

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,41	25,24	0,17	0,00					1	1	1			
	01:00	23,74	23,20	0,53	0,00					1	1	1			
	02:00	22,33	21,74	0,59	0,00					1	1	1			
	03:00	21,35	20,44	0,91	0,00					1	1	1			
	04:00	20,93	19,58	1,35	0,00					1	1	1			
	05:00	21,30	19,96	1,35	0,00					1	1	1			
	06:00	23,05	22,17	0,88	0,00					1	1	1			
	07:00	26,15	25,76	0,39	0,00				1	1	1	1			
	08:00	27,93	27,47	0,46	0,00				1	1	1	1			
	09:00	28,22	27,70	0,52	0,00				1	1	1	1			
	10:00	28,43	28,18	0,25	0,00				1	1	1	1			
	11:00	28,40	28,30	0,10	0,00				1	1	1	1			
	12:00	28,62	28,53	0,09	0,00				1	1	1	1			
	13:00	28,65	28,21	0,44	0,00				1	1	1	1			
	14:00	28,07	27,09	0,98	0,00				1	1	1	1			
	15:00	31,36	31,25	0,10	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,52	34,40	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	38,92	38,84	0,07	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,88	39,78	0,10	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	39,75	39,64	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,29	39,18	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,59	37,49	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	34,23	34,16	0,07	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,64	29,63	0,01	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης