

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,69	21,18	3,51	0,00					1	1	1			
	01:00	23,31	21,31	2,00	0,00					1	1	1			
	02:00	22,20	20,42	1,77	0,00					1	1	1			
	03:00	21,62	19,50	2,12	0,00					1	1	1			
	04:00	21,93	19,78	2,16	0,00					1	1	1			
	05:00	23,40	20,91	2,49	0,00					1	1	1			
	06:00	26,73	23,66	3,07	0,00					1	1	1			
	07:00	31,90	28,81	3,09	0,00				1	1	1	1			
	08:00	34,48	32,11	2,37	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,62	33,23	1,39	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,56	33,57	0,98	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,38	33,38	1,00	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,21	33,23	0,98	0,00				1	1	1	1			
	13:00	33,96	33,19	0,77	0,00				1	1	1	1			
	14:00	33,81	33,17	0,64	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,35	33,94	0,41	0,00				1	1	1	1			
	16:00	39,07	38,69	0,38	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	44,02	43,60	0,42	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	44,68	44,18	0,50	0,00			1	1	1	1	1		4	
	19:00	44,14	42,36	1,78	0,00			1	1	1	1	1		3	
	20:00	42,74	38,94	3,80	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	39,71	35,56	4,15	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,39	30,48	4,91	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,95	26,60	3,35	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης