

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Η Ε Σ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	3,96	2,96	1,00			1			
	01:00	3,79	3,17	0,62			1			
	02:00	3,61	2,51	1,10			1			
	03:00	3,48	2,20	1,28			1			
	04:00	3,43	2,20	1,23			1			
	05:00	3,40	2,20	1,20			1			
	06:00	3,54	2,20	1,34			1			
	07:00	3,69	2,21	1,48			1			
	08:00	3,86	2,94	0,92			1			
	09:00	4,10	3,19	0,91			1			
	10:00	4,41	3,14	1,27			1			
	11:00	4,42	4,10	0,32			1			
	12:00	4,48	3,94	0,54			1			
	13:00	4,54	3,35	1,19			1			
	14:00	4,46	3,91	0,55			1			
	15:00	4,38	4,20	0,18			1			
	16:00	4,42	4,33	0,08			1			
	17:00	4,52	4,43	0,09			1			1
	18:00	4,64	4,55	0,10			1			1
	19:00	4,72	4,64	0,07			1			1
	20:00	4,64	4,44	0,21			1			1
	21:00	4,56	4,11	0,44			1			
	22:00	4,35	4,05	0,31			1			
	23:00	4,32	4,14	0,18			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης