

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,100	0,100					
	01:00	0,099	0,099					
	02:00	0,092	0,092					
	03:00	0,089	0,089					
	04:00	0,092	0,092					
	05:00	0,092	0,092					
	06:00	0,095	0,095					
	07:00	0,094	0,094					
	08:00	0,087	0,087					
	09:00	0,086	0,086					
	10:00	0,098	0,098					
	11:00	0,098	0,098					
	12:00	0,101	0,101					
	13:00	0,092	0,092					
	14:00	0,099	0,099					
	15:00	0,088	0,088					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,104	0,104					
	18:00	0,127	0,127					
	19:00	0,125	0,125					
	20:00	0,112	0,112					
	21:00	0,106	0,106					
	22:00	0,098	0,098					
	23:00	0,098	0,098					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,093	0,093					
	01:00	0,095	0,095					
	02:00	0,085	0,085					
	03:00	0,086	0,086					
	04:00	0,086	0,086					
	05:00	0,086	0,086					
	06:00	0,089	0,089					
	07:00	0,087	0,087					
	08:00	0,093	0,093					
	09:00	0,097	0,097					
	10:00	0,096	0,096					
	11:00	0,095	0,095					
	12:00	0,093	0,093					
	13:00	0,100	0,100					
	14:00	0,099	0,099					
	15:00	0,097	0,097					
	16:00	0,094	0,094					
	17:00	0,115	0,115					
	18:00	0,138	0,138					
	19:00	0,126	0,126					
	20:00	0,125	0,125					
	21:00	0,121	0,121					
	22:00	0,112	0,112					
	23:00	0,109	0,109					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,117	0,117					
	01:00	0,101	0,101					
	02:00	0,097	0,097					
	03:00	0,094	0,094					
	04:00	0,095	0,095					
	05:00	0,097	0,097					
	06:00	0,097	0,097					
	07:00	0,088	0,088					
	08:00	0,096	0,096					
	09:00	0,104	0,104					
	10:00	0,096	0,096					
	11:00	0,103	0,103					
	12:00	0,109	0,109					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,096	0,096					
	15:00	0,095	0,095					
	16:00	0,092	0,092					
	17:00	0,112	0,112					
	18:00	0,131	0,131					
	19:00	0,132	0,132					
	20:00	0,122	0,122					
	21:00	0,116	0,116					
	22:00	0,101	0,101					
	23:00	0,100	0,100					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,098	0,098					
	01:00	0,097	0,097					
	02:00	0,097	0,097					
	03:00	0,092	0,092					
	04:00	0,093	0,093					
	05:00	0,098	0,098					
	06:00	0,096	0,096					
	07:00	0,093	0,093					
	08:00	0,085	0,085					
	09:00	0,088	0,088					
	10:00	0,110	0,110					
	11:00	0,119	0,119					
	12:00	0,133	0,133					
	13:00	0,121	0,121					
	14:00	0,095	0,095					
	15:00	0,095	0,095					
	16:00	0,119	0,119					
	17:00	0,135	0,135					
	18:00	0,149	0,149					
	19:00	0,143	0,143					
	20:00	0,144	0,144					
	21:00	0,128	0,128					
	22:00	0,119	0,119					
	23:00	0,111	0,111					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,117	0,117					
	01:00	0,109	0,109					
	02:00	0,107	0,107					
	03:00	0,106	0,106					
	04:00	0,107	0,107					
	05:00	0,107	0,107					
	06:00	0,119	0,119					
	07:00	0,128	0,128					
	08:00	0,123	0,123					
	09:00	0,137	0,137					
	10:00	0,142	0,142					
	11:00	0,148	0,148					
	12:00	0,142	0,142					
	13:00	0,128	0,128					
	14:00	0,122	0,122					
	15:00	0,127	0,127					
	16:00	0,124	0,124					
	17:00	0,143	0,143					
	18:00	0,163	0,163					
	19:00	0,154	0,154					
	20:00	0,158	0,158					
	21:00	0,151	0,151					
	22:00	0,136	0,136					
	23:00	0,131	0,131					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,121	0,121					
	01:00	0,121	0,121					
	02:00	0,116	0,116					
	03:00	0,112	0,112					
	04:00	0,113	0,113					
	05:00	0,114	0,114					
	06:00	0,114	0,114					
	07:00	0,116	0,116					
	08:00	0,124	0,088			1		
	09:00	0,116	0,055			1		
	10:00	0,111	0,111					
	11:00	0,110	0,110					
	12:00	0,118	0,118					
	13:00	0,108	0,108					
	14:00	0,107	0,107					
	15:00	0,094	0,094					
	16:00	0,108	0,108					
	17:00	0,127	0,127					
	18:00	0,163	0,163					
	19:00	0,172	0,172					
	20:00	0,160	0,160					
	21:00	0,148	0,148					
	22:00	0,135	0,135					
	23:00	0,131	0,131					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,122	0,122					
	01:00	0,122	0,122					
	02:00	0,123	0,123					
	03:00	0,120	0,120					
	04:00	0,119	0,119					
	05:00	0,113	0,113					
	06:00	0,116	0,116					
	07:00	0,115	0,115					
	08:00	0,116	0,073			1		
	09:00	0,113	0,000			1		
	10:00	0,107	0,000			1		
	11:00	0,112	0,079			1		
	12:00	0,113	0,113					
	13:00	0,109	0,109					
	14:00	0,103	0,103					
	15:00	0,099	0,099					
	16:00	0,110	0,110					
	17:00	0,132	0,057			1		
	18:00	0,154	0,048			1		
	19:00	0,170	0,063			1		
	20:00	0,160	0,055			1		
	21:00	0,160	0,127					
	22:00	0,146	0,146					
	23:00	0,144	0,144					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης