

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	73	1						
	01:00	65	1						
	02:00	65	1						
	03:00	60	1						
	04:00	62	1						
	05:00	65	1						
	06:00	66	1						
	07:00	75	1						
	08:00	85	1						
	09:00	88	1						
	10:00	90	1						
	11:00	87	1						
	12:00	80	1						
	13:00	95	1		1				
	14:00	96	1		1				
	15:00	92	1		1				
	16:00	92	1		1				
	17:00	110	1		1				
	18:00	117	1		1				
	19:00	119	1		1				
	20:00	118	1		1				
	21:00	103	1		1				
	22:00	84	1						
	23:00	77	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	76	1						
	01:00	67	1						
	02:00	64	1						
	03:00	63	1						
	04:00	63	1						
	05:00	68	1						
	06:00	74	1						
	07:00	75	1						
	08:00	96	1		1				
	09:00	102	1		1				
	10:00	106	1		1				
	11:00	108	1		1				
	12:00	101	1		1				
	13:00	96	1		1				
	14:00	106	1		1				
	15:00	99	1		1				
	16:00	102	1		1				
	17:00	111	1		1				
	18:00	117	1		1				
	19:00	111	1		1				
	20:00	109	1		1				
	21:00	97	1		1				
	22:00	90	1						
	23:00	81	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	69	1						
	01:00	63	1						
	02:00	61	1						
	03:00	60	1						
	04:00	59	1						
	05:00	58	1						
	06:00	64	1						
	07:00	69	1						
	08:00	84	1						
	09:00	90	1		1				
	10:00	95	1		1				
	11:00	99	1		1				
	12:00	89	1						
	13:00	88	1						
	14:00	69	1						
	15:00	65	1						
	16:00	70	1						
	17:00	72	1						
	18:00	92	1		1				
	19:00	101	1		1				
	20:00	92	1		1				
	21:00	94	1		1				
	22:00	80	1						
	23:00	67	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	66	1						
	01:00	58	1						
	02:00	56	1						
	03:00	54	1						
	04:00	54	1						
	05:00	58	1						
	06:00	66	1						
	07:00	67	1						
	08:00	75	1						
	09:00	83	1						
	10:00	83	1						
	11:00	73	1					1	
	12:00	72						1	
	13:00	69						1	
	14:00	67						1	
	15:00	62						1	
	16:00	63						1	
	17:00	71						1	
	18:00	93			1			1	
	19:00	94			1			1	
	20:00	96	1		1				
	21:00	87			1				
	22:00	73			1				
	23:00	66			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	59			1				
	01:00	58			1				
	02:00	57			1				
	03:00	53			1				
	04:00	51			1				
	05:00	52			1				
	06:00	61			1				
	07:00	68			1				
	08:00	66						1	
	09:00	63						1	
	10:00	65						1	
	11:00	65						1	
	12:00	63						1	
	13:00	62						1	
	14:00	67						1	
	15:00	71						1	
	16:00	85		1				1	
	17:00	90		1				1	
	18:00	99		1			1		
	19:00	103		1			1		
	20:00	102		1			1		
	21:00	93		1			1		
	22:00	78					1		
	23:00	65					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	60					1		
	01:00	60					1		
	02:00	56					1		
	03:00	51					1		
	04:00	53					1		
	05:00	58					1		
	06:00	62					1		
	07:00	55					1		
	08:00	64					1		
	09:00	70					1		
	10:00	80					1		
	11:00	77					1		
	12:00	77					1		
	13:00	78					1		
	14:00	75					1		
	15:00	70					1		
	16:00	65					1		
	17:00	73					1		
	18:00	93		1			1		
	19:00	92		1			1		
	20:00	88		1			1		
	21:00	85					1		
	22:00	78					1		
	23:00	68					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	61					1		
	01:00	59					1		
	02:00	56					1		
	03:00	54					1		
	04:00	54					1		
	05:00	55					1		
	06:00	58					1		
	07:00	65					1		
	08:00	64					1		
	09:00	72					1		
	10:00	71					1		
	11:00	72					1		
	12:00	76					1		
	13:00	73					1		
	14:00	80					1		
	15:00	75					1		
	16:00	73					1		
	17:00	83					1		
	18:00	96		1			1		
	19:00	100		1			1		
	20:00	97		1			1		
	21:00	95		1			1		
	22:00	82					1		
	23:00	73					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης