

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,932	1	1				
	01:00	0,871	1	1				
	02:00	0,837		1				
	03:00	0,833		1				
	04:00	0,829		1				
	05:00	0,851		1				
	06:00	0,886		1				
	07:00	0,997		1				
	08:00	1,104		1				
	09:00	1,123	1	1				
	10:00	1,072	1	1				
	11:00	1,043	1	1				
	12:00	1,023	1	1				
	13:00	0,966	1	1				
	14:00	1,030	1	1				
	15:00	1,065	1	1				
	16:00	1,141	1	1				
	17:00	1,288	1	1				
	18:00	1,374	1	1				
	19:00	1,383	1	1				
	20:00	1,369	1	1				
	21:00	1,302	1	1				
	22:00	1,142	1	1				
	23:00	1,011	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,932	1	1				
	01:00	0,844		1				
	02:00	0,839		1				
	03:00	0,813		1				
	04:00	0,843		1				
	05:00	0,910		1				
	06:00	0,973		1				
	07:00	0,978		1				
	08:00	1,038		1				
	09:00	0,955		1				
	10:00	0,868		1				
	11:00	0,809		1				
	12:00	0,816		1				
	13:00	0,824		1				
	14:00	0,866		1		1		
	15:00	0,931		1		1		
	16:00	1,187		1		1		
	17:00	1,334	1	1				
	18:00	1,491	1	1				
	19:00	1,512	1	1				
	20:00	1,535	1	1				
	21:00	1,429	1	1				
	22:00	1,308	1	1				
	23:00	1,194	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,075	1	1				
	01:00	0,941	1	1				
	02:00	0,865		1				
	03:00	0,866		1				
	04:00	0,857		1				
	05:00	0,894		1				
	06:00	0,938		1				
	07:00	1,041		1				
	08:00	0,999		1				
	09:00	0,920		1				
	10:00	0,914		1				
	11:00	0,957		1				
	12:00	0,984		1				
	13:00	0,888		1				
	14:00	0,845		1				
	15:00	0,933		1				
	16:00	1,018		1				
	17:00	1,191	1	1				
	18:00	1,392	1	1				
	19:00	1,423	1	1				
	20:00	1,400	1	1				
	21:00	1,279	1	1				
	22:00	1,174	1	1				
	23:00	1,044	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,940	1	1				
	01:00	0,865		1				
	02:00	0,819		1				
	03:00	0,818		1				
	04:00	0,861		1				
	05:00	0,899		1				
	06:00	0,920		1				
	07:00	0,993		1				
	08:00	0,995		1				
	09:00	0,927		1				
	10:00	0,859		1				
	11:00	0,892		1				
	12:00	0,974		1				
	13:00	0,930		1				
	14:00	1,014		1				
	15:00	1,046	1	1				
	16:00	1,146	1	1				
	17:00	1,276	1	1				
	18:00	1,426	1	1				
	19:00	1,471	1	1				
	20:00	1,386	1	1				
	21:00	1,270	1	1				
	22:00	1,154	1	1				
	23:00	1,069	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,924	1	1				
	01:00	0,881		1				
	02:00	0,841		1				
	03:00	0,845		1				
	04:00	0,852		1				
	05:00	0,856		1				
	06:00	0,902		1				
	07:00	0,928		1				
	08:00	0,932		1				
	09:00	1,009		1				
	10:00	0,967	1	1				
	11:00	1,040	1	1				
	12:00	1,155	1	1				
	13:00	1,086	1	1				
	14:00	1,100	1	1				
	15:00	1,260	1	1				
	16:00	1,379	1	1				
	17:00	1,484	1	1				
	18:00	1,522	1	1				
	19:00	1,540	1	1				
	20:00	1,478	1	1				
	21:00	1,314	1	1				
	22:00	1,177	1	1				
	23:00	1,045	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,972	1	1				
	01:00	0,909		1				
	02:00	0,876		1				
	03:00	0,891		1				
	04:00	0,850		1				
	05:00	0,849		1				
	06:00	0,898		1				
	07:00	0,950		1				
	08:00	1,035		1				
	09:00	1,028		1				
	10:00	1,153		1				
	11:00	1,162	1	1				
	12:00	1,173	1	1				
	13:00	1,095	1	1				
	14:00	1,118	1	1				
	15:00	1,126	1	1				
	16:00	1,231	1	1				
	17:00	1,355	1	1				
	18:00	1,449	1	1				
	19:00	1,467	1	1				
	20:00	1,460	1	1				
	21:00	1,347	1	1				
	22:00	1,210	1	1				
	23:00	1,090	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,994	1	1				
	01:00	0,903		1				
	02:00	0,875		1				
	03:00	0,895		1				
	04:00	0,879		1				
	05:00	0,912		1				
	06:00	0,976		1				
	07:00	1,047		1				
	08:00	1,142	1	1				
	09:00	1,099	1	1				
	10:00	1,030	1	1				
	11:00	1,031	1	1				
	12:00	1,094	1	1				
	13:00	1,083	1	1				
	14:00	1,148	1	1				
	15:00	1,256	1	1				
	16:00	1,407	1	1				
	17:00	1,501	1	1				
	18:00	1,611	1	1				
	19:00	1,607	1	1				
	20:00	1,616	1	1				
	21:00	1,482	1	1				
	22:00	1,347	1	1				
	23:00	1,128	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης