

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,969	1	1				
	01:00	0,912	1					
	02:00	0,867	1					
	03:00	0,888	1					
	04:00	0,913	1					
	05:00	0,903	1					
	06:00	0,966	1					
	07:00	1,030	1					
	08:00	1,045	1			1		
	09:00	1,051	1			1		
	10:00	1,003	1			1		
	11:00	0,888		1		1		
	12:00	0,913		1		1		
	13:00	0,977		1		1		
	14:00	1,063	1	1				
	15:00	1,251	1	1				
	16:00	1,359	1	1				
	17:00	1,410	1	1				
	18:00	1,492	1	1				
	19:00	1,498	1	1				
	20:00	1,471	1	1				
	21:00	1,346	1	1				
	22:00	1,228	1	1				
	23:00	1,086	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,975	1	1				
	01:00	0,944		1				
	02:00	0,886		1				
	03:00	0,868		1				
	04:00	0,895		1				
	05:00	0,902		1				
	06:00	0,969		1				
	07:00	1,035		1				
	08:00	1,132	1	1				
	09:00	1,199	1	1				
	10:00	1,240	1	1				
	11:00	1,297	1	1				
	12:00	1,312	1	1				
	13:00	1,303	1	1				
	14:00	1,305	1	1				
	15:00	1,408	1	1				
	16:00	1,426	1	1				
	17:00	1,463	1	1				
	18:00	1,531	1	1				
	19:00	1,505	1	1				
	20:00	1,454	1	1				
	21:00	1,490	1	1				
	22:00	1,284	1	1				
	23:00	1,062	1	1				

Κατά το διάστημα 23:30-23:56 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η ε ξ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,975	1	1				
	01:00	0,915	1	1				
	02:00	0,840		1				
	03:00	0,793		1				
	04:00	0,822		1				
	05:00	0,819		1				
	06:00	0,840		1				
	07:00	0,902		1				
	08:00	0,955		1				
	09:00	1,074		1				
	10:00	0,991		1		1		
	11:00	0,989		1		1		
	12:00	0,992		1		1		
	13:00	0,953		1				
	14:00	0,903		1				
	15:00	0,997	1	1				
	16:00	1,136	1	1				
	17:00	1,232	1	1				
	18:00	1,396	1	1				
	19:00	1,447	1	1				
	20:00	1,427	1	1				
	21:00	1,210	1	1				
	22:00	1,062	1	1				
	23:00	0,980	1	1				

Κατά το διάστημα 10:58-11:04 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,904	1	1				
	01:00	0,847		1				
	02:00	0,813		1				
	03:00	0,718	1	1				
	04:00	0,727	1	1				
	05:00	0,726		1				
	06:00	0,830		1				
	07:00	0,875		1				
	08:00	0,981		1				
	09:00	1,085	1	1				
	10:00	0,972	1	1				
	11:00	0,907	1	1				
	12:00	0,891	1	1				
	13:00	0,879		1				
	14:00	0,924		1				
	15:00	0,977	1	1				
	16:00	1,119	1	1				
	17:00	1,228	1	1				
	18:00	1,314	1	1				
	19:00	1,357	1	1				
	20:00	1,348	1	1				
	21:00	1,299	1	1				
	22:00	1,176	1	1				
	23:00	1,038	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,932	1	1				
	01:00	0,877		1				
	02:00	0,848		1				
	03:00	0,898		1				
	04:00	0,973		1				
	05:00	0,991		1				
	06:00	0,991		1				
	07:00	1,026		1				
	08:00	1,033	1	1				
	09:00	1,035	1	1				
	10:00	1,009	1	1				
	11:00	0,951	1	1				
	12:00	0,888	1	1				
	13:00	0,867		1				
	14:00	0,879		1				
	15:00	1,004		1				
	16:00	1,142	1	1				
	17:00	1,206	1	1				
	18:00	1,343	1	1				
	19:00	1,397	1	1				
	20:00	1,357	1	1				
	21:00	1,263	1	1				
	22:00	1,129	1	1				
	23:00	1,030	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,935	1	1				
	01:00	0,870		1				
	02:00	0,879		1				
	03:00	0,863		1				
	04:00	0,835		1				
	05:00	0,843		1				
	06:00	0,893		1				
	07:00	0,879		1				
	08:00	0,910		1				
	09:00	0,881		1				
	10:00	0,889		1				
	11:00	0,890		1				
	12:00	0,866		1				
	13:00	0,805		1				
	14:00	0,774		1				
	15:00	0,785		1				
	16:00	0,919		1				
	17:00	1,086	1	1				
	18:00	1,218	1	1				
	19:00	1,181	1	1				
	20:00	1,208	1	1				
	21:00	1,139	1	1				
	22:00	1,040	1	1				
	23:00	0,953	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,885	1	1				
	01:00	0,849		1				
	02:00	0,821		1				
	03:00	0,811		1				
	04:00	0,829		1				
	05:00	0,846		1				
	06:00	0,910		1				
	07:00	0,917		1				
	08:00	0,946		1				
	09:00	0,996		1				
	10:00	1,217	1	1				
	11:00	1,204	1	1				
	12:00	1,121	1	1				
	13:00	1,040	1	1				
	14:00	1,128	1	1				
	15:00	1,073	1	1				
	16:00	1,073	1	1				
	17:00	1,112	1	1				
	18:00	1,303	1	1				
	19:00	1,398	1	1				
	20:00	1,245	1	1				
	21:00	1,372	1	1				
	22:00	1,257	1	1				
	23:00	1,150	1	1				

Κατά τα διαστήματα 12:50-13:16 και 20:24-20:40 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης