

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	44	1				
	01:00	47	1				
	02:00	43	1				
	03:00	42	1				
	04:00	40	1				
	05:00	43	1				
	06:00	42	1				
	07:00	38	1				
	08:00	32	1				
	09:00	31	1				
	10:00	33	1				
	11:00	33	1				
	12:00	38	1				
	13:00	36	1				
	14:00	39	1				
	15:00	38	1				
	16:00	36	1				
	17:00	44	1				
	18:00	51	1				
	19:00	54	1				
	20:00	56	1				
	21:00	51	1				
	22:00	54	1				
	23:00	47	1				

Κατά το διάστημα 01:15-01:20 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	43	1				
	01:00	46	1				
	02:00	40	1				
	03:00	38	1				
	04:00	39	1				
	05:00	39	1				
	06:00	39	1				
	07:00	36	1				
	08:00	36				1	
	09:00	36				1	
	10:00	34				1	
	11:00	34				1	
	12:00	39				1	
	13:00	44				1	
	14:00	36				1	
	15:00	37				1	
	16:00	36				1	
	17:00	44				1	
	18:00	58	1				
	19:00	56	1				
	20:00	54	1				
	21:00	55	1				
	22:00	49	1				
	23:00	47	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	41	1				
	01:00	46	1				
	02:00	41	1				
	03:00	40	1				
	04:00	42	1				
	05:00	43	1				
	06:00	45	1				
	07:00	40	1				
	08:00	32	1				
	09:00	28	1				
	10:00	31	1				
	11:00	28	1				
	12:00	30	1				
	13:00	30	1				
	14:00	38	1				
	15:00	36	1				
	16:00	36	1				
	17:00	39	1				
	18:00	55	1				
	19:00	52	1				
	20:00	51	1				
	21:00	50	1				
	22:00	46	1				
	23:00	42	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	41	1				
	01:00	44	1				
	02:00	38	1				
	03:00	37	1				
	04:00	36	1				
	05:00	39	1				
	06:00	39	1				
	07:00	35	1				
	08:00	31	1				
	09:00	30		1			
	10:00	31		1			
	11:00	29		1			
	12:00	25		1			
	13:00	30		1			
	14:00	28		1			
	15:00	32		1			
	16:00	37		1			
	17:00	36		1			
	18:00	46		1			
	19:00	48		1			
	20:00	46		1			
	21:00	53		1			
	22:00	44		1			
	23:00	40		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	41		1			
	01:00	46		1			
	02:00	42		1			
	03:00	41		1			
	04:00	43		1			
	05:00	41		1			
	06:00	44		1			
	07:00	39		1			
	08:00	36		1			
	09:00	29		1			
	10:00	35		1			
	11:00	29		1			
	12:00	31		1			
	13:00	31		1			
	14:00	29		1			
	15:00	29		1			
	16:00	34		1			
	17:00	29		1			
	18:00	44		1			
	19:00	42		1			
	20:00	47		1			
	21:00	47		1			
	22:00	43		1			
	23:00	42		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	40		1			
	01:00	43		1			
	02:00	38		1			
	03:00	40		1			
	04:00	38		1			
	05:00	39		1			
	06:00	45		1			
	07:00	41		1			
	08:00	37		1			
	09:00	40		1			
	10:00	40		1			
	11:00	39		1			
	12:00	38		1			
	13:00	40		1			
	14:00	44		1			
	15:00	43		1			
	16:00	46		1			
	17:00	48		1			
	18:00	60		1			
	19:00	57		1			
	20:00	56		1			
	21:00	50		1			
	22:00	50		1			
	23:00	48		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	48		1			
	01:00	50		1			
	02:00	46		1			
	03:00	47		1			
	04:00	46		1			
	05:00	46		1			
	06:00	49		1			
	07:00	44		1			
	08:00	40		1			
	09:00	36		1			
	10:00	39		1			
	11:00	34		1			
	12:00	36		1			
	13:00	32		1			
	14:00	34		1			
	15:00	34		1			
	16:00	36		1			
	17:00	44		1			
	18:00	52		1			
	19:00	52		1			
	20:00	54		1			
	21:00	49		1			
	22:00	45		1			
	23:00	45		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης