

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 1/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,51	1,92	0,58	1,00	1					1				0,73	0,68
	01:00	3,27	1,73	0,54	1,00	1					1				0,81	0,78
	02:00	3,05	1,37	0,68	1,00	1									0,96	0,96
	03:00	2,83	1,14	0,68	1,00	1									0,98	0,98
	04:00	2,69	1,16	0,53	1,00	1									0,94	0,94
	05:00	2,67	1,13	0,54	1,00	1									0,93	0,93
	06:00	2,71	1,22	0,50	1,00	1									0,89	0,89
	07:00	2,86	1,58	0,27	1,00	1									0,84	0,83
	08:00	3,11	1,61	0,09	1,40	1									0,83	0,83
	09:00	3,42	1,53	0,09	1,80	1									0,86	0,85
	10:00	3,57	1,44	0,13	2,00	1									0,85	0,85
	11:00	3,76	1,50	0,16	2,10	1									0,87	0,88
	12:00	3,93	1,61	0,22	2,10	1									0,93	0,93
	13:00	3,86	1,61	0,25	2,00	1									0,94	0,94
	14:00	3,69	1,66	0,14	1,90	1									0,92	0,92
	15:00	3,36	1,40	0,06	1,90	1									0,81	0,80
	16:00	3,31	1,20	0,02	2,10	1									0,73	0,73
	17:00	3,70	1,40	0,00	2,30	1									0,81	0,81
	18:00	3,92	1,62	0,00	2,30	1									0,87	0,87
	19:00	3,94	1,35	0,00	2,59	1									0,81	0,80
	20:00	3,86	1,08	0,01	2,78	1									0,74	0,74
	21:00	3,76	1,04	0,01	2,71	1									0,74	0,74
	22:00	3,73	1,20	0,01	2,51	1									0,77	0,77
	23:00	3,52	1,06	0,08	2,38	1					1				0,69	0,69

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,26	1,22	0,13	1,91	1									0,77	0,77
	01:00	3,02	1,27	0,12	1,63	1									0,77	0,77
	02:00	2,83	1,46	0,11	1,26	1									0,82	0,83
	03:00	2,66	1,66	0,15	0,85	1									0,92	0,92
	04:00	2,56	1,54	0,22	0,80	1									0,90	0,89
	05:00	2,55	1,56	0,19	0,80	1									0,89	0,89
	06:00	2,64	1,44	0,22	0,99	1									0,78	0,78
	07:00	2,72	1,46	0,26	1,00	1									0,85	0,85
	08:00	2,99	1,51	0,10	1,39	1									0,82	0,82
	09:00	3,30	1,47	0,13	1,70	1									0,84	0,84
	10:00	3,57	1,46	0,11	1,99	1									0,85	0,85
	11:00	3,70	1,52	0,08	2,10	1									0,86	0,86
	12:00	3,75	1,50	0,05	2,20	1									0,85	0,85
	13:00	3,80	1,51	0,09	2,20	1									0,87	0,87
	14:00	3,54	1,35	0,08	2,10	1									0,81	0,81
	15:00	3,53	1,23	0,10	2,20	1									0,78	0,78
	16:00	3,63	1,14	0,19	2,30	1									0,78	0,79
	17:00	4,07	1,16	0,33	2,58	1									0,84	0,84
	18:00	4,51	1,15	0,46	2,90	1									0,89	0,89
	19:00	4,56	1,11	0,46	3,00	1									0,55	0,88
	20:00	4,46	1,11	0,44	2,90	1									0,49	0,88
	21:00	4,30	1,18	0,41	2,71	1									0,55	0,88
	22:00	3,91	1,38	0,31	2,22	1									0,90	0,90
	23:00	3,70	1,50	0,29	1,91	1									0,92	0,92

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 3/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,33	1,60	0,18	1,55	1									0,91	0,91
	01:00	2,96	1,61	0,14	1,21	1									0,89	0,88
	02:00	2,73	1,59	0,32	0,82	1									0,95	0,96
	03:00	2,55	1,32	0,43	0,80	1									0,86	0,86
	04:00	2,44	1,56	0,18	0,70	1									0,85	0,85
	05:00	2,44	1,44	0,30	0,70	1									0,84	0,84
	06:00	2,59	1,45	0,35	0,80	1									0,87	0,88
	07:00	2,77	1,29	0,28	1,20	1									0,29	0,80
	08:00	3,04	1,35	0,29	1,39	1									0,30	0,84
	09:00	3,24	1,26	0,29	1,69	1									0,30	0,83
	10:00	3,48	1,39	0,29	1,81	1									0,30	0,88
	11:00	3,66	1,26	0,30	2,10	1									0,36	0,85
	12:00	3,88	1,46	0,31	2,11	1									0,41	0,92
	13:00	4,05	1,42	0,53	2,10	1									0,59	0,97
	14:00	4,03	1,61	0,29	2,13	1									0,59	0,95
	15:00	3,98	1,56	0,20	2,22	1									0,59	0,92
	16:00	4,10	1,37	0,23	2,50	1									0,59	0,88
	17:00	4,31	1,25	0,53	2,52	1									0,59	0,93
	18:00	4,52	1,32	0,50	2,69	1									0,59	0,94
	19:00	4,61	1,37	0,53	2,71	1									0,59	0,96
	20:00	4,58	1,59	0,38	2,61	1									0,59	0,98
	21:00	4,33	1,36	0,47	2,51	1									0,59	0,94
	22:00	4,00	1,46	0,33	2,21	1									0,59	0,93
	23:00	3,69	1,37	0,51	1,82	1									0,59	0,95

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	1,78	0,42	1,03	1									0,94	0,98
	01:00	2,92	1,77	0,44	0,71	1									0,99	0,99
	02:00	2,62	1,57	0,55	0,51	1									0,93	0,92
	03:00	2,47	1,86	0,59	0,02	1					1				0,87	0,87
	04:00	2,42	1,82	0,59	0,00	1									0,85	0,85
	05:00	2,40	1,92	0,48	0,00	1									0,84	0,84
	06:00	2,51	2,14	0,36	0,01	1					1				0,87	0,88
	07:00	2,64	1,95	0,17	0,52	1									0,88	0,88
	08:00	3,00	1,56	0,13	1,31	1									0,83	0,83
	09:00	3,35	1,51	0,14	1,71	1									0,86	0,86
	10:00	3,65	1,75	0,09	1,80	1									0,93	0,93
	11:00	3,79	1,78	0,11	1,90	1									0,95	0,95
	12:00	3,86	1,85	0,01	2,00	1									0,94	0,94
	13:00	3,93	1,87	0,05	2,00	1									0,96	0,96
	14:00	3,76	1,75	0,00	2,00	1									0,91	0,91
	15:00	3,76	1,76	0,00	2,00	1									0,91	0,91
	16:00	3,87	1,77	0,00	2,10	1									0,91	0,92
	17:00	4,29	1,90	0,01	2,39	1									0,96	0,95
	18:00	4,55	1,85	0,00	2,70	1									0,95	0,95
	19:00	4,57	1,87	0,00	2,70	1									0,96	0,95
	20:00	4,45	1,85	0,00	2,60	1									0,94	0,94
	21:00	4,20	1,79	0,00	2,40	1									0,93	0,93
	22:00	3,90	1,89	0,00	2,01	1									0,95	0,95
	23:00	3,63	2,02	0,00	1,61	1									0,97	0,97

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,19	1,97	0,01	1,21	1					1				0,77	0,76
	01:00	2,85	1,94	0,01	0,91	1					1				0,74	0,75
	02:00	2,65	1,84	0,00	0,80	1									0,90	0,90
	03:00	2,55	2,04	0,00	0,51	1									0,88	0,88
	04:00	2,44	2,42	0,00	0,01	1					1				0,85	0,85
	05:00	2,42	2,41	0,01	0,00	1					1				0,84	0,84
	06:00	2,45	2,36	0,08	0,00	1					1				0,86	0,86
	07:00	2,61	2,04	0,15	0,42	1									0,88	0,87
	08:00	2,92	1,80	0,26	0,86	1									0,97	0,97
	09:00	3,19	1,81	0,26	1,12	1									0,98	0,98
	10:00	3,10	1,41	0,38	1,31	1									0,91	0,91
	11:00	3,17	1,55	0,42	1,20	1									0,97	0,97
	12:00	3,21	1,49	0,51	1,21	1									0,98	0,98
	13:00	3,20	1,51	0,48	1,21	1									0,98	0,98
	14:00	3,20	1,33	0,67	1,21	1									0,98	0,98
	15:00	3,30	1,23	0,57	1,50	1									0,82	0,81
	16:00	3,48	1,23	0,60	1,64	1									0,85	0,85
	17:00	3,86	1,12	0,70	2,03	1									0,83	0,83
	18:00	4,06	1,20	0,60	2,27	1									0,80	0,80
	19:00	4,08	1,35	0,43	2,30	1									0,78	0,78
	20:00	4,17	1,28	0,43	2,46	1									0,80	0,80
	21:00	3,98	1,00	0,29	2,69	1									0,79	0,79
	22:00	3,75	1,24	0,20	2,32	1									0,82	0,83
	23:00	3,47	1,47	0,17	1,83	1					1				0,72	0,72

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,10	1,23	0,15	1,72	1									0,77	0,77
	01:00	2,75	1,15	0,09	1,51	1									0,70	0,70
	02:00	2,52	1,19	0,11	1,22	1									0,69	0,68
	03:00	2,41	1,19	0,21	1,01	1									0,70	0,70
	04:00	2,38	1,04	0,38	0,96	1									0,68	0,68
	05:00	2,35	1,11	0,25	1,00	1									0,67	0,67
	06:00	2,42	1,73	0,22	0,47	1					1				0,75	0,75
	07:00	2,57	2,43	0,14	0,00	1					1				0,89	0,89
	08:00	2,83	2,79	0,04	0,00	1					1				0,97	0,98
	09:00	2,91	2,90	0,00	0,00	1					1	1			0,94	0,94
	10:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1					1	1			0,84	0,84
	11:00	2,75	2,74	0,00	0,00	1					1	1			0,81	0,81
	12:00	2,81	2,80	0,00	0,00	1					1				0,98	0,98
	13:00	3,04	3,04	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	14:00	3,26	3,26	0,00	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,36	3,35	0,01	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	16:00	3,37	3,33	0,04	0,00	1					1	1			0,98	0,97
	17:00	3,83	3,76	0,08	0,00	1							1		0,94	0,93
	18:00	4,08	3,44	0,10	0,54	1							1		0,95	0,95
	19:00	4,20	1,35	0,14	2,71	1									0,80	0,80
	20:00	4,19	1,25	0,24	2,70	1									0,85	0,85
	21:00	3,89	1,06	0,74	2,09	1									0,82	0,81
	22:00	3,65	1,14	0,86	1,65	1									0,95	0,95
	23:00	3,41	1,61	0,55	1,25	1									0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Λόγω εργασιών στην διασυνδετική γραμμή του ΥΕΕΙ, ο ΥΕΕΙ τέθηκε εκτός λειτουργίας από τις 06:30-18:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 7/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,10	1,40	0,69	1,01	1									0,69	0,97
	01:00	2,83	1,14	0,68	1,01	1									0,69	0,91
	02:00	2,53	1,10	0,68	0,74	1									0,69	0,87
	03:00	2,36	1,16	0,66	0,53	1									0,69	0,83
	04:00	2,31	1,23	0,67	0,41	1									0,69	0,81
	05:00	2,34	1,25	0,68	0,41	1									0,69	0,82
	06:00	2,41	1,13	0,67	0,62	1									0,69	0,83
	07:00	2,60	1,09	0,65	0,87	1									0,69	0,79
	08:00	2,94	1,19	0,58	1,17	1									0,69	0,87
	09:00	3,22	1,35	0,47	1,40	1									0,69	0,91
	10:00	3,41	1,25	0,66	1,50	1									0,69	0,95
	11:00	3,51	1,27	0,64	1,60	1									0,69	0,95
	12:00	3,63	1,37	0,65	1,61	1									0,69	0,98
	13:00	3,57	1,30	0,66	1,61	1									0,69	0,97
	14:00	3,65	1,42	0,61	1,62	1									0,69	0,98
	15:00	3,74	1,39	0,63	1,72	1									0,69	0,98
	16:00	3,53	0,98	0,64	1,91	1									0,69	0,98
	17:00	3,90	1,07	0,59	2,25	1									0,71	0,98
	18:00	4,19	1,11	0,47	2,61	1									0,80	0,95
	19:00	4,34	1,43	0,29	2,62	1									0,95	0,95
	20:00	4,29	1,32	0,35	2,62	1									0,94	0,94
	21:00	3,87	1,21	0,34	2,33	1									0,91	0,91
	22:00	3,57	1,27	0,37	1,93	1									0,92	0,92
	23:00	3,27	1,36	0,29	1,61	1									0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 8/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,90	1,35	0,23	1,32	1									0,39	0,89
	01:00	2,63	1,31	0,29	1,02	1									0,39	0,88
	02:00	2,39	1,37	0,26	0,76	1									0,39	0,87
	03:00	2,27	1,39	0,26	0,62	1									0,39	0,86
	04:00	2,26	1,50	0,15	0,61	1									0,39	0,86
	05:00	2,27	1,59	0,08	0,60	1									0,39	0,87
	06:00	2,32	1,56	0,15	0,62	1									0,39	0,88
	07:00	2,71	1,75	0,24	0,71	1					1				0,34	0,89
	08:00	3,10	1,64	0,37	1,09	1									0,37	0,97
	09:00	3,43	1,63	0,30	1,49	1									0,39	0,97
	10:00	3,56	1,72	0,23	1,61	1									0,39	0,98
	11:00	3,72	1,73	0,28	1,70	1									0,39	0,98
	12:00	3,70	1,81	0,27	1,61	1									0,39	0,98
	13:00	3,63	1,64	0,38	1,61	1									0,39	0,98
	14:00	3,51	1,57	0,34	1,61	1									0,39	0,97
	15:00	3,45	1,46	0,37	1,61	1									0,39	0,95
	16:00	3,46	1,70	0,16	1,60	1									0,39	0,96
	17:00	3,91	1,81	0,20	1,89	1									0,39	0,97
	18:00	4,24	1,86	0,19	2,20	1									0,39	0,98
	19:00	4,36	1,71	0,16	2,49	1									0,39	0,96
	20:00	4,24	1,69	0,04	2,51	1									0,39	0,94
	21:00	3,99	1,65	0,03	2,30								1		0,39	0,84
	22:00	3,68	1,77	0,05	1,86	1							1		0,39	0,74
	23:00	3,32	1,64	0,04	1,63								1		0,39	0,89

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές δεν επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 9/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,84	1,47	0,09	1,29								1		0,39	0,81
	01:00	2,59	1,65	0,03	0,91								1		0,39	0,81
	02:00	2,30	1,57	0,02	0,71								1		0,39	0,72
	03:00	2,25	1,51	0,04	0,70								1		0,39	0,69
	04:00	2,22	1,50	0,02	0,70								1		0,39	0,67
	05:00	2,26	1,56	0,00	0,70								1		0,39	0,69
	06:00	2,41	1,69	0,02	0,70								1		0,39	0,78
	07:00	2,81	1,89	0,03	0,90								1		0,39	0,88
	08:00	3,05	1,83	0,02	1,19								1		0,39	0,88
	09:00	3,08	1,68	0,01	1,39								1		0,39	0,85
	10:00	2,87	1,28	0,01	1,58								1		0,39	0,76
	11:00	2,84	1,22	0,00	1,62								1		0,39	0,73
	12:00	2,98	1,73	0,00	1,25	1									0,26	0,46
	13:00	3,09	1,14	0,00	1,95	1									0,39	0,80
	14:00	3,20	1,20	0,00	2,01	1									0,39	0,83
	15:00	3,24	1,24	0,00	2,00	1									0,39	0,84
	16:00	3,25	1,25	0,00	2,00	1									0,39	0,83
	17:00	3,62	1,24	0,00	2,38	1									0,39	0,85
	18:00	4,18	1,66	0,02	2,50	1									0,39	0,93
	19:00	4,28	1,67	0,00	2,61	1									0,39	0,93
	20:00	4,27	1,66	0,00	2,61	1									0,39	0,93
	21:00	4,10	1,48	0,01	2,61	1									0,39	0,90
	22:00	3,76	1,53	0,01	2,23	1									0,39	0,90
	23:00	3,39	1,47	0,00	1,92	1									0,39	0,88

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές δεν επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 10/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,92	1,50	0,00	1,42	1									0,39	0,87
	01:00	2,58	1,37	0,00	1,21	1									0,39	0,82
	02:00	2,34	1,33	0,00	1,01	1									0,39	0,79
	03:00	2,25	1,44	0,00	0,81	1									0,39	0,80
	04:00	2,22	1,42	0,00	0,80	1									0,39	0,79
	05:00	2,22	1,42	0,00	0,81	1									0,39	0,80
	06:00	2,39	1,40	0,00	1,00	1									0,39	0,80
	07:00	2,74	1,54	0,00	1,20	1									0,39	0,86
	08:00	3,04	1,63	0,01	1,40	1									0,39	0,90
	09:00	3,07	1,36	0,01	1,70	1									0,39	0,85
	10:00	2,98	1,13	0,04	1,81	1									0,39	0,81
	11:00	2,95	1,00	0,07	1,88	1									0,39	0,79
	12:00	3,00	1,03	0,08	1,89	1									0,39	0,80
	13:00	3,06	1,15	0,11	1,80	1									0,39	0,83
	14:00	3,11	1,34	0,07	1,70	1									0,39	0,86
	15:00	3,15	1,29	0,06	1,80	1									0,39	0,85
	16:00	3,35	1,30	0,05	2,00	1									0,39	0,86
	17:00	3,87	1,44	0,04	2,39	1									0,39	0,89
	18:00	4,01	1,47	0,03	2,51	1									0,38	0,88
	19:00	3,43	3,42	0,02	0,00	1					1		1		0,26	0,45
	20:00	4,09	4,01	0,08	0,00	1					1		1		0,37	0,64
	21:00	3,85	2,79	0,14	0,91	1					1		1		0,39	0,94
	22:00	3,57	1,76	0,10	1,71	1									0,39	0,89
	23:00	3,41	1,57	0,04	1,80	1									0,39	0,90

Παρατηρήσεις

Γενική διακοπή στις 18:55 - 19:05. Η γραμμή του υβριδικού ήταν εκτός από τις 18:55 έως τις 21:00. Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	1,40	0,02	1,61	1									0,39	0,86
	01:00	2,69	1,31	0,06	1,32	1									0,39	0,83
	02:00	2,43	1,35	0,06	1,02	1									0,39	0,82
	03:00	2,32	1,53	0,08	0,71	1									0,39	0,86
	04:00	2,28	1,49	0,08	0,71	1									0,39	0,84
	05:00	2,29	1,53	0,06	0,70	1									0,39	0,84
	06:00	2,37	1,51	0,06	0,80	1									0,39	0,84
	07:00	2,51	1,44	0,07	1,00	1									0,39	0,84
	08:00	2,78	1,48	0,10	1,20	1									0,39	0,87
	09:00	2,96	1,44	0,03	1,49	1									0,39	0,86
	10:00	2,87	1,13	0,04	1,70	1									0,39	0,80
	11:00	2,88	1,03	0,08	1,77	1									0,39	0,79
	12:00	2,95	1,09	0,05	1,80	1									0,39	0,80
	13:00	3,22	1,35	0,07	1,80	1									0,39	0,86
	14:00	3,37	1,43	0,14	1,80	1									0,39	0,89
	15:00	3,57	1,54	0,23	1,80	1									0,39	0,94
	16:00	3,69	1,63	0,16	1,90	1									0,39	0,94
	17:00	3,91	1,75	0,06	2,11	1									0,39	0,95
	18:00	4,29	2,05	0,03	2,20	1					1				0,39	0,93
	19:00	4,27	1,93	0,04	2,30	1					1				0,39	0,89
	20:00	4,23	2,01	0,02	2,20	1					1				0,39	0,90
	21:00	3,95	2,02	0,02	1,91	1					1				0,39	0,89
	22:00	3,67	2,08	0,07	1,52	1					1				0,39	0,91
	23:00	3,40	2,33	0,04	1,03	1					1				0,39	0,95

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,97	2,09	0,06	0,81	1					1				0,39	0,87
	01:00	2,62	2,15	0,05	0,42	1					1				0,39	0,83
	02:00	2,46	2,03	0,03	0,40	1					1				0,39	0,84
	03:00	2,32	2,00	0,01	0,30	1									0,39	0,88
	04:00	2,23	1,91	0,02	0,30	1									0,39	0,86
	05:00	2,28	1,91	0,07	0,30	1									0,39	0,87
	06:00	2,33	1,98	0,05	0,30	1									0,39	0,88
	07:00	2,49	1,96	0,03	0,50	1									0,39	0,92
	08:00	2,78	1,90	0,20	0,68	1									0,39	0,97
	09:00	2,93	1,66	0,28	1,00	1							1		0,39	0,97
	10:00	2,77	1,23	0,34	1,20	1									0,39	0,87
	11:00	2,89	1,23	0,35	1,30	1									0,39	0,88
	12:00	3,33	1,68	0,35	1,30	1									0,39	0,98
	13:00	3,59	1,93	0,36	1,30	1									0,39	0,99
	14:00	3,61	1,99	0,32	1,31	1					1				0,39	0,96
	15:00	3,47	1,60	0,37	1,50	1							1		0,39	0,98
	16:00	3,40	1,42	0,37	1,60	1									0,39	0,94
	17:00	3,71	1,73	0,37	1,60	1									0,39	0,98
	18:00	3,99	1,82	0,38	1,80	1					1				0,39	0,93
	19:00	4,06	1,88	0,38	1,81	1					1				0,39	0,94
	20:00	4,07	1,98	0,38	1,71	1					1				0,39	0,96
	21:00	3,91	1,93	0,38	1,61	1					1				0,39	0,96
	22:00	3,53	1,85	0,38	1,31	1					1				0,39	0,93
	23:00	3,23	1,95	0,35	0,92	1					1				0,39	0,95

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 13/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,74	1,98	0,18	0,58	1					1	1			0,21	0,49
	01:00	2,50	1,68	0,21	0,60	1									0,39	0,92
	02:00	2,30	1,81	0,09	0,41	1									0,39	0,88
	03:00	2,20	1,89	0,01	0,30	1					1				0,39	0,77
	04:00	2,17	1,84	0,04	0,30	1									0,39	0,84
	05:00	2,20	2,08	0,00	0,12	1					1				0,39	0,82
	06:00	2,37	2,36	0,00	0,00	1					1				0,39	0,88
	07:00	2,66	2,62	0,04	0,00	1					1				0,39	0,95
	08:00	3,04	2,94	0,10	0,00	1					1	1			0,39	0,74
	09:00	3,14	2,87	0,27	0,00	1					1	1			0,39	0,66
	10:00	3,12	2,84	0,28	0,00	1					1	1			0,38	0,63
	11:00	3,14	2,82	0,31	0,00	1					1	1			0,37	0,60
	12:00	3,21	2,94	0,27	0,00	1					1	1			0,28	0,45
	13:00	3,27	3,02	0,25	0,00	1	1				1	1			0,25	0,42
	14:00	3,25	2,87	0,37	0,00	1					1	1			0,38	0,64
	15:00	3,22	2,84	0,38	0,00	1					1	1			0,38	0,65
	16:00	2,56	2,22	0,34	0,00	1					1	1			0,35	0,70
	17:00	3,79	1,04	0,38	2,37	1									0,39	0,87
	18:00	4,25	1,27	0,37	2,60	1									0,39	0,93
	19:00	4,46	1,81	0,04	2,60	1					1				0,39	0,91
	20:00	4,35	1,57	0,17	2,61	1					1				0,39	0,90
	21:00	3,98	1,35	0,23	2,41	1									0,39	0,91
	22:00	3,68	1,49	0,08	2,11	1									0,39	0,90
	23:00	3,26	1,47	0,08	1,72	1									0,39	0,89

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Έγινε πλύση της G1 από τις 0:12 - 0:55. Από τις 05:21 - 17:00 δεν λειτουργούσε ο ΥΒΣ λόγω προγραμματισμένων δοκιμών του ΔΕΔΔΗΕ. Στη 13:00 μπήκε δοκιμαστικά η G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 14/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	1,68	0,07	1,06	1									0,39	0,93
	01:00	2,55	1,54	0,01	1,00	1									0,39	0,85
	02:00	2,35	1,45	0,00	0,91	1									0,39	0,82
	03:00	2,25	1,54	0,01	0,70	1									0,39	0,83
	04:00	2,20	1,48	0,02	0,70	1									0,39	0,80
	05:00	2,21	1,49	0,01	0,70	1									0,39	0,81
	06:00	2,41	1,71	0,00	0,70	1									0,39	0,89
	07:00	2,75	1,53	0,03	1,19	1									0,39	0,87
	08:00	3,16	1,99	0,05	1,11	1					1				0,39	0,90
	09:00	3,54	2,07	0,08	1,39	1					1				0,39	0,90
	10:00	3,79	2,23	0,15	1,40	1					1				0,39	0,96
	11:00	3,90	2,36	0,14	1,40	1					1				0,39	0,98
	12:00	4,09	2,54	0,05	1,50	1					1				0,39	0,99
	13:00	3,89	2,41	0,08	1,40	1	1				1				0,39	0,87
	14:00	3,88	2,43	0,15	1,30	1	1				1				0,39	0,91
	15:00	3,87	2,42	0,24	1,21	1	1								0,39	0,95
	16:00	3,86	2,52	0,12	1,21	1	1								0,39	0,93
	17:00	4,07	2,46	0,21	1,40	1	1								0,39	0,91
	18:00	3,30	2,99	0,09	0,22	1	1						1		0,27	0,53
	19:00	4,31	3,94	0,37	0,00	1	1						1		0,39	0,70
	20:00	4,15	3,87	0,27	0,00	1	1						1		0,37	0,64
	21:00	3,74	3,54	0,19	0,00	1	1						1		0,34	0,54
	22:00	3,52	3,37	0,14	0,00	1	1						1		0,22	0,35
	23:00	3,25	3,18	0,05	0,02	1	1						1		0,14	0,23

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Από τη 13:07 ένταξη της G2 για δοκιμές στη μονάδα. Γενική διακοπή από τις 18:09 - 18:18. Ο ΥΒΣ έμεινε εκτός από τις 18:09.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 15/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,88	2,50	0,04	0,35	1	1						1		0,20	0,42
	01:00	2,58	1,95	0,03	0,61	1	1								0,38	0,67
	02:00	2,39	1,84	0,01	0,54	1	1								0,27	0,43
	03:00	2,31	1,84	0,07	0,40	1	1								0,21	0,34
	04:00	2,28	1,78	0,10	0,41	1	1								0,26	0,42
	05:00	2,35	1,71	0,23	0,40	1	1								0,31	0,50
	06:00	2,56	2,11	0,31	0,14	1	1								0,38	0,68
	07:00	2,96	2,65	0,31	0,00	1	1								0,39	0,69
	08:00	3,17	2,86	0,32	0,00	1					1	1			0,39	0,70
	09:00	3,34	3,08	0,27	0,00	1					1	1			0,39	0,72
	10:00	3,45	3,13	0,32	0,00	1					1	1			0,39	0,72
	11:00	3,49	3,27	0,22	0,00	1	1				1				0,36	0,65
	12:00	3,40	3,21	0,19	0,00	1	1				1				0,19	0,45
	13:00	3,37	3,13	0,25	0,00	1	1				1				0,25	0,43
	14:00	3,40	3,11	0,29	0,00	1	1								0,36	0,62
	15:00	3,51	3,14	0,37	0,00	1	1								0,39	0,68
	16:00	2,93	1,85	0,36	0,72	1	1								0,37	0,68
	17:00	2,82	1,14	0,36	1,32	1	1								0,39	0,77
	18:00	2,84	0,86	0,32	1,66	1	1								0,39	0,85
	19:00	2,88	0,81	0,37	1,70	1	1								0,39	0,85
	20:00	2,71	0,67	0,27	1,77	1	1								0,39	0,83
	21:00	2,71	0,85	0,31	1,55	1	1								0,39	0,82
	22:00	2,73	1,13	0,32	1,27	1	1								0,39	0,84
	23:00	2,40	0,88	0,31	1,21	1	1								0,39	0,82

Παρατηρήσεις


Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ενταξη της G2 για δοκιμές στη μονάδα. Λόγω κακοκαιρίας δόθηκε μικρότερο πρόγραμμα στον ΥΒΣ. Ο ΥΒΣ έμεινε εκτός από τις 6:18- 16:31 λόγω εργασιών στη γραμμή. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 11:53-13:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 16/1/2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,08	1,81	0,22	1,05	1	1								0,27	0,66
	01:00	2,75	1,78	0,21	0,76	1	1								0,31	0,73
	02:00	2,53	1,86	0,19	0,49	1	1								0,38	0,67
	03:00	2,41	1,75	0,26	0,40	1	1								0,37	0,62
	04:00	2,37	1,68	0,29	0,40	1	1								0,38	0,65
	05:00	2,37	2,03	0,20	0,13	1	1								0,31	0,50
	06:00	2,56	2,29	0,27	0,00	1	1								0,38	0,70
	07:00	2,95	2,76	0,19	0,00	1	1								0,38	0,65
	08:00	3,24	3,08	0,15	0,00	1	1								0,39	0,69
	09:00	3,34	3,13	0,20	0,00	1	1								0,33	0,55
	10:00	3,33	3,06	0,26	0,00	1							1		0,37	0,61
	11:00	3,12	2,89	0,23	0,00	1							1		0,30	0,49
	12:00	3,05	2,76	0,28	0,00	1							1		0,28	0,46
	13:00	3,14	2,80	0,34	0,00	1							1		0,34	0,55
	14:00	3,28	2,91	0,37	0,00	1							1		0,38	0,63
	15:00	3,39	3,01	0,38	0,00	1							1		0,39	0,66
	16:00	3,64	3,24	0,38	0,02	1							1		0,39	0,71
	17:00	3,97	3,38	0,35	0,25	1							1		0,36	0,69
	18:00	3,55	2,18	0,37	1,00	1	1								0,38	0,67
	19:00	3,47	2,01	0,38	1,08	1	1								0,38	0,66
	20:00	2,94	1,12	0,36	1,46	1					1				0,37	0,61
	21:00	2,62	0,75	0,35	1,52	1					1				0,36	0,58
	22:00	2,13	0,15	0,31	1,67	1					1				0,32	0,56
	23:00	1,80	-0,16	0,38	1,58	1									0,39	0,77

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ενταξη της G2 για δοκιμές στη μονάδα. Πλύσιμο της G1 από 0:20 - 01:00. Από τις 06:00 γίνονται δοκιμές στη γραμμή του ΥΒΣ. Από τις 17:20 ο ΥΒΣ ξεκίνησε να παράγει με τοπικό χειρισμό, σε συνεννόηση με τον ΤΣΠ λόγω απώλειας επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 17/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,80	0,36	0,36	1,09	1									0,36	0,60
	01:00	1,94	0,94	0,38	0,62	1									0,39	0,72
	02:00	1,79	0,83	0,38	0,57	1									0,39	0,75
	03:00	1,85	1,10	0,38	0,37	1									0,39	0,78
	04:00	1,84	1,09	0,38	0,37	1									0,39	0,77
	05:00	1,89	1,15	0,38	0,37	1									0,39	0,79
	06:00	2,07	1,31	0,38	0,38	1									0,39	0,83
	07:00	2,02	0,80	0,38	0,85	1									0,39	0,82
	08:00	2,00	0,46	0,38	1,16	1									0,39	0,81
	09:00	3,09	1,48	0,38	1,23	1									0,39	0,91
	10:00	3,08	1,47	0,38	1,23	1									0,39	0,95
	11:00	3,06	1,37	0,37	1,33	1									0,37	0,96
	12:00	3,04	1,63	0,38	1,04	1									0,38	0,98
	13:00	3,12	1,71	0,38	1,03	1									0,39	0,99
	14:00	3,23	1,83	0,38	1,03	1									0,39	0,99
	15:00	3,20	1,82	0,27	1,11	1									0,28	0,79
	16:00	3,49	1,77	0,25	1,47		1								0,25	0,98
	17:00	3,97	1,79	0,28	1,91		1								0,28	0,99
	18:00	4,35	1,87	0,28	2,20		1								0,28	0,99
	19:00	4,44	1,83	0,28	2,33		1								0,28	0,99
	20:00	4,33	1,71	0,29	2,33		1								0,29	0,99
	21:00	4,00	1,65	0,30	2,05	1									0,30	0,97
	22:00	3,70	1,58	0,37	1,74	1									0,38	0,99
	23:00	3,39	1,48	0,38	1,53	1									0,39	0,99

Παρατηρήσεις

Λόγω δοκιμών στη μονάδα G2 από τις 15:35 - 21:22 έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ. Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,95	1,39	0,38	1,18	1									0,39	0,98
	01:00	2,63	1,33	0,38	0,93	1									0,39	0,95
	02:00	2,36	1,53	0,38	0,45	1									0,39	0,89
	03:00	2,25	1,54	0,34	0,38	1									0,34	0,67
	04:00	2,22	1,56	0,29	0,38		1								0,29	0,50
	05:00	2,22	1,47	0,38	0,38	1									0,39	0,86
	06:00	2,36	1,63	0,38	0,35	1									0,39	0,89
	07:00	2,49	1,68	0,38	0,43	1									0,39	0,91
	08:00	2,78	1,57	0,38	0,83	1									0,39	0,96
	09:00	2,94	1,63	0,38	0,93	1									0,39	0,98
	10:00	3,00	1,60	0,38	1,03	1									0,39	0,98
	11:00	2,90	1,50	0,38	1,03	1									0,39	0,96
	12:00	2,74	1,33	0,38	1,03	1									0,39	0,91
	13:00	2,79	1,48	0,38	0,93	1									0,39	0,96
	14:00	2,85	1,55	0,38	0,93	1									0,39	0,97
	15:00	3,01	1,70	0,38	0,93	1									0,39	0,98
	16:00	3,24	1,73	0,38	1,12	1									0,39	0,98
	17:00	3,85	1,89	0,38	1,58	1									0,39	0,98
	18:00	4,30	1,96	0,38	1,96	1									0,39	0,99
	19:00	4,34	1,85	0,38	2,11	1									0,39	0,99
	20:00	4,07	1,67	0,38	2,03	1									0,39	0,98
	21:00	3,80	1,59	0,38	1,83	1									0,39	0,98
	22:00	3,57	1,57	0,38	1,63	1									0,39	0,98
	23:00	3,28	1,67	0,38	1,24	1									0,39	0,98

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ένταξη της G2 από τις 03:24-04:58 λόγω πλυσίματος της G1. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για να μην ενταχθεί άλλη μονάδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 19/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,91	1,79	0,38	0,74	1									0,39	0,98
	01:00	2,59	1,68	0,38	0,53	1									0,39	0,94
	02:00	2,33	1,53	0,38	0,43	1									0,39	0,88
	03:00	2,24	1,83	0,38	0,04	1									0,39	0,86
	04:00	2,15	1,74	0,38	0,03	1									0,39	0,84
	05:00	2,16	1,75	0,38	0,03	1									0,39	0,84
	06:00	2,25	1,85	0,38	0,03	1									0,39	0,87
	07:00	2,41	1,68	0,38	0,36	1									0,39	0,90
	08:00	2,56	1,51	0,38	0,68	1									0,39	0,93
	09:00	2,71	1,41	0,38	0,92	1									0,39	0,93
	10:00	2,67	1,17	0,38	1,12	1									0,39	0,87
	11:00	2,69	1,28	0,38	1,03	1									0,39	0,90
	12:00	2,72	1,41	0,38	0,93	1									0,39	0,93
	13:00	2,76	1,46	0,38	0,93	1									0,39	0,94
	14:00	2,78	1,58	0,38	0,83	1									0,39	0,97
	15:00	2,88	1,29	0,38	1,21	1									0,39	0,90
	16:00	2,96	1,25	0,38	1,33	1									0,39	0,90
	17:00	3,51	1,51	0,38	1,62	1									0,39	0,95
	18:00	4,04	1,74	0,38	1,92	1									0,39	0,99
	19:00	4,02	1,62	0,38	2,02	1									0,39	0,98
	20:00	4,06	1,65	0,38	2,03	1									0,39	0,98
	21:00	3,86	1,65	0,38	1,83	1									0,39	0,98
	22:00	3,56	1,65	0,38	1,53	1									0,39	0,98
	23:00	3,18	1,67	0,38	1,14	1									0,39	0,98

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 20/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,70	1,39	0,38	0,93	1									0,39	0,92
	01:00	2,42	1,41	0,38	0,63	1					1				0,39	0,80
	02:00	2,18	1,38	0,38	0,43	1									0,39	0,85
	03:00	2,04	1,63	0,38	0,04	1									0,39	0,82
	04:00	2,02	1,61	0,38	0,03	1									0,39	0,81
	05:00	2,05	1,65	0,38	0,03	1									0,39	0,82
	06:00	2,27	1,58	0,38	0,32	1									0,39	0,87
	07:00	2,57	1,58	0,38	0,62	1									0,39	0,93
	08:00	2,79	1,54	0,38	0,88	1									0,39	0,95
	09:00	2,86	1,36	0,38	1,12	1									0,39	0,92
	10:00	2,95	1,35	0,38	1,22	1									0,39	0,92
	11:00	2,90	1,30	0,38	1,23	1									0,39	0,91
	12:00	2,98	1,28	0,38	1,33	1									0,39	0,91
	13:00	2,83	1,23	0,38	1,22	1									0,39	0,89
	14:00	2,77	1,20	0,36	1,20	1									0,39	0,87
	15:00	2,84	1,14	0,38	1,32	1									0,39	0,87
	16:00	3,13	1,33	0,38	1,42	1									0,39	0,92
	17:00	3,66	1,47	0,38	1,82	1									0,39	0,95
	18:00	4,17	1,60	0,37	2,19	1									0,39	0,98
	19:00	4,43	1,73	0,28	2,41	1									0,39	0,98
	20:00	4,39	1,75	0,12	2,52	1									0,39	0,97
	21:00	4,06	1,73	0,02	2,30	1									0,39	0,94
	22:00	3,76	1,65	0,00	2,11	1									0,39	0,92
	23:00	3,34	1,63	0,00	1,71	1									0,39	0,91

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ένταξη της G6 από 01:02 - 01:45 λόγω πλυσίματος της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 21/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,89	1,56	0,01	1,31	1									0,39	0,86
	01:00	2,57	1,54	0,00	1,03	1									0,39	0,86
	02:00	2,33	1,52	0,00	0,81	1									0,39	0,83
	03:00	2,27	1,45	0,00	0,81	1									0,39	0,81
	04:00	2,18	1,31	0,05	0,82	1									0,39	0,78
	05:00	2,25	1,35	0,08	0,83	1									0,30	0,58
	06:00	2,37	1,23	0,12	1,02	1									0,39	0,80
	07:00	2,79	1,40	0,07	1,32	1									0,39	0,86
	08:00	2,94	0,99	0,33	1,62	1									0,39	0,84
	09:00	3,13	1,03	0,38	1,73	1									0,39	0,86
	10:00	3,13	0,98	0,34	1,82	1									0,39	0,85
	11:00	3,17	1,03	0,32	1,83	1									0,39	0,85
	12:00	3,16	1,00	0,43	1,73	1									0,39	0,87
	13:00	3,30	1,41	0,27	1,63	1									0,39	0,92
	14:00	3,43	1,49	0,21	1,73	1									0,39	0,93
	15:00	3,38	1,51	0,14	1,73	1									0,39	0,92
	16:00	3,51	1,48	0,10	1,92	1									0,39	0,91
	17:00	3,78	1,45	0,11	2,22	1									0,39	0,91
	18:00	4,36	1,76	0,19	2,42	1									0,39	0,98
	19:00	4,58	1,75	0,11	2,72	1									0,39	0,97
	20:00	4,44	1,56	0,16	2,73	1									0,39	0,95
	21:00	4,11	1,21	0,36	2,53	1									0,39	0,92
	22:00	3,56	0,85	0,57	2,14	1									0,39	0,88
	23:00	3,14	0,88	0,46	1,80	1									0,39	0,85

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Ένταξη της G8 από 05:15 - 05:30 λόγω διαρροής της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,68	1,07	0,46	1,15	1									0,39	0,87
	01:00	2,51	1,30	0,28	0,93	1									0,39	0,87
	02:00	2,30	1,24	0,24	0,83	1									0,39	0,82
	03:00	2,23	1,30	0,20	0,73	1									0,39	0,82
	04:00	2,27	1,56	0,09	0,63	1									0,39	0,86
	05:00	2,29	1,50	0,16	0,63	1									0,39	0,86
	06:00	2,49	1,44	0,13	0,92	1									0,39	0,86
	07:00	2,92	1,62	0,08	1,22	1									0,39	0,91
	08:00	3,01	1,56	0,04	1,42	1									0,39	0,89
	09:00	3,20	1,56	0,05	1,59		1								0,38	0,87
	10:00	3,19	1,39	0,00	1,80		1								0,39	0,85
	11:00	3,23	1,33	0,01	1,90		1								0,39	0,84
	12:00	3,27	1,36	0,01	1,90		1								0,39	0,85
	13:00	3,36	1,50	0,01	1,85		1								0,39	0,88
	14:00	3,47	1,55	0,00	1,91		1								0,39	0,89
	15:00	3,55	1,74	0,00	1,81		1								0,39	0,93
	16:00	3,66	1,74	0,00	1,92		1								0,39	0,93
	17:00	4,06	1,65	0,00	2,41		1								0,39	0,92
	18:00	4,59	1,85	0,02	2,71		1								0,39	0,96
	19:00	4,63	1,74	0,07	2,82		1								0,39	0,96
	20:00	4,55	1,81	0,01	2,73		1								0,39	0,96
	21:00	4,29	1,74	0,02	2,53		1								0,39	0,95
	22:00	3,88	1,70	0,05	2,14		1								0,39	0,94
	23:00	3,38	1,62	0,05	1,71		1								0,39	0,91

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 23/1/2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	1,72	0,02	1,22		1								0,39	0,91
	01:00	2,58	1,59	0,06	0,92		1								0,39	0,88
	02:00	2,42	1,69	0,02	0,71		1								0,39	0,88
	03:00	2,29	1,61	0,06	0,62		1								0,39	0,85
	04:00	2,19	1,44	0,12	0,62		1								0,39	0,79
	05:00	2,27	1,56	0,10	0,61		1								0,39	0,84
	06:00	2,49	1,78	0,12	0,59		1				1				0,39	0,80
	07:00	2,89	2,86	0,02	0,00		1				1	1			0,39	0,67
	08:00	3,09	3,09	0,00	0,00		1				1	1			0,38	0,64
	09:00	2,91	2,91	0,00	0,00		1				1	1			0,33	0,52
	10:00	2,91	2,90	0,01	0,00		1				1	1			0,31	0,51
	11:00	3,00	2,98	0,02	0,00		1				1	1			0,32	0,51
	12:00	3,07	3,02	0,02	0,03		1				1	1			0,34	0,54
	13:00	2,96	1,78	0,11	1,08		1				1				0,38	0,70
	14:00	3,00	1,36	0,08	1,56		1								0,38	0,77
	15:00	3,18	1,63	0,01	1,55		1								0,39	0,83
	16:00	3,28	1,71	0,00	1,56		1								0,39	0,82
	17:00	3,72	2,15	0,00	1,58		1				1				0,39	0,77
	18:00	4,31	2,71	0,03	1,58		1				1				0,39	0,81
	19:00	4,34	2,65	0,12	1,58		1				1				0,39	0,81
	20:00	4,29	2,42	0,13	1,74		1				1				0,39	0,81
	21:00	4,19	1,21	0,07	2,92		1								0,39	0,88
	22:00	3,86	1,46	0,04	2,36		1								0,39	0,90
	23:00	3,36	1,41	0,02	1,94		1								0,39	0,87

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Από τις 06:45 - 12:00 έγιναν προγραμματισμένες εργασίες στη γραμμή του ΥΒΣ. Έπειτα έγινε σταδιακή επανένταξη του ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 24/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,97	1,29	0,06	1,62		1								0,99	0,83
	01:00	2,58	1,15	0,11	1,32		1								0,99	0,77
	02:00	2,40	1,15	0,12	1,13		1								0,99	0,69
	03:00	2,28	1,20	0,14	0,93		1								0,99	0,75
	04:00	2,28	1,28	0,17	0,83		1								0,99	0,77
	05:00	2,30	1,23	0,24	0,83		1								0,99	0,77
	06:00	2,51	1,18	0,30	1,02		1								0,99	0,78
	07:00	2,91	1,22	0,38	1,32		1								0,99	0,83
	08:00	3,10	1,23	0,43	1,44		1								0,99	0,86
	09:00	3,37	1,48	0,47	1,43		1								0,99	0,92
	10:00	3,51	1,47	0,40	1,64		1								0,99	0,92
	11:00	3,57	1,40	0,45	1,73		1								0,99	0,91
	12:00	3,67	1,29	0,55	1,83		1								0,99	0,90
	13:00	3,65	1,19	0,54	1,93		1								0,99	0,89
	14:00	3,55	1,11	0,62	1,82		1								0,99	0,88
	15:00	3,56	1,26	0,51	1,79		1								0,99	0,89
	16:00	3,79	1,32	0,36	2,11		1								0,99	0,90
	17:00	4,03	1,19	0,66	2,18		1								0,99	0,90
	18:00	4,45	1,46	0,35	2,64		1								0,95	0,93
	19:00	4,52	1,30	0,29	2,93		1								0,85	0,90
	20:00	4,31	1,23	0,43	2,65		1								0,85	0,90
	21:00	4,04	1,23	0,51	2,30		1								0,85	0,89
	22:00	3,74	1,16	0,38	2,21		1								0,85	0,86
	23:00	3,40	1,19	0,19	2,03		1								0,85	0,84

Παρατηρήσεις

Από τις 18:35 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 25/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,03	1,23	0,34	1,46		1								0,85	0,85
	01:00	2,67	1,16	0,37	1,14		1								0,85	0,80
	02:00	2,47	1,16	0,28	1,03		1								0,85	0,77
	03:00	2,27	1,26	0,17	0,83		1								0,85	0,77
	04:00	2,24	1,41	0,01	0,83		1								0,98	0,79
	05:00	2,29	1,29	0,18	0,83		1								0,99	0,78
	06:00	2,39	1,49	0,07	0,83		1								0,99	0,82
	07:00	2,57	1,53	0,02	1,02		1								0,99	0,85
	08:00	2,91	1,58	0,01	1,32		1								0,99	0,87
	09:00	3,20	1,59	0,00	1,61		1								0,99	0,89
	10:00	3,47	1,61	0,00	1,86		1								0,85	0,85
	11:00	3,54	1,43	0,00	2,11		1								0,81	0,81
	12:00	3,22	1,32	0,07	1,83		1								0,77	0,77
	13:00	3,65	1,34	0,59	1,72		1								0,78	0,95
	14:00	3,59	1,23	0,64	1,72		1								0,69	0,94
	15:00	3,44	1,35	0,64	1,45		1								0,69	0,95
	16:00	3,65	1,70	0,51	1,43		1								0,69	0,99
	17:00	4,06	1,57	0,43	2,06		1								0,69	0,98
	18:00	4,38	1,42	0,46	2,50		1								0,69	0,95
	19:00	4,31	1,25	0,44	2,62		1								0,69	0,90
	20:00	4,13	1,40	0,40	2,34		1								0,69	0,93
	21:00	3,85	1,25	0,49	2,11		1								0,69	0,91
	22:00	3,58	1,32	0,53	1,73		1								0,69	0,94
	23:00	3,30	1,28	0,69	1,34		1								0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 13:23 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,99	1,51	0,64	0,85		1								0,69	0,98
	01:00	2,68	1,43	0,66	0,58		1								0,69	0,93
	02:00	2,48	1,39	0,67	0,43		1								0,69	0,87
	03:00	2,37	1,23	0,72	0,43		1								0,74	0,83
	04:00	2,36	1,26	0,66	0,43		1								0,82	0,82
	05:00	2,38	1,20	0,75	0,43		1								0,83	0,83
	06:00	2,45	1,32	0,80	0,33		1								0,85	0,86
	07:00	2,62	1,38	0,72	0,52		1								0,78	0,93
	08:00	2,86	1,66	0,67	0,53		1								0,69	0,98
	09:00	3,02	1,73	0,42	0,86		1								0,69	0,98
	10:00	3,09	1,61	0,28	1,20		1								0,69	0,95
	11:00	2,91	1,32	0,10	1,49		1								0,73	0,77
	12:00	2,85	1,10	0,16	1,60		1								0,70	0,70
	13:00	2,94	1,19	0,24	1,51		1								0,74	0,75
	14:00	3,08	1,09	0,30	1,70		1								0,76	0,75
	15:00	3,07	1,09	0,33	1,65		1								0,76	0,79
	16:00	3,22	1,25	0,17	1,80		1								0,77	0,82
	17:00	3,52	1,32	0,03	2,17		1								0,77	0,77
	18:00	4,16	1,43	0,02	2,71		1								0,82	0,83
	19:00	4,42	1,51	0,00	2,90		1								0,86	0,86
	20:00	4,38	1,56	0,01	2,80		1								0,87	0,87
	21:00	4,11	1,47	0,03	2,61		1								0,85	0,85
	22:00	3,76	1,42	0,02	2,32		1								0,82	0,82
	23:00	3,39	1,45	0,00	1,94		1								0,81	0,81

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 00:00 - 03:35, από τις 07:25 - 11:13 και από τις 15:30 - 17:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 27/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,93	1,38	0,01	1,54		1								0,76	0,76
	01:00	2,61	1,34	0,03	1,23		1								0,71	0,71
	02:00	2,40	1,47	0,00	0,93		1								0,72	0,72
	03:00	2,25	1,70	0,02	0,54		1								0,79	0,79
	04:00	2,23	1,68	0,02	0,53		1								0,78	0,78
	05:00	2,27	1,72	0,02	0,53		1								0,79	0,80
	06:00	2,54	1,62	0,07	0,85		1								0,79	0,79
	07:00	2,96	1,73	0,02	1,20		1								0,87	0,87
	08:00	3,10	1,44	0,04	1,61		1								0,80	0,79
	09:00	3,19	1,23	0,14	1,83		1								0,77	0,77
	10:00	3,09	1,11	0,06	1,92		1								0,71	0,71
	11:00	3,10	1,07	0,03	2,00		1								0,69	0,69
	12:00	3,08	1,04	0,05	2,00		1								0,68	0,68
	13:00	3,28	1,21	0,07	2,00		1								0,74	0,74
	14:00	3,23	1,13	0,00	2,10		1								0,70	0,70
	15:00	3,29	1,19	0,00	2,10		1								0,72	0,72
	16:00	3,39	1,19	0,00	2,20		1								0,73	0,73
	17:00	3,75	1,25	0,00	2,49		1								0,76	0,76
	18:00	4,37	1,38	0,00	2,99		1								0,83	0,83
	19:00	4,60	1,48	0,00	3,11		1								0,86	0,86
	20:00	4,60	1,49	0,00	3,10		1								0,86	0,86
	21:00	4,30	1,49	0,00	2,81		1								0,85	0,85
	22:00	3,94	1,55	0,00	2,39		1								0,85	0,86
	23:00	3,46	1,54	0,00	1,92		1								0,83	0,84

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 28/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,03	1,52	0,00	1,50		1								0,80	0,79
	01:00	2,68	1,51	0,04	1,13		1								0,78	0,79
	02:00	2,44	1,44	0,06	0,93		1								0,74	0,74
	03:00	2,35	1,36	0,16	0,83		1								0,73	0,73
	04:00	2,31	1,44	0,14	0,73		1								0,75	0,75
	05:00	2,33	1,42	0,19	0,73		1								0,76	0,76
	06:00	2,51	1,43	0,26	0,82		1								0,82	0,82
	07:00	2,90	1,23	0,36	1,31		1								0,81	0,81
	08:00	3,19	1,07	0,59	1,52		1								0,86	0,86
	09:00	3,24	1,08	0,51	1,65		1								0,55	0,85
	10:00	3,07	1,01	0,48	1,58		1								0,49	0,82
	11:00	3,03	1,06	0,57	1,40		1								0,65	0,76
	12:00	3,14	1,16	0,51	1,47		1								0,69	0,84
	13:00	3,31	1,09	0,58	1,64		1								0,69	0,90
	14:00	3,40	1,15	0,62	1,63		1								0,69	0,94
	15:00	3,40	1,10	0,67	1,63		1								0,69	0,94
	16:00	3,50	1,11	0,66	1,73		1								0,69	0,94
	17:00	3,86	1,09	0,67	2,10		1								0,69	0,94
	18:00	4,37	1,18	0,67	2,52		1								0,69	0,96
	19:00	4,54	1,15	0,68	2,72		1								0,69	0,96
	20:00	4,53	1,16	0,91	2,46		1								0,93	0,98
	21:00	4,25	1,16	0,87	2,22		1								0,98	0,98
	22:00	3,84	1,29	0,80	1,74		1								0,82	0,98
	23:00	3,41	1,33	0,79	1,28		1								0,81	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 09:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,92	1,31	0,79	0,81		1								0,81	0,98
	01:00	2,61	1,24	0,80	0,58		1								0,81	0,94
	02:00	2,39	1,41	0,80	0,19		1								0,81	0,89
	03:00	2,28	1,66	0,60	0,03		1								0,68	0,87
	04:00	2,22	1,88	0,31	0,03		1								0,64	0,86
	05:00	2,25	1,83	0,39	0,03		1								0,64	0,86
	06:00	2,44	1,53	0,58	0,33		1								0,64	0,90
	07:00	2,80	1,67	0,49	0,64		1								0,64	0,97
	08:00	2,92	1,28	0,61	1,02		1								0,64	0,96
	09:00	2,94	1,19	0,63	1,12		1								0,64	0,94
	10:00	3,05	1,21	0,62	1,22		1								0,64	0,94
	11:00	2,98	1,13	0,62	1,22		1								0,64	0,93
	12:00	2,87	1,10	0,62	1,15		1								0,64	0,91
	13:00	2,85	1,10	0,62	1,12		1								0,64	0,91
	14:00	2,92	1,18	0,62	1,12		1								0,64	0,93
	15:00	3,00	1,25	0,62	1,12		1								0,64	0,95
	16:00	3,11	1,27	0,62	1,22		1								0,64	0,95
	17:00	3,56	1,45	0,60	1,51		1								0,66	0,97
	18:00	4,11	1,56	0,64	1,91		1								0,69	0,98
	19:00	4,33	1,58	0,74	2,01		1								0,75	0,99
	20:00	4,31	1,43	0,87	2,02		1								0,88	0,99
	21:00	4,05	1,35	0,88	1,82		1								0,89	0,99
	22:00	3,76	1,46	0,88	1,43		1								0,89	0,99
	23:00	3,31	1,46	0,88	0,98		1								0,89	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε όλη μέρα αστάθεια ανέμου. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 30/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,84	1,26	0,88	0,70		1								0,89	0,97
	01:00	2,49	1,12	0,85	0,52		1								0,87	0,89
	02:00	2,33	1,20	0,81	0,32		1								0,82	0,81
	03:00	2,21	1,42	0,77	0,02		1								0,77	0,77
	04:00	2,20	1,42	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	05:00	2,24	1,44	0,78	0,02		1								0,78	0,78
	06:00	2,48	1,26	0,86	0,37		1								0,86	0,86
	07:00	2,86	1,23	0,96	0,67		1								0,97	0,97
	08:00	3,09	1,10	0,98	1,01		1								0,98	0,98
	09:00	3,25	1,16	0,98	1,12		1								0,99	0,99
	10:00	3,32	1,13	0,98	1,22		1								0,99	0,99
	11:00	3,32	1,13	0,97	1,21		1								0,99	0,99
	12:00	3,21	1,06	0,84	1,31		1								0,86	0,97
	13:00	3,30	1,29	0,90	1,12		1								0,97	0,99
	14:00	3,34	1,60	0,63	1,11		1								0,67	0,99
	15:00	3,50	2,07	0,61	0,82	1	1								0,64	0,88
	16:00	3,66	2,78	0,47	0,41	1	1								0,64	0,85
	17:00	3,81	3,18	0,21	0,41	1	1								0,64	0,82
	18:00	4,15	3,28	0,07	0,80	1	1								0,72	0,76
	19:00	4,25	2,68	0,18	1,39	1	1								0,76	0,76
	20:00	4,17	1,49	0,08	2,61		1								0,83	0,84
	21:00	3,91	1,26	0,12	2,53		1								0,81	0,81
	22:00	3,68	1,26	0,10	2,32		1								0,98	0,98
	23:00	3,34	1,41	0,04	1,88		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε όλη μέρα έντονη αστάθεια ανέμου. Μειώθηκε το πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω εντονης κακοκαιρίας . Λόγω της κακοκαιρίας εντάχθηκε και η G1 από τις 15:15 - 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 31/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,03	1,32	0,12	1,59		1								0,98	0,98
	01:00	2,61	1,31	0,06	1,24		1								0,81	0,80
	02:00	2,38	1,41	0,02	0,95		1								0,78	0,79
	03:00	2,26	1,35	0,01	0,90		1								0,74	0,74
	04:00	2,25	1,37	0,00	0,88		1								0,73	0,73
	05:00	2,26	1,37	0,00	0,89		1								0,74	0,74
	06:00	2,48	1,60	0,00	0,88		1								0,83	0,83
	07:00	2,86	1,91	0,00	0,95		1								0,91	0,91
	08:00	3,09	1,84	0,00	1,25		1								0,89	0,89
	09:00	3,00	1,43	0,00	1,58		1								0,76	0,75
	10:00	3,00	1,23	0,00	1,77		1								0,70	0,70
	11:00	3,06	1,36	0,00	1,70		1								0,69	0,65
	12:00	2,97	1,30	0,00	1,67		1								0,51	0,53
	13:00	3,05	1,15	0,03	1,88		1								0,72	0,72
	14:00	3,10	1,22	0,07	1,81		1								0,73	0,73
	15:00	3,34	1,25	0,29	1,81		1								0,85	0,85
	16:00	3,31	1,24	0,27	1,80		1								0,81	0,81
	17:00	3,62	1,12	0,54	1,96		1								0,86	0,86
	18:00	4,13	1,30	0,47	2,36		1								0,91	0,91
	19:00	4,21	1,11	0,60	2,50		1								0,90	0,90
	20:00	4,17	1,21	0,57	2,39		1								0,92	0,92
	21:00	3,97	1,28	0,49	2,19		1								0,91	0,91
	22:00	3,65	1,37	0,45	1,83		1								0,93	0,93
	23:00	3,33	1,39	0,55	1,39		1								0,95	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,01	1,34	0,54	1,13		1								0,90	0,90
	01:00	2,64	1,25	0,49	0,90		1								0,85	0,85
	02:00	2,38	1,28	0,38	0,71		1								0,79	0,79
	03:00	2,26	1,26	0,48	0,52		1								0,79	0,79
	04:00	2,25	1,37	0,47	0,41		1								0,79	0,79
	05:00	2,23	1,36	0,46	0,41		1								0,78	0,78
	06:00	2,40	1,46	0,43	0,51		1								0,80	0,80
	07:00	2,59	1,55	0,44	0,60		1								0,89	0,89
	08:00	2,87	1,47	0,45	0,95		1								0,83	0,83
	09:00	2,98	1,44	0,43	1,11		1								0,77	0,77
	10:00	2,94	1,38	0,46	1,11		1								0,84	0,84
	11:00	2,85	1,07	0,37	1,40		1								0,66	0,65
	12:00	2,79	1,01	0,38	1,40		1								0,62	0,62
	13:00	2,81	1,23	0,38	1,21		1								0,63	0,64
	14:00	2,78	1,16	0,41	1,20		1								0,69	0,69
	15:00	2,83	1,14	0,49	1,21		1								0,76	0,76
	16:00	3,09	1,24	0,51	1,33		1								0,88	0,89
	17:00	3,42	1,28	0,62	1,52		1								0,93	0,93
	18:00	4,08	1,34	0,57	2,18		1								0,90	0,90
	19:00	4,17	1,25	0,46	2,46		1								0,90	0,90
	20:00	4,07	1,20	0,37	2,50		1								0,89	0,89
	21:00	3,74	1,17	0,30	2,27		1								0,83	0,83
	22:00	3,43	1,22	0,36	1,85		1								0,86	0,85
	23:00	3,20	1,30	0,34	1,56		1								0,80	0,80

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,82	1,37	0,32	1,14		1								0,79	0,79
	01:00	2,53	1,34	0,30	0,89		1								0,75	0,75
	02:00	2,37	1,21	0,39	0,77		1								0,75	0,75
	03:00	2,25	1,21	0,45	0,59		1								0,68	0,68
	04:00	2,25	1,44	0,40	0,41		1								0,68	0,68
	05:00	2,21	1,40	0,40	0,41		1								0,65	0,66
	06:00	2,36	1,55	0,40	0,41		1								0,77	0,77
	07:00	2,51	1,60	0,17	0,74		1								0,74	0,74
	08:00	2,68	1,41	0,02	1,24		1								0,75	0,75
	09:00	2,80	1,30	0,01	1,50		1								0,74	0,74
	10:00	2,71	1,23	0,00	1,48		1								0,65	0,65
	11:00	2,65	1,16	0,00	1,48		1								0,60	0,60
	12:00	2,71	1,22	0,00	1,48		1								0,62	0,62
	13:00	2,79	1,31	0,00	1,48		1								0,65	0,65
	14:00	2,92	1,42	0,00	1,50		1								0,70	0,70
	15:00	2,90	1,25	0,00	1,65		1								0,67	0,67
	16:00	2,97	1,27	0,00	1,70		1								0,69	0,69
	17:00	3,27	1,33	0,00	1,93		1								0,71	0,71
	18:00	3,96	1,36	0,00	2,60		1								0,80	0,80
	19:00	4,06	1,37	0,00	2,69	1									0,82	0,82
	20:00	4,10	1,42	0,00	2,68	1									0,83	0,83
	21:00	3,91	1,29	0,00	2,62	1									0,82	0,83
	22:00	3,68	1,27	0,00	2,41	1									0,89	0,89
	23:00	3,27	1,46	0,00	1,82	1						1			0,75	0,75

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,83	1,25	0,00	1,58	1									0,76	0,76
	01:00	2,53	1,40	0,04	1,09	1									0,76	0,76
	02:00	2,36	1,44	0,12	0,80	1									0,74	0,74
	03:00	2,23	1,39	0,04	0,80	1									0,67	0,67
	04:00	2,23	1,49	0,02	0,72	1									0,71	0,71
	05:00	2,24	1,54	0,00	0,70	1									0,72	0,72
	06:00	2,44	1,56	0,00	0,88	1									0,74	0,74
	07:00	2,86	1,58	0,00	1,27	1									0,83	0,83
	08:00	3,00	1,50	0,00	1,50	1									0,80	0,79
	09:00	2,92	1,21	0,02	1,69	1									0,70	0,70
	10:00	2,99	1,17	0,05	1,77	1									0,70	0,70
	11:00	3,00	1,18	0,02	1,80	1									0,70	0,70
	12:00	2,94	1,04	0,02	1,88	1									0,66	0,66
	13:00	2,99	1,11	0,01	1,88	1									0,67	0,67
	14:00	3,08	1,15	0,03	1,90	1									0,70	0,70
	15:00	2,98	1,05	0,03	1,90	1									0,67	0,67
	16:00	3,15	1,14	0,02	2,00	1									0,70	0,70
	17:00	3,50	1,23	0,08	2,20	1									0,77	0,77
	18:00	4,14	1,38	0,17	2,58	1									0,86	0,86
	19:00	4,28	1,32	0,25	2,70	1									0,88	0,88
	20:00	4,31	1,43	0,18	2,70	1									0,88	0,88
	21:00	4,10	1,55	0,05	2,51	1									0,88	0,88
	22:00	3,78	1,66	0,10	2,02	1									0,91	0,91
	23:00	3,26	1,59	0,06	1,62	1									0,87	0,86

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,84	1,39	0,03	1,42	1									0,76	0,76
	01:00	2,55	1,40	0,05	1,11	1									0,73	0,73
	02:00	2,38	1,44	0,04	0,90	1									0,72	0,72
	03:00	2,28	1,73	0,04	0,51	1									0,79	0,79
	04:00	2,25	1,68	0,06	0,50	1									0,78	0,78
	05:00	2,24	1,61	0,13	0,50	1									0,78	0,78
	06:00	2,52	1,58	0,17	0,77	1									0,83	0,83
	07:00	2,95	1,74	0,17	1,04	1									0,94	0,95
	08:00	3,29	1,78	0,25	1,25	1									0,98	0,98
	09:00	3,19	1,58	0,16	1,45	1									0,00	0,91
	10:00	2,63	1,50	0,12	1,01		1								0,00	0,00
	11:00	3,19	3,19	0,00	0,00	1	1								0,00	0,00
	12:00	3,10	2,81	0,25	0,04	1	1								0,31	0,00
	13:00	5,70	3,71	0,64	1,34	1	1				1				0,68	0,97
	14:00	4,18	1,61	0,70	1,87		1								0,72	0,99
	15:00	4,11	1,53	0,71	1,87		1								0,72	0,99
	16:00	4,08	1,50	0,71	1,87		1								0,72	0,99
	17:00	4,19	1,62	0,71	1,87		1								0,72	0,99
	18:00	4,57	1,72	0,71	2,14		1								0,72	0,99
	19:00	4,74	1,66	0,72	2,36		1								0,73	0,99
	20:00	4,68	1,44	0,87	2,37		1								0,87	0,99
	21:00	4,44	1,32	0,98	2,14		1								0,99	0,99
	22:00	4,13	1,33	0,98	1,82		1								0,99	0,99
	23:00	3,65	1,52	0,98	1,15		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Στις 10:37-10:48 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/2/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	3,17	1,34	0,98	0,85		1								0,99	0,99	
	01:00	2,79	1,35	0,96	0,48		1								0,97	0,97	
	02:00	2,60	1,38	0,90	0,32		1								0,91	0,91	
	03:00	2,45	1,28	0,85	0,32		1								0,86	0,86	
	04:00	2,45	1,29	0,85	0,32		1								0,85	0,86	
	05:00	2,50	1,32	0,87	0,32		1								0,88	0,88	
	06:00	2,75	1,49	0,95	0,32		1								0,95	0,95	
	07:00	3,27	1,75	0,58	0,94		1								0,74	0,98	
	08:00	3,64	1,72	0,68	1,24		1								0,69	0,99	
	09:00	3,82	1,68	0,68	1,46		1								0,69	0,99	
	10:00	3,98	1,69	0,68	1,62		1								0,69	0,99	
	11:00	4,16	1,59	0,96	1,62		1								0,97	0,99	
	12:00	4,30	1,70	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	13:00	4,34	1,75	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	14:00	4,33	1,74	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	15:00	4,32	1,72	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	16:00	4,38	1,79	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	17:00	4,62	1,53	0,98	2,11		1								0,99	0,99	
	18:00	5,05	1,79	0,98	2,29		1								0,99	0,99	
	19:00	5,06	1,67	0,98	2,42		1								0,99	0,99	
	20:00	4,97	1,78	0,98	2,22		1								0,99	0,99	
	21:00	3,18	2,32	0,51	0,35	1	1							1		0,70	0,43
	22:00	4,29	3,71	0,58	0,00	1	1							1		0,67	0,71
	23:00	3,81	3,28	0,53	0,00		1							1		0,76	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 21:10 - 21:22 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ λόγω βραχυκυκλώματος στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/2/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	3,31	2,63	0,68	0,00		1						1		0,69	0,96	
	01:00	2,94	2,27	0,67	0,00		1						1		0,68	0,86	
	02:00	2,71	2,03	0,68	0,00						1		1		0,69	0,96	
	03:00	2,65	1,97	0,68	0,00						1		1		0,69	0,93	
	04:00	2,59	1,91	0,68	0,00						1		1		0,69	0,91	
	05:00	2,61	1,93	0,68	0,00								1		0,69	0,94	
	06:00	2,82	2,06	0,76	0,00								1		0,77	0,98	
	07:00	3,41	2,61	0,80	0,00						1		1		0,81	0,99	
	08:00	3,74	2,94	0,80	0,00						1		1		0,81	0,98	
	09:00	3,99	3,20	0,80	0,00						1	1	1		0,80	0,96	
	10:00	4,08	3,28	0,80	0,00						1	1	1		0,81	0,98	
	11:00	3,90	3,11	0,80	0,00						1	1	1		0,81	0,98	
	12:00	3,86	3,06	0,80	0,00						1	1	1		0,81	0,98	
	13:00	3,90	2,98	0,92	0,00						1	1	1		0,92	0,99	
	14:00	3,90	2,93	0,96	0,00		1						1		0,97	0,98	
	15:00	3,79	2,90	0,89	0,00		1						1		0,89	0,90	
	16:00	4,04	3,21	0,83	0,00		1						1		0,84	0,84	
	17:00	4,37	3,49	0,89	0,00		1						1		0,89	0,90	
	18:00	4,80	3,82	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99	
	19:00	4,93	3,96	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99	
	20:00	4,95	3,98	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99	
	21:00	4,70	3,72	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99	
	22:00	4,38	3,40	0,97	0,00		1						1		0,99	0,99	
	23:00	3,86	2,88	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ο ΥΒΕ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στη διασυνδετική γραμμή του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,37	2,39	0,98	0,00		1						1		0,99	0,98
	01:00	2,97	2,00	0,96	0,00						1		1		0,98	0,98
	02:00	2,73	1,79	0,94	0,00						1		1		0,95	0,95
	03:00	2,65	1,73	0,92	0,00								1		0,93	0,93
	04:00	2,60	1,70	0,90	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,69	1,76	0,93	0,00								1		0,94	0,94
	06:00	2,90	1,93	0,98	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,49	2,52	0,97	0,00						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,89	2,91	0,97	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	09:00	4,02	3,08	0,94	0,00						1	1	1		0,96	0,96
	10:00	4,13	3,16	0,96	0,00						1	1	1		0,98	0,98
	11:00	3,90	2,93	0,97	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,01	3,08	0,93	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,15	3,18	0,97	0,00		1						1		0,99	0,98
	14:00	4,33	3,35	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	15:00	4,31	3,33	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	16:00	4,45	3,47	0,98	0,00		1						1		0,99	0,99
	17:00	4,65	3,67	0,97	0,00		1						1		0,99	0,99
	18:00	4,99	4,02	0,97	0,00		1				1		1		0,99	0,99
	19:00	5,09	4,12	0,97	0,00		1				1		1		0,99	0,99
	20:00	4,96	3,99	0,97	0,00		1				1		1		0,99	0,99
	21:00	4,67	3,71	0,96	0,00		1						1		0,99	0,99
	22:00	4,40	3,46	0,94	0,00		1						1		0,99	0,99
	23:00	3,93	3,03	0,90	0,00		1						1		0,95	0,99

Παρατηρήσεις

Ο ΥΒΕ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης της διασυνδετικής γραμμής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,51	2,74	0,77	0,00		1						1		0,79	0,99
	01:00	3,12	2,35	0,77	0,00		1				1				0,78	0,97
	02:00	2,92	2,14	0,78	0,00		1				1				0,79	0,98
	03:00	2,79	2,01	0,78	0,00		1				1				0,79	0,98
	04:00	2,70	1,93	0,78	0,00		1				1				0,79	0,96
	05:00	2,74	1,96	0,78	0,00		1				1				0,79	0,97
	06:00	2,85	2,07	0,78	0,00		1				1				0,79	0,98
	07:00	3,08	2,30	0,78	0,00		1				1				0,79	0,99
	08:00	3,49	2,71	0,78	0,00		1				1				0,79	0,99
	09:00	3,85	3,07	0,78	0,00		1				1	1			0,79	0,99
	10:00	3,91	3,15	0,76	0,00		1				1	1			0,79	0,99
	11:00	4,01	3,13	0,88	0,00		1				1	1			0,89	0,99
	12:00	4,08	3,14	0,95	0,00	1	1								0,95	0,99
	13:00	3,83	2,85	0,98	0,00	1	1								0,99	0,93
	14:00	4,43	1,54	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	15:00	4,43	1,54	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	16:00	4,50	1,60	0,98	1,92		1								0,99	0,99
	17:00	4,64	1,55	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	18:00	5,01	1,57	0,98	2,46		1								0,99	0,99
	19:00	5,00	1,51	0,98	2,51		1								0,99	0,99
	20:00	5,00	1,55	0,98	2,47		1								0,99	0,99
	21:00	4,75	1,44	0,98	2,33		1								0,99	0,99
	22:00	4,42	1,35	0,97	2,10		1								0,99	0,99
	23:00	3,99	1,38	0,94	1,66		1								0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγινε αποκατάσταση της βλάβης στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΕ και ο ΥΒΕ εντάχθηκε στις 13:25. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,53	1,40	0,94	1,19		1								0,98	0,98
	01:00	3,15	1,53	0,83	0,79		1								0,84	0,99
	02:00	2,98	1,44	0,83	0,72		1								0,84	0,99
	03:00	2,80	1,43	0,82	0,55		1								0,84	0,98
	04:00	2,74	1,59	0,83	0,32		1								0,84	0,97
	05:00	2,74	1,60	0,83	0,31		1								0,84	0,97
	06:00	2,78	1,55	0,83	0,41		1								0,84	0,98
	07:00	3,12	1,40	0,83	0,90		1								0,84	0,98
	08:00	3,53	1,38	0,94	1,21		1								0,95	0,99
	09:00	3,83	1,44	0,98	1,41		1								0,99	0,99
	10:00	4,06	1,48	0,98	1,61		1								0,99	0,99
	11:00	4,11	1,42	0,98	1,71		1								0,99	0,99
	12:00	4,28	1,58	0,98	1,72		1								0,99	0,99
	13:00	4,42	1,64	0,98	1,81		1								0,99	0,99
	14:00	4,48	1,64	0,98	1,87		1								0,99	0,99
	15:00	4,29	1,40	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	16:00	4,33	1,44	0,98	1,91		1								0,99	0,99
	17:00	4,66	1,56	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	18:00	5,01	1,53	0,98	2,51		1								0,99	0,99
	19:00	5,06	1,47	0,98	2,61		1								0,99	0,99
	20:00	5,05	1,44	0,97	2,63		1								0,99	0,99
	21:00	4,82	1,40	0,97	2,45		1								0,99	0,99
	22:00	4,51	1,42	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	23:00	4,04	1,40	0,98	1,66		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 10/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,55	1,48	0,98	1,09		1								0,99	0,99
	01:00	3,15	1,44	0,96	0,75		1								0,99	0,99
	02:00	2,91	1,40	0,98	0,54		1								0,98	0,98
	03:00	2,79	1,51	0,96	0,31		1								0,97	0,97
	04:00	2,79	1,51	0,96	0,31		1								0,97	0,97
	05:00	2,78	1,51	0,96	0,31		1								0,97	0,97
	06:00	3,01	1,62	0,98	0,41		1								0,98	0,98
	07:00	3,63	1,70	0,98	0,96		1								0,99	0,99
	08:00	3,90	1,62	0,98	1,31		1								0,99	0,99
	09:00	4,00	1,42	0,97	1,60		1								0,99	0,99
	10:00	4,01	1,34	0,96	1,71		1								0,99	0,99
	11:00	3,93	1,26	0,96	1,71		1								0,99	0,99
	12:00	3,95	1,29	0,95	1,71		1								0,99	0,99
	13:00	3,95	1,33	0,91	1,71		1								0,98	0,98
	14:00	3,96	1,37	0,98	1,61		1								0,99	0,99
	15:00	4,00	1,41	0,98	1,61		1								0,99	0,99
	16:00	4,31	1,56	0,98	1,77		1								0,99	0,99
	17:00	4,63	1,61	0,98	2,05		1								0,99	0,99
	18:00	5,01	1,59	0,97	2,44		1								0,99	0,99
	19:00	5,14	1,57	0,98	2,60		1								0,99	0,99
	20:00	5,11	1,54	0,97	2,60		1								0,99	0,99
	21:00	4,82	1,44	0,96	2,43		1								0,99	0,99
	22:00	4,46	1,43	0,90	2,13		1								0,99	0,99
	23:00	3,96	1,50	0,72	1,74		1								0,82	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 11/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,47	1,44	0,67	1,36		1								0,69	0,98
	01:00	3,04	1,47	0,72	0,85		1								0,75	0,99
	02:00	2,79	1,53	0,75	0,52		1								0,79	0,98
	03:00	2,73	1,52	0,76	0,44		1								0,79	0,97
	04:00	2,71	1,62	0,78	0,31		1								0,79	0,96
	05:00	2,70	1,61	0,78	0,31		1								0,79	0,96
	06:00	2,97	1,78	0,78	0,41		1								0,79	0,98
	07:00	3,51	2,15	0,78	0,58		1				1				0,79	0,99
	08:00	3,73	2,54	0,78	0,41		1				1				0,79	0,99
	09:00	3,81	2,62	0,78	0,41		1				1				0,79	0,99
	10:00	3,85	2,67	0,77	0,41		1				1	1			0,79	0,99
	11:00	3,80	2,31	0,76	0,73		1				1	1			0,77	0,93
	12:00	3,83	1,64	0,78	1,41		1								0,79	0,99
	13:00	3,84	1,56	0,86	1,41		1								0,88	0,99
	14:00	3,88	1,55	0,93	1,40		1								0,95	0,99
	15:00	3,99	1,71	0,83	1,45		1								0,84	0,99
	16:00	4,27	1,69	0,83	1,75		1								0,84	0,99
	17:00	4,62	1,63	0,83	2,17		1								0,84	0,99
	18:00	5,08	1,71	0,83	2,54		1								0,84	0,99
	19:00	5,26	1,73	0,83	2,70		1								0,84	0,99
	20:00	5,24	1,70	0,83	2,71		1								0,84	0,99
	21:00	4,88	1,53	0,83	2,52		1								0,84	0,99
	22:00	4,55	1,76	0,84	1,94		1								0,85	0,99
	23:00	4,07	1,40	0,98	1,70		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,52	1,42	0,98	1,12		1								0,99	0,99
	01:00	3,15	1,43	0,97	0,75		1								0,99	0,99
	02:00	2,93	1,52	0,97	0,44		1								0,98	0,98
	03:00	2,78	1,39	0,96	0,43		1								0,97	0,97
	04:00	2,74	1,42	0,90	0,43		1								0,96	0,96
	05:00	2,75	1,37	0,95	0,43		1								0,96	0,96
	06:00	2,98	1,57	0,98	0,43		1								0,98	0,98
	07:00	3,42	1,71	0,97	0,73		1								0,99	0,99
	08:00	3,75	1,57	0,97	1,21		1								0,99	0,99
	09:00	3,90	1,50	0,97	1,42		1								0,99	0,99
	10:00	4,11	1,57	0,97	1,58		1								0,99	0,99
	11:00	4,06	1,38	0,96	1,73		1								0,99	0,99
	12:00	4,04	1,35	0,96	1,73		1								0,99	0,99
	13:00	4,07	1,40	0,95	1,73		1								0,99	0,99
	14:00	4,07	1,49	0,86	1,73		1								0,89	0,99
	15:00	4,04	1,59	0,82	1,63		1								0,84	0,99
	16:00	4,39	1,75	0,82	1,82		1								0,84	0,99
	17:00	4,67	1,65	0,81	2,21		1								0,84	0,99
	18:00	5,15	1,72	0,72	2,70		1								0,77	0,99
	19:00	5,38	1,95	0,71	2,73		1				1				0,74	0,99
	20:00	5,32	1,88	0,71	2,73		1				1				0,74	0,98
	21:00	5,06	2,04	0,58	2,44		1				1				0,74	0,98
	22:00	4,64	1,60	0,66	2,39		1				1				0,74	0,98
	23:00	4,16	1,40	0,58	2,18		1								0,74	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/2/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	3,59	1,48	0,52	1,60		1								0,74	0,98	
	01:00	3,12	1,43	0,58	1,10		1								0,74	0,98	
	02:00	2,90	1,46	0,61	0,83		1								0,74	0,98	
	03:00	2,74	1,41	0,60	0,73		1								0,74	0,97	
	04:00	2,73	1,46	0,60	0,68		1								0,74	0,97	
	05:00	2,75	1,49	0,58	0,68		1								0,74	0,97	
	06:00	2,98	1,54	0,61	0,82		1								0,74	0,98	
	07:00	3,46	1,62	0,57	1,27		1								0,74	0,98	
	08:00	3,65	1,56	0,51	1,58		1								0,74	0,98	
	09:00	3,84	1,64	0,43	1,77		1								0,75	0,98	
	10:00	3,67	1,56	0,44	1,67		1								0,81	0,98	
	11:00	3,56	1,51	0,33	1,72		1								0,81	0,95	
	12:00	3,51	1,47	0,34	1,70		1								0,81	0,94	
	13:00	3,47	1,32	0,44	1,70		1								0,81	0,93	
	14:00	3,47	1,45	0,31	1,71		1								0,81	0,93	
	15:00	3,50	1,53	0,17	1,80		1								0,87	0,87	
	16:00	3,68	1,77	0,11	1,80		1								0,93	0,93	
	17:00	4,25	2,01	0,06	2,19		1					1			0,92	0,92	
	18:00	4,90	2,23	0,09	2,58		1					1			0,92	0,92	
	19:00	5,09	2,47	0,02	2,60		1					1			0,98	0,98	
	20:00	5,13	2,44	0,00	2,70		1					1			0,96	0,96	
	21:00	4,84	2,42	0,01	2,41		1					1			0,95	0,95	
	22:00	4,57	2,44	0,02	2,11		1					1			0,96	0,96	
	23:00	4,02	2,20	0,01	1,81		1					1			0,89	0,89	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,45	1,62	0,04	1,79		1								0,86	0,86
	01:00	3,06	1,45	0,08	1,53		1								0,79	0,80
	02:00	2,82	1,51	0,12	1,20		1								0,82	0,81
	03:00	2,67	1,55	0,10	1,02		1								0,82	0,82
	04:00	2,61	1,71	0,07	0,83		1								0,87	0,88
	05:00	2,65	1,78	0,04	0,82		1								0,89	0,90
	06:00	2,82	1,65	0,08	1,08		1								0,86	0,86
	07:00	3,36	1,60	0,15	1,61		1								0,89	0,89
	08:00	3,79	1,60	0,31	1,88		1								0,96	0,96
	09:00	4,12	1,70	0,35	2,07		1								0,98	0,98
	10:00	4,34	1,60	0,41	2,33		1								0,98	0,98
	11:00	4,31	1,55	0,43	2,33		1								0,98	0,98
	12:00	4,31	1,97	0,40	1,94		1				1				0,97	0,97
	13:00	4,41	2,10	0,39	1,93		1				1				0,98	0,98
	14:00	4,37	2,07	0,38	1,93		1				1				0,97	0,97
	15:00	4,25	1,91	0,32	2,03		1				1				0,96	0,96
	16:00	4,42	2,24	0,15	2,03		1				1				0,95	0,95
	17:00	4,67	2,16	0,19	2,32		1				1				0,94	0,94
	18:00	5,01	1,92	0,28	2,80		1				1				0,92	0,92
	19:00	5,01	1,84	0,34	2,83		1				1				0,83	0,96
	20:00	4,91	2,11	0,17	2,63		1				1				0,54	0,93
	21:00	4,61	2,19	0,08	2,34		1				1				0,92	0,92
	22:00	4,32	2,19	0,10	2,03		1				1				0,92	0,92
	23:00	3,94	1,96	0,14	1,83		1				1				0,85	0,85

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,51	2,14	0,02	1,35		1				1				0,85	0,85
	01:00	3,13	2,06	0,05	1,03		1				1				0,80	0,80
	02:00	2,85	1,71	0,51	0,64		1				1				0,69	0,82
	03:00	2,69	1,89	0,28	0,53		1				1				0,58	0,76
	04:00	2,64	1,94	0,17	0,53		1				1				0,58	0,73
	05:00	2,09	1,64	0,03	0,43		1				1				0,58	0,57
	06:00	2,55	2,51	0,01	0,03	1	1								0,62	0,33
	07:00	2,80	2,77	0,00	0,03	1	1								0,63	0,46
	08:00	3,21	2,84	0,04	0,33	1	1								0,55	0,54
	09:00	3,71	2,82	0,05	0,84	1	1								0,79	0,80
	10:00	4,04	2,90	0,08	1,05	1	1								0,97	0,96
	11:00	4,04	2,77	0,15	1,13	1	1								0,73	0,72
	12:00	3,79	2,06	0,20	1,52		1								0,87	0,88
	13:00	3,61	1,59	0,24	1,78		1								0,91	0,91
	14:00	3,45	1,54	0,32	1,60		1								0,94	0,94
	15:00	3,40	1,65	0,22	1,53		1								0,94	0,94
	16:00	3,58	1,66	0,18	1,74		1								0,90	0,90
	17:00	4,07	1,43	0,17	2,47		1								0,87	0,87
	18:00	4,75	1,61	0,33	2,82		1								0,96	0,96
	19:00	4,86	1,57	0,46	2,83		1								0,98	0,98
	20:00	4,72	1,41	0,48	2,83		1								0,66	0,96
	21:00	4,53	1,49	0,31	2,73		1								0,59	0,94
	22:00	4,17	1,29	0,47	2,41		1								0,59	0,92
	23:00	3,78	1,19	0,55	2,04		1								0,59	0,91

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Σημειώθηκε γενική διακοπή μεταξύ 5:48-6:08

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,34	1,36	0,51	1,47		1								0,64	0,95
	01:00	2,99	1,51	0,36	1,13		1								0,64	0,93
	02:00	2,72	1,52	0,27	0,93		1								0,64	0,89
	03:00	2,60	1,63	0,14	0,83		1								0,64	0,87
	04:00	2,52	1,51	0,18	0,83		1								0,64	0,83
	05:00	2,49	1,41	0,26	0,83		1								0,64	0,81
	06:00	2,59	1,54	0,23	0,83		1								0,64	0,86
	07:00	2,74	1,60	0,28	0,86		1								0,64	0,92
	08:00	3,02	1,65	0,34	1,03		1								0,64	0,96
	09:00	3,52	1,65	0,42	1,45		1								0,64	0,98
	10:00	3,89	1,65	0,54	1,70		1								0,61	0,98
	11:00	4,07	1,71	0,46	1,90		1				1				0,49	0,96
	12:00	4,24	1,82	0,44	1,99		1				1				0,45	0,96
	13:00	4,46	2,17	0,36	1,93		1				1				0,45	0,99
	14:00	4,43	2,13	0,38	1,93		1				1				0,45	0,98
	15:00	4,20	1,74	0,44	2,02		1				1				0,45	0,93
	16:00	3,96	2,15	0,42	1,39	1	1								0,47	0,93
	17:00	4,26	2,82	0,41	1,03	1	1								0,50	0,98
	18:00	4,44	2,94	0,39	1,11	1	1								0,50	0,99
	19:00	4,63	2,77	0,48	1,39	1	1	1							0,50	0,99
	20:00	4,47	2,56	0,47	1,43	1	1								0,50	0,99
	21:00	4,23	2,42	0,43	1,38	1	1								0,50	0,96
	22:00	3,83	2,33	0,28	1,22	1	1								0,50	0,82
	23:00	3,46	1,84	0,49	1,13	1	1	1							0,50	0,71

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 17/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,15	0,99	0,32	0,84	1									0,50	0,46
	01:00	2,62	2,30	0,32	0,00	1							1		0,50	0,11
	02:00	2,41	2,30	0,10	0,00	1							1		0,50	0,08
	03:00	2,27	2,03	0,25	0,00	1							1		0,50	0,16
	04:00	2,27	2,02	0,25	0,00	1					1				0,45	0,44
	05:00	2,26	1,94	0,32	0,00	1					1				0,43	0,43
	06:00	2,51	1,88	0,63	0,00	1					1				0,64	0,66
	07:00	3,02	2,36	0,66	0,00	1					1		1		0,79	0,74
	08:00	3,43	2,81	0,62	0,00	1					1		1		0,77	0,79
	09:00	3,53	2,96	0,57	0,00	1							1		0,59	0,57
	10:00	3,71	3,19	0,52	0,00	1							1		0,75	0,76
	11:00	3,84	3,36	0,49	0,00	1							1		0,76	0,77
	12:00	3,83	3,10	0,53	0,21	1							1		0,62	0,60
	13:00	3,75	1,61	0,52	1,62	1									0,97	0,98
	14:00	3,75	1,44	0,40	1,92	1									0,94	0,94
	15:00	3,80	1,41	0,46	1,93	1									0,95	0,95
	16:00	3,95	1,71	0,22	2,03	1									0,97	0,97
	17:00	4,16	2,02	0,11	2,03	1					1				0,95	0,95
	18:00	4,55	2,38	0,14	2,03	1					1				0,94	0,95
	19:00	4,72	2,52	0,08	2,12		1				1				0,98	0,98
	20:00	4,72	2,55	0,04	2,13		1				1				0,98	0,98
	21:00	4,46	2,45	0,00	2,01		1				1				0,97	0,97
	22:00	4,13	2,42	0,00	1,71		1				1				0,94	0,94
	23:00	3,59	2,27	0,00	1,31		1					1			0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Σημειώθηκε γενική διακοπή μεταξύ 00:37-00:49 λόγω απώλειας της διασυνδετικής γραμμής του ΥΒΕ από κεραυνόπτωση και έντονη κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,19	1,98	0,01	1,21		1				1				0,75	0,74
	01:00	2,84	1,83	0,00	1,00		1								0,71	0,72
	02:00	2,56	1,48	0,09	1,00		1								0,76	0,76
	03:00	2,39	1,43	0,06	0,90		1								0,71	0,71
	04:00	2,39	1,32	0,16	0,91		1								0,71	0,71
	05:00	2,39	1,21	0,26	0,92		1								0,71	0,71
	06:00	2,62	1,62	0,20	0,80		1								0,87	0,88
	07:00	3,01	1,69	0,03	1,29		1								0,86	0,86
	08:00	3,52	1,67	0,03	1,83		1								0,88	0,88
	09:00	3,85	1,63	0,09	2,13		1								0,89	0,90
	10:00	4,04	1,46	0,35	2,23		1								0,93	0,93
	11:00	4,13	1,26	0,64	2,23		1								0,96	0,96
	12:00	4,15	1,52	0,63	2,00		1								0,98	0,98
	13:00	3,99	1,38	0,87	1,73		1								0,98	0,99
	14:00	4,00	1,43	0,85	1,73		1								0,89	0,99
	15:00	3,88	1,33	0,82	1,73		1								0,84	0,98
	16:00	3,99	1,56	0,80	1,63		1								0,84	0,99
	17:00	4,30	1,70	0,67	1,93		1								0,84	0,99
	18:00	4,82	1,66	0,63	2,53		1								0,77	0,99
	19:00	4,99	1,59	0,67	2,73		1								0,75	0,99
	20:00	4,91	1,36	0,67	2,87		1								0,75	0,98
	21:00	4,66	1,32	0,68	2,67		1								0,75	0,98
	22:00	4,31	1,28	0,62	2,41		1								0,75	0,97
	23:00	3,84	1,26	0,65	1,93		1								0,75	0,97

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,26	1,28	0,70	1,28		1								0,75	0,97
	01:00	2,91	1,38	0,60	0,93		1								0,75	0,97
	02:00	2,70	1,53	0,44	0,73		1								0,75	0,95
	03:00	2,56	1,63	0,49	0,44		1								0,75	0,93
	04:00	2,53	1,73	0,38	0,43		1								0,75	0,92
	05:00	2,56	1,54	0,60	0,43		1								0,75	0,93
	06:00	2,84	1,65	0,66	0,52		1								0,75	0,98
	07:00	3,29	1,73	0,64	0,92		1								0,75	0,98
	08:00	3,58	1,53	0,64	1,42		1								0,75	0,99
	09:00	3,57	1,58	0,56	1,43		1								0,75	0,99
	10:00	3,58	1,73	0,43	1,43		1								0,97	0,98
	11:00	3,60	1,70	0,58	1,33		1								0,89	0,95
	12:00	3,79	1,82	0,64	1,33		1								0,68	0,95
	13:00	3,91	1,79	0,67	1,45		1								0,69	0,99
	14:00	3,90	1,74	0,68	1,49		1								0,69	0,99
	15:00	3,88	1,70	0,68	1,50		1								0,69	0,99
	16:00	4,01	1,88	0,68	1,45		1								0,69	0,99
	17:00	4,32	1,77	0,68	1,88		1								0,69	0,99
	18:00	4,90	1,74	0,68	2,48		1								0,69	0,99
	19:00	5,11	1,61	0,68	2,83		1								0,69	0,99
	20:00	5,05	1,56	0,68	2,82		1								0,69	0,99
	21:00	4,82	1,51	0,68	2,64		1								0,69	0,99
	22:00	4,46	1,45	0,68	2,34		1								0,69	0,98
	23:00	4,04	1,33	0,68	2,03		1								0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,52	1,36	0,68	1,48		1								0,69	0,98
	01:00	3,13	1,42	0,67	1,04		1								0,69	0,98
	02:00	2,90	1,59	0,77	0,54		1								0,78	0,98
	03:00	2,73	1,43	0,77	0,53		1								0,78	0,97
	04:00	2,71	1,41	0,77	0,53		1								0,78	0,96
	05:00	2,73	1,43	0,77	0,53		1								0,78	0,97
	06:00	2,99	1,70	0,87	0,43		1								0,88	0,98
	07:00	3,53	1,79	0,98	0,76		1								0,99	0,99
	08:00	3,95	1,81	0,98	1,17		1								0,99	0,99
	09:00	4,13	1,66	0,98	1,49		1								0,99	0,99
	10:00	4,14	1,53	0,98	1,63		1								0,99	0,99
	11:00	4,08	1,38	0,98	1,73		1								0,99	0,99
	12:00	4,20	1,50	0,98	1,73		1								0,99	0,99
	13:00	4,29	1,69	0,97	1,63		1								0,99	0,99
	14:00	4,33	1,73	0,97	1,63		1								0,99	0,99
	15:00	4,30	1,80	0,98	1,53		1								0,99	0,99
	16:00	4,45	1,78	0,98	1,69		1								0,99	0,99
	17:00	4,63	1,73	0,98	1,93		1								0,99	0,99
	18:00	4,94	1,38	0,98	2,59		1								0,99	0,99
	19:00	5,18	1,47	0,98	2,72		1								0,99	0,99
	20:00	5,11	1,50	0,98	2,63		1								0,99	0,99
	21:00	4,83	1,52	0,98	2,34		1								0,99	0,99
	22:00	4,53	1,52	0,98	2,04		1								0,99	0,99
	23:00	4,15	1,53	0,98	1,64		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 21/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,63	1,54	0,98	1,11		1								0,99	0,99
	01:00	3,30	1,41	0,97	0,92		1								0,99	0,99
	02:00	3,03	1,61	0,98	0,44		1								0,99	0,99
	03:00	2,89	1,49	0,98	0,43		1								0,99	0,99
	04:00	2,88	1,47	0,98	0,43		1								0,98	0,98
	05:00	2,86	1,46	0,98	0,43		1								0,98	0,98
	06:00	3,15	1,64	0,98	0,54		1								0,99	0,99
	07:00	3,69	1,70	0,98	1,02		1								0,99	0,99
	08:00	4,01	1,81	0,98	1,22		1								0,99	0,99
	09:00	4,19	1,82	0,98	1,40		1								0,99	0,99
	10:00	4,24	1,63	0,97	1,63		1								0,99	0,99
	11:00	4,18	1,49	0,98	1,72		1								0,99	0,99
	12:00	4,36	1,48	0,98	1,90		1								0,99	0,99
	13:00	4,38	1,48	0,97	1,92		1								0,99	0,99
	14:00	4,43	1,53	0,98	1,92		1								0,99	0,99
	15:00	4,60	1,61	0,98	2,02		1								0,99	0,99
	16:00	4,75	1,66	0,98	2,12		1								0,99	0,99
	17:00	5,02	1,85	0,97	2,20		1								0,99	0,99
	18:00	5,42	1,61	0,98	2,84		1								0,99	0,99
	19:00	5,48	1,78	0,98	2,73		1								0,99	0,99
	20:00	5,41	1,73	0,98	2,71		1								0,99	0,99
	21:00	5,13	1,72	0,98	2,44		1								0,99	0,99
	22:00	4,80	1,70	0,98	2,13		1								0,99	0,99
	23:00	4,37	1,52	0,96	1,88		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,91	1,49	0,94	1,48		1								0,96	0,99
	01:00	3,52	1,62	0,81	1,09		1								0,83	0,99
	02:00	3,26	1,57	0,83	0,86		1								0,84	0,99
	03:00	3,10	1,55	0,83	0,73		1								0,84	0,99
	04:00	3,05	1,71	0,83	0,52		1								0,84	0,99
	05:00	3,07	1,72	0,83	0,52		1								0,84	0,99
	06:00	3,28	1,83	0,83	0,63		1								0,84	0,99
	07:00	3,59	1,84	0,83	0,91		1								0,84	0,99
	08:00	4,11	1,79	0,83	1,49		1								0,84	0,99
	09:00	4,52	1,77	0,83	1,92		1								0,84	0,99
	10:00	4,80	1,66	0,77	2,37		1								0,78	0,99
	11:00	4,80	1,60	0,73	2,47		1								0,74	0,98
	12:00	4,75	1,52	0,73	2,51		1								0,74	0,99
	13:00	4,78	1,69	0,70	2,38		1				1				0,74	0,98
	14:00	4,69	1,68	0,72	2,29		1				1				0,74	0,98
	15:00	4,57	1,43	0,73	2,42		1								0,74	0,99
	16:00	4,89	1,75	0,73	2,42		1								0,74	0,99
	17:00	4,97	1,71	0,72	2,53		1								0,74	0,99
	18:00	5,29	1,74	0,73	2,82		1								0,74	0,99
	19:00	5,59	1,75	0,72	3,12		1								0,74	0,99
	20:00	5,50	1,73	0,72	3,05		1								0,74	0,99
	21:00	5,13	1,49	0,72	2,92		1								0,74	0,99
	22:00	4,70	1,51	0,66	2,53		1								0,74	0,98
	23:00	4,25	1,63	0,44	2,18		1								0,71	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη την ημέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,82	1,62	0,44	1,76		1								0,62	0,98
	01:00	3,46	1,59	0,47	1,39		1								0,62	0,98
	02:00	3,27	1,56	0,53	1,18		1								0,59	0,98
	03:00	3,08	1,56	0,54	0,97		1								0,59	0,98
	04:00	3,04	1,66	0,57	0,82		1								0,59	0,99
	05:00	3,07	1,67	0,58	0,82		1								0,59	0,99
	06:00	3,18	1,68	0,69	0,82		1								0,70	0,99
	07:00	3,42	1,83	0,74	0,86		1								0,75	0,99
	08:00	3,74	1,76	0,72	1,26		1								0,75	0,99
	09:00	4,03	1,76	0,56	1,71		1								0,59	0,99
	10:00	4,25	1,71	0,52	2,02		1								0,55	0,98
	11:00	4,42	1,70	0,50	2,22		1								0,55	0,98
	12:00	4,47	1,72	0,53	2,22		1								0,55	0,99
	13:00	4,41	1,65	0,54	2,22		1								0,55	0,99
	14:00	4,34	1,49	0,64	2,22		1								0,64	0,99
	15:00	4,23	1,34	0,67	2,22		1								0,69	0,98
	16:00	4,27	1,67	0,68	1,92		1								0,69	0,98
	17:00	4,61	1,63	0,68	2,30		1								0,69	0,99
	18:00	5,08	1,52	0,77	2,79		1								0,78	0,99
	19:00	5,29	1,52	0,77	3,01		1								0,79	0,99
	20:00	5,15	1,56	0,77	2,82		1								0,79	0,99
	21:00	4,95	1,68	0,74	2,53		1								0,79	0,99
	22:00	4,60	1,53	0,69	2,38		1								0,75	0,99
	23:00	4,21	1,66	0,66	1,90		1								0,70	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη την ημέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,66	1,62	0,68	1,37		1								0,69	0,99
	01:00	3,32	1,57	0,68	1,07		1								0,69	0,99
	02:00	3,09	1,50	0,68	0,91		1								0,69	0,99
	03:00	2,96	1,57	0,68	0,71		1								0,69	0,99
	04:00	2,91	1,52	0,67	0,71		1								0,69	0,99
	05:00	2,92	1,52	0,68	0,71		1								0,70	0,99
	06:00	3,19	1,71	0,67	0,81		1								0,75	0,99
	07:00	3,66	1,78	0,60	1,28		1								0,75	0,99
	08:00	3,92	1,70	0,38	1,83		1								0,75	0,98
	09:00	3,99	1,60	0,48	1,91		1								0,76	0,98
	10:00	4,04	1,55	0,47	2,01		1								0,98	0,98
	11:00	3,97	1,34	0,51	2,11		1								0,94	0,94
	12:00	3,95	1,28	0,46	2,21		1								0,91	0,90
	13:00	4,04	1,33	0,49	2,22		1								0,93	0,93
	14:00	4,27	1,55	0,51	2,21		1								0,98	0,98
	15:00	4,10	1,34	0,54	2,22		1								0,95	0,95
	16:00	4,23	1,49	0,52	2,22		1								0,98	0,98
	17:00	4,65	1,64	0,53	2,49		1								0,98	0,98
	18:00	5,16	1,67	0,56	2,93		1								0,98	0,98
	19:00	5,51	1,89	0,37	3,24		1				1				0,96	0,96
	20:00	5,48	1,87	0,37	3,24		1				1				0,93	0,93
	21:00	5,11	1,82	0,29	3,00		1				1				0,89	0,89
	22:00	4,60	1,98	0,11	2,51		1				1				0,90	0,90
	23:00	4,21	1,82	0,02	2,36		1								0,94	0,93

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 25/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,66	1,56	0,02	2,08		1								0,85	0,84
	01:00	3,25	1,66	0,00	1,59		1								0,85	0,85
	02:00	2,99	1,61	0,00	1,38		1								0,82	0,82
	03:00	2,85	1,70	0,00	1,15		1								0,85	0,85
	04:00	2,80	1,76	0,03	1,01		1								0,88	0,88
	05:00	2,80	1,71	0,08	1,01		1								0,88	0,88
	06:00	3,08	1,78	0,20	1,10		1								0,97	0,97
	07:00	3,62	1,79	0,31	1,52		1								0,98	0,98
	08:00	3,96	1,73	0,34	1,89		1								0,98	0,98
	09:00	4,20	1,66	0,53	2,02		1								0,99	0,99
	10:00	4,27	1,84	0,42	2,01		1								0,99	0,99
	11:00	4,28	1,82	0,24	2,21		1								0,98	0,98
	12:00	4,36	1,72	0,43	2,21		1								0,99	0,99
	13:00	4,35	1,70	0,32	2,33		1								0,98	0,98
	14:00	4,19	1,41	0,26	2,52		1								0,90	0,89
	15:00	4,24	1,78	0,13	2,33		1								0,96	0,96
	16:00	4,55	1,91	0,04	2,60		1								0,97	0,97
	17:00	4,89	1,86	0,08	2,94		1								0,97	0,97
	18:00	5,22	1,96	0,07	3,19		1								0,94	0,94
	19:00	5,37	2,09	0,07	3,20		1				1				0,90	0,90
	20:00	5,30	2,01	0,09	3,20		1				1				0,89	0,89
	21:00	4,99	1,78	0,07	3,15		1				1				0,89	0,89
	22:00	4,59	1,66	0,04	2,89		1								0,91	0,91
	23:00	4,07	1,58	0,08	2,41		1								0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,48	1,64	0,08	1,76		1								0,89	0,89
	01:00	3,07	1,73	0,02	1,32		1								0,88	0,88
	02:00	2,89	1,66	0,02	1,21		1								0,85	0,84
	03:00	2,72	1,71	0,00	1,01		1								0,84	0,84
	04:00	2,67	1,66	0,00	1,01		1								0,82	0,82
	05:00	2,72	1,72	0,00	1,00		1								0,83	0,83
	06:00	2,96	1,80	0,02	1,13		1								0,90	0,90
	07:00	3,55	1,79	0,07	1,69		1								0,92	0,91
	08:00	3,95	1,75	0,03	2,16		1								0,91	0,91
	09:00	4,21	1,72	0,03	2,46		1								0,90	0,90
	10:00	4,23	1,71	0,02	2,50		1								0,91	0,91
	11:00	4,13	1,54	0,12	2,46		1								0,88	0,88
	12:00	4,06	1,56	0,17	2,33		1								0,91	0,91
	13:00	4,00	1,45	0,13	2,42		1								0,87	0,87
	14:00	4,00	1,63	0,14	2,22		1								0,92	0,92
	15:00	3,87	1,39	0,16	2,32		1								0,85	0,85
	16:00	3,96	1,47	0,14	2,35		1								0,87	0,87
	17:00	4,32	1,58	0,12	2,61		1								0,90	0,90
	18:00	4,85	1,57	0,19	3,09		1								0,92	0,92
	19:00	5,19	1,55	0,22	3,42		1								0,94	0,94
	20:00	5,04	1,40	0,22	3,42		1								0,90	0,90
	21:00	4,79	1,41	0,35	3,04		1								0,93	0,93
	22:00	4,52	1,31	0,55	2,67		1								0,94	0,96
	23:00	4,02	1,32	0,42	2,28		1								0,70	0,93

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 22:56 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,42	1,39	0,30	1,73		1								0,54	0,88
	01:00	3,02	1,66	0,13	1,24		1								0,68	0,90
	02:00	2,78	1,69	0,17	0,93		1								0,92	0,92
	03:00	2,64	1,75	0,17	0,73		1								0,92	0,92
	04:00	2,58	1,82	0,07	0,69		1								0,89	0,89
	05:00	2,60	1,76	0,02	0,82		1								0,87	0,87
	06:00	2,86	1,77	0,05	1,04		1								0,92	0,93
	07:00	3,38	1,79	0,11	1,49		1								0,98	0,97
	08:00	3,76	1,77	0,08	1,91		1								0,94	0,94
	09:00	4,15	1,70	0,12	2,33		1								0,93	0,93
	10:00	4,25	1,72	0,11	2,42		1								0,92	0,91
	11:00	4,36	1,73	0,06	2,57		1								0,93	0,92
	12:00	4,40	1,57	0,12	2,71		1								0,91	0,90
	13:00	4,41	1,59	0,29	2,52		1								0,95	0,95
	14:00	4,56	1,70	0,24	2,62		1								0,97	0,96
	15:00	4,56	1,52	0,31	2,72		1								0,94	0,94
	16:00	4,52	1,56	0,23	2,72		1								0,93	0,93
	17:00	4,69	1,54	0,23	2,92		1								0,93	0,93
	18:00	5,05	1,52	0,41	3,12		1								0,96	0,96
	19:00	5,13	1,46	0,54	3,12		1								0,98	0,98
	20:00	5,07	1,55	0,39	3,12		1								0,97	0,97
	21:00	4,84	1,23	0,72	2,89		1								0,97	0,97
	22:00	4,39	1,40	0,55	2,44		1								0,67	0,97
	23:00	3,96	1,56	0,54	1,87		1								0,60	0,97

Παρατηρήσεις

ΕΞεγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 02:00 και από τις 22:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,44	1,68	0,53	1,24		1				1				0,60	0,89
	01:00	3,03	1,73	0,47	0,83		1				1				0,60	0,88
	02:00	2,79	1,76	0,41	0,62		1				1				0,60	0,81
	03:00	2,70	1,49	0,58	0,62		1				1				0,60	0,78
	04:00	2,57	1,72	0,23	0,62	1					1				0,60	0,59
	05:00	2,55	1,91	0,03	0,62	1					1				0,60	0,57
	06:00	2,68	2,06	0,00	0,62	1					1				0,67	0,70
	07:00	2,98	1,59	0,00	1,39	1									0,81	0,81
	08:00	3,50	1,68	0,01	1,80	1									0,88	0,88
	09:00	3,80	1,78	0,00	2,02	1									0,92	0,92
	10:00	3,66	1,54	0,00	2,11	1									0,85	0,85
	11:00	3,34	1,37	0,01	1,95	1									0,79	0,79
	12:00	3,29	1,37	0,00	1,91	1									0,78	0,78
	13:00	3,39	1,45	0,00	1,94	1									0,81	0,81
	14:00	3,58	1,37	0,00	2,21	1									0,80	0,80
	15:00	3,53	1,33	0,00	2,20	1									0,78	0,78
	16:00	3,58	1,28	0,00	2,30		1								0,72	0,72
	17:00	3,82	1,22	0,00	2,59		1								0,76	0,76
	18:00	4,22	1,41	0,01	2,79		1								0,82	0,83
	19:00	4,72	1,59	0,04	3,09		1								0,89	0,89
	20:00	4,63	1,56	0,07	3,00		1								0,89	0,89
	21:00	4,43	1,49	0,23	2,71		1								0,91	0,91
	22:00	4,08	1,39	0,28	2,41		1								0,89	0,89
	23:00	3,72	1,39	0,12	2,20		1								0,83	0,83

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 07:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	1,45	0,14	1,65		1								0,83	0,83
	01:00	2,83	1,57	0,15	1,11		1								0,85	0,85
	02:00	2,67	1,62	0,15	0,90		1								0,86	0,86
	03:00	2,52	1,66	0,15	0,70		1								0,87	0,87
	04:00	2,50	1,65	0,14	0,70		1								0,86	0,86
	05:00	2,51	1,63	0,17	0,71		1								0,87	0,86
	06:00	2,66	1,38	0,27	1,01		1								0,81	0,81
	07:00	2,91	1,51	0,20	1,20		1								0,84	0,85
	08:00	3,16	1,55	0,12	1,49		1								0,84	0,85
	09:00	3,38	1,34	0,15	1,89		1								0,80	0,81
	10:00	3,41	1,27	0,14	2,00		1								0,79	0,79
	11:00	3,30	1,23	0,11	1,95		1								0,74	0,76
	12:00	3,26	1,42	0,04	1,80		1								0,78	0,79
	13:00	3,37	1,29	0,07	2,00		1								0,78	0,77
	14:00	3,21	1,39	0,10	1,72		1								0,80	0,80
	15:00	3,26	1,35	0,20	1,70		1								0,82	0,82
	16:00	3,24	1,42	0,38	1,44		1								0,90	0,90
	17:00	3,59	1,66	0,23	1,69		1								0,93	0,92
	18:00	4,27	1,64	0,32	2,31		1								0,95	0,95
	19:00	4,65	1,52	0,24	2,88		1								0,92	0,92
	20:00	4,61	1,59	0,11	2,90		1								0,91	0,91
	21:00	4,43	1,45	0,08	2,90		1								0,86	0,86
	22:00	4,12	1,47	0,04	2,61		1								0,85	0,85
	23:00	3,83	1,45	0,10	2,27		1								0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,35	1,52	0,12	1,71		1								0,85	0,85
	01:00	2,94	1,64	0,17	1,12		1								0,90	0,90
	02:00	2,77	1,62	0,25	0,90		1								0,90	0,90
	03:00	2,61	1,72	0,19	0,70		1								0,91	0,91
	04:00	2,58	1,79	0,09	0,70		1								0,90	0,90
	05:00	2,55	1,74	0,11	0,70		1								0,88	0,88
	06:00	2,66	1,65	0,02	0,99		1								0,81	0,81
	07:00	2,83	1,63	0,00	1,20		1								0,81	0,80
	08:00	3,07	1,57	0,01	1,49		1								0,80	0,80
	09:00	3,32	1,31	0,02	1,98		1								0,75	0,75
	10:00	3,38	1,27	0,01	2,10		1								0,75	0,75
	11:00	3,47	1,36	0,00	2,10		1								0,77	0,77
	12:00	3,40	1,30	0,00	2,10		1								0,76	0,76
	13:00	3,26	1,23	0,00	2,03		1								0,73	0,73
	14:00	3,41	1,31	0,00	2,10		1								0,76	0,76
	15:00	3,36	1,45	0,00	1,90		1								0,79	0,79
	16:00	3,36	1,46	0,00	1,90		1								0,79	0,79
	17:00	3,68	1,49	0,00	2,19		1								0,81	0,81
	18:00	4,14	1,42	0,01	2,70		1								0,81	0,81
	19:00	4,52	1,58	0,14	2,80		1								0,91	0,91
	20:00	4,41	1,23	0,39	2,79		1								0,89	0,89
	21:00	4,08	1,22	0,54	2,32		1								0,92	0,92
	22:00	3,76	1,42	0,33	2,01		1								0,91	0,90
	23:00	3,60	1,33	0,29	1,98		1								0,86	0,86

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,17	1,24	0,45	1,47		1								0,67	0,87
	01:00	2,84	1,47	0,25	1,12		1								0,59	0,86
	02:00	2,63	1,47	0,23	0,92		1								0,64	0,84
	03:00	2,50	1,51	0,26	0,73		1								0,86	0,86
	04:00	2,45	1,50	0,23	0,72		1								0,83	0,83
	05:00	2,43	1,35	0,35	0,72		1								0,82	0,82
	06:00	2,54	1,49	0,32	0,72		1								0,88	0,88
	07:00	2,71	1,05	0,45	1,21		1								0,77	0,78
	08:00	3,04	1,44	0,40	1,20		1								0,91	0,91
	09:00	3,52	1,32	0,58	1,62		1								0,95	0,94
	10:00	3,77	1,42	0,66	1,70		1								0,98	0,98
	11:00	3,72	1,33	0,69	1,70		1								0,88	0,98
	12:00	3,60	1,34	0,67	1,59		1								0,69	0,98
	13:00	3,52	1,22	0,68	1,62		1								0,69	0,96
	14:00	3,29	1,08	0,67	1,54		1								0,69	0,93
	15:00	3,08	0,98	0,68	1,42		1								0,69	0,91
	16:00	3,08	1,08	0,68	1,32		1								0,69	0,93
	17:00	3,43	1,22	0,69	1,52		1								0,70	0,96
	18:00	3,81	1,42	0,75	1,64		1								0,76	0,98
	19:00	4,21	1,69	0,80	1,72		1								0,81	0,99
	20:00	4,37	1,75	0,80	1,82		1								0,81	0,99
	21:00	4,29	1,58	0,80	1,92		1								0,81	0,99
	22:00	4,09	1,37	0,80	1,92		1								0,81	0,99
	23:00	3,71	1,22	0,96	1,53		1								0,97	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 00:16 - 02:46 και από τις 11:39 έως τις 23:00 επικτατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,18	1,11	0,98	1,10		1								0,99	0,99
	01:00	2,90	1,21	0,96	0,73		1								0,98	0,98
	02:00	2,69	1,14	0,93	0,62		1								0,94	0,94
	03:00	2,55	1,08	0,88	0,58		1								0,89	0,89
	04:00	2,49	1,33	0,83	0,32		1								0,87	0,87
	05:00	2,53	1,33	0,87	0,32		1								0,88	0,88
	06:00	2,74	1,28	0,95	0,52		1								0,95	0,96
	07:00	3,16	1,48	0,95	0,72		1								0,99	0,99
	08:00	3,39	1,37	0,80	1,21		1								0,82	0,99
	09:00	3,51	1,23	0,92	1,36		1								0,93	0,99
	10:00	3,54	1,30	0,86	1,37		1								0,89	0,98
	11:00	3,48	1,22	0,87	1,38		1								0,89	0,98
	12:00	3,52	1,22	0,87	1,43		1								0,89	0,98
	13:00	3,50	1,15	0,87	1,48		1								0,89	0,98
	14:00	3,53	1,14	0,87	1,52		1								0,89	0,98
	15:00	3,50	1,17	0,88	1,46		1								0,89	0,98
	16:00	3,59	1,29	0,88	1,42		1								0,89	0,99
	17:00	3,91	1,47	0,88	1,56		1								0,89	0,99
	18:00	4,46	1,73	0,87	1,85		1								0,89	0,99
	19:00	4,91	1,82	0,81	2,27		1								0,82	0,99
	20:00	4,82	1,70	0,80	2,32		1								0,81	0,99
	21:00	4,53	1,50	0,71	2,32		1								0,81	0,99
	22:00	4,19	1,38	0,68	2,13		1								0,81	0,98
	23:00	3,72	1,38	0,60	1,74		1								0,81	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 08:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,13	1,63	0,62	0,87		1								0,95	0,98
	01:00	2,78	1,80	0,64	0,35		1								0,97	0,97
	02:00	2,61	1,68	0,61	0,32		1								0,91	0,91
	03:00	2,45	1,82	0,61	0,03		1								0,86	0,86
	04:00	2,45	1,78	0,65	0,02		1								0,86	0,86
	05:00	2,50	1,78	0,70	0,02		1								0,87	0,87
	06:00	2,76	1,79	0,66	0,31		1								0,96	0,96
	07:00	3,09	1,80	0,71	0,58		1								0,99	0,99
	08:00	3,21	1,75	0,63	0,82		1								0,99	0,99
	09:00	3,19	1,55	0,63	1,02		1								0,99	0,99
	10:00	3,05	1,35	0,57	1,12		1								0,96	0,96
	11:00	2,96	1,44	0,59	0,92		1								0,98	0,98
	12:00	2,97	1,31	0,70	0,96		1								0,97	0,97
	13:00	2,96	1,36	0,68	0,92		1								0,98	0,98
	14:00	2,97	1,37	0,50	1,09		1								0,88	0,93
	15:00	2,91	1,44	0,35	1,12		1								0,49	0,89
	16:00	2,99	1,39	0,48	1,12		1								0,49	0,93
	17:00	3,44	1,58	0,54	1,32		1								0,60	0,98
	18:00	4,14	1,68	0,64	1,82		1								0,69	0,99
	19:00	4,66	1,60	0,63	2,43		1								0,69	0,99
	20:00	4,67	1,48	0,67	2,52		1								0,69	0,99
	21:00	4,45	1,35	0,65	2,45		1								0,69	0,98
	22:00	4,08	1,35	0,67	2,06		1								0,69	0,98
	23:00	3,61	1,49	0,67	1,45		1								0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 14:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,09	1,50	0,64	0,94		1								0,69	0,98
	01:00	2,73	1,54	0,66	0,53		1								0,69	0,97
	02:00	2,53	1,54	0,67	0,32		1								0,82	0,89
	03:00	2,37	1,66	0,69	0,02		1								0,83	0,83
	04:00	2,37	1,61	0,74	0,02		1								0,83	0,83
	05:00	2,39	1,71	0,67	0,01		1								0,83	0,84
	06:00	2,57	1,86	0,71	0,00		1				1				0,89	0,89
	07:00	2,93	2,02	0,90	0,01		1				1				0,98	0,98
	08:00	3,06	2,14	0,90	0,02		1				1				0,98	0,99
	09:00	3,00	1,84	0,91	0,25		1								0,99	0,99
	10:00	2,85	1,64	0,91	0,30		1								0,98	0,98
	11:00	2,85	1,39	0,94	0,52		1								0,98	0,98
	12:00	2,80	1,36	0,84	0,60		1								0,97	0,97
	13:00	2,71	1,39	0,70	0,62		1								0,95	0,95
	14:00	2,77	1,43	0,72	0,62		1								0,97	0,97
	15:00	2,81	1,47	0,73	0,60		1								0,83	0,98
	16:00	2,88	1,56	0,72	0,60		1								0,79	0,98
	17:00	3,30	1,50	0,73	1,07		1								0,79	0,98
	18:00	3,81	1,60	0,75	1,46		1								0,79	0,99
	19:00	4,17	1,64	0,66	1,87		1								0,79	0,99
	20:00	4,30	1,67	0,60	2,02		1								0,79	0,99
	21:00	4,03	1,58	0,56	1,89		1								0,79	0,99
	22:00	3,75	1,50	0,54	1,72		1								0,79	0,98
	23:00	3,32	1,53	0,57	1,23		1								0,79	0,98

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 03:00 και από τις 15:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Λόγω βλάβης της προεσπέρας εντάχθηκε η G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,91	1,44	0,55	0,92		1								0,95	0,96
	01:00	2,59	1,38	0,43	0,78		1								0,86	0,87
	02:00	2,42	1,33	0,38	0,71		1								0,82	0,82
	03:00	2,29	1,43	0,44	0,42		1								0,80	0,80
	04:00	2,25	1,32	0,52	0,41		1								0,79	0,79
	05:00	2,26	1,53	0,42	0,32		1								0,79	0,79
	06:00	2,47	1,61	0,44	0,42		1								0,86	0,86
	07:00	2,77	1,76	0,39	0,62		1								0,96	0,96
	08:00	2,73	1,50	0,32	0,92		1								0,89	0,88
	09:00	2,70	1,32	0,33	1,05		1								0,82	0,82
	10:00	2,65	1,43	0,30	0,91		1								0,85	0,85
	11:00	2,55	1,40	0,23	0,92		1								0,80	0,80
	12:00	2,56	1,56	0,10	0,91		1								0,80	0,80
	13:00	2,61	1,41	0,19	1,00		1								0,79	0,78
	14:00	2,69	1,24	0,45	1,00		1								0,83	0,83
	15:00	2,69	1,24	0,45	1,00		1								0,82	0,82
	16:00	2,73	1,11	0,62	1,00		1								0,83	0,85
	17:00	3,09	1,22	0,66	1,21		1								0,79	0,94
	18:00	3,62	1,21	0,56	1,85		1								0,76	0,87
	19:00	4,03	1,53	0,41	2,09		1								0,79	0,97
	20:00	4,05	1,61	0,24	2,20		1								0,79	0,95
	21:00	3,80	1,39	0,26	2,15		1								0,79	0,91
	22:00	3,53	1,28	0,39	1,87		1								0,79	0,91
	23:00	3,21	1,21	0,21	1,80		1								0,76	0,83

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 8/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,91	1,42	0,03	1,46		1								0,76	0,84
	01:00	2,58	1,66	0,00	0,92		1								0,80	0,80
	02:00	2,45	1,65	0,00	0,80		1								0,78	0,78
	03:00	2,25	1,84	0,00	0,42		1								0,78	0,79
	04:00	2,21	1,75	0,06	0,40		1								0,77	0,77
	05:00	2,25	1,85	0,01	0,40		1								0,79	0,79
	06:00	2,32	1,88	0,04	0,40		1								0,81	0,81
	07:00	2,53	1,69	0,03	0,81		1								0,81	0,81
	08:00	2,65	1,71	0,02	0,92		1								0,84	0,85
	09:00	2,85	1,70	0,05	1,10		1								0,86	0,86
	10:00	2,86	1,64	0,11	1,11		1								0,87	0,87
	11:00	2,66	1,48	0,06	1,11		1								0,78	0,77
	12:00	2,68	1,50	0,06	1,12		1								0,79	0,79
	13:00	2,79	1,58	0,08	1,12		1								0,83	0,84
	14:00	2,67	1,39	0,26	1,02		1								0,79	0,82
	15:00	2,66	1,30	0,44	0,92		1								0,50	0,85
	16:00	2,75	1,62	0,21	0,92		1								0,73	0,89
	17:00	3,09	1,64	0,25	1,20		1								0,92	0,92
	18:00	3,69	1,74	0,18	1,76		1								0,94	0,94
	19:00	4,11	1,75	0,15	2,21		1								0,95	0,95
	20:00	4,07	1,74	0,03	2,30		1								0,91	0,91
	21:00	3,92	1,60	0,09	2,23		1								0,89	0,89
	22:00	3,56	1,66	0,09	1,81		1								0,90	0,90
	23:00	3,21	1,65	0,05	1,51		1								0,86	0,86

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,89	1,59	0,07	1,22		1								0,84	0,84
	01:00	2,57	1,62	0,13	0,82		1								0,84	0,85
	02:00	2,38	1,58	0,29	0,51		1								0,83	0,83
	03:00	2,31	2,07	0,22	0,02		1					1			0,76	0,76
	04:00	2,26	2,01	0,23	0,02		1					1			0,79	0,78
	05:00	2,28	1,78	0,47	0,02		1								0,80	0,80
	06:00	2,31	1,86	0,42	0,02		1								0,80	0,80
	07:00	2,47	2,02	0,13	0,32		1								0,86	0,87
	08:00	2,53	2,04	0,00	0,49		1								0,88	0,89
	09:00	2,67	1,86	0,03	0,78		1								0,90	0,90
	10:00	2,64	1,84	0,00	0,80		1								0,88	0,88
	11:00	2,74	1,92	0,00	0,82		1								0,95	0,95
	12:00	2,76	2,10	0,01	0,65		1						1		0,73	0,68
	13:00	2,87	2,05	0,00	0,82								1		0,90	0,90
	14:00	2,85	2,11	0,00	0,73								1		0,93	0,93
	15:00	2,80	1,27	0,02	1,51								1		0,60	0,60
	16:00	2,78	1,22	0,01	1,55								1		0,59	0,58
	17:00	3,00	1,21	0,06	1,74								1		0,62	0,62
	18:00	3,48	1,32	0,18	1,98								1		0,69	0,69
	19:00	4,04	1,28	0,39	2,38								1		0,79	0,79
	20:00	4,05	1,57	0,07	2,40								1		0,82	0,82
	21:00	3,75	1,55	0,00	2,21								1		0,78	0,78
	22:00	3,46	1,70	0,01	1,75						1		1		0,63	0,63
	23:00	3,10	1,49	0,01	1,61								1		0,71	0,71

Παρατηρήσεις

Ενταξη της G8 λόγω εργασιών συντήρησης που πρέπει να γίνουν στη G2

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 10/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,69	1,30	0,03	1,36								1		0,59	0,59
	01:00	2,40	1,34	0,04	1,02								1		0,57	0,57
	02:00	2,25	1,40	0,03	0,83								1		0,52	0,51
	03:00	2,15	1,66	0,05	0,44								1		0,63	0,64
	04:00	2,15	1,73	0,01	0,42								1		0,65	0,64
	05:00	2,20	1,79	0,00	0,40								1		0,67	0,67
	06:00	2,39	1,99	0,00	0,40								1		0,80	0,81
	07:00	2,71	1,95	0,00	0,77								1		0,82	0,82
	08:00	2,64	1,65	0,00	1,00								1		0,70	0,70
	09:00	2,63	1,43	0,00	1,20								1		0,62	0,62
	10:00	2,54	1,25	0,02	1,27								1		0,53	0,53
	11:00	2,52	1,24	0,07	1,20								1		0,49	0,49
	12:00	2,52	1,24	0,09	1,18								1		0,44	0,46
	13:00	2,64	1,09	0,13	1,42		1								0,67	0,67
	14:00	2,69	1,09	0,17	1,43		1								0,69	0,69
	15:00	2,59	1,02	0,15	1,42		1								0,66	0,66
	16:00	2,62	1,19	0,10	1,32		1								0,68	0,68
	17:00	2,89	1,30	0,17	1,42		1								0,77	0,77
	18:00	3,41	1,43	0,20	1,78		1								0,85	0,85
	19:00	3,93	1,33	0,18	2,42		1								0,85	0,85
	20:00	4,01	1,26	0,13	2,62		1								0,82	0,82
	21:00	3,84	1,00	0,28	2,56		1								0,81	0,81
	22:00	3,51	0,98	0,51	2,02		1								0,85	0,85
	23:00	3,11	1,06	0,61	1,45		1								0,88	0,89

Παρατηρήσεις

Ενταξη της G2 μετά από εργασίες συντήρησης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 11/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,71	1,07	0,70	0,94		1								0,86	0,85
	01:00	2,45	1,07	0,75	0,63		1								0,80	0,80
	02:00	2,28	1,05	0,70	0,53		1								0,72	0,72
	03:00	2,18	1,09	0,66	0,42		1								0,76	0,76
	04:00	2,19	1,11	0,66	0,42		1								0,67	0,77
	05:00	2,19	1,17	0,60	0,42		1								0,61	0,77
	06:00	2,36	1,41	0,70	0,25		1								0,70	0,83
	07:00	2,63	1,71	0,90	0,02		1								0,92	0,92
	08:00	2,70	1,86	0,84	0,00		1								0,85	0,86
	09:00	2,65	1,84	0,81	0,00		1				1				0,83	0,95
	10:00	2,78	1,97	0,80	0,00		1				1				0,83	0,97
	11:00	2,80	1,99	0,81	0,00		1				1				0,83	0,98
	12:00	2,76	1,94	0,81	0,00		1				1				0,83	0,97
	13:00	2,83	2,01	0,81	0,00		1				1				0,83	0,98
	14:00	2,94	2,16	0,76	0,02		1				1				0,77	0,86
	15:00	2,94	2,10	0,81	0,02		1								0,83	0,98
	16:00	3,04	2,27	0,74	0,02		1				1				0,75	0,82
	17:00	3,21	2,10	0,84	0,27		1				1				0,84	0,83
	18:00	3,68	1,49	0,98	1,22		1								0,99	0,99
	19:00	4,08	1,38	0,98	1,72		1								0,99	0,99
	20:00	4,13	1,53	0,98	1,62		1								0,99	0,99
	21:00	3,84	1,53	0,98	1,33		1								0,99	0,99
	22:00	3,46	1,55	0,98	0,93		1								0,99	0,99
	23:00	3,04	1,53	0,98	0,53		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 8:30 - 13:00 γίνονταν εργασίες στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΣ και ο ΥΒΣ εντάχθηκε στο ΗΣ στις 17:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,70	1,25	0,93	0,52		1								0,94	0,94
	01:00	2,41	1,16	0,83	0,42		1								0,85	0,85
	02:00	2,29	1,17	0,79	0,32		1								0,80	0,80
	03:00	2,20	1,11	0,77	0,32		1								0,77	0,77
	04:00	2,20	1,11	0,76	0,32		1								0,77	0,77
	05:00	2,16	1,09	0,75	0,32		1								0,76	0,76
	06:00	2,34	1,21	0,81	0,32		1								0,82	0,82
	07:00	2,73	1,36	0,94	0,42		1								0,95	0,95
	08:00	2,73	1,17	0,93	0,63		1								0,94	0,96
	09:00	2,74	1,11	0,95	0,68		1								0,96	0,96
	10:00	2,85	1,16	0,97	0,72		1								0,98	0,98
	11:00	2,72	1,10	0,94	0,69		1								0,95	0,95
	12:00	2,81	1,17	0,96	0,67		1								0,97	0,97
	13:00	2,71	1,11	0,93	0,67		1								0,95	0,94
	14:00	2,69	1,06	0,93	0,69		1								0,94	0,94
	15:00	2,70	1,19	0,89	0,62		1								0,94	0,94
	16:00	2,76	1,11	0,95	0,70		1								0,96	0,96
	17:00	3,13	1,16	0,98	1,00		1								0,99	0,99
	18:00	3,52	1,23	0,98	1,31		1								0,99	0,99
	19:00	3,95	1,15	0,98	1,82		1								0,99	0,99
	20:00	3,88	1,11	0,98	1,80		1								0,99	0,99
	21:00	3,70	1,20	0,97	1,53		1								0,99	0,99
	22:00	3,42	1,22	0,98	1,23		1								0,99	0,99
	23:00	3,05	1,05	0,98	1,02		1								0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,70	1,11	0,94	0,66		1								0,95	0,94
	01:00	2,42	1,16	0,84	0,42		1								0,85	0,85
	02:00	2,29	1,17	0,80	0,32		1								0,80	0,80
	03:00	2,19	1,40	0,76	0,03		1								0,77	0,77
	04:00	2,16	1,39	0,75	0,02		1								0,76	0,76
	05:00	2,15	1,38	0,75	0,02		1								0,75	0,75
	06:00	2,36	1,25	0,82	0,30		1								0,82	0,83
	07:00	2,75	1,28	0,95	0,52		1								0,95	0,96
	08:00	2,94	1,34	0,98	0,62		1								0,98	0,98
	09:00	3,08	1,39	0,98	0,72		1								0,99	0,99
	10:00	3,18	1,39	0,98	0,82		1								0,99	0,99
	11:00	3,18	1,39	0,98	0,82		1								0,99	0,99
	12:00	3,09	1,38	0,97	0,73		1								0,99	0,99
	13:00	2,95	1,30	0,97	0,68		1								0,99	0,99
	14:00	3,01	1,41	0,97	0,63		1								0,98	0,98
	15:00	2,85	1,11	0,97	0,78		1								0,98	0,98
	16:00	2,83	1,14	0,97	0,72		1								0,98	0,98
	17:00	2,99	1,17	0,98	0,85		1								0,99	0,99
	18:00	3,44	1,21	0,98	1,26		1								0,98	0,98
	19:00	3,89	1,23	0,98	1,69		1								0,99	0,99
	20:00	3,84	1,14	0,98	1,73		1								0,99	0,99
	21:00	3,61	1,09	0,98	1,54		1								0,99	0,99
	22:00	3,32	1,06	0,98	1,29		1								0,99	0,99
	23:00	2,99	0,99	0,97	1,02		1								0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,55	1,06	0,89	0,60		1								0,90	0,89
	01:00	2,33	1,21	0,80	0,32		1								0,82	0,82
	02:00	2,19	1,40	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	03:00	2,07	1,33	0,72	0,02		1								0,73	0,72
	04:00	2,06	1,32	0,72	0,02		1								0,72	0,72
	05:00	2,06	1,33	0,70	0,02		1								0,72	0,72
	06:00	2,29	1,24	0,78	0,26		1								0,80	0,80
	07:00	2,49	1,23	0,84	0,42		1								0,87	0,87
	08:00	2,54	1,12	0,74	0,68		1								0,88	0,89
	09:00	2,35	1,09	0,68	0,58		1								0,69	0,81
	10:00	2,28	1,08	0,63	0,57		1								0,64	0,76
	11:00	2,26	1,10	0,59	0,57		1								0,60	0,69
	12:00	2,28	1,11	0,59	0,57		1								0,60	0,69
	13:00	2,29	1,13	0,59	0,57		1								0,60	0,70
	14:00	2,29	1,13	0,59	0,57		1								0,60	0,70
	15:00	2,32	1,15	0,59	0,57		1								0,60	0,71
	16:00	2,50	1,33	0,59	0,57		1								0,60	0,86
	17:00	2,62	1,35	0,59	0,68		1								0,60	0,88
	18:00	3,01	1,37	0,59	1,05		1								0,60	0,87
	19:00	3,32	1,42	0,59	1,30		1								0,60	0,85
	20:00	3,39	1,16	0,59	1,64		1								0,60	0,87
	21:00	3,08	1,09	0,59	1,40		1								0,60	0,82
	22:00	2,90	1,14	0,59	1,17		1								0,60	0,81
	23:00	2,73	1,09	0,67	0,97		1								0,83	0,85

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ και δόθηκε χειροκίνητη εντολή στα ΑΠ από τις 08:45 - 23:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ κα στη συνέχεια λόγω προβλημάτων επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,46	1,02	0,84	0,59		1								0,86	0,86
	01:00	2,25	1,46	0,47	0,33		1								0,79	0,79
	02:00	2,08	1,27	0,44	0,37		1								0,73	0,73
	03:00	1,96	1,29	0,64	0,03		1								0,69	0,68
	04:00	1,97	1,26	0,69	0,02		1								0,69	0,69
	05:00	1,98	1,27	0,69	0,02		1								0,69	0,69
	06:00	2,04	1,18	0,62	0,24		1								0,63	0,71
	07:00	2,23	1,22	0,59	0,42		1								0,60	0,78
	08:00	2,36	1,34	0,59	0,42		1								0,60	0,82
	09:00	2,39	1,19	0,59	0,60		1								0,60	0,83
	10:00	2,44	1,13	0,59	0,72		1								0,60	0,83
	11:00	2,35	1,13	0,59	0,62		1								0,60	0,81
	12:00	2,36	1,14	0,59	0,62		1								0,60	0,82
	13:00	2,39	1,13	0,59	0,67		1								0,60	0,82
	14:00	2,35	1,09	0,59	0,66		1								0,60	0,80
	15:00	2,36	1,05	0,59	0,72		1								0,60	0,79
	16:00	2,31	1,18	0,59	0,55		1								0,60	0,81
	17:00	2,55	1,24	0,59	0,72		1								0,60	0,88
	18:00	2,83	1,13	0,59	1,11		1								0,60	0,86
	19:00	3,15	1,14	0,59	1,41		1								0,60	0,88
	20:00	3,24	1,13	0,59	1,52		1								0,60	0,88
	21:00	2,94	1,11	0,66	1,18		1								0,66	0,90
	22:00	2,78	1,07	0,70	1,02		1								0,70	0,88
	23:00	2,47	1,05	0,70	0,73		1								0,70	0,85

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 06:36 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και υπήρχαν προβλήματα επικοινωνίας..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,29	1,17	0,70	0,43		1								0,70	0,80
	01:00	2,09	1,03	0,69	0,37		1								0,70	0,72
	02:00	1,97	1,25	0,69	0,03		1								0,69	0,69
	03:00	1,91	1,22	0,66	0,02		1								0,67	0,67
	04:00	1,90	1,22	0,66	0,02		1								0,67	0,67
	05:00	1,87	1,20	0,65	0,02		1								0,66	0,66
	06:00	1,93	1,25	0,66	0,02		1								0,66	0,67
	07:00	2,05	1,20	0,59	0,26		1								0,60	0,72
	08:00	2,14	1,22	0,59	0,32		1								0,60	0,75
	09:00	2,26	1,14	0,59	0,54		1								0,60	0,79
	10:00	2,44	1,24	0,59	0,61		1								0,60	0,85
	11:00	2,38	1,18	0,59	0,61		1								0,60	0,83
	12:00	2,44	1,17	0,59	0,67		1								0,60	0,84
	13:00	2,63	1,23	0,59	0,81		1								0,60	0,89
	14:00	2,44	1,04	0,59	0,81		1								0,60	0,81
	15:00	2,29	1,06	0,59	0,63		1								0,60	0,75
	16:00	2,34	1,12	0,59	0,62		1								0,60	0,80
	17:00	2,47	1,25	0,59	0,62		1								0,60	0,86
	18:00	2,72	1,33	0,59	0,79		1								0,60	0,92
	19:00	2,99	1,09	0,59	1,30		1								0,60	0,85
	20:00	3,01	1,09	0,59	1,32		1								0,60	0,85
	21:00	2,90	1,09	0,59	1,22		1								0,60	0,85
	22:00	2,70	0,93	0,59	1,18		1								0,60	0,82
	23:00	2,43	1,00	0,59	0,84		1								0,60	0,80

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Δόθηκε χειροκίνητη εντολή στα ΑΠ μέχρι τις 02:33 και από τις 07:20 λόγω προβλημάτων επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 17/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,16	0,96	0,47	0,72		1								0,60	0,70
	01:00	2,00	1,06	0,51	0,43		1								0,60	0,68
	02:00	1,84	1,74	0,07	0,03		1								0,63	0,64
	03:00	1,77	1,71	0,03	0,02		1								0,62	0,62
	04:00	1,77	1,72	0,04	0,02		1								0,62	0,62
	05:00	1,78	1,69	0,08	0,01		1								0,62	0,62
	06:00	1,95	1,70	0,01	0,24		1								0,67	0,68
	07:00	2,29	1,88	0,01	0,40		1								0,68	0,64
	08:00	2,50	1,71	0,01	0,78								1		0,70	0,70
	09:00	2,58	1,66	0,00	0,92								1		0,70	0,70
	10:00	2,55	1,53	0,01	1,02								1		0,65	0,65
	11:00	2,43	1,28	0,03	1,12								1		0,56	0,56
	12:00	2,50	1,24	0,16	1,10								1		0,57	0,57
	13:00	2,49	1,18	0,39	0,92								1		0,51	0,54
	14:00	2,39	1,23	0,21	0,95								1		0,49	0,49
	15:00	2,32	1,31	0,29	0,72								1		0,45	0,48
	16:00	2,35	1,35	0,27	0,72								1		0,45	0,50
	17:00	2,48	1,55	0,12	0,81								1		0,45	0,53
	18:00	2,89	1,42	0,23	1,24								1		0,45	0,58
	19:00	3,35	1,38	0,34	1,62								1		0,45	0,65
	20:00	3,35	1,29	0,44	1,62								1		0,45	0,67
	21:00	3,19	1,26	0,44	1,49								1		0,45	0,69
	22:00	2,93	1,23	0,43	1,27								1		0,45	0,73
	23:00	2,61	1,27	0,45	0,90								1		0,45	0,68

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 02:12 και από τις 13:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,37	1,31	0,45	0,62								1		0,45	0,75
	01:00	2,19	1,41	0,45	0,34								1		0,45	0,68
	02:00	2,04	1,57	0,45	0,02								1		0,45	0,71
	03:00	1,95	1,48	0,45	0,02								1		0,45	0,68
	04:00	1,96	1,49	0,45	0,02								1		0,45	0,68
	05:00	1,95	1,46	0,47	0,02								1		0,47	0,68
	06:00	2,09	1,57	0,50	0,02								1		0,50	0,73
	07:00	2,39	1,60	0,50	0,30								1		0,50	0,83
	08:00	2,45	1,45	0,58	0,42								1		0,59	0,85
	09:00	2,42	1,39	0,60	0,43								1		0,64	0,83
	10:00	2,39	1,19	0,57	0,62								1		0,64	0,64
	11:00	2,44	1,24	0,59	0,62								1		0,64	0,69
	12:00	2,47	1,21	0,63	0,62								1		0,64	0,72
	13:00	2,52	1,26	0,63	0,62								1		0,64	0,77
	14:00	2,60	1,35	0,63	0,62								1		0,64	0,84
	15:00	2,64	1,38	0,63	0,62								1		0,64	0,87
	16:00	2,78	1,52	0,63	0,62								1		0,64	0,95
	17:00	3,05	1,63	0,62	0,80								1		0,64	0,97
	18:00	3,39	1,44	0,63	1,32								1		0,64	0,88
	19:00	3,67	1,53	0,52	1,62								1		0,64	0,83
	20:00	3,65	1,29	0,43	1,92								1		0,64	0,85
	21:00	3,44	1,23	0,59	1,61								1		0,64	0,84
	22:00	3,21	1,41	0,60	1,20								1		0,64	0,91
	23:00	2,83	1,40	0,60	0,83								1		0,64	0,88

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Επικρατούσε όλη μέρα αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	1,48	0,63	0,38								1		0,64	0,87
	01:00	2,27	1,62	0,63	0,02								1		0,64	0,80
	02:00	2,15	1,50	0,63	0,02								1		0,64	0,75
	03:00	2,07	1,42	0,63	0,02								1		0,64	0,73
	04:00	2,10	1,44	0,63	0,02								1		0,64	0,73
	05:00	2,12	1,46	0,63	0,02								1		0,64	0,74
	06:00	2,37	1,71	0,63	0,02								1		0,64	0,82
	07:00	2,80	2,39	0,39	0,02						1		1		0,64	0,96
	08:00	2,91	2,51	0,38	0,02						1		1		0,56	0,98
	09:00	2,95	2,49	0,44	0,02						1		1		0,55	0,99
	10:00	3,05	2,48	0,55	0,02						1		1		0,55	0,99
	11:00	3,36	2,46	0,55	0,36						1		1		0,55	0,98
	12:00	3,44	1,95	0,59	0,91						1		1		0,59	0,92
	13:00	3,50	1,91	0,67	0,92								1		0,67	0,99
	14:00	3,60	1,95	0,67	0,98								1		0,67	0,99
	15:00	3,58	1,90	0,67	1,02								1		0,67	0,99
	16:00	3,60	1,89	0,68	1,02								1		0,69	0,99
	17:00	3,76	1,95	0,69	1,12								1		0,69	0,99
	18:00	4,08	1,78	0,69	1,61								1		0,69	0,98
	19:00	4,44	1,84	0,69	1,91								1		0,69	0,99
	20:00	4,47	1,86	0,69	1,92								1		0,69	0,99
	21:00	4,26	1,85	0,69	1,73								1		0,69	0,99
	22:00	3,91	1,74	0,69	1,48								1		0,69	0,99
	23:00	3,47	1,63	0,64	1,19								1		0,64	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Επικρατούσε όλη μέρα αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,99	1,75	0,49	0,76								1		0,49	0,98
	01:00	2,67	1,83	0,53	0,31								1		0,53	0,94
	02:00	2,54	1,93	0,59	0,02								1		0,59	0,89
	03:00	2,44	1,85	0,57	0,02								1		0,59	0,85
	04:00	2,42	1,88	0,52	0,02								1		0,59	0,85
	05:00	2,43	1,83	0,59	0,02								1		0,59	0,85
	06:00	2,68	1,88	0,78	0,02								1		0,78	0,93
	07:00	3,16	1,90	0,97	0,28								1		0,99	0,99
	08:00	3,25	1,96	0,98	0,32								1		0,99	0,99
	09:00	3,37	1,86	0,94	0,57								1		0,98	0,98
	10:00	3,33	1,73	0,98	0,62								1		0,99	0,99
	11:00	3,47	1,77	0,98	0,72								1		0,99	0,99
	12:00	3,53	1,64	0,98	0,92								1		0,99	0,99
	13:00	3,68	1,69	0,97	1,02								1		0,99	0,99
	14:00	3,74	1,74	0,98	1,02								1		0,99	0,99
	15:00	3,79	1,79	0,97	1,02								1		0,99	0,99
	16:00	3,94	1,94	0,98	1,02								1		0,99	0,99
	17:00	4,10	1,90	0,97	1,22								1		0,99	0,99
	18:00	4,34	1,89	0,97	1,47								1		0,99	0,99
	19:00	4,57	1,70	0,95	1,92								1		0,99	0,99
	20:00	4,64	1,90	0,81	1,92						1		1		0,91	0,98
	21:00	4,36	2,05	0,77	1,53						1		1		0,79	0,98
	22:00	4,06	2,34	0,78	0,94						1		1		0,79	0,99
	23:00	3,54	2,34	0,78	0,43						1		1		0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Δόθηκε πρόγραμμα στον ΥΒΣ μέχρι και τις 01:30 λόγω πλυσίματος της G8. Μέχρι τις 06:30 και από τις 20:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,05	2,24	0,77	0,04						1		1		0,79	0,98
	01:00	2,76	1,97	0,78	0,02								1		0,79	0,97
	02:00	2,59	1,79	0,78	0,02								1		0,79	0,94
	03:00	2,46	1,61	0,83	0,02								1		0,84	0,91
	04:00	2,45	1,60	0,83	0,02								1		0,84	0,91
	05:00	2,46	1,61	0,83	0,02								1		0,84	0,91
	06:00	2,74	1,89	0,83	0,02								1		0,84	0,96
	07:00	3,11	2,26	0,83	0,02						1		1		0,84	0,99
	08:00	3,09	1,83	0,90	0,37						1		1		0,90	0,98
	09:00	3,17	1,57	0,97	0,62								1		0,99	0,99
	10:00	3,24	1,55	0,97	0,72								1		0,99	0,99
	11:00	3,23	1,53	0,98	0,72								1		0,99	0,99
	12:00	3,19	1,30	0,97	0,92								1		0,98	0,98
	13:00	3,14	1,22	0,93	1,00								1		0,94	0,95
	14:00	3,09	1,28	0,89	0,92								1		0,90	0,94
	15:00	3,13	1,28	0,88	0,97								1		0,89	0,97
	16:00	3,21	1,37	0,88	0,97								1		0,89	0,97
	17:00	3,59	1,49	0,88	1,21								1		0,89	0,98
	18:00	4,08	1,60	0,90	1,58								1		0,91	0,99
	19:00	4,57	1,78	0,97	1,82								1		0,99	0,99
	20:00	4,44	1,64	0,97	1,82								1		0,99	0,99
	21:00	4,27	1,80	0,87	1,60								1		0,99	0,99
	22:00	3,99	1,77	0,93	1,29								1		0,99	0,99
	23:00	3,57	1,90	0,96	0,71								1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 08:50 και από τις 14:30 - 18:30 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,30	2,33	0,95	0,02						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,88	1,94	0,92	0,02						1		1		0,98	0,98
	02:00	2,64	1,90	0,72	0,02								1		0,93	0,93
	03:00	2,54	1,84	0,68	0,02								1		0,89	0,89
	04:00	2,49	1,78	0,69	0,02								1		0,87	0,87
	05:00	2,47	1,81	0,64	0,02								1		0,86	0,86
	06:00	2,59	1,93	0,63	0,02								1		0,90	0,91
	07:00	2,74	2,11	0,60	0,02								1		0,95	0,95
	08:00	2,88	2,36	0,50	0,02						1		1		0,98	0,98
	09:00	2,94	2,33	0,35	0,26						1		1		0,91	0,91
	10:00	2,89	2,28	0,31	0,30						1		1		0,87	0,87
	11:00	2,72	1,91	0,14	0,68						1		1		0,49	0,49
	12:00	2,71	1,76	0,04	0,91								1		0,73	0,74
	13:00	2,72	1,69	0,02	1,01								1		0,73	0,74
	14:00	2,72	1,49	0,03	1,20								1		0,67	0,66
	15:00	2,71	1,40	0,01	1,30								1		0,62	0,63
	16:00	2,88	1,52	0,06	1,30								1		0,70	0,70
	17:00	3,18	1,80	0,08	1,30								1		0,82	0,82
	18:00	3,71	2,18	0,04	1,50						1		1		0,87	0,87
	19:00	4,25	2,45	0,00	1,79						1		1		0,88	0,88
	20:00	4,24	2,43	0,01	1,80						1		1		0,87	0,88
	21:00	4,14	2,53	0,01	1,61						1		1		0,91	0,91
	22:00	3,86	2,26	0,00	1,60						1		1		0,80	0,80
	23:00	3,43	2,95	0,00	0,48						1	1	1		0,81	0,82

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,05	3,01	0,01	0,03						1	1	1		0,76	0,77
	01:00	2,71	2,69	0,00	0,02						1		1		0,94	0,93
	02:00	2,52	2,50	0,01	0,02						1		1		0,78	0,77
	03:00	2,38	2,23	0,13	0,02						1		1		0,63	0,64
	04:00	2,37	2,04	0,31	0,02								1		0,83	0,83
	05:00	2,33	1,76	0,55	0,02								1		0,81	0,81
	06:00	2,41	1,71	0,68	0,02								1		0,84	0,84
	07:00	2,61	1,77	0,81	0,02								1		0,91	0,91
	08:00	2,85	1,93	0,89	0,02						1		1		0,98	0,98
	09:00	2,93	1,84	0,83	0,27						1		1		0,91	0,90
	10:00	2,98	1,83	0,63	0,52						1		1		0,64	0,79
	11:00	2,97	1,40	0,84	0,72		1								0,87	0,98
	12:00	2,83	1,18	0,73	0,92		1								0,75	0,96
	13:00	2,95	1,21	0,73	1,01		1								0,75	0,97
	14:00	2,88	1,15	0,73	1,00		1								0,75	0,90
	15:00	2,84	1,12	0,73	0,98		1								0,75	0,88
	16:00	2,93	1,12	0,73	1,08		1								0,75	0,91
	17:00	3,18	1,15	0,73	1,30		1								0,75	0,93
	18:00	3,62	1,40	0,63	1,59		1								0,75	0,98
	19:00	3,99	1,60	0,48	1,91		1								0,75	0,98
	20:00	4,05	1,45	0,58	2,02		1								0,75	0,98
	21:00	3,91	1,45	0,73	1,73		1								0,75	0,98
	22:00	3,65	1,58	0,73	1,33		1								0,75	0,99
	23:00	3,23	2,04	0,73	0,46		1				1				0,75	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 10:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,76	1,99	0,73	0,03		1				1				0,75	0,97
	01:00	2,48	2,15	0,32	0,02		1				1				0,75	0,92
	02:00	2,29	1,77	0,49	0,02		1				1				0,77	0,82
	03:00	2,23	1,47	0,75	0,02		1								0,78	0,78
	04:00	2,23	1,43	0,78	0,02		1								0,78	0,78
	05:00	2,27	1,46	0,79	0,02		1								0,79	0,79
	06:00	2,43	1,56	0,84	0,02		1								0,85	0,85
	07:00	2,69	1,74	0,93	0,02		1								0,94	0,94
	08:00	2,94	1,59	0,97	0,37		1								0,98	0,98
	09:00	2,94	1,29	0,97	0,67		1								0,99	0,99
	10:00	3,01	1,31	0,97	0,72		1								0,99	0,99
	11:00	3,06	1,36	0,97	0,72		1								0,99	0,99
	12:00	3,07	1,18	0,97	0,92		1								0,99	0,99
	13:00	3,13	1,34	0,97	0,82		1								0,99	0,99
	14:00	3,24	1,48	0,94	0,82		1								0,99	0,99
	15:00	3,34	1,55	0,86	0,92		1								0,89	0,99
	16:00	3,30	1,64	0,74	0,92		1								0,75	0,99
	17:00	3,51	1,65	0,74	1,12		1								0,75	0,99
	18:00	3,74	1,48	0,75	1,51		1								0,75	0,99
	19:00	4,20	1,66	0,82	1,72		1								0,83	0,99
	20:00	4,20	1,65	0,83	1,72		1								0,84	0,99
	21:00	3,95	1,49	0,83	1,62		1								0,84	0,99
	22:00	3,66	1,40	0,83	1,43		1								0,84	0,99
	23:00	3,23	1,37	0,83	1,03		1								0,84	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 2:30 και από τις 15:50 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 25/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,84	1,56	0,83	0,45		1								0,84	0,98
	01:00	2,48	1,63	0,82	0,03		1								0,83	0,88
	02:00	2,43	1,56	0,84	0,02		1								0,85	0,85
	03:00	2,26	1,45	0,78	0,02		1								0,79	0,79
	04:00	2,20	1,41	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	05:00	2,20	1,43	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	06:00	2,29	1,48	0,79	0,02		1								0,80	0,80
	07:00	2,69	1,82	0,85	0,02		1				1				0,93	0,93
	08:00	3,17	2,24	0,92	0,02		1				1				0,98	0,99
	09:00	3,45	2,60	0,82	0,02		1				1				0,99	0,99
	10:00	3,13	2,52	0,59	0,02		1				1	1			0,98	0,98
	11:00	2,64	1,66	0,51	0,46		1								0,88	0,89
	12:00	2,45	1,49	0,44	0,52		1								0,86	0,86
	13:00	2,49	1,49	0,33	0,68		1								0,85	0,86
	14:00	2,59	1,63	0,26	0,70		1								0,90	0,90
	15:00	2,61	1,58	0,31	0,72		1								0,90	0,91
	16:00	2,58	1,31	0,55	0,72		1								0,76	0,90
	17:00	2,64	1,36	0,51	0,77		1								0,66	0,91
	18:00	3,04	1,82	0,11	1,11		1								0,67	0,92
	19:00	3,49	2,00	0,11	1,39		1				1				0,83	0,83
	20:00	3,50	1,98	0,11	1,41		1				1				0,83	0,83
	21:00	3,39	1,76	0,20	1,42		1				1				0,85	0,85
	22:00	3,13	1,39	0,57	1,18		1								0,96	0,96
	23:00	2,79	1,55	0,61	0,63		1								0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 1:30 από τις 16:30 - 19:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,54	1,24	0,88	0,43		1								0,89	0,89
	01:00	2,28	1,47	0,79	0,03		1								0,80	0,80
	02:00	2,20	1,42	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	03:00	2,07	1,32	0,72	0,02		1								0,72	0,72
	04:00	2,09	1,47	0,59	0,02		1								0,73	0,73
	05:00	2,05	1,68	0,35	0,02		1								0,72	0,72
	06:00	2,18	1,77	0,39	0,02		1								0,76	0,76
	07:00	2,48	1,87	0,59	0,02		1				1				0,87	0,87
	08:00	2,63	2,10	0,51	0,02		1				1				0,92	0,92
	09:00	2,78	2,24	0,53	0,02		1				1				0,97	0,97
	10:00	2,62	1,92	0,69	0,02		1				1				0,92	0,91
	11:00	2,45	1,62	0,80	0,02		1								0,86	0,86
	12:00	2,75	1,97	0,76	0,02		1				1				0,95	0,96
	13:00	2,85	1,97	0,85	0,02		1				1				0,98	0,98
	14:00	2,87	1,93	0,92	0,02		1				1				0,98	0,98
	15:00	2,85	1,87	0,96	0,02		1				1				0,98	0,98
	16:00	2,65	2,05	0,58	0,02		1				1				0,93	0,93
	17:00	2,69	2,42	0,25	0,02		1				1				0,93	0,93
	18:00	3,14	2,53	0,59	0,02		1				1				0,99	0,99
	19:00	3,66	2,88	0,76	0,02		1				1	1			0,81	0,99
	20:00	3,79	2,99	0,77	0,02		1				1	1			0,79	0,99
	21:00	3,60	2,81	0,77	0,02		1				1	1			0,79	0,99
	22:00	3,20	2,41	0,77	0,02		1				1				0,79	0,99
	23:00	2,83	2,06	0,75	0,02		1				1				0,79	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 19:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,49	1,54	0,72	0,23		1								0,78	0,89
	01:00	2,22	1,43	0,76	0,02		1								0,77	0,84
	02:00	2,10	1,35	0,73	0,02		1								0,74	0,74
	03:00	2,02	1,37	0,63	0,02		1								0,71	0,71
	04:00	1,99	1,34	0,64	0,02		1								0,70	0,70
	05:00	1,97	1,27	0,69	0,02		1								0,69	0,69
	06:00	2,20	1,41	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	07:00	2,43	1,57	0,84	0,02		1								0,85	0,85
	08:00	2,57	1,66	0,89	0,02		1								0,90	0,90
	09:00	2,56	1,65	0,89	0,02		1								0,90	0,90
	10:00	2,45	1,58	0,85	0,02		1								0,86	0,86
	11:00	2,39	1,54	0,83	0,02		1								0,84	0,84
	12:00	2,40	1,55	0,83	0,02		1								0,84	0,84
	13:00	2,46	1,69	0,75	0,02		1								0,79	0,86
	14:00	2,41	1,91	0,48	0,02		1				1				0,49	0,84
	15:00	2,41	1,90	0,49	0,02		1				1				0,49	0,84
	16:00	2,46	1,78	0,66	0,02		1				1				0,67	0,90
	17:00	2,67	1,95	0,70	0,02		1				1				0,72	0,95
	18:00	3,04	2,30	0,71	0,02		1				1				0,72	0,99
	19:00	3,32	2,56	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	20:00	3,41	2,66	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	21:00	3,24	2,49	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	22:00	2,98	2,23	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	23:00	2,66	1,91	0,73	0,02		1				1				0,75	0,95

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 02:00 και από τη 13:40 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,35	1,59	0,73	0,02		1								0,75	0,89
	01:00	2,12	1,38	0,72	0,02		1								0,74	0,83
	02:00	2,03	1,31	0,70	0,02		1								0,71	0,79
	03:00	1,97	1,26	0,68	0,02		1								0,69	0,75
	04:00	1,94	1,25	0,67	0,02		1								0,68	0,73
	05:00	1,97	1,27	0,68	0,02		1								0,69	0,74
	06:00	2,10	1,69	0,38	0,02		1								0,73	0,81
	07:00	2,48	2,41	0,05	0,02		1				1				0,79	0,89
	08:00	2,56	2,39	0,14	0,02		1				1				0,89	0,90
	09:00	1,99	1,79	0,18	0,02		1				1				0,61	0,62
	10:00	2,42	2,21	0,18	0,02		1				1				0,57	0,73
	11:00	2,42	2,15	0,24	0,02		1				1				0,49	0,85
	12:00	2,50	2,37	0,11	0,02		1				1				0,49	0,87
	13:00	2,62	2,41	0,19	0,02		1				1				0,49	0,91
	14:00	2,69	2,42	0,25	0,02		1				1				0,49	0,93
	15:00	2,67	2,56	0,09	0,02		1				1				0,49	0,93
	16:00	2,67	2,64	0,00	0,02		1				1				0,49	0,93
	17:00	2,80	2,73	0,06	0,02		1				1	1			0,49	0,95
	18:00	3,01	2,78	0,22	0,02		1				1	1			0,49	0,98
	19:00	3,41	3,20	0,19	0,02		1				1	1			0,49	0,99
	20:00	3,39	3,33	0,04	0,02		1				1	1			0,49	0,99
	21:00	3,19	3,17	0,00	0,02		1				1	1			0,49	0,99
	22:00	3,08	2,98	0,09	0,02		1				1	1	1		0,87	0,97
	23:00	2,77	2,69	0,06	0,02		1				1	1			0,81	0,81

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 29/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,48	2,14	0,32	0,02		1				1				0,87	0,87
	01:00	2,25	1,92	0,32	0,02		1				1				0,79	0,79
	02:00	2,08	1,69	0,37	0,02		1								0,73	0,73
	03:00	2,03	1,62	0,40	0,02		1								0,71	0,71
	04:00	1,98	1,92	0,05	0,02		1								0,64	0,64
	05:00	1,99	1,89	0,09	0,02		1				1				0,52	0,52
	06:00	2,06	1,80	0,25	0,02		1				1				0,61	0,61
	07:00	2,24	2,07	0,16	0,02		1				1				0,75	0,75
	08:00	2,42	2,04	0,36	0,02		1				1				0,84	0,84
	09:00	2,60	2,12	0,45	0,02		1				1				0,53	0,91
	10:00	2,70	2,22	0,46	0,02		1				1				0,50	0,94
	11:00	2,68	2,17	0,49	0,02		1				1				0,50	0,94
	12:00	2,61	2,10	0,50	0,02		1				1				0,50	0,91
	13:00	2,84	2,33	0,49	0,02		1				1				0,50	0,97
	14:00	3,03	2,52	0,49	0,02		1				1				0,50	0,99
	15:00	3,07	2,55	0,49	0,02		1				1				0,50	0,99
	16:00	3,03	2,52	0,49	0,02		1				1				0,50	0,99
	17:00	3,00	2,54	0,45	0,02		1				1				0,50	0,99
	18:00	3,19	2,75	0,43	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	19:00	3,57	3,22	0,33	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	20:00	3,52	3,24	0,26	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	21:00	3,39	3,08	0,30	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	22:00	3,17	2,78	0,37	0,02		1				1	1			0,50	0,98
	23:00	2,90	2,39	0,49	0,02		1				1				0,50	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 9:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 30/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,58	2,14	0,43	0,02		1				1				0,50	0,91
	01:00	2,27	1,80	0,46	0,02		1				1				0,50	0,78
	02:00	2,17	1,72	0,46	0,00		1								0,50	0,78
	03:00	2,17	1,72	0,46	0,00		1								0,50	0,78
	04:00	2,10	1,61	0,49	0,00		1								0,50	0,74
	05:00	2,08	1,60	0,46	0,02		1								0,50	0,73
	06:00	2,09	1,65	0,43	0,02		1								0,50	0,73
	07:00	2,19	1,91	0,26	0,02		1								0,50	0,76
	08:00	2,47	2,10	0,35	0,02		1				1				0,38	0,86
	09:00	2,65	2,36	0,27	0,02		1				1				0,30	0,93
	10:00	3,00	2,70	0,28	0,02		1				1	1			0,30	0,98
	11:00	3,27	3,04	0,21	0,02		1				1	1			0,30	0,99
	12:00	3,63	3,37	0,24	0,02	1	1				1	1			0,30	0,96
	13:00	3,79	3,51	0,26	0,02	1	1								0,30	0,99
	14:00	3,66	3,35	0,29	0,02	1	1								0,30	0,99
	15:00	3,61	3,34	0,25	0,02	1	1								0,30	0,99
	16:00	3,21	2,87	0,31	0,02	1	1								0,35	0,98
	17:00	3,02	2,75	0,25	0,02	1	1								0,40	0,97
	18:00	3,12	2,87	0,24	0,02	1	1								0,40	0,98
	19:00	3,39	3,11	0,27	0,02	1	1								0,40	0,99
	20:00	3,85	3,52	0,31	0,02	1	1								0,40	0,99
	21:00	3,83	3,52	0,29	0,02	1	1								0,40	0,99
	22:00	3,66	3,39	0,26	0,02	1	1								0,40	0,99
	23:00	3,29	3,09	0,19	0,02	1	1								0,40	0,99

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 31/3/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,80	2,62	0,16	0,02	1	1								0,40	0,77	
	01:00	2,39	2,13	0,24	0,02		1				1				0,65	0,67	
	02:00	2,20	1,93	0,26	0,01		1				1				0,69	0,69	
	03:00	2,12	1,72	0,38	0,02		1								0,74	0,74	
	04:00	2,08	1,73	0,33	0,02		1								0,73	0,73	
	05:00	2,11	1,43	0,67	0,02		1								0,74	0,74	
	06:00	2,22	1,48	0,72	0,02		1								0,78	0,78	
	07:00	2,56	1,68	0,86	0,02		1								0,89	0,89	
	08:00	2,83	1,90	0,92	0,02		1				1				0,97	0,98	
	09:00	2,89	1,96	0,91	0,02		1				1				0,98	0,98	
	10:00	2,91	1,99	0,91	0,02		1				1				0,98	0,98	
	11:00	3,10	2,28	0,81	0,02		1				1				0,99	0,99	
	12:00	3,32	2,87	0,43	0,02		1				1	1			0,99	0,99	
	13:00	3,41	2,90	0,49	0,02		1				1	1			0,99	0,99	
	14:00	3,32	2,93	0,37	0,02		1				1	1			0,99	0,99	
	15:00	3,18	2,76	0,41	0,02		1				1	1			0,98	0,99	
	16:00	3,16	2,69	0,45	0,02		1				1	1			0,98	0,98	
	17:00	3,42	2,83	0,57	0,02		1				1	1			0,97	0,99	
	18:00	3,57	2,97	0,58	0,02		1				1	1			0,69	0,99	
	19:00	3,88	3,19	0,67	0,02		1				1	1			0,69	0,99	
	20:00	4,00	3,31	0,67	0,02		1				1	1			0,69	0,99	
	21:00	3,96	3,35	0,60	0,01		1	1				1	1			0,69	0,99
	22:00	3,56	3,30	0,24	0,02	1	1						1			0,56	0,92
	23:00	3,15	2,96	0,18	0,02	1	1						1			0,49	0,79

Παρατηρήσεις

Μέχρι τη 01:00 και από τις 18:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 1/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,74	2,36	0,36	0,02	1	1								0,49	0,73
	01:00	2,33	1,89	0,43	0,02		1				1				0,49	0,79
	02:00	2,20	1,75	0,43	0,02		1				1				0,49	0,69
	03:00	1,78	1,51	0,26	0,00	1	1								0,49	0,16
	04:00	2,04	1,54	0,49	0,01		1					1			0,49	0,62
	05:00	2,03	1,53	0,49	0,01		1								0,49	0,66
	06:00	2,17	1,68	0,49	0,01		1								0,49	0,76
	07:00	2,48	1,98	0,49	0,02		1					1			0,49	0,87
	08:00	2,83	2,32	0,49	0,02		1					1			0,49	0,96
	09:00	3,12	2,59	0,52	0,02		1					1			0,52	0,99
	10:00	3,19	2,29	0,88	0,02		1					1			0,88	0,99
	11:00	3,23	2,39	0,83	0,02		1					1			0,89	0,99
	12:00	3,39	2,58	0,79	0,02		1					1			0,81	0,99
	13:00	3,47	2,66	0,79	0,02		1					1			0,81	0,99
	14:00	3,38	2,58	0,79	0,02		1					1			0,81	0,99
	15:00	3,31	2,52	0,78	0,02		1					1			0,81	0,99
	16:00	3,30	2,60	0,68	0,02		1					1			0,70	0,98
	17:00	3,45	2,79	0,64	0,02	1	1					1			0,67	0,84
	18:00	3,58	2,92	0,64	0,02	1	1					1			0,69	0,98
	19:00	3,93	3,24	0,67	0,02	1	1					1			0,69	0,99
	20:00	4,25	3,59	0,65	0,02	1	1					1			0,69	0,99
	21:00	4,18	3,65	0,51	0,02	1	1					1			0,69	0,99
	22:00	3,82	3,34	0,47	0,02	1	1					1			0,69	0,98
	23:00	3,26	2,80	0,44	0,02	1	1					1			0,67	0,95

Παρατηρήσεις

Εγινε γενική διακοπή στις 03:00 η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως στις 03:23. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 2/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,88	2,63	0,24	0,02	1	1								0,68	0,90
	01:00	2,51	2,42	0,08	0,01	1	1								0,50	0,52
	02:00	2,29	2,25	0,04	0,00		1				1				0,48	0,50
	03:00	2,27	2,19	0,08	0,00		1				1				0,72	0,72
	04:00	2,21	2,20	0,02	0,00		1				1				0,66	0,66
	05:00	2,26	2,23	0,03	0,00		1				1				0,71	0,71
	06:00	2,39	2,39	0,00	0,00		1				1				0,81	0,81
	07:00	2,81	2,79	0,03	0,00		1				1	1			0,94	0,94
	08:00	3,02	3,02	0,01	0,00		1				1	1			0,98	0,98
	09:00	3,01	3,01	0,00	0,00		1				1	1			0,98	0,98
	10:00	2,97	2,94	0,01	0,01		1				1	1			0,95	0,95
	11:00	2,93	2,73	0,18	0,02		1				1	1			0,94	0,94
	12:00	2,99	2,78	0,19	0,02		1				1	1			0,96	0,96
	13:00	3,25	3,09	0,14	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	14:00	3,26	3,24	0,00	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	15:00	3,35	3,33	0,00	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	16:00	3,57	3,45	0,11	0,02	1	1								0,94	0,96
	17:00	3,58	3,49	0,07	0,02	1	1								0,99	0,99
	18:00	3,72	3,45	0,25	0,02	1	1								0,99	0,99
	19:00	4,05	3,59	0,44	0,02	1	1								0,99	0,99
	20:00	4,35	3,73	0,60	0,02	1	1								0,99	0,99
	21:00	4,15	3,30	0,84	0,02	1	1								0,99	0,99
	22:00	3,86	2,89	0,95	0,02	1	1								0,99	0,99
	23:00	3,41	2,44	0,95	0,02	1	1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 01:20 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 3/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	2,25	0,68	0,02	1	1								0,71	0,87
	01:00	2,55	1,94	0,59	0,02		1				1				0,62	0,74
	02:00	2,31	1,57	0,72	0,02		1				1				0,80	0,80
	03:00	2,28	1,64	0,63	0,02		1								0,80	0,80
	04:00	2,23	1,49	0,73	0,02		1								0,79	0,78
	05:00	2,27	1,47	0,78	0,02		1								0,80	0,80
	06:00	2,42	1,80	0,61	0,02		1				1				0,78	0,89
	07:00	2,70	2,21	0,48	0,02	1					1				0,50	0,82
	08:00	3,02	2,58	0,41	0,02	1					1				0,54	0,99
	09:00	3,06	2,71	0,34	0,02	1					1				0,57	0,99
	10:00	3,09	2,65	0,43	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	11:00	3,15	2,74	0,39	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	12:00	3,26	2,78	0,46	0,02	1					1	1	1		0,57	0,99
	13:00	3,29	2,83	0,44	0,02	1					1	1	1		0,57	0,99
	14:00	3,28	2,83	0,43	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	15:00	3,13	2,63	0,49	0,02	1					1				0,57	0,99
	16:00	3,09	2,61	0,46	0,02	1					1				0,57	0,99
	17:00	3,32	2,78	0,53	0,02	1					1				0,57	0,99
	18:00	3,77	3,23	0,52	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	19:00	3,99	3,33	0,49	0,17	1					1	1			0,57	0,99
	20:00	4,35	3,03	0,56	0,75	1					1	1			0,65	0,99
	21:00	4,11	2,58	0,62	0,91	1						1			0,69	0,99
	22:00	3,76	2,40	0,64	0,72	1						1			0,69	0,99
	23:00	3,40	2,47	0,59	0,34	1						1			0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Πλύσιμο της G1 στο διάστημα 00:40-01:30. Από τις 06:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 4/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,93	2,26	0,65	0,02	1						1			0,69	0,98
	01:00	2,59	1,98	0,59	0,02	1						1			0,69	0,94
	02:00	2,35	1,70	0,63	0,02	1						1			0,68	0,89
	03:00	2,32	1,63	0,68	0,02	1									0,69	0,88
	04:00	2,29	1,60	0,68	0,02	1									0,69	0,87
	05:00	2,28	1,59	0,68	0,02	1									0,69	0,87
	06:00	2,43	1,74	0,67	0,02	1									0,69	0,90
	07:00	2,88	2,24	0,63	0,02	1					1				0,69	0,98
	08:00	2,99	2,42	0,55	0,01	1					1				0,69	0,99
	09:00	2,91	2,37	0,53	0,02	1					1				0,97	0,98
	10:00	2,80	2,47	0,31	0,02	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,71	2,57	0,14	0,00	1					1				0,95	0,95
	12:00	2,62	2,28	0,08	0,26	1					1				0,86	0,85
	13:00	2,57	1,85	0,06	0,66	1									0,79	0,80
	14:00	2,56	1,57	0,09	0,90	1									0,82	0,82
	15:00	2,49	1,38	0,11	1,00	1									0,74	0,74
	16:00	2,49	1,49	0,10	0,90	1									0,77	0,78
	17:00	2,74	1,54	0,19	1,02	1									0,87	0,87
	18:00	2,93	1,35	0,35	1,23	1									0,86	0,86
	19:00	3,35	1,45	0,44	1,46	1									0,94	0,94
	20:00	3,73	1,85	0,27	1,61	1									0,98	0,98
	21:00	3,66	1,96	0,20	1,50	1									0,99	0,99
	22:00	3,46	2,08	0,17	1,21	1					1				0,91	0,91
	23:00	3,22	2,39	0,13	0,71	1					1				0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 09:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 5/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	2,78	0,04	0,03	1					1				0,97	0,97
	01:00	2,52	2,46	0,07	0,00	1					1				0,88	0,88
	02:00	2,29	2,25	0,04	0,00	1					1				0,77	0,76
	03:00	2,25	2,20	0,05	0,00	1					1				0,73	0,73
	04:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1					1				0,63	0,62
	05:00	2,20	2,20	0,00	0,00	1					1				0,67	0,67
	06:00	1,29	1,28	0,00	0,00	1					1				0,48	0,17
	07:00	2,51	2,44	0,06	0,01	1							1		0,27	0,27
	08:00	2,76	2,75	0,01	0,00	1							1		0,49	0,50
	09:00	3,20	3,17	0,03	0,00	1							1		0,89	0,90
	10:00	3,37	3,16	0,21	0,00	1							1		0,76	0,97
	11:00	3,44	3,39	0,05	0,00	1							1		0,30	0,98
	12:00	3,63	3,62	0,01	0,00	1							1		0,30	0,99
	13:00	3,62	3,62	0,00	0,00	1							1		0,72	0,99
	14:00	3,30	3,27	0,01	0,01	1							1		0,98	0,98
	15:00	3,07	3,01	0,05	0,02	1							1		0,84	0,83
	16:00	3,12	2,98	0,13	0,02	1							1		0,87	0,87
	17:00	3,24	3,12	0,10	0,01	1							1		0,92	0,91
	18:00	3,46	3,38	0,08	0,01	1							1		0,81	0,80
	19:00	3,75	2,75	0,05	0,95	1					1		1		0,70	0,70
	20:00	4,08	1,88	0,05	2,15	1									0,92	0,91
	21:00	4,07	2,00	0,06	2,00	1									0,98	0,98
	22:00	3,81	1,97	0,04	1,80	1					1				0,83	0,83
	23:00	3,44	1,90	0,03	1,51	1					1				0,76	0,76

Παρατηρήσεις

Γενική διακοπή από τις 06:05-06:48. Από τις 10:00 - 13:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις 10:20 το ΑΠ Περδίκι είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 6/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,02	2,00	0,01	1,01	1					1				0,75	0,75
	01:00	2,60	1,89	0,00	0,71	1					1				0,79	0,81
	02:00	2,38	1,86	0,00	0,52	1					1				0,83	0,83
	03:00	2,25	2,22	0,00	0,03	1					1				0,76	0,75
	04:00	2,19	2,17	0,00	0,02	1					1				0,68	0,68
	05:00	2,24	2,22	0,01	0,02	1					1				0,73	0,73
	06:00	2,29	2,20	0,07	0,02	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,49	2,36	0,12	0,02	1					1				0,87	0,87
	08:00	2,76	2,59	0,15	0,02	1					1				0,96	0,96
	09:00	2,92	2,75	0,15	0,02	1					1	1			0,90	0,98
	10:00	3,03	2,85	0,16	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	11:00	3,08	2,90	0,17	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	12:00	3,37	3,18	0,18	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	13:00	3,46	3,27	0,18	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	14:00	3,26	2,82	0,18	0,26	1					1	1			0,57	0,96
	15:00	3,00	2,30	0,18	0,52	1					1				0,57	0,97
	16:00	2,93	2,23	0,18	0,52	1					1				0,57	0,96
	17:00	2,86	1,73	0,18	0,96	1									0,57	0,90
	18:00	3,24	1,56	0,18	1,50	1									0,57	0,93
	19:00	3,57	1,88	0,17	1,52	1									0,57	0,98
	20:00	4,05	2,16	0,17	1,71	1					1				0,57	0,98
	21:00	4,01	2,31	0,18	1,52	1					1				0,57	0,98
	22:00	3,66	2,35	0,18	1,13	1					1				0,57	0,98
	23:00	3,34	2,63	0,18	0,54	1					1				0,57	0,99

Παρατηρήσεις

Από τις 09:40 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ Περδίκι είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,95	2,26	0,18	0,51	1					1				0,57	0,95
	01:00	2,54	1,85	0,18	0,52	1					1				0,57	0,86
	02:00	2,35	2,14	0,18	0,03	1					1				0,57	0,89
	03:00	2,26	2,07	0,18	0,02	1					1				0,57	0,84
	04:00	2,20	2,01	0,18	0,02	1					1	1			0,36	0,43
	05:00	2,24	2,00	0,23	0,02	1					1				0,55	0,74
	06:00	2,36	2,08	0,26	0,02	1					1				0,65	0,88
	07:00	2,76	2,48	0,26	0,02	1					1				0,65	0,97
	08:00	3,01	2,74	0,25	0,02	1					1	1			0,67	0,98
	09:00	3,12	2,89	0,23	0,00	1					1	1			0,69	0,98
	10:00	3,36	3,26	0,10	0,00	1					1	1	1		0,66	0,92
	11:00	3,55	3,43	0,13	0,00	1							1		0,69	0,98
	12:00	3,71	3,53	0,18	0,00	1							1		0,69	0,99
	13:00	3,66	3,37	0,29	0,00	1							1		0,69	0,99
	14:00	3,69	3,39	0,29	0,00	1							1		0,69	0,99
	15:00	3,81	3,51	0,30	0,00	1							1		0,69	0,99
	16:00	3,90	3,60	0,30	0,00	1							1		0,69	0,99
	17:00	3,91	3,62	0,29	0,00	1							1		0,69	0,99
	18:00	4,10	3,85	0,25	0,00	1					1		1		0,69	0,97
	19:00	4,44	4,25	0,19	0,00	1					1		1		0,64	0,74
	20:00	4,78	4,12	0,24	0,43	1					1		1		0,62	0,71
	21:00	4,53	2,46	0,25	1,82	1							1		0,69	0,88
	22:00	4,23	2,54	0,26	1,43	1							1		0,69	0,88
	23:00	3,74	2,42	0,29	1,03	1							1		0,68	0,83

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ Περδίκι είναι σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες η Άνω Προεσπέρα του ΥΒΣ δεν λειτουργήσε λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 8/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,20	2,61	0,28	0,31	1							1		0,53	0,55
	01:00	2,87	2,58	0,28	0,02	1							1		0,48	0,48
	02:00	2,60	2,29	0,30	0,02	1					1				0,61	0,76
	03:00	2,46	2,15	0,30	0,02	1					1				0,69	0,83
	04:00	2,38	2,06	0,30	0,02	1					1				0,66	0,77
	05:00	2,41	2,10	0,30	0,02	1					1				0,64	0,73
	06:00	2,62	2,31	0,30	0,02	1					1				0,69	0,87
	07:00	3,11	2,57	0,53	0,02	1					1				0,92	0,98
	08:00	3,50	2,92	0,57	0,02	1					1	1			0,99	0,99
	09:00	3,67	3,11	0,54	0,02	1					1	1			0,93	0,85
	10:00	3,81	2,78	0,46	0,58	1							1		0,95	0,95
	11:00	3,77	1,51	0,44	1,82	1									0,97	0,97
	12:00	3,81	1,39	0,80	1,63	1									0,98	0,98
	13:00	3,78	1,38	0,79	1,62	1									0,92	0,98
	14:00	3,68	1,32	0,78	1,59	1									0,83	0,98
	15:00	3,40	1,32	0,77	1,32	1									0,83	0,98
	16:00	3,33	1,55	0,70	1,09	1									0,83	0,98
	17:00	3,54	1,59	0,53	1,42	1									0,83	0,98
	18:00	3,88	1,50	0,57	1,81	1									0,83	0,98
	19:00	4,23	1,65	0,66	1,92	1									0,83	0,99
	20:00	4,72	1,80	0,80	2,11	1									0,83	0,99
	21:00	4,73	1,90	0,81	2,02	1					1				0,83	0,99
	22:00	4,36	2,02	0,81	1,54	1					1				0,83	0,99
	23:00	3,85	2,04	0,78	1,04	1					1				0,83	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 07:00 και από τις 13:40 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στις 12:55 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην άνω προεσπέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,30	1,67	0,81	0,82	1					1				0,83	0,98
	01:00	2,90	1,37	0,81	0,72	1									0,83	0,98
	02:00	2,67	1,51	0,81	0,34	1									0,83	0,95
	03:00	2,56	1,43	0,81	0,32	1									0,83	0,93
	04:00	2,47	1,34	0,81	0,32	1									0,82	0,91
	05:00	2,54	1,31	0,81	0,42	1									0,83	0,93
	06:00	2,68	1,42	0,85	0,42	1									0,86	0,95
	07:00	3,05	1,57	0,96	0,52	1									0,98	0,98
	08:00	3,31	2,34	0,94	0,03	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,45	2,50	0,93	0,02	1					1				0,96	0,99
	10:00	3,44	1,69	0,79	0,96	1									0,87	0,99
	11:00	3,38	1,61	0,76	1,02	1									0,87	0,99
	12:00	3,27	1,44	0,82	1,01	1									0,87	0,98
	13:00	3,29	1,45	0,83	1,01	1									0,87	0,98
	14:00	3,28	1,34	0,81	1,13	1									0,87	0,98
	15:00	3,18	1,33	0,85	1,00	1									0,87	0,99
	16:00	3,37	1,52	0,85	1,00	1									0,87	0,99
	17:00	3,57	1,72	0,85	1,00	1									0,87	0,99
	18:00	3,83	1,70	0,82	1,31	1									0,87	0,99
	19:00	4,32	1,65	0,85	1,82	1									0,87	0,99
	20:00	4,90	1,77	0,85	2,28	1									0,87	0,99
	21:00	4,85	1,63	0,85	2,37	1									0,87	0,99
	22:00	4,46	1,67	0,84	1,95	1									0,87	0,99
	23:00	3,98	1,63	0,84	1,51	1									0,87	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 06:40 και από τις 9:45 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,32	1,62	0,73	0,97	1									0,81	0,99
	01:00	2,90	1,59	0,65	0,67	1									0,75	0,98
	02:00	2,73	1,77	0,63	0,32	1									0,75	0,97
	03:00	2,55	1,65	0,59	0,31	1									0,75	0,93
	04:00	2,51	1,73	0,46	0,31	1					1				0,58	0,80
	05:00	2,55	1,86	0,38	0,31	1									0,75	0,93
	06:00	2,71	2,09	0,31	0,31	1						1			0,75	0,96
	07:00	3,12	2,59	0,22	0,32	1						1			0,75	0,98
	08:00	3,28	2,20	0,09	0,99	1						1			0,84	0,90
	09:00	3,26	1,59	0,06	1,61	1									0,86	0,86
	10:00	3,05	1,34	0,09	1,62	1									0,78	0,79
	11:00	2,91	1,21	0,19	1,51	1									0,76	0,76
	12:00	2,98	1,43	0,13	1,42	1									0,82	0,81
	13:00	3,05	1,61	0,04	1,40	1									0,66	0,82
	14:00	3,19	1,75	0,04	1,40	1									0,40	0,84
	15:00	3,03	1,49	0,14	1,40	1									0,75	0,84
	16:00	3,12	1,50	0,22	1,40	1									0,87	0,87
	17:00	3,28	1,56	0,33	1,40	1									0,94	0,94
	18:00	3,54	1,81	0,18	1,55	1									0,96	0,96
	19:00	3,91	1,67	0,24	2,00	1									0,94	0,94
	20:00	4,43	1,63	0,32	2,48	1									0,96	0,96
	21:00	4,55	1,88	0,36	2,31	1									0,98	0,98
	22:00	4,30	1,81	0,24	2,26	1									0,73	0,98
	23:00	3,80	1,74	0,16	1,90	1									0,30	0,95

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 04:03 - 04:53. Έγιναν δοκιμές στο αντλιοστάσιο του ΥΒΣ 13:30 - 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 11/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,21	1,71	0,28	1,21	1									0,30	0,97
	01:00	2,75	1,67	0,36	0,73	1									0,39	0,96
	02:00	2,50	1,72	0,43	0,35	1									0,44	0,88
	03:00	2,46	1,72	0,43	0,30	1									0,44	0,86
	04:00	2,37	1,64	0,43	0,31	1									0,44	0,83
	05:00	2,40	1,67	0,43	0,31	1									0,44	0,84
	06:00	2,58	1,79	0,48	0,31	1									0,48	0,90
	07:00	2,97	1,85	0,81	0,31	1									0,83	0,98
	08:00	3,32	1,85	0,81	0,66	1									0,83	0,99
	09:00	3,32	1,70	0,72	0,91	1									0,79	0,99
	10:00	3,20	1,37	0,72	1,11	1									0,74	0,98
	11:00	3,05	1,41	0,73	0,91	1									0,74	0,99
	12:00	3,06	1,43	0,72	0,90	1									0,74	0,99
	13:00	3,10	1,47	0,72	0,91	1									0,74	0,99
	14:00	3,06	1,44	0,72	0,91	1									0,74	0,98
	15:00	3,10	1,57	0,72	0,81	1									0,74	0,99
	16:00	3,26	1,35	0,72	1,19	1									0,74	0,98
	17:00	3,33	1,42	0,71	1,21	1									0,74	0,98
	18:00	3,61	1,31	0,71	1,59	1									0,74	0,97
	19:00	4,03	1,27	0,68	2,08	1									0,74	0,97
	20:00	4,45	1,54	0,62	2,30	1									0,74	0,98
	21:00	4,50	1,70	0,39	2,41	1									0,90	0,98
	22:00	4,16	1,77	0,20	2,19	1									0,97	0,97
	23:00	3,95	2,03	0,02	1,90	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 21:15 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 12/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,57	1,84	0,14	1,60	1									0,97	0,98
	01:00	3,09	2,17	0,19	0,73	1					1				0,98	0,98
	02:00	2,76	2,69	0,07	0,00	1					1				0,96	0,96
	03:00	2,59	2,51	0,07	0,00	1					1				0,91	0,90
	04:00	2,51	2,40	0,11	0,00	1					1				0,88	0,88
	05:00	2,51	2,46	0,05	0,01	1					1				0,88	0,88
	06:00	2,58	2,51	0,07	0,00	1					1				0,90	0,90
	07:00	2,87	2,53	0,09	0,25	1					1				0,97	0,98
	08:00	3,14	2,55	0,18	0,40	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,39	2,62	0,36	0,40	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,40	2,77	0,23	0,40	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,39	2,72	0,27	0,40	1					1				0,99	0,99
	12:00	3,40	2,62	0,04	0,74	1					1				0,98	0,98
	13:00	3,61	2,36	0,16	1,09	1					1				0,96	0,97
	14:00	3,68	2,36	0,22	1,10	1					1				0,98	0,98
	15:00	3,52	1,96	0,46	1,11	1					1				0,94	0,94
	16:00	3,46	1,36	0,81	1,29	1									0,92	0,97
	17:00	3,54	1,71	0,56	1,27	1									0,59	0,99
	18:00	3,90	1,75	0,54	1,61	1									0,59	0,98
	19:00	4,09	1,69	0,42	1,99	1									0,59	0,98
	20:00	4,51	1,73	0,47	2,31	1									0,60	0,98
	21:00	4,56	1,60	0,62	2,35	1									0,74	0,98
	22:00	4,34	1,90	0,49	1,95	1									0,66	0,99
	23:00	3,93	1,74	0,53	1,66	1									0,59	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 16:50 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,48	1,49	0,57	1,42	1									0,59	0,98
	01:00	3,02	2,32	0,58	0,12	1					1				0,59	0,98
	02:00	2,73	2,13	0,59	0,01	1					1				0,59	0,95
	03:00	2,63	1,95	0,68	0,01	1									0,69	0,95
	04:00	2,54	1,86	0,68	0,01	1									0,69	0,93
	05:00	2,55	1,86	0,68	0,01	1									0,69	0,93
	06:00	2,66	1,98	0,68	0,01	1									0,69	0,95
	07:00	2,89	1,77	0,86	0,26	1									0,87	0,98
	08:00	3,15	1,77	0,97	0,41	1									0,99	0,99
	09:00	3,33	1,64	0,97	0,72	1									0,99	0,99
	10:00	3,29	1,51	0,97	0,81	1									0,99	0,99
	11:00	3,33	1,56	0,97	0,80	1									0,99	0,99
	12:00	3,46	1,68	0,97	0,80	1									0,99	0,99
	13:00	3,47	1,44	0,89	1,14	1									0,95	0,99
	14:00	3,31	1,29	0,82	1,20	1									0,87	0,98
	15:00	3,09	1,13	0,76	1,20	1									0,80	0,96
	16:00	3,06	1,19	0,67	1,20	1									0,69	0,95
	17:00	3,12	1,14	0,67	1,30	1									0,69	0,94
	18:00	3,35	1,38	0,67	1,30	1									0,69	0,98
	19:00	3,86	1,40	0,67	1,78	1									0,69	0,98
	20:00	4,33	1,47	0,67	2,18	1									0,69	0,98
	21:00	4,59	1,53	0,67	2,39	1									0,69	0,99
	22:00	4,33	1,70	0,69	1,94	1									0,73	0,99
	23:00	3,90	1,71	0,71	1,48	1									0,74	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 07:50 και από τη 13:40 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 14/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,40	1,70	0,72	0,97	1									0,74	0,99
	01:00	2,87	1,79	0,35	0,73	1					1				0,44	0,84
	02:00	2,67	2,36	0,29	0,01	1					1				0,39	0,92
	03:00	2,55	2,13	0,42	0,00	1					1				0,43	0,89
	04:00	2,47	1,92	0,54	0,01	1					1				0,54	0,88
	05:00	2,52	1,81	0,71	0,01	1									0,72	0,92
	06:00	2,60	1,88	0,71	0,00	1									0,72	0,94
	07:00	2,90	2,05	0,84	0,01	1					1				0,90	0,98
	08:00	3,16	2,39	0,77	0,00	1					1				0,79	0,99
	09:00	3,12	2,42	0,71	0,00	1					1				0,79	0,99
	10:00	3,08	2,44	0,64	0,00	1					1				0,79	0,99
	11:00	2,94	1,98	0,71	0,25	1					1				0,79	0,98
	12:00	2,95	1,68	0,63	0,64	1									0,79	0,97
	13:00	2,93	1,48	0,65	0,80	1									0,79	0,98
	14:00	3,00	1,43	0,67	0,90	1									0,79	0,98
	15:00	2,91	1,24	0,67	1,00	1									0,79	0,95
	16:00	2,95	1,32	0,73	0,90	1									0,79	0,98
	17:00	3,04	1,27	0,76	1,00	1									0,79	0,98
	18:00	3,41	1,49	0,77	1,15	1									0,79	0,99
	19:00	3,85	1,53	0,77	1,55	1									0,79	0,99
	20:00	4,38	1,71	0,77	1,89	1									0,79	0,99
	21:00	4,35	1,67	0,77	1,90	1									0,79	0,99
	22:00	4,16	1,68	0,78	1,71	1									0,79	0,99
	23:00	3,80	1,78	0,78	1,24	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 1:15 - 2:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,30	1,75	0,75	0,80	1									0,79	0,98
	01:00	3,03	1,71	0,72	0,60	1									0,79	0,98
	02:00	2,68	1,74	0,54	0,40	1									0,79	0,96
	03:00	2,54	1,96	0,17	0,41	1									0,79	0,93
	04:00	2,48	1,85	0,22	0,41	1									0,79	0,91
	05:00	2,40	1,84	0,16	0,40	1									0,79	0,90
	06:00	2,52	2,04	0,08	0,40	1					1				0,73	0,78
	07:00	2,71	2,60	0,10	0,02	1					1				0,93	0,94
	08:00	2,94	2,80	0,14	0,00	1					1		1		0,83	0,79
	09:00	3,04	2,95	0,09	0,00	1							1		0,80	0,80
	10:00	2,94	2,83	0,10	0,00	1							1		0,70	0,70
	11:00	2,99	2,94	0,04	0,00	1							1		0,74	0,74
	12:00	2,97	2,71	0,01	0,25	1							1		0,59	0,62
	13:00	2,95	1,84	0,01	1,10	1					1				0,82	0,81
	14:00	2,93	1,68	0,05	1,20	1									0,86	0,86
	15:00	2,86	1,68	0,17	1,01	1									0,91	0,92
	16:00	2,93	1,71	0,22	1,00	1									0,95	0,95
	17:00	2,97	1,78	0,20	0,99	1									0,96	0,97
	18:00	3,24	1,85	0,19	1,20	1									0,98	0,98
	19:00	3,70	1,59	0,41	1,69	1									0,97	0,97
	20:00	4,09	1,64	0,35	2,10	1									0,97	0,97
	21:00	4,23	1,84	0,28	2,11	1									0,99	0,99
	22:00	4,05	1,83	0,31	1,91	1									0,98	0,98
	23:00	3,70	1,83	0,09	1,79	1									0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 06:20 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,23	1,82	0,14	1,27	1									0,97	0,98
	01:00	2,77	1,81	0,34	0,62	1									0,96	0,96
	02:00	2,55	2,25	0,28	0,02	1					1				0,89	0,89
	03:00	2,40	2,14	0,26	0,01	1					1				0,84	0,84
	04:00	2,36	1,93	0,42	0,01	1					1				0,82	0,82
	05:00	2,36	1,94	0,43	0,00	1					1				0,83	0,82
	06:00	2,43	2,08	0,36	0,00	1					1				0,85	0,85
	07:00	2,66	2,46	0,20	0,00	1					1				0,93	0,93
	08:00	2,87	2,67	0,19	0,00	1					1				0,98	0,98
	09:00	2,88	2,61	0,27	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,86	2,62	0,23	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	2,81	2,49	0,32	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,90	1,65	0,39	0,86	1									0,89	0,88
	13:00	2,89	1,43	0,45	1,00	1									0,93	0,93
	14:00	2,83	1,28	0,56	0,99	1									0,91	0,91
	15:00	2,78	1,20	0,58	1,00	1									0,87	0,88
	16:00	2,68	1,39	0,57	0,71	1									0,93	0,94
	17:00	2,83	1,53	0,50	0,80	1									0,98	0,98
	18:00	2,97	1,32	0,56	1,10	1									0,93	0,92
	19:00	3,15	1,53	0,53	1,10	1									0,97	0,97
	20:00	3,79	1,57	0,53	1,69	1									0,82	0,98
	21:00	3,95	1,42	0,62	1,91	1									0,69	0,98
	22:00	3,65	1,59	0,54	1,52	1									0,69	0,98
	23:00	3,42	1,70	0,41	1,31	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 20:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,96	1,56	0,39	1,01	1									0,69	0,96
	01:00	2,61	1,77	0,41	0,43	1									0,69	0,94
	02:00	2,30	2,17	0,13	0,01	1					1	1			0,26	0,51
	03:00	2,25	1,92	0,33	0,00	1									0,77	0,78
	04:00	2,18	1,90	0,28	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,20	1,95	0,25	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,26	2,09	0,17	0,00	1					1				0,77	0,77
	07:00	2,47	2,31	0,16	0,00	1					1				0,86	0,86
	08:00	2,70	2,60	0,10	0,00	1					1	1			0,79	0,79
	09:00	2,80	2,78	0,02	0,00	1					1				0,97	0,98
	10:00	2,80	2,80	0,00	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1					1				0,98	0,98
	12:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1					1	1			0,89	0,88
	13:00	2,97	2,97	0,00	0,00	1					1	1			0,92	0,92
	14:00	2,99	2,73	0,00	0,26	1					1				0,92	0,91
	15:00	2,89	2,14	0,00	0,74	1					1				0,76	0,76
	16:00	2,85	1,85	0,00	1,00	1									0,87	0,87
	17:00	2,89	1,89	0,00	1,00	1									0,93	0,93
	18:00	3,03	2,02	0,01	1,00	1					1				0,89	0,89
	19:00	3,47	1,99	0,00	1,48	1					1				0,78	0,78
	20:00	3,79	1,90	0,00	1,88	1					1				0,83	0,83
	21:00	3,68	1,78	0,00	1,90	1					1				0,83	0,83
	22:00	3,65	1,94	0,00	1,70	1									0,96	0,96
	23:00	3,36	2,05	0,00	1,31	1					1				0,82	0,82

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 03:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 02:00-02:50 και 08:05 - 08:38.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 18/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,05	2,02	0,01	1,01	1					1				0,77	0,76
	01:00	2,65	2,20	0,02	0,44	1					1				0,81	0,80
	02:00	2,32	2,26	0,05	0,02	1					1				0,79	0,79
	03:00	2,23	2,12	0,11	0,00	1					1				0,73	0,73
	04:00	2,17	2,04	0,13	0,00	1					1				0,66	0,66
	05:00	2,20	2,07	0,13	0,00	1					1				0,68	0,68
	06:00	2,22	2,01	0,20	0,00	1					1				0,69	0,70
	07:00	2,41	2,25	0,15	0,00	1					1				0,83	0,83
	08:00	2,60	2,45	0,15	0,00	1					1				0,91	0,91
	09:00	2,81	2,67	0,13	0,00	1					1				0,97	0,97
	10:00	2,83	2,76	0,07	0,00	1					1				0,98	0,98
	11:00	2,69	2,68	0,01	0,00	1					1				0,94	0,94
	12:00	2,66	2,58	0,07	0,01	1					1				0,93	0,93
	13:00	2,70	2,62	0,08	0,00	1					1				0,95	0,94
	14:00	2,71	2,71	0,00	0,00	1					1				0,95	0,95
	15:00	2,75	2,47	0,03	0,24	1					1				0,94	0,94
	16:00	2,72	2,08	0,01	0,64	1					1				0,70	0,70
	17:00	2,69	1,99	0,00	0,70	1					1				0,67	0,67
	18:00	2,99	1,99	0,00	1,00	1					1				0,73	0,72
	19:00	3,18	1,56	0,44	1,18	1					1				0,83	0,84
	20:00	3,56	1,60	0,57	1,38	1									0,99	0,99
	21:00	3,39	1,58	0,40	1,41	1									0,59	0,96
	22:00	3,19	1,71	0,08	1,41	1									0,63	0,90
	23:00	3,20	1,67	0,23	1,30	1									0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 21:00 - 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 19/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,89	1,47	0,42	1,01	1									0,93	0,93
	01:00	2,63	2,04	0,17	0,43	1					1				0,80	0,80
	02:00	2,37	2,23	0,12	0,02	1					1				0,80	0,81
	03:00	2,25	2,12	0,13	0,00	1					1				0,74	0,74
	04:00	2,20	2,10	0,10	0,00	1					1				0,68	0,68
	05:00	2,19	2,16	0,03	0,00	1					1				0,67	0,66
	06:00	2,24	2,24	0,00	0,00	1					1				0,71	0,71
	07:00	2,43	2,41	0,01	0,00	1					1				0,84	0,85
	08:00	2,71	2,67	0,04	0,00	1					1				0,95	0,94
	09:00	2,89	2,88	0,02	0,00	1					1	1			0,94	0,94
	10:00	3,03	3,00	0,03	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	11:00	3,17	3,15	0,03	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,25	3,24	0,01	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,22	3,21	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	14:00	3,19	3,19	0,00	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,21	2,96	0,00	0,25	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,21	2,53	0,01	0,67	1					1	1			0,79	0,79
	17:00	3,41	2,66	0,05	0,70	1					1	1			0,91	0,91
	18:00	3,57	2,62	0,16	0,80	1					1	1			0,95	0,95
	19:00	3,96	2,61	0,25	1,10	1					1	1			0,97	0,97
	20:00	4,37	2,72	0,34	1,31	1					1	1			0,98	0,98
	21:00	4,26	2,57	0,39	1,30	1					1	1			0,98	0,98
	22:00	3,85	2,23	0,41	1,21	1					1				0,98	0,98
	23:00	3,18	2,00	0,38	0,81	1					1				0,92	0,92

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,86	1,63	0,42	0,81	1									0,98	0,98
	01:00	2,73	1,75	0,56	0,41	1									0,95	0,95
	02:00	2,45	1,81	0,63	0,01	1									0,86	0,86
	03:00	2,35	1,79	0,56	0,00	1									0,82	0,82
	04:00	2,20	1,72	0,48	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,17	1,66	0,51	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,09	1,58	0,51	0,00	1									0,73	0,73
	07:00	2,28	1,86	0,42	0,01	1									0,79	0,80
	08:00	2,41	2,11	0,30	0,00	1					1				0,84	0,84
	09:00	2,66	2,49	0,17	0,00	1					1				0,93	0,93
	10:00	3,09	2,99	0,10	0,00	1					1	1			0,98	0,99
	11:00	3,25	3,18	0,07	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,24	3,12	0,11	0,01	1					1	1			0,99	0,98
	13:00	3,08	3,03	0,05	0,01	1					1	1			0,97	0,96
	14:00	2,63	2,57	0,05	0,01	1					1				0,89	0,88
	15:00	2,28	2,19	0,09	0,01	1					1				0,78	0,77
	16:00	2,13	1,58	0,30	0,25	1									0,69	0,70
	17:00	2,08	1,40	0,38	0,31	1									0,46	0,73
	18:00	2,32	1,64	0,31	0,37	1									0,32	0,81
	19:00	2,57	1,55	0,38	0,64	1									0,39	0,90
	20:00	2,86	1,70	0,46	0,70	1									0,47	0,98
	21:00	2,85	1,70	0,44	0,71	1									0,50	0,98
	22:00	2,82	1,77	0,35	0,70	1									0,50	0,98
	23:00	2,82	1,74	0,38	0,70	1									0,50	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 17:30 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 21/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,58	1,49	0,39	0,70	1									0,50	0,90
	01:00	2,41	1,93	0,29	0,19	1					1				0,50	0,82
	02:00	2,22	2,01	0,20	0,00	1					1	1			0,32	0,42
	03:00	2,14	1,82	0,33	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,07	1,71	0,35	0,00	1									0,72	0,73
	05:00	2,07	1,68	0,39	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,06	1,84	0,22	0,00	1									0,71	0,71
	07:00	2,10	1,97	0,13	0,00	1									0,72	0,72
	08:00	2,17	2,07	0,10	0,00	1					1				0,67	0,67
	09:00	2,41	2,36	0,05	0,00	1					1				0,83	0,83
	10:00	2,49	2,43	0,05	0,00	1					1				0,87	0,87
	11:00	2,55	2,54	0,01	0,01	1					1				0,89	0,89
	12:00	2,78	2,78	0,00	0,00	1					1				0,96	0,96
	13:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	14:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1					1	1			0,81	0,82
	15:00	2,65	2,36	0,00	0,29	1					1				0,87	0,86
	16:00	2,50	2,20	0,00	0,30	1					1				0,75	0,75
	17:00	2,50	2,20	0,00	0,30	1					1				0,74	0,74
	18:00	2,60	1,92	0,00	0,68	1					1				0,82	0,82
	19:00	2,91	1,94	0,00	0,98	1					1				0,83	0,83
	20:00	3,36	2,26	0,00	1,10	1					1				0,88	0,88
	21:00	3,36	2,35	0,01	1,00	1					1				0,92	0,92
	22:00	3,08	2,25	0,02	0,80	1					1				0,86	0,86
	23:00	2,82	2,31	0,01	0,51	1					1				0,86	0,87

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 03:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 02:00 - 02:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 22/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,56	1,97	0,00	0,60	1					1				0,66	0,66
	01:00	2,32	1,91	0,00	0,40	1					1				0,57	0,57
	02:00	2,14	2,13	0,00	0,01	1					1				0,67	0,67
	03:00	2,09	2,09	0,00	0,00	1					1				0,64	0,64
	04:00	2,02	2,02	0,00	0,00	1					1				0,57	0,57
	05:00	2,06	2,06	0,00	0,00	1					1				0,60	0,60
	06:00	2,05	2,03	0,02	0,00	1					1				0,59	0,59
	07:00	2,21	2,20	0,01	0,00	1					1				0,68	0,68
	08:00	2,43	2,39	0,05	0,00	1					1				0,85	0,85
	09:00	2,55	2,45	0,10	0,00	1					1				0,89	0,89
	10:00	2,68	2,65	0,02	0,00	1					1				0,93	0,93
	11:00	2,91	2,90	0,02	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	12:00	3,06	3,06	0,00	0,00	1					1	1			0,97	0,97
	13:00	3,11	3,11	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	14:00	3,06	3,06	0,00	0,00	1					1	1			0,96	0,97
	15:00	2,87	2,87	0,00	0,00	1					1	1			0,84	0,84
	16:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1					1	1			0,71	0,67
	17:00	2,84	2,82	0,01	0,00						1	1	1		0,56	0,56
	18:00	3,07	2,82	0,01	0,24						1	1	1		0,60	0,61
	19:00	3,46	2,74	0,07	0,65						1	1	1		0,60	0,69
	20:00	3,81	2,67	0,18	0,96						1	1	1		0,30	0,77
	21:00	3,68	2,36	0,24	1,09						1		1		0,30	0,91
	22:00	3,40	2,26	0,03	1,10						1		1		0,30	0,78
	23:00	3,09	2,38	0,10	0,61						1		1		0,74	0,83

Παρατηρήσεις

Από τις 19:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 23/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,71	2,06	0,15	0,50						1		1		0,63	0,62
	01:00	2,42	2,26	0,15	0,01						1		1		0,64	0,64
	02:00	2,34	1,86	0,48	0,00								1		0,75	0,76
	03:00	2,18	1,72	0,45	0,00								1		0,76	0,76
	04:00	2,17	1,73	0,44	0,00								1		0,76	0,76
	05:00	2,14	1,65	0,49	0,00								1		0,75	0,75
	06:00	2,20	1,64	0,56	0,01								1		0,77	0,77
	07:00	2,44	1,71	0,73	0,00								1		0,85	0,85
	08:00	2,59	1,92	0,66	0,00						1		1		0,89	0,89
	09:00	2,79	2,06	0,72	0,01						1		1		0,97	0,97
	10:00	2,78	1,96	0,80	0,02						1		1		0,97	0,97
	11:00	2,83	2,17	0,64	0,02						1		1		0,97	0,97
	12:00	2,89	2,22	0,65	0,02						1		1		0,98	0,98
	13:00	2,86	2,27	0,57	0,02						1		1		0,98	0,98
	14:00	2,87	2,21	0,65	0,01						1		1		0,98	0,97
	15:00	2,86	2,13	0,72	0,00						1		1		0,97	0,97
	16:00	2,70	1,88	0,80	0,02								1		0,83	0,94
	17:00	2,67	1,86	0,79	0,02								1		0,81	0,95
	18:00	2,78	1,62	0,79	0,37								1		0,81	0,97
	19:00	3,03	1,58	0,79	0,66								1		0,81	0,98
	20:00	3,35	1,55	0,79	1,00								1		0,81	0,98
	21:00	3,35	1,55	0,79	1,00								1		0,81	0,98
	22:00	3,19	1,60	0,78	0,80								1		0,81	0,99
	23:00	2,87	1,65	0,79	0,44								1		0,81	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 16:15 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 24/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,62	1,43	0,78	0,41								1		0,81	0,94
	01:00	2,34	1,54	0,78	0,03								1		0,80	0,88
	02:00	2,16	1,57	0,58	0,02						1		1		0,58	0,53
	03:00	2,10	1,36	0,73	0,01								1		0,74	0,76
	04:00	2,06	1,40	0,66	0,01								1		0,72	0,74
	05:00	2,01	1,45	0,54	0,01								1		0,70	0,71
	06:00	2,09	1,70	0,38	0,01								1		0,73	0,74
	07:00	2,22	2,09	0,12	0,00						1		1		0,59	0,59
	08:00	2,62	2,56	0,06	0,00						1		1		0,85	0,86
	09:00	2,84	2,78	0,06	0,01						1	1	1		0,85	0,83
	10:00	3,07	2,85	0,22	0,00						1	1	1		0,81	0,81
	11:00	3,27	2,34	0,24	0,69						1		1		0,78	0,78
	12:00	3,09	1,96	0,45	0,68						1		1		0,84	0,84
	13:00	2,98	1,55	0,84	0,59								1		0,86	0,81
	14:00	2,90	1,85	0,40	0,65	1									0,41	0,75
	15:00	2,72	1,53	0,47	0,72	1									0,47	0,95
	16:00	2,71	1,60	0,38	0,73	1									0,39	0,94
	17:00	2,72	1,69	0,32	0,70	1									0,33	0,95
	18:00	2,87	1,60	0,33	0,93	1									0,34	0,95
	19:00	3,19	1,69	0,36	1,14	1									0,37	0,98
	20:00	3,65	1,79	0,40	1,46	1									0,40	0,99
	21:00	3,71	1,78	0,42	1,51	1									0,42	0,99
	22:00	3,46	1,60	0,45	1,40	1									0,46	0,98
	23:00	3,11	1,87	0,34	0,91	1									0,34	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τη 1:15 και από τις 14:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,72	1,96	0,34	0,42	1					1				0,34	0,85
	01:00	2,35	2,00	0,33	0,01	1					1				0,34	0,79
	02:00	2,24	1,91	0,33	0,00	1									0,34	0,78
	03:00	2,11	1,78	0,34	0,00	1									0,34	0,74
	04:00	2,05	1,72	0,33	0,00	1									0,34	0,72
	05:00	2,10	1,83	0,26	0,00	1									0,34	0,73
	06:00	2,11	1,98	0,12	0,00	1									0,66	0,72
	07:00	2,42	2,37	0,04	0,00	1					1				0,83	0,84
	08:00	2,59	2,59	0,00	0,00	1					1				0,90	0,90
	09:00	2,62	2,62	0,00	0,00	1					1				0,92	0,92
	10:00	2,71	2,71	0,00	0,00	1					1				0,95	0,95
	11:00	2,72	2,70	0,03	0,00	1					1				0,95	0,94
	12:00	2,71	2,70	0,01	0,00	1					1	1			0,83	0,80
	13:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1					1	1			0,85	0,86
	14:00	2,85	2,81	0,05	0,00	1					1	1			0,82	0,83
	15:00	2,81	2,46	0,16	0,19	1					1	1			0,82	0,82
	16:00	2,62	1,74	0,18	0,71	1					1				0,82	0,81
	17:00	2,63	1,44	0,19	1,00	1									0,81	0,80
	18:00	2,81	1,35	0,18	1,28	1									0,78	0,77
	19:00	3,04	1,42	0,08	1,54	1									0,79	0,79
	20:00	3,47	1,52	0,06	1,90	1									0,84	0,84
	21:00	3,54	1,55	0,09	1,90	1									0,87	0,87
	22:00	3,25	1,54	0,06	1,65	1									0,84	0,84
	23:00	2,98	2,04	0,01	0,92	1					1				0,80	0,80

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 6:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,74	2,32	0,00	0,42	1					1				0,86	0,86
	01:00	2,41	2,39	0,01	0,01	1					1				0,83	0,84
	02:00	2,21	2,13	0,07	0,00	1					1				0,71	0,71
	03:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1					1				0,60	0,60
	04:00	2,11	2,11	0,00	0,00	1					1				0,59	0,59
	05:00	2,07	2,07	0,00	0,00	1					1				0,55	0,54
	06:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1					1				0,61	0,62
	07:00	2,32	2,32	0,00	0,00	1					1				0,78	0,78
	08:00	2,48	2,47	0,01	0,00	1					1				0,86	0,86
	09:00	2,63	2,56	0,07	0,00	1					1				0,91	0,91
	10:00	2,73	2,66	0,06	0,00	1					1				0,95	0,95
	11:00	2,72	2,63	0,08	0,00	1					1				0,95	0,95
	12:00	2,83	2,63	0,15	0,05	1					1				0,97	0,97
	13:00	2,88	2,42	0,16	0,30	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,72	2,15	0,27	0,30	1					1				0,92	0,92
	15:00	2,72	2,05	0,36	0,30	1					1				0,91	0,91
	16:00	2,65	1,67	0,33	0,65	1									0,84	0,86
	17:00	2,72	1,59	0,14	0,99	1									0,85	0,85
	18:00	2,88	1,63	0,05	1,20	1									0,84	0,85
	19:00	3,00	1,59	0,01	1,40	1									0,82	0,83
	20:00	3,48	1,76	0,02	1,70	1									0,86	0,85
	21:00	3,49	1,79	0,00	1,70	1					1				0,73	0,72
	22:00	3,33	2,03	0,00	1,31	1					1				0,81	0,81
	23:00	3,03	2,21	0,00	0,82	1					1				0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,25	0,00	0,41	1					1				0,79	0,80
	01:00	2,39	2,38	0,00	0,01	1					1				0,81	0,82
	02:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1					1				0,71	0,71
	03:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1					1				0,62	0,62
	04:00	2,07	2,06	0,00	0,00	1					1				0,56	0,56
	05:00	2,06	2,06	0,00	0,00	1					1				0,53	0,53
	06:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1					1				0,60	0,59
	07:00	2,23	2,23	0,01	0,00	1					1				0,69	0,70
	08:00	2,38	2,35	0,03	0,00	1					1				0,83	0,83
	09:00	2,54	2,47	0,06	0,00	1					1				0,88	0,89
	10:00	2,57	2,45	0,12	0,00	1					1				0,90	0,90
	11:00	2,78	2,56	0,10	0,12	1					1				0,97	0,96
	12:00	2,79	2,40	0,09	0,30	1					1				0,95	0,95
	13:00	2,85	2,44	0,11	0,31	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,74	1,83	0,23	0,69	1					1				0,81	0,81
	15:00	2,49	1,44	0,30	0,76	1									0,82	0,82
	16:00	2,39	1,33	0,36	0,71	1									0,81	0,81
	17:00	2,46	1,44	0,32	0,70	1									0,79	0,76
	18:00	2,73	1,67	0,36	0,70								1		0,83	0,84
	19:00	2,81	1,67	0,15	0,99								1		0,77	0,77
	20:00	3,15	1,68	0,19	1,29								1		0,82	0,82
	21:00	3,24	1,46	0,49	1,30								1		0,71	0,89
	22:00	3,16	1,83	0,33	1,01								1		0,56	0,96
	23:00	2,85	1,80	0,35	0,71								1		0,57	0,94

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 21:00 - 00:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,50	1,46	0,39	0,65						1		1		0,45	0,56
	01:00	2,25	1,76	0,48	0,01								1		0,79	0,78
	02:00	2,11	1,52	0,59	0,00								1		0,74	0,74
	03:00	1,99	1,36	0,63	0,01								1		0,69	0,70
	04:00	2,01	1,30	0,70	0,01								1		0,70	0,71
	05:00	2,01	1,31	0,70	0,00								1		0,70	0,70
	06:00	2,12	1,38	0,73	0,01								1		0,74	0,74
	07:00	2,52	1,84	0,68	0,00								1		0,74	0,90
	08:00	2,72	2,04	0,68	0,01						1		1		0,69	0,97
	09:00	2,79	2,10	0,68	0,01						1		1		0,69	0,98
	10:00	2,83	2,13	0,70	0,01	1					1				0,71	0,90
	11:00	2,99	2,25	0,73	0,01	1					1				0,74	0,99
	12:00	2,92	2,18	0,73	0,01	1					1				0,74	0,98
	13:00	2,93	2,20	0,73	0,00	1					1				0,74	0,98
	14:00	2,82	2,28	0,54	0,01	1					1				0,58	0,97
	15:00	2,72	1,88	0,47	0,37	1					1				0,49	0,93
	16:00	2,70	1,82	0,47	0,41	1					1				0,49	0,92
	17:00	2,68	1,64	0,47	0,56	1									0,49	0,94
	18:00	2,95	1,77	0,47	0,71	1									0,49	0,98
	19:00	3,17	1,61	0,47	1,09	1									0,49	0,98
	20:00	3,65	1,82	0,53	1,30	1					1				0,54	0,98
	21:00	3,73	2,11	0,42	1,20	1					1				0,49	0,98
	22:00	3,39	1,92	0,46	1,01	1					1				0,49	0,95
	23:00	3,04	2,05	0,47	0,52	1					1				0,49	0,97

Παρατηρήσεις

Από τις 23:50 - 00:48 πλύσιμο της G8. Από τις 07:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 29/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,68	1,87	0,47	0,33	1					1				0,49	0,94
	01:00	2,35	1,87	0,47	0,01	1									0,49	0,89
	02:00	2,19	1,71	0,47	0,01	1									0,49	0,85
	03:00	2,08	1,60	0,47	0,00	1									0,49	0,83
	04:00	2,10	1,62	0,47	0,00	1									0,49	0,83
	05:00	2,06	1,58	0,47	0,01	1									0,49	0,82
	06:00	2,18	1,63	0,55	0,00	1									0,56	0,85
	07:00	2,58	2,01	0,58	0,00	1					1				0,59	0,93
	08:00	2,80	2,23	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	09:00	3,01	2,43	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	10:00	3,12	2,55	0,58	0,00	1					1				0,59	0,99
	11:00	3,24	2,80	0,45	0,00	1					1	1			0,47	0,98
	12:00	3,02	2,62	0,40	0,00	1					1	1			0,40	0,96
	13:00	2,95	2,55	0,40	0,00	1					1				0,40	0,98
	14:00	2,95	2,47	0,48	0,00	1					1				0,48	0,98
	15:00	2,80	2,22	0,58	0,00	1					1				0,59	0,97
	16:00	2,73	1,97	0,49	0,28	1					1				0,50	0,95
	17:00	2,73	1,70	0,47	0,56	1									0,49	0,92
	18:00	2,91	1,67	0,54	0,70	1									0,55	0,98
	19:00	3,31	1,84	0,58	0,90	1									0,59	0,99
	20:00	3,79	1,92	0,58	1,29	1									0,59	0,97
	21:00	3,82	1,94	0,58	1,30	1					1				0,59	0,97
	22:00	3,66	1,98	0,57	1,10	1					1				0,59	0,97
	23:00	3,17	1,90	0,56	0,71	1					1				0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 30/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,76	1,77	0,57	0,41	1									0,59	0,97
	01:00	2,46	1,88	0,57	0,01	1									0,59	0,91
	02:00	2,29	1,71	0,58	0,00	1									0,59	0,87
	03:00	2,16	1,59	0,58	0,00	1									0,59	0,85
	04:00	2,13	1,56	0,58	0,00	1									0,59	0,84
	05:00	2,13	1,55	0,58	0,00	1									0,59	0,83
	06:00	2,31	1,73	0,58	0,00	1									0,59	0,87
	07:00	2,63	2,06	0,58	0,00	1					1				0,59	0,94
	08:00	2,84	2,27	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	09:00	2,89	2,32	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	10:00	3,21	2,63	0,58	0,00	1					1				0,59	0,99
	11:00	3,33	2,75	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	12:00	3,17	2,60	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,98
	13:00	3,18	2,60	0,58	0,00	1					1				0,59	0,99
	14:00	3,18	2,61	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	15:00	3,14	2,56	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	16:00	3,24	2,67	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,98
	17:00	3,25	2,67	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	18:00	3,28	2,11	0,58	0,59	1					1				0,59	0,94
	19:00	3,57	2,00	0,58	0,99	1					1				0,59	0,98
	20:00	4,01	2,24	0,57	1,20	1					1				0,59	0,99
	21:00	4,06	2,28	0,57	1,20	1					1				0,59	0,99
	22:00	3,74	2,16	0,57	1,00	1					1				0,59	0,99
	23:00	3,34	2,25	0,58	0,52	1					1				0,59	0,99

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,90	1,92	0,58	0,41	1					1				0,59	0,96
	01:00	2,54	2,00	0,52	0,02	1					1	1			0,53	0,62
	02:00	2,42	1,84	0,57	0,01	1									0,57	0,83
	03:00	2,30	1,73	0,58	0,00	1									0,59	0,88
	04:00	2,28	1,70	0,58	0,01	1									0,59	0,87
	05:00	2,25	1,67	0,58	0,01	1									0,59	0,86
	06:00	2,28	1,70	0,58	0,00	1							1		0,59	0,87
	07:00	2,51	1,93	0,57	0,00	1					1		1		0,59	0,92
	08:00	2,87	2,29	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	09:00	3,33	2,41	0,58	0,35	1					1				0,59	0,99
	10:00	3,60	2,42	0,58	0,60	1					1				0,59	0,99
	11:00	3,80	2,63	0,58	0,60	1					1				0,59	0,99
	12:00	3,79	2,71	0,58	0,50	1					1				0,59	0,99
	13:00	3,82	2,84	0,58	0,40	1					1		1		0,59	0,99
	14:00	3,46	2,49	0,58	0,40	1					1				0,59	0,99
	15:00	3,20	2,23	0,58	0,40	1					1				0,59	0,99
	16:00	3,15	2,17	0,58	0,40	1					1				0,59	0,99
	17:00	3,20	2,13	0,58	0,50	1					1				0,59	0,99
	18:00	3,29	2,32	0,57	0,40	1					1				0,59	0,99
	19:00	3,60	2,65	0,54	0,40	1					1				0,59	0,99
	20:00	3,97	3,10	0,47	0,40	1					1	1			0,59	0,99
	21:00	3,91	2,96	0,54	0,40	1					1	1			0,59	0,99
	22:00	3,72	2,98	0,34	0,40	1					1	1			0,59	0,99
	23:00	3,30	2,70	0,21	0,40	1					1	1			0,59	0,97

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 2/5/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	2,86	2,10	0,18	0,59	1						1			0,59	0,90	
	01:00	2,52	1,94	0,18	0,40	1						1			0,59	0,81	
	02:00	2,36	1,97	0,38	0,01	1						1			0,59	0,88	
	03:00	2,23	1,86	0,37	0,00	1						1			0,59	0,86	
	04:00	2,25	2,00	0,25	0,00	1						1			0,59	0,85	
	05:00	2,17	1,87	0,30	0,00	1							1		0,58	0,79	
	06:00	2,35	1,79	0,55	0,00	1							1		0,59	0,88	
	07:00	2,76	2,18	0,58	0,00	1							1		0,59	0,97	
	08:00	3,04	2,46	0,58	0,01	1							1		0,59	0,99	
	09:00	3,16	2,58	0,58	0,00	1							1		0,59	0,99	
	10:00	2,90	2,32	0,58	0,00	1							1		0,59	0,98	
	11:00	2,88	2,30	0,58	0,01	1							1		0,59	0,98	
	12:00	2,94	2,36	0,58	0,01	1							1		0,59	0,99	
	13:00	2,95	2,36	0,58	0,01	1							1		0,59	0,99	
	14:00	2,94	2,00	0,58	0,37	1							1		0,59	0,98	
	15:00	2,87	1,98	0,58	0,31	1							1		0,59	0,98	
	16:00	2,90	1,92	0,58	0,41	1							1		0,59	0,97	
	17:00	2,92	1,93	0,58	0,41	1									0,59	0,98	
	18:00	3,14	2,15	0,58	0,41	1						1			0,59	0,99	
	19:00	3,44	2,36	0,58	0,51	1						1			0,59	0,99	
	20:00	3,80	2,81	0,58	0,41	1						1			0,59	0,99	
	21:00	3,78	2,80	0,58	0,41	1						1			0,59	0,99	
	22:00	3,54	2,57	0,56	0,40	1						1			0,59	0,99	
	23:00	3,28	2,53	0,34	0,41	1						1			0,59	0,99	

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,88	2,03	0,44	0,41	1					1				0,49	0,95
	01:00	2,49	1,77	0,31	0,40	1					1				0,45	0,72
	02:00	2,35	1,52	0,43	0,40	1									0,45	0,82
	03:00	2,21	1,38	0,43	0,40	1									0,45	0,77
	04:00	2,15	1,30	0,45	0,41	1						1			0,45	0,75
	05:00	2,19	1,33	0,45	0,41	1									0,45	0,77
	06:00	2,27	1,41	0,45	0,41	1									0,45	0,79
	07:00	2,54	1,58	0,55	0,41	1									0,55	0,91
	08:00	2,73	1,74	0,58	0,41	1									0,59	0,97
	09:00	2,85	1,87	0,58	0,40	1						1			0,59	0,98
	10:00	2,90	1,92	0,58	0,40	1						1			0,59	0,97
	11:00	2,80	1,83	0,58	0,40	1						1			0,59	0,96
	12:00	2,76	1,79	0,58	0,40	1						1			0,59	0,95
	13:00	2,75	1,78	0,57	0,40	1						1			0,59	0,94
	14:00	2,81	1,88	0,53	0,40	1						1			0,59	0,96
	15:00	2,81	1,84	0,57	0,40	1									0,59	0,95
	16:00	2,69	1,72	0,57	0,40	1									0,59	0,95
	17:00	2,58	1,60	0,58	0,40	1									0,59	0,93
	18:00	2,90	1,93	0,57	0,40	1									0,59	0,98
	19:00	3,04	2,06	0,57	0,41	1						1			0,59	0,99
	20:00	3,49	2,32	0,58	0,60	1						1			0,59	0,99
	21:00	3,58	2,50	0,58	0,50	1						1			0,59	0,99
	22:00	3,39	2,42	0,57	0,40	1						1			0,59	0,99
	23:00	3,09	2,20	0,49	0,40	1						1			0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,64	1,78	0,56	0,31	1					1				0,59	0,94
	01:00	2,39	1,89	0,49	0,01	1									0,59	0,89
	02:00	2,26	1,74	0,51	0,01	1									0,59	0,87
	03:00	2,07	1,50	0,56	0,01	1									0,59	0,83
	04:00	2,07	1,52	0,54	0,01	1									0,59	0,83
	05:00	2,01	1,61	0,40	0,01	1									0,59	0,81
	06:00	2,07	1,68	0,39	0,01	1									0,59	0,82
	07:00	2,26	1,87	0,38	0,00	1									0,59	0,87
	08:00	2,47	1,77	0,36	0,34	1									0,59	0,91
	09:00	2,51	1,85	0,26	0,40	1									0,59	0,92
	10:00	2,59	2,08	0,11	0,40	1					1				0,59	0,86
	11:00	2,58	2,04	0,03	0,50	1					1				0,59	0,81
	12:00	2,64	2,23	0,00	0,41	1					1				0,59	0,87
	13:00	2,76	2,35	0,00	0,41	1					1				0,59	0,93
	14:00	2,65	2,25	0,00	0,40	1					1				0,59	0,88
	15:00	2,48	2,18	0,00	0,30	1					1				0,58	0,79
	16:00	2,31	1,81	0,00	0,50	1									0,56	0,81
	17:00	2,36	1,86	0,00	0,50	1									0,58	0,86
	18:00	2,53	2,03	0,00	0,50	1						1			0,59	0,79
	19:00	2,71	2,31	0,00	0,40	1						1			0,59	0,90
	20:00	3,06	2,64	0,01	0,41	1						1			0,59	0,98
	21:00	3,13	2,72	0,00	0,41	1						1			0,59	0,99
	22:00	2,96	2,55	0,00	0,41	1						1			0,59	0,98
	23:00	2,66	2,23	0,01	0,41	1						1			0,59	0,88

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,36	1,85	0,00	0,51	1					1				0,52	0,66
	01:00	2,15	2,10	0,00	0,05	1					1				0,57	0,77
	02:00	1,99	1,98	0,00	0,01	1									0,59	0,81
	03:00	1,95	1,93	0,00	0,01	1									0,59	0,80
	04:00	1,91	1,90	0,00	0,01	1									0,59	0,79
	05:00	1,92	1,90	0,00	0,01	1									0,59	0,79
	06:00	2,05	2,05	0,00	0,00	1					1				0,55	0,72
	07:00	2,35	2,33	0,01	0,01	1					1				0,59	0,88
	08:00	2,48	2,43	0,05	0,00	1					1				0,59	0,91
	09:00	2,54	2,45	0,07	0,01	1					1				0,59	0,93
	10:00	2,55	2,47	0,07	0,01	1						1			0,59	0,93
	11:00	2,58	2,46	0,11	0,01	1						1			0,59	0,94
	12:00	2,61	2,45	0,15	0,01	1						1			0,58	0,92
	13:00	2,63	2,52	0,10	0,01	1						1			0,59	0,94
	14:00	2,67	2,59	0,07	0,01	1						1			0,59	0,95
	15:00	2,77	2,70	0,07	0,01	1						1			0,59	0,97
	16:00	2,65	2,62	0,02	0,00	1						1			0,59	0,95
	17:00	2,61	2,59	0,01	0,01	1						1			0,59	0,94
	18:00	2,77	2,75	0,01	0,01	1						1			0,59	0,97
	19:00	2,88	2,83	0,04	0,01	1						1			0,59	0,98
	20:00	3,19	3,17	0,01	0,01	1					1	1			0,59	0,98
	21:00	3,25	3,23	0,01	0,01	1					1	1			0,59	0,99
	22:00	2,94	2,91	0,02	0,01	1					1	1			0,59	0,96
	23:00	2,76	2,71	0,04	0,01	1					1	1			0,59	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,46	2,40	0,05	0,01	1						1			0,58	0,76
	01:00	2,17	2,08	0,08	0,01	1						1			0,58	0,81
	02:00	2,10	2,01	0,08	0,01	1									0,59	0,83
	03:00	1,98	1,90	0,07	0,01	1									0,59	0,81
	04:00	2,00	1,91	0,08	0,01	1									0,59	0,81
	05:00	2,01	1,90	0,10	0,01	1									0,59	0,81
	06:00	2,10	1,99	0,11	0,00	1									0,59	0,83
	07:00	2,40	2,33	0,08	0,00	1						1			0,59	0,89
	08:00	2,59	2,53	0,06	0,00	1						1			0,59	0,93
	09:00	2,67	2,59	0,08	0,01	1						1			0,59	0,96
	10:00	2,75	2,61	0,13	0,01	1						1			0,59	0,97
	11:00	2,81	2,68	0,11	0,01	1						1			0,59	0,98
	12:00	2,78	2,67	0,10	0,01	1					1	1			0,59	0,91
	13:00	2,85	2,74	0,10	0,01	1					1	1			0,59	0,89
	14:00	2,83	2,70	0,13	0,01	1					1	1			0,59	0,88
	15:00	2,88	2,75	0,12	0,01	1					1	1			0,59	0,91
	16:00	2,83	2,75	0,07	0,01	1					1	1			0,59	0,88
	17:00	2,90	2,75	0,14	0,01	1					1	1			0,59	0,92
	18:00	2,95	2,75	0,19	0,01	1					1	1			0,59	0,95
	19:00	2,91	2,75	0,14	0,01	1					1	1			0,59	0,93
	20:00	2,99	2,75	0,22	0,01	1					1	1			0,59	0,95
	21:00	3,10	2,75	0,34	0,01	1					1	1			0,59	0,98
	22:00	3,12	2,75	0,36	0,01	1					1	1			0,59	0,99
	23:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,59	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,10	2,75	0,34	0,01	1					1	1			0,59	0,97
	01:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,59	0,99
	02:00	2,98	2,75	0,22	0,01	1					1	1			0,46	0,93
	03:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,40	0,94
	04:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,40	0,94
	05:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,40	0,94
	06:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,40	0,94
	07:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,40	0,94
	08:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,40	0,94
	09:00	3,08	2,75	0,31	0,01	1					1	1			0,45	0,97
	10:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	11:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	12:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	13:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	14:00	3,14	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	15:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	16:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,49	0,99
	17:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,48	0,99
	18:00	3,13	2,75	0,38	0,00	1					1	1			0,48	0,99
	19:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,48	0,99
	20:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,48	0,99
	21:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,48	0,99
	22:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	23:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1					1	1			0,74	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,11	2,75	0,35	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	01:00	2,98	2,75	0,22	0,01	1					1	1			0,61	0,95
	02:00	2,95	2,75	0,19	0,01	1					1	1			0,55	0,95
	03:00	2,96	2,75	0,19	0,01	1					1	1			0,55	0,95
	04:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,55	0,96
	05:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,55	0,96
	06:00	2,96	2,75	0,20	0,01	1					1	1			0,55	0,96
	07:00	3,08	2,75	0,32	0,01	1					1	1			0,71	0,98
	08:00	3,09	2,75	0,34	0,00	1					1	1			0,74	0,98
	09:00	3,08	2,75	0,33	0,00	1					1	1			0,74	0,98
	10:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	11:00	3,13	2,75	0,37	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	12:00	3,12	2,75	0,36	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	13:00	3,06	2,69	0,37	0,01	1					1	1			0,74	0,98
	14:00	2,69	2,29	0,39	0,00	1						1			0,74	0,97
	15:00	2,53	2,20	0,31	0,01	1						1			0,74	0,94
	16:00	2,49	2,33	0,16	0,00	1						1			0,74	0,93
	17:00	2,42	2,27	0,15	0,01	1						1			0,74	0,92
	18:00	2,48	2,27	0,20	0,01	1						1			0,74	0,93
	19:00	2,68	2,52	0,16	0,01	1						1			0,74	0,97
	20:00	2,96	2,78	0,17	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	21:00	3,06	2,64	0,41	0,01	1					1	1			0,74	0,99
	22:00	2,81	2,34	0,45	0,01	1						1			0,74	0,98
	23:00	2,50	2,03	0,46	0,01	1						1			0,74	0,94

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 1:20 - 07:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 9/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,19	1,72	0,45	0,01	1									0,74	0,87
	01:00	2,01	1,56	0,44	0,01	1									0,74	0,83
	02:00	1,91	1,61	0,29	0,01	1									0,74	0,81
	03:00	1,84	1,45	0,38	0,01	1									0,74	0,80
	04:00	1,85	1,63	0,22	0,01	1									0,74	0,80
	05:00	1,86	1,60	0,24	0,01	1									0,74	0,80
	06:00	1,95	1,72	0,22	0,01	1									0,74	0,82
	07:00	2,07	1,57	0,49	0,01	1						1			0,70	0,85
	08:00	1,98	1,30	0,66	0,01	1									0,68	0,85
	09:00	2,03	1,42	0,59	0,01	1									0,68	0,85
	10:00	2,14	1,47	0,64	0,02	1						1			0,70	0,88
	11:00	2,28	1,65	0,60	0,02	1						1			0,74	0,94
	12:00	2,32	1,60	0,70	0,02	1						1			0,74	0,95
	13:00	2,24	1,52	0,70	0,02	1						1			0,74	0,94
	14:00	2,34	1,62	0,70	0,02	1						1			0,74	0,96
	15:00	2,25	1,51	0,72	0,02	1						1			0,74	0,94
	16:00	2,19	1,45	0,71	0,02	1									0,74	0,93
	17:00	2,17	1,43	0,72	0,02	1									0,74	0,92
	18:00	2,29	1,55	0,72	0,02	1									0,74	0,95
	19:00	2,43	1,69	0,72	0,02	1						1			0,74	0,97
	20:00	2,69	1,94	0,72	0,02	1						1			0,74	0,99
	21:00	2,73	1,99	0,72	0,02	1						1			0,74	0,99
	22:00	2,53	1,80	0,71	0,02	1						1			0,74	0,98
	23:00	2,28	1,54	0,72	0,02	1						1			0,74	0,95

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,04	1,30	0,72	0,02	1									0,74	0,89
	01:00	1,86	1,12	0,72	0,02	1									0,73	0,85
	02:00	1,83	1,37	0,44	0,02	1									0,72	0,81
	03:00	1,95	1,74	0,19	0,02	1									0,71	0,80
	04:00	1,76	1,38	0,36	0,02	1									0,69	0,76
	05:00	1,63	1,01	0,60	0,02	1									0,69	0,76
	06:00	1,80	1,32	0,47	0,00	1									0,72	0,81
	07:00	1,96	1,50	0,44	0,02	1									0,73	0,85
	08:00	1,85	1,53	0,31	0,01	1									0,47	0,72
	09:00	1,76	1,40	0,33	0,02	1									0,37	0,67
	10:00	2,53	2,29	0,22	0,02	1						1			0,37	0,90
	11:00	2,73	2,57	0,16	0,00	1						1			0,37	0,97
	12:00	2,87	2,83	0,03	0,00	1						1			0,39	0,98
	13:00	2,84	2,76	0,07	0,00	1						1			0,97	0,98
	14:00	2,72	2,70	0,02	0,00	1						1			0,95	0,95
	15:00	2,60	2,57	0,03	0,00	1						1			0,91	0,91
	16:00	2,43	2,28	0,14	0,01	1						1			0,89	0,89
	17:00	2,30	1,80	0,50	0,00	1						1			0,77	0,91
	18:00	2,46	1,85	0,61	0,00	1						1			0,69	0,96
	19:00	2,55	1,86	0,67	0,02	1						1			0,69	0,98
	20:00	2,79	2,10	0,67	0,02	1						1			0,69	0,99
	21:00	2,83	2,13	0,68	0,02	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,56	1,86	0,68	0,02	1						1			0,69	0,98
	23:00	2,37	1,67	0,68	0,02	1						1			0,69	0,95

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 08:00 - 13:00 και από τις 17:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,09	1,42	0,68	0,00	1						1			0,69	0,90
	01:00	1,90	1,21	0,68	0,01	1									0,69	0,85
	02:00	1,80	1,10	0,68	0,02	1									0,69	0,83
	03:00	1,71	1,01	0,67	0,02	1									0,68	0,81
	04:00	1,68	0,99	0,67	0,02	1									0,68	0,80
	05:00	1,67	0,97	0,67	0,02	1									0,68	0,80
	06:00	1,69	0,99	0,67	0,02	1									0,68	0,80
	07:00	1,85	1,15	0,68	0,02	1									0,69	0,84
	08:00	2,00	1,30	0,68	0,02	1									0,69	0,88
	09:00	2,09	1,30	0,77	0,02	1									0,78	0,91
	10:00	2,19	1,39	0,78	0,02	1									0,79	0,94
	11:00	2,29	1,44	0,82	0,02	1									0,84	0,96
	12:00	2,46	1,66	0,77	0,02	1						1			0,79	0,98
	13:00	2,43	1,69	0,72	0,02	1						1			0,79	0,97
	14:00	2,25	1,47	0,77	0,02	1						1			0,79	0,95
	15:00	2,07	1,28	0,77	0,02	1									0,79	0,91
	16:00	1,97	1,17	0,77	0,02	1									0,79	0,89
	17:00	2,04	1,24	0,77	0,02	1									0,79	0,90
	18:00	2,17	1,37	0,77	0,02	1									0,79	0,93
	19:00	2,36	1,56	0,77	0,02	1									0,79	0,97
	20:00	2,63	1,83	0,77	0,02	1						1			0,79	0,99
	21:00	2,68	1,89	0,77	0,02	1						1			0,79	0,99
	22:00	2,48	1,69	0,77	0,02	1						1			0,79	0,98
	23:00	2,17	1,37	0,77	0,02	1						1			0,79	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Μέχρι τις 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,90	1,11	0,77	0,02	1									0,78	0,87
	01:00	1,72	0,99	0,71	0,02	1									0,73	0,78
	02:00	1,73	1,23	0,48	0,02	1						1			0,48	0,58
	03:00	1,64	0,96	0,67	0,02	1									0,68	0,79
	04:00	1,60	0,93	0,65	0,02	1									0,66	0,77
	05:00	1,62	0,94	0,65	0,02	1									0,67	0,78
	06:00	1,81	1,20	0,59	0,02	1							1		0,68	0,82
	07:00	2,08	1,55	0,51	0,02	1									0,69	0,87
	08:00	2,34	1,95	0,38	0,02	1						1			0,69	0,91
	09:00	2,48	2,28	0,19	0,00	1						1			0,81	0,90
	10:00	2,53	2,38	0,14	0,02	1						1			0,90	0,90
	11:00	2,54	2,36	0,16	0,01	1						1			0,90	0,90
	12:00	2,60	2,44	0,15	0,00	1						1			0,93	0,93
	13:00	2,59	2,48	0,09	0,02	1						1			0,89	0,89
	14:00	2,51	2,36	0,12	0,02	1						1			0,89	0,89
	15:00	2,36	2,23	0,12	0,01	1						1			0,84	0,84
	16:00	2,33	2,15	0,18	0,00	1						1			0,84	0,84
	17:00	2,36	2,17	0,19	0,00	1						1			0,85	0,85
	18:00	2,50	2,21	0,28	0,00	1						1			0,91	0,91
	19:00	2,64	2,36	0,27	0,00	1						1			0,96	0,96
	20:00	3,03	2,74	0,29	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,03	2,52	0,52	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	2,56	1,84	0,70	0,02	1						1			0,98	0,98
	23:00	2,29	1,60	0,67	0,02	1						1			0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Πλύσιμο της G1 από 02:04 - 02:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,93	1,16	0,75	0,02	1						1			0,83	0,83
	01:00	1,71	0,95	0,74	0,02	1									0,76	0,76
	02:00	1,67	0,99	0,66	0,02	1									0,72	0,72
	03:00	1,62	0,99	0,60	0,02	1									0,69	0,69
	04:00	1,63	1,04	0,57	0,02	1									0,68	0,68
	05:00	1,65	1,08	0,55	0,02	1									0,68	0,68
	06:00	1,77	1,19	0,56	0,02	1									0,71	0,71
	07:00	2,15	1,62	0,52	0,02	1									0,83	0,83
	08:00	2,20	1,59	0,59	0,02	1						1			0,84	0,87
	09:00	2,33	1,69	0,61	0,02	1						1			0,64	0,93
	10:00	2,43	1,85	0,56	0,02	1						1			0,62	0,92
	11:00	2,58	2,28	0,27	0,02	1						1			0,28	0,98
	12:00	2,71	2,68	0,01	0,02	1						1			0,01	0,99
	13:00	2,65	2,62	0,00	0,02	1						1			0,00	0,99
	14:00	2,55	2,51	0,01	0,02	1						1			0,00	0,99
	15:00	2,51	2,48	0,01	0,02	1						1			0,00	0,99
	16:00	2,41	2,38	0,00	0,02	1						1			0,00	0,99
	17:00	2,48	2,46	0,00	0,02	1						1			0,00	0,99
	18:00	2,64	2,61	0,01	0,02	1						1			0,00	0,99
	19:00	2,85	2,48	0,35	0,02	1						1			0,34	0,98
	20:00	3,11	2,68	0,41	0,02	1					1	1			0,42	0,98
	21:00	3,23	2,79	0,42	0,02	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,95	2,50	0,42	0,02	1						1			0,44	0,98
	23:00	2,61	2,17	0,42	0,02	1						1			0,44	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις 10:20 - 19:00 όλα τα ΑΠ είχαν τηλεπικοινωνιακή αστάθεια.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,33	1,89	0,42	0,02	1						1			0,44	0,86
	01:00	2,10	1,66	0,42	0,02	1									0,44	0,85
	02:00	1,98	1,54	0,42	0,02	1									0,44	0,82
	03:00	1,96	1,54	0,39	0,02	1									0,40	0,81
	04:00	1,93	1,53	0,38	0,02	1									0,39	0,81
	05:00	1,94	1,55	0,38	0,02	1									0,39	0,81
	06:00	2,10	1,70	0,38	0,02	1									0,39	0,84
	07:00	2,31	1,91	0,38	0,02	1									0,39	0,89
	08:00	2,42	2,02	0,38	0,02	1						1			0,39	0,91
	09:00	2,51	2,11	0,38	0,02	1						1			0,39	0,93
	10:00	2,41	2,01	0,38	0,02	1						1			0,39	0,90
	11:00	2,48	2,08	0,38	0,02	1						1			0,39	0,91
	12:00	2,51	2,11	0,38	0,02	1						1			0,39	0,92
	13:00	2,50	2,10	0,38	0,02	1						1			0,39	0,92
	14:00	2,47	2,07	0,38	0,02	1						1			0,39	0,91
	15:00	2,35	1,95	0,38	0,02	1						1			0,40	0,89
	16:00	2,25	1,81	0,42	0,02	1						1			0,44	0,85
	17:00	2,29	1,85	0,42	0,02	1						1			0,44	0,87
	18:00	2,48	2,04	0,42	0,02	1						1			0,44	0,92
	19:00	2,73	2,29	0,42	0,02	1						1			0,44	0,97
	20:00	2,94	2,49	0,42	0,02	1						1			0,44	0,98
	21:00	2,90	2,46	0,42	0,02	1						1			0,44	0,99
	22:00	2,89	2,44	0,42	0,02	1						1			0,44	0,98
	23:00	2,52	2,08	0,42	0,02	1						1			0,44	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 03:30 - 15:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,31	1,87	0,42	0,02	1						1			0,44	0,86
	01:00	2,08	1,64	0,42	0,02	1						1			0,44	0,74
	02:00	1,98	1,54	0,42	0,02	1									0,44	0,81
	03:00	1,94	1,50	0,42	0,02	1									0,44	0,80
	04:00	1,90	1,46	0,42	0,02	1									0,44	0,79
	05:00	1,94	1,50	0,42	0,02	1									0,44	0,80
	06:00	2,05	1,60	0,42	0,02	1									0,44	0,82
	07:00	2,33	1,88	0,42	0,02	1									0,44	0,88
	08:00	2,40	1,96	0,42	0,02	1									0,44	0,90
	09:00	2,47	2,11	0,34	0,02	1						1			0,44	0,91
	10:00	2,54	2,23	0,29	0,02	1						1			0,44	0,93
	11:00	2,49	2,18	0,29	0,02	1						1			0,44	0,92
	12:00	2,53	2,32	0,19	0,02	1						1			0,44	0,93
	13:00	2,52	2,38	0,12	0,02	1						1			0,44	0,92
	14:00	2,48	2,35	0,12	0,01	1						1			0,44	0,91
	15:00	2,48	2,38	0,10	0,00	1						1			0,44	0,91
	16:00	2,39	2,38	0,01	0,00	1						1			0,44	0,89
	17:00	2,54	2,54	0,00	0,00	1						1			0,44	0,92
	18:00	2,63	2,63	0,00	0,00	1						1			0,44	0,94
	19:00	2,69	2,69	0,00	0,00	1						1			0,44	0,95
	20:00	2,71	2,69	0,02	0,00	1						1			0,44	0,96
	21:00	2,62	2,52	0,10	0,01	1						1			0,44	0,95
	22:00	2,49	2,37	0,10	0,02	1						1			0,44	0,92
	23:00	2,45	2,31	0,11	0,02	1						1			0,44	0,90

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,27	1,95	0,30	0,02	1						1			0,44	0,84
	01:00	2,06	1,74	0,30	0,02	1						1			0,32	0,64
	02:00	1,97	1,80	0,15	0,02	1									0,30	0,69
	03:00	1,92	1,63	0,28	0,02	1									0,40	0,77
	04:00	1,91	1,47	0,43	0,02	1									0,44	0,79
	05:00	1,92	1,48	0,42	0,02	1									0,44	0,79
	06:00	2,07	1,63	0,42	0,02	1									0,44	0,83
	07:00	2,34	1,90	0,42	0,02	1									0,44	0,88
	08:00	2,48	2,04	0,42	0,02	1						1			0,44	0,92
	09:00	2,56	2,12	0,42	0,02	1						1			0,44	0,93
	10:00	2,60	2,16	0,42	0,02	1						1			0,44	0,94
	11:00	2,67	2,24	0,42	0,02	1						1			0,44	0,95
	12:00	2,54	2,12	0,42	0,00	1						1			0,44	0,92
	13:00	2,68	2,33	0,35	0,00	1						1			0,44	0,95
	14:00	2,59	2,42	0,17	0,00	1						1			0,23	0,90
	15:00	1,97	1,79	0,18	0,00	1						1			0,20	0,65
	16:00	1,90	1,71	0,19	0,00	1									0,20	0,63
	17:00	2,26	2,07	0,19	0,00	1					1	1			0,20	0,75
	18:00	2,47	2,27	0,19	0,01	1					1	1			0,20	0,83
	19:00	2,92	2,72	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,97
	20:00	3,24	3,03	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,99
	21:00	3,36	3,15	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,99
	22:00	3,06	2,86	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,96
	23:00	2,69	2,49	0,19	0,02	1					1	1			0,20	0,72

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 01:10 - 03:15 και από τις 14:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,41	2,21	0,19	0,02	1					1				0,20	0,85
	01:00	2,21	2,00	0,19	0,02	1					1				0,20	0,71
	02:00	2,13	1,92	0,19	0,02	1					1				0,20	0,66
	03:00	2,08	1,87	0,19	0,02	1									0,20	0,73
	04:00	2,00	1,79	0,19	0,02	1									0,20	0,70
	05:00	2,06	1,85	0,19	0,02	1									0,20	0,72
	06:00	2,14	1,93	0,19	0,02	1									0,20	0,75
	07:00	2,33	2,12	0,19	0,02	1					1				0,20	0,81
	08:00	2,65	2,48	0,16	0,02	1					1				0,20	0,93
	09:00	2,75	2,59	0,14	0,02	1					1				0,24	0,96
	10:00	2,81	2,65	0,15	0,02	1					1				0,44	0,98
	11:00	2,86	2,68	0,16	0,02	1					1				0,44	0,98
	12:00	2,84	2,81	0,01	0,02	1					1				0,44	0,98
	13:00	2,56	2,50	0,04	0,02	1					1				0,44	0,93
	14:00	2,33	2,28	0,02	0,02	1					1				0,44	0,87
	15:00	2,28	2,22	0,04	0,02	1					1				0,44	0,85
	16:00	2,15	2,09	0,04	0,01	1					1				0,44	0,78
	17:00	2,11	2,10	0,00	0,00	1					1				0,44	0,75
	18:00	2,23	2,22	0,00	0,01	1					1				0,44	0,82
	19:00	2,29	2,29	0,00	0,01	1					1				0,44	0,85
	20:00	2,55	2,50	0,03	0,02	1					1				0,44	0,93
	21:00	2,70	2,62	0,06	0,02	1					1				0,44	0,96
	22:00	2,47	2,38	0,08	0,02	1					1				0,44	0,90
	23:00	2,76	2,73	0,01	0,02	1					1				0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Μέχρι τις 10:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,48	2,45	0,02	0,02	1					1				0,44	0,92
	01:00	2,27	2,21	0,05	0,02	1					1				0,44	0,85
	02:00	2,16	2,10	0,04	0,02	1					1				0,44	0,78
	03:00	2,04	1,99	0,04	0,02	1					1				0,44	0,71
	04:00	2,03	1,95	0,07	0,02	1									0,44	0,78
	05:00	2,03	1,97	0,05	0,01	1									0,44	0,82
	06:00	2,04	1,94	0,09	0,00	1							1		0,44	0,82
	07:00	2,18	1,97	0,20	0,02	1									0,44	0,85
	08:00	2,36	1,98	0,36	0,02	1					1				0,44	0,89
	09:00	2,47	2,03	0,42	0,02	1					1				0,44	0,90
	10:00	2,92	2,48	0,42	0,02	1					1	1			0,44	0,92
	11:00	3,38	2,98	0,39	0,02	1						1			0,44	0,98
	12:00	3,17	2,86	0,29	0,02	1					1	1			0,44	0,95
	13:00	3,58	3,34	0,23	0,02	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,41	3,18	0,21	0,02	1						1			0,44	0,99
	15:00	3,19	2,90	0,27	0,01	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,51	2,23	0,27	0,02	1					1				0,44	0,91
	17:00	3,02	2,73	0,27	0,01	1						1			0,44	0,97
	18:00	3,28	3,02	0,26	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,50	3,23	0,28	0,00	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,75	3,42	0,31	0,02	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,97	3,64	0,32	0,02	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,64	3,37	0,25	0,02	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	3,30	3,12	0,17	0,02	1					1	1			0,27	0,91

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Πλύσιμο της G1 από τις 23:23-00:10. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,96	2,74	0,20	0,02	1						1			0,35	0,88
	01:00	2,54	2,24	0,29	0,02	1						1			0,44	0,85
	02:00	2,01	1,63	0,36	0,02	1									0,44	0,81
	03:00	1,96	1,63	0,31	0,02	1									0,44	0,80
	04:00	1,88	1,49	0,37	0,02	1									0,44	0,78
	05:00	2,07	1,91	0,14	0,01	1						1			0,38	0,65
	06:00	2,06	1,72	0,33	0,01	1									0,44	0,82
	07:00	2,43	2,19	0,24	0,00	1									0,44	0,89
	08:00	3,08	2,79	0,30	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	3,34	3,12	0,22	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	3,46	3,32	0,14	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	3,47	3,41	0,07	0,00	1						1			0,44	0,99
	12:00	3,39	3,37	0,02	0,00	1						1			0,44	0,99
	13:00	3,45	3,44	0,01	0,01	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,33	3,28	0,03	0,02	1					1	1			0,44	0,93
	15:00	3,33	3,27	0,05	0,02	1						1			0,44	0,99
	16:00	3,26	3,19	0,05	0,02	1						1			0,44	0,99
	17:00	3,18	3,04	0,12	0,02	1						1			0,44	0,99
	18:00	3,34	3,17	0,16	0,02	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,62	3,42	0,18	0,02	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,89	3,67	0,21	0,01	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	4,01	3,82	0,17	0,02	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,64	3,46	0,17	0,02	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	3,32	3,13	0,18	0,02	1						1			0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Πλύσιμο της G1 μέχρι τις 00:10. Προγραμματισμένη γενική διακοπή στις 05:02. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,33	2,17	0,15	0,02	1						1			0,41	0,90
	01:00	2,09	1,95	0,13	0,02								1		0,44	0,99
	02:00	2,04	1,84	0,18	0,02								1		0,44	0,99
	03:00	1,93	1,67	0,24	0,02								1		0,44	0,99
	04:00	1,93	1,58	0,33	0,02								1		0,44	0,99
	05:00	1,92	1,54	0,37	0,02								1		0,44	0,99
	06:00	2,05	1,72	0,32	0,02								1		0,44	0,99
	07:00	2,35	1,97	0,37	0,02								1		0,44	0,99
	08:00	2,51	2,38	0,11	0,02							1	1		0,44	0,99
	09:00	2,63	2,47	0,16	0,00							1	1		0,44	0,99
	10:00	2,69	2,58	0,11	0,00							1	1		0,44	0,99
	11:00	2,78	2,73	0,04	0,00							1	1		0,44	0,99
	12:00	2,75	2,70	0,05	0,00	1						1	1		0,41	0,86
	13:00	2,69	2,68	0,02	0,00							1	1		0,43	0,98
	14:00	2,64	2,58	0,06	0,00	1						1			0,42	0,94
	15:00	2,48	2,41	0,06	0,00	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,68	2,53	0,15	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,54	2,38	0,16	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,68	2,51	0,17	0,00	1						1	1		0,44	0,99
	19:00	2,82	2,57	0,25	0,00	1						1			0,44	0,99
	20:00	2,93	2,50	0,41	0,01	1						1			0,44	0,99
	21:00	2,64	2,20	0,43	0,01	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,43	2,00	0,43	0,01	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	2,65	2,23	0,41	0,01	1						1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,36	1,95	0,40	0,01	1						1			0,44	0,94
	01:00	2,13	1,70	0,42	0,01	1									0,44	0,84
	02:00	2,00	1,56	0,42	0,01	1									0,44	0,81
	03:00	1,96	1,52	0,42	0,02	1									0,44	0,80
	04:00	1,88	1,45	0,42	0,02	1									0,44	0,79
	05:00	1,94	1,53	0,39	0,01	1									0,44	0,80
	06:00	2,03	1,63	0,38	0,02	1									0,44	0,82
	07:00	2,30	2,03	0,25	0,02	1						1			0,44	0,91
	08:00	2,51	2,37	0,14	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,52	2,38	0,12	0,01	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,50	2,45	0,03	0,02	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,71	2,69	0,01	0,01	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	13:00	2,75	2,74	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,96
	14:00	2,74	2,73	0,00	0,00	1						1			0,44	0,98
	15:00	2,62	2,60	0,01	0,00	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,54	2,48	0,05	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,56	2,45	0,10	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,75	2,59	0,16	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	2,83	2,52	0,29	0,02	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,04	2,66	0,38	0,00	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,16	2,86	0,30	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,87	2,58	0,29	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	2,65	2,38	0,27	0,00	1						1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,40	2,15	0,25	0,00	1						1			0,44	0,98
	01:00	2,19	2,09	0,10	0,00	1						1			0,44	0,94
	02:00	2,08	2,07	0,01	0,00	1					1	1			0,20	0,44
	03:00	2,00	1,99	0,00	0,00	1						1			0,44	0,78
	04:00	1,96	1,96	0,00	0,00	1						1			0,44	0,74
	05:00	1,97	1,96	0,00	0,01	1									0,44	0,80
	06:00	2,05	2,03	0,00	0,02	1									0,44	0,84
	07:00	2,34	2,31	0,00	0,02	1						1			0,41	0,89
	08:00	2,48	2,48	0,00	0,00							1	1		0,44	0,99
	09:00	2,53	2,52	0,01	0,00							1	1		0,44	0,99
	10:00	2,78	2,74	0,04	0,00							1	1		0,44	0,99
	11:00	2,79	2,77	0,02	0,00						1	1	1		0,44	0,99
	12:00	2,78	2,72	0,06	0,00						1	1	1		0,44	0,99
	13:00	2,83	2,74	0,08	0,00	1					1	1			0,43	0,97
	14:00	2,69	2,59	0,10	0,00	1					1	1			0,44	0,92
	15:00	2,53	2,45	0,08	0,00	1						1			0,44	0,98
	16:00	2,55	2,46	0,09	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,65	2,65	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,75	2,75	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	19:00	2,92	2,91	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	20:00	3,08	2,93	0,15	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,17	2,99	0,18	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,97	2,83	0,14	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	2,70	2,47	0,24	0,00	1					1	1			0,44	0,96

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G1 02:10-02:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 23/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,39	2,20	0,19	0,00	1						1			0,44	0,99
	01:00	2,23	2,21	0,02	0,00	1						1			0,44	0,96
	02:00	2,06	2,05	0,00	0,01	1						1			0,44	0,87
	03:00	2,03	2,03	0,00	0,00	1						1			0,44	0,83
	04:00	1,97	1,94	0,03	0,00	1						1			0,44	0,79
	05:00	1,98	1,96	0,03	0,00	1									0,44	0,81
	06:00	2,15	2,15	0,01	0,00	1						1			0,44	0,85
	07:00	2,35	2,34	0,01	0,00	1						1			0,44	0,96
	08:00	2,53	2,53	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,69	2,69	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,75	2,75	0,00	0,00	1						1	1		0,44	0,98
	13:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1						1	1	1	0,38	0,75
	14:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1						1	1		0,44	0,98
	15:00	2,71	2,71	0,00	0,01	1						1	1		0,44	0,96
	16:00	2,59	2,57	0,02	0,01	1							1		0,44	0,98
	17:00	2,72	2,67	0,04	0,01	1							1		0,44	0,99
	18:00	2,84	2,75	0,09	0,00	1							1		0,44	0,99
	19:00	2,99	2,95	0,03	0,00	1						1	1		0,44	0,99
	20:00	3,13	3,13	0,01	0,00	1						1	1		0,44	0,99
	21:00	3,22	3,20	0,01	0,00	1						1	1		0,44	0,99
	22:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1						1	1		0,44	0,99
	23:00	2,71	2,71	0,00	0,00	1						1	1		0,44	0,95

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Ανένταξη της G1 από τις 13:05 - 13:22 για εργασίες στην μονάδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 24/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,51	2,51	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,91
	01:00	2,30	2,28	0,02	0,00	1						1			0,44	0,98
	02:00	2,21	2,21	0,00	0,00	1						1			0,44	0,97
	03:00	2,11	2,10	0,01	0,00	1						1			0,44	0,89
	04:00	2,05	2,05	0,00	0,00	1						1			0,44	0,85
	05:00	2,07	2,02	0,05	0,00	1						1			0,44	0,86
	06:00	2,17	2,00	0,17	0,00	1						1			0,44	0,91
	07:00	2,30	2,05	0,24	0,00	1						1			0,44	0,97
	08:00	2,52	2,20	0,32	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,75	2,34	0,41	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,92	2,56	0,37	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	3,06	2,65	0,40	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	12:00	3,04	2,62	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	13:00	3,04	2,62	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	14:00	2,99	2,57	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	15:00	2,90	2,50	0,40	0,00	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,70	2,30	0,41	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,79	2,37	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,91	2,06	0,41	0,44	1						1			0,44	0,98
	19:00	2,95	2,06	0,39	0,50	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,25	2,27	0,42	0,56	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,28	2,24	0,34	0,70	1						1			0,44	0,99
	22:00	3,05	1,96	0,40	0,69	1						1			0,44	0,98
	23:00	2,76	1,89	0,37	0,50	1						1			0,44	0,96

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Έγινε αίτημα από ΔΕΗΑΝ για παραγωγή του ΥΒΣ κάποιες ώρες, το οποίο έγινε δεκτό.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 25/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,53	1,69	0,34	0,50	1									0,44	0,92
	01:00	2,37	1,83	0,42	0,12	1						1			0,44	0,95
	02:00	2,24	1,83	0,40	0,00	1						1			0,44	0,93
	03:00	2,15	1,72	0,42	0,00	1									0,44	0,84
	04:00	2,13	1,72	0,42	0,00	1									0,44	0,84
	05:00	2,07	1,65	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	06:00	2,13	1,71	0,42	0,00	1							1		0,44	0,84
	07:00	2,23	1,61	0,42	0,19	1									0,44	0,86
	08:00	2,43	1,69	0,42	0,33	1									0,44	0,90
	09:00	2,68	1,73	0,42	0,53	1									0,44	0,95
	10:00	2,86	1,78	0,42	0,66	1									0,44	0,98
	11:00	3,10	1,89	0,42	0,80	1						1			0,44	0,96
	12:00	3,27	2,08	0,40	0,80	1						1			0,44	0,98
	13:00	3,35	2,24	0,31	0,80	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,14	2,14	0,20	0,80	1						1			0,44	0,97
	15:00	3,00	2,04	0,16	0,80	1						1			0,34	0,96
	16:00	3,06	2,09	0,17	0,80	1						1			0,24	0,97
	17:00	2,91	1,91	0,21	0,80	1						1			0,24	0,87
	18:00	2,99	2,07	0,11	0,80	1						1			0,24	0,93
	19:00	3,14	2,32	0,02	0,80	1						1			0,39	0,98
	20:00	3,33	2,57	0,06	0,69	1					1	1			0,44	0,95
	21:00	3,24	2,63	0,20	0,40	1					1	1			0,44	0,98
	22:00	2,94	2,53	0,00	0,40	1					1	1			0,44	0,92
	23:00	2,62	2,16	0,06	0,40	1					1	1			0,44	0,92

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Έγινε αίτημα από ΔΕΗΑΝ για παραγωγή του ΥΒΣ κάποιες ώρες, το οποίο έγινε δεκτό. Από τις 15:50 - 19:15 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 26/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,43	1,94	0,27	0,23	1						1			0,44	0,95
	01:00	2,20	1,82	0,38	0,00	1						1			0,44	0,91
	02:00	2,13	1,70	0,42	0,01	1						1			0,44	0,85
	03:00	2,05	1,62	0,42	0,01	1						1			0,44	0,80
	04:00	2,07	1,65	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	05:00	2,07	1,64	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	06:00	2,14	1,71	0,42	0,01	1									0,44	0,84
	07:00	2,40	1,97	0,42	0,01	1									0,44	0,94
	08:00	2,64	2,19	0,42	0,02	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,86	2,41	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,88	2,43	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,84	2,40	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,86	2,41	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	13:00	2,88	2,44	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	14:00	2,80	2,35	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	15:00	2,77	2,32	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,58	2,13	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,60	2,15	0,41	0,03	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,70	2,25	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	19:00	2,92	2,46	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,18	2,73	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,35	2,90	0,42	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,10	2,64	0,42	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	2,74	2,29	0,42	0,03	1					1	1			0,44	0,96

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 27/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,39	1,94	0,42	0,03	1					1				0,44	0,89
	01:00	2,21	1,76	0,42	0,03	1					1				0,44	0,84
	02:00	2,06	1,61	0,42	0,03	1									0,44	0,82
	03:00	2,03	1,58	0,42	0,03	1									0,44	0,82
	04:00	2,02	1,56	0,42	0,03	1									0,44	0,81
	05:00	2,01	1,55	0,42	0,03	1									0,44	0,81
	06:00	2,14	1,68	0,42	0,03	1									0,44	0,84
	07:00	2,40	1,95	0,42	0,03	1									0,44	0,90
	08:00	2,58	2,13	0,42	0,03	1					1				0,44	0,93
	09:00	2,92	2,47	0,42	0,03	1					1				0,44	0,98
	10:00	2,80	2,40	0,37	0,03						1		1		0,41	0,92
	11:00	2,76	2,50	0,23	0,03						1		1		0,44	0,99
	12:00	2,75	2,31	0,05	0,38						1		1		0,44	0,99
	13:00	2,79	2,31	0,05	0,43						1		1		0,44	0,99
	14:00	2,82	2,34	0,05	0,43						1		1		0,44	0,99
	15:00	2,68	2,04	0,21	0,43						1		1		0,44	0,99
	16:00	2,70	1,87	0,40	0,43								1		0,44	0,99
	17:00	2,68	1,85	0,40	0,43								1		0,44	0,99
	18:00	2,79	1,95	0,41	0,43								1		0,44	0,99
	19:00	2,94	2,09	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	20:00	3,20	2,35	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	21:00	3,43	2,58	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	22:00	3,17	2,12	0,42	0,63							1	1		0,44	0,99
	23:00	2,74	2,08	0,42	0,25							1	1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 28/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,44	2,00	0,41	0,03							1	1		0,44	0,99
	01:00	2,19	1,75	0,41	0,03								1		0,44	0,99
	02:00	2,09	1,65	0,41	0,03								1		0,44	0,99
	03:00	2,04	1,63	0,37	0,03								1		0,44	0,99
	04:00	2,03	1,64	0,36	0,03								1		0,44	0,99
	05:00	2,03	1,74	0,26	0,03								1		0,44	0,99
	06:00	2,10	1,86	0,21	0,03								1		0,44	0,99
	07:00	2,34	2,12	0,19	0,03								1		0,44	0,99
	08:00	2,56	2,54	0,02	0,00						1		1		0,08	0,97
	09:00	2,68	2,68	0,00	0,00						1		1		0,00	0,97
	10:00	2,79	2,72	0,07	0,00						1	1	1		0,15	0,99
	11:00	2,80	2,68	0,12	0,00			1			1	1	1		0,44	0,96
	12:00	2,97	2,47	0,14	0,36							1	1		0,44	0,98
	13:00	3,04	2,28	0,34	0,42							1	1		0,44	0,99
	14:00	2,98	2,43	0,26	0,29							1	1		0,28	0,99
	15:00	2,82	2,40	0,00	0,41							1	1		0,00	0,99
	16:00	2,68	2,18	0,09	0,41							1	1		0,10	0,97
	17:00	2,72	1,90	0,41	0,42							1	1		0,44	0,97
	18:00	2,79	1,95	0,42	0,42							1	1		0,44	0,99
	19:00	2,92	2,09	0,42	0,41							1	1		0,44	0,99
	20:00	3,15	2,12	0,42	0,61							1	1		0,44	0,99
	21:00	3,36	2,50	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	22:00	3,13	2,28	0,42	0,42							1	1		0,44	0,99
	23:00	2,76	2,13	0,42	0,20							1	1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Δυσλειτουργία του scada και πρόβλημα επικοινωνίας από τις 08:00 - 17:00. Η G3 σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 11:40-12:07.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,39	1,94	0,42	0,03								1		0,44	0,99
	01:00	2,16	1,72	0,42	0,03								1		0,44	0,99
	02:00	2,07	1,62	0,42	0,02								1		0,44	0,99
	03:00	1,96	1,60	0,34	0,02							1	1		0,35	0,98
	04:00	1,98	1,69	0,26	0,03								1		0,27	0,98
	05:00	1,96	1,51	0,42	0,03								1		0,44	0,99
	06:00	2,14	1,71	0,40	0,02								1		0,44	0,99
	07:00	2,37	2,04	0,30	0,02								1		0,44	0,99
	08:00	2,57	2,24	0,31	0,02							1	1		0,44	0,99
	09:00	2,73	2,34	0,38	0,01							1	1		0,44	0,98
	10:00	2,72	2,39	0,30	0,02							1	1		0,44	0,98
	11:00	2,76	2,48	0,26	0,02			1				1	1		0,44	0,96
	12:00	2,81	2,47	0,32	0,02			1				1	1		0,44	0,84
	13:00	2,83	2,41	0,40	0,02			1					1		0,44	0,94
	14:00	2,79	2,57	0,20	0,02			1					1		0,24	0,99
	15:00	2,63	2,45	0,15	0,02			1					1		0,15	0,83
	16:00	2,56	2,38	0,15	0,02			1					1		0,15	0,70
	17:00	2,61	2,44	0,15	0,02			1					1		0,15	0,64
	18:00	2,78	2,60	0,15	0,02			1					1		0,15	0,75
	19:00	2,99	2,82	0,15	0,02			1					1		0,15	0,87
	20:00	3,19	3,02	0,15	0,02			1					1		0,15	0,97
	21:00	3,36	2,05	0,37	0,95			1					1		0,38	0,98
	22:00	3,09	1,51	0,40	1,18								1		0,44	0,99
	23:00	2,73	1,49	0,41	0,83								1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G8 03:29 - 04:56. Αλλαγή του προγράμματος του ΥΒΣ λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας της G3 μέχρι τις 21:20. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 14:15 - 21:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 30/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,46	1,87	0,06	0,52								1		0,44	0,99
	01:00	2,22	1,65	0,05	0,52								1		0,44	0,99
	02:00	2,13	1,83	0,05	0,25								1		0,44	0,99
	03:00	2,07	1,83	0,23	0,02								1		0,44	0,99
	04:00	2,04	1,75	0,29	0,00								1		0,44	0,99
	05:00	2,07	1,82	0,25	0,00								1		0,44	0,99
	06:00	2,20	1,97	0,23	0,00								1		0,44	0,99
	07:00	2,45	2,20	0,24	0,01								1	1	0,44	0,99
	08:00	2,62	2,33	0,26	0,03								1	1	0,44	0,99
	09:00	2,79	2,42	0,34	0,03								1	1	0,44	0,99
	10:00	2,90	2,59	0,28	0,03			1					1	1	0,44	0,98
	11:00	2,95	2,62	0,30	0,03			1					1	1	0,44	0,86
	12:00	2,97	2,71	0,23	0,03								1	1	0,44	0,98
	13:00	2,95	2,72	0,20	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	14:00	2,91	2,56	0,32	0,03	1					1	1			0,44	0,98
	15:00	2,83	2,41	0,39	0,03	1							1		0,44	0,99
	16:00	2,72	2,35	0,34	0,03	1							1		0,44	0,99
	17:00	2,68	2,31	0,33	0,03	1							1		0,44	0,99
	18:00	2,87	2,45	0,39	0,03	1							1		0,44	0,99
	19:00	3,11	2,87	0,21	0,03	1							1		0,44	0,99
	20:00	3,32	3,20	0,10	0,02	1						1	1		0,44	0,99
	21:00	3,29	3,21	0,06	0,03	1						1	1		0,44	0,99
	22:00	2,95	2,72	0,21	0,03	1						1	1		0,44	0,98
	23:00	2,69	2,54	0,12	0,03	1						1	1		0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,44	2,26	0,15	0,03	1						1			0,44	0,88
	01:00	2,27	1,95	0,29	0,03	1						1			0,44	0,94
	02:00	2,13	1,83	0,27	0,03	1									0,44	0,84
	03:00	2,06	1,86	0,17	0,03	1									0,44	0,82
	04:00	2,07	1,84	0,21	0,03	1									0,44	0,83
	05:00	2,02	1,62	0,37	0,03	1									0,44	0,82
	06:00	2,15	1,71	0,41	0,03	1									0,44	0,84
	07:00	2,27	1,90	0,35	0,03	1									0,44	0,87
	08:00	2,52	2,07	0,42	0,03	1									0,44	0,93
	09:00	2,80	2,34	0,42	0,03	1							1		0,44	0,99
	10:00	3,00	2,56	0,41	0,03	1							1		0,44	0,99
	11:00	2,99	2,57	0,39	0,03	1							1		0,44	0,99
	12:00	2,92	2,49	0,39	0,03	1							1		0,44	0,99
	13:00	3,03	2,63	0,37	0,03	1							1		0,44	0,99
	14:00	3,14	2,85	0,26	0,03	1							1		0,44	0,99
	15:00	2,93	2,49	0,41	0,03	1							1		0,44	0,99
	16:00	2,77	2,32	0,42	0,03	1							1		0,44	0,99
	17:00	2,80	2,38	0,39	0,03	1							1		0,44	0,99
	18:00	2,97	2,55	0,39	0,03	1							1		0,44	0,99
	19:00	2,97	2,53	0,42	0,03	1							1		0,44	0,99
	20:00	3,24	2,83	0,38	0,03	1							1		0,44	0,99
	21:00	3,39	3,23	0,13	0,03	1						1	1		0,44	0,99
	22:00	3,13	2,80	0,29	0,03	1						1	1		0,44	0,99
	23:00	2,80	2,37	0,40	0,03	1							1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,56	2,11	0,42	0,03	1						1			0,44	0,92
	01:00	2,30	1,84	0,42	0,03	1						1			0,44	0,92
	02:00	2,19	1,73	0,42	0,03	1									0,44	0,85
	03:00	2,11	1,66	0,42	0,03	1									0,44	0,84
	04:00	2,05	1,60	0,42	0,03	1									0,44	0,82
	05:00	2,08	1,63	0,42	0,03	1									0,44	0,83
	06:00	2,07	1,62	0,42	0,03	1									0,44	0,83
	07:00	2,31	1,86	0,42	0,03	1									0,44	0,88
	08:00	2,50	2,05	0,42	0,03	1						1			0,44	0,98
	09:00	2,59	2,14	0,42	0,03	1						1			0,43	0,87
	10:00	2,65	2,20	0,42	0,03	1	1								0,44	0,83
	11:00	2,74	2,29	0,42	0,03	1	1								0,44	0,82
	12:00	2,86	2,41	0,42	0,03	1	1								0,44	0,89
	13:00	2,92	2,47	0,42	0,03	1	1								0,44	0,93
	14:00	2,71	2,28	0,40	0,03	1	1					1			0,42	0,84
	15:00	2,59	2,14	0,42	0,03		1					1			0,44	0,99
	16:00	2,46	2,01	0,42	0,03		1					1			0,44	0,98
	17:00	2,61	2,16	0,42	0,03		1					1			0,44	0,99
	18:00	2,84	2,39	0,42	0,03		1					1			0,44	0,99
	19:00	2,90	2,45	0,42	0,03		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,21	2,76	0,42	0,03		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,27	2,82	0,42	0,03		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	2,98	2,55	0,41	0,02		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	2,77	2,34	0,41	0,02		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,41	1,96	0,42	0,03		1					1			0,44	0,81
	01:00	2,23	1,78	0,42	0,03		1								0,44	0,86
	02:00	2,13	1,68	0,42	0,03		1								0,44	0,84
	03:00	2,06	1,60	0,42	0,03		1								0,44	0,82
	04:00	2,05	1,60	0,42	0,03		1								0,44	0,82
	05:00	2,04	1,58	0,42	0,03		1								0,44	0,82
	06:00	2,15	1,70	0,42	0,03		1								0,44	0,84
	07:00	2,42	2,01	0,38	0,03		1					1			0,44	0,98
	08:00	2,60	2,19	0,40	0,02		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,79	2,37	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	2,74	2,32	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	11:00	2,72	2,30	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	12:00	2,82	2,40	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	13:00	2,95	2,54	0,41	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	2,31	1,98	0,32	0,00		1				1	1			0,37	0,77
	15:00	2,86	2,64	0,21	0,00	1	1				1	1			0,33	0,58
	16:00	2,69	2,26	0,42	0,01	1	1								0,44	0,79
	17:00	2,75	2,33	0,41	0,01	1	1					1			0,43	0,86
	18:00	2,90	2,48	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,07	2,65	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,26	2,84	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,46	3,06	0,41	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,18	2,77	0,40	0,00	1					1	1	1		0,44	0,99
	23:00	2,88	2,48	0,40	0,00	1						1	1		0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή 14:45 λόγω trip της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,52	2,16	0,37	0,00	1						1			0,44	0,92
	01:00	2,33	2,01	0,31	0,00	1						1			0,44	0,98
	02:00	2,17	1,78	0,39	0,00	1						1			0,44	0,88
	03:00	2,11	1,70	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	04:00	2,12	1,70	0,42	0,00	1									0,44	0,84
	05:00	2,08	1,66	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	06:00	2,22	1,80	0,42	0,00	1									0,44	0,86
	07:00	2,46	2,04	0,42	0,00	1						1			0,44	0,98
	08:00	2,71	2,29	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,88	2,46	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,90	2,48	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,90	2,48	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,95	2,56	0,39	0,00	1						1			0,44	0,99
	13:00	3,02	2,65	0,37	0,00	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,00	2,61	0,39	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	15:00	2,76	2,35	0,40	0,00	1					1				0,44	0,97
	16:00	2,69	2,28	0,42	0,00	1					1				0,44	0,96
	17:00	2,65	2,23	0,42	0,00	1					1				0,44	0,95
	18:00	2,88	2,47	0,42	0,00	1					1				0,44	0,98
	19:00	3,08	2,66	0,42	0,00	1					1				0,44	0,99
	20:00	3,26	2,84	0,42	0,00	1					1			1	0,44	0,99
	21:00	3,42	3,00	0,42	0,01	1					1			1	0,44	0,99
	22:00	3,17	2,76	0,40	0,01	1					1			1	0,44	0,96
	23:00	2,88	2,50	0,38	0,00	1					1			1	0,44	0,88

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,53	2,20	0,33	0,00	1					1				0,44	0,93
	01:00	2,30	1,96	0,33	0,01	1					1				0,44	0,86
	02:00	2,16	1,90	0,25	0,01	1					1				0,44	0,78
	03:00	2,13	1,95	0,18	0,00	1									0,44	0,84
	04:00	2,15	1,81	0,34	0,00	1					1				0,44	0,79
	05:00	2,12	1,70	0,42	0,01	1									0,44	0,84
	06:00	2,24	1,81	0,42	0,01	1									0,44	0,86
	07:00	2,45	2,03	0,42	0,01	1					1				0,44	0,91
	08:00	2,67	2,25	0,41	0,01	1					1				0,44	0,95
	09:00	2,80	2,38	0,41	0,00	1					1				0,44	0,98
	10:00	2,91	2,52	0,40	0,00	1					1				0,44	0,98
	11:00	2,97	2,67	0,30	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	12:00	3,03	2,74	0,05	0,25	1					1	1			0,44	0,92
	13:00	3,03	2,58	0,05	0,40	1					1	1			0,44	0,91
	14:00	2,92	2,48	0,05	0,40	1						1			0,44	0,94
	15:00	2,81	2,27	0,05	0,50	1						1			0,44	0,98
	16:00	2,76	2,31	0,05	0,41	1						1			0,44	0,98
	17:00	2,83	2,37	0,05	0,41	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,97	2,42	0,05	0,50	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,15	2,70	0,04	0,41	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,33	2,88	0,04	0,41	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,61	3,16	0,04	0,40	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,34	2,90	0,04	0,40	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	3,04	2,59	0,04	0,41	1					1	1			0,44	0,92

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,65	2,59	0,04	0,01	1					1	1			0,44	0,89
	01:00	2,46	2,42	0,04	0,00	1					1	1			0,44	0,76
	02:00	2,29	2,24	0,04	0,01	1					1	1			0,43	0,82
	03:00	2,24	2,19	0,04	0,01	1						1			0,44	0,98
	04:00	2,22	2,17	0,04	0,01	1						1			0,44	0,97
	05:00	2,13	2,08	0,04	0,01	1						1			0,44	0,91
	06:00	2,31	2,26	0,04	0,00	1						1			0,44	0,98
	07:00	2,58	2,54	0,04	0,00	1						1			0,44	0,99
	08:00	2,73	2,69	0,04	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,93	2,90	0,03	0,00	1	1								0,44	0,95
	10:00	2,97	2,96	0,01	0,00	1	1								0,44	0,94
	11:00	3,07	3,07	0,00	0,00	1	1								0,44	0,98
	12:00	3,17	3,17	0,00	0,00	1	1								0,44	0,99
	13:00	3,12	3,12	0,01	0,00	1	1								0,44	0,99
	14:00	3,17	3,16	0,01	0,00	1	1								0,44	0,98
	15:00	3,01	2,99	0,02	0,00	1	1								0,44	0,97
	16:00	2,96	2,94	0,02	0,00	1	1								0,44	0,94
	17:00	2,98	2,95	0,02	0,00	1	1								0,44	0,95
	18:00	3,20	3,18	0,02	0,00	1	1								0,44	0,98
	19:00	3,35	3,32	0,03	0,00	1	1								0,44	0,99
	20:00	3,52	3,48	0,04	0,00	1	1								0,44	0,99
	21:00	3,76	3,66	0,10	0,00	1	1								0,44	0,99
	22:00	3,49	3,30	0,19	0,00	1	1								0,44	0,99
	23:00	3,11	2,95	0,16	0,00	1	1								0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,80	2,68	0,12	0,00	1	1								0,44	0,85
	01:00	2,50	2,41	0,09	0,00	1	1								0,42	0,67
	02:00	2,43	2,40	0,03	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,33	2,29	0,04	0,00		1					1			0,44	0,98
	04:00	2,31	2,26	0,05	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,31	2,24	0,07	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,34	2,27	0,07	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,54	2,39	0,15	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,76	2,57	0,19	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,96	2,78	0,18	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,03	2,84	0,19	0,00		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,11	2,85	0,25	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,14	2,75	0,39	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	13:00	3,22	2,89	0,32	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,16	2,85	0,31	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	15:00	3,05	2,80	0,24	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	16:00	2,98	2,61	0,36	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	17:00	3,03	2,61	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	18:00	3,24	2,82	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	19:00	3,40	2,98	0,41	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	20:00	3,46	3,03	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	21:00	3,68	3,25	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,43	3,06	0,37	0,00		1				1	1			0,43	0,99
	23:00	3,07	2,80	0,27	0,00		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	2,61	0,24	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	01:00	2,56	2,33	0,23	0,00		1				1	1			0,44	0,95
	02:00	2,40	2,17	0,22	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,34	2,12	0,22	0,00		1					1			0,44	0,98
	04:00	2,29	2,04	0,25	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,28	2,02	0,27	0,00		1					1			0,44	0,97
	06:00	2,35	2,01	0,34	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,54	2,17	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,79	2,41	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,98	2,60	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,04	2,67	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,11	2,74	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,24	2,86	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	13:00	3,31	2,94	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,29	2,91	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	15:00	3,10	2,73	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	16:00	3,00	2,62	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	17:00	3,07	2,70	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	18:00	3,19	2,82	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	19:00	3,32	2,94	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	20:00	3,51	3,14	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	21:00	3,74	3,37	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,49	3,12	0,38	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	3,25	2,87	0,38	0,00		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,99	2,62	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	01:00	2,70	2,33	0,37	0,00		1					1			0,44	0,98
	02:00	2,50	2,12	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,41	2,03	0,38	0,01		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,36	1,98	0,38	0,01		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,36	1,97	0,38	0,01		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,38	1,99	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,55	2,17	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,73	2,35	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,90	2,52	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,05	2,67	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,13	2,75	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,23	2,85	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	13:00	3,35	2,98	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,28	2,91	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	15:00	3,07	2,69	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	16:00	2,97	2,59	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	17:00	3,05	2,67	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	18:00	3,14	2,77	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	19:00	3,26	2,89	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	20:00	3,34	2,96	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	21:00	3,49	3,12	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,37	2,99	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	3,18	2,80	0,37	0,01		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,00	2,62	0,37	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	01:00	2,66	2,29	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,63	2,25	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,45	2,07	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,43	2,05	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,43	2,06	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,42	2,05	0,36	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,56	2,18	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,79	2,42	0,37	0,01		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,00	2,63	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,03	2,71	0,31	0,01		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,22	2,92	0,31	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,32	3,10	0,23	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	13:00	3,49	3,25	0,24	0,00	1	1								0,44	0,99
	14:00	3,44	3,13	0,30	0,01	1	1								0,44	0,99
	15:00	3,29	3,00	0,28	0,01	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,22	2,86	0,36	0,00	1	1								0,44	0,99
	17:00	3,18	2,80	0,37	0,01	1	1								0,44	0,99
	18:00	3,27	2,89	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	19:00	3,44	3,06	0,37	0,01	1	1								0,44	0,99
	20:00	3,57	3,19	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	21:00	3,82	3,44	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	22:00	3,65	3,28	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	23:00	3,33	2,96	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,93	2,56	0,37	0,00	1	1								0,43	0,92
	01:00	2,68	2,31	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,56	2,19	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,42	2,05	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,40	2,03	0,38	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,38	2,01	0,37	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,44	2,07	0,37	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,66	2,28	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,90	2,53	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,13	2,75	0,37	0,00		1				1				0,44	0,98
	10:00	3,30	2,92	0,37	0,01		1	1							0,44	0,98
	11:00	3,41	3,05	0,36	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	12:00	3,42	2,75	0,37	0,30		1	1							0,44	0,98
	13:00	3,44	2,66	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	14:00	3,47	2,70	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	15:00	3,38	2,61	0,37	0,40		1	1							0,44	0,97
	16:00	3,31	2,53	0,37	0,40		1	1							0,44	0,97
	17:00	3,41	2,64	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	18:00	3,48	2,71	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	19:00	3,70	2,93	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,77	2,90	0,37	0,50		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,09	3,21	0,37	0,50		1	1							0,43	0,99
	22:00	3,85	3,08	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	23:00	3,52	2,75	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,10	2,71	0,38	0,01		1	1							0,44	0,98
	01:00	2,85	2,47	0,38	0,00		1	1							0,44	0,93
	02:00	2,65	2,30	0,35	0,00		1					1			0,41	0,86
	03:00	2,51	2,14	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,48	2,10	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,44	2,06	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,52	2,14	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,84	2,47	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,11	2,73	0,37	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	09:00	3,32	2,94	0,37	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,45	3,08	0,37	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,49	3,11	0,37	0,01		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,56	2,82	0,37	0,37		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,69	2,91	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,63	2,85	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,46	2,68	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	16:00	3,38	2,61	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	17:00	3,44	2,64	0,39	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,41	2,59	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98
	19:00	3,47	2,64	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,62	2,80	0,42	0,41		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,01	3,00	0,42	0,60		1	1							0,44	0,99
	22:00	3,76	2,94	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	23:00	3,45	2,63	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 12/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,16	2,73	0,42	0,01		1	1							0,44	0,98
	01:00	2,91	2,49	0,42	0,00		1	1							0,44	0,95
	02:00	2,71	2,29	0,42	0,00		1	1							0,44	0,86
	03:00	2,63	2,21	0,42	0,00			1				1			0,44	0,96
	04:00	2,51	2,09	0,42	0,00			1				1			0,44	0,99
	05:00	2,47	2,05	0,42	0,00			1				1			0,44	0,99
	06:00	2,63	2,21	0,42	0,00			1				1			0,44	0,98
	07:00	2,85	2,43	0,42	0,00	1		1							0,44	0,94
	08:00	3,03	2,61	0,42	0,00	1		1							0,44	0,98
	09:00	3,26	2,82	0,42	0,02	1		1							0,44	0,99
	10:00	3,36	3,05	0,30	0,02	1		1							0,44	0,99
	11:00	3,43	3,39	0,05	0,00	1		1							0,44	0,99
	12:00	3,57	3,48	0,09	0,00	1		1							0,44	0,99
	13:00	3,59	3,17	0,42	0,00	1		1							0,44	0,98
	14:00	3,60	3,18	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,46	3,04	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,42	3,00	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,47	3,06	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,57	3,15	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,64	3,22	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,74	3,32	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,03	3,62	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	22:00	3,92	3,50	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	23:00	3,59	3,17	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,17	2,75	0,42	0,00		1	1							0,43	0,99
	01:00	2,88	2,46	0,42	0,00		1					1			0,44	0,95
	02:00	2,76	2,34	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,59	2,17	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,56	2,14	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,56	2,14	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,61	2,19	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,84	2,42	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,07	2,67	0,39	0,00		1	1							0,41	0,93
	09:00	3,26	2,84	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,32	2,90	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,35	2,94	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,52	3,10	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,53	3,11	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,58	3,16	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,40	2,99	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,29	2,87	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,31	2,89	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,38	2,96	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,48	3,06	0,42	0,00		1	1							0,43	0,99
	20:00	3,66	3,25	0,42	0,00		1	1					1		0,44	0,99
	21:00	3,83	3,42	0,42	0,00		1	1					1		0,44	0,99
	22:00	3,65	3,24	0,42	0,00		1	1					1		0,44	0,99
	23:00	3,36	2,95	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	2,61	0,42	0,00		1	1				1			0,43	0,94
	01:00	2,76	2,34	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,53	2,12	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,45	2,03	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,40	1,98	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,39	1,98	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,62	2,20	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,77	2,35	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,03	2,61	0,42	0,00		1					1			0,43	0,99
	10:00	3,16	2,74	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	11:00	3,14	2,72	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	12:00	3,24	2,47	0,42	0,35		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,39	2,58	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99
	14:00	3,39	2,57	0,41	0,40		1					1			0,44	0,99
	15:00	3,23	2,42	0,41	0,40		1					1			0,44	0,99
	16:00	3,09	2,11	0,41	0,56		1					1			0,44	0,98
	17:00	3,12	2,10	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	18:00	3,21	2,19	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	19:00	3,44	2,17	0,42	0,85		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,57	2,25	0,42	0,90		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,73	2,41	0,42	0,90		1					1			0,44	0,99
	22:00	3,52	2,20	0,42	0,90		1					1			0,44	0,99
	23:00	3,21	2,14	0,42	0,64		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Έγινε αύξηση του προγράμματος του ΥΒΣ λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,87	1,95	0,42	0,50		1					1			0,44	0,98
	01:00	2,64	1,72	0,42	0,50		1								0,44	0,95
	02:00	2,48	2,05	0,42	0,01		1					1			0,44	0,98
	03:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,97
	04:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,96
	05:00	2,28	1,86	0,42	0,00		1					1			0,44	0,93
	06:00	2,28	1,86	0,42	0,00		1					1			0,44	0,92
	07:00	2,55	2,13	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	08:00	2,68	2,27	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	2,86	2,35	0,42	0,09		1					1			0,44	0,99
	10:00	2,99	2,17	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,13	2,23	0,42	0,48		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,17	2,16	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,28	2,27	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	14:00	3,19	2,17	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	15:00	2,93	1,92	0,42	0,60		1					1			0,44	0,97
	16:00	2,87	1,85	0,42	0,60		1					1			0,44	0,95
	17:00	2,92	1,91	0,42	0,60		1					1			0,44	0,95
	18:00	3,07	2,05	0,42	0,60		1					1			0,44	0,98
	19:00	3,17	2,16	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,23	2,21	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,47	2,45	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	22:00	3,31	2,29	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	23:00	2,96	2,13	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω δυνατότητας παραγωγής του ΥΒΣ, σε συνεννόηση με το ΤΣΠ, μπήκε σε λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,73	2,29	0,42	0,02		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,47	2,05	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,36	1,94	0,42	0,00		1					1			0,44	0,97
	03:00	2,32	1,89	0,42	0,00		1					1			0,44	0,94
	04:00	2,27	1,85	0,42	0,00		1					1			0,44	0,91
	05:00	2,29	1,87	0,42	0,00		1								0,44	0,87
	06:00	2,34	1,92	0,42	0,00		1								0,44	0,84
	07:00	2,61	2,19	0,42	0,00		1					1			0,44	0,91
	08:00	2,82	1,92	0,42	0,48		1					1			0,44	0,97
	09:00	2,96	1,74	0,42	0,80		1								0,44	0,98
	10:00	2,98	1,71	0,42	0,85		1								0,44	0,99
	11:00	3,14	1,80	0,42	0,91		1								0,44	0,99
	12:00	3,19	1,77	0,42	1,00		1								0,44	0,99
	13:00	3,24	1,82	0,42	1,00		1								0,44	0,99
	14:00	3,28	1,75	0,42	1,11		1								0,44	0,98
	15:00	3,14	1,67	0,42	1,05		1								0,44	0,98
	16:00	2,93	1,52	0,42	1,00		1								0,44	0,96
	17:00	3,04	1,62	0,42	1,00		1								0,44	0,98
	18:00	3,17	1,56	0,42	1,20		1								0,44	0,97
	19:00	3,34	1,66	0,42	1,26		1								0,44	0,98
	20:00	3,43	1,56	0,42	1,45		1								0,44	0,97
	21:00	3,68	2,06	0,42	1,20		1						1		0,44	0,98
	22:00	3,39	1,96	0,42	1,00		1						1		0,44	0,98
	23:00	3,04	1,76	0,42	0,85		1								0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Σε συνεννόηση με τον ΤΣΠ και τον ΥΒΣ, ο ΥΒΣ εντάχθηκε με μεγαλύτερη ωριαία παραγωγή

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	1,98	0,42	0,41		1					1			0,44	0,97
	01:00	2,52	1,70	0,42	0,40		1								0,44	0,92
	02:00	2,37	1,94	0,42	0,01		1				1				0,44	0,89
	03:00	2,33	1,91	0,42	0,00		1				1				0,44	0,88
	04:00	2,21	1,80	0,41	0,00		1								0,44	0,85
	05:00	2,23	1,81	0,42	0,00		1								0,44	0,86
	06:00	2,29	1,87	0,42	0,00		1								0,44	0,87
	07:00	2,57	1,76	0,42	0,39		1								0,43	0,93
	08:00	2,82	1,90	0,42	0,50		1								0,44	0,97
	09:00	3,02	2,10	0,42	0,50		1					1			0,44	0,98
	10:00	3,09	2,07	0,42	0,60		1					1			0,44	0,98
	11:00	3,22	2,20	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,35	2,23	0,42	0,70		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,37	2,25	0,42	0,70		1					1			0,44	0,99
	14:00	3,29	2,26	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	15:00	3,20	2,28	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	16:00	3,10	2,18	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	17:00	3,14	2,13	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	18:00	3,29	2,27	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	19:00	3,46	2,44	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,59	2,57	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,79	2,77	0,42	0,60		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,61	2,69	0,42	0,50		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	3,22	2,30	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,93	2,49	0,42	0,02		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,67	2,25	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,48	2,10	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,42	2,03	0,39	0,00		1					1			0,44	0,98
	04:00	2,39	1,98	0,41	0,00		1					1			0,43	0,98
	05:00	2,37	2,02	0,35	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,41	2,10	0,30	0,00		1					1			0,44	0,97
	07:00	2,64	2,30	0,34	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,96	2,48	0,38	0,10		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,17	2,42	0,35	0,40		1					1			0,44	0,99
	10:00	3,22	2,42	0,40	0,40		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,34	2,57	0,37	0,41		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,55	2,78	0,36	0,41		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,56	2,68	0,37	0,50		1				1	1			0,44	0,99
	14:00	3,50	2,60	0,39	0,51		1					1			0,44	0,99
	15:00	3,38	2,45	0,42	0,51		1					1			0,44	0,99
	16:00	3,24	2,32	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	17:00	3,27	2,35	0,41	0,50		1					1			0,43	0,99
	18:00	3,34	2,42	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	19:00	3,51	2,59	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,67	2,75	0,42	0,50		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,95	2,93	0,42	0,60		1				1	1			0,44	0,99
	22:00	3,72	2,79	0,42	0,50		1				1	1			0,44	0,99
	23:00	3,39	2,67	0,42	0,30		1				1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 19/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,05	2,63	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,82	2,40	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,67	2,25	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,58	2,16	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,46	2,04	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,47	2,05	0,42	0,01		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,54	2,16	0,38	0,01		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,73	2,49	0,22	0,01		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,01	2,76	0,24	0,01		1					1			0,44	0,97
	09:00	3,27	3,04	0,23	0,01		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,46	3,23	0,22	0,01		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,57	3,04	0,17	0,36		1	1							0,44	0,98
	12:00	3,71	3,12	0,19	0,40		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,85	3,06	0,28	0,50		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,86	2,91	0,34	0,61		1	1							0,44	0,98
	15:00	3,81	2,82	0,20	0,80		1	1							0,32	0,97
	16:00	3,68	2,74	0,23	0,70		1	1							0,24	0,98
	17:00	3,70	2,76	0,23	0,70		1	1							0,24	0,98
	18:00	3,78	2,74	0,23	0,80		1	1							0,24	0,98
	19:00	3,78	3,51	0,23	0,04		1	1					1		0,24	0,99
	20:00	3,97	3,72	0,25	0,00		1	1					1		0,25	0,99
	21:00	4,19	3,77	0,42	0,00		1	1	1				1		0,44	0,99
	22:00	4,03	3,61	0,42	0,00		1	1					1		0,44	0,99
	23:00	3,68	3,26	0,42	0,00			1	1							0,44

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,35	2,93	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	01:00	3,11	2,69	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	02:00	2,85	2,43	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,79	2,37	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,67	2,25	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,65	2,23	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,64	2,22	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,61	2,19	0,42	0,00		1					1			0,44	0,89
	08:00	3,30	2,88	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	09:00	3,51	3,09	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,73	3,31	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,89	3,10	0,42	0,36		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,94	3,02	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	13:00	4,11	3,19	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	14:00	4,17	3,25	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,94	3,02	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,85	3,03	0,41	0,40		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,87	3,24	0,23	0,40		1	1							0,44	0,98
	18:00	3,86	3,05	0,42	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	19:00	4,01	3,19	0,42	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	20:00	4,13	3,31	0,42	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	21:00	4,28	3,46	0,42	0,40		1	1	1				1		0,44	0,99
	22:00	4,03	3,60	0,42	0,01		1	1					1		0,44	0,99
	23:00	3,70	3,28	0,42	0,00			1	1					1		0,44

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 21/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,38	2,96	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	01:00	3,14	2,72	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	02:00	2,92	2,50	0,42	0,00		1	1							0,44	0,97
	03:00	2,81	2,39	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,71	2,29	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,70	2,28	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,76	2,34	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,50	2,13	0,36	0,00		1					1			0,43	0,88
	08:00	3,30	2,91	0,39	0,00		1	1							0,44	0,99
	09:00	3,59	3,19	0,40	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,67	3,26	0,41	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	11:00	3,81	3,39	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	12:00	3,92	3,50	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	13:00	3,98	3,56	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	14:00	4,00	3,59	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	15:00	3,87	3,45	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	16:00	3,69	3,28	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	17:00	3,69	3,27	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,77	3,36	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,80	3,38	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,89	3,47	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	21:00	4,03	3,61	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	22:00	3,79	3,37	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	23:00	3,56	3,14	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,25	2,83	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	01:00	2,97	2,55	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	02:00	2,79	2,36	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,66	2,24	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,58	2,16	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,54	2,12	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,55	2,13	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,73	2,32	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,94	2,52	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,98
	09:00	3,06	2,27	0,42	0,38		1					1			0,44	0,98
	10:00	3,10	2,28	0,42	0,40		1					1			0,44	0,99
	11:00	3,28	2,30	0,42	0,56		1					1			0,44	0,99
	12:00	3,36	2,34	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	13:00	3,54	2,35	0,42	0,78		1					1			0,44	0,99
	14:00	3,43	2,22	0,42	0,80		1					1			0,44	0,99
	15:00	3,25	2,03	0,42	0,80		1					1			0,44	0,99
	16:00	3,01	2,00	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	17:00	3,10	2,09	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	18:00	3,33	2,31	0,41	0,60		1					1			0,43	0,99
	19:00	3,38	2,36	0,41	0,60		1					1			0,44	0,99
	20:00	3,45	2,44	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99
	21:00	3,68	2,48	0,42	0,78		1					1			0,44	0,99
	22:00	3,58	2,36	0,42	0,80		1					1			0,44	0,99
	23:00	3,31	2,29	0,42	0,60		1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,97	2,14	0,42	0,41		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,72	2,16	0,42	0,14		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,51	2,09	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,43	2,00	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,38	1,95	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,38	1,96	0,42	0,00		1					1			0,43	0,98
	06:00	2,44	2,01	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,66	2,24	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,97	2,55	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	09:00	3,12	2,70	0,42	0,00		1				1	1			0,43	0,99
	10:00	3,25	2,83	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	11:00	3,43	3,00	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,55	2,94	0,42	0,20		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,59	2,77	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,65	2,83	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,52	2,70	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,39	2,57	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98
	17:00	3,42	2,61	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98
	18:00	3,62	2,60	0,42	0,60		1	1							0,44	0,98
	19:00	3,72	2,50	0,42	0,80		1	1							0,44	0,97
	20:00	3,88	2,47	0,42	1,00		1	1							0,44	0,96
	21:00	4,16	2,75	0,42	1,00		1	1							0,44	0,99
	22:00	3,91	2,52	0,42	0,97		1	1							0,44	0,98
	23:00	3,54	2,52	0,42	0,60		1	1							0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,12	2,68	0,42	0,02		1	1							0,44	0,98
	01:00	2,89	2,47	0,42	0,00		1	1							0,44	0,95
	02:00	2,73	2,31	0,42	0,00		1					1			0,43	0,92
	03:00	2,60	2,18	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,53	2,11	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,52	2,11	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,59	2,18	0,41	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,88	2,47	0,41	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,13	2,79	0,33	0,00		1	1							0,44	0,97
	09:00	3,34	3,07	0,27	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,47	3,25	0,23	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,61	3,43	0,17	0,01		1	1				1			0,44	0,99
	12:00	3,63	3,09	0,18	0,36		1	1							0,44	0,98
	13:00	3,79	3,11	0,27	0,41		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,69	2,94	0,35	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,60	3,08	0,11	0,40		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,56	2,91	0,25	0,40		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,56	2,74	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,76	2,74	0,42	0,60		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,85	2,63	0,42	0,80		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,99	2,76	0,42	0,81		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,23	2,81	0,42	1,00		1	1							0,44	0,99
	22:00	3,91	2,68	0,42	0,81		1	1							0,44	0,99
	23:00	3,59	2,68	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,29	2,86	0,42	0,01		1	1							0,44	0,99
	01:00	3,09	2,67	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	02:00	2,93	2,51	0,42	0,00		1	1							0,44	0,97
	03:00	2,78	2,36	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,70	2,28	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,68	2,26	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,71	2,29	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,93	2,51	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,27	2,87	0,40	0,00		1	1				1			0,44	0,98
	09:00	3,48	3,13	0,35	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,65	3,30	0,35	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,79	3,47	0,32	0,00		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,93	3,24	0,33	0,37		1	1							0,44	0,99
	13:00	4,08	3,34	0,34	0,40		1	1							0,44	0,99
	14:00	4,08	3,35	0,34	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,87	3,06	0,41	0,40		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,83	3,03	0,40	0,40		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,89	3,08	0,41	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	4,09	3,27	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	19:00	4,13	3,62	0,42	0,09		1	1					1		0,44	0,99
	20:00	4,34	3,67	0,42	0,25		1	1					1		0,44	0,99
	21:00	4,50	3,69	0,41	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	22:00	4,32	3,53	0,39	0,40		1	1	1				1		0,44	0,99
	23:00	4,12	3,41	0,39	0,33		1	1	1				1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 26/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,75	3,33	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	01:00	3,44	3,02	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	02:00	3,22	2,80	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	03:00	3,13	2,71	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	04:00	3,04	2,62	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	05:00	2,98	2,56	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	06:00	3,04	2,62	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	07:00	3,18	2,76	0,41	0,00		1	1							0,44	0,99
	08:00	3,42	3,02	0,40	0,00		1	1							0,44	0,99
	09:00	3,88	3,51	0,36	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	10:00	3,99	3,64	0,34	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	11:00	4,17	3,77	0,40	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	12:00	4,36	3,94	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	13:00	4,46	4,04	0,41	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	14:00	4,54	4,11	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	15:00	4,34	3,92	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	16:00	4,27	3,85	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	17:00	4,19	3,77	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	18:00	4,40	3,98	0,42	0,00	1	1	1				1			0,44	0,99
	19:00	4,47	4,05	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	20:00	4,67	4,25	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	21:00	4,92	4,50	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	22:00	4,76	4,35	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	23:00	4,44	4,02	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 27/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,20	3,78	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	01:00	3,88	3,46	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	02:00	3,63	3,21	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	03:00	3,48	3,06	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	04:00	3,38	2,96	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	05:00	3,31	2,89	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	06:00	3,35	2,93	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	07:00	3,52	3,10	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	08:00	3,77	3,35	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	09:00	4,05	3,63	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	10:00	4,19	3,77	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	11:00	4,42	4,00	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	12:00	4,60	4,18	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	13:00	4,74	4,32	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	14:00	4,87	4,48	0,39	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	15:00	4,86	4,47	0,39	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	16:00	4,83	4,44	0,40	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	17:00	4,73	4,32	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	18:00	4,86	4,44	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	19:00	4,87	4,45	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	20:00	4,90	4,48	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	21:00	5,18	4,76	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	22:00	4,99	4,58	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	23:00	4,69	4,27	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,42	4,00	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	01:00	4,11	3,69	0,42	0,00	1		1			1	1			0,44	0,99
	02:00	3,79	3,38	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	03:00	3,61	3,20	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	04:00	3,52	3,10	0,42	0,00	1		1				1			0,44	0,99
	05:00	3,43	3,01	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	06:00	3,42	3,00	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	07:00	3,55	3,14	0,42	0,00	1		1							0,44	0,99
	08:00	3,69	3,28	0,41	0,00	1		1			1				0,44	0,99
	09:00	3,98	3,57	0,41	0,00	1	1	1			1				0,44	0,96
	10:00	4,09	3,68	0,41	0,00	1		1			1				0,44	0,99
	11:00	4,18	3,46	0,42	0,30	1		1			1				0,44	0,99
	12:00	4,43	3,62	0,42	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	13:00	4,54	3,72	0,41	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	14:00	4,56	3,75	0,41	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	15:00	4,37	3,56	0,42	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	16:00	4,34	3,53	0,41	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	17:00	4,44	3,62	0,42	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	18:00	4,42	3,61	0,42	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	19:00	4,39	3,57	0,42	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	20:00	4,39	3,58	0,42	0,40	1		1			1				0,44	0,99
	21:00	4,55	3,69	0,42	0,45	1		1			1				0,44	0,99
	22:00	4,39	3,52	0,42	0,45	1		1			1				0,44	0,99
	23:00	4,09	3,22	0,42	0,45	1		1			1				0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η G2 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Μετά από αίτημα της ΔΕΗΑΝ ο ΥΒΣ λειτουργήσε από τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 29/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,80	2,93	0,42	0,45	1		1			1				0,44	0,99
	01:00	3,46	2,59	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	02:00	3,32	2,45	0,42	0,45	1		1							0,44	0,98
	03:00	3,18	2,31	0,42	0,45	1						1			0,44	0,99
	04:00	3,02	2,16	0,42	0,45	1						1			0,44	0,99
	05:00	3,04	2,17	0,42	0,45	1		1				1			0,43	0,98
	06:00	2,97	2,10	0,42	0,45			1				1			0,44	0,99
	07:00	3,08	2,21	0,42	0,45			1				1			0,44	0,99
	08:00	3,20	2,33	0,42	0,45			1				1			0,44	0,99
	09:00	3,44	2,57	0,42	0,45			1			1	1			0,44	0,99
	10:00	3,60	2,74	0,41	0,45			1			1	1			0,44	0,99
	11:00	3,77	2,90	0,41	0,45	1		1							0,44	0,98
	12:00	3,99	3,13	0,41	0,45	1		1							0,44	0,99
	13:00	4,08	3,21	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	14:00	3,91	3,05	0,41	0,45	1		1							0,44	0,99
	15:00	3,79	2,93	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	16:00	3,63	2,77	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	17:00	3,61	2,74	0,41	0,45	1		1							0,44	0,99
	18:00	3,66	2,79	0,41	0,45	1		1							0,44	0,99
	19:00	3,72	2,86	0,41	0,45	1		1							0,44	0,99
	20:00	3,74	2,87	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	21:00	3,92	3,05	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	22:00	3,84	2,97	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99
	23:00	3,45	2,58	0,42	0,45	1		1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μετά από αίτημα της ΔΕΗΑΝ ο ΥΒΣ λειτούργησε όλη μέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 30/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,25	2,38	0,42	0,45	1		1							0,44	0,98
	01:00	3,01	2,13	0,42	0,46	1		1							0,44	0,87
	02:00	2,81	1,95	0,41	0,45	1						1			0,43	0,91
	03:00	2,72	1,85	0,42	0,45	1						1			0,44	0,98
	04:00	2,66	1,56	0,42	0,68	1									0,44	0,95
	05:00	2,66	1,54	0,42	0,70	1									0,44	0,95
	06:00	2,72	1,61	0,41	0,70	1									0,44	0,96
	07:00	2,95	1,83	0,42	0,70	1						1			0,44	0,98
	08:00	3,16	2,05	0,42	0,70	1						1			0,44	0,99
	09:00	3,38	2,26	0,42	0,70	1						1			0,44	0,99
	10:00	3,57	2,45	0,42	0,70	1						1			0,44	0,99
	11:00	3,64	2,57	0,34	0,73	1						1			0,44	0,99
	12:00	3,91	2,66	0,35	0,90	1					1	1			0,44	0,99
	13:00	3,99	2,67	0,42	0,90	1					1	1			0,44	0,99
	14:00	3,98	2,66	0,42	0,90	1					1	1			0,44	0,99
	15:00	3,72	2,41	0,42	0,90	1					1	1			0,44	0,99
	16:00	3,73	2,41	0,42	0,90	1						1			0,44	0,99
	17:00	3,72	2,40	0,42	0,90	1						1			0,44	0,99
	18:00	3,89	2,57	0,42	0,90	1						1			0,44	0,99
	19:00	4,04	2,55	0,42	1,07	1						1			0,44	0,99
	20:00	4,22	2,55	0,42	1,25	1						1			0,44	0,99
	21:00	4,41	2,69	0,42	1,30	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	4,22	2,75	0,42	1,05	1					1	1			0,44	0,98
	23:00	3,86	2,44	0,42	1,00	1					1	1			0,44	0,91

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Μετά από αίτημα της ΔΕΗΑΝ ο ΥΒΣ λειτούργησε όλη μέρα. Πλύσιμο της G3 01:03 - 01:37 και της G1 01:37 - 02:16.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 1/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,59	2,74	0,42	0,44	1					1	1			0,44	0,98
	01:00	3,19	2,37	0,42	0,40	1					1	1			0,44	0,98
	02:00	2,86	2,04	0,42	0,40	1						1			0,43	0,96
	03:00	2,91	2,10	0,42	0,40			1				1			0,44	0,98
	04:00	2,88	2,07	0,41	0,40			1				1			0,44	0,99
	05:00	2,80	1,99	0,41	0,40			1				1			0,44	0,99
	06:00	2,82	2,00	0,42	0,40			1				1			0,44	0,99
	07:00	3,19	2,38	0,41	0,40			1				1			0,44	0,99
	08:00	3,44	2,64	0,40	0,40			1				1			0,41	0,99
	09:00	3,62	2,80	0,42	0,40			1			1	1			0,44	0,99
	10:00	3,76	2,94	0,42	0,40			1			1	1			0,44	0,99
	11:00	3,99	3,17	0,42	0,40		1	1			1	1			0,44	0,99
	12:00	4,04	3,24	0,41	0,40		1	1				1			0,44	0,99
	13:00	4,24	3,43	0,41	0,40		1	1				1			0,44	0,99
	14:00	4,20	3,41	0,39	0,40		1	1				1			0,44	0,99
	15:00	4,08	3,26	0,42	0,40		1	1				1			0,44	0,99
	16:00	4,10	3,28	0,42	0,40		1	1				1			0,44	0,99
	17:00	4,06	3,24	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	4,19	3,38	0,42	0,40		1	1			1				0,44	0,99
	19:00	4,27	3,42	0,42	0,44		1	1			1				0,44	0,99
	20:00	4,43	3,51	0,42	0,50		1	1				1			0,44	0,99
	21:00	4,63	3,71	0,42	0,50		1	1				1			0,44	0,99
	22:00	4,39	3,48	0,41	0,50		1	1				1			0,44	0,99
	23:00	4,10	3,67	0,41	0,01		1	1				1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 2/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,75	3,34	0,41	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	01:00	3,48	3,06	0,41	0,00		1	1							0,44	0,99
	02:00	3,22	2,80	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	03:00	3,10	2,69	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	04:00	3,03	2,61	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	05:00	2,91	2,49	0,42	0,00		1	1							0,44	0,96
	06:00	2,92	2,51	0,42	0,00		1	1							0,44	0,97
	07:00	3,19	2,77	0,42	0,00		1	1							0,44	0,98
	08:00	3,44	3,02	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	09:00	3,67	3,25	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,85	3,43	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	4,00	3,58	0,42	0,00		1	1			1				0,43	0,99
	12:00	4,09	3,67	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	13:00	4,17	3,75	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	14:00	4,07	3,65	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	15:00	4,01	3,60	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	16:00	3,87	3,45	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	17:00	3,82	3,41	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	18:00	3,95	3,54	0,41	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	19:00	4,05	3,64	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	20:00	4,16	3,75	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	21:00	4,39	3,97	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	22:00	4,23	3,81	0,42	0,00		1	1	1		1				0,44	0,99
	23:00	3,87	3,45	0,42	0,00		1	1	1		1				0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 3/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,44	3,02	0,42	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	01:00	3,14	2,72	0,42	0,00		1	1			1				0,43	0,97
	02:00	2,90	2,48	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	03:00	2,80	2,38	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	04:00	2,77	2,35	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	05:00	2,73	2,31	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	06:00	2,72	2,30	0,42	0,00		1				1				0,44	0,96
	07:00	2,94	2,53	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	08:00	3,25	2,83	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	09:00	3,47	3,05	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	10:00	3,63	3,22	0,42	0,00	1	1				1	1			0,44	0,97
	11:00	3,77	3,35	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	12:00	3,95	3,09	0,42	0,44	1	1								0,44	0,99
	13:00	4,02	3,10	0,42	0,50	1	1								0,44	0,99
	14:00	3,99	3,07	0,42	0,50	1	1								0,44	0,99
	15:00	3,83	3,01	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,71	2,89	0,42	0,40	1	1	1							0,44	0,99
	17:00	3,74	2,83	0,41	0,50	1	1	1							0,44	0,98
	18:00	3,86	3,04	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,05	3,23	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,17	3,36	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	21:00	4,45	3,63	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	22:00	4,27	3,45	0,42	0,40	1	1	1							0,44	0,99
	23:00	3,84	3,41	0,42	0,01	1	1									0,44

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 4/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,54	3,12	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,23	2,81	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,01	2,59	0,42	0,00	1	1				1				0,43	0,94
	03:00	2,83	2,41	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	04:00	2,79	2,37	0,42	0,00		1				1				0,44	0,98
	05:00	2,75	2,33	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	06:00	2,75	2,33	0,42	0,00		1				1				0,44	0,97
	07:00	3,04	2,62	0,42	0,00		1				1				0,44	0,91
	08:00	3,32	2,90	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,61	3,19	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	3,86	3,44	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	11:00	3,97	3,55	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	12:00	4,08	3,30	0,42	0,36	1	1								0,44	0,99
	13:00	4,14	3,32	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	14:00	4,14	3,32	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	15:00	4,03	3,21	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,93	3,11	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	17:00	3,88	3,06	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,12	3,30	0,42	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,22	3,34	0,42	0,47	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,32	3,31	0,42	0,60	1	1								0,44	0,99
	21:00	4,59	3,48	0,42	0,70	1	1								0,44	0,99
	22:00	4,34	3,51	0,42	0,41	1	1								0,44	0,99
	23:00	4,01	3,58	0,42	0,01	1	1								0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 5/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,76	3,37	0,39	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,45	3,07	0,38	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,20	2,85	0,34	0,00	1	1								0,44	0,99
	03:00	3,11	2,86	0,24	0,00	1	1								0,44	0,98
	04:00	3,00	2,75	0,25	0,00	1	1								0,44	0,96
	05:00	2,91	2,72	0,19	0,00	1	1								0,44	0,92
	06:00	2,97	2,85	0,11	0,00	1	1								0,44	0,95
	07:00	3,11	3,03	0,08	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,43	3,36	0,07	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,69	3,63	0,06	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,01	3,95	0,06	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	11:00	4,13	4,06	0,07	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,27	3,77	0,14	0,36	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,39	3,78	0,21	0,40	1	1								0,44	0,99
	14:00	4,37	3,74	0,23	0,40	1	1								0,43	0,99
	15:00	4,30	3,66	0,23	0,40	1	1								0,44	0,99
	16:00	4,10	3,46	0,24	0,40	1	1								0,44	0,99
	17:00	4,09	3,40	0,29	0,40	1	1								0,43	0,99
	18:00	4,24	3,52	0,32	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,27	3,34	0,34	0,60	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,45	3,55	0,30	0,60	1	1								0,44	0,99
	21:00	4,61	3,73	0,28	0,60	1	1								0,44	0,99
	22:00	4,38	3,72	0,26	0,40	1	1								0,44	0,99
	23:00	4,06	3,77	0,28	0,01	1	1								0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 6/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,77	3,52	0,26	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,44	3,20	0,24	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,27	3,06	0,21	0,00	1	1								0,43	0,99
	03:00	3,12	2,92	0,20	0,00	1	1								0,44	0,98
	04:00	3,08	2,74	0,33	0,01	1	1								0,44	0,98
	05:00	2,98	2,62	0,36	0,00	1	1								0,44	0,96
	06:00	2,97	2,58	0,39	0,00	1	1								0,44	0,95
	07:00	3,17	2,88	0,29	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,39	3,12	0,27	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,63	3,47	0,16	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	3,71	3,68	0,03	0,00	1	1								0,44	0,99
	11:00	3,93	3,86	0,08	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,08	3,65	0,07	0,36	1	1								0,44	0,99
	13:00	4,21	3,80	0,01	0,40	1	1								0,44	0,99
	14:00	4,08	3,59	0,09	0,40	1	1								0,44	0,99
	15:00	4,05	3,13	0,13	0,79	1	1								0,44	0,99
	16:00	3,88	3,30	0,08	0,51	1	1								0,44	0,99
	17:00	3,99	3,45	0,14	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,04	3,39	0,15	0,50	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,15	3,32	0,13	0,70	1	1								0,44	0,99
	20:00	4,18	3,66	0,12	0,41	1	1						1		0,44	0,99
	21:00	4,48	3,78	0,20	0,50	1	1						1		0,44	0,99
	22:00	4,23	4,10	0,12	0,01	1	1						1		0,44	0,99
	23:00	3,97	3,85	0,11	0,00	1	1						1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,69	3,56	0,13	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	01:00	3,37	3,22	0,14	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	02:00	3,14	2,96	0,18	0,00	1	1								0,44	0,98
	03:00	3,07	2,93	0,14	0,00	1	1								0,44	0,98
	04:00	2,98	2,90	0,09	0,00	1	1								0,44	0,96
	05:00	2,86	2,82	0,04	0,00	1	1								0,44	0,88
	06:00	2,88	2,87	0,01	0,00	1	1								0,44	0,89
	07:00	3,23	3,23	0,00	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,51	3,51	0,00	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,81	3,81	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	10:00	4,05	4,05	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	11:00	4,20	4,20	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,41	4,05	0,00	0,36	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,49	4,08	0,00	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	14:00	4,45	4,05	0,00	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	15:00	4,37	3,80	0,07	0,50	1	1					1			0,44	0,99
	16:00	4,15	3,56	0,19	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	17:00	4,23	3,59	0,24	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,31	3,57	0,35	0,40	1	1								0,44	0,99
	19:00	4,54	3,70	0,24	0,60	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	4,52	3,44	0,38	0,70	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,73	3,92	0,40	0,41	1	1					1			0,43	0,99
	22:00	4,44	3,69	0,34	0,40	1	1					1			0,44	0,99
	23:00	3,98	3,69	0,27	0,02	1	1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 8/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,63	3,39	0,25	0,00	1	1								0,44	0,99
	01:00	3,36	3,09	0,28	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,14	2,97	0,17	0,00	1	1								0,44	0,99
	03:00	3,02	2,78	0,23	0,00	1	1								0,44	0,96
	04:00	2,95	2,62	0,33	0,00	1	1								0,44	0,95
	05:00	2,89	2,55	0,35	0,00	1	1								0,44	0,92
	06:00	2,94	2,58	0,36	0,00	1	1								0,44	0,92
	07:00	3,18	2,82	0,35	0,00	1	1								0,44	0,98
	08:00	3,48	3,21	0,28	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,85	3,53	0,32	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,06	3,66	0,41	0,00	1	1								0,44	0,99
	11:00	4,26	3,97	0,29	0,00	1	1						1		0,44	0,99
	12:00	4,45	3,82	0,27	0,36	1	1						1		0,44	0,99
	13:00	4,54	3,89	0,25	0,40	1	1						1		0,44	0,99
	14:00	4,48	3,65	0,32	0,50	1	1						1		0,44	0,99
	15:00	4,40	3,68	0,32	0,40	1	1						1		0,44	0,99
	16:00	4,25	3,52	0,33	0,40	1	1						1		0,44	0,99
	17:00	4,31	3,56	0,35	0,40	1	1								0,44	0,99
	18:00	4,49	3,76	0,33	0,40	1	1				1				0,43	0,99
	19:00	4,60	3,73	0,37	0,50	1	1				1				0,44	0,99
	20:00	4,72	3,94	0,38	0,41	1	1				1				0,44	0,99
	21:00	5,01	4,24	0,36	0,41	1	1				1				0,44	0,99
	22:00	4,86	4,12	0,34	0,40	1	1				1				0,44	0,99
	23:00	4,41	3,59	0,41	0,41	1	1				1				0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	4,12	3,68	0,41	0,02	1	1				1				0,44	0,99	
	01:00	3,80	3,44	0,36	0,00	1	1								0,44	0,99	
	02:00	3,54	3,23	0,30	0,00	1	1								0,44	0,99	
	03:00	3,36	3,06	0,30	0,00	1	1								0,44	0,99	
	04:00	3,30	3,03	0,27	0,00	1	1								0,44	0,99	
	05:00	3,18	2,96	0,22	0,00	1	1								0,44	0,99	
	06:00	3,14	2,91	0,23	0,00	1	1								0,44	0,99	
	07:00	3,37	3,18	0,18	0,01	1	1								0,44	0,99	
	08:00	3,80	3,68	0,13	0,00	1	1								0,44	0,99	
	09:00	4,09	3,96	0,13	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	10:00	4,43	4,23	0,20	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	11:00	4,70	4,52	0,17	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	12:00	4,83	4,61	0,22	0,00	1	1				1				0,44	0,99	
	13:00	5,04	4,88	0,16	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	14:00	5,01	4,95	0,06	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	15:00	5,03	5,02	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	16:00	5,02	5,02	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	17:00	4,95	4,95	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	18:00	4,97	4,97	0,00	0,00	1	1				1	1			0,44	0,99	
	19:00	5,14	5,13	0,00	0,00	1	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	5,14	5,13	0,01	0,00	1	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	5,36	5,36	0,00	0,00	1	1	1					1			0,44	0,99
	22:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1	1					1			0,44	0,99
	23:00	4,81	4,81	0,00	0,00	1	1	1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,41	4,41	0,00	0,00	1	1	1				1			0,44	0,98
	01:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,98
	02:00	3,82	3,82	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	03:00	3,60	3,58	0,02	0,00	1	1								0,44	0,99
	04:00	3,51	3,29	0,23	0,00	1	1								0,44	0,99
	05:00	3,36	2,99	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	06:00	3,38	2,96	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	07:00	3,63	3,21	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	08:00	3,85	3,43	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	4,15	3,73	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,27	3,85	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	11:00	4,52	4,10	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,42	4,01	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,47	4,06	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	14:00	4,39	3,97	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	15:00	4,21	3,79	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	16:00	4,17	3,75	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	17:00	4,20	3,78	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	18:00	4,33	3,91	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	19:00	4,47	4,05	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	4,56	4,14	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,77	4,35	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	22:00	4,51	4,08	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	23:00	4,12	3,70	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 11/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,84	3,42	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	01:00	3,55	3,13	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,32	2,89	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	03:00	3,18	2,76	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	04:00	3,15	2,73	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	05:00	3,16	2,73	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	06:00	3,05	2,63	0,42	0,00	1	1								0,44	0,98
	07:00	3,26	2,84	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	08:00	3,53	3,11	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,83	3,41	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,08	3,65	0,42	0,01	1	1								0,44	0,99
	11:00	4,24	3,82	0,42	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,34	3,92	0,41	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,46	4,04	0,41	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	14:00	4,43	4,02	0,41	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	15:00	4,33	3,92	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	16:00	4,27	3,85	0,41	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	17:00	4,22	3,80	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	18:00	4,25	3,84	0,41	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	19:00	4,41	4,00	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	4,54	4,12	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,81	4,38	0,42	0,00	1	1					1	1		0,44	0,99
	22:00	4,62	4,20	0,42	0,00	1	1					1	1		0,44	0,99
	23:00	4,20	3,78	0,42	0,00	1	1						1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 12/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,90	3,51	0,38	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,60	3,29	0,30	0,01	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,43	3,17	0,25	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,23	3,02	0,21	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,14	2,81	0,33	0,00	1	1								0,42	0,98
	05:00	3,10	2,69	0,41	0,00	1	1								0,42	0,98
	06:00	3,03	2,62	0,41	0,00	1	1								0,42	0,97
	07:00	3,27	2,86	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,58	3,17	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	3,88	3,47	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	10:00	4,05	3,63	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	11:00	4,21	3,79	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	12:00	4,37	3,96	0,41	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	4,48	4,07	0,40	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	4,46	4,04	0,40	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,40	3,98	0,41	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,33	3,92	0,40	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,42	4,00	0,40	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,54	4,12	0,41	0,01	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,52	4,11	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	4,66	4,25	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	4,85	4,45	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	22:00	4,54	4,13	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	23:00	4,20	3,79	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,90	3,49	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,66	3,26	0,40	0,00	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,45	3,04	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,36	2,95	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,27	2,86	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,19	2,78	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,16	2,75	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,33	2,92	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,56	3,15	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	3,80	3,39	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	10:00	4,04	3,63	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	11:00	4,09	3,57	0,41	0,11	1	1					1			0,42	0,99
	12:00	4,30	3,59	0,41	0,30	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	4,48	3,97	0,41	0,10	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	4,49	4,09	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,29	3,88	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,20	3,80	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,30	3,89	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,44	4,03	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,44	4,03	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	4,60	4,20	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	4,84	4,44	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	22:00	4,63	4,22	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	23:00	4,33	3,92	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 14/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,05	3,64	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,69	3,28	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	02:00	3,50	3,09	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,36	2,95	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,28	2,88	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,15	2,74	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,20	2,79	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,40	3,00	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,75	3,35	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	4,01	3,60	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	10:00	4,19	3,78	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	11:00	4,41	4,00	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	12:00	4,52	4,11	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	4,66	3,72	0,41	0,53	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	4,73	3,82	0,41	0,50	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,57	3,77	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,43	3,61	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,45	3,64	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,57	3,77	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,78	3,98	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	4,85	3,94	0,41	0,50	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	5,20	4,20	0,41	0,60	1	1					1			0,42	0,99
	22:00	4,89	4,08	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	23:00	4,56	3,75	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,22	3,80	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	01:00	3,85	3,44	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,65	3,24	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,42	3,01	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,31	2,90	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,23	2,82	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,19	2,78	0,41	0,00	1	1								0,42	0,98
	07:00	3,57	3,16	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,88	3,47	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	3,45	3,12	0,32	0,01	1	1						1		0,37	0,82
	10:00	4,27	4,26	0,00	0,01	1	1				1	1	1		0,33	0,74
	11:00	4,64	4,36	0,27	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	12:00	4,97	4,19	0,41	0,37	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	5,18	4,26	0,41	0,51	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	5,14	4,22	0,41	0,51	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,91	4,09	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,78	3,97	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,77	3,96	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,83	4,02	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,93	4,11	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	5,08	4,26	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	5,37	4,55	0,41	0,41	1	1				1	1			0,42	0,99
	22:00	5,09	4,27	0,41	0,41	1	1				1	1			0,42	0,99
	23:00	4,74	3,93	0,41	0,41	1	1					1	1			0,42

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Γενική διακοπή 09:48 - 09:55. Μερική διακοπή στις 10:40 λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,34	3,91	0,41	0,02	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,99	3,57	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,70	3,28	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,48	3,06	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,37	2,95	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,34	2,92	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,34	2,91	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,53	3,13	0,39	0,01	1	1								0,40	0,99
	08:00	3,97	3,93	0,04	0,01	1	1					1			0,04	0,99
	09:00	4,26	4,21	0,04	0,01	1	1					1			0,04	0,99
	10:00	4,33	4,28	0,04	0,01	1	1					1			0,04	0,99
	11:00	4,82	4,77	0,04	0,01	1	1				1	1			0,30	0,99
	12:00	4,97	4,93	0,04	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	13:00	5,08	5,04	0,04	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	14:00	5,08	5,04	0,03	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	15:00	4,93	4,88	0,03	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	16:00	4,86	4,82	0,04	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	17:00	4,88	4,62	0,25	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	18:00	4,94	4,51	0,41	0,01	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	19:00	4,94	4,51	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	20:00	5,10	4,68	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	21:00	5,45	5,04	0,40	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	22:00	5,29	4,90	0,38	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	23:00	5,00	4,65	0,33	0,01	1	1	1							0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ 08:31-10:32 στη γραμμή P-220 που βρίσκεται το ΑΠ Περδίκι. Εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Περδίκι από τον παραγωγό 07:55-17:24.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	4,64	4,45	0,17	0,01	1	1	1							0,42	0,99	
	01:00	4,30	4,25	0,05	0,00	1	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,97	3,97	0,00	0,00	1	1									0,42	0,98
	03:00	3,74	3,74	0,00	0,00	1	1									0,42	0,99
	04:00	3,63	3,63	0,00	0,00	1	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,49	3,49	0,00	0,00	1	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1	1									0,42	0,99
	07:00	3,69	3,68	0,00	0,00	1	1							1		0,42	0,99
	08:00	4,05	4,05	0,00	0,00	1	1							1		0,42	0,99
	09:00	4,42	4,42	0,00	0,00	1	1							1		0,42	0,99
	10:00	4,88	4,88	0,00	0,00	1	1	1			1					0,42	0,99
	11:00	4,95	4,95	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	12:00	5,25	5,25	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	13:00	5,50	5,50	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	14:00	5,46	5,46	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	15:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	16:00	5,04	5,04	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	17:00	4,92	4,92	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	18:00	4,96	4,96	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	19:00	5,05	5,05	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	20:00	5,15	5,15	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	21:00	5,42	5,42	0,00	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	22:00	5,31	5,30	0,01	0,00	1	1	1			1			1		0,42	0,99
	23:00	4,77	4,76	0,01	0,00	1	1	1			1						0,42

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Δοκιμαστική λειτουργία αντλιοστασίου ΥΒΣ μετά από συντήρηση από τις 9:30 - 16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 18/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	4,44	4,43	0,01	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99	
	01:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99	
	02:00	3,89	3,88	0,00	0,01	1	1					1			0,42	0,99	
	03:00	3,66	3,65	0,00	0,01	1	1								0,42	0,99	
	04:00	3,57	3,57	0,00	0,01	1	1	1							0,42	0,99	
	05:00	3,54	3,54	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99	
	06:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99	
	07:00	3,78	3,78	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99	
	08:00	4,08	4,08	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99	
	09:00	4,39	4,39	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99	
	10:00	4,87	4,87	0,00	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99	
	11:00	4,95	4,95	0,00	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99	
	12:00	5,08	5,08	0,00	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99	
	13:00	5,37	5,37	0,00	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99	
	14:00	5,28	5,28	0,00	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99	
	15:00	5,19	5,18	0,00	0,01	1	1	1			1	1			0,42	0,99	
	16:00	5,07	5,06	0,01	0,00	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	17:00	5,08	5,00	0,07	0,01	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	18:00	5,02	4,74	0,27	0,00	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	19:00	5,15	4,73	0,41	0,01	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	20:00	5,26	4,84	0,41	0,01	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	21:00	5,51	5,10	0,41	0,00	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	22:00	5,28	5,02	0,25	0,01	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99
	23:00	4,95	4,75	0,20	0,00	1	1	1			1	1	1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Δοκιμαστική λειτουργία αντλιοστασίου ΥΒΣ μετά από συντήρηση από τις 9:30 - 13:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 19/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,59	4,34	0,25	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	01:00	4,19	3,92	0,26	0,01	1	1	1			1				0,42	0,98
	02:00	3,88	3,60	0,28	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	03:00	3,72	3,51	0,21	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,58	3,40	0,18	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,51	3,25	0,26	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,46	3,19	0,27	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,64	3,31	0,33	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,99	3,77	0,22	0,00	1	1				1				0,42	0,99
	09:00	4,32	4,15	0,17	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	10:00	4,70	4,51	0,18	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	11:00	4,86	4,71	0,15	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	12:00	5,09	4,96	0,12	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	13:00	5,31	5,14	0,17	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	14:00	5,32	5,10	0,22	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	15:00	5,19	4,82	0,36	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	16:00	5,09	4,67	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	17:00	5,15	4,74	0,41	0,01	1	1	1			1				0,42	0,99
	18:00	5,17	4,75	0,41	0,01	1	1	1			1				0,42	0,99
	19:00	5,07	4,66	0,41	0,01	1	1	1			1				0,42	0,99
	20:00	5,17	4,76	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	21:00	5,40	4,99	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	22:00	5,16	4,75	0,41	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	23:00	4,92	4,51	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,55	4,14	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	01:00	4,34	3,93	0,41	0,00	1	1				1				0,42	0,98
	02:00	4,03	3,62	0,41	0,00	1	1				1				0,42	0,99
	03:00	3,83	3,42	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,71	3,30	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,68	3,27	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,59	3,17	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,74	3,32	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	08:00	4,07	3,66	0,40	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	09:00	4,23	3,81	0,41	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	10:00	4,50	4,09	0,41	0,01	1	1				1				0,42	0,99
	11:00	4,77	4,36	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	12:00	4,93	4,16	0,41	0,36	1	1	1							0,42	0,99
	13:00	5,17	4,17	0,41	0,60	1	1	1							0,42	0,99
	14:00	5,04	4,13	0,41	0,51	1	1	1							0,42	0,99
	15:00	4,88	4,06	0,41	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	16:00	4,78	3,96	0,40	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	17:00	4,82	4,01	0,40	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	18:00	4,90	4,09	0,41	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	19:00	4,89	4,07	0,41	0,41	1	1	1							0,42	0,99
	20:00	4,94	4,13	0,41	0,40	1	1	1							0,42	0,99
	21:00	5,05	4,04	0,41	0,60	1	1	1							0,42	0,99
	22:00	4,88	3,96	0,41	0,51	1	1	1							0,42	0,99
	23:00	4,58	4,16	0,41	0,02	1	1	1			1				0,42	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 21/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,36	3,95	0,41	0,01		1	1			1	1			0,42	0,98
	01:00	4,12	3,71	0,41	0,00		1	1			1				0,42	0,99
	02:00	3,88	3,47	0,41	0,00		1	1			1				0,42	0,99
	03:00	3,67	3,26	0,41	0,01		1	1			1				0,42	0,99
	04:00	3,64	3,22	0,41	0,01		1	1							0,42	0,99
	05:00	3,58	3,18	0,41	0,00		1	1							0,42	0,99
	06:00	3,53	3,11	0,41	0,01		1	1							0,42	0,99
	07:00	3,78	3,36	0,41	0,01		1	1			1				0,42	0,99
	08:00	4,10	3,68	0,41	0,01		1	1			1				0,42	0,99
	09:00	4,49	4,07	0,41	0,01		1	1			1				0,42	0,99
	10:00	4,80	4,39	0,41	0,00		1	1			1	1			0,42	0,99
	11:00	5,16	4,75	0,41	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,98
	12:00	5,33	4,92	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	13:00	5,61	5,19	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	14:00	5,72	5,31	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	15:00	5,69	5,28	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	16:00	5,54	5,13	0,40	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	17:00	5,50	5,09	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	18:00	5,50	5,08	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	19:00	5,60	5,19	0,41	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	20:00	5,59	5,19	0,40	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	21:00	5,93	5,55	0,38	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	22:00	5,75	5,39	0,36	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	23:00	5,57	5,23	0,33	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 22/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,29	4,97	0,32	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	01:00	4,94	4,62	0,32	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	02:00	4,71	4,46	0,25	0,00	1		1			1	1			0,42	0,99
	03:00	4,44	4,23	0,20	0,00	1		1			1	1			0,42	0,99
	04:00	4,27	4,13	0,14	0,00	1		1			1	1			0,42	0,99
	05:00	4,11	3,86	0,25	0,00	1		1			1				0,42	0,99
	06:00	4,03	3,65	0,38	0,00	1		1			1				0,42	0,99
	07:00	4,31	3,94	0,36	0,00	1		1			1				0,42	0,99
	08:00	4,65	4,27	0,37	0,00	1		1			1	1			0,42	0,99
	09:00	5,09	4,70	0,39	0,00	1		1			1	1			0,42	0,99
	10:00	5,40	5,02	0,38	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	11:00	5,71	5,35	0,36	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	12:00	6,09	5,76	0,32	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	13:00	6,35	6,13	0,22	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99
	14:00	6,62	6,45	0,17	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	15:00	6,52	6,31	0,20	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	16:00	6,36	6,15	0,21	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	17:00	6,38	6,13	0,26	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	18:00	6,35	6,01	0,34	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	19:00	6,36	5,97	0,39	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	20:00	6,39	6,00	0,39	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	21:00	6,75	6,47	0,29	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	22:00	6,71	6,49	0,22	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	23:00	6,28	6,10	0,18	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 23/7/2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
Τετάρτη	00:00	5,99	5,85	0,14	0,00	1	1	1			1	1			0,42	0,99			
	01:00	5,68	5,54	0,14	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99			
	02:00	5,36	5,27	0,09	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99			
	03:00	5,05	4,99	0,06	0,00	1	1	1			1				0,42	0,99			
	04:00	4,80	4,75	0,05	0,00	1	1	1							0,42	0,99			
	05:00	4,65	4,62	0,03	0,00	1	1	1							0,42	0,99			
	06:00	4,47	4,46	0,01	0,00	1	1	1							0,18	0,99			
	07:00	4,66	4,66	0,00	0,00	1	1	1							0,04	0,99			
	08:00	5,06	5,04	0,02	0,00	1	1	1							0,04	0,99			
	09:00	5,41	5,41	0,00	0,00	1	1	1			1				0,04	0,99			
	10:00	5,90	5,90	0,00	0,00	1	1	1			1				0,04	0,99			
	11:00	6,24	6,24	0,00	0,00	1	1	1			1				0,14	0,99			
	12:00	6,57	6,21	0,01	0,36	1	1	1						1		0,42	0,99		
	13:00	6,87	6,46	0,01	0,40	1	1	1							1		0,42	0,99	
	14:00	6,96	6,46	0,00	0,50	1	1	1							1		0,42	0,99	
	15:00	6,91	6,41	0,00	0,50	1	1	1							1		0,42	0,99	
	16:00	6,80	6,40	0,00	0,40	1	1	1							1		0,42	0,99	
	17:00	6,64	6,24	0,00	0,40	1	1	1							1		0,42	0,99	
	18:00	6,53	6,11	0,01	0,40	1	1	1							1		0,42	0,99	
	19:00	6,42	5,89	0,13	0,40	1	1	1							1		0,42	0,99	
	20:00	6,45	5,92	0,13	0,40	1	1	1			1				1		0,42	0,99	
	21:00	6,78	6,17	0,21	0,40	1	1	1			1				1		0,42	0,99	
	22:00	6,67	6,04	0,22	0,40	1	1	1			1					1		0,42	0,99
	23:00	6,36	5,74	0,22	0,40	1	1	1								1		0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 24/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	6,04	5,81	0,23	0,01	1	1	1					1		0,24	0,99
	01:00	5,77	5,54	0,23	0,00	1	1	1					1		0,24	0,99
	02:00	5,47	5,22	0,25	0,00	1	1	1			1				0,57	0,98
	03:00	5,27	5,00	0,27	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	04:00	5,04	4,78	0,25	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,83	4,65	0,17	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,61	4,42	0,19	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	4,83	4,43	0,40	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,22	4,91	0,31	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,69	5,22	0,47	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	6,05	5,60	0,44	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	6,42	6,01	0,41	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,58	6,09	0,49	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	6,90	6,23	0,67	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	6,96	6,30	0,65	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	6,90	6,16	0,74	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	16:00	6,91	5,95	0,96	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	17:00	6,71	5,75	0,96	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	18:00	6,45	5,48	0,97	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	19:00	6,35	5,36	0,97	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	20:00	6,54	5,56	0,97	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,78	5,81	0,97	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	22:00	6,67	5,81	0,85	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	23:00	6,52	5,68	0,83	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο των G1, G3 & G8 από τις 00:00 - 02:26.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	6,32	5,59	0,73	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	01:00	6,02	5,40	0,62	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	02:00	5,77	5,08	0,69	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	03:00	5,49	4,72	0,77	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	04:00	5,31	4,52	0,78	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	5,13	4,32	0,80	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,96	4,20	0,75	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	5,05	4,39	0,66	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,37	4,78	0,59	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,81	5,18	0,63	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	6,29	5,70	0,59	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	6,52	5,94	0,58	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,69	6,08	0,60	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	7,08	6,42	0,65	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	7,40	6,56	0,83	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	7,27	6,35	0,90	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	16:00	7,20	6,23	0,95	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	17:00	7,09	6,15	0,93	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	18:00	6,88	5,92	0,94	0,01	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	19:00	6,78	5,81	0,96	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	20:00	6,90	5,98	0,90	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	21:00	7,10	6,13	0,96	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	22:00	6,94	5,95	0,97	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	23:00	6,68	5,69	0,97	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	6,29	5,35	0,93	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	01:00	6,02	5,08	0,92	0,02	1	1	1			1				0,99	0,99
	02:00	5,75	4,85	0,88	0,02	1	1	1			1				0,99	0,99
	03:00	5,40	4,42	0,96	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	5,14	4,18	0,94	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,97	4,04	0,91	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,78	4,01	0,76	0,01	1	1	1					1		0,99	0,99
	07:00	4,92	4,19	0,72	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,10	4,35	0,75	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,47	4,79	0,68	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,68	4,90	0,78	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,91	5,10	0,80	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	6,19	5,27	0,92	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	6,37	5,47	0,89	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	14:00	6,53	5,66	0,87	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	15:00	6,59	5,68	0,90	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	16:00	6,65	5,75	0,90	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	6,71	5,87	0,84	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	18:00	6,66	5,87	0,79	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	19:00	6,53	5,84	0,69	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	20:00	6,46	5,74	0,72	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,79	6,11	0,68	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	22:00	6,53	5,95	0,58	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	23:00	6,16	5,50	0,66	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	5,97	5,22	0,75	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99	
	01:00	5,79	5,09	0,69	0,01	1	1	1							0,99	0,99	
	02:00	5,53	4,81	0,72	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	03:00	5,36	4,72	0,65	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	04:00	5,13	4,42	0,71	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	05:00	5,01	4,34	0,67	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	06:00	4,80	4,27	0,53	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	07:00	4,88	4,43	0,45	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	08:00	5,08	4,69	0,39	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	09:00	5,28	4,86	0,42	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	10:00	5,54	5,44	0,09	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	11:00	5,65	5,65	0,00	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	12:00	5,96	5,96	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1	1		0,99	0,99
	13:00	6,25	6,24	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1	1	1	0,99	0,99
	14:00	6,15	6,15	0,00	0,00	1	1	1			1	1	1	1	1	0,99	0,99
	15:00	6,12	5,85	0,26	0,00	1	1	1			1	1	1	1	1	0,99	0,99
	16:00	5,89	5,64	0,24	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	17:00	5,90	5,55	0,35	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	18:00	5,81	5,48	0,33	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	19:00	5,63	5,14	0,49	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	20:00	5,69	5,17	0,51	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	21:00	5,96	5,48	0,48	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	22:00	5,82	5,58	0,23	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99
	23:00	5,51	5,37	0,14	0,00	1	1	1			1		1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	5,29	5,23	0,06	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99	
	01:00	5,02	5,02	0,00	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99	
	02:00	4,69	4,69	0,00	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99	
	03:00	4,52	4,52	0,00	0,00	1	1	1			1				0,98	0,98	
	04:00	4,43	4,43	0,00	0,00	1	1	1		1					0,99	0,99	
	05:00	4,31	4,30	0,00	0,01	1	1	1							0,99	0,99	
	06:00	4,21	4,19	0,02	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	07:00	4,42	4,32	0,10	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	08:00	4,87	4,74	0,12	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	09:00	5,21	5,04	0,17	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	10:00	5,55	5,15	0,22	0,18	1	1	1		1					0,99	0,99	
	11:00	5,82	5,58	0,00	0,23		1	1					1	1		0,98	0,99
	12:00	6,02	5,66	0,00	0,36		1	1					1	1		0,98	0,97
	13:00	6,31	5,91	0,00	0,40	1	1	1					1			0,99	0,99
	14:00	6,29	5,79	0,00	0,50	1	1	1					1			0,99	0,99
	15:00	6,13	5,63	0,00	0,50	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	16:00	5,91	5,50	0,00	0,40	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	17:00	5,86	5,45	0,01	0,40	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	18:00	5,74	5,26	0,07	0,40	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	19:00	5,76	5,31	0,04	0,41	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	20:00	5,90	5,39	0,11	0,40	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	21:00	6,17	5,64	0,12	0,41	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	22:00	5,88	5,40	0,07	0,41	1	1	1		1			1			0,99	0,99
	23:00	5,49	5,05	0,04	0,40	1	1	1		1				1			0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 29/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,18	5,17	0,00	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,86	4,85	0,00	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,53	4,53	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	03:00	4,25	4,25	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	4,16	4,16	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,05	4,04	0,01	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	3,95	3,81	0,13	0,00	1	1	1							0,98	0,98
	07:00	4,15	4,01	0,13	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	4,50	4,44	0,06	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	4,93	4,93	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,27	5,26	0,01	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	5,49	5,46	0,03	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	5,65	5,28	0,01	0,36	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	5,80	5,40	0,00	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	14:00	5,91	5,41	0,00	0,50	1	1	1			1				0,99	0,99
	15:00	5,83	5,32	0,01	0,50	1	1	1			1				0,99	0,99
	16:00	5,69	5,28	0,00	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	5,49	5,09	0,00	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	18:00	5,46	5,06	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	19:00	5,55	5,15	0,00	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,66	5,26	0,00	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,92	5,52	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	5,63	5,22	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,21	4,80	0,01	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 30/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,87	4,83	0,03	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,60	4,60	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,25	4,25	0,00	0,00	1	1				1				0,98	0,98
	03:00	3,95	3,95	0,00	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	04:00	3,88	3,88	0,00	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	05:00	3,78	3,78	0,00	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	06:00	3,71	3,71	0,00	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	07:00	4,03	4,03	0,00	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	08:00	4,38	4,38	0,00	0,00	1	1	1			1				0,98	0,98
	09:00	4,80	4,80	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,19	5,19	0,00	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	11:00	5,41	5,40	0,00	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	5,63	5,27	0,00	0,36	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,87	5,27	0,00	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	5,81	5,21	0,00	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,80	5,40	0,00	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,59	5,19	0,00	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	5,48	5,05	0,03	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	18:00	5,50	4,95	0,15	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,59	4,68	0,51	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,76	4,69	0,68	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,94	4,83	0,51	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	5,66	4,90	0,36	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,27	5,02	0,23	0,01	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 31/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	5,01	4,72	0,29	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,55	4,35	0,20	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,30	4,04	0,26	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	03:00	4,08	3,93	0,15	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	04:00	3,95	3,75	0,19	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	05:00	3,91	3,73	0,18	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	06:00	3,80	3,56	0,25	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	07:00	4,03	3,67	0,36	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	4,45	3,85	0,60	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	4,86	4,27	0,59	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,31	4,61	0,69	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,49	4,88	0,61	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,77	5,14	0,63	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,93	5,32	0,61	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	5,86	5,16	0,70	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,88	4,99	0,89	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,57	4,62	0,95	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	5,52	4,59	0,93	0,01	1	1	1							0,97	0,99
	18:00	5,50	4,65	0,84	0,01	1	1	1							0,91	0,99
	19:00	5,47	4,50	0,96	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,75	4,78	0,97	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,86	4,88	0,97	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	5,54	4,56	0,97	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,19	4,22	0,97	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 1/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,83	3,93	0,90	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	01:00	4,57	3,66	0,90	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,27	0,92	0,01	1	1								0,99	0,99
	03:00	4,00	3,02	0,97	0,00	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,92	2,94	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,87	2,89	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,75	2,77	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,91	2,92	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,23	3,26	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,55	3,57	0,97	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,81	3,83	0,97	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,10	4,11	0,97	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	12:00	5,20	4,23	0,96	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	13:00	5,30	4,32	0,96	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	14:00	5,27	4,35	0,91	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	15:00	5,04	4,06	0,97	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	4,89	3,91	0,97	0,01	1	1	1	1						0,99	0,99
	17:00	4,91	3,93	0,97	0,00	1	1	1	1						0,99	0,99
	18:00	5,08	4,11	0,97	0,00	1	1	1	1						0,99	0,99
	19:00	5,18	4,21	0,97	0,00	1	1	1	1						0,99	0,99
	20:00	5,44	4,45	0,97	0,01	1	1	1	1						0,99	0,99
	21:00	5,63	4,67	0,95	0,02	1	1	1	1						0,99	0,99
	22:00	5,22	4,28	0,92	0,02	1	1	1	1						0,99	0,99
	23:00	4,85	3,93	0,91	0,02	1	1	1	1				1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 2/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,40	3,42	0,96	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	01:00	4,09	3,11	0,96	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	02:00	3,84	2,85	0,97	0,02	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,66	2,67	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,63	2,64	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,50	2,52	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,46	2,47	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,69	2,71	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,02	3,04	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,49	3,53	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	10:00	4,78	3,85	0,93	0,01	1	1								0,99	0,99
	11:00	5,00	4,09	0,91	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	12:00	5,30	4,40	0,90	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	13:00	5,53	4,62	0,91	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	14:00	5,50	4,57	0,93	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,24	4,27	0,96	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,02	4,11	0,91	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	17:00	4,89	3,92	0,97	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	18:00	5,05	4,09	0,96	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	19:00	5,20	4,35	0,85	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	20:00	5,48	4,60	0,88	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,70	4,76	0,94	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	5,30	4,37	0,92	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	4,92	4,03	0,89	0,00	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 3/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,58	3,87	0,70	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,27	3,56	0,70	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	02:00	4,02	3,18	0,84	0,00	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,22	2,83	0,39	0,00	1	1	1				1			0,83	0,64
	04:00	3,67	3,02	0,65	0,01	1	1					1			0,85	0,78
	05:00	3,50	2,69	0,80	0,02	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,42	2,55	0,85	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,69	2,83	0,83	0,02	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,00	3,17	0,81	0,02	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,39	3,61	0,76	0,02	1	1								0,99	0,99
	10:00	4,67	3,94	0,71	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	11:00	4,97	4,30	0,65	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	12:00	5,29	4,56	0,71	0,02	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,33	4,51	0,80	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,26	4,43	0,81	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	4,98	4,11	0,85	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	4,90	4,06	0,82	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	4,81	3,87	0,92	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	4,90	3,95	0,93	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,06	4,07	0,97	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,33	4,36	0,95	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,50	4,64	0,85	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	5,32	4,66	0,64	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	4,85	4,28	0,55	0,02	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή από τις 03:05 - 03:14.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 4/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,59	4,07	0,50	0,01	1	1	1							0,63	0,99
	01:00	4,31	3,84	0,47	0,00	1	1	1							0,63	0,99
	02:00	4,00	3,58	0,40	0,02	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,83	3,39	0,43	0,02	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,73	3,42	0,31	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,64	3,25	0,36	0,02	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,58	3,09	0,47	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,80	3,44	0,34	0,02	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,31	4,09	0,21	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	09:00	4,84	4,58	0,25	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	5,33	5,01	0,30	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,63	5,44	0,16	0,02	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	5,76	5,42	0,04	0,30	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,86	5,37	0,08	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	5,97	5,44	0,11	0,42	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,93	5,24	0,27	0,42	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,59	4,57	0,60	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,43	4,21	0,80	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,52	4,43	0,67	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,59	4,22	0,95	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,91	4,62	0,87	0,42	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,10	4,87	0,81	0,42	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	5,79	4,36	0,82	0,62	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,25	4,13	0,70	0,42	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο G1 από τις 0:13 - 1:05 & G2 από τις 1:05 - 1:51.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 5/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,79	4,05	0,71	0,03	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,52	3,74	0,77	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,12	3,41	0,71	0,01	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,93	3,24	0,67	0,02	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,79	3,14	0,64	0,02	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,69	3,15	0,53	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,69	3,25	0,42	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,88	3,63	0,23	0,02	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,40	4,28	0,12	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	4,81	4,57	0,25	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,19	5,02	0,16	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,47	5,25	0,21	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	5,68	5,24	0,11	0,32	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	5,88	5,34	0,14	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	5,89	5,32	0,17	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	5,82	4,96	0,36	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	5,59	4,82	0,37	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	5,53	4,72	0,41	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,67	4,69	0,57	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,70	4,67	0,63	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,99	4,87	0,72	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,15	4,90	0,65	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	5,85	4,74	0,60	0,50	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,54	4,58	0,55	0,40	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 6/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	5,05	4,54	0,50	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,74	4,09	0,65	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,47	3,68	0,78	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	03:00	4,18	3,92	0,26	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	04:00	3,97	3,74	0,23	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	05:00	3,90	3,73	0,18	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	06:00	3,83	3,45	0,38	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	07:00	4,09	3,72	0,38	0,00		1	1				1			0,99	0,99
	08:00	4,56	4,43	0,13	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	09:00	5,11	4,94	0,17	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	10:00	5,32	4,92	0,40	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	11:00	5,58	5,22	0,36	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	12:00	5,84	5,37	0,47	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	13:00	6,05	5,59	0,46	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	14:00	6,12	5,50	0,63	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	15:00	5,81	5,05	0,76	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	16:00	5,67	4,79	0,88	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	17:00	5,61	4,68	0,93	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	18:00	5,67	4,70	0,97	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	19:00	5,89	4,91	0,97	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	20:00	6,01	5,03	0,97	0,01		1	1				1	1		0,99	0,99
	21:00	6,00	5,03	0,97	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	22:00	5,56	4,59	0,97	0,00		1	1				1	1		0,99	0,99
	23:00	5,06	4,17	0,88	0,00		1	1					1		0,90	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο turbo G3 από τις 23:46 - 0:34.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 7/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,66	4,09	0,57	0,00		1	1					1		0,59	0,99
	01:00	4,37	4,01	0,35	0,00		1	1				1	1		0,76	0,99
	02:00	4,13	3,77	0,36	0,00		1					1	1		0,99	0,99
	03:00	4,01	3,35	0,66	0,00		1					1	1		0,99	0,99
	04:00	3,92	3,18	0,74	0,00		1						1		0,99	0,99
	05:00	3,96	3,05	0,91	0,01		1						1		0,99	0,99
	06:00	3,89	2,96	0,92	0,01		1						1		0,99	0,99
	07:00	4,11	3,15	0,95	0,01		1						1		0,99	0,99
	08:00	4,53	3,54	0,97	0,01		1						1		0,99	0,99
	09:00	4,86	3,89	0,96	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,28	4,44	0,83	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	11:00	5,45	4,54	0,90	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,72	4,47	0,89	0,35	1	1	1	1						0,99	0,99
	13:00	5,93	4,59	0,93	0,40	1	1	1	1						0,99	0,99
	14:00	5,90	4,46	0,94	0,50	1	1	1	1						0,99	0,99
	15:00	5,61	4,25	0,96	0,40	1	1	1	1						0,99	0,99
	16:00	5,48	4,11	0,97	0,40	1	1	1	1						0,99	0,99
	17:00	5,59	4,22	0,97	0,41	1	1	1	1						0,99	0,99
	18:00	5,73	4,36	0,97	0,40	1	1	1	1						0,99	0,99
	19:00	5,72	4,34	0,97	0,41	1	1	1	1						0,99	0,99
	20:00	6,11	4,53	0,97	0,61	1	1	1	1						0,99	0,99
	21:00	6,30	4,64	0,95	0,71	1	1	1	1						0,99	0,99
	22:00	6,05	4,69	0,94	0,41	1	1	1	1						0,99	0,99
	23:00	5,67	4,72	0,93	0,02	1	1	1	1						0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο turbo G3 από τις 00:00 - 00:34 & turbo G8 από τις 00:35 - 01:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 8/8/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	5,26	4,31	0,95	0,01	1	1	1							0,99	0,99	
	01:00	4,87	3,91	0,94	0,02	1	1					1			0,99	0,99	
	02:00	4,55	3,57	0,97	0,01	1	1					1			0,99	0,99	
	03:00	4,35	3,37	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99	
	04:00	4,14	3,16	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99	
	05:00	4,05	3,07	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99	
	06:00	4,00	3,02	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99	
	07:00	4,18	3,21	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99	
	08:00	4,51	3,53	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99	
	09:00	4,97	4,08	0,88	0,01	1	1						1		0,99	0,99	
	10:00	5,54	4,66	0,88	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99	
	11:00	5,86	4,93	0,93	0,00	1	1	1							0,99	0,99	
	12:00	6,10	4,83	0,91	0,36	1	1	1							0,99	0,99	
	13:00	6,19	4,82	0,97	0,41	1	1	1							0,99	0,99	
	14:00	6,20	4,83	0,96	0,41	1	1	1							0,99	0,99	
	15:00	6,14	4,76	0,96	0,41	1	1	1							0,99	0,99	
	16:00	6,02	4,65	0,96	0,41	1	1	1	1						0,99	0,99	
	17:00	6,02	4,67	0,94	0,41	1	1	1	1						0,99	0,99	
	18:00	6,17	4,87	0,90	0,41	1	1	1	1						0,99	0,99	
	19:00	6,18	4,73	0,95	0,50	1	1	1	1						0,99	0,99	
	20:00	6,48	4,86	0,92	0,70	1	1	1	1						0,99	0,99	
	21:00	6,68	5,17	0,90	0,61	1	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	6,32	5,05	0,86	0,41	1	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,84	5,06	0,76	0,02	1	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 9/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	5,48	4,70	0,76	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	5,12	4,38	0,72	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,64	3,84	0,78	0,02	1	1					1			0,99	0,99
	03:00	4,41	3,61	0,78	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	4,29	3,50	0,77	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	4,16	3,28	0,86	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	4,11	3,18	0,92	0,02	1	1								0,99	0,99
	07:00	4,25	3,44	0,80	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,67	3,80	0,87	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	4,96	4,12	0,84	0,01	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,37	4,49	0,87	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	11:00	5,69	4,78	0,91	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	6,00	5,11	0,90	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	6,17	4,87	0,93	0,37	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,24	4,89	0,95	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	6,15	4,87	0,88	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	6,06	4,81	0,85	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	6,03	4,79	0,84	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	6,15	4,87	0,88	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	6,16	4,90	0,86	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,47	4,89	0,89	0,69	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	6,74	5,20	0,94	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	6,50	5,17	0,83	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	23:00	6,22	5,03	0,79	0,40	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 10/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,85	5,03	0,81	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	5,55	4,79	0,76	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	5,34	4,61	0,73	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	03:00	5,02	4,27	0,75	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	4,77	4,02	0,75	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	4,67	3,90	0,76	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	4,55	3,70	0,85	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	07:00	4,63	3,76	0,87	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	4,92	4,12	0,80	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	5,33	4,50	0,83	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,58	4,79	0,79	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,88	5,01	0,86	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	6,09	5,24	0,84	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	6,36	5,06	0,93	0,36	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,41	5,06	0,95	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	6,32	4,86	0,96	0,50	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	6,38	5,05	0,93	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	6,22	4,87	0,94	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	6,27	4,93	0,94	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	6,31	4,98	0,93	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,48	5,24	0,84	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	21:00	6,74	5,26	0,79	0,69	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	6,55	5,11	0,83	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	23:00	6,24	5,16	0,68	0,40	1	1	1							0,77	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές από τις 23:22 περιορίστηκε λόγω επαναλαμβανόμενων απωλειών παραγωγής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 11/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,97	5,04	0,62	0,30	1	1	1							0,64	0,99
	01:00	5,64	5,02	0,62	0,00	1	1	1							0,64	0,99
	02:00	5,41	4,79	0,62	0,00	1	1	1							0,64	0,99
	03:00	5,13	4,57	0,56	0,00	1	1	1							0,57	0,99
	04:00	5,00	4,45	0,55	0,00	1	1	1				1			0,56	0,99
	05:00	4,90	4,18	0,72	0,00	1	1					1			0,74	0,99
	06:00	4,73	3,97	0,75	0,00	1	1					1			0,82	0,99
	07:00	4,85	4,01	0,84	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	5,22	4,39	0,82	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	5,64	4,91	0,72	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	10:00	6,07	5,39	0,69	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	6,29	5,57	0,72	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	6,45	5,71	0,74	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	6,78	5,70	0,72	0,36	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,76	5,59	0,77	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	6,74	5,46	0,78	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	6,75	5,59	0,76	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	6,72	5,60	0,72	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	18:00	6,74	5,49	0,75	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	19:00	6,74	5,53	0,72	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	20:00	7,11	5,69	0,72	0,70	1	1	1				1			0,99	0,99
	21:00	7,24	6,10	0,73	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	7,10	6,08	0,62	0,40	1	1	1				1			0,70	0,99
	23:00	6,87	5,87	0,60	0,40	1	1	1				1			0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές από τις 00:00 - 06:35 & από τις 22:00 - 00:00 περιορίστηκε λόγω επαναλαμβανόμενων απωλειών παραγωγής και αστάθειας ανέμου. Πλύσιμο της G3 από τις 03:26 - 04:06 και της G1 από τις 04:05 - 04:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 12/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	6,41	5,81	0,59	0,01	1	1	1				1			0,69	0,99
	01:00	6,09	5,61	0,49	0,00	1	1	1				1			0,69	0,99
	02:00	5,69	5,20	0,49	0,00	1	1	1				1			0,69	0,99
	03:00	5,42	4,94	0,48	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	04:00	5,24	4,72	0,52	0,00	1	1	1							0,69	0,99
	05:00	5,03	4,49	0,53	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	06:00	4,89	4,36	0,52	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	07:00	4,97	4,42	0,55	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	08:00	5,36	4,98	0,37	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	09:00	5,80	5,34	0,45	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	10:00	6,26	6,07	0,19	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	11:00	6,44	6,37	0,07	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,62	6,14	0,11	0,36	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	6,71	6,05	0,26	0,40	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	6,73	5,96	0,36	0,41	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	6,67	5,94	0,32	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	6,67	5,93	0,34	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	6,61	5,88	0,33	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	18:00	6,67	5,94	0,32	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	19:00	6,63	5,81	0,42	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	20:00	6,95	6,13	0,42	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	21:00	7,20	6,27	0,52	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	22:00	6,97	6,38	0,57	0,01	1	1	1					1		0,99	0,99
	23:00	6,69	6,31	0,37	0,01	1	1	1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές από τις 00:00 - 08:21 περιορίστηκε λόγω επαναλαμβανόμενων απωλειών παραγωγής και αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 13/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	6,42	6,19	0,23	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	01:00	6,06	5,86	0,19	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	02:00	5,62	5,37	0,25	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	03:00	5,33	5,07	0,25	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	5,11	4,72	0,38	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,87	4,54	0,34	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,74	4,60	0,14	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	4,86	4,74	0,12	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,29	5,16	0,13	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,81	5,75	0,06	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	10:00	6,15	6,12	0,03	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	11:00	6,51	6,45	0,06	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,62	6,55	0,04	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	6,80	6,04	0,06	0,70	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	6,83	5,98	0,14	0,70	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	6,73	6,15	0,07	0,50	1	1	1			1	1	1		0,99	0,99
	16:00	6,60	6,19	0,00	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	17:00	6,46	5,86	0,00	0,60	1	1	1					1		0,99	0,99
	18:00	6,43	5,83	0,00	0,60	1	1	1					1		0,99	0,99
	19:00	6,41	6,39	0,00	0,02	1	1	1					1		0,99	0,99
	20:00	6,77	6,77	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	21:00	7,02	7,02	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	22:00	6,58	6,58	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	23:00	6,24	6,24	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 14/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	5,88	5,88	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	01:00	5,46	5,45	0,01	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	02:00	5,12	5,06	0,05	0,00	1	1	1					1		0,98	0,99
	03:00	4,78	4,74	0,04	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	4,52	4,37	0,15	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,42	4,25	0,17	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	06:00	4,36	4,12	0,24	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	07:00	4,53	4,10	0,43	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	4,94	4,63	0,31	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,47	5,39	0,08	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	5,76	5,76	0,00	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	6,00	5,83	0,00	0,17	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	6,18	5,78	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	6,38	5,94	0,04	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	14:00	6,33	5,89	0,04	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	15:00	6,20	5,71	0,09	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	16:00	6,10	5,51	0,18	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	6,04	5,41	0,23	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	18:00	6,09	5,35	0,34	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	19:00	6,13	5,33	0,40	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	20:00	6,47	5,63	0,45	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,19	5,38	0,51	0,30	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	6,20	5,62	0,58	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,75	5,15	0,59	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 15/8/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Παρασκευή	00:00	5,46	4,64	0,82	0,01	1	1	1							0,99	0,99		
	01:00	5,19	4,26	0,92	0,01	1	1	1								0,99	0,99	
	02:00	4,73	3,90	0,83	0,00	1	1				1					0,99	0,99	
	03:00	4,47	3,79	0,68	0,00	1	1				1					0,99	0,99	
	04:00	4,31	4,01	0,30	0,00	1	1				1					0,99	0,99	
	05:00	4,22	3,68	0,54	0,00	1	1				1					0,99	0,99	
	06:00	4,15	3,49	0,65	0,00	1	1									0,99	0,99	
	07:00	4,15	3,69	0,46	0,01	1	1				1					0,99	0,99	
	08:00	4,71	4,55	0,17	0,00	1	1				1					0,99	0,99	
	09:00	5,11	5,05	0,06	0,00	1	1	1								0,99	0,99	
	10:00	5,32	5,16	0,16	0,00	1	1	1			1					0,99	0,99	
	11:00	5,50	5,24	0,26	0,01	1	1	1			1					0,99	0,99	
	12:00	5,68	4,66	0,66	0,36	1	1	1								0,99	0,99	
	13:00	5,82	4,51	0,90	0,40	1	1	1								0,99	0,99	
	14:00	5,59	4,22	0,97	0,40	1	1	1								0,99	0,99	
	15:00	5,28	3,91	0,97	0,41	1	1	1								0,99	0,99	
	16:00	5,05	3,67	0,97	0,41	1	1	1			1		1			0,99	0,99	
	17:00	4,88	3,51	0,97	0,40	1	1						1			0,99	0,99	
	18:00	4,99	3,61	0,97	0,41	1	1						1			0,99	0,99	
	19:00	5,10	3,72	0,97	0,41	1	1						1			0,99	0,99	
	20:00	4,52	3,35	0,76	0,40	1	1						1			0,93	0,92	
	21:00	3,47	2,95	0,20	0,32	1	1	1					1				0,27	0,22
	22:00	3,38	3,36	0,02	0,00	1	1	1			1					1	0,02	0,02
	23:00	4,98	4,40	0,58	0,00	1	1	1						1		1	0,73	0,82

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 20:37 - 23:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 16/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,81	4,18	0,63	0,00	1	1	1							0,98	0,99
	01:00	4,47	3,78	0,69	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,50	0,69	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	03:00	3,91	3,23	0,68	0,00	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,88	3,19	0,69	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,80	3,01	0,79	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,73	2,87	0,86	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,93	3,21	0,72	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,18	3,43	0,75	0,00	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,48	3,81	0,65	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,87	4,10	0,78	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,20	4,38	0,82	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	12:00	5,62	4,71	0,52	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	5,92	5,21	0,30	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,87	5,07	0,39	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,61	4,83	0,37	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,51	4,71	0,40	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,43	4,73	0,30	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,48	4,77	0,31	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,62	4,95	0,27	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,08	5,34	0,34	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,21	5,58	0,23	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	5,86	5,63	0,22	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,38	5,13	0,24	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 17/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,04	4,87	0,17	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,69	4,61	0,08	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,28	4,24	0,04	0,00	1	1	1							0,97	0,97
	03:00	3,97	3,90	0,07	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	04:00	3,86	3,63	0,24	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	05:00	3,81	3,02	0,79	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,76	2,86	0,91	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,92	3,09	0,82	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,27	3,66	0,60	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,60	3,94	0,67	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,88	4,50	0,38	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,25	5,13	0,11	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,44	4,93	0,14	0,37	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,54	4,74	0,39	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,40	4,51	0,48	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,13	4,25	0,47	0,40	1	1	1							0,65	0,99
	16:00	4,92	4,07	0,44	0,40	1	1	1							0,49	0,99
	17:00	4,88	4,00	0,47	0,40	1	1	1							0,49	0,99
	18:00	4,93	4,05	0,47	0,40	1	1	1							0,49	0,99
	19:00	5,20	4,23	0,56	0,41	1	1	1							0,57	0,99
	20:00	5,78	4,84	0,54	0,41	1	1	1							0,57	0,99
	21:00	5,72	4,82	0,49	0,41	1	1	1			1				0,50	0,99
	22:00	5,34	4,57	0,75	0,02	1	1	1							0,82	0,99
	23:00	4,97	4,13	0,84	0,00	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 15:18 - 22:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 18/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,55	3,76	0,79	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,17	3,48	0,68	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	3,81	3,13	0,67	0,01	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,57	3,00	0,56	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,52	3,39	0,13	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,44	3,32	0,11	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,44	3,29	0,16	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,62	3,49	0,13	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,07	3,99	0,08	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	09:00	4,50	4,48	0,02	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	4,87	4,84	0,03	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,15	5,15	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,35	4,99	0,00	0,36	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,69	5,28	0,01	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,56	5,12	0,04	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,28	4,82	0,06	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,10	4,59	0,11	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,04	4,53	0,10	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,16	4,53	0,22	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,47	4,70	0,37	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,02	5,19	0,43	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,96	5,08	0,48	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	5,49	4,87	0,61	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,08	4,46	0,61	0,01	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 19/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,64	4,08	0,56	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	01:00	4,30	3,62	0,68	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	3,97	3,44	0,53	0,00	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,69	3,19	0,50	0,00	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,62	3,04	0,58	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,55	2,92	0,62	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,50	2,92	0,58	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,74	3,21	0,53	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,30	3,73	0,57	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,65	4,00	0,64	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,99	4,20	0,79	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,14	4,25	0,88	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	12:00	5,19	4,28	0,91	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	13:00	5,40	4,45	0,95	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	14:00	5,44	4,71	0,73	0,00	1	1	1			1	1			0,75	0,99
	15:00	5,18	4,46	0,72	0,00	1	1	1							0,74	0,99
	16:00	5,09	4,37	0,72	0,00	1	1	1							0,74	0,99
	17:00	4,97	4,24	0,72	0,01	1	1	1							0,74	0,99
	18:00	5,05	4,30	0,75	0,01	1	1	1							0,76	0,99
	19:00	5,48	4,69	0,78	0,01	1	1	1							0,79	0,99
	20:00	6,01	5,18	0,82	0,01	1	1	1							0,85	0,99
	21:00	5,99	5,21	0,78	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	22:00	5,45	4,66	0,79	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	23:00	5,08	4,35	0,73	0,01	1	1	1							0,85	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 14:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 20/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,58	3,96	0,62	0,01	1	1				1				0,85	0,99
	01:00	4,24	3,50	0,72	0,02	1	1								0,85	0,99
	02:00	3,98	3,17	0,79	0,02	1	1								0,85	0,99
	03:00	3,78	2,94	0,83	0,01	1	1								0,85	0,99
	04:00	3,70	2,85	0,83	0,01	1	1								0,85	0,99
	05:00	3,56	2,71	0,83	0,01	1	1								0,85	0,99
	06:00	3,55	2,61	0,92	0,01	1	1								0,93	0,99
	07:00	3,79	2,81	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,17	3,30	0,88	0,00	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,58	3,80	0,78	0,00	1	1				1				0,91	0,99
	10:00	4,85	4,02	0,83	0,00	1	1				1				0,85	0,99
	11:00	5,11	4,31	0,80	0,00	1	1				1				0,85	0,99
	12:00	5,34	4,51	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	13:00	5,44	4,61	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	14:00	5,41	4,58	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	15:00	5,23	4,40	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	16:00	4,99	4,15	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	17:00	5,01	4,17	0,83	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	18:00	5,19	4,35	0,84	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	19:00	5,49	4,64	0,85	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	20:00	6,00	5,15	0,85	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	21:00	5,88	5,08	0,80	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	22:00	5,34	4,55	0,79	0,00	1	1	1							0,87	0,99
	23:00	4,87	4,07	0,80	0,00	1	1	1							0,87	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 00:00 - 06:17 και από τις 09:27 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 21/8/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	4,46	4,11	0,34	0,00	1	1	1							0,37	0,99	
	01:00	4,10	3,87	0,23	0,00	1	1	1							0,23	0,98	
	02:00	3,80	3,07	0,73	0,00		1	1								0,75	0,99
	03:00	3,64	2,90	0,73	0,00		1	1								0,75	0,99
	04:00	3,48	2,74	0,73	0,00		1	1								0,75	0,99
	05:00	3,45	2,72	0,73	0,00		1	1								0,75	0,99
	06:00	3,40	2,67	0,73	0,00		1	1								0,75	0,99
	07:00	3,69	2,96	0,73	0,00		1	1			1					0,75	0,98
	08:00	4,11	3,38	0,73	0,00	1	1									0,75	0,99
	09:00	4,62	3,89	0,73	0,00	1	1					1				0,75	0,99
	10:00	4,82	4,09	0,73	0,00	1	1					1				0,75	0,99
	11:00	5,05	4,32	0,73	0,00	1	1					1				0,75	0,99
	12:00	5,31	4,88	0,43	0,00	1	1	1								0,43	0,97
	13:00	5,45	5,45	0,00	0,00	1	1	1					1			0,00	0,99
	14:00	5,48	5,28	0,20	0,00	1	1	1			1		1			0,20	0,99
	15:00	5,15	4,58	0,57	0,00	1	1	1								0,58	0,99
	16:00	5,01	4,24	0,77	0,00	1	1	1								0,79	0,99
	17:00	5,01	4,24	0,77	0,00	1	1	1								0,79	0,99
	18:00	5,19	4,41	0,77	0,00	1	1	1								0,79	0,99
	19:00	5,45	4,68	0,77	0,00	1	1	1								0,79	0,99
	20:00	5,94	5,14	0,80	0,00	1	1	1								0,83	0,99
	21:00	5,86	5,06	0,80	0,00	1	1	1								0,84	0,99
	22:00	5,47	4,73	0,74	0,00	1	1	1			1					0,84	0,99
	23:00	5,08	4,32	0,76	0,00	1	1	1								0,84	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 15:30 έως και το τέλος της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 22/8/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Παρασκευή	00:00	4,64	3,93	0,71	0,00	1	1	1							0,84	0,99		
	01:00	4,31	3,67	0,64	0,00		1	1			1	1				0,84	0,99	
	02:00	4,00	3,42	0,58	0,00		1	1			1	1	1				0,84	0,99
	03:00	3,75	3,13	0,62	0,00		1	1			1	1					0,84	0,99
	04:00	3,65	2,83	0,82	0,00		1	1			1	1					0,84	0,99
	05:00	3,59	2,80	0,79	0,00		1	1			1	1					0,84	0,99
	06:00	3,52	2,86	0,66	0,00		1	1			1	1					0,84	0,99
	07:00	3,79	3,28	0,51	0,00		1	1			1	1					0,83	0,95
	08:00	4,22	4,03	0,19	0,00	1	1	1			1	1	1				0,96	0,99
	09:00	4,89	4,88	0,01	0,00	1	1	1			1	1	1				0,99	0,99
	10:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1	1			1	1					0,99	0,99
	11:00	5,43	5,43	0,00	0,00	1	1	1			1	1					0,99	0,99
	12:00	5,36	5,36	0,00	0,00	1	1	1			1	1				1	0,98	0,98
	13:00	5,28	5,28	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	14:00	5,36	5,36	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	15:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	16:00	4,98	4,98	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	17:00	4,94	4,94	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	18:00	5,04	5,04	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	19:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	20:00	5,73	5,46	0,28	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	21:00	5,77	5,74	0,03	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	22:00	5,27	5,27	0,00	0,00	1	1									1	0,99	0,99
	23:00	4,90	4,85	0,06	0,00	1	1									1	0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 23/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,92	4,90	0,02	0,00	1	1						1		0,99	0,99
	01:00	4,54	4,43	0,11	0,00	1	1						1		0,99	0,99
	02:00	4,31	4,13	0,17	0,00	1	1					1			0,98	0,98
	03:00	4,07	3,52	0,55	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	04:00	3,91	3,20	0,70	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,85	2,97	0,88	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,84	2,91	0,93	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	4,00	3,33	0,68	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,43	4,14	0,30	0,00	1	1						1		0,99	0,99
	09:00	4,86	4,65	0,21	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	10:00	5,13	4,84	0,29	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,41	5,08	0,33	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,41	4,79	0,62	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,49	4,82	0,67	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,39	4,62	0,77	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,27	4,52	0,75	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,03	4,25	0,78	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	4,99	4,12	0,87	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,04	4,31	0,74	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	4,91	4,14	0,76	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	5,60	4,81	0,79	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,46	4,58	0,87	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	22:00	5,03	4,25	0,78	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	4,68	3,91	0,76	0,00	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 25/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,35	3,49	0,84	0,02	1	1					1			0,89	0,99
	01:00	4,00	3,33	0,65	0,02	1	1				1	1			0,65	0,99
	02:00	3,78	2,79	0,97	0,02		1	1							0,98	0,98
	03:00	3,52	2,53	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	04:00	3,45	2,46	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	05:00	3,40	2,41	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	06:00	3,41	2,43	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	07:00	3,54	2,55	0,97	0,01		1	1							0,99	0,99
	08:00	3,86	2,87	0,97	0,01		1	1							0,99	0,99
	09:00	4,27	3,28	0,97	0,01		1	1							0,99	0,99
	10:00	4,45	3,46	0,97	0,01		1	1						1	0,99	0,99
	11:00	4,69	3,71	0,97	0,01		1							1	0,99	0,99
	12:00	4,90	3,91	0,97	0,02		1						1	1	0,99	0,99
	13:00	4,92	3,93	0,97	0,01		1						1	1	0,99	0,99
	14:00	5,14	4,15	0,97	0,02		1						1	1	0,99	0,99
	15:00	4,82	3,84	0,97	0,01		1						1	1	0,99	0,99
	16:00	4,72	3,73	0,97	0,02		1						1	1	0,99	0,99
	17:00	4,64	3,66	0,97	0,01		1						1	1	0,99	0,99
	18:00	4,82	3,86	0,96	0,01		1						1	1	0,99	0,99
	19:00	5,03	4,06	0,96	0,01		1						1	1	0,99	0,99
	20:00	5,45	4,46	0,97	0,02		1						1	1	0,99	0,99
	21:00	5,30	4,32	0,96	0,01		1				1	1	1	1	0,99	0,99
	22:00	4,93	3,94	0,97	0,02		1						1	1	0,99	0,99
	23:00	4,50	3,51	0,97	0,02		1							1	1	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 0:48-1:36 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο turbo μηχανών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 26/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,17	3,17	0,97	0,02		1						1		0,99	0,99
	01:00	3,89	2,91	0,96	0,02		1						1		0,99	0,99
	02:00	3,64	2,65	0,97	0,02		1						1		0,99	0,99
	03:00	3,39	2,40	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	04:00	3,27	2,28	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	05:00	3,25	2,26	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	06:00	3,20	2,21	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	07:00	3,44	2,45	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	08:00	3,85	2,90	0,94	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	09:00	4,16	3,21	0,93	0,02			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,42	3,46	0,95	0,01			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,64	3,67	0,96	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	12:00	4,79	3,45	0,97	0,38			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,95	3,58	0,96	0,41			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,88	3,51	0,96	0,41			1				1	1		0,99	0,99
	15:00	4,78	3,40	0,96	0,41			1				1	1		0,99	0,99
	16:00	4,60	3,22	0,97	0,41			1				1	1		0,99	0,99
	17:00	4,62	3,25	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,85	3,47	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,95	3,38	0,97	0,60			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	5,50	4,12	0,97	0,41			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	5,31	3,92	0,97	0,41			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,91	3,52	0,96	0,42			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,50	3,24	0,85	0,42			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 27/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,16	3,18	0,95	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,82	2,84	0,96	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	02:00	3,49	2,51	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,35	2,37	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,22	2,24	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,23	2,25	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,20	2,21	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,48	2,50	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,88	2,90	0,97	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	09:00	4,09	3,11	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,25	2,83	0,97	0,45			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,34	2,86	0,97	0,51			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,57	3,20	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,84	3,37	0,97	0,50			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,74	3,27	0,97	0,50			1					1		0,99	0,99
	15:00	4,57	3,10	0,97	0,50			1					1		0,99	0,99
	16:00	4,44	2,97	0,97	0,51			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,39	3,01	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,68	3,30	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,98	3,40	0,97	0,61			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	5,30	3,72	0,97	0,61			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	5,11	3,54	0,97	0,60			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,85	3,27	0,96	0,61			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,35	2,97	0,97	0,41			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 28/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,94	2,97	0,96	0,02			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,68	2,96	0,71	0,01			1			1		1		0,73	0,99
	02:00	3,44	2,78	0,66	0,00			1			1		1		0,66	0,99
	03:00	3,23	2,24	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,17	2,20	0,95	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,10	2,18	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,18	2,32	0,85	0,01						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,41	2,60	0,81	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,71	2,43	0,91	0,36						1		1		0,99	0,99
	09:00	4,26	3,03	0,83	0,40			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,52	3,27	0,76	0,50			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,65	3,40	0,74	0,51			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,76	3,45	0,81	0,50			1					1		0,99	0,99
	13:00	5,00	3,61	0,89	0,50			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,85	3,39	0,96	0,50			1					1		0,99	0,99
	15:00	4,68	3,39	0,88	0,40			1					1		0,99	0,99
	16:00	4,58	3,26	0,91	0,40			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,51	3,14	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,64	3,27	0,97	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	5,02	3,36	0,97	0,69			1					1		0,99	0,99
	20:00	5,37	3,70	0,97	0,70			1					1	1	0,99	0,99
	21:00	5,32	3,64	0,97	0,71			1					1	1	0,99	0,99
	22:00	4,90	3,34	0,96	0,60			1					1	1	0,99	0,99
	23:00	4,37	3,01	0,96	0,40			1					1	1	0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 01:15-02:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο turbo μηχανών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 29/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,15	3,21	0,93	0,01			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,82	2,89	0,93	0,01			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,54	2,57	0,97	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,34	2,37	0,96	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	04:00	3,24	2,27	0,97	0,00							1	1		0,99	0,99
	05:00	3,20	2,23	0,96	0,00							1	1		0,99	0,99
	06:00	3,19	2,22	0,97	0,00							1	1		0,99	0,99
	07:00	3,46	2,54	0,92	0,00							1	1		0,99	0,99
	08:00	3,72	2,78	0,94	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	09:00	4,15	3,18	0,97	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	10:00	4,36	3,18	0,82	0,35			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,41	3,09	0,82	0,50			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,67	3,37	0,79	0,51			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,77	3,47	0,79	0,51			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,75	3,44	0,80	0,51			1					1		0,99	0,99
	15:00	4,59	3,45	0,74	0,41			1					1		0,99	0,99
	16:00	4,35	3,20	0,75	0,41			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,31	3,02	0,88	0,41			1					1		0,99	0,99
	18:00	4,42	3,10	0,92	0,40			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,82	3,63	0,80	0,40			1					1		0,99	0,99
	20:00	5,13	3,94	0,60	0,60			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	4,96	3,81	0,55	0,60			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	4,61	3,71	0,49	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	4,24	4,09	0,15	0,01			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 30/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,82	3,50	0,32	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,57	2,81	0,76	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,29	2,47	0,83	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,19	2,44	0,76	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,07	2,25	0,82	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,05	2,27	0,78	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,09	2,46	0,63	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,28	2,83	0,45	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,71	3,31	0,40	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	4,00	3,82	0,18	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	10:00	4,26	4,22	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	11:00	4,42	4,42	0,00	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	12:00	4,59	4,23	0,00	0,36	1						1	1		0,99	0,99
	13:00	4,83	4,42	0,01	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	14:00	4,70	4,30	0,00	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	15:00	4,50	4,09	0,01	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	16:00	4,45	4,02	0,02	0,41	1						1	1		0,99	0,99
	17:00	4,37	3,97	0,00	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	18:00	4,58	4,18	0,01	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	19:00	4,62	4,22	0,00	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	20:00	4,98	4,29	0,00	0,69	1						1	1		0,99	0,99
	21:00	4,77	4,07	0,00	0,70	1						1	1		0,99	0,99
	22:00	4,34	3,93	0,00	0,41	1						1	1		0,99	0,99
	23:00	3,98	3,93	0,04	0,01	1						1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 31/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,75	3,74	0,01	0,00	1							1		0,99	0,99
	01:00	3,47	3,45	0,02	0,00	1							1		0,99	0,99
	02:00	3,27	3,26	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	03:00	3,16	3,15	0,00	0,01	1							1		0,99	0,99
	04:00	3,07	3,05	0,01	0,01	1							1		0,99	0,99
	05:00	3,02	2,82	0,19	0,00	1							1		0,99	0,99
	06:00	3,05	2,73	0,31	0,00	1							1		0,99	0,99
	07:00	3,24	2,95	0,29	0,01	1							1		0,99	0,99
	08:00	3,56	3,24	0,31	0,00	1							1		0,99	0,99
	09:00	3,90	3,60	0,29	0,00	1							1		0,99	0,99
	10:00	4,04	3,79	0,25	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	4,18	4,11	0,07	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	12:00	4,38	4,32	0,06	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	13:00	4,58	4,19	0,03	0,36	1						1	1		0,99	0,99
	14:00	4,45	4,03	0,02	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	15:00	4,28	3,80	0,08	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	16:00	4,10	3,58	0,12	0,40	1							1		0,99	0,99
	17:00	4,13	3,68	0,05	0,40	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,29	3,87	0,02	0,40	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,44	4,00	0,04	0,40	1							1	1	0,99	0,99
	20:00	4,84	4,44	0,00	0,40	1							1	1	0,99	0,99
	21:00	4,80	4,40	0,00	0,40	1							1	1	0,39	0,99
	22:00	4,45	4,05	0,00	0,40	1							1	1	0,39	0,99
	23:00	4,10	4,07	0,02	0,01	1							1	1	0,39	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 1/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,87	3,86	0,01	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	01:00	3,50	3,49	0,00	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	02:00	3,35	3,35	0,00	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	03:00	3,20	3,20	0,00	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	04:00	3,07	3,07	0,00	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	05:00	3,15	3,15	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,12	3,12	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	07:00	3,30	3,30	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,81	3,81	0,00	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	09:00	4,08	4,08	0,00	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	10:00	4,29	4,29	0,01	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	11:00	4,29	4,28	0,01	0,00			1				1	1		0,98	0,98
	12:00	3,29	3,29	0,00	0,00			1				1	1		0,94	0,95
	13:00	4,65	4,29	0,00	0,36	1						1	1		0,82	0,83
	14:00	4,90	4,44	0,06	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	15:00	4,71	4,21	0,10	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	16:00	4,47	3,82	0,25	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	17:00	4,39	3,51	0,48	0,40	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,45	3,50	0,55	0,40	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,59	3,63	0,56	0,40	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,94	3,99	0,54	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	21:00	4,82	3,93	0,48	0,41	1						1	1		0,99	0,99
	22:00	4,42	3,47	0,54	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	23:00	4,09	3,52	0,56	0,02	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 2/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,80	3,22	0,56	0,01	1							1		0,58	0,99
	01:00	3,44	2,87	0,56	0,01	1							1		0,58	0,99
	02:00	3,29	2,71	0,56	0,01							1	1		0,58	0,99
	03:00	3,11	2,54	0,56	0,01							1	1		0,58	0,99
	04:00	3,08	2,51	0,56	0,00							1	1		0,58	0,99
	05:00	3,05	2,48	0,56	0,01							1	1		0,58	0,99
	06:00	3,13	2,55	0,56	0,02							1	1		0,58	0,99
	07:00	3,39	2,82	0,56	0,01							1	1		0,58	0,99
	08:00	3,82	3,24	0,56	0,01			1					1		0,58	0,99
	09:00	4,02	3,45	0,56	0,01			1					1		0,58	0,99
	10:00	4,28	3,71	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	11:00	4,34	3,78	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	12:00	4,45	3,89	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	13:00	4,59	4,02	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	14:00	4,59	4,02	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	15:00	4,32	3,75	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	16:00	4,21	3,65	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	17:00	4,31	3,74	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	18:00	4,42	3,85	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	19:00	4,54	3,96	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	20:00	4,86	4,28	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	21:00	4,65	4,07	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	22:00	4,37	3,79	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	23:00	4,05	3,47	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 3/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,83	3,25	0,56	0,01			1					1		0,58	0,99
	01:00	3,50	2,93	0,56	0,01			1					1		0,58	0,99
	02:00	3,25	2,67	0,56	0,01						1		1		0,58	0,99
	03:00	3,16	2,59	0,56	0,01						1		1		0,58	0,99
	04:00	3,04	2,46	0,56	0,01						1		1		0,58	0,99
	05:00	3,02	2,45	0,56	0,01						1		1		0,58	0,99
	06:00	3,03	2,45	0,56	0,01						1		1		0,58	0,99
	07:00	3,30	2,72	0,56	0,01						1		1		0,58	0,99
	08:00	3,71	3,14	0,56	0,01			1			1		1		0,58	0,99
	09:00	4,03	3,46	0,56	0,00			1					1		0,58	0,99
	10:00	4,34	3,76	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	11:00	4,34	3,78	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99
	12:00	4,50	3,57	0,56	0,36			1					1		0,58	0,99
	13:00	4,67	3,50	0,56	0,60			1					1		0,58	0,99
	14:00	4,48	3,11	0,56	0,81			1					1		0,58	0,99
	15:00	4,46	3,08	0,56	0,81			1					1		0,58	0,99
	16:00	4,33	3,26	0,56	0,51			1					1		0,58	0,99
	17:00	4,33	3,26	0,56	0,51			1					1		0,58	0,99
	18:00	4,49	3,42	0,56	0,50			1					1		0,58	0,99
	19:00	4,71	3,65	0,56	0,50			1					1		0,58	0,99
	20:00	5,61	4,55	0,56	0,51			1				1	1		0,58	0,99
	21:00	5,39	4,33	0,56	0,51			1				1	1		0,58	0,99
	22:00	5,12	4,15	0,56	0,40			1				1	1		0,58	0,99
	23:00	4,83	4,26	0,56	0,01			1				1	1		0,58	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 4/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,86	3,29	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	01:00	3,64	3,08	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	02:00	3,35	2,78	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	03:00	3,15	2,58	0,56	0,00							1	1		0,58	0,99
	04:00	3,18	2,61	0,56	0,00							1	1		0,58	0,99
	05:00	3,09	2,52	0,56	0,00							1	1		0,58	0,99
	06:00	3,13	2,56	0,56	0,00							1	1		0,58	0,99
	07:00	3,33	2,76	0,56	0,00							1	1		0,58	0,99
	08:00	3,78	3,21	0,56	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	09:00	4,08	3,57	0,51	0,00			1					1		0,58	0,99
	10:00	4,38	4,04	0,34	0,00			1				1	1		0,58	0,99
	11:00	4,47	4,22	0,26	0,00			1				1	1		0,79	0,99
	12:00	4,57	3,92	0,30	0,36			1				1	1		0,99	0,99
	13:00	4,70	3,58	0,52	0,60			1				1	1		0,99	0,99
	14:00	4,74	3,55	0,50	0,70			1				1	1		0,99	0,99
	15:00	4,48	3,33	0,44	0,71			1				1	1		0,99	0,99
	16:00	4,38	3,18	0,69	0,51			1					1		0,99	0,99
	17:00	4,40	3,04	0,85	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	18:00	4,57	3,24	0,82	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	19:00	4,76	3,55	0,70	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	20:00	5,05	3,85	0,50	0,70			1				1	1		0,99	0,99
	21:00	4,89	4,07	0,32	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	22:00	4,60	4,01	0,19	0,40			1				1	1		0,99	0,99
	23:00	4,24	4,16	0,08	0,01			1				1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,97	3,94	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	01:00	3,57	3,56	0,02	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	02:00	3,41	3,39	0,02	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,29	3,25	0,04	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,23	3,23	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,15	3,13	0,01	0,00			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,23	2,86	0,36	0,00			1					1		0,99	0,99
	07:00	3,45	2,75	0,70	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,79	3,25	0,54	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	4,04	3,84	0,21	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	10:00	4,37	4,37	0,00	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	11:00	4,31	4,30	0,01	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,62	4,22	0,04	0,36			1			1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,76	4,07	0,10	0,60			1				1	1		0,99	0,99
	14:00	4,58	3,85	0,23	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	15:00	4,38	3,51	0,37	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	16:00	4,24	3,28	0,45	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	17:00	4,22	3,25	0,46	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	18:00	4,33	3,15	0,68	0,51			1				1	1		0,99	0,99
	19:00	4,60	3,39	0,71	0,50			1				1	1		0,99	0,99
	20:00	4,95	4,40	0,53	0,01			1			1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,72	4,47	0,24	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	22:00	4,37	4,32	0,05	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	23:00	4,07	4,04	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,78	3,75	0,03	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	01:00	3,50	3,44	0,06	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,31	3,23	0,07	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,21	2,92	0,30	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,12	2,54	0,57	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,11	2,31	0,80	0,01			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,17	2,36	0,80	0,01			1					1		0,99	0,99
	07:00	3,29	2,42	0,87	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,71	2,77	0,93	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	4,01	3,27	0,74	0,00			1					1		0,99	0,99
	10:00	4,08	3,25	0,82	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,16	3,25	0,91	0,01			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,30	3,43	0,86	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	13:00	4,44	3,48	0,95	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	14:00	4,31	3,34	0,97	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	15:00	4,26	3,30	0,96	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	4,16	3,19	0,96	0,01	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,17	3,19	0,97	0,01	1		1							0,99	0,99
	18:00	4,22	3,29	0,93	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	4,38	3,43	0,95	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	4,71	3,82	0,89	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	21:00	4,45	3,70	0,75	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	22:00	4,09	3,32	0,76	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	23:00	3,82	2,91	0,90	0,01	1		1				1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,46	2,51	0,94	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	01:00	3,17	2,20	0,95	0,01	1						1			0,99	0,99
	02:00	2,98	1,99	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99
	03:00	2,83	1,85	0,97	0,01	1						1			0,98	0,98
	04:00	2,79	1,87	0,90	0,01	1						1			0,98	0,98
	05:00	2,82	1,88	0,93	0,02	1						1			0,99	0,99
	06:00	2,81	1,87	0,93	0,02	1						1			0,99	0,99
	07:00	2,94	1,95	0,97	0,02	1						1			0,99	0,99
	08:00	3,25	2,26	0,97	0,02	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,51	2,52	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,63	2,64	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,76	2,78	0,97	0,00							1	1		0,99	0,99
	12:00	3,92	2,93	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	13:00	4,04	3,05	0,97	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,89	2,92	0,95	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	3,67	2,71	0,94	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,59	2,63	0,95	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	17:00	3,64	2,66	0,97	0,01							1	1		0,99	0,99
	18:00	3,85	2,86	0,97	0,01			1				1	1		0,99	0,99
	19:00	4,15	3,17	0,97	0,01			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,43	3,50	0,91	0,02			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,27	3,29	0,97	0,02			1				1	1		0,99	0,99
	22:00	4,06	3,07	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,70	2,72	0,96	0,02			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,38	2,39	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,09	2,44	0,64	0,02			1				1	1		0,65	0,96
	02:00	2,93	2,06	0,86	0,02							1	1		0,86	0,97
	03:00	2,78	1,79	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	04:00	2,72	1,74	0,97	0,01								1		0,99	0,99
	05:00	2,74	1,75	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	06:00	2,83	1,84	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	07:00	3,11	2,12	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	08:00	3,44	2,44	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	09:00	3,61	2,62	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	10:00	3,71	2,72	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	11:00	3,73	2,74	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	12:00	3,84	2,85	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	13:00	4,03	3,04	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	14:00	4,03	3,04	0,97	0,02							1	1		0,99	0,99
	15:00	3,88	2,89	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,73	2,75	0,96	0,02			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,77	2,80	0,95	0,02			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,96	2,99	0,96	0,02			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,25	3,36	0,90	0,00			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,49	3,64	0,85	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	21:00	4,23	3,38	0,85	0,00			1				1	1		0,99	0,99
	22:00	3,90	3,08	0,81	0,01			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,64	2,79	0,83	0,01			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο μονάδας G8 από τις 01:10 - 02:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,37	2,49	0,87	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,07	2,10	0,95	0,02						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,90	1,92	0,96	0,01						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,75	1,83	0,91	0,00						1		1		0,98	0,98
	04:00	2,73	1,89	0,83	0,01						1		1		0,99	0,98
	05:00	2,71	2,07	0,63	0,01						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,73	2,31	0,41	0,01						1		1		0,99	0,99
	07:00	2,97	2,59	0,37	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,40	3,02	0,37	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	09:00	3,63	3,25	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99
	10:00	3,78	3,40	0,38	0,01			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,91	3,54	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,95	3,57	0,37	0,00			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,13	3,74	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99
	14:00	4,18	3,79	0,38	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,91	3,53	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,73	3,35	0,37	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	3,80	3,41	0,37	0,01			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,99	3,61	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,28	3,90	0,38	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,70	4,32	0,37	0,01			1			1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,40	4,02	0,37	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,99	3,61	0,37	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	23:00	3,69	3,33	0,35	0,00	1		1				1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,38	3,10	0,27	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	01:00	3,07	2,71	0,35	0,00	1		1			1				0,39	0,98
	02:00	2,88	2,51	0,36	0,01	1					1				0,39	0,98
	03:00	2,76	2,37	0,38	0,01	1					1				0,39	0,97
	04:00	2,70	2,32	0,38	0,01	1					1				0,39	0,96
	05:00	2,73	2,35	0,38	0,00	1					1				0,39	0,97
	06:00	2,79	2,40	0,38	0,01	1					1				0,39	0,98
	07:00	3,02	2,63	0,38	0,00	1					1				0,39	0,98
	08:00	3,34	2,97	0,37	0,00	1					1	1			0,39	0,99
	09:00	3,69	3,33	0,36	0,00	1							1		0,39	0,97
	10:00	3,84	3,48	0,35	0,01	1							1		0,39	0,99
	11:00	3,89	3,56	0,33	0,00	1							1		0,39	0,99
	12:00	3,93	3,58	0,34	0,00	1							1		0,39	0,99
	13:00	3,23	2,97	0,26	0,00	1							1		0,39	0,99
	14:00	4,18	3,86	0,31	0,00	1					1		1		0,39	0,97
	15:00	3,96	3,61	0,35	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	16:00	3,76	3,38	0,37	0,01	1					1		1		0,39	0,99
	17:00	3,77	3,24	0,53	0,01	1							1		0,63	0,99
	18:00	4,02	3,36	0,65	0,01	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,27	3,63	0,64	0,00	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,60	3,98	0,62	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	21:00	4,41	3,78	0,62	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	22:00	4,07	3,48	0,59	0,01	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,69	3,17	0,51	0,00	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές ήταν σε απώλεια επικοινωνίας μέχρι τις 17:30. Μερική διακοπή από τις 13:14 - 14:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 11/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,41	2,90	0,49	0,01	1							1		0,97	0,97
	01:00	3,17	2,81	0,36	0,00	1					1		1		0,91	0,92
	02:00	2,92	2,50	0,42	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,83	2,21	0,62	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,78	2,15	0,63	0,00						1		1		0,86	0,99
	05:00	2,75	2,17	0,58	0,00						1		1		0,62	0,99
	06:00	2,84	2,49	0,35	0,00						1		1		0,41	0,99
	07:00	3,08	2,79	0,29	0,00						1		1		0,39	0,99
	08:00	3,43	3,09	0,34	0,00						1	1	1		0,39	0,99
	09:00	3,67	3,47	0,20	0,00						1	1	1		0,39	0,99
	10:00	3,97	3,71	0,05	0,21	1							1		0,39	0,99
	11:00	4,03	3,17	0,05	0,81	1							1		0,39	0,99
	12:00	4,07	3,11	0,07	0,89	1							1		0,39	0,99
	13:00	4,19	3,33	0,11	0,74	1							1		0,39	0,99
	14:00	4,15	3,95	0,20	0,00	1							1		0,39	0,99
	15:00	3,99	3,80	0,19	0,00	1							1		0,39	0,99
	16:00	3,98	3,77	0,21	0,00	1							1		0,39	0,99
	17:00	3,90	3,63	0,27	0,00	1							1		0,39	0,99
	18:00	4,12	3,82	0,29	0,01	1					1		1		0,39	0,99
	19:00	4,37	4,00	0,37	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	20:00	4,65	4,28	0,37	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	21:00	4,50	4,13	0,37	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	22:00	4,19	3,59	0,60	0,00	1					1		1		0,76	0,99
	23:00	3,81	3,20	0,60	0,01	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές ήταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 04:30 - 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 12/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	3,50	3,20	0,31	0,00	1							1		0,99	0,99	
	01:00	3,25	3,05	0,20	0,00	1							1		0,99	0,99	
	02:00	3,09	2,47	0,62	0,00						1		1		0,99	0,99	
	03:00	2,96	2,15	0,80	0,00						1		1		0,99	0,99	
	04:00	3,00	2,32	0,67	0,01						1		1		0,99	0,99	
	05:00	2,97	2,52	0,46	0,00						1		1		0,99	0,99	
	06:00	2,98	2,51	0,47	0,00						1		1		0,99	0,99	
	07:00	3,28	2,62	0,66	0,00						1		1		0,99	0,99	
	08:00	3,56	2,99	0,57	0,00						1	1	1		0,99	0,99	
	09:00	3,80	3,32	0,48	0,00	1					1	1	1		0,99	0,99	
	10:00	3,99	3,50	0,48	0,00	1							1		0,99	0,99	
	11:00	4,20	3,69	0,51	0,00	1							1		0,99	0,99	
	12:00	4,28	3,59	0,50	0,19	1							1		0,99	0,99	
	13:00	4,38	3,52	0,45	0,40	1							1		0,99	0,99	
	14:00	4,35	3,29	0,66	0,40	1							1		0,99	0,99	
	15:00	4,15	3,04	0,70	0,41	1							1		0,99	0,99	
	16:00	4,07	2,86	0,81	0,41	1							1		0,93	0,99	
	17:00	4,13	2,96	0,76	0,41	1							1		0,79	0,99	
	18:00	4,16	3,07	0,69	0,40	1							1		0,83	0,99	
	19:00	4,58	3,55	0,53	0,50	1							1		0,84	0,99	
	20:00	4,85	3,62	0,53	0,70	1							1		0,96	0,99	
	21:00	4,56	3,63	0,59	0,34	1							1		0,95	0,99	
	22:00	4,25	3,38	0,53	0,35	1							1		0,74	0,99	
	23:00	4,03	3,48	0,54	0,01	1							1		0,74	0,99	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 16:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,73	3,27	0,45	0,00	1							1		0,74	0,99
	01:00	3,38	2,85	0,53	0,00	1							1		0,73	0,99
	02:00	3,27	2,67	0,59	0,00	1							1		0,72	0,99
	03:00	3,10	2,55	0,53	0,02						1		1		0,74	0,99
	04:00	3,02	2,55	0,46	0,01						1		1		0,74	0,99
	05:00	3,03	2,39	0,62	0,02						1		1		0,74	0,99
	06:00	3,07	2,39	0,68	0,00						1		1		0,74	0,99
	07:00	3,13	2,49	0,63	0,01						1		1		0,74	0,99
	08:00	3,42	2,83	0,60	0,00						1	1	1		0,74	0,99
	09:00	3,77	3,25	0,52	0,00	1					1	1	1		0,74	0,99
	10:00	4,02	3,37	0,64	0,00	1							1		0,74	0,99
	11:00	4,12	3,39	0,72	0,01	1							1		0,74	0,99
	12:00	4,12	3,12	0,65	0,36	1							1		0,74	0,99
	13:00	4,22	3,10	0,71	0,41	1							1		0,74	0,99
	14:00	4,16	3,03	0,72	0,41	1							1		0,73	0,99
	15:00	4,03	2,90	0,72	0,40	1							1		0,74	0,99
	16:00	3,88	2,76	0,72	0,40	1							1		0,74	0,99
	17:00	3,98	2,84	0,72	0,41	1							1		0,74	0,99
	18:00	4,15	3,01	0,72	0,42	1							1		0,74	0,99
	19:00	4,35	3,17	0,74	0,44	1							1		0,75	0,99
	20:00	4,61	3,22	0,77	0,61	1							1		0,79	0,99
	21:00	4,31	2,96	0,77	0,58	1							1		0,79	0,99
	22:00	4,03	2,84	0,79	0,41	1							1		0,80	0,99
	23:00	3,75	2,95	0,79	0,02	1							1		0,80	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,47	2,68	0,79	0,00	1							1		0,80	0,99
	01:00	3,21	2,42	0,79	0,00						1		1		0,80	0,99
	02:00	3,01	2,21	0,79	0,01						1		1		0,80	0,99
	03:00	2,94	2,12	0,81	0,00						1		1		0,82	0,99
	04:00	2,92	1,98	0,92	0,01						1		1		0,94	0,99
	05:00	2,85	1,88	0,97	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,84	1,86	0,97	0,00								1		0,99	0,99
	07:00	2,99	2,01	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,26	2,31	0,95	0,01						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,48	2,56	0,92	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	3,62	2,78	0,84	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,73	2,93	0,80	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,94	2,80	0,81	0,33			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,11	2,85	0,85	0,40			1					1		0,99	0,99
	14:00	3,97	2,75	0,81	0,40			1					1		0,99	0,99
	15:00	3,77	2,53	0,83	0,41			1					1		0,97	0,99
	16:00	3,69	2,51	0,77	0,41			1					1		0,79	0,99
	17:00	3,69	2,52	0,77	0,40			1					1		0,79	0,99
	18:00	3,86	2,67	0,77	0,41			1					1		0,79	0,99
	19:00	4,15	2,95	0,79	0,41			1					1		0,81	0,99
	20:00	4,38	2,89	0,79	0,70			1					1		0,81	0,99
	21:00	4,20	2,70	0,79	0,71			1					1		0,81	0,99
	22:00	3,92	2,73	0,78	0,41			1					1		0,81	0,99
	23:00	3,56	2,86	0,69	0,01			1					1		0,81	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 04:10 και από τις 15:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,33	2,71	0,61	0,00			1					1		0,81	0,99
	01:00	3,09	2,59	0,50	0,00			1					1		0,79	0,94
	02:00	2,92	2,40	0,52	0,00						1		1		0,77	0,90
	03:00	2,77	2,13	0,64	0,00						1		1		0,81	0,99
	04:00	2,80	2,06	0,74	0,00						1		1		0,81	0,99
	05:00	2,77	1,88	0,89	0,00								1		0,91	0,99
	06:00	2,85	1,97	0,88	0,01								1		0,93	0,99
	07:00	3,15	2,26	0,90	0,00						1		1		0,93	0,99
	08:00	3,42	2,56	0,86	0,01						1		1		0,93	0,99
	09:00	3,64	2,74	0,90	0,00			1					1		0,93	0,99
	10:00	3,75	2,86	0,89	0,00			1					1		0,93	0,99
	11:00	3,90	2,99	0,91	0,00	1		1					1		0,93	0,99
	12:00	3,89	2,93	0,96	0,01	1		1					1		0,98	0,98
	13:00	3,92	2,99	0,92	0,00			1					1		0,99	0,98
	14:00	3,89	2,58	0,94	0,36			1					1		0,99	0,99
	15:00	3,74	2,37	0,96	0,41			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,62	2,24	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,71	2,32	0,97	0,42			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,84	2,46	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,15	2,57	0,97	0,61			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,44	2,75	0,97	0,72			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,25	2,56	0,97	0,72			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,86	2,27	0,97	0,62			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,48	2,09	0,97	0,42			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,17	2,18	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,90	1,92	0,96	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,74	1,75	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,70	1,71	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	04:00	2,61	1,61	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	05:00	2,63	1,63	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	06:00	2,76	1,77	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	07:00	2,97	1,98	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	08:00	3,25	2,27	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,51	2,52	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,49	2,51	0,96	0,02						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,58	2,64	0,92	0,02						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,74	2,40	0,96	0,37						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,78	2,42	0,96	0,40						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,66	2,30	0,97	0,40						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,63	2,30	0,92	0,41						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,49	2,12	0,97	0,40						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,61	2,24	0,97	0,40						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,90	2,55	0,95	0,40						1		1		0,99	0,99
	19:00	4,18	2,85	0,93	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,40	2,87	0,93	0,60						1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,22	2,91	0,90	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,86	2,60	0,85	0,41						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,51	2,21	0,90	0,40						1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,22	2,38	0,82	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,97	2,09	0,87	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,74	1,82	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,66	1,89	0,77	0,00								1		0,99	0,99
	04:00	2,67	2,09	0,57	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,62	2,27	0,35	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,73	2,31	0,43	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,06	2,69	0,36	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,29	3,11	0,18	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	3,57	3,42	0,15	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	3,65	3,59	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	11:00	3,73	3,72	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	3,77	3,41	0,36	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	3,83	3,11	0,36	0,36			1					1		0,99	0,99
	14:00	3,90	3,13	0,38	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,82	3,17	0,24	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,68	2,73	0,55	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	3,63	2,51	0,72	0,41			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,69	2,38	0,90	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,04	2,58	0,76	0,70			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,25	2,71	0,74	0,80			1					1		0,99	0,99
	21:00	3,96	2,35	0,90	0,70			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,66	2,27	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,37	2,40	0,95	0,02			1				1		1		0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,15	2,24	0,90	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,87	2,09	0,77	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,81	2,25	0,55	0,01						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,69	2,01	0,66	0,02						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,68	1,93	0,73	0,02						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,70	1,84	0,84	0,02								1		0,99	0,99
	06:00	2,78	1,79	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	07:00	3,00	2,03	0,95	0,02						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,27	2,29	0,96	0,02			1			1		1		0,98	0,99
	09:00	3,44	2,45	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	10:00	3,62	2,62	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,61	2,61	0,97	0,02			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,72	2,37	0,97	0,38			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	3,64	2,15	0,97	0,52						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,64	2,14	0,97	0,52						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,55	2,16	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,43	2,04	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,48	2,09	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,59	2,20	0,97	0,42						1		1		0,99	0,99
	19:00	4,03	2,54	0,98	0,52						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,28	2,69	0,97	0,62						1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,04	2,55	0,97	0,52						1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,67	2,26	0,98	0,43						1	1	1		0,99	0,99
	23:00	3,27	2,25	0,97	0,04						1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,02	2,02	0,97	0,03						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,76	1,81	0,91	0,03						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,54	1,66	0,85	0,03								1		0,93	0,99
	03:00	2,56	1,86	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	04:00	2,52	1,81	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	05:00	2,49	1,79	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	06:00	2,64	1,93	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	07:00	2,83	2,12	0,67	0,03							1	1		0,69	0,99
	08:00	3,06	2,35	0,67	0,04							1	1		0,69	0,99
	09:00	3,26	2,53	0,69	0,03	1						1	1		0,70	0,98
	10:00	3,38	2,66	0,69	0,03	1					1	1			0,74	0,99
	11:00	3,46	2,71	0,72	0,03	1					1	1			0,74	0,99
	12:00	3,53	2,43	0,72	0,38	1					1				0,74	0,99
	13:00	3,58	2,38	0,78	0,42	1					1				0,80	0,99
	14:00	3,53	2,19	0,92	0,42	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,49	2,11	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,42	2,03	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,31	1,92	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,48	2,09	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,93	2,35	0,96	0,61	1					1				0,99	0,99
	20:00	4,17	2,51	0,95	0,71	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,88	2,39	0,97	0,52	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,53	2,14	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99
	23:00	3,25	2,63	0,59	0,03	1					1				0,89	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 02:38 - 13:40 και από τις 23:28.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,95	2,41	0,53	0,02	1					1				0,77	0,98
	01:00	2,75	2,00	0,73	0,02	1					1				0,77	0,97
	02:00	2,59	1,92	0,66	0,01	1					1				0,81	0,93
	03:00	2,44	1,77	0,66	0,02	1					1				0,79	0,91
	04:00	2,46	1,90	0,54	0,02	1					1				0,79	0,91
	05:00	2,47	1,72	0,74	0,02	1					1				0,79	0,91
	06:00	2,53	1,80	0,71	0,02	1					1				0,72	0,92
	07:00	2,64	1,91	0,70	0,02	1					1				0,72	0,95
	08:00	2,95	2,23	0,70	0,02	1					1				0,72	0,98
	09:00	3,32	2,60	0,70	0,02	1					1				0,72	0,99
	10:00	3,42	2,70	0,70	0,02	1					1	1			0,72	0,99
	11:00	3,45	2,71	0,71	0,02	1					1	1			0,73	0,99
	12:00	3,55	2,45	0,72	0,37	1					1				0,74	0,99
	13:00	3,52	2,38	0,72	0,42	1					1				0,74	0,99
	14:00	3,53	2,32	0,79	0,42	1					1				0,90	0,99
	15:00	3,42	2,20	0,80	0,41	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,26	1,97	0,87	0,41	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,22	1,88	0,93	0,41	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,47	2,14	0,92	0,41	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,75	2,27	0,88	0,60	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,91	2,30	0,91	0,71	1					1				0,99	0,99
	21:00	3,77	2,35	0,71	0,72	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,43	2,33	0,68	0,42	1					1				0,99	0,99
	23:00	3,27	2,59	0,68	0,00	1					1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 14:18.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,95	2,37	0,58	0,00	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,74	2,21	0,53	0,00	1					1				0,95	0,95
	02:00	2,59	2,09	0,50	0,00	1					1				0,90	0,90
	03:00	2,49	1,98	0,51	0,00	1					1				0,86	0,86
	04:00	2,51	1,98	0,53	0,00	1					1				0,87	0,87
	05:00	2,50	1,81	0,69	0,00	1									0,87	0,87
	06:00	2,53	1,67	0,85	0,00	1									0,87	0,88
	07:00	2,74	1,89	0,85	0,00	1									0,95	0,95
	08:00	2,95	2,21	0,74	0,00	1					1				0,98	0,98
	09:00	3,12	2,60	0,53	0,00	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,17	2,71	0,46	0,00	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,30	2,84	0,47	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,40	2,96	0,44	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,54	3,03	0,50	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,43	2,92	0,51	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,25	2,71	0,54	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,22	2,74	0,48	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	17:00	3,29	2,76	0,52	0,00	1					1	1			0,98	0,99
	18:00	3,43	2,85	0,58	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	19:00	3,80	3,21	0,59	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	20:00	4,06	3,48	0,58	0,00	1		1			1	1			0,98	0,97
	21:00	3,85	3,33	0,52	0,00	1		1			1				0,79	0,78
	22:00	3,56	3,13	0,43	0,00	1		1			1				0,68	0,80
	23:00	3,27	2,93	0,34	0,00	1		1			1				0,35	0,84

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω προβλήματος του scada του παραγωγού, ο ΥΒΣ δεν μπήκε σε λειτουργία. Όλη μέρα επικρατούσε μικρή αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 22:39 - 23:27 και της G3 από 23:27 - 00:12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,97	2,56	0,41	0,00	1					1				0,72	0,91
	01:00	2,70	2,41	0,29	0,00	1					1				0,94	0,94
	02:00	2,58	2,44	0,14	0,00	1					1				0,90	0,90
	03:00	2,48	2,40	0,07	0,00	1					1				0,86	0,86
	04:00	2,44	2,33	0,12	0,00	1					1				0,84	0,84
	05:00	2,50	2,22	0,28	0,00	1					1				0,87	0,87
	06:00	2,61	2,31	0,30	0,00	1					1				0,90	0,90
	07:00	2,88	2,54	0,34	0,00	1					1				0,97	0,97
	08:00	3,15	2,77	0,38	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	3,29	3,04	0,25	0,00	1					1	1			0,97	0,95
	10:00	3,49	3,35	0,14	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,55	3,43	0,12	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,73	3,69	0,05	0,00	1		1			1				0,95	0,93
	13:00	3,68	3,62	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	14:00	3,66	3,55	0,12	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,46	3,36	0,10	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,42	3,29	0,14	0,00			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,49	3,28	0,21	0,00			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,86	3,65	0,21	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,10	3,77	0,33	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,23	3,95	0,28	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	3,96	3,81	0,14	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	3,60	3,55	0,05	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,31	3,30	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G3 από 00:00 - 00:12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,03	2,95	0,07	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	2,85	2,76	0,09	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	2,63	2,56	0,07	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	03:00	2,54	2,47	0,06	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,48	2,42	0,06	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,49	2,41	0,08	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,66	2,54	0,12	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	2,89	2,83	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	08:00	3,18	3,16	0,02	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	3,47	3,47	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	3,45	3,45	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,52	3,52	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,59	3,59	0,00	0,00			1					1		0,99	0,99
	13:00	3,61	3,60	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	14:00	3,61	3,54	0,07	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,45	3,33	0,12	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,42	3,33	0,09	0,00			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,47	3,29	0,18	0,00			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,69	3,43	0,27	0,00			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,03	3,81	0,22	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	20:00	4,14	3,89	0,24	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	21:00	3,89	3,59	0,29	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	22:00	3,50	3,23	0,27	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	23:00	3,10	2,62	0,48	0,00			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 24/9/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	2,88	2,39	0,49	0,00			1				1		1		0,99	0,99
	01:00	2,58	2,26	0,32	0,00							1		1		0,99	0,99
	02:00	2,50	2,19	0,30	0,00							1		1		0,99	0,99
	03:00	2,44	2,07	0,37	0,00							1		1		0,99	0,99
	04:00	2,42	2,22	0,20	0,00							1		1		0,99	0,99
	05:00	2,43	2,30	0,13	0,00							1		1		0,99	0,99
	06:00	2,57	2,33	0,23	0,00							1		1		0,99	0,99
	07:00	2,86	2,62	0,24	0,00							1		1		0,99	0,99
	08:00	3,09	2,75	0,33	0,01			1				1		1		0,98	0,99
	09:00	3,40	2,94	0,46	0,00			1						1		0,99	0,99
	10:00	3,47	2,71	0,75	0,00			1						1		0,99	0,99
	11:00	3,50	2,71	0,78	0,01			1						1		0,99	0,99
	12:00	3,59	2,69	0,89	0,01							1		1		0,99	0,99
	13:00	3,64	2,32	0,86	0,45							1		1		0,99	0,99
	14:00	3,48	2,27	0,80	0,41							1		1		0,99	0,99
	15:00	3,34	2,13	0,81	0,40							1		1		0,99	0,99
	16:00	3,19	1,96	0,83	0,40							1		1		0,99	0,99
	17:00	3,39	2,08	0,90	0,41									1		0,99	0,99
	18:00	3,51	2,16	0,94	0,40							1		1		0,99	0,99
	19:00	3,84	2,27	0,97	0,60							1		1		0,99	0,99
	20:00	4,00	2,46	0,94	0,60							1		1		0,99	0,99
	21:00	3,80	2,54	0,85	0,40							1		1		0,99	0,99
	22:00	3,56	2,27	0,89	0,40							1		1		0,99	0,99
	23:00	3,15	2,29	0,84	0,01							1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες στο ΥΒΣ από τις 08:00 - 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,77	1,87	0,90	0,00						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,61	1,72	0,89	0,01								1		0,99	0,99
	02:00	2,48	1,63	0,84	0,01								1		0,99	0,99
	03:00	2,37	1,63	0,73	0,01								1		0,99	0,99
	04:00	2,37	1,74	0,62	0,01								1		0,99	0,99
	05:00	2,38	1,59	0,78	0,01								1		0,99	0,99
	06:00	2,54	1,79	0,74	0,01								1		0,91	0,99
	07:00	2,87	2,18	0,68	0,01						1		1		0,69	0,99
	08:00	3,07	2,37	0,68	0,02						1		1		0,69	0,99
	09:00	3,22	2,44	0,77	0,01						1		1		0,78	0,99
	10:00	3,34	2,50	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	11:00	3,37	2,53	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	12:00	3,35	2,16	0,82	0,36						1		1		0,84	0,99
	13:00	3,50	2,26	0,82	0,41						1		1		0,84	0,99
	14:00	3,41	2,17	0,82	0,41						1		1		0,84	0,99
	15:00	3,24	2,00	0,82	0,42						1		1		0,84	0,99
	16:00	3,19	1,95	0,82	0,41						1		1		0,84	0,99
	17:00	3,29	2,05	0,82	0,42						1		1		0,84	0,99
	18:00	3,51	2,27	0,82	0,42						1		1		0,84	0,99
	19:00	3,93	2,49	0,82	0,62						1		1		0,84	0,99
	20:00	4,01	2,47	0,82	0,72						1	1	1		0,84	0,99
	21:00	3,73	2,37	0,83	0,53						1		1		0,84	0,99
	22:00	3,42	2,17	0,83	0,42						1		1		0,84	0,99
	23:00	3,04	2,20	0,83	0,02							1		1		0,84

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 06:48.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,89	2,05	0,83	0,01						1		1		0,84	0,99
	01:00	2,66	1,82	0,83	0,01						1		1		0,84	0,99
	02:00	2,56	1,72	0,82	0,02								1		0,84	0,99
	03:00	2,49	1,65	0,83	0,01								1		0,84	0,99
	04:00	2,44	1,62	0,80	0,02								1		0,84	0,99
	05:00	2,44	1,60	0,83	0,02								1		0,84	0,99
	06:00	2,54	1,73	0,80	0,01								1		0,84	0,99
	07:00	2,69	1,85	0,83	0,01								1		0,84	0,99
	08:00	2,94	2,10	0,83	0,02						1		1		0,84	0,99
	09:00	3,26	2,42	0,82	0,02						1		1		0,84	0,99
	10:00	3,40	2,57	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	11:00	3,28	2,44	0,82	0,01						1		1		0,84	0,99
	12:00	3,28	2,10	0,82	0,36						1		1		0,84	0,99
	13:00	3,46	2,27	0,78	0,41						1		1		0,85	0,99
	14:00	3,51	1,91	0,90	0,70						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,32	1,74	0,97	0,61						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,28	1,80	0,97	0,51						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,35	1,87	0,97	0,51						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,45	1,78	0,97	0,70						1		1		0,99	0,99
	19:00	3,88	2,51	0,96	0,41						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	3,89	2,54	0,96	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	21:00	3,56	2,26	0,89	0,41						1		1		0,99	0,99
	22:00	3,31	2,48	0,82	0,01						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,02	2,25	0,77	0,00	1					1				0,86	0,92

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 13:56 και από τις 23:42.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 28/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,77	2,06	0,71	0,00			1			1				0,73	0,86
	01:00	2,69	1,95	0,74	0,00			1			1				0,79	0,96
	02:00	2,49	1,75	0,74	0,00			1			1				0,79	0,92
	03:00	2,39	1,71	0,68	0,00			1			1				0,79	0,89
	04:00	2,38	1,63	0,75	0,00			1			1				0,79	0,89
	05:00	2,40	1,65	0,74	0,01			1			1				0,79	0,90
	06:00	2,46	1,81	0,65	0,01			1			1				0,79	0,91
	07:00	2,61	1,94	0,66	0,00			1			1				0,79	0,94
	08:00	2,82	2,32	0,50	0,00	1		1			1				0,76	0,93
	09:00	2,98	2,72	0,26	0,00	1					1				0,79	0,99
	10:00	3,11	2,99	0,12	0,00	1					1	1			0,84	0,99
	11:00	3,22	3,11	0,10	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,35	2,91	0,12	0,31	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,45	2,85	0,11	0,50	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,42	2,81	0,17	0,44	1					1	1			0,98	0,98
	15:00	3,24	2,76	0,07	0,40	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,10	2,55	0,15	0,40	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,20	2,39	0,40	0,40	1					1				0,99	0,99
	18:00	3,41	2,80	0,21	0,40	1					1				0,97	0,97
	19:00	3,81	3,31	0,00	0,50	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,87	3,17	0,00	0,70	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,65	3,13	0,01	0,50	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,36	2,95	0,06	0,35	1		1							0,98	0,98
	23:00	2,99	2,93	0,05	0,01	1		1							0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 10:39.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/9/2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Δευτέρα	00:00	2,72	2,60	0,11	0,00	1		1							0,83	0,79		
	01:00	2,54	2,45	0,09	0,01	1		1			1				0,52	0,32		
	02:00	2,44	2,37	0,07	0,00	1					1					0,62	0,58	
	03:00	2,32	2,25	0,07	0,00	1					1					0,80	0,77	
	04:00	2,30	2,18	0,12	0,00	1					1					0,79	0,75	
	05:00	2,35	2,24	0,11	0,01	1					1					0,83	0,79	
	06:00	2,50	2,38	0,13	0,00	1					1					0,87	0,87	
	07:00	2,78	2,70	0,08	0,01	1					1					0,95	0,97	
	08:00	3,08	2,91	0,17	0,01	1		1								0,94	0,97	
	09:00	3,22	2,95	0,26	0,00	1		1								0,95	0,99	
	10:00	3,59	3,49	0,10	0,00	1		1								0,95	0,99	
	11:00	3,72	3,69	0,03	0,00	1		1			1					0,97	0,99	
	12:00	3,80	3,43	0,00	0,37	1		1								0,98	0,98	
	13:00	3,74	3,34	0,00	0,40	1		1								0,95	0,94	
	14:00	3,89	3,35	0,14	0,40	1		1								0,98	0,98	
	15:00	3,82	2,79	0,62	0,41	1		1								0,99	0,99	
	16:00	3,40	2,39	0,66	0,36	1		1								0,75	0,98	
	17:00	3,44	2,50	0,58	0,36	1		1								0,59	0,98	
	18:00	3,71	2,59	0,71	0,41	1		1								0,71	0,99	
	19:00	4,02	2,67	0,74	0,61	1		1								0,75	0,99	
	20:00	4,12	2,48	0,83	0,81	1		1								0,85	0,99	
	21:00	3,83	2,54	0,77	0,52	1								1			0,84	0,99
	22:00	3,46	2,23	0,82	0,41	1								1			0,84	0,99
	23:00	2,97	2,24	0,72	0,02	1								1			0,84	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Περδίκι ήταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 00:11 - 11:23. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 16:41 - 00:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 30/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,69	1,99	0,70	0,00	1					1				0,84	0,96
	01:00	2,48	1,86	0,62	0,00	1					1				0,84	0,91
	02:00	2,34	1,74	0,60	0,00	1									0,82	0,87
	03:00	2,31	1,71	0,60	0,00	1									0,81	0,85
	04:00	2,21	1,69	0,52	0,00	1									0,77	0,79
	05:00	2,31	1,70	0,62	0,00	1									0,81	0,85
	06:00	2,48	1,87	0,60	0,01	1									0,83	0,91
	07:00	2,81	2,19	0,61	0,01	1					1				0,84	0,98
	08:00	3,02	2,42	0,59	0,01	1					1				0,89	0,99
	09:00	3,14	2,59	0,54	0,01	1					1				0,94	0,99
	10:00	3,16	2,64	0,51	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,14	2,50	0,64	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,20	2,12	0,72	0,36	1					1				0,98	0,98
	13:00	3,22	2,04	0,79	0,40	1					1				0,99	0,99
	14:00	3,16	1,84	0,92	0,40	1					1				0,98	0,99
	15:00	3,08	1,95	0,73	0,40	1					1				0,80	0,99
	16:00	2,88	1,75	0,73	0,40	1					1				0,77	0,98
	17:00	2,99	1,83	0,75	0,41	1									0,77	0,99
	18:00	3,24	2,08	0,75	0,41	1					1				0,77	0,99
	19:00	3,60	2,25	0,75	0,60	1					1				0,77	0,99
	20:00	3,78	2,18	0,91	0,70	1					1				0,95	0,99
	21:00	3,54	2,40	0,63	0,51	1					1				0,99	0,99
	22:00	3,25	2,31	0,54	0,40	1					1				0,99	0,99
	23:00	2,84	2,32	0,51	0,01	1					1				0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 08:29 & 14:55 - 20:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 1/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,60	1,92	0,68	0,00	1					1				0,92	0,91
	01:00	2,39	1,70	0,68	0,01	1					1				0,84	0,83
	02:00	2,25	1,58	0,67	0,01	1									0,79	0,79
	03:00	2,20	1,47	0,72	0,01	1									0,77	0,77
	04:00	2,23	1,62	0,62	0,00	1									0,71	0,84
	05:00	2,18	1,69	0,49	0,00	1									0,69	0,85
	06:00	2,37	1,72	0,65	0,00	1									0,73	0,89
	07:00	2,55	1,91	0,64	0,00	1									0,85	0,90
	08:00	2,82	2,27	0,55	0,00	1					1				0,67	0,98
	09:00	3,02	2,48	0,53	0,00	1					1				0,69	0,99
	10:00	3,10	2,46	0,63	0,01	1					1				0,69	0,99
	11:00	3,09	2,42	0,67	0,00	1					1				0,69	0,99
	12:00	3,03	2,41	0,62	0,00	1					1				0,69	0,99
	13:00	3,10	2,53	0,56	0,00	1					1				0,69	0,99
	14:00	3,07	2,42	0,65	0,00	1					1				0,69	0,99
	15:00	2,96	2,28	0,67	0,01	1					1				0,69	0,99
	16:00	2,91	2,23	0,67	0,01	1					1				0,69	0,98
	17:00	2,94	2,27	0,67	0,00	1					1				0,69	0,99
	18:00	3,18	2,51	0,67	0,01	1					1				0,69	0,99
	19:00	3,63	3,00	0,63	0,00	1					1	1			0,69	0,99
	20:00	3,64	2,95	0,67	0,01	1					1	1			0,69	0,99
	21:00	3,46	2,80	0,67	0,00	1					1	1			0,69	0,99
	22:00	3,14	2,46	0,67	0,00	1					1	1			0,69	0,99
	23:00	2,81	2,21	0,59	0,00	1					1				0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές έκανε απώλειες παραγωγής από τις 04:17 - 00:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,47	2,03	0,44	0,00	1					1				0,69	0,91
	01:00	2,31	1,83	0,47	0,00	1					1				0,75	0,62
	02:00	2,21	1,71	0,50	0,00		1								0,74	0,51
	03:00	2,09	1,56	0,53	0,00		1								0,73	0,73
	04:00	2,09	1,60	0,49	0,00		1								0,73	0,73
	05:00	2,13	1,73	0,40	0,00		1								0,74	0,74
	06:00	2,26	2,01	0,25	0,00		1								0,80	0,81
	07:00	2,55	2,47	0,08	0,00		1					1			0,98	0,98
	08:00	2,77	2,77	0,00	0,00		1					1			0,96	0,95
	09:00	2,98	2,96	0,01	0,00		1	1							0,96	0,97
	10:00	2,99	2,89	0,10	0,00		1	1							0,98	0,98
	11:00	2,95	2,52	0,41	0,01		1	1							0,97	0,96
	12:00	2,94	2,56	0,39	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	3,12	2,89	0,23	0,00		1					1			0,99	0,99
	14:00	3,13	2,87	0,26	0,00		1	1							0,99	0,99
	15:00	3,15	3,01	0,15	0,00		1	1							0,99	0,99
	16:00	3,10	2,86	0,24	0,01		1	1							0,99	0,99
	17:00	3,11	2,88	0,22	0,01		1	1							0,99	0,99
	18:00	3,28	2,91	0,35	0,01		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,59	3,23	0,34	0,02		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,62	3,16	0,44	0,02		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,54	2,71	0,81	0,02		1	1							0,99	0,99
	22:00	3,33	2,34	0,97	0,02		1	1							0,99	0,99
	23:00	2,94	1,95	0,96	0,02		1					1			0,97	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G2 από τις 01:34 - 02:25. Το ΑΠ Κεφαλές έκανε απώλειες παραγωγής από τις 00:00 - 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 3/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,56	1,64	0,90	0,02		1								0,91	0,91
	01:00	2,36	1,55	0,80	0,02		1								0,80	0,80
	02:00	2,25	1,47	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	03:00	2,18	1,44	0,72	0,02		1								0,74	0,74
	04:00	2,16	1,41	0,73	0,02		1								0,74	0,74
	05:00	2,20	1,43	0,75	0,02		1								0,76	0,76
	06:00	2,37	1,55	0,80	0,02		1								0,83	0,83
	07:00	2,57	1,72	0,83	0,02		1								0,90	0,91
	08:00	2,79	2,15	0,62	0,01		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,93	2,54	0,38	0,01		1					1			0,63	0,99
	10:00	3,19	3,11	0,08	0,00		1	1				1			0,49	0,98
	11:00	3,25	3,16	0,09	0,00		1	1							0,49	0,99
	12:00	3,35	2,98	0,05	0,32		1	1							0,49	0,98
	13:00	3,35	2,82	0,17	0,35		1	1							0,49	0,97
	14:00	3,23	2,52	0,20	0,50		1	1							0,49	0,91
	15:00	2,88	2,16	0,31	0,41		1					1			0,51	0,98
	16:00	2,92	2,10	0,41	0,41		1					1			0,75	0,99
	17:00	2,94	2,11	0,46	0,36		1					1			0,98	0,99
	18:00	3,15	2,42	0,31	0,42		1					1			0,79	0,99
	19:00	3,63	3,01	0,21	0,42		1	1				1			0,49	0,98
	20:00	3,72	2,90	0,41	0,41		1	1							0,49	0,89
	21:00	3,43	2,41	0,30	0,71	1		1							0,49	0,90
	22:00	3,18	2,47	0,29	0,42	1		1							0,49	0,92
	23:00	2,94	2,21	0,36	0,37	1		1							0,49	0,81

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 09:18 - 16:56 & από τις 18:44.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/10/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	2,57	2,29	0,26	0,02	1						1			0,49	0,99	
	01:00	2,38	2,06	0,30	0,02	1						1			0,49	0,97	
	02:00	2,24	1,95	0,27	0,01	1						1			0,49	0,93	
	03:00	2,17	2,09	0,07	0,01	1						1			0,49	0,90	
	04:00	2,12	2,06	0,06	0,01	1						1			0,62	0,85	
	05:00	2,12	2,00	0,11	0,01	1						1			0,82	0,82	
	06:00	2,27	2,05	0,21	0,01	1						1			0,96	0,97	
	07:00	2,41	2,28	0,14	0,00	1						1			0,98	0,99	
	08:00	2,73	2,66	0,07	0,00	1						1			0,99	0,99	
	09:00	3,03	2,82	0,20	0,00	1		1							0,98	0,98	
	10:00	3,14	2,96	0,18	0,00	1		1							0,99	0,99	
	11:00	3,30	3,28	0,02	0,00	1		1							0,99	0,99	
	12:00	3,31	3,31	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99	
	13:00	3,41	3,40	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99	
	14:00	3,25	2,87	0,02	0,36	1		1							0,95	0,95	
	15:00	3,16	2,75	0,01	0,40	1		1							0,89	0,89	
	16:00	3,18	2,74	0,04	0,40	1		1							0,91	0,90	
	17:00	3,05	2,65	0,00	0,40	1		1							0,82	0,82	
	18:00	3,27	2,82	0,04	0,41	1		1							0,96	0,96	
	19:00	3,57	2,81	0,06	0,69	1		1							0,94	0,95	
	20:00	3,59	2,72	0,06	0,80	1		1						1		0,73	0,74
	21:00	3,34	2,61	0,21	0,52	1		1						1		0,77	0,78
	22:00	3,11	2,29	0,30	0,51	1		1						1		0,86	0,86
	23:00	2,82	1,86	0,45	0,51	1									1		0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 04:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,59	2,31	0,26	0,02	1						1			0,98	0,98
	01:00	2,37	1,95	0,40	0,02	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,25	1,89	0,34	0,02	1									0,64	0,80
	03:00	2,19	1,93	0,25	0,01	1									0,55	0,77
	04:00	2,15	2,01	0,14	0,00	1									0,55	0,75
	05:00	2,09	1,94	0,14	0,00			1				1			0,55	0,91
	06:00	2,27	2,12	0,15	0,00			1				1			0,55	0,99
	07:00	2,42	2,21	0,21	0,00			1				1			0,55	0,95
	08:00	2,75	2,58	0,17	0,00	1						1			0,55	0,91
	09:00	2,83	2,73	0,10	0,00	1						1			0,55	0,99
	10:00	2,84	2,75	0,08	0,01	1						1			0,62	0,99
	11:00	3,10	2,98	0,11	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	12:00	3,23	2,89	0,02	0,32	1		1							0,96	0,96
	13:00	3,27	2,85	0,02	0,40	1		1							0,96	0,96
	14:00	3,23	2,79	0,04	0,40	1		1							0,94	0,93
	15:00	2,96	2,53	0,03	0,40	1		1							0,75	0,75
	16:00	2,87	2,45	0,02	0,40	1		1							0,66	0,66
	17:00	2,86	2,41	0,05	0,40	1		1							0,66	0,66
	18:00	3,10	2,64	0,07	0,40	1		1							0,84	0,84
	19:00	3,46	2,92	0,04	0,50	1		1							0,97	0,98
	20:00	3,64	2,97	0,07	0,60	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,45	2,98	0,06	0,40	1		1							0,98	0,98
	22:00	3,13	2,66	0,06	0,41	1		1							0,87	0,87
	23:00	2,91	2,51	0,04	0,36	1		1							0,72	0,71

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 02:14 - 10:47.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,54	2,39	0,13	0,01	1		1							0,63	0,63
	01:00	2,39	2,20	0,17	0,01	1		1							0,52	0,57
	02:00	2,24	1,98	0,25	0,01	1						1			0,95	0,95
	03:00	2,15	1,90	0,24	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,21	2,03	0,18	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,17	2,03	0,13	0,01	1									0,76	0,76
	06:00	2,29	2,10	0,20	0,00	1									0,81	0,81
	07:00	2,59	2,36	0,22	0,00	1						1			0,98	0,98
	08:00	2,83	2,65	0,17	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,93	2,72	0,20	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,90	2,69	0,20	0,00	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,02	2,49	0,31	0,23	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,96	2,08	0,47	0,41	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,00	2,29	0,30	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,29	2,68	0,25	0,36	1						1			0,97	0,97
	15:00	3,27	2,74	0,17	0,36	1		1							0,98	0,98
	16:00	3,22	2,53	0,29	0,41	1		1							0,73	0,94
	17:00	3,35	2,47	0,46	0,41	1		1							0,49	0,97
	18:00	3,51	2,42	0,48	0,61	1		1							0,49	0,96
	19:00	3,80	2,70	0,49	0,62	1		1							0,49	0,99
	20:00	3,77	2,66	0,49	0,62	1		1							0,49	0,99
	21:00	3,55	2,54	0,49	0,52	1		1							0,49	0,99
	22:00	3,22	2,30	0,50	0,42	1		1							0,53	0,92
	23:00	2,86	2,33	0,50	0,02	1		1							0,53	0,93

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 16:26.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 7/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,58	2,22	0,34	0,02	1						1			0,53	0,99
	01:00	2,38	2,09	0,27	0,02	1						1			0,53	0,98
	02:00	2,26	1,96	0,28	0,02	1						1			0,53	0,93
	03:00	2,17	1,91	0,24	0,02	1						1			0,53	0,82
	04:00	2,15	1,88	0,26	0,02	1						1			0,53	0,80
	05:00	2,17	1,87	0,28	0,02	1						1			0,53	0,80
	06:00	2,36	2,09	0,25	0,02	1						1			0,53	0,94
	07:00	2,69	2,35	0,33	0,01	1						1			0,80	0,99
	08:00	3,04	2,39	0,65	0,00	1						1			0,81	0,97
	09:00	3,26	2,46	0,79	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,35	2,71	0,63	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,25	3,15	0,09	0,01	1		1							0,98	0,98
	12:00	3,46	2,92	0,18	0,36	1		1							0,98	0,98
	13:00	3,38	2,60	0,37	0,40	1						1			0,98	0,98
	14:00	3,10	2,38	0,37	0,35	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,89	2,15	0,40	0,35	1						1			0,86	0,99
	16:00	2,81	2,02	0,39	0,40	1						1			0,68	0,98
	17:00	3,02	2,39	0,23	0,40	1						1			0,68	0,99
	18:00	3,27	2,58	0,19	0,50	1						1			0,68	0,98
	19:00	3,75	2,88	0,17	0,70	1		1							0,68	0,98
	20:00	3,83	3,11	0,02	0,70	1		1							0,68	0,99
	21:00	3,57	2,81	0,51	0,25	1		1							0,68	0,99
	22:00	3,25	2,71	0,54	0,00	1		1							0,68	0,99
	23:00	2,84	2,74	0,10	0,00	1		1							0,68	0,94

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 09:00 & από τις 15:38.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 8/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,48	2,31	0,18	0,00	1		1							0,64	0,60
	01:00	2,24	1,92	0,32	0,00			1				1			0,68	0,97
	02:00	2,15	1,84	0,31	0,00			1				1			0,68	0,92
	03:00	2,09	1,90	0,18	0,01			1				1			0,68	0,89
	04:00	2,11	1,90	0,20	0,01			1				1			0,68	0,89
	05:00	2,10	1,82	0,27	0,01			1				1			0,68	0,88
	06:00	2,29	1,95	0,33	0,01			1				1			0,68	0,97
	07:00	2,57	2,22	0,35	0,00			1				1			0,96	0,99
	08:00	2,95	2,57	0,37	0,00			1				1			0,99	0,99
	09:00	3,22	2,96	0,25	0,00	1		1							0,98	0,98
	10:00	3,23	2,95	0,28	0,00	1		1							0,93	0,99
	11:00	3,37	3,10	0,26	0,00	1		1							0,82	0,99
	12:00	3,30	2,71	0,24	0,35	1		1							0,97	0,97
	13:00	3,07	2,46	0,21	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,08	2,41	0,27	0,40	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,94	2,21	0,23	0,50	1						1			0,99	0,98
	16:00	2,98	2,37	0,21	0,40	1						1			0,98	0,98
	17:00	3,26	2,44	0,23	0,59	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,50	2,69	0,11	0,70	1		1							0,94	0,93
	19:00	3,91	2,91	0,20	0,80	1		1							0,98	0,98
	20:00	3,92	2,64	0,37	0,91	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,74	2,56	0,37	0,80	1		1							0,97	0,97
	22:00	3,37	2,34	0,33	0,70	1		1							0,85	0,86
	23:00	3,06	2,09	0,27	0,70	1		1							0,81	0,84

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 07:00. Πλύσιμο G3 & G1 από τις 22:32 - 00:02.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 9/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,70	2,42	0,23	0,05	1		1							0,77	0,76
	01:00	2,45	2,18	0,26	0,01			1				1			0,75	0,78
	02:00	2,26	1,99	0,26	0,01			1				1			0,99	0,99
	03:00	2,12	1,80	0,31	0,02			1				1			0,88	0,87
	04:00	2,14	1,85	0,27	0,01			1				1			0,85	0,85
	05:00	2,17	1,88	0,29	0,00			1				1			0,89	0,89
	06:00	2,35	1,99	0,35	0,01			1				1			0,98	0,98
	07:00	2,70	2,31	0,37	0,01			1				1			0,99	0,99
	08:00	3,16	2,46	0,37	0,32			1				1			0,98	0,98
	09:00	3,44	2,64	0,34	0,46	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,55	2,85	0,33	0,37	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,62	2,89	0,37	0,36	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,29	2,43	0,26	0,59	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,33	2,42	0,31	0,60	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,29	2,57	0,32	0,41	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,10	2,41	0,28	0,41	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,00	2,29	0,31	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,09	2,47	0,22	0,40	1						1			0,91	0,92
	18:00	3,45	2,67	0,29	0,50	1		1							0,97	0,96
	19:00	3,94	2,96	0,19	0,79	1		1							0,98	0,98
	20:00	4,16	3,17	0,20	0,80	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,92	2,96	0,15	0,80	1		1							0,98	0,98
	22:00	3,54	2,69	0,24	0,61	1		1							0,96	0,97
	23:00	3,16	2,51	0,24	0,41	1		1							0,90	0,90

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 10/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,74	2,55	0,19	0,01	1		1							0,83	0,83
	01:00	2,46	2,18	0,27	0,00	1						1			0,93	0,92
	02:00	2,30	2,09	0,21	0,00	1						1			0,98	0,97
	03:00	2,21	2,11	0,10	0,00	1						1			0,95	0,95
	04:00	2,24	2,01	0,23	0,00	1						1			0,96	0,96
	05:00	2,21	2,02	0,20	0,00	1						1			0,93	0,93
	06:00	2,40	2,25	0,14	0,00	1						1			0,98	0,98
	07:00	2,71	2,57	0,13	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	2,98	2,90	0,08	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,01	2,62	0,08	0,32	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,99	2,57	0,07	0,35	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,93	2,45	0,08	0,40	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,91	2,35	0,15	0,40	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,82	2,25	0,16	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,78	2,18	0,19	0,41	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,89	2,33	0,16	0,41	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,89	2,31	0,17	0,41	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,99	2,32	0,26	0,41	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,24	2,46	0,27	0,51	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,67	2,54	0,33	0,80	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,73	2,55	0,38	0,80	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,53	2,45	0,38	0,70	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,22	2,43	0,38	0,41	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,98	2,20	0,38	0,40	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,66	2,28	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,41	2,05	0,37	0,00	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,30	1,94	0,35	0,01	1						1			0,93	0,93
	03:00	2,14	1,84	0,29	0,00	1						1			0,77	0,76
	04:00	2,15	1,85	0,30	0,00	1						1			0,78	0,78
	05:00	2,16	1,86	0,30	0,00	1						1			0,78	0,78
	06:00	2,31	1,96	0,35	0,00	1						1			0,92	0,92
	07:00	2,40	2,03	0,37	0,00	1						1			0,98	0,98
	08:00	2,77	2,39	0,37	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,95	2,58	0,38	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,18	2,79	0,37	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	12:00	3,07	2,68	0,37	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,12	2,74	0,37	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,13	2,76	0,36	0,01	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,01	2,65	0,35	0,01	1		1							0,98	0,98
	16:00	3,13	2,74	0,37	0,01	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,18	2,79	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,37	2,99	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,76	3,37	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,71	3,32	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,48	3,10	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,23	2,84	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,96	2,57	0,37	0,01	1		1							0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,68	2,37	0,30	0,01	1		1							0,78	0,78
	01:00	2,44	2,09	0,33	0,01	1						1			0,85	0,87
	02:00	2,28	1,91	0,36	0,01	1						1			0,94	0,95
	03:00	2,21	1,86	0,33	0,01	1						1			0,87	0,87
	04:00	2,18	1,85	0,32	0,01	1						1			0,83	0,84
	05:00	2,16	1,84	0,31	0,01	1						1			0,81	0,81
	06:00	2,22	1,88	0,32	0,01	1						1			0,83	0,84
	07:00	2,42	2,04	0,37	0,01	1						1			0,97	0,97
	08:00	2,66	2,27	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,86	2,47	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,88	2,49	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,03	2,64	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,07	2,68	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,09	2,70	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,02	2,63	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,77	2,38	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,65	2,27	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,82	2,43	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,11	2,72	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,53	3,14	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,52	3,14	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,40	3,01	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,15	2,76	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,81	2,46	0,34	0,01	1		1							0,90	0,89

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 13/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,49	2,25	0,23	0,01	1		1							0,60	0,59
	01:00	2,25	2,11	0,13	0,01	1		1							0,35	0,35
	02:00	2,14	1,89	0,24	0,01	1									0,62	0,63
	03:00	2,03	1,74	0,27	0,01	1									0,71	0,71
	04:00	2,02	1,77	0,24	0,01	1									0,71	0,71
	05:00	2,00	1,79	0,19	0,01	1									0,70	0,70
	06:00	2,17	1,88	0,28	0,01	1									0,75	0,76
	07:00	2,52	2,17	0,34	0,01	1						1			0,97	0,97
	08:00	2,69	2,62	0,06	0,01	1						1			0,67	0,99
	09:00	2,81	2,80	0,00	0,01	1						1			0,60	0,99
	10:00	2,75	2,74	0,00	0,01	1						1			0,60	0,99
	11:00	2,73	2,72	0,00	0,01	1						1			0,67	0,99
	12:00	2,81	2,56	0,24	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,87	2,48	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,91	2,52	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,77	2,38	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,78	2,39	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,90	2,51	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,21	2,94	0,26	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	19:00	3,61	3,22	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,70	3,32	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,52	3,14	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,22	2,83	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,94	2,55	0,38	0,01	1						1			0,98	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες στη γραμμή που βρίσκεται το ΑΠ Περδίκι από τις 08:10 - 12:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 14/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,60	2,21	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,42	2,03	0,38	0,01	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,26	1,91	0,34	0,01	1						1			0,89	0,89
	03:00	2,19	1,88	0,30	0,01	1									0,77	0,77
	04:00	2,17	1,86	0,29	0,01	1									0,76	0,76
	05:00	2,15	1,84	0,29	0,01	1									0,75	0,75
	06:00	2,27	1,96	0,31	0,01	1									0,79	0,79
	07:00	2,50	2,12	0,36	0,01	1						1			0,95	0,95
	08:00	2,72	2,33	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,77	2,38	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,88	2,49	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,83	2,44	0,37	0,01	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,96	2,29	0,32	0,35	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,90	2,28	0,27	0,35	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,74	2,05	0,33	0,36	1						1			0,98	0,98
	15:00	2,75	2,02	0,37	0,36	1						1			0,98	0,98
	16:00	2,77	2,04	0,38	0,36	1						1			0,98	0,99
	17:00	2,81	2,08	0,37	0,36	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,15	2,37	0,37	0,41	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,60	2,54	0,37	0,70	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,69	2,67	0,31	0,71	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,49	2,47	0,31	0,71	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,15	2,45	0,32	0,37	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,84	2,44	0,38	0,02	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 16/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,52	2,07	0,43	0,01	1		1							0,71	0,62
	01:00	2,32	1,86	0,44	0,01	1									0,73	0,58
	02:00	2,17	1,72	0,43	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,04	1,58	0,45	0,01	1									0,72	0,72
	04:00	2,06	1,61	0,43	0,01	1									0,72	0,72
	05:00	2,06	1,62	0,43	0,01	1									0,72	0,72
	06:00	2,25	1,71	0,53	0,01	1									0,78	0,78
	07:00	2,61	1,88	0,72	0,01	1									0,93	0,93
	08:00	2,73	2,09	0,63	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,80	2,29	0,50	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,87	2,34	0,52	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,89	2,53	0,34	0,01	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,95	2,43	0,51	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,92	2,48	0,42	0,01	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,89	2,40	0,48	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,75	2,30	0,43	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,67	2,42	0,24	0,01	1						1			0,88	0,99
	17:00	2,88	2,40	0,48	0,00	1						1			0,89	0,99
	18:00	3,12	2,45	0,66	0,00	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,64	3,03	0,61	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,65	3,00	0,65	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,51	2,94	0,57	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,20	2,71	0,48	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,89	2,48	0,40	0,01	1		1							0,97	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της μονάδας G1 00:09 - 01:01 & της G3 01:01 - 01:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 17/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,58	2,17	0,39	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,32	2,04	0,27	0,01	1						1			0,93	0,93
	02:00	2,18	1,90	0,26	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,13	1,96	0,16	0,01	1									0,74	0,74
	04:00	2,06	1,98	0,07	0,01	1									0,72	0,72
	05:00	2,13	2,05	0,08	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,31	2,26	0,04	0,01	1		1							0,66	0,65
	07:00	2,58	2,57	0,02	0,00	1		1							0,66	0,67
	08:00	2,81	2,81	0,01	0,00	1		1							0,89	0,89
	09:00	2,73	2,73	0,00	0,00	1		1							0,80	0,80
	10:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1		1							0,85	0,85
	11:00	2,68	2,67	0,00	0,00	1		1							0,75	0,75
	12:00	2,73	2,72	0,00	0,00	1		1							0,72	0,72
	13:00	2,79	2,79	0,00	0,00	1		1							0,85	0,84
	14:00	2,95	2,94	0,01	0,00	1		1							0,88	0,89
	15:00	2,88	2,87	0,01	0,00	1		1							0,96	0,95
	16:00	2,76	2,76	0,00	0,00	1		1							0,85	0,84
	17:00	2,94	2,92	0,02	0,00	1		1							0,97	0,98
	18:00	3,33	3,28	0,04	0,01	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,58	3,53	0,04	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,57	3,45	0,12	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,33	3,15	0,16	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,11	2,87	0,23	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,89	2,39	0,49	0,01	1		1							0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,57	2,07	0,49	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,36	1,97	0,38	0,01	1						1			0,96	0,96
	02:00	2,23	1,88	0,33	0,01	1									0,78	0,78
	03:00	2,16	1,84	0,31	0,01	1									0,76	0,76
	04:00	2,11	1,86	0,24	0,01	1									0,74	0,74
	05:00	2,08	1,87	0,20	0,01	1									0,73	0,73
	06:00	2,22	2,02	0,19	0,01	1									0,78	0,78
	07:00	2,42	2,28	0,14	0,00	1						1			0,87	0,87
	08:00	2,81	2,80	0,00	0,01	1		1				1			0,95	0,94
	09:00	3,24	3,19	0,03	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,59	3,52	0,07	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	11:00	3,48	3,48	0,01	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	12:00	3,43	3,42	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,42	3,42	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,45	3,45	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,07	3,06	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,19	3,16	0,03	0,00	1		1				1			0,97	0,97
	17:00	3,26	3,16	0,09	0,00	1		1				1			0,97	0,97
	18:00	3,36	3,27	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,74	3,63	0,10	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	3,66	3,61	0,05	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	21:00	3,48	3,40	0,08	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	22:00	3,18	3,09	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,92	2,77	0,15	0,00	1		1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 19/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,48	0,18	0,00	1		1							0,84	0,85
	01:00	2,42	2,12	0,30	0,00	1						1			0,96	0,95
	02:00	2,28	2,05	0,22	0,00	1									0,80	0,80
	03:00	2,17	1,99	0,18	0,00	1									0,76	0,76
	04:00	2,10	1,98	0,12	0,00	1									0,74	0,73
	05:00	2,15	2,11	0,04	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,22	2,22	0,00	0,00	1						1			0,77	0,77
	07:00	2,35	2,21	0,15	0,00	1						1			0,96	0,96
	08:00	2,72	2,70	0,02	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,04	3,04	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,31	3,31	0,00	0,00	1		1		1		1			0,98	0,98
	11:00	3,47	3,44	0,03	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	12:00	3,66	3,33	0,33	0,00	1			1						0,99	0,99
	13:00	3,73	3,24	0,34	0,15	1			1						0,49	0,99
	14:00	3,49	2,97	0,53	0,00	1			1						0,97	0,99
	15:00	3,32	2,74	0,58	0,00	1			1						0,99	0,99
	16:00	3,16	2,79	0,37	0,00	1			1						0,99	0,99
	17:00	3,26	2,86	0,40	0,00	1			1						0,99	0,99
	18:00	3,57	3,27	0,30	0,00	1			1						0,99	0,99
	19:00	3,88	3,52	0,35	0,00	1			1						0,99	0,99
	20:00	3,77	3,45	0,32	0,00	1			1						0,99	0,99
	21:00	3,51	3,34	0,17	0,00	1			1						0,99	0,99
	22:00	3,15	2,98	0,18	0,00	1			1						0,99	0,99
	23:00	2,93	2,71	0,21	0,01	1			1						0,97	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Δοκιμαστικές εκκινήσεις του ΥΒΣ από τις 12:59 - 13:57.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 20/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,57	2,41	0,16	0,00	1		1							0,69	0,68
	01:00	2,33	2,20	0,13	0,00	1		1							0,48	0,50
	02:00	2,18	2,13	0,05	0,00	1									0,76	0,76
	03:00	2,10	2,00	0,09	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,05	1,89	0,16	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,06	2,05	0,01	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,24	2,13	0,12	0,00	1									0,78	0,78
	07:00	2,56	2,50	0,06	0,00	1						1			0,97	0,97
	08:00	2,93	2,92	0,00	0,00	1						1			0,98	0,98
	09:00	3,17	3,17	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,36	3,35	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,55	3,55	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,54	3,54	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,59	3,50	0,00	0,09	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,58	3,58	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,38	3,38	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,36	3,36	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,65	3,65	0,00	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	3,89	3,89	0,00	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	3,52	3,52	0,00	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	23:00	3,10	3,09	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 21/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1		1							0,87	0,86
	01:00	2,21	2,21	0,00	0,00	1						1			0,70	0,69
	02:00	2,21	2,21	0,00	0,00	1						1			0,92	0,92
	03:00	2,19	2,18	0,01	0,00	1						1			0,97	0,97
	04:00	2,18	2,18	0,00	0,00	1						1			0,97	0,97
	05:00	2,19	2,19	0,00	0,00	1						1			0,98	0,98
	06:00	2,28	2,27	0,01	0,00	1						1			0,98	0,98
	07:00	2,36	2,32	0,04	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	2,60	2,60	0,00	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,28	3,27	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,37	3,34	0,03	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,41	3,21	0,20	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,33	3,27	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,42	3,33	0,08	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,41	3,34	0,07	0,00	1		1							0,99	0,98
	15:00	3,24	3,11	0,12	0,01	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,19	3,09	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,31	3,22	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,54	3,48	0,06	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	4,00	3,94	0,06	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	20:00	4,06	4,04	0,01	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	21:00	3,72	3,70	0,01	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	22:00	3,42	3,35	0,06	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	23:00	3,04	2,94	0,11	0,00	1		1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,68	2,55	0,13	0,00	1		1							0,97	0,97
	01:00	2,33	2,22	0,10	0,01	1						1			0,99	0,99
	02:00	2,15	2,08	0,06	0,01	1						1			0,99	0,99
	03:00	2,09	2,06	0,03	0,00	1						1			0,80	0,80
	04:00	2,05	1,99	0,05	0,01	1									0,69	0,69
	05:00	2,07	2,04	0,03	0,00	1									0,68	0,68
	06:00	2,22	2,18	0,03	0,00	1									0,68	0,68
	07:00	2,53	2,45	0,08	0,00	1						1			0,95	0,97
	08:00	2,41	2,38	0,03	0,00	1		1			1	1			0,88	0,84
	09:00	3,09	2,98	0,11	0,00	1		1				1			0,94	0,99
	10:00	3,14	3,00	0,13	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	11:00	3,07	2,97	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,07	2,99	0,07	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	2,97	2,90	0,06	0,01	1		1							0,98	0,98
	14:00	2,88	2,85	0,02	0,01	1		1							0,96	0,96
	15:00	2,83	2,83	0,00	0,00	1		1							0,91	0,91
	16:00	2,80	2,80	0,00	0,00	1		1							0,88	0,88
	17:00	2,90	2,90	0,00	0,00	1		1							0,95	0,95
	18:00	3,23	3,22	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,65	3,64	0,02	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,70	3,57	0,13	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,55	3,37	0,19	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,19	3,00	0,19	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,80	2,52	0,28	0,00	1		1							0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή από τις 08:12 - 08:33.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 23/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,53	2,35	0,17	0,01	1		1							0,63	0,63
	01:00	2,34	2,14	0,20	0,00	1		1							0,50	0,52
	02:00	2,17	1,91	0,26	0,00	1									0,76	0,76
	03:00	2,05	1,63	0,42	0,00	1									0,53	0,72
	04:00	1,99	1,67	0,32	0,00	1									0,35	0,70
	05:00	2,07	1,75	0,32	0,01	1									0,35	0,73
	06:00	2,21	1,96	0,23	0,01	1									0,35	0,77
	07:00	2,52	2,28	0,23	0,01	1						1			0,35	0,95
	08:00	2,84	2,50	0,33	0,01	1						1			0,35	0,99
	09:00	3,20	2,80	0,37	0,02	1						1			0,46	0,99
	10:00	3,36	2,77	0,57	0,02	1		1							0,59	0,99
	11:00	3,47	2,88	0,57	0,02	1		1							0,59	0,99
	12:00	3,63	3,04	0,56	0,02	1		1							0,59	0,99
	13:00	3,61	3,02	0,57	0,02	1		1							0,59	0,99
	14:00	3,60	3,18	0,39	0,03	1		1							0,59	0,99
	15:00	3,47	3,00	0,44	0,03	1		1							0,59	0,99
	16:00	3,24	2,69	0,52	0,03	1		1							0,59	0,99
	17:00	3,24	2,75	0,47	0,03	1		1							0,59	0,99
	18:00	3,45	3,09	0,35	0,01	1		1							0,59	0,99
	19:00	3,88	3,46	0,40	0,01	1		1							0,59	0,99
	20:00	3,95	3,52	0,42	0,01	1		1							0,59	0,99
	21:00	3,77	3,26	0,49	0,01	1		1							0,59	0,99
	22:00	3,41	2,87	0,51	0,03	1		1							0,59	0,99
	23:00	2,96	2,46	0,47	0,02	1						1			0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:19.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 24/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,60	2,18	0,40	0,02	1						1			0,59	0,99
	01:00	2,33	1,88	0,43	0,02	1						1			0,59	0,98
	02:00	2,19	1,90	0,27	0,02	1						1			0,59	0,90
	03:00	2,07	1,85	0,19	0,03	1									0,59	0,83
	04:00	2,05	1,88	0,16	0,02	1									0,59	0,82
	05:00	2,10	1,81	0,28	0,02	1									0,59	0,83
	06:00	2,31	1,95	0,34	0,02	1									0,59	0,89
	07:00	2,59	2,26	0,31	0,02	1						1			0,59	0,98
	08:00	2,91	2,43	0,45	0,02	1						1			0,59	0,99
	09:00	3,19	2,69	0,47	0,03	1						1			0,59	0,99
	10:00	3,33	2,85	0,45	0,03	1		1							0,59	0,99
	11:00	3,28	2,69	0,56	0,02	1		1							0,59	0,99
	12:00	3,23	2,32	0,57	0,34	1						1			0,58	0,97
	13:00	3,26	2,05	0,57	0,63	1						1			0,59	0,99
	14:00	3,22	2,01	0,57	0,63	1						1			0,59	0,99
	15:00	3,15	1,96	0,57	0,62	1						1			0,59	0,99
	16:00	3,11	2,03	0,57	0,52	1						1			0,59	0,99
	17:00	3,17	2,12	0,51	0,54	1						1			0,59	0,99
	18:00	3,54	2,25	0,56	0,73	1						1			0,59	0,98
	19:00	3,85	2,86	0,56	0,43	1		1							0,59	0,99
	20:00	3,76	2,77	0,57	0,42	1		1							0,59	0,99
	21:00	3,47	2,60	0,50	0,37	1		1							0,59	0,99
	22:00	3,25	2,72	0,51	0,02	1	2,72	1							0,59	0,99
	23:00	2,92	2,50	0,41	0,01	1		1							0,59	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 25/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,65	2,40	0,25	0,00	1		1							0,58	0,87
	01:00	2,39	2,24	0,14	0,01	1						1			0,59	0,99
	02:00	2,28	2,08	0,21	0,00	1						1			0,59	0,98
	03:00	2,05	1,85	0,19	0,00	1						1			0,59	0,82
	04:00	2,05	1,87	0,18	0,00	1						1			0,59	0,79
	05:00	2,09	2,04	0,06	0,00	1									0,59	0,83
	06:00	2,25	2,21	0,03	0,00	1						1			0,58	0,90
	07:00	2,33	2,31	0,01	0,01	1						1			0,59	0,98
	08:00	2,86	2,75	0,11	0,00	1						1			0,59	0,98
	09:00	3,15	3,13	0,01	0,00	1		1							0,64	0,99
	10:00	3,15	3,15	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,07	2,97	0,10	0,00	1		1							0,98	0,98
	12:00	3,03	2,62	0,06	0,36	1		1							0,80	0,79
	13:00	3,05	2,46	0,23	0,35	1		1							0,84	0,83
	14:00	2,90	2,21	0,33	0,36	1						1			0,90	0,91
	15:00	2,83	2,03	0,44	0,36	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,79	2,10	0,34	0,35	1						1			0,97	0,97
	17:00	2,92	2,46	0,11	0,35	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,21	2,78	0,03	0,40	1						1			0,98	0,98
	19:00	3,56	2,96	0,01	0,60	1		1							0,98	0,98
	20:00	3,52	2,90	0,02	0,60	1		1							0,97	0,98
	21:00	3,39	2,84	0,05	0,50	1		1							0,97	0,96
	22:00	3,18	2,77	0,01	0,40	1		1							0,90	0,89
	23:00	2,93	2,58	0,00	0,35	1		1							0,71	0,72

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,60	2,59	0,00	0,01	1		1							0,68	0,70
	01:00	2,34	2,33	0,00	0,00	1						1			0,98	0,99
	02:00	2,27	2,27	0,00	0,00	1						1			0,98	0,98
	03:00	2,10	2,06	0,04	0,00	1						1			0,82	0,82
	04:00	2,09	1,94	0,15	0,00			1				1			0,97	0,96
	05:00	2,11	1,98	0,13	0,00			1				1			0,97	0,97
	06:00	2,19	1,78	0,39	0,02			1				1			0,97	0,97
	07:00	2,56	2,19	0,33	0,03			1				1			0,99	0,99
	08:00	2,66	2,12	0,53	0,01			1				1			0,99	0,99
	09:00	2,78	2,19	0,58	0,02			1				1			0,99	0,99
	10:00	2,81	2,13	0,66	0,02			1				1			0,80	0,99
	11:00	2,79	2,15	0,63	0,01			1				1			0,69	0,99
	12:00	2,82	1,92	0,53	0,36			1				1			0,60	0,73
	13:00	2,91	1,94	0,57	0,40	1						1			0,69	0,99
	14:00	2,89	1,92	0,58	0,40	1						1			0,69	0,98
	15:00	2,73	1,88	0,46	0,40	1						1			0,69	0,97
	16:00	2,82	2,06	0,37	0,40	1						1			0,69	0,98
	17:00	3,00	2,17	0,42	0,40	1						1			0,69	0,98
	18:00	3,28	2,26	0,42	0,60	1						1			0,69	0,99
	19:00	3,20	2,21	0,38	0,61	1						1			0,69	0,99
	20:00	3,15	1,98	0,54	0,62	1						1			0,69	0,99
	21:00	2,97	2,24	0,30	0,43	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,85	2,23	0,18	0,43	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,57	2,35	0,21	0,02	1							1		0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 10:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 27/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,34	2,02	0,31	0,00	1						1			0,95	0,99
	01:00	2,22	1,82	0,40	0,00	1					1	1			0,69	0,66
	02:00	2,07	1,50	0,58	0,00	1									0,70	0,72
	03:00	2,06	1,55	0,49	0,02	1									0,72	0,72
	04:00	2,04	1,67	0,35	0,02	1									0,71	0,71
	05:00	2,10	1,76	0,32	0,02	1									0,74	0,74
	06:00	2,22	1,87	0,32	0,03	1									0,78	0,78
	07:00	2,62	2,18	0,40	0,04	1						1			0,72	0,97
	08:00	2,86	2,37	0,45	0,03	1						1			0,69	0,99
	09:00	3,03	2,50	0,50	0,03	1						1			0,68	0,97
	10:00	3,10	2,39	0,67	0,04	1		1							0,69	0,98
	11:00	3,17	2,46	0,67	0,04	1		1							0,69	0,99
	12:00	3,15	2,09	0,67	0,40	1						1			0,68	0,95
	13:00	3,24	2,12	0,67	0,45	1						1			0,69	0,99
	14:00	3,29	2,17	0,67	0,44	1						1			0,69	0,99
	15:00	3,24	2,14	0,67	0,42	1						1			0,69	0,99
	16:00	3,19	2,15	0,51	0,53	1						1			0,69	0,99
	17:00	3,50	2,39	0,67	0,44	1						1			0,69	0,99
	18:00	3,82	2,72	0,67	0,44	1		1							0,69	0,99
	19:00	3,82	2,71	0,67	0,44	1		1							0,69	0,99
	20:00	3,73	2,51	0,67	0,54	1		1							0,69	0,98
	21:00	3,44	2,34	0,66	0,44	1						1			0,69	0,99
	22:00	3,19	2,08	0,67	0,44	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,94	2,05	0,47	0,42	1						1			0,76	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:09. Πλύσιμο της G1 από τις 01:29 - 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 28/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,57	2,16	0,39	0,02	1						1			0,69	0,99
	01:00	2,43	1,82	0,60	0,01	1						1			0,69	0,99
	02:00	2,26	1,82	0,44	0,01	1						1			0,69	0,92
	03:00	2,17	2,00	0,16	0,01	1									0,69	0,85
	04:00	2,13	1,98	0,14	0,02	1									0,69	0,84
	05:00	2,18	1,92	0,25	0,00	1									0,69	0,85
	06:00	2,29	2,06	0,23	0,00	1						1			0,69	0,90
	07:00	2,65	2,59	0,06	0,00	1						1			0,69	0,98
	08:00	2,88	2,80	0,08	0,00	1						1			0,69	0,99
	09:00	2,79	2,69	0,09	0,01	1					1	1			0,69	0,99
	10:00	2,62	2,59	0,03	0,00	1					1	1			0,69	0,98
	11:00	2,52	2,39	0,13	0,00	1						1			0,69	0,99
	12:00	2,46	2,04	0,07	0,35	1						1			0,69	0,90
	13:00	2,57	1,56	0,31	0,70	1									0,69	0,93
	14:00	2,68	1,70	0,38	0,60	1									0,75	0,95
	15:00	2,56	1,58	0,57	0,41	1									0,79	0,93
	16:00	2,63	1,55	0,67	0,41	1									0,79	0,94
	17:00	2,91	1,74	0,66	0,51	1									0,74	0,98
	18:00	3,16	1,97	0,58	0,62	1						1			0,59	0,99
	19:00	3,16	1,97	0,57	0,62	1						1			0,59	0,98
	20:00	3,15	1,95	0,57	0,63	1						1			0,59	0,99
	21:00	2,95	1,95	0,57	0,43	1						1			0,59	0,99
	22:00	2,74	2,14	0,58	0,02	1						1			0,78	0,99
	23:00	2,53	1,93	0,59	0,01	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,29	1,53	0,75	0,01	1									0,84	0,83
	01:00	2,16	1,59	0,54	0,02	1									0,75	0,76
	02:00	2,00	1,66	0,30	0,03	1									0,70	0,70
	03:00	1,96	1,60	0,34	0,01	1									0,68	0,68
	04:00	1,94	1,51	0,42	0,01	1									0,68	0,68
	05:00	1,95	1,52	0,42	0,01	1									0,68	0,68
	06:00	2,16	1,73	0,41	0,02	1									0,75	0,75
	07:00	2,45	1,97	0,46	0,02	1						1			0,92	0,92
	08:00	2,52	2,01	0,51	0,00	1						1			0,70	0,99
	09:00	2,61	1,98	0,64	0,00	1						1			0,69	0,99
	10:00	2,57	1,97	0,60	0,00	1						1			0,69	0,99
	11:00	2,60	1,99	0,61	0,00	1						1			0,69	0,99
	12:00	2,65	1,72	0,62	0,31	1									0,69	0,95
	13:00	2,74	1,71	0,67	0,35	1									0,69	0,97
	14:00	2,77	1,74	0,67	0,35	1									0,69	0,97
	15:00	2,73	1,70	0,67	0,35	1									0,69	0,97
	16:00	2,84	1,76	0,67	0,41	1									0,69	0,98
	17:00	3,08	1,90	0,67	0,51	1									0,69	0,99
	18:00	3,49	2,31	0,67	0,51	1						1			0,69	0,99
	19:00	3,58	2,40	0,67	0,51	1						1			0,69	0,99
	20:00	3,47	2,28	0,67	0,51	1						1			0,69	0,99
	21:00	3,23	2,15	0,67	0,41	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,92	1,78	0,74	0,40	1						1			0,84	0,99
	23:00	2,65	1,53	0,72	0,40	1						1			0,91	0,90

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 30/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,38	1,75	0,63	0,01	1						1			0,95	0,95
	01:00	2,18	1,75	0,44	0,00	1						1			0,87	0,87
	02:00	2,03	1,57	0,45	0,00	1									0,69	0,69
	03:00	2,00	1,51	0,48	0,00	1									0,70	0,70
	04:00	2,00	1,50	0,50	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,01	1,61	0,40	0,00	1									0,70	0,70
	06:00	2,21	1,82	0,39	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,51	2,22	0,28	0,00	1						1			0,93	0,93
	08:00	2,63	2,47	0,17	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,52	2,41	0,11	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,51	2,47	0,04	0,00	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,63	2,63	0,00	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	12:00	2,65	2,34	0,00	0,31	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,74	2,39	0,00	0,35	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,77	2,42	0,00	0,35	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,74	2,34	0,00	0,40	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,85	2,44	0,01	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,19	2,78	0,00	0,40	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,45	2,86	0,00	0,60	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,49	2,89	0,00	0,60	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,37	2,72	0,05	0,60	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,24	2,44	0,29	0,50	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,01	2,36	0,15	0,50	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,74	2,18	0,16	0,40	1						1			0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 31/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,40	2,33	0,06	0,01	1						1			0,98	0,98
	01:00	2,20	2,18	0,02	0,00	1						1			0,94	0,94
	02:00	2,01	1,97	0,04	0,00	1						1			0,64	0,64
	03:00	1,96	1,95	0,01	0,00	1									0,68	0,68
	04:00	1,98	1,85	0,13	0,00	1									0,69	0,69
	05:00	2,04	1,99	0,05	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,21	2,20	0,00	0,00	1						1			0,81	0,82
	07:00	2,57	2,56	0,01	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,61	2,61	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,70	2,70	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,92	2,92	0,00	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,96	2,64	0,02	0,31	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,79	2,26	0,03	0,50	1						1			0,99	0,98
	15:00	2,18	1,94	0,04	0,20	1						1			0,78	0,48
	16:00	3,17	3,08	0,09	0,00	1		1							0,79	0,81
	17:00	3,40	3,05	0,06	0,28	1		1							0,93	0,93
	18:00	3,65	3,10	0,05	0,50	1		1							0,98	0,98
	19:00	3,67	3,11	0,06	0,50	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,58	3,05	0,03	0,50	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,39	2,87	0,03	0,50	1		1							0,96	0,96
	22:00	3,17	2,60	0,08	0,50	1		1							0,92	0,92
	23:00	3,00	2,33	0,17	0,50	1		1							0,79	0,78

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή από τις 15:24 - 15:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,63	2,28	0,21	0,14	1						1			0,78	0,79
	01:00	2,36	2,23	0,14	0,00	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,17	2,02	0,15	0,00	1						1			0,86	0,86
	03:00	2,13	1,93	0,20	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,08	1,97	0,11	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,08	1,95	0,13	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,19	2,03	0,16	0,00	1									0,76	0,77
	07:00	2,38	2,14	0,24	0,00	1						1			0,89	0,89
	08:00	2,62	2,38	0,25	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,72	2,62	0,09	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,83	2,76	0,06	0,00	1		1				1			0,92	0,91
	11:00	2,87	2,77	0,09	0,00	1		1							0,93	0,93
	12:00	2,97	2,77	0,21	0,00	1		1							0,98	0,98
	13:00	2,75	2,06	0,34	0,35	1						1			0,57	0,60
	14:00	3,16	2,28	0,53	0,35	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,05	2,20	0,44	0,40	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,16	2,44	0,32	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,44	2,48	0,56	0,40	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,63	2,43	0,80	0,40	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,54	2,25	0,69	0,60	1						1			0,77	0,99
	20:00	3,50	2,22	0,68	0,61	1						1			0,69	0,99
	21:00	3,24	1,95	0,68	0,61	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,96	1,78	0,68	0,50	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,76	1,78	0,63	0,35	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 19:16.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,44	1,76	0,68	0,01	1									0,69	0,91
	01:00	2,27	1,60	0,67	0,00	1									0,69	0,87
	02:00	2,12	1,58	0,54	0,00	1									0,69	0,84
	03:00	2,00	1,39	0,61	0,00	1									0,68	0,81
	04:00	1,96	1,49	0,47	0,00	1									0,58	0,74
	05:00	2,02	1,53	0,49	0,00	1									0,49	0,71
	06:00	2,09	1,60	0,48	0,00	1									0,49	0,73
	07:00	2,34	1,87	0,47	0,00	1									0,49	0,82
	08:00	2,46	1,99	0,47	0,00	1						1			0,49	0,95
	09:00	2,60	2,06	0,54	0,00	1						1			0,59	0,99
	10:00	2,65	1,99	0,66	0,00	1						1			0,69	0,99
	11:00	2,79	2,37	0,42	0,00	1						1			0,69	0,99
	12:00	2,84	2,04	0,48	0,31	1						1			0,69	0,98
	13:00	2,89	2,11	0,43	0,35	1						1			0,69	0,99
	14:00	2,79	1,91	0,54	0,35	1						1			0,69	0,98
	15:00	2,76	1,81	0,60	0,35	1									0,69	0,97
	16:00	2,79	1,77	0,67	0,35	1									0,69	0,98
	17:00	3,01	1,96	0,67	0,38	1						1			0,69	0,98
	18:00	3,37	2,24	0,63	0,50	1						1			0,69	0,99
	19:00	3,42	2,37	0,46	0,60	1						1			0,69	0,99
	20:00	3,35	2,59	0,25	0,50	1						1			0,69	0,99
	21:00	3,08	2,41	0,16	0,50	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,82	2,34	0,08	0,40	1						1			0,69	0,99
	23:00	2,59	2,03	0,21	0,35	1						1			0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,34	2,12	0,22	0,01	1						1			0,69	0,98
	01:00	2,18	2,01	0,17	0,00	1						1			0,69	0,95
	02:00	1,98	1,68	0,31	0,00	1						1			0,69	0,89
	03:00	1,91	1,60	0,31	0,00	1									0,66	0,76
	04:00	1,90	1,59	0,30	0,00	1									0,66	0,76
	05:00	1,96	1,70	0,26	0,00	1									0,67	0,78
	06:00	2,08	2,00	0,08	0,00	1									0,72	0,72
	07:00	2,42	2,40	0,02	0,00	1							1		0,96	0,96
	08:00	2,55	2,55	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	09:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	10:00	2,53	2,53	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	2,53	2,53	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	12:00	2,54	2,54	0,00	0,00	1							1		0,99	0,99
	13:00	2,65	2,34	0,00	0,31	1							1		0,98	0,98
	14:00	2,78	2,43	0,00	0,35	1							1		0,99	0,99
	15:00	2,67	2,32	0,00	0,35	1							1		0,98	0,98
	16:00	2,77	2,34	0,03	0,40	1							1		0,98	0,98
	17:00	3,08	2,57	0,01	0,50	1							1		0,99	0,99
	18:00	3,42	2,73	0,00	0,70	1							1		0,99	0,99
	19:00	3,47	3,07	0,00	0,41	1							1		0,99	0,99
	20:00	3,48	3,08	0,00	0,40	1						1	1		0,99	0,99
	21:00	3,25	2,56	0,00	0,69	1							1		0,98	0,98
	22:00	2,99	2,49	0,00	0,50	1							1		0,99	0,99
	23:00	2,66	2,30	0,00	0,35	1							1		0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,39	2,37	0,01	0,01	1						1			0,98	0,98
	01:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1						1			0,97	0,97
	02:00	2,09	2,09	0,00	0,00	1						1			0,77	0,74
	03:00	1,98	1,98	0,00	0,00		1					1			0,57	0,57
	04:00	1,95	1,95	0,00	0,00		1								0,66	0,67
	05:00	1,99	1,99	0,00	0,00		1								0,70	0,70
	06:00	2,08	2,08	0,00	0,00		1								0,73	0,73
	07:00	2,42	2,42	0,00	0,00		1					1			0,94	0,95
	08:00	2,52	2,52	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,63	2,63	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	10:00	2,48	2,48	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,58	2,58	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	2,61	2,61	0,00	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	2,63	2,62	0,00	0,01		1					1			0,99	0,99
	14:00	2,69	2,66	0,02	0,01		1					1			0,99	0,99
	15:00	2,72	2,65	0,07	0,00		1					1			0,99	0,99
	16:00	2,81	2,62	0,19	0,00		1					1			0,99	0,99
	17:00	3,16	3,01	0,15	0,00		1	1				1			0,97	0,97
	18:00	3,45	3,30	0,14	0,00		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,46	3,40	0,06	0,00		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,39	3,38	0,01	0,00		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,22	3,21	0,00	0,00		1	1							0,99	0,99
	22:00	2,89	2,89	0,00	0,00		1	1							0,93	0,93
	23:00	2,64	2,64	0,00	0,00		1					1			0,89	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,32	2,32	0,00	0,00		1					1			0,98	0,98
	01:00	2,17	2,14	0,02	0,00		1					1			0,91	0,90
	02:00	1,99	1,86	0,13	0,00		1					1			0,59	0,59
	03:00	1,93	1,83	0,10	0,00		1								0,68	0,67
	04:00	1,89	1,83	0,06	0,00		1								0,66	0,66
	05:00	1,99	1,78	0,21	0,00		1								0,69	0,69
	06:00	2,09	1,62	0,47	0,00		1								0,73	0,73
	07:00	2,41	1,96	0,45	0,00		1								0,84	0,84
	08:00	2,63	2,05	0,58	0,00		1								0,92	0,92
	09:00	2,78	2,22	0,56	0,00		1					1			0,98	0,98
	10:00	2,83	2,27	0,56	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,93	2,47	0,46	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	3,09	2,70	0,39	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	2,96	2,62	0,35	0,00		1					1			0,99	0,99
	14:00	2,95	2,74	0,22	0,00		1					1			0,99	0,99
	15:00	2,85	2,57	0,28	0,00		1					1			0,99	0,99
	16:00	2,98	2,59	0,39	0,00		1					1			0,99	0,99
	17:00	3,33	2,82	0,51	0,00		1	1							0,97	0,98
	18:00	3,59	2,99	0,60	0,00		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,68	3,04	0,63	0,00		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,56	2,98	0,58	0,00		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,32	2,85	0,47	0,00		1	1							0,99	0,99
	22:00	3,04	2,65	0,39	0,00		1	1	1						0,84	0,93
	23:00	2,79	2,38	0,40	0,01		1						1		0,40	0,80

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G3 από τις 22:46 - 23:38. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,43	1,89	0,54	0,00		1					1			0,59	0,98
	01:00	2,19	1,67	0,52	0,00		1					1			0,59	0,87
	02:00	2,04	1,47	0,57	0,00		1								0,59	0,82
	03:00	1,98	1,40	0,57	0,01		1								0,59	0,81
	04:00	1,98	1,41	0,57	0,00		1								0,59	0,81
	05:00	2,04	1,46	0,57	0,00		1								0,59	0,82
	06:00	2,20	1,63	0,57	0,00		1								0,59	0,85
	07:00	2,47	1,89	0,57	0,01		1				1				0,59	0,95
	08:00	2,66	2,02	0,64	0,00		1				1				0,66	0,99
	09:00	2,80	2,16	0,65	0,00		1				1				0,66	0,99
	10:00	2,67	2,20	0,47	0,00		1				1				0,49	0,99
	11:00	2,77	2,44	0,32	0,00		1				1				0,42	0,99
	12:00	2,69	2,22	0,47	0,00		1				1				0,68	0,99
	13:00	2,71	2,18	0,52	0,01		1				1				0,63	0,99
	14:00	2,87	2,46	0,41	0,00		1				1				0,42	0,99
	15:00	2,95	2,34	0,61	0,00		1				1				0,75	0,99
	16:00	3,06	2,40	0,66	0,00		1				1				0,99	0,99
	17:00	3,46	2,70	0,76	0,01		1	1			1				0,99	0,99
	18:00	3,62	2,95	0,66	0,01		1	1							0,99	0,99
	19:00	3,55	2,96	0,58	0,00		1	1							0,99	0,99
	20:00	3,48	2,71	0,76	0,00		1	1							0,99	0,99
	21:00	3,33	2,60	0,73	0,00		1	1			1				0,98	0,98
	22:00	3,02	2,37	0,64	0,00		1				1				0,99	0,99
	23:00	2,73	2,14	0,60	0,00		1				1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 7/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,65	2,14	0,51	0,00		1				1				0,95	0,95
	01:00	2,35	1,90	0,45	0,00		1				1				0,76	0,76
	02:00	2,21	1,71	0,50	0,00		1								0,72	0,72
	03:00	2,04	1,55	0,48	0,00		1								0,71	0,71
	04:00	1,96	1,55	0,41	0,00		1								0,69	0,69
	05:00	1,97	1,57	0,40	0,00		1								0,71	0,71
	06:00	1,93	1,63	0,30	0,00		1								0,75	0,75
	07:00	2,05	1,84	0,21	0,00		1						1		0,96	0,96
	08:00	2,40	2,23	0,18	0,00		1						1		0,99	0,99
	09:00	2,58	2,48	0,10	0,00		1						1		0,99	0,99
	10:00	2,72	2,65	0,07	0,00		1						1		0,99	0,99
	11:00	2,71	2,64	0,07	0,00		1						1		0,99	0,99
	12:00	2,91	2,87	0,04	0,00		1					1	1		0,99	0,99
	13:00	3,05	2,98	0,07	0,00		1					1	1		0,99	0,99
	14:00	3,11	3,01	0,10	0,00		1	1				1	1		0,98	0,98
	15:00	3,09	3,06	0,03	0,00		1	1							0,99	0,99
	16:00	3,17	3,04	0,12	0,00		1	1							0,99	0,99
	17:00	3,24	3,12	0,12	0,00		1	1							0,99	0,99
	18:00	3,50	3,43	0,07	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	19:00	3,71	3,68	0,02	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	20:00	3,64	3,64	0,00	0,00		1	1					1		0,99	0,99
	21:00	3,65	3,64	0,00	0,00		1	1					1		0,98	0,98
	22:00	3,37	3,36	0,00	0,00		1	1	1						0,98	0,98
	23:00	3,09	3,08	0,00	0,00		1	1							0,89	0,88

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,81	2,80	0,00	0,00		1	1				1			0,75	0,77
	01:00	2,56	2,55	0,01	0,00		1					1			0,97	0,97
	02:00	2,25	2,25	0,00	0,00		1					1			0,87	0,86
	03:00	2,15	2,14	0,00	0,00		1					1			0,71	0,71
	04:00	2,07	2,04	0,02	0,00		1					1			0,65	0,66
	05:00	2,11	1,99	0,11	0,01		1					1			0,69	0,69
	06:00	2,22	1,95	0,26	0,01		1					1			0,72	0,73
	07:00	2,27	1,84	0,42	0,01		1					1			0,93	0,93
	08:00	2,50	1,92	0,56	0,01		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,65	2,03	0,59	0,03		1					1			0,81	0,99
	10:00	2,82	2,24	0,55	0,03		1					1			0,69	0,99
	11:00	2,93	2,26	0,65	0,03		1					1			0,69	0,99
	12:00	2,72	2,13	0,57	0,02		1					1			0,69	0,99
	13:00	2,59	2,19	0,41	0,00		1					1			0,69	0,99
	14:00	2,83	2,41	0,42	0,00		1					1			0,69	0,99
	15:00	2,73	2,37	0,36	0,00		1					1			0,69	0,99
	16:00	2,79	2,48	0,32	0,00		1					1			0,69	0,99
	17:00	3,04	2,67	0,37	0,00		1	1							0,69	0,99
	18:00	3,44	2,97	0,46	0,00		1	1							0,71	0,99
	19:00	3,44	3,06	0,38	0,00		1	1							0,79	0,99
	20:00	3,43	3,06	0,37	0,00		1	1							0,79	0,99
	21:00	3,35	2,95	0,39	0,01		1	1							0,72	0,98
	22:00	3,19	2,70	0,49	0,00		1				1				0,69	0,99
	23:00	2,86	2,41	0,45	0,00		1				1				0,71	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,64	2,29	0,34	0,01		1				1				0,99	0,99
	01:00	2,33	2,13	0,20	0,00		1				1				0,98	0,98
	02:00	2,39	2,14	0,25	0,00		1				1				0,78	0,77
	03:00	2,21	1,89	0,32	0,00		1								0,70	0,71
	04:00	1,99	1,75	0,24	0,00		1								0,71	0,71
	05:00	2,04	1,79	0,24	0,00		1								0,73	0,73
	06:00	2,22	1,85	0,36	0,01		1								0,72	0,72
	07:00	1,92	1,70	0,21	0,01		1				1				0,83	0,84
	08:00	2,33	2,01	0,32	0,01		1				1				0,99	0,99
	09:00	2,57	2,20	0,36	0,01		1				1				0,99	0,99
	10:00	2,69	2,26	0,42	0,01		1				1				0,90	0,99
	11:00	2,72	2,25	0,47	0,00		1				1				0,69	0,99
	12:00	2,56	2,27	0,29	0,00		1				1				0,69	0,99
	13:00	2,93	2,62	0,31	0,00		1				1				0,69	0,99
	14:00	2,93	2,63	0,30	0,00		1				1				0,69	0,99
	15:00	2,80	2,59	0,21	0,00		1				1				0,69	0,99
	16:00	2,83	2,64	0,18	0,00		1	1							0,67	0,92
	17:00	2,90	2,74	0,17	0,00		1	1							0,69	0,99
	18:00	3,27	3,11	0,15	0,00		1	1							0,69	0,99
	19:00	3,69	3,39	0,30	0,00		1	1							0,69	0,99
	20:00	3,60	3,19	0,41	0,00		1	1							0,69	0,99
	21:00	3,42	3,00	0,42	0,00		1	1							0,69	0,99
	22:00	3,09	2,77	0,32	0,00		1	1	1			1			0,37	0,76
	23:00	3,03	2,63	0,40	0,00			1				1				0,59

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 10/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,75	2,27	0,47	0,01		1				1				0,59	0,98
	01:00	2,42	1,94	0,48	0,00		1				1				0,59	0,90
	02:00	2,22	1,76	0,46	0,00		1								0,59	0,82
	03:00	2,16	1,59	0,55	0,02		1								0,59	0,81
	04:00	2,01	1,40	0,57	0,03		1								0,59	0,81
	05:00	1,99	1,38	0,57	0,04		1								0,59	0,82
	06:00	2,04	1,44	0,57	0,03		1								0,59	0,85
	07:00	2,22	1,56	0,63	0,03		1								0,64	0,92
	08:00	2,66	1,84	0,77	0,05		1								0,79	0,94
	09:00	2,58	1,76	0,77	0,04		1								0,79	0,92
	10:00	2,49	1,67	0,77	0,05		1								0,79	0,92
	11:00	2,48	1,66	0,77	0,05		1								0,79	0,94
	12:00	2,60	1,78	0,77	0,05		1								0,79	0,97
	13:00	2,77	1,95	0,77	0,05		1				1				0,79	0,98
	14:00	2,85	2,05	0,77	0,03		1				1				0,79	0,99
	15:00	2,72	2,10	0,60	0,02		1				1				0,64	0,99
	16:00	2,87	2,36	0,51	0,00		1				1				0,59	0,99
	17:00	2,82	2,39	0,41	0,02		1				1				0,59	0,99
	18:00	3,23	2,77	0,45	0,01		1	1							0,59	0,99
	19:00	3,66	3,07	0,57	0,02		1	1							0,59	0,99
	20:00	3,47	2,98	0,48	0,01		1	1							0,54	0,99
	21:00	3,30	2,93	0,36	0,01		1	1							0,39	0,99
	22:00	3,25	2,86	0,37	0,02		1	1				1			0,39	0,96
	23:00	2,89	2,56	0,29	0,03		1					1			0,39	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 11/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,32	1,92	0,36	0,04		1					1			0,39	0,92
	01:00	2,16	1,75	0,38	0,03		1					1			0,39	0,77
	02:00	2,01	1,59	0,39	0,03		1								0,39	0,69
	03:00	1,96	1,57	0,35	0,03		1								0,39	0,70
	04:00	1,95	1,61	0,31	0,04		1								0,39	0,69
	05:00	1,96	1,72	0,20	0,04		1								0,29	0,69
	06:00	2,10	1,92	0,15	0,03		1								0,20	0,73
	07:00	2,43	2,18	0,23	0,02		1						1		0,25	0,97
	08:00	2,53	2,24	0,28	0,01		1						1		0,35	0,99
	09:00	2,56	2,36	0,19	0,01		1						1		0,53	0,99
	10:00	2,68	2,57	0,10	0,01		1						1		0,63	0,99
	11:00	2,78	2,29	0,49	0,00		1						1		0,69	0,99
	12:00	2,77	1,83	0,58	0,35		1								0,69	0,98
	13:00	2,75	1,86	0,29	0,60		1								0,69	0,97
	14:00	2,81	1,96	0,25	0,60		1						1		0,79	0,91
	15:00	2,75	1,90	0,25	0,60		1						1		0,86	0,86
	16:00	2,93	2,14	0,18	0,61		1						1		0,96	0,96
	17:00	3,25	2,38	0,25	0,61		1						1		0,99	0,99
	18:00	3,49	2,62	0,26	0,61		1						1		0,99	0,99
	19:00	3,48	2,54	0,34	0,60		1						1		0,99	0,99
	20:00	3,45	2,83	0,21	0,40		1					1	1		0,99	0,99
	21:00	3,22	2,87	0,35	0,01		1					1	1		0,99	0,99
	22:00	2,96	2,32	0,65	0,00		1						1		0,99	0,99
	23:00	2,69	2,31	0,37	0,00		1						1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου έως τις 14:23.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,40	1,92	0,47	0,00		1					1			0,93	0,93
	01:00	2,19	1,56	0,62	0,00		1								0,74	0,79
	02:00	2,01	1,36	0,65	0,00		1								0,67	0,81
	03:00	1,95	1,31	0,64	0,00		1								0,67	0,80
	04:00	1,93	1,41	0,52	0,00		1								0,67	0,79
	05:00	2,01	1,60	0,41	0,00		1								0,67	0,81
	06:00	2,12	1,82	0,29	0,00		1								0,72	0,77
	07:00	2,45	2,08	0,36	0,01		1					1			0,92	0,92
	08:00	2,64	2,44	0,20	0,01		1					1			0,99	0,99
	09:00	2,68	2,56	0,12	0,00		1					1			0,99	0,99
	10:00	2,68	2,56	0,12	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,79	2,64	0,16	0,00		1					1			0,99	0,99
	12:00	2,80	2,53	0,26	0,00		1					1			0,99	0,99
	13:00	2,77	2,35	0,41	0,01		1					1			0,99	0,99
	14:00	2,68	2,22	0,45	0,01		1					1			0,76	0,99
	15:00	2,82	2,49	0,32	0,01		1					1			0,44	0,95
	16:00	3,02	2,38	0,64	0,00		1					1			0,99	0,99
	17:00	3,37	2,56	0,81	0,00		1					1			0,99	0,99
	18:00	3,59	2,82	0,77	0,00		1				1	1			0,99	0,99
	19:00	3,57	3,41	0,16	0,00		1				1	1			0,18	0,99
	20:00	3,53	3,53	0,00	0,00		1				1	1			0,00	0,99
	21:00	3,33	2,10	0,00	1,24		1					1			0,00	0,99
	22:00	3,10	1,69	0,29	1,13		1								0,28	0,99
	23:00	2,76	1,64	0,58	0,55		1								0,58	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 01:41 - 07:00. Προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ από τις 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,46	1,78	0,67	0,01		1								0,68	0,91
	01:00	2,18	1,49	0,67	0,02		1								0,68	0,85
	02:00	2,02	1,34	0,67	0,01		1								0,68	0,82
	03:00	2,02	1,33	0,67	0,02		1								0,68	0,82
	04:00	1,95	1,28	0,67	0,00		1								0,68	0,80
	05:00	1,98	1,31	0,67	0,00		1								0,68	0,81
	06:00	2,11	1,42	0,67	0,01		1								0,68	0,83
	07:00	2,48	1,77	0,69	0,02		1								0,70	0,91
	08:00	2,61	1,70	0,90	0,01		1								0,91	0,91
	09:00	2,75	1,91	0,84	0,01		1					1			0,87	0,96
	10:00	2,79	2,02	0,77	0,01		1	1							0,78	0,93
	11:00	2,87	2,08	0,77	0,01		1	1							0,79	0,95
	12:00	2,82	2,25	0,53	0,03		1	1							0,54	0,63
	13:00	2,79	1,88	0,53	0,39		1								0,53	0,61
	14:00	2,78	2,16	0,20	0,42		1				1	1			0,20	0,57
	15:00	2,82	1,71	0,68	0,43		1								0,70	0,96
	16:00	2,99	1,88	0,68	0,44		1								0,69	0,98
	17:00	3,35	2,23	0,68	0,45		1					1			0,69	0,99
	18:00	3,58	2,47	0,68	0,44		1					1			0,69	0,99
	19:00	3,59	2,48	0,68	0,44		1					1			0,69	0,99
	20:00	3,50	2,40	0,68	0,43		1					1			0,69	0,99
	21:00	3,25	2,15	0,67	0,43		1					1			0,69	0,99
	22:00	2,99	1,89	0,68	0,42		1					1			0,69	0,99
	23:00	2,78	1,71	0,68	0,39		1								0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:51 και από τις 15:31 . Προγραμματισμένες εργασίες από τις 07:56 - 15:17.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 14/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,43	1,75	0,68	0,01		1								0,69	0,91
	01:00	2,17	1,49	0,68	0,01		1								0,69	0,85
	02:00	2,05	1,37	0,68	0,00		1								0,69	0,82
	03:00	1,96	1,29	0,66	0,02		1								0,68	0,80
	04:00	1,99	1,31	0,66	0,03		1								0,68	0,81
	05:00	1,99	1,41	0,55	0,02		1								0,68	0,81
	06:00	2,15	1,52	0,59	0,04		1								0,69	0,84
	07:00	2,52	1,64	0,84	0,04		1								0,84	0,89
	08:00	2,64	1,71	0,91	0,01		1								0,92	0,92
	09:00	2,41	1,78	0,61	0,02		1								0,66	0,75
	10:00	2,52	2,10	0,42	0,00	1	1								0,44	0,38
	11:00	2,49	2,26	0,22	0,00	1	1								0,22	0,52
	12:00	2,54	2,02	0,52	0,00		1					1			0,52	0,96
	13:00	2,63	1,73	0,90	0,00		1								0,93	0,93
	14:00	2,79	1,49	0,94	0,36		1								0,97	0,97
	15:00	2,84	1,53	0,91	0,40		1								0,98	0,98
	16:00	2,98	1,70	0,88	0,40		1								0,98	0,98
	17:00	3,42	2,10	0,92	0,40		1					1			0,99	0,99
	18:00	3,62	2,18	0,84	0,60		1					1			0,99	0,99
	19:00	3,61	2,14	0,77	0,70		1					1			0,99	0,99
	20:00	3,54	2,07	0,77	0,70		1					1			0,99	0,99
	21:00	3,30	1,98	0,71	0,61		1					1			0,99	0,99
	22:00	3,11	2,01	0,69	0,41		1					1			0,81	0,99
	23:00	2,82	1,74	0,68	0,40		1								0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:21 και από τις 22:26. Προγραμματισμένες εργασίες από τις 09:20 - 13:00. Γενική διακοπή από τις 09:39 - 09:47.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,52	1,84	0,66	0,01		1								0,69	0,92
	01:00	2,29	1,65	0,64	0,00		1								0,69	0,87
	02:00	2,15	1,50	0,64	0,00		1								0,69	0,84
	03:00	2,04	1,36	0,67	0,00		1								0,68	0,82
	04:00	2,05	1,37	0,68	0,00		1								0,69	0,82
	05:00	2,07	1,40	0,67	0,00		1								0,69	0,83
	06:00	2,19	1,51	0,68	0,00		1								0,69	0,85
	07:00	2,29	1,59	0,70	0,00		1								0,71	0,87
	08:00	2,54	1,89	0,65	0,00		1								0,77	0,94
	09:00	2,66	2,02	0,64	0,00		1					1			0,79	0,99
	10:00	2,72	1,96	0,77	0,00		1					1			0,99	0,99
	11:00	2,72	1,87	0,84	0,00		1					1			0,98	0,98
	12:00	2,68	1,50	0,83	0,35		1								0,93	0,93
	13:00	2,81	1,39	0,92	0,50		1								0,97	0,97
	14:00	2,89	1,51	0,97	0,41		1								0,98	0,98
	15:00	2,89	1,65	0,84	0,41		1								0,86	0,98
	16:00	3,04	1,86	0,77	0,41		1								0,79	0,98
	17:00	3,52	2,15	0,77	0,60		1					1			0,79	0,99
	18:00	3,75	2,60	0,74	0,41		1					1			0,79	0,99
	19:00	3,74	2,59	0,74	0,41		1				1	1			0,79	0,99
	20:00	3,60	2,48	0,72	0,40		1					1			0,79	0,99
	21:00	3,33	2,31	0,62	0,40		1					1			0,79	0,99
	22:00	3,14	2,27	0,52	0,35		1					1			0,79	0,99
	23:00	2,85	2,27	0,23	0,35		1						1		0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 10:00 και από τις 15:21.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,59	2,22	0,37	0,01		1					1			0,79	0,98
	01:00	2,31	2,03	0,28	0,00		1								0,78	0,87
	02:00	2,15	2,03	0,12	0,00		1								0,75	0,80
	03:00	2,04	1,95	0,09	0,00		1								0,71	0,74
	04:00	2,05	1,99	0,06	0,00		1								0,71	0,74
	05:00	2,03	2,00	0,03	0,00		1								0,70	0,73
	06:00	2,10	2,08	0,02	0,00		1								0,73	0,77
	07:00	2,22	2,21	0,01	0,00		1						1		0,77	0,85
	08:00	2,47	2,47	0,00	0,00		1						1		0,98	0,98
	09:00	2,57	2,57	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	10:00	2,75	2,75	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	11:00	2,75	2,75	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	12:00	2,77	2,77	0,00	0,00		1						1		0,99	0,99
	13:00	2,71	2,36	0,00	0,35		1						1		0,98	0,98
	14:00	2,70	2,30	0,00	0,40		1						1		0,97	0,97
	15:00	2,67	2,27	0,00	0,40		1						1		0,95	0,95
	16:00	2,85	2,45	0,00	0,40		1						1		0,98	0,98
	17:00	3,24	2,84	0,00	0,40		1				1	1			0,99	0,99
	18:00	3,58	3,06	0,01	0,50		1				1	1			0,99	0,99
	19:00	3,59	2,99	0,00	0,60		1				1	1			0,99	0,99
	20:00	3,54	2,94	0,00	0,60		1				1	1			0,99	0,99
	21:00	3,28	2,64	0,14	0,50		1				1	1			0,99	0,99
	22:00	3,03	2,26	0,35	0,41		1					1			0,99	0,99
	23:00	2,75	1,77	0,57	0,41		1						1		0,78	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 08:00 και από τις 23:18.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 17/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,42	1,76	0,64	0,02		1								0,69	0,90
	01:00	2,20	1,55	0,63	0,02		1								0,69	0,86
	02:00	2,07	1,41	0,63	0,03		1								0,68	0,83
	03:00	2,01	1,40	0,58	0,03		1								0,68	0,81
	04:00	1,98	1,28	0,67	0,03		1								0,69	0,77
	05:00	2,06	1,32	0,71	0,03		1								0,72	0,81
	06:00	2,19	1,42	0,73	0,04		1								0,74	0,85
	07:00	2,49	1,72	0,73	0,03		1								0,74	0,91
	08:00	2,70	1,93	0,73	0,05		1								0,74	0,96
	09:00	2,56	1,79	0,73	0,04		1								0,74	0,93
	10:00	2,60	1,83	0,73	0,04		1								0,74	0,96
	11:00	2,63	1,85	0,73	0,05		1					1			0,74	0,98
	12:00	2,59	1,47	0,73	0,39		1								0,74	0,93
	13:00	2,82	1,36	0,73	0,73		1								0,74	0,98
	14:00	2,99	1,71	0,73	0,55		1								0,74	0,98
	15:00	2,96	1,69	0,73	0,54		1								0,74	0,98
	16:00	3,07	1,70	0,73	0,64		1								0,74	0,99
	17:00	3,51	2,04	0,73	0,74		1					1			0,74	0,99
	18:00	3,73	2,55	0,73	0,45		1					1			0,74	0,99
	19:00	3,68	2,50	0,73	0,45		1					1			0,74	0,99
	20:00	3,61	2,43	0,73	0,45		1					1			0,74	0,99
	21:00	3,40	2,22	0,73	0,45		1					1			0,74	0,99
	22:00	3,07	2,28	0,73	0,06		1					1			0,74	0,99
	23:00	2,79	2,01	0,73	0,05		1						1		0,74	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,48	1,79	0,64	0,05	1						1			0,72	0,89
	01:00	2,29	1,78	0,45	0,05	1									0,74	0,87
	02:00	2,12	1,66	0,41	0,04	1									0,73	0,83
	03:00	2,07	1,54	0,47	0,06	1									0,72	0,81
	04:00	2,02	1,49	0,47	0,06	1									0,71	0,78
	05:00	2,09	1,38	0,64	0,07	1									0,73	0,82
	06:00	2,23	1,43	0,73	0,07	1									0,74	0,86
	07:00	2,57	1,77	0,73	0,07	1									0,74	0,93
	08:00	2,75	1,65	0,73	0,37	1									0,74	0,97
	09:00	2,84	1,70	0,73	0,41	1									0,74	0,98
	10:00	2,81	1,62	0,73	0,46	1									0,74	0,98
	11:00	2,71	1,51	0,73	0,46	1									0,74	0,96
	12:00	2,81	1,62	0,70	0,48	1									0,74	0,98
	13:00	2,87	1,67	0,43	0,77	1									0,49	0,92
	14:00	3,03	1,71	0,61	0,71		1								0,62	0,98
	15:00	3,04	1,64	0,67	0,73		1								0,69	0,99
	16:00	3,09	1,65	0,67	0,76		1								0,69	0,99
	17:00	3,53	1,84	0,68	1,01		1								0,69	0,99
	18:00	3,70	1,97	0,68	1,05		1					1			0,69	0,99
	19:00	3,70	1,97	0,68	1,06		1					1			0,69	0,99
	20:00	3,60	1,85	0,68	1,07		1								0,69	0,99
	21:00	3,42	1,77	0,67	0,97		1								0,69	0,99
	22:00	3,11	1,67	0,68	0,76		1								0,69	0,99
	23:00	2,72	1,37	0,68	0,67		1								0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,49	1,36	0,68	0,45		1								0,69	0,92
	01:00	2,25	1,42	0,68	0,15		1								0,69	0,86
	02:00	2,07	1,34	0,68	0,05		1								0,68	0,83
	03:00	1,99	1,27	0,67	0,05		1								0,68	0,81
	04:00	2,01	1,28	0,68	0,05		1								0,68	0,81
	05:00	2,02	1,29	0,68	0,06		1								0,68	0,82
	06:00	2,21	1,48	0,68	0,06		1								0,69	0,85
	07:00	2,57	1,82	0,67	0,07		1								0,69	0,93
	08:00	2,69	1,60	0,68	0,42		1								0,69	0,96
	09:00	2,94	1,70	0,68	0,57		1								0,69	0,98
	10:00	2,99	1,65	0,67	0,67		1								0,69	0,99
	11:00	3,06	1,62	0,67	0,77		1								0,69	0,99
	12:00	3,13	1,69	0,67	0,77		1								0,69	0,99
	13:00	3,07	1,63	0,67	0,76		1								0,69	0,99
	14:00	3,17	1,73	0,67	0,76		1								0,69	0,99
	15:00	3,15	1,82	0,67	0,65		1								0,69	0,99
	16:00	3,27	1,90	0,58	0,79		1								0,69	0,99
	17:00	3,66	2,04	0,68	0,94		1					1			0,69	0,99
	18:00	3,91	1,99	0,68	1,24		1					1			0,69	0,99
	19:00	3,73	1,79	0,68	1,26		1					1			0,69	0,99
	20:00	3,64	1,71	0,67	1,26		1								0,69	0,99
	21:00	3,43	1,72	0,65	1,06		1								0,69	0,98
	22:00	3,14	1,63	0,67	0,83		1								0,69	0,99
	23:00	2,79	1,32	0,66	0,80		1								0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,49	1,40	0,60	0,50		1								0,69	0,92
	01:00	2,27	1,36	0,60	0,31		1								0,69	0,87
	02:00	2,09	1,37	0,67	0,06		1								0,68	0,83
	03:00	2,01	1,27	0,67	0,06		1								0,68	0,81
	04:00	2,04	1,34	0,65	0,05		1								0,68	0,82
	05:00	2,04	1,37	0,63	0,04		1								0,68	0,82
	06:00	2,22	1,53	0,65	0,04		1								0,69	0,86
	07:00	2,53	1,79	0,67	0,06		1								0,69	0,92
	08:00	2,74	2,00	0,67	0,06		1								0,69	0,97
	09:00	2,70	1,67	0,67	0,36		1								0,69	0,96
	10:00	2,70	1,59	0,67	0,44		1								0,69	0,96
	11:00	2,76	1,43	0,67	0,65		1								0,69	0,97
	12:00	2,87	1,34	0,67	0,86		1								0,69	0,98
	13:00	2,84	1,40	0,67	0,76		1								0,69	0,98
	14:00	2,82	1,49	0,67	0,66		1								0,69	0,98
	15:00	2,82	1,30	0,67	0,85		1								0,69	0,98
	16:00	2,95	1,35	0,67	0,92		1								0,69	0,98
	17:00	3,38	1,31	0,81	1,25		1								0,82	0,98
	18:00	3,59	1,28	0,94	1,36		1								0,95	0,99
	19:00	3,57	1,38	0,83	1,36		1								0,84	0,99
	20:00	3,56	1,41	0,78	1,36		1								0,80	0,99
	21:00	3,32	1,28	0,77	1,26		1								0,79	0,98
	22:00	3,09	1,35	0,77	0,97		1								0,79	0,98
	23:00	2,75	1,26	0,77	0,72		1								0,79	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,44	1,25	0,77	0,41		1								0,79	0,90
	01:00	2,25	1,43	0,76	0,06		1								0,78	0,86
	02:00	2,10	1,32	0,73	0,05		1								0,74	0,78
	03:00	2,03	1,27	0,70	0,05		1								0,71	0,74
	04:00	2,03	1,27	0,70	0,05		1								0,71	0,74
	05:00	2,05	1,29	0,71	0,05		1								0,71	0,75
	06:00	2,23	1,41	0,76	0,05		1								0,77	0,85
	07:00	2,55	1,72	0,78	0,06		1								0,79	0,93
	08:00	2,66	1,52	0,77	0,36		1								0,79	0,95
	09:00	2,73	1,40	0,77	0,55		1								0,79	0,97
	10:00	2,70	1,22	0,77	0,71		1								0,79	0,96
	11:00	2,76	1,13	0,77	0,85		1								0,79	0,97
	12:00	2,88	1,25	0,77	0,86		1								0,79	0,95
	13:00	2,90	1,08	0,77	1,05			1							0,79	0,98
	14:00	2,93	1,30	0,77	0,86			1							0,79	0,98
	15:00	2,94	1,40	0,77	0,77			1							0,79	0,98
	16:00	3,18	1,37	0,77	1,04			1							0,79	0,99
	17:00	3,56	1,37	0,76	1,43			1							0,77	0,99
	18:00	3,63	1,48	0,77	1,38			1							0,79	0,98
	19:00	3,50	1,38	0,77	1,34			1							0,79	0,99
	20:00	3,43	1,32	0,77	1,33			1							0,79	0,99
	21:00	3,26	1,27	0,77	1,22			1							0,79	0,99
	22:00	3,09	1,30	0,75	1,03			1							0,79	0,99
	23:00	2,80	1,17	0,77	0,86			1							0,79	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,56	1,18	0,69	0,70			1							0,74	0,93
	01:00	2,33	1,10	0,67	0,55			1							0,68	0,88
	02:00	2,22	1,14	0,67	0,41			1							0,68	0,86
	03:00	2,08	1,09	0,67	0,32			1							0,68	0,83
	04:00	2,09	1,38	0,65	0,05			1							0,68	0,83
	05:00	2,07	1,42	0,60	0,05			1							0,68	0,83
	06:00	2,16	1,41	0,50	0,25			1							0,68	0,85
	07:00	2,34	1,42	0,56	0,36			1							0,67	0,88
	08:00	2,64	1,59	0,51	0,54			1							0,54	0,95
	09:00	2,79	1,48	0,51	0,80			1							0,54	0,98
	10:00	2,80	1,52	0,46	0,83			1				1			0,54	0,92
	11:00	2,75	1,46	0,45	0,84			1							0,54	0,93
	12:00	2,69	1,33	0,40	0,97			1							0,54	0,93
	13:00	2,81	1,34	0,44	1,03			1							0,54	0,96
	14:00	2,93	1,46	0,40	1,07			1							0,54	0,98
	15:00	3,00	1,36	0,51	1,13			1							0,54	0,98
	16:00	3,17	1,27	0,47	1,44			1							0,57	0,99
	17:00	3,49	1,35	0,53	1,61			1							0,54	0,99
	18:00	3,56	1,36	0,44	1,76			1							0,54	0,99
	19:00	3,47	1,19	0,53	1,76			1							0,54	0,99
	20:00	3,42	1,26	0,53	1,63			1							0,54	0,99
	21:00	3,23	1,30	0,54	1,39			1							0,55	0,99
	22:00	3,02	1,19	0,55	1,28			1							0,56	0,99
	23:00	2,80	1,07	0,55	1,18			1							0,56	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,52	1,57	0,44	0,51			1				1			0,56	0,91
	01:00	2,31	1,84	0,39	0,08			1				1			0,74	0,98
	02:00	2,20	1,76	0,38	0,05			1				1			0,97	0,97
	03:00	2,07	1,55	0,46	0,06			1				1			0,84	0,88
	04:00	2,07	1,52	0,49	0,06			1							0,69	0,83
	05:00	2,06	1,56	0,45	0,06			1							0,69	0,82
	06:00	2,14	1,70	0,40	0,04			1				1			0,69	0,89
	07:00	2,29	1,54	0,44	0,31			1							0,67	0,84
	08:00	2,60	2,13	0,11	0,36			1				1			0,69	0,97
	09:00	2,67	2,18	0,13	0,36			1				1			0,69	0,98
	10:00	2,77	2,24	0,08	0,45			1				1			0,69	0,98
	11:00	2,82	2,02	0,13	0,67			1				1			0,69	0,98
	12:00	3,06	2,25	0,14	0,67			1				1			0,69	0,99
	13:00	3,19	2,41	0,11	0,67			1				1			0,69	0,99
	14:00	3,07	2,24	0,03	0,80			1				1			0,69	0,99
	15:00	2,95	2,05	0,08	0,83			1				1			0,69	0,99
	16:00	3,02	1,81	0,24	0,97			1				1			0,63	0,99
	17:00	3,28	1,81	0,37	1,10			1				1			0,46	0,98
	18:00	3,51	1,96	0,35	1,20			1				1			0,39	0,99
	19:00	3,51	2,09	0,10	1,32			1				1			0,39	0,98
	20:00	3,43	1,88	0,32	1,23			1				1			0,39	0,98
	21:00	3,21	1,89	0,21	1,12			1				1			0,43	0,97
	22:00	2,93	1,69	0,32	0,93			1				1			0,57	0,95
	23:00	2,66	1,55	0,40	0,72			1					1		0,48	0,94

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 17:25-21:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,45	1,53	0,42	0,49			1				1			0,52	0,91
	01:00	2,19	1,56	0,30	0,33			1				1			0,50	0,62
	02:00	2,04	1,70	0,30	0,04			1				1			0,50	0,74
	03:00	1,99	1,68	0,29	0,03			1				1			0,50	0,71
	04:00	2,01	1,54	0,46	0,01			1				1			0,50	0,73
	05:00	2,03	1,62	0,40	0,00			1				1			0,50	0,74
	06:00	2,19	1,73	0,45	0,00			1				1			0,50	0,88
	07:00	2,46	1,98	0,47	0,01			1				1			0,50	0,98
	08:00	2,65	1,84	0,48	0,33			1				1			0,50	0,98
	09:00	2,70	2,17	0,17	0,36			1				1			0,50	0,99
	10:00	2,66	1,91	0,09	0,67			1				1			0,50	0,83
	11:00	2,70	1,82	0,08	0,80			1				1			0,50	0,85
	12:00	2,76	1,90	0,06	0,80			1				1			0,50	0,88
	13:00	2,91	2,00	0,11	0,80			1				1			0,50	0,95
	14:00	2,99	2,06	0,13	0,80			1				1			0,56	0,98
	15:00	2,85	1,93	0,12	0,80			1				1			0,57	0,95
	16:00	3,03	1,96	0,17	0,90			1				1			0,64	0,97
	17:00	3,44	1,92	0,34	1,18			1				1			0,59	0,97
	18:00	3,72	2,21	0,30	1,21			1				1			0,74	0,99
	19:00	3,76	2,11	0,44	1,21			1				1			0,74	0,99
	20:00	3,64	2,18	0,31	1,14			1				1			0,60	0,99
	21:00	3,45	2,29	0,15	1,01			1				1			0,60	0,99
	22:00	3,23	2,23	0,14	0,86			1				1			0,60	0,99
	23:00	2,85	2,19	0,07	0,59			1				1			0,60	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 25/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,54	1,97	0,08	0,49			1				1			0,60	0,94
	01:00	2,29	1,76	0,09	0,44			1				1			0,60	0,79
	02:00	2,20	2,07	0,12	0,01			1				1			0,60	0,97
	03:00	2,09	1,91	0,17	0,00			1				1			0,60	0,90
	04:00	2,09	1,93	0,16	0,00			1				1			0,60	0,86
	05:00	2,08	1,93	0,15	0,00			1				1			0,60	0,87
	06:00	2,28	2,26	0,03	0,00			1				1			0,60	0,98
	07:00	2,61	2,61	0,00	0,00			1				1			0,87	0,99
	08:00	2,67	2,67	0,00	0,00			1				1			0,99	0,99
	09:00	2,72	2,71	0,00	0,01	1		1				1			0,80	0,79
	10:00	2,66	2,29	0,01	0,35	1						1			0,87	0,88
	11:00	2,71	1,91	0,01	0,79	1									0,91	0,91
	12:00	2,69	1,85	0,04	0,80	1									0,92	0,93
	13:00	2,75	1,96	0,09	0,70	1									0,96	0,97
	14:00	2,74	2,01	0,03	0,70	1						1			0,85	0,86
	15:00	2,87	2,07	0,04	0,75	1						1			0,85	0,85
	16:00	2,96	2,16	0,09	0,71	1						1			0,92	0,92
	17:00	3,48	2,58	0,20	0,70	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,70	2,74	0,26	0,71	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,66	2,74	0,20	0,72	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,66	2,75	0,20	0,72	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,42	2,53	0,26	0,63	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,28	2,43	0,31	0,53	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,89	2,08	0,30	0,51	1							1		0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,48	1,66	0,40	0,42	1						1			0,84	0,84
	01:00	2,25	1,47	0,46	0,32	1									0,62	0,85
	02:00	2,13	1,70	0,39	0,03	1									0,54	0,84
	03:00	2,06	1,66	0,38	0,02	1									0,54	0,83
	04:00	2,05	1,64	0,39	0,03	1									0,54	0,82
	05:00	2,04	1,64	0,37	0,03	1									0,54	0,82
	06:00	2,17	1,75	0,39	0,03	1									0,54	0,85
	07:00	2,52	2,10	0,40	0,03	1						1			0,54	0,95
	08:00	2,70	2,28	0,39	0,04	1						1			0,54	0,99
	09:00	2,81	2,39	0,38	0,05	1						1			0,54	0,99
	10:00	2,92	2,51	0,38	0,03	1						1			0,54	0,99
	11:00	3,02	2,31	0,39	0,32	1						1			0,54	0,99
	12:00	3,06	2,14	0,53	0,40	1						1			0,54	0,99
	13:00	3,22	2,30	0,53	0,39	1						1			0,54	0,99
	14:00	3,36	2,44	0,53	0,40	1						1			0,54	0,99
	15:00	3,18	2,15	0,58	0,45	1						1			0,59	0,99
	16:00	3,24	2,11	0,59	0,54	1						1			0,64	0,99
	17:00	3,79	2,43	0,62	0,73	1						1			0,64	0,99
	18:00	3,88	2,32	0,62	0,94	1						1			0,64	0,99
	19:00	3,83	2,28	0,59	0,95	1						1			0,64	0,99
	20:00	3,81	2,24	0,62	0,95	1						1			0,64	0,99
	21:00	3,44	1,96	0,62	0,86	1						1			0,64	0,99
	22:00	3,12	1,93	0,62	0,56	1						1			0,64	0,99
	23:00	2,89	1,86	0,63	0,40	1						1			0,64	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 01:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,57	1,58	0,63	0,36	1						1			0,64	0,98
	01:00	2,33	1,79	0,50	0,03	1									0,64	0,99
	02:00	2,19	1,76	0,39	0,04	1									0,64	0,98
	03:00	2,02	1,60	0,39	0,03	1									0,64	0,97
	04:00	2,03	1,60	0,39	0,04	1									0,64	0,97
	05:00	2,05	1,63	0,38	0,03	1									0,64	0,97
	06:00	2,22	1,83	0,37	0,02	1									0,64	0,98
	07:00	2,59	2,20	0,35	0,03	1						1			0,64	0,99
	08:00	2,72	1,95	0,42	0,35	1									0,64	0,99
	09:00	2,67	1,86	0,38	0,43	1									0,64	0,99
	10:00	2,71	1,90	0,38	0,44	1									0,64	0,99
	11:00	2,79	1,86	0,38	0,55	1									0,64	0,99
	12:00	2,76	1,82	0,38	0,56	1									0,64	0,99
	13:00	3,13	2,19	0,38	0,56	1						1			0,64	0,99
	14:00	3,10	2,17	0,38	0,56	1						1			0,64	0,99
	15:00	3,08	2,14	0,38	0,56	1						1			0,64	0,99
	16:00	3,15	2,21	0,38	0,56	1						1			0,64	0,99
	17:00	3,50	2,36	0,38	0,76	1						1			0,64	0,99
	18:00	3,76	2,34	0,38	1,05	1						1			0,64	0,99
	19:00	3,78	2,36	0,38	1,04	1						1			0,64	0,99
	20:00	3,67	2,23	0,38	1,06	1						1			0,64	0,99
	21:00	3,37	2,13	0,38	0,87	1						1			0,64	0,99
	22:00	3,17	2,12	0,38	0,67	1						1			0,64	0,99
	23:00	2,81	1,99	0,38	0,45	1						1			0,64	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,52	2,09	0,38	0,05	1						1			0,64	0,99
	01:00	2,25	1,82	0,38	0,05	1						1			0,64	0,99
	02:00	2,14	1,70	0,38	0,06	1									0,64	0,98
	03:00	2,03	1,58	0,38	0,07	1									0,64	0,97
	04:00	2,06	1,62	0,38	0,06	1									0,64	0,97
	05:00	2,02	1,60	0,38	0,04	1									0,64	0,97
	06:00	2,26	1,81	0,38	0,07	1									0,64	0,99
	07:00	2,55	2,10	0,38	0,07	1						1			0,64	0,99
	08:00	2,78	2,33	0,38	0,07	1						1			0,64	0,99
	09:00	2,90	2,19	0,38	0,34	1						1			0,64	0,99
	10:00	2,93	2,12	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	11:00	2,94	2,13	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	12:00	2,93	2,11	0,38	0,45	1						1			0,64	0,99
	13:00	3,11	2,29	0,38	0,44	1						1			0,64	0,99
	14:00	3,06	2,31	0,38	0,38	1						1			0,64	0,99
	15:00	3,10	2,30	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	16:00	3,19	2,38	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	17:00	3,60	2,75	0,38	0,47	1		1				1			0,64	0,99
	18:00	3,74	2,76	0,38	0,61	1		1							0,64	0,99
	19:00	3,61	2,43	0,38	0,80	1		1							0,64	0,99
	20:00	3,53	2,35	0,38	0,81	1		1							0,64	0,99
	21:00	3,27	2,08	0,38	0,81	1						1			0,64	0,98
	22:00	3,05	1,85	0,38	0,82	1						1			0,64	0,98
	23:00	2,82	1,62	0,38	0,82	1									0,64	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 29/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,58	1,77	0,38	0,43	1									0,64	0,99
	01:00	2,29	1,89	0,38	0,03	1						1			0,64	0,99
	02:00	2,16	1,76	0,38	0,02	1						1			0,64	0,98
	03:00	2,07	1,68	0,38	0,02	1						1			0,64	0,98
	04:00	1,95	1,57	0,36	0,02	1						1			0,64	0,91
	05:00	1,87	1,64	0,21	0,02	1									0,63	0,90
	06:00	1,91	1,57	0,32	0,02	1						1			0,63	0,94
	07:00	2,03	1,95	0,08	0,00	1						1			0,63	0,95
	08:00	2,41	2,21	0,20	0,00	1						1			0,45	0,99
	09:00	2,80	2,66	0,12	0,02	1						1			0,45	0,98
	10:00	2,77	1,81	0,03	0,93	1						1			0,45	0,94
	11:00	2,84	1,59	0,03	1,22	1									0,45	0,96
	12:00	2,96	1,70	0,01	1,25	1									0,45	0,95
	13:00	2,97	2,73	0,01	0,23	1						1			0,45	0,78
	14:00	3,10	3,05	0,03	0,02	1						1			0,69	0,75
	15:00	3,15	2,42	0,07	0,66	1		1							0,87	0,88
	16:00	3,37	2,75	0,11	0,50	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,66	2,79	0,17	0,70	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,83	2,97	0,15	0,70	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,75	2,94	0,11	0,70	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,64	2,76	0,10	0,78	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,39	2,34	0,05	1,00	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,09	2,22	0,06	0,80	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,85	2,07	0,08	0,71	1						1			0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:57 - 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 30/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,54	1,80	0,04	0,70	1						1			0,84	0,85
	01:00	2,31	1,57	0,14	0,60	1									0,98	0,98
	02:00	2,16	1,72	0,09	0,36	1									0,98	0,98
	03:00	2,07	1,93	0,13	0,01	1									0,97	0,97
	04:00	2,02	1,96	0,06	0,00	1									0,95	0,95
	05:00	2,01	1,98	0,03	0,00	1						1			0,90	0,89
	06:00	2,10	2,05	0,05	0,00	1						1			0,95	0,95
	07:00	2,16	2,03	0,13	0,00	1						1			0,70	0,96
	08:00	2,44	2,09	0,34	0,00	1						1			0,35	0,99
	09:00	2,58	2,21	0,37	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,78	2,47	0,31	0,00	1						1			0,62	0,99
	11:00	2,98	2,68	0,30	0,00	1						1			0,62	0,99
	12:00	3,16	2,93	0,23	0,00	1						1			0,62	0,99
	13:00	3,10	2,88	0,21	0,00	1						1			0,62	0,99
	14:00	3,05	2,84	0,21	0,00	1						1			0,62	0,99
	15:00	3,19	2,91	0,29	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	16:00	3,18	2,94	0,24	0,00	1		1							0,62	0,99
	17:00	3,56	3,36	0,20	0,00	1		1							0,62	0,99
	18:00	3,66	3,49	0,17	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	19:00	3,72	3,55	0,17	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	20:00	3,65	3,53	0,12	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	21:00	3,56	3,48	0,08	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	22:00	3,24	3,12	0,12	0,00	1		1							0,62	0,99
	23:00	2,99	2,89	0,11	0,00	1		1				1			0,80	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε κακοκαιρία από τις 07:14.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,35	1,60	0,38	1,37	1									0,39	0,99
	01:00	3,08	1,74	0,38	0,96	1									0,38	0,98
	02:00	2,87	1,66	0,39	0,83	1									0,38	0,97
	03:00	2,69	1,82	0,39	0,48	1									0,38	0,98
	04:00	2,57	1,73	0,38	0,45	1					1				0,30	0,77
	05:00	2,57	2,16	0,38	0,03	1					1				0,38	0,97
	06:00	2,63	1,96	0,38	0,28	1					1				0,32	0,83
	07:00	2,79	1,72	0,38	0,68	1					1				0,28	0,72
	08:00	3,23	2,00	0,38	0,84	1					1				0,35	0,90
	09:00	3,75	2,42	0,38	0,95	1					1				0,39	0,99
	10:00	4,13	2,70	0,39	1,04	1		1			1				0,37	0,94
	11:00	4,59	3,07	0,39	1,14	1		1							0,39	0,99
	12:00	5,00	3,37	0,38	1,24	1		1							0,39	0,99
	13:00	4,82	2,93	0,38	1,51	1		1			1				0,37	0,93
	14:00	4,39	2,66	0,39	1,34	1		1			1				0,36	0,93
	15:00	3,98	1,99	0,39	1,61	1		1							0,33	0,85
	16:00	3,78	1,66	0,38	1,74	1									0,38	0,98
	17:00	3,97	1,55	0,38	2,03	1									0,37	0,95
	18:00	4,19	1,57	0,39	2,23	1									0,38	0,96
	19:00	4,19	1,47	0,39	2,33	1									0,36	0,93
	20:00	4,16	1,35	0,38	2,43	1									0,35	0,90
	21:00	4,00	1,58	0,38	2,04	1									0,38	0,96
	22:00	3,84	1,91	0,39	1,55	1									0,39	0,99
	23:00	3,62	1,73	0,38	1,51	1									0,38	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Πλύσιμο της μονάδας G1 από τις 03:41 - 04:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 2/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,64	2,60	0,04	0,00	1		1							0,98	0,97
	01:00	2,35	2,32	0,03	0,00	1					1				0,99	0,99
	02:00	2,17	2,16	0,01	0,00	1					1				0,95	0,95
	03:00	2,07	2,05	0,02	0,00	1					1				0,92	0,92
	04:00	2,02	1,96	0,07	0,00	1									0,95	0,95
	05:00	2,06	1,99	0,08	0,00	1									0,97	0,97
	06:00	2,24	2,16	0,08	0,00	1									0,98	0,98
	07:00	2,64	2,58	0,06	0,00	1					1				0,99	0,99
	08:00	2,77	2,75	0,02	0,00	1					1				0,99	0,99
	09:00	2,73	2,70	0,03	0,00	1					1				0,99	0,99
	10:00	2,71	2,65	0,06	0,00	1					1				0,39	0,99
	11:00	2,56	2,47	0,09	0,00	1					1				0,32	0,82
	12:00	2,61	2,54	0,07	0,00	1					1				0,39	0,99
	13:00	2,71	2,69	0,01	0,00	1					1				0,39	0,99
	14:00	2,80	2,79	0,01	0,00	1					1				0,39	0,99
	15:00	2,89	2,88	0,01	0,00	1					1				0,39	0,99
	16:00	3,12	3,11	0,01	0,00	1					1				0,38	0,98
	17:00	3,68	3,67	0,01	0,00	1		1			1				0,39	0,99
	18:00	3,97	3,96	0,01	0,00	1		1			1				0,39	0,99
	19:00	3,96	3,94	0,02	0,00	1		1			1				0,39	0,99
	20:00	3,93	3,90	0,03	0,00	1		1			1				0,39	0,99
	21:00	3,71	3,67	0,04	0,00	1		1			1				0,39	0,99
	22:00	3,43	3,38	0,05	0,00	1		1			1				0,39	0,99
	23:00	3,17	3,08	0,08	0,00	1		1							0,39	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας από τις 10:13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 3/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,69	2,68	0,01	0,00	1		1							0,37	0,95
	01:00	2,44	2,42	0,02	0,00	1						1			0,39	0,99
	02:00	2,20	2,20	0,00	0,00	1						1			0,37	0,95
	03:00	2,12	2,12	0,00	0,00	1						1			0,36	0,93
	04:00	2,08	2,08	0,00	0,00	1									0,38	0,97
	05:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1						1			0,38	0,98
	06:00	2,32	2,32	0,00	0,00	1						1			0,38	0,98
	07:00	2,72	2,72	0,00	0,00	1						1			0,39	0,99
	08:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1						1			0,39	0,99
	09:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1						1			0,39	0,99
	10:00	2,80	2,79	0,00	0,00	1						1			0,39	0,99
	11:00	2,72	2,72	0,01	0,00	1						1			0,39	0,99
	12:00	2,82	2,81	0,01	0,00	1						1			0,39	0,99
	13:00	2,92	2,89	0,03	0,00	1						1			0,39	0,99
	14:00	2,19	2,17	0,02	0,00	1						1			0,31	0,80
	15:00	2,18	2,12	0,05	0,01	1						1			0,36	0,93
	16:00	2,60	2,53	0,06	0,01	1						1			0,34	0,86
	17:00	4,15	4,07	0,07	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	18:00	4,19	4,13	0,06	0,00	1		1				1			0,39	0,99
	19:00	4,21	4,11	0,09	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	20:00	4,16	4,03	0,11	0,02	1		1				1			0,39	0,99
	21:00	3,88	3,74	0,13	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	22:00	3,57	3,43	0,13	0,02	1		1				1			0,39	0,99
	23:00	3,29	2,99	0,30	0,00	1		1					1		0,34	0,86

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Μερική διακοπή από τις 14:14 - 16:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 4/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,74	2,54	0,20	0,00	1		1				1			0,47	0,70
	01:00	2,39	2,13	0,24	0,03	1						1			0,54	0,87
	02:00	2,18	1,92	0,23	0,03	1						1			0,50	0,78
	03:00	2,10	1,89	0,18	0,03	1						1			0,51	0,79
	04:00	2,07	1,86	0,19	0,02	1						1			0,48	0,72
	05:00	2,14	1,98	0,12	0,04	1						1			0,53	0,85
	06:00	2,33	2,00	0,29	0,04	1						1			0,52	0,81
	07:00	2,67	2,46	0,18	0,03	1						1			0,58	0,98
	08:00	3,03	2,89	0,11	0,03	1		1				1			0,58	0,96
	09:00	3,23	2,86	0,33	0,04	1		1							0,59	0,99
	10:00	3,38	2,95	0,39	0,03	1	1								0,57	0,95
	11:00	3,44	3,01	0,39	0,04	1	1								0,59	0,99
	12:00	3,60	3,17	0,39	0,04	1	1								0,59	0,99
	13:00	3,78	3,35	0,39	0,04	1	1					1			0,59	0,99
	14:00	3,67	3,22	0,41	0,04	1	1								0,59	0,99
	15:00	3,46	2,98	0,45	0,03	1	1								0,56	0,92
	16:00	2,94	2,81	0,13	0,00	1		1			1	1			0,32	0,31
	17:00	3,83	3,32	0,49	0,02	1	1	1							0,58	0,96
	18:00	3,98	3,49	0,48	0,02	1	1								0,58	0,98
	19:00	3,95	3,44	0,49	0,02	1	1								0,59	0,99
	20:00	3,82	3,31	0,49	0,02	1	1								0,59	0,99
	21:00	3,54	3,03	0,49	0,02	1	1								0,59	0,99
	22:00	3,28	2,77	0,49	0,02	1	1								0,58	0,98
	23:00	2,84	2,40	0,42	0,02	1	1								0,49	0,75

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Γενική διακοπή από τις 15:54 - 16:20 και μερική διακοπή στις 16:43.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 5/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,49	1,98	0,49	0,02	1						1			0,49	0,70
	01:00	2,24	1,73	0,49	0,02	1						1			0,49	0,56
	02:00	2,04	1,53	0,49	0,02	1						1			0,49	0,43
	03:00	1,99	1,48	0,49	0,02	1									0,52	0,77
	04:00	1,96	1,59	0,35	0,02	1						1			0,43	0,60
	05:00	2,04	1,54	0,49	0,02	1									0,49	0,64
	06:00	2,17	1,77	0,38	0,02	1									0,53	0,85
	07:00	2,44	2,31	0,12	0,02	1		1				1			0,17	0,45
	08:00	2,71	2,40	0,29	0,02	1		1				1			0,14	0,37
	09:00	3,05	2,73	0,30	0,02	1		1				1			0,27	0,69
	10:00	3,36	3,06	0,28	0,02	1		1				1			0,37	0,93
	11:00	3,45	3,28	0,15	0,02	1		1			1	1			0,28	0,73
	12:00	3,36	3,05	0,29	0,02	1		1			1	1			0,27	0,70
	13:00	3,44	3,13	0,29	0,01	1		1							0,37	0,96
	14:00	2,93	2,75	0,17	0,01	1		1							0,31	0,79
	15:00	2,56	2,55	0,00	0,01	1		1							0,30	0,76
	16:00	3,48	3,47	0,00	0,01	1		1			1	1			0,34	0,86
	17:00	3,85	3,84	0,00	0,01	1		1			1	1			0,38	0,98
	18:00	3,98	3,97	0,00	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	19:00	4,08	4,07	0,00	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	20:00	3,98	3,97	0,00	0,01	1		1			1	1			0,39	0,99
	21:00	3,73	3,72	0,00	0,01	1		1			1	1			0,39	0,99
	22:00	3,41	3,38	0,00	0,03	1		1				1			0,39	0,99
	23:00	3,09	3,07	0,00	0,03	1		1							0,39	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Μερική διακοπή από τις 14:33 - 20:26.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,66	2,63	0,00	0,03	1		1							0,38	0,97
	01:00	2,31	2,28	0,00	0,03	1						1			0,35	0,91
	02:00	2,15	2,12	0,00	0,03	1						1			0,37	0,96
	03:00	2,04	2,01	0,00	0,03	1						1			0,34	0,86
	04:00	1,99	1,96	0,00	0,03	1						1			0,31	0,81
	05:00	2,02	1,99	0,00	0,03	1						1			0,33	0,84
	06:00	2,17	2,17	0,00	0,01	1						1			0,37	0,95
	07:00	2,41	2,39	0,00	0,01	1						1			0,39	0,99
	08:00	2,84	2,84	0,00	0,00	1		1				1			0,33	0,84
	09:00	3,24	3,22	0,00	0,03	1		1			1	1			0,26	0,67
	10:00	3,50	3,50	0,00	0,01	1		1			1	1			0,35	0,88
	11:00	3,74	3,74	0,00	0,00	1		1			1	1			0,38	0,98
	12:00	3,87	3,51	0,00	0,36	1		1			1	1			0,37	0,95
	13:00	3,85	3,44	0,00	0,42	1		1				1			0,39	0,99
	14:00	3,91	3,53	0,00	0,38	1		1				1			0,39	0,99
	15:00	3,88	3,51	0,00	0,37	1		1				1			0,39	0,99
	16:00	3,86	3,46	0,00	0,41	1		1							0,39	0,99
	17:00	4,14	3,54	0,00	0,60	1		1				1			0,39	0,99
	18:00	4,17	3,76	0,00	0,40	1		1				1			0,39	0,99
	19:00	4,15	3,75	0,00	0,40	1		1				1			0,39	0,99
	20:00	3,94	3,54	0,00	0,40	1		1				1			0,39	0,99
	21:00	3,66	3,26	0,01	0,40	1		1							0,39	0,99
	22:00	3,46	2,92	0,04	0,50	1		1							0,39	0,99
	23:00	3,18	2,67	0,01	0,50	1		1							0,38	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 7/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,86	2,44	0,00	0,42	1						1			0,38	0,97
	01:00	2,52	2,12	0,00	0,40	1						1			0,36	0,93
	02:00	2,27	2,25	0,00	0,02	1						1			0,38	0,97
	03:00	2,18	2,18	0,00	0,00	1						1			0,37	0,96
	04:00	2,14	2,14	0,00	0,00	1						1			0,36	0,93
	05:00	2,10	2,10	0,00	0,01	1						1			0,35	0,91
	06:00	2,21	2,21	0,00	0,01	1						1			0,38	0,97
	07:00	2,35	2,35	0,00	0,00	1						1			0,39	0,99
	08:00	2,69	2,69	0,01	0,00	1						1			0,37	0,94
	09:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1		1							0,39	0,99
	10:00	3,03	2,68	0,00	0,35	1		1							0,37	0,96
	11:00	3,12	2,52	0,01	0,60	1		1				1			0,34	0,88
	12:00	3,29	2,68	0,01	0,60	1		1							0,36	0,93
	13:00	3,19	2,55	0,03	0,60	1		1							0,38	0,96
	14:00	3,13	2,39	0,13	0,61	1						1			0,39	0,99
	15:00	3,14	2,41	0,23	0,51	1						1			0,39	0,99
	16:00	3,27	2,40	0,27	0,60	1						1			0,39	0,99
	17:00	3,64	2,56	0,28	0,80	1						1			0,39	0,99
	18:00	3,86	2,61	0,26	1,00	1						1			0,39	0,99
	19:00	3,92	2,62	0,20	1,10	1						1			0,39	0,99
	20:00	3,87	2,74	0,13	1,00	1						1			0,39	0,99
	21:00	3,60	2,61	0,09	0,90	1						1			0,38	0,98
	22:00	3,23	2,62	0,00	0,61	1					1	1			0,36	0,92
	23:00	3,09	2,52	0,16	0,40	1					1	1			0,33	0,86

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 8/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,39	2,29	0,06	0,04	1					1	1			0,37	0,44
	01:00	2,15	1,97	0,17	0,00	1					1	1			0,30	0,24
	02:00	2,02	1,83	0,20	0,00	1						1			0,43	0,58
	03:00	1,93	1,65	0,29	0,00	1									0,48	0,71
	04:00	1,89	1,53	0,36	0,00	1									0,50	0,78
	05:00	1,95	1,55	0,40	0,00	1									0,51	0,78
	06:00	2,14	1,70	0,44	0,00	1									0,53	0,84
	07:00	2,47	1,99	0,48	0,00	1									0,57	0,94
	08:00	2,67	2,23	0,45	0,00	1									0,58	0,98
	09:00	2,74	2,34	0,40	0,00	1						1			0,52	0,81
	10:00	2,86	2,16	0,39	0,31		1					1			0,56	0,92
	11:00	2,79	1,92	0,45	0,41		1					1			0,51	0,79
	12:00	2,85	1,49	0,57	0,79		1								0,53	0,86
	13:00	2,86	1,58	0,57	0,72		1								0,58	0,93
	14:00	3,10	1,81	0,57	0,72		1								0,56	0,92
	15:00	3,20	1,90	0,57	0,72		1								0,57	0,96
	16:00	3,37	1,88	0,57	0,91		1								0,59	0,99
	17:00	3,93	2,15	0,57	1,22		1					1			0,59	0,99
	18:00	4,15	2,14	0,57	1,43		1					1			0,59	0,99
	19:00	4,14	2,04	0,57	1,53		1					1			0,58	0,98
	20:00	4,12	2,11	0,57	1,43		1					1			0,58	0,98
	21:00	3,90	2,02	0,55	1,33		1					1			0,58	0,97
	22:00	3,60	2,08	0,57	0,94		1					1			0,58	0,97
	23:00	3,21	2,09	0,57	0,55		1					1			0,57	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 9/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,80	1,84	0,57	0,38		1					1			0,57	0,79
	01:00	2,49	1,58	0,57	0,34		1								0,61	0,89
	02:00	2,25	1,66	0,56	0,03		1								0,59	0,83
	03:00	2,14	1,53	0,57	0,04		1								0,57	0,80
	04:00	2,08	1,51	0,53	0,04		1								0,57	0,79
	05:00	2,13	1,61	0,47	0,05		1								0,58	0,82
	06:00	2,37	1,83	0,48	0,05		1								0,60	0,87
	07:00	2,82	1,90	0,57	0,35		1					1			0,55	0,82
	08:00	2,98	2,01	0,52	0,46		1					1			0,53	0,77
	09:00	3,04	1,87	0,48	0,69	1									0,57	0,96
	10:00	3,00	1,80	0,45	0,75	1									0,57	0,94
	11:00	2,99	1,71	0,43	0,85	1									0,58	0,97
	12:00	3,10	1,84	0,47	0,79	1									0,58	0,98
	13:00	3,19	1,79	0,57	0,83	1									0,59	0,99
	14:00	3,37	1,87	0,50	1,00	1									0,59	0,99
	15:00	3,51	1,99	0,47	1,05	1									0,59	0,99
	16:00	3,76	2,28	0,52	0,96	1						1			0,58	0,97
	17:00	4,20	2,27	0,57	1,35		1					1			0,58	0,98
	18:00	4,38	2,16	0,57	1,64		1					1			0,58	0,96
	19:00	4,30	1,99	0,57	1,74	1						1			0,57	0,96
	20:00	4,36	2,07	0,57	1,71	1						1			0,58	0,97
	21:00	4,14	1,93	0,57	1,63	1						1			0,57	0,96
	22:00	3,85	1,93	0,57	1,35	1									0,59	0,99
	23:00	3,34	1,69	0,57	1,08	1									0,58	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,89	1,84	0,47	0,58	1									0,58	0,98
	01:00	2,60	1,63	0,45	0,52	1									0,58	0,96
	02:00	2,39	1,98	0,38	0,03	1									0,57	0,95
	03:00	2,24	1,83	0,38	0,03	1									0,55	0,90
	04:00	2,17	1,63	0,53	0,02	1									0,52	0,82
	05:00	2,21	1,74	0,45	0,02	1									0,54	0,86
	06:00	2,41	1,67	0,47	0,27	1									0,56	0,92
	07:00	2,85	2,03	0,50	0,32	1						1			0,58	0,98
	08:00	3,05	1,82	0,57	0,66	1									0,57	0,95
	09:00	2,98	1,50	0,57	0,90	1									0,57	0,90
	10:00	3,00	1,43	0,57	1,00	1									0,57	0,86
	11:00	3,06	1,49	0,57	1,00	1									0,57	0,89
	12:00	3,00	1,42	0,57	1,00	1									0,57	0,87
	13:00	3,02	1,45	0,57	1,00	1									0,57	0,82
	14:00	3,08	1,50	0,57	1,01		1								0,57	0,89
	15:00	3,30	1,53	0,57	1,19		1								0,57	0,91
	16:00	3,56	1,63	0,57	1,36		1								0,57	0,95
	17:00	4,06	1,72	0,57	1,77		1								0,57	0,97
	18:00	4,34	1,86	0,57	1,90		1								0,57	0,99
	19:00	4,36	1,88	0,57	1,91		1								0,57	0,99
	20:00	4,28	1,80	0,57	1,91		1								0,57	0,99
	21:00	4,01	1,73	0,57	1,70		1								0,57	0,98
	22:00	3,74	1,63	0,57	1,54		1								0,57	0,96
	23:00	3,32	1,51	0,57	1,24		1								0,57	0,91

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 11/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,86	1,42	0,57	0,86		1								0,58	0,84
	01:00	2,50	1,31	0,57	0,62		1								0,58	0,72
	02:00	2,27	1,17	0,50	0,61			1							0,58	0,63
	03:00	2,16	1,28	0,57	0,30			1							0,58	0,75
	04:00	2,13	1,26	0,57	0,30			1							0,58	0,74
	05:00	2,16	1,31	0,54	0,31			1							0,58	0,78
	06:00	2,40	1,66	0,22	0,52			1				1			0,58	0,78
	07:00	2,74	1,45	0,48	0,81			1							0,58	0,90
	08:00	2,94	1,40	0,54	1,00			1							0,58	0,90
	09:00	2,98	1,40	0,56	1,02			1							0,58	0,91
	10:00	2,88	1,20	0,56	1,11			1							0,58	0,82
	11:00	2,79	1,01	0,56	1,23			1							0,58	0,74
	12:00	2,80	0,87	0,51	1,42			1							0,58	0,70
	13:00	2,88	0,99	0,57	1,31			1							0,58	0,74
	14:00	3,00	1,22	0,57	1,20			1							0,58	0,82
	15:00	3,09	1,32	0,57	1,21			1							0,58	0,87
	16:00	3,31	1,32	0,57	1,41			1							0,58	0,89
	17:00	3,89	1,37	0,57	1,94			1							0,58	0,92
	18:00	4,18	1,39	0,57	2,22			1							0,58	0,93
	19:00	4,30	1,41	0,57	2,31			1							0,58	0,94
	20:00	4,26	1,38	0,57	2,31			1							0,58	0,93
	21:00	3,97	1,11	0,57	2,29			1							0,58	0,85
	22:00	3,72	1,24	0,57	1,91			1							0,58	0,87
	23:00	3,31	1,13	0,57	1,61			1							0,58	0,82

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 12/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,88	1,19	0,57	1,11			1							0,58	0,82
	01:00	2,48	1,58	0,56	0,34			1				1			0,58	0,67
	02:00	2,25	1,44	0,40	0,42			1							0,43	0,89
	03:00	2,21	1,43	0,38	0,40			1							0,43	0,88
	04:00	2,13	1,35	0,38	0,40			1							0,43	0,83
	05:00	2,17	1,39	0,38	0,40			1							0,43	0,85
	06:00	2,41	1,39	0,38	0,65			1							0,43	0,84
	07:00	2,85	1,59	0,36	0,89			1							0,43	0,97
	08:00	2,96	1,59	0,26	1,10			1							0,43	0,98
	09:00	2,88	1,26	0,22	1,40			1							0,38	0,85
	10:00	2,70	1,11	0,19	1,40			1							0,36	0,79
	11:00	2,72	1,11	0,20	1,40			1							0,36	0,79
	12:00	2,78	0,89	0,29	1,60			1							0,33	0,71
	13:00	2,77	0,82	0,35	1,60			1							0,41	0,69
	14:00	2,92	1,03	0,38	1,51			1							0,43	0,77
	15:00	3,08	1,20	0,38	1,51			1							0,43	0,84
	16:00	3,45	1,41	0,37	1,67			1							0,43	0,88
	17:00	3,91	1,34	0,35	2,22			1							0,43	0,91
	18:00	4,14	1,25	0,38	2,51			1							0,43	0,90
	19:00	4,08	1,20	0,38	2,51			1							0,43	0,88
	20:00	3,96	1,10	0,38	2,49			1							0,43	0,85
	21:00	3,80	1,32	0,38	2,11			1							0,43	0,90
	22:00	3,60	1,22	0,38	2,00			1							0,43	0,87
	23:00	3,35	1,28	0,38	1,69			1							0,43	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,97	1,30	0,38	1,29			1							0,43	0,84
	01:00	2,60	1,19	0,38	1,03			1							0,43	0,80
	02:00	2,33	1,34	0,38	0,61			1							0,43	0,84
	03:00	2,22	1,23	0,38	0,60			1							0,43	0,75
	04:00	2,17	1,19	0,38	0,60			1							0,43	0,69
	05:00	2,20	1,22	0,38	0,60			1							0,43	0,73
	06:00	2,33	1,35	0,38	0,60			1							0,43	0,84
	07:00	2,53	1,35	0,38	0,80			1							0,43	0,86
	08:00	2,87	1,55	0,38	0,94			1							0,43	0,96
	09:00	2,98	1,50	0,38	1,10			1							0,43	0,95
	10:00	2,95	1,47	0,38	1,10			1							0,43	0,93
	11:00	2,78	1,20	0,38	1,20			1							0,43	0,82
	12:00	2,74	0,96	0,38	1,41			1							0,43	0,74
	13:00	2,87	1,18	0,38	1,32			1							0,43	0,82
	14:00	3,11	1,37	0,38	1,36			1							0,43	0,90
	15:00	3,23	1,38	0,38	1,48			1							0,43	0,90
	16:00	3,59	1,28	0,38	1,93			1							0,43	0,88
	17:00	4,14	1,38	0,38	2,38			1							0,43	0,92
	18:00	4,36	1,19	0,38	2,79			1							0,43	0,89
	19:00	4,22	1,13	0,38	2,71			1							0,43	0,87
	20:00	4,14	1,25	0,38	2,51			1							0,43	0,90
	21:00	3,86	1,18	0,38	2,31			1							0,43	0,87
	22:00	3,59	1,29	0,38	1,92			1							0,43	0,90
	23:00	3,23	1,24	0,38	1,62			1							0,43	0,87

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/12/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	2,93	1,23	0,38	1,33			1								0,43	0,88
	01:00	2,60	1,30	0,38	0,92			1								0,43	0,85
	02:00	2,36	1,27	0,38	0,71			1								0,43	0,81
	03:00	2,29	1,31	0,38	0,60			1								0,43	0,81
	04:00	2,20	1,23	0,38	0,60			1								0,43	0,74
	05:00	2,19	1,22	0,38	0,60			1								0,43	0,73
	06:00	2,29	1,19	0,38	0,71			1								0,43	0,77
	07:00	2,49	1,31	0,38	0,80			1								0,43	0,84
	08:00	2,72	1,43	0,37	0,92			1								0,43	0,92
	09:00	2,98	1,43	0,35	1,20			1								0,43	0,93
	10:00	3,02	1,41	0,38	1,24			1								0,43	0,91
	11:00	3,13	1,34	0,38	1,41			1								0,43	0,89
	12:00	3,21	1,47	0,38	1,36			1								0,43	0,94
	13:00	3,32	1,53	0,38	1,41			1								0,43	0,97
	14:00	3,31	1,50	0,38	1,43			1								0,43	0,96
	15:00	3,41	1,39	0,38	1,64			1								0,43	0,92
	16:00	3,62	1,34	0,38	1,90			1								0,43	0,89
	17:00	4,05	1,41	0,38	2,26			1								0,43	0,94
	18:00	4,15	1,34	0,38	2,44			1								0,43	0,92
	19:00	4,19	1,37	0,38	2,44			1								0,43	0,94
	20:00	4,20	1,39	0,38	2,44			1								0,43	0,94
	21:00	3,94	1,32	0,38	2,24			1								0,43	0,92
	22:00	3,69	1,26	0,38	2,05			1								0,43	0,90
	23:00	3,38	1,27	0,38	1,74			1								0,43	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,87	1,14	0,38	1,35			1							0,33	0,83
	01:00	2,51	1,30	0,38	0,83			1			1				0,25	0,65
	02:00	2,32	1,22	0,38	0,71			1							0,29	0,73
	03:00	2,25	1,24	0,38	0,63			1							0,30	0,77
	04:00	2,19	1,19	0,38	0,63			1							0,28	0,72
	05:00	2,23	1,23	0,38	0,63			1							0,30	0,76
	06:00	2,43	1,31	0,38	0,73			1							0,33	0,85
	07:00	2,36	1,58	0,38	0,40			1			1				0,21	0,55
	08:00	3,14	2,48	0,38	0,28	1		1							0,23	0,58
	09:00	3,25	1,32	0,38	1,55			1							0,32	0,82
	10:00	3,01	1,16	0,38	1,47			1							0,32	0,83
	11:00	2,90	1,28	0,38	1,23			1							0,34	0,87
	12:00	2,94	1,14	0,38	1,42			1							0,32	0,82
	13:00	3,04	1,29	0,38	1,37			1							0,34	0,88
	14:00	3,29	1,47	0,38	1,44			1							0,37	0,95
	15:00	3,40	1,55	0,38	1,46			1							0,38	0,97
	16:00	3,79	1,67	0,38	1,74			1							0,38	0,97
	17:00	4,12	1,67	0,38	2,08			1							0,38	0,98
	18:00	4,37	1,69	0,38	2,30			1							0,38	0,98
	19:00	4,42	1,80	0,38	2,24			1			1				0,38	0,97
	20:00	4,37	1,70	0,38	2,29			1			1				0,36	0,92
	21:00	4,06	1,56	0,38	2,13			1			1				0,35	0,90
	22:00	3,77	1,41	0,38	1,98			1							0,34	0,88
	23:00	3,43	1,17	0,38	1,89			1							0,33	0,85

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Πλύσιμο της G3 από τις 01:20 - 02:09. Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 07:14 - 07:54.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,00	1,15	0,38	1,48			1							0,33	0,83
	01:00	2,70	1,27	0,38	1,05			1							0,33	0,84
	02:00	2,43	1,54	0,38	0,51			1							0,38	0,96
	03:00	2,31	1,43	0,38	0,50			1							0,35	0,89
	04:00	2,22	1,82	0,38	0,02			1			1				0,29	0,75
	05:00	2,26	1,88	0,38	0,01			1			1				0,31	0,79
	06:00	2,46	2,07	0,38	0,01			1			1				0,36	0,93
	07:00	2,77	2,11	0,38	0,28			1			1				0,38	0,97
	08:00	2,92	1,87	0,38	0,67			1			1				0,34	0,87
	09:00	3,02	1,32	0,38	1,33			1							0,34	0,86
	10:00	3,00	1,23	0,37	1,40			1							0,33	0,84
	11:00	2,92	1,23	0,38	1,30			1							0,33	0,83
	12:00	2,92	1,24	0,38	1,30			1							0,33	0,84
	13:00	3,04	1,36	0,38	1,30			1							0,35	0,89
	14:00	3,15	1,33	0,38	1,44			1							0,35	0,89
	15:00	3,31	1,35	0,38	1,58			1							0,35	0,91
	16:00	3,57	1,39	0,38	1,81			1							0,36	0,92
	17:00	4,17	1,38	0,38	2,42			1							0,36	0,93
	18:00	4,40	1,37	0,38	2,64			1							0,37	0,94
	19:00	4,33	1,23	0,38	2,72			1							0,35	0,90
	20:00	4,30	1,21	0,38	2,72			1							0,35	0,89
	21:00	4,12	1,14	0,38	2,60			1							0,34	0,87
	22:00	3,81	1,18	0,38	2,25			1							0,34	0,87
	23:00	3,35	1,28	0,38	1,69			1							0,34	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,95	1,45	0,38	1,12			1							0,36	0,93
	01:00	2,60	1,79	0,38	0,43			1			1				0,31	0,80
	02:00	2,39	2,00	0,38	0,01			1			1				0,35	0,89
	03:00	2,27	1,89	0,38	0,00			1			1				0,31	0,79
	04:00	2,24	1,86	0,38	0,00			1			1				0,30	0,76
	05:00	2,29	1,91	0,38	0,00			1			1				0,32	0,81
	06:00	2,46	1,83	0,38	0,25			1			1				0,30	0,78
	07:00	2,83	1,79	0,38	0,66			1			1				0,33	0,83
	08:00	2,93	1,76	0,38	0,80			1			1				0,33	0,84
	09:00	2,90	1,34	0,37	1,19			1							0,34	0,86
	10:00	2,88	1,20	0,38	1,30			1							0,32	0,82
	11:00	2,76	1,03	0,38	1,35			1							0,30	0,76
	12:00	2,81	1,14	0,37	1,30			1							0,31	0,80
	13:00	2,86	1,36	0,29	1,20			1							0,35	0,89
	14:00	2,99	1,46	0,33	1,20			1							0,36	0,93
	15:00	3,09	1,51	0,38	1,20			1							0,37	0,95
	16:00	3,41	1,83	0,38	1,20			1			1				0,38	0,98
	17:00	4,02	2,07	0,36	1,59			1			1				0,37	0,94
	18:00	4,30	2,10	0,30	1,90			1			1				0,38	0,98
	19:00	4,26	1,86	0,21	2,19			1			1				0,36	0,91
	20:00	4,25	1,77	0,18	2,30			1			1				0,35	0,89
	21:00	4,05	1,65	0,19	2,20			1			1				0,34	0,87
	22:00	3,80	1,80	0,18	1,81			1			1				0,36	0,91
	23:00	3,37	1,77	0,08	1,51			1			1				0,34	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 18/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,93	1,75	0,07	1,11			1			1				0,33	0,85
	01:00	2,59	1,54	0,08	0,97			1			1				0,26	0,68
	02:00	2,34	2,15	0,08	0,12			1			1				0,37	0,94
	03:00	2,23	2,15	0,08	0,00			1			1				0,38	0,98
	04:00	2,18	2,10	0,08	0,00			1			1				0,37	0,96
	05:00	2,23	2,13	0,10	0,00			1			1				0,38	0,97
	06:00	2,47	2,07	0,15	0,25			1			1				0,35	0,91
	07:00	2,89	2,01	0,22	0,65			1			1				0,35	0,90
	08:00	3,08	2,06	0,22	0,80			1			1				0,37	0,96
	09:00	3,03	1,40	0,25	1,38			1							0,35	0,89
	10:00	2,90	1,29	0,20	1,40			1							0,34	0,86
	11:00	2,78	1,22	0,16	1,40			1							0,33	0,83
	12:00	2,76	1,35	0,16	1,25			1							0,34	0,88
	13:00	2,91	1,33	0,19	1,40			1							0,34	0,87
	14:00	2,93	1,27	0,26	1,40			1							0,34	0,86
	15:00	3,01	1,42	0,38	1,21			1							0,36	0,92
	16:00	3,29	1,71	0,38	1,21			1			1				0,38	0,97
	17:00	3,88	2,10	0,38	1,40			1			1				0,38	0,98
	18:00	4,20	2,22	0,38	1,60			1			1				0,39	0,99
	19:00	4,21	2,15	0,37	1,70			1			1				0,38	0,98
	20:00	4,26	2,19	0,38	1,70			1			1				0,38	0,98
	21:00	4,08	2,05	0,32	1,70			1			1				0,38	0,97
	22:00	3,73	2,10	0,31	1,32			1			1				0,38	0,98
	23:00	3,38	2,00	0,28	1,10				1			1				0,37

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Πλύσιμο της G3 από τις 00:52 - 01:53.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 19/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,94	1,57	0,27	1,10			1			1				0,30	0,76
	01:00	2,56	1,86	0,28	0,41			1			1				0,35	0,89
	02:00	2,35	2,00	0,35	0,01			1			1				0,34	0,88
	03:00	2,23	1,85	0,38	0,00			1			1				0,31	0,80
	04:00	2,17	1,79	0,38	0,00			1			1				0,31	0,79
	05:00	2,23	1,84	0,38	0,01			1			1				0,33	0,86
	06:00	2,39	2,00	0,38	0,01			1			1				0,36	0,92
	07:00	2,69	2,31	0,38	0,00			1			1				0,39	0,99
	08:00	2,71	2,35	0,36	0,00			1			1				0,27	0,70
	09:00	2,63	2,37	0,26	0,00			1			1				0,23	0,59
	10:00	2,63	2,34	0,29	0,00			1			1				0,24	0,60
	11:00	2,56	2,23	0,32	0,00			1			1	1			0,19	0,48
	12:00	2,77	2,40	0,37	0,00			1			1	1			0,18	0,47
	13:00	2,86	2,49	0,38	0,00			1			1	1			0,17	0,44
	14:00	2,96	2,22	0,38	0,36			1			1	1			0,23	0,58
	15:00	3,13	1,59	0,38	1,16			1							0,37	0,94
	16:00	3,37	1,69	0,38	1,30			1							0,38	0,98
	17:00	4,03	2,16	0,38	1,49			1			1				0,38	0,97
	18:00	4,19	2,01	0,38	1,80			1			1				0,37	0,96
	19:00	4,22	1,94	0,38	1,90			1			1				0,36	0,93
	20:00	4,07	1,80	0,38	1,90			1			1				0,35	0,88
	21:00	3,94	1,86	0,38	1,70			1			1				0,35	0,90
	22:00	3,64	1,88	0,26	1,50			1			1				0,35	0,90
	23:00	3,41	1,76	0,34	1,30			1			1				0,33	0,85

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 20/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,07	1,69	0,37	1,01			1			1				0,31	0,80
	01:00	2,72	1,82	0,30	0,61			1			1				0,32	0,81
	02:00	2,43	2,19	0,22	0,02			1			1				0,38	0,97
	03:00	2,34	2,33	0,01	0,00			1			1				0,39	0,99
	04:00	2,31	2,31	0,00	0,00			1			1				0,39	0,99
	05:00	2,30	2,30	0,00	0,00			1			1				0,39	0,99
	06:00	2,41	2,15	0,01	0,26			1			1				0,38	0,96
	07:00	2,66	2,00	0,01	0,65			1			1				0,35	0,90
	08:00	2,97	2,07	0,00	0,90			1			1				0,37	0,95
	09:00	3,27	2,27	0,01	1,00			1			1				0,38	0,98
	10:00	3,28	2,19	0,00	1,09			1			1				0,38	0,98
	11:00	3,36	2,16	0,00	1,20			1			1				0,38	0,98
	12:00	3,54	2,20	0,03	1,32			1			1				0,38	0,98
	13:00	3,72	2,21	0,01	1,50			1			1				0,38	0,98
	14:00	3,74	2,21	0,03	1,50			1			1				0,38	0,98
	15:00	3,80	2,26	0,04	1,50			1			1				0,39	0,99
	16:00	3,99	2,49	0,00	1,50			1			1				0,39	0,99
	17:00	4,32	2,70	0,02	1,60			1			1	1			0,39	0,99
	18:00	4,48	2,67	0,01	1,80			1			1	1			0,39	0,99
	19:00	4,39	2,48	0,01	1,90			1			1	1			0,38	0,98
	20:00	4,38	2,48	0,00	1,90			1			1	1			0,37	0,94
	21:00	4,11	2,50	0,00	1,61			1			1	1			0,37	0,95
	22:00	3,82	2,42	0,00	1,40			1			1	1			0,36	0,91
	23:00	3,46	2,35	0,01	1,11			1			1	1			0,34	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 21/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,13	2,28	0,04	0,80			1			1				0,38	0,98
	01:00	2,78	2,28	0,09	0,41			1			1	1			0,30	0,76
	02:00	2,48	2,36	0,11	0,01			1			1				0,37	0,94
	03:00	2,38	2,18	0,20	0,00			1			1				0,38	0,98
	04:00	2,35	2,21	0,14	0,00			1			1				0,39	0,99
	05:00	2,32	2,22	0,10	0,00			1			1				0,38	0,98
	06:00	2,40	2,13	0,02	0,26			1			1				0,38	0,97
	07:00	2,56	2,26	0,00	0,30			1			1				0,39	0,99
	08:00	2,88	2,30	0,03	0,56			1			1				0,38	0,98
	09:00	3,17	2,15	0,02	1,00			1			1				0,38	0,97
	10:00	3,36	2,01	0,05	1,30			1			1				0,37	0,95
	11:00	3,43	1,79	0,05	1,59			1			1				0,34	0,87
	12:00	3,33	1,33	0,01	1,99			1							0,35	0,89
	13:00	3,41	1,41	0,00	2,00			1							0,36	0,92
	14:00	3,51	1,50	0,00	2,00			1							0,37	0,95
	15:00	3,38	1,31	0,10	1,97			1							0,35	0,89
	16:00	3,42	1,42	0,20	1,80			1							0,36	0,93
	17:00	3,83	1,48	0,16	2,19			1							0,37	0,94
	18:00	4,03	1,51	0,11	2,41			1							0,38	0,97
	19:00	4,06	1,56	0,10	2,40			1							0,38	0,97
	20:00	4,03	1,58	0,05	2,40			1							0,38	0,98
	21:00	3,87	1,43	0,03	2,40			1							0,37	0,94
	22:00	3,65	1,51	0,04	2,11			1			1	1			0,32	0,82
	23:00	3,19	1,99	0,04	1,15			1			1	1			0,37	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,84	1,98	0,06	0,81			1			1				0,40	0,92
	01:00	2,52	2,06	0,05	0,41			1			1				0,40	0,95
	02:00	2,27	2,20	0,06	0,01			1			1				0,40	0,98
	03:00	2,22	2,14	0,07	0,00			1			1				0,40	0,98
	04:00	2,15	2,09	0,06	0,00			1			1				0,40	0,97
	05:00	2,18	2,13	0,05	0,00			1			1				0,40	0,98
	06:00	2,33	1,98	0,09	0,26			1			1				0,40	0,88
	07:00	2,68	2,27	0,11	0,30			1			1				0,40	0,98
	08:00	3,07	2,25	0,10	0,72			1			1				0,40	0,98
	09:00	3,13	2,12	0,11	0,90			1			1				0,40	0,98
	10:00	2,99	1,87	0,11	1,00			1			1				0,40	0,88
	11:00	3,05	1,87	0,08	1,10			1			1				0,40	0,88
	12:00	3,08	1,89	0,08	1,10			1			1				0,40	0,89
	13:00	3,12	1,87	0,15	1,10			1			1				0,40	0,88
	14:00	3,26	1,88	0,18	1,20			1			1				0,40	0,89
	15:00	3,27	1,91	0,15	1,20			1			1				0,40	0,90
	16:00	3,50	2,12	0,18	1,20			1			1				0,40	0,98
	17:00	3,83	2,10	0,24	1,49			1			1				0,40	0,97
	18:00	4,04	2,03	0,22	1,79			1			1				0,40	0,96
	19:00	4,09	1,94	0,24	1,90			1			1				0,40	0,94
	20:00	4,01	1,91	0,24	1,86			1			1				0,40	0,92
	21:00	3,84	2,01	0,33	1,50			1			1				0,40	0,96
	22:00	3,60	1,74	0,36	1,50			1			1				0,40	0,85
	23:00	3,32	1,82	0,39	1,11			1			1				0,40	0,87

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 23/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,89	1,47	0,33	1,10			1			1				0,40	0,74
	01:00	2,58	1,51	0,36	0,71			1			1				0,40	0,85
	02:00	2,35	1,70	0,34	0,32			1			1				0,40	0,93
	03:00	2,26	1,99	0,25	0,01			1			1				0,40	0,90
	04:00	2,15	1,86	0,28	0,01			1			1				0,40	0,77
	05:00	2,19	1,92	0,27	0,00			1			1				0,40	0,81
	06:00	2,37	2,01	0,34	0,01			1			1				0,40	0,91
	07:00	2,63	2,32	0,30	0,01			1			1				0,40	0,98
	08:00	2,95	2,76	0,18	0,00			1			1	1			0,40	0,99
	09:00	2,95	2,78	0,16	0,01			1			1	1			0,40	0,99
	10:00	2,93	2,80	0,13	0,00			1			1	1			0,40	0,99
	11:00	2,83	2,71	0,10	0,01			1			1	1			0,40	0,99
	12:00	2,76	2,70	0,06	0,01			1			1	1			0,40	0,99
	13:00	2,89	2,82	0,07	0,00			1			1	1			0,40	0,99
	14:00	3,03	2,97	0,06	0,00			1			1	1			0,40	0,99
	15:00	3,12	3,05	0,08	0,00	1		1			1	1			0,40	0,93
	16:00	3,39	3,36	0,03	0,00	1		1							0,40	0,99
	17:00	3,88	3,85	0,03	0,00	1		1			1				0,40	0,99
	18:00	4,16	4,13	0,03	0,00	1		1			1				0,40	0,99
	19:00	4,17	4,14	0,03	0,00	1		1			1				0,40	0,99
	20:00	4,10	4,09	0,00	0,01	1		1			1				0,40	0,99
	21:00	4,00	3,78	0,00	0,21	1		1			1				0,40	0,98
	22:00	3,82	2,81	0,00	1,01	1		1							0,40	0,99
	23:00	3,44	2,63	0,00	0,80	1		1							0,40	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 24/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,00	1,77	0,00	1,23	1									0,40	0,98
	01:00	2,63	1,62	0,01	1,01	1									0,40	0,99
	02:00	2,41	1,55	0,05	0,81	1									0,40	0,99
	03:00	2,26	1,56	0,09	0,61	1									0,40	0,97
	04:00	2,23	1,52	0,11	0,60	1									0,40	0,93
	05:00	2,23	1,64	0,09	0,50	1									0,40	0,95
	06:00	2,42	1,97	0,07	0,38	1									0,40	0,98
	07:00	2,63	1,85	0,07	0,71	1									0,40	0,98
	08:00	3,02	2,14	0,07	0,80	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,25	2,28	0,07	0,90	1					1				0,40	0,98
	10:00	3,33	2,09	0,24	1,00	1					1				0,40	0,93
	11:00	3,24	1,88	0,25	1,11	1					1				0,40	0,88
	12:00	3,15	1,60	0,35	1,21	1									0,40	0,95
	13:00	3,35	1,75	0,38	1,22	1									0,40	0,98
	14:00	3,52	1,81	0,37	1,34	1									0,40	0,98
	15:00	3,54	1,63	0,39	1,53	1									0,40	0,97
	16:00	3,69	1,87	0,38	1,43	1									0,40	0,99
	17:00	4,11	1,76	0,37	1,98	1									0,40	0,98
	18:00	4,38	1,88	0,39	2,11	1									0,40	0,99
	19:00	4,38	1,96	0,30	2,12	1									0,40	0,99
	20:00	4,33	1,58	0,34	2,41	1									0,40	0,96
	21:00	4,03	1,33	0,27	2,42	1									0,40	0,89
	22:00	3,74	1,49	0,30	1,96	1									0,40	0,95
	23:00	3,30	1,87	0,27	1,16	1					1				0,40	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 25/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,52	1,91	0,14	0,47	1					1	1			0,40	0,60
	01:00	1,58	1,53	0,04	0,01			1			1	1			0,40	0,13
	02:00	2,47	2,41	0,05	0,00			1			1	1			0,40	0,80
	03:00	2,21	2,17	0,05	0,00	1		1			1	1			0,40	0,54
	04:00	2,16	2,16	0,00	0,00	1		1							0,40	0,63
	05:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1					1				0,40	0,92
	06:00	2,25	2,23	0,01	0,01	1					1				0,40	0,80
	07:00	2,45	2,42	0,03	0,00	1					1				0,40	0,71
	08:00	2,24	2,23	0,01	0,00	1					1	1			0,40	0,39
	09:00	3,51	3,39	0,13	0,00	1		1			1	1			0,40	0,48
	10:00	3,96	3,81	0,15	0,01	1		1			1				0,40	0,84
	11:00	4,25	3,77	0,20	0,28	1		1			1				0,40	0,92
	12:00	4,35	3,79	0,07	0,48	1		1			1				0,40	0,96
	13:00	4,10	3,44	0,06	0,60	1		1			1				0,40	0,88
	14:00	3,57	2,96	0,01	0,60	1		1			1				0,40	0,69
	15:00	2,86	2,20	0,06	0,60	1		1							0,40	0,55
	16:00	2,69	1,88	0,00	0,81	1		1							0,40	0,55
	17:00	2,91	1,96	0,00	0,95	1		1							0,40	0,68
	18:00	3,03	1,56	0,00	1,47	1									0,40	0,92
	19:00	3,15	1,55	0,00	1,60	1									0,40	0,93
	20:00	3,20	1,51	0,00	1,70	1									0,40	0,92
	21:00	3,17	1,47	0,00	1,71	1									0,40	0,91
	22:00	3,06	1,70	0,04	1,32	1									0,40	0,98
	23:00	2,94	1,65	0,19	1,10	1									0,40	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας. Μερική διακοπή από τις 00:38 - 01:58. Γενική διακοπή από τις 08:20 - 08:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 26/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,65	1,23	0,31	1,10	1									0,40	0,78
	01:00	2,42	1,23	0,31	0,88	1									0,40	0,75
	02:00	2,21	1,23	0,32	0,66	1									0,40	0,71
	03:00	2,12	1,34	0,18	0,60	1									0,40	0,77
	04:00	2,03	1,41	0,21	0,40	1									0,40	0,80
	05:00	2,05	1,43	0,22	0,41	1									0,40	0,82
	06:00	2,14	1,33	0,15	0,65	1									0,40	0,75
	07:00	2,18	1,09	0,09	0,99	1									0,40	0,69
	08:00	2,48	1,33	0,16	1,00	1									0,40	0,75
	09:00	2,79	1,48	0,12	1,19			1							0,40	0,93
	10:00	2,89	1,43	0,16	1,30			1							0,40	0,92
	11:00	2,98	1,45	0,23	1,30			1							0,40	0,93
	12:00	3,18	1,67	0,21	1,30			1							0,40	0,95
	13:00	3,25	1,72	0,23	1,31			1	1						0,40	0,89
	14:00	3,33	1,44	0,29	1,60			1							0,40	0,89
	15:00	3,31	1,14	0,37	1,80			1							0,40	0,83
	16:00	3,37	1,47	0,38	1,52			1							0,40	0,95
	17:00	3,56	1,47	0,38	1,71			1							0,40	0,94
	18:00	3,76	1,47	0,39	1,91			1							0,40	0,95
	19:00	3,79	1,48	0,39	1,92			1							0,40	0,96
	20:00	3,83	1,33	0,38	2,12			1							0,40	0,91
	21:00	3,73	1,12	0,38	2,22			1							0,40	0,85
	22:00	3,51	1,21	0,39	1,91			1							0,40	0,87
	23:00	3,26	1,23	0,39	1,64			1							0,40	0,86

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,90	1,39	0,38	1,12			1							0,40	0,82
	01:00	2,59	1,18	0,38	1,02			1							0,40	0,80
	02:00	2,36	1,14	0,39	0,83			1							0,40	0,76
	03:00	2,26	1,24	0,39	0,63			1							0,40	0,79
	04:00	2,20	1,39	0,38	0,43			1							0,40	0,87
	05:00	2,16	1,35	0,38	0,42			1							0,40	0,85
	06:00	2,31	1,24	0,39	0,68			1							0,40	0,77
	07:00	2,42	1,20	0,39	0,84			1							0,40	0,79
	08:00	2,87	1,48	0,38	1,01			1							0,40	0,93
	09:00	3,25	1,87	0,38	1,01			1			1				0,40	0,86
	10:00	3,50	1,80	0,39	1,31	1									0,40	0,97
	11:00	3,62	1,62	0,39	1,61	1									0,40	0,97
	12:00	3,55	1,54	0,38	1,63	1									0,40	0,95
	13:00	3,45	1,73	0,38	1,34	1									0,40	0,98
	14:00	3,47	1,76	0,39	1,32	1									0,40	0,98
	15:00	3,51	2,18	0,39	0,93	1									0,40	0,97
	16:00	3,74	3,33	0,38	0,03	1		1							0,40	0,90
	17:00	4,11	2,18	0,38	1,54	1									0,40	0,88
	18:00	4,30	2,05	0,39	1,86	1					1				0,40	0,98
	19:00	4,31	2,19	0,39	1,74	1					1				0,40	0,99
	20:00	4,30	2,19	0,38	1,72	1					1				0,40	0,98
	21:00	4,03	2,02	0,38	1,62	1					1				0,40	0,93
	22:00	3,82	1,81	0,39	1,62	1					1				0,40	0,91
	23:00	3,49	1,69	0,39	1,41	1									0,40	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 28/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,14	1,66	0,38	1,10	1									0,40	0,96
	01:00	2,76	1,36	0,38	1,02	1									0,40	0,84
	02:00	2,55	1,35	0,39	0,80	1									0,40	0,81
	03:00	2,48	1,55	0,33	0,60	1									0,40	0,90
	04:00	2,36	1,72	0,23	0,41	1									0,40	0,98
	05:00	2,34	1,80	0,14	0,40	1									0,40	0,98
	06:00	2,40	1,67	0,08	0,65	1									0,40	0,95
	07:00	2,57	1,48	0,10	1,00	1									0,40	0,89
	08:00	2,89	1,82	0,06	1,00	1									0,40	0,98
	09:00	3,07	1,77	0,02	1,29	1									0,40	0,98
	10:00	3,18	1,64	0,04	1,50	1									0,40	0,96
	11:00	3,18	1,49	0,06	1,63	1									0,40	0,93
	12:00	3,19	1,50	0,06	1,63	1									0,40	0,93
	13:00	3,09	1,63	0,11	1,35	1									0,40	0,96
	14:00	3,17	1,69	0,16	1,32	1									0,40	0,97
	15:00	3,28	1,58	0,37	1,33	1									0,40	0,95
	16:00	3,54	1,63	0,38	1,53	1									0,40	0,96
	17:00	3,81	1,70	0,38	1,73	1									0,40	0,98
	18:00	4,07	1,93	0,38	1,75	1									0,40	0,99
	19:00	4,03	1,90	0,39	1,75	1					1				0,40	0,98
	20:00	4,11	1,68	0,38	2,05	1									0,40	0,96
	21:00	3,91	1,40	0,38	2,13	1									0,40	0,91
	22:00	3,64	1,41	0,39	1,84	1									0,40	0,91
	23:00	3,33	1,49	0,39	1,44	1									0,40	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 29/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,97	1,47	0,38	1,12	1					1				0,40	0,78
	01:00	2,67	1,26	0,38	1,03	1									0,40	0,79
	02:00	2,45	1,33	0,39	0,73	1									0,40	0,80
	03:00	2,31	1,31	0,39	0,62	1									0,40	0,77
	04:00	2,25	1,46	0,38	0,41	1									0,40	0,84
	05:00	2,26	1,48	0,38	0,40	1									0,40	0,84
	06:00	2,45	1,42	0,38	0,65	1									0,40	0,81
	07:00	2,69	1,42	0,27	0,99	1									0,40	0,85
	08:00	2,98	1,71	0,13	1,15	1									0,40	0,97
	09:00	3,07	1,76	0,10	1,20	1									0,40	0,98
	10:00	3,25	1,74	0,21	1,30	1									0,40	0,98
	11:00	3,41	1,58	0,12	1,71	1									0,40	0,93
	12:00	3,35	1,49	0,06	1,80	1									0,40	0,92
	13:00	3,28	1,53	0,11	1,64	1									0,40	0,87
	14:00	3,35	1,42	0,13	1,80	1									0,40	0,89
	15:00	3,53	1,78	0,25	1,49	1									0,40	0,98
	16:00	3,79	1,75	0,34	1,70	1									0,40	0,97
	17:00	4,22	1,82	0,32	2,08	1									0,40	0,98
	18:00	4,41	1,58	0,38	2,44	1									0,40	0,96
	19:00	4,38	1,74	0,24	2,40	1									0,40	0,98
	20:00	4,41	1,79	0,05	2,56	1									0,40	0,98
	21:00	4,21	1,70	0,01	2,50	1									0,40	0,98
	22:00	3,89	1,57	0,01	2,31	1									0,40	0,96
	23:00	3,59	1,61	0,01	1,97	1									0,40	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 30/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,21	1,69	0,02	1,50	1									0,40	0,98
	01:00	2,93	1,72	0,00	1,20	1									0,40	0,97
	02:00	2,62	1,77	0,03	0,81	1									0,40	0,98
	03:00	2,46	1,79	0,07	0,60	1									0,40	0,98
	04:00	2,38	1,81	0,16	0,42	1									0,40	0,98
	05:00	2,38	1,64	0,31	0,42	1									0,40	0,96
	06:00	2,51	1,47	0,37	0,68	1									0,40	0,85
	07:00	2,74	1,33	0,38	1,03	1									0,40	0,83
	08:00	3,01	1,60	0,38	1,03	1									0,40	0,95
	09:00	3,19	1,78	0,38	1,02	1									0,40	0,99
	10:00	3,40	1,69	0,38	1,32	1									0,40	0,97
	11:00	3,60	1,66	0,39	1,55	1									0,40	0,97
	12:00	3,68	1,66	0,38	1,64	1									0,40	0,96
	13:00	4,07	2,34	0,38	1,35	1						1			0,40	0,97
	14:00	4,16	2,54	0,39	1,23	1		1							0,40	0,94
	15:00	4,18	2,46	0,39	1,33	1		1							0,40	0,95
	16:00	4,12	2,24	0,38	1,50	1		1							0,40	0,85
	17:00	4,36	2,39	0,28	1,69	1		1							0,40	0,91
	18:00	4,48	1,85	0,27	2,36	1									0,40	0,90
	19:00	4,50	1,54	0,24	2,72	1									0,40	0,95
	20:00	4,52	1,98	0,29	2,25	1		1							0,40	0,88
	21:00	4,31	2,38	0,15	1,79	1		1							0,40	0,92
	22:00	4,07	2,46	0,24	1,36	1		1							0,40	0,95
	23:00	3,74	2,22	0,25	1,28	1		1							0,40	0,84

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 31/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,18	1,65	0,34	1,19	1									0,40	0,88
	01:00	2,83	1,43	0,38	1,02	1									0,40	0,88
	02:00	2,55	1,32	0,39	0,84	1									0,40	0,82
	03:00	2,42	1,39	0,39	0,64	1									0,40	0,83
	04:00	2,31	1,52	0,36	0,44	1									0,40	0,90
	05:00	2,32	1,52	0,38	0,42	1									0,40	0,90
	06:00	2,53	1,49	0,36	0,68	1									0,40	0,87
	07:00	2,71	1,33	0,38	1,00	1									0,40	0,82
	08:00	3,11	1,73	0,37	1,00	1									0,40	0,95
	09:00	3,54	2,15	0,38	1,01	1					1				0,40	0,94
	10:00	3,81	2,33	0,38	1,10	1					1				0,40	0,98
	11:00	3,92	2,41	0,39	1,12	1					1				0,40	0,99
	12:00	4,07	2,47	0,38	1,21	1					1				0,40	0,99
	13:00	4,12	2,23	0,38	1,51	1					1				0,40	0,98
	14:00	4,23	2,31	0,39	1,52	1					1				0,40	0,98
	15:00	4,32	2,60	0,39	1,34	1					1				0,40	0,99
	16:00	4,59	2,59	0,38	1,62	1					1				0,40	0,99
	17:00	5,05	2,38	0,38	2,28	1					1				0,40	0,99
	18:00	5,28	2,27	0,39	2,62	1					1				0,40	0,99
	19:00	5,27	2,34	0,39	2,54	1					1				0,40	0,98
	20:00	5,07	2,19	0,37	2,51	1					1				0,40	0,98
	21:00	4,68	2,01	0,37	2,30	1					1				0,40	0,94
	22:00	4,17	1,87	0,38	1,92	1					1				0,40	0,91
	23:00	3,72	1,66	0,37	1,69	1									0,40	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης