

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,74	3,70	0,04		1				0,95	0,95	
	01:00	3,52	3,51	0,02		1				0,95	0,95	
	02:00	3,29	3,29	0,00		1				0,95	0,95	
	03:00	3,17	3,17	0,01		1				0,95	0,95	
	04:00	3,14	3,14	0,00		1				0,95	0,95	
	05:00	3,15	3,13	0,01		1				0,94	0,95	
	06:00	3,35	3,29	0,05		1				0,95	0,95	
	07:00	3,43	3,41	0,03		1				0,95	0,95	
	08:00	3,44	3,42	0,01		1				0,95	0,95	
	09:00	3,27	3,25	0,02		1				0,95	0,95	
	10:00	3,15	3,04	0,11		1				0,93	0,93	
	11:00	3,14	2,93	0,21		1				0,93	0,94	
	12:00	3,16	2,93	0,23		1				0,95	0,95	
	13:00	3,13	2,96	0,18		1				0,92	0,92	
	14:00	2,92	2,81	0,11		1				0,79	0,78	
	15:00	2,90	2,79	0,10		1				0,76	0,76	
	16:00	3,31	3,26	0,05		1				0,95	0,94	
	17:00	3,96	3,92	0,03		1				1	0,95	0,95
	18:00	4,23	4,21	0,02		1				1	0,95	0,95
	19:00	4,27	4,25	0,02		1				1	0,95	0,95
	20:00	4,19	4,17	0,01		1				1	0,95	0,95
	21:00	4,03	4,02	0,00		1				1	0,95	0,95
	22:00	3,84	3,84	0,00		1				1	0,95	0,95
	23:00	3,63	3,63	0,00		1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,38	3,38	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,20	3,20	0,00		1				0,95	0,95
	02:00	3,04	3,04	0,00		1				0,91	0,91
	03:00	2,96	2,96	0,00		1				0,82	0,82
	04:00	2,93	2,93	0,00		1				0,79	0,79
	05:00	3,00	3,00	0,00		1				0,87	0,87
	06:00	3,19	3,19	0,00		1				0,95	0,95
	07:00	3,33	3,33	0,00		1				0,95	0,95
	08:00	3,33	3,33	0,00		1				0,95	0,95
	09:00	3,11	3,11	0,00		1				0,91	0,91
	10:00	2,80	2,80	0,00		1				0,67	0,67
	11:00	2,55	2,55	0,00		1				0,42	0,42
	12:00	2,62	2,62	0,00		1				0,48	0,48
	13:00	2,66	2,65	0,01		1				0,53	0,52
	14:00	2,84	2,84	0,00		1				0,70	0,71
	15:00	3,10	3,10	0,00		1				0,90	0,90
	16:00	3,53	3,53	0,00		1				0,95	0,95
	17:00	4,21	4,21	0,00		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,53	4,53	0,00		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,55	4,55	0,00		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,40	4,40	0,00		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,24	4,24	0,00		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,99	3,98	0,01		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,67	3,66	0,00		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,39	3,39	0,00		1				0,94	0,94
	01:00	3,22	3,21	0,00		1				0,94	0,94
	02:00	3,02	2,98	0,04		1				0,89	0,88
	03:00	2,92	2,83	0,08		1				0,78	0,78
	04:00	2,91	2,83	0,07		1				0,77	0,77
	05:00	3,01	2,97	0,04		1				0,86	0,86
	06:00	3,21	3,17	0,03		1				0,92	0,93
	07:00	3,47	3,44	0,02		1				0,94	0,94
	08:00	3,59	3,55	0,03	1	1				0,60	0,54
	09:00	3,75	3,75	0,00	1	1				0,00	0,00
	10:00	3,79	3,70	0,09		1			1	0,74	0,79
	11:00	3,87	3,73	0,14		1			1	0,95	0,95
	12:00	3,96	3,88	0,08		1			1	0,95	0,95
	13:00	3,94	3,84	0,11		1			1	0,95	0,95
	14:00	3,91	3,79	0,12		1			1	0,95	0,95
	15:00	3,90	3,75	0,14		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,14	4,03	0,11		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,60	4,50	0,10		1			2	0,95	0,95
	18:00	4,80	4,72	0,08		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,67	4,63	0,04		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,38	0,04		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,22	4,15	0,08		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,92	3,82	0,10		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,43	0,15		1			1	0,95	0,95

Στο διάστημα 08:35 με 09:40 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,31	3,12	0,19		1				0,94	0,94
	01:00	3,10	2,94	0,16		1				0,90	0,89
	02:00	2,96	2,61	0,34		1				0,83	0,82
	03:00	2,87	2,64	0,23		1				0,74	0,74
	04:00	2,89	2,69	0,19		1				0,75	0,74
	05:00	3,03	2,80	0,22		1				0,87	0,87
	06:00	3,34	3,21	0,12		1				0,93	0,93
	07:00	3,47	3,22	0,24		1				0,94	0,94
	08:00	3,62	3,37	0,26		1				0,95	0,95
	09:00	3,79	3,64	0,15		1				0,95	0,95
	10:00	3,90	3,75	0,15		1				0,95	0,95
	11:00	4,14	4,00	0,14		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,32	4,23	0,09		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,45	4,33	0,12		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,32	4,20	0,12		1			2	0,95	0,95
	15:00	4,36	4,32	0,04		1			2	0,95	0,95
	16:00	4,47	4,45	0,02		1			2	0,95	0,95
	17:00	4,90	4,90	0,00		1			2	0,95	0,95
	18:00	4,89	4,85	0,04		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,75	4,72	0,03		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,54	4,54	0,00		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,31	4,31	0,00		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,00	4,00	0,00		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,63	3,60	0,03		1			1	0,95	0,95

Στις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,34	3,24	0,10		1				0,52	0,95
	01:00	3,10	2,95	0,15		1				0,45	0,92
	02:00	2,94	2,56	0,38		1				0,45	0,81
	03:00	2,87	2,58	0,29		1				0,45	0,74
	04:00	2,86	2,70	0,17		1				0,59	0,74
	05:00	2,96	2,94	0,02		1				0,82	0,83
	06:00	3,18	3,15	0,03		1				0,94	0,95
	07:00	3,36	3,18	0,17		1				0,95	0,95
	08:00	3,27	3,07	0,20		1				0,94	0,94
	09:00	2,97	2,66	0,31		1				0,85	0,85
	10:00	2,91	2,61	0,30		1				0,79	0,79
	11:00	2,95	2,36	0,59		1				0,79	0,79
	12:00	3,03	2,41	0,62		1				0,85	0,84
	13:00	2,93	2,23	0,70		1				0,80	0,79
	14:00	2,96	2,29	0,67		1				0,83	0,83
	15:00	3,12	2,38	0,73		1				0,93	0,93
	16:00	3,56	2,81	0,75		1				0,95	0,95
	17:00	4,19	3,26	0,92		1				0,95	0,95
	18:00	4,56	3,62	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,51	3,62	0,89		1				0,95	0,95
	20:00	4,40	3,50	0,91		1				0,95	0,95
	21:00	4,15	3,47	0,68		1				0,95	0,95
	22:00	3,87	3,10	0,77		1				0,95	0,95
	23:00	3,57	2,99	0,58		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 04:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,25	2,53	0,71		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	2,25	0,77		1				0,89	0,89
	02:00	2,89	2,21	0,68		1				0,75	0,76
	03:00	2,88	2,19	0,69		1				0,75	0,75
	04:00	2,86	2,16	0,70		1				0,73	0,73
	05:00	2,98	2,22	0,76		1				0,85	0,85
	06:00	3,22	2,67	0,55		1				0,85	0,79
	07:00	3,28	2,96	0,32	1	1				0,32	0,05
	08:00	3,32	2,69	0,63		1				0,95	0,95
	09:00	3,10	2,50	0,60		1				0,92	0,92
	10:00	2,71	2,32	0,39		1				0,59	0,58
	11:00	2,50	2,21	0,29		1				0,38	0,38
	12:00	2,46	2,21	0,25		1				0,33	0,33
	13:00	2,63	2,39	0,23		1				0,49	0,50
	14:00	2,71	2,55	0,16		1				0,57	0,58
	15:00	2,86	2,74	0,13		1				0,73	0,73
	16:00	3,35	3,18	0,18		1				0,95	0,95
	17:00	3,89	3,79	0,10		1				0,95	0,95
	18:00	4,24	4,18	0,05		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,24	4,23	0,01		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,22	4,22	0,00		1			2	0,94	0,95
	21:00	4,04	4,04	0,00		1			1	0,49	0,95
	22:00	3,78	3,78	0,00		1			1	0,83	0,95
	23:00	3,49	3,49	0,00		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 – 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ ΈΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:00-22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,20	3,20	0,00		1				0,93	0,93
	01:00	3,04	3,03	0,01		1				0,84	0,83
	02:00	2,93	2,91	0,02		1				0,79	0,79
	03:00	2,87	2,83	0,04		1				0,74	0,74
	04:00	2,87	2,81	0,06		1				0,75	0,75
	05:00	2,99	2,90	0,09		1				0,85	0,86
	06:00	3,27	3,13	0,14		1				0,95	0,95
	07:00	3,46	3,28	0,18		1				0,95	0,95
	08:00	3,53	3,28	0,25		1				0,95	0,95
	09:00	3,64	3,37	0,27		1				0,95	0,95
	10:00	3,69	3,49	0,20		1				0,95	0,95
	11:00	3,70	3,24	0,47		1				0,95	0,95
	12:00	3,83	3,38	0,45		1				0,95	0,95
	13:00	4,10	3,95	0,15		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,30	4,03	0,27		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,24	4,03	0,21		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,26	4,10	0,17		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,70	4,56	0,14		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,83	4,69	0,14		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,73	4,55	0,18		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,60	4,53	0,08		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,37	4,32	0,05		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,03	3,95	0,09		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,64	3,55	0,09		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,28	3,19	0,08		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,93	0,11		1				0,87	0,86
	02:00	2,97	2,86	0,11		1				0,83	0,83
	03:00	2,84	2,76	0,07		1				0,71	0,71
	04:00	2,88	2,78	0,10		1				0,75	0,75
	05:00	2,97	2,85	0,12		1				0,84	0,84
	06:00	3,21	3,09	0,12		1				0,94	0,94
	07:00	3,55	3,41	0,14		1				0,95	0,95
	08:00	3,66	3,52	0,14		1				0,95	0,95
	09:00	3,63	3,44	0,19		1				0,95	0,95
	10:00	3,29	3,05	0,24		1				0,94	0,93
	11:00	3,05	2,77	0,27		1				0,86	0,86
	12:00	2,99	2,77	0,22		1				0,82	0,81
	13:00	3,07	2,88	0,20		1				0,89	0,90
	14:00	3,30	3,16	0,13		1				0,95	0,95
	15:00	3,48	3,43	0,05		1				0,95	0,95
	16:00	3,66	3,64	0,03		1				0,95	0,95
	17:00	4,26	4,24	0,02		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,58	4,56	0,03		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,62	4,61	0,02		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,49	4,49	0,01		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,28	4,27	0,01		1			2	0,95	0,95
	22:00	3,86	3,85	0,01		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,50	3,49	0,00		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,20	3,18	0,02		1				0,95	0,95
	01:00	3,01	2,97	0,04		1				0,65	0,87
	02:00	2,91	2,81	0,09		1				0,78	0,78
	03:00	2,79	2,70	0,09		1				0,66	0,66
	04:00	2,88	2,86	0,02		1				0,74	0,74
	05:00	2,98	2,98	0,01		1				0,85	0,85
	06:00	3,29	3,24	0,05		1				0,90	0,83
	07:00	3,53	3,53	0,00	1	1				0,01	0,00
	08:00	3,35	3,32	0,03		1				0,63	0,70
	09:00	3,02	3,02	0,00		1				0,89	0,88
	10:00	2,89	2,88	0,01		1				0,76	0,76
	11:00	3,06	3,06	0,00		1				0,87	0,88
	12:00	3,26	3,26	0,00		1				0,95	0,95
	13:00	3,03	3,01	0,02		1				0,89	0,89
	14:00	3,10	3,10	0,00		1				0,93	0,94
	15:00	3,30	3,29	0,01		1				0,95	0,95
	16:00	3,61	3,52	0,09		1				0,95	0,95
	17:00	4,26	4,05	0,22		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,46	0,21		1			1	0,88	0,95
	19:00	4,72	4,65	0,07		1			2	0,51	0,95
	20:00	4,60	4,60	0,00		1			2	0,86	0,95
	21:00	4,40	4,40	0,01		1			1	0,86	0,95
	22:00	4,00	4,00	0,00		1			1	0,71	0,95
	23:00	3,62	3,61	0,01		1			1	0,89	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 00:10 με 01:50 και από τις 16:00.Το ΑΠ Αγ. Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:40 έως 19:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,24	3,21	0,03		1				0,91	0,95
	01:00	3,08	3,04	0,03		1				0,47	0,92
	02:00	2,98	2,93	0,05		1				0,80	0,85
	03:00	2,94	2,84	0,10		1				0,78	0,82
	04:00	2,93	2,82	0,11		1				0,79	0,81
	05:00	3,03	2,92	0,11		1				0,77	0,89
	06:00	3,30	3,19	0,11		1				0,83	0,95
	07:00	3,54	3,35	0,19		1				0,95	0,95
	08:00	3,32	3,10	0,22		1				0,63	0,94
	09:00	3,00	2,72	0,28		1				0,60	0,86
	10:00	2,86	2,63	0,23		1				0,72	0,73
	11:00	2,68	2,36	0,32		1				0,53	0,55
	12:00	2,80	2,51	0,29		1				0,55	0,66
	13:00	2,95	2,63	0,32		1				0,55	0,81
	14:00	2,85	2,60	0,25		1				0,55	0,72
	15:00	3,06	2,86	0,20		1				0,54	0,85
	16:00	3,55	3,26	0,30		1				0,65	0,95
	17:00	4,20	3,95	0,25		1			1	0,64	0,95
	18:00	4,62	4,45	0,17		1			2	0,57	0,95
	19:00	4,55	4,44	0,10		1			2	0,72	0,95
	20:00	4,54	4,46	0,08		1			2	0,79	0,95
	21:00	4,22	4,03	0,19		1			1	0,45	0,95
	22:00	3,91	3,81	0,10		1			1	0,73	0,95
	23:00	3,54	3,48	0,06		1				0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,22	3,17	0,05		1				0,49	0,95
	01:00	2,98	2,94	0,04		1				0,66	0,85
	02:00	2,91	2,90	0,01		1				0,50	0,78
	03:00	2,94	2,92	0,02		1				0,66	0,80
	04:00	2,96	2,95	0,00		1				0,76	0,82
	05:00	3,06	3,06	0,00		1				0,72	0,88
	06:00	3,28	3,28	0,00		1				0,52	0,95
	07:00	3,38	3,38	0,00		1				0,51	0,93
	08:00	3,34	3,34	0,00		1				0,49	0,92
	09:00	3,12	3,12	0,00		1				0,67	0,88
	10:00	2,77	2,75	0,02		1				0,63	0,64
	11:00	2,75	2,72	0,03		1				0,62	0,63
	12:00	2,83	2,81	0,02		1				0,68	0,69
	13:00	2,96	2,92	0,04		1				0,59	0,82
	14:00	3,38	3,34	0,05		1				0,74	0,93
	15:00	3,64	3,54	0,09		1				0,88	0,95
	16:00	3,91	3,80	0,11		1			1	0,45	0,95
	17:00	4,47	4,45	0,02		1			1	0,45	0,95
	18:00	4,72	4,69	0,03		1			2	0,52	0,95
	19:00	4,63	4,60	0,03		1			2	0,56	0,95
	20:00	4,52	4,51	0,01		1			2	0,64	0,95
	21:00	4,33	4,33	0,01		1			1	0,67	0,95
	22:00	3,97	3,93	0,04		1			1	0,88	0,95
	23:00	3,66	3,66	0,01		1				0,54	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,31	3,31	0,00		1				0,72	0,95
	01:00	3,10	3,10	0,01		1				0,64	0,91
	02:00	2,97	2,92	0,05		1				0,76	0,84
	03:00	2,91	2,88	0,04		1				0,72	0,79
	04:00	2,95	2,91	0,04		1				0,72	0,81
	05:00	3,04	2,99	0,05		1				0,46	0,87
	06:00	3,21	3,12	0,10		1				0,46	0,91
	07:00	3,44	3,37	0,07	1	1				0,23	0,25
	08:00	3,36	3,35	0,01		1				0,44	0,68
	09:00	3,17	3,08	0,09		1				0,56	0,92
	10:00	3,13	2,94	0,19		1				0,45	0,89
	11:00	3,01	2,72	0,29		1				0,56	0,84
	12:00	3,10	2,91	0,19		1				0,80	0,90
	13:00	3,10	2,97	0,13		1				0,79	0,89
	14:00	3,19	2,95	0,24		1				0,76	0,93
	15:00	3,22	2,98	0,23		1				0,83	0,95
	16:00	3,65	3,38	0,27		1				0,74	0,95
	17:00	4,12	3,53	0,58		1				0,77	0,95
	18:00	4,56	4,19	0,38		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,53	4,20	0,33		1			1	0,73	0,95
	20:00	4,48	4,03	0,45		1			1	0,71	0,95
	21:00	4,22	3,87	0,35		1			1	0,92	0,95
	22:00	3,88	3,43	0,45		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,53	3,13	0,40		1				0,79	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 07:10 με 08:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,17	2,79	0,39		1				0,77	0,93
	01:00	2,89	2,57	0,32		1				0,66	0,76
	02:00	2,77	2,46	0,31		1				0,64	0,65
	03:00	2,70	2,30	0,40		1				0,58	0,57
	04:00	2,80	2,42	0,38		1				0,55	0,66
	05:00	2,95	2,18	0,77		1				0,80	0,82
	06:00	3,27	2,80	0,48		1				0,88	0,90
	07:00	3,50	3,23	0,28		1				0,65	0,94
	08:00	3,65	3,17	0,48		1				0,89	0,95
	09:00	3,72	3,37	0,36		1				0,94	0,95
	10:00	3,28	2,92	0,36		1				0,75	0,94
	11:00	3,38	2,91	0,46		1				0,82	0,93
	12:00	3,55	3,10	0,45		1				0,80	0,95
	13:00	3,83	3,54	0,29		1				0,66	0,95
	14:00	3,78	3,53	0,25		1				0,78	0,95
	15:00	3,73	3,54	0,19		1				0,95	0,95
	16:00	3,89	3,73	0,16		1			1	0,89	0,95
	17:00	4,39	4,24	0,14		1			1	0,73	0,95
	18:00	4,71	4,60	0,11		1			2	0,74	0,95
	19:00	4,61	4,42	0,20		1			2	0,89	0,95
	20:00	4,60	4,30	0,30		1			2	0,78	0,95
	21:00	4,45	4,06	0,39		1			1	0,94	0,95
	22:00	4,00	3,70	0,30		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,53	3,35	0,18		1				0,69	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,15	2,84	0,31		1				0,77	0,94
	01:00	3,01	2,76	0,24		1				0,85	0,86
	02:00	2,88	2,77	0,11		1				0,75	0,75
	03:00	2,81	2,68	0,12		1				0,68	0,67
	04:00	2,80	2,62	0,18		1				0,61	0,67
	05:00	3,01	2,85	0,15		1				0,81	0,86
	06:00	3,37	3,16	0,21		1				0,75	0,95
	07:00	3,58	3,34	0,24		1				0,69	0,95
	08:00	3,42	3,15	0,26		1				0,76	0,95
	09:00	3,28	3,03	0,25		1				0,64	0,95
	10:00	3,25	2,99	0,27		1				0,58	0,94
	11:00	3,17	2,88	0,29		1				0,82	0,93
	12:00	3,23	2,90	0,32		1				0,72	0,92
	13:00	3,02	2,77	0,26		1				0,75	0,84
	14:00	3,09	2,77	0,32		1				0,85	0,87
	15:00	3,48	3,21	0,27		1				0,92	0,95
	16:00	3,83	3,46	0,37		1				0,95	0,95
	17:00	4,31	3,85	0,46		1				0,91	0,95
	18:00	4,64	4,52	0,12		1			1	0,94	0,95
	19:00	4,57	4,40	0,17		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,48	4,25	0,23		1			2	0,66	0,95
	21:00	4,29	3,87	0,42		1			1	0,79	0,95
	22:00	3,88	3,56	0,31		1				0,63	0,95
	23:00	3,48	3,24	0,24		1				0,76	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,16	3,03	0,13		1				0,80	0,95
	01:00	2,99	2,95	0,04		1				0,76	0,84
	02:00	2,87	2,78	0,09		1				0,62	0,74
	03:00	2,80	2,75	0,05		1				0,58	0,67
	04:00	2,91	2,81	0,10		1				0,65	0,77
	05:00	2,99	2,96	0,02		1				0,79	0,85
	06:00	3,26	3,26	0,00		1				0,52	0,95
	07:00	3,58	3,58	0,00		1				0,71	0,95
	08:00	3,51	3,51	0,00		1				0,75	0,95
	09:00	3,38	3,38	0,00		1				0,95	0,95
	10:00	3,23	3,19	0,04		1				0,87	0,82
	11:00	2,90	2,88	0,02	1	1				0,40	0,00
	12:00	3,04	3,00	0,04		1				0,42	0,63
	13:00	2,99	2,97	0,02		1				0,72	0,85
	14:00	3,06	3,04	0,02		1				0,89	0,91
	15:00	3,31	3,31	0,00		1				0,68	0,95
	16:00	3,76	3,76	0,00		1				0,78	0,95
	17:00	4,33	4,25	0,08		1			1	0,90	0,95
	18:00	4,73	4,56	0,17		1			2	0,84	0,95
	19:00	4,66	4,52	0,14		1			2	0,71	0,95
	20:00	4,58	4,44	0,14		1			2	0,71	0,95
	21:00	4,27	4,26	0,01		1			1	0,88	0,95
	22:00	3,93	3,93	0,00		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,58	0,00		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 10:55 με 12:15,

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,23	3,23	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	3,02	0,00		1				0,89	0,88
	02:00	2,94	2,94	0,00		1				0,65	0,81
	03:00	2,85	2,85	0,00		1				0,71	0,71
	04:00	2,92	2,92	0,00		1				0,79	0,79
	05:00	3,05	3,05	0,00		1				0,75	0,89
	06:00	3,31	3,31	0,00		1				0,89	0,95
	07:00	3,58	3,58	0,00		1				0,63	0,95
	08:00	3,51	3,51	0,00		1				0,83	0,95
	09:00	3,16	3,16	0,00		1				0,93	0,94
	10:00	2,99	2,98	0,01		1				0,85	0,86
	11:00	2,88	2,87	0,01		1				0,75	0,76
	12:00	2,89	2,88	0,01		1				0,73	0,76
	13:00	2,89	2,88	0,02		1				0,70	0,76
	14:00	2,84	2,80	0,04		1				0,67	0,69
	15:00	3,12	3,05	0,07		1				0,92	0,92
	16:00	3,58	3,51	0,07		1				0,90	0,95
	17:00	4,21	4,07	0,14		1			1	0,93	0,95
	18:00	4,72	4,66	0,06		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,72	4,54	0,18		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,58	4,33	0,25		1			2	0,63	0,95
	21:00	4,32	3,96	0,36		1			1	0,60	0,95
	22:00	4,06	3,50	0,56		1			1	0,67	0,95
	23:00	3,59	2,83	0,76		1				0,80	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,17	2,51	0,67		1				0,85	0,92
	01:00	2,97	2,15	0,82		1				0,84	0,84
	02:00	2,97	2,11	0,85		1				0,83	0,84
	03:00	2,91	2,12	0,78		1				0,78	0,77
	04:00	2,90	2,08	0,82		1				0,57	0,78
	05:00	3,00	2,23	0,76		1				0,70	0,86
	06:00	3,28	2,39	0,89		1				0,82	0,95
	07:00	3,53	2,88	0,65		1				0,89	0,95
	08:00	3,35	2,99	0,36		1				0,59	0,95
	09:00	3,02	2,47	0,55		1				0,71	0,87
	10:00	2,76	2,18	0,58		1				0,62	0,64
	11:00	2,72	2,13	0,58		1				0,59	0,58
	12:00	2,77	2,13	0,64		1				0,56	0,63
	13:00	2,79	2,19	0,60		1				0,64	0,66
	14:00	2,94	2,25	0,69		1				0,66	0,80
	15:00	3,02	2,33	0,69		1				0,75	0,85
	16:00	3,53	2,81	0,71		1				0,69	0,95
	17:00	4,26	3,68	0,58		1				0,55	0,95
	18:00	4,69	4,05	0,64		1			1	0,63	0,95
	19:00	4,66	4,08	0,58		1			1	0,62	0,95
	20:00	4,55	3,87	0,69		1			1	0,70	0,95
	21:00	4,27	3,53	0,74		1				0,74	0,95
	22:00	3,93	3,32	0,61		1				0,56	0,95
	23:00	3,62	3,07	0,55		1				0,64	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,30	2,61	0,69		1				0,66	0,95
	01:00	3,09	2,32	0,77		1				0,64	0,89
	02:00	3,00	2,33	0,67		1				0,71	0,86
	03:00	2,93	2,17	0,76		1				0,79	0,80
	04:00	2,95	2,26	0,69		1				0,78	0,80
	05:00	3,01	2,23	0,78		1				0,83	0,87
	06:00	3,28	2,35	0,93		1				0,66	0,95
	07:00	3,39	2,65	0,75	1	1				0,49	0,29
	08:00	3,27	2,58	0,69	1	1				0,67	0,25
	09:00	3,00	2,17	0,83		1				0,84	0,86
	10:00	2,73	2,12	0,61		1				0,61	0,60
	11:00	2,57	2,13	0,44		1				0,45	0,44
	12:00	2,67	2,13	0,54		1				0,54	0,54
	13:00	2,84	2,17	0,67		1				0,65	0,70
	14:00	2,84	2,14	0,70		1				0,70	0,71
	15:00	3,01	2,15	0,85		1				0,85	0,86
	16:00	3,43	2,51	0,92		1				0,78	0,95
	17:00	4,20	3,26	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,72	4,00	0,72		1			1	0,80	0,95
	19:00	4,65	3,77	0,88		1			1	0,76	0,95
	20:00	4,57	3,90	0,67		1			1	0,91	0,95
	21:00	4,36	3,57	0,79		1			1	0,74	0,95
	22:00	3,95	3,29	0,67		1				0,66	0,95
	23:00	3,60	2,95	0,66		1				0,65	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Ξ Ι Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,31	2,54	0,77		1				0,72	0,95
	01:00	3,07	2,15	0,92		1				0,92	0,92
	02:00	2,99	2,13	0,86		1				0,64	0,85
	03:00	2,80	2,10	0,70		1				0,44	0,67
	04:00	2,93	2,14	0,78		1				0,61	0,79
	05:00	2,99	2,40	0,59		1				0,61	0,85
	06:00	3,16	2,52	0,64		1				0,59	0,94
	07:00	3,29	2,49	0,80		1				0,79	0,95
	08:00	3,12	2,21	0,91		1				0,91	0,93
	09:00	2,88	2,13	0,75		1				0,75	0,76
	10:00	2,69	2,14	0,55		1				0,55	0,56
	11:00	2,66	2,13	0,53		1				0,53	0,53
	12:00	2,69	2,15	0,53		1				0,55	0,55
	13:00	2,72	2,17	0,55		1				0,59	0,59
	14:00	2,79	2,18	0,61		1				0,61	0,66
	15:00	2,92	2,15	0,77		1				0,78	0,78
	16:00	3,31	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,02	3,08	0,95		1				0,80	0,95
	18:00	4,53	3,59	0,94		1				0,79	0,95
	19:00	4,58	3,82	0,76		1			1	0,77	0,95
	20:00	4,49	3,87	0,62		1			1	0,62	0,95
	21:00	4,26	3,50	0,76		1				0,77	0,95
	22:00	3,87	3,03	0,84		1				0,71	0,95
	23:00	3,52	2,62	0,90		1				0,89	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,18	2,24	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	2,99	2,20	0,80		1				0,80	0,86
	02:00	2,87	2,18	0,69		1				0,70	0,74
	03:00	2,82	2,14	0,68		1				0,69	0,69
	04:00	2,84	2,14	0,70		1				0,71	0,71
	05:00	3,00	2,17	0,84		1				0,83	0,85
	06:00	3,31	2,50	0,80		1				0,81	0,95
	07:00	3,46	2,74	0,73		1				0,69	0,95
	08:00	3,30	2,54	0,76		1				0,67	0,95
	09:00	3,04	2,17	0,88		1				0,74	0,88
	10:00	2,90	2,42	0,48		1				0,76	0,78
	11:00	2,73	2,39	0,33		1				0,60	0,61
	12:00	2,57	2,18	0,39		1				0,44	0,44
	13:00	2,81	2,30	0,52		1				0,57	0,67
	14:00	2,90	2,36	0,54		1				0,59	0,76
	15:00	3,28	2,73	0,54		1				0,60	0,94
	16:00	3,75	3,20	0,55		1				0,60	0,95
	17:00	4,25	3,70	0,55		1				0,60	0,95
	18:00	4,59	4,06	0,53		1			1	0,60	0,95
	19:00	4,62	4,29	0,33		1			1	0,60	0,95
	20:00	4,56	4,50	0,06		1			1	0,60	0,95
	21:00	4,31	4,30	0,00		1			1	0,60	0,95
	22:00	3,95	3,95	0,00		1			1	0,60	0,95
	23:00	3,56	3,56	0,00		1				0,50	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,23	3,23	0,00		1				0,60	0,95
	01:00	3,02	3,02	0,00		1				0,60	0,88
	02:00	2,91	2,91	0,00		1				0,60	0,78
	03:00	2,83	2,83	0,00		1				0,60	0,70
	04:00	2,88	2,88	0,00		1				0,60	0,74
	05:00	3,01	3,01	0,00		1				0,56	0,87
	06:00	3,33	3,33	0,00		1				0,40	0,62
	07:00	3,50	3,50	0,00	1					0,50	0,89
	08:00	3,61	3,61	0,00	1					0,60	0,95
	09:00	3,81	3,81	0,00	1					0,55	0,95
	10:00	3,72	3,72	0,00	1					0,41	0,51
	11:00	3,78	3,78	0,00	1					0,10	0,10
	12:00	4,04	4,04	0,00		1			1	0,83	0,95
	13:00	4,17	4,15	0,02		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,47	4,44	0,02		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,42	4,40	0,03		1			1	0,80	0,95
	16:00	4,51	4,23	0,28		1			1	0,94	0,95
	17:00	4,72	4,48	0,25		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,01	4,87	0,14		1			2	0,94	0,95
	19:00	4,94	4,88	0,06		1			2	0,93	0,95
	20:00	4,80	4,79	0,01		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,61	4,61	0,00		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,07	4,07	0,00		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,66	3,66	0,00		1			1	0,54	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,28	3,28	0,00		1				0,80	0,95
	01:00	3,07	3,07	0,00		1				0,92	0,92
	02:00	2,92	2,92	0,00		1				0,70	0,79
	03:00	2,86	2,86	0,00		1				0,73	0,73
	04:00	2,88	2,86	0,01		1				0,65	0,74
	05:00	3,00	2,97	0,03		1				0,61	0,87
	06:00	3,27	3,24	0,03		1				0,60	0,95
	07:00	3,53	3,39	0,14		1				0,60	0,95
	08:00	3,33	3,16	0,16		1				0,60	0,95
	09:00	3,13	2,87	0,25		1				0,60	0,92
	10:00	2,92	2,68	0,23		1				0,60	0,78
	11:00	3,29	2,82	0,46		1				0,60	0,88
	12:00	3,14	2,99	0,15		1				0,60	0,90
	13:00	2,89	2,85	0,04		1				0,60	0,76
	14:00	2,88	2,82	0,06		1				0,60	0,74
	15:00	3,06	2,92	0,13		1				0,60	0,82
	16:00	3,64	3,40	0,24		1				0,60	0,95
	17:00	4,31	3,90	0,40		1			1	0,60	0,95
	18:00	4,78	4,49	0,28		1			2	0,60	0,95
	19:00	4,79	4,27	0,51		1			2	0,71	0,95
	20:00	4,77	4,23	0,54		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,72	0,77		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,96	3,31	0,65		1				0,95	0,95
	23:00	3,58	2,93	0,65		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,16	2,73	0,43		1				0,94	0,94
	01:00	2,99	2,51	0,48		1				0,78	0,75
	02:00	2,89	2,38	0,50		1				0,75	0,75
	03:00	2,86	2,34	0,52		1				0,73	0,73
	04:00	2,87	2,40	0,47		1				0,74	0,74
	05:00	2,94	2,44	0,50		1				0,80	0,80
	06:00	3,25	2,74	0,51		1				0,95	0,95
	07:00	3,50	3,18	0,33		1				0,95	0,95
	08:00	3,36	3,19	0,17		1				0,95	0,95
	09:00	3,04	2,91	0,13		1				0,89	0,89
	10:00	2,84	2,70	0,14		1				0,70	0,72
	11:00	2,76	2,50	0,26		1				0,61	0,63
	12:00	2,96	2,57	0,38		1				0,78	0,80
	13:00	2,89	2,50	0,39		1				0,76	0,77
	14:00	3,09	2,58	0,51		1				0,78	0,89
	15:00	3,54	3,14	0,40		1				0,93	0,95
	16:00	3,71	3,41	0,30		1				0,95	0,95
	17:00	4,22	4,03	0,20		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,75	4,56	0,19		1			2	0,85	0,95
	19:00	4,74	4,54	0,20		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,58	4,45	0,13		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,41	4,17	0,24		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,03	3,87	0,16		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,61	3,50	0,10		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,28	3,18	0,09		1				0,95	0,95
	01:00	3,06	2,92	0,14		1				0,88	0,93
	02:00	2,98	2,90	0,08		1				0,64	0,85
	03:00	2,88	2,86	0,02		1				0,75	0,75
	04:00	2,91	2,91	0,00		1				0,78	0,78
	05:00	3,04	3,04	0,00		1				0,87	0,91
	06:00	3,33	3,33	0,00		1				0,91	0,95
	07:00	3,45	3,45	0,00		1				0,94	0,95
	08:00	3,38	3,38	0,00		1				0,92	0,95
	09:00	3,10	3,09	0,01		1				0,90	0,95
	10:00	2,98	2,95	0,04		1				0,78	0,85
	11:00	3,18	3,15	0,03		1				0,88	0,95
	12:00	3,59	3,58	0,00	1					0,64	0,95
	13:00	3,73	3,73	0,00	1					0,07	0,07
	14:00	3,45	0,00	0,00		1				0,58	0,58
	15:00	3,55	0,00	0,01		1				0,65	0,65
	16:00	3,72	3,70	0,01		1			1	0,90	0,95
	17:00	4,22	4,20	0,02		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,72	4,68	0,04		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,69	4,66	0,03		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,62	4,57	0,05		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,38	4,35	0,02		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,98	3,93	0,05		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,41	0,14		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,16	3,05	0,11		1				0,94	0,95
	01:00	2,98	2,89	0,09		1				0,93	0,85
	02:00	2,87	2,77	0,10		1				0,95	0,74
	03:00	2,83	2,76	0,07		1				0,95	0,69
	04:00	2,84	2,82	0,03		1				0,95	0,71
	05:00	2,96	2,92	0,04		1				0,95	0,82
	06:00	3,21	3,16	0,05		1				0,95	0,95
	07:00	3,36	3,31	0,05		1				0,95	0,95
	08:00	3,34	3,25	0,09		1				0,95	0,95
	09:00	3,17	3,01	0,17		1				0,94	0,95
	10:00	3,05	2,97	0,08		1				0,72	0,92
	11:00	3,04	3,00	0,04		1				0,83	0,91
	12:00	3,18	3,14	0,04		1				0,90	0,95
	13:00	3,04	3,01	0,03		1				0,83	0,91
	14:00	2,97	2,92	0,04		1				0,83	0,84
	15:00	3,14	3,11	0,03		1				0,90	0,95
	16:00	3,61	3,57	0,04		1				0,93	0,95
	17:00	4,15	4,04	0,11		1			1	0,75	0,95
	18:00	4,67	4,44	0,23		1			2	0,92	0,95
	19:00	4,63	4,13	0,50		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,43	3,94	0,48		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,23	3,39	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,89	3,14	0,75		1				0,95	0,95
	23:00	3,56	3,09	0,47		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,22	2,64	0,58		1				0,80	0,95
	01:00	3,04	2,42	0,62		1				0,70	0,91
	02:00	2,92	2,25	0,66		1				0,70	0,79
	03:00	2,74	2,22	0,52		1				0,59	0,61
	04:00	2,87	2,46	0,41		1				0,68	0,74
	05:00	2,90	2,84	0,06		1				0,69	0,77
	06:00	3,13	2,83	0,30		1				0,70	0,95
	07:00	3,23	2,84	0,39		1				0,70	0,95
	08:00	3,30	3,21	0,09		1				0,70	0,95
	09:00	3,24	3,10	0,14		1				0,70	0,95
	10:00	3,10	2,97	0,13		1				0,70	0,95
	11:00	3,14	3,03	0,10		1				0,70	0,95
	12:00	3,38	3,24	0,14		1				0,70	0,95
	13:00	3,55	3,44	0,11		1				0,70	0,95
	14:00	3,05	2,90	0,15		1				0,70	0,92
	15:00	3,26	3,02	0,24		1				0,69	0,95
	16:00	3,67	3,63	0,04		1				0,70	0,95
	17:00	4,22	4,22	0,00		1			1	0,70	0,95
	18:00	4,66	4,65	0,00		1			2	0,70	0,95
	19:00	4,69	4,69	0,01		1			2	0,70	0,95
	20:00	4,53	4,53	0,00		1			2	0,70	0,95
	21:00	4,28	4,28	0,00		1			1	0,62	0,95
	22:00	3,86	3,86	0,00		1			1	0,70	0,95
	23:00	3,47	3,47	0,00		1				0,70	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,15	3,15	0,00		1				0,70	0,95
	01:00	2,98	2,98	0,00	1					0,60	0,85
	02:00	2,83	2,83	0,00	1					0,67	0,69
	03:00	2,77	2,77	0,00	1					0,64	0,64
	04:00	2,81	2,81	0,00	1					0,67	0,68
	05:00	2,96	2,96	0,00	1					0,62	0,83
	06:00	3,29	3,29	0,00	1					0,69	0,95
	07:00	3,45	3,45	0,00	1					0,70	0,95
	08:00	3,28	3,28	0,01	1					0,70	0,95
	09:00	3,02	2,95	0,06	1					0,70	0,89
	10:00	2,85	2,64	0,21	1					0,68	0,72
	11:00	2,66	2,51	0,15	1					0,52	0,53
	12:00	2,74	2,64	0,10	1					0,57	0,61
	13:00	2,95	2,76	0,19	1					0,70	0,82
	14:00	2,93	2,69	0,24	1					0,70	0,80
	15:00	3,17	2,97	0,19	1					0,67	0,95
	16:00	3,49	3,35	0,15	1					0,66	0,95
	17:00	4,12	4,02	0,10	1				1	0,70	0,95
	18:00	4,60	4,55	0,05	1				1	0,70	0,95
	19:00	4,64	4,62	0,02	1				1	0,70	0,95
	20:00	4,60	4,53	0,07	1				1	0,70	0,95
	21:00	4,33	4,20	0,13	1				1	0,70	0,95
	22:00	3,86	3,75	0,11	1				1	0,62	0,95
	23:00	3,47	3,37	0,10	1					0,70	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,12	3,01	0,10	1					0,70	0,95
	01:00	2,92	2,79	0,13	1					0,69	0,79
	02:00	2,79	2,70	0,10	1					0,68	0,66
	03:00	2,79	2,75	0,04	1					0,45	0,66
	04:00	2,84	2,82	0,02	1					0,45	0,71
	05:00	3,01	3,01	0,00	1					0,45	0,88
	06:00	3,33	3,33	0,00	1					0,45	0,95
	07:00	3,49	3,49	0,00	1					0,45	0,95
	08:00	3,37	3,37	0,00	1					0,45	0,95
	09:00	3,21	3,21	0,00	1					0,57	0,95
	10:00	2,98	2,98	0,00	1					0,70	0,85
	11:00	2,85	2,84	0,01	1					0,42	0,72
	12:00	2,96	2,93	0,03		1				0,62	0,83
	13:00	2,94	2,91	0,03		1				0,70	0,81
	14:00	2,85	2,84	0,01		1				0,50	0,72
	15:00	3,00	3,00	0,00		1				0,51	0,87
	16:00	3,37	3,37	0,00	1	1				0,25	0,00
	17:00	4,03	4,03	0,00	1	1			1	0,31	0,00
	18:00	4,56	4,56	0,00		1			1	0,70	0,95
	19:00	4,58	4,58	0,00		1			2	0,70	0,95
	20:00	4,63	4,63	0,00		1			2	0,70	0,95
	21:00	4,35	4,35	0,00		1			1	0,70	0,95
	22:00	3,95	3,95	0,00		1			1	0,70	0,95
	23:00	3,47	3,47	0,00		1				0,70	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 16:00 με 18:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,12	3,12	0,00		1				0,70	0,90
	01:00	2,92	2,91	0,01		1				0,70	0,78
	02:00	2,83	2,82	0,01		1				0,68	0,70
	03:00	2,82	2,80	0,02		1				0,68	0,69
	04:00	2,80	2,78	0,02		1				0,67	0,67
	05:00	2,92	2,92	0,00		1				0,69	0,78
	06:00	3,19	3,19	0,00		1				0,70	0,92
	07:00	3,40	3,39	0,00		1				0,70	0,95
	08:00	3,22	3,20	0,02		1				0,70	0,95
	09:00	3,12	3,07	0,05		1				0,70	0,90
	10:00	2,88	2,82	0,06		1				0,25	0,76
	11:00	2,74	2,74	0,00		1				0,45	0,62
	12:00	2,87	2,87	0,00		1				0,45	0,73
	13:00	3,27	3,27	0,00		1				0,45	0,93
	14:00	3,23	3,22	0,00		1				0,45	0,92
	15:00	3,52	3,52	0,00		1				0,45	0,95
	16:00	3,74	3,74	0,00		1				0,45	0,95
	17:00	4,28	4,17	0,11		1			1	0,65	0,95
	18:00	4,77	4,73	0,03		1			2	0,70	0,95
	19:00	4,78	4,75	0,03		1			2	0,70	0,95
	20:00	4,72	4,70	0,02		1			2	0,51	0,95
	21:00	4,44	4,44	0,00		1			2	0,45	0,95
	22:00	3,98	3,98	0,00		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,61	3,61	0,00		1				0,45	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,19	3,19	0,00		1				0,45	0,86
	01:00	2,93	2,93	0,00		1				0,45	0,80
	02:00	2,82	2,82	0,00		1				0,45	0,69
	03:00	2,81	2,81	0,00		1				0,45	0,68
	04:00	2,81	2,81	0,00		1				0,45	0,68
	05:00	2,92	2,91	0,00		1				0,45	0,77
	06:00	3,28	3,28	0,00		1				0,45	0,92
	07:00	3,48	3,48	0,00		1				0,45	0,94
	08:00	3,62	3,62	0,00		1				0,45	0,95
	09:00	3,50	3,49	0,00		1				0,45	0,95
	10:00	3,06	3,06	0,00		1				0,45	0,85
	11:00	3,28	3,28	0,00		1				0,45	0,95
	12:00	3,36	3,36	0,00		1				0,45	0,95
	13:00	3,66	3,66	0,00		1				0,45	0,95
	14:00	4,38	4,38	0,00		1			1	0,45	0,95
	15:00	4,55	4,54	0,00		1			2	0,45	0,95
	16:00	4,28	4,28	0,00		1			2	0,45	0,95
	17:00	4,73	4,73	0,00		1			2	0,45	0,95
	18:00	4,96	4,96	0,00		1			2	0,45	0,95
	19:00	5,10	5,10	0,00		1			2	0,45	0,95
	20:00	4,95	4,95	0,00		1			2	0,45	0,95
	21:00	4,57	4,57	0,00		1			2	0,45	0,95
	22:00	4,18	4,18	0,00		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,70	3,70	0,00		1			1	0,45	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,25	3,25	0,00		1				0,45	0,95
	01:00	3,03	3,03	0,00		1				0,45	0,90
	02:00	2,92	2,92	0,00		1				0,45	0,79
	03:00	2,84	2,84	0,00		1				0,45	0,71
	04:00	2,84	2,84	0,00		1				0,45	0,71
	05:00	2,96	2,96	0,00		1				0,45	0,83
	06:00	3,32	3,32	0,00		1				0,45	0,95
	07:00	3,69	3,69	0,00		1				0,45	0,95
	08:00	3,62	3,62	0,00		1				0,58	0,95
	09:00	3,12	3,12	0,00		1				0,95	0,95
	10:00	3,02	3,02	0,00		1				0,43	0,89
	11:00	3,29	3,23	0,06	1	1				0,06	0,00
	12:00	3,14	2,71	0,44		1				0,62	0,95
	13:00	3,24	2,82	0,42		1				0,65	0,95
	14:00	3,17	2,73	0,44		1				0,58	0,95
	15:00	3,32	2,76	0,56		1				0,65	0,95
	16:00	3,76	3,33	0,43		1				0,65	0,95
	17:00	4,14	3,72	0,42		1				0,64	0,95
	18:00	4,70	4,23	0,47		1			1	0,55	0,95
	19:00	4,69	4,18	0,51		1			1	0,55	0,95
	20:00	4,57	4,24	0,33		1			1	0,55	0,95
	21:00	4,40	3,87	0,53		1			1	0,56	0,95
	22:00	4,00	3,39	0,61		1				0,69	0,95
	23:00	3,64	3,09	0,54		1				0,55	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 11:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Έως τις 10:30 πραγματοποιούνταν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Ιωάννης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,28	2,74	0,54		1				0,55	0,95
	01:00	2,97	2,43	0,54		1				0,55	0,85
	02:00	2,87	2,32	0,54		1				0,55	0,73
	03:00	2,82	2,28	0,53		1				0,55	0,69
	04:00	2,81	2,27	0,54		1				0,55	0,69
	05:00	2,94	2,41	0,53		1				0,55	0,80
	06:00	3,24	2,97	0,28		1				0,55	0,95
	07:00	3,29	2,80	0,49		1				0,55	0,95
	08:00	3,19	2,68	0,52		1				0,55	0,95
	09:00	3,01	2,52	0,50		1				0,55	0,88
	10:00	2,86	2,33	0,53		1				0,55	0,72
	11:00	2,73	2,21	0,52		1				0,53	0,59
	12:00	2,73	2,19	0,54		1				0,55	0,61
	13:00	2,84	2,30	0,54		1				0,55	0,71
	14:00	2,92	2,38	0,54		1				0,55	0,78
	15:00	3,08	2,55	0,53		1				0,55	0,90
	16:00	3,40	2,89	0,51		1				0,55	0,95
	17:00	3,96	3,50	0,46		1				0,55	0,95
	18:00	4,52	4,12	0,39		1			1	0,55	0,95
	19:00	4,56	4,15	0,41		1			1	0,55	0,95
	20:00	4,47	4,12	0,35		1			1	0,55	0,95
	21:00	4,27	3,92	0,35		1			1	0,55	0,95
	22:00	3,93	3,65	0,28		1			1	0,55	0,95
	23:00	3,57	3,29	0,28		1				0,55	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,28	2,96	0,31		1				0,55	0,95
	01:00	3,02	2,74	0,28		1				0,55	0,88
	02:00	2,93	2,68	0,25		1				0,55	0,80
	03:00	2,85	2,61	0,24		1				0,55	0,71
	04:00	2,84	2,69	0,15		1				0,55	0,72
	05:00	2,91	2,74	0,17		1				0,55	0,78
	06:00	3,17	3,00	0,17		1				0,55	0,94
	07:00	3,21	3,11	0,10		1				0,55	0,95
	08:00	3,02	2,97	0,05		1				0,55	0,87
	09:00	2,77	2,76	0,01		1				0,54	0,63
	10:00	2,61	2,58	0,02		1				0,48	0,49
	11:00	2,64	2,61	0,02		1				0,47	0,50
	12:00	2,68	2,64	0,04		1				0,52	0,56
	13:00	2,63	2,56	0,07		1				0,47	0,50
	14:00	2,62	2,53	0,09		1				0,48	0,48
	15:00	2,81	2,71	0,11		1				0,53	0,67
	16:00	3,17	3,13	0,04		1				0,55	0,92
	17:00	3,74	3,74	0,00		1				0,55	0,95
	18:00	4,40	4,40	0,00		1			1	0,55	0,95
	19:00	4,56	4,56	0,00		1			2	0,55	0,95
	20:00	4,41	4,41	0,00		1			2	0,55	0,95
	21:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,42	0,70
	22:00	3,75	3,75	0,00	1				1	0,55	0,95
	23:00	3,33	3,33	0,00	1					0,55	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,06	3,06	0,00	1					0,47	0,90
	01:00	2,86	2,86	0,00	1					0,47	0,73
	02:00	2,79	2,79	0,00	1					0,47	0,66
	03:00	2,74	2,74	0,00	1					0,47	0,61
	04:00	2,79	2,79	0,00	1					0,47	0,66
	05:00	2,92	2,92	0,00	1					0,47	0,79
	06:00	3,22	3,22	0,00	1					0,47	0,95
	07:00	3,42	3,42	0,00	1					0,49	0,95
	08:00	3,16	3,16	0,00	1					0,39	0,35
	09:00	2,89	2,89	0,00		1				0,49	0,49
	10:00	2,66	2,66	0,00		1				0,53	0,53
	11:00	2,50	2,50	0,01		1				0,38	0,37
	12:00	2,63	2,62	0,01		1				0,49	0,49
	13:00	2,70	2,65	0,04		1				0,48	0,56
	14:00	2,69	2,62	0,08		1				0,54	0,56
	15:00	2,96	2,87	0,08		1				0,59	0,83
	16:00	3,26	3,18	0,07		1				0,59	0,94
	17:00	3,78	3,75	0,03		1			1	0,59	0,95
	18:00	4,35	4,35	0,00		1			1	0,59	0,95
	19:00	4,42	4,42	0,00		1			1	0,59	0,95
	20:00	4,44	4,44	0,00		1			1	0,59	0,95
	21:00	4,24	4,24	0,00		1			1	0,59	0,95
	22:00	3,87	3,87	0,00		1			1	0,56	0,95
	23:00	3,47	3,47	0,00		1				0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Λ Λ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,10	3,09	0,02		1				0,55	0,92
	01:00	2,90	2,84	0,06		1				0,55	0,77
	02:00	2,81	2,72	0,09		1				0,55	0,68
	03:00	2,76	2,70	0,05		1				0,55	0,63
	04:00	2,79	2,78	0,01		1				0,55	0,66
	05:00	2,95	2,95	0,01		1				0,55	0,82
	06:00	3,28	3,27	0,01		1				0,68	0,95
	07:00	3,42	3,41	0,01		1				0,95	0,95
	08:00	3,14	3,12	0,02		1				0,92	0,92
	09:00	3,22	3,22	0,00		1				0,95	0,95
	10:00	3,32	3,32	0,00		1				0,95	0,95
	11:00	2,97	2,89	0,08		1				0,79	0,79
	12:00	2,85	2,68	0,17		1				0,72	0,72
	13:00	2,94	2,38	0,55		1				0,81	0,81
	14:00	3,02	2,30	0,71		1				0,87	0,86
	15:00	3,15	2,35	0,80		1				0,90	0,92
	16:00	3,53	2,65	0,88		1				0,95	0,95
	17:00	4,10	3,20	0,89		1				0,95	0,95
	18:00	4,66	3,73	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,82	3,97	0,84		1			1	0,86	0,95
	20:00	4,73	3,80	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,47	3,53	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	4,05	3,11	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,60	2,66	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,20	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,14	0,89		1				0,91	0,90
	02:00	2,93	2,14	0,79		1				0,80	0,80
	03:00	2,82	2,14	0,69		1				0,70	0,69
	04:00	2,86	2,14	0,73		1				0,73	0,74
	05:00	2,99	2,15	0,83		1				0,84	0,84
	06:00	3,33	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,75	2,83	0,91		1				0,95	0,95
	09:00	3,69	3,27	0,42		1				0,95	0,95
	10:00	3,90	3,22	0,68		1				0,95	0,95
	11:00	4,12	3,51	0,61		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,23	3,43	0,81		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,15	3,22	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,20	3,33	0,87		1				0,89	0,95
	15:00	4,35	3,67	0,68		1			1	0,68	0,95
	16:00	4,63	3,70	0,93		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,05	4,13	0,93		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,65	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,66	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,42	4,49	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,10	4,16	0,94		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,66	3,72	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,10	3,17	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 13:30 με 15:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,62	2,68	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,35	2,41	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,24	2,33	0,91		1				0,95	0,95
	03:00	3,12	2,24	0,88		1				0,93	0,93
	04:00	3,15	2,22	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,30	2,37	0,93		1				0,95	0,95
	06:00	3,80	2,87	0,93		1				0,95	0,92
	07:00	4,22	3,44	0,78	1	1				0,82	0,07
	08:00	4,18	3,30	0,88		1				0,95	0,95
	09:00	4,01	3,12	0,89		1				0,95	0,95
	10:00	3,87	2,94	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	3,76	2,83	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,80	2,87	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,82	2,88	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,94	3,01	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,18	3,24	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,52	3,59	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	5,14	4,20	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,87	4,93	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,87	4,93	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,75	4,81	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,28	4,35	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,76	3,83	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,19	3,26	0,94		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,77	2,83	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,52	2,58	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,39	2,45	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,27	2,34	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,29	2,36	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,41	2,47	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,77	2,84	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	4,18	3,24	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,25	3,31	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	4,15	3,23	0,92		1				0,95	0,95
	10:00	3,87	2,95	0,92		1				0,95	0,95
	11:00	3,75	2,81	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,87	2,94	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,87	2,93	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,00	3,10	0,90		1				0,95	0,95
	15:00	4,28	3,50	0,78		1				0,95	0,95
	16:00	4,59	3,92	0,67		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,13	4,55	0,58		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,77	5,21	0,56		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,79	5,10	0,69		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,66	4,91	0,75		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,33	4,73	0,60		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,79	3,96	0,83		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,27	3,60	0,67		1			1	0,79	0,95

Το ΑΠ ΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 22:20 με 00:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,81	3,12	0,69		1				0,83	0,95
	01:00	3,50	3,05	0,46		1				0,48	0,95
	02:00	3,35	2,87	0,47		1				0,48	0,95
	03:00	3,28	2,90	0,38		1				0,41	0,95
	04:00	3,25	2,77	0,47		1				0,47	0,95
	05:00	3,38	2,91	0,47		1				0,47	0,95
	06:00	3,71	3,05	0,66		1				0,68	0,95
	07:00	3,86	2,96	0,90		1				0,95	0,95
	08:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,65	2,71	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,64	2,70	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,64	2,71	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	3,67	2,74	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,99	3,06	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,17	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,60	3,67	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	4,79	3,85	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,21	4,26	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,75	4,81	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,70	4,76	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,55	4,61	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,19	4,32	0,86		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,78	3,85	0,92		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,32	3,41	0,91		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΈΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 με 03:30. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,78	2,89	0,90		1				0,95	0,95
	01:00	3,50	2,60	0,90		1				0,95	0,95
	02:00	3,31	2,40	0,91		1				0,95	0,95
	03:00	3,21	2,28	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,21	2,28	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,29	2,38	0,91		1				0,95	0,95
	06:00	3,59	2,65	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,80	2,86	0,94	1	1				0,95	0,10
	08:00	3,83	2,89	0,94	1					0,95	0,49
	09:00	3,78	3,12	0,66	1					0,69	0,63
	10:00	3,69	2,92	0,77		1				0,76	0,82
	11:00	3,52	2,58	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,65	2,71	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,75	2,81	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,29	3,34	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,62	3,68	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,81	3,87	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,10	4,16	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,67	4,73	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,70	4,77	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,51	4,58	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,11	4,19	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,60	3,69	0,91		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,08	3,15	0,94		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:20 με 08:20 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Η Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,65	2,74	0,91		1				0,95	0,95
	01:00	3,33	2,52	0,80		1				0,81	0,95
	02:00	3,24	2,30	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,18	2,24	0,94		1				0,95	0,95
	04:00	3,16	2,22	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,30	2,36	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,62	2,68	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	4,05	3,11	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,26	3,32	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	4,12	3,18	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,78	2,85	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,69	2,91	0,78		1				0,79	0,95
	12:00	3,77	2,83	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,91	2,97	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,15	3,21	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,43	3,49	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,68	3,74	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	5,20	4,25	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,77	4,85	0,92		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,73	4,83	0,91		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,68	4,80	0,88		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,28	4,42	0,86		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,61	3,73	0,88		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,18	3,44	0,73		1				0,76	0,95

Το ΑΠ ΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 10:00 με 11:30 και 22:00-23:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,35	2,46	0,89		1				0,95	0,95
	02:00	3,23	2,30	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,16	2,23	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,19	2,25	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,32	2,38	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,70	2,77	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	4,06	3,12	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	3,95	3,01	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,75	2,92	0,83		1				0,83	0,95
	10:00	3,48	2,54	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,42	2,48	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,80	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,13	3,19	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,48	3,53	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	5,09	4,15	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,79	4,85	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,80	4,86	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,72	4,78	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,45	4,51	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,83	3,89	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,30	3,36	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ ΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:00 με 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,76	2,82	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,42	2,48	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,33	2,39	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,23	2,30	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,27	2,33	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,40	2,46	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,78	2,84	0,94		1				0,95	0,57
	07:00	4,26	3,34	0,91	1	1				0,92	0,07
	08:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	4,25	3,31	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	4,17	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	4,27	3,33	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	4,34	3,40	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	4,36	3,42	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,46	3,52	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,66	3,73	0,94		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,96	4,03	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,45	4,60	0,85		1			2	0,86	0,95
	18:00	6,04	5,10	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,14	5,20	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	6,03	5,09	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,64	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,04	4,10	0,93		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,38	3,44	0,94		1				0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το ΑΠ ΈΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:00 με 17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,85	2,91	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,51	2,58	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,39	2,45	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,34	2,42	0,92		1				0,95	0,95
	04:00	3,37	2,49	0,88		1				0,95	0,95
	05:00	3,49	2,66	0,83		1				0,95	0,95
	06:00	3,90	3,07	0,82		1				0,95	0,95
	07:00	4,12	3,33	0,79		1				0,95	0,95
	08:00	3,96	3,34	0,63		1				0,95	0,95
	09:00	3,59	2,88	0,71		1				0,95	0,95
	10:00	3,43	2,66	0,77		1				0,95	0,95
	11:00	3,36	2,65	0,71		1				0,95	0,95
	12:00	3,42	2,55	0,88		1				0,95	0,95
	13:00	3,45	2,56	0,89		1				0,95	0,95
	14:00	3,56	2,70	0,85		1				0,95	0,95
	15:00	3,81	2,91	0,90		1				0,95	0,95
	16:00	4,19	3,29	0,89		1				0,95	0,95
	17:00	4,78	3,98	0,79		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,57	5,01	0,56		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,73	5,27	0,46		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,65	5,15	0,50		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,41	4,97	0,44		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,90	4,64	0,27		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,18	4,00	0,19		1			1	0,95	0,95

Το ΑΠ ΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 06:00 με 07:00 και 14:00 με 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,75	3,63	0,13		1				0,95	0,95
	01:00	3,43	3,39	0,04		1				0,95	0,95
	02:00	3,41	3,39	0,03		1				0,95	0,95
	03:00	3,35	3,35	0,00		1				0,95	0,95
	04:00	3,36	3,36	0,00		1				0,95	0,95
	05:00	3,53	3,53	0,00		1				0,94	0,95
	06:00	3,88	3,88	0,00		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,13	4,13	0,00		1			1	0,95	0,95
	08:00	3,81	3,81	0,00		1			1	0,95	0,95
	09:00	3,43	3,43	0,00		1				0,95	0,95
	10:00	3,18	3,17	0,02		1				0,90	0,90
	11:00	3,04	2,98	0,06		1				0,84	0,84
	12:00	3,15	3,07	0,07		1				0,90	0,90
	13:00	3,39	3,28	0,11		1				0,93	0,93
	14:00	3,70	3,60	0,10		1				0,95	0,95
	15:00	3,99	3,79	0,20		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,33	4,19	0,14		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,83	4,75	0,08		1			2	0,95	0,95
	18:00	5,35	5,32	0,03		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,32	5,30	0,02		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,25	5,24	0,02		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,93	4,85	0,07		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,40	4,30	0,09		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,00	3,89	0,11		1			1	0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:10 με 21:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,62	3,51	0,11		1				0,95	0,95
	01:00	3,29	3,18	0,11		1				0,95	0,95
	02:00	3,19	3,13	0,06		1				0,95	0,95
	03:00	3,11	3,08	0,04		1				0,95	0,95
	04:00	3,13	3,09	0,04		1				0,95	0,95
	05:00	3,25	3,21	0,04		1				0,95	0,95
	06:00	3,47	3,42	0,04		1				0,95	0,95
	07:00	3,60	3,59	0,01	1	1				0,18	0,13
	08:00	3,65	3,63	0,02		1				0,63	0,70
	09:00	3,46	3,41	0,05		1				0,94	0,95
	10:00	3,35	3,24	0,11		1				0,93	0,93
	11:00	3,42	3,26	0,17		1				0,94	0,94
	12:00	3,36	3,17	0,19		1				0,92	0,92
	13:00	3,46	3,25	0,21		1				0,93	0,93
	14:00	3,53	3,37	0,15		1				0,95	0,95
	15:00	3,63	3,49	0,14		1				0,95	0,95
	16:00	3,83	3,75	0,08		1				0,95	0,95
	17:00	4,40	4,36	0,04		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,13	5,10	0,03		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,10	5,08	0,02		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,07	5,04	0,03		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,85	4,85	0,01		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,44	4,42	0,01		1			2	0,95	0,95
	23:00	3,96	3,93	0,03		1			1	0,95	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:10 με 01:30 και 21:10 με 21:30. Κατά το διάστημα 07:05 με 08:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,54	3,52	0,02		1				0,95	0,95
	01:00	3,27	3,26	0,01		1				0,95	0,95
	02:00	3,17	3,17	0,00		1				0,94	0,94
	03:00	3,10	3,10	0,00		1				0,93	0,93
	04:00	3,14	3,14	0,00		1				0,94	0,95
	05:00	3,22	3,21	0,00		1				0,95	0,95
	06:00	3,43	3,42	0,01		1				0,95	0,95
	07:00	3,50	3,45	0,05		1				0,95	0,95
	08:00	3,35	3,25	0,10		1				0,95	0,95
	09:00	3,09	2,96	0,14		1				0,91	0,92
	10:00	3,08	2,88	0,21		1				0,90	0,90
	11:00	2,91	2,60	0,31		1				0,78	0,78
	12:00	2,93	2,62	0,31		1				0,75	0,75
	13:00	2,91	2,55	0,36		1				0,74	0,73
	14:00	3,17	2,79	0,38		1				0,90	0,91
	15:00	3,42	3,05	0,37		1				0,94	0,94
	16:00	3,88	3,48	0,40		1				0,95	0,95
	17:00	4,34	3,97	0,36		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,89	4,46	0,43		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,05	4,58	0,48		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,96	4,57	0,38		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,68	4,16	0,53		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,22	3,56	0,66		1				0,95	0,95
	23:00	3,74	3,00	0,74		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 12:10 με 13:20 και 18:10 με 19:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,39	2,52	0,88		1				0,95	0,95
	01:00	3,11	2,37	0,74		1				0,93	0,93
	02:00	2,98	2,25	0,73		1				0,85	0,85
	03:00	2,93	2,17	0,76		1				0,80	0,80
	04:00	2,95	2,16	0,79		1				0,81	0,82
	05:00	3,14	2,54	0,60		1				0,92	0,92
	06:00	3,45	3,38	0,07		1				0,95	0,95
	07:00	3,82	3,73	0,09		1			1	0,95	0,95
	08:00	3,94	3,63	0,31		1			1	0,95	0,95
	09:00	3,91	3,52	0,40		1				0,95	0,95
	10:00	3,46	2,87	0,59		1				0,95	0,95
	11:00	3,58	2,91	0,67		1				0,95	0,95
	12:00	3,21	2,53	0,68		1				0,95	0,95
	13:00	3,13	2,66	0,48		1				0,92	0,92
	14:00	3,25	2,68	0,57		1				0,95	0,95
	15:00	3,37	2,90	0,46		1				0,95	0,95
	16:00	3,64	3,47	0,17		1				0,95	0,95
	17:00	4,23	4,13	0,10		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,88	4,86	0,03		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,06	5,06	0,00		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,98	4,98	0,00		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,71	4,71	0,00		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,23	4,23	0,00		1			2	0,95	0,95
	23:00	3,72	3,72	0,00		1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,41	3,41	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,15	3,12	0,02		1				0,95	0,95
	02:00	3,02	3,01	0,01		1				0,89	0,89
	03:00	2,98	2,91	0,07		1				0,85	0,85
	04:00	2,95	2,34	0,62		1				0,82	0,82
	05:00	3,14	2,46	0,67		1				0,93	0,93
	06:00	3,44	2,88	0,56		1				0,95	0,95
	07:00	3,63	3,35	0,28		1				0,57	0,49
	08:00	3,51	3,47	0,04	1	1				0,04	0,10
	09:00	3,23	2,86	0,38		1				0,94	0,95
	10:00	3,19	2,92	0,27		1				0,95	0,95
	11:00	2,83	2,60	0,23		1				0,71	0,70
	12:00	2,76	2,36	0,40		1				0,62	0,62
	13:00	2,83	2,47	0,35		1				0,69	0,69
	14:00	2,80	2,58	0,22		1				0,62	0,62
	15:00	3,54	3,37	0,18		1				0,95	0,95
	16:00	3,91	3,66	0,25		1				0,95	0,95
	17:00	4,21	3,72	0,49		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,80	4,41	0,39		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,84	4,48	0,36		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,86	4,75	0,10		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,59	4,58	0,01		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,14	4,07	0,07		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,66	3,60	0,06		1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:50 με 08:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,27	3,16	0,11		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	2,83	0,19		1				0,88	0,88
	02:00	2,91	2,70	0,20		1				0,77	0,78
	03:00	2,84	2,62	0,22		1				0,71	0,71
	04:00	2,88	2,72	0,16		1				0,75	0,74
	05:00	2,98	2,92	0,07		1				0,83	0,83
	06:00	3,29	3,20	0,09		1				0,95	0,95
	07:00	3,43	3,35	0,08		1				0,95	0,95
	08:00	3,13	3,10	0,03		1				0,94	0,93
	09:00	3,06	2,90	0,16		1				0,89	0,89
	10:00	3,11	2,75	0,35		1				0,93	0,93
	11:00	3,26	2,65	0,61		1				0,95	0,95
	12:00	3,28	2,46	0,82		1				0,95	0,95
	13:00	3,41	2,52	0,88		1				0,95	0,95
	14:00	3,93	3,06	0,87		1				0,95	0,95
	15:00	3,97	3,05	0,92		1				0,95	0,95
	16:00	4,10	3,17	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,64	3,72	0,92		1				0,95	0,95
	18:00	5,25	4,37	0,88		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,32	4,61	0,71		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,24	4,47	0,78		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,96	4,30	0,67		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,51	3,92	0,59		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,97	3,21	0,76		1				0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 16:10 με 17:30 και 18:10 με 19:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,56	2,64	0,92		1				0,95	0,95
	01:00	3,31	2,38	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,17	2,24	0,93		1				0,95	0,94
	03:00	3,13	2,20	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,14	2,20	0,93		1				0,94	0,94
	05:00	3,30	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,70	2,76	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	4,12	3,18	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,28	3,34	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,94	3,00	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,78	2,85	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,59	2,65	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	3,81	2,87	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	3,70	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	3,87	2,94	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	3,98	3,04	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,84	3,90	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,52	4,58	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,57	4,63	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,51	4,57	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,30	4,36	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,81	3,87	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,30	3,36	0,94		1				0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:10 με 03:30. Στις 08:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,85	2,91	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,51	2,57	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,38	2,44	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,30	2,37	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,34	2,40	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,49	2,55	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,79	2,86	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	4,07	3,13	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,01	3,07	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,90	2,96	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,77	2,84	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,86	3,47	0,39	1	1				0,41	0,35
	12:00	4,04	3,93	0,11	1	1				0,10	0,17
	13:00	4,05	3,11	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,28	3,34	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,53	3,59	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,91	3,97	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,46	4,52	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	6,01	5,07	0,94		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,14	5,20	0,94		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,99	5,05	0,94		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,60	4,66	0,94		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,01	4,07	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,52	3,58	0,94		1				0,95	0,95

Στο διάστημα 11:30 με 12:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 20:10 με 21:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,11	3,18	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,74	2,82	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,60	2,66	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,53	2,61	0,92		1				0,95	0,95
	04:00	3,54	2,87	0,67		1				0,95	0,95
	05:00	3,69	3,12	0,57		1				0,95	0,95
	06:00	3,94	3,22	0,73		1				0,95	0,95
	07:00	4,15	3,24	0,91		1				0,95	0,95
	08:00	4,18	3,25	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	4,34	3,40	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	4,34	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	4,42	3,48	0,94		1				0,95	0,95
	12:00	4,44	3,51	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	4,55	3,62	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,59	3,65	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,76	3,82	0,94		1			1	0,95	0,95
	16:00	5,11	4,17	0,94		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,75	4,82	0,94		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,41	5,49	0,92		1			3	0,95	0,95
	19:00	6,48	5,80	0,68		1			3	0,95	0,95
	20:00	6,18	5,82	0,36		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,79	5,30	0,48		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,23	4,97	0,26		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,70	4,48	0,21		1			2	0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 06:10 με 07:15 και 18:10 με 21:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Σ Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,25	3,86	0,39		1				0,95	0,95
	01:00	3,87	3,07	0,80		1				0,95	0,95
	02:00	3,69	2,80	0,89		1				0,95	0,95
	03:00	3,61	2,73	0,88		1				0,95	0,95
	04:00	3,64	2,71	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,73	2,79	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,96	3,06	0,91		1				0,95	0,95
	07:00	4,21	3,29	0,92		1				0,95	0,95
	08:00	4,31	3,38	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	4,17	3,24	0,93		1				0,95	0,95
	10:00	4,18	3,25	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	4,17	3,22	0,95		1				0,95	0,95
	12:00	4,14	3,20	0,94		1				0,84	0,95
	13:00	4,12	3,18	0,94		1				0,76	0,95
	14:00	4,32	3,41	0,91		1				0,94	0,95
	15:00	4,59	3,64	0,95		1				0,95	0,95
	16:00	4,69	3,74	0,95		1				0,95	0,95
	17:00	5,30	4,37	0,93		1			1	0,95	0,95
	18:00	6,08	5,23	0,85		1			2	0,89	0,95
	19:00	6,29	5,38	0,91		1			3	0,52	0,95
	20:00	6,10	5,29	0,81		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,68	5,12	0,56		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,18	4,31	0,87		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,59	3,88	0,72		1			1	0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,22	3,59	0,63	1					0,95	0,95
	01:00	3,77	3,29	0,48	1					0,79	0,95
	02:00	3,56	3,18	0,39	1					0,95	0,95
	03:00	3,46	3,19	0,28	1					0,80	0,95
	04:00	3,50	3,20	0,30	1					0,95	0,95
	05:00	3,69	3,01	0,69	1					0,65	0,95
	06:00	4,03	3,28	0,75	1					0,93	0,95
	07:00	4,34	3,67	0,68	1					0,45	0,95
	08:00	4,17	3,50	0,67	1					0,73	0,95
	09:00	3,99	3,52	0,47	1					0,81	0,67
	10:00	3,66	3,05	0,61	1					0,95	0,95
	11:00	3,53	2,85	0,68	1					0,94	0,95
	12:00	3,62	2,89	0,73	1					0,95	0,95
	13:00	3,73	2,92	0,81	1					0,95	0,95
	14:00	4,07	3,13	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	4,31	3,40	0,91	1					0,95	0,95
	16:00	4,64	3,72	0,92	1					0,95	0,95
	17:00	5,24	4,30	0,94	1				1	0,95	0,95
	18:00	6,12	5,21	0,91	1				2	0,85	0,95
	19:00	6,25	5,61	0,64	1				2	0,45	0,95
	20:00	6,19	5,97	0,22	1				2	0,45	0,95
	21:00	6,00	5,84	0,17	1				2	0,45	0,95
	22:00	5,41	5,28	0,12	1				2	0,45	0,95
	23:00	4,74	4,69	0,05	1				1	0,45	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,23	4,18	0,04	1				1	0,47	0,95
	01:00	3,86	3,83	0,03	1				1	0,55	0,95
	02:00	3,70	3,69	0,02	1					0,55	0,95
	03:00	3,64	3,62	0,02	1					0,46	0,95
	04:00	3,63	3,61	0,01	1					0,45	0,95
	05:00	3,76	3,74	0,02	1					0,55	0,95
	06:00	4,17	4,17	0,00	1				1	0,55	0,95
	07:00	4,58	4,58	0,00	1				1	0,55	0,95
	08:00	4,71	4,71	0,00	1				2	0,55	0,95
	09:00	4,69	4,69	0,00	1				2	0,52	0,95
	10:00	4,83	4,83	0,00	1				2	0,55	0,95
	11:00	4,96	4,96	0,00	1				2	0,55	0,95
	12:00	5,15	5,15	0,00	1				2	0,55	0,95
	13:00	5,54	5,54	0,00	1				2	0,55	0,95
	14:00	5,76	5,76	0,00	1				3	0,63	0,95
	15:00	5,97	5,93	0,05	1				3	0,59	0,95
	16:00	6,17	6,03	0,15	1				3	0,75	0,95
	17:00	6,35	6,13	0,22	1				3	0,75	0,95
	18:00	6,64	6,30	0,35	1				3	0,63	0,95
	19:00	6,64	6,26	0,38	1				4	0,69	0,95
	20:00	6,40	6,07	0,33	1				3	0,75	0,95
	21:00	6,07	5,78	0,29	1				3	0,75	0,95
	22:00	5,40	4,98	0,42	1				2	0,75	0,95
	23:00	4,75	4,41	0,33	1				2	0,72	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,13	3,91	0,23	1				1	0,69	0,95
	01:00	3,68	3,54	0,14	1					0,75	0,95
	02:00	3,56	3,44	0,11	1					0,55	0,95
	03:00	3,46	3,36	0,11	1					0,50	0,95
	04:00	3,47	3,37	0,10	1					0,45	0,95
	05:00	3,61	3,57	0,05	1					0,45	0,95
	06:00	3,98	3,90	0,08	1				1	0,45	0,95
	07:00	4,41	4,33	0,08	1				1	0,54	0,95
	08:00	4,24	4,15	0,09	1				2	0,55	0,89
	09:00	3,85	3,75	0,11	1				3	0,24	0,02
	10:00	3,64	3,47	0,18	1				1	0,44	0,91
	11:00	3,53	3,38	0,15	1				1	0,55	0,95
	12:00	3,35	3,21	0,15	1					0,49	0,95
	13:00	3,34	3,18	0,16	1					0,50	0,95
	14:00	3,35	3,26	0,09	1					0,45	0,95
	15:00	3,57	3,46	0,12	1					0,45	0,95
	16:00	3,93	3,80	0,13	1					0,52	0,95
	17:00	4,56	4,44	0,13	1				1	0,49	0,95
	18:00	5,41	5,30	0,11	1				2	0,50	0,95
	19:00	5,66	5,63	0,03	1				3	0,54	0,95
	20:00	5,66	5,66	0,00	1				3	0,53	0,95
	21:00	5,45	5,45	0,01	1				3	0,51	0,95
	22:00	4,94	4,94	0,00	1				2	0,51	0,95
	23:00	4,42	4,42	0,00	1				1	0,51	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 08:30 με 09:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,95	3,95	0,00	1					1,38	0,51	0,95	74%	514	
	01:00	3,61	3,61	0,00	1					1,71	0,55	0,95	68%	475	
	02:00	3,42	3,42	0,00	1					1,91	0,65	0,94	64%	452	
	03:00	3,37	3,37	0,00	1					1,96	0,56	0,92	63%	446	
	04:00	3,38	3,38	0,00	1					1,94	0,76	0,93	64%	448	
	05:00	3,57	3,56	0,01	1					1,77	0,87	0,95	67%	469	
	06:00	3,90	3,88	0,02	1				1	2,55	0,88	0,95	60%	655	
	07:00	4,14	4,10	0,04	1				1	2,32	0,87	0,95	64%	680	
	08:00	4,02	3,97	0,06	1				1	2,46	0,45	0,95	62%	660	
	09:00	3,79	3,68	0,10	1				1	2,75	0,56	0,95	57%	619	
	10:00	3,54	3,38	0,16	1					1,95	0,58	0,95	63%	448	
	11:00	3,34	3,17	0,17	1					2,16	0,56	0,93	59%	423	
	12:00	3,54	3,36	0,18	1					1,97	0,55	0,94	63%	445	
	13:00	3,63	3,40	0,23	1					1,93	0,46	0,85	64%	450	
	14:00	3,85	3,81	0,05	1	1				6,85	0,06	0,00	36%	986	
	15:00	3,95	3,86	0,09		1			1	2,57	0,35	0,79	60%	652	
	16:00	4,38	4,30	0,07		1			1	2,12	0,45	0,95	67%	709	
	17:00	4,88	4,82	0,06		1			2	2,71	0,45	0,95	64%	912	
	18:00	5,37	5,27	0,10		1			2	2,26	0,51	0,95	70%	988	
	19:00	5,62	5,39	0,23		1			3	3,23	0,50	0,95	63%	1.120	
	20:00	5,66	5,41	0,25		1			3	3,22	0,53	0,95	63%	1.123	
	21:00	5,36	5,25	0,11		1			2	2,28	0,47	0,95	70%	985	
	22:00	4,78	4,63	0,16		1			2	2,90	0,52	0,95	61%	881	
	23:00	4,15	4,02	0,13		1			1	2,41	0,45	0,95	63%	668	
		99,19 MWh									ΑΩΛ: 13,77		16.208 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 14:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,71	3,43	0,29		1				0,45	0,95
	01:00	3,40	3,11	0,29		1				0,45	0,95
	02:00	3,24	2,94	0,30		1				0,52	0,95
	03:00	3,17	2,88	0,29		1				0,55	0,94
	04:00	3,18	2,80	0,38		1				0,61	0,90
	05:00	3,32	3,08	0,24		1				0,69	0,94
	06:00	3,56	3,49	0,07		1				0,79	0,95
	07:00	3,93	3,85	0,08		1			1	0,56	0,95
	08:00	4,35	4,09	0,26		1			1	0,64	0,95
	09:00	4,47	4,30	0,16		1			1	0,59	0,95
	10:00	4,23	3,88	0,34		1			1	0,47	0,95
	11:00	4,03	3,77	0,26		1			1	0,60	0,95
	12:00	4,55	4,45	0,09		1			2	0,65	0,95
	13:00	4,73	4,64	0,09		1			2	0,45	0,95
	14:00	4,79	4,79	0,00		1			2	0,45	0,95
	15:00	4,84	4,82	0,02		1			2	0,45	0,95
	16:00	4,84	4,82	0,02		1			2	0,45	0,95
	17:00	4,95	4,89	0,06		1			2	0,45	0,95
	18:00	5,51	5,47	0,04		1			3	0,45	0,95
	19:00	5,65	5,57	0,08		1			3	0,45	0,95
	20:00	5,53	5,49	0,04		1			3	0,45	0,95
	21:00	5,15	5,04	0,11		1			2	0,45	0,95
	22:00	4,75	4,60	0,15		1			2	0,45	0,95
	23:00	4,28	4,16	0,11		1			1	0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	3,84	3,67	0,17		1			1	0,45	0,95
	01:00	3,45	3,27	0,18		1				0,45	0,95
	02:00	3,31	3,08	0,23		1				0,45	0,95
	03:00	3,24	3,02	0,22		1				0,45	0,95
	04:00	3,29	3,05	0,24		1				0,45	0,95
	05:00	3,39	3,23	0,16		1				0,45	0,95
	06:00	3,66	3,57	0,10		1				0,45	0,95
	07:00	3,69	3,57	0,12		1				0,45	0,95
	08:00	3,54	3,40	0,14		1				0,45	0,95
	09:00	3,29	3,05	0,23		1				0,45	0,95
	10:00	3,18	2,82	0,36		1				0,45	0,91
	11:00	2,93	2,64	0,29		1				0,44	0,71
	12:00	2,91	2,64	0,26		1				0,44	0,71
	13:00	3,06	2,77	0,29		1				0,45	0,84
	14:00	3,13	2,90	0,23		1				0,45	0,91
	15:00	3,32	2,99	0,33		1				0,45	0,94
	16:00	3,77	3,38	0,39		1				0,45	0,95
	17:00	4,36	3,96	0,40		1			1	0,45	0,95
	18:00	5,06	4,73	0,33		1			2	0,45	0,95
	19:00	5,29	4,96	0,32		1			2	0,45	0,95
	20:00	5,05	4,79	0,26		1			2	0,45	0,95
	21:00	4,80	4,61	0,19		1			2	0,45	0,95
	22:00	4,45	4,38	0,07		1			2	0,45	0,95
	23:00	3,95	3,86	0,09		1			1	0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	3,58	3,50	0,08		1				0,45	0,95
	01:00	3,24	3,15	0,09		1				0,45	0,95
	02:00	3,12	3,00	0,12		1				0,45	0,95
	03:00	3,04	2,98	0,06		1				0,45	0,92
	04:00	3,13	3,08	0,05		1				0,45	0,95
	05:00	3,16	3,10	0,06		1				0,45	0,95
	06:00	3,34	3,25	0,09		1				0,45	0,95
	07:00	3,55	3,54	0,01	1					0,02	0,02
	08:00	3,38	3,37	0,01	1	1				0,00	0,00
	09:00	3,36	3,36	0,00	1	1				0,00	0,00
	10:00	3,42	3,40	0,02	1					0,36	0,79
	11:00	3,43	3,40	0,03	1					0,45	0,95
	12:00	3,41	3,37	0,04	1					0,45	0,95
	13:00	3,26	3,23	0,03	1					0,45	0,95
	14:00	3,35	3,34	0,01	1					0,45	0,95
	15:00	3,57	3,57	0,00	1					0,45	0,95
	16:00	3,76	3,76	0,00	1					0,45	0,95
	17:00	4,14	4,14	0,00	1				1	0,45	0,95
	18:00	4,69	4,69	0,00	1				2	0,45	0,95
	19:00	5,06	5,06	0,00	1				2	0,45	0,95
	20:00	4,98	4,98	0,00	1				2	0,45	0,95
	21:00	4,68	4,68	0,00	1				2	0,45	0,95
	22:00	4,36	4,35	0,00	1				1	0,45	0,95
	23:00	3,92	3,92	0,00	1				1	0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	3,44	3,44	0,00	1					0,65	0,95
	01:00	3,13	3,13	0,00	1					0,65	0,95
	02:00	3,01	3,01	0,00	1					0,65	0,90
	03:00	2,93	2,93	0,00	1					0,65	0,81
	04:00	2,94	2,91	0,03	1					0,65	0,81
	05:00	2,98	2,97	0,01	1					0,45	0,86
	06:00	3,17	3,14	0,04	1					0,45	0,95
	07:00	3,38	3,38	0,00	1					0,45	0,95
	08:00	3,48	3,48	0,00	1					0,57	0,95
	09:00	3,45	3,43	0,02	1					0,47	0,95
	10:00	3,57	3,43	0,14	1					0,55	0,95
	11:00	3,53	3,27	0,26	1					0,45	0,95
	12:00	3,01	2,60	0,41	1					0,45	0,84
	13:00	2,71	2,34	0,37	1					0,36	0,58
	14:00	2,84	2,33	0,52	1					0,33	0,55
	15:00	3,05	2,42	0,63	1					0,45	0,74
	16:00	3,25	2,60	0,65	1					0,59	0,86
	17:00	3,81	3,16	0,65	1					0,60	0,95
	18:00	4,46	3,81	0,65	1				1	0,45	0,95
	19:00	4,88	4,22	0,65	1				2	0,45	0,95
	20:00	4,79	4,14	0,65	1				2	0,45	0,95
	21:00	4,54	3,95	0,59	1				1	0,59	0,95
	22:00	4,11	3,56	0,55	1				1	0,53	0,95
	23:00	3,64	3,05	0,58	1					0,61	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	3,32	2,69	0,63	1					0,45	0,94
	01:00	3,11	2,46	0,65	1					0,60	0,79
	02:00	2,99	2,36	0,63	1					0,55	0,69
	03:00	2,90	2,32	0,58	1					0,45	0,59
	04:00	2,99	2,35	0,64	1					0,46	0,67
	05:00	3,12	2,48	0,64	1					0,65	0,80
	06:00	3,48	2,83	0,65	1					0,59	0,95
	07:00	3,68	3,03	0,64	1					0,65	0,95
	08:00	3,38	2,94	0,44	1					0,55	0,95
	09:00	3,23	2,88	0,34	1				2	0,45	0,04
	10:00	3,03	2,62	0,41	1					0,53	0,85
	11:00	3,02	2,57	0,44	1					0,55	0,89
	12:00	3,20	2,76	0,44	1					0,55	0,95
	13:00	3,06	2,62	0,44	1					0,55	0,90
	14:00	3,16	2,71	0,44	1					0,55	0,93
	15:00	3,42	2,98	0,44	1					0,55	0,95
	16:00	3,98	3,56	0,42	1					0,55	0,95
	17:00	4,39	4,10	0,29	1				1	0,55	0,95
	18:00	4,86	4,56	0,30	1				2	0,55	0,95
	19:00	5,07	4,93	0,14	1				2	0,55	0,95
	20:00	5,00	4,99	0,02	1				2	0,55	0,95
	21:00	4,80	4,78	0,02	1				2	0,55	0,95
	22:00	4,38	4,31	0,07	1				2	0,55	0,95
	23:00	3,91	3,70	0,21	1				1	0,55	0,95

Στο διάστημα 09:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	3,44	3,12	0,32	1					0,55	0,95
	01:00	3,20	2,95	0,25	1					0,55	0,94
	02:00	3,10	2,71	0,40	1					0,55	0,88
	03:00	2,95	2,43	0,52	1					0,55	0,73
	04:00	3,06	2,54	0,52	1					0,55	0,84
	05:00	3,18	2,70	0,48	1					0,55	0,93
	06:00	3,36	2,95	0,41	1					0,55	0,95
	07:00	3,55	3,29	0,26	1					0,55	0,95
	08:00	3,27	3,08	0,18	1					0,55	0,94
	09:00	3,01	2,88	0,13	1					0,55	0,80
	10:00	2,80	2,66	0,14	1					0,49	0,59
	11:00	2,62	2,48	0,14	1					0,32	0,41
	12:00	2,63	2,47	0,16	1					0,31	0,42
	13:00	2,59	2,36	0,23	1					0,27	0,37
	14:00	2,79	2,43	0,36	1					0,48	0,58
	15:00	3,11	2,94	0,18	1					0,55	0,85
	16:00	3,51	3,38	0,13	1					0,55	0,95
	17:00	3,92	3,81	0,11	1				1	0,55	0,95
	18:00	4,60	4,45	0,14	1				1	0,55	0,95
	19:00	4,87	4,76	0,11	1				2	0,55	0,95
	20:00	4,74	4,64	0,11	1				2	0,55	0,95
	21:00	4,57	4,47	0,10	1				2	0,55	0,95
	22:00	4,22	4,12	0,10	1				1	0,55	0,95
	23:00	3,75	3,64	0,11	1				1	0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	3,32	3,16	0,15	1					0,55	0,95
	01:00	3,07	2,86	0,21	1					0,55	0,95
	02:00	2,93	2,62	0,31	1					0,55	0,92
	03:00	2,86	2,44	0,42	1					0,55	0,86
	04:00	2,88	2,38	0,50	1					0,55	0,88
	05:00	2,99	2,45	0,54	1					0,55	0,94
	06:00	3,29	2,75	0,54	1					0,55	0,95
	07:00	3,40	2,86	0,54	1					0,55	0,95
	08:00	3,18	2,64	0,54	1					0,55	0,95
	09:00	2,82	2,28	0,54	1					0,55	0,82
	10:00	2,60	2,12	0,48	1					0,49	0,60
	11:00	2,40	2,11	0,30	1					0,30	0,40
	12:00	2,44	2,10	0,34	1					0,35	0,45
	13:00	2,53	2,11	0,42	1					0,43	0,53
	14:00	2,62	2,13	0,49	1					0,50	0,63
	15:00	2,93	2,39	0,54	1					0,55	0,88
	16:00	3,29	2,75	0,54	1					0,55	0,95
	17:00	3,68	3,13	0,54	1					0,55	0,95
	18:00	4,20	3,66	0,54	1					0,55	0,95
	19:00	4,51	3,97	0,54	1				1	0,55	0,95
	20:00	4,46	3,92	0,54	1				1	0,55	0,95
	21:00	4,19	3,65	0,54	1				1	0,55	0,95
	22:00	3,91	3,36	0,54	1					0,55	0,95
	23:00	3,55	3,01	0,54	1					0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	3,24	2,70	0,54	1					0,55	0,95
	01:00	2,94	2,40	0,54	1					0,55	0,92
	02:00	2,82	2,28	0,54	1					0,55	0,82
	03:00	2,78	2,24	0,54	1					0,55	0,76
	04:00	2,82	2,27	0,56	1					0,55	0,79
	05:00	2,90	2,36	0,54	1					0,55	0,90
	06:00	3,11	2,57	0,54	1					0,55	0,95
	07:00	3,18	2,64	0,54	1					0,55	0,95
	08:00	3,23	2,73	0,50	1					0,51	0,78
	09:00	3,06	2,69	0,37	1				2	0,38	0,00
	10:00	2,77	2,63	0,15	1					0,15	0,63
	11:00	2,49	2,39	0,09	1					0,10	0,59
	12:00	2,47	2,35	0,12	1				2	0,13	0,06
	13:00	2,62	2,34	0,29	1				1	0,30	0,48
	14:00	2,65	2,22	0,44	1					0,45	0,76
	15:00	2,54	2,14	0,40	1					0,41	0,63
	16:00	3,05	2,40	0,64	1					0,65	0,91
	17:00	3,55	2,94	0,60	1					0,65	0,95
	18:00	4,11	3,50	0,61	1					0,65	0,95
	19:00	4,30	3,75	0,54	1				1	0,65	0,95
	20:00	4,29	3,69	0,60	1				1	0,65	0,95
	21:00	4,13	3,62	0,52	1				1	0,65	0,95
	22:00	3,83	3,40	0,43	1					0,65	0,95
	23:00	3,46	3,05	0,41	1					0,65	0,95

Κατά το διάστημα 08:50 με 10:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Κατά το διάστημα 10:40 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη μονάδα G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	3,16	2,81	0,35	1					0,65	0,95
	01:00	2,94	2,69	0,25	1					0,65	0,93
	02:00	2,85	2,51	0,34	1					0,65	0,86
	03:00	2,80	2,48	0,33	1					0,65	0,82
	04:00	2,82	2,49	0,32	1					0,65	0,87
	05:00	2,88	2,36	0,51	1					0,65	0,89
	06:00	3,14	2,54	0,59	1					0,65	0,95
	07:00	3,07	2,57	0,50	1					0,65	0,95
	08:00	2,84	2,25	0,59	1					0,65	0,78
	09:00	2,73	2,16	0,57	1					0,61	0,63
	10:00	2,62	2,11	0,51	1					0,52	0,52
	11:00	2,49	2,11	0,38	1					0,38	0,39
	12:00	2,53	2,11	0,42	1					0,42	0,43
	13:00	2,61	2,11	0,50	1					0,50	0,51
	14:00	2,67	2,12	0,56	1					0,57	0,58
	15:00	2,75	2,13	0,62	1					0,63	0,65
	16:00	3,10	2,46	0,63	1					0,59	0,89
	17:00	3,63	3,10	0,54	1					0,55	0,95
	18:00	4,19	3,66	0,53	1					0,55	0,95
	19:00	4,38	3,85	0,53	1				1	0,55	0,95
	20:00	4,29	3,75	0,54	1				1	0,55	0,95
	21:00	4,01	3,49	0,52	1					0,55	0,95
	22:00	3,79	3,27	0,52	1					0,55	0,95
	23:00	3,46	2,95	0,51	1					0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	3,08	2,58	0,50	1					0,63	0,94
	01:00	2,95	2,56	0,39	1					0,65	0,84
	02:00	2,80	2,29	0,51	1					0,65	0,70
	03:00	2,80	2,18	0,62	1					0,57	0,61
	04:00	2,78	2,24	0,54	1					0,55	0,66
	05:00	2,85	2,30	0,55	1					0,52	0,71
	06:00	2,97	2,46	0,51	1					0,57	0,86
	07:00	3,06	2,54	0,52	1					0,65	0,91
	08:00	2,73	2,45	0,28	1					0,57	0,59
	09:00	2,52	2,28	0,23	1					0,34	0,34
	10:00	2,37	2,26	0,11	1					0,23	0,18
	11:00	2,35	2,25	0,10	1					0,24	0,23
	12:00	2,55	2,30	0,25	1					0,39	0,39
	13:00	2,60	2,31	0,29	1					0,50	0,51
	14:00	2,51	2,22	0,29	1					0,35	0,34
	15:00	2,57	2,23	0,34	1					0,42	0,41
	16:00	2,91	2,67	0,24	1					0,63	0,74
	17:00	3,33	3,14	0,19	1					0,65	0,95
	18:00	3,93	3,74	0,19	1					0,65	0,95
	19:00	4,32	4,07	0,25	1				1	0,65	0,95
	20:00	4,20	4,12	0,08	1				1	0,65	0,95
	21:00	3,97	3,95	0,02	1				1	0,65	0,95
	22:00	3,77	3,77	0,01	1				1	0,63	0,95
	23:00	3,40	3,40	0,00	1					0,58	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	3,07	3,06	0,00	1					0,65	0,91
	01:00	2,86	2,79	0,08	1					0,58	0,74
	02:00	2,78	2,67	0,11	1					0,63	0,65
	03:00	2,74	2,63	0,11	1					0,61	0,61
	04:00	2,74	2,57	0,18	1					0,61	0,61
	05:00	2,85	2,71	0,14	1					0,58	0,72
	06:00	2,99	2,90	0,10	1					0,65	0,86
	07:00	2,99	2,89	0,10	1					0,65	0,86
	08:00	2,79	2,74	0,05	1					0,61	0,65
	09:00	2,47	2,45	0,02	1				2	0,26	0,14
	10:00	2,39	2,37	0,03	1					0,27	0,24
	11:00	2,43	2,41	0,02	1					0,30	0,29
	12:00	2,42	2,38	0,03	1					0,29	0,29
	13:00	2,43	2,43	0,01	1					0,30	0,30
	14:00	2,50	2,50	0,00	1					0,36	0,36
	15:00	2,64	2,62	0,02	1					0,47	0,51
	16:00	2,96	2,94	0,02	1					0,55	0,82
	17:00	3,32	3,31	0,01	1					0,55	0,93
	18:00	3,93	3,93	0,00	1				1	0,55	0,94
	19:00	4,31	4,31	0,00	1				2	0,55	0,95
	20:00	4,24	4,24	0,00	1				1	0,55	0,95
	21:00	4,03	4,03	0,00	1				1	0,55	0,95
	22:00	3,72	3,71	0,01	1				1	0,55	0,95
	23:00	3,37	3,33	0,04	1					0,49	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 09:00 με 10:10 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	3,04	3,00	0,04	1					0,55	0,88
	01:00	2,87	2,83	0,04	1					0,55	0,74
	02:00	2,80	2,75	0,05	1					0,55	0,67
	03:00	2,76	2,72	0,04	1					0,55	0,62
	04:00	2,80	2,72	0,09	1					0,55	0,67
	05:00	2,92	2,81	0,11	1					0,55	0,79
	06:00	3,10	2,91	0,19	1					0,55	0,94
	07:00	3,21	2,95	0,26	1					0,63	0,95
	08:00	3,07	2,72	0,35	1					0,65	0,90
	09:00	2,93	2,40	0,54	1					0,65	0,80
	10:00	2,95	2,40	0,54	1					0,64	0,83
	11:00	2,94	2,38	0,56	1					0,64	0,81
	12:00	3,00	2,39	0,61	1					0,65	0,86
	13:00	3,20	2,59	0,62	1					0,65	0,94
	14:00	3,34	2,71	0,63	1					0,65	0,95
	15:00	3,48	2,83	0,64	1					0,65	0,95
	16:00	3,65	3,05	0,60	1					0,64	0,95
	17:00	4,00	3,38	0,63	1					0,65	0,95
	18:00	4,47	3,83	0,64	1				1	0,65	0,95
	19:00	4,60	4,00	0,60	1				1	0,65	0,95
	20:00	4,40	3,84	0,56	1				1	0,64	0,95
	21:00	4,18	3,58	0,60	1				1	0,65	0,95
	22:00	3,89	3,28	0,62	1					0,65	0,95
	23:00	3,39	2,80	0,60	1					0,65	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	3,10	2,54	0,56	1					0,59	0,93
	01:00	2,87	2,37	0,50	1					0,56	0,74
	02:00	2,81	2,29	0,52	1					0,54	0,68
	03:00	2,77	2,26	0,51	1					0,57	0,64
	04:00	2,80	2,25	0,55	1					0,57	0,67
	05:00	2,84	2,29	0,56	1					0,57	0,71
	06:00	2,99	2,43	0,55	1					0,57	0,86
	07:00	3,25	2,63	0,62	1					0,63	0,95
	08:00	3,05	2,41	0,64	1					0,65	0,90
	09:00	2,83	2,21	0,62	1					0,63	0,69
	10:00	2,66	2,20	0,46	1					0,47	0,50
	11:00	2,67	2,18	0,49	1					0,50	0,53
	12:00	2,76	2,15	0,61	1					0,62	0,63
	13:00	2,92	2,29	0,63	1					0,64	0,79
	14:00	2,94	2,30	0,64	1					0,65	0,81
	15:00	3,11	2,48	0,63	1					0,65	0,92
	16:00	3,34	2,71	0,63	1					0,65	0,95
	17:00	3,72	3,12	0,61	1					0,65	0,95
	18:00	4,24	3,64	0,60	1					0,65	0,95
	19:00	4,39	3,79	0,60	1				1	0,65	0,95
	20:00	4,26	3,64	0,62	1				1	0,65	0,95
	21:00	4,02	3,41	0,61	1					0,59	0,95
	22:00	3,70	3,07	0,63	1					0,65	0,95
	23:00	3,33	2,73	0,60	1					0,65	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	3,02	2,58	0,44	1					0,65	0,88
	01:00	2,82	2,39	0,43	1					0,65	0,70
	02:00	2,74	2,34	0,40	1					0,61	0,61
	03:00	2,67	2,34	0,33	1					0,54	0,54
	04:00	2,74	2,35	0,39	1					0,60	0,61
	05:00	2,87	2,44	0,43	1					0,65	0,73
	06:00	2,96	2,53	0,43	1					0,65	0,83
	07:00	3,04	2,44	0,59	1					0,65	0,89
	08:00	2,87	2,24	0,62	1					0,63	0,74
	09:00	2,89	2,31	0,58	1					0,59	0,75
	10:00	2,93	2,47	0,46	1				2	0,47	0,12
	11:00	3,06	2,44	0,62	1					0,62	0,84
	12:00	3,09	2,46	0,62	1					0,65	0,88
	13:00	3,06	2,44	0,62	1					0,65	0,90
	14:00	2,92	2,30	0,62	1					0,63	0,79
	15:00	2,87	2,30	0,56	1					0,64	0,73
	16:00	3,13	2,56	0,56	1					0,65	0,92
	17:00	3,47	2,86	0,61	1					0,65	0,95
	18:00	4,00	3,37	0,64	1					0,65	0,95
	19:00	4,37	3,73	0,63	1				1	0,63	0,95
	20:00	4,17	3,54	0,63	1				1	0,60	0,95
	21:00	3,90	3,33	0,57	1					0,64	0,95
	22:00	3,73	3,25	0,49	1					0,65	0,95
	23:00	3,34	2,83	0,51	1					0,65	0,95

Κατά το διάστημα 09:50 με 10:50 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100					
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	2,99	2,57	0,42	1					2,76	0,59	0,84	48%	353
	01:00	2,78	2,29	0,49	1					3,04	0,62	0,65	43%	321
	02:00	2,71	2,15	0,56	1					3,18	0,57	0,57	40%	304
	03:00	2,68	2,14	0,54	1					3,18	0,55	0,55	40%	303
	04:00	2,73	2,15	0,58	1					3,18	0,59	0,60	40%	304
	05:00	2,83	2,20	0,63	1					3,13	0,64	0,69	41%	310
	06:00	2,95	2,34	0,61	1					2,99	0,65	0,81	44%	327
	07:00	3,11	2,51	0,60	1					2,82	0,65	0,93	47%	346
	08:00	2,84	2,29	0,55	1					3,04	0,64	0,70	43%	321
	09:00	2,58	2,20	0,38	1					3,12	0,46	0,46	41%	310
	10:00	2,41	2,19	0,22	1					3,14	0,29	0,27	41%	309
	11:00	2,31	2,19	0,12	1					3,13	0,22	0,18	41%	309
	12:00	2,30	2,13	0,17	1					3,20	0,21	0,17	40%	301
	13:00	2,39	2,16	0,23	1					3,17	0,26	0,26	41%	305
	14:00	2,43	2,21	0,22	1					3,12	0,29	0,29	42%	311
	15:00	2,60	2,39	0,22	1					2,94	0,47	0,46	45%	332
	16:00	2,83	2,66	0,17	1					2,66	0,55	0,70	50%	365
	17:00	3,21	3,09	0,12	1					2,23	0,55	0,95	58%	415
	18:00	3,65	3,49	0,16	1					1,83	0,55	0,95	66%	461
	19:00	3,82	3,70	0,12	1					1,62	0,55	0,95	70%	485
	20:00	3,75	3,60	0,16	1					1,73	0,55	0,95	67%	473
	21:00	3,63	3,41	0,23	1					1,92	0,55	0,95	64%	451
	22:00	3,36	3,19	0,17	1					2,13	0,55	0,95	60%	426
	23:00	3,03	2,84	0,19	1					2,49	0,55	0,88	53%	386
		69,95 MWh									ΑΩΛ: 12,73		8.528 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100					
TE (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510					
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	2,83	2,58	0,25	1					2,75	0,55	0,70	48%	355
	01:00	2,69	2,53	0,16	1					2,80	0,53	0,57	48%	349
	02:00	2,63	2,33	0,30	1					2,99	0,50	0,50	44%	326
	03:00	2,57	2,26	0,31	1					3,06	0,44	0,44	43%	318
	04:00	2,60	2,30	0,30	1					3,03	0,47	0,47	43%	322
	05:00	2,71	2,39	0,31	1					2,93	0,54	0,58	45%	333
	06:00	2,72	2,39	0,33	1					2,94	0,55	0,59	45%	333
	07:00	2,66	2,28	0,38	1					3,05	0,52	0,53	43%	319
	08:00	2,51	2,17	0,33	1					3,15	0,38	0,38	41%	307
	09:00	2,33	2,14	0,19	1					3,18	0,20	0,19	40%	303
	10:00	2,26	2,13	0,14	1					3,20	0,14	0,13	40%	301
	11:00	2,20	2,09	0,11	1					3,24	0,11	0,07	39%	297
	12:00	2,28	2,14	0,14	1					3,19	0,16	0,15	40%	302
	13:00	2,47	2,31	0,16	1					3,02	0,34	0,34	43%	323
	14:00	2,42	2,26	0,16	1					3,07	0,29	0,29	42%	317
	15:00	2,43	2,29	0,13	1					3,03	0,30	0,30	43%	321
	16:00	2,76	2,57	0,19	1					2,76	0,50	0,62	48%	354
	17:00	3,10	2,91	0,19	1					2,42	0,55	0,91	55%	394
	18:00	3,51	3,31	0,20	1					2,02	0,55	0,95	62%	439
	19:00	3,69	3,52	0,16	1				1	2,90	0,55	0,95	55%	603
	20:00	3,54	3,48	0,07	1				1	2,95	0,64	0,95	54%	589
	21:00	3,40	3,33	0,07	1					2,00	0,65	0,95	62%	442
	22:00	3,18	2,95	0,23	1					2,38	0,65	0,94	55%	398
	23:00	2,93	2,57	0,36	1					2,76	0,65	0,79	48%	353
		66,43 MWh									ΑΩΛ: 11,31			8.700 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
TE (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	2,71	2,31	0,40	1					3,01	0,56	0,58	43%	324	
	01:00	2,60	2,15	0,45	1					3,17	0,47	0,48	40%	304	
	02:00	2,47	2,14	0,33	1					3,19	0,34	0,34	40%	302	
	03:00	2,44	2,14	0,30	1					3,19	0,31	0,31	40%	303	
	04:00	2,50	2,15	0,35	1					3,18	0,37	0,37	40%	304	
	05:00	2,53	2,20	0,33	1					3,13	0,39	0,39	41%	310	
	06:00	2,60	2,26	0,35	1					3,07	0,47	0,47	42%	317	
	07:00	2,53	2,17	0,37	1					3,16	0,40	0,40	41%	306	
	08:00	2,46	2,15	0,32	1					3,18	0,34	0,33	40%	304	
	09:00	2,43	2,31	0,12	1				1	4,12	0,13	0,17	36%	421	
	10:00	2,47	2,43	0,04	1				2	5,10	0,05	0,12	32%	503	
	11:00	2,39	2,15	0,24	1					3,18	0,21	0,26	40%	304	
	12:00	2,47	2,18	0,29	1					3,15	0,33	0,34	41%	307	
	13:00	2,69	2,38	0,32	1					2,95	0,47	0,55	45%	331	
	14:00	2,80	2,53	0,27	1					2,80	0,53	0,67	48%	349	
	15:00	2,86	2,56	0,30	1					2,77	0,55	0,72	48%	352	
	16:00	2,95	2,61	0,33	1					2,71	0,55	0,80	49%	359	
	17:00	3,25	3,01	0,23	1					2,31	0,55	0,95	57%	405	
	18:00	3,54	3,44	0,11	1					1,89	0,55	0,95	65%	454	
	19:00	3,70	3,68	0,02	1				1	2,75	0,55	0,94	57%	626	
	20:00	3,61	3,45	0,16	1					1,87	0,55	0,95	65%	456	
	21:00	3,43	3,41	0,02	1					1,92	0,55	0,94	64%	451	
	22:00	3,19	3,07	0,12	1					2,26	0,52	0,91	58%	412	
	23:00	2,96	2,93	0,03	1					2,39	0,55	0,81	55%	396	
		67,58 MWh									ΑΩΛ: 10,82		8.901 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Κατά το διάστημα 09:25 με 10:50 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	2,69	2,69	0,00	1					0,53	0,57
	01:00	2,58	2,56	0,01	1					0,44	0,44
	02:00	2,50	2,50	0,00	1					0,37	0,36
	03:00	2,47	2,47	0,00	1					0,33	0,33
	04:00	2,51	2,50	0,01	1					0,38	0,38
	05:00	2,60	2,58	0,02	1					0,47	0,47
	06:00	2,65	2,40	0,25	1					0,49	0,49
	07:00	2,78	2,30	0,49	1					0,55	0,65
	08:00	2,88	2,36	0,52	1					0,55	0,75
	09:00	2,65	2,17	0,49	1					0,50	0,53
	10:00	2,60	2,16	0,45	1					0,46	0,47
	11:00	2,42	2,13	0,28	1					0,29	0,30
	12:00	2,64	2,23	0,41	1					0,41	0,51
	13:00	2,47	2,14	0,33	1					0,34	0,34
	14:00	2,45	2,13	0,32	1					0,33	0,33
	15:00	2,53	2,15	0,38	1					0,38	0,39
	16:00	2,83	2,30	0,53	1					0,53	0,69
	17:00	3,19	2,65	0,55	1					0,55	0,94
	18:00	3,66	3,12	0,55	1					0,55	0,95
	19:00	3,83	3,22	0,61	1					0,62	0,95
	20:00	3,77	3,14	0,63	1					0,65	0,95
	21:00	3,58	2,95	0,64	1					0,65	0,95
	22:00	3,33	2,69	0,64	1					0,65	0,95
	23:00	2,98	2,34	0,64	1					0,65	0,84

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	2,73	2,16	0,57	1					0,60	0,60
	01:00	2,59	2,14	0,45	1					0,45	0,46
	02:00	2,53	2,15	0,39	1					0,40	0,40
	03:00	2,49	2,14	0,34	1					0,35	0,36
	04:00	2,52	2,14	0,38	1					0,39	0,39
	05:00	2,66	2,15	0,50	1					0,51	0,52
	06:00	2,79	2,16	0,63	1					0,64	0,66
	07:00	2,81	2,20	0,61	1					0,64	0,69
	08:00	2,59	2,13	0,46	1					0,47	0,47
	09:00	2,45	2,13	0,32	1					0,32	0,32
	10:00	2,34	2,11	0,23	1					0,23	0,20
	11:00	2,32	2,10	0,22	1					0,22	0,19
	12:00	2,31	2,05	0,26	1					0,20	0,18
	13:00	2,45	2,24	0,21	1					0,31	0,31
	14:00	2,45	2,23	0,22	1					0,32	0,32
	15:00	2,59	2,23	0,36	1					0,46	0,47
	16:00	2,76	2,27	0,49	1					0,59	0,62
	17:00	3,22	2,68	0,54	1					0,65	0,91
	18:00	3,68	3,10	0,58	1					0,65	0,95
	19:00	4,05	3,42	0,63	1					0,65	0,95
	20:00	3,89	3,26	0,63	1					0,65	0,95
	21:00	3,70	3,07	0,62	1					0,65	0,95
	22:00	3,43	2,81	0,62	1					0,65	0,95
	23:00	3,08	2,45	0,63	1					0,65	0,92

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	2,81	2,21	0,60	1					0,64	0,68
	01:00	2,68	2,14	0,55	1					0,56	0,55
	02:00	2,61	2,14	0,47	1					0,47	0,48
	03:00	2,59	2,14	0,45	1					0,46	0,46
	04:00	2,63	2,14	0,49	1					0,50	0,49
	05:00	2,74	2,16	0,58	1					0,58	0,61
	06:00	2,88	2,23	0,64	1					0,65	0,75
	07:00	3,00	2,37	0,63	1					0,64	0,87
	08:00	3,17	2,88	0,29	1				3	0,31	0,11
	09:00	3,48	2,88	0,60	1					0,54	0,94
	10:00	3,49	2,85	0,64	1					0,65	0,95
	11:00	3,51	2,96	0,55	1					0,56	0,95
	12:00	3,47	3,06	0,41	1					0,40	0,95
	13:00	3,67	3,27	0,40	1					0,40	0,95
	14:00	3,71	3,32	0,39	1					0,40	0,95
	15:00	3,91	3,52	0,39	1					0,39	0,95
	16:00	4,25	3,85	0,39	1				1	0,40	0,95
	17:00	4,57	4,17	0,40	1				1	0,39	0,95
	18:00	5,02	4,63	0,40	1				2	0,40	0,95
	19:00	5,19	4,79	0,40	1				2	0,40	0,95
	20:00	5,03	4,63	0,40	1				2	0,40	0,95
	21:00	4,69	4,31	0,39	1				2	0,34	0,95
	22:00	4,23	3,80	0,43	1				1	0,36	0,95
	23:00	3,83	3,18	0,65	1					0,60	0,95

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	3,42	2,78	0,64	1					0,65	0,95
	01:00	3,20	2,55	0,65	1					0,65	0,95
	02:00	3,03	2,39	0,64	1					0,53	0,90
	03:00	2,97	2,32	0,65	1					0,59	0,84
	04:00	3,00	2,36	0,64	1					0,64	0,87
	05:00	3,18	2,53	0,65	1					0,65	0,95
	06:00	3,41	2,76	0,65	1					0,64	0,95
	07:00	3,54	2,90	0,64	1					0,65	0,95
	08:00	3,35	2,71	0,64	1					0,65	0,95
	09:00	3,28	2,64	0,64	1					0,65	0,89
	10:00	3,20	2,56	0,63	1					0,65	0,95
	11:00	3,08	2,44	0,64	1					0,65	0,92
	12:00	3,10	2,46	0,64	1					0,65	0,92
	13:00	3,20	2,57	0,64	1					0,65	0,95
	14:00	3,20	2,57	0,63	1					0,65	0,95
	15:00	3,55	2,91	0,64	1					0,65	0,95
	16:00	3,91	3,26	0,64	1					0,65	0,95
	17:00	4,38	3,74	0,63	1				1	0,65	0,95
	18:00	5,02	4,39	0,63	1				2	0,65	0,95
	19:00	5,22	4,58	0,64	1				2	0,65	0,95
	20:00	5,12	4,53	0,58	1				2	0,65	0,95
	21:00	4,82	4,22	0,60	1				2	0,65	0,95
	22:00	4,37	3,85	0,52	1				1	0,65	0,95
	23:00	3,89	3,29	0,60	1					0,65	0,95

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	3,51	3,05	0,46	1					0,65	0,95
	01:00	3,21	2,64	0,57	1					0,59	0,95
	02:00	3,05	2,44	0,61	1					0,64	0,92
	03:00	2,99	2,34	0,64	1					0,65	0,86
	04:00	3,04	2,40	0,64	1					0,65	0,90
	05:00	3,18	2,56	0,62	1					0,65	0,94
	06:00	3,40	2,80	0,60	1					0,65	0,95
	07:00	3,59	2,95	0,64	1					0,65	0,95
	08:00	3,49	2,86	0,64	1					0,65	0,95
	09:00	3,36	2,71	0,65	1					0,65	0,95
	10:00	3,20	2,56	0,64	1					0,65	0,95
	11:00	3,16	2,52	0,64	1					0,65	0,95
	12:00	3,21	2,57	0,64	1					0,65	0,95
	13:00	3,38	2,73	0,64	1					0,65	0,95
	14:00	3,79	3,15	0,64	1					0,65	0,95
	15:00	3,98	3,34	0,64	1					0,65	0,95
	16:00	4,09	3,45	0,64	1					0,65	0,95
	17:00	4,56	3,92	0,64	1				1	0,65	0,95
	18:00	5,03	4,39	0,64	1				1	0,65	0,95
	19:00	5,27	4,64	0,63	1				2	0,65	0,95
	20:00	5,00	4,36	0,64	1				2	0,65	0,95
	21:00	4,76	4,16	0,60	1				1	0,65	0,95
	22:00	4,36	3,78	0,58	1				1	0,65	0,95
	23:00	3,96	3,42	0,54	1					0,65	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	3,56	3,06	0,50	1					0,65	0,95
	01:00	3,29	2,89	0,40	1					0,65	0,95
	02:00	3,12	2,54	0,58	1					0,65	0,95
	03:00	3,06	2,43	0,62	1					0,65	0,92
	04:00	3,07	2,48	0,58	1					0,65	0,93
	05:00	3,21	2,59	0,62	1					0,65	0,95
	06:00	3,30	2,67	0,63	1					0,65	0,95
	07:00	3,25	2,67	0,57	1					0,65	0,95
	08:00	3,24	2,70	0,54	1					0,65	0,95
	09:00	3,03	2,77	0,26	1				1	0,33	0,52
	10:00	2,87	2,61	0,27	1				2	0,37	0,32
	11:00	2,69	2,22	0,48	1					0,55	0,57
	12:00	2,79	2,23	0,56	1					0,60	0,65
	13:00	2,87	2,25	0,63	1					0,65	0,74
	14:00	2,88	2,26	0,63	1					0,65	0,75
	15:00	2,96	2,35	0,61	1					0,65	0,82
	16:00	3,29	2,66	0,62	1					0,65	0,95
	17:00	3,78	3,16	0,62	1					0,65	0,95
	18:00	4,50	3,99	0,51	1				1	0,65	0,95
	19:00	4,89	4,40	0,49	1				2	0,65	0,95
	20:00	4,76	4,53	0,23	1				2	0,65	0,95
	21:00	4,53	4,42	0,11	1				2	0,65	0,95
	22:00	4,21	4,12	0,09	1				1	0,65	0,95
	23:00	3,79	3,74	0,06	1				1	0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 09:35 με 10:45, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	3,44	3,41	0,03	1					0,45	0,95
	01:00	3,22	3,15	0,07	1					0,45	0,95
	02:00	3,09	3,04	0,05	1					0,45	0,94
	03:00	3,02	3,01	0,01	1					0,45	0,89
	04:00	3,05	3,05	0,00	1					0,45	0,92
	05:00	3,14	3,13	0,01	1					0,45	0,94
	06:00	3,15	3,15	0,00	1					0,45	0,95
	07:00	3,07	3,07	0,00	1					0,61	0,93
	08:00	2,95	2,94	0,01	1					0,65	0,82
	09:00	2,68	2,64	0,04	1					0,55	0,56
	10:00	2,61	2,56	0,05	1					0,47	0,47
	11:00	2,67	2,58	0,09	1					0,54	0,54
	12:00	2,60	2,47	0,13	1					0,48	0,47
	13:00	2,65	2,43	0,21	1					0,52	0,52
	14:00	2,65	2,44	0,22	1					0,52	0,52
	15:00	2,78	2,62	0,16	1					0,62	0,64
	16:00	3,13	2,96	0,17	1					0,65	0,93
	17:00	3,63	3,50	0,13	1					0,65	0,95
	18:00	4,20	4,13	0,08	1				1	0,65	0,95
	19:00	4,74	4,69	0,04	1				2	0,66	0,95
	20:00	4,56	4,55	0,01	1				2	0,69	0,95
	21:00	4,43	4,40	0,03	1				1	0,65	0,95
	22:00	4,09	4,07	0,02	1				1	0,65	0,95
	23:00	3,66	3,62	0,04	1					0,65	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	3,42	3,35	0,08	1					0,65	0,94
	01:00	3,20	3,01	0,19	1					0,65	0,94
	02:00	3,07	2,79	0,28	1					0,64	0,92
	03:00	3,01	2,77	0,24	1					0,65	0,86
	04:00	3,04	2,96	0,08	1					0,65	0,88
	05:00	3,20	3,05	0,15	1					0,65	0,90
	06:00	3,29	3,09	0,20	1					0,65	0,95
	07:00	3,41	3,21	0,20	1					0,65	0,94
	08:00	3,32	3,08	0,24	1					0,65	0,92
	09:00	3,13	2,96	0,16	1					0,65	0,90
	10:00	2,80	2,55	0,25	1					0,62	0,67
	11:00	2,84	2,51	0,33	1					0,64	0,75
	12:00	2,87	2,53	0,33	1					0,65	0,78
	13:00	2,85	2,55	0,30	1					0,64	0,74
	14:00	2,96	2,61	0,35	1					0,65	0,81
	15:00	3,22	3,04	0,18	1					0,65	0,95
	16:00	3,46	3,33	0,14	1					0,65	0,95
	17:00	3,70	3,50	0,21	1					0,66	0,95
	18:00	4,21	4,08	0,14	1				1	0,67	0,95
	19:00	4,55	4,41	0,14	1				1	0,53	0,95
	20:00	4,52	4,35	0,16	1				1	0,60	0,95
	21:00	4,27	4,15	0,11	1				1	0,65	0,95
	22:00	4,02	3,86	0,16	1				1	0,60	0,95
	23:00	3,54	3,30	0,24	1					0,60	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	3,24	3,07	0,17	1					0,65	0,94
	01:00	2,97	2,77	0,20	1					0,65	0,84
	02:00	2,86	2,51	0,35	1					0,58	0,73
	03:00	2,80	2,41	0,39	1					0,48	0,66
	04:00	2,79	2,40	0,39	1					0,64	0,66
	05:00	2,95	2,63	0,32	1					0,65	0,81
	06:00	3,03	2,65	0,39	1					0,65	0,89
	07:00	3,33	3,00	0,33	1					0,65	0,95
	08:00	3,58	3,34	0,24	1				1	0,51	0,83
	09:00	3,53	3,53	0,01	1				3	0,01	0,11
	10:00	3,29	3,21	0,08	1					0,51	0,95
	11:00	2,93	2,81	0,12	1					0,48	0,79
	12:00	2,64	2,46	0,18	1					0,41	0,51
	13:00	2,76	2,62	0,14	1					0,58	0,62
	14:00	2,85	2,77	0,08	1					0,53	0,72
	15:00	3,02	2,97	0,05	1					0,45	0,87
	16:00	3,33	3,30	0,03	1					0,45	0,95
	17:00	3,51	3,45	0,07	1					0,50	0,95
	18:00	3,90	3,74	0,16	1				1	0,65	0,95
	19:00	4,23	4,02	0,20	1				1	0,65	0,95
	20:00	4,14	3,94	0,20	1				1	0,65	0,95
	21:00	4,03	3,77	0,25	1				1	0,65	0,95
	22:00	3,68	3,51	0,18	1					0,65	0,95
	23:00	3,36	3,10	0,26	1					0,63	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 08:40 με 10:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	3,12	3,04	0,08	1					0,49	0,95
	01:00	2,92	2,92	0,00	1					0,65	0,79
	02:00	2,82	2,82	0,00	1					0,64	0,68
	03:00	2,75	2,74	0,01	1					0,62	0,62
	04:00	2,77	2,58	0,19	1					0,46	0,64
	05:00	2,88	2,55	0,33	1					0,45	0,74
	06:00	2,96	2,58	0,38	1					0,50	0,83
	07:00	3,15	2,73	0,41	1					0,65	0,95
	08:00	3,24	2,96	0,29	1					0,56	0,95
	09:00	3,02	2,80	0,21	1					0,62	0,89
	10:00	2,99	2,71	0,28	1					0,64	0,86
	11:00	2,90	2,63	0,26	1					0,48	0,77
	12:00	2,67	2,40	0,28	1					0,45	0,54
	13:00	2,55	2,22	0,33	1					0,41	0,42
	14:00	2,89	2,51	0,38	1					0,44	0,76
	15:00	3,12	2,71	0,41	1					0,55	0,95
	16:00	3,36	2,96	0,40	1					0,55	0,95
	17:00	3,57	3,13	0,44	1					0,55	0,95
	18:00	3,77	3,33	0,43	1					0,55	0,95
	19:00	3,70	3,27	0,44	1					0,55	0,95
	20:00	3,76	3,32	0,44	1					0,55	0,95
	21:00	3,81	3,37	0,44	1					0,55	0,95
	22:00	3,65	3,20	0,44	1					0,55	0,95
	23:00	3,24	2,80	0,44	1					0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	3,00	2,56	0,44	1					0,67	0,87
	01:00	2,78	2,33	0,44	1					0,44	0,64
	02:00	2,66	2,22	0,44	1					0,33	0,53
	03:00	2,63	2,19	0,44	1					0,30	0,50
	04:00	2,67	2,23	0,44	1					0,34	0,54
	05:00	2,83	2,39	0,44	1					0,50	0,70
	06:00	2,89	2,45	0,44	1					0,56	0,76
	07:00	2,98	2,54	0,44	1					0,45	0,85
	08:00	2,84	2,40	0,44	1					0,45	0,71
	09:00	2,91	2,47	0,44	1					0,45	0,78
	10:00	2,58	2,23	0,35	1					0,36	0,45
	11:00	2,82	2,42	0,41	1					0,41	0,69
	12:00	2,80	2,38	0,42	1					0,44	0,67
	13:00	2,60	2,25	0,34	1					0,47	0,46
	14:00	2,62	2,35	0,27	1					0,51	0,49
	15:00	2,59	2,15	0,44	1					0,45	0,46
	16:00	2,99	2,46	0,54	1					0,48	0,86
	17:00	3,38	2,84	0,54	1					0,51	0,95
	18:00	3,78	3,25	0,53	1					0,55	0,95
	19:00	4,12	3,58	0,54	1				1	0,55	0,95
	20:00	3,97	3,45	0,53	1					0,55	0,95
	21:00	3,80	3,27	0,53	1					0,55	0,95
	22:00	3,52	2,97	0,54	1					0,52	0,95
	23:00	3,22	2,66	0,55	1					0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωραίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	2,91	2,39	0,52	1					0,52	0,79
	01:00	2,80	2,26	0,54	1					0,51	0,67
	02:00	2,66	2,12	0,54	1					0,45	0,53
	03:00	2,62	2,49	0,14	1					0,48	0,49
	04:00	2,61	2,23	0,38	1					0,48	0,47
	05:00	2,79	2,26	0,54	1					0,51	0,66
	06:00	2,89	2,68	0,21	1				1	0,31	0,51
	07:00	3,08	3,06	0,02	1				2	0,12	0,28
	08:00	2,85	2,33	0,52	1					0,55	0,72
	09:00	2,62	2,14	0,48	1					0,49	0,50
	10:00	2,46	2,13	0,32	1					0,32	0,33
	11:00	2,43	2,16	0,27	1					0,21	0,30
	12:00	2,48	2,48	0,00	1					0,01	0,23
	13:00	2,67	2,67	0,00	1					0,07	0,20
	14:00	2,68	2,68	0,00	1	1				0,10	0,00
	15:00	2,82	2,82	0,00	1	1				0,04	0,00
	16:00	3,37	3,37	0,00	1	1				0,04	0,00
	17:00	3,53	3,53	0,00	1	1				0,10	0,00
	18:00	4,01	4,01	0,00	1	1				0,10	0,00
	19:00	4,17	4,03	0,14		1				0,25	0,33
	20:00	3,95	3,75	0,20		1				0,31	0,95
	21:00	3,74	3,34	0,40		1				0,45	0,95
	22:00	3,43	3,01	0,41		1				0,54	0,95
	23:00	3,18	3,01	0,17		1				0,31	0,46

Κατά το διάστημα 06:40 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	2,90	2,88	0,02	1					0,54	0,78
	01:00	2,70	2,70	0,00	1					0,45	0,57
	02:00	2,64	2,64	0,00	1					0,48	0,50
	03:00	2,58	2,58	0,00	1					0,45	0,45
	04:00	2,60	2,57	0,03	1					0,47	0,47
	05:00	2,70	2,70	0,00	1					0,54	0,57
	06:00	2,72	2,72	0,00	1					0,55	0,59
	07:00	2,68	2,67	0,01	1					0,35	0,33
	08:00	2,70	2,67	0,02		1				0,51	0,56
	09:00	2,55	2,30	0,24		1				0,40	0,41
	10:00	2,52	2,23	0,29		1				0,39	0,39
	11:00	2,55	2,23	0,32		1				0,37	0,32
	12:00	2,70	2,28	0,41		1				0,43	0,57
	13:00	2,73	2,24	0,49		1				0,52	0,61
	14:00	2,80	2,32	0,49		1				0,60	0,67
	15:00	2,92	2,42	0,50		1				0,65	0,79
	16:00	3,19	2,77	0,42		1				0,55	0,92
	17:00	3,52	3,15	0,37		1				0,63	0,95
	18:00	3,92	3,83	0,08		1			1	0,65	0,95
	19:00	4,08	4,00	0,08		1			1	0,57	0,95
	20:00	3,94	3,94	0,00		1			1	0,52	0,95
	21:00	3,71	3,71	0,00		1			1	0,48	0,95
	22:00	3,43	3,32	0,11		1				0,45	0,95
	23:00	3,14	3,11	0,03		1				0,45	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	2,97	2,97	0,00		1				0,46	0,84
	01:00	2,77	2,75	0,02		1				0,55	0,64
	02:00	2,82	2,79	0,03		1				0,54	0,68
	03:00	3,82	0,00	0,03		1				0,53	0,95
	04:00	2,61	2,53	0,09		1				0,48	0,48
	05:00	2,71	2,57	0,14		1				0,45	0,58
	06:00	2,88	2,79	0,09		1				0,51	0,75
	07:00	2,85	2,84	0,01		1				0,55	0,72
	08:00	2,74	2,71	0,03		1				0,54	0,61
	09:00	2,69	2,55	0,14		1				0,52	0,56
	10:00	2,55	2,39	0,16		1				0,42	0,42
	11:00	2,54	2,39	0,15		1				0,40	0,41
	12:00	2,73	2,52	0,21		1				0,52	0,60
	13:00	2,69	2,56	0,13		1				0,49	0,56
	14:00	2,89	2,77	0,12		1				0,55	0,76
	15:00	2,79	2,56	0,23		1				0,54	0,66
	16:00	2,94	2,75	0,20		1				0,50	0,81
	17:00	3,11	2,88	0,22		1				0,49	0,95
	18:00	3,18	3,01	0,18		1				0,50	0,95
	19:00	3,64	3,57	0,07		1				0,45	0,95
	20:00	3,96	3,83	0,13		1			1	0,45	0,95
	21:00	3,83	3,66	0,17		1			1	0,50	0,95
	22:00	3,53	3,40	0,13		1				0,55	0,89
	23:00	3,22	3,01	0,21		1				0,52	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	2,96	2,71	0,25		1				0,52	0,83
	01:00	2,76	2,30	0,46		1				0,55	0,63
	02:00	2,62	2,15	0,47		1				0,49	0,49
	03:00	2,58	2,16	0,42		1				0,44	0,44
	04:00	2,60	2,14	0,46		1				0,47	0,47
	05:00	2,73	2,21	0,52		1				0,54	0,59
	06:00	3,04	2,53	0,51		1				0,53	0,78
	07:00	3,25	3,15	0,10		1				0,10	0,00
	08:00	3,39	2,93	0,46	1	1				0,44	0,89
	09:00	3,41	2,87	0,54	1	1				0,50	0,95
	10:00	3,54	3,12	0,42		1				0,40	0,71
	11:00	3,82	3,28	0,53		1				0,55	0,95
	12:00	3,92	3,39	0,53		1				0,55	0,95
	13:00	3,54	2,99	0,54		1				0,52	0,95
	14:00	3,23	2,70	0,53		1				0,52	0,94
	15:00	3,12	2,58	0,54		1				0,46	0,93
	16:00	3,17	2,64	0,53		1				0,52	0,94
	17:00	3,33	2,81	0,53		1				0,55	0,95
	18:00	3,71	3,17	0,53		1				0,55	0,95
	19:00	4,25	3,72	0,53		1			1	0,49	0,95
	20:00	4,39	3,84	0,54		1			1	0,53	0,95
	21:00	4,14	3,59	0,55		1			1	0,45	0,95
	22:00	3,70	3,16	0,55		1				0,45	0,95
	23:00	3,29	2,75	0,54		1				0,48	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα. Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	3,05	2,50	0,55		1				0,48	0,90
	01:00	2,86	2,43	0,43		1				0,55	0,73
	02:00	2,74	2,52	0,22		1				0,55	0,61
	03:00	2,71	2,39	0,32		1				0,53	0,58
	04:00	2,66	2,28	0,38		1				0,52	0,53
	05:00	2,71	2,52	0,19		1				0,54	0,58
	06:00	2,96	2,73	0,23		1				0,55	0,83
	07:00	3,09	2,81	0,28		1				0,55	0,91
	08:00	3,21	2,92	0,28		1				0,55	0,95
	09:00	3,10	2,77	0,33		1				0,52	0,91
	10:00	3,04	2,59	0,44		1				0,55	0,90
	11:00	3,01	2,56	0,44		1				0,55	0,85
	12:00	3,15	2,69	0,47		1				0,55	0,91
	13:00	3,05	2,57	0,48		1				0,55	0,85
	14:00	3,07	2,67	0,40		1				0,52	0,89
	15:00	2,89	2,54	0,35		1				0,52	0,75
	16:00	3,07	2,79	0,28		1				0,54	0,91
	17:00	3,27	2,94	0,33		1				0,48	0,94
	18:00	3,60	3,31	0,29		1				0,55	0,95
	19:00	4,07	3,74	0,33		1			1	0,53	0,95
	20:00	4,28	4,12	0,16		1			1	0,45	0,95
	21:00	4,05	3,80	0,25		1			1	0,55	0,95
	22:00	3,64	3,53	0,11		1				0,55	0,95
	23:00	3,31	3,18	0,13		1				0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	3,04	3,03	0,01		1				0,52	0,89
	01:00	2,86	2,86	0,00		1				0,55	0,73
	02:00	2,71	2,71	0,00		1				0,53	0,59
	03:00	2,64	2,54	0,09		1				0,50	0,51
	04:00	2,72	2,37	0,35		1				0,52	0,58
	05:00	2,71	2,62	0,10		1				0,51	0,59
	06:00	2,91	2,75	0,16		1				0,55	0,77
	07:00	3,19	3,05	0,14		1				0,52	0,91
	08:00	3,21	3,09	0,12		1				0,55	0,91
	09:00	2,85	2,65	0,20		1				0,55	0,72
	10:00	2,77	2,38	0,40		1				0,52	0,64
	11:00	2,70	2,36	0,34		1				0,53	0,58
	12:00	2,75	2,31	0,45		1				0,53	0,63
	13:00	3,03	2,61	0,42		1				0,55	0,77
	14:00	3,74	3,41	0,33		1				0,55	0,95
	15:00	3,40	3,39	0,02		1				0,47	0,93
	16:00	2,98	2,80	0,18		1				0,48	0,86
	17:00	3,13	2,98	0,15		1				0,52	0,93
	18:00	3,44	3,26	0,18		1				0,55	0,95
	19:00	3,93	3,59	0,34		1			1	0,52	0,95
	20:00	4,25	3,93	0,32		1			1	0,52	0,95
	21:00	4,06	3,63	0,43		1			1	0,55	0,95
	22:00	3,75	3,31	0,44		1				0,55	0,95
	23:00	3,37	2,99	0,38		1				0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	3,08	2,70	0,38		1				0,54	0,91
	01:00	2,88	2,50	0,38		1				0,50	0,75
	02:00	2,80	2,38	0,42		1				0,55	0,66
	03:00	2,78	2,44	0,35		1				0,54	0,65
	04:00	2,75	2,47	0,28		1				0,45	0,61
	05:00	2,85	2,41	0,43		1				0,45	0,71
	06:00	3,09	2,62	0,48	1	1				0,48	0,78
	07:00	3,31	3,01	0,30	1	1				0,31	0,00
	08:00	3,18	2,80	0,38		1				0,54	0,90
	09:00	3,13	2,69	0,45		1				0,49	0,91
	10:00	2,83	2,36	0,47		1				0,48	0,69
	11:00	2,76	2,25	0,51		1				0,50	0,63
	12:00	2,77	2,25	0,52		1				0,52	0,64
	13:00	2,90	2,37	0,53		1				0,51	0,76
	14:00	3,08	2,55	0,54		1				0,51	0,90
	15:00	2,87	2,34	0,53		1				0,45	0,76
	16:00	2,96	2,42	0,54		1				0,54	0,83
	17:00	3,18	2,64	0,54		1				0,55	0,94
	18:00	3,53	3,01	0,53		1				0,55	0,95
	19:00	4,02	3,49	0,53		1				0,52	0,95
	20:00	4,30	3,78	0,52		1			1	0,55	0,95
	21:00	4,07	3,52	0,54		1			1	0,52	0,95
	22:00	3,74	3,19	0,55		1				0,55	0,95
	23:00	3,34	2,80	0,55		1				0,49	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα. Στο διάστημα 06:30 με 07:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	3,06	2,52	0,54		1				0,48	0,91
	01:00	2,89	2,35	0,53		1				0,53	0,76
	02:00	2,79	2,25	0,54		1				0,50	0,65
	03:00	2,76	2,23	0,53		1				0,45	0,63
	04:00	2,72	2,21	0,51		1				0,45	0,59
	05:00	2,86	2,34	0,53		1				0,45	0,73
	06:00	3,17	2,64	0,53		1				0,51	0,94
	07:00	3,38	2,87	0,50		1				0,53	0,95
	08:00	3,45	2,93	0,53		1				0,55	0,95
	09:00	3,35	2,82	0,53		1				0,55	0,95
	10:00	3,18	2,71	0,47		1				0,55	0,95
	11:00	3,02	2,55	0,47		1				0,55	0,88
	12:00	2,97	2,45	0,52		1				0,55	0,83
	13:00	2,96	2,44	0,52		1				0,46	0,82
	14:00	3,00	2,52	0,48		1				0,48	0,85
	15:00	2,82	2,32	0,50		1				0,55	0,70
	16:00	2,83	2,34	0,49		1				0,55	0,70
	17:00	3,08	2,56	0,52		1				0,55	0,92
	18:00	3,44	2,94	0,51		1				0,55	0,95
	19:00	3,79	3,32	0,46		1				0,51	0,95
	20:00	4,23	3,82	0,41		1			1	0,45	0,95
	21:00	4,07	3,83	0,25		1			1	0,51	0,95
	22:00	3,67	3,55	0,12		1			1	0,48	0,95
	23:00	3,35	3,25	0,10		1				0,49	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	3,15	3,14	0,01		1				0,55	0,94
	01:00	2,95	2,95	0,00		1				0,55	0,82
	02:00	2,86	2,86	0,00		1				0,55	0,73
	03:00	2,78	2,75	0,03		1				0,52	0,65
	04:00	2,75	2,73	0,02		1				0,55	0,62
	05:00	2,81	2,79	0,02		1				0,52	0,67
	06:00	3,04	3,02	0,01		1				0,55	0,89
	07:00	3,12	3,11	0,01		1				0,55	0,93
	08:00	3,13	3,10	0,03		1				0,55	0,94
	09:00	2,97	2,94	0,02		1				0,55	0,83
	10:00	2,83	2,80	0,03		1				0,55	0,69
	11:00	2,74	2,68	0,05		1				0,54	0,61
	12:00	2,84	2,69	0,15		1				0,54	0,72
	13:00	3,15	2,94	0,21		1				0,55	0,93
	14:00	3,22	2,95	0,27		1				0,52	0,94
	15:00	3,17	2,80	0,36		1				0,55	0,94
	16:00	3,02	2,60	0,42		1				0,48	0,87
	17:00	3,07	2,62	0,45		1				0,46	0,91
	18:00	3,47	3,14	0,33		1				0,55	0,95
	19:00	3,85	3,69	0,16		1				0,52	0,95
	20:00	4,25	4,14	0,12		1			1	0,45	0,95
	21:00	4,10	4,01	0,09		1			1	0,48	0,95
	22:00	3,73	3,57	0,16		1				0,48	0,95
	23:00	3,43	3,27	0,16		1				0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	3,11	3,01	0,10		1				0,55	0,92
	01:00	2,93	2,85	0,08		1				0,52	0,80
	02:00	2,83	2,73	0,09		1				0,50	0,70
	03:00	2,76	2,64	0,12		1				0,55	0,63
	04:00	2,77	2,69	0,09		1				0,55	0,64
	05:00	2,88	2,87	0,01		1				0,55	0,75
	06:00	3,09	3,08	0,00		1				0,50	0,79
	07:00	3,19	3,19	0,00	1	1				0,14	0,11
	08:00	3,16	3,16	0,00		1				0,55	0,93
	09:00	3,39	3,39	0,00		1				0,55	0,95
	10:00	2,98	2,98	0,00		1				0,50	0,85
	11:00	2,83	2,82	0,01		1				0,54	0,70
	12:00	2,85	2,79	0,06		1				0,55	0,72
	13:00	2,83	2,72	0,11		1				0,55	0,71
	14:00	2,69	2,54	0,15		1				0,52	0,56
	15:00	2,68	2,53	0,14		1				0,52	0,54
	16:00	2,74	2,60	0,14		1				0,55	0,61
	17:00	3,05	2,97	0,08		1				0,55	0,84
	18:00	3,46	3,38	0,08		1				0,55	0,94
	19:00	3,86	3,73	0,12		1			1	0,55	0,95
	20:00	4,12	4,04	0,08		1			1	0,55	0,95
	21:00	3,99	3,72	0,27		1				0,55	0,95
	22:00	3,60	3,32	0,29		1				0,45	0,95
	23:00	3,30	3,12	0,17		1				0,45	0,94

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	3,04	2,90	0,15		1				0,51	0,89
	01:00	2,92	2,65	0,27		1				0,45	0,79
	02:00	2,78	2,69	0,10		1				0,45	0,65
	03:00	2,75	2,72	0,03		1				0,49	0,62
	04:00	2,71	2,71	0,00		1				0,53	0,58
	05:00	2,87	2,87	0,00		1				0,54	0,73
	06:00	3,11	3,11	0,00		1				0,55	0,94
	07:00	3,26	3,26	0,00		1				0,49	0,95
	08:00	3,15	3,13	0,01		1				0,49	0,93
	09:00	3,06	2,81	0,25		1				0,52	0,91
	10:00	2,87	2,64	0,23		1				0,55	0,74
	11:00	2,79	2,57	0,22		1				0,49	0,65
	12:00	2,92	2,68	0,24		1				0,49	0,79
	13:00	2,88	2,62	0,26		1				0,55	0,75
	14:00	2,95	2,76	0,19		1				0,55	0,79
	15:00	3,00	2,87	0,13		1				0,55	0,84
	16:00	3,05	2,99	0,07		1				0,55	0,90
	17:00	3,34	3,25	0,09		1				0,55	0,94
	18:00	3,66	3,59	0,07		1				0,55	0,95
	19:00	4,06	3,98	0,08		1			1	0,55	0,95
	20:00	4,33	4,26	0,07		1			1	0,49	0,95
	21:00	4,07	4,00	0,07		1			1	0,51	0,95
	22:00	3,68	3,62	0,06		1			1	0,51	0,95
	23:00	3,28	3,20	0,08		1				0,47	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	3,04	2,99	0,05		1				0,53	0,90
	01:00	2,90	2,76	0,14		1				0,54	0,77
	02:00	2,77	2,76	0,02		1				0,55	0,64
	03:00	2,77	2,77	0,00		1				0,50	0,64
	04:00	2,72	2,72	0,00		1				0,50	0,59
	05:00	2,85	2,85	0,00		1				0,46	0,72
	06:00	3,07	3,07	0,00		1				0,48	0,91
	07:00	3,33	3,31	0,01		1				0,55	0,95
	08:00	3,51	3,45	0,07		1				0,55	0,95
	09:00	3,65	3,52	0,12		1				0,51	0,95
	10:00	3,76	3,67	0,09		1				0,45	0,95
	11:00	3,97	3,74	0,23		1				0,49	0,95
	12:00	4,05	3,52	0,52		1				0,50	0,95
	13:00	3,88	3,33	0,54		1				0,51	0,95
	14:00	3,74	3,20	0,54		1				0,45	0,95
	15:00	4,05	3,50	0,54		1				0,54	0,95
	16:00	4,01	3,46	0,55		1				0,55	0,95
	17:00	4,18	3,63	0,55		1				0,53	0,95
	18:00	4,38	3,84	0,55		1			1	0,49	0,95
	19:00	4,63	4,10	0,53		1			1	0,47	0,95
	20:00	4,83	4,32	0,51		1			1	0,55	0,95
	21:00	4,60	4,07	0,54		1			1	0,55	0,95
	22:00	4,18	3,63	0,55		1			1	0,47	0,95
	23:00	3,69	3,24	0,45		1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	3,36	2,92	0,44		1				0,45	0,95
	01:00	3,14	2,70	0,45		1				0,45	0,95
	02:00	3,03	2,58	0,45		1				0,45	0,89
	03:00	2,93	2,48	0,45		1				0,45	0,80
	04:00	2,90	2,46	0,44		1				0,45	0,77
	05:00	3,02	2,58	0,44		1				0,45	0,88
	06:00	3,28	2,84	0,44		1				0,45	0,95
	07:00	3,53	3,08	0,44		1				0,45	0,95
	08:00	3,43	2,99	0,45		1				0,45	0,95
	09:00	3,27	2,74	0,53	1	1				0,47	0,52
	10:00	2,98	2,46	0,52	1	1				0,48	0,00
	11:00	2,85	2,31	0,55	1	1				0,52	0,64
	12:00	2,80	2,26	0,54	1	1				0,55	0,48
	13:00	2,72	2,19	0,53		1				0,54	0,60
	14:00	2,74	2,20	0,54		1				0,53	0,61
	15:00	2,84	2,30	0,54		1				0,45	0,70
	16:00	3,24	2,70	0,54		1				0,52	0,92
	17:00	3,63	3,09	0,54		1				0,55	0,95
	18:00	3,91	3,38	0,53		1				0,46	0,95
	19:00	4,39	3,85	0,54		1			1	0,54	0,95
	20:00	4,72	4,17	0,54		1			1	0,51	0,95
	21:00	4,57	4,03	0,54		1			1	0,45	0,95
	22:00	4,21	3,67	0,54		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,74	3,20	0,54		1				0,49	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 09:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	3,41	2,87	0,54		1				0,55	0,95
	01:00	3,17	2,64	0,53		1				0,55	0,95
	02:00	3,05	2,50	0,55		1				0,55	0,92
	03:00	2,98	2,44	0,55		1				0,49	0,85
	04:00	2,99	2,44	0,54		1				0,53	0,86
	05:00	3,11	2,56	0,55		1				0,58	0,93
	06:00	3,35	2,82	0,54		1				0,45	0,95
	07:00	3,58	3,03	0,55		1				0,45	0,95
	08:00	3,48	2,94	0,54		1				0,60	0,95
	09:00	3,27	2,73	0,55		1				0,57	0,95
	10:00	3,12	2,59	0,54		1				0,45	0,94
	11:00	2,97	2,44	0,54		1				0,49	0,84
	12:00	3,08	2,54	0,54		1				0,55	0,92
	13:00	3,04	2,50	0,54		1				0,55	0,88
	14:00	3,09	2,55	0,54		1				0,55	0,91
	15:00	3,15	2,61	0,54		1				0,55	0,93
	16:00	3,16	2,62	0,54		1				0,49	0,94
	17:00	3,36	2,81	0,54		1				0,52	0,95
	18:00	3,80	3,29	0,51		1				0,55	0,95
	19:00	4,30	3,84	0,47		1			1	0,46	0,95
	20:00	4,76	4,28	0,48		1			1	0,46	0,95
	21:00	4,62	4,26	0,36		1			1	0,55	0,95
	22:00	4,25	3,92	0,34		1			1	0,46	0,95
	23:00	3,84	3,59	0,25		1				0,49	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	3,43	3,21	0,22		1				0,55	0,95
	01:00	3,24	2,96	0,27		1				0,55	0,95
	02:00	3,12	3,01	0,12		1				0,45	0,94
	03:00	3,00	2,49	0,52		1				0,45	0,87
	04:00	3,00	2,47	0,54		1				0,49	0,87
	05:00	3,16	2,62	0,54		1				0,50	0,95
	06:00	3,42	2,90	0,51		1				0,51	0,95
	07:00	3,49	3,16	0,33		1				0,54	0,95
	08:00	3,51	3,06	0,45		1				0,53	0,95
	09:00	3,46	2,94	0,52		1				0,55	0,95
	10:00	3,19	2,64	0,54		1				0,52	0,95
	11:00	2,98	2,45	0,53		1				0,53	0,84
	12:00	3,03	2,49	0,54		1				0,51	0,88
	13:00	3,07	2,54	0,53		1				0,55	0,92
	14:00	2,96	2,42	0,54		1				0,50	0,83
	15:00	3,12	2,59	0,53		1				0,48	0,93
	16:00	3,25	2,71	0,54		1				0,46	0,95
	17:00	3,52	2,98	0,54		1				0,55	0,95
	18:00	4,07	3,52	0,55		1				0,47	0,95
	19:00	4,41	3,87	0,54		1			1	0,50	0,95
	20:00	4,85	4,31	0,54		1			1	0,55	0,95
	21:00	4,64	4,09	0,54		1			1	0,48	0,95
	22:00	4,29	3,74	0,54		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,90	3,36	0,54		1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 12 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	3,58	3,04	0,54		1				0,45	0,95
	01:00	3,32	2,77	0,54		1				0,45	0,95
	02:00	3,15	2,60	0,54		1				0,45	0,95
	03:00	3,10	2,62	0,48		1				0,45	0,94
	04:00	3,07	2,67	0,40		1				0,45	0,93
	05:00	3,14	2,76	0,38		1				0,45	0,95
	06:00	3,36	3,20	0,16		1				0,45	0,95
	07:00	3,49	3,37	0,12		1				0,45	0,95
	08:00	3,35	3,21	0,14		1				0,45	0,95
	09:00	3,32	3,21	0,11		1				0,22	0,43
	10:00	3,09	2,97	0,12	1	1				0,09	0,21
	11:00	2,89	2,73	0,16		1				0,45	0,76
	12:00	2,97	2,81	0,16		1				0,45	0,84
	13:00	3,01	2,82	0,19		1				0,45	0,87
	14:00	3,11	2,87	0,24		1				0,45	0,93
	15:00	3,24	3,01	0,22		1				0,45	0,93
	16:00	3,41	3,21	0,19		1				0,45	0,95
	17:00	3,44	3,24	0,20		1				0,45	0,95
	18:00	3,76	3,58	0,18		1				0,45	0,95
	19:00	4,23	4,09	0,14		1			1	0,45	0,95
	20:00	4,74	4,64	0,10		1			2	0,45	0,95
	21:00	4,60	4,49	0,11		1			2	0,45	0,95
	22:00	4,17	3,99	0,18		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,84	3,49	0,35		1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 09:50 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	3,55	3,09	0,46		1				0,45	0,95
	01:00	3,25	2,92	0,32		1				0,45	0,95
	02:00	3,11	2,58	0,52		1				0,45	0,94
	03:00	3,04	2,49	0,54		1				0,45	0,91
	04:00	2,98	2,44	0,54		1				0,45	0,85
	05:00	3,09	2,55	0,54		1				0,45	0,93
	06:00	3,31	2,77	0,54		1				0,45	0,95
	07:00	3,43	2,88	0,54		1				0,45	0,95
	08:00	3,33	2,79	0,54		1				0,45	0,95
	09:00	3,11	2,56	0,54		1				0,45	0,94
	10:00	3,06	2,51	0,54		1				0,45	0,91
	11:00	3,07	2,53	0,54		1				0,45	0,92
	12:00	3,15	2,61	0,54		1				0,45	0,94
	13:00	3,20	2,66	0,54		1				0,45	0,95
	14:00	3,06	2,52	0,54		1				0,45	0,92
	15:00	2,93	2,39	0,54		1				0,45	0,81
	16:00	3,05	2,51	0,54		1				0,45	0,88
	17:00	3,33	2,79	0,54		1				0,45	0,95
	18:00	3,69	3,15	0,54		1				0,45	0,95
	19:00	4,13	3,59	0,54		1				0,45	0,95
	20:00	4,59	4,05	0,54		1			1	0,45	0,95
	21:00	4,55	4,01	0,54		1			1	0,45	0,95
	22:00	4,27	3,72	0,54		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,96	3,42	0,54		1				0,45	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	3,54	2,99	0,54		1				0,55	0,95
	01:00	3,26	2,71	0,54		1				0,55	0,95
	02:00	3,10	2,56	0,54		1				0,55	0,94
	03:00	3,02	2,48	0,54		1				0,55	0,89
	04:00	3,04	2,50	0,54		1				0,55	0,91
	05:00	3,20	2,65	0,54		1				0,55	0,94
	06:00	3,40	2,88	0,52		1				0,55	0,95
	07:00	3,52	2,98	0,54		1				0,55	0,95
	08:00	3,47	2,93	0,53		1				0,55	0,95
	09:00	3,36	2,82	0,54		1				0,55	0,95
	10:00	3,20	2,66	0,54		1				0,55	0,95
	11:00	2,99	2,45	0,54		1				0,55	0,87
	12:00	2,94	2,40	0,54		1				0,55	0,81
	13:00	2,99	2,44	0,54		1				0,55	0,85
	14:00	3,01	2,47	0,54		1				0,55	0,87
	15:00	3,08	2,54	0,54		1				0,55	0,93
	16:00	3,13	2,59	0,54		1				0,55	0,94
	17:00	3,41	2,86	0,54		1				0,55	0,95
	18:00	3,89	3,35	0,54		1				0,55	0,95
	19:00	4,36	3,82	0,54		1				0,55	0,95
	20:00	4,77	4,22	0,54		1			1	0,55	0,95
	21:00	4,67	4,13	0,54		1			1	0,55	0,95
	22:00	4,24	3,70	0,54		1			1	0,55	0,95
	23:00	3,85	3,31	0,54		1				0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 15 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	3,56	3,15	0,41		1				0,45	0,95
	01:00	3,31	3,01	0,30		1				0,45	0,95
	02:00	3,17	2,90	0,27		1				0,45	0,95
	03:00	3,13	2,99	0,14		1				0,45	0,94
	04:00	3,12	2,93	0,19		1				0,45	0,95
	05:00	3,26	3,05	0,21		1				0,45	0,95
	06:00	3,48	3,30	0,18	1					0,24	0,51
	07:00	3,59	3,44	0,15	1					0,45	0,95
	08:00	3,58	3,45	0,13	1					0,45	0,95
	09:00	3,46	3,33	0,13	1					0,32	0,65
	10:00	3,19	3,09	0,10	1	1				0,00	0,00
	11:00	3,04	2,93	0,11	1	1				0,01	0,06
	12:00	3,03	2,68	0,34	1	1				0,45	0,89
	13:00	3,11	2,64	0,47		1				0,45	0,94
	14:00	3,07	2,59	0,48		1				0,45	0,90
	15:00	3,13	2,72	0,42		1				0,45	0,93
	16:00	3,22	2,71	0,51		1				0,45	0,95
	17:00	3,45	2,91	0,54		1				0,45	0,95
	18:00	3,77	3,23	0,54		1				0,45	0,95
	19:00	4,14	3,60	0,54		1				0,45	0,95
	20:00	4,52	4,01	0,51		1			1	0,45	0,95
	21:00	4,53	4,11	0,42		1			1	0,45	0,95
	22:00	4,26	3,92	0,34		1			1	0,45	0,95
	23:00	3,88	3,36	0,53		1				0,45	0,95

Κατά το διάστημα 09:40 με 12:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	3,56	3,03	0,54		1				0,45	0,95
	01:00	3,30	2,75	0,54		1				0,45	0,95
	02:00	3,15	2,61	0,54		1				0,45	0,95
	03:00	3,07	2,71	0,36		1				0,45	0,93
	04:00	3,09	2,78	0,32		1				0,45	0,94
	05:00	3,25	3,02	0,23		1				0,45	0,95
	06:00	3,39	3,14	0,26		1				0,45	0,95
	07:00	3,54	3,27	0,27		1				0,45	0,95
	08:00	3,43	3,10	0,33		1				0,45	0,95
	09:00	3,42	3,18	0,25	1	1				0,28	0,59
	10:00	3,17	2,85	0,33	1	1				0,45	0,95
	11:00	3,12	2,93	0,18	1	1				0,17	0,32
	12:00	3,05	2,87	0,19	1	1				0,17	0,36
	13:00	3,03	2,78	0,25	1					0,45	0,89
	14:00	2,90	2,54	0,37	1					0,45	0,76
	15:00	2,96	2,59	0,37	1					0,45	0,82
	16:00	3,15	2,78	0,37	1					0,45	0,93
	17:00	3,34	2,88	0,46	1					0,45	0,95
	18:00	3,63	3,36	0,27	1					0,45	0,95
	19:00	4,01	3,74	0,27	1					0,45	0,95
	20:00	4,48	4,22	0,26	1				1	0,45	0,95
	21:00	4,30	4,00	0,30	1				1	0,45	0,95
	22:00	4,01	3,82	0,19	1				1	0,45	0,95
	23:00	3,73	3,56	0,17	1					0,45	0,95

Κατά το διάστημα 11:20 με 12:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	3,45	3,26	0,19	1					0,45	0,95
	01:00	3,22	3,00	0,22	1					0,45	0,95
	02:00	3,07	2,76	0,31	1					0,45	0,91
	03:00	3,02	2,78	0,25	1					0,45	0,89
	04:00	3,05	2,88	0,17	1					0,45	0,90
	05:00	3,17	3,07	0,10	1					0,45	0,95
	06:00	3,28	3,18	0,10	1					0,45	0,95
	07:00	3,45	3,35	0,10	1					0,45	0,95
	08:00	3,44	3,31	0,13	1					0,45	0,95
	09:00	3,44	3,33	0,11	1					0,45	0,95
	10:00	3,38	3,27	0,11	1					0,45	0,95
	11:00	3,18	3,03	0,15	1					0,45	0,94
	12:00	3,13	2,94	0,19	1					0,45	0,93
	13:00	3,27	3,14	0,13	1					0,45	0,92
	14:00	3,22	3,11	0,10	1					0,45	0,95
	15:00	3,12	3,12	0,01	1					0,54	0,94
	16:00	3,17	3,17	0,00	1					0,55	0,95
	17:00	3,33	3,33	0,00	1					0,55	0,94
	18:00	3,74	3,74	0,00	1				1	0,49	0,95
	19:00	4,01	4,01	0,00	1				1	0,45	0,95
	20:00	4,31	4,31	0,00	1				1	0,48	0,95
	21:00	4,03	4,03	0,00	1				1	0,83	0,95
	22:00	3,92	3,92	0,00	1				1	0,55	0,95
	23:00	3,66	3,66	0,00	1				1	0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	3,41	3,41	0,00	1					0,55	0,95
	01:00	3,18	3,15	0,03	1					0,55	0,95
	02:00	3,08	3,07	0,01	1					0,55	0,93
	03:00	2,98	2,98	0,00	1					0,55	0,83
	04:00	2,96	2,96	0,00	1					0,55	0,83
	05:00	3,03	3,03	0,00	1					0,55	0,86
	06:00	3,14	3,14	0,00	1					0,35	0,46
	07:00	3,31	3,31	0,00	1	1				0,14	0,11
	08:00	3,37	3,37	0,00	1					0,56	0,94
	09:00	3,28	3,28	0,00	1					0,92	0,92
	10:00	3,06	3,03	0,02	1					0,88	0,88
	11:00	2,77	2,67	0,10	1					0,65	0,65
	12:00	2,69	2,62	0,07	1					0,56	0,56
	13:00	2,76	2,75	0,01	1					0,61	0,62
	14:00	2,86	2,83	0,03	1					0,73	0,74
	15:00	2,82	2,77	0,05	1					0,69	0,69
	16:00	2,93	2,83	0,10	1					0,79	0,79
	17:00	3,25	3,11	0,14	1					0,92	0,92
	18:00	3,61	3,55	0,05	1					0,95	0,95
	19:00	3,72	3,61	0,11	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,78	3,18	0,61	1					0,95	0,95
	21:00	3,71	2,98	0,73	1					0,95	0,95
	22:00	3,71	3,33	0,38	1					0,95	0,95
	23:00	3,51	3,06	0,45	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:30 με 07:50,πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	3,34	2,64	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	2,50	0,65	1					0,95	0,95
	02:00	3,03	2,23	0,80	1					0,90	0,90
	03:00	2,99	2,31	0,68	1					0,85	0,85
	04:00	2,96	2,33	0,63	1					0,82	0,82
	05:00	2,97	2,34	0,63	1					0,84	0,84
	06:00	3,10	2,36	0,74	1					0,94	0,94
	07:00	3,22	2,48	0,73	1					0,95	0,95
	08:00	3,29	2,54	0,75	1					0,95	0,95
	09:00	3,33	2,49	0,84	1					0,95	0,95
	10:00	3,34	2,60	0,74	1					0,95	0,95
	11:00	3,27	2,50	0,77	1					0,95	0,95
	12:00	3,32	2,65	0,67	1					0,95	0,95
	13:00	3,41	2,71	0,70	1					0,95	0,95
	14:00	3,66	3,14	0,52	1					0,95	0,95
	15:00	3,39	2,82	0,56	1					0,95	0,95
	16:00	3,34	2,88	0,46	1					0,95	0,95
	17:00	3,59	3,29	0,31	1					0,95	0,95
	18:00	3,97	3,66	0,31	1					0,95	0,95
	19:00	4,45	4,04	0,40	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,86	4,29	0,57	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,74	4,42	0,32	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,39	4,22	0,17	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,82	3,65	0,17	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 20 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	3,66	3,54	0,12	1					0,95	0,95
	01:00	3,52	3,38	0,14	1					0,95	0,95
	02:00	3,35	3,06	0,29	1					0,95	0,95
	03:00	3,20	2,91	0,29	1					0,95	0,95
	04:00	3,10	2,69	0,41	1					0,94	0,94
	05:00	3,14	2,73	0,42	1					0,95	0,95
	06:00	3,27	2,72	0,55	1					0,95	0,95
	07:00	3,38	3,00	0,39	1					0,95	0,95
	08:00	3,58	3,11	0,47	1					0,95	0,95
	09:00	3,70	3,28	0,41	1					0,95	0,95
	10:00	3,55	3,05	0,49	1					0,95	0,95
	11:00	3,37	2,81	0,55	1					0,95	0,95
	12:00	3,05	2,41	0,64	1					0,91	0,91
	13:00	2,71	2,21	0,50	1					0,58	0,58
	14:00	2,36	2,14	0,23	1					0,24	0,24
	15:00	2,31	2,13	0,18	1					0,18	0,18
	16:00	2,50	2,19	0,30	1					0,36	0,36
	17:00	2,72	2,41	0,32	1					0,58	0,59
	18:00	3,09	2,82	0,27	1					0,91	0,91
	19:00	3,44	3,13	0,31	1					0,95	0,95
	20:00	3,90	3,68	0,22	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,88	3,73	0,15	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,20	2,97	0,23	1					0,91	0,84
	23:00	0,00	0,00	0,00						0,40	0,00

Γενική διακοπή στις 22:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	01:00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	02:00	0,04	0,00	0,00						0,00	0,00
	03:00	3,02	2,97	0,05	1					0,85	0,85
	04:00	2,94	2,90	0,04	1					0,83	0,83
	05:00	2,93	2,92	0,01	1					0,80	0,80
	06:00	3,01	3,01	0,00	1					0,88	0,88
	07:00	3,03	3,03	0,00	1					0,90	0,90
	08:00	3,07	3,07	0,00	1	1				0,37	0,37
	09:00	3,03	3,03	0,00	1	1				0,40	0,40
	10:00	2,99	2,99	0,00	1					0,86	0,86
	11:00	2,90	2,90	0,00	1					0,76	0,76
	12:00	2,96	2,96	0,00	1					0,83	0,83
	13:00	3,02	2,89	0,13	1					0,86	0,86
	14:00	3,01	2,81	0,20	1					0,85	0,85
	15:00	3,01	2,81	0,20	1					0,87	0,87
	16:00	3,15	3,03	0,13	1					0,93	0,93
	17:00	3,20	3,06	0,15	1					0,95	0,95
	18:00	3,50	3,31	0,19	1					0,95	0,95
	19:00	3,77	3,63	0,14	1					0,95	0,95
	20:00	4,10	3,99	0,11	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,96	3,89	0,07	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,71	3,66	0,05	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,43	3,37	0,06	1					0,95	0,95

Γενική διακοπή έως τις 02:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 08:15 με 09:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	3,18	3,17	0,01	1					0,95	0,95
	01:00	3,09	3,00	0,09	1					0,94	0,94
	02:00	2,96	2,77	0,19	1					0,84	0,84
	03:00	2,88	2,83	0,04	1					0,75	0,75
	04:00	2,86	2,74	0,12	1					0,73	0,73
	05:00	2,93	2,89	0,04	1					0,79	0,79
	06:00	2,99	2,89	0,11	1					0,87	0,87
	07:00	3,21	2,70	0,51	1					0,94	0,94
	08:00	3,45	2,63	0,82	1					0,95	0,95
	09:00	3,63	3,33	0,29	1					0,95	0,95
	10:00	3,81	3,69	0,12	1					0,95	0,95
	11:00	3,92	3,77	0,16	1					0,95	0,95
	12:00	3,67	3,56	0,11	1					0,95	0,95
	13:00	3,91	3,36	0,55	1					0,95	0,95
	14:00	4,15	3,30	0,85	1					0,95	0,95
	15:00	3,93	3,13	0,80	1					0,95	0,95
	16:00	3,58	2,73	0,85	1					0,95	0,95
	17:00	3,66	2,73	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	3,89	2,96	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,08	3,63	0,44	1					0,95	0,95
	20:00	4,44	4,40	0,03	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,24	4,23	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,88	3,88	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,58	0,00	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	3,29	3,29	0,00	1					0,95	0,95
	01:00	3,18	3,18	0,00	1					0,95	0,95
	02:00	3,04	3,04	0,00	1					0,88	0,87
	03:00	2,96	2,71	0,24	1					0,83	0,83
	04:00	2,95	2,80	0,15	1					0,82	0,82
	05:00	3,04	2,84	0,20	1					0,88	0,89
	06:00	3,12	2,82	0,30	1					0,94	0,94
	07:00	3,35	3,11	0,25	1					0,95	0,95
	08:00	3,54	3,29	0,25	1					0,95	0,95
	09:00	3,52	3,07	0,46	1					0,95	0,95
	10:00	3,38	2,90	0,48	1					0,95	0,95
	11:00	3,25	2,48	0,77	1					0,95	0,95
	12:00	3,18	2,26	0,92	1					0,95	0,95
	13:00	3,15	2,22	0,93	1					0,94	0,94
	14:00	3,07	2,18	0,89	1					0,91	0,91
	15:00	3,07	2,15	0,91	1					0,93	0,93
	16:00	3,19	2,26	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,32	2,38	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	3,72	2,81	0,91	1					0,95	0,95
	19:00	3,99	3,11	0,88	1					0,95	0,95
	20:00	4,34	3,43	0,91	1					0,95	0,95
	21:00	4,17	3,31	0,86	1					0,95	0,95
	22:00	3,88	2,98	0,90	1					0,95	0,95
	23:00	3,53	2,59	0,94	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ξ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,11	2,18	0,93	1					0,94	0,94
	02:00	3,04	2,14	0,90	1					0,91	0,91
	03:00	2,98	2,17	0,81	1					0,85	0,85
	04:00	2,95	2,14	0,81	1					0,82	0,82
	05:00	3,01	2,18	0,83	1					0,87	0,87
	06:00	3,13	2,26	0,87	1					0,94	0,94
	07:00	3,45	2,59	0,86	1					0,95	0,95
	08:00	3,68	3,23	0,45	1	1				0,52	0,19
	09:00	3,71	3,25	0,46	1	1				0,47	0,17
	10:00	3,69	2,77	0,92	1					0,95	0,95
	11:00	3,80	2,89	0,90	1					0,95	0,95
	12:00	3,72	2,87	0,85	1					0,95	0,95
	13:00	3,69	2,80	0,90	1					0,95	0,95
	14:00	3,48	2,64	0,84	1					0,95	0,95
	15:00	3,70	2,87	0,83	1					0,95	0,95
	16:00	3,77	3,03	0,74	1					0,95	0,95
	17:00	3,67	3,40	0,27	1					0,95	0,95
	18:00	3,84	3,51	0,34	1					0,95	0,95
	19:00	4,15	3,65	0,50	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,61	4,00	0,61	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,41	3,75	0,66	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,01	3,69	0,32	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,65	3,27	0,37	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:11 με 09:48, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Τα ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ και ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:25 με 09:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	3,42	2,76	0,65	1					0,95	0,95
	01:00	3,21	2,58	0,62	1					0,95	0,95
	02:00	3,12	2,44	0,68	1					0,95	0,94
	03:00	3,07	2,63	0,45	1					0,93	0,93
	04:00	3,06	2,83	0,23	1					0,92	0,92
	05:00	3,14	2,90	0,23	1					0,94	0,95
	06:00	3,23	2,95	0,28	1					0,95	0,95
	07:00	3,49	3,02	0,47	1					0,95	0,95
	08:00	3,75	3,08	0,67	1					0,95	0,95
	09:00	3,73	3,08	0,65	1					0,95	0,95
	10:00	3,53	3,07	0,47	1					0,95	0,95
	11:00	3,52	2,97	0,54	1					0,95	0,95
	12:00	3,45	3,07	0,38	1					0,95	0,95
	13:00	3,42	3,20	0,22	1					0,95	0,95
	14:00	3,35	3,20	0,14	1					0,95	0,95
	15:00	3,73	3,49	0,24	1					0,95	0,95
	16:00	3,89	3,48	0,40	1					0,95	0,95
	17:00	3,98	3,47	0,51	1					0,95	0,95
	18:00	4,12	3,77	0,35	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,13	3,53	0,60	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,40	4,05	0,35	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,34	3,85	0,49	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,03	3,68	0,35	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,66	3,29	0,37	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	3,43	3,03	0,40	1					0,95	0,95
	01:00	3,23	2,77	0,46	1					0,95	0,95
	02:00	3,13	2,67	0,46	1					0,95	0,94
	03:00	3,05	2,46	0,59	1					0,91	0,91
	04:00	3,03	2,55	0,48	1					0,89	0,90
	05:00	3,13	2,86	0,27	1					0,93	0,94
	06:00	3,25	2,99	0,26	1					0,95	0,95
	07:00	3,40	3,24	0,16	1					0,95	0,95
	08:00	3,56	3,47	0,09	1					0,95	0,95
	09:00	3,59	3,49	0,10	1					0,95	0,95
	10:00	3,47	3,42	0,05	1					0,95	0,95
	11:00	3,43	3,40	0,04	1					0,95	0,95
	12:00	3,37	3,35	0,02	1					0,95	0,95
	13:00	3,43	3,41	0,02	1					0,95	0,95
	14:00	3,30	3,24	0,06	1					0,95	0,95
	15:00	3,25	3,14	0,11	1					0,95	0,95
	16:00	3,29	3,19	0,10	1					0,95	0,95
	17:00	3,48	3,40	0,09	1					0,94	0,94
	18:00	3,81	3,75	0,06	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,08	4,00	0,07	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,50	4,47	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,34	4,33	0,01	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,03	4,03	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,65	3,62	0,03	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	3,44	3,41	0,03	1					0,95	0,95
	01:00	3,26	3,26	0,00	1					0,95	0,95
	02:00	3,16	3,15	0,01	1					0,95	0,95
	03:00	3,09	3,01	0,08	1					0,94	0,94
	04:00	3,10	3,10	0,00	1					0,94	0,94
	05:00	3,19	3,19	0,00	1					0,95	0,95
	06:00	3,27	3,27	0,00	1	1				0,72	0,65
	07:00	3,44	3,44	0,00	1	1				0,02	0,08
	08:00	3,31	3,31	0,00	1					0,94	0,95
	09:00	3,42	3,42	0,00	1					0,95	0,95
	10:00	3,43	3,43	0,00	1					0,95	0,95
	11:00	3,54	3,54	0,00	1					0,95	0,95
	12:00	3,74	3,73	0,00	1					0,95	0,95
	13:00	3,75	3,74	0,01	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,64	3,58	0,06	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,49	3,38	0,11	1					0,95	0,95
	16:00	3,39	3,20	0,19	1					0,95	0,95
	17:00	3,48	3,34	0,14	1					0,95	0,95
	18:00	3,78	3,67	0,11	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,05	4,01	0,05	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,39	4,38	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,29	4,29	0,00	1				2	0,95	0,95
	22:00	3,99	3,99	0,01	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,53	0,05	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 06:30 – 07:50 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	3,25	3,20	0,05	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	3,00	0,15	1					0,95	0,95
	02:00	3,04	2,85	0,19	1					0,90	0,90
	03:00	2,98	2,76	0,22	1					0,85	0,85
	04:00	2,98	2,64	0,35	1					0,85	0,85
	05:00	3,11	2,74	0,37	1					0,93	0,93
	06:00	3,29	3,09	0,21	1					0,95	0,95
	07:00	3,52	3,34	0,18	1					0,95	0,95
	08:00	3,49	3,27	0,23	1					0,95	0,95
	09:00	3,38	2,97	0,41	1					0,95	0,95
	10:00	3,25	2,65	0,60	1					0,95	0,95
	11:00	3,23	2,68	0,54	1					0,95	0,95
	12:00	3,26	2,81	0,45	1					0,95	0,95
	13:00	3,34	2,71	0,62	1					0,95	0,95
	14:00	3,35	2,64	0,71	1					0,95	0,95
	15:00	3,24	2,34	0,89	1					0,95	0,95
	16:00	3,23	2,30	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	3,64	2,70	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	3,91	2,98	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	4,33	3,40	0,93	1					0,95	0,95
	20:00	4,61	3,67	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,41	3,48	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	4,01	3,08	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,57	2,63	0,94	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,11	2,18	0,92	1					0,94	0,94
	02:00	3,02	2,14	0,88	1					0,89	0,89
	03:00	2,98	2,15	0,83	1					0,85	0,85
	04:00	2,99	2,14	0,86	1					0,86	0,86
	05:00	3,08	2,17	0,91	1					0,92	0,93
	06:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,51	2,58	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,52	2,58	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,42	2,48	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,31	2,38	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	3,23	2,31	0,92	1					0,95	0,95
	12:00	3,23	2,30	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,35	2,42	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,26	2,32	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,24	2,31	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,27	2,34	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	3,49	2,55	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	3,82	2,89	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,22	3,28	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,62	3,70	0,91	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,54	3,69	0,84	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,10	3,26	0,84	1					0,95	0,95
	23:00	3,63	2,78	0,84	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	3,32	2,50	0,81	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	2,29	0,86	1					0,95	0,95
	02:00	3,07	2,35	0,72	1					0,93	0,93
	03:00	3,03	2,31	0,73	1					0,90	0,90
	04:00	3,02	2,28	0,74	1					0,88	0,89
	05:00	3,13	2,50	0,63	1					0,94	0,94
	06:00	3,37	2,86	0,51	1					0,81	0,73
	07:00	3,65	3,16	0,49		1				0,51	0,03
	08:00	3,91	3,38	0,53	1					0,95	0,95
	09:00	3,99	3,38	0,61	1					0,95	0,95
	10:00	4,06	3,35	0,71	1					0,95	0,95
	11:00	4,15	3,43	0,72		1				0,77	0,73
	12:00	4,61	4,11	0,50		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,69	4,49	0,20		1			2	0,95	0,95
	14:00	4,58	4,17	0,42		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,47	3,53	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	4,60	3,66	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,67	3,92	0,75		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,92	4,21	0,71		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,17	4,63	0,54		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,32	4,66	0,66		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,97	4,03	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,47	3,53	0,93		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,06	3,13	0,93		1				0,95	0,95

Πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1 στο διάστημα 06:45 – 07:46.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	3,69	2,75	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,44	2,51	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,34	2,41	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,23	2,29	0,94		1				0,95	0,95
	04:00	3,18	2,25	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,23	2,57	0,66		1				0,95	0,95
	06:00	3,48	2,92	0,56		1				0,95	0,95
	07:00	3,86	2,96	0,90		1				0,95	0,95
	08:00	4,40	3,47	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	4,69	3,83	0,86		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,93	4,16	0,76	1				1	0,93	0,79
	11:00	5,00	4,18	0,82	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,17	4,65	0,52	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,09	4,40	0,69	1				2	0,95	0,95
	14:00	4,88	4,16	0,72	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,87	4,29	0,58	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,79	4,21	0,58	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,93	4,51	0,42	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,20	5,03	0,17	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,35	5,25	0,10	1				3	0,95	0,95
	20:00	5,40	5,40	0,00	1				3	0,95	0,95
	21:00	5,21	5,21	0,00	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,63	4,63	0,00	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,10	4,10	0,00	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	3,72	3,72	0,00	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,45	3,38	0,07	1					0,95	0,95
	02:00	3,33	3,14	0,19	1					0,95	0,95
	03:00	3,25	2,86	0,38	1					0,95	0,95
	04:00	3,23	2,97	0,26	1					0,95	0,95
	05:00	3,32	3,12	0,20	1					0,95	0,95
	06:00	3,64	3,62	0,03	1					0,95	0,95
	07:00	4,06	4,04	0,02	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,24	4,23	0,01	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,30	4,26	0,04	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,97	3,90	0,08	1				1	0,95	0,95
	11:00	3,78	3,60	0,18	1				1	0,95	0,95
	12:00	3,94	3,35	0,60	1					0,95	0,95
	13:00	4,16	3,41	0,75	1					0,95	0,95
	14:00	3,85	3,04	0,81	1					0,95	0,95
	15:00	3,53	2,69	0,84	1					0,95	0,95
	16:00	3,68	2,76	0,92	1					0,95	0,95
	17:00	3,85	2,94	0,91	1					0,95	0,95
	18:00	4,15	3,28	0,87	1					0,95	0,95
	19:00	4,56	3,66	0,90	1					0,95	0,95
	20:00	4,92	4,04	0,88	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,76	4,08	0,68	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,37	3,77	0,60	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,94	3,40	0,54	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	3,55	2,72	0,82	1					0,95	0,95
	01:00	3,37	2,73	0,64	1					0,95	0,95
	02:00	3,21	2,64	0,57	1					0,95	0,95
	03:00	3,18	2,70	0,48	1					0,95	0,95
	04:00	3,14	2,58	0,56	1					0,95	0,95
	05:00	3,21	3,02	0,19	1					0,95	0,95
	06:00	3,40	3,32	0,08	1					0,95	0,95
	07:00	3,68	3,41	0,27	1					0,95	0,95
	08:00	3,77	3,32	0,46	1					0,95	0,95
	09:00	3,68	3,24	0,44	1					0,95	0,95
	10:00	3,63	3,09	0,55	1					0,95	0,95
	11:00	3,49	2,83	0,66	1					0,95	0,95
	12:00	3,56	2,87	0,69	1					0,95	0,95
	13:00	3,68	3,09	0,59	1					0,95	0,95
	14:00	3,67	3,10	0,56	1					0,95	0,95
	15:00	3,38	3,08	0,31	1					0,95	0,95
	16:00	3,47	3,00	0,48	1					0,95	0,95
	17:00	3,59	3,18	0,41	1					0,95	0,95
	18:00	3,93	3,52	0,41	1					0,95	0,95
	19:00	4,24	3,82	0,43	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,67	4,04	0,63	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,56	4,00	0,56	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,19	3,74	0,45	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,73	3,26	0,47	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	3,46	2,92	0,54	1					0,95	0,95
	01:00	3,23	2,52	0,70	1					0,95	0,95
	02:00	3,14	2,38	0,76	1					0,94	0,94
	03:00	3,08	2,23	0,85	1					0,93	0,93
	04:00	3,04	2,18	0,86	1					0,91	0,91
	05:00	3,07	2,57	0,50	1					0,56	0,55
	06:00	3,30	2,43	0,87	1	1				0,94	0,30
	07:00	3,44	2,72	0,72	1	1				0,95	0,84
	08:00	3,41	2,77	0,64	1	1				0,95	0,95
	09:00	3,36	2,70	0,65	1	1				0,95	0,95
	10:00	3,31	2,69	0,62	1					0,93	0,76
	11:00	3,35	2,66	0,68	1					0,95	0,95
	12:00	3,34	2,83	0,51	1					0,95	0,95
	13:00	3,29	2,75	0,54	1					0,95	0,95
	14:00	3,14	2,52	0,63	1					0,94	0,94
	15:00	3,12	2,68	0,44	1					0,94	0,94
	16:00	3,18	2,81	0,37	1					0,95	0,95
	17:00	3,37	2,87	0,50	1					0,95	0,95
	18:00	3,81	3,40	0,41	1					0,95	0,95
	19:00	4,15	3,84	0,31	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,49	4,17	0,32	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,38	4,11	0,27	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,02	3,63	0,39	1					0,95	0,95
	23:00	3,59	3,31	0,29	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 16:15 με 07:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	3,31	2,80	0,52	1					0,95	0,95
	01:00	3,12	2,52	0,60	1					0,94	0,94
	02:00	3,02	2,42	0,60	1					0,89	0,89
	03:00	2,95	2,37	0,58	1					0,83	0,83
	04:00	2,93	2,37	0,56	1					0,80	0,80
	05:00	3,00	2,40	0,60	1					0,86	0,87
	06:00	3,24	2,59	0,65	1					0,95	0,95
	07:00	3,60	2,99	0,62	1					0,95	0,95
	08:00	3,53	2,87	0,66	1					0,95	0,95
	09:00	3,50	2,92	0,58	1					0,95	0,95
	10:00	3,32	2,83	0,49	1					0,95	0,95
	11:00	3,23	2,86	0,38	1					0,95	0,95
	12:00	3,33	3,09	0,24	1					0,95	0,95
	13:00	3,42	3,17	0,26	1					0,95	0,95
	14:00	3,28	3,06	0,22	1					0,95	0,95
	15:00	3,19	3,03	0,16	1					0,95	0,95
	16:00	3,33	3,19	0,14	1					0,95	0,95
	17:00	3,46	3,30	0,16	1					0,95	0,95
	18:00	3,90	3,68	0,21	1					0,95	0,95
	19:00	4,19	3,61	0,57	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,63	4,07	0,56	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,94	0,56	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,02	3,62	0,40	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,29	0,29	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	3,31	2,92	0,39	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	2,80	0,35	1					0,95	0,95
	02:00	3,06	2,91	0,15	1					0,92	0,92
	03:00	2,97	2,85	0,12	1					0,84	0,85
	04:00	2,97	2,88	0,08	1					0,84	0,84
	05:00	3,04	3,03	0,01	1					0,88	0,88
	06:00	3,27	3,23	0,04	1					0,89	0,89
	07:00	3,49	3,48	0,01	1					0,94	0,94
	08:00	3,53	3,50	0,04	1					0,95	0,95
	09:00	3,44	3,39	0,05	1					0,95	0,95
	10:00	3,33	3,32	0,01	1					0,93	0,93
	11:00	3,33	3,30	0,03	1					0,90	0,90
	12:00	3,45	3,34	0,12	1					0,91	0,93
	13:00	3,47	3,34	0,13	1					0,93	0,94
	14:00	3,49	3,46	0,03	1					0,94	0,94
	15:00	3,41	3,36	0,04	1					0,93	0,93
	16:00	3,41	3,14	0,27	1					0,92	0,92
	17:00	3,55	3,42	0,13	1					0,94	0,94
	18:00	3,89	3,86	0,03	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,22	4,19	0,02	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,63	4,61	0,03	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,54	4,51	0,03	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,05	4,00	0,05	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,56	3,36	0,20	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	3,32	3,02	0,30	1					0,95	0,95
	01:00	3,12	2,90	0,22	1					0,95	0,95
	02:00	3,07	2,90	0,17	1					0,93	0,93
	03:00	3,03	2,81	0,22	1					0,90	0,90
	04:00	3,03	2,66	0,37	1					0,90	0,90
	05:00	3,09	2,75	0,34	1					0,94	0,94
	06:00	3,25	2,97	0,28	1					0,95	0,95
	07:00	3,61	3,20	0,41	1					0,95	0,95
	08:00	3,66	3,22	0,44	1					0,95	0,95
	09:00	3,59	3,39	0,20	1					0,94	0,46
	10:00	3,47	3,25	0,22	1	1				0,94	0,00
	11:00	3,41	3,07	0,34	1	1				0,84	0,85
	12:00	3,45	3,20	0,26	1					0,95	0,95
	13:00	3,52	3,30	0,22	1					0,95	0,95
	14:00	3,59	3,45	0,15	1					0,95	0,95
	15:00	3,39	3,24	0,15	1					0,95	0,95
	16:00	3,48	3,31	0,17	1					0,95	0,95
	17:00	3,60	3,39	0,21	1					0,95	0,95
	18:00	4,04	3,75	0,28	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,28	3,75	0,53	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,63	4,14	0,49	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,45	4,20	0,25	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,05	3,84	0,21	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,64	3,41	0,24	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	3,36	3,03	0,33	1					0,95	0,95
	01:00	3,22	2,99	0,23	1					0,95	0,95
	02:00	3,16	2,79	0,38	1					0,95	0,95
	03:00	3,10	2,56	0,54	1					0,94	0,94
	04:00	3,11	2,90	0,21	1					0,94	0,94
	05:00	3,16	2,50	0,66	1					0,95	0,95
	06:00	3,35	2,93	0,42	1					0,95	0,95
	07:00	3,77	3,52	0,25	1					0,95	0,95
	08:00	4,02	3,92	0,09	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,03	4,02	0,01	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,96	3,94	0,03	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,01	3,98	0,03	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,01	3,99	0,02	1				1	0,95	0,95
	13:00	3,83	3,75	0,08	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,71	3,62	0,09	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,65	3,59	0,07	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,59	3,37	0,22	1				1	0,95	0,95
	17:00	3,81	3,67	0,14	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,14	3,96	0,19	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,60	4,48	0,12	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,87	4,86	0,01	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,68	4,62	0,06	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,29	4,10	0,19	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,80	3,68	0,12	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	3,54	3,53	0,01	1					0,95	0,95
	01:00	3,33	3,31	0,01	1					0,95	0,95
	02:00	3,30	3,27	0,03	1					0,95	0,95
	03:00	3,22	3,17	0,05	1					0,95	0,95
	04:00	3,22	3,19	0,03	1					0,95	0,95
	05:00	3,28	3,09	0,19	1					0,95	0,95
	06:00	3,44	3,09	0,35	1					0,95	0,95
	07:00	3,76	3,31	0,45	1					0,95	0,95
	08:00	3,96	3,43	0,52	1					0,95	0,95
	09:00	3,86	3,12	0,75	1					0,95	0,97
	10:00	3,92	3,20	0,72	1					0,95	0,95
	11:00	3,87	3,23	0,64	1					0,95	0,95
	12:00	3,82	3,17	0,66	1					0,95	0,95
	13:00	3,88	3,48	0,40	1					0,95	0,95
	14:00	3,72	3,47	0,25	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,70	3,54	0,17	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,94	3,77	0,17	1				1	0,95	0,95
	17:00	3,93	3,57	0,37	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,26	3,90	0,36	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,61	3,90	0,71	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,91	4,05	0,86	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,69	3,97	0,72	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,32	3,57	0,75	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,88	3,35	0,54	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	3,57	2,87	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,43	2,78	0,65	1					0,95	0,95
	02:00	3,34	3,00	0,34	1					0,95	0,95
	03:00	3,31	3,22	0,09	1					0,95	0,95
	04:00	3,30	3,17	0,13	1					0,95	0,95
	05:00	3,32	2,98	0,34	1					0,95	0,95
	06:00	3,49	3,23	0,26	1					0,95	0,95
	07:00	3,84	3,72	0,12	1					0,95	0,95
	08:00	4,10	3,78	0,32	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,34	4,08	0,27	1	1			1	0,94	0,61
	10:00	4,40	4,11	0,30	1	1			1	0,95	0,13
	11:00	4,61	4,16	0,46	1				2	0,95	0,95
	12:00	4,62	3,87	0,75	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,21	3,42	0,79	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,96	3,43	0,53	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,80	3,77	0,02	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,87	3,76	0,12	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,02	3,96	0,06	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,29	4,16	0,13	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,60	4,29	0,32	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,94	4,59	0,35	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,80	4,37	0,43	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,47	4,01	0,46	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,99	3,25	0,74	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 09:42 – 10:45 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	3,71	2,88	0,83	1					0,95	0,95
	01:00	3,47	2,63	0,85	1					0,95	0,95
	02:00	3,41	2,49	0,91	1					0,95	0,95
	03:00	3,30	2,41	0,88	1					0,95	0,95
	04:00	3,32	2,46	0,86	1					0,95	0,95
	05:00	3,36	2,42	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	3,48	2,54	0,94	1					0,95	0,59
	07:00	3,71	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,87	2,94	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	3,79	2,85	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,80	2,87	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	3,74	3,08	0,66		1				0,69	0,62
	12:00	3,78	3,02	0,75	1					0,78	0,65
	13:00	3,76	2,83	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,66	2,73	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,52	2,58	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	3,57	2,65	0,92	1					0,95	0,95
	17:00	3,78	2,84	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	4,09	3,17	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,42	3,49	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,73	3,80	0,94	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,60	3,68	0,92	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,21	3,30	0,91	1					0,95	0,95
	23:00	3,80	2,87	0,93	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	3,51	2,58	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,39	2,45	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,28	2,35	0,93	1					0,95	0,95
	03:00	3,23	2,29	0,94	1					0,95	0,95
	04:00	3,18	2,25	0,92	1					0,95	0,95
	05:00	3,28	2,34	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,48	2,54	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,75	2,82	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	4,09	3,20	0,89	1					0,95	0,95
	09:00	3,91	3,19	0,72	1					0,95	0,95
	10:00	3,93	3,13	0,80	1					0,95	0,95
	11:00	3,99	3,46	0,53	1					0,95	0,95
	12:00	4,08	3,46	0,62	1					0,95	0,95
	13:00	4,12	3,68	0,44	1					0,95	0,95
	14:00	3,72	3,46	0,26	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,67	3,52	0,15	1				1	0,95	0,95
	16:00	3,58	3,16	0,42	1					0,95	0,95
	17:00	3,77	3,57	0,20	1					0,95	0,95
	18:00	4,28	4,17	0,11	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,82	4,47	0,35	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,00	4,42	0,58	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,72	4,50	0,22	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,30	4,18	0,12	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,83	3,44	0,39	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	3,56	3,26	0,30	1					0,95	0,95
	01:00	3,35	3,01	0,35	1					0,95	0,95
	02:00	3,31	2,99	0,32	1					0,95	0,95
	03:00	3,22	2,93	0,29	1					0,95	0,95
	04:00	3,22	2,79	0,43	1					0,95	0,95
	05:00	3,35	2,85	0,51	1					0,95	0,95
	06:00	3,57	3,05	0,52	1	1				0,95	0,24
	07:00	3,94	3,68	0,26	1	1				0,95	0,38
	08:00	3,96	3,52	0,44	1					0,95	0,95
	09:00	3,81	3,26	0,55	1					0,95	0,95
	10:00	3,68	2,97	0,71	1					0,95	0,95
	11:00	3,73	3,01	0,72	1					0,95	0,95
	12:00	3,76	3,02	0,74	1					0,95	0,95
	13:00	3,79	3,07	0,72	1					0,95	0,95
	14:00	3,65	2,73	0,92	1					0,95	0,95
	15:00	3,67	2,74	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,73	2,81	0,92	1					0,95	0,95
	17:00	3,93	3,07	0,86	1					0,95	0,95
	18:00	4,37	3,55	0,82	1					0,95	0,95
	19:00	4,65	3,71	0,94	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,11	4,18	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,91	3,97	0,94	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,41	3,48	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,93	3,00	0,93	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 06:13 – 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Το ΑΠ Αγ. Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	3,64	2,71	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,45	2,51	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,39	2,45	0,93	1					0,95	0,95
	03:00	3,31	2,38	0,92	1					0,95	0,95
	04:00	3,29	2,36	0,93	1					0,95	0,95
	05:00	3,37	2,43	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	3,55	2,61	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,90	2,96	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	4,05	3,12	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	3,90	2,97	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	3,70	2,76	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	3,78	2,84	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	3,76	2,83	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,75	2,83	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,64	2,70	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,66	2,73	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,61	2,68	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	3,86	2,93	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,31	3,37	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,68	3,75	0,93	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,05	4,11	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,88	3,95	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,44	3,50	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,93	3,04	0,89	1					0,95	0,95

Το ΑΠ Αγ. Ιωάννης παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	3,65	2,72	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,47	2,53	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,38	2,45	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,30	2,38	0,92	1					0,95	0,95
	04:00	3,30	2,36	0,93	1					0,95	0,95
	05:00	3,41	2,48	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,62	2,68	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	4,04	3,10	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	4,25	3,31	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	4,14	3,21	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,85	2,93	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	3,89	2,98	0,90	1					0,95	0,95
	12:00	4,05	3,24	0,80	1					0,95	0,95
	13:00	3,97	3,20	0,77	1					0,95	0,95
	14:00	4,11	3,39	0,71	1					0,95	0,95
	15:00	4,02	3,39	0,63	1					0,95	0,95
	16:00	3,99	3,57	0,42	1					0,95	0,95
	17:00	4,00	3,79	0,21	1					0,95	0,95
	18:00	4,40	4,33	0,07	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,78	4,77	0,01	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,12	5,12	0,00	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,95	4,95	0,00	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,52	4,52	0,01	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,08	4,08	0,00	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	3,75	3,73	0,02	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,54	3,53	0,01	1					0,95	0,95
	02:00	3,41	3,19	0,22	1					0,95	0,95
	03:00	3,33	2,89	0,45	1					0,95	0,95
	04:00	3,35	2,56	0,79	1					0,95	0,95
	05:00	3,45	2,51	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,67	2,75	0,92	1					0,95	0,92
	07:00	4,23	3,81	0,43	1	1				0,44	0,07
	08:00	4,40	3,48	0,91	1					0,92	0,78
	09:00	4,09	3,16	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	3,97	3,05	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	3,96	3,03	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	4,15	3,23	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	4,19	3,26	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	4,21	3,29	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	4,08	3,15	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	4,23	3,31	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,56	3,63	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,69	3,77	0,93	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,06	4,13	0,93	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,21	4,28	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,97	4,04	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,56	3,64	0,92	1					0,95	0,95
	23:00	4,11	3,23	0,88	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:00 με 08:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 17 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	3,82	2,95	0,87	1					0,95	0,95
	01:00	3,64	2,98	0,66	1					0,95	0,95
	02:00	3,56	3,13	0,43	1					0,95	0,95
	03:00	3,45	3,35	0,10	1					0,95	0,95
	04:00	3,42	3,41	0,00	1					0,95	0,95
	05:00	3,55	3,55	0,00	1					0,95	0,95
	06:00	3,73	3,73	0,00	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,10	4,10	0,00	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,33	4,33	0,00	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,21	4,21	0,00	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,10	4,01	0,09	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,02	3,81	0,21	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,09	3,89	0,20	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,07	3,79	0,28	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,47	4,16	0,30	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,48	4,30	0,19	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,58	4,51	0,07	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,83	4,75	0,08	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,95	4,90	0,04	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,10	5,04	0,06	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,94	4,73	0,21	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,58	4,45	0,13	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,08	4,03	0,06	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	3,80	3,65	0,15	1					0,95	0,95
	01:00	3,61	3,48	0,13	1					0,95	0,95
	02:00	3,57	3,23	0,34	1					0,95	0,95
	03:00	3,41	2,89	0,53	1					0,95	0,95
	04:00	3,40	2,95	0,46	1					0,95	0,95
	05:00	3,47	3,12	0,35	1					0,95	0,95
	06:00	3,66	3,61	0,05	1					0,95	0,95
	07:00	3,95	3,58	0,36	1					0,95	0,95
	08:00	4,21	3,50	0,70	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,18	3,25	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	4,13	3,20	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	4,19	3,34	0,85	1					0,95	0,95
	12:00	4,35	3,83	0,53	1				1	0,84	0,95
	13:00	4,26	3,74	0,51	1				1	0,80	0,95
	14:00	4,10	3,50	0,60	1				1	0,81	0,95
	15:00	3,78	2,89	0,89	1					0,95	0,95
	16:00	3,82	3,23	0,59	1					0,95	0,95
	17:00	3,99	3,35	0,65	1					0,95	0,95
	18:00	4,41	3,86	0,55	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,83	4,29	0,54	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,13	4,60	0,52	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,97	4,48	0,50	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,58	4,17	0,41	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,07	3,34	0,73	1					0,95	0,95

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	3,75	2,94	0,80	1					0,95	0,95
	01:00	3,56	2,78	0,78	1					0,95	0,95
	02:00	3,44	2,76	0,68	1					0,95	0,95
	03:00	3,40	2,97	0,43	1					0,95	0,95
	04:00	3,38	2,95	0,43	1					0,95	0,95
	05:00	3,48	2,94	0,54	1					0,95	0,95
	06:00	3,77	3,30	0,46	1					0,95	0,95
	07:00	4,10	3,79	0,32	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,34	3,92	0,42	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,46	3,97	0,49	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,42	4,18	0,24	1	1			1	0,33	0,16
	11:00	4,22	3,82	0,39	1				1	0,72	0,65
	12:00	4,04	3,55	0,49	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,04	3,33	0,71	1					0,95	0,95
	14:00	4,02	3,24	0,78	1					0,95	0,95
	15:00	4,00	3,28	0,71	1					0,95	0,95
	16:00	3,95	3,53	0,42	1					0,95	0,95
	17:00	4,17	3,95	0,22	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,60	4,43	0,18	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,91	4,52	0,39	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,31	4,86	0,45	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,19	4,86	0,33	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,65	4,31	0,34	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,13	3,70	0,43	1				1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 10:10 με 11:15 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	3,84	3,26	0,58	1					2,06	0,95	0,95	61%	434	
	01:00	3,64	3,02	0,61	1					2,30	0,95	0,95	57%	407	
	02:00	3,55	3,16	0,39	1					2,17	0,95	0,95	59%	422	
	03:00	3,45	3,14	0,31	1					2,19	0,95	0,95	59%	420	
	04:00	3,41	3,07	0,34	1					2,26	0,95	0,95	58%	412	
	05:00	3,57	3,28	0,29	1					2,04	0,95	0,95	62%	436	
	06:00	3,81	3,58	0,23	1					1,75	0,95	0,95	67%	471	
	07:00	4,19	4,03	0,17	1				1	2,40	0,95	0,95	63%	677	
	08:00	4,48	4,37	0,11	1				1	2,05	0,95	0,95	68%	720	
	09:00	4,30	4,12	0,18	1				1	2,31	0,95	0,95	64%	683	
	10:00	4,17	3,83	0,34	1				1	2,60	0,95	0,95	60%	640	
	11:00	4,23	3,78	0,45	1				1	2,64	0,95	0,95	59%	634	
	12:00	4,41	3,77	0,64	1				1	2,66	0,95	0,95	59%	632	
	13:00	4,40	3,72	0,68	1				1	2,71	0,95	0,95	58%	624	
	14:00	4,24	3,69	0,55	1					1,63	0,95	0,95	69%	484	
	15:00	4,15	3,56	0,59	1					1,76	0,95	0,95	67%	469	
	16:00	4,22	3,46	0,76	1					1,86	0,95	0,95	65%	457	
	17:00	4,38	3,45	0,93	1					1,88	0,95	0,95	65%	456	
	18:00	4,72	3,98	0,75	1				1	2,45	0,95	0,95	62%	669	
	19:00	5,04	4,25	0,79	1				2	3,27	0,95	0,95	56%	818	
	20:00	5,43	4,59	0,84	1				2	2,94	0,95	0,95	61%	875	
	21:00	5,32	4,66	0,66	1				2	2,87	0,95	0,95	62%	886	
	22:00	4,83	4,23	0,60	1				1	2,20	0,95	0,95	66%	699	
	23:00	4,21	3,51	0,71	1					1,82	0,95	0,95	66%	462	
		101,99 MWh										ΑΩΛ: 24,00	13.885 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	3,91	3,30	0,61	1					0,95	0,95
	01:00	3,73	3,05	0,68	1					0,95	0,95
	02:00	3,63	2,86	0,78	1					0,95	0,95
	03:00	3,58	2,76	0,82	1					0,95	0,95
	04:00	3,52	2,64	0,88	1					0,95	0,95
	05:00	3,66	2,88	0,79	1					0,95	0,95
	06:00	3,92	3,15	0,77	1					0,95	0,95
	07:00	4,31	3,62	0,69	1					0,95	0,95
	08:00	4,59	3,89	0,70	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,50	4,17	0,33	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,29	4,09	0,21	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,30	4,12	0,19	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,32	4,09	0,23	1				2	0,95	0,95
	13:00	4,41	4,01	0,40	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,32	4,14	0,18	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,22	3,97	0,25	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,23	4,07	0,16	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,48	4,17	0,31	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,83	4,24	0,59	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,11	4,48	0,63	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,45	4,64	0,81	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,28	4,81	0,47	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,88	4,43	0,45	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,29	3,86	0,43	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	3,96	3,54	0,41	1					0,95	0,95
	01:00	3,74	3,27	0,47	1					0,95	0,95
	02:00	3,63	3,01	0,62	1					0,95	0,95
	03:00	3,57	2,99	0,58	1					0,95	0,95
	04:00	3,53	3,33	0,20	1					0,95	0,95
	05:00	3,71	3,46	0,25	1					0,95	0,95
	06:00	4,07	3,77	0,30	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,44	4,12	0,32	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,68	4,24	0,44	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,59	4,41	0,18	1				1	0,31	0,25
	10:00	4,49	4,46	0,03	1	1			1	0,05	0,05
	11:00	4,63	4,51	0,12	1	1			1	0,51	0,54
	12:00	4,57	4,41	0,16	1				2	0,95	0,95
	13:00	4,80	4,72	0,08	1				2	0,95	0,95
	14:00	4,65	4,59	0,06	1				2	0,95	0,95
	15:00	4,55	4,48	0,07	1				2	0,95	0,95
	16:00	4,59	4,52	0,07	1				2	0,95	0,95
	17:00	4,87	4,76	0,11	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,24	5,08	0,17	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,46	4,92	0,54	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,70	5,07	0,63	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,66	5,03	0,63	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,13	4,62	0,51	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,56	4,16	0,40	1				1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 09:10 με 11:30 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	4,15	3,70	0,45	1					0,95	0,95
	01:00	3,97	3,62	0,35	1					0,95	0,95
	02:00	3,86	3,72	0,14	1					0,95	0,95
	03:00	3,76	3,65	0,11	1					0,95	0,95
	04:00	3,70	3,65	0,05	1					0,95	0,95
	05:00	3,81	3,77	0,04	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,10	4,06	0,03	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,69	4,69	0,00	1				2	0,95	0,95
	08:00	4,87	4,86	0,00	1				2	0,95	0,95
	09:00	4,97	4,92	0,05	1				2	0,95	0,95
	10:00	4,75	4,47	0,28	1				2	0,95	0,95
	11:00	4,71	4,48	0,22	1				2	0,95	0,95
	12:00	4,79	4,36	0,43	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,05	4,38	0,67	1				2	0,95	0,95
	14:00	4,90	4,11	0,79	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,73	3,80	0,93	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,75	3,90	0,85	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,08	4,30	0,78	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,39	4,76	0,62	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,54	5,03	0,52	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,82	5,34	0,48	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,62	5,17	0,45	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,14	4,84	0,30	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,68	4,53	0,15	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 24 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	4,32	4,21	0,12	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,10	4,10	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	3,92	3,91	0,01	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,86	3,81	0,04	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,83	3,81	0,02	1				1	0,95	0,95
	05:00	3,89	3,89	0,00	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,67	4,67	0,00	1				2	0,95	0,95
	08:00	4,96	4,96	0,00	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,06	5,03	0,02	1				2	0,94	0,94
	10:00	4,91	4,86	0,04	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,01	4,93	0,09	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,23	5,21	0,02	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,40	5,32	0,08	1				3	0,95	0,95
	14:00	5,50	5,40	0,09	1				3	0,95	0,95
	15:00	5,38	5,34	0,04	1				3	0,95	0,95
	16:00	5,17	5,16	0,01	1				2	0,88	0,84
	17:00	5,26	5,24	0,02	1	1				0,91	0,88
	18:00	5,62	5,61	0,01	1	1				0,95	0,95
	19:00	5,85	5,84	0,01	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,10	6,08	0,02	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,94	5,89	0,04	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,58	5,56	0,01	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,05	5,03	0,03	1	1				0,79	0,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 25 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	4,66	4,64	0,01	1	1				0,40	0,40
	01:00	4,42	4,39	0,03	1	1				0,17	0,17
	02:00	4,25	4,24	0,01	1	1				0,02	0,02
	03:00	4,17	4,17	0,00	1	1				0,00	0,00
	04:00	4,10	4,10	0,00		1			1	0,00	0,00
	05:00	4,10	4,09	0,01		1			1	0,86	0,93
	06:00	4,31	4,28	0,03		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,85	4,74	0,11		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,10	4,85	0,25		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,26	4,96	0,29		1			2	0,87	0,86
	10:00	5,46	5,20	0,27	1				3	0,92	0,93
	11:00	5,78	5,66	0,12	1				3	0,95	0,95
	12:00	5,97	5,91	0,05	1				3	0,95	0,95
	13:00	6,07	5,86	0,21	1				3	0,93	0,90
	14:00	6,13	6,10	0,03	1	1			1	0,85	0,87
	15:00	5,96	5,92	0,04	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,59	5,45	0,14	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,61	5,15	0,45	1	1				0,95	0,95
	18:00	5,81	4,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,11	5,22	0,89	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,22	5,30	0,92	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,99	5,06	0,93	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,60	4,72	0,88	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,00	4,28	0,71	1	1				0,74	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	4,64	3,94	0,70	1				1	0,72	0,55
	01:00	4,32	3,41	0,91	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,09	3,60	0,49	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,03	3,92	0,11	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,97	3,51	0,45	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,07	3,51	0,56	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,41	3,61	0,81	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,00	4,07	0,93	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,26	4,32	0,94	1				1	0,95	0,95
	09:00	5,20	4,27	0,94	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,15	4,21	0,94	1				1	0,95	0,95
	11:00	5,01	4,07	0,94	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,04	4,11	0,94	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,19	4,32	0,87	1	1			1	0,89	0,88
	14:00	4,83	3,94	0,89	1	1			1	0,90	0,84
	15:00	4,70	3,76	0,93	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,52	3,59	0,93	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,89	3,96	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,26	4,32	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,53	4,60	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,75	4,81	0,93	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,68	4,75	0,93	1				2	0,95	0,95
	22:00	5,17	4,24	0,93	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,56	3,63	0,93	1				1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 13:40 με 14:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
TE (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	4,19	3,25	0,93	1					2,07	0,95	0,95	61%	433	
	01:00	4,01	3,07	0,94	1					2,25	0,95	0,95	58%	412	
	02:00	3,89	2,96	0,94	1					2,37	0,95	0,95	56%	399	
	03:00	3,82	2,89	0,93	1					2,44	0,95	0,95	54%	391	
	04:00	3,81	2,87	0,94	1					2,46	0,95	0,95	54%	389	
	05:00	3,87	2,93	0,93	1					2,39	0,95	0,95	55%	396	
	06:00	4,25	3,32	0,94	1					2,01	0,95	0,95	62%	441	
	07:00	4,78	3,84	0,94	1				1	2,59	0,95	0,95	60%	649	
	08:00	5,02	4,09	0,93	1				1	2,34	0,95	0,95	64%	678	
	09:00	4,80	3,87	0,93	1				1	2,56	0,95	0,95	60%	646	
	10:00	4,59	4,28	0,32	1	1			1	7,48	0,33	0,27	36%	1.135	
	11:00	4,55	3,63	0,92	1				1	2,79	0,95	0,86	57%	612	
	12:00	4,73	3,80	0,93	1				1	2,62	0,95	0,95	59%	637	
	13:00	4,90	4,00	0,90	1				1	2,43	0,95	0,95	62%	665	
	14:00	4,65	3,72	0,93	1				1	2,71	0,95	0,95	58%	625	
	15:00	4,51	3,57	0,93	1				1	2,85	0,95	0,95	56%	603	
	16:00	4,55	3,61	0,93	1				1	2,82	0,95	0,95	56%	609	
	17:00	4,80	3,87	0,93	1				1	2,56	0,95	0,95	60%	646	
	18:00	5,29	4,35	0,93	1				1	2,08	0,95	0,95	68%	716	
	19:00	5,67	4,74	0,94	1				2	2,79	0,95	0,95	63%	899	
	20:00	5,93	5,00	0,94	1				2	2,53	0,95	0,95	66%	942	
	21:00	5,77	4,86	0,91	1				2	2,67	0,95	0,95	65%	919	
	22:00	5,27	4,46	0,80	1				2	3,06	0,95	0,95	59%	853	
	23:00	4,67	3,77	0,90	1				1	2,65	0,95	0,95	59%	632	
		112,32 MWh									ΑΩΛ: 23,35		15.329 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	4,21	3,30	0,91	1					0,95	0,95
	01:00	4,02	3,09	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,88	2,95	0,93	1					0,95	0,95
	03:00	3,85	2,95	0,90	1					0,95	0,95
	04:00	3,86	3,06	0,80	1					0,95	0,95
	05:00	3,89	3,16	0,73	1					0,95	0,95
	06:00	4,28	3,45	0,83	1	1				0,95	0,68
	07:00	4,86	4,03	0,82	1	1				0,95	0,62
	08:00	5,08	4,44	0,65		1			1	0,95	0,95
	09:00	5,22	4,69	0,53		1			2	0,95	0,95
	10:00	4,99	4,61	0,38		1			2	0,95	0,95
	11:00	4,87	4,42	0,45		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,07	4,71	0,36	1	1			1	0,93	0,72
	13:00	5,15	4,84	0,31		1			2	0,81	0,80
	14:00	4,84	4,45	0,38		1			2	0,68	0,95
	15:00	4,74	4,74	0,00		1			2	0,00	0,95
	16:00	4,65	4,50	0,16		1			2	0,21	0,95
	17:00	5,05	4,54	0,51		1			2	0,88	0,95
	18:00	5,56	5,08	0,48		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,87	5,41	0,46		1			2	0,95	0,95
	20:00	6,13	5,82	0,31		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,89	5,73	0,16		1			3	0,95	0,95
	22:00	5,42	5,13	0,29		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,80	4,45	0,35		1			2	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:40 με 07:45, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Από τις 13:30 έως τις 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	4,40	3,88	0,52		1			1	0,95	0,95
	01:00	4,18	3,66	0,52		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,04	3,73	0,31		1				0,95	0,95
	03:00	3,96	3,43	0,54		1				0,95	0,95
	04:00	3,91	3,23	0,68		1				0,95	0,95
	05:00	4,03	3,22	0,81		1				0,95	0,95
	06:00	4,45	3,67	0,79		1				0,95	0,95
	07:00	4,97	4,21	0,76		1			1	0,95	0,95
	08:00	5,23	4,64	0,59		1			2	0,95	0,95
	09:00	5,21	4,53	0,69		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,11	4,50	0,62		1			2	0,95	0,95
	11:00	5,05	4,37	0,67		1			1	0,95	0,95
	12:00	5,15	4,46	0,69		1			1	0,95	0,95
	13:00	5,02	4,36	0,65	1				1	0,95	0,86
	14:00	4,89	4,32	0,57	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,93	4,33	0,61	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,87	4,28	0,59	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,10	4,70	0,40	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,52	5,35	0,18	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,88	5,82	0,06	1				3	0,95	0,95
	20:00	6,10	6,10	0,00	1				3	0,95	0,95
	21:00	5,95	5,95	0,00	1				3	0,95	0,95
	22:00	5,47	5,34	0,12	1				3	0,95	0,95
	23:00	4,84	4,53	0,32	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	4,41	4,02	0,39	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,18	3,76	0,41	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,05	3,80	0,25	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,94	3,53	0,42	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,90	3,49	0,41	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,01	3,65	0,36	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,43	4,23	0,20	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,00	4,90	0,10	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,36	5,29	0,07	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,14	5,03	0,11	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,09	4,98	0,11	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,06	4,94	0,12	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,21	5,06	0,15	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,28	5,13	0,15	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,13	4,86	0,27	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,06	4,49	0,58	1				2	0,95	0,95
	16:00	4,98	4,54	0,44	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,31	4,93	0,38	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,81	5,56	0,25	1				3	0,95	0,95
	19:00	6,08	5,84	0,23	1				3	0,95	0,95
	20:00	6,21	5,99	0,22	1				3	0,95	0,95
	21:00	6,06	5,94	0,12	1				3	0,95	0,95
	22:00	5,57	5,57	0,00	1				3	0,95	0,95
	23:00	4,93	4,93	0,00	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 31 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	4,47	4,47	0,00	1				2	0,95	0,95
	01:00	4,22	4,22	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,07	4,06	0,01	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,03	4,03	0,00	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,99	3,99	0,00	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,04	4,04	0,00	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,34	4,34	0,00	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,94	4,94	0,00	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,34	5,34	0,00	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,30	5,27	0,03	1				2	0,95	0,94
	10:00	5,63	5,59	0,04	1	1			2	0,54	0,91
	11:00	5,69	5,68	0,01		1			3	0,90	0,91
	12:00	6,05	6,04	0,01	1	1			1	0,93	0,93
	13:00	5,99	5,98	0,01	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,55	5,55	0,00	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,15	5,15	0,01	1	1				0,87	0,86
	16:00	5,25	5,25	0,01	1	1				0,92	0,93
	17:00	5,24	5,19	0,04	1	1				0,89	0,90
	18:00	5,64	5,61	0,03	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,07	6,04	0,02	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,18	6,16	0,02	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,95	5,95	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,48	5,48	0,00	1	1				0,95	0,95
	23:00	4,86	4,86	0,00	1	1				0,61	0,61

Πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2 μεταξύ 10:11 με 10:36.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	4,34	4,33	0,00		1			2	0,67	0,73
	01:00	4,01	4,00	0,00		1			1	0,95	0,95
	02:00	3,91	3,85	0,06		1			1	0,95	0,95
	03:00	3,84	3,78	0,07		1			1	0,95	0,95
	04:00	3,75	3,71	0,04		1			1	0,95	0,95
	05:00	3,85	3,77	0,08		1			1	0,95	0,95
	06:00	4,19	4,03	0,15		1			1	0,95	0,95
	07:00	4,76	4,69	0,07	1	1			1	0,19	0,33
	08:00	4,96	4,27	0,68	1				1	0,86	0,89
	09:00	5,01	4,17	0,84	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,82	3,89	0,93	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,87	3,96	0,91	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,96	4,03	0,93	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,08	4,22	0,86	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,81	3,93	0,88	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,76	3,84	0,92	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,72	3,78	0,94	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,07	4,13	0,94	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,54	4,61	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,96	5,05	0,92	1				2	0,95	0,95
	20:00	6,27	5,37	0,90	1				3	0,95	0,95
	21:00	6,10	5,30	0,80	1				3	0,95	0,95
	22:00	5,59	4,85	0,74	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,97	4,28	0,69	1				2	0,95	0,95

Πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή στην μονάδα G1 μεταξύ 07:20 με 07:55 αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	4,51	3,82	0,68	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,25	3,55	0,70	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,09	3,38	0,72	1					0,95	0,95
	03:00	4,00	3,12	0,89	1					0,95	0,95
	04:00	3,96	3,11	0,84	1					0,95	0,95
	05:00	4,13	3,39	0,74	1					0,95	0,95
	06:00	4,54	3,76	0,78	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,11	4,38	0,73	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,37	4,59	0,78	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,22	4,37	0,85	1				1	0,95	0,95
	10:00	5,10	4,19	0,91	1				1	0,95	0,95
	11:00	5,02	4,10	0,92	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,26	4,34	0,93	1				1	0,95	0,95
	13:00	5,30	4,39	0,91	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,18	4,25	0,93	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,99	4,18	0,81	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,98	4,21	0,77	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,33	4,64	0,69	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,86	4,97	0,89	1				2	0,95	0,95
	19:00	6,20	5,34	0,85	1				2	0,95	0,95
	20:00	6,41	5,56	0,85	1				3	0,95	0,95
	21:00	6,21	5,44	0,78	1				3	0,95	0,95
	22:00	5,65	4,87	0,78	1				2	0,95	0,95
	23:00	5,02	4,17	0,84	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	4,59	3,77	0,81	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,36	3,50	0,86	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,23	3,35	0,88	1					0,95	0,95
	03:00	4,13	3,25	0,87	1					0,95	0,95
	04:00	4,03	3,16	0,87	1					0,95	0,95
	05:00	4,19	3,27	0,92	1					0,95	0,95
	06:00	4,58	3,64	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	5,21	4,32	0,90	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,39	4,55	0,84	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,42	4,61	0,80	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,20	4,40	0,79	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,19	4,40	0,79	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,37	4,50	0,87	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,56	4,80	0,76	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,41	4,59	0,83	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,25	4,48	0,77	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,26	4,56	0,69	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,51	4,79	0,73	1				2	0,95	0,95
	18:00	6,04	5,40	0,64	1				3	0,95	0,95
	19:00	6,28	5,72	0,56	1				3	0,95	0,95
	20:00	6,45	5,71	0,74	1				3	0,95	0,95
	21:00	6,33	5,47	0,85	1				3	0,95	0,95
	22:00	5,82	5,05	0,77	1				2	0,95	0,95
	23:00	5,17	4,50	0,67	1				2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	4,74	4,08	0,66	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,50	3,86	0,65	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,30	3,67	0,63	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,23	3,55	0,69	1					0,95	0,95
	04:00	4,15	3,47	0,69	1					0,95	0,95
	05:00	4,27	3,63	0,64	1					0,95	0,95
	06:00	4,63	3,98	0,65	1				1	0,95	0,89
	07:00	5,23	4,59	0,64	1	1			1	0,95	0,75
	08:00	5,53	4,97	0,56	1				2	0,95	0,93
	09:00	5,51	4,97	0,54	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,31	4,71	0,60	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,41	4,81	0,60	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,47	4,90	0,58	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,63	4,95	0,68	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,45	4,79	0,66	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,37	4,77	0,59	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,27	4,68	0,59	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,61	4,99	0,62	1				2	0,95	0,95
	18:00	6,07	5,49	0,58	1				3	0,95	0,95
	19:00	6,44	5,82	0,62	1				3	0,95	0,95
	20:00	6,69	6,15	0,54	1				3	0,95	0,95
	21:00	6,58	5,81	0,77	1				3	0,95	0,95
	22:00	6,00	5,36	0,64	1				3	0,95	0,95
	23:00	5,38	4,74	0,64	1				2	0,95	0,95

Πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1 στο διάστημα μεταξύ 06:50 με 08:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	4,90	4,44	0,46	1				2	0,95	0,95
	01:00	4,59	4,10	0,48	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,47	4,04	0,43	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,34	3,90	0,45	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,27	3,68	0,59	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,36	3,80	0,56	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,72	4,12	0,60	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,37	4,76	0,60	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,66	5,08	0,58	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,63	5,03	0,60	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,56	5,00	0,56	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,61	5,05	0,57	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,82	5,28	0,54	1				3	0,95	0,95
	13:00	5,97	5,47	0,50	1				3	0,95	0,95
	14:00	5,80	5,40	0,39	1				3	0,95	0,95
	15:00	5,61	5,25	0,36	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,68	5,38	0,30	1				2	0,95	0,95
	17:00	6,06	5,76	0,30	1				3	0,95	0,95
	18:00	6,52	6,13	0,39	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	6,95	6,52	0,43	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,05	6,62	0,43	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,92	6,64	0,28	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,48	6,28	0,20	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,77	5,52	0,25	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	5,19	4,91	0,28	1	1				0,85	0,84
	01:00	4,88	4,54	0,34	1				2	0,88	0,92
	02:00	4,64	4,26	0,38	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,56	4,12	0,44	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,53	4,01	0,52	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,57	3,96	0,61	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,88	4,25	0,64	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,71	5,08	0,64	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,06	5,47	0,58	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,21	5,51	0,71	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,98	5,27	0,71	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,89	5,24	0,65	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,16	5,49	0,67	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,30	5,64	0,66	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,10	5,40	0,69	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,92	5,16	0,75	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,99	5,27	0,72	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,24	5,54	0,70	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,82	6,17	0,65	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,13	6,44	0,69	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,18	6,54	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,01	6,37	0,64	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,57	5,94	0,63	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,96	5,33	0,63	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	5,44	4,81	0,63	1	1				0,90	0,89
	01:00	5,06	4,43	0,63	1				2	0,94	0,95
	02:00	4,91	4,18	0,72	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,70	3,95	0,75	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,61	3,94	0,67	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,67	3,89	0,77	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,01	4,26	0,75	1	1			1	0,89	0,72
	07:00	5,58	4,84	0,75	1	1			1	0,95	0,93
	08:00	6,05	5,31	0,74	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,06	5,29	0,77	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,87	5,11	0,75	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,94	5,14	0,80	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,13	5,26	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,30	5,45	0,85	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,09	5,27	0,82	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,06	5,20	0,85	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,97	5,17	0,80	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,34	5,48	0,86	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,75	5,84	0,91	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,06	6,17	0,90	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,20	6,34	0,86	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,04	6,27	0,77	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,58	5,86	0,72	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,94	5,14	0,79	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 06:40 με 07:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	5,43	4,50	0,93	1				1	0,94	0,95
	01:00	5,06	4,16	0,90	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,87	3,93	0,94	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,77	3,83	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,66	3,72	0,94	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,68	3,74	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,98	4,04	0,94	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,57	4,63	0,94	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,79	4,88	0,91	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,81	5,05	0,76	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,63	4,82	0,81	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,73	4,82	0,91	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,91	4,98	0,93	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,99	5,06	0,93	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,77	4,85	0,92	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,73	4,83	0,90	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,70	4,79	0,92	1				2	0,95	0,95
	17:00	6,13	5,24	0,88	1				2	0,95	0,95
	18:00	6,59	5,73	0,86	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,90	6,03	0,88	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,97	6,10	0,87	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,98	6,12	0,85	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,51	5,68	0,83	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,84	4,99	0,84	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	5,45	4,67	0,79	1	1				0,92	0,92
	01:00	5,10	4,26	0,84	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,91	4,06	0,85	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,77	3,91	0,86	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,68	3,84	0,84	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,74	3,87	0,87	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,08	4,14	0,93	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,53	4,63	0,90	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,90	5,11	0,80	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,93	5,11	0,82	1				3	0,95	0,95
	10:00	5,77	5,01	0,76	1				3	0,95	0,95
	11:00	5,84	4,93	0,90	1				3	0,95	0,95
	12:00	6,11	5,25	0,85	1				3	0,95	0,95
	13:00	6,35	5,48	0,87	1				3	0,95	0,95
	14:00	6,27	5,42	0,85	1				3	0,95	0,95
	15:00	6,13	5,42	0,71	1				3	0,95	0,95
	16:00	6,13	5,30	0,83	1				3	0,95	0,95
	17:00	6,44	5,67	0,77	1				3	0,95	0,95
	18:00	6,97	6,24	0,74	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,33	6,57	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	7,35	6,62	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,25	6,54	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	6,73	6,01	0,72	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,04	5,21	0,83	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	5,51	4,68	0,83	1				1	0,95	0,93
	01:00	5,18	4,38	0,80	1	1			2	0,95	0,72
	02:00	5,02	4,17	0,84	1	1			2	0,95	0,62
	03:00	4,87	3,94	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,69	3,76	0,93	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,77	3,87	0,90	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,10	4,17	0,93	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,70	4,91	0,79	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,07	5,24	0,83	1				3	0,95	0,95
	09:00	6,06	5,24	0,81	1				3	0,95	0,95
	10:00	5,93	5,05	0,88	1				3	0,95	0,95
	11:00	5,94	5,09	0,85	1				3	0,95	0,95
	12:00	6,23	5,32	0,91	1				3	0,95	0,95
	13:00	6,25	5,32	0,92	1				3	0,95	0,95
	14:00	6,15	5,21	0,94	1				3	0,95	0,95
	15:00	5,97	5,04	0,93	1				3	0,95	0,95
	16:00	5,99	5,08	0,92	1				3	0,95	0,95
	17:00	6,26	5,37	0,90	1				3	0,95	0,95
	18:00	6,86	5,92	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,18	6,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,34	6,40	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,30	6,37	0,93	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,77	5,84	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,12	5,18	0,94	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 00:15 με 02:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G2 και G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	5,50	4,56	0,94	1				2	0,95	0,95
	01:00	5,19	4,25	0,94	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,00	4,06	0,94	1				2	0,95	0,95
	03:00	4,86	3,93	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,76	3,82	0,94	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,79	3,86	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,14	4,28	0,86	1				1	0,87	0,86
	07:00	5,88	4,94	0,94		1			2	0,95	0,95
	08:00	6,18	5,24	0,94		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,11	5,17	0,94		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,93	4,99	0,94		1			2	0,95	0,95
	11:00	5,95	5,01	0,94		1			2	0,95	0,95
	12:00	6,17	5,23	0,94		1			2	0,95	0,95
	13:00	6,22	5,34	0,89		1			3	0,95	0,95
	14:00	6,09	5,17	0,93		1			3	0,95	0,95
	15:00	5,99	5,05	0,94		1			2	0,95	0,95
	16:00	6,02	5,08	0,94		1			2	0,95	0,95
	17:00	6,22	5,30	0,93		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,81	5,88	0,92		1			3	0,95	0,95
	19:00	7,11	6,17	0,94		1			3	0,95	0,95
	20:00	7,26	6,32	0,94		1			4	0,95	0,95
	21:00	7,15	6,23	0,92		1			3	0,95	0,95
	22:00	6,61	5,70	0,91		1			3	0,95	0,95
	23:00	5,95	5,02	0,94		1			2	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	5,41	4,47	0,94		1			2	0,95	0,95
	01:00	5,08	4,14	0,94		1			1	0,95	0,95
	02:00	4,86	3,92	0,94		1			1	0,95	0,95
	03:00	4,74	3,84	0,90		1			1	0,95	0,95
	04:00	4,62	3,82	0,80		1			1	0,95	0,95
	05:00	4,71	3,87	0,84		1			1	0,95	0,95
	06:00	5,05	4,24	0,81		1			1	0,95	0,95
	07:00	5,66	4,84	0,82		1			2	0,95	0,95
	08:00	5,97	5,14	0,84		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,05	5,25	0,80		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,98	5,19	0,78		1			2	0,95	0,95
	11:00	6,02	5,21	0,81		1			2	0,95	0,95
	12:00	6,24	5,45	0,79		1			2	0,95	0,95
	13:00	6,26	5,50	0,77		1			3	0,94	0,95
	14:00	6,31	5,62	0,69	1	1				0,94	0,94
	15:00	6,22	5,48	0,74	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,23	5,51	0,72	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,61	5,90	0,71	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,05	6,24	0,81	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,31	6,59	0,71	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,35	6,63	0,72	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,37	6,61	0,75	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,83	6,14	0,69	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,14	5,45	0,69	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	5,53	4,84	0,70	1	1			1	0,95	0,92
	01:00	5,10	4,39	0,71	1				2	0,95	0,95
	02:00	4,98	4,14	0,84	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,83	4,03	0,80	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,74	3,96	0,79	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,80	3,98	0,82	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,11	4,31	0,80	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,79	5,01	0,78	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,22	5,45	0,76	1				2	0,95	0,95
	09:00	6,25	5,40	0,85	1				3	0,95	0,95
	10:00	6,00	5,12	0,88	1				3	0,95	0,95
	11:00	6,00	5,14	0,86	1				2	0,95	0,95
	12:00	6,19	5,30	0,89	1				2	0,95	0,95
	13:00	6,38	5,48	0,90	1				3	0,95	0,95
	14:00	6,16	5,23	0,93	1				3	0,95	0,95
	15:00	6,12	5,18	0,94	1				2	0,95	0,95
	16:00	6,13	5,21	0,92	1				2	0,95	0,95
	17:00	6,43	5,60	0,83	1				3	0,95	0,95
	18:00	6,99	6,10	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	7,33	6,40	0,93	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,40	6,48	0,92	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,34	6,40	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,83	5,91	0,91	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,21	5,27	0,94	1	1			2	0,95	0,95

Στο διάστημα 23:09 με 23:59 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	5,56	4,62	0,94	1				2	0,95	0,94
	01:00	5,23	4,29	0,94	1				2	0,95	0,95
	02:00	4,98	4,04	0,94	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,81	3,88	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,75	3,81	0,94	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,77	3,83	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,14	4,20	0,94	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,74	4,80	0,94	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,09	5,16	0,94	1				2	0,95	0,95
	09:00	6,10	5,17	0,94	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,76	4,83	0,94	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,69	4,76	0,93	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,88	4,94	0,93	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,97	5,04	0,93	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,94	5,01	0,93	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,83	4,89	0,93	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,84	4,91	0,94	1				2	0,95	0,95
	17:00	6,21	5,28	0,94	1				2	0,95	0,95
	18:00	6,70	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,00	6,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,21	6,27	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,12	6,18	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,60	5,67	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,98	5,05	0,93	1	1				0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	5,35	4,41	0,94	1				2	0,95	0,95
	01:00	5,01	4,07	0,94	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,84	3,91	0,93	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,70	3,78	0,92	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,58	3,65	0,93	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,65	3,71	0,93	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,93	3,99	0,93	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,42	4,49	0,93	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,83	4,89	0,94	1				2	0,95	0,95
	09:00	5,80	4,86	0,94	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,54	4,60	0,94	1				2	0,95	0,95
	11:00	5,62	4,68	0,93	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,73	4,80	0,93	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,71	4,78	0,93	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,50	4,57	0,93	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,41	4,48	0,93	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,48	4,55	0,93	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,79	4,86	0,94	1				2	0,95	0,95
	18:00	6,46	5,52	0,94	1				2	0,95	0,95
	19:00	6,74	5,81	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,93	5,99	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,91	5,98	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,47	5,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,91	4,98	0,93	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	5,24	4,30	0,93	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,84	4,19	0,65	1				1	0,67	0,95
	02:00	4,63	4,19	0,44	1				1	0,45	0,95
	03:00	4,56	4,12	0,44	1				1	0,45	0,95
	04:00	4,46	4,01	0,44	1				1	0,45	0,95
	05:00	4,54	4,10	0,44	1				1	0,45	0,95
	06:00	4,84	4,40	0,44	1				1	0,45	0,95
	07:00	5,48	5,04	0,44	1				2	0,45	0,95
	08:00	5,91	5,47	0,44	1				2	0,45	0,95
	09:00	5,96	5,51	0,44	1				2	0,45	0,95
	10:00	5,84	5,39	0,44	1				2	0,45	0,95
	11:00	5,72	5,28	0,44	1				2	0,45	0,95
	12:00	5,81	5,37	0,44	1				2	0,45	0,95
	13:00	5,89	5,45	0,44	1				2	0,45	0,95
	14:00	5,78	5,34	0,44	1				2	0,45	0,95
	15:00	5,59	5,15	0,44	1				2	0,45	0,95
	16:00	5,56	5,11	0,45	1				2	0,46	0,95
	17:00	5,92	5,06	0,86	1				2	0,88	0,95
	18:00	6,62	5,72	0,91	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,95	6,10	0,85	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,01	6,15	0,86	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,94	6,09	0,85	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,47	5,57	0,89	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,84	5,05	0,79	1				2	0,82	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:20 – 16:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

d		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	5,25	4,47	0,78	1	1			1	0,80	0,80
	01:00	4,81	3,95	0,86	1				1	0,94	0,95
	02:00	4,64	3,82	0,81	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,55	3,73	0,82	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,47	3,56	0,91	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,63	3,76	0,88	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,01	4,18	0,83	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,58	4,70	0,88	1				2	0,95	0,95
	08:00	5,99	5,28	0,72	1				2	0,95	0,95
	09:00	6,09	5,39	0,70	1				2	0,95	0,95
	10:00	5,96	5,40	0,56	1				2	0,82	0,95
	11:00	5,93	5,48	0,45	1				2	0,63	0,95
	12:00	6,23	5,52	0,71	1				2	0,95	0,95
	13:00	6,32	5,52	0,79	1				2	0,95	0,95
	14:00	6,28	5,56	0,72	1				2	0,95	0,95
	15:00	6,03	5,39	0,64	1				2	0,95	0,95
	16:00	5,97	5,38	0,59	1				2	0,95	0,95
	17:00	6,37	5,61	0,76	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,00	6,30	0,70	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,29	6,62	0,67	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,41	6,77	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,27	6,62	0,65	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,62	5,99	0,63	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,93	5,34	0,59	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 00:00 με 01:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στο διάστημα 10:40 – 11:40 εκτελούνταν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Ιωάννης. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	5,28	4,64	0,64	1				2	0,95	0,95
	01:00	4,98	4,24	0,74	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,78	4,08	0,71	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,72	4,03	0,69	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,56	3,93	0,64	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,66	4,06	0,60	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,05	4,51	0,55	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,77	5,17	0,60	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,23	5,63	0,60	1				3	0,95	0,95
	09:00	6,24	5,65	0,59	1				3	0,95	0,95
	10:00	5,93	5,39	0,54	1				2	0,95	0,95
	11:00	6,00	5,56	0,43	1				2	0,95	0,95
	12:00	6,26	5,95	0,31	1				3	0,95	0,95
	13:00	6,49	6,21	0,27	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,32	6,07	0,25	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,27	6,00	0,27	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,16	5,72	0,44	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,49	5,97	0,52	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,15	6,67	0,48	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,48	6,95	0,53	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,63	6,96	0,67	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,47	6,87	0,59	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,87	6,17	0,69	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,16	5,53	0,63	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	5,55	4,93	0,62	1				2	0,95	0,95
	01:00	5,17	4,48	0,69	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,00	4,26	0,74	1				2	0,95	0,95
	03:00	4,86	4,16	0,70	1				2	0,95	0,95
	04:00	4,75	4,04	0,71	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,79	4,05	0,74	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,10	4,26	0,84	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,86	5,06	0,80	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,41	5,56	0,85	1				2	0,95	0,95
	09:00	6,46	5,56	0,91	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,31	5,45	0,85	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,50	5,70	0,80	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,67	5,85	0,82	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,85	6,07	0,78	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,76	6,01	0,74	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,65	5,87	0,77	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,55	5,73	0,82	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,79	6,09	0,70	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,27	6,54	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,83	7,16	0,67	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,91	7,25	0,66	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,84	7,14	0,70	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,38	6,71	0,68	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,66	5,93	0,74	1	1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	6,10	5,39	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,65	4,90	0,75	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,46	4,69	0,77	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,29	4,50	0,79	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,18	4,27	0,91	1				1	0,95	0,95
	05:00	5,25	4,32	0,93	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,62	4,70	0,92	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,22	5,36	0,86	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,60	5,84	0,76	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,68	5,89	0,79	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,54	5,74	0,80	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,62	6,22	0,40	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,76	6,37	0,39	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,90	6,52	0,38	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,76	6,32	0,44	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,65	6,16	0,48	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,66	5,87	0,79	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,01	6,19	0,82	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,69	6,96	0,73	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,93	7,11	0,82	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,01	7,16	0,86	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,95	7,03	0,92	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,49	6,60	0,89	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,85	6,01	0,84	1	1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις 00:30 έγινε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	6,14	5,24	0,91	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,68	4,74	0,94	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,52	4,65	0,87	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,42	4,54	0,88	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,31	4,53	0,78	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,31	4,58	0,73	1				2	0,95	0,95
	06:00	5,62	4,86	0,76	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,38	5,58	0,79	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,87	6,05	0,82	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,79	5,86	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,73	5,80	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,70	5,85	0,86	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,94	6,14	0,80	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,14	6,34	0,79	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,99	6,07	0,92	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,76	5,89	0,87	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,83	5,96	0,87	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,17	6,29	0,88	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,87	7,01	0,86	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,11	7,37	0,74	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,09	7,18	0,91	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,19	7,26	0,93	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,82	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,07	6,18	0,89	1	1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	6,38	5,49	0,88	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,84	4,98	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	5,67	4,82	0,85	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,43	4,59	0,84	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,31	4,42	0,90	1				1	0,95	0,95
	05:00	5,32	4,63	0,68	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,55	4,76	0,79	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,13	5,19	0,94	1				2	0,95	0,95
	08:00	6,39	5,45	0,94	1				2	0,95	0,95
	09:00	6,35	5,42	0,93	1	1				0,94	0,94
	10:00	6,09	5,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,16	5,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,23	5,30	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,20	5,27	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,94	5,01	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,80	4,87	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,97	5,04	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,37	5,44	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,95	6,02	0,93	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,33	6,40	0,93	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,44	6,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,44	6,50	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,00	6,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,32	5,38	0,94	1	1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 01:40 – 02:40 έγινε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	5,73	4,83	0,89	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,34	4,43	0,91	1	1			1	0,95	0,86
	02:00	5,14	4,21	0,94	1				1	0,95	0,95
	03:00	5,02	4,09	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,88	3,94	0,93	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,98	4,05	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,27	4,34	0,93	1				1	0,95	0,95
	07:00	6,00	5,06	0,94	1				1	0,95	0,95
	08:00	6,48	5,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,40	5,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,26	5,33	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,25	5,32	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,48	5,55	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,57	5,64	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,54	5,63	0,91	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,37	5,44	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,25	5,34	0,91	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,62	5,73	0,90	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,18	6,34	0,84	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,48	6,61	0,86	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,70	6,90	0,80	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,58	6,81	0,77	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,06	6,37	0,70	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,36	5,75	0,62	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 01:00 – 01:52 έγινε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	5,68	5,01	0,67	1				2	0,95	0,95
	01:00	5,31	4,51	0,80	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,10	4,17	0,93	1				1	0,95	0,95
	03:00	5,02	4,09	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,88	4,00	0,88	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,97	4,08	0,88	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,32	4,42	0,91	1				1	0,95	0,95
	07:00	6,11	5,21	0,89	1				1	0,95	0,95
	08:00	6,54	5,60	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,52	5,63	0,89	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,41	5,59	0,82	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,44	5,61	0,83	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,72	5,89	0,83	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,89	6,12	0,77	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,83	6,06	0,77	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,58	5,82	0,76	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,55	5,85	0,70	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,85	6,06	0,79	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,47	6,72	0,76	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,78	6,98	0,80	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,90	7,25	0,65	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,84	7,19	0,65	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,21	6,50	0,71	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,59	5,91	0,68	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	5,91	5,20	0,71	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,45	4,67	0,78	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,26	4,46	0,81	1				1	0,95	0,95
	03:00	5,15	4,28	0,88	1				1	0,95	0,95
	04:00	5,09	4,23	0,85	1				1	0,95	0,95
	05:00	5,03	4,19	0,84	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,41	4,52	0,88	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,22	5,43	0,79	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,77	6,00	0,77	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,73	5,98	0,75	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,52	5,74	0,78	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,62	5,74	0,88	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,83	6,04	0,78	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,88	6,14	0,74	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,88	6,13	0,74	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,74	6,08	0,66	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,77	6,05	0,72	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,20	6,43	0,77	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,71	6,91	0,80	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,95	7,14	0,81	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,99	7,20	0,79	1	1				0,95	0,95
	21:00	8,00	7,24	0,76	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,46	6,70	0,76	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,89	6,14	0,75	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	6,25	5,44	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,86	5,06	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	5,58	4,70	0,87	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,39	4,53	0,86	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,25	4,36	0,89	1				1	0,95	0,95
	05:00	5,25	4,31	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,64	4,70	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,39	5,46	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	6,83	5,89	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,84	5,95	0,89	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,87	6,04	0,83	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,07	6,28	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,43	6,60	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,77	6,99	0,79	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,72	6,96	0,76	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,55	6,82	0,73	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,47	6,80	0,67	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,87	7,16	0,71	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,47	7,74	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,58	7,80	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,57	7,79	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,53	7,77	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,16	7,45	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,55	6,70	0,85	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 00:25 - 02:35 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στο διάστημα 19:30 - 20:00 έγινε δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	6,93	6,07	0,86	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,50	5,59	0,91	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,25	5,40	0,85	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,09	5,18	0,91	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,87	4,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,81	4,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,19	5,26	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,94	6,03	0,91	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,47	6,56	0,91	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,62	6,80	0,82	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,68	6,86	0,82	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,66	6,76	0,90	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,96	7,11	0,85	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,21	7,43	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,23	7,49	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,17	7,44	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,24	7,51	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,51	7,81	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,93	8,24	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,15	8,45	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,06	8,36	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,93	8,08	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,68	7,84	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	8,03	7,21	0,82	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	7,34	6,43	0,91	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,91	6,01	0,90	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,55	5,63	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,37	5,49	0,88	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,25	5,35	0,90	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,11	5,25	0,86	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,45	5,67	0,78	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,00	6,19	0,80	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,49	6,70	0,79	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,49	6,64	0,84	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,37	6,47	0,90	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,36	6,42	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,58	6,68	0,91	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,84	6,91	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,65	6,71	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,67	6,73	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,75	6,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,98	7,10	0,88	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,57	7,65	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,83	8,02	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,70	7,85	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,64	7,99	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,39	7,45	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,86	6,93	0,93	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	7,28	6,35	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,73	5,80	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,41	5,48	0,92	1	1			2	0,94	0,95
	03:00	6,17	5,25	0,92	1	1			2	0,95	0,93
	04:00	5,89	4,96	0,93	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,80	4,87	0,93	1				2	0,95	0,95
	06:00	6,02	5,08	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,61	5,67	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	6,96	6,02	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	7,03	6,09	0,94	1				3	0,95	0,95
	10:00	6,99	6,05	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,01	6,14	0,86	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,38	6,60	0,78	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,67	6,95	0,72	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,57	6,86	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,53	6,73	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,55	6,96	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	7,96	7,17	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,64	7,83	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,89	8,01	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,85	7,92	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,84	7,95	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,59	7,68	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,20	7,32	0,88	1	1			1	0,95	0,95

Στο διάστημα 02:10 - 03:05 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Στο διάστημα 03:05 - 03:55 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	7,51	6,78	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,05	6,30	0,75	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,65	5,80	0,85	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,38	5,56	0,82	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,15	5,38	0,77	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,04	5,21	0,83	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,25	5,52	0,73	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,96	6,24	0,71	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,34	6,77	0,57	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,32	6,57	0,75	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,12	6,27	0,85	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,08	6,24	0,84	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,19	6,38	0,81	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,45	6,82	0,63	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,38	6,91	0,47	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,36	6,91	0,45	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,45	7,06	0,39	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,80	7,45	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,40	8,03	0,37	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,65	8,21	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,54	8,13	0,40	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,53	8,09	0,43	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,10	7,61	0,48	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,48	7,02	0,46	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	6,77	6,36	0,42	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,34	5,87	0,47	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,10	5,71	0,39	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,89	5,53	0,35	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,75	5,26	0,50	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,68	5,06	0,62	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,98	5,30	0,68	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,73	6,06	0,67	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,25	6,60	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,40	6,81	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,37	6,87	0,50	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,46	6,96	0,50	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,66	7,10	0,56	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,92	7,51	0,40	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,85	7,18	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,78	7,13	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,70	7,00	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,00	7,31	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,53	7,84	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,77	8,01	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,65	7,83	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,59	7,82	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,21	7,58	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,53	6,91	0,62	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	6,95	6,29	0,66	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,53	5,80	0,73	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,32	5,56	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,13	5,38	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,00	5,18	0,82	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,04	5,16	0,88	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,19	5,44	0,75		1			2	0,95	0,77
	07:00	6,92	6,23	0,70		1			4	0,95	0,95
	08:00	7,56	6,76	0,80		1			4	0,95	0,95
	09:00	7,73	6,89	0,83		1			4	0,95	0,95
	10:00	7,68	6,75	0,93		1			4	0,95	0,95
	11:00	7,63	6,69	0,94	1	1			3	0,95	0,93
	12:00	7,70	6,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,85	6,91	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,77	6,84	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,56	6,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,49	6,56	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,72	6,79	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,17	7,27	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,48	7,57	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,39	7,45	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,34	7,41	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,99	7,06	0,93	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,42	6,54	0,88	1	1				0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το διάστημα 02:00 με 04:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	6,82	5,95	0,88	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,38	5,49	0,89	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,12	5,33	0,79	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,93	5,03	0,90	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,75	4,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,72	4,78	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,00	5,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,70	5,76	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,12	6,18	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,18	6,24	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,98	6,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,99	6,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,13	6,20	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,22	6,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,13	6,20	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,10	6,17	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,15	6,27	0,89	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,52	6,59	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,02	7,16	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,36	7,43	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,38	7,49	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,33	7,41	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,92	7,00	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,35	6,45	0,89	1	1				0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	6,77	5,93	0,85	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,39	5,67	0,72	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,15	5,46	0,69	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,95	5,10	0,85	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,80	5,14	0,65	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,77	5,05	0,72	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,03	5,30	0,72	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,73	6,14	0,59	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,24	6,72	0,52	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,33	6,79	0,54	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,39	6,86	0,52	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,43	6,83	0,61	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,70	7,02	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,95	7,23	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,67	6,79	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,55	6,62	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,55	6,63	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	7,76	6,97	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,29	7,60	0,69	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,70	7,90	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,62	7,80	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,56	7,66	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,11	7,31	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,48	6,72	0,76	1	1				0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	6,77	6,01	0,75	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,33	5,54	0,80	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,10	5,36	0,75	1	1			2	0,77	0,95
	03:00	5,92	5,16	0,76	1	1			1	0,83	0,95
	04:00	5,72	4,98	0,73	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,71	5,01	0,70	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,99	5,36	0,62	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,76	6,18	0,58	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,29	6,91	0,38	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,40	7,15	0,25	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,28	6,99	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	7,26	6,89	0,37	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	7,54	7,25	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	7,69	7,48	0,21	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	7,67	7,44	0,23	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	7,48	7,28	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,47	7,24	0,23	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	7,89	7,65	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,49	8,18	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,87	8,57	0,30	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	8,83	8,57	0,27	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,76	8,54	0,21	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	8,29	8,09	0,20	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,57	7,35	0,22	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 02:02 – 03:35 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	6,94	6,62	0,31	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,44	6,12	0,32	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,15	5,78	0,36	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,95	5,65	0,31	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,81	5,51	0,30	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,82	5,47	0,35	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,03	5,66	0,37	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,86	6,53	0,33	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,26	6,88	0,37	1	1			2	0,95	0,79
	09:00	7,39	7,00	0,39	1	1			3	0,95	0,36
	10:00	7,19	6,84	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,21	6,81	0,40	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,48	7,02	0,46	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,51	7,08	0,43	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,39	7,02	0,37	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	7,33	7,08	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,39	7,11	0,28	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	7,88	7,49	0,39	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,64	8,29	0,35	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	8,95	8,61	0,34	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	8,92	8,47	0,45	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,87	8,37	0,50	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	8,54	8,11	0,43	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,87	7,56	0,31	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 08:31 – 09:47 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	7,02	6,74	0,29	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,50	6,12	0,37	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,16	5,61	0,56	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,85	5,20	0,66	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,72	5,08	0,64	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,75	5,11	0,64	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,05	5,42	0,63	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,77	6,18	0,59	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,35	6,78	0,57	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,57	6,99	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,51	6,88	0,63	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	7,71	7,08	0,63	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,95	7,35	0,60	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	8,25	7,68	0,57	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,24	7,66	0,58	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,03	7,50	0,53	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,97	7,59	0,38	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,30	7,82	0,48	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,86	8,29	0,57	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,25	8,56	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,24	8,58	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,08	8,42	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,66	7,93	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,90	7,11	0,79	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	7,22	6,38	0,83	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,73	5,89	0,84	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,42	5,75	0,67	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,25	5,62	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,15	5,53	0,62	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,10	5,29	0,80	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,35	5,57	0,79	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,13	6,40	0,73	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,71	7,13	0,58	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	7,95	7,51	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	7,75	7,31	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,00	7,61	0,39	1	1			4	0,68	0,63
	12:00	8,37	7,93	0,44	1	1			3	0,87	0,87
	13:00	8,61	8,17	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,59	8,15	0,44	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	8,52	7,89	0,62	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,45	7,81	0,64	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,67	8,04	0,64	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,21	8,57	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,56	9,01	0,55	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,42	8,84	0,58	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,39	8,78	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	8,99	8,39	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,38	7,75	0,63	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Κατά τα διαστήματα 03:00 με 04:00 και 11:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκε πλύση υπερπληρωτών στις μονάδες G2 και G1 αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	7,74	7,06	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,25	6,56	0,69	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,00	6,34	0,66	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,81	6,32	0,49	1	1				0,55	0,95
	04:00	6,59	6,15	0,44	1	1				0,45	0,95
	05:00	6,57	6,13	0,44	1	1				0,45	0,95
	06:00	6,69	6,25	0,44	1	1				0,45	0,95
	07:00	7,24	6,82	0,42	1	1				0,45	0,95
	08:00	8,09	7,65	0,43	1	1			2	0,45	0,95
	09:00	8,38	7,94	0,43	1	1			2	0,45	0,95
	10:00	8,43	7,99	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	11:00	8,55	8,12	0,43	1	1			3	0,45	0,95
	12:00	8,71	8,34	0,37	1	1			3	0,45	0,95
	13:00	9,01	8,77	0,23	1	1			3	0,45	0,95
	14:00	9,09	8,82	0,27	1	1			3	0,45	0,95
	15:00	9,01	8,59	0,42	1	1			3	0,45	0,95
	16:00	8,78	8,35	0,43	1	1			3	0,45	0,95
	17:00	9,07	8,64	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	18:00	9,66	9,22	0,44	1	1			4	0,45	0,95
	19:00	9,89	9,45	0,44	1	1			4	0,45	0,95
	20:00	9,88	9,45	0,43	1	1			4	0,45	0,95
	21:00	9,84	9,40	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	22:00	9,59	9,15	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	23:00	9,01	8,57	0,44	1	1			3	0,45	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	8,31	7,87	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	01:00	7,80	7,36	0,44	1	1			1	0,45	0,95
	02:00	7,34	6,90	0,44	1	1			1	0,45	0,95
	03:00	7,15	6,71	0,44	1	1				0,45	0,95
	04:00	6,85	6,41	0,44	1	1				0,45	0,95
	05:00	6,84	6,40	0,44	1	1				0,45	0,95
	06:00	7,01	6,57	0,44	1	1				0,45	0,95
	07:00	7,63	7,19	0,44	1	1			1	0,45	0,95
	08:00	8,11	7,67	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	09:00	8,40	7,96	0,44	1	1			2	0,45	0,95
	10:00	8,61	8,19	0,41	1	1			3	0,45	0,95
	11:00	8,56	8,12	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	12:00	8,95	8,51	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	13:00	9,14	8,70	0,44	1	1			3	0,45	0,95
	14:00	9,16	8,73	0,43	1	1			3	0,45	0,95
	15:00	9,07	8,49	0,58	1	1			3	0,61	0,95
	16:00	8,85	7,95	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	8,94	8,20	0,75	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,42	8,67	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,74	8,93	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,57	8,81	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,36	8,52	0,83	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	8,79	7,93	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,14	7,28	0,86	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	7,46	6,56	0,91	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,94	6,05	0,89	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,66	5,85	0,81	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,42	5,63	0,79	1	1			2	0,80	0,36
	04:00	6,25	5,46	0,79	1	1			3	0,80	0,06
	05:00	6,17	5,27	0,89		1			3	0,90	0,68
	06:00	6,38	5,46	0,92		1			3	0,95	0,95
	07:00	7,06	6,15	0,91		1			3	0,95	0,95
	08:00	7,43	6,49	0,94		1			4	0,95	0,95
	09:00	7,70	6,76	0,94		1			4	0,95	0,95
	10:00	7,70	6,95	0,75	1	1			3	0,77	0,75
	11:00	7,68	6,76	0,92	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,91	7,04	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,10	7,26	0,83	1	1				0,95	0,95
	14:00	8,08	7,21	0,86	1	1				0,95	0,95
	15:00	8,00	7,18	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,92	7,19	0,73	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,25	7,54	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,95	8,24	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,27	8,66	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,28	8,72	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	9,14	8,45	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,71	7,95	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,92	7,13	0,79	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 03:00 με 05:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	7,20	6,44	0,76	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,67	5,89	0,78	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,44	5,68	0,77	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,23	5,45	0,78	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,06	5,22	0,84	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,07	5,29	0,78	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,27	5,58	0,69	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,93	6,22	0,71	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,33	6,58	0,75	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,43	6,69	0,75	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,44	6,68	0,76	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,55	6,80	0,76	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,86	7,13	0,73	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,09	7,36	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,11	7,43	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,94	7,30	0,64	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,87	7,17	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,16	7,35	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,69	7,83	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,99	8,07	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,05	8,15	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,85	7,96	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,32	7,41	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,67	6,75	0,92	1	1				0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	7,03	6,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,56	5,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,31	5,37	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,14	5,23	0,91	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,03	5,12	0,92	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,03	5,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,28	5,36	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,97	6,06	0,91	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,40	6,57	0,83	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,43	6,53	0,90	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,38	6,47	0,91	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,44	6,51	0,92	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,57	6,63	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,81	6,88	0,92	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,69	6,76	0,92	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,47	6,53	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,60	6,66	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,98	7,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,54	7,61	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,85	7,92	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,93	8,00	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,90	7,96	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,42	7,48	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	7,77	6,83	0,94	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	7,08	6,14	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,63	5,69	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,42	5,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,22	5,29	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,14	5,20	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,10	5,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,35	5,41	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,97	6,04	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,41	6,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,63	6,70	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,59	6,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,58	6,64	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,83	6,89	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,10	7,16	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,00	7,06	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,89	6,95	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,76	6,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,09	7,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,61	7,68	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,85	7,91	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,97	8,03	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,86	7,92	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,40	7,46	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,67	6,73	0,94	1	1				0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	6,97	6,03	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,56	5,62	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,26	5,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,11	5,18	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,97	5,03	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,03	5,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,26	5,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,93	5,99	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,22	6,29	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,50	6,56	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,64	6,70	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,71	6,91	0,80	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,93	6,99	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,20	7,26	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,07	7,13	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,01	7,09	0,92	1	1			2	0,93	0,93
	16:00	7,90	6,96	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,17	7,23	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,88	7,95	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,25	8,31	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,29	8,35	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	9,21	8,27	0,94	1				6	0,95	0,95
	22:00	8,73	7,79	0,94	1				5	0,95	0,95
	23:00	8,00	7,06	0,93	1				4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Μερική Διακοπή στις 08:45, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	7,31	6,42	0,89	1				4	0,95	0,95
	01:00	6,83	5,94	0,89	1				3	0,95	0,95
	02:00	6,46	5,61	0,85	1				3	0,95	0,95
	03:00	6,30	5,55	0,75	1				3	0,95	0,95
	04:00	6,14	5,36	0,78	1				3	0,95	0,95
	05:00	6,16	5,50	0,66	1				3	0,95	0,95
	06:00	6,37	5,77	0,61	1				3	0,95	0,95
	07:00	7,23	6,68	0,55	1				4	0,95	0,95
	08:00	7,81	7,18	0,63	1				4	0,95	0,95
	09:00	8,24	7,49	0,74	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	8,08	7,59	0,48	1	1			1	0,51	0,95
	11:00	7,98	7,26	0,72	1	1			1	0,81	0,95
	12:00	8,17	7,30	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,38	7,51	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,42	7,66	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,26	7,60	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,15	7,52	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,39	7,73	0,66	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,95	8,42	0,53	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,35	9,00	0,34	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,37	9,15	0,22	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,29	9,14	0,15	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	8,90	8,66	0,24	1	1			6	0,95	0,95
	23:00	8,25	8,02	0,23	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 09:00 με 10:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	7,60	7,46	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,00	6,85	0,14	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,73	6,55	0,18	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,43	6,20	0,23	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,30	6,04	0,25	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,26	6,11	0,16	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,53	6,46	0,07	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,27	7,21	0,06	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	7,90	7,82	0,08	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	8,12	8,05	0,07	1	1			5	0,95	0,95
	10:00	8,16	8,08	0,08	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	8,24	8,19	0,05	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,50	8,42	0,08	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	8,90	8,80	0,10	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,94	8,83	0,11	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,88	8,77	0,12	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	8,72	8,60	0,11	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	8,96	8,89	0,07	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,45	9,39	0,06	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,86	9,78	0,08	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	9,94	9,88	0,06	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	9,75	9,68	0,07	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,34	9,29	0,05	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,61	8,53	0,08	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	7,94	7,83	0,11	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,42	7,25	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,03	6,85	0,18	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,80	6,59	0,20	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,56	6,43	0,13	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,44	6,40	0,04	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,71	6,66	0,05	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,52	7,50	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,23	8,21	0,03	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	8,49	8,45	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,53	8,40	0,12	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,58	8,42	0,16	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,70	8,53	0,16	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,02	8,90	0,12	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,15	9,04	0,12	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	8,98	8,90	0,08	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	8,95	8,70	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,23	8,77	0,46	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,67	9,06	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,03	9,40	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,18	9,49	0,69	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,16	9,40	0,76	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	9,69	8,91	0,78	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,99	8,33	0,66	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	8,22	7,51	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,60	6,83	0,77	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,34	6,56	0,78	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,11	6,39	0,71	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,87	6,14	0,73	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,81	6,09	0,71	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,91	6,16	0,76	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,57	6,83	0,74	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,08	7,33	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,26	7,51	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,34	7,63	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,52	7,76	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,75	8,01	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,02	8,26	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,01	8,24	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,86	8,14	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	8,84	8,15	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,20	8,47	0,73	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,77	9,03	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,02	9,28	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,92	9,17	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,81	9,13	0,68	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	9,47	8,84	0,64	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	8,88	8,26	0,63	1	1			5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 22:36 – 23:59 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	8,12	7,45	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	7,57	6,82	0,75	1	1				0,95	0,93
	02:00	7,31	6,44	0,87	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,01	6,21	0,79	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,80	6,04	0,76	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,79	5,99	0,80	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,11	6,36	0,75	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,70	6,83	0,86	1	1				0,95	0,92
	08:00	8,26	7,48	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,32	7,47	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,22	7,30	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,36	7,42	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,50	7,57	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,38	7,45	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,37	7,45	0,93	1	1			2	0,95	0,93
	15:00	7,05	6,13	0,93	1	1				0,95	0,68
	16:00	7,58	6,72	0,86	1	1				0,00	0,00
	17:00	7,11	6,50	0,60	1	1				0,00	0,00
	18:00	9,16	8,42	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,42	8,57	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,73	8,88	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,69	8,91	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,40	8,57	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,77	7,95	0,82	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	8,03	7,12	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,55	6,61	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,28	6,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,07	6,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,87	5,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,86	5,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,02	6,09	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,76	6,82	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,32	7,39	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,50	7,57	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,52	7,61	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,75	7,86	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,93	8,06	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,35	8,59	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,48	8,79	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,49	8,78	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,38	8,67	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,62	8,97	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,19	9,56	0,62	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,59	9,91	0,68	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,66	9,94	0,72	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,57	10,01	0,57	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,24	9,73	0,51	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	9,66	9,05	0,61	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	8,89	8,27	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,28	7,65	0,63	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	7,86	7,13	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,59	6,77	0,82	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,38	6,57	0,81	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,39	6,59	0,80	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,61	6,90	0,71	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,39	7,78	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	9,11	8,64	0,48	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	9,36	8,81	0,55	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,43	8,84	0,59	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,64	9,08	0,56	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,95	9,37	0,58	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,26	9,65	0,62	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	10,29	9,70	0,59	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	10,23	9,63	0,60	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	10,03	9,43	0,60	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	10,31	9,74	0,57	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	10,88	10,38	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,22	10,81	0,41	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	11,14	10,85	0,29	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	11,04	10,80	0,24	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	10,68	10,50	0,18	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	10,12	9,92	0,20	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	9,37	9,16	0,21	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	8,72	8,44	0,28	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,32	7,92	0,40	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,00	7,63	0,37	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	7,77	7,42	0,35	1	1			4	0,95	0,95
	05:00	7,64	7,38	0,26	1	1			4	0,95	0,95
	06:00	7,81	7,54	0,26	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	8,62	8,39	0,23	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	9,35	9,10	0,24	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	9,81	9,52	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,77	9,49	0,28	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	9,76	9,51	0,25	1	1			4	0,95	0,95
	12:00	10,08	9,78	0,29	1	1			4	0,95	0,95
	13:00	10,47	10,14	0,33	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	10,56	10,27	0,28	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	10,61	10,44	0,17	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	10,57	10,42	0,15	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	11,05	10,92	0,14	1	1			5	0,95	0,95
	18:00	11,67	11,56	0,11	1	1			6	0,95	0,95
	19:00	12,03	11,88	0,15	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	11,98	11,85	0,13	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	11,78	11,60	0,18	1	1			6	0,95	0,95
	22:00	11,60	11,38	0,22	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	11,04	10,66	0,38	1	1			5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 04:00 – 06:00 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	10,25	9,84	0,42	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,81	9,26	0,55	1	1			3	0,95	0,76
	02:00	9,26	8,69	0,58	1	1			3	0,95	0,00
	03:00	8,88	8,32	0,56	1	1			2	0,95	0,00
	04:00	8,43	7,98	0,45	1	1			2	0,62	0,25
	05:00	8,09	7,62	0,47		1			5	0,95	0,95
	06:00	8,14	7,71	0,43		1			5	0,95	0,95
	07:00	9,00	8,49	0,51	1	1			4	0,95	0,95
	08:00	10,04	9,63	0,41	1	1			4	0,95	0,95
	09:00	10,30	9,77	0,52	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	10,42	9,77	0,65	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	10,48	9,82	0,66	1	1			4	0,95	0,95
	12:00	10,90	10,23	0,66	1	1			4	0,95	0,95
	13:00	11,46	10,77	0,69	1	1			5	0,95	0,95
	14:00	11,45	10,74	0,71	1	1			5	0,95	0,95
	15:00	11,40	10,75	0,65	1	1			5	0,95	0,93
	16:00	11,42	10,76	0,66	1	1			5	0,95	0,95
	17:00	11,58	10,91	0,67	1	1			5	0,95	0,95
	18:00	12,09	11,43	0,65	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	12,30	11,65	0,65	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	12,24	11,51	0,73	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	12,10	11,40	0,70	1	1			6	0,95	0,95
	22:00	11,72	11,01	0,72	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	11,16	10,42	0,74	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Προβλήματα επικοινωνίας με το ΗΣ κατά το διάστημα 01:45 με 04:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	10,46	9,69	0,77	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	9,86	8,99	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	9,48	8,61	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	9,12	8,21	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	8,85	7,91	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	8,74	7,81	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	8,95	8,10	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	9,62	8,72	0,91	1	1			3	0,95	0,92
	08:00	10,28	9,36	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	10,69	9,78	0,92	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	10,68	9,77	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	10,71	9,82	0,89	1	1			4	0,95	0,95
	12:00	11,03	10,12	0,91	1	1			4	0,95	0,92
	13:00	8,81	7,89	0,92	1	1			2	0,95	0,08
	14:00	8,86	7,95	0,90	1	1			2	0,95	0,13
	15:00	11,56	10,68	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	11,38	10,46	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	11,60	10,66	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	18:00	12,00	11,07	0,92	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	11,99	11,15	0,84	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	12,05	11,30	0,75	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	12,07	11,35	0,73	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	11,91	11,09	0,82	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	10,85	9,99	0,86	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	10,47	9,67	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	10,92	10,08	0,84	1	1			4	0,95	0,95
	02:00	10,42	9,75	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	10,06	9,44	0,62	1	1			4	0,95	0,95
	04:00	9,64	9,06	0,58	1	1			5	0,66	0,95
	05:00	9,46	8,93	0,52	1	1			5	0,60	0,95
	06:00	9,40	8,85	0,55	1	1			3	0,91	0,95
	07:00	10,05	9,57	0,48	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	10,66	10,02	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	09:00	10,81	10,18	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	10,70	9,88	0,82	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	10,82	10,00	0,83	1	1			4	0,95	0,95
	12:00	11,10	10,31	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	13:00	11,44	10,79	0,66	1	1			5	0,95	0,95
	14:00	11,49	10,66	0,83	1	1			5	0,95	0,95
	15:00	11,31	10,37	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	11,09	10,15	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	11,38	10,44	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	11,85	10,99	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,86	11,02	0,84	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	11,63	10,81	0,82	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	11,35	10,64	0,71	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	11,01	10,29	0,72	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,68	9,90	0,78	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 04:08 – 06:00 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	10,09	9,30	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,61	8,80	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	9,17	8,33	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,88	8,05	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,65	7,78	0,86	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,51	7,58	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,69	7,82	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	9,22	8,41	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	9,72	8,96	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	9,78	8,94	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,72	8,86	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,62	8,76	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,79	8,92	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,05	9,17	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,08	9,16	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,94	9,02	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,82	8,98	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,15	9,31	0,83	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,88	10,14	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	11,19	10,41	0,78	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,98	10,15	0,83	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,93	10,22	0,71	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,69	10,07	0,62	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,10	9,51	0,59	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	9,48	8,72	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,09	8,32	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,82	8,07	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,62	7,75	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,34	7,46	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	8,28	7,47	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,49	7,62	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	9,02	8,08	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	9,73	8,83	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,90	9,07	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	10,01	9,35	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,75	8,95	0,80	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,89	9,15	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,15	9,47	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,20	9,58	0,62	1	1			3	0,94	0,95
	15:00	10,12	9,45	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,95	9,28	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,32	9,86	0,46	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,89	10,12	0,78	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,18	10,37	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,06	10,26	0,80	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,85	10,01	0,83	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,50	9,59	0,90	1	1			6	0,95	0,95
	23:00	9,75	8,82	0,93	1	1			5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 22:00 – 23:40 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	9,02	8,09	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	8,46	7,54	0,92	1	1				0,95	0,95
	02:00	8,17	7,27	0,90	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,90	6,98	0,92	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,67	6,74	0,93	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,61	6,68	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,77	6,86	0,92	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,49	7,61	0,88	1	1				0,95	0,95
	08:00	9,12	8,23	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	9,28	8,50	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,20	8,37	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,25	8,36	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,40	8,59	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,75	8,89	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,75	8,96	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,40	8,64	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,36	8,72	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,71	9,11	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,50	9,95	0,55	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	10,83	10,36	0,47	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,74	10,20	0,54	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,38	9,74	0,64	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,94	9,34	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,36	8,79	0,57	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	8,61	8,00	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,19	7,46	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,84	7,15	0,69	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,53	6,80	0,73	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,31	6,62	0,69	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,28	6,60	0,68	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,52	6,91	0,61	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,22	7,85	0,38	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,93	8,62	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,23	8,93	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,22	8,91	0,31	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,16	8,88	0,28	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,38	9,11	0,27	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,59	9,39	0,20	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,61	9,45	0,15	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,50	9,41	0,09	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,38	9,32	0,07	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,69	9,65	0,04	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,30	10,25	0,05	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,77	10,68	0,09	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,76	10,75	0,01	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,53	10,49	0,04	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,14	10,08	0,05	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	9,50	9,43	0,06	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	8,79	8,72	0,06	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,21	8,14	0,07	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	7,82	7,73	0,09	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,50	7,45	0,05	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,26	7,14	0,11	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,22	7,11	0,11	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,41	7,20	0,21	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,19	7,94	0,25	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	8,95	8,65	0,30	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,34	9,14	0,20	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,39	9,11	0,27	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,48	9,22	0,26	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,55	9,18	0,36	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	9,92	9,49	0,43	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,13	9,83	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,94	9,67	0,27	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,88	9,59	0,29	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,09	9,67	0,42	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,62	10,16	0,47	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,98	10,50	0,48	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,91	10,42	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,65	10,18	0,47	1	1			6	0,95	0,95
	22:00	10,17	9,69	0,48	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	9,47	9,03	0,44	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	8,75	8,31	0,44	1	1			5	0,95	0,95
	01:00	8,22	7,73	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	02:00	7,83	7,34	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,53	7,05	0,49	1				4	0,94	0,94
	04:00	7,26	6,76	0,49	1				4	0,95	0,95
	05:00	7,26	6,77	0,49	1				4	0,95	0,95
	06:00	7,54	7,05	0,49	1				4	0,95	0,95
	07:00	8,22	7,75	0,46	1				5	0,83	0,78
	08:00	9,06	8,56	0,50	1	1			3	0,94	0,95
	09:00	9,24	8,75	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,30	8,81	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,21	8,71	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,34	8,85	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,59	9,09	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,39	8,90	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,21	8,72	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,25	8,75	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,45	8,96	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,95	9,46	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,13	9,64	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,17	9,68	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,95	9,45	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,29	8,80	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,58	8,08	0,49	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	7,89	7,39	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,50	7,01	0,49	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,23	6,74	0,49	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,01	6,52	0,48	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,88	6,39	0,49	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,91	6,42	0,49	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,07	6,57	0,49	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,66	7,17	0,49	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,37	7,88	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,48	7,99	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,41	7,91	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,45	7,95	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,59	8,09	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	8,94	8,45	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,03	8,42	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,95	8,01	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,95	8,01	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	9,16	8,26	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,91	9,01	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	10,21	9,31	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,26	9,37	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,97	9,10	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,53	8,66	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,80	7,90	0,90	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:00 – 20:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	8,09	7,21	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,55	6,67	0,88	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,25	6,36	0,90	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,00	6,08	0,92	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,76	5,85	0,91	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,78	5,95	0,83	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,02	6,21	0,81	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,62	6,89	0,73	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,26	7,50	0,76	1	1				0,95	0,95
	09:00	8,44	7,74	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	8,46	7,73	0,74	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,49	7,71	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,55	7,79	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,83	8,06	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,64	7,81	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,37	7,60	0,77	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,43	7,72	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,81	8,07	0,74	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	9,46	8,76	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,98	9,28	0,70	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,17	9,50	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	10,00	9,37	0,63	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,53	8,91	0,62	1				6	0,95	0,94
	23:00	8,82	8,23	0,59		1			5	0,95	0,90

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Κατά το διάστημα 22:00 με 23:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Κατά το διάστημα 23:00 με 23:59, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	8,07	7,30	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,45	6,65	0,80	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,07	6,33	0,73	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,77	5,93	0,84	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,59	5,75	0,84	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,20	5,96	0,23	1	1				0,94	0,91
	06:00	6,69	6,47	0,22	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,53	7,25	0,29	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,25	8,02	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,50	8,23	0,27	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,71	8,46	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,83	8,27	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,10	8,38	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,55	8,81	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,67	8,95	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,58	8,93	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,40	8,72	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,81	9,12	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,44	9,84	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,84	10,31	0,53	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,90	10,34	0,56	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,70	10,09	0,61	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,10	9,46	0,64	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,34	8,68	0,66	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 05:05 – 05:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	8,59	7,83	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	8,00	7,26	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,61	6,93	0,69	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,41	6,78	0,63	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,19	6,57	0,62	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,17	6,48	0,70	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,46	6,78	0,68	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,18	7,49	0,69	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,91	8,31	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	9,26	8,71	0,55	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,20	8,65	0,55	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,24	8,61	0,62	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,38	8,95	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,76	9,23	0,53	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	9,74	9,04	0,70	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,64	8,99	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,53	8,95	0,58	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,92	9,46	0,46	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,61	10,30	0,31	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,95	10,56	0,39	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,00	10,42	0,57	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,66	10,03	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,14	9,42	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,43	8,75	0,68	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	8,63	7,94	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,02	7,31	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,66	6,94	0,73	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,48	6,70	0,77	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,25	6,44	0,82	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,22	6,36	0,86	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,49	6,66	0,83	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,50	7,11	0,39	1	1			3	0,92	0,90
	08:00	8,94	8,72	0,22		1			6	0,76	0,71
	09:00	9,03	8,75	0,28		1			6	0,90	0,84
	10:00	8,91	8,64	0,27	1	1			2	0,92	0,93
	11:00	8,81	8,27	0,54	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,65	8,12	0,53	1	1			2	0,93	0,90
	13:00	9,19	8,72	0,47	1				6	0,87	0,85
	14:00	9,15	8,37	0,78	1				6	0,95	0,95
	15:00	9,01	8,22	0,79	1				6	0,95	0,95
	16:00	8,96	8,27	0,69	1				6	0,95	0,95
	17:00	9,35	8,65	0,70	1				6	0,95	0,95
	18:00	10,08	9,28	0,81	1				7	0,95	0,95
	19:00	10,59	9,78	0,81	1				7	0,95	0,95
	20:00	10,60	9,70	0,90	1				7	0,95	0,95
	21:00	10,14	9,20	0,94	1				7	0,95	0,95
	22:00	9,60	8,68	0,92	1				6	0,95	0,95
	23:00	8,92	7,98	0,94	1				5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στα διαστήματα 07:20 – 07:40 και 12:35 – 12:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	8,27	7,34	0,93	1				5	0,95	0,95
	01:00	7,81	6,87	0,94	1				4	0,95	0,95
	02:00	7,54	6,61	0,94	1				4	0,95	0,95
	03:00	7,26	6,32	0,93	1				4	0,95	0,95
	04:00	7,10	6,17	0,94	1				3	0,95	0,95
	05:00	7,04	6,10	0,94	1				3	0,95	0,95
	06:00	7,28	6,35	0,94	1				3	0,95	0,95
	07:00	8,07	7,14	0,93					7	0,95	0,62
	08:00	8,82	7,88	0,94	1				5	0,95	0,95
	09:00	8,96	8,08	0,88	1				5	0,95	0,95
	10:00	9,04	8,23	0,81	1				5	0,95	0,95
	11:00	9,05	8,17	0,88	1				5	0,95	0,95
	12:00	9,28	8,39	0,89	1				5	0,95	0,95
	13:00	9,80	8,87	0,92	1				6	0,95	0,95
	14:00	9,88	8,94	0,93	1				6	0,95	0,95
	15:00	9,67	8,74	0,92	1				6	0,94	0,94
	16:00	9,64	8,71	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	9,97	9,09	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,78	9,86	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	11,21	10,35	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,32	10,50	0,82	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,84	10,05	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,27	9,46	0,81	1	1			4	0,93	0,95
	23:00	9,51	8,71	0,80	1	1			5	0,82	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Κατά το διάστημα 07:00 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Κατά το διάστημα 22:45 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	8,80	7,96	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,22	7,40	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,85	7,05	0,80	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,67	6,83	0,84	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,50	6,61	0,90	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,41	6,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,69	6,75	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,42	7,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	9,26	8,33	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,69	8,75	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	9,84	8,91	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	9,76	8,83	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,94	9,00	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,29	9,36	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,30	9,37	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,22	9,28	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,14	9,20	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,43	9,52	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	11,03	10,15	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,47	10,54	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,57	10,67	0,90	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,14	10,27	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,61	9,83	0,78	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,92	9,10	0,82	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	9,30	8,46	0,84	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,75	7,93	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,37	7,57	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,12	7,42	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,97	7,32	0,66	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,95	7,25	0,70	1	1				0,95	0,95
	06:00	8,25	7,59	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,97	8,24	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,88	9,13	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	10,20	9,31	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	10,16	9,22	0,94		1			6	0,95	0,95
	11:00	9,90	9,17	0,73	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	8,90	8,67	0,24		1			6	0,78	0,86
	13:00	10,28	9,83	0,44	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	10,68	10,21	0,47	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	10,49	9,76	0,72	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	10,43	9,49	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,65	9,73	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	11,12	10,21	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,54	10,62	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,58	10,65	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,30	10,36	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,75	9,81	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	10,13	9,23	0,89	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Γενική διακοπή στις 11:50 λόγω βλάβης της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	9,44	8,50	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,87	7,94	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,45	7,51	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,17	7,23	0,94	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,55	6,64	0,91	1	1			3	0,92	0,92
	05:00	7,80	6,86	0,94		1			4	0,95	0,95
	06:00	8,11	7,17	0,94		1			4	0,95	0,95
	07:00	8,84	7,91	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	9,50	8,60	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,79	8,89	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,77	8,85	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,90	8,99	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	10,17	9,25	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,26	9,36	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,10	9,21	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,97	9,08	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,89	8,98	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,37	9,50	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,91	10,04	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,38	10,50	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,43	10,58	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,24	10,33	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	11,03	10,14	0,88	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	10,44	9,58	0,86	1	1			5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Μερική διακοπή λόγω βλάβης της G1 στις 04:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	9,58	8,68	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,01	8,10	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,55	7,63	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,32	7,40	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,13	6,60	0,53	1	1				0,88	0,87
	05:00	7,16	7,16	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	7,51	7,50	0,01	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,75	8,44	0,31	1	1			2	0,93	0,95
	08:00	9,57	9,37	0,20	1	1			5	0,53	0,94
	09:00	9,93	9,50	0,43	1	1			4	0,45	0,95
	10:00	10,05	9,68	0,38	1	1			3	0,45	0,95
	11:00	10,12	9,72	0,40	1	1			3	0,45	0,95
	12:00	10,35	9,96	0,39	1	1			3	0,45	0,95
	13:00	10,67	10,41	0,26	1	1			4	0,45	0,95
	14:00	10,81	10,67	0,14	1	1			4	0,45	0,95
	15:00	10,15	10,11	0,04	1	1			4	0,45	0,94
	16:00	10,29	10,29	0,00	1	1			5	0,45	0,95
	17:00	10,74	10,74	0,00	1	1			6	0,45	0,95
	18:00	11,52	11,44	0,08	1	1			7	0,91	0,95
	19:00	12,11	12,07	0,04	1	1			8	0,95	0,95
	20:00	12,22	12,19	0,03	1	1			8	0,95	0,95
	21:00	11,83	11,82	0,01	1	1			9	0,95	0,95
	22:00	11,35	11,35	0,00	1				8	0,95	0,95
	23:00	10,54	10,53	0,01	1				8	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Μερική διακοπή στις 04:30 και 15:25 λόγω βλάβης της G2. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:00 με 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	9,66	9,63	0,02	1				7	0,95	0,95
	01:00	8,98	8,94	0,04	1				6	0,95	0,95
	02:00	8,32	8,28	0,04	1				6	0,95	0,95
	03:00	7,96	7,93	0,03	1				5	0,95	0,95
	04:00	7,67	7,63	0,04	1				5	0,95	0,95
	05:00	7,60	7,57	0,03	1				5	0,95	0,95
	06:00	7,81	7,81	0,00	1				5	0,95	0,95
	07:00	8,41	8,41	0,00	1				5	0,95	0,95
	08:00	9,39	9,39	0,00	1	1			6	0,49	0,45
	09:00	9,75	9,75	0,00	1	1			6	0,32	0,33
	10:00	9,83	9,83	0,00	1	1			6	0,88	0,89
	11:00	9,82	9,77	0,05	1	1			6	0,95	0,95
	12:00	10,04	9,98	0,06	1	1			6	0,95	0,95
	13:00	10,43	10,40	0,03	1	1			6	0,95	0,95
	14:00	10,36	10,36	0,01	1	1			6	0,95	0,95
	15:00	10,14	10,13	0,01	1				7	0,94	0,93
	16:00	10,17	10,16	0,01	1				7	0,95	0,95
	17:00	10,56	10,55	0,01	1				8	0,95	0,95
	18:00	11,25	11,24	0,01	1				8	0,95	0,95
	19:00	11,63	11,61	0,02	1				9	0,95	0,95
	20:00	11,75	11,72	0,03	1				9	0,95	0,95
	21:00	11,53	11,50	0,03	1				9	0,95	0,95
	22:00	10,98	10,96	0,03	1				8	0,95	0,95
	23:00	10,38	10,35	0,02	1				8	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Μερική διακοπή στις 15:25 λόγω βλάβης στη G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	9,58	9,54	0,05	1				7	0,95	0,95
	01:00	8,87	8,77	0,11	1				6	0,95	0,95
	02:00	8,35	8,25	0,10	1				5	0,95	0,95
	03:00	8,06	7,95	0,11	1				5	0,95	0,95
	04:00	7,76	7,59	0,16	1				5	0,95	0,95
	05:00	7,67	7,55	0,12	1				5	0,95	0,95
	06:00	7,96	7,93	0,03	1				7	0,14	0,21
	07:00	8,61	8,49	0,12	1				5	0,87	0,95
	08:00	9,70	9,46	0,25	1				6	0,95	0,95
	09:00	10,10	9,78	0,32	1				7	0,95	0,95
	10:00	10,19	9,90	0,28	1				7	0,95	0,95
	11:00	10,15	10,01	0,15	1				7	0,92	0,93
	12:00	10,46	10,24	0,22	1	1			7	0,95	0,95
	13:00	10,96	10,74	0,22	1	1			7	0,95	0,95
	14:00	10,81	10,55	0,27	1				7	0,95	0,95
	15:00	10,60	10,29	0,31	1				7	0,95	0,95
	16:00	10,51	10,22	0,29	1				7	0,95	0,95
	17:00	11,01	10,76	0,25	1				8	0,95	0,95
	18:00	11,62	11,41	0,21	1	1			8	0,95	0,95
	19:00	12,11	11,96	0,15	1	1			8	0,95	0,95
	20:00	12,23	11,98	0,25	1	1			8	0,95	0,95
	21:00	11,86	11,44	0,42	1	1			8	0,95	0,95
	22:00	11,43	10,85	0,58	1	1			7	0,95	0,95
	23:00	10,86	10,27	0,59	1	1			6	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το διάστημα 06:00 με 07:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	10,07	9,52	0,56	1	1			6	0,95	0,95
	01:00	9,34	8,67	0,67	1	1			5	0,87	0,95
	02:00	8,89	8,74	0,15	1	1			5	0,47	0,95
	03:00	8,53	8,53	0,00	1	1			5	0,45	0,95
	04:00	8,23	8,23	0,00	1	1			5	0,45	0,95
	05:00	8,17	8,17	0,00		1			7	0,41	0,14
	06:00	8,30	8,30	0,00		1			8	0,45	0,18
	07:00	8,98	8,98	0,00	1	1			7	0,45	0,58
	08:00	9,74	9,74	0,00	1	1			6	0,45	0,95
	09:00	10,06	10,05	0,00	1	1			6	0,45	0,95
	10:00	10,24	10,24	0,00	1	1			6	0,45	0,95
	11:00	10,19	10,19	0,00	1	1			6	0,45	0,95
	12:00	10,47	10,47	0,00	1	1			7	0,45	0,95
	13:00	11,06	11,06	0,00	1	1			7	0,45	0,95
	14:00	10,98	10,98	0,00	1	1			7	0,45	0,95
	15:00	10,93	10,86	0,07	1	1			7	0,58	0,95
	16:00	11,11	10,88	0,23	1	1			7	0,95	0,95
	17:00	11,51	11,29	0,22	1	1			7	0,95	0,95
	18:00	12,10	11,82	0,28	1	1			8	0,95	0,95
	19:00	12,33	12,07	0,26	1	1			8	0,95	0,95
	20:00	12,32	12,11	0,21	1	1			9	0,95	0,95
	21:00	11,82	11,51	0,31	1	1			8	0,95	0,95
	22:00	11,39	11,06	0,33	1	1			8	0,85	0,95
	23:00	10,60	10,27	0,33	1	1			7	0,92	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:30 με 15:30. Στο διάστημα 22:20 με 23:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	9,82	9,42	0,40	1	1			6	0,95	0,95
	01:00	9,12	8,62	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	02:00	8,70	8,21	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	03:00	8,37	7,89	0,48	1	1			4	0,95	0,95
	04:00	8,05	7,55	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	05:00	7,90	7,41	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	06:00	8,23	7,74	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	07:00	8,97	8,47	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	08:00	9,36	8,87	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	09:00	9,37	8,88	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	10:00	9,00	8,52	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	11:00	8,75	8,26	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	12:00	8,88	8,38	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	13:00	9,04	8,54	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	14:00	9,07	8,57	0,50	1	1			5	0,95	0,95
	15:00	9,00	8,51	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	16:00	9,16	8,67	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	17:00	9,56	9,06	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	18:00	10,13	9,63	0,50	1	1			6	0,95	0,95
	19:00	10,44	9,95	0,49	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	10,48	9,99	0,50	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	10,03	9,53	0,50	1	1			6	0,95	0,95
	22:00	9,57	9,07	0,50	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	8,90	8,41	0,49	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	8,34	7,84	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	7,90	7,41	0,50	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,60	7,11	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	7,38	6,89	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	04:00	7,21	6,72	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	05:00	7,20	6,74	0,45	1	1			3	0,95	0,95
	06:00	7,46	6,97	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	07:00	8,05	7,75	0,30	1	1			6	0,45	0,30
	08:00	8,64	8,14	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	09:00	8,67	8,17	0,49	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	8,62	8,16	0,46	1	1			4	0,88	0,88
	11:00	8,55	8,11	0,44	1	1			4	0,83	0,84
	12:00	8,71	8,26	0,45	1	1			4	0,87	0,87
	13:00	9,01	8,60	0,41	1	1			5	0,79	0,79
	14:00	8,98	8,61	0,37	1	1			5	0,70	0,70
	15:00	8,74	8,34	0,40	1	1			5	0,76	0,77
	16:00	8,74	8,31	0,43	1	1			5	0,81	0,81
	17:00	9,13	8,64	0,49	1	1			5	0,93	0,94
	18:00	9,74	9,24	0,49	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	10,20	9,70	0,50	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	10,25	9,75	0,50	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	9,90	9,41	0,50	1	1			6	0,95	0,95
	22:00	9,46	8,96	0,50	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	8,69	8,19	0,49	1	1			4	0,95	0,94

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 06:45 με 07:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	8,01	7,51	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	7,48	6,98	0,50	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,14	6,65	0,50	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	6,96	6,47	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,81	6,31	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,75	6,25	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,05	6,56	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	07:00	7,71	7,22	0,49	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	8,20	7,70	0,50	1	1			4	0,95	0,95
	09:00	8,44	7,96	0,48	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	8,48	8,06	0,42	1	1			4	0,87	0,87
	11:00	8,51	8,10	0,41	1	1			4	0,83	0,84
	12:00	8,63	8,20	0,43	1	1			4	0,83	0,83
	13:00	8,79	8,35	0,44	1	1			5	0,92	0,92
	14:00	8,58	8,13	0,45	1	1			4	0,90	0,92
	15:00	8,45	7,99	0,47	1	1			4	0,94	0,94
	16:00	8,26	7,90	0,37	1	1			4	0,85	0,86
	17:00	8,74	8,47	0,27	1	1			5	0,90	0,90
	18:00	9,25	9,01	0,24	1	1			5	0,85	0,84
	19:00	9,78	9,61	0,16	1	1			6	0,89	0,87
	20:00	10,17	9,98	0,19	1	1			6	0,84	0,85
	21:00	9,79	9,63	0,17	1	1			6	0,70	0,72
	22:00	9,26	9,09	0,18	1	1			5	0,78	0,79
	23:00	8,39	8,22	0,18	1	1			4	0,68	0,70

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	7,73	7,57	0,16	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	7,20	7,08	0,12	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	6,86	6,79	0,07	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	6,66	6,61	0,05	1	1			3	0,95	0,95
	04:00	6,43	6,36	0,07	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,44	6,37	0,06	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	6,74	6,70	0,04	1	1			3	0,95	0,95
	07:00	7,37	7,35	0,02	1	1			4	0,95	0,95
	08:00	8,22	8,20	0,01	1	1			4	0,33	0,29
	09:00	8,53	8,51	0,02	1	1			5	0,18	0,19
	10:00	8,44	8,40	0,03	1	1			5	0,14	0,18
	11:00	8,41	8,36	0,05	1	1			5	0,71	0,52
	12:00	8,60	8,55	0,05	1	1			5	0,65	0,48
	13:00	8,97	8,90	0,06	1	1			5	0,67	0,53
	14:00	8,95	8,82	0,12	1	1			5	0,61	0,44
	15:00	8,90	8,61	0,29	1	1			5	0,95	0,88
	16:00	8,90	8,75	0,15	1	1			5	0,95	0,70
	17:00	9,19	9,08	0,11	1	1			5	0,95	0,55
	18:00	10,00	9,89	0,11	1	1			6	0,95	0,66
	19:00	10,45	10,32	0,13	1	1			7	0,95	0,43
	20:00	10,75	10,55	0,20	1	1			7	0,95	0,51
	21:00	10,25	10,03	0,23	1	1			6	0,95	0,33
	22:00	9,69	9,37	0,33	1	1			6	0,95	0,01
	23:00	9,03	8,60	0,43	1	1			5	0,95	0,60

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	8,30	7,71	0,58	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	7,67	7,00	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,29	6,55	0,75	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	7,10	6,35	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,79	5,99	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,73	5,93	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,01	6,29	0,71	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,67	6,95	0,72	1	1			5	0,86	0,30
	08:00	8,28	7,46	0,82	1	1			4	0,84	0,77
	09:00	8,51	7,70	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	10:00	8,43	7,85	0,58	1	1			4	0,95	0,95
	11:00	8,44	7,57	0,87	1	1			4	0,95	0,95
	12:00	8,65	7,77	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	13:00	9,00	8,13	0,88	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	9,02	8,09	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	8,85	7,92	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	8,68	7,74	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	9,18	8,25	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	9,86	8,92	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	10,25	9,34	0,91	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	10,28	9,37	0,91	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	9,89	9,00	0,88	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	9,31	8,38	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	8,57	7,64	0,92	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 07:40 με 08:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	7,90	6,98	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	7,40	6,47	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,06	6,12	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,87	5,94	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,69	5,76	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,71	5,77	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,07	6,13	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,76	6,82	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	8,47	7,60	0,88	1	1			4	0,89	0,88
	09:00	8,65	7,74	0,91	1	1			4	0,92	0,92
	10:00	8,59	7,75	0,84	1	1			4	0,86	0,86
	11:00	8,47	7,67	0,80	1	1			4	0,81	0,79
	12:00	8,65	7,72	0,93	1	1			4	0,94	0,95
	13:00	8,86	7,93	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	8,79	7,86	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	8,82	7,88	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	8,75	7,82	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	9,14	8,21	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	9,69	8,76	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	10,02	9,09	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	10,24	9,31	0,93	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	9,75	8,83	0,92	1	1			5	0,95	0,94
	22:00	9,23	8,38	0,85	1	1			5	0,87	0,87
	23:00	8,59	7,67	0,92	1	1			4	0,94	0,94

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	7,94	7,01	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	7,41	6,47	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,08	6,14	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,92	6,00	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,72	5,79	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,71	5,77	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	6,96	6,02	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,63	6,70	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	8,21	7,33	0,88	1	1			4	0,90	0,89
	09:00	8,46	7,57	0,89	1	1			4	0,91	0,92
	10:00	8,41	7,53	0,87	1	1			4	0,89	0,88
	11:00	8,42	7,53	0,89	1	1			4	0,89	0,90
	12:00	8,64	7,89	0,75	1	1			4	0,77	0,86
	13:00	9,03	8,53	0,49	1	1			5	0,49	0,69
	14:00	9,00	8,58	0,42	1	1			5	0,43	0,44
	15:00	8,94	8,11	0,83	1	1			4	0,83	0,85
	16:00	8,88	7,97	0,91	1	1			4	0,93	0,94
	17:00	9,24	8,33	0,91	1	1			5	0,93	0,93
	18:00	9,82	8,89	0,93	1	1			5	0,94	0,95
	19:00	10,29	9,38	0,91	1	1			6	0,93	0,93
	20:00	10,52	9,59	0,93	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	10,03	9,18	0,85	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	9,44	8,53	0,91	1	1			6	0,95	0,95
	23:00	8,79	7,87	0,92	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 22:20 με 23:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα συστήματα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	8,12	7,21	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	7,60	6,67	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,31	6,38	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	7,07	6,16	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,84	5,93	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,84	5,93	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,15	6,28	0,87	1	1			2	0,94	0,95
	07:00	7,78	7,20	0,59	1	1			6	0,60	0,06
	08:00	8,48	7,70	0,78	1	1			4	0,86	0,80
	09:00	8,73	7,97	0,76	1	1			4	0,88	0,89
	10:00	8,79	8,13	0,66	1	1			4	0,84	0,83
	11:00	9,02	8,49	0,53	1	1			5	0,80	0,80
	12:00	9,38	8,78	0,60	1	1			5	0,74	0,75
	13:00	9,85	9,35	0,50	1	1			6	0,75	0,74
	14:00	9,76	9,36	0,40	1	1			6	0,59	0,59
	15:00	9,69	9,24	0,45	1	1			5	0,68	0,67
	16:00	9,70	9,29	0,41	1	1			5	0,59	0,60
	17:00	10,11	9,65	0,46	1	1			6	0,82	0,81
	18:00	10,61	10,06	0,56	1	1			6	0,95	0,95
	19:00	10,95	10,33	0,62	1	1			7	0,95	0,95
	20:00	11,14	10,55	0,59	1	1			7	0,95	0,95
	21:00	10,64	10,07	0,57	1	1			6	0,95	0,95
	22:00	10,34	9,60	0,74	1	1			6	0,95	0,95
	23:00	9,80	8,92	0,88	1	1			5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 07:00 με 08:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	9,17	8,30	0,87	1	1			5	0,95	0,95
	01:00	8,68	7,78	0,90	1	1			4	0,95	0,95
	02:00	8,33	7,44	0,89	1	1			4	0,95	0,95
	03:00	8,15	7,27	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	04:00	7,96	7,07	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	05:00	7,88	7,00	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	06:00	8,20	7,29	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	07:00	8,72	7,82	0,90	1	1			4	0,95	0,95
	08:00	9,36	8,48	0,88	1	1			5	0,94	0,94
	09:00	9,66	8,81	0,85	1	1			5	0,92	0,92
	10:00	9,59	8,78	0,81	1	1			5	0,85	0,85
	11:00	9,59	8,76	0,83	1	1			5	0,88	0,89
	12:00	9,77	8,97	0,80	1	1			5	0,94	0,94
	13:00	10,07	9,43	0,63	1	1			6	0,90	0,90
	14:00	10,00	9,44	0,56	1	1			6	0,81	0,82
	15:00	9,98	9,33	0,65	1	1			6	0,86	0,86
	16:00	9,97	9,55	0,42	1	1			6	0,69	0,70
	17:00	10,32	10,09	0,23	1	1			6	0,82	0,83
	18:00	10,82	10,64	0,18	1	1			7	0,95	0,95
	19:00	11,09	10,69	0,40	1	1			7	0,95	0,95
	20:00	11,17	10,64	0,54	1	1			7	0,95	0,95
	21:00	10,74	10,14	0,61	1	1			7	0,95	0,95
	22:00	10,41	9,73	0,68	1	1			6	0,95	0,95
	23:00	9,82	9,16	0,66	1	1			5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	9,05	8,53	0,51	1	1			5	0,95	0,95
	01:00	8,46	7,92	0,54	1	1			4	0,95	0,95
	02:00	7,63	7,10	0,53	1	1			4	0,90	0,89
	03:00	7,56	6,95	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	04:00	7,35	6,47	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	05:00	7,27	6,33	0,94	1				4	0,95	0,95
	06:00	7,55	6,71	0,84	1				4	0,95	0,95
	07:00	7,96	7,31	0,65	1				4	0,95	0,95
	08:00	8,67	7,97	0,70	1				5	0,93	0,77
	09:00	8,85	8,18	0,67	1	1			4	0,95	0,75
	10:00	8,72	8,07	0,65	1	1			4	0,95	0,77
	11:00	8,62	8,04	0,58	1	1			4	0,95	0,66
	12:00	8,87	8,25	0,62	1	1			4	0,95	0,71
	13:00	9,16	8,47	0,68	1	1			5	0,95	0,74
	14:00	9,13	8,54	0,59	1	1			5	0,95	0,95
	15:00	9,06	8,29	0,77	1	1			5	0,95	0,95
	16:00	8,92	8,10	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	9,27	8,34	0,93	1	1			5	0,95	0,93
	18:00	9,87	8,94	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	10,31	9,39	0,92	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	10,38	9,44	0,94	1	1			6	0,95	0,94
	21:00	10,00	9,07	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	9,59	8,66	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	9,01	8,07	0,94	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 22:05 με 23:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	8,38	7,45	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	01:00	7,86	6,93	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,48	6,55	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	03:00	7,24	6,31	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	7,05	6,11	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,96	6,03	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,30	6,37	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	07:00	7,72	6,79	0,93	1	1			5	0,95	0,15
	08:00	8,20	7,27	0,93	1	1			3	0,95	0,93
	09:00	8,28	7,34	0,93	1	1			4	0,95	0,91
	10:00	8,20	7,26	0,93	1	1			3	0,95	0,92
	11:00	8,02	7,09	0,94	1	1			3	0,95	0,88
	12:00	8,15	7,22	0,93	1	1			4	0,95	0,90
	13:00	8,32	7,38	0,93	1	1			4	0,95	0,88
	14:00	8,41	7,47	0,94	1	1			2	0,95	0,94
	15:00	8,45	7,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	8,44	7,50	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,79	7,86	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	9,46	8,53	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,78	8,84	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,04	9,10	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	9,61	8,68	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	9,23	8,30	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	8,59	7,68	0,91	1	1			4	0,92	0,92

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G1. Στις 19:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G2, η οποία λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	7,86	6,93	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	7,34	6,40	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	6,99	6,05	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,79	5,87	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,62	5,69	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,61	5,67	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	6,98	6,05	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,50	6,57	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	7,98	7,05	0,93	1	1			3	0,94	0,93
	09:00	8,11	7,17	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	8,07	7,13	0,94	1	1			3	0,95	0,93
	11:00	8,08	7,16	0,92	1	1			3	0,95	0,93
	12:00	8,36	7,43	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	13:00	8,55	7,62	0,94	1	1			4	0,95	0,94
	14:00	8,48	7,55	0,94	1	1			4	0,95	0,94
	15:00	8,43	7,50	0,94	1	1			4	0,95	0,93
	16:00	8,34	7,41	0,93	1	1			4	0,95	0,92
	17:00	8,61	7,68	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	9,20	8,27	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	9,47	8,53	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	9,70	8,76	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	9,19	8,25	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	8,64	7,70	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	8,03	7,09	0,94	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	7,33	6,39	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	6,76	5,82	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,50	5,56	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,38	5,45	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,28	5,35	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,31	5,37	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	6,68	5,74	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,05	6,12	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	7,55	6,62	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	7,63	6,70	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	7,49	6,56	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	7,43	6,50	0,93	1	1			3	0,95	0,94
	12:00	7,62	6,69	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	7,81	6,88	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	7,74	6,81	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	7,69	6,76	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	7,61	6,67	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	8,00	7,06	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	8,58	7,64	0,94	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	8,81	7,88	0,93	1	1			4	0,95	0,94
	20:00	9,05	8,11	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	8,52	7,59	0,94	1	1			4	0,95	0,83
	22:00	8,02	7,08	0,94	1	1			4	0,95	0,59
	23:00	7,43	6,51	0,91	1	1			3	0,95	0,92

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	6,85	5,97	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	6,45	5,52	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,26	5,33	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,11	5,19	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	6,04	5,11	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	6,07	5,14	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	6,50	5,57	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,04	6,47	0,57	1	1			4	0,59	0,59
	08:00	7,73	7,05	0,68	1	1			4	0,68	0,49
	09:00	7,88	7,00	0,88	1	1			3	0,91	0,91
	10:00	7,85	6,99	0,87	1				4	0,95	0,95
	11:00	7,97	7,13	0,84	1				4	0,95	0,95
	12:00	8,17	7,28	0,88	1				5	0,95	0,95
	13:00	8,52	7,64	0,87	1				5	0,95	0,95
	14:00	8,45	7,59	0,86	1				5	0,95	0,95
	15:00	8,45	7,52	0,93	1				5	0,95	0,95
	16:00	8,40	7,50	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	8,67	7,76	0,92	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	9,20	8,28	0,92	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	9,63	8,82	0,80	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	9,77	8,92	0,85	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	9,18	8,37	0,82	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	8,67	7,74	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	7,97	7,11	0,86	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 07:30 – 08:30 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	7,28	6,37	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	6,72	5,79	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,48	5,55	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,36	5,45	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,22	5,32	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,26	5,34	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	6,74	5,82	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,22	6,31	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	7,76	6,89	0,87	1	1			3	0,95	0,90
	09:00	7,96	7,04	0,92	1				4	0,95	0,94
	10:00	7,97	7,04	0,93	1	1			4	0,95	0,86
	11:00	7,84	7,01	0,82	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	7,99	7,22	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	8,32	7,41	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	8,23	7,35	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	8,01	7,15	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	7,88	6,96	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	8,24	7,41	0,84	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	8,78	7,93	0,86	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	9,22	8,33	0,89	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	9,50	8,58	0,92	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	8,90	8,06	0,85	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	8,40	7,62	0,77	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	7,60	6,76	0,84	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	6,94	6,09	0,85	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	6,40	5,56	0,83	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,22	5,30	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,04	5,20	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	5,86	5,04	0,82	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	5,86	5,03	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	6,22	5,56	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	6,77	6,35	0,42	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	7,28	6,89	0,38	1	1			3	0,95	0,57
	09:00	7,46	7,08	0,38	1	1			3	0,95	0,62
	10:00	7,51	7,04	0,46	1	1			3	0,95	0,73
	11:00	7,46	7,00	0,46	1	1			3	0,95	0,71
	12:00	7,69	7,30	0,38	1	1			3	0,95	0,88
	13:00	8,00	7,71	0,28	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	7,75	7,45	0,30	1	1			4	0,95	0,81
	15:00	7,76	7,50	0,27	1	1			3	0,95	0,85
	16:00	7,74	7,56	0,18	1	1			4	0,95	0,74
	17:00	8,18	8,12	0,07	1	1			4	0,95	0,92
	18:00	8,74	8,72	0,02	1	1			5	0,95	0,94
	19:00	9,19	9,19	0,00	1	1			6	0,95	0,79
	20:00	9,40	9,40	0,00	1	1			6	0,95	0,84
	21:00	8,81	8,81	0,00	1	1			5	0,95	0,60
	22:00	8,26	8,26	0,00	1	1			5	0,95	0,35
	23:00	7,36	7,36	0,00	1	1			4	0,95	0,40

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 22:10 – 23:15 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	6,47	6,47	0,00	1	1			3	0,95	0,89
	01:00	6,02	6,02	0,00	1	1			2	0,95	0,93
	02:00	5,86	5,86	0,00	1	1			2	0,95	0,87
	03:00	5,69	5,69	0,00	1	1			2	0,95	0,88
	04:00	5,55	5,55	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	5,54	5,54	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	5,98	5,98	0,00	1	1			4	0,95	0,18
	07:00	6,45	6,45	0,00	1	1			3	0,95	0,87
	08:00	6,97	6,97	0,00	1	1			3	0,95	0,17
	09:00	7,37	7,36	0,01	1	1			3	0,95	0,47
	10:00	7,58	7,56	0,01	1	1			3	0,95	0,86
	11:00	7,65	7,64	0,01	1	1			3	0,95	0,89
	12:00	7,82	7,82	0,00	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	7,95	7,89	0,06	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	7,89	7,85	0,05	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,83	7,80	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,78	7,73	0,05	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,19	8,14	0,05	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,61	8,53	0,08	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,08	9,01	0,07	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,40	9,34	0,06	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,98	8,94	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,49	8,45	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,79	7,75	0,03	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 06:00 – 06:45 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,09	7,06	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	6,63	6,55	0,07	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,30	6,20	0,10	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,17	6,06	0,11	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,12	5,98	0,14	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,27	6,09	0,18	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,61	6,39	0,22	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,08	6,88	0,20	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,62	7,35	0,28	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,83	7,47	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,91	7,68	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,07	7,66	0,42	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,40	7,97	0,43	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,77	8,33	0,44	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,66	8,32	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,38	8,15	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,38	8,19	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,58	8,39	0,18	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,00	8,75	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,36	9,12	0,23	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,60	9,36	0,25	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,07	8,88	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,55	8,22	0,33	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,83	7,51	0,32	1	1			1	0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,19	6,77	0,42	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,71	6,22	0,49	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,45	5,96	0,49	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,27	5,79	0,49	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,14	5,64	0,50	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,22	5,72	0,50	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,54	6,04	0,50	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,09	6,60	0,49	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,50	7,00	0,49	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,67	7,17	0,49	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,48	6,99	0,50	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,61	7,12	0,49	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,89	7,39	0,49	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,17	7,67	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,99	7,50	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,96	7,47	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,92	7,43	0,50	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,33	7,83	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,86	8,38	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,24	8,75	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,38	8,88	0,50	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,93	8,43	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,33	7,84	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,61	7,11	0,50	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,04	6,55	0,50	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,63	6,14	0,50	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,46	5,96	0,50	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,29	5,81	0,49	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,18	5,69	0,50	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,23	5,73	0,50	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,62	6,12	0,50	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,06	6,61	0,45		1			3	0,82	0,80
	08:00	7,57	7,07	0,50		1			4	0,95	0,95
	09:00	7,71	7,22	0,50		1			4	0,95	0,95
	10:00	7,58	7,09	0,49		1			4	0,95	0,95
	11:00	7,76	7,27	0,50	1	1			4	0,93	0,93
	12:00	7,92	7,42	0,50	1	1			4	0,87	0,86
	13:00	8,14	7,65	0,50	1	1			2	0,94	0,94
	14:00	8,03	7,54	0,50	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,89	7,40	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,91	7,41	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,31	7,81	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,74	8,25	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,13	8,57	0,55	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,31	8,40	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,85	8,00	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,36	7,58	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,68	6,89	0,79	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 11:30 - 13:15 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,01	6,23	0,78	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,61	5,81	0,79	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,36	5,55	0,81	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,21	5,35	0,86	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,08	5,25	0,83	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,13	5,32	0,81	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,49	5,66	0,83	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,04	6,12	0,91	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,57	6,64	0,92	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,64	6,72	0,92	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,98	6,05	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,93	5,99	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,77	6,86	0,90	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,17	7,24	0,92	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,96	7,02	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,93	7,00	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,87	6,97	0,90	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,27	7,35	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,75	7,82	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	9,13	8,23	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,34	8,44	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,74	7,82	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,23	7,34	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,52	6,64	0,88	1	1				0,95	0,95

Το διάστημα 10:00 με 12:20 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,95	6,03	0,92	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,48	5,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,25	5,33	0,92	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,07	5,15	0,92	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,93	5,00	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,96	5,02	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,46	5,60	0,85	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,92	6,31	0,61	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,52	6,85	0,67	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,79	6,99	0,80	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,93	7,20	0,73	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,89	7,14	0,75	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,94	7,16	0,78	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,02	7,32	0,70	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,85	7,20	0,65	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,89	7,25	0,64	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,84	7,24	0,60	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,27	7,56	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,80	8,13	0,67	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	9,19	8,70	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,32	8,93	0,40	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,89	8,45	0,44	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,42	8,06	0,36	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,74	7,42	0,32	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,99	6,57	0,42	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,46	5,92	0,54	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,16	5,51	0,66	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,17	5,35	0,83	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,01	5,10	0,91	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,09	5,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,50	5,57	0,93	1	1			2	0,94	0,68
	07:00	6,97	6,05	0,92	1	1			3	0,95	0,83
	08:00	7,69	6,79	0,90	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,78	7,09	0,69	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,68	6,92	0,76	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,68	6,85	0,83	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,27	7,48	0,79	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,26	7,38	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,13	7,22	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,94	7,00	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,76	6,83	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,09	7,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,58	7,64	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,90	7,96	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,90	7,97	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,37	7,44	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,90	6,96	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,17	6,24	0,93	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:15 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή του G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,55	5,62	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,22	5,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,08	5,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,96	5,03	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,83	4,90	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,86	4,92	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,41	5,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,87	5,93	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,15	6,21	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,08	6,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,93	5,99	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,82	5,89	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,94	6,00	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,24	6,30	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,11	6,18	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,15	6,21	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,28	6,34	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,53	6,60	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,96	7,03	0,93	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,25	7,34	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,30	7,37	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,81	6,87	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,40	6,46	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,79	5,85	0,94	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,31	5,38	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,00	5,06	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,76	4,83	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,58	4,65	0,92	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,47	4,54	0,93	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,55	4,61	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,10	5,16	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,60	5,66	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,10	6,17	0,93	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,81	5,88	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,69	5,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,72	5,78	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,73	5,79	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,83	5,90	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,01	6,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,01	6,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,95	6,01	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,29	6,36	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,82	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,35	7,42	0,93	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,40	7,46	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,89	6,95	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,37	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,67	5,75	0,93	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,17	5,24	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,85	4,93	0,92	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,64	4,71	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,51	4,60	0,91	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,45	4,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,51	4,59	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,08	5,16	0,92	1	1			1	0,95	0,78
	07:00	6,58	5,66	0,92	1	1			2	0,95	0,66
	08:00	7,02	6,12	0,90	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,98	6,09	0,89	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,94	6,04	0,90	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,92	6,00	0,92	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,14	6,26	0,89	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,37	6,46	0,91	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,23	6,35	0,89	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,19	6,30	0,89	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,17	6,38	0,79	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,47	6,65	0,82	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,97	7,22	0,75	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,57	7,83	0,74	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,49	7,69	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,98	7,08	0,91	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,47	6,60	0,87	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,70	5,85	0,84	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:30 με 07:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Κατά το διάστημα 07:15 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,16	5,33	0,82	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,87	4,99	0,88	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,66	4,80	0,86	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,55	4,63	0,92	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,46	4,62	0,83	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,42	4,55	0,87	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,95	5,08	0,87	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,45	5,66	0,79	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,97	6,27	0,70	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,09	6,25	0,85	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,05	6,27	0,78	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,95	6,18	0,78	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,20	6,46	0,73	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,36	6,67	0,69	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,14	6,41	0,73	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,08	6,43	0,66	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,15	6,42	0,73	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,52	6,72	0,81	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,23	7,46	0,78	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,64	7,88	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,64	7,99	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,10	7,53	0,57	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,56	6,91	0,64	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,76	6,14	0,62	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,26	5,65	0,61	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,93	5,34	0,60	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,72	5,12	0,61	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,63	4,96	0,67	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,49	4,97	0,51	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,53	4,98	0,55	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,03	5,44	0,59	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,62	5,99	0,63	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,12	6,51	0,60	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,34	6,75	0,59	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,27	6,65	0,62	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,37	6,72	0,64	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,56	6,91	0,64	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,83	7,12	0,71	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,84	7,04	0,80	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,67	7,03	0,64	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,75	7,17	0,58	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,01	7,29	0,72	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,56	7,90	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,88	8,25	0,64	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,97	8,35	0,62	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,38	7,77	0,61	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,82	7,25	0,57	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,14	6,54	0,60	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,48	5,89	0,58	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,14	5,55	0,59	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,92	5,37	0,55	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,79	5,18	0,61	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,74	5,07	0,67	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,84	5,15	0,69	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,30	5,65	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	6,88	6,31	0,57	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	7,42	6,76	0,66	1	1			3	0,95	0,95
	09:00	7,66	6,95	0,71	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,63	6,83	0,79	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,67	6,91	0,76	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,89	7,13	0,76	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,12	7,48	0,64	1	1				0,95	0,95
	14:00	8,21	7,52	0,69	1	1				0,95	0,95
	15:00	8,15	7,50	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	8,11	7,51	0,60	1				5	0,95	0,95
	17:00	8,54	7,95	0,60	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,95	8,43	0,52	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,31	8,95	0,36	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,41	8,79	0,62	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,88	8,47	0,40	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,38	7,99	0,38	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,61	7,06	0,55	1	1			1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,03	6,37	0,66	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,62	5,93	0,69	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,48	5,78	0,71	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,42	5,88	0,54	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,31	5,89	0,42	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,30	5,87	0,43	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,68	6,41	0,28	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,10	6,67	0,44	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,71	7,20	0,51	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,78	7,31	0,47	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,71	7,35	0,37	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,66	7,45	0,21	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,87	7,55	0,32	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,13	7,68	0,45	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,05	7,36	0,69	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,90	7,06	0,84	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,94	7,04	0,90	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,28	7,37	0,92	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,75	7,89	0,85	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	9,16	8,35	0,80	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,12	8,25	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,56	7,64	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,14	7,23	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,53	6,62	0,91	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,98	6,07	0,92	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,60	5,66	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,41	5,47	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,29	5,36	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,13	5,20	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,12	5,19	0,94	1				2	0,95	0,95
	06:00	6,53	5,59	0,94	1				3	0,95	0,95
	07:00	6,91	5,97	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	7,15	6,21	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	7,03	6,10	0,94	1				3	0,95	0,95
	10:00	6,76	5,83	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	6,78	5,84	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,00	6,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,11	6,18	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,01	6,08	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,05	6,12	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,13	6,19	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,58	6,65	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,07	7,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,44	7,51	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,49	7,56	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,01	7,08	0,93	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,49	6,58	0,91	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,78	5,85	0,93	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,28	5,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,99	5,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,81	4,88	0,94	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,73	4,80	0,93	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,61	4,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,65	4,71	0,93	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,26	5,33	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	6,77	5,83	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	7,06	6,12	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	7,09	6,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,88	5,95	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,90	5,98	0,92	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,16	6,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,48	6,54	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,53	6,60	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,25	6,32	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,17	6,23	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,64	6,70	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,16	7,22	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,64	7,71	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,52	7,59	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	7,97	7,03	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,37	6,44	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,61	5,67	0,94	1				3	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 6:30 με 8:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε- Ρ- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,09	5,15	0,94	1				2	0,95	0,95
	01:00	5,80	4,86	0,94	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,64	4,71	0,94	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,55	4,62	0,93	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,49	4,55	0,94	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,59	4,65	0,94	1				2	0,95	0,95
	06:00	6,06	5,12	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,51	5,57	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	6,93	5,99	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	6,93	5,99	0,94	1				3	0,95	0,95
	10:00	6,77	5,83	0,94	1				3	0,95	0,95
	11:00	6,85	6,04	0,81	1				3	0,95	0,95
	12:00	6,83	5,89	0,94	1				3	0,95	0,95
	13:00	6,96	6,02	0,94	1				3	0,95	0,95
	14:00	6,82	5,88	0,94	1				3	0,95	0,95
	15:00	6,74	5,80	0,94	1				3	0,95	0,95
	16:00	6,71	5,77	0,94	1				3	0,95	0,95
	17:00	7,17	6,23	0,93	1				3	0,95	0,95
	18:00	7,78	6,85	0,93	1				4	0,95	0,95
	19:00	8,46	7,52	0,94	1				5	0,95	0,95
	20:00	8,43	7,49	0,94	1				5	0,95	0,95
	21:00	7,93	6,99	0,94	1				4	0,95	0,95
	22:00	7,36	6,43	0,94	1				4	0,95	0,95
	23:00	6,63	5,70	0,93	1				3	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,10	5,17	0,94	1				2	0,95	0,95
	01:00	5,81	4,87	0,94	1				2	0,95	0,95
	02:00	5,67	4,73	0,94	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,58	4,65	0,93	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,47	4,54	0,94	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,60	4,67	0,94	1				2	0,95	0,95
	06:00	6,10	5,16	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,59	5,65	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	7,05	6,11	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	7,06	6,14	0,92	1				3	0,95	0,95
	10:00	6,73	5,81	0,92	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,70	5,81	0,88	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,89	5,97	0,92	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,11	6,22	0,88	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,87	6,03	0,84	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,80	5,92	0,88	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,75	5,85	0,90	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,14	6,44	0,70	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,74	6,98	0,76	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,38	7,49	0,89	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,30	7,57	0,73	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,77	7,00	0,77	1	1				0,95	0,95
	22:00	7,23	6,49	0,74	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,58	5,78	0,81	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,06	5,19	0,87	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,74	4,82	0,92	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,61	4,68	0,92	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,44	4,56	0,88	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,35	4,45	0,90	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,37	4,43	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,90	4,96	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	6,42	5,48	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	6,97	6,03	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	6,93	6,00	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,84	5,91	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,79	5,85	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,01	6,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,15	6,22	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,91	5,98	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,70	5,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,62	5,69	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,03	6,10	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,55	6,62	0,93	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,05	7,12	0,93	1	1				0,95	0,95
	20:00	8,17	7,24	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,47	6,53	0,93	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,90	5,97	0,93	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,17	5,24	0,93	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 6:40 με 8:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,75	4,82	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,46	4,52	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,27	4,34	0,93	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,17	4,29	0,88	1	1				0,90	0,89
	04:00	5,07	4,27	0,79	1	1				0,81	0,80
	05:00	5,14	4,28	0,86	1	1				0,87	0,88
	06:00	5,69	4,76	0,93	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,18	5,25	0,93	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,56	5,63	0,93	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,54	5,61	0,93	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,35	5,42	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,28	5,34	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,38	5,45	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,60	5,68	0,92	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,43	5,51	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,39	5,45	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,34	5,40	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,78	5,85	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,35	6,44	0,91	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,93	7,00	0,93	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,89	6,96	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,33	6,43	0,90	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,80	6,06	0,74	1	1				0,95	0,95
	23:00	6,13	5,57	0,56	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,68	5,48	0,20	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,40	5,20	0,20	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,26	5,13	0,13	1	1				0,95	0,95
	03:00	5,18	5,17	0,01	1	1				0,90	0,90
	04:00	5,08	4,89	0,19	1	1				0,82	0,81
	05:00	5,13	4,83	0,30	1	1				0,86	0,86
	06:00	5,53	5,44	0,09	1	1				0,95	0,95
	07:00	5,92	5,86	0,06	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,47	6,37	0,10	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,40	5,78	0,62	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,13	5,34	0,79	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,22	5,41	0,81	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,35	5,53	0,81	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,46	5,69	0,77	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,22	5,52	0,71	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,12	5,48	0,63	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,08	5,49	0,60	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,52	5,96	0,56	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,05	6,56	0,49	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,72	7,35	0,37	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,57	7,17	0,40	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,09	6,61	0,48	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,53	6,13	0,41	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,90	5,53	0,37	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,48	5,07	0,41	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,26	4,86	0,40	1	1				0,94	0,94
	02:00	5,11	4,68	0,43	1	1				0,85	0,85
	03:00	5,03	4,71	0,32	1	1				0,77	0,76
	04:00	4,97	4,68	0,29	1	1				0,71	0,71
	05:00	5,02	4,63	0,38	1	1				0,75	0,75
	06:00	5,41	5,09	0,33	1	1			1	0,94	0,88
	07:00	5,88	5,59	0,28	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	6,19	5,92	0,27	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	6,14	5,92	0,22	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,64	5,50	0,14	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,79	5,61	0,18	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,40	6,17	0,24	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,45	6,12	0,33	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,28	5,89	0,39	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,19	5,77	0,43	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,06	5,62	0,44	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,50	5,97	0,54	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,16	6,51	0,65	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,69	7,07	0,62	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,65	7,01	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,16	6,55	0,60	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,54	5,98	0,57	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,87	5,48	0,39	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 6:50 με 8:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,40	5,06	0,33	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,13	4,63	0,50	1	1				0,86	0,86
	02:00	4,99	4,45	0,54	1	1				0,73	0,72
	03:00	4,91	4,38	0,53	1	1				0,65	0,64
	04:00	4,81	4,34	0,48	1	1				0,55	0,55
	05:00	4,94	4,46	0,48	1	1				0,67	0,67
	06:00	5,41	4,89	0,51	1	1				0,94	0,94
	07:00	5,93	5,45	0,47	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,39	5,99	0,40	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,35	5,97	0,38	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,30	5,96	0,34	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,38	6,04	0,33	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,56	6,25	0,32	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,71	6,40	0,31	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,48	6,15	0,33	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,43	6,10	0,34	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,35	6,04	0,30	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,87	6,59	0,28	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,47	7,24	0,23	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,99	7,78	0,22	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,83	7,67	0,17	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,21	6,96	0,25	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,65	6,34	0,31	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,92	5,64	0,27	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,47	5,21	0,27	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,20	4,90	0,30	1	1				0,91	0,91
	02:00	5,08	4,73	0,35	1	1				0,84	0,83
	03:00	4,95	4,65	0,30	1	1				0,70	0,69
	04:00	4,86	4,59	0,28	1	1				0,60	0,60
	05:00	5,00	4,68	0,31	1	1				0,72	0,72
	06:00	5,51	5,19	0,32	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,07	5,71	0,36	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,48	6,22	0,26	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,43	6,15	0,28		1			3	0,95	0,95
	10:00	6,29	5,90	0,39		1			3	0,95	0,95
	11:00	6,33	5,94	0,40		1			3	0,95	0,95
	12:00	6,36	6,03	0,33		1			3	0,95	0,95
	13:00	6,64	6,31	0,34		1			3	0,95	0,95
	14:00	6,45	6,09	0,36		1			3	0,95	0,95
	15:00	6,33	5,96	0,37	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,32	5,98	0,33	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,73	6,47	0,26	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,37	7,15	0,22	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,94	7,71	0,23	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,81	7,56	0,25	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,22	6,90	0,32	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,60	6,19	0,41	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,85	5,39	0,46	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,42	4,86	0,56	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,18	4,70	0,48	1	1				0,90	0,90
	02:00	5,06	4,61	0,45	1	1				0,80	0,80
	03:00	4,95	4,43	0,53	1	1				0,70	0,70
	04:00	4,87	4,34	0,53	1	1				0,61	0,61
	05:00	4,99	4,40	0,59	1	1				0,72	0,73
	06:00	5,53	4,88	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	6,10	5,43	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	6,43	5,77	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	6,45	5,76	0,69	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,23	5,50	0,72	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,03	5,24	0,80	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,28	5,40	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,41	5,50	0,91	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,13	5,23	0,90	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,99	5,15	0,84	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,01	5,26	0,76	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,58	5,82	0,75	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,23	6,46	0,76	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,83	7,21	0,62	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,69	7,05	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,16	6,47	0,70	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,63	5,75	0,88	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,93	5,03	0,91	1	1				0,95	0,95

Πλύσιμο υπερπληρωτών G1 και G2 το διάστημα 6:30-8:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,46	4,52	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,16	4,29	0,88	1	1				0,89	0,89
	02:00	5,08	4,27	0,81	1	1				0,82	0,81
	03:00	4,98	4,27	0,71	1	1				0,72	0,72
	04:00	4,89	4,27	0,62	1	1				0,63	0,63
	05:00	4,97	4,28	0,69	1	1				0,70	0,70
	06:00	5,44	4,52	0,92	1	1				0,94	0,95
	07:00	6,03	5,15	0,88	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,49	5,60	0,89	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,52	5,61	0,91	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,45	5,57	0,88	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,48	5,57	0,91	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,61	5,75	0,86	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,74	5,89	0,85	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,51	5,60	0,91	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,34	5,44	0,90	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,32	5,39	0,94	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,62	5,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,14	6,21	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,80	6,86	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,74	6,81	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,22	6,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,61	5,67	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,88	4,94	0,94	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,42	4,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,16	4,29	0,87	1	1				0,89	0,89
	02:00	4,97	4,04	0,93	1				1	0,94	0,89
	03:00	4,84	3,91	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,78	3,84	0,94	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,94	4,00	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,44	4,50	0,94	1				1	0,95	0,95
	07:00	6,10	5,17	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	6,45	5,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,45	5,52	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,22	5,28	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,29	5,35	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,43	5,50	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,72	5,78	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,52	5,58	0,93	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,25	5,32	0,93	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,27	5,34	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,53	5,59	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,11	6,17	0,93	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,73	6,80	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,51	6,58	0,94	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,07	6,13	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,48	5,55	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,82	4,89	0,93	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,42	4,49	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,12	4,20	0,92	1	1			1	0,94	0,88
	02:00	4,95	4,02	0,94	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,84	3,92	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,73	3,79	0,94	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,77	3,83	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,33	4,39	0,93	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,74	4,80	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	6,20	5,27	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	6,30	5,36	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,17	5,23	0,94	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,04	5,10	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,01	5,08	0,94	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,29	5,36	0,94	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,22	5,29	0,94	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,00	5,07	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,15	5,22	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,43	5,49	0,93	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,92	5,98	0,94	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,48	6,54	0,94	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,24	6,31	0,93	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,74	5,81	0,94	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,21	5,28	0,93	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,71	4,77	0,93	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 07:10 – 08:40 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,25	4,37	0,89	1	1				0,90	0,89
	01:00	4,90	3,97	0,94	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,79	3,86	0,93	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,66	3,73	0,93	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,59	3,66	0,94	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,70	3,76	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,22	4,31	0,91	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,72	4,84	0,88	1	1				0,95	0,95
	08:00	5,99	5,19	0,80		1			2	0,95	0,95
	09:00	6,00	5,11	0,89		1			2	0,95	0,95
	10:00	5,97	5,21	0,75	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,82	5,17	0,65	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,89	5,35	0,54	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,99	5,43	0,56	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,84	5,43	0,42	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,70	5,19	0,51	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,67	5,18	0,49	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,20	5,70	0,50	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,74	6,51	0,23	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,29	7,16	0,14	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,17	7,14	0,03	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,75	6,75	0,00	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,21	6,21	0,00	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,53	5,53	0,00	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,04	5,04	0,00	1	1				0,78	0,78
	01:00	4,86	4,86	0,00	1	1				0,60	0,60
	02:00	4,76	4,76	0,00	1	1				0,50	0,50
	03:00	4,69	4,69	0,00	1	1				0,42	0,43
	04:00	4,63	4,63	0,00	1	1				0,35	0,35
	05:00	4,79	4,78	0,02	1	1				0,52	0,53
	06:00	5,27	5,22	0,05	1	1				0,90	0,91
	07:00	5,69	5,66	0,02	1	1				0,94	0,94
	08:00	6,21	6,13	0,08	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,54	6,34	0,21	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,56	6,35	0,22	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,93	6,50	0,43	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,60	6,47	0,13	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,42	5,91	0,51	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,13	5,34	0,79	1	1				0,95	0,95
	15:00	6,23	5,55	0,68	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,19	5,74	0,45	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,63	6,24	0,39	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,01	6,52	0,49	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,63	6,88	0,75	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,39	6,55	0,84	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,80	6,01	0,79	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,15	5,32	0,83	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,51	4,65	0,86	1	1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,03	4,22	0,81	1				1	0,93	0,87
	01:00	4,72	3,85	0,87	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,61	3,71	0,90	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,47	3,58	0,89	1					0,95	0,95
	04:00	4,29	3,39	0,90	1					0,95	0,95
	05:00	4,32	3,39	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	4,95	4,17	0,78	1	1			1	0,80	0,69
	07:00	5,45	4,52	0,93	1	1			1	0,95	0,93
	08:00	5,80	4,86	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	5,85	4,95	0,90	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,68	4,82	0,86	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,61	4,76	0,85	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,82	4,93	0,89	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,86	5,01	0,85	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,67	4,79	0,87	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,55	4,71	0,85	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,61	4,79	0,81	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,93	5,11	0,82	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,47	5,55	0,92	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,03	6,11	0,91	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,83	6,03	0,80	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,34	5,60	0,75	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,74	4,82	0,92	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,12	4,25	0,87	1	1				0,88	0,82

Στο διάστημα 06:45 με 08:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,67	3,73	0,94	1				1	0,95	0,95
	01:00	4,42	3,49	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	4,34	3,41	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	4,24	3,31	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	4,18	3,24	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	4,32	3,38	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	4,85	3,92	0,93	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,36	4,46	0,90	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,76	4,90	0,86	1	1				0,95	0,95
	09:00	5,89	4,98	0,90	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,62	4,74	0,87	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,47	4,54	0,93	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,47	4,56	0,90	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,64	4,74	0,91	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,43	4,61	0,82	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,34	4,59	0,74	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,40	4,67	0,73	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,74	5,04	0,71	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,36	5,64	0,71	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,99	6,27	0,72	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,73	5,89	0,84	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,30	5,50	0,80	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,77	5,19	0,58	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,14	4,74	0,40	1	1				0,85	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,64	4,40	0,24	1	1				0,65	0,58
	01:00	4,36	4,13	0,23	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,27	4,04	0,22	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,18	3,96	0,22	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,11	3,80	0,31	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,27	3,96	0,31	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,73	4,55	0,18	1				1	0,89	0,87
	07:00	5,32	5,28	0,04	1	1				0,88	0,89
	08:00	5,79	5,70	0,09	1	1				0,95	0,95
	09:00	5,86	5,74	0,13	1	1				0,95	0,95
	10:00	5,83	5,77	0,06	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,78	5,77	0,01	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,54	5,53	0,01	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,66	5,61	0,05	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,44	5,29	0,15	1	1				0,94	0,95
	15:00	5,36	5,18	0,18	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,50	5,29	0,21	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,95	5,59	0,37	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,37	6,06	0,31	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,06	6,80	0,26	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,89	6,64	0,26	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,41	6,13	0,28	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,82	5,52	0,30	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,13	4,70	0,43	1	1				0,82	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,70	4,26	0,44	1				1	0,86	0,79
	01:00	4,49	3,93	0,56	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,41	3,75	0,66	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,27	3,84	0,43	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,19	3,58	0,62	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,38	3,74	0,64	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,92	4,29	0,63	1				1	0,94	0,81
	07:00	5,43	5,07	0,36	1	1			1	0,46	0,90
	08:00	5,79	5,43	0,35	1	1			1	0,51	0,95
	09:00	6,14	5,63	0,51	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,11	5,87	0,24	1	1				0,95	0,95
	11:00	5,58	5,39	0,19	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,56	5,21	0,36	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,65	5,04	0,61	1	1				0,95	0,95
	14:00	5,50	5,20	0,29	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,58	5,45	0,12	1	1				0,95	0,95
	16:00	5,80	5,77	0,03	1	1				0,95	0,95
	17:00	5,97	5,90	0,07	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,31	6,11	0,20	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,82	6,36	0,46	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,50	5,95	0,55	1	1				0,95	0,95
	21:00	6,06	5,49	0,57	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,63	5,09	0,54	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,06	4,70	0,36	1	1				0,80	0,79

Στο διάστημα 07:00 - 08:35 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,63	4,28	0,35	1				1	0,89	0,79
	01:00	4,35	4,12	0,24	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,19	4,03	0,16	1				1	0,95	0,95
	03:00	4,09	3,97	0,12	1				1	0,95	0,95
	04:00	4,04	4,03	0,01	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,19	4,07	0,12	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,64	4,57	0,08	1	1				0,59	0,57
	07:00	5,03	5,02	0,01	1	1				0,74	0,75
	08:00	5,29	5,28	0,01	1	1				0,94	0,94
	09:00	5,33	5,32	0,01	1	1				0,94	0,95
	10:00	5,22	5,18	0,04	1	1				0,91	0,91
	11:00	5,16	5,10	0,06	1	1				0,87	0,88
	12:00	5,16	5,07	0,09	1	1				0,88	0,88
	13:00	5,25	5,21	0,04	1	1				0,94	0,94
	14:00	5,15	5,05	0,10	1	1				0,88	0,87
	15:00	5,05	4,97	0,08	1	1				0,79	0,79
	16:00	5,17	5,16	0,01	1	1				0,87	0,87
	17:00	5,43	5,43	0,00	1	1				0,95	0,95
	18:00	6,01	6,01	0,00	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,57	6,57	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,31	6,31	0,00	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,88	5,86	0,01	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,38	5,32	0,06	1	1				0,94	0,94
	23:00	4,86	4,71	0,15	1	1				0,61	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,41	4,34	0,07	1				1	0,64	0,69
	01:00	4,15	4,08	0,07	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,04	3,84	0,20	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,98	3,79	0,19	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,93	3,74	0,19	1				1	0,95	0,95
	05:00	4,07	3,93	0,13	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,44	4,40	0,04	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,77	4,73	0,04	1				1	0,95	0,95
	08:00	5,02	4,99	0,02	1	1				0,83	0,82
	09:00	5,09	5,04	0,05	1	1				0,83	0,83
	10:00	5,08	5,04	0,05	1	1				0,81	0,82
	11:00	4,95	4,79	0,16	1	1				0,69	0,69
	12:00	5,08	4,95	0,13	1	1				0,78	0,78
	13:00	5,03	4,90	0,13	1	1				0,77	0,77
	14:00	4,94	4,78	0,15	1	1				0,68	0,68
	15:00	4,84	4,72	0,12	1	1				0,59	0,58
	16:00	4,81	4,65	0,16	1	1				0,54	0,54
	17:00	5,23	5,11	0,12	1	1				0,91	0,91
	18:00	5,70	5,62	0,08	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,19	6,15	0,04	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,13	6,12	0,01	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,70	5,69	0,01	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,20	5,18	0,02	1	1				0,88	0,88
	23:00	4,66	4,64	0,02	1	1				0,42	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,29	4,29	0,00	1	1				0,26	0,33
	01:00	4,09	4,09	0,00	1				1	0,95	0,95
	02:00	3,92	3,92	0,01	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,84	3,83	0,01	1				1	0,95	0,95
	04:00	3,84	3,75	0,09	1				1	0,95	0,95
	05:00	3,96	3,81	0,15	1				1	0,95	0,95
	06:00	4,43	4,36	0,08	1				1	0,95	0,95
	07:00	4,97	4,95	0,02	1	1			1	0,56	0,53
	08:00	5,19	5,18	0,01	1	1				0,86	0,87
	09:00	5,10	5,04	0,06	1	1				0,83	0,83
	10:00	4,91	4,84	0,07	1	1				0,66	0,65
	11:00	4,78	4,72	0,07	1	1				0,53	0,53
	12:00	5,00	4,92	0,07	1	1				0,72	0,73
	13:00	5,09	5,05	0,05	1	1				0,79	0,82
	14:00	4,91	4,85	0,06	1	1				0,64	0,64
	15:00	4,84	4,81	0,03	1	1				0,57	0,58
	16:00	4,87	4,85	0,02	1	1				0,61	0,61
	17:00	5,25	5,23	0,02	1	1				0,93	0,93
	18:00	5,72	5,72	0,00	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,32	6,32	0,00	1	1				0,95	0,95
	20:00	6,06	5,97	0,09	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,77	5,54	0,23	1	1				0,95	0,95
	22:00	5,34	5,06	0,28	1	1				0,92	0,92
	23:00	4,75	4,47	0,28	1	1				0,59	0,48

Στο διάστημα 07:15 - 08:05 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,30	4,01	0,29	1				1	0,95	0,90
	01:00	4,11	3,71	0,40	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,00	3,56	0,44	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,97	3,45	0,52	1					0,95	0,95
	04:00	3,90	3,39	0,51	1					0,95	0,95
	05:00	4,02	3,60	0,42	1					0,95	0,95
	06:00	4,45	4,14	0,31	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,04	4,59	0,45	1	1			1	0,80	0,79
	08:00	5,44	4,90	0,54	1	1				0,95	0,95
	09:00	5,48	4,89	0,58	1	1				0,95	0,94
	10:00	5,73	5,32	0,41	1				2	0,42	0,46
	11:00	6,02	5,33	0,69	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,60	4,89	0,71	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,29	4,44	0,85	1	1				0,93	0,92
	14:00	5,07	4,56	0,52	1	1				0,80	0,80
	15:00	5,05	4,35	0,70	1	1				0,79	0,77
	16:00	5,06	4,34	0,72	1	1				0,76	0,77
	17:00	5,23	4,79	0,44	1	1				0,92	0,92
	18:00	5,53	4,77	0,76	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,07	5,26	0,82	1	1				0,95	0,95
	20:00	5,82	5,20	0,62	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,44	4,96	0,49	1	1				0,95	0,95
	22:00	4,98	4,48	0,51	1	1			1	0,92	0,84
	23:00	4,42	4,00	0,42	1				1	0,95	0,95

Στο διάστημα 10:00 - 10:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,03	3,87	0,16	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,85	3,46	0,39	1					0,95	0,95
	02:00	3,77	3,56	0,21	1					0,95	0,95
	03:00	3,65	3,27	0,38	1					0,95	0,95
	04:00	3,66	3,07	0,59	1					0,95	0,95
	05:00	3,80	3,05	0,75	1					0,95	0,95
	06:00	4,18	3,72	0,46	1					0,95	0,95
	07:00	4,66	3,78	0,87	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,76	3,89	0,86	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,80	4,00	0,80	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,37	3,64	0,74	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,26	3,56	0,70	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,24	3,65	0,59	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,28	3,62	0,66	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,45	4,10	0,35	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,45	4,19	0,26	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,60	4,36	0,24	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,98	4,61	0,37	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,22	4,93	0,29	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,77	5,51	0,26	1				3	0,95	0,95
	20:00	5,61	5,27	0,34	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,08	4,68	0,39	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,72	4,32	0,40	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,16	3,68	0,48	1				1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,85	3,15	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,64	3,07	0,57	1					0,95	0,95
	02:00	3,57	3,11	0,46	1					0,95	0,95
	03:00	3,56	3,06	0,50	1					0,95	0,95
	04:00	3,53	3,28	0,26	1					0,95	0,95
	05:00	3,62	3,32	0,30	1					0,95	0,95
	06:00	4,04	3,73	0,31	1					0,95	0,95
	07:00	4,56	4,44	0,12	1				1	0,71	0,66
	08:00	4,67	4,59	0,08	1	1			1	0,21	0,21
	09:00	4,60	4,43	0,16	1	1				0,35	0,34
	10:00	4,39	4,28	0,12	1	1				0,15	0,14
	11:00	4,31	4,02	0,29	1				1	0,82	0,90
	12:00	4,26	3,84	0,41	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,28	3,49	0,80	1					0,95	0,95
	14:00	4,18	3,45	0,74	1					0,95	0,95
	15:00	4,18	3,48	0,70	1					0,95	0,95
	16:00	4,21	3,53	0,68	1					0,95	0,95
	17:00	4,61	4,02	0,59	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,09	4,57	0,52	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,65	5,30	0,35	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,44	5,19	0,25	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,12	4,96	0,17	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,67	4,57	0,10	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,19	4,00	0,19	1				1	0,95	0,95

Στο διάστημα 07:45 - 08:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,86	3,51	0,35	1					0,95	0,95	
	01:00	3,69	3,34	0,35	1					0,95	0,95	
	02:00	3,62	3,20	0,42	1					0,95	0,95	
	03:00	3,58	3,22	0,35	1					0,95	0,95	
	04:00	3,57	3,31	0,26	1					0,95	0,95	
	05:00	3,67	3,48	0,19	1					0,95	0,95	
	06:00	4,06	3,88	0,18	1					0,95	0,95	
	07:00	4,44	4,03	0,41	1				1	0,95	0,95	
	08:00	4,59	4,07	0,52	1				1	0,95	0,95	
	09:00	4,52	3,91	0,61	1				1	0,95	0,95	
	10:00	4,31	3,73	0,57	1					0,95	0,95	
	11:00	4,25	3,58	0,67	1					0,95	0,95	
	12:00	4,31	3,53	0,78	1					0,95	0,95	
	13:00	4,32	3,55	0,76	1					0,95	0,95	
	14:00	4,36	3,55	0,81	1					0,95	0,95	
	15:00	4,42	3,52	0,90	1					0,95	0,95	
	16:00	4,26	3,35	0,91	1					0,95	0,95	
	17:00	4,58	3,65	0,93	1					0,95	0,95	
	18:00	5,12	4,19	0,93	1					1	0,95	0,95
	19:00	5,55	4,62	0,93	1					2	0,95	0,95
	20:00	5,38	4,45	0,93	1					1	0,95	0,95
	21:00	5,06	4,13	0,94	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,66	3,72	0,94	1						0,95	0,95
	23:00	4,18	3,24	0,94	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,85	2,92	0,94	1					0,95	0,95	
	01:00	3,70	2,77	0,94	1					0,95	0,95	
	02:00	3,65	2,71	0,94	1					0,95	0,95	
	03:00	3,59	2,66	0,93	1					0,95	0,95	
	04:00	3,53	2,59	0,94	1					0,95	0,95	
	05:00	3,60	2,66	0,94	1					0,95	0,95	
	06:00	3,93	2,99	0,94	1					0,95	0,95	
	07:00	4,32	3,39	0,94	1					0,95	0,95	
	08:00	4,55	3,61	0,94	1					0,95	0,95	
	09:00	4,44	3,50	0,94	1					0,95	0,95	
	10:00	4,35	3,41	0,94	1					0,95	0,95	
	11:00	4,29	3,35	0,94	1					0,95	0,95	
	12:00	4,33	3,39	0,94	1					0,95	0,95	
	13:00	4,33	3,39	0,94	1					0,95	0,95	
	14:00	4,18	3,25	0,94	1					0,95	0,95	
	15:00	4,14	3,20	0,94	1					0,95	0,95	
	16:00	4,15	3,21	0,94	1					0,95	0,95	
	17:00	4,49	3,56	0,94	1					0,95	0,95	
	18:00	5,07	4,13	0,94	1					1	0,95	0,95
	19:00	5,53	4,60	0,93	1					1	0,95	0,95
	20:00	5,23	4,30	0,93	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,90	3,97	0,93	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,51	3,57	0,93	1						0,95	0,95
	23:00	4,06	3,13	0,94	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,82	2,88	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,67	2,74	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,61	2,67	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,55	2,62	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,50	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,54	2,60	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	3,87	2,94	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	4,18	3,25	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	4,32	3,46	0,85	1	1				0,87	0,41
	09:00	4,25	3,36	0,88	1	1				0,90	0,32
	10:00	4,13	3,19	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	4,03	3,10	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	4,03	3,09	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	4,08	3,14	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,87	2,93	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,85	2,91	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,98	3,04	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,30	3,37	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,79	3,86	0,93	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,23	4,35	0,88	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,04	4,28	0,77	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,73	4,22	0,51	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,36	3,98	0,38	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,95	3,84	0,11	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:25 με 10:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,71	3,61	0,10	1					0,95	0,95	
	01:00	3,53	3,45	0,08	1					0,95	0,95	
	02:00	3,47	3,42	0,05	1					0,95	0,95	
	03:00	3,41	3,16	0,25	1					0,95	0,95	
	04:00	3,36	2,91	0,46	1					0,95	0,95	
	05:00	3,46	2,54	0,92	1					0,95	0,95	
	06:00	3,85	2,92	0,93	1					0,95	0,95	
	07:00	4,34	3,41	0,93	1					0,95	0,95	
	08:00	4,34	3,46	0,88	1					0,95	0,95	
	09:00	3,98	3,49	0,50	1					0,95	0,95	
	10:00	3,77	3,01	0,76	1					0,95	0,95	
	11:00	3,76	2,82	0,94	1					0,95	0,95	
	12:00	3,83	2,90	0,93	1					0,95	0,95	
	13:00	3,84	2,96	0,88	1					0,95	0,95	
	14:00	3,71	2,93	0,79	1					0,95	0,95	
	15:00	3,66	2,98	0,68	1					0,95	0,95	
	16:00	3,79	3,06	0,72	1					0,95	0,95	
	17:00	4,14	3,38	0,76	1					0,95	0,95	
	18:00	4,51	3,80	0,71	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,96	4,31	0,65	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,82	4,22	0,60	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,82	0,68	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,11	3,36	0,75	1						0,95	0,95
	23:00	3,74	3,04	0,70	1						0,95	0,95

Στις 08:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,47	2,77	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,34	2,58	0,76	1					0,95	0,95
	02:00	3,26	2,55	0,71	1					0,95	0,95
	03:00	3,26	2,68	0,57	1					0,95	0,95
	04:00	3,22	2,71	0,51	1					0,95	0,95
	05:00	3,38	2,82	0,55	1					0,95	0,95
	06:00	3,69	3,12	0,57	1					0,95	0,95
	07:00	4,09	3,50	0,59	1					0,95	0,95
	08:00	4,35	3,87	0,48	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,26	3,81	0,44	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,09	3,63	0,45	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,02	3,51	0,51	1					0,95	0,95
	12:00	4,05	3,59	0,46	1					0,95	0,95
	13:00	4,19	3,56	0,63	1					0,95	0,95
	14:00	3,98	3,26	0,72	1					0,95	0,95
	15:00	3,76	2,92	0,84	1					0,95	0,95
	16:00	3,71	2,88	0,83	1					0,95	0,95
	17:00	3,98	3,17	0,81	1					0,95	0,95
	18:00	4,57	3,68	0,88	1					0,95	0,95
	19:00	4,95	4,16	0,79	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,86	4,23	0,63	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,59	4,04	0,55	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,13	3,49	0,64	1					0,95	0,95
	23:00	3,75	3,29	0,46	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,50	2,65	0,84	1					0,95	0,95
	01:00	3,38	2,59	0,78	1					0,95	0,95
	02:00	3,33	2,64	0,68	1					0,95	0,95
	03:00	3,30	2,50	0,81	1					0,95	0,95
	04:00	3,26	2,43	0,83	1					0,95	0,95
	05:00	3,38	2,59	0,79	1					0,95	0,95
	06:00	3,72	3,09	0,63	1					0,77	0,55
	07:00	4,07	3,53	0,55	1	1				0,59	0,30
	08:00	4,10	3,29	0,81	1					0,95	0,95
	09:00	4,07	3,30	0,77	1					0,95	0,95
	10:00	3,85	3,10	0,75	1					0,95	0,95
	11:00	3,76	2,93	0,84	1					0,95	0,95
	12:00	3,69	2,84	0,85	1					0,95	0,95
	13:00	3,62	2,84	0,79	1					0,95	0,95
	14:00	3,47	2,63	0,84	1					0,95	0,95
	15:00	3,50	2,73	0,77	1					0,95	0,95
	16:00	3,54	2,83	0,71	1					0,95	0,95
	17:00	3,88	3,08	0,80	1					0,95	0,95
	18:00	4,36	3,49	0,88	1					0,95	0,95
	19:00	4,75	3,83	0,91	1					0,95	0,95
	20:00	4,62	3,95	0,67	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,31	3,80	0,51	1					0,95	0,95
	22:00	3,96	3,53	0,42	1					0,95	0,95
	23:00	3,62	3,00	0,61	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:30 με 07:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,41	2,84	0,58	1					0,95	0,95
	01:00	3,27	2,66	0,61	1					0,95	0,95
	02:00	3,18	2,53	0,65	1					0,95	0,95
	03:00	3,14	2,51	0,64	1					0,95	0,95
	04:00	3,12	2,51	0,61	1					0,95	0,95
	05:00	3,21	2,72	0,49	1					0,95	0,95
	06:00	3,46	2,93	0,53	1					0,95	0,95
	07:00	3,79	3,44	0,35	1					0,95	0,95
	08:00	3,80	3,56	0,24	1					0,95	0,95
	09:00	3,71	3,29	0,42	1					0,95	0,95
	10:00	3,51	2,90	0,61	1					0,95	0,95
	11:00	3,45	2,84	0,62	1					0,95	0,95
	12:00	3,57	3,01	0,55	1					0,95	0,95
	13:00	3,55	2,92	0,63	1					0,95	0,95
	14:00	3,45	2,78	0,67	1					0,95	0,95
	15:00	3,47	2,79	0,69	1					0,95	0,95
	16:00	3,53	2,69	0,84	1					0,95	0,95
	17:00	3,81	3,01	0,81	1					0,95	0,95
	18:00	4,26	3,47	0,79	1					0,95	0,95
	19:00	4,65	3,90	0,75	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,50	3,86	0,63	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,29	3,64	0,64	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,91	3,34	0,57	1					0,95	0,95
	23:00	3,58	3,11	0,47	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,35	2,85	0,50	1					0,95	0,95	
	01:00	3,20	2,77	0,43	1					0,95	0,95	
	02:00	3,16	2,80	0,37	1					0,95	0,95	
	03:00	3,14	2,79	0,34	1					0,95	0,94	
	04:00	3,14	2,96	0,18	1					0,95	0,95	
	05:00	3,21	3,06	0,15	1					0,95	0,95	
	06:00	3,46	3,30	0,17	1					0,95	0,95	
	07:00	3,74	3,58	0,17	1					0,95	0,95	
	08:00	3,78	3,67	0,11	1					0,95	0,95	
	09:00	3,63	3,60	0,04	1					0,95	0,95	
	10:00	3,48	3,32	0,16	1					0,95	0,95	
	11:00	3,39	3,12	0,27	1					0,95	0,95	
	12:00	3,43	3,22	0,22	1					0,95	0,95	
	13:00	3,39	3,27	0,12	1					0,95	0,95	
	14:00	3,36	3,26	0,09	1					0,95	0,95	
	15:00	3,39	3,37	0,03	1					0,95	0,95	
	16:00	3,43	3,42	0,02	1					0,95	0,95	
	17:00	3,70	3,70	0,00	1					0,95	0,95	
	18:00	4,31	4,30	0,01	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,66	4,66	0,00	1					2	0,95	0,95
	20:00	4,47	4,47	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,20	0,01	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,85	3,81	0,04	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,56	3,51	0,05	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,35	3,31	0,04	1					0,95	0,95
	01:00	3,23	3,17	0,06	1					0,95	0,95
	02:00	3,18	3,16	0,02	1					0,95	0,95
	03:00	3,14	3,05	0,10	1					0,95	0,95
	04:00	3,10	3,00	0,10	1					0,90	0,90
	05:00	3,17	3,02	0,15	1					0,88	0,88
	06:00	3,40	3,23	0,17	1					0,92	0,92
	07:00	3,65	3,63	0,02	1	1				0,13	0,08
	08:00	3,87	3,75	0,12	1					0,68	0,74
	09:00	3,74	3,70	0,04	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,54	3,52	0,02	1					0,95	0,95
	11:00	3,40	3,34	0,06	1					0,95	0,95
	12:00	3,38	3,29	0,09	1					0,95	0,95
	13:00	3,48	3,20	0,28	1					0,95	0,95
	14:00	3,43	3,15	0,28	1					0,95	0,95
	15:00	3,43	3,04	0,39	1					0,95	0,95
	16:00	3,47	3,00	0,47	1					0,95	0,95
	17:00	3,74	3,34	0,40	1					0,95	0,95
	18:00	4,15	3,79	0,35	1					0,95	0,95
	19:00	4,53	4,20	0,33	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,34	3,95	0,39	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,14	3,64	0,50	1					0,95	0,95
	22:00	3,83	3,28	0,55	1					0,95	0,95
	23:00	3,59	3,11	0,48	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 7:00 με 8:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,36	2,80	0,56	1					0,95	0,95	
	01:00	3,20	2,72	0,49	1					0,95	0,95	
	02:00	3,12	2,69	0,43	1					0,95	0,95	
	03:00	3,09	2,70	0,39	1					0,94	0,94	
	04:00	3,04	2,63	0,41	1					0,91	0,91	
	05:00	3,09	2,82	0,27	1					0,94	0,93	
	06:00	3,29	3,21	0,08	1					0,95	0,95	
	07:00	3,40	3,40	0,00	1					0,95	0,95	
	08:00	3,52	3,52	0,00	1					0,95	0,95	
	09:00	3,39	3,38	0,01	1					0,95	0,95	
	10:00	3,27	3,27	0,00	1					0,95	0,95	
	11:00	3,25	3,20	0,05	1					0,95	0,95	
	12:00	3,45	3,40	0,05	1					0,95	0,95	
	13:00	3,48	3,36	0,12	1					0,95	0,95	
	14:00	3,64	3,50	0,14	1					0,95	0,95	
	15:00	3,51	3,47	0,05	1					0,95	0,95	
	16:00	3,46	3,41	0,05	1					0,94	0,94	
	17:00	3,67	3,61	0,06	1					0,95	0,95	
	18:00	4,03	4,01	0,03	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,27	4,26	0,01	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,19	4,19	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,95	3,95	0,00	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,67	3,66	0,01	1						0,95	0,95
	23:00	3,47	3,47	0,00	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,27	3,27	0,00	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	3,15	0,00	1					0,94	0,94
	02:00	3,07	3,07	0,00	1					0,91	0,91
	03:00	3,02	3,02	0,00	1					0,88	0,88
	04:00	2,99	2,99	0,00	1					0,86	0,86
	05:00	3,06	3,06	0,00	1					0,91	0,91
	06:00	3,30	3,30	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	3,56	3,56	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	3,75	3,75	0,00	1					0,95	0,95
	09:00	3,83	3,83	0,00	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,64	3,64	0,00	1					0,95	0,95
	11:00	3,72	3,68	0,03	1				1	0,95	0,95
	12:00	3,75	3,73	0,02	1					0,95	0,95
	13:00	3,92	3,90	0,02	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,84	3,84	0,00	1					0,95	0,95
	15:00	3,82	3,82	0,00	1					0,95	0,95
	16:00	3,85	3,85	0,00	1					0,95	0,95
	17:00	3,84	3,84	0,00	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,14	4,14	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,36	4,32	0,04	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,21	4,07	0,13	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,96	3,90	0,07	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,73	3,58	0,16	1					0,95	0,95
	23:00	3,43	3,38	0,04	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,22	3,21	0,01	1					0,95	0,95
	01:00	3,07	3,07	0,00	1					0,92	0,92
	02:00	3,05	3,04	0,01	1					0,92	0,91
	03:00	3,01	3,00	0,01	1					0,87	0,88
	04:00	3,04	3,04	0,00	1	1				0,06	0,00
	05:00	3,08	3,08	0,01		1				0,72	0,77
	06:00	3,27	3,26	0,01		1				0,95	0,95
	07:00	3,48	3,42	0,06		1				0,95	0,95
	08:00	3,61	3,49	0,12		1				0,95	0,95
	09:00	3,42	3,26	0,16		1				0,95	0,95
	10:00	3,35	3,21	0,15		1				0,95	0,95
	11:00	3,55	3,45	0,10		1				0,95	0,95
	12:00	3,61	3,57	0,04		1				0,95	0,95
	13:00	3,85	3,83	0,02		1			1	0,95	0,95
	14:00	3,98	3,97	0,00		1			1	0,95	0,95
	15:00	3,72	3,72	0,00		1			1	0,95	0,95
	16:00	3,54	3,27	0,27		1				0,95	0,95
	17:00	3,79	3,65	0,14	1					0,40	0,38
	18:00	4,14	3,77	0,38	1					0,95	0,95
	19:00	4,35	3,94	0,41	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,20	3,78	0,42	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,97	3,51	0,46	1					0,95	0,95
	22:00	3,71	3,26	0,44	1					0,95	0,95
	23:00	3,43	3,14	0,29	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 04:00 με 05:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,21	3,07	0,14	1					0,95	0,95
	01:00	3,05	3,01	0,04	1					0,91	0,91
	02:00	3,05	3,03	0,01	1					0,91	0,91
	03:00	2,98	2,98	0,00	1					0,85	0,86
	04:00	3,02	3,02	0,00	1					0,88	0,88
	05:00	3,05	3,05	0,00	1					0,91	0,91
	06:00	3,26	3,21	0,05	1					0,95	0,95
	07:00	3,51	3,45	0,07	1					0,95	0,95
	08:00	3,77	3,66	0,11	1					0,95	0,95
	09:00	3,73	3,56	0,17	1					0,95	0,95
	10:00	3,59	3,43	0,16	1					0,95	0,95
	11:00	3,49	3,41	0,08	1					0,95	0,95
	12:00	3,66	3,61	0,04	1					0,95	0,95
	13:00	3,61	3,58	0,03	1					0,95	0,95
	14:00	3,37	3,32	0,05	1					0,95	0,95
	15:00	3,27	3,22	0,05	1					0,95	0,95
	16:00	3,38	3,33	0,05	1					0,95	0,95
	17:00	3,60	3,55	0,04	1					0,95	0,95
	18:00	4,02	4,00	0,02	1					0,95	0,95
	19:00	4,36	4,31	0,05	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,24	4,23	0,01	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,95	3,94	0,01	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,71	3,69	0,02	1					0,95	0,95
	23:00	3,36	3,35	0,00	1					0,45	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,15	3,15	0,00	1					0,95	0,95	
	01:00	3,02	3,02	0,00	1					0,89	0,89	
	02:00	2,97	2,97	0,00	1					0,83	0,83	
	03:00	2,91	2,91	0,00	1					0,77	0,77	
	04:00	2,89	2,89	0,00	1					0,76	0,76	
	05:00	2,96	2,96	0,00	1					0,83	0,83	
	06:00	3,16	3,16	0,00	1					0,94	0,94	
	07:00	3,38	3,37	0,00	1					0,95	0,95	
	08:00	3,47	3,46	0,00	1					0,95	0,95	
	09:00	3,48	3,46	0,02	1					0,95	0,95	
	10:00	3,38	3,33	0,05	1					0,94	0,95	
	11:00	3,09	2,95	0,14	1					0,88	0,88	
	12:00	3,10	2,88	0,21	1					0,86	0,86	
	13:00	3,15	2,80	0,35	1					0,90	0,90	
	14:00	3,09	2,78	0,31	1					0,90	0,90	
	15:00	3,03	2,66	0,37	1					0,89	0,89	
	16:00	3,16	2,83	0,33	1					0,94	0,94	
	17:00	3,47	3,24	0,24	1					0,93	0,93	
	18:00	3,89	3,75	0,14	1					0,95	0,95	
	19:00	4,26	4,24	0,02	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,08	4,08	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,88	3,88	0,00	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,57	3,57	0,00	1						0,94	0,94
	23:00	3,37	3,37	0,00	1						0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,16	3,16	0,00	1					0,89	0,89
	01:00	3,04	3,04	0,01	1					0,91	0,91
	02:00	2,96	2,95	0,01	1					0,81	0,81
	03:00	2,91	2,84	0,06	1					0,77	0,77
	04:00	2,90	2,83	0,06	1					0,77	0,77
	05:00	2,96	2,91	0,05	1					0,81	0,81
	06:00	3,17	3,08	0,09	1					0,93	0,93
	07:00	3,42	3,34	0,09	1					0,94	0,94
	08:00	3,47	3,32	0,15	1					0,94	0,94
	09:00	3,43	3,16	0,26	1					0,94	0,94
	10:00	3,25	2,88	0,37	1					0,90	0,89
	11:00	3,09	2,73	0,35	1					0,86	0,86
	12:00	3,27	2,96	0,31	1	1				0,91	0,42
	13:00	3,18	2,73	0,45	1	1				0,94	0,18
	14:00	3,02	2,69	0,33	1					0,84	0,84
	15:00	3,23	2,90	0,34	1					0,93	0,93
	16:00	3,36	3,10	0,26	1					0,95	0,95
	17:00	3,52	3,38	0,14	1					0,95	0,95
	18:00	4,04	3,99	0,05	1					0,95	0,95
	19:00	4,29	4,28	0,01	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,17	4,15	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,90	3,90	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,66	3,66	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,32	3,32	0,00	1					0,95	0,95

Το διάστημα 12:30 με 13:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,12	3,12	0,00	1					0,93	0,93
	01:00	3,01	3,01	0,00	1					0,88	0,88
	02:00	2,95	2,95	0,00	1					0,82	0,81
	03:00	2,92	2,92	0,00	1					0,78	0,78
	04:00	2,90	2,90	0,00	1					0,76	0,76
	05:00	2,94	2,94	0,00	1					0,80	0,80
	06:00	3,13	3,08	0,05	1					0,93	0,93
	07:00	3,20	3,12	0,08	1					0,95	0,95
	08:00	3,30	3,22	0,08	1					0,95	0,95
	09:00	3,22	2,86	0,35	1					0,95	0,95
	10:00	3,00	2,51	0,49	1					0,87	0,87
	11:00	2,96	2,49	0,47	1					0,83	0,83
	12:00	3,04	2,44	0,60	1					0,90	0,91
	13:00	3,04	2,40	0,64	1					0,90	0,90
	14:00	2,96	2,40	0,56	1					0,83	0,83
	15:00	2,95	2,54	0,42	1					0,82	0,82
	16:00	3,05	2,71	0,34	1					0,89	0,90
	17:00	3,48	3,14	0,34	1					0,95	0,95
	18:00	3,84	3,68	0,16	1					0,95	0,95
	19:00	4,06	3,74	0,32	1					0,95	0,95
	20:00	3,95	3,58	0,37	1					0,95	0,95
	21:00	3,80	3,35	0,45	1					0,95	0,95
	22:00	3,54	2,98	0,56	1					0,95	0,95
	23:00	3,28	2,70	0,58	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,09	2,42	0,67	1					0,93	0,92	
	01:00	2,96	2,31	0,65	1					0,84	0,84	
	02:00	2,93	2,38	0,55	1					0,80	0,80	
	03:00	2,87	2,24	0,63	1					0,74	0,74	
	04:00	2,83	2,55	0,29	1					0,70	0,70	
	05:00	2,89	2,63	0,26	1					0,76	0,76	
	06:00	2,97	2,61	0,36	1					0,83	0,84	
	07:00	3,10	2,54	0,56	1					0,93	0,92	
	08:00	2,92	2,50	0,42	1					0,79	0,79	
	09:00	2,78	2,64	0,15	1					0,65	0,66	
	10:00	2,74	2,63	0,11	1					0,60	0,60	
	11:00	2,92	2,79	0,13	1					0,78	0,78	
	12:00	2,84	2,81	0,03	1					0,69	0,70	
	13:00	3,03	3,00	0,03	1					0,88	0,88	
	14:00	2,90	2,89	0,01	1					0,77	0,77	
	15:00	3,00	2,99	0,01	1					0,86	0,86	
	16:00	3,26	3,26	0,00	1					0,95	0,95	
	17:00	3,65	3,65	0,00	1					0,95	0,95	
	18:00	4,02	4,02	0,00	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,89	3,89	0,00	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,80	3,80	0,00	1						0,95	0,95
	21:00	3,56	3,56	0,00	1						0,94	0,94
	22:00	3,35	3,35	0,00	1						0,93	0,93
	23:00	3,15	3,15	0,00	1						0,91	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,02	3,01	0,00	1					0,88	0,88
	01:00	2,90	2,85	0,05	1					0,77	0,78
	02:00	2,87	2,77	0,10	1					0,74	0,74
	03:00	2,85	2,71	0,14	1					0,72	0,72
	04:00	2,84	2,72	0,12	1					0,70	0,71
	05:00	2,94	2,82	0,11	1					0,80	0,80
	06:00	3,13	3,03	0,11	1					0,93	0,68
	07:00	3,32	3,27	0,04		1				0,25	0,00
	08:00	3,32	3,16	0,16	1					0,68	0,72
	09:00	3,27	3,00	0,27	1					0,95	0,95
	10:00	3,12	2,73	0,39	1					0,94	0,94
	11:00	3,10	2,71	0,39	1					0,93	0,93
	12:00	3,40	2,99	0,42	1					0,95	0,95
	13:00	3,64	3,36	0,28	1					0,95	0,95
	14:00	3,61	3,27	0,34	1					0,95	0,95
	15:00	3,47	3,18	0,29	1					0,95	0,95
	16:00	3,63	3,44	0,19	1					0,95	0,95
	17:00	3,98	3,86	0,12	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,28	4,16	0,12	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,21	4,08	0,12	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,02	3,89	0,13	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,81	3,62	0,18	1					0,95	0,95
	22:00	3,49	3,29	0,20	1					0,95	0,95
	23:00	3,25	3,02	0,23	1					0,95	0,95

Το διάστημα 06:30 με 08:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,06	2,76	0,29	1					0,91	0,91
	01:00	3,00	2,74	0,26	1					0,86	0,85
	02:00	2,90	2,72	0,18	1					0,77	0,77
	03:00	2,90	2,87	0,03	1					0,77	0,77
	04:00	2,90	2,78	0,12	1					0,76	0,76
	05:00	2,97	2,92	0,05	1					0,83	0,83
	06:00	3,07	3,06	0,01	1					0,93	0,93
	07:00	3,24	3,20	0,04	1					0,95	0,95
	08:00	3,34	3,21	0,14	1					0,95	0,95
	09:00	3,18	2,96	0,22	1					0,94	0,93
	10:00	2,82	2,54	0,28	1					0,68	0,67
	11:00	2,79	2,53	0,26	1					0,66	0,67
	12:00	2,84	2,41	0,43	1					0,70	0,70
	13:00	2,98	2,53	0,46	1					0,84	0,85
	14:00	3,14	2,59	0,55	1					0,94	0,94
	15:00	3,18	2,53	0,64	1					0,94	0,94
	16:00	3,30	2,51	0,79	1					0,95	0,95
	17:00	3,66	2,78	0,88	1					0,95	0,95
	18:00	3,92	3,04	0,88	1					0,95	0,95
	19:00	3,78	2,93	0,85	1					0,95	0,95
	20:00	3,71	2,91	0,81	1					0,95	0,95
	21:00	3,53	2,62	0,91	1					0,95	0,95
	22:00	3,32	2,49	0,82	1					0,95	0,95
	23:00	3,08	2,39	0,69	1					0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,90	2,39	0,51	1					0,78	0,78
	01:00	2,84	2,16	0,68	1					0,72	0,71
	02:00	2,83	2,15	0,68	1					0,70	0,70
	03:00	2,80	2,15	0,65	1					0,67	0,67
	04:00	2,79	2,14	0,64	1					0,65	0,65
	05:00	2,89	2,22	0,67	1					0,75	0,76
	06:00	2,99	2,18	0,81	1					0,85	0,86
	07:00	3,03	2,15	0,88	1					0,90	0,90
	08:00	2,94	2,14	0,81	1					0,82	0,82
	09:00	2,81	2,15	0,65	1					0,68	0,68
	10:00	2,66	2,14	0,52	1					0,52	0,53
	11:00	2,71	2,13	0,58	1					0,59	0,59
	12:00	2,73	2,14	0,60	1					0,60	0,60
	13:00	2,87	2,15	0,72	1					0,74	0,74
	14:00	2,91	2,15	0,76	1					0,77	0,78
	15:00	3,05	2,15	0,89	1					0,90	0,90
	16:00	3,25	2,32	0,93	1					0,94	0,94
	17:00	3,72	2,79	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	3,93	2,99	0,94	1					0,95	0,95
	19:00	3,95	3,01	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	3,78	2,85	0,94	1					0,95	0,95
	21:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	22:00	3,25	2,31	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,01	2,15	0,86	1					0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,85	2,14	0,71	1					0,72	0,72
	01:00	2,74	2,14	0,61	1					0,61	0,61
	02:00	2,74	2,14	0,60	1					0,61	0,61
	03:00	2,70	2,14	0,56	1					0,57	0,57
	04:00	2,72	2,15	0,57	1					0,59	0,59
	05:00	2,82	2,21	0,61	1					0,68	0,69
	06:00	2,93	2,26	0,67	1					0,80	0,80
	07:00	3,04	2,52	0,52	1					0,66	0,52
	08:00	2,91	2,51	0,40	1	1				0,47	0,20
	09:00	2,77	2,40	0,37	1					0,65	0,65
	10:00	2,72	2,45	0,27	1					0,58	0,59
	11:00	2,74	2,51	0,23	1					0,61	0,61
	12:00	2,84	2,56	0,28	1					0,71	0,71
	13:00	2,91	2,68	0,23	1					0,78	0,77
	14:00	2,91	2,72	0,19	1					0,77	0,76
	15:00	3,00	2,83	0,17	1					0,85	0,85
	16:00	3,30	3,18	0,12	1					0,95	0,95
	17:00	3,77	3,65	0,13	1					0,95	0,95
	18:00	4,01	3,87	0,14	1					0,95	0,95
	19:00	3,95	3,87	0,08	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,83	3,73	0,10	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,62	3,51	0,11	1					0,95	0,95
	22:00	3,34	3,27	0,07	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	2,98	0,11	1					0,93	0,92

Το διάστημα 8:00-9:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,86	2,75	0,11	1					0,73	0,73	
	01:00	2,82	2,76	0,06	1					0,69	0,69	
	02:00	2,76	2,72	0,03	1					0,62	0,63	
	03:00	2,73	2,72	0,01	1					0,61	0,61	
	04:00	2,76	2,76	0,00	1					0,62	0,63	
	05:00	2,89	2,89	0,00	1					0,75	0,76	
	06:00	2,98	2,98	0,00	1					0,85	0,85	
	07:00	2,99	2,98	0,00	1					0,86	0,86	
	08:00	2,84	2,84	0,00	1					0,70	0,70	
	09:00	2,84	2,81	0,03	1					0,71	0,71	
	10:00	2,86	2,83	0,03	1					0,73	0,73	
	11:00	2,76	2,73	0,02	1					0,61	0,61	
	12:00	3,03	2,89	0,14	1					0,86	0,86	
	13:00	3,01	2,85	0,16	1					0,84	0,83	
	14:00	3,15	2,99	0,16	1					0,93	0,93	
	15:00	3,10	3,06	0,04	1					0,87	0,88	
	16:00	3,29	3,16	0,12	1					0,95	0,95	
	17:00	3,79	3,68	0,12	1					0,95	0,95	
	18:00	3,97	3,90	0,07	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,89	3,80	0,09	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,76	3,73	0,03	1						0,95	0,95
	21:00	3,56	3,56	0,01	1						0,95	0,95
	22:00	3,29	3,20	0,10	1						0,95	0,95
	23:00	3,08	3,01	0,08	1						0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,93	2,89	0,04	1					0,80	0,80
	01:00	2,82	2,78	0,04	1					0,69	0,69
	02:00	2,80	2,42	0,38	1					0,67	0,66
	03:00	2,74	2,55	0,19	1					0,61	0,60
	04:00	2,77	2,50	0,27	1					0,64	0,64
	05:00	2,80	2,40	0,40	1					0,66	0,66
	06:00	2,86	2,34	0,53	1					0,73	0,73
	07:00	3,02	2,36	0,66	1					0,87	0,88
	08:00	2,97	2,37	0,60	1					0,83	0,83
	09:00	3,23	2,72	0,51	1					0,95	0,95
	10:00	3,33	2,67	0,66	1					0,95	0,95
	11:00	3,32	2,61	0,71	1					0,95	0,95
	12:00	3,25	2,59	0,66	1					0,94	0,95
	13:00	3,28	2,67	0,61	1					0,95	0,95
	14:00	3,24	2,69	0,55	1					0,94	0,94
	15:00	3,43	2,84	0,59	1					0,95	0,95
	16:00	3,61	3,01	0,60	1					0,95	0,95
	17:00	3,99	3,29	0,70	1					0,95	0,95
	18:00	4,11	3,40	0,72	1					0,95	0,95
	19:00	3,95	3,34	0,61	1					0,95	0,95
	20:00	3,77	3,10	0,67	1					0,95	0,95
	21:00	3,60	2,90	0,70	1					0,95	0,95
	22:00	3,38	2,69	0,69	1					0,95	0,95
	23:00	3,15	2,44	0,71	1					0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,99	2,32	0,67	1					0,86	0,86
	01:00	2,87	2,25	0,62	1					0,74	0,75
	02:00	2,80	2,22	0,59	1					0,67	0,68
	03:00	2,76	2,20	0,56	1					0,63	0,62
	04:00	2,75	2,19	0,57	1					0,62	0,62
	05:00	2,82	2,23	0,60	1					0,69	0,69
	06:00	2,90	2,28	0,62	1					0,77	0,77
	07:00	2,95	2,30	0,65	1					0,82	0,81
	08:00	2,89	2,46	0,43	1	1				0,36	0,20
	09:00	2,72	2,31	0,41	1	1				0,32	0,34
	10:00	2,58	2,11	0,47	1					0,45	0,44
	11:00	2,69	2,16	0,52	1					0,55	0,55
	12:00	2,97	2,33	0,64	1					0,82	0,82
	13:00	3,19	2,49	0,71	1					0,93	0,94
	14:00	3,19	2,49	0,71	1					0,95	0,95
	15:00	2,99	2,33	0,66	1					0,86	0,86
	16:00	3,24	2,53	0,71	1					0,95	0,95
	17:00	3,68	3,03	0,65	1					0,95	0,95
	18:00	3,91	3,30	0,61	1					0,95	0,95
	19:00	3,83	3,33	0,51	1					0,95	0,95
	20:00	3,76	3,38	0,37	1					0,95	0,95
	21:00	3,54	3,27	0,27	1					0,95	0,95
	22:00	3,30	2,97	0,33	1					0,95	0,95
	23:00	3,04	2,65	0,39	1					0,90	0,90

Στο διάστημα 08:10 - 09:20 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,61	0,29	1					0,77	0,77
	01:00	2,84	2,49	0,35	1					0,72	0,71
	02:00	2,77	2,48	0,29	1					0,64	0,64
	03:00	2,76	2,59	0,17	1					0,63	0,63
	04:00	2,74	2,65	0,09	1					0,61	0,61
	05:00	2,82	2,82	0,00	1					0,69	0,69
	06:00	2,97	2,97	0,00	1					0,84	0,84
	07:00	3,07	3,05	0,01	1					0,92	0,92
	08:00	2,91	2,87	0,04	1					0,78	0,77
	09:00	2,67	2,61	0,06	1					0,55	0,55
	10:00	2,59	2,52	0,07	1					0,46	0,46
	11:00	2,57	2,49	0,08	1					0,44	0,44
	12:00	2,86	2,70	0,16	1					0,73	0,74
	13:00	2,93	2,79	0,14	1					0,80	0,81
	14:00	3,14	3,11	0,03	1					0,92	0,92
	15:00	3,13	3,09	0,04	1					0,94	0,94
	16:00	3,30	3,25	0,06	1					0,95	0,95
	17:00	3,73	3,68	0,05	1					0,95	0,95
	18:00	3,91	3,91	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,92	3,92	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,80	3,80	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,59	3,59	0,00	1					0,95	0,95
	22:00	3,30	3,30	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,03	3,01	0,02	1					0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,85	2,79	0,06	1					0,72	0,72
	01:00	2,81	2,71	0,10	1					0,68	0,68
	02:00	2,77	2,74	0,03	1					0,64	0,64
	03:00	2,72	2,66	0,05	1					0,59	0,59
	04:00	2,72	2,72	0,00	1					0,59	0,59
	05:00	2,82	2,82	0,00	1					0,69	0,68
	06:00	2,93	2,93	0,00	1					0,80	0,80
	07:00	3,10	3,10	0,00	1					0,93	0,93
	08:00	3,12	3,11	0,01	1					0,93	0,93
	09:00	2,94	2,93	0,00	1					0,81	0,80
	10:00	2,83	2,80	0,03	1					0,70	0,70
	11:00	2,80	2,75	0,05	1					0,67	0,66
	12:00	2,94	2,86	0,08	1					0,80	0,80
	13:00	2,91	2,90	0,00	1					0,78	0,78
	14:00	2,98	2,98	0,00	1					0,85	0,84
	15:00	3,06	3,03	0,03	1					0,91	0,91
	16:00	3,27	3,21	0,05	1					0,95	0,95
	17:00	3,76	3,72	0,04	1					0,95	0,95
	18:00	3,93	3,93	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,86	3,86	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,74	3,74	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,55	3,55	0,00	1					0,95	0,95
	22:00	3,31	3,31	0,00	1					0,94	0,94
	23:00	3,08	3,08	0,00	1					0,90	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,90	0,00	1					0,77	0,76	
	01:00	2,75	2,75	0,00	1					0,62	0,62	
	02:00	2,71	2,71	0,00	1					0,57	0,58	
	03:00	2,69	2,69	0,00	1					0,55	0,55	
	04:00	2,69	2,69	0,00	1					0,56	0,56	
	05:00	2,79	2,79	0,00	1					0,65	0,65	
	06:00	2,91	2,91	0,00	1					0,75	0,71	
	07:00	3,06	3,06	0,00	1	1				0,00	0,00	
	08:00	2,98	2,98	0,00	1					0,67	0,75	
	09:00	2,80	2,76	0,03	1					0,66	0,67	
	10:00	2,81	2,80	0,00	1					0,67	0,66	
	11:00	2,81	2,77	0,04	1					0,68	0,68	
	12:00	2,92	2,89	0,03	1					0,77	0,77	
	13:00	3,00	2,97	0,03	1					0,86	0,86	
	14:00	3,07	3,06	0,01	1					0,90	0,91	
	15:00	3,16	3,15	0,01	1					0,95	0,95	
	16:00	3,25	3,25	0,00	1					0,95	0,95	
	17:00	3,76	3,76	0,00	1					0,95	0,95	
	18:00	3,88	3,88	0,00	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,84	3,84	0,00	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,73	3,73	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,52	3,52	0,01	1						0,95	0,95
	22:00	3,26	3,17	0,08	1						0,95	0,95
	23:00	3,00	2,90	0,10	1						0,87	0,87

Στο διάστημα 07:00 - 08:00 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,83	2,72	0,11	1					0,70	0,70	
	01:00	2,73	2,72	0,01	1					0,60	0,60	
	02:00	2,71	2,69	0,02	1					0,58	0,58	
	03:00	2,67	2,64	0,03	1					0,54	0,54	
	04:00	2,66	2,64	0,03	1					0,53	0,53	
	05:00	2,73	2,65	0,08	1					0,59	0,59	
	06:00	2,84	2,79	0,05	1					0,71	0,71	
	07:00	3,06	3,01	0,05	1					0,87	0,87	
	08:00	3,14	3,01	0,13	1					0,91	0,91	
	09:00	2,92	2,55	0,37	1					0,79	0,79	
	10:00	3,11	2,80	0,31	1					0,91	0,91	
	11:00	3,11	2,94	0,17	1					0,91	0,90	
	12:00	3,05	2,94	0,12	1					0,87	0,87	
	13:00	2,96	2,84	0,12	1					0,83	0,82	
	14:00	3,13	3,04	0,08	1					0,91	0,91	
	15:00	3,30	3,25	0,05	1					0,95	0,95	
	16:00	3,41	3,25	0,16	1					0,95	0,95	
	17:00	3,78	3,56	0,21	1					0,95	0,95	
	18:00	3,94	3,76	0,18	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,87	3,78	0,08	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,72	3,68	0,04	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,57	3,54	0,03	1						0,95	0,95
	22:00	3,31	3,24	0,06	1						0,95	0,95
	23:00	3,07	2,96	0,11	1						0,92	0,91

Στο διάστημα 08:15 - 10:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,87	2,80	0,07	1					0,74	0,73	
	01:00	2,77	2,72	0,06	1					0,65	0,64	
	02:00	2,73	2,70	0,04	1					0,61	0,61	
	03:00	2,70	2,46	0,24	1					0,57	0,57	
	04:00	2,65	2,63	0,02	1					0,52	0,52	
	05:00	2,74	2,72	0,02	1					0,61	0,61	
	06:00	2,89	2,80	0,10	1					0,76	0,76	
	07:00	2,99	2,84	0,16	1					0,85	0,86	
	08:00	2,91	2,75	0,16	1					0,78	0,78	
	09:00	2,93	2,73	0,20	1					0,81	0,80	
	10:00	2,92	2,74	0,18	1					0,75	0,78	
	11:00	3,11	3,03	0,09	1					0,88	0,89	
	12:00	3,26	3,20	0,06	1					0,94	0,94	
	13:00	3,11	3,02	0,09	1					0,93	0,93	
	14:00	3,09	2,92	0,17	1					0,93	0,93	
	15:00	3,20	3,01	0,18	1					0,95	0,95	
	16:00	3,36	3,26	0,10	1					0,95	0,95	
	17:00	3,77	3,74	0,04	1					0,95	0,95	
	18:00	3,96	3,87	0,09	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,84	3,80	0,05	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,74	3,72	0,02	1						0,95	0,95
	21:00	3,52	3,52	0,00	1						0,95	0,95
	22:00	3,29	3,28	0,01	1						0,95	0,95
	23:00	3,11	3,11	0,00	1						0,92	0,92

Το διάστημα 08:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,89	0,01	1					0,77	0,77
	01:00	2,80	2,79	0,01	1					0,67	0,68
	02:00	2,79	2,79	0,00	1					0,66	0,66
	03:00	2,75	2,75	0,00	1					0,62	0,62
	04:00	2,75	2,75	0,00	1					0,62	0,63
	05:00	2,83	2,80	0,03	1					0,69	0,70
	06:00	2,95	2,89	0,06	1					0,82	0,82
	07:00	2,97	2,97	0,01	1	1				0,24	0,19
	08:00	2,88	2,88	0,00	1					0,19	0,29
	09:00	2,70	2,70	0,00	1					0,57	0,57
	10:00	2,71	2,71	0,01	1					0,58	0,58
	11:00	2,68	2,68	0,00	1					0,56	0,55
	12:00	2,67	2,66	0,01	1					0,54	0,54
	13:00	2,78	2,76	0,01	1					0,64	0,64
	14:00	2,91	2,90	0,02	1					0,78	0,79
	15:00	2,95	2,94	0,01	1					0,81	0,81
	16:00	3,26	3,26	0,00	1					0,95	0,95
	17:00	3,73	3,73	0,00	1					0,95	0,95
	18:00	3,84	3,84	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,76	3,75	0,00	1					0,95	0,95
	20:00	3,65	3,64	0,01	1					0,95	0,95
	21:00	3,46	3,45	0,01	1					0,95	0,95
	22:00	3,27	3,24	0,03	1					0,94	0,94
	23:00	3,01	2,95	0,06	1					0,86	0,86

Κατά το διάστημα 07:25 με 08:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,86	2,81	0,04	1					0,73	0,73	
	01:00	2,76	2,73	0,03	1					0,63	0,63	
	02:00	2,72	2,69	0,03	1					0,59	0,58	
	03:00	2,68	2,68	0,00	1					0,55	0,54	
	04:00	2,67	2,67	0,00	1					0,54	0,54	
	05:00	2,72	2,71	0,01	1					0,58	0,58	
	06:00	2,81	2,80	0,01	1					0,38	0,34	
	07:00	2,79	2,78	0,01		1				0,63	0,66	
	08:00	2,75	2,74	0,01		1				0,62	0,61	
	09:00	2,79	2,75	0,04		1				0,56	0,58	
	10:00	2,75	2,69	0,06		1				0,54	0,51	
	11:00	2,79	2,67	0,12	1					0,42	0,45	
	12:00	2,93	2,81	0,12	1					0,79	0,79	
	13:00	3,05	2,97	0,07	1					0,89	0,88	
	14:00	3,01	2,95	0,06	1					0,83	0,83	
	15:00	3,03	2,99	0,04	1					0,87	0,88	
	16:00	3,22	3,20	0,02	1					0,94	0,94	
	17:00	3,63	3,62	0,01	1					0,95	0,95	
	18:00	3,86	3,85	0,01	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,77	3,77	0,00	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,69	3,69	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,46	3,46	0,00	1						0,95	0,95
	22:00	3,20	3,20	0,00	1						0,88	0,88
	23:00	3,00	3,00	0,00	1						0,84	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η ρ α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,84	2,84	0,00	1					0,71	0,71	
	01:00	2,73	2,73	0,00	1					0,60	0,59	
	02:00	2,68	2,68	0,00	1					0,55	0,55	
	03:00	2,67	2,67	0,00	1					0,54	0,54	
	04:00	2,66	2,65	0,01	1					0,53	0,53	
	05:00	2,70	2,67	0,03	1					0,57	0,58	
	06:00	2,85	2,79	0,07	1					0,72	0,73	
	07:00	2,97	2,94	0,03	1					0,84	0,83	
	08:00	2,94	2,90	0,04	1					0,81	0,80	
	09:00	2,85	2,76	0,08	1					0,72	0,71	
	10:00	2,66	2,41	0,26	1					0,53	0,53	
	11:00	2,61	2,32	0,29	1					0,47	0,47	
	12:00	2,76	2,50	0,26	1					0,63	0,63	
	13:00	2,68	2,51	0,17	1					0,53	0,55	
	14:00	3,15	3,00	0,15	1					0,89	0,90	
	15:00	3,32	3,16	0,16	1					0,95	0,95	
	16:00	3,28	3,11	0,18	1					0,95	0,95	
	17:00	3,69	3,58	0,11	1					1	0,95	0,95
	18:00	3,85	3,79	0,06	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,80	3,70	0,09	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,73	3,62	0,11	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,57	3,47	0,09	1						0,95	0,95
	22:00	3,31	3,25	0,07	1						0,93	0,92
	23:00	3,04	3,01	0,03	1						0,84	0,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,82	0,05	1					0,75	0,75
	01:00	2,79	2,76	0,04	1					0,66	0,66
	02:00	2,76	2,71	0,05	1					0,64	0,64
	03:00	2,72	2,68	0,04	1					0,59	0,59
	04:00	2,71	2,62	0,08	1					0,57	0,57
	05:00	2,80	2,75	0,05	1					0,66	0,66
	06:00	2,96	2,90	0,07	1					0,83	0,83
	07:00	3,07	3,03	0,05	1	1				0,15	0,11
	08:00	3,16	3,11	0,05	1	1				0,44	0,49
	09:00	2,95	2,83	0,12	1					0,81	0,81
	10:00	2,81	2,55	0,26	1					0,67	0,68
	11:00	2,84	2,41	0,44	1					0,71	0,72
	12:00	2,81	2,61	0,20	1					0,68	0,68
	13:00	2,86	2,52	0,34	1					0,72	0,73
	14:00	2,91	2,44	0,47	1					0,78	0,78
	15:00	2,98	2,58	0,40	1					0,85	0,86
	16:00	3,21	2,98	0,24	1					0,95	0,95
	17:00	3,67	3,46	0,21	1					0,95	0,95
	18:00	3,86	3,65	0,21	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,82	3,52	0,30	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,81	3,63	0,18	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,55	3,42	0,14	1					0,95	0,95
	22:00	3,33	3,19	0,15	1					0,95	0,95
	23:00	3,04	2,88	0,16	1					0,90	0,89

Κατά το διάστημα 07:20 με 08:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,89	2,75	0,13	1					0,76	0,76
	01:00	2,78	2,65	0,13	1					0,65	0,66
	02:00	2,75	2,63	0,11	1					0,62	0,62
	03:00	2,72	2,65	0,07	1					0,59	0,58
	04:00	2,69	2,64	0,05	1					0,56	0,56
	05:00	2,76	2,72	0,04	1					0,63	0,63
	06:00	2,91	2,85	0,05	1					0,78	0,78
	07:00	2,94	2,91	0,03	1					0,81	0,82
	08:00	2,83	2,83	0,00	1					0,70	0,71
	09:00	2,69	2,65	0,04	1					0,55	0,55
	10:00	2,82	2,68	0,14	1					0,69	0,68
	11:00	2,88	2,65	0,23	1					0,74	0,74
	12:00	2,79	2,39	0,40	1					0,66	0,65
	13:00	2,79	2,29	0,50	1					0,66	0,66
	14:00	2,84	2,33	0,51	1					0,70	0,71
	15:00	2,96	2,34	0,62	1					0,82	0,82
	16:00	3,26	2,58	0,68	1					0,95	0,95
	17:00	3,72	3,14	0,57	1					0,95	0,95
	18:00	3,86	3,34	0,52	1					0,95	0,95
	19:00	3,84	3,32	0,52	1					0,95	0,95
	20:00	3,81	3,33	0,48	1					0,95	0,95
	21:00	3,53	3,04	0,49	1					0,95	0,95
	22:00	3,25	2,91	0,34	1					0,95	0,95
	23:00	3,01	2,65	0,37	1					0,87	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,84	2,51	0,33	1					0,71	0,71
	01:00	2,75	2,51	0,24	1					0,62	0,62
	02:00	2,73	2,39	0,34	1					0,60	0,60
	03:00	2,69	2,25	0,44	1					0,56	0,56
	04:00	2,70	2,16	0,53	1					0,57	0,57
	05:00	2,76	2,20	0,56	1					0,63	0,63
	06:00	2,95	2,32	0,63	1					0,81	0,82
	07:00	2,97	2,30	0,66	1					0,84	0,84
	08:00	2,87	2,25	0,62	1					0,74	0,74
	09:00	2,67	2,15	0,53	1					0,55	0,55
	10:00	2,56	2,09	0,47	1					0,43	0,42
	11:00	2,60	2,10	0,49	1					0,46	0,47
	12:00	2,77	2,20	0,57	1					0,63	0,63
	13:00	2,83	2,23	0,60	1					0,69	0,69
	14:00	2,95	2,30	0,66	1					0,81	0,82
	15:00	3,19	2,47	0,72	1					0,95	0,95
	16:00	3,29	2,57	0,72	1					0,95	0,95
	17:00	3,76	3,04	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	3,90	3,18	0,72	1					0,95	0,95
	19:00	3,87	3,16	0,72	1					0,95	0,95
	20:00	3,78	3,06	0,72	1					0,95	0,95
	21:00	3,60	2,88	0,72	1					0,95	0,95
	22:00	3,40	2,68	0,72	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	2,38	0,71	1					0,93	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,25	0,62	1					0,75	0,75
	01:00	2,77	2,20	0,58	1					0,64	0,65
	02:00	2,72	2,17	0,55	1					0,59	0,60
	03:00	2,71	2,16	0,54	1					0,58	0,58
	04:00	2,71	2,16	0,55	1					0,58	0,58
	05:00	2,79	2,21	0,58	1					0,66	0,66
	06:00	2,98	2,33	0,64	1					0,78	0,76
	07:00	3,02	2,53	0,50	1	1				0,43	0,13
	08:00	2,84	2,21	0,62	1					0,69	0,71
	09:00	2,65	2,13	0,51	1					0,52	0,51
	10:00	2,56	2,09	0,47	1					0,43	0,44
	11:00	2,56	2,09	0,48	1					0,44	0,43
	12:00	2,62	2,12	0,50	1					0,49	0,49
	13:00	2,73	2,18	0,56	1					0,60	0,60
	14:00	2,81	2,22	0,59	1					0,68	0,68
	15:00	3,00	2,32	0,68	1					0,86	0,86
	16:00	3,25	2,54	0,72	1					0,95	0,95
	17:00	3,76	3,04	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	3,90	3,18	0,72	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,88	3,16	0,72	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,77	3,05	0,72	1					0,95	0,95
	21:00	3,59	2,87	0,72	1					0,95	0,95
	22:00	3,33	2,62	0,71	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	2,39	0,70	1					0,91	0,91

Στο διάστημα 07:00 - 07:50 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,27	0,64	1					0,77	0,78	
	01:00	2,80	2,21	0,59	1					0,67	0,67	
	02:00	2,76	2,19	0,57	1					0,62	0,63	
	03:00	2,72	2,17	0,54	1					0,58	0,58	
	04:00	2,72	2,17	0,55	1					0,58	0,58	
	05:00	2,79	2,20	0,58	1					0,65	0,66	
	06:00	2,88	2,26	0,63	1					0,75	0,75	
	07:00	2,89	2,26	0,63	1					0,76	0,76	
	08:00	2,84	2,23	0,61	1					0,71	0,70	
	09:00	2,76	2,19	0,57	1					0,64	0,63	
	10:00	2,63	2,13	0,51	1					0,51	0,50	
	11:00	2,55	2,08	0,47	1					0,43	0,43	
	12:00	2,65	2,12	0,53	1					0,51	0,52	
	13:00	2,86	2,24	0,62	1					0,72	0,72	
	14:00	2,91	2,27	0,64	1					0,78	0,78	
	15:00	3,01	2,33	0,68	1					0,87	0,87	
	16:00	3,33	2,61	0,72	1					0,95	0,95	
	17:00	3,84	3,12	0,72	1					0,95	0,95	
	18:00	3,98	3,26	0,72	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,86	3,14	0,72	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,80	3,08	0,72	1						0,95	0,95
	21:00	3,65	2,94	0,72	1						0,95	0,95
	22:00	3,37	2,65	0,72	1						0,95	0,95
	23:00	3,16	2,44	0,71	1						0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,92	2,32	0,60	1					0,79	0,79
	01:00	2,79	2,28	0,52	1					0,67	0,66
	02:00	2,77	2,21	0,56	1					0,64	0,63
	03:00	2,70	2,18	0,53	1					0,57	0,57
	04:00	2,72	2,24	0,48	1					0,58	0,59
	05:00	2,79	2,49	0,30		1				0,40	0,42
	06:00	2,83	2,50	0,34		1				0,70	0,71
	07:00	2,76	2,67	0,10		1				0,64	0,63
	08:00	2,70	2,56	0,14		1				0,57	0,56
	09:00	2,72	2,50	0,23		1				0,44	0,44
	10:00	2,66	2,46	0,20	1					0,51	0,52
	11:00	2,64	2,45	0,19	1					0,51	0,51
	12:00	2,66	2,48	0,18	1					0,53	0,54
	13:00	2,74	2,58	0,15	1					0,60	0,60
	14:00	2,74	2,57	0,18	1					0,61	0,61
	15:00	2,89	2,77	0,12	1					0,74	0,75
	16:00	3,16	3,12	0,04	1					0,94	0,94
	17:00	3,63	3,62	0,01	1					0,95	0,95
	18:00	3,84	3,84	0,00	1					0,95	0,95
	19:00	3,80	3,80	0,00	1					0,95	0,95
	20:00	3,67	3,67	0,00	1					0,95	0,95
	21:00	3,53	3,53	0,00	1					0,95	0,95
	22:00	3,29	3,29	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,08	3,08	0,00	1					0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,88	0,00	1					0,75	0,76
	01:00	2,81	2,81	0,00	1					0,68	0,68
	02:00	2,80	2,80	0,00	1					0,66	0,66
	03:00	2,72	2,72	0,00	1					0,59	0,59
	04:00	2,73	2,73	0,00	1					0,60	0,61
	05:00	2,81	2,78	0,03	1					0,68	0,68
	06:00	2,94	2,87	0,07	1					0,81	0,81
	07:00	2,97	2,93	0,04	1	1				0,08	0,09
	08:00	2,80	2,65	0,15	1					0,67	0,67
	09:00	2,66	2,40	0,26	1					0,53	0,53
	10:00	2,49	2,27	0,22	1					0,36	0,36
	11:00	2,52	2,27	0,25	1					0,38	0,38
	12:00	2,63	2,31	0,32	1					0,50	0,50
	13:00	2,77	2,43	0,34	1					0,63	0,64
	14:00	2,85	2,52	0,32	1					0,72	0,72
	15:00	3,01	2,60	0,41	1					0,87	0,87
	16:00	3,31	3,00	0,31	1					0,95	0,95
	17:00	3,79	3,52	0,27	1					0,95	0,95
	18:00	3,94	3,64	0,30	1					0,95	0,95
	19:00	3,87	3,44	0,44	1					0,95	0,95
	20:00	3,78	3,28	0,50	1					0,95	0,95
	21:00	3,59	3,06	0,53	1					0,95	0,95
	22:00	3,39	2,72	0,67	1					0,95	0,95
	23:00	3,10	2,49	0,61	1					0,91	0,91

Στο διάστημα 07:10 - 07:50 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,27	0,63	1					0,78	0,77
	01:00	2,80	2,21	0,59	1					0,67	0,67
	02:00	2,77	2,49	0,28	1					0,64	0,64
	03:00	2,73	2,64	0,09	1					0,61	0,60
	04:00	2,71	2,55	0,16	1					0,57	0,57
	05:00	2,81	2,64	0,17	1					0,67	0,68
	06:00	2,95	2,77	0,18	1					0,81	0,82
	07:00	2,94	2,67	0,27	1					0,82	0,82
	08:00	2,85	2,65	0,19	1					0,71	0,70
	09:00	2,76	2,53	0,23	1					0,62	0,62
	10:00	2,67	2,42	0,25	1					0,53	0,53
	11:00	2,73	2,54	0,19	1					0,58	0,59
	12:00	2,85	2,66	0,19	1					0,72	0,72
	13:00	2,87	2,74	0,13	1					0,74	0,73
	14:00	2,87	2,79	0,09	1					0,73	0,74
	15:00	2,98	2,89	0,09	1					0,85	0,85
	16:00	3,30	3,25	0,05	1					0,95	0,95
	17:00	3,74	3,65	0,09	1					0,95	0,95
	18:00	3,87	3,73	0,14	1					0,95	0,95
	19:00	3,80	3,56	0,24	1					0,95	0,95
	20:00	3,80	3,64	0,17	1					0,95	0,95
	21:00	3,66	3,52	0,14	1					0,95	0,95
	22:00	3,38	3,16	0,22	1					0,95	0,95
	23:00	3,11	2,91	0,20	1					0,94	0,94

Κατά το διάστημα 08:30 έως 17:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Άγιος Ιωάννης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,71	0,18	1					0,76	0,76	
	01:00	2,78	2,63	0,15	1					0,66	0,66	
	02:00	2,76	2,63	0,13	1					0,63	0,62	
	03:00	2,70	2,58	0,12	1					0,57	0,56	
	04:00	2,67	2,51	0,15	1					0,54	0,53	
	05:00	2,75	2,49	0,26	1					0,61	0,61	
	06:00	2,92	2,60	0,32	1					0,79	0,79	
	07:00	2,99	2,61	0,38	1					0,86	0,85	
	08:00	3,16	2,84	0,32	1					0,94	0,94	
	09:00	3,05	2,86	0,19	1					0,87	0,87	
	10:00	2,76	2,54	0,22	1					0,62	0,63	
	11:00	2,70	2,53	0,17	1					0,56	0,56	
	12:00	2,99	2,83	0,16	1					0,83	0,84	
	13:00	3,13	3,03	0,10	1					0,93	0,93	
	14:00	3,10	3,06	0,04	1					0,89	0,89	
	15:00	3,24	3,21	0,03	1					0,95	0,95	
	16:00	3,42	3,39	0,02	1					0,95	0,95	
	17:00	3,92	3,87	0,05	1					0,95	0,95	
	18:00	4,08	4,00	0,08	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,03	3,92	0,10	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,90	3,81	0,10	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,66	3,56	0,10	1						0,95	0,95
	22:00	3,35	3,26	0,10	1						0,95	0,95
	23:00	3,10	2,99	0,11	1						0,93	0,92

Στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τις 8:30-17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,87	2,75	0,11	1					0,74	0,74
	01:00	2,75	2,61	0,15	1					0,62	0,62
	02:00	2,71	2,52	0,19	1					0,58	0,58
	03:00	2,67	2,57	0,10	1					0,54	0,54
	04:00	2,67	2,54	0,13	1					0,54	0,54
	05:00	2,79	2,60	0,19	1					0,65	0,66
	06:00	3,00	2,84	0,16	1					0,65	0,58
	07:00	3,18	3,04	0,14	1	1				0,00	0,03
	08:00	3,37	3,23	0,14	1					0,92	0,95
	09:00	3,36	3,02	0,34	1					0,95	0,95
	10:00	3,32	2,74	0,59	1					0,95	0,95
	11:00	3,08	2,45	0,63	1					0,92	0,92
	12:00	3,21	2,63	0,58	1					0,94	0,95
	13:00	3,39	2,88	0,51	1					0,95	0,95
	14:00	3,35	2,91	0,44	1					0,95	0,95
	15:00	3,40	3,01	0,39	1					0,95	0,95
	16:00	3,59	3,21	0,38	1					0,95	0,95
	17:00	3,92	3,55	0,37	1					0,95	0,95
	18:00	4,10	3,70	0,39	1					0,95	0,95
	19:00	4,04	3,62	0,42	1					0,95	0,95
	20:00	3,87	3,34	0,53	1					0,95	0,95
	21:00	3,73	3,28	0,46	1					0,95	0,95
	22:00	3,45	3,00	0,45	1					0,95	0,95
	23:00	3,19	2,72	0,48	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:00-7:50 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,95	2,32	0,62	1					0,82	0,82
	01:00	2,81	2,25	0,55	1					0,68	0,68
	02:00	2,78	2,24	0,54	1					0,65	0,65
	03:00	2,70	2,18	0,53	1					0,58	0,57
	04:00	2,69	2,18	0,51	1					0,55	0,55
	05:00	2,78	2,25	0,53	1					0,64	0,64
	06:00	3,02	2,38	0,64	1					0,87	0,88
	07:00	3,15	2,46	0,69	1					0,95	0,95
	08:00	3,18	2,50	0,68	1					0,95	0,95
	09:00	2,93	2,31	0,62	1					0,80	0,81
	10:00	2,83	2,24	0,59	1					0,69	0,69
	11:00	2,81	2,22	0,59	1					0,68	0,69
	12:00	2,92	2,28	0,64	1					0,79	0,79
	13:00	3,04	2,36	0,68	1					0,89	0,89
	14:00	3,25	2,57	0,68	1					0,95	0,95
	15:00	3,38	2,69	0,69	1					0,95	0,95
	16:00	3,54	2,86	0,68	1					0,95	0,95
	17:00	3,92	3,28	0,64	1					0,95	0,95
	18:00	4,07	3,39	0,69	1					0,95	0,95
	19:00	4,00	3,33	0,67	1					0,95	0,95
	20:00	3,81	3,14	0,67	1					0,95	0,95
	21:00	3,61	2,98	0,63	1					0,95	0,95
	22:00	3,38	2,92	0,46	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	2,71	0,38	1					0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,86	2,65	0,20	1					0,73	0,73	
	01:00	2,77	2,54	0,23	1					0,65	0,64	
	02:00	2,71	2,58	0,13	1					0,58	0,58	
	03:00	2,64	2,62	0,02	1					0,51	0,51	
	04:00	2,63	2,59	0,04	1					0,50	0,50	
	05:00	2,71	2,64	0,06	1					0,57	0,57	
	06:00	2,84	2,79	0,05	1					0,71	0,71	
	07:00	2,91	2,87	0,05	1					0,78	0,78	
	08:00	2,93	2,86	0,07	1					0,80	0,80	
	09:00	2,77	2,61	0,16	1					0,65	0,65	
	10:00	2,79	2,61	0,18	1					0,65	0,65	
	11:00	2,83	2,67	0,16	1					0,70	0,70	
	12:00	2,96	2,80	0,16	1					0,82	0,82	
	13:00	3,14	2,98	0,16	1					0,89	0,93	
	14:00	3,12	2,89	0,22	1					0,95	0,95	
	15:00	3,24	2,95	0,29	1					0,95	0,95	
	16:00	3,45	3,29	0,16	1					0,95	0,95	
	17:00	3,95	3,81	0,14	1					0,95	0,95	
	18:00	4,01	3,82	0,20	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,92	3,73	0,19	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,81	3,67	0,14	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,54	3,47	0,07	1						0,95	0,95
	22:00	3,33	3,31	0,02	1						0,95	0,95
	23:00	3,04	3,04	0,00	1						0,86	0,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,86	2,86	0,00	1					0,73	0,73
	01:00	2,73	2,73	0,00	1					0,60	0,60
	02:00	2,70	2,70	0,00	1					0,56	0,56
	03:00	2,66	2,66	0,00	1					0,53	0,53
	04:00	2,64	2,64	0,00	1					0,50	0,50
	05:00	2,69	2,69	0,00	1					0,55	0,55
	06:00	2,82	2,82	0,00	1					0,53	0,51
	07:00	2,89	2,89	0,00		1				0,00	0,01
	08:00	2,96	2,96	0,00	1					0,78	0,83
	09:00	2,80	2,80	0,00	1					0,67	0,67
	10:00	2,64	2,63	0,00	1					0,51	0,50
	11:00	2,60	2,59	0,01	1					0,46	0,47
	12:00	2,69	2,65	0,04	1					0,55	0,56
	13:00	2,96	2,84	0,12	1					0,81	0,81
	14:00	2,91	2,58	0,33	1					0,78	0,79
	15:00	3,06	2,46	0,60	1					0,87	0,88
	16:00	3,30	2,60	0,70	1					0,95	0,95
	17:00	3,75	3,03	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	3,85	3,14	0,71	1					0,95	0,95
	19:00	3,84	3,12	0,72	1					0,95	0,95
	20:00	3,69	2,97	0,72	1					0,95	0,95
	21:00	3,48	2,76	0,72	1					0,95	0,95
	22:00	3,20	2,48	0,72	1					0,91	0,95
	23:00	2,99	2,32	0,67	1					0,86	0,86

Το διάστημα 06:45 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,82	2,23	0,60	1					0,69	0,69
	01:00	2,74	2,18	0,56	1					0,62	0,62
	02:00	2,73	2,17	0,55	1					0,60	0,60
	03:00	2,68	2,15	0,53	1					0,55	0,54
	04:00	2,66	2,14	0,52	1					0,54	0,54
	05:00	2,72	2,18	0,55	1					0,58	0,59
	06:00	2,91	2,30	0,61	1					0,77	0,77
	07:00	2,96	2,30	0,66	1					0,82	0,82
	08:00	2,79	2,21	0,59	1					0,65	0,66
	09:00	2,61	2,12	0,49	1					0,47	0,48
	10:00	2,74	2,17	0,58	1					0,58	0,61
	11:00	2,54	2,07	0,46	1					0,42	0,41
	12:00	2,57	2,08	0,49	1					0,45	0,45
	13:00	2,71	2,18	0,53	1					0,58	0,58
	14:00	2,80	2,22	0,58	1					0,67	0,67
	15:00	3,03	2,35	0,68	1					0,88	0,88
	16:00	3,24	2,53	0,71	1					0,95	0,95
	17:00	3,78	3,06	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	3,94	3,23	0,71	1					0,95	0,95
	19:00	3,89	3,18	0,71	1					0,95	0,95
	20:00	3,78	3,06	0,72	1					0,95	0,95
	21:00	3,60	2,88	0,72	1					0,95	0,95
	22:00	3,32	2,60	0,72	1					0,95	0,95
	23:00	2,99	2,32	0,68	1					0,86	0,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,83	2,23	0,60	1					0,70	0,70
	01:00	2,71	2,16	0,54	1					0,58	0,57
	02:00	2,67	2,15	0,52	1					0,53	0,54
	03:00	2,61	2,12	0,49	1					0,48	0,48
	04:00	2,61	2,12	0,50	1					0,48	0,48
	05:00	2,74	2,18	0,56	1					0,60	0,60
	06:00	2,97	2,30	0,66	1					0,83	0,83
	07:00	2,99	2,33	0,67	1					0,86	0,86
	08:00	2,90	2,27	0,63	1					0,78	0,77
	09:00	2,67	2,15	0,53	1					0,55	0,55
	10:00	2,48	2,20	0,29	1					0,35	0,35
	11:00	2,52	2,16	0,37	1					0,39	0,39
	12:00	2,62	2,37	0,26	1					0,50	0,49
	13:00	2,70	2,28	0,42	1					0,56	0,56
	14:00	2,86	2,27	0,58	1					0,72	0,72
	15:00	2,97	2,39	0,58	1					0,83	0,84
	16:00	3,26	2,62	0,63	1					0,94	0,94
	17:00	3,77	3,27	0,49	1					0,95	0,95
	18:00	3,96	3,56	0,40	1					0,95	0,95
	19:00	3,93	3,85	0,08	1					0,95	0,95
	20:00	3,87	3,86	0,01	1					0,95	0,95
	21:00	3,69	3,67	0,02	1					0,95	0,95
	22:00	3,37	3,37	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,09	3,09	0,00	1					0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,82	2,82	0,00	1					0,69	0,69
	01:00	2,74	2,74	0,01	1					0,61	0,61
	02:00	2,67	2,66	0,01	1					0,54	0,54
	03:00	2,63	2,60	0,03	1					0,50	0,50
	04:00	2,63	2,54	0,09	1					0,49	0,49
	05:00	2,71	2,58	0,13	1					0,57	0,58
	06:00	2,94	2,81	0,13	1					0,80	0,81
	07:00	3,05	3,00	0,04	1					0,59	0,54
	08:00	3,10	3,04	0,06	1					0,23	0,28
	09:00	2,96	2,88	0,09	1					0,80	0,79
	10:00	2,69	2,45	0,24	1					0,55	0,55
	11:00	2,69	2,34	0,35	1					0,55	0,56
	12:00	2,90	2,50	0,39	1					0,74	0,74
	13:00	2,95	2,66	0,29	1					0,82	0,82
	14:00	3,17	2,86	0,30	1					0,88	0,89
	15:00	3,17	2,97	0,20	1					0,91	0,91
	16:00	3,36	3,14	0,22	1					0,95	0,95
	17:00	3,86	3,68	0,18	1					0,95	0,95
	18:00	4,01	3,81	0,20	1					0,95	0,95
	19:00	3,91	3,61	0,29	1					0,95	0,95
	20:00	3,77	3,47	0,31	1					0,95	0,95
	21:00	3,59	3,31	0,28	1					0,95	0,95
	22:00	3,35	3,01	0,34	1					0,95	0,95
	23:00	3,11	2,76	0,35	1					0,93	0,93

Κατά το διάστημα 7:37 με 8:40 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,91	2,63	0,28	1					0,78	0,78
	01:00	2,75	2,42	0,33	1					0,62	0,62
	02:00	2,69	2,30	0,39	1					0,56	0,56
	03:00	2,63	2,31	0,32	1					0,51	0,51
	04:00	2,63	2,36	0,27	1					0,50	0,49
	05:00	2,73	2,52	0,21	1					0,60	0,60
	06:00	2,93	2,67	0,26	1					0,80	0,79
	07:00	3,02	2,70	0,33	1					0,88	0,89
	08:00	3,08	2,70	0,38	1					0,89	0,89
	09:00	2,68	2,25	0,42	1					0,56	0,56
	10:00	2,48	2,08	0,40	1					0,34	0,34
	11:00	2,55	2,09	0,46	1					0,42	0,42
	12:00	2,65	2,16	0,49	1					0,51	0,52
	13:00	2,72	2,20	0,51	1					0,58	0,58
	14:00	2,75	2,25	0,50	1					0,61	0,61
	15:00	2,90	2,42	0,48	1					0,76	0,76
	16:00	3,31	2,96	0,36	1					0,95	0,95
	17:00	3,77	3,40	0,37	1					0,95	0,95
	18:00	3,94	3,49	0,45	1					0,95	0,95
	19:00	3,83	3,38	0,46	1					0,95	0,95
	20:00	3,78	3,19	0,60	1					0,95	0,95
	21:00	3,67	3,08	0,59	1					0,95	0,95
	22:00	3,43	2,76	0,67	1					0,95	0,95
	23:00	3,10	2,54	0,55	1					0,92	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,87	2,40	0,48	1					0,75	0,74
	01:00	2,77	2,29	0,48	1					0,64	0,64
	02:00	2,73	2,18	0,54	1					0,60	0,60
	03:00	2,68	2,33	0,35	1					0,55	0,54
	04:00	2,65	2,27	0,38	1					0,51	0,52
	05:00	2,75	2,33	0,42	1					0,62	0,62
	06:00	2,88	2,38	0,50	1					0,75	0,76
	07:00	3,04	2,74	0,30	1					0,89	0,90
	08:00	3,20	2,89	0,31	1					0,95	0,95
	09:00	2,88	2,39	0,49	1					0,77	0,76
	10:00	2,53	2,09	0,44	1					0,39	0,40
	11:00	2,58	2,12	0,46	1					0,45	0,44
	12:00	2,73	2,21	0,52	1					0,60	0,60
	13:00	2,78	2,28	0,49	1					0,64	0,64
	14:00	2,82	2,36	0,46	1					0,68	0,68
	15:00	3,04	2,69	0,35	1					0,86	0,86
	16:00	3,30	3,04	0,27	1					0,95	0,95
	17:00	3,84	3,49	0,35	1					0,95	0,95
	18:00	3,91	3,37	0,54	1					0,95	0,95
	19:00	3,87	3,24	0,63	1					0,95	0,95
	20:00	3,77	3,08	0,69	1					0,95	0,95
	21:00	3,57	2,86	0,71	1					0,95	0,95
	22:00	3,29	2,58	0,71	1					0,95	0,95
	23:00	3,04	2,35	0,70	1					0,90	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,83	2,23	0,60	1					0,70	0,70	
	01:00	2,74	2,18	0,56	1					0,61	0,61	
	02:00	2,70	2,16	0,54	1					0,57	0,57	
	03:00	2,65	2,14	0,51	1					0,52	0,52	
	04:00	2,66	2,14	0,52	1					0,53	0,53	
	05:00	2,72	2,17	0,55	1					0,59	0,58	
	06:00	2,91	2,27	0,64	1					0,78	0,78	
	07:00	2,93	2,64	0,30		1				0,06	0,05	
	08:00	3,37	2,86	0,52	1					0,89	0,95	
	09:00	3,58	3,23	0,35	1					0,95	0,95	
	10:00	3,33	3,13	0,20	1					0,95	0,95	
	11:00	3,39	2,89	0,50	1					0,95	0,95	
	12:00	3,37	2,90	0,47	1					0,95	0,95	
	13:00	3,41	3,23	0,18	1					0,93	0,92	
	14:00	3,06	2,95	0,11	1					0,91	0,90	
	15:00	3,12	3,03	0,09	1					0,93	0,93	
	16:00	3,42	2,95	0,46	1					0,95	0,95	
	17:00	3,91	3,41	0,50	1					0,95	0,95	
	18:00	4,03	3,81	0,22	1					1	0,95	0,95
	19:00	3,80	3,78	0,02	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,81	3,81	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,55	3,55	0,00	1						0,95	0,95
	22:00	3,37	3,37	0,00	1						0,95	0,95
	23:00	3,06	3,06	0,00	1						0,91	0,91

Το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Κ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,72	0,16	1					0,76	0,76
	01:00	2,78	2,67	0,10	1					0,65	0,65
	02:00	2,72	2,57	0,15	1					0,59	0,59
	03:00	2,66	2,60	0,05	1					0,53	0,53
	04:00	2,68	2,38	0,30	1					0,55	0,55
	05:00	2,74	2,26	0,47	1					0,45	0,42
	06:00	2,92	2,31	0,62		1				0,71	0,73
	07:00	2,94	2,28	0,65		1				0,81	0,81
	08:00	2,90	2,27	0,63		1				0,76	0,76
	09:00	2,69	2,21	0,49		1				0,46	0,45
	10:00	2,58	2,09	0,48	1					0,44	0,44
	11:00	2,65	2,14	0,51	1					0,51	0,51
	12:00	2,98	2,34	0,64	1					0,77	0,78
	13:00	2,89	2,26	0,63	1					0,76	0,75
	14:00	3,14	2,47	0,68	1					0,91	0,91
	15:00	3,21	2,49	0,72	1					0,95	0,95
	16:00	3,32	2,61	0,72	1					0,95	0,95
	17:00	3,79	3,07	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	4,03	3,31	0,72	1					0,95	0,95
	19:00	4,03	3,33	0,70	1					0,95	0,95
	20:00	3,88	3,22	0,66	1					0,95	0,95
	21:00	3,63	2,95	0,68	1					0,95	0,95
	22:00	3,37	2,73	0,65	1					0,95	0,95
	23:00	3,11	2,40	0,71	1					0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,87	2,26	0,62	1					0,75	0,75	
	01:00	2,75	2,31	0,43	1					0,62	0,61	
	02:00	2,65	2,14	0,51	1					0,52	0,53	
	03:00	2,61	2,20	0,41	1					0,48	0,47	
	04:00	2,64	2,14	0,51	1					0,51	0,51	
	05:00	2,71	2,19	0,52	1					0,57	0,57	
	06:00	2,92	2,38	0,54	1					0,79	0,79	
	07:00	3,01	2,34	0,67	1					0,88	0,89	
	08:00	2,96	2,31	0,65	1					0,83	0,83	
	09:00	2,85	2,25	0,60	1					0,72	0,71	
	10:00	2,61	2,14	0,47	1					0,49	0,48	
	11:00	2,49	2,13	0,36	1					0,35	0,35	
	12:00	2,60	2,19	0,41	1					0,46	0,46	
	13:00	2,75	2,30	0,45	1					0,61	0,61	
	14:00	2,91	2,42	0,49	1					0,77	0,77	
	15:00	3,07	2,56	0,51	1					0,92	0,92	
	16:00	3,36	2,92	0,45	1					0,95	0,95	
	17:00	3,90	3,62	0,28	1					0,95	0,95	
	18:00	4,07	3,93	0,13	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,04	4,00	0,05	1					1	0,95	0,95
	20:00	3,95	3,90	0,04	1					1	0,95	0,95
	21:00	3,71	3,62	0,10	1						0,95	0,95
	22:00	3,37	3,21	0,16	1						0,95	0,95
	23:00	3,14	3,05	0,09	1						0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,91	2,87	0,04	1					0,78	0,79
	01:00	2,75	2,70	0,04	1					0,62	0,62
	02:00	2,70	2,65	0,05	1					0,57	0,56
	03:00	2,65	2,63	0,02	1					0,52	0,52
	04:00	2,66	2,57	0,09	1					0,53	0,53
	05:00	2,75	2,68	0,08	1					0,62	0,62
	06:00	2,98	2,95	0,03	1					0,85	0,85
	07:00	3,11	3,11	0,01	1					0,94	0,94
	08:00	2,93	2,92	0,01	1					0,81	0,80
	09:00	2,71	2,71	0,00		1				0,06	0,01
	10:00	2,46	2,43	0,03	1					0,31	0,32
	11:00	2,48	2,44	0,04	1					0,09	0,34
	12:00	2,59	2,52	0,08	1					0,43	0,47
	13:00	2,71	2,63	0,09	1					0,57	0,58
	14:00	2,74	2,60	0,14	1					0,60	0,61
	15:00	2,98	2,86	0,11	1					0,83	0,84
	16:00	3,30	3,25	0,05	1					0,95	0,95
	17:00	3,95	3,93	0,02	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,10	4,08	0,02	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,03	4,01	0,02	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,01	4,00	0,01	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,84	3,82	0,02	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,52	3,52	0,00	1					0,95	0,95
	23:00	3,18	3,18	0,00	1					0,95	0,94

Το διάστημα 09:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,96	0,00	1					0,84	0,83
	01:00	2,82	2,82	0,00	1					0,69	0,69
	02:00	2,78	2,78	0,00	1					0,65	0,65
	03:00	2,72	2,72	0,00	1					0,59	0,59
	04:00	2,68	2,68	0,00	1					0,54	0,54
	05:00	2,78	2,78	0,00	1					0,64	0,64
	06:00	3,03	3,03	0,00	1					0,88	0,89
	07:00	3,21	3,21	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	3,30	3,30	0,00	1					0,95	0,95
	09:00	3,28	3,23	0,05	1					0,95	0,95
	10:00	3,41	3,29	0,12	1					0,91	0,95
	11:00	3,10	2,96	0,14	1					0,92	0,92
	12:00	3,16	3,05	0,11	1					0,94	0,93
	13:00	3,21	3,11	0,10	1					0,94	0,94
	14:00	3,25	3,14	0,11	1					0,95	0,95
	15:00	3,28	3,12	0,16	1					0,95	0,95
	16:00	3,69	3,46	0,23	1					0,95	0,95
	17:00	4,31	4,05	0,26	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,42	4,14	0,29	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,32	3,94	0,38	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,17	3,73	0,44	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,97	3,58	0,39	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,59	3,12	0,47	1					0,95	0,95
	23:00	3,24	2,62	0,63	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,02	2,35	0,66	1					0,88	0,88
	01:00	2,85	2,30	0,55	1					0,72	0,72
	02:00	2,80	2,21	0,58	1					0,67	0,66
	03:00	2,72	2,19	0,53	1					0,59	0,59
	04:00	2,69	2,17	0,52	1					0,56	0,55
	05:00	2,78	2,20	0,58	1					0,64	0,65
	06:00	3,07	2,38	0,68	1					0,90	0,90
	07:00	3,23	2,68	0,55	1					0,95	0,95
	08:00	3,46	2,94	0,52	1					0,95	0,95
	09:00	3,54	3,13	0,40	1					0,95	0,95
	10:00	3,61	3,27	0,34	1					0,95	0,95
	11:00	3,73	3,37	0,36	1					0,95	0,95
	12:00	4,06	3,85	0,21	1					0,95	0,95
	13:00	4,19	4,07	0,12	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,06	3,46	0,60	1					0,95	0,95
	15:00	3,84	3,17	0,67	1					0,95	0,95
	16:00	3,84	3,13	0,72	1					0,95	0,00
	17:00	4,17	3,45	0,71	1					0,95	0,00
	18:00	3,98	3,26	0,72	1					0,95	0,00
	19:00	4,36	3,64	0,72	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,28	3,56	0,72	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,36	2,94	0,43	1					0,94	0,95
	22:00	3,53	2,82	0,72	1					0,95	0,95
	23:00	3,27	2,56	0,71	1					0,94	0,94

Μερική διακοπή στις 21:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,01	2,33	0,68	1					0,88	0,87
	01:00	2,86	2,25	0,62	1					0,73	0,73
	02:00	2,82	2,23	0,59	1					0,69	0,69
	03:00	2,74	2,18	0,56	1					0,62	0,62
	04:00	2,74	2,29	0,45	1					0,61	0,60
	05:00	2,80	2,43	0,37	1					0,66	0,67
	06:00	2,92	2,35	0,57	1					0,77	0,78
	07:00	3,08	2,48	0,60	1					0,90	0,90
	08:00	3,33	2,79	0,54	1					0,94	0,94
	09:00	3,26	2,82	0,44	1	1				0,40	0,34
	10:00	3,17	2,70	0,47	1					0,42	0,48
	11:00	3,43	2,74	0,69	1					0,93	0,93
	12:00	3,52	2,95	0,57	1					0,94	0,94
	13:00	3,79	3,18	0,60	1					0,95	0,95
	14:00	3,43	2,90	0,54	1					0,94	0,94
	15:00	3,51	2,86	0,65	1					0,94	0,94
	16:00	3,83	3,23	0,60	1					0,95	0,95
	17:00	4,29	3,69	0,60	1					0,95	0,95
	18:00	4,35	3,81	0,54	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,17	3,70	0,47	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,02	3,71	0,31	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,83	3,56	0,27	1					0,95	0,95
	22:00	3,51	3,10	0,40	1					0,95	0,95
	23:00	3,21	2,84	0,38	1					0,90	0,90

Το διάστημα 09:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,97	2,61	0,36	1					0,84	0,83
	01:00	2,83	2,75	0,09	1					0,71	0,70
	02:00	2,72	2,58	0,14	1					0,60	0,60
	03:00	2,48	2,27	0,22	1					0,36	0,35
	04:00	2,46	2,17	0,29	1					0,32	0,32
	05:00	2,55	2,09	0,47	1					0,41	0,42
	06:00	2,73	2,30	0,43	1					0,59	0,60
	07:00	2,99	2,95	0,04	1					0,84	0,84
	08:00	3,44	3,25	0,19	1					0,94	0,94
	09:00	3,69	3,63	0,06	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,80	3,74	0,06	1				1	0,95	0,95
	11:00	3,91	3,78	0,13	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,06	4,02	0,04	1				1	0,95	0,95
	13:00	3,68	3,68	0,00	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,44	3,42	0,02	1					0,91	0,95
	15:00	3,69	3,68	0,01	1					0,95	0,95
	16:00	3,96	3,96	0,00	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,50	4,50	0,00	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,59	4,59	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,44	4,44	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,26	4,24	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,07	4,07	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,79	3,79	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,46	3,46	0,00	1					0,95	0,95

Μερική διακοπή στις 02:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,19	3,15	0,04	1					0,95	0,95
	01:00	2,99	2,93	0,06	1					0,86	0,86
	02:00	2,92	2,92	0,00	1					0,79	0,79
	03:00	2,85	2,81	0,04	1					0,95	0,72
	04:00	2,84	2,79	0,05	1					0,95	0,70
	05:00	2,89	2,83	0,06	1					0,95	0,76
	06:00	3,08	3,08	0,00	1					0,95	0,92
	07:00	3,16	3,15	0,01	1					0,95	0,95
	08:00	3,17	3,17	0,00	1					0,95	0,94
	09:00	3,04	3,00	0,04	1					0,95	0,87
	10:00	2,93	2,87	0,06	1					0,95	0,81
	11:00	2,95	2,89	0,05	1					0,95	0,79
	12:00	2,98	2,90	0,07	1					0,95	0,83
	13:00	3,00	2,93	0,07	1					0,91	0,84
	14:00	2,98	2,91	0,07	1					0,95	0,84
	15:00	3,11	3,06	0,05	1					0,95	0,93
	16:00	3,58	3,54	0,04	1					0,95	0,95
	17:00	4,17	4,14	0,03	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,33	4,32	0,02	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,27	4,25	0,02	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,17	4,15	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,94	3,92	0,02	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,63	3,62	0,01	1					0,95	0,95
	23:00	3,36	3,35	0,00	1					0,95	0,95

Το ΑΠ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:05 με 03:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,08	3,08	0,00	1					0,95	0,92
	01:00	2,92	2,91	0,01	1					0,95	0,79
	02:00	2,80	2,79	0,00	1					0,95	0,67
	03:00	2,75	2,75	0,00	1					0,95	0,62
	04:00	2,78	2,78	0,00	1					0,95	0,65
	05:00	2,83	2,83	0,00	1					0,95	0,70
	06:00	3,08	3,08	0,00	1					0,95	0,90
	07:00	3,36	3,36	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	3,45	3,45	0,00	1					0,95	0,95
	09:00	3,35	3,35	0,00	1					0,95	0,90
	10:00	3,29	3,29	0,00	1	1				0,48	0,00
	11:00	3,67	3,67	0,00	1					0,88	0,89
	12:00	3,37	3,34	0,03	1					0,95	0,95
	13:00	3,29	3,28	0,01	1					0,95	0,95
	14:00	3,53	3,49	0,05	1					0,95	0,95
	15:00	3,76	3,75	0,02	1					0,95	0,95
	16:00	3,85	3,80	0,05	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,41	4,40	0,01	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,56	4,56	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,56	4,55	0,01	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,43	4,41	0,02	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,24	4,21	0,03	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,80	3,78	0,02	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,44	3,37	0,07	1					0,95	0,95

Το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,11	3,03	0,08	1					0,95	0,93
	01:00	2,95	2,88	0,06	1					0,95	0,81
	02:00	2,86	2,83	0,03	1					0,95	0,73
	03:00	2,80	2,65	0,15	1					0,95	0,66
	04:00	2,80	2,59	0,21	1					0,95	0,67
	05:00	2,94	2,67	0,27	1					0,95	0,80
	06:00	3,23	2,95	0,28	1					0,95	0,95
	07:00	3,43	3,15	0,28	1					0,95	0,95
	08:00	3,44	3,16	0,28	1					0,95	0,95
	09:00	3,28	3,00	0,28	1					0,95	0,95
	10:00	3,03	2,76	0,28	1					0,95	0,87
	11:00	2,97	2,69	0,28	1					0,95	0,83
	12:00	3,23	2,96	0,28	1					0,95	0,93
	13:00	3,55	3,27	0,28	1					0,95	0,95
	14:00	3,59	3,32	0,28	1					0,95	0,95
	15:00	3,74	3,46	0,28	1					0,95	0,95
	16:00	3,98	3,70	0,28	1					0,95	0,95
	17:00	4,57	4,29	0,28	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,65	4,37	0,28	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,62	4,34	0,28	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,53	4,25	0,28	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,34	4,06	0,28	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,94	3,66	0,28	1					0,95	0,95
	23:00	3,54	3,26	0,28	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,20	2,92	0,28	1					0,95	0,95
	01:00	3,00	2,72	0,28	1					0,95	0,87
	02:00	2,93	2,65	0,28	1					0,95	0,81
	03:00	2,88	2,61	0,27	1					0,95	0,75
	04:00	2,86	2,59	0,28	1					0,95	0,73
	05:00	2,98	2,70	0,28	1					0,95	0,84
	06:00	3,28	3,00	0,28	1					0,95	0,95
	07:00	3,46	3,18	0,28	1					0,95	0,95
	08:00	3,43	3,15	0,28	1					0,95	0,95
	09:00	3,22	2,94	0,28	1					0,95	0,95
	10:00	3,10	2,82	0,28	1					0,95	0,93
	11:00	2,96	2,69	0,28	1					0,95	0,83
	12:00	3,09	2,81	0,28	1					0,95	0,91
	13:00	3,27	2,99	0,28	1					0,95	0,95
	14:00	3,35	3,08	0,28	1					0,95	0,95
	15:00	3,60	3,32	0,28	1					0,95	0,95
	16:00	3,90	3,62	0,28	1					0,95	0,95
	17:00	4,52	4,24	0,28	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,66	4,38	0,28	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,51	4,23	0,28	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,50	4,22	0,28	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,29	4,01	0,28	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,61	0,28	1					0,95	0,95
	23:00	3,51	3,23	0,28	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,17	2,90	0,28	1					0,95	0,94	
	01:00	2,97	2,69	0,28	1					0,95	0,83	
	02:00	2,89	2,61	0,28	1					0,95	0,76	
	03:00	2,84	2,57	0,27	1					0,95	0,71	
	04:00	2,81	2,53	0,28	1					0,95	0,67	
	05:00	2,94	2,67	0,28	1					0,95	0,81	
	06:00	3,23	2,95	0,28	1					0,95	0,94	
	07:00	3,41	3,13	0,28	1	1				0,78	0,11	
	08:00	3,21	2,93	0,28	1					0,92	0,90	
	09:00	2,99	2,71	0,28	1					0,95	0,86	
	10:00	2,85	2,57	0,28	1					0,95	0,71	
	11:00	2,75	2,47	0,28	1					0,95	0,61	
	12:00	2,76	2,48	0,28	1					0,95	0,63	
	13:00	2,85	2,57	0,28	1					0,95	0,72	
	14:00	2,93	2,65	0,28	1					0,95	0,79	
	15:00	3,29	3,01	0,28	1					0,95	0,95	
	16:00	3,73	3,45	0,28	1					0,95	0,95	
	17:00	4,35	4,08	0,28	1					1	0,95	0,95
	18:00	4,47	4,19	0,28	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,39	4,11	0,28	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,31	4,03	0,28	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,13	3,86	0,28	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,72	3,45	0,28	1						0,95	0,95
	23:00	3,39	3,13	0,26	1						0,95	0,95

Το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,08	2,82	0,26	1					0,95	0,92	
	01:00	2,93	2,70	0,24	1					0,95	0,80	
	02:00	2,83	2,65	0,19	1					0,95	0,70	
	03:00	2,78	2,60	0,18	1					0,95	0,65	
	04:00	2,77	2,68	0,09	1					0,95	0,64	
	05:00	2,91	2,74	0,17	1					0,95	0,77	
	06:00	3,15	3,05	0,10	1					0,95	0,94	
	07:00	3,28	3,17	0,11	1					0,95	0,95	
	08:00	3,12	2,98	0,13	1					0,95	0,93	
	09:00	2,86	2,61	0,25	1					0,95	0,74	
	10:00	2,73	2,51	0,22	1					0,95	0,59	
	11:00	2,72	2,49	0,22	1					0,95	0,59	
	12:00	2,75	2,56	0,19	1					0,95	0,62	
	13:00	2,98	2,72	0,26	1					0,95	0,84	
	14:00	3,02	2,76	0,26	1					0,95	0,89	
	15:00	3,29	3,02	0,27	1					0,95	0,94	
	16:00	3,65	3,38	0,27	1					0,95	0,95	
	17:00	4,20	3,96	0,24	1					1	0,95	0,95
	18:00	4,31	4,14	0,17	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,18	3,97	0,21	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,23	3,98	0,25	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,04	3,80	0,24	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,86	3,66	0,20	1						0,95	0,95
	23:00	3,52	3,33	0,19	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,24	3,02	0,22	1					0,95	0,95
	01:00	3,02	2,83	0,19	1					0,95	0,89
	02:00	2,92	2,77	0,15	1					0,95	0,79
	03:00	2,91	2,80	0,11	1					0,95	0,78
	04:00	2,92	2,65	0,27	1					0,95	0,78
	05:00	3,00	2,72	0,28	1					0,95	0,86
	06:00	3,19	2,96	0,23	1					0,95	0,95
	07:00	3,29	3,02	0,28	1					0,95	0,95
	08:00	3,18	2,90	0,28	1					0,95	0,95
	09:00	3,07	2,80	0,27	1					0,95	0,91
	10:00	2,89	2,61	0,27	1					0,95	0,77
	11:00	2,84	2,57	0,28	1					0,95	0,71
	12:00	3,09	2,81	0,28	1					0,95	0,89
	13:00	3,15	2,87	0,28	1					0,95	0,95
	14:00	3,11	2,83	0,28	1					0,95	0,92
	15:00	3,36	3,08	0,28	1					0,95	0,95
	16:00	3,81	3,53	0,27	1					0,95	0,95
	17:00	4,46	4,18	0,28	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,50	4,22	0,28	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,34	4,06	0,28	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,23	3,96	0,28	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,07	3,80	0,28	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,85	3,58	0,28	1					0,95	0,95
	23:00	3,51	3,23	0,28	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,26	2,98	0,28	1					0,95	0,95
	01:00	3,04	2,76	0,28	1					0,90	0,90
	02:00	2,99	2,72	0,28	1					0,87	0,86
	03:00	2,93	2,66	0,27	1					0,80	0,80
	04:00	2,94	2,67	0,28	1					0,81	0,81
	05:00	3,00	2,73	0,27	1					0,86	0,86
	06:00	3,21	2,94	0,27	1					0,93	0,87
	07:00	3,23	2,96	0,27	1	1				0,75	0,10
	08:00	3,06	2,79	0,27	1					0,87	0,91
	09:00	2,92	2,65	0,27	1					0,79	0,78
	10:00	2,97	2,69	0,28	1					0,82	0,83
	11:00	3,00	2,72	0,28	1					0,86	0,86
	12:00	3,22	2,94	0,27	1					0,95	0,95
	13:00	3,44	3,18	0,26	1					0,95	0,95
	14:00	3,44	3,18	0,27	1					0,95	0,95
	15:00	3,58	3,31	0,27	1					0,95	0,95
	16:00	3,99	3,71	0,28	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,39	4,11	0,28	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,45	4,17	0,28	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,40	4,12	0,28	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,27	3,99	0,28	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,20	3,93	0,28	1				1	0,91	0,95
	22:00	3,91	3,63	0,28	1					0,95	0,95
	23:00	3,55	3,28	0,28	1					0,95	0,95

Το διάστημα 06:50 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,22	2,94	0,28	1					0,95	0,95
	01:00	3,08	2,80	0,28	1					0,93	0,92
	02:00	3,01	2,73	0,28	1					0,87	0,87
	03:00	2,90	2,63	0,28	1					0,77	0,77
	04:00	2,92	2,64	0,28	1					0,79	0,79
	05:00	3,02	2,74	0,28	1					0,87	0,87
	06:00	3,26	2,98	0,28	1					0,95	0,95
	07:00	3,47	3,20	0,28	1					0,95	0,95
	08:00	3,43	3,16	0,28	1					0,95	0,95
	09:00	3,26	2,64	0,61	1					0,95	0,95
	10:00	3,06	2,36	0,70	1					0,91	0,91
	11:00	3,07	2,37	0,70	1					0,92	0,92
	12:00	3,25	2,53	0,72	1					0,95	0,95
	13:00	3,29	2,58	0,72	1					0,95	0,95
	14:00	3,39	2,68	0,71	1					0,95	0,95
	15:00	3,66	2,95	0,71	1					0,95	0,95
	16:00	3,98	3,34	0,64	1					0,95	0,95
	17:00	4,54	4,06	0,48	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,71	4,40	0,31	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,71	4,51	0,20	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,64	4,51	0,13	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,48	4,25	0,22	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,07	3,95	0,12	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,63	3,59	0,03	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η ρ α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,35	3,22	0,13	1					0,95	0,95	
	01:00	3,17	2,86	0,31	1					0,95	0,95	
	02:00	3,08	2,56	0,52	1					0,93	0,93	
	03:00	3,01	2,34	0,67	1					0,88	0,88	
	04:00	3,00	2,32	0,68	1					0,87	0,87	
	05:00	3,15	2,44	0,71	1					0,93	0,94	
	06:00	3,36	2,68	0,68	1					0,95	0,95	
	07:00	3,47	2,76	0,71	1					0,95	0,95	
	08:00	3,41	2,82	0,59	1					0,95	0,95	
	09:00	3,13	2,46	0,67	1					0,93	0,93	
	10:00	2,89	2,27	0,63	1					0,76	0,76	
	11:00	2,80	2,22	0,58	1					0,67	0,66	
	12:00	2,91	2,27	0,64	1					0,78	0,78	
	13:00	3,02	2,33	0,69	1					0,88	0,89	
	14:00	3,12	2,40	0,71	1					0,94	0,94	
	15:00	3,40	2,69	0,72	1					0,95	0,95	
	16:00	3,85	3,13	0,72	1					0,95	0,95	
	17:00	4,36	3,64	0,72	1					0,95	0,95	
	18:00	4,55	3,83	0,72	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,57	3,85	0,72	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,56	3,84	0,72	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,35	3,63	0,72	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,02	3,32	0,70	1						0,95	0,95
	23:00	3,58	2,87	0,71	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,20	2,49	0,70	1					0,95	0,95
	01:00	3,04	2,70	0,33	1					0,90	0,90
	02:00	2,92	2,82	0,10	1					0,79	0,79
	03:00	2,86	2,68	0,18	1					0,73	0,73
	04:00	2,86	2,73	0,13	1					0,73	0,73
	05:00	2,96	2,76	0,20	1					0,82	0,83
	06:00	3,28	3,25	0,03	1					0,95	0,95
	07:00	3,44	3,42	0,02	1	1				0,31	0,24
	08:00	3,56	3,37	0,19	1	1				0,29	0,35
	09:00	3,44	2,95	0,48	1					0,95	0,95
	10:00	3,25	2,83	0,42	1					0,95	0,95
	11:00	3,06	2,84	0,22	1					0,88	0,88
	12:00	3,04	2,87	0,17	1					0,87	0,88
	13:00	3,14	3,05	0,09	1					0,93	0,93
	14:00	3,22	3,12	0,09	1					0,91	0,91
	15:00	3,60	3,47	0,13	1					0,94	0,95
	16:00	3,90	3,85	0,05	1					0,95	0,95
	17:00	4,43	4,39	0,04	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,52	4,51	0,01	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,52	4,52	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,46	4,46	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,26	4,26	0,00	1				1	0,95	0,94
	22:00	3,95	3,95	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,51	3,51	0,00	1					0,95	0,95

Το διάστημα 07:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,22	3,22	0,00	1					0,90	0,90	
	01:00	3,10	3,10	0,00	1					0,90	0,90	
	02:00	3,06	3,00	0,06	1					0,92	0,92	
	03:00	2,98	2,88	0,10	1					0,85	0,85	
	04:00	2,98	2,83	0,15	1					0,85	0,85	
	05:00	3,12	2,93	0,19	1					0,94	0,94	
	06:00	3,41	3,10	0,32	1					0,95	0,95	
	07:00	3,51	3,23	0,28	1					0,95	0,95	
	08:00	3,26	3,08	0,19	1					0,95	0,95	
	09:00	3,02	2,77	0,25	1					0,88	0,88	
	10:00	2,78	2,48	0,30	1					0,66	0,66	
	11:00	2,76	2,51	0,25	1					0,63	0,62	
	12:00	2,97	2,70	0,27	1					0,80	0,82	
	13:00	3,14	2,71	0,42	1					0,93	0,92	
	14:00	3,39	2,81	0,57	1					0,95	0,95	
	15:00	3,58	2,93	0,65	1					0,95	0,95	
	16:00	3,85	3,15	0,70	1					0,95	0,95	
	17:00	4,41	3,72	0,69	1					0,95	0,95	
	18:00	4,56	3,85	0,71	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,55	3,86	0,70	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,48	3,78	0,70	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,34	3,63	0,70	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,04	3,35	0,70	1						0,95	0,95
	23:00	3,67	3,06	0,61	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,34	2,66	0,68	1					0,95	0,95	
	01:00	3,15	2,46	0,69	1					0,94	0,94	
	02:00	3,04	2,37	0,67	1					0,91	0,91	
	03:00	2,98	2,34	0,64	1					0,86	0,86	
	04:00	2,96	2,33	0,64	1					0,83	0,83	
	05:00	3,08	2,40	0,68	1					0,92	0,92	
	06:00	3,31	2,61	0,69	1					0,95	0,95	
	07:00	3,45	2,75	0,69	1					0,95	0,95	
	08:00	3,37	2,66	0,71	1					0,95	0,95	
	09:00	3,11	2,43	0,68	1					0,89	0,89	
	10:00	2,89	2,30	0,59	1					0,74	0,76	
	11:00	2,84	2,25	0,59	1					0,70	0,70	
	12:00	2,95	2,30	0,65	1					0,81	0,81	
	13:00	2,95	2,32	0,64	1					0,81	0,82	
	14:00	3,12	2,42	0,70	1					0,93	0,94	
	15:00	3,34	2,63	0,71	1					0,95	0,95	
	16:00	3,69	2,98	0,71	1					0,95	0,95	
	17:00	4,37	3,66	0,71	1					0,95	0,95	
	18:00	4,61	3,93	0,67	1				1	0,95	0,95	
	19:00	4,55	3,90	0,65	1				1	0,95	0,95	
	20:00	4,46	3,88	0,58	1				1	0,95	0,95	
	21:00	4,32	3,70	0,62	1				1	0,95	0,95	
	22:00	3,99	3,34	0,65	1					0,95	0,95	
	23:00	3,64	3,03	0,61	1					0,95	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,32	2,73	0,58	1					0,95	0,95
	01:00	3,13	2,73	0,39	1					0,94	0,94
	02:00	3,06	2,74	0,32	1					0,93	0,93
	03:00	2,97	2,66	0,31	1					0,84	0,85
	04:00	2,98	2,82	0,16	1					0,84	0,85
	05:00	3,07	2,99	0,08	1					0,92	0,92
	06:00	3,31	3,30	0,01	1					0,95	0,95
	07:00	3,48	3,48	0,00	1					0,23	0,16
	08:00	3,64	3,64	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	3,70	3,69	0,01	1	1				0,34	0,41
	10:00	3,69	3,62	0,08	1					0,95	0,95
	11:00	3,69	3,62	0,07	1					0,91	0,95
	12:00	3,97	3,94	0,03	1				1	0,95	0,95
	13:00	3,98	3,98	0,00	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,96	3,96	0,00	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,12	4,10	0,02	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,15	4,15	0,00	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,69	4,69	0,00	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,72	4,66	0,06	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,60	4,36	0,24	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,47	4,01	0,46	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,25	3,89	0,36	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,93	3,59	0,34	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,62	3,10	0,52	1					0,95	0,95

Το διάστημα 08:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,33	2,74	0,59	1					0,95	0,95
	01:00	3,11	2,47	0,64	1					0,94	0,94
	02:00	2,95	2,34	0,61	1					0,82	0,82
	03:00	2,90	2,28	0,62	1					0,77	0,77
	04:00	2,86	2,46	0,40	1					0,73	0,73
	05:00	2,96	2,85	0,11	1					0,82	0,82
	06:00	3,12	3,12	0,00		1				0,42	0,43
	07:00	3,25	3,08	0,17		1				0,95	0,95
	08:00	3,29	2,90	0,38		1				0,95	0,95
	09:00	3,18	2,93	0,25		1				0,76	0,70
	10:00	2,89	2,73	0,17	1					0,41	0,45
	11:00	2,72	2,67	0,05	1					0,59	0,59
	12:00	2,84	2,83	0,01	1					0,70	0,70
	13:00	3,21	3,15	0,07	1					0,94	0,94
	14:00	3,47	3,41	0,06	1					0,95	0,95
	15:00	3,72	3,53	0,19	1					0,95	0,95
	16:00	3,84	3,66	0,18	1					0,95	0,95
	17:00	4,26	4,01	0,25	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,42	4,12	0,30	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,37	4,13	0,24	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,25	4,16	0,09	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,02	3,99	0,03	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,76	3,72	0,04	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,43	3,33	0,09	1					0,94	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,14	3,13	0,01	1					0,91	0,90
	01:00	3,01	3,01	0,00	1					0,83	0,83
	02:00	2,95	2,95	0,00	1					0,82	0,82
	03:00	2,86	2,86	0,00	1					0,72	0,73
	04:00	2,87	2,87	0,00	1					0,74	0,74
	05:00	2,95	2,95	0,00	1					0,81	0,82
	06:00	3,20	3,20	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	3,31	3,31	0,00	1					0,95	0,95
	08:00	3,38	3,38	0,00	1					0,95	0,94
	09:00	3,15	3,15	0,00	1					0,94	0,94
	10:00	2,99	2,99	0,00	1					0,83	0,83
	11:00	3,12	3,12	0,01	1					0,90	0,89
	12:00	3,06	3,06	0,00	1					0,88	0,88
	13:00	2,96	2,96	0,00	1					0,84	0,84
	14:00	3,14	3,10	0,03	1					0,94	0,94
	15:00	3,39	3,36	0,03	1					0,95	0,95
	16:00	3,58	3,56	0,02	1					0,95	0,95
	17:00	4,11	4,07	0,05	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,19	4,11	0,08	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,11	4,08	0,03	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,11	4,11	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,97	3,91	0,06	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,64	3,54	0,10	1					0,95	0,95
	23:00	3,38	3,35	0,03	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Ν Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,06	3,05	0,01	1					0,91	0,90	
	01:00	2,91	2,89	0,02	1					0,78	0,78	
	02:00	2,84	2,79	0,05	1					0,71	0,71	
	03:00	2,77	2,66	0,11	1					0,64	0,64	
	04:00	2,74	2,62	0,12	1					0,61	0,61	
	05:00	2,80	2,57	0,23	1					0,66	0,67	
	06:00	3,07	2,90	0,17	1					0,91	0,92	
	07:00	3,34	3,28	0,06		1				0,31	0,25	
	08:00	3,26	3,17	0,09		1				0,35	0,41	
	09:00	2,88	2,65	0,23	1					0,76	0,76	
	10:00	2,72	2,51	0,21	1					0,59	0,60	
	11:00	2,71	2,51	0,20	1					0,58	0,58	
	12:00	2,71	2,35	0,36	1					0,58	0,58	
	13:00	2,86	2,45	0,41	1					0,73	0,72	
	14:00	3,00	2,62	0,38	1					0,86	0,87	
	15:00	3,36	3,12	0,24	1					0,95	0,94	
	16:00	3,66	3,57	0,09	1					0,95	0,95	
	17:00	4,08	4,03	0,05	1					1	0,95	0,95
	18:00	4,20	4,19	0,01	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,23	4,23	0,00	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,18	4,18	0,00	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,03	4,03	0,00	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,80	3,80	0,00	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,42	3,42	0,00	1						0,93	0,93

Κατά το διάστημα 07:15-8:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,20	3,20	0,00	1					0,95	0,95
	01:00	2,98	2,98	0,00	1					0,85	0,86
	02:00	2,90	2,90	0,00	1					0,77	0,77
	03:00	2,93	2,93	0,00	1					0,80	0,80
	04:00	2,91	2,90	0,00	1					0,76	0,77
	05:00	3,00	2,99	0,01	1					0,86	0,86
	06:00	3,30	3,27	0,03	1					0,94	0,94
	07:00	3,31	3,25	0,06	1					0,95	0,95
	08:00	3,42	3,33	0,09	1					0,95	0,95
	09:00	3,34	3,18	0,16	1					0,95	0,95
	10:00	3,24	2,97	0,27	1					0,94	0,94
	11:00	3,40	3,12	0,28	1					0,95	0,95
	12:00	3,75	3,42	0,33	1					0,95	0,95
	13:00	3,91	3,62	0,29	1					0,95	0,95
	14:00	4,10	3,87	0,23	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,25	3,94	0,31	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,45	4,38	0,07	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,72	4,64	0,08	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,75	4,51	0,24	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,73	4,39	0,34	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,51	4,17	0,34	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,22	3,83	0,39	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,87	3,56	0,31	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,64	3,33	0,31	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,46	3,09	0,37	1					0,94	0,94
	01:00	3,27	3,02	0,25	1					0,95	0,95
	02:00	3,19	2,97	0,22	1					0,95	0,95
	03:00	3,08	2,92	0,15	1					0,93	0,93
	04:00	3,06	2,94	0,12	1					0,92	0,92
	05:00	3,22	3,17	0,06	1					0,92	0,93
	06:00	3,52	3,43	0,09	1					0,95	0,95
	07:00	3,67	3,54	0,13	1					0,95	0,95
	08:00	3,73	3,65	0,08	1					0,95	0,95
	09:00	3,44	3,34	0,10	1					0,94	0,94
	10:00	3,35	3,23	0,12	1					0,95	0,95
	11:00	3,29	3,10	0,19	1					0,95	0,95
	12:00	3,14	2,95	0,20	1					0,89	0,92
	13:00	2,78	2,67	0,11	1					0,65	0,65
	14:00	2,51	2,49	0,03	1					0,38	0,38
	15:00	2,64	2,63	0,02	1					0,51	0,51
	16:00	2,98	2,97	0,01	1					0,84	0,84
	17:00	3,51	3,51	0,01	1					0,95	0,95
	18:00	3,79	3,79	0,00	1				1	0,95	0,95
	19:00	3,84	3,83	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	3,90	3,90	0,00	1				1	0,95	0,95
	21:00	3,78	3,77	0,01	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,63	3,60	0,03	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,51	3,50	0,01	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,25	3,25	0,00	1					0,95	0,95
	01:00	3,08	3,04	0,04	1					0,93	0,93
	02:00	3,02	2,89	0,13	1					0,89	0,89
	03:00	2,96	2,73	0,23	1					0,83	0,83
	04:00	2,92	2,66	0,25	1					0,79	0,79
	05:00	2,98	2,63	0,36	1					0,85	0,85
	06:00	3,11	2,59	0,52	1					0,93	0,94
	07:00	3,18	2,96	0,22	1					0,62	0,57
	08:00	3,29	3,23	0,06	1	1				0,03	0,08
	09:00	2,89	2,51	0,38	1					0,76	0,76
	10:00	2,80	2,44	0,35	1					0,66	0,67
	11:00	2,78	2,23	0,55	1					0,65	0,65
	12:00	2,77	2,23	0,53	1					0,63	0,64
	13:00	2,77	2,22	0,55	1					0,62	0,62
	14:00	2,81	2,23	0,58	1					0,67	0,68
	15:00	3,08	2,39	0,69	1					0,91	0,91
	16:00	3,46	2,76	0,70	1					0,95	0,95
	17:00	3,88	3,21	0,67	1					0,95	0,95
	18:00	4,08	3,48	0,61	1					0,95	0,95
	19:00	4,03	3,43	0,60	1					0,95	0,95
	20:00	4,00	3,29	0,71	1					0,95	0,95
	21:00	3,84	3,14	0,70	1					0,95	0,95
	22:00	3,67	2,96	0,71	1					0,95	0,95
	23:00	3,48	2,82	0,66	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:34-8:54 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,21	2,50	0,71	1					0,95	0,95
	01:00	3,04	2,34	0,69	1					0,90	0,90
	02:00	2,97	2,31	0,66	1					0,84	0,84
	03:00	2,91	2,27	0,64	1					0,78	0,78
	04:00	2,92	2,28	0,64	1					0,78	0,78
	05:00	2,96	2,30	0,66	1					0,82	0,82
	06:00	3,16	2,45	0,71	1					0,94	0,94
	07:00	3,20	2,51	0,69	1					0,95	0,95
	08:00	3,11	2,42	0,69	1					0,94	0,93
	09:00	3,01	2,34	0,67	1					0,86	0,86
	10:00	3,19	2,49	0,71	1					0,93	0,93
	11:00	3,42	2,71	0,71	1					0,95	0,95
	12:00	3,11	2,42	0,69	1					0,89	0,89
	13:00	2,94	2,30	0,64	1					0,79	0,79
	14:00	3,31	2,59	0,71	1					0,94	0,94
	15:00	3,41	2,69	0,72	1					0,95	0,95
	16:00	3,85	3,13	0,72	1					0,95	0,95
	17:00	4,50	3,78	0,72	1					0,95	0,95
	18:00	4,65	3,93	0,72	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,66	3,95	0,72	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,50	3,78	0,72	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,24	3,53	0,72	1					0,95	0,95
	22:00	4,00	3,29	0,72	1					0,95	0,95
	23:00	3,69	2,97	0,72	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,46	2,74	0,72	1					0,95	0,95	
	01:00	3,21	2,49	0,72	1					0,95	0,95	
	02:00	3,12	2,40	0,72	1					0,94	0,94	
	03:00	3,02	2,33	0,69	1					0,88	0,88	
	04:00	2,96	2,30	0,66	1					0,83	0,83	
	05:00	3,06	2,36	0,70	1					0,91	0,91	
	06:00	3,31	2,59	0,72	1					0,95	0,95	
	07:00	3,33	2,62	0,72	1					0,95	0,95	
	08:00	3,34	2,62	0,72	1					0,95	0,95	
	09:00	3,27	2,55	0,72	1					0,95	0,95	
	10:00	3,09	2,39	0,70	1					0,91	0,90	
	11:00	3,05	2,37	0,68	1					0,87	0,87	
	12:00	3,04	2,35	0,69	1					0,89	0,89	
	13:00	3,22	2,51	0,71	1					0,94	0,94	
	14:00	3,54	2,82	0,72	1					0,95	0,95	
	15:00	3,60	2,88	0,72	1					0,95	0,95	
	16:00	3,92	3,20	0,72	1					0,95	0,95	
	17:00	4,39	3,67	0,72	1					0,95	0,95	
	18:00	4,58	3,86	0,72	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,52	3,81	0,72	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,36	3,64	0,72	1						0,95	0,95
	21:00	4,14	3,42	0,72	1						0,95	0,95
	22:00	3,84	3,12	0,72	1						0,95	0,95
	23:00	3,62	2,90	0,72	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,31	2,59	0,72	1					0,95	0,95
	01:00	3,13	2,41	0,72	1					0,95	0,94
	02:00	3,06	2,36	0,71	1					0,92	0,92
	03:00	2,98	2,32	0,65	1					0,85	0,84
	04:00	2,94	2,29	0,65	1					0,81	0,81
	05:00	3,06	2,37	0,69	1					0,91	0,91
	06:00	3,30	2,61	0,69	1					0,95	0,95
	07:00	3,36	2,66	0,70	1					0,95	0,95
	08:00	3,38	2,69	0,69	1					0,95	0,95
	09:00	3,31	2,95	0,36	1	1				0,22	0,16
	10:00	3,16	2,62	0,54	1					0,49	0,62
	11:00	2,94	2,30	0,64	1					0,82	0,81
	12:00	3,12	2,43	0,69	1					0,91	0,91
	13:00	3,28	2,57	0,72	1					0,95	0,95
	14:00	3,40	2,62	0,78	1					0,95	0,95
	15:00	3,77	2,84	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	4,04	3,10	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,48	3,56	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,74	3,86	0,88	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,77	3,95	0,82	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,63	3,77	0,86	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,39	3,74	0,65	1					0,95	0,95
	22:00	4,06	3,51	0,55	1					0,95	0,95
	23:00	3,80	3,43	0,37	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 9:30-10:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε πρόβλημα στο σύστημα εποπτείας του έως τις 15:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,48	3,33	0,15	1					0,95	0,95
	01:00	3,22	3,04	0,17	1					0,95	0,95
	02:00	3,11	3,02	0,09	1					0,94	0,94
	03:00	2,98	2,91	0,08	1					0,86	0,86
	04:00	2,98	2,95	0,03	1					0,84	0,84
	05:00	3,05	3,05	0,00	1					0,89	0,90
	06:00	3,33	3,33	0,00	1					0,95	0,95
	07:00	3,54	3,53	0,01	1					0,95	0,95
	08:00	3,75	3,63	0,12	1					0,95	0,95
	09:00	3,79	3,54	0,25	1					0,95	0,95
	10:00	3,88	3,67	0,21	1					0,95	0,95
	11:00	3,93	3,66	0,27	1					0,95	0,95
	12:00	3,69	3,53	0,17	1					0,95	0,95
	13:00	3,82	3,68	0,13	1					0,95	0,95
	14:00	3,93	3,59	0,34	1					0,95	0,95
	15:00	4,13	3,38	0,75	1					0,95	0,95
	16:00	4,32	3,56	0,76	1					0,95	0,95
	17:00	4,76	3,96	0,80	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,94	4,23	0,71	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,88	4,03	0,85	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,74	3,95	0,79	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,47	3,96	0,51	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,11	3,59	0,52	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,80	3,00	0,80	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Α Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,49	2,91	0,58	1					0,95	0,95
	01:00	3,20	2,65	0,55	1					0,95	0,95
	02:00	3,14	2,41	0,73	1					0,95	0,95
	03:00	3,06	2,51	0,55	1					0,92	0,92
	04:00	3,02	2,42	0,60	1					0,89	0,89
	05:00	3,12	2,51	0,61	1					0,94	0,94
	06:00	3,40	2,49	0,90	1					0,95	0,95
	07:00	3,63	2,80	0,83	1					0,95	0,95
	08:00	3,76	3,25	0,51	1					0,95	0,95
	09:00	3,40	2,71	0,68	1					0,95	0,95
	10:00	3,29	2,36	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	3,98	3,07	0,91	1					0,95	0,95
	12:00	3,81	2,90	0,91	1					0,95	0,95
	13:00	3,62	2,82	0,80	1					0,95	0,95
	14:00	4,04	3,13	0,91	1					0,95	0,95
	15:00	4,20	3,41	0,80	1					0,95	0,95
	16:00	4,70	4,01	0,69	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,24	4,68	0,56	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,47	4,80	0,67	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,30	4,65	0,65	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,91	4,52	0,38	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,52	4,18	0,34	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,26	3,55	0,71	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,00	3,15	0,86	1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης