

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΕΡΕΧΕΣΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	31,90	30,76	1,14	0,00		1	1		1	1						1					2,82	3,55			
	01:00	30,42	29,61	0,81	0,00		1	1		1	1						1					1,68	2,16			
	02:00	29,37	28,15	1,21	0,00		1			1	1						1					4,68	6,42			
	03:00	27,43	26,55	0,88	0,00		1			1	1						1					3,56	4,56			
	04:00	26,22	25,78	0,44	0,00		1			1	1						1					2,61	3,32			
	05:00	25,93	25,24	0,69	0,00		1			1	1						1					2,35	3,02			
	06:00	27,03	26,39	0,65	0,00		1			1	1						1					3,14	4,10			
	07:00	27,40	26,49	0,92	0,00		1			1	1						1					3,48	4,48			
	08:00	27,90	27,49	0,40	0,01		1			1	1						1					3,88	5,02			
	09:00	27,39	27,28	0,10	0,01		1			1	1						1					3,47	4,49			
	10:00	27,82	27,63	0,10	0,09		1			1	1						1					3,78	4,91			
	11:00	28,86	28,80	0,04	0,02		1			1	1						1					4,63	5,95			
	12:00	28,87	28,81	0,06	0,01		1			1	1						1					4,63	5,99			
	13:00	26,46	26,41	0,00	0,05		1			1	1						1					2,88	3,60			
	14:00	24,18	24,11	0,00	0,07		1			1	1		0,07				1					1,04	1,29			
	15:00	25,67	25,60	0,00	0,06		1			1	1						1					2,06	2,69			
	16:00	30,19	30,18	0,00	0,02		1			1	1						1					5,48	7,19			
	17:00	35,87	35,87	0,00	0,00		1	1		1	1						1					6,64	8,62			
	18:00	38,86	38,86	0,00	0,00		1	1		1	1						1					8,08	10,46			
	19:00	39,82	39,82	0,00	0,00		1	1		1	1						1					8,85	11,43			
	20:00	39,94	39,93	0,02	0,00		1	1		1	1						1					9,03	11,60			
	21:00	38,66	38,59	0,07	0,00		1	1		1	1						1					8,05	10,32			
	22:00	35,94	35,92	0,02	0,00		1	1		1	1						1					5,97	7,61			
	23:00	32,69	32,68	0,01	0,00		1	1		1	1						1					3,47	4,41			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	29,14	29,14	0,00	0,00		1			1	1						1						4,64	6,17
	01:00	26,34	26,34	0,00	0,00		1			1	1						1						2,72	3,43
	02:00	25,68	25,68	0,00	0,00		1			1	1						1						2,16	2,73
	03:00	24,69	24,69	0,00	0,00		1			1	1						1						1,40	1,77
	04:00	23,86	23,86	0,00	0,00		1			1	1						1						0,73	0,94
	05:00	23,93	23,91	0,01	0,01		1			1	1						1						0,75	0,99
	06:00	25,42	25,42	0,00	0,00		1			1	1						1						1,86	2,47
	07:00	26,73	26,70	0,00	0,00		1			1	1						1						2,83	3,76
	08:00	29,19	28,98	0,00	0,00		1			1	1						1						4,82	6,26
	09:00	31,52	30,99	0,00	0,00		1			1	1						1						6,63	8,59
	10:00	31,98	30,82	0,01	0,01		1			1	1						1						7,08	9,12
	11:00	31,25	29,71	0,01	0,01		1			1	1						1	1					5,87	7,54
	12:00	32,06	31,00	0,01	0,01		1			1	1						1	1					6,33	8,22
	13:00	31,81	30,95	0,01	0,01		1			1	1						1	1					6,28	8,03
	14:00	31,45	30,33	0,01	0,01		1			1	1						1	1					5,91	7,66
	15:00	31,77	30,93	0,01	0,01		1			1	1						1	1					6,08	7,90
	16:00	35,14	34,38	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					5,14	6,53
	17:00	39,35	38,31	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,64	10,02
	18:00	41,47	40,46	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					9,45	12,20
	19:00	41,14	39,99	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					9,22	11,85
	20:00	40,32	39,23	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					8,64	11,08
	21:00	38,38	36,99	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,18	9,16
	22:00	35,35	33,40	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					4,81	6,11
	23:00	31,42	29,73	0,00	0,00		1			1	1						1	1					4,72	6,28

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,00	27,12	0,00	0,00		1			1	1						1	1					3,40	4,24		
	01:00	25,14	24,34	0,00	0,00		1			1	1						1	1					1,06	1,37		
	02:00	24,48	24,09	0,00	0,00		1			1	1						1	1					0,52	0,69		
	03:00	23,65	23,64	0,01	0,01		1			1	1						1	1					0,03	0,03		
	04:00	22,92	22,91	0,01	0,01		1			1	1						1	1					0,00	0,00		
	05:00	23,01	22,99	0,02	0,02		1			1	1						1	1					0,00	0,00		
	06:00	25,10	24,79	0,01	0,01		1			1	1						1	1					0,93	1,24		
	07:00	27,17	26,59	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,49	3,29		
	08:00	29,82	29,42	0,01	0,01		1			1	1						1	1					4,55	5,97		
	09:00	29,02	28,55	0,02	0,02		1			1	1						1	1					4,13	5,22		
	10:00	27,88	26,77	0,07	0,07		1			1	1						1	1					3,20	4,10		
	11:00	29,06	27,93	0,02	0,02		1			1	1						1	1					3,90	5,27		
	12:00	34,05	32,70	0,03	0,03		1			1	1						1	1					7,81	10,16		
	13:00	37,43	35,83	0,03	0,03		1	1		1	1						1	1					7,70	9,83		
	14:00	37,65	35,52	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					6,55	8,42		
	15:00	38,18	34,67	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					6,81	8,92		
	16:00	39,51	35,48	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,86	10,19		
	17:00	42,60	37,80	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					10,23	13,29		
	18:00	43,16	38,89	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					10,81	13,85		
	19:00	42,59	39,04	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					10,37	13,33		
	20:00	41,29	37,56	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					9,41	12,07		
	21:00	38,90	36,08	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,58	9,69		
	22:00	35,56	34,09	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					5,01	6,34		
	23:00	31,50	29,49	0,01	0,01		1			1	1						1	1					4,66	6,15		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,66	25,54	0,10	0,10		1			1	1						1	1					3,10	3,89
	01:00	24,63	23,73	0,11	0,11		1			1	1						1	1					0,80	1,00
	02:00	23,83	21,51	0,10	0,10					1	1						1	1					4,07	5,47
	03:00	22,67	20,73	0,11	0,11					1	1						1	1					3,35	4,30
	04:00	22,31	20,09	0,11	0,11					1	1						1	1					3,09	3,93
	05:00	22,65	20,22	0,11	0,11					1	1						1	1					3,33	4,31
	06:00	24,63	22,09	0,11	0,11					1	1						1	1					4,75	6,22
	07:00	26,99	24,64	0,11	0,11		1			1	1						1	1					3,82	4,80
	08:00	30,16	28,09	0,11	0,11		1			1	1						1	1					4,79	6,29
	09:00	32,62	30,37	0,11	0,11		1			1	1						1	1					6,78	8,79
	10:00	33,77	32,62	0,12	0,12		1			1	1						1	1					7,69	9,96
	11:00	35,69	34,74	0,12	0,12		1			1	1						1	1					7,87	10,12
	12:00	37,93	37,05	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					6,68	8,61
	13:00	38,40	37,97	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					7,06	9,11
	14:00	38,27	37,87	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					6,97	8,96
	15:00	38,72	38,71	0,01	0,01			1	1		1	1					1	1					7,24	9,37
	16:00	40,89	40,85	0,01	0,01	1	1	1		1	1						1	1					6,87	8,78
	17:00	43,37	43,04	0,00	0,00	1	1	1		1	1						1	1					6,68	8,71
	18:00	44,16	42,63	0,01	0,01	1	1	1		1	1						1	1					7,38	9,51
	19:00	43,73	42,08	0,01	0,01	1	1	1		1	1						1	1					7,09	9,07
	20:00	42,14	41,49	0,00	0,00	1	1	1		1	1						1	1					5,91	7,55
	21:00	39,19	38,09	0,00	0,00	1	1	1		1	1						1	1					3,64	4,58
	22:00	35,40	34,38	0,01	0,01	1	1	1		1	1						1	1					2,69	3,55
	23:00	31,64	30,66	0,01	0,01			1	1		1	1					1	1					2,45	3,72

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,44	28,01	0,00	0,00		1	1		1							1	1					5,81	7,47	
	01:00	25,90	25,89	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,86	4,92	
	02:00	25,27	25,27	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,30	4,23	
	03:00	24,30	24,30	0,01	0,01		1	1		1							1	1					2,56	3,28	
	04:00	23,49	23,45	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,92	2,48	
	05:00	23,54	23,41	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,86	2,44	
	06:00	24,94	24,75	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,94	3,83	
	07:00	25,77	25,01	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,67	4,75	
	08:00	26,38	25,53	0,01	0,01		1	1		1							1	1					4,18	5,38	
	09:00	25,06	24,25	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,17	4,08	
	10:00	25,07	24,40	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,10	4,02	
	11:00	24,13	22,69	0,01	0,01		1	1		1							1	1					2,45	3,16	
	12:00	23,16	21,55	0,27	0,27		1	1		1							1	1					1,65	2,17	
	13:00	22,70	21,09	0,25	0,25		1	1		1							1	1					1,34	1,72	
	14:00	22,81	21,41	0,33	0,33		1	1		1							1	1					1,42	1,79	
	15:00	25,30	22,86	0,40	0,40		1	1		1							1	1					3,21	4,21	
	16:00	30,09	25,48	0,40	0,40		1	1		1							1	1					6,92	9,02	
	17:00	35,42	30,90	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					7,97	10,01	
	18:00	37,77	32,62	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					6,59	8,44	
	19:00	38,24	33,30	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					6,97	8,96	
	20:00	37,69	33,77	0,35	0,35		1	1		1	1						1	1					6,55	8,45	
	21:00	36,16	32,86	0,27	0,27		1	1		1	1						1	1					5,44	6,92	
	22:00	33,62	30,87	0,29	0,29		1	1		1	1						1	1					3,57	4,84	
	23:00	30,26	26,56	0,24	0,24		1	1		1							1	1					7,05	9,31	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,04	24,66	0,12	0,12		1	1		1							1	1					4,77	6,10	
	01:00	24,53	22,74	0,08	0,08		1	1		1							1	1					2,80	3,56	
	02:00	23,92	22,64	0,01	0,01		1	1		1							1	1					2,27	2,91	
	03:00	23,02	22,04	0,01	0,01		1	1		1							1	1					1,61	2,01	
	04:00	22,36	21,70	0,01	0,01		1	1		1							1	1					1,04	1,34	
	05:00	22,55	22,00	0,01	0,01		1	1		1							1	1					1,16	1,53	
	06:00	24,00	22,78	0,01	0,01		1	1		1							1	1					2,22	2,96	
	07:00	25,17	23,32	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,21	4,15	
	08:00	25,43	23,80	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,51	4,43	
	09:00	23,22	22,22	0,01	0,01		1	1		1							1	1					1,82	2,26	
	10:00	21,90	20,73	0,01	0,01		1			1							1	1					3,88	5,48	
	11:00	21,26	20,10	0,01	0,01		1			1							1	1					4,42	5,72	
	12:00	21,06	20,30	0,20	0,20		1			1							1	1					4,23	5,48	
	13:00	21,43	21,00	0,20	0,20		1			1							1	1					4,54	5,86	
	14:00	21,27	20,97	0,20	0,20		1			1							1	1					4,44	5,71	
	15:00	23,29	23,03	0,20	0,20		1			1	1						1	1					1,91	2,02	
	16:00	27,71	27,44	0,20	0,20		1			1	1						1	1					2,84	3,82	
	17:00	34,05	33,97	0,01	0,01		1			1	1						1	1					6,55	8,17	
	18:00	37,77	37,76	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					6,56	8,47	
	19:00	38,58	38,57	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,21	9,32	
	20:00	38,33	38,22	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,06	9,05	
	21:00	36,81	36,31	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					5,93	7,59	
	22:00	33,73	32,67	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					3,63	4,52	
	23:00	29,84	28,02	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,18	4,55	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,50	24,00	0,01	0,01		1	1		1						1	1					4,37	5,54	
	01:00	24,07	22,80	0,00	0,00		1	1		1						1	1					2,45	3,09	
	02:00	23,55	22,18	0,00	0,00		1	1		1						1	1					1,96	2,53	
	03:00	22,54	21,38	0,01	0,01		1	1		1						1	1					1,21	1,54	
	04:00	22,26	21,50	0,01	0,01		1	1		1						1	1					0,98	1,23	
	05:00	22,65	21,91	0,01	0,01		1	1		1						1	1					1,22	1,61	
	06:00	24,83	23,39	0,01	0,01		1	1		1						1	1					2,90	3,76	
	07:00	26,80	24,59	0,01	0,01		1	1		1						1	1					4,39	5,69	
	08:00	29,94	26,34	0,01	0,01			1		1	1					1	1					4,63	6,03	
	09:00	31,46	26,78	0,01	0,01			1		1	1					1	1					5,95	7,63	
	10:00	31,78	27,27	0,01	0,01		1			1	1					1	1					6,02	7,81	
	11:00	31,65	26,88	0,01	0,01		1			1	1					1	1					6,08	7,88	
	12:00	34,08	29,50	0,21	0,21		1			1	1					1	1					7,85	10,17	
	13:00	36,55	30,25	0,21	0,21		1			1	1					1	1					9,76	12,61	
	14:00	35,61	30,32	0,21	0,21		1			1	1					1	1					9,20	11,83	
	15:00	36,41	30,72	0,21	0,21		1			1	1					1	1					9,45	12,23	
	16:00	39,17	34,02	0,20	0,20		1			1	1					1	1					9,82	12,69	
	17:00	41,91	36,77	0,20	0,20		1	1		1	1					1	1					9,69	12,56	
	18:00	42,94	38,75	0,20	0,20		1	1		1	1					1	1					10,62	13,66	
	19:00	42,32	37,18	0,20	0,20		1	1		1	1					1	1					10,16	13,04	
	20:00	41,04	35,94	0,21	0,21		1	1		1	1					1	1					9,17	11,79	
	21:00	38,62	33,93	0,17	0,17		1	1		1	1					1	1					7,38	9,45	
	22:00	34,71	31,40	0,18	0,18		1	1		1	1					1	1					4,37	5,51	
	23:00	30,22	29,04	0,14	0,14		1	1		1	1					1	1					1,12	1,70	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Ε Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,19	23,20	0,01	0,01		1	1		1								1	1					3,95	5,24	
	01:00	23,79	21,66	0,01	0,01		1	1		1								1	1					2,23	2,81	
	02:00	23,65	22,03	0,01	0,01		1	1		1								1	1					2,07	2,66	
	03:00	22,56	21,18	0,01	0,01		1	1		1								1	1					1,21	1,57	
	04:00	22,21	21,24	0,01	0,01		1	1		1								1	1					0,94	1,18	
	05:00	22,62	21,74	0,01	0,01		1	1		1								1	1					1,19	1,58	
	06:00	25,21	23,04	0,00	0,00		1	1		1								1	1					3,11	4,07	
	07:00	29,17	26,17	0,11	0,11		1	1		1								1	1					6,19	8,07	
	08:00	31,41	28,02	0,20	0,20		1	1		1								1	1					8,01	10,34	
	09:00	32,73	28,50	0,20	0,20		1	1		1								1	1					8,88	11,43	
	10:00	33,41	29,71	0,13	0,13		1	1		1								1	1					9,05	11,68	
	11:00	34,10	30,10	0,05	0,05		1	1		1								1	1					9,25	11,94	
	12:00	34,05	29,87	0,01	0,01		1	1		1								1	1					9,22	11,89	
	13:00	35,05	30,59	0,01	0,01		1	1		1								1	1					9,50	12,22	
	14:00	35,48	32,38	0,01	0,01		1	1		1	1							1	1					5,66	7,18	
	15:00	35,60	31,97	0,01	0,01		1	1		1	1							1	1					4,86	6,31	
	16:00	37,56	33,05	0,01	0,01		1	1		1	1							1	1					6,37	8,27	
	17:00	41,18	38,36	0,01	0,01		1	1		1	1							1	1					9,08	11,84	
	18:00	42,39	40,55	0,01	0,01		1	1		1	1							1	1					10,17	13,10	
	19:00	41,90	40,14	0,02	0,02		1	1		1	1							1	1					9,79	12,59	
	20:00	41,68	40,73	0,00	0,00		1	1		1	1							1	1					9,70	12,42	
	21:00	39,05	38,45	0,01	0,01		1	1		1	1							1	1					7,72	9,85	
	22:00	34,63	34,13	0,00	0,00		1	1		1	1							1	1					4,32	5,43	
	23:00	29,93	29,35	0,00	0,00		1	1		1								1	1					3,47	4,94	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριταό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,08	25,63	0,00	0,00		1	1		1							1	1					4,04	5,11
	01:00	23,64	23,24	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,11	2,65
	02:00	23,32	23,04	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,77	2,29
	03:00	22,62	22,29	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,27	1,59
	04:00	22,45	22,25	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,10	1,42
	05:00	22,95	22,93	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,48	1,93
	06:00	25,87	25,87	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,60	4,76
	07:00	29,90	29,90	0,00	0,00		1	1		1							1	1					4,50	5,22
	08:00	30,53	30,49	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					1,12	1,85
	09:00	29,54	29,53	0,01	0,01		1			1	1						1	1					4,31	5,58
	10:00	28,24	28,23	0,01	0,01		1			1	1						1	1					3,48	4,41
	11:00	28,30	28,30	0,01	0,01		1			1	1						1	1					3,43	4,45
	12:00	28,81	28,80	0,01	0,01		1			1	1						1	1					3,88	4,98
	13:00	27,21	27,20	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,64	3,36
	14:00	26,94	26,93	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,41	3,11
	15:00	28,07	28,07	0,01	0,01		1			1	1						1	1					3,20	4,22
	16:00	31,17	31,17	0,00	0,00		1			1	1						1	1					5,53	7,26
	17:00	36,00	35,99	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					5,70	7,41
	18:00	39,42	39,30	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					7,81	10,11
	19:00	40,29	39,96	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					8,55	11,04
	20:00	40,33	39,87	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					8,58	11,06
	21:00	38,45	38,14	0,01	0,01		1	1		1	1		0,01				1	1					7,24	9,20
	22:00	35,18	34,95	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					4,73	5,95
	23:00	30,20	29,83	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					1,63	2,79

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,28	25,87	0,00	0,00		1	1		1							1	1					4,12	5,19
	01:00	24,03	23,75	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,32	2,95
	02:00	23,64	23,49	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,97	2,54
	03:00	22,81	22,49	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,36	1,72
	04:00	22,59	22,42	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,12	1,48
	05:00	23,10	23,00	0,01	0,01		1	1		1							1	1					1,57	2,07
	06:00	25,67	25,40	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,47	4,60
	07:00	29,53	29,18	0,01	0,01		1	1		1							1	1					6,52	8,49
	08:00	29,73	29,42	0,01	0,01		1	1		1							1	1					6,79	8,74
	09:00	28,09	27,77	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,98	7,10
	10:00	26,29	25,97	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,04	5,29
	11:00	26,87	26,54	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,36	5,92
	12:00	26,32	26,00	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,07	5,32
	13:00	25,74	25,42	0,01	0,01		1	1		1							1	1					4,74	4,74
	14:00	26,22	25,87	0,01	0,01		1	1		1							1	1					4,96	5,19
	15:00	27,56	27,11	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,64	6,54
	16:00	31,41	30,85	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,88	7,41
	17:00	35,66	35,10	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					4,76	6,29
	18:00	39,15	38,38	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					7,58	9,84
	19:00	39,99	39,37	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					8,32	10,74
	20:00	39,58	38,73	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					8,04	10,32
	21:00	37,71	36,18	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					6,62	8,47
	22:00	34,71	33,05	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					4,34	5,48
	23:00	30,34	29,12	0,01	0,01			1		1	1						1	1					3,00	4,09

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:40 με 16:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	26,61	25,11	1,35	0,16					1	1						1	1					2,28	2,85		
	01:00	24,29	23,77	0,37	0,15				1	1	1						1	1	1				0,50	0,56		
	02:00	23,38	23,22	0,01	0,16				1	1	1						1	1					0,05	0,06		
	03:00	22,19	21,92	0,12	0,15				1	1							1	1					0,37	0,97		
	04:00	21,79	19,36	2,27	0,15				1	1							1	1					4,79	6,20		
	05:00	22,41	20,21	2,04	0,16				1	1							1	1					5,26	6,82		
	06:00	24,10	21,43	2,51	0,15				1	1							1	1					4,75	5,25		
	07:00	25,34	24,53	0,81	0,01				1	1	1						1	1					1,12	1,52		
	08:00	27,99	25,54	2,44	0,01				1	1	1						1	1					3,13	4,11		
	09:00	29,71	26,19	3,52	0,01				1	1	1						1	1					4,57	5,89		
	10:00	30,23	25,32	4,90	0,01				1	1	1						1	1					4,93	6,38		
	11:00	30,08	25,23	4,84	0,01				1	1	1						1	1					4,86	6,31		
	12:00	29,51	24,85	4,25	0,41				1	1	1						1	1					4,45	5,71		
	13:00	31,08	26,18	4,49	0,41				1	1	1						1	1					5,92	7,73		
	14:00	34,04	26,65	6,99	0,40				1	1	1						1	1					10,17	10,22		
	15:00	34,50	27,73	6,76	0,01				1	1	1						1	1					10,53	10,61		
	16:00	37,73	30,01	7,71	0,01				1	1	1	1					1	1				1	12,10	12,03		
	17:00	40,39	34,16	6,22	0,01				1	1	1	1					1	1			1		13,56	13,58		
	18:00	41,07	34,18	6,88	0,01				1	1	1	1					1	1			1		14,29	14,28		
	19:00	40,79	33,45	7,33	0,01				1	1	1	1					1	1			1		14,06	14,06		
	20:00	39,11	35,83	3,28	0,01				1	1	1	1					1	1			1		12,48	12,41		
	21:00	36,73	32,89	3,84	0,01				1	1	1	1					1	1			1		10,15	10,05		
22:00	33,84	29,69	4,15	0,01				1	1	1	1					1	1					8,74	8,71			
23:00	30,26	25,94	4,31	0,01				1	1	1	1					1	1					6,58	6,47			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,16	26,00	1,14	0,01			1		1	1						1	1					3,46	3,37		
	01:00	24,41	24,01	0,39	0,01			1		1	1						1	1					0,71	0,66		
	02:00	23,66	23,64	0,02	0,01			1		1	1						1	1					0,10	0,09		
	03:00	22,72	22,53	0,18	0,01			1		1							1	1					1,23	1,71		
	04:00	22,07	20,33	1,73	0,01			1		1							1	1					6,49	6,50		
	05:00	22,29	19,92	2,36	0,01			1		1							1	1					6,68	6,70		
	06:00	23,64	19,47	4,16	0,01			1		1							1	1					7,98	8,05		
	07:00	24,84	22,14	2,69	0,01			1		1							1	1					5,38	4,53		
	08:00	26,97	25,42	1,54	0,01			1		1	1						1	1					3,04	3,11		
	09:00	27,91	25,46	2,44	0,01			1		1	1						1	1					4,08	4,10		
	10:00	27,96	25,33	2,62	0,01			1		1	1						1	1					4,17	4,11		
	11:00	29,34	26,35	2,99	0,01			1		1	1						1	1					5,52	5,54		
	12:00	29,84	26,60	3,04	0,21			1		1	1						1	1					5,98	6,04		
	13:00	29,79	27,02	2,54	0,22			1		1	1						1	1					5,98	5,96		
	14:00	28,36	25,43	2,73	0,21			1		1	1						1	1					4,56	4,52		
	15:00	28,26	24,87	3,18	0,21			1		1	1						1	1					4,39	4,42		
	16:00	30,64	25,78	4,67	0,18			1		1	1						1	1					6,63	6,71		
	17:00	34,81	31,00	3,78	0,03		1	1		1	1						1	1					5,91	5,99		
	18:00	37,33	29,93	7,30	0,09		1	1		1	1						1	1					10,53	10,83		
	19:00	38,05	27,96	9,89	0,20			1		1	1						1	1					13,33	13,34		
	20:00	37,99	26,26	11,63	0,09			1		1	1						1	1					13,30	13,28		
	21:00	35,69	24,13	11,44	0,12			1		1	1						1	1					11,93	11,86		
	22:00	32,32	24,72	7,45	0,15			1		1	1						1	1					7,28	8,50		
	23:00	28,76	22,04	6,46	0,26			1		1							1	1					7,61	7,53		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,29	19,59	0,21	0,21			1		1							1	1					8,90	8,86
	01:00	22,88	16,81	0,22	0,22			1		1							1	1					7,42	7,36
	02:00	22,45	16,54	0,21	0,21			1		1							1	1					6,86	6,88
	03:00	21,73	16,64	0,21	0,21			1		1							1	1					6,20	6,20
	04:00	21,35	16,78	0,21	0,21			1		1							1	1					5,80	5,80
	05:00	22,10	17,02	0,21	0,21			1		1							1	1					6,52	6,53
	06:00	24,55	18,11	0,21	0,21			1		1							1	1					8,38	8,46
	07:00	28,17	21,86	0,21	0,21			1		1							1	1					8,03	7,79
	08:00	29,76	25,09	0,21	0,21			1		1	1						1	1					5,88	5,94
	09:00	31,78	26,04	0,21	0,21			1		1	1						1	1					7,85	7,87
	10:00	33,55	26,11	0,21	0,21			1		1	1						1	1					9,66	9,71
	11:00	33,17	25,04	0,21	0,21			1		1	1						1	1					9,20	9,27
	12:00	32,66	23,68	0,40	0,40			1		1	1						1	1					8,90	8,83
	13:00	31,94	24,51	0,40	0,40			1		1	1						1	1					7,81	10,12
	14:00	29,44	23,22	0,40	0,40			1		1	1						1	1					5,69	7,19
	15:00	29,21	24,39	0,21	0,21			1		1	1						1	1					5,01	6,56
	16:00	34,38	25,34	0,20	0,20			1		1	1						1	1					10,40	10,52
	17:00	38,15	29,27	0,21	0,21			1		1	1						1	1					13,20	13,27
	18:00	39,78	31,28	0,21	0,21			1		1	1						1	1					13,91	13,91
	19:00	40,07	31,79	0,40	0,40			1		1	1						1	1					13,98	14,00
	20:00	39,78	31,45	0,41	0,41			1		1	1						1	1					13,93	13,92
	21:00	37,57	30,21	0,40	0,40			1		1	1						1	1					13,12	13,07
	22:00	33,42	25,99	0,40	0,40			1		1	1						1	1					9,83	9,69
	23:00	28,88	23,58	0,39	0,39			1		1	1						1	1					5,35	5,41

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	25,20	22,40	2,65	0,15			1		1							1	1					8,71	8,83	
	01:00	23,02	21,22	1,64	0,15			1		1							1	1	1				7,52	7,49	
	02:00	22,67	21,77	0,75	0,16			1		1							1	1					7,13	7,11	
	03:00	22,03	21,30	0,57	0,16			1		1							1	1					6,50	6,46	
	04:00	21,85	21,08	0,62	0,15			1		1							1	1					6,29	6,29	
	05:00	22,55	21,67	0,72	0,16			1		1							1	1					6,92	6,95	
	06:00	25,17	24,03	0,99	0,16			1		1	1						1	1					4,18	3,65	
	07:00	28,80	27,23	1,42	0,16					1	1	1					1	1	1				4,96	5,38	
	08:00	30,70	28,54	2,00	0,16			1			1	1					1	1					9,22	9,13	
	09:00	31,71	29,58	1,97	0,15			1			1	1					1	1					8,38	8,26	
	10:00	32,40	31,04	1,20	0,15			1			1	1	1				1	1	1				8,54	8,54	
	11:00	34,83	31,51	3,16	0,15			1			1	1					1	1					10,94	10,97	
	12:00	36,28	33,70	2,42	0,15			1	1		1	1					1	1					9,74	9,55	
	13:00	36,17	32,96	3,08	0,13			1			1	1	1				1	1	1				6,81	6,82	
	14:00	35,09	32,45	2,49	0,15			1	1		1	1					1	1					5,92	5,89	
	15:00	35,39	31,74	3,49	0,16			1	1		1	1					1	1					6,00	6,09	
	16:00	37,11	33,29	3,66	0,16			1	1		1	1	1				1	1	1				7,78	7,79	
	17:00	39,99	34,70	5,14	0,16			1	1		1	1					1	1					10,49	10,65	
	18:00	42,03	35,79	6,09	0,15			1	1		1	1					1	1					12,75	12,75	
	19:00	42,02	34,35	7,51	0,15			1	1		1	1	1				1	1	1				12,72	12,77	
	20:00	41,57	34,16	7,26	0,16			1	1		1	1					1	1					12,39	12,32	
	21:00	38,81	31,68	6,98	0,16			1	1		1	1					1	1					9,68	9,59	
22:00	35,02	27,27	7,63	0,13			1	1		1	1					1	1	1				8,63	9,06		
23:00	30,65	27,44	3,16	0,06			1	1		1						1	1					9,80	9,70		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	27,07	25,70	1,36	0,01		1	1		1							1	1					6,22	6,09
	01:00	24,40	22,43	1,96	0,01		1	1		1							1	1					3,47	3,42
	02:00	23,89	22,14	1,75	0,01		1	1		1							1	1					2,89	2,89
	03:00	22,72	21,56	1,15	0,01		1	1		1							1	1					1,92	1,85
	04:00	22,35	22,19	0,15	0,01		1	1		1							1	1					0,37	0,33
	05:00	23,11	22,82	0,28	0,01		1	1		1							1	1					0,90	1,08
	06:00	25,76	24,97	0,73	0,06		1	1		1							1	1					2,70	3,67
	07:00	29,53	28,74	0,79	0,00		1	1		1							1	1					4,82	7,53
	08:00	30,64	29,66	0,98	0,00		1	1		1							1	1					8,61	8,61
	09:00	30,74	27,68	2,94	0,12		1	1		1							1	1					8,51	8,54
	10:00	31,22	27,39	2,56	0,27		1	1		1							1	1					8,13	8,08
	11:00	26,38	24,53	1,53	0,31		1	1		1							1	1					6,85	6,87
	12:00	28,00	26,23	1,46	0,31		1	1		1							1	1					6,85	6,86
	13:00	27,84	25,95	1,59	0,31		1	1		1							1	1					6,68	6,68
	14:00	28,54	26,44	1,79	0,31		1	1		1							1	1					7,31	7,37
	15:00	30,96	28,37	2,30	0,30		1	1		1							1	1					9,67	9,71
	16:00	34,27	31,84	2,23	0,20		1	1		1	1						1	1					8,66	8,25
	17:00	38,91	36,67	2,09	0,15		1	1		1	1						1	1					9,31	9,51
	18:00	37,05	35,78	1,26	0,01		1	1		1	1						1	1					11,56	10,64
	19:00	42,26	41,54	0,71	0,01		1	1		1			1				1	1			1		14,18	14,78
	20:00	42,11	41,78	0,31	0,01		1	1		1			1				1	1			1		14,76	14,75
	21:00	39,82	39,32	0,50	0,01		1	1		1			1				1	1			1		13,97	13,94
22:00	35,89	35,52	0,37	0,01		1	1		1			1				1	1			1		12,03	11,92	
23:00	31,00	30,44	0,55	0,01		1	1		1			1				1	1			1		7,29	7,15	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 18:35 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοσικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,33	26,65	0,01	0,01		1	1		1							1	1					5,66	5,75
	01:00	24,75	23,89	0,01	0,01		1	1		1							1	1					3,69	3,62
	02:00	24,00	23,20	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,91	2,88
	03:00	23,03	22,41	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,01	1,99
	04:00	22,98	22,64	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,96	1,96
	05:00	23,57	23,13	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,48	2,53
	06:00	26,45	25,73	0,00	0,00		1	1		1							1	1					5,23	5,39
	07:00	29,91	28,80	0,00	0,00		1	1		1							1	1					8,81	8,86
	08:00	29,78	28,75	0,00	0,00		1	1		1							1	1					8,63	8,69
	09:00	29,84	29,21	0,00	0,00		1	1		1							1	1					5,19	4,90
	10:00	28,62	28,61	0,01	0,01		1	1		1							1	1					0,00	0,01
	11:00	27,77	27,25	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,05	2,22
	12:00	26,44	25,34	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,67	2,63
	13:00	25,51	24,56	0,01	0,01		1			1	1						1	1					1,74	1,72
	14:00	25,95	25,20	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,12	2,13
	15:00	26,85	25,34	0,01	0,01		1			1	1						1	1					2,83	2,98
	16:00	32,39	26,70	0,01	0,01		1			1	1						1	1					8,29	8,45
	17:00	37,84	29,91	0,27	0,27		1			1	1						1	1					12,83	12,96
	18:00	41,52	33,20	0,31	0,31		1			1	1						1	1					14,51	14,53
	19:00	42,28	35,19	0,31	0,31		1			1	1						1	1					14,79	14,78
	20:00	42,03	34,43	0,31	0,31		1			1	1						1	1					14,70	14,69
	21:00	40,06	31,30	0,30	0,30		1			1	1						1	1					14,06	14,04
	22:00	36,24	28,14	0,30	0,30		1			1	1						1	1					12,32	12,24
	23:00	31,67	25,04	0,30	0,30		1			1	1						1	1					8,07	7,91

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,24	23,22	0,21	0,21		1			1	1						1	1					3,62	3,45	
	01:00	24,72	23,30	0,21	0,21		1			1	1						1	1					0,98	0,92	
	02:00	24,39	23,54	0,21	0,21		1			1	1	1					1	1					0,57	0,57	
	03:00	23,67	22,80	0,21	0,21		1			1	1						1	1					1,03	2,06	
	04:00	23,16	16,74	0,21	0,21		1			1							1	1					7,58	7,61	
	05:00	23,73	17,29	0,21	0,21		1			1							1	1					8,05	8,08	
	06:00	27,12	19,51	0,21	0,21		1			1							1	1					9,44	9,48	
	07:00	31,03	22,72	0,21	0,21		1	1		1							1	1					10,44	10,40	
	08:00	31,13	24,47	0,21	0,21		1	1		1							1	1					10,15	10,12	
	09:00	29,53	23,09	0,21	0,21		1	1		1							1	1					8,58	8,52	
	10:00	28,01	22,36	0,21	0,21		1	1		1							1	1					7,04	6,96	
	11:00	26,76	22,00	0,21	0,21		1	1		1							1	1					5,79	5,75	
	12:00	26,25	22,31	0,21	0,21		1	1		1							1	1					5,18	5,14	
	13:00	26,35	21,83	0,21	0,21		1	1		1							1	1					5,29	5,28	
	14:00	26,67	20,89	0,21	0,21		1	1		1							1	1					5,67	5,67	
	15:00	29,24	22,62	0,21	0,21		1	1		1							1	1					8,09	8,20	
	16:00	33,68	26,27	0,20	0,20		1	1		1							1	1					11,57	11,66	
	17:00	39,27	31,10	0,22	0,22		1	1		1							1	1					12,71	12,66	
	18:00	42,89	32,59	0,22	0,22		1	1		1	1						1	1					13,58	13,60	
	19:00	42,39	32,65	0,22	0,22		1	1		1	1						1	1					13,09	13,09	
	20:00	41,78	31,60	0,20	0,20		1	1		1	1						1	1					12,64	12,54	
	21:00	39,53	30,51	0,20	0,20		1	1		1	1						1	1					10,37	10,27	
	22:00	36,16	29,09	0,21	0,21		1	1		1	1						1	1					7,08	7,19	
	23:00	31,86	25,11	0,21	0,21		1	1		1							1	1					10,24	10,61	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερ. φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,88	23,04	0,16	0,16		1	1		1							1	1					7,00	6,92
	01:00	25,42	22,32	0,15	0,15		1	1		1							1	1					4,52	4,44
	02:00	24,91	23,09	0,16	0,16		1	1		1							1	1					3,89	3,92
	03:00	24,17	21,78	0,16	0,16		1	1		1							1	1					3,18	3,16
	04:00	23,70	21,47	0,16	0,16		1	1		1							1	1					2,75	2,72
	05:00	24,00	21,52	0,16	0,16		1	1		1							1	1					2,93	2,96
	06:00	26,15	21,93	0,15	0,15		1	1		1							1	1					4,97	5,04
	07:00	27,96	21,22	0,16	0,16		1	1		1							1	1					6,87	6,93
	08:00	30,23	23,03	0,15	0,15		1	1		1							1	1					9,16	9,17
	09:00	29,50	23,56	0,16	0,16		1	1		1							1	1					8,52	8,47
	10:00	28,11	23,82	0,16	0,16		1	1		1							1	1					7,13	7,07
	11:00	26,89	23,65	0,16	0,16		1	1		1							1	1					5,98	5,94
	12:00	26,61	22,33	0,40	0,40		1	1		1							1	1					5,65	5,62
	13:00	26,47	21,21	0,40	0,40		1	1		1							1	1					5,46	5,44
	14:00	26,39	20,87	0,39	0,39		1	1		1							1	1					5,33	5,35
	15:00	28,08	21,35	0,41	0,41		1	1		1							1	1					6,97	7,05
	16:00	32,44	23,27	0,40	0,40		1	1		1							1	1					10,88	10,94
	17:00	37,81	27,22	0,41	0,41		1	1		1							1	1					13,11	13,21
	18:00	41,56	31,48	0,41	0,41		1	1		1	1						1	1					13,02	12,91
	19:00	41,43	32,58	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					12,18	12,17
	20:00	40,24	31,13	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					11,00	10,97
	21:00	37,97	30,11	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					8,82	8,72
	22:00	34,84	26,52	0,40	0,40		1	1		1							1	1					8,85	9,28
	23:00	31,41	22,19	0,40	0,40		1	1		1							1	1					10,46	10,39

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	27,82	20,35	7,27	0,20		1			1						1	1					6,95	6,98	
	01:00	25,31	17,98	7,13	0,20		1			1						1	1	1				8,83	8,86	
	02:00	23,81	18,92	4,69	0,21		1			1						1	1					8,21	8,18	
	03:00	22,82	18,71	3,90	0,21		1			1						1	1					7,22	7,23	
	04:00	22,46	18,59	3,67	0,20		1			1						1	1					6,92	6,91	
	05:00	22,99	20,00	2,79	0,20		1			1						1	1					7,14	7,12	
	06:00	24,64	22,11	2,33	0,20		1	1		1						1	1					3,59	3,57	
	07:00	26,39	22,76	3,46	0,17		1	1	1	1						1	1	1				5,32	5,34	
	08:00	26,20	22,55	3,53	0,12		1	1		1						1	1					5,23	5,21	
	09:00	25,40	22,31	2,96	0,14		1	1		1						1	1					4,43	4,39	
	10:00	24,73	20,66	3,93	0,14		1	1		1						1	1					4,38	4,80	
	11:00	23,85	17,96	5,88	0,01		1			1						1	1					8,21	8,22	
	12:00	23,57	17,02	6,37	0,18		1			1						1	1					7,99	7,97	
	13:00	23,19	16,20	6,78	0,21		1			1						1	1	1				7,74	7,68	
	14:00	22,79	17,02	5,57	0,21		1			1						1	1					7,20	7,24	
	15:00	24,68	19,57	4,90	0,21		1			1						1	1					8,47	8,57	
	16:00	28,58	24,59	3,79	0,21		1			1	1					1	1	1				8,05	7,82	
	17:00	34,45	27,80	6,44	0,20		1			1	1					1	1					10,31	10,51	
	18:00	38,71	32,04	6,47	0,21		1			1	1					1	1					13,47	13,52	
	19:00	39,88	32,81	6,86	0,21		1			1	1					1	1	1				13,95	13,95	
	20:00	39,36	32,97	6,19	0,21		1			1	1					1	1					13,78	13,78	
	21:00	37,11	30,20	6,70	0,21		1			1	1					1	1					12,94	12,88	
22:00	34,04	27,43	6,40	0,21		1			1	1					1	1	1				10,43	10,24		
23:00	29,89	24,20	5,49	0,20		1			1	1					1	1					6,22	6,12		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,33	23,21	2,97	0,16		1			1	1						1	1					2,69	2,56		
	01:00	23,87	22,84	0,87	0,16		1			1							1	1	1				1,26	1,38		
	02:00	23,47	21,57	1,75	0,16		1			1							1	1					5,43	6,71		
	03:00	22,61	18,97	3,57	0,07		1			1							1	1					7,13	7,06		
	04:00	22,37	18,54	3,83	0,00		1			1							1	1					6,76	6,76		
	05:00	22,98	18,93	4,06	0,00		1			1							1	1					7,40	7,41		
	06:00	26,17	21,67	4,49	0,01		1			1							1	1					7,96	7,86		
	07:00	29,93	24,08	5,85	0,01		1	1		1							1	1	1				8,79	8,89		
	08:00	29,49	24,24	5,25	0,01		1	1		1							1	1					8,55	8,48		
	09:00	28,07	24,59	3,47	0,01		1	1		1							1	1					7,12	7,09		
	10:00	27,03	24,69	2,33	0,01		1	1		1							1	1	1				4,48	4,31		
	11:00	29,06	25,49	3,56	0,01		1	1		1							1	1			1		4,93	5,09		
	12:00	31,32	28,13	3,03	0,16		1	1		1							1	1			1		7,44	7,40		
	13:00	28,55	26,64	1,75	0,16		1	1		1							1	1	1		1		4,74	4,65		
	14:00	26,42	24,26	1,98	0,19		1	1		1							1	1			1		2,57	2,58		
	15:00	27,84	24,73	2,95	0,16		1	1		1							1	1			1		3,88	4,19		
	16:00	33,27	27,22	5,89	0,16		1	1		1							1	1	1					11,34	11,45	
	17:00	37,34	33,22	3,96	0,16		1	1		1							1	1						13,00	13,05	
	18:00	41,29	38,66	2,63	0,01		1	1		1	1						1	1						12,38	12,32	
	19:00	41,93	39,94	1,98	0,01		1	1		1	1						1	1	1					12,52	12,50	
	20:00	41,45	39,66	1,79	0,01		1	1		1	1						1	1						12,11	12,08	
	21:00	39,46	38,37	1,09	0,01		1	1		1	1						1	1						10,28	10,14	
	22:00	35,84	35,00	0,83	0,01		1	1		1	1						1	1	1					6,71	6,58	
	23:00	30,98	30,66	0,32	0,00		1	1		1	1						1	1						4,48	5,08	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Το 10:25 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α Σ Δ Ε Η Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,54	25,20	1,18	0,16		1	1		1							1	1					5,72	5,58		
	01:00	23,94	23,31	0,48	0,16		1	1		1							1	1	1				3,03	2,94		
	02:00	23,64	22,83	0,66	0,15		1	1		1							1	1					2,66	2,63		
	03:00	22,91	22,26	0,49	0,15		1	1		1							1	1					1,93	1,91		
	04:00	22,53	22,00	0,38	0,15		1	1		1							1	1	1				1,52	1,52		
	05:00	23,23	22,56	0,55	0,12		1	1		1							1	1					2,16	2,22		
	06:00	25,86	25,05	0,80	0,00		1	1		1							1	1					4,68	4,79		
	07:00	29,55	28,22	1,33	0,00		1	1		1							1	1	1				8,16	8,13		
	08:00	30,25	28,83	1,41	0,00		1	1		1							1	1					9,16	9,22		
	09:00	31,81	30,57	1,24	0,00	1	1	1		1							1	1					6,70	6,59		
	10:00	33,07	32,00	1,06	0,01	1	1	1		1							1	1	1				6,69	6,71		
	11:00	32,90	31,14	1,76	0,01	1	1	1		1							1	1					6,50	6,55		
	12:00	33,48	31,92	1,54	0,02	1	1	1		1							1	1					7,08	7,10		
	13:00	33,55	32,14	1,36	0,05	1	1	1		1							1	1	1				7,21	7,19		
	14:00	34,37	33,07	1,27	0,03	1	1	1		1							1	1					8,02	8,00		
	15:00	36,19	35,20	0,99	0,00	1	1	1		1							1	1					9,69	9,77		
	16:00	38,74	38,04	0,70	0,00	1	1	1		1	1						1	1	1				7,41	7,37		
	17:00	41,13	40,22	0,91	0,00	1	1	1		1	1						1	1					6,68	6,79		
	18:00	43,27	42,05	1,22	0,01	1	1	1		1	1						1	1					8,64	8,64		
	19:00	43,56	42,55	1,00	0,01	1	1	1		1	1						1	1					8,94	8,92		
	20:00	43,13	41,16	1,96	0,01	1	1	1		1	1						1	1					8,94	8,87		
	21:00	40,37	37,95	2,41	0,01		1	1		1	1						1	1					9,22	9,46		
	22:00	35,29	33,98	1,30	0,01		1	1		1	1						1	1					6,29	6,14		
	23:00	30,97	30,21	0,76	0,01		1	1		1	1						1	1					2,59	3,44		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	26,91	22,47	2,01	0,01		1	1		1							1	1					6,03	5,98
	01:00	24,49	22,64	1,41	0,00		1	1		1							1	1					3,59	3,50
	02:00	24,06	21,92	1,33	0,01		1	1		1							1	1					3,09	3,06
	03:00	23,25	21,92	1,33	0,01		1	1		1							1	1					2,28	2,24
	04:00	22,89	21,94	0,94	0,01		1	1		1							1	1					1,89	1,89
	05:00	23,51	22,90	0,60	0,01		1	1		1							1	1					2,43	2,48
	06:00	26,40	25,61	0,79	0,01		1	1		1							1	1					5,19	5,33
	07:00	30,49	29,29	1,19	0,01		1	1		1							1	1					7,54	7,16
	08:00	31,15	29,68	1,47	0,01		1	1		1							1	1					3,00	3,41
	09:00	32,28	30,65	1,62	0,01		1			1	1						1	1					8,28	8,35
	10:00	32,73	31,49	1,10	0,14		1			1	1						1	1					8,77	8,82
	11:00	34,48	31,86	2,44	0,18		1			1	1						1	1			1		8,06	8,04
	12:00	34,16	30,86	3,02	0,28		1			1	1						1	1			1		7,44	7,44
	13:00	35,40	31,67	3,43	0,30		1			1	1						1	1		1			8,44	8,61
	14:00	37,17	34,10	2,79	0,28		1			1	1						1	1			1		10,50	10,44
	15:00	35,87	33,90	1,83	0,14		1			1	1						1	1			1		9,18	9,13
	16:00	36,58	33,90	2,48	0,20		1			1	1						1	1		1			9,82	9,85
	17:00	41,69	40,14	1,40	0,16		1	1		1	1						1	1		1			10,21	10,36
	18:00	45,29	44,07	1,10	0,13		1	1		1	1						1	1		1			13,04	13,08
	19:00	46,17	45,04	1,12	0,01		1	1		1	1						1	1		1			14,05	14,03
	20:00	45,17	44,63	0,53	0,00		1	1		1	1						1	1		1			13,10	12,99
	21:00	42,22	42,04	0,18	0,00		1	1		1	1						1	1		1			10,24	10,09
22:00	38,13	38,12	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1		1			6,69	6,71	
23:00	33,04	33,04	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					4,43	4,89	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,03	28,02	0,00	0,00		1	1		1							1	1					7,11	7,04
	01:00	25,34	25,34	0,00	0,00		1	1		1							1	1					4,57	4,31
	02:00	24,82	24,82	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,77	3,78
	03:00	23,97	23,97	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,94	2,93
	04:00	23,73	23,72	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,67	2,69
	05:00	24,73	24,73	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,57	3,66
	06:00	28,17	28,17	0,00	0,00		1	1		1							1	1					6,94	7,08
	07:00	32,37	32,36	0,00	0,00		1	1		1							1	1					10,86	10,96
	08:00	32,41	32,40	0,00	0,01		1	1		1							1	1			1		8,64	8,44
	09:00	30,45	30,45	0,00	0,01		1	1		1							1	1			1		6,53	6,40
	10:00	27,53	27,53	0,00	0,00		1	1		1							1	1			1		5,14	5,19
	11:00	29,14	29,04	0,00	0,10		1	1		1							1	1					8,01	8,07
	12:00	29,26	28,86	0,00	0,40		1	1		1							1	1					8,26	8,21
	13:00	27,69	27,29	0,00	0,40		1	1		1							1	1					6,65	6,64
	14:00	28,04	27,62	0,02	0,40		1	1		1							1	1					6,94	6,99
	15:00	29,47	29,47	0,00	0,00		1	1		1							1	1					8,28	8,25
	16:00	32,81	32,80	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					4,00	3,75
	17:00	37,71	37,70	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					8,07	8,36
	18:00	42,37	42,37	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		10,67	10,69
	19:00	43,83	43,83	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		11,58	11,62
	20:00	43,89	43,88	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		11,76	11,71
	21:00	41,37	41,33	0,04	0,00		1	1		1	1						1	1			1		9,39	9,26
	22:00	37,65	37,60	0,05	0,00		1	1		1	1						1	1					7,65	7,58
	23:00	32,39	32,34	0,05	0,00		1	1		1	1						1	1					3,44	3,45

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	27,80	27,70	0,11	0,00		1	1		1							1	1					6,63	6,75		
	01:00	25,14	24,93	0,21	0,00		1	1		1							1	1	1				4,19	4,13		
	02:00	24,80	24,64	0,16	0,00		1	1		1							1	1					3,86	3,79		
	03:00	23,71	23,55	0,16	0,00		1	1		1							1	1					2,75	2,70		
	04:00	23,23	23,02	0,21	0,00		1	1		1							1	1					2,20	2,20		
	05:00	24,00	23,61	0,38	0,00		1	1		1							1	1					2,92	2,97		
	06:00	26,96	25,78	1,17	0,00		1	1		1							1	1					5,72	5,89		
	07:00	30,65	28,96	1,69	0,00		1	1		1							1	1			1		7,41	7,54		
	08:00	31,90	30,00	1,91	0,00		1	1		1							1	1			1		7,94	7,99		
	09:00	33,68	31,90	1,78	0,00		1	1		1							1	1			1		9,72	9,77		
	10:00	31,79	29,73	2,06	0,00		1	1		1							1	1			1		8,02	7,90		
	11:00	32,86	30,56	2,30	0,00		1	1		1							1	1			1		8,75	8,94		
	12:00	34,34	32,77	1,57	0,00	1	1	1		1							1	1			1		9,45	9,29		
	13:00	34,72	32,44	2,28	0,00	1	1	1		1							1	1			1		8,79	9,34		
	14:00	35,65	33,18	2,47	0,00		1	1		1							1	1			1		11,52	11,65		
	15:00	38,39	34,95	3,44	0,00		1	1		1	1						1	1			1		8,05	7,76		
	16:00	39,54	36,14	3,40	0,00		1	1		1	1						1	1			1		7,32	7,37		
	17:00	42,10	39,60	2,50	0,00		1	1		1	1						1	1			1		9,70	9,84		
	18:00	44,44	40,79	3,64	0,00		1	1		1	1						1	1			1		12,26	12,29		
	19:00	44,52	40,98	3,54	0,00		1	1		1	1						1	1			1		12,34	12,31		
	20:00	43,43	40,87	2,56	0,00		1	1		1	1						1	1			1		11,37	11,30		
	21:00	40,50	37,75	2,75	0,00		1	1		1	1						1	1			1		8,53	8,36		
22:00	36,29	34,29	2,00	0,00		1	1		1	1						1	1					6,36	6,23			
23:00	31,95	29,81	2,14	0,00		1	1		1	1						1	1					5,33	5,64			

Στο διάστημα 08:00 - 13:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενσικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,63	26,02	0,00	0,00		1	1		1							1	1					6,78	6,69
	01:00	24,93	23,36	0,00	0,00		1	1		1							1	1					4,00	3,91
	02:00	24,56	22,75	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,58	3,55
	03:00	23,46	21,72	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,46	2,44
	04:00	23,00	21,28	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,96	1,97
	05:00	23,41	21,87	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,37	2,39
	06:00	25,48	22,90	0,00	0,00		1	1		1							1	1					4,32	4,43
	07:00	27,20	24,29	0,00	0,00		1	1		1							1	1					6,04	6,13
	08:00	29,98	27,67	0,00	0,00		1	1		1							1	1					8,82	8,93
	09:00	31,42	29,02	0,00	0,00		1	1		1							1	1					10,35	10,41
	10:00	32,31	28,77	0,00	0,00		1	1		1							1	1					11,21	11,13
	11:00	31,24	27,78	0,00	0,00		1	1		1							1	1					10,10	10,26
	12:00	34,12	30,55	0,00	0,00		1	1		1							1	1					11,77	11,85
	13:00	37,35	34,21	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					10,30	9,99
	14:00	37,55	34,31	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					8,22	8,26
	15:00	39,47	36,81	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1					10,03	10,16
	16:00	40,95	40,00	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		10,32	10,22
	17:00	41,43	40,68	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1			1		9,10	9,24
	18:00	44,31	43,55	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		12,15	12,13
	19:00	44,14	41,66	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		12,03	12,00
	20:00	42,53	40,18	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		10,49	10,36
	21:00	39,72	37,36	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1			1		7,71	7,63
	22:00	35,97	32,94	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1					6,58	6,62
	23:00	32,02	28,17	0,00	0,00		1	1			1						1	1					6,31	6,85

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,34	22,02	0,02	0,02		1	1			1						1	1					7,43	7,33	
	01:00	25,92	20,73	0,14	0,14		1	1			1						1	1					4,98	4,92	
	02:00	25,29	21,33	0,02	0,02		1	1			1						1	1					4,27	4,24	
	03:00	24,12	21,31	0,01	0,01		1	1			1						1	1					3,15	3,10	
	04:00	23,66	21,34	0,01	0,01		1	1			1						1	1					2,61	2,60	
	05:00	23,95	21,37	0,01	0,01		1	1			1						1	1					2,91	2,92	
	06:00	25,74	22,01	0,01	0,01		1	1			1						1	1					4,58	4,67	
	07:00	26,96	22,61	0,01	0,01		1	1			1						1	1					5,88	5,93	
	08:00	26,91	23,46	0,01	0,01		1	1			1						1	1					5,88	5,85	
	09:00	26,28	25,21	0,01	0,01		1	1			1						1	1					5,26	5,25	
	10:00	25,20	24,91	0,01	0,01		1	1			1						1	1					4,25	4,21	
	11:00	23,91	23,54	0,01	0,01		1	1			1						1	1					2,96	2,91	
	12:00	23,10	23,07	0,01	0,01		1	1			1						1	1					1,56	1,58	
	13:00	22,56	22,55	0,01	0,01		1	1			1						1	1					1,57	1,55	
	14:00	22,20	22,16	0,04	0,04		1	1			1						1	1					1,10	1,18	
	15:00	23,74	23,69	0,05	0,05		1	1			1						1	1					2,59	2,64	
	16:00	28,01	27,99	0,02	0,02		1	1			1						1	1					6,58	6,65	
	17:00	34,05	33,79	0,00	0,00		1	1			1						1	1			1		9,39	9,46	
	18:00	39,12	38,57	0,00	0,00		1	1			1						1	1	1		1		12,19	12,30	
	19:00	40,24	39,82	0,01	0,01		1	1			1						1	1	1		1		13,35	13,41	
	20:00	39,93	39,69	0,01	0,01		1	1			1						1	1	1		1		13,18	13,11	
	21:00	38,15	38,02	0,01	0,01		1	1			1						1	1	1		1		11,45	11,36	
	22:00	34,93	34,67	0,01	0,01		1	1			1						1	1	1		1		8,29	8,15	
	23:00	30,71	30,64	0,01	0,01		1	1			1						1	1			1		6,43	6,39	

Τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	26,72	26,69	0,02	0,01		1	1			1						1	1							5,82	5,77
	01:00	24,09	24,08	0,00	0,01		1	1			1						1	1							3,20	3,09
	02:00	23,85	23,85	0,00	0,00		1	1			1						1	1							2,79	2,77
	03:00	23,30	23,30	0,00	0,00		1	1			1						1	1							2,29	2,25
	04:00	22,87	22,87	0,00	0,00		1	1			1						1	1							1,82	1,81
	05:00	23,56	23,55	0,00	0,00		1	1			1						1	1							2,45	2,47
	06:00	26,50	26,49	0,00	0,00		1	1			1						1	1							5,28	5,39
	07:00	30,15	29,90	0,24	0,00		1	1			1						1	1							8,24	8,16
	08:00	30,24	30,02	0,21	0,01	1	1	1			1						1	1							4,23	4,20
	09:00	29,61	29,53	0,07	0,01	1	1	1			1						1	1							3,65	3,59
	10:00	28,83	28,81	0,01	0,01	1	1	1			1						1	1							2,80	2,83
	11:00	27,73	27,52	0,01	0,21	1	1	1			1						1	1							1,73	1,71
	12:00	27,39	27,07	0,11	0,21		1	1		1							1	1							3,15	3,50
	13:00	26,52	26,25	0,07	0,21		1	1		1							1	1							5,53	5,50
	14:00	27,33	27,03	0,09	0,21		1	1		1							1	1							6,29	6,33
	15:00	28,72	28,37	0,33	0,01		1	1		1							1	1							7,54	7,67
	16:00	32,04	31,71	0,33	0,01		1	1		1	1						1	1							6,38	5,90
	17:00	35,88	35,58	0,29	0,01		1	1		1	1						1	1							6,25	6,51
	18:00	40,65	40,33	0,32	0,01		1	1		1	1						1	1							11,24	11,35
	19:00	42,21	41,97	0,23	0,01		1	1		1	1						1	1					1		10,32	10,23
	20:00	42,61	42,59	0,01	0,01		1	1		1	1						1	1				1			10,48	10,47
	21:00	40,49	40,48	0,00	0,01		1	1		1	1						1	1				1			8,45	8,34
22:00	36,53	36,52	0,00	0,01		1	1		1	1						1	1							7,33	7,25	
23:00	31,28	31,24	0,03	0,01		1	1		1	1						1	1							2,42	2,55	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	26,84	26,77	0,06	0,00		1	1		1							1	1					5,71	5,89
	01:00	24,14	24,02	0,12	0,00		1	1		1							1	1					3,22	3,15
	02:00	23,82	23,81	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,75	2,77
	03:00	23,10	23,10	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,11	2,07
	04:00	22,89	22,88	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,83	1,83
	05:00	23,56	23,56	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,44	2,50
	06:00	26,49	26,40	0,08	0,00		1	1		1							1	1					5,29	5,42
	07:00	31,15	31,04	0,10	0,00		1	1		1							1	1					7,85	7,82
	08:00	31,53	31,24	0,28	0,01	1	1	1		1								1					6,14	6,11
	09:00	29,45	29,12	0,33	0,01	1	1	1		1							1	1					3,36	3,24
	10:00	27,98	27,40	0,57	0,01		1	1		1							1	1					4,77	4,97
	11:00	26,88	25,41	1,27	0,21		1	1		1							1	1					5,89	5,88
	12:00	26,02	24,19	1,62	0,21		1	1		1							1	1					5,06	5,02
	13:00	26,01	24,24	1,57	0,20		1	1		1							1	1					4,97	4,98
	14:00	25,86	24,10	1,55	0,20		1	1		1							1	1					4,85	4,85
	15:00	26,78	25,62	1,15	0,01		1	1		1							1	1					5,62	5,71
	16:00	29,97	28,98	0,97	0,01		1	1		1							1	1					8,50	8,55
	17:00	34,91	33,72	1,19	0,01		1	1		1	1						1	1					6,11	6,03
	18:00	40,41	39,47	0,94	0,00		1	1		1	1						1	1					11,02	11,11
	19:00	41,84	40,80	1,03	0,00		1	1		1	1						1	1					12,54	12,56
	20:00	42,07	40,89	1,17	0,00		1	1		1	1						1	1					12,78	12,79
	21:00	40,21	38,90	1,31	0,00		1	1		1	1						1	1					11,13	11,02
22:00	36,18	35,05	1,13	0,00		1	1		1	1						1	1					7,12	6,95	
23:00	31,25	29,88	1,37	0,00		1	1		1	1						1	1					4,80	5,39	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	26,92	25,40	1,52	0,00		1	1		1						1	1					6,08	5,96	
	01:00	24,39	22,73	1,66	0,00		1	1		1						1	1					3,47	3,42	
	02:00	23,80	22,14	1,65	0,00		1	1		1						1	1					2,81	2,80	
	03:00	22,94	21,37	1,56	0,00		1	1		1						1	1					1,96	1,94	
	04:00	22,75	21,49	1,26	0,00		1	1		1						1	1					1,74	1,72	
	05:00	23,71	22,39	1,31	0,00		1	1		1						1	1					2,64	2,67	
	06:00	26,32	24,77	1,54	0,00		1	1		1						1	1					5,15	5,27	
	07:00	29,55	28,22	1,32	0,00		1	1		1						1	1					7,87	7,79	
	08:00	28,82	27,79	1,03	0,01	1	1	1		1							1					3,48	3,41	
	09:00	27,57	26,04	1,52	0,01	1	1	1		1							1					3,90	4,19	
	10:00	26,84	23,84	3,00	0,01		1	1		1							1					6,77	6,74	
	11:00	26,05	22,56	3,48	0,01		1	1		1							1					6,02	6,00	
	12:00	26,01	22,42	3,18	0,40		1	1		1							1					5,75	5,74	
	13:00	25,42	22,24	2,78	0,40		1	1		1						1	1					3,59	3,42	
	14:00	25,08	23,00	1,68	0,40		1	1		1						1	1					2,18	2,42	
	15:00	25,94	22,61	3,23	0,11		1	1		1						1	1					4,81	4,85	
	16:00	29,43	25,71	3,72	0,01		1	1		1						1	1					8,19	8,32	
	17:00	34,67	31,44	3,22	0,01		1	1		1	1					1	1					9,20	8,98	
	18:00	39,14	36,05	3,08	0,01		1	1		1	1					1	1					9,74	9,82	
	19:00	40,24	36,98	3,26	0,01		1	1		1	1					1	1					10,97	10,96	
	20:00	40,08	35,59	4,48	0,01		1	1		1	1					1	1					10,86	10,83	
	21:00	38,32	34,51	3,80	0,01		1	1		1	1					1	1					9,22	9,09	
22:00	34,68	30,56	4,10	0,01		1	1		1	1					1	1					5,67	5,79		
23:00	29,90	24,27	5,62	0,01		1	1		1						1	1					8,64	8,97		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	26,46	24,79	1,57	0,10		1	1		1							1	1					6,29	6,07	
	01:00	24,79	22,80	1,92	0,08		1	1		1							1	1	1				4,18	3,49	
	02:00	24,94	23,45	1,42	0,07		1	1		1							1	1					5,40	2,99	
	03:00	24,22	23,16	1,02	0,05		1	1		1							1						3,41	3,04	
	04:00	23,39	22,98	0,41	0,00		1	1		1							1						3,00	2,97	
	05:00	24,02	23,81	0,16	0,05			1	1		1						1						3,23	3,79	
	06:00	26,85	26,74	0,11	0,00			1	1		1						1						3,88	6,69	
	07:00	30,19	30,06	0,14	0,00	1	1	1	1		1						1						4,98	8,46	
	08:00	30,89	30,78	0,10	0,00	1	1	1	1		1						1						6,24	4,36	
	09:00	29,13	29,05	0,08	0,00			1	1		1						1	1					7,58	4,94	
	10:00	26,93	26,92	0,00	0,01			1	1		1						1	1					5,07	5,92	
	11:00	26,04	25,99	0,04	0,01			1	1		1						1	1					4,73	4,89	
	12:00	25,73	25,72	0,00	0,01			1	1		1						1	1					5,65	4,73	
	13:00	25,39	25,39	0,00	0,01			1	1		1						1	1					4,84	4,60	
	14:00	24,77	24,70	0,02	0,05			1	1		1						1	1					4,64	4,40	
	15:00	25,43	25,09	0,19	0,14			1	1		1						1	1					4,77	5,25	
	16:00	28,75	28,03	0,63	0,09			1	1		1						1	1					5,33	8,44	
	17:00	34,25	33,16	1,07	0,03			1	1		1	1					1	1					5,82	7,64	
	18:00	38,57	37,06	1,51	0,01			1	1		1	1					1	1					8,62	9,68	
	19:00	38,90	37,20	1,70	0,01			1	1		1	1					1	1					8,50	10,66	
	20:00	38,57	36,26	2,31	0,01			1	1		1	1					1	1					9,84	10,46	
	21:00	37,36	34,04	3,23	0,10			1	1		1	1					1	1					10,27	9,08	
22:00	34,11	30,56	3,39	0,15			1	1		1	1					1	1					9,34	5,72		
23:00	30,00	25,96	3,88	0,15			1	1		1						1	1					8,89	8,64		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΣ 2 και ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 22:00 με 00:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	27,45	23,43	4,02	0,01		1	1		1						1	1					7,34	6,11	
	01:00	25,91	21,28	4,62	0,01		1	1		1						1	1					6,70	3,52	
	02:00	25,73	21,78	3,95	0,01		1	1		1						1	1					5,42	3,07	
	03:00	24,52	21,38	3,13	0,01		1	1		1						1	1					3,25	2,24	
	04:00	23,38	21,16	2,21	0,01		1	1		1						1	1					2,81	2,04	
	05:00	24,03	21,86	2,17	0,01		1	1		1						1	1					2,34	2,70	
	06:00	25,08	23,08	1,99	0,01		1	1		1						1	1					2,62	4,42	
	07:00	25,78	23,63	2,14	0,01		1	1		1						1	1					3,34	5,45	
	08:00	28,39	24,96	3,43	0,01		1	1		1						1	1					5,01	7,03	
	09:00	27,28	23,95	3,32	0,01		1	1		1						1	1					5,64	6,37	
	10:00	25,50	23,12	2,37	0,01		1	1		1						1	1					6,49	4,87	
	11:00	24,42	21,97	2,44	0,01		1	1		1						1	1					5,70	3,54	
	12:00	23,52	21,43	2,09	0,01		1	1		1						1	1					4,55	3,40	
	13:00	23,87	21,70	2,16	0,01		1	1		1						1	1					3,42	2,85	
	14:00	24,86	21,89	2,96	0,01		1	1		1						1	1					3,35	3,03	
	15:00	24,56	22,31	2,24	0,01		1	1		1						1	1					3,06	3,65	
	16:00	26,10	23,89	2,21	0,01		1	1		1						1	1					3,84	6,44	
	17:00	30,80	27,98	2,81	0,01		1	1		1						1	1					5,27	10,53	
	18:00	36,96	32,98	3,98	0,01		1	1		1	1					1	1					6,89	8,35	
	19:00	37,40	32,94	4,46	0,01		1	1		1	1					1	1					10,01	8,81	
	20:00	38,09	33,19	4,89	0,01		1	1		1	1					1	1					8,40	8,15	
	21:00	36,94	31,92	5,02	0,01		1	1		1	1					1	1					8,19	6,19	
22:00	33,97	29,63	4,29	0,05		1	1		1	1					1	1					7,04	3,50		
23:00	30,59	26,98	3,58	0,03		1	1		1						1	1					6,52	8,19		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	27,01	24,04	2,97	0,00		1	1		1							1	1					3,88	5,14
	01:00	24,36	22,38	1,98	0,01		1	1		1							1	1					6,57	3,16
	02:00	23,98	22,56	1,41	0,01		1	1		1							1	1					4,60	2,67
	03:00	23,54	22,00	1,53	0,01		1	1		1							1	1					2,88	1,88
	04:00	22,90	22,12	0,78	0,01		1	1		1							1	1					2,34	1,44
	05:00	22,18	21,76	0,42	0,01		1	1		1							1	1					1,77	1,34
	06:00	23,51	23,26	0,24	0,01		1	1		1							1	1					1,63	2,42
	07:00	25,09	24,28	0,78	0,02		1	1		1							1	1					1,90	3,63
	08:00	25,08	24,47	0,56	0,05		1	1		1							1	1					2,82	4,02
	09:00	23,87	23,78	0,04	0,04		1	1		1							1	1					3,40	2,88
	10:00	23,29	23,28	0,00	0,01		1	1		1							1	1					3,63	2,33
	11:00	23,21	23,19	0,00	0,03		1	1		1							1	1					2,76	2,32
	12:00	23,41	23,16	0,04	0,21		1	1		1							1	1					2,38	2,44
	13:00	23,04	22,70	0,13	0,21		1	1		1							1	1					2,27	2,07
	14:00	23,34	23,01	0,12	0,21		1	1		1							1	1					2,40	2,27
	15:00	23,60	23,24	0,16	0,21		1	1		1							1	1					2,19	2,49
	16:00	25,48	25,40	0,07	0,01		1	1		1							1	1					2,71	4,39
	17:00	30,49	30,43	0,06	0,01		1	1		1							1	1					3,66	6,78
	18:00	36,54	36,51	0,02	0,01		1	1		1	1						1	1					4,94	7,25
	19:00	37,76	37,75	0,00	0,01		1	1		1	1						1	1					7,32	8,54
	20:00	37,76	37,70	0,05	0,01		1	1		1	1						1	1					7,47	8,42
	21:00	36,17	36,13	0,04	0,01		1	1		1	1						1	1					8,15	6,86
22:00	32,99	32,98	0,00	0,01		1	1		1	1						1	1					7,30	3,74	
23:00	29,03	29,02	0,00	0,01		1	1		1	1						1	1					5,98	3,63	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	26,59	26,59	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,99	4,31		
	01:00	24,55	24,51	0,04	0,00		1	1		1							1	1	1				2,90	2,23		
	02:00	24,71	24,70	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,90	2,41		
	03:00	24,00	23,94	0,05	0,00		1	1		1							1	1					2,11	1,67		
	04:00	23,72	23,70	0,02	0,00		1	1		1							1	1					2,16	1,39		
	05:00	23,86	23,86	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,61	1,49		
	06:00	26,79	26,76	0,02	0,00		1	1		1							1	1					2,10	4,38		
	07:00	30,50	30,46	0,03	0,00		1	1		1							1	1					3,06	8,05		
	08:00	29,99	29,99	0,00	0,00		1	1		1							1	1					6,58	14,54		
	09:00	28,09	28,09	0,00	0,00		1	1		1							1	1					9,99	16,10		
	10:00	27,41	27,41	0,00	0,00		1	1	1	1							1	1					14,20	16,10		
	11:00	27,35	27,35	0,00	0,00		1	1	1	1							1	1					16,10	16,10		
	12:00	28,09	27,89	0,00	0,20		1	1	1	1							1	1					16,10	16,10		
	13:00	27,97	27,76	0,01	0,20		1	1	1	1							1	1					16,10	16,10		
	14:00	28,51	28,26	0,06	0,20		1	1	1	1							1	1					16,10	16,10		
	15:00	28,39	28,07	0,13	0,20		1	1	1	1							1	1					16,10	16,10		
	16:00	30,60	30,15	0,45	0,00		1	1	1	1							1	1					16,10	16,10		
	17:00	35,29	34,27	1,02	0,00		1	1		1	1						1	1					16,10	16,10		
	18:00	40,20	39,34	0,86	0,00		1	1		1	1						1	1					16,10	16,10		
	19:00	42,14	41,47	0,67	0,00		1	1		1	1						1	1					16,10	16,10		
	20:00	42,20	41,45	0,75	0,00		1	1		1	1						1	1					16,10	16,10		
	21:00	40,25	39,83	0,42	0,00		1	1		1	1						1	1					16,10	16,10		
	22:00	36,96	36,32	0,64	0,00		1	1		1	1						1	1					14,53	16,10		
	23:00	31,81	31,50	0,31	0,00		1	1		1	1						1	1					12,60	16,10		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,70	27,22	0,00	0,00		1	1		1							1	1					8,48	16,10
	01:00	25,63	24,98	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,00	16,10
	02:00	25,54	24,89	0,00	0,00		1	1		1							1	1					1,90	16,10
	03:00	24,96	24,10	0,03	0,03		1	1		1							1	1					1,91	6,73
	04:00	24,66	23,62	0,02	0,02		1	1		1							1	1					1,81	1,64
	05:00	25,06	23,89	0,01	0,01		1	1		1							1	1					1,96	1,99
	06:00	27,84	27,08	0,00	0,00		1	1		1							1	1					2,45	4,98
	07:00	31,26	30,79	0,00	0,00		1	1		1							1	1					3,47	8,31
	08:00	32,86	32,47	0,00	0,00		1	1	1	1							1	1					5,13	5,94
	09:00	36,03	35,95	0,00	0,00		1	1	1	1							1	1					8,16	8,23
	10:00	36,43	35,21	0,01	0,01		1	1	1	1							1	1					6,58	8,43
	11:00	36,79	34,81	0,00	0,00		1	1	1	1							1	1					8,34	8,86
	12:00	35,48	33,46	0,00	0,00		1	1	1	1							1	1					8,48	8,75
	13:00	34,07	32,15	0,07	0,07		1	1	1	1							1	1					6,50	6,26
	14:00	36,17	32,51	0,20	0,20		1	1	1	1							1	1					7,85	7,93
	15:00	41,61	33,20	0,24	0,24		1	1	1	1							1	1					11,05	11,12
	16:00	43,37	32,94	0,23	0,23		1	1	1	1							1	1					12,21	12,23
	17:00	46,93	35,29	0,16	0,16		1	1		1	1						1	1					12,48	12,56
	18:00	52,69	39,30	0,27	0,27		1	1		1	1						1	1					15,87	15,92
	19:00	53,82	40,20	0,41	0,41		1	1		1	1						1	1					16,09	16,08
	20:00	54,32	40,48	0,41	0,41		1	1		1	1						1	1					16,05	16,03
	21:00	51,59	38,59	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					14,40	14,33
	22:00	45,45	35,22	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					10,03	9,83
	23:00	38,68	31,05	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1					7,18	7,68

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5		
	00:00	28,69	20,43	7,86	0,40		1	1		1					1	1						7,88	7,76
	01:00	25,91	20,28	5,22	0,41		1	1		1					1	1						4,91	4,90
	02:00	25,52	20,69	4,42	0,41		1	1		1					1	1						4,50	4,48
	03:00	24,89	20,54	3,94	0,40		1	1		1					1	1						3,90	3,89
	04:00	24,55	20,48	3,66	0,40		1	1		1					1	1						3,50	3,48
	05:00	24,94	20,83	3,70	0,40		1	1		1					1	1						3,82	3,87
	06:00	28,42	21,16	6,85	0,40		1	1		1					1	1						7,24	7,36
	07:00	33,47	22,46	10,60	0,40		1	1		10,60					1	1						11,34	11,43
	08:00	37,49	25,19	11,90	0,40		1	1		1					1	1						13,07	13,11
	09:00	39,95	28,04	11,50	0,41		1	1		1					1	1						13,88	13,82
	10:00	37,42	26,07	10,94	0,41		1		1	1					1	1						12,61	12,68
	11:00	35,45	24,71	10,33	0,41		1		1	1					1	1						12,41	12,38
	12:00	36,21	25,00	10,79	0,41		1		1	1					1	1						12,68	12,66
	13:00	35,82	24,97	10,43	0,42		1	1		10,43					1	1						12,45	12,49
	14:00	37,63	26,42	10,80	0,41		1	1		1					1	1						13,15	13,14
	15:00	38,27	26,94	10,92	0,40		1	1		1					1	1						13,36	13,38
	16:00	41,35	29,75	11,19	0,40		1	1		1	1				1	1						13,86	13,99
	17:00	46,44	33,55	12,35	0,54		1	1		1	1				1	1						15,61	15,68
	18:00	52,55	39,65	12,16	0,73		1	1		1	1				1	1						16,10	16,10
	19:00	53,52	42,72	10,07	0,74	1	1	1		1	1				1	1						16,10	16,10
	20:00	52,25	42,72	8,80	0,72	1	1	1		1	1				1	1						16,10	16,09
	21:00	48,67	39,82	8,44	0,41	1	1	1		1	1				1	1						14,26	14,11
22:00	44,13	35,27	8,45	0,40		1	1		1	1				1	1						13,60	13,67	
23:00	37,63	30,14	7,09	0,40		1	1		1	1				1	1						9,74	9,98	

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η G4 του ΑΣΠ ΚΩ εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5		
	00:00	34,33	24,81	9,11	0,40		1	1		1						1	1					10,98	10,87
	01:00	31,18	23,41	7,37	0,40		1	1		1						1	1					7,81	7,74
	02:00	30,20	23,13	6,66	0,40		1	1		1						1	1					7,60	7,53
	03:00	27,67	22,79	4,48	0,40		1	1		1						1						5,85	7,54
	04:00	27,37	21,84	5,13	0,40		1	1		1						1						5,66	7,26
	05:00	27,06	21,77	4,89	0,40		1	1		1						1						5,41	6,96
	06:00	31,56	26,24	4,92	0,40		1	1		1						1						7,98	10,46
	07:00	37,56	32,23	4,92	0,40		1	1		1						1						5,07	9,99
	08:00	40,12	33,40	6,32	0,40		1	1			1					1	1					5,81	11,84
	09:00	39,06	32,57	6,08	0,40		1	1	1		1					1	1					5,33	11,06
	10:00	38,27	31,53	6,34	0,40		1	1	1	1	1					1	1					5,75	11,81
	11:00	36,93	30,17	6,35	0,41		1	1	1	1	1					1	1					5,26	10,49
	12:00	36,84	29,85	6,59	0,41		1	1	1		1					1	1					5,17	10,37
	13:00	36,81	29,43	6,98	0,40		1	1	1	1	1					1	1	1				5,12	10,37
	14:00	37,77	30,74	6,62	0,41		1	1	1	1	1					1	1					5,54	11,18
	15:00	40,46	30,53	9,52	0,41		1	1	1	1	1					1	1					10,52	13,66
	16:00	43,69	33,46	9,83	0,40		1	1	1	1	1					1	1	1				11,83	15,29
	17:00	49,01	38,39	10,03	0,59		1	1	1	1	1					1	1					12,33	15,91
	18:00	54,39	43,66	9,99	0,74		1	1	1	1	1					1	1					12,50	16,10
	19:00	55,41	44,54	10,11	0,76		1	1	1	1	1					1	1					12,50	16,10
	20:00	54,79	45,16	8,87	0,76		1	1	1	1	1					1	1					12,50	16,10
	21:00	51,17	41,15	9,40	0,62		1	1	1		1	1				1	1					12,28	15,77
22:00	46,05	37,16	8,48	0,40		1	1	1		1	1				1	1					9,13	11,54	
23:00	39,20	31,98	6,82	0,40		1	1	1		1	1				1	1					6,69	8,94	

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G4 του ΑΣΠ Κω εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μερική διακοπή στο ΗΣ Καλύμνου στις 05:30 λόγω διαταραχής στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας από τις 03:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,22	26,25	0,40	0,40		1	1		1							1	1					6,61	8,70	
	01:00	30,08	22,33	0,40	0,40		1	1		1							1	1					7,09	9,04	
	02:00	29,62	22,52	0,40	0,40		1	1	1	1							1	1	1				6,72	8,65	
	03:00	28,61	22,02	0,40	0,40		1	1		1							1	1					6,00	7,67	
	04:00	28,08	22,08	0,40	0,40		1	1		1							1	1					5,48	7,02	
	05:00	28,58	22,15	0,40	0,40		1	1	1	1							1	1	1				5,81	7,55	
	06:00	32,61	24,89	0,40	0,40		1	1		1							1	1					8,41	10,99	
	07:00	38,18	29,42	0,40	0,40	1	1	1		1							1	1					10,19	13,12	
	08:00	40,05	30,86	0,40	0,40	1	1	1	1	1							1	1					10,53	13,65	
	09:00	40,24	31,09	0,40	0,40	1	1		1	1							1	1					9,28	11,15	
	10:00	38,64	30,93	0,40	0,40	1			1		1						1	1					7,31	9,53	
	11:00	36,84	30,29	0,41	0,41	1			1	1	1	1					1	1					6,06	7,76	
	12:00	35,96	30,00	0,40	0,40				1	1	1	1					1	1					5,24	6,83	
	13:00	36,46	30,72	0,41	0,41				1	1	1	1					1	1					5,67	7,37	
	14:00	37,21	31,34	0,41	0,41				1	1	1	1					1	1					6,42	8,20	
	15:00	37,49	30,69	0,41	0,41				1	1	1	1					1	1					6,62	8,52	
	16:00	43,30	35,27	0,40	0,40				1	1	1	1					1	1					9,96	14,39	
	17:00	48,02	38,94	0,61	0,61				1	1	1	1					1	1					12,34	15,96	
	18:00	53,94	44,28	0,73	0,73	1			1	1	1	1					1	1					12,50	16,10	
	19:00	54,80	45,00	0,75	0,75	1			1	1	1	1					1	1					12,50	16,10	
	20:00	53,69	44,29	0,73	0,73	1			1	1	1	1					1	1					12,50	16,10	
	21:00	50,33	41,73	0,45	0,45	1			1	1	1	1					1	1					12,04	15,45	
	22:00	45,67	37,86	0,40	0,40	1			1	1	1	1					1	1					10,29	13,41	
	23:00	39,31	31,67	0,40	0,40				1	1	1	1					1	1					8,07	10,26	

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G4 του ΑΣΠ Κω εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενστικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	34,30	28,85	0,40	0,40			1	1	1							1	1					4,09	5,13	
	01:00	30,65	24,92	0,40	0,40			1	1	1							1	1					5,75	7,98	
	02:00	29,93	22,84	0,40	0,40			1	1	1							1	1					7,03	9,02	
	03:00	28,82	21,68	0,40	0,40			1	1	1							1	1					6,10	7,82	
	04:00	28,62	21,60	0,40	0,40			1	1	1							1	1					5,92	7,60	
	05:00	28,34	21,91	0,40	0,40			1	1	1							1	1					5,73	7,37	
	06:00	31,07	23,96	0,40	0,40			1	1	1							1	1					7,69	10,02	
	07:00	32,95	25,22	0,15	0,15			1	1	1							1	1					8,71	11,31	
	08:00	35,57	27,15	0,40	0,40			1	1	1							1	1					9,64	12,44	
	09:00	36,73	28,48	0,40	0,40	1		1	1	1							1	1					9,48	12,12	
	10:00	35,84	28,37	0,41	0,41	1		1	1	1							1	1					7,42	9,48	
	11:00	34,38	27,66	0,41	0,41	1		1	1	1							1	1					6,28	8,09	
	12:00	34,80	28,77	0,41	0,41	1		1	1	1							1	1					6,61	8,51	
	13:00	34,57	28,66	0,23	0,23	1		1	1	1							1	1					6,55	8,39	
	14:00	35,08	29,28	0,40	0,40	1		1	1	1							1	1					7,03	9,07	
	15:00	35,80	30,22	0,40	0,40	1		1	1	1							1	1					7,60	9,92	
	16:00	39,20	33,31	0,40	0,40	1		1	1	1							1	1					10,33	13,49	
	17:00	44,71	38,34	0,40	0,40	1		1	1	1	1						1	1					9,39	12,00	
	18:00	51,46	44,19	0,40	0,40	1		1	1	1	1						1	1					12,40	16,01	
	19:00	52,04	44,94	0,40	0,40	1		1	1	1	1						1	1					12,50	16,10	
	20:00	50,69	42,94	0,40	0,40	1		1	1	1	1						1	1					12,29	15,80	
	21:00	47,06	39,52	0,40	0,40	1		1	1	1	1						1	1					9,99	12,75	
	22:00	42,89	35,62	0,40	0,40			1	1	1	1	1					1	1					9,17	11,87	
	23:00	37,73	30,45	0,40	0,40			1	1	1	1	1					1	1					6,85	8,61	

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
α φ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,20	25,57	0,40	0,40			1	1	1							1	1					6,89	9,67		
	01:00	30,27	22,20	0,40	0,40			1	1	1							1	1					7,23	9,22		
	02:00	29,58	22,24	0,38	0,38			1	1	1							1	1					6,60	8,49		
	03:00	28,32	21,34	0,23	0,23			1	1	1							1	1					5,80	7,42		
	04:00	27,59	21,11	0,01	0,01			1	1	1							1	1					5,14	6,63		
	05:00	27,30	21,27	0,01	0,01			1	1	1							1	1					4,80	6,19		
	06:00	29,38	22,63	0,01	0,01			1	1	1							1	1					6,43	8,34		
	07:00	30,84	22,51	0,03	0,03			1	1	1							1	1					7,59	9,77		
	08:00	32,25	23,59	0,10	0,10			1	1	1							1	1					8,62	11,13		
	09:00	32,31	23,64	0,01	0,01			1	1	1							1	1					8,67	11,17		
	10:00	32,69	24,09	0,01	0,01			1	1	1							1	1					8,81	11,37		
	11:00	31,82	22,92	0,28	0,28			1	1	1							1	1					8,34	10,71		
	12:00	32,57	24,11	0,44	0,44			1	1	1							1	1					8,78	11,37		
	13:00	31,97	23,35	0,41	0,41			1	1	1							1	1					8,58	11,02		
	14:00	32,20	23,27	0,34	0,34			1	1	1							1	1					8,61	11,11		
	15:00	33,58	24,13	0,41	0,41			1	1	1							1	1					9,05	11,69		
	16:00	37,83	28,81	0,40	0,40			1	1	1	1						1	1					8,69	11,00		
	17:00	43,38	33,09	0,41	0,41			1	1	1	1	1					1	1					10,61	13,77		
	18:00	50,38	38,65	0,54	0,54			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10		
	19:00	51,25	38,98	0,63	0,63			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10		
	20:00	50,93	38,11	0,62	0,62			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10		
	21:00	48,65	36,34	0,61	0,61			1	1	1	1	1					1	1					12,50	16,10		
	22:00	43,54	33,16	0,41	0,41			1	1	1	1	1					1	1					11,10	14,14		
	23:00	37,70	28,84	0,41	0,41			1	1	1	1	1					1	1					7,51	9,96		

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025			00:00	32,41	26,44	5,57	0,40	1		1							1	1					7,16	9,37
			01:00	29,30	24,05	4,84	0,40	1		1							1	1					6,83	8,70
			02:00	28,70	22,54	5,75	0,40	1		1							1	1					6,44	8,28
			03:00	27,95	20,39	7,20	0,36	1		1							1	1					6,02	7,69
			04:00	27,88	20,63	6,92	0,33	1		1							1	1					5,85	7,53
			05:00	27,84	22,96	4,49	0,40	1		1							1	1					5,87	7,62
			06:00	32,03	25,30	6,33	0,40	1		1							1	1					7,77	10,11
			07:00	36,69	27,16	9,12	0,41			1	1						1	1					9,81	12,71
			08:00	36,40	26,46	9,53	0,40			1		1	1				1	1					9,94	12,79
			09:00	36,55	27,92	8,23	0,40			1		1	1				1	1					8,55	11,07
			10:00	34,25	25,30	8,61	0,35			1	1	1					1	1					9,37	12,05
			11:00	32,83	24,99	7,51	0,33			1	1	1					1	1					8,98	11,55
			12:00	32,38	23,49	8,53	0,36			1	1	1					1	1					8,58	11,04
			13:00	33,97	25,00	8,58	0,39			1	1	1					1	1					9,26	11,97
			14:00	34,95	25,35	9,19	0,41			1	1	1					1	1					9,53	12,27
			15:00	36,46	26,78	9,27	0,41			1	1	1					1	1					9,93	12,80
			16:00	40,86	30,43	10,02	0,41			1	1	1					1	1					10,81	14,02
			17:00	47,69	37,33	9,95	0,41			1	1	1	1				1	1					12,29	15,90
			18:00	54,28	43,39	10,49	0,40			1	1	1	1				1	1			1		12,50	16,10
			19:00	55,71	44,65	10,69	0,37			1	1	1	1	1			1	1			1		12,50	16,10
			20:00	55,20	44,14	10,70	0,37			1	1	1	1	1			1	1			1		12,50	16,10
			21:00	52,22	42,17	9,69	0,36			1	1	1	1	1			1	1			1		12,50	16,10
			22:00	46,81	36,71	9,74	0,35			1	1	1	1	1			1	1			1		11,95	15,34
			23:00	40,02	31,65	8,01	0,36			1	1	1	1	1			1	1					8,74	11,07

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 12:00 και στις 15:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,65	26,28	0,00	0,00			1	1	1							1	1					7,24	9,70
	01:00	30,03	22,35	0,00	0,00			1	1	1							1	1					7,23	9,21
	02:00	29,56	21,86	0,28	0,28			1	1	1							1	1					6,85	8,70
	03:00	28,69	20,57	0,37	0,37			1	1	1							1	1					6,17	7,92
	04:00	28,49	20,75	0,41	0,41			1	1	1							1	1					5,95	7,66
	05:00	29,00	21,08	0,41	0,41			1	1	1							1	1					6,29	8,11
	06:00	32,89	23,42	0,41	0,41			1	1	1							1	1					8,65	11,28
	07:00	37,79	26,23	0,41	0,41			1	1	1							1	1					10,27	13,26
	08:00	39,06	27,90	0,41	0,41			1	1	1							1	1					10,63	13,73
	09:00	39,49	27,81	0,40	0,40	1		1	1	1							1	1					10,36	13,32
	10:00	38,38	27,34	0,41	0,41	1		1	1	1							1	1					10,10	13,05
	11:00	37,31	26,19	0,40	0,40			1	1	1							1	1					10,20	13,16
	12:00	37,60	27,11	0,40	0,40			1	1	1							1	1					10,34	13,28
	13:00	37,79	28,13	0,40	0,40			1	1	1							1	1					10,37	13,39
	14:00	39,24	29,18	0,40	0,40			1	1	1							1	1			1		10,67	13,77
	15:00	40,86	30,34	0,40	0,40			1	1	1							1	1			1		11,13	14,36
	16:00	45,29	35,58	0,40	0,40			1	1	1	1						1	1			1		11,63	15,01
	17:00	50,41	39,69	0,67	0,67			1	1	1	1	1					1	1			1		12,45	16,03
	18:00	55,99	46,01	0,58	0,58			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10
	19:00	57,20	46,82	0,73	0,73			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10
	20:00	56,48	45,59	0,70	0,70			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10
	21:00	53,05	44,23	0,63	0,63			1	1	1	1	1					1	1			1		12,50	16,10
	22:00	47,31	40,23	0,49	0,49			1	1	1	1	1					1	1			1		11,80	15,06
	23:00	40,86	34,52	0,40	0,40			1	1	1	1	1					1	1					8,85	11,27

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																		Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250								
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125									
ΗΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλцу (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλόνου										Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66								
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	34,25	30,06	4,19	0,00			1	1	1							1	1							11,54	4,83	5,00	72%	3.534	
	01:00	30,81	24,95	5,86	0,00			1	1	1							1	1							16,65	7,95	9,82	60%	2.986	
	02:00	30,11	23,71	6,40	0,00			1	1	1							1	1							17,89	7,43	9,11	57%	2.855	
	03:00	29,23	24,16	5,07	0,00			1	1	1							1	1							17,44	7,05	8,23	58%	2.902	
	04:00	28,80	22,98	5,43	0,39			1	1	1							1	1							18,62	6,66	7,80	55%	2.778	
	05:00	29,01	22,51	6,11	0,39			1	1	1							1	1							19,09	6,66	8,02	54%	2.728	
	06:00	33,08	26,48	6,21	0,39			1	1	1							1	1							15,12	9,10	11,58	64%	3.148	
	07:00	38,38	32,44	5,55	0,39	1		1	1		1						1	1							18,16	9,71	9,77	64%	4.946	
	08:00	37,72	32,33	5,00	0,40	1		1	1		1						1	1							18,27	9,67	11,36	64%	3.914	
	09:00	36,93	31,07	5,46	0,40	1		1	1		1						1	1							19,53	8,88	10,57	61%	3.780	
	10:00	34,86	30,34	4,12	0,39	1		1	1		1						1	1							20,26	7,69	8,50	60%	3.702	
	11:00	33,26	28,76	4,11	0,39	1		1	1		1						1	1							21,84	7,99	6,90	57%	3.533	
	12:00	32,73	28,78	3,56	0,39			1	1		1						1	1							12,82	8,30	11,46	69%	3.395	
	13:00	33,04	29,29	3,36	0,39			1	1		1						1	1				1			18,19	7,65	9,14	62%	4.144	
	14:00	34,37	30,52	3,67	0,18			1	1		1						1	1				1			16,96	8,71	10,48	64%	4.289	
	15:00	34,90	31,71	3,20	0,00			1	1		1						1	1				1			15,77	8,19	11,00	67%	4.436	
	16:00	37,49	35,37	2,12	0,00			1	1		1						1	1				1			28,11	6,32	13,12	56%	5.436	
	17:00	38,48	36,59	1,85	0,04	1		1	1		1						1	1				1			19,89	7,00	9,22	65%	5.492	
	18:00	44,89	41,71	2,90	0,28	1		1	1		1						1	1				1			14,77	7,23	15,64	74%	5.713	
	19:00	46,48	43,04	3,24	0,19	1		1	1		1						1	1		1	1				19,32	7,23	14,32	69%	6.564	
	20:00	46,17	44,39	1,79	0,00	1		1	1		1						1	1		1	1				17,97	7,23	14,02	71%	6.738	
	21:00	43,67	41,83	1,84	0,00	1		1	1		1						1	1		1	1				20,53	7,23	11,51	67%	6.395	
	22:00	39,83	38,32	1,51	0,00	1		1	1		1						1	1		1	1				24,04	6,59	7,67	61%	5.928	
	23:00	39,16	38,43	0,73	0,00	1		1	1		1						1	1		1	1				23,93	5,26	7,00	62%	5.943	
		867,66 MWh																								ΑΩΛ: 11,22		105.279 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2, παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:45 έως το τέλος της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																		Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250													
ΤΕ (ΜW)			5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125													
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5						G6					
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,52	33,07	0,45	0,00	1		1	1		1															17,53	4,48	7,16	65%	3.994		
	01:00	30,19	30,01	0,18	0,00	1		1	1		1															20,59	2,98	3,83	59%	3.667		
	02:00	29,38	29,09	0,29	0,00	1		1	1		1															21,51	2,33	3,02	57%	3.569		
	03:00	28,46	28,34	0,13	0,00	1		1	1		1															22,26	1,66	2,11	56%	3.489		
	04:00	27,92	27,92	0,00	0,00	1		1	1		1															22,68	1,23	1,56	55%	3.444		
	05:00	28,29	28,26	0,03	0,00	1		1	1		1															22,34	1,48	1,93	56%	3.480		
	06:00	31,84	31,77	0,07	0,00	1		1	1		1															18,83	3,40	5,48	63%	3.855		
	07:00	36,63	36,61	0,02	0,00	1		1	1		1															19,87	5,59	7,37	65%	5.093		
	08:00	36,89	36,87	0,02	0,00	1		1	1		1															19,61	5,99	7,63	65%	5.118		
	09:00	37,47	37,39	0,08	0,00	1		1	1		1															1	19,09	4,26	8,21	66%	5.181	
	10:00	33,10	32,90	0,21	0,00	1		1	1		1	1														1	34,58	3,45	3,85	49%	7.252	
	11:00	31,09	30,48	0,42	0,19	1		1	1		1	1														1	37,00	3,53	1,83	45%	6.496	
	12:00	33,68	32,87	0,61	0,19	1		1	1		1																17,73	4,87	7,32	65%	3.973	
	13:00	35,18	34,24	0,74	0,20	1		1	1		1																	16,36	9,32	8,82	68%	4.121
	14:00	34,46	33,47	0,79	0,19	1		1	1		1																17,13	11,11	8,10	66%	4.038	
	15:00	35,38	33,77	1,45	0,16	1		1	1		1																	16,83	11,32	9,02	67%	4.070
	16:00	38,55	37,89	0,66	0,00	1		1	1		1																	18,59	12,33	9,29	67%	5.249
	17:00	42,85	42,27	0,58	0,00	1		1	1		1																1	20,09	12,49	10,69	68%	6.460
	18:00	46,01	45,00	1,01	0,00	1		1	1		1																1	17,36	12,50	13,86	72%	6.821
	19:00	45,93	44,85	1,08	0,00	1		1	1		1																1	17,51	12,50	13,77	72%	6.800
	20:00	44,06	42,67	1,39	0,00	1		1	1		1																1	19,69	12,50	11,91	68%	6.507
	21:00	40,59	39,26	1,33	0,00	1		1	1		1																1	23,10	11,57	8,43	63%	6.053
	22:00	38,93	38,16	0,77	0,00	1		1	1		1																1	24,20	8,05	6,77	61%	5.907
	23:00	37,55	35,88	1,66	0,00	1		1	1		1																1	20,60	5,59	8,29	64%	4.998
		857,94 MWh																				ΑΔΑ: 10,22		119.635 €								

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2, παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:45.0 Α/Σ μήκx σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4			G5
	00:00	32,54	30,76	1,78	0,00	1		1	1		1					1	1					4,52	5,60
	01:00	29,25	27,84	1,41	0,00	1		1	1		1					1	1					2,73	3,66
	02:00	28,08	26,33	1,75	0,00			1	1		1					1	1					5,16	6,61
	03:00	27,22	25,72	1,50	0,00			1	1		1					1	1					4,36	5,62
	04:00	26,69	25,31	1,37	0,00			1	1		1					1	1					4,15	5,33
	05:00	26,23	24,44	1,79	0,00			1	1		1					1	1					3,84	4,95
	06:00	28,03	25,20	2,83	0,00			1	1		1					1	1					5,16	6,61
	07:00	30,84	27,31	3,53	0,00			1	1		1					1	1					7,00	9,07
	08:00	35,83	32,03	3,81	0,00	1		1	1		1					1	1					7,63	9,77
	09:00	38,47	34,73	3,74	0,00	1		1	1		1					1	1					8,88	11,52
	10:00	39,69	35,11	4,58	0,00	1		1	1		1					1	1			1		9,61	12,32
	11:00	39,68	36,19	3,47	0,02	1		1	1		1					1	1			1		7,13	9,16
	12:00	39,53	36,69	2,84	0,00	1		1	1		1					1	1	1				7,45	9,60
	13:00	37,59	35,22	2,37	0,00	1		1	1		1					1	1	1	1			6,21	7,94
	14:00	34,55	33,34	1,21	0,00	1		1	1		1					1	1	1	1			3,83	4,91
	15:00	34,31	33,02	1,28	0,00	1		1	1		1					1	1	1	1			3,62	4,73
	16:00	37,06	36,09	0,96	0,00	1		1	1		1					1	1	1	1			5,70	7,44
	17:00	40,66	38,78	1,88	0,00	1		1	1		1					1	1	1	1			8,47	11,09
	18:00	47,21	46,48	0,72	0,00	1		1	1		1		1			1	1	1	1			12,33	15,93
	19:00	48,33	47,73	0,60	0,00	1		1	1		1		1			1	1	1	1			12,50	16,10
	20:00	46,65	45,98	0,66	0,00	1		1	1		1		1			1	1	1	1			12,48	16,06
	21:00	43,63	42,76	0,87	0,00	1		1	1		1		1			1	1	1	1			11,17	14,29
22:00	39,77	38,76	1,01	0,00	1		1	1		1		1			1	1	1	1			8,18	10,44	
23:00	35,61	34,57	1,04	0,00	1		1	1		1					1	1	1	1			5,37	6,98	

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,29	30,50	0,00	0,00			1	1		1						1	1					3,70	4,62	
	01:00	28,12	27,35	0,00	0,00			1	1		1						1	1					3,86	5,10	
	02:00	27,43	26,53	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					4,82	6,19	
	03:00	26,38	25,68	0,00	0,00			1	1		1						1	1					4,04	5,16	
	04:00	25,78	24,95	0,00	0,00			1	1		1						1	1					3,55	4,56	
	05:00	25,49	24,17	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				3,29	4,24	
	06:00	26,94	26,00	0,00	0,00			1	1		1						1	1					4,45	5,74	
	07:00	27,64	26,47	0,00	0,00			1	1		1						1	1					5,01	6,50	
	08:00	28,35	27,00	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				5,55	7,14	
	09:00	27,60	24,96	0,00	0,00			1	1		1						1	1					5,00	6,40	
	10:00	28,16	24,37	0,00	0,00			1	1		1						1	1					5,14	6,56	
	11:00	28,02	23,47	0,01	0,01			1	1	1	1						1	1	1				5,06	6,32	
	12:00	28,08	23,80	0,00	0,00			1	1		1						1	1					3,58	5,05	
	13:00	27,23	22,47	0,00	0,00			1	1	1							1	1					3,98	5,13	
	14:00	27,13	22,27	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				3,63	4,79	
	15:00	27,37	22,20	0,00	0,00			1	1	1							1	1					3,92	5,05	
	16:00	31,38	24,79	0,01	0,01			1	1	1	1						1	1					6,91	9,00	
	17:00	35,19	28,46	0,01	0,01			1	1	1	1						1	1	1				9,24	11,96	
	18:00	42,09	35,60	0,01	0,01			1	1	1	1						1	1					9,93	12,79	
	19:00	44,04	37,87	0,01	0,01			1	1	1	1						1	1					10,81	13,93	
	20:00	44,01	36,29	0,02	0,02			1	1	1	1	1					1	1	1				10,81	13,76	
	21:00	41,29	33,50	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1	1					8,53	10,94	
	22:00	37,34	30,95	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1	1					5,40	6,86	
	23:00	32,58	28,63	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1	1					2,96	4,46	

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27, 71	22,00	5, 71	0, 00				1	1	1								1	1					4, 32	6, 71
	01:00	25, 41	21, 66	3, 74	0, 00				1	1	1								1	1					2, 37	4, 41
	02:00	24, 96	22, 42	2, 54	0, 00				1	1	1								1	1					2, 09	3, 96
	03:00	24, 32	21, 81	2, 51	0, 00				1	1	1								1	1					1, 62	3, 32
	04:00	24, 08	22, 04	2, 04	0, 01				1	1	1								1	1					1, 30	3, 08
	05:00	24, 60	22, 70	1, 89	0, 00				1	1	1								1	1					1, 98	3, 60
	06:00	26, 91	25, 34	1, 57	0, 00				1	1	1								1	1					4, 16	5, 91
	07:00	31, 57	28, 38	3, 19	0, 00	1			1	1	1								1	1					7, 18	5, 21
	08:00	33, 36	28, 69	4, 67	0, 00	1			1	1	1								1	1					5, 40	7, 00
	09:00	37, 19	31, 76	5, 22	0, 20	1			1	1	1								1	1					6, 10	2, 58
	10:00	38, 39	33, 62	4, 57	0, 21				1	1	1	1							1	1					5, 99	9, 14
	11:00	32, 44	30, 00	2, 22	0, 21				1		1	1							1	1					1, 98	3, 19
	12:00	31, 07	27, 75	3, 11	0, 21				1		1	1							1	1					4, 22	7, 28
	13:00	33, 01	29, 72	3, 08	0, 21				1		1	1							1	1					6, 18	9, 22
	14:00	32, 41	29, 46	2, 75	0, 20				1		1	1							1	1					6, 19	8, 62
	15:00	32, 54	29, 58	2, 76	0, 20				1		1	1							1	1					6, 33	8, 74
	16:00	35, 53	32, 52	3, 01	0, 00				1		1	1							1	1					8, 33	11, 73
	17:00	39, 69	38, 05	1, 63	0, 00				1	1	1	1							1	1					7, 85	10, 44
	18:00	45, 30	43, 29	2, 01	0, 00				1	1	1	1							1	1					11, 27	15, 86
	19:00	45, 78	42, 80	2, 98	0, 00				1	1	1	1							1	1			1		10, 34	13, 63
	20:00	45, 80	41, 64	4, 16	0, 00				1	1	1	1							1	1			1		10, 29	13, 66
	21:00	42, 99	40, 13	2, 86	0, 00				1	1	1	1							1	1			1		8, 29	10, 85
	22:00	38, 09	36, 30	1, 78	0, 00				1	1	1	1							1	1			1		5, 64	5, 94
	23:00	32, 85	31, 74	1, 10	0, 00				1	1	1	1							1	1					2, 90	3, 60

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 04:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενσικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,07	26,72	0,00	0,00			1	1	1							1	1					4,70	7,07	
	01:00	25,42	24,28	0,01	0,01			1	1	1							1	1					3,35	4,42	
	02:00	25,31	24,74	0,02	0,02			1	1	1							1	1					3,20	4,31	
	03:00	24,58	24,45	0,01	0,01			1	1	1							1	1					2,69	3,58	
	04:00	24,28	24,27	0,01	0,01			1	1	1							1	1					2,52	3,29	
	05:00	24,50	24,49	0,00	0,00			1	1	1							1	1					2,62	3,51	
	06:00	26,92	26,30	0,00	0,00			1	1	1							1	1					4,39	5,92	
	07:00	31,75	30,67	0,20	0,20			1	1	1	1						1	1					7,15	10,75	
	08:00	31,70	30,80	0,20	0,20	1		1	1	1	1						1	1					4,11	5,34	
	09:00	31,44	30,73	0,20	0,20	1		1	1	1	1						1	1					3,67	5,08	
	10:00	30,38	29,92	0,20	0,20	1		1	1	1	1						1	1					3,01	4,02	
	11:00	30,20	29,63	0,20	0,20	1		1	1	1	1						1	1					2,83	3,84	
	12:00	30,05	29,20	0,18	0,18	1		1	1	1	1						1	1					2,62	3,69	
	13:00	29,64	28,00	0,19	0,19	1		1	1	1	1						1	1					3,67	3,28	
	14:00	30,43	28,11	0,24	0,24			1	1	1	1						1	1					6,78	9,44	
	15:00	34,29	30,64	0,41	0,41			1	1	1	1						1	1					7,81	12,00	
	16:00	37,26	32,97	0,29	0,29			1	1	1	1	1					1	1					5,45	8,01	
	17:00	38,19	33,26	0,13	0,13			1	1	1	1	1					1	1					6,28	8,94	
	18:00	43,14	36,47	0,07	0,07			1	1	1	1	1					1	1					9,62	13,90	
	19:00	45,45	39,36	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1	1					11,52	15,91	
	20:00	45,30	40,55	0,02	0,02			1	1	1	1	1					1	1					11,61	15,86	
	21:00	42,59	37,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1	1					9,63	13,34	
	22:00	39,12	34,28	0,01	0,01			1	1	1	1	1					1	1					6,78	9,88	
	23:00	34,02	30,61	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1	1					3,50	4,77	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	28,33	24,26	4,07	0,00				1	1	1							1	1					5,37	7,33
	01:00	25,83	22,70	3,13	0,00				1	1	1							1	1					3,34	4,83
	02:00	25,12	22,00	3,08	0,03				1	1	1							1	1					2,68	4,12
	03:00	25,04	21,85	3,10	0,08				1	1	1							1	1					2,31	4,04
	04:00	24,40	22,13	2,27	0,00				1	1	1							1	1					2,01	3,41
	05:00	25,35	22,72	2,60	0,03				1	1	1							1	1					2,55	4,35
	06:00	27,92	23,82	4,06	0,04				1	1	1							1	1					4,81	6,92
	07:00	32,21	25,54	6,47	0,21				1	1	1							1	1					8,06	11,21
	08:00	30,03	29,31	0,72	0,00				1	1	1							1	1					0,00	8,63
	09:00	31,20	30,31	0,89	0,00				1	1	1							1	1					0,00	8,50
	10:00	34,95	29,49	5,24	0,23	1			1	1	1							1	1					6,47	8,60
	11:00	33,81	28,39	5,17	0,24	1			1		1							1	1					6,09	4,65
	12:00	32,22	26,16	5,66	0,40				1		1	1						1	1					5,65	8,43
	13:00	30,08	24,70	4,97	0,40				1		1	1						1	1					3,88	6,28
	14:00	29,88	24,86	4,61	0,40				1		1	1						1	1					3,57	6,08
	15:00	34,47	26,77	7,30	0,40				1		1	1						1	1					6,89	10,68
	16:00	37,20	28,06	8,71	0,43				1		1	1						1	1					8,92	13,02
	17:00	41,93	31,51	9,99	0,43				1		1	1						1	1					10,87	14,68
	18:00	48,29	35,99	11,87	0,43				1	1	1	1						1	1					12,28	16,10
	19:00	50,13	37,71	11,99	0,43				1	1	1	1						1	1					12,50	16,10
	20:00	49,79	37,73	11,54	0,52				1	1	1	1						1	1					12,50	16,10
	21:00	47,19	35,43	11,31	0,44				1	1	1	1						1	1					12,23	16,10
22:00	42,37	32,16	9,80	0,40				1	1	1	1						1	1					9,09	13,12	
23:00	36,79	29,19	7,19	0,41				1	1	1	1						1	1					5,64	7,54	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α	Ρ	Ω	Ε	Π	20	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025		Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)																			
	00:00	31,29	22,54	8,35	0,40				1	1	1						1	1				6,85	10,29		
	01:00	28,24	21,65	6,19	0,40				1	1	1						1	1	1			4,44	7,24		
	02:00	28,12	21,42	6,30	0,40				1	1	1						1	1				4,25	7,12		
	03:00	27,27	21,35	5,51	0,40				1	1	1						1	1				3,59	6,27		
	04:00	26,89	21,27	5,22	0,40				1	1	1						1	1				3,25	5,89		
	05:00	27,56	22,03	5,13	0,40				1	1	1						1	1				3,71	6,57		
	06:00	31,34	23,42	7,52	0,40				1	1	1						1	1				6,51	10,35		
	07:00	36,11	25,22	10,49	0,40				1	1	1						1	1				9,31	12,64		
	08:00	36,71	25,65	10,66	0,40				1	1	1						1	1				9,52	12,85		
	09:00	36,68	26,31	9,98	0,40				1	1	1						1	1				9,51	12,84		
	10:00	34,54	24,02	10,12	0,40				1	1	1						1	1				9,28	12,09		
	11:00	32,86	23,05	9,41	0,40				1	1	1						1	1				8,07	11,50		
	12:00	34,25	24,35	9,50	0,40				1	1	1						1	1				8,77	11,99		
	13:00	33,66	23,75	9,51	0,40				1	1	1						1	1				8,53	11,79		
	14:00	33,54	24,27	8,86	0,40				1	1	1						1	1				8,52	11,75		
	15:00	33,63	24,26	8,97	0,40				1	1	1						1	1				8,36	11,78		
	16:00	37,43	27,32	9,71	0,40				1	1	1						1	1				9,67	13,11		
	17:00	44,07	32,50	11,17	0,40				1	1	1						1	1			1	11,42	15,44		
	18:00	50,81	39,06	11,35	0,40	1			1	1	1						1	1			1	12,48	16,10		
	19:00	52,03	41,00	10,62	0,40	1			1	1	1						1	1			1	12,50	16,10		
	20:00	50,98	39,83	10,75	0,40	1			1	1	1						1	1			1	12,50	16,10		
	21:00	48,31	37,30	10,61	0,40	1			1	1	1						1	1			1	12,48	16,10		
	22:00	44,45	32,78	11,27	0,40	1			1	1	1						1	1			1	11,31	15,23		
23:00	39,20	28,76	10,04	0,40	1			1	1	1						1	1				9,12	12,89			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4			G5	G6
	00:00	33,66	24,96	8,30	0,40			1	1	1							1	1					8,45	11,78
	01:00	30,19	22,43	7,36	0,40			1	1	1							1	1					6,03	9,19
	02:00	29,88	22,83	6,66	0,40			1	1	1							1	1					5,70	8,89
	03:00	29,21	22,64	6,17	0,40			1	1	1							1	1					5,14	8,21
	04:00	28,55	22,25	5,91	0,40			1	1	1							1	1					4,71	7,56
	05:00	29,00	22,51	6,08	0,40			1	1	1							1	1					4,96	8,00
	06:00	32,26	24,38	7,48	0,40			1	1	1							1	1					7,35	11,27
	07:00	37,50	27,07	10,03	0,40			1	1	1							1	1					9,72	13,12
	08:00	38,57	28,75	9,42	0,40			1	1	1							1	1					10,04	13,50
	09:00	38,86	28,12	10,34	0,40			1	1	1							1	1					10,10	13,60
	10:00	37,38	26,40	10,57	0,40			1	1	1							1	1					9,75	13,08
	11:00	35,98	25,88	9,70	0,40			1	1	1							1	1	1				9,16	12,59
	12:00	36,57	27,32	8,85	0,40			1	1	1							1	1	1				7,91	10,69
	13:00	37,04	26,14	10,50	0,40			1	1	1							1	1	1				9,49	12,96
	14:00	38,20	27,43	10,36	0,40			1	1	1							1	1	1				9,94	13,37
	15:00	39,31	28,68	10,23	0,40			1	1	1							1	1					10,22	13,76
	16:00	43,00	31,60	10,99	0,40			1	1	1							1	1	1				11,16	15,05
	17:00	49,32	38,38	10,55	0,40			1	1	1	1						1	1					12,38	16,10
	18:00	56,16	45,90	9,86	0,40			1	1	1	1						1	1					12,50	16,10
	19:00	57,42	46,48	10,54	0,40			1	1	1	1						1	1	1		1		12,50	16,10
	20:00	56,54	44,54	11,61	0,40			1	1	1	1						1	1		1			12,50	16,10
	21:00	53,03	40,93	11,70	0,40			1	1	1	1						1	1		1			12,45	16,10
22:00	47,95	35,77	11,78	0,40			1	1	1	1						1	1	1				11,65	16,10	
23:00	41,91	31,23	10,27	0,40			1	1	1	1						1						9,56	13,58	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 του ΑΣΠ Καλύμνου εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερίσιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	36,40	29,17	0,40	0,40			1	1	1								1					5,23	12,74		
	01:00	33,08	23,60	0,40	0,40			1	1	1								1					8,11	11,58		
	02:00	32,29	22,41	0,40	0,40			1	1	1								1					8,24	11,30		
	03:00	31,46	22,45	0,40	0,40			1	1	1								1					7,60	11,01		
	04:00	31,08	22,18	0,40	0,40			1	1	1								1					7,37	10,88		
	05:00	30,96	22,18	0,40	0,40			1	1	1								1					7,28	10,84		
	06:00	33,65	24,44	0,40	0,40			1	1	1								1					8,68	11,78		
	07:00	37,39	27,30	0,40	0,40			1	1	1								1					9,66	13,09		
	08:00	40,64	30,75	0,40	0,40			1	1	1								1					10,63	14,22		
	09:00	42,62	32,10	0,40	0,40			1	1	1								1			1		11,13	14,92		
	10:00	42,75	32,15	0,40	0,40			1	1	1								1			1		11,17	14,96		
	11:00	41,66	30,54	0,40	0,40			1	1	1								1			1		10,89	14,58		
	12:00	42,74	31,57	0,40	0,40			1	1	1								1			1		11,16	14,96		
	13:00	42,74	32,28	0,40	0,40			1	1	1								1			1		11,20	14,96		
	14:00	41,80	31,96	0,40	0,40			1	1	1								1			1		10,92	14,63		
	15:00	41,96	33,25	0,40	0,40			1	1	1	1							1			1		10,08	10,73		
	16:00	45,48	36,17	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		12,45	14,26		
	17:00	50,92	41,76	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		14,14	16,10		
	18:00	56,65	47,77	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1		1	1		14,14	16,10		
	19:00	53,77	45,42	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		14,14	16,10		
	20:00	48,72	40,98	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		14,14	16,10		
	21:00	47,04	40,36	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		14,14	15,81		
	22:00	44,97	38,99	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		13,95	13,74		
	23:00	42,71	36,27	0,40	0,40			1	1	1	1	1						1			1		11,28	11,49		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 του ΑΣΠ Καλύμνου εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Εντολ	MTU 9-11	61	62	63			64	65	66		
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	37,40	32,33	0,40	0,40			1	1	1	1							1					8,71	9,07		
	01:00	33,69	29,48	0,40	0,40			1	1	1								1					5,83	11,79		
	02:00	32,80	27,55	0,40	0,40			1	1	1	1							1					8,13	11,48		
	03:00	31,50	24,97	0,40	0,40			1	1	1								1					10,19	11,02		
	04:00	30,95	24,31	0,40	0,40			1	1	1								1					10,04	10,83		
	05:00	30,88	22,54	0,40	0,40			1	1	1	1							1					9,89	10,80		
	06:00	32,93	24,14	0,40	0,40			1	1	1								1					10,53	11,53		
	07:00	35,37	26,33	0,40	0,40			1	1	1								1					10,87	12,38		
	08:00	37,15	30,48	0,40	0,40			1	1	1	1							1	1	1			7,25	11,28		
	09:00	37,90	29,91	0,40	0,40		1			1	1							1	1				9,61	13,27		
	10:00	37,99	29,20	0,40	0,40		1			1	1							1	1				11,96	13,30		
	11:00	39,33	29,95	0,40	0,40		1			1	1							1			1		12,21	13,77		
	12:00	43,09	32,46	0,40	0,40		1			1	1							1			1		13,29	15,08		
	13:00	40,35	30,43	0,40	0,40		1			1	1							1			1		12,66	14,12		
	14:00	38,82	28,53	0,40	0,40		1			1	1							1			1		12,19	13,59		
	15:00	39,32	29,15	0,40	0,40		1			1	1							1			1		12,31	13,76		
	16:00	43,02	33,31	0,40	0,40		1			1	1							1			1		12,87	15,06		
	17:00	48,17	37,77	0,40	0,40		1			1	1	1	1					1			1		13,75	16,10		
	18:00	55,13	45,40	0,40	0,40		1			1	1	1	1					1			1		14,14	16,10		
	19:00	57,77	46,94	0,40	0,40		1	1		1	1	1	1					1			1		14,44	16,10		
	20:00	56,56	46,46	0,40	0,40		1	1		1	1	1	1					1			1		14,54	16,10		
	21:00	53,64	43,90	0,40	0,40		1	1		1	1	1	1					1			1		14,75	16,10		
	22:00	48,90	38,94	0,40	0,40		1	1		1	1	1	1					1					14,09	15,12		
	23:00	42,23	33,34	0,40	0,40			1		1	1	1	1					1					12,06	13,91		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 του ΑΣΠ Καλύμνου εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α σ ε ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερ. φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	35,81	29,23	0,40	0,40			1	1	1								1					8,49	12,53
	01:00	32,50	25,72	0,40	0,40			1	1	1								1					9,44	11,38
	02:00	31,80	25,06	0,40	0,40			1	1	1	1							1					10,88	11,13
	03:00	30,81	24,85	0,40	0,40			1	1	1	1							1					9,91	10,74
	04:00	30,44	23,91	0,40	0,40			1	1	1	1							1					9,59	10,37
	05:00	31,01	24,34	0,40	0,40			1	1	1	1							1					9,92	10,85
	06:00	34,75	27,76	0,40	0,40			1	1	1	1							1					10,99	12,16
	07:00	39,60	34,02	0,40	0,40		1	1	1	1	1							1	1				10,97	11,17
	08:00	39,33	34,55	0,40	0,40		1	1	1	1	1							1	1	1			10,04	10,90
	09:00	39,06	34,05	0,40	0,40		1	1	1		1							1	1				9,20	10,63
	10:00	37,35	32,71	0,40	0,40		1	1	1		1							1	1				10,11	8,92
	11:00	35,90	30,65	0,40	0,40		1	1			1							1	1				11,29	12,57
	12:00	36,43	31,16	0,40	0,40		1	1			1						1	1	1				11,32	12,54
	13:00	36,47	30,50	0,40	0,40		1	1			1						1	1	1				11,38	12,57
	14:00	37,38	32,29	0,40	0,40		1	1			1						1	1	1				11,76	13,08
	15:00	37,88	32,97	0,40	0,40		1	1			1						1	1	1				11,88	13,26
	16:00	41,96	37,23	0,40	0,40		1	1		1	1						1	1	1				11,47	9,81
	17:00	48,16	44,63	0,29	0,29		1	1		1	1						1	1	1				13,21	16,01
	18:00	55,39	52,84	0,10	0,10		1	1	1	1	1						1	1	1				13,98	16,10
	19:00	45,00	41,28	0,04	0,04		1	1			1	1					1	1	1				14,14	12,85
	20:00	43,69	40,29	0,00	0,00		1	1		1	1						1	1	1				14,14	11,54
	21:00	33,39	30,59	0,00	0,00			1		1	1						1	1					14,14	9,59
	22:00	32,58	31,18	0,00	0,00			1		1	1						1	1					14,12	8,78
	23:00	32,13	31,22	0,00	0,00			1		1	1						1	1					12,54	8,33

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	34,76	34,08	0,68	0,00			1		1	1						1	1	1				8,01	8,06		
	01:00	31,47	31,17	0,30	0,00			1		1	1						1	1					7,45	7,67		
	02:00	30,74	30,74	0,00	0,00			1		1	1						1	1					6,85	6,94		
	03:00	29,78	29,78	0,00	0,00			1		1	1						1	1					6,20	5,98		
	04:00	29,41	29,41	0,00	0,00			1		1	1						1	1					5,95	5,62		
	05:00	29,73	29,73	0,00	0,00			1		1	1						1	1					6,17	5,93		
	06:00	33,03	33,03	0,00	0,00			1		1	1						1	1					8,51	9,24		
	07:00	38,49	38,48	0,01	0,00			1	1	1							1	1	1				9,24	6,34		
	08:00	34,91	34,88	0,03	0,00			1	1	1							1	1	1				9,66	11,01		
	09:00	33,76	33,68	0,08	0,00			1	1	1							1	1	1				12,64	9,86		
	10:00	33,04	32,93	0,10	0,01			1	1	1							1	1	1				12,44	9,14		
	11:00	34,22	33,78	0,43	0,01			1	1	1							1	1	1				6,97	2,07		
	12:00	31,43	30,78	0,65	0,00			1	1	1	1						1	1					7,88	2,18		
	13:00	30,14	29,64	0,50	0,00			1	1	1	1						1	1					5,29	0,90		
	14:00	29,04	28,56	0,47	0,00			1	1	1	1						1	1					4,52	0,00		
	15:00	30,18	29,53	0,65	0,00			1	1	1	1						1	1					5,28	0,93		
	16:00	33,44	32,65	0,78	0,00			1	1	1	1						1	1	1				7,66	4,19		
	17:00	38,81	38,42	0,40	0,00			1	1	1	1						1	1					12,35	9,56		
	18:00	44,59	44,08	0,51	0,00			1	1	1	1						1	1		1			14,08	12,44		
	19:00	45,99	45,61	0,38	0,00			1	1	1	1						1	1		1			14,14	13,84		
	20:00	45,22	44,61	0,61	0,00			1	1	1	1						1	1		1			14,14	13,07		
	21:00	44,40	43,71	0,69	0,00			1	1	1	1						1	1		1			14,14	12,25		
	22:00	42,44	42,02	0,43	0,00			1	1	1	1						1	1		1			12,05	10,30		
	23:00	38,82	38,66	0,16	0,00			1	1	1	1						1	1		1			8,05	6,68		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	32,80	32,66	0,04	0,04			1	1	1	1						1	1					4,50	3,55
	01:00	29,48	29,37	0,00	0,00			1	1	1							1	1					5,01	8,48
	02:00	28,70	28,60	0,00	0,00			1	1	1							1	1					7,51	7,70
	03:00	27,83	27,75	0,00	0,00			1	1	1							1	1					6,95	6,84
	04:00	27,46	27,46	0,00	0,00			1	1	1							1	1					6,60	6,46
	05:00	27,71	27,71	0,00	0,00			1	1	1							1	1					6,79	6,72
	06:00	30,97	30,67	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					6,78	1,72
	07:00	35,93	35,41	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					6,58	6,68
	08:00	37,26	37,07	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					7,72	8,01
	09:00	36,49	36,04	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					7,32	7,24
	10:00	36,32	35,94	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					6,63	7,07
	11:00	36,48	36,23	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					7,14	7,23
	12:00	39,65	39,48	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					9,62	10,40
	13:00	37,13	36,83	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					7,82	7,89
	14:00	38,26	37,76	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					8,58	9,02
	15:00	36,10	35,57	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					9,74	6,85
	16:00	35,28	34,66	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					10,27	6,04
	17:00	38,88	38,41	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					12,47	9,63
	18:00	42,68	42,25	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				14,14	10,53
	19:00	45,49	45,27	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				14,14	13,34
	20:00	44,79	44,38	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				14,14	12,64
	21:00	42,51	41,52	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				13,72	10,36
	22:00	41,21	40,04	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1	1				10,49	9,06
	23:00	37,15	35,73	0,00	0,00			1	1	1	1						1	1					7,88	7,91

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	31,92	30,23	1,69	0,00			1	1	1							1	1					3,57	10,92
	01:00	28,75	26,36	2,39	0,00			1	1	1							1	1					6,98	7,75
	02:00	28,16	25,47	2,69	0,00			1	1	1							1	1					6,63	7,16
	03:00	27,22	23,62	3,59	0,00			1	1	1							1	1					5,99	6,22
	04:00	26,86	24,21	2,65	0,00			1	1	1							1	1					5,81	5,86
	05:00	26,95	24,09	2,85	0,00			1	1	1							1	1					5,94	5,95
	06:00	30,04	27,09	2,95	0,00			1	1	1							1	1					8,24	9,04
	07:00	35,28	31,62	3,66	0,00			1	1	1	1						1	1					7,94	6,03
	08:00	37,14	33,99	3,15	0,00			1	1	1	1						1	1					7,52	7,89
	09:00	40,25	36,64	3,60	0,00			1	1	1	1						1	1					9,99	11,00
	10:00	43,02	36,59	6,42	0,00			1	1	1	1						1	1			1		9,70	10,87
	11:00	44,34	38,75	5,58	0,00			1	1	1	1						1	1			1		11,13	12,19
	12:00	45,96	38,93	7,02	0,00			1	1	1	1						1	1			1		11,22	13,81
	13:00	46,35	39,29	7,05	0,01			1	1	1	1						1	1			1		11,70	14,20
	14:00	47,81	41,30	6,50	0,00			1	1	1	1						1	1			1		11,60	10,21
	15:00	46,80	42,32	4,48	0,00			1	1	1	1						1	1			1		8,20	9,20
	16:00	47,37	43,83	3,54	0,00			1	1	1	1						1	1			1		8,73	9,77
	17:00	49,51	47,45	2,07	0,00			1	1	1	1						1	1			1		10,61	11,91
	18:00	52,82	49,33	3,49	0,00			1	1	1	1						1	1			1		12,93	15,22
	19:00	54,05	50,30	3,74	0,01			1	1	1	1						1	1			1		13,76	16,10
	20:00	52,86	49,36	3,50	0,01			1	1	1	1						1	1			1		12,96	15,26
	21:00	49,77	46,00	3,76	0,01			1	1	1	1						1	1			1		10,53	12,17
22:00	44,91	40,80	4,10	0,01			1	1	1	1						1	1					8,72	10,21	
23:00	37,51	32,13	5,36	0,01			1	1	1	1						1	1					9,44	11,06	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενσικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	32,97	25,79	0,00	0,00		1		1	1							1	1					7,96	6,52
	01:00	29,25	24,13	0,00	0,00		1		1	1							1	1					7,40	8,25
	02:00	28,31	23,77	0,00	0,00		1		1	1							1	1					6,61	7,31
	03:00	27,28	24,29	0,00	0,00		1		1	1							1	1					5,89	6,28
	04:00	26,41	25,71	0,00	0,00		1		1	1							1	1					5,50	5,41
	05:00	26,25	25,91	0,01	0,01		1		1	1							1	1					5,59	5,25
	06:00	28,68	28,12	0,01	0,01		1		1	1							1	1					7,36	7,68
	07:00	32,59	31,97	0,04	0,04		1	1	1	1							1	1					6,82	6,14
	08:00	37,83	37,45	0,18	0,18		1	1	1	1	1						1	1			1		9,48	8,48
	09:00	37,37	37,24	0,06	0,06		1	1	1	1	1						1	1			1		7,94	8,02
	10:00	38,52	38,47	0,01	0,01		1	1	1	1	1						1	1			1		7,03	9,17
	11:00	38,02	37,81	0,10	0,10		1	1	1	1	1						1	1			1		6,71	8,67
	12:00	39,65	39,24	0,40	0,40		1	1	1	1	1						1	1			1		7,91	10,30
	13:00	38,22	37,82	0,40	0,40		1	1	1	1	1						1	1			1		6,94	8,87
	14:00	38,12	37,97	0,15	0,15		1	1	1	1	1						1	1			1		6,82	8,77
	15:00	38,07	38,07	0,01	0,01		1	1	1	1	1						1	1			1		6,99	8,72
	16:00	38,65	38,65	0,01	0,01		1	1	1	1	1						1				1		7,89	10,22
	17:00	40,00	39,99	0,01	0,01		1	1	1	1	1						1				1		7,81	11,57
	18:00	46,06	46,06	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					1				1		7,05	9,39
	19:00	49,38	49,38	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					1				1		9,84	12,70
	20:00	48,91	48,90	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					1				1		9,53	12,23
	21:00	46,72	46,72	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					1				1		7,89	10,04
	22:00	42,53	42,45	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					1				1		4,79	5,85
	23:00	36,97	36,87	0,00	0,00		1	1	1	1	1						1				1		5,12	8,55

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	31,90	31,79	0,11	0,00		1	1	1	1						1						4,49	6,37			
	01:00	28,48	28,26	0,22	0,00		1	1	1	1						1						2,38	2,95			
	02:00	27,84	27,50	0,34	0,00		1	1	1	1						1						1,82	2,31			
	03:00	26,78	26,51	0,27	0,00		1	1	1	1						1						0,97	1,25			
	04:00	26,08	25,89	0,18	0,01		1	1	1	1	1					1						0,40	0,56			
	05:00	26,41	26,10	0,29	0,01		1	1	1	1						1						0,59	0,88			
	06:00	28,32	27,67	0,64	0,00		1	1	1	1	1					1						2,03	2,79			
	07:00	29,80	29,21	0,59	0,00		1	1	1	1	1					1						3,21	4,27			
	08:00	30,74	30,31	0,42	0,00		1	1	1	1	1					1						3,97	5,21			
	09:00	30,95	30,26	0,68	0,00		1	1	1	1	1					1						4,16	5,42			
	10:00	28,77	28,25	0,50	0,02		1	1	1	1	1					1						2,60	3,24			
	11:00	26,60	26,27	0,33	0,00		1	1	1	1	1					1						0,78	1,08			
	12:00	27,32	26,47	0,45	0,40		1	1	1	1	1					1						1,29	1,80			
	13:00	26,80	25,95	0,51	0,34		1	1	1	1	1					1						0,95	1,27			
	14:00	26,22	25,71	0,28	0,22		1	1	1	1	1					1						0,33	0,69			
	15:00	25,97	25,21	0,55	0,21		1	1	1	1	1					1						0,95	0,44			
	16:00	23,46	22,52	0,78	0,16		1	1	1	1	1					1						1,34	0,00			
	17:00	33,24	31,76	1,12	0,37		1	1	1	1	1					1						4,61	7,72			
	18:00	40,19	38,87	1,17	0,15		1	1	1	1	1	1				1						7,57	6,41			
	19:00	43,34	42,11	1,20	0,04		1	1	1	1	1	1				1						7,29	9,57			
	20:00	43,46	42,35	1,11	0,00		1	1	1	1	1	1				1						7,41	9,68			
	21:00	41,44	40,73	0,71	0,00		1	1	1	1	1	1				1						5,97	7,66			
22:00	38,31	37,37	0,95	0,00		1	1	1	1	1	1				1						3,62	4,54				
23:00	33,40	32,08	1,32	0,00		1	1	1	1	1					1						5,88	7,87				

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	29,54	28,57	0,00	0,00		1	1	1	1							1					3,05	4,01		
	01:00	27,04	26,06	0,00	0,00		1	1	1	1							1					2,54	1,51		
	02:00	26,34	25,41	0,00	0,00		1		1	1							1					4,70	6,26		
	03:00	25,43	24,45	0,01	0,01		1		1	1							1					4,01	5,36		
	04:00	25,10	24,11	0,00	0,00		1		1	1							1					3,74	5,02		
	05:00	24,97	24,03	0,00	0,00		1		1	1							1					3,64	4,89		
	06:00	26,13	25,70	0,00	0,00		1		1	1							1					4,56	6,05		
	07:00	26,23	25,92	0,00	0,00		1		1	1							1					4,72	6,16		
	08:00	26,26	26,12	0,04	0,04		1		1	1							1					4,72	6,19		
	09:00	26,05	25,98	0,07	0,07		1		1	1							1					4,62	5,98		
	10:00	26,56	26,53	0,03	0,03		1		1	1							1					4,96	6,49		
	11:00	27,81	27,78	0,00	0,00		1		1	1							1					5,75	7,73		
	12:00	30,34	30,30	0,04	0,04		1		1	1							1					5,89	7,36		
	13:00	30,52	30,48	0,04	0,04		1		1	1							1		1			5,89	7,55		
	14:00	28,93	28,90	0,03	0,03		1		1	1							1		1			4,66	5,96		
	15:00	28,36	28,35	0,01	0,01		1		1	1							1		1			4,16	5,38		
	16:00	30,51	30,51	0,01	0,01		1		1	1							1		1			5,66	7,54		
	17:00	34,45	34,45	0,01	0,01		1		1	1	1						1		1			2,84	3,23		
	18:00	39,49	39,45	0,01	0,01		1		1	1	1						1		1			6,18	8,26		
	19:00	41,67	41,58	0,00	0,00		1		1	1	1						1		1			8,06	10,45		
	20:00	41,44	41,30	0,00	0,00		1		1	1	1						1		1			7,94	10,21		
	21:00	39,70	39,48	0,00	0,00		1		1	1	1						1		1			6,64	8,47		
	22:00	36,68	36,48	0,00	0,00		1		1	1	1						1		1			4,45	5,45		
	23:00	32,99	32,78	0,00	0,00		1		1	1	1						1					3,72	4,66		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	28,93	28,74	0,00	0,00		1		1	1							1						0,82	8,85
	01:00	26,30	25,59	0,00	0,00		1		1	1							1						4,63	6,22
	02:00	25,77	25,31	0,01	0,01		1		1	1							1						4,35	5,69
	03:00	24,69	23,95	0,01	0,01		1		1	1							1						3,57	4,62
	04:00	24,33	23,25	0,00	0,00		1		1	1							1						3,13	4,25
	05:00	24,11	23,11	0,00	0,00		1		1	1							1						3,04	4,04
	06:00	24,91	23,20	0,00	0,00		1		1	1							1						3,59	4,84
	07:00	26,30	24,57	0,00	0,00		1		1	1							1						4,53	6,22
	08:00	28,24	25,33	0,00	0,00		1		1	1							1						6,09	8,16
	09:00	28,98	24,88	0,01	0,01		1		1	1							1						6,75	8,91
	10:00	27,24	23,20	0,00	0,00		1		1	1							1						5,38	7,16
	11:00	24,56	21,02	0,01	0,01		1		1	1							1						3,09	4,48
	12:00	27,11	21,92	0,40	0,40		1		1	1							1						4,26	7,04
	13:00	26,00	21,42	0,40	0,40		1		1	1							1						4,17	5,93
	14:00	23,98	20,31	0,40	0,40		1		1	1							1						3,03	3,90
	15:00	24,12	20,75	0,40	0,40		1		1	1							1						3,07	4,04
	16:00	26,30	21,60	0,40	0,40		1		1	1							1						4,76	6,22
	17:00	31,45	23,33	0,39	0,39		1		1	1							1						8,02	11,01
	18:00	39,09	29,73	0,18	0,18		1	1	1	1							1						10,30	13,56
	19:00	43,31	32,94	0,20	0,20		1	1	1	1							1						11,75	15,16
	20:00	43,50	33,44	0,20	0,20		1	1	1	1							1						11,82	15,22
	21:00	41,20	31,69	0,19	0,19		1	1	1	1							1						11,25	14,42
	22:00	37,15	28,56	0,19	0,19		1	1	1	1							1						9,13	11,62
	23:00	32,29	24,04	0,19	0,19		1		1	1							1						8,06	11,30

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	28,16	21,49	6,50	0,17		1		1	1							1					6,44	8,08		
	01:00	25,54	20,79	4,58	0,17		1		1	1							1					4,22	5,46		
	02:00	25,27	21,27	3,81	0,18		1		1	1							1					3,94	5,19		
	03:00	24,79	20,96	3,66	0,18		1		1	1							1					3,67	4,72		
	04:00	24,42	20,60	3,62	0,19		1		1	1							1					3,39	4,35		
	05:00	24,85	21,27	3,38	0,20		1		1	1							1					3,66	4,77		
	06:00	27,63	23,73	3,67	0,22		1		1	1							1					5,72	7,55		
	07:00	31,02	26,59	4,21	0,22		1		1	1							1					7,75	10,86		
	08:00	31,21	29,01	2,03	0,17		1		1	1	1						1					1,90	2,88		
	09:00	32,40	30,61	1,61	0,18		1		1	1	1						1					1,64	4,07		
	10:00	32,90	30,64	2,09	0,17		1		1	1	1						1					2,50	4,58		
	11:00	29,50	28,23	1,10	0,17		1		1	1	1						1					0,98	1,18		
	12:00	29,16	28,84	0,19	0,13		1		1	1	1						1					0,68	0,84		
	13:00	28,20	28,05	0,01	0,14		1		1	1	1						1					0,05	0,00		
	14:00	27,54	27,24	0,01	0,30				1	1	1		0,30				1					0,00	4,67		
	15:00	28,47	26,45	1,73	0,29				1	1	1						1					3,05	5,59		
	16:00	30,65	26,75	3,72	0,18				1	1	1	1					1					5,88	7,78		
	17:00	35,01	31,40	3,41	0,21				1	1	1						1					8,75	12,14		
	18:00	41,96	39,63	2,26	0,07		1		1	1	1						1					9,78	13,63		
	19:00	45,00	42,93	2,04	0,02		1	1	1	1	1						1					8,63	11,22		
	20:00	45,17	42,88	2,29	0,00		1	1	1	1	1						1					8,84	11,39		
	21:00	42,89	40,35	2,54	0,00		1	1	1	1	1						1					7,20	9,11		
	22:00	38,47	36,22	2,25	0,00		1	1	1	1	1						1					4,54	4,69		
	23:00	33,04	30,47	2,58	0,00		1	1	1	1							1					6,05	7,51		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ Κω. Στις 08:45 μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	28,47	26,84	0,00	0,00		1		1	1							1						3,05	8,40
	01:00	25,65	23,31	0,00	0,00		1		1	1							1						4,35	5,57
	02:00	25,65	23,68	0,00	0,00		1		1	1							1						4,32	5,57
	03:00	25,01	22,96	0,00	0,00		1		1	1							1						3,80	4,94
	04:00	24,68	22,66	0,00	0,00		1		1	1							1						3,52	4,61
	05:00	24,77	22,61	0,00	0,00		1		1	1							1						3,57	4,70
	06:00	27,60	24,71	0,00	0,00		1		1	1							1						5,64	7,53
	07:00	30,17	26,96	0,00	0,00		1		1	1							1						7,76	10,10
	08:00	28,81	27,85	0,00	0,00				1	1	1	1					1						1,11	5,93
	09:00	27,56	26,08	0,00	0,00				1	1	1	1					1						3,49	4,69
	10:00	25,53	24,14	0,00	0,00				1	1	1	1					1						2,07	2,65
	11:00	24,14	23,14	0,00	0,00				1	1	1	1					1						1,03	1,27
	12:00	24,79	23,47	0,20	0,20				1	1	1	1					1						2,03	1,92
	13:00	24,72	21,93	0,16	0,16			1		1	1						1						4,60	4,64
	14:00	25,30	21,94	0,09	0,09			1		1	1						1						5,09	5,22
	15:00	25,93	21,89	0,05	0,05			1		1	1						1						5,63	5,85
	16:00	28,86	24,48	0,00	0,00			1		1	1						1						8,61	8,79
	17:00	32,66	27,64	0,00	0,00			1		1	1						1						11,13	11,43
	18:00	38,16	32,66	0,00	0,00			1		1	1	1					1						9,85	9,83
	19:00	40,89	34,48	0,00	0,00			1		1	1	1					1						12,44	12,56
	20:00	41,44	32,91	0,00	0,00			1		1	1	1					1						13,05	13,12
	21:00	39,57	31,53	0,01	0,01			1		1	1	1					1						11,33	11,24
	22:00	35,84	29,56	0,18	0,18			1		1	1	1					1						7,73	7,52
	23:00	31,11	24,24	0,20	0,20			1		1	1						1						10,24	10,89

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	27,15	20,22	6,92	0,00		1			1	1							1					7,23	7,11		
	01:00	24,61	19,81	4,80	0,00		1			1	1							1					4,57	4,53		
	02:00	24,31	20,43	3,88	0,00		1			1	1							1					4,22	4,22		
	03:00	23,79	20,33	3,46	0,00		1			1	1							1					3,69	3,69		
	04:00	23,46	20,26	3,20	0,00		1			1	1							1					3,33	3,37		
	05:00	23,51	20,25	3,26	0,00		1			1	1							1					3,41	3,42		
	06:00	25,35	21,79	3,56	0,00		1			1	1							1					5,37	5,45		
	07:00	28,05	23,29	4,76	0,00		1			1	1												6,55	6,54		
	08:00	27,61	24,42	3,19	0,00		1			1	1												5,53	5,49		
	09:00	25,80	23,00	2,80	0,00		1			1	1												3,54	3,40		
	10:00	24,23	22,71	1,53	0,00		1			1	1							1					1,48	1,82		
	11:00	23,39	18,62	4,77	0,00					1	1							1					5,84	5,93		
	12:00	23,96	17,51	6,45	0,00					1	1							1					7,36	7,52		
	13:00	23,69	16,28	7,40	0,00					1	1							1	1				8,06	8,04		
	14:00	23,19	17,45	5,74	0,00					1	1							1	1				7,64	7,64		
	15:00	23,61	18,21	5,39	0,00					1	1							1	1				8,06	8,05		
	16:00	25,67	19,84	5,83	0,00					1	1							1	1				8,83	8,78		
	17:00	30,27	24,56	5,71	0,00					1	1	1						1	1				6,56	6,47		
	18:00	36,37	28,88	7,49	0,00					1	1	1						1	1				11,87	12,06		
	19:00	38,99	30,76	8,23	0,00					1	1	1						1	1				13,66	13,65		
	20:00	38,92	31,01	7,91	0,00					1	1	1						1	1				13,65	13,62		
	21:00	36,90	29,57	7,33	0,00					1	1	1						1	1				12,83	12,78		
22:00	34,05	27,13	6,92	0,00					1	1	1						1	1				10,44	10,24			
23:00	30,00	24,95	5,04	0,00					1	1	1						1	1				6,37	6,20			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	26,68	23,29	3,38	0,00				1	1	1							1	1					3,05	2,88	
	01:00	24,19	23,50	0,67	0,02				1	1	1							1	1					0,47	0,44	
	02:00	23,71	23,68	0,02	0,01				1	1	1							1	1					0,09	0,10	
	03:00	22,98	22,98	0,00	0,00				1	1	1							1	1					0,00	0,00	
	04:00	22,67	22,67	0,00	0,00				1	1	1							1	1					0,00	0,00	
	05:00	22,66	22,66	0,00	0,00				1	1	1							1	1					0,00	0,00	
	06:00	23,48	23,46	0,02	0,00				1	1	1							1	1					0,01	0,00	
	07:00	23,76	23,74	0,01	0,00				1	1	1							1	1					0,04	0,03	
	08:00	24,16	24,08	0,07	0,01				1	1	1							1	1					0,31	0,33	
	09:00	23,79	23,50	0,29	0,00			1	1	1								1	1					1,98	2,04	
	10:00	21,02	20,53	0,49	0,00			1	1	1								1	1					1,89	2,24	
	11:00	18,13	16,91	1,21	0,00				1	1								1	1					2,68	2,60	
	12:00	18,22	16,77	1,45	0,01				1	1								1	1					2,62	2,63	
	13:00	18,98	17,58	1,40	0,00				1	1								1	1					3,44	3,42	
	14:00	19,14	17,68	1,45	0,00				1	1								1	1					3,56	3,54	
	15:00	19,08	17,75	1,32	0,00				1	1								1	1					3,49	3,52	
	16:00	21,29	19,50	1,79	0,00				1	1								1	1					5,56	5,68	
	17:00	25,69	23,96	1,72	0,00				1	1	1							1	1					3,77	3,50	
	18:00	31,29	29,74	1,54	0,00				1	1	1							1	1					7,21	7,39	
	19:00	33,39	32,50	0,89	0,00				1	1	1							1	1					9,56	9,59	
	20:00	33,68	33,26	0,42	0,00				1	1	1							1	1					9,86	9,86	
	21:00	33,00	31,98	1,01	0,00				1	1	1							1	1					9,26	9,22	
22:00	30,66	29,98	0,68	0,00				1	1	1							1	1					6,97	6,87		
23:00	27,92	27,35	0,57	0,00				1	1	1							1	1					4,63	4,60		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενσικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	24,98	23,75	0,00	0,00				1	1	1												3,10	3,03	
	01:00	23,15	22,52	0,00	0,00				1	1	1												1,22	1,19	
	02:00	22,96	22,71	0,01	0,01				1	1	1												0,99	0,99	
	03:00	22,45	22,23	0,01	0,01				1	1	1												0,50	0,48	
	04:00	22,04	22,00	0,01	0,01				1	1	1												0,09	0,09	
	05:00	22,33	22,18	0,01	0,01				1	1	1												0,34	0,36	
	06:00	23,29	22,85	0,02	0,02				1	1	1												1,30	1,32	
	07:00	23,93	23,32	0,02	0,02				1	1	1												1,91	1,96	
	08:00	24,11	23,40	0,20	0,20				1	1	1												2,12	2,12	
	09:00	23,88	23,11	0,20	0,20				1	1	1												1,95	1,93	
	10:00	22,93	22,33	0,22	0,22				1	1	1												1,02	0,99	
	11:00	22,37	22,08	0,22	0,22				1	1	1												0,36	0,67	
	12:00	23,09	20,35	0,42	0,42				1	1										1			6,19	6,47	
	13:00	23,56	19,68	0,43	0,43				1	1										1			7,02	6,98	
	14:00	22,52	18,22	0,43	0,43				1	1										1			5,93	5,92	
	15:00	23,00	18,87	0,44	0,44				1	1										1			6,35	6,38	
	16:00	25,20	20,14	0,44	0,44				1	1										1			8,31	8,37	
	17:00	29,18	25,56	0,05	0,05				1	1	1									1			5,22	5,03	
	18:00	34,66	31,15	0,05	0,05				1	1	1									1			9,52	9,67	
	19:00	37,05	34,22	0,06	0,06				1	1	1									1			12,18	12,19	
	20:00	36,36	33,81	0,04	0,04				1	1	1									1			11,55	11,50	
	21:00	34,02	31,64	0,05	0,05				1	1	1									1			9,26	9,18	
	22:00	31,46	29,05	0,06	0,06				1	1	1									1			7,93	7,90	
	23:00	28,45	26,39	0,01	0,01				1	1	1												6,59	6,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
	00:00	25,73	23,58	2,14	0,01				1	1	1													3,92	3,79		
	01:00	23,76	22,46	1,29	0,00				1	1	1													2,20	2,40		
	02:00	23,45	20,91	2,53	0,00				1	1		1												4,24	4,23		
	03:00	22,79	20,71	2,08	0,00				1	1		1												3,68	3,66		
	04:00	22,15	20,28	1,87	0,00				1	1	1	1												3,00	2,97		
	05:00	22,34	21,10	1,25	0,00				1	1		1												3,09	3,14		
	06:00	22,72	21,41	1,31	0,00				1	1		1												3,58	3,59		
	07:00	22,54	20,90	1,62	0,02				1	1	1	1												3,37	3,36		
	08:00	21,01	19,83	1,16	0,02				1	1		1												1,91	1,88		
	09:00	20,09	19,57	0,32	0,20				1	1		1												0,94	0,91		
	10:00	20,02	19,66	0,16	0,20				1	1		1												0,76	0,81		
	11:00	21,38	20,96	0,22	0,20					1	1													1	2,62	2,86	
	12:00	21,86	21,21	0,46	0,20					1	1														1	5,28	5,27
	13:00	20,55	19,76	0,59	0,20					1	1	1													1	4,00	3,97
	14:00	19,96	18,62	1,14	0,20					1	1														1	3,34	3,34
	15:00	19,59	18,46	0,93	0,20					1	1														1	3,03	3,04
	16:00	21,57	20,47	0,91	0,20					1	1	1													1	4,81	4,92
	17:00	26,25	25,11	1,14	0,00					1	1	1													1	3,85	3,71
	18:00	32,25	30,83	1,42	0,00					1	1	1													1	7,04	7,27
	19:00	35,66	34,52	1,14	0,00					1	1	1	1												1	10,76	10,77
	20:00	35,82	34,44	1,37	0,00					1	1	1	1												1	10,98	10,94
	21:00	34,69	33,99	0,70	0,00					1	1	1	1												1	9,90	9,87
22:00	31,81	31,61	0,19	0,00					1	1	1	1												1	7,10	6,96	
23:00	27,99	27,72	0,27	0,00					1	1	1	1												1	3,33	3,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α	Σ	Ε	Τ	Η	Ρ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025																										
	00:00	24,81	24,53	0,28	0,00				1	1	1												2,87	2,90		
	01:00	22,93	22,70	0,23	0,00				1	1	1	1											1,02	0,99		
	02:00	22,67	22,40	0,28	0,00				1	1	1												0,68	0,71		
	03:00	22,24	22,10	0,13	0,00				1	1	1												0,28	0,26		
	04:00	22,03	22,02	0,01	0,00				1	1	1	1											0,08	0,09		
	05:00	22,55	22,46	0,08	0,00				1	1	1												0,49	0,55		
	06:00	24,27	24,21	0,06	0,00				1	1	1												2,22	2,26		
	07:00	26,81	26,80	0,01	0,00				1	1	1	1											4,79	4,82		
	08:00	25,76	25,76	0,00	0,00				1	1	1												3,78	3,76		
	09:00	25,11	24,90	0,00	0,20				1	1	1												3,18	3,13		
	10:00	23,75	23,54	0,01	0,20				1	1	1	1											1,83	1,82		
	11:00	23,22	23,01	0,02	0,20				1	1	1												1,27	1,28		
	12:00	23,15	22,80	0,15	0,20				1	1	1												1,22	1,20		
	13:00	22,34	22,02	0,12	0,20				1	1	1	1											0,37	0,37		
	14:00	22,19	21,93	0,05	0,20				1	1	1												0,25	0,24		
	15:00	22,17	21,92	0,05	0,20				1	1	1												0,19	0,21		
	16:00	23,99	23,57	0,23	0,20				1	1	1	1											1,90	1,99		
	17:00	27,88	27,79	0,08	0,00				1	1	1												5,69	5,82		
	18:00	33,35	33,35	0,00	0,00				1	1	1	1							1				8,48	8,61		
	19:00	36,52	36,42	0,10	0,00			1	1	1	1	1							1				7,03	6,81		
	20:00	37,01	36,93	0,08	0,00			1	1	1	1	1							1				6,71	6,69		
	21:00	35,63	35,15	0,49	0,00			1	1	1	1	1							1				5,43	5,35		
	22:00	32,33	31,76	0,57	0,00			1	1	1	1	1							1				2,19	2,05		
23:00	28,19	27,45	0,75	0,00			1	1			1							1				3,44	3,83			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	24,91	23,64	1,28	0,00			1	1		1								1				3,41	3,43		
	01:00	22,68	20,91	1,77	0,00			1	1		1												3,57	3,54		
	02:00	22,64	21,43	1,21	0,00			1	1		1												3,45	3,43		
	03:00	22,35	21,39	0,96	0,00			1	1		1												3,19	3,20		
	04:00	22,01	20,81	1,20	0,00			1	1		1												2,80	2,82		
	05:00	22,32	20,86	1,46	0,00			1	1		1												3,08	3,15		
	06:00	23,84	21,85	1,99	0,00			1	1		1												4,58	4,62		
	07:00	26,31	23,42	2,89	0,00			1	1		1												7,05	7,10		
	08:00	26,16	21,98	4,17	0,00			1	1		1												6,95	6,98		
	09:00	25,99	19,89	5,90	0,20			1	1		1												6,89	6,81		
	10:00	24,54	20,93	3,41	0,20			1	1	1													3,73	3,74		
	11:00	22,85	21,41	1,23	0,21				1	1										1			1,05	1,22		
	12:00	23,12	17,10	5,62	0,39				1	1										1			6,33	6,48		
	13:00	23,20	16,47	6,34	0,39				1	1		1								1			6,64	6,64		
	14:00	22,95	16,73	5,81	0,40				1	1										1			6,40	6,37		
	15:00	22,71	16,55	5,76	0,40				1	1										1			6,06	6,10		
	16:00	24,12	17,53	6,37	0,22				1	1										1			7,34	7,44		
	17:00	28,50	20,40	7,90	0,20				1	1										1			9,87	9,94		
	18:00	33,95	26,87	6,89	0,19				1	1	1									1			9,35	9,29		
	19:00	36,84	29,23	7,41	0,20				1	1	1									1			11,92	11,95		
	20:00	36,77	27,57	9,01	0,20				1	1	1									1			11,90	11,89		
	21:00	34,84	27,94	6,70	0,20				1	1	1									1			10,15	10,08		
22:00	31,65	26,42	5,23	0,00				1	1	1									1			7,83	8,12			
23:00	28,02	22,28	5,74	0,00				1	1		1								1			7,86	7,76			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	24,65	20,74	3,71	0,20			1	1		1												5,60	5,51		
	01:00	22,69	19,24	3,25	0,20			1	1		1												3,58	3,55		
	02:00	22,37	18,79	3,38	0,20			1	1		1												3,21	3,20		
	03:00	21,95	18,80	2,95	0,20			1	1		1												2,76	2,77		
	04:00	21,59	18,61	2,78	0,20			1	1		1												2,42	2,40		
	05:00	22,12	18,84	3,08	0,20			1	1		1												2,86	2,92		
	06:00	23,68	19,33	4,16	0,20			1	1		1												4,47	4,49		
	07:00	25,47	19,34	5,92	0,20			1	1		1												6,27	6,41		
	08:00	24,18	16,99	6,99	0,21				1		1								1				7,59	7,55		
	09:00	24,26	17,21	6,84	0,21				1		1								1				7,64	7,68		
	10:00	22,67	16,35	6,11	0,21				1		1								1				6,10	6,12		
	11:00	22,29	18,13	3,94	0,21				1	1	1								1				3,88	3,78		
	12:00	22,92	18,80	3,71	0,41				1	1	1								1				4,36	4,38		
	13:00	22,45	17,60	4,44	0,41				1	1	1								1				4,78	4,86		
	14:00	22,23	16,56	5,27	0,41				1		1		0,41						1				5,67	5,65		
	15:00	21,53	16,22	4,91	0,40				1		1								1				4,88	4,90		
	16:00	24,34	17,98	5,97	0,40				1		1								1				7,52	7,65		
	17:00	28,47	19,74	8,33	0,40				1		1								1				9,87	9,91		
	18:00	33,23	23,53	9,29	0,40		1		1		1								1				11,44	11,47		
	19:00	35,52	24,68	10,43	0,40		1		1		1								1				12,41	12,41		
	20:00	35,31	24,60	10,29	0,40		1		1		1								1				12,35	12,35		
	21:00	33,62	23,39	9,82	0,40		1		1		1								1				11,47	11,43		
22:00	30,49	21,13	8,94	0,40		1		1		1								1				9,58	9,58			
23:00	26,86	18,07	8,37	0,40		1		1		1								1				7,88	7,77			

Το διάστημα 11:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη μονάδα G5 του ΑΣΠ Κω. Τις πρωινές επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5
	00:00	23,98	18,35	5,18	0,20		1		1		1											4,71	4,65
	01:00	22,35	18,72	3,18	0,20		1		1		1											3,01	2,98
	02:00	22,04	18,84	2,76	0,20		1		1		1											2,65	2,64
	03:00	21,56	18,73	2,02	0,40		1		1		1											1,96	1,97
	04:00	21,48	18,81	1,87	0,40		1		1		1											1,89	1,88
	05:00	21,98	18,48	2,70	0,40		1		1		1											2,35	2,37
	06:00	23,25	18,95	3,49	0,40		1		1		1											3,62	3,64
	07:00	26,09	19,40	5,88	0,40		1		1		1											6,35	6,46
	08:00	27,72	20,84	6,07	0,40		1		1		1											8,03	8,12
	09:00	28,51	21,44	6,26	0,40		1		1		1											8,71	8,95
	10:00	29,35	23,22	5,32	0,40		1		1		1											6,98	9,76
	11:00	29,60	23,42	5,34	0,40		1		1		1											7,17	10,02
	12:00	31,04	24,59	5,64	0,40		1		1		1											7,66	10,62
	13:00	30,83	25,84	4,16	0,40		1	1	1		1											4,38	5,83
	14:00	26,86	24,29	1,73	0,40		1	1	1		1											1,81	1,96
	15:00	24,86	21,77	2,31	0,40		1		1		1											3,78	3,94
	16:00	25,88	22,77	2,53	0,40		1		1		1							1				3,36	3,43
	17:00	29,06	23,33	5,05	0,40		1		1		1							1				6,45	6,55
	18:00	34,09	25,28	8,01	0,40		1		1		1							1				10,91	11,06
	19:00	36,90	27,17	8,92	0,40		1		1		1							1				12,76	12,77
	20:00	35,63	27,52	7,31	0,40		1		1		1							1				12,34	12,33
	21:00	33,60	24,85	8,34	0,20		1		1		1							1				11,35	11,31
22:00	30,45	23,11	6,93	0,20		1		1		1							1				8,36	8,25	
23:00	26,53	20,98	5,14	0,20		1		1		1							1				6,95	7,08	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση από το θερμικό παραγωγό για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ Κω. Το διάστημα 08:10 με 14:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α Σ Π Κ Ω	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	23,33	17,54	5,58	0,20				1		1								1				6,82	6,73		
	01:00	21,58	16,76	4,61	0,21				1		1								1				4,99	4,96		
	02:00	21,14	17,42	3,71	0,01				1		1								1				4,48	4,49		
	03:00	20,72	16,82	3,50	0,40				1		1								1				4,08	4,09		
	04:00	20,47	16,89	3,18	0,40				1		1								1				3,83	3,82		
	05:00	20,84	17,20	3,23	0,40				1		1								1				4,12	4,16		
	06:00	22,59	18,50	3,74	0,35				1		1								1				5,88	5,94		
	07:00	24,04	20,10	3,93	0,01				1		1								1				7,40	7,41		
	08:00	23,41	21,76	1,65	0,01			1		1									1				3,24	3,02		
	09:00	22,74	22,24	0,50	0,01			1		1									1				0,70	0,68		
	10:00	21,75	21,73	0,01	0,01			1		1									1				0,05	0,03		
	11:00	21,07	21,00	0,07	0,00			1		1													0,21	0,29		
	12:00	21,03	20,47	0,56	0,00			1		1													1,81	1,83		
	13:00	21,06	20,55	0,52	0,00			1		1													1,88	1,87		
	14:00	20,99	20,49	0,48	0,02			1		1													1,83	1,80		
	15:00	21,07	20,55	0,50	0,02			1		1													1,85	1,89		
	16:00	22,86	21,49	1,36	0,01			1		1													3,55	3,63		
	17:00	26,14	24,29	1,85	0,00			1		1													6,81	6,88		
	18:00	29,34	27,41	1,93	0,00			1		1										1			8,22	8,24		
	19:00	30,70	29,90	0,80	0,00			1		1										1			8,60	8,60		
	20:00	30,76	28,75	2,00	0,00			1		1										1			8,61	8,64		
	21:00	29,52	27,91	1,61	0,00			1		1										1			7,57	7,49		
	22:00	27,07	25,91	1,16	0,00			1		1										1			5,08	5,01		
	23:00	24,69	23,22	1,47	0,00			1		1										1			3,53	3,91		

Τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	22,29	21,20	1,08	0,01		1			1								1				5,73	5,69	
	01:00	21,11	20,22	0,88	0,00		1			1								1				4,53	4,48	
	02:00	20,67	18,53	2,14	0,00		1			1								1				4,08	4,06	
	03:00	20,05	18,51	1,54	0,00		1			1								1				3,42	3,41	
	04:00	19,95	17,82	2,12	0,00		1			1								1				3,29	3,31	
	05:00	20,12	18,46	1,65	0,00		1			1								1				3,42	3,44	
	06:00	20,92	18,98	1,93	0,00		1			1								1				4,27	4,29	
	07:00	21,20	18,07	3,12	0,00		1			1								1				4,55	4,55	
	08:00	21,21	19,48	1,72	0,01		1			1								1				4,53	4,56	
	09:00	22,02	21,11	0,91	0,01		1			1								1				5,42	5,41	
	10:00	21,22	20,13	0,89	0,20		1			1								1				4,65	4,61	
	11:00	20,84	19,43	1,21	0,20		1		1									1				4,35	4,45	
	12:00	21,34	18,85	2,29	0,20		1		1									1				7,41	7,39	
	13:00	21,08	17,08	3,79	0,20		1		1									1				7,25	7,21	
	14:00	20,55	16,00	4,35	0,20		1		1											1		7,04	7,02	
	15:00	20,16	15,08	4,92	0,17		1		1											1		6,32	6,34	
	16:00	22,04	16,57	5,38	0,09		1		1											1		7,60	7,65	
	17:00	24,90	19,86	5,04	0,00		1		1											1		8,16	7,83	
	18:00	28,13	24,92	3,21	0,00		1		1		1									1		5,81	5,94	
	19:00	29,98	27,08	2,90	0,00		1		1		1									1		7,92	7,87	
	20:00	29,46	25,58	3,88	0,00		1		1		1									1		7,43	7,37	
	21:00	27,72	23,46	4,26	0,00		1		1		1									1		5,73	5,68	
	22:00	25,66	22,64	3,02	0,00		1		1		1									1		3,70	3,63	
	23:00	23,60	20,64	2,94	0,01		1		1											1		5,21	5,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	21,79	18,12	3,66	0,01		1	1	1													5,79	5,53		
	01:00	20,23	16,79	3,43	0,00		1	1	1													3,92	3,86		
	02:00	20,04	16,82	3,22	0,01		1	1	1													3,67	3,67		
	03:00	19,59	16,61	2,97	0,01		1	1	1													3,23	3,22		
	04:00	19,35	16,24	3,10	0,01		1	1	1													2,98	2,97		
	05:00	19,42	16,44	2,97	0,01		1	1	1													3,05	3,07		
	06:00	19,84	16,89	2,94	0,01		1	1	1													3,46	3,57		
	07:00	19,37	16,34	3,03	0,01			1	1										1			5,63	5,59		
	08:00	18,72	16,15	2,56	0,01			1	1	1									1			4,92	4,91		
	09:00	18,86	14,83	4,02	0,01			1	1										1			5,04	5,03		
	10:00	19,97	14,34	5,43	0,21			1	1										1			6,11	6,16		
	11:00	19,38	13,97	5,19	0,21			1	1	1									1			5,18	5,13		
	12:00	19,93	14,06	5,51	0,36			1	1										1			6,06	6,03		
	13:00	19,43	14,02	5,09	0,32			1	1										1			5,63	5,68		
	14:00	18,98	14,12	4,60	0,26			1	1	1									1			5,28	5,23		
	15:00	18,91	14,48	4,03	0,40			1	1										1			5,05	5,08		
	16:00	20,08	14,96	4,82	0,30			1	1										1			6,15	6,25		
	17:00	22,69	16,50	5,75	0,40			1	1	1									1			7,85	7,92		
	18:00	27,05	20,76	5,79	0,40			1	1										1			8,55	8,44		
	19:00	29,10	22,54	6,19	0,37			1	1		1								1			6,99	6,99		
	20:00	28,70	22,58	5,94	0,19			1	1	1	1								1			6,68	6,63		
	21:00	27,43	22,74	4,68	0,01			1	1		1								1			5,41	5,36		
	22:00	25,31	22,44	2,87	0,01			1	1		1								1			3,37	3,28		
	23:00	22,68	19,91	2,76	0,01				1		1								1			4,26	4,44		

Τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση από το θερμικό παραγωγό για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	20,60	18,47	2,12	0,00					1	1									1			4,06	4,01	
	01:00	19,44	18,13	1,31	0,00					1	1									1			2,86	2,84	
	02:00	19,24	17,78	1,45	0,00					1	1									1			2,63	2,61	
	03:00	18,84	17,58	1,25	0,00					1	1									1			2,21	2,21	
	04:00	18,76	17,21	1,54	0,00					1	1									1			2,14	2,15	
	05:00	19,23	17,87	1,35	0,01					1	1									1			2,55	2,60	
	06:00	20,34	19,00	1,34	0,00					1	1									1			3,63	3,67	
	07:00	23,08	20,42	2,61	0,06					1	1									1			6,36	6,44	
	08:00	23,80	21,45	2,28	0,07					1	1									1			7,16	7,18	
	09:00	24,66	23,37	1,28	0,01					1	1									1			8,01	8,06	
	10:00	22,74	21,90	0,64	0,20					1	1									1			6,30	6,21	
	11:00	21,96	21,46	0,29	0,21					1	1									1			5,32	5,31	
	12:00	23,81	23,08	0,52	0,20								1							1			6,49	6,72	
	13:00	26,57	25,72	0,64	0,21									1						1	1		9,29	9,29	
	14:00	25,06	23,91	0,95	0,21					1				1	1					1	1	1	8,83	8,79	
	15:00	23,52	22,27	1,04	0,21					1				1	1					1	1	1	8,21	8,23	
	16:00	25,84	24,64	0,99	0,20					1				1	1					1	1	1	8,96	9,03	
	17:00	28,03	26,90	0,92	0,21						1	1		1						1	1		8,59	8,46	
	18:00	31,03	29,71	1,31	0,01					1	1	1		1						1	1		8,56	8,70	
	19:00	32,76	31,49	1,26	0,01					1	1	1		1						1	1		10,48	10,49	
	20:00	34,68	33,32	1,34	0,01					1	1	1		1						1	1		11,69	11,73	
	21:00	34,06	30,89	3,17	0,01					1	1	1		1						1	1		11,81	11,79	
22:00	30,97	28,11	2,86	0,01					1	1	1		1						1			10,86	10,81		
23:00	27,70	24,40	3,29	0,01					1	1	1		1						1			9,23	9,23		

Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο καυσίμου μαζούτ στον ΑΣΠ Κω. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες υπήρξε απαίτηση από το θερμικό παραγωγό για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ Κω.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	25,30	22,26	2,84	0,21		1	1	1					1									8,76	8,72		
	01:00	23,98	20,89	2,88	0,21		1	1	1					1									7,51	7,48		
	02:00	23,91	21,40	2,30	0,20		1	1	1					1									7,42	7,44		
	03:00	23,46	19,45	3,60	0,40		1	1	1					1									6,99	6,95		
	04:00	23,23	19,53	3,30	0,40		1	1	1					1									6,75	6,73		
	05:00	23,70	20,43	2,87	0,40		1	1	1					1									7,21	7,24		
	06:00	25,28	18,92	5,95	0,40		1	1	1					1									8,52	8,60		
	07:00	26,44	18,23	7,81	0,40		1	1	1					1									9,27	9,23		
	08:00	22,17	15,90	5,87	0,40		1	1											1	1			7,74	7,61		
	09:00	21,58	14,86	6,35	0,37		1	1											1				7,52	7,53		
	10:00	20,72	14,91	5,47	0,34		1	1											1				6,92	6,93		
	11:00	20,62	14,91	5,38	0,34		1	1											1				6,75	6,76		
	12:00	20,73	14,84	5,48	0,40		1	1											1				6,96	6,91		
	13:00	20,73	15,04	5,28	0,40		1	1											1				6,93	6,92		
	14:00	20,88	14,19	6,28	0,40		1	1											1				7,02	7,02		
	15:00	21,25	14,65	6,19	0,40		1	1											1				7,24	7,28		
	16:00	23,87	16,31	7,15	0,40		1	1											1				8,30	8,33		
	17:00	27,19	19,41	7,37	0,40		1	1	1										1				8,47	8,47		
	18:00	31,37	23,40	7,57	0,40		1	1	1										1				10,71	10,79		
	19:00	33,97	26,81	6,76	0,40		1	1	1										1				11,90	11,89		
	20:00	31,50	26,20	4,93	0,37		1	1	1										1				11,41	10,58		
	21:00	31,52	28,77	2,54	0,21		1		1					1					1	1			12,71	13,66		
	22:00	28,64	24,99	3,43	0,21		1		1					1					1	1			12,27	12,59		
	23:00	25,40	21,30	3,89	0,21		1		1					1					1	1			11,13	10,43		

Μερική διακοπή στις 08:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση από το θερμικό παραγωγό για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ Κω. Μερική διακοπή στις 20:30 λόγω βλάβης της G3 του ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	22,35	19,42	2,58	0,35		1		1										1	1			9,87	8,10		
	01:00	21,28	17,60	3,29	0,39		1												1	1			9,01	6,48		
	02:00	21,10	17,00	3,69	0,40		1		1										1	1			8,76	5,95		
	03:00	20,69	16,63	3,66	0,40		1		1										1	1			8,50	8,50		
	04:00	20,62	16,62	3,61	0,40		1		1										1	1			8,45	8,45		
	05:00	21,10	16,99	3,71	0,40		1		1										1	1			5,75	5,90		
	06:00	22,69	18,03	4,26	0,40		1		1										1	1			6,57	7,50		
	07:00	26,96	20,01	6,55	0,40		1		1										1	1			10,45	10,01		
	08:00	28,45	19,62	8,43	0,40		1		1										1	1			11,01	10,63		
	09:00	26,10	18,92	6,78	0,40		1		1										1	1			9,41	8,71		
	10:00	26,24	18,06	7,78	0,40		1		1										1	1			9,64	8,98		
	11:00	25,77	18,33	7,03	0,40		1	1											1	1			8,28	7,12		
	12:00	26,96	19,69	6,86	0,40		1	1											1	1			8,10	7,06		
	13:00	27,66	20,25	7,01	0,40		1	1											1	1			8,13	7,07		
	14:00	27,94	20,29	7,25	0,40		1	1											1	1			8,10	7,03		
	15:00	28,35	21,04	6,91	0,40		1	1											1	1			7,79	7,19		
	16:00	29,59	22,19	7,00	0,40		1	1											1	1			7,57	7,58		
	17:00	33,41	25,44	7,57	0,40		1	1	1										1	1			8,78	8,85		
	18:00	39,44	30,24	8,80	0,40		1	1	1										1	1			10,76	10,81		
	19:00	43,35	33,88	9,07	0,40		1	1	1	1									1	1			11,59	11,60		
	20:00	42,83	33,47	8,96	0,40		1	1	1	1									1	1			11,45	11,46		
	21:00	40,64	30,65	9,59	0,40		1	1	1	1									1	1			11,03	11,00		
	22:00	36,11	27,56	8,16	0,40		1	1	1	1									1	1			10,43	10,41		
	23:00	31,23	23,67	7,16	0,40		1	1	1	1									1				9,93	9,92		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:30. Το ΑΠ Λέρου παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	27,39	20,32	6,68	0,39		1	1	1														9,92	9,90	
	01:00	25,61	19,45	5,79	0,37		1	1	1														9,37	9,34	
	02:00	25,02	18,68	5,97	0,37		1	1	1														9,22	9,23	
	03:00	24,62	18,05	6,20	0,37		1	1	1														9,18	9,18	
	04:00	24,42	16,65	7,40	0,37		1	1	1														9,24	9,25	
	05:00	24,86	17,58	6,91	0,37		1	1	1														9,32	9,32	
	06:00	27,47	20,90	6,21	0,37		1	1	1														9,76	9,80	
	07:00	30,32	21,23	8,70	0,40		1	1	1														10,77	10,78	
	08:00	30,04	20,06	9,58	0,40		1	1	1														10,88	10,88	
	09:00	27,87	18,81	8,67	0,40		1	1			1				1								9,19	10,02	
	10:00	26,95	18,86	7,69	0,40		1	1			1				1								8,67	9,54	
	11:00	27,43	18,00	9,02	0,40		1	1			1										1		10,01	10,25	
	12:00	27,92	21,07	6,46	0,40		1	1			1										1		7,21	8,91	
	13:00	27,65	19,23	8,01	0,40		1	1			1										1		8,78	9,47	
	14:00	28,49	18,14	9,93	0,40		1	1			1												10,77	10,80	
	15:00	29,71	19,83	9,48	0,40		1	1			1												10,65	10,70	
	16:00	32,33	22,17	9,76	0,40		1	1			1												11,30	11,33	
	17:00	36,34	24,65	11,30	0,40		1	1			1												12,70	12,73	
	18:00	41,96	29,04	12,53	0,40		1	1			1								1				14,54	14,65	
	19:00	45,90	32,51	12,99	0,40		1	1			1								1				16,02	16,02	
	20:00	45,56	31,93	13,23	0,40		1	1			1								1				15,94	15,92	
	21:00	43,10	30,53	12,17	0,40		1	1			1								1				15,13	15,09	
22:00	39,00	27,66	10,95	0,40		1	1			1								1				13,73	13,66		
23:00	33,70	22,89	10,41	0,40		1	1			1								1				11,47	11,34		

Η μονάδα Α/Σ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η μονάδα G6 του ΑΣΠ Καλύμνου βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	29,04	22,16	6,47	0,40		1	1												1			7,28	7,35	
	01:00	26,53	23,39	2,74	0,40		1	1												1			9,34	9,47	
	02:00	25,84	22,60	2,84	0,40		1	1												1			9,21	9,24	
	03:00	25,17	21,42	3,34	0,40		1	1												1			8,97	8,96	
	04:00	24,60	19,70	4,51	0,40		1	1												1			8,70	8,63	
	05:00	25,37	20,59	4,37	0,40		1	1												1			8,89	8,89	
	06:00	27,94	22,20	5,34	0,40		1	1	1											1			9,35	9,50	
	07:00	30,29	21,44	8,44	0,40		1	1	1	1										1			10,20	10,42	
	08:00	29,55	22,92	6,23	0,40		1	1	1	1												1	7,93	8,58	
	09:00	28,94	22,20	6,34	0,40		1	1	1	1												1	7,57	8,15	
	10:00	27,54	20,20	6,93	0,40		1	1	1	1												1	8,08	8,93	
	11:00	27,20	19,69	7,10	0,40		1	1	1	1												1	7,12	7,32	
	12:00	27,20	21,23	5,57	0,40		1	1	1	1												1	5,30	6,70	
	13:00	27,30	22,32	4,57	0,40		1	1	1	1												1	4,84	8,54	
	14:00	27,63	18,91	8,31	0,40		1	1	1	1														9,18	9,67
	15:00	27,86	19,02	8,44	0,40		1	1	1	1														9,57	9,74
	16:00	30,34	21,54	8,40	0,41		1	1	1	1														10,17	10,56
	17:00	34,70	24,56	9,73	0,40		1	1	1	1										1				11,40	12,11
	18:00	39,88	29,30	10,17	0,40		1	1	1	1										1				12,76	13,91
	19:00	42,91	31,81	10,70	0,40		1	1	1	1										1		1		13,64	15,00
	20:00	42,83	31,91	10,52	0,40		1	1	1	1										1		1		13,66	14,96
	21:00	41,02	31,50	9,11	0,40		1	1	1	1										1		1		13,20	14,36
22:00	37,30	29,96	6,94	0,40		1	1	1	1										1		1		12,25	13,14	
23:00	32,95	26,24	6,31	0,40		1	1	1	1										1				11,11	11,70	

Η μονάδα G6 στον ΑΣΠ Καλύμνου είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τη 01:05. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η μονάδα G6 του ΑΣΠ Καλύμνου βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	25,17	22,66	2,50	0,00			1	1		1												4,63	4,95
	01:00	23,17	20,79	2,36	0,02			1	1		1												3,16	2,80
	02:00	22,95	21,25	1,67	0,03			1	1		1												3,09	2,81
	03:00	22,14	21,97	0,17	0,00			1	1		1												3,14	2,87
	04:00	22,06	20,98	1,08	0,00			1	1		1												2,84	2,43
	05:00	22,44	20,07	2,37	0,00			1	1		1												2,32	1,80
	06:00	23,59	21,55	2,04	0,00			1	1		1												3,65	3,63
	07:00	26,86	23,24	3,59	0,03			1	1		1												5,61	6,25
	08:00	28,84	24,49	4,35	0,00			1	1		1												6,95	7,90
	09:00	28,28	24,24	3,85	0,20			1	1		1												6,85	7,66
	10:00	26,43	22,55	3,74	0,14			1	1		1												4,54	4,81
	11:00	25,68	21,86	3,68	0,14			1	1		1												4,64	4,77
	12:00	26,62	22,08	4,34	0,19			1	1		1												5,13	5,65
	13:00	26,77	22,00	4,65	0,13			1	1		1												5,72	6,21
	14:00	27,34	22,34	4,92	0,08			1	1		1												8,11	8,14
	15:00	29,46	25,65	3,77	0,04			1	1		1												9,99	10,13
	16:00	31,06	27,82	3,22	0,02			1	1		1											1	9,31	9,11
	17:00	33,16	31,01	2,15	0,00			1	1		1											1	9,85	9,80
	18:00	35,19	32,86	2,33	0,00			1	1		1								1			1	10,71	10,72
	19:00	38,02	35,67	2,34	0,00			1	1		1								1			1	12,35	12,41
	20:00	38,14	35,53	2,61	0,00			1	1		1								1			1	12,42	12,33
	21:00	35,93	32,98	2,94	0,00			1	1		1								1			1	10,72	10,08
22:00	32,69	30,09	2,60	0,00			1	1		1											1	10,47	9,64	
23:00	29,12	26,34	2,78	0,00			1	1		1											1	7,92	6,26	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	25,44	23,74	1,70	0,00			1	1													1	7,89	6,57
	01:00	23,48	18,63	4,84	0,00			1	1													1	8,66	7,24
	02:00	22,98	17,18	5,80	0,00			1	1													1	7,85	6,23
	03:00	22,20	18,60	3,59	0,00			1	1													1	8,25	6,83
	04:00	21,68	19,09	2,60	0,00			1	1													1	8,45	7,05
	05:00	21,63	21,05	0,58	0,00			1	1													1	8,65	7,31
	06:00	22,22	20,41	1,82	0,00			1	1													1	9,01	7,85
	07:00	24,01	21,54	2,47	0,00			1	1													1	9,50	8,47
	08:00	26,35	22,71	3,64	0,00			1	1													1	9,60	8,48
	09:00	27,25	23,98	3,28	0,00			1	1		1												9,13	7,98
	10:00	26,32	24,69	1,62	0,01			1	1		1												9,01	7,79
	11:00	25,71	24,46	1,24	0,02			1	1		1												8,62	7,29
	12:00	23,53	22,22	1,28	0,02			1	1		1												6,50	5,14
	13:00	25,04	23,71	1,27	0,06			1	1		1												7,55	6,65
	14:00	23,45	22,40	1,05	0,01			1	1		1												6,39	5,10
	15:00	24,12	21,77	2,35	0,00			1	1		1												6,33	5,05
	16:00	24,58	22,89	1,69	0,00			1	1		1												7,04	6,02
	17:00	27,48	23,41	4,07	0,00			1	1		1												7,51	6,50
	18:00	31,90	27,38	4,51	0,00			1	1		1											1	8,56	8,19
	19:00	32,64	32,27	0,37	0,00			1			1		1									1	11,23	10,64
	20:00	35,09	35,00	0,09	0,00			1	1		1								1			1	9,98	9,87
	21:00	33,25	32,86	0,40	0,00			1	1		1								1			1	8,55	7,93
	22:00	30,36	29,61	0,75	0,00			1	1		1											1	8,33	7,71
	23:00	26,82	26,09	0,73	0,00			1	1		1											1	5,94	4,39

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 19:10 λόγω βλάβης της μονάδας G4 του ΑΣΠ Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	23,77	22,40	1,38	0,00			1	1													1	7,17	6,81		
	01:00	21,37	18,91	2,46	0,00			1	1													1	7,97	7,13		
	02:00	20,52	17,70	2,81	0,00			1	1													1	7,28	6,29		
	03:00	20,31	18,01	2,30	0,00			1	1													1	7,07	6,05		
	04:00	20,49	18,49	2,01	0,00			1	1													1	7,23	6,23		
	05:00	20,62	19,13	1,49	0,01			1	1													1	7,35	6,38		
	06:00	22,28	20,45	1,83	0,00			1	1													1	8,33	7,79		
	07:00	26,55	24,73	1,81	0,00			1	1													1	9,26	8,73		
	08:00	25,37	24,24	1,12	0,01			1	1		1												6,65	5,55		
	09:00	25,49	24,37	1,12	0,01			1	1		1												7,86	7,10		
	10:00	25,75	24,64	1,10	0,01			1	1		1												8,11	7,37		
	11:00	24,57	23,52	1,04	0,01			1	1		1												7,18	6,12		
	12:00	25,03	24,10	0,91	0,01			1	1		1												7,45	6,55		
	13:00	24,28	23,25	1,02	0,01			1	1		1												6,97	5,88		
	14:00	25,62	23,34	2,17	0,11			1	1		1												6,86	6,53		
	15:00	29,01	24,86	4,15	0,01			1	1		1												9,60	9,54		
	16:00	29,03	26,88	2,15	0,00			1	1		1											1	5,90	5,73		
	17:00	29,91	27,23	2,68	0,01			1	1		1											1	6,48	6,48		
	18:00	32,40	29,58	2,81	0,00			1	1		1											1	8,77	8,89		
	19:00	36,03	33,40	2,63	0,00			1	1		1											1	1	10,41	10,35	
	20:00	35,64	31,79	3,84	0,00			1	1		1											1	1	9,47	9,43	
	21:00	33,51	30,20	3,31	0,00			1	1		1											1	1	7,43	7,36	
	22:00	30,50	26,56	3,94	0,00			1	1		1											1	1	6,76	6,84	
	23:00	26,67	23,38	3,29	0,00			1	1		1											1	1	3,86	4,06	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	23,39	17,47	5,93	0,00			1	1													1	8,06	8,07	
	01:00	21,90	16,42	5,47	0,01			1	1													1	6,90	6,86	
	02:00	21,24	16,29	4,93	0,01			1	1													1	6,18	6,17	
	03:00	20,74	16,46	4,26	0,02			1	1													1	5,70	5,68	
	04:00	20,58	16,18	4,24	0,16			1	1													1	5,42	5,45	
	05:00	21,17	18,01	3,01	0,15			1	1													1	6,01	6,04	
	06:00	22,47	20,04	2,41	0,01			1	1													1	6,55	6,52	
	07:00	24,54	20,36	4,16	0,02			1	1													1	7,23	7,11	
	08:00	28,69	20,58	8,06	0,05				1		1											1	9,09	9,26	
	09:00	29,69	20,13	9,55	0,01				1		1											1	10,37	10,37	
	10:00	28,75	19,41	8,94	0,41				1		1											1	10,01	9,95	
	11:00	27,80	18,88	8,50	0,41				1		1											1	8,59	8,73	
	12:00	27,85	19,19	8,25	0,41				1		1											1	8,59	8,36	
	13:00	24,85	19,44	5,00	0,41			1	1		1												5,46	5,38	
	14:00	23,31	19,55	2,95	0,81			1	1		1												3,37	3,83	
	15:00	23,35	19,18	3,36	0,81			1	1		1												3,65	3,71	
	16:00	23,58	19,08	3,69	0,82			1	1		1												3,83	4,04	
	17:00	27,80	19,67	7,29	0,83			1	1		1												8,01	8,17	
	18:00	32,14	21,40	9,92	0,83			1	1		1												11,01	11,06	
	19:00	34,75	24,29	10,02	0,44			1	1		1											1	11,24	11,30	
	20:00	34,45	24,07	10,36	0,02			1	1		1											1	11,12	11,09	
	21:00	32,38	23,05	9,32	0,01			1	1		1											1	9,24	9,17	
22:00	28,53	21,69	6,83	0,01			1	1		1											1	8,79	8,89		
23:00	24,83	20,26	4,55	0,01			1	1		1											1	5,82	5,73		

Μερικές Διακοπές στις 07:50, λόγω βλάβης στο δίκτυο, και στις 11:05 και 16:15, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ΔΕΔΔΗΕ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α Σ Π Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	22,19	19,48	2,71	0,01			1	1		1												3,14	3,07		
	01:00	20,82	19,33	1,48	0,01			1	1		1												1,70	1,66		
	02:00	20,41	18,88	1,53	0,01			1	1		1												1,23	1,25		
	03:00	20,22	18,89	1,32	0,01			1	1		1												1,07	1,04		
	04:00	20,03	18,76	1,07	0,20			1	1		1												0,85	0,85		
	05:00	20,54	19,29	1,04	0,20			1	1		1												1,33	1,32		
	06:00	22,30	20,63	1,47	0,20			1	1		1												2,99	3,10		
	07:00	26,00	23,89	1,90	0,21			1	1		1												6,63	6,75		
	08:00	28,00	25,18	2,61	0,21			1	1		1												8,79	8,81		
	09:00	29,45	25,59	3,65	0,21			1	1		1												10,11	10,11		
	10:00	28,70	24,21	4,28	0,21			1	1		1										1		8,37	8,43		
	11:00	24,42	20,05	4,17	0,21			1			1			1								1	6,81	6,63		
	12:00	23,17	19,95	3,02	0,21			1	1		1											1	3,94	3,86		
	13:00	22,75	19,63	2,91	0,21			1	1		1												3,47	3,48		
	14:00	23,65	20,00	3,24	0,40			1	1		1												4,30	4,37		
	15:00	24,10	20,06	3,63	0,40			1	1		1												4,83	4,88		
	16:00	24,48	20,60	3,48	0,40			1	1		1												5,22	5,26		
	17:00	26,98	22,60	3,97	0,40			1	1		1												7,60	7,74		
	18:00	31,03	26,95	3,67	0,40			1	1		1											1	9,38	9,39		
	19:00	33,26	29,38	3,68	0,21			1	1		1											1	10,00	9,99		
	20:00	32,60	28,88	3,52	0,20			1	1		1											1	9,37	9,32		
	21:00	31,21	26,44	4,57	0,21			1	1		1											1	8,01	7,97		
	22:00	28,67	24,25	4,41	0,01			1	1		1											1	5,67	5,76		
	23:00	26,10	21,06	5,03	0,01			1	1		1												7,02	6,95		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	23,38	20,41	2,96	0,01			1	1		1												4,34	4,23	
	01:00	21,72	19,59	2,12	0,01			1	1		1												2,58	2,56	
	02:00	21,51	19,39	2,11	0,01			1	1		1												2,30	2,35	
	03:00	20,99	19,23	1,75	0,01			1	1		1												1,83	1,82	
	04:00	20,77	19,48	1,28	0,01			1	1		1												1,59	1,59	
	05:00	21,05	19,90	1,14	0,01			1	1		1												1,86	1,87	
	06:00	21,52	20,33	1,19	0,01			1	1		1												2,29	2,33	
	07:00	22,27	21,07	1,20	0,01			1	1		1												2,99	3,08	
	08:00	23,89	21,65	2,23	0,01			1	1		1												4,54	4,67	
	09:00	25,07	21,16	3,91	0,01			1	1		1												5,87	5,95	
	10:00	23,92	19,86	3,85	0,20			1	1		1												4,83	4,79	
	11:00	24,04	19,08	4,75	0,21			1	1		1												4,86	4,87	
	12:00	24,46	19,57	4,69	0,20			1	1		1												5,30	5,30	
	13:00	25,21	19,15	5,84	0,21			1	1		1												5,93	5,99	
	14:00	25,47	20,09	5,17	0,21			1	1		1												6,26	6,30	
	15:00	26,76	22,60	3,95	0,21			1	1		1												7,48	7,50	
	16:00	28,07	25,13	2,73	0,20			1	1		1												7,60	7,53	
	17:00	30,10	28,17	1,72	0,21			1	1		1											1	6,75	6,76	
	18:00	31,82	29,91	1,91	0,01			1	1		1											1	8,33	8,42	
	19:00	33,49	31,93	1,55	0,01			1	1		1											1	10,14	10,16	
	20:00	32,96	32,31	0,65	0,01			1	1		1											1	9,72	9,68	
	21:00	30,78	30,30	0,47	0,01			1	1		1											1	7,63	7,51	
	22:00	28,39	27,73	0,65	0,01			1	1		1											1	5,18	5,11	
	23:00	26,24	25,79	0,44	0,01			1	1		1											1	2,47	2,45	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	23,94	23,81	0,12	0,01			1	1												1	1	3,03	3,16		
	01:00	22,58	21,94	0,63	0,01			1	1											1		1	2,90	2,84		
	02:00	21,61	20,31	1,30	0,00			1	1											1		1	3,75	3,66		
	03:00	21,27	20,94	0,33	0,00			1	1											1		1	3,64	3,31		
	04:00	21,25	20,94	0,31	0,01			1	1											1		1	3,64	3,31		
	05:00	20,90	20,22	0,67	0,01			1	1											1		1	3,35	2,94		
	06:00	21,64	20,92	0,71	0,01			1	1											1		1	3,92	3,68		
	07:00	22,65	21,36	1,28	0,01			1	1											1		1	4,65	4,68		
	08:00	23,83	22,67	1,16	0,01			1	1											1		1	5,52	5,83		
	09:00	25,72	24,40	1,32	0,01			1	1											1		1	7,44	7,75		
	10:00	27,37	24,07	3,10	0,20			1	1											1		1	9,23	9,29		
	11:00	28,76	25,75	2,81	0,20			1	1											1		1	9,94	9,88		
	12:00	29,04	26,27	2,57	0,20			1	1		1											1	6,39	6,20		
	13:00	25,55	23,63	1,71	0,21			1	1		1											1	2,40	2,29		
	14:00	24,16	22,64	1,32	0,20			1	1		1												3,91	4,04		
	15:00	22,21	20,58	1,43	0,20			1	1		1												3,08	3,06		
	16:00	24,98	23,34	1,44	0,20			1	1		1												5,71	5,76		
	17:00	26,39	24,68	1,50	0,20			1	1		1												6,88	6,91		
	18:00	28,61	26,84	1,76	0,01			1	1		1											1	5,20	5,18		
	19:00	31,83	29,22	2,60	0,01			1	1		1												8,13	8,28		
	20:00	35,63	33,14	2,49	0,00			1	1		1												12,14	12,22		
	21:00	34,31	32,70	1,61	0,00			1	1		1											1	11,13	11,02		
22:00	31,15	29,19	1,95	0,01			1	1		1											1	8,02	7,90			
23:00	28,13	26,15	1,97	0,01			1	1		1											1	5,50	5,61			

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:00 με 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	24,91	22,38	2,53	0,00			1	1		1												5,89	5,73	
	01:00	22,57	20,23	2,15	0,19			1	1		1												3,25	3,22	
	02:00	21,99	19,67	2,12	0,20			1	1		1												2,41	2,41	
	03:00	21,31	19,59	1,52	0,20			1	1		1												1,86	1,83	
	04:00	21,07	19,45	1,41	0,20			1	1		1												1,52	1,54	
	05:00	21,77	19,81	1,76	0,20			1	1		1												2,11	2,20	
	06:00	23,71	20,31	3,20	0,20			1	1		1												4,05	4,09	
	07:00	26,93	21,15	5,59	0,19			1	1		1												6,41	6,60	
	08:00	26,72	20,81	5,69	0,21			1	1		1												6,65	6,59	
	09:00	29,69	22,31	6,98	0,40			1	1		1												8,68	8,82	
	10:00	31,58	20,95	10,24	0,40			1	1		1												10,76	10,77	
	11:00	31,80	21,39	10,00	0,40			1	1		1												11,07	11,12	
	12:00	32,69	22,25	10,04	0,40			1	1		1												11,45	11,42	
	13:00	33,15	23,63	9,12	0,40			1	1		1												11,43	11,40	
	14:00	29,39	23,06	5,94	0,40			1	1		1											1	8,20	7,94	
	15:00	27,01	23,69	2,92	0,40			1	1		1											1	3,61	3,73	
	16:00	25,52	22,94	2,18	0,40			1	1		1											1	2,80	2,24	
	17:00	28,66	24,63	3,63	0,40			1	1		1											1	5,14	5,38	
	18:00	31,55	25,83	5,33	0,40			1	1		1											1	7,49	8,28	
	19:00	35,05	27,87	6,77	0,40			1	1		1											1	9,94	11,77	
	20:00	38,39	29,38	8,80	0,20			1	1		1											1	11,43	13,44	
	21:00	36,20	26,04	9,95	0,21			1	1		1											1	10,84	12,67	
22:00	32,55	25,13	7,20	0,22			1	1		1											1	8,43	9,27		
23:00	28,61	23,64	4,93	0,04			1	1		1											1	5,37	5,33		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	24,94	21,77	3,13	0,05			1	1		1												3,03	1,66		
	01:00	22,78	18,66	4,06	0,06			1	1		1												3,90	3,62		
	02:00	22,13	18,38	3,51	0,24			1	1		1												3,41	2,98		
	03:00	21,51	18,20	3,08	0,23			1	1		1												2,87	2,35		
	04:00	21,19	18,25	2,71	0,22			1	1		1												1,77	2,03		
	05:00	21,57	18,53	2,85	0,20			1	1		1												1,97	2,42		
	06:00	23,28	19,47	3,60	0,20			1	1		1												3,29	4,12		
	07:00	25,86	19,70	5,75	0,40			1	1		1												5,24	6,70		
	08:00	28,63	20,84	7,39	0,40			1	1		1												7,49	9,48		
	09:00	30,66	21,61	8,65	0,40			1	1		1												8,39	10,73		
	10:00	31,36	22,54	8,42	0,40			1	1		1												8,59	10,98		
	11:00	27,03	17,65	8,98	0,40			1	1		1												8,28	7,88		
	12:00	31,14	22,14	8,60	0,40			1	1		1												8,50	10,90		
	13:00	29,28	21,19	7,70	0,40			1	1		1												7,67	10,13		
	14:00	28,39	22,91	5,06	0,40			1	1		1												6,51	9,23		
	15:00	30,16	24,42	5,34	0,39			1	1		1												7,45	10,55		
	16:00	29,96	24,85	4,72	0,39			1	1		1											1	6,12	6,68		
	17:00	30,60	26,33	3,87	0,40			1	1		1											1	6,17	7,32		
	18:00	31,92	27,41	4,21	0,30			1	1		1											1	7,02	8,64		
	19:00	35,53	30,82	4,55	0,16			1	1		1											1	10,24	12,25		
	20:00	38,50	34,14	4,18	0,18			1	1		1								1			1	10,64	12,32		
	21:00	36,52	31,30	5,03	0,19			1	1		1								1			1	9,60	10,34		
22:00	32,53	28,36	4,17	0,00			1	1		1											1	8,33	9,26			
23:00	28,41	25,33	3,05	0,02			1	1		1											1	5,38	5,13			

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 13:55 με 18:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	24,75	22,03	2,65	0,07			1	1		1											5,56	5,60	
	01:00	22,72	21,04	1,63	0,04			1	1		1											4,20	3,56	
	02:00	22,00	20,68	1,32	0,00			1	1		1											3,73	2,84	
	03:00	21,51	20,04	1,47	0,00			1	1		1											3,29	2,35	
	04:00	21,27	19,12	2,15	0,00			1	1		1											2,91	2,12	
	05:00	22,09	20,14	1,95	0,00			1	1		1											3,56	2,93	
	06:00	24,42	23,16	1,26	0,00			1	1		1											5,55	5,27	
	07:00	28,22	26,75	1,46	0,01			1	1		1											8,30	9,07	
	08:00	31,94	31,61	0,33	0,00			1	1		1										1	8,63	8,66	
	09:00	34,12	33,54	0,38	0,20			1	1		1										1	10,02	10,84	
	10:00	36,67	35,18	1,28	0,20			1	1		1											10,23	10,49	
	11:00	38,13	37,82	0,12	0,20			1	1		1											10,43	11,95	
	12:00	35,47	35,07	0,19	0,20			1	1		1											1	8,89	9,29
	13:00	34,10	33,12	0,78	0,20			1	1		1											1	7,56	7,93
	14:00	33,25	32,28	0,78	0,20			1	1		1											1	6,92	7,07
	15:00	33,28	32,75	0,33	0,20			1	1		1											1	7,00	7,10
	16:00	31,97	31,63	0,13	0,20			1	1		1											1	5,99	5,79
	17:00	34,20	34,10	0,09	0,00			1	1		1											1	7,70	8,02
	18:00	37,27	37,16	0,10	0,00			1	1		1									1	1	1	8,50	8,19
	19:00	39,14	39,01	0,12	0,00			1	1		1									1	1	1	9,28	10,06
	20:00	42,28	42,18	0,10	0,00			1	1		1									1	1	1	11,81	13,20
	21:00	39,79	39,67	0,12	0,00			1	1		1									1	1	1	10,05	10,71
	22:00	35,46	34,94	0,52	0,00			1	1		1									1	1	1	8,38	9,28
	23:00	30,77	30,01	0,76	0,00			1	1		1									1	1	1	6,35	4,59

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	26,73	25,05	1,56	0,12			1	1		1												4,25	3,45	
	01:00	24,44	23,14	1,19	0,11			1	1		1												5,35	5,29	
	02:00	23,76	22,30	1,42	0,05			1	1		1												4,89	4,61	
	03:00	22,93	20,95	1,93	0,05			1	1		1												4,07	3,78	
	04:00	22,76	21,28	1,48	0,00			1	1		1												4,18	3,61	
	05:00	23,58	22,04	1,55	0,00			1	1		1												4,75	4,43	
	06:00	25,93	24,64	1,29	0,00			1	1		1												6,58	6,77	
	07:00	29,23	28,32	0,91	0,00			1	1		1										1	7,31	5,95		
	08:00	29,50	28,22	1,28	0,00			1	1		1										1	6,22	6,22		
	09:00	29,23	28,37	0,86	0,00			1	1		1										1	5,95	5,95		
	10:00	29,42	28,61	0,81	0,00			1	1		1									1	6,14	6,14			
	11:00	28,03	27,12	0,91	0,00			1	1		1									1	4,60	4,75			
	12:00	27,78	26,40	1,00	0,38			1	1		1									1	4,58	4,50			
	13:00	27,12	25,75	1,16	0,22			1	1		1									1	3,99	3,84			
	14:00	24,44	23,46	0,78	0,20			1	1		1									1	1,08	1,16			
	15:00	23,88	23,44	0,24	0,20			1	1		1									1	0,62	0,60			
	16:00	24,73	23,73	0,60	0,40			1	1		1									1	1,41	1,45			
	17:00	26,54	24,41	1,73	0,40			1	1		1									1	3,00	3,26			
	18:00	29,89	26,23	3,29	0,38			1	1		1									1	6,12	6,61			
	19:00	33,77	29,43	3,95	0,39			1	1		1									1	10,05	10,49			
	20:00	37,75	34,57	2,99	0,19			1	1		1									1	13,16	13,21			
	21:00	36,22	33,96	2,08	0,19			1	1		1									1	12,55	12,68			
22:00	33,45	31,15	2,30	0,00			1	1		1									1	10,15	10,17				
23:00	29,51	27,19	2,33	0,00			1	1		1									1	6,25	6,23				

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	25,65	23,08	2,57	0,00				1		1											1	4,86	5,08
	01:00	23,55	20,72	2,83	0,00				1		1											1	5,81	5,73
	02:00	22,69	19,58	3,10	0,00				1		1											1	4,91	4,87
	03:00	22,12	19,77	2,35	0,00				1		1											1	4,31	4,27
	04:00	21,93	20,60	1,33	0,00				1		1											1	4,11	4,06
	05:00	22,58	21,16	1,42	0,00				1		1											1	4,83	4,75
	06:00	23,94	22,13	1,80	0,00				1		1											1	4,55	4,54
	07:00	25,84	24,34	1,51	0,00				1		1											1	4,70	4,42
	08:00	28,15	26,86	1,29	0,01				1		1											1	4,11	4,46
	09:00	27,65	26,52	1,13	0,01				1		1											1	4,10	3,99
	10:00	26,57	25,61	0,75	0,21				1		1											1	2,96	2,95
	11:00	25,24	24,53	0,50	0,21				1		1											1	1,66	1,60
	12:00	24,84	24,26	0,37	0,21				1		1											1	1,25	1,21
	13:00	24,69	24,11	0,38	0,21				1		1											1	3,19	3,16
	14:00	22,60	22,38	0,01	0,21			1	1		1											1	0,03	0,00
	15:00	22,91	22,69	0,02	0,21			1	1		1											1	0,08	0,06
	16:00	23,19	22,94	0,04	0,21			1	1		1											1	0,14	0,16
	17:00	25,38	24,77	0,41	0,21			1	1		1											1	1,93	2,03
	18:00	27,88	26,95	0,92	0,01			1	1		1											1	4,44	4,51
	19:00	31,89	30,19	1,69	0,01			1	1		1											1	8,37	8,51
	20:00	34,89	33,39	1,49	0,01			1	1		1											1	11,60	11,58
	21:00	33,96	33,00	0,96	0,01			1	1		1											1	10,72	10,67
	22:00	32,02	31,02	0,99	0,01			1	1		1											1	8,79	8,74
	23:00	29,08	28,27	0,80	0,01			1	1		1											1	5,92	5,83

Το διάστημα 06:00 με 17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	26,06	25,23	0,82	0,01			1	1		1												1	2,93	2,82	
	01:00	24,16	23,43	0,73	0,01			1	1		1												1	2,12	2,81	
	02:00	23,20	21,31	1,89	0,01			1	1														1	8,05	8,06	
	03:00	22,61	21,22	1,38	0,01			1	1														1	7,59	7,55	
	04:00	22,16	21,28	0,88	0,01			1	1														1	7,12	7,12	
	05:00	22,77	22,19	0,57	0,01			1	1														1	7,64	7,69	
	06:00	24,35	24,24	0,12	0,00	1		1					1							1			1	5,34	6,56	
	07:00	25,58	25,51	0,06	0,01	1	1	1					1						1	1		1	5,03	4,97		
	08:00	26,42	26,40	0,01	0,01	1		1					1						1	1		1	5,69	5,74		
	09:00	27,28	27,04	0,24	0,01	1		1					1						1	1		1	6,46	6,49		
	10:00	29,68	28,80	0,67	0,21	1	1	1				1						1	1		1	8,21	8,89			
	11:00	32,82	31,88	0,74	0,21	1		1				1						1	1		1	8,23	11,11			
	12:00	33,98	32,82	0,96	0,21			1	1		1		1					1			1	6,42	8,10			
	13:00	31,94	29,99	1,78	0,17			1	1		1		1					1			1	4,37	5,71			
	14:00	32,60	31,52	0,87	0,21			1	1		1							1			1	4,97	6,26			
	15:00	30,74	30,50	0,04	0,21			1	1		1							1			1	3,52	4,40			
	16:00	31,45	31,24	0,00	0,21			1	1		1							1			1	3,87	5,08			
	17:00	31,12	30,91	0,00	0,21			1	1		1							1			1	3,81	4,81			
	18:00	32,04	31,90	0,13	0,01			1	1		1							1			1	4,41	5,76			
	19:00	35,52	35,42	0,09	0,01			1	1		1							1			1	6,99	9,13			
	20:00	38,95	38,89	0,05	0,01			1	1		1			1				1	1		1	7,76	9,98			
	21:00	37,65	37,53	0,12	0,01			1	1		1							1	1		1	7,16	9,25			
22:00	34,64	34,61	0,03	0,01			1	1		1							1			1	6,70	8,49				
23:00	31,32	31,24	0,08	0,01			1	1		1							1			1	5,40	6,92				

Το διάστημα 06:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ Κω. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	27,79	27,38	0,40	0,01			1	1		1											1	3,49	4,36		
	01:00	25,43	25,24	0,19	0,01			1	1		1											1	1,63	2,04		
	02:00	9,31	9,26	0,06	0,00			1	1		1												1,12	0,58		
	03:00	12,62	12,57	0,05	0,00			1											1		1	0,83	0,18			
	04:00	23,85	23,85	0,00	0,00	1		1	1										1	1	1	0,69	0,51			
	05:00	23,92	23,92	0,00	0,00			1	1		1											1	0,67	0,60		
	06:00	24,90	24,89	0,02	0,00			1	1		1											1	1,18	1,59		
	07:00	26,09	25,94	0,15	0,00			1	1		1											1	1,81	2,78		
	08:00	26,42	26,04	0,38	0,00			1	1		1											1	2,03	3,15		
	09:00	25,87	25,37	0,51	0,00			1	1		1											1	1,70	2,54		
	10:00	27,47	26,56	0,86	0,05			1	1		1											1	2,51	4,06		
	11:00	28,44	26,93	1,37	0,14			1	1		1											1	3,46	4,83		
	12:00	27,73	25,05	2,27	0,40			1	1		1											1	2,73	3,52		
	13:00	27,60	24,88	2,30	0,40			1	1		1											1	2,52	3,34		
	14:00	28,46	25,33	2,72	0,40			1	1		1											1	3,23	4,10		
	15:00	28,41	25,29	2,70	0,40			1	1		1											1	3,20	4,06		
	16:00	26,32	24,20	1,70	0,40			1	1		1											1	1,75	2,25		
	17:00	27,35	25,04	1,90	0,40			1	1		1											1	2,60	3,42		
	18:00	29,67	25,69	3,94	0,04			1	1		1											1	4,29	5,65		
	19:00	34,11	28,95	5,12	0,03			1	1		1											1	7,69	10,09		
	20:00	38,39	33,43	4,92	0,03			1	1		1											1	10,29	13,27		
	21:00	37,47	32,76	4,69	0,02			1	1		1											1	10,09	12,96		
22:00	34,37	29,25	5,11	0,01			1	1		1											1	8,35	10,63			
23:00	30,18	25,74	4,43	0,01			1	1		1											1	5,13	6,50			

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή στις 02:05 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:30 με 10:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	26,72	23,66	3,05	0,00			1	1		1												1	4,42	4,00
	01:00	24,19	21,60	2,58	0,00			1	1		1													5,04	4,74
	02:00	23,26	21,16	2,09	0,00			1	1		1													4,38	3,95
	03:00	23,06	21,75	1,31	0,01			1	1		1													4,28	3,82
	04:00	22,88	21,58	1,29	0,00			1	1		1													4,09	3,59
	05:00	23,84	22,45	1,39	0,01			1	1		1													4,80	4,56
	06:00	26,16	23,95	2,21	0,01			1	1		1													6,34	6,50
	07:00	29,51	26,61	2,90	0,01			1	1		1											1		6,84	7,07
	08:00	30,24	27,02	3,21	0,01			1	1		1											1		6,22	6,31
	09:00	29,56	25,54	4,01	0,01			1	1		1											1		5,69	5,53
	10:00	27,87	24,50	3,17	0,21			1	1		1										1		4,45	4,01	
	11:00	26,31	23,57	2,53	0,21			1	1		1										1		3,11	2,20	
	12:00	26,49	22,04	4,24	0,21			1	1		1													5,37	5,39
	13:00	27,75	22,59	4,95	0,21			1	1		1													7,29	7,73
	14:00	29,75	23,45	6,09	0,21			1	1		1													8,75	9,62
	15:00	29,80	25,37	4,22	0,21			1	1		1													8,61	9,28
	16:00	28,37	25,71	2,46	0,21			1	1		1											1		4,89	4,65
	17:00	30,03	27,29	2,54	0,20			1	1		1											1		6,13	6,24
	18:00	32,06	30,37	1,69	0,01			1	1		1											1		7,80	8,49
	19:00	35,79	34,15	1,64	0,01			1	1		1									1		1		9,70	10,85
	20:00	39,74	38,13	1,60	0,01			1	1		1									1		1		11,63	13,32
	21:00	38,16	37,00	1,15	0,01			1	1		1									1		1		10,63	11,86
22:00	34,62	33,52	1,10	0,01			1	1		1									1		1		8,57	9,27	
23:00	30,80	29,15	1,65	0,01			1	1		1											1		7,11	7,29	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	26,94	25,02	1,92	0,01			1	1		1											1	4,22	3,71
	01:00	24,90	22,25	2,64	0,01			1	1		1												5,36	5,19
	02:00	24,00	20,11	3,89	0,00			1	1		1												4,30	3,82
	03:00	23,58	20,32	3,26	0,01			1	1		1												4,04	3,48
	04:00	23,49	20,28	3,20	0,01			1	1		1												4,08	3,59
	05:00	24,59	20,26	4,32	0,01			1	1		1												4,64	4,34
	06:00	26,74	21,50	5,23	0,01			1	1		1												6,29	6,45
	07:00	31,45	24,92	6,53	0,01			1	1		1												9,22	10,25
	08:00	34,75	29,17	5,58	0,01			1	1		1											1	9,70	10,87
	09:00	37,19	33,10	4,08	0,01			1	1		1									1		1	10,92	12,35
	10:00	39,01	33,11	5,89	0,01			1	1		1									1		1	10,67	12,08
	11:00	40,67	33,48	6,98	0,20			1	1		1									1		1	11,70	13,42
	12:00	41,59	34,78	6,61	0,21			1	1		1									1		1	12,30	14,15
	13:00	42,29	35,18	6,93	0,18			1	1		1									1		1	12,50	14,40
	14:00	43,03	36,76	6,02	0,25			1	1		1									1		1	12,75	14,72
	15:00	41,70	35,35	6,14	0,22			1	1		1									1		1	12,43	14,30
	16:00	40,97	33,97	6,67	0,33			1	1		1									1		1	12,13	13,83
	17:00	39,66	32,72	6,51	0,40			1	1		1									1		1	11,17	12,68
	18:00	38,46	33,47	4,61	0,38			1	1		1									1		1	10,36	11,62
	19:00	41,98	37,17	4,50	0,30			1	1		1									1		1	12,32	14,22
	20:00	47,68	41,79	5,43	0,46			1	1		1									1	1	1	13,74	16,03
	21:00	46,63	40,05	6,54	0,04			1	1		1									1	1	1	13,59	15,74
	22:00	41,90	34,56	7,32	0,03			1	1		1									1	1	1	11,71	13,30
	23:00	36,52	28,76	7,76	0,00			1	1		1										1	1	10,31	11,44

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	30,60	24,92	5,65	0,04			1	1		1											6,44	6,55			
	01:00	27,79	20,52	6,92	0,35			1	1		1											7,16	7,45			
	02:00	26,57	19,82	6,35	0,40			1	1		1											6,26	6,30			
	03:00	26,00	20,15	5,45	0,40			1	1		1											5,73	5,67			
	04:00	25,82	19,99	5,42	0,40			1	1		1											5,50	5,46			
	05:00	26,95	20,73	5,82	0,40			1	1		1											6,29	6,52			
	06:00	29,76	21,93	7,42	0,40			1	1		1											8,49	9,30			
	07:00	34,14	25,32	8,42	0,40			1	1		1											10,24	11,54			
	08:00	34,46	26,14	7,91	0,40			1	1		1										1	9,87	10,96			
	09:00	33,89	26,46	7,02	0,40			1	1		1										1	8,69	9,47			
	10:00	32,85	26,00	6,45	0,40			1	1		1										1	9,08	8,44			
	11:00	31,40	25,63	5,37	0,40			1	1		1										1	8,40	7,45			
	12:00	29,49	24,14	4,94	0,40			1	1		1										1	5,23	5,09			
	13:00	28,99	23,80	4,78	0,40			1	1		1										1	4,84	4,56			
	14:00	28,93	23,80	4,72	0,40			1	1		1										1	4,88	4,53			
	15:00	28,91	23,95	4,56	0,40			1	1		1										1	4,76	4,50			
	16:00	29,96	23,74	5,81	0,40			1	1		1										1	6,45	6,61			
	17:00	32,85	23,79	8,66	0,40			1	1		1										1	9,28	9,55			
	18:00	36,70	25,35	10,95	0,40			1	1		1										1	12,63	12,65			
	19:00	41,51	28,95	12,15	0,40			1	1		1										1	14,42	14,51			
	20:00	47,32	33,92	12,81	0,40			1	1		1									1	1	16,09	16,10			
	21:00	46,02	33,63	11,90	0,40			1	1		1									1	1	15,92	15,91			
	22:00	41,97	29,76	11,81	0,40			1	1		1									1	1	14,78	14,71			
	23:00	36,55	25,16	10,99	0,40			1	1		1									1	1	12,73	12,62			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:30. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Τα διαστήματα 10:10 με 11:40 και 14:00 με 16:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	31,72	22,44	8,88	0,40			1	1		1												1	9,81	9,72
	01:00	28,86	19,05	9,40	0,40			1	1		1													9,79	9,70
	02:00	27,47	19,01	8,06	0,40			1	1		1													8,41	8,39
	03:00	26,93	18,91	7,62	0,40			1	1		1													7,83	7,77
	04:00	26,83	18,80	7,62	0,40			1	1		1													7,65	7,65
	05:00	28,00	19,80	7,80	0,40			1	1		1													8,80	8,85
	06:00	30,69	21,31	8,98	0,40			1	1		1													10,66	10,70
	07:00	35,23	25,31	9,52	0,40			1	1		1													12,24	12,30
	08:00	35,38	26,14	8,83	0,40			1	1		1											1	12,07	12,03	
	09:00	34,61	26,77	7,43	0,40			1	1		1											1	11,36	11,29	
	10:00	32,41	25,86	6,14	0,40			1	1		1											1	9,19	9,08	
	11:00	31,27	26,16	4,70	0,40			1	1		1											1	8,07	8,01	
	12:00	29,99	26,01	3,57	0,40	1		1			1											1	6,51	6,80	
	13:00	29,47	26,34	2,72	0,40	1		1			1											1	6,04	6,12	
	14:00	29,31	25,63	3,28	0,40			1	1		1											1	6,06	6,06	
	15:00	28,95	25,92	2,62	0,40			1	1		1											1	5,67	5,62	
	16:00	29,34	26,46	2,47	0,40			1	1		1											1	5,97	6,04	
	17:00	32,04	29,56	2,08	0,40			1	1		1											1	8,57	8,67	
	18:00	35,22	33,84	0,98	0,40			1	1		1											1	11,05	11,09	
	19:00	39,85	39,01	0,43	0,40			1	1		1								1	1		1	11,99	12,09	
	20:00	45,14	43,38	1,35	0,40			1	1		1								1	1		1	15,54	15,63	
	21:00	44,66	41,86	2,39	0,40			1	1		1								1	1		1	15,48	15,42	
22:00	41,57	37,94	3,22	0,40			1	1		1								1	1		1	12,69	12,65		
23:00	36,65	34,00	2,25	0,40			1	1		1								1	1		1	10,68	10,55		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:30. Το διάστημα 12:10 με 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	31,97	29,94	1,82	0,21			1	1		1										1	8,24	8,24	
	01:00	29,04	27,30	1,54	0,20			1	1		1										1	5,85	5,79	
	02:00	27,94	25,92	1,81	0,20			1	1		1										1	4,66	4,63	
	03:00	27,43	24,76	2,46	0,20			1	1		1										1	4,13	4,11	
	04:00	27,05	24,43	2,55	0,08			1	1		1										1	3,74	3,73	
	05:00	27,80	24,78	3,00	0,02			1	1		1										1	4,38	4,46	
	06:00	30,24	25,64	4,60	0,00			1	1		1										1	6,72	6,83	
	07:00	34,76	26,23	8,41	0,12			1	1		1										1	11,01	11,22	
	08:00	35,73	25,29	10,26	0,19			1	1		1										1	12,28	12,28	
	09:00	36,18	24,63	11,36	0,19			1	1		1										1	12,58	12,60	
	10:00	34,87	23,88	10,82	0,18			1	1		1										1	11,59	11,57	
	11:00	34,16	23,53	10,42	0,21			1	1		1										1	10,92	10,89	
	12:00	31,92	23,87	7,64	0,40			1	1		1										1	8,69	8,62	
	13:00	30,89	23,98	6,54	0,37			1	1		1										1	7,59	7,63	
	14:00	31,12	23,38	7,34	0,40			1	1		1										1	7,82	7,82	
	15:00	29,69	22,96	6,32	0,40			1	1		1										1	6,40	6,33	
	16:00	31,30	23,80	7,12	0,38			1	1		1										1	7,86	7,89	
	17:00	33,65	24,33	8,94	0,38			1	1		1										1	10,17	10,29	
	18:00	37,41	26,88	10,12	0,40			1	1		1										1	12,93	13,01	
	19:00	42,15	31,05	10,70	0,40			1	1		1										1	14,63	14,70	
	20:00	47,35	36,62	10,20	0,40			1	1		1								1		1	16,08	16,09	
	21:00	46,84	37,65	8,71	0,40			1	1		1								1		1	16,08	16,08	
22:00	42,93	34,90	7,63	0,40			1	1		1								1		1	15,11	15,05		
23:00	38,41	32,39	5,61	0,40			1	1		1								1		1	12,45	12,28		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	33,50	29,49	4,01	0,01			1	1		1											1	9,45	9,46	
	01:00	30,50	28,27	2,22	0,01			1	1		1											1	7,29	7,20	
	02:00	29,09	27,92	1,16	0,01			1	1		1											1	5,83	5,80	
	03:00	28,61	28,02	0,59	0,01			1	1		1											1	5,31	5,30	
	04:00	28,11	27,73	0,38	0,01			1	1		1											1	4,77	4,79	
	05:00	29,16	28,67	0,48	0,01			1	1		1											1	5,78	5,81	
	06:00	30,78	30,36	0,42	0,01			1	1		1											1	7,37	7,43	
	07:00	33,10	32,92	0,17	0,01			1	1		1											1	9,64	9,69	
	08:00	33,52	33,51	0,00	0,01			1	1		1											1	10,23	10,22	
	09:00	33,88	33,66	0,01	0,21			1	1		1											1	10,62	10,59	
	10:00	32,53	32,16	0,16	0,21			1	1		1											1	9,18	9,18	
	11:00	32,23	31,44	0,58	0,21			1	1		1											1	9,00	8,96	
	12:00	33,01	31,63	1,17	0,21			1	1		1											1	9,49	9,67	
	13:00	36,92	35,34	1,37	0,21			1	1		1									1		1	12,00	11,91	
	14:00	37,93	35,29	2,43	0,21			1	1		1										1		1	11,46	11,60
	15:00	40,86	37,87	2,79	0,21			1	1		1										1		1	10,13	13,66
	16:00	40,55	37,53	2,81	0,21			1	1		1									1	1		1	9,89	12,36
	17:00	41,41	40,83	0,38	0,20			1	1		1									1	1		1	12,33	12,33
	18:00	41,47	41,26	0,00	0,21			1	1		1									1	1		1	12,23	12,40
	19:00	43,87	43,50	0,16	0,21			1	1		1									1	1		1	14,41	14,51
	20:00	49,00	47,92	0,88	0,21		1		1	1		1								1	1	1	1	14,77	14,62
	21:00	47,82	44,78	3,04	0,01		1		1	1		1								1	1	1	1	11,21	11,16
22:00	43,83	38,12	5,71	0,01		1		1	1		1								1	1		1	11,50	11,51	
23:00	38,91	32,38	6,53	0,01				1	1		1								1	1		1	11,32	11,26	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Μερική διακοπή στις 15:20, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 13 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
	00:00	33,83	27,89	5,92	0,02			1	1		1											1	9,18	9,10
	01:00	30,44	24,39	6,03	0,02			1	1		1											1	7,20	7,14
	02:00	29,38	23,49	5,88	0,01			1	1		1											1	6,11	6,07
	03:00	28,50	23,86	4,23	0,40			1	1		1											1	5,01	4,98
	04:00	27,81	24,03	3,36	0,40			1	1		1											1	4,25	4,29
	05:00	28,73	24,76	3,56	0,40			1	1		1											1	5,12	5,20
	06:00	30,18	24,83	4,54	0,40			1	1		1											1	6,41	6,47
	07:00	32,11	25,42	5,89	0,40			1	1		1											1	8,28	8,38
	08:00	32,34	25,11	6,42	0,40			1	1		1											1	8,70	8,69
	09:00	30,41	23,00	6,60	0,40			1	1		1											1	6,80	6,70
	10:00	29,41	22,97	5,74	0,40			1	1		1											1	5,76	5,73
	11:00	29,46	22,94	5,80	0,40			1	1		1											1	5,87	5,77
	12:00	30,03	23,22	5,99	0,40			1	1		1											1	6,65	7,08
	13:00	29,10	20,13	8,14	0,40			1	1		1												8,89	8,84
	14:00	27,70	18,80	8,10	0,40			1	1		1												7,93	7,86
	15:00	26,87	22,46	3,60	0,40			1	1		1											1	3,23	3,21
	16:00	27,75	23,12	3,82	0,40			1	1		1											1	3,97	4,00
	17:00	29,50	24,20	4,49	0,40			1	1		1											1	6,02	6,18
	18:00	34,03	23,34	9,88	0,40			1	1		1											1	10,04	10,24
	19:00	38,31	25,52	11,98	0,40			1	1		1											1	13,15	13,24
	20:00	43,18	30,26	12,11	0,40			1	1		1											1	15,01	15,05
	21:00	44,15	31,05	12,29	0,40			1	1		1											1	15,37	15,36
22:00	40,78	30,37	9,59	0,40			1	1		1											1	14,38	14,29	
23:00	37,05	28,03	8,21	0,40			1	1		1											1	12,94	12,77	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025			00:00	32,21	26,09	5,92	0,20			1	1											1	9,17	8,98	
			01:00	29,16	23,62	5,34	0,20			1	1											1	8,27	8,42	
			02:00	28,15	23,62	4,32	0,20			1	1												8,94	8,96	
			03:00	27,51	23,95	3,36	0,20			1	1												8,36	8,32	
			04:00	26,99	23,12	3,88	0,00			1	1												7,84	7,83	
			05:00	27,86	23,34	4,51	0,00			1	1												8,59	8,68	
			06:00	29,80	25,01	4,79	0,00			1	1												9,98	10,00	
			07:00	32,21	26,99	5,22	0,00			1	1											1	9,43	9,47	
			08:00	33,08	30,24	2,83	0,00			1	1											1	9,56	9,73	
			09:00	34,37	32,39	1,98	0,00			1	1											1	11,09	11,06	
			10:00	32,65	29,19	3,46	0,00			1	1											1	9,44	9,40	
			11:00	30,91	28,23	2,68	0,00			1	1											1	7,65	7,66	
			12:00	29,77	25,01	4,45	0,31			1	1											1	6,68	6,51	
			13:00	30,01	25,67	4,02	0,33			1	1											1	6,62	6,68	
			14:00	29,66	25,74	3,52	0,40			1	1											1	4,71	6,31	
			15:00	28,99	24,97	3,63	0,40			1	1											1	4,57	5,51	
			16:00	30,30	24,12	5,77	0,40			1	1											1	6,82	6,92	
			17:00	32,46	23,88	8,18	0,40			1	1											1	9,11	9,18	
			18:00	34,73	23,30	11,04	0,40			1	1											1	11,16	11,29	
			19:00	39,05	27,04	11,61	0,40			1	1											1	13,59	13,65	
			20:00	43,68	31,49	11,79	0,40			1	1											1	15,25	15,26	
			21:00	43,46	31,43	11,63	0,40			1	1											1	15,23	15,21	
			22:00	40,27	28,33	11,54	0,40			1	1											1	14,14	14,09	
			23:00	35,52	25,65	9,47	0,40			1	1											1	12,07	11,93	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Μερική διακοπή, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ΔΕΔΔΗΕ, στο διάστημα από 07:50 έως 15:40. Μερική διακοπή, λόγω βλάβης στο δίκτυο, στο διάστημα από 12:45 έως 13:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	31, 27	26, 51	4, 56	0, 21			1	1		1											1	8, 18	8, 02	
	01:00	28, 69	25, 14	3, 34	0, 20			1	1		1											1	5, 45	5, 40	
	02:00	27, 73	23, 59	3, 94	0, 20			1	1		1												8, 15	8, 39	
	03:00	27, 12	24, 23	2, 75	0, 13			1	1		1												7, 93	7, 90	
	04:00	27, 00	24, 87	2, 13	0, 00			1	1		1												7, 78	7, 81	
	05:00	27, 58	26, 41	1, 17	0, 00			1	1		1												8, 13	8, 09	
	06:00	29, 06	28, 70	0, 35	0, 01			1	1		1											1	5, 82	5, 83	
	07:00	32, 05	30, 39	1, 65	0, 01			1	1		1											1	8, 58	8, 68	
	08:00	31, 97	29, 66	2, 31	0, 01			1	1		1											1	8, 60	8, 66	
	09:00	32, 88	31, 29	1, 59	0, 01			1	1		1											1	9, 62	9, 70	
	10:00	31, 51	30, 82	0, 68	0, 01			1	1		1											1	8, 33	8, 24	
	11:00	30, 01	29, 04	0, 81	0, 17			1	1		1											1	6, 36	6, 77	
	12:00	30, 99	29, 24	1, 61	0, 15			1	1		1											1	7, 75	7, 69	
	13:00	31, 15	27, 49	3, 47	0, 20			1	1		1											1	7, 81	7, 81	
	14:00	30, 97	27, 89	2, 88	0, 20			1	1		1											1	7, 72	7, 68	
	15:00	30, 48	26, 99	3, 38	0, 11			1	1		1											1	7, 15	7, 18	
	16:00	32, 58	27, 64	4, 92	0, 02			1	1		1											1	9, 09	9, 21	
	17:00	34, 24	29, 03	5, 19	0, 01			1	1		1											1	10, 90	10, 93	
	18:00	34, 68	29, 68	5, 00	0, 01			1	1		1											1	11, 23	11, 27	
	19:00	37, 61	33, 49	4, 12	0, 00			1	1		1									1		1	12, 43	12, 50	
	20:00	42, 32	38, 16	4, 16	0, 01			1	1		1									1		1	14, 10	14, 17	
	21:00	41, 91	35, 97	5, 93	0, 00			1	1		1									1		1	14, 12	14, 10	
22:00	38, 97	33, 65	5, 32	0, 00			1	1		1									1		1	12, 92	12, 78		
23:00	35, 06	29, 75	5, 31	0, 00			1	1		1									1		1	10, 43	10, 35		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Στις 08:00 και στις 11:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	31,32	27,34	3,98	0,00			1	1		1											1	8,18	8,02		
	01:00	28,74	25,76	2,98	0,00			1	1		1											1	5,51	5,45		
	02:00	27,71	24,90	2,81	0,00			1	1		1											1	4,45	4,42		
	03:00	27,05	24,53	2,52	0,00			1	1		1											1	3,76	3,75		
	04:00	26,63	24,24	2,40	0,00			1	1		1											1	3,31	3,30		
	05:00	27,30	24,95	2,34	0,00			1	1		1											1	3,88	3,96		
	06:00	29,02	25,97	3,05	0,00			1	1		1											1	5,56	5,65		
	07:00	32,09	29,64	2,45	0,00	1		1	1												1	1	8,16	8,33		
	08:00	32,91	31,17	1,74	0,00	1		1	1												1	1	9,57	9,72		
	09:00	33,59	30,98	2,60	0,01	1		1	1												1	1	9,97	9,89		
	10:00	32,12	30,28	1,75	0,09	1		1	1		1										1	1	4,09	4,04		
	11:00	30,33	28,91	1,41	0,01	1			1		1										1	1	5,88	6,05		
	12:00	30,86	29,89	0,96	0,01	1			1		1										1	1	7,07	7,13		
	13:00	30,67	27,31	3,36	0,00	1		1	1		1										1	1	7,00	7,12		
	14:00	29,08	26,26	2,81	0,01			1	1		1										1	1	5,79	5,71		
	15:00	29,21	25,10	4,07	0,04			1	1		1										1	1	5,90	5,90		
	16:00	29,57	25,67	3,89	0,01			1	1		1										1	1	6,26	6,30		
	17:00	30,56	26,20	4,36	0,01			1	1		1										1	1	7,18	7,23		
	18:00	33,75	29,81	3,94	0,01			1	1		1										1	1	10,37	10,40		
	19:00	36,46	31,39	5,07	0,00			1	1		1										1	1	12,54	12,62		
	20:00	40,47	35,25	5,22	0,00			1	1		1									1	1	1	14,09	14,11		
	21:00	39,57	35,04	4,52	0,00			1	1		1									1	1	1	13,40	13,34		
22:00	36,80	33,71	3,08	0,01			1	1		1									1	1	1	10,74	10,62			
23:00	33,23	30,01	3,21	0,00			1	1		1									1	1	1	8,44	8,46			

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	30,13	27,79	2,33	0,01			1	1		1										1	6,96	6,85	
	01:00	27,85	26,42	1,42	0,01			1	1		1										1	4,61	4,56	
	02:00	26,98	26,95	0,02	0,01			1	1		1										1	3,67	3,68	
	03:00	26,54	26,34	0,19	0,01			1	1		1										1	3,25	3,24	
	04:00	26,13	25,48	0,65	0,00			1	1		1										1	2,83	2,81	
	05:00	27,03	26,21	0,82	0,00			1	1		1										1	3,63	3,69	
	06:00	28,62	27,63	0,98	0,01			1	1		1										1	5,23	5,26	
	07:00	31,48	30,23	1,24	0,01			1	1		1										1	8,06	8,12	
	08:00	33,01	31,31	1,69	0,01			1	1		1										1	9,64	9,69	
	09:00	34,05	32,83	1,21	0,01			1	1		1										1	10,63	10,66	
	10:00	32,63	31,90	0,73	0,01			1	1		1										1	9,43	9,39	
	11:00	31,67	31,50	0,16	0,01			1	1		1										1	8,30	8,26	
	12:00	31,59	31,34	0,24	0,01			1	1		1										1	8,17	8,22	
	13:00	31,05	30,21	0,84	0,01			1	1		1										1	7,90	7,78	
	14:00	29,74	28,86	0,87	0,01			1	1		1										1	6,39	6,39	
	15:00	30,63	30,47	0,15	0,01			1	1		1										1	7,33	7,32	
	16:00	29,34	29,27	0,07	0,01			1	1		1										1	6,02	6,05	
	17:00	31,69	31,69	0,00	0,01			1	1		1										1	8,20	8,32	
	18:00	34,06	34,06	0,00	0,01			1	1		1								1		1	8,73	8,71	
	19:00	37,24	37,24	0,00	0,00			1	1		1								1		1	10,91	11,00	
	20:00	39,66	39,65	0,00	0,00			1	1		1								1	1	1	10,58	10,55	
	21:00	37,66	37,65	0,00	0,00			1	1		1								1	1	1	8,62	8,54	
22:00	35,81	35,81	0,00	0,00			1	1		1								1		1	9,18	9,29		
23:00	33,57	33,56	0,00	0,01			1	1		1								1		1	7,47	7,39		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
	00:00	30,90	30,89	0,00	0,01			1	1		1												1	7,48	7,50
	01:00	28,47	28,46	0,00	0,01			1	1		1												1	5,21	5,14
	02:00	27,51	27,50	0,00	0,01			1	1		1												1	4,17	4,15
	03:00	27,06	27,05	0,00	0,01			1	1		1												1	3,67	3,69
	04:00	26,60	26,59	0,00	0,01			1	1		1												1	3,29	3,29
	05:00	27,00	26,99	0,00	0,01			1	1		1												1	3,62	3,65
	06:00	27,43	27,39	0,03	0,01			1	1		1												1	4,10	4,09
	07:00	28,67	28,66	0,00	0,01			1	1		1												1	5,22	5,31
	08:00	29,55	29,54	0,00	0,01			1	1		1												1	6,17	6,19
	09:00	29,75	29,74	0,00	0,01			1	1		1												1	6,38	6,39
	10:00	28,99	28,97	0,00	0,02			1	1		1												1	5,71	5,67
	11:00	27,85	27,83	0,00	0,02			1	1		1												1	4,58	4,54
	12:00	27,28	26,87	0,00	0,40			1	1		1												1	3,70	3,73
	13:00	27,07	26,66	0,00	0,40			1	1		1												1	3,58	3,53
	14:00	26,90	26,49	0,00	0,40			1	1		1												1	3,36	3,34
	15:00	26,50	26,04	0,05	0,40			1	1		1												1	2,99	2,99
	16:00	26,92	26,84	0,06	0,02			1	1		1												1	3,50	3,58
	17:00	30,16	30,10	0,05	0,01			1	1		1												1	6,67	6,81
	18:00	33,53	33,48	0,04	0,01			1	1		1												1	8,35	8,34
	19:00	35,52	35,35	0,16	0,01			1	1		1												1	9,20	9,28
	20:00	36,83	36,69	0,13	0,02			1	1		1												1	10,60	10,61
	21:00	34,83	34,40	0,43	0,00			1	1		1												1	8,65	8,59
22:00	33,98	33,12	0,84	0,01			1	1		1												1	7,83	7,87	
23:00	32,54	31,76	0,76	0,01			1	1		1												1	9,24	9,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α	Σ	Ε	Τ	Ρ	Ε	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025																								
	00:00	30,56	29,37	1,17	0,01			1	1		1										1	7,37	7,30	
	01:00	28,85	28,08	0,76	0,01			1	1		1										1	5,60	5,55	
	02:00	27,76	27,17	0,58	0,01			1	1		1										1	4,48	4,45	
	03:00	27,03	25,59	1,43	0,01			1	1		1										1	3,74	3,73	
	04:00	26,97	25,50	1,45	0,01			1	1		1										1	3,66	3,67	
	05:00	27,40	25,11	2,27	0,02			1	1		1										1	4,03	4,02	
	06:00	28,09	25,44	2,64	0,02			1	1		1										1	4,72	4,75	
	07:00	30,58	28,86	1,71	0,01			1	1		1										1	7,10	7,18	
	08:00	31,96	30,84	1,11	0,01			1	1		1										1	8,61	8,60	
	09:00	32,98	32,35	0,62	0,01			1	1		1										1	9,59	9,67	
	10:00	33,12	32,92	0,19	0,01			1	1		1										1	9,85	9,82	
	11:00	32,49	31,97	0,11	0,40			1	1		1										1	9,04	8,96	
	12:00	32,33	31,77	0,15	0,40			1	1		1										1	8,78	8,81	
	13:00	32,37	31,76	0,23	0,38			1	1		1										1	8,95	8,92	
	14:00	31,91	31,23	0,27	0,40			1	1		1										1	8,45	8,41	
	15:00	30,84	30,28	0,16	0,40			1	1		1										1	7,35	7,39	
	16:00	31,71	31,51	0,19	0,02			1	1		1										1	7,63	7,59	
	17:00	33,34	33,07	0,26	0,01			1	1		1									1	1	7,04	7,10	
	18:00	36,76	36,54	0,21	0,01			1	1		1									1	1	10,36	10,49	
	19:00	40,42	39,56	0,85	0,01			1	1		1									1	1	1	11,27	11,28
	20:00	44,82	43,84	0,97	0,01			1	1		1									1	1	1	15,37	15,46
	21:00	43,51	42,45	1,04	0,01			1	1		1									1	1	1	14,54	14,41
	22:00	39,74	38,84	0,89	0,01			1	1		1									1	1	1	10,85	10,67
23:00	34,69	34,23	0,45	0,01			1	1		1									1		1	8,41	8,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 20 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4			G5	G6
	00:00	32,22	31,75	0,46	0,01			1	1		1									1	8,38	8,44		
	01:00	30,44	29,98	0,44	0,01			1	1		1								1	7,19	7,13			
	02:00	29,44	28,17	1,26	0,01			1	1		1								1	6,15	6,15			
	03:00	28,21	26,59	1,61	0,01			1	1		1								1	4,96	4,92			
	04:00	27,36	24,59	2,77	0,01			1	1		1								1	4,06	4,04			
	05:00	27,46	24,70	2,76	0,01			1	1		1								1	4,13	4,16			
	06:00	27,55	25,36	2,18	0,01			1	1		1								1	4,23	4,23			
	07:00	28,53	26,16	2,36	0,01			1	1		1								1	5,14	5,21			
	08:00	29,13	26,40	2,72	0,01			1	1		1								1	5,78	5,82			
	09:00	29,96	27,29	2,65	0,01			1	1		1								1	6,62	6,59			
	10:00	29,22	27,51	1,67	0,05			1	1		1								1	5,94	5,92			
	11:00	28,20	26,32	1,48	0,40			1	1		1								1	4,75	4,72			
	12:00	26,78	24,89	1,48	0,40			1	1		1								1	3,35	3,30			
	13:00	24,01	23,08	0,53	0,40			1	1		1								1	0,79	0,70			
	14:00	21,81	21,40	0,00	0,40			1	1		1								1	0,00	0,00			
	15:00	21,09	20,03	0,64	0,40			1	1		1									1,44	1,48			
	16:00	22,39	20,88	1,09	0,40			1	1		1									2,92	2,99			
	17:00	25,28	22,91	1,96	0,40			1	1		1									5,79	5,90			
	18:00	28,39	25,67	2,31	0,40			1	1		1								1	7,37	7,30			
	19:00	31,98	27,89	3,68	0,40			1	1		1								1	8,30	8,38			
	20:00	35,30	30,70	4,19	0,40			1	1		1								1	11,67	11,71			
	21:00	35,43	28,94	6,08	0,40			1	1		1								1	11,92	11,86			
22:00	33,98	27,88	5,70	0,40			1	1		1								1	10,52	10,45				
23:00	31,78	27,04	4,33	0,40			1	1		1								1	8,35	8,30				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α	Σ	Ε	Τ	Ε	Η	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025						Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)															
						00:00	29,51	26,31	3,19	0,01												1	6,30	6,25	
						01:00	27,67	25,49	2,17	0,01													1	4,41	4,37
						02:00	27,18	25,27	1,91	0,01													1	3,85	3,87
						03:00	26,42	24,46	1,95	0,01													1	3,15	3,13
						04:00	25,98	24,28	1,69	0,01													1	2,63	2,67
						05:00	26,51	25,48	1,02	0,01													1	3,15	3,18
						06:00	26,48	25,90	0,57	0,01													1	3,18	3,17
						07:00	27,35	26,27	1,06	0,01													1	3,98	4,02
						08:00	28,27	27,58	0,67	0,01													1	4,89	4,91
						09:00	28,94	28,26	0,67	0,01													1	5,64	5,66
						10:00	28,82	28,47	0,34	0,01													1	5,56	5,56
						11:00	28,39	28,34	0,00	0,05													1	5,03	5,02
						12:00	27,74	27,72	0,00	0,01													1	4,40	4,38
						13:00	29,98	29,93	0,05	0,00													1	6,64	6,67
						14:00	26,95	26,70	0,24	0,00													1	3,69	3,67
						15:00	26,47	26,06	0,41	0,00													1	3,15	3,15
						16:00	27,22	26,56	0,66	0,01													1	3,84	3,86
						17:00	29,68	29,17	0,49	0,01													1	6,20	6,30
						18:00	31,85	31,52	0,31	0,02													1	7,87	7,87
						19:00	34,69	34,67	0,00	0,01													1	8,31	8,44
						20:00	38,26	37,82	0,42	0,02													1	11,94	12,00
						21:00	37,42	36,45	0,95	0,01													1	11,33	11,22
						22:00	34,69	34,46	0,21	0,02													1	8,58	8,48
					23:00	32,17	30,98	1,18	0,02													1	7,98	7,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	29,53	29,52	0,00	0,01			1	1		1											1	6,35	6,24		
	01:00	27,81	27,52	0,27	0,02			1	1		1											1	4,54	4,49		
	02:00	27,14	27,11	0,02	0,02			1	1		1											1	3,86	3,82		
	03:00	26,42	26,41	0,00	0,01			1	1		1											1	3,04	3,05		
	04:00	26,19	26,18	0,00	0,01			1	1		1											1	2,82	2,84		
	05:00	27,21	27,20	0,00	0,01			1	1		1											1	3,79	3,83		
	06:00	28,22	28,21	0,00	0,01			1	1		1											1	4,82	4,86		
	07:00	30,96	30,45	0,50	0,01			1	1		1											1	7,50	7,60		
	08:00	33,22	31,81	1,40	0,01			1	1		1											1	9,81	9,86		
	09:00	35,97	35,10	0,86	0,02			1	1		1											1	12,26	12,33		
	10:00	38,18	37,81	0,35	0,01			1	1		1											1	12,26	12,22		
	11:00	39,01	38,06	0,53	0,40			1	1		1											1	12,53	12,59		
	12:00	40,17	39,15	0,62	0,40			1	1		1											1	12,90	12,78		
	13:00	40,28	39,73	0,14	0,40			1	1		1											1	10,95	10,94		
	14:00	39,47	38,07	0,99	0,40			1	1		1											1	10,13	10,17		
	15:00	38,02	36,32	1,70	0,00			1	1		1											1	9,08	9,00		
	16:00	37,60	36,53	1,07	0,00			1	1		1											1	8,60	8,51		
	17:00	37,70	35,27	2,43	0,00			1	1		1											1	8,41	8,53		
	18:00	39,88	37,39	2,49	0,00			1	1		1											1	10,73	10,75		
	19:00	41,97	40,63	1,34	0,00			1	1		1											1	12,72	12,81		
	20:00	45,02	42,55	2,47	0,00			1	1		1											1	15,71	15,70		
	21:00	42,48	42,02	0,46	0,00			1	1		1											1	13,56	13,43		
22:00	38,54	38,21	0,33	0,00			1	1		1											1	9,64	9,49			
23:00	34,49	33,67	0,82	0,00			1	1		1											1	8,19	8,23			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	31,09	30,09	1,00	0,00			1	1		1												1	7,90	7,82
	01:00	29,42	27,85	1,56	0,01			1	1		1												1	6,17	6,11
	02:00	28,46	27,00	1,46	0,01			1	1		1												1	5,20	5,16
	03:00	27,79	25,45	2,33	0,01			1	1		1												1	4,48	4,48
	04:00	27,69	24,00	3,68	0,01			1	1		1												1	4,35	4,40
	05:00	28,60	23,92	4,67	0,01			1	1		1												1	5,29	5,43
	06:00	29,86	24,25	5,61	0,01			1	1		1												1	8,25	8,21
	07:00	33,03	28,05	4,96	0,01			1	1		1												1	9,51	9,59
	08:00	35,44	31,42	4,01	0,01			1	1		1												1	12,01	12,07
	09:00	35,88	31,86	4,01	0,01			1	1		1												1	10,95	10,81
	10:00	35,69	31,26	4,41	0,01			1	1		1											1	9,53	9,46	
	11:00	35,54	30,32	4,83	0,39			1	1		1											1	9,39	9,19	
	12:00	35,05	28,92	5,72	0,40			1	1		1											1	9,39	8,58	
	13:00	35,04	29,23	5,40	0,40			1	1		1											1	11,23	11,35	
	14:00	34,38	29,28	4,69	0,40			1	1		1											1	10,95	10,86	
	15:00	32,93	28,21	4,65	0,07			1	1		1											1	9,59	9,56	
	16:00	33,72	28,56	4,85	0,31			1	1		1											1	10,15	10,16	
	17:00	35,48	31,09	3,86	0,53			1	1		1											1	11,76	11,83	
	18:00	38,19	34,92	3,13	0,13			1	1		1											1	12,12	12,21	
	19:00	39,77	35,88	3,89	0,01			1	1		1											1	13,45	13,48	
	20:00	42,82	38,96	3,87	0,00			1	1		1											1	13,77	13,77	
	21:00	41,27	37,86	3,40	0,00			1	1		1											1	12,33	12,19	
22:00	38,00	34,48	3,51	0,01			1	1		1											1	10,29	10,35		
23:00	34,71	31,19	3,51	0,01			1	1		1											1	10,17	10,18		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	31,73	27,61	4,10	0,01			1	1		1												1	8,56	8,42
	01:00	30,08	27,26	2,80	0,01			1	1		1												1	6,82	6,79
	02:00	29,02	26,77	2,23	0,01			1	1		1												1	5,72	5,70
	03:00	28,32	25,09	3,22	0,01			1	1		1												1	5,02	4,98
	04:00	28,34	25,52	2,80	0,01			1	1		1												1	5,01	5,02
	05:00	29,15	25,87	3,26	0,01			1	1		1												1	5,77	5,78
	06:00	30,38	26,39	3,98	0,01			1	1		1												1	7,01	7,05
	07:00	34,26	29,85	4,40	0,01			1	1		1												1	10,34	10,40
	08:00	38,18	34,60	3,57	0,01			1	1		1												1	11,84	11,92
	09:00	39,03	34,93	4,08	0,01			1	1		1												1	12,73	12,81
	10:00	39,92	34,75	4,76	0,40			1	1		1												1	13,41	13,49
	11:00	41,13	35,77	5,11	0,25			1	1		1												1	14,25	14,28
	12:00	41,26	36,08	4,77	0,40			1	1		1												1	14,31	14,32
	13:00	41,86	36,25	5,20	0,40			1	1		1												1	14,51	14,53
	14:00	39,82	33,45	5,96	0,40			1	1		1												1	13,23	13,07
	15:00	37,07	30,97	5,69	0,40			1	1		1												1	10,69	10,70
	16:00	36,46	31,27	5,18	0,01			1	1		1												1	10,18	10,25
	17:00	37,24	32,25	4,98	0,01			1	1		1												1	10,99	11,01
	18:00	39,79	32,36	7,41	0,01			1	1		1				1								1	13,38	13,48
	19:00	42,73	35,40	7,32	0,01			1	1		1				1					1	1		1	14,77	14,81
	20:00	46,22	39,85	6,22	0,15			1	1		1									1	1		1	15,95	15,97
	21:00	44,36	38,52	5,82	0,01			1	1		1									1	1		1	15,28	15,19
22:00	40,61	35,61	4,99	0,01			1	1		1									1	1		1	11,77	11,77	
23:00	36,26	31,80	4,44	0,01			1	1		1									1	1		1	11,70	11,73	

Ο Α/Σ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	33, 21	29, 32	3, 88	0, 01			1	1		1											1	10, 07	9, 95
	01:00	31, 20	28, 24	2, 95	0, 01			1	1		1											1	7, 97	7, 90
	02:00	30, 12	28, 12	1, 99	0, 01			1	1		1											1	6, 84	6, 80
	03:00	29, 32	28, 01	1, 30	0, 01			1	1		1											1	6, 04	6, 00
	04:00	29, 35	28, 47	0, 88	0, 01			1	1		1											1	6, 05	6, 04
	05:00	30, 30	29, 83	0, 47	0, 01			1	1		1											1	6, 90	6, 97
	06:00	31, 84	31, 60	0, 24	0, 01			1	1		1											1	8, 36	8, 30
	07:00	35, 29	35, 23	0, 05	0, 01			1	1		1										1	1	8, 94	9, 05
	08:00	37, 47	37, 47	0, 00	0, 01			1	1		1										1	1	10, 47	10, 48
	09:00	38, 51	38, 51	0, 00	0, 01			1	1		1								1	1		1	9, 31	9, 39
	10:00	38, 71	38, 49	0, 01	0, 21			1	1		1								1	1		1	9, 56	9, 57
	11:00	38, 08	37, 75	0, 15	0, 18			1	1		1								1	1		1	9, 04	8, 98
	12:00	39, 59	39, 31	0, 07	0, 21			1	1		1								1	1		1	10, 36	10, 45
	13:00	39, 40	39, 14	0, 05	0, 20			1	1		1								1	1		1	10, 36	10, 31
	14:00	38, 08	37, 81	0, 06	0, 21			1	1		1								1	1		1	9, 09	9, 00
	15:00	37, 09	36, 74	0, 14	0, 21			1	1		1								1	1		1	7, 96	7, 97
	16:00	35, 64	35, 29	0, 35	0, 01			1	1		1								1	1		1	6, 60	6, 55
	17:00	37, 03	36, 78	0, 24	0, 01			1	1		1								1	1		1	7, 73	7, 89
	18:00	40, 76	40, 70	0, 06	0, 01			1	1		1								1	1		1	10, 19	10, 09
	19:00	43, 15	43, 05	0, 09	0, 01		1		1	1		1							1	1		1	8, 57	8, 67
	20:00	46, 62	46, 51	0, 11	0, 01		1		1	1		1							1	1		1	12, 00	12, 10
	21:00	44, 81	44, 81	0, 00	0, 01		1		1	1		1							1	1		1	10, 51	10, 41
22:00	40, 89	40, 89	0, 00	0, 01		1		1	1		1								1		1	8, 69	8, 62	
23:00	37, 29	37, 28	0, 00	0, 01		1		1	1		1								1		1	7, 53	7, 50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	34,07	34,07	0,00	0,01	1		1	1		1											1	5,48	5,43	
	01:00	32,29	32,29	0,00	0,00	1		1	1		1											1	3,68	3,59	
	02:00	31,35	31,23	0,11	0,01	1		1	1		1											1	2,69	2,68	
	03:00	30,40	30,16	0,24	0,00	1		1	1		1											1	1,71	1,74	
	04:00	30,66	30,48	0,17	0,00	1		1	1		1											1	1,99	1,99	
	05:00	31,58	31,43	0,14	0,00	1		1	1		1											1	2,87	2,89	
	06:00	32,26	32,12	0,14	0,00	1		1	1		1											1	3,52	3,55	
	07:00	35,85	35,80	0,05	0,01	1		1	1		1											1	7,02	7,09	
	08:00	38,54	38,53	0,00	0,01	1		1	1		1											1	9,75	9,81	
	09:00	39,48	39,48	0,00	0,00	1		1	1		1											1	10,02	9,95	
	10:00	40,35	40,34	0,01	0,00	1		1	1		1											1	8,77	8,75	
	11:00	40,07	39,89	0,15	0,03	1		1	1		1											1	8,59	8,54	
	12:00	39,64	39,08	0,41	0,16	1		1	1		1											1	8,10	8,08	
	13:00	39,76	38,86	0,71	0,19	1		1	1		1											1	8,19	8,21	
	14:00	38,90	37,64	1,06	0,21	1		1	1		1											1	7,40	7,35	
	15:00	36,20	34,14	1,85	0,21	1		1	1		1											1	4,63	4,64	
	16:00	35,97	34,27	1,69	0,01	1		1	1		1											1	4,29	4,31	
	17:00	37,80	36,56	1,23	0,01	1		1	1		1											1	6,05	6,18	
	18:00	40,97	40,15	0,81	0,01	1		1	1		1											1	9,23	9,38	
	19:00	42,67	42,23	0,42	0,02	1		1	1		1									1	1		1	9,88	9,81
	20:00	46,96	46,67	0,28	0,01	1		1	1		1									1	1		1	12,18	12,44
	21:00	45,89	45,60	0,28	0,01	1		1	1		1									1	1		1	11,64	11,48
	22:00	42,09	41,92	0,16	0,01	1		1	1		1									1	1		1	9,07	9,00
	23:00	37,78	37,78	0,00	0,01	1		1	1		1									1			1	7,77	7,78

Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενσικ	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	35,06	35,05	0,00	0,01	1		1	1		1											1	6,48	6,40
	01:00	32,70	32,69	0,00	0,01	1		1	1		1											1	4,14	4,06
	02:00	31,33	31,32	0,00	0,01	1		1	1		1											1	2,67	2,65
	03:00	30,75	30,75	0,00	0,01	1		1	1		1											1	2,05	2,10
	04:00	30,48	30,48	0,00	0,01	1		1	1		1											1	1,71	1,78
	05:00	31,48	31,45	0,02	0,01	1		1	1		1											1	2,64	2,76
	06:00	32,84	32,83	0,00	0,01	1		1	1		1											1	2,98	3,23
	07:00	35,45	35,43	0,02	0,01	1		1	1	1									1	1	1	1	6,22	6,32
	08:00	37,43	37,29	0,14	0,01	1		1	1	1									1	1	1	1	8,17	8,29
	09:00	38,88	38,82	0,05	0,01	1		1	1	1				1						1	1	1	12,16	12,23
	10:00	39,16	38,90	0,06	0,20	1		1	1	1				1						1	1	1	12,60	12,63
	11:00	38,97	38,68	0,08	0,20	1		1	1	1				1					1	1		1	12,65	12,74
	12:00	39,80	39,36	0,24	0,20	1		1	1	1				1					1	1		1	13,61	13,54
	13:00	38,10	37,82	0,08	0,20	1		1	1	1				1					1	1		1	11,96	11,95
	14:00	36,00	35,59	0,20	0,21	1		1	1	1				1					1	1		1	9,89	9,78
	15:00	34,13	33,53	0,39	0,21	1		1	1	1				1					1	1		1	8,02	7,92
	16:00	33,93	33,43	0,49	0,01	1		1	1	1				1					1	1		1	7,71	7,74
	17:00	36,33	35,59	0,73	0,01	1		1	1	1				1					1	1		1	9,92	10,06
	18:00	40,37	39,08	1,29	0,01	1		1	1	1				1					1	1		1	13,68	13,77
	19:00	43,26	42,38	0,87	0,01	1		1	1	1				1					1	1		1	15,09	15,12
	20:00	46,86	46,58	0,27	0,01	1		1	1	1				1					1	1		1	16,03	16,05
	21:00	45,54	44,49	1,05	0,00	1		1	1	1				1					1	1		1	15,86	15,84
	22:00	41,64	40,86	0,77	0,00	1		1	1	1				1					1	1		1	11,34	14,55
	23:00	37,41	37,33	0,08	0,00	1		1	1	1				1					1	1		1	9,65	12,38

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	35,98	32,33	3,65	0,00	1		1	1		1											1	7,50	7,26		
	01:00	33,75	31,61	2,13	0,00	1		1	1		1											1	5,11	5,08		
	02:00	32,84	31,70	1,14	0,00	1		1	1		1											1	4,23	4,21		
	03:00	32,30	31,02	1,28	0,00	1		1	1		1											1	3,67	3,65		
	04:00	32,15	30,67	1,47	0,00	1		1	1		1											1	3,40	3,45		
	05:00	33,83	32,12	1,71	0,00	1		1	1		1											1	5,13	5,14		
	06:00	35,69	33,49	2,20	0,00	1		1	1		1											1	6,88	6,99		
	07:00	41,26	38,34	2,91	0,01	1		1	1		1									1		1	11,37	11,40		
	08:00	44,05	40,06	3,98	0,01	1		1	1		1										1	1	12,25	12,39		
	09:00	46,44	43,07	3,36	0,01	1		1	1		1										1	1	14,87	14,86		
	10:00	46,97	42,95	3,81	0,20	1		1	1		1								1	1	1	1	13,66	13,77		
	11:00	46,11	39,93	5,97	0,20	1		1	1		1								1	1	1	1	12,65	12,57		
	12:00	45,94	39,23	6,50	0,20	1		1	1		1								1			1	14,25	14,33		
	13:00	48,73	41,94	6,58	0,20	1		1	1		1								1			1	15,89	15,87		
	14:00	50,14	44,16	5,78	0,20	1		1	1		1								1			1	15,77	15,70		
	15:00	49,10	44,93	3,97	0,20	1		1	1		1								1	1		1	14,58	14,65		
	16:00	50,59	47,57	3,01	0,01	1		1	1		1								1	1	1	1	15,94	15,97		
	17:00	50,77	49,39	1,37	0,00	1		1	1		1								1	1	1	1	14,80	14,74		
	18:00	52,04	50,38	1,65	0,00	1		1	1		1								1	1	1	1	14,58	14,67		
	19:00	54,41	51,66	2,75	0,00	1		1	1		1								1	1	1	1	16,01	16,03		
	20:00	56,56	54,32	2,23	0,01	1		1	1		1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	52,89	49,22	3,66	0,01	1		1	1		1								1	1	1	1	15,30	15,13		
	22:00	46,98	41,82	5,15	0,01	1		1	1		1								1	1	1	1	13,23	13,22		
	23:00	41,78	37,53	4,24	0,01	1		1	1		1									1		1	10,78	10,71		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	37,50	31,49	6,00	0,01	1		1	1		1											1	9,00	8,84
	01:00	35,29	30,12	5,16	0,01	1		1	1		1											1	6,72	6,67
	02:00	33,87	28,99	4,87	0,01	1		1	1		1											1	5,61	5,54
	03:00	33,23	29,66	3,57	0,01	1		1	1		1											1	4,97	4,93
	04:00	33,27	29,73	3,54	0,01	1		1	1		1											1	4,93	4,98
	05:00	34,37	31,56	2,81	0,01	1		1	1		1											1	5,99	6,05
	06:00	35,92	33,69	2,22	0,01	1		1	1		1											1	7,47	7,56
	07:00	41,08	37,46	3,62	0,01	1		1	1		1											1	10,35	10,45
	08:00	45,52	41,49	4,02	0,01	1		1	1		1											1	13,81	13,96
	09:00	50,41	46,55	3,86	0,01	1		1	1		1											1	16,10	16,10
	10:00	52,92	49,92	2,80	0,20	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	11:00	54,20	51,20	2,79	0,20	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	12:00	54,22	51,37	2,75	0,10	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	13:00	55,64	53,04	2,60	0,01	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	14:00	53,42	51,57	1,84	0,01	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	15:00	50,68	49,46	1,22	0,01	1		1	1		1		1									1	16,09	16,08
	16:00	48,60	48,15	0,45	0,01	1		1	1		1		1									1	15,39	15,16
	17:00	50,50	49,79	0,70	0,00	1		1	1		1		1									1	16,01	16,00
	18:00	53,66	52,08	1,58	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	19:00	56,84	55,14	1,69	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	20:00	59,73	58,20	1,52	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	21:00	56,31	55,17	1,14	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	22:00	49,94	48,25	1,68	0,00	1		1	1		1		1									1	15,20	15,09
	23:00	44,24	42,43	1,80	0,00	1		1	1		1											1	9,94	9,71

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:20 με 22:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α	Ρ	Ε	Τ	Σ	Η	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025						00:00	39,56	37,57	1,99	0,00	1			1	1					1	1		1	6,73	7,12
						01:00	36,47	34,70	1,76	0,00	1			1						1	1	1		8,67	8,60
						02:00	35,22	33,88	1,33	0,01	1			1						1	1	1		7,39	7,34
						03:00	34,49	33,01	1,48	0,00	1			1						1	1	1		6,75	6,71
						04:00	34,40	33,93	0,47	0,00	1			1						1	1	1		6,61	6,59
						05:00	35,88	35,81	0,08	0,00	1			1						1	1	1		7,98	8,06
						06:00	38,98	38,74	0,23	0,01	1			1		1				1	1	1		10,90	11,03
						07:00	45,29	44,22	1,07	0,01	1			1		1				1	1	1		15,51	15,64
						08:00	49,30	48,25	1,04	0,01	1			1		1	1			1	1	1		16,10	16,08
						09:00	50,53	49,69	0,84	0,01	1			1		1	1			1	1	1		14,52	14,48
						10:00	48,49	46,93	1,49	0,07	1			1			1			1	1		1	13,76	13,80
						11:00	47,09	44,17	2,91	0,01	1			1			1			1	1		1	14,24	14,43
						12:00	45,27	41,64	3,62	0,01	1			1			1			1			1	14,31	14,37
						13:00	44,19	41,25	2,94	0,01	1			1			1						1	15,41	15,37
						14:00	42,74	40,03	2,69	0,01	1			1			1						1	14,22	14,13
						15:00	40,14	35,64	4,30	0,21	1			1			1						1	11,53	11,48
						16:00	41,05	34,06	6,78	0,21	1			1			1						1	12,34	12,44
						17:00	43,87	38,50	5,36	0,01	1			1			1						1	14,90	15,04
						18:00	47,92	41,67	6,24	0,01	1			1			1						1	16,07	16,07
						19:00	50,45	44,53	5,91	0,01	1			1			1						1	16,10	16,10
						20:00	54,96	44,95	10,00	0,01	1			1			1						1	16,10	16,10
						21:00	52,92	44,94	7,98	0,01	1			1			1						1	16,10	16,10
						22:00	47,72	42,56	5,15	0,01	1			1			1						1	16,09	16,08
						23:00	42,92	37,26	5,65	0,01	1			1									1	14,34	14,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	38,74	32,86	5,87	0,01	1		1	1		1											1	10,13	9,91
	01:00	36,68	29,85	6,82	0,01			1	1		1											1	11,98	12,21
	02:00	35,20	28,40	6,79	0,01			1	1		1											1	11,82	11,78
	03:00	34,46	27,92	6,53	0,01			1	1		1											1	11,17	11,12
	04:00	34,24	28,45	5,78	0,01			1	1		1											1	10,96	10,91
	05:00	35,68	30,76	4,91	0,01			1	1		1											1	12,20	12,22
	06:00	38,03	31,44	6,58	0,01			1	1		1											1	12,41	12,37
	07:00	42,41	34,33	8,07	0,01	1		1	1		1											1	13,62	13,69
	08:00	44,28	37,94	6,34	0,01	1		1	1		1											1	15,32	15,35
	09:00	45,49	40,05	5,43	0,01	1		1	1		1								1			1	15,04	14,97
	10:00	46,40	41,19	5,00	0,20	1		1	1		1								1			1	14,89	14,82
	11:00	44,81	39,61	4,99	0,21	1		1	1		1								1			1	13,37	13,27
	12:00	44,03	39,91	3,91	0,21	1		1	1		1								1			1	12,47	12,46
	13:00	44,30	40,37	3,72	0,21	1		1	1		1								1			1	12,68	12,68
	14:00	43,08	40,95	1,93	0,20	1		1	1		1								1			1	11,65	11,53
	15:00	39,96	36,07	3,68	0,21	1		1	1		1								1			1	8,45	8,43
	16:00	40,69	36,33	4,15	0,21	1		1	1		1								1			1	9,02	9,10
	17:00	42,39	38,87	3,52	0,01	1		1	1		1								1			1	10,49	10,84
	18:00	47,60	45,17	2,42	0,01	1		1	1		1								1	1		1	14,69	14,82
	19:00	51,08	47,80	3,28	0,01	1		1	1		1								1	1		1	15,76	15,79
	20:00	55,24	51,97	3,27	0,01	1		1	1		1		1						1	1		1	16,10	16,10
	21:00	52,88	49,22	3,65	0,01	1		1	1		1		1						1	1		1	16,10	16,10
	22:00	47,56	42,84	4,71	0,00	1		1	1		1		1						1	1		1	13,62	13,46
	23:00	42,34	38,36	3,98	0,00	1		1	1		1								1			1	10,86	10,73

Στις 12:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	38,73	35,15	3,58	0,00	1		1	1		1											1	8,54	8,54	
	01:00	36,08	33,19	2,89	0,01	1		1	1		1											1	7,43	7,37	
	02:00	34,81	33,33	1,48	0,00	1		1	1		1											1	6,11	6,09	
	03:00	33,93	32,59	1,34	0,00	1		1	1		1											1	5,28	5,25	
	04:00	33,91	31,86	2,05	0,01	1		1	1		1											1	5,26	5,24	
	05:00	35,08	32,08	2,99	0,01	1		1	1		1											1	6,33	6,38	
	06:00	36,78	34,07	2,71	0,00	1		1	1		1											1	8,02	8,08	
	07:00	40,96	37,37	3,58	0,01	1		1	1		1											1	11,99	12,04	
	08:00	40,69	37,84	2,85	0,01	1		1	1		1									1		1	9,33	9,26	
	09:00	42,92	40,96	1,95	0,01	1		1	1		1									1		1	11,27	11,34	
	10:00	42,90	39,81	2,88	0,21	1		1	1		1									1		1	11,40	11,32	
	11:00	41,64	39,68	1,75	0,21	1		1	1		1									1		1	10,16	10,10	
	12:00	41,86	40,37	1,28	0,21	1		1	1		1									1		1	10,29	10,30	
	13:00	40,82	39,86	0,75	0,21	1		1	1		1									1		1	9,27	9,27	
	14:00	39,44	38,54	0,69	0,21	1		1	1		1									1		1	7,13	7,11	
	15:00	37,96	36,81	0,95	0,20	1		1	1		1									1		1	5,15	5,18	
	16:00	38,98	38,15	0,65	0,18	1		1	1		1									1		1	6,51	6,61	
	17:00	41,89	41,19	0,69	0,00	1		1	1		1									1		1	10,14	10,32	
	18:00	46,17	45,09	1,08	0,00	1		1	1		1		1							1		1	14,42	14,60	
	19:00	49,79	48,36	1,38	0,05	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10	
	20:00	53,88	51,90	1,91	0,06	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10	
	21:00	52,11	50,36	1,67	0,07	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10	
	22:00	46,90	46,02	0,86	0,02	1		1	1		1		1							1		1	15,20	15,11	
	23:00	41,95	41,52	0,42	0,00	1		1	1		1		1							1		1	10,65	10,45	

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	38,06	37,55	0,51	0,01	1		1	1		1											1	7,61	7,63		
	01:00	35,68	35,35	0,33	0,01	1		1	1		1											1	6,95	6,89		
	02:00	34,43	34,25	0,17	0,00	1		1	1		1											1	5,74	5,70		
	03:00	33,70	33,70	0,00	0,00	1		1	1		1											1	4,97	4,99		
	04:00	33,77	33,76	0,00	0,00	1		1	1		1											1	5,05	5,07		
	05:00	35,58	35,49	0,08	0,01	1		1	1		1											1	6,80	6,86		
	06:00	38,50	38,45	0,04	0,01	1		1	1		1											1	8,90	8,91		
	07:00	44,25	44,19	0,05	0,01	1		1	1	1	1											1	11,81	11,85		
	08:00	46,70	46,59	0,11	0,01	1		1	1		1								1	1		1	12,06	12,14		
	09:00	48,99	48,70	0,28	0,01	1		1	1		1								1	1		1	14,50	14,52		
	10:00	48,10	47,11	0,79	0,21	1		1	1	1	1								1	1		1	13,76	13,71		
	11:00	46,96	45,20	1,55	0,21	1		1	1		1								1	1		1	12,37	12,31		
	12:00	46,86	45,40	1,26	0,21	1		1	1		1								1	1		1	12,37	12,39		
	13:00	47,45	45,49	1,75	0,21	1		1	1	1	1								1	1		1	12,91	12,91		
	14:00	46,18	44,50	1,47	0,21	1		1	1		1								1	1		1	11,76	11,73		
	15:00	44,27	42,50	1,56	0,20	1		1	1	1	1								1	1		1	9,57	9,57		
	16:00	45,43	43,78	1,44	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	10,96	11,06		
	17:00	47,32	45,74	1,47	0,10	1		1	1		1		1						1			1	13,40	13,55		
	18:00	51,67	49,20	2,22	0,25	1		1	1		1		1						1			1	16,10	16,10		
	19:00	54,51	52,53	1,71	0,27	1		1	1	1	1		1						1			1	16,10	16,10		
	20:00	57,62	56,72	0,77	0,13	1		1	1		1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	54,39	54,05	0,29	0,04	1		1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
22:00	48,55	47,90	0,64	0,01	1		1	1	1	1		1						1	1		1	14,23	14,06			
23:00	42,98	42,13	0,85	0,01	1		1	1		1								1	1		1	9,91	9,81			

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	38,97	38,20	0,76	0,01	1		1	1		1											1	8,10	8,05
	01:00	36,60	35,62	0,98	0,00	1		1	1		1											1	7,92	7,84
	02:00	35,51	34,75	0,75	0,01	1		1	1		1											1	6,79	6,77
	03:00	34,84	34,57	0,26	0,01	1		1	1		1											1	6,16	6,16
	04:00	34,87	34,64	0,22	0,01	1		1	1		1											1	6,19	6,20
	05:00	36,41	35,98	0,42	0,01	1		1	1		1											1	7,69	7,73
	06:00	39,23	38,88	0,35	0,01	1		1	1		1									1		1	9,52	9,54
	07:00	45,01	44,78	0,23	0,01	1		1	1		1		1							1		1	12,01	12,13
	08:00	46,69	46,20	0,49	0,01	1	1		1		1		1							1		1	14,13	14,55
	09:00	48,16	47,52	0,63	0,01	1	1		1		1		1	1						1		1	16,10	16,10
	10:00	47,14	46,27	0,67	0,21	1	1		1		1		1	1						1		1	15,70	15,71
	11:00	45,69	44,40	1,09	0,20	1	1		1		1		1	1						1		1	15,71	15,72
	12:00	45,94	44,30	1,43	0,21	1	1		1		1		1	1						1		1	16,03	16,01
	13:00	46,70	44,46	2,03	0,21	1	1		1		1		1	1						1		1	13,67	13,38
	14:00	45,13	42,98	1,94	0,21	1		1	1		1			1						1		1	15,40	15,52
	15:00	43,85	41,79	1,85	0,20	1		1	1		1			1						1		1	14,13	13,89
	16:00	43,93	42,26	1,46	0,20	1	1	1	1	1	1			1						1		1	9,97	9,98
	17:00	47,16	45,66	1,50	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1		1	14,11	14,32
	18:00	51,18	49,79	1,38	0,00	1		1	1		1			1						1		1	16,10	16,10
	19:00	54,61	53,15	1,46	0,01	1		1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	58,26	55,46	2,79	0,01	1		1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	55,91	50,31	5,59	0,01	1		1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
22:00	49,95	41,59	8,33	0,03	1		1	1	1	1								1	1	1	1	15,87	15,81	
23:00	43,69	37,25	6,45	0,00	1		1	1		1								1	1	1	1	12,62	12,53	

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	39,64	33,32	6,32	0,01	1		1	1		1											1	11,04	10,80
	01:00	37,20	31,49	5,70	0,00	1		1	1		1											1	8,58	8,50
	02:00	35,90	31,07	4,83	0,00	1		1	1		1											1	7,25	7,20
	03:00	35,19	29,96	5,22	0,00	1		1	1		1											1	6,53	6,51
	04:00	35,04	29,53	5,50	0,01	1		1	1		1											1	6,34	6,37
	05:00	36,60	31,00	5,60	0,00	1		1	1		1											1	7,76	7,92
	06:00	40,00	32,25	7,74	0,02	1		1	1		1									1		1	11,06	11,16
	07:00	46,47	35,90	10,54	0,03	1		1	1		1									1		1	15,48	15,50
	08:00	49,10	37,55	11,33	0,22		1	1	1		1									1		1	14,19	14,25
	09:00	52,49	39,25	12,61	0,63		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	10:00	48,92	36,71	12,09	0,12		1	1	1		1									1		1	15,92	15,92
	11:00	50,85	40,31	10,21	0,33		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	12:00	52,50	43,80	8,29	0,40		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	13:00	54,92	44,89	9,62	0,40		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	14:00	55,31	44,28	10,48	0,40	1			1	1		1								1		1	16,02	16,00
	15:00	51,89	41,13	10,22	0,40	1			1	1		1								1		1	16,10	16,10
	16:00	51,10	39,78	10,96	0,36	1			1	1		1								1		1	16,10	16,10
	17:00	52,51	42,54	9,84	0,12	1			1	1		1		1						1		1	16,10	16,10
	18:00	55,74	43,94	11,76	0,05	1			1	1		1		1						1		1	16,10	16,10
	19:00	58,06	46,44	11,59	0,03	1			1	1		1		1						1		1	16,10	16,10
	20:00	60,92	50,18	10,71	0,03	1			1	1		1		1						1		1	16,10	16,10
	21:00	57,55	48,99	8,33	0,22	1			1	1		1		1						1		1	16,10	16,10
22:00	50,75	42,73	7,92	0,10	1			1	1		1		1						1		1	16,10	16,10	
23:00	44,96	38,09	6,87	0,01	1			1	1		1								1		1	13,51	13,30	

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	40,22	34,90	5,32	0,01	1		1	1		1											1	11,32	11,38
	01:00	37,67	31,96	5,70	0,01	1		1	1		1											1	8,96	8,96
	02:00	36,69	30,30	6,39	0,01	1		1	1		1											1	8,10	8,05
	03:00	35,50	29,85	5,45	0,21	1		1	1		1											1	6,84	6,80
	04:00	35,90	30,79	5,08	0,03	1		1	1	1	1											1	7,15	7,21
	05:00	37,44	31,49	5,95	0,00	1		1	1		1											1	8,68	8,76
	06:00	40,76	36,14	4,45	0,16	1		1	1		1											1	11,75	11,95
	07:00	47,27	43,12	3,93	0,23	1	1	1	1	1	1									1		1	12,80	12,72
	08:00	50,40	44,08	6,12	0,21	1	1	1	1	1	1									1		1	13,29	13,34
	09:00	51,57	43,57	7,79	0,21	1	1	1	1	1	1									1		1	14,54	14,54
	10:00	50,60	42,18	8,22	0,21	1	1	1	1	1	1									1		1	13,77	13,73
	11:00	49,59	40,73	8,65	0,21	1	1	1	1	1	1									1		1	12,91	13,07
	12:00	49,52	38,86	10,25	0,40	1	1	1	1	1	1									1			15,95	16,06
	13:00	49,78	39,12	10,25	0,40	1	1	1	1	1	1									1			16,10	16,10
	14:00	48,96	39,91	8,65	0,40	1	1	1	1	1	1									1			15,75	15,72
	15:00	46,99	38,57	8,02	0,40	1	1	1	1	1	1									1			14,07	14,08
	16:00	47,45	41,07	6,06	0,32	1	1	1	1	1	1									1			14,41	14,51
	17:00	50,78	45,66	5,12	0,01	1	1	1	1	1	1									1		1	15,01	14,99
	18:00	54,73	51,77	2,95	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1		1	16,05	16,07
	19:00	57,58	53,46	4,12	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1		1	16,10	16,10
	20:00	61,12	55,93	5,19	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1		1	16,10	16,10
	21:00	58,09	56,38	1,63	0,08	1	1	1	1	1	1			1						1		1	16,10	16,10
22:00	51,53	48,46	3,04	0,03	1	1	1	1	1	1			1						1		1	14,47	14,30	
23:00	46,11	40,99	5,12	0,00	1	1	1	1	1	1									1		1	10,41	10,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	41,99	36,61	5,35	0,03	1	1	1	1		1								1				9,14	8,85
	01:00	39,06	33,64	5,42	0,00		1	1	1		1								1				10,21	10,38
	02:00	38,13	31,77	6,22	0,14		1	1	1		1								1				10,61	10,56
	03:00	36,84	30,34	6,43	0,07		1	1	1		1								1				9,31	9,23
	04:00	36,70	30,45	6,24	0,00		1	1	1		1								1				8,91	8,94
	05:00	38,35	32,05	6,29	0,00		1	1	1		1								1				10,54	10,64
	06:00	41,50	36,36	5,14	0,00		1	1	1		1								1				13,28	13,31
	07:00	46,06	40,50	5,56	0,00		1	1	1		1								1		1		13,72	12,65
	08:00	49,73	46,63	3,10	0,01	1	1	1	1		1								1		1		12,18	12,84
	09:00	51,87	44,41	7,45	0,01	1	1	1	1		1								1		1		14,80	14,87
	10:00	51,95	43,69	8,06	0,20	1	1	1	1		1								1		1		15,05	14,86
	11:00	50,52	43,47	6,85	0,20	1	1	1	1		1								1		1		13,47	13,52
	12:00	52,30	46,13	5,97	0,20	1	1	1	1		1								1		1		15,12	15,20
	13:00	51,60	45,65	5,74	0,21	1	1	1	1		1								1		1		14,58	14,55
	14:00	51,93	45,57	6,15	0,21	1	1	1	1		1								1		1		14,63	14,87
	15:00	49,94	43,74	5,99	0,20	1	1	1	1		1								1		1		13,13	13,03
	16:00	49,01	40,89	7,91	0,21	1	1	1	1		1								1		1		11,93	11,89
	17:00	52,57	43,15	9,21	0,21	1	1	1	1		1								1		1		15,19	15,26
	18:00	56,77	46,59	9,98	0,21	1	1	1	1		1								1		1		16,10	16,10
	19:00	59,63	49,67	9,96	0,01	1	1	1	1		1								1		1		16,10	16,10
	20:00	62,22	50,46	11,72	0,04	1	1	1	1		1								1		1		16,10	16,10
	21:00	58,83	46,89	11,58	0,36	1	1	1	1		1								1		1		16,10	16,10
22:00	52,62	42,65	9,82	0,15	1	1	1	1		1								1		1		15,27	15,07	
23:00	47,31	36,89	10,41	0,01	1	1	1	1		1								1				13,29	13,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	43,19	34,21	8,97	0,01	1	1	1	1		1								1				10,50	10,24
	01:00	40,30	31,13	9,17	0,01		1	1	1		1								1				11,59	11,87
	02:00	39,32	30,00	9,31	0,01		1	1	1	1	1								1				11,79	11,77
	03:00	38,25	29,99	8,25	0,01		1	1	1		1								1				10,78	10,65
	04:00	37,77	31,84	5,92	0,01		1	1	1		1								1				10,21	10,19
	05:00	39,38	32,57	6,81	0,01		1	1	1	1	1								1				11,74	11,78
	06:00	41,86	35,88	5,98	0,01		1	1	1		1								1				13,59	13,53
	07:00	47,40	38,24	9,06	0,10		1	1	1	1	1								1		1		15,24	15,48
	08:00	51,92	46,29	5,58	0,04	1	1	1	1	1	1								1		1		16,09	16,09
	09:00	56,85	50,67	6,07	0,10	1	1	1	1		1								1		1		16,10	16,10
	10:00	58,39	47,88	10,28	0,23	1	1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	11:00	56,32	46,85	8,88	0,59	1	1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	12:00	56,77	49,62	6,86	0,29	1	1	1	1		1								1		1		16,10	16,10
	13:00	54,33	45,75	8,33	0,25	1	1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	14:00	52,35	42,97	9,13	0,24	1	1	1	1	1	1								1		1		15,36	15,24
	15:00	49,47	43,74	5,52	0,21	1	1	1	1	1	1								1		1		12,46	12,36
	16:00	49,94	44,41	5,32	0,21	1	1	1	1	1	1								1		1		12,85	12,87
	17:00	53,22	50,96	2,06	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1		15,63	15,66
	18:00	57,14	56,67	0,26	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1		1		16,10	16,10
	19:00	59,66	59,66	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10
	20:00	62,11	62,11	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10
	21:00	59,20	59,06	0,13	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10
	22:00	53,01	52,41	0,60	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1	13,38	13,13
	23:00	47,62	46,77	0,85	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1		1		10,47	10,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	43,30	42,32	0,97	0,01	1	1	1	1		1							1			1	7,89	8,12	
	01:00	40,74	38,61	2,12	0,01	1	1	1	1		1							1				7,84	7,72	
	02:00	39,16	36,65	2,51	0,01	1	1	1	1		1							1				8,07	8,37	
	03:00	37,98	34,69	3,29	0,01		1	1	1		1							1				10,47	10,47	
	04:00	37,73	33,19	4,53	0,01		1	1	1		1							1				10,16	10,15	
	05:00	39,15	32,11	7,03	0,01		1	1	1		1							1				11,52	11,51	
	06:00	41,02	33,76	7,26	0,01		1	1	1		1							1				13,36	13,40	
	07:00	45,69	39,00	6,69	0,00		1	1	1		1							1		1		14,99	14,89	
	08:00	48,26	41,68	6,45	0,13		1	1	1		1							1			1	15,86	15,91	
	09:00	49,13	42,57	6,34	0,22		1	1	1		1							1		1		16,10	16,10	
	10:00	49,13	43,21	5,70	0,23		1	1	1		1							1		1		16,03	16,06	
	11:00	48,71	41,24	7,25	0,22		1	1	1		1							1		1		15,29	15,28	
	12:00	48,42	39,58	8,69	0,15		1	1	1		1							1		1		13,84	13,99	
	13:00	47,87	37,86	9,79	0,22	1	1	1	1		1							1				14,76	14,83	
	14:00	47,13	35,27	11,37	0,49	1	1	1	1		1							1				14,34	14,22	
	15:00	45,13	35,57	9,04	0,52	1	1	1	1		1							1				12,31	12,26	
	16:00	45,53	36,22	8,71	0,61	1	1	1	1		1							1				12,56	12,60	
	17:00	48,73	38,87	9,34	0,52	1	1	1	1		1							1				15,27	15,39	
	18:00	52,17	42,68	9,17	0,32	1	1	1	1		1							1	1			16,09	16,08	
	19:00	55,46	46,84	8,28	0,34	1	1	1	1		1							1		1		16,09	16,10	
	20:00	59,21	50,66	8,07	0,48	1	1	1	1		1							1		1		16,10	16,10	
	21:00	57,16	47,60	9,12	0,43	1	1	1	1		1							1		1		16,10	16,10	
	22:00	51,31	44,22	6,70	0,39	1	1	1	1		1							1		1		14,42	14,23	
	23:00	46,13	38,19	7,54	0,40	1	1	1	1		1							1				12,14	12,07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	42,12	36,06	5,69	0,38	1	1	1	1		1								1				9,41	9,24
	01:00	39,73	32,84	6,34	0,55	1	1		1		1								1				10,54	10,74
	02:00	38,30	30,35	7,43	0,51	1	1		1		1								1				10,92	10,76
	03:00	36,93	30,68	5,87	0,38	1	1		1		1								1				9,45	9,45
	04:00	36,68	29,49	7,05	0,14	1	1		1		1								1				8,95	8,98
	05:00	38,14	31,32	6,81	0,01	1	1		1		1								1				10,61	10,72
	06:00	41,47	35,40	6,07	0,01	1	1	1	1		1								1				11,58	11,74
	07:00	48,23	41,86	5,96	0,40	1	1	1	1	1	1											1	13,87	14,21
	08:00	49,37	44,70	4,67	0,01	1	1	1	1	1	1											1	12,00	11,94
	09:00	51,76	47,11	4,65	0,01	1	1	1	1	1	1											1	12,13	12,01
	10:00	49,84	46,08	3,57	0,18	1	1		1	1	1								1			1	10,54	10,53
	11:00	48,72	45,48	3,24	0,00	1	1		1	1	1								1			1	10,23	10,16
	12:00	48,08	45,21	2,87	0,00	1	1		1	1	1								1			1	9,54	9,52
	13:00	49,84	47,51	2,29	0,04	1	1		1	1	1								1			1	10,89	10,87
	14:00	49,80	46,88	2,52	0,40	1	1		1	1	1								1			1	9,91	9,79
	15:00	47,18	45,36	1,46	0,36	1	1		1	1	1								1			1	7,28	7,26
	16:00	48,08	44,89	2,79	0,41	1	1		1	1	1								1			1	7,91	8,09
	17:00	54,30	51,09	2,80	0,41	1	1		1	1	1								1			1	12,78	12,80
	18:00	56,86	55,02	1,43	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1	11,32	11,39
	19:00	59,38	57,15	1,82	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1	13,76	13,85
	20:00	61,81	59,09	2,51	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	15,97	15,97
	21:00	58,21	55,69	2,31	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	13,43	13,34
	22:00	51,36	48,81	2,35	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1	7,69	7,53
	23:00	45,82	43,21	2,41	0,20	1	1	1	1	1	1								1				7,95	8,12

Στο διάστημα 08:00 – 19:40 έγιναν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	41,53	38,35	3,17	0,01		1	1	1	1	1								1			6,17	5,50			
	01:00	39,39	36,92	2,47	0,01		1		1	1	1								1			7,65	7,86			
	02:00	38,19	35,25	2,93	0,01		1		1	1	1								1			8,12	8,04			
	03:00	37,05	33,42	3,62	0,01		1		1	1	1								1			6,93	6,90			
	04:00	37,11	32,35	4,75	0,01		1		1	1	1								1			6,90	6,91			
	05:00	38,58	33,91	4,67	0,01		1		1	1	1								1			8,30	8,47			
	06:00	41,68	37,09	4,58	0,01		1		1	1	1								1			11,34	11,48			
	07:00	48,27	42,66	5,59	0,01		1		1	1	1	1							1		1	13,86	13,41			
	08:00	51,45	45,73	5,71	0,01		1		1	1	1	1	1						1		1	11,85	11,91			
	09:00	52,64	46,85	5,76	0,03		1		1	1	1	1	1						1		1	13,39	14,00			
	10:00	51,23	45,13	5,99	0,10		1		1	1	1	1							1		1	15,04	15,88			
	11:00	49,32	43,68	5,64	0,01		1		1	1	1	1							1		1	14,43	14,66			
	12:00	49,95	43,77	5,77	0,41		1		1	1	1	1							1		1	15,32	15,42			
	13:00	50,51	44,87	5,21	0,44		1		1	1	1	1							1		1	15,84	15,92			
	14:00	48,88	42,11	6,36	0,40		1		1	1	1	1							1		1	14,31	14,00			
	15:00	46,68	38,16	8,11	0,40		1		1	1	1	1							1		1	12,20	12,23			
	16:00	47,11	39,80	6,90	0,40		1		1	1	1	1							1		1	12,44	12,51			
	17:00	50,41	44,04	5,89	0,47		1		1	1	1	1							1		1	15,24	15,31			
	18:00	54,65	46,27	7,90	0,48		1	1	1	1	1	1							1		1	15,88	15,76			
	19:00	58,64	49,54	8,56	0,54		1	1	1	1	1	1							1		1	16,09	16,09			
	20:00	61,62	52,90	8,27	0,45		1	1	1	1	1	1							1		1	16,10	16,10			
	21:00	58,64	50,74	7,45	0,45		1	1	1	1	1	1							1		1	16,10	16,10			
	22:00	51,96	43,87	7,88	0,21		1	1	1	1	1	1							1		1	13,20	12,87			
	23:00	46,52	37,22	9,10	0,21		1	1	1	1	1	1							1			11,13	11,26			

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 08:56 – 22:30. Η μονάδα 67 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μερική διακοπή στο διάστημα από 10:35 έως 12:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	41,67	31,98	9,28	0,40		1		1	1	1								1			11,53	11,29	
	01:00	39,21	31,50	7,30	0,40		1		1	1	1								1			8,98	8,96	
	02:00	37,87	30,49	6,97	0,40		1		1	1	1								1			7,64	7,59	
	03:00	36,56	29,96	6,20	0,40		1		1	1	1								1			6,58	6,29	
	04:00	36,97	30,43	6,14	0,40		1		1	1	1								1			6,94	6,76	
	05:00	38,71	31,04	7,27	0,40		1		1	1	1								1			8,19	8,54	
	06:00	41,30	32,70	8,19	0,40		1		1	1	1								1			10,11	10,94	
	07:00	47,75	39,34	8,01	0,40	1	1		1	1	1								1	1	1	13,34	15,03	
	08:00	49,78	41,73	7,65	0,40	1	1		1	1									1	1	1	13,54	15,26	
	09:00	51,03	42,47	8,15	0,40	1	1		1	1									1	1	1	13,31	15,05	
	10:00	50,85	41,09	9,35	0,40		1		1	1	1								1	1	1	14,16	15,28	
	11:00	49,35	38,15	10,79	0,40		1		1	1	1								1		1	14,41	14,69	
	12:00	49,17	38,21	10,56	0,40		1		1	1	1								1		1	14,42	14,40	
	13:00	49,15	38,06	10,69	0,40		1		1	1	1								1		1	14,74	14,65	
	14:00	46,48	35,26	10,81	0,40		1		1	1	1								1		1	12,75	12,46	
	15:00	45,72	35,13	10,18	0,40		1		1	1	1								1		1	11,73	11,12	
	16:00	46,27	35,91	9,95	0,40		1		1	1	1								1		1	11,71	11,83	
	17:00	50,06	38,10	11,55	0,40		1		1	1	1								1		1	15,08	15,21	
	18:00	55,01	42,05	12,51	0,40		1		1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	19:00	58,29	46,08	11,73	0,40		1		1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	20:00	61,40	47,96	12,93	0,40	1	1		1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	21:00	58,54	47,13	10,91	0,40	1	1		1	1	1								1		1	16,09	16,10	
	22:00	51,68	41,93	9,35	0,40	1	1		1	1	1								1		1	13,35	12,48	
	23:00	45,72	34,27	11,05	0,40	1	1		1	1									1		1	13,63	13,58	

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 02:35 με 10:25 και από 18:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	41,12	29,09	11,63	0,40	1	1		1	1									1			14,04	13,18	
	01:00	38,90	28,17	10,33	0,40	1	1		1	1									1			11,92	11,44	
	02:00	37,17	29,98	6,82	0,37	1	1		1	1									1			8,00	9,79	
	03:00	36,53	29,09	6,93	0,51	1	1		1	1									1			8,00	9,04	
	04:00	36,69	30,51	6,18	0,00	1	1		1	1									1			8,00	9,71	
	05:00	38,08	31,86	6,21	0,01	1	1		1	1									1			8,00	11,18	
	06:00	40,96	31,18	9,77	0,01	1	1		1	1									1			12,72	13,46	
	07:00	47,45	36,48	10,74	0,24	1	1		1	1									1		1	15,96	15,93	
	08:00	51,06	41,28	9,39	0,40	1	1		1	1									1		1	16,10	16,10	
	09:00	52,10	45,02	6,80	0,28	1	1		1	1									1		1	16,10	16,04	
	10:00	50,45	45,77	4,64	0,05	1	1		1	1	1	1							1		1	13,61	12,30	
	11:00	52,81	48,04	4,73	0,04	1	1		1	1	1	1	1						1		1	12,53	11,77	
	12:00	51,34	46,81	4,32	0,21		1		1	1	1	1							1		1	14,91	14,59	
	13:00	49,33	46,36	2,76	0,21		1		1	1	1	1							1		1	14,78	14,81	
	14:00	49,31	46,33	2,78	0,21		1		1	1	1	1							1		1	14,86	14,98	
	15:00	47,03	43,27	3,56	0,20		1		1	1	1	1							1		1	12,73	12,70	
	16:00	46,61	43,34	3,07	0,20		1		1	1	1	1							1		1	12,10	12,25	
	17:00	50,77	49,40	1,20	0,17	1	1		1	1	1	1							1		1	13,03	13,10	
	18:00	54,24	53,55	0,51	0,18	1	1		1	1	1	1							1		1	13,89	14,13	
	19:00	57,51	57,39	0,04	0,08	1	1		1	1	1	1							1	1		15,37	16,06	
	20:00	61,03	61,03	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1							1	1	1	15,81	15,85	
	21:00	58,40	58,36	0,04	0,00	1	1		1	1	1	1							1	1	1	14,77	14,46	
	22:00	51,12	50,85	0,27	0,00	1	1		1	1	1	1							1	1		10,05	10,02	
	23:00	45,25	44,64	0,61	0,00		1		1	1	1	1							1		1	9,27	9,35	

Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 00:00 - 12:15 και 17:50 - 20:05. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο ΗΣ. Ο Α/Σ 7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α	Ρ	Ε	Τ	Η	Μ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025						00:00	40,87	39,71	1,15	0,00			1							1			8,14	8,40	
						01:00	38,15	36,64	1,51	0,00			1		1	1				1			7,90	7,94	
						02:00	37,13	35,28	1,85	0,00			1		1	1				1			6,77	6,68	
						03:00	36,62	35,09	1,53	0,00			1		1	1	1			1			6,25	6,25	
						04:00	36,75	31,52	4,96	0,28			1		1	1	1			1			6,30	6,42	
						05:00	38,98	31,74	6,79	0,46			1		1	1	1			1			8,56	8,85	
						06:00	42,48	32,26	9,70	0,51			1		1	1	1			1			11,87	11,88	
						07:00	48,86	35,75	12,62	0,49			1		1	1	1			1			15,97	16,07	
						08:00	53,56	41,38	11,66	0,52			1		1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						09:00	54,44	44,30	9,38	0,76			1		1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						10:00	53,83	41,04	12,08	0,71			1		1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						11:00	51,58	38,14	12,86	0,59			1		1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						12:00	51,02	37,78	12,56	0,69			1		1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						13:00	51,11	37,92	12,39	0,80			1		1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						14:00	49,65	38,15	11,04	0,46			1		1	1	1			1	1		15,77	15,59	
						15:00	46,95	36,70	9,93	0,32			1		1	1	1			1	1		13,87	13,59	
						16:00	43,89	34,91	8,68	0,30			1		1	1	1			1	1		11,02	10,93	
						17:00	49,95	40,56	8,93	0,45			1		1	1	1			1	1		13,31	13,52	
						18:00	56,73	44,35	11,84	0,54	1	1		1	1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						19:00	58,95	46,01	12,50	0,43	1	1		1	1	1	1			1	1		16,09	16,07	
						20:00	61,48	48,35	12,59	0,54	1	1		1	1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						21:00	58,83	45,65	12,64	0,55	1	1		1	1	1	1			1	1		16,10	16,10	
						22:00	52,18	40,11	11,65	0,42	1	1		1	1	1	1			1	1		13,85	13,50	
						23:00	46,44	34,43	11,70	0,31		1		1	1	1	1				1		13,74	14,27	

Το διάστημα από 14:50 έως 19:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 16:10, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α	Σ	Τ	Ε	Ρ	Η	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025		Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)		Θερμική Παραγωγή (MW)		Αιολική Παραγωγή (MW)		Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)																
		00:00		42,18		31,28		10,90		0,00																
		01:00		39,41		28,75		10,65		0,00																
		02:00		37,74		26,93		10,82		0,00																
		03:00		36,92		26,87		10,05		0,00																
		04:00		36,89		27,28		9,60		0,00																
		05:00		38,26		29,42		8,85		0,00																
		06:00		41,13		31,56		9,56		0,00																
		07:00		47,76		39,01		8,54		0,20																
		08:00		52,67		45,50		6,97		0,21																
		09:00		55,97		50,36		5,41		0,21																
		10:00		55,27		50,21		4,85		0,21																
		11:00		54,47		50,70		3,57		0,21																
		12:00		55,59		52,24		3,15		0,20																
		13:00		57,38		54,73		2,44		0,21																
		14:00		54,78		51,87		2,71		0,21																
		15:00		53,78		51,55		2,02		0,21																
		16:00		54,10		51,96		1,94		0,20																
		17:00		56,80		55,37		1,22		0,20																
		18:00		59,43		56,98		2,24		0,21																
		19:00		59,70		57,69		1,81		0,21																
		20:00		61,64		59,68		1,91		0,04																
		21:00		59,22		57,62		1,59		0,01																
		22:00		52,69		51,79		0,90		0,00																
	23:00		47,17		46,97		0,20		0,00																	

Το διάστημα 14:30 και 16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α	Ρ	Ε	Τ	Η	Σ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025						00:00	42,70	42,57	0,12	0,00										1	1		9,49	9,37		
						01:00	39,90	39,85	0,05	0,00										1	1	1	7,37	7,21		
						02:00	38,18	38,12	0,06	0,00											1		7,87	7,69		
						03:00	37,47	37,41	0,07	0,00											1		7,14	7,12		
						04:00	37,29	37,21	0,07	0,00											1		6,98	6,97		
						05:00	38,67	38,66	0,00	0,01											1		8,31	8,26		
						06:00	40,73	40,72	0,00	0,01											1		9,33	9,17		
						07:00	45,22	45,16	0,00	0,06											1		10,51	10,68		
						08:00	49,30	49,08	0,00	0,22											1		13,98	14,01		
						09:00	50,73	50,70	0,00	0,03											1		13,33	13,45		
						10:00	50,31	50,31	0,00	0,00											1		13,00	13,00		
						11:00	49,33	48,81	0,46	0,05											1		12,24	12,26		
						12:00	50,23	49,17	0,86	0,21											1		12,85	12,84		
						13:00	50,14	49,15	0,79	0,20											1		12,83	12,79		
						14:00	47,68	46,80	0,68	0,20											1		10,49	10,40		
						15:00	45,12	43,97	0,95	0,20											1		7,82	7,80		
						16:00	45,83	44,06	1,57	0,21											1		8,43	8,47		
						17:00	48,99	47,44	1,34	0,21											1		11,46	11,62		
						18:00	54,15	51,60	2,34	0,21	1	1									1		12,87	13,01		
						19:00	57,61	54,99	2,41	0,21	1	1	1								1		14,71	14,95		
						20:00	60,01	57,42	2,57	0,01	1	1	1								1		16,05	16,08		
						21:00	58,09	55,18	2,90	0,00	1	1	1								1		15,13	14,83		
						22:00	52,17	49,20	2,96	0,01	1	1	1								1		10,74	10,74		
						23:00	46,34	42,43	3,90	0,01		1	1	1							1		11,24	11,22		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	42,12	37,55	4,56	0,01		1		1	1	1								1	1			9,10	8,64		
	01:00	39,35	36,08	3,26	0,01		1		1	1	1									1			7,87	8,24		
	02:00	37,72	35,41	2,31	0,01		1		1	1	1									1			7,42	7,42		
	03:00	37,26	34,23	3,02	0,01		1		1	1	1									1			6,90	6,95		
	04:00	37,30	33,32	3,97	0,01		1		1	1	1									1			6,96	6,99		
	05:00	38,99	34,53	4,46	0,01		1		1	1	1									1			8,60	8,71		
	06:00	41,98	37,77	4,20	0,01		1		1	1	1									1			11,40	11,82		
	07:00	48,42	43,12	4,99	0,30		1		1	1	1								1	1			15,46	15,59		
	08:00	47,58	43,18	4,11	0,29		1		1	1	1								1	1			14,26	13,96		
	09:00	49,70	45,51	3,83	0,36		1		1	1	1								1	1			15,93	15,83		
	10:00	48,96	45,79	2,87	0,30		1		1	1	1								1	1			15,25	15,08		
	11:00	48,14	45,63	2,21	0,30		1		1	1	1								1			1	10,98	11,03		
	12:00	48,43	45,66	2,39	0,38		1		1	1	1								1			1	13,86	13,84		
	13:00	49,80	47,25	2,10	0,45		1		1	1	1								1			1	14,97	14,66		
	14:00	49,99	46,23	3,28	0,48		1		1	1	1								1			1	15,26	14,88		
	15:00	47,60	43,36	3,86	0,39		1		1	1	1								1			1	12,94	12,93		
	16:00	48,50	44,86	3,25	0,39		1		1	1	1								1			1	13,78	13,68		
	17:00	52,36	48,66	3,13	0,58		1		1	1	1								1			1	15,46	15,46		
	18:00	56,75	53,25	2,96	0,54	1	1		1	1	1								1			1	15,75	15,92		
	19:00	59,56	55,98	2,92	0,66	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,74	15,84		
	20:00	62,77	58,31	3,53	0,93	1	1		1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	59,98	56,62	2,82	0,54	1	1		1	1	1								1	1		1	15,67	15,71		
22:00	52,88	49,87	2,83	0,17	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	10,49	10,11			
23:00	47,12	43,84	3,09	0,19		1		1	1	1								1	1		1	9,78	9,67			

Στο διάστημα από 08:00 έως τις 16:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																		Τρίτη, 20 Μαΐου 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250								
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125								
ΗΡΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου										Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66								
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	42,27	37,46	4,61	0,20		1		1	1	1													22,42	10,29	10,72	63%	5.016		
	01:00	39,96	35,87	3,88	0,20		1		1	1	1													24,01	9,46	9,42	60%	4.830		
	02:00	38,35	34,81	3,34	0,20		1		1	1	1													25,07	7,89	7,77	58%	4.706		
	03:00	37,63	35,07	2,36	0,21		1		1	1	1													24,81	7,13	7,24	59%	4.736		
	04:00	37,86	34,88	2,77	0,21		1		1	1	1													25,00	7,31	7,02	58%	4.714		
	05:00	39,48	37,04	2,23	0,21		1		1	1	1													22,84	8,85	8,98	62%	4.967		
	06:00	42,32	40,20	1,91	0,21		1		1	1	1													19,68	11,49	11,65	67%	5.340		
	07:00	48,69	47,35	1,13	0,21		1		1	1	1											1		20,78	14,50	14,54	70%	6.664		
	08:00	52,13	51,05	0,87	0,21	1	1		1	1	1												1	26,08	14,68	14,07	66%	7.110		
	09:00	54,18	52,74	1,24	0,21	1	1		1	1	1												1	24,39	14,37	14,31	68%	6.898		
	10:00	53,05	51,15	1,70	0,21	1	1		1	1	1												1	25,98	13,42	13,12	66%	6.714		
	11:00	51,19	49,26	1,72	0,21	1	1		1	1	1												1	27,87	11,48	11,35	64%	6.494		
	12:00	50,69	48,18	2,31	0,21	1	1		1	1	1												1	28,95	10,99	10,95	62%	6.370		
	13:00	52,09	48,83	3,06	0,21	1	1		1	1	1												1	28,30	12,31	12,27	63%	6.444		
	14:00	50,53	47,61	2,72	0,21	1	1		1	1	1												1	29,52	10,89	10,63	62%	6.304		
	15:00	48,62	43,81	4,61	0,21	1	1		1	1	1												1	33,32	8,78	8,68	57%	5.866		
	16:00	49,53	42,61	6,71	0,21	1	1		1	1	1												1	34,52	9,61	9,71	55%	5.729		
	17:00	52,80	45,78	6,82	0,21	1	1		1	1	1												1	31,35	12,66	13,02	59%	6.093		
	18:00	57,21	48,40	8,24	0,57	1	1		1	1	1												1	28,73	16,05	16,06	63%	6.395		
	19:00	60,28	53,69	6,11	0,48	1	1		1	1	1								1	1		1	29,32	16,10	16,10	65%	7.368			
	20:00	62,66	56,66	5,54	0,47	1	1		1	1	1								1	1		1	26,35	16,10	16,10	68%	7.369			
	21:00	60,58	54,68	5,73	0,16	1	1		1	1	1								1	1		1	28,33	16,05	15,98	66%	7.142			
	22:00	53,69	48,60	5,09	0,01	1	1		1	1	1								1	1		1	34,41	12,93	13,02	59%	6.446			
	23:00	47,68	42,92	4,75	0,01		1		1	1	1											1	25,21	13,47	13,76	63%	5.670			
		1183,48 MWh																									ΑΔΑ: 17,81		145.384 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	43,10	39,14	3,95	0,01		1		1	1	1									1		1	9,56	9,53		
	01:00	40,48	35,96	4,52	0,01		1		1	1	1									1			10,24	10,11		
	02:00	38,51	34,48	4,03	0,01		1		1	1	1									1			8,18	8,15		
	03:00	38,22	34,31	3,91	0,01		1		1	1	1									1			7,85	7,83		
	04:00	38,36	33,42	4,94	0,01		1		1	1	1									1			7,97	8,00		
	05:00	39,93	33,81	6,12	0,01		1		1	1	1									1			9,53	9,71		
	06:00	42,49	36,37	6,11	0,01		1		1	1	1									1			11,96	11,83		
	07:00	49,32	44,20	4,92	0,20		1		1	1	1									1		1	15,91	16,01		
	08:00	52,50	48,90	3,40	0,21		1		1	1	1									1		1	16,06	16,10		
	09:00	54,74	52,09	2,45	0,21	1	1		1	1	1									1		1	15,51	15,29		
	10:00	54,10	51,78	2,12	0,21	1	1		1	1	1									1		1	14,30	14,22		
	11:00	52,94	51,04	1,69	0,21	1	1		1	1	1									1		1	13,07	13,06		
	12:00	53,75	51,12	2,43	0,21	1	1		1	1	1									1		1	14,00	13,99		
	13:00	53,76	51,83	1,73	0,21	1	1		1	1	1									1		1	14,00	13,94		
	14:00	52,29	50,64	1,45	0,21	1	1		1	1	1									1		1	12,58	12,34		
	15:00	50,06	48,22	1,62	0,21	1	1		1	1	1									1		1	10,31	10,20		
	16:00	50,62	48,73	1,67	0,21	1	1		1	1	1									1		1	10,73	10,77		
	17:00	53,75	50,65	2,89	0,21	1	1		1	1	1									1		1	13,72	13,70		
	18:00	58,00	53,50	4,29	0,21	1	1		1	1	1				1					1		1	16,06	16,09		
	19:00	61,04	56,88	3,95	0,20	1	1		1	1	1				1					1		1	16,10	16,10		
	20:00	63,30	59,88	3,41	0,01	1	1		1	1	1				1					1		1	16,10	16,10		
	21:00	60,65	55,59	5,06	0,00	1	1		1	1	1				1					1		1	16,10	16,10		
	22:00	53,97	49,22	4,75	0,01	1	1		1	1	1				1					1		1	14,26	13,32		
	23:00	48,33	43,90	4,43	0,00	1	1		1	1	1									1		1	10,27	10,34		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	43,65	39,82	3,83	0,01	1	1			1	1									1		1	9,39	9,07	
	01:00	40,93	38,47	2,46	0,00		1			1	1									1		1	9,63	9,82	
	02:00	39,08	37,48	1,59	0,00			1			1	1								1		1	10,15	10,08	
	03:00	38,09	36,76	1,33	0,00				1		1	1								1		1	9,07	9,19	
	04:00	38,17	37,16	1,00	0,00					1	1	1								1		1	9,10	9,20	
	05:00	39,90	39,44	0,46	0,00						1	1								1		1	10,84	10,92	
	06:00	43,29	42,41	0,88	0,01	1	1				1	1								1		1	11,18	11,06	
	07:00	49,14	48,16	0,77	0,20		1	1			1	1		1						1		1	14,41	14,90	
	08:00	53,15	52,34	0,64	0,18	1	1				1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	09:00	55,39	55,03	0,36	0,01	1	1				1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	10:00	55,03	54,09	0,73	0,20	1	1				1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	11:00	54,43	52,85	1,38	0,20	1	1				1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	12:00	55,23	54,50	0,53	0,20	1	1				1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	13:00	55,82	55,37	0,24	0,21	1	1				1	1		1						1		1	16,09	16,09	
	14:00	54,33	54,12	0,00	0,20			1		1	1	1		1						1		1	16,09	16,10	
	15:00	51,75	51,22	0,32	0,21			1		1	1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	16:00	52,66	51,91	0,54	0,21		1		1	1	1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	17:00	56,11	55,14	0,76	0,21			1		1	1	1		1						1		1	16,10	16,10	
	18:00	61,28	59,94	1,25	0,10	1	1		1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10	
	19:00	63,71	61,78	1,93	0,01	1	1		1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10	
	20:00	65,64	64,11	1,52	0,01	1	1		1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10	
	21:00	63,29	62,01	1,27	0,01	1	1		1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10	
22:00	55,78	55,02	0,75	0,01	1	1		1	1	1	1		1					1	1		1	13,32	13,11		
23:00	49,21	47,82	1,39	0,01	1	1		1	1	1	1							1	1		1	9,69	10,22		

Κατά το διάστημα 14:00 με 14:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	44,80	44,10	0,68	0,01		1		1	1	1									1		1	10,35	10,07		
	01:00	41,99	41,10	0,88	0,01		1		1	1	1										1	9,77	10,02			
	02:00	40,39	39,33	1,04	0,01		1		1	1	1										1	8,78	8,54			
	03:00	39,31	38,04	1,27	0,00		1		1	1	1										1	7,76	7,74			
	04:00	39,39	38,30	1,08	0,01		1		1	1	1										1	7,78	7,80			
	05:00	40,62	39,65	0,96	0,01		1		1	1	1										1	8,95	9,01			
	06:00	43,38	43,01	0,37	0,00	1	1		1	1	1								1		1	9,55	9,74			
	07:00	49,99	49,85	0,14	0,00	1	1		1	1	1								1		1	11,06	11,18			
	08:00	54,23	54,20	0,00	0,02	1	1		1	1	1								1		1	13,63	13,61			
	09:00	57,42	57,39	0,00	0,03	1	1			1	1		1						1	1	1	15,44	15,25			
	10:00	57,60	57,19	0,00	0,41	1	1			1	1		1						1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	55,88	55,46	0,00	0,42	1	1			1	1		1						1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	56,63	56,22	0,00	0,41	1	1			1	1		1						1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	57,27	56,73	0,12	0,41	1	1			1	1		1						1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	55,87	55,39	0,46	0,02	1	1			1	1		1						1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	54,10	53,83	0,25	0,02	1	1			1	1		1						1	1	1	16,09	16,09			
	16:00	54,63	54,41	0,20	0,02	1	1			1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	57,65	57,37	0,26	0,02	1	1			1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	62,17	61,71	0,45	0,02	1	1			1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	64,30	63,49	0,79	0,02	1	1			1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	66,11	64,93	1,11	0,07	1	1			1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	62,56	60,72	1,65	0,19	1	1			1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
22:00	55,95	54,14	1,76	0,04	1	1			1	1		1						1	1	1	1	16,08	16,09			
23:00	50,20	49,20	0,99	0,01	1	1			1	1		1						1	1	1	1	14,12	14,43			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α	Σ	Ρ	Ε	Τ	Η	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025						00:00	45,78	45,14	0,62	0,01	1	1				1				1	1		12,74	12,30	
						01:00	43,18	42,70	0,47	0,01	1	1	1			1				1	1		10,07	9,60	
						02:00	41,56	40,02	1,54	0,01	1	1				1			1	1		8,45	8,49		
						03:00	40,61	40,56	0,04	0,01	1	1				1			1	1		7,51	7,51		
						04:00	40,51	40,49	0,01	0,01	1	1	1			1			1	1		6,29	7,28		
						05:00	32,62	32,42	0,19	0,01	1	1				1			1	1		4,00	7,24		
						06:00	43,44	43,26	0,18	0,01	1	1	1			1			1	1		10,21	10,23		
						07:00	50,21	50,16	0,03	0,02		1	1	1	1		1		1	1		15,71	15,82		
						08:00	55,15	54,68	0,46	0,01		1	1	1		1			1	1		16,10	16,10		
						09:00	60,03	59,42	0,60	0,01		1	1	1	1		1		1	1	1	16,10	16,10		
						10:00	60,92	59,84	0,67	0,41	1	1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						11:00	59,77	58,32	1,04	0,41		1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						12:00	62,69	60,18	2,10	0,41		1	1	1	1		1		1	1	1	16,10	16,10		
						13:00	61,59	59,17	2,02	0,41		1	1	1	1		1		1	1	1	16,10	16,10		
						14:00	61,06	56,34	4,33	0,40		1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						15:00	60,88	55,05	5,53	0,30		1	1	1	1		1		1	1	1	16,10	16,10		
						16:00	58,51	49,74	8,36	0,41	1	1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						17:00	60,81	54,12	6,67	0,02		1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						18:00	65,49	59,17	6,30	0,02	1	1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						19:00	67,07	61,78	5,29	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	16,10	16,10		
						20:00	68,47	62,49	5,97	0,01	1	1	1		1				1	1	1	16,10	16,10		
						21:00	66,09	60,01	6,07	0,01	1	1	1		1				1	1	1	16,10	16,10		
						22:00	59,19	54,90	4,27	0,01	1	1	1		1				1	1	1	15,55	14,70		
						23:00	53,37	50,10	3,26	0,01	1	1	1						1	1	1	11,93	11,63		

Στο διάστημα 05:20 – 06:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α	Ρ	Ε	Τ	Η	Μ	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025						00:00	49,32	44,63	4,68	0,01	1	1		1	1	1					1	1		10,75	10,36
						01:00	46,37	40,22	6,13	0,01		1	1	1	1						1	1	1		10,93
						02:00	44,47	40,72	3,73	0,01			1	1	1						1	1		11,26	11,32
						03:00	43,22	39,52	3,68	0,01			1	1	1						1	1		10,01	9,83
						04:00	42,56	37,20	5,35	0,01			1	1	1	1					1	1		9,32	9,26
						05:00	43,72	37,18	6,54	0,01			1	1	1						1	1		10,38	10,58
						06:00	46,02	37,13	8,89	0,01			1	1	1						1	1		12,52	12,40
						07:00	51,26	40,94	10,31	0,01			1	1	1	1					1	1		15,97	16,01
						08:00	54,43	43,16	11,26	0,01			1	1	1						1	1		16,10	16,10
						09:00	58,11	46,38	11,71	0,02	1	1		1	1	1					1	1	1	16,10	16,10
						10:00	60,59	48,25	11,87	0,47	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10
						11:00	63,00	50,85	11,75	0,41	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10
						12:00	64,36	52,36	11,74	0,26	1	1		1	1	1					1	1		1	16,10
						13:00	65,44	55,03	9,98	0,43	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10
						14:00	63,64	54,21	8,83	0,60	1	1		1	1	1					1	1		1	16,10
						15:00	61,05	57,63	3,03	0,38	1	1		1	1	1					1	1		1	16,10
						16:00	60,95	58,16	2,69	0,11	1	1	1		1	1	1	1			1	1		1	16,10
						17:00	61,95	59,33	2,62	0,00	1	1		1	1	1		1			1	1		1	16,10
						18:00	65,19	57,68	6,49	1,02	1	1		1	1	1		1			1	1		1	16,10
						19:00	65,87	59,37	5,47	1,02	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10
						20:00	67,05	58,51	7,62	0,91	1	1		1	1	1		1			1	1		1	16,10
						21:00	65,02	55,33	8,83	0,87	1	1		1	1	1		1			1	1		1	16,10
						22:00	58,54	48,94	9,27	0,33	1	1		1	1	1		1			1	1		1	15,59
						23:00	52,57	47,08	5,44	0,05	1	1		1	1	1					1	1			14,01

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	47,85	39,38	8,47	0,01	1	1		1	1	1								1	1			11,65	11,65		
	01:00	44,78	34,36	10,42	0,01	1	1			1	1	1							1	1	1		11,86	11,67		
	02:00	43,15	37,05	6,09	0,01	1	1			1	1								1	1			10,04	10,04		
	03:00	41,79	36,70	5,08	0,01	1	1			1	1								1	1			8,71	8,68		
	04:00	41,60	35,44	6,16	0,01	1	1			1	1	1							1	1	1		8,41	8,49		
	05:00	42,95	38,09	4,86	0,01	1	1			1	1								1	1			9,70	9,84		
	06:00	46,72	40,80	5,92	0,00	1	1			1	1			1					1	1			13,34	13,34		
	07:00	53,11	42,24	10,86	0,01	1	1	1		1	1	1		1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	08:00	57,27	44,44	12,80	0,03	1	1			1	1	1		1					1	1			16,10	16,10		
	09:00	59,63	44,79	14,09	0,75		1		1	1	1			1					1	1			16,10	16,10		
	10:00	59,51	44,41	14,34	0,76		1		1	1	1	1		1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	11:00	57,43	42,45	14,28	0,70		1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	12:00	57,85	43,17	14,21	0,47		1		1	1	1			1					1		1		16,10	16,10		
	13:00	57,48	43,44	13,63	0,41		1		1	1	1	1		1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	14:00	56,00	42,06	13,49	0,45		1		1	1	1			1					1		1		16,10	16,10		
	15:00	57,20	42,77	13,67	0,76		1		1	1	1		1	1					1		1		16,10	16,10		
	16:00	57,10	42,75	13,56	0,80		1		1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	17:00	60,25	46,58	12,87	0,79		1		1	1	1		1	1					1		1		16,10	16,10		
	18:00	64,72	51,46	12,51	0,74		1		1	1	1		1	1					1		1		16,10	16,10		
	19:00	67,98	53,53	13,89	0,56	1	1		1	1	1	1		1	1	1					1	1	16,10	16,10		
	20:00	70,57	56,35	13,70	0,52	1	1		1	1	1		1	1							1	1	16,10	16,10		
	21:00	66,24	52,64	13,27	0,33	1	1		1	1	1		1	1							1	1	16,10	16,10		
	22:00	55,73	42,20	13,27	0,25	1	1	1		1	1	1									1	1	15,23	15,23		
	23:00	50,27	37,46	12,48	0,33		1		1	1	1											1	15,85	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	44,64	33,50	11,02	0,12		1		1	1	1											1	13,48	13,11
	01:00	41,85	32,77	8,74	0,33		1		1	1	1											1	10,80	10,32
	02:00	40,07	31,60	8,14	0,33		1		1	1	1											1	8,71	8,54
	03:00	39,18	32,13	6,70	0,35		1		1	1	1											1	7,88	7,65
	04:00	39,01	32,40	6,25	0,36		1		1	1	1											1	7,50	7,48
	05:00	40,63	32,56	7,70	0,36		1		1	1	1											1	9,08	9,10
	06:00	44,01	34,49	9,35	0,16		1		1	1	1											1	12,25	12,48
	07:00	48,65	37,56	10,96	0,12	1	1		1	1									1			1	15,28	15,28
	08:00	53,92	42,57	11,18	0,17	1	1		1	1									1			1	16,10	16,10
	09:00	55,84	44,43	11,24	0,17		1		1	1	1								1			1	16,09	16,10
	10:00	55,69	44,24	11,27	0,17		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	11:00	54,54	43,24	11,13	0,17		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	12:00	55,45	43,85	11,05	0,55		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	13:00	55,97	45,10	10,26	0,61		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	14:00	54,64	43,67	10,24	0,73		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	15:00	51,78	40,80	10,18	0,80		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	16:00	51,92	40,27	10,82	0,82		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	17:00	55,50	44,38	10,31	0,80		1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	18:00	60,65	50,36	9,52	0,77	1	1		1	1	1								1			1	16,10	16,10
	19:00	63,79	53,91	9,14	0,75	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	65,76	57,06	8,03	0,67	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	62,89	55,39	7,02	0,49	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	55,92	47,65	8,06	0,21	1	1	1		1	1	1							1	1	1	1	13,75	13,75
	23:00	49,95	41,59	8,15	0,21	1	1		1	1	1								1			1	12,86	12,86

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63			64	65	66	
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	45,15	37,21	7,73	0,21		1		1	1	1								1		1	11,04	10,72		
	01:00	42,12	35,00	6,92	0,21		1		1	1	1										1	10,64	10,60		
	02:00	40,35	32,92	7,23	0,21		1		1	1	1										1	8,83	8,82		
	03:00	40,03	32,46	7,36	0,21		1		1	1	1										1	8,41	8,50		
	04:00	39,63	33,52	5,91	0,21		1		1	1	1										1	8,10	8,10		
	05:00	41,15	34,06	6,88	0,21		1		1	1	1										1	9,46	9,62		
	06:00	44,22	36,89	7,13	0,21		1		1	1	1										1	12,42	12,69		
	07:00	50,93	43,96	6,70	0,27		1		1	1	1										1	16,03	16,10		
	08:00	55,36	49,52	5,52	0,32		1		1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	58,07	52,42	5,28	0,37		1		1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	57,21	52,71	4,22	0,28	1	1		1	1	1									1	1	1	15,76	15,76	
	11:00	55,82	50,50	4,96	0,36	1	1		1	1	1									1	1	1	14,98	14,98	
	12:00	56,51	51,04	4,75	0,73	1	1		1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	56,83	52,31	3,86	0,66		1		1	1	1			1						1	1		16,10	16,10	
	14:00	54,38	49,70	4,44	0,24		1		1	1	1			1						1	1		14,23	14,23	
	15:00	57,49	54,58	2,71	0,21		1		1	1	1		1	1						1	1		8,28	8,28	
	16:00	58,64	56,11	2,33	0,21		1		1	1	1		1	1						1	1		8,00	8,00	
	17:00	63,84	61,57	1,76	0,51		1		1	1	1		1	1						1	1		10,44	10,44	
	18:00	68,21	65,65	2,11	0,44	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	69,74	66,76	2,63	0,36	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	71,33	68,38	2,68	0,27	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	68,53	65,87	2,60	0,06	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	15,85	
	22:00	59,59	56,09	3,46	0,04	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	13,18	13,18	
	23:00	50,74	46,56	4,14	0,03	1	1		1	1	1									1	1	1	11,02	11,02	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	45,66	41,80	3,81	0,05	1	1		1	1	1								1	1		9,04	9,04		
	01:00	42,80	37,88	4,86	0,06		1		1	1	1								1	1		12,02	12,02		
	02:00	41,08	35,45	5,62	0,00		1		1	1	1	1							1			12,98	12,98		
	03:00	40,56	35,34	5,21	0,00		1		1	1	1								1			12,45	12,45		
	04:00	40,11	35,84	4,23	0,04		1		1	1	1								1			11,97	11,97		
	05:00	41,62	36,85	4,58	0,18		1		1	1	1	1							1			13,48	13,48		
	06:00	44,38	39,96	4,28	0,14		1		1	1	1								1			15,67	15,67		
	07:00	50,80	46,90	3,66	0,24	1	1		1	1	1								1		1	15,77	15,77		
	08:00	53,00	49,33	3,54	0,12	1	1		1	1	1	1							1		1	15,58	15,58		
	09:00	57,86	54,69	2,97	0,21	1	1		1	1	1								1		1	14,62	14,62		
	10:00	58,09	55,57	2,30	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	14,53	14,53		
	11:00	56,56	54,06	2,30	0,21	1	1		1	1	1	1							1	1	1	14,25	13,87		
	12:00	56,41	53,41	2,79	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	13,61	13,72		
	13:00	57,24	52,54	4,30	0,41	1	1		1	1	1								1	1	1	15,29	15,29		
	14:00	55,24	51,00	4,03	0,21	1	1		1	1	1	1							1	1	1	14,92	14,92		
	15:00	52,17	47,80	4,17	0,20	1	1		1	1	1								1	1	1	15,00	15,00		
	16:00	54,05	49,11	4,66	0,28	1	1		1	1	1								1	1	1	15,65	15,65		
	17:00	57,38	51,99	5,18	0,21	1	1		1	1	1								1	1		15,23	15,23		
	18:00	62,71	57,48	5,01	0,22	1	1		1	1	1								1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	65,90	60,28	5,38	0,24	1	1		1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	67,69	63,23	4,15	0,31	1	1		1	1	1								1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	64,65	59,97	4,45	0,23	1	1		1	1	1								1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	57,20	53,44	3,56	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	14,90	14,51		
	23:00	50,77	47,35	3,22	0,20	1	1		1	1	1								1		1	12,24	12,24		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	46,15	43,61	2,53	0,01	1	1		1	1	1								1			1	9,43	9,43	
	01:00	42,85	40,54	2,30	0,01		1		1	1	1								1			1	10,26	10,26	
	02:00	41,53	39,70	1,82	0,01		1		1	1	1								1			1	9,62	9,62	
	03:00	40,23	38,67	1,55	0,01		1		1	1	1								1				11,28	11,28	
	04:00	40,19	38,06	2,12	0,01		1		1	1	1								1				11,23	11,23	
	05:00	41,70	39,01	2,68	0,01		1		1	1	1								1				12,34	12,34	
	06:00	44,57	43,13	1,43	0,01		1		1	1	1								1			1	13,06	13,06	
	07:00	51,37	50,64	0,73	0,01	1	1		1	1	1								1			1	13,67	13,67	
	08:00	55,71	55,25	0,44	0,02	1	1		1	1	1								1		1	1	14,59	14,59	
	09:00	59,17	58,41	0,71	0,05	1	1		1	1	1								1	1	1	1	14,23	14,23	
	10:00	59,14	58,73	0,31	0,09	1	1		1	1	1								1	1	1	1	14,04	13,55	
	11:00	58,41	58,23	0,03	0,15	1	1		1	1	1								1	1	1	1	13,47	13,47	
	12:00	58,74	58,26	0,27	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	1	13,86	13,86	
	13:00	58,95	58,29	0,45	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	1	14,01	14,01	
	14:00	57,49	56,63	0,66	0,20	1	1		1	1	1								1	1	1	1	12,97	12,97	
	15:00	55,29	54,50	0,78	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	11,06	11,06	
	16:00	55,63	55,15	0,47	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	11,36	11,36	
	17:00	59,74	58,75	0,97	0,02	1	1		1	1	1								1	1	1	1	14,35	14,15	
	18:00	64,46	62,68	1,77	0,00	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	65,81	65,29	0,28	0,24	1	1		1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	66,34	64,43	1,66	0,24	1	1		1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	15,75	
	21:00	62,60	61,59	0,99	0,02	1	1		1	1	1			1					1	1	1	1	15,95	15,95	
	22:00	55,54	55,09	0,45	0,00	1	1		1	1	1			1					1		1	1	13,75	13,75	
	23:00	49,81	49,19	0,63	0,00	1	1		1	1	1								1		1	1	10,12	10,12	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	45,61	44,90	0,70	0,00	1	1		1	1	1								1			1	9,68	9,68
	01:00	42,93	42,76	0,18	0,00		1		1	1	1								1			1	10,16	10,16
	02:00	41,25	40,70	0,54	0,00		1		1	1	1								1			1	8,85	8,85
	03:00	40,31	39,42	0,89	0,00		1		1	1	1								1			1	8,16	8,16
	04:00	40,20	39,59	0,60	0,01		1		1	1	1								1			1	8,00	8,00
	05:00	41,66	40,12	1,54	0,00		1		1	1	1								1			1	9,05	9,05
	06:00	44,43	42,98	1,44	0,00		1		1	1	1								1			1	11,13	11,13
	07:00	50,55	49,31	1,22	0,01	1	1		1	1	1								1			1	13,36	13,36
	08:00	55,91	55,28	0,58	0,04	1	1		1	1	1								1	1		1	13,89	13,89
	09:00	59,63	58,90	0,66	0,06	1	1		1	1	1								1	1		1	16,06	16,10
	10:00	59,68	58,86	0,71	0,12	1	1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10
	11:00	61,35	60,46	0,77	0,12	1	1		1	1	1		1						1			1	16,10	16,10
	12:00	63,68	62,89	0,63	0,16	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	15,99
	13:00	62,68	61,79	0,69	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10
	14:00	58,45	57,46	0,78	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	15,57	15,57
	15:00	56,93	56,09	0,64	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	14,51	14,51
	16:00	60,25	58,67	1,37	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,07	16,07
	17:00	61,71	60,28	1,43	0,01	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10
	18:00	62,60	61,94	0,66	0,01	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10
	19:00	63,06	62,96	0,10	0,01	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10
	20:00	64,90	64,90	0,00	0,01	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10
	21:00	62,65	62,22	0,43	0,00	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10
	22:00	55,91	55,45	0,46	0,00	1	1		1	1	1		1						1		1	1	14,02	14,02
	23:00	50,77	49,92	0,85	0,00	1	1		1	1	1								1		1	1	9,98	9,98

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	45,39	44,60	0,79	0,00	1	1		1	1	1								1			1	9,52	9,52	
	01:00	42,29	41,04	1,24	0,00		1		1	1	1								1			1	9,66	9,66	
	02:00	40,69	40,24	0,45	0,01			1	1	1	1								1			1	8,44	8,44	
	03:00	39,59	38,70	0,89	0,01			1	1	1	1								1			1	7,61	7,61	
	04:00	39,17	37,26	1,90	0,00			1	1	1	1								1			1	7,25	7,25	
	05:00	40,56	37,42	3,13	0,00			1	1	1	1								1			1	8,25	8,25	
	06:00	42,78	39,29	3,49	0,01			1	1	1	1								1			1	9,91	9,91	
	07:00	48,43	43,92	4,51	0,01	1	1		1	1	1								1			1	12,14	12,14	
	08:00	52,69	48,98	3,70	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	13,42	13,42	
	09:00	54,77	51,09	3,67	0,01	1	1		1	1	1								1			1	15,27	14,98	
	10:00	53,69	48,82	4,87	0,01	1	1		1	1	1								1			1	14,65	14,65	
	11:00	52,97	47,76	5,00	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1	13,97	13,97	
	12:00	53,16	49,35	3,61	0,20	1	1		1	1	1								1			1	14,01	14,01	
	13:00	53,52	49,07	4,24	0,21	1	1		1	1	1								1			1	14,10	13,73	
	14:00	51,54	46,09	5,24	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	12,81	12,81	
	15:00	49,21	43,22	5,95	0,04	1	1		1	1	1								1			1	10,95	10,95	
	16:00	50,29	43,55	6,72	0,02	1	1		1	1	1								1			1	11,62	11,62	
	17:00	54,26	47,78	6,47	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	14,60	14,47	
	18:00	59,27	52,88	6,36	0,03	1	1		1	1	1								1			1	16,10	16,10	
	19:00	62,61	55,71	6,68	0,21	1	1		1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	20:00	64,28	58,36	5,81	0,11	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	21:00	62,26	57,07	5,14	0,06	1	1		1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	22:00	55,77	50,86	4,90	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,13	15,13	
	23:00	50,04	45,15	4,89	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	12,72	12,72	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Ε Σ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	45,39	41,47	3,92	0,00		1		1	1	1									1			1	12,25	12,25	
	01:00	42,70	38,37	4,33	0,01		1		1	1	1									1			1	10,04	10,04	
	02:00	41,03	35,81	5,21	0,01		1		1	1	1									1				11,00	10,72	
	03:00	40,00	34,75	5,25	0,00		1		1	1	1									1				11,17	11,17	
	04:00	39,77	35,66	4,11	0,00		1		1	1	1									1				10,92	10,92	
	05:00	40,78	38,34	2,44	0,00		1		1	1	1									1				11,64	11,64	
	06:00	44,35	40,60	3,75	0,01		1		1	1	1									1				13,81	14,04	
	07:00	50,99	47,25	3,73	0,01	1	1		1	1	1									1	1	1		14,32	14,32	
	08:00	55,30	51,13	4,17	0,01	1	1		1	1	1									1	1	1		14,43	14,43	
	09:00	58,32	53,85	4,26	0,21	1	1		1	1	1									1		1	1	16,09	15,63	
	10:00	58,13	53,61	4,31	0,21	1	1		1	1	1									1		1	1	15,23	15,44	
	11:00	56,32	51,16	4,95	0,21	1	1		1	1	1									1		1	1	13,78	13,63	
	12:00	56,82	50,85	5,77	0,21	1	1		1	1	1									1		1	1	14,61	14,13	
	13:00	57,51	50,42	6,88	0,21	1	1		1	1	1									1		1	1	15,18	14,82	
	14:00	55,72	47,29	8,03	0,40	1	1		1	1	1									1		1	1	13,87	13,87	
	15:00	53,85	45,81	7,63	0,40	1	1		1	1	1									1		1	1	12,35	12,35	
	16:00	54,88	48,32	6,15	0,41	1	1		1	1	1									1		1	1	12,91	12,91	
	17:00	58,01	51,59	6,22	0,21	1	1		1	1	1									1		1	1	15,09	15,32	
	18:00	63,79	58,80	4,76	0,23	1	1		1	1	1									1		1	1	16,10	16,10	
	19:00	66,66	60,44	6,01	0,20	1	1		1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,10	
	20:00	68,16	60,70	7,44	0,01	1	1		1	1	1			1						1		1	1	16,10	16,10	
	21:00	65,23	59,26	5,97	0,01	1	1		1	1	1		1							1		1	1	16,10	16,10	
	22:00	57,85	52,43	5,41	0,01	1	1		1	1	1									1		1	1	15,15	15,16	
	23:00	52,04	46,83	5,21	0,01	1	1		1	1	1									1			1	12,44	12,25	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	46,90	41,55	5,35	0,01		1		1	1	1								1			1	11,47	11,47		
	01:00	43,84	38,76	5,08	0,01		1		1	1	1								1			1	10,88	10,88		
	02:00	42,78	39,55	3,23	0,01		1		1	1	1								1			1	10,14	10,14		
	03:00	41,54	38,73	2,80	0,01		1		1	1	1								1			1	9,13	9,13		
	04:00	41,19	37,49	3,70	0,00		1		1	1	1								1			1	8,82	8,82		
	05:00	42,52	38,26	4,23	0,02		1		1	1	1								1			1	9,78	9,78		
	06:00	45,40	40,39	4,96	0,05		1		1	1	1								1			1	11,87	11,87		
	07:00	51,50	46,77	4,59	0,13	1			1	1	1			1					1			1	15,00	15,00		
	08:00	55,78	49,44	6,17	0,17	1			1	1	1			1					1			1	16,09	16,10		
	09:00	59,34	54,49	4,58	0,27	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	10:00	58,66	53,75	4,57	0,34	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	11:00	57,88	53,47	4,27	0,14	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	12:00	57,44	53,04	4,28	0,12	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	13:00	58,62	54,09	4,32	0,21	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	14:00	56,35	51,84	4,11	0,40	1	1		1	1	1			1					1			1	15,57	15,57		
	15:00	55,49	50,38	4,73	0,38	1	1		1	1	1			1					1			1	15,02	15,02		
	16:00	56,12	50,66	5,18	0,28	1	1		1	1	1			1					1			1	15,33	15,33		
	17:00	59,97	56,14	3,59	0,24	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	18:00	64,05	59,78	4,22	0,05	1	1		1	1	1			1					1			1	16,10	16,10		
	19:00	68,26	62,57	5,38	0,31	1	1		1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10		
	20:00	69,45	62,76	6,49	0,20	1	1		1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10		
	21:00	66,32	61,34	4,78	0,20	1	1		1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10		
	22:00	59,39	54,20	4,99	0,20	1	1		1	1	1			1					1		1	1	15,43	15,43		
	23:00	53,37	49,17	4,00	0,20	1	1		1	1	1								1			1	12,90	12,90		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6				
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	48,34	44,75	3,58	0,01		1		1	1	1								1			1	12,77	12,77			
	01:00	45,14	41,55	3,58	0,01		1		1	1	1								1			1	11,33	11,33			
	02:00	43,62	40,74	2,87	0,01		1		1	1	1								1			1	10,50	10,50			
	03:00	42,58	39,35	3,22	0,01		1		1	1	1								1			1	9,64	9,64			
	04:00	42,17	38,65	3,52	0,01		1		1	1	1								1			1	9,21	9,21			
	05:00	43,25	39,94	3,31	0,01		1		1	1	1								1			1	10,12	10,12			
	06:00	46,61	42,89	3,71	0,01		1		1	1	1								1			1	12,62	12,19			
	07:00	54,09	51,41	2,66	0,02	1	1		1	1	1								1			1	14,30	14,30			
	08:00	58,12	56,76	1,33	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	13,18	13,18			
	09:00	62,16	60,48	1,67	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	15,92	16,10			
	10:00	61,86	61,15	0,70	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	15,94	16,10			
	11:00	60,93	60,09	0,82	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,20	15,34			
	12:00	61,93	60,87	0,94	0,12	1	1		1	1	1								1	1	1	1	15,87	16,10			
	13:00	63,41	62,42	0,79	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	60,86	59,97	0,69	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,22	15,27			
	15:00	57,47	56,46	0,81	0,20	1	1		1	1	1								1		1	1	13,96	13,96			
	16:00	59,03	57,83	0,99	0,21	1	1		1	1	1								1		1	1	15,95	16,10			
	17:00	62,39	60,66	1,52	0,21	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,09	16,10			
	18:00	68,20	66,26	1,74	0,21	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10			
	19:00	70,69	68,90	1,59	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10			
	20:00	71,48	69,54	1,74	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10			
	21:00	69,21	65,40	3,61	0,20	1	1		1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10			
	22:00	62,29	58,26	4,02	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10			
	23:00	56,18	52,66	3,33	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	1	14,75	14,75			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	50,73	48,31	2,40	0,02	1	1		1	1	1								1			1	8,61	2,35		
	01:00	47,17	45,03	2,14	0,00		1		1	1	1								1			1	9,67	5,10		
	02:00	45,22	42,25	2,97	0,00		1		1	1	1								1			1	9,17	1,51		
	03:00	43,70	40,56	3,14	0,00		1		1	1	1											1	9,15	1,55		
	04:00	43,25	40,38	2,88	0,00		1		1	1	1											1	8,87	4,36		
	05:00	44,52	42,34	2,18	0,00		1		1	1	1											1	9,91	0,83		
	06:00	48,02	45,21	2,81	0,00		1		1	1	1											1	10,93	4,81		
	07:00	54,95	53,37	1,58	0,00		1		1	1	1											1	12,43	2,94		
	08:00	56,96	56,59	0,37	0,00	1	1		1	1	1											1	11,22	7,04		
	09:00	60,81	60,46	0,35	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	9,12		
	10:00	60,23	60,00	0,23	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	0,54		
	11:00	60,03	59,99	0,04	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	4,03		
	12:00	60,82	60,65	0,17	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	7,78		
	13:00	60,22	60,10	0,12	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	1,07		
	14:00	60,32	59,97	0,35	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	8,05		
	15:00	58,74	58,22	0,53	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	2,68		
	16:00	59,49	58,91	0,58	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	0,27		
	17:00	62,41	61,70	0,70	0,00	1	1		1	1	1											1	12,50	6,71		
	18:00	68,23	67,18	1,05	0,00	1	1		1	1	1		1									1	12,50	8,32		
	19:00	73,78	72,70	1,08	0,00	1	1		1	1	1		1	1								1	12,50	5,64		
	20:00	74,72	74,05	0,67	0,00	1	1		1	1	1		1	1								1	12,50	0,27		
	21:00	72,25	71,55	0,70	0,00	1	1		1	1	1		1	1								1	12,50	2,42		
	22:00	69,39	68,91	0,49	0,00	1	1		1	1	1		1	1								1	12,50	4,03		
	23:00	59,98	59,28	0,70	0,00	1	1		1	1	1		1									1	11,86	3,47		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	52,86	52,45	0,41	0,00	1	1		1	1	1								1		1	8,96	7,42	
	01:00	49,05	48,51	0,54	0,00	1	1		1	1	1								1		1	7,05	2,65	
	02:00	46,98	46,51	0,47	0,00		1		1	1	1								1		1	9,01	2,21	
	03:00	45,44	45,16	0,27	0,00		1		1	1	1								1		1	8,83	2,54	
	04:00	45,23	44,80	0,43	0,00		1		1	1	1								1		1	8,28	3,39	
	05:00	46,11	45,48	0,62	0,00		1		1	1	1								1		1	8,91	4,99	
	06:00	49,05	48,40	0,64	0,00		1		1	1			1						1		1	10,80	6,10	
	07:00	55,95	55,11	0,84	0,00	1	1		1	1			1						1	1	1	12,50	1,07	
	08:00	61,98	61,09	0,90	0,00	1	1		1		1	1	1						1	1	1	12,47	6,71	
	09:00	65,50	63,88	1,62	0,00	1	1		1		1	1	1						1	1	1	12,50	1,61	
	10:00	65,38	63,52	1,66	0,20	1	1		1		1	1	1						1	1	1	12,50	6,44	
	11:00	64,87	63,36	1,32	0,20	1	1		1	1	1	1	1						1	1	1	12,50	2,95	
	12:00	66,74	65,37	1,17	0,20	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	1,61	
	13:00	69,01	66,91	1,90	0,20	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	1,88	
	14:00	67,76	65,13	2,43	0,20	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	4,03	
	15:00	65,94	63,86	1,88	0,20	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	5,64	
	16:00	66,36	64,54	1,82	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	8,59	
	17:00	70,43	68,02	2,40	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	1,61	
	18:00	75,11	72,34	2,77	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	2,42	
	19:00	76,14	73,68	2,46	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	4,56	
	20:00	76,57	73,36	3,21	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	0,81	
	21:00	73,67	69,79	3,88	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	1,34	
	22:00	66,47	62,36	4,11	0,00	1	1		1	1	1		1					1	1	1	1	12,50	7,25	
	23:00	59,62	56,28	3,34	0,00	1	1		1	1	1							1	1	1		12,47	8,29	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	54,61	51,51	3,10	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1		10,09	2,37
	01:00	50,67	48,04	2,64	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1		8,01	2,40
	02:00	48,26	45,21	3,05	0,00	1	1		1	1	1									1	1			7,29	2,20
	03:00	46,86	42,89	3,97	0,00	1	1		1	1	1									1	1			5,91	0,26
	04:00	46,64	42,94	3,70	0,00	1	1		1	1	1									1	1			5,91	1,77
	05:00	47,65	43,56	4,09	0,00	1	1		1	1	1									1	1			6,64	0,28
	06:00	50,07	46,00	4,07	0,00	1	1		1	1	1									1	1			8,32	4,27
	07:00	57,45	53,27	4,18	0,00	1	1		1	1	1									1	1		1	12,07	3,10
	08:00	63,14	58,84	4,30	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	5,37
	09:00	67,86	63,91	3,95	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	8,86
	10:00	68,72	64,38	4,14	0,20	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	2,15
	11:00	68,13	62,49	5,44	0,20	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	8,59
	12:00	69,85	63,24	6,42	0,20	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	6,71
	13:00	65,36	59,05	6,11	0,20	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	8,59
	14:00	63,19	57,32	5,67	0,20	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	4,56
	15:00	61,69	56,45	5,06	0,18	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	8,32
	16:00	61,96	57,90	4,05	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	6,17
	17:00	64,57	59,44	5,13	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,50	8,59
	18:00	71,02	66,93	4,09	0,00	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	4,83
	19:00	75,96	71,74	4,22	0,00	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	7,51
	20:00	75,93	69,99	5,94	0,00	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	5,37
	21:00	74,01	67,42	6,59	0,00	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	2,95
	22:00	70,86	64,92	5,94	0,00	1	1		1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	3,76
	23:00	62,36	56,29	6,07	0,00	1	1		1	1	1									1	1	1	1	12,42	3,22

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
α ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	57,02	51,71	5,31	0,00	1	1		1	1	1								1	1	1		11,47	2,82	
	01:00	53,09	47,98	5,11	0,00	1	1		1	1	1								1	1			10,05	0,00	
	02:00	50,20	46,06	4,14	0,00	1	1		1	1	1								1	1			8,62	1,74	
	03:00	48,75	43,63	5,12	0,00	1	1		1	1	1								1	1			7,21	0,80	
	04:00	47,91	42,18	5,73	0,00	1	1		1	1	1								1	1			6,49	0,28	
	05:00	48,64	42,84	5,79	0,00	1	1		1	1	1								1	1			7,06	5,46	
	06:00	50,77	43,71	7,06	0,00	1	1		1	1	1								1	1			8,49	2,27	
	07:00	56,41	48,41	8,00	0,00	1	1		1	1	1								1	1			12,22	5,08	
	08:00	60,99	55,60	5,40	0,00	1	1		1	1	1								1	1	1		12,48	5,89	
	09:00	64,13	57,02	6,91	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,43	3,48	
	10:00	64,04	59,22	4,62	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,47	8,03	
	11:00	63,18	58,13	4,85	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		11,99	2,85	
	12:00	64,32	57,37	6,75	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,45	1,07	
	13:00	65,48	59,09	6,20	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	3,76	
	14:00	63,89	59,44	4,25	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,34	8,99	
	15:00	62,50	56,96	5,34	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		11,57	3,27	
	16:00	63,71	57,44	6,06	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,29	1,04	
	17:00	67,38	62,34	5,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	2,42	
	18:00	73,53	67,74	5,79	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,50	9,66	
	19:00	76,11	69,01	7,10	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,50	1,34	
	20:00	75,42	68,16	7,26	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,50	0,81	
	21:00	73,26	66,08	7,18	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,50	6,44	
	22:00	67,65	62,79	4,86	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,41	1,60	
	23:00	61,85	56,82	5,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		11,30	5,14	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	56,87	51,07	5,80	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1			10,53	3,11	
	01:00	53,08	47,65	5,44	0,00		1	1	1	1	1								1	1			10,84	1,08	
	02:00	50,91	45,19	5,73	0,00		1	1	1	1	1								1	1			9,18	7,69	
	03:00	49,34	43,58	5,76	0,00		1	1	1	1	1								1	1			7,93	0,00	
	04:00	48,79	43,99	4,80	0,00		1	1	1	1	1								1	1			7,43	3,06	
	05:00	49,38	45,16	4,22	0,00		1	1	1	1	1								1	1			8,02	6,00	
	06:00	51,79	45,06	6,74	0,00		1	1	1	1	1								1	1			9,16	3,91	
	07:00	58,32	51,85	6,47	0,00		1	1	1	1	1								1	1			12,46	2,95	
	08:00	63,57	58,03	5,54	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	10,20	
	09:00	67,12	63,73	3,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	2,42	
	10:00	68,03	63,98	3,85	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	6,44	
	11:00	67,28	63,99	3,10	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	5,10	
	12:00	68,64	66,47	1,97	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	9,12	
	13:00	66,24	62,73	3,31	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	2,95	
	14:00	65,08	59,77	5,11	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	5,37	
	15:00	63,18	58,26	4,72	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	1,07	
	16:00	64,83	60,37	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	2,15	
	17:00	69,39	64,54	4,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	7,78	
	18:00	75,04	69,50	5,54	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1		12,50	3,22	
	19:00	79,26	73,85	5,41	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	9,66	
	20:00	78,98	73,07	5,91	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	5,64	
	21:00	76,68	71,41	5,27	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1		12,50	4,03	
	22:00	70,80	65,47	5,33	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1		12,50	4,29	
	23:00	65,31	60,27	5,04	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1		12,50	10,20	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	58,02	52,53	5,48	0,01	1	1		1	1	1												10,68	14,01		
	01:00	53,95	48,32	5,62	0,01	1	1		1	1	1												11,54	15,38		
	02:00	51,35	44,90	6,44	0,01	1	1		1	1	1												9,53	12,79		
	03:00	49,75	44,38	5,37	0,01	1	1		1	1	1												8,37	11,19		
	04:00	48,88	43,70	5,17	0,01	1	1		1	1	1												7,51	10,32		
	05:00	49,76	44,68	5,07	0,01	1	1		1	1	1												8,08	11,19		
	06:00	52,64	46,84	5,80	0,01	1	1		1	1	1												10,20	14,08		
	07:00	60,04	54,16	5,83	0,05	1	1		1	1	1		1										12,48	16,10		
	08:00	66,14	59,67	6,42	0,05	1	1		1	1	1		1										12,50	16,10		
	09:00	78,25	71,99	6,05	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	10:00	70,61	65,57	4,84	0,20	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	11:00	70,16	65,26	4,70	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	12:00	70,65	64,98	5,46	0,21	1	1	1		1	1		1	1								1	12,50	16,10		
	13:00	74,32	68,79	5,32	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	14:00	73,71	68,18	5,32	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	15:00	72,34	66,46	5,67	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	16:00	72,81	66,17	6,63	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	14,67		
	17:00	77,44	70,17	7,26	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	18:00	80,29	72,74	7,43	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	19:00	84,10	77,32	6,71	0,07	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	20:00	83,61	75,57	7,99	0,05	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	21:00	83,08	73,27	9,77	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
22:00	79,83	70,33	9,49	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10			
23:00	73,43	64,04	9,38	0,01	1	1		1	1	1		1	1									12,50	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
	00:00	62,81	53,57	9,24	0,01	1	1		1	1	1											1	1	1	12,50	16,10	
	01:00	59,02	49,72	9,29	0,00	1	1		1	1	1											1	1	1	12,29	15,88	
	02:00	55,40	47,15	8,25	0,00	1	1		1	1	1											1	1		12,03	15,41	
	03:00	53,46	45,94	7,51	0,00	1	1		1	1	1											1	1		10,87	14,00	
	04:00	52,44	44,95	7,49	0,01		1		1	1	1											1	1		11,94	15,51	
	05:00	52,78	44,22	8,56	0,01		1		1	1	1											1	1		12,50	16,10	
	06:00	55,55	47,81	7,73	0,00	1			1	1	1											1	1	1	12,49	16,09	
	07:00	62,56	53,57	8,98	0,01		1		1	1	1		1									1	1	1	12,50	16,10	
	08:00	74,71	66,04	8,66	0,01		1		1	1	1		1	1								1	1	1	12,50	16,10	
	09:00	73,50	65,97	7,50	0,04	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	10:00	73,49	65,49	7,79	0,21	1	1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	11:00	73,35	66,57	6,57	0,21	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	74,09	68,97	4,91	0,22	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	76,81	71,32	5,27	0,22	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	76,02	69,94	5,76	0,32	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	73,64	67,69	5,49	0,46	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	73,70	67,24	6,11	0,35	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	78,11	71,78	5,89	0,44	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	82,75	75,96	6,45	0,34	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	82,55	76,66	5,59	0,30	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	81,80	75,04	6,48	0,29	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	78,96	73,23	5,54	0,19	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
22:00	72,17	67,44	4,65	0,07	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10	
23:00	69,72	64,77	4,86	0,08	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	60,85	55,78	4,67	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	12,48	16,04
	01:00	56,52	52,97	3,15	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	10,50	13,48
	02:00	53,92	49,76	3,75	0,40		1	1	1	1	1										1	1		10,61	13,73
	03:00	51,84	47,17	4,27	0,40		1	1	1	1	1										1	1		10,05	12,91
	04:00	50,77	47,04	3,33	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	9,23	11,90
	05:00	51,67	47,25	4,02	0,40		1	1	1	1	1										1	1		9,83	12,65
	06:00	54,33	48,50	5,52	0,32		1	1	1	1	1										1	1		11,42	14,81
	07:00	62,24	56,75	5,48	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	12,50	16,10
	08:00	69,44	64,41	5,03	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	1	12,50	16,10
	09:00	73,78	69,58	4,19	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	10:00	74,36	70,52	3,73	0,11		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	11:00	73,84	70,68	3,15	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	75,61	73,13	2,47	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	77,62	74,71	2,90	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	77,32	73,07	4,24	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	74,40	70,33	4,05	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	82,54	78,37	4,16	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	82,02	77,93	4,08	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	86,07	83,85	2,20	0,02		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	86,73	83,66	2,95	0,12		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	85,35	81,10	4,17	0,08		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	81,73	77,41	4,30	0,02		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
22:00	72,41	67,14	5,26	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10	
23:00	65,09	59,59	5,49	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	12,50	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	63,01	57,67	5,33	0,01		1	1	1	1	1														12,44	16,01
	01:00	58,14	53,47	4,67	0,01		1	1	1	1	1														12,08	15,51
	02:00	55,28	49,68	5,59	0,01		1	1	1	1	1														11,84	15,34
	03:00	53,42	47,71	5,71	0,01		1	1	1	1	1														11,20	14,36
	04:00	52,46	45,75	6,71	0,01		1	1	1	1	1														10,33	13,32
	05:00	52,99	45,81	7,17	0,01		1	1	1	1	1														10,46	13,47
	06:00	51,59	44,43	7,15	0,01		1	1	1	1	1														9,43	12,04
	07:00	60,23	53,37	6,84	0,02		1	1	1	1	1		1	1											12,31	15,92
	08:00	68,93	62,10	6,80	0,03		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	09:00	73,00	67,03	5,90	0,07		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	10:00	70,64	64,52	5,72	0,40		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	11:00	69,39	62,58	6,41	0,40		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	12:00	75,58	68,04	7,13	0,40		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	13:00	77,15	69,56	7,19	0,40		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	14:00	76,30	68,54	7,52	0,23		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	15:00	73,69	66,53	6,94	0,22		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	16:00	74,72	66,71	7,80	0,21		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	17:00	79,06	70,89	7,96	0,21		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	18:00	84,12	75,63	8,28	0,21		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	19:00	83,89	74,87	8,82	0,21		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	20:00	82,57	72,87	9,60	0,10		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
	21:00	79,74	69,75	9,95	0,04		1	1	1	1	1		1	1											12,50	16,10
22:00	70,54	62,79	7,59	0,15		1	1	1	1	1		1												12,50	16,10	
23:00	70,01	62,08	7,88	0,05		1	1	1	1	1		1												12,50	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 10:10 και στις 19:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	62,05	54,54	7,10	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,38	15,92
	01:00	57,93	48,20	9,33	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,07	15,60
	02:00	54,83	45,18	9,24	0,40		1	1		1	1									1	1	1	1	12,48	16,04
	03:00	52,61	44,11	8,09	0,40		1	1		1	1									1	1	1	1	11,78	15,13
	04:00	51,61	41,54	9,67	0,40		1	1		1	1									1	1	1	1	9,73	12,56
	05:00	51,64	41,74	9,50	0,40		1	1		1	1									1	1	1	1	9,77	12,60
	06:00	53,77	43,86	9,67	0,23		1	1		1	1									1	1	1	1	11,33	14,68
	07:00	60,24	50,32	9,83	0,09		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	08:00	65,20	55,71	9,42	0,06		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	09:00	69,95	60,71	8,93	0,31		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	10:00	71,14	61,29	9,45	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	11:00	70,40	59,85	10,14	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	71,78	61,44	9,93	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	74,05	62,20	11,45	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	72,13	59,77	11,95	0,41		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	69,77	56,26	13,11	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	70,47	57,26	12,80	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	73,06	59,51	13,15	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	80,65	67,32	12,93	0,40		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	83,81	70,18	13,25	0,39		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	82,98	69,72	13,26	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	78,59	65,42	13,16	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	12,50	16,10
22:00	69,50	56,56	12,94	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	12,50	16,10	
23:00	63,37	50,45	12,59	0,33		1	1	1	1	1									1	1		1	12,48	16,08	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
α ρ ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	58,18	44,33	13,48	0,37		1	1		1	1								1	1		1	12,46	16,05
	01:00	54,29	40,46	13,52	0,32		1	1		1	1								1	1			12,44	16,01
	02:00	51,82	38,83	12,70	0,29		1	1		1	1								1	1			11,82	15,24
	03:00	50,23	37,57	12,25	0,40		1	1		1	1								1	1			10,53	13,58
	04:00	49,58	36,95	12,23	0,41		1	1		1	1								1	1			10,05	12,99
	05:00	49,94	37,62	11,95	0,38		1	1		1	1								1	1			10,41	13,39
	06:00	51,51	38,61	12,52	0,38		1	1		1	1								1	1			11,49	14,85
	07:00	56,23	42,88	13,11	0,24		1	1		1	1								1	1			12,50	16,10
	08:00	59,06	45,49	13,29	0,28		1	1	1	1	1								1	1			12,50	16,10
	09:00	61,28	48,66	12,37	0,25		1	1	1	1	1								1	1			12,50	16,10
	10:00	61,58	48,31	12,87	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1		12,49	16,08
	11:00	61,00	47,05	13,53	0,42		1	1	1	1	1								1	1	1		12,32	15,82
	12:00	60,63	47,99	12,31	0,33		1	1	1	1	1								1	1			12,30	15,87
	13:00	62,64	49,21	12,94	0,49		1	1	1	1	1								1	1			12,50	16,10
	14:00	61,51	48,44	12,76	0,31		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	15:00	58,74	46,43	12,17	0,14		1	1	1	1	1								1	1			12,27	15,86
	16:00	60,77	48,14	12,49	0,14		1	1	1	1	1								1	1			12,49	16,08
	17:00	65,75	53,47	12,13	0,15		1	1	1	1	1								1	1			12,50	16,10
	18:00	70,82	59,48	11,34	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	19:00	72,91	60,79	12,12	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	20:00	73,10	60,96	12,14	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	21:00	71,88	60,06	11,69	0,12		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	22:00	66,16	53,66	12,28	0,22		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	23:00	60,16	47,58	12,48	0,10		1	1	1	1	1								1	1	1		12,48	16,07

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	55,01	44,45	10,56	0,00		1	1		1	1								1	1	1		15,66	16,10
	01:00	51,09	43,86	7,23	0,00		1	1		1	1								1		1		16,02	16,10
	02:00	49,13	40,07	8,98	0,08		1	1		1	1								1		1		14,41	15,93
	03:00	47,59	38,29	9,30	0,00		1	1		1	1								1		1		13,12	14,39
	04:00	47,08	37,20	9,88	0,00		1	1		1	1								1		1		12,70	13,88
	05:00	48,19	36,66	11,52	0,00		1	1		1	1								1		1		12,71	14,98
	06:00	50,94	38,83	12,11	0,00		1	1		1	1								1		1		14,55	16,10
	07:00	56,98	44,20	12,78	0,00		1	1		1	1								1	1	1		16,09	16,10
	08:00	60,72	47,57	13,14	0,00		1	1		1	1								1	1	1		16,10	16,10
	09:00	64,03	51,97	11,81	0,24		1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	10:00	63,98	52,99	10,66	0,33		1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	11:00	63,01	53,44	9,25	0,32		1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	12:00	64,38	57,19	7,01	0,18		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	13:00	66,72	58,07	8,39	0,26		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	14:00	65,90	57,36	8,10	0,43		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	15:00	62,00	52,06	9,74	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		15,74	16,10
	16:00	64,73	54,10	10,34	0,29		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	17:00	69,35	58,64	10,49	0,22		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	18:00	74,86	65,97	8,80	0,08		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	19:00	76,62	66,34	10,28	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	20:00	76,88	66,43	10,45	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	21:00	74,58	63,85	10,72	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
22:00	67,97	59,29	8,68	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
23:00	61,95	53,94	8,01	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	56,63	49,15	7,48	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		15,01	15,08
	01:00	52,71	46,11	6,59	0,01			1	1	1	1								1	1	1		15,94	16,10
	02:00	49,82	44,11	5,71	0,01			1	1	1	1									1	1		16,00	16,10
	03:00	48,21	42,92	5,28	0,01			1	1	1	1									1	1		15,08	15,01
	04:00	47,79	42,25	5,53	0,01			1	1	1	1									1	1		14,66	14,59
	05:00	48,51	40,26	8,25	0,01			1	1	1	1									1	1		14,16	15,31
	06:00	51,26	44,29	6,97	0,01			1	1	1	1									1	1		15,82	16,10
	07:00	58,53	53,02	5,50	0,01			1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	08:00	64,09	59,44	4,64	0,01			1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	09:00	68,88	63,68	5,07	0,14			1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	68,88	63,57	5,26	0,05			1	1	1	1		1							1	1	1	16,10	16,10
	11:00	68,18	63,32	4,85	0,01			1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	12:00	69,31	64,93	4,28	0,10			1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	13:00	70,85	68,01	2,68	0,16			1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	14:00	70,31	66,59	3,59	0,13		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	15,93
	15:00	68,00	62,51	5,37	0,13		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	13,62
	16:00	69,43	62,74	6,61	0,09		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	15,05
	17:00	72,39	67,76	4,62	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	18:00	77,56	74,39	3,17	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10
	19:00	79,09	75,24	3,85	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	79,59	74,62	4,96	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	77,93	71,43	6,50	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	71,97	64,87	7,09	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	65,94	58,52	7,41	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	60,10	53,71	6,40	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	12,25	15,70	
	01:00	56,59	51,86	4,73	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	11,57	14,95	
	02:00	53,40	49,14	4,26	0,00		1	1		1	1								1	1		1	12,07	15,52	
	03:00	51,21	46,56	4,65	0,00		1	1		1	1								1	1		1	10,45	13,42	
	04:00	50,16	46,01	4,15	0,00		1	1		1	1								1	1		1	9,59	12,37	
	05:00	50,53	47,71	2,82	0,00		1	1		1	1								1	1		1	9,96	12,88	
	06:00	53,06	49,66	3,41	0,00		1	1		1	1								1	1		1	11,70	15,14	
	07:00	60,64	57,01	3,63	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	12,50	16,10	
	08:00	67,31	64,47	2,83	0,00		1	1	1	1	1			1					1	1		1	12,50	16,10	
	09:00	71,96	68,60	3,35	0,02		1	1	1	1	1			1					1	1		1	12,50	16,10	
	10:00	72,51	70,29	2,21	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1		1	12,50	16,10	
	11:00	72,19	70,02	2,08	0,10		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	12:00	73,09	71,59	1,34	0,16		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	13:00	73,59	71,29	2,10	0,20		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	14:00	74,94	72,40	2,34	0,20		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	15:00	71,57	66,98	4,39	0,20		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	16:00	72,68	66,98	5,70	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	17:00	76,50	71,30	5,19	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	18:00	80,74	77,20	3,53	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	19:00	82,57	79,23	3,34	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	20:00	81,96	78,99	2,96	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10	
	21:00	79,54	77,12	2,41	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10	
22:00	73,30	70,20	3,10	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10		
23:00	67,39	63,37	4,02	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	12,50	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	61,83	57,87	3,91	0,04		1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,41	15,97
	01:00	57,24	52,63	4,60	0,02		1	1	1	1	1								1	1	1	1	11,73	15,07
	02:00	54,19	49,44	4,70	0,05		1	1			1	1							1	1	1	1	12,49	16,10
	03:00	52,24	48,54	3,69	0,01		1	1			1	1							1	1	1	1	12,23	15,76
	04:00	51,67	47,50	4,17	0,01		1	1			1	1							1	1	1	1	11,89	15,34
	05:00	52,04	47,69	4,35	0,01		1	1			1	1							1	1	1	1	12,15	15,69
	06:00	54,70	51,54	3,15	0,01		1	1			1	1							1	1	1	1	12,10	15,54
	07:00	61,87	60,06	1,81	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	12,42	16,05
	08:00	67,81	67,07	0,73	0,01		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10
	09:00	73,00	71,47	1,53	0,01		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10
	10:00	74,22	71,48	2,73	0,01		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10
	11:00	74,30	71,61	2,68	0,01		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	76,14	72,93	3,01	0,21		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	78,32	75,97	2,14	0,21		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	77,27	74,00	3,04	0,23		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	74,81	70,03	4,50	0,28		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	75,28	69,99	4,98	0,32		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	79,70	74,82	4,55	0,33		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	85,09	81,29	3,48	0,31		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	85,64	81,85	3,60	0,20		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	84,10	79,70	4,36	0,04		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	82,17	76,82	5,29	0,05		1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	12,50	16,10
22:00	76,25	70,27	5,94	0,05		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10	
23:00	69,40	64,03	5,33	0,04		1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	12,50	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				00:00	63,94	58,10	5,83	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1	1	12,48	16,08
				01:00	59,50	53,54	5,92	0,04		1	1	1	1	1						1	1	1		12,50	16,10
				02:00	56,24	50,95	5,28	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		11,08	14,19
				03:00	53,96	48,79	5,16	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		9,02	11,51
				04:00	53,30	48,27	5,02	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		8,55	11,09
				05:00	53,66	49,58	4,07	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		9,00	11,70
				06:00	55,91	50,61	5,29	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		10,72	13,93
				07:00	63,15	58,32	4,81	0,02		1	1	1	1	1		1				1	1	1		12,50	16,10
				08:00	69,56	65,54	3,93	0,10		1	1	1	1	1		1				1	1	1		12,50	16,10
				09:00	74,99	72,01	2,77	0,21		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				10:00	75,02	71,66	3,06	0,30		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				11:00	74,53	70,28	3,87	0,37		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				12:00	76,76	72,84	3,48	0,43		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				13:00	77,00	73,69	2,82	0,49		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				14:00	76,03	72,33	3,23	0,47		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				15:00	73,87	70,14	3,32	0,41		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				16:00	75,52	71,03	4,09	0,41		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				17:00	79,95	74,74	4,81	0,40		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				18:00	85,98	80,78	4,80	0,40		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				19:00	87,14	80,74	6,00	0,40		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				20:00	85,39	79,70	5,29	0,40		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				21:00	83,03	76,18	6,64	0,20		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				22:00	77,80	69,87	7,93	0,00		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				23:00	71,69	62,52	9,17	0,00		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΛΕΡΟΥ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:30 με 13:05

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
α ρ ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	66,09	56,41	9,68	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	01:00	61,54	53,25	8,28	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		12,50	16,10
	02:00	58,36	49,56	8,63	0,16		1	1	1	1	1								1		1		12,48	16,04
	03:00	56,70	45,81	10,82	0,07		1	1	1	1	1								1		1		11,46	14,81
	04:00	55,60	45,81	9,64	0,15		1	1	1	1	1								1		1		11,12	14,33
	05:00	55,96	45,87	9,75	0,35		1	1	1	1	1								1		1		11,57	14,95
	06:00	57,97	47,75	9,81	0,40		1	1	1	1	1								1		1		12,16	15,72
	07:00	64,59	55,79	8,40	0,40		1	1	1	1	1								1		1	1	12,50	16,10
	08:00	70,59	64,37	5,81	0,40		1	1	1	1	1			1					1		1	1	12,50	16,10
	09:00	75,46	68,04	7,01	0,40		1	1	1	1	1			1					1		1	1	12,50	16,10
	10:00	75,97	69,35	6,22	0,40		1	1	1	1	1			1					1		1	1	12,50	16,10
	11:00	75,35	68,50	6,50	0,34		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	77,39	67,89	9,29	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	79,53	69,88	9,49	0,16		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	78,49	67,35	10,98	0,17		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	75,94	63,35	12,18	0,41		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	76,74	64,79	11,55	0,41		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	79,57	70,63	8,53	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	83,90	74,83	8,66	0,41		1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	84,57	75,12	9,05	0,41		1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	83,24	72,37	10,46	0,41		1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	81,11	71,85	8,85	0,41		1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	12,50	16,10
	22:00	74,73	65,37	8,95	0,40		1		1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10
	23:00	69,21	59,76	9,04	0,40		1		1	1	1		1						1	1	1	1	12,50	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	64,26	55,01	8,85	0,40		1		1	1	1		1						1	1	1	1	12,50	16,10
	01:00	60,10	48,06	11,64	0,41		1		1	1	1		1						1	1	1		12,50	16,10
	02:00	56,69	45,48	10,90	0,31		1		1	1	1								1	1	1		12,47	16,08
	03:00	54,64	43,53	10,66	0,45		1		1	1	1								1	1	1		12,01	15,39
	04:00	53,40	41,94	11,05	0,41		1		1	1	1								1	1	1		10,86	14,04
	05:00	53,60	42,66	10,53	0,40		1		1	1	1								1	1	1		11,09	14,35
	06:00	52,50	41,39	10,69	0,42		1		1	1	1								1	1	1		11,38	14,78
	07:00	59,41	46,53	12,42	0,47		1		1		1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	08:00	62,94	50,61	11,91	0,42		1		1		1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	09:00	65,23	54,33	10,26	0,64		1		1	1			1	1					1	1	1		12,50	16,10
	10:00	65,13	53,50	11,07	0,57		1		1	1			1	1					1	1	1		12,50	16,10
	11:00	63,96	51,09	12,19	0,68		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	12:00	64,94	51,35	13,14	0,45		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	13:00	65,90	52,60	12,88	0,43		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	14:00	64,98	52,04	12,53	0,41		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	15:00	63,21	49,88	12,85	0,47		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	16:00	64,70	51,51	12,78	0,41		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	17:00	68,92	56,02	12,21	0,68		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	18:00	74,81	61,67	12,73	0,41		1		1	1	1		1	1					1	1	1		12,50	16,10
	19:00	77,41	64,62	12,39	0,40		1		1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	76,49	64,48	11,61	0,40		1		1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	75,08	63,02	11,65	0,40		1		1	1	1		1	1					1	1	1	1	12,50	16,10
	22:00	69,34	58,25	10,69	0,40		1		1	1	1			1					1	1	1	1	12,50	16,10
	23:00	63,08	52,64	10,03	0,40		1			1	1	1		1					1	1	1		12,50	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 06:30 με 07:05 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α	Ρ	Ε	Τ	Η	Μ	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025																								
	00:00	61,59	52,26	9,33	0,01		1		1	1	1		1	1					1	1	1		16,10	16,10
	01:00	54,90	46,12	8,78	0,01		1		1	1	1								1	1	1		16,02	16,00
	02:00	52,05	44,15	7,90	0,01		1		1	1	1								1	1	1		14,52	14,04
	03:00	50,60	44,93	5,67	0,01		1		1	1	1								1	1	1		14,08	13,46
	04:00	50,01	44,32	5,69	0,01		1		1	1	1								1	1	1		13,65	12,92
	05:00	50,70	45,50	5,20	0,01		1		1	1	1								1	1	1		14,07	13,56
	06:00	53,09	47,45	5,43	0,21		1		1	1	1								1	1	1		15,48	15,37
	07:00	60,74	54,45	6,08	0,21		1		1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	08:00	66,33	61,08	5,05	0,20		1		1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	09:00	70,67	65,73	4,74	0,20		1		1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	70,75	64,59	5,99	0,16		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	69,84	64,48	5,18	0,19		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	12:00	71,38	65,37	5,82	0,19		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	13:00	72,69	66,52	6,02	0,15		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	14:00	72,24	65,71	6,39	0,14		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	15:00	69,73	61,92	7,80	0,01		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	16:00	71,11	62,88	8,23	0,01		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	17:00	75,07	69,60	5,43	0,04		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	18:00	80,68	74,36	6,31	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	82,15	74,86	7,28	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	81,09	73,01	8,07	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	78,78	69,78	9,00	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	72,48	63,79	8,68	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
23:00	66,67	58,70	7,96	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	61,44	54,35	7,09	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	01:00	57,08	50,27	6,81	0,00		1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10	
	02:00	53,67	47,15	6,52	0,00		1	1	1	1	1								1		1		15,02	15,02	
	03:00	51,49	45,39	6,10	0,00		1	1	1	1	1								1		1		12,83	12,83	
	04:00	51,05	45,17	5,87	0,00		1	1	1	1	1								1		1		12,39	12,39	
	05:00	51,58	45,23	6,35	0,00		1	1	1	1	1								1		1		12,92	12,92	
	06:00	53,75	48,56	5,19	0,01		1	1	1	1	1								1		1		15,10	15,10	
	07:00	61,85	57,30	4,54	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	68,21	64,03	4,14	0,03		1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	72,43	68,49	3,88	0,06		1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10	
	10:00	73,19	70,02	3,15	0,01		1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10	
	11:00	73,18	71,75	1,43	0,01		1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10	
	12:00	68,61	67,83	0,59	0,19		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	14,23	14,23	
	13:00	75,81	74,73	0,87	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	14:00	75,12	72,66	2,25	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	15:00	71,30	67,30	3,79	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	16:00	72,29	68,46	3,63	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	17:00	76,85	73,67	2,98	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	18:00	82,87	79,68	2,99	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	19:00	84,45	80,62	3,82	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	20:00	82,49	77,29	5,19	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	21:00	79,73	74,23	5,49	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	22:00	73,44	68,85	4,58	0,01		1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10	
	23:00	67,18	62,55	4,62	0,01		1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	61,80	56,43	5,36	0,01		1	1	1	1	1			1								1	1	16,10	16,10
	01:00	57,84	51,87	5,96	0,01		1	1	1	1	1											1	1	15,34	15,34
	02:00	54,43	49,11	5,31	0,01		1	1	1	1	1											1	1	13,42	13,42
	03:00	52,38	46,44	5,93	0,01		1	1	1	1	1											1	1	11,53	11,53
	04:00	51,89	45,74	6,16	0,00		1	1	1	1	1											1	1	11,04	11,04
	05:00	52,08	46,43	5,65	0,00		1	1	1	1	1											1	1	11,43	11,43
	06:00	51,89	46,39	5,49	0,01		1	1	1	1	1											1	1	11,52	12,01
	07:00	58,76	52,36	6,39	0,01		1	1	1	1	1											1	1	15,03	15,03
	08:00	65,00	58,85	6,14	0,01		1	1	1	1	1											1	1	16,04	16,10
	09:00	73,26	68,23	5,03	0,01		1	1	1	1	1			1								1	1	16,10	16,10
	10:00	74,13	69,46	4,47	0,20		1	1	1	1	1			1								1	1	16,10	16,10
	11:00	73,25	69,33	3,71	0,21		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	15,97
	12:00	75,65	72,88	2,56	0,21		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	13:00	77,76	75,08	2,47	0,21		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	14:00	77,78	75,42	2,15	0,21		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	15:00	76,26	73,72	2,52	0,02		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	16:00	77,29	74,50	2,78	0,01		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	17:00	81,71	78,95	2,75	0,01		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	18:00	87,35	84,19	3,15	0,01		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	19:00	88,12	84,51	3,62	0,00		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	20:00	86,08	81,57	4,50	0,00		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
	21:00	83,62	78,23	5,39	0,00		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10
22:00	77,93	71,87	5,96	0,10		1	1	1	1	1			1	1							1	1	16,10	16,10	
23:00	75,79	68,75	7,01	0,03		1	1	1	1	1			1								1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			00:00	67,48	60,90	6,57	0,00		1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10	16,10		
			01:00	62,54	55,86	6,67	0,00		1	1	1	1	1	1						1		1	16,10	16,10		
			02:00	59,00	53,38	5,62	0,00		1	1	1	1	1							1		1	16,10	16,10		
			03:00	56,45	51,40	5,05	0,00		1	1	1	1	1							1		1	15,93	16,10		
			04:00	55,33	49,91	5,42	0,00		1	1	1	1	1	1						1		1	15,24	15,45		
			05:00	55,88	50,90	4,97	0,00		1	1	1	1	1							1		1	15,44	15,44		
			06:00	58,21	54,91	3,30	0,00		1	1	1	1	1						1	1		1	16,00	16,00		
			07:00	66,29	62,77	3,52	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1		1	16,10	16,10		
			08:00	72,73	69,15	3,57	0,01		1	1	1	1	1	1	1				1	1		1	16,10	16,10		
			09:00	77,96	74,33	3,63	0,01		1	1	1	1	1	1	1				1	1		1	16,10	16,10		
			10:00	79,20	75,97	3,23	0,01		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			11:00	78,64	75,82	2,62	0,20		1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			12:00	81,20	79,13	1,87	0,20		1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			13:00	84,46	81,62	2,63	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			14:00	84,41	80,31	3,89	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			15:00	83,60	78,71	4,68	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			16:00	84,18	78,91	5,26	0,01		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			17:00	88,64	82,54	6,10	0,01		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			18:00	94,25	87,22	7,02	0,02		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			19:00	94,38	87,74	6,62	0,02		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	16,10	16,10		
			20:00	91,77	85,06	6,70	0,01		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			21:00	88,75	81,93	6,81	0,01		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
			22:00	83,46	76,30	7,15	0,01		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
			23:00	77,58	69,89	7,68	0,00		1	1	1	1	1	1	1				1	1		1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	71,68	64,37	7,31	0,00		1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	01:00	67,32	60,31	7,01	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	02:00	63,33	57,63	5,70	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	03:00	60,85	55,61	5,23	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	04:00	59,06	54,89	4,17	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,08	16,10
	05:00	59,56	55,61	3,94	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,09	16,10
	06:00	62,33	56,33	6,00	0,00		1	1	1		1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	70,49	63,96	6,53	0,00		1	1	1		1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	77,67	72,64	5,03	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	83,84	79,53	4,30	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	85,26	81,78	3,46	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	85,39	82,45	2,74	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	87,59	83,66	3,78	0,16		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	90,86	87,20	3,46	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	90,52	84,96	5,37	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	88,63	82,79	5,65	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	90,14	85,02	5,12	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	94,30	89,07	5,21	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	99,01	92,94	6,00	0,06		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	99,59	93,92	5,63	0,04		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	96,68	90,71	5,96	0,02		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	94,03	88,01	5,99	0,03		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	89,04	82,46	6,55	0,02		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	84,44	77,81	6,61	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	78,56	71,34	7,21	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	73,63	65,33	8,29	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	69,75	60,66	9,08	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	66,28	57,59	8,68	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	64,50	56,49	8,00	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	64,32	56,46	7,86	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	65,62	57,72	7,90	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	72,83	65,11	7,71	0,00		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	78,45	72,51	5,89	0,06		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	83,03	77,79	5,10	0,14		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	83,64	77,38	6,26	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	82,91	76,18	6,69	0,04		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	85,31	77,60	7,56	0,14		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	88,33	78,91	9,06	0,36		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	88,05	77,28	10,26	0,51		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	86,62	74,86	11,21	0,54		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	87,94	75,34	12,19	0,40		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10	
	17:00	91,21	78,52	12,29	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10	
	18:00	95,00	81,68	12,92	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	95,34	81,91	13,03	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	91,25	77,86	12,98	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	89,87	76,53	12,93	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	84,11	70,44	13,26	0,40		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	78,52	65,28	12,83	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	73,31	60,08	12,82	0,41		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	68,55	56,16	11,99	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	64,70	53,95	10,35	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	62,12	51,34	10,38	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	60,97	51,39	9,19	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	60,98	52,06	8,52	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	61,21	49,91	11,09	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,94	16,10	
	07:00	65,88	54,49	11,22	0,16		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	69,66	58,75	10,81	0,10		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	72,91	62,95	9,83	0,13		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	74,56	63,34	10,82	0,40		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	73,93	64,03	9,54	0,36		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	75,56	64,70	10,64	0,22		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	77,55	65,90	11,24	0,41		1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	77,86	65,76	11,69	0,41		1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,18	64,95	11,82	0,41		1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	16:00	78,84	66,47	11,97	0,41		1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	17:00	82,34	70,34	11,59	0,41		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	18:00	86,35	74,77	11,18	0,41		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	19:00	86,59	75,21	10,97	0,41		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	20:00	84,79	72,39	11,98	0,41		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	21:00	82,83	72,37	10,01	0,45		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	22:00	77,12	66,71	10,01	0,40		1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	23:00	71,64	60,41	10,83	0,40		1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	66,18	56,32	9,46	0,40		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	01:00	61,94	53,87	7,66	0,41		1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10	
	02:00	58,91	49,17	9,53	0,21		1	1	1	1	1								1		1		16,04	16,10	
	03:00	56,38	45,73	10,44	0,21		1	1	1	1	1								1		1		14,77	14,77	
	04:00	55,55	45,35	10,00	0,20		1	1	1	1	1								1		1		14,07	14,07	
	05:00	55,55	45,78	9,57	0,20		1	1	1	1	1								1		1		14,03	14,03	
	06:00	57,74	47,92	9,55	0,27		1	1	1	1	1								1		1		15,33	15,33	
	07:00	64,74	54,08	10,16	0,50		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	69,94	59,95	9,41	0,59		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,05	65,19	9,54	0,31		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	76,22	68,44	7,57	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	75,17	67,57	7,39	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	76,44	68,01	8,22	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	79,12	72,93	5,98	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	78,95	73,40	5,34	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,74	70,49	7,04	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	79,34	71,79	7,34	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	83,50	74,56	8,74	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	88,90	79,21	9,49	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,87	80,09	9,57	0,20		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	88,73	79,12	9,40	0,20		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	85,94	77,06	8,67	0,20		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	79,98	72,81	7,16	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	75,12	68,72	6,40	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Η Α Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	69,09	64,86	3,90	0,32		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	64,22	61,29	2,82	0,10		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	60,50	57,03	3,46	0,01		1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	57,84	54,18	3,65	0,01		1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	56,77	52,96	3,80	0,00		1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	57,12	53,06	4,06	0,00		1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	59,75	55,70	4,05	0,00		1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	67,19	63,51	3,68	0,00		1	1	1		1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	73,24	69,02	4,22	0,01		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	79,01	74,93	4,07	0,01		1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	81,25	77,61	3,61	0,03		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	80,64	78,20	2,44	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	82,30	80,06	2,13	0,12		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	84,58	80,07	4,33	0,18		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	84,00	79,65	4,21	0,14		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	83,13	78,18	4,94	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	84,55	80,56	3,98	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	89,43	86,49	2,94	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	94,17	89,90	4,26	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	93,99	89,06	4,93	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	92,34	86,96	5,37	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	90,17	83,31	6,85	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	84,86	78,02	6,84	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	79,72	72,25	7,46	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	74,31	66,52	7,39	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	69,97	62,75	6,97	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	66,38	57,89	8,49	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	63,23	54,11	9,10	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,64	16,10		
	04:00	61,80	53,15	8,64	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,93	14,93		
	05:00	62,09	52,97	9,12	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,94	14,94		
	06:00	63,68	56,24	7,43	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,99	16,10		
	07:00	70,63	64,19	6,44	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	76,87	70,73	6,13	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	82,17	75,53	6,63	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	82,15	75,33	6,80	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	81,97	74,53	7,44	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	83,70	75,19	8,12	0,38		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	86,01	77,82	7,79	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	83,50	74,20	8,89	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	83,37	72,13	10,83	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	84,73	74,28	10,05	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	88,36	77,47	10,48	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	92,54	80,38	11,76	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	92,45	80,33	11,71	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	90,33	78,67	11,25	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	88,19	76,73	11,05	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
22:00	82,30	70,27	11,62	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10			
23:00	77,83	66,24	11,19	0,40		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	70,48	59,16	10,92	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	65,02	55,08	9,66	0,29		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	02:00	61,43	54,29	7,13	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		16,03	16,10
	03:00	59,08	48,30	10,42	0,36		1	1	1	1	1								1	1	1		14,62	14,62
	04:00	57,61	47,36	10,00	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1		13,67	13,67
	05:00	57,93	50,81	6,96	0,17		1	1	1	1	1								1	1	1		15,20	15,20
	06:00	59,46	51,88	7,19	0,39		1	1	1	1	1								1	1	1		15,46	15,46
	07:00	66,77	59,52	7,03	0,22		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,99	15,99
	08:00	71,99	65,56	6,42	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	76,26	68,95	7,29	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	76,22	68,98	7,19	0,06		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	76,28	68,22	7,67	0,39		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	77,82	69,67	7,88	0,27		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	79,66	72,58	6,90	0,19		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	80,00	71,85	7,81	0,34		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	79,25	70,52	8,34	0,40		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	80,61	72,72	7,48	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	85,02	77,00	7,68	0,34		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	90,46	80,35	9,71	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	91,42	80,13	10,88	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	89,16	77,34	11,41	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	86,70	76,90	9,75	0,05		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	80,92	73,27	7,65	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	75,48	68,96	6,51	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	69,46	62,62	6,44	0,40		1	1	1	1	1			1							1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	64,84	56,62	7,82	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	61,59	54,78	6,80	0,01		1	1	1	1	1										1		1	1	16,10	16,10
	03:00	59,35	51,07	8,01	0,27		1	1	1	1	1										1		1	1	15,16	15,16
	04:00	57,65	49,52	8,05	0,08		1	1	1	1	1										1		1	1	13,72	13,72
	05:00	57,86	51,98	5,86	0,03		1	1	1	1	1										1		1	1	14,69	15,08
	06:00	60,18	53,49	6,66	0,03		1	1	1	1	1										1		1	1	15,66	16,10
	07:00	66,92	60,34	6,58	0,01		1	1	1	1	1			1							1		1	1	16,10	16,10
	08:00	72,83	67,38	5,44	0,01		1	1	1	1	1			1							1		1	1	16,10	16,10
	09:00	77,14	72,78	4,35	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1		1	1	16,10	16,10
	10:00	78,16	73,77	4,38	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	75,22	70,07	5,09	0,07		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	76,81	70,10	6,50	0,21		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1		16,10	16,10
	13:00	80,83	73,80	6,84	0,19		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1		16,10	16,10
	14:00	81,39	75,20	6,01	0,18		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1		16,10	16,10
	15:00	80,37	72,19	8,00	0,19		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1		16,10	16,10
	16:00	81,37	74,05	7,14	0,18		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1		16,10	16,10
	17:00	85,82	78,22	7,60	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	91,36	83,47	7,88	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	91,97	83,89	8,08	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	89,79	81,18	8,60	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	85,01	78,10	6,91	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	78,88	72,44	6,43	0,01		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	73,45	68,01	5,43	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	70,30	64,75	5,38	0,17		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	65,97	61,19	4,73	0,05		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	62,36	58,76	3,59	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	59,49	56,32	3,17	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	58,11	55,64	2,46	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10		
	05:00	57,96	56,18	1,78	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10		
	06:00	59,43	57,68	1,75	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	67,18	66,52	0,66	0,00		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	73,93	73,07	0,83	0,02		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	79,15	78,27	0,87	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	80,47	79,81	0,65	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	80,62	80,33	0,29	0,01		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	82,95	82,84	0,11	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	85,02	85,00	0,02	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	84,16	84,00	0,16	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1		1	1	16,10	16,10		
	15:00	81,65	81,32	0,33	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1		1	1	16,10	16,10		
	16:00	82,41	81,76	0,65	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1		1	1	16,10	16,10		
	17:00	85,36	84,55	0,80	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1		1	1	16,10	16,10		
	18:00	90,22	89,11	1,10	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	19:00	90,22	88,50	1,71	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	20:00	87,84	86,56	1,27	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	21:00	84,67	83,63	1,03	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10		
22:00	78,29	77,00	1,28	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10			
23:00	72,49	71,30	1,19	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	67,03	66,10	0,92	0,01		1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	01:00	63,14	61,95	0,82	0,37		1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,08	58,86	1,21	0,01		1	1	1	1	1							1		1	1	16,07	16,10	
	03:00	57,57	55,92	1,25	0,40		1	1	1	1	1							1		1	1	15,37	15,37	
	04:00	56,62	55,31	0,91	0,40		1	1	1	1	1							1		1	1	14,19	13,84	
	05:00	57,16	56,28	0,48	0,40		1	1	1	1	1							1		1	1	14,68	14,38	
	06:00	57,35	56,16	0,79	0,40		1	1	1	1	1							1		1	1	14,91	14,57	
	07:00	63,19	62,59	0,39	0,21		1	1	1	1	1							1		1	1	16,08	16,10	
	08:00	69,21	69,03	0,05	0,13		1	1	1	1	1			1				1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	61,90	61,90	0,00	0,00		1	1	1	1	1		1	1				1		1	1	14,23	14,23	
	10:00	1,29	1,29	0,00	0,00																	4,07	4,07	
	11:00	28,32	28,32	0,00	0,00		1	1										1	1	1	1	8,12	8,12	
	12:00	74,16	73,95	0,00	0,21		1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	15,96	15,96	
	13:00	79,14	78,85	0,08	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	77,92	77,53	0,18	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	75,35	74,83	0,31	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	76,38	75,57	0,60	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	80,45	79,58	0,67	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	85,86	84,41	1,25	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	86,61	85,42	1,19	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	84,15	82,78	1,36	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	82,11	80,90	1,20	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	76,26	75,24	1,01	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	71,92	71,00	0,91	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή στις 09:50 λόγω βλάβης του Α/Σ 32. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:50 έως το τέλος της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025															
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6				
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	67,44	66,67	0,76	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	14,65	14,65				
	01:00	61,00	59,99	1,00	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,42	15,32				
	02:00	57,77	56,82	0,95	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,30	14,99			
	03:00	55,64	54,79	0,84	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	13,60	13,60		
	04:00	54,23	52,98	1,24	0,01		1	1	1	1	1											1	1	1	1	12,80	12,80	
	05:00	54,86	53,20	1,66	0,01		1	1	1	1	1											1	1	1	1	12,87	12,87	
	06:00	56,51	55,03	1,47	0,01		1	1	1	1	1												1	1	1	1	14,08	13,73
	07:00	63,14	62,08	1,01	0,04		1	1	1	1	1			1									1	1	1	1	15,93	15,93
	08:00	71,53	70,55	0,83	0,15		1	1	1	1	1			1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	77,38	76,26	0,90	0,22	1	1	1	1	1	1			1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	78,23	77,20	0,74	0,28	1	1	1	1	1	1			1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	79,35	78,26	0,77	0,32	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	81,21	80,13	0,76	0,32	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	84,06	82,51	1,18	0,36	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	82,72	80,67	1,62	0,43	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	79,91	77,65	1,88	0,38	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	80,81	77,87	2,63	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	84,04	81,65	2,15	0,23	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,08	16,10
	18:00	88,19	85,51	2,43	0,25	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	88,82	85,58	2,99	0,25	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	87,11	83,87	3,04	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	83,97	80,83	2,88	0,27	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	77,46	74,61	2,67	0,17	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	73,22	70,94	2,14	0,14	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	16,09	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	64,88	63,93	0,88	0,07	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,49	15,49		
	01:00	60,81	59,60	1,21	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,77	15,13		
	02:00	57,52	55,28	2,24	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	13,47	13,47		
	03:00	54,95	52,38	2,57	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		13,35	13,40		
	04:00	54,16	51,63	2,52	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		12,79	12,61		
	05:00	55,12	52,28	2,83	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		13,32	13,56		
	06:00	57,25	54,12	3,11	0,02		1	1	1	1	1	1								1	1	1	13,94	13,94		
	07:00	65,42	62,47	2,81	0,14	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	15,98	15,98		
	08:00	72,33	69,38	2,63	0,31	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	77,72	75,20	2,21	0,30	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	80,14	77,59	2,24	0,31	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	78,09	75,09	2,70	0,31	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	82,09	78,58	3,10	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	85,56	82,59	2,57	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	85,20	82,35	2,44	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	83,06	80,79	1,87	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	84,03	81,21	2,42	0,41	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	88,49	85,79	2,30	0,41	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	86,68	84,08	2,20	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	94,45	91,45	2,59	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	92,07	88,23	3,44	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	88,67	84,83	3,44	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	81,39	77,95	3,03	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	77,25	74,67	2,18	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 18:10 λόγω βλάβης του Α/Σ 34.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α φ α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	69,09	67,36	1,73	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	64,65	62,10	2,54	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	02:00	60,94	57,48	3,46	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	03:00	58,86	54,61	4,24	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,03	16,03	
	04:00	57,79	53,44	4,35	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		15,59	15,59	
	05:00	58,22	54,77	3,44	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		15,95	15,95	
	06:00	59,89	57,30	2,58	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	67,67	65,22	2,24	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	15,76	
	08:00	75,50	73,90	1,39	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	15,23	15,23	
	09:00	82,67	81,74	0,73	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	13,57	13,57	
	10:00	85,09	84,43	0,45	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	84,77	84,09	0,50	0,19	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	87,23	86,43	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	89,93	89,31	0,22	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	90,41	89,67	0,35	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	89,35	88,64	0,31	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	89,65	88,97	0,28	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	93,94	93,18	0,37	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	98,76	97,03	1,35	0,39	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	99,14	96,70	2,16	0,28	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	97,10	95,09	1,83	0,19	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	93,85	92,40	1,44	0,02	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	87,76	86,37	1,39	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	82,30	79,51	2,77	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64			65	66		
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	75,42	74,96	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	69,72	69,35	0,37	0,01	1	1	1		1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	65,89	65,78	0,11	0,01	1	1	1		1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	62,30	62,27	0,02	0,01	1	1	1		1	1			1					1		1	1	16,10	16,10		
	04:00	60,58	60,51	0,07	0,00	1	1	1		1	1			1					1		1	1	16,10	16,10		
	05:00	61,44	61,17	0,26	0,00	1	1	1		1	1			1					1		1	1	16,10	16,10		
	06:00	63,61	63,27	0,33	0,00	1	1	1		1	1			1					1		1	1	16,10	15,92		
	07:00	71,04	70,48	0,55	0,00	1	1	1		1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10		
	08:00	77,99	76,61	1,38	0,01	1	1	1		1	1	1		1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	09:00	84,41	80,88	3,52	0,01	1	1	1		1	1	1		1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	10:00	86,18	81,95	4,22	0,01	1	1	1		1	1	1		1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	11:00	85,49	80,25	5,23	0,01	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	87,62	80,46	6,75	0,40	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	89,87	82,53	6,96	0,39	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	89,42	82,22	6,93	0,27	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	84,67	78,30	6,33	0,04	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	86,72	80,37	6,01	0,34	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	90,58	85,02	5,23	0,33	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	95,69	90,49	5,04	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	95,33	89,93	5,38	0,02	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	92,44	85,79	6,64	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	88,61	80,02	8,58	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	82,10	74,22	7,87	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	77,43	68,66	8,70	0,07	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 15:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025													
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	70,13	62,75	7,37	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,08	16,10		
	01:00	65,79	58,98	6,81	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	14,39	14,75		
	02:00	62,08	54,45	7,31	0,33	1		1	1	1	1							1	1	1	1	15,24	15,24		
	03:00	59,26	52,73	6,28	0,25	1		1	1	1	1							1	1	1		15,92	16,10		
	04:00	58,21	50,82	7,20	0,19	1		1	1	1	1							1	1	1		15,80	16,10		
	05:00	58,93	52,15	6,44	0,35	1		1	1	1	1							1	1	1		15,94	16,10		
	06:00	61,08	55,67	5,08	0,32	1		1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	68,49	62,13	6,23	0,14	1		1	1	1	1		1					1	1	1		16,10	16,10		
	08:00	73,34	68,71	4,63	0,01	1		1	1	1	1		1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	78,40	74,99	3,18	0,23	1	1		1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	79,91	76,12	3,45	0,34	1	1		1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	79,70	76,08	3,26	0,35	1	1		1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	82,12	80,13	1,71	0,28	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	85,95	84,37	1,36	0,23	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	85,86	83,55	1,99	0,33	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	83,59	82,20	1,37	0,02	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	84,11	83,02	1,08	0,01	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	87,64	86,56	1,06	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	92,75	91,35	1,00	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	93,85	91,74	1,85	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	91,15	88,39	2,66	0,11	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	87,68	83,07	4,51	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	80,97	77,38	3,58	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	75,32	72,02	3,30	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	69,21	66,47	2,73	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,09	16,10	
	01:00	64,39	60,50	3,88	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10	
	02:00	61,13	57,49	3,63	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,70	15,70	
	03:00	58,62	55,62	3,00	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	58,15	54,73	3,41	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,02	16,10	
	05:00	58,95	55,73	3,22	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	61,04	57,54	3,49	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	68,48	64,87	3,59	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	74,77	70,04	4,72	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	80,17	75,02	5,14	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	81,58	77,50	4,07	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	81,04	76,40	4,63	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	82,70	79,21	3,09	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	85,66	81,64	3,62	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	85,01	81,70	2,90	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	82,51	79,08	3,02	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	83,40	81,15	1,84	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	86,91	84,62	1,89	0,40	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,12	89,64	2,14	0,34	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	93,29	91,74	1,39	0,16	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	90,80	88,51	2,13	0,17	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	87,83	84,63	3,06	0,15	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	81,61	77,58	3,92	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	77,61	72,45	5,08	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερήσιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	70,56	66,10	4,46	0,00	1		1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	66,43	61,43	4,99	0,00	1		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	63,34	58,53	4,81	0,00	1		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	15,65		
	03:00	60,78	56,47	4,31	0,00			1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	59,68	54,82	4,86	0,00			1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	60,25	55,43	4,82	0,00			1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	57,44	51,21	6,23	0,00			1	1	1	1			1						1	1	1	15,81	15,81		
	07:00	63,44	56,49	6,95	0,00			1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	69,65	63,27	6,39	0,00	1		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	75,82	69,72	6,09	0,01	1		1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	75,74	69,54	6,13	0,07	1		1	1	1	1			1	1					1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	74,43	67,60	6,82	0,01	1		1	1	1	1			1	1					1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	77,98	71,32	6,26	0,40	1		1	1	1	1			1	1					1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	76,71	69,89	6,48	0,35	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	14:00	80,37	74,02	5,94	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	15:00	78,70	71,75	6,55	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	16:00	80,00	74,57	5,03	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	17:00	84,97	79,68	4,89	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	91,64	85,75	5,49	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	93,24	87,00	5,84	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	91,09	84,60	6,20	0,28	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	89,41	82,73	6,47	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	84,40	78,76	5,48	0,16	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	81,48	73,85	7,48	0,15	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	74,79	64,67	10,11	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	70,06	61,43	8,61	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	66,13	57,71	8,41	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	03:00	62,87	54,71	8,15	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	61,67	52,15	9,52	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,08	16,10		
	05:00	62,24	52,31	9,92	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	06:00	63,75	54,54	9,19	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	71,57	62,13	9,44	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	77,52	67,56	9,95	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	82,38	72,73	9,65	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	84,03	74,05	9,97	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	11:00	83,69	75,33	8,35	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	12:00	85,77	76,36	9,01	0,40	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	13:00	88,48	77,40	10,68	0,40	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	14:00	88,99	80,08	8,51	0,40	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	15:00	86,74	78,67	7,66	0,40	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	16,10	16,10		
	16:00	87,61	79,81	7,40	0,39	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	17:00	91,68	83,82	7,54	0,32	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	18:00	97,25	89,82	7,25	0,17	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	19:00	98,22	91,74	6,36	0,12	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	95,50	89,03	6,38	0,10	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	92,38	87,09	5,16	0,12	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	22:00	86,35	80,75	5,59	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	23:00	84,34	77,83	6,51	0,01	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
	00:00	75, 71	68, 92	6, 78	0, 01	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16, 10	16, 10
	01:00	70, 74	62, 97	7, 76	0, 01	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16, 10	16, 10
	02:00	66, 55	59, 76	6, 78	0, 01	1	1	1	1	1				1					1	1		1	16, 10	16, 10
	03:00	63, 81	55, 89	7, 91	0, 01	1	1	1	1	1				1					1	1		1	16, 10	16, 10
	04:00	62, 62	54, 21	8, 39	0, 02	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16, 10	16, 10
	05:00	63, 12	54, 66	8, 45	0, 01	1	1	1	1	1				1					1	1		1	16, 10	16, 10
	06:00	64, 86	55, 97	8, 77	0, 12	1	1	1	1	1				1					1	1		1	16, 10	16, 10
	07:00	72, 00	63, 42	8, 38	0, 21	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16, 10	16, 10
	08:00	75, 29	68, 97	6, 11	0, 21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16, 10	16, 10
	09:00	84, 70	78, 32	6, 17	0, 21	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	10:00	86, 45	80, 09	6, 17	0, 19	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	11:00	85, 69	80, 03	5, 46	0, 20	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	12:00	87, 17	82, 18	4, 78	0, 21	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	13:00	90, 66	86, 72	3, 74	0, 21	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1	16, 10	16, 10
	14:00	89, 27	85, 48	3, 59	0, 21	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	16, 10	16, 10
	15:00	85, 42	82, 43	2, 79	0, 21	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1	16, 10	16, 10
	16:00	89, 74	86, 88	2, 66	0, 21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16, 10	16, 10
	17:00	93, 99	92, 00	1, 79	0, 21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	18:00	98, 48	97, 44	1, 02	0, 02	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	19:00	99, 55	98, 81	0, 68	0, 06	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16, 10	16, 10
	20:00	96, 64	96, 02	0, 36	0, 25	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	21:00	93, 10	92, 16	0, 82	0, 12	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
22:00	86, 69	85, 31	1, 17	0, 21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16, 10	16, 10	
23:00	76, 60	74, 68	1, 72	0, 21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16, 10	16, 10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 14:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	58,77	56,40	2,23	0,14	1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	15,98	
	01:00	58,86	57,14	1,57	0,14	1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10	16,07	
	02:00	58,66	56,92	1,66	0,07	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	15,87	
	03:00	57,42	55,61	1,81	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	57,09	54,95	2,14	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	05:00	56,29	55,49	0,80	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	57,01	54,56	2,44	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	65,67	62,98	2,69	0,01	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	72,93	70,11	2,81	0,01	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	77,77	75,87	1,90	0,01	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	76,47	74,35	1,92	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	74,04	71,96	1,88	0,21	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	76,18	75,61	0,36	0,21	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	81,08	80,41	0,47	0,21	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	81,14	80,37	0,56	0,21	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	80,76	79,67	0,88	0,21	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	81,06	80,57	0,49	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	82,46	82,28	0,18	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	85,83	85,71	0,11	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	84,73	84,70	0,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	83,65	83,64	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	81,48	81,48	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	75,85	75,84	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	68,62	68,61	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025			00:00	74,19	74,17	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10	
			01:00	71,59	71,51	0,07	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10	
			02:00	67,90	67,78	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	15,97	16,10	
			03:00	64,92	64,78	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	14,35	13,88	
			04:00	63,63	63,48	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	13,41	13,41	
			05:00	63,30	63,12	0,18	0,00	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	13,12	13,12	
			06:00	65,74	65,69	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	14,83	14,70	
			07:00	70,56	70,55	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10	
			08:00	75,37	75,36	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			09:00	78,46	78,45	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			10:00	81,40	81,39	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			11:00	83,55	83,50	0,00	0,05	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			12:00	84,93	84,71	0,01	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			13:00	86,99	86,70	0,08	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			14:00	86,24	85,84	0,20	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			15:00	85,25	84,85	0,20	0,21	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			16:00	85,68	85,14	0,37	0,17	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	15,50	15,50	
			17:00	84,62	84,41	0,21	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			18:00	86,44	86,23	0,20	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			19:00	85,71	85,61	0,10	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			20:00	84,48	84,32	0,15	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			21:00	83,41	83,29	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			22:00	77,51	77,44	0,07	0,01	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			23:00	71,54	71,44	0,09	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 09:35 - 10:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Από τις 16:15 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	65,85	65,76	0,09	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	67,03	66,97	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	67,08	67,05	0,02	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	64,22	64,22	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	62,56	62,55	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	62,16	62,14	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	62,27	62,26	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	68,72	68,71	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	79,67	79,66	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	80,77	80,76	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	77,16	77,06	0,01	0,09	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	16,10	16,10
	11:00	78,13	77,85	0,08	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	79,67	79,13	0,13	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	82,21	81,56	0,24	0,41	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	81,08	80,46	0,41	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	80,14	79,52	0,41	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	81,25	80,90	0,14	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	85,14	84,85	0,09	0,21	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	86,79	86,66	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	85,57	85,39	0,17	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	85,30	84,98	0,32	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	81,35	81,21	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	75,17	75,04	0,12	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	70,02	69,38	0,64	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 06:40 – 07:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Καθόλη την διάρκεια της της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	69,87	68,60	1,26	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	68,63	67,42	1,21	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	67,67	66,23	1,43	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,06	16,10		
	03:00	64,74	62,94	1,78	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,46	15,46		
	04:00	63,49	61,68	1,80	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,10	15,10		
	05:00	63,53	61,74	1,79	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,13	15,13		
	06:00	65,25	62,84	2,41	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,52	15,52		
	07:00	72,85	70,35	2,40	0,10	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	79,36	77,27	2,00	0,08	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	83,82	81,65	2,02	0,14	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	82,96	80,02	2,73	0,21	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	82,75	79,16	3,38	0,21	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	84,12	79,51	4,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	85,12	81,46	3,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	86,05	83,14	2,51	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	85,18	83,07	1,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	85,14	82,38	2,36	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	87,97	83,87	3,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	88,29	84,30	3,58	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	88,84	83,91	4,53	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	86,45	81,14	4,94	0,37	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	85,23	80,43	4,79	0,01	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	78,08	72,70	5,37	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	74,47	69,26	5,19	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη την διάρκεια της της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Σ	Ρ	Ε	Τ	Η	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025						00:00	74,04	67,82	5,93	0,30	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						01:00	74,35	68,40	5,82	0,12	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						02:00	70,20	64,25	5,82	0,13	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						03:00	67,57	60,58	6,87	0,12	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						04:00	66,19	57,28	8,71	0,21	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						05:00	64,77	56,42	7,95	0,40	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						06:00	63,95	56,45	7,40	0,09	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						07:00	69,31	61,21	8,04	0,06	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						08:00	77,28	69,53	7,63	0,12	1	1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
						09:00	77,92	71,17	6,53	0,21	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						10:00	78,08	71,68	6,22	0,18	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						11:00	77,44	70,93	6,43	0,07		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						12:00	78,74	72,84	5,53	0,37		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						13:00	80,03	74,66	5,12	0,25		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						14:00	80,34	74,92	5,42	0,00		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						15:00	80,66	72,03	8,61	0,03		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						16:00	82,40	74,05	8,35	0,00		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						17:00	85,94	78,01	7,78	0,15		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						18:00	90,30	81,79	8,10	0,40	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						19:00	91,45	81,84	9,34	0,27	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						20:00	91,33	81,45	9,72	0,17	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						21:00	89,13	78,99	10,11	0,03	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						22:00	83,88	72,93	10,95	0,00	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
						23:00	78,45	68,07	10,38	0,00	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 05:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	78,41	69,59	8,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	73,84	64,69	9,15	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	70,56	61,96	8,60	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	67,61	58,36	9,08	0,17	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,08	16,10	
	04:00	65,66	57,91	7,71	0,04	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,77	16,10	
	05:00	65,62	57,82	7,77	0,03	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,85	16,10	
	06:00	67,19	59,28	7,87	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,02	16,10	
	07:00	74,97	68,43	6,47	0,07	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	81,50	71,15	10,26	0,08	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	16,10	16,10
	09:00	87,71	79,80	7,82	0,08	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	89,69	80,51	8,99	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	90,66	81,31	8,96	0,38	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	93,14	85,65	7,05	0,44	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	97,23	89,67	7,15	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	98,53	88,33	9,80	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	97,38	84,99	11,97	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	98,67	86,12	12,09	0,46	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	102,73	91,25	11,08	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	108,04	98,48	9,55	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	107,57	99,97	7,59	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	104,62	96,73	7,88	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	101,51	93,47	8,03	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10	
22:00	96,18	88,53	7,62	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10		
23:00	93,02	86,69	6,31	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	84,79	79,17	5,61	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	79,20	73,14	6,05	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	74,92	69,13	5,78	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	72,06	65,97	6,06	0,04	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	70,00	64,41	5,53	0,05	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	69,88	63,50	6,38	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	70,61	64,66	5,75	0,21	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	79,55	74,17	5,17	0,21	1	1	1	1	1	1			1						1		1	16,10	16,10	
	08:00	84,49	78,81	5,47	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1					1		1	16,10	16,10	
	09:00	89,94	85,37	4,36	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	92,13	88,54	3,38	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	13,83	13,83	
	11:00	95,14	91,99	3,03	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	13,94	13,94	
	12:00	98,07	94,60	3,46	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	101,82	99,13	2,57	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	102,76	100,79	1,76	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	101,51	100,25	1,11	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	102,73	100,96	1,65	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	106,86	104,61	2,17	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	112,12	110,20	1,91	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	111,08	110,10	0,97	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	107,77	106,49	1,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	103,87	101,71	2,16	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	98,44	95,03	3,41	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	93,69	91,31	2,38	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Κ Ω	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	86,08	83,11	2,97	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	80,80	77,83	2,97	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	76,18	73,56	2,62	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	72,40	69,34	3,06	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	04:00	70,19	67,65	2,53	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	05:00	68,78	68,02	0,76	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,00	16,00		
	06:00	69,59	68,77	0,82	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	07:00	79,15	78,48	0,66	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	87,76	87,50	0,26	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	95,40	95,18	0,22	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	97,84	97,78	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	98,19	98,17	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	101,52	101,28	0,03	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	105,48	105,20	0,07	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	106,76	106,32	0,23	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	105,83	105,17	0,45	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	106,81	105,94	0,66	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	110,85	109,41	1,43	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	115,02	113,14	1,86	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	113,73	111,51	2,13	0,10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	110,20	107,81	2,26	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	106,31	104,29	1,86	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	100,06	98,55	1,36	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	94,08	93,15	0,86	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 05:00 με 07:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	87,26	86,28	0,92	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	81,95	80,88	1,01	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	77,68	76,62	0,98	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	74,28	73,45	0,74	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	72,41	71,03	1,29	0,08	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	70,46	68,71	1,62	0,12	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,00	16,00
	06:00	71,25	68,68	2,49	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	81,88	79,10	2,73	0,06	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	90,84	88,30	2,45	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	97,73	94,95	2,67	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	100,15	96,92	3,05	0,18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	100,34	97,42	2,72	0,19	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	103,09	100,60	2,10	0,39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	107,24	103,42	3,41	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	108,20	103,63	4,17	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	106,50	101,52	4,58	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	106,15	101,81	3,93	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	109,77	105,58	3,78	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	108,74	104,03	4,30	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	107,46	102,71	4,55	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	103,72	96,44	7,28	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	100,99	92,50	8,48	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	96,37	88,37	7,99	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	91,05	83,75	7,30	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 06:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	92,64	84,52	8,11	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	87,30	79,90	7,39	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	83,08	75,42	7,65	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	79,93	72,29	7,63	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	77,79	71,29	6,49	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	77,75	71,27	6,47	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	78,73	72,31	6,41	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	07:00	86,63	79,90	6,52	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	94,78	88,90	5,72	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	101,80	97,40	4,32	0,09	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	104,42	100,36	3,98	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	105,12	101,01	4,06	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	107,98	102,74	5,24	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	111,96	106,81	5,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	112,94	107,02	5,91	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	111,54	104,65	6,76	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	113,24	102,46	10,37	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	117,54	105,67	11,43	0,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	122,70	110,94	11,34	0,43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	121,33	109,30	11,49	0,54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	117,70	106,14	10,96	0,60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	114,74	102,92	11,19	0,63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	109,48	99,96	8,89	0,63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	104,70	95,45	8,85	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
α ρ ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	99,19	88,43	10,58	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	93,06	84,15	8,83	0,07	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	88,26	81,20	6,99	0,07	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	84,80	73,84	10,93	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	82,51	72,38	10,04	0,08		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	80,74	73,25	7,38	0,12		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	80,81	74,35	6,33	0,13		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	87,63	82,05	5,55	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	94,32	85,84	8,45	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	100,18	92,85	7,28	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	100,93	88,73	12,11	0,09	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	100,41	91,36	8,91	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	102,19	91,82	10,16	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	105,99	98,75	7,03	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	106,91	98,67	7,98	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	106,96	98,48	8,14	0,35	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	108,63	101,75	6,63	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	112,91	106,94	5,74	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	117,87	111,74	5,92	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	116,53	109,71	6,61	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	112,48	104,87	7,41	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	108,60	101,65	6,75	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	103,22	96,25	6,97	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	98,74	92,46	6,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α/Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	93,37	86,50	6,87	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	88,46	83,55	4,90	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	83,43	80,08	3,34	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	79,20	76,88	2,32	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	76,60	74,79	1,80	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	75,81	73,77	2,03	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	75,78	73,69	2,09	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	83,04	81,37	1,67	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	88,26	86,79	1,46	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	91,72	90,16	1,53	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	92,34	90,20	1,99	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	91,89	89,94	1,67	0,28	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	93,34	92,39	0,73	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	96,21	94,78	0,97	0,46	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	96,08	92,88	2,68	0,53	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	93,84	90,94	2,33	0,57	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	95,24	91,46	3,34	0,44	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	99,51	96,18	2,93	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	103,96	100,31	3,23	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	103,38	99,98	3,11	0,29	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	100,13	96,86	2,94	0,32	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	96,82	94,02	2,63	0,17	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	91,50	89,75	1,63	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	86,85	86,18	0,58	0,08	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Σ Π Κ Ω	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	81,07	80,71	0,27	0,09	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	75,77	75,12	0,66	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	72,09	71,54	0,56	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	68,98	68,68	0,30	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	67,59	67,50	0,09	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	68,19	68,18	0,01	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	69,33	69,31	0,01	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	77,79	77,69	0,07	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	86,30	86,10	0,03	0,16	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	94,31	93,90	0,23	0,19	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	97,14	96,29	0,58	0,27	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	97,67	95,58	1,78	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	100,39	98,28	1,63	0,48	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	103,56	101,02	1,96	0,58	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	103,48	101,48	1,53	0,47	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	101,04	99,40	1,24	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	101,16	99,73	1,21	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	104,85	103,70	0,92	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	109,08	108,39	0,41	0,27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	108,23	107,62	0,45	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	104,70	103,99	0,50	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	100,27	99,91	0,32	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	93,57	93,25	0,28	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	87,88	87,21	0,48	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	81,36	81,11	0,15	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	76,38	76,19	0,13	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	72,31	72,06	0,05	0,21		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	69,50	69,28	0,02	0,21		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	67,68	67,47	0,00	0,21		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	67,27	67,06	0,00	0,21		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	67,92	67,80	0,00	0,12		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	76,43	76,36	0,02	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	84,50	84,40	0,01	0,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	91,55	91,26	0,16	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	93,88	93,62	0,24	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	93,79	93,42	0,34	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	96,05	95,30	0,54	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	99,61	98,60	0,80	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	99,63	98,92	0,51	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	97,86	97,32	0,33	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	98,57	98,04	0,32	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	102,89	102,52	0,17	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	107,56	107,15	0,20	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	106,71	106,33	0,17	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	103,18	102,66	0,31	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	98,92	97,93	0,79	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	92,12	91,42	0,69	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	86,17	85,71	0,46	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Στις 06:25 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025			00:00	79,16	78,87	0,28	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
			01:00	73,76	73,68	0,08	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
			02:00	69,56	69,50	0,05	0,01	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			03:00	67,00	66,99	0,00	0,01	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			04:00	65,40	65,39	0,00	0,01	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10	
			05:00	64,86	64,85	0,00	0,01	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			06:00	66,26	66,25	0,00	0,01	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
			07:00	72,75	72,74	0,00	0,01	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			08:00	80,60	80,54	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			09:00	88,22	88,02	0,19	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			10:00	90,35	90,03	0,30	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			11:00	92,70	92,27	0,32	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			12:00	95,54	94,69	0,64	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			13:00	99,19	98,39	0,58	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			14:00	98,86	97,79	0,86	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			15:00	94,85	93,77	0,87	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			16:00	95,69	94,69	0,80	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			17:00	100,65	99,77	0,67	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			18:00	105,72	104,95	0,57	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			19:00	104,51	104,08	0,22	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			20:00	101,46	101,04	0,22	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			21:00	97,22	96,62	0,39	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			22:00	90,67	90,50	0,16	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	
			23:00	84,47	84,46	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025																	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200							
Α	Χ	Ε	Σ	Τ	Ε	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6						
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025						00:00	78,32	78,27	0,04	0,01	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10					
						01:00	72,94	72,85	0,08	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10					
						02:00	68,90	68,69	0,20	0,01	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10				
						03:00	66,50	66,00	0,49	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10			
						04:00	65,35	64,19	1,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10		
						05:00	65,69	64,10	1,58	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	15,80	
						06:00	66,86	65,20	1,65	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
						07:00	75,47	74,03	1,44	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						08:00	83,40	81,58	1,82	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						09:00	91,14	88,80	2,32	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						10:00	93,81	91,68	2,03	0,10	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						11:00	94,27	92,93	1,13	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						12:00	96,39	95,46	0,52	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						13:00	99,33	97,79	1,14	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						14:00	100,18	98,16	1,61	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						15:00	98,32	96,26	1,65	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						16:00	98,80	96,12	2,27	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						17:00	103,35	100,15	2,79	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						18:00	108,12	105,23	2,46	0,43	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						19:00	107,12	104,54	2,12	0,46	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						20:00	104,28	100,01	3,73	0,55	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						21:00	100,03	94,64	4,79	0,60	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						22:00	93,16	87,59	4,88	0,68	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
						23:00	88,59	81,07	7,02	0,51	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	80,83	75,06	5,37	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	75,58	69,58	5,59	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	71,57	65,79	5,37	0,40		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		16,10	16,10		
	03:00	69,20	62,91	5,89	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	68,43	58,21	9,82	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	05:00	69,24	57,83	11,05	0,37		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		16,10	16,10		
	06:00	70,58	59,93	10,59	0,06		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	78,46	67,94	10,32	0,20	1	1	1	1		1		1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
	08:00	85,15	74,44	10,37	0,34	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	90,91	80,40	10,25	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
	10:00	91,17	79,17	11,60	0,39	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10		
	11:00	88,90	76,68	11,76	0,46	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	92,21	79,10	12,54	0,57		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	94,90	82,05	12,17	0,67		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	94,29	84,08	9,45	0,76		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	90,54	81,26	8,49	0,79		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	90,11	80,68	8,64	0,79		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	96,84	86,48	9,58	0,78		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	101,76	91,18	9,84	0,75		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	101,50	91,91	8,88	0,71		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	99,29	90,31	8,35	0,62		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	96,01	85,75	9,72	0,54		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	90,13	79,74	9,94	0,45		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	85,36	74,95	10,00	0,41		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Τα διαστήματα 10:45 με 11:25 και 15:45 με 16:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	79,51	69,60	9,72	0,19		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,07	16,10
	01:00	74,71	65,60	8,70	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	70,62	60,28	9,94	0,40		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	67,35	57,91	9,02	0,42		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	04:00	65,85	57,28	8,13	0,43		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	05:00	65,82	56,54	8,87	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	06:00	67,10	57,86	8,84	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	07:00	70,76	61,96	8,39	0,41		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	78,43	71,04	6,99	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	87,42	81,20	5,81	0,41		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	89,39	83,57	5,41	0,41		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	88,72	83,39	4,92	0,40		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	90,49	86,46	3,73	0,30		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	93,65	88,47	5,00	0,18		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	93,56	88,30	4,73	0,53		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	92,19	87,91	3,66	0,61		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	93,40	89,17	3,71	0,51		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	97,11	92,76	3,77	0,58		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	102,78	98,32	3,95	0,51	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	103,30	98,89	4,03	0,38	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	101,06	96,46	4,19	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	97,55	92,92	4,22	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	90,53	87,39	2,83	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	85,10	82,70	2,22	0,18	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 07:00 με 08:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	79,19	76,05	3,13	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	74,62	71,33	3,28	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	02:00	70,69	67,68	2,99	0,03		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	03:00	67,70	64,64	2,89	0,17		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	66,41	62,53	3,59	0,29		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	05:00	66,73	62,95	3,55	0,23		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	06:00	67,81	62,79	4,82	0,19		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	73,92	69,53	4,33	0,06		1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	78,65	74,74	3,82	0,09	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	82,79	80,12	2,61	0,05	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	84,61	82,78	1,77	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	83,97	82,53	1,34	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	85,61	84,40	1,00	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	88,37	86,50	1,66	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	88,70	86,56	1,93	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	86,79	84,01	2,45	0,33	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	87,92	84,67	2,76	0,48	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	91,75	88,74	2,43	0,58	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	97,99	95,89	1,79	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	99,31	97,90	1,20	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	97,62	96,14	1,28	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	95,26	92,92	2,13	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	88,89	86,53	2,35	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	83,69	81,16	2,53	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	77,84	75,46	2,38	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	72,91	70,07	2,83	0,01		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	69,38	67,74	1,54	0,10		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	66,74	63,85	2,64	0,25		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	04:00	65,42	62,49	2,64	0,28		1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	05:00	65,95	63,03	2,80	0,13		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	06:00	67,27	64,35	2,90	0,03		1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	07:00	75,41	73,24	2,17	0,00			1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	08:00	83,77	81,84	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	16,10	16,10		
	09:00	90,21	88,23	1,98	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1		1	1	16,10	16,10		
	10:00	89,42	87,15	2,26	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	11:00	91,45	89,29	2,16	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	12:00	95,87	93,90	1,70	0,27	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	98,40	97,14	1,03	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	98,90	97,27	1,41	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	95,91	94,11	1,55	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	96,84	93,79	2,49	0,56	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	100,47	97,27	2,75	0,45	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	104,70	101,79	2,65	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	103,85	101,15	2,45	0,25	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	101,72	99,31	2,20	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	96,99	95,33	1,46	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	89,64	88,58	1,06	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	83,35	81,98	1,36	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α Σ Ε Ψ Η Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	73,86	72,07	1,73	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,00	16,10	
	01:00	65,89	64,20	1,50	0,19		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,00	16,00	
	02:00	63,21	60,93	2,15	0,14		1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,00	16,00	
	03:00	60,94	58,64	2,20	0,10		1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,01	16,01	
	04:00	59,89	56,95	2,80	0,14		1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10	
	05:00	60,13	57,43	2,59	0,10		1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	61,05	58,96	1,91	0,17		1	1	1	1	1		1						1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	68,06	66,51	1,34	0,21				1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	76,26	74,56	1,49	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	81,47	79,91	1,35	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	83,57	81,78	1,58	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	83,72	82,11	1,40	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	86,90	85,31	1,38	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	88,66	86,63	1,82	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	88,51	85,87	2,42	0,23	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	87,10	84,44	2,18	0,48	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	87,80	86,24	1,27	0,29	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	91,16	90,11	0,84	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	96,00	94,64	1,15	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	95,65	93,44	2,00	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	92,84	90,53	2,11	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	89,48	88,12	1,15	0,21	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	83,95	82,09	1,84	0,02	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	77,48	74,50	2,86	0,12	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
	00:00	78,39	75,98	2,14	0,27		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,05	16,10	
	01:00	73,31	70,50	2,50	0,31		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,05	16,10	
	02:00	70,11	67,18	2,63	0,31		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,05	16,10	
	03:00	67,38	64,97	2,18	0,23		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,05	16,10	
	04:00	65,95	62,91	2,70	0,33		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,05	16,05	
	05:00	66,31	63,10	2,74	0,47		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,05	15,63	
	06:00	67,83	64,63	2,97	0,23	1	1	1	1		1		1						1	1	1	1	16,05	16,10	
	07:00	75,28	71,69	3,23	0,36	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	15,89	
	08:00	82,74	80,24	2,23	0,27	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,05	
	09:00	89,66	87,87	1,58	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	10:00	92,89	91,52	1,15	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	11:00	92,43	90,49	1,67	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	12:00	94,21	91,93	1,87	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	13:00	97,05	94,12	2,52	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,05	16,10	
	14:00	97,25	93,90	2,95	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,05	16,10	
	15:00	94,46	91,68	2,37	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	16:00	94,89	92,59	1,89	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	17:00	99,25	96,61	2,24	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	18:00	103,95	101,03	2,51	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	19:00	103,51	99,20	3,90	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	20:00	101,55	98,42	2,72	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
	21:00	97,67	94,21	3,06	0,41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10	
22:00	91,35	87,69	3,46	0,19	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10		
23:00	85,64	82,51	3,08	0,06	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	79,55	77,21	2,33	0,01	1	1	1	1		1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	74,00	71,76	2,24	0,01	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	70,24	68,44	1,79	0,01	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	67,86	66,08	1,77	0,01	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,05	
	04:00	66,30	64,23	2,05	0,02	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,05	
	05:00	66,96	64,08	2,77	0,12	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,05	
	06:00	68,92	65,77	3,11	0,04	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	76,81	72,84	3,91	0,05	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	84,52	78,68	5,73	0,11	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	92,53	85,81	6,64	0,07	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	94,56	87,45	6,90	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	93,46	87,48	5,78	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	95,67	90,53	4,93	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	99,52	95,10	4,22	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	100,78	93,54	7,03	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	99,26	90,20	8,86	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	99,95	91,88	7,86	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	104,84	96,03	8,59	0,22	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	110,95	102,64	8,11	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	110,50	102,33	7,96	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	108,84	100,77	7,86	0,21	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	104,51	96,54	7,81	0,16	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	98,75	89,75	8,94	0,05	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	93,86	84,30	9,40	0,17	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	87,02	77,91	9,11	0,01	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10
	01:00	81,36	73,36	7,99	0,01	1	1	1	1		1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	77,02	68,57	8,45	0,01	1	1	1	1		1	1	1	1	1					1	1	1		16,10	16,10
	03:00	73,92	65,53	8,38	0,01	1	1	1	1		1	1	1	1	1					1	1			16,10	16,10
	04:00	71,87	63,64	8,22	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1			16,10	16,10
	05:00	71,87	62,96	8,91	0,01	1	1	1	1		1	1	1	1	1					1	1			16,10	16,10
	06:00	67,80	59,53	8,27	0,01	1	1	1	1		1	1	1	1	1					1	1			16,10	16,10
	07:00	73,66	65,74	7,91	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	08:00	87,88	81,24	6,63	0,01	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	96,03	89,99	5,96	0,08	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	98,24	92,05	6,12	0,07	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	97,98	92,33	5,56	0,09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	100,15	93,54	6,43	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	103,70	95,86	7,77	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	103,63	95,90	7,73	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	100,86	93,37	7,32	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	106,19	98,88	7,30	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	111,55	104,26	7,13	0,17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	116,86	111,40	5,36	0,10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	116,06	109,92	6,08	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	114,28	107,29	6,98	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	111,26	103,28	7,97	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
22:00	105,68	99,85	5,82	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
23:00	100,29	95,74	4,54	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	

Στις 06:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο Δίκτυο. Μερική διακοπή στην Κω στις 14:50 λόγω βλάβης του Α/Σ34. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	93,57	89,85	3,71	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	88,11	84,07	4,03	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	83,58	78,84	4,73	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	80,48	75,26	5,21	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	78,44	73,03	5,40	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	77,55	71,13	6,41	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	78,46	71,43	7,02	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	84,45	77,45	6,99	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	90,78	83,69	7,09	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	96,79	90,60	6,18	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	98,79	93,30	5,49	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	98,51	93,01	5,49	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	100,91	92,84	8,06	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	104,36	96,95	7,39	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	105,65	97,46	8,19	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	105,16	95,58	9,57	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	106,77	96,54	10,23	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	110,62	101,10	9,52	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	114,78	106,75	8,02	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	113,46	105,57	7,89	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	106,85	97,95	8,89	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	92,96	83,88	9,08	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	91,22	82,79	8,43	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	91,32	82,66	8,65	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	93,50	85,39	8,11	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	88,71	81,37	7,33	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	84,40	78,53	5,87	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	81,40	75,88	5,51	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	04:00	79,50	74,32	5,17	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	77,02	71,15	5,86	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,98	15,98		
	06:00	76,05	70,29	5,76	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,95	15,95		
	07:00	81,26	76,79	4,46	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	89,84	84,86	4,97	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	93,77	89,42	4,34	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	95,58	92,22	3,35	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	95,26	92,45	2,80	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	97,15	92,72	4,22	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	99,97	94,62	5,14	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	101,05	94,60	6,24	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	100,62	93,73	6,68	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	101,98	95,23	6,54	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	106,24	99,35	6,68	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	111,87	105,00	6,86	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	111,32	104,06	7,25	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	110,07	103,68	6,38	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	108,40	101,25	7,15	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	104,31	96,80	7,50	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	100,62	95,19	5,43	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	93,90	89,38	4,52	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	01:00	88,09	83,86	4,22	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	02:00	83,20	79,46	3,73	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	03:00	79,40	75,69	3,71	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	04:00	76,99	72,63	4,36	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	05:00	76,39	72,26	4,13	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	06:00	77,18	73,72	3,46	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,05	16,10	
	07:00	84,30	81,11	3,18	0,01	1		1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	08:00	92,68	89,47	3,20	0,01	1		1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	16,05	16,10	
	09:00	98,61	95,45	3,15	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	16,05	16,10	
	10:00	96,18	93,06	3,11	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2			1	1	1	16,05	16,10	
	11:00	100,61	97,84	2,76	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3			1	1	1	16,05	16,10	
	12:00	102,76	100,49	2,06	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	13:00	106,70	105,51	0,99	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	14:00	108,37	107,60	0,55	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	15:00	107,02	106,23	0,58	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	16:00	105,16	103,73	1,22	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	17:00	98,05	96,64	1,40	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,05	16,10
	18:00	114,34	114,08	0,25	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	16,05	16,10
	19:00	115,85	115,76	0,08	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	16,05	16,10
	20:00	112,71	112,64	0,06	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	16,05	16,10
	21:00	107,80	107,75	0,04	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	22:00	100,34	100,31	0,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10
	23:00	95,06	95,02	0,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,05	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 10:00 και στις 16:50 λόγω βλάβης του Α/Σ 34.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4			G5	G6
	00:00	88,36	88,35	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	82,83	82,82	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	78,49	78,48	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	03:00	75,34	75,33	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	04:00	73,36	73,33	0,02	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,05	16,05	
	05:00	73,37	73,10	0,26	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,05	16,05	
	06:00	74,60	74,53	0,06	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	07:00	81,55	81,46	0,00	0,08	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	88,56	88,53	0,00	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	16,10	16,10	
	09:00	96,99	96,99	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	100,71	100,70	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	101,00	100,99	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	103,78	103,55	0,08	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	106,92	106,61	0,10	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	106,77	106,49	0,08	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	105,79	105,53	0,10	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	105,80	105,70	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	110,08	110,06	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	115,49	115,48	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	114,13	114,13	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	111,12	111,12	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	105,92	105,92	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	98,59	98,59	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	16,10	16,10		
23:00	92,77	92,75	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Μερική διακοπή στις 08:45 λόγω βλάβης στον Α/Σ34. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	86,69	86,63	0,06	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	81,50	81,35	0,15	0,00		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	77,31	77,15	0,17	0,00		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	74,49	74,20	0,27	0,02		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,05	16,05		
	04:00	72,34	72,16	0,16	0,02		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,05	16,05		
	05:00	72,19	72,09	0,05	0,04		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	15,84	15,84		
	06:00	73,68	73,62	0,01	0,04		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,05	16,05		
	07:00	80,16	80,11	0,02	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,05	16,05		
	08:00	87,59	87,54	0,01	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	94,68	94,60	0,00	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	97,65	97,52	0,02	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	97,80	97,62	0,03	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	100,00	99,74	0,10	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	103,28	102,81	0,26	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	103,98	103,05	0,72	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	102,60	101,65	0,75	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	102,96	101,83	0,91	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	106,44	104,96	1,26	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	111,33	109,49	1,78	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	109,63	107,25	2,27	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	107,09	104,72	2,27	0,09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	101,27	99,15	2,05	0,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	93,53	91,75	1,73	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	88,19	86,67	1,50	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	82,06	80,15	1,86	0,05		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	76,85	74,63	2,11	0,11		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	02:00	73,42	71,52	1,69	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	03:00	70,45	68,53	1,72	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,05	16,05		
	04:00	68,47	66,26	2,00	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,05	16,05		
	05:00	69,19	65,72	3,26	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,05	16,05		
	06:00	71,19	66,97	4,01	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		16,05	16,05		
	07:00	78,52	75,24	3,07	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,05	16,05		
	08:00	84,83	83,56	1,06	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	91,39	89,88	1,29	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	92,90	91,60	1,09	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	93,40	92,43	0,76	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	93,61	92,94	0,46	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	97,22	95,86	1,05	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	99,80	97,46	1,97	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	97,93	95,15	2,42	0,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	99,02	96,33	2,39	0,30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	102,71	99,83	2,51	0,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	107,53	104,46	2,69	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	105,92	102,41	2,99	0,52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	103,69	100,41	2,88	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	98,05	95,73	2,09	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	90,75	88,90	1,63	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	85,36	81,82	3,12	0,42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
Α Φ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	79,22	75,79	2,95	0,47	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	74,74	69,62	4,46	0,66	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	71,51	63,95	7,00	0,57	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	68,69	62,45	6,06	0,18	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	15,91	15,91	
	04:00	67,31	62,24	5,06	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	15,66	15,66	
	05:00	67,92	64,02	3,84	0,05	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	15,86	15,86	
	06:00	69,62	63,28	6,14	0,20	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	15,96	15,96	
	07:00	75,09	67,64	6,90	0,55	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	80,02	73,68	6,09	0,25	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	83,23	76,13	6,88	0,21	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	84,77	77,98	6,28	0,52	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	84,11	77,62	5,80	0,69	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	84,10	78,61	4,67	0,82	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	85,75	79,64	5,27	0,83	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	85,00	80,53	3,79	0,69	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	84,10	78,21	5,28	0,62	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	86,17	78,87	6,66	0,64	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	91,15	84,01	6,35	0,79	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	97,29	91,17	5,37	0,75	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	97,56	91,13	5,76	0,67	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	96,43	90,51	5,40	0,52	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	15,68	16,10	
	21:00	92,36	86,95	4,89	0,51	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	85,97	80,69	4,82	0,45	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	80,76	73,97	6,38	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	75,96	70,40	5,27	0,29		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	71,74	67,46	3,84	0,44		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	68,66	62,23	5,69	0,73		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	66,76	59,36	6,68	0,72		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	15,89	16,08	
	04:00	65,47	60,10	4,71	0,66		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	65,70	61,56	3,61	0,53		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	67,36	62,86	4,02	0,48		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	73,33	67,68	5,16	0,49	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	78,99	75,19	3,38	0,42	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	83,24	79,49	3,24	0,51	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	84,78	82,05	2,28	0,45	1		1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	15,68	16,10	
	11:00	84,06	82,05	1,40	0,61	1		1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	85,59	80,56	4,38	0,64		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	87,58	82,48	4,29	0,80		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	87,11	83,14	3,40	0,57		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	85,91	82,09	3,27	0,56		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	86,31	82,12	3,65	0,55		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	89,50	85,34	3,63	0,53		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	93,45	89,14	3,72	0,59		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	93,69	90,17	3,06	0,46		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	93,68	90,19	3,07	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	15,89	16,10	
	21:00	88,61	84,25	3,95	0,41		1	1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	15,89	16,10	
	22:00	81,43	76,43	4,47	0,53		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	15,89	16,10	
	23:00	75,91	71,73	3,58	0,60		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	70,21	66,18	3,57	0,47		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1		15,68	16,10
	01:00	66,36	62,12	3,80	0,45		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	02:00	63,28	60,26	2,84	0,18		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	03:00	61,57	59,66	1,77	0,14		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	04:00	60,33	58,20	1,96	0,17		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	05:00	61,14	58,15	2,82	0,18		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	06:00	62,69	60,10	2,45	0,14		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	07:00	67,87	66,00	1,60	0,28	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	15,96
	08:00	72,93	71,32	1,34	0,28	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	77,70	74,80	2,58	0,32	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	79,21	75,22	3,46	0,53	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	78,75	75,33	2,92	0,51	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	79,53	75,63	3,47	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	16,10
	13:00	80,88	76,07	4,31	0,50	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	79,22	74,17	4,28	0,77	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	76,80	69,66	6,56	0,58	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	15,76
	16:00	76,96	69,90	6,61	0,45	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,47	15,91
	17:00	80,76	73,57	6,77	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	86,17	79,91	5,84	0,42	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	87,34	82,23	4,83	0,28	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	16,10
	20:00	87,64	81,93	5,45	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	16,10
	21:00	82,94	78,36	4,42	0,15	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	76,57	71,90	4,44	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	71,03	66,49	4,38	0,16		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	15,89	15,89

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Ρ	Ω	Ε	Σ	Η	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025																										
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)																					
	00:00	65,33	61,53	3,67	0,12		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	01:00	61,68	58,40	3,17	0,11		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10		
	02:00	59,21	56,37	2,64	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,08	16,08		
	03:00	57,09	54,54	2,34	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		15,22	15,22		
	04:00	55,98	53,90	1,87	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		14,35	14,35		
	05:00	57,04	54,99	1,85	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		15,20	15,20		
	06:00	59,66	58,74	0,71	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,09	16,09		
	07:00	66,31	65,70	0,40	0,21		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	15,62		
	08:00	73,46	72,93	0,33	0,19		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	78,59	78,22	0,17	0,19		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	80,19	79,83	0,16	0,20		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	80,02	79,42	0,39	0,20		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	81,48	80,45	0,64	0,39		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	83,40	82,21	0,84	0,35		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	82,32	81,24	0,77	0,30	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	79,99	79,08	0,71	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	80,59	79,79	0,69	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	84,93	84,33	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	90,37	89,80	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	91,79	91,01	0,63	0,15	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	92,14	91,19	0,94	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	86,19	85,48	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
22:00	79,17	78,50	0,67	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10			
23:00	73,63	72,81	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 21:00 παρουσιάστηκαν προβλήματα στην τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	67,56	66,41	1,15	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1		1	1	16,04	16,04
	01:00	63,33	61,37	1,96	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	15,19
	02:00	60,24	58,39	1,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	15,63
	03:00	58,20	55,81	2,38	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	15,63
	04:00	57,30	53,81	3,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	15,63
	05:00	58,67	55,43	3,23	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	15,63
	06:00	60,99	57,71	3,08	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	15,63
	07:00	68,26	65,00	3,06	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,63	16,10
	08:00	72,94	69,04	3,70	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1		1	1	15,63	16,10
	09:00	78,40	74,68	3,52	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1		1	1	15,63	16,10
	10:00	80,62	76,59	3,83	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,43	15,43
	11:00	83,37	79,52	3,64	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	12:00	84,35	77,91	6,04	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	13:00	85,66	76,69	8,54	0,44	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	14:00	84,39	75,58	8,22	0,59	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	15:00	82,73	73,75	8,31	0,66	1	1	1	1				1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	16:00	84,21	75,40	8,26	0,55	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	17:00	89,20	80,12	8,68	0,40	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	18:00	95,33	85,12	9,81	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	19:00	96,35	85,57	10,38	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	20:00	96,01	86,59	9,02	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	21:00	90,94	81,70	8,87	0,37	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	22:00	84,15	75,22	8,77	0,16	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,63	16,10
	23:00	81,74	72,77	8,78	0,19	1	1	1	1		1		1						1	1	1	1	15,63	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας παρουσιάστηκαν προβλήματα στην τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	72,81	63,21	9,33	0,28	1	1	1	1		1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	70,94	61,12	9,41	0,40	1	1	1	1		1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	65,90	56,50	9,00	0,40	1	1	1	1		1		1						1		1	1	16,10	16,10		
	03:00	63,00	53,77	8,66	0,57	1	1	1	1		1		1						1		1	1	16,10	16,10		
	04:00	61,54	52,01	9,35	0,18	1	1	1	1		1		1						1		1	1	16,10	16,10		
	05:00	62,32	51,45	10,73	0,14	1	1	1	1		1		1						1		1	1	16,10	16,10		
	06:00	64,26	52,08	11,90	0,28	1	1	1	1		1		1						1		1	1	16,10	16,10		
	07:00	70,77	59,22	11,27	0,28	1	1	1	1		1		1						1		1	1	16,10	16,10		
	08:00	74,39	63,46	10,84	0,09	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	78,74	67,16	11,38	0,20	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	80,01	68,47	11,26	0,28	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	81,49	69,81	11,35	0,33	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	83,77	71,55	12,22	0,00	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	86,08	73,70	11,86	0,53	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	85,83	74,27	11,10	0,46	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	83,07	71,82	10,73	0,52	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	84,92	74,45	9,79	0,68	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	89,07	77,87	10,45	0,75	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	94,18	82,46	10,96	0,76	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	94,87	83,28	10,86	0,73	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	94,93	82,21	12,04	0,67	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	89,94	77,89	11,67	0,38	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	83,25	71,31	11,43	0,51	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	14,55	16,10		
	23:00	80,41	69,36	10,74	0,31	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	14,13	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας παρουσιάστηκαν προβλήματα στην τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ. Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	71,56	62,17	9,35	0,05	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	67,72	58,08	9,64	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	64,16	54,85	9,30	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,02	16,02		
	03:00	61,80	51,61	10,19	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,65	13,65		
	04:00	60,52	50,62	9,90	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	12,38	12,38		
	05:00	61,65	50,44	11,21	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,51	13,51		
	06:00	63,84	52,48	11,36	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,70	15,70		
	07:00	70,46	61,60	8,85	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	76,21	68,15	7,57	0,48	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	81,13	71,86	8,76	0,50	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	82,17	73,29	8,54	0,34	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	82,47	72,10	10,07	0,31	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	83,80	75,19	8,33	0,29	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	85,94	79,72	6,08	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	86,18	79,33	6,64	0,22	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	84,43	77,64	6,44	0,35	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	85,95	79,55	5,74	0,67	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	89,95	82,87	6,60	0,48	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	95,19	87,66	7,43	0,10	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	96,83	88,87	7,95	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	96,40	87,88	8,48	0,04	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	91,16	83,45	7,71	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	84,53	77,57	6,95	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	79,35	73,31	6,04	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	73,28	66,76	6,40	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	68,14	62,83	5,24	0,08	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	64,44	59,73	4,70	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10	
	03:00	61,97	56,33	5,52	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,63	15,63	
	04:00	60,43	54,84	5,48	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,63	15,63	
	05:00	61,02	55,13	5,88	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,63	15,63	
	06:00	63,50	57,64	5,86	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,36	15,36	
	07:00	70,55	65,74	4,80	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	77,00	73,37	3,60	0,03	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	16,10	16,10	
	09:00	83,22	80,36	2,80	0,06	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	16,10	16,10	
	10:00	85,46	83,60	1,76	0,10	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1	16,10	16,10	
	11:00	85,60	84,14	1,27	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1		1	16,10	16,10	
	12:00	87,57	86,23	0,94	0,39	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	13:00	90,24	89,30	0,53	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	14:00	90,82	89,85	0,58	0,38	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	15:00	89,38	88,12	0,91	0,35	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	16:00	90,53	88,92	1,23	0,38	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	17:00	95,17	93,75	1,01	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	18:00	100,17	98,83	0,97	0,37	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	19:00	100,87	99,92	0,65	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	20:00	99,90	99,38	0,30	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	21:00	93,87	93,64	0,13	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	22:00	87,07	86,16	0,70	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10	
	23:00	81,94	80,75	1,09	0,10	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	74,77	74,55	0,19	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10
	01:00	70,01	69,83	0,12	0,06	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10
	02:00	66,48	66,23	0,17	0,09	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	03:00	64,80	64,67	0,09	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	04:00	63,46	63,20	0,22	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,32	15,32
	05:00	60,17	59,44	0,73	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,63	15,63
	06:00	61,79	60,75	1,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,63	15,63
	07:00	68,18	67,69	0,49	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	08:00	77,94	77,42	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	16,10	16,10
	09:00	86,05	85,82	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	10:00	88,65	87,91	0,73	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	11:00	88,59	86,68	1,60	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	12:00	89,86	87,31	2,25	0,29	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	13:00	92,56	90,16	2,10	0,30	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	14:00	92,68	90,41	1,84	0,44	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	15:00	90,65	89,19	1,15	0,31	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	16:00	92,13	90,30	1,51	0,32	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	17:00	95,21	92,17	2,61	0,44	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	18:00	99,66	96,72	2,39	0,55	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	19:00	99,80	95,06	4,33	0,41	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	20:00	98,31	92,55	5,48	0,28	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	21:00	92,79	87,47	4,98	0,33	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	16,10	16,10
	22:00	85,21	80,81	4,16	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10
	23:00	81,51	76,21	5,16	0,14	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερικές διακοπές το διάστημα 05:05 με 08:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	74,21	69,56	4,42	0,22	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10	
	01:00	70,09	65,01	4,81	0,27	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	66,71	61,84	4,73	0,14	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,63	15,63	
	03:00	63,88	59,19	4,60	0,09	1	1	1	1	1			1						1	1		1	16,10	16,10	
	04:00	62,93	58,62	4,20	0,11	1	1	1	1	1			1						1	1		1	16,10	16,10	
	05:00	53,48	49,14	4,29	0,04	1	1	1	1	1	1			1					1	1			15,96	15,96	
	06:00	57,94	53,06	4,67	0,21	1	1	1	1	1			1						1	1			16,10	16,10	
	07:00	68,24	63,37	4,54	0,33	1	1	1	1	1			1						1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	74,80	69,98	4,42	0,40	1	1	1	1	1	1			1		1			1	1		1	16,10	16,10	
	09:00	78,64	73,51	4,66	0,47	1	1	1	1	1			1		1				1	1		1	16,10	16,10	
	10:00	79,83	74,65	4,84	0,34	1	1		1	1	1			1		1			1	1		1	16,10	16,10	
	11:00	79,88	73,01	6,44	0,44	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	81,08	73,13	7,38	0,56	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	82,84	73,58	8,79	0,46	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	82,95	72,10	10,33	0,52	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	81,31	71,27	9,56	0,48	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	82,42	72,17	9,85	0,40	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	87,14	76,28	10,38	0,48	1	1		1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,68	79,40	12,83	0,46	1	1	1	1	1	1			1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	93,34	79,63	13,09	0,63	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	93,40	80,14	12,54	0,72	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	89,37	76,47	12,26	0,64	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	83,09	70,56	11,86	0,68	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	78,97	66,20	12,34	0,44	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΦΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	71, 74	59, 61	11, 91	0, 21	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	01:00	66, 61	55, 44	10, 72	0, 45		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	02:00	63, 26	51, 53	11, 73	0, 00		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	03:00	61, 15	49, 76	11, 40	0, 00		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	04:00	59, 78	48, 90	10, 87	0, 01		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	05:00	60, 61	49, 37	10, 82	0, 42		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	06:00	63, 20	51, 55	11, 23	0, 42		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	07:00	69, 58	58, 36	10, 52	0, 71		1	1	1	1	1								1	1		1	16, 10	16, 10
	08:00	70, 27	59, 43	10, 20	0, 64		1	1	1	1	1				1				1	1		1	16, 10	16, 10
	09:00	73, 78	63, 23	10, 00	0, 54		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	10:00	80, 10	70, 13	9, 28	0, 70		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	11:00	79, 37	68, 74	9, 98	0, 65		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	12:00	80, 86	70, 40	10, 05	0, 41		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	13:00	82, 91	71, 95	10, 59	0, 37		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	14:00	82, 73	71, 41	10, 94	0, 38		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	15:00	81, 37	70, 37	10, 59	0, 41		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	16:00	82, 87	71, 58	11, 01	0, 28		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	17:00	87, 73	77, 06	10, 45	0, 22	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	18:00	93, 19	81, 39	11, 40	0, 39	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	19:00	94, 02	82, 19	11, 58	0, 25	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	20:00	94, 46	82, 48	11, 45	0, 53	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	21:00	89, 09	76, 60	11, 81	0, 68	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16, 10	16, 10
	22:00	82, 21	70, 09	11, 44	0, 68	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16, 10	16, 10
	23:00	77, 23	65, 09	11, 51	0, 63	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16, 10	16, 10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	69,81	58,73	10,61	0,47	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	65,47	53,23	11,63	0,61		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	61,85	50,04	11,40	0,41		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	59,65	48,03	11,19	0,43		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	58,65	47,29	10,96	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	15,87	
	05:00	59,42	48,88	10,15	0,39		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	61,72	53,00	8,29	0,44		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	68,22	59,01	8,62	0,59		1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	74,32	63,19	10,71	0,41		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	78,50	68,40	9,52	0,58		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	79,67	69,38	9,73	0,56		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	79,17	68,91	9,73	0,53		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	80,01	68,37	11,05	0,60		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	81,86	70,68	10,79	0,40		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	65,86	58,43	6,93	0,50		1	1	1	1	1				1								11,60	11,60
	15:00	73,58	67,69	5,17	0,72	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	11,60	11,60
	16:00	80,20	70,92	8,84	0,44	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,13	15,13
	17:00	83,83	74,25	9,18	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,30	16,10
	18:00	89,13	78,65	10,07	0,41	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,30	16,10
	19:00	90,11	79,33	10,37	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,14	16,10
	20:00	90,35	81,14	9,05	0,15	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	84,93	74,99	9,73	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	78,55	67,73	10,74	0,08	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	73,49	63,79	9,68	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 14:15 λόγω πυρκαγιάς έμεινε εκτός ο ΑΣΠ Καλύμνου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρτιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	67,17	58,07	9,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	01:00	62,73	54,48	8,25	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	02:00	59,71	50,80	8,91	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	03:00	57,73	48,77	8,87	0,09		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	04:00	56,49	47,14	9,31	0,04		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	05:00	57,65	47,78	9,87	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	59,89	50,13	9,39	0,37		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	66,14	54,94	10,71	0,48		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	71,93	61,34	10,05	0,54	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	76,72	67,24	8,81	0,67	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	77,57	68,63	8,35	0,59	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	76,69	69,74	6,40	0,55	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	78,05	71,06	6,39	0,59	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	79,87	72,63	7,25	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	78,80	70,61	7,88	0,31	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	76,08	68,20	7,52	0,36	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	76,51	70,16	5,99	0,35	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	80,40	74,54	5,50	0,36	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	86,01	79,87	5,73	0,42	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	87,42	81,99	5,04	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	88,39	82,62	5,38	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	83,09	77,90	4,80	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	76,83	71,91	4,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	72,93	67,72	5,21	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	65,76	59,70	5,78	0,29	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	01:00	61,87	53,65	8,15	0,07		1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	02:00	58,58	52,32	6,25	0,00		1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	15,80	
	03:00	56,82	50,66	6,16	0,00		1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	04:00	56,11	50,03	6,08	0,00		1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	05:00	56,77	49,97	6,79	0,00		1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	06:00	59,71	54,02	5,69	0,00		1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	07:00	66,62	63,30	3,33	0,00	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10	
	08:00	73,46	69,75	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10	
	09:00	79,31	76,29	3,02	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10	
	10:00	77,79	74,88	2,92	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10	
	11:00	79,95	76,82	2,98	0,15	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10	
	12:00	82,25	78,75	3,38	0,12	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,97	80,91	3,89	0,16	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	14:00	82,94	77,98	4,94	0,02	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	15:00	81,60	74,72	6,69	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	16:00	81,57	74,21	7,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	17:00	85,41	78,73	6,68	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	18:00	90,24	84,78	5,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	19:00	91,08	85,58	5,50	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	20:00	91,55	85,76	5,79	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	21:00	85,62	79,77	5,86	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	16,10	16,10	
	22:00	79,01	73,91	5,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	
	23:00	74,50	68,22	6,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 10:20 και στις 14:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
ΑΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	67,48	62,03	5,46	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	01:00	63,32	57,93	5,40	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	02:00	59,76	53,16	6,60	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	03:00	58,25	51,89	6,37	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	04:00	57,24	51,29	5,96	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	05:00	57,68	52,27	5,41	0,00		1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10		
	06:00	60,55	55,46	5,09	0,00		1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10		
	07:00	66,51	61,56	4,95	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10		
	08:00	72,45	66,98	5,46	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,10	16,10		
	09:00	78,09	73,42	4,67	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1				1			1	1	16,10	16,10	
	10:00	79,23	75,01	4,21	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	77,50	74,75	2,69	0,06	1	1	1	1	1	1	1			1							1	1	1	16,10	16,10
	12:00	78,53	74,65	3,66	0,22	1	1	1	1	1	1	1			1							1	1	1	16,10	16,10
	13:00	80,21	76,00	3,82	0,39	1	1	1	1	1	1	1			1				1		1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	79,89	76,52	2,77	0,60	1	1	1	1	1	1	1			1				1		1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,88	75,30	2,08	0,49	1	1	1	1	1	1	1			1				1		1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	78,75	76,86	1,70	0,19	1	1	1	1	1	1	1			1				1		1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	82,22	79,77	2,16	0,29	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	86,87	83,94	2,41	0,51	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	88,75	85,07	3,39	0,29	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	89,18	86,77	2,13	0,28	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	82,92	81,60	1,13	0,19	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	75,18	74,02	1,01	0,15	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	69,60	68,32	1,25	0,04	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	63,52	62,66	0,83	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	59,44	57,87	1,53	0,04		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	56,63	53,59	3,00	0,04		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	03:00	54,92	52,97	1,90	0,05		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	53,77	51,04	2,68	0,05		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	05:00	54,63	50,84	3,75	0,05		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	06:00	57,20	55,02	2,13	0,05		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	63,23	61,03	2,16	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	69,81	68,34	1,45	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	74,88	74,16	0,65	0,06	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	76,13	75,75	0,28	0,10	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	11:00	75,78	74,94	0,49	0,36	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	12:00	77,20	75,97	0,84	0,39	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	13:00	78,33	76,98	0,96	0,39	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	14:00	77,96	76,62	1,32	0,02	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	15:00	76,13	75,23	0,82	0,08	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	16:00	75,99	75,59	0,35	0,05	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	17:00	79,01	78,61	0,30	0,10	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	18:00	84,01	83,56	0,37	0,09	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	19:00	85,27	84,77	0,40	0,09	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	85,07	84,39	0,60	0,08	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	79,53	79,05	0,40	0,08	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10		
	22:00	72,31	71,80	0,42	0,08	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	23:00	68,13	67,74	0,38	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Σ	Ρ	Ε	Π	Ε	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)																					
	00:00	61,16	60,87	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	01:00	56,67	56,51	0,16	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	02:00	54,94	54,82	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	03:00	53,02	52,83	0,19	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	52,11	51,93	0,19	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	05:00	53,08	52,82	0,26	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	06:00	54,10	53,99	0,11	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	56,34	56,31	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	63,55	63,39	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	69,11	68,97	0,10	0,03	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	70,42	70,23	0,12	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	15,67		
	11:00	70,92	70,24	0,29	0,39	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	12:00	72,52	71,69	0,44	0,39	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	13:00	73,85	73,00	0,46	0,39	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	14:00	73,36	72,64	0,71	0,01	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	15:00	72,45	71,68	0,73	0,04	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	16:00	74,29	73,37	0,82	0,09	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	17:00	78,84	78,37	0,38	0,09	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	16,10	16,10		
	18:00	84,41	83,91	0,41	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	19:00	86,25	85,81	0,33	0,10	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	86,72	85,89	0,74	0,09	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	81,55	80,67	0,74	0,13	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	16,10		
	22:00	75,48	74,82	0,50	0,15	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1		1	16,10	15,74		
23:00	72,24	70,65	1,45	0,14	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1		1	16,10	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 01:35 λόγω βλάβης στο ΥΒ καλώδιο παρέμεινε εκτός το νησί της Ψερίμου έως 01:45. Το διάστημα 06:45 με 08:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	64,20	63,99	0,17	0,04	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10
	01:00	60,70	60,02	0,68	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	02:00	58,57	58,09	0,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	03:00	56,63	55,57	1,07	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	04:00	56,24	55,31	0,93	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	05:00	57,65	57,25	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	06:00	59,38	59,19	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	07:00	65,40	65,37	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	08:00	74,52	74,52	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	09:00	80,39	80,37	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	10:00	81,29	81,19	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	11:00	80,91	80,58	0,32	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	12:00	82,97	81,88	0,98	0,11	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	13:00	85,10	83,44	1,47	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	14:00	84,37	82,30	1,82	0,24	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	15:00	82,09	80,04	1,67	0,38	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	16:00	82,92	80,74	1,66	0,53	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	17:00	87,04	84,61	2,18	0,25	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	18:00	91,87	88,37	3,24	0,27	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	19:00	92,22	87,49	4,41	0,32	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	20:00	91,58	86,79	4,25	0,54	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	21:00	85,97	81,52	3,94	0,51	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	22:00	78,50	74,03	3,92	0,56	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	23:00	75,38	69,15	5,81	0,42	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	66,64	62,01	4,52	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	01:00	62,78	56,89	5,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	02:00	59,80	51,81	8,00	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	03:00	57,78	49,09	8,68	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	04:00	56,76	46,26	10,20	0,30		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	05:00	58,24	46,81	11,03	0,39		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	06:00	60,30	48,85	11,05	0,40		1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	07:00	65,25	56,37	8,62	0,26	1	1	1			1	1							1	1		1	16,10	16,10
	08:00	73,68	64,67	8,78	0,23	1	1	1				1			1				1	1		1	16,10	16,10
	09:00	78,65	69,10	9,15	0,39	1	1	1	1			1			1	1			1	1		1	16,10	16,10
	10:00	80,02	70,77	8,86	0,39	1	1	1	1						1	1			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	79,43	70,14	8,90	0,39		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	81,10	70,87	9,83	0,39		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	83,41	72,02	10,99	0,40		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	82,37	70,45	11,40	0,52		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	81,18	68,43	12,13	0,62		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	82,22	69,02	12,49	0,71		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	86,62	73,32	12,66	0,64		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	90,71	77,87	12,30	0,54		1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	90,60	78,11	12,08	0,40	1	1	1	1			1			1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	90,89	78,28	12,21	0,40	1	1	1			1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	85,41	72,43	12,58	0,40	1	1	1			1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	78,64	66,96	11,29	0,39	1	1	1			1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	76,22	65,18	10,78	0,27	1	1	1			1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	67,98	57,91	10,07	0,00	1	1	1		1	1								1	1	1	1	16,09	16,10	
	01:00	63,64	55,61	7,97	0,05	1	1	1		1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,28	51,82	8,38	0,09	1	1	1		1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	03:00	58,15	50,33	7,78	0,03	1	1	1		1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	57,09	50,53	6,40	0,16	1	1	1		1	1								1	1	1		16,01	15,63	
	05:00	58,09	51,97	6,06	0,05	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,06	16,10	
	06:00	59,86	53,17	6,69	0,00	1	1	1		1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	64,00	57,75	6,25	0,00	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	69,51	63,36	6,14	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	79,58	72,79	6,71	0,07	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	80,01	73,22	6,59	0,19	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	80,35	73,86	6,16	0,33	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	81,93	75,63	6,15	0,15	1	1	1		1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	84,50	79,67	4,71	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	85,48	80,38	4,98	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	83,54	78,63	4,83	0,09	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	84,80	79,88	4,78	0,13	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	86,57	81,91	4,64	0,01	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,85	87,85	4,96	0,04	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	94,75	89,25	5,30	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	94,71	88,27	6,23	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	89,35	82,22	6,92	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	83,01	75,45	7,50	0,07	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	77,83	72,21	5,55	0,07	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:35 με 08:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 17:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
α ρ α φ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	71,30	65,42	5,79	0,09	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,09	16,09			
	01:00	66,21	59,74	6,40	0,07	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	62,44	57,37	5,03	0,03	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10			
	03:00	60,26	55,27	4,95	0,04	1	1	1	1	1			1							1	1	1	16,10	16,10			
	04:00	58,66	53,04	5,55	0,07	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10		
	05:00	59,32	54,89	4,23	0,19	1	1	1	1	1			1								1	1	1	16,10	16,10		
	06:00	61,79	57,29	4,37	0,13	1	1	1	1	1			1									1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	68,62	64,25	4,22	0,15	1	1	1	1	1			1									1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	75,50	72,19	3,25	0,06	1	1	1	1	1			1		1							1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	80,75	78,28	2,42	0,05	1	1	1	1	1			1		1							1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	81,62	80,24	1,30	0,08	1	1	1	1	1			1		1							1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	82,15	81,26	0,79	0,10	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	83,22	82,44	0,66	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	86,40	85,33	0,94	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	86,13	84,02	1,99	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,08	16,10
	15:00	82,80	80,09	2,35	0,36	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	11,83	11,83
	16:00	84,27	82,11	1,73	0,44	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	15,28	15,28
	17:00	88,54	86,60	1,54	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	93,17	90,33	2,51	0,33	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	92,92	89,95	2,60	0,37	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	92,53	90,47	1,86	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	85,96	85,22	0,57	0,16	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	78,74	78,16	0,38	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1							1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	73,76	72,01	1,48	0,27	1	1	1	1	1	1		1									1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 14:50 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	67,20	64,26	2,84	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,48	15,48		
	01:00	63,61	60,53	3,06	0,02	1	1	1	1	1	1								1		1	1	14,82	14,82		
	02:00	59,89	56,28	3,45	0,16		1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,29	15,29		
	03:00	57,91	54,69	3,21	0,02		1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,72	15,13		
	04:00	57,20	54,90	2,29	0,02		1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,53	14,42		
	05:00	58,03	56,07	1,95	0,02		1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,24	15,25		
	06:00	61,38	59,42	1,90	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	14,93	14,93		
	07:00	68,04	65,86	2,12	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,99	16,10		
	08:00	75,00	72,63	2,30	0,06	1	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	09:00	80,07	79,64	0,34	0,09	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	10:00	80,82	80,24	0,38	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	11:00	80,34	79,87	0,27	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	16,10	16,10		
	12:00	82,09	81,19	0,69	0,21	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	84,86	83,67	0,88	0,30	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	83,47	81,83	1,29	0,35	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	80,21	78,45	1,37	0,39	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	83,35	80,34	2,66	0,35	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	87,24	83,52	3,43	0,29	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	91,14	86,57	4,26	0,30	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	90,77	86,74	3,83	0,20	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	90,07	86,64	3,19	0,24	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	84,02	81,94	1,87	0,21	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	76,68	75,27	1,24	0,17	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	72,92	70,20	2,48	0,25	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	65,86	65,56	0,27	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,09	14,82	
	01:00	61,47	60,54	0,90	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,67	14,55	
	02:00	58,57	57,86	0,71	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,30	12,30	
	03:00	57,02	56,74	0,28	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		11,47	11,47	
	04:00	55,92	55,82	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		10,66	10,66	
	05:00	56,74	56,48	0,26	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		11,24	11,24	
	06:00	59,49	58,72	0,77	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		13,30	13,30	
	07:00	65,54	63,99	1,54	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,91	16,10	
	08:00	72,66	72,04	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	78,03	77,50	0,32	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	79,15	77,88	1,07	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	79,13	77,19	1,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	79,98	75,98	3,61	0,39	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	82,30	77,31	4,59	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	80,35	76,17	3,77	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,83	73,95	3,46	0,42	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	78,91	74,61	3,89	0,41	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	82,31	77,13	4,73	0,46	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	86,96	79,73	6,67	0,56	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	88,23	81,92	5,89	0,42	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,88	82,62	4,85	0,42	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	82,33	76,95	4,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	75,51	70,34	4,98	0,19	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	71,37	64,17	7,08	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	65,46	60,17	5,18	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,91	14,42		
	01:00	61,61	54,81	6,41	0,39	1	1	1		1	1								1	1	1	1	15,01	15,01		
	02:00	58,12	51,93	5,80	0,39	1	1	1		1	1								1	1	1		15,45	15,45		
	03:00	55,92	50,03	5,51	0,38	1	1	1		1	1								1	1	1		14,08	14,46		
	04:00	54,97	47,63	7,01	0,33	1	1	1		1	1								1	1	1		12,60	12,60		
	05:00	56,00	46,82	8,99	0,19	1	1	1		1	1								1	1	1		12,52	12,52		
	06:00	58,39	49,11	8,92	0,36	1	1	1		1	1								1	1	1		13,91	13,91		
	07:00	63,02	52,53	10,31	0,18	1	1	1		1	1								1	1	1		15,96	16,10		
	08:00	65,78	54,90	10,66	0,22	1	1	1		1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	68,25	58,08	9,76	0,41	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	10:00	68,40	56,95	11,04	0,41	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	11:00	68,01	56,02	11,50	0,50	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	12:00	68,59	56,68	11,37	0,53		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	13:00	70,11	59,87	9,83	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	14:00	69,41	58,69	10,31	0,41		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	15:00	67,84	56,44	11,01	0,40		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	16:00	69,02	57,69	10,93	0,40		1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	17:00	73,44	62,47	10,58	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	18:00	79,39	68,74	10,26	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10		
	19:00	81,57	70,93	10,24	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	81,38	71,45	9,53	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	77,20	67,22	9,58	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	71,47	62,56	8,58	0,33	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,08	16,10		
	23:00	66,78	56,89	9,60	0,29	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,98	14,98		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	61,47	51,59	9,62	0,26	1	1		1	1	1								1	1		1	14,89	14,89		
	01:00	57,62	47,35	9,89	0,38	1	1		1	1	1								1	1		1	14,11	14,11		
	02:00	54,88	45,07	9,48	0,32		1		1	1	1								1	1		1	14,88	14,88		
	03:00	52,74	42,84	9,58	0,33		1		1	1	1								1	1		1	13,13	13,13		
	04:00	51,97	42,56	9,17	0,24		1		1	1	1								1	1		1	12,61	12,61		
	05:00	53,64	44,11	9,37	0,16		1		1	1	1								1	1		1	13,83	13,83		
	06:00	57,63	48,88	8,59	0,17		1		1	1	1								1	1		1	15,93	16,10		
	07:00	63,60	56,79	6,50	0,31	1	1		1	1	1								1	1		1	15,93	16,10		
	08:00	68,64	61,03	7,24	0,37	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	09:00	72,67	63,15	9,12	0,40	1	1		1	1	1			1					1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	72,58	63,07	9,11	0,40	1	1		1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	71,99	61,38	10,22	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	72,90	63,16	9,33	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	74,85	63,98	10,48	0,40		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	74,39	64,24	9,77	0,37		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	72,52	62,74	9,58	0,21		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	73,26	63,30	9,74	0,23		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	78,23	67,87	10,30	0,07		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	82,80	72,32	10,37	0,11	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	85,03	74,91	9,88	0,24	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	84,67	74,57	9,67	0,43	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	79,13	69,76	8,95	0,41	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	72,23	63,70	8,28	0,24	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,07	16,10		
	23:00	66,64	58,91	7,43	0,31		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,78	16,10		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α Σ Ε Π Η Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6			
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	61,95	54,43	7,42	0,10		1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,36	15,36	
	01:00	57,96	51,40	6,44	0,12		1	1	1	1	1								1	1	1		14,65	14,65	
	02:00	55,19	49,78	5,15	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1		13,02	13,02	
	03:00	53,23	47,91	5,17	0,14		1	1	1	1	1								1	1	1		11,83	11,67	
	04:00	52,55	46,85	5,68	0,01			1	1	1	1	1							1	1	1		15,09	15,09	
	05:00	53,80	49,10	4,69	0,01			1	1	1	1	1							1	1	1		16,08	16,10	
	06:00	57,28	52,75	4,53	0,00	1		1	1	1	1	1							1	1	1		15,48	15,81	
	07:00	63,52	59,16	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,03	16,10	
	08:00	70,37	65,55	4,81	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	74,39	70,33	4,05	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	74,34	70,01	4,28	0,05	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	73,74	68,63	5,03	0,08	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	74,91	70,63	4,17	0,11	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	82,52	77,42	4,94	0,15	1	1		1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	79,43	73,37	5,91	0,15	1	1		1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,25	70,93	5,65	0,66	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	77,91	71,91	5,42	0,57	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	82,14	75,87	6,16	0,11	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	83,65	77,76	5,76	0,13	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	85,84	80,35	5,44	0,05	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	86,24	81,15	5,08	0,02	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	80,05	74,80	5,13	0,12	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	72,84	68,14	4,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	66,69	61,99	4,70	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	65,48	61,19	4,29	0,00	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	15,92	15,92	
	01:00	58,21	54,15	4,06	0,00	1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,36	15,42	
	02:00	55,35	51,55	3,80	0,00	1	1	1	1	1									1	1	1		15,05	15,05	
	03:00	53,59	49,67	3,82	0,10	1	1	1	1	1									1	1	1		14,93	14,92	
	04:00	52,70	47,69	4,92	0,09	1	1	1	1	1									1	1	1		13,71	14,04	
	05:00	54,00	48,32	5,68	0,00	1	1	1	1	1									1	1	1		14,90	15,34	
	06:00	57,71	51,04	6,52	0,15	1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,54	15,54	
	07:00	63,58	58,06	5,35	0,17	1	1	1	1	1									1	1	1	1	15,98	16,10	
	08:00	69,85	65,61	4,17	0,07	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	74,29	70,50	3,73	0,06	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	74,49	70,61	3,82	0,06	1	1	1	1	1			1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	73,99	70,35	3,57	0,08	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	75,33	71,89	3,34	0,10		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	77,01	75,20	1,68	0,13		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	81,63	80,07	1,41	0,15		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	74,53	72,20	2,14	0,20		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	75,81	72,81	2,74	0,26		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	79,97	75,71	4,06	0,19		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	84,79	81,03	3,60	0,16	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	86,44	82,82	3,58	0,05	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	86,19	83,12	3,02	0,04	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	80,01	76,49	3,52	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	73,31	69,56	3,75	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	67,99	63,87	4,11	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,89	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	62,68	58,96	3,72	0,01	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	14,23	14,23	
	01:00	58,07	54,07	3,96	0,04		1	1	1	1	1							1	1	1		15,81	16,10	
	02:00	55,20	51,84	3,35	0,01		1	1	1	1	1							1	1	1		14,00	13,64	
	03:00	53,22	49,07	4,14	0,01		1	1	1	1	1							1	1	1		12,65	12,65	
	04:00	52,51	48,26	4,24	0,01		1	1	1	1	1							1	1	1		12,02	12,02	
	05:00	53,92	50,26	3,67	0,00		1	1	1	1	1							1	1	1		13,02	13,02	
	06:00	57,02	54,40	2,61	0,00		1	1	1	1	1							1	1	1		15,32	15,46	
	07:00	63,32	60,76	2,56	0,00		1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	70,30	66,83	3,45	0,02		1	1			1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,08	71,99	3,05	0,04	1	1	1			1	1			1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	75,81	74,06	1,66	0,09	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	75,26	73,45	1,74	0,07	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	11,52	11,52	
	12:00	77,57	76,35	1,13	0,09	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	79,98	78,12	1,70	0,16	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	79,18	76,59	2,39	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,41	74,18	2,96	0,28	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	78,75	74,71	3,74	0,30	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	83,31	78,82	4,22	0,26	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	15,89	16,10	
	18:00	87,31	83,01	4,11	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	15,89	16,10	
	19:00	88,78	83,43	5,15	0,21	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,99	82,82	5,07	0,10	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	82,03	77,19	4,77	0,06	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	75,37	70,39	4,93	0,06	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	69,25	63,04	6,16	0,06	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημεσιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	64,11	58,62	5,45	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,26	15,26		
	01:00	60,01	55,11	4,90	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,35	13,35		
	02:00	57,37	52,24	5,13	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1	14,89	14,58		
	03:00	55,73	50,71	5,02	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1	13,62	13,62		
	04:00	54,84	49,50	5,34	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1	12,91	12,91		
	05:00	56,51	49,35	7,16	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	10,59	10,59		
	06:00	59,88	54,35	5,53	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	8,61	8,61		
	07:00	66,90	62,44	4,32	0,14		1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,10	15,10		
	08:00	72,41	68,48	3,93	0,00		1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	78,86	73,31	5,51	0,04	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	79,48	74,14	5,27	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	78,65	74,24	4,34	0,08	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	15,47	15,47		
	12:00	81,18	78,57	2,54	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	15,89	16,10		
	13:00	82,96	79,39	3,49	0,09	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	82,65	78,35	4,19	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	81,20	75,84	5,25	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	82,21	76,79	5,31	0,10	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	86,64	82,67	3,91	0,06	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	91,03	86,83	4,18	0,02	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	15,89	16,10		
	19:00	92,26	87,67	4,59	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	91,42	87,14	4,27	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	85,29	79,06	6,24	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	78,28	71,61	6,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	15,27	15,27		
	23:00	73,02	68,79	4,23	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	15,89	16,10		

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	68,02	64,43	3,59	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,35	15,35	
	01:00	64,53	60,31	3,82	0,41	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,21	15,21	
	02:00	61,08	57,86	2,86	0,36	1	1	1	1	1	1								1	1		1	13,24	12,94	
	03:00	58,89	55,52	3,06	0,32	1	1	1	1	1	1								1	1		1	11,72	11,72	
	04:00	57,80	54,38	3,27	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1		1	11,01	11,01	
	05:00	58,49	55,04	3,41	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1		1	11,56	11,56	
	06:00	61,13	55,38	5,74	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	13,35	12,99	
	07:00	67,25	59,65	7,45	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,96	16,10	
	08:00	72,91	66,46	6,26	0,19	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,89	16,10	
	09:00	77,57	71,52	5,89	0,16	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	16,10	16,10	
	10:00	77,78	73,77	3,76	0,26	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1	15,89	16,10	
	11:00	77,90	73,01	4,39	0,50	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,68	16,10	
	12:00	79,90	76,00	3,58	0,33	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,89	16,10	
	13:00	81,67	74,30	7,11	0,26	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	80,82	72,14	8,36	0,32	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	78,92	69,23	9,05	0,64	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	80,27	69,45	10,17	0,65	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,68	16,10	
	17:00	84,09	73,91	9,50	0,68	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	87,28	77,85	8,96	0,47	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,11	78,71	10,27	0,12	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,89	16,10	
	20:00	88,33	77,97	10,15	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	83,35	73,09	10,14	0,11	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,89	16,10	
	22:00	76,98	67,88	9,00	0,10	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	71,62	61,99	9,46	0,18	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,89	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	66,17	58,34	7,71	0,11	1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,89	16,10		
	01:00	62,55	55,43	6,98	0,15	1	1	1	1	1	1							1		1	1	15,77	15,77		
	02:00	59,62	52,92	6,54	0,15		1	1	1	1	1							1		1	1	16,06	16,10		
	03:00	57,63	50,88	6,62	0,13		1	1	1	1	1							1		1	1	15,02	14,85		
	04:00	56,96	48,61	8,14	0,21		1	1	1	1	1							1		1	1	13,50	13,50		
	05:00	57,54	50,28	7,10	0,16		1	1	1	1	1							1		1	1	14,84	14,76		
	06:00	57,82	51,00	6,68	0,14		1	1	1	1	1							1		1	1	15,07	15,04		
	07:00	62,06	54,42	7,54	0,10		1	1	1	1	1							1		1	1	15,77	16,10		
	08:00	67,81	61,75	5,96	0,10	1	1	1	1	1	1							1		1	1	16,05	16,10		
	09:00	71,73	67,41	4,21	0,11	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	10:00	71,83	68,28	3,35	0,19	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	11:00	71,62	67,54	3,83	0,25	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	12:00	72,70	67,32	5,02	0,36	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	13:00	74,65	68,42	5,72	0,51	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	14:00	73,43	66,97	5,88	0,57	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	15,89	16,10		
	15:00	72,10	65,88	5,48	0,73	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	16:00	73,00	67,65	4,96	0,39	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	15,89	16,10		
	17:00	78,16	71,71	6,04	0,41	1	1	1	1	1	1				1			1		1	1	16,10	16,10		
	18:00	82,92	77,57	4,99	0,36	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	85,00	79,91	4,86	0,23	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	15,89	16,10		
	20:00	84,83	79,44	5,16	0,23	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	15,89	16,10		
	21:00	80,07	75,29	4,66	0,12	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	73,75	69,54	4,04	0,17	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	69,03	66,10	2,74	0,19	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	15,84	16,10		

Το διάστημα 06:30 έως 08:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200							
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	62,35	59,60	2,70	0,06	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	12,06	12,06				
	01:00	58,73	55,32	3,35	0,05	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,52	15,94				
	02:00	55,95	52,61	3,34	0,01	1	1	1	1		1						1	1	1	1	14,30	14,30				
	03:00	54,10	50,81	3,29	0,01	1	1	1	1		1						1		1	1	14,46	14,21				
	04:00	53,37	49,46	3,90	0,01	1	1	1	1		1						1		1	1	13,89	13,48				
	05:00	54,63	51,20	3,43	0,01	1	1	1	1		1						1		1	1	14,51	14,74				
	06:00	58,76	54,54	4,13	0,08	1	1	1	1		1						1		1	1	15,88	16,10				
	07:00	65,65	58,84	6,63	0,18	1	1	1	1		1				1		1		1	1	15,89	16,10				
	08:00	71,03	65,91	5,04	0,08	1	1	1	1		1				1		1		1	1	16,10	16,10				
	09:00	74,92	70,19	4,51	0,22	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,89	16,10				
	10:00	75,91	72,18	3,60	0,14	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,89	16,10				
	11:00	75,24	69,29	5,77	0,19	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,48	15,48				
	12:00	76,29	68,57	7,50	0,22	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,48	15,48				
	13:00	78,01	68,04	9,45	0,52	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,89	16,10				
	14:00	76,79	66,87	9,14	0,79	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,27	15,27				
	15:00	74,30	63,49	9,97	0,84	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,89	16,10				
	16:00	74,57	64,29	9,57	0,71	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,89	16,10				
	17:00	78,92	66,30	12,10	0,51	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,68	16,10				
	18:00	82,85	69,69	13,01	0,15	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,48	15,48				
	19:00	85,49	72,74	12,71	0,04	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	16,10	16,10				
	20:00	84,75	73,00	11,71	0,04	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,89	16,10				
	21:00	79,21	68,76	10,36	0,09	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	15,68	16,10				
	22:00	72,15	63,33	8,77	0,05	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10				
	23:00	66,29	59,99	6,21	0,09	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	15,27	15,27				

Τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	54,59	49,30	5,29	0,00	1	1		1		1										1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	51,66	43,28	8,38	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	02:00	50,03	41,04	8,99	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	03:00	48,02	38,84	9,18	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	04:00	46,59	38,47	8,12	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	05:00	47,44	39,30	8,14	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	15,90
	06:00	49,27	42,26	7,01	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	07:00	50,19	42,13	8,05	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	15,75
	08:00	48,12	40,45	7,67	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	09:00	54,59	46,41	8,18	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	10:00	52,79	45,77	7,01	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	11:00	51,31	42,97	8,34	0,00	1	1		1		1										1		1	1	16,10	16,10
	12:00	73,61	63,93	9,60	0,08	1	1	1	1		1		1		1		1				1		1	1	16,10	16,10
	13:00	75,50	65,75	9,74	0,01	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	14:00	73,71	62,24	11,36	0,12	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	15:00	68,39	59,42	8,76	0,21	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	12,50	12,50
	16:00	72,44	60,55	11,49	0,40	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	17:00	77,25	66,57	10,28	0,40	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	18:00	82,49	73,75	8,33	0,41	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	19:00	85,69	76,16	9,12	0,41	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	20:00	84,89	75,06	9,42	0,41	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	21:00	79,06	69,28	9,38	0,40	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	22:00	71,83	62,58	8,84	0,40	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10
	23:00	65,78	58,11	7,27	0,40	1	1	1	1	1		1		1		1		1			1		1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	60,01	53,71	5,94	0,36	1	1	1	1		1									1		1	1	16,10	16,10
	01:00	56,84	51,56	5,16	0,12	1	1	1	1		1									1		1	1	15,95	16,10
	02:00	54,35	48,98	5,28	0,09	1	1	1	1		1									1		1	1	14,50	14,46
	03:00	52,64	47,39	5,20	0,05	1	1	1	1		1									1		1	1	13,19	12,75
	04:00	52,01	46,94	4,96	0,10	1	1	1	1		1									1		1	1	12,69	12,69
	05:00	53,29	49,36	3,70	0,22	1	1	1	1		1									1		1	1	13,62	13,40
	06:00	56,86	55,29	1,53	0,04	1	1	1	1		1									1		1	1	15,87	16,10
	07:00	62,83	61,72	1,10	0,01	1	1	1	1		1									1		1	1	16,10	16,10
	08:00	68,59	65,71	2,87	0,01	1	1	1	1		1					1				1		1	1	16,10	16,10
	09:00	73,44	70,43	2,69	0,32	1	1	1	1		1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	10:00	73,20	70,77	2,04	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	11:00	72,09	70,69	1,09	0,31	1		1	1	1	1			1	1	1				1		1	1	16,10	16,10
	12:00	73,52	72,42	0,74	0,36	1		1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	13:00	74,84	73,34	1,45	0,05	1		1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	14:00	73,43	70,64	2,64	0,15	1		1	1	1	1			1	1	1				1		1	1	16,10	16,10
	15:00	71,18	69,84	0,94	0,40	1		1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	16:00	72,01	70,93	0,68	0,40	1		1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	17:00	75,47	74,11	0,96	0,40	1		1	1	1	1			1	1	1				1		1	1	16,10	16,10
	18:00	80,25	77,49	2,36	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	19:00	83,24	80,49	2,35	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1		1	1	16,10	16,10
	20:00	82,48	80,06	2,06	0,36	1	1	1	1	1	1			1	1	1				1		1	1	16,10	16,10
	21:00	76,64	74,27	2,13	0,25	1	1	1	1	1	1			1						1		1	1	16,10	16,10
	22:00	69,18	66,17	2,86	0,15	1	1	1	1	1	1									1		1	1	16,10	16,10
	23:00	62,99	59,61	3,27	0,12	1	1	1	1	1	1									1		1	1	14,85	14,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α	Ρ	Ω	Ε	Τ	Η	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025																										
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)																					
	00:00	57,76	54,34	3,42	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	14,95	14,98		
	01:00	54,49	49,50	4,98	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	13,49	11,71		
	02:00	52,63	44,58	8,04	0,01		1	1	1	1	1								1		1		14,39	13,97		
	03:00	51,26	44,55	6,67	0,04		1	1	1	1	1								1		1		13,40	12,61		
	04:00	50,92	42,85	7,85	0,22		1	1	1	1	1								1		1		12,89	12,26		
	05:00	52,53	44,07	8,06	0,41		1	1	1	1	1								1		1		13,87	13,87		
	06:00	56,90	44,64	11,79	0,47		1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10		
	07:00	62,79	50,01	12,20	0,58	1	1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10		
	08:00	66,90	54,54	11,70	0,66	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	09:00	71,06	56,87	13,52	0,67	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	10:00	69,84	56,45	12,61	0,79	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	11:00	68,48	54,88	12,83	0,77	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	12:00	67,18	55,79	10,52	0,87	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	13:00	65,87	56,22	8,84	0,80		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	66,66	56,99	8,81	0,86		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	64,58	55,40	8,35	0,84		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	65,22	55,94	8,47	0,82		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	69,47	60,38	8,52	0,57		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	74,19	64,97	8,64	0,58	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	77,83	68,21	9,00	0,62	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	76,79	66,47	9,65	0,68	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	70,44	60,00	9,75	0,70	1	1		1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10		
22:00	64,52	53,35	10,49	0,68	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10			
23:00	59,98	48,02	11,31	0,65	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	54,86	43,32	10,89	0,64		1		1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	01:00	51,63	41,17	10,16	0,29		1		1	1	1							1	1	1		15,99	15,53	
	02:00	49,52	38,67	10,72	0,13		1		1	1	1							1	1			16,02	16,10	
	03:00	48,06	37,47	10,58	0,01		1		1	1	1							1	1			15,17	14,86	
	04:00	47,76	37,42	10,13	0,21		1		1	1	1							1	1			14,77	14,55	
	05:00	49,01	37,59	10,98	0,43		1		1	1	1							1	1			15,43	15,80	
	06:00	53,10	41,60	10,74	0,76		1		1	1	1							1	1			16,10	16,10	
	07:00	58,92	47,77	10,39	0,76		1		1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	63,13	49,94	12,42	0,77		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	66,04	52,13	13,10	0,81		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	65,36	51,41	13,12	0,83		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	64,16	50,66	12,81	0,69		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	64,24	51,28	12,32	0,64		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	65,82	52,19	12,89	0,75		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	65,16	53,39	11,22	0,55		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	63,68	51,32	11,92	0,43		1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	65,17	52,87	11,80	0,50	1	1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	70,01	57,46	11,92	0,63	1	1		1	1	1			1				1	1	1		16,10	16,10	
	18:00	75,71	62,68	12,31	0,72	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	79,47	66,98	11,78	0,71	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	78,65	66,59	11,40	0,66	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	72,53	61,34	10,59	0,61	1	1		1	1	1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	65,30	57,08	7,68	0,53	1	1		1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	59,26	52,05	7,01	0,20	1	1		1	1	1							1	1	1		15,99	16,10		

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 22:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	54,60	45,48	8,94	0,18	1	1		1	1	1								1	1	1		14,89	14,89	
	01:00	51,54	42,27	8,89	0,38		1		1	1	1								1	1			15,95	16,10	
	02:00	49,00	40,95	7,99	0,05		1		1	1	1								1	1			15,78	15,80	
	03:00	47,80	40,88	6,91	0,01		1		1	1	1								1	1			14,99	14,60	
	04:00	47,37	40,03	7,33	0,01		1		1	1	1								1	1			14,56	14,17	
	05:00	48,83	39,68	9,10	0,05		1		1	1	1								1	1			15,57	15,63	
	06:00	52,37	42,21	9,58	0,58		1		1	1	1								1	1			16,09	16,10	
	07:00	57,71	47,82	9,46	0,43	1	1		1	1	1								1	1			16,10	16,10	
	08:00	63,01	54,27	8,22	0,52	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	66,32	56,15	9,74	0,44	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	65,17	54,57	10,31	0,29	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	64,53	55,38	8,95	0,20	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	65,50	57,89	7,41	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	66,99	60,31	6,48	0,21	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	65,57	59,12	6,45	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	63,12	58,84	4,26	0,02	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	63,95	60,65	3,27	0,03	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	68,28	66,02	2,25	0,01	1	1		1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,09	
	18:00	73,42	69,12	4,30	0,01	1	1		1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	77,45	72,09	5,36	0,00	1	1		1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	76,02	72,93	3,08	0,00	1	1		1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	70,49	66,74	3,74	0,01	1	1		1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	63,88	59,92	3,96	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	59,32	53,48	5,83	0,01	1	1		1	1	1								1	1	1	1	15,59	15,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	54,65	50,66	3,99	0,00	1	1		1	1	1								1	1	1		13,53	13,19	
	01:00	51,32	46,78	4,53	0,00	1	1		1	1	1								1	1	1		11,70	11,70	
	02:00	49,29	44,82	4,46	0,00		1		1	1	1								1	1			14,15	14,15	
	03:00	47,54	43,53	4,01	0,00		1		1	1	1								1	1			14,27	14,34	
	04:00	47,33	43,88	3,44	0,01		1		1	1	1								1	1			14,52	14,13	
	05:00	48,42	45,21	3,21	0,01		1		1	1	1								1	1			15,25	15,22	
	06:00	52,04	48,54	3,49	0,00	1	1		1	1	1								1	1			15,31	15,31	
	07:00	57,58	55,12	2,46	0,00	1	1		1	1	1								1	1	1		15,81	16,10	
	08:00	61,43	59,33	2,10	0,01	1	1		1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	63,99	61,83	2,15	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	63,89	61,64	2,05	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	62,96	60,94	1,82	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,02	16,02	
	12:00	63,81	62,28	1,32	0,20	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	64,78	63,33	1,25	0,20	1	1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	15,77	
	14:00	63,14	62,47	0,47	0,20	1	1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	16,10	
	15:00	60,97	60,12	0,83	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	16,10	
	16:00	62,25	61,18	1,06	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1		16,10	16,10	
	17:00	67,48	66,35	1,12	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	72,95	71,27	1,66	0,03	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	76,71	74,67	2,01	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	75,54	73,55	1,97	0,02	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	70,00	69,40	0,53	0,06	1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	63,34	63,06	0,25	0,04	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	15,27	15,27	
	23:00	57,73	57,57	0,16	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	11,38	11,38	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 0:00 με 22:07.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Σ Π Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερ.αίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	52,77	52,61	0,15	0,01	1	1	1	1	1									1	1	1	13,44	13,44	
	01:00	49,60	49,52	0,08	0,01	1	1	1	1	1									1	1	1	11,04	11,04	
	02:00	47,69	47,47	0,22	0,01	1	1	1	1	1									1		1	11,12	10,70	
	03:00	46,34	46,10	0,24	0,01	1	1	1	1	1									1		1	10,81	10,81	
	04:00	42,89	42,74	0,14	0,01	1	1	1	1	1									1		1	8,42	8,42	
	05:00	43,08	42,85	0,22	0,01	1	1	1	1	1									1		1	8,18	8,18	
	06:00	47,83	47,60	0,23	0,01	1	1	1	1	1									1		1	11,80	11,80	
	07:00	54,93	54,88	0,05	0,01	1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,03	16,03
	08:00	60,68	60,61	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1		1	15,62	15,62
	09:00	66,45	66,31	0,12	0,03	1	1	1		1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	10:00	67,31	67,11	0,17	0,03	1	1	1		1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	11:00	66,39	66,13	0,11	0,15	1	1	1		1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	12:00	67,46	67,22	0,07	0,17	1	1	1		1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	13:00	67,92	67,58	0,18	0,16	1	1	1		1	1			1	1				1	1		1	16,10	16,10
	14:00	66,55	66,07	0,32	0,16	1	1	1		1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	15:00	64,07	63,32	0,70	0,05	1	1	1		1	1			1					1	1		1	16,10	16,10
	16:00	65,93	65,07	0,83	0,04	1	1	1		1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10
	17:00	70,70	69,18	1,51	0,01	1	1	1		1	1		1	1					1	1		1	16,10	16,10
	18:00	75,91	74,19	1,71	0,01	1	1	1		1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	79,31	77,95	1,36	0,00	1	1	1		1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	77,57	76,65	0,91	0,00	1	1	1		1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	70,83	69,98	0,84	0,01	1	1	1		1	1		1	1					1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	63,33	62,67	0,65	0,01	1	1	1		1	1		1						1	1	1	1	16,05	16,05
	23:00	57,85	57,31	0,54	0,01	1	1	1		1	1								1	1	1	1	13,10	13,10

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 04:20 στις 06:00 και στις 08:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	52,39	52,29	0,10	0,01	1	1	1		1	1								1	1	1		9,84	9,84	
	01:00	49,03	48,58	0,44	0,01	1	1	1		1	1								1	1	1		8,78	8,78	
	02:00	47,34	46,32	1,01	0,01	1	1	1		1	1								1	1			10,20	10,20	
	03:00	45,63	44,74	0,88	0,01	1	1	1		1	1								1	1			9,11	9,11	
	04:00	45,74	44,16	1,57	0,01	1	1	1		1	1								1	1			9,13	9,13	
	05:00	47,17	46,28	0,88	0,01	1	1	1		1	1								1	1			10,16	10,16	
	06:00	50,20	49,50	0,69	0,01	1	1	1		1	1								1	1			11,78	11,63	
	07:00	56,39	56,11	0,27	0,01	1	1	1		1	1		1						1	1	1		14,78	14,78	
	08:00	63,68	63,33	0,14	0,21	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	67,46	66,38	0,88	0,21	1	1	1		1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	67,71	67,18	0,32	0,21	1	1	1		1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	67,64	67,14	0,29	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,09	16,09	
	12:00	68,43	67,64	0,59	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	68,65	67,95	0,50	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,59	15,59	
	14:00	68,11	67,50	0,41	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,98	15,98	
	15:00	65,35	64,64	0,51	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	14,57	14,57	
	16:00	66,07	65,25	0,77	0,06	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,10	15,10	
	17:00	70,77	69,95	0,77	0,05	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	75,81	74,93	0,87	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	79,49	78,73	0,74	0,02	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	77,98	77,40	0,50	0,07	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	71,62	71,23	0,35	0,05	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	64,13	63,90	0,23	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,04	14,04		
23:00	57,90	57,27	0,62	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,55	12,55		

Μερική διακοπή στις 06:30 και στις 06:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα από τις 13:20 έως τις 13:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	52,75	51,47	1,27	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		12,38	12,38
	01:00	49,01	47,56	1,44	0,01		1	1	1	1	1								1	1			11,61	11,61
	02:00	47,29	45,79	1,50	0,01		1	1	1	1	1								1	1			10,30	10,30
	03:00	45,98	44,68	1,29	0,01		1	1	1	1	1								1	1			9,32	9,32
	04:00	45,84	44,89	0,95	0,01		1	1	1	1	1								1	1			9,13	9,13
	05:00	47,62	46,80	0,81	0,01		1	1	1	1	1								1	1			10,45	10,45
	06:00	51,55	50,50	1,05	0,01		1	1	1	1	1								1	1			13,32	12,90
	07:00	57,70	55,36	2,34	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			14,23	14,23
	08:00	62,83	60,40	2,34	0,09	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,34	14,34
	09:00	67,54	64,80	2,33	0,41	1	1	1		1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	67,26	64,87	2,15	0,25	1	1	1		1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	65,99	63,86	1,90	0,23	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,06	16,06
	12:00	66,77	63,73	2,61	0,43	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	13:00	67,79	62,90	4,27	0,63	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	15,88
	14:00	66,57	62,39	3,58	0,60	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	15:00	63,87	61,25	2,26	0,36	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,08	16,08
	16:00	65,19	62,23	2,72	0,25	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	17:00	69,58	66,64	2,68	0,27	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10
	18:00	74,80	71,70	2,80	0,31	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	78,85	75,53	2,98	0,34	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	77,18	73,34	3,44	0,39	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	71,25	65,73	5,16	0,37	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	63,96	57,47	6,36	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,81	16,10
	23:00	57,95	51,45	6,44	0,06		1	1	1	1	1								1	1	1		15,62	16,10

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 7:35 και 9:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Ρ	Ω	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			00:00	52,31	46,35	5,60	0,37			1	1	1	1	1							1	1			12,23	12,23
			01:00	49,46	43,27	5,79	0,40			1	1	1	1	1							1	1			10,38	10,81
			02:00	47,52	42,10	5,01	0,41			1	1	1	1	1							1	1			9,76	9,76
			03:00	45,87	40,90	4,79	0,18			1	1	1	1	1							1	1			9,18	9,18
			04:00	45,83	40,34	5,42	0,08			1	1	1	1	1							1	1			10,68	10,68
			05:00	47,00	40,86	6,06	0,09				1	1	1	1	1						1	1			14,15	13,80
			06:00	51,15	46,19	4,85	0,11	1			1	1	1	1							1	1			12,58	12,58
			07:00	58,41	52,98	5,41	0,03	1	1		1	1	1	1	1						1	1		1	15,72	15,72
			08:00	64,03	59,96	4,01	0,07	1			1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			09:00	67,72	64,55	3,07	0,10	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			10:00	68,01	64,79	2,82	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			11:00	66,60	63,02	2,94	0,65	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			12:00	66,73	62,98	3,38	0,38	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			13:00	67,88	64,11	3,53	0,24	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			14:00	66,56	61,93	4,14	0,50	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			15:00	64,19	57,49	5,87	0,83	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,05	16,05
			16:00	65,30	59,23	5,28	0,79	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			17:00	70,26	64,42	5,12	0,72	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	16,10	16,10
			18:00	75,87	67,10	8,18	0,59	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
			19:00	79,53	71,67	7,52	0,33	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
			20:00	76,87	70,27	6,51	0,09	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
			21:00	70,46	62,52	7,93	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
			22:00	63,29	53,25	10,04	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	12,25	12,25
			23:00	57,36	49,43	7,90	0,03			1	1	1	1	1	1						1	1	1		15,80	15,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	52,49	46,60	5,85	0,03		1	1	1	1	1								1	1	1		12,06	12,06	
	01:00	49,41	42,52	6,88	0,01			1	1	1	1	1							1	1	1	1	13,54	13,31	
	02:00	47,55	38,42	9,12	0,01			1	1	1	1	1							1	1	1		12,48	12,48	
	03:00	46,30	37,19	9,10	0,01			1	1	1	1	1							1	1			13,53	13,09	
	04:00	45,90	37,98	7,91	0,01			1	1	1	1	1							1	1			13,24	13,24	
	05:00	47,61	37,69	9,90	0,02			1	1	1	1	1							1	1			14,36	14,40	
	06:00	52,06	41,10	10,95	0,01			1	1	1	1	1							1	1			16,04	16,10	
	07:00	55,95	46,48	9,47	0,00	1		1	1	1	1	1							1	1			15,90	16,10	
	08:00	61,07	50,11	10,95	0,01	1		1	1	1	1	1							1	1	1		15,80	16,10	
	09:00	66,09	54,18	11,51	0,40	1		1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	65,83	55,45	9,98	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	64,58	55,06	9,13	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	65,21	55,96	8,85	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	66,19	56,36	9,53	0,30		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	65,55	53,27	11,92	0,36		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	63,26	51,81	11,05	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	64,28	54,29	9,58	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	68,91	59,00	9,51	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10	
	18:00	74,13	65,63	8,10	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	77,87	70,59	6,87	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	75,81	67,70	7,76	0,35	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	70,66	64,02	6,51	0,13	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	63,32	55,13	8,18	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	14,72	14,72	
	23:00	57,65	48,32	9,16	0,16	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1		14,22	14,22	

Στο διάστημα από τις 07:20 έως τις 08:23 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	53,32	43,34	9,94	0,04		1	1	1	1	1								1	1	1		13,96	13,96
	01:00	50,08	40,13	9,66	0,29			1	1	1	1								1	1	1		14,27	13,97
	02:00	47,62	37,55	9,76	0,31			1	1	1	1								1	1			14,50	14,42
	03:00	46,67	36,44	10,12	0,12			1	1	1	1								1	1			13,84	13,47
	04:00	46,29	35,74	10,50	0,04			1	1	1	1								1	1			13,47	13,08
	05:00	47,78	37,85	9,83	0,10			1	1	1	1								1	1	1		14,53	14,58
	06:00	51,88	42,88	8,68	0,31			1	1	1	1								1	1			16,08	16,10
	07:00	57,57	48,71	8,46	0,40		1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	08:00	62,66	54,71	7,55	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	09:00	65,73	57,91	7,42	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	10:00	65,05	58,29	6,37	0,39	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	11:00	64,33	58,82	5,18	0,32	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	12:00	65,04	58,54	6,11	0,39	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	13:00	66,39	56,82	9,17	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	14:00	64,66	54,81	9,44	0,41	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	15:00	61,70	52,19	9,10	0,41	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	16:00	62,41	53,84	8,07	0,49	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	17:00	66,60	58,04	8,02	0,55	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	18:00	71,45	63,60	7,39	0,46	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	19:00	75,65	68,39	6,86	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	20:00	73,00	65,87	6,73	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	21:00	67,81	61,54	5,87	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	22:00	60,78	54,54	5,90	0,35	1	1	1	1	1	1								1	1		1	14,80	14,80
	23:00	55,12	49,44	5,46	0,22		1	1	1	1	1								1	1		1	14,20	14,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	50,90	45,51	5,38	0,01		1	1	1	1	1						1	1			13,27	13,27		
	01:00	48,05	42,22	5,80	0,02		1	1	1	1	1						1	1			11,80	11,80		
	02:00	46,25	39,01	6,98	0,26			1	1	1	1	1					1	1			13,79	13,79		
	03:00	44,90	38,56	5,94	0,40			1	1	1	1						1	1			12,72	12,72		
	04:00	44,24	38,78	5,11	0,34			1	1	1	1						1	1			12,12	12,12		
	05:00	46,07	41,48	4,39	0,20			1	1	1	1	1					1	1			13,41	13,41		
	06:00	49,67	46,35	3,24	0,09		1	1	1	1	1	1					1	1			14,17	14,17		
	07:00	54,80	52,41	2,35	0,04		1	1	1	1	1	1					1	1			15,53	15,53		
	08:00	58,68	57,12	1,41	0,15	1	1	1	1	1	1	1					1	1			15,17	15,17		
	09:00	61,21	59,52	1,36	0,32	1	1	1	1	1	1	1					1	1			16,09	16,10		
	10:00	60,35	59,27	0,86	0,23	1	1	1	1	1	1	1					1	1			15,89	16,10		
	11:00	59,66	58,96	0,69	0,01	1	1	1	1	1	1	1					1	1			15,59	15,65		
	12:00	60,08	59,32	0,75	0,01	1	1	1	1	1	1	1					1	1			15,77	16,06		
	13:00	61,00	60,13	0,85	0,02	1	1	1	1	1	1	1					1	1			16,04	16,10		
	14:00	58,36	56,61	1,71	0,03	1	1	1	1	1	1	1					1	1			14,58	14,34		
	15:00	56,16	54,17	1,99	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1	1			12,82	12,82		
	16:00	57,14	54,25	2,88	0,00	1	1	1	1	1	1	1					1	1			13,46	13,12		
	17:00	62,00	59,62	2,27	0,10	1	1	1	1	1	1	1					1	1			15,86	16,10		
	18:00	67,12	65,51	1,37	0,25	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1	16,09	16,10		
	19:00	71,19	70,12	0,68	0,40	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	69,43	68,90	0,26	0,26	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	64,29	64,22	0,02	0,05	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1	15,51	15,51		
	22:00	58,13	58,11	0,00	0,02	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1	11,81	11,81		
	23:00	52,53	52,34	0,17	0,03		1	1	1	1	1	1					1	1		1	11,55	11,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	48,22	48,02	0,19	0,00		1	1	1	1	1								1			1	9,70	9,70		
	01:00	45,40	45,23	0,17	0,00		1	1	1	1	1								1			1	8,60	8,60		
	02:00	43,88	43,75	0,12	0,00		1	1	1	1	1								1				9,88	9,88		
	03:00	43,21	43,21	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				9,39	9,39		
	04:00	42,85	42,84	0,01	0,00		1	1	1	1	1								1				9,04	9,04		
	05:00	44,72	44,41	0,31	0,00		1	1	1	1	1								1				10,35	10,35		
	06:00	49,62	48,59	1,03	0,00		1	1	1	1	1								1				13,57	13,87		
	07:00	57,02	55,97	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1		14,72	14,72		
	08:00	62,65	61,53	1,11	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,76	15,73		
	09:00	65,89	64,07	1,81	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	10:00	65,32	62,76	2,55	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10		
	11:00	65,25	60,36	4,89	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	12:00	68,78	63,39	5,38	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	13:00	69,19	63,18	5,91	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	14:00	66,35	59,76	6,13	0,46	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,05	16,10		
	15:00	60,41	53,06	7,05	0,29	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,60	14,60		
	16:00	60,83	54,50	6,11	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,87	14,87		
	17:00	66,49	57,58	8,27	0,65	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10		
	18:00	69,99	61,39	7,90	0,71	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	19:00	72,85	64,11	8,26	0,48	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	20:00	70,00	61,96	7,85	0,19	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	21:00	65,38	56,47	8,67	0,24	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,03	16,10		
	22:00	57,95	49,17	8,76	0,03		1	1	1	1	1								1	1	1		14,82	16,10		
	23:00	52,12	43,96	8,15	0,01			1	1	1	1								1	1	1		14,36	16,02		

Μερική διακοπή στις 14:45 και στις 16:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:35 με 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	47,75	41,46	6,29	0,01			1	1	1	1								1	1	1		12,96	12,96
	01:00	43,96	37,64	6,31	0,01			1	1	1	1									1	1		12,03	12,03
	02:00	42,59	35,26	7,32	0,01			1	1	1	1	1								1	1		10,81	10,81
	03:00	41,16	35,03	6,12	0,01			1	1	1	1	1								1	1		9,07	9,07
	04:00	41,17	36,43	4,73	0,01			1	1	1	1	1								1	1		8,94	8,94
	05:00	43,34	37,71	5,62	0,01			1	1	1	1	1								1	1		10,86	10,86
	06:00	47,82	40,45	7,34	0,02			1	1	1	1	1								1	1		14,63	14,61
	07:00	55,64	46,59	8,48	0,57		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10
	08:00	60,45	50,48	9,73	0,24		1	1	1	1	1	1								1	1		15,80	16,10
	09:00	62,11	52,60	9,12	0,39	1	1	1	1	1	1	1								1	1		15,63	16,10
	10:00	59,91	51,39	8,36	0,16	1	1	1	1	1	1	1								1	1		15,71	15,90
	11:00	58,19	51,00	7,18	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		14,63	14,17
	12:00	57,56	49,52	7,75	0,29	1	1	1	1	1	1	1								1	1		15,03	15,03
	13:00	58,10	49,05	8,67	0,39		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10
	14:00	56,99	46,89	9,80	0,30		1	1	1	1	1	1								1	1		16,09	16,10
	15:00	54,50	44,00	10,29	0,21		1	1	1	1	1	1								1	1		15,72	15,85
	16:00	55,51	43,04	12,09	0,38		1	1	1	1	1	1								1	1		16,03	16,10
	17:00	60,34	49,11	10,62	0,62		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10
	18:00	66,42	57,30	8,68	0,44	1	1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10
	19:00	71,22	61,17	9,76	0,29	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
	20:00	69,68	61,91	7,47	0,29	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
	21:00	64,11	55,44	8,47	0,21	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,42	15,97
	22:00	56,94	47,74	9,19	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		13,45	13,45
	23:00	51,00	42,29	8,71	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		13,39	13,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Η Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	46,62	37,62	8,59	0,40			1	1	1	1											1	1		13,63	13,41
	01:00	44,19	34,45	9,34	0,40			1	1	1	1	1													13,24	13,89
	02:00	42,64	34,13	8,11	0,40			1	1	1	1	1										1			12,87	12,87
	03:00	41,53	34,31	6,82	0,40			1	1	1	1	1										1			12,08	12,08
	04:00	41,42	33,96	7,05	0,40			1	1	1	1	1										1			11,93	11,93
	05:00	43,53	36,50	6,62	0,41			1	1	1	1	1										1			13,47	13,23
	06:00	47,98	40,20	7,38	0,41		1	1	1	1	1	1										1			15,10	15,10
	07:00	54,27	46,67	7,20	0,41		1	1	1	1	1	1										1		1	15,70	15,70
	08:00	58,27	50,38	7,48	0,40		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	09:00	60,06	52,01	7,64	0,40		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	10:00	58,89	52,22	6,27	0,41		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	11:00	57,19	50,27	6,51	0,41		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	12:00	57,98	52,56	5,02	0,40		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	13:00	58,48	52,06	6,01	0,40		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	14:00	56,58	48,62	7,56	0,41		1	1	1	1	1	1										1		1	15,91	16,10
	15:00	54,23	46,27	7,56	0,41		1	1	1	1	1	1										1		1	14,46	14,35
	16:00	55,21	47,25	7,55	0,40		1	1	1	1	1	1										1		1	15,08	15,33
	17:00	60,20	52,66	7,05	0,49		1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	18:00	66,08	57,96	7,62	0,50	1	1	1	1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	19:00	71,34	61,65	9,13	0,57	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10
	20:00	69,83	60,01	9,35	0,47	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10
	21:00	64,21	56,91	6,90	0,40	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	15,42	16,07
	22:00	56,74	50,08	6,26	0,40		1	1	1	1	1	1										1	1	1	14,58	14,58
	23:00	50,68	44,33	5,94	0,40		1	1	1	1	1	1										1	1		12,94	12,94

Το διάστημα 07:44 με 15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	46,40	40,72	5,67	0,01			1	1	1	1								1	1			13,81	13,81
	01:00	43,59	38,13	5,45	0,01			1	1	1	1								1	1			11,75	11,75
	02:00	42,15	37,82	4,33	0,01			1	1	1	1								1	1			10,57	10,57
	03:00	41,19	37,51	3,67	0,01			1	1	1	1								1	1			9,81	9,81
	04:00	41,11	37,86	3,24	0,01			1	1	1	1								1	1			9,65	9,65
	05:00	42,95	39,51	3,43	0,01			1	1	1	1								1	1			11,03	11,03
	06:00	47,30	44,99	2,30	0,01			1	1	1	1								1	1			14,25	14,10
	07:00	54,03	53,00	0,82	0,20		1	1	1	1	1								1	1			13,55	15,37
	08:00	58,18	57,90	0,08	0,20		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	15,40
	09:00	60,05	59,81	0,04	0,20		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	16,10
	10:00	58,98	58,73	0,04	0,20		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	16,10
	11:00	58,04	57,73	0,10	0,20		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	15,26
	12:00	59,00	58,49	0,30	0,21		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	16,10
	13:00	59,25	58,54	0,51	0,21		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	16,10
	14:00	57,66	56,90	0,55	0,21		1	1	1	1	1								1	1		1	12,10	14,88
	15:00	55,32	54,55	0,57	0,19		1	1	1	1	1								1	1		1	12,06	12,54
	16:00	56,34	55,55	0,61	0,18		1	1	1	1	1								1	1		1	12,07	13,56
	17:00	61,68	61,01	0,51	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		1	13,54	13,54
	18:00	67,68	66,96	0,71	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	72,45	70,71	1,70	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	70,45	67,69	2,63	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	65,08	60,65	4,28	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,04	14,04
	22:00	57,75	51,86	5,88	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,26	12,26
	23:00	52,14	44,99	7,14	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		13,02	13,02

Το διάστημα 07:44 με 15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025															
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025			00:00	48,11	40,40	7,71	0,01				1	1	1	1									1	1	1		12,55	12,55
			01:00	45,13	36,94	8,19	0,01				1	1	1	1									1	1			12,59	12,59
			02:00	43,45	38,05	5,19	0,21				1	1	1	1									1	1			8,00	10,24
			03:00	42,67	37,41	5,05	0,21				1	1	1	1									1	1			8,00	9,46
			04:00	42,35	37,67	4,47	0,21				1	1	1	1									1	1			8,00	9,14
			05:00	44,18	39,81	4,17	0,21				1	1	1	1									1	1			8,00	10,98
			06:00	48,68	41,78	6,68	0,22				1	1	1	1									1	1			13,61	15,47
			07:00	53,05	45,65	7,32	0,08				1	1	1	1									1	1			15,43	16,10
			08:00	59,19	51,66	7,53	0,00			1	1	1	1	1									1	1			16,01	16,10
			09:00	58,85	52,55	6,30	0,00			1	1	1	1	1									1	1			15,91	16,10
			10:00	56,93	49,06	7,87	0,00			1	1	1	1	1									1	1			16,04	16,10
			11:00	60,17	53,37	6,81	0,00			1	1	1	1	1									1	1			16,10	16,10
			12:00	60,83	55,30	5,52	0,00		1	1	1	1	1	1									1	1			15,99	16,10
			13:00	63,94	58,34	5,47	0,13		1	1	1	1	1	1									1	1			16,10	16,10
			14:00	59,38	53,10	6,06	0,22		1	1	1	1	1	1									1	1			14,89	15,36
			15:00	56,34	48,82	7,31	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1			12,15	12,32
			16:00	57,17	50,70	6,27	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1			12,85	13,16
			17:00	61,37	54,92	6,24	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1			15,85	16,10
			18:00	66,38	61,75	4,42	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1		1	16,10	16,10
			19:00	70,74	66,24	4,29	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1		1	16,10	16,10
			20:00	68,82	63,78	4,83	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1		1	16,10	16,10
			21:00	63,38	57,91	5,26	0,21		1	1	1	1	1	1									1	1		1	14,83	15,23
			22:00	56,25	50,31	5,92	0,01		1	1	1	1	1	1									1	1		1	10,96	10,96
			23:00	50,83	45,53	5,28	0,02				1	1	1	1									1	1		1	13,35	13,50

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	46,45	40,93	5,51	0,01			1	1	1	1								1	1			13,38	13,24
	01:00	43,75	39,03	4,71	0,01			1	1	1	1								1	1			10,67	10,55
	02:00	42,25	36,13	6,11	0,01			1	1	1	1								1	1			9,03	9,05
	03:00	41,08	36,03	5,04	0,01			1	1	1	1								1	1			7,85	7,88
	04:00	40,91	36,82	4,08	0,01			1	1	1	1								1	1			7,61	7,71
	05:00	42,81	39,45	3,35	0,01			1	1	1	1								1	1			9,43	9,60
	06:00	46,97	43,89	3,07	0,00			1	1	1	1								1	1			13,35	13,76
	07:00	52,77	49,55	3,22	0,00		1	1	1	1	1								1	1			15,65	15,65
	08:00	57,08	53,40	3,68	0,00		1	1	1	1	1								1	1			16,06	16,10
	09:00	60,11	55,98	4,09	0,04		1	1	1	1	1								1	1			16,07	16,10
	10:00	60,18	57,09	3,07	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1			15,62	16,10
	11:00	61,36	57,15	3,94	0,27	1	1	1	1	1	1								1	1			16,03	16,10
	12:00	60,28	56,38	3,62	0,28	1	1	1	1	1	1								1	1			15,68	16,10
	13:00	61,81	58,67	2,84	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	14:00	57,23	54,39	2,65	0,19	1	1	1	1	1	1								1	1			13,34	13,21
	15:00	54,46	52,38	2,07	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			10,48	10,44
	16:00	55,23	53,58	1,64	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			11,08	11,21
	17:00	59,53	57,72	1,79	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1			14,82	15,52
	18:00	65,40	64,53	0,85	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,06	16,10
	19:00	69,43	68,61	0,79	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	20:00	66,69	65,22	1,40	0,07	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	21:00	61,60	59,58	2,01	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	13,71	13,46
	22:00	55,21	52,38	2,83	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	11,52	11,52
	23:00	50,08	47,23	2,85	0,01	1	1	1	1	1									1	1		1	11,05	11,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	45,92	43,03	2,88	0,01		1	1	1	1									1	1		1	11,61	11,38		
	01:00	43,31	40,65	2,66	0,01		1	1	1	1									1	1		1	11,07	11,07		
	02:00	41,73	39,64	2,07	0,01		1	1	1	1									1	1			11,33	11,32		
	03:00	40,78	38,37	2,40	0,01		1	1	1	1									1	1			10,37	10,37		
	04:00	40,19	37,81	2,37	0,01		1	1	1	1									1	1			9,73	9,78		
	05:00	41,95	39,44	2,50	0,01		1	1	1	1									1	1			11,37	11,54		
	06:00	45,74	43,74	2,00	0,01	1	1	1	1	1									1	1			12,80	12,80		
	07:00	50,50	48,40	2,09	0,01	1	1	1	1	1									1	1			14,44	14,73		
	08:00	53,78	52,14	1,63	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			10,55	10,55		
	09:00	56,52	54,40	1,91	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1			12,20	12,51		
	10:00	56,26	54,56	1,49	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1			12,13	12,24		
	11:00	54,99	53,17	1,61	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1			10,83	10,97		
	12:00	54,79	52,99	1,59	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1			10,58	10,77		
	13:00	54,41	53,17	1,04	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1			10,28	10,39		
	14:00	52,26	51,24	0,82	0,19	1	1	1	1	1	1								1	1			8,28	8,24		
	15:00	50,32	49,60	0,71	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			6,25	6,30		
	16:00	51,58	51,28	0,28	0,02	1	1	1	1	1	1								1	1			7,34	7,56		
	17:00	56,38	56,20	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1			12,10	12,37		
	18:00	62,76	62,48	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,42	15,42		
	19:00	67,35	67,26	0,08	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	65,15	65,04	0,10	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,90	16,10		
	21:00	58,26	57,78	0,47	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	10,76	10,76		
	22:00	53,13	52,77	0,35	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	7,91	7,91		
	23:00	48,76	48,57	0,19	0,01	1	1	1	1	1		1							1	1		1	9,13	8,87		

Στο διάστημα 21:33 - 22:12 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	44,18	43,55	0,62	0,01		1	1	1		1								1	1		1	9,49	9,65		
	01:00	42,07	41,06	1,00	0,01		1	1	1		1								1			1	9,42	10,44		
	02:00	40,37	39,70	0,66	0,01		1	1	1		1								1			1	8,79	8,74		
	03:00	39,33	38,38	0,94	0,01		1	1	1		1								1			1	7,67	7,70		
	04:00	39,60	38,78	0,81	0,01		1	1	1		1								1			1	7,91	7,97		
	05:00	41,59	40,86	0,72	0,01		1	1	1		1								1			1	8,95	9,96		
	06:00	46,28	45,48	0,80	0,01	1	1	1	1		1								1			1	8,96	9,29		
	07:00	51,85	50,87	0,95	0,03	1	1	1	1		1								1			1	14,57	14,86		
	08:00	55,12	54,28	0,83	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	10,59	10,59		
	09:00	57,09	55,68	1,41	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	8,75	8,95		
	10:00	59,05	57,67	1,38	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	10,73	10,91		
	11:00	58,28	57,21	0,86	0,21		1	1	1	1	1								1		1	1	13,46	15,50		
	12:00	57,37	56,35	0,80	0,21		1	1	1	1	1								1		1	1	14,39	14,58		
	13:00	58,52	57,09	1,23	0,21		1	1	1	1	1								1		1	1	15,42	15,74		
	14:00	58,21	56,55	1,45	0,22		1	1	1	1	1								1		1	1	15,22	15,43		
	15:00	57,00	54,36	2,44	0,21		1	1	1	1	1								1		1	1	14,22	14,22		
	16:00	59,11	56,38	2,69	0,04		1	1	1	1	1								1		1	1	14,44	16,10		
	17:00	62,42	59,66	2,74	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	14,03	14,28		
	18:00	66,14	63,31	2,79	0,04	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,02	16,10		
	19:00	70,00	67,19	2,79	0,03	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	20:00	67,68	64,62	3,06	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	21:00	62,51	58,17	4,33	0,01	1	1	1	1		1	1							1		1	1	14,52	14,36		
	22:00	55,34	51,07	4,27	0,01	1	1	1			1	1							1		1	1	12,49	12,65		
	23:00	49,47	44,77	4,70	0,01		1	1	1		1	1							1		1	1	11,80	12,14		

Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	44,69	39,70	4,97	0,01		1	1		1	1								1			1	10,12	10,26	
	01:00	42,53	36,98	5,53	0,01		1	1		1	1								1			1	8,18	8,10	
	02:00	41,14	35,96	5,17	0,01		1	1		1	1								1			1	6,72	6,71	
	03:00	40,11	34,23	5,86	0,02		1	1		1	1								1				8,98	9,81	
	04:00	40,44	34,88	5,55	0,02		1	1		1	1								1				10,05	10,14	
	05:00	42,45	36,42	6,03	0,00		1	1		1	1								1				11,91	12,15	
	06:00	46,84	40,84	6,00	0,00		1	1		1	1								1				15,48	16,10	
	07:00	54,34	47,93	6,40	0,00	1	1	1		1	1								1	1			15,86	15,77	
	08:00	60,49	50,74	9,75	0,00	1	1	1		1	1								1	1			16,10	16,10	
	09:00	64,98	52,67	11,69	0,62	1	1	1		1	1								1	1			16,10	16,10	
	10:00	65,65	55,90	9,00	0,75	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10	
	11:00	64,43	57,02	6,62	0,78	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10	
	12:00	62,21	54,32	7,19	0,70	1	1	1	1	1	1								1	1			16,07	16,10	
	13:00	59,30	53,72	5,08	0,50	1	1	1	1	1	1								1	1			14,75	15,28	
	14:00	57,03	53,57	3,02	0,44	1	1	1	1	1	1								1	1			12,91	13,02	
	15:00	53,57	50,04	3,11	0,42	1	1	1	1	1	1								1	1			9,36	9,55	
	16:00	53,69	51,81	1,47	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			9,29	9,67	
	17:00	58,44	57,56	0,50	0,39	1	1	1	1	1	1								1	1			13,14	14,43	
	18:00	64,77	63,55	0,81	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,84	16,10	
	19:00	68,65	67,97	0,28	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	67,61	66,68	0,54	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,75	16,10	
	21:00	61,66	60,36	0,95	0,34	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	12,46	12,46	
	22:00	53,82	51,37	2,44	0,01	1	1			1	1	1							1	1	1		11,55	12,36	
	23:00	45,45	44,30	1,12	0,03		1			1	1	1							1	1	1		9,35	9,35	

Μερική διακοπή στις 18:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 και ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,57	40,63	0,87	0,08		1		1	1	1								1	1			10,94	10,94		
	01:00	39,43	38,71	0,71	0,01		1		1	1	1								1	1			9,84	9,84		
	02:00	37,75	36,84	0,51	0,40		1		1	1	1								1	1			8,75	8,75		
	03:00	37,25	36,41	0,43	0,41		1		1	1	1								1				10,14	10,14		
	04:00	37,11	35,91	0,80	0,40		1		1	1	1								1				10,07	10,07		
	05:00	38,25	36,46	1,38	0,40		1		1	1	1								1				10,81	10,81		
	06:00	43,39	41,74	1,24	0,40		1		1	1	1								1				13,65	13,65		
	07:00	49,73	48,51	0,82	0,40	1	1		1	1	1								1				14,59	14,59		
	08:00	55,48	54,68	0,41	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1		15,13	15,13		
	09:00	59,45	58,78	0,32	0,35	1	1	1	1	1	1								1		1		15,45	15,43		
	10:00	59,82	59,44	0,14	0,23	1	1	1	1	1	1								1		1		15,48	15,80		
	11:00	59,32	58,81	0,51	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		15,11	15,31		
	12:00	55,51	54,47	1,04	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		12,13	12,13		
	13:00	54,01	51,95	2,05	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		10,86	10,86		
	14:00	52,92	51,03	1,88	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		10,08	10,08		
	15:00	49,79	48,63	1,15	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		7,79	7,79		
	16:00	51,52	50,67	0,85	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		8,98	8,98		
	17:00	56,52	56,02	0,49	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		12,34	12,50		
	18:00	63,33	62,08	1,24	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	14,56	15,19		
	19:00	68,19	67,09	1,02	0,08	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	20:00	66,12	64,77	1,28	0,08	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,09	16,10		
	21:00	60,85	59,63	0,99	0,23	1	1	1	1	1	1								1		1	1	12,70	12,70		
	22:00	53,71	51,31	2,40	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	10,93	10,93		
	23:00	48,23	47,62	0,61	0,01		1	1	1	1	1								1		1	1	5,73	5,45		

Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 και ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:05 έως τις 17:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025																
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025			00:00	43,16	41,73	1,35	0,08				1	1	1	1													5,83	5,83	
			01:00	39,87	38,57	1,29	0,00					1	1	1	1												6,66	6,66	
			02:00	38,68	36,19	2,46	0,03					1	1	1	1												5,48	5,48	
			03:00	37,95	34,78	3,13	0,04					1	1	1	1	1											4,75	4,75	
			04:00	37,93	35,00	2,92	0,01					1	1	1	1	1												4,73	4,73
			05:00	40,50	37,47	3,02	0,01					1	1	1	1	1												7,29	7,29
			06:00	45,09	43,75	1,30	0,03						1	1	1	1	1											11,88	11,88
			07:00	51,65	50,22	1,40	0,03						1	1	1	1	1											11,77	11,77
			08:00	54,42	53,81	0,57	0,03						1	1	1	1	1	1										14,53	14,53
			09:00	57,44	55,49	1,91	0,05						1	1	1	1	1	1										16,10	16,10
			10:00	59,50	57,44	2,03	0,03		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										14,26	14,26
			11:00	56,52	54,43	1,92	0,16		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										11,28	11,28
			12:00	56,16	54,04	1,90	0,23		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										12,15	12,15
			13:00	56,56	53,57	2,75	0,25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										12,54	12,54
			14:00	56,18	51,95	4,01	0,23		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										12,16	12,16
			15:00	53,05	48,37	4,63	0,05		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										9,03	9,03
			16:00	54,05	49,98	4,03	0,04		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										10,04	10,04
			17:00	58,08	55,36	2,69	0,03		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										14,06	14,06
			18:00	64,43	60,58	3,51	0,34		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										16,10	16,10
			19:00	69,41	66,10	3,06	0,25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										16,10	16,10
			20:00	67,40	65,70	1,49	0,21		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										16,10	16,10
			21:00	61,74	60,51	1,21	0,02		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										15,05	15,05
			22:00	54,34	53,60	0,72	0,02		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										10,32	10,32
			23:00	48,44	47,20	1,22	0,02			1	1	1	1	1	1	1	1	1										9,78	9,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	43,64	42,20	1,43	0,00		1	1	1	1	1								1		1		5,48	5,48		
	01:00	40,59	38,95	1,63	0,00			1	1	1	1								1				9,04	10,28		
	02:00	38,84	37,03	1,81	0,00			1	1	1	1								1				8,56	8,54		
	03:00	37,94	35,77	2,17	0,00			1	1	1	1								1				7,55	7,63		
	04:00	38,08	36,17	1,92	0,00			1	1	1	1								1				7,66	7,78		
	05:00	40,27	37,21	3,06	0,00			1	1	1	1								1				9,80	9,97		
	06:00	45,02	42,39	2,63	0,00			1	1	1	1								1			1	12,95	12,95		
	07:00	52,15	50,18	1,97	0,00		1	1	1	1	1								1			1	14,34	14,34		
	08:00	54,34	52,61	1,73	0,00		1	1	1	1	1								1			1	14,03	14,46		
	09:00	55,72	54,30	1,42	0,00		1	1	1	1	1								1			1	15,28	15,84		
	10:00	53,76	51,90	1,70	0,16		1	1	1	1	1								1			1	13,79	13,88		
	11:00	51,83	49,31	2,35	0,17		1	1	1	1	1								1			1	12,26	11,95		
	12:00	52,23	50,04	1,96	0,22		1	1	1	1	1								1			1	12,36	12,35		
	13:00	52,45	49,56	2,48	0,40		1	1	1	1	1								1			1	12,50	12,56		
	14:00	51,01	48,06	2,54	0,40		1	1	1	1	1								1			1	11,47	11,13		
	15:00	49,42	45,59	3,46	0,37		1	1	1	1	1								1			1	9,27	9,54		
	16:00	50,83	46,40	4,17	0,26		1	1	1	1	1								1			1	10,41	10,95		
	17:00	56,78	51,23	5,29	0,25			1	1	1	1	1							1			1	14,76	16,10		
	18:00	62,93	56,73	5,96	0,24	1	1	1	1	1	1								1			1	15,79	16,10		
	19:00	68,24	59,46	8,55	0,23	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	20:00	66,42	56,40	9,62	0,39	1	1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10		
	21:00	60,89	51,55	8,88	0,46	1	1	1	1	1	1								1		1		15,63	16,10		
	22:00	54,20	45,94	8,00	0,26		1	1	1	1	1								1		1		14,13	15,55		
	23:00	48,85	42,25	6,45	0,15		1	1	1	1	1								1		1		11,37	11,37		

Στο διάστημα από τις 11:40 έως και τις 15:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	44,20	38,31	5,38	0,52		1	1	1	1	1								1				8,65	8,45
	01:00	41,09	35,00	5,66	0,43			1	1	1	1								1				10,61	10,79
	02:00	39,41	33,55	5,57	0,29			1	1	1	1								1				8,92	9,11
	03:00	38,57	32,91	5,43	0,24			1	1	1	1								1				8,09	8,27
	04:00	38,62	33,12	5,19	0,31			1	1	1	1								1				8,03	8,31
	05:00	40,76	35,48	4,93	0,35			1	1	1	1								1				9,98	10,46
	06:00	43,80	37,72	5,65	0,43			1	1	1	1								1				13,11	13,50
	07:00	48,23	39,99	7,84	0,40			1	1	1	1								1				15,29	16,10
	08:00	54,19	44,96	8,94	0,29			1	1	1	1								1		1		16,10	16,10
	09:00	56,38	48,55	7,51	0,32		1	1	1	1	1								1		1		16,07	16,10
	10:00	54,83	47,84	6,71	0,27		1	1	1	1	1								1		1		15,72	16,10
	11:00	53,54	46,34	6,98	0,22		1	1	1	1	1								1		1		14,53	14,89
	12:00	53,44	45,49	7,77	0,18		1	1	1	1	1								1		1		15,24	14,79
	13:00	53,70	46,55	6,75	0,40		1	1	1	1	1								1	1			15,44	15,04
	14:00	52,34	44,72	7,24	0,39		1	1	1	1	1								1	1			13,46	13,69
	15:00	50,62	41,21	9,12	0,30		1	1	1	1	1								1	1			11,69	11,96
	16:00	52,07	41,31	10,51	0,24		1	1	1	1	1								1	1			12,86	13,41
	17:00	57,40	45,58	11,52	0,30		1	1	1	1	1								1	1			15,97	16,10
	18:00	62,79	50,88	11,45	0,46	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	19:00	67,17	55,03	11,67	0,47	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	20:00	64,53	52,20	11,85	0,48	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	21:00	59,21	46,22	12,38	0,61		1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	22:00	53,18	40,82	11,93	0,43		1	1	1	1	1								1	1			14,28	14,52
	23:00	47,81	33,44	13,86	0,51			1	1	1	1									1			15,63	16,10

Στις 06:35 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	43,74	30,97	12,37	0,40			1	1	1	1									1			14,22	14,22	
	01:00	40,90	28,68	11,81	0,40				1	1	1	1								1			14,32		
	02:00	39,28	26,90	11,97	0,40				1	1	1	1								1			13,75	13,75	
	03:00	38,49	25,83	12,26	0,40				1	1	1	1								1			13,28	13,47	
	04:00	38,25	25,72	12,13	0,40				1	1	1	1								1			13,05	13,39	
	05:00	40,10	26,25	13,45	0,40				1	1	1	1								1			13,98	14,03	
	06:00	43,27	30,82	12,05	0,40				1	1	1	1								1			15,09	15,15	
	07:00	48,40	36,65	11,03	0,72			1	1	1	1	1								1			16,07	16,10	
	08:00	51,17	38,96	11,41	0,80			1	1	1	1	1								1			16,10	16,10	
	09:00	52,62	39,46	12,32	0,83			1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	10:00	51,81	39,17	11,96	0,68			1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	11:00	50,96	36,99	13,24	0,73			1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10	
	12:00	49,80	36,46	12,52	0,82			1	1	1	1	1								1			16,08	16,10	
	13:00	49,88	36,71	12,32	0,85			1	1	1	1	1								1			16,10	16,10	
	14:00	47,92	34,61	12,59	0,72			1	1	1	1	1								1			16,07	16,10	
	15:00	45,87	33,46	12,00	0,41			1	1	1	1	1								1			15,15	15,56	
	16:00	47,70	33,72	13,35	0,63			1	1	1	1	1								1			15,87	16,10	
	17:00	53,60	40,40	12,51	0,69			1	1	1	1	1								1			16,10	16,10	
	18:00	59,83	47,51	11,72	0,60		1	1	1	1	1	1								1			16,10	16,10	
	19:00	64,52	51,68	12,10	0,74		1	1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	20:00	62,32	48,99	12,56	0,76		1	1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	21:00	57,59	44,17	12,67	0,75		1	1	1	1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	22:00	51,43	38,17	12,62	0,64		1	1	1	1	1	1								1			15,91	15,67	
	23:00	46,12	33,49	12,15	0,49			1	1	1	1	1								1			15,27	15,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,75	31,82	9,93	0,01			1	1	1	1									1			11,49	11,45	
	01:00	39,53	28,98	10,55	0,01				1	1	1									1			13,52	13,84	
	02:00	37,68	28,17	9,50	0,01				1	1	1	1								1			12,80	12,83	
	03:00	37,06	29,70	7,36	0,01				1	1	1									1			12,24	12,21	
	04:00	37,26	30,11	7,14	0,01				1	1	1									1			12,40	12,40	
	05:00	39,15	33,22	5,92	0,01				1	1	1	1								1			13,59	13,70	
	06:00	44,15	37,32	6,82	0,01		1		1	1	1	1								1			14,52	14,52	
	07:00	50,30	40,78	9,35	0,16		1		1	1	1	1								1			16,09	16,10	
	08:00	52,08	43,94	8,05	0,09		1		1	1	1	1								1		1	16,05	16,10	
	09:00	50,83	41,78	8,98	0,07		1		1	1	1	1								1		1	16,01	16,10	
	10:00	50,79	44,74	5,84	0,21		1		1	1	1	1								1		1	15,19	16,10	
	11:00	52,78	47,84	4,73	0,21		1	1	1	1	1	1								1		1	13,95	13,95	
	12:00	52,50	47,98	4,30	0,21		1	1	1	1	1	1								1		1	12,38	12,62	
	13:00	54,40	50,84	3,37	0,20		1	1	1	1	1	1								1		1	14,19	14,52	
	14:00	52,07	49,78	2,09	0,21		1	1	1	1	1	1								1		1	12,15	12,19	
	15:00	49,15	47,07	1,87	0,20		1	1	1	1	1	1								1		1	9,17	9,27	
	16:00	50,03	47,97	1,86	0,20		1	1	1	1	1	1								1		1	9,80	10,15	
	17:00	55,53	54,69	0,84	0,01		1	1	1	1	1	1								1		1	14,02	15,65	
	18:00	61,81	61,34	0,46	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	14,36	14,36
	19:00	66,51	66,15	0,35	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	20:00	64,27	63,62	0,65	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,73	16,10
	21:00	58,74	57,84	0,90	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		1	12,37	12,37
	22:00	51,94	51,00	0,94	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1			11,44	13,28
	23:00	46,66	45,66	0,99	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1			8,61	8,61

Στο διάστημα από τις 08:40 έως και τις 10:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	42,13	41,10	1,02	0,00		1	1	1	1	1										1			6,54	6,37	
	01:00	39,50	38,53	0,96	0,01		1	1	1	1	1										1			5,91	5,91	
	02:00	38,15	36,82	1,31	0,01			1	1	1	1										1			7,88	7,85	
	03:00	37,13	36,72	0,40	0,01			1	1	1	1										1			6,80	6,83	
	04:00	37,67	36,88	0,79	0,00			1	1	1	1										1			7,30	7,37	
	05:00	39,50	37,83	1,66	0,00			1	1	1	1										1			8,95	9,19	
	06:00	44,02	42,18	1,83	0,00			1	1	1	1										1	1		12,50	12,50	
	07:00	51,23	48,99	2,23	0,01		1	1	1	1	1										1	1		13,89	13,89	
	08:00	54,93	53,38	1,45	0,10		1	1	1	1	1										1	1		15,30	16,10	
	09:00	56,78	55,17	1,51	0,10		1	1	1	1	1										1	1	1	13,85	14,00	
	10:00	55,36	54,34	0,91	0,10		1	1	1	1	1										1	1	1	12,45	12,58	
	11:00	53,31	52,45	0,75	0,10		1	1	1	1	1										1	1	1	10,29	10,52	
	12:00	53,08	52,14	0,83	0,12		1	1	1	1	1										1		1	12,68	13,20	
	13:00	53,16	51,45	1,57	0,14		1	1	1	1	1										1		1	13,07	13,28	
	14:00	51,24	49,46	1,78	0,01		1	1	1	1	1										1		1	11,31	11,36	
	15:00	49,31	46,43	2,87	0,01		1	1	1	1	1										1		1	9,32	9,42	
	16:00	51,23	46,85	4,37	0,01		1	1	1	1	1										1		1	10,97	11,35	
	17:00	56,30	51,78	4,50	0,01			1	1	1	1	1									1		1	15,27	16,10	
	18:00	62,90	58,49	4,39	0,01	1	1	1	1	1	1										1		1	15,90	16,10	
	19:00	66,64	61,22	5,38	0,04	1	1	1	1	1	1										1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	63,20	58,19	4,98	0,02	1	1	1	1	1	1										1	1	1	15,03	15,05	
	21:00	59,06	53,22	5,83	0,01	1	1	1	1	1	1										1		1	12,88	13,82	
	22:00	51,83	46,64	5,19	0,01	1	1	1	1	1	1										1		1	10,30	10,30	
	23:00	46,20	41,72	4,47	0,01	1	1	1	1		1										1		1	10,20	10,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,80	37,37	4,43	0,00	1	1	1	1		1									1			9,05	8,94		
	01:00	39,54	35,97	3,56	0,00	1	1	1	1		1									1			6,69	6,67		
	02:00	38,18	35,13	3,04	0,00	1	1	1	1		1									1			5,53	5,31		
	03:00	37,70	34,12	3,57	0,00	1	1	1	1		1									1			5,16	4,83		
	04:00	37,88	34,38	3,50	0,00	1	1	1	1		1									1			5,26	5,02		
	05:00	39,92	35,54	4,37	0,01	1	1	1	1		1									1			7,18	7,05		
	06:00	44,45	38,22	6,23	0,01	1	1	1	1		1									1			11,24	11,59		
	07:00	49,67	43,13	6,50	0,04	1	1	1	1		1									1	1		15,30	15,30		
	08:00	53,97	48,10	5,85	0,03		1	1	1	1	1	1								1	1		15,15	15,32		
	09:00	55,87	51,15	4,53	0,19		1	1	1	1	1	1								1	1		16,10	16,10		
	10:00	54,87	51,18	3,58	0,11		1	1	1	1	1	1								1	1		15,82	16,10		
	11:00	52,78	49,80	2,97	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		14,03	14,12		
	12:00	52,54	49,29	3,04	0,21		1	1	1	1	1	1								1	1		13,65	13,89		
	13:00	52,76	49,82	2,74	0,20		1	1	1	1	1	1								1	1		13,90	14,10		
	14:00	51,22	47,78	3,24	0,21		1	1	1	1	1	1								1	1		12,58	12,57		
	15:00	49,75	45,31	4,19	0,26		1	1	1	1	1	1								1	1		10,89	11,10		
	16:00	51,51	46,29	5,01	0,21		1	1	1	1	1	1								1	1		12,63	12,85		
	17:00	56,44	50,92	5,50	0,03		1	1	1	1	1	1								1	1		15,85	16,10		
	18:00	62,28	56,30	5,93	0,05	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,92	15,92		
	19:00	66,56	60,16	6,32	0,08	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	64,11	57,77	6,30	0,03	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,90	16,10		
	21:00	58,75	53,73	5,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1		14,29	14,73		
	22:00	51,91	46,99	4,93	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1		11,13	11,13		
	23:00	46,41	42,83	3,58	0,00		1	1	1	1	1	1									1		9,84	10,65		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΡΕΣΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	42,30	38,58	3,72	0,00		1	1	1	1	1									1		6,79	6,54			
	01:00	39,84	35,84	3,99	0,00			1	1	1	1									1		9,48	9,53			
	02:00	38,25	34,66	3,59	0,00			1	1	1	1									1		7,94	7,95			
	03:00	37,43	34,19	3,24	0,00			1	1	1	1									1		7,11	7,12			
	04:00	37,54	33,80	3,73	0,01			1	1	1	1									1		7,17	7,23			
	05:00	39,77	35,45	4,31	0,01			1	1	1	1									1		9,31	9,47			
	06:00	44,37	39,19	5,18	0,00			1	1	1	1									1		13,51	14,07			
	07:00	50,81	46,35	4,46	0,00		1	1	1	1	1									1		14,81	15,05			
	08:00	53,66	48,56	5,10	0,00		1	1	1	1	1									1	1	15,52	15,52			
	09:00	54,97	51,44	3,53	0,01		1	1	1	1	1									1	1	8,49	16,10			
	10:00	54,06	51,44	2,42	0,21		1	1	1	1	1									1	1	8,50	15,40			
	11:00	52,47	49,93	2,33	0,21		1	1	1	1	1									1	1	8,46	13,82			
	12:00	52,07	49,07	2,80	0,21		1	1	1	1	1									1	1	9,66	13,42			
	13:00	52,34	50,08	2,06	0,20		1	1	1	1	1									1	1	10,41	13,68			
	14:00	51,32	48,36	2,75	0,20		1	1	1	1	1									1	1	9,78	12,66			
	15:00	49,12	46,17	2,73	0,23		1	1	1	1	1									1	1	7,94	10,46			
	16:00	50,60	47,25	3,12	0,23		1	1	1	1	1									1	1	8,99	11,95			
	17:00	56,04	52,36	3,45	0,22			1	1	1	1	1								1	1	12,13	16,10			
	18:00	62,37	59,25	2,92	0,19	1	1	1	1	1	1									1	1	1	12,20	14,23		
	19:00	66,00	63,17	2,69	0,15	1	1	1	1	1	1									1	1	1	12,50	16,10		
	20:00	63,47	60,78	2,64	0,04	1	1	1	1	1	1									1	1	1	11,74	15,33		
	21:00	57,83	55,58	2,23	0,02	1	1	1	1	1	1									1	1		10,52	13,82		
	22:00	51,56	49,39	2,16	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1		6,82	7,54		
	23:00	46,00	44,32	1,68	0,00		1	1	1	1	1									1	1		5,82	7,34		

Στις 09:00 με 11:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6				
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,93	40,57	1,36	0,00		1	1	1	1	1												4,72	6,17				
	01:00	38,94	38,03	0,90	0,00			1	1	1	1												6,77	8,63				
	02:00	37,48	36,91	0,57	0,00			1	1	1	1												5,54	7,18				
	03:00	37,02	36,44	0,58	0,00			1	1	1	1												5,15	6,71				
	04:00	37,05	36,72	0,32	0,01			1	1	1	1												5,14	6,74				
	05:00	39,13	38,97	0,16	0,00			1	1	1	1												6,63	8,82				
	06:00	43,78	43,54	0,23	0,01		1	1	1	1	1												7,36	8,03				
	07:00	50,21	50,07	0,13	0,01		1	1	1	1	1											1	10,05	10,33				
	08:00	53,43	53,27	0,14	0,01		1	1	1	1	1											1	10,41	13,54				
	09:00	51,27	51,16	0,07	0,05		1	1	1	1	1											1	9,86	11,39				
	10:00	54,18	54,04	0,02	0,11		1	1	1	1	1											1	14,17	14,30				
	11:00	52,38	52,31	0,01	0,06		1	1	1	1	1												1	11,09	12,49			
	12:00	51,96	51,80	0,01	0,15		1	1	1	1	1												1	1	11,50	12,08		
	13:00	52,37	52,14	0,04	0,18		1	1	1	1	1													1	1	12,11	12,49	
	14:00	50,79	50,77	0,01	0,00		1	1	1	1	1													1	1	10,90	10,91	
	15:00	49,20	49,20	0,00	0,01		1	1	1	1	1													1	1	9,20	9,32	
	16:00	50,83	50,83	0,00	0,00		1	1	1	1	1													1	1	10,70	10,95	
	17:00	56,02	56,02	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1													1	1	13,83	13,83	
	18:00	62,05	62,05	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1													1	1	1	14,84	14,84
	19:00	65,60	65,60	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				14,55	14,56
	20:00	62,57	62,50	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				12,11	12,11
	21:00	57,41	57,34	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1										1	1					12,91	13,40
	22:00	50,90	50,50	0,41	0,00		1	1	1	1	1										1	1					10,30	12,25
	23:00	45,53	44,69	0,85	0,00		1	1	1	1	1										1	1					9,29	9,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,58	40,79	0,79	0,00		1		1	1	1									1	1		9,67	9,67
	01:00	39,31	38,46	0,85	0,00		1		1	1	1									1			9,01	9,00
	02:00	37,63	37,21	0,43	0,00		1		1	1	1												7,29	7,33
	03:00	37,18	36,42	0,76	0,00		1		1	1	1									1			6,84	6,88
	04:00	37,27	36,67	0,59	0,00		1		1	1	1									1			6,87	6,96
	05:00	38,94	37,95	0,99	0,00		1		1	1	1									1			8,48	8,64
	06:00	42,86	41,58	1,28	0,00		1		1	1	1									1			10,72	12,56
	07:00	48,37	47,15	1,22	0,00		1	1	1	1	1	1								1			12,39	12,61
	08:00	52,15	50,30	1,84	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		15,06	15,06
	09:00	55,67	53,93	1,73	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		16,08	16,10
	10:00	55,11	53,49	1,62	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		16,06	16,10
	11:00	55,19	54,42	0,76	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1		15,77	16,10
	12:00	55,36	54,80	0,54	0,02	1	1	1	1	1	1	1								1	1		11,24	11,35
	13:00	56,33	55,46	0,86	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		12,28	12,31
	14:00	55,54	54,43	1,10	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		11,63	11,52
	15:00	53,04	52,32	0,72	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		9,09	9,02
	16:00	52,70	52,02	0,68	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		8,51	8,69
	17:00	56,88	56,27	0,61	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		12,55	12,87
	18:00	62,35	61,61	0,73	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,47	15,47
	19:00	65,63	65,28	0,35	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	16,10	16,10
	20:00	62,79	62,35	0,43	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	14,77	14,65
	21:00	57,67	57,03	0,63	0,01	1	1	1	1	1	1	1								1	1		12,89	13,65
	22:00	51,41	50,84	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1								1	1		10,31	10,31
	23:00	46,55	45,76	0,79	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1		9,37	9,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	42,09	41,44	0,65	0,01			1	1	1	1								1	1		1	9,42	9,42		
	01:00	38,13	37,65	0,48	0,00			1	1	1				1					1	1		1	9,08	9,08		
	02:00	38,55	38,04	0,51	0,00				1	1				1					1	1		1	13,46	13,46		
	03:00	37,61	36,93	0,68	0,00				1	1				1					1	1		1	13,17	13,17		
	04:00	37,48	36,81	0,67	0,00				1	1				1					1	1		1	13,12	13,12		
	05:00	39,17	38,48	0,69	0,00			1	1	1				1					1	1		1	11,95	11,95		
	06:00	41,37	40,82	0,55	0,00		1	1	1	1				1					1	1			11,15	11,15		
	07:00	45,75	45,75	0,00	0,00		1	1	1	1				1					1	1			15,06	15,06		
	08:00	49,25	49,25	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1					1	1			16,10	16,10		
	09:00	50,94	50,94	0,00	0,00	1	1	1	1	1				1					1	1			15,22	15,22		
	10:00	51,09	51,08	0,01	0,01	1	1	1	1	1				1					1	1			15,31	15,31		
	11:00	52,37	52,20	0,01	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1	1			12,31	12,31		
	12:00	53,20	52,95	0,11	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1			8,90	9,18		
	13:00	54,72	54,35	0,22	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1			10,46	10,70		
	14:00	54,51	54,12	0,27	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1			10,24	10,50		
	15:00	53,31	53,00	0,28	0,04	1	1	1	1	1	1								1	1			9,24	9,30		
	16:00	53,32	53,19	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1			9,11	9,30		
	17:00	56,56	56,53	0,02	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			12,29	12,54		
	18:00	61,42	61,28	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,27	15,27		
	19:00	63,90	62,95	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	20:00	61,17	59,33	1,84	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,37	14,26		
	21:00	56,52	55,00	1,52	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			12,31	12,51		
	22:00	50,41	49,29	1,12	0,01		1	1	1	1	1								1	1			10,67	11,76		
	23:00	45,72	44,28	1,43	0,01		1	1	1	1	1								1	1			9,42	9,42		

Το διάστημα 00:50 με 06:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025			00:00	41,35	40,39	0,95	0,01			1	1		1	1						1	1			8,77	8,77	
			01:00	38,92	37,64	1,28	0,00			1	1		1	1							1			8,69	8,62	
			02:00	37,52	36,44	1,07	0,01			1	1		1	1							1			7,29	7,22	
			03:00	36,64	35,89	0,73	0,01			1	1		1	1							1			6,29	6,33	
			04:00	36,67	36,11	0,56	0,00			1	1		1	1							1			6,30	6,37	
			05:00	39,04	37,76	1,28	0,00			1	1		1	1							1			8,58	8,74	
			06:00	43,40	42,20	1,20	0,01			1	1		1	1							1			10,40	10,40	
			07:00	50,19	48,55	1,64	0,01			1	1		1	1							1	1		12,72	12,72	
			08:00	54,84	54,08	0,75	0,01			1	1		1	1		1					1	1		15,36	16,10	
			09:00	58,81	58,49	0,31	0,01		1	1	1										1	1	1	15,02	16,10	
			10:00	59,96	59,84	0,12	0,01		1	1	1	1		1	1						1	1	1	12,77	13,05	
			11:00	60,78	60,53	0,24	0,01		1	1	1	1		1	1						1	1	1	13,73	13,86	
			12:00	61,32	60,98	0,13	0,21		1	1	1	1		1	1						1	1	1	14,17	14,40	
			13:00	60,92	60,26	0,46	0,21		1	1	1	1		1	1						1	1	1	13,74	14,01	
			14:00	60,49	59,99	0,29	0,20		1	1	1	1		1	1						1	1	1	13,52	13,57	
			15:00	58,10	57,81	0,09	0,20		1	1	1	1		1	1						1	1	1	11,19	11,19	
			16:00	58,07	57,99	0,08	0,01		1	1	1	1		1	1						1	1	1	11,15	11,15	
			17:00	59,97	59,96	0,00	0,00		1	1	1	1		1	1						1	1	1	13,05	13,05	
			18:00	64,07	64,00	0,07	0,00		1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	13,03	13,03
			19:00	67,32	67,17	0,14	0,01		1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			20:00	65,01	64,60	0,40	0,01		1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	15,62	15,62
			21:00	59,29	59,00	0,29	0,01		1	1	1	1		1	1						1	1	1		12,64	12,38
			22:00	51,85	51,66	0,18	0,01			1	1	1		1	1						1	1	1		10,34	10,30
			23:00	46,03	45,94	0,08	0,01			1	1	1		1	1						1	1			9,21	9,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,30	41,24	0,05	0,01		1	1		1	1								1	1			8,76	8,76		
	01:00	38,98	38,97	0,00	0,01		1	1		1	1									1			8,73	8,67		
	02:00	37,27	37,26	0,00	0,00		1	1		1	1									1			6,96	6,96		
	03:00	36,25	36,23	0,01	0,01		1	1		1	1									1			5,89	5,95		
	04:00	36,88	36,62	0,26	0,00		1	1		1	1									1			6,47	6,57		
	05:00	38,09	37,94	0,15	0,00		1	1		1	1									1			7,64	7,79		
	06:00	43,07	43,01	0,06	0,00		1	1	1	1	1									1			9,70	9,70		
	07:00	50,62	50,00	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1		10,32	11,95		
	08:00	54,73	54,09	0,64	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	13,20	13,20		
	09:00	58,14	57,78	0,35	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,04	15,35		
	10:00	58,80	58,64	0,16	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,77	16,01		
	11:00	57,72	57,46	0,06	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,78	14,93		
	12:00	59,08	58,82	0,05	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,71	16,10		
	13:00	59,56	59,26	0,12	0,19	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	15,97	15,97		
	14:00	57,76	56,17	1,48	0,11	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	14,18	14,18		
	15:00	54,52	52,43	1,97	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1	1		7,28	7,60		
	16:00	53,61	52,77	0,84	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		6,51	6,70		
	17:00	56,60	54,19	2,41	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		9,33	9,69		
	18:00	62,79	59,24	3,54	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,72	15,87		
	19:00	66,45	64,21	2,24	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10		
	20:00	64,32	62,43	1,89	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,07	16,10		
	21:00	58,67	56,32	2,35	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,07	11,76		
	22:00	51,65	48,17	3,44	0,04		1	1	1	1	1								1	1	1		10,04	10,09		
	23:00	45,99	42,12	3,81	0,06		1	1		1	1								1	1			11,52	12,78		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,12	37,66	3,45	0,02		1	1		1	1								1	1			9,58	9,58		
	01:00	38,48	35,12	3,35	0,01		1	1		1	1									1			8,21	8,17		
	02:00	36,88	33,45	3,43	0,00		1	1		1	1									1			6,61	6,58		
	03:00	36,10	32,80	3,28	0,02		1	1		1	1									1			5,83	5,80		
	04:00	35,42	33,49	1,89	0,04		1	1		1	1									1			5,39	5,12		
	05:00	37,79	36,06	1,72	0,01		1	1		1	1									1			7,24	7,49		
	06:00	43,21	40,68	2,54	0,00		1	1	1	1	1									1			10,78	10,78		
	07:00	49,34	47,71	1,62	0,00		1	1	1	1	1									1	1		12,09	12,09		
	08:00	53,73	51,90	1,83	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	13,48	13,48		
	09:00	56,80	53,11	3,68	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	15,22	15,25		
	10:00	56,91	52,57	4,33	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	15,27	15,35		
	11:00	56,08	52,62	3,45	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	14,56	14,52		
	12:00	54,49	51,80	2,68	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	13,03	12,94		
	13:00	53,09	51,64	1,45	0,01		1	1	1	1	1									1	1	1	11,45	11,54		
	14:00	52,30	51,32	0,97	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	10,74	10,74		
	15:00	50,31	49,72	0,59	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	8,75	8,75		
	16:00	51,48	51,12	0,37	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	9,72	9,93		
	17:00	55,75	55,48	0,26	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	13,81	14,19		
	18:00	61,66	61,57	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,77	15,77		
	19:00	64,70	64,58	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	62,33	62,22	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,37	15,41		
	21:00	56,78	56,62	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	10,13	9,86		
	22:00	50,41	49,92	0,48	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	8,12	8,85		
	23:00	45,52	44,85	0,67	0,00		1	1	1	1	1									1	1		9,13	9,13		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	40,68	38,75	1,92	0,00		1	1		1	1								1	1			8,16	8,16		
	01:00	38,47	36,11	2,35	0,00		1	1		1	1								1				8,21	8,17		
	02:00	36,76	34,34	2,41	0,00		1	1		1	1								1				6,61	6,45		
	03:00	36,00	34,03	1,97	0,00		1	1		1	1								1				5,69	5,70		
	04:00	36,30	34,41	1,89	0,00		1	1		1	1								1				5,92	6,00		
	05:00	38,17	36,45	1,71	0,00		1	1		1	1								1				7,74	7,86		
	06:00	42,48	40,12	2,36	0,00		1	1		1	1								1				11,83	12,18		
	07:00	49,01	46,60	2,40	0,00		1	1	1	1	1								1				14,23	14,23		
	08:00	52,70	49,64	3,06	0,01	1	1	1	1	1	1								1				14,04	14,04		
	09:00	55,06	50,00	5,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1				13,81	13,94		
	10:00	54,80	48,10	6,50	0,20	1	1	1	1	1	1								1				13,70	13,68		
	11:00	53,90	47,53	6,17	0,20	1	1	1	1	1	1								1				12,81	12,79		
	12:00	53,04	47,68	5,15	0,21	1	1	1	1	1	1								1				11,79	11,92		
	13:00	52,77	47,28	5,28	0,20	1	1	1	1	1	1								1				11,39	11,65		
	14:00	50,59	46,29	4,09	0,20	1	1	1	1	1	1								1				9,49	9,47		
	15:00	48,54	44,83	3,51	0,20	1	1	1	1	1	1								1				7,31	7,42		
	16:00	49,90	47,00	2,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1				8,64	8,78		
	17:00	54,17	51,32	2,84	0,00	1	1	1	1	1	1								1				12,75	13,06		
	18:00	60,05	56,20	3,83	0,02	1	1	1	1	1	1								1			1	15,43	15,43		
	19:00	62,60	58,76	3,77	0,07	1	1	1	1	1	1								1		1		16,10	16,10		
	20:00	60,45	56,59	3,85	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1		15,21	15,21		
	21:00	55,80	51,56	4,23	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1		10,82	10,56		
	22:00	50,02	45,56	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1								1				10,35	10,35		
	23:00	45,03	40,17	4,86	0,00		1	1	1	1	1								1				11,74	11,74		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	41,42	37,43	3,99	0,00		1	1		1	1								1				11,25	11,11		
	01:00	39,35	34,84	4,50	0,00		1	1		1	1								1				9,09	9,04		
	02:00	37,71	31,79	5,92	0,00		1	1		1	1								1				7,44	7,40		
	03:00	36,85	31,70	5,14	0,01		1	1		1	1								1				6,51	6,55		
	04:00	36,95	31,37	5,58	0,00		1	1		1	1								1				6,52	6,65		
	05:00	38,78	33,49	5,28	0,00		1	1		1	1								1				8,26	8,47		
	06:00	42,34	36,41	5,93	0,00		1	1		1	1								1				11,70	12,04		
	07:00	47,42	40,71	6,66	0,05		1	1		1	1								1				15,11	16,10		
	08:00	50,65	46,30	4,34	0,00		1	1	1	1	1								1				14,74	14,89		
	09:00	52,96	49,00	2,88	0,28		1	1	1	1	1								1				15,98	16,10		
	10:00	52,32	49,99	2,14	0,20	1	1	1	1	1	1								1				11,60	11,21		
	11:00	51,90	50,31	1,38	0,20	1	1	1	1	1	1								1				10,45	10,78		
	12:00	51,92	50,82	0,90	0,21	1	1	1	1	1	1								1				10,64	10,81		
	13:00	52,54	51,70	0,65	0,20	1	1	1	1	1	1								1				11,28	11,43		
	14:00	52,61	51,77	0,63	0,20	1	1	1	1	1	1								1				11,43	11,49		
	15:00	50,22	49,56	0,52	0,15	1	1	1	1	1	1								1				9,06	9,11		
	16:00	49,90	49,47	0,36	0,07	1	1	1	1	1	1								1				8,66	8,79		
	17:00	53,41	53,30	0,10	0,02	1	1	1	1	1	1								1				12,10	12,30		
	18:00	57,77	57,65	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	13,29	13,29		
	19:00	60,09	60,04	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	14,84	14,85		
	20:00	57,42	57,13	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	12,32	12,18		
	21:00	52,95	52,59	0,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	7,91	7,71		
	22:00	47,50	46,92	0,58	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	5,62	5,62		
	23:00	43,37	42,83	0,54	0,00		1	1	1	1	1								1				7,84	7,61		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7, 500	10, 000	10, 000	10, 000	13, 500	13, 500	10, 885	9, 142	9, 142	28, 000	1, 400	1, 800	1, 800	5, 500	5, 500	5, 500	8, 250				
Η Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	39,67	39,19	0,48	0,00		1	1		1	1								1				9,18	9,37		
	01:00	37,59	37,27	0,32	0,00		1	1		1	1								1				7,35	7,28		
	02:00	36,29	36,20	0,10	0,00		1	1		1	1								1				6,01	5,99		
	03:00	35,38	35,32	0,05	0,00		1	1		1	1								1				5,10	5,07		
	04:00	35,40	35,37	0,00	0,03		1	1		1	1								1				4,95	5,09		
	05:00	37,25	37,20	0,00	0,05		1	1		1	1								1				6,18	6,95		
	06:00	39,91	39,85	0,00	0,06	1	1	1	1		1								1				5,71	7,05		
	07:00	43,61	43,39	0,14	0,08	1	1	1	1		1								1		1		8,29	8,29		
	08:00	44,16	42,77	1,27	0,12	1	1	1	1	1									1		1		9,41	9,41		
	09:00	46,53	44,51	1,87	0,15	1	1	1	1	1									1		1		7,54	9,54		
	10:00	47,05	43,37	3,51	0,17	1	1	1	1	1	1								1				7,45	7,45		
	11:00	46,18	41,62	4,39	0,18		1	1	1	1	1	1							1				10,08	10,43		
	12:00	47,45	43,80	3,46	0,18		1	1	1	1	1	1							1				11,56	11,69		
	13:00	47,50	42,92	4,42	0,16	1	1	1	1	1	1								1				13,65	14,64		
	14:00	47,07	42,08	4,84	0,15	1	1	1	1	1	1	1							1				7,07	7,07		
	15:00	46,58	43,49	2,96	0,12	1	1	1	1	1	1	1							1				5,47	5,46		
	16:00	48,39	46,56	1,76	0,08	1	1	1	1	1	1	1							1				7,24	7,28		
	17:00	52,93	51,50	1,36	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1		10,23	10,23		
	18:00	55,59	53,16	2,37	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1		10,60	10,34		
	19:00	54,41	51,75	2,60	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1		1		9,53	9,17		
	20:00	52,50	49,85	2,60	0,05	1	1	1	1	1	1	1							1		1		7,61	7,25		
	21:00	49,01	46,23	2,71	0,06	1	1	1	1	1	1	1							1				7,66	7,89		
	22:00	44,38	43,42	0,91	0,05		1	1	1	1	1	1							1				7,10	8,62		
	23:00	41,08	40,38	0,69	0,01		1	1	1	1	1	1							1				5,49	5,33		

Μερική διακοπή στις 08:15 λόγω βλάβης της G6

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	37,93	36,99	0,92	0,02		1	1		1	1								1				7,12	7,63	
	01:00	36,08	34,81	1,27	0,00		1	1		1	1								1				5,74	5,77	
	02:00	34,97	33,93	1,04	0,00		1	1		1	1								1				4,66	4,66	
	03:00	34,58	32,93	1,64	0,01		1	1		1	1								1				4,29	4,28	
	04:00	34,88	33,14	1,74	0,00		1	1		1	1								1				4,51	4,58	
	05:00	36,68	34,66	2,02	0,00		1	1		1	1								1				6,19	6,37	
	06:00	39,93	36,05	3,85	0,03		1	1		1	1								1				9,39	9,63	
	07:00	45,22	40,07	5,11	0,04		1	1	1	1	1								1				12,58	12,58	
	08:00	47,39	38,28	9,04	0,07		1	1	1	1	1								1				11,50	11,63	
	09:00	48,25	37,79	10,33	0,14		1	1	1	1	1								1				12,46	12,50	
	10:00	48,14	36,92	11,07	0,15		1	1	1	1	1								1				12,30	12,38	
	11:00	47,91	34,62	13,04	0,24		1	1		1	1								1				15,02	16,10	
	12:00	48,76	35,77	12,76	0,23		1	1		1	1								1				16,10	16,10	
	13:00	49,99	37,10	12,58	0,31		1	1		1	1								1				16,10	16,10	
	14:00	49,09	36,33	12,63	0,13		1	1		1	1								1				16,10	16,10	
	15:00	48,77	35,30	13,04	0,43		1	1		1	1								1				16,10	16,10	
	16:00	50,85	37,73	12,91	0,21		1	1		1	1								1				16,10	16,10	
	17:00	56,16	44,36	11,80	0,00		1	1	1	1	1								1				16,10	16,10	
	18:00	58,82	44,80	14,02	0,00		1	1	1	1	1								1				16,10	16,10	
	19:00	57,71	43,96	13,74	0,01		1	1	1	1	1								1				16,10	16,10	
	20:00	55,37	42,18	13,14	0,05		1	1	1	1	1								1				16,10	16,10	
	21:00	51,40	38,63	12,23	0,55		1	1	1	1	1								1				15,40	15,64	
	22:00	45,82	32,37	13,18	0,27		1	1		1	1								1				13,57	15,51	
	23:00	41,20	29,79	11,39	0,03		1	1		1	1								1				11,08	10,89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	38,18	28,37	9,73	0,08		1	1		1	1								1				7,91	7,87	
	01:00	36,50	26,21	10,21	0,08			1		1	1								1				9,84	11,65	
	02:00	34,98	23,97	10,93	0,08			1		1	1								1				10,18	10,13	
	03:00	34,56	24,23	10,26	0,08			1		1	1								1				9,76	9,71	
	04:00	34,52	25,16	9,28	0,08			1		1	1								1				9,61	9,67	
	05:00	35,95	28,04	7,83	0,08			1		1	1								1				10,93	11,10	
	06:00	38,54	32,53	5,94	0,08			1		1	1								1				13,22	13,49	
	07:00	43,05	37,92	5,04	0,09		1	1		1	1								1				13,06	12,74	
	08:00	45,23	40,96	4,17	0,11		1	1		1	1								1				14,33	14,93	
	09:00	45,96	41,66	4,27	0,03		1	1		1	1								1	1			12,77	12,76	
	10:00	45,46	42,14	3,15	0,17		1	1		1	1								1	1			12,13	12,26	
	11:00	43,04	39,95	2,90	0,20		1	1		1	1								1	1			9,76	9,84	
	12:00	43,16	39,86	3,09	0,21		1	1		1	1								1	1			9,72	9,96	
	13:00	44,21	41,08	2,92	0,22		1	1		1	1								1	1			10,81	11,01	
	14:00	43,18	40,10	2,85	0,22		1	1		1	1								1	1			9,82	9,97	
	15:00	43,43	39,81	3,59	0,03		1	1		1	1								1	1	1		10,15	10,23	
	16:00	45,36	42,07	3,26	0,02		1	1		1	1								1	1			12,02	12,15	
	17:00	50,32	46,45	3,84	0,03		1	1		1	1								1	1			14,22	16,10	
	18:00	53,37	47,71	5,59	0,08	1	1	1		1	1								1	1			15,10	14,81	
	19:00	52,17	48,02	4,13	0,02	1	1	1		1	1								1	1			13,64	13,60	
	20:00	50,40	44,72	5,66	0,02	1	1	1		1	1								1	1			12,06	11,83	
	21:00	46,81	39,29	7,50	0,02		1	1		1	1								1	1			13,69	13,61	
	22:00	42,02	35,23	6,79	0,01		1	1		1	1								1	1			9,09	8,81	
	23:00	38,83	33,52	5,31	0,00		1	1		1	1									1			8,66	8,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	35,52	30,34	5,17	0,00			1		1	1									1			10,43	10,67
	01:00	34,09	29,17	4,91	0,00			1		1	1									1			9,25	9,23
	02:00	33,20	27,61	5,59	0,00			1		1	1									1			8,34	8,35
	03:00	32,56	26,82	5,74	0,00			1		1	1									1			7,61	7,71
	04:00	32,98	26,77	6,20	0,01			1		1	1									1			8,05	8,13
	05:00	34,73	27,32	7,39	0,01			1		1	1									1			9,76	9,88
	06:00	37,67	30,42	7,16	0,09			1		1	1									1			12,54	12,82
	07:00	41,95	33,74	8,21	0,00		1	1		1	1									1			12,75	12,75
	08:00	42,90	34,13	8,77	0,00		1	1		1	1									1			12,52	12,59
	09:00	44,13	35,66	8,47	0,00		1	1		1	1									1			13,70	13,82
	10:00	43,66	35,97	7,70	0,00		1	1		1	1									1			13,29	13,36
	11:00	44,22	35,24	8,95	0,03		1	1		1	1									1			13,88	13,92
	12:00	43,93	34,32	9,13	0,48		1	1		1	1									1			12,35	13,63
	13:00	44,02	33,65	9,91	0,46		1	1		1	1									1			11,28	13,72
	14:00	42,76	32,80	9,49	0,46		1	1		1	1									1			10,31	12,45
	15:00	42,51	33,04	9,01	0,46		1	1		1	1									1			9,74	12,21
	16:00	44,97	34,29	10,22	0,47		1	1		1	1									1			13,77	14,67
	17:00	49,88	38,56	10,67	0,66		1	1		1	1									1			16,06	16,10
	18:00	52,61	41,84	10,19	0,57		1	1		1	1									1	1		16,10	16,10
	19:00	51,60	41,73	9,36	0,51		1	1		1	1									1	1		16,10	16,10
	20:00	49,93	41,52	7,92	0,49		1	1		1	1									1	1		15,89	16,10
	21:00	45,87	38,56	6,87	0,44		1	1		1	1									1			15,11	15,57
	22:00	41,20	35,49	5,38	0,33		1	1		1	1									1			10,80	10,89
	23:00	37,80	33,40	4,09	0,32		1	1		1	1									1			7,44	7,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	35,21	32,02	2,92	0,26		1	1		1	1									1			4,97	4,90
	01:00	33,59	30,30	3,09	0,20		1	1		1	1									1			5,22	5,22
	02:00	32,00	28,56	3,26	0,18			1		1	1									1			7,21	7,15
	03:00	31,64	28,28	3,21	0,15			1		1	1									1			6,76	6,79
	04:00	32,05	28,70	3,21	0,14			1		1	1									1			7,17	7,20
	05:00	33,48	29,24	4,09	0,15			1		1	1									1			8,47	8,63
	06:00	36,43	32,97	3,33	0,13			1		1	1									1			11,33	11,58
	07:00	40,85	38,44	2,40	0,01		1	1		1	1									1			11,08	11,08
	08:00	41,56	39,42	2,13	0,01		1	1		1	1									1			11,18	11,26
	09:00	42,27	41,08	1,17	0,02		1	1		1	1									1			11,92	11,97
	10:00	42,68	41,77	0,71	0,20		1	1		1	1									1			12,18	12,38
	11:00	41,96	41,53	0,22	0,21		1	1		1	1									1			11,47	11,65
	12:00	41,76	41,24	0,30	0,22		1	1		1	1									1			11,26	11,45
	13:00	42,03	41,49	0,32	0,22		1	1		1	1									1			11,51	11,72
	14:00	41,50	41,01	0,26	0,23		1	1		1	1									1			11,10	11,20
	15:00	41,13	40,79	0,15	0,18		1	1		1	1									1			10,73	10,82
	16:00	43,46	43,28	0,04	0,13		1	1		1	1									1		1	9,12	9,03
	17:00	48,17	48,00	0,07	0,11	1	1	1		1	1									1		1	11,40	11,40
	18:00	50,62	50,35	0,13	0,13	1	1	1		1	1									1		1	10,75	10,83
	19:00	49,82	49,56	0,12	0,14	1	1	1		1	1									1		1	9,98	10,03
	20:00	48,22	47,92	0,18	0,12	1	1	1		1	1									1		1	8,73	8,43
	21:00	44,29	44,00	0,22	0,07	1	1	1		1	1									1			8,74	8,63
	22:00	40,19	39,77	0,31	0,12	1	1	1		1	1									1			5,99	5,99
	23:00	36,67	36,48	0,13	0,06		1	1	1		1	1											8,59	9,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	33,45	33,42	0,03	0,00		1	1		1	1												6,17	6,05		
	01:00	32,26	32,24	0,02	0,00		1	1		1	1												4,85	4,86		
	02:00	31,56	31,55	0,00	0,00		1	1		1	1												4,18	4,15		
	03:00	30,85	30,84	0,01	0,00		1	1		1	1												3,39	3,44		
	04:00	31,18	31,18	0,00	0,00		1	1		1	1												3,66	3,78		
	05:00	32,74	32,74	0,00	0,00		1	1		1	1												5,14	5,34		
	06:00	35,37	35,36	0,00	0,01		1	1		1	1												7,72	7,97		
	07:00	38,75	38,72	0,00	0,03	1	1	1		1	1												6,65	6,65		
	08:00	40,56	40,50	0,00	0,06	1	1	1		1	1												7,70	7,80		
	09:00	42,48	42,38	0,01	0,09	1	1	1		1	1												9,18	9,72		
	10:00	44,14	44,05	0,00	0,09	1	1	1		1	1												10,50	11,37		
	11:00	43,64	43,53	0,02	0,09	1	1	1		1	1												10,16	10,88		
	12:00	41,51	41,30	0,06	0,16	1	1	1		1	1												8,48	8,75		
	13:00	43,16	43,03	0,03	0,10	1	1	1		1	1												9,57	10,40		
	14:00	43,63	43,53	0,00	0,10	1	1	1		1	1												10,38	10,86		
	15:00	41,25	41,04	0,14	0,07	1	1	1		1	1												8,51	8,49		
	16:00	43,07	42,67	0,32	0,09	1	1	1		1	1								1				7,93	7,93		
	17:00	48,11	47,81	0,24	0,06	1	1	1		1	1								1		1		10,20	10,20		
	18:00	49,58	49,34	0,23	0,01	1	1	1		1	1								1		1		9,85	9,79		
	19:00	47,89	47,64	0,24	0,00	1	1	1		1	1								1		1		8,06	8,10		
	20:00	46,18	45,93	0,24	0,00	1	1	1		1	1										1		8,60	9,29		
	21:00	42,68	42,64	0,04	0,00	1	1	1		1	1										1		5,94	5,79		
	22:00	39,04	38,84	0,18	0,02		1	1		1	1										1		6,98	7,51		
	23:00	35,92	35,16	0,75	0,01		1	1		1	1										1		4,73	4,40		

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 08:35 – 14:35. Ως τις 15:00 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	32,88	30,22	2,60	0,05		1	1		1	1											5,54	5,48	
	01:00	31,76	29,71	2,01	0,05		1	1		1	1											4,38	4,35	
	02:00	30,28	28,95	1,30	0,03		1	1		1	1											2,89	2,88	
	03:00	30,38	29,16	1,21	0,01		1	1		1	1											2,88	2,97	
	04:00	30,46	28,86	1,58	0,02		1	1		1	1											3,01	3,06	
	05:00	31,35	29,85	1,44	0,05		1	1		1	1											3,79	3,95	
	06:00	33,26	31,64	1,60	0,02		1	1		1	1											5,74	5,86	
	07:00	35,93	31,73	4,15	0,05		1	1		1	1											8,34	8,52	
	08:00	38,69	35,10	3,50	0,09		1	1		1	1											11,19	11,29	
	09:00	39,61	37,02	2,49	0,10		1	1		1	1											12,12	12,20	
	10:00	40,57	36,92	3,48	0,18		1	1		1	1											13,09	13,17	
	11:00	40,93	38,33	2,43	0,17		1	1		1	1											13,19	13,53	
	12:00	41,30	38,70	2,49	0,11		1	1		1	1											13,48	13,90	
	13:00	41,55	38,89	2,59	0,06		1	1		1	1											13,82	14,14	
	14:00	39,78	36,17	3,56	0,06		1	1		1	1											12,02	12,38	
	15:00	40,41	35,71	4,67	0,03		1	1		1	1											12,00	13,01	
	16:00	40,69	36,52	4,14	0,03		1	1		1	1										1	8,85	9,16	
	17:00	44,19	40,02	4,15	0,01		1	1		1	1										1	12,08	12,66	
	18:00	45,03	40,82	4,18	0,02		1	1		1	1										1	13,22	13,50	
	19:00	43,49	39,30	4,17	0,02		1	1		1	1										1	11,73	11,96	
	20:00	41,77	36,83	4,91	0,03		1	1		1	1										1	10,05	10,24	
	21:00	38,79	33,70	5,06	0,04		1	1		1	1										1	7,17	7,26	
	22:00	36,04	30,90	5,09	0,05		1	1		1	1											7,94	8,63	
	23:00	33,56	26,62	6,83	0,12		1	1		1	1											7,55	7,55	

Ως τις 15:00 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Α Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	30,85	24,45	6,34	0,06			1		1	1												8,98	8,90		
	01:00	29,46	24,52	4,76	0,18			1		1	1												7,53	7,51		
	02:00	28,21	22,99	5,04	0,18			1		1	1												6,23	6,26		
	03:00	27,85	21,93	5,85	0,08			1		1	1												5,89	5,90		
	04:00	27,72	22,50	5,11	0,11			1		1	1												5,71	5,76		
	05:00	28,29	22,22	5,92	0,15			1		1	1												6,31	6,34		
	06:00	29,26	22,55	6,70	0,01			1		1	1												7,23	7,31		
	07:00	31,06	23,52	7,54	0,00			1		1	1												9,01	9,11		
	08:00	31,39	24,45	6,94	0,00			1		1	1												9,32	9,44		
	09:00	31,77	27,19	4,57	0,00			1		1	1												9,79	9,81		
	10:00	31,69	28,21	3,49	0,00			1		1	1												9,56	9,74		
	11:00	32,44	29,89	2,55	0,00			1		1	1												10,13	10,49		
	12:00	32,01	29,21	2,61	0,19			1	1	1	1												6,47	6,47		
	13:00	31,49	28,02	3,27	0,21			1	1	1	1												4,00	4,09		
	14:00	32,10	28,66	3,27	0,17			1	1	1	1												4,50	4,70		
	15:00	32,15	28,99	3,04	0,13			1	1	1	1												4,68	4,74		
	16:00	33,11	30,24	2,76	0,11			1	1	1	1												5,50	5,71		
	17:00	37,24	34,51	2,61	0,12			1	1	1	1											1	7,76	7,76		
	18:00	39,16	37,27	1,70	0,19			1	1	1	1											1	7,62	7,63		
	19:00	38,20	36,00	1,28	0,13			1	1	1	1											1	6,78	6,68		
	20:00	37,27	35,21	1,95	0,10			1	1	1	1											1	5,71	5,74		
	21:00	35,09	32,99	2,00	0,10			1		1	1											1	6,71	9,01		
	22:00	32,50	30,32	2,07	0,10			1		1	1											1	6,52	6,42		
	23:00	30,35	28,88	1,39	0,08			1		1	1											1	4,48	4,27		

Ως τις 17:00 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου. Στο διάστημα 07:30 – 11:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	27,90	26,87	0,94	0,08			1		1	1												5,99	5,95		
	01:00	26,85	25,84	0,92	0,08			1		1	1												4,90	4,89		
	02:00	25,89	24,27	1,53	0,09			1		1	1												3,91	3,94		
	03:00	25,63	23,85	1,68	0,10			1		1	1												3,65	3,68		
	04:00	26,00	24,30	1,60	0,10			1		1	1												3,99	4,05		
	05:00	26,40	24,92	1,40	0,08			1		1	1												4,36	4,45		
	06:00	28,33	27,03	1,22	0,08			1		1	1												6,26	6,38		
	07:00	31,52	30,25	1,21	0,05			1		1	1												8,03	9,57		
	08:00	32,22	31,83	0,38	0,01		1	1		1	1												4,70	4,81		
	09:00	31,96	31,67	0,29	0,01		1	1		1	1												4,52	4,56		
	10:00	31,30	30,85	0,24	0,21		1	1		1	1												3,84	3,90		
	11:00	31,22	30,90	0,10	0,22		1	1		1	1												3,64	3,81		
	12:00	31,74	31,54	0,03	0,17		1	1		1	1												4,21	4,33		
	13:00	31,52	31,36	0,01	0,14		1	1		1	1												3,95	4,12		
	14:00	31,15	30,93	0,10	0,12		1	1		1	1												3,68	3,75		
	15:00	31,08	30,90	0,08	0,09		1	1		1	1												3,52	3,67		
	16:00	32,91	32,82	0,04	0,05		1	1		1	1												5,34	5,51		
	17:00	36,58	36,50	0,04	0,03		1	1		1	1											1	5,02	5,05		
	18:00	37,91	37,75	0,12	0,03		1	1		1	1											1	6,38	6,38		
	19:00	36,50	36,31	0,16	0,03		1	1		1	1											1	4,95	4,97		
	20:00	35,49	35,42	0,04	0,03		1	1		1	1											1	3,99	3,96		
	21:00	32,69	32,66	0,00	0,03			1		1	1											1	4,98	6,61		
	22:00	29,97	29,94	0,00	0,03			1		1	1											1	3,86	3,89		
	23:00	27,47	27,44	0,00	0,03			1		1	1											1	3,48	3,48		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	25,26	25,23	0,00	0,03			1		1	1												3,33	3,30
	01:00	24,37	24,36	0,01	0,00			1		1	1												2,38	2,41
	02:00	23,58	23,58	0,00	0,00			1		1	1												1,54	1,63
	03:00	23,24	23,24	0,00	0,00			1		1	1												1,21	1,29
	04:00	23,48	23,46	0,01	0,00			1		1	1												1,36	1,52
	05:00	23,91	23,86	0,05	0,00			1		1	1												1,82	1,95
	06:00	25,25	25,24	0,01	0,00			1		1	1												3,12	3,30
	07:00	29,02	29,02	0,00	0,00			1		1	1										1	5,05	5,05	
	08:00	28,55	28,55	0,00	0,00			1		1	1										1	2,35	2,47	
	09:00	30,02	30,01	0,00	0,01			1		1	1										1	3,84	3,94	
	10:00	29,96	29,95	0,00	0,01			1		1	1										1	3,82	3,88	
	11:00	29,68	29,67	0,00	0,01			1		1	1										1	3,56	3,60	
	12:00	29,72	29,63	0,08	0,01			1		1	1										1	3,59	3,64	
	13:00	29,66	29,52	0,14	0,00			1		1	1										1	3,60	3,59	
	14:00	28,92	28,60	0,31	0,00			1		1	1										1	2,82	2,84	
	15:00	29,08	28,56	0,52	0,00			1		1	1										1	2,88	3,01	
	16:00	31,20	30,74	0,45	0,00			1		1	1										1	4,88	5,12	
	17:00	35,62	35,15	0,47	0,01		1	1		1	1										1	6,20	6,20	
	18:00	36,71	36,23	0,48	0,00		1	1		1	1										1	5,18	5,18	
	19:00	35,59	35,21	0,38	0,00		1	1		1	1										1	4,07	4,07	
	20:00	34,82	34,05	0,77	0,00			1		1	1										1	6,96	8,75	
	21:00	32,40	31,40	0,99	0,00			1		1	1										1	6,40	6,32	
	22:00	29,25	28,40	0,85	0,00			1		1	1										1	3,32	3,18	
	23:00	27,03	26,22	0,81	0,00			1		1	1											4,98	5,08	

Στο διάστημα 08:20 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	24,80	24,15	0,65	0,00			1		1	1											2,88	2,85	
	01:00	23,79	23,42	0,36	0,01			1		1	1											1,80	1,84	
	02:00	23,14	22,99	0,15	0,00			1		1	1											1,14	1,19	
	03:00	22,70	22,62	0,08	0,00			1		1	1											0,68	0,75	
	04:00	23,02	22,95	0,07	0,00			1		1	1											1,00	1,07	
	05:00	23,76	23,59	0,17	0,00			1		1	1											1,69	1,81	
	06:00	25,17	24,70	0,46	0,00			1		1	1											3,03	3,21	
	07:00	28,21	27,06	1,15	0,00			1		1	1											6,08	6,26	
	08:00	28,39	26,81	1,58	0,01			1		1	1											6,42	6,44	
	09:00	29,46	27,40	2,06	0,01			1		1	1											7,44	7,51	
	10:00	28,28	26,11	2,17	0,01			1		1	1											6,31	6,33	
	11:00	28,85	25,87	2,98	0,01			1		1	1											6,92	6,90	
	12:00	28,27	25,79	2,46	0,01			1		1	1											6,29	6,31	
	13:00	27,90	26,99	0,90	0,01			1		1	1											5,96	5,95	
	14:00	28,42	27,98	0,43	0,01			1		1	1											6,33	6,46	
	15:00	30,59	29,02	1,56	0,01			1		1	1											7,43	8,64	
	16:00	31,85	30,94	0,91	0,00			1		1	1										1	5,68	5,78	
	17:00	34,39	33,65	0,74	0,00			1		1	1										1	8,12	8,31	
	18:00	35,04	33,66	1,38	0,00			1		1	1										1	8,96	8,97	
	19:00	34,52	32,71	1,81	0,01			1		1	1										1	8,43	8,45	
	20:00	33,66	31,86	1,79	0,00			1		1	1										1	7,60	7,58	
	21:00	31,69	29,97	1,72	0,00			1		1	1										1	5,69	5,61	
	22:00	29,07	28,23	0,83	0,00			1		1	1										1	3,08	2,99	
	23:00	26,62	26,38	0,23	0,00			1		1	1										1	0,65	0,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6		
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	23,96	23,81	0,15	0,00			1		1												1	5,39	6,14		
	01:00	22,66	22,23	0,43	0,00			1		1												1	4,86	4,83		
	02:00	21,57	21,07	0,50	0,00			1		1												1	3,72	3,74		
	03:00	21,46	20,70	0,76	0,00			1		1												1	3,61	3,64		
	04:00	21,77	20,65	1,12	0,00			1		1												1	3,88	3,94		
	05:00	22,51	21,74	0,77	0,00			1		1												1	4,56	4,68		
	06:00	24,53	23,59	0,95	0,00		1	1		1												1	3,40	3,40		
	07:00	27,87	26,43	1,43	0,01		1	1		1												1	4,77	4,59		
	08:00	30,24	28,12	2,07	0,04		1	1		1												1	6,77	6,96		
	09:00	32,16	29,69	2,37	0,10		1	1		1												1	8,93	8,88		
	10:00	31,65	29,57	1,96	0,11		1	1		1												1	8,20	8,37		
	11:00	31,46	29,82	1,64	0,00		1	1		1												1	8,01	8,18		
	12:00	30,10	28,67	1,42	0,00		1	1		1												1	6,68	6,82		
	13:00	30,83	29,52	1,30	0,00		1	1		1												1	7,27	7,55		
	14:00	30,98	29,30	1,67	0,00		1	1		1												1	7,53	7,70		
	15:00	31,54	29,81	1,73	0,00		1	1		1												1	8,16	8,26		
	16:00	32,16	29,56	2,60	0,00		1	1		1												1	8,70	8,88		
	17:00	35,14	33,37	1,76	0,00	1	1	1		1												1	8,22	8,22		
	18:00	36,06	34,48	1,58	0,00	1	1	1		1												1	7,36	7,42		
	19:00	35,37	33,69	1,68	0,00	1	1	1		1												1	6,71	6,73		
	20:00	33,96	32,30	1,67	0,00	1	1	1		1												1	5,34	5,32		
	21:00	32,09	30,96	1,13	0,00	1	1	1		1									1				4,27	4,67		
	22:00	28,87	27,04	1,82	0,00		1	1		1									1				6,55	6,81		
	23:00	26,22	24,32	1,90	0,00		1	1		1									1				5,74	5,74		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείοιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	24,21	22,25	1,95	0,01		1	1		1													5,14	5,06
	01:00	22,71	21,60	1,10	0,01		1	1		1													3,59	3,56
	02:00	22,23	21,47	0,77	0,00		1	1		1													3,03	3,08
	03:00	21,96	21,28	0,68	0,00		1	1		1													2,75	2,80
	04:00	22,02	21,03	0,99	0,00		1	1		1													2,82	2,87
	05:00	22,82	21,71	1,12	0,00		1	1		1													3,55	3,67
	06:00	24,32	23,28	1,04	0,00		1	1		1													5,02	5,16
	07:00	27,23	26,26	0,97	0,00		1	1		1											1		5,31	5,31
	08:00	27,41	26,70	0,68	0,03		1	1		1												1	4,06	4,13
	09:00	27,79	27,47	0,26	0,07		1	1		1												1	4,49	4,51
	10:00	28,61	28,41	0,11	0,09		1	1		1												1	2,74	5,33
	11:00	30,35	30,03	0,24	0,08			1		1	1											1	4,04	4,28
	12:00	32,65	32,01	0,58	0,06			1		1	1											1	6,35	6,58
	13:00	31,65	31,00	0,57	0,08			1		1	1										1	5,63	5,57	
	14:00	30,37	29,99	0,32	0,06			1		1	1											1	4,28	4,30
	15:00	29,99	29,56	0,39	0,04			1		1	1											1	3,90	3,91
	16:00	28,83	28,71	0,10	0,02			1		1	1											1	2,76	2,76
	17:00	31,49	31,39	0,08	0,02			1		1	1											1	5,11	5,41
	18:00	34,11	34,10	0,01	0,00			1		1	1											1	7,88	8,03
	19:00	34,40	34,38	0,01	0,00			1		1	1											1	8,35	8,32
	20:00	33,31	33,31	0,00	0,00			1		1	1											1	7,25	7,23
	21:00	31,04	31,04	0,00	0,00			1		1	1											1	5,03	4,96
	22:00	28,50	28,50	0,00	0,00			1		1	1											1	2,41	2,42
	23:00	26,36	26,36	0,00	0,00			1		1	1												4,24	4,41

Στο διάστημα 16:15 – 18:35 σημειώθηκε μερική διακοπή στην Κάλυμνο λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	24,03	24,03	0,00	0,00			1		1	1												2,12	2,08		
	01:00	22,96	22,95	0,00	0,01			1		1	1												0,95	1,00		
	02:00	22,19	22,19	0,00	0,00			1		1	1												0,25	0,24		
	03:00	21,64	21,64	0,00	0,00			1		1	1												0,00	0,00		
	04:00	21,69	21,68	0,00	0,01			1		1	1												0,00	0,00		
	05:00	22,43	22,39	0,03	0,01			1		1	1												0,40	0,47		
	06:00	23,28	23,26	0,01	0,01			1		1	1												1,19	1,33		
	07:00	24,56	24,42	0,13	0,02			1		1	1												2,50	2,61		
	08:00	25,26	24,82	0,36	0,07			1		1	1												3,24	3,31		
	09:00	26,11	25,01	1,01	0,09			1		1	1												4,15	4,16		
	10:00	26,30	24,75	1,48	0,07			1		1	1												4,17	4,35		
	11:00	26,53	24,14	2,35	0,04			1		1	1												4,49	4,58		
	12:00	26,86	25,09	1,69	0,08			1		1	1												4,79	4,91		
	13:00	26,74	25,61	0,99	0,13			1		1	1												4,79	4,79		
	14:00	26,70	25,78	0,80	0,12			1		1	1												4,68	4,75		
	15:00	25,88	25,56	0,25	0,07			1		1	1												3,86	3,93		
	16:00	28,05	27,83	0,20	0,02			1		1	1												5,47	6,10		
	17:00	31,79	31,51	0,26	0,01			1		1	1											1	5,48	5,71		
	18:00	32,86	32,38	0,48	0,01			1		1	1											1	6,78	6,79		
	19:00	31,77	31,29	0,48	0,01			1		1	1											1	5,69	5,69		
	20:00	30,59	30,05	0,54	0,00			1		1	1											1	4,55	4,51		
	21:00	28,91	28,49	0,42	0,00			1		1	1											1	2,86	2,84		
	22:00	27,42	26,87	0,55	0,00			1		1	1												4,28	5,47		
	23:00	25,68	25,02	0,66	0,01			1		1	1												3,75	3,73		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	24,12	23,56	0,56	0,00			1		1	1											2,22	2,17			
	01:00	22,68	22,35	0,33	0,00			1		1	1											0,74	0,72			
	02:00	21,82	21,79	0,02	0,00			1		1	1											0,07	0,00			
	03:00	21,49	21,48	0,01	0,00			1		1	1											0,00	0,00			
	04:00	21,52	21,50	0,02	0,00			1		1	1											0,00	0,00			
	05:00	21,57	21,47	0,10	0,00			1		1	1											0,00	0,00			
	06:00	21,96	21,85	0,11	0,00			1		1	1											0,14	0,01			
	07:00	22,48	22,23	0,23	0,02			1		1	1											0,49	0,53			
	08:00	22,92	22,55	0,33	0,05			1		1	1											0,86	0,97			
	09:00	22,76	22,28	0,41	0,07			1		1	1											0,80	0,81			
	10:00	23,05	22,29	0,72	0,04			1		1	1											1,03	1,10			
	11:00	23,92	22,79	1,09	0,04			1		1	1											1,94	1,96			
	12:00	23,05	22,09	0,88	0,08			1		1	1											1,00	1,10			
	13:00	24,63	23,53	0,99	0,10			1		1	1											2,62	2,68			
	14:00	23,85	23,03	0,76	0,06			1		1	1											1,87	1,90			
	15:00	24,88	24,35	0,50	0,02			1		1	1											2,82	2,92			
	16:00	26,08	25,80	0,27	0,01			1		1	1											4,06	4,13			
	17:00	29,83	29,73	0,10	0,00			1		1	1										1	5,79	5,79			
	18:00	31,27	31,27	0,00	0,00			1		1	1										1	5,16	5,20			
	19:00	31,01	30,98	0,03	0,00			1		1	1										1	4,92	4,94			
	20:00	30,50	30,49	0,00	0,00			1		1	1										1	4,36	4,42			
	21:00	28,80	28,80	0,00	0,00			1		1	1										1	4,68	4,68			
	22:00	26,87	26,83	0,04	0,00			1		1	1											4,98	4,92			
	23:00	25,06	25,00	0,05	0,00			1		1	1											3,11	3,10			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α	Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΔΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
									G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				00:00	22,93	22,78	0,15	0,00															1,01	0,98		
				01:00	21,98	21,97	0,01	0,00															0,09	0,03		
				02:00	21,31	21,29	0,02	0,00															0,00	0,00		
				03:00	20,90	20,79	0,11	0,00															0,00	0,00		
				04:00	21,07	20,98	0,10	0,00															0,00	0,00		
				05:00	21,63	21,53	0,11	0,00															0,00	0,00		
				06:00	23,02	22,53	0,48	0,00															0,96	1,06		
				07:00	26,15	24,98	1,10	0,06															3,96	4,19		
				08:00	28,07	26,14	1,89	0,03															5,99	6,11		
				09:00	28,56	26,16	2,33	0,07															6,68	6,61		
				10:00	27,74	25,15	2,46	0,13															5,80	5,79		
				11:00	26,13	22,94	3,00	0,20															4,12	4,18		
				12:00	25,91	22,39	3,25	0,27															3,90	3,95		
				13:00	25,95	22,35	3,38	0,23															3,97	4,00		
				14:00	25,44	22,47	2,79	0,18															3,42	3,49		
				15:00	26,05	23,07	2,93	0,05															4,01	4,10		
				16:00	28,33	25,50	2,83	0,00															6,17	6,37		
				17:00	32,02	30,47	1,55	0,00																7,23	7,23	
				18:00	32,80	30,53	2,27	0,00															1	6,68	6,73	
				19:00	32,44	30,04	2,40	0,00															1	6,26	6,36	
				20:00	31,78	29,58	2,20	0,00															1	5,70	5,70	
				21:00	29,68	27,97	1,71	0,00															1	3,71	3,60	
				22:00	27,12	25,64	1,47	0,00															1	2,45	2,45	
				23:00	24,46	23,52	0,93	0,00															1	6,67	6,63	

Στο διάστημα 08:00 – 11:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,63	21,76	0,88	0,00			1			1										1	4,80	4,81	
	01:00	21,38	19,75	1,64	0,00			1			1										1	3,56	3,56	
	02:00	20,56	19,17	1,39	0,00			1			1										1	2,67	2,73	
	03:00	20,63	18,91	1,68	0,05			1			1										1	2,78	2,80	
	04:00	20,44	18,92	1,49	0,03			1			1										1	2,58	2,61	
	05:00	21,05	19,48	1,57	0,00			1			1										1	3,06	3,22	
	06:00	22,60	21,22	1,38	0,00			1			1										1	4,65	4,77	
	07:00	25,77	24,51	1,26	0,00			1			1										1	7,77	7,94	
	08:00	27,29	26,00	1,29	0,01		1	1			1										1	4,60	4,60	
	09:00	26,85	25,46	1,35	0,04		1	1			1										1	3,60	3,57	
	10:00	27,66	25,84	1,83	0,00		1	1			1										1	4,14	4,38	
	11:00	29,32	25,48	3,84	0,00		1	1			1										1	5,93	6,04	
	12:00	27,43	23,75	3,56	0,13			1		1	1										1	4,50	4,50	
	13:00	25,98	23,61	2,18	0,19			1		1	1											4,00	4,03	
	14:00	26,04	23,97	1,88	0,20			1		1	1											4,09	4,09	
	15:00	26,02	25,16	0,86	0,00			1		1	1											4,03	4,07	
	16:00	28,67	28,48	0,19	0,00			1		1	1											6,19	6,72	
	17:00	32,42	32,08	0,34	0,01			1		1	1										1	6,12	6,35	
	18:00	33,50	33,42	0,07	0,01			1		1	1										1	7,36	7,42	
	19:00	33,22	32,96	0,25	0,01			1		1	1										1	7,08	7,14	
	20:00	32,33	31,80	0,52	0,01			1		1	1										1	6,26	6,26	
	21:00	30,12	29,75	0,37	0,01			1		1	1										1	4,10	4,05	
	22:00	27,31	26,74	0,56	0,01			1		1	1										1	2,49	2,49	
	23:00	24,76	23,73	1,03	0,01			1		1	1											2,85	2,81	

Στο διάστημα 08:10 – 15:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΣΠ Κω	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	23,00	22,27	0,73	0,01			1		1	1												1,10	1,05		
	01:00	21,69	21,40	0,28	0,01			1		1	1												0,07	0,00		
	02:00	21,06	20,91	0,15	0,01			1		1	1												0,00	0,00		
	03:00	20,67	20,43	0,23	0,01			1		1	1												0,00	0,00		
	04:00	20,49	20,13	0,35	0,01			1		1	1												0,00	0,00		
	05:00	21,02	20,71	0,30	0,01			1		1	1												0,00	0,00		
	06:00	22,34	22,07	0,26	0,01			1		1	1												0,31	0,39		
	07:00	24,47	23,70	0,77	0,01			1		1	1												2,44	2,52		
	08:00	24,54	23,33	1,20	0,01			1		1	1												2,55	2,59		
	09:00	24,63	23,43	1,19	0,01			1		1	1												2,65	2,68		
	10:00	23,94	22,30	1,43	0,20			1		1	1												1,96	1,99		
	11:00	23,79	21,81	1,77	0,21			1		1	1												1,84	1,84		
	12:00	23,58	21,84	1,53	0,21			1		1	1												1,58	1,63		
	13:00	23,91	21,87	1,83	0,20			1		1	1												1,75	1,96		
	14:00	24,26	22,14	2,11	0,01			1		1	1												2,29	2,31		
	15:00	25,16	23,05	2,11	0,01			1		1	1												3,08	3,21		
	16:00	27,49	24,36	3,12	0,01			1		1	1												5,40	5,54		
	17:00	31,05	27,19	3,85	0,01			1		1	1												7,86	9,09		
	18:00	32,23	27,50	4,71	0,02			1		1	1											1	6,13	6,15		
	19:00	31,82	26,08	5,71	0,02			1		1	1											1	6,48	6,48		
	20:00	31,41	24,42	6,97	0,03			1		1	1												9,53	9,46		
	21:00	29,36	23,28	6,04	0,03			1		1	1												7,51	7,40		
	22:00	26,98	22,34	4,61	0,03			1		1	1												5,11	5,03		
	23:00	24,58	21,64	2,90	0,04			1		1	1												2,70	2,62		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω για λόγους ρύθμισης τάσης και συχνότητας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025			00:00	22,52	20,07	2,40	0,04			1		1	1										0,64	0,57		
			01:00	21,55	19,96	1,55	0,04			1		1	1										0,02	0,00		
			02:00	20,81	19,24	1,36	0,20			1		1	1										0,00	0,00		
			03:00	20,23	18,34	1,68	0,21			1		1	1										0,00	0,00		
			04:00	20,35	18,23	1,91	0,20			1		1	1										0,00	0,00		
			05:00	21,22	19,25	1,76	0,21			1		1	1										0,00	0,00		
			06:00	22,83	20,61	2,01	0,21			1		1	1										0,74	0,88		
			07:00	24,80	20,86	3,71	0,23			1		1	1										2,78	2,85		
			08:00	24,67	20,96	3,45	0,26			1		1	1										2,63	2,72		
			09:00	24,57	21,26	3,06	0,26			1		1	1										2,70	2,62		
			10:00	24,22	22,35	1,61	0,26			1		1	1										2,16	2,27		
			11:00	23,77	22,28	1,24	0,26			1		1	1										1,59	1,82		
			12:00	23,69	19,98	3,25	0,46			1		1										1	3,95	5,86		
			13:00	24,09	17,77	5,89	0,43			1		1										1	6,07	6,26		
			14:00	24,25	17,93	5,87	0,45			1		1										1	6,32	6,43		
			15:00	24,99	17,99	6,56	0,45			1		1										1	6,94	7,17		
			16:00	27,59	19,05	8,09	0,45			1		1										1	9,23	9,66		
			17:00	32,14	22,08	9,62	0,44			1		1										1	10,99	11,25		
			18:00	32,91	23,67	8,98	0,26	1		1		1										1	9,39	9,72		
			19:00	32,11	24,38	7,73	0,00	1		1		1										1	8,72	8,92		
			20:00	31,61	23,80	7,80	0,00	1		1		1										1	8,17	8,42		
			21:00	29,09	23,64	5,45	0,00	1		1		1										1	7,68	7,68		
			22:00	26,72	22,18	4,54	0,00			1		1										1	8,63	8,89		
			23:00	24,43	21,30	3,13	0,00			1		1										1	6,45	6,60		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω τις πρωινές ώρες, για λόγους ρύθμισης τάσης και συχνότητας. Το διάστημα 07:55 με 14:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Α	Ρ	Ε	Η	Μ	Ε	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025						00:00	22,16	19,89	2,28	0,00												1	4,24	4,34
						01:00	21,15	19,55	1,60	0,00												1	3,22	3,33
						02:00	20,20	18,95	1,25	0,00												1	2,27	2,37
						03:00	19,99	18,71	1,27	0,00												1	2,02	2,16
						04:00	20,05	18,91	1,13	0,00												1	2,08	2,22
						05:00	20,61	19,31	1,30	0,00												1	2,66	2,78
						06:00	22,10	20,32	1,78	0,00												1	4,03	4,28
						07:00	24,10	20,62	3,48	0,00												1	6,11	6,27
						08:00	23,77	19,69	4,07	0,01												1	5,71	5,94
						09:00	24,14	19,92	4,20	0,01												1	6,08	6,31
						10:00	23,54	19,74	3,79	0,01												1	5,60	5,71
						11:00	23,06	18,99	4,06	0,01												1	4,88	5,23
						12:00	23,28	17,85	5,09	0,34												1	5,29	5,46
						13:00	23,08	18,07	4,60	0,40												1	5,10	5,25
						14:00	23,40	18,10	4,90	0,40												1	5,40	5,57
						15:00	24,40	18,08	6,14	0,18												1	6,37	6,57
						16:00	27,15	19,24	7,90	0,00												1	8,88	9,32
						17:00	31,48	22,89	8,59	0,00												1	10,92	11,02
						18:00	32,57	22,00	10,56	0,00												1	11,42	11,40
						19:00	31,83	22,16	9,67	0,00												1	11,12	11,14
						20:00	30,94	22,44	8,50	0,00												1	10,86	10,83
						21:00	29,01	20,89	8,11	0,00												1	10,18	10,15
						22:00	27,23	19,97	7,25	0,00												1	9,17	9,40
						23:00	24,67	18,81	5,86	0,01												1	6,76	6,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,66	19,11	3,55	0,00			1		1												1	4,82	4,83
	01:00	21,50	18,86	2,64	0,00			1		1												1	3,65	3,67
	02:00	20,51	18,47	2,04	0,00			1		1												1	2,67	2,68
	03:00	20,24	18,48	1,77	0,00			1		1												1	2,36	2,42
	04:00	20,26	18,40	1,86	0,00			1		1												1	2,38	2,43
	05:00	20,74	18,74	1,99	0,00			1		1												1	2,81	2,91
	06:00	22,00	19,42	2,58	0,00			1		1												1	4,07	4,17
	07:00	23,19	19,85	3,33	0,00			1		1												1	5,23	5,36
	08:00	23,54	19,62	3,91	0,01			1		1												1	5,68	5,71
	09:00	23,85	18,76	5,09	0,01			1		1												1	5,97	6,02
	10:00	23,28	18,63	4,64	0,01			1		1												1	5,39	5,45
	11:00	22,92	18,52	4,40	0,01			1		1												1	4,94	5,10
	12:00	23,25	18,68	4,56	0,01			1		1												1	5,37	5,42
	13:00	23,62	18,73	4,89	0,01			1		1												1	5,62	5,80
	14:00	23,97	18,68	5,29	0,01			1		1												1	6,11	6,14
	15:00	24,48	19,38	5,09	0,01			1		1												1	6,56	6,65
	16:00	27,25	20,72	6,52	0,00			1		1												1	9,09	9,42
	17:00	31,31	26,31	5,00	0,00	1		1		1												1	9,55	9,55
	18:00	31,84	27,01	4,83	0,00	1		1		1												1	8,65	8,66
	19:00	31,63	25,92	5,71	0,00	1		1		1												1	8,36	8,45
	20:00	30,65	26,28	4,36	0,00	1		1		1												1	7,49	7,46
	21:00	28,62	24,17	4,44	0,00	1		1		1												1	5,50	5,43
	22:00	27,19	24,22	2,96	0,00	1		1		1												1	4,74	4,74
	23:00	24,41	22,25	2,15	0,00		1			1												1	6,67	6,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,81	21,16	1,65	0,00		1			1											1	5,06	4,98			
	01:00	21,42	20,70	0,72	0,00		1			1											1	3,61	3,59			
	02:00	20,45	19,89	0,55	0,00		1			1											1	2,63	2,62			
	03:00	20,14	18,83	1,31	0,00		1			1											1	2,27	2,32			
	04:00	20,00	18,79	1,21	0,00		1			1											1	2,18	2,18			
	05:00	20,30	19,36	0,94	0,00		1			1											1	2,39	2,47			
	06:00	21,07	19,94	1,13	0,00		1			1											1	3,46	3,25			
	07:00	20,76	20,38	0,37	0,01		1			1											1	4,19	4,19			
	08:00	20,42	20,09	0,28	0,05		1			1											1	2,55	2,60			
	09:00	20,36	20,08	0,20	0,08		1			1											1	2,43	2,54			
	10:00	20,29	20,11	0,08	0,10		1			1									1			2,89	3,69			
	11:00	20,12	19,99	0,02	0,11		1			1									1			3,40	3,52			
	12:00	20,39	20,15	0,12	0,12		1			1									1			3,61	3,78			
	13:00	20,46	20,29	0,07	0,11		1			1									1			3,71	3,86			
	14:00	20,43	20,34	0,01	0,08		1			1									1			3,74	3,83			
	15:00	21,47	21,43	0,00	0,04		1			1									1			4,70	4,86			
	16:00	24,92	24,92	0,00	0,00		1	1		1									1			4,40	4,40			
	17:00	29,14	29,13	0,01	0,00		1	1		1									1			6,75	7,08			
	18:00	30,65	30,65	0,00	0,00		1	1	1	1									1			8,51	8,60			
	19:00	30,84	30,72	0,11	0,00		1	1		1									1			8,67	8,78			
	20:00	30,29	30,10	0,19	0,00		1	1		1									1			8,22	8,23			
	21:00	28,85	28,69	0,16	0,00		1	1	1	1									1			6,80	6,80			
	22:00	27,02	26,79	0,23	0,00		1	1		1									1			5,05	4,97			
	23:00	24,48	24,04	0,44	0,00		1	1		1									1			2,45	2,43			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,51	22,02	0,49	0,00			1		1									1				3,95	5,91		
	01:00	21,10	20,54	0,57	0,00			1		1									1				4,50	4,50		
	02:00	20,23	19,64	0,60	0,00			1		1									1				3,57	3,63		
	03:00	19,96	19,48	0,47	0,00			1		1									1				3,29	3,35		
	04:00	20,04	19,29	0,76	0,00			1		1									1				3,38	3,44		
	05:00	20,46	19,36	1,10	0,00			1		1									1				3,78	3,86		
	06:00	22,30	21,23	1,07	0,00			1		1									1				5,59	5,70		
	07:00	24,50	23,62	0,88	0,00			1		1									1				7,75	7,90		
	08:00	25,28	23,94	1,30	0,03			1		1									1				8,63	8,67		
	09:00	24,19	21,31	2,85	0,03			1		1									1				7,60	7,59		
	10:00	22,74	19,47	3,27	0,00			1		1									1				5,94	6,14		
	11:00	22,53	18,78	3,73	0,01			1		1									1				5,70	5,93		
	12:00	23,22	19,18	4,02	0,02			1		1									1				6,50	6,62		
	13:00	23,93	19,43	4,50	0,01			1		1									1				7,23	7,33		
	14:00	24,56	19,33	5,23	0,00			1		1									1				7,93	7,96		
	15:00	25,14	20,67	4,47	0,00			1		1									1				8,40	8,53		
	16:00	28,01	24,09	3,92	0,00		1		1		1								1				7,92	7,92		
	17:00	31,41	27,00	4,40	0,00		1		1		1								1				9,19	9,45		
	18:00	32,31	26,78	5,53	0,00		1		1		1								1				10,33	10,35		
	19:00	32,38	26,25	6,14	0,00		1		1		1								1				10,38	10,42		
	20:00	31,72	25,04	6,68	0,00		1		1		1								1				9,78	9,76		
	21:00	29,73	23,48	6,25	0,00		1		1		1								1				7,84	7,77		
	22:00	27,09	21,33	5,76	0,00				1		1								1				8,24	9,48		
	23:00	24,38	19,07	5,30	0,00				1		1								1				7,86	7,77		

Στο διάστημα 10:53 – 11:06 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,16	17,81	4,36	0,00			1		1									1				5,61	5,56		
	01:00	20,78	17,67	3,11	0,00			1		1									1				4,15	4,18		
	02:00	20,34	17,67	2,67	0,00			1		1									1				3,71	3,74		
	03:00	20,02	17,91	2,10	0,00			1		1									1				3,37	3,41		
	04:00	19,66	17,54	2,11	0,00			1		1									1				3,00	3,06		
	05:00	20,63	17,94	2,69	0,00			1		1									1				3,89	4,03		
	06:00	22,15	18,59	3,55	0,00			1		1									1				5,46	5,54		
	07:00	24,36	19,22	5,14	0,00			1		1									1				7,55	7,76		
	08:00	24,59	18,35	6,21	0,02			1		1									1				7,98	7,99		
	09:00	24,65	17,31	7,28	0,07			1		1									1				8,09	8,05		
	10:00	24,43	17,39	7,00	0,04			1		1									1				7,82	7,82		
	11:00	24,28	17,33	6,93	0,02			1		1									1				7,65	7,67		
	12:00	24,54	17,13	7,40	0,01			1		1									1				7,94	7,93		
	13:00	25,02	18,40	6,62	0,01			1		1									1				8,28	8,42		
	14:00	24,61	19,25	5,35	0,01			1		1									1				7,91	8,01		
	15:00	24,86	18,99	5,86	0,01			1		1									1				8,19	8,26		
	16:00	27,55	23,17	4,37	0,01			1		1									1				9,53	9,64		
	17:00	31,63	27,77	3,86	0,01	1		1		1									1				10,67	10,67		
	18:00	31,59	27,43	4,16	0,01	1	1	1		1									1				9,61	9,63		
	19:00	31,69	27,31	4,37	0,01	1		1		1									1				9,66	9,73		
	20:00	31,23	27,65	3,57	0,01		1	1		1									1				8,93	9,17		
	21:00	29,37	25,70	3,66	0,01		1	1		1									1				7,47	7,31		
	22:00	26,90	23,37	3,52	0,01		1	1		1									1				4,87	4,84		
	23:00	24,35	20,25	4,09	0,01		1			1									1				5,63	7,75		

Κατά τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,97	18,63	3,34	0,01		1			1									1				5,42	5,37		
	01:00	20,82	18,14	2,67	0,01		1			1									1				4,20	4,22		
	02:00	20,11	17,99	2,11	0,01		1			1									1				3,51	3,50		
	03:00	19,60	17,42	2,18	0,01		1			1									1				2,98	3,00		
	04:00	19,55	17,57	1,97	0,02		1			1									1				2,89	2,95		
	05:00	20,50	18,30	2,16	0,04		1			1									1				3,82	3,90		
	06:00	21,71	19,10	2,57	0,04		1			1									1				5,00	5,11		
	07:00	25,14	21,23	3,86	0,05		1			1									1				8,06	8,53		
	08:00	26,47	23,03	3,40	0,05		1		1	1									1				4,51	4,42		
	09:00	26,46	23,08	3,32	0,05		1		1	1									1				4,40	4,40		
	10:00	27,85	23,14	4,66	0,06		1		1	1									1				5,71	5,80		
	11:00	28,33	22,54	5,72	0,06		1		1	1									1				6,22	6,27		
	12:00	28,34	22,89	5,40	0,05		1		1	1									1				6,29	6,28		
	13:00	29,37	24,43	4,89	0,05		1		1	1									1				7,20	7,32		
	14:00	29,92	24,77	5,11	0,04		1		1	1									1				7,83	7,87		
	15:00	30,33	26,07	4,26	0,01		1		1	1									1				8,28	8,28		
	16:00	30,48	26,55	3,92	0,01		1		1	1									1				8,33	8,42		
	17:00	33,37	29,67	3,66	0,05		1		1	1									1				11,05	11,32		
	18:00	33,91	29,69	4,17	0,06		1		1	1									1				11,78	11,86		
	19:00	33,21	29,10	4,05	0,06		1		1	1									1				11,06	11,16		
	20:00	33,09	28,87	4,17	0,05		1		1	1									1				11,02	11,04		
	21:00	30,62	26,50	4,10	0,03		1		1	1									1				8,73	8,57		
	22:00	27,64	23,94	3,68	0,03		1		1	1									1				5,69	5,59		
	23:00	24,95	21,36	3,58	0,02		1		1	1									1				4,84	4,84		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.ιό Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλ.ού (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025			00:00	22,23	19,27	2,95	0,01		1			1							1				5,74	5,63		
			01:00	20,99	18,71	2,26	0,02		1			1							1				4,37	4,39		
			02:00	20,27	18,22	1,98	0,07		1			1							1				3,65	3,67		
			03:00	20,01	18,16	1,78	0,06		1			1							1				3,32	3,41		
			04:00	20,10	18,65	1,39	0,06		1			1							1				3,43	3,50		
			05:00	20,59	19,07	1,47	0,06		1			1							1				3,92	3,99		
			06:00	22,34	20,28	2,03	0,03		1			1	1						1				5,61	5,61		
			07:00	24,67	22,58	1,89	0,20		1			1	1						1				4,63	4,63		
			08:00	26,07	22,51	3,35	0,20		1			1							1				7,52	9,13		
			09:00	26,37	22,50	3,66	0,20		1			1	1						1				6,63	6,63		
			10:00	27,41	23,00	4,20	0,20		1			1	1										8,03	8,25		
			11:00	28,18	24,86	3,12	0,20		1			1	1										7,89	9,03		
			12:00	29,69	27,37	2,12	0,20		1	1			1									1	8,28	8,28		
			13:00	30,24	28,65	1,38	0,20		1	1			1									1	6,78	6,96		
			14:00	29,22	27,34	1,67	0,20		1	1			1									1	6,00	5,94		
			15:00	28,48	26,75	1,53	0,20		1	1			1									1	4,06	5,20		
			16:00	30,00	27,52	2,28	0,20		1	1			1									1	5,96	6,72		
			17:00	33,65	29,07	4,57	0,01		1	1			1									1	10,06	10,37		
			18:00	34,08	28,12	5,95	0,01		1	1			1									1	10,85	10,80		
			19:00	33,64	26,80	6,83	0,01		1	1			1									1	10,35	10,37		
			20:00	33,02	25,20	7,82	0,01		1	1			1									1	9,78	9,74		
			21:00	30,65	23,82	6,82	0,01		1	1			1									1	7,58	7,37		
			22:00	27,53	20,84	6,68	0,01			1			1									1	8,18	9,63		
			23:00	24,61	19,05	5,55	0,01			1			1									1	6,91	6,79		

Μερική διακοπή στις 08:00 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,40	18,57	3,82	0,01			1		1												1	4,63	4,57
	01:00	20,98	17,53	3,45	0,01			1		1												1	4,39	4,39
	02:00	20,31	14,78	5,53	0,01			1		1													6,61	6,61
	03:00	20,24	14,60	5,63	0,01			1		1													6,55	6,54
	04:00	19,98	14,35	5,50	0,13			1		1													6,12	6,28
	05:00	20,58	15,05	5,53	0,00			1		1													6,58	6,88
	06:00	22,35	15,96	6,30	0,09			1		1													7,75	7,82
	07:00	24,41	18,13	6,12	0,16			1			1											1	7,73	7,73
	08:00	25,07	18,75	6,11	0,21			1			1											1	7,08	7,24
	09:00	23,41	19,32	3,88	0,21			1			1											1	5,51	5,59
	10:00	22,43	19,11	3,12	0,21			1			1											1	4,45	4,60
	11:00	23,25	19,60	3,45	0,21			1			1											1	5,28	5,42
	12:00	23,01	19,02	3,59	0,41			1			1											1	5,07	5,18
	13:00	23,95	19,11	4,44	0,40			1			1											1	5,72	6,13
	14:00	25,33	17,98	6,95	0,40			1			1											1	7,34	7,51
	15:00	26,29	18,37	7,52	0,40			1			1											1	8,14	8,46
	16:00	27,56	18,65	8,51	0,40			1			1											1	9,27	9,65
	17:00	30,87	20,67	9,79	0,40			1			1											1	10,74	10,80
	18:00	32,02	21,36	10,25	0,40			1			1											1	11,20	11,21
	19:00	31,47	21,76	9,31	0,40			1			1											1	11,01	11,01
	20:00	30,83	20,99	9,58	0,26			1			1											1	10,83	10,79
	21:00	29,08	18,83	10,09	0,16			1			1											1	10,29	10,18
	22:00	26,36	18,14	8,21	0,01			1			1											1	8,62	8,54
	23:00	24,08	18,55	5,53	0,00			1			1											1	6,34	6,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025														
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλλού (ΜW)	ΑΣΠ Κω					ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
								61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11			61	62	63	64	65
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025			00:00	22,41	17,34	5,07	0,00																		
			01:00	21,12	15,28	5,84	0,00														1	6,29	6,29		
			02:00	20,60	15,94	4,65	0,00																7,34	7,39	
			03:00	19,94	16,17	3,76	0,00																6,87	6,89	
			04:00	19,95	17,04	2,91	0,00																6,22	6,24	
			05:00	20,24	17,42	2,82	0,00																6,18	6,25	
			06:00	21,21	18,94	2,26	0,00																6,47	6,54	
			07:00	22,48	20,27	2,21	0,00																1	5,13	5,13
			08:00	23,88	21,15	2,73	0,00																1	4,43	4,66
			09:00	23,55	19,92	3,63	0,00																1	6,01	6,05
			10:00	23,78	19,63	4,16	0,00																1	5,72	5,73
			11:00	24,66	19,97	4,69	0,00												1				1	6,07	6,07
			12:00	24,60	20,54	4,04	0,02															1		7,32	8,06
			13:00	26,28	22,73	3,55	0,01															1		6,58	6,77
			14:00	25,25	21,67	3,57	0,01															1		8,26	8,46
			15:00	25,29	20,44	4,53	0,32															1		7,26	7,42
			16:00	27,62	22,44	4,86	0,33															1		7,16	7,46
			17:00	30,27	26,06	4,11	0,10	1														1		9,34	9,67
			18:00	30,99	25,51	5,35	0,13	1														1		9,04	9,04
			19:00	30,59	23,88	6,70	0,01	1														1		7,66	7,80
			20:00	29,46	23,37	6,09	0,01															1		7,40	7,40
			21:00	27,74	22,11	5,61	0,01															1		8,86	10,31
			22:00	25,65	21,33	4,31	0,01															1		9,61	9,71
			23:00	23,80	19,92	3,88	0,01															1		7,88	7,83
																					1		6,00	5,97	

Εργασίες στις μονάδες 63 και 65 Καλύμνου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	22, 11	19, 89	2, 22	0, 00			1			1											1	4, 27	4, 28			
	01:00	20, 97	19, 57	1, 40	0, 00			1			1											1	3, 12	3, 14			
	02:00	20, 13	19, 49	0, 64	0, 00			1			1											1	2, 21	2, 30			
	03:00	19, 93	19, 49	0, 44	0, 00			1			1											1	2, 02	2, 10			
	04:00	19, 61	19, 27	0, 35	0, 00			1			1											1	1, 70	1, 79			
	05:00	19, 73	18, 91	0, 82	0, 00			1			1											1	1, 78	1, 91			
	06:00	20, 41	19, 03	1, 38	0, 00			1			1											1	2, 50	2, 58			
	07:00	20, 75	20, 07	0, 68	0, 00			1			1											1	2, 76	2, 92			
	08:00	22, 16	21, 44	0, 72	0, 00			1			1											1	4, 14	4, 33			
	09:00	22, 84	21, 93	0, 90	0, 01			1			1											1	4, 88	5, 01			
	10:00	23, 23	21, 85	1, 38	0, 01			1			1											1	5, 31	5, 40			
	11:00	21, 96	20, 51	1, 28	0, 17			1			1											1	4, 11	4, 14			
	12:00	22, 43	20, 67	1, 35	0, 40			1			1											1	4, 31	4, 60			
	13:00	24, 36	22, 02	1, 93	0, 40			1			1											1	6, 42	6, 53			
	14:00	23, 75	21, 37	1, 98	0, 40			1			1											1	5, 67	5, 92			
	15:00	24, 86	21, 10	3, 35	0, 40			1			1											1	6, 78	7, 03			
	16:00	26, 43	22, 55	3, 49	0, 39			1			1											1	6, 76	8, 60			
	17:00	29, 37	26, 38	2, 96	0, 03	1		1			1											1	6, 08	6, 18			
	18:00	30, 27	27, 00	3, 16	0, 11	1		1			1											1	7, 06	7, 09			
	19:00	29, 94	26, 45	3, 45	0, 04	1		1			1											1	6, 73	6, 75			
	20:00	29, 21	25, 18	4, 02	0, 01	1		1			1											1	6, 00	6, 02			
	21:00	28, 09	24, 16	3, 92	0, 01	1		1			1											1	4, 99	4, 90			
	22:00	25, 69	22, 02	3, 67	0, 01			1			1											1	7, 16	7, 87			
	23:00	23, 48	20, 45	3, 02	0, 01			1			1											1	5, 70	5, 65			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΗΡΑΣΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,76	19,24	2,51	0,01			1			1											1	3,96	3,93		
	01:00	20,38	18,30	2,07	0,01			1			1											1	2,56	2,55		
	02:00	19,80	17,90	1,89	0,01			1			1											1	2,55	2,55		
	03:00	19,53	18,04	1,49	0,01			1			1											1	1,67	1,70		
	04:00	19,51	18,08	1,43	0,01			1			1											1	1,61	1,69		
	05:00	20,37	18,54	1,83	0,01			1			1											1	2,37	2,55		
	06:00	21,78	18,89	2,67	0,21			1			1											1	3,79	3,95		
	07:00	23,73	20,39	3,16	0,18			1			1											1	5,68	5,90		
	08:00	23,44	20,52	2,55	0,36		1	1			1												3,91	4,29		
	09:00	23,59	20,59	2,60	0,40		1	1			1												4,20	4,44		
	10:00	23,57	21,33	1,84	0,40		1	1			1												3,30	4,42		
	11:00	25,13	23,05	1,68	0,40			1		1	1											1	5,05	5,05		
	12:00	24,94	22,69	1,85	0,41			1		1	1											1	3,01	3,01		
	13:00	26,14	23,34	2,39	0,40			1		1	1											1	4,12	4,12		
	14:00	25,38	22,67	2,31	0,40			1		1	1											1	3,44	3,44		
	15:00	27,10	23,64	3,05	0,40	1		1			1											1	5,39	5,39		
	16:00	28,69	25,00	3,30	0,39	1		1			1											1	5,43	5,50		
	17:00	31,73	28,00	3,46	0,27	1		1			1											1	8,15	8,55		
	18:00	32,45	28,67	3,54	0,24	1		1			1											1	9,04	9,26		
	19:00	32,12	28,06	3,86	0,19	1		1			1											1	8,89	8,93		
	20:00	31,86	27,45	4,41	0,00	1		1			1											1	8,66	8,67		
	21:00	29,97	26,08	3,89	0,00	1		1			1											1	6,78	6,78		
	22:00	26,89	22,53	4,37	0,00			1			1											1	8,19	9,07		
	23:00	24,15	20,69	3,45	0,01			1			1											1	6,38	6,32		

Δοκιμαστική λειτουργία λειτουργία της μονάδας G5 Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΕΒΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,83	19,00	2,78	0,05			1			1										1	4,05	4,00			
	01:00	20,60	18,61	1,88	0,10			1			1										1	2,75	2,77			
	02:00	20,06	18,28	1,61	0,17			1			1										1	2,21	2,23			
	03:00	19,79	17,82	1,78	0,19			1			1										1	2,58	2,58			
	04:00	19,71	18,22	1,31	0,18			1			1										1	1,84	1,89			
	05:00	20,66	19,05	1,50	0,12			1			1										1	2,72	2,83			
	06:00	22,22	20,19	1,99	0,04			1			1										1	4,31	4,40			
	07:00	24,38	22,36	2,00	0,02			1			1										1	6,38	6,55			
	08:00	24,17	22,36	1,75	0,06			1			1										1	6,38	6,35			
	09:00	22,03	20,84	1,08	0,11			1			1										1	4,09	4,20			
	10:00	21,44	20,73	0,60	0,12			1			1										1	3,54	3,62			
	11:00	21,31	21,00	0,15	0,16			1			1										1	3,34	3,48			
	12:00	21,47	21,23	0,07	0,17			1			1										1	3,47	3,65			
	13:00	22,60	21,87	0,33	0,40			1			1										1	4,55	4,77			
	14:00	23,11	22,37	0,33	0,40			1			1										1	5,06	5,28			
	15:00	24,40	24,29	0,11	0,01			1			1										1	5,30	6,58			
	16:00	27,25	27,22	0,02	0,01			1	1			1									1	3,74	3,97			
	17:00	31,18	31,14	0,03	0,01			1	1			1									1	7,65	7,90			
	18:00	32,11	32,06	0,05	0,01			1	1			1									1	8,82	8,83			
	19:00	31,95	31,93	0,01	0,01			1	1			1									1	8,59	8,67			
	20:00	31,68	31,68	0,00	0,00			1	1			1									1	8,38	8,41			
	21:00	30,15	30,11	0,03	0,00			1	1			1									1	6,94	6,87			
	22:00	27,61	27,55	0,05	0,00			1	1			1									1	4,41	4,33			
	23:00	25,09	24,90	0,18	0,00			1	1			1									1	2,12	1,81			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.ιό Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,65	22,21	0,44	0,00			1			1											1	4,86	4,82	
	01:00	21,10	20,14	0,96	0,00			1			1											1	3,28	3,28	
	02:00	20,52	19,17	1,35	0,00			1			1											1	2,68	2,69	
	03:00	20,31	18,67	1,63	0,02			1			1											1	2,45	2,49	
	04:00	20,09	18,25	1,82	0,02			1			1											1	2,22	2,26	
	05:00	20,72	18,75	1,93	0,04			1			1											1	2,74	2,89	
	06:00	22,58	19,59	2,91	0,08			1			1											1	4,65	4,75	
	07:00	24,28	20,11	4,12	0,05			1			1											1	7,39	7,39	
	08:00	24,69	19,51	5,01	0,17			1			1											1	6,75	6,86	
	09:00	24,72	18,79	5,73	0,20			1			1											1	6,74	6,90	
	10:00	25,35	18,82	6,53	0,01			1			1											1	7,21	7,53	
	11:00	27,57	19,52	8,04	0,01			1			1											1	9,46	9,65	
	12:00	27,09	20,33	6,55	0,20			1			1											1	9,12	9,26	
	13:00	28,93	20,61	8,11	0,20			1			1											1	10,07	10,12	
	14:00	28,03	20,21	7,42	0,40			1			1											1	9,77	9,81	
	15:00	28,34	22,25	5,70	0,39			1			1											1	9,82	9,92	
	16:00	30,37	26,52	3,62	0,23			1	1			1										1	8,28	8,28	
	17:00	33,00	28,81	4,05	0,14			1	1			1										1	9,34	9,72	
	18:00	34,09	29,15	4,81	0,13			1	1			1										1	10,54	10,81	
	19:00	33,42	27,99	5,13	0,31			1	1			1										1	9,89	10,14	
	20:00	33,11	27,05	5,68	0,39			1	1			1										1	9,64	9,83	
	21:00	30,82	22,58	7,84	0,40				1			1										1	9,92	10,79	
	22:00	27,54	19,11	8,42	0,01				1			1										1	9,53	9,64	
	23:00	25,16	18,72	6,42	0,02				1			1										1	7,43	7,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025		00:00	22,88	18,30	4,54	0,04			1		1											1	5,14	5,06		
		01:00	21,03	17,99	2,99	0,05			1		1											1	3,22	3,21		
		02:00	20,48	17,78	2,35	0,35			1		1											1	2,59	2,65		
		03:00	20,08	17,57	2,19	0,32			1		1											1	2,45	2,25		
		04:00	19,92	17,56	2,02	0,34			1		1											1	2,02	2,09		
		05:00	20,55	18,07	2,23	0,25			1		1											1	2,57	2,72		
		06:00	22,44	18,85	3,51	0,08			1		1											1	4,42	4,62		
		07:00	24,30	18,72	5,55	0,04			1		1											1	6,21	6,48		
		08:00	24,44	17,96	6,48	0,01			1		1											1	6,46	6,62		
		09:00	23,92	17,95	5,97	0,01			1		1											1	5,91	6,10		
		10:00	24,10	18,01	5,90	0,20			1		1											1	6,00	6,28		
		11:00	23,23	17,53	5,34	0,36			1		1											1	5,33	5,40		
		12:00	22,77	17,45	5,12	0,20			1		1											1	4,81	4,94		
		13:00	23,06	18,00	4,85	0,20			1		1											1	5,05	5,23		
		14:00	23,28	17,89	5,03	0,36			1		1											1	5,26	5,45		
		15:00	24,43	18,31	5,95	0,17			1		1											1	6,37	6,60		
		16:00	27,17	20,22	6,86	0,10			1		1											1	8,89	9,35		
		17:00	31,30	23,62	7,60	0,08		1	1		1											1	9,77	9,77		
		18:00	32,09	24,49	7,59	0,01		1	1		1											1	8,73	8,81		
		19:00	31,86	24,38	7,47	0,01		1	1		1											1	8,41	8,58		
		20:00	31,52	25,25	6,27	0,01		1	1		1											1	8,12	8,24		
		21:00	29,69	24,30	5,38	0,01		1	1		1											1	6,46	6,41		
		22:00	27,05	22,41	4,60	0,04		1	1		1											1	5,42	5,42		
		23:00	24,81	19,60	5,16	0,05		1	1		1												5,85	5,66		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,43	19,19	3,14	0,11		1	1			1											3,39	3,28	
	01:00	21,09	19,04	1,96	0,09		1	1			1											1,90	1,94	
	02:00	20,53	19,19	1,13	0,21		1	1	1													1,37	1,38	
	03:00	20,04	19,18	0,67	0,19		1	1			1											0,87	0,89	
	04:00	20,25	19,45	0,60	0,20		1	1	1													0,99	1,10	
	05:00	21,06	19,69	1,24	0,13		1	1			1											1,82	1,91	
	06:00	22,76	20,30	2,40	0,06		1	1			1											3,41	3,61	
	07:00	25,38	20,45	4,92	0,01		1	1			1											6,02	6,22	
	08:00	25,58	19,74	5,83	0,01		1	1			1											6,38	6,43	
	09:00	24,07	19,32	4,75	0,00		1	1			1											4,86	4,92	
	10:00	23,31	19,55	3,76	0,00		1	1	1		1											4,01	4,15	
	11:00	23,46	19,45	3,95	0,05		1	1			1											4,18	4,30	
	12:00	23,57	19,61	3,91	0,05		1	1	1		1											4,24	4,41	
	13:00	24,61	19,64	4,97	0,01		1	1			1											5,23	5,46	
	14:00	24,82	19,80	5,01	0,01		1	1			1											5,56	5,66	
	15:00	25,66	19,55	6,05	0,06		1	1	1		1											6,35	6,51	
	16:00	27,60	19,70	7,77	0,13		1	1			1											8,23	8,45	
	17:00	31,54	21,56	9,77	0,22		1	1			1											10,98	11,04	
	18:00	32,29	22,05	10,07	0,17		1	1			1											11,30	11,30	
	19:00	31,86	21,11	10,48	0,27		1	1			1											11,19	11,15	
	20:00	31,52	20,69	10,48	0,35		1	1			1											11,06	11,03	
	21:00	29,46	19,11	9,99	0,37		1	1			1											10,16	10,31	
	22:00	27,20	18,66	8,28	0,26		1	1			1											8,16	8,04	
	23:00	24,55	18,50	5,74	0,30		1	1	1		1											5,82	5,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Ε Σ Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,81	18,62	3,75	0,44		1	1			1												3,72	3,65		
	01:00	21,49	18,41	2,61	0,47		1	1	1														2,32	2,34		
	02:00	20,71	18,39	1,90	0,42		1	1			1												1,53	1,56		
	03:00	20,27	18,43	1,44	0,40		1	1			1												1,09	1,12		
	04:00	20,22	18,49	1,42	0,31		1	1			1												1,03	1,07		
	05:00	20,78	18,97	1,52	0,29		1	1			1												1,53	1,63		
	06:00	22,18	19,14	2,68	0,36		1	1			1												2,93	3,03		
	07:00	23,98	19,12	4,61	0,26		1	1			1												4,65	4,83		
	08:00	27,13	19,18	7,74	0,21		1	1			1												7,84	7,97		
	09:00	28,27	20,39	7,87	0,01		1	1			1												8,90	9,11		
	10:00	29,73	24,21	5,48	0,04		1	1			1												10,33	10,41		
	11:00	28,12	26,80	1,27	0,05		1	1			1											1	6,18	6,18		
	12:00	26,43	25,20	1,22	0,01		1	1			1											1	3,13	3,15		
	13:00	27,98	27,14	0,84	0,01		1	1			1											1	4,52	4,71		
	14:00	29,72	28,49	1,23	0,01		1	1			1											1	6,35	6,44		
	15:00	29,07	28,57	0,50	0,01		1	1			1											1	5,64	5,79		
	16:00	30,45	30,19	0,25	0,01		1	1			1											1	6,99	7,17		
	17:00	33,74	33,55	0,18	0,01		1	1			1											1	7,65	7,56		
	18:00	33,88	33,48	0,39	0,01		1	1			1										1	1	7,70	7,70		
	19:00	33,29	32,43	0,86	0,01		1	1			1										1	1	7,08	7,12		
	20:00	32,55	32,29	0,26	0,00		1	1			1										1	1	6,44	6,37		
	21:00	30,59	29,66	0,93	0,01		1	1			1										1	1	7,31	7,31		
	22:00	28,17	26,60	1,57	0,01		1	1			1										1	1	4,96	4,90		
	23:00	26,06	24,10	1,96	0,01		1	1			1										1	1	2,86	2,78		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΕΒΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Δημιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	23,49	22,10	1,39	0,00		1	1													1	4,01	8,22		
	01:00	21,70	20,63	1,06	0,00		1	1													1	6,69	6,67		
	02:00	20,67	19,76	0,91	0,00		1	1													1	5,65	5,64		
	03:00	20,19	19,27	0,91	0,01		1	1													1	5,16	5,16		
	04:00	19,75	18,59	1,15	0,01		1	1													1	4,72	4,73		
	05:00	20,02	19,23	0,78	0,01		1	1													1	4,89	4,99		
	06:00	20,98	20,20	0,78	0,00		1	1													1	5,25	5,95		
	07:00	21,90	20,90	0,79	0,20		1	1	1													5,38	5,54		
	08:00	23,01	21,15	1,66	0,20		1	1	1													6,43	6,65		
	09:00	25,18	20,20	4,78	0,21		1	1	1													8,51	8,81		
	10:00	24,11	18,32	5,57	0,23		1	1	1													7,66	7,76		
	11:00	24,35	19,53	4,59	0,23		1	1	1													7,84	7,99		
	12:00	24,45	20,35	3,88	0,22		1	1	1													7,98	8,09		
	13:00	25,69	22,77	2,70	0,22		1	1	1													8,78	8,99		
	14:00	25,87	23,87	1,77	0,22		1	1	1												1	6,25	6,25		
	15:00	26,65	24,56	1,88	0,21		1	1	1												1	5,94	6,17		
	16:00	28,52	27,73	0,58	0,20		1	1			1										1	5,98	5,98		
	17:00	31,71	31,17	0,54	0,01		1	1			1										1	8,27	8,43		
	18:00	32,98	31,94	1,03	0,01		1	1			1										1	9,69	9,70		
	19:00	33,13	32,10	1,02	0,00		1	1			1										1	9,75	9,85		
	20:00	32,68	32,09	0,59	0,00		1	1			1										1	9,37	9,40		
	21:00	31,40	31,34	0,06	0,00		1	1			1										1	8,15	8,12		
	22:00	28,48	28,45	0,03	0,00		1	1			1										1	5,21	5,20		
	23:00	25,74	25,47	0,27	0,00		1	1			1										1	2,46	2,46		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
α ρ ε β η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,45	22,91	0,54	0,00			1			1											1	2,76	5,62	
	01:00	21,24	20,46	0,74	0,04			1			1											1	3,41	3,41	
	02:00	20,55	20,29	0,26	0,00			1			1											1	2,71	2,72	
	03:00	20,27	20,23	0,04	0,00			1			1											1	2,35	2,44	
	04:00	20,20	20,11	0,09	0,00			1			1											1	2,27	2,37	
	05:00	20,77	20,55	0,18	0,04			1			1											1	2,81	2,94	
	06:00	22,95	22,83	0,03	0,09			1			1											1	4,91	5,12	
	07:00	26,38	26,37	0,00	0,01		1	1			1											1	3,82	3,82	
	08:00	25,81	25,80	0,00	0,01		1	1			1											1	2,53	2,53	
	09:00	25,30	24,31	0,90	0,09		1	1			1											1	3,26	3,26	
	10:00	26,89	26,33	0,40	0,16		1	1			1												7,72	7,73	
	11:00	24,81	24,09	0,58	0,15		1	1			1												5,69	5,66	
	12:00	25,77	25,10	0,50	0,16		1	1			1												6,43	6,61	
	13:00	25,66	25,14	0,37	0,15		1	1			1												6,39	6,51	
	14:00	26,37	25,48	0,71	0,18		1	1			1												7,02	7,21	
	15:00	26,49	25,36	0,96	0,16		1	1			1											1	3,43	3,21	
	16:00	29,30	28,58	0,64	0,09		1	1			1											1	5,77	6,02	
	17:00	34,36	33,52	0,77	0,07		1	1			1									1	1		9,55	9,55	
	18:00	35,48	34,54	0,85	0,08		1	1			1									1	1		9,27	9,30	
	19:00	35,44	34,09	1,33	0,01		1	1			1									1	1		9,20	9,26	
	20:00	35,25	33,91	1,33	0,02		1	1			1									1	1		9,06	9,07	
	21:00	33,52	32,72	0,80	0,01		1	1			1									1	1		7,42	7,34	
	22:00	30,49	29,73	0,72	0,04		1	1			1										1		7,27	7,21	
	23:00	27,03	26,42	0,59	0,03		1	1			1										1		3,86	3,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Α Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,91	23,36	0,52	0,03		1	1			1											4,23	4,75			
	01:00	22,25	21,72	0,50	0,03		1	1			1											3,10	3,10			
	02:00	21,37	20,69	0,64	0,04		1	1			1											2,22	2,22			
	03:00	20,97	20,39	0,53	0,04		1	1			1											1,79	1,81			
	04:00	21,04	20,54	0,47	0,03		1	1			1											1,82	1,89			
	05:00	21,74	21,06	0,66	0,02		1	1			1											2,46	2,58			
	06:00	23,69	22,73	0,94	0,01		1	1			1											4,39	4,53			
	07:00	26,69	24,96	1,73	0,00		1	1			1											7,34	7,54			
	08:00	26,22	23,89	2,28	0,04		1	1			1											7,15	7,06			
	09:00	24,94	23,11	1,77	0,06		1	1			1											5,84	5,79			
	10:00	23,74	22,01	1,53	0,20		1	1			1											4,54	4,59			
	11:00	22,98	21,48	1,33	0,17		1	1			1											3,01	3,83			
	12:00	23,36	22,22	0,93	0,21		1	1			1											3,71	4,20			
	13:00	23,66	22,54	0,92	0,21		1	1			1											4,50	4,51			
	14:00	24,09	23,43	0,65	0,01		1	1			1											4,80	4,94			
	15:00	25,30	24,77	0,52	0,01		1	1			1											6,01	6,15			
	16:00	28,97	28,16	0,79	0,01		1	1			1											1	6,96			
	17:00	34,34	33,46	0,88	0,01		1	1			1										1	1	8,99			
	18:00	35,81	34,86	0,92	0,03		1	1			1										1	1	9,57			
	19:00	35,80	34,78	1,01	0,01		1	1			1										1	1	9,51			
	20:00	36,06	34,96	1,06	0,04		1	1			1										1	1	9,82			
	21:00	34,42	33,43	0,95	0,04		1	1			1										1	1	8,74			
	22:00	31,29	30,17	1,09	0,03		1	1			1											1	8,12			
	23:00	27,65	26,67	0,95	0,03		1	1			1											1	4,90			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,32	23,64	0,67	0,01		1	1			1											5,33	5,16			
	01:00	22,81	22,65	0,16	0,00		1	1			1											3,62	3,66			
	02:00	22,00	21,77	0,23	0,00		1	1			1											2,81	2,84			
	03:00	21,29	21,10	0,18	0,00		1	1			1											2,09	2,13			
	04:00	21,31	20,91	0,40	0,00		1	1			1											2,08	2,16			
	05:00	22,07	21,78	0,29	0,00		1	1			1											2,82	2,92			
	06:00	24,20	24,06	0,15	0,00		1	1			1											4,89	5,05			
	07:00	27,40	27,32	0,07	0,01		1	1			1											8,04	8,24			
	08:00	28,27	28,12	0,14	0,01		1	1			1											8,80	9,11			
	09:00	29,19	28,99	0,20	0,01		1	1			1											8,51	10,03			
	10:00	27,71	27,40	0,31	0,01		1	1			1											8,52	8,56			
	11:00	28,06	27,57	0,28	0,21		1	1			1											8,54	8,90			
	12:00	28,71	27,95	0,55	0,21		1	1			1											9,18	9,56			
	13:00	29,17	28,70	0,35	0,12		1	1			1											9,41	10,01			
	14:00	27,29	26,51	0,71	0,07		1	1			1										1	3,83	4,01			
	15:00	31,95	31,49	0,46	0,01		1	1			1										1	8,39	8,67			
	16:00	34,43	33,99	0,44	0,00		1	1		1	1										1	6,83	6,83			
	17:00	38,18	37,79	0,38	0,00		1	1		1	1										1	9,23	9,45			
	18:00	39,08	38,78	0,30	0,00		1	1		1	1										1	10,33	10,35			
	19:00	38,53	37,83	0,70	0,01		1	1		1	1										1	9,75	9,80			
	20:00	38,09	36,53	1,55	0,00		1	1		1	1										1	9,38	9,36			
	21:00	35,71	34,16	1,55	0,01		1	1		1	1										1	7,13	6,98			
	22:00	32,07	29,53	2,53	0,01			1		1	1										1	7,86	8,79			
	23:00	28,08	24,85	3,21	0,02			1		1	1										1	4,93	4,80			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,86	21,62	3,08	0,16			1	1		1											5,22	5,71			
	01:00	22,76	19,58	2,97	0,22			1	1		1											3,66	3,61			
	02:00	22,03	19,68	2,13	0,22			1	1		1											2,85	2,88			
	03:00	21,51	19,41	1,79	0,30			1	1		1											2,32	2,35			
	04:00	21,54	19,13	2,02	0,39			1	1		1											2,35	2,39			
	05:00	22,31	19,48	2,49	0,34			1	1		1											3,02	3,16			
	06:00	24,46	21,05	3,13	0,27			1	1		1											5,16	5,31			
	07:00	27,78	22,91	4,70	0,16			1	1		1											8,36	8,62			
	08:00	30,48	25,48	4,91	0,09			1	1		1											10,45	10,67			
	09:00	31,23	24,86	6,22	0,15			1	1		1										1	7,88	7,95			
	10:00	31,60	24,63	6,91	0,06			1	1		1										1	8,19	8,32			
	11:00	32,41	23,95	8,05	0,40		1		1		1										1	8,76	9,13			
	12:00	34,50	25,66	8,44	0,40		1		1		1										1	10,71	11,22			
	13:00	35,38	27,88	7,10	0,40		1		1		1										1	11,63	12,10			
	14:00	34,73	27,88	6,44	0,41		1		1		1										1	11,15	11,45			
	15:00	34,86	28,92	5,54	0,41		1	1	1		1										1	6,23	6,13			
	16:00	35,71	29,20	6,11	0,40		1	1	1		1										1	6,73	6,98			
	17:00	38,54	29,75	8,39	0,40		1	1	1		1										1	9,33	9,81			
	18:00	39,20	30,12	8,68	0,40		1	1	1		1										1	10,23	10,47			
	19:00	38,98	31,18	7,40	0,40		1	1	1		1										1	9,93	10,25			
	20:00	38,29	29,90	8,03	0,35		1	1	1		1										1	9,33	9,56			
	21:00	36,01	28,65	7,33	0,02		1	1	1		1										1	7,41	7,28			
	22:00	31,72	24,38	7,26	0,09		1	1			1										1	8,02	8,44			
	23:00	27,84	22,67	5,13	0,05		1	1			1										1	4,96	4,56			

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο θριατο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24, 74	19, 08	5, 26	0, 39		1	1			1												5, 58	5, 59		
	01:00	22, 42	18, 63	3, 38	0, 41		1	1			1												3, 21	3, 27		
	02:00	21, 69	18, 71	2, 51	0, 46		1	1			1												2, 44	2, 54		
	03:00	21, 33	18, 79	2, 06	0, 48		1	1			1												2, 18	2, 18		
	04:00	20, 90	19, 05	1, 39	0, 46		1	1			1												1, 61	1, 75		
	05:00	21, 40	19, 18	1, 79	0, 43		1	1			1												2, 12	2, 25		
	06:00	23, 15	19, 92	2, 92	0, 31		1	1			1												3, 84	3, 99		
	07:00	22, 05	20, 53	1, 51	0, 01		1	1			1												2, 52	2, 89		
	08:00	28, 57	26, 46	2, 10	0, 01		1	1			1											1	3, 40	5, 29		
	09:00	29, 87	27, 44	2, 20	0, 23		1	1			1											1	3, 76	6, 59		
	10:00	31, 45	29, 08	1, 97	0, 40		1	1			1											1	4, 49	8, 17		
	11:00	30, 57	28, 00	2, 17	0, 40		1	1			1											1	4, 01	7, 29		
	12:00	31, 10	28, 94	1, 75	0, 41		1	1			1											1	2, 93	4, 92		
	13:00	33, 68	31, 23	2, 04	0, 41		1	1			1											1	4, 28	7, 50		
	14:00	31, 62	28, 87	2, 34	0, 41		1	1			1											1	4, 37	8, 34		
	15:00	30, 40	27, 68	2, 31	0, 41		1	1			1											1	4, 12	7, 12		
	16:00	32, 92	30, 07	2, 41	0, 44		1	1			1											1	4, 85	9, 64		
	17:00	38, 23	34, 76	3, 16	0, 32		1	1	1		1											1	5, 87	9, 50		
	18:00	38, 79	34, 11	4, 40	0, 27		1	1	1	1	1											1	8, 30	10, 06		
	19:00	38, 49	34, 20	4, 19	0, 10		1	1	1	1	1											1	8, 03	9, 76		
	20:00	37, 79	33, 81	3, 76	0, 22		1	1	1	1	1											1	7, 54	9, 06		
	21:00	34, 81	31, 74	2, 92	0, 15		1	1	1	1	1											1	5, 31	6, 08		
	22:00	31, 59	29, 66	1, 80	0, 13		1	1	1	1	1											1	3, 45	3, 45		
	23:00	28, 23	26, 03	2, 01	0, 19		1	1			1											1	4, 72	4, 95		

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:40 με 17:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6	
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,87	22,77	2,05	0,04		1	1			1											5,17	5,71		
	01:00	22,95	21,50	1,33	0,13		1	1			1											3,62	3,80		
	02:00	22,11	21,04	0,86	0,21		1	1			1											2,91	2,96		
	03:00	21,49	20,78	0,46	0,25		1	1			1											2,36	2,34		
	04:00	21,23	20,64	0,35	0,24		1	1			1											2,12	2,08		
	05:00	21,38	20,88	0,39	0,11		1	1			1											2,25	2,22		
	06:00	22,74	22,02	0,54	0,18		1	1			1											3,26	3,59		
	07:00	24,72	23,11	1,16	0,45		1	1			1											4,70	5,57		
	08:00	28,35	24,64	3,20	0,51		1	1			1											7,03	9,19		
	09:00	32,05	29,45	2,38	0,22		1	1			1											7,22	8,77		
	10:00	34,77	34,29	0,33	0,15		1	1	1		1										1	7,48	7,48		
	11:00	36,17	35,07	0,89	0,21		1	1	1		1											1	6,19	7,44	
	12:00	37,34	36,10	1,04	0,21		1	1	1		1											1	7,22	8,61	
	13:00	36,00	34,00	1,80	0,21		1	1	1		1											1	6,20	7,27	
	14:00	33,71	32,64	0,87	0,21		1	1	1		1											1	4,56	4,98	
	15:00	31,82	30,37	1,23	0,22		1	1	1		1											1	2,86	3,09	
	16:00	34,24	31,98	2,06	0,21		1	1	1		1											1	4,62	5,51	
	17:00	38,89	35,87	3,01	0,01		1	1	1		1											1	8,25	10,16	
	18:00	39,07	36,40	2,66	0,01		1	1	1		1											1	8,53	10,34	
	19:00	38,17	36,85	1,31	0,00		1	1	1		1											1	7,88	9,44	
	20:00	36,88	35,96	0,92	0,00		1	1	1		1											1	6,89	8,15	
	21:00	35,13	34,47	0,66	0,00		1	1	1		1											1	5,57	6,40	
	22:00	32,64	32,45	0,18	0,00		1	1	1		1											1	3,68	3,91	
	23:00	29,93	29,07	0,85	0,01		1	1			1											1	3,73	6,65	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025			00:00	26,57	25,54	1,03	0,00			1	1													3,68	3,29
			01:00	24,33	23,56	0,71	0,06			1	1													4,58	5,18
			02:00	23,38	22,68	0,69	0,02			1	1													3,79	4,23
			03:00	22,49	21,76	0,72	0,01			1	1													3,06	3,34
			04:00	21,94	21,69	0,24	0,00			1	1													2,65	2,79
			05:00	21,98	21,84	0,14	0,00			1	1													2,71	2,82
			06:00	23,25	23,15	0,10	0,00			1	1													3,68	4,10
			07:00	24,58	24,53	0,04	0,00			1	1													4,71	5,42
			08:00	23,71	23,70	0,01	0,01			1	1								1					2,57	2,57
			09:00	24,01	24,00	0,00	0,01			1	1								1					1,92	1,96
			10:00	27,31	27,29	0,00	0,01			1	1								1					4,50	5,25
			11:00	29,14	29,08	0,01	0,04	1	1	1	1								1					5,40	5,40
			12:00	29,40	29,33	0,02	0,05	1	1	1	1								1					1,25	1,98
			13:00	26,36	26,28	0,01	0,07			1	1												1	1,67	3,08
			14:00	25,01	25,00	0,00	0,01			1	1												1	1,90	1,74
			15:00	25,72	25,71	0,00	0,01			1	1												1	2,37	2,44
			16:00	29,27	29,21	0,05	0,01			1	1												1	4,36	5,99
			17:00	34,80	34,08	0,71	0,01			1	1	1	1										1	5,01	6,07
			18:00	36,64	35,96	0,67	0,01			1	1	1	1										1	6,59	7,90
			19:00	36,82	36,46	0,35	0,01			1	1	1	1										1	6,78	8,09
			20:00	36,85	36,58	0,26	0,01			1	1	1	1										1	6,90	8,11
			21:00	35,14	35,05	0,09	0,01			1	1	1	1										1	5,64	6,41
			22:00	31,94	31,78	0,16	0,01			1	1	1	1										1	4,26	4,26
			23:00	28,43	27,89	0,53	0,01			1	1	1	1										1	4,75	5,15

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:20. Μερική διακοπή στην Κάλυμνο στις 08:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,95	24,26	0,68	0,01		1	1			1											4,10	5,80	
	01:00	22,97	22,12	0,83	0,02		1	1			1											3,67	3,81	
	02:00	21,64	20,91	0,68	0,05		1	1			1											2,88	2,49	
	03:00	21,19	20,36	0,80	0,03		1	1			1											2,42	2,04	
	04:00	21,11	19,90	1,18	0,03		1	1			1											2,08	1,96	
	05:00	22,00	20,99	1,00	0,01		1	1			1											2,83	2,84	
	06:00	23,98	22,51	1,42	0,05		1	1			1											4,40	4,82	
	07:00	26,44	25,36	1,03	0,05		1	1			1									1	5,58	5,58		
	08:00	27,01	25,47	1,50	0,04		1	1			1									1	3,82	3,73		
	09:00	25,85	24,18	1,66	0,01		1	1			1									1	2,80	2,57		
	10:00	24,39	23,76	0,62	0,01		1	1			1									1	1,45	1,11		
	11:00	24,03	23,65	0,37	0,01		1	1			1									1	1,28	1,28		
	12:00	24,02	23,22	0,50	0,30		1	1			1									1	1,39	1,39		
	13:00	23,94	22,85	0,95	0,14		1	1			1										4,09	4,79		
	14:00	24,04	23,29	0,65	0,11		1	1			1										5,08	4,88		
	15:00	25,56	24,13	1,36	0,07		1	1			1										6,23	6,41		
	16:00	29,17	26,96	2,17	0,03		1	1			1									1	6,28	5,89		
	17:00	33,50	30,04	3,40	0,06		1	1			1									1	9,72	10,22		
	18:00	34,93	30,87	3,92	0,15		1	1			1									1	13,22	13,22		
	19:00	35,16	31,21	3,71	0,24		1	1			1									1	13,27	13,27		
	20:00	35,35	31,47	3,56	0,32		1	1			1									1	13,38	13,38		
	21:00	33,67	30,58	2,76	0,32		1	1			1									1	12,82	12,82		
	22:00	30,51	26,07	4,06	0,39		1	1			1									1	10,05	10,05		
	23:00	26,99	23,55	3,43	0,01		1	1			1									1	8,60	8,60		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 17:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α	Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
									G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				00:00	25,71	20,45	5,25	0,00															6,70	6,55	
				01:00	23,62	19,14	4,47	0,00															4,49	4,46	
				02:00	22,94	19,00	3,93	0,00															3,78	3,79	
				03:00	22,43	19,29	3,14	0,00															3,21	3,28	
				04:00	22,10	19,71	2,38	0,01															2,95	2,95	
				05:00	22,69	19,44	3,21	0,03															3,41	3,53	
				06:00	25,24	20,28	4,95	0,01															5,94	6,09	
				07:00	28,84	19,97	8,86	0,01															9,41	9,68	
				08:00	28,71	19,63	9,08	0,01															9,49	9,56	
				09:00	27,70	19,32	8,37	0,01															8,64	8,54	
				10:00	26,73	19,25	7,46	0,01															7,59	7,57	
				11:00	26,43	19,41	7,01	0,01															7,20	7,28	
				12:00	26,51	19,27	6,83	0,41															7,17	7,35	
				13:00	27,10	19,80	6,90	0,41															7,64	7,95	
				14:00	28,29	20,15	7,72	0,42															8,82	9,13	
				15:00	30,55	21,38	8,77	0,41															10,49	10,69	
				16:00	34,65	23,41	10,84	0,40															12,06	12,13	
				17:00	40,51	27,87	12,23	0,41															14,06	14,18	
				18:00	41,92	30,12	11,39	0,41															14,64	14,67	
				19:00	41,61	29,09	12,11	0,41															14,57	14,56	
				20:00	41,22	30,95	9,87	0,41															14,45	14,43	
				21:00	39,04	28,46	10,18	0,40															13,70	13,66	
				22:00	35,64	26,65	8,65	0,34															10,98	11,03	
				23:00	30,92	23,82	6,83	0,28															7,84	7,84	

Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,94	19,72	6,98	0,24		1	1			1												7,97	7,78		
	01:00	24,50	19,68	4,66	0,16		1	1			1												5,43	5,35		
	02:00	23,67	20,26	3,22	0,19		1	1			1												4,47	4,52		
	03:00	23,29	19,16	3,90	0,23		1	1			1												4,15	4,14		
	04:00	23,09	19,58	3,26	0,25		1	1			1												3,88	3,94		
	05:00	23,36	20,00	2,92	0,44		1	1			1												4,06	4,21		
	06:00	26,13	20,91	5,17	0,04		1	1			1												6,77	6,97		
	07:00	29,30	20,95	7,96	0,39		1	1			1												9,80	10,14		
	08:00	28,32	21,70	6,42	0,21		1	1			1												8,93	9,17		
	09:00	27,35	21,12	6,05	0,18		1	1			1												8,02	8,20		
	10:00	26,16	20,63	5,44	0,09		1	1			1												6,66	7,00		
	11:00	25,47	21,10	4,24	0,12		1	1			1												6,14	6,31		
	12:00	26,35	20,91	5,04	0,41		1	1			1												6,94	7,20		
	13:00	26,87	20,15	6,31	0,41		1	1			1												7,51	7,71		
	14:00	28,24	21,32	6,51	0,41		1	1			1												8,70	9,09		
	15:00	30,79	22,51	7,92	0,36		1	1			1												10,71	10,78		
	16:00	33,89	25,29	8,38	0,22		1	1			1										1		11,33	11,33		
	17:00	39,31	30,29	8,72	0,30		1	1			1												13,64	13,76		
	18:00	40,05	31,19	8,56	0,30		1	1			1												1	14,01	14,02	
	19:00	39,94	31,79	7,86	0,29		1	1			1												1	13,98	13,98	
	20:00	39,49	28,90	10,34	0,25		1	1			1												1	13,85	13,82	
	21:00	37,95	26,41	11,22	0,31		1	1			1												1	13,29	13,28	
	22:00	35,03	25,55	9,14	0,33		1	1			1												1	11,49	11,75	
	23:00	30,70	23,42	6,97	0,32		1	1			1												1	8,43	8,43	

Το διάστημα 09:00 με 11:00 πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,74	19,99	6,46	0,29		1	1			1												7,82	7,59		
	01:00	24,45	19,19	4,95	0,31		1	1			1												5,35	5,29		
	02:00	23,66	19,15	4,21	0,30		1	1			1												4,49	4,51		
	03:00	22,97	18,96	3,79	0,22		1	1			1												3,84	3,82		
	04:00	22,91	18,98	3,66	0,27		1	1			1												3,72	3,75		
	05:00	23,38	19,28	3,81	0,29		1	1			1												4,12	4,23		
	06:00	25,96	20,84	5,06	0,06		1	1			1												6,62	6,81		
	07:00	28,96	22,64	6,11	0,21		1	1			1												9,51	9,81		
	08:00	28,44	21,71	6,52	0,21		1	1			1												9,19	9,29		
	09:00	27,29	21,19	5,90	0,21		1	1			1												8,07	8,14		
	10:00	25,68	20,52	4,96	0,21		1	1			1												6,48	6,53		
	11:00	24,71	19,68	4,82	0,21		1	1			1												5,52	5,55		
	12:00	25,13	19,75	4,98	0,41		1	1			1												5,79	5,98		
	13:00	26,01	20,54	5,06	0,41		1	1			1												6,62	6,86		
	14:00	26,81	20,25	6,15	0,41		1	1			1												7,42	7,65		
	15:00	28,35	19,86	8,08	0,41		1	1			1												8,81	9,19		
	16:00	32,59	22,45	9,81	0,33		1	1			1												11,33	11,41		
	17:00	38,27	26,69	11,42	0,16		1	1			1											1	13,28	13,39		
	18:00	39,92	27,98	11,94	0,01		1	1			1											1	13,97	13,97		
	19:00	39,32	28,04	11,28	0,01		1	1			1											1	13,77	13,76		
	20:00	39,16	29,00	10,16	0,01		1	1			1											1	13,70	13,71		
	21:00	37,25	28,88	8,36	0,01		1	1			1											1	13,06	13,04		
	22:00	34,11	28,20	5,90	0,01		1	1			1											1	11,00	10,83		
	23:00	30,12	25,88	4,23	0,01		1	1			1											1	7,74	7,74		

Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,57	22,10	4,46	0,01		1	1			1											7,61	7,41				
	01:00	24,03	19,83	4,20	0,01		1	1			1											4,89	4,88				
	02:00	23,26	19,45	3,81	0,01		1	1			1											4,12	4,11				
	03:00	22,71	20,09	2,61	0,01		1	1			1											3,54	3,55				
	04:00	22,35	20,10	2,26	0,00		1	1			1											3,12	3,20				
	05:00	22,83	20,19	2,64	0,00		1	1			1											3,56	3,68				
	06:00	25,57	23,95	1,61	0,01		1	1			1											6,25	6,41				
	07:00	28,40	26,60	1,79	0,01		1	1			1										1	7,05	7,05				
	08:00	28,04	26,59	1,45	0,00		1	1			1											1	4,81	4,76			
	09:00	26,52	25,32	1,20	0,01		1	1			1											1	3,16	3,24			
	10:00	25,29	24,32	0,97	0,01		1	1			1											1	2,10	2,01			
	11:00	24,94	23,70	1,23	0,01			1			1											1	6,87	7,12			
	12:00	24,90	24,06	0,84	0,00			1			1											1	6,94	7,08			
	13:00	25,00	24,62	0,38	0,00			1			1											1	7,04	7,17			
	14:00	25,69	23,84	1,84	0,01			1			1											1	7,67	7,86			
	15:00	27,23	24,59	2,63	0,01		1	1			1											1	6,13	6,13			
	16:00	31,24	27,67	3,54	0,02		1	1			1											1	7,58	7,96			
	17:00	36,71	33,18	3,47	0,07		1	1			1										1	1	11,33	11,33			
	18:00	38,37	35,38	2,94	0,05		1	1			1										1	1	12,12	12,19			
	19:00	38,18	36,29	1,89	0,00		1	1			1										1	1	11,96	12,00			
	20:00	38,16	36,65	1,51	0,00		1	1			1										1	1	11,90	11,98			
	21:00	36,58	35,50	1,08	0,00		1	1			1										1	1	10,44	10,40			
	22:00	33,78	31,83	1,95	0,00		1	1			1										1	1	7,64	7,60			
	23:00	30,08	26,59	3,45	0,05		1	1			1										1	1	6,89	6,80			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,68	24,24	2,34	0,10		1	1			1											1	3,96	3,96		
	01:00	24,49	21,65	2,81	0,02		1	1			1												5,37	5,33		
	02:00	23,74	20,92	2,81	0,02		1	1			1												4,58	4,59		
	03:00	22,86	20,08	2,77	0,01		1	1			1												3,71	3,71		
	04:00	22,69	20,63	2,07	0,00		1	1			1												3,48	3,54		
	05:00	22,97	21,28	1,69	0,00		1	1			1												3,68	3,82		
	06:00	24,42	21,08	3,34	0,00		1	1			1												5,10	5,26		
	07:00	25,85	21,36	4,39	0,10		1	1			1												6,48	6,70		
	08:00	27,60	22,59	4,90	0,12		1	1			1												8,19	8,45		
	09:00	26,80	23,06	3,58	0,16		1	1			1												4,85	7,65		
	10:00	25,51	21,43	3,90	0,18		1	1			1												6,16	6,36		
	11:00	24,72	21,30	3,22	0,21		1	1			1												5,48	5,57		
	12:00	25,11	21,61	3,29	0,21		1	1			1												5,83	5,96		
	13:00	25,92	22,09	3,62	0,20		1	1			1												6,63	6,76		
	14:00	26,16	21,68	4,27	0,20		1	1			1												6,85	7,00		
	15:00	27,54	21,23	6,11	0,20		1	1			1												8,09	8,39		
	16:00	31,76	24,79	6,77	0,20		1	1			1												10,62	11,12		
	17:00	37,01	29,73	7,27	0,01		1	1			1											1	12,73	12,95		
	18:00	38,28	32,32	5,95	0,01		1	1			1											1	13,34	13,40		
	19:00	37,90	32,67	5,23	0,01		1	1			1										1	1	11,70	11,73		
	20:00	37,45	32,22	5,22	0,01		1	1			1									1	1	1	11,30	11,27		
	21:00	35,46	30,34	5,11	0,01		1	1			1									1	1	1	10,17	10,17		
	22:00	32,78	27,62	5,16	0,01		1	1			1										1	1	9,65	9,50		
	23:00	29,40	24,95	4,44	0,01		1	1			1										1	1	6,28	6,12		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,68	21,88	4,79	0,01		1	1			1											6,57	7,52		
	01:00	24,33	19,63	4,70	0,01		1	1			1											5,18	5,18		
	02:00	23,47	19,59	3,87	0,01		1	1			1											4,31	4,31		
	03:00	22,85	19,36	3,49	0,01		1	1			1											3,69	3,70		
	04:00	22,36	19,70	2,65	0,01		1	1			1											3,21	3,20		
	05:00	22,47	19,59	2,87	0,02		1	1			1											3,25	3,32		
	06:00	23,66	20,31	3,34	0,01		1	1			1											4,41	4,51		
	07:00	24,44	20,93	3,49	0,01		1	1			1											5,14	5,28		
	08:00	25,29	22,48	2,78	0,03		1	1			1											6,10	6,14		
	09:00	24,99	22,34	2,65	0,01		1	1			1											5,86	5,84		
	10:00	24,69	21,50	2,99	0,20		1	1			1											5,43	5,54		
	11:00	23,77	20,74	2,82	0,20		1	1			1											4,48	4,61		
	12:00	23,90	20,80	2,89	0,20		1	1			1											4,55	4,74		
	13:00	24,76	21,03	3,52	0,21		1	1			1											5,56	5,61		
	14:00	23,78	19,87	3,90	0,01		1	1			1											4,63	4,62		
	15:00	25,88	20,39	5,48	0,01		1	1			1											6,44	6,72		
	16:00	30,54	23,23	7,31	0,01		1	1			1											10,36	10,69		
	17:00	36,63	28,22	8,40	0,01		1	1			1										1	12,65	12,82		
	18:00	38,65	29,35	9,30	0,01		1	1			1										1	13,50	13,53		
	19:00	38,95	28,63	10,32	0,01		1	1			1										1	13,63	13,63		
	20:00	38,85	28,36	10,48	0,01		1	1			1										1	13,57	13,60		
	21:00	36,86	26,94	9,91	0,01		1	1			1										1	12,90	12,90		
	22:00	33,67	25,53	8,13	0,01		1	1			1										1	10,55	10,40		
	23:00	29,62	23,72	5,89	0,01		1	1			1										1	6,52	6,34		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,80	19,77	6,01	0,02		1				1											1	7,85	7,97		
	01:00	23,42	18,84	4,56	0,01		1				1											1	5,68	5,59		
	02:00	22,91	18,89	4,02	0,00		1				1											1	5,00	5,08		
	03:00	22,45	18,81	3,64	0,00		1				1											1	4,63	4,62		
	04:00	22,18	18,80	3,38	0,00		1				1											1	4,26	4,35		
	05:00	22,81	19,05	3,75	0,00		1				1											1	4,86	4,98		
	06:00	25,32	19,65	5,66	0,00		1				1											1	7,30	7,49		
	07:00	28,78	20,40	8,00	0,39		1				1											1	9,89	10,07		
	08:00	28,21	19,16	8,83	0,21		1				1											1	9,88	9,87		
	09:00	27,70	18,62	8,88	0,21		1				1											1	9,63	9,70		
	10:00	28,74	19,78	8,59	0,37		1				1											1	9,98	10,06		
	11:00	26,46	18,08	7,97	0,41		1				1											1	8,57	8,63		
	12:00	26,84	18,13	8,30	0,41		1				1											1	8,68	9,02		
	13:00	27,41	18,71	8,30	0,41		1				1											1	9,23	9,59		
	14:00	28,30	18,97	8,91	0,42		1				1											1	9,86	9,91		
	15:00	29,98	20,63	8,92	0,43		1				1											1	10,44	10,49		
	16:00	34,61	24,52	10,07	0,02		1	1			1											1	11,20	11,33		
	17:00	41,19	27,88	13,03	0,29		1	1			1											1	14,30	14,42		
	18:00	42,97	28,93	13,61	0,44		1	1			1											1	15,07	15,04		
	19:00	42,51	29,38	12,89	0,24		1	1			1											1	14,86	14,88		
	20:00	41,67	28,82	12,82	0,03		1	1			1											1	14,62	14,58		
	21:00	38,95	27,29	11,64	0,03		1	1			1											1	13,68	13,63		
	22:00	35,56	26,11	9,41	0,03		1	1			1											1	12,13	12,28		
	23:00	31,65	23,38	8,24	0,03		1	1			1											1	9,92	9,92		

Μερική διακοπή το διάστημα 01:40 με 02:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΠΕΞΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,60	19,84	7,73	0,03		1	1			1											8,52	8,44			
	01:00	24,87	20,61	4,22	0,04		1	1	1		1											5,72	5,71			
	02:00	24,39	19,92	4,43	0,04		1	1			1											5,18	5,24			
	03:00	23,76	19,48	4,23	0,04		1	1			1											4,62	4,60			
	04:00	23,41	20,09	3,28	0,04		1	1			1											4,24	4,26			
	05:00	23,67	19,86	3,76	0,04		1	1			1											4,41	4,51			
	06:00	26,32	21,12	5,16	0,04		1	1	1		1											7,00	7,17			
	07:00	29,75	24,68	5,02	0,04		1	1			1											10,15	10,41			
	08:00	29,51	25,81	3,66	0,04		1	1	1		1											10,22	10,33			
	09:00	27,68	22,51	5,12	0,05		1	1			1											8,57	8,53			
	10:00	26,34	22,48	3,65	0,21		1	1			1											7,03	7,19			
	11:00	25,54	21,30	4,03	0,21		1	1			1											6,27	6,39			
	12:00	26,48	19,75	6,32	0,41		1	1			1											7,07	7,32			
	13:00	27,38	19,98	7,06	0,34		1	1			1											7,94	8,23			
	14:00	28,50	20,16	7,90	0,45		1	1			1											9,08	9,35			
	15:00	30,07	20,86	8,81	0,40		1	1	1		1											10,19	10,53			
	16:00	35,08	25,26	9,46	0,36		1	1			1											12,17	12,28			
	17:00	40,66	31,64	8,73	0,29		1	1			1										1	14,15	14,23			
	18:00	42,10	32,26	9,28	0,56		1	1			1										1	14,72	14,73			
	19:00	41,63	31,94	9,27	0,42		1	1			1										1	14,58	14,57			
	20:00	41,14	34,68	6,17	0,28		1	1			1										1	14,41	14,40			
	21:00	39,17	32,45	6,55	0,17		1	1			1										1	13,75	13,71			
	22:00	35,61	28,68	6,68	0,25		1	1			1										1	12,14	12,33			
	23:00	31,11	25,72	4,93	0,46		1	1			1										1	7,97	7,83			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,31	23,25	3,69	0,38		1	1			1											6,61	8,15		
	01:00	24,53	19,82	4,32	0,38		1	1			1											5,43	5,38		
	02:00	24,03	19,15	4,40	0,48		1	1			1											4,81	4,88		
	03:00	23,45	19,12	3,84	0,49		1	1			1											4,25	4,30		
	04:00	23,33	19,79	3,40	0,14		1	1			1											4,11	4,18		
	05:00	23,55	20,51	3,03	0,01		1	1			1											4,25	4,39		
	06:00	26,36	24,45	1,91	0,00		1	1			1											6,80	7,21		
	07:00	29,21	26,85	2,32	0,04		1	1			1										1	6,66	6,66		
	08:00	27,85	26,08	1,56	0,21		1	1			1										1	4,37	4,57		
	09:00	28,13	26,67	1,26	0,21		1	1			1										1	4,67	4,85		
	10:00	26,20	25,09	0,91	0,20		1	1			1										1	2,92	2,92		
	11:00	24,91	24,63	0,08	0,21		1	1			1										1	1,63	1,63		
	12:00	25,31	25,06	0,04	0,21		1	1			1										1	1,88	2,03		
	13:00	26,70	26,45	0,05	0,21		1	1			1										1	3,26	3,42		
	14:00	27,32	27,09	0,03	0,21		1	1			1										1	3,93	4,04		
	15:00	28,65	28,22	0,27	0,16		1	1			1										1	5,14	5,37		
	16:00	32,70	31,97	0,66	0,07		1	1			1										1	7,77	9,42		
	17:00	38,47	37,28	0,97	0,22		1	1	1		1										1	9,53	9,74		
	18:00	39,74	39,03	0,46	0,25		1	1	1	1	1										1	10,98	11,01		
	19:00	40,29	40,07	0,00	0,22		1	1	1	1	1										1	11,48	11,56		
	20:00	40,38	40,32	0,00	0,07		1	1	1	1	1										1	11,60	11,65		
	21:00	38,86	38,48	0,38	0,00		1	1	1	1	1										1	10,16	10,13		
	22:00	35,86	34,83	1,03	0,00		1	1	1	1	1										1	7,28	7,13		
	23:00	31,20	30,36	0,83	0,00		1	1	1	1	1										1	5,05	5,05		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,82	26,38	0,45	0,00		1	1			1											1	3,67	3,54		
	01:00	24,87	24,71	0,16	0,00		1	1			1											1	1,92	1,59		
	02:00	23,96	23,41	0,52	0,03		1	1			1												4,77	4,81		
	03:00	23,41	22,28	1,12	0,01		1	1			1												4,23	4,26		
	04:00	23,25	21,81	1,36	0,08		1	1			1												4,05	4,10		
	05:00	23,67	22,38	1,19	0,09		1	1			1												4,44	4,51		
	06:00	26,37	24,77	1,50	0,10		1	1			1												6,98	7,22		
	07:00	29,91	28,85	1,03	0,04		1	1			1										1	7,39	7,39			
	08:00	29,31	28,33	0,98	0,01		1	1			1										1	5,94	6,03			
	09:00	26,59	25,78	0,81	0,01		1	1			1										1	2,46	3,32			
	10:00	25,12	24,42	0,69	0,01		1	1			1										1	1,79	1,84			
	11:00	24,33	23,67	0,65	0,01		1	1			1										1	1,00	1,05			
	12:00	24,79	24,12	0,67	0,01		1	1			1										1	2,98	2,98			
	13:00	25,13	24,03	1,09	0,01		1	1			1										1	1,75	1,85			
	14:00	25,73	24,25	1,44	0,04		1	1			1										1	2,36	2,45			
	15:00	27,83	26,13	1,69	0,01		1	1			1										1	4,33	4,55			
	16:00	32,50	30,42	2,07	0,01		1	1			1										1	8,88	9,22			
	17:00	38,34	35,48	2,85	0,01		1	1	1		1										1	9,59	9,61			
	18:00	40,51	37,21	3,29	0,01		1	1	1		1										1	11,68	11,78			
	19:00	40,59	37,57	3,02	0,01		1	1	1		1										1	11,87	11,86			
	20:00	40,60	37,74	2,86	0,01		1	1	1		1										1	11,87	11,87			
	21:00	39,07	36,65	2,41	0,01		1	1	1		1										1	10,47	10,34			
	22:00	35,60	32,91	2,69	0,01		1	1	1		1										1	7,02	6,87			
	23:00	31,20	29,62	1,57	0,01		1	1	1		1										1	4,71	4,71			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,25	25,90	1,34	0,01		1	1			1											1	4,18	3,97		
	01:00	24,66	23,67	0,98	0,01		1	1			1											1	1,43	1,38		
	02:00	24,25	23,16	1,09	0,01		1	1			1													3,76	5,10	
	03:00	23,52	22,19	1,32	0,01		1	1			1													4,37	4,37	
	04:00	23,19	21,56	1,62	0,01		1	1			1													3,98	4,04	
	05:00	23,72	22,36	1,35	0,01		1	1			1													4,47	4,56	
	06:00	26,29	24,56	1,72	0,01		1	1			1													6,49	7,14	
	07:00	29,31	27,41	1,90	0,01		1	1			1											1	5,92	6,03		
	08:00	28,61	26,43	2,17	0,00		1	1			1											1	5,36	5,33		
	09:00	27,19	25,67	1,52	0,00		1	1			1											1	3,99	3,92		
	10:00	24,89	23,75	1,14	0,00		1	1			1											1	2,57	2,57		
	11:00	24,34	22,54	1,80	0,00		1	1			1												5,12	5,18		
	12:00	25,70	23,70	2,00	0,01		1	1			1												6,47	6,55		
	13:00	25,91	23,89	2,01	0,01		1	1			1												6,70	6,75		
	14:00	26,89	24,47	2,41	0,01		1	1			1												7,65	7,74		
	15:00	28,57	25,61	2,95	0,01		1	1			1												9,23	9,42		
	16:00	32,58	29,90	2,68	0,01		1	1	1		1								1				9,47	9,47		
	17:00	38,69	34,92	3,77	0,01		1	1	1		1								1				10,98	11,19		
	18:00	40,23	36,43	3,80	0,01		1	1	1		1								1			1	11,71	11,71		
	19:00	40,25	36,67	3,57	0,01		1	1	1		1								1			1	8,59	8,62		
	20:00	40,09	36,96	3,12	0,01		1	1	1		1								1			1	9,67	9,67		
	21:00	38,61	35,65	2,96	0,01		1	1	1		1											1	9,95	9,88		
	22:00	35,57	33,24	2,32	0,01		1	1	1		1											1	6,99	6,84		
	23:00	31,30	29,86	1,43	0,01		1	1	1		1											1	5,15	5,15		

Το διάστημα 10:55 με 11:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,71	26,39	1,31	0,01		1	1			1										1	4,54	4,43		
	01:00	25,18	24,30	0,87	0,01		1	1			1										1	1,94	1,91		
	02:00	24,59	23,94	0,64	0,01		1	1			1										1	1,29	1,31		
	03:00	23,81	23,41	0,40	0,01		1	1			1										1	0,53	0,53		
	04:00	23,35	23,33	0,01	0,01		1	1			1										1	0,04	0,07		
	05:00	23,76	23,72	0,04	0,01		1	1			1										1	0,37	0,48		
	06:00	25,48	25,29	0,18	0,01		1	1			1										1	2,01	2,20		
	07:00	27,81	27,70	0,11	0,01		1	1			1										1	4,30	4,54		
	08:00	31,30	31,27	0,01	0,01		1	1			1										1	7,81	8,02		
	09:00	33,78	33,75	0,02	0,01		1	1			1										1	8,54	8,54		
	10:00	34,49	34,48	0,00	0,01		1	1			1										1	8,27	8,31		
	11:00	34,40	33,99	0,03	0,38		1	1			1										1	7,96	8,22		
	12:00	36,30	36,17	0,02	0,11		1	1			1										1	9,65	10,12		
	13:00	38,36	38,35	0,00	0,00		1	1	1		1										1	9,84	9,84		
	14:00	39,44	39,42	0,02	0,00		1	1	1		1										1	7,73	7,81		
	15:00	39,96	39,33	0,62	0,01		1	1	1	1	1										1	8,16	8,33		
	16:00	41,59	36,64	4,94	0,02		1	1	1		1										1	9,83	9,96		
	17:00	43,89	42,60	1,28	0,01		1	1	1		1										1	12,12	12,26		
	18:00	43,65	41,41	2,24	0,01		1	1	1	1	1										1	11,99	12,02		
	19:00	42,25	40,11	2,13	0,01		1	1	1		1										1	10,64	10,62		
	20:00	40,76	39,34	1,42	0,00		1	1	1		1										1	9,14	9,13		
	21:00	38,45	37,93	0,51	0,01		1	1	1		1										1	6,93	6,82		
	22:00	35,52	34,99	0,53	0,01		1	1	1		1										1	5,06	5,06		
	23:00	31,74	30,98	0,75	0,01		1	1			1										1	5,72	5,56		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,88	27,64	0,23	0,01		1	1			1											1	4,57	4,60		
	01:00	24,61	23,37	1,20	0,04		1	1			1											1	2,62	2,62		
	02:00	23,51	23,19	0,31	0,02		1	1			1											1	1,45	1,45		
	03:00	22,81	22,38	0,43	0,00		1	1	1													1	2,02	2,33		
	04:00	22,64	22,08	0,56	0,00		1	1	1	1												1	1,93	2,16		
	05:00	22,29	21,98	0,31	0,00		1	1	1	1												1	2,06	1,81		
	06:00	23,60	23,54	0,06	0,00		1	1	1	1												1	2,55	3,12		
	07:00	25,57	25,21	0,36	0,00		1	1	1	1												1	2,71	5,09		
	08:00	28,39	27,88	0,51	0,00		1	1	1	1												1	3,67	7,90		
	09:00	29,08	28,72	0,36	0,00		1	1	1	1												1	4,09	8,60		
	10:00	31,88	31,65	0,21	0,01	1	1	1	1	1												1	5,33	6,03		
	11:00	33,38	32,64	0,33	0,40	1	1	1	1	1												1	6,35	7,53		
	12:00	31,80	30,69	0,71	0,40	1	1	1	1	1												1	5,27	5,96		
	13:00	28,94	28,57	0,37	0,01	1	1	1	1	1												1	3,14	3,10		
	14:00	28,03	27,92	0,11	0,01	1	1	1	1	1												1	2,37	2,19		
	15:00	28,26	27,97	0,29	0,01	1	1	1	1	1												1	2,33	2,42		
	16:00	31,16	30,88	0,27	0,01	1	1	1	1	1												1	5,03	5,32		
	17:00	36,99	36,36	0,62	0,01	1	1	1	1	1												1	1	9,46	9,46	
	18:00	39,56	39,03	0,52	0,01	1	1	1	1	1												1	1	10,76	10,82	
	19:00	39,41	39,25	0,16	0,01	1	1	1	1	1												1	1	10,67	10,67	
	20:00	38,77	38,46	0,31	0,01	1	1	1	1	1												1	1	10,00	10,03	
	21:00	36,84	34,96	1,86	0,01	1	1	1	1	1												1	1	8,18	8,10	
	22:00	33,74	32,27	1,46	0,01	1	1	1	1	1												1	1	5,73	5,73	
	23:00	30,43	30,06	0,37	0,00		1	1	1	1												1	1	7,18	7,05	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:00 με 10:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:40 με 14:45. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:05 με 11:30.Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,62	26,13	0,48	0,00		1	1	1												1	1	5,20	5,20		
	01:00	24,33	23,77	0,55	0,00		1	1	1													1	3,86	3,85		
	02:00	23,86	23,31	0,55	0,01		1	1	1													1	3,33	3,38		
	03:00	23,01	22,39	0,61	0,01		1	1	1													1	2,52	2,53		
	04:00	22,58	22,18	0,39	0,01		1	1	1													1	2,07	2,10		
	05:00	23,15	22,67	0,47	0,01		1	1	1													1	2,53	2,67		
	06:00	25,43	24,07	1,35	0,00		1	1	1													1	4,81	4,95		
	07:00	28,61	27,05	1,56	0,00		1	1	1													1	7,90	8,13		
	08:00	31,60	30,51	1,08	0,01		1	1	1													1	9,68	11,06		
	09:00	35,23	34,10	1,12	0,01		1	1	1		1			1								1	10,24	10,24		
	10:00	35,88	34,27	1,60	0,01		1	1	1					1								1	12,14	12,14		
	11:00	37,19	35,52	1,27	0,40		1	1	1		1											1	10,09	10,09		
	12:00	37,64	36,04	1,19	0,40		1	1	1		1											1	5,69	6,01		
	13:00	38,46	37,06	1,39	0,01		1	1	1		1											1	6,63	6,82		
	14:00	38,16	37,48	0,68	0,01		1	1	1		1											1	6,40	6,53		
	15:00	36,93	36,48	0,44	0,01		1	1	1		1											1	5,29	5,29		
	16:00	37,63	37,33	0,29	0,01		1	1	1		1											1	5,85	6,00		
	17:00	41,40	41,21	0,18	0,01		1	1	1		1											1	9,51	9,76		
	18:00	42,39	42,21	0,17	0,01		1	1	1		1											1	10,77	10,76		
	19:00	41,79	41,66	0,13	0,01		1	1	1		1											1	10,11	10,16		
	20:00	41,24	40,47	0,77	0,00		1	1	1		1											1	9,58	9,61		
	21:00	38,68	38,16	0,51	0,01		1	1	1		1											1	7,14	7,05		
	22:00	35,35	35,01	0,33	0,01		1	1	1		1											1	5,22	5,22		
	23:00	30,59	30,38	0,20	0,01		1	1			1											1	4,85	4,41		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:55 με 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,70	26,38	0,31	0,01		1	1			1		1								1	3,44	3,42		
	01:00	24,53	24,20	0,32	0,01		1	1			1										1	1,28	1,25		
	02:00	24,14	23,83	0,30	0,01		1	1			1										1	0,84	0,86		
	03:00	23,49	23,45	0,04	0,00		1	1			1										1	0,19	0,21		
	04:00	23,21	23,21	0,00	0,00		1	1			1										1	0,00	0,00		
	05:00	23,74	23,64	0,10	0,00		1	1			1										1	0,39	0,46		
	06:00	25,81	25,18	0,62	0,00		1	1			1										1	2,35	2,53		
	07:00	28,11	26,99	1,12	0,01		1	1			1										1	4,69	4,84		
	08:00	29,35	28,24	1,10	0,01		1	1			1										1	6,04	6,07		
	09:00	28,59	27,54	1,05	0,01		1	1			1			1							1	5,57	5,57		
	10:00	25,99	25,77	0,02	0,20		1	1			1										1	2,53	2,71		
	11:00	25,29	24,89	0,00	0,40		1	1			1										1	1,90	2,01		
	12:00	25,36	24,84	0,19	0,32		1	1			1										1	2,05	2,08		
	13:00	25,58	25,13	0,31	0,14		1	1			1										1	2,13	2,30		
	14:00	26,35	25,95	0,40	0,01		1	1			1										1	3,01	3,08		
	15:00	27,81	27,38	0,42	0,01		1	1			1										1	4,40	4,53		
	16:00	31,91	31,76	0,14	0,01		1	1			1										1	7,90	8,63		
	17:00	37,43	37,35	0,07	0,01		1	1	1		1										1	8,28	8,70		
	18:00	39,87	39,82	0,04	0,00		1	1	1	1	1										1	11,05	11,14		
	19:00	39,86	39,86	0,00	0,00		1	1	1	1	1										1	11,04	11,13		
	20:00	39,50	39,50	0,00	0,00		1	1	1	1	1										1	10,72	10,77		
	21:00	38,28	38,28	0,00	0,00		1	1	1	1	1										1	9,63	9,55		
	22:00	35,36	35,32	0,03	0,00		1	1	1	1	1										1	6,78	6,63		
	23:00	31,63	31,56	0,07	0,00		1	1			1										1	6,79	8,36		

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G33. Το διάστημα 09:30 με 12:10 το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,06	28,01	0,05	0,00		1	1			1											1	4,94	4,78
	01:00	25,44	25,44	0,00	0,00		1	1			1											1	2,14	2,16
	02:00	24,85	24,85	0,00	0,00		1	1			1											1	1,80	1,57
	03:00	24,05	24,05	0,00	0,00		1	1			1											1	0,74	0,77
	04:00	23,22	23,22	0,00	0,00		1	1			1											1	0,03	0,00
	05:00	23,72	23,64	0,08	0,00		1	1			1											1	0,35	0,44
	06:00	25,67	25,33	0,33	0,01		1	1			1											1	2,25	2,39
	07:00	27,87	26,88	0,97	0,03		1	1			1											1	5,86	5,86
	08:00	29,94	28,60	1,34	0,00		1	1			1											1	6,49	6,66
	09:00	29,88	28,56	1,32	0,00		1	1			1											1	6,23	6,60
	10:00	28,16	26,38	1,77	0,01		1	1			1											1	4,45	4,88
	11:00	26,92	24,76	2,15	0,00		1	1			1											1	3,06	3,64
	12:00	28,78	26,31	2,46	0,00		1	1			1											1	4,58	5,50
	13:00	32,17	28,72	3,45	0,00		1	1			1											1	7,36	8,89
	14:00	33,59	29,83	3,76	0,00		1	1			1											1	9,06	10,31
	15:00	35,43	31,93	3,49	0,00	1	1	1			1											1	8,37	8,37
	16:00	38,52	33,53	4,98	0,01	1	1	1			1											1	9,22	9,89
	17:00	43,45	37,61	5,83	0,00	1	1	1			1											1	13,04	14,81
	18:00	44,86	39,96	4,90	0,01	1	1	1			1										1	1	12,43	13,32
	19:00	43,82	39,70	4,07	0,05	1	1	1			1										1	1	12,02	12,28
	20:00	42,13	37,02	5,03	0,08	1	1	1			1										1	1	9,97	10,59
	21:00	38,77	34,99	3,77	0,01	1	1	1			1										1	1	7,14	7,23
	22:00	34,84	30,25	4,59	0,00	1	1	1			1										1	1	8,43	8,43
	23:00	31,11	26,51	4,59	0,00		1	1			1										1	1	7,69	7,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,00	24,51	3,49	0,00		1	1			1											1	3,75	4,72	
	01:00	25,49	23,70	1,78	0,00		1	1			1											1	1,78	2,21	
	02:00	25,01	23,46	1,54	0,00		1	1			1											1	1,52	1,73	
	03:00	24,06	23,55	0,51	0,00		1	1			1											1	0,50	0,78	
	04:00	23,30	23,28	0,02	0,00		1	1			1											1	0,08	0,02	
	05:00	23,53	23,44	0,09	0,00		1	1			1											1	0,23	0,25	
	06:00	24,83	24,33	0,49	0,00		1	1			1											1	1,43	1,55	
	07:00	26,19	25,65	0,54	0,00		1	1			1											1	2,76	2,91	
	08:00	28,20	27,01	1,19	0,00		1	1			1											1	3,95	4,92	
	09:00	32,13	30,42	1,71	0,00		1	1			1											1	7,75	8,85	
	10:00	35,87	34,41	1,46	0,00		1	1			1											1	11,84	12,56	
	11:00	37,60	35,97	1,63	0,00	1	1	1			1											1	8,94	8,96	
	12:00	36,17	35,49	0,67	0,01	1	1	1			1											1	7,75	7,53	
	13:00	31,28	31,15	0,12	0,01	1	1	1			1											1	2,59	2,64	
	14:00	28,02	28,00	0,02	0,00	1	1	1			1											1	0,14	0,14	
	15:00	27,54	27,53	0,00	0,01	1	1	1			1											1	0,01	0,01	
	16:00	29,90	29,76	0,14	0,00	1	1	1			1											1	1,41	1,26	
	17:00	34,32	34,27	0,04	0,00	1	1	1			1											1	5,49	5,68	
	18:00	35,75	35,42	0,33	0,00	1	1	1			1											1	7,08	7,12	
	19:00	36,01	35,21	0,79	0,00	1	1	1			1											1	7,27	7,37	
	20:00	35,45	34,46	0,98	0,00	1	1	1			1											1	6,76	6,81	
	21:00	34,37	33,87	0,50	0,00	1	1	1			1											1	5,79	5,73	
	22:00	32,55	32,48	0,07	0,00	1	1	1			1											1	3,95	3,91	
	23:00	29,71	29,59	0,12	0,00		1	1			1											1	5,94	6,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	31,87	31,81	0,05	0,00	1	1	1			1											1	4,21	4,21	
	01:00	28,75	28,70	0,04	0,00	1	1				1										1	5,59	5,56		
	02:00	27,97	27,96	0,02	0,00	1	1				1										1	4,73	4,79		
	03:00	26,74	26,72	0,01	0,00	1	1				1										1	3,51	3,55		
	04:00	26,48	26,47	0,01	0,00	1	1				1										1	3,23	3,30		
	05:00	26,50	26,37	0,13	0,00	1	1				1										1	3,18	3,31		
	06:00	28,87	28,49	0,38	0,00	1	1				1										1	5,39	5,69		
	07:00	31,51	30,29	1,20	0,02	1	1				1										1	6,20	8,32		
	08:00	34,41	32,76	1,65	0,00	1			1	1		1									1	5,17	5,77		
	09:00	34,76	32,46	2,29	0,01	1			1	1		1									1	6,13	6,13		
	10:00	34,46	30,31	4,00	0,15	1			1	1	1	1									1	5,64	5,82		
	11:00	37,93	31,46	6,27	0,20	1	1	1			1										1	8,36	9,29		
	12:00	40,06	32,36	7,51	0,19	1	1	1			1										1	11,18	11,42		
	13:00	43,45	34,31	8,84	0,30	1	1	1			1										1	14,36	14,81		
	14:00	42,98	32,04	10,62	0,32	1	1	1			1										1	13,96	14,34		
	15:00	43,53	31,26	11,89	0,38	1	1	1			1										1	14,51	14,89		
	16:00	44,93	33,22	11,51	0,20	1	1	1			1										1	14,93	15,73		
	17:00	47,95	37,44	10,22	0,30	1	1	1			1										1	1	15,58	16,10	
	18:00	48,64	38,49	9,74	0,40	1	1	1			1										1	1	16,10	16,10	
	19:00	47,79	36,87	10,53	0,39	1	1	1			1										1	1	15,93	16,10	
	20:00	46,88	37,13	9,34	0,41	1	1	1			1										1	1	14,98	15,34	
	21:00	44,33	34,12	10,16	0,05	1	1	1			1										1	1	13,45	13,45	
	22:00	40,74	29,36	11,38	0,00	1	1	1			1										1	1	12,27	12,10	
	23:00	35,81	25,30	10,51	0,00		1	1	1		1										1	1	12,02	12,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025														
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	30,79	23,53	7,26	0,00		1	1			1											1	8,46	8,46			
	01:00	27,10	22,77	4,33	0,00		1	1			1													1	4,72	4,72	
	02:00	26,53	23,82	2,71	0,00		1	1			1													1	3,82	3,82	
	03:00	25,51	20,29	5,23	0,00		1	1			1														6,35	6,36	
	04:00	24,81	20,85	3,95	0,00		1	1			1														5,60	5,66	
	05:00	24,12	21,18	2,93	0,01		1	1			1														5,11	4,97	
	06:00	25,02	24,27	0,73	0,02		1	1			1														5,01	5,87	
	07:00	25,66	25,31	0,35	0,00	1	1	1			1														1,40	1,14	
	08:00	34,80	33,18	1,52	0,09	1	1	1			1													1	4,96	6,16	
	09:00	37,30	34,67	2,49	0,14	1	1	1			1													1	8,54	8,66	
	10:00	35,50	30,74	4,55	0,21	1	1	1			1													1	6,68	6,86	
	11:00	33,63	29,58	3,85	0,21	1	1	1			1													1	4,85	4,99	
	12:00	35,01	30,51	4,30	0,20	1	1	1			1													1	7,29	7,29	
	13:00	33,46	29,03	4,22	0,21	1	1	1			1													1	5,07	4,82	
	14:00	34,50	29,65	4,65	0,21	1	1	1			1													1	5,70	5,86	
	15:00	37,68	30,74	6,78	0,17	1	1	1			1													1	8,71	9,04	
	16:00	43,02	34,02	8,84	0,17	1	1	1			1													1	13,84	14,38	
	17:00	50,47	40,80	9,67	0,00	1	1	1			1													1	1	16,09	16,10
	18:00	53,91	43,97	9,94	0,00	1	1	1	1		1													1	1	16,10	16,10
	19:00	52,76	43,98	8,78	0,00	1	1	1	1		1													1	1	15,68	15,77
	20:00	48,91	40,88	8,03	0,00	1	1	1	1	1	1													1	1	12,06	11,92
	21:00	42,97	36,39	6,58	0,01	1	1	1	1		1														1	8,62	8,88
	22:00	38,47	32,44	6,02	0,01	1	1	1			1														1	9,09	9,83
	23:00	35,67	29,24	6,42	0,01	1	1	1			1														1	8,96	8,96

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:05 με 09:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης