

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	31,28	27,52	3,76			1	1		1	1				11,31	11,22
	01:00	28,82	27,57	1,24			1	1		1	1				9,20	9,15
	02:00	27,48	26,02	1,46			1	1		1	1				8,18	8,16
	03:00	25,76	24,62	1,13				1		1	1				7,68	7,94
	04:00	25,10	24,79	0,31				1		1	1				9,96	9,96
	05:00	25,09	24,58	0,51				1		1	1				9,88	9,89
	06:00	26,95	26,48	0,48			1	1		1	1				8,42	8,36
	07:00	29,09	28,94	0,16			1	1		1	1				8,55	8,57
	08:00	31,87	31,87	0,00			1	1	1	1	1				7,43	7,24
	09:00	32,52	32,52	0,00			1	1	1	1	1				7,66	7,68
	10:00	33,92	33,92	0,00			1	1	1	1	1				8,94	8,97
	11:00	34,69	34,69	0,00			1	1	1	1	1				9,14	9,10
	12:00	33,51	33,51	0,00			1	1	1	1	1				8,02	8,02
	13:00	30,69	30,69	0,00				1	1	1	1				7,87	7,89
	14:00	26,93	26,88	0,05				1	1	1	1				6,39	6,35
	15:00	27,74	27,74	0,00				1	1	1	1				6,96	7,03
	16:00	32,07	32,07	0,00				1	1	1	1				10,48	10,41
	17:00	38,50	38,50	0,00			1	1	1	1	1				12,14	12,22
	18:00	41,23	41,23	0,00		1	1	1	1	1	1				12,86	12,85
	19:00	41,75	41,75	0,00		1	1	1	1	1	1				13,37	13,37
	20:00	40,81	40,81	0,00		1	1	1	1	1	1				12,49	12,45
	21:00	38,64	38,62	0,03		1	1	1	1	1	1				10,39	10,34
	22:00	35,25	35,22	0,03			1	1	1	1	1				9,06	9,07
	23:00	31,74	31,74	0,00			1	1	1	1	1				7,84	7,98

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,36	28,33	0,03			1	1		1	1				8,59	8,57
	01:00	25,69	25,52	0,17			1	1		1	1				6,82	6,81
	02:00	24,72	23,95	0,77				1		1	1				8,37	8,43
	03:00	23,64	22,79	0,84				1		1	1				8,50	8,48
	04:00	23,40	22,49	0,91				1		1	1				8,27	8,27
	05:00	24,23	21,75	2,48				1		1	1				9,01	9,05
	06:00	27,28	24,27	3,00				1		1	1				10,24	10,24
	07:00	30,77	27,24	3,53			1	1		1	1				10,41	10,45
	08:00	33,18	29,16	4,02			1	1		1	1				12,59	12,61
	09:00	35,16	30,48	4,67			1	1		1	1				12,02	11,90
	10:00	37,78	32,61	5,16			1	1	1	1	1				13,06	13,06
	11:00	36,25	29,93	6,32				1	1	1	1				12,12	12,21
	12:00	36,86	31,41	5,45				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	36,41	30,99	5,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	35,73	27,97	7,76				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	36,74	27,04	9,70				1	1	1	1				13,72	13,72
	16:00	39,98	30,69	9,29				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	44,43	36,38	8,06			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,96	37,37	8,58			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,11	34,89	10,22		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,18	32,56	10,63			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,27	28,13	11,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	35,49	23,79	11,71				1	1	1	1				13,69	13,68
	23:00	31,48	20,35	11,13				1		1	1				12,68	12,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,59	17,37	10,21				1		1	1				11,08	11,05
	01:00	24,91	15,54	9,37		1				1	1				9,99	9,96
	02:00	24,09	14,92	9,17		1				1	1				9,64	9,64
	03:00	23,21	14,54	8,67		1				1	1				9,28	9,28
	04:00	22,86	14,88	7,97		1				1	1				9,15	9,15
	05:00	23,83	15,08	8,75		1				1	1				9,51	9,52
	06:00	26,89	16,86	10,02		1				1	1				10,69	10,73
	07:00	31,18	20,23	10,95			1			1	1				12,39	12,41
	08:00	34,84	23,20	11,64			1		1	1	1				13,62	13,64
	09:00	36,81	25,17	11,64			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	10:00	35,74	24,08	11,66			1	1	1		1				13,71	13,71
	11:00	33,96	22,13	11,84				1	1		1				13,51	13,46
	12:00	34,24	22,90	11,33				1	1		1				13,59	13,63
	13:00	33,36	24,51	8,84				1	1		1		1		12,22	12,12
	14:00	35,94	24,07	11,87				1		1	1				13,71	13,72
	15:00	38,07	26,07	12,01			1	1		1	1				13,73	13,73
	16:00	40,17	27,77	12,39			1	1		1	1				13,73	13,73
	17:00	44,55	32,16	12,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,95	33,35	12,60			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,97	32,04	12,93			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,57	30,23	12,34				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,75	26,66	12,09				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,50	22,36	12,14				1		1	1				13,55	13,54
	23:00	30,21	19,25	10,96				1		1	1				12,17	12,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 13:30 λόγω βλάβης της G10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,51	16,44	10,06				1		1	1				10,64	10,61
	01:00	24,02	14,86	9,16		1				1	1				9,65	9,63
	02:00	23,21	14,40	8,81		1				1	1				9,30	9,29
	03:00	22,15	13,79	8,36		1				1	1				8,88	8,86
	04:00	21,74	13,29	8,45		1				1	1				8,69	8,69
	05:00	22,58	13,93	8,65		1				1	1				9,03	9,03
	06:00	24,83	16,46	8,37		1				1	1				9,87	9,91
	07:00	28,06	20,55	7,51				1		1	1		1		11,19	11,18
	08:00	30,65	24,84	5,80				1	1	1	1				11,33	11,27
	09:00	33,47	29,24	4,23				1	1	1	1				12,75	12,80
	10:00	33,50	30,44	3,07				1	1	1	1				12,89	12,84
	11:00	35,16	33,76	1,40		1		1	1	1	1				13,35	13,29
	12:00	37,17	36,47	0,70		1		1	1	1	1				11,65	11,48
	13:00	38,41	37,97	0,44			1	1	1	1	1				12,40	12,42
	14:00	37,47	37,40	0,06			1	1	1	1	1				11,51	11,47
	15:00	37,67	37,67	0,00			1	1	1	1	1				11,60	11,60
	16:00	39,91	39,91	0,00			1	1	1	1	1		1		13,29	13,33
	17:00	44,13	44,11	0,02			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	45,14	44,54	0,60			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	44,31	43,33	0,97			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	42,28	41,00	1,28			1	1	1	1	1		4		13,71	13,70
	21:00	37,88	36,84	1,04			1	1	1	1	1				11,90	11,83
	22:00	33,90	33,18	0,72			1	1	1	1	1				8,10	8,23
	23:00	29,93	28,35	1,58			1	1		1	1				9,38	9,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,81	25,96	0,85			1	1		1	1				6,44	6,39
	01:00	24,31	24,31	0,00			1	1		1	1				3,85	3,80
	02:00	23,35	23,18	0,17			1	1		1	1				4,91	5,17
	03:00	22,17	22,17	0,00			1			1	1				7,16	7,16
	04:00	21,98	21,97	0,00			1			1	1				6,97	6,95
	05:00	22,46	22,46	0,00			1			1	1				7,41	7,42
	06:00	24,30	24,30	0,00			1	1		1	1				6,04	5,83
	07:00	26,62	26,62	0,00			1	1		1	1				6,84	6,86
	08:00	28,01	28,01	0,00			1	1		1	1				7,51	7,48
	09:00	27,99	26,70	1,29			1	1		1	1				7,65	7,67
	10:00	28,89	27,62	1,28			1	1		1	1				8,51	8,53
	11:00	29,15	28,40	0,75			1	1		1	1				8,67	8,64
	12:00	29,06	28,60	0,47			1	1		1	1				8,59	8,59
	13:00	28,68	27,99	0,69			1	1		1	1				8,20	8,19
	14:00	28,47	27,23	1,25			1	1		1	1				8,02	7,97
	15:00	29,59	27,56	2,02			1	1		1	1				8,96	9,00
	16:00	33,99	30,63	3,36			1	1		1	1				11,41	11,41
	17:00	39,92	36,25	3,67			1	1	1	1	1				13,05	13,07
	18:00	42,82	40,48	2,35		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,47	40,40	2,06		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,06	39,31	1,75		1	1	1	1	1	1				13,71	13,70
	21:00	37,72	36,01	1,71			1	1	1	1	1				11,86	11,80
	22:00	34,18	33,11	1,07			1	1	1	1	1				8,32	8,22
	23:00	30,74	30,37	0,37			1	1	1	1	1				6,69	6,83

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,32	26,99	0,33			1	1		1	1				6,94	6,85
	01:00	24,38	24,33	0,05				1		1	1				5,21	5,60
	02:00	23,45	23,45	0,00				1		1	1				8,26	8,29
	03:00	22,42	22,41	0,00				1		1	1				7,30	7,30
	04:00	22,35	22,35	0,00				1		1	1				7,18	7,16
	05:00	22,79	22,69	0,11				1		1	1				7,63	7,65
	06:00	24,98	24,98	0,00				1		1	1				7,68	7,49
	07:00	27,63	27,63	0,00			1	1		1	1				8,17	8,21
	08:00	30,16	30,12	0,04			1	1		1	1				9,55	9,54
	09:00	31,06	30,72	0,33			1	1	1	1	1				6,35	6,27
	10:00	30,49	30,26	0,23			1	1	1	1	1				5,87	6,15
	11:00	30,11	30,03	0,08				1	1	1	1				9,48	9,44
	12:00	30,97	30,86	0,11				1	1	1	1				10,23	10,32
	13:00	30,57	30,16	0,41				1	1	1	1				9,93	9,91
	14:00	29,48	28,75	0,73				1	1	1	1				8,86	8,83
	15:00	31,00	30,13	0,87				1	1	1	1				10,22	10,29
	16:00	34,41	33,57	0,84			1	1	1	1	1				10,42	10,32
	17:00	39,71	38,11	1,60			1	1	1	1	1				12,84	12,91
	18:00	42,29	39,68	2,61			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	42,01	36,86	5,15			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	40,68	34,38	6,31			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	21:00	37,97	27,87	10,10			1	1		1	1				13,69	13,68
	22:00	34,09	23,14	10,94			1	1		1	1				13,20	13,19
	23:00	30,25	20,27	9,99			1			1	1				11,99	12,05

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,40	18,29	8,11			1			1	1				10,62	10,57
	01:00	23,76	16,57	7,19			1			1	1				8,83	8,76
	02:00	23,09	14,98	8,12						1	1				9,21	9,23
	03:00	22,08	13,82	8,25						1	1				8,82	8,83
	04:00	21,97	13,76	8,21						1	1				8,79	8,79
	05:00	22,95	14,19	8,76						1	1				9,15	9,16
	06:00	25,82	18,54	7,28					1	1	1				8,09	10,21
	07:00	30,85	19,28	11,57					1	1	1				12,26	12,31
	08:00	35,50	23,71	11,79					1	1	1				13,62	13,63
	09:00	38,92	27,28	11,64				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	39,97	27,69	12,28				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	40,63	27,57	13,06				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,37	28,59	12,78				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	41,51	28,57	12,93				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,64	27,72	12,92				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,18	28,04	13,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,29	30,52	12,77				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,63	33,74	12,89			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	47,17	34,21	12,95			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	46,37	33,24	13,13			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,20	31,42	12,78			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,84	27,00	12,84			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	34,64	21,67	12,97			1			1	1				13,54	13,52
	23:00	29,54	18,00	11,54			1			1	1				11,90	11,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,51	15,50	10,01						1	1				10,23	10,20
	01:00	22,93	13,92	9,01						1	1				9,20	9,18
	02:00	22,07	13,41	8,66						1	1				8,84	8,83
	03:00	21,39	13,00	8,38						1	1				8,56	8,55
	04:00	21,25	12,93	8,32						1	1				8,49	8,51
	05:00	22,72	13,82	8,89						1	1				9,05	9,07
	06:00	26,07	16,49	9,58						1	1				10,33	10,37
	07:00	31,70	20,17	11,52				1		1	1				12,60	12,62
	08:00	34,30	23,08	11,23				1		1	1				13,57	13,58
	09:00	36,10	25,43	10,67				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	35,82	27,29	8,53			1	1	1	1	1				13,71	13,72
	11:00	36,00	28,75	7,25			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	37,11	29,39	7,73			1	1	1	1	1				13,60	13,61
	13:00	38,26	30,88	7,38				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,97	30,65	7,31				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	36,89	29,63	7,26				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	38,52	31,45	7,07				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	42,10	33,21	8,89			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	44,41	34,33	10,08			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,51	33,64	10,87			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,46	33,91	8,54			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,51	28,37	10,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,72	22,51	11,21				1		1	1				13,33	13,30
	23:00	28,81	19,38	9,43				1		1	1				11,59	11,56

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	24,86	16,40	8,46				1		1	1				9,67	9,65
	01:00	22,37	15,79	6,58				1		1	1				7,29	7,23
	02:00	21,73	15,51	6,23				1		1	1				6,62	6,61
	03:00	21,02	15,27	5,75				1		1	1				5,87	5,87
	04:00	21,04	15,31	5,73				1		1	1				5,87	5,87
	05:00	22,23	16,64	5,60				1		1	1				7,00	7,03
	06:00	26,05	20,87	5,18				1		1	1				10,09	10,16
	07:00	31,41	25,64	5,78				1		1	1		2		12,50	12,55
	08:00	33,79	28,69	5,10			1	1		1	1		2		13,44	13,46
	09:00	34,33	28,72	5,61			1	1		1	1				13,60	13,59
	10:00	33,45	26,91	6,54			1	1		1	1				12,89	12,90
	11:00	31,91	24,53	7,38			1	1		1	1				11,47	11,43
	12:00	32,06	23,89	8,17			1	1		1	1				11,48	11,51
	13:00	31,22	23,68	7,54			1	1		1	1				10,73	10,66
	14:00	31,16	24,36	6,80			1	1		1	1				10,66	10,66
	15:00	32,06	25,71	6,36			1	1		1	1				11,46	11,50
	16:00	35,00	28,89	6,11			1	1		1	1				13,54	13,43
	17:00	40,00	35,30	4,70			1	1	1	1	1				13,02	13,03
	18:00	42,95	37,63	5,32			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,98	36,48	6,50			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,68	34,56	7,12			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,94	29,81	8,14				1	1	1	1				13,68	13,67
	22:00	33,14	25,27	7,87				1	1	1	1				12,46	12,39
	23:00	28,68	20,83	7,85				1		1	1				11,13	11,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	23,76	17,07	6,69				1		1	1				8,57	9,31
	01:00	22,47	16,54	5,92			1			1	1				7,53	7,50
	02:00	21,73	15,68	6,05			1			1	1				6,77	6,75
	03:00	20,92	15,37	5,55			1			1	1				5,94	5,90
	04:00	21,00	15,47	5,53			1			1	1				6,01	6,01
	05:00	22,16	16,35	5,81			1			1	1				7,09	7,14
	06:00	25,95	21,05	4,90			1			1	1				10,16	10,23
	07:00	30,73	25,86	4,87				1	1	1	1				10,83	10,85
	08:00	33,45	28,83	4,62				1	1	1	1				12,57	12,64
	09:00	34,14	29,37	4,77				1	1	1	1				13,44	13,43
	10:00	32,93	28,09	4,84				1	1	1	1				12,31	12,27
	11:00	32,88	25,58	7,30				1	1	1	1				12,21	12,17
	12:00	33,34	26,24	7,10				1	1	1	1				12,62	12,65
	13:00	34,40	25,75	8,65				1	1	1	1				13,53	13,52
	14:00	34,32	27,29	7,03				1	1	1	1				13,46	13,48
	15:00	35,13	29,18	5,95				1	1	1	1				13,72	13,72
	16:00	37,39	31,65	5,74				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,54	37,24	4,30			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,36	37,98	5,38		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,94	36,83	6,11		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,97	34,05	6,92		1	1	1	1	1	1				12,82	12,74
	21:00	36,42	28,45	7,97			1	1	1	1	1				12,50	12,62
	22:00	32,80	26,40	6,41				1	1	1	1				12,19	12,11
	23:00	28,54	22,49	6,05				1		1	1				10,53	10,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 00:35 και στις 21:35 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,18	17,87	7,31				1		1	1				9,90	9,87
	01:00	22,57	15,80	6,77				1		1	1				7,54	7,49
	02:00	21,94	15,92	6,02				1		1	1				6,79	6,81
	03:00	21,15	15,72	5,42				1		1	1				6,02	6,00
	04:00	20,99	15,32	5,67				1		1	1				5,83	5,85
	05:00	21,96	15,44	6,51				1		1	1				6,78	6,80
	06:00	24,36	17,52	6,84				1		1	1				9,05	9,10
	07:00	27,30	21,47	5,83				1	1	1	1				10,22	10,18
	08:00	30,07	24,29	5,78				1	1	1	1				10,93	10,93
	09:00	32,83	25,74	7,09				1	1	1	1				12,13	12,15
	10:00	32,73	25,65	7,08				1	1	1	1				12,08	12,10
	11:00	34,30	27,97	6,33				1	1	1	1				13,33	13,39
	12:00	36,24	28,28	7,96				1	1	1	1				13,72	13,72
	13:00	36,57	30,48	6,09				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	34,57	29,11	5,46				1	1	1	1				13,65	13,63
	15:00	33,54	26,18	7,36				1	1	1	1				12,86	12,85
	16:00	36,49	31,28	5,22				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,49	37,81	3,68			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	18:00	43,79	41,47	2,32		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,74	41,30	1,44		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,63	39,80	0,83		1	1	1	1	1	1				12,41	12,34
	21:00	36,52	36,03	0,49			1	1	1	1	1				9,67	9,63
	22:00	32,56	31,80	0,76			1	1	1	1	1				7,00	7,17
	23:00	28,64	27,52	1,12				1	1	1	1				8,14	8,06

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,56	23,93	1,62				1		1	1				6,04	6,26
	01:00	22,83	20,91	1,91				1		1	1				7,77	7,68
	02:00	22,14	21,33	0,81				1		1	1				7,03	7,02
	03:00	21,16	19,68	1,49				1		1	1				6,07	6,04
	04:00	20,77	18,75	2,02				1		1	1				5,61	5,62
	05:00	21,19	18,27	2,93				1		1	1				6,05	6,05
	06:00	22,93	18,32	4,61				1		1	1				7,68	7,73
	07:00	25,09	20,04	5,05				1		1	1				9,81	9,87
	08:00	28,15	23,03	5,12				1		1	1				10,78	10,77
	09:00	31,55	24,83	6,72				1	1	1	1				10,77	10,80
	10:00	34,65	22,86	11,79				1	1	1	1				13,53	13,57
	11:00	36,07	23,94	12,13				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	37,48	26,67	10,81				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	37,51	27,90	9,61				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	35,16	24,56	10,60				1	1	1	1				13,65	13,64
	15:00	32,54	24,46	8,08				1	1	1	1				11,94	11,93
	16:00	34,07	32,42	1,65				1	1	1	1				12,05	11,95
	17:00	38,32	36,75	1,57			1	1	1	1	1				12,21	12,31
	18:00	40,80	39,57	1,23		1	1	1	1	1	1				13,50	13,47
	19:00	40,61	38,20	2,42		1	1	1	1	1	1				12,25	12,29
	20:00	39,18	35,55	3,63		1	1	1	1	1	1				10,97	10,90
	21:00	36,36	31,60	4,76			1	1	1	1	1				9,65	9,58
	22:00	32,52	28,07	4,44				1	1	1	1				8,99	9,17
	23:00	28,51	26,45	2,06				1	1	1	1				8,03	7,93

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	24,91	24,09	0,81				1	1	1	1				4,40	4,39
	01:00	22,08	21,95	0,13				1		1	1				6,72	6,97
	02:00	21,60	21,50	0,10				1		1	1				6,49	6,49
	03:00	20,92	20,02	0,89				1		1	1				5,79	5,76
	04:00	20,91	19,94	0,98				1		1	1				5,78	5,77
	05:00	22,16	21,07	1,09				1		1	1				6,94	6,98
	06:00	21,06	20,13	0,92				1	1	1					6,46	6,29
	07:00	32,48	31,33	1,15			1	1	1	1					11,11	11,20
	08:00	37,08	35,68	1,40		1	1	1	1	1			1		13,23	13,25
	09:00	40,57	38,86	1,71		1	1	1	1	1	1		2		12,69	12,62
	10:00	41,39	39,26	2,13		1	1	1	1	1	1				13,03	13,04
	11:00	41,91	38,76	3,16		1	1	1	1	1	1				13,44	13,45
	12:00	43,05	39,52	3,53		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,26	39,31	2,94		1	1	1	1	1	1				13,69	13,68
	14:00	41,44	37,26	4,19		1	1	1	1	1	1				13,13	13,10
	15:00	41,16	35,00	6,16		1	1	1	1	1	1				12,72	12,73
	16:00	42,65	35,68	6,97		1	1	1	1	1	1				13,67	13,64
	17:00	46,03	39,32	6,72		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	47,46	41,99	5,47		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	46,48	44,49	1,98		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	44,22	43,48	0,74		1	1	1	1	1	1		4		13,61	13,61
	21:00	40,49	37,72	2,77		1	1	1	1	1	1		1		12,08	11,96
	22:00	34,54	28,93	5,61			1	1	1	1	1				8,43	8,43
	23:00	29,97	23,72	6,25			1	1	1		1				8,36	8,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 22:15 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,84	19,55	6,29			1		1		1				7,81	8,52
	01:00	23,37	17,72	5,66			1		1		1				7,07	7,02
	02:00	22,64	17,74	4,90			1		1		1				6,30	6,28
	03:00	22,15	17,37	4,79			1		1		1				5,84	5,79
	04:00	22,15	17,21	4,94			1		1		1				5,77	5,79
	05:00	23,35	17,58	5,77			1		1		1				6,89	6,92
	06:00	27,58	19,83	7,75					1	1	1		3		10,53	10,76
	07:00	34,10	24,95	9,15					1	1	1				12,63	12,78
	08:00	39,50	29,34	10,17			1	1	1		1				13,73	13,73
	09:00	43,11	32,15	10,96			1	1	1		1				13,73	13,73
	10:00	44,33	33,46	10,87		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	44,64	33,89	10,74		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,77	34,69	11,08		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	45,73	34,53	11,20		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	45,37	33,75	11,62		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	44,78	34,08	10,70			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	45,52	34,33	11,19			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,35	36,58	10,77			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,85	38,32	10,52		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	48,70	37,82	10,88		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,92	36,30	10,63		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	42,14	32,96	9,18			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	22:00	36,85	26,96	9,89				1	1	1	1				13,41	13,37
	23:00	31,52	22,95	8,57				1	1	1	1				11,94	11,97

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,02	21,89	5,13				1		1	1				10,87	10,83
	01:00	24,29	20,66	3,64				1		1	1				9,16	9,12
	02:00	23,28	22,00	1,28				1		1	1				8,16	8,17
	03:00	22,76	22,76	0,00				1		1	1				7,62	7,61
	04:00	22,74	22,74	0,00				1		1	1				7,55	7,57
	05:00	23,92	23,92	0,00				1	1	1	1				6,06	5,87
	06:00	28,02	27,51	0,51				1	1	1	1				7,18	7,29
	07:00	34,27	33,01	1,27				1	1	1	1		1		11,93	11,88
	08:00	39,22	37,75	1,47			1	1	1	1	1		1		12,84	12,88
	09:00	41,28	39,76	1,52			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	41,34	39,65	1,70			1	1	1	1	1		2		13,72	13,72
	11:00	41,00	39,07	1,93			1	1	1	1	1		2		13,68	13,66
	12:00	42,08	38,57	3,51			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	41,66	37,24	4,42			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,75	35,98	4,77			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,42	35,79	4,62			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	16:00	41,92	36,22	5,70			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,19	40,71	5,47		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	48,79	45,65	3,15		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	48,42	45,71	2,71		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	46,15	44,57	1,57		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	21:00	42,42	42,06	0,36		1	1	1	1	1	1		2		13,28	13,24
	22:00	37,16	36,40	0,76		1	1	1	1	1	1				9,08	8,90
	23:00	31,68	30,55	1,13			1	1	1	1	1				7,06	7,19

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,14	25,52	1,62				1	1	1	1				6,66	6,55
	01:00	24,26	23,05	1,22					1	1	1				5,77	6,15
	02:00	23,33	22,84	0,49					1	1	1				8,21	8,20
	03:00	22,70	21,63	1,07					1	1	1				7,57	7,56
	04:00	22,38	20,39	1,98					1	1	1				7,15	7,22
	05:00	23,93	18,87	5,06					1	1	1				8,70	8,77
	06:00	27,76	23,28	4,49			1			1	1		3		10,93	10,97
	07:00	34,62	30,53	4,09			1	1	1	1	1		2		10,91	10,80
	08:00	37,58	33,57	4,02			1	1	1	1	1				11,60	11,62
	09:00	37,31	33,82	3,49			1	1	1	1			7	1	13,60	13,60
	10:00	36,65	33,88	2,77			1	1	1	1	1		5		12,03	11,96
	11:00	35,04	32,09	2,95			1	1	1	1	1				9,07	9,06
	12:00	34,51	32,02	2,49			1	1	1	1	1				8,52	8,51
	13:00	34,25	30,80	3,45			1	1	1	1	1				8,15	8,20
	14:00	34,21	29,29	4,92			1	1	1	1	1				8,18	8,26
	15:00	36,28	30,30	5,98			1	1	1	1	1				10,09	10,22
	16:00	40,25	31,78	8,47			1	1	1	1	1				13,47	13,49
	17:00	45,69	38,40	7,29		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,99	41,71	7,29		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	49,02	41,53	7,49		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,77	39,69	7,08		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,00	38,47	4,52		1	1	1	1	1	1				13,56	13,53
	22:00	37,41	31,58	5,83			1	1	1	1	1				10,81	10,74
	23:00	31,92	24,50	7,42			1	1		1	1				11,03	11,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:15 και στις 09:20 λόγω βλάβης στην G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,37	19,25	8,12			1			1	1				10,71	10,76
	01:00	24,51	17,91	6,60			1			1	1				9,55	9,49
	02:00	23,46	18,74	4,72			1			1	1				8,49	8,47
	03:00	22,97	17,84	5,13			1			1	1				7,98	7,98
	04:00	23,06	17,37	5,69			1			1	1				8,03	8,03
	05:00	24,45	18,87	5,58			1			1	1				9,32	9,35
	06:00	29,22	23,18	6,04			1	1		1	1				10,57	10,61
	07:00	35,34	29,58	5,75			1	1	1	1	1				10,86	10,77
	08:00	37,44	32,18	5,26			1	1	1	1	1				11,41	11,40
	09:00	36,78	33,98	2,80			1	1	1	1	1				10,85	10,79
	10:00	35,44	32,62	2,81			1	1	1	1	1		1		10,53	10,53
	11:00	34,25	30,81	3,44			1	1	1	1	1				8,42	8,23
	12:00	33,45	29,98	3,46			1	1	1	1	1				7,48	7,45
	13:00	33,59	28,64	4,95			1	1	1	1	1				7,59	7,62
	14:00	33,60	27,77	5,83			1	1	1	1	1				7,63	7,60
	15:00	34,78	28,32	6,46			1	1	1	1	1				8,64	8,74
	16:00	39,27	29,97	9,30			1	1	1	1	1				12,73	12,83
	17:00	45,35	36,63	8,73			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,53	43,51	5,02		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	48,59	47,54	1,05		1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	46,47	44,93	1,54		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	42,12	39,81	2,31		1	1	1	1	1	1		1		13,24	13,19
	22:00	37,27	32,91	4,36		1	1	1	1	1	1				10,12	10,06
	23:00	32,49	30,00	2,49			1	1	1	1	1				7,05	7,27

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,32	25,81	2,52			1	1		1	1				7,97	7,83
	01:00	25,43	21,53	3,90			1	1		1	1				6,87	7,07
	02:00	24,24	21,18	3,05				1		1	1				9,16	9,13
	03:00	23,67	22,44	1,23				1		1	1				8,51	8,52
	04:00	23,44	22,66	0,78				1		1	1				8,28	8,30
	05:00	24,51	24,17	0,34				1		1	1				9,24	9,12
	06:00	27,71	26,60	1,12			1	1		1	1				7,65	7,68
	07:00	31,68	29,38	2,30			1	1	1	1	1				7,99	7,92
	08:00	34,45	29,92	4,53			1	1	1	1	1				9,73	10,01
	09:00	35,12	28,83	6,29		1		1	1	1	1				11,41	11,41
	10:00	34,14	28,03	6,11		1		1	1	1	1				11,22	11,20
	11:00	33,09	29,91	3,17		1		1	1	1	1				10,17	10,12
	12:00	32,95	31,99	0,96		1		1	1	1	1				10,58	10,74
	13:00	33,30	31,46	1,85				1	1	1	1				12,71	12,66
	14:00	32,30	29,52	2,78				1	1	1	1				11,73	11,69
	15:00	33,90	28,76	5,14				1	1	1	1				12,86	12,88
	16:00	38,61	30,14	8,47				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	44,50	36,63	7,87			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,38	39,63	8,75		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	47,99	37,55	10,44		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	45,37	35,73	9,64		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,21	34,70	6,51		1	1	1	1	1	1				13,39	13,38
	22:00	36,56	32,75	3,81			1	1	1	1	1				10,75	10,63
	23:00	32,34	29,10	3,24			1	1	1	1	1				8,04	8,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,31	24,28	4,04			1	1		1	1				7,94	7,83
	01:00	25,51	22,57	2,94				1		1	1				8,10	8,38
	02:00	24,25	22,06	2,20				1		1	1				9,15	9,10
	03:00	23,41	21,89	1,52				1		1	1				8,30	8,28
	04:00	23,00	21,21	1,79				1		1	1				7,87	7,86
	05:00	23,66	22,37	1,29				1		1	1				8,44	8,47
	06:00	26,12	25,69	0,43				1	1	1	1				6,71	6,47
	07:00	28,99	28,16	0,83				1	1	1	1				8,26	8,31
	08:00	30,16	29,41	0,75				1	1	1	1				9,58	9,55
	09:00	29,89	28,18	1,71				1	1	1	1				9,19	9,21
	10:00	29,41	27,30	2,11				1	1	1	1				8,78	8,76
	11:00	29,41	27,81	1,61				1	1	1	1				8,79	8,76
	12:00	29,71	27,23	2,47				1	1	1	1				9,09	9,07
	13:00	29,60	26,10	3,50				1	1	1	1				8,95	8,96
	14:00	28,03	24,05	3,98				1	1	1	1				7,46	7,40
	15:00	28,84	23,59	5,24				1	1	1	1				8,08	8,15
	16:00	33,14	26,77	6,37				1	1	1	1				12,17	12,30
	17:00	39,85	33,93	5,92			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,86	36,87	7,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,46	38,29	6,16			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,03	38,50	4,53		1	1	1	1	1	1				13,68	13,66
	21:00	39,42	37,89	1,54		1	1	1	1	1	1				11,48	11,44
	22:00	35,00	33,48	1,52			1	1	1	1	1				8,73	8,67
	23:00	30,33	28,78	1,54			1	1	1	1	1				4,51	4,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,41	25,31	1,10			1	1	1	1					3,87	4,48
	01:00	23,56	22,92	0,64			1	1	1	1					3,62	3,80
	02:00	22,79	21,71	1,08				1	1	1					7,65	7,65
	03:00	22,18	21,04	1,14				1	1	1					7,06	7,05
	04:00	22,04	19,74	2,30				1	1	1					6,86	6,89
	05:00	23,35	19,34	4,01				1	1	1					8,11	8,15
	06:00	27,97	24,44	3,53				1	1	1					10,80	10,82
	07:00	34,76	31,12	3,64			1	1	1	1					12,97	13,02
	08:00	37,22	34,89	2,33		1	1	1	1	1			1		13,61	13,61
	09:00	36,44	35,63	0,81		1	1	1	1	1			1		13,04	13,02
	10:00	34,93	34,20	0,73		1	1	1	1	1			1		11,59	11,56
	11:00	35,79	34,84	0,96		1	1	1	1	1					12,70	12,75
	12:00	36,63	35,47	1,15		1	1	1	1	1			1		13,28	13,25
	13:00	38,19	35,15	3,04		1	1	1	1	1			1		13,61	13,65
	14:00	36,35	34,38	1,97		1	1	1	1	1			1		13,11	13,06
	15:00	34,31	33,61	0,70		1	1	1	1	1			1		10,94	10,90
	16:00	37,84	36,35	1,49		1	1	1	1	1			2		13,29	13,36
	17:00	43,91	40,85	3,06		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	18:00	47,53	45,41	2,12		1	1	1	1	1			10		13,73	13,73
	19:00	47,46	45,64	1,82		1	1	1	1	1			10		13,73	13,73
	20:00	45,65	44,25	1,40		1	1	1	1	1			9		13,73	13,73
	21:00	41,61	40,18	1,43		1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	22:00	36,35	36,19	0,16		1	1	1	1	1			2		12,50	12,40
	23:00	31,02	30,53	0,49		1	1	1	1	1					8,39	8,28

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,28	25,86	0,42			1	1	1	1					5,66	5,62
	01:00	23,49	23,40	0,10			1	1	1	1					3,97	4,27
	02:00	22,57	22,36	0,22				1	1	1					7,46	7,44
	03:00	21,79	21,16	0,63				1	1	1					6,65	6,63
	04:00	21,82	21,17	0,65				1	1	1					6,64	6,66
	05:00	23,37	22,90	0,47				1	1	1					8,16	8,20
	06:00	27,79	27,40	0,39			1	1	1	1					9,90	9,85
	07:00	34,73	34,14	0,58		1	1	1	1	1			1		12,03	12,18
	08:00	38,62	36,42	2,20		1	1	1	1	1			2		13,69	13,69
	09:00	38,98	35,82	3,16		1	1	1	1	1			3		13,72	13,72
	10:00	38,58	33,62	4,96		1	1	1	1	1			2		13,71	13,72
	11:00	36,89	27,93	8,96		1	1	1	1	1					13,70	13,70
	12:00	38,27	28,24	10,04		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	39,99	30,62	9,37		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	40,18	34,62	5,56		1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	15:00	41,05	38,30	2,74		1	1	1	1	1			3		13,72	13,72
	16:00	43,54	41,35	2,20		1	1	1	1	1	1		2		13,72	13,73
	17:00	45,54	43,33	2,21		1	1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	18:00	48,15	45,52	2,63		1	1	1	1	1	1		4		13,72	13,73
	19:00	47,95	45,82	2,13		1	1	1	1	1	1		5		13,72	13,73
	20:00	45,73	43,89	1,84		1	1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	21:00	41,49	41,06	0,43		1	1	1	1	1	1		1		12,81	12,72
	22:00	35,91	34,49	1,43		1	1	1	1	1	1				8,64	8,56
	23:00	30,90	30,79	0,11			1	1	1	1	1				5,09	4,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,54	26,54	0,00			1	1		1	1				3,99	4,19
	01:00	23,45	23,45	0,00			1	1		1	1				2,96	2,93
	02:00	22,60	22,60	0,00			1	1		1	1				2,11	2,07
	03:00	21,88	21,88	0,00				1		1	1				2,29	2,62
	04:00	21,70	21,70	0,00				1		1	1				6,52	6,52
	05:00	23,13	23,13	0,00				1		1	1				7,66	7,50
	06:00	27,39	27,39	0,00				1	1	1	1		1		6,96	7,08
	07:00	33,59	33,59	0,00		1		1	1	1	1		1		11,01	11,05
	08:00	37,42	37,42	0,00		1		1	1	1	1		2		13,36	13,40
	09:00	38,70	38,70	0,00		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	39,40	39,40	0,00		1	1	1	1	1	1		1		11,34	11,28
	11:00	40,67	40,67	0,00		1	1	1	1	1	1				12,24	12,27
	12:00	41,01	41,01	0,00		1	1	1	1	1	1				12,66	12,64
	13:00	39,75	39,69	0,06		1	1	1	1	1	1				11,46	11,42
	14:00	38,46	37,92	0,54		1	1	1	1	1	1				10,17	10,14
	15:00	39,32	39,00	0,32		1	1	1	1	1	1				12,84	12,90
	16:00	41,62	41,42	0,20		1	1	1	1	1	1		1		13,01	13,04
	17:00	44,77	44,65	0,12		1	1	1	1	1	1		3		13,70	13,72
	18:00	48,32	48,32	0,00		1	1	1	1	1	1		6		13,72	13,73
	19:00	48,15	48,15	0,00		1	1	1	1	1	1		6		13,72	13,73
	20:00	46,43	46,43	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,72	13,73
	21:00	42,13	42,13	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,08	13,05
	22:00	37,12	37,12	0,00		1	1	1	1	1	1				9,89	9,76
	23:00	31,87	31,87	0,00			1	1	1	1	1				5,78	5,69

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,19	27,19	0,00			1	1		1	1				1,36	1,23
	01:00	24,13	24,13	0,00			1	1		1	1				2,71	2,90
	02:00	23,25	23,25	0,00			1	1		1	1				2,75	2,76
	03:00	22,57	22,47	0,11			1	1		1	1				2,07	2,07
	04:00	22,73	22,58	0,15			1	1		1	1				2,19	2,20
	05:00	24,22	24,22	0,00			1	1		1	1				3,58	3,65
	06:00	28,81	28,81	0,00			1	1	1	1	1				7,73	7,78
	07:00	34,61	34,61	0,00		1	1	1	1	1			1		11,30	11,41
	08:00	37,83	37,83	0,00		1	1	1	1	1			3		13,24	13,26
	09:00	37,68	37,56	0,12		1	1	1	1	1			3		13,25	13,20
	10:00	36,00	35,62	0,38		1	1	1	1	1			2		12,35	12,40
	11:00	35,06	34,30	0,76		1	1	1	1	1			1		11,83	11,79
	12:00	34,34	32,99	1,35			1	1	1	1	1				9,29	9,12
	13:00	34,19	32,52	1,67			1	1	1	1	1				8,20	8,20
	14:00	33,08	31,04	2,05			1	1	1	1	1				7,93	7,94
	15:00	33,62	31,21	2,41			1	1	1	1	1				8,91	8,98
	16:00	36,62	34,99	1,63			1	1	1	1	1				10,63	10,64
	17:00	42,41	41,21	1,20		1	1	1	1	1	1		1		12,87	12,93
	18:00	46,62	45,01	1,61		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	46,87	44,97	1,90		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	45,09	42,42	2,67		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	41,01	37,57	3,44		1	1	1	1	1	1				12,63	12,54
	22:00	35,82	31,64	4,18			1	1	1	1	1				9,51	9,43
	23:00	30,40	26,70	3,70			1		1	1	1				8,52	8,68

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,01	20,97	5,04					1	1	1				8,69	8,86
	01:00	23,43	18,79	4,64					1	1	1				8,36	8,29
	02:00	22,80	19,48	3,32					1	1	1				7,65	7,64
	03:00	22,17	18,91	3,27					1	1	1				7,05	7,04
	04:00	22,10	18,03	4,06					1	1	1				6,93	6,95
	05:00	23,44	18,63	4,80					1	1	1				8,20	8,26
	06:00	27,59	21,69	5,90					1	1	1				10,91	11,00
	07:00	33,48	27,29	6,19			1		1	1	1		1		13,14	13,18
	08:00	36,51	29,92	6,59			1		1	1	1		1		13,26	13,22
	09:00	35,81	30,01	5,79			1	1	1	1	1				11,08	11,04
	10:00	34,79	29,22	5,57			1	1	1	1	1				10,06	10,06
	11:00	33,11	27,94	5,16			1	1	1	1	1				8,99	9,18
	12:00	34,06	27,56	6,50				1	1	1	1				13,31	13,35
	13:00	33,65	29,28	4,37				1	1	1	1				12,98	13,01
	14:00	33,48	29,17	4,31				1	1	1	1				12,85	12,83
	15:00	33,70	30,43	3,27				1	1	1	1				11,51	11,46
	16:00	36,59	33,09	3,49			1	1	1	1	1				11,31	11,37
	17:00	41,30	34,62	6,68			1	1	1	1	1				13,48	13,51
	18:00	45,26	38,27	6,99		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,90	37,31	7,60		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,11	36,16	6,95		1	1	1	1	1	1				13,71	13,70
	21:00	39,13	32,15	6,98			1	1	1	1	1				12,57	12,56
	22:00	34,14	26,63	7,51				1	1	1	1				13,12	13,05
	23:00	29,72	20,80	8,92				1	1	1	1				10,39	10,37

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,76	20,46	5,30				1		1	1				10,26	10,21
	01:00	23,16	21,25	1,92				1		1	1				8,11	8,06
	02:00	22,50	20,87	1,62				1		1	1				7,33	7,34
	03:00	21,64	20,34	1,29				1		1	1				6,53	6,50
	04:00	21,53	20,07	1,46				1		1	1				6,38	6,39
	05:00	22,40	21,42	0,98				1		1	1				7,15	7,23
	06:00	25,27	24,89	0,37				1	1	1	1				7,16	7,03
	07:00	28,31	27,67	0,65				1	1	1	1				7,56	7,62
	08:00	32,12	31,19	0,92				1	1	1	1				10,24	10,25
	09:00	35,13	33,78	1,35			1	1	1	1	1				9,64	9,67
	10:00	37,37	35,69	1,67			1	1	1	1	1				11,32	11,34
	11:00	38,06	37,29	0,77		1	1	1	1	1	1				10,62	10,54
	12:00	39,84	33,69	6,15		1	1	1	1	1	1				11,38	11,47
	13:00	39,77	36,41	3,36		1	1	1	1	1	1				11,61	11,46
	14:00	34,79	33,31	1,48		1	1	1	1	1	1				6,50	6,45
	15:00	33,69	31,17	2,52			1	1	1	1	1				6,87	6,98
	16:00	36,39	33,16	3,22			1	1	1	1	1				10,19	10,32
	17:00	42,41	39,52	2,89		1	1	1	1	1	1		1		13,34	13,34
	18:00	46,59	42,86	3,73		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,96	41,24	4,71		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	43,47	38,06	5,41		1	1	1	1	1	1				13,72	13,69
	21:00	39,28	35,16	4,12		1	1	1	1	1	1				11,12	11,02
	22:00	34,54	29,19	5,36		1	1	1	1	1					10,88	11,01
	23:00	29,76	25,12	4,64			1	1	1	1					9,05	9,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,72	20,32	6,40				1	1	1					8,53	8,72
	01:00	24,11	18,48	5,63				1	1	1					9,04	8,98
	02:00	23,20	17,55	5,65				1	1	1					8,07	8,06
	03:00	22,27	20,89	1,38				1	1	1					7,14	7,12
	04:00	21,99	20,28	1,71				1	1	1					6,85	6,85
	05:00	22,67	21,85	0,81				1	1	1					7,48	7,50
	06:00	24,99	24,13	0,86				1	1	1					7,75	7,64
	07:00	27,27	25,10	2,17			1	1	1	1					6,65	6,74
	08:00	28,83	25,90	2,93			1	1	1	1					8,33	8,38
	09:00	28,25	26,83	1,43			1	1	1	1					7,81	7,78
	10:00	28,07	27,85	0,23			1	1	1	1					7,53	7,55
	11:00	28,08	27,52	0,56			1	1	1	1					7,63	7,60
	12:00	27,55	27,23	0,32			1	1	1	1					6,57	6,46
	13:00	27,26	27,20	0,06				1	1	1	1				5,91	6,22
	14:00	26,09	26,09	0,00				1	1	1	1				5,45	5,43
	15:00	26,95	26,87	0,08				1	1	1	1				6,20	6,28
	16:00	31,61	31,49	0,12				1	1	1	1				9,22	9,27
	17:00	38,62	38,56	0,06		1	1	1	1	1	1				10,84	10,98
	18:00	44,01	44,01	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,71	13,71
	19:00	44,58	44,58	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	42,91	42,83	0,09		1	1	1	1	1	1		2		13,54	13,52
	21:00	39,33	39,07	0,25		1	1	1	1	1	1				11,13	11,04
	22:00	34,95	34,46	0,49			1	1	1	1	1				8,60	8,55
	23:00	30,42	29,85	0,57			1	1	1	1	1				5,57	5,80

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,30	25,58	0,72					1	1	1				5,96	5,85
	01:00	23,56	22,17	1,38					1	1	1				7,14	7,38
	02:00	22,77	21,77	1,01					1	1	1				7,63	7,65
	03:00	22,02	20,48	1,54					1	1	1				6,88	6,88
	04:00	22,07	20,57	1,50					1	1	1				6,90	6,91
	05:00	23,49	22,47	1,02					1	1	1				8,24	8,30
	06:00	28,03	27,20	0,83			1		1	1	1		1		8,84	8,84
	07:00	34,34	32,95	1,39		1	1		1	1	1		1		11,46	11,53
	08:00	38,34	36,00	2,34		1	1		1	1	1		2		13,64	13,65
	09:00	38,78	37,11	1,68		1	1		1	1	1		4		13,52	13,50
	10:00	36,47	35,77	0,70		1	1		1	1	1		3		12,36	12,32
	11:00	35,74	35,31	0,44		1	1		1	1	1		2		11,87	11,85
	12:00	34,71	34,47	0,23		1	1		1	1	1		1		11,33	11,34
	13:00	35,09	34,96	0,13			1	1	1	1	1		1		9,66	9,50
	14:00	34,67	34,64	0,03			1	1	1	1	1				8,70	8,68
	15:00	35,60	35,57	0,02			1	1	1	1	1				9,48	9,60
	16:00	38,16	38,16	0,00		1	1	1	1	1	1				10,40	10,40
	17:00	42,27	42,15	0,12		1	1	1	1	1	1		2		12,49	12,58
	18:00	46,95	46,78	0,18		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	47,42	46,66	0,75		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	45,88	43,99	1,89		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	41,65	39,05	2,59		1	1	1	1	1	1				13,03	12,95
	22:00	36,42	33,03	3,39			1	1	1	1	1				9,70	9,62
	23:00	31,20	28,09	3,11			1	1		1	1				8,96	9,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,41	23,80	2,61				1		1	1				7,30	7,48
	01:00	23,74	21,34	2,40				1		1	1				8,67	8,63
	02:00	22,70	18,00	4,70				1		1	1				7,58	7,56
	03:00	22,11	18,13	3,99				1		1	1				6,81	6,81
	04:00	21,96	18,83	3,13				1		1	1				6,78	6,84
	05:00	23,32	20,91	2,41				1		1	1				8,12	8,15
	06:00	27,52	20,98	6,54				1		1	1				10,88	10,93
	07:00	33,42	25,66	7,75			1	1		1	1		1		13,17	13,23
	08:00	36,04	28,51	7,53			1	1		1	1		1		11,81	13,39
	09:00	37,15	26,41	10,74			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	36,16	25,66	10,50			1	1		1	1				13,71	13,70
	11:00	35,24	23,52	11,73			1	1		1	1				13,72	13,72
	12:00	35,00	22,92	12,08			1	1		1	1				13,72	13,72
	13:00	34,68	22,32	12,36			1	1		1	1				13,69	13,67
	14:00	33,93	21,70	12,22				1		1	1				13,56	13,55
	15:00	34,76	23,37	11,39				1		1	1				13,64	13,63
	16:00	37,69	26,42	11,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,84	30,56	11,28				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,51	34,10	11,42		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	45,45	32,94	12,51		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	43,66	31,12	12,55		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,98	27,26	12,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,84	22,03	12,81				1	1	1	1				13,56	13,54
	23:00	29,62	18,62	11,00				1		1	1				11,92	11,87

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,05	16,13	8,92				1		1	1				9,99	9,94
	01:00	22,53	14,12	8,41		1				1	1				9,02	9,00
	02:00	21,78	13,60	8,18		1				1	1				8,72	8,71
	03:00	21,06	13,16	7,90		1				1	1				8,42	8,42
	04:00	20,94	13,09	7,85		1				1	1				8,36	8,37
	05:00	22,47	14,05	8,42		1				1	1				8,94	8,96
	06:00	26,49	16,69	9,79		1				1	1				10,51	10,56
	07:00	31,44	19,75	11,69				1		1	1				12,51	12,56
	08:00	32,92	20,81	12,11				1		1	1				13,17	13,16
	09:00	33,54	21,45	12,09				1		1	1				13,41	13,42
	10:00	33,37	22,29	11,08				1	1	1	1				12,83	12,73
	11:00	33,74	22,11	11,63				1	1	1	1				13,04	13,06
	12:00	34,16	21,69	12,47				1	1	1	1				13,41	13,44
	13:00	34,37	22,06	12,31				1	1	1	1				13,39	13,38
	14:00	34,52	21,59	12,93				1	1	1	1				13,67	13,63
	15:00	34,26	21,12	13,14				1	1	1	1				13,51	13,51
	16:00	36,05	22,70	13,34				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	40,01	26,82	13,19				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,87	31,05	12,82			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,01	32,17	11,84			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,88	33,42	9,46			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,58	31,12	7,45				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,56	25,58	7,98				1	1	1	1				12,78	12,69
	23:00	28,80	19,77	9,03				1		1	1				11,07	11,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	24,36	15,90	8,46		1				1	1				9,79	9,75
	01:00	22,20	14,53	7,67		1				1	1				8,91	8,89
	02:00	21,18	14,65	6,53		1				1	1				8,48	8,47
	03:00	20,50	13,71	6,79		1				1	1				8,20	8,20
	04:00	20,59	12,92	7,66		1				1	1				8,24	8,23
	05:00	22,01	14,07	7,94		1				1	1				8,76	8,79
	06:00	25,88	16,73	9,15		1				1	1				10,28	10,34
	07:00	28,99	21,04	7,94					1	1	1		1		11,03	11,02
	08:00	34,29	24,60	9,69				1	1	1	1				11,47	13,31
	09:00	34,45	24,36	10,08				1	1	1	1				13,61	13,56
	10:00	34,82	24,62	10,19				1	1	1	1				13,44	13,47
	11:00	36,25	27,28	8,96				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	37,65	30,52	7,13				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	38,81	32,85	5,96			1	1	1	1	1				13,65	13,63
	14:00	39,24	36,47	2,78			1	1	1	1	1				13,27	13,21
	15:00	40,44	36,82	3,62			1	1	1	1	1				13,53	13,39
	16:00	40,42	40,07	0,35		1	1	1	1	1	1				12,16	12,14
	17:00	42,34	41,94	0,40		1	1	1	1	1	1		1		13,34	13,36
	18:00	44,94	43,29	1,65		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,04	40,78	4,26		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	43,24	35,65	7,60		1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	21:00	39,51	35,73	3,78			1	1	1	1	1				13,19	13,14
	22:00	34,45	32,55	1,90			1	1	1	1	1				9,90	10,03
	23:00	29,80	28,38	1,42				1	1	1	1				9,36	9,28

Στο διάστημα 07:40 – 08:00 σημειώθηκε μερική διακοπή. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,24	23,32	1,91				1	1	1	1				7,57	7,77
	01:00	22,50	19,25	3,25				1		1	1				7,44	7,39
	02:00	21,93	19,31	2,62				1		1	1				6,82	6,79
	03:00	21,23	19,83	1,40				1	1	1	1				5,30	5,24
	04:00	20,96	20,32	0,64				1	1		1				4,47	4,45
	05:00	22,52	22,09	0,44				1	1		1				5,93	5,97
	06:00	26,56	26,16	0,40			1	1	1		1				6,97	6,87
	07:00	31,68	31,46	0,22			1	1	1	1			2		8,85	8,87
	08:00	33,40	33,31	0,09			1	1	1	1	1		2		9,88	9,77
	09:00	32,47	32,47	0,00			1	1	1		1		3		8,86	8,84
	10:00	31,85	31,85	0,00			1	1	1		1		2		8,95	8,96
	11:00	32,00	32,00	0,00			1	1	1		1		2		9,08	9,06
	12:00	32,39	32,39	0,00			1	1	1		1		2		8,29	8,18
	13:00	33,24	33,24	0,00			1	1	1	1	1				7,23	7,23
	14:00	32,72	32,72	0,00			1	1	1	1	1				6,66	6,71
	15:00	32,18	32,18	0,00			1	1	1	1	1				6,11	6,10
	16:00	33,63	33,63	0,00			1	1	1	1	1				7,48	7,55
	17:00	37,93	37,93	0,00		1	1	1	1	1	1				10,20	10,32
	18:00	42,87	42,87	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,49	13,52
	19:00	43,52	43,52	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,70	13,70
	20:00	41,96	41,96	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,06	13,02
	21:00	38,71	38,58	0,13		1	1	1	1	1	1				10,56	10,43
	22:00	33,90	33,66	0,24			1	1	1	1	1				7,90	7,87
	23:00	29,71	29,46	0,25				1	1	1	1				8,47	8,67

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,81	25,45	0,35				1	1	1	1				5,29	5,23
	01:00	23,14	22,71	0,43					1	1	1				6,93	7,35
	02:00	22,36	21,88	0,47					1	1	1				7,22	7,22
	03:00	21,56	21,49	0,07					1	1	1				6,46	6,44
	04:00	21,38	21,26	0,12					1	1	1				6,20	6,22
	05:00	22,41	22,33	0,08					1	1	1				7,22	7,25
	06:00	25,11	24,50	0,61				1	1	1	1				6,41	6,55
	07:00	28,40	27,93	0,47				1	1	1	1				8,24	8,22
	08:00	30,60	29,96	0,64				1	1	1	1				9,92	9,94
	09:00	31,20	30,69	0,50				1	1	1	1				10,40	10,34
	10:00	30,24	29,94	0,30			1	1	1	1	1				5,89	5,78
	11:00	29,24	28,79	0,45			1	1	1	1	1				3,32	3,26
	12:00	29,25	28,45	0,80			1	1	1	1	1				3,27	3,27
	13:00	29,53	28,82	0,71			1	1	1	1	1				3,54	3,52
	14:00	28,79	28,29	0,49			1	1	1	1	1				2,85	2,82
	15:00	28,64	28,14	0,50			1	1	1	1	1				2,59	2,60
	16:00	31,89	31,34	0,55			1	1	1	1	1				5,72	5,81
	17:00	37,35	36,88	0,48			1	1	1	1	1				10,05	10,24
	18:00	43,04	42,29	0,74		1	1	1	1	1	1		1		13,68	13,70
	19:00	43,55	42,12	1,43		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	41,60	39,76	1,84		1	1	1	1	1	1				13,22	13,18
	21:00	37,65	36,29	1,36			1	1	1	1	1				11,02	11,06
	22:00	33,54	32,33	1,21			1	1	1	1	1				9,63	9,68
	23:00	29,15	27,14	2,00				1	1	1	1				8,63	8,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,76	24,12	1,63	0,00				1	1	1	1				7,15	7,53
	01:00	23,24	22,16	1,08	0,00					1	1	1				8,18	8,15
	02:00	22,61	21,95	0,66	0,00					1	1	1				7,45	7,45
	03:00	21,83	19,95	1,88	0,00					1	1	1				6,69	6,68
	04:00	21,41	18,10	3,31	0,00					1	1	1				6,30	6,26
	05:00	21,62	19,00	2,63	0,00					1	1	1				6,46	6,47
	06:00	23,41	20,93	2,48	0,00					1	1	1				8,17	8,23
	07:00	25,71	22,55	3,16	0,00					1	1	1				8,88	8,77
	08:00	28,46	26,62	1,84	0,00				1	1	1	1				7,79	7,77
	09:00	28,29	27,51	0,79	0,00				1	1	1	1				7,66	7,67
	10:00	28,14	28,03	0,11	0,00				1	1	1	1				7,49	7,52
	11:00	28,30	28,30	0,00	0,00				1	1	1	1				7,61	7,63
	12:00	29,36	29,36	0,00	0,00				1	1	1	1				8,65	8,66
	13:00	28,06	28,06	0,00	0,00				1	1	1	1				7,30	7,47
	14:00	27,43	27,32	0,11	0,00				1	1	1	1				6,94	6,89
	15:00	26,62	26,58	0,04	0,00			1	1	1	1					6,69	6,79
	16:00	29,13	29,13	0,00	0,00			1	1	1	1					8,16	8,22
	17:00	33,94	33,94	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1		10,71	10,81
	18:00	41,00	41,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1			6		13,72	13,71
	19:00	42,39	42,39	0,00	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	20:00	41,24	41,24	0,00	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	21:00	37,96	37,96	0,00	0,00		1	1	1	1	1			3		13,24	13,23
	22:00	33,36	33,36	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1		10,45	10,39
	23:00	28,84	28,79	0,05	0,00		1	1	1	1	1					7,26	7,28

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,73	23,86	0,87			1	1	1	1					7,20	7,38
	01:00	22,33	20,36	1,96				1	1	1					7,26	7,20
	02:00	21,73	19,88	1,85				1	1	1					6,60	6,58
	03:00	21,46	21,13	0,33				1	1	1					6,30	6,31
	04:00	21,13	21,13	0,00				1	1	1					5,97	5,95
	05:00	22,35	22,33	0,02				1	1	1					7,13	7,15
	06:00	26,58	26,38	0,20			1	1	1	1					8,39	8,36
	07:00	32,61	32,15	0,46		1	1	1	1	1					10,73	10,78
	08:00	35,72	35,25	0,47		1	1	1	1	1			2		12,22	12,24
	09:00	35,64	35,33	0,32		1	1	1	1	1			3	1	11,33	11,27
	10:00	33,79	33,40	0,39		1	1	1	1	1			2		9,99	9,96
	11:00	34,10	33,78	0,32		1	1	1	1	1			1		11,05	11,10
	12:00	36,15	35,77	0,38		1	1	1	1	1			1		12,75	12,76
	13:00	34,37	34,14	0,23		1	1	1	1	1			1		10,80	10,75
	14:00	33,70	33,65	0,06		1	1	1	1	1	1				6,50	6,48
	15:00	33,05	32,96	0,09		1	1	1	1	1	1				4,71	4,71
	16:00	34,71	34,37	0,34		1	1	1	1	1	1				6,25	6,32
	17:00	39,30	38,50	0,79		1	1	1	1	1	1				10,67	10,80
	18:00	44,52	43,24	1,28		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,20	43,81	1,39		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	44,12	43,11	1,01		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	40,30	40,02	0,29		1	1	1	1	1	1		1		11,95	11,89
	22:00	35,09	34,71	0,38			1	1	1	1	1				9,24	9,43
	23:00	29,83	28,54	1,29				1	1	1	1				9,39	9,29

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,31	22,32	2,99				1	1	1	1				7,62	7,71
	01:00	22,66	18,46	4,20			1		1	1	1				8,04	8,04
	02:00	22,31	17,13	5,18			1			1	1				8,67	8,66
	03:00	21,89	15,35	6,54						1	1				8,58	8,57
	04:00	21,81	15,08	6,73						1	1				8,72	8,72
	05:00	23,32	16,23	7,08					1	1	1				8,77	8,79
	06:00	27,16	18,69	8,48					1	1	1				10,77	10,81
	07:00	33,41	22,80	10,61			1		1		1		2		13,18	13,21
	08:00	39,23	28,11	11,12			1		1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	42,59	32,17	10,42		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	10:00	44,19	34,28	9,91		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	45,58	33,81	11,76			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	47,28	34,47	12,81			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,23	33,23	13,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,92	30,88	13,04			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,37	28,50	12,88			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,46	28,42	13,04			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,62	32,64	12,98			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	50,29	37,17	13,12			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	51,23	37,88	13,35			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	49,38	36,03	13,35			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	44,84	31,48	13,36			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,30	25,94	13,36				1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	34,00	20,92	13,08					1	1	1				13,44	13,42

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,88	17,53	11,35			1		1	1	1				11,62	11,60
	01:00	25,63	15,57	10,06			1			1	1				10,28	10,26
	02:00	24,69	15,01	9,68						1	1				9,87	9,88
	03:00	24,14	14,66	9,48						1	1				9,67	9,66
	04:00	24,26	14,75	9,51						1	1				9,70	9,70
	05:00	25,60	15,54	10,06					1	1	1				10,21	10,23
	06:00	30,60	18,76	11,84					1	1	1				12,13	12,19
	07:00	37,80	24,45	13,35					1	1	1				13,71	13,72
	08:00	41,25	28,32	12,93			1		1	1	1				13,73	13,73
	09:00	42,63	29,95	12,69			1		1	1	1				13,73	13,73
	10:00	42,62	29,88	12,74			1		1	1	1				13,73	13,73
	11:00	42,03	28,91	13,11			1		1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,21	30,34	12,86			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,17	30,22	12,95			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,83	30,02	12,80			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,26	28,04	13,23			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	42,99	30,41	12,58			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,86	34,94	12,92			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	53,12	39,89	13,23		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	52,90	39,97	12,93		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	50,65	37,74	12,91		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	45,78	33,78	12,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,25	27,86	12,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	34,60	21,80	12,80				1		1	1				13,54	13,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,18	18,66	10,52			1			1	1				11,73	11,68
	01:00	26,33	16,60	9,73			1			1	1				10,56	10,53
	02:00	25,52	16,04	9,48						1	1				10,21	10,19
	03:00	24,90	15,68	9,21						1	1				9,98	9,97
	04:00	24,88	15,67	9,20						1	1				9,95	9,95
	05:00	25,82	16,33	9,49					1	1	1				10,30	10,30
	06:00	30,78	19,61	11,17				1	1	1					12,16	12,21
	07:00	38,14	25,02	13,12				1	1	1			1		13,71	13,71
	08:00	41,32	28,05	13,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	41,76	28,66	13,10				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	40,00	26,75	13,25				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	39,45	26,04	13,41				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	40,49	27,19	13,30				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	39,70	26,29	13,41				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,46	25,04	13,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,02	25,60	13,43				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,80	28,46	13,34				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,49	34,10	13,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	53,19	39,90	13,28		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	53,92	40,98	12,94		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	51,93	39,22	12,72		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	47,03	33,99	13,04		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,42	28,19	13,23				1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	35,22	22,17	13,05				1	1	1	1				13,57	13,55

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,92	18,50	11,42	0,00					1	1	1				12,06	12,00
	01:00	26,98	17,26	9,72	0,00					1	1	1				10,81	10,78
	02:00	26,33	16,43	9,90	0,00					1	1	1				10,53	10,53
	03:00	25,74	16,76	8,98	0,00					1	1	1				10,29	10,29
	04:00	25,61	16,52	9,09	0,00					1	1	1				10,23	10,23
	05:00	26,75	16,87	9,88	0,00					1	1	1				10,67	10,68
	06:00	31,53	22,88	8,65	0,00				1	1	1	1				9,18	11,86
	07:00	38,98	26,61	12,37	0,00				1	1	1	1				13,72	13,73
	08:00	43,52	30,68	12,84	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	45,90	33,45	12,45	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	44,36	31,86	12,50	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	43,84	30,90	12,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	44,37	32,13	12,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	44,79	32,04	12,75	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	44,67	32,93	11,74	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	44,67	33,51	11,16	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	46,01	34,47	11,54	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	50,43	38,32	12,11	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	54,83	41,72	13,11	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	54,80	41,63	13,17	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	52,04	38,95	13,09	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	47,15	33,93	13,23	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,60	28,61	12,99	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	36,26	23,23	13,03	0,00				1	1	1	1				13,67	13,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 06:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,56	19,94	11,62	0,00				1		1	1				12,58	12,52
	01:00	28,28	18,32	9,96	0,00				1		1	1				11,34	11,33
	02:00	27,34	16,90	10,44	0,00				1		1	1				10,94	10,94
	03:00	26,74	16,39	10,35	0,00				1		1	1				10,70	10,70
	04:00	26,32	16,12	10,21	0,00				1		1	1				10,53	10,53
	05:00	27,23	16,72	10,50	0,00				1		1	1				10,86	10,87
	06:00	30,49	18,92	11,57	0,00				1		1	1				12,13	12,15
	07:00	35,01	22,09	12,92	0,00				1		1	1				13,50	13,53
	08:00	40,58	27,59	12,99	0,00				1	1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	44,49	31,96	12,53	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	47,09	34,31	12,78	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	47,37	34,53	12,84	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	48,72	35,66	13,06	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	49,20	36,00	13,20	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	47,43	34,24	13,20	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	45,95	32,84	13,10	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	47,45	34,28	13,17	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	51,15	37,92	13,23	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	54,72	41,57	13,15	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	54,24	41,05	13,18	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	51,01	37,94	13,07	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	46,10	33,03	13,07	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,11	28,02	13,09	0,00			1	1	1	1	1				13,63	13,61
	23:00	36,11	22,85	13,26	0,00				1	1	1	1				13,68	13,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,93	19,57	12,36	0,00				1		1	1				12,74	12,69
	01:00	28,52	17,34	11,17	0,00				1		1	1				11,47	11,43
	02:00	27,32	16,68	10,64	0,00				1		1	1				10,94	10,94
	03:00	26,30	16,09	10,21	0,00				1		1	1				10,53	10,52
	04:00	25,96	16,08	9,88	0,00				1		1	1				10,38	10,38
	05:00	26,35	16,40	9,96	0,00				1		1	1				10,53	10,53
	06:00	28,59	17,74	10,84	0,00				1	1	1					11,38	11,41
	07:00	32,05	19,94	12,10	0,00				1	1	1					12,75	12,79
	08:00	36,28	23,62	12,65	0,00				1	1	1					13,71	13,71
	09:00	40,55	27,54	13,01	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	44,31	31,25	13,05	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	46,41	33,65	12,76	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	47,58	34,93	12,65	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,61	34,31	12,30	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,42	31,16	12,27	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,07	28,47	11,60	0,00		1		1	1	1	1				12,54	13,72
	16:00	42,40	35,91	6,49	0,00		1		1	1	1	1		1		6,71	12,99
	17:00	47,00	34,10	12,90	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	51,63	39,05	12,59	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	52,25	39,78	12,46	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	50,41	37,98	12,43	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	46,60	34,26	12,34	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,20	28,93	12,27	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	35,69	23,66	12,03	0,00				1	1	1	1				13,53	13,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 15:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,47	19,75	10,72	0,00				1		1	1				12,13	12,15
	01:00	27,15	17,39	9,76	0,00				1		1	1				10,89	10,85
	02:00	26,40	16,81	9,59	0,00				1		1	1				10,55	10,56
	03:00	25,77	16,76	9,01	0,00				1		1	1				10,30	10,30
	04:00	25,88	16,86	9,02	0,00				1		1	1				10,33	10,34
	05:00	27,05	17,74	9,32	0,00				1		1	1				10,78	10,79
	06:00	32,06	21,64	10,42	0,00				1		1	1				12,72	12,77
	07:00	39,72	29,27	10,45	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	45,50	34,87	10,63	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	48,74	37,14	11,60	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	49,50	38,60	10,90	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	50,25	40,52	9,73	0,00		1	1	1	1	1	1				12,13	13,73
	12:00	51,07	42,11	8,96	0,00		1	1	1	1	1	1		1		11,29	13,73
	13:00	50,35	40,14	10,21	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	48,82	37,16	11,66	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	46,73	35,59	11,13	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	48,07	36,64	11,44	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	51,08	40,90	10,18	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	55,42	44,15	11,27	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	55,53	43,20	12,33	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	53,79	42,06	11,73	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	48,44	40,90	7,54	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	42,26	34,82	7,44	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,69
	23:00	36,27	29,90	6,37	0,00			1	1	1	1	1				12,63	12,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΆΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:00 με 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,83	24,42	6,41	0,00				1	1	1	1				10,31	10,29
	01:00	27,85	22,45	5,40	0,00					1	1	1				7,70	7,97
	02:00	27,05	20,38	6,67	0,00					1	1	1				10,84	10,84
	03:00	26,54	17,95	8,59	0,00					1	1	1				10,61	10,62
	04:00	26,58	17,81	8,77	0,00					1	1	1				10,62	10,63
	05:00	27,64	18,67	8,97	0,00					1	1	1				11,02	11,04
	06:00	32,64	22,45	10,20	0,00					1	1	1				12,89	12,95
	07:00	40,03	31,30	8,73	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	43,82	35,67	8,16	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	45,03	35,66	9,38	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	43,94	36,06	7,88	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	43,05	34,37	8,69	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	44,39	36,68	7,70	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,45	37,77	5,68	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,73	36,97	5,76	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	42,64	35,90	6,74	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	45,89	39,26	6,63	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	17:00	50,47	44,37	6,10	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	18:00	55,50	48,87	6,64	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	55,96	49,86	6,10	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	53,91	44,62	9,30	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	49,31	40,09	9,22	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	43,28	34,10	9,18	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	37,13	27,60	9,53	0,00			1	1	1	1	1				12,46	12,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,48	22,73	8,76	0,00				1	1	1	1				11,27	11,31
	01:00	27,99	20,64	7,35	0,00				1		1	1				11,23	11,21
	02:00	27,07	18,74	8,33	0,00				1		1	1				10,83	10,82
	03:00	26,40	20,21	6,19	0,00				1		1	1				10,57	10,56
	04:00	26,50	19,57	6,93	0,00				1		1	1				10,60	10,59
	05:00	27,83	23,30	4,53	0,00				1		1	1				10,48	10,47
	06:00	32,51	28,27	4,24	0,00				1	1	1	1				11,71	11,82
	07:00	40,24	32,89	7,35	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	44,14	36,83	7,31	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	46,50	38,62	7,88	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	43,96	33,42	10,54	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	43,42	35,38	8,04	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	44,55	36,56	7,99	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	44,12	36,92	7,20	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,96	34,59	8,36	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,90	33,42	7,48	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,37	35,95	7,42	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	48,26	38,62	9,64	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	53,97	47,85	6,13	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	54,88	51,39	3,49	0,00		1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	52,92	50,88	2,03	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	48,29	46,13	2,16	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	42,40	41,49	0,92	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,20	13,17
	23:00	36,18	35,61	0,57	0,00		1	1	1	1	1	1				9,33	9,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,61	30,20	0,41	0,00			1	1	1	1	1				6,12	6,23
	01:00	27,40	27,30	0,10	0,00				1	1	1	1				6,88	6,79
	02:00	26,60	26,60	0,00	0,00				1	1	1	1				5,94	5,92
	03:00	26,03	26,03	0,00	0,00				1	1	1	1				5,37	5,38
	04:00	25,92	25,92	0,00	0,00				1	1	1	1				5,22	5,22
	05:00	27,11	26,97	0,13	0,00				1	1	1	1				6,35	6,39
	06:00	32,01	31,26	0,76	0,00				1	1	1	1				10,58	10,64
	07:00	39,17	37,73	1,44	0,00			1	1	1	1	1				12,90	12,98
	08:00	42,41	41,65	0,76	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	42,75	42,14	0,61	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	40,30	40,25	0,05	0,00			1	1	1	1	1		3		12,73	12,67
	11:00	39,35	39,35	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		11,70	11,74
	12:00	39,48	39,45	0,03	0,00			1	1	1	1	1		2		12,43	12,44
	13:00	38,43	38,31	0,12	0,00			1	1	1	1	1		1		11,92	11,95
	14:00	37,54	37,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11,48	11,54
	15:00	37,25	37,25	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11,08	10,72
	16:00	41,63	41,63	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,44	0,00
	17:00	48,58	48,58	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	53,00	53,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	53,79	53,79	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		10		13,73	13,73
	20:00	51,33	51,33	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	46,48	46,46	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	41,00	40,57	0,43	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,57	12,43
	23:00	34,84	34,11	0,73	0,00		1	1	1	1	1	1				8,34	8,57

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,69	28,28	1,41	0,00				1	1	1	1				9,18	9,13
	01:00	26,36	24,34	2,02	0,00				1	1	1	1				5,78	5,77
	02:00	25,66	22,26	3,40	0,00				1	1	1	1				5,02	5,02
	03:00	24,91	22,20	2,71	0,00				1	1	1	1				4,27	4,28
	04:00	24,77	21,76	3,01	0,00				1	1	1	1				4,12	4,10
	05:00	25,86	21,87	3,99	0,00				1	1	1	1				5,13	5,18
	06:00	30,45	24,67	5,78	0,00				1	1	1	1				9,55	9,65
	07:00	37,63	32,39	5,24	0,00				1	1	1	1		1		13,60	13,62
	08:00	43,28	39,10	4,17	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	09:00	47,28	41,27	6,00	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	48,47	40,34	8,13	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	11:00	48,87	41,70	7,17	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	12:00	50,19	44,21	5,99	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	48,63	42,69	5,95	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14:00	47,08	38,93	8,15	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	46,16	35,53	10,64	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	46,50	35,57	10,93	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	48,56	36,21	12,35	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	52,33	39,28	13,05	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	52,03	39,11	12,92	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	49,35	36,51	12,84	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	44,57	32,00	12,58	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,03	28,48	10,56	0,00			1	1	1	1	1				12,82	12,79
	23:00	33,77	24,32	9,45	0,00			1	1		1	1				11,39	11,53

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,61	19,38	10,23	0,00			1			1	1				11,19	11,23
	01:00	26,35	16,75	9,60	0,00			1			1	1				10,57	10,57
	02:00	25,55	16,48	9,07	0,00			1			1	1				10,22	10,22
	03:00	24,76	17,86	6,90	0,00			1			1	1				9,25	9,77
	04:00	24,51	15,97	8,54	0,00			1			1	1				9,50	9,50
	05:00	25,01	15,60	9,41	0,00			1			1	1				9,90	9,91
	06:00	27,51	18,33	9,18	0,00			1			1	1				10,95	10,98
	07:00	31,50	23,90	7,60	0,00			1		1	1	1		1		11,89	11,92
	08:00	36,96	25,81	11,15	0,00			1	1	1	1	1				13,35	13,37
	09:00	40,14	29,32	10,81	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,67
	10:00	41,63	32,02	9,62	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	42,87	36,61	6,26	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,81	40,88	4,93	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	45,52	37,93	7,59	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,23	35,57	6,66	0,00		1	1	1	1	1	1				13,38	13,35
	15:00	40,10	35,00	5,10	0,00		1	1	1	1	1	1				11,76	11,79
	16:00	40,81	36,60	4,22	0,00		1	1	1	1	1	1				12,42	12,43
	17:00	42,95	38,78	4,17	0,00		1	1	1	1	1	1				13,53	13,55
	18:00	48,00	44,25	3,75	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	48,35	44,98	3,36	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	45,91	43,06	2,85	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	41,71	36,64	5,08	0,00		1	1	1	1	1	1				12,98	12,94
	22:00	37,16	32,09	5,07	0,00			1	1	1	1	1				11,21	11,27
	23:00	32,55	27,29	5,26	0,00			1	1		1	1				11,92	12,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,38	23,61	4,77	0,00			1	1		1	1				8,05	8,08
	01:00	25,41	19,99	5,41	0,00				1		1	1				9,93	10,08
	02:00	24,41	19,98	4,43	0,00				1		1	1				8,97	9,27
	03:00	23,50	20,82	2,69	0,00				1		1	1				8,38	8,41
	04:00	23,06	18,73	4,33	0,00				1		1	1				7,93	7,90
	05:00	23,24	18,14	5,10	0,00				1		1	1				8,07	8,07
	06:00	25,03	18,26	6,77	0,00				1		1	1				9,78	9,80
	07:00	27,77	21,80	5,97	0,00				1		1	1				10,73	10,75
	08:00	30,46	25,00	5,45	0,00			1	1		1	1				10,89	10,89
	09:00	31,21	26,64	4,57	0,00			1	1		1	1				10,72	10,71
	10:00	32,19	26,79	5,40	0,00			1	1		1	1				11,63	11,63
	11:00	32,25	26,33	5,92	0,00			1	1		1	1				11,81	11,82
	12:00	32,72	28,92	3,80	0,00			1	1		1	1				11,50	11,26
	13:00	32,60	29,86	2,73	0,00			1	1	1	1	1				6,61	6,59
	14:00	29,13	26,64	2,49	0,00			1	1	1	1	1				3,21	3,16
	15:00	29,04	24,98	4,06	0,00			1	1		1	1				6,87	7,19
	16:00	33,80	28,73	5,07	0,00			1	1		1	1				12,11	12,01
	17:00	37,21	34,23	2,97	0,00			1	1	1	1	1				11,08	11,17
	18:00	41,85	37,34	4,51	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,71
	19:00	43,55	38,48	5,07	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,38	38,17	4,21	0,00		1	1	1	1	1	1				13,55	13,51
	21:00	39,02	34,75	4,27	0,00		1	1	1	1	1	1				11,63	11,58
	22:00	34,39	29,14	5,25	0,00			1	1	1	1	1				10,38	10,49
	23:00	29,82	25,49	4,33	0,00				1	1	1	1				9,29	9,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,83	22,07	3,76	0,00				1	1	1	1				5,35	5,26
	01:00	22,97	17,73	5,24	0,00				1		1	1				6,40	6,76
	02:00	22,43	15,95	6,49	0,00				1		1	1				7,30	7,27
	03:00	21,88	15,99	5,89	0,00				1		1	1				6,78	6,74
	04:00	21,51	16,95	4,56	0,00				1		1	1				6,38	6,37
	05:00	22,28	20,22	2,07	0,00				1		1	1				6,37	6,16
	06:00	25,57	24,89	0,68	0,00				1	1	1	1				5,05	5,11
	07:00	30,30	29,98	0,32	0,00				1	1	1	1				9,48	9,57
	08:00	36,05	35,91	0,14	0,00		1		1	1	1	1		1		12,07	12,02
	09:00	38,84	38,30	0,54	0,00		1	1	1	1	1	1				10,39	10,41
	10:00	41,10	40,73	0,37	0,00		1	1	1	1	1	1				12,61	12,71
	11:00	43,04	42,91	0,13	0,00		1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	46,83	46,53	0,30	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	47,12	47,12	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	14:00	44,02	44,02	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	15:00	42,49	42,47	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,27	13,28
	16:00	41,94	41,82	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,04	13,03
	17:00	43,24	43,14	0,10	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,53	13,54
	18:00	46,71	46,56	0,15	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	47,01	46,70	0,31	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	45,64	45,35	0,29	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,72	13,73
	21:00	41,33	41,33	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,67	12,64
	22:00	36,53	36,53	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				9,42	9,37
	23:00	31,48	31,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,25	6,50

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	26,90	26,78	0,12	0,00				1	1	1	1				6,43	6,32
	01:00	23,89	23,09	0,80	0,00				1		1	1				7,93	8,14
	02:00	23,42	22,43	0,99	0,00				1		1	1				8,25	8,27
	03:00	22,83	21,84	0,99	0,00				1		1	1				7,70	7,68
	04:00	22,56	21,21	1,36	0,00				1		1	1				7,41	7,43
	05:00	23,53	22,16	1,37	0,00			1	1		1	1				6,22	6,16
	06:00	27,42	25,47	1,95	0,00			1	1		1	1				6,95	7,01
	07:00	34,16	31,50	2,66	0,00			1	1	1	1	1				10,25	10,21
	08:00	39,52	37,58	1,94	0,00			1	1	1	1	1				12,30	12,34
	09:00	43,49	42,64	0,86	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	10:00	44,67	43,47	1,20	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	11:00	44,52	41,73	2,79	0,00			1	1	1	1	1		4		13,71	13,72
	12:00	44,36	42,21	2,15	0,00			1	1	1	1	1		5		13,72	13,72
	13:00	42,45	37,87	4,58	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14:00	40,21	33,74	6,47	0,00			1	1	1	1	1				13,54	13,51
	15:00	37,51	30,00	7,51	0,00			1	1	1	1	1				11,55	11,56
	16:00	38,28	28,59	9,69	0,00			1	1	1	1	1				12,22	12,27
	17:00	42,27	32,28	9,99	0,00			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	18:00	47,64	37,47	10,17	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	49,28	39,82	9,45	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	48,15	40,29	7,86	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,65	37,37	6,28	0,00		1	1	1	1	1	1				13,61	13,59
	22:00	38,33	33,04	5,29	0,00			1	1	1	1	1				11,80	11,73
	23:00	32,90	27,50	5,40	0,00				1	1	1	1				10,59	10,81

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,13	23,19	4,94	0,00				1	1	1	1				7,76	7,69
	01:00	25,14	22,59	2,55	0,00				1	1	1	1				5,01	4,98
	02:00	24,40	21,04	3,36	0,00				1		1	1				7,46	7,94
	03:00	23,78	18,48	5,30	0,00				1		1	1				8,63	8,61
	04:00	23,32	21,30	2,01	0,00				1		1	1				8,16	8,17
	05:00	24,37	21,37	3,00	0,00			1	1		1	1				5,55	5,43
	06:00	28,78	22,67	6,11	0,00			1	1		1	1				8,12	8,16
	07:00	35,33	25,57	9,76	0,00		1	1	1		1			3		13,52	13,56
	08:00	38,38	28,79	9,59	0,00		1	1	1		1			3		13,73	13,73
	09:00	39,36	29,43	9,93	0,00		1	1	1		1	1		1		13,73	13,73
	10:00	38,63	28,91	9,72	0,00		1	1	1		1	1		1		13,72	13,70
	11:00	37,54	27,31	10,23	0,00			1	1		1	1		1		13,29	13,33
	12:00	37,07	25,20	11,87	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	37,60	24,97	12,63	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,40	24,51	12,88	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,27	26,49	12,77	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,06	28,75	12,31	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,05	32,53	12,51	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	50,69	37,87	12,82	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	52,26	39,68	12,58	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	50,84	37,93	12,91	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	46,30	33,40	12,90	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,19	28,29	12,89	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	35,46	22,61	12,85	0,00				1	1	1	1				13,54	13,49

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,33	18,72	11,60	0,00					1	1	1				12,07	12,09
	01:00	27,17	17,06	10,11	0,00					1	1	1				10,90	10,88
	02:00	26,51	16,37	10,14	0,00					1	1	1				10,61	10,59
	03:00	26,04	15,97	10,06	0,00					1	1	1				10,44	10,43
	04:00	26,02	16,00	10,01	0,00					1	1	1				10,39	10,41
	05:00	26,99	17,31	9,68	0,00					1	1	1				10,76	10,79
	06:00	31,77	21,14	10,63	0,00					1	1	1				12,61	12,64
	07:00	39,65	29,26	10,38	0,00			1		1	1	1		1		13,73	13,73
	08:00	43,58	33,33	10,25	0,00		1	1		1	1	1		3		13,73	13,73
	09:00	45,39	34,45	10,94	0,00		1	1		1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	44,62	32,62	12,00	0,00	1	1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	11:00	45,29	32,84	12,45	0,00	1	1	1		1	1	1				13,73	13,73
	12:00	46,54	33,97	12,57	0,00	1	1	1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,46	34,10	12,36	0,00	1	1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	14:00	45,48	33,27	12,22	0,00	1		1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	43,72	31,86	11,86	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	44,76	33,18	11,58	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	49,23	38,58	10,65	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	55,18	43,45	11,73	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	56,34	44,41	11,93	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	53,52	41,97	11,55	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	47,78	36,48	11,30	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	42,06	31,25	10,81	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,72
	23:00	36,93	27,57	9,36	0,00			1	1	1	1	1				10,72	11,02

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,93	22,50	9,42	0,00				1	1	1					10,73	10,98
	01:00	28,71	18,91	9,80	0,00				1	1	1					11,49	11,50
	02:00	27,64	18,30	9,34	0,00				1	1	1					11,07	11,06
	03:00	27,01	17,24	9,78	0,00				1	1	1					10,83	10,81
	04:00	26,79	19,84	6,95	0,00				1	1	1					10,72	10,70
	05:00	27,92	18,78	9,15	0,00				1	1	1					11,12	11,15
	06:00	32,65	22,36	10,29	0,00				1	1	1					12,89	12,92
	07:00	40,98	29,78	11,21	0,00	1	1	1		1	1			2		13,70	13,71
	08:00	45,92	34,15	11,77	0,00		1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	09:00	48,93	39,42	9,51	0,00		1	1	1	1	1			7		13,73	13,73
	10:00	49,26	37,25	12,01	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	11:00	49,44	39,26	10,17	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	12:00	48,17	39,23	8,94	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	13:00	49,47	41,54	7,93	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	14:00	50,31	39,95	10,36	0,00	1	1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	15:00	48,87	39,36	9,51	0,00	1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	16:00	48,89	38,82	10,07	0,00	1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	17:00	51,97	40,60	11,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	56,80	46,25	10,56	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	57,99	46,47	11,51	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	55,40	42,99	12,41	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	50,11	37,91	12,20	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	44,46	33,32	11,13	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	38,85	26,93	11,92	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,97	22,91	11,05	0,00			1	1		1	1				13,12	13,11
	01:00	30,59	21,47	9,12	0,00			1	1		1	1				10,63	10,62
	02:00	29,69	20,97	8,72	0,00				1		1	1				11,90	11,91
	03:00	28,85	20,75	8,10	0,00				1		1	1				11,57	11,56
	04:00	28,77	19,44	9,33	0,00				1		1	1				11,50	11,51
	05:00	29,72	21,47	8,25	0,00				1		1	1				11,87	11,88
	06:00	33,04	24,19	8,85	0,00				1	1	1	1				12,94	12,98
	07:00	38,08	33,72	4,35	0,00			1	1	1	1	1		1		13,04	12,95
	08:00	42,02	37,45	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		12,68	12,70
	09:00	45,27	36,54	8,73	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,67	13,67
	10:00	46,69	37,55	9,13	0,00	1		1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	47,97	41,88	6,09	0,00	1		1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	49,41	46,58	2,84	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	48,98	46,16	2,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	46,34	43,76	2,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	44,24	40,76	3,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,47	13,47
	16:00	45,84	42,37	3,47	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,67	13,67
	17:00	50,24	46,15	4,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	55,61	52,12	3,50	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	56,15	52,65	3,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	53,65	50,31	3,33	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	49,10	46,10	3,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	43,85	41,91	1,94	0,00		1	1	1	1	1	1				13,70	13,69
	23:00	38,66	36,59	2,06	0,00		1	1	1	1	1	1				10,51	10,41

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	34,11	31,62	2,49	0,00			1	1	1	1	1				8,06	8,06
	01:00	30,80	27,44	3,36	0,00			1	1	1	1	1				4,88	4,84
	02:00	29,50	26,95	2,55	0,00			1	1	1	1	1				5,18	5,36
	03:00	28,34	26,66	1,68	0,00			1	1	1		1				6,54	6,52
	04:00	27,91	25,96	1,95	0,00			1	1	1		1				6,04	6,03
	05:00	28,41	25,39	3,02	0,00			1	1	1		1				6,53	6,55
	06:00	30,40	27,13	3,27	0,00			1	1	1		1				7,89	7,92
	07:00	33,57	30,27	3,30	0,00		1	1	1	1		1				9,34	9,43
	08:00	36,95	34,72	2,23	0,00		1	1	1	1		1		1		11,97	11,98
	09:00	39,15	36,23	2,92	0,00	1	1	1	1	1		1		2		12,75	12,84
	10:00	39,72	36,61	3,11	0,00	1	1	1	1	1		1				13,07	13,13
	11:00	39,70	35,90	3,79	0,00	1	1	1	1	1		1				13,19	13,10
	12:00	40,77	34,52	6,25	0,00	1	1	1	1	1		1				13,69	13,69
	13:00	39,48	33,48	6,00	0,00	1	1	1	1	1		1				12,97	12,96
	14:00	36,35	31,88	4,47	0,00	1	1	1	1	1		1				9,88	9,87
	15:00	35,35	32,77	2,59	0,00		1	1	1	1		1				10,49	10,56
	16:00	38,01	36,61	1,40	0,00		1	1	1	1	1	1				12,20	12,22
	17:00	43,96	43,01	0,96	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	50,67	49,49	1,18	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	52,53	50,44	2,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	51,07	49,29	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	21:00	47,42	45,10	2,32	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	42,20	39,11	3,09	0,00		1	1	1	1	1	1				13,29	13,25
	23:00	36,68	33,02	3,66	0,00		1	1	1	1	1	1				9,66	9,56

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,61	27,66	3,95	0,00			1	1		1	1				8,15	8,35
	01:00	28,52	24,16	4,35	0,00			1	1		1	1				8,06	8,04
	02:00	27,95	23,61	4,34	0,00			1	1		1	1				7,43	7,44
	03:00	27,42	24,04	3,38	0,00			1	1		1	1				6,92	6,93
	04:00	27,38	23,60	3,78	0,00			1	1		1	1				6,87	6,88
	05:00	28,68	22,70	5,98	0,00			1	1		1	1				8,04	8,11
	06:00	33,85	24,05	9,80	0,00			1	1		1	1				12,75	12,84
	07:00	40,50	31,46	9,05	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	43,38	37,53	5,84	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	45,46	44,74	0,72	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,72	13,72
	10:00	44,52	44,31	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,60	13,59
	11:00	43,88	43,72	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,16	13,18
	12:00	45,23	44,94	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,70	13,71
	13:00	45,19	44,64	0,55	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,71	13,67
	14:00	45,17	45,06	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	15:00	43,38	43,38	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,71	12,69
	16:00	45,35	45,35	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,60	13,63
	17:00	49,55	49,55	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	53,96	53,96	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	54,69	54,69	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	53,14	53,14	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	48,24	48,24	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	42,46	42,46	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,59	12,55
	23:00	36,04	36,04	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,89	7,76

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,61	30,56	0,06	0,00			1	1		1	1				6,60	6,78
	01:00	27,34	27,17	0,17	0,00			1	1		1	1				6,91	6,89
	02:00	26,51	26,37	0,15	0,00			1	1		1	1				6,02	6,00
	03:00	25,77	25,35	0,42	0,00			1	1		1	1				5,27	5,26
	04:00	25,58	25,10	0,48	0,00			1	1		1	1				5,09	5,09
	05:00	26,66	26,27	0,39	0,00			1	1		1	1				6,05	6,10
	06:00	31,22	29,21	2,00	0,00			1	1		1	1				7,46	7,50
	07:00	37,96	34,05	3,91	0,00			1	1	1	1	1				11,61	11,74
	08:00	43,96	37,89	6,08	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	49,25	42,64	6,60	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	10:00	50,84	43,88	6,97	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11:00	53,03	43,84	9,19	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	12:00	57,21	50,91	6,30	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	13:00	57,50	52,07	5,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	14:00	54,31	50,67	3,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	15:00	51,26	50,25	1,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	16:00	50,86	50,73	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	17:00	52,92	52,92	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	55,61	55,61	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	56,13	56,13	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	53,35	53,35	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	48,50	48,50	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	42,35	42,35	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,49	12,41
	23:00	35,90	35,90	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,74	7,60

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,54	30,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,50	4,50
	01:00	27,21	27,21	0,00	0,00			1		1	1	1				5,58	5,86
	02:00	26,27	26,27	0,00	0,00			1		1	1	1				5,74	5,72
	03:00	25,57	25,57	0,00	0,00			1		1	1	1				5,02	5,00
	04:00	25,61	25,61	0,00	0,00			1		1	1	1				5,04	5,07
	05:00	26,46	26,46	0,00	0,00			1		1	1	1				5,82	5,89
	06:00	31,14	31,14	0,00	0,00			1		1	1	1				9,55	9,61
	07:00	39,14	39,14	0,00	0,00		1	1		1	1	1		4		13,28	13,31
	08:00	44,47	44,47	0,00	0,00		1	1		1	1	1		9	1	13,73	13,73
	09:00	47,39	47,13	0,26	0,00		1	1		1	1	1		7	1	12,49	12,40
	10:00	45,99	45,99	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		12,50	12,77
	11:00	45,34	44,99	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,64	13,62
	12:00	44,32	43,56	0,76	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,47	13,44
	13:00	42,07	41,65	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11,52	11,43
	14:00	41,13	40,44	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11,33	11,41
	15:00	40,93	39,58	1,35	0,00		1	1	1	1	1	1				12,54	12,54
	16:00	42,95	41,10	1,85	0,00		1	1	1	1	1	1				13,60	13,61
	17:00	45,84	44,22	1,62	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	49,88	47,29	2,60	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	51,22	47,44	3,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	49,36	45,15	4,21	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	45,72	40,98	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,65	13,63
	22:00	40,22	35,00	5,22	0,00		1	1	1	1	1	1				11,15	11,10
	23:00	34,28	29,67	4,61	0,00		1	1	1	1	1	1				7,38	7,35

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,06	25,71	3,35	0,00			1	1		1	1					11,29	8,08	8,22	69%	3.204
	01:00	26,11	22,65	3,46	0,00			1	1		1	1					14,35	5,70	5,67	61%	2.868
	02:00	25,26	20,84	4,42	0,00				1		1	1					8,66	7,89	8,05	71%	2.542
	03:00	24,48	19,12	5,36	0,00				1		1	1					10,38	9,40	9,35	65%	2.354
	04:00	24,37	18,47	5,90	0,00				1		1	1					11,03	9,19	9,22	63%	2.283
	05:00	25,22	18,13	7,09	0,00				1		1	1					11,37	9,83	9,88	61%	2.246
	06:00	29,35	20,59	8,76	0,00				1		1	1					8,91	11,66	11,68	70%	2.514
	07:00	35,94	28,15	7,79	0,00				1	1	1	1		2			13,95	13,61	13,63	67%	4.355
	08:00	40,54	32,89	7,66	0,00			1	1	1	1	1		1			15,41	13,73	13,73	68%	4.752
	09:00	40,92	33,24	7,69	0,00			1	1	1	1	1		2			16,36	10,92	13,58	67%	4.522
	10:00	39,30	30,60	8,69	0,00			1	1	1	1	1					16,40	13,24	13,27	65%	3.872
	11:00	39,36	30,64	8,72	0,00			1	1	1	1	1					16,36	13,23	13,25	65%	3.876
	12:00	40,62	33,03	7,59	0,00			1	1	1	1	1					13,97	13,72	13,73	70%	4.141
	13:00	40,76	34,25	6,51	0,00			1	1	1	1	1					12,75	13,73	13,73	73%	4.277
	14:00	39,89	36,27	3,62	0,00			1	1	1	1	1		2			13,33	4,72	12,61	73%	4.886
	15:00	39,80	33,04	6,76	0,00			1	1	1	1	1					13,96	13,27	13,65	70%	4.142
	16:00	41,11	32,07	9,04	0,00			1	1	1	1	1					14,93	13,73	13,73	68%	4.035
	17:00	43,41	33,75	9,66	0,00		1	1	1	1	1	1					16,75	13,73	13,73	67%	4.384
	18:00	47,79	38,07	9,73	0,00		1	1	1	1	1	1					12,43	13,73	13,73	75%	4.756
	19:00	48,85	40,78	8,07	0,00		1	1	1	1	1	1					9,72	13,73	13,73	81%	5.063
	20:00	47,01	40,14	6,87	0,00		1	1	1	1	1	1					10,36	13,73	13,73	79%	4.991
	21:00	43,19	37,19	6,01	0,00		1	1	1	1	1	1					13,31	13,63	13,62	74%	4.657
	22:00	38,23	32,24	5,99	0,00			1	1	1	1	1					14,76	12,00	12,14	69%	4.053
	23:00	32,65	28,34	4,31	0,00				1	1	1	1					11,16	12,09	12,03	72%	3.500
		883,22 MWh														ΑΩΛ: 20,27		92.272 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Στο διάστημα 14:10 – 14:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,73	23,93	3,79	0,00					1	1	1				9,03	9,21
	01:00	24,67	23,05	1,62	0,00					1	1	1				9,56	9,53
	02:00	23,91	23,26	0,65	0,00					1	1	1				8,76	8,74
	03:00	23,20	21,93	1,27	0,00					1	1	1				8,12	8,06
	04:00	22,85	21,38	1,46	0,00					1	1	1				7,68	7,69
	05:00	23,36	21,92	1,44	0,00					1	1	1				8,14	8,18
	06:00	25,89	25,22	0,68	0,00			1		1	1	1				8,12	7,99
	07:00	30,51	29,52	0,99	0,00			1	1	1	1	1				7,12	7,14
	08:00	35,80	34,06	1,74	0,00			1	1	1	1	1				9,63	9,73
	09:00	37,73	37,12	0,61	0,00		1	1	1	1	1	1				10,63	10,61
	10:00	34,86	34,86	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,35	7,29
	11:00	33,41	33,41	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				5,87	5,84
	12:00	35,29	35,29	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,59	7,66
	13:00	36,75	36,75	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				9,11	9,11
	14:00	36,28	36,28	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				8,84	8,83
	15:00	34,59	34,57	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1				7,59	7,56
	16:00	34,99	33,78	1,21	0,00		1	1	1	1	1	1				7,85	7,88
	17:00	38,15	36,38	1,77	0,00		1	1	1	1	1	1				10,47	10,47
	18:00	43,09	42,28	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,58	12,64
	19:00	45,49	45,18	0,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,38	43,73	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,54	13,53
	21:00	41,13	41,02	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1				10,78	10,74
	22:00	36,09	35,76	0,34	0,00		1	1	1	1	1	1				7,96	7,89
	23:00	31,52	30,95	0,57	0,00			1	1	1	1	1				7,21	7,40

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	27,20	27,11	0,10	0,00				1	1	1	1				6,70	6,65
	01:00	24,43	24,40	0,02	0,00				1		1	1				5,39	5,65
	02:00	23,88	23,70	0,18	0,00				1		1	1				8,71	8,72
	03:00	23,26	23,18	0,07	0,00				1		1	1				8,13	8,14
	04:00	22,93	22,93	0,00	0,00				1		1	1				7,76	7,77
	05:00	23,31	23,31	0,00	0,00				1		1	1				8,07	8,09
	06:00	25,75	25,53	0,22	0,00				1	1	1	1				6,97	6,89
	07:00	29,70	28,62	1,08	0,00				1	1	1	1				8,95	9,00
	08:00	31,91	31,88	0,03	0,00			1	1	1	1	1				8,46	8,37
	09:00	31,94	31,94	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,96	5,94
	10:00	31,05	31,05	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,05	5,01
	11:00	30,00	30,00	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,00	3,97
	12:00	31,02	31,02	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,97	4,98
	13:00	31,30	31,30	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,32	5,30
	14:00	30,76	30,69	0,07	0,00				1	1	1	1				6,13	6,72
	15:00	30,46	29,99	0,47	0,00				1	1	1	1				9,73	9,82
	16:00	32,11	31,67	0,43	0,00			1	1	1	1	1				8,13	7,93
	17:00	36,59	35,92	0,67	0,00			1	1	1	1	1				9,78	9,82
	18:00	42,87	42,02	0,85	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,32	12,36
	19:00	45,54	44,15	1,39	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,73
	20:00	44,09	43,31	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,37	13,36
	21:00	40,37	40,00	0,37	0,00		1	1	1	1	1	1				11,28	11,33
	22:00	35,52	35,21	0,30	0,00		1	1	1	1	1	1				8,27	8,23
	23:00	31,26	31,13	0,14	0,00			1	1	1	1	1				6,68	6,86

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	27,46	27,46	0,00	0,00				1	1	1	1				6,90	6,84
	01:00	24,54	24,54	0,00	0,00				1		1	1				7,30	7,56
	02:00	23,73	23,73	0,00	0,00				1		1	1				8,55	8,56
	03:00	22,78	22,70	0,08	0,00				1		1	1				7,68	7,66
	04:00	22,21	22,16	0,05	0,00				1		1	1				7,07	7,07
	05:00	22,46	22,46	0,00	0,00				1		1	1				7,27	7,28
	06:00	24,11	24,11	0,00	0,00				1	1	1	1				6,60	6,33
	07:00	26,50	26,50	0,00	0,00				1	1	1	1				5,76	5,80
	08:00	27,91	27,91	0,00	0,00				1	1	1	1				7,21	7,20
	09:00	28,14	28,14	0,00	0,00				1	1	1	1				7,42	7,41
	10:00	28,60	28,60	0,00	0,00				1	1	1	1				7,90	7,90
	11:00	29,04	29,01	0,03	0,00				1	1	1	1				8,36	8,37
	12:00	31,16	31,10	0,06	0,00				1	1	1	1				10,42	10,48
	13:00	31,81	31,80	0,01	0,00				1	1	1	1				11,17	11,18
	14:00	31,39	31,39	0,00	0,00				1	1	1	1				10,81	10,76
	15:00	30,55	30,55	0,00	0,00				1	1	1	1				9,05	8,90
	16:00	31,95	31,95	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,73	6,72
	17:00	35,53	35,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,85	8,88
	18:00	40,54	40,15	0,39	0,00		1	1	1	1	1	1				12,03	12,10
	19:00	42,40	41,21	1,18	0,00		1	1	1	1	1	1				13,70	13,71
	20:00	40,89	37,39	3,49	0,00		1	1	1	1	1	1				12,62	12,57
	21:00	37,21	32,58	4,63	0,00		1	1	1	1	1	1				10,87	10,90
	22:00	31,54	28,34	3,19	0,00			1	1	1	1	1				11,22	7,03
	23:00	28,41	26,56	1,85	0,00			1	1	1	1	1				9,81	5,38

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 21:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	25,80	23,75	2,05	0,00				1		1	1				6,20	6,44
	01:00	23,22	20,78	2,44	0,00				1		1	1				8,14	8,11
	02:00	22,66	19,64	3,02	0,00				1		1	1				7,55	7,54
	03:00	22,00	18,38	3,62	0,00				1		1	1				6,87	6,84
	04:00	21,75	19,62	2,13	0,00				1		1	1				6,63	6,62
	05:00	22,05	17,47	4,58	0,00				1		1	1				6,85	6,86
	06:00	23,78	19,13	4,65	0,00				1		1	1				8,56	8,61
	07:00	27,01	20,23	6,79	0,00				1		1	1				10,65	10,64
	08:00	31,22	23,58	7,64	0,00				1	1	1	1				10,65	10,69
	09:00	34,80	22,92	11,87	0,00				1	1	1	1				13,33	13,37
	10:00	36,62	24,12	12,50	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	34,82	21,96	12,86	0,00				1	1	1	1				13,61	13,59
	12:00	32,86	21,08	11,78	0,00				1	1	1	1				12,28	12,24
	13:00	30,01	19,62	10,38	0,00			1	1		1	1				10,76	10,73
	14:00	27,45	17,23	10,21	0,00			1	1		1	1				10,94	10,78
	15:00	26,03	24,09	1,94	0,00				1	1	1	1				3,03	5,91
	16:00	27,83	25,61	2,22	0,00				1	1	1	1				2,47	7,22
	17:00	34,56	27,62	6,94	0,00				1	1	1	1				7,07	12,97
	18:00	39,80	31,24	8,56	0,00				1	1	1	1		1		9,13	13,61
	19:00	45,49	32,99	12,50	0,00			1	1	1	1	1				12,72	13,73
	20:00	45,02	31,70	13,32	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,40	28,09	13,31	0,00			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	22:00	36,93	23,81	13,13	0,00			1		1	1	1				13,71	13,72
	23:00	31,68	21,70	9,98	0,00			1		1	1	1				11,43	11,43

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στα διαστήματα 14:50 – 15:09 , 16:00 – 16:35 και 18:25 – 18:50 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλαβών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	26,98	19,48	7,50	0,00					1	1	1				10,83	10,83
	01:00	24,60	16,06	8,54	0,00					1	1	1				9,47	9,45
	02:00	23,57	15,85	7,72	0,00					1	1	1				8,45	8,41
	03:00	23,40	15,60	7,80	0,00					1	1	1				8,23	8,21
	04:00	23,28	15,60	7,68	0,00					1	1	1				8,12	8,12
	05:00	24,31	15,78	8,53	0,00					1	1	1				9,05	9,10
	06:00	28,48	18,89	9,60	0,00				1	1	1					10,71	10,86
	07:00	34,64	22,03	12,61	0,00				1	1	1					13,46	13,50
	08:00	36,93	24,21	12,71	0,00		1		1	1	1					13,73	13,73
	09:00	38,23	25,88	12,35	0,00		1		1	1	1					13,73	13,73
	10:00	36,91	24,73	12,18	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	35,35	23,29	12,06	0,00		1		1	1	1	1				13,09	13,12
	12:00	36,48	23,88	12,60	0,00				1	1	1	1				13,68	13,73
	13:00	35,98	23,68	12,30	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	33,16	21,04	12,13	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	33,47	21,18	12,30	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	35,38	22,85	12,54	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	40,41	27,92	12,50	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	46,54	34,24	12,30	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	49,24	36,91	12,33	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	47,71	36,39	11,32	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,45	34,25	9,21	0,00	1	1		1	1	1	1				13,14	13,03
	22:00	37,98	32,41	5,57	0,00		1		1	1	1	1				9,49	9,45
	23:00	32,59	28,21	4,38	0,00				1	1	1	1				8,13	8,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας 00:00 με 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	27,54	20,95	6,59	0,00					1	1	1				10,39	10,43
	01:00	24,37	17,12	7,24	0,00		1				1	1				11,26	11,21
	02:00	23,98	18,44	5,54	0,00		1				1	1				9,41	9,43
	03:00	23,43	17,53	5,90	0,00		1				1	1				9,82	9,81
	04:00	23,43	18,24	5,20	0,00		1				1	1				9,00	9,04
	05:00	24,11	16,72	7,40	0,00		1				1	1				11,26	11,26
	06:00	28,19	21,47	6,72	0,00		1			1	1	1				10,61	10,59
	07:00	33,50	27,02	6,48	0,00		1			1	1	1		2		10,40	10,40
	08:00	35,10	27,78	7,33	0,00		1		1	1	1	1		2		11,04	11,10
	09:00	34,03	25,57	8,45	0,00		1			1	1	1		1		12,32	12,24
	10:00	32,63	27,52	5,10	0,00		1			1	1	1		3		8,88	8,95
	11:00	31,71	24,78	6,93	0,00				1	1	1	1				10,81	10,80
	12:00	31,39	28,24	3,15	0,00				1	1	1	1				6,23	7,12
	13:00	30,27	28,72	1,56	0,00				1	1	1	1				2,00	5,42
	14:00	28,39	26,30	2,09	0,00				1	1	1	1				3,21	3,28
	15:00	29,27	25,68	3,59	0,00				1	1	1	1				5,26	8,78
	16:00	30,96	25,62	5,34	0,00				1	1	1	1				10,33	10,40
	17:00	36,13	30,15	5,98	0,00				1	1	1	1				13,50	13,53
	18:00	42,24	37,02	5,22	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	45,51	41,85	3,66	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	44,88	41,25	3,63	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	41,71	37,39	4,32	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	36,52	32,93	3,58	0,00		1		1	1	1	1				12,95	12,89
	23:00	31,23	29,69	1,54	0,00				1	1	1	1				10,15	10,14

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 12:00 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	26,70	24,87	1,84	0,00					1	1	1				7,86	8,04
	01:00	23,83	21,46	2,38	0,00					1	1	1				8,72	8,69
	02:00	23,38	20,96	2,42	0,00					1	1	1				8,25	8,26
	03:00	22,70	20,97	1,73	0,00					1	1	1				7,58	7,57
	04:00	22,85	22,76	0,09	0,00					1	1	1				7,67	7,69
	05:00	23,72	23,63	0,09	0,00					1	1	1				8,51	8,53
	06:00	27,52	27,03	0,50	0,00					1	1	1		3		10,72	10,74
	07:00	32,57	31,22	1,35	0,00	1	1			1	1	1		4		11,82	11,83
	08:00	33,19	32,07	1,12	0,00	1	1			1	1	1		1		10,00	9,85
	09:00	32,07	31,19	0,88	0,00	1	1		1		1	1		2		10,36	10,61
	10:00	30,22	29,91	0,32	0,00	1	1		1		1	1		2		9,84	9,80
	11:00	29,48	29,04	0,44	0,00	1	1		1		1	1				8,83	8,68
	12:00	29,88	29,06	0,82	0,00				1	1	1	1				9,23	9,26
	13:00	29,42	28,50	0,92	0,00				1	1	1	1				8,83	8,81
	14:00	28,16	26,70	1,46	0,00				1	1	1	1				7,55	7,54
	15:00	26,91	24,58	2,34	0,00				1	1	1	1				6,29	6,26
	16:00	29,25	26,33	2,93	0,00				1	1	1	1				8,48	8,56
	17:00	33,79	29,92	3,87	0,00				1	1	1	1				12,48	12,59
	18:00	40,41	36,94	3,48	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	43,64	41,28	2,36	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	42,83	41,23	1,60	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	39,59	39,14	0,45	0,00	1	1		1	1	1	1				13,50	13,46
	22:00	34,90	34,65	0,25	0,00	1	1		1	1	1	1				9,76	9,70
	23:00	30,11	29,80	0,31	0,00		1		1	1	1	1				8,53	8,59

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	25,58	24,42	1,16	0,00				1		1	1				5,06	4,99
	01:00	22,83	21,19	1,64	0,00				1		1	1				6,82	7,06
	02:00	22,40	20,00	2,40	0,00				1		1	1				7,25	7,25
	03:00	22,15	19,81	2,34	0,00				1		1	1				7,02	7,04
	04:00	21,85	21,79	0,06	0,00				1		1	1				6,69	6,68
	05:00	22,96	22,86	0,09	0,00				1	1	1	1				4,82	4,63
	06:00	26,55	26,34	0,21	0,00				1	1	1	1				5,74	5,80
	07:00	31,43	29,96	1,47	0,00				1	1	1	1				8,64	9,71
	08:00	31,59	30,14	1,46	0,00		1		1	1	1	1				6,54	9,40
	09:00	30,31	29,59	0,72	0,00		1		1	1	1	1				8,22	8,18
	10:00	28,68	28,34	0,34	0,00		1		1	1	1	1				6,49	6,44
	11:00	27,76	27,76	0,00	0,00				1	1	1	1				6,37	6,46
	12:00	27,63	27,41	0,21	0,00				1	1	1	1				7,02	7,01
	13:00	26,87	26,56	0,31	0,00				1	1	1	1				6,29	6,26
	14:00	26,02	24,33	1,68	0,00				1	1	1	1				5,41	5,42
	15:00	25,13	23,43	1,70	0,00				1	1	1	1				4,45	4,49
	16:00	26,74	25,33	1,41	0,00				1	1	1	1				5,99	6,03
	17:00	31,40	30,63	0,77	0,00				1	1	1	1				9,92	10,01
	18:00	37,48	36,51	0,97	0,00	1	1		1	1	1	1				12,57	12,58
	19:00	40,50	38,69	1,81	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	39,93	37,47	2,47	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,58	35,39	2,19	0,00		1		1	1	1	1				13,51	13,50
	22:00	33,31	32,15	1,16	0,00		1		1	1	1	1				10,54	10,52
	23:00	28,95	28,95	0,00	0,00				1	1	1	1				8,47	8,36

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 07:50 έως 08:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	25,42	25,42	0,00	0,00					1	1	1				4,88	4,81
	01:00	22,88	22,88	0,00	0,00					1	1	1				5,46	5,70
	02:00	22,43	22,43	0,00	0,00					1	1	1				7,27	7,26
	03:00	21,62	21,62	0,00	0,00					1	1	1				6,51	6,46
	04:00	21,41	21,37	0,03	0,00					1	1	1				6,26	6,27
	05:00	22,24	22,18	0,06	0,00					1	1	1				7,02	7,07
	06:00	24,40	24,37	0,03	0,00					1	1	1		1		8,41	8,46
	07:00	26,59	26,59	0,00	0,00		1			1	1	1		1		8,93	8,92
	08:00	27,01	27,01	0,00	0,00		1			1	1	1		1		8,75	8,88
	09:00	27,65	27,65	0,00	0,00	1	1			1	1	1				8,31	8,34
	10:00	26,38	26,38	0,00	0,00	1	1			1	1	1				7,69	7,73
	11:00	25,86	25,86	0,00	0,00		1		1		1	1				7,18	7,30
	12:00	27,16	26,95	0,21	0,00		1		1		1	1		1		9,18	9,19
	13:00	27,50	26,98	0,52	0,00		1		1		1	1		1		9,61	9,64
	14:00	26,49	25,29	1,20	0,00		1		1		1	1				9,06	9,03
	15:00	25,93	24,58	1,35	0,00				1	1	1	1				6,20	6,12
	16:00	27,71	26,69	1,02	0,00				1	1	1	1				6,95	7,00
	17:00	32,35	31,90	0,45	0,00		1		1	1	1	1				10,36	10,44
	18:00	38,88	38,65	0,23	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,17	13,22
	19:00	42,35	41,34	1,02	0,00	1	1		1	1	1	1		5		13,69	13,73
	20:00	40,59	38,81	1,78	0,00	1	1		1	1	1			7		13,73	13,73
	21:00	36,98	36,09	0,89	0,00	1	1		1	1	1			5		13,69	13,69
	22:00	32,52	32,28	0,24	0,00	1	1		1	1	1			2		12,02	11,99
	23:00	28,60	28,42	0,19	0,00	1	1		1	1	1					8,93	8,85

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	25,49	25,49	0,00	0,00		1		1	1	1					7,83	7,90
	01:00	22,93	22,82	0,11	0,00				1	1	1					7,87	7,82
	02:00	22,23	22,23	0,00	0,00				1	1	1					7,07	7,05
	03:00	21,38	21,38	0,00	0,00				1	1	1					6,24	6,22
	04:00	21,07	21,07	0,00	0,00				1	1	1					5,90	5,90
	05:00	21,24	21,24	0,00	0,00				1	1	1					6,04	6,05
	06:00	22,28	22,28	0,00	0,00	1	1		1	1	1			1		5,99	6,06
	07:00	24,13	24,13	0,00	0,00	1	1			1	1			2		7,82	7,74
	08:00	24,79	24,79	0,00	0,00	1			1	1	1					5,85	5,64
	09:00	23,63	23,63	0,00	0,00	1			1	1	1					5,03	5,23
	10:00	22,72	22,72	0,00	0,00				1	1	1					6,36	6,38
	11:00	22,97	22,97	0,00	0,00				1	1	1					7,83	7,80
	12:00	24,26	24,24	0,02	0,00				1	1	1			1		8,91	8,90
	13:00	24,26	24,26	0,00	0,00				1	1	1	1				4,56	4,58
	14:00	23,11	23,11	0,00	0,00				1	1	1	1				2,52	2,47
	15:00	22,28	22,28	0,00	0,00				1	1	1	1				1,59	1,61
	16:00	24,41	24,41	0,00	0,00				1	1	1	1				3,57	3,64
	17:00	29,11	29,11	0,00	0,00				1	1	1	1				8,19	8,26
	18:00	35,69	35,69	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		1		11,73	11,82
	19:00	39,73	39,73	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,51	13,50
	20:00	39,23	39,23	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,45	13,40
	21:00	36,57	36,57	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1				11,37	11,31
	22:00	31,91	31,66	0,25	0,00		1		1	1	1	1				8,68	8,59
	23:00	27,36	26,99	0,37	0,00				1	1	1	1				6,74	6,71

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	22,58	14,70	7,89	0,00		1				1	1				9,07	9,05
	01:00	20,55	13,48	7,07	0,00		1				1	1				8,23	8,22
	02:00	20,17	13,24	6,93	0,00		1				1	1				8,07	8,07
	03:00	19,76	12,95	6,82	0,00		1				1	1				7,92	7,91
	04:00	19,57	12,83	6,74	0,00		1				1	1				7,82	7,83
	05:00	20,45	13,39	7,06	0,00		1				1	1				8,16	8,16
	06:00	23,19	15,15	8,03	0,00		1				1	1				9,22	9,25
	07:00	13,19	8,79	4,40	0,00		1			1	1	1				9,89	5,16
	08:00	30,18	26,31	3,88	0,00	1	1			1	1	1		3		8,74	9,81
	09:00	29,15	23,32	5,83	0,00	1	1			1	1	1				9,94	10,45
	10:00	27,70	23,58	4,12	0,00		1			1	1	1		1		9,26	10,20
	11:00	26,04	23,27	2,77	0,00		1			1	1	1				4,10	8,54
	12:00	27,34	23,51	3,83	0,00		1			1	1	1				5,18	9,80
	13:00	26,16	21,09	5,06	0,00		1			1	1	1				7,29	8,21
	14:00	25,11	18,48	6,63	0,00		1			1	1	1				7,73	7,68
	15:00	24,75	18,62	6,13	0,00		1			1	1	1				7,21	7,26
	16:00	26,40	18,14	8,26	0,00					1	1	1				9,36	9,66
	17:00	30,53	21,26	9,28	0,00					1	1	1				10,53	12,19
	18:00	36,21	26,92	9,29	0,00	1	1			1	1	1		1		10,53	13,66
	19:00	39,55	30,20	9,35	0,00	1	1			1	1	1		2		10,53	13,73
	20:00	38,75	29,39	9,36	0,00	1	1			1	1	1		1		10,53	13,73
	21:00	35,23	25,88	9,36	0,00	1	1			1	1	1				10,53	13,63
	22:00	30,65	21,30	9,35	0,00		1			1	1	1				10,53	12,17
	23:00	26,18	17,25	8,93	0,00		1			1	1	1				10,11	10,23

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή στις 07:00, λόγο βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 07:00 με 09:15. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 07:00 με 13:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	23,29	14,48	8,81	0,00		1				1	1				8,96	8,93
	01:00	21,15	13,20	7,94	0,00		1				1	1				8,08	8,08
	02:00	20,72	12,95	7,77	0,00		1				1	1				7,89	7,89
	03:00	20,16	12,59	7,57	0,00		1				1	1				7,67	7,66
	04:00	20,08	12,55	7,52	0,00		1				1	1				7,62	7,63
	05:00	20,83	13,03	7,80	0,00		1				1	1				7,90	7,93
	06:00	23,59	14,72	8,87	0,00		1				1	1				8,98	9,02
	07:00	27,48	17,30	10,18	0,00		1				1	1				10,38	10,57
	08:00	28,16	17,82	10,34	0,00		1				1	1				10,53	10,86
	09:00	27,65	17,35	10,30	0,00		1				1	1				10,49	10,68
	10:00	27,46	17,19	10,26	0,00		1				1	1				10,45	10,59
	11:00	28,30	18,17	10,13	0,00		1				1	1				10,60	11,14
	12:00	28,68	17,45	11,23	0,00		1				1	1				11,49	11,50
	13:00	28,05	17,07	10,98	0,00		1				1	1				11,20	11,21
	14:00	27,60	16,74	10,86	0,00					1	1	1				11,08	11,05
	15:00	26,90	16,35	10,55	0,00					1	1	1				10,74	10,75
	16:00	28,51	17,34	11,17	0,00					1	1	1				11,37	11,39
	17:00	30,92	18,80	12,12	0,00					1	1	1				12,34	12,35
	18:00	35,94	22,58	13,36	0,00					1	1	1		1		13,64	13,65
	19:00	38,52	25,09	13,43	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	37,67	24,25	13,42	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,72	21,66	13,06	0,00				1	1	1	1				13,39	13,34
	22:00	30,04	18,43	11,61	0,00				1		1	1				11,86	11,82
	23:00	25,60	15,68	9,92	0,00				1		1	1				10,13	10,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	22,41	13,75	8,66	0,00		1				1	1				8,84	8,83
	01:00	20,51	12,45	8,06	0,00		1				1	1				8,23	8,21
	02:00	19,89	12,07	7,83	0,00		1				1	1				7,97	7,97
	03:00	19,32	11,72	7,60	0,00		1				1	1				7,73	7,73
	04:00	19,43	11,81	7,61	0,00		1				1	1				7,77	7,77
	05:00	20,34	12,36	7,98	0,00		1				1	1				8,11	8,13
	06:00	22,72	13,81	8,91	0,00		1				1	1				9,04	9,08
	07:00	26,71	18,38	8,34	0,00		1			1	1	1				8,54	10,46
	08:00	29,41	20,35	9,05	0,00					1	1	1				9,19	11,50
	09:00	29,52	18,16	11,35	0,00				1	1		1				11,75	11,78
	10:00	27,55	16,91	10,64	0,00				1	1		1				10,91	10,94
	11:00	26,65	16,87	9,78	0,00				1	1		1				10,12	10,13
	12:00	27,59	17,52	10,07	0,00				1	1		1				10,83	10,87
	13:00	28,05	21,41	6,64	0,00				1	1		1		2		6,99	10,27
	14:00	25,74	21,73	4,01	0,00				1	1		1		2		4,12	8,16
	15:00	27,27	19,20	8,07	0,00				1	1		1				8,17	10,70
	16:00	27,49	18,04	9,46	0,00				1	1		1				9,61	10,92
	17:00	30,05	20,93	9,12	0,00				1	1		1				9,32	11,73
	18:00	34,41	26,86	7,55	0,00				1	1	1	1				8,34	13,11
	19:00	36,94	30,20	6,74	0,00				1	1	1	1				6,86	13,73
	20:00	35,96	29,22	6,74	0,00				1	1	1	1				6,86	13,73
	21:00	32,99	26,25	6,74	0,00				1	1	1	1				6,86	12,33
	22:00	28,84	22,10	6,74	0,00					1	1	1				6,86	10,35
	23:00	24,54	17,80	6,74	0,00					1	1	1				6,86	9,28

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 07:30 και στις 12:30, λόγο προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	19,42	13,41	6,01	0,00		1			1		1				6,17	6,13
	01:00	18,02	13,52	4,49	0,00		1			1		1				4,72	4,69
	02:00	17,60	13,43	4,17	0,00		1			1		1				4,28	4,27
	03:00	17,26	13,59	3,67	0,00		1			1		1				3,91	3,92
	04:00	17,31	13,87	3,44	0,00		1			1		1				3,97	3,97
	05:00	18,33	14,34	3,99	0,00		1			1		1				4,93	4,98
	06:00	20,27	18,05	2,22	0,00				1	1		1				5,36	5,33
	07:00	23,29	21,34	1,94	0,00				1	1		1				6,72	6,80
	08:00	25,80	24,06	1,74	0,00				1	1		1				9,20	9,28
	09:00	26,84	25,72	1,12	0,00		1		1	1		1				9,22	9,18
	10:00	25,88	24,26	1,62	0,00		1		1	1		1				8,59	8,62
	11:00	26,09	25,09	1,00	0,00				1	1	1	1				6,67	6,57
	12:00	26,45	25,32	1,13	0,00				1	1	1	1				5,73	5,79
	13:00	25,27	23,75	1,52	0,00				1	1	1	1				4,75	4,67
	14:00	22,71	20,95	1,76	0,00					1	1	1				5,56	5,82
	15:00	21,13	18,39	2,74	0,00					1	1	1				5,97	5,98
	16:00	22,26	20,66	1,60	0,00					1	1	1				7,03	7,07
	17:00	25,74	25,25	0,49	0,00				1	1	1	1				7,33	7,11
	18:00	30,46	29,87	0,59	0,00				1	1	1	1				9,61	9,75
	19:00	33,82	32,90	0,92	0,00				1	1	1	1		1		12,66	12,66
	20:00	32,53	31,18	1,35	0,00				1	1	1	1		2		12,09	12,06
	21:00	30,25	27,44	2,81	0,00		1		1	1		1		1		10,75	10,71
	22:00	26,39	24,41	1,98	0,00		1		1	1		1				7,69	7,59
	23:00	23,13	22,77	0,37	0,00		1		1	1		1				4,46	4,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	20,39	19,08	1,30	0,00		1		1			1				5,28	5,59
	01:00	18,78	17,30	1,48	0,00		1		1			1				5,49	5,44
	02:00	18,46	17,43	1,03	0,00		1		1			1				5,12	5,12
	03:00	18,10	15,88	2,22	0,00		1		1			1				4,70	4,68
	04:00	18,09	15,26	2,83	0,00		1		1			1				4,74	4,75
	05:00	19,00	15,40	3,60	0,00		1		1			1				5,59	5,64
	06:00	20,91	16,78	4,13	0,00		1		1			1				7,45	7,54
	07:00	23,78	19,66	4,12	0,00				1	1		1				7,68	7,60
	08:00	25,16	20,70	4,46	0,00				1	1		1				8,63	8,66
	09:00	25,91	23,48	2,43	0,00				1	1		1				9,39	9,40
	10:00	28,00	24,82	3,18	0,00				1	1		1				9,48	9,31
	11:00	27,98	23,08	4,91	0,00				1	1	1	1				7,37	7,39
	12:00	27,70	22,89	4,81	0,00				1	1	1	1				7,12	7,17
	13:00	29,59	24,40	5,18	0,00				1	1	1	1				9,09	9,11
	14:00	29,16	22,39	6,77	0,00				1	1	1	1				8,68	8,58
	15:00	26,75	20,88	5,87	0,00				1	1	1	1				6,14	6,14
	16:00	28,50	20,84	7,66	0,00				1	1	1	1				7,87	7,96
	17:00	31,74	21,40	10,33	0,00				1	1	1	1				11,03	11,15
	18:00	36,72	23,96	12,76	0,00				1	1	1	1				13,70	13,71
	19:00	40,56	27,62	12,94	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,10	26,85	13,25	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,77	24,30	12,47	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	22:00	32,20	20,15	12,06	0,00				1	1		1				12,97	12,90
	23:00	27,57	21,67	5,90	0,00				1	1		1				9,11	10,79

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	23,91	20,17	3,74	0,00				1	1		1				5,05	7,45
	01:00	21,94	19,06	2,89	0,00				1	1		1				4,12	5,46
	02:00	21,47	18,54	2,93	0,00				1	1		1				4,12	4,98
	03:00	21,07	18,63	2,44	0,00				1	1		1				4,12	4,59
	04:00	21,18	18,65	2,53	0,00				1	1		1				4,12	4,69
	05:00	22,25	18,41	3,84	0,00				1	1		1				4,21	5,72
	06:00	25,84	22,00	3,84	0,00				1	1		1				4,12	9,18
	07:00	30,95	25,51	5,43	0,00				1	1	1	1				5,81	10,53
	08:00	32,73	26,30	6,43	0,00				1	1	1	1				6,82	12,01
	09:00	34,21	28,30	5,91	0,00				1	1	1	1				6,86	13,45
	10:00	33,73	27,43	6,30	0,00				1	1	1	1				6,86	13,08
	11:00	33,83	27,36	6,47	0,00				1	1	1	1				6,86	13,14
	12:00	34,48	27,39	7,09	0,00				1	1	1	1				7,62	13,53
	13:00	34,11	26,53	7,57	0,00				1	1	1	1		1		8,20	13,52
	14:00	32,25	24,69	7,57	0,00				1	1		1		1		8,20	12,91
	15:00	32,59	24,87	7,72	0,00		1		1	1		1				8,20	13,03
	16:00	33,76	26,04	7,72	0,00		1		1	1		1				8,20	13,13
	17:00	37,54	29,26	8,28	0,00		1		1	1	1	1				8,84	13,53
	18:00	42,86	31,17	11,69	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	46,78	34,70	12,08	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,09	34,33	11,76	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	42,06	31,29	10,77	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	36,42	26,07	10,35	0,00				1	1	1	1				13,69	13,68
	23:00	30,78	20,49	10,29	0,00				1	1		1				12,38	12,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 13:50 λόγω βλάβης της G10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	23,59	17,59	6,00	0,00				1	1		1				7,01	10,02
	01:00	23,94	17,21	6,73	0,00				1	1		1				7,55	7,47
	02:00	23,24	17,25	6,00	0,00				1	1		1				6,75	6,74
	03:00	22,78	17,06	5,72	0,00				1	1		1				6,30	6,28
	04:00	22,75	16,98	5,77	0,00				1	1		1				6,25	6,27
	05:00	23,92	17,11	6,81	0,00				1	1	0,00	1				7,34	7,38
	06:00	27,23	17,95	9,28	0,00				1	1		1				10,35	10,42
	07:00	31,73	20,84	10,89	0,00				1	1		1				12,64	12,67
	08:00	33,62	22,09	11,53	0,00				1	1		1				13,43	13,43
	09:00	33,65	22,26	11,39	0,00		1		1	1		1				13,41	13,48
	10:00	32,01	20,59	11,42	0,00		1		1	1		1				12,82	12,81
	11:00	31,32	20,49	10,82	0,00		1		1	1	0,00	1				12,53	12,52
	12:00	33,08	21,74	11,34	0,00				1	1		1				13,19	13,19
	13:00	33,22	21,05	12,17	0,00				1	1		1				13,32	13,26
	14:00	33,00	20,80	12,19	0,00				1	1		1				12,65	13,20
	15:00	30,89	18,98	11,92	0,00				1	1		1				12,38	12,37
	16:00	32,02	19,92	12,09	0,00				1	1	1					12,76	12,81
	17:00	35,50	22,68	12,82	0,00				1	1	1					13,66	13,68
	18:00	40,88	29,45	11,42	0,00		1		1	1	1			3		13,73	13,73
	19:00	44,48	35,45	9,03	0,00		1		1	1	1			8		13,73	13,73
	20:00	44,21	36,17	8,04	0,00		1		1	1	1			9		13,73	13,73
	21:00	40,37	33,97	6,40	0,00	1	1		1	1	1			6		13,68	13,52
	22:00	33,42	30,20	3,22	0,00	1	1		1	1	1			4		11,58	11,48
	23:00	29,93	27,36	2,57	0,00	1	1		1	1	1			1		10,01	9,93

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	25,40	21,59	3,81	0,00		1		1	1	1					8,00	7,96
	01:00	22,95	18,69	4,26	0,00		1		1	1	1					4,99	6,32
	02:00	22,26	18,06	4,20	0,00		1		1	1	1					4,46	6,74
	03:00	21,79	14,04	7,75	0,00		1		1		1					8,73	8,72
	04:00	21,99	14,36	7,63	0,00		1		1		1					8,80	8,79
	05:00	23,29	15,44	7,85	0,00				1	1	1					8,70	8,71
	06:00	26,26	17,92	8,35	0,00				1	1	1					10,31	10,37
	07:00	29,72	22,90	6,82	0,00				1	1	1					11,86	11,87
	08:00	30,27	21,59	8,68	0,00				1	1	1					12,10	12,11
	09:00	30,31	20,22	10,09	0,00				1		1	1				11,99	12,03
	10:00	29,32	20,09	9,23	0,00				1		1	1				11,75	11,73
	11:00	28,42	19,47	8,95	0,00				1		1	1				11,39	11,36
	12:00	28,42	20,21	8,21	0,00				1		1	1				11,36	11,36
	13:00	28,24	19,45	8,79	0,00				1		1	1				11,31	11,31
	14:00	27,47	19,64	7,83	0,00				1		1	1				10,99	10,98
	15:00	27,49	19,24	8,26	0,00				1		1	1				10,96	10,98
	16:00	29,10	19,94	9,16	0,00				1		1	1				11,57	11,63
	17:00	32,85	23,79	9,06	0,00				1	1	1					13,04	13,05
	18:00	38,20	34,23	3,96	0,00		1		1	1	1			6		13,73	13,73
	19:00	42,31	39,06	3,25	0,00		1		1	1	1			10		13,73	13,73
	20:00	42,04	35,41	6,63	0,00		1		1	1	1			8		13,73	13,73
	21:00	39,79	34,87	4,92	0,00	1	1		1	1	1			6		13,73	13,73
	22:00	34,97	32,62	2,34	0,00	1	1		1	1	1			4		13,07	13,00
	23:00	30,27	27,78	2,49	0,00	1	1		1	1	1			1		10,62	10,55

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 01:30 με 02:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	25,92	24,18	1,74	0,00				1	1	1					8,94	8,89
	01:00	23,32	21,82	1,50	0,00				1	1	1					8,24	8,19
	02:00	22,64	21,41	1,23	0,00				1	1	1					7,49	7,50
	03:00	21,98	21,01	0,97	0,00				1	1	1					6,86	6,85
	04:00	21,69	20,34	1,35	0,00				1	1	1					6,55	6,52
	05:00	22,70	20,46	2,24	0,00				1	1	1					7,51	7,53
	06:00	24,28	23,03	1,25	0,00				1	1	1					9,05	9,10
	07:00	26,54	25,11	1,43	0,00		1		1	1	1					10,21	10,22
	08:00	27,76	27,61	0,14	0,00		1		1	1	1					10,41	10,36
	09:00	28,00	28,00	0,00	0,00		1		1	1	1					7,42	7,36
	10:00	27,16	27,16	0,00	0,00		1		1	1	1	1				6,65	6,67
	11:00	26,68	26,68	0,00	0,00				1	1	1	1	1			6,01	6,00
	12:00	26,78	26,68	0,10	0,05				1	1	1	1				6,09	6,14
	13:00	27,32	27,28	0,05	0,09				1	1	1	1				6,66	6,66
	14:00	26,59	26,55	0,04	0,00				1	1	1	1				5,99	5,93
	15:00	26,51	26,47	0,04	0,00				1	1	1	1				5,85	5,90
	16:00	28,94	28,94	0,00	0,00				1	1	1	1				8,12	8,27
	17:00	33,38	33,38	0,00	0,00		1		1	1	1	1				11,20	11,27
	18:00	39,20	38,92	0,28	0,00		1		1	1	1	1		3		13,56	13,58
	19:00	43,48	43,12	0,36	0,00		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	42,62	42,08	0,54	0,00		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	21:00	38,94	37,97	0,97	0,00	1	1		1	1	1	1		2		12,92	12,85
	22:00	34,19	32,17	2,01	0,00	1	1		1	1	1	1				10,17	10,10
	23:00	29,52	25,73	3,79	0,00	1	1		1	1	1	1				7,64	7,63

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	25,95	22,80	3,15	0,00					1	1	1				5,62	5,85
	01:00	23,12	18,53	4,59	0,00					1	1	1				8,01	7,98
	02:00	22,33	16,72	5,62	0,00					1	1	1				7,21	7,18
	03:00	21,62	16,27	5,35	0,00					1	1	1				6,48	6,46
	04:00	21,30	15,13	6,17	0,00		1				1	1				7,51	7,62
	05:00	21,68	15,05	6,64	0,00		1				1	1				8,66	8,66
	06:00	22,77	15,53	7,24	0,00		1				1	1				9,09	9,11
	07:00	24,72	16,47	8,25	0,00		1				1	1				9,87	9,87
	08:00	25,92	17,66	8,25	0,00		1				1	1				10,33	10,35
	09:00	26,34	17,13	9,20	0,00					1	1	1				10,52	10,52
	10:00	24,84	15,42	9,43	0,00					1	1	1				9,67	9,66
	11:00	24,68	15,50	9,18	0,00					1	1	1				9,50	9,51
	12:00	25,55	15,59	9,96	0,00					1	1	1				10,12	10,16
	13:00	26,39	16,03	10,36	0,00					1	1	1				10,57	10,55
	14:00	25,91	15,91	10,01	0,00					1	1	1				10,33	10,34
	15:00	27,96	19,05	8,91	0,00					1	1	1				11,17	11,20
	16:00	29,97	24,37	5,61	0,00				1	1	1	1				10,97	10,94
	17:00	32,99	23,01	9,99	0,00				1	1	1	1				12,21	12,30
	18:00	36,53	25,19	11,34	0,00				1	1	1	1				13,72	13,73
	19:00	39,55	26,51	13,04	0,00		1			1	1	1				13,73	13,73
	20:00	38,50	25,42	13,08	0,00		1			1	1	1				13,73	13,73
	21:00	35,68	24,76	10,92	0,00		1			1	1	1				13,72	13,71
	22:00	31,12	21,39	9,73	0,00		1			1	1	1				12,53	12,48
	23:00	26,67	17,09	9,59	0,00					1	1	1				10,72	10,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	23,32	15,59	7,73	0,00					1	1	1				8,28	8,22
	01:00	20,98	15,47	5,51	0,00					1	1	1				5,90	5,85
	02:00	20,32	14,32	6,00	0,00					1	1	1				6,35	6,52
	03:00	19,88	12,40	7,48	0,00						1	1				7,96	7,95
	04:00	19,75	12,34	7,42	0,00						1	1				7,90	7,90
	05:00	20,98	13,10	7,88	0,00						1	1				8,37	8,39
	06:00	23,61	14,77	8,85	0,00		1				1	1				9,38	9,41
	07:00	28,66	18,02	10,65	0,00		1				1	1				11,39	11,45
	08:00	32,56	20,37	12,19	0,00		1			1	1	1				12,99	13,02
	09:00	33,89	21,30	12,59	0,00		1			1	1	1				13,56	13,55
	10:00	33,50	20,49	13,01	0,00		1			1	1	1				13,42	13,40
	11:00	34,14	20,84	13,30	0,00		1			1	1	1				13,59	13,59
	12:00	36,59	23,15	13,44	0,00					1	1	1				13,73	13,73
	13:00	35,56	22,15	13,41	0,00		1			1	1	1				13,71	13,71
	14:00	31,32	19,44	11,88	0,00		1			1	1	1				12,55	12,53
	15:00	32,68	20,31	12,37	0,00					1	1	1				13,08	13,08
	16:00	33,50	20,44	13,06	0,00					1	1	1				13,37	13,37
	17:00	35,82	22,40	13,42	0,00					1	1	1				13,73	13,73
	18:00	39,06	25,85	13,21	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	41,37	28,05	13,32	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,50	27,06	13,44	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,25	24,99	12,26	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	32,39	19,75	12,64	0,00				1		1	1				13,00	12,95
	23:00	27,74	16,98	10,76	0,00				1		1	1				11,17	11,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	23,67	15,24	8,43	0,00				1		1	1				8,65	8,55
	01:00	21,13	15,23	5,90	0,00				1		1	1				6,05	6,00
	02:00	20,28	14,00	6,28	0,00				1		1	1				6,39	6,53
	03:00	19,61	11,93	7,68	0,00						1	1				7,84	7,84
	04:00	19,41	11,80	7,61	0,00						1	1				7,76	7,77
	05:00	19,84	12,18	7,65	0,00						1	1	1			7,95	7,95
	06:00	21,55	13,16	8,38	0,00						1	1				8,58	8,61
	07:00	24,11	14,73	9,38	0,00						1	1				9,60	9,64
	08:00	26,94	18,23	8,71	0,00				1		1	1				10,74	10,76
	09:00	28,92	19,47	9,44	0,00				1		1	1				11,56	11,57
	10:00	28,54	21,29	7,25	0,00				1		1	1				11,42	11,42
	11:00	26,69	19,67	7,02	0,00				1		1	1	1			10,69	10,69
	12:00	27,51	19,22	8,29	0,00				1		1	1				10,98	10,99
	13:00	27,75	18,87	8,88	0,00				1		1	1				11,12	11,10
	14:00	25,69	17,88	7,81	0,00				1		1	1				10,28	10,26
	15:00	24,77	15,48	9,29	0,00				1		1	1				9,61	9,62
	16:00	25,95	18,52	7,43	0,00				1		1	1				10,35	10,38
	17:00	28,36	18,87	9,49	0,00				1		1	1				11,30	11,34
	18:00	32,62	23,11	9,51	0,00				1		1	1	1			12,94	12,98
	19:00	36,19	29,69	6,50	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	35,89	28,52	7,37	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	32,85	25,50	7,35	0,00				1	1	1	1				12,27	12,19
	22:00	28,94	21,82	7,12	0,00				1	1	1	1				10,18	10,17
	23:00	25,00	19,51	5,50	0,00				1	1		1				8,88	8,81

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	21,40	14,67	6,73	0,00		1				1	1				8,33	6,86	8,28	64%	1.789
	01:00	19,86	13,14	6,72	0,00		1				1	1				9,86	6,86	7,96	57%	1.621
	02:00	19,35	12,61	6,74	0,00						1	1				6,89	6,86	7,74	65%	1.508
	03:00	18,77	12,01	6,75	0,00						1	1				7,49	6,86	7,51	62%	1.445
	04:00	18,88	12,14	6,74	0,00						1	1				7,36	6,86	7,55	62%	1.459
	05:00	19,77	13,02	6,75	0,00						1	1				6,48	6,86	7,90	67%	1.551
	06:00	22,15	15,40	6,75	0,00		1				1	1				7,60	6,86	8,86	67%	1.979
	07:00	24,96	16,67	8,29	0,00		1				1	1				6,33	8,84	9,98	72%	2.006
	08:00	24,97	18,36	6,61	0,00				1		1	1				11,14	6,86	9,82	62%	2.791
	09:00	24,49	17,74	6,75	0,00				1	1		1				11,76	6,86	8,71	60%	2.765
	10:00	23,84	17,09	6,75	0,00				1	1		1				12,41	6,86	7,32	58%	2.173
	11:00	23,04	17,65	5,39	0,00				1	1		1				11,85	5,50	6,54	60%	2.235
	12:00	23,46	18,21	5,25	0,00				1	1		1				11,29	5,38	6,97	62%	2.297
	13:00	23,19	16,77	6,43	0,00				1	1		1				12,73	6,67	6,68	57%	2.137
	14:00	22,61	16,60	6,02	0,00				1	1		1				12,90	6,11	6,13	56%	2.118
	15:00	22,34	16,69	5,65	0,00				1	1		1				12,81	5,86	5,87	57%	2.128
	16:00	23,57	16,72	6,85	0,00				1	1		1				12,78	7,01	7,04	57%	2.132
	17:00	26,43	16,86	9,58	0,00				1	1		1				12,64	9,70	9,79	57%	2.147
	18:00	31,49	19,41	12,08	0,00				1	1		1				10,09	12,51	12,58	66%	2.430
	19:00	33,65	20,81	12,84	0,00		1			1	1	1				12,19	13,47	13,46	63%	2.703
	20:00	33,05	21,89	11,16	0,00		1			1	1	1				11,11	13,25	13,22	66%	2.712
	21:00	30,85	19,87	10,98	0,00		1			1	1	1				13,13	12,38	12,35	60%	2.489
	22:00	26,96	16,72	10,24	0,00		1				1	1				6,28	10,83	10,79	73%	2.011
	23:00	23,86	14,46	9,41	0,00		1				1	1				8,54	9,60	9,56	63%	1.765
582,94 MWh																ΑΩΛ: 14,26		50.392 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	21,14	12,82	8,32	0,00		1				1	1				10,18	8,48	8,47	56%	1.587
	01:00	19,71	12,05	7,65	0,00						1	1				7,45	7,91	7,89	62%	1.449
	02:00	19,11	11,64	7,46	0,00						1	1				7,86	7,65	7,65	60%	1.406
	03:00	18,46	11,32	7,15	0,00						1	1				8,18	7,39	7,38	58%	1.371
	04:00	18,35	11,66	6,68	0,00						1	1				7,84	7,33	7,34	60%	1.408
	05:00	19,28	12,03	7,26	0,00		1				1	1				10,97	7,69	7,71	52%	1.612
	06:00	20,55	12,50	8,05	0,00		1				1	1				10,50	8,20	8,22	54%	1.552
	07:00	22,19	13,65	8,54	0,00		1				1	1				9,35	8,83	8,86	59%	1.677
	08:00	22,65	13,88	8,76	0,00		1				1	1				9,12	9,06	9,06	60%	1.703
	09:00	23,03	14,10	8,93	0,00		1				1	1				8,90	9,21	9,21	61%	1.726
	10:00	23,03	14,13	8,90	0,00		1				1	1				8,87	9,20	9,21	61%	1.729
	11:00	22,96	14,01	8,95	0,00		1				1	1				8,99	9,18	9,19	61%	1.716
	12:00	23,82	14,54	9,28	0,00						1	1				4,96	9,50	9,53	75%	1.715
	13:00	24,01	14,60	9,41	0,00						1	1				4,90	9,61	9,61	75%	1.721
	14:00	22,94	13,90	9,04	0,00						1	1				5,60	9,20	9,18	71%	1.646
	15:00	21,85	13,29	8,56	0,00						1	1				6,21	8,74	8,74	68%	1.581
	16:00	23,02	14,20	8,82	0,00						1	1				5,30	9,05	9,09	73%	1.677
	17:00	26,59	16,27	10,33	0,00					1	1	1				13,23	10,53	10,58	55%	2.562
	18:00	30,86	18,84	12,02	0,00					1	1	1				10,66	12,28	12,32	64%	2.323
	19:00	33,46	20,37	13,09	0,00					1	1	1				9,13	13,37	13,38	69%	2.490
	20:00	31,98	19,43	12,55	0,00					1	1	1				10,07	12,83	12,80	66%	2.388
	21:00	29,19	17,72	11,47	0,00					1	1	1				11,78	11,72	11,69	60%	2.201
	22:00	25,61	15,61	10,00	0,00					1	1	1				13,89	10,21	10,16	53%	1.970
	23:00	22,68	14,08	8,60	0,00		1				1	1				8,92	8,76	8,67	61%	1.836
566,47 MWh																ΑΩΛ: 16,46		43.048 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	20,28	12,32	7,96	0,00		1				1	1				10,68	8,13	8,10	54%	1.532
	01:00	18,99	11,58	7,42	0,00		1				1	1				11,42	7,57	7,54	50%	1.451
	02:00	18,31	13,30	5,01	0,00		1				1	1				9,70	5,15	7,11	58%	1.640
	03:00	17,66	12,78	4,88	0,00		1				1	1				10,22	5,00	6,41	56%	1.583
	04:00	17,33	12,45	4,88	0,00		1				1	1				10,55	5,00	6,11	54%	1.547
	05:00	17,57	12,69	4,89	0,00		1				1	1				10,31	5,00	6,35	55%	1.572
	06:00	18,21	13,32	4,89	0,00		1				1	1				9,68	5,00	6,98	58%	1.642
	07:00	19,21	14,32	4,89	0,00		1				1	1				8,68	5,00	7,67	62%	1.750
	08:00	20,39	15,10	5,30	0,00		1				1	1				7,90	5,40	7,71	66%	1.834
	09:00	20,86	14,83	6,03	0,00		1			1		1				8,17	6,14	7,51	64%	2.369
	10:00	21,33	14,11	7,22	0,00		1			1		1				8,89	7,32	7,35	61%	1.770
	11:00	21,62	14,18	7,44	0,00		1			1		1				8,82	7,57	7,56	62%	1.777
	12:00	22,81	14,97	7,84	0,00		1			1		1				8,03	7,96	7,98	65%	1.865
	13:00	21,82	14,28	7,54	0,00		1			1		1				8,72	7,67	7,64	62%	1.788
	14:00	21,27	13,53	7,74	0,00		1			1	7	1				9,47	7,87	7,86	59%	1.705
	15:00	20,71	13,23	7,48	0,00		1			1		1				9,77	7,60	7,61	58%	1.671
	16:00	22,34	14,25	8,10	0,00		1			1		1				8,75	8,22	8,25	62%	1.784
	17:00	24,93	15,88	9,05	0,00		1			1		1				7,12	9,20	9,21	69%	1.966
	18:00	28,42	17,53	10,89	0,00		1			1		1				5,47	11,09	11,19	76%	2.151
	19:00	31,35	19,47	11,88	0,00		1			1	1	1				13,53	12,54	12,54	59%	2.445
	20:00	30,51	18,95	11,56	0,00		1			1	1	1				14,05	12,23	12,21	57%	2.387
	21:00	27,94	17,15	10,79	0,00		1			1		1				5,85	11,23	11,20	75%	2.108
	22:00	24,21	14,67	9,54	0,00		1			1		1				8,33	9,74	9,70	64%	1.832
	23:00	21,45	13,45	8,00	0,00		1			1		1				9,55	8,15	8,10	58%	1.696
		529,55 MWh															ΑΩΛ: 13,54		43.866 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	23,67	23,12	0,55	0,00				1	1	1	1				4,45	4,57
	01:00	21,36	20,07	1,28	0,00				1		1	1				6,25	6,21
	02:00	20,92	19,23	1,69	0,00				1		1	1				5,75	5,75
	03:00	20,41	18,70	1,71	0,00				1		1	1				5,27	5,29
	04:00	20,23	18,34	1,90	0,00				1		1	1				5,10	5,10
	05:00	21,28	19,82	1,46	0,00				1		1	1				6,07	6,11
	06:00	24,59	23,31	1,28	0,00				1		1	1				9,14	9,20
	07:00	29,13	28,13	1,00	0,00		1		1		1	1		2		10,96	11,05
	08:00	30,94	29,93	1,01	0,00		1		1		1	1		2		11,64	11,64
	09:00	30,51	29,17	1,34	0,00	1	1		1		1	1				10,69	10,69
	10:00	28,65	27,58	1,07	0,00	1	1		1		1	1				8,93	8,88
	11:00	27,72	26,48	1,24	0,00	1	1		1		1	1				7,90	7,86
	12:00	27,77	26,22	1,55	0,00	1	1		1		1	1				7,22	7,17
	13:00	27,20	25,59	1,61	0,00	1	1		1		1	1				3,33	3,32
	14:00	25,96	23,85	2,11	0,00				1	1	1	1				3,90	3,60
	15:00	24,11	22,90	1,21	0,00				1	1	1	1				3,90	3,24
	16:00	25,56	24,59	0,97	0,00				1	1	1	1				5,02	4,84
	17:00	29,37	25,90	3,47	0,00				1	1	1	1				8,33	8,53
	18:00	35,61	28,73	6,88	0,00		1		1	1	1	1				10,53	13,09
	19:00	39,61	33,27	6,34	0,00	1	1		1	1	1	1				10,53	13,73
	20:00	39,19	32,37	6,82	0,00	1	1		1	1	1	1				10,53	13,68
	21:00	35,87	29,30	6,57	0,00	1	1		1	1	1	1				10,52	12,15
	22:00	31,15	23,73	7,42	0,00				1	1	1	1				9,72	9,74
	23:00	26,69	18,40	8,29	0,00					1	1	1				9,85	10,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:30 με 16:30. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	21,84	15,91	5,93	0,00				1		1	1				6,59	6,54
	01:00	19,76	16,63	3,13	0,00				1		1	1				3,30	4,60
	02:00	19,22	17,87	1,36	0,00				1		1	1				2,49	4,28
	03:00	18,93	17,17	1,76	0,00		1				1	1				6,90	6,92
	04:00	18,87	16,68	2,19	0,00		1				1	1				6,88	6,87
	05:00	19,98	16,19	3,79	0,00		1				1	1				7,80	7,82
	06:00	23,00	18,54	4,46	0,00		1				1	1				8,57	8,60
	07:00	26,96	23,86	3,10	0,00		1		1		1	1				9,92	10,01
	08:00	30,23	28,44	1,80	0,00		1		1		1	1		2		11,54	11,59
	09:00	32,15	29,93	2,22	0,00		1		1	1	1	1		2		11,44	11,34
	10:00	32,10	28,38	3,72	0,00		1		1	1	1	1		3		12,30	12,39
	11:00	32,73	29,24	3,49	0,00		1		1	1	1	1		1		12,74	12,71
	12:00	32,84	22,86	9,97	0,00		1		1	1	1					11,96	11,94
	13:00	27,51	21,08	6,43	0,00		1		1	1	1					10,04	9,94
	14:00	25,40	23,59	1,81	0,00				1	1	1					9,99	10,02
	15:00	24,73	24,19	0,55	0,00				1	1	1					8,42	8,36
	16:00	25,20	24,45	0,75	0,00		1		1	1	1					7,65	7,70
	17:00	28,19	27,44	0,74	0,00		1		1	1	1					9,96	9,99
	18:00	33,24	32,61	0,62	0,00	1	1		1	1	1			2		12,32	12,41
	19:00	38,35	35,29	3,05	0,00	1	1		1	1	1			4		13,73	13,73
	20:00	38,28	32,87	5,41	0,00	1	1		1	1	1			2		13,73	13,73
	21:00	35,33	29,89	5,44	0,00	1	1		1	1	1			1		13,69	13,68
	22:00	30,60	24,78	5,82	0,00	1	1		1	1	1					11,06	10,91
	23:00	25,95	20,56	5,39	0,00		1		1	1	1					7,97	7,94

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	22,37	19,16	3,21	0,00		1		1	1	1					4,16	5,13
	01:00	20,13	18,90	1,22	0,00		1		1	1	1					1,50	2,66
	02:00	19,41	16,49	2,92	0,00		1			1	1					3,56	4,52
	03:00	19,12	12,57	6,54	0,00		1			1	1					7,57	7,57
	04:00	18,98	12,53	6,46	0,00		1			1	1					7,58	7,60
	05:00	20,12	12,28	7,84	0,00		1			1	1					8,02	8,03
	06:00	22,87	15,20	7,67	0,00		1			1	1					9,10	9,13
	07:00	26,26	20,75	5,51	0,00		1		1	1	1					9,43	9,39
	08:00	27,34	23,13	4,21	0,00		1		1	1	1					9,76	9,78
	09:00	27,91	22,49	5,42	0,00		1		1	1	1					10,43	10,43
	10:00	26,28	20,00	6,28	0,00		1		1	1	1					8,88	8,88
	11:00	24,63	17,34	7,28	0,00				1	1	1					9,10	9,13
	12:00	25,52	16,63	8,89	0,00				1	1	1					10,13	10,15
	13:00	25,04	15,71	9,33	0,00				1	1	1					9,81	9,83
	14:00	26,08	16,97	9,12	0,00				1	1	1					9,47	9,66
	15:00	26,68	16,76	9,92	0,00				1		1	1				10,69	10,67
	16:00	27,19	18,28	8,91	0,00				1		1	1				10,85	10,87
	17:00	29,26	23,34	5,92	0,00				1	1	1	1				10,76	10,78
	18:00	32,41	25,19	7,22	0,00				1	1	1	1				11,85	11,93
	19:00	35,27	26,13	9,14	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	34,69	24,95	9,73	0,00				1	1	1	1				13,65	13,63
	21:00	31,83	24,57	7,26	0,00				1	1	1	1				11,93	11,85
	22:00	27,25	21,06	6,19	0,00				1	1	1	1				10,96	10,92
	23:00	23,49	20,30	3,19	0,00				1		1	1				8,47	8,34

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	20,84	18,61	2,23	0,00				1		1	1				5,81	5,71
	01:00	19,05	17,51	1,53	0,00				1		1	1				3,95	3,92
	02:00	18,36	16,31	2,05	0,00		1				1	1				6,23	6,22
	03:00	18,17	16,04	2,13	0,00		1				1	1				6,48	6,46
	04:00	18,13	17,96	0,17	0,00		1				1	1				6,34	6,35
	05:00	19,07	18,73	0,33	0,00		1				1	1				7,02	7,03
	06:00	21,26	21,18	0,08	0,00		1		1		1	1				5,04	4,93
	07:00	25,12	25,04	0,09	0,00				1	1	1	1				6,07	5,91
	08:00	29,06	28,69	0,37	0,00				1	1	1	1				8,24	8,38
	09:00	31,45	31,15	0,29	0,00				1	1	1	1				10,71	10,75
	10:00	32,87	31,52	1,34	0,00		1		1	1	1	1				10,93	10,95
	11:00	33,56	30,93	2,63	0,00		1		1	1	1	1				11,57	11,54
	12:00	33,43	29,56	3,87	0,00				1	1	1	1				12,83	12,82
	13:00	30,55	25,01	5,54	0,00				1	1	1	1				10,02	9,92
	14:00	26,34	23,74	2,60	0,00				1		1	1				8,02	8,30
	15:00	24,60	24,01	0,59	0,00				1		1	1				9,47	9,45
	16:00	25,63	25,62	0,00	0,00				1	1	1	1				7,48	7,14
	17:00	27,88	27,88	0,00	0,00				1	1	1	1				7,09	7,15
	18:00	31,86	31,86	0,00	0,00				1	1	1	1				10,69	10,76
	19:00	35,69	35,69	0,00	0,00		1		1	1	1	1				12,67	12,67
	20:00	34,90	34,72	0,18	0,00		1		1	1	1	1				11,98	11,93
	21:00	32,54	31,93	0,62	0,00		1		1	1	1	1				9,70	9,61
	22:00	28,55	26,62	1,93	0,00				1	1	1	1				7,46	7,43
	23:00	24,88	22,11	2,78	0,00				1	1	1	1				7,07	7,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	21,85	18,94	2,92	0,00				1		1	1				6,79	6,74
	01:00	19,96	16,26	3,70	0,00				1		1	1				4,87	4,89
	02:00	19,39	15,07	4,32	0,00		1				1	1				7,64	7,75
	03:00	18,90	12,81	6,09	0,00		1				1	1				7,55	7,56
	04:00	18,76	11,82	6,94	0,00		1				1	1				7,50	7,50
	05:00	19,50	12,08	7,42	0,00		1				1	1				7,82	7,81
	06:00	20,44	13,10	7,34	0,00						1	1				8,13	8,17
	07:00	22,14	14,32	7,82	0,00				1		1	1				8,67	8,68
	08:00	24,34	16,72	7,62	0,00				1		1	1		1		9,37	9,39
	09:00	25,81	18,80	7,01	0,00				1		1	1		1		10,36	10,33
	10:00	26,22	17,75	8,46	0,00				1		1	1				10,46	10,49
	11:00	27,45	19,45	7,99	0,00				1		1	1				9,86	10,52
	12:00	27,54	22,96	4,58	0,00				1	1	1	1		1		5,68	8,49
	13:00	28,49	19,60	8,89	0,00				1		1	1				11,39	11,38
	14:00	27,49	17,63	9,86	0,00				1		1	1				11,03	11,02
	15:00	25,58	15,61	9,97	0,00				1		1	1				10,23	10,19
	16:00	27,38	17,35	10,03	0,00				1		1	1				10,90	10,93
	17:00	30,22	20,39	9,83	0,00				1		1	1				12,05	12,08
	18:00	34,32	24,90	9,42	0,00				1		1	1		1		13,40	13,44
	19:00	37,97	27,79	10,18	0,00		1		1		1	1				13,73	13,73
	20:00	36,85	27,32	9,52	0,00	1	1		1		1	1				13,73	13,73
	21:00	33,10	23,15	9,95	0,00		1		1		1	1				13,24	13,21
	22:00	28,60	20,52	8,08	0,00				1		1	1				11,51	11,47
	23:00	24,86	18,13	6,73	0,00				1		1	1				9,64	9,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 11:30 με 12:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Κατά τα διαστήματα 07:30 με 08:10 και 08:50 με 09:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G11 και G8, αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	22,13	15,28	6,85	0,00						1	1				7,77	7,81
	01:00	20,08	12,79	7,29	0,00						1	1				8,06	8,03
	02:00	19,00	14,30	4,70	0,00						1	1				7,74	7,73
	03:00	19,09	13,45	5,64	0,00						1	1				7,65	7,62
	04:00	19,09	13,45	5,64	0,00						1	1				7,65	7,62
	05:00	19,01	11,95	7,07	0,00						1	1				7,61	7,60
	06:00	19,83	12,32	7,51	0,00						1	1				7,93	7,93
	07:00	21,09	13,58	7,51	0,00						1	1				8,41	8,44
	08:00	22,47	15,81	6,66	0,00					1	1	1				8,38	8,32
	09:00	22,49	16,48	6,01	0,00					1	1	1				7,84	7,88
	10:00	23,87	17,49	6,38	0,00					1	1	1				8,68	8,69
	11:00	24,91	18,45	6,46	0,00					1	1	1				9,72	9,67
	12:00	25,55	17,82	7,73	0,00					1	1	1				10,21	10,19
	13:00	25,20	18,49	6,71	0,00					1	1	1				9,96	9,95
	14:00	23,99	17,20	6,79	0,00					1	1	1				8,95	8,81
	15:00	20,21	15,24	4,98	0,00					1	1	1				5,19	5,08
	16:00	20,58	16,17	4,41	0,00					1	1	1				5,31	5,44
	17:00	22,51	19,28	3,23	0,00					1	1	1				7,32	7,36
	18:00	26,22	23,71	2,51	0,00				1	1	1	1				9,38	9,41
	19:00	31,12	30,34	0,78	0,00		1		1	1	1	1				9,96	10,06
	20:00	35,48	34,87	0,61	0,00		1		1	1	1	1				12,63	12,69
	21:00	33,74	33,07	0,67	0,00		1		1	1	1	1				12,35	12,35
	22:00	30,22	29,25	0,97	0,00				1	1	1	1				9,73	9,62
	23:00	26,13	24,92	1,21	0,00				1	1	1	1				5,61	5,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	22,53	21,08	1,45	0,00				1		1	1				7,13	7,34
	01:00	20,24	18,98	1,26	0,00				1		1	1				5,17	5,12
	02:00	19,36	17,78	1,58	0,00				1		1	1				4,22	4,21
	03:00	18,67	16,78	1,90	0,00				1		1	1				3,54	3,55
	04:00	18,74	15,98	2,76	0,00				1		1	1				3,58	3,59
	05:00	19,57	17,23	2,34	0,00				1		1	1				4,35	4,39
	06:00	22,01	18,51	3,49	0,00				1		1	1				6,74	6,82
	07:00	25,84	22,99	2,85	0,00				1	1	1	1				8,31	8,22
	08:00	27,39	24,79	2,60	0,00				1	1	1	1				6,78	6,75
	09:00	27,45	25,17	2,28	0,00				1	1	1	1				6,81	6,81
	10:00	25,69	23,34	2,36	0,00				1	1	1	1				5,19	5,12
	11:00	24,36	23,01	1,36	0,00				1	1	1	1				3,69	3,71
	12:00	24,77	23,91	0,86	0,00				1	1	1	1				4,12	4,13
	13:00	25,66	24,63	1,03	0,00				1	1	1	1				4,96	4,97
	14:00	25,87	25,73	0,14	0,00				1	1	1	1				5,32	5,28
	15:00	26,80	26,58	0,21	0,00				1	1	1	1				5,99	6,09
	16:00	30,14	25,58	4,56	0,00				1	1	1	1				8,83	8,80
	17:00	30,43	27,16	3,28	0,00		1		1	1	1	1				7,89	7,85
	18:00	31,65	31,49	0,16	0,00		1		1	1	1	1				8,57	8,62
	19:00	34,61	34,42	0,19	0,00	1	1		1	1	1	1				11,24	11,31
	20:00	37,76	37,49	0,28	0,00	1	1		1	1	1	1				13,06	13,05
	21:00	35,46	32,31	3,15	0,00	1	1		1	1	1	1				12,01	11,97
	22:00	30,92	26,43	4,49	0,00		1		1	1	1	1				9,40	9,34
	23:00	26,66	21,87	4,80	0,00				1	1	1	1				7,43	8,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	22,91	19,77	3,14	0,00					1	1	1				6,00	7,66
	01:00	20,24	16,95	3,29	0,00					1	1	1				5,40	5,46
	02:00	19,62	13,19	6,43	0,00	1					1	1				7,40	7,86
	03:00	19,18	14,03	5,14	0,00	1					1	1				6,04	7,68
	04:00	18,75	14,37	4,38	0,00	1					1	1				6,00	7,49
	05:00	19,74	17,34	2,41	0,00	1					1	1				6,07	7,77
	06:00	22,48	21,92	0,56	0,00				1	1	1					6,92	6,83
	07:00	26,38	26,03	0,35	0,00				1	1	1			2		10,14	10,25
	08:00	32,26	29,56	2,71	0,00				1	1	1			5		12,76	12,83
	09:00	34,94	31,84	3,11	0,00	1			1	1	1			6		13,72	13,72
	10:00	36,93	26,37	10,56	0,00	1			1	1	1	1		1		13,72	13,62
	11:00	38,91	28,67	10,24	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	12:00	40,06	30,86	9,20	0,00				1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	39,80	30,92	8,88	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,75	27,92	10,83	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	35,45	24,10	11,35	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	33,91	22,29	11,63	0,00				1	1	1	1				13,32	13,25
	17:00	34,32	23,31	11,01	0,00				1	1	1	1				13,44	13,43
	18:00	36,46	27,01	9,45	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	38,80	32,35	6,45	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	41,59	34,64	6,95	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,35	31,83	7,52	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,83	29,01	4,82	0,00				1	1	1	1				12,91	12,82
	23:00	28,55	27,13	1,42	0,00				1	1	1	1				8,12	7,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	24,51	23,57	0,94	0,00				1		1	1				5,64	5,88
	01:00	21,88	20,78	1,11	0,00				1		1	1				6,82	6,76
	02:00	20,71	18,96	1,75	0,00				1		1	1				5,59	5,56
	03:00	20,14	18,88	1,26	0,00				1		1	1				5,01	5,01
	04:00	19,93	18,52	1,41	0,00				1		1	1				4,79	4,79
	05:00	20,99	20,06	0,93	0,00				1		1	1				5,76	5,82
	06:00	24,13	23,31	0,82	0,00				1		1	1				7,19	7,09
	07:00	28,72	28,18	0,54	0,00				1	1	1	1				7,99	8,07
	08:00	31,64	30,89	0,75	0,00				1	1	1	1				10,50	10,58
	09:00	33,15	32,10	1,05	0,00		1		1	1	1	1				11,10	11,38
	10:00	31,76	31,22	0,54	0,00		1		1	1	1	1				10,02	9,95
	11:00	30,60	30,38	0,23	0,00		1		1	1	1	1				8,78	8,76
	12:00	31,29	30,37	0,92	0,00		1		1	1	1	1				9,45	9,51
	13:00	31,58	30,14	1,43	0,00				1	1	1	1				10,98	10,94
	14:00	29,68	27,17	2,51	0,00				1	1	1	1				9,17	9,07
	15:00	28,15	24,43	3,72	0,00				1	1	1	1				7,64	7,56
	16:00	28,40	22,58	5,82	0,00				1	1	1	1				7,74	7,79
	17:00	29,93	23,28	6,65	0,00				1	1	1	1				9,14	9,22
	18:00	32,77	25,13	7,64	0,00				1	1	1	1				12,09	12,12
	19:00	36,54	28,64	7,90	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	20:00	40,77	35,76	5,01	0,00		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	38,27	32,81	5,46	0,00		1		1	1	1	1				13,68	13,64
	22:00	33,08	27,51	5,57	0,00		1		1	1	1	1				10,96	10,85
	23:00	27,79	24,82	2,97	0,00				1	1	1	1				7,33	7,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:00 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	23,54	21,64	1,90	0,00				1		1	1				7,77	7,95
	01:00	21,04	17,85	3,19	0,00				1		1	1				5,97	5,91
	02:00	20,13	16,06	4,07	0,00				1		1	1				5,30	5,46
	03:00	19,54	13,96	5,58	0,00		1				1	1				7,82	7,82
	04:00	19,25	15,34	3,91	0,00		1				1	1				7,37	7,35
	05:00	20,49	17,51	2,97	0,00		1				1	1				8,16	8,20
	06:00	23,43	20,40	3,03	0,00	1	1				1	1		2		9,23	9,25
	07:00	27,61	23,61	4,00	0,00	1	1				1	1		2		10,96	11,03
	08:00	31,20	27,67	3,53	0,00	1	1				1	1		3		11,97	12,03
	09:00	33,69	29,93	3,76	0,00				1	1	1	1				12,85	12,87
	10:00	32,84	30,36	2,48	0,00				1	1	1	1				12,27	12,22
	11:00	31,81	29,90	1,91	0,00				1	1	1	1				11,18	11,18
	12:00	32,26	30,22	2,04	0,00				1	1	1	1				11,58	11,59
	13:00	30,77	29,61	1,16	0,00				1	1	1	1				10,25	10,16
	14:00	27,86	26,46	1,40	0,00				1	1	1	1				7,29	7,24
	15:00	25,97	23,07	2,90	0,00				1	1	1	1				5,42	5,35
	16:00	24,98	21,56	3,42	0,00				1	1	1	1				4,39	4,35
	17:00	25,99	21,63	4,35	0,00				1	1	1	1				5,25	5,30
	18:00	29,15	24,75	4,40	0,00				1	1	1	1				8,35	8,47
	19:00	33,64	31,05	2,59	0,00		1		1	1	1	1				11,25	11,31
	20:00	38,86	37,01	1,86	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,30	36,14	1,16	0,00		1		1	1	1	1				13,53	13,49
	22:00	32,85	32,43	0,42	0,00		1		1	1	1	1				10,76	10,68
	23:00	27,90	27,64	0,25	0,00				1	1	1	1				7,47	7,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	23,42	23,06	0,35	0,00				1		1	1				6,04	6,33
	01:00	21,12	20,35	0,77	0,00				1		1	1				6,09	6,03
	02:00	20,20	19,52	0,67	0,00				1		1	1				5,08	5,08
	03:00	19,67	19,29	0,38	0,00				1		1	1				4,54	4,52
	04:00	19,32	19,01	0,32	0,00				1		1	1				4,18	4,17
	05:00	20,46	20,25	0,21	0,00				1		1	1				5,25	5,31
	06:00	23,67	23,18	0,49	0,00				1		1	1				8,29	8,31
	07:00	27,45	27,12	0,33	0,00				1	1	1	1				7,33	7,37
	08:00	28,42	28,27	0,15	0,00				1	1	1	1				7,76	7,77
	09:00	27,61	27,23	0,38	0,00				1	1	1	1				7,05	7,01
	10:00	25,64	24,87	0,77	0,00				1	1	1	1				5,03	5,03
	11:00	24,49	23,79	0,70	0,00				1	1	1	1				3,87	3,86
	12:00	23,71	23,09	0,62	0,00				1	1	1	1				4,61	4,92
	13:00	23,41	21,98	1,42	0,00				1		1	1				8,24	8,21
	14:00	21,96	19,86	2,10	0,00				1		1	1				6,93	6,89
	15:00	20,78	17,97	2,81	0,00				1		1	1				5,68	5,65
	16:00	21,08	17,90	3,17	0,00				1		1	1				5,84	5,88
	17:00	23,10	20,43	2,67	0,00				1		1	1				7,89	7,89
	18:00	26,76	25,16	1,60	0,00				1	1	1	1				7,58	7,58
	19:00	30,65	29,42	1,23	0,00				1	1	1	1				9,94	9,94
	20:00	34,47	33,73	0,73	0,00		1		1	1	1	1				12,30	12,30
	21:00	34,09	32,62	1,47	0,00		1		1	1	1	1				13,07	13,07
	22:00	30,75	29,01	1,73	0,00				1	1	1	1				10,14	10,14
	23:00	26,62	24,27	2,35	0,00				1	1	1	1				6,32	6,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	23,18	20,64	2,54	0,00				1		1	1				8,06	8,06
	01:00	20,73	18,68	2,06	0,00				1		1	1				5,65	5,65
	02:00	19,83	19,41	0,41	0,00				1		1	1				4,71	4,71
	03:00	19,31	19,15	0,15	0,00				1		1	1				4,17	4,17
	04:00	18,86	18,86	0,00	0,00				1		1	1				3,67	3,67
	05:00	19,52	19,50	0,02	0,00				1		1	1				4,34	4,34
	06:00	21,46	21,42	0,03	0,00				1		1	1				6,28	6,28
	07:00	23,83	23,82	0,01	0,00				1	1	1	1				5,69	5,69
	08:00	25,53	25,52	0,00	0,00				1	1	1	1				4,85	4,85
	09:00	25,81	25,77	0,04	0,00				1	1	1	1				5,16	5,16
	10:00	24,67	24,40	0,27	0,00				1	1	1	1				4,02	4,02
	11:00	24,29	24,27	0,02	0,00				1	1	1	1				3,62	3,62
	12:00	25,33	25,21	0,13	0,00				1	1	1	1				4,69	4,69
	13:00	27,39	27,30	0,09	0,00				1	1	1	1				6,70	6,70
	14:00	27,78	27,65	0,14	0,00				1	1	1	1				7,14	7,14
	15:00	26,23	25,82	0,41	0,00				1	1	1	1				5,65	5,65
	16:00	24,43	23,94	0,49	0,00				1	1	1	1				3,79	3,79
	17:00	26,25	25,68	0,57	0,00				1	1	1	1				5,58	5,58
	18:00	29,07	28,82	0,25	0,00				1	1	1	1				8,38	8,38
	19:00	33,20	33,12	0,08	0,00		1		1	1	1	1				10,95	10,95
	20:00	37,80	37,80	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1				13,68	13,68
	21:00	36,07	36,07	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1				12,86	12,86
	22:00	31,67	31,63	0,04	0,00		1		1	1	1	1				9,72	9,72
	23:00	27,38	26,93	0,45	0,00				1	1	1	1				6,77	6,77

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	24,12	22,50	1,63	0,00				1		1	1				7,95	7,95
	01:00	21,67	16,75	4,92	0,00				1		1	1				7,37	7,37
	02:00	20,59	13,60	6,98	0,00						1	1				8,22	8,22
	03:00	19,76	12,15	7,61	0,00						1	1				7,89	7,89
	04:00	19,03	11,60	7,43	0,00						1	1				7,59	7,59
	05:00	19,58	11,94	7,64	0,00						1	1				7,81	7,81
	06:00	20,71	12,99	7,72	0,00						1	1				8,25	8,25
	07:00	22,35	13,68	8,67	0,00						1	1				8,90	8,90
	08:00	23,71	15,37	8,34	0,00				1		1	1				8,79	8,79
	09:00	24,75	15,58	9,17	0,00				1		1	1				9,54	9,54
	10:00	25,35	15,57	9,79	0,00				1		1	1				10,01	10,01
	11:00	26,35	16,01	10,34	0,00				1		1	1				10,50	10,50
	12:00	27,14	16,44	10,71	0,00				1		1	1				10,83	10,83
	13:00	25,89	15,86	10,03	0,00				1		1	1				10,19	10,19
	14:00	22,94	13,98	8,96	0,00		1				1	1				9,10	9,10
	15:00	21,19	12,84	8,35	0,00		1				1	1				8,47	8,47
	16:00	21,25	12,95	8,30	0,00		1				1	1				8,47	8,47
	17:00	23,94	14,62	9,33	0,00		1				1	1				9,54	9,54
	18:00	27,48	17,31	10,17	0,00				1		1	1				10,97	10,97
	19:00	31,63	21,10	10,53	0,00				1		1	1				12,57	12,57
	20:00	36,35	25,22	11,13	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,97	24,05	10,92	0,00				1	1	1	1				13,53	13,53
	22:00	30,91	20,66	10,25	0,00				1		1	1				12,19	12,19
	23:00	26,32	16,97	9,36	0,00				1		1	1				10,52	10,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	22,66	14,45	8,21	0,00		1				1	1				8,95	8,92	
	01:00	20,46	13,01	7,45	0,00		1				1	1				7,98	7,95	
	02:00	19,60	12,94	6,66	0,00						1	1				7,75	7,77	
	03:00	19,02	15,91	3,11	0,00						1	1				8,51	8,52	
	04:00	19,03	18,21	0,82	0,00				1		1	1				7,12	7,10	
	05:00	20,40	20,10	0,30	0,00				1		1	1				8,26	8,34	
	06:00	22,92	22,42	0,49	0,00				1		1	1				9,47	9,31	
	07:00	27,24	26,43	0,80	0,00				1	1	1	1				9,50	9,59	
	08:00	30,79	30,08	0,71	0,00				1	1	1	1				13,03	13,08	
	09:00	32,01	31,61	0,40	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72	
	10:00	33,45	30,25	3,20	0,00		1		1	1	1	1				13,60	13,56	
	11:00	34,02	25,38	8,64	0,00		1		1	1	1	1				12,87	12,90	
	12:00	35,38	23,98	11,40	0,00		1		1	1	1	1				13,23	13,23	
	13:00	34,01	23,10	10,92	0,00				1	1	1	1				12,44	12,47	
	14:00	33,04	22,67	10,37	0,00				1	1	1	1				12,12	12,14	
	15:00	31,40	23,44	7,97	0,00				1	1	1	1				9,32	10,72	
	16:00	31,87	25,82	6,05	0,00				1	1	1	1				7,29	11,25	
	17:00	33,36	23,34	10,02	0,00				1	1	1	1				12,57	12,63	
	18:00	36,83	26,69	10,14	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73	
	19:00	40,07	32,27	7,80	0,00			1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,22	38,80	4,42	0,00	1	1		1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	40,05	34,60	5,45	0,00	1	1		1	1	1	1	1				13,55	13,51
	22:00	34,45	29,61	4,84	0,00		1			1	1	1	1				11,38	11,37
	23:00	29,18	24,41	4,77	0,00					1	1	1	1				10,26	10,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 15:40 με 16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	24,72	20,56	4,17	0,00				1		1	1				9,54	9,48
	01:00	22,09	18,58	3,51	0,00				1		1	1				7,00	7,00
	02:00	21,40	16,13	5,27	0,00		1				1	1				8,54	8,56
	03:00	20,82	14,63	6,19	0,00		1				1	1				8,33	8,34
	04:00	20,57	14,12	6,45	0,00						1	1				8,22	8,22
	05:00	21,88	15,14	6,74	0,00						1	1				8,73	8,73
	06:00	25,40	17,46	7,94	0,00				1		1	1				10,01	10,05
	07:00	30,76	21,94	8,82	0,00				1		1	1				12,23	12,29
	08:00	33,98	25,56	8,42	0,00				1	1	1	1				13,25	13,26
	09:00	34,79	26,98	7,81	0,00				1	1	1	1				13,67	13,63
	10:00	32,73	25,41	7,33	0,00				1	1	1	1				12,17	12,16
	11:00	32,46	24,39	8,07	0,00				1	1	1	1				11,89	11,75
	12:00	32,40	25,34	7,06	0,00				1	1	1	1				12,16	11,99
	13:00	31,19	23,32	7,87	0,00				1	1	1	1				10,75	10,49
	14:00	29,85	22,66	7,19	0,00				1	1	1	1				9,39	9,12
	15:00	28,59	22,57	6,02	0,00				1	1	1	1				8,17	8,01
	16:00	28,80	22,98	5,82	0,00				1	1	1	1				8,44	8,25
	17:00	30,72	23,07	7,65	0,00				1	1	1	1				9,70	9,50
	18:00	33,94	25,36	8,59	0,00				1	1	1	1				12,60	12,63
	19:00	38,55	32,46	6,09	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	20:00	43,97	39,01	4,96	0,00	1	1		1	1	1	1				13,29	13,73
	21:00	41,81	36,90	4,91	0,00	1	1		1	1	1	1				13,29	13,73
	22:00	36,92	27,27	9,65	0,00		1		1	1	1	1				13,03	13,20
	23:00	31,19	20,73	10,46	0,00				1		1	1				11,88	11,68

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	26,05	17,71	8,34	0,00				1		1	1				10,65	10,39
	01:00	23,17	14,98	8,19	0,00				1			1				9,35	9,13
	02:00	22,18	14,21	7,97	0,00				1			1				8,87	8,68
	03:00	21,60	13,83	7,78	0,00				1			1				8,62	8,40
	04:00	21,53	13,96	7,56	0,00				1			1				8,62	8,43
	05:00	22,72	15,76	6,96	0,00				1			1				9,17	8,96
	06:00	26,14	18,38	7,76	0,00					1	1	1				10,56	10,43
	07:00	30,99	22,84	8,15	0,00		1			1	1	1				12,55	12,37
	08:00	32,64	24,67	7,97	0,00		1			1	1	1				13,24	13,17
	09:00	32,29	21,28	11,00	0,00		1			1	1	1				12,88	12,68
	10:00	30,61	21,28	9,34	0,00				1	1	1	1				10,53	10,22
	11:00	30,47	21,87	8,60	0,00				1	1	1	1				8,80	8,61
	12:00	30,25	21,78	8,47	0,00				1	1	1	1				8,67	8,59
	13:00	29,56	18,84	10,72	0,00				1		1	1				11,52	11,40
	14:00	27,93	17,69	10,24	0,00				1		1	1				11,01	10,82
	15:00	27,42	17,20	10,22	0,00				1		1	1				10,77	10,55
	16:00	28,61	17,73	10,88	0,00				1		1	1				11,17	11,00
	17:00	30,91	19,84	11,07	0,00				1		1	1				12,11	11,95
	18:00	34,67	27,06	7,61	0,00				1	1	1	1				13,26	13,54
	19:00	39,97	35,06	4,91	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	20:00	45,25	42,28	2,97	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,29	13,73
	21:00	43,11	41,34	1,78	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,29	13,73
	22:00	37,54	36,66	0,89	0,00		1		1	1	1	1		1		13,29	13,72
	23:00	31,43	31,13	0,30	0,00		1		1	1	1	1				11,34	11,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	26,63	26,49	0,13	0,00				1	1	1	1				8,77	8,49
	01:00	23,50	23,50	0,00	0,00				1		1	1				10,39	10,34
	02:00	22,44	22,44	0,00	0,00				1		1	1				9,93	9,71
	03:00	21,96	21,96	0,00	0,00				1		1	1				9,46	9,25
	04:00	21,71	21,66	0,04	0,00				1		1	1				9,17	8,97
	05:00	23,29	22,98	0,31	0,00				1		1	1				10,23	10,01
	06:00	26,93	26,58	0,35	0,00		1		1		1	1				11,56	11,38
	07:00	31,91	31,53	0,39	0,00	1	1		1		1	1		1		12,66	12,53
	08:00	32,93	32,77	0,16	0,00	1	1		1	1	1	1				11,65	12,39
	09:00	32,19	32,00	0,19	0,00		1		1	1	1	1				12,88	11,65
	10:00	30,15	29,61	0,54	0,00		1		1	1	1	1				11,69	9,62
	11:00	29,16	28,87	0,29	0,00		1		1	1	1	1				10,57	8,62
	12:00	29,41	28,23	1,18	0,00				1	1	1	1				12,34	10,90
	13:00	30,41	28,73	1,67	0,00				1	1	1	1				12,87	12,22
	14:00	28,77	27,00	1,76	0,00				1	1	1	1				10,57	10,57
	15:00	26,33	25,63	0,69	0,00				1	1	1	1				8,36	8,31
	16:00	26,13	21,47	4,66	0,00				1		1	1				11,27	11,14
	17:00	28,52	22,18	6,34	0,00				1		1	1				11,83	11,63
	18:00	32,49	26,11	6,39	0,00				1	1	1	1				13,12	13,11
	19:00	37,37	31,08	6,29	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	20:00	42,92	34,76	8,16	0,00		1		1	1	1	1		1		13,29	13,73
	21:00	41,00	33,08	7,92	0,00		1		1	1	1	1		1		13,29	13,73
	22:00	36,10	30,27	5,84	0,00		1		1	1	1	1				13,29	13,73
	23:00	30,27	26,91	3,36	0,00				1	1	1	1				11,46	11,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στο διάστημα από 08:30 έως 13:50. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	25,36	22,80	2,56	0,00				1		1	1				7,46	7,56
	01:00	22,30	19,03	3,27	0,00				1		1	1				8,93	8,67
	02:00	21,53	17,13	4,40	0,00				1		1	1				7,63	7,38
	03:00	21,12	13,54	7,58	0,00						1	1				8,38	8,22
	04:00	20,89	13,70	7,20	0,00						1	1				8,38	8,19
	05:00	22,10	14,36	7,75	0,00						1	1				8,78	8,59
	06:00	25,42	16,79	8,63	0,00					1	1	1				9,80	9,65
	07:00	31,75	21,74	10,01	0,00					1	1	1				12,68	12,59
	08:00	35,43	25,64	9,79	0,00				1	1	1	1		1		12,45	13,71
	09:00	34,79	29,51	5,29	0,00				1	1	1	1		3		7,77	13,21
	10:00	31,93	21,41	10,52	0,00		1		1	1	1					12,60	12,68
	11:00	30,89	24,25	6,64	0,00		1		1	1	1			1		8,40	11,59
	12:00	29,46	24,90	4,56	0,00		1		1	1	1			1		11,34	11,58
	13:00	28,90	22,43	6,47	0,00				1	1	1			1		11,01	11,07
	14:00	27,52	19,80	7,72	0,00				1		1	1				10,84	10,82
	15:00	26,65	22,49	4,16	0,00				1		1	1				9,84	9,69
	16:00	27,00	25,58	1,43	0,00				1	1	1	1				6,84	6,82
	17:00	29,21	28,47	0,74	0,00				1	1	1	1				8,26	8,36
	18:00	35,26	35,04	0,22	0,00		1		1	1	1	1				11,65	11,67
	19:00	39,00	39,00	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		1		12,81	12,89
	20:00	43,87	43,73	0,14	0,00	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	21:00	42,28	41,97	0,31	0,00	1	1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	37,53	37,06	0,46	0,00	1	1		1	1	1	1				13,12	13,11
	23:00	32,06	31,27	0,79	0,00		1		1	1	1	1				10,15	10,08

Το διάστημα 08:50 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 12:30. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	27,09	24,87	2,22	0,00					1	1	1				6,61	6,57
	01:00	23,76	20,28	3,48	0,00					1	1	1				8,30	8,63
	02:00	22,57	16,80	5,77	0,00					1	1	1				7,45	7,45
	03:00	21,93	14,86	7,07	0,00						1	1				7,86	7,91
	04:00	21,46	13,51	7,94	0,00						1	1				8,58	8,59
	05:00	22,32	13,95	8,37	0,00						1	1				8,90	8,93
	06:00	24,36	15,29	9,08	0,00		1				1	1				9,71	9,73
	07:00	28,32	18,16	10,16	0,00		1			1	1	1				11,24	11,29
	08:00	32,04	20,76	11,27	0,00					1	1	1				12,77	12,80
	09:00	34,45	22,83	11,62	0,00					1	1	1				13,65	13,67
	10:00	35,51	24,60	10,91	0,00					1	1	1				13,73	13,73
	11:00	35,89	28,45	7,44	0,00		1			1	1	1		2		13,71	13,71
	12:00	37,08	35,52	1,56	0,00		1		1	1	1	1		1		13,59	13,58
	13:00	37,72	36,74	0,98	0,00		1		1	1	1	1		2		13,56	13,57
	14:00	39,14	33,21	5,93	0,00		1		1	1	1	1		1		13,72	13,73
	15:00	35,69	32,00	3,69	0,00		1		1	1	1	1				12,65	12,66
	16:00	34,58	25,96	8,62	0,00		1		1	1	1	1				11,61	11,65
	17:00	35,89	24,82	11,06	0,00		1		1	1	1	1				12,42	12,65
	18:00	38,99	27,19	11,80	0,00		1		1	1	1	1				13,64	13,73
	19:00	42,05	33,00	9,05	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	45,18	37,00	8,18	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	42,68	34,19	8,50	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	37,49	31,43	6,07	0,00		1		1	1	1	1				13,64	13,63
	23:00	32,22	26,46	5,76	0,00				1	1	1	1				11,34	11,47

Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	27,50	22,49	5,01	0,00				1	1	1	1				6,41	7,00
	01:00	24,29	18,57	5,73	0,00					1	1	1				9,19	9,18
	02:00	23,03	18,67	4,36	0,00					1	1	1				7,92	7,90
	03:00	21,99	16,89	5,10	0,00					1	1	1				6,89	6,87
	04:00	21,55	15,86	5,68	0,00					1	1	1				7,22	7,27
	05:00	22,23	15,39	6,84	0,00		1				1	1				8,87	8,88
	06:00	23,73	16,76	6,96	0,00		1				1	1				9,44	9,46
	07:00	26,55	18,15	8,40	0,00		1				1	1				10,58	10,60
	08:00	27,56	19,14	8,42	0,00					1	1	1				11,07	11,02
	09:00	26,58	18,66	7,92	0,00					1	1	1				10,61	10,63
	10:00	26,45	18,32	8,13	0,00					1	1	1				10,58	10,58
	11:00	27,20	21,27	5,93	0,00					1	1	1				10,88	10,88
	12:00	27,60	21,88	5,72	0,00					1	1	1				11,11	11,08
	13:00	26,97	20,94	6,04	0,00					1	1	1				10,78	10,71
	14:00	23,94	20,11	3,82	0,00					1	1	1				9,43	8,90
	15:00	21,88	19,64	2,24	0,00					1	1	1				7,14	6,74
	16:00	22,32	20,22	2,09	0,00					1	1	1				7,14	7,18
	17:00	24,86	22,88	1,98	0,00					1	1	1				9,31	9,17
	18:00	28,56	26,24	2,31	0,00				1	1	1	1				8,56	8,62
	19:00	33,47	32,10	1,37	0,00				1	1	1	1				12,01	12,10
	20:00	38,87	38,00	0,88	0,00		1		1	1	1	1		2		13,67	13,70
	21:00	39,47	38,77	0,70	0,00		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	35,75	34,92	0,84	0,00		1		1	1	1	1				12,73	12,63
	23:00	30,74	29,31	1,43	0,00		1		1	1	1	1				8,95	8,91

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	25,79	23,30	2,48	0,00				1		1	1				7,51	7,69
	01:00	22,76	22,00	0,76	0,00				1		1	1				7,80	7,68
	02:00	21,66	20,42	1,24	0,00				1		1	1				6,48	6,49
	03:00	21,12	20,53	0,58	0,00				1		1	1				6,04	6,01
	04:00	20,90	20,90	0,00	0,00				1		1	1				5,79	5,73
	05:00	22,09	22,09	0,00	0,00				1		1	1				7,15	6,90
	06:00	24,55	24,50	0,05	0,00				1	1	1	1				6,29	6,08
	07:00	27,95	27,95	0,00	0,00				1	1	1	1				7,11	7,25
	08:00	29,92	29,91	0,00	0,00				1	1	1	1				9,04	9,24
	09:00	31,25	31,21	0,04	0,00				1	1	1	1				10,23	10,20
	10:00	31,02	31,02	0,00	0,00				1	1	1	1				9,41	9,40
	11:00	28,46	28,35	0,11	0,00				1	1	1	1				7,79	7,79
	12:00	27,68	27,39	0,29	0,00				1	1	1	1				6,96	7,00
	13:00	28,06	27,79	0,26	0,00				1	1	1	1				7,36	7,39
	14:00	27,54	26,80	0,73	0,00				1	1	1	1				6,96	6,92
	15:00	27,43	25,46	1,96	0,00				1	1	1	1				6,69	6,76
	16:00	28,42	25,29	3,13	0,00				1	1	1	1				7,77	7,77
	17:00	29,76	27,62	2,13	0,00				1	1	1	1				9,02	9,11
	18:00	32,44	30,81	1,62	0,00				1	1	1	1				11,18	11,22
	19:00	35,07	33,85	1,22	0,00		1		1	1	1	1				12,11	12,16
	20:00	39,55	38,11	1,44	0,00	1	1		1	1	1	1				13,69	13,72
	21:00	39,13	37,40	1,73	0,00	1	1		1	1	1	1				13,57	13,53
	22:00	34,57	32,04	2,53	0,00		1		1	1	1	1				11,37	11,26
	23:00	29,17	26,97	2,21	0,00				1	1	1	1				8,03	7,96

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:45. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	24,91	23,89	1,02	0,00				1	1	1	1				5,34	5,47
	01:00	21,82	20,06	1,76	0,00				1	1	1					6,81	6,79
	02:00	20,97	18,07	2,90	0,00				1	1	1					6,14	6,33
	03:00	20,36	19,54	0,81	0,00		1		1	1						7,02	7,03
	04:00	20,24	20,01	0,23	0,00		1		1	1						6,15	6,13
	05:00	21,09	20,74	0,35	0,00	1	1		1	1						5,67	5,71
	06:00	23,51	23,38	0,13	0,00	1	1		1	1				6		7,52	7,60
	07:00	27,70	27,70	0,01	0,00	1	1		1	1				9		10,12	10,06
	08:00	31,37	31,37	0,00	0,00	1	1		1	1	1			7		10,82	10,68
	09:00	31,64	31,64	0,00	0,00	1	1		1	1	1			3		10,51	10,49
	10:00	29,54	29,54	0,00	0,00	1	1		1	1	1			2		8,54	8,46
	11:00	28,40	28,40	0,00	0,00				1	1	1	1				7,68	7,70
	12:00	28,28	28,28	0,00	0,00				1	1	1	1				7,67	7,66
	13:00	27,65	27,65	0,00	0,00				1	1	1	1				7,04	6,97
	14:00	28,16	28,16	0,00	0,00				1	1	1	1				7,48	7,47
	15:00	26,42	26,42	0,00	0,00				1	1	1	1				5,84	5,80
	16:00	26,20	25,50	0,70	0,00				1	1	1	1				5,54	5,56
	17:00	27,30	25,49	1,81	0,00				1	1	1	1				6,58	6,63
	18:00	30,70	28,64	2,05	0,00				1	1	1	1				9,89	10,03
	19:00	33,55	31,79	1,76	0,00		1		1	1	1	1				11,60	11,55
	20:00	37,26	36,41	0,85	0,00		1		1	1	1	1				13,53	13,55
	21:00	37,39	37,33	0,05	0,00		1		1	1	1	1				13,64	13,64
	22:00	33,70	33,58	0,13	0,00		1		1	1	1	1				10,91	10,79
	23:00	28,91	28,70	0,21	0,00				1	1	1	1				7,99	7,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	24,54	24,42	0,12	0,00				1	1	1	1				5,22	5,38
	01:00	21,75	21,50	0,25	0,00				1		1	1				6,65	6,64
	02:00	20,78	20,41	0,38	0,00				1		1	1				5,68	5,66
	03:00	20,01	19,70	0,30	0,00				1		1	1				4,89	4,87
	04:00	19,75	19,73	0,02	0,00				1		1	1				4,61	4,61
	05:00	20,94	20,94	0,00	0,00				1		1	1				5,69	5,74
	06:00	23,31	23,31	0,00	0,00				1		1	1				7,60	7,38
	07:00	27,03	27,03	0,00	0,00				1	1	1	1				6,25	6,36
	08:00	28,91	28,91	0,00	0,00				1	1	1	1				8,17	8,22
	09:00	28,54	28,54	0,00	0,00				1	1	1	1				7,92	7,89
	10:00	27,22	27,22	0,00	0,00				1	1	1	1				6,66	6,60
	11:00	26,79	26,73	0,06	0,00				1	1	1	1				6,19	6,14
	12:00	25,78	25,07	0,71	0,00				1	1	1	1				5,17	5,14
	13:00	25,84	25,17	0,67	0,00				1	1	1	1				5,02	5,23
	14:00	24,37	23,51	0,86	0,00				1	1	1	1				3,77	3,75
	15:00	23,01	22,19	0,82	0,00				1	1	1	1				2,44	2,41
	16:00	22,95	21,99	0,96	0,00				1	1	1	1				2,24	2,28
	17:00	24,59	23,17	1,42	0,00				1	1	1	1				3,89	3,91
	18:00	27,13	25,58	1,55	0,00				1	1	1	1				6,37	6,44
	19:00	30,26	28,02	2,24	0,00				1	1	1	1				9,43	9,52
	20:00	35,11	32,63	2,48	0,00		1		1	1	1	1				13,07	13,08
	21:00	34,69	33,09	1,60	0,00		1		1	1	1	1				11,77	11,73
	22:00	31,11	30,09	1,01	0,00				1	1	1	1				10,16	10,12
	23:00	26,95	25,76	1,18	0,00				1	1	1	1				6,48	6,39

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	22,97	22,11	0,87	0,00				1		1	1				7,69	7,88
	01:00	20,61	20,15	0,45	0,00				1		1	1				5,53	5,48
	02:00	19,66	18,69	0,97	0,00				1		1	1				4,55	4,53
	03:00	19,05	17,56	1,48	0,00				1		1	1				3,92	3,90
	04:00	18,77	16,41	2,36	0,00				1		1	1				3,61	3,64
	05:00	19,73	18,95	0,77	0,00				1		1	1				4,51	4,55
	06:00	21,72	20,93	0,79	0,00				1		1	1				6,48	6,54
	07:00	24,25	22,83	1,42	0,00				1		1	1				8,97	9,04
	08:00	26,13	23,48	2,65	0,00				1	1	1	1				7,29	7,16
	09:00	26,25	24,98	1,28	0,00				1	1	1	1				5,65	5,61
	10:00	25,78	25,55	0,23	0,00				1	1	1	1				5,09	5,13
	11:00	26,42	26,42	0,00	0,00				1	1	1	1				5,76	5,74
	12:00	26,37	26,37	0,00	0,00				1	1	1	1				5,69	5,66
	13:00	26,49	26,41	0,08	0,00				1	1	1	1				5,81	5,85
	14:00	25,59	25,18	0,41	0,00				1	1	1	1				5,01	4,96
	15:00	23,73	23,46	0,27	0,00				1		1	1				3,50	3,91
	16:00	23,14	22,93	0,21	0,00				1		1	1				7,99	7,99
	17:00	24,87	24,84	0,03	0,00				1		1	1				5,66	5,50
	18:00	27,27	27,27	0,00	0,00				1	1	1	1				6,44	6,52
	19:00	29,59	29,59	0,00	0,00				1	1	1	1				8,83	8,86
	20:00	31,34	31,34	0,00	0,00				1	1	1	1				10,63	10,63
	21:00	30,48	30,48	0,00	0,00				1	1	1	1				9,90	9,84
	22:00	28,50	28,50	0,00	0,00				1	1	1	1				7,93	7,86
	23:00	25,52	25,52	0,00	0,00				1	1	1	1				6,12	6,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	22,41	22,22	0,19	0,00					1	1	1				7,38	7,30
	01:00	20,39	19,26	1,13	0,00					1	1	1				5,32	5,25
	02:00	19,38	17,63	1,75	0,00					1	1	1				4,26	4,24
	03:00	18,54	16,12	2,42	0,00		1				1	1				5,82	5,86
	04:00	18,14	15,06	3,08	0,00		1				1	1				6,12	6,14
	05:00	18,72	13,42	5,29	0,00		1				1	1				6,70	6,71
	06:00	19,30	13,50	5,80	0,00		1				1	1				7,67	7,67
	07:00	20,67	15,57	5,10	0,00						1	1				8,23	8,27
	08:00	22,79	20,02	2,77	0,00				1		1	1				7,82	7,88
	09:00	23,18	21,14	2,04	0,00				1		1	1				8,06	8,03
	10:00	22,49	18,99	3,50	0,00				1		1	1				7,40	7,37
	11:00	20,77	16,70	4,07	0,00				1		1	1				5,76	5,91
	12:00	20,57	14,10	6,47	0,00		1				1	1				8,23	8,24
	13:00	20,31	13,77	6,54	0,00		1				1	1				8,15	8,13
	14:00	19,06	12,03	7,03	0,00		1				1	1				7,65	7,63
	15:00	18,81	12,39	6,42	0,00						1	1				7,52	7,53
	16:00	19,35	12,45	6,90	0,00						1	1				7,71	7,74
	17:00	21,40	13,37	8,03	0,00						1	1				8,53	8,55
	18:00	23,98	16,51	7,48	0,00				1		1	1				9,29	9,32
	19:00	26,43	21,36	5,06	0,00				1		1	1				10,39	10,35
	20:00	27,69	23,68	4,01	0,00				1		1	1				7,16	7,12
	21:00	25,70	19,84	5,86	0,00				1		1	1				8,12	8,41
	22:00	25,65	19,30	6,35	0,00				1		1	1				10,27	10,26
	23:00	24,04	17,90	6,14	0,00				1		1	1				8,99	8,92

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΘΡΟ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	21,63	17,85	3,79	0,00				1		1	1				6,57	6,49
	01:00	19,80	16,89	2,92	0,00				1		1	1				4,67	4,65
	02:00	18,89	16,51	2,38	0,00				1		1	1				4,82	4,96
	03:00	18,31	17,86	0,45	0,00		1				1	1				6,43	6,43
	04:00	18,03	17,72	0,31	0,00		1				1	1				6,05	6,06
	05:00	18,77	18,35	0,43	0,00		1				1	1				6,73	6,76
	06:00	19,96	19,82	0,14	0,00				1		1	1				5,74	5,62
	07:00	22,03	21,84	0,20	0,00				1		1	1				6,50	6,36
	08:00	23,59	23,37	0,22	0,00				1		1	1				6,73	6,95
	09:00	24,52	24,21	0,31	0,00				1		1	1				9,31	9,36
	10:00	25,28	24,90	0,39	0,00		1		1		1	1				8,90	8,84
	11:00	25,85	25,38	0,47	0,00		1		1		1	1				8,34	8,36
	12:00	25,98	25,44	0,54	0,00		1		1		1	1				8,49	8,49
	13:00	25,96	24,53	1,42	0,00		1		1		1	1				8,50	8,47
	14:00	24,55	23,72	0,83	0,00		1		1		1	1				7,92	7,89
	15:00	23,25	22,96	0,29	0,00				1		1	1				8,13	8,11
	16:00	23,71	23,67	0,04	0,00				1		1	1				6,97	6,83
	17:00	26,34	26,34	0,00	0,00				1	1	1	1				5,54	5,64
	18:00	30,25	30,25	0,00	0,00				1	1	1	1				9,42	9,55
	19:00	33,79	33,79	0,00	0,00		1		1	1	1	1				11,08	11,12
	20:00	37,82	37,46	0,36	0,00	1	1		1	1	1	1		1		12,61	12,63
	21:00	36,28	35,89	0,39	0,00	1	1		1	1	1	1		1		11,26	11,18
	22:00	31,67	30,53	1,14	0,00		1		1	1	1	1				8,91	8,75
	23:00	26,28	24,98	1,30	0,00				1	1	1	1				5,70	5,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	24,28	23,13	1,15	0,00				1		1	1				8,34	8,63
	01:00	22,28	21,18	1,11	0,00				1		1	1				7,22	7,16
	02:00	20,91	19,44	1,48	0,00				1		1	1				5,84	5,79
	03:00	19,54	18,06	1,48	0,00				1		1	1				4,44	4,40
	04:00	18,72	18,11	0,61	0,00				1		1	1				3,62	3,60
	05:00	18,75	18,05	0,70	0,00				1		1	1				3,57	3,62
	06:00	18,90	17,93	0,97	0,00				1		1	1				3,75	3,75
	07:00	20,11	18,97	1,14	0,00				1		1	1				4,91	4,93
	08:00	22,08	21,62	0,46	0,00				1		1	1				6,84	6,90
	09:00	23,97	23,78	0,19	0,00				1		1	1				8,78	8,77
	10:00	24,73	24,21	0,52	0,00		1		1		1	1				7,94	7,91
	11:00	23,14	22,41	0,73	0,00		1		1		1	1				5,96	5,93
	12:00	21,21	20,57	0,64	0,00		1		1		1	1				4,58	4,53
	13:00	17,89	17,18	0,71	0,00				1		1	1				2,91	2,79
	14:00	14,39	13,66	0,73	0,00						1	1				3,98	4,25
	15:00	13,35	12,42	0,93	0,00						1	1				3,74	3,72
	16:00	14,35	13,37	0,98	0,00						1	1				4,62	4,68
	17:00	16,60	15,90	0,70	0,00				1		1	1				3,99	3,83
	18:00	20,03	19,12	0,91	0,00				1		1	1				4,76	4,83
	19:00	23,22	22,28	0,94	0,00				1		1	1				7,95	8,05
	20:00	27,13	25,10	2,03	0,00		1		1		1	1				9,98	10,00
	21:00	27,60	24,88	2,73	0,00		1		1		1	1				10,23	10,15
	22:00	25,30	22,05	3,25	0,00		1		1		1	1				8,47	8,51
	23:00	22,62	19,58	3,04	0,00				1		1	1				7,52	7,49

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	20,43	18,84	1,59	0,00				1		1	1				5,34	5,31
	01:00	18,93	17,87	1,05	0,00				1		1	1				3,81	3,79
	02:00	18,09	17,61	0,48	0,00				1		1	1				2,99	2,97
	03:00	17,61	17,61	0,00	0,00				1		1	1				2,48	2,45
	04:00	17,29	17,29	0,00	0,00				1		1	1				2,11	2,10
	05:00	17,58	17,58	0,00	0,00				1		1	1				2,33	2,40
	06:00	17,65	17,26	0,39	0,00				1		1	1				2,50	2,50
	07:00	18,61	17,96	0,66	0,00				1		1	1				3,42	3,45
	08:00	19,88	19,88	0,00	0,00				1		1	1				4,70	4,71
	09:00	20,06	19,99	0,08	0,00				1		1	1				4,94	4,92
	10:00	20,32	20,32	0,00	0,00				1		1	1				5,18	5,16
	11:00	20,25	20,13	0,12	0,00				1		1	1				5,09	5,12
	12:00	19,93	19,64	0,29	0,00				1		1	1				4,84	4,78
	13:00	20,26	20,05	0,21	0,00				1		1	1				5,19	5,11
	14:00	18,02	17,73	0,29	0,00				1		1	1				2,91	2,89
	15:00	16,82	15,89	0,93	0,00				1		1	1				1,68	1,68
	16:00	17,86	16,58	1,28	0,00				1		1	1				2,57	2,67
	17:00	20,57	19,96	0,61	0,00				1		1	1				5,26	5,36
	18:00	23,26	22,71	0,55	0,00				1		1	1				8,01	8,10
	19:00	26,01	25,68	0,34	0,00				1	1	1	1				5,71	5,54
	20:00	29,47	29,17	0,30	0,00				1	1	1	1				8,72	8,77
	21:00	28,79	28,77	0,02	0,00				1	1	1	1				8,20	8,17
	22:00	25,83	25,83	0,00	0,00				1	1	1	1				5,48	5,74
	23:00	22,78	22,78	0,00	0,00				1		1	1				7,67	7,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	20,49	20,46	0,03	0,00				1		1	1				5,44	5,36
	01:00	18,82	18,35	0,46	0,00				1		1	1				3,71	3,68
	02:00	17,93	16,87	1,05	0,00				1		1	1				4,43	4,55
	03:00	17,62	15,88	1,74	0,00		1				1	1				5,64	5,64
	04:00	17,44	16,45	0,99	0,00		1				1	1				5,44	5,45
	05:00	18,24	18,04	0,20	0,00		1				1	1				6,16	6,23
	06:00	19,41	19,28	0,13	0,00				1		1	1				5,05	5,01
	07:00	20,95	20,93	0,02	0,00				1		1	1				5,71	5,78
	08:00	22,69	22,69	0,00	0,00				1		1	1				7,47	7,48
	09:00	23,47	23,47	0,00	0,00				1	1	1	1				3,44	3,28
	10:00	23,22	23,20	0,02	0,00				1	1	1	1				3,85	4,22
	11:00	23,34	22,56	0,77	0,00				1		1	1				7,06	7,02
	12:00	23,83	23,44	0,39	0,00				1		1	1				8,19	8,23
	13:00	25,81	25,54	0,27	0,00				1		1	1		2		9,80	9,78
	14:00	25,31	25,31	0,00	0,00				1		1	1		2		9,41	9,37
	15:00	23,44	23,38	0,06	0,00				1		1	1				7,10	7,22
	16:00	22,67	22,62	0,04	0,00				1		1	1				7,48	7,52
	17:00	22,58	22,58	0,00	0,00				1		1	1				7,40	7,39
	18:00	25,12	25,03	0,09	0,00				1	1	1	1				5,25	5,10
	19:00	27,78	27,78	0,00	0,00				1	1	1	1				7,03	7,12
	20:00	31,64	31,39	0,25	0,00				1	1	1	1				10,86	10,94
	21:00	30,76	30,42	0,34	0,00				1	1	1	1				10,26	10,15
	22:00	27,18	26,53	0,65	0,00				1	1	1	1				6,69	6,58
	23:00	23,52	23,31	0,20	0,00				1		1	1				6,40	6,72

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	20,71	20,71	0,00	0,00				1		1	1				5,64	5,56
	01:00	19,11	19,11	0,00	0,00				1		1	1				3,99	3,95
	02:00	18,35	18,35	0,00	0,00				1		1	1				3,15	3,15
	03:00	17,83	17,83	0,00	0,00				1		1	1				2,88	2,67
	04:00	17,72	17,66	0,06	0,00				1		1	1				2,65	2,55
	05:00	18,64	17,88	0,76	0,00				1		1	1				3,43	3,46
	06:00	19,53	18,11	1,42	0,00				1		1	1				4,34	4,37
	07:00	21,44	18,60	2,84	0,00				1		1	1				6,26	6,26
	08:00	22,83	19,91	2,92	0,00				1		1	1				7,65	7,69
	09:00	23,06	21,17	1,89	0,00				1		1	1				7,85	7,93
	10:00	22,63	21,52	1,12	0,00				1		1	1				7,55	7,50
	11:00	22,71	20,30	2,41	0,00				1		1	1				7,57	7,57
	12:00	23,20	21,41	1,79	0,00				1		1	1				8,01	8,06
	13:00	23,32	22,01	1,31	0,00				1		1	1				8,21	8,17
	14:00	22,19	20,28	1,91	0,00				1		1	1				7,12	7,03
	15:00	20,47	17,36	3,11	0,00				1		1	1				5,36	5,33
	16:00	20,67	17,38	3,29	0,00				1		1	1				5,52	5,50
	17:00	21,72	18,80	2,92	0,00				1		1	1				6,48	6,56
	18:00	24,86	22,94	1,92	0,00				1		1	1				8,59	8,43
	19:00	27,61	26,16	1,45	0,00				1	1	1	1				6,88	6,97
	20:00	31,51	30,54	0,97	0,00				1	1	1	1				10,75	10,84
	21:00	30,66	29,26	1,40	0,00				1	1	1	1				10,16	10,08
	22:00	27,07	25,45	1,62	0,00				1	1	1	1				6,55	6,48
	23:00	23,64	22,36	1,28	0,00				1	1	1	1				6,08	6,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:29 με 04:37.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	21,09	20,11	0,98	0,00				1		1	1				6,00	5,99
	01:00	19,44	18,61	0,82	0,00				1		1	1				4,34	4,29
	02:00	18,55	16,97	1,58	0,00				1		1	1				3,40	3,41
	03:00	18,02	15,26	2,76	0,00		1				1	1				4,98	5,18
	04:00	17,96	14,72	3,24	0,00		1				1	1				5,99	5,99
	05:00	18,67	15,44	3,23	0,00		1				1	1				6,62	6,66
	06:00	19,87	16,64	3,23	0,00				1		1	1				6,65	6,69
	07:00	22,36	20,36	2,00	0,00				1		1	1				7,37	7,40
	08:00	25,32	23,21	2,11	0,00				1		1	1				9,77	9,78
	09:00	26,87	25,03	1,85	0,00		1		1		1	1				9,69	9,71
	10:00	27,27	25,43	1,84	0,00		1		1		1	1				9,80	9,79
	11:00	26,46	25,37	1,09	0,00		1		1		1	1				8,96	8,99
	12:00	26,48	24,49	1,99	0,00		1		1		1	1				9,01	8,97
	13:00	26,25	23,82	2,43	0,00		1		1		1	1				8,79	8,75
	14:00	23,78	20,57	3,21	0,00		1		1		1	1				7,53	7,54
	15:00	21,60	17,10	4,50	0,00				1		1	1				6,49	6,48
	16:00	22,01	17,29	4,72	0,00				1		1	1				6,81	6,83
	17:00	23,49	22,06	1,43	0,00				1		1	1				8,29	8,35
	18:00	26,15	25,49	0,66	0,00				1	1	1	1				6,06	5,89
	19:00	28,48	28,08	0,40	0,00				1	1	1	1				7,76	7,83
	20:00	32,09	31,00	1,09	0,00				1	1	1	1				11,32	11,39
	21:00	31,31	29,70	1,61	0,00				1	1	1	1				10,79	10,70
	22:00	27,76	24,09	3,67	0,00				1	1	1	1				7,65	7,96
	23:00	23,98	20,35	3,63	0,00				1		1	1				8,96	8,84

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	21,19	17,79	3,40	0,00				1		1	1				6,15	6,07
	01:00	19,33	16,78	2,55	0,00				1		1	1				4,24	4,23
	02:00	18,39	17,13	1,26	0,00				1		1	1				3,26	3,25
	03:00	17,77	16,93	0,84	0,00				1		1	1				2,58	2,56
	04:00	17,76	17,11	0,65	0,00				1		1	1				2,61	2,60
	05:00	18,48	17,49	1,00	0,00				1		1	1				3,29	3,32
	06:00	19,46	19,25	0,21	0,00				1		1	1				4,24	4,31
	07:00	21,86	21,85	0,00	0,00				1		1	1				6,63	6,70
	08:00	23,76	23,76	0,00	0,00				1		1	1				7,49	7,51
	09:00	24,36	24,36	0,00	0,00		1		1		1	1				7,63	7,64
	10:00	23,86	23,83	0,03	0,00		1		1		1	1				7,23	7,20
	11:00	24,11	24,03	0,08	0,00		1		1		1	1				7,44	7,48
	12:00	25,06	24,78	0,28	0,00		1		1		1	1				7,85	7,82
	13:00	25,94	25,69	0,25	0,00		1		1		1	1				8,46	8,45
	14:00	24,38	24,24	0,14	0,00		1		1		1	1				7,02	6,91
	15:00	21,70	21,54	0,16	0,00		1		1		1	1				4,25	4,22
	16:00	20,84	20,60	0,24	0,00				1		1	1				4,70	4,75
	17:00	21,91	21,87	0,05	0,00				1		1	1				6,68	6,72
	18:00	24,71	24,71	0,00	0,00				1	1	1	1				6,98	6,77
	19:00	27,64	27,64	0,00	0,00				1	1	1	1				6,87	6,93
	20:00	31,47	31,47	0,00	0,00				1	1	1	1				10,70	10,79
	21:00	30,90	30,74	0,16	0,00				1	1	1	1				10,35	10,29
	22:00	27,43	27,25	0,18	0,00				1	1	1	1				6,92	6,83
	23:00	23,91	23,91	0,00	0,00				1	1	1	1				3,79	4,10

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	21,35	21,35	0,00	0,00				1		1	1				6,25	6,20
	01:00	19,44	19,44	0,00	0,00				1		1	1				4,28	4,27
	02:00	18,62	18,62	0,00	0,00				1		1	1				3,49	3,45
	03:00	18,18	18,18	0,00	0,00				1		1	1				3,00	2,99
	04:00	17,91	17,91	0,00	0,00				1		1	1				2,73	2,75
	05:00	18,68	18,68	0,00	0,00				1		1	1				3,45	3,50
	06:00	19,34	19,34	0,00	0,00				1		1	1				4,14	4,16
	07:00	21,10	21,10	0,00	0,00				1		1	1		2		6,55	6,62
	08:00	22,42	22,42	0,00	0,00				1		1	1				7,17	7,24
	09:00	24,21	24,21	0,00	0,00				1		1	1				8,03	8,04
	10:00	24,01	23,80	0,21	0,00		1		1		1	1				7,48	7,46
	11:00	24,20	23,61	0,59	0,00		1		1		1	1				7,58	7,65
	12:00	24,57	23,79	0,78	0,00		1		1		1	1				7,99	8,00
	13:00	24,83	23,93	0,90	0,00		1		1		1	1				7,74	7,74
	14:00	22,72	21,65	1,07	0,00		1		1		1	1				5,93	5,96
	15:00	22,63	21,81	0,82	0,00				1		1	1				7,53	7,53
	16:00	22,02	21,73	0,28	0,00				1		1	1				6,90	6,85
	17:00	23,07	23,06	0,01	0,00				1		1	1				7,83	7,88
	18:00	25,56	25,56	0,00	0,00				1	1	1	1				6,38	6,13
	19:00	28,50	28,50	0,00	0,00				1	1	1	1				7,73	7,79
	20:00	31,70	31,70	0,00	0,00				1	1	1	1				10,91	10,99
	21:00	30,79	30,79	0,00	0,00				1	1	1	1				10,24	10,14
	22:00	27,31	27,23	0,08	0,00				1	1	1	1				6,84	6,71
	23:00	23,91	23,32	0,60	0,00				1	1	1	1				3,88	4,24

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	21,05	20,35	0,69	0,00				1		1	1				5,97	5,93
	01:00	19,62	19,03	0,59	0,00				1		1	1				4,54	4,48
	02:00	18,59	17,74	0,85	0,00				1		1	1				3,47	3,46
	03:00	17,90	17,28	0,62	0,00				1		1	1				2,78	2,77
	04:00	17,48	17,10	0,37	0,00				1		1	1				2,35	2,35
	05:00	17,97	16,62	1,35	0,00				1		1	1				2,77	2,82
	06:00	17,96	17,01	0,94	0,00				1	1	1					2,92	2,93
	07:00	19,25	18,03	1,23	0,00				1	1	1					4,03	4,09
	08:00	20,27	19,27	1,00	0,00				1	1	1					4,92	4,92
	09:00	21,05	20,22	0,83	0,00				1		1	1				5,88	5,91
	10:00	21,91	20,06	1,86	0,00				1		1	1				6,73	6,74
	11:00	22,29	17,07	5,22	0,00				1		1	1				7,13	7,17
	12:00	23,52	16,45	7,07	0,00				1		1	1				8,38	8,40
	13:00	23,74	16,47	7,28	0,00				1		1	1				8,77	8,71
	14:00	20,41	15,91	4,50	0,00				1		1	1				5,38	5,30
	15:00	18,30	13,55	4,75	0,00				1		1	1				5,00	5,00
	16:00	18,12	11,63	6,48	0,00						1	1				6,77	6,78
	17:00	20,32	13,24	7,08	0,00						1	1				7,57	7,61
	18:00	23,82	16,97	6,85	0,00					1	1	1				9,01	9,05
	19:00	27,00	19,14	7,86	0,00					1	1	1				10,06	10,09
	20:00	31,49	20,64	10,85	0,00					1	1	1				12,28	12,33
	21:00	30,77	20,88	9,89	0,00					1	1	1				12,38	12,35
	22:00	27,00	17,82	9,19	0,00					1	1	1				10,87	10,82
	23:00	23,38	16,41	6,97	0,00					1	1	1				8,34	8,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	20,55	15,28	5,27	0,00						1	1				6,19	6,27
	01:00	18,85	12,68	6,17	0,00						1	1				7,55	7,54
	02:00	17,99	11,17	6,82	0,00						1	1				7,20	7,20
	03:00	17,60	10,87	6,73	0,00						1	1				7,03	7,02
	04:00	17,72	11,01	6,71	0,00						1	1				7,07	7,08
	05:00	18,75	11,45	7,31	0,00						1	1				7,48	7,51
	06:00	20,01	12,29	7,72	0,00						1	1				8,00	8,00
	07:00	22,85	14,24	8,61	0,00						1	1				9,07	9,11
	08:00	24,65	15,19	9,46	0,00				1		1	1				9,84	9,86
	09:00	25,34	16,11	9,23	0,00				1		1	1				10,11	10,11
	10:00	25,37	16,19	9,19	0,00		1				1	1				10,15	10,15
	11:00	26,37	17,34	9,03	0,00		1				1	1				10,52	10,54
	12:00	28,23	18,54	9,70	0,00		1				1	1		1		11,28	11,29
	13:00	27,12	17,79	9,33	0,00		1				1	1		1		10,87	10,87
	14:00	24,63	16,33	8,30	0,00		1				1	1				9,06	9,58
	15:00	23,92	18,49	5,44	0,00				1		1	1				5,67	8,32
	16:00	23,71	14,40	9,31	0,00		1				1	1				9,48	9,48
	17:00	24,96	15,15	9,81	0,00		1				1	1				9,97	9,98
	18:00	26,69	16,37	10,32	0,00		1				1	1				10,61	10,65
	19:00	30,25	18,55	11,69	0,00				1		1	1				12,04	12,09
	20:00	35,47	22,72	12,75	0,00				1		1	1				13,63	13,64
	21:00	34,80	21,99	12,81	0,00				1		1	1				13,66	13,64
	22:00	29,80	18,63	11,17	0,00				1		1	1				12,01	11,95
	23:00	25,14	16,41	8,73	0,00				1		1	1				9,45	9,75

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	21,75	17,85	3,90	0,00				1		1	1				4,00	6,65
	01:00	19,79	16,79	3,00	0,00				1		1	1				3,13	4,63
	02:00	18,94	16,21	2,73	0,00				1		1	1				2,83	5,28
	03:00	18,48	14,58	3,90	0,00						1	1				4,00	7,40
	04:00	18,47	14,57	3,90	0,00						1	1				4,00	7,39
	05:00	19,49	13,52	5,96	0,00						1	1				6,40	7,80
	06:00	21,25	13,54	7,71	0,00						1	1				8,45	8,50
	07:00	24,94	15,69	9,25	0,00					1	1	1				9,93	9,94
	08:00	27,02	16,98	10,04	0,00					1	1	1				10,77	10,78
	09:00	26,85	16,73	10,11	0,00					1	1	1				10,77	10,75
	10:00	25,98	16,22	9,77	0,00					1	1	1				10,40	10,39
	11:00	26,65	16,65	10,01	0,00					1	1	1				10,65	10,64
	12:00	27,63	17,51	10,12	0,00					1	1	1				11,05	11,04
	13:00	28,59	20,71	7,88	0,00					1	1	1				8,43	10,42
	14:00	27,09	16,86	10,24	0,00					1	1	1				10,85	10,84
	15:00	24,38	15,37	9,02	0,00					1	1	1				9,25	9,23
	16:00	24,58	15,26	9,32	0,00					1	1	1				9,47	9,52
	17:00	25,89	15,80	10,09	0,00					1	1	1				10,30	10,34
	18:00	28,79	17,59	11,20	0,00					1	1	1				11,46	11,49
	19:00	32,24	19,97	12,26	0,00					1	1	1				12,81	12,87
	20:00	36,69	24,05	12,64	0,00		1			1	1	1		1		13,72	13,72
	21:00	36,29	23,93	12,36	0,00		1			1	1	1				13,72	13,72
	22:00	31,47	20,52	10,95	0,00					1	1	1				12,66	12,61
	23:00	26,54	17,43	9,10	0,00					1	1	1				10,65	10,61

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	22,91	15,77	7,14	0,00						1	1				7,99	8,02
	01:00	20,51	13,06	7,45	0,00						1	1				8,23	8,21
	02:00	19,53	12,34	7,18	0,00						1	1				7,82	7,81
	03:00	19,18	12,23	6,95	0,00						1	1				7,68	7,67
	04:00	19,13	12,48	6,65	0,00						1	1				7,66	7,64
	05:00	19,96	13,12	6,84	0,00						1	1				7,96	7,97
	06:00	21,97	14,72	7,24	0,00						1	1				8,71	8,75
	07:00	27,33	19,87	7,46	0,00				1		1	1				10,86	10,90
	08:00	30,04	21,28	8,76	0,00				1		1	1				11,98	12,00
	09:00	31,54	21,35	10,19	0,00				1		1	1				12,62	12,62
	10:00	31,00	21,87	9,14	0,00			1	1		1	1				12,31	12,28
	11:00	29,01	21,52	7,49	0,00			1	1		1	1				9,67	9,59
	12:00	26,85	21,01	5,84	0,00			1	1		1	1				6,71	6,69
	13:00	26,38	17,43	8,94	0,00				1		1	1				10,25	10,37
	14:00	24,18	15,39	8,79	0,00						1	1				9,59	9,57
	15:00	23,41	14,54	8,87	0,00						1	1				9,36	9,35
	16:00	23,42	14,42	9,00	0,00						1	1				9,38	9,37
	17:00	25,35	15,53	9,83	0,00						1	1				10,10	10,12
	18:00	28,33	17,35	10,99	0,00				1		1	1				11,28	11,32
	19:00	31,81	19,61	12,19	0,00				1		1	1				12,68	12,70
	20:00	36,03	22,93	13,11	0,00		1		1		1	1				13,69	13,71
	21:00	35,53	22,79	12,74	0,00		1		1		1	1				13,71	13,70
	22:00	31,07	20,11	10,97	0,00		1		1		1	1				12,49	12,45
	23:00	26,86	17,82	9,05	0,00				1		1	1				10,80	10,75

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	23,35	16,19	7,16	0,00				1		1	1				8,33	8,28
	01:00	20,79	14,88	5,91	0,00						1	1				6,19	6,36
	02:00	19,69	12,12	7,57	0,00						1	1				7,89	7,89
	03:00	19,09	11,58	7,51	0,00						1	1				7,65	7,64
	04:00	18,89	11,49	7,40	0,00						1	1				7,57	7,57
	05:00	19,35	11,82	7,53	0,00						1	1				7,74	7,74
	06:00	19,75	12,23	7,52	0,00						1	1				7,86	7,88
	07:00	22,40	13,76	8,65	0,00						1	1				8,91	8,95
	08:00	26,20	16,23	9,98	0,00					1	1	1				10,44	10,46
	09:00	30,56	19,47	11,09	0,00					1	1	1				12,16	12,21
	10:00	31,51	19,70	11,81	0,00					1	1	1				12,61	12,62
	11:00	31,67	20,08	11,59	0,00					1	1	1				12,69	12,67
	12:00	31,66	19,43	12,23	0,00					1	1	1				12,67	12,66
	13:00	31,21	19,08	12,13	0,00					1	1	1				12,49	12,48
	14:00	28,76	17,52	11,24	0,00					1	1	1				11,53	11,50
	15:00	27,08	16,55	10,52	0,00					1	1	1				10,85	10,83
	16:00	27,28	16,61	10,67	0,00					1	1	1				10,88	10,91
	17:00	28,83	17,54	11,28	0,00					1	1	1				11,50	11,52
	18:00	31,46	20,24	11,22	0,00					1	1	1				12,54	12,57
	19:00	34,79	22,78	12,01	0,00					1	1	1				13,64	13,65
	20:00	38,03	25,55	12,48	0,00		1			1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,86	31,74	5,12	0,00		1		1	1	1	1		1		13,19	13,17
	22:00	32,17	27,26	4,91	0,00		1		1	1	1	1				10,01	9,97
	23:00	27,60	22,05	5,55	0,00				1	1	1	1				7,13	7,15

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	23,55	17,86	5,68	0,00				1		1	1				8,28	8,44
	01:00	20,98	16,18	4,80	0,00				1		1	1				5,90	5,84
	02:00	20,08	14,11	5,98	0,00						1	1				6,80	6,89
	03:00	19,62	12,42	7,20	0,00						1	1				7,86	7,85
	04:00	19,57	12,55	7,02	0,00						1	1				7,82	7,83
	05:00	20,34	13,45	6,89	0,00						1	1				8,12	8,12
	06:00	22,43	14,93	7,49	0,00						1	1		1		8,85	8,90
	07:00	26,49	19,33	7,16	0,00			1	1	1	1					8,86	8,83
	08:00	28,71	21,99	6,72	0,00			1	1	1	1					8,22	8,24
	09:00	31,44	22,36	9,08	0,00			1	1	1	1					10,78	10,80
	10:00	31,75	23,16	8,60	0,00			1	1		1	1				10,88	10,96
	11:00	29,66	22,53	7,13	0,00			1	1		1	1				9,25	9,16
	12:00	27,87	23,09	4,78	0,00			1	1		1	1				7,45	7,41
	13:00	26,37	21,78	4,59	0,00			1	1		1	1				6,70	6,61
	14:00	23,75	17,98	5,77	0,00			1			1	1				7,20	7,47
	15:00	21,71	15,51	6,21	0,00			1			1	1				6,73	6,74
	16:00	22,12	15,79	6,33	0,00			1			1	1				7,05	7,10
	17:00	24,17	16,56	7,61	0,00			1			1	1				8,98	9,10
	18:00	27,32	20,37	6,95	0,00			1			1	1				9,95	9,86
	19:00	30,35	22,57	7,77	0,00			1	1		1	1				9,67	9,78
	20:00	35,19	22,63	12,56	0,00			1	1		1	1				13,41	13,45
	21:00	35,10	22,08	13,02	0,00			1	1		1	1				13,69	13,67
	22:00	30,86	19,55	11,31	0,00			1			1	1				12,25	12,20
	23:00	26,81	21,11	5,70	0,00			1			1	1		1		10,45	10,40

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	23,39	18,94	4,45	0,00			1			1	1				8,16	8,13
	01:00	20,82	15,70	5,12	0,00			1			1	1				5,68	5,60
	02:00	19,73	15,63	4,09	0,00			1			1	1				4,55	4,53
	03:00	19,40	15,79	3,61	0,00			1			1	1				4,38	4,36
	04:00	18,99	16,13	2,86	0,00			1			1	1				3,95	3,99
	05:00	19,63	16,56	3,07	0,00			1			1	1				4,65	4,64
	06:00	20,58	16,57	4,01	0,00			1			1	1				5,48	5,55
	07:00	22,82	18,98	3,84	0,00			1			1	1		1		6,52	6,52
	08:00	24,42	21,29	3,13	0,00			1		1	1	1				4,41	4,26
	09:00	25,23	21,87	3,36	0,00			1		1	1	1				4,73	4,70
	10:00	24,52	20,68	3,84	0,00					1	1	1				7,85	8,14
	11:00	24,10	21,31	2,79	0,00					1	1	1				8,97	8,99
	12:00	24,42	22,00	2,42	0,00					1	1	1				8,58	8,31
	13:00	24,55	23,33	1,22	0,00			1		1	1	1				4,11	4,10
	14:00	23,04	21,80	1,23	0,00			1		1	1	1				4,05	4,17
	15:00	21,04	19,41	1,63	0,00					1	1	1				5,95	5,92
	16:00	21,04	18,10	2,94	0,00					1	1	1				5,81	5,86
	17:00	22,61	21,45	1,16	0,00					1	1	1				6,69	6,54
	18:00	25,79	24,85	0,93	0,00			1		1	1	1				5,14	5,22
	19:00	28,64	27,65	0,99	0,00			1	1	1	1	1				4,62	4,40
	20:00	31,81	30,33	1,48	0,00			1	1	1	1	1				5,73	5,77
	21:00	31,26	29,31	1,96	0,00			1	1	1	1	1				5,39	5,34
	22:00	27,83	25,26	2,57	0,00			1	1		1	1				6,95	7,30
	23:00	24,86	23,39	1,47	0,00			1	1		1	1				4,45	4,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	22,37	21,45	0,93	0,00			1	1		1	1				1,93	1,90
	01:00	20,58	19,70	0,88	0,00			1	1			1				2,69	2,86
	02:00	19,55	18,58	0,97	0,00			1	1			1				3,21	3,19
	03:00	18,91	18,49	0,41	0,00			1	1			1				2,55	2,54
	04:00	18,70	18,70	0,00	0,00			1	1			1				2,28	2,30
	05:00	18,92	18,92	0,00	0,00			1	1			1				2,54	2,55
	06:00	19,10	19,10	0,00	0,00			1	1		1	1				1,30	1,25
	07:00	20,52	20,52	0,00	0,00				1		1	1				4,28	4,51
	08:00	21,51	21,51	0,00	0,00				1		1	1				6,34	6,34
	09:00	21,81	21,81	0,00	0,00				1		1	1				6,59	6,59
	10:00	22,17	22,17	0,00	0,00				1		1	1				6,86	6,88
	11:00	23,11	23,03	0,08	0,00			1	1		1	1				3,55	3,40
	12:00	23,31	22,66	0,64	0,00			1	1		1	1				2,77	2,78
	13:00	22,34	20,98	1,36	0,00			1	1		1	1				4,09	4,30
	14:00	19,38	17,88	1,50	0,00				1		1	1				4,37	4,28
	15:00	17,70	16,42	1,29	0,00				1		1	1				2,59	2,56
	16:00	18,64	17,19	1,45	0,00				1		1	1				3,47	3,49
	17:00	20,38	18,82	1,56	0,00				1		1	1				5,15	5,19
	18:00	23,69	21,47	2,22	0,00				1		1	1				7,92	7,73
	19:00	26,79	23,24	3,56	0,00			1	1		1	1				6,18	6,23
	20:00	30,36	25,93	4,42	0,00			1	1		1	1				9,78	9,87
	21:00	30,72	25,98	4,74	0,00			1	1		1	1				10,33	10,27
	22:00	27,57	22,03	5,54	0,00			1	1		1	1				7,24	7,15
	23:00	23,71	18,71	5,00	0,00			1	1		1	1				5,71	5,97

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	20,82	15,60	5,22	0,00			1	1		1					5,88	5,84
	01:00	18,88	15,39	3,49	0,00			1	1		1					3,94	3,89
	02:00	17,95	15,37	2,58	0,00			1	1		1					2,93	2,95
	03:00	17,67	15,31	2,36	0,00			1	1		1					2,70	2,67
	04:00	17,63	15,58	2,05	0,00			1	1		1					2,58	2,62
	05:00	18,56	15,49	3,07	0,00			1	1		1					3,54	3,57
	06:00	19,91	15,57	4,34	0,00			1	1		1					4,83	4,93
	07:00	22,86	16,18	6,68	0,00			1		1	1					7,81	7,82
	08:00	23,74	17,10	6,64	0,00		1			1	1			1		9,37	9,37
	09:00	23,79	17,30	6,49	0,00				1	1	1					8,67	8,68
	10:00	23,33	17,65	5,68	0,00				1	1	1					8,18	8,18
	11:00	23,22	16,43	6,79	0,00				1	1	1					8,00	8,03
	12:00	24,30	16,31	7,99	0,00				1	1	1					9,17	9,19
	13:00	25,12	16,67	8,45	0,00				1	1	1					9,58	9,67
	14:00	26,97	18,44	8,53	0,00				1	1	1					10,84	10,80
	15:00	23,21	16,41	6,80	0,00				1	1	1					8,14	8,09
	16:00	22,25	16,49	5,76	0,00				1	1	1					7,12	7,09
	17:00	24,35	17,91	6,44	0,00				1	1	1					9,11	9,16
	18:00	26,13	18,77	7,36	0,00				1	1	1					10,44	10,44
	19:00	28,41	19,36	9,04	0,00				1	1	1					11,32	11,36
	20:00	32,13	22,50	9,63	0,00				1	1	1					12,80	12,84
	21:00	31,85	20,73	11,12	0,00				1	1	1					12,79	12,77
	22:00	27,50	17,91	9,59	0,00				1	1	1					11,06	11,03
	23:00	23,51	16,15	7,35	0,00				1	1	1					8,53	8,42

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	20,66	15,50	5,16	0,00				1	1	1					5,63	5,54
	01:00	19,06	12,20	6,86	0,00				1		1					7,39	7,50
	02:00	18,17	11,16	7,01	0,00				1		1					7,28	7,26
	03:00	17,68	10,86	6,81	0,00				1		1					7,08	7,07
	04:00	17,94	11,10	6,84	0,00				1		1					7,17	7,17
	05:00	18,87	12,33	6,53	0,00				1		1					7,53	7,54
	06:00	20,36	15,12	5,25	0,00				1		1					7,98	7,94
	07:00	23,82	18,14	5,68	0,00				1	1	1					8,67	8,72
	08:00	25,21	19,13	6,08	0,00				1	1	1					9,96	9,97
	09:00	25,41	19,23	6,19	0,00				1	1	1					10,13	10,13
	10:00	25,24	19,30	5,94	0,00				1	1	1					10,06	10,06
	11:00	25,10	19,10	5,99	0,00				1	1	1					9,87	9,90
	12:00	25,64	19,72	5,92	0,00				1	1	1					10,25	10,22
	13:00	23,65	19,04	4,61	0,00				1	1	1					7,76	7,44
	14:00	23,03	18,30	4,73	0,00			1	1		1					6,20	6,49
	15:00	21,61	16,41	5,19	0,00			1	1		1					6,62	6,59
	16:00	21,78	16,22	5,55	0,00			1		1	1					6,75	6,73
	17:00	23,41	15,77	7,64	0,00			1		1	1					8,21	8,34
	18:00	26,95	18,47	8,47	0,00			1		1	1					10,74	10,78
	19:00	29,40	20,39	9,01	0,00			1		1	1					11,74	11,76
	20:00	32,68	23,01	9,67	0,00		1	1		1	1					13,01	13,03
	21:00	32,50	21,43	11,07	0,00		1	1		1	1					13,05	13,02
	22:00	28,19	17,11	11,08	0,00			1		1	1					11,36	11,30
	23:00	24,19	15,17	9,02	0,00			1		1	1					9,21	9,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στη 13:30, λόγω βλάβης στη μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	21,33	15,05	6,28	0,00			1		1	1					6,42	6,35
	01:00	19,62	12,67	6,96	0,00					1	1					7,06	7,13
	02:00	18,74	11,41	7,33	0,00					1	1					7,50	7,49
	03:00	18,34	11,15	7,19	0,00					1	1					7,35	7,34
	04:00	18,03	10,96	7,08	0,00					1	1					7,19	7,21
	05:00	18,72	11,39	7,32	0,00					1	1					7,48	7,48
	06:00	20,05	12,56	7,49	0,00					1	1					7,98	8,00
	07:00	23,67	15,28	8,39	0,00			1		1	1					9,37	9,42
	08:00	25,24	15,89	9,36	0,00			1		1	1					9,95	10,07
	09:00	27,79	17,92	9,87	0,00			1		1	1					10,19	11,10
	10:00	27,76	17,73	10,03	0,00			1		1	1					11,10	11,10
	11:00	25,79	16,09	9,70	0,00			1		1	1					10,35	10,36
	12:00	25,17	15,90	9,27	0,00			1		1	1					9,98	9,98
	13:00	24,96	16,02	8,93	0,00			1		1	1					9,87	9,80
	14:00	22,64	15,44	7,20	0,00			1		1	1					7,69	7,64
	15:00	20,89	15,38	5,51	0,00			1		1	1					5,88	5,88
	16:00	20,90	15,39	5,52	0,00			1		1	1					5,86	5,90
	17:00	23,27	15,40	7,87	0,00			1		1	1					8,17	8,24
	18:00	25,94	16,70	9,24	0,00			1		1	1					10,30	10,32
	19:00	29,25	19,11	10,13	0,00			1		1	1					11,65	11,69
	20:00	32,47	21,80	10,67	0,00		1	1		1	1					12,94	12,97
	21:00	32,10	24,07	8,03	0,00		1	1		1	1					12,87	12,84
	22:00	27,69	19,44	8,25	0,00		1	1		1	1					11,13	11,09
	23:00	23,98	16,84	7,14	0,00			1		1	1					9,01	8,93

Στις 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	20,94	16,12	4,82	0,00			1		1	1					6,00	5,97
	01:00	19,13	16,03	3,10	0,00			1		1	1					4,15	4,12
	02:00	18,51	15,46	3,05	0,00			1		1	1					3,53	3,53
	03:00	18,19	15,42	2,78	0,00			1		1	1					3,18	3,19
	04:00	17,88	15,31	2,56	0,00			1		1	1					2,86	2,87
	05:00	18,91	15,11	3,80	0,00			1		1	1					3,90	3,90
	06:00	20,22	15,20	5,02	0,00			1		1	1					5,08	5,18
	07:00	23,58	16,57	7,01	0,00			1		1	1					8,41	8,53
	08:00	25,28	19,12	6,16	0,00			1		1	1					10,07	10,10
	09:00	25,72	18,28	7,45	0,00			1		1	1					10,27	10,28
	10:00	25,79	19,34	6,46	0,00			1	1	1	1					8,13	8,25
	11:00	25,61	17,57	8,04	0,00			1		1	1	1				10,23	10,22
	12:00	25,34	19,44	5,90	0,00			1		1	1					10,14	10,13
	13:00	24,80	19,02	5,77	0,00			1		1	1					9,78	9,77
	14:00	23,46	17,81	5,66	0,00			1		1	1					8,58	8,54
	15:00	21,52	17,59	3,93	0,00			1		1	1					6,54	6,53
	16:00	21,27	17,68	3,59	0,00			1		1	1					6,21	6,26
	17:00	23,36	19,87	3,49	0,00			1		1	1					8,24	8,33
	18:00	26,42	22,69	3,73	0,00		1	1		1	1					9,75	9,79
	19:00	29,21	25,60	3,61	0,00	1	1	1		1	1					10,07	10,09
	20:00	32,51	29,19	3,32	0,00	1	1	1		1	1					12,44	12,51
	21:00	32,05	27,34	4,71	0,00	1	1	1		1	1					12,37	12,28
	22:00	28,12	22,36	5,76	0,00	1		1		1	1					10,00	9,99
	23:00	24,07	16,92	7,15	0,00			1		1	1					8,09	8,19

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	21,11	12,94	8,17	0,00					1	1					8,48	8,46
	01:00	19,43	11,77	7,65	0,00					1	1					7,79	7,77
	02:00	18,70	11,36	7,34	0,00					1	1					7,48	7,48
	03:00	18,13	11,03	7,11	0,00					1	1					7,26	7,25
	04:00	18,02	11,57	6,45	0,00					1	1					7,20	7,21
	05:00	18,69	11,59	7,11	0,00					1	1					7,48	7,48
	06:00	19,84	13,13	6,71	0,00					1	1			1		7,90	7,92
	07:00	23,53	18,67	4,86	0,00			1		1	1			2		9,29	9,30
	08:00	26,08	24,41	1,67	0,00	1		1		1	1					9,25	9,22
	09:00	26,86	25,78	1,08	0,00	1		1		1	1			1		7,42	7,40
	10:00	26,05	25,07	0,98	0,00			1	1	1	1					5,69	5,65
	11:00	25,72	24,54	1,18	0,00			1	1	1	1					5,09	5,18
	12:00	28,75	28,31	0,43	0,00			1	1	1	1					8,20	8,24
	13:00	27,03	26,56	0,47	0,00			1	1	1	1					6,60	6,54
	14:00	25,59	24,99	0,60	0,00			1	1	1	1					5,11	5,11
	15:00	25,15	25,15	0,00	0,00			1	1	1	1					4,71	4,66
	16:00	23,68	23,68	0,00	0,00				1	1	1					6,13	6,33
	17:00	24,88	24,83	0,05	0,00				1	1	1					8,79	8,65
	18:00	27,62	27,62	0,00	0,00			1	1	1	1					7,04	7,08
	19:00	29,96	29,91	0,06	0,00			1	1	1	1					8,81	8,77
	20:00	32,04	31,70	0,33	0,00		1	1	1	1	1					9,10	9,15
	21:00	31,58	31,43	0,15	0,00		1	1	1	1	1					8,86	8,78
	22:00	27,56	26,09	1,47	0,00		1	1	1	1	1					6,13	6,11
	23:00	23,80	19,61	4,20	0,00			1	1		1					6,74	7,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	21,30	18,21	3,09	0,00			1	1		1					6,40	6,36
	01:00	19,77	17,03	2,75	0,00			1	1		1					4,83	4,78
	02:00	19,11	17,92	1,20	0,00			1	1		1					4,15	4,11
	03:00	18,64	15,50	3,14	0,00		1		1		1					4,71	4,96
	04:00	18,47	17,74	0,73	0,00		1		1		1					6,69	6,67
	05:00	18,80	16,64	2,16	0,00		1		1		1					6,80	6,82
	06:00	19,96	17,90	2,06	0,00				1	1	1					5,92	5,90
	07:00	22,59	22,54	0,05	0,00				1	1	1					7,16	7,07
	08:00	25,47	25,47	0,00	0,00			1	1	1	1					5,87	5,80
	09:00	27,19	27,05	0,15	0,00			1	1	1	1					6,65	6,70
	10:00	27,23	25,77	1,45	0,00			1	1	1	1					6,61	6,73
	11:00	27,78	25,21	2,57	0,00			1	1	1	1					7,40	7,30
	12:00	27,59	22,75	4,83	0,00			1	1	1	1					7,05	7,02
	13:00	26,79	21,75	5,05	0,00			1	1	1	1					6,33	6,28
	14:00	24,52	17,87	6,66	0,00				1	1	1					8,66	8,85
	15:00	22,21	16,39	5,82	0,00				1	1	1					7,10	7,05
	16:00	22,13	17,00	5,14	0,00				1	1	1					6,89	6,95
	17:00	23,70	16,66	7,03	0,00				1	1	1					8,47	8,50
	18:00	26,38	18,81	7,56	0,00				1	1	1					10,49	10,54
	19:00	28,91	23,66	5,25	0,00			1	1	1	1					10,11	10,03
	20:00	30,62	26,13	4,49	0,00			1	1	1	1					10,05	10,09
	21:00	30,41	25,50	4,91	0,00			1	1	1	1					9,96	9,94
	22:00	27,49	21,82	5,67	0,00			1	1	1	1					8,33	8,47
	23:00	23,79	16,45	7,35	0,00			1		1	1					8,91	8,81

Το διάστημα 20:30 με 22:50 σημειώθηκε βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	21,25	15,71	5,54	0,00			1		1	1					6,57	6,68
	01:00	19,51	13,26	6,25	0,00					1	1					7,81	7,81
	02:00	18,60	12,37	6,23	0,00					1	1					7,45	7,44
	03:00	18,13	12,08	6,06	0,00					1	1					7,27	7,26
	04:00	17,81	11,85	5,96	0,00					1	1					7,12	7,12
	05:00	17,80	11,52	6,28	0,00					1	1					7,14	7,12
	06:00	18,07	11,77	6,30	0,00					1	1					7,20	7,21
	07:00	19,63	13,20	6,43	0,00					1	1					7,83	7,85
	08:00	20,48	15,31	5,16	0,00				1	1	1					6,35	7,03
	09:00	20,78	15,51	5,27	0,00				1	1	1					7,78	7,74
	10:00	21,01	17,57	3,44	0,00				1	1	1					5,95	5,88
	11:00	21,10	17,39	3,71	0,00				1	1	1					5,92	5,95
	12:00	21,77	17,91	3,86	0,00				1	1	1					6,61	6,59
	13:00	21,03	17,72	3,31	0,00				1	1	1					5,95	5,92
	14:00	20,08	18,01	2,07	0,00				1	1	1					4,86	4,90
	15:00	18,25	16,22	2,04	0,00				1	1	1					3,15	3,13
	16:00	18,38	16,53	1,85	0,00				1	1	1					3,18	3,21
	17:00	20,89	19,12	1,77	0,00				1	1	1					5,67	5,72
	18:00	23,70	22,63	1,07	0,00				1	1	1					8,43	8,42
	19:00	26,53	25,73	0,80	0,00			1	1	1	1					6,57	6,50
	20:00	29,81	28,93	0,88	0,00			1	1	1	1					9,15	9,25
	21:00	30,25	29,71	0,53	0,00			1	1	1	1					9,83	9,77
	22:00	27,05	26,66	0,38	0,00			1	1	1	1					6,74	6,60
	23:00	23,38	22,78	0,61	0,00			1	1	1	1					3,31	3,54

Το ΑΠ Σίγγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:10 με 09:35. Στο διάστημα 08:00 με 08:45 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ. Στις 14:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	20,46	20,24	0,22	0,00			1		1	1					5,52	5,50	
	01:00	18,83	18,77	0,06	0,00			1		1	1					3,87	3,83	
	02:00	18,22	18,18	0,04	0,00			1		1	1					3,26	3,23	
	03:00	17,78	17,78	0,00	0,00			1		1	1					2,78	2,76	
	04:00	17,77	17,77	0,00	0,00			1		1	1					2,76	2,74	
	05:00	18,52	18,52	0,00	0,00			1		1	1					3,44	3,45	
	06:00	19,91	19,90	0,01	0,00			1		1	1					4,79	4,87	
	07:00	23,44	23,21	0,22	0,00			1	1	1	1					5,05	5,01	
	08:00	26,51	26,09	0,42	0,00			1	1	1	1					5,97	5,98	
	09:00	28,33	27,82	0,51	0,00			1	1	1	1	1				7,82	7,79	
	10:00	29,33	28,81	0,51	0,00			1	1	1	1	1				8,72	8,80	
	11:00	29,48	29,17	0,31	0,00			1	1	1	1					9,01	8,99	
	12:00	29,21	28,98	0,23	0,00			1	1	1	1	1				8,70	8,71	
	13:00	29,11	28,73	0,38	0,00			1	1	1	1	1				8,63	8,62	
	14:00	25,03	24,45	0,58	0,00			1	1	1	1	1				5,88	5,98	
	15:00	21,22	20,10	1,12	0,00				1	1	1	1				6,15	6,10	
	16:00	20,73	19,52	1,21	0,00				1	1	1	1				5,58	5,58	
	17:00	22,28	20,98	1,30	0,00				1	1	1	1				7,06	7,10	
	18:00	25,59	24,37	1,23	0,00				1	1	1	1				7,28	7,14	
	19:00	28,68	26,91	1,77	0,00				1	1	1	1				8,07	8,12	
	20:00	32,19	29,69	2,50	0,00				1	1	1	1				11,52	11,63	
	21:00	32,24	28,84	3,40	0,00				1	1	1	1	1				11,86	11,79
	22:00	27,82	24,23	3,59	0,00				1	1	1	1	1				7,50	7,37
23:00	23,75	21,67	2,08	0,00				1	1	1	1	1				6,03	6,31	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
	00:00	20,55	17,30	3,25	0,00			1	1		1					5,66	5,58
	01:00	19,15	16,90	2,26	0,00			1	1		1					4,22	4,19
	02:00	18,64	17,14	1,50	0,00			1	1		1					3,66	3,65
	03:00	18,06	16,32	1,74	0,00			1	1		1					3,04	3,06
	04:00	18,09	16,27	1,82	0,00			1	1		1					3,07	3,07
	05:00	18,62	16,50	2,12	0,00			1	1		1					3,57	3,60
	06:00	20,13	18,15	1,98	0,00			1	1		1					4,99	5,07
	07:00	23,79	23,07	0,72	0,00			1	1	1	1					5,35	5,17
	08:00	25,64	25,00	0,65	0,00			1	1	1	1					5,10	5,14
	09:00	25,91	24,60	1,31	0,00			1	1	1	1					5,40	5,39
	10:00	25,39	22,97	2,41	0,00			1	1	1	1					5,19	5,57
	11:00	25,28	22,17	3,10	0,00				1	1	1	1				10,04	10,04
	12:00	25,75	23,04	2,71	0,00				1	1	1					10,28	10,32
	13:00	24,74	21,48	3,26	0,00				1	1	1					9,67	9,60
	14:00	22,88	19,87	3,01	0,00				1	1	1					7,84	7,75
	15:00	20,89	17,90	2,99	0,00				1	1	1					5,76	5,71
	16:00	20,72	17,04	3,68	0,00				1	1	1					5,51	5,56
	17:00	22,57	17,35	5,22	0,00				1	1	1					7,38	7,38
	18:00	25,67	17,95	7,71	0,00				1	1	1	1				10,05	10,15
	19:00	28,62	20,97	7,65	0,00				1	1	1	1				11,41	11,43
	20:00	32,42	23,17	9,25	0,00			1	1	1	1					12,88	12,86
	21:00	32,16	22,43	9,73	0,00			1	1	1	1					12,90	12,88
	22:00	27,93	20,25	7,68	0,00				1	1	1					11,25	11,20
	23:00	23,71	17,72	5,99	0,00				1	1	1					8,74	8,67

Τα ΑΠ Σίγρι και ΑΠ Καστρί παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	20,82	14,17	6,66	0,00		1		1		1					8,38	8,34
	01:00	19,34	13,92	5,42	0,00		1		1		1					7,40	7,38
	02:00	18,59	14,68	3,90	0,00		1		1		1					6,79	6,79
	03:00	18,07	13,92	4,15	0,00		1		1		1					5,66	5,68
	04:00	17,95	15,17	2,78	0,00		1		1		1					5,96	7,06
	05:00	18,60	17,83	0,76	0,00		1		1		1					4,30	8,62
	06:00	19,86	19,03	0,82	0,00				1	1	1					3,99	8,31
	07:00	22,70	21,64	1,06	0,00				1	1	1					4,72	10,18
	08:00	23,88	23,66	0,22	0,00				1	1	1			1		4,73	10,74
	09:00	24,66	24,25	0,41	0,00				1	1	1			2		4,15	9,93
	10:00	23,46	22,65	0,81	0,00			1	1	1				1		2,70	9,73
	11:00	23,93	20,90	3,03	0,00		1	1	1	1				1		4,35	6,32
	12:00	23,95	20,37	3,58	0,00				1	1	1					8,82	8,82
	13:00	23,95	21,27	2,68	0,00				1	1	1			1		4,74	8,29
	14:00	21,60	16,52	5,08	0,00				1	1	1					6,52	6,47
	15:00	20,14	14,33	5,81	0,00			1	1		1					6,14	6,10
	16:00	19,96	15,26	4,69	0,00			1	1		1					4,91	4,96
	17:00	21,82	16,39	5,43	0,00			1	1		1					6,70	6,77
	18:00	25,17	21,26	3,90	0,00			1	1	1	1					7,71	7,65
	19:00	28,34	24,48	3,86	0,00			1	1	1	1					7,70	7,82
	20:00	31,80	28,75	3,05	0,00			1	1	1	1					11,20	11,25
	21:00	31,80	30,37	1,43	0,00			1	1	1	1					11,43	11,36
	22:00	27,62	25,11	2,51	0,00			1	1	1	1					7,34	7,18
	23:00	23,57	21,83	1,74	0,00			1	1		1					7,80	8,10

Τα ΑΠ Σίγρι και ΑΠ Καστρί παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως 00:15, ενώ τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος το διάστημα 02:25 με 11:00. Στο διάστημα 11:00 με 14:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	20,79	20,17	0,62	0,00			1	1		1					5,85	5,81
	01:00	19,15	18,74	0,41	0,00			1	1		1					4,21	4,18
	02:00	18,31	17,87	0,44	0,00			1	1		1					3,38	3,37
	03:00	17,84	17,03	0,80	0,00			1	1		1					2,85	2,85
	04:00	17,78	16,56	1,22	0,00			1	1		1					2,80	2,78
	05:00	18,47	17,94	0,53	0,00			1	1		1					3,42	3,44
	06:00	19,87	19,84	0,03	0,00			1	1		1					4,64	4,69
	07:00	23,34	23,34	0,00	0,00		1	1	1		1					6,18	6,23
	08:00	25,03	24,85	0,18	0,00		1	1	1		1					7,55	7,56
	09:00	24,93	24,75	0,18	0,00		1	1	1		1					7,59	7,59
	10:00	25,12	25,06	0,06	0,00		1	1	1		1					6,76	6,52
	11:00	24,70	24,17	0,53	0,00			1	1	1	1					3,12	3,19
	12:00	24,87	23,62	1,25	0,00			1	1	1	1					4,37	4,36
	13:00	24,48	23,79	0,69	0,00				1	1	1			1		6,95	7,23
	14:00	22,38	21,84	0,54	0,00				1	1	1					7,24	7,14
	15:00	20,61	20,43	0,18	0,00				1	1	1					5,46	5,46
	16:00	21,58	21,53	0,05	0,00				1	1	1					6,38	6,42
	17:00	22,44	22,44	0,00	0,00				1	1	1					7,15	7,21
	18:00	26,26	26,26	0,00	0,00			1	1	1	1					6,90	6,75
	19:00	28,65	28,56	0,09	0,00			1	1	1	1					8,09	8,12
	20:00	31,95	31,48	0,47	0,00		1	1	1	1	1					10,23	10,27
	21:00	31,71	30,39	1,32	0,00		1	1	1	1	1					10,81	10,75
	22:00	27,38	25,18	2,20	0,00			1	1	1	1					7,26	7,17
	23:00	23,46	20,95	2,50	0,00			1	1	1	1					6,58	6,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	20,69	18,57	2,11	0,00			1	1		1					5,84	5,71
	01:00	19,06	17,14	1,92	0,00			1	1		1					5,35	5,34
	02:00	18,20	14,32	3,88	0,00				1		1					5,80	5,90
	03:00	17,96	11,83	6,13	0,00				1		1					7,20	7,20
	04:00	17,95	13,22	4,73	0,00				1		1					7,17	7,17
	05:00	18,67	13,30	5,37	0,00				1		1					7,46	7,45
	06:00	20,01	15,55	4,46	0,00			1	1		1					6,30	6,23
	07:00	23,32	18,56	4,76	0,00			1	1		1					8,16	8,17
	08:00	27,52	18,78	8,74	0,00			1	1		1					10,95	10,98
	09:00	28,75	21,32	7,43	0,00			1	1		1			2		8,74	11,11
	10:00	29,56	18,38	11,18	0,00			1	1	1	1					11,83	11,83
	11:00	28,22	18,35	9,87	0,00		1		1	1	1					10,12	11,07
	12:00	26,02	20,45	5,57	0,00		1		1	1	1					5,61	8,97
	13:00	25,47	15,65	9,82	0,00				1	1	1					10,19	10,19
	14:00	23,82	14,93	8,89	0,00	1			1		1					9,56	9,51
	15:00	22,52	13,68	8,84	0,00	1			1		1					9,00	9,00
	16:00	22,72	13,83	8,89	0,00	1			1		1					9,08	9,08
	17:00	24,34	15,85	8,49	0,00	1			1		1					9,01	9,61
	18:00	27,10	20,52	6,58	0,00				1	1	1					6,86	10,81
	19:00	29,78	23,04	6,74	0,00			1	1	1	1					6,86	11,50
	20:00	32,30	25,54	6,76	0,00			1	1	1	1					6,86	11,77
	21:00	31,15	24,41	6,74	0,00			1	1	1	1					6,86	10,72
	22:00	27,31	22,65	4,66	0,00			1	1	1	1					4,82	7,51
	23:00	23,59	19,68	3,91	0,00			1	1		1					4,00	7,97

Στο διάστημα από 09:10 έως 12:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	21,17	17,26	3,91	0,00			1	1		1					4,00	6,19
	01:00	19,91	14,63	5,28	0,00			1	1		1					5,33	6,16
	02:00	19,20	11,70	7,49	0,00				1		1					7,68	7,68
	03:00	18,61	11,29	7,32	0,00				1		1					7,44	7,45
	04:00	18,62	11,28	7,34	0,00				1		1					7,46	7,45
	05:00	19,05	11,57	7,48	0,00				1		1					7,61	7,62
	06:00	19,82	12,26	7,56	0,00				1		1					7,89	7,91
	07:00	22,82	14,00	8,82	0,00				1		1					9,08	9,12
	08:00	26,20	16,65	9,55	0,00				1	1	1					10,42	10,45
	09:00	28,39	20,06	8,33	0,00				1	1	1					11,32	11,33
	10:00	29,70	26,95	2,76	0,00			1	1	1	1			1		10,42	10,38
	11:00	30,64	29,42	1,23	0,00			1	1	1	1			2		9,45	9,45
	12:00	29,98	27,88	2,11	0,00			1	1	1	1					9,55	9,50
	13:00	28,76	26,84	1,92	0,00			1	1	1	1					8,30	8,28
	14:00	25,73	24,54	1,19	0,00			1	1	1	1					5,49	5,28
	15:00	21,89	21,03	0,86	0,00				1	1	1					5,64	5,65
	16:00	21,56	21,26	0,30	0,00				1	1	1					6,41	6,42
	17:00	23,57	23,57	0,00	0,00				1	1	1					6,54	6,49
	18:00	26,48	26,48	0,00	0,00			1	1	1	1					6,00	6,02
	19:00	29,46	29,46	0,00	0,00			1	1	1	1					8,81	8,88
	20:00	32,09	32,09	0,00	0,00			1	1	1	1			1		10,92	11,01
	21:00	32,08	32,08	0,00	0,00			1	1	1	1			1		11,09	11,05
	22:00	28,41	28,27	0,15	0,00			1	1	1	1					8,48	8,43
	23:00	24,41	23,95	0,46	0,00			1	1	1	1					5,88	5,97

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	22,15	21,12	1,03	0,00				1	1	1					7,12	7,03
	01:00	20,27	16,05	4,22	0,00			1	1		1					6,97	7,00
	02:00	18,86	13,68	5,19	0,00				1		1					7,30	7,30
	03:00	18,10	14,65	3,45	0,00				1		1					7,24	7,24
	04:00	18,12	17,20	0,92	0,00						1					3,77	5,85
	05:00	17,99	17,99	0,00	0,00			1	1			1				0,00	3,25
	06:00	14,83	14,83	0,00	0,00			1	1			1				0,00	0,64
	07:00	17,19	17,19	0,00	0,00			1	1			1				0,00	2,18
	08:00	18,23	18,23	0,00	0,00			1	1			1				0,00	3,18
	09:00	19,14	19,14	0,00	0,00			1	1			1				0,00	4,11
	10:00	20,10	20,10	0,00	0,00			1	1			1		1		0,00	4,86
	11:00	19,81	19,81	0,00	0,00			1	1	1		1				0,00	1,73
	12:00	25,60	25,58	0,03	0,00			1	1	1	1			1		1,86	4,85
	13:00	24,37	23,82	0,55	0,00			1	1	1	1					3,99	4,06
	14:00	21,21	19,66	1,56	0,00				1	1	1					5,93	6,13
	15:00	18,78	17,62	1,16	0,00				1	1	1					3,73	3,66
	16:00	18,80	18,11	0,70	0,00				1	1	1					3,62	3,64
	17:00	20,79	20,41	0,38	0,00				1	1	1					5,49	5,61
	18:00	24,25	24,22	0,03	0,00				1	1	1	1				7,27	7,16
	19:00	27,22	27,22	0,00	0,00			1	1	1	1					6,67	6,71
	20:00	30,05	30,05	0,00	0,00			1	1	1	1					8,81	9,47
	21:00	31,32	31,31	0,01	0,00			1	1	1	1			1		9,52	10,68
	22:00	27,67	27,67	0,00	0,00			1	1	1	1					7,53	7,49
	23:00	23,66	23,66	0,00	0,00			1	1	1	1					4,69	4,67

Κατά το διάστημα από τις 04:30 έως τις 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)													
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	20,92	20,92	0,00	0,00			1	1	1						4,64	4,59
	01:00	19,04	19,03	0,01	0,00			1	1	1						2,74	2,70
	02:00	18,23	18,00	0,23	0,00			1	1	1						2,78	2,81
	03:00	17,96	17,63	0,33	0,00			1	1	1						2,98	2,97
	04:00	17,77	17,48	0,28	0,00			1	1	1						2,74	2,77
	05:00	18,58	18,20	0,38	0,00			1	1	1						3,42	3,38
	06:00	20,25	20,16	0,09	0,00			1	1	1						3,77	3,83
	07:00	23,03	23,00	0,03	0,00			1	1	1	1					5,06	4,96
	08:00	24,73	24,73	0,00	0,00			1	1	1	1					4,21	4,23
	09:00	25,08	25,08	0,00	0,00			1	1	1	1					4,64	4,75
	10:00	24,96	24,44	0,52	0,00			1	1	1	1					4,47	4,48
	11:00	24,70	23,53	1,17	0,00			1	1	1	1	1				4,18	4,20
	12:00	24,71	23,33	1,38	0,00			1	1	1	1	1				4,17	4,12
	13:00	24,55	23,03	1,52	0,00			1	1	1	1	1				4,11	4,13
	14:00	22,82	21,24	1,58	0,00				1	1	1	1				7,44	7,57
	15:00	20,87	19,79	1,08	0,00				1	1	1	1				5,74	5,74
	16:00	21,17	20,53	0,63	0,00				1	1	1	1				5,95	5,97
	17:00	22,94	22,51	0,43	0,00				1	1	1	1				7,30	7,24
	18:00	26,22	25,77	0,45	0,00			1	1	1	1	1				6,69	6,68
	19:00	29,09	29,04	0,05	0,00			1	1	1	1	1				8,40	8,43
	20:00	32,04	31,78	0,27	0,00		1	1	1	1	1	1				9,88	9,89
	21:00	32,74	32,01	0,73	0,00		1	1	1	1	1	1		1		10,29	10,31
	22:00	28,44	27,05	1,39	0,00			1	1	1	1	1				7,99	7,98
	23:00	24,31	22,17	2,13	0,00			1	1	1	1	1				4,58	4,62

Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:10. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 20 Μαΐου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100							
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508							
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	21,06	19,21	1,84				1	1	1						8,29	4,93	4,87	70%	2.503		
	01:00	19,37	17,19	2,18				1	1	1						10,31	4,20	4,19	63%	2.273		
	02:00	18,72	17,05	1,67				1	1	1	1						10,45	3,74	3,71	62%	2.256	
	03:00	18,17	17,17	1,00				1	1	1							10,33	3,16	3,16	62%	2.270	
	04:00	18,10	17,50	0,60				1	1	1							10,00	3,09	3,09	64%	2.309	
	05:00	18,83	18,50	0,33				1	1	1							9,00	3,81	3,82	67%	2.422	
	06:00	20,08	19,99	0,09				1	1	1	1						7,51	3,87	3,90	73%	2.592	
	07:00	23,17	23,17	0,00				1	1	1							4,33	5,96	6,00	84%	2.958	
	08:00	24,32	24,32	0,00			1	1	1	1	1						6,68	5,57	5,59	78%	3.246	
	09:00	25,47	25,47	0,00			1	1	1	1	1						5,53	6,41	6,47	82%	3.267	
	10:00	25,13	25,13	0,00			1	1	1	1	1	1					15,87	2,89	2,74	61%	3.801	
	11:00	24,99	24,64	0,35				1	1	1	1	1					12,86	4,12	4,23	66%	3.181	
	12:00	25,32	24,96	0,35				1	1	1	1	1					12,54	4,81	4,82	67%	3.218	
	13:00	24,72	24,52	0,20				1	1	1	1	1					12,98	4,23	4,22	65%	3.168	
	14:00	23,23	22,81	0,42				1	1	1	1	1					14,69	2,76	2,78	61%	2.974	
	15:00	22,02	21,75	0,26					1	1	1	1					8,25	5,59	5,88	73%	2.744	
	16:00	21,82	21,73	0,08					1	1	1	1					8,27	6,62	6,63	72%	2.742	
	17:00	23,49	23,30	0,19					1	1	1	1					6,70	7,49	7,36	78%	2.921	
	18:00	26,60	26,55	0,05				1	1	1	1	1					10,95	6,83	6,87	71%	3.843	
	19:00	29,49	29,49	0,00				1	1	1	1	1					8,01	8,21	8,24	79%	3.730	
	20:00	32,36	32,36	0,00			1	1	1	1	1	1					8,64	9,45	9,52	79%	4.216	
	21:00	32,63	32,63	0,00			1	1	1	1	1	1					8,37	9,90	9,84	80%	4.136	
	22:00	28,53	28,33	0,20				1	1	1	1	1					9,17	7,79	7,75	76%	3.598	
23:00	24,28	23,58	0,70				1	1	1	1	1				13,92	5,74	6,04	63%	3.062			
		571,88 MWh																		ΑΩΛ: 9,56		73.430 €

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	21,16	20,07	1,08	0,00			1	1			1					6,25	6,20
	01:00	19,45	18,66	0,79	0,00			1	1			1					5,49	5,51
	02:00	18,66	18,52	0,14	0,00			1	1			1					5,02	5,00
	03:00	18,30	18,30	0,00	0,00			1	1			1					4,67	4,64
	04:00	18,28	18,28	0,00	0,00			1	1			1					4,55	4,58
	05:00	18,91	18,91	0,00	0,00			1	1			1					4,29	4,22
	06:00	20,33	20,33	0,00	0,00			1	1			1			2		5,86	6,06
	07:00	23,35	23,35	0,00	0,00			1	1	1	1				1		5,42	5,25
	08:00	24,82	24,82	0,00	0,00			1	1	1	1	1					4,22	4,23
	09:00	25,34	25,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1					4,78	4,82
	10:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1	1	1	1	1					5,00	5,01
	11:00	25,85	25,85	0,00	0,00			1	1	1	1	1					5,28	5,31
	12:00	26,17	25,98	0,19	0,00			1	1	1	1	1					5,66	5,67
	13:00	25,73	25,41	0,33	0,00			1	1	1	1	1					5,26	5,26
	14:00	23,94	23,85	0,09	0,00			1	1	1	1	1					4,24	4,51
	15:00	21,81	21,72	0,09	0,00				1	1	1	1	1				6,73	6,69
	16:00	22,02	21,80	0,22	0,00				1	1	1	1					6,81	6,85
	17:00	23,72	23,71	0,01	0,00					1	1	1	1				7,84	7,74
	18:00	27,14	27,14	0,00	0,00				1	1	1	1	1				6,51	6,55
	19:00	29,77	29,77	0,00	0,00				1	1	1	1	1				9,18	9,22
20:00	32,09	32,09	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1	1		1		9,76	9,77	
21:00	32,80	32,74	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1	1				10,34	10,34	
22:00	28,80	28,80	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1				8,37	8,29	
23:00	24,58	24,41	0,16	0,00				1	1	1	1	1				5,00	4,95	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	21,64	21,50	0,15	0,00			1		1	1					4,33	4,49
	01:00	19,75	19,72	0,02	0,00			1		1	1					4,80	4,75
	02:00	19,07	18,95	0,12	0,00			1		1	1					4,51	4,51
	03:00	18,53	17,97	0,56	0,00			1		1	1					4,69	4,69
	04:00	18,46	17,73	0,74	0,00			1		1	1					4,80	4,80
	05:00	18,91	17,36	1,55	0,00			1		1	1					4,34	5,25
	06:00	20,21	18,40	1,81	0,00			1		1	1					3,65	5,51
	07:00	23,10	19,69	3,42	0,00			1		1	1					7,86	8,05
	08:00	25,09	21,36	3,73	0,00			1		1	1					9,72	9,74
	09:00	26,92	21,42	5,50	0,00		1	1		1	1					9,85	9,87
	10:00	26,95	22,02	4,93	0,00		1	1		1	1					9,57	9,61
	11:00	28,32	23,92	4,40	0,00		1	1		1	1					10,85	10,91
	12:00	28,16	23,17	4,99	0,00			1		1	1					8,68	8,46
	13:00	28,11	20,49	7,62	0,00				1	1	1					8,50	8,76
	14:00	27,58	19,17	8,41	0,00				1	1	1					11,09	11,06
	15:00	26,18	17,95	8,22	0,00				1	1	1					10,48	10,48
	16:00	25,55	16,56	8,99	0,00				1	1	1					10,16	10,15
	17:00	25,68	16,21	9,47	0,00				1	1	1					10,24	10,24
	18:00	28,06	20,86	7,21	0,00				1	1	1					11,19	11,19
	19:00	30,09	22,33	7,76	0,00				1	1	1					12,02	12,01
	20:00	32,48	22,90	9,58	0,00				1	1	1			1		12,95	13,00
	21:00	32,80	22,41	10,39	0,00				1	1	1			1		13,14	13,13
	22:00	29,02	20,71	8,31	0,00				1	1	1					11,70	11,64
	23:00	24,75	17,88	6,87	0,00				1	1	1					9,56	9,48

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 05:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	21,76	16,28	5,48	0,00				1		1					8,41	8,41
	01:00	20,01	14,78	5,23	0,00				1		1					8,01	8,01
	02:00	19,32	14,30	5,02	0,00				1		1					7,74	7,73
	03:00	18,81	14,14	4,67	0,00				1		1					7,52	7,53
	04:00	18,82	16,35	2,47	0,00			1	1		1					6,30	6,26
	05:00	19,29	16,36	2,93	0,00			1	1		1					6,10	6,13
	06:00	20,71	18,11	2,60	0,00			1	1		1					6,23	6,21
	07:00	24,05	21,35	2,71	0,00			1	1		1					8,78	8,89
	08:00	26,05	23,17	2,88	0,00	1		1	1		1					9,23	9,19
	09:00	26,91	23,89	3,02	0,00	1		1	1		1					9,56	9,56
	10:00	26,38	23,57	2,81	0,00	1		1	1		1					8,73	8,63
	11:00	26,73	23,65	3,07	0,00			1	1	1	1					6,33	6,31
	12:00	27,08	22,83	4,25	0,00				1	1	1					10,19	10,43
	13:00	26,93	22,67	4,26	0,00				1	1	1					10,78	10,79
	14:00	25,22	21,09	4,13	0,00				1	1	1					10,00	9,95
	15:00	23,44	19,06	4,38	0,00				1	1	1					8,31	8,31
	16:00	22,93	20,08	2,84	0,00				1	1	1					7,75	7,79
	17:00	24,81	22,05	2,76	0,00				1	1	1					9,40	9,47
	18:00	28,56	25,26	3,30	0,00			1	1	1	1					10,16	10,11
	19:00	30,77	27,96	2,80	0,00			1	1	1	1					10,20	10,23
	20:00	32,73	28,29	4,43	0,00			1	1	1	1					12,16	12,20
	21:00	32,13	24,51	7,62	0,00			1	1	1	1					11,76	11,70
	22:00	28,61	22,35	6,26	0,00			1	1	1	1					8,30	8,25
	23:00	25,12	19,48	5,65	0,00			1	1		1					8,94	9,05

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 24 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	22,14	18,16	3,98	0,00			1	1		1					7,25	7,16
	01:00	20,61	18,31	2,29	0,00			1	1		1					5,63	5,63
	02:00	19,88	19,56	0,32	0,00		1		1		1					6,30	6,41
	03:00	19,22	18,46	0,76	0,00		1		1		1					7,23	7,23
	04:00	18,90	18,27	0,63	0,00		1		1		1					6,94	6,91
	05:00	19,31	19,12	0,19	0,00		1		1		1					7,28	7,33
	06:00	20,16	19,68	0,48	0,00		1		1	1	1					5,53	5,51
	07:00	22,42	21,19	1,23	0,00				1	1	1					7,09	7,14
	08:00	24,60	23,62	0,98	0,00				1	1	1					9,35	9,41
	09:00	26,42	24,38	2,04	0,00			1	1	1	1					6,64	6,47
	10:00	28,10	25,63	2,46	0,00			1	1	1	1					7,51	7,56
	11:00	29,33	24,64	4,69	0,00			1	1	1	1					8,86	8,85
	12:00	29,75	23,23	6,53	0,00				1	1	1					11,07	11,18
	13:00	28,64	21,19	7,45	0,00				1	1	1					11,48	11,48
	14:00	26,89	18,33	8,56	0,00				1	1	1					10,79	10,79
	15:00	24,53	15,59	8,94	0,00				1	1	1					9,45	9,41
	16:00	24,42	15,45	8,97	0,00				1	1	1					9,23	9,23
	17:00	27,07	16,56	10,51	0,00				1	1	1					10,76	10,79
	18:00	29,58	18,15	11,43	0,00				1	1	1					11,82	11,82
	19:00	30,74	19,88	10,86	0,00				1	1	1					12,27	12,28
	20:00	32,21	21,12	11,09	0,00				1	1	1					12,86	12,87
	21:00	32,69	20,99	11,70	0,00				1	1	1					13,10	13,09
	22:00	29,42	18,64	10,78	0,00				1	1	1					11,84	11,79
	23:00	25,81	16,16	9,65	0,00				1	1	1					10,31	10,27

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	23,09	15,85	7,24	0,00				1	1	1					8,54	8,56
	01:00	21,35	16,45	4,90	0,00		1		1	1						8,08	8,03
	02:00	20,39	14,72	5,67	0,00		1		1	1						7,07	7,06
	03:00	19,85	13,99	5,86	0,00		1		1	1						6,52	6,51
	04:00	19,55	14,54	5,01	0,00		1		1	1						6,18	6,18
	05:00	19,40	13,72	5,68	0,00		1		1	1						6,07	6,08
	06:00	19,45	13,95	5,50	0,00		1		1	1						6,06	6,08
	07:00	21,40	14,81	6,59	0,00		1		1	1						8,01	8,03
	08:00	23,95	16,08	7,87	0,00		1		1	1						9,54	9,57
	09:00	25,06	15,86	9,21	0,00		1		1	1						10,02	10,02
	10:00	25,69	16,26	9,43	0,00		1		1	1						10,24	10,29
	11:00	26,92	16,49	10,42	0,00		1		1	1						10,74	10,77
	12:00	32,02	19,67	12,35	0,00		1		1	1				1		12,72	12,77
	13:00	33,22	20,36	12,86	0,00		1		1	1						13,31	13,29
	14:00	29,40	18,04	11,36	0,00			1	1	1						11,78	11,77
	15:00	26,46	16,78	9,68	0,00			1	1	1						10,14	10,09
	16:00	26,45	17,01	9,44	0,00			1	1	1						10,06	10,07
	17:00	23,64	19,85	3,79	0,00			1	1	1				1		5,35	5,55
	18:00	26,33	25,19	1,14	0,00			1	1	1	1			1		1,50	5,23
	19:00	30,46	27,91	2,55	0,00			1	1	1	1			1		3,15	9,54
	20:00	32,65	26,90	5,75	0,00			1	1	1	1					6,86	12,15
	21:00	31,78	25,72	6,06	0,00			1	1	1	1					6,86	11,33
	22:00	27,90	21,15	6,76	0,00			1	1	1	1					6,86	8,59
	23:00	24,32	17,74	6,58	0,00			1	1		1					6,86	9,29

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 17:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσαν κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	21,69	17,37	4,32	0,00			1	1		1					6,86	6,71
	01:00	20,12	19,26	0,86	0,00			1	1		1					6,86	5,12
	02:00	19,37	18,69	0,68	0,00			1	1		1					6,86	4,38
	03:00	18,98	18,59	0,39	0,00			1	1		1					6,86	3,98
	04:00	18,89	18,45	0,43	0,00			1	1		1					6,86	3,87
	05:00	19,77	18,36	1,41	0,00			1	1		1					6,86	4,77
	06:00	21,24	20,20	1,04	0,00			1	1		1					6,88	6,19
	07:00	24,47	23,35	1,12	0,00		1	1	1	1	1	1				6,88	6,81
	08:00	26,67	24,48	2,19	0,00		1	1	1	1	1	1				7,45	7,31
	09:00	26,82	24,06	2,75	0,00			1	1	1	1	1				6,32	6,36
	10:00	26,67	24,02	2,65	0,00			1	1	1	1	1				6,23	6,21
	11:00	25,59	24,49	1,10	0,00			1	1	1	1	1				5,10	5,13
	12:00	24,98	23,32	1,67	0,00			1	1	1	1	1				4,62	4,82
	13:00	24,95	22,14	2,81	0,00				1	1	1	1				9,71	9,80
	14:00	22,65	20,45	2,20	0,00				1	1	1	1				7,61	7,54
	15:00	20,94	18,39	2,55	0,00				1	1	1	1				5,81	5,83
	16:00	20,43	17,13	3,29	0,00				1	1	1	1				5,29	5,27
	17:00	22,27	19,90	2,37	0,00				1	1	1	1				7,03	7,11
	18:00	25,33	23,75	1,59	0,00				1	1	1	1				9,06	8,96
	19:00	28,26	26,81	1,44	0,00			1	1	1	1	1				7,65	7,70
	20:00	30,96	30,18	0,78	0,00			1	1	1	1	1		1		10,23	10,32
	21:00	32,18	31,29	0,89	0,00			1	1	1	1	1		1		11,36	11,34
	22:00	28,50	27,38	1,12	0,00			1	1	1	1	1				8,19	8,08
	23:00	24,11	23,00	1,11	0,00			1	1	1	1	1				4,41	4,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	21,15	18,83	2,31	0,00			1	1		1					8,67	6,24	6,16	68%	2.414	
	01:00	19,60	18,41	1,20	0,00			1	1		1					9,09	4,65	4,61	67%	2.366	
	02:00	18,80	18,08	0,73	0,00			1	1		1					9,42	5,44	5,49	66%	2.330	
	03:00	18,59	18,38	0,21	0,00	1			1		1					5,12	6,61	6,62	78%	2.414	
	04:00	18,30	18,30	0,00	0,00	1			1		1					5,20	6,13	6,04	78%	2.294	
	05:00	18,75	18,75	0,00	0,00				1	1	1					11,25	4,11	4,09	63%	2.925	
	06:00	20,31	20,30	0,01	0,00				1	1	1					9,70	5,07	5,12	68%	2.580	
	07:00	23,51	23,46	0,05	0,00				1	1	1					6,54	8,26	8,34	78%	2.939	
	08:00	25,24	25,20	0,05	0,00			1	1	1	1					12,30	6,31	6,08	67%	3.690	
	09:00	25,55	25,40	0,15	0,00			1	1	1	1					12,10	5,00	5,04	68%	3.267	
	10:00	25,71	25,52	0,19	0,00			1	1	1	1					11,98	5,22	5,19	68%	3.281	
	11:00	25,56	25,41	0,15	0,00			1	1	1	1					12,09	5,06	5,06	68%	3.268	
	12:00	25,92	25,85	0,07	0,00			1	1	1	1					11,65	5,40	5,40	69%	3.317	
	13:00	25,72	25,45	0,27	0,00			1	1	1	1					12,05	5,23	5,21	68%	3.273	
	14:00	23,72	23,44	0,27	0,00				1	1	1			1		7,86	5,68	6,02	75%	3.138	
	15:00	21,76	21,41	0,35	0,00				1	1	1					8,59	6,64	6,65	71%	2.705	
	16:00	21,52	20,99	0,53	0,00				1	1	1	1				9,01	6,35	6,36	70%	2.658	
	17:00	23,61	23,04	0,57	0,00					1	1	1					6,96	8,34	8,42	77%	2.891
	18:00	26,84	26,51	0,33	0,00			1	1	1	1					10,99	6,92	6,84	71%	3.838	
	19:00	29,59	29,44	0,15	0,00			1	1	1	1	1				8,06	8,84	8,86	78%	3.724	
	20:00	31,93	31,92	0,01	0,00	1		1	1	1	1					9,08	9,47	9,53	78%	4.166	
	21:00	32,77	32,62	0,15	0,00	1		1	1	1	1					8,38	10,47	10,41	80%	4.135	
	22:00	28,32	28,06	0,26	0,00			1	1	1	1					9,44	7,95	7,87	75%	3.567	
	23:00	24,39	24,23	0,16	0,00			1	1	1	1	1				13,27	4,01	3,93	65%	3.136	
		577,17 MWh														ΑΩΛ: 11,18		74.314 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα από τις 08:30 έως τις 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	21,47	21,47	0,00	0,00			1	1		1					4,03	4,23
	01:00	19,63	19,63	0,00	0,00			1	1		1					4,65	4,62
	02:00	18,77	18,77	0,00	0,00			1	1		1					3,80	3,78
	03:00	18,51	18,50	0,01	0,00			1	1		1					3,50	3,51
	04:00	18,48	18,40	0,09	0,00			1	1		1					3,46	3,48
	05:00	18,95	18,93	0,02	0,00			1	1		1					3,94	3,93
	06:00	20,33	20,20	0,13	0,00			1	1		1					5,20	5,29
	07:00	23,12	22,82	0,30	0,00			1	1	1	1					5,87	5,71
	08:00	24,54	24,07	0,48	0,00			1	1	1	1					4,04	4,05
	09:00	25,01	24,34	0,67	0,00			1	1	1	1	1				4,47	4,48
	10:00	25,05	24,60	0,45	0,00			1	1	1	1					4,50	4,55
	11:00	25,29	24,65	0,63	0,00			1	1	1	1					4,74	4,81
	12:00	25,70	24,69	1,01	0,00			1	1	1	1					5,22	5,19
	13:00	25,94	24,81	1,13	0,00			1	1	1	1					5,46	5,48
	14:00	24,26	22,60	1,65	0,00				1	1	1					5,00	5,68
	15:00	22,74	22,26	0,48	0,00				1	1	1	1				2,99	4,55
	16:00	22,18	22,02	0,16	0,00				1	1	1	1				2,91	4,43
	17:00	24,24	24,00	0,24	0,00				1	1	1					6,73	7,01
	18:00	27,05	26,77	0,28	0,00			1	1	1	1					6,52	6,57
	19:00	29,42	29,29	0,13	0,00			1	1	1	1					8,79	8,81
	20:00	31,66	31,35	0,32	0,00		1	1	1	1	1					9,06	9,07
	21:00	32,97	32,16	0,81	0,00		1	1	1	1	1	1				10,20	10,14
	22:00	28,69	27,43	1,26	0,00		1	1	1	1	1	1				6,87	6,88
	23:00	24,77	23,46	1,31	0,00			1	1	1	1					4,40	4,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 13:30 έως τις 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	21,69	20,52	1,18	0,00			1	1		1					4,66	4,89
	01:00	19,66	18,76	0,90	0,00			1	1		1					4,69	4,67
	02:00	18,92	17,62	1,30	0,00			1	1		1					4,29	4,28
	03:00	18,53	16,50	2,02	0,00		1		1		1					6,11	6,17
	04:00	18,35	16,06	2,29	0,00		1		1		1					6,36	6,36
	05:00	19,09	17,75	1,34	0,00		1		1		1					7,10	7,11
	06:00	19,94	18,50	1,44	0,00		1		1	1	1					6,32	6,28
	07:00	23,18	22,42	0,77	0,00				1	1	1					7,94	8,02
	08:00	25,14	24,08	1,06	0,00			1	1	1	1					7,57	7,54
	09:00	26,27	24,95	1,32	0,00			1	1	1	1					7,09	6,94
	10:00	26,61	24,52	2,09	0,00			1	1	1	1					6,09	6,07
	11:00	27,16	25,44	1,73	0,00			1	1	1	1					6,64	6,64
	12:00	27,78	25,66	2,12	0,00			1	1	1	1					7,07	6,91
	13:00	26,71	23,23	3,48	0,00			1	1	1	1					7,95	8,12
	14:00	23,51	20,15	3,36	0,00				1	1	1			2		4,82	8,21
	15:00	23,41	19,95	3,46	0,00				1	1	1					8,36	8,31
	16:00	22,40	19,53	2,87	0,00				1	1	1					7,24	7,26
	17:00	24,16	21,47	2,69	0,00				1	1	1					8,91	8,96
	18:00	27,40	24,98	2,42	0,00			1	1	1	1					9,44	9,39
	19:00	29,73	27,69	2,03	0,00			1	1	1	1					9,12	9,16
	20:00	31,92	29,99	1,93	0,00		1	1	1	1	1					11,30	11,36
	21:00	32,77	30,74	2,04	0,00		1	1	1	1	1					11,07	11,00
	22:00	28,88	26,70	2,18	0,00			1	1	1	1					8,42	8,35
	23:00	24,86	22,26	2,60	0,00			1	1	1	1					5,51	5,85

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	21,82	19,01	2,81	0,00			1	1		1					6,90	6,84
	01:00	20,02	18,30	1,72	0,00			1	1		1					5,07	5,02
	02:00	19,33	17,45	1,87	0,00			1	1		1					4,34	4,33
	03:00	19,04	18,09	0,95	0,00			1	1		1					4,01	4,03
	04:00	18,75	18,05	0,71	0,00			1	1		1					3,73	3,75
	05:00	19,09	17,60	1,49	0,00			1	1		1					4,06	4,08
	06:00	20,41	17,83	2,59	0,00			1	1		1					5,32	5,37
	07:00	23,55	21,37	2,18	0,00			1	1		1					8,37	8,40
	08:00	25,79	24,27	1,53	0,00			1	1	1	1					5,57	5,48
	09:00	26,53	23,77	2,75	0,00			1	1	1	1					6,03	6,02
	10:00	26,89	25,02	1,86	0,00			1	1	1	1					6,35	6,37
	11:00	27,07	24,83	2,24	0,00			1	1	1	1					5,94	6,03
	12:00	26,64	22,04	4,60	0,00				1	1	1					9,56	9,74
	13:00	26,85	20,78	6,07	0,00				1	1	1					9,58	10,18
	14:00	25,85	22,67	3,18	0,00			1	1	1	1					3,64	6,83
	15:00	24,11	18,02	6,09	0,00			1	1		1					6,49	6,22
	16:00	23,12	17,32	5,80	0,00			1	1		1					5,93	5,95
	17:00	25,03	18,01	7,02	0,00			1	1		1					7,10	7,15
	18:00	29,06	18,52	10,54	0,00			1	1		1					10,96	11,02
	19:00	31,10	19,65	11,45	0,00			1	1		1					12,42	12,45
	20:00	32,80	22,01	10,79	0,00		1	1	1		1					13,08	13,11
	21:00	32,66	24,00	8,66	0,00		1	1	1		1					13,13	13,08
	22:00	29,17	19,90	9,27	0,00		1	1	1		1					11,59	11,54
	23:00	24,96	20,75	4,21	0,00			1	1		1					9,34	9,29

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα από τις 13:40 έως τις 14:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	22,27	20,16	2,12	0,00			1	1		1					7,35	7,30
	01:00	20,41	17,93	2,47	0,00			1	1		1					5,44	5,41
	02:00	19,74	17,87	1,86	0,00			1	1		1					4,76	4,75
	03:00	19,23	15,71	3,52	0,00			1	1		1					4,23	4,22
	04:00	19,00	15,45	3,55	0,00			1	1		1					3,99	3,97
	05:00	19,21	15,18	4,03	0,00			1	1		1					4,21	4,20
	06:00	19,84	14,81	5,02	0,00			1	1		1					5,66	5,72
	07:00	22,39	16,12	6,28	0,00			1	1		1					7,27	7,33
	08:00	24,40	16,40	7,99	0,00			1	1		1					9,31	9,36
	09:00	25,72	17,15	8,58	0,00			1	1		1					10,18	10,11
	10:00	25,99	17,24	8,75	0,00			1	1		1					10,39	10,39
	11:00	26,33	17,47	8,86	0,00			1	1		1					10,53	10,53
	12:00	26,88	17,95	8,92	0,00			1	1		1					10,75	10,75
	13:00	27,28	18,38	8,90	0,00			1	1		1					10,91	10,91
	14:00	25,70	17,36	8,33	0,00			1	1		1					10,20	10,29
	15:00	22,87	16,77	6,09	0,00			1	1		1					6,89	5,50
	16:00	23,69	21,98	1,71	0,00		1	1	1		1			1		1,80	3,48
	17:00	24,74	24,20	0,53	0,00		1	1	1		1	1		1		0,64	6,16
	18:00	27,69	24,84	2,85	0,00		1	1	1		1	1		1		2,93	9,21
	19:00	29,93	21,86	8,08	0,00		1	1	1		1					8,24	10,48
	20:00	31,61	20,25	11,36	0,00		1	1	1		1					12,08	12,63
	21:00	28,16	20,73	7,43	0,00		1	1	1		1					8,49	13,06
	22:00	24,79	18,92	5,86	0,00			1	1		1					7,19	11,74
	23:00	25,32	16,68	8,64	0,00			1	1		1					10,12	10,05

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G11. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα από 21:00 έως 23:05. Μερική διακοπή στις 15:25 λόγω βλάβης της μονάδας G11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	22,57	14,53	8,04	0,00				1		1					9,08	9,05
	01:00	20,37	13,51	6,86	0,00				1		1					8,17	8,16
	02:00	19,47	12,98	6,49	0,00				1		1					7,80	7,79
	03:00	18,87	12,70	6,18	0,00				1		1					7,56	7,54
	04:00	18,54	12,32	6,22	0,00				1		1					7,42	7,41
	05:00	18,46	12,44	6,02	0,00				1		1					7,39	7,37
	06:00	18,44	12,53	5,91	0,00				1		1					7,36	7,36
	07:00	20,38	13,50	6,88	0,00				1		1					8,12	8,15
	08:00	21,75	13,96	7,78	0,00		1		1		1					8,68	8,69
	09:00	22,38	14,82	7,56	0,00		1		1		1					8,89	8,79
	10:00	23,15	15,78	7,37	0,00				1		1	1				8,71	8,71
	11:00	24,00	16,68	7,32	0,00				1		1	1	1			8,86	8,82
	12:00	24,66	17,05	7,61	0,00		1		1		1	1				8,85	8,86
	13:00	24,03	15,29	8,74	0,00		1		1			1				9,64	9,62
	14:00	21,64	16,21	5,43	0,00		1		1			1				6,24	6,72
	15:00	19,49	14,39	5,11	0,00		1		1			1				6,17	6,14
	16:00	19,70	13,87	5,83	0,00				1			1				7,65	7,72
	17:00	22,34	15,98	6,36	0,00				1			1				8,40	8,36
	18:00	25,96	21,29	4,66	0,00				1	1		1				9,31	9,40
	19:00	28,41	26,02	2,39	0,00				1	1	1	1				9,15	9,03
	20:00	30,48	28,94	1,54	0,00				1	1	1	1				9,74	9,77
	21:00	31,90	30,80	1,10	0,00				1	1	1	1				11,28	11,28
	22:00	28,77	27,95	0,81	0,00				1	1	1	1				8,31	8,20
	23:00	25,11	24,27	0,84	0,00				1	1	1	1				5,12	5,36

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο από τις 14:20 έως τις 14:40. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου έως τις απογευματινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	21,82	20,83	0,99	0,00				1	1	1					6,76	6,67
	01:00	20,18	18,75	1,43	0,00				1	1	1					5,09	5,03
	02:00	19,17	17,50	1,67	0,00				1	1	1					4,04	4,02
	03:00	18,79	17,92	0,87	0,00				1	1	1					3,65	3,64
	04:00	18,80	17,76	1,04	0,00				1	1	1					3,62	3,66
	05:00	19,13	18,09	1,04	0,00				1	1	1					4,00	3,98
	06:00	20,22	19,53	0,69	0,00				1	1	1					4,98	5,08
	07:00	23,94	23,42	0,52	0,00				1	1	1					7,81	8,80
	08:00	26,41	25,78	0,63	0,00			1	1	1	1					6,57	5,91
	09:00	27,28	25,40	1,88	0,00			1	1	1	1					5,00	6,78
	10:00	27,29	25,81	1,49	0,00			1	1		1	1				5,17	6,79
	11:00	27,44	25,99	1,45	0,00		1		1		1	1				8,67	4,60
	12:00	28,06	25,68	2,38	0,00		1		1		1	1				10,59	10,57
	13:00	28,05	25,21	2,84	0,00		1		1		1	1				7,39	10,57
	14:00	25,97	24,71	1,26	0,00		1		1		1	1				1,50	8,48
	15:00	23,72	20,84	2,89	0,00				1		1	1				7,41	8,58
	16:00	23,37	21,09	2,27	0,00				1		1	1				8,23	8,22
	17:00	25,44	23,83	1,61	0,00				1		1	1				8,94	10,18
	18:00	28,79	27,76	1,03	0,00				1	1	1	1				8,23	8,14
	19:00	31,10	30,56	0,54	0,00				1	1	1	1				10,49	10,45
	20:00	31,62	30,87	0,75	0,00				1	1	1	1				11,21	10,97
	21:00	33,71	32,50	1,21	0,00		1		1	1	1	1				11,37	10,73
	22:00	30,11	28,85	1,26	0,00		1		1	1	1	1				7,87	7,13
	23:00	25,91	24,02	1,88	0,00				1	1	1	1				6,13	5,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο κατά το διάστημα από τις 13:45 έως τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	22,61	20,43	2,17	0,00				1		1	1				7,57	7,46
	01:00	20,71	19,40	1,31	0,00				1		1	1				5,61	5,57
	02:00	20,13	18,74	1,39	0,00				1		1	1				5,01	4,99
	03:00	19,63	17,53	2,10	0,00				1		1	1				4,47	4,49
	04:00	19,52	17,30	2,22	0,00			1	1			1				3,43	3,16
	05:00	19,84	17,73	2,11	0,00			1	1			1				3,47	3,48
	06:00	21,10	18,90	2,20	0,00			1	1			1				4,65	4,74
	07:00	24,21	22,66	1,55	0,00			1	1			1				5,93	7,85
	08:00	26,06	24,63	1,43	0,00		1	1	1		1			1		9,23	8,17
	09:00	27,49	25,61	1,87	0,00		1	1		1	1			1		8,29	9,60
	10:00	27,38	25,35	2,02	0,00		1	1		1	1	1				7,02	4,53
	11:00	28,00	26,24	1,76	0,00			1		1	1	1				7,42	7,51
	12:00	28,50	27,10	1,40	0,00			1		1	1	1				8,02	8,01
	13:00	28,37	26,91	1,47	0,00			1		1	1	1				7,94	7,90
	14:00	26,28	25,00	1,28	0,00			1		1	1	1				5,86	5,68
	15:00	24,44	22,60	1,84	0,00					1	1	1				4,02	3,95
	16:00	24,09	22,29	1,80	0,00					1	1	1				8,46	8,78
	17:00	26,46	25,49	0,97	0,00					1	1	1				7,98	7,88
	18:00	30,39	29,83	0,55	0,00			1		1	1	1				9,60	9,66
	19:00	32,90	32,24	0,66	0,00		1	1		1	1	1				10,07	10,08
	20:00	34,48	33,79	0,69	0,00	1	1	1		1	1	1				10,19	10,16
	21:00	35,22	33,91	1,31	0,00	1	1	1		1	1	1				10,32	10,29
	22:00	31,14	29,92	1,23	0,00	1	1	1		1	1	1				7,29	7,24
	23:00	26,98	26,05	0,93	0,00		1	1		1	1	1				5,48	5,42

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	23,68	23,14	0,54	0,00			1		1	1	1				3,28	3,23
	01:00	21,83	21,43	0,40	0,00			1			1	1				4,38	4,54
	02:00	20,63	20,14	0,49	0,00			1			1	1				5,66	5,65
	03:00	20,11	19,29	0,82	0,00			1			1	1				5,11	5,12
	04:00	20,04	18,76	1,29	0,00			1			1	1				5,04	5,05
	05:00	20,13	19,05	1,08	0,00			1			1	1				5,13	5,11
	06:00	21,71	20,81	0,90	0,00			1			1	1				6,58	6,68
	07:00	25,09	24,57	0,52	0,00			1		1	1	1				6,12	6,07
	08:00	27,81	27,30	0,51	0,00			1		1	1	1				7,20	7,26
	09:00	28,87	28,13	0,74	0,00			1		1	1	1				8,35	8,39
	10:00	29,01	27,80	1,21	0,00			1		1	1	1				8,51	8,50
	11:00	29,74	28,21	1,54	0,00			1		1	1	1				9,22	9,23
	12:00	30,87	29,38	1,49	0,00			1		1	1	1				10,35	10,34
	13:00	30,13	28,23	1,90	0,00			1		1	1	1				9,64	9,64
	14:00	28,77	27,03	1,75	0,00			1		1	1	1				8,42	8,34
	15:00	26,72	24,42	2,31	0,00			1		1	1	1				6,28	6,26
	16:00	26,99	24,91	2,08	0,00			1		1	1	1				6,42	6,44
	17:00	28,95	27,10	1,86	0,00			1		1	1	1				8,36	8,45
	18:00	32,00	30,33	1,67	0,00			1	1	1	1	1				8,88	8,84
	19:00	34,27	32,63	1,64	0,00			1	1	1	1	1				8,20	8,25
	20:00	35,56	33,64	1,92	0,00			1	1	1	1	1				9,50	9,53
	21:00	36,25	33,68	2,57	0,00			1	1	1	1	1				10,34	10,32
	22:00	32,63	30,37	2,25	0,00			1	1	1	1	1				7,76	8,09
	23:00	28,44	25,76	2,68	0,00			1	1		1	1				8,09	7,98

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	25,00	22,58	2,42	0,00			1	1		1	1				4,59	4,55
	01:00	22,92	20,75	2,17	0,00			1			1	1				7,55	7,79
	02:00	21,94	20,45	1,49	0,00			1			1	1				6,98	6,95
	03:00	21,47	19,52	1,95	0,00			1			1	1				6,47	6,48
	04:00	21,03	18,74	2,29	0,00			1			1	1				6,04	6,02
	05:00	21,36	18,66	2,70	0,00			1			1	1				6,39	6,35
	06:00	22,51	19,70	2,81	0,00			1			1	1				7,41	7,48
	07:00	26,19	24,96	1,24	0,00			1	1		1	1				7,05	6,95
	08:00	28,56	26,87	1,69	0,00		1	1	1		1			1		8,57	8,78
	09:00	30,38	29,13	1,25	0,00			1	1	1	1					9,57	9,63
	10:00	31,45	30,66	0,79	0,00			1	1	1	1	1				9,28	9,48
	11:00	32,44	31,70	0,73	0,00				1	1	1	1	1			11,79	11,78
	12:00	33,75	32,53	1,22	0,00				1	1	1	1				13,00	13,03
	13:00	33,51	32,40	1,11	0,00				1	1	1	1				12,79	12,80
	14:00	32,79	31,74	1,05	0,00				1	1	1	1				12,24	12,19
	15:00	30,46	29,57	0,89	0,00				1	1	1	1				9,84	9,83
	16:00	30,25	29,05	1,20	0,00				1	1	1	1				9,57	9,58
	17:00	32,59	32,16	0,43	0,00			1	1	1	1	1				9,91	9,82
	18:00	36,26	35,68	0,57	0,00			1	1	1	1	1				10,15	10,19
	19:00	37,72	36,68	1,04	0,00		1	1	1	1	1	1		2		10,39	10,37
	20:00	38,64	36,96	1,67	0,00		1	1	1	1	1	1		2		10,51	10,60
	21:00	38,70	37,08	1,62	0,00		1	1	1	1	1	1				10,42	10,35
	22:00	35,24	33,78	1,46	0,00		1	1	1	1	1	1				8,29	8,22
	23:00	30,90	29,16	1,74	0,00			1	1	1	1	1				5,26	5,51

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	27,25	25,50	1,75	0,00			1	1		1	1				6,82	6,77
	01:00	24,73	23,32	1,41	0,00			1	1		1	1				4,34	4,50
	02:00	23,21	22,45	0,76	0,00				1		1	1				7,91	8,09
	03:00	22,50	21,89	0,61	0,00				1		1	1				7,37	7,36
	04:00	21,97	20,71	1,26	0,00				1		1	1				6,82	6,81
	05:00	21,93	20,93	1,00	0,00				1		1	1				6,82	6,83
	06:00	23,44	22,36	1,08	0,00				1		1	1				7,45	7,42
	07:00	26,97	25,67	1,30	0,00				1	1	1	1				7,12	7,20
	08:00	29,74	29,35	0,39	0,00				1	1	1	1				9,01	9,05
	09:00	31,52	31,31	0,20	0,00				1	1	1	1				9,81	10,99
	10:00	31,83	31,70	0,13	0,00			1	1	1	1	1				9,01	8,92
	11:00	32,54	32,14	0,40	0,00			1	1	1	1	1				7,46	7,42
	12:00	33,61	32,77	0,85	0,00			1	1	1	1	1				7,57	7,60
	13:00	34,39	33,45	0,94	0,00			1	1	1	1	1				8,37	8,40
	14:00	33,00	31,44	1,56	0,00			1	1	1	1	1				7,36	7,33
	15:00	31,56	29,05	2,51	0,00			1	1	1	1	1				7,08	7,08
	16:00	32,16	29,03	3,13	0,00			1	1	1	1	1				7,87	7,93
	17:00	34,49	32,72	1,78	0,00			1	1	1	1	1				8,96	9,03
	18:00	37,66	37,00	0,67	0,00			1	1	1	1	1				11,20	11,25
	19:00	38,82	37,72	1,10	0,00		1	1	1	1	1	1				10,54	10,54
	20:00	39,50	36,97	2,52	0,00		1	1	1	1	1	1				11,09	11,12
	21:00	39,14	34,96	4,18	0,00		1	1	1	1	1	1				10,90	10,85
	22:00	35,75	30,75	5,00	0,00			1	1	1	1	1				9,10	9,41
	23:00	31,89	26,05	5,84	0,00			1	1		1	1				11,45	11,41

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	28,39	23,47	4,92	0,00			1	1		1	1				8,05	7,94
	01:00	25,64	18,92	6,72	0,00			1			1	1				9,95	10,13
	02:00	24,16	18,60	5,56	0,00			1			1	1				9,23	9,20
	03:00	23,17	18,48	4,69	0,00			1			1	1				8,18	8,15
	04:00	22,72	17,90	4,82	0,00			1			1	1				7,71	7,75
	05:00	22,37	19,03	3,34	0,00			1			1	1				7,40	7,37
	06:00	22,97	19,18	3,79	0,00			1			1	1				7,87	7,92
	07:00	26,05	21,42	4,63	0,00			1	1		1	1				7,88	7,72
	08:00	27,75	24,46	3,29	0,00			1	1		1	1				7,14	7,20
	09:00	29,14	27,54	1,60	0,00			1	1		1	1		1		8,59	8,61
	10:00	29,99	27,48	2,51	0,00			1	1		1	1		2		9,65	9,68
	11:00	30,96	27,17	3,79	0,00			1	1		1	1				10,41	10,46
	12:00	31,85	27,05	4,80	0,00			1	1		1	1				11,26	11,29
	13:00	32,62	24,26	8,36	0,00			1	1		1	1				12,46	12,43
	14:00	30,90	21,37	9,52	0,00				1		1	1				12,41	12,38
	15:00	29,40	19,60	9,80	0,00				1		1	1				11,76	11,76
	16:00	29,78	20,41	9,37	0,00				1		1	1				11,90	11,91
	17:00	32,11	22,73	9,38	0,00				1	1	1	1				12,70	12,74
	18:00	34,76	26,63	8,14	0,00				1	1	1	1				13,53	13,53
	19:00	36,50	30,62	5,88	0,00				1	1	1	1				13,63	13,63
	20:00	36,61	29,22	7,40	0,00			1	1	1	1	1				12,93	12,93
	21:00	37,05	28,81	8,24	0,00			1	1	1	1	1				13,50	13,56
	22:00	34,18	27,82	6,37	0,00			1	1		1	1				13,33	13,28
	23:00	30,61	24,35	6,26	0,00			1	1		1	1				10,24	10,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	27,51	20,80	6,72	0,00			1			1	1				9,63	9,76
	01:00	25,20	19,09	6,10	0,00			1			1	1				10,03	9,99
	02:00	23,48	17,73	5,75	0,00			1			1	1				8,52	8,47
	03:00	22,67	17,29	5,37	0,00			1			1	1				7,70	7,67
	04:00	22,02	17,43	4,59	0,00			1			1	1				7,03	7,02
	05:00	21,52	18,06	3,46	0,00			1			1	1				6,54	6,50
	06:00	21,62	18,96	2,67	0,00			1			1	1				6,57	6,60
	07:00	23,43	19,60	3,84	0,00			1			1	1				8,33	8,41
	08:00	25,01	21,30	3,71	0,00					1	1	1				9,02	9,19
	09:00	25,58	21,94	3,64	0,00					1	1	1				10,22	10,23
	10:00	26,03	24,36	1,66	0,00			1		1	1	1				7,97	7,89
	11:00	26,69	22,92	3,77	0,00			1		1	1	1				7,37	7,42
	12:00	27,77	21,26	6,51	0,00				1	1	1					10,74	10,84
	13:00	27,89	21,48	6,41	0,00				1		1	1				10,56	10,60
	14:00	25,73	19,86	5,87	0,00				1		1	1				10,30	10,30
	15:00	25,28	19,99	5,29	0,00				1		1	1				10,06	10,08
	16:00	26,15	20,73	5,42	0,00				1		1	1				10,43	10,45
	17:00	29,19	25,24	3,95	0,00				1	1	1	1				9,51	9,50
	18:00	31,91	26,62	5,29	0,00				1	1	1	1				11,18	11,24
	19:00	33,80	28,64	5,16	0,00				1	1	1	1				13,11	13,11
	20:00	34,50	30,21	4,30	0,00				1	1	1	1				13,65	13,65
	21:00	35,47	31,40	4,07	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,04	28,53	4,51	0,00				1	1	1	1				12,50	12,42
	23:00	29,80	25,72	4,09	0,00				1	1	1	1				9,30	9,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	26,88	23,57	3,31	0,00				1	1	1	1				6,35	6,33
	01:00	24,24	20,71	3,53	0,00				1		1	1				8,79	9,10
	02:00	22,76	18,03	4,73	0,00				1		1	1				7,70	7,65
	03:00	21,87	18,09	3,78	0,00				1		1	1				6,75	6,73
	04:00	21,52	17,58	3,94	0,00				1		1	1				6,39	6,36
	05:00	21,46	17,74	3,72	0,00			1			1	1				6,62	6,59
	06:00	21,83	17,36	4,47	0,00			1			1	1				6,76	6,80
	07:00	23,82	18,28	5,54	0,00			1			1	1				8,72	8,79
	08:00	25,79	22,20	3,59	0,00			1		1	1	1				7,32	7,15
	09:00	26,48	23,56	2,92	0,00			1		1	1	1				5,99	5,98
	10:00	27,34	24,46	2,87	0,00			1		1	1	1				6,75	6,78
	11:00	27,96	25,26	2,70	0,00			1		1	1	1				7,40	7,43
	12:00	29,50	27,23	2,28	0,00			1		1	1	1				8,96	8,96
	13:00	30,08	25,44	4,64	0,00			1		1	1	1				9,58	9,56
	14:00	28,87	23,80	5,08	0,00			1		1	1	1				8,51	8,42
	15:00	28,19	22,59	5,60	0,00			1		1	1	1				7,90	7,97
	16:00	29,17	22,74	6,43	0,00			1		1	1	1				9,79	9,84
	17:00	31,64	27,39	4,25	0,00			1		1	1	1		1		10,74	10,85
	18:00	34,67	30,22	4,45	0,00		1	1	1		1	1				11,89	11,83
	19:00	36,03	31,16	4,87	0,00		1	1	1		1	1				13,14	13,14
	20:00	36,77	27,38	9,39	0,00		1	1	1		1	1				13,57	13,57
	21:00	38,11	29,42	8,69	0,00		1	1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	35,29	24,25	11,05	0,00			1	1		1	1				13,65	13,63
	23:00	31,49	21,72	9,77	0,00			1			1	1				12,47	12,41

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	27,59	24,01	3,58	0,00			1	1		1	1		1		9,59	9,39
	01:00	25,17	21,74	3,43	0,00			1	1		1	1				4,80	4,75
	02:00	23,89	20,03	3,85	0,00			1			1	1				8,69	8,90
	03:00	22,89	19,26	3,62	0,00			1			1	1				7,90	7,89
	04:00	22,56	17,40	5,16	0,00			1			1	1				7,55	7,55
	05:00	22,48	16,50	5,99	0,00			1			1	1				7,50	7,50
	06:00	23,59	16,78	6,81	0,00			1			1	1				8,52	8,55
	07:00	27,00	19,68	7,32	0,00			1	1			1				10,20	10,34
	08:00	29,80	21,27	8,54	0,00			1	1			1				11,88	11,91
	09:00	31,87	23,18	8,69	0,00		1	1	1			1		2		11,84	12,75
	10:00	32,30	23,10	9,20	0,08		1		1		1	1		1		11,87	12,48
	11:00	33,53	22,59	10,94	0,08				1		1	1				13,36	13,40
	12:00	34,85	24,63	10,22	0,08				1	1	1	1				12,85	13,71
	13:00	35,81	26,79	9,02	0,08				1	1	1	1				13,47	13,73
	14:00	34,11	25,02	9,10	0,08				1	1	1	1				13,39	13,32
	15:00	32,56	23,26	9,30	0,08				1	1	1	1				12,14	12,11
	16:00	31,58	22,21	9,36	0,00			1	1		1	1				11,05	11,05
	17:00	33,46	25,34	8,12	0,00			1	1		1	1		1		8,92	12,17
	18:00	37,29	25,36	11,93	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	19:00	38,26	26,92	11,34	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	20:00	38,50	27,64	10,87	0,00			1	1		1	1				13,72	13,72
	21:00	38,86	29,39	9,47	0,00			1	1	1	1	1				13,51	13,51
	22:00	35,40	30,17	5,24	0,00			1	1	1	1	1		1		13,17	13,16
	23:00	31,29	27,24	4,06	0,00			1	1		1	1				10,92	10,83

Στα διαστήματα 09:30 με 10:30, 12:30 με 13:00 και 17:15 με 17:40, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	27,38	22,64	4,73	0,00			1	1		1	1				6,99	6,89
	01:00	25,08	21,46	3,62	0,00			1	1		1	1				4,68	4,63
	02:00	23,89	19,31	4,58	0,00			1	1		1					5,79	5,84
	03:00	22,85	16,78	6,07	0,00			1	1		1					7,88	7,87
	04:00	22,49	17,27	5,22	0,00			1	1		1					7,49	7,49
	05:00	22,42	17,32	5,10	0,00			1	1		1					7,47	7,45
	06:00	23,59	19,45	4,14	0,00			1	1		1					8,47	8,58
	07:00	26,76	23,01	3,75	0,00			1	1	1	1					8,18	8,04
	08:00	29,16	25,61	3,55	0,00			1	1	1	1					8,53	8,60
	09:00	30,80	28,03	2,77	0,00				1	1	1	1				9,57	9,55
	10:00	31,37	27,84	3,53	0,00				1	1	1	1				10,71	10,71
	11:00	32,33	28,36	3,97	0,00				1	1	1	1	1			11,63	11,65
	12:00	33,89	29,03	4,86	0,00				1	1	1	1	1			13,21	13,21
	13:00	34,51	30,17	4,34	0,00				1	1	1	1	1			13,67	13,65
	14:00	32,96	25,33	7,63	0,00				1	1	1	1	1			12,74	12,70
	15:00	31,83	25,08	6,75	0,00			1	1		1	1				11,95	11,93
	16:00	32,02	26,99	5,04	0,00			1	1		1	1				11,44	11,46
	17:00	33,99	28,53	5,46	0,00			1	1		1	1				13,13	13,07
	18:00	36,58	31,49	5,08	0,00			1	1	1	1	1	1			10,82	10,78
	19:00	37,52	32,73	4,79	0,00			1	1	1	1	1	1			11,56	11,55
	20:00	37,92	32,22	5,70	0,00			1	1	1	1	1	1			11,82	11,90
	21:00	39,06	31,82	7,24	0,00			1	1	1	1	1	1			13,09	13,13
	22:00	35,93	28,31	7,63	0,00			1	1	1	1	1	1			11,38	11,30
	23:00	32,09	23,96	8,13	0,00			1	1		1	1				10,70	10,88

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	28,32	22,14	6,18	0,00			1	1		1	1				8,00	7,94
	01:00	25,82	19,72	6,11	0,00			1			1	1				8,84	9,12
	02:00	24,41	18,88	5,53	0,00			1			1	1				9,43	9,43
	03:00	23,48	18,34	5,14	0,00			1			1	1				8,50	8,49
	04:00	23,10	17,10	6,00	0,00			1			1	1				8,10	8,09
	05:00	22,99	16,92	6,07	0,00			1			1	1				8,00	8,00
	06:00	24,40	16,71	7,69	0,00			1			1	1				9,26	9,32
	07:00	27,76	18,47	9,29	0,00			1			1	1				11,04	11,09
	08:00	30,60	21,79	8,80	0,00			1	1		1	1				11,59	11,57
	09:00	32,58	24,37	8,21	0,00			1	1		1	1				12,01	12,07
	10:00	33,47	26,06	7,41	0,00			1	1		1	1				12,91	12,95
	11:00	34,68	27,15	7,53	0,00			1	1		1	1				13,61	13,63
	12:00	36,15	30,12	6,03	0,00			1	1	1	1	1				13,39	13,48
	13:00	36,91	30,86	6,05	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	35,77	28,92	6,85	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	34,70	25,94	8,76	0,00				1	1	1	1				13,67	13,66
	16:00	34,78	23,74	11,05	0,00				1	1	1	1				13,71	13,69
	17:00	36,39	25,97	10,43	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	39,03	30,44	8,59	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	39,74	33,43	6,31	0,00			1	1	1	1	1				13,67	13,66
	20:00	39,43	32,61	6,82	0,00			1	1	1	1	1				13,37	13,40
	21:00	39,58	31,90	7,68	0,00			1	1	1	1	1				13,50	13,48
	22:00	36,64	30,25	6,39	0,00			1	1	1	1	1				10,79	10,71
	23:00	32,35	24,64	7,71	0,00			1	1		1	1				11,56	11,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Υ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	28,74	21,62	7,12	0,00			1	1		1	1				9,81	9,73
	01:00	25,92	21,36	4,56	0,00			1			1	1				10,49	10,37
	02:00	24,58	21,32	3,26	0,00			1			1	1				9,66	9,61
	03:00	23,86	20,77	3,09	0,00			1			1	1				8,92	8,88
	04:00	23,29	19,17	4,12	0,00			1			1	1				8,33	8,27
	05:00	23,27	19,24	4,03	0,00			1			1	1				8,29	8,30
	06:00	24,27	20,52	3,75	0,00			1			1	1				9,19	9,18
	07:00	28,28	24,93	3,35	0,00			1		1	1	1				8,39	8,41
	08:00	31,42	28,29	3,13	0,00			1		1	1	1				10,85	10,87
	09:00	32,73	28,69	4,03	0,00			1		1	1	1				9,33	9,25
	10:00	33,50	27,54	5,96	0,00				1	1	1	1				12,73	12,85
	11:00	34,50	25,77	8,73	0,00				1	1	1	1				13,54	13,57
	12:00	35,84	25,55	10,29	0,00			1		1	1	1				13,72	13,72
	13:00	36,21	26,04	10,17	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	33,61	23,78	9,83	0,00			1		1	1	1				13,06	13,00
	15:00	32,14	20,65	11,50	0,00					1	1	1				12,85	12,88
	16:00	32,22	20,36	11,86	0,00					1	1	1				12,88	12,89
	17:00	33,88	21,77	12,12	0,00					1	1	1				13,45	13,46
	18:00	36,75	25,04	11,71	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,60	25,64	11,96	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,84	24,74	13,10	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,30	27,83	6,48	0,00			1	1	1	1	1				7,41	11,07
	22:00	32,30	31,45	0,86	0,00			1	1	1	1	1				1,02	6,22
	23:00	29,81	28,96	0,85	0,00			1	1	1	1	1				1,00	5,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 21:17 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	26,90	24,89	2,02	0,00			1	1		1	1				2,18	6,38
	01:00	24,83	17,34	7,49	0,00			1			1	1				8,83	9,29
	02:00	23,61	16,25	7,36	0,00			1			1	1				8,66	8,63
	03:00	22,87	17,19	5,68	0,00			1			1	1				7,90	7,88
	04:00	22,28	17,51	4,76	0,00			1			1	1				7,28	7,26
	05:00	22,20	19,05	3,16	0,00			1			1	1				7,22	7,20
	06:00	22,81	18,92	3,89	0,00			1			1	1				7,74	7,81
	07:00	25,13	21,35	3,78	0,00			1			1	1				9,32	9,27
	08:00	27,43	22,68	4,74	0,00			1	1		1	1				8,06	8,09
	09:00	29,18	25,19	3,99	0,00			1	1		1	1				8,92	8,92
	10:00	30,19	24,63	5,56	0,00			1	1		1	1		1		10,52	10,61
	11:00	31,09	22,87	8,21	0,00			1	1		1	1		1		11,46	11,45
	12:00	32,35	23,25	9,11	0,00			1	1		1	1				12,91	12,91
	13:00	32,80	23,20	9,60	0,00			1	1		1	1				13,16	13,12
	14:00	30,83	21,75	9,07	0,00				1		1	1				12,40	12,35
	15:00	28,51	19,40	9,11	0,00				1		1	1				11,40	11,43
	16:00	28,48	17,80	10,68	0,00				1		1	1				11,36	11,39
	17:00	30,53	19,84	10,68	0,00				1		1	1				12,18	12,21
	18:00	33,02	24,62	8,40	0,00			1	1		1	1				13,00	13,07
	19:00	34,96	25,55	9,41	0,00			1	1		1	1				13,71	13,72
	20:00	35,20	26,27	8,93	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	21:00	36,04	26,99	9,05	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	32,80	24,87	7,92	0,00			1	1		1	1				12,28	12,23
	23:00	29,17	23,07	6,10	0,00			1	1		1	1				8,88	8,78

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	26,33	21,91	4,42	0,00			1	1		1	1				7,65	7,59
	01:00	23,76	21,15	2,61	0,00			1	1		1					8,63	8,72
	02:00	22,47	20,55	1,92	0,00			1	1		1					7,52	7,46
	03:00	21,80	19,05	2,75	0,00			1	1		1					6,81	6,80
	04:00	21,24	17,52	3,72	0,00			1	1		1					6,23	6,24
	05:00	20,88	17,27	3,61	0,00			1	1		1					5,92	5,89
	06:00	21,20	17,72	3,48	0,00			1	1		1					6,14	6,17
	07:00	22,57	19,45	3,12	0,00			1	1		1					7,51	7,53
	08:00	23,67	20,30	3,36	0,00			1	1		1					8,60	8,63
	09:00	24,37	19,92	4,45	0,00			1	1		1					9,24	9,30
	10:00	25,01	20,46	4,55	0,00			1	1		1					9,95	9,95
	11:00	25,89	19,30	6,59	0,00			1	1		1					10,27	10,30
	12:00	26,95	20,11	6,83	0,00				1		1	1				9,90	10,01
	13:00	26,97	18,98	7,99	0,00				1		1	1				10,80	10,79
	14:00	24,84	16,94	7,90	0,00				1		1	1				9,69	9,66
	15:00	23,58	16,03	7,55	0,00				1		1	1				8,49	8,43
	16:00	24,11	15,91	8,20	0,00				1		1	1				8,92	8,95
	17:00	26,44	18,70	7,74	0,00				1		1	1				10,50	10,55
	18:00	29,81	23,55	6,26	0,00				1		1	1				10,93	10,98
	19:00	31,74	27,62	4,11	0,00			1	1	1	1					10,51	10,75
	20:00	32,77	29,34	3,43	0,00			1	1	1	1					12,21	12,27
	21:00	34,39	30,53	3,87	0,00			1	1	1	1					13,58	13,60
	22:00	32,03	28,96	3,06	0,00			1	1	1	1					11,75	11,67
	23:00	28,45	26,71	1,74	0,00			1	1	1	1					8,10	8,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:39 – 11:25 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	25,30	23,80	1,50	0,00			1	1	1	1					5,02	5,05
	01:00	22,90	21,67	1,23	0,00				1	1	1					7,73	7,80
	02:00	21,77	20,69	1,08	0,00				1	1	1					6,68	6,67
	03:00	21,07	18,87	2,20	0,00				1	1	1					5,94	5,93
	04:00	20,85	17,66	3,20	0,00				1	1	1					5,77	5,84
	05:00	21,16	17,37	3,78	0,00			1	1		1					6,14	6,14
	06:00	22,33	17,65	4,69	0,00			1	1		1					7,26	7,29
	07:00	25,46	21,16	4,30	0,00			1	1		1					10,00	10,05
	08:00	28,13	21,44	6,69	0,00			1	1		1	1				10,09	10,08
	09:00	29,19	20,36	8,83	0,00				1		1	1				11,66	11,67
	10:00	29,39	21,02	8,38	0,00				1		1	1				11,69	11,73
	11:00	30,07	23,71	6,36	0,00		1		1		1	1				12,01	12,02
	12:00	30,48	24,86	5,61	0,00		1		1		1	1				12,19	12,20
	13:00	30,95	23,14	7,82	0,00		1		1		1	1				12,34	12,37
	14:00	29,71	19,85	9,85	0,00				1		1	1				11,90	11,89
	15:00	27,46	19,27	8,19	0,00				1		1	1				11,01	11,00
	16:00	27,62	20,96	6,66	0,00				1		1	1				11,03	11,04
	17:00	29,26	22,84	6,42	0,00				1	1	1	1				10,91	10,92
	18:00	32,27	26,86	5,41	0,00				1	1	1	1				11,52	11,59
	19:00	34,31	29,96	4,35	0,00				1	1	1	1				13,52	13,51
	20:00	35,39	32,81	2,57	0,00			1	1	1	1	1				11,77	11,62
	21:00	36,56	33,50	3,07	0,00			1	1	1	1	1				10,58	10,57
	22:00	33,26	29,47	3,80	0,00			1	1	1	1	1				7,47	7,42
	23:00	29,17	25,25	3,91	0,00			1	1	1		1				7,40	7,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	25,81	23,73	2,08	0,00			1	1	1		1				4,14	4,28
	01:00	23,46	21,68	1,78	0,00			1	1			1				7,07	7,12
	02:00	22,41	19,53	2,88	0,00			1	1			1				6,09	6,05
	03:00	21,80	18,60	3,19	0,00			1	1			1				5,45	5,44
	04:00	21,40	18,04	3,35	0,00			1	1			1				5,05	5,05
	05:00	21,70	17,55	4,15	0,00			1	1			1				5,37	5,36
	06:00	22,83	19,30	3,52	0,00			1	1			1				6,34	6,44
	07:00	25,88	22,61	3,27	0,00			1	1	1		1		1		7,47	7,33
	08:00	28,95	24,70	4,25	0,00			1	1	1		1				6,95	7,04
	09:00	31,24	24,52	6,72	0,00			1	1	1		1				8,99	9,00
	10:00	31,38	24,90	6,48	0,00			1	1		1	1				10,70	10,88
	11:00	32,38	26,71	5,67	0,00			1	1		1	1				11,78	11,80
	12:00	33,02	29,26	3,76	0,00			1	1		1	1				12,30	12,37
	13:00	33,74	30,31	3,43	0,00			1	1		1	1		1		13,00	12,94
	14:00	32,00	28,11	3,89	0,00			1	1		1	1		1		11,39	11,41
	15:00	29,90	25,78	4,12	0,00			1	1		1	1				10,41	10,30
	16:00	29,76	26,99	2,77	0,00			1	1		1	1				9,19	9,23
	17:00	31,73	30,28	1,45	0,00			1	1		1	1				9,64	9,55
	18:00	35,60	35,31	0,29	0,00			1	1	1	1	1				9,44	9,51
	19:00	37,27	36,69	0,57	0,00			1	1	1	1	1				11,26	11,27
	20:00	37,47	35,69	1,77	0,00			1	1	1	1	1				11,44	11,41
	21:00	37,96	36,15	1,82	0,00			1	1	1	1	1				12,00	11,98
	22:00	34,95	32,91	2,05	0,00			1	1	1	1	1				9,60	9,50
	23:00	30,90	29,01	1,89	0,00			1	1	1	1					9,04	9,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	27,28	25,73	1,55	0,00			1	1	1	1					6,89	6,81
	01:00	24,85	23,31	1,54	0,00			1	1	1	1					4,40	4,37
	02:00	23,77	22,30	1,47	0,00			1	1	1	1					3,68	3,96
	03:00	22,90	21,47	1,43	0,00				1	1	1					7,76	7,76
	04:00	22,35	20,34	2,01	0,00				1	1	1					7,22	7,23
	05:00	22,39	20,24	2,15	0,00				1	1	1					7,28	7,27
	06:00	23,72	20,60	3,12	0,00				1	1	1					8,48	8,55
	07:00	27,09	23,22	3,87	0,00				1	1	1					10,03	10,00
	08:00	30,77	26,12	4,65	0,00			1	1	1	1					8,91	8,91
	09:00	32,82	27,76	5,06	0,00			1	1	1	1					9,55	9,73
	10:00	33,05	25,79	7,26	0,00				1	1	1	1				12,38	12,38
	11:00	34,60	28,47	6,12	0,00				1	1	1	1	1			13,62	13,65
	12:00	35,20	30,58	4,63	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	13:00	35,54	30,25	5,29	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	14:00	33,73	28,38	5,35	0,00				1	1	1	1	1			13,07	13,05
	15:00	32,00	27,74	4,26	0,00				1	1	1	1	1			11,35	11,36
	16:00	31,73	27,32	4,41	0,00				1	1	1	1	1			11,05	11,07
	17:00	33,59	28,08	5,52	0,00				1	1	1	1	1			12,86	12,88
	18:00	36,46	32,16	4,30	0,00			1	1	1	1	1	1			12,22	12,13
	19:00	37,52	32,62	4,90	0,00			1	1	1	1	1	1			11,53	11,53
	20:00	37,75	33,21	4,53	0,00			1	1	1	1	1	1			11,69	11,71
	21:00	39,12	34,46	4,66	0,00			1	1	1	1	1	1			13,12	13,07
	22:00	35,94	32,35	3,59	0,00			1	1	1	1	1	1			10,06	9,97
	23:00	32,04	27,19	4,85	0,00			1	1		1	1				10,00	10,24

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	28,63	24,09	4,55	0,00			1	1		1	1				8,25	8,17
	01:00	26,16	23,15	3,01	0,00				1		1	1				6,82	7,01
	02:00	24,68	20,18	4,50	0,00				1		1	1				9,56	9,54
	03:00	23,81	20,14	3,67	0,00				1		1	1				8,70	8,65
	04:00	23,41	19,80	3,61	0,00				1		1	1				8,27	8,28
	05:00	23,47	19,36	4,11	0,00				1		1	1				8,32	8,32
	06:00	24,82	21,43	3,39	0,00				1		1	1				9,50	9,55
	07:00	28,32	24,10	4,22	0,00				1	1	1	1				8,05	7,95
	08:00	31,45	28,25	3,21	0,00				1	1	1	1				10,69	10,75
	09:00	34,15	32,68	1,46	0,00			1	1	1	1	1		1		10,31	10,23
	10:00	35,13	32,43	2,71	0,00			1	1	1	1	1				9,10	9,11
	11:00	36,82	32,88	3,94	0,00			1	1	1	1	1				10,70	10,77
	12:00	38,29	35,68	2,62	0,00			1	1	1	1	1				12,20	12,27
	13:00	39,48	36,43	3,04	0,00			1	1	1	1	1			1	13,29	13,29
	14:00	38,21	33,92	4,29	0,00			1	1	1	1	1			1	12,22	12,15
	15:00	35,38	30,49	4,89	0,00			1	1	1	1	1				9,50	9,43
	16:00	35,12	31,17	3,95	0,00			1	1	1	1	1				7,43	9,14
	17:00	37,51	33,64	3,86	0,00			1	1	1	1	1				11,40	11,48
	18:00	40,87	37,57	3,30	0,00			1	1	1	1	1				13,61	13,65
	19:00	41,57	39,03	2,54	0,00		1	1	1	1	1	1				13,31	13,30
	20:00	41,47	40,16	1,31	0,00		1	1	1	1	1	1				13,13	13,10
	21:00	41,31	38,39	2,92	0,00		1	1	1	1	1	1				12,95	12,98
	22:00	38,01	35,30	2,71	0,00			1	1	1	1	1				11,54	11,53
	23:00	33,91	31,03	2,88	0,00			1	1	1	1	1				9,47	9,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	29,89	27,36	2,53	0,00			1	1		1	1				9,49	9,46
	01:00	27,31	25,41	1,90	0,00			1	1		1	1				8,26	8,26
	02:00	25,89	21,81	4,09	0,00				1		1	1				10,04	10,14
	03:00	24,88	20,50	4,39	0,00				1	1	1	1				9,41	9,44
	04:00	24,37	20,95	3,43	0,00					1	1	1				9,23	9,24
	05:00	24,16	20,66	3,49	0,00					1	1	1				9,03	9,02
	06:00	25,18	21,59	3,59	0,00					1	1	1				9,79	9,85
	07:00	27,07	22,99	4,08	0,00				1	1	1	1				10,07	9,41
	08:00	30,30	29,34	0,96	0,00				1	1	1	1		2		3,82	7,03
	09:00	35,26	33,50	1,76	0,00		1	1	1	1	1	1		1		4,05	8,24
	10:00	37,32	35,34	1,98	0,00	1	1	1		1	1	1		1		11,74	12,43
	11:00	39,21	37,35	1,86	0,00	1	1	1		1	1	1		3		11,81	12,21
	12:00	40,84	38,47	2,37	0,00		1	1	1	1	1	1				12,24	12,81
	13:00	41,99	39,74	2,25	0,00		1	1	1	1	1	1				12,56	13,64
	14:00	40,76	38,91	1,85	0,00		1	1	1	1	1	1				9,76	8,36
	15:00	38,61	36,88	1,73	0,00		1	1	1	1	1	1				10,37	10,47
	16:00	38,52	37,57	0,95	0,00		1	1	1	1	1	1				11,47	10,88
	17:00	40,27	39,50	0,76	0,00		1	1	1	1	1	1				12,77	12,65
	18:00	42,87	42,46	0,42	0,00		1	1	1	1	1	1				12,88	13,73
	19:00	43,49	42,77	0,72	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,88	13,73
	20:00	42,98	41,14	1,83	0,00		1	1	1	1	1	1				12,88	13,73
	21:00	42,54	40,72	1,82	0,00		1	1	1	1	1	1				12,48	13,67
	22:00	39,57	37,40	2,17	0,00			1	1	1	1	1				12,92	12,91
	23:00	36,20	34,10	2,10	0,00			1	1	1	1	1				10,81	10,77

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 07:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ, ενώ στις 07:54 σημειώθηκε εκ νέου μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:20 – 09:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 11:26 – 15:29, το ΑΠ Αντισσα στο διάστημα 07:28 – 19:38 και το ΑΠ Τέρπανδρος στο διάστημα 07:28 – 21:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	32,60	30,02	2,58	0,00			1	1		1	1				10,78	10,93
	01:00	29,85	26,72	3,14	0,00			1	1		1	1				10,43	10,47
	02:00	28,07	24,33	3,73	0,00			1	1		1	1				8,95	8,94
	03:00	26,89	21,78	5,11	0,00				1		1	1				10,35	10,44
	04:00	26,05	22,43	3,62	0,00				1		1	1				10,43	10,43
	05:00	25,45	22,68	2,77	0,00				1		1	1				10,12	10,10
	06:00	26,00	25,18	0,82	0,00				1	1	1	1		1		7,23	6,96
	07:00	28,44	28,04	0,40	0,00				1	1	1	1				7,70	7,76
	08:00	31,04	30,73	0,31	0,00				1	1	1	1				10,31	10,36
	09:00	32,59	30,18	2,41	0,00				1	1	1	1				11,85	11,90
	10:00	34,20	32,29	1,91	0,00			1	1	1	1	1				9,68	9,45
	11:00	35,61	32,76	2,86	0,00			1	1	1	1	1				9,45	9,52
	12:00	36,91	33,02	3,88	0,00			1	1	1	1	1				10,88	10,88
	13:00	37,59	34,41	3,18	0,00			1	1	1	1	1				11,58	11,61
	14:00	35,75	32,18	3,57	0,00			1	1	1	1	1				9,82	9,77
	15:00	33,93	30,12	3,81	0,00			1	1	1	1	1				7,99	7,90
	16:00	34,24	29,19	5,05	0,00			1	1	1	1	1				8,18	8,83
	17:00	35,42	26,01	9,41	0,00				1	1	1	1				11,93	13,63
	18:00	36,73	26,19	10,54	0,00				1	1	1	1				12,54	13,73
	19:00	37,46	26,32	11,14	0,00				1	1	1	1				12,74	13,73
	20:00	36,98	26,03	10,94	0,00				1	1	1	1				12,74	13,73
	21:00	37,21	27,35	9,86	0,00				1	1	1	1				12,74	13,73
	22:00	34,34	24,86	9,48	0,00				1	1	1	1				12,53	12,43
	23:00	30,79	25,27	5,52	0,00				1	1	1	1				10,85	10,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 09:19 – 11:28 και το ΑΠ Τέρπανδρος από τις 17:02 έως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	27,87	22,89	4,98	0,00				1		1	1				9,85	9,50
	01:00	25,71	20,97	4,74	0,00				1		1	1				10,29	10,27
	02:00	24,23	19,22	5,01	0,00				1		1	1				9,17	9,12
	03:00	23,35	16,90	6,44	0,00				1		1	1				8,36	8,38
	04:00	22,63	16,33	6,29	0,00		1				1	1				9,06	9,05
	05:00	22,40	15,21	7,19	0,00		1				1	1				8,96	8,95
	06:00	22,50	14,64	7,86	0,00		1				1	1				8,66	8,73
	07:00	24,02	15,28	8,73	0,00		1				1	1				9,09	9,16
	08:00	25,07	15,53	9,54	0,00			1			1	1				10,04	9,89
	09:00	25,92	15,98	9,94	0,00			1			1	1				10,37	10,38
	10:00	26,29	18,70	7,60	0,00			1			1	1				7,77	10,59
	11:00	26,85	19,79	7,06	0,00			1			1	1				7,20	10,75
	12:00	27,69	19,62	8,07	0,00			1			1	1				8,38	11,08
	13:00	27,38	18,18	9,20	0,00			1			1	1				9,79	10,97
	14:00	25,40	15,64	9,76	0,00			1			1	1				10,12	10,10
	15:00	24,07	15,15	8,93	0,00			1			1	1				9,12	9,12
	16:00	24,62	15,31	9,31	0,00			1			1	1				9,52	9,54
	17:00	27,24	17,15	10,10	0,00			1			1	1				10,71	10,89
	18:00	30,46	20,30	10,16	0,00			1			1	1				10,85	12,18
	19:00	32,34	22,11	10,23	0,00					1	1	1				10,85	12,94
	20:00	33,25	20,90	12,35	0,00					1	1	1				13,08	13,28
	21:00	35,16	22,69	12,47	0,00					1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	32,42	20,65	11,77	0,00					1	1	1				13,03	12,99
	23:00	29,21	18,75	10,46	0,00			1			1	1				11,74	11,71

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στα διαστήματα 00:00 – 00:53, 05:15 – 18:48, το ΑΠ Άντισσα το διάστημα 05:15 – 18:48, το ΑΠ Σίγρι στο διάστημα 09:07 – 12:09 και το ΑΠ Καστρί στο διάστημα 05:30 – 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	26,03	16,95	9,08	0,00			1			1	1				10,45	10,42
	01:00	23,38	18,44	4,94	0,00			1			1	1				8,82	8,40
	02:00	22,57	18,18	4,40	0,00			1			1	1				7,62	7,60
	03:00	21,98	18,40	3,57	0,00			1			1	1				6,99	7,01
	04:00	21,64	17,87	3,77	0,00			1			1	1				6,63	6,64
	05:00	21,84	17,82	4,01	0,00			1			1	1				6,87	6,84
	06:00	23,20	18,68	4,52	0,00			1			1	1				8,06	8,13
	07:00	26,58	21,83	4,75	0,00			1			1	1		1		10,05	9,84
	08:00	30,16	25,50	4,66	0,00			1	1		1	1				7,88	9,61
	09:00	31,58	27,07	4,51	0,00			1	1		1	1				6,00	11,04
	10:00	32,08	27,40	4,68	0,00			1	1		1	1				6,00	11,56
	11:00	33,25	28,61	4,63	0,00			1	1		1	1				6,00	12,74
	12:00	34,17	29,59	4,58	0,00			1	1		1	1				7,18	13,49
	13:00	34,68	29,28	5,40	0,00			1	1		1	1				13,70	13,72
	14:00	32,91	28,82	4,09	0,00			1	1		1	1				12,52	12,50
	15:00	31,30	26,81	4,50	0,00			1	1		1	1				10,82	10,79
	16:00	31,06	27,05	4,01	0,00			1	1		1	1				10,38	10,36
	17:00	32,78	30,27	2,50	0,00			1	1	1	1	1				8,67	8,53
	18:00	35,51	33,09	2,41	0,00			1	1	1	1	1				9,32	9,45
	19:00	37,14	35,01	2,13	0,00			1	1	1	1	1				11,11	11,09
	20:00	37,50	35,02	2,49	0,00			1	1	1	1	1				11,48	11,47
	21:00	38,88	36,67	2,21	0,00			1	1	1	1	1				12,80	12,83
	22:00	35,98	33,48	2,50	0,00			1	1	1	1	1				11,12	11,12
	23:00	31,89	29,60	2,28	0,00				1	1	1	1				11,28	11,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα διαστήματα 01:16 – 01:22 και 07:27 – 07:33 σημειώθηκε μερική διακοπή. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	28,27	26,22	2,05	0,00				1	1	1	1				7,76	7,69
	01:00	26,10	24,33	1,77	0,00				1	1	1	1				5,52	5,49
	02:00	24,56	21,64	2,92	0,00				1		1	1				7,11	7,40
	03:00	23,79	20,39	3,40	0,00				1		1	1				8,67	8,66
	04:00	23,24	21,90	1,34	0,00				1		1	1				8,11	8,10
	05:00	23,19	21,82	1,37	0,00				1		1	1				8,05	8,02
	06:00	24,60	23,00	1,59	0,00				1		1	1				9,11	9,01
	07:00	28,03	26,60	1,43	0,00				1	1	1	1				7,45	7,47
	08:00	31,01	30,43	0,58	0,00				1	1	1	1				10,26	10,30
	09:00	33,17	32,20	0,96	0,00				1	1	1	1		1		11,49	11,28
	10:00	33,89	31,51	2,38	0,00			1	1	1	1	1				8,26	8,22
	11:00	35,37	32,30	3,07	0,00			1	1	1	1	1				9,29	9,33
	12:00	36,84	35,05	1,79	0,00			1	1	1	1	1				10,80	10,82
	13:00	37,56	34,56	3,00	0,00			1	1	1	1	1				11,61	11,61
	14:00	36,37	31,32	5,05	0,00			1	1	1	1	1				10,45	10,47
	15:00	34,46	27,62	6,84	0,00				1	1	1	1				12,53	12,64
	16:00	34,47	27,70	6,77	0,00				1	1	1	1				13,61	13,63
	17:00	36,32	29,42	6,90	0,00				1	1	1	1				13,64	13,61
	18:00	39,77	34,52	5,25	0,00	1	1		1	1	1	1				13,71	13,71
	19:00	41,15	36,20	4,95	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,73	35,93	4,80	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	40,74	34,92	5,82	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	37,85	32,47	5,38	0,00	1	1		1	1	1	1				13,45	13,37
	23:00	34,24	30,57	3,66	0,00				1	1	1	1				13,21	13,17

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	30,41	27,19	3,22	0,00				1	1	1	1				9,91	9,82
	01:00	27,72	25,59	2,12	0,00				1	1	1	1				7,14	7,11
	02:00	26,19	23,98	2,21	0,00				1		1	1				7,38	7,58
	03:00	25,13	22,48	2,65	0,00				1		1	1				9,98	9,94
	04:00	24,54	21,08	3,46	0,00				1		1	1				9,39	9,39
	05:00	24,44	19,70	4,74	0,00				1		1	1				9,29	9,34
	06:00	25,87	19,20	6,67	0,00				1		1	1				10,28	10,33
	07:00	29,44	22,36	7,08	0,00				1		1	1				11,22	11,34
	08:00	33,52	27,24	6,28	0,00				1	1	1	1				12,76	12,82
	09:00	36,65	31,03	5,63	0,00			1	1	1	1	1				12,84	12,77
	10:00	38,43	34,38	4,05	0,00			1	1	1	1	1				12,36	12,35
	11:00	40,12	37,86	2,26	0,00			1	1	1	1	1				13,67	13,68
	12:00	42,09	39,94	2,15	0,00		1	1	1	1	1	1				13,67	13,67
	13:00	43,68	41,59	2,09	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,39	37,96	4,43	0,00		1	1	1	1	1	1				13,66	13,64
	15:00	41,28	34,02	7,26	0,00		1	1	1	1	1	1				12,92	12,88
	16:00	41,12	33,13	8,00	0,00		1	1	1	1	1	1				12,78	12,78
	17:00	42,36	34,36	7,99	0,00		1	1	1	1	1	1				13,53	13,56
	18:00	44,11	35,41	8,70	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,53	37,18	7,35	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,80	37,27	6,52	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	44,80	38,43	6,37	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	42,69	37,03	5,66	0,00		1	1	1	1	1	1				13,72	13,73
	23:00	38,85	34,33	4,53	0,00			1	1	1	1	1				12,88	12,79

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	35,06	30,60	4,46	0,00			1	1	1	1	1				10,33	10,51
	01:00	32,11	26,71	5,40	0,00			1	1		1	1				11,65	11,63
	02:00	30,27	22,66	7,61	0,00				1		1	1				11,50	11,48
	03:00	28,56	22,76	5,81	0,00				1		1	1				11,43	11,43
	04:00	27,60	20,52	7,09	0,00				1		1	1				11,07	11,06
	05:00	27,22	18,79	8,43	0,00				1		1	1				10,90	10,90
	06:00	27,96	22,06	5,91	0,00				1		1	1				11,10	11,05
	07:00	31,94	29,73	2,21	0,00				1	1	1	1				11,03	11,13
	08:00	36,66	34,73	1,93	0,00			1	1	1	1	1				11,81	11,74
	09:00	39,73	38,65	1,08	0,00		1	1	1	1	1	1				12,05	12,02
	10:00	40,52	38,30	2,22	0,00		1	1	1	1	1	1				12,14	12,15
	11:00	42,30	39,38	2,92	0,00		1	1	1	1	1	1				13,58	13,59
	12:00	44,59	39,88	4,71	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,76	41,64	5,12	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	45,99	40,31	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	45,47	37,41	8,06	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,81	34,34	7,47	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,91	12,53
	17:00	45,75	40,06	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,10	43,79	4,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	48,24	45,12	3,13	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	46,64	40,21	6,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	47,07	40,01	7,06	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	45,05	39,66	5,39	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	41,41	38,06	3,35	0,00		1	1	1	1	1	1				12,85	12,77

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 16:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	37,36	34,28	3,08	0,00			1	1	1	1	1				10,80	10,76
	01:00	34,74	30,11	4,63	0,00			1	1	1	1	1				11,18	11,29
	02:00	32,57	27,98	4,58	0,00				1	1	1	1				12,01	11,94
	03:00	31,14	25,80	5,34	0,00				1	1	1	1				10,55	10,53
	04:00	30,14	25,86	4,28	0,00				1	1	1	1				9,53	9,49
	05:00	29,51	26,42	3,09	0,00				1	1	1	1				8,90	8,85
	06:00	30,10	28,28	1,82	0,00				1	1	1	1				9,38	9,43
	07:00	33,79	32,24	1,55	0,00				1	1	1	1				12,07	12,13
	08:00	38,31	36,20	2,10	0,00		1	1	1	1	1	1		1		11,85	11,79
	09:00	41,71	37,70	4,01	0,00		1	1	1	1	1	1				13,22	13,23
	10:00	43,40	40,58	2,81	0,00		1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	11:00	45,47	43,71	1,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	48,08	46,34	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	50,50	48,55	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	14:00	14,26	13,46	0,80	0,00				1	1	1			1		13,55	3,72
	15:00	45,00	44,23	0,77	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	4		12,41	9,70
	16:00	49,58	46,11	3,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2		11,91	12,81
	17:00	49,45	45,38	4,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			10,78	13,42
	18:00	52,28	48,38	3,91	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	4		13,73	13,73
	19:00	51,33	44,14	7,19	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	49,35	41,72	7,63	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	49,08	42,88	6,20	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	46,86	42,20	4,66	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	23:00	43,64	38,78	4,85	0,00		1	1	1	1	1	1				13,71	13,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή διακοπή στις 14:00 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:05 - 18:00. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:05 - 15:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	39,92	34,79	5,13	0,00			1	1	1	1	1				12,89	12,85
	01:00	37,05	32,30	4,75	0,00			1	1	1	1	1				11,18	11,12
	02:00	34,49	28,74	5,75	0,00				1	1	1	1				11,98	12,17
	03:00	33,01	25,85	7,16	0,00				1	1	1	1				12,38	12,37
	04:00	31,85	23,81	8,04	0,00				1	1	1	1				11,24	11,23
	05:00	30,98	22,89	8,08	0,00				1	1	1	1				10,39	10,33
	06:00	30,80	22,71	8,08	0,00				1	1	1	1				10,21	10,31
	07:00	32,83	24,35	8,48	0,00				1	1	1	1				13,01	12,97
	08:00	35,27	25,12	10,15	0,00				1	1	1	1				13,67	13,69
	09:00	37,74	26,68	11,05	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	39,17	28,25	10,92	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	40,84	31,59	9,25	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	42,84	31,69	11,15	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	44,70	33,46	11,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,87	33,99	9,88	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	42,96	32,79	10,17	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,43	32,49	10,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	43,88	33,26	10,62	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	44,60	34,82	9,77	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,37	32,37	12,00	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,71	30,35	12,36	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,26	30,97	12,29	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,50	28,56	11,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	36,69	25,87	10,82	0,00			1	1	1	1	1				12,18	12,11

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	34,03	22,67	11,36	0,00				1	1	1					12,77	12,88
	01:00	31,23	20,47	10,76	0,00				1	1	1					12,53	12,51
	02:00	29,84	20,02	9,82	0,00				1	1	1					11,96	11,95
	03:00	28,62	19,42	9,20	0,00				1	1	1					11,46	11,47
	04:00	27,54	18,63	8,91	0,00				1	1	1					11,02	11,02
	05:00	26,67	17,57	9,09	0,00				1	1	1					10,70	10,67
	06:00	26,76	20,34	6,43	0,00				1	1	1					7,19	10,62
	07:00	28,55	19,62	8,93	0,00				1	1	1					10,02	11,41
	08:00	29,63	19,17	10,46	0,00				1	1	1					11,85	11,85
	09:00	30,55	19,50	11,05	0,00				1	1	1					12,19	12,21
	10:00	31,00	20,18	10,82	0,00				1	1	1					12,39	12,39
	11:00	31,84	20,44	11,40	0,00					1	1	1				12,71	12,73
	12:00	32,62	20,92	11,71	0,00					1	1	1				13,04	13,05
	13:00	32,28	20,59	11,70	0,00					1	1	1				12,92	12,94
	14:00	30,59	19,40	11,19	0,00					1	1	1				12,28	12,24
	15:00	29,54	18,64	10,90	0,00					1	1	1				11,84	11,82
	16:00	29,55	18,62	10,93	0,00					1	1	1				11,79	11,80
	17:00	31,42	19,79	11,64	0,00					1	1	1				12,53	12,55
	18:00	33,75	21,48	12,27	0,00					1	1	1				13,45	13,47
	19:00	35,07	22,60	12,47	0,00			1		1	1	1				13,72	13,73
	20:00	35,41	23,29	12,12	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,59	24,45	12,14	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,51	22,91	11,61	0,00			1		1	1	1				13,48	13,44
	23:00	31,06	21,35	9,72	0,00			1		1	1	1				10,62	10,49

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 06:22 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στις 07:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	28,08	22,69	5,38	0,00				1	1		1				6,44	6,36
	01:00	26,31	20,97	5,33	0,00				1	1		1				6,33	6,54
	02:00	25,15	18,11	7,04	0,00				1	1		1				8,74	8,69
	03:00	24,55	17,65	6,90	0,00				1	1		1				8,06	8,05
	04:00	23,94	17,93	6,02	0,00				1	1		1				7,46	7,45
	05:00	24,02	18,71	5,31	0,00				1	1	0,00	1				7,53	7,54
	06:00	24,86	19,63	5,24	0,00				1	1		1				8,26	8,36
	07:00	28,50	24,11	4,40	0,00				1	1		1				10,52	10,48
	08:00	31,73	29,17	2,55	0,00			1	1	1		1				8,15	8,35
	09:00	34,20	31,95	2,25	0,00		1	1	1	1		1				9,17	9,08
	10:00	34,90	32,60	2,29	0,00		1	1	1	1	1	1				8,36	8,41
	11:00	36,01	32,71	3,30	0,00			1	1	1	1	1				9,92	9,95
	12:00	37,89	33,64	4,25	0,00			1	1	1	1	1				11,77	11,82
	13:00	38,76	33,80	4,96	0,00			1	1	1	1	1				12,72	12,72
	14:00	38,13	31,43	6,70	0,00			1	1	1	1	1				12,25	12,25
	15:00	36,62	29,28	7,34	0,00			1	1	1	1	1				10,58	10,57
	16:00	36,74	28,95	7,79	0,00			1	1	1	1	1				10,89	10,93
	17:00	37,98	31,84	6,14	0,00			1	1	1	1	1				12,10	12,47
	18:00	40,14	34,15	5,99	0,00			1	1	1	1	1				13,68	13,68
	19:00	41,13	34,84	6,29	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,79	31,14	9,66	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,83	33,85	7,99	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,63	34,13	5,50	0,00			1	1	1	1	1				13,28	13,24
	23:00	35,56	30,88	4,68	0,00			1	1	1	1	1				10,20	10,15

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:50 – 17:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	31,43	26,74	4,69	0,00			1	1	1	1	1					8,07	8,14
	01:00	28,95	26,21	2,74	0,00			1		1	1	1					8,50	8,44
	02:00	27,95	25,40	2,56	0,00			1		1	1	1					7,52	7,48
	03:00	27,34	25,02	2,32	0,00			1		1	1	1					6,93	6,98
	04:00	26,51	23,93	2,57	0,00			1		1	1	1					7,95	7,93
	05:00	26,32	24,31	2,01	0,00			1		1	1	1					6,39	6,31
	06:00	27,29	25,53	1,76	0,00			1		1	1	1					6,70	6,76
	07:00	30,99	28,88	2,11	0,00			1		1	1	1					9,17	9,03
	08:00	34,09	30,81	3,28	0,00			1	1	1	1	1					7,96	8,03
	09:00	37,42	31,73	5,69	0,00			1	1	1	1	1					11,33	11,41
	10:00	38,80	33,48	5,33	0,00			1	1	1	1	1					12,75	12,80
	11:00	40,94	38,44	2,50	0,00		1	1	1	1	1	1					13,60	13,60
	12:00	43,36	40,87	2,49	0,00		1	1	1	1	1	1		1			13,72	13,72
	13:00	44,67	42,32	2,36	0,00		1	1	1	1	1	1		1		2	13,72	13,73
	14:00	43,89	40,16	3,74	0,00		1	1	1	1	1	1			2	2	13,67	13,67
	15:00	42,83	37,57	5,25	0,00		1	1	1	1	1	1			1	1	13,63	13,66
	16:00	42,57	37,22	5,34	0,00			1	1	1	1	1				3	13,72	13,71
	17:00	42,94	36,22	6,72	0,00			1	1	1	1	1			1	3	13,72	13,72
	18:00	46,04	41,40	4,64	0,00			1	1	1	1	1			2	5	13,73	13,73
	19:00	46,16	37,52	8,64	0,00			1	1	1	1	1			2	4	13,73	13,73
	20:00	44,55	38,12	6,43	0,00			1	1	1	1	1			1	3	13,73	13,73
	21:00	45,12	38,72	6,40	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	22:00	42,55	37,20	5,35	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	23:00	38,29	31,74	6,55	0,00			1	1	1	1	1					12,94	12,96

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	34,48	26,20	8,28	0,00			1	1	1	1						10,46	10,57
	01:00	30,96	21,60	9,37	0,00			1	1	1	1						11,09	11,14
	02:00	29,08	21,41	7,67	0,00				1	1	1						11,66	11,64
	03:00	27,60	21,91	5,69	0,00				1	1	1						11,07	11,06
	04:00	26,72	19,26	7,45	0,00				1	1	1						10,70	10,70
	05:00	26,00	21,04	4,96	0,00				1	1	1						10,44	10,42
	06:00	26,93	23,82	3,11	0,00				1	1	1						9,77	9,72
	07:00	29,86	26,45	3,41	0,00			1	1	1	1						9,54	9,61
	08:00	32,72	28,36	4,36	0,00			1	1	1	1						12,15	12,18
	09:00	35,01	30,16	4,85	0,00			1	1	1	1					2	13,49	13,50
	10:00	35,78	29,52	6,27	0,08			1	1	1	1					2	13,69	13,69
	11:00	36,72	28,96	7,77	0,08			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	12:00	37,94	31,54	6,41	0,08			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	13:00	38,99	32,79	6,20	0,08			1	1	1	1					5	13,73	13,73
	14:00	38,48	29,15	9,33	0,07			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	15:00	36,87	26,53	10,34	0,07			1	1	1	1					1	13,73	13,73
	16:00	36,30	26,12	10,18	0,07			1	1	1	1						13,73	13,73
	17:00	36,93	27,58	9,35	0,07			1	1	1	1						13,73	13,73
	18:00	38,88	30,23	8,65	0,00			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	19:00	39,61	32,59	7,02	0,00			1	1	1	1					5	13,73	13,73
	20:00	39,31	31,62	7,70	0,00			1	1	1	1					5	13,73	13,73
	21:00	40,22	34,06	6,16	0,00			1	1	1	1					6	13,73	13,73
	22:00	37,24	34,34	2,90	0,00			1	1	1	1					6	13,37	13,36
	23:00	33,65	30,75	2,90	0,00			1	1	1	1					3	11,82	11,78

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η Ε Σ Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	30,53	27,33	3,20	0,00			1	1	1	1						10,09	10,06
	01:00	27,92	25,22	2,70	0,00			1	1	1	1						7,52	7,48
	02:00	26,40	24,91	1,49	0,00			1	1	1	1						5,95	5,91
	03:00	25,45	22,27	3,18	0,00				1	1	1						7,89	8,09
	04:00	24,69	19,24	5,45	0,00				1	1	1						9,57	9,56
	05:00	24,68	17,96	6,72	0,00				1	1	1						9,54	9,54
	06:00	25,43	19,59	5,83	0,00				1	1	1						10,06	10,10
	07:00	28,23	23,83	4,40	0,00				1	1	1					1	11,23	10,98
	08:00	31,86	28,00	3,86	0,00			1	1	1	1						12,02	12,05
	09:00	33,21	30,44	2,77	0,00			1	1	1	1					3	11,13	11,13
	10:00	34,02	31,03	2,99	0,00			1	1	1	1					3	11,79	11,83
	11:00	35,17	30,34	4,83	0,00			1	1	1	1					3	11,61	11,65
	12:00	36,21	28,87	7,34	0,00			1	1	1	1					3	12,55	12,52
	13:00	37,74	29,27	8,47	0,00			1	1	1	1					4	13,68	13,69
	14:00	37,44	28,99	8,45	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	15:00	36,14	26,48	9,66	0,00			1	1	1	1					1	13,73	13,73
	16:00	35,73	26,64	9,08	0,00			1	1	1	1						13,73	13,73
	17:00	36,83	29,91	6,92	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	18:00	39,86	33,31	6,55	0,00			1	1	1	1					5	13,73	13,73
	19:00	41,16	33,38	7,79	0,00			1	1	1	1					8	13,73	13,73
	20:00	41,13	30,73	10,40	0,00			1	1	1	1					6	13,73	13,73
	21:00	41,14	28,77	12,37	0,00			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	22:00	37,79	25,96	11,83	0,00			1	1	1	1						13,73	13,73
	23:00	33,83	22,47	11,36	0,00			1	1	1	1						13,36	13,35

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	30,22	23,29	6,94	0,00			1		1	1					2	12,07	12,03	
	01:00	27,61	25,36	2,25	0,00		1	1		1	1					1	10,12	10,13	
	02:00	26,43	24,17	2,26	0,00		1	1		1	1						9,13	9,08	
	03:00	25,41	21,81	3,60	0,00		1	1		1	1						8,09	8,06	
	04:00	24,75	19,98	4,77	0,00		1	1		1	1						7,41	7,41	
	05:00	24,62	20,48	4,14	0,00		1	1		1	1						7,30	7,30	
	06:00	25,34	21,07	4,27	0,00		1	1		1	1						7,91	7,99	
	07:00	29,13	25,98	3,16	0,00		1	1		1	1					4	10,96	11,02	
	08:00	32,63	28,50	4,14	0,00			1		1	1	1				6	10,92	10,90	
	09:00	34,95	29,62	5,33	0,00			1		1	1	1				6	12,16	12,37	
	10:00	35,68	32,60	3,09	0,00			1		1	1	1				5	13,17	13,18	
	11:00	36,47	30,69	5,79	0,00			1	1	1	1	1				2	11,52	11,51	
	12:00	37,63	33,88	3,75	0,00			1	1	1	1	1					11,76	11,73	
	13:00	38,06	33,18	4,88	0,00			1	1	1	1	1					12,05	12,05	
	14:00	37,31	29,01	8,31	0,00			1	1	1	1	1					11,39	11,40	
	15:00	36,24	26,05	10,18	0,00				1	1	1	1	1					12,83	12,97
	16:00	36,30	25,28	11,02	0,00				1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	37,56	27,07	10,49	0,00				1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	38,20	30,21	7,99	0,00			1	1	1	1	1	1			1	10,22	12,46	
	19:00	41,80	29,79	12,01	0,00			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	41,17	29,26	11,91	0,00			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	41,05	29,47	11,58	0,00			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
22:00	37,94	27,64	10,30	0,00			1	1	1	1	1	1					13,27	13,28	
23:00	34,17	28,46	5,72	0,00			1	1	1		1	1				1	13,17	13,13	

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 18:11 - 18:34 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	31,32	26,54	4,77	0,00			1	1		1	1					10,91	10,85
	01:00	28,71	24,14	4,57	0,00			1	1		1	1					8,29	8,19
	02:00	27,26	23,54	3,72	0,00			1	1		1	1					6,82	6,83
	03:00	26,26	22,22	4,04	0,00			1	1		1	1					6,48	6,57
	04:00	25,47	21,01	4,46	0,00			1	1		1	1					7,13	7,08
	05:00	25,08	20,85	4,23	0,00			1	1		1	1					6,69	6,70
	06:00	25,14	22,77	2,37	0,00			1	1		1	1					6,07	5,92
	07:00	27,95	24,99	2,96	0,00			1	1		1	1				3	8,06	8,12
	08:00	30,51	27,86	2,66	0,00			1	1		1	1				1	9,68	9,78
	09:00	32,81	29,74	3,07	0,00			1	1	1	1	1					7,70	7,62
	10:00	33,89	31,38	2,51	0,00			1	1	1	1	1					7,87	7,87
	11:00	35,16	33,05	2,11	0,00			1	1	1	1	1					9,08	9,14
	12:00	37,31	35,15	2,15	0,00			1	1	1	1	1					11,26	11,29
	13:00	38,81	35,03	3,78	0,00			1	1	1	1	1					12,75	12,77
	14:00	38,65	31,82	6,82	0,00			1	1	1	1	1					12,62	12,69
	15:00	37,70	30,52	7,18	0,00			1	1	1	1	1					11,65	11,67
	16:00	38,14	30,89	7,26	0,00			1	1	1	1	1					12,04	12,11
	17:00	40,06	36,72	3,34	0,00			1	1	1	1	1				1	13,47	13,43
	18:00	41,91	39,30	2,61	0,00			1	1	1	1	1				5	13,39	13,40
	19:00	42,68	38,80	3,89	0,00			1	1	1	1	1				5	13,72	13,71
	20:00	41,81	37,40	4,41	0,00			1	1	1	1	1				5	13,24	13,24
	21:00	42,31	38,04	4,27	0,00			1	1	1	1	1				5	13,54	13,55
	22:00	39,67	37,20	2,47	0,00			1	1	1	1	1				4	12,08	12,06
	23:00	36,33	33,88	2,45	0,00			1	1	1	1	1					10,51	10,38

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	33,42	32,07	1,36	0,00			1	1	1	1	1					7,53	7,48
	01:00	30,98	30,35	0,63	0,00			1	1	1	1	1					5,31	5,61
	02:00	29,05	28,12	0,93	0,00			1	1		1	1					8,57	8,57
	03:00	27,51	26,85	0,67	0,00			1	1		1	1					7,07	7,03
	04:00	26,54	26,13	0,41	0,00			1	1		1	1					6,05	6,04
	05:00	25,83	25,42	0,41	0,00			1	1		1	1					5,51	5,42
	06:00	25,06	24,61	0,45	0,00			1	1		1	1					5,03	4,87
	07:00	27,28	26,04	1,24	0,00			1	1		1	1					6,69	6,76
	08:00	29,08	28,27	0,81	0,00			1	1	1	1	1				1	6,87	6,04
	09:00	30,31	29,59	0,72	0,00			1	1	1	1	1					4,25	4,28
	10:00	31,44	31,17	0,27	0,00			1	1	1	1	1					5,39	5,42
	11:00	32,46	32,05	0,42	0,00			1	1	1	1	1					6,35	6,40
	12:00	34,21	33,27	0,94	0,00			1	1	1	1	1					8,16	8,19
	13:00	35,24	33,80	1,44	0,00			1	1	1	1	1					9,26	9,24
	14:00	34,95	33,48	1,47	0,00			1	1	1	1	1					8,94	8,93
	15:00	35,23	32,65	2,58	0,00			1	1	1	1	1					9,18	9,21
	16:00	36,45	33,73	2,72	0,00			1	1	1	1	1					10,40	10,42
	17:00	38,32	35,66	2,66	0,00			1	1	1	1	1				1	11,71	11,74
	18:00	39,95	38,12	1,83	0,00			1	1	1	1	1				5	11,96	11,93
	19:00	41,37	40,58	0,80	0,00			1	1	1	1	1				5	12,32	12,30
	20:00	41,34	39,95	1,40	0,00			1	1	1	1	1				7	12,12	12,14
	21:00	43,13	41,68	1,45	0,00			1	1	1	1	1				7	13,50	13,56
	22:00	41,84	40,11	1,73	0,00			1	1	1	1	1				8	12,41	12,39
	23:00	39,04	36,98	2,06	0,00			1	1	1	1	1				3	11,67	11,65

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερήσιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	35,48	33,28	2,20	0,00			1	1	1	1	1					9,54	9,47
	01:00	32,19	31,28	0,91	0,00			1	1	1	1	1					6,31	6,23
	02:00	29,62	28,99	0,63	0,00			1	1	1	1	1					5,79	6,06
	03:00	28,21	27,84	0,36	0,00				1	1	1	1					7,60	7,58
	04:00	27,18	27,18	0,00	0,00				1	1	1	1					6,55	6,53
	05:00	26,83	26,81	0,01	0,00				1	1	1	1					6,17	6,17
	06:00	27,27	27,02	0,25	0,00				1	1	1	1					6,73	6,60
	07:00	31,14	30,82	0,32	0,00				1	1	1	1					9,86	9,96
	08:00	34,98	34,98	0,00	0,00				1	1	1	1				6	10,76	10,73
	09:00	38,27	38,27	0,00	0,00			1	1	1	1			1		8	12,32	12,45
	10:00	39,20	39,20	0,00	0,00			1	1	1	1			1		11	13,63	13,62
	11:00	40,88	40,88	0,00	0,00			1	1	1	1			1		11	13,73	13,73
	12:00	43,22	43,22	0,01	0,00		1	1	1	1	1			1		11	13,73	13,73
	13:00	44,70	44,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		10	13,67	13,73
	14:00	44,44	44,35	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		10	13,58	13,59
	15:00	44,13	43,90	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1			2		10	13,60	13,57
	16:00	43,31	42,33	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1			2		10	13,29	13,37
	17:00	44,01	43,26	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1			2		9	13,56	13,60
	18:00	45,21	44,41	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1			2		10	13,73	13,73
	19:00	44,75	43,85	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		10	13,10	13,07
	20:00	45,07	43,64	1,42	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		10	13,68	13,68
	21:00	46,04	44,30	1,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		10	13,73	13,73
	22:00	44,05	42,02	2,04	0,00	1	1	1	1	1	1					9	13,68	13,67
	23:00	40,18	38,54	1,64	0,00	1	1	1	1	1	1					6	12,09	12,04

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή κατά το διάστημα 19:10 με 19:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας												Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	36,21	35,03	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1					3	10,21	10,16
	01:00	32,92	32,88	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1						8,59	8,61
	02:00	30,64	30,64	0,00	0,00		1	1	1	1	1						7,83	7,79
	03:00	29,20	29,20	0,00	0,00		1	1	1	1	1						6,38	6,36
	04:00	28,32	28,32	0,00	0,00		1	1	1	1	1						5,46	5,44
	05:00	27,82	27,82	0,00	0,00		1	1	1	1	1						5,00	4,99
	06:00	28,29	28,16	0,13	0,00		1	1	1	1	1					3	7,00	7,22
	07:00	32,12	31,92	0,19	0,00				1	1	1					9	11,75	11,84
	08:00	36,11	35,94	0,18	0,00				1	1	1					10	12,51	12,47
	09:00	39,63	39,28	0,35	0,00			1	1	1	1					10	13,56	13,59
	10:00	41,86	41,54	0,32	0,00		1	1	1	1	1					10	13,72	13,73
	11:00	43,53	43,11	0,41	0,00		1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	12:00	45,74	45,27	0,47	0,00	1	1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	13:00	48,33	47,89	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1			2		11	13,73	13,73
	14:00	47,35	46,81	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1			4		11	13,73	13,73
	15:00	46,66	46,04	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1			3		11	13,73	13,73
	16:00	45,65	45,13	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1			2		11	13,73	13,73
	17:00	46,36	46,15	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1			2		11	13,73	13,73
	18:00	48,39	48,38	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1			4		11	13,73	13,73
	19:00	49,14	49,14	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			5		11	13,73	13,73
	20:00	47,83	47,83	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1			4		11	13,73	13,73
	21:00	47,55	47,53	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1			4		11	13,73	13,73
	22:00	44,48	44,22	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1			1		11	13,57	13,58
	23:00	40,76	40,34	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1					9	11,83	11,84

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Τα ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ και ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 17:30 με 18:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	36,89	36,02	0,86	0,00	1	1	1	1	1	1					10	10,39	10,36
	01:00	33,52	32,18	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1						8,40	8,34
	02:00	31,07	29,45	1,61	0,00	1	1	1	1	1	1						6,58	6,54
	03:00	29,70	27,58	2,12	0,00	1	1	1		1	1					1	7,93	8,08
	04:00	28,92	27,21	1,71	0,00	1	1	1		1	1					1	8,85	8,84
	05:00	28,63	27,51	1,11	0,00	1	1	1		1	1	1				1	8,73	8,74
	06:00	29,31	28,23	1,07	0,00	1	1	1		1	1					2	9,13	9,18
	07:00	32,61	31,99	0,62	0,00	1	1	1		1	1					7	10,15	10,18
	08:00	36,76	36,03	0,73	0,00	1	1	1	1	1	1					5	10,17	10,14
	09:00	40,87	40,27	0,60	0,00		1	1	1	1	1					10	13,43	13,49
	10:00	42,89	41,90	0,99	0,00		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	11:00	44,99	44,00	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	12:00	47,46	46,42	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	11	13,73	13,73
	13:00	49,88	49,08	0,80	0,00	1	1	1	1	1	1	1			3	11	13,73	13,73
	14:00	49,31	48,57	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1			3	11	13,73	13,73
	15:00	48,03	47,38	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1			3	11	13,73	13,73
	16:00	47,12	46,73	0,39	0,00	1	1	1	1	1	1	1			3	11	13,73	13,73
	17:00	47,51	47,28	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1	1			4	11	13,73	13,73
	18:00	48,18	48,07	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1			4	11	13,73	13,73
	19:00	47,82	47,75	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1			4	11	13,73	13,73
	20:00	46,48	46,47	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1			4	11	13,69	13,70
	21:00	47,12	47,02	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1	1			3	11	13,73	13,73
	22:00	45,37	44,73	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2	11	13,72	13,72
	23:00	42,10	41,93	0,17	0,00	1	1	1	1	1	1	1					9	13,08

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	38,50	38,49	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1					5	11,34	11,29
	01:00	34,95	34,95	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1					2	10,33	10,29
	02:00	32,87	30,63	2,24	0,00	1	1	1	1	1	1						9,54	9,53
	03:00	31,31	27,05	4,27	0,00	1	1		1	1	1						10,93	11,12
	04:00	30,45	27,62	2,83	0,00	1	1		1	1	1						10,94	10,94
	05:00	29,97	27,14	2,82	0,00	1	1		1	1	1						11,13	11,13
	06:00	29,81	26,92	2,89	0,00	1	1		1	1	1						11,09	11,05
	07:00	34,15	31,84	2,31	0,00		1		1	1	1					7	13,09	13,10
	08:00	38,09	37,24	0,85	0,00		1	1	1	1	1					8	12,59	12,56
	09:00	41,31	40,37	0,94	0,00		1	1	1	1	1					9	12,25	12,31
	10:00	42,22	40,22	1,99	0,00		1	1	1	1	1	1				9	11,78	11,81
	11:00	43,45	41,72	1,73	0,00			1	1	1	1	1				9	12,88	12,93
	12:00	44,70	40,23	4,47	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	13:00	46,36	39,26	7,10	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	14:00	45,05	36,94	8,12	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	15:00	44,29	36,10	8,19	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	16:00	44,08	34,66	9,42	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	17:00	44,32	34,66	9,66	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	18:00	45,10	36,12	8,98	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	44,60	36,20	8,40	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	20:00	42,87	34,67	8,20	0,00			1	1	1	1	1				5	13,72	13,72
	21:00	42,64	34,79	7,85	0,00			1	1	1	1	1				5	13,72	13,72
	22:00	40,16	32,64	7,52	0,00			1	1	1	1	1				1	13,57	13,58
	23:00	37,08	30,36	6,72	0,00			1	1	1	1	1					11,17	11,13

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	34,26	29,62	4,64	0,00			1	1	1	1	1					8,39	8,31
	01:00	31,50	28,36	3,14	0,00			1	1	1	1	1					6,43	6,73
	02:00	29,65	26,28	3,37	0,00				1	1	1	1					9,06	9,01
	03:00	28,46	25,35	3,11	0,00				1	1	1	1					7,84	7,83
	04:00	27,72	24,45	3,27	0,00				1	1	1	1					7,06	7,07
	05:00	27,32	24,56	2,76	0,00				1	1	1	1					6,72	6,67
	06:00	28,14	25,18	2,97	0,00				1	1	1	1					7,41	7,47
	07:00	31,40	28,01	3,39	0,00				1	1	1	1				5	10,92	11,10
	08:00	34,67	30,83	3,84	0,00				1	1	1	1				7	12,61	12,61
	09:00	37,15	33,78	3,37	0,00			1	1	1	1	1				5	11,40	11,23
	10:00	38,24	35,25	2,99	0,00			1	1	1	1	1				2	11,17	11,18
	11:00	39,03	35,97	3,06	0,00			1	1	1	1	1				2	11,98	12,01
	12:00	40,40	37,04	3,37	0,00			1	1	1	1	1				3	13,10	13,16
	13:00	41,98	36,10	5,88	0,00			1	1	1	1	1				4	13,57	13,59
	14:00	41,83	34,21	7,63	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	15:00	41,25	32,05	9,20	0,00			1	1	1	1	1				1	13,72	13,72
	16:00	41,48	31,87	9,61	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	42,29	33,56	8,73	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	18:00	44,42	38,17	6,26	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	44,72	38,99	5,73	0,00			1	1	1	1	1				9	13,72	13,72
	20:00	43,75	38,39	5,36	0,00			1	1	1	1	1				8	13,55	13,55
	21:00	43,63	37,58	6,05	0,00			1	1	1	1	1				7	13,72	13,71
	22:00	40,76	36,90	3,86	0,00			1	1	1	1	1				6	12,13	12,10
	23:00	37,55	34,87	2,67	0,00			1	1	1	1	1				4	9,66	9,61

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	34,34	31,57	2,78	0,00			1	1	1	1	1				2	7,83	8,04
	01:00	31,52	28,43	3,09	0,00			1	1	1	1					2	10,25	10,19
	02:00	29,83	26,76	3,07	0,00			1	1	1	1						9,39	9,36
	03:00	28,46	24,51	3,95	0,00			1	1	1	1						8,01	7,96
	04:00	27,46	23,79	3,67	0,00			1	1	1	1						6,97	6,95
	05:00	27,17	24,53	2,64	0,00			1	1	1	1	1					6,71	6,67
	06:00	27,23	23,86	3,37	0,00			1	1	1	1	1					6,64	6,70
	07:00	30,18	25,99	4,19	0,00			1	1	1	1	1				3	10,02	10,25
	08:00	32,74	27,66	5,08	0,00			1	1	1	1	1				4	11,48	11,51
	09:00	34,75	30,48	4,27	0,00			1	1	1	1	1				4	12,76	12,72
	10:00	36,17	31,54	4,63	0,00			1	1	1	1	1				4	13,41	13,46
	11:00	37,54	32,44	5,10	0,00			1	1	1	1	1				6	13,71	13,71
	12:00	39,28	35,03	4,25	0,00			1	1	1	1	1				7	13,72	13,72
	13:00	41,27	35,16	6,11	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	14:00	40,33	30,78	9,56	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	15:00	39,61	28,59	11,02	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	16:00	40,14	29,02	11,11	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	17:00	41,42	31,27	10,15	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	43,14	36,28	6,86	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	19:00	43,56	36,35	7,21	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	42,39	36,65	5,74	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	42,81	36,41	6,40	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	22:00	40,32	34,08	6,24	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	37,24	33,12	4,11	0,00			1	1	1	1	1				7	13,17	13,13

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	34,41	29,63	4,79	0,00			1	1	1	1					4	12,04	12,00
	01:00	31,96	25,84	6,12	0,00			1	1	1	1						11,31	11,33
	02:00	30,36	24,33	6,03	0,00			1	1	1	1						9,86	9,81
	03:00	28,69	23,10	5,59	0,00			1	1	1	1						8,22	8,20
	04:00	27,79	22,47	5,32	0,00			1	1	1	1						7,28	7,26
	05:00	26,43	21,79	4,65	0,00			1	1	1	1						7,56	5,96
	06:00	26,85	23,25	3,61	0,00			1	1	1	1						7,17	6,42
	07:00	28,25	25,72	2,53	0,00			1	1	1	1					5	10,04	10,09
	08:00	29,91	27,47	2,44	0,00			1	1	1	1					6	10,73	10,57
	09:00	31,18	27,76	3,42	0,00			1	1	1	1					2	9,72	9,74
	10:00	31,98	28,41	3,58	0,00			1	1	1	1					2	10,55	10,56
	11:00	33,10	27,65	5,45	0,00			1	1	1	1					2	11,59	11,65
	12:00	34,97	25,50	9,47	0,00			1	1	1	1						13,66	13,69
	13:00	36,10	25,52	10,59	0,00			1	1	1	1						13,73	13,73
	14:00	35,90	25,77	10,13	0,00			1	1	1	1						13,73	13,73
	15:00	36,05	26,40	9,65	0,00			1	1	1	1					1	13,73	13,73
	16:00	37,29	26,38	10,92	0,00			1	1	1	1					1	13,73	13,73
	17:00	38,95	26,97	11,98	0,00			1	1	1	1					1	13,73	13,73
	18:00	40,85	28,17	12,68	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	19:00	41,44	28,75	12,69	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	20:00	40,58	28,43	12,15	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	21:00	41,87	29,83	12,05	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	22:00	40,26	28,47	11,79	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	23:00	37,50	26,82	10,68	0,00			1	1	1	1					2	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 05:30 με 06:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	34,55	24,82	9,73	0,00			1	1	1	1						13,55	13,53
	01:00	31,71	24,10	7,61	0,00			1	1	1	1						11,29	11,27
	02:00	30,02	22,93	7,09	0,00			1	1	1	1						9,56	9,50
	03:00	28,91	22,97	5,93	0,00			1	1	1	1						8,47	8,43
	04:00	27,78	22,50	5,28	0,00			1	1	1	1						7,30	7,29
	05:00	27,33	22,28	5,05	0,00			1	1	1	1						6,84	6,82
	06:00	28,22	22,65	5,57	0,00			1	1	1	1						7,63	7,70
	07:00	32,14	23,95	8,19	0,00			1	1	1	1						11,45	11,56
	08:00	35,86	26,79	9,07	0,00			1	1	1	1					1	13,71	13,72
	09:00	38,57	30,17	8,41	0,00			1	1	1	1					4	13,73	13,73
	10:00	39,46	31,42	8,04	0,00			1	1	1	1					6	13,73	13,73
	11:00	40,81	30,21	10,60	0,00			1	1	1	1	1				4	13,66	13,66
	12:00	42,45	30,36	12,08	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	44,67	32,91	11,77	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14:00	44,45	33,30	11,15	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	15:00	43,76	33,40	10,36	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	16:00	43,63	38,78	4,86	0,00			1	1	1	1	1				7	12,65	12,95
	17:00	44,43	42,69	1,74	0,00			1	1	1	1	1				10	9,62	13,53
	18:00	46,01	39,05	6,95	0,00			1	1	1	1	1				8	11,04	13,73
	19:00	45,95	34,14	11,82	0,00			1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	20:00	44,67	32,17	12,49	0,00			1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	21:00	44,77	32,62	12,15	0,00			1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	22:00	42,30	30,38	11,92	0,00			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	23:00	38,93	28,41	10,51	0,00			1	1	1	1	1					13,62	13,63

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 16:30 με 18:30 βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	35,84	26,69	9,15	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	01:00	33,20	26,14	7,06	0,00			1	1		1	1					12,73	12,69
	02:00	31,39	27,37	4,02	0,00			1	1		1	1					10,96	10,92
	03:00	29,98	26,31	3,68	0,00			1	1		1	1					9,51	9,50
	04:00	29,27	24,59	4,68	0,00			1	1		1	1					8,78	8,79
	05:00	29,09	22,16	6,93	0,00			1	1		1	1					8,59	8,61
	06:00	29,48	22,18	7,30	0,00			1	1		1	1					8,89	8,94
	07:00	33,15	23,39	9,76	0,00			1	1		1	1					12,36	12,48
	08:00	37,02	27,22	9,80	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	09:00	39,97	32,74	7,23	0,00			1	1	1	1	1					13,67	13,67
	10:00	41,86	34,30	7,55	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	43,35	35,59	7,76	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	45,44	39,62	5,82	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	13:00	47,51	42,57	4,94	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	14:00	47,95	39,33	8,61	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	15:00	47,86	35,40	12,46	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	47,21	34,64	12,57	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	47,47	35,06	12,41	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	18:00	48,97	36,82	12,15	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	19:00	47,72	35,99	11,73	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	20:00	45,41	33,31	12,10	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	21:00	46,35	34,23	12,12	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	22:00	43,29	31,22	12,07	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	23:00	39,70	27,51	12,19	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	36,24	26,45	9,79	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	01:00	33,47	24,45	9,03	0,00			1	1		1	1					13,01	12,99
	02:00	31,34	23,55	7,79	0,00			1	1		1	1					10,94	10,93
	03:00	30,21	23,49	6,72	0,00			1	1		1	1					9,77	9,73
	04:00	29,11	22,96	6,15	0,00			1	1		1	1					8,67	8,62
	05:00	28,92	22,05	6,86	0,00			1	1		1	1					8,44	8,40
	06:00	29,59	22,89	6,71	0,00			1	1		1	1					9,01	9,03
	07:00	33,48	24,50	8,98	0,00			1	1		1	1					12,60	12,71
	08:00	37,48	29,05	8,43	0,00			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	09:00	40,67	33,11	7,56	0,00			1	1	1	1					6	13,73	13,73
	10:00	41,93	34,89	7,03	0,00			1	1	1	1	1				5	13,52	13,50
	11:00	42,54	33,76	8,78	0,00			1	1	1	1	1				1	13,27	13,32
	12:00	45,36	35,51	9,85	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	47,31	36,66	10,64	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	14:00	47,38	37,50	9,89	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	47,05	37,98	9,07	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	46,93	38,27	8,66	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	17:00	47,49	40,02	7,48	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	48,61	41,02	7,59	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	19:00	48,60	41,30	7,29	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	46,65	40,35	6,30	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	46,73	41,31	5,42	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	44,40	39,68	4,72	0,00			1	1	1	1	1				7	13,61	13,60
	23:00	41,49	37,27	4,22	0,00			1	1	1	1	1				6	12,15	12,09

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:35 ως το τέλος της ημέρας. Στο διάστημα 08:50 – 13:40 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	38,45	35,02	3,43	0,00			1	1	1	1	1				3	10,22	10,14
	01:00	35,42	32,15	3,27	0,00			1	1	1	1	1					8,79	8,74
	02:00	33,06	31,30	1,76	0,00			1	1	1	1	1					6,74	6,70
	03:00	31,47	30,41	1,06	0,00			1	1	1	1	1					5,16	5,15
	04:00	30,49	29,54	0,95	0,00			1	1	1	1	1					5,08	4,18
	05:00	30,00	28,96	1,04	0,00			1	1	1	1	1					5,41	3,76
	06:00	30,50	29,60	0,90	0,00			1	1	1	1	1					5,54	4,34
	07:00	33,77	33,27	0,50	0,00			1	1	1	1	1					7,57	7,64
	08:00	37,93	37,87	0,06	0,00			1	1	1	1	1				1	11,34	11,41
	09:00	41,33	41,19	0,14	0,00			1	1	1	1	1				6	13,10	13,12
	10:00	42,84	42,76	0,08	0,00			1	1	1	1	1				6	13,62	13,65
	11:00	44,62	44,32	0,30	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	12:00	47,42	46,96	0,47	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	13:00	49,73	48,98	0,75	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	14:00	49,10	48,62	0,48	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15:00	48,12	47,55	0,57	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	16:00	47,55	46,84	0,72	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	17:00	48,05	47,35	0,70	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	18:00	49,91	49,68	0,23	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	19:00	50,33	50,32	0,01	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	20:00	48,73	48,73	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	21:00	48,61	48,61	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	22:00	45,91	45,88	0,04	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	23:00	42,53	42,31	0,22	0,00			1	1	1	1	1				6	13,39	13,37

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:15. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	39,23	37,58	1,65	0,00			1	1	1	1	1				4	11,62	11,61
	01:00	35,87	33,04	2,82	0,00			1	1	1	1	1					9,99	9,93
	02:00	33,77	31,00	2,77	0,00			1	1	1	1	1					8,85	9,02
	03:00	32,09	30,66	1,43	0,00			1	1	1	1	1					6,77	6,50
	04:00	31,14	30,53	0,61	0,00			1	1	1	1	1					5,15	5,14
	05:00	30,54	30,25	0,29	0,00			1	1	1	1	1					4,55	4,54
	06:00	31,65	31,62	0,03	0,00			1	1	1	1	1					5,50	5,56
	07:00	35,09	35,08	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4	9,52	9,62
	08:00	39,21	39,21	0,00	0,00			1		1	1	1				9	13,06	13,02
	09:00	42,89	42,88	0,01	0,00			1	1	1	1	1				7	13,51	13,54
	10:00	44,77	44,72	0,05	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	11:00	45,92	45,90	0,01	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	12:00	48,01	47,85	0,16	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	13:00	50,02	49,36	0,66	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,71	13,72
	14:00	48,95	48,38	0,57	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	15:00	48,37	47,91	0,46	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	16:00	47,58	47,31	0,27	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	48,17	47,12	1,05	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	18:00	49,53	48,13	1,40	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	19:00	49,50	48,38	1,11	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	20:00	47,78	46,80	0,97	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	21:00	47,74	46,96	0,78	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	22:00	45,07	43,57	1,50	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	23:00	41,67	39,33	2,34	0,00			1	1	1	1	1				5	13,58	13,58

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 07:35 – 07:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	38,44	36,68	1,76	0,00			1	1	1	1	1				2	11,90	11,86
	01:00	35,96	34,91	1,06	0,00			1	1	1	1	1					10,10	10,03
	02:00	33,74	33,20	0,54	0,00			1	1	1	1	1					7,80	7,78
	03:00	32,20	32,10	0,10	0,00			1	1	1	1	1					6,23	6,20
	04:00	31,04	31,00	0,04	0,00			1	1	1	1	1					5,07	5,06
	05:00	30,48	30,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1					4,50	4,49
	06:00	30,43	30,14	0,29	0,00			1	1	1	1	1					4,35	4,37
	07:00	33,32	32,49	0,83	0,00			1	1	1	1	1					7,21	7,25
	08:00	36,81	36,39	0,42	0,00			1	1	1	1	1	1			1	10,23	9,93
	09:00	39,78	39,76	0,02	0,00			1	1	1	1	1	1			2	7,54	7,68
	10:00	41,20	41,20	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1			2	9,03	9,05
	11:00	43,17	43,07	0,11	0,00			1	1	1	1	1	1			4	10,54	10,59
	12:00	45,64	44,92	0,73	0,00			1	1	1	1	1				9	12,79	13,44
	13:00	48,37	47,11	1,26	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	14:00	48,29	46,75	1,54	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	15:00	47,20	44,53	2,68	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	16:00	47,57	44,71	2,86	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	17:00	48,29	45,34	2,95	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	18:00	49,24	45,44	3,80	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	19:00	48,65	45,12	3,53	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	47,21	43,71	3,51	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	21:00	47,82	44,12	3,69	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	45,76	43,34	2,42	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	42,74	40,84	1,90	0,00			1	1	1	1	1				9	13,32	13,26

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Η μονάδα G12 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από βλάβη. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:40 – 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	40,26	39,05	1,22	0,00			1	1	1	1	1				5	12,26	12,18
	01:00	37,62	35,94	1,68	0,00			1	1	1	1	1				1	11,00	10,99
	02:00	35,24	32,93	2,30	0,00			1	1	1	1	1					9,30	9,26
	03:00	33,35	32,30	1,05	0,00			1	1	1	1	1					7,39	7,36
	04:00	31,82	30,36	1,45	0,00			1	1	1	1	1					5,83	5,81
	05:00	30,98	29,65	1,33	0,00			1	1	1	1	1					5,06	5,00
	06:00	30,45	29,57	0,88	0,00			1	1	1	1	1					4,39	4,41
	07:00	32,20	31,45	0,75	0,00			1	1	1	1	1					6,09	6,16
	08:00	33,97	33,38	0,58	0,00			1	1	1	1	1					7,89	7,93
	09:00	35,26	34,63	0,63	0,00			1	1	1	1	1					9,18	9,24
	10:00	36,14	35,02	1,11	0,00			1	1	1	1	1					10,09	10,09
	11:00	37,59	36,52	1,06	0,00			1	1	1	1	1					11,49	11,56
	12:00	40,15	39,11	1,05	0,00			1	1	1	1	1				3	13,00	12,97
	13:00	41,97	40,42	1,55	0,00			1	1	1	1	1				4	13,54	13,58
	14:00	42,16	40,03	2,13	0,00			1	1	1	1	1				4	13,72	13,72
	15:00	41,90	39,48	2,42	0,00			1	1	1	1	1				4	13,72	13,73
	16:00	42,53	39,76	2,76	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	43,74	42,10	1,64	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	44,81	43,88	0,93	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	19:00	45,20	44,54	0,66	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	20:00	44,63	43,94	0,70	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	46,05	44,85	1,20	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	45,07	43,45	1,62	0,00			1	1	1	1	1				8	13,65	13,65
	23:00	42,94	40,62	2,33	0,00			1	1	1	1	1				7	13,63	13,64

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 07:30 - 11:45 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	39,93	36,95	2,98	0,00			1	1	1	1	1				3	12,48	12,40
	01:00	37,14	34,89	2,25	0,00			1	1	1	1	1					11,20	11,15
	02:00	34,85	33,01	1,85	0,00			1	1	1	1	1					8,97	8,90
	03:00	33,01	31,30	1,71	0,00			1	1	1	1	1					7,03	7,02
	04:00	31,64	30,41	1,23	0,00			1	1	1	1	1					5,68	5,67
	05:00	31,06	29,44	1,62	0,00			1	1	1	1	1					5,09	5,07
	06:00	31,18	29,99	1,19	0,00			1	1	1	1	1				2	7,30	7,43
	07:00	34,23	32,80	1,43	0,00			1	1	1	1					5	11,36	11,45
	08:00	39,27	37,95	1,32	0,00			1	1	1	1					9	13,59	13,60
	09:00	43,46	42,26	1,21	0,00			1	1	1	1	1				9	13,14	13,23
	10:00	45,53	43,86	1,67	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	11:00	47,83	45,52	2,31	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	12:00	51,26	48,92	2,34	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	13:00	54,68	53,46	1,22	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	55,24	54,24	1,00	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	15:00	54,79	53,99	0,80	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	16:00	53,64	52,86	0,79	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	17:00	53,75	52,88	0,87	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	18:00	54,13	53,68	0,45	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	19:00	53,09	52,45	0,64	0,00			1	1	1	1	1	1	2		11	13,73	13,73
	20:00	51,47	50,62	0,85	0,00			1	1	1	1	1	1			11	13,73	13,73
	21:00	52,32	51,47	0,84	0,00			1	1	1	1	1	1	1		11	13,73	13,73
	22:00	50,28	49,23	1,05	0,00			1	1	1	1	1				10	13,70	13,70
	23:00	47,02	45,65	1,36	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	43,28	41,80	1,47	0,00			1	1	1	1	1				8	13,38	13,38	
	01:00	40,01	39,55	0,46	0,00			1	1	1	1	1				5	11,62	11,59	
	02:00	37,53	37,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1				3	9,71	9,71	
	03:00	34,01	34,01	0,00	0,00	1	1	1	1	1		1				2	6,57	6,47	
	04:00	34,11	34,11	0,00	0,00	1	1	1	1	1		1				1	7,03	7,09	
	05:00	33,49	33,49	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1					6,96	6,93	
	06:00	33,15	33,15	0,00	0,00	1	1	1	1	1		1					6,53	6,53	
	07:00	36,67	36,67	0,00	0,00			1	1	1		1				8	10,77	10,93	
	08:00	40,63	40,63	0,00	0,00			1	1	1		1		1		11	13,20	13,17	
	09:00	46,15	46,15	0,00	0,00			1	1	1		1		5		11	13,73	13,73	
	10:00	49,32	49,31	0,01	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73	
	11:00	51,69	51,66	0,03	0,00			1	1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	12:00	54,78	54,61	0,16	0,00			1	1	1	1	1			6		11	13,73	13,73
	13:00	57,82	57,52	0,30	0,00			1	1	1	1	1			8		11	13,73	13,73
	14:00	58,68	58,10	0,57	0,00			1	1	1	1	1			8		11	13,73	13,73
	15:00	58,62	58,22	0,40	0,00			1	1	1	1	1			8		11	13,73	13,73
	16:00	57,69	57,47	0,22	0,00			1	1	1	1	1	1		8		11	13,73	13,73
	17:00	57,59	57,41	0,18	0,00			1	1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	18:00	58,72	58,70	0,02	0,00			1	1	1	1	1	1	1	6		11	13,73	13,73
	19:00	57,94	57,94	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1	6		11	13,73	13,73
	20:00	55,99	55,99	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1	4		11	13,73	13,73
	21:00	55,50	55,41	0,09	0,00			1	1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	22:00	53,44	53,30	0,14	0,00			1	1			1	1	1	7		11	13,73	13,73
	23:00	50,29	49,89	0,40	0,00		1	1	1	1			1	1	2		11	13,72	13,72

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 03:20 – 04:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	46,24	45,71	0,53	0,00	1	1	1	1		1	1				11	12,80	12,94
	01:00	42,59	41,87	0,72	0,00	1	1	1	1		1	1				9	13,41	13,36
	02:00	39,86	39,04	0,83	0,00	1	1	1	1		1	1				5	11,97	11,94
	03:00	37,63	36,90	0,73	0,00	1	1	1	1		1	1				3	10,68	10,67
	04:00	36,41	35,99	0,42	0,00	1	1	1	1		1	1				1	10,53	10,53
	05:00	35,39	35,08	0,31	0,00	1	1	1	1		1	1					10,25	10,22
	06:00	35,11	34,96	0,15	0,00	1	1	1	1		1	1					9,88	9,91
	07:00	38,41	37,62	0,78	0,00		1	1	1		1	1				7	12,79	12,84
	08:00	44,00	42,92	1,08	0,00			1	1		1	1		3		11	13,73	13,73
	09:00	49,89	48,97	0,92	0,00			1	1		1	1		8		11	13,73	13,73
	10:00	53,15	52,76	0,40	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	11:00	56,33	56,18	0,15	0,00			1	1	1	1	1		7		10	13,73	13,73
	12:00	59,79	59,63	0,16	0,00			1	1	1	1	1	1	8		10	13,73	13,73
	13:00	62,20	61,98	0,22	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	14:00	62,48	62,44	0,04	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	15:00	61,12	61,10	0,02	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	16:00	61,04	60,96	0,08	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	17:00	60,83	60,67	0,16	0,00			1	1	1	1	1	1	7		11	13,73	13,73
	18:00	60,98	60,74	0,24	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	19:00	59,16	58,78	0,37	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	20:00	56,65	55,94	0,71	0,00			1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	21:00	57,46	56,72	0,74	0,00			1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	22:00	56,57	55,88	0,69	0,00			1	1	1	1	1	1	4		11	13,73	13,73
	23:00	54,57	53,97	0,61	0,00			1	1	1	1	1	1	2		11	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 07:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	51,96	50,43	1,53	0,00			1	1	1	1	1	1			11	13,69	13,67
	01:00	47,70	43,89	3,81	0,00			1	1	1	1	1				10	13,33	13,36
	02:00	44,40	41,28	3,13	0,00			1	1	1	1	1				7	13,34	13,30
	03:00	41,68	40,37	1,31	0,00			1	1	1	1	1				6	12,41	12,36
	04:00	39,76	38,58	1,18	0,00			1	1	1	1	1				4	11,33	11,31
	05:00	38,42	37,57	0,85	0,00			1	1	1	1	1				2	10,82	10,81
	06:00	37,97	37,43	0,54	0,00			1	1	1	1	1		1			11,12	11,09
	07:00	41,13	40,66	0,47	0,00			1	1	1	1	1				5	12,53	12,60
	08:00	46,25	45,97	0,28	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	09:00	50,36	50,03	0,33	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	10:00	52,74	52,19	0,56	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	11:00	54,81	54,51	0,30	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	12:00	58,89	58,17	0,72	0,00			1	1	1	1	1		7		11	13,73	13,73
	13:00	62,65	60,77	1,88	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	14:00	64,21	62,12	2,09	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	15:00	64,25	62,35	1,90	0,00			1	1	1	1	1	1	9		11	13,73	13,73
	16:00	64,25	62,32	1,94	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	17:00	64,65	61,72	2,93	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	18:00	64,34	62,28	2,06	0,00			1	1	1	1	1	1	8		11	13,73	13,73
	19:00	62,50	59,50	3,00	0,00			1	1	1	1	1	1	7		11	13,73	13,73
	20:00	56,55	51,07	5,48	0,00			1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	21:00	60,38	55,23	5,14	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2		10	13,73	13,73
	22:00	58,07	55,32	2,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			11	13,73	13,73
	23:00	55,08	51,91	3,17	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1		1		9	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 10:55 με 13:15. Μερική διακοπή στις 20:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	51,74	47,84	3,90	0,00	1	1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	01:00	47,89	44,35	3,54	0,00	1	1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	02:00	44,96	42,53	2,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	03:00	43,00	41,20	1,80	0,00	1	1	1	1	1	1	1					13,47	13,45
	04:00	41,15	38,64	2,51	0,00		1	1	1	1	1	1	1				12,88	12,88
	05:00	40,31	37,04	3,27	0,00		1	1	1	1	1	1	1				12,80	12,87
	06:00	38,69	36,34	2,35	0,00			1	1	1	1	1	1				13,33	13,26
	07:00	42,16	40,32	1,84	0,00			1	1	1	1	1	1			5	13,66	13,66
	08:00	48,63	46,90	1,72	0,00			1	1	1	1	1	1			10	13,73	13,73
	09:00	52,93	51,64	1,29	0,00			1	1	1	1	1	1	3		11	13,73	13,73
	10:00	55,26	53,61	1,65	0,00			1	1	1	1	1	1	5		11	13,73	13,73
	11:00	57,20	56,07	1,13	0,00			1	1	1	1	1	1	7		11	13,73	13,73
	12:00	60,69	59,22	1,47	0,00			1	1	1	1	1	1	8		10	13,73	13,73
	13:00	63,79	61,13	2,65	0,00			1	1	1	1	1	1	1	8	10	13,73	13,73
	14:00	65,24	62,39	2,85	0,00			1	1	1	1	1	1	1	9	11	13,73	13,73
	15:00	65,65	60,67	4,98	0,00			1	1	1	1	1	1	1	8	11	13,73	13,73
	16:00	65,09	58,99	6,10	0,00			1	1	1	1	1	1	1	8	11	13,73	13,73
	17:00	64,52	60,69	3,84	0,00			1	1	1	1	1	1	1	8	11	13,73	13,73
	18:00	64,31	59,50	4,81	0,00			1	1	1	1	1	1	1	8	11	13,73	13,73
	19:00	61,71	52,44	9,27	0,00			1	1	1	1	1	1	1	5	11	13,73	13,73
	20:00	58,28	48,92	9,37	0,00			1	1	1	1	1	1	1	2	11	13,73	13,73
	21:00	56,72	47,22	9,49	0,00			1	1	1	1	1	1			11	13,73	13,73
	22:00	53,76	46,32	7,43	0,00			1	1	1	1	1	1			10	13,73	13,73
	23:00	51,78	46,57	5,22	0,00			1	1	1	1	1	1			9	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 06:30 – 07:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	48,35	46,28	2,07	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	01:00	45,16	42,50	2,65	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	02:00	42,88	38,27	4,61	0,00			1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	03:00	40,89	35,07	5,82	0,00			1	1	1	1	1					13,71	13,71
	04:00	39,44	36,61	2,83	0,00			1	1	1	1	1					13,69	13,68
	05:00	37,97	34,75	3,21	0,00			1	1	1	1	1					12,64	12,57
	06:00	37,03	32,03	5,00	0,00			1	1	1	1	1					10,88	10,85
	07:00	38,74	34,49	4,26	0,00			1	1	1	1	1					12,54	12,63
	08:00	41,76	38,76	2,99	0,00			1	1	1	1	1				4	13,66	13,68
	09:00	44,19	40,65	3,55	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	10:00	46,06	43,51	2,55	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	11:00	48,15	44,24	3,91	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	12:00	51,99	47,18	4,81	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	13:00	55,98	48,92	7,06	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	14:00	57,61	49,58	8,02	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	15:00	57,90	46,64	11,26	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	16:00	58,29	45,97	12,33	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	58,61	46,19	12,42	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	18:00	57,87	45,97	11,90	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	19:00	55,80	45,88	9,91	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	20:00	52,52	45,23	7,29	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	52,39	47,39	5,00	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	22:00	50,00	43,13	6,88	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	47,37	40,11	7,26	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα έως τις 07:30. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:20. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	45,30	39,22	6,08	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	01:00	42,99	38,38	4,61	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	02:00	41,01	37,66	3,35	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	03:00	39,07	35,54	3,53	0,00			1	1	1	1	1					13,19	13,11
	04:00	37,48	33,58	3,90	0,00			1	1	1	1	1					11,55	11,49
	05:00	36,06	33,74	2,32	0,00			1	1	1	1	1					11,47	11,46
	06:00	34,89	33,26	1,63	0,00		1	1	1		1	1				2	10,20	10,31
	07:00	36,23	35,50	0,73	0,00		1	1	1		1	1				8	12,52	13,08
	08:00	38,16	37,71	0,45	0,00			1	1	1	1	1				10	12,16	12,89
	09:00	39,94	39,81	0,13	0,00			1	1	1	1	1				10	12,74	13,44
	10:00	41,71	41,71	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8	12,77	13,73
	11:00	43,25	43,23	0,02	0,00			1	1	1	1	1				8	12,77	13,73
	12:00	45,91	45,90	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9	12,77	13,73
	13:00	47,78	47,75	0,03	0,00			1	1	1	1	1				11	12,77	13,73
	14:00	48,18	48,11	0,07	0,00			1	1	1	1	1				11	12,77	13,73
	15:00	48,84	48,75	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1		11	12,77	13,73
	16:00	50,00	49,95	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		11	12,77	13,73
	17:00	50,96	50,78	0,19	0,00			1	1	1	1	1		3		11	12,77	13,73
	18:00	51,03	51,02	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,39	13,73
	19:00	50,57	50,57	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	20:00	49,36	49,36	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	21:00	50,40	50,32	0,08	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	48,98	48,36	0,62	0,00			1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	23:00	46,66	46,17	0,50	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:00 με 18:30. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	43,72	43,12	0,60	0,00			1	1	1	1	1		7			13,73	13,73
	01:00	40,41	39,51	0,90	0,00			1	1	1	1	1		3			13,10	13,06
	02:00	37,79	36,89	0,90	0,00			1	1	1	1	1					11,83	11,80
	03:00	36,11	35,09	1,02	0,00			1	1	1	1	1					10,21	10,19
	04:00	34,63	33,52	1,12	0,00			1	1	1	1	1					8,70	8,70
	05:00	34,20	32,58	1,61	0,00			1	1	1	1	1					8,24	8,19
	06:00	34,28	32,73	1,55	0,00				1	1	1	1		2		2	9,25	9,60
	07:00	38,13	37,39	0,74	0,00				1	1	1	1		1		8	13,02	12,92
	08:00	42,83	42,51	0,32	0,00			1	1	1	1	1		4		8	12,76	12,91
	09:00	46,71	46,49	0,22	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	10:00	48,84	48,60	0,24	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	11:00	51,30	50,88	0,42	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	12:00	54,32	53,77	0,55	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	13:00	57,48	56,56	0,92	0,00			1	1	1	1	1		8		11	13,73	13,73
	14:00	57,28	55,65	1,63	0,00			1	1	1	1	1		7		11	13,57	13,73
	15:00	56,88	55,50	1,38	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	16:00	55,81	54,58	1,23	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	17:00	55,14	54,43	0,71	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	18:00	54,59	54,28	0,30	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	19:00	53,58	53,50	0,08	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	20:00	52,30	51,93	0,36	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	21:00	53,55	52,21	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	50,94	48,17	2,76	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	23:00	47,49	42,76	4,73	0,00		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας ως τις 09:30 ενώ το ΑΠ Σίγγρι στο διάστημα 10:30 - 14:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	43,92	38,63	5,29	0,00		1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	01:00	40,35	34,68	5,66	0,00			1	1	1	1	1					13,60	13,59
	02:00	38,24	31,57	6,67	0,00			1	1	1	1	1					13,00	13,02
	03:00	36,45	29,57	6,88	0,00			1	1	1	1	1					12,76	12,81
	04:00	34,96	27,96	7,00	0,00				1	1	1	1					13,72	13,72
	05:00	34,38	26,59	7,79	0,00				1	1	1	1					13,65	13,62
	06:00	34,62	27,28	7,34	0,00				1	1	1	1					13,50	13,54
	07:00	38,75	31,42	7,34	0,00			1	1	1	1	1					13,70	13,71
	08:00	43,48	36,53	6,95	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	09:00	47,08	39,08	8,00	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	10:00	48,81	41,92	6,89	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	11:00	50,45	45,52	4,93	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	12:00	52,31	48,20	4,12	0,00			1	1	1	1	1		2		10	13,73	13,73
	13:00	54,51	51,54	2,96	0,00			1	1	1	1	1		5		10	13,73	13,73
	14:00	54,68	51,44	3,25	0,00			1	1	1	1	1		5		10	13,73	13,73
	15:00	54,65	51,63	3,02	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	16:00	53,57	50,97	2,60	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	17:00	53,38	51,54	1,84	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	18:00	53,69	52,56	1,14	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	19:00	53,22	52,78	0,44	0,00			1	1	1	1	1		4		10	13,73	13,73
	20:00	51,88	51,36	0,52	0,00			1	1	1	1	1		5		9	13,73	13,73
	21:00	51,93	51,32	0,61	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		10	13,73	13,73
	22:00	48,69	48,32	0,37	0,00		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	23:00	45,24	44,38	0,87	0,00		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	42,14	41,45	0,69	0,00		1	1	1	1	1	1				2	13,06	13,02
	01:00	38,56	38,07	0,49	0,00		1	1	1	1	1	1					10,34	10,28
	02:00	36,13	36,02	0,11	0,00			1	1	1	1	1					9,88	9,97
	03:00	34,45	34,45	0,00	0,00			1	1	1	1	1					8,84	8,83
	04:00	33,39	33,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1					8,61	8,59
	05:00	32,84	32,73	0,11	0,00			1	1	1	1	1					8,16	8,10
	06:00	33,04	32,24	0,80	0,00			1	1	1	1	1					6,90	6,96
	07:00	36,93	35,88	1,04	0,00			1	1	1	1	1				1	10,53	10,69
	08:00	41,91	40,95	0,96	0,00			1	1	1	1	1				6	13,21	13,23
	09:00	45,86	45,05	0,81	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	10:00	47,73	47,08	0,65	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	11:00	49,40	49,24	0,15	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	12:00	51,02	50,86	0,16	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	13:00	53,26	52,55	0,71	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	14:00	53,38	51,65	1,73	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	15:00	52,75	50,10	2,64	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	16:00	52,71	48,61	4,10	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	53,26	49,57	3,69	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	18:00	53,41	50,08	3,33	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	19:00	52,73	49,86	2,86	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	20:00	51,77	48,92	2,85	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	21:00	52,62	48,60	4,02	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	50,83	48,58	2,26	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	23:00	48,00	45,51	2,49	0,00			1	1	1	1	1			1		10	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	44,82	41,99	2,83	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	01:00	41,41	37,58	3,83	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	02:00	38,78	37,04	1,74	0,00			1	1	1	1	1					12,86	12,84
	03:00	36,76	36,47	0,29	0,00			1	1	1	1	1					10,81	10,77
	04:00	35,41	34,43	0,98	0,00			1	1	1	1	1					9,44	9,43
	05:00	34,73	32,83	1,90	0,00			1	1	1	1	1					8,75	8,75
	06:00	34,71	31,26	3,45	0,00			1	1	1	1	1					8,67	8,68
	07:00	38,54	35,52	3,02	0,00			1	1	1	1	1				1	12,13	12,22
	08:00	43,60	41,61	1,99	0,00			1	1	1	1	1				6	13,70	13,70
	09:00	47,23	44,89	2,34	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	10:00	49,24	46,80	2,44	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	11:00	50,97	49,01	1,96	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	12:00	53,46	50,73	2,73	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	13:00	55,70	52,68	3,02	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	55,31	51,65	3,67	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	15:00	55,06	49,40	5,65	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	16:00	54,31	46,63	7,68	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	54,30	46,47	7,82	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	18:00	54,97	46,25	8,71	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	19:00	53,86	44,06	9,81	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	52,72	45,34	7,38	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	51,87	41,47	10,41	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	48,54	38,11	10,44	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	23:00	44,90	35,78	9,12	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 09:40 – 13:45, τα ΑΠ Σίγρι και Καστρί στο διάστημα 16:40 – 18:30, το ΑΠ Άντισσα στο διάστημα 14:45 – 22:40 και το ΑΠ Τέρπανδρος στο διάστημα 14:15 – 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	41,34	34,61	6,73	0,00			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	01:00	38,29	32,07	6,22	0,00			1	1	1	1	1					12,44	12,39
	02:00	36,09	27,75	8,34	0,00				1	1	1	1					12,72	12,80
	03:00	34,47	23,75	10,72	0,00				1	1	1	1					13,64	13,62
	04:00	33,55	23,24	10,31	0,00				1	1	1	1					12,92	12,93
	05:00	32,76	22,85	9,91	0,00				1	1	1	1					12,16	12,15
	06:00	32,75	22,95	9,80	0,00				1	1	1	1					12,02	12,06
	07:00	36,12	26,67	9,45	0,00				1	1	1	1					11,91	13,71
	08:00	38,92	29,20	9,72	0,00				1	1	1	1				1	13,73	13,73
	09:00	41,56	31,82	9,74	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	10:00	43,02	33,61	9,41	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	44,06	33,77	10,29	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	46,53	35,70	10,83	0,00			1	1	1	1	1					13,39	13,73
	13:00	48,40	39,62	8,78	0,00			1	1	1	1	1				6	11,82	13,72
	14:00	47,91	39,60	8,31	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	15:00	47,28	37,45	9,83	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	47,19	35,67	11,52	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	47,99	35,71	12,28	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	18:00	48,78	36,05	12,73	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	19:00	48,26	35,29	12,97	0,00			1	1	1	1	1				2	13,72	13,73
	20:00	47,32	34,77	12,56	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	21:00	45,58	33,51	12,06	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	22:00	42,56	30,01	12,55	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	39,33	27,06	12,27	0,00			1	1	1	1	1					13,68	13,68

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 16:15 με 21:30. Τα διαστήματα 07:35 με 07:45 και 12:55 με 13:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	37,08	25,11	11,97	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	01:00	34,77	23,10	11,67	0,00				1	1	1	1					13,59	13,59
	02:00	33,10	22,49	10,61	0,00				1	1	1	1					12,48	12,46
	03:00	31,90	22,56	9,34	0,00				1	1	1	1					11,33	11,26
	04:00	31,15	22,34	8,81	0,00				1	1	1	1					10,57	10,53
	05:00	31,22	22,00	9,23	0,00				1	1	1	1					10,61	10,60
	06:00	30,15	21,32	8,83	0,00				1	1	1	1					10,81	10,75
	07:00	32,49	28,19	4,30	0,00				1	1	1	1				2	4,57	11,44
	08:00	37,23	27,49	9,74	0,00				1	1	1	1					13,07	13,72
	09:00	40,52	31,42	9,10	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	41,98	33,48	8,50	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	43,32	35,73	7,60	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	12:00	45,62	35,91	9,71	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	13:00	47,16	37,53	9,63	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	46,21	36,81	9,41	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	15:00	45,09	34,31	10,78	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	16:00	44,78	33,15	11,64	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	45,06	34,30	10,76	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	46,26	37,32	8,94	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	19:00	46,80	38,46	8,34	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	20:00	46,27	34,81	11,45	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	21:00	46,00	34,81	11,19	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	22:00	42,98	34,41	8,57	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	39,81	34,97	4,84	0,00			1	1	1	1	1					13,46	13,45

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 06:45 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	37,03	33,62	3,41	0,00			1	1	1	1	1					11,14	11,08
	01:00	34,84	33,13	1,71	0,00			1	1	1	1	1					8,92	8,88
	02:00	32,95	31,39	1,55	0,00			1	1	1	1	1					8,39	8,44
	03:00	31,59	27,87	3,71	0,00				1	1	1	1					10,39	10,45
	04:00	30,24	22,73	7,51	0,00				1	1	1	1					9,61	9,60
	05:00	29,90	22,29	7,61	0,00				1	1	1	1					9,27	9,25
	06:00	29,49	22,39	7,10	0,00				1	1	1	1					8,84	8,82
	07:00	31,09	23,24	7,85	0,00				1	1	1	1					10,39	10,43
	08:00	32,94	25,25	7,69	0,00				1	1	1	1					12,24	12,29
	09:00	34,40	28,69	5,71	0,00				1	1	1	1					13,58	13,61
	10:00	35,59	32,05	3,54	0,00			1	1	1	1	1					10,25	10,06
	11:00	36,43	31,02	5,41	0,00			1	1	1	1	1					10,38	10,41
	12:00	38,01	31,84	6,17	0,00			1	1	1	1	1					12,04	11,67
	13:00	39,53	32,63	6,90	0,00			1	1	1	1	1					13,52	13,50
	14:00	39,26	33,36	5,90	0,00			1	1	1	1	1					13,27	13,27
	15:00	38,90	32,05	6,85	0,00			1	1	1	1	1					12,90	12,91
	16:00	40,43	34,08	6,35	0,00			1	1	1	1	1					13,69	13,69
	17:00	42,13	37,10	5,03	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	18:00	44,03	41,13	2,90	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	44,88	42,11	2,77	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	20:00	44,88	41,70	3,18	0,00			1	1	1	1	1				8	13,70	13,69
	21:00	46,38	43,16	3,22	0,00			1	1	1	1	1				11	13,71	13,71
	22:00	44,82	41,29	3,53	0,00		1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	23:00	42,31	39,55	2,76	0,00		1	1	1	1	1					8	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 07:00 - 07:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	39,43	36,51	2,91	0,00		1	1	1	1	1					6	13,37	13,37
	01:00	36,62	34,17	2,45	0,00		1	1	1	1	1					3	12,55	12,53
	02:00	34,39	33,12	1,27	0,00			1	1	1	1					3	12,44	12,39
	03:00	32,55	31,79	0,76	0,00			1	1	1	1					3	10,59	10,53
	04:00	31,27	30,35	0,92	0,00			1	1	1	1					3	9,29	9,27
	05:00	31,08	29,67	1,41	0,00			1	1	1	1					3	9,04	9,06
	06:00	31,29	29,53	1,76	0,00			1	1	1	1					3	9,23	9,26
	07:00	34,57	32,64	1,93	0,00			1	1	1	1	1				3	8,44	8,47
	08:00	39,36	37,78	1,58	0,00			1	1	1	1	1				3	11,50	11,64
	09:00	42,92	41,98	0,95	0,00			1	1	1	1	1				6	13,69	13,72
	10:00	44,43	43,47	0,96	0,00			1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	11:00	45,64	45,02	0,62	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	12:00	48,23	47,12	1,11	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	13:00	50,66	49,13	1,54	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	14:00	50,50	48,78	1,73	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	15:00	49,64	47,85	1,79	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	16:00	49,26	47,40	1,85	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	49,18	47,21	1,97	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	18:00	50,27	48,79	1,47	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	19:00	50,28	48,92	1,35	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	20:00	50,18	48,89	1,29	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	21:00	50,72	50,03	0,70	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	47,91	47,02	0,88	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	23:00	44,79	43,71	1,08	0,00			1	1	1	1	1				11	13,58	13,56

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	41,31	40,07	1,24	0,00			1	1	1		1				11	11,35	11,29
	01:00	37,83	37,73	0,10	0,00			1	1	1		1				10	11,30	11,43
	02:00	35,45	35,45	0,00	0,00			1	1	1		1				9	10,08	10,00
	03:00	33,58	33,58	0,00	0,00			1	1	1		1				6	9,06	9,06
	04:00	32,30	32,30	0,00	0,00			1	1	1		1				6	8,36	8,36
	05:00	32,01	32,01	0,00	0,00			1	1	1		1				6	8,04	8,03
	06:00	32,41	32,41	0,00	0,00			1	1	1		1				6	8,37	8,39
	07:00	35,61	35,61	0,00	0,00			1	1	1		1				7	10,72	10,79
	08:00	40,39	40,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8	12,23	12,26
	09:00	43,76	43,72	0,03	0,00			1	1	1	1	1				9	13,61	13,62
	10:00	45,46	45,27	0,20	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	11:00	47,28	46,73	0,55	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	12:00	49,34	48,53	0,82	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	13:00	51,63	51,09	0,54	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	50,50	49,55	0,96	0,00			1	1		1	1		7		11	13,63	13,66
	15:00	49,61	48,23	1,38	0,00			1	1	1	1	1		4		10	13,61	13,18
	16:00	50,57	48,70	1,87	0,00			1	1		1	1	1	6		10	13,39	13,40
	17:00	52,30	49,69	2,61	0,00			1	1		1	1	1	5		11	13,03	13,73
	18:00	53,49	50,35	3,14	0,00			1	1		1	1	1	4		11	11,03	13,73
	19:00	53,49	52,13	1,37	0,00			1	1	1	1	1	1	3		11	11,03	13,73
	20:00	52,60	50,18	2,41	0,00			1	1	1	1	1	1	2		11	11,98	13,73
	21:00	52,46	49,84	2,61	0,00		1	1	1	1	1	1				11	13,72	13,73
	22:00	50,21	48,01	2,20	0,00		1	1	1	1	1	1				11	13,72	13,73
	23:00	47,01	44,44	2,58	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στα διαστήματα 14:10 – 14:15 και 15:50 – 16:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της G9. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:50 με 20:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	43,97	43,10	0,88	0,00			1	1	1	1	1				8	13,55	13,52
	01:00	40,57	40,40	0,17	0,00			1	1	1	1	1				7	11,79	11,68
	02:00	37,88	37,74	0,13	0,00			1	1	1	1	1				4	10,27	10,28
	03:00	35,90	35,89	0,02	0,00			1	1	1	1	1				1	9,44	9,42
	04:00	34,19	34,03	0,16	0,00			1	1	1	1	1					8,39	8,18
	05:00	33,95	33,21	0,74	0,00			1	1	1	1	1					7,95	7,96
	06:00	33,56	32,18	1,38	0,00			1	1	1	1	1		2			8,41	8,55
	07:00	36,25	34,18	2,07	0,00			1	1	1	1	1		2		4	11,12	11,12
	08:00	41,69	39,59	2,10	0,00			1	1	1	1	1				4	13,31	13,39
	09:00	44,96	43,59	1,37	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	10:00	46,82	44,84	1,97	0,00			1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	11:00	49,37	47,55	1,81	0,00			1	1	1	1	1		2		10	13,73	13,73
	12:00	52,95	50,47	2,48	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	13:00	55,77	52,55	3,22	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	55,72	52,04	3,69	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	15:00	55,06	50,29	4,77	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	16:00	54,98	46,30	8,68	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	54,23	46,87	7,36	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	18:00	52,76	45,24	7,52	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	19:00	51,65	44,36	7,30	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	20:00	52,13	42,41	9,72	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	52,36	41,07	11,29	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	22:00	49,39	38,38	11,00	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	23:00	46,45	35,44	11,01	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 06:40 - 07:35 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	43,16	32,71	10,44	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	01:00	39,59	28,52	11,07	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	02:00	37,27	26,54	10,73	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	03:00	35,30	26,95	8,35	0,00				1	1	1	1					13,72	13,72
	04:00	33,93	28,32	5,61	0,00				1	1	1	1					13,31	13,26
	05:00	33,42	28,79	4,63	0,00				1	1	1	1					12,79	12,79
	06:00	32,31	26,09	6,22	0,00				1	1	1	1					9,34	11,68
	07:00	34,81	31,27	3,55	0,00			1	1	1	1	1					3,74	11,57
	08:00	40,62	30,26	10,36	0,00			1	1	1	1	1					12,79	13,60
	09:00	43,35	31,97	11,38	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	45,45	34,12	11,34	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	46,82	35,40	11,42	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	49,15	37,34	11,80	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	51,23	40,03	11,20	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	51,15	41,27	9,88	0,00			1	1	1	1	1				9	12,35	13,73
	15:00	50,84	40,47	10,37	0,00			1	1	1	1	1				6	13,72	13,73
	16:00	50,73	39,35	11,38	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	17:00	51,72	39,68	12,04	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	18:00	52,69	40,57	12,12	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	19:00	52,29	40,23	12,07	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	20:00	51,79	39,59	12,20	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	50,72	38,62	12,10	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	22:00	47,41	36,37	11,04	0,00			1		1	1	1				11	13,73	13,73
	23:00	44,49	34,46	10,03	0,00			1		1	1	1				8	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα διαστήματα 06:30 - 08:00 και 14:40 - 14:50, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	41,25	31,35	9,90	0,00			1		1	1	1				6	13,73	13,73	
	01:00	38,47	30,78	7,69	0,00			1		1	1	1				5	13,73	13,73	
	02:00	36,38	27,65	8,74	0,00			1		1	1	1				2	13,73	13,73	
	03:00	34,70	24,08	10,62	0,00			1		1	1	1					13,70	13,70	
	04:00	33,43	23,21	10,22	0,00			1		1	1	1					12,93	12,94	
	05:00	33,11	23,34	9,78	0,00			1		1	1	1					12,59	12,60	
	06:00	33,73	24,06	9,67	0,00			1		1	1	1					13,15	13,16	
	07:00	37,32	28,89	8,43	0,00			1		1	1	1				1	13,72	13,72	
	08:00	41,99	31,44	10,55	0,00			1		1	1	1				5	13,73	13,73	
	09:00	45,30	34,01	11,29	0,00			1		1	1	1				6	13,73	13,73	
	10:00	47,28	35,84	11,45	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73	
	11:00	49,20	37,42	11,78	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73	
	12:00	51,30	39,56	11,74	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73	
	13:00	53,01	41,70	11,31	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
	14:00	52,72	40,57	12,15	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
	15:00	52,12	39,98	12,14	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
	16:00	51,90	39,54	12,36	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
	17:00	52,36	39,49	12,87	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
	18:00	53,66	40,90	12,76	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
	19:00	52,24	39,71	12,53	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73	
	20:00	51,00	38,82	12,18	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73	
	21:00	49,44	37,82	11,61	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73	
	22:00	45,63	35,14	10,49	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
	23:00	41,92	33,52	8,40	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73	

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 12:00 με 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	39,32	33,74	5,57	0,00			1	1	1	1	1					13,22	13,16
	01:00	36,94	31,51	5,43	0,00			1	1	1	1	1					10,98	10,96
	02:00	35,08	27,22	7,86	0,00			1	1		1	1					12,01	12,28
	03:00	33,55	23,02	10,54	0,00			1	1		1	1					13,10	13,01
	04:00	32,32	21,90	10,42	0,00			1	1		1	1					12,80	12,81
	05:00	31,61	24,39	7,22	0,00			1	1		1	1					12,06	11,98
	06:00	31,27	23,88	7,39	0,00			1	1		1	1					11,59	11,55
	07:00	33,40	26,04	7,36	0,00			1	1		1	1					12,64	12,59
	08:00	36,11	28,39	7,72	0,00			1	1	1	1	1					11,55	11,57
	09:00	39,27	31,63	7,64	0,00			1	1	1	1	1					13,53	13,53
	10:00	41,60	33,62	7,98	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	43,66	33,99	9,67	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	46,24	36,39	9,84	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	49,28	38,54	10,74	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	14:00	49,64	38,44	11,20	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	49,64	38,43	11,21	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	16:00	50,22	38,63	11,60	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	51,09	39,12	11,97	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	18:00	51,91	40,04	11,87	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	50,77	39,19	11,58	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	20:00	50,09	38,17	11,92	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	49,55	39,18	10,37	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	22:00	46,44	38,29	8,16	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	23:00	43,46	37,18	6,28	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	40,94	33,99	6,96	0,00			1	1	1	1	1				1	13,72	13,72
	01:00	38,48	32,39	6,09	0,00			1	1	1	1	1					12,54	12,50
	02:00	36,50	31,16	5,34	0,00			1	1	1	1	1					10,60	10,57
	03:00	35,02	29,66	5,36	0,00			1	1	1	1	1					10,33	10,69
	04:00	33,59	27,47	6,13	0,00			1		1	1	1					13,10	13,05
	05:00	33,20	25,69	7,51	0,00			1		1	1	1					12,70	12,74
	06:00	32,59	26,01	6,58	0,00			1		1	1	1					12,06	12,09
	07:00	33,73	26,00	7,74	0,00			1		1	1	1					13,09	13,14
	08:00	35,48	25,71	9,78	0,00			1	1			1	1				13,72	13,72
	09:00	37,20	27,48	9,72	0,00			1	1			1	1			1	13,73	13,73
	10:00	38,65	32,24	6,41	0,00			1	1			1	1			4	13,51	13,45
	11:00	40,79	35,21	5,58	0,00			1	1	1		1	1			2	13,28	13,30
	12:00	43,79	36,23	7,56	0,00			1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	13:00	46,18	38,28	7,91	0,00			1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	14:00	46,82	42,96	3,87	0,00			1	1	1		1	1			7	13,73	13,73
	15:00	47,47	43,02	4,45	0,00			1	1	1		1	1			8	13,73	13,73
	16:00	48,16	43,35	4,80	0,00			1	1	1		1	1			8	13,73	13,73
	17:00	49,70	42,54	7,16	0,00			1	1	1		1	1			9	13,73	13,73
	18:00	50,59	39,91	10,68	0,00			1	1	1		1	1			8	13,73	13,73
	19:00	49,49	39,30	10,18	0,00			1	1	1		1	1			5	13,73	13,73
	20:00	48,74	38,24	10,50	0,00			1	1	1		1	1			5	13,73	13,73
	21:00	48,83	39,54	9,29	0,00			1	1	1		1	1			5	13,73	13,73
	22:00	46,79	38,74	8,05	0,00			1	1	1		1	1			7	13,73	13,73
	23:00	44,12	35,91	8,21	0,00			1		1		1	1			10	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	41,60	34,54	7,06	0,00			1		1	1	1				7	13,73	13,73
	01:00	39,09	32,13	6,97	0,00			1		1	1	1				5	13,73	13,73
	02:00	37,24	26,90	10,33	0,00			1		1	1	1					13,73	13,73
	03:00	35,43	24,28	11,15	0,00			1		1	1	1					13,73	13,73
	04:00	33,99	23,04	10,96	0,00			1		1	1	1					13,57	13,56
	05:00	33,28	23,83	9,45	0,00			1		1	1	1					13,31	13,29
	06:00	33,17	23,80	9,38	0,00			1		1	1	1					12,69	12,69
	07:00	36,47	26,62	9,85	0,00			1		1	1	1					13,67	13,69
	08:00	40,00	31,63	8,37	0,00			1		1	1	1				3	13,73	13,73
	09:00	43,54	33,58	9,96	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	10:00	45,35	35,65	9,70	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	11:00	47,45	37,42	10,04	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	12:00	50,71	40,93	9,79	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	13:00	54,26	45,79	8,47	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	14:00	54,78	45,19	9,59	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15:00	54,63	44,74	9,89	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	16:00	54,58	45,00	9,58	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	17:00	54,94	44,78	10,15	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	18:00	54,68	44,62	10,06	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	19:00	52,65	44,50	8,15	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	51,75	44,98	6,78	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	51,23	43,46	7,77	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	22:00	48,20	40,13	8,07	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	45,37	35,87	9,51	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	42,15	33,16	8,99	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	01:00	39,63	30,74	8,89	0,00			1	1	1	1	1					13,38	13,34
	02:00	37,38	28,96	8,42	0,00			1	1	1	1	1					13,02	12,99
	03:00	35,65	27,25	8,40	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	04:00	34,35	25,09	9,26	0,00			1	1		1	1					13,63	13,63
	05:00	33,90	24,18	9,72	0,00			1	1		1	1					13,38	13,39
	06:00	33,52	24,18	9,34	0,00			1	1		1	1					13,01	13,00
	07:00	36,32	25,29	11,02	0,00			1		1	1	1					13,69	13,71
	08:00	40,34	29,80	10,54	0,00			1		1	1	1					13,72	13,72
	09:00	43,69	33,95	9,74	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	45,35	35,29	10,06	0,00			1	1	1	1	1					11,03	13,73
	11:00	47,55	37,74	9,81	0,00			1	1	1	1	1				3	11,03	13,73
	12:00	51,11	41,14	9,97	0,00			1	1	1	1	1				7	10,78	13,73
	13:00	53,50	46,90	6,60	0,00			1	1	1	1	1		2		10	7,96	13,73
	14:00	55,66	42,93	12,73	0,00			1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	15:00	55,43	42,91	12,52	0,00			1	1	1	1	1				8	13,72	13,73
	16:00	55,21	44,09	11,12	0,00			1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	17:00	55,33	44,24	11,09	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73
	18:00	55,61	44,44	11,17	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73
	19:00	53,89	43,17	10,72	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73
	20:00	52,40	42,04	10,36	0,00			1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	21:00	50,58	41,08	9,51	0,00			1	1	1	1	1				8	13,72	13,73
	22:00	46,85	39,33	7,52	0,00			1	1	1	1	1				6	13,72	13,73
	23:00	43,53	35,19	8,33	0,00			1	1	1	1	1				3	13,72	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Κατά το διάστημα 09:00 με 13:30 εκτελούνταν εργασίες στο δύκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	40,99	32,67	8,33	0,00			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	01:00	38,40	29,89	8,51	0,00			1	1	1	1	1					12,47	12,42
	02:00	36,31	28,66	7,65	0,00			1	1	1	1	1					11,70	11,86
	03:00	34,30	26,16	8,14	0,00			1	1		1	1					13,56	13,55
	04:00	33,25	26,52	6,72	0,00			1	1		1	1					12,81	12,78
	05:00	32,89	26,42	6,47	0,00			1	1		1	1					12,39	12,36
	06:00	32,78	25,66	7,12	0,00			1	1		1	1					12,26	12,30
	07:00	35,40	27,67	7,74	0,00			1	1		1	1					13,66	13,66
	08:00	39,19	31,32	7,87	0,00			1	1	1	1	1					13,68	13,64
	09:00	42,29	34,28	8,00	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	43,81	34,64	9,17	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	45,61	35,77	9,84	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	12:00	48,24	40,41	7,83	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	13:00	51,38	45,09	6,29	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	14:00	52,69	47,94	4,75	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15:00	52,86	47,53	5,33	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	16:00	53,25	46,64	6,61	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	53,72	47,26	6,46	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	18:00	53,74	44,17	9,57	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	19:00	52,71	41,74	10,97	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	51,86	42,01	9,85	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	21:00	50,98	42,36	8,63	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	22:00	47,89	41,61	6,27	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	44,63	41,07	3,56	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	41,70	36,65	5,05	0,00			1	1	1	1	1				4	13,71	13,72
	01:00	38,87	35,20	3,68	0,00			1	1	1	1	1					12,89	12,87
	02:00	36,44	30,95	5,48	0,00			1	1	1	1	1					10,74	10,81
	03:00	34,67	28,65	6,02	0,00				1	1	1	1					13,67	13,67
	04:00	33,26	27,88	5,38	0,00				1	1	1	1					12,63	12,59
	05:00	32,68	28,29	4,39	0,00				1	1	1	1					12,05	12,03
	06:00	32,23	27,27	4,96	0,00				1	1	1	1					11,61	11,59
	07:00	34,81	29,93	4,88	0,00				1	1	1	1					13,28	13,32
	08:00	38,94	34,25	4,69	0,00			1	1	1	1	1				1	13,52	13,52
	09:00	41,97	40,07	1,90	0,00			1	1	1	1	1				5	13,53	13,47
	10:00	43,00	41,76	1,24	0,00			1	1	1	1	1				6	13,59	13,61
	11:00	44,36	43,02	1,33	0,00			1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	12:00	46,38	44,58	1,80	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	13:00	49,18	48,24	0,94	0,00			1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	14:00	49,86	49,42	0,44	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	15:00	49,38	48,97	0,41	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	16:00	49,55	49,37	0,19	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	17:00	50,81	50,77	0,04	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	18:00	52,71	52,67	0,04	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	19:00	51,91	51,90	0,01	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	20:00	51,66	51,66	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	21:00	50,83	50,79	0,05	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	22:00	47,07	46,37	0,71	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	23:00	43,63	42,72	0,91	0,00			1	1	1	1	1				9	13,55	13,53

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	40,68	39,95	0,73	0,00			1	1	1	1	1				7	11,79	11,71
	01:00	37,86	37,46	0,40	0,00			1	1	1	1	1				4	10,37	10,35
	02:00	35,48	35,13	0,34	0,00			1	1	1	1	1				1	9,09	9,06
	03:00	33,70	33,10	0,60	0,00			1	1	1	1	1					7,75	7,71
	04:00	32,22	31,47	0,75	0,00			1	1	1	1	1					6,27	6,23
	05:00	31,42	30,06	1,36	0,00			1	1	1	1	1					5,43	5,42
	06:00	30,91	29,82	1,08	0,00			1	1	1	1	1					4,87	4,87
	07:00	32,51	31,80	0,71	0,00			1	1	1	1	1					6,41	6,48
	08:00	34,19	33,20	0,99	0,00			1	1	1	1	1					8,16	8,17
	09:00	34,82	33,91	0,91	0,00			1	1	1	1	1					8,81	8,82
	10:00	35,07	34,00	1,07	0,00			1	1	1	1	1					9,04	9,05
	11:00	36,45	34,86	1,59	0,00			1	1	1	1	1					10,40	10,46
	12:00	38,42	36,87	1,55	0,00			1	1	1	1	1				3	11,36	11,37
	13:00	39,33	37,88	1,45	0,00			1	1	1	1	1				4	11,89	11,89
	14:00	38,37	36,66	1,71	0,00			1	1	1	1	1				3	11,23	11,23
	15:00	38,48	36,44	2,04	0,00			1	1	1	1	1				2	11,42	11,43
	16:00	40,37	37,27	3,10	0,00			1	1	1	1	1				2	13,09	13,14
	17:00	42,45	38,95	3,51	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	18:00	43,50	38,11	5,39	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	43,45	35,25	8,21	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	43,62	38,15	5,47	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	21:00	43,56	40,60	2,96	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	22:00	40,99	35,44	5,55	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	23:00	38,18	32,58	5,60	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	35,96	29,13	6,83	0,00			1	1	1	1					4	13,68	13,68
	01:00	33,92	27,01	6,91	0,00			1	1	1	1					1	13,09	13,09
	02:00	32,35	24,99	7,36	0,00			1	1	1	1						11,88	11,88
	03:00	30,85	24,02	6,84	0,00			1	1	1	1						10,40	10,39
	04:00	29,65	23,41	6,24	0,00			1	1	1	1						9,17	9,14
	05:00	27,97	22,20	5,77	0,00			1	1	1	1						8,76	8,74
	06:00	28,80	21,75	7,04	0,00			1		1	1			3			11,51	11,49
	07:00	30,21	23,71	6,50	0,00			1		1				2		7	10,44	10,39
	08:00	33,21	25,26	7,95	0,00			1	1	1						5	11,42	11,32
	09:00	35,24	28,61	6,62	0,00			1	1	1			1			6	11,05	11,09
	10:00	36,67	30,54	6,13	0,00			1	1	1	1					6	10,94	11,34
	11:00	37,95	29,96	7,99	0,00			1	1	1	1					5	13,68	13,70
	12:00	39,94	30,65	9,29	0,00			1	1	1	1					5	13,73	13,73
	13:00	42,37	33,48	8,89	0,00			1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	14:00	42,96	34,89	8,07	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	42,69	35,67	7,02	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	16:00	43,27	35,56	7,71	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	17:00	44,04	36,06	7,98	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	18:00	45,37	34,62	10,74	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	19:00	45,33	34,65	10,69	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	20:00	45,59	35,47	10,12	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	21:00	44,63	35,97	8,65	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	22:00	41,39	35,00	6,39	0,00			1	1	1	1	1				1	13,70	13,62
	23:00	38,46	33,12	5,35	0,00			1	1	1	1	1					11,90	11,93

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερικές Διακοπές στις 05:28, 05:55 και 07:10 λόγω σφάλματος στη G10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	35,54	31,64	3,90	0,00			1	1	1	1	1					9,62	9,56
	01:00	33,33	30,47	2,86	0,00			1	1	1	1	1					7,41	7,33
	02:00	31,62	29,47	2,15	0,00			1	1	1	1	1					5,82	6,09
	03:00	30,27	28,92	1,34	0,00				1	1	1	1					9,59	9,63
	04:00	29,23	27,96	1,27	0,00				1	1	1	1					8,63	8,60
	05:00	28,75	27,26	1,49	0,00				1	1	1	1					8,09	8,10
	06:00	28,10	26,08	2,02	0,00				1	1	1	1					7,46	7,45
	07:00	29,37	27,29	2,08	0,00				1	1	1	1				2	8,86	8,90
	08:00	30,99	27,88	3,10	0,00				1	1	1	1				3	10,44	10,45
	09:00	32,04	30,08	1,96	0,00				1	1	1	1					11,38	11,41
	10:00	33,13	32,18	0,95	0,00				1	1	1	1					11,36	11,17
	11:00	34,18	33,08	1,11	0,00			1	1	1	1	1					8,17	8,17
	12:00	35,46	33,68	1,79	0,00			1	1	1	1	1					9,40	9,41
	13:00	36,66	34,42	2,24	0,00			1	1	1	1	1					10,63	10,66
	14:00	35,88	33,20	2,68	0,00			1	1	1	1	1					9,94	9,90
	15:00	35,05	32,73	2,32	0,00			1	1	1	1	1					8,90	9,06
	16:00	36,48	34,93	1,55	0,00			1	1	1	1	1				2	9,56	9,67
	17:00	37,87	36,42	1,44	0,00			1	1	1	1	1				4	10,42	10,43
	18:00	39,49	37,71	1,78	0,00			1	1	1	1	1				5	11,50	11,53
	19:00	40,80	38,51	2,30	0,00			1	1	1	1	1				5	12,66	12,68
	20:00	42,61	41,26	1,34	0,00			1	1	1	1	1				7	13,50	13,50
	21:00	42,97	42,58	0,39	0,00			1	1	1	1	1				8	13,46	13,46
	22:00	40,54	40,10	0,44	0,00			1	1	1	1	1				7	11,69	11,65
	23:00	37,62	37,30	0,32	0,00			1	1	1	1	1				7	9,26	9,21

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	34,63	34,60	0,03	0,00			1	1		1	1				8	8,87	9,03
	01:00	32,46	32,46	0,01	0,00			1	1		1	1				6	9,34	9,28
	02:00	31,12	31,12	0,00	0,00		1	1	1		1	1				1	7,97	7,96
	03:00	29,75	29,71	0,03	0,00		1	1	1		1	1					6,94	6,93
	04:00	28,69	27,59	1,10	0,00		1	1	1		1	1					5,86	5,86
	05:00	28,44	26,10	2,35	0,00		1	1	1		1	1					5,94	6,00
	06:00	28,71	26,40	2,31	0,00			1	1		1	1					8,17	8,16
	07:00	31,43	28,96	2,47	0,00			1	1		1	1		1		1	10,18	10,25
	08:00	35,53	33,22	2,32	0,00			1	1		1	1				6	12,32	12,40
	09:00	38,33	36,26	2,07	0,00			1	1		1	1				9	13,69	13,71
	10:00	39,63	38,61	1,02	0,00			1	1		1	1				10	12,97	12,88
	11:00	40,48	38,95	1,54	0,00			1	1	1	1	1				8	12,81	12,88
	12:00	42,07	40,19	1,89	0,00			1	1	1	1	1				6	13,47	13,48
	13:00	43,66	41,09	2,58	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	14:00	42,64	40,60	2,04	0,00			1	1	1	1	1				7	13,41	13,38
	15:00	41,08	39,63	1,45	0,00			1	1	1	1	1				7	11,91	11,92
	16:00	40,59	39,50	1,09	0,00			1	1	1	1	1				7	11,38	11,39
	17:00	41,72	40,88	0,84	0,00			1	1	1	1	1				7	12,48	12,52
	18:00	43,10	41,82	1,28	0,00			1	1	1	1	1				8	13,43	13,43
	19:00	44,03	42,16	1,87	0,00			1	1	1	1	1				9	13,69	13,69
	20:00	45,83	43,27	2,56	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	44,69	41,04	3,65	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	22:00	41,64	37,46	4,17	0,00			1	1	1	1	1				5	13,55	13,56
	23:00	38,17	34,36	3,81	0,00			1	1	1	1	1				1	11,97	11,89

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	35,35	32,84	2,51	0,00			1	1	1	1	1					9,43	9,37
	01:00	33,15	31,41	1,74	0,00			1	1	1	1	1					7,25	7,20
	02:00	31,20	29,44	1,76	0,00			1	1	1	1	1					6,28	6,45
	03:00	29,75	27,05	2,69	0,00				1	1	1	1					9,12	9,10
	04:00	28,79	26,30	2,49	0,00				1	1	1	1					8,21	8,16
	05:00	28,29	26,43	1,85	0,00				1	1	1	1					7,67	7,66
	06:00	28,33	26,04	2,29	0,00			1	1		1	1					7,57	7,53
	07:00	31,40	29,55	1,85	0,00			1	1		1	1				2	9,96	10,00
	08:00	35,08	34,80	0,28	0,00			1	1	1	1					7	10,34	10,64
	09:00	37,64	37,57	0,07	0,00			1	1	1	1					10	12,53	12,58
	10:00	39,44	39,22	0,22	0,00			1	1	1	1	1				9	12,25	12,01
	11:00	40,71	38,86	1,85	0,00			1	1	1	1	1				5	12,54	12,57
	12:00	42,75	39,73	3,02	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	13:00	43,69	40,01	3,68	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	14:00	43,16	39,19	3,97	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	42,14	37,40	4,74	0,00			1	1	1	1	1				5	13,71	13,68
	16:00	41,95	35,16	6,79	0,00			1	1	1	1	1				4	13,54	13,56
	17:00	43,41	35,55	7,85	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	18:00	45,70	38,18	7,51	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	19:00	46,18	41,01	5,17	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	47,13	38,92	8,22	0,00			1	1	1	1			2		10	13,73	13,73
	21:00	45,19	37,38	7,82	0,00			1	1	1	1			1		10	13,73	13,73
	22:00	41,80	36,43	5,37	0,00			1	1	1	1					10	13,73	13,73
	23:00	38,14	34,18	3,96	0,00			1	1	1	1					8	13,67	13,67

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	35,26	32,63	2,64	0,00			1	1	1	1					5	12,74	12,71
	01:00	32,76	29,14	3,61	0,00			1	1	1	1					3	10,71	10,69
	02:00	31,11	26,82	4,28	0,00			1	1	1	1						10,65	10,63
	03:00	29,63	25,70	3,93	0,00			1	1	1	1						9,20	9,16
	04:00	28,58	24,02	4,57	0,00			1	1	1	1						8,11	8,09
	05:00	28,58	24,94	3,64	0,00			1	1	1	1	1					8,07	8,08
	06:00	28,67	24,56	4,11	0,00			1	1		1			3			9,65	9,71
	07:00	31,12	25,96	5,16	0,00			1	1		1			1		5	12,16	12,22
	08:00	34,49	30,13	4,36	0,00			1	1	1	1			1		3	9,30	12,20
	09:00	37,51	34,18	3,33	0,00			1	1	1	1			2		4	13,01	13,72
	10:00	38,70	36,62	2,08	0,00			1	1	1	1	1		4		4	13,71	13,71
	11:00	39,55	37,73	1,83	0,00			1	1	1	1	1		3		7	13,73	13,73
	12:00	41,38	38,29	3,09	0,00			1	1	1	1	1		2		8	13,73	13,73
	13:00	42,36	38,75	3,61	0,00			1	1	1	1	1				5	13,71	13,72
	14:00	41,31	36,96	4,35	0,00			1	1	1	1	1				3	13,71	13,69
	15:00	39,72	36,75	2,97	0,00			1	1	1	1	1		2			6,54	12,55
	16:00	39,42	38,37	1,05	0,00			1	1	1	1	1	1	4			1,37	11,24
	17:00	40,87	40,08	0,79	0,00			1	1	1	1	1	1	4		1	1,00	12,54
	18:00	43,01	41,72	1,29	0,00			1	1	1	1	1	1	2		5	3,27	13,44
	19:00	43,68	42,36	1,32	0,00			1	1	1	1	1	1			8	13,71	13,73
	20:00	45,28	44,21	1,07	0,00			1	1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	21:00	43,97	42,92	1,05	0,00			1	1	1	1	1	1			8	13,68	13,67
	22:00	40,75	39,46	1,29	0,00			1	1	1	1	1	1			7	11,94	11,86
	23:00	37,18	35,69	1,49	0,00			1	1	1	1	1	1			3	10,07	10,09

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στα διαστήματα 08:40 με 09:00 και 15:30 με 18:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	34,24	33,34	0,91	0,00			1	1	1	1	1					8,36	8,26
	01:00	31,87	30,78	1,10	0,00			1	1	1	1	1					5,95	5,91
	02:00	29,96	27,89	2,07	0,00			1	1	1	1	1					6,02	6,13
	03:00	28,47	26,33	2,14	0,00			1	1	1		1					6,65	6,62
	04:00	27,62	24,78	2,84	0,00			1	1	1		1					5,77	5,74
	05:00	27,29	24,60	2,69	0,00	1	1	1					1	3		3	6,48	6,51
	06:00	27,58	26,03	1,55	0,00	1	1	1					1	1		8	8,54	8,57
	07:00	30,63	29,25	1,38	0,00	1	1	1					1	3		8	9,62	9,61
	08:00	34,21	33,04	1,16	0,00	1	1	1	1				1	3		7	9,23	9,26
	09:00	37,28	36,05	1,23	0,00			1	1	1	1		1	1		7	9,34	9,58
	10:00	38,99	37,21	1,78	0,00			1	1	1	1	1				3	11,12	11,18
	11:00	40,29	38,19	2,11	0,00			1	1	1	1	1				4	12,38	12,44
	12:00	42,08	40,45	1,63	0,00			1	1	1	1	1				6	12,07	12,28
	13:00	43,67	42,81	0,86	0,00			1	1	1	1	1				7	11,70	13,73
	14:00	42,51	41,56	0,95	0,00			1	1	1	1	1		1		6	4,73	13,32
	15:00	41,46	39,76	1,70	0,00			1	1	1	1	1				6	12,14	12,83
	16:00	41,30	39,41	1,89	0,00			1	1	1	1	1				6	12,63	12,65
	17:00	42,60	41,09	1,51	0,00			1	1	1	1	1				7	13,44	13,46
	18:00	45,11	43,66	1,45	0,00			1	1	1	1	1		1		7	13,73	13,73
	19:00	46,51	44,76	1,75	0,00			1	1	1	1	1		1		8	13,73	13,73
	20:00	47,54	44,84	2,69	0,00			1	1	1	1	1		3		9	13,73	13,73
	21:00	45,63	43,35	2,28	0,00			1	1		1	1		5		11	13,73	13,73
	22:00	41,93	39,88	2,05	0,00			1	1		1	1		1		11	13,73	13,73
	23:00	38,58	37,38	1,20	0,00			1	1		1	1				10	13,40	13,38

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στο διάστημα 14:23 με 14:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 05:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	35,27	34,78	0,49	0,00			1	1		1	1				7	11,81	11,82
	01:00	32,58	32,56	0,02	0,00			1	1		1	1				4	10,21	10,21
	02:00	30,51	30,51	0,00	0,00			1	1		1	1				3	8,80	8,78
	03:00	29,06	29,06	0,00	0,00			1	1		1	1				2	7,73	7,72
	04:00	28,30	28,30	0,00	0,00			1	1		1	1					7,80	7,78
	05:00	27,91	27,89	0,02	0,00			1	1		1	1					7,39	7,37
	06:00	28,00	27,94	0,06	0,00			1	1		1	1					7,45	7,45
	07:00	30,85	30,37	0,48	0,00			1	1		1	1				3	8,90	8,96
	08:00	34,60	33,93	0,67	0,00			1	1		1	1				7	10,91	10,99
	09:00	37,77	36,91	0,86	0,00			1	1		1	1				10	13,02	13,02
	10:00	39,01	37,22	1,79	0,00			1	1	1	1	1				8	12,66	12,66
	11:00	40,74	38,54	2,20	0,00			1	1	1	1	1				4	12,54	12,62
	12:00	42,28	38,64	3,64	0,00			1	1	1	1	1				6	13,47	13,47
	13:00	44,14	40,43	3,71	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	14:00	44,11	39,72	4,39	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	15:00	43,76	39,21	4,55	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	16:00	43,72	39,93	3,79	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	17:00	44,36	40,90	3,46	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	18:00	46,41	43,65	2,77	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	19:00	47,12	45,54	1,58	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	20:00	47,92	45,19	2,72	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	21:00	45,69	42,91	2,78	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	42,26	39,81	2,45	0,00			1	1	1	1	1				6	13,05	13,07
	23:00	39,10	36,47	2,63	0,00			1	1	1	1	1				3	11,78	11,69

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	36,50	32,68	3,83	0,00			1	1	1	1	1					10,45	10,44
	01:00	34,17	31,44	2,73	0,00			1	1	1	1	1					8,28	8,21
	02:00	32,27	31,44	0,83	0,00			1	1	1	1	1					6,34	6,29
	03:00	30,82	30,22	0,59	0,00			1	1	1	1	1					6,15	6,17
	04:00	29,73	29,73	0,00	0,00			1	1	1	1	1					4,44	4,85
	05:00	29,32	29,25	0,07	0,00				1	1	1	1					8,67	8,66
	06:00	29,22	28,65	0,57	0,00				1	1	1	1					8,54	8,57
	07:00	31,19	27,37	3,82	0,00				1	1	1	1					10,41	10,52
	08:00	34,37	31,60	2,77	0,00			1	1	1	1	1					11,16	11,10
	09:00	37,26	36,43	0,83	0,00			1	1	1	1	1				1	10,78	10,75
	10:00	39,31	39,13	0,19	0,00			1	1	1	1	1				4	11,82	11,87
	11:00	41,25	40,93	0,33	0,00			1	1	1	1	1				6	12,58	12,61
	12:00	43,09	42,80	0,29	0,00			1	1	1	1	1				8	13,66	13,66
	13:00	44,79	44,27	0,52	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	14:00	44,48	43,51	0,97	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	15:00	43,80	42,77	1,03	0,00			1	1	1	1	1				8	13,72	13,72
	16:00	43,91	41,80	2,10	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	17:00	44,40	41,52	2,88	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	18:00	45,11	42,66	2,46	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	19:00	44,89	42,39	2,50	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	20:00	45,58	44,02	1,57	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	21:00	43,99	42,04	1,95	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	40,91	38,51	2,40	0,00			1	1	1	1	1				4	12,94	12,91
	23:00	37,91	34,40	3,51	0,00			1	1	1	1	1				2	11,45	11,40

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	35,62	30,82	4,79	0,00			1	1	1	1	1					9,68	9,63
	01:00	33,46	26,16	7,29	0,00			1	1		1	1					11,39	11,61
	02:00	31,60	26,78	4,83	0,00			1	1		1	1					11,18	11,12
	03:00	30,38	27,97	2,41	0,00			1	1		1	1					9,94	9,88
	04:00	29,47	27,11	2,36	0,00			1	1		1	1					8,97	8,95
	05:00	29,20	27,59	1,61	0,00			1	1		1	1					8,70	8,69
	06:00	28,39	27,05	1,34	0,00			1	1		1	1					7,89	7,91
	07:00	29,68	28,40	1,29	0,00			1	1		1	1					7,58	7,48
	08:00	31,42	28,86	2,56	0,00			1	1	1	1	1					7,16	7,22
	09:00	32,52	30,43	2,08	0,00			1	1	1	1	1					8,56	8,59
	10:00	33,20	30,38	2,82	0,00			1	1	1	1	1					9,65	9,88
	11:00	34,11	30,51	3,60	0,00				1	1	1	1					13,34	13,38
	12:00	35,50	29,30	6,20	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	36,23	29,08	7,15	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	36,11	28,59	7,52	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	35,76	26,22	9,54	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	35,95	25,79	10,16	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	37,12	26,84	10,28	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	38,43	30,15	8,28	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,43	33,54	5,88	0,00			1	1	1	1	1					13,58	13,54
	20:00	41,40	34,55	6,85	0,00			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	21:00	40,56	33,51	7,05	0,00			1	1	1	1	1				2	13,64	13,62
	22:00	38,23	33,24	4,99	0,00			1		1	1	1				6	13,73	13,73
	23:00	35,21	30,22	4,99	0,00			1		1	1	1				5	12,60	12,52

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	32,36	29,31	3,05	0,00			1		1	1	1				2	10,85	10,82
	01:00	30,24	27,33	2,91	0,00			1		1	1	1				2	9,17	9,14
	02:00	28,56	24,23	4,33	0,00			1		1	1	1					8,14	8,07
	03:00	27,34	22,68	4,66	0,00			1		1	1	1					6,86	6,84
	04:00	26,75	23,53	3,22	0,00			1		1	1	1					6,27	6,26
	05:00	26,58	23,07	3,51	0,00			1		1	1	1					6,05	6,05
	06:00	27,36	23,92	3,44	0,00			1		1	1	1					6,85	6,85
	07:00	29,86	27,88	1,98	0,00			1		1		1				6	9,53	9,61
	08:00	33,26	31,64	1,62	0,00			1		1	1	1				6	10,38	10,35
	09:00	36,19	33,39	2,81	0,00			1		1	1	1				5	13,26	13,16
	10:00	37,37	33,34	4,03	0,00			1	1	1	1	1				1	11,08	10,93
	11:00	38,74	34,88	3,85	0,00			1	1	1	1	1					12,66	12,70
	12:00	40,38	32,80	7,58	0,00			1	1	1	1	1					13,66	13,69
	13:00	41,67	30,77	10,90	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	40,06	27,98	12,07	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	38,53	25,65	12,88	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	38,01	25,22	12,78	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	38,84	26,24	12,61	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	40,72	29,44	11,28	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	41,74	35,41	6,33	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	20:00	43,77	39,31	4,46	0,00			1	1	1	1	1		1		7	13,73	13,73
	21:00	42,04	38,34	3,69	0,00			1	1		1	1		1		10	13,73	13,73
	22:00	38,55	34,74	3,81	0,00			1	1		1	1				8	13,63	13,65
	23:00	34,94	29,79	5,15	0,00			1	1		1	1				4	12,43	12,37

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	30,34	20,24	10,10	0,00				1		1	1					12,19	12,16
	01:00	27,98	18,57	9,41	0,00				1		1	1					11,21	11,20
	02:00	26,52	17,59	8,93	0,00				1		1	1					10,62	10,61
	03:00	25,71	16,99	8,71	0,00				1		1	1					10,29	10,29
	04:00	25,03	16,46	8,56	0,00				1		1	1					9,88	9,87
	05:00	25,50	16,60	8,90	0,00				1		1	1					10,15	10,17
	06:00	26,76	17,18	9,58	0,00				1		1	1					10,69	10,69
	07:00	29,52	19,21	10,31	0,00				1		1	1					11,76	11,78
	08:00	33,05	21,57	11,48	0,00				1	48	1	1	1				13,21	13,22
	09:00	34,77	23,53	11,24	0,00			1	1		1	1					13,70	13,70
	10:00	34,99	24,06	10,92	0,00			1	1		1	1					13,71	13,72
	11:00	35,87	25,05	10,82	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	12:00	38,37	28,05	10,32	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	37,78	28,64	9,14	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	36,63	26,32	10,31	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	34,90	24,49	10,41	0,00				1	1	1	1					13,72	13,72
	16:00	34,78	24,14	10,63	0,00				1	1	1	1					13,72	13,72
	17:00	36,37	24,36	12,01	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	38,92	26,27	12,64	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	40,12	27,68	12,44	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	42,12	30,18	11,94	0,00				1	1	1	1				2	13,73	13,73
	21:00	40,49	29,23	11,26	0,00				1	1	1	1				1	13,72	13,73
	22:00	36,71	25,52	11,19	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	32,94	23,48	9,46	0,00				1	1	1	1					12,74	12,74

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	30,08	21,92	8,15	0,00					1	1	1					12,08	12,06
	01:00	27,73	21,43	6,30	0,00					1	1	1					11,12	11,10
	02:00	26,56	18,98	7,58	0,00					1	1	1					10,63	10,63
	03:00	25,49	18,73	6,77	0,00					1	1	1					10,20	10,19
	04:00	24,92	17,85	7,07	0,00					1	1	1					9,76	9,77
	05:00	25,45	18,87	6,59	0,00					1	1	1					10,15	10,17
	06:00	26,60	19,47	7,13	0,00					1	1	1					10,61	10,64
	07:00	29,59	22,94	6,65	0,00					1	1	1					11,16	11,16
	08:00	32,66	25,69	6,96	0,00				1	1	1	1					11,93	11,98
	09:00	34,23	26,40	7,83	0,00				1	1	1	1					13,53	13,51
	10:00	35,07	26,92	8,15	0,00				1	1	1	1					13,71	13,70
	11:00	36,28	28,43	7,84	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	38,23	32,42	5,81	0,00			1	1	1	1	1					13,10	13,12
	13:00	39,16	33,14	6,02	0,00			1	1	1	1	1					13,36	13,35
	14:00	37,61	30,79	6,83	0,00			1	1	1	1	1					13,13	13,10
	15:00	35,46	31,14	4,32	0,00			1	1	1	1	1					11,40	11,38
	16:00	35,45	30,15	5,30	0,00				1	1	1	1				1	12,25	12,35
	17:00	37,23	31,44	5,79	0,00				1	1	1	1				4	13,73	13,73
	18:00	40,14	32,62	7,52	0,00				1	1	1	1				6	13,73	13,73
	19:00	41,66	30,89	10,77	0,00				1	1	1	1				7	13,73	13,73
	20:00	43,05	32,37	10,68	0,00				1	1	1	1				6	13,73	13,73
	21:00	40,44	30,50	9,94	0,00				1	1	1	1				5	13,73	13,73
	22:00	36,80	29,85	6,95	0,00				1	1	1	1				2	13,67	13,66
	23:00	33,22	27,47	5,76	0,00				1	1	1	1					12,61	12,56

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	30,20	25,28	4,91	0,00				1	1	1	1					9,66	9,57
	01:00	27,96	25,35	2,61	0,00				1	1	1	1					7,40	7,36
	02:00	26,41	23,43	2,98	0,00				1		1	1					7,77	7,85
	03:00	25,42	22,65	2,77	0,00				1		1	1					8,54	8,60
	04:00	24,87	22,18	2,69	0,00				1		1	1					9,71	9,72
	05:00	24,94	22,75	2,19	0,00				1		1	1					9,79	9,78
	06:00	26,44	24,63	1,81	0,00				1	1	1	1				1	7,66	7,48
	07:00	28,78	26,57	2,20	0,00				1	1	1	1				3	9,04	9,04
	08:00	31,48	28,64	2,84	0,00				1	1	1	1					10,74	10,75
	09:00	33,31	29,69	3,62	0,00				1	1	1	1					12,60	12,62
	10:00	33,72	30,53	3,18	0,00				1	1	1	1				1	12,82	12,77
	11:00	34,83	31,69	3,14	0,00				1	1	1	1				2	12,99	13,04
	12:00	36,45	30,97	5,48	0,00				1	1	1	1				2	13,72	13,72
	13:00	37,65	30,39	7,26	0,00				1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14:00	36,35	30,74	5,61	0,00				1	1	1	1				1	13,73	13,73
	15:00	35,32	31,53	3,79	0,00				1	1	1	1				2	13,57	13,57
	16:00	35,45	32,43	3,01	0,00				1	1	1	1				3	13,47	13,46
	17:00	36,83	33,28	3,55	0,00				1	1	1	1				4	13,62	13,63
	18:00	39,42	35,76	3,66	0,00				1	1	1	1				7	13,73	13,73
	19:00	40,70	37,97	2,72	0,00				1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	42,81	40,15	2,67	0,00				1	1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	40,37	37,79	2,59	0,00				1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	37,08	34,66	2,42	0,00				1	1	1	1				4	13,68	13,67
	23:00	33,85	32,45	1,39	0,00				1	1	1	1				2	12,56	12,50

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	31,30	30,98	0,32	0,00				1	1	1	1					10,70	10,67
	01:00	29,10	29,08	0,02	0,00				1	1	1	1					8,53	8,46
	02:00	27,33	27,33	0,00	0,00				1	1	1	1					7,30	7,21
	03:00	26,54	26,54	0,00	0,00			1	1		1	1					6,10	6,06
	04:00	25,57	25,57	0,01	0,00			1	1		1	1					5,09	5,07
	05:00	25,64	25,27	0,38	0,00			1	1		1	1					6,35	6,36
	06:00	26,35	25,95	0,39	0,00			1	1		1	1					7,08	7,12
	07:00	28,18	27,49	0,69	0,00			1	1		1	1					7,70	7,75
	08:00	30,79	29,73	1,06	0,00			1	1		1	1				2	9,60	9,63
	09:00	33,46	32,78	0,68	0,00			1	1		1	1				4	11,01	11,00
	10:00	34,16	34,01	0,15	0,00			1	1		1	1				4	10,53	10,36
	11:00	35,79	35,76	0,03	0,00			1	1	1	1	1				2	8,75	8,77
	12:00	37,35	37,30	0,05	0,00			1	1	1	1	1				2	10,16	10,22
	13:00	38,35	38,26	0,09	0,00			1	1	1	1	1				2	11,23	11,24
	14:00	36,80	36,58	0,22	0,00			1	1	1	1	1				1	10,31	10,32
	15:00	35,37	35,17	0,20	0,00			1	1	1	1	1					9,40	9,39
	16:00	35,09	35,07	0,02	0,00			1	1	1	1	1					9,03	9,05
	17:00	36,93	36,80	0,13	0,00			1	1	1	1	1		2		2	10,51	10,69
	18:00	38,49	38,48	0,02	0,00			1	1	1	1			6		3	13,45	13,47
	19:00	39,14	39,14	0,00	0,00			1	1	1	1			2		8	13,69	13,70
	20:00	40,49	40,32	0,17	0,00			1	1	1	1			1		10	13,73	13,73
	21:00	38,01	36,65	1,37	0,00			1	1	1	1					10	13,18	13,08
	22:00	34,96	32,15	2,81	0,00			1		1	1					10	13,00	13,14
	23:00	32,12	29,06	3,06	0,00			1		1	1					8	12,90	12,86

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας												Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	29,48	26,01	3,47	0,00			1		1	1			3		2	11,77	11,76
	01:00	27,71	23,76	3,94	0,00			1		1	1			2			11,09	11,08
	02:00	26,13	20,87	5,25	0,00			1		1	1						10,46	10,46
	03:00	25,27	19,66	5,62	0,00			1		1	1						10,13	10,09
	04:00	24,72	19,14	5,58	0,00			1		1	1						9,76	9,73
	05:00	24,69	18,32	6,36	0,00			1		1	1						9,68	9,70
	06:00	24,82	17,45	7,37	0,00			1		1	1						9,78	9,77
	07:00	25,92	18,14	7,78	0,00			1		1	1						10,34	10,35
	08:00	27,68	21,09	6,59	0,00			1		1	1					1	11,03	11,06
	09:00	29,10	22,18	6,92	0,00			1		1	1					3	11,63	11,62
	10:00	29,70	20,60	9,10	0,00			1		1	1					1	11,84	11,85
	11:00	30,58	21,66	8,92	0,00			1		1	1					1	12,24	12,24
	12:00	32,14	23,47	8,67	0,00			1	1	1	1					2	12,17	12,16
	13:00	32,58	24,32	8,26	0,00			1	1	1	1						12,21	12,20
	14:00	30,70	23,82	6,87	0,00			1	1	1	1						10,59	10,13
	15:00	32,48	26,20	6,28	0,00			1	1	1	1						11,91	11,89
	16:00	32,97	28,98	3,99	0,00			1	1	1	1						12,43	12,39
	17:00	34,77	32,97	1,80	0,00			1	1	1	1	1				2	8,56	8,48
	18:00	36,36	35,31	1,05	0,00			1	1	1	1	1				3	8,80	8,82
	19:00	37,36	36,86	0,50	0,00			1	1	1	1	1				5	9,22	9,25
	20:00	39,90	39,32	0,58	0,00			1	1	1	1	1				5	11,31	11,30
	21:00	38,74	38,48	0,26	0,00			1	1	1	1	1				5	10,17	10,11
	22:00	36,62	36,34	0,28	0,00			1	1	1	1	1				4	8,53	8,48
	23:00	33,66	33,52	0,13	0,00			1	1	1	1	1				3	7,01	6,96

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 14:20 - 14:30 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	30,96	30,96	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,86	6,91
	01:00	28,50	28,50	0,00	0,00			1	1	1		1				7,01	6,96
	02:00	27,17	27,17	0,00	0,00			1	1	1		1				6,70	6,66
	03:00	26,13	26,13	0,00	0,00			1	1	1		1				5,60	5,58
	04:00	25,49	25,38	0,11	0,00			1	1	1		1				5,00	4,99
	05:00	25,89	25,27	0,62	0,00			1	1	1	0	1				5,34	5,36
	06:00	26,90	25,58	1,31	0,00			1	1	1		1				5,66	5,65
	07:00	29,76	28,51	1,24	0,00			1	1	1		1				7,65	7,73
	08:00	32,74	32,07	0,67	0,00			1	1	1		1		3		9,28	9,33
	09:00	34,98	34,60	0,38	0,00			1	1	1		1		5		10,30	10,34
	10:00	36,12	36,07	0,05	0,00			1	1	1	1	1		3		9,45	9,38
	11:00	37,98	37,92	0,06	0,00			1	1	1	1	1		1		11,54	11,58
	12:00	39,86	39,50	0,36	0,00			1	1	1	1	1		2		12,92	12,92
	13:00	40,83	40,24	0,59	0,00			1	1	1	1	1		3		13,38	13,33
	14:00	40,04	38,92	1,12	0,00			1	1	1	1	1		3		12,72	12,71
	15:00	37,88	36,62	1,26	0,00			1	1	1	1	1		1		11,74	11,69
	16:00	37,35	36,55	0,80	0,00			1	1	1	1	1				11,32	11,35
	17:00	38,19	37,69	0,50	0,00			1	1	1	1	1		1		11,65	11,67
	18:00	39,99	39,48	0,51	0,00			1	1	1	1	1		3		12,58	12,61
	19:00	40,85	40,06	0,79	0,00			1	1	1	1	1		3		13,16	13,21
	20:00	42,41	41,53	0,88	0,00			1	1	1	1	1		4		13,72	13,73
	21:00	40,83	39,53	1,29	0,00			1	1	1	1	1		3		13,32	13,29
	22:00	37,79	35,43	2,36	0,00			1	1	1	1	1		1		12,01	11,99
	23:00	34,93	31,03	3,91	0,00			1	1	1	1	1				10,45	10,53

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,74	27,32	4,42	0,00			1	1		1	1				11,46	11,43
	01:00	29,51	25,28	4,23	0,00			1	1		1	1				10,40	10,34
	02:00	28,09	23,72	4,37	0,00				1		1	1				10,58	10,67
	03:00	27,24	22,98	4,26	0,00				1		1	1				10,91	10,90
	04:00	26,63	21,90	4,72	0,00				1		1	1				10,68	10,66
	05:00	27,22	20,89	6,33	0,00				1		1	1				10,87	10,89
	06:00	27,87	22,66	5,21	0,00				1	1	1	1				10,32	10,15
	07:00	29,71	27,21	2,50	0,00			1	1	1	1					9,21	9,24
	08:00	33,12	31,36	1,76	0,00			1	1	1	1			2		11,82	11,89
	09:00	35,64	33,09	2,55	0,00			1	1	1	1			3		13,39	13,45
	10:00	36,95	33,65	3,30	0,00			1	1	1	1			4		13,71	13,72
	11:00	38,18	35,75	2,43	0,00			1	1	1	1			5		13,73	13,73
	12:00	39,87	36,49	3,38	0,00			1	1	1	1			6		13,73	13,73
	13:00	41,81	35,25	6,55	0,00			1	1	1	1			3		13,72	13,72
	14:00	40,51	32,96	7,55	0,00			1	1	1	1	1				13,67	13,68
	15:00	38,88	31,97	6,91	0,00			1	1	1	1	1				12,92	12,88
	16:00	38,71	31,99	6,72	0,00			1	1	1	1	1				12,61	12,54
	17:00	40,40	32,16	8,24	0,00			1	1	1	1	1				13,68	13,67
	18:00	42,85	34,46	8,39	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,75	37,49	5,25	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	45,04	39,00	6,03	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	43,31	34,93	8,38	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	39,89	32,67	7,22	0,00			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	23:00	36,43	29,59	6,85	0,00			1	1		1	1				13,56	13,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	33,66	25,14	8,52	0,00			1	1		1	1				13,46	13,45
	01:00	30,96	24,30	6,66	0,00			1	1		1	1				11,94	11,91
	02:00	29,51	22,14	7,37	0,00				1		1	1				11,81	11,80
	03:00	27,04	20,23	6,81	0,00				1		1	1				11,57	11,58
	04:00	26,48	20,10	6,38	0,00				1		1	1				11,39	11,39
	05:00	27,75	21,95	5,80	0,00				1		1	1				11,10	11,10
	06:00	28,82	22,95	5,87	0,00			1	1		1	1				10,37	10,35
	07:00	31,83	26,32	5,51	0,00			1	1		1	1				11,84	11,89
	08:00	35,54	31,25	4,29	0,00			1	1	1	1	1				11,71	11,67
	09:00	37,83	34,04	3,79	0,00			1	1	1	1	1				11,77	11,82
	10:00	38,65	33,85	4,80	0,00			1	1	1	1	1				12,62	12,65
	11:00	40,12	35,98	4,15	0,00			1	1	1	1	1				13,62	13,63
	12:00	41,33	37,98	3,35	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	42,67	38,10	4,57	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	41,88	36,37	5,51	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,28	33,56	6,72	0,00			1	1	1	1	1				13,62	13,61
	16:00	39,46	36,57	2,88	0,00			1	1	1	1	1				13,37	13,40
	17:00	41,51	34,05	7,47	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	41,30	29,22	12,08	0,00			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	19:00	41,45	29,77	11,67	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,03	31,97	11,06	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,06	30,44	10,61	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	38,19	34,43	3,77	0,00				1	1	1	1		2		13,62	13,59
	23:00	35,26	32,16	3,10	0,00			1	1	1	1	1				10,84	10,72

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	32,33	29,21	3,12	0,00			1	1	1	1	1				9,12	9,26
	01:00	30,41	25,73	4,68	0,00			1	1		1	1				10,70	10,68
	02:00	27,65	21,63	6,02	0,00				1		1	1				11,56	11,58
	03:00	26,68	20,04	6,63	0,00				1		1	1				11,65	11,64
	04:00	26,16	19,32	6,84	0,00				1		1	1				11,49	11,49
	05:00	26,41	19,59	6,83	0,00				1		1	1				11,54	11,55
	06:00	27,68	20,61	7,07	0,00				1		1	1				12,08	12,10
	07:00	30,00	22,10	7,90	0,00				1		1	1				13,08	13,11
	08:00	33,55	26,36	7,19	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	36,05	30,31	5,74	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	38,42	31,22	7,19	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	37,82	29,82	8,00	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	39,86	32,93	6,94	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	42,30	36,09	6,22	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,58	36,99	3,59	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,89	38,50	1,39	0,00			1	1	1	1	1		1		13,45	13,41
	16:00	39,83	38,10	1,73	0,00			1	1	1	1	1		1		13,32	13,30
	17:00	39,04	37,20	1,84	0,00			1	1	1	1	1		2		12,00	11,94
	18:00	43,10	39,76	3,34	0,00			1	1	1	1	1		5		13,64	13,65
	19:00	43,27	36,08	7,19	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	44,86	37,62	7,24	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	42,19	36,91	5,28	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,19	34,78	4,41	0,00			1	1	1	1	1				13,08	13,02
	23:00	35,77	32,19	3,59	0,00			1	1	1	1	1				9,91	9,82

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 17:15 με 19:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	32,50	28,24	4,26	0,00			1	1	1	1					10,05	10,22
	01:00	29,82	25,13	4,70	0,00			1	1	1	1					9,42	9,37
	02:00	28,22	24,14	4,08	0,00			1	1	1	1					8,67	8,67
	03:00	27,25	24,36	2,89	0,00			1	1	1	1					8,62	8,58
	04:00	26,59	23,50	3,09	0,00			1	1	1	1					7,93	7,90
	05:00	26,71	22,82	3,89	0,00			1	1	1	1					7,99	8,00
	06:00	27,65	24,15	3,50	0,00			1	1	1	1					8,44	8,44
	07:00	30,43	26,20	4,23	0,00			1	1	1	1					10,36	10,40
	08:00	34,52	30,47	4,04	0,00			1	1	1	1			1		13,36	13,40
	09:00	36,65	32,51	4,14	0,00			1	1	1	1			2		13,44	13,41
	10:00	37,94	36,62	1,32	0,00			1	1			1	1	5		12,83	12,97
	11:00	38,60	36,73	1,87	0,00			1	1			1	1	6		13,28	13,27
	12:00	40,21	38,32	1,89	0,00			1	1	1	1	1		1		13,62	13,63
	13:00	42,47	40,27	2,21	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14:00	41,47	39,41	2,06	0,00			1	1	1	1	1		3		13,53	13,51
	15:00	39,31	36,16	3,15	0,00			1	1	1	1	1		1		13,18	13,17
	16:00	39,73	35,72	4,01	0,00			1	1	1	1	1				13,58	13,58
	17:00	40,97	33,21	7,76	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,01	33,90	9,11	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,93	32,25	10,67	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,92	32,51	11,41	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	40,91	30,46	10,45	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	37,77	30,42	7,35	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	34,43	28,69	5,74	0,00				1	1	1	1				13,35	13,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,40	28,59	2,81	0,00				1	1	1	1				10,86	10,79
	01:00	29,37	26,90	2,47	0,00				1	1	1	1				8,82	8,71
	02:00	27,84	25,16	2,68	0,00				1	1	1	1				7,24	7,21
	03:00	26,92	24,15	2,77	0,00				1	1	1	1				6,33	6,30
	04:00	26,16	23,00	3,16	0,00					1	1	1				9,22	9,52
	05:00	26,00	21,29	4,72	0,00					1	1	1				10,41	10,41
	06:00	26,58	20,41	6,17	0,00					1	1	1				10,62	10,61
	07:00	28,41	21,99	6,42	0,00					1	1	1				11,31	11,36
	08:00	31,09	23,23	7,86	0,00					1	1	1				12,24	12,31
	09:00	33,17	24,24	8,93	0,00				1	1	1	1				13,01	13,01
	10:00	34,02	26,69	7,33	0,00				1	1	1	1				13,28	13,35
	11:00	35,87	25,67	10,20	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	37,61	27,89	9,72	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	38,58	27,43	11,16	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,39	26,43	10,96	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	34,67	26,08	8,59	0,00				1	1	1	1				13,70	13,69
	16:00	34,25	25,04	9,20	0,00				1	1	1	1				13,45	13,42
	17:00	35,17	24,87	10,30	0,00				1	1	1	1				13,72	13,73
	18:00	36,50	24,91	11,60	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,36	26,05	11,32	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	38,73	27,55	11,18	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,68	25,58	11,10	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,81	25,65	8,16	0,00				1	1	1	1				13,10	13,04
	23:00	30,90	22,47	8,43	0,00				1	1	1	1				11,17	11,15

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	28,50	20,11	8,39	0,00					1	1	1				11,44	11,42
	01:00	26,71	17,91	8,80	0,00					1	1	1				10,70	10,70
	02:00	25,15	18,78	6,37	0,00					1	1	1				9,95	9,92
	03:00	24,45	17,72	6,73	0,00					1	1	1				9,31	9,30
	04:00	24,03	15,71	8,33	0,00					1	1	1				8,93	8,89
	05:00	24,24	15,50	8,74	0,00					1	1	1				9,06	9,06
	06:00	24,19	15,41	8,78	0,00					1	1	1				9,12	9,11
	07:00	25,47	15,70	9,77	0,00					1	1	1				10,08	10,12
	08:00	26,45	16,55	9,90	0,00					1	1	1				10,56	10,57
	09:00	26,99	16,97	10,01	0,00					1	1	1				10,80	10,79
	10:00	27,79	18,15	9,64	0,00					1	1	1				11,10	11,11
	11:00	28,63	18,26	10,37	0,00					1	1	1				11,44	11,44
	12:00	29,97	19,34	10,63	0,00					1	1	1				11,96	11,97
	13:00	12,88	11,36	1,52	0,00				1	1	1					11,29	5,60
	14:00	31,91	25,50	6,41	0,00				1	1	1	1		1		10,87	9,44
	15:00	28,13	17,20	10,93	0,00				1		1	1				11,25	11,25
	16:00	28,60	17,48	11,12	0,00				1		1	1				11,41	11,43
	17:00	30,50	19,10	11,41	0,00				1		1	1				12,16	12,18
	18:00	32,69	21,49	11,20	0,00				1		1	1				12,96	12,98
	19:00	34,55	22,73	11,82	0,00				1	1	1	1				13,43	13,45
	20:00	36,34	24,55	11,79	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,94	25,07	9,87	0,00				1	1	1	1				13,68	13,69
	22:00	32,61	21,92	10,68	0,00				1	1	1	1				12,77	12,70
	23:00	29,61	18,99	10,62	0,00				1	1	1					11,89	11,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή στις 13:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	27,13	18,25	8,88	0,00				1	1	1					10,89	10,87
	01:00	25,27	16,58	8,70	0,00				1	1	1					10,04	10,02
	02:00	24,16	16,16	8,00	0,00				1	1	1					9,05	9,03
	03:00	23,34	16,31	7,03	0,00				1	1	1					8,20	8,20
	04:00	23,04	16,18	6,86	0,00				1	1	1					7,92	7,91
	05:00	23,32	16,35	6,97	0,00				1	1	1					8,11	8,15
	06:00	24,87	16,27	8,60	0,00				1	1	1					9,70	9,72
	07:00	27,23	18,12	9,11	0,00				1	1	1					10,83	10,87
	08:00	29,89	19,95	9,94	0,00				1	1	1					11,92	11,93
	09:00	31,48	21,23	10,25	0,00				1	1	1					12,58	12,60
	10:00	32,18	21,78	10,40	0,00				1	1	1					12,85	12,88
	11:00	33,98	22,40	11,58	0,00				1	1	1					13,56	13,57
	12:00	34,56	22,88	11,69	0,00			1	1	1	1	1				13,60	13,53
	13:00	34,52	22,61	11,91	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,64
	14:00	32,83	21,43	11,40	0,00			1	1	1	1					12,45	12,42
	15:00	30,33	20,72	9,61	0,00			1	1	1	1					9,87	9,84
	16:00	30,17	20,74	9,43	0,00			1	1	1	1					9,65	9,64
	17:00	31,85	21,35	10,50	0,00			1	1	1	1					11,20	11,30
	18:00	34,72	23,21	11,50	0,00			1	1	1	1					13,57	13,58
	19:00	36,46	27,30	9,16	0,00			1	1	1	1			1		13,73	13,73
	20:00	38,55	27,33	11,22	0,00			1	1	1	1			2		13,73	13,73
	21:00	36,67	25,00	11,67	0,00			1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	33,40	22,89	10,51	0,00			1	1	1	1					12,87	12,82
	23:00	30,02	22,14	7,87	0,00			1	1	1	1					9,64	9,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,90	19,14	7,76	0,00			1	1		1					10,00	10,13
	01:00	25,23	16,85	8,37	0,00			1	1		1					9,86	9,81
	02:00	24,10	16,95	7,15	0,00			1	1		1					9,18	9,17
	03:00	23,11	17,64	5,47	0,00			1	1		1					8,10	8,10
	04:00	22,93	17,18	5,75	0,00			1	1		1					7,95	7,93
	05:00	23,33	17,90	5,42	0,00			1	1		1					8,25	8,30
	06:00	24,62	19,98	4,65	0,00			1	1		1					9,60	9,48
	07:00	26,65	24,00	2,65	0,00			1	1	1	1					6,32	6,21
	08:00	29,52	26,91	2,61	0,00			1	1	1	1					8,85	8,92
	09:00	31,69	29,02	2,66	0,00				1	1	1	1				9,98	10,06
	10:00	32,15	29,95	2,20	0,00				1	1	1	1				11,50	11,54
	11:00	32,76	30,01	2,75	0,00				1	1	1	1				12,07	12,08
	12:00	33,59	31,56	2,03	0,00			1	1	1	1	1				9,78	9,78
	13:00	34,12	31,41	2,71	0,00			1	1	1	1	1				8,92	8,89
	14:00	32,41	28,62	3,79	0,00				1	1	1	1				9,11	9,43
	15:00	30,72	26,84	3,88	0,00				1	1	1	1				9,96	10,02
	16:00	30,61	27,50	3,11	0,00				1	1	1	1				9,95	9,94
	17:00	32,68	30,25	2,42	0,00				1	1	1	1				11,31	11,30
	18:00	36,15	34,55	1,59	0,00			1	1	1	1	1				10,22	10,30
	19:00	38,19	36,44	1,76	0,00			1	1	1	1	1				12,05	12,13
	20:00	39,93	37,15	2,78	0,00			1	1	1	1	1		1		13,56	13,53
	21:00	37,00	33,28	3,73	0,00			1	1	1	1	1				11,16	11,08
	22:00	33,65	30,27	3,38	0,00			1	1	1	1	1				7,81	7,76
	23:00	30,33	27,00	3,34	0,00			1	1	1	1	1				7,18	7,37

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	27,41	24,47	2,94	0,00			1		1	1	1				7,68	7,70
	01:00	25,35	23,05	2,29	0,00					1	1	1				10,10	10,08
	02:00	24,14	22,32	1,82	0,00					1	1	1				9,04	9,01
	03:00	23,42	22,67	0,75	0,00					1	1	1				8,32	8,30
	04:00	23,09	22,48	0,61	0,00					1	1	1				7,93	7,93
	05:00	23,54	22,82	0,71	0,00					1	1	1				8,40	8,41
	06:00	25,08	23,65	1,43	0,00					1	1	1				7,99	7,87
	07:00	27,36	26,00	1,37	0,00			1		1	1	1				6,75	6,82
	08:00	30,25	28,77	1,49	0,00			1		1	1	1				9,62	9,70
	09:00	32,79	31,67	1,12	0,00			1		1	1	1		2		11,27	11,28
	10:00	33,36	32,12	1,23	0,00			1	1	1	1	1		1		9,01	8,86
	11:00	33,75	33,04	0,71	0,00			1	1	1	1	1				7,75	7,77
	12:00	34,74	34,25	0,49	0,00			1	1	1	1	1				8,71	8,70
	13:00	35,23	34,49	0,74	0,00			1	1	1	1	1				9,26	9,26
	14:00	33,73	32,27	1,46	0,00			1	1	1	1	1				7,80	7,78
	15:00	32,16	30,63	1,53	0,00			1	1	1	1	1				6,20	6,17
	16:00	32,44	30,06	2,38	0,00			1	1	1	1	1				6,41	6,44
	17:00	34,00	31,29	2,71	0,00			1	1	1	1	1				7,86	7,95
	18:00	36,64	34,59	2,05	0,00			1	1	1	1	1				10,54	10,59
	19:00	38,21	35,03	3,18	0,00			1	1	1	1	1				12,09	12,15
	20:00	40,17	37,20	2,98	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,72
	21:00	37,84	35,64	2,20	0,00			1	1	1	1	1				11,98	11,86
	22:00	34,92	33,48	1,44	0,00			1	1	1	1	1				9,05	8,93
	23:00	31,15	29,79	1,37	0,00			1	1	1	1	1				6,98	7,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	27,87	25,43	2,43	0,00			1	1		1	1				7,43	7,42
	01:00	26,02	24,40	1,62	0,00			1	1		1	1				5,95	5,99
	02:00	24,85	23,24	1,60	0,00			1	1		1	1				6,68	6,64
	03:00	24,12	22,36	1,76	0,00			1	1		1	1				6,49	6,59
	04:00	23,52	20,19	3,33	0,00				1		1	1				8,41	8,37
	05:00	23,73	20,40	3,33	0,00				1		1	1				8,55	8,56
	06:00	25,25	23,40	1,85	0,00				1		1	1				9,52	9,44
	07:00	27,62	25,57	2,06	0,00				1	1	1	1				7,21	7,22
	08:00	30,46	28,48	1,98	0,00				1	1	1	1				9,73	9,77
	09:00	32,38	31,27	1,12	0,00				1	1	1	1				10,94	10,89
	10:00	33,30	33,20	0,10	0,00			1	1	1	1	1				7,33	7,33
	11:00	35,05	34,88	0,17	0,00			1	1	1	1	1				8,91	8,96
	12:00	37,08	36,28	0,79	0,00			1	1	1	1	1				10,99	11,05
	13:00	37,59	36,68	0,91	0,00			1	1	1	1	1				11,61	11,59
	14:00	36,07	35,01	1,06	0,00			1	1	1	1	1				10,18	10,08
	15:00	34,35	32,95	1,41	0,00			1	1	1	1	1				8,37	8,38
	16:00	34,20	32,76	1,44	0,00			1	1	1	1	1				8,18	8,19
	17:00	36,13	34,25	1,87	0,00			1	1	1	1	1				9,97	10,07
	18:00	39,07	37,10	1,97	0,00			1	1	1	1	1				12,92	12,94
	19:00	40,86	38,50	2,37	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	42,18	39,11	3,07	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	39,23	36,61	2,62	0,00			1	1	1	1	1				13,15	13,09
	22:00	36,17	33,07	3,11	0,00			1	1	1	1	1				10,81	10,72
	23:00	32,56	30,41	2,15	0,00			1	1	1	1	1				8,18	8,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,57	28,93	0,64	0,00				1	1	1	1				7,51	7,60
	01:00	27,34	25,63	1,71	0,00				1	1	1	1				6,78	6,74
	02:00	26,04	23,82	2,22	0,00				1	1	1	1				5,45	5,42
	03:00	25,38	24,01	1,37	0,00				1	1	1	1				4,76	4,73
	04:00	24,82	23,80	1,02	0,00				1	1	1	1				4,18	4,19
	05:00	24,99	24,07	0,92	0,00				1	1	1	1				4,31	4,36
	06:00	26,35	24,89	1,46	0,00				1	1	1	1				5,65	5,68
	07:00	29,04	27,56	1,48	0,00				1	1	1	1				8,21	8,31
	08:00	33,05	31,81	1,24	0,00			1	1	1	1	1				9,62	9,51
	09:00	35,38	34,64	0,74	0,00			1	1	1	1	1				9,35	9,37
	10:00	36,36	35,42	0,94	0,00			1	1	1	1	1				10,36	10,33
	11:00	37,72	36,80	0,93	0,00			1	1	1	1	1				11,64	11,65
	12:00	39,17	38,45	0,72	0,00			1	1	1	1	1		1		12,56	12,56
	13:00	40,10	39,47	0,63	0,00			1	1	1	1	1		1		13,57	13,51
	14:00	38,38	37,39	0,99	0,00			1	1	1	1	1		1		12,29	12,24
	15:00	36,40	35,45	0,95	0,00			1	1	1	1	1				10,44	10,42
	16:00	36,03	34,79	1,24	0,00			1	1	1	1	1				10,01	10,04
	17:00	37,90	36,38	1,51	0,00			1	1	1	1	1				11,78	11,85
	18:00	40,56	38,52	2,04	0,00			1	1	1	1	1		1		13,69	13,71
	19:00	41,49	38,08	3,41	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	42,47	38,42	4,05	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	39,68	36,86	2,81	0,00			1	1	1	1	1				13,37	13,30
	22:00	36,81	33,88	2,93	0,00			1	1	1	1	1				11,07	11,03
	23:00	33,51	31,99	1,51	0,00			1	1	1	1	1				8,96	8,88

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	30,51	29,21	1,30	0,00			1	1		1	1				5,90	6,23
	01:00	28,03	26,42	1,61	0,00			1	1		1	1				7,63	7,57
	02:00	26,67	23,72	2,95	0,00				1		1	1				9,09	9,30
	03:00	25,95	21,32	4,63	0,00				1		1	1				10,39	10,38
	04:00	25,27	19,89	5,38	0,00				1		1	1				10,08	10,07
	05:00	25,16	21,35	3,81	0,00				1		1	1				9,97	9,96
	06:00	26,12	21,43	4,69	0,00				1		1	1				9,69	9,72
	07:00	27,69	22,33	5,36	0,00				1	1	1	1				8,56	8,48
	08:00	29,49	23,50	5,99	0,00				1	1	1	1				8,75	8,80
	09:00	31,52	23,28	8,24	0,00				1	1	1	1				10,81	10,87
	10:00	32,27	23,35	8,92	0,00				1	1	1	1				11,62	11,61
	11:00	33,79	24,31	9,49	0,00				1	1	1	1				13,01	13,07
	12:00	35,19	26,68	8,51	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	13:00	36,23	30,02	6,22	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	34,79	28,80	5,99	0,00				1	1	1	1				13,71	13,70
	15:00	33,47	28,69	4,78	0,00				1	1	1	1		1		7,69	12,52
	16:00	33,17	27,79	5,38	0,00				1	1	1	1				5,76	12,51
	17:00	35,16	23,26	11,90	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	18:00	36,59	24,37	12,22	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,92	25,60	12,32	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	38,82	26,85	11,97	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	21:00	36,36	24,50	11,86	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	22:00	33,35	23,22	10,13	0,00			1	1		1	1				12,85	12,84
	23:00	30,54	23,32	7,22	0,00			1	1		1	1				11,89	11,83

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 15:30 με 16:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	28,01	22,82	5,19	0,00				1		1	1				9,90	9,92
	01:00	26,14	20,19	5,95	0,00				1		1	1				10,49	10,46
	02:00	25,02	19,73	5,29	0,00				1		1	1				9,87	9,86
	03:00	24,21	18,80	5,40	0,00				1		1	1				9,12	9,05
	04:00	23,66	19,68	3,98	0,00				1		1	1				8,51	8,52
	05:00	23,66	17,18	6,48	0,00				1		1	1				8,48	8,50
	06:00	24,17	17,54	6,62	0,00				1		1	1				9,00	9,02
	07:00	24,88	18,28	6,60	0,00				1		1	1				9,66	9,69
	08:00	26,13	20,39	5,74	0,00				1		1	1				10,44	10,45
	09:00	25,97	22,00	3,97	0,00				1		1	1				10,39	10,39
	10:00	26,73	21,65	5,09	0,00				1		1	1				10,68	10,70
	11:00	27,65	23,72	3,93	0,00				1	1	1	1				9,54	9,47
	12:00	29,53	25,13	4,40	0,00				1	1	1	1				8,83	8,86
	13:00	29,84	24,51	5,33	0,00				1	1	1	1				9,23	9,21
	14:00	28,22	20,95	7,27	0,00				1	1	1	1				8,97	9,24
	15:00	27,63	18,19	9,44	0,00					1	1	1				11,05	11,05
	16:00	28,64	19,05	9,59	0,00					1	1	1				11,43	11,44
	17:00	31,02	22,51	8,51	0,00					1	1	1				12,35	12,37
	18:00	33,49	28,70	4,79	0,00			1		1	1	1				12,81	12,66
	19:00	35,84	31,40	4,45	0,00			1	1	1	1	1				9,86	9,88
	20:00	37,34	33,12	4,22	0,00			1	1	1	1	1				11,35	11,31
	21:00	35,84	31,54	4,30	0,00			1	1	1	1	1				9,93	9,85
	22:00	33,10	29,42	3,68	0,00			1	1	1	1	1				9,20	9,41
	23:00	29,91	26,76	3,15	0,00			1		1	1	1				9,93	9,85

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,89	22,90	3,99	0,00					1	1	1				9,96	10,02
	01:00	25,19	19,38	5,81	0,00					1	1	1				9,92	9,92
	02:00	23,89	17,69	6,20	0,00					1	1	1				8,78	8,77
	03:00	23,14	17,67	5,48	0,00					1	1	1				8,02	8,02
	04:00	22,83	16,77	6,06	0,00					1	1	1				7,70	7,69
	05:00	23,02	16,66	6,36	0,00					1	1	1				7,84	7,85
	06:00	24,97	17,15	7,82	0,00					1	1	1				9,70	9,71
	07:00	27,56	18,40	9,16	0,00				1	1		1				10,99	11,01
	08:00	29,79	19,62	10,18	0,00				1	1		1				11,92	11,92
	09:00	30,26	21,20	9,06	0,00				1	1	1					12,04	12,03
	10:00	33,48	25,61	7,86	0,00				1	1	1	1		1		13,21	13,20
	11:00	34,15	24,65	9,50	0,00				1	1	1	1				13,47	13,49
	12:00	32,86	22,75	10,10	0,00				1	1	1	1				12,28	12,24
	13:00	31,66	19,95	11,70	0,00				1		1	1				12,54	12,55
	14:00	30,18	19,06	11,12	0,00				1		1	1				12,08	12,08
	15:00	28,39	17,67	10,72	0,00				1		1	1				11,38	11,37
	16:00	28,48	17,83	10,65	0,00				1		1	1				11,36	11,38
	17:00	30,58	19,97	10,61	0,00				1		1	1				12,18	12,23
	18:00	33,26	23,20	10,06	0,00				1		1	1				13,24	13,29
	19:00	36,26	24,92	11,34	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,99	26,02	11,97	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	35,73	23,84	11,89	0,00				1	1	1	1				13,71	13,70
	22:00	31,74	22,01	9,73	0,00				1	1	1	1				12,03	11,98
	23:00	28,19	19,57	8,61	0,00				1		1	1				11,34	11,30

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 9:20 με 10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	25,21	17,59	7,62	0,00				1		1	1				9,72	9,75
	01:00	23,69	16,73	6,96	0,00		1				1	1				9,49	9,48
	02:00	22,68	15,55	7,13	0,00		1				1	1				9,06	9,07
	03:00	22,21	15,84	6,37	0,00		1				1	1				8,90	8,88
	04:00	21,88	16,90	4,98	0,00		1				1	1				8,75	8,75
	05:00	22,35	17,34	5,01	0,00		1				1	1				8,93	8,93
	06:00	24,37	17,88	6,49	0,00				1		1	1				9,47	9,52
	07:00	26,94	20,39	6,55	0,00				1		1	1				10,69	10,72
	08:00	29,37	20,89	8,48	0,00					1	1	1				11,70	11,72
	09:00	30,55	23,20	7,35	0,00					1	1	1				12,08	12,07
	10:00	30,76	24,58	6,18	0,00			1		1	1	1				11,18	11,08
	11:00	31,33	24,65	6,68	0,00			1		1	1	1				10,78	10,82
	12:00	32,18	23,16	9,01	0,00			1		1	1	1				12,70	12,72
	13:00	32,16	23,07	9,09	0,00			1		1	1	1				12,85	12,84
	14:00	30,36	22,18	8,18	0,00			1		1	1	1				11,41	11,36
	15:00	28,93	21,35	7,59	0,00					1	1	1				11,57	11,56
	16:00	28,72	20,97	7,75	0,00					1	1	1				11,47	11,46
	17:00	31,26	24,41	6,85	0,00				1	1	1	1				11,85	11,88
	18:00	35,02	29,75	5,27	0,00				1	1	1	1				13,60	13,63
	19:00	37,45	33,32	4,13	0,00			1	1	1	1	1				12,77	12,68
	20:00	38,86	30,98	7,88	0,00			1	1	1	1	1				12,89	12,87
	21:00	35,66	31,75	3,90	0,00			1	1	1	1	1				9,80	9,73
	22:00	32,24	30,27	1,97	0,00			1	1	1	1	1				7,80	7,95
	23:00	28,53	25,57	2,97	0,00			1	1		1	1				8,90	8,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	25,39	22,24	3,15	0,00			1			1	1				6,84	7,27
	01:00	23,69	20,35	3,34	0,00			1			1	1				8,73	8,71
	02:00	22,69	20,71	1,98	0,00			1			1	1				7,74	7,72
	03:00	22,16	20,16	2,00	0,00			1			1	1				7,19	7,18
	04:00	21,83	19,36	2,47	0,00			1			1	1				6,81	6,82
	05:00	22,50	20,12	2,38	0,00			1			1	1				7,49	7,49
	06:00	24,22	22,49	1,74	0,00			1		1	1	1				6,08	6,01
	07:00	26,97	25,74	1,23	0,00			1		1	1	1				6,94	6,95
	08:00	29,78	29,47	0,31	0,00			1		1	1	1				8,46	8,26
	09:00	31,00	30,76	0,25	0,00				1	1	1	1				7,98	8,17
	10:00	30,46	29,41	1,05	0,00				1	1	1	1				9,81	9,82
	11:00	31,08	30,60	0,49	0,00				1	1	1	1				10,40	10,43
	12:00	31,85	31,64	0,21	0,00				1	1	1	1				11,19	11,19
	13:00	32,44	31,44	1,01	0,00				1	1	1	1				11,74	11,77
	14:00	32,58	30,34	2,24	0,00				1	1	1	1				11,99	11,95
	15:00	28,51	23,09	5,42	0,00				1	1	1	1				7,98	7,91
	16:00	28,57	22,58	5,98	0,00				1	1	1	1				7,88	7,93
	17:00	30,67	22,84	7,83	0,00				1	1	1	1				9,92	9,98
	18:00	33,72	25,93	7,78	0,00				1	1	1	1				12,83	12,91
	19:00	36,52	28,32	8,20	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,97	29,76	8,21	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	35,12	26,75	8,37	0,00				1	1	1	1				13,62	13,62
	22:00	32,10	22,29	9,80	0,00					1	1	1				12,76	12,74
	23:00	28,33	20,23	8,10	0,00					1	1	1				11,39	11,36

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	25,35	17,56	7,79	0,00					1	1	1				9,86	9,87
	01:00	23,71	15,20	8,51	0,00		1				1	1				9,48	9,50
	02:00	22,71	14,14	8,57	0,00		1				1	1				9,10	9,09
	03:00	22,18	13,68	8,50	0,00		1				1	1				8,88	8,87
	04:00	21,82	13,35	8,47	0,00		1				1	1				8,73	8,73
	05:00	22,10	13,60	8,50	0,00		1				1	1				8,83	8,84
	06:00	24,17	14,83	9,34	0,00		1				1	1				9,64	9,65
	07:00	26,85	16,44	10,41	0,00			1			1	1				10,70	10,72
	08:00	28,74	17,61	11,13	0,00			1			1	1				11,48	11,50
	09:00	29,66	18,53	11,13	0,00			1			1	1				11,86	11,85
	10:00	29,17	18,20	10,96	0,00			1			1	1				11,68	11,67
	11:00	29,04	18,48	10,56	0,00			1			1	1				11,59	11,60
	12:00	29,75	18,69	11,05	0,00			1			1	1				11,90	11,88
	13:00	29,45	18,26	11,18	0,00			1			1	1				11,80	11,80
	14:00	27,61	16,93	10,67	0,00			1			1	1				11,08	11,06
	15:00	25,68	15,60	10,07	0,00			1			1	1				10,28	10,27
	16:00	25,77	15,72	10,05	0,00			1			1	1				10,30	10,31
	17:00	28,16	17,30	10,86	0,00			1			1	1				11,22	11,25
	18:00	31,48	19,86	11,62	0,00			1			1	1				12,55	12,57
	19:00	34,84	22,33	12,51	0,00			1		1	1	1				13,58	13,58
	20:00	36,33	23,98	12,35	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	33,08	21,78	11,30	0,00					1	1	1				13,26	13,22
	22:00	29,27	19,45	9,82	0,00					1	1	1				11,77	11,72
	23:00	25,83	19,18	6,65	0,00					1	1	1				10,32	10,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,12	17,46	5,66	0,00					1	1	1				8,50	8,47
	01:00	21,57	17,37	4,19	0,00		1				1	1				8,65	8,63
	02:00	20,90	15,63	5,27	0,00		1				1	1				8,38	8,37
	03:00	20,42	15,76	4,66	0,00		1				1	1				8,18	8,16
	04:00	20,28	16,41	3,88	0,00		1				1	1				8,12	8,12
	05:00	20,91	15,31	5,59	0,00		1				1	1				8,33	8,34
	06:00	23,04	16,00	7,04	0,00			1			1	1				9,19	9,20
	07:00	25,58	17,53	8,06	0,00			1			1	1				10,17	10,18
	08:00	27,06	18,90	8,17	0,00			1			1	1				10,79	10,81
	09:00	27,81	19,02	8,79	0,00			1			1	1				11,13	11,14
	10:00	27,40	17,71	9,68	0,00			1			1	1				10,95	10,95
	11:00	27,31	17,48	9,83	0,00			1			1	1				10,91	10,92
	12:00	28,19	17,47	10,72	0,00			1			1	1				11,29	11,26
	13:00	27,87	17,41	10,47	0,00			1			1	1				11,16	11,14
	14:00	26,06	16,08	9,98	0,00			1			1	1				10,46	10,44
	15:00	24,72	15,40	9,32	0,00			1			1	1				9,72	9,67
	16:00	24,85	15,44	9,41	0,00			1			1	1				9,67	9,71
	17:00	27,02	16,58	10,44	0,00			1			1	1				10,78	10,57
	18:00	30,85	19,27	11,58	0,00			1	11,58		1	1	1			12,29	12,29
	19:00	34,08	21,58	12,49	0,00			1			1	1				13,41	13,41
	20:00	34,07	26,03	8,03	0,00			1		1	1	1		1		10,02	13,63
	21:00	31,59	26,54	5,05	0,00			1	1	1	1	1				5,36	12,64
	22:00	28,69	21,03	7,65	0,00			1		1	1	1				8,98	8,98
	23:00	25,39	17,29	8,11	0,00			1			1	1				10,13	10,13

Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν υψηλές ταχύτητες ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,29	22,32	0,97	0,00			1	1	1		1				1,48	1,48
	01:00	21,79	20,75	1,04	0,00			1	1	1		1				1,63	1,63
	02:00	20,81	17,47	3,34	0,00			1	1			1				4,46	4,46
	03:00	20,28	16,90	3,38	0,00			1	1			1				3,96	3,96
	04:00	19,96	17,30	2,65	0,00			1	1			1				3,58	3,58
	05:00	19,98	17,29	2,69	0,00			1	1			1				3,62	3,62
	06:00	20,98	17,59	3,38	0,00			1	1			1				4,56	4,56
	07:00	21,79	18,22	3,57	0,00			1	1			1				4,64	4,64
	08:00	23,37	18,42	4,95	0,00				1		1	1				7,30	7,30
	09:00	18,65	14,42	4,24	0,00				1		1	1				8,67	8,67
	10:00	21,77	20,55	1,22	0,00			1	1	1		1		1		7,27	7,27
	11:00	27,21	18,97	8,24	0,00				1	1		1				10,10	10,10
	12:00	27,52	18,93	8,59	0,00				1	1		1				10,98	10,98
	13:00	26,55	19,78	6,76	0,00				1	1		1				10,10	10,10
	14:00	23,60	19,48	4,12	0,00				1	1		1				7,18	7,18
	15:00	22,52	19,10	3,42	0,00				1	1		1				6,04	6,04
	16:00	23,39	19,88	3,51	0,00				1	1		1				6,79	6,79
	17:00	25,87	20,74	5,14	0,00				1	1		1				9,28	9,28
	18:00	28,94	21,61	7,32	0,00				1	1		1				11,52	11,52
	19:00	32,51	22,00	10,51	0,00				1	1		1				12,96	12,96
	20:00	33,69	24,82	8,87	0,00			1	1	1		1				12,74	12,74
	21:00	31,48	25,64	5,84	0,00			1	1	1		1				9,75	9,75
	22:00	28,70	24,39	4,31	0,00			1	1	1		1				6,97	6,97
	23:00	25,90	23,11	2,79	0,00			1	1	1		1				4,15	4,15

Γενική διακοπή στις 09:45 λόγω βλάβης στην G10 του ΑΣΠ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,11	22,09	1,02	0,00			1	1	1		1				1,35	1,35
	01:00	21,72	19,12	2,60	0,00			1		1		1				5,05	5,05
	02:00	20,65	18,25	2,40	0,00			1		1		1				4,29	4,29
	03:00	20,31	17,66	2,65	0,00			1		1		1				3,99	3,99
	04:00	20,35	17,56	2,79	0,00			1		1		1				4,05	4,05
	05:00	20,75	18,25	2,50	0,00			1		1		1				4,34	4,34
	06:00	22,80	21,00	1,79	0,00			1		1		1				5,75	5,75
	07:00	25,28	23,66	1,62	0,00			1	1	1		1				4,50	4,50
	08:00	27,68	26,30	1,38	0,00			1	1	1		1				5,75	5,75
	09:00	28,67	27,56	1,11	0,00			1	1	1		1				6,76	6,76
	10:00	28,74	28,24	0,50	0,00			1	1	1		1				6,85	6,85
	11:00	28,84	27,79	1,06	0,00			1	1	1		1				6,91	6,91
	12:00	29,79	28,32	1,46	0,00			1	1	1		1				6,82	6,82
	13:00	29,50	28,79	0,71	0,00			1	1	1	1	1				3,60	3,60
	14:00	27,74	26,83	0,91	0,00			1	1	1	1	1				1,74	1,74
	15:00	26,26	26,06	0,20	0,00			1	1	1	1	1				0,32	0,32
	16:00	26,39	25,70	0,68	0,00			1	1	1	1	1				0,92	1,03
	17:00	28,68	26,60	2,08	0,00			1	1		1	1				6,21	6,56
	18:00	31,89	30,35	1,54	0,00			1	1		1	1		2		10,42	10,42
	19:00	34,90	34,06	0,84	0,00			1	1		1	1		5		11,70	11,73
	20:00	36,04	35,85	0,19	0,00			1	1		1	1		8		11,27	11,20
	21:00	33,21	33,21	0,00	0,00			1	1		1	1		5		10,01	10,03
	22:00	29,86	29,86	0,00	0,00			1	1		1	1		1		9,07	9,05
	23:00	26,37	26,32	0,04	0,00			1	1		1	1				5,98	5,90

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,68	23,68	0,00	0,00			1	1		1	1				3,25	3,19
	01:00	21,88	21,88	0,00	0,00				1		1	1				5,01	5,23
	02:00	21,18	21,18	0,00	0,00				1		1	1				6,03	6,03
	03:00	20,51	20,51	0,00	0,00				1		1	1				5,34	5,32
	04:00	20,56	20,56	0,00	0,00				1		1	1				5,36	5,37
	05:00	21,21	21,21	0,00	0,00				1		1	1				5,98	6,02
	06:00	23,06	23,06	0,00	0,00				1		1	1				6,55	6,47
	07:00	25,76	25,76	0,00	0,00			1	1		1	1				5,78	5,77
	08:00	28,09	28,00	0,09	0,00			1	1		1	1				7,52	7,53
	09:00	29,43	29,31	0,13	0,00			1	1		1	1		1		8,39	8,38
	10:00	29,23	29,20	0,04	0,00			1	1		1	1		1		8,18	8,18
	11:00	29,55	29,52	0,04	0,00			1	1		1	1		2		8,20	8,21
	12:00	30,00	29,97	0,04	0,00			1	1		1	1		2		8,33	8,39
	13:00	29,90	29,60	0,30	0,00			1	1		1	1		2		8,32	8,31
	14:00	27,72	26,92	0,80	0,00			1	1		1	1		1		5,89	5,67
	15:00	25,97	25,01	0,96	0,00				1	1	1	1				5,37	5,36
	16:00	25,74	25,01	0,73	0,00				1	1	1	1				5,04	5,06
	17:00	28,53	27,88	0,66	0,00				1	1	1	1				7,73	7,83
	18:00	32,12	31,30	0,82	0,00			1	1	1	1	1				9,11	9,05
	19:00	35,34	34,80	0,54	0,00			1	1	1	1	1				9,27	9,35
	20:00	36,29	35,62	0,67	0,00			1	1	1	1	1				10,35	10,32
	21:00	32,66	31,80	0,87	0,00			1	1	1	1	1				6,80	6,72
	22:00	29,57	28,58	1,00	0,00			1	1	1	1	1				5,76	6,00
	23:00	25,90	23,91	1,99	0,00			1	1		1	1				5,50	5,44

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,02	21,03	1,99	0,00				1		1	1				4,44	4,69
	01:00	21,57	19,80	1,77	0,00				1		1	1				6,46	6,44
	02:00	20,49	19,34	1,15	0,00				1		1	1				5,37	5,36
	03:00	20,24	19,97	0,27	0,00				1		1	1				5,13	5,11
	04:00	20,16	20,13	0,02	0,00				1		1	1				4,98	4,99
	05:00	20,78	20,78	0,00	0,00				1		1	1				5,53	5,58
	06:00	23,09	23,09	0,00	0,00			1	1		1			2		6,30	6,31
	07:00	25,25	25,25	0,00	0,00			1	1		1	1		1		5,68	5,61
	08:00	26,80	26,60	0,20	0,00			1	1		1	1				6,24	6,27
	09:00	27,29	26,95	0,34	0,00			1	1		1	1				6,78	6,77
	10:00	28,01	27,24	0,78	0,00			1	1		1	1				7,46	7,46
	11:00	28,72	28,19	0,53	0,00			1	1		1	1				8,18	8,19
	12:00	29,55	29,10	0,45	0,00			1	1		1	1		1		8,76	8,73
	13:00	29,06	28,67	0,39	0,00			1		1	1	1		1		7,76	7,75
	14:00	27,27	26,97	0,30	0,00			1		1	1	1				6,84	6,80
	15:00	25,68	25,11	0,57	0,00			1		1	1	1				5,16	5,16
	16:00	25,53	24,48	1,05	0,00			1		1	1	1				5,00	5,02
	17:00	27,82	26,78	1,05	0,00			1		1	1	1				7,20	7,26
	18:00	30,93	29,53	1,39	0,00			1	1	1	1	1				8,54	8,27
	19:00	34,28	32,80	1,48	0,00			1	1	1	1	1				8,79	8,85
	20:00	35,16	33,05	2,11	0,00			1	1	1	1	1				9,22	9,17
	21:00	32,59	30,50	2,09	0,00			1	1	1	1	1				7,55	7,50
	22:00	29,17	27,99	1,18	0,00			1	1	1	1	1				6,12	6,36
	23:00	25,78	24,84	0,94	0,00			1	1		1	1				5,41	5,34

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,14	22,53	0,62	0,00			1	1		1	1				2,69	2,68
	01:00	21,54	21,25	0,29	0,00				1		1	1				3,82	4,16
	02:00	20,59	20,46	0,14	0,00				1		1	1				5,44	5,45
	03:00	20,29	20,29	0,00	0,00				1		1	1				5,12	5,11
	04:00	19,97	19,96	0,01	0,00				1		1	1				4,82	4,82
	05:00	20,66	20,25	0,40	0,00				1		1	1				5,48	5,48
	06:00	22,62	21,80	0,82	0,00				1		1	1				7,40	7,42
	07:00	25,02	23,21	1,81	0,00				1		1	1		1		8,15	8,23
	08:00	26,52	23,92	2,61	0,00				1	1		1		2		9,28	9,31
	09:00	26,46	23,78	2,68	0,00				1	1		1		2		8,70	8,77
	10:00	28,26	26,46	1,79	0,00			1	1	1		1		2		8,12	8,02
	11:00	28,26	26,67	1,59	0,00			1	1	1	0	1				6,42	6,40
	12:00	29,21	27,33	1,88	0,00			1	1	1		1				7,34	7,39
	13:00	28,58	25,95	2,63	0,00			1	1	1		1				6,75	6,76
	14:00	27,09	24,60	2,49	0,00			1	1	1		1				5,21	5,30
	15:00	26,18	24,17	2,01	0,00			1	1	1		1				4,66	4,63
	16:00	25,50	23,17	2,33	0,00			1	1	1		1				5,00	5,01
	17:00	27,21	23,63	3,58	0,00			1	1	1		1				6,62	6,68
	18:00	31,18	22,98	8,20	0,00			1	1	1	1	1				10,57	10,64
	19:00	34,54	23,01	11,53	0,00			1	1	1		1				13,18	13,22
	20:00	35,67	25,90	9,77	0,00			1	1	1		1				13,60	13,58
	21:00	32,28	24,10	8,18	0,00			1	1	1		1				11,30	11,22
	22:00	29,21	20,61	8,59	0,00			1	1	1		1				10,24	10,39
	23:00	25,43	17,74	7,68	0,00			1		1		1				9,22	9,16

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,77	17,07	5,70	0,00			1		1		1				6,51	6,44
	01:00	21,53	17,57	3,96	0,00			1		1		1				5,23	5,20
	02:00	20,35	17,05	3,30	0,00			1		1		1				4,04	4,00
	03:00	20,18	16,70	3,48	0,00			1		1		1				3,83	3,83
	04:00	19,94	16,73	3,21	0,00			1		1		1				3,58	3,55
	05:00	20,60	16,90	3,69	0,00			1		1	0,00	1				4,20	4,19
	06:00	22,58	17,42	5,16	0,00			1		1		1				6,16	6,19
	07:00	24,86	18,66	6,20	0,00			1		1		1				8,37	8,46
	08:00	28,26	21,81	6,45	0,00					1	1	1				9,41	9,32
	09:00	28,89	20,47	8,42	0,00					1	1	1				11,00	11,04
	10:00	29,15	20,37	8,78	0,00					1	1	1				11,65	11,66
	11:00	28,46	18,98	9,48	0,00					1	1	1	1			11,38	11,38
	12:00	28,38	19,25	9,13	0,00					1	1	1				11,34	11,35
	13:00	28,13	18,83	9,30	0,00					1	1	1				11,25	11,26
	14:00	26,49	17,01	9,48	0,00					1	1	1				10,64	10,61
	15:00	25,22	16,16	9,07	0,00					1	1	1				10,05	10,04
	16:00	25,10	15,73	9,38	0,00					1	1	1				9,81	9,83
	17:00	27,43	16,97	10,46	0,00					1	1	1				10,93	10,95
	18:00	29,99	18,75	11,24	0,00					1	1	1	1			11,92	11,96
	19:00	33,85	21,47	12,38	0,00					1	1	1				13,36	13,40
	20:00	34,18	21,71	12,47	0,00					1	1	1				13,64	13,63
	21:00	31,31	19,64	11,67	0,00					1	1	1				12,59	12,54
	22:00	27,98	17,69	10,29	0,00					1	1	1				11,23	11,21
	23:00	24,84	15,31	9,52	0,00			1			1	1				9,99	9,96

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:30 – 18:30. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατεί

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,54	13,87	8,67	0,00						1	1				9,07	9,04
	01:00	20,78	13,04	7,74	0,00						1	1				8,33	8,32
	02:00	20,08	12,36	7,72	0,00						1	1				8,03	8,05
	03:00	19,63	12,07	7,56	0,00						1	1				7,85	7,85
	04:00	19,48	12,11	7,37	0,00						1	1				7,80	7,79
	05:00	19,82	12,70	7,12	0,00						1	1				7,90	7,91
	06:00	21,05	13,51	7,53	0,00						1	1				8,40	8,42
	07:00	22,66	14,68	7,98	0,00				1		1	1				9,02	9,05
	08:00	24,39	16,77	7,62	0,00				1		1	1				9,11	9,21
	09:00	25,72	17,15	8,56	0,00				1		1	1				10,29	10,30
	10:00	25,67	18,67	7,00	0,00				1		1	1				10,25	10,24
	11:00	26,11	19,22	6,89	0,00				1		1	1				10,43	10,43
	12:00	26,77	18,58	8,19	0,00				1		1	1				10,68	10,70
	13:00	27,02	18,73	8,29	0,00				1		1	1				10,83	10,82
	14:00	25,45	18,59	6,86	0,00				1		1	1				10,07	10,05
	15:00	24,09	17,73	6,35	0,00				1		1	1				8,89	8,90
	16:00	24,41	16,26	8,15	0,00				1		1	1				9,22	9,26
	17:00	27,11	16,91	10,20	0,00				1		1	1				10,79	10,82
	18:00	29,50	18,73	10,77	0,00				1		1	1				11,76	11,79
	19:00	32,84	21,70	11,14	0,00				1		1	1				13,07	13,10
	20:00	32,81	21,89	10,92	0,00					1	1	1				13,17	13,14
	21:00	30,02	20,87	9,15	0,00					1	1	1				12,05	12,01
	22:00	27,54	19,10	8,44	0,00					1	1	1				11,04	11,03
	23:00	24,52	17,26	7,26	0,00					1	1	1				9,44	9,40

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,33	15,70	6,63	0,00			1			1	1				8,83	8,86
	01:00	20,73	14,12	6,61	0,00						1	1				8,31	8,29
	02:00	19,64	16,25	3,39	0,00						1	1		1		7,24	7,15
	03:00	19,28	17,04	2,24	0,00			1			1	1				5,88	5,85
	04:00	19,10	16,42	2,69	0,00			1			1	1				5,49	5,47
	05:00	19,28	17,07	2,21	0,00			1			1	1				5,98	6,01
	06:00	20,08	18,09	1,98	0,00			1			1	1				6,04	5,98
	07:00	21,27	19,49	1,78	0,00			1			1	1				6,20	6,23
	08:00	22,92	21,41	1,51	0,00					1	1	1				5,74	5,62
	09:00	24,28	21,51	2,77	0,00					1	1	1				9,07	9,10
	10:00	26,92	24,97	1,95	0,00			1		1	1	1				9,16	9,13
	11:00	29,71	27,87	1,85	0,00			1		1	1	1				9,06	9,16
	12:00	29,43	27,20	2,23	0,00			1		1	1	1				9,04	8,97
	13:00	28,91	26,59	2,32	0,00			1		1	1	1				6,92	6,91
	14:00	26,68	25,10	1,58	0,00			1		1	1	1				7,51	7,56
	15:00	25,06	24,33	0,73	0,00			1		1	1	1				5,90	5,89
	16:00	25,60	25,46	0,14	0,00			1		1	1	1				6,40	6,40
	17:00	26,35	26,35	0,00	0,00			1		1	1	1				6,31	6,33
	18:00	28,05	28,05	0,00	0,00			1		1	1	1				7,48	7,51
	19:00	31,39	31,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,67	6,44
	20:00	32,19	32,18	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,25	6,21
	21:00	29,90	29,71	0,20	0,00			1	1	1	1	1				5,37	5,33
	22:00	27,09	27,02	0,07	0,00			1	1	1	1	1				2,68	2,74
	23:00	23,72	23,67	0,05	0,00			1	1	1	1					3,29	3,25

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,10	21,10	0,00	0,00				1	1	1					5,57	5,97
	01:00	19,86	19,86	0,00	0,00				1	1	1					4,73	4,70
	02:00	19,27	19,27	0,00	0,00				1	1	1					4,11	4,12
	03:00	18,73	18,73	0,00	0,00				1	1	1					3,57	3,57
	04:00	18,84	18,81	0,03	0,00				1	1	1					3,64	3,66
	05:00	19,60	19,42	0,18	0,00				1	1	1					4,35	4,42
	06:00	21,67	21,59	0,08	0,00				1	1	1					6,32	6,33
	07:00	25,11	25,11	0,00	0,00			1	1	1	1					4,86	4,88
	08:00	26,73	26,73	0,00	0,00			1	1	1	1					6,32	6,20
	09:00	28,09	28,09	0,00	0,00			1	1	1	1			2		6,53	6,66
	10:00	31,22	31,22	0,00	0,00			1	1	1	1			2		9,60	9,58
	11:00	32,28	32,27	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		10,30	10,33
	12:00	33,26	33,22	0,04	0,00			1	1	1	1	1		3		11,12	11,10
	13:00	32,88	32,66	0,23	0,00			1	1	1	1	1		3		10,91	10,90
	14:00	29,99	29,65	0,34	0,00			1	1	1	1	1		1		9,15	9,13
	15:00	26,68	25,79	0,89	0,00			1	1	1	1	1				6,47	6,51
	16:00	24,88	23,93	0,95	0,00			1	1	1	1	1				5,85	5,75
	17:00	24,56	24,20	0,36	0,00			1	1	1	1	1				6,67	5,15
	18:00	27,82	27,41	0,40	0,00			1	1	1	1	1				5,79	7,27
	19:00	32,72	32,26	0,46	0,00			1	1	1	1	1		3		6,17	10,87
	20:00	34,47	34,21	0,26	0,00			1	1	1	1	1		3		6,17	12,36
	21:00	31,74	31,43	0,31	0,00			1	1	1	1	1		2		6,17	10,70
	22:00	27,49	27,15	0,34	0,00			1	1	1	1	1				6,17	7,04
	23:00	23,80	23,44	0,36	0,00			1	1	1	1	1				6,17	3,61

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 08:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις 16:45 τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα και Τέρπανδρος δεν ήταν διαλ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,86	20,62	0,24	0,00			1	1	1	1					6,17	4,28
	01:00	19,54	19,36	0,18	0,00			1		1	1					6,17	4,54
	02:00	18,73	18,46	0,27	0,00			1		1	1					6,17	3,73
	03:00	18,32	18,02	0,30	0,00			1		1	1					6,17	3,32
	04:00	18,33	18,03	0,30	0,00			1		1	1					6,17	3,32
	05:00	18,99	18,88	0,12	0,00			1		1	1					6,17	3,97
	06:00	21,35	21,25	0,11	0,00			1		1	1					6,05	5,88
	07:00	24,32	24,27	0,05	0,00			1	1	1	1					4,33	3,81
	08:00	25,76	25,73	0,03	0,00			1	1	1	1					5,15	5,24
	09:00	26,61	26,58	0,03	0,00			1	1	1	1					6,02	6,07
	10:00	26,79	26,77	0,02	0,00			1	1	1	1					6,09	6,29
	11:00	26,72	26,68	0,04	0,00			1	1	1	1					6,01	6,15
	12:00	26,34	26,26	0,07	0,00			1	1	1	1					5,73	6,09
	13:00	24,19	24,11	0,08	0,00			1	1	1	1					5,23	5,21
	14:00	22,24	22,05	0,20	0,00				1	1	1					5,55	6,28
	15:00	20,91	20,35	0,55	0,00				1	1	1					5,01	5,77
	16:00	20,90	19,91	0,99	0,00				1	1	1					5,73	5,76
	17:00	23,34	22,58	0,76	0,00				1	1	1					7,47	7,44
	18:00	27,17	26,34	0,83	0,00			1	1	1	1					6,88	6,88
	19:00	31,82	30,86	0,97	0,00			1	1	1	1			2		10,29	10,42
	20:00	32,71	31,10	1,61	0,00			1	1	1	1			2		11,41	11,40
	21:00	30,13	27,89	2,24	0,00			1	1	1	1					9,77	9,69
	22:00	26,81	25,46	1,36	0,00			1	1	1	1					6,46	6,34
	23:00	23,36	22,44	0,92	0,00			1	1	1	1					3,82	3,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις 15:20 τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα και Τέρπανδρος δεν ήταν διαθέσιμα λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΕΒΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,78	19,54	1,24	0,00			1	1	1						4,49	4,47
	01:00	19,31	18,14	1,17	0,00			1	1	1						3,00	2,96
	02:00	18,48	17,61	0,87	0,00			1	1	1						2,15	2,12
	03:00	18,33	17,55	0,79	0,00			1	1	1						1,99	1,99
	04:00	18,10	17,18	0,92	0,00			1	1	1						1,71	1,71
	05:00	18,77	17,42	1,35	0,00			1	1	1						2,37	2,38
	06:00	20,81	17,93	2,88	0,00			1	1	1						4,41	4,39
	07:00	23,26	19,37	3,89	0,00			1	1	1						6,79	6,85
	08:00	23,92	21,11	2,81	0,00			1	1	1						7,58	7,58
	09:00	24,42	23,03	1,39	0,00			1	1	1				2		7,10	7,02
	10:00	24,20	22,48	1,72	0,00				1	1	1					5,28	5,26
	11:00	24,21	22,91	1,30	0,00				1	1	1					8,79	8,89
	12:00	24,66	22,03	2,63	0,00				1	1	1					9,46	9,53
	13:00	24,14	21,53	2,61	0,00				1	1	1			1		8,96	8,89
	14:00	23,02	20,42	2,60	0,00				1	1	1					7,71	7,74
	15:00	21,13	18,92	2,21	0,00				1	1	1					5,88	5,99
	16:00	21,07	18,83	2,24	0,00				1	1	1					4,83	5,91
	17:00	23,05	18,70	4,35	0,00				1	1	1					7,79	7,80
	18:00	26,60	22,48	4,12	0,00				1	1	1					10,25	10,26
	19:00	31,41	29,55	1,85	0,00			1	1	1	1			1		10,56	10,55
	20:00	32,27	29,06	3,21	0,00			1	1	1	1			1		11,54	11,53
	21:00	29,70	25,90	3,80	0,00			1	1	1	1					9,35	9,25
	22:00	26,15	21,04	5,11	0,00			1	1	1	1					7,72	8,04
	23:00	22,96	16,62	6,34	0,00			1		1	1					8,07	8,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα από τις 16:00 έως τις 16:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,27	15,30	4,97	0,00			1		1	1					5,51	5,61
	01:00	19,14	12,56	6,59	0,00					1	1					7,67	7,66
	02:00	18,10	12,77	5,33	0,00					1	1					7,25	7,25
	03:00	18,05	12,90	5,15	0,00					1	1					7,21	7,18
	04:00	17,86	12,59	5,27	0,00					1	1					7,13	7,11
	05:00	18,40	12,64	5,76	0,00					1	1					7,35	7,36
	06:00	20,69	14,46	6,23	0,00					1	1					8,23	8,24
	07:00	23,47	19,53	3,95	0,00				1	1	1					8,53	8,56
	08:00	25,70	24,29	1,41	0,00			1	1	1	1					7,92	7,76
	09:00	27,25	26,58	0,67	0,00			1	1	1	1					6,74	6,71
	10:00	25,17	25,08	0,10	0,00			1	1	1	1					4,83	4,83
	11:00	25,48	25,32	0,15	0,00			1	1	1	1					6,32	6,28
	12:00	27,94	27,72	0,22	0,00			1	1	1	1					7,34	7,40
	13:00	27,80	27,22	0,58	0,00			1	1	1	1					7,22	7,17
	14:00	26,24	24,93	1,31	0,00			1	1	1	1					5,78	5,76
	15:00	25,62	23,55	2,07	0,00			1	1	1	1					5,11	5,08
	16:00	25,70	25,58	0,12	0,00			1	1	1	1					5,21	5,20
	17:00	26,40	26,27	0,13	0,00			1	1	1	1					5,80	5,88
	18:00	28,56	27,24	1,31	0,00			1	1	1	1					7,93	7,99
	19:00	32,53	30,24	2,29	0,00			1	1	1	1			2		11,23	11,27
	20:00	32,47	27,02	5,44	0,00			1	1	1	1			1		11,71	11,68
	21:00	29,68	22,31	7,37	0,00			1	1	1	1					9,29	9,26
	22:00	26,35	19,32	7,03	0,00			1	1	1						8,46	8,52
	23:00	22,97	16,86	6,11	0,00			1	1	1						6,74	6,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,35	16,61	3,74	0,00			1	1	1						4,07	4,03
	01:00	18,85	16,71	2,14	0,00			1	1	1						2,54	2,51
	02:00	18,39	17,42	0,98	0,00			1	1	1						2,05	2,02
	03:00	18,30	16,67	1,63	0,00			1	1	1						1,89	1,63
	04:00	17,53	17,25	0,28	0,00			1	1	1						0,46	1,21
	05:00	18,22	17,32	0,90	0,00			1	1	1						1,04	1,87
	06:00	20,65	19,35	1,30	0,00			1	1	1						1,50	4,27
	07:00	23,54	22,25	1,29	0,00			1	1	1				1		1,50	6,83
	08:00	26,85	26,01	0,84	0,00			1	1	1				4		1,50	8,36
	09:00	29,16	28,08	1,08	0,00			1	1	1				6		1,50	9,83
	10:00	28,64	28,24	0,39	0,00			1	1	1				6		1,50	9,26
	11:00	28,24	28,13	0,11	0,00			1	1	1				7		1,50	8,21
	12:00	30,32	30,28	0,04	0,00			1	1	1				8		1,50	9,47
	13:00	28,48	28,48	0,00	0,00			1	1	1				7		1,80	8,24
	14:00	26,21	25,94	0,26	0,00			1	1	1				5		6,62	7,46
	15:00	22,30	21,68	0,62	0,00			1	1	1	1			1		3,48	3,42
	16:00	22,03	21,39	0,64	0,00			1	1	1	1					3,77	3,70
	17:00	23,65	22,84	0,81	0,00			1	1	1	1					4,64	4,65
	18:00	26,02	23,64	2,38	0,00			1	1	1	1					5,24	5,41
	19:00	32,21	27,39	4,82	0,00			1	1	1	1					9,22	11,68
	20:00	32,44	26,07	6,37	0,00			1	1	1	1					12,03	12,03
	21:00	29,83	26,66	3,17	0,00			1	1	1	1					9,47	9,41
	22:00	26,57	26,39	0,18	0,00			1	1	1	1					6,20	6,10
	23:00	23,33	22,29	1,03	0,00			1	1	1	1					3,99	3,91

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε τ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,79	20,07	0,72	0,00			1	1		1					5,20	5,29
	01:00	19,34	18,41	0,94	0,00			1	1		1					4,38	4,36
	02:00	18,59	17,27	1,33	0,00			1	1		1					3,61	3,60
	03:00	18,19	16,67	1,52	0,00			1	1		1					3,17	3,18
	04:00	18,06	16,14	1,92	0,00			1	1		1					3,08	3,06
	05:00	18,28	16,21	2,07	0,00			1	1		1					3,22	3,26
	06:00	19,59	18,53	1,06	0,00			1	1		1					4,55	4,57
	07:00	21,34	20,56	0,78	0,00			1	1		1					6,26	6,29
	08:00	23,57	23,16	0,42	0,00			1	1	1	1					5,12	5,00
	09:00	24,72	24,15	0,56	0,00			1	1	1	1					5,24	5,25
	10:00	24,39	22,75	1,64	0,00			1	1	1	1					5,62	5,60
	11:00	24,11	21,52	2,60	0,00				1	1	1					7,59	7,78
	12:00	24,75	22,88	1,87	0,00				1	1	1					9,53	9,50
	13:00	24,66	24,27	0,39	0,00				1	1	1					9,25	9,19
	14:00	22,93	21,58	1,35	0,00				1	1	1					7,88	7,79
	15:00	21,57	20,45	1,12	0,00				1	1	1					6,44	6,41
	16:00	20,93	20,21	0,73	0,00				1	1	1					5,78	5,83
	17:00	22,82	22,60	0,22	0,00				1	1	1					6,75	6,72
	18:00	26,35	26,08	0,27	0,00			1	1	1	1					6,26	6,31
	19:00	30,89	30,22	0,68	0,00			1	1	1	1			2		9,51	9,57
	20:00	31,16	30,61	0,55	0,00			1	1	1	1			2		9,69	9,65
	21:00	28,63	27,22	1,41	0,00			1	1	1	1			1		8,09	8,04
	22:00	25,91	24,49	1,42	0,00			1	1	1	1					6,51	6,65
	23:00	23,13	21,23	1,90	0,00				1	1	1					8,08	8,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,91	19,69	1,22	0,00				1	1	1					5,87	5,81
	01:00	19,43	18,54	0,89	0,00				1	1	1					4,36	4,30
	02:00	18,72	16,74	1,98	0,00			1	1		1					4,69	4,70
	03:00	18,11	13,70	4,41	0,00			1	1		1					6,36	6,46
	04:00	17,91	16,29	1,62	0,00		1		1		1					7,15	7,15
	05:00	18,08	16,92	1,16	0,00		1		1		1					7,09	7,07
	06:00	18,89	18,37	0,52	0,00				1	1	1					4,98	4,93
	07:00	19,69	19,63	0,06	0,00				1	1	1					4,48	4,53
	08:00	21,26	21,22	0,04	0,00				1	1	1					5,87	6,08
	09:00	22,24	21,90	0,34	0,00				1	1	1					7,07	7,07
	10:00	21,60	19,99	1,62	0,00				1	1	1					6,47	6,46
	11:00	22,71	20,95	1,75	0,00				1	1	1					7,51	7,54
	12:00	24,10	22,30	1,80	0,00				1	1	1					8,91	8,92
	13:00	23,80	20,83	2,97	0,00				1	1	1					8,76	8,71
	14:00	20,95	16,93	4,01	0,00				1	1	1					5,95	5,84
	15:00	18,45	15,40	3,05	0,00				1	1	1					3,36	3,33
	16:00	18,85	15,44	3,41	0,00				1	1	1					3,67	3,68
	17:00	20,80	17,36	3,44	0,00				1	1	1					5,56	5,60
	18:00	24,71	21,32	3,39	0,00				1	1	1					9,00	9,01
	19:00	29,63	25,91	3,72	0,00			1	1	1	1					9,50	9,53
	20:00	30,18	24,59	5,59	0,00			1	1	1	1					9,67	9,71
	21:00	28,21	21,61	6,60	0,00			1	1	1	1					7,83	7,77
	22:00	25,18	17,83	7,35	0,00			1	1	1						7,99	8,16
	23:00	22,29	16,56	5,73	0,00			1	1	1						6,05	5,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,06	13,46	6,60	0,00				1	1						6,75	6,82
	01:00	18,60	11,42	7,18	0,00				1	1						7,41	7,42
	02:00	18,04	11,40	6,64	0,00				1	1						7,00	7,03
	03:00	17,89	12,58	5,31	0,00				1	1						6,89	6,88
	04:00	17,76	12,72	5,04	0,00				1	1						6,73	6,75
	05:00	18,36	14,07	4,29	0,00				1	1						7,25	7,28
	06:00	20,44	14,85	5,59	0,00				1	1						8,13	8,16
	07:00	23,20	15,57	7,62	0,00				1	1						9,22	9,26
	08:00	24,95	15,91	9,04	0,00			1	1	1						9,97	9,98
	09:00	24,87	15,84	9,03	0,00			1	1	1						9,94	9,95
	10:00	25,37	16,17	9,20	0,00			1		1	1					10,14	10,14
	11:00	25,45	16,80	8,65	0,00			1		1	1					10,15	10,19
	12:00	27,26	17,55	9,70	0,00			1		1	1					10,89	10,87
	13:00	28,80	19,13	9,67	0,00			1		1	1					11,58	11,54
	14:00	27,65	18,04	9,61	0,00			1		1	1					11,13	11,08
	15:00	26,22	16,87	9,34	0,00			1		1	1					10,54	10,48
	16:00	26,13	16,58	9,55	0,00			1		1	1					10,49	10,44
	17:00	26,83	17,32	9,51	0,00			1		1	1					10,72	10,71
	18:00	28,88	20,21	8,67	0,00			1	1	1	1					10,40	10,33
	19:00	32,60	24,27	8,33	0,00			1	1	1	1					12,01	12,07
	20:00	32,46	23,51	8,95	0,00			1	1	1	1					12,06	12,04
	21:00	29,95	22,68	7,27	0,00			1	1	1	1					9,58	9,51
	22:00	26,72	21,11	5,61	0,00			1	1	1	1					6,32	6,26
	23:00	23,50	21,02	2,48	0,00			1	1		1					6,90	8,07

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 13:50 - 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η ΕΡ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,68	20,26	0,42	0,00			1	1		1					5,78	5,70
	01:00	19,73	19,54	0,19	0,00			1	1		1					4,72	4,72
	02:00	19,17	19,15	0,02	0,00			1	1		1					4,19	4,17
	03:00	18,42	18,04	0,38	0,00			1	1		1					3,42	3,43
	04:00	18,40	17,01	1,39	0,00			1	1		1					3,38	3,39
	05:00	19,19	16,18	3,01	0,00			1	1		1					5,93	5,99
	06:00	21,02	15,95	5,07	0,00			1	1		1					7,77	7,82
	07:00	24,26	16,95	7,31	0,00			1	1		1					9,65	9,71
	08:00	27,35	22,46	4,89	0,00			1	1	1	1					9,53	9,41
	09:00	30,00	26,15	3,85	0,00			1	1	1	1					9,63	9,70
	10:00	30,85	27,67	3,18	0,00			1	1	1	1					10,45	10,46
	11:00	30,44	24,94	5,50	0,00			1	1	1	1					11,21	11,24
	12:00	31,08	24,83	6,25	0,00			1	1	1	1					12,06	11,99
	13:00	28,92	22,59	6,33	0,00			1	1	1	1					10,28	10,28
	14:00	26,09	19,41	6,68	0,00				1	1	1	1				9,53	9,58
	15:00	23,63	16,84	6,79	0,00				1	1	1					8,56	8,50
	16:00	23,03	17,71	5,31	0,00				1	1	1					7,74	7,67
	17:00	25,46	22,67	2,79	0,00				1	1	1	1				8,53	8,50
	18:00	28,79	25,90	2,89	0,00			1	1	1	1	1				8,87	8,89
	19:00	33,51	30,99	2,52	0,00			1	1	1	1	1			2	12,07	12,15
20:00	33,93	31,72	2,21	0,00			1	1	1	1	1			2	12,38	12,37	
21:00	31,28	29,73	1,55	0,00			1	1	1	1	1			1	10,44	10,39	
22:00	27,62	25,53	2,09	0,00			1	1	1	1	1					8,24	8,35
23:00	23,61	21,88	1,72	0,00					1	1	1					8,60	8,52

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,54	19,61	0,93	0,00				1	1	1					5,46	5,42
	01:00	19,20	18,21	0,99	0,00			1	1		1					5,26	5,34
	02:00	18,28	17,64	0,64	0,00			1	1		1					4,73	4,72
	03:00	17,92	17,91	0,01	0,00			1	1		1					4,37	4,36
	04:00	18,10	18,10	0,00	0,00			1		1	1					3,60	3,59
	05:00	18,69	18,69	0,00	0,00			1		1	1					3,62	3,64
	06:00	21,30	21,30	0,00	0,00			1		1	1					6,15	6,23
	07:00	24,20	24,00	0,20	0,00			1	1	1	1					5,61	5,49
	08:00	26,71	26,68	0,03	0,00			1	1	1	1					6,06	6,16
	09:00	28,38	28,35	0,03	0,00			1	1	1	1					7,83	7,84
	10:00	28,82	28,82	0,00	0,00			1	1	1	1					8,28	8,28
	11:00	28,56	28,53	0,03	0,00			1	1	1	1					8,08	8,03
	12:00	29,18	29,14	0,03	0,00			1	1	1	1					8,69	8,68
	13:00	27,37	27,37	0,00	0,00			1	1	1	1					6,89	6,88
	14:00	26,59	26,51	0,07	0,00			1	1	1	1					6,19	6,13
	15:00	24,08	23,73	0,35	0,00			1	1	1	1					4,73	4,85
	16:00	24,91	24,47	0,44	0,00			1	1	1	1					5,80	5,84
	17:00	26,77	26,53	0,23	0,00			1	1	1	1					6,18	6,23
	18:00	29,36	28,87	0,49	0,00			1	1	1	1					8,53	8,58
	19:00	34,88	34,20	0,68	0,00		1	1	1	1	1			2		11,25	11,29
	20:00	34,94	34,76	0,17	0,00		1	1	1	1	1			2		11,08	11,07
	21:00	32,13	32,02	0,11	0,00		1	1	1	1	1					9,30	9,22
	22:00	28,36	28,36	0,00	0,00		1	1	1	1	1					6,01	6,07
	23:00	24,26	24,26	0,00	0,00		1	1	1	1						5,68	5,61

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,86	20,81	0,06	0,00		1	1	1	1						3,14	3,20
	01:00	19,51	19,45	0,06	0,00			1	1	1						3,20	3,16
	02:00	18,50	18,33	0,17	0,00			1	1	1						2,16	2,16
	03:00	18,11	18,11	0,00	0,00			1	1	1						1,73	1,72
	04:00	18,30	18,30	0,00	0,00			1	1	1						1,91	1,90
	05:00	18,98	18,97	0,00	0,00			1	1	1						2,54	2,58
	06:00	21,40	21,26	0,14	0,00			1	1	1						4,94	4,99
	07:00	24,84	24,78	0,06	0,00			1	1	1						7,44	7,44
	08:00	26,66	26,54	0,12	0,00			1	1	1				2		8,33	8,37
	09:00	26,96	26,88	0,08	0,00			1	1	1				4		8,40	8,42
	10:00	26,49	26,45	0,05	0,00			1	1	1				4		8,00	7,97
	11:00	26,04	26,03	0,00	0,00			1	1	1				4		7,43	7,46
	12:00	27,91	27,89	0,02	0,00			1	1	1				6		8,67	8,63
	13:00	27,29	26,80	0,49	0,00			1	1	1				5		8,31	8,26
	14:00	25,42	25,14	0,28	0,00			1	1	1				3		7,52	7,46
	15:00	23,93	23,86	0,07	0,00			1	1	1	1					3,55	3,49
	16:00	23,47	23,21	0,27	0,00			1	1	1	1					3,96	3,98
	17:00	24,80	24,61	0,20	0,00			1	1	1	1					5,73	5,74
	18:00	28,79	28,79	0,00	0,00			1	1	1	1					7,84	7,94
	19:00	34,21	34,21	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1		10,05	10,08
	20:00	35,20	35,18	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1					10,38	10,38
	21:00	32,53	32,26	0,26	0,00		1	1	1	1	1					9,73	9,69
	22:00	28,74	27,94	0,81	0,00		1	1	1	1	1					7,29	7,25
	23:00	24,80	23,76	1,04	0,00			1	1	1	1					6,30	6,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,43	20,39	1,04	0,00				1	1	1					6,40	6,32
	01:00	19,54	19,23	0,31	0,00				1	1	1					4,44	4,43
	02:00	18,64	18,50	0,14	0,00				1	1	1					3,52	3,51
	03:00	18,15	18,15	0,00	0,00				1	1	1					3,00	2,99
	04:00	18,15	18,15	0,00	0,00				1	1	1					2,97	2,97
	05:00	18,87	18,87	0,00	0,00				1	1	1					3,62	3,68
	06:00	21,40	21,40	0,00	0,00				1	1	1					6,08	6,19
	07:00	24,79	24,79	0,00	0,00			1	1	1	1			2		8,54	8,34
	08:00	25,67	25,67	0,00	0,00			1	1		1			4		8,43	8,41
	09:00	25,83	25,83	0,00	0,00			1	1	1	1					5,39	5,32
	10:00	24,94	24,94	0,00	0,00			1	1	1	1					4,44	4,43
	11:00	24,51	24,51	0,00	0,00			1	1	1	1					4,01	3,97
	12:00	23,92	23,89	0,03	0,00			1	1	1	1			2		5,76	5,95
	13:00	23,47	23,45	0,02	0,00			1		1	1			2		7,41	7,39
	14:00	22,91	22,86	0,05	0,00			1		1	1			2		6,97	6,94
	15:00	21,86	21,79	0,06	0,00			1		1	1					6,89	6,88
	16:00	21,59	21,45	0,14	0,00			1		1	1					6,55	6,57
	17:00	23,67	23,53	0,13	0,00			1		1	1			2		7,70	7,76
	18:00	28,05	27,77	0,28	0,00			1		1	1			5		9,73	9,80
	19:00	32,61	32,17	0,43	0,00		1	1		1	1			6		11,60	11,62
	20:00	32,80	32,18	0,63	0,00		1	1		1	1			5		11,74	11,70
	21:00	30,68	29,97	0,70	0,00	1	1	1		1	1			2		9,94	9,90
	22:00	27,26	26,54	0,73	0,00		1	1		1	1			1		8,77	8,73
	23:00	24,38	23,46	0,92	0,00		1	1		1	1					7,36	7,35

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,38	20,41	0,97	0,00			1		1	1					6,47	6,39
	01:00	19,82	18,62	1,20	0,00			1		1	1					4,87	4,82
	02:00	18,83	18,00	0,83	0,00			1		1	1					3,85	3,83
	03:00	18,21	17,58	0,63	0,00			1		1	1					3,23	3,21
	04:00	18,46	17,97	0,49	0,00			1		1	1					3,42	3,45
	05:00	19,01	18,38	0,62	0,00			1		1	1					3,99	3,98
	06:00	20,03	19,57	0,46	0,00			1		1	1					4,93	4,97
	07:00	21,78	21,44	0,34	0,00			1		1	1			1		6,55	6,57
	08:00	23,23	23,06	0,17	0,00			1		1	1			2		7,31	7,28
	09:00	23,63	23,39	0,24	0,00			1	1	1	1			1		5,97	5,73
	10:00	22,91	22,56	0,35	0,00			1	1	1	1					2,42	2,40
	11:00	23,56	23,35	0,21	0,00			1	1	1	1					3,00	3,03
	12:00	24,74	24,51	0,23	0,00			1	1	1	1					4,24	4,25
	13:00	25,86	25,60	0,26	0,00			1	1	1	1					5,36	5,36
	14:00	25,15	24,43	0,72	0,00			1	1	1	1					4,65	4,63
	15:00	25,20	23,93	1,26	0,00			1	1	1	1					5,01	5,02
	16:00	25,13	22,19	2,95	0,00				1	1	1					9,11	9,27
	17:00	27,45	19,58	7,87	0,00				1	1	1					10,93	10,96
	18:00	30,31	22,43	7,89	0,00				1	1	1					11,72	11,74
	19:00	33,41	24,29	9,12	0,00			1	1	1	1					12,75	12,76
	20:00	32,78	21,66	11,12	0,00			1	1	1	1					12,35	12,29
	21:00	29,87	20,71	9,15	0,00			1		1	1					11,66	11,70
	22:00	27,02	18,17	8,85	0,00			1		1	1					10,85	10,83
	23:00	23,95	15,00	8,95	0,00			1		1	1					9,58	9,55

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,42	13,66	7,76	0,00					1	1					8,62	8,60
	01:00	19,82	12,92	6,90	0,00					1	1					7,96	7,94
	02:00	18,59	12,27	6,32	0,00					1	1					7,46	7,45
	03:00	18,04	13,00	5,04	0,00					1	1					7,22	7,22
	04:00	17,93	13,40	4,53	0,00					1	1					7,17	7,18
	05:00	18,12	13,74	4,37	0,00					1	1					7,23	7,24
	06:00	19,11	14,43	4,67	0,00					1	1					7,63	7,63
	07:00	20,32	14,72	5,60	0,00					1	1					8,10	8,11
	08:00	20,87	17,27	3,60	0,00			1		1	1					6,56	6,47
	09:00	20,77	17,25	3,52	0,00			1		1	1					5,75	5,78
	10:00	20,82	16,58	4,24	0,00			1		1	1					5,78	5,81
	11:00	21,56	16,31	5,24	0,00			1		1	1					6,49	6,54
	12:00	23,19	15,13	8,06	0,00			1		1	1					8,77	8,85
	13:00	22,08	15,35	6,73	0,00			1		1	1					7,18	7,09
	14:00	20,12	13,82	6,31	0,00					1	1					7,02	6,99
	15:00	18,97	12,93	6,04	0,00					1	1					6,88	6,88
	16:00	19,27	14,20	5,06	0,00			1		1	1					6,13	6,16
	17:00	21,60	17,12	4,48	0,00			1		1	1					7,99	8,02
	18:00	26,09	22,29	3,80	0,00			1	1	1	1					8,86	8,63
	19:00	31,32	26,69	4,63	0,00			1	1	1	1					11,58	11,64
20:00	31,52	27,96	3,56	0,00			1	1	1	1					11,19	11,14	
21:00	29,70	27,05	2,65	0,00			1	1	1	1					9,73	9,68	
22:00	26,56	24,86	1,69	0,00			1	1	1	1					6,46	6,39	
23:00	23,31	21,97	1,34	0,00			1	1	1	1					5,57	5,80	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:30 με 23:59.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,62	20,09	0,53	0,00			1	1		1					6,06	6,01
	01:00	19,05	18,38	0,67	0,00			1	1		1					4,43	4,42
	02:00	18,22	17,54	0,67	0,00			1	1		1					3,59	3,59
	03:00	17,66	17,05	0,61	0,00			1	1		1					3,04	3,04
	04:00	17,83	17,09	0,73	0,00			1	1		1					3,18	3,19
	05:00	18,64	17,72	0,92	0,00			1	1		1					3,99	4,02
	06:00	20,93	20,06	0,88	0,00			1	1		1					6,15	6,23
	07:00	24,33	23,11	1,22	0,00			1	1	1	1					5,57	5,53
	08:00	24,88	23,89	0,99	0,00			1	1	1	1					4,44	4,40
	09:00	24,23	23,73	0,50	0,00			1	1	1	1					3,72	3,72
	10:00	23,63	22,78	0,85	0,00			1	1	1	1					3,16	3,12
	11:00	23,15	21,91	1,24	0,00			1	1	1	1					2,55	2,63
	12:00	23,85	22,21	1,64	0,00			1	1	1	1					3,36	3,39
	13:00	23,73	22,59	1,14	0,00			1	1	1	1					3,27	3,25
	14:00	22,52	21,70	0,82	0,00			1	1	1	1					3,54	3,61
	15:00	21,66	20,37	1,29	0,00				1	1	1					4,16	4,43
	16:00	22,35	21,19	1,16	0,00				1	1	1					7,21	7,18
	17:00	23,87	22,91	0,96	0,00				1	1	1					7,30	7,12
	18:00	27,61	27,18	0,43	0,00			1	1	1	1					7,18	7,23
	19:00	32,30	31,45	0,84	0,00		1	1	1	1	1					9,73	9,72
	20:00	32,20	31,16	1,04	0,00		1	1	1	1	1					9,38	9,35
	21:00	29,95	28,76	1,19	0,00			1	1	1	1					8,32	8,23
	22:00	26,82	25,74	1,08	0,00			1	1	1	1					6,44	6,39
	23:00	23,42	23,04	0,38	0,00			1	1	1	1					3,67	3,68

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,33	19,85	0,48	0,00				1	1	1					4,87	4,90
	01:00	18,94	18,07	0,87	0,00				1	1	1					3,83	3,81
	02:00	18,24	17,45	0,78	0,00				1	1	1					3,13	3,11
	03:00	17,79	17,19	0,60	0,00				1	1	1					2,65	2,66
	04:00	17,85	17,15	0,70	0,00				1	1	1					2,68	2,68
	05:00	18,38	17,13	1,25	0,00				1	1	1					3,21	3,24
	06:00	20,62	19,44	1,18	0,00				1	1	1					5,35	5,42
	07:00	23,44	22,82	0,62	0,00				1	1	1					8,27	8,29
	08:00	23,76	22,64	1,12	0,00				1	1	1					8,63	8,63
	09:00	23,75	23,26	0,49	0,00			1	1	1	1					6,06	5,94
	10:00	23,06	22,51	0,55	0,00			1	1	1	1					2,64	2,57
	11:00	23,15	22,70	0,45	0,00			1	1	1	1					2,63	2,63
	12:00	23,61	23,11	0,50	0,00			1	1	1	1					3,13	3,11
	13:00	23,64	22,93	0,70	0,00			1	1	1	1					3,12	3,12
	14:00	21,90	20,95	0,95	0,00			1	1	1	1					3,63	3,88
	15:00	20,13	19,29	0,83	0,00				1	1	1					5,01	5,01
	16:00	20,80	19,81	0,99	0,00				1	1	1					5,64	5,64
	17:00	23,17	21,87	1,29	0,00				1	1	1					7,88	7,91
	18:00	27,68	26,02	1,66	0,00			1	1	1	1					7,96	7,90
	19:00	32,44	30,09	2,35	0,00		1	1	1	1	1					10,68	10,73
	20:00	32,49	30,82	1,66	0,00		1	1	1	1	1					10,28	10,26
	21:00	30,44	28,97	1,47	0,00			1	1	1	1					9,87	9,80
	22:00	27,08	25,43	1,64	0,00			1	1	1	1					6,72	6,63
	23:00	23,72	22,53	1,19	0,00			1	1	1	1					5,13	5,07

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,43	19,96	0,47	0,00			1	1		1					4,61	4,71
	01:00	19,27	18,86	0,42	0,00			1	1		1					4,32	4,28
	02:00	18,33	17,76	0,58	0,00			1	1		1					3,35	3,34
	03:00	17,72	16,88	0,84	0,00			1	1		1					2,73	2,70
	04:00	18,04	17,46	0,58	0,00			1	1		1					3,02	3,02
	05:00	18,60	17,76	0,85	0,00			1	1		1					3,55	3,59
	06:00	20,69	19,51	1,18	0,00			1	1		1					5,61	5,65
	07:00	23,79	22,62	1,18	0,00			1	1	1	1					5,71	5,64
	08:00	24,67	23,67	0,99	0,00			1	1	1	1					4,15	4,16
	09:00	24,85	24,28	0,56	0,00			1	1	1	1					4,36	4,33
	10:00	23,68	23,53	0,16	0,00			1	1	1	1					3,15	3,20
	11:00	23,33	23,05	0,28	0,00			1	1	1	1					2,85	2,80
	12:00	23,37	22,31	1,06	0,00			1	1	1	1					2,73	2,69
	13:00	23,16	22,07	1,09	0,00			1	1	1	1					2,54	2,45
	14:00	21,49	20,79	0,70	0,00			1	1	1	1					1,30	1,34
	15:00	20,42	18,74	1,68	0,00				1	1	1					5,21	5,21
	16:00	20,99	17,84	3,14	0,00				1	1	1					5,77	5,82
	17:00	23,62	18,34	5,28	0,00				1	1	1					8,34	8,45
	18:00	27,66	21,47	6,19	0,00				1	1	1					10,98	11,01
	19:00	32,58	26,77	5,81	0,00			1	1	1	1					12,45	12,40
	20:00	32,46	28,96	3,50	0,00			1	1	1	1					11,98	11,99
	21:00	29,90	27,08	2,82	0,00			1	1	1	1					9,49	9,47
	22:00	26,63	24,57	2,06	0,00			1	1	1	1					6,40	6,34
	23:00	23,21	20,78	2,43	0,00			1		1	1					7,82	7,91

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:00 με 15:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,12	18,24	1,88	0,00			1		1	1					5,19	5,15
	01:00	18,87	16,74	2,12	0,00			1		1	1					3,92	3,89
	02:00	18,12	16,69	1,43	0,00			1		1	1					3,13	3,13
	03:00	17,73	16,14	1,59	0,00			1		1	1					2,75	2,72
	04:00	18,00	16,37	1,62	0,00			1	1		1					2,79	2,80
	05:00	18,46	16,19	2,27	0,00			1	1		1					3,44	3,44
	06:00	20,65	17,76	2,89	0,00			1	1		1					5,61	5,71
	07:00	24,15	21,09	3,07	0,00			1	1		1					9,03	9,09
	08:00	25,14	21,35	3,79	0,00			1	1		1					9,71	9,64
	09:00	25,18	22,06	3,12	0,00			1	1	1	1					4,98	4,91
	10:00	24,35	21,88	2,46	0,00			1	1	1	1					3,81	3,83
	11:00	24,19	22,13	2,05	0,00			1	1	1	1					3,72	3,72
	12:00	24,82	21,07	3,75	0,00				1	1	1					6,94	7,18
	13:00	24,30	20,91	3,40	0,00				1	1	1					8,24	9,01
	14:00	23,45	21,99	1,47	0,00				1	1	1			2		1,93	6,63
	15:00	22,76	20,76	2,00	0,00				1	1	1			1		2,79	7,21
	16:00	22,83	20,17	2,67	0,00				1	1	1					7,75	7,73
	17:00	23,53	21,23	2,30	0,00				1	1	1					8,17	8,18
	18:00	27,88	26,19	1,69	0,00			1	1	1	1					7,94	7,99
	19:00	32,48	29,54	2,94	0,00		1	1	1	1	1					10,54	10,54
	20:00	32,35	29,28	3,07	0,00		1	1	1	1	1					9,55	9,51
	21:00	30,18	27,13	3,05	0,00		1	1	1	1	1					6,51	8,10
	22:00	26,45	24,02	2,44	0,00			1	1	1	1					3,44	6,84
	23:00	22,94	20,67	2,27	0,00			1	1		1					3,75	7,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 14:00 με 15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,36	18,52	1,84	0,00			1	1		1					5,45	5,42
	01:00	19,04	17,21	1,83	0,00			1	1		1					4,07	4,05
	02:00	18,29	16,26	2,03	0,00			1	1		1					4,59	4,60
	03:00	17,79	16,31	1,48	0,00			1	1		1					4,61	4,59
	04:00	17,94	16,74	1,20	0,00			1	1		1					4,73	4,73
	05:00	18,57	18,15	0,42	0,00			1	1		1					3,68	3,68
	06:00	21,03	20,61	0,42	0,00			1	1		1					5,81	5,89
	07:00	24,29	24,10	0,19	0,00			1	1	1	1					4,05	4,03
	08:00	25,29	25,09	0,20	0,00			1	1	1	1					4,80	4,82
	09:00	24,95	24,87	0,08	0,00			1	1	1	1					4,45	4,45
	10:00	24,20	24,18	0,02	0,00			1	1	1	1					3,73	3,69
	11:00	24,56	24,52	0,04	0,00			1	1	1	1					4,07	4,09
	12:00	23,93	23,93	0,00	0,00			1	1	1	1			2		3,50	3,64
	13:00	24,76	24,76	0,00	0,00			1	1	1	1			2		4,40	4,48
	14:00	23,18	23,07	0,10	0,00			1	1	1	1					2,69	2,68
	15:00	23,26	23,26	0,00	0,00			1	1	1	1					2,68	2,69
	16:00	23,14	23,14	0,00	0,00			1	1	1	1					2,67	2,65
	17:00	24,16	24,16	0,00	0,00			1	1	1	1					3,49	3,55
	18:00	28,03	28,03	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	32,04	32,04	0,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	20:00	31,66	31,60	0,07	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	21:00	29,53	29,50	0,03	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	22:00	26,18	26,17	0,01	0,00			1	1	1	1					4,95	4,96
	23:00	23,09	22,97	0,11	0,00			1	1	1	1					4,35	4,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 12:05 λόγω βλάβης στην μονάδα G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε ς η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,68	20,48	0,19	0,00			1	1		1					4,98	5,00
	01:00	18,97	18,76	0,21	0,00			1	1		1					4,01	3,98
	02:00	18,16	18,04	0,12	0,00			1	1		1					3,16	3,16
	03:00	17,94	17,94	0,00	0,00			1	1		1					2,92	2,91
	04:00	17,86	17,85	0,01	0,00			1	1		1					2,82	2,83
	05:00	18,01	18,00	0,01	0,00			1	1		1					2,99	2,98
	06:00	19,64	19,60	0,04	0,00			1	1		1					4,45	4,50
	07:00	21,45	21,26	0,19	0,00			1	1		1					4,70	4,62
	08:00	23,46	23,33	0,13	0,00			1	1	1	1					2,94	2,93
	09:00	23,43	23,36	0,07	0,00			1	1	1	1					2,96	2,94
	10:00	23,73	23,55	0,18	0,00			1	1	1	1					3,21	3,24
	11:00	23,58	23,50	0,08	0,00			1	1	1	1					3,05	3,05
	12:00	24,80	24,80	0,00	0,00			1	1	1	1					4,23	4,25
	13:00	25,54	25,40	0,14	0,00			1	1	1	1					4,85	4,87
	14:00	24,51	24,31	0,19	0,00			1	1	1	1					4,04	4,00
	15:00	23,57	23,49	0,08	0,00			1	1	1	1					3,05	3,05
	16:00	23,65	23,62	0,02	0,00			1	1	1	1					3,12	3,13
	17:00	25,16	25,07	0,09	0,00			1	1	1	1					4,40	4,44
	18:00	28,22	28,22	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	31,86	31,86	0,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	20:00	31,32	31,32	0,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	21:00	29,13	29,13	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	22:00	26,15	26,12	0,04	0,00			1	1	1	1					4,96	4,91
	23:00	23,41	23,27	0,15	0,00			1	1	1	1					4,02	4,10

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 23:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ε	χ	ρ	ο	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,00	20,89	0,11	0,00			1	1		1					5,02	5,01
	01:00	19,35	19,27	0,08	0,00			1	1		1					4,38	4,35
	02:00	18,17	17,88	0,28	0,00			1	1		1					3,19	3,17
	03:00	17,63	17,29	0,33	0,00			1	1		1					2,64	2,63
	04:00	17,42	17,23	0,19	0,00			1	1		1					2,42	2,42
	05:00	17,64	17,57	0,07	0,00			1	1		1					2,60	2,61
	06:00	18,48	18,35	0,14	0,00			1	1		1					3,41	3,46
	07:00	19,57	19,30	0,27	0,00			1	1		1					4,50	4,50
	08:00	22,36	21,86	0,50	0,00			1	1		1					4,52	4,42
	09:00	25,37	24,48	0,89	0,00			1	1	1	1					4,61	4,65
	10:00	28,69	28,53	0,15	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	11:00	31,47	31,18	0,29	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	12:00	29,72	29,42	0,30	0,00		1	1	1		1			6	1	5,11	4,49
	13:00	29,14	28,94	0,20	0,00		1	1	1		1			4		3,71	3,80
	14:00	27,02	26,95	0,07	0,00		1	1	1	1	1					4,05	4,17
	15:00	25,88	25,81	0,07	0,00			1	1	1	1					4,62	4,74
	16:00	25,30	25,18	0,11	0,00			1	1	1	1					4,76	4,76
	17:00	26,44	26,43	0,02	0,00			1	1	1	1					5,02	5,01
	18:00	29,58	29,35	0,23	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	19:00	33,01	32,85	0,16	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	20:00	32,31	32,19	0,12	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	21:00	29,96	29,70	0,25	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	22:00	26,48	26,12	0,36	0,00			1	1	1	1					4,96	4,94
	23:00	23,18	23,13	0,06	0,00			1	1	1	1					3,07	3,29

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 12:00 λόγω βλάβης στην μονάδα G9.Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:30 ι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,60	20,38	0,22	0,00			1	1		1					4,88	4,92
	01:00	18,78	18,67	0,12	0,00			1	1		1					3,82	3,79
	02:00	17,86	17,72	0,14	0,00			1	1		1					2,86	2,86
	03:00	17,47	17,36	0,11	0,00			1	1		1					2,49	2,45
	04:00	17,63	17,23	0,40	0,00			1	1		1					2,64	2,63
	05:00	18,19	17,88	0,32	0,00			1	1		1					3,13	3,15
	06:00	20,65	20,35	0,30	0,00			1	1		1					4,87	4,89
	07:00	23,84	23,80	0,04	0,00			1	1	1	1					4,25	4,25
	08:00	25,59	25,58	0,02	0,00			1	1	1	1					4,96	4,96
	09:00	25,81	25,74	0,07	0,00			1	1	1	1					4,87	4,83
	10:00	24,37	24,37	0,00	0,00			1	1	1	1					3,88	3,87
	11:00	23,56	23,48	0,08	0,00			1	1	1	1					3,08	3,06
	12:00	23,88	23,88	0,00	0,00			1	1	1	1					3,34	3,33
	13:00	23,71	23,56	0,15	0,00			1	1	1	1					3,22	3,22
	14:00	22,25	22,01	0,24	0,00			1	1	1	1					2,17	2,16
	15:00	21,09	20,92	0,16	0,00			1	1	1	1					2,43	2,43
	16:00	20,99	20,99	0,00	0,00			1	1	1	1					1,57	1,51
	17:00	23,79	23,76	0,03	0,00			1	1	1	1					3,14	3,21
	18:00	27,88	27,65	0,24	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	19:00	31,97	31,68	0,29	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
20:00	32,30	32,13	0,17	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03	
21:00	30,12	29,86	0,26	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03	
22:00	26,49	25,82	0,68	0,00			1	1	1	1						4,97	4,96
23:00	23,43	22,87	0,55	0,00			1	1	1	1						3,44	3,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,26	19,97	0,30	0,00			1	1		1					4,89	4,90
	01:00	18,74	18,45	0,29	0,00			1	1		1					3,82	3,77
	02:00	17,77	17,50	0,27	0,00			1	1		1					2,76	2,75
	03:00	17,58	17,28	0,30	0,00			1	1		1					2,58	2,57
	04:00	17,49	17,18	0,31	0,00			1	1		1					2,47	2,47
	05:00	18,30	18,04	0,25	0,00			1	1		1					3,24	3,27
	06:00	20,64	20,34	0,30	0,00				1	1	1					4,82	4,85
	07:00	24,15	23,95	0,19	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	08:00	26,70	26,64	0,06	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	09:00	27,43	27,43	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	10:00	27,94	27,93	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	11:00	28,27	28,27	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	28,30	28,24	0,07	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	13:00	26,55	26,50	0,04	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	26,67	26,55	0,12	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	15:00	25,00	25,00	0,00	0,00			1	1	1	1					4,46	4,42
	16:00	25,13	25,13	0,00	0,00			1	1	1	1					4,51	4,53
	17:00	26,67	26,67	0,00	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	30,28	30,27	0,01	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	19:00	33,72	33,72	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	20:00	33,52	33,52	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	21:00	30,93	30,93	0,00	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	22:00	26,95	26,67	0,28	0,00			1	1	1	1					5,01	5,00
	23:00	23,41	23,12	0,29	0,00			1	1	1	1					3,10	3,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,49	19,98	0,51	0,00			1		1	1					4,79	4,93
	01:00	18,68	18,12	0,57	0,00			1		1	1					3,71	3,69
	02:00	17,98	17,44	0,54	0,00			1		1	1					2,98	2,99
	03:00	17,68	17,30	0,39	0,00			1		1	1					2,67	2,67
	04:00	17,70	17,23	0,47	0,00			1		1	1					2,70	2,69
	05:00	18,40	17,80	0,60	0,00			1		1	1					3,36	3,38
	06:00	20,87	20,09	0,79	0,00			1		1	1					4,93	4,96
	07:00	24,25	23,45	0,80	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	25,59	24,19	1,40	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	25,61	24,30	1,32	0,00			1	1	1	1					4,96	4,94
	10:00	24,56	23,75	0,81	0,00			1	1	1	1					4,09	4,09
	11:00	24,83	24,00	0,84	0,00			1	1	1	1					4,31	4,31
	12:00	24,78	23,83	0,95	0,00			1	1	1	1					4,25	4,23
	13:00	24,33	23,63	0,70	0,00			1	1	1	1					3,85	3,82
	14:00	23,12	22,47	0,65	0,00			1	1	1	1					2,66	2,64
	15:00	22,88	22,26	0,63	0,00			1	1	1	1					2,36	2,37
	16:00	22,02	21,46	0,56	0,00			1	1	1	1					1,53	1,53
	17:00	24,66	24,01	0,65	0,00			1	1	1	1					3,92	4,01
	18:00	28,30	27,48	0,81	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	32,16	31,32	0,83	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	20:00	31,90	30,97	0,92	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	21:00	29,65	28,22	1,43	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,33	24,82	1,51	0,00			1	1	1	1					4,99	4,98
	23:00	22,79	20,98	1,80	0,00			1	1	1	1					4,22	4,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,10	18,12	1,98	0,00			1	1		1					4,79	4,77
	01:00	18,64	16,58	2,07	0,00			1	1		1					3,89	3,96
	02:00	17,71	15,76	1,94	0,00			1	1		1					4,51	4,50
	03:00	17,53	15,69	1,84	0,00			1	1		1					4,31	4,30
	04:00	17,45	15,45	2,00	0,00			1	1		1					4,52	4,53
	05:00	18,06	15,94	2,12	0,00			1	1		1					3,31	3,33
	06:00	20,55	17,93	2,63	0,00			1	1		1					4,99	5,00
	07:00	23,56	21,26	2,30	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	25,56	23,29	2,26	0,00			1	1	1	1					5,01	5,00
	09:00	27,53	25,31	2,23	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	10:00	27,87	25,88	1,99	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	11:00	28,40	27,12	1,28	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	27,87	26,57	1,30	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	13:00	26,87	25,35	1,53	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	25,37	23,64	1,72	0,00			1	1	1	1					4,75	4,72
	15:00	22,92	21,06	1,86	0,00				1	1	1					4,30	4,41
	16:00	23,51	21,74	1,77	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	17:00	26,68	24,08	2,60	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	30,04	26,96	3,08	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	33,46	30,40	3,06	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	20:00	33,11	29,55	3,56	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	21:00	30,36	26,46	3,90	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,86	22,27	4,59	0,00			1	1	1	1					5,02	5,02
	23:00	23,28	19,22	4,06	0,00			1	1		1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,51	16,29	4,22	0,00			1	1		1					4,96	4,97
	01:00	18,89	14,36	4,53	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	02:00	17,75	13,10	4,65	0,00				1		1					5,02	5,02
	03:00	17,58	12,93	4,65	0,00				1		1					5,03	5,03
	04:00	17,47	12,88	4,60	0,00				1		1					5,03	5,03
	05:00	18,24	13,60	4,64	0,00				1		1					5,03	5,03
	06:00	20,40	15,71	4,69	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	07:00	23,59	18,83	4,76	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	08:00	25,86	21,08	4,78	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	09:00	27,35	22,62	4,73	0,00				1	1	1			2		5,03	5,03
	10:00	27,49	22,63	4,86	0,00					1	1			7		5,03	5,03
	11:00	28,42	23,56	4,86	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	12:00	27,98	23,11	4,87	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	13:00	27,36	22,49	4,86	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	14:00	25,67	20,80	4,87	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	15:00	25,98	21,12	4,86	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	16:00	25,34	20,47	4,86	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	17:00	26,35	21,48	4,87	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	18:00	29,43	24,60	4,83	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	32,38	27,50	4,88	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	20:00	32,21	27,38	4,83	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	21:00	29,76	25,01	4,75	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,27	21,69	4,59	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	23:00	23,14	18,57	4,57	0,00			1	1		1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,78	16,59	4,20	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	01:00	19,19	16,15	3,05	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	02:00	18,41	16,71	1,70	0,00			1	1		1					4,70	4,56
	03:00	18,07	16,76	1,32	0,00			1	1		1					3,31	3,38
	04:00	17,82	16,89	0,93	0,00			1	1		1					4,35	4,37
	05:00	18,19	17,90	0,29	0,00			1	1		1					3,79	3,79
	06:00	19,54	19,51	0,03	0,00			1	1		1					4,44	4,47
	07:00	21,40	21,35	0,06	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	22,88	22,70	0,19	0,00			1	1	1	1					3,68	3,63
	09:00	23,78	23,58	0,20	0,00			1	1	1	1					4,63	4,74
	10:00	23,76	23,67	0,09	0,00			1	1	1	1					4,60	4,76
	11:00	23,30	23,18	0,12	0,00				1	1	1					4,87	5,03
	12:00	23,17	23,06	0,11	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	13:00	23,97	23,76	0,21	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	14:00	23,32	22,93	0,39	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	15:00	22,23	21,81	0,42	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	16:00	21,80	21,32	0,48	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	17:00	23,78	23,24	0,54	0,00				1	1	1					5,02	5,02
	18:00	27,85	27,47	0,38	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	30,90	30,56	0,34	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	20:00	30,35	30,06	0,29	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	21:00	28,39	28,13	0,27	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	25,23	25,08	0,15	0,00			1	1	1	1					4,56	4,52
	23:00	22,61	22,56	0,05	0,00			1	1	1	1					2,18	2,16

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 9:35 με 14:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,46	20,17	0,30	0,00			1		1	1					3,11	3,62	
	01:00	19,01	18,37	0,64	0,00			1		1	1					4,06	4,02	
	02:00	17,92	16,71	1,21	0,00			1		1	1					3,21	3,30	
	03:00	17,46	16,12	1,35	0,00			1		1	1					4,26	4,25	
	04:00	17,15	14,52	2,63	0,00			1		1	1					4,41	4,39	
	05:00	17,64	14,24	3,40	0,00					1	1					4,93	4,94	
	06:00	18,26	14,55	3,71	0,00					1	1					5,03	5,03	
	07:00	19,50	15,88	3,62	0,00			1		1	1					5,03	5,02	
	08:00	20,22	16,82	3,40	0,00			1		1	1					4,93	4,92	
	09:00	19,82	16,27	3,54	0,00			1		1	1					4,77	4,74	
	10:00	19,44	15,82	3,62	0,00			1		1	1					4,46	4,44	
	11:00	20,91	16,31	4,60	0,00			1		1	1					4,96	4,96	
	12:00	21,50	16,62	4,88	0,00			1		1	1					5,03	5,03	
	13:00	21,51	16,62	4,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03	
	14:00	20,37	15,54	4,83	0,00			1		1	1					5,02	5,01	
	15:00	21,15	16,27	4,87	0,00			1		1	1					5,02	5,02	
	16:00	22,25	17,35	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03	
	17:00	25,23	20,31	4,91	0,00			1		1	1					5,03	5,03	
	18:00	28,55	23,66	4,88	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03	
	19:00	28,80	23,90	4,90	0,00		1	1		1	1			2		5,03	5,03	
20:00	28,11	23,19	4,92	0,00		1	1		1	1			1		5,03	5,03		
21:00	26,14	21,22	4,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03		
22:00	23,58	18,66	4,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03		
23:00	21,32	16,40	4,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	19,39	14,49	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	18,21	13,30	4,91	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	17,70	12,78	4,92	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	17,31	12,39	4,92	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	17,38	12,47	4,90	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,06	13,19	4,87	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	19,68	14,78	4,91	0,00					1	1					5,03	5,03
	07:00	22,62	17,75	4,87	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	23,09	18,45	4,64	0,00			1		1	1					4,88	5,03
	09:00	23,16	19,70	3,46	0,00			1		1	1					3,67	5,03
	10:00	23,07	20,83	2,23	0,00			1	1	1	1					3,18	4,47
	11:00	24,94	22,45	2,49	0,00			1	1	1	1					2,66	4,87
	12:00	28,06	25,80	2,26	0,00			1	1	1	1					2,66	5,03
	13:00	27,95	25,51	2,44	0,00			1	1	1	1					2,66	5,03
	14:00	27,15	24,78	2,37	0,00			1	1	1	1					2,66	5,03
	15:00	25,55	23,06	2,49	0,00			1	1	1	1					2,66	4,93
	16:00	25,91	23,20	2,71	0,00			1	1	1	1					2,89	5,02
	17:00	28,85	25,35	3,50	0,00			1	1	1	1					3,61	5,03
	18:00	31,53	29,96	1,57	0,00			1	1	1	1					4,73	5,03
	19:00	31,63	31,30	0,32	0,00		1	1	1	1	1					5,02	5,03
	20:00	31,21	30,85	0,36	0,00		1	1	1	1	1					5,02	5,03
	21:00	28,43	28,15	0,28	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	22:00	25,40	24,85	0,54	0,00			1	1	1	1					4,61	4,58
	23:00	22,16	21,58	0,58	0,00			1	1	1	1					3,58	3,82

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	19,66	19,17	0,49	0,00			1		1	1					4,57	4,55
	01:00	18,49	18,45	0,04	0,00			1		1	1					3,51	3,48
	02:00	17,87	17,87	0,00	0,00			1		1	1					2,84	2,83
	03:00	17,32	17,32	0,00	0,00			1		1	1					2,31	2,29
	04:00	17,12	17,12	0,00	0,00			1		1	1					2,09	2,09
	05:00	17,57	17,57	0,00	0,00			1		1	1					2,51	2,52
	06:00	18,19	18,12	0,06	0,00			1		1	1					3,15	3,17
	07:00	20,47	20,38	0,09	0,00			1		1	1					4,85	4,88
	08:00	22,30	22,27	0,02	0,00			1		1	1					3,53	3,49
	09:00	20,59	20,59	0,00	0,00				1	1	1					3,40	3,64
	10:00	18,86	18,84	0,02	0,00				1	1	1					3,76	3,73
	11:00	18,17	17,98	0,20	0,00				1	1	1					3,05	3,04
	12:00	18,89	18,63	0,26	0,00				1	1	1					3,52	3,63
	13:00	21,74	21,36	0,39	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	14:00	20,81	20,25	0,56	0,00				1	1	1					4,86	4,86
	15:00	19,70	18,89	0,82	0,00				1	1	1					4,55	4,55
	16:00	21,19	20,37	0,82	0,00				1	1	1					5,01	5,02
	17:00	24,71	22,29	2,42	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	27,92	24,46	3,45	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	28,37	24,85	3,52	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	20:00	27,79	24,59	3,20	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	21:00	26,04	22,86	3,18	0,00			1	1	1	1					4,91	4,89
	22:00	23,35	20,95	2,41	0,00			1	1	1	1					4,42	4,39
	23:00	20,83	18,44	2,39	0,00			1	1		1					4,32	4,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	18,67	17,35	1,32	0,00			1	1		1					3,74	3,69
	01:00	17,57	16,48	1,08	0,00			1	1		1					2,59	2,59
	02:00	17,31	16,36	0,95	0,00			1	1		1					2,43	2,50
	03:00	16,89	16,15	0,74	0,00			1	1		1					3,52	3,53
	04:00	17,00	16,22	0,78	0,00			1	1		1					3,62	3,64
	05:00	17,81	16,64	1,17	0,00			1	1		1					3,69	3,65
	06:00	19,54	18,78	0,76	0,00			1	1		1					4,42	4,42
	07:00	21,37	20,68	0,70	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	21,51	20,99	0,52	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	09:00	21,28	20,93	0,34	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	10:00	20,57	19,93	0,63	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	11:00	21,21	20,60	0,61	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	12:00	21,95	21,27	0,68	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	13:00	22,05	21,34	0,71	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	14:00	21,41	20,46	0,95	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	15:00	21,34	20,03	1,31	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	16:00	23,36	21,90	1,46	0,00			1	1	1	1					4,36	4,36
	17:00	27,61	26,04	1,57	0,00			1	1	1	1					5,00	5,01
	18:00	30,85	29,51	1,34	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	31,43	30,39	1,05	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	20:00	30,76	29,70	1,06	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	21:00	28,50	27,62	0,87	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	25,24	24,69	0,54	0,00			1	1	1	1					4,60	4,68
	23:00	21,87	21,40	0,48	0,00			1		1	1					5,02	5,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	19,33	18,98	0,34	0,00			1		1	1					4,36	4,30
	01:00	18,22	18,09	0,13	0,00			1		1	1					3,27	3,25
	02:00	17,63	17,32	0,31	0,00			1		1	1					2,63	2,63
	03:00	17,12	16,61	0,51	0,00			1		1	1					2,12	2,12
	04:00	17,24	16,25	1,00	0,00			1		1	1					2,24	2,23
	05:00	18,09	16,99	1,10	0,00			1		1	1					3,03	3,04
	06:00	20,11	19,39	0,72	0,00			1		1	1					4,78	4,80
	07:00	22,24	22,01	0,23	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	22,36	22,36	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	09:00	22,20	22,20	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	10:00	21,89	21,89	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	22,05	22,05	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	12:00	22,71	22,69	0,02	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	13:00	22,72	22,72	0,00	0,00			1	1	1	1			1		3,47	3,35
	14:00	21,97	21,93	0,04	0,00			1	1	1	1					3,60	3,87
	15:00	21,84	21,84	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	23,86	23,86	0,00	0,00			1		1	1			2		4,85	4,84
	17:00	10,93	10,93	0,00	0,00			1		1	1			2	1	5,17	2,09
	18:00	32,08	32,07	0,01	0,00			1		1	1			7	1	5,01	5,02
	19:00	33,84	33,70	0,13	0,00			1		1	1		1	7		5,03	5,03
	20:00	32,74	32,54	0,20	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	21:00	30,14	29,93	0,20	0,00			1		1	1		1	4		5,03	5,03
	22:00	26,46	26,17	0,29	0,00			1		1	1			2		5,01	5,01
	23:00	22,92	22,47	0,44	0,00			1		1	1					3,63	3,78

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 17:10 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω της βλάβης της G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,12	19,76	0,36	0,00			1		1	1					4,84	4,82
	01:00	18,89	18,69	0,20	0,00			1		1	1					3,90	3,88
	02:00	17,89	17,73	0,15	0,00			1		1	1					2,88	2,89
	03:00	17,72	17,61	0,11	0,00			1		1	1					2,72	2,70
	04:00	17,63	17,38	0,25	0,00			1		1	1					2,60	2,59
	05:00	18,45	18,15	0,29	0,00			1		1	1					3,37	3,40
	06:00	20,80	20,75	0,05	0,00			1		1	1					4,98	4,99
	07:00	23,29	23,28	0,01	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	23,29	23,29	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	23,14	23,14	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	24,84	24,84	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	24,48	24,48	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	25,19	25,19	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	13:00	25,69	25,69	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	14:00	25,98	25,98	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	15:00	25,48	25,48	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	26,17	26,17	0,00	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	30,12	30,12	0,00	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	32,99	32,99	0,00	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	19:00	33,19	33,18	0,00	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	20:00	32,42	32,42	0,00	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	21:00	29,97	29,96	0,01	0,00			1		1	1		1	3		5,03	5,03
	22:00	26,69	26,55	0,13	0,00			1		1	1		1	2		5,03	5,03
	23:00	23,41	23,10	0,32	0,00			1		1	1					4,27	4,37

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,86	20,45	0,40	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	01:00	19,27	18,77	0,50	0,00			1		1	1					4,28	4,28
	02:00	18,45	18,05	0,41	0,00			1		1	1					3,48	3,46
	03:00	18,01	17,63	0,38	0,00			1		1	1					3,01	2,99
	04:00	17,80	17,43	0,37	0,00			1		1	1					2,78	2,79
	05:00	18,64	18,29	0,36	0,00			1		1	1					3,60	3,62
	06:00	19,79	19,42	0,37	0,00			1		1	1					4,68	4,69
	07:00	20,85	20,32	0,53	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	21,24	20,65	0,59	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	22,62	22,36	0,26	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	24,46	24,36	0,10	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	23,68	23,38	0,29	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	25,96	25,86	0,10	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	13:00	27,92	27,34	0,57	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	14:00	27,49	26,78	0,71	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	15:00	26,84	26,01	0,83	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	16:00	27,35	26,63	0,71	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	31,24	30,59	0,65	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	18:00	33,87	33,32	0,56	0,00	1		1		1	1			8		5,03	5,03
	19:00	33,57	32,97	0,60	0,00	1		1		1	1			7		5,03	5,03
	20:00	32,41	31,95	0,46	0,00	1		1		1	1			5		5,03	5,03
	21:00	29,90	29,48	0,42	0,00	1		1		1	1			3		5,03	5,03
	22:00	26,57	26,26	0,32	0,00	1		1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	23,57	23,31	0,26	0,00	1		1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,05	21,00	0,04	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	01:00	19,46	19,46	0,00	0,00			1		1	1					4,48	4,43
	02:00	18,45	18,45	0,00	0,00			1		1	1					3,42	3,42
	03:00	17,83	17,83	0,00	0,00			1		1	1					2,83	2,81
	04:00	17,65	17,65	0,00	0,00			1		1	1					2,61	2,61
	05:00	17,97	17,97	0,00	0,00			1		1	1					2,93	2,93
	06:00	18,81	18,81	0,00	0,00			1		1	1					3,75	3,74
	07:00	19,11	19,11	0,00	0,00			1		1	1					4,06	4,05
	08:00	19,47	19,45	0,02	0,00			1		1	1					4,46	4,46
	09:00	20,04	19,99	0,06	0,00			1		1	1					4,90	4,91
	10:00	20,95	20,95	0,00	0,00			1		1	1					5,00	5,01
	11:00	23,72	23,72	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	12:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	13:00	23,63	23,60	0,04	0,00			1		1	1			3		4,85	5,03
	14:00	20,55	20,54	0,01	0,00			1		1	1			1		4,97	4,99
	15:00	20,67	20,60	0,07	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	22,91	22,78	0,13	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	17:00	27,58	27,29	0,30	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	18:00	31,34	31,01	0,33	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	19:00	31,93	31,76	0,17	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	20:00	31,36	31,27	0,09	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	21:00	29,08	29,06	0,02	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	25,98	25,97	0,01	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	23:00	22,78	22,78	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:15 - 13:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΡΕΤΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,18	20,18	0,00	0,00			1		1	1					4,80	4,80
	01:00	18,80	18,79	0,01	0,00			1		1	1					3,81	3,79
	02:00	18,10	18,10	0,00	0,00			1		1	1					3,11	3,07
	03:00	17,78	17,78	0,00	0,00			1		1	1					2,75	2,74
	04:00	17,74	17,74	0,00	0,00			1		1	1					2,68	2,70
	05:00	18,56	18,55	0,02	0,00			1		1	1					3,52	3,52
	06:00	20,80	20,80	0,00	0,00			1		1	1					4,94	4,94
	07:00	23,31	23,31	0,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	24,46	24,46	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	23,87	23,73	0,13	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	22,43	22,21	0,22	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	22,52	22,48	0,03	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	12:00	23,18	23,13	0,05	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	13:00	24,05	24,02	0,03	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	23,08	23,07	0,02	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	15:00	22,95	22,95	0,00	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	16:00	24,92	24,92	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	29,37	29,33	0,03	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	32,50	32,36	0,13	0,00	1		1		1	1			7		5,03	5,03
	19:00	33,00	32,64	0,36	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03
	20:00	32,62	32,23	0,39	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03
	21:00	30,04	29,51	0,53	0,00	1		1		1	1			3		5,03	5,03
	22:00	26,75	26,28	0,48	0,00	1		1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	23,21	22,65	0,57	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Άντισσα και ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 08:30 - 10:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,14	19,51	0,63	0,00			1		1	1					4,88	4,87
	01:00	18,75	18,10	0,65	0,00			1		1	1					3,78	3,77
	02:00	18,11	17,48	0,63	0,00			1		1	1					3,11	3,09
	03:00	17,68	16,94	0,74	0,00			1		1	1					2,69	2,69
	04:00	17,68	17,03	0,65	0,00			1		1	1					2,69	2,68
	05:00	18,48	17,34	1,14	0,00			1		1	1					3,40	3,43
	06:00	20,55	19,49	1,06	0,00			1		1	1					4,96	4,97
	07:00	23,08	22,47	0,62	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	23,95	23,54	0,41	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	23,45	23,02	0,43	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	23,76	23,32	0,44	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	24,28	23,46	0,82	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	12:00	24,61	24,19	0,42	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	25,01	24,88	0,13	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	14:00	25,93	25,86	0,07	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	15:00	25,16	25,07	0,09	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	26,06	26,06	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	30,00	29,90	0,09	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	32,25	31,45	0,79	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03
	19:00	32,62	31,95	0,67	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03
20:00	32,21	31,24	0,97	0,00	1		1		1	1			6		5,03	5,03	
21:00	29,92	28,51	1,41	0,00	1		1		1	1			3		5,03	5,03	
22:00	26,43	25,32	1,11	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03	
23:00	22,86	21,84	1,02	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,31	20,09	0,22	0,00			1		1	1					4,93	4,90
	01:00	18,65	18,65	0,00	0,00			1		1	1					3,65	3,62
	02:00	17,98	17,98	0,00	0,00			1		1	1					2,99	2,94
	03:00	17,65	17,64	0,01	0,00			1		1	1					2,63	2,64
	04:00	17,57	17,36	0,21	0,00			1		1	1					2,55	2,56
	05:00	18,44	18,11	0,33	0,00			1		1	1					3,40	3,40
	06:00	20,22	19,85	0,37	0,00			1		1	1					4,83	4,85
	07:00	22,98	22,62	0,35	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	23,82	23,36	0,46	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	24,43	24,05	0,38	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	24,76	24,01	0,75	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	25,57	24,66	0,91	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	27,08	26,29	0,79	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	13:00	28,28	27,20	1,08	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	14:00	28,08	25,26	2,82	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	15:00	26,35	23,41	2,94	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	26,38	23,96	2,42	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	30,35	28,04	2,31	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	18:00	33,15	30,58	2,57	0,00			1		1	1			8		5,02	5,03
	19:00	33,21	31,29	1,92	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	20:00	33,06	31,43	1,63	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	21:00	30,43	28,67	1,76	0,00			1		1	1			7		5,02	5,03
	22:00	26,54	24,38	2,16	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	23:00	23,06	21,13	1,93	0,00			1		1	1			1		5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	19,99	18,70	1,30	0,00			1		1	1					4,79	4,78
	01:00	18,66	17,28	1,38	0,00			1		1	1					3,66	3,66
	02:00	18,08	16,69	1,40	0,00			1		1	1					3,11	3,10
	03:00	17,57	16,34	1,23	0,00			1		1	1					2,56	2,57
	04:00	17,50	16,54	0,96	0,00			1		1	1					2,50	2,49
	05:00	18,37	17,12	1,25	0,00			1		1	1					3,31	3,35
	06:00	20,75	19,70	1,05	0,00			1		1	1					4,93	4,94
	07:00	23,29	21,95	1,34	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	24,87	23,57	1,29	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	25,02	23,65	1,38	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	24,99	22,84	2,15	0,00			1		1	1			2		4,96	5,03
	11:00	24,80	23,27	1,53	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	12:00	25,57	23,77	1,80	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	13:00	25,44	23,40	2,04	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	14:00	24,13	22,66	1,46	0,00			1		1	1			2		4,73	5,03
	15:00	24,02	22,27	1,75	0,00			1		1	1			2		4,96	5,03
	16:00	25,93	23,92	2,00	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	17:00	29,96	28,29	1,66	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	18:00	32,38	30,66	1,71	0,00			1		1	1			8		5,02	5,03
	19:00	33,00	31,64	1,36	0,00			1		1	1			8		5,02	5,03
	20:00	32,55	31,52	1,02	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	21:00	30,24	29,44	0,80	0,00			1		1	1			7		5,02	5,03
	22:00	26,43	25,63	0,80	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	23:00	23,05	22,42	0,63	0,00			1		1	1			1		5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 08:40 – 15:10

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,40	19,93	0,47	0,00			1		1	1					4,92	4,91
	01:00	18,70	18,21	0,49	0,00			1		1	1					3,75	3,72
	02:00	18,16	17,87	0,30	0,00			1		1	1					3,19	3,14
	03:00	17,66	17,45	0,21	0,00			1		1	1					2,66	2,65
	04:00	17,58	17,40	0,18	0,00			1		1	1					2,58	2,56
	05:00	18,62	18,32	0,30	0,00			1		1	1					3,57	3,58
	06:00	20,60	20,34	0,26	0,00			1		1	1					4,83	4,65
	07:00	23,12	22,93	0,19	0,00			1		1			1	2		3,75	3,73
	08:00	24,53	24,44	0,09	0,00			1		1	1			4		4,82	4,99
	09:00	24,52	24,52	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	24,34	24,34	0,00	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	25,48	25,47	0,01	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	12:00	26,61	26,59	0,03	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	13:00	26,77	26,75	0,03	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	14:00	26,86	26,83	0,03	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	15:00	26,28	26,23	0,05	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	16:00	27,37	27,36	0,01	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	17:00	30,96	30,90	0,06	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	18:00	32,77	32,75	0,03	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	19:00	32,61	32,60	0,00	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	20:00	32,44	32,44	0,00	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	21:00	30,45	30,45	0,00	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	22:00	26,94	26,78	0,16	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	23:00	23,69	23,16	0,53	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,76	19,90	0,86	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	01:00	19,26	18,11	1,15	0,00			1		1	1					4,29	4,25
	02:00	18,35	17,40	0,95	0,00			1		1	1					3,35	3,35
	03:00	17,73	17,08	0,65	0,00			1		1	1					2,72	2,72
	04:00	17,78	17,45	0,33	0,00			1		1	1					2,76	2,78
	05:00	18,19	17,77	0,42	0,00			1		1	1					3,14	3,16
	06:00	18,99	18,23	0,76	0,00			1		1	1					3,97	3,97
	07:00	20,34	19,13	1,22	0,00			1		1	1					4,94	4,95
	08:00	21,62	20,23	1,39	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	22,27	19,80	2,47	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	10:00	23,17	19,71	3,47	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	22,22	19,08	3,15	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	21,65	18,38	3,27	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	13:00	22,76	18,74	4,02	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	14:00	22,17	18,08	4,09	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	15:00	21,61	17,75	3,86	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	23,52	19,83	3,69	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	17:00	27,64	24,07	3,57	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	18:00	29,80	26,01	3,79	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	19:00	29,96	25,94	4,02	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	20:00	28,99	24,94	4,05	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	21:00	27,40	23,04	4,36	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	22:00	24,82	20,67	4,15	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	23:00	22,51	18,36	4,15	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,41	16,14	4,26	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	18,76	14,66	4,10	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	18,01	13,91	4,09	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	17,56	14,22	3,33	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	17,30	13,87	3,43	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	17,74	14,40	3,33	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	18,02	14,90	3,13	0,00					1	1					5,03	5,03
	07:00	19,07	16,21	2,86	0,00			1		1				2		4,98	4,98
	08:00	21,06	18,85	2,21	0,00			1		1				5		5,03	5,03
	09:00	21,55	18,59	2,96	0,00			1		1	1			2		5,02	5,02
	10:00	23,66	19,99	3,68	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	24,37	20,48	3,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	23,98	20,39	3,59	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	13:00	22,82	19,34	3,48	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	14:00	22,17	18,44	3,73	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	15:00	21,77	18,18	3,59	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	23,73	19,96	3,77	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	17:00	27,82	24,84	2,98	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	18:00	30,42	28,01	2,40	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	19:00	30,39	27,21	3,18	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	20:00	29,68	26,11	3,57	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	21:00	27,78	23,86	3,92	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	22:00	24,99	21,79	3,20	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	23:00	22,30	18,93	3,37	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ. Ε. Ε. Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	19,62	17,02	2,60	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	18,33	15,10	3,22	0,00					1	1					5,02	5,02
	02:00	17,68	15,04	2,64	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	17,47	14,31	3,16	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	17,41	14,37	3,04	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,10	15,44	2,66	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	20,19	16,75	3,44	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	23,07	20,87	2,20	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	24,13	20,27	3,86	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	23,76	19,53	4,23	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	10:00	23,46	20,08	3,38	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	24,12	20,97	3,15	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	24,91	21,91	3,00	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	26,35	22,87	3,47	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	25,58	22,23	3,35	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	15:00	25,53	22,18	3,34	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	16:00	26,66	22,76	3,90	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	17:00	30,45	26,09	4,36	0,00			1		1	1			5		5,02	5,03
	18:00	31,64	27,07	4,57	0,00			1		1	1			6		4,70	5,03
	19:00	31,89	27,12	4,77	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	20:00	31,40	26,54	4,87	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	21:00	28,99	24,22	4,77	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	22:00	25,50	21,13	4,37	0,00			1		1	1			2		5,02	5,03
	23:00	22,43	19,34	3,08	0,00			1		1	1					3,19	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 18:15 - 18:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	19,61	18,03	1,58	0,00			1		1	1					1,65	4,54
	01:00	18,48	17,05	1,43	0,00			1		1	1					1,50	3,48
	02:00	17,77	16,95	0,82	0,00			1		1	1					1,57	2,84
	03:00	16,08	15,58	0,50	0,00			1		1	1					1,59	1,13
	04:00	16,62	16,09	0,54	0,00			1		1	1					1,59	1,57
	05:00	17,88	17,07	0,80	0,00			1		1	1					1,59	2,79
	06:00	19,57	18,78	0,80	0,00			1		1	1					1,59	4,50
	07:00	22,86	22,50	0,36	0,00			1		1	1			2		1,59	5,03
	08:00	24,95	24,89	0,06	0,00			1		1	1			4		3,85	5,03
	09:00	25,98	25,96	0,02	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	10:00	25,51	25,29	0,22	0,00			1		1	1			5		5,02	5,03
	11:00	27,67	27,16	0,51	0,00			1		1	1			5		5,02	5,03
	12:00	28,52	28,11	0,41	0,00			1		1	1			6		5,02	5,03
	13:00	28,61	27,95	0,67	0,00			1		1	1			6		5,02	4,65
	14:00	24,96	24,28	0,69	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	15:00	24,37	23,87	0,50	0,00			1		1	1			3		5,02	5,03
	16:00	25,58	25,33	0,25	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	17:00	30,11	30,07	0,04	0,00			1		1	1			7		5,02	5,03
	18:00	32,78	32,71	0,07	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	19:00	33,44	33,33	0,11	0,00			1		1	1			10		5,02	5,03
	20:00	32,89	32,88	0,01	0,00			1		1	1			10		5,02	5,03
	21:00	30,50	30,50	0,00	0,00			1		1	1			9		5,02	5,03
	22:00	26,67	26,67	0,00	0,00			1		1	1			4		5,02	5,03
	23:00	23,14	23,13	0,01	0,00			1		1	1			1		5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:50 - 05:30. Στο διάστημα 06:05 - 13:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,25	20,18	0,08	0,00			1		1	1					4,77	4,76
	01:00	18,85	18,72	0,13	0,00			1		1	1					3,86	3,85
	02:00	18,10	17,94	0,16	0,00			1		1	1					3,90	3,97
	03:00	17,60	17,32	0,28	0,00			1		1	1					3,97	3,96
	04:00	17,64	16,85	0,79	0,00			1		1	1					3,98	3,98
	05:00	18,51	17,37	1,14	0,00			1		1	1					4,78	4,80
	06:00	21,05	19,98	1,07	0,00			1		1	1					5,01	5,02
	07:00	23,80	22,88	0,92	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	24,72	23,95	0,76	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	24,70	24,03	0,67	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	10:00	24,34	23,94	0,40	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	11:00	24,29	23,97	0,32	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	24,19	23,97	0,22	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	13:00	23,84	23,31	0,53	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	14:00	23,70	22,88	0,82	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	15:00	23,47	22,64	0,83	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	16:00	25,86	24,82	1,04	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	30,31	29,02	1,29	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	18:00	32,93	31,22	1,71	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	19:00	33,45	31,87	1,59	0,00			1		1	1		1	4		5,03	5,03
	20:00	32,89	31,56	1,33	0,00			1		1	1		1	4		5,03	5,03
	21:00	30,51	29,42	1,08	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	26,93	25,66	1,27	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	23:00	23,09	22,17	0,92	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,31	19,24	1,07	0,00			1		1	1					5,00	4,99
	01:00	18,96	17,81	1,14	0,00			1		1	1					4,97	4,97
	02:00	18,24	17,09	1,15	0,00			1		1	1					4,56	4,57
	03:00	17,78	16,33	1,45	0,00			1		1	1					4,08	4,09
	04:00	17,89	15,82	2,07	0,00			1		1	1					4,60	4,65
	05:00	18,71	16,53	2,19	0,00			1		1	1					4,98	4,99
	06:00	21,17	19,09	2,08	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	23,72	22,19	1,53	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	23,76	23,08	0,69	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	23,09	22,56	0,52	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	22,57	21,87	0,69	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	11:00	23,12	21,70	1,42	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	12:00	23,73	22,22	1,51	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	24,17	22,09	2,08	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	23,81	20,86	2,95	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	15:00	26,29	23,06	3,24	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	16:00	26,21	23,67	2,54	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	17:00	30,80	28,55	2,25	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	33,43	31,39	2,04	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	19:00	34,24	32,26	1,98	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	20:00	33,81	32,33	1,48	0,00			1		1	1			9		5,03	5,03
	21:00	31,68	30,35	1,33	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	22:00	27,81	25,83	1,98	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	23:00	24,02	22,07	1,95	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Π.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,91	19,48	1,43	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	01:00	19,10	18,25	0,85	0,00			1		1	1					4,15	4,13
	02:00	18,48	17,78	0,70	0,00			1		1	1					3,48	3,48
	03:00	18,01	17,64	0,38	0,00			1		1	1					3,02	3,01
	04:00	17,99	17,69	0,30	0,00			1		1	1					2,96	2,98
	05:00	18,91	18,51	0,41	0,00			1		1	1					3,88	3,90
	06:00	21,40	20,98	0,41	0,00			1		1	1					4,91	4,91
	07:00	24,25	23,90	0,35	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	08:00	24,47	24,11	0,36	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	23,61	23,23	0,38	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	10:00	22,89	22,50	0,39	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	23,23	22,90	0,33	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	12:00	23,69	23,32	0,37	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	13:00	23,74	23,27	0,47	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	14:00	23,92	23,46	0,46	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	15:00	24,28	23,85	0,43	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	16:00	27,04	26,61	0,43	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	31,97	31,40	0,57	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	18:00	34,41	33,73	0,68	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	19:00	34,74	34,08	0,66	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	20:00	34,40	33,85	0,55	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	21:00	32,20	31,65	0,55	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	22:00	28,62	27,85	0,77	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	23:00	25,13	24,65	0,47	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,00	21,45	0,55	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	01:00	20,14	19,22	0,93	0,00			1		1	1					4,86	4,85
	02:00	19,47	18,16	1,31	0,00			1		1	1					4,48	4,48
	03:00	18,79	17,45	1,33	0,00			1		1	1					3,78	3,80
	04:00	18,70	17,57	1,12	0,00			1		1	1					3,69	3,70
	05:00	19,27	18,33	0,95	0,00			1		1	1					4,25	4,26
	06:00	20,82	19,88	0,94	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	07:00	22,71	21,98	0,73	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	08:00	23,07	22,56	0,51	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	09:00	23,26	23,08	0,18	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	10:00	23,04	22,95	0,09	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	11:00	22,94	22,71	0,23	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	12:00	23,92	23,55	0,37	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	13:00	24,61	24,21	0,40	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	14:00	24,87	24,46	0,40	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	15:00	25,47	25,26	0,21	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	16:00	28,25	27,96	0,29	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	17:00	33,91	33,55	0,36	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	18:00	36,23	35,84	0,39	0,00			1		1	1		1	7		5,03	5,03
	19:00	36,19	36,17	0,02	0,00			1		1	1		1	7		5,03	5,03
	20:00	35,36	35,35	0,00	0,00			1		1	1		1	7		5,03	5,03
	21:00	32,55	32,55	0,00	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	22:00	29,07	29,06	0,00	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	23:00	25,98	25,85	0,12	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)													
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,97	22,95	0,02	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	01:00	20,85	20,85	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	19,89	19,89	0,00	0,00			1		1	1					4,81	4,78
	03:00	19,10	19,08	0,02	0,00			1		1	1					4,08	4,09
	04:00	18,79	18,77	0,01	0,00			1		1	1					3,76	3,76
	05:00	19,24	19,24	0,00	0,00			1		1	1					4,22	4,20
	06:00	20,05	20,05	0,00	0,00			1		1	1					4,84	4,86
	07:00	21,20	21,20	0,00	0,00			1		1	1			1		5,02	5,02
	08:00	20,97	20,97	0,00	0,00			1		1	1			2		4,88	4,87
	09:00	20,32	20,30	0,01	0,00			1		1	1			1		4,85	4,85
	10:00	20,24	20,24	0,00	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	11:00	20,71	20,57	0,14	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	21,67	21,56	0,11	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	13:00	21,97	21,92	0,05	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	14:00	22,28	22,19	0,09	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	15:00	22,81	22,64	0,17	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	16:00	25,88	25,54	0,33	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	17:00	31,91	31,25	0,66	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	34,88	33,86	1,02	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	19:00	35,50	34,32	1,18	0,00			1		1	1		1	6		5,03	5,03
	20:00	34,59	33,37	1,22	0,00			1		1	1		1	5		5,03	5,03
	21:00	32,25	29,60	2,64	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	22:00	28,72	25,68	3,04	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	23:00	25,04	21,51	3,53	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 - 14:25 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,68	17,61	4,07	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,76	15,84	3,92	0,00			1		1	1					4,72	4,69
	02:00	18,93	16,07	2,85	0,00			1		1	1					3,96	3,93
	03:00	18,62	15,82	2,80	0,00			1		1	1					3,61	3,59
	04:00	18,46	15,10	3,36	0,00			1		1	1					3,45	3,46
	05:00	19,30	15,16	4,14	0,00			1		1	1					4,25	4,28
	06:00	21,89	17,29	4,60	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	24,67	19,85	4,81	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	25,62	20,74	4,88	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	25,83	21,00	4,83	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	10:00	25,07	20,25	4,82	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	26,47	21,57	4,90	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	12:00	26,75	21,84	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	27,10	22,19	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	27,04	22,15	4,89	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	15:00	27,64	22,73	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	16:00	28,98	24,34	4,64	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	17:00	33,73	28,90	4,83	0,00			1		1	1			6		5,03	5,03
	18:00	35,72	30,82	4,90	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	19:00	35,78	30,92	4,86	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	20:00	35,19	30,30	4,89	0,00			1		1	1			8		5,03	5,03
	21:00	32,47	27,58	4,89	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	28,40	23,49	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	24,28	19,38	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,21	16,37	4,84	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,42	14,55	4,87	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	18,70	13,82	4,87	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,21	13,38	4,84	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,17	13,33	4,83	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,87	14,02	4,85	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	21,28	16,46	4,83	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	24,44	19,61	4,82	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	08:00	25,25	20,36	4,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	26,27	21,37	4,90	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	10:00	25,06	20,17	4,89	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	11:00	25,55	20,65	4,90	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	27,78	22,91	4,87	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	13:00	26,68	21,83	4,84	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	14:00	26,22	21,34	4,88	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	15:00	26,41	21,52	4,89	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	16:00	28,23	23,33	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	17:00	32,62	27,75	4,87	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	18:00	34,47	29,77	4,70	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	19:00	34,51	29,74	4,77	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	20:00	34,08	29,20	4,88	0,00			1		1	1			7		5,03	5,03
	21:00	31,23	26,40	4,83	0,00			1		1	1			5		5,03	5,03
	22:00	27,39	22,49	4,91	0,00			1		1	1			2		5,03	5,03
	23:00	23,65	18,75	4,91	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025		Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)											
		00:00	20,82	15,93	4,88	0,00		1		1	1					5,01	5,01
		01:00	19,16	14,28	4,88	0,00				1	1					5,02	5,03
		02:00	18,26	13,35	4,91	0,00				1	1					5,03	5,03
		03:00	17,98	13,29	4,68	0,00				1	1					5,03	5,03
		04:00	17,92	13,62	4,30	0,00				1	1					5,03	5,03
		05:00	18,68	13,79	4,89	0,00				1	1					5,03	5,03
		06:00	21,17	16,27	4,90	0,00				1	1					5,03	5,03
		07:00	24,11	19,22	4,90	0,00		1			1			4		5,03	5,03
		08:00	26,35	21,47	4,89	0,00		1		1	1			3		5,03	5,03
		09:00	27,80	22,92	4,88	0,00		1		1	1			2		5,03	5,03
		10:00	27,84	23,06	4,78	0,00		1		1	1			2		5,03	5,03
		11:00	28,01	24,12	3,90	0,00		1		1	1			3		5,03	5,03
		12:00	29,41	25,60	3,81	0,00		1		1	1			4		5,03	5,03
		13:00	29,42	25,56	3,86	0,00		1		1	1			4		5,03	5,03
		14:00	28,29	24,23	4,05	0,00		1		1	1			4		5,03	5,03
		15:00	27,77	23,50	4,27	0,00		1		1	1			3		5,03	5,03
		16:00	29,06	25,50	3,56	0,00		1		1	1			4		5,03	5,03
		17:00	32,95	28,76	4,20	0,00		1		1	1			6		5,03	5,03
		18:00	34,92	31,00	3,91	0,00		1		1	1			8		5,03	5,03
		19:00	35,24	30,62	4,62	0,00		1		1	1			10		5,03	5,03
		20:00	34,35	30,12	4,22	0,00		1		1	1			8		5,03	5,03
		21:00	31,98	28,40	3,58	0,00		1		1	1			7		5,03	5,03
		22:00	27,72	23,93	3,79	0,00		1		1	1			2		5,03	5,03
		23:00	23,87	20,27	3,60	0,00		1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,87	17,08	3,79	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,16	14,69	4,48	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	18,64	14,50	4,14	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,14	14,22	3,92	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,00	14,41	3,58	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,65	14,59	4,06	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	21,32	16,81	4,51	0,00					1	1			2		5,03	5,03
	07:00	24,11	20,07	4,03	0,00					1	1			5		5,03	5,03
	08:00	25,96	21,36	4,60	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	09:00	26,01	21,20	4,81	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	10:00	26,01	21,28	4,73	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	27,08	22,63	4,45	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	26,37	22,42	3,95	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	13:00	26,86	22,05	4,80	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	14:00	25,90	21,07	4,83	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	15:00	25,07	20,47	4,60	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	16:00	27,19	23,68	3,51	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	17:00	31,28	27,97	3,31	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	33,15	29,63	3,52	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	33,60	29,75	3,85	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	20:00	32,96	28,99	3,97	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	21:00	30,69	26,77	3,92	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	26,98	23,17	3,80	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	23:00	23,39	19,42	3,97	0,00			1	1		1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,43	16,42	4,01	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	01:00	19,03	15,04	3,99	0,00				1		1					5,03	5,03
	02:00	18,29	13,88	4,41	0,00				1		1					5,03	5,03
	03:00	17,81	13,71	4,09	0,00				1		1					5,03	5,03
	04:00	17,79	13,04	4,75	0,00				1		1					5,03	5,03
	05:00	18,47	13,63	4,84	0,00				1		1					5,03	5,03
	06:00	20,79	15,93	4,86	0,00				1		1					5,03	5,03
	07:00	23,57	18,70	4,87	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	24,57	19,69	4,89	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	09:00	24,85	19,98	4,87	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	10:00	24,85	19,96	4,89	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	11:00	26,25	21,36	4,89	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	12:00	26,13	21,25	4,87	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	13:00	26,20	21,72	4,48	0,00			1	1		1			1		5,03	5,03
	14:00	25,39	20,75	4,64	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	15:00	25,47	20,59	4,87	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	16:00	26,89	22,13	4,76	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	17:00	30,81	26,11	4,69	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	32,35	27,59	4,77	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	32,28	27,46	4,82	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	20:00	31,33	26,73	4,60	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	21:00	29,23	24,92	4,32	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	25,76	20,97	4,79	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	23:00	22,87	18,26	4,61	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,45	16,03	4,43	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	18,98	14,79	4,19	0,00					1	1					5,03	5,03
	02:00	18,49	14,31	4,18	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,11	13,98	4,13	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	17,78	13,34	4,44	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	18,13	13,60	4,53	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	19,64	15,73	3,91	0,00					1	1					5,03	5,03
	07:00	21,11	16,90	4,22	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	23,53	18,77	4,76	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	09:00	24,96	20,17	4,79	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	10:00	25,95	21,52	4,42	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	11:00	25,27	21,67	3,60	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	12:00	26,20	23,04	3,16	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	13:00	27,63	24,41	3,23	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	26,34	23,14	3,20	0,00			1	1	1	1					5,02	5,02
	15:00	26,43	22,94	3,49	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	16:00	27,40	24,35	3,05	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	17:00	31,44	28,35	3,09	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	18:00	32,39	29,02	3,37	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	19:00	31,52	28,28	3,24	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	20:00	30,56	27,23	3,33	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	21:00	28,24	25,07	3,17	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	22:00	25,11	21,80	3,30	0,00			1	1	1	1					5,01	5,03
	23:00	22,21	18,23	3,98	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025		00:00	19,96	16,28	3,68	0,00				1	1					5,03	5,03
		01:00	18,54	15,03	3,51	0,00				1	1					5,03	5,03
		02:00	17,66	14,56	3,10	0,00				1	1					5,03	5,03
		03:00	17,15	13,51	3,63	0,00				1	1					5,03	5,03
		04:00	16,90	13,57	3,33	0,00				1	1					5,03	5,03
		05:00	17,30	14,05	3,25	0,00				1	1					5,03	5,03
		06:00	18,07	14,55	3,52	0,00			1		1					5,02	5,03
		07:00	19,04	15,51	3,54	0,00			1		1					5,03	5,03
		08:00	21,15	16,81	4,34	0,00		1	1		1					5,03	5,03
		09:00	22,76	18,47	4,29	0,00		1	1		1					5,03	5,03
		10:00	23,54	18,79	4,75	0,00		1	1		1					5,03	5,03
		11:00	26,25	21,83	4,42	0,00		1	1		1			1		5,03	5,03
		12:00	28,36	25,03	3,33	0,00		1	1	1	1					5,02	5,03
		13:00	28,83	25,63	3,20	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		14:00	27,11	24,05	3,07	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		15:00	25,52	22,89	2,63	0,00		1	1	1	1					5,00	5,00
		16:00	25,80	23,84	1,96	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		17:00	29,69	28,82	0,87	0,00		1	1	1	1					5,03	5,03
		18:00	31,81	30,67	1,14	0,00		1	1	1	1			2		5,03	5,03
		19:00	32,33	31,55	0,79	0,00		1	1	1	1			2		5,03	5,03
		20:00	31,51	30,95	0,56	0,00		1	1	1	1			2		5,03	5,03
		21:00	29,02	28,08	0,94	0,00		1	1	1	1			1		5,03	5,03
		22:00	26,00	24,72	1,28	0,00		1	1	1	1					5,02	5,02
		23:00	22,76	21,86	0,89	0,00		1	1	1	1					4,41	4,46

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025		Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)											
		00:00	20,11	19,13	0,97	0,00			1	1	1					3,90	3,89
		01:00	18,61	17,54	1,07	0,00			1	1	1					3,82	3,77
		02:00	17,99	16,66	1,33	0,00			1	1	1					3,43	3,42
		03:00	17,68	16,82	0,86	0,00			1	1	1					3,15	3,14
		04:00	17,64	17,11	0,53	0,00			1	1	1					3,11	3,11
		05:00	18,52	17,86	0,66	0,00			1	1	1					3,37	3,32
		06:00	21,14	20,12	1,02	0,00			1	1	1					4,48	4,54
		07:00	25,12	23,74	1,37	0,00			1	1	1				2	5,03	5,03
		08:00	25,23	23,93	1,30	0,00			1	1	1			2		5,03	5,03
		09:00	25,47	24,68	0,78	0,00			1	1	1			3		5,03	5,03
		10:00	24,48	23,91	0,57	0,00			1	1	1			3		5,03	5,03
		11:00	24,24	23,81	0,43	0,00			1	1	1			2		5,03	5,03
		12:00	24,63	24,26	0,37	0,00			1	1	1			2		5,03	5,03
		13:00	25,47	24,99	0,49	0,00			1	1	1			3		5,03	5,03
		14:00	24,79	24,36	0,43	0,00			1	1	1			3		5,03	5,03
		15:00	24,87	24,58	0,30	0,00			1	1	1			2		5,03	5,03
		16:00	27,06	27,01	0,05	0,00			1	1	1			4		5,03	5,03
		17:00	32,38	32,37	0,01	0,00			1	1	1			8		5,03	5,03
		18:00	34,71	34,71	0,00	0,00			1	1	1			10	1	5,03	5,03
		19:00	35,16	35,16	0,00	0,00			1	1	1			10	1	5,03	5,03
		20:00	35,04	35,04	0,00	0,00			1	1	1			10	1	5,03	5,03
		21:00	32,64	32,64	0,00	0,00			1	1	1			9		5,03	5,03
		22:00	29,15	29,15	0,00	0,00			1	1	1			6		5,03	5,03
		23:00	24,81	24,42	0,39	0,00			1	1	1			2		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,68	21,04	0,63	0,00			1	1	1						4,89	4,87
	01:00	19,89	19,18	0,71	0,00			1	1	1						3,57	3,55
	02:00	19,13	18,21	0,92	0,00			1	1	1						3,32	3,33
	03:00	18,63	17,62	1,01	0,00			1	1	1						3,60	3,60
	04:00	18,59	17,66	0,93	0,00			1	1	1						3,27	3,24
	05:00	19,30	18,30	1,00	0,00			1	1	1						2,91	2,91
	06:00	22,20	20,92	1,28	0,00			1	1	1						4,90	4,93
	07:00	25,50	23,94	1,56	0,00			1	1	1				2		5,03	5,03
	08:00	26,84	24,67	2,18	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	09:00	26,33	23,71	2,62	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	10:00	24,53	21,46	3,06	0,00			1	1	1				2		5,03	5,03
	11:00	24,90	21,73	3,17	0,00			1	1	1				1		5,03	5,03
	12:00	25,62	22,55	3,07	0,00			1	1	1				2		5,02	5,03
	13:00	28,35	25,12	3,23	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	14:00	28,81	25,10	3,71	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	15:00	28,09	23,99	4,10	0,00			1	1	1				2		5,03	5,03
	16:00	30,14	25,58	4,55	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	17:00	34,68	29,89	4,79	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	18:00	36,72	32,41	4,31	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	19:00	36,87	32,19	4,69	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	20:00	36,07	31,61	4,46	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	21:00	33,61	29,11	4,50	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	22:00	29,41	25,20	4,21	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	23:00	25,17	20,80	4,37	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,81	17,81	4,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	19,98	15,58	4,40	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	19,35	15,09	4,26	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	19,04	14,79	4,24	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,99	14,45	4,54	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	19,99	15,32	4,67	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	22,73	17,97	4,76	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	26,64	21,82	4,82	0,00			1		1	1			1		5,03	5,03
	08:00	29,09	24,25	4,84	0,00			1		1	1			3		5,03	5,03
	09:00	30,40	25,59	4,81	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	10:00	30,72	25,93	4,79	0,00			1		1	1			4		5,03	5,03
	11:00	30,39	25,68	4,71	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	12:00	31,61	26,83	4,77	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	13:00	31,87	27,15	4,72	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	31,34	26,50	4,84	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	15:00	31,28	26,50	4,79	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	16:00	31,87	26,97	4,90	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	17:00	36,14	31,24	4,90	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	18:00	37,60	32,68	4,91	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	19:00	37,37	32,76	4,61	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	20:00	36,77	32,23	4,53	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	21:00	34,00	29,99	4,01	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	22:00	29,60	24,81	4,79	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	23:00	25,43	20,77	4,66	0,00			1		1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,19	17,46	4,73	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	20,26	16,03	4,23	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	19,33	14,82	4,51	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,78	14,35	4,43	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,69	14,09	4,61	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	19,48	14,81	4,67	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	22,19	17,93	4,26	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	07:00	25,50	20,95	4,55	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	08:00	26,70	22,21	4,50	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	09:00	26,55	22,11	4,44	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	10:00	25,82	21,40	4,42	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	11:00	26,55	22,04	4,51	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	12:00	27,09	22,88	4,20	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	13:00	28,20	24,26	3,94	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	14:00	27,39	23,49	3,90	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	15:00	28,29	24,47	3,82	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	16:00	29,10	25,51	3,59	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	17:00	33,87	29,78	4,08	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,03
	18:00	35,26	31,84	3,42	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	19:00	35,33	31,15	4,18	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	20:00	34,58	30,12	4,46	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	21:00	32,77	28,66	4,11	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,03
	22:00	28,72	25,12	3,60	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	23:00	24,83	21,48	3,35	0,00			1	1	1	1					4,40	4,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Π.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,36	18,10	3,25	0,00			1		1	1					5,01	5,03
	01:00	19,61	15,41	4,19	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	18,84	16,37	2,47	0,00			1		1	1					5,01	5,02
	03:00	18,38	17,55	0,83	0,00			1		1	1					3,87	3,75
	04:00	18,21	17,23	0,98	0,00			1		1	1					3,20	3,21
	05:00	19,12	17,49	1,63	0,00			1		1	1					4,07	4,08
	06:00	21,85	17,91	3,94	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	07:00	25,19	23,78	1,41	0,00			1	1	1	1					5,00	4,98
	08:00	28,61	28,09	0,52	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	09:00	31,52	30,93	0,59	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,03
	10:00	31,93	31,41	0,52	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	11:00	32,75	29,63	3,12	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	12:00	34,75	30,95	3,80	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	13:00	35,48	33,06	2,42	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	14:00	35,00	34,04	0,96	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03
	15:00	34,45	33,99	0,46	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03
	16:00	34,89	33,59	1,31	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03
	17:00	37,58	35,55	2,02	0,00			1	1	1	1			7		5,02	5,03
	18:00	38,86	34,70	4,16	0,00			1	1	1	1			7		5,02	5,03
	19:00	38,73	34,96	3,76	0,00			1	1	1	1			7		5,02	5,03
	20:00	37,76	33,90	3,85	0,00			1	1	1	1			6		5,02	5,03
	21:00	34,69	33,11	1,58	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	22:00	30,41	30,09	0,32	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	23:00	26,37	24,71	1,67	0,00			1	1	1	1					4,97	4,97

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	23,45	21,24	2,21	0,00			1	1	1	1					3,13	3,30
	01:00	21,19	19,34	1,85	0,00			1		1	1					4,89	5,03
	02:00	20,34	18,45	1,90	0,00			1		1	1					5,01	5,02
	03:00	19,81	18,43	1,38	0,00			1		1	1					4,76	4,75
	04:00	19,48	18,80	0,68	0,00			1		1	1					4,45	4,48
	05:00	20,09	18,61	1,48	0,00			1		1	1					4,81	4,83
	06:00	21,82	21,26	0,56	0,00			1		1	1					4,95	4,93
	07:00	24,91	23,82	1,10	0,00			1	1	1	1					4,70	4,72
	08:00	29,44	27,35	2,08	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	09:00	34,22	32,19	2,03	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	10:00	35,48	32,28	3,20	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	11:00	32,72	29,54	3,18	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	12:00	33,14	29,74	3,40	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	13:00	34,55	30,97	3,58	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	14:00	34,94	31,73	3,21	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	15:00	34,24	33,32	0,91	0,00			1	1	1	1			4		5,02	5,03
	16:00	35,13	35,01	0,12	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	17:00	39,59	39,55	0,05	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	18:00	41,10	41,09	0,01	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	19:00	40,76	40,72	0,03	0,00			1	1	1	1			10		5,03	5,03
	20:00	38,93	38,67	0,26	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	21:00	35,31	34,96	0,35	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	22:00	31,35	31,01	0,34	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	23:00	27,93	27,74	0,19	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	24,61	24,33	0,27	0,00			1	1	1	1					4,12	4,08
	01:00	22,04	21,85	0,19	0,00			1	1	1	1					1,69	1,87
	02:00	21,03	20,96	0,08	0,00			1		1	1					4,83	5,03
	03:00	20,33	19,71	0,62	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	04:00	19,84	18,90	0,94	0,00			1		1	1					4,81	4,82
	05:00	19,51	19,49	0,02	0,00			1		1	1					4,50	4,53
	06:00	19,29	19,29	0,00	0,00			1		1	1					4,17	4,17
	07:00	21,88	21,88	0,00	0,00			1		1	1					4,03	4,86
	08:00	24,64	24,64	0,00	0,00			1	1	1	1					2,31	4,13
	09:00	26,74	26,74	0,00	0,00			1	1	1	1			1		2,31	5,02
	10:00	28,15	28,15	0,00	0,00			1	1	1	1			1		2,31	5,03
	11:00	30,31	30,31	0,00	0,00			1	1	1	1			1		2,31	5,03
	12:00	31,77	31,77	0,00	0,00			1	1	1	1			3		2,75	5,03
	13:00	34,62	34,33	0,29	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	14:00	31,45	30,79	0,66	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	15:00	30,46	29,95	0,51	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	16:00	31,99	31,54	0,46	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	17:00	37,15	36,74	0,42	0,00			1	1	1	1			6		5,02	5,03
	18:00	39,59	39,08	0,52	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
	19:00	40,23	39,85	0,39	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
20:00	39,33	39,03	0,30	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03	
21:00	36,65	36,34	0,31	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03	
22:00	32,50	32,19	0,31	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03	
23:00	28,23	27,92	0,31	0,00			1	1	1	1						5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 04:30 με 12:46 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)													
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,24	23,89	0,35	0,00			1	1	1	1					3,74	3,68
	01:00	21,93	21,34	0,59	0,00			1	1	1	1					3,02	3,35
	02:00	20,64	20,12	0,52	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	03:00	20,24	19,94	0,30	0,00			1		1	1					5,00	5,00
	04:00	20,21	19,53	0,68	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	05:00	20,89	20,32	0,57	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	06:00	24,43	24,08	0,35	0,00			1	1	1	1					4,90	4,89
	07:00	29,00	28,53	0,47	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	08:00	32,57	32,19	0,38	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	09:00	32,88	32,57	0,31	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	10:00	29,84	29,61	0,23	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	11:00	29,51	29,32	0,19	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	12:00	30,44	30,29	0,15	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	13:00	31,10	30,98	0,12	0,00			1	1		1			4		5,03	5,03
	14:00	30,39	30,15	0,24	0,00			1	1		1			7		5,03	5,03
	15:00	31,04	30,87	0,18	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	16:00	33,72	33,68	0,05	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	17:00	39,38	39,37	0,00	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	18:00	41,97	41,97	0,00	0,00			1	1	1	1			10		5,03	5,03
	19:00	42,31	42,31	0,00	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	20:00	41,95	41,95	0,00	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	21:00	39,22	39,22	0,00	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	22:00	34,30	34,30	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,02	5,02
	23:00	29,32	29,32	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,88	24,88	0,00	0,00			1	1	1	1					4,26	4,22
	01:00	22,34	22,34	0,00	0,00			1	1	1	1					2,18	2,43
	02:00	21,31	21,31	0,00	0,00			1		1	1					4,94	5,03
	03:00	20,73	20,73	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	04:00	20,54	20,54	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	05:00	21,63	21,63	0,00	0,00			1		1	1					4,52	4,44
	06:00	25,30	25,30	0,00	0,00			1	1		1			3		5,02	5,03
	07:00	29,98	29,98	0,00	0,00			1	1		1			6		5,03	5,03
	08:00	31,84	31,84	0,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	09:00	30,21	30,21	0,00	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	10:00	29,68	29,68	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	11:00	29,36	29,36	0,00	0,00			1	1	1	1			1		3,52	4,94
	12:00	29,54	29,54	0,00	0,00			1	1	1	1					4,53	5,03
	13:00	30,74	30,71	0,03	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	14:00	31,26	31,26	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	15:00	31,70	31,70	0,00	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	16:00	34,56	34,56	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	17:00	40,37	40,36	0,01	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	18:00	42,36	42,36	0,00	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	19:00	43,10	43,10	0,00	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	20:00	42,50	42,50	0,00	0,00			1	1	1	1			10		5,03	5,03
	21:00	39,97	39,97	0,00	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	22:00	34,90	34,90	0,00	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	23:00	29,60	29,60	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,23	25,23	0,00	0,00			1	1	1	1					4,40	4,34
	01:00	22,61	22,61	0,00	0,00			1	1	1	1					2,09	2,08
	02:00	21,70	21,70	0,00	0,00			1	1		1					3,24	3,50
	03:00	21,00	21,00	0,00	0,00			1	1		1					4,20	4,20
	04:00	20,88	20,88	0,00	0,00			1	1		1					4,17	4,17
	05:00	22,03	22,03	0,00	0,00			1		1	1			1		4,31	4,26
	06:00	25,58	25,58	0,00	0,00			1		1	1			3		4,95	4,96
	07:00	30,66	30,63	0,03	0,00			1		1	1			7	1	5,02	5,03
	08:00	33,05	33,05	0,00	0,00			1		1	1			8	2	5,02	5,03
	09:00	33,16	33,16	0,00	0,00			1		1	1		1	8		5,02	5,03
	10:00	31,05	31,05	0,00	0,00			1		1	1		1	6		5,02	5,03
	11:00	30,16	30,16	0,00	0,00			1		1	1		1	5		5,02	5,03
	12:00	30,53	30,52	0,01	0,00			1		1	1		1	5		5,02	5,03
	13:00	31,50	31,48	0,01	0,00			1		1	1		1	5		5,02	5,03
	14:00	31,33	31,33	0,00	0,00			1		1	1		1	5		4,88	4,90
	15:00	33,15	33,15	0,00	0,00			1	1	1	1		1			5,02	5,03
	16:00	36,65	36,65	0,00	0,00			1	1	1	1		1			5,03	5,03
	17:00	42,09	42,07	0,03	0,00			1	1	1	1		1	4		5,03	5,03
	18:00	43,52	43,37	0,15	0,00			1	1	1	1		1	5		5,03	5,03
	19:00	43,96	43,76	0,20	0,00			1	1	1	1		1	6		5,03	5,03
20:00	43,19	42,94	0,26	0,00			1	1	1	1		1	6		5,03	5,03	
21:00	39,92	39,58	0,35	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03	
22:00	34,87	34,31	0,56	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03	
23:00	29,46	28,78	0,68	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03	

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,91	24,20	0,71	0,00			1	1	1	1					4,26	4,21
	01:00	22,49	21,89	0,60	0,00				1	1	1					4,02	4,06
	02:00	21,34	20,72	0,61	0,00				1	1	1					4,27	4,27
	03:00	20,75	20,12	0,63	0,00				1	1	1					4,15	4,15
	04:00	20,54	19,48	1,06	0,00				1	1	1					4,11	4,11
	05:00	21,57	20,37	1,21	0,00				1	1	1					4,30	4,31
	06:00	25,25	23,42	1,83	0,00				1	1	1					4,89	4,90
	07:00	30,02	27,56	2,45	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	08:00	34,24	31,65	2,58	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	09:00	35,94	33,00	2,94	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	10:00	35,92	32,82	3,10	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	11:00	36,10	33,94	2,16	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	12:00	38,26	36,16	2,11	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	13:00	37,90	34,48	3,42	0,00			1	1	1	1			6		5,03	5,03
	14:00	35,11	32,28	2,83	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	15:00	33,91	30,92	2,99	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	16:00	36,74	32,77	3,97	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	17:00	41,27	37,34	3,93	0,00			1	1	1	1			6		5,03	5,03
	18:00	42,55	38,07	4,49	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	19:00	42,34	38,66	3,67	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	20:00	41,66	37,60	4,06	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	21:00	38,80	34,46	4,34	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	22:00	33,91	29,88	4,02	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	23:00	28,85	24,09	4,77	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,34	19,63	4,71	0,00			1		1	1					4,84	4,83
	01:00	21,77	17,51	4,26	0,00			1		1	1					4,37	4,36
	02:00	20,88	16,78	4,09	0,00			1		1	1					4,18	4,17
	03:00	20,40	16,42	3,98	0,00			1		1	1					4,08	4,08
	04:00	20,24	17,12	3,11	0,00			1		1	1					4,05	4,05
	05:00	21,03	17,33	3,70	0,00			1		1	1					4,20	4,20
	06:00	24,54	20,21	4,33	0,00			1		1	1					4,82	4,83
	07:00	28,87	24,62	4,24	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	08:00	32,84	28,39	4,44	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	09:00	35,78	31,29	4,49	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	10:00	37,98	33,79	4,20	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	11:00	38,32	36,21	2,11	0,00			1	1		1			8	3	5,02	5,03
	12:00	38,85	34,88	3,98	0,00			1	1	1	1		1	7	2	5,03	5,03
	13:00	37,53	32,99	4,54	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	14:00	39,20	34,72	4,49	0,00			1	1	1	1		1			5,03	5,03
	15:00	37,89	33,10	4,79	0,00			1	1	1	1		1			5,03	5,03
	16:00	37,73	33,02	4,71	0,00			1	1	1	1		1			5,03	5,03
	17:00	41,28	36,52	4,75	0,00			1	1	1	1		1			5,03	5,03
	18:00	42,51	37,79	4,72	0,00			1	1	1	1		1	1		5,03	5,03
	19:00	42,48	38,47	4,01	0,00			1	1	1	1		1	4		5,03	5,03
	20:00	41,01	36,41	4,60	0,00			1	1	1	1			6		5,03	5,03
	21:00	38,13	33,36	4,77	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	22:00	33,74	29,23	4,51	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	23:00	29,33	25,31	4,02	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή λόγω βλάβης της G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025		Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)											
		00:00	25,48	21,56	3,91	0,00			1	1	1	1				5,03	5,03
		01:00	22,63	19,01	3,62	0,00			1		1	1				5,03	5,03
		02:00	21,57	18,71	2,87	0,00			1		1	1				5,02	5,03
		03:00	20,77	16,91	3,86	0,00			1		1	1				5,02	5,02
		04:00	20,45	16,56	3,89	0,00			1		1	1				5,02	5,03
		05:00	21,09	16,79	4,30	0,00			1		1	1				5,02	5,03
		06:00	22,96	19,18	3,79	0,00			1		1	1				5,02	5,03
		07:00	25,76	21,53	4,23	0,00			1	1	1	1				5,02	5,03
		08:00	29,26	25,29	3,96	0,00			1	1	1	1				5,02	5,03
		09:00	32,48	28,19	4,29	0,00			1	1	1	1				5,02	5,03
		10:00	34,20	30,75	3,45	0,00			1	1	1	1			2	5,02	5,03
		11:00	35,39	33,69	1,71	0,00			1	1	1	1			4	5,02	5,03
		12:00	36,88	35,19	1,68	0,00			1	1	1	1			5	5,02	5,03
		13:00	37,50	35,86	1,64	0,00			1	1	1	1			6	5,02	5,03
		14:00	34,03	33,09	0,94	0,00			1	1	1	1			3	5,02	5,03
		15:00	32,96	32,65	0,31	0,00			1	1	1	1			3	5,02	5,03
		16:00	35,06	34,91	0,15	0,00			1	1	1	1			4	5,02	5,03
		17:00	40,70	40,69	0,01	0,00			1	1	1	1			8	5,02	5,03
		18:00	41,63	41,62	0,01	0,00			1	1	1	1			10	5,02	5,03
		19:00	41,05	40,93	0,12	0,00			1	1	1	1			9	5,02	5,03
		20:00	39,43	39,17	0,26	0,00			1	1	1	1			8	5,02	5,03
		21:00	36,23	35,92	0,30	0,00			1	1	1	1			5	5,02	5,03
		22:00	32,02	31,96	0,06	0,00			1	1	1	1			2	5,02	5,03
		23:00	28,24	28,03	0,21	0,00			1	1	1	1				5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)													
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,84	24,70	0,14	0,00			1	1	1	1					4,38	4,39
	01:00	22,56	22,27	0,29	0,00			1	1	1	1					4,15	4,24
	02:00	21,42	20,77	0,65	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	03:00	20,48	19,45	1,03	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	04:00	20,21	19,21	0,99	0,00			1	1		1					5,01	5,02
	05:00	20,47	19,20	1,26	0,00			1	1		1					5,02	5,02
	06:00	22,01	20,57	1,44	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	07:00	24,20	21,99	2,21	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	27,38	25,08	2,30	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	09:00	29,16	26,50	2,65	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	10:00	32,18	29,62	2,56	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	11:00	33,44	31,42	2,02	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	12:00	35,44	33,20	2,24	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	13:00	35,51	33,68	1,83	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	14:00	32,63	30,94	1,70	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	15:00	31,94	29,64	2,29	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	16:00	33,78	31,33	2,45	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	17:00	38,60	36,34	2,26	0,00			1	1	1	1			6		5,03	5,03
	18:00	39,99	37,91	2,08	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	19:00	40,31	38,94	1,36	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	20:00	39,36	38,07	1,29	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	21:00	36,84	35,47	1,37	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	22:00	32,44	31,26	1,18	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	23:00	28,26	27,42	0,84	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:20 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,20	23,48	0,72	0,00			1	1	1	1					3,97	4,04
	01:00	21,74	20,89	0,84	0,00			1	1	1	1					4,34	4,43
	02:00	21,00	20,23	0,77	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	03:00	20,33	19,24	1,09	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	04:00	20,07	19,16	0,91	0,00			1		1	1					4,99	4,98
	05:00	21,05	20,43	0,62	0,00			1		1	1					5,02	5,03
	06:00	24,59	23,53	1,07	0,00			1	1	1	1					4,99	5,00
	07:00	29,51	27,86	1,66	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	08:00	32,08	31,13	0,95	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	09:00	32,93	31,82	1,11	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	10:00	32,65	31,40	1,25	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	11:00	31,99	30,26	1,73	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	12:00	31,69	29,78	1,91	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	13:00	32,08	29,91	2,16	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	14:00	32,12	30,36	1,76	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	15:00	33,47	30,65	2,83	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	16:00	36,10	33,29	2,81	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	17:00	41,21	38,10	3,12	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	18:00	43,31	40,07	3,24	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	19:00	43,82	40,81	3,02	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	20:00	43,11	40,35	2,76	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	21:00	39,81	37,42	2,39	0,00			1	1	1	1			6		5,02	5,03
	22:00	34,95	32,80	2,15	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	23:00	29,97	27,40	2,57	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,46	22,36	3,09	0,00			1	1	1	1					4,96	4,95
	01:00	22,61	19,87	2,74	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	02:00	21,78	18,97	2,81	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	03:00	21,06	17,91	3,15	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	04:00	21,12	16,92	4,20	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	05:00	22,00	18,09	3,91	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	06:00	25,91	22,58	3,32	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	07:00	31,41	27,43	3,98	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	08:00	34,38	30,46	3,93	0,00			1	1	1				7		5,03	5,03
	09:00	35,68	31,18	4,50	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	10:00	35,40	31,19	4,21	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	11:00	35,59	31,79	3,80	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	12:00	35,21	31,54	3,68	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	13:00	34,65	31,02	3,63	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	14:00	34,47	31,41	3,07	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	15:00	35,03	31,32	3,70	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	16:00	38,34	34,30	4,04	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	17:00	43,55	40,17	3,38	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	18:00	45,33	42,55	2,78	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	19:00	45,22	41,80	3,42	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	20:00	44,13	41,27	2,87	0,00			1	1	1	1		1	7		5,03	5,03
	21:00	41,03	38,80	2,23	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	22:00	35,87	35,20	0,67	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	23:00	30,47	29,88	0,58	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,82	25,39	0,43	0,00			1	1	1	1					4,73	4,70
	01:00	23,21	22,72	0,49	0,00			1	1	1	1					3,46	3,63
	02:00	22,16	20,99	1,17	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	03:00	21,54	19,25	2,28	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	04:00	21,59	19,03	2,56	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	05:00	22,43	20,26	2,18	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	06:00	26,70	24,90	1,80	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	07:00	32,08	30,85	1,23	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	08:00	34,78	33,51	1,27	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	09:00	35,53	34,90	0,64	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	10:00	33,97	33,40	0,57	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	11:00	32,48	31,80	0,68	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	12:00	32,79	31,39	1,40	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	13:00	34,99	32,92	2,07	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	14:00	35,09	33,08	2,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	15:00	36,59	34,99	1,60	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	16:00	39,12	37,16	1,96	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	17:00	43,75	41,78	1,97	0,00			1	1	1	1		1	7		5,03	5,03
	18:00	44,06	41,96	2,10	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	19:00	43,42	41,44	1,99	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	20:00	42,98	41,11	1,87	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	21:00	40,16	38,37	1,78	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	22:00	35,75	34,39	1,36	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	23:00	30,88	29,39	1,49	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03

Στις 18:55 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G10. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,31	24,78	1,53	0,00			1	1	1	1					4,95	4,94
	01:00	23,37	22,36	1,01	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	02:00	22,42	21,48	0,93	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	03:00	21,73	20,63	1,10	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	04:00	21,53	20,34	1,19	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	05:00	22,27	21,05	1,22	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	06:00	26,58	25,45	1,12	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	07:00	31,52	30,42	1,10	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	08:00	33,09	32,50	0,60	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	09:00	32,62	31,47	1,15	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	10:00	30,91	30,35	0,56	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	11:00	30,02	29,69	0,33	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	12:00	30,59	29,75	0,85	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	13:00	30,40	29,44	0,95	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	14:00	30,36	29,52	0,84	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	15:00	32,23	31,49	0,75	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,02
	16:00	36,13	35,37	0,76	0,00			1	1	1	1			3		5,00	4,98
	17:00	41,64	40,95	0,69	0,00			1	1	1	1		1	6		5,03	5,03
	18:00	43,39	42,70	0,69	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	19:00	43,89	43,10	0,79	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	20:00	42,80	42,05	0,74	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03
	21:00	40,03	39,58	0,45	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	22:00	35,58	35,15	0,43	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	23:00	30,31	29,95	0,36	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,80	25,44	0,36	0,00			1	1	1	1					4,79	4,81
	01:00	22,92	22,60	0,32	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	02:00	21,95	21,64	0,31	0,00				1	1	1					4,95	4,89
	03:00	21,36	20,98	0,38	0,00			1	1	1						4,95	4,96
	04:00	21,24	21,00	0,23	0,00			1	1	1						4,86	4,85
	05:00	22,18	22,00	0,18	0,00			1	1	1						5,02	5,02
	06:00	26,15	26,14	0,01	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	07:00	31,99	31,99	0,00	0,00			1	1	1				8		5,03	5,03
	08:00	34,53	34,53	0,00	0,00			1	1	1		1		8		5,03	5,03
	09:00	33,12	33,12	0,00	0,00			1	1	1		1		7		5,03	5,03
	10:00	31,07	31,05	0,02	0,00			1	1	1		1		4		5,03	5,03
	11:00	30,02	29,78	0,23	0,00			1	1	1		1		3		5,03	5,03
	12:00	30,66	30,25	0,41	0,00			1	1	1	1			5		5,00	4,99
	13:00	30,74	30,24	0,50	0,00			1	1	1	1	1				5,01	5,02
	14:00	30,81	30,09	0,72	0,00			1	1	1	1	1				4,95	4,91
	15:00	31,64	30,97	0,67	0,00			1	1	1	1	1				4,97	5,00
	16:00	35,84	35,33	0,51	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	17:00	42,08	41,46	0,62	0,00			1	1	1	1	1		4		5,03	5,03
	18:00	43,82	42,87	0,95	0,00			1	1	1	1	1		6		5,03	5,03
	19:00	43,53	42,33	1,20	0,00			1	1	1	1	1		6		5,03	5,03
	20:00	41,99	40,79	1,19	0,00			1	1	1	1	1		4		5,03	5,03
	21:00	38,91	37,63	1,28	0,00			1	1	1	1	1		2		5,03	5,03
	22:00	34,81	33,70	1,11	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	23:00	30,41	29,19	1,22	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,02

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της G11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,50	25,86	0,64	0,00			1		1	1	1				4,99	4,95	
	01:00	23,84	23,25	0,59	0,00			1		1	1	1				4,94	4,93	
	02:00	22,75	21,93	0,82	0,00					1	1	1				5,03	5,03	
	03:00	22,01	21,19	0,82	0,00					1	1	1				5,03	5,03	
	04:00	21,58	20,33	1,25	0,00					1	1	1				5,03	5,03	
	05:00	22,19	20,36	1,82	0,00					1	1	1				5,03	5,03	
	06:00	24,94	23,39	1,55	0,00					1	1	1				5,03	5,03	
	07:00	28,17	26,71	1,45	0,00				1	1	1	1				5,03	5,03	
	08:00	30,74	29,87	0,87	0,00				1	1	1	1				5,03	5,03	
	09:00	32,35	31,87	0,48	0,00				1	1	1	1				5,03	5,03	
	10:00	32,13	31,45	0,68	0,00				1	1	1	1		1		4,45	5,03	
	11:00	31,51	30,89	0,62	0,00			1	1	1	1			1		2,33	5,03	
	12:00	33,12	32,39	0,73	0,00			1	1	1	1			2		2,33	5,03	
	13:00	33,28	32,74	0,55	0,00			1	1	1	1			2		4,25	5,03	
	14:00	33,87	32,75	1,13	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03	
	15:00	34,93	33,49	1,44	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03	
	16:00	37,69	36,24	1,45	0,00			1	1	1	1			4		5,02	5,03	
	17:00	42,55	41,09	1,47	0,00			1	1	1	1		1	7		5,02	5,03	
	18:00	44,11	42,51	1,60	0,00			1	1	1	1		1	8		5,02	5,03	
	19:00	43,72	42,14	1,57	0,00			1	1	1	1		1	8		5,02	5,03	
	20:00	41,67	40,50	1,17	0,00			1	1	1	1			7		5,02	5,03	
	21:00	38,45	37,12	1,32	0,00			1	1	1	1			7		5,02	5,03	
	22:00	34,28	32,92	1,36	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03	
	23:00	30,10	28,88	1,22	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,03	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 09:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της G11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,36	25,27	1,09	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	01:00	23,87	22,97	0,90	0,00				1	1	1					5,02	5,02
	02:00	22,57	21,82	0,75	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	03:00	21,79	21,10	0,69	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	04:00	21,43	20,77	0,66	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	05:00	21,49	20,72	0,77	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	06:00	23,44	22,53	0,91	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	07:00	26,26	25,29	0,96	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	08:00	28,31	26,44	1,87	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	09:00	28,64	26,53	2,11	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	10:00	28,72	26,75	1,97	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	11:00	29,12	27,38	1,75	0,00				1	1	1	1				5,02	5,02
	12:00	30,92	29,45	1,47	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	13:00	30,84	29,55	1,30	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	14:00	29,42	28,17	1,25	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	15:00	29,93	28,33	1,59	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	16:00	33,34	31,10	2,24	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	17:00	39,40	36,92	2,48	0,00			1	1	1	1	1		1		5,02	5,03
	18:00	41,27	38,92	2,34	0,00			1	1	1	1	1		2		5,02	5,03
	19:00	40,97	39,08	1,89	0,00			1	1	1	1	1		3		5,02	5,03
	20:00	39,90	38,02	1,88	0,00			1	1	1	1	1		2		5,02	5,03
	21:00	37,89	36,03	1,86	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,03
	22:00	34,38	32,63	1,75	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,03
	23:00	29,85	27,95	1,90	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε υ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,70	23,26	2,44	0,00			1	1		1	1				5,03	5,03
	01:00	23,03	20,44	2,59	0,00				1		1	1				5,03	5,03
	02:00	22,23	19,47	2,76	0,00				1		1	1				5,03	5,03
	03:00	21,76	19,02	2,75	0,00				1		1	1				5,03	5,03
	04:00	21,51	18,60	2,91	0,00				1		1	1				5,03	5,03
	05:00	22,30	20,31	1,99	0,00				1		1	1				5,03	5,03
	06:00	26,61	24,67	1,94	0,00				1		1	1		1		5,02	5,02
	07:00	32,20	30,56	1,64	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	08:00	34,37	32,59	1,78	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	09:00	34,36	32,27	2,09	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	10:00	33,26	31,37	1,89	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	11:00	31,65	30,24	1,41	0,00			1	1	1	1	1		1		5,03	5,03
	12:00	32,07	31,03	1,04	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	13:00	32,43	31,34	1,09	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	14:00	32,69	31,79	0,90	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	15:00	33,64	31,87	1,77	0,00			1	1	1	1	1				5,19	5,70
	16:00	37,58	33,59	3,99	0,00			1	1	1	1	1				8,64	9,09
	17:00	43,25	40,33	2,92	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	18:00	45,12	41,50	3,62	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	19:00	45,26	42,49	2,77	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	20:00	44,44	42,40	2,05	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	21:00	41,17	39,65	1,51	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	22:00	36,36	34,96	1,40	0,00			1	1	1	1	1				9,01	8,99
	23:00	31,35	30,82	0,54	0,00			1	1	1	1	1				6,57	6,72

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,54	25,66	0,89	0,00			1		1	1	1				6,54	6,69
	01:00	23,60	22,20	1,40	0,00					1	1	1				8,42	8,42
	02:00	22,68	20,46	2,23	0,00					1	1	1				7,55	7,53
	03:00	22,24	19,74	2,50	0,00					1	1	1				7,10	7,11
	04:00	22,14	19,91	2,23	0,00					1	1	1				7,00	6,99
	05:00	23,12	20,22	2,90	0,00					1	1	1				7,86	7,91
	06:00	27,16	23,64	3,52	0,00					1	1	1				9,09	9,09
	07:00	33,61	30,40	3,21	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	08:00	35,71	33,53	2,18	0,00				1	1	1	1		2		9,09	9,09
	09:00	34,32	33,13	1,19	0,00				1	1	1	1		2		9,09	9,09
	10:00	32,98	31,00	1,98	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	11:00	32,35	29,63	2,73	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	12:00	32,46	28,17	4,30	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	13:00	32,62	27,81	4,81	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	14:00	31,82	27,04	4,78	0,00				1	1	1	1				8,52	9,09
	15:00	32,55	29,54	3,01	0,00				1	1	1	1				4,20	9,08
	16:00	38,67	35,19	3,48	0,00			1	1	1	1	1		1		6,73	9,09
	17:00	44,20	42,16	2,05	0,00			1	1	1	1	1		4		8,64	9,09
	18:00	46,09	44,66	1,44	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	19:00	46,20	45,13	1,07	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	20:00	45,21	42,97	2,24	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	21:00	41,88	40,38	1,50	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	22:00	37,28	36,79	0,50	0,00			1	1	1	1	1		1		9,09	9,09
	23:00	32,10	31,54	0,56	0,00			1	1	1	1	1				7,53	7,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 12:22 – 16:50. Στο διάστημα 14:50 – 16:15 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,06	26,42	0,64	0,00			1	1		1	1				6,85	6,84
	01:00	24,25	23,08	1,18	0,00				1		1	1				7,93	8,09
	02:00	23,27	21,60	1,67	0,00				1		1	1				8,12	8,13
	03:00	22,74	21,23	1,51	0,00				1		1	1				7,60	7,60
	04:00	22,42	20,93	1,49	0,00				1		1	1				7,28	7,27
	05:00	23,20	22,62	0,58	0,00				1		1	1				7,97	8,03
	06:00	27,81	27,53	0,28	0,00				1	1	1	1				8,66	8,65
	07:00	33,48	33,33	0,14	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	08:00	36,19	35,72	0,48	0,00				1	1	1	1		3	1	9,09	9,09
	09:00	35,56	35,11	0,45	0,00				1	1	1	1		3		9,09	9,09
	10:00	33,42	33,34	0,08	0,00				1	1	1	1		3		9,09	9,09
	11:00	32,08	32,08	0,00	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	12:00	31,78	31,78	0,00	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	13:00	32,13	32,12	0,01	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	14:00	32,65	32,47	0,18	0,00				1	1	1	1		1		8,96	8,94
	15:00	33,88	32,87	1,01	0,00			1	1	1	1	1				8,72	8,74
	16:00	38,44	37,30	1,15	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	17:00	44,51	43,59	0,92	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	18:00	46,64	46,17	0,46	0,00			1	1	1	1	1		7		9,09	9,09
	19:00	46,86	46,79	0,06	0,00			1	1	1	1	1		8		9,09	9,09
20:00	45,51	45,39	0,12	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09	
21:00	42,25	42,20	0,05	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09	
22:00	37,59	37,59	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		9,07	9,06	
23:00	31,82	31,82	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,83	6,87	

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,00	27,00	0,00	0,00			1	1		1	1				6,47	6,54
	01:00	24,44	24,44	0,00	0,00			1	1		1	1				5,05	4,99
	02:00	23,49	23,49	0,00	0,00				1		1	1				6,13	6,40
	03:00	22,56	22,56	0,00	0,00				1		1	1				7,43	7,39
	04:00	22,64	22,64	0,00	0,00				1		1	1				7,46	7,47
	05:00	23,71	23,71	0,00	0,00				1		1	1				7,06	6,86
	06:00	28,23	28,23	0,00	0,00			1	1		1	1				7,78	7,85
	07:00	34,78	34,78	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,97	8,94
	08:00	37,51	37,50	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,85	9,09
	09:00	37,13	37,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,06	9,09
	10:00	34,48	34,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,06	8,49
	11:00	32,70	32,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,06	7,59
	12:00	32,94	32,94	0,00	0,00				1	1	1	1		1		7,06	9,09
	13:00	33,81	33,73	0,08	0,00				1	1	1	1		2		7,06	9,09
	14:00	33,68	33,41	0,27	0,00			1	1	1	1	1		1		7,13	8,82
	15:00	33,97	33,03	0,95	0,00			1	1	1	1	1				7,90	7,97
	16:00	37,88	36,10	1,77	0,00			1	1	1	1	1		1		9,09	9,09
	17:00	43,91	42,35	1,56	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	18:00	46,19	44,80	1,38	0,00		1	1	1	1	1	1		5	2	9,09	9,09
	19:00	45,22	43,80	1,42	0,00		1	1	1	1	1	1		5	1	9,09	9,09
	20:00	44,99	44,09	0,89	0,00		1	1	1	1	1	1		5	2	9,09	9,09
	21:00	42,03	41,38	0,65	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	22:00	37,61	37,03	0,58	0,00			1	1	1	1	1		1		9,07	9,07
	23:00	32,48	31,96	0,52	0,00			1	1	1	1	1				6,69	6,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,49	27,02	0,47	0,00			1		1	1	1				5,20	5,50
	01:00	24,50	24,42	0,07	0,00			1		1	1	1				4,04	3,99
	02:00	23,58	23,37	0,21	0,00			1		1	1	1				3,15	3,18
	03:00	22,85	22,02	0,82	0,00					1	1	1				7,49	7,67
	04:00	22,75	21,76	0,99	0,00					1	1	1				7,60	7,58
	05:00	23,70	22,64	1,06	0,00					1	1	1				6,91	6,77
	06:00	28,04	27,06	0,98	0,00				1	1	1	1				7,14	7,21
	07:00	34,27	33,13	1,13	0,00			1	1	1	1	1		1		9,05	9,07
	08:00	37,42	36,38	1,05	0,00		1	1	1	1	1	1				9,09	9,09
	09:00	36,09	35,55	0,54	0,00		1	1	1	1	1	1		1		7,79	7,69
	10:00	33,99	33,92	0,07	0,00			1	1	1	1	1				7,97	8,04
	11:00	33,04	32,96	0,09	0,00			1	1	1	1	1				8,33	8,36
	12:00	33,96	33,70	0,25	0,00			1	1	1	1	1		1		8,75	8,70
	13:00	35,38	34,78	0,59	0,00			1	1	1	1	1				9,07	9,08
	14:00	35,07	34,14	0,92	0,00			1	1	1	1	1				8,86	8,83
	15:00	36,15	34,67	1,48	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	16:00	39,00	37,16	1,84	0,00			1	1	1	1	1		2		9,09	9,09
	17:00	43,91	42,76	1,16	0,00			1	1	1	1	1		5		9,09	9,09
	18:00	45,29	44,76	0,53	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	19:00	45,08	44,75	0,33	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	20:00	43,88	43,57	0,31	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	21:00	40,97	40,54	0,43	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	22:00	36,96	36,56	0,41	0,00			1	1	1	1	1		1		9,04	9,03
	23:00	32,09	31,72	0,37	0,00			1	1	1	1	1				6,25	6,14

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε ι ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,83	27,18	0,65	0,00			1	1	1	1					6,73	7,09
	01:00	24,91	24,11	0,80	0,00			1	1	1	1					4,47	4,42
	02:00	23,82	23,43	0,39	0,00			1	1	1	1					3,34	3,32
	03:00	22,95	22,78	0,17	0,00			1	1	1	1					2,48	2,45
	04:00	22,82	22,77	0,05	0,00			1	1	1	1					2,28	2,28
	05:00	23,43	22,92	0,51	0,00			1	1	1	1					2,84	2,86
	06:00	26,37	25,99	0,38	0,00			1	1	1	1					5,70	5,81
	07:00	30,41	30,19	0,22	0,00			1	1	1	1			1		8,83	8,86
	08:00	35,27	34,80	0,46	0,00			1	1	1	1	1		2		8,83	8,84
	09:00	38,07	37,36	0,71	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	10:00	37,03	36,20	0,84	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	11:00	36,15	35,78	0,37	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	12:00	37,60	37,12	0,47	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	13:00	38,26	38,21	0,05	0,00			1	1	1	1	1		1		9,07	9,07
	14:00	40,22	40,19	0,03	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	15:00	40,13	40,12	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	16:00	42,03	42,02	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	17:00	46,39	46,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1		7		9,09	9,09
	18:00	46,86	46,86	0,00	0,00			1	1	1	1	1		8		9,09	9,09
	19:00	45,55	45,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	20:00	43,44	43,27	0,18	0,00			1	1	1	1	1		5		9,09	9,09
	21:00	39,65	39,48	0,17	0,00			1	1	1	1	1		1		9,09	9,09
	22:00	35,38	34,97	0,41	0,00			1	1	1	1	1				8,79	8,75
	23:00	31,49	31,49	0,01	0,00			1	1	1	1	1				5,77	5,91

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,53	27,34	0,20	0,00			1		1	1	1				6,98	7,09
	01:00	24,82	23,98	0,84	0,00			1		1	1	1				4,39	4,33
	02:00	23,85	23,21	0,64	0,00			1		1	1	1				5,35	5,48
	03:00	22,90	21,86	1,04	0,00					1	1	1				6,94	7,09
	04:00	22,33	20,94	1,39	0,00					1	1	1				7,16	7,16
	05:00	22,32	22,22	0,10	0,00					1	1	1				7,15	7,16
	06:00	24,74	24,58	0,16	0,00			1		1	1	1				7,18	7,24
	07:00	27,59	27,35	0,24	0,00			1		1	1	1				7,16	7,14
	08:00	31,11	31,02	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1		7,41	7,24
	09:00	33,41	33,38	0,03	0,00			1	1	1	1	1				7,39	7,38
	10:00	34,22	34,17	0,05	0,00			1	1	1	1	1				8,15	8,17
	11:00	34,17	34,17	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,18	8,16
	12:00	33,03	32,91	0,12	0,00			1	1	1	1	1				7,12	7,11
	13:00	32,89	32,33	0,56	0,00			1	1	1	1	1				8,02	8,02
	14:00	32,53	31,66	0,88	0,00			1	1	1	1	1				7,64	7,67
	15:00	33,43	32,56	0,87	0,00			1	1	1	1	1				8,44	8,44
	16:00	36,12	35,63	0,49	0,00			1	1	1	1	1				9,07	9,08
	17:00	40,89	40,19	0,70	0,00			1	1	1	1	1		2		9,08	9,09
	18:00	42,39	41,38	1,02	0,00			1	1	1	1	1		3		9,08	9,09
	19:00	42,44	41,82	0,62	0,00			1	1	1	1	1		3		9,08	9,09
	20:00	40,95	40,40	0,55	0,00			1	1	1	1	1		3		9,08	9,09
	21:00	38,17	37,53	0,64	0,00			1	1	1	1	1		1		9,08	9,09
	22:00	34,20	33,44	0,76	0,00			1	1	1	1	1				8,07	7,98
	23:00	29,70	28,71	0,99	0,00			1	1		1	1				7,91	8,11

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,58	24,92	0,66	0,00			1	1		1	1				5,22	5,12
	01:00	23,02	22,46	0,55	0,00				1		1	1				5,98	6,26
	02:00	22,06	21,56	0,50	0,00				1		1	1				6,93	6,94
	03:00	21,57	21,09	0,48	0,00				1		1	1				6,46	6,44
	04:00	21,46	20,49	0,97	0,00				1		1	1				6,30	6,30
	05:00	22,22	20,73	1,49	0,00				1		1	1				7,03	7,05
	06:00	26,20	24,70	1,50	0,00				1		1	1		1		9,00	9,03
	07:00	31,90	30,17	1,73	0,00			1	1	1	1	1				8,54	8,48
	08:00	34,69	32,75	1,94	0,00			1	1	1	1	1				8,62	8,65
	09:00	33,65	32,01	1,65	0,00			1	1	1	1	1				7,76	7,69
	10:00	31,65	30,16	1,49	0,00			1	1	1	1	1				5,72	5,68
	11:00	30,69	28,99	1,70	0,00			1	1	1	1	1				4,71	4,74
	12:00	30,86	29,29	1,58	0,00				1	1	1	1				8,51	8,91
	13:00	31,23	29,39	1,84	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	14:00	31,69	29,18	2,51	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	15:00	33,69	31,52	2,17	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	16:00	37,27	35,08	2,19	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	17:00	42,51	40,56	1,95	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	18:00	43,78	42,50	1,28	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	19:00	43,64	41,99	1,65	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	20:00	42,63	40,83	1,80	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	21:00	39,51	37,00	2,51	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	22:00	35,21	32,74	2,47	0,00			1	1	1	1	1				8,70	8,66
	23:00	30,52	28,30	2,22	0,00			1	1		1	1				8,34	8,44

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,03	24,00	2,02	0,00			1	1		1	1				5,92	6,07
	01:00	23,36	21,22	2,14	0,00				1		1	1				8,22	8,23
	02:00	22,42	20,22	2,20	0,00				1		1	1				7,29	7,28
	03:00	21,86	20,23	1,62	0,00				1		1	1				6,71	6,71
	04:00	21,66	20,16	1,50	0,00				1		1	1				6,55	6,54
	05:00	22,45	20,59	1,86	0,00				1		1	1				7,23	7,27
	06:00	26,39	23,49	2,90	0,00				1		1	1				8,80	8,79
	07:00	31,88	29,78	2,09	0,00				1	1	1	1				9,03	9,05
	08:00	34,97	32,96	2,01	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	09:00	34,71	33,60	1,11	0,00			1	1	1	1	1				8,61	8,60
	10:00	32,67	31,39	1,28	0,00			1	1	1	1	1				7,85	7,86
	11:00	31,87	30,42	1,45	0,00			1	1	1	1	1				7,56	7,55
	12:00	32,28	30,47	1,81	0,00			1	1	1	1	1				8,10	8,13
	13:00	32,01	30,21	1,80	0,00			1	1	1	1	1				7,85	7,88
	14:00	31,65	29,44	2,21	0,00			1	1	1	1	1				7,55	7,56
	15:00	32,05	31,25	0,81	0,00			1	1	1	1	1				7,71	7,66
	16:00	36,39	36,25	0,14	0,00			1	1	1	1	1		1		9,96	10,15
	17:00	41,96	41,62	0,34	0,00			1	1	1	1	1		4		13,26	13,35
	18:00	43,92	42,81	1,12	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	43,40	41,82	1,59	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	42,38	41,29	1,09	0,00			1	1	1	1	1		4		13,72	13,72
	21:00	39,91	39,64	0,27	0,00			1	1	1	1	1		2		12,97	12,89
	22:00	35,90	35,86	0,04	0,00			1	1	1	1	1		1		9,90	9,75
	23:00	31,37	31,37	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,50	5,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,14	27,14	0,00	0,00			1	1	1	1					6,02	6,20
	01:00	24,18	24,18	0,00	0,00			1	1	1	1					3,74	3,83
	02:00	22,71	22,71	0,00	0,00				1	1	1					7,33	7,52
	03:00	22,05	21,93	0,12	0,00				1	1	1					6,90	6,90
	04:00	21,98	20,96	1,02	0,00				1	1	1					6,83	6,84
	05:00	22,55	20,93	1,62	0,00				1	1	1					7,33	7,39
	06:00	26,07	23,58	2,49	0,00			1	1	1	1					8,20	8,21
	07:00	30,40	27,58	2,82	0,00			1	1	1	1					9,94	9,97
	08:00	35,18	32,41	2,77	0,00			1	1	1	1	1				11,08	11,06
	09:00	36,86	33,62	3,24	0,00			1	1	1	1	1				10,87	10,86
	10:00	36,93	31,93	5,00	0,00			1	1	1	1	1				10,92	10,91
	11:00	37,17	31,15	6,01	0,00			1	1	1	1	1				11,12	11,21
	12:00	37,83	30,32	7,50	0,00			1	1	1	1	1				11,81	11,79
	13:00	38,43	31,93	6,49	0,00			1	1	1	1	1				12,40	12,43
	14:00	38,67	31,75	6,92	0,00			1	1	1	1	1				12,57	12,64
	15:00	38,98	32,13	6,85	0,00			1	1	1	1	1				12,95	12,95
	16:00	40,89	33,00	7,89	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,67
	17:00	45,45	38,27	7,18	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	46,88	38,73	8,16	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	46,38	36,59	9,79	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	43,95	37,38	6,56	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	39,54	32,24	7,30	0,00			1	1	1	1	1				13,11	13,04
	22:00	34,61	26,02	8,59	0,00			1	1	1	1	1				11,33	11,50
	23:00	29,87	25,60	4,26	0,00			1		1	1	1				9,58	9,45

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,14	25,48	0,66	0,00			1		1	1	1				5,73	5,68
	01:00	23,32	21,46	1,86	0,00					1	1	1				6,03	6,29
	02:00	21,86	18,77	3,09	0,00					1	1	1				6,73	6,71
	03:00	22,62	21,80	0,82	0,00					1	1	1				7,44	7,45
	04:00	22,38	21,80	0,58	0,00					1	1	1				7,29	7,21
	05:00	22,02	20,69	1,33	0,00					1	1	1				6,90	6,87
	06:00	22,31	18,08	4,23	0,00					1	1	1				7,07	7,13
	07:00	24,49	18,52	5,97	0,00					1	1	1				9,22	9,27
	08:00	28,73	21,75	6,98	0,00					1	1	1				10,79	11,43
	09:00	34,48	28,02	6,46	0,00				1	1	1	1				10,93	13,27
	10:00	38,14	31,14	7,00	0,00			1	1	1	1	1				10,93	13,59
	11:00	41,49	36,39	5,09	0,00			1	1	1	1	1				10,93	13,64
	12:00	41,84	38,68	3,16	0,00			1	1	1	1	1		3		10,93	13,55
	13:00	36,35	34,77	1,57	0,00			1	1	1	1	1		1		9,76	10,24
	14:00	30,25	29,15	1,10	0,00			1	1	1	1	1				5,95	6,15
	15:00	26,76	25,65	1,10	0,00				1	1	1	1				6,15	6,12
	16:00	29,48	28,87	0,61	0,00				1	1	1	1				8,56	8,82
	17:00	34,46	34,17	0,29	0,00				1	1	1	1		1		9,53	11,63
	18:00	37,21	36,98	0,23	0,00			1	1	1	1	1				9,53	11,19
	19:00	37,68	37,63	0,05	0,00			1	1	1	1	1				9,53	11,68
	20:00	36,91	36,91	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9,53	10,88
	21:00	34,70	34,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,72	8,70
	22:00	31,61	31,61	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,97	5,96
	23:00	28,21	28,21	0,00	0,00			1	1	1	1	1				2,95	3,14

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,95	24,74	0,21	0,00			1	1		1	1				4,80	4,93
	01:00	22,52	21,22	1,30	0,00				1		1	1				5,94	6,10
	02:00	21,39	19,58	1,81	0,00				1		1	1				6,25	6,25
	03:00	20,77	18,36	2,41	0,00				1		1	1				5,66	5,64
	04:00	20,42	18,11	2,31	0,00				1		1	1				5,29	5,31
	05:00	20,10	17,92	2,18	0,00				1		1	1				4,95	4,94
	06:00	21,33	18,68	2,65	0,00				1		1	1				6,13	6,16
	07:00	23,13	20,15	2,99	0,00				1		1	1				7,90	7,95
	08:00	26,33	23,64	2,69	0,00				1	1	1	1				8,18	8,37
	09:00	29,07	27,83	1,25	0,00				1	1	1	1				8,28	8,37
	10:00	30,65	29,73	0,92	0,00				1	1	1	1				9,52	10,01
	11:00	31,47	30,03	1,44	0,00				1	1	1	1				9,47	10,53
	12:00	33,14	31,31	1,83	0,00			1	1	1	1	1				8,63	8,68
	13:00	32,78	30,20	2,58	0,00			1	1	1	1	1				8,16	8,15
	14:00	32,13	29,86	2,27	0,00			1	1	1	1	1				7,77	7,78
	15:00	30,87	28,22	2,65	0,00			1		1	1	1				7,44	7,89
	16:00	32,94	29,79	3,16	0,00			1		1	1	1				9,27	10,69
	17:00	36,48	31,50	4,97	0,00			1		1	1	1				9,29	10,45
	18:00	38,95	34,71	4,24	0,00			1	1	1	1	1				9,53	12,94
	19:00	38,34	33,93	4,40	0,00			1	1	1	1	1				9,53	12,33
	20:00	37,41	33,39	4,02	0,00			1	1	1	1	1				9,53	11,41
	21:00	35,28	31,76	3,53	0,00			1	1	1	1	1				9,10	9,35
	22:00	31,67	28,24	3,42	0,00			1	1	1	1	1				8,25	8,61
	23:00	28,46	25,01	3,46	0,00			1	1		1	1				8,02	8,02

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,54	21,60	2,94	0,00			1	1		1	1				5,68	5,92
	01:00	22,44	20,11	2,34	0,00			1			1	1				7,31	7,46
	02:00	21,80	19,70	2,09	0,00			1			1	1				6,79	6,80
	03:00	21,36	19,47	1,89	0,00			1			1	1				6,38	6,35
	04:00	21,10	18,60	2,50	0,00			1			1	1				6,15	6,13
	05:00	20,15	16,16	3,99	0,00			1			1	1				5,12	5,08
	06:00	22,31	17,52	4,80	0,00			1			1	1				7,15	7,26
	07:00	25,44	19,24	6,20	0,00			1			1	1				9,42	10,01
	08:00	30,34	25,01	5,33	0,00			1	1		1	1				9,51	10,64
	09:00	32,49	27,31	5,18	0,00			1	1		1	1				9,53	12,00
	10:00	33,30	29,43	3,87	0,00			1	1	1	1	1				8,94	10,70
	11:00	32,27	28,46	3,82	0,00			1	1	1	1	1				7,99	8,74
	12:00	30,71	25,43	5,28	0,00			1	1	1	1	1				7,68	8,02
	13:00	31,37	25,81	5,56	0,00				1	1	1	1		2		9,03	11,20
	14:00	32,36	25,95	6,41	0,00				1	1	1	1				9,53	11,78
	15:00	33,24	28,02	5,22	0,00				1	1	1	1				9,53	12,60
	16:00	37,22	32,83	4,39	0,00			1	1	1	1	1				9,53	13,44
	17:00	44,01	38,75	5,26	0,00			1	1	1	1	1		2		11,13	13,72
	18:00	46,63	40,26	6,36	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	19:00	46,14	40,86	5,28	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	20:00	44,14	40,66	3,48	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	21:00	40,61	38,32	2,29	0,00			1	1	1	1	1		1		13,64	13,62
	22:00	36,53	34,56	1,96	0,00			1	1	1	1	1				10,71	10,58
	23:00	32,33	30,93	1,40	0,00			1	1	1	1	1				7,68	7,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 17:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,73	28,48	0,24	0,00			1		1	1	1				7,37	7,53
	01:00	26,26	26,25	0,01	0,00			1		1	1	1				5,85	5,79
	02:00	25,37	25,35	0,02	0,00			1		1	1	1				4,89	4,90
	03:00	24,49	23,99	0,50	0,00			1		1	1	1				4,02	4,02
	04:00	23,85	22,09	1,77	0,00			1		1	1	1				5,17	5,18
	05:00	23,92	20,49	3,43	0,00			1		1	1	1				5,23	5,26
	06:00	26,11	20,22	5,89	0,00					1	1	1				8,83	9,05
	07:00	28,96	20,22	8,74	0,00					1	1	1				11,52	11,56
	08:00	32,90	21,88	11,01	0,00					1	1	1				13,06	13,09
	09:00	36,03	27,68	8,35	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	38,06	30,83	7,23	0,00			1	1	1	1	1				13,40	13,35
	11:00	38,83	30,80	8,02	0,00			1	1	1	1	1				12,73	12,74
	12:00	40,40	36,58	3,82	0,00			1	1	1	1	1		1		13,44	13,44
	13:00	39,87	36,73	3,14	0,00			1	1	1	1	1		2		12,96	12,95
	14:00	40,70	37,58	3,12	0,00			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	15:00	39,32	35,53	3,79	0,00			1	1	1	1	1				13,33	13,29
	16:00	40,81	33,26	7,55	0,00			1	1	1	1	1				12,98	13,63
	17:00	45,08	35,98	9,10	0,00			1	1	1	1	1				9,65	13,73
	18:00	46,51	37,43	9,08	0,00			1	1	1	1	1		1		9,70	13,73
	19:00	45,95	36,76	9,19	0,00			1	1	1	1	1		1		10,11	13,73
	20:00	43,94	33,42	10,52	0,00			1	1	1	1	1				11,78	13,73
	21:00	41,40	30,16	11,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	37,52	26,07	11,45	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	23:00	33,09	22,05	11,04	0,00			1	1		1	1				13,23	13,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,97	19,67	9,30	0,00			1			1	1				11,56	11,50
	01:00	25,99	18,79	7,20	0,00			1			1	1				10,45	10,40
	02:00	25,08	17,55	7,52	0,00			1			1	1				10,02	9,98
	03:00	24,26	20,62	3,64	0,00			1			1	1				9,31	9,26
	04:00	24,17	21,40	2,78	0,00			1			1	1				9,17	9,16
	05:00	25,10	23,55	1,55	0,00			1	1		1	1				7,59	7,43
	06:00	28,82	28,76	0,06	0,00			1	1		1	1		1		8,03	8,10
	07:00	34,13	34,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		9,85	9,92
	08:00	40,07	40,07	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		12,90	12,90
	09:00	43,78	43,78	0,00	0,00			1	1	1	1	1		5		13,71	13,72
	10:00	44,20	44,12	0,07	0,00			1	1	1	1	1		6		13,71	13,68
	11:00	42,15	41,68	0,48	0,00			1	1	1	1	1		4		13,62	13,64
	12:00	41,65	41,26	0,39	0,00			1	1	1	1	1		4		13,04	12,96
	13:00	41,57	41,15	0,42	0,00			1	1	1	1	1		4		13,36	13,39
	14:00	41,43	40,64	0,79	0,00			1	1	1	1	1		3		13,57	13,58
	15:00	39,81	39,23	0,58	0,00			1	1	1	1	1		1		13,27	13,32
	16:00	42,93	41,63	1,30	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,72
	17:00	47,70	45,86	1,85	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	18:00	50,02	46,97	3,04	0,00			1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	49,54	44,67	4,88	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	47,86	41,60	6,26	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	21:00	44,20	36,41	7,79	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	40,01	30,55	9,46	0,00			1	1	1	1	1				13,36	13,32
	23:00	34,73	25,57	9,16	0,00			1	1	1	1	1				10,75	10,94

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	30,11	21,75	8,37	0,00			1	1	1		1				9,13	9,26
	01:00	26,94	17,48	9,46	0,00				1	1		1				10,46	10,39
	02:00	25,74	16,98	8,76	0,00				1	1		1				9,22	9,22
	03:00	24,65	16,87	7,78	0,00				1	1		1				8,17	8,16
	04:00	24,33	17,03	7,29	0,00				1	1		1				7,81	7,83
	05:00	24,99	17,33	7,66	0,00				1	1	0	1				8,38	8,44
	06:00	28,49	18,32	10,17	0,00				1	1		1				11,21	11,25
	07:00	33,90	22,07	11,83	0,00				1	1		1				13,33	13,37
	08:00	39,44	27,38	12,06	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	43,11	30,98	12,12	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	44,47	32,36	12,12	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	45,06	33,62	11,43	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	45,91	33,88	12,03	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,40	34,20	12,20	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	14:00	46,47	34,52	11,95	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	45,75	34,52	11,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	45,35	33,14	12,20	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,82	37,98	9,84	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	48,93	41,92	7,01	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	47,87	40,44	7,42	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	46,33	42,14	4,19	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	42,69	40,32	2,37	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	38,33	36,79	1,54	0,00			1	1	1	1	1		1		12,29	12,21
	23:00	33,86	31,60	2,26	0,00			1	1	1	1	1				8,03	7,92

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	29,31	25,68	3,63	0,00			1	1		1	1				8,07	8,27
	01:00	26,16	18,82	7,34	0,00			1			1	1				10,22	10,33
	02:00	25,39	17,02	8,37	0,00			1			1	1				10,13	10,13
	03:00	24,54	15,69	8,85	0,00			1			1	1				9,54	9,52
	04:00	24,23	16,66	7,57	0,00			1			1	1				9,24	9,21
	05:00	24,89	16,25	8,65	0,00			1			1	1				9,74	9,77
	06:00	28,74	18,17	10,57	0,00			1			1	1				11,43	11,49
	07:00	34,36	22,77	11,59	0,00			1			1	1				13,40	13,43
	08:00	40,53	28,23	12,29	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	09:00	45,13	32,66	12,47	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	47,08	34,83	12,25	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	45,28	33,26	12,02	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,71	31,91	11,80	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,14	31,61	11,52	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,45	31,26	11,19	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	43,90	34,21	9,68	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	48,73	40,39	8,34	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	17:00	53,40	48,03	5,37	0,00			1	1	1	1	1		8		13,42	13,73
	18:00	56,92	53,31	3,60	0,00		1	1	1	1	1	1		11		13,73	13,73
	19:00	56,35	53,01	3,34	0,00		1	1	1	1	1	1		11		13,73	13,73
	20:00	53,25	51,67	1,58	0,00		1	1	1	1	1	1		10		13,73	13,73
	21:00	47,28	45,52	1,76	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	22:00	41,18	40,38	0,80	0,00			1	1	1	1	1		3		13,50	13,49
	23:00	36,84	36,74	0,09	0,00			1	1	1	1	1				10,94	10,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης