

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	4,89	4,88	0,01			1	1						
	01:00	4,50	4,49	0,01				1						
	02:00	4,22	4,21	0,01				1						
	03:00	4,08	4,07	0,02				1						
	04:00	4,13	4,11	0,02				1						
	05:00	4,39	4,37	0,02				1						
	06:00	4,93	4,88	0,04			1	1						
	07:00	5,64	5,59	0,05			1	1						
	08:00	6,27	6,25	0,03		1	1	1						
	09:00	6,46	6,45	0,02		1	1	1						
	10:00	6,48	6,47	0,01		1	1	1						
	11:00	6,41	6,41	0,00		1	1	1						
	12:00	6,33	6,33	0,00		1	1	1						
	13:00	6,22	6,22	0,00		1	1	1						
	14:00	6,02	6,02	0,00			1	1						
	15:00	5,80	5,80	0,00			1	1						
	16:00	5,89	5,89	0,00			1	1						
	17:00	7,02	7,02	0,00				1	1					
	18:00	7,73	7,73	0,00				1	1					
	19:00	7,85	7,85	0,00				1	1					
	20:00	7,67	7,67	0,00				1	1					
	21:00	7,02	7,02	0,00				1	1					
	22:00	6,21	6,21	0,00			1	1						
	23:00	5,55	5,55	0,00			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,00	4,99	0,00			1		1					
	01:00	4,57	4,56	0,01					1					
	02:00	4,29	4,25	0,04					1					
	03:00	4,16	4,12	0,04					1					
	04:00	4,26	4,24	0,02					1					
	05:00	4,63	4,59	0,04			1		1					
	06:00	5,30	5,25	0,05			1		1					
	07:00	6,08	6,02	0,06		1	1		1					
	08:00	6,48	6,42	0,06		1	1		1					
	09:00	6,72	6,66	0,06		1	1		1					
	10:00	6,79	6,75	0,04		1	1		1					
	11:00	6,56	6,51	0,05		1	1		1					
	12:00	6,48	6,43	0,05		1	1		1					
	13:00	6,57	6,54	0,02		1	1		1					
	14:00	6,49	6,48	0,01		1	1		1					
	15:00	6,22	6,21	0,00		1	1		1					
	16:00	6,30	6,30	0,00		1	1		1					
	17:00	7,47	7,46	0,01				1	1					
	18:00	8,19	8,18	0,02				1	1					
	19:00	8,27	8,25	0,02				1	1					
	20:00	8,06	8,04	0,02				1	1					
	21:00	7,49	7,49	0,01				1	1					
	22:00	6,71	6,71	0,00				1	1					
	23:00	5,83	5,83	0,00			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,14	5,14	0,00			1		1					
	01:00	4,70	4,70	0,00			1		1					
	02:00	4,42	4,42	0,00					1					
	03:00	4,28	4,27	0,01					1					
	04:00	4,36	4,35	0,01					1					
	05:00	4,72	4,71	0,01			1		1					
	06:00	5,41	5,40	0,02			1		1					
	07:00	6,18	6,12	0,06		1	1		1					
	08:00	6,63	6,50	0,12		1	1		1					
	09:00	7,01	6,89	0,12		1	1		1					
	10:00	7,26	7,17	0,09		1	1		1					
	11:00	7,30	7,22	0,08		1	1		1					
	12:00	7,12	7,03	0,09		1	1		1					
	13:00	6,94	6,87	0,08		1	1		1					
	14:00	6,60	6,54	0,06		1	1		1					
	15:00	6,21	6,15	0,06		1	1		1					
	16:00	6,29	6,23	0,06		1	1		1					
	17:00	7,53	7,47	0,05				1	1					
	18:00	8,30	8,22	0,08				1	1					
	19:00	8,55	8,41	0,14				1	1					
	20:00	8,37	8,17	0,20				1	1					
	21:00	7,71	7,46	0,25				1	1					
	22:00	6,84	6,62	0,22				1	1					
	23:00	5,88	5,69	0,19			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,12	4,83	0,29		1		1						
	01:00	4,71	4,50	0,21				1						
	02:00	4,44	4,21	0,23				1						
	03:00	4,29	4,00	0,29				1						
	04:00	4,35	3,91	0,43				1						
	05:00	4,66	4,18	0,48				1						
	06:00	5,27	4,85	0,42		1		1						
	07:00	5,96	5,55	0,41		1		1						
	08:00	6,39	5,95	0,44		1		1						
	09:00	6,72	6,33	0,39		1	1	1						
	10:00	7,02	6,64	0,38		1	1	1						
	11:00	7,23	6,85	0,38		1	1	1						
	12:00	7,14	6,80	0,34		1	1	1						
	13:00	6,89	6,52	0,36		1	1	1						
	14:00	6,64	6,30	0,33		1	1	1						
	15:00	6,33	5,96	0,37		1	1	1						
	16:00	6,22	5,81	0,41		1	1	1						
	17:00	7,26	6,50	0,77		1	1	1						
	18:00	8,06	6,88	1,18		1	1	1						
	19:00	8,37	7,12	1,25		1	1	1						
	20:00	8,18	6,88	1,29		1	1	1						
	21:00	7,52	6,31	1,21		1	1	1						
	22:00	6,68	5,60	1,08		1		1						
	23:00	5,74	4,67	1,07		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,07	3,29	1,77					1					
	01:00	4,66	3,26	1,41					1					
	02:00	4,39	3,26	1,13					1					
	03:00	4,25	3,26	0,99					1					
	04:00	4,30	3,26	1,05					1					
	05:00	4,61	3,26	1,35					1					
	06:00	5,22	3,39	1,83					1					
	07:00	5,90	4,47	1,43					1					
	08:00	6,33	4,53	1,80			1		1					
	09:00	6,65	4,53	2,12			1		1					
	10:00	6,95	4,86	2,09			1		1					
	11:00	7,15	4,65	2,50			1		1					
	12:00	7,07	4,59	2,47			1		1					
	13:00	6,82	4,43	2,39			1		1					
	14:00	6,57	4,34	2,23			1		1					
	15:00	6,27	4,34	1,93			1		1					
	16:00	6,15	4,34	1,82			1		1					
	17:00	7,19	4,67	2,52			1		1					
	18:00	7,98	5,19	2,79			1		1					
	19:00	8,28	5,38	2,90			1		1					
	20:00	8,09	5,26	2,83			1		1					
	21:00	7,44	4,84	2,60			1		1					
	22:00	6,61	4,34	2,27			1		1					
	23:00	5,68	3,69	1,99					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,15	3,35	1,80					1					
	01:00	4,79	3,76	1,03					1					
	02:00	4,50	4,09	0,41					1					
	03:00	4,33	4,12	0,21					1					
	04:00	4,31	4,14	0,17					1					
	05:00	4,47	4,27	0,19					1					
	06:00	4,86	4,56	0,30					1					
	07:00	5,40	4,54	0,86					1					
	08:00	6,10	5,15	0,94			1		1					
	09:00	6,71	5,88	0,83			1		1					
	10:00	7,03	6,30	0,73		1	1		1					
	11:00	7,11	6,37	0,74		1	1		1					
	12:00	6,99	6,47	0,52		1	1		1					
	13:00	6,71	6,40	0,31		1	1		1					
	14:00	6,32	6,19	0,13		1	1		1					
	15:00	6,04	5,97	0,07		1	1		1					
	16:00	6,10	6,06	0,04		1	1		1					
	17:00	7,16	7,16	0,00		1	1		1					
	18:00	7,90	7,90	0,00	1	1	1		1					
	19:00	8,06	7,96	0,10	1	1	1		1					
	20:00	7,84	7,67	0,17	1	1	1		1					
	21:00	7,34	6,93	0,41		1	1		1					
	22:00	6,59	6,15	0,43		1	1		1					
	23:00	5,80	5,26	0,54			1		1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,22	4,49	0,74					1					
	01:00	4,84	3,73	1,11					1					
	02:00	4,54	3,26	1,28					1					
	03:00	4,32	3,26	1,07					1					
	04:00	4,24	3,26	0,98					1					
	05:00	4,30	3,26	1,04					1					
	06:00	4,59	3,26	1,33					1					
	07:00	5,04	3,27	1,76					1					
	08:00	5,57	3,62	1,95					1					
	09:00	6,09	3,96	2,13					1					
	10:00	6,39	4,34	2,06			1		1					
	11:00	6,41	4,34	2,08			1		1					
	12:00	6,63	4,34	2,29			1		1					
	13:00	6,77	4,40	2,37			1		1					
	14:00	6,37	4,34	2,03			1		1					
	15:00	5,72	4,86	0,87			1		1					
	16:00	5,86	5,04	0,81			1		1					
	17:00	7,12	6,38	0,74		1	1		1					
	18:00	7,87	7,19	0,68		1	1		1					
	19:00	8,02	7,24	0,78		1	1		1					
	20:00	7,84	7,28	0,56		1	1		1					
	21:00	7,33	6,89	0,44		1	1		1					
	22:00	6,61	6,20	0,41		1	1		1					
	23:00	5,83	5,41	0,43			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,09	4,64	0,45					1					
	01:00	4,67	4,21	0,46					1					
	02:00	4,37	3,90	0,47					1					
	03:00	4,22	3,78	0,44					1					
	04:00	4,27	3,84	0,43					1					
	05:00	4,55	4,13	0,42					1					
	06:00	5,14	4,70	0,44			1		1					
	07:00	5,90	5,41	0,49			1		1					
	08:00	6,59	6,04	0,55		1	1		1					
	09:00	6,82	6,20	0,62		1	1		1					
	10:00	6,85	6,21	0,64		1	1		1					
	11:00	6,75	6,07	0,68		1	1		1					
	12:00	6,64	5,93	0,72			1		1					
	13:00	6,53	5,79	0,74			1		1					
	14:00	6,33	5,54	0,80			1		1					
	15:00	6,22	5,44	0,78			1		1					
	16:00	6,38	5,62	0,76			1		1					
	17:00	7,64	6,87	0,76				1	1					
	18:00	8,40	7,59	0,81				1	1					
	19:00	8,56	7,77	0,79				1	1					
	20:00	8,33	7,65	0,67				1	1					
	21:00	7,72	7,11	0,62				1	1					
	22:00	6,93	6,51	0,41				1	1					
	23:00	6,06	5,50	0,55			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,29	3,26	0,03				1						
	01:00	2,99	2,99	0,00				1						
	02:00	2,88	2,88	0,00				1						
	03:00	3,04	3,04	0,00				1						
	04:00	3,29	3,26	0,03				1						
	05:00	3,61	3,26	0,36				1						
	06:00	4,12	3,26	0,86				1						
	07:00	4,65	3,26	1,39				1						
	08:00	5,02	3,26	1,76				1						
	09:00	5,32	3,45	1,86				1						
	10:00	5,51	3,74	1,77				1						
	11:00	5,45	3,89	1,56				1						
	12:00	5,63	4,34	1,29			1	1						
	13:00	5,98	4,79	1,19			1	1						
	14:00	6,39	5,33	1,06			1	1						
	15:00	6,59	5,62	0,97			1	1						
	16:00	6,99	6,05	0,94		1	1	1						
	17:00	7,77	6,61	1,16		1	1	1						
	18:00	7,91	6,47	1,43		1	1	1						
	19:00	7,68	6,11	1,58		1	1	1						
	20:00	7,33	5,67	1,65		1	1	1						
	21:00	6,69	5,11	1,58			1	1						
	22:00	5,86	4,48	1,38			1	1						
	23:00	5,13	3,78	1,35				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,52	3,26	0,26				1						
	01:00	3,23	3,23	0,00				1						
	02:00	3,23	3,23	0,00				1						
	03:00	3,24	3,24	0,00				1						
	04:00	3,43	3,26	0,17				1						
	05:00	3,80	3,44	0,35				1						
	06:00	4,35	4,06	0,29				1						
	07:00	4,96	4,72	0,23			1	1						
	08:00	5,32	5,13	0,19			1	1						
	09:00	5,49	5,36	0,13			1	1						
	10:00	5,43	5,30	0,13			1	1						
	11:00	5,60	5,49	0,11			1	1						
	12:00	5,78	5,66	0,12			1	1						
	13:00	5,97	5,83	0,14			1	1						
	14:00	6,06	5,92	0,14			1	1						
	15:00	6,06	5,95	0,11			1	1						
	16:00	6,46	6,46	0,00				1	1					
	17:00	7,36	7,26	0,10				1	1					
	18:00	7,74	7,64	0,10				1	1					
	19:00	7,65	7,55	0,10				1	1					
	20:00	7,34	7,20	0,14				1	1					
	21:00	6,75	6,57	0,18				1	1					
	22:00	5,91	5,60	0,31			1	1						
	23:00	5,20	4,78	0,42			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,68	3,32	0,36				1						
	01:00	3,49	3,26	0,24				1						
	02:00	3,35	3,26	0,09				1						
	03:00	3,34	3,26	0,09				1						
	04:00	3,48	3,26	0,22				1						
	05:00	3,78	3,26	0,53				1						
	06:00	4,28	3,26	1,02				1						
	07:00	4,82	3,72	1,09				1						
	08:00	5,06	3,87	1,19				1						
	09:00	5,18	4,08	1,10				1						
	10:00	5,29	4,54	0,75				1						
	11:00	5,31	4,68	0,64			1	1						
	12:00	5,44	4,78	0,66			1	1						
	13:00	5,61	5,05	0,57			1	1						
	14:00	5,79	5,22	0,57			1	1						
	15:00	5,88	5,37	0,52			1	1						
	16:00	6,23	5,77	0,45			1	1						
	17:00	7,08	6,54	0,55		1	1	1						
	18:00	7,32	6,62	0,69		1	1	1						
	19:00	7,21	6,45	0,76		1	1	1						
	20:00	6,88	6,20	0,68		1	1	1						
	21:00	6,33	5,80	0,53			1	1						
	22:00	5,60	5,04	0,56			1	1						
	23:00	5,20	4,81	0,38			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,23	5,10	0,13	1			1						
	01:00	4,82	4,70	0,12	1			1						
	02:00	4,55	4,43	0,11				1						
	03:00	4,38	4,31	0,08				1						
	04:00	4,41	4,37	0,04				1						
	05:00	4,69	4,68	0,01	1			1						
	06:00	5,26	5,25	0,01	1			1						
	07:00	5,91	5,90	0,00	1			1						
	08:00	6,43	6,43	0,00	1	1		1						
	09:00	6,86	6,85	0,01	1	1		1						
	10:00	7,16	7,15	0,00	1	1		1						
	11:00	7,30	7,30	0,00	1	1		1						
	12:00	7,36	7,36	0,00	1	1		1						
	13:00	7,12	7,12	0,00	1	1		1						
	14:00	6,85	6,85	0,00	1	1		1						
	15:00	6,51	6,50	0,00	1	1		1						
	16:00	6,54	6,52	0,01	1	1		1						
	17:00	7,48	7,42	0,06				1	1					
	18:00	7,95	7,85	0,10				1	1					
	19:00	8,17	7,94	0,23				1	1					
	20:00	7,97	7,32	0,65				1	1					
	21:00	7,70	6,53	1,18				1	1					
	22:00	6,87	5,26	1,61	1			1						
	23:00	5,97	4,34	1,63	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,41	3,52	1,89				1						
	01:00	5,01	3,26	1,75				1						
	02:00	4,79	3,26	1,54				1						
	03:00	4,59	3,26	1,34				1						
	04:00	4,54	3,26	1,28				1						
	05:00	4,70	3,26	1,45				1						
	06:00	5,18	3,36	1,81				1						
	07:00	5,78	3,76	2,02				1						
	08:00	6,27	4,34	1,94			1	1						
	09:00	6,76	4,40	2,37			1	1						
	10:00	7,17	4,95	2,22			1	1						
	11:00	7,26	5,16	2,10			1	1						
	12:00	7,06	4,97	2,09			1	1						
	13:00	6,78	4,69	2,09			1	1						
	14:00	6,52	4,41	2,10			1	1						
	15:00	6,33	4,34	1,99			1	1						
	16:00	6,42	4,36	2,07			1	1						
	17:00	7,28	5,04	2,25			1	1						
	18:00	7,56	5,38	2,18			1	1						
	19:00	7,71	5,63	2,08			1	1						
	20:00	7,47	5,40	2,07			1	1						
	21:00	6,91	4,61	2,30			1	1						
	22:00	6,98	4,57	2,41			1	1						
23:00	6,16	4,34	1,83			1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,43	3,60	1,83				1						
	01:00	5,02	3,26	1,76				1						
	02:00	4,73	3,26	1,47				1						
	03:00	4,50	3,26	1,24				1						
	04:00	4,39	3,26	1,13				1						
	05:00	4,46	3,26	1,20				1						
	06:00	4,79	3,60	1,18				1						
	07:00	5,27	4,20	1,06				1						
	08:00	5,77	4,83	0,94			1	1						
	09:00	6,19	5,29	0,90			1	1						
	10:00	6,50	5,74	0,75			1	1						
	11:00	6,66	5,99	0,67		1	1	1						
	12:00	6,71	6,17	0,53		1	1	1						
	13:00	6,62	6,18	0,44		1	1	1						
	14:00	6,30	5,88	0,42		1	1	1						
	15:00	6,19	6,10	0,09		1	1	1						
	16:00	6,41	6,32	0,08		1	1	1						
	17:00	7,55	7,49	0,06				1	1					
	18:00	7,94	7,89	0,05				1	1					
	19:00	8,03	7,98	0,05				1	1					
	20:00	7,83	7,81	0,02				1	1					
	21:00	7,27	7,25	0,02				1	1					
	22:00	6,95	6,93	0,02				1	1					
	23:00	6,12	6,09	0,02			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)		
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,29	5,25	0,04			1	1								
	01:00	4,84	4,79	0,05			1	1								
	02:00	4,53	4,47	0,06				1								
	03:00	4,37	4,28	0,09				1								
	04:00	4,40	4,27	0,13				1								
	05:00	4,69	4,53	0,16				1								
	06:00	5,32	5,13	0,19			1	1								
	07:00	6,14	5,95	0,19			1	1								
	08:00	6,91	6,66	0,25		1	1	1								
	09:00	7,15	6,77	0,38		1	1	1								
	10:00	7,16	6,73	0,43		1	1	1								
	11:00	7,10	6,70	0,40		1	1	1								
	12:00	7,01	6,67	0,34		1	1	1								
	13:00	6,87	6,56	0,31		1	1	1								
	14:00	6,69	6,34	0,35		1	1	1								
	15:00	6,62	6,27	0,34		1	1	1								
	16:00	6,87	6,54	0,33		1	1	1								
	17:00	8,10	7,73	0,37				1	1							
	18:00	8,52	8,10	0,42				1	1							
	19:00	8,60	8,24	0,36				1	1							
	20:00	8,36	8,07	0,29				1	1							
	21:00	7,73	7,45	0,28				1	1							
	22:00	7,24	7,00	0,23				1	1							
	23:00	6,33	6,13	0,20			1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,48	5,07	0,40		1		1						
	01:00	4,99	4,73	0,26		1		1						
	02:00	4,66	4,48	0,19				1						
	03:00	4,50	4,33	0,17				1						
	04:00	4,57	4,38	0,19				1						
	05:00	4,98	4,81	0,17			1	1						
	06:00	5,78	5,61	0,17			1	1						
	07:00	6,76	6,57	0,19				1	1					
	08:00	7,32	7,11	0,22				1	1					
	09:00	7,51	7,30	0,21				1	1					
	10:00	7,53	7,31	0,22				1	1					
	11:00	7,38	7,14	0,24				1	1					
	12:00	7,19	7,00	0,19				1	1					
	13:00	7,06	6,90	0,16				1	1					
	14:00	6,94	6,76	0,18				1	1					
	15:00	6,91	6,57	0,34				1	1					
	16:00	7,28	6,67	0,60				1	1					
	17:00	8,60	7,86	0,74				1	1					
	18:00	9,04	8,19	0,86				1	1					
	19:00	9,10	8,04	1,06				1	1					
	20:00	8,79	7,49	1,30				1	1					
	21:00	8,11	6,70	1,41				1	1					
	22:00	7,48	5,96	1,52			1	1						
	23:00	6,52	5,00	1,53			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	ρ	ρ	ρ	ρ	Η	Η	Η	Η	Η	Η	Η	Η	Η	Η
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,59	4,03	1,55				1						
	01:00	5,09	3,42	1,67				1						
	02:00	4,75	3,39	1,37				1						
	03:00	4,57	3,54	1,03				1						
	04:00	4,63	3,66	0,97				1						
	05:00	5,01	3,94	1,08				1						
	06:00	5,76	4,53	1,23			1	1						
	07:00	6,64	5,29	1,34			1	1						
	08:00	7,15	5,57	1,58			1	1						
	09:00	7,40	5,94	1,46			1	1						
	10:00	7,50	6,23	1,27	1		1	1						
	11:00	7,45	6,38	1,06	1		1	1						
	12:00	7,27	6,58	0,69	1		1	1						
	13:00	7,11	6,54	0,57	1		1	1						
	14:00	6,97	6,25	0,72	1		1	1						
	15:00	6,89	6,32	0,56	1		1	1						
	16:00	7,12	6,60	0,52				1	1					
	17:00	8,48	7,78	0,69				1	1					
	18:00	9,05	8,19	0,85				1	1					
	19:00	9,13	8,09	1,03				1	1					
	20:00	8,87	7,94	0,94				1	1					
	21:00	8,22	7,43	0,78				1	1					
	22:00	7,51	6,86	0,65				1	1					
	23:00	6,55	6,51	0,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,73	5,64	0,09			1	1						
	01:00	5,24	5,14	0,10			1	1						
	02:00	4,95	4,84	0,10			1	1						
	03:00	4,75	4,68	0,08			1	1						
	04:00	4,78	4,71	0,07			1	1						
	05:00	5,11	5,03	0,08			1	1						
	06:00	5,88	5,76	0,12			1	1						
	07:00	6,80	6,66	0,15				1	1					
	08:00	7,30	7,16	0,14				1	1					
	09:00	7,50	7,39	0,11				1	1					
	10:00	7,64	7,55	0,08				1	1					
	11:00	7,60	7,52	0,08				1	1					
	12:00	7,41	7,30	0,11				1	1					
	13:00	7,18	7,07	0,11				1	1					
	14:00	6,92	6,77	0,15				1	1					
	15:00	6,78	6,61	0,16				1	1					
	16:00	7,08	6,91	0,17				1	1					
	17:00	8,62	8,40	0,22				1	1					
	18:00	9,31	9,10	0,21				1	1					
	19:00	9,42	9,27	0,15				1	1					
	20:00	9,12	8,95	0,18				1	1					
	21:00	8,54	8,26	0,28				1	1					
	22:00	7,65	7,26	0,39				1	1					
	23:00	6,23	5,81	0,42			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,70	5,64	0,06			1	1						
	01:00	5,25	5,15	0,09			1	1						
	02:00	4,95	4,78	0,17			1	1						
	03:00	4,75	4,57	0,18			1	1						
	04:00	4,75	4,60	0,15			1	1						
	05:00	5,05	4,94	0,12			1	1						
	06:00	5,74	5,63	0,11			1	1						
	07:00	6,61	6,46	0,14		1	1	1						
	08:00	7,10	6,91	0,19		1	1	1						
	09:00	7,35	7,17	0,19		1	1	1						
	10:00	7,54	7,36	0,18		1	1	1						
	11:00	7,57	7,41	0,16		1	1	1						
	12:00	7,45	7,26	0,18		1	1	1						
	13:00	7,20	6,84	0,37		1	1	1						
	14:00	6,93	6,36	0,57		1	1	1						
	15:00	6,77	6,18	0,59		1	1	1						
	16:00	6,97	6,34	0,63		1	1	1						
	17:00	8,44	7,58	0,86				1	1					
	18:00	9,13	8,17	0,96				1	1					
	19:00	9,23	8,22	1,01				1	1					
	20:00	8,91	7,73	1,18				1	1					
	21:00	8,32	6,92	1,40				1	1					
	22:00	7,50	5,96	1,54			1	1						
	23:00	6,55	4,89	1,66			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,69	3,70	1,99				1						
	01:00	5,27	3,43	1,84				1						
	02:00	4,95	3,26	1,70				1						
	03:00	4,74	3,26	1,48				1						
	04:00	4,70	3,26	1,44				1						
	05:00	4,89	3,26	1,63				1						
	06:00	5,38	3,50	1,88				1						
	07:00	6,04	3,93	2,12				1						
	08:00	6,69	4,35	2,34				1						
	09:00	7,11	4,62	2,49	1			1						
	10:00	7,34	4,77	2,57	1			1						
	11:00	7,45	5,00	2,45	1			1						
	12:00	7,55	5,26	2,29	1			1						
	13:00	7,37	5,41	1,96	1			1						
	14:00	7,09	5,21	1,88	1			1						
	15:00	6,73	4,55	2,17	1			1						
	16:00	6,85	4,45	2,40	1			1						
	17:00	8,28	5,72	2,56	1			1						
	18:00	8,89	6,26	2,63	1	1		1						
	19:00	8,91	6,36	2,55	1	1		1						
	20:00	8,63	6,23	2,40	1	1		1						
	21:00	8,10	5,94	2,16	1	1		1						
	22:00	7,35	5,47	1,88	1			1						
	23:00	6,49	4,78	1,70	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,70	4,19	1,51				1						
	01:00	5,29	3,80	1,49				1						
	02:00	4,96	3,46	1,49				1						
	03:00	4,72	3,26	1,46				1						
	04:00	4,61	3,26	1,36				1						
	05:00	4,70	3,26	1,44				1						
	06:00	5,03	3,67	1,36				1						
	07:00	5,56	4,16	1,40				1						
	08:00	6,28	4,97	1,31	1			1						
	09:00	6,97	5,78	1,19	1			1						
	10:00	7,45	6,15	1,30	1	1		1						
	11:00	7,63	6,50	1,12	1	1		1						
	12:00	7,57	6,45	1,13	1	1		1						
	13:00	7,29	6,16	1,13	1	1		1						
	14:00	6,85	5,74	1,11	1	1		1						
	15:00	6,31	6,09	0,22	1	1		1						
	16:00	6,53	6,27	0,25	1	1		1						
	17:00	7,97	7,71	0,26				1	1					
	18:00	8,64	8,38	0,27				1	1					
	19:00	8,69	8,40	0,28				1	1					
	20:00	8,42	8,07	0,35				1	1					
	21:00	7,93	7,52	0,41				1	1					
	22:00	7,21	6,83	0,38	1	1		1						
	23:00	6,37	6,05	0,32	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,57	3,64	1,93				1						
	01:00	5,17	3,36	1,81				1						
	02:00	4,85	3,26	1,60				1						
	03:00	4,65	3,26	1,39				1						
	04:00	4,61	3,26	1,35				1						
	05:00	4,79	3,26	1,53				1						
	06:00	5,27	3,43	1,84				1						
	07:00	5,92	3,85	2,07				1						
	08:00	6,56	4,26	2,30				1						
	09:00	6,97	4,53	2,44	1			1						
	10:00	7,19	4,78	2,40	1			1						
	11:00	7,30	5,05	2,25	1			1						
	12:00	7,40	5,29	2,10	1			1						
	13:00	7,22	5,42	1,81	1			1						
	14:00	6,95	5,22	1,73	1			1						
	15:00	6,59	4,59	2,00	1			1						
	16:00	6,71	4,45	2,26	1			1						
	17:00	8,11	5,76	2,35	1			1						
	18:00	8,71	6,29	2,42	1	1		1						
	19:00	8,73	6,38	2,35	1	1		1						
	20:00	8,46	6,25	2,21	1	1		1						
	21:00	7,94	5,95	1,99	1	1		1						
	22:00	7,20	5,47	1,73	1			1						
	23:00	6,36	4,79	1,57	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,62	3,65	1,97				1						
	01:00	5,13	3,34	1,80				1						
	02:00	4,79	3,26	1,54				1						
	03:00	4,61	3,26	1,35				1						
	04:00	4,65	3,26	1,39				1						
	05:00	4,99	3,26	1,73				1						
	06:00	5,69	3,70	1,99				1						
	07:00	6,59	4,28	2,31				1						
	08:00	7,26	4,90	2,37			1	1						
	09:00	7,52	5,41	2,11			1	1						
	10:00	7,60	5,67	1,93			1	1						
	11:00	7,42	5,74	1,68			1	1						
	12:00	7,24	5,80	1,44			1	1						
	13:00	7,07	5,76	1,30			1	1						
	14:00	6,88	5,67	1,22			1	1						
	15:00	6,84	5,85	1,00			1	1						
	16:00	7,22	6,51	0,70				1	1					
	17:00	8,60	7,59	1,00				1	1					
	18:00	9,06	7,91	1,15				1	1					
	19:00	9,07	7,89	1,18				1	1					
	20:00	8,72	7,67	1,05				1	1					
	21:00	8,13	7,08	1,06				1	1					
	22:00	7,29	6,51	0,78				1	1					
	23:00	6,40	5,40	1,00			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	ρ	ρ	ρ	ρ	61	62	63	64	65	66	67	68	69	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Χρονική στιγμή		Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)										
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,79	5,51	0,28			1	1						
	01:00	5,34	5,09	0,24			1	1						
	02:00	5,01	4,78	0,23			1	1						
	03:00	4,76	4,56	0,20			1	1						
	04:00	4,68	4,54	0,14			1	1						
	05:00	4,83	4,70	0,13			1	1						
	06:00	5,34	5,22	0,12			1	1						
	07:00	6,04	5,92	0,12			1	1						
	08:00	6,67	6,51	0,16		1	1	1						
	09:00	7,25	7,03	0,23		1	1	1						
	10:00	7,59	7,33	0,26		1	1	1						
	11:00	7,52	7,28	0,24		1	1	1						
	12:00	7,27	7,07	0,19		1	1	1						
	13:00	7,06	6,85	0,21		1	1	1						
	14:00	6,91	6,59	0,31		1	1	1						
	15:00	6,82	6,41	0,41		1	1	1						
	16:00	6,95	6,44	0,51		1	1	1						
	17:00	8,10	7,49	0,61				1	1					
	18:00	8,68	7,91	0,77				1	1					
	19:00	8,71	7,52	1,19				1	1					
	20:00	8,41	7,12	1,28				1	1					
	21:00	7,86	6,51	1,34				1	1					
	22:00	7,07	5,51	1,56			1	1						
	23:00	6,23	4,87	1,36			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,66	3,68	1,98				1						
	01:00	5,23	3,69	1,53				1						
	02:00	4,88	3,26	1,62				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,47	3,26	1,21				1						
	05:00	4,55	3,46	1,09				1						
	06:00	4,95	3,50	1,45				1						
	07:00	5,61	5,14	0,47			1	1						
	08:00	6,29	6,16	0,13		1	1	1						
	09:00	6,79	6,73	0,07		1	1	1						
	10:00	7,16	7,15	0,01		1	1	1						
	11:00	7,31	7,31	0,00		1	1	1						
	12:00	7,18	7,12	0,06		1	1	1						
	13:00	6,91	6,55	0,36		1	1	1						
	14:00	6,60	6,11	0,49			1	1						
	15:00	6,32	5,50	0,82			1	1						
	16:00	6,36	5,01	1,35			1	1						
	17:00	7,45	5,42	2,03		1	1	1						
	18:00	8,07	5,64	2,43		1	1	1						
	19:00	8,14	5,42	2,72		1	1	1						
	20:00	7,94	5,42	2,52		1	1	1						
	21:00	7,41	4,82	2,59			1	1						
	22:00	6,72	4,37	2,35			1	1						
	23:00	6,00	3,90	2,10				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,70	4,20	1,49	1				1						1,49	1,51
	01:00	5,16	3,58	1,59					1						1,80	1,81
	02:00	4,90	3,55	1,35					1						1,65	1,64
	03:00	4,71	3,66	1,05					1						1,46	1,46
	04:00	4,64	3,77	0,88					1						1,40	1,40
	05:00	4,79	4,04	0,75					1						1,52	1,53
	06:00	5,29	4,53	0,76					1						1,75	1,73
	07:00	5,80	5,38	0,42	1				1						1,44	1,46
	08:00	6,37	6,08	0,29	1				1						2,02	2,03
	09:00	6,37	6,25	0,12	1				1						2,02	2,03
	10:00	6,29	6,01	0,27	1				1						1,97	1,96
	11:00	6,22	5,85	0,37	1				1						1,89	1,89
	12:00	6,22	6,15	0,07	1				1						1,89	1,89
	13:00	6,71	6,69	0,02	1		1		1						1,75	1,73
	14:00	6,14	6,04	0,10	1		1		1						0,74	0,72
	15:00	6,10	5,95	0,15	1		1		1						0,67	0,68
	16:00	6,70	6,56	0,13	1		1		1						1,26	1,28
	17:00	7,92	7,86	0,06	1		1		1						1,81	1,74
	18:00	9,15	9,14	0,01				1	1						2,18	2,36
	19:00	9,11	9,11	0,00				1	1						2,44	2,60
	20:00	8,64	8,64	0,00				1	1						2,13	2,13
	21:00	8,06	8,06	0,00				1	1						1,57	1,55
	22:00	7,14	7,14	0,00				1	1						0,66	0,63
	23:00	6,33	6,33	0,00			1		1						1,00	1,24

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,45	5,45	0,00			1		1						1,14	1,12
	01:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,62	0,60
	02:00	4,82	4,82	0,00			1		1						0,48	0,48
	03:00	4,64	4,64	0,00			1		1						0,30	0,30
	04:00	4,64	4,64	0,00			1		1						0,31	0,30
	05:00	4,95	4,95	0,00			1		1						0,59	0,61
	06:00	5,86	5,86	0,00			1		1						1,47	1,51
	07:00	7,05	7,05	0,00			1		1						0,91	0,70
	08:00	7,62	7,62	0,00				1	1						1,10	1,10
	09:00	8,19	8,19	0,00				1	1						1,64	1,66
	10:00	8,72	8,72	0,00				1	1						2,19	2,20
	11:00	8,68	8,68	0,00				1	1						2,14	2,14
	12:00	8,60	8,60	0,00				1	1						2,09	2,08
	13:00	8,51	8,51	0,00				1	1						1,99	1,99
	14:00	8,21	8,21	0,00				1	1						1,72	1,71
	15:00	7,74	7,74	0,00				1	1						1,22	1,22
	16:00	7,67	7,67	0,00				1	1						1,17	1,15
	17:00	8,16	8,16	0,00				1	1						1,59	1,63
	18:00	9,28	9,17	0,11				1	1						2,44	2,76
	19:00	9,44	9,29	0,15				1	1						2,44	2,90
	20:00	9,21	9,10	0,12				1	1						2,44	2,71
	21:00	8,35	8,15	0,19				1	1						1,87	1,85
	22:00	7,26	7,15	0,12				1	1						0,78	0,76
	23:00	6,31	6,23	0,08			1		1						0,39	0,61

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,41	5,28	0,13			1		1						1,10	1,08
	01:00	4,94	4,84	0,10			1		1						0,61	0,60
	02:00	4,89	4,86	0,03			1		1						0,55	0,55
	03:00	4,70	4,69	0,01			1		1						0,37	0,36
	04:00	4,65	4,59	0,05			1		1						0,32	0,32
	05:00	5,00	4,69	0,31			1		1						0,64	0,66
	06:00	5,76	5,51	0,25			1		1						1,38	1,41
	07:00	6,86	6,52	0,34			1		1						0,73	0,55
	08:00	7,58	6,94	0,64				1	1						1,05	1,07
	09:00	7,82	6,99	0,83				1	1						1,29	1,31
	10:00	7,53	6,76	0,78				1	1						1,02	1,02
	11:00	7,48	6,60	0,89				1	1						0,94	0,96
	12:00	7,97	6,72	1,25				1	1						1,44	1,46
	13:00	7,26	6,52	0,74				1	1						0,74	0,75
	14:00	7,12	6,51	0,61				1	1						0,63	0,62
	15:00	6,61	6,51	0,10				1	1						0,10	0,11
	16:00	6,95	6,53	0,42				1	1						0,42	0,43
	17:00	8,14	6,57	1,57				1	1						1,57	1,62
	18:00	9,22	6,99	2,24				1	1						2,43	2,70
	19:00	9,20	6,81	2,39				1	1						2,44	2,68
	20:00	9,01	6,81	2,20				1	1						2,39	2,50
	21:00	8,11	6,50	1,61				1	1						1,63	1,60
	22:00	7,00	6,50	0,50				1	1						0,52	0,50
	23:00	6,15	6,11	0,04			1		1						0,03	0,09

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:00 με 17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,24	4,37	0,87					1						0,87	0,91	
	01:00	4,84	3,91	0,92					1						0,91	0,99	
	02:00	4,62	3,25	1,37					1						1,37	1,36	
	03:00	4,49	3,26	1,23					1						1,23	1,23	
	04:00	4,56	3,26	1,30					1						1,30	1,30	
	05:00	4,86	3,37	1,48					1						1,48	1,49	
	06:00	5,60	4,01	1,59					1						1,72	1,73	
	07:00	6,69	4,89	1,80					1						2,07	2,07	
	08:00	7,22	5,65	1,57	1				1						2,24	2,24	
	09:00	7,37	5,29	2,08	1				1						2,29	2,29	
	10:00	7,21	5,33	1,88	1				1						2,24	2,24	
	11:00	7,21	5,14	2,07	1				1						2,23	2,24	
	12:00	6,94	4,84	2,11	1				1						2,15	2,15	
	13:00	6,86	4,84	2,03	1				1						2,13	2,13	
	14:00	6,62	5,01	1,61	1				1						2,05	2,05	
	15:00	6,54	4,71	1,83	1				1						2,02	2,03	
	16:00	6,96	5,10	1,86	1				1						2,15	2,16	
	17:00	7,80	5,67	2,13	1				1						2,37	2,41	
	18:00	9,02	6,83	2,19	1			1		1					2,44	2,80	
	19:00	9,07	6,85	2,23	1			1		1					2,44	2,81	
	20:00	8,91	6,57	2,33	1			1		1					2,44	2,77	
	21:00	8,09	5,77	2,32	1			1		1					2,40	2,48	
	22:00	6,92	5,35	1,56	1					1					1,58	1,56	
	23:00	6,09	4,42	1,66	1					1					1,68	1,73	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,22	4,51	0,72	1			1							0,73	0,61
	01:00	4,77	3,63	1,14				1							1,13	1,21
	02:00	4,58	3,26	1,32				1							1,32	1,31
	03:00	4,39	3,25	1,14				1							1,14	1,13
	04:00	4,43	3,26	1,18				1							1,17	1,18
	05:00	4,78	3,43	1,35				1							1,44	1,45
	06:00	5,58	4,11	1,47			1	1							1,49	1,50
	07:00	6,48	4,81	1,67			1	1							1,98	2,00
	08:00	6,92	5,75	1,17	1		1	1							1,89	1,86
	09:00	6,89	5,74	1,15	1		1	1							1,47	1,47
	10:00	6,74	5,48	1,26	1		1	1							1,33	1,32
	11:00	6,67	5,41	1,25	1		1	1							1,29	1,27
	12:00	6,73	5,15	1,59	1			1							1,87	1,95
	13:00	7,19	5,50	1,69	1			1							2,25	2,24
	14:00	6,78	5,52	1,26	1			1							2,35	2,36
	15:00	6,67	6,43	0,24	1			1							2,30	2,30
	16:00	6,41	6,38	0,02	1			1							2,05	2,05
	17:00	7,20	6,96	0,24				1	1						1,47	1,15
	18:00	8,50	8,38	0,12				1	1						1,84	1,97
	19:00	8,61	8,18	0,43				1	1						2,09	2,10
	20:00	8,51	8,31	0,21				1	1						2,02	2,01
	21:00	7,62	7,25	0,37				1	1						1,15	1,13
	22:00	6,61	6,41	0,20				1	1						0,25	0,37
	23:00	5,89	5,51	0,37	1			1							1,48	1,56

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ 08:30 - 12:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,16	4,62	0,54	1			1							0,85	0,86
	01:00	4,62	4,30	0,32				1							1,32	1,36
	02:00	4,50	4,24	0,26				1							1,25	1,24
	03:00	4,38	4,19	0,19				1							1,12	1,12
	04:00	4,42	4,34	0,08				1							1,16	1,17
	05:00	4,69	4,69	0,00				1							1,02	0,99
	06:00	5,49	5,49	0,00	1			1							1,11	1,12
	07:00	6,43	6,43	0,00	1			1					1		1,60	1,60
	08:00	6,94	6,94	0,00	1			1					1		2,09	2,09
	09:00	6,67	6,67	0,00	1			1					1		1,83	1,82
	10:00	6,46	6,46	0,00	1			1					1		1,61	1,61
	11:00	6,11	6,11	0,00	1			1					1		1,27	1,26
	12:00	6,06	6,06	0,00	1			1							1,54	1,54
	13:00	6,36	6,35	0,01	1			1					1		1,52	1,52
	14:00	6,16	6,13	0,03	1			1							1,69	1,70
	15:00	5,76	5,71	0,04	1			1							1,42	1,42
	16:00	6,24	6,24	0,00	1			1							1,87	1,89
	17:00	7,06	7,06	0,00	1			1	1						0,94	0,74
	18:00	8,58	8,58	0,00				1	1						1,98	2,06
	19:00	8,55	8,55	0,00				1	1						2,05	2,04
	20:00	8,19	8,19	0,00				1	1						1,70	1,68
	21:00	7,60	7,60	0,00				1	1						1,10	1,09
	22:00	6,78	6,78	0,00	1			1	1						0,72	1,03
	23:00	6,10	6,10	0,00	1			1							0,00	1,77

Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:25. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,38	5,38	0,00	1			1							1,82	1,07
	01:00	4,87	4,87	0,00	1			1							1,82	1,05
	02:00	4,67	4,67	0,00				1							1,82	1,42
	03:00	4,58	4,58	0,00				1							1,82	1,33
	04:00	4,64	4,64	0,00				1							1,82	1,38
	05:00	4,67	4,67	0,00				1							1,82	1,42
	06:00	5,25	5,25	0,00	1			1							1,82	1,11
	07:00	5,70	5,70	0,00	1			1							1,82	1,36
	08:00	6,29	6,29	0,00	1			1							1,82	1,94
	09:00	6,93	6,92	0,01	1			1				1			1,82	2,10
	10:00	7,03	7,03	0,01	1			1				1			1,82	2,18
	11:00	6,98	6,97	0,01	1			1				1			1,82	1,24
	12:00	6,52	6,51	0,01				1	1						1,82	0,04
	13:00	6,42	6,40	0,02				1	1						1,21	0,03
	14:00	6,24	6,24	0,00				1	1						0,00	0,00
	15:00	6,00	6,00	0,00				1	1						0,00	0,00
	16:00	6,42	6,40	0,01				1	1						0,01	0,01
	17:00	7,26	7,21	0,05				1	1						0,68	0,73
	18:00	8,61	8,60	0,01				1	1						2,06	2,09
	19:00	8,64	8,63	0,00				1	1						2,13	2,13
	20:00	8,39	8,36	0,03				1	1						1,88	1,88
	21:00	7,65	7,56	0,09				1	1						1,16	1,14
	22:00	6,82	6,72	0,10	1			1	1						0,72	1,00
	23:00	5,99	5,69	0,30	1			1							1,68	1,66

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τη 13:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,35	5,11	0,23	1			1							1,06	1,05
	01:00	4,92	4,65	0,27				1							1,23	1,30
	02:00	4,69	4,51	0,19				1							1,44	1,44
	03:00	4,54	4,35	0,18				1							1,28	1,28
	04:00	4,50	4,08	0,42				1							1,25	1,25
	05:00	4,60	4,14	0,46				1							1,34	1,35
	06:00	4,92	4,06	0,86				1							1,63	1,64
	07:00	5,29	4,13	1,16				1							1,85	1,85
	08:00	5,95	4,70	1,25	1			1							1,80	1,78
	09:00	6,18	4,91	1,27	1			1							1,83	1,85
	10:00	6,41	5,30	1,10	1		1	1							1,92	1,92
	11:00	6,67	5,72	0,95			1	1							2,27	2,28
	12:00	7,14	6,33	0,80			1	1							2,42	2,46
	13:00	6,88	6,41	0,47	1		1	1							1,49	1,47
	14:00	6,12	5,81	0,31	1		1	1							0,75	0,74
	15:00	6,21	5,99	0,22			1	1							1,79	1,87
	16:00	6,63	6,47	0,16			1	1	1						1,33	1,06
	17:00	7,39	7,21	0,18				1	1						0,82	0,86
	18:00	8,59	8,45	0,14				1	1						2,05	2,08
	19:00	8,68	8,61	0,08				1	1						2,18	2,17
	20:00	8,43	8,06	0,37				1	1						1,94	1,92
	21:00	7,72	7,42	0,30				1	1						1,22	1,22
	22:00	6,83	6,76	0,07				1	1						0,40	0,53
	23:00	5,97	5,97	0,00	1			1							1,54	1,65

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,18	5,17	0,01	1			1							0,87	0,85
	01:00	4,71	4,68	0,03	1			1							0,38	0,37
	02:00	4,66	4,62	0,04	1			1							0,31	0,32
	03:00	4,52	4,41	0,11	1			1							0,18	0,18
	04:00	4,54	4,46	0,08	1			1							0,20	0,20
	05:00	4,78	4,69	0,09	1			1							0,43	0,44
	06:00	5,63	5,57	0,06	1			1							1,26	1,28
	07:00	6,75	6,68	0,07	1		1	1							1,92	1,91
	08:00	7,16	7,14	0,02	1		1	1							1,73	1,73
	09:00	7,11	7,11	0,00	1		1	1							1,68	1,68
	10:00	7,12	7,12	0,00	1		1	1							1,71	1,70
	11:00	7,06	7,05	0,01	1		1	1							1,66	1,64
	12:00	6,78	6,78	0,00	1		1	1							1,37	1,36
	13:00	6,51	6,49	0,02	1		1	1							1,10	1,10
	14:00	6,45	6,36	0,09	1		1	1							1,00	1,03
	15:00	6,62	6,42	0,20	1		1	1							1,23	1,21
	16:00	6,64	6,30	0,34	1		1	1							1,20	1,22
	17:00	7,58	7,38	0,19	1		1	1							2,08	2,15
	18:00	8,79	8,65	0,14	1		1	1	1						1,71	1,79
	19:00	9,00	8,65	0,35				1	1						2,43	2,49
	20:00	8,92	7,35	1,56				1	1						2,40	2,41
	21:00	8,03	6,54	1,49				1	1						1,56	1,53
	22:00	6,93	5,72	1,21	1			1							1,20	1,47
	23:00	6,07	4,27	1,80	1			1							1,80	1,81

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια την ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,39	3,50	1,89				1							1,89	1,89
	01:00	5,00	3,28	1,73				1							1,73	1,72
	02:00	4,73	3,25	1,48				1							1,48	1,47
	03:00	4,58	3,25	1,33				1							1,33	1,32
	04:00	4,58	3,26	1,33				1							1,33	1,32
	05:00	4,90	3,29	1,61				1							1,60	1,62
	06:00	5,82	3,94	1,89				1							1,88	1,88
	07:00	7,07	4,71	2,36	1			1							2,36	2,44
	08:00	8,04	5,61	2,43	1			1							2,44	2,81
	09:00	8,63	6,20	2,43	1			1							2,44	3,01
	10:00	8,72	6,29	2,43	1		1	1							2,44	3,03
	11:00	9,02	6,61	2,41	1		1	1							2,44	3,04
	12:00	8,62	6,19	2,43	1		1	1							2,44	2,97
	13:00	8,29	5,86	2,43	1		1	1							2,44	2,81
	14:00	8,53	6,11	2,43	1		1	1							2,44	2,96
	15:00	8,01	5,58	2,43	1		1	1							2,44	2,59
	16:00	8,34	5,91	2,43	1		1	1							2,44	2,89
	17:00	8,89	6,46	2,42	1		1	1							2,44	3,03
	18:00	10,11	7,74	2,37	1		1	1	1						2,38	2,63
	19:00	10,18	7,75	2,43				1	1						2,44	3,04
	20:00	9,85	7,42	2,43				1	1						2,44	3,04
	21:00	8,96	6,69	2,27				1	1						2,28	2,45
	22:00	7,73	6,55	1,17				1	1						1,17	1,25
	23:00	6,86	4,60	2,26	1			1							2,29	2,37

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,93	4,25	1,69				1							1,69	1,69
	01:00	5,48	3,56	1,92				1							1,92	1,92
	02:00	5,23	3,40	1,83				1							1,83	1,83
	03:00	5,05	3,28	1,76				1							1,76	1,76
	04:00	5,07	3,29	1,77				1							1,77	1,77
	05:00	5,40	3,51	1,89				1							1,88	1,89
	06:00	6,37	4,16	2,22				1							2,21	2,23
	07:00	7,82	5,40	2,43	1			1							2,44	2,73
	08:00	8,52	6,09	2,43	1			1							2,44	2,98
	09:00	8,74	6,32	2,43	1			1							2,44	3,03
	10:00	8,50	6,07	2,43	1		1	1							2,44	2,98
	11:00	8,27	5,84	2,43	1		1	1							2,44	2,84
	12:00	8,09	5,68	2,41	1		1	1							2,44	2,68
	13:00	7,88	5,53	2,35	1		1	1							2,39	2,46
	14:00	7,50	5,53	1,97	1		1	1							2,09	2,08
	15:00	7,17	5,93	1,24	1		1	1							2,00	2,04
	16:00	7,48	6,39	1,09	1			1							1,90	1,82
	17:00	8,74	7,34	1,40				1	1						2,01	2,21
	18:00	9,98	7,77	2,21				1	1						2,44	3,04
	19:00	10,08	7,88	2,20				1	1						2,44	3,04
	20:00	9,81	7,40	2,42				1	1						2,44	3,02
	21:00	8,85	6,57	2,27				1	1						2,29	2,35
	22:00	7,78	6,50	1,29				1	1						1,30	1,28
	23:00	6,79	6,39	0,40				1	1						0,41	0,49

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,96	4,68	1,27					1						1,28	1,41
	01:00	5,48	3,83	1,65					1						1,92	1,92
	02:00	5,20	3,79	1,41					1						1,82	1,82
	03:00	5,03	3,51	1,52					1						1,75	1,75
	04:00	5,05	3,38	1,67					1						1,76	1,76
	05:00	5,37	3,53	1,84					1						1,87	1,88
	06:00	6,49	4,41	2,08	1				1						2,25	2,27
	07:00	7,79	5,39	2,39	1				1						2,44	2,72
	08:00	8,42	6,01	2,41	1				1						2,44	2,95
	09:00	8,53	6,12	2,41	1		1		1						2,44	2,99
	10:00	8,68	6,26	2,42	1		1		1						2,44	3,03
	11:00	8,55	6,12	2,42	1		1		1						2,44	2,99
	12:00	8,39	5,96	2,42	1		1		1						2,44	2,91
	13:00	8,09	5,67	2,42	1		1		1						2,44	2,67
	14:00	7,71	5,44	2,26	1		1		1						2,28	2,30
	15:00	7,68	5,46	2,22	1		1		1						2,24	2,27
	16:00	8,14	5,77	2,36	1		1		1						2,44	2,70
	17:00	9,12	6,73	2,39	1		1		1						2,43	2,95
	18:00	10,48	8,07	2,41	1		1		1						2,43	2,84
	19:00	10,57	8,14	2,43				1	1						2,44	3,04
	20:00	10,28	7,85	2,43				1	1						2,44	3,04
	21:00	9,37	6,94	2,42				1	1						2,43	2,79
	22:00	8,20	6,49	1,71				1	1						1,73	1,69
	23:00	7,14	6,17	0,96	1			1							0,95	1,26

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,28	4,60	1,68	1			1							1,96	1,94
	01:00	5,79	4,28	1,51	1			1							1,52	1,51
	02:00	5,51	3,61	1,90				1							1,88	1,91
	03:00	5,33	3,45	1,88				1							1,86	1,86
	04:00	5,35	3,47	1,87				1							1,87	1,87
	05:00	5,73	3,74	2,00				1							1,99	2,00
	06:00	6,70	4,38	2,32				1							2,31	2,34
	07:00	8,16	5,71	2,44	1			1							2,44	2,84
	08:00	8,78	6,35	2,43	1		1	1							2,44	3,03
	09:00	9,06	6,63	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	10:00	9,08	6,65	2,44	1		1	1							2,44	3,04
	11:00	8,79	6,41	2,38	1		1	1							2,44	3,03
	12:00	8,72	6,20	2,52	1		1	1							2,64	3,03
	13:00	8,40	5,86	2,54	1		1	1							2,93	2,91
	14:00	8,11	6,15	1,97	1		1	1							2,68	2,67
	15:00	8,04	6,00	2,03	1		1	1							2,60	2,61
	16:00	8,27	6,08	2,19	1		1	1							2,81	2,83
	17:00	9,31	6,96	2,35	1		1	1							3,04	3,04
	18:00	10,59	7,81	2,78	1		1	1							3,04	3,04
	19:00	10,56	7,61	2,94	1		1	1							3,04	3,04
	20:00	10,14	7,13	3,01	1		1	1							3,04	3,04
	21:00	9,50	6,49	3,01	1		1	1							3,04	3,04
	22:00	8,46	5,58	2,89	1		1	1							2,92	2,91
	23:00	7,54	5,18	2,36	1		1	1							2,38	2,36

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,66	4,36	2,30	1			1							2,30	2,29
	01:00	5,99	4,07	1,93				1							1,93	1,94
	02:00	5,77	3,75	2,02				1							2,02	2,02
	03:00	5,57	3,62	1,95				1							1,95	1,95
	04:00	5,46	3,55	1,91				1							1,91	1,91
	05:00	5,65	3,68	1,98				1							1,98	1,98
	06:00	6,28	4,09	2,19				1							2,19	2,20
	07:00	7,11	4,64	2,48	1			1							2,48	2,49
	08:00	8,29	5,41	2,87	1			1							2,88	2,89
	09:00	9,80	6,78	3,02	1		1	1							3,04	3,04
	10:00	10,31	7,29	3,02	1		1	1							3,04	3,04
	11:00	10,67	7,65	3,01	1		1	1					1		3,03	3,03
	12:00	10,74	7,75	2,99	1		1	1	1						3,01	3,00
	13:00	10,60	7,57	3,02				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,71	6,85	2,86				1	1						2,88	2,86
	15:00	8,91	6,51	2,40				1	1						2,41	2,40
	16:00	9,05	6,53	2,52				1	1						2,52	2,53
	17:00	9,62	6,67	2,95				1	1						2,95	2,97
	18:00	10,60	7,57	3,03				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,55	7,52	3,03				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,16	7,14	3,03				1	1						3,04	3,04
	21:00	9,33	6,53	2,80				1	1						2,82	2,80
	22:00	8,40	6,50	1,90				1	1						1,91	1,89
	23:00	7,46	6,51	0,95				1	1						0,98	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,64	5,57	1,07	1			1							1,05	1,26	
	01:00	6,11	4,23	1,88	1			1							1,88	1,88	
	02:00	5,88	3,82	2,06				1							2,06	2,06	
	03:00	5,72	3,71	2,00				1							2,00	2,00	
	04:00	5,49	3,57	1,93				1							1,93	1,92	
	05:00	5,68	3,70	1,99				1							1,99	1,99	
	06:00	6,07	3,95	2,12				1							2,12	2,12	
	07:00	6,72	4,38	2,34				1							2,34	2,35	
	08:00	8,01	5,23	2,79	1			1							2,78	2,80	
	09:00	9,17	6,15	3,03	1			1							3,04	3,04	
	10:00	9,89	6,86	3,03	1		1	1							3,04	3,04	
	11:00	10,39	7,36	3,03	1		1	1							3,04	3,04	
	12:00	10,59	7,56	3,03	1		1	1							3,04	3,04	
	13:00	10,22	7,20	3,03	1		1	1							3,04	3,04	
	14:00	9,40	6,38	3,02	1		1	1							3,04	3,04	
	15:00	9,28	6,32	2,96	1		1	1							3,04	3,04	
	16:00	9,19	6,23	2,96	1		1	1							3,04	3,04	
	17:00	9,77	6,75	3,02	1		1	1							3,04	3,04	
	18:00	10,62	7,61	3,01	1		1	1							3,04	3,04	
	19:00	10,73	7,73	3,01	1		1	1							3,04	3,04	
	20:00	10,33	7,37	2,96	1		1	1							3,04	3,04	
	21:00	9,39	6,43	2,96	1		1	1							3,04	3,04	
	22:00	8,51	5,59	2,92	1		1	1							2,94	2,93	
	23:00	7,50	5,41	2,09	1		1	1							2,13	2,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,46	4,36	2,10	1			1							2,11	2,12	
	01:00	5,84	4,00	1,84				1								1,84	1,85
	02:00	5,69	3,70	2,00				1								2,00	1,99
	03:00	5,47	3,55	1,92				1								1,92	1,91
	04:00	5,46	3,55	1,90				1								1,91	1,91
	05:00	5,78	3,78	2,01				1								2,01	2,02
	06:00	6,89	4,50	2,39				1								2,40	2,41
	07:00	8,35	5,49	2,87	1			1								2,89	2,91
	08:00	9,36	6,53	2,83	1			1	1							3,04	3,04
	09:00	9,89	7,08	2,81	1			1	1							3,04	3,04
	10:00	10,02	7,22	2,80	1			1	1							3,04	3,04
	11:00	9,65	7,06	2,59	1			1	1							3,04	3,04
	12:00	9,26	6,58	2,67	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	9,01	6,58	2,43	1			1	1							3,04	3,04
	14:00	8,76	6,65	2,11	1			1	1							3,03	3,03
	15:00	8,66	6,70	1,96	1			1	1							3,01	3,01
	16:00	9,11	7,62	1,49	1			1	1							2,52	2,36
	17:00	9,70	8,34	1,36					1	1						2,31	2,55
	18:00	10,61	8,74	1,87					1	1						3,04	3,04
	19:00	10,54	8,59	1,95					1	1						3,04	3,04
	20:00	10,20	7,81	2,40					1	1						3,04	3,04
	21:00	9,37	6,92	2,45					1	1						2,81	2,79
	22:00	8,19	6,52	1,67					1	1						1,71	1,68
	23:00	7,21	6,56	0,65					1	1						0,68	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,28	4,59	1,69	1			1							1,74	1,93
	01:00	5,69	4,00	1,69				1							1,72	1,73
	02:00	5,50	3,59	1,91				1							1,93	1,93
	03:00	5,40	3,55	1,85				1							1,89	1,89
	04:00	5,36	3,49	1,87				1							1,87	1,88
	05:00	5,78	3,76	2,02				1							2,01	2,02
	06:00	6,84	4,49	2,35	1			1							2,38	2,39
	07:00	8,33	5,65	2,68	1			1							2,89	2,90
	08:00	9,04	6,70	2,34	1		1	1							3,04	3,04
	09:00	9,15	7,40	1,75	1		1	1					1		3,02	3,03
	10:00	8,70	6,88	1,82	1		1	1					1		2,96	2,96
	11:00	8,70	6,98	1,72	1		1	1							3,02	3,03
	12:00	8,62	7,06	1,56	1		1	1							3,02	3,01
	13:00	8,52	6,47	2,05	1		1	1							2,98	2,98
	14:00	8,08	5,90	2,17	1		1	1							2,68	2,66
	15:00	7,86	5,72	2,14	1		1	1							2,43	2,44
	16:00	7,99	6,01	1,98	1		1	1							2,55	2,57
	17:00	9,17	7,21	1,96	1		1	1							3,03	3,03
	18:00	10,53	9,04	1,49	1		1	1				1	1		3,04	3,04
	19:00	10,74	8,91	1,83	1		1	1				1	1		3,04	3,04
	20:00	10,45	8,40	2,05	1		1	1				1	1		3,04	3,04
	21:00	9,87	7,97	1,90	1		1	1					1		3,04	3,04
	22:00	8,69	7,08	1,61	1		1	1					1		2,93	2,93
	23:00	7,59	5,95	1,63	1		1	1							2,24	2,19

Κατά τα διαστήματα 08:00 με 10:00 και 19:00 με 22:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,49	5,21	1,29	1			1							2,04	2,08
	01:00	5,88	4,41	1,47	1			1							1,55	1,54
	02:00	5,42	4,43	0,99	1		1	1							1,00	1,08
	03:00	5,27	3,85	1,42	1		1					1	1		1,67	1,65
	04:00	5,58	4,13	1,46				1							1,95	1,95
	05:00	5,87	4,30	1,57				1							2,01	2,01
	06:00	6,85	4,97	1,88	1			1							2,34	2,36
	07:00	8,33	6,06	2,27	1		1	1							2,89	2,90
	08:00	9,16	6,93	2,23	1		1	1							3,04	3,04
	09:00	9,15	6,58	2,57	1		1	1							3,04	3,04
	10:00	9,01	6,40	2,61	1		1	1							3,04	3,04
	11:00	8,74	6,40	2,35	1		1	1							3,03	3,03
	12:00	8,64	6,55	2,09	1		1	1							3,01	3,02
	13:00	8,54	6,76	1,77	1		1	1							2,99	2,98
	14:00	7,98	6,91	1,07	1		1	1							2,58	2,56
	15:00	7,63	6,61	1,03	1		1	1							2,21	2,21
	16:00	7,88	6,91	0,96	1		1	1							2,44	2,45
	17:00	8,82	7,93	0,89	1		1	1							2,03	1,86
	18:00	10,32	9,37	0,95				1	1			1			2,70	2,91
	19:00	10,64	9,59	1,06				1	1			1			3,04	3,04
	20:00	10,43	9,26	1,17				1	1			1			3,04	3,04
	21:00	9,41	8,86	0,55				1	1						2,83	2,82
	22:00	8,03	7,68	0,35				1	1						1,68	1,57
	23:00	6,68	6,61	0,07				1	1						0,35	0,19

Μερική διακοπή στις 22:45 και στις 23:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Κατά τα διαστήματα 00:0 με 03:00 και 18:00 με 20:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,91	4,27	1,64				1							1,67	1,69
	01:00	5,38	3,71	1,67				1							1,89	1,89
	02:00	5,30	3,77	1,53				1							1,86	1,86
	03:00	5,07	3,93	1,14				1							1,77	1,77
	04:00	5,13	3,56	1,57				1							1,79	1,79
	05:00	5,50	3,80	1,69				1							1,91	1,92
	06:00	6,27	4,63	1,64			1	1							2,10	2,11
	07:00	7,66	5,89	1,77			1	1							2,44	2,68
	08:00	8,56	6,97	1,59	1		1	1							2,44	2,97
	09:00	9,36	8,05	1,31	1		1	1				1			2,44	3,04
	10:00	9,40	8,06	1,34	1		1	1				1			2,44	3,03
	11:00	9,63	8,46	1,17	1		1	1				1			2,44	3,04
	12:00	9,90	9,09	0,81	1		1	1				1	1		2,44	3,04
	13:00	9,88	9,14	0,74	1		1	1				1	1		2,44	3,04
	14:00	9,37	8,47	0,90	1		1	1				1	1		2,44	2,91
	15:00	8,80	7,62	1,18	1		1	1				1	1		2,32	2,31
	16:00	8,63	7,99	0,64				1	1						1,64	1,69
	17:00	9,03	8,25	0,78				1	1						2,37	2,51
	18:00	10,10	9,05	1,05				1	1						2,44	3,04
	19:00	10,16	8,99	1,17				1	1						2,44	3,04
	20:00	10,02	8,65	1,38				1	1						2,44	3,04
	21:00	9,06	7,89	1,18				1	1						2,36	2,56
	22:00	7,93	6,74	1,19				1	1						1,47	1,43
	23:00	6,81	6,38	0,43			1	1							0,45	0,66

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,98	4,83	1,15			1	1							1,62	1,65
	01:00	5,46	4,21	1,25				1							1,34	1,38
	02:00	5,25	3,89	1,36				1							1,84	1,84
	03:00	5,14	3,47	1,67				1							1,80	1,80
	04:00	5,18	3,37	1,81				1							1,81	1,81
	05:00	5,56	3,65	1,91				1							1,93	1,94
	06:00	6,57	4,34	2,23				1							2,28	2,30
	07:00	8,20	5,77	2,43	1			1							2,44	2,86
	08:00	9,26	6,84	2,42	1		1	1							2,44	3,04
	09:00	9,71	7,28	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	10:00	9,90	7,47	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	11:00	10,42	8,00	2,42	1		1	1							2,44	2,95
	12:00	10,14	7,72	2,42				1	1						2,43	3,03
	13:00	10,32	7,89	2,43				1	1						2,44	3,04
	14:00	10,00	7,57	2,43				1	1						2,44	3,04
	15:00	9,59	7,16	2,43				1	1						2,44	3,01
	16:00	9,23	6,80	2,43				1	1						2,44	2,71
	17:00	9,64	7,21	2,43				1	1						2,44	2,99
	18:00	10,73	8,31	2,43				1	1						2,44	3,04
	19:00	11,00	8,57	2,43				1	1						2,44	3,04
	20:00	10,66	8,23	2,43				1	1						2,44	3,04
	21:00	9,75	7,32	2,43				1	1						2,44	2,99
	22:00	8,56	6,52	2,04				1	1						2,06	2,06
	23:00	7,44	6,46	0,98	1			1							0,98	1,14

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,52	4,42	2,10	1			1							2,10	2,18
	01:00	5,96	4,16	1,79				1							1,79	1,81
	02:00	5,89	3,82	2,07				1							2,06	2,06
	03:00	5,67	3,68	1,99				1							1,98	1,98
	04:00	5,67	3,68	1,98				1							1,98	1,98
	05:00	6,06	4,01	2,04				1							2,04	2,04
	06:00	6,97	4,61	2,36	1			1							2,35	2,41
	07:00	8,58	6,16	2,42	1			1							2,44	2,95
	08:00	9,48	7,08	2,39	1		1	1							2,44	3,04
	09:00	10,10	7,71	2,38	1		1	1							2,44	3,04
	10:00	10,46	8,14	2,32	1		1	1							2,44	2,87
	11:00	10,31	8,06	2,25				1	1						2,44	3,04
	12:00	9,77	7,78	1,99				1	1						2,44	3,04
	13:00	9,23	7,44	1,79				1	1						2,41	2,68
	14:00	8,32	6,70	1,61				1	1						1,82	1,80
	15:00	7,89	6,51	1,38				1	1						1,37	1,36
	16:00	8,16	6,57	1,59				1	1						1,62	1,63
	17:00	9,41	7,27	2,14				1	1						2,40	2,75
	18:00	11,00	8,74	2,26				1	1						2,44	3,04
	19:00	11,11	8,86	2,25				1	1						2,44	3,04
	20:00	10,62	8,33	2,29				1	1						2,44	3,04
	21:00	9,53	7,24	2,29				1	1						2,44	2,91
	22:00	8,65	6,71	1,95	1		1	1							2,01	2,35
	23:00	7,67	6,22	1,46	1		1	1							2,24	2,27

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,68	5,34	1,34	1			1							1,89	1,92	
	01:00	5,97	4,80	1,17	1			1							1,65	1,64	
	02:00	5,83	4,77	1,06	1			1							1,49	1,50	
	03:00	5,60	4,70	0,90	1			1							1,27	1,27	
	04:00	5,60	4,70	0,90	1			1							1,26	1,26	
	05:00	5,97	4,82	1,14	1			1							1,60	1,62	
	06:00	6,96	5,27	1,69	1			1							2,39	2,41	
	07:00	8,57	6,59	1,98	1		1	1							2,94	2,95	
	08:00	9,68	7,74	1,94	1		1	1				1			3,04	3,04	
	09:00	9,98	7,95	2,03	1		1	1				1			3,04	3,04	
	10:00	9,89	7,80	2,09	1		1	1				1			3,04	3,04	
	11:00	9,92	7,85	2,07	1		1	1				1			3,04	3,04	
	12:00	10,03	7,99	2,04	1		1	1				1			3,03	2,98	
	13:00	9,59	7,85	1,74	1		1	1	1						2,47	2,47	
	14:00	8,91	7,21	1,70				1	1						2,41	2,39	
	15:00	9,20	7,49	1,71				1	1						2,40	2,50	
	16:00	9,36	7,20	2,15	1		1		1						3,04	3,04	
	17:00	9,86	7,99	1,87	1		1		1						2,65	2,62	
	18:00	11,03	8,88	2,15				1	1						3,03	3,04	
	19:00	11,34	9,24	2,10				1	1						3,04	3,04	
	20:00	10,89	8,75	2,14				1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,04	7,89	2,15				1	1						3,04	3,04	
	22:00	8,96	7,22	1,75				1	1						2,48	2,45	
	23:00	7,83	6,72	1,11				1	1						1,57	1,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	7,00	5,26	1,74	1			1							2,45	2,45	
	01:00	6,34	4,91	1,43	1			1							2,03	2,01	
	02:00	6,23	4,88	1,34	1			1							1,89	1,89	
	03:00	5,97	4,81	1,17	1			1							1,64	1,64	
	04:00	5,94	4,80	1,14	1			1							1,61	1,61	
	05:00	6,21	4,89	1,32	1			1							1,85	1,86	
	06:00	6,85	5,19	1,66	1			1							2,37	2,38	
	07:00	7,94	6,14	1,79	1			1							2,71	2,72	
	08:00	8,65	6,95	1,69	1		1	1							3,00	3,01	
	09:00	9,30	8,12	1,19	1		1	1	1						1,96	2,05	
	10:00	9,64	8,53	1,10				1	1						2,96	3,01	
	11:00	9,69	8,76	0,93				1	1						3,03	3,03	
	12:00	9,64	8,86	0,78				1	1						3,02	3,01	
	13:00	9,21	8,52	0,69				1	1						2,70	2,70	
	14:00	8,69	8,11	0,58				1	1						2,20	2,18	
	15:00	8,42	7,87	0,55				1	1						1,90	1,90	
	16:00	8,66	8,24	0,42				1	1						2,13	2,14	
	17:00	9,51	9,07	0,44				1	1						2,87	2,88	
	18:00	10,65	10,19	0,45				1	1						2,78	2,74	
	19:00	10,74	10,15	0,58			1	1	1						2,76	2,80	
	20:00	10,32	9,51	0,81			1	1	1						2,78	2,78	
	21:00	9,46	8,94	0,53				1	1						2,89	2,88	
	22:00	8,52	8,06	0,46				1	1						2,04	2,02	
	23:00	7,68	7,09	0,59				1	1						1,21	1,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,85	6,48	0,37				1	1						1,07	1,32
	01:00	6,27	5,88	0,39			1	1							1,94	1,93
	02:00	5,97	5,60	0,36			1	1							1,64	1,63
	03:00	5,70	5,33	0,37			1	1							1,37	1,37
	04:00	5,59	5,13	0,46			1	1							1,26	1,25
	05:00	5,78	5,25	0,53			1	1							1,42	1,44
	06:00	6,36	5,75	0,61			1	1							2,00	2,04
	07:00	7,02	6,29	0,73			1	1							2,19	2,20
	08:00	8,13	7,54	0,60			1	1					1		2,47	2,34
	09:00	9,12	8,56	0,55				1	1						2,18	2,27
	10:00	9,58	8,97	0,60				1	1						3,01	3,01
	11:00	10,21	9,59	0,62				1	1			1			3,04	3,04
	12:00	10,34	9,88	0,46				1	1			1			3,04	3,04
	13:00	9,89	9,37	0,52				1	1						3,03	3,02
	14:00	9,13	8,55	0,58				1	1						2,63	2,62
	15:00	8,73	8,33	0,40				1	1						2,22	2,22
	16:00	8,94	8,60	0,34				1	1						2,41	2,42
	17:00	9,60	9,15	0,45				1	1						2,94	2,95
	18:00	10,57	10,22	0,35			1	1	1						3,03	3,03
	19:00	10,59	10,10	0,49			1	1	1						2,96	2,96
	20:00	10,23	9,53	0,70			1	1	1						2,67	2,66
	21:00	9,34	8,44	0,90				1	1						2,81	2,81
	22:00	8,35	7,29	1,06				1	1						1,88	1,85
	23:00	7,35	6,60	0,75				1	1						0,88	0,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,34	5,84	0,50			1	1							0,90	1,13
	01:00	5,82	4,88	0,94			1	1							1,49	1,48
	02:00	5,69	4,43	1,26			1	1							1,35	1,35
	03:00	5,44	4,41	1,03			1	1							1,10	1,10
	04:00	5,39	4,41	0,98			1	1							1,05	1,05
	05:00	5,92	4,64	1,27			1	1							1,54	1,57
	06:00	6,73	5,63	1,10			1	1							2,30	2,31
	07:00	8,14	7,29	0,85			1	1				1	1		2,53	2,42
	08:00	9,67	9,10	0,57				1	1						2,60	2,67
	09:00	10,17	9,76	0,41				1	1						3,04	3,04
	10:00	10,31	9,98	0,33				1	1						3,04	3,04
	11:00	10,15	9,99	0,15				1	1						3,04	3,04
	12:00	10,22	10,12	0,10				1	1						3,04	3,04
	13:00	10,34	10,28	0,06				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,81	9,79	0,02	1			1	1						2,60	2,61
	15:00	9,66	9,65	0,01	1			1	1						2,07	2,06
	16:00	9,67	9,66	0,00	1			1	1						2,08	2,07
	17:00	10,02	10,01	0,00	1			1	1						2,39	2,42
	18:00	11,00	11,00	0,00	1			1	1						3,03	3,03
	19:00	10,95	10,95	0,00	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	10,69	10,69	0,00	1			1	1						2,99	2,98
	21:00	9,65	9,65	0,00	1			1	1						2,39	2,40
	22:00	8,49	8,49	0,00				1	1						2,01	1,98
	23:00	7,38	7,37	0,00				1	1						0,91	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,30	6,30	0,00	1			1							0,60	0,79
	01:00	5,73	5,73	0,01	1			1							1,41	1,40
	02:00	5,58	5,56	0,02	1			1							1,24	1,24
	03:00	5,33	5,31	0,02	1			1							1,00	0,99
	04:00	5,31	5,25	0,06	1			1							0,97	0,97
	05:00	5,68	5,51	0,17	1			1							1,32	1,33
	06:00	6,59	6,29	0,30	1		1	1							1,73	1,72
	07:00	8,04	7,50	0,54	1		1	1							2,44	2,45
	08:00	9,35	8,71	0,64				1	1						2,33	2,28
	09:00	10,42	9,92	0,50				1	1						3,03	3,03
	10:00	10,68	9,84	0,83	1			1	1						3,00	3,01
	11:00	10,82	9,94	0,88	1			1	1						3,04	3,04
	12:00	10,60	9,64	0,96	1			1	1						2,96	2,96
	13:00	10,15	9,37	0,78	1			1	1						2,59	2,57
	14:00	9,44	8,77	0,67	1			1	1						2,37	2,37
	15:00	8,82	8,15	0,67				1	1						2,32	2,31
	16:00	8,57	7,58	0,99				1	1						2,06	2,05
	17:00	9,13	8,16	0,97				1	1						2,58	2,61
	18:00	10,21	9,37	0,84				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,59	10,04	0,55	1			1	1						2,98	2,98
	20:00	10,36	9,90	0,46	1			1	1						2,79	2,79
	21:00	9,38	9,02	0,36				1	1						2,42	2,45
	22:00	8,13	7,96	0,17				1	1						1,66	1,62
	23:00	7,06	6,92	0,14				1	1						0,59	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,10	6,03	0,07	1			1							0,71	0,86
	01:00	5,52	5,42	0,10	1			1							1,20	1,19
	02:00	5,38	5,24	0,14	1			1							1,05	1,04
	03:00	5,18	5,00	0,18	1			1							0,85	0,85
	04:00	5,14	4,98	0,17	1			1							0,81	0,81
	05:00	5,54	5,26	0,28	1			1							1,17	1,19
	06:00	6,41	6,13	0,28	1		1	1							1,77	1,76
	07:00	7,83	7,52	0,31	1		1	1							2,11	1,91
	08:00	8,61	8,32	0,29				1	1						1,62	1,70
	09:00	8,47	8,25	0,22				1	1						1,95	1,96
	10:00	8,52	8,22	0,29				1	1						2,01	2,00
	11:00	8,34	8,08	0,27				1	1						1,82	1,83
	12:00	8,63	8,47	0,17				1	1						2,12	2,12
	13:00	8,13	7,96	0,17				1	1						1,62	1,61
	14:00	8,22	8,07	0,15				1	1						1,71	1,71
	15:00	8,09	7,96	0,13				1	1						1,55	1,56
	16:00	8,10	7,85	0,24				1	1						1,59	1,58
	17:00	8,32	7,86	0,46				1	1						1,77	1,80
	18:00	9,42	8,67	0,75				1	1						2,78	2,81
	19:00	9,81	9,05	0,76				1	1						3,03	3,03
	20:00	9,69	9,04	0,65				1	1						3,00	2,99
	21:00	8,87	8,30	0,57				1	1						2,38	2,36
	22:00	7,72	7,00	0,73				1	1						1,24	1,21
	23:00	6,73	6,24	0,49	1			1							0,55	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
		ΤΕ (MW)				1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,80	4,52	1,28	1			1							4,19	1,49	1,47	52%	652		
	01:00	5,32	4,19	1,14				1								2,33	1,32	1,34	64%	757	
	02:00	5,24	4,08	1,16					1								2,43	1,62	1,63	63%	560
	03:00	5,00	4,14	0,87					1								2,38	1,55	1,55	63%	567
	04:00	4,96	4,27	0,69					1								2,24	1,54	1,54	66%	582
	05:00	5,24	4,93	0,31					1								1,58	1,43	1,41	76%	658
	06:00	5,94	5,05	0,89	1				1								3,67	1,56	1,58	58%	901
	07:00	7,32	6,32	1,00	1			1	1								4,59	2,18	2,19	58%	1.093
	08:00	8,17	6,94	1,23	1			1	1								3,98	2,53	2,56	64%	985
	09:00	8,72	7,62	1,10	1			1	1								3,29	2,00	1,90	70%	1.070
	10:00	8,84	7,84	1,01					1	1							5,19	2,23	2,32	60%	1.452
	11:00	8,97	7,96	1,01					1	1							5,06	2,47	2,46	61%	1.097
	12:00	8,55	7,08	1,47					1	1							5,95	2,05	2,04	54%	993
	13:00	8,53	6,70	1,83					1	1							6,33	2,01	2,02	51%	947
	14:00	8,36	7,15	1,21					1	1							5,88	1,87	1,85	55%	1.001
	15:00	8,19	7,05	1,14					1	1							5,98	1,69	1,68	54%	989
	16:00	7,96	6,91	1,05					1	1							6,12	1,44	1,43	53%	972
	17:00	8,45	7,22	1,23					1	1							5,80	1,89	1,92	55%	1.010
	18:00	9,60	8,24	1,36					1	1							4,79	2,87	2,88	63%	1.130
	19:00	10,01	8,03	1,98					1	1							5,00	3,04	3,04	62%	1.105
	20:00	9,64	7,84	1,80					1	1							5,19	2,98	2,96	60%	1.083
	21:00	8,53	7,17	1,35					1	1							5,85	2,05	2,02	55%	1.004
	22:00	7,55	6,68	0,87					1	1							6,35	1,06	1,04	51%	945
	23:00	6,52	6,38	0,13					1	1							6,65	0,15	0,13	49%	908
		181,43 MWh														ΑΩΛ: 14,81		22.461 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,80	5,32	0,48	1			1							1,03	1,15
	01:00	5,29	4,76	0,53	1			1							0,96	0,95
	02:00	5,14	4,99	0,15	1			1							0,81	0,80
	03:00	4,89	4,79	0,10	1			1							0,57	0,56
	04:00	4,86	4,58	0,28	1			1							0,53	0,53
	05:00	5,13	4,57	0,56	1			1							0,76	0,78
	06:00	5,73	4,92	0,80	1			1							1,36	1,38
	07:00	6,64	5,88	0,77	1			1							2,16	2,18
	08:00	7,55	6,92	0,63	1		1	1							2,22	2,22
	09:00	7,80	7,35	0,45	1		1	1							2,38	2,39
	10:00	7,06	6,80	0,26	1		1	1							1,69	1,65
	11:00	5,90	5,80	0,10	1		1	1							0,49	0,48
	12:00	6,07	5,98	0,09	1		1	1							0,92	1,03
	13:00	6,55	6,41	0,14	1			1							2,01	2,01
	14:00	6,06	5,85	0,21	1			1							1,75	1,73
	15:00	5,77	5,64	0,13	1			1							1,43	1,43
	16:00	6,05	6,01	0,04	1			1							1,70	1,71
	17:00	6,88	6,86	0,02	1			1							1,41	1,26
	18:00	8,60	8,41	0,19				1	1						2,03	2,07
	19:00	9,01	8,72	0,29				1	1						2,50	2,50
	20:00	8,73	8,28	0,46				1	1						2,24	2,22
	21:00	8,03	7,58	0,45				1	1						1,55	1,53
	22:00	7,19	6,81	0,38				1	1						0,65	0,77
	23:00	6,44	5,63	0,82	1			1							1,99	2,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	5,60	4,80	0,80	1			1							1,32	1,30	
	01:00	5,10	4,35	0,75				1							1,31	1,36	
	02:00	4,91	4,06	0,85				1							1,66	1,65	
	03:00	4,69	3,97	0,73				1							1,44	1,44	
	04:00	4,64	4,31	0,33				1							1,38	1,38	
	05:00	4,86	4,49	0,37				1							1,59	1,60	
	06:00	5,34	4,52	0,82				1							1,86	1,87	
	07:00	6,11	5,33	0,78	1			1							1,93	1,93	
	08:00	6,63	5,99	0,64	1			1							2,27	2,28	
	09:00	6,86	6,56	0,30	1			1							1,95	1,91	
	10:00	6,53	6,26	0,26	1	1		1							1,15	1,12	
	11:00	6,10	5,93	0,17	1	1		1							0,70	0,69	
	12:00	6,17	6,04	0,13	1	1		1							0,74	0,75	
	13:00	6,24	6,17	0,08	1	1		1							0,83	0,83	
	14:00	6,03	5,82	0,21	1	1		1							0,62	0,61	
	15:00	5,79	5,46	0,32	1	1		1							0,38	0,37	
	16:00	6,03	5,77	0,26	1	1		1							0,60	0,61	
	17:00	6,95	6,82	0,13	1	1		1							1,47	1,52	
	18:00	8,48	8,41	0,07	1	1	1	1							2,31	2,31	
	19:00	9,05	9,01	0,04	1	1	1	1							2,55	2,55	
	20:00	9,00	8,87	0,14	1	1	1	1							2,53	2,51	
	21:00	8,28	8,15	0,13	1	1	1	1							1,82	1,82	
	22:00	7,31	7,22	0,09	1	1	1	1							1,31	1,31	
	23:00	6,48	6,44	0,04	1	1		1							1,32	1,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	5,62	5,58	0,04		1		1							1,31	1,29	
	01:00	5,06	5,04	0,02		1		1							0,74	0,73	
	02:00	4,95	4,95	0,00		1		1							0,62	0,61	
	03:00	4,80	4,80	0,00		1		1							0,46	0,46	
	04:00	4,75	4,73	0,01		1		1							0,41	0,41	
	05:00	4,90	4,79	0,11		1		1							0,55	0,56	
	06:00	5,22	5,09	0,13		1		1							0,87	0,88	
	07:00	5,58	5,48	0,09		1		1							1,23	1,23	
	08:00	6,07	5,97	0,10		1		1							1,73	1,73	
	09:00	6,29	6,20	0,09		1		1							1,94	1,95	
	10:00	6,59	6,59	0,00		1	1	1							1,37	1,33	
	11:00	6,95	6,95	0,00		1	1	1							1,52	1,53	
	12:00	7,20	7,20	0,00		1	1	1							1,77	1,78	
	13:00	7,10	7,10	0,00		1	1	1							1,70	1,69	
	14:00	6,92	6,92	0,00		1	1	1							1,52	1,51	
	15:00	6,59	6,42	0,16		1	1	1							1,17	1,17	
	16:00	6,66	6,46	0,19		1	1	1							1,23	1,24	
	17:00	7,37	7,21	0,16		1	1	1							1,92	1,94	
	18:00	8,52	8,26	0,26	1	1	1	1							2,35	2,35	
	19:00	8,94	8,06	0,88	1	1	1	1							2,45	2,45	
	20:00	8,66	7,19	1,47	1	1	1	1							2,18	2,16	
	21:00	8,07	6,60	1,47	1	1	1	1							1,60	1,58	
	22:00	7,24	6,48	0,76	1	1	1	1							0,77	0,76	
	23:00	6,56	6,39	0,17	1	1		1							0,18	0,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	5,88	5,38	0,50		1		1							0,49	0,57	
	01:00	5,37	4,33	1,04		1		1							1,05	1,04	
	02:00	4,96	4,26	0,70		1		1							0,70	0,82	
	03:00	5,00	3,46	1,54				1							1,52	1,64	
	04:00	4,83	3,25	1,58				1							1,58	1,58	
	05:00	5,02	3,29	1,73				1							1,73	1,73	
	06:00	5,31	3,45	1,86				1							1,85	1,86	
	07:00	5,92	3,85	2,07				1							2,06	2,07	
	08:00	7,19	4,78	2,41				1							2,41	2,51	
	09:00	7,99	5,56	2,43		1		1							2,44	2,79	
	10:00	8,00	5,57	2,43		1		1							2,44	2,80	
	11:00	7,57	5,15	2,43		1		1							2,44	2,65	
	12:00	7,38	4,96	2,43		1		1							2,44	2,58	
	13:00	6,55	4,83	1,72		1		1							1,73	1,79	
	14:00	5,56	4,32	1,24		1		1							1,24	1,23	
	15:00	5,23	4,33	0,90		1		1							0,90	0,89	
	16:00	5,75	4,36	1,39		1		1							1,38	1,40	
	17:00	6,92	4,61	2,32		1		1							2,31	2,37	
	18:00	8,39	5,96	2,43		1		1							2,44	2,90	
	19:00	9,37	6,94	2,43	1	1		1							2,44	3,04	
	20:00	9,34	6,91	2,43	1	1		1							2,44	3,04	
	21:00	8,63	6,20	2,43	1	1		1							2,44	2,99	
	22:00	7,61	5,41	2,21	1	1		1							2,22	2,24	
	23:00	6,70	4,86	1,83		1		1							1,85	1,92	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας από τις 02:03. Στο διάστημα 13:25 – 13:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	5,90	4,30	1,61				1							1,61	1,59	
	01:00	5,36	3,92	1,44				1							1,43	1,48	
	02:00	5,21	3,38	1,84				1							1,82	1,82	
	03:00	4,97	3,26	1,71				1							1,69	1,69	
	04:00	4,96	3,25	1,71				1							1,70	1,70	
	05:00	5,31	3,46	1,85				1							1,85	1,85	
	06:00	6,14	3,99	2,15				1							2,13	2,14	
	07:00	7,46	5,03	2,43		1		1							2,44	2,60	
	08:00	7,95	5,53	2,42		1		1							2,44	2,78	
	09:00	8,04	5,62	2,42		1		1							2,44	2,81	
	10:00	7,71	5,28	2,43		1		1							2,44	2,70	
	11:00	7,56	5,21	2,36		1		1							2,39	2,36	
	12:00	7,69	5,35	2,34		1			1						2,33	2,44	
	13:00	7,63	4,95	2,67		1			1						2,68	2,67	
	14:00	7,27	4,72	2,54		1			1						2,55	2,54	
	15:00	7,17	4,66	2,51		1			1						2,51	2,51	
	16:00	7,24	4,71	2,53		1			1						2,53	2,54	
	17:00	8,05	5,25	2,80		1			1						2,80	2,81	
	18:00	9,51	6,49	3,02	1	1			1						3,04	3,04	
	19:00	10,17	7,16	3,01	1	1			1						3,04	3,04	
	20:00	9,99	7,07	2,92	1	1			1						3,04	3,04	
	21:00	9,16	6,14	3,02	1	1			1						3,04	3,04	
	22:00	8,05	5,42	2,63	1	1			1						2,66	2,64	
	23:00	7,06	4,67	2,39		1			1						2,43	2,44	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	6,01	4,40	1,61		1			1						1,71	1,69
	01:00	5,48	3,79	1,69					1						1,69	1,72
	02:00	5,36	3,48	1,88					1						1,88	1,88
	03:00	5,04	3,28	1,75					1						1,75	1,75
	04:00	4,96	3,25	1,70					1						1,70	1,70
	05:00	5,34	3,47	1,86					1						1,86	1,87
	06:00	6,19	4,07	2,12					1						2,12	2,13
	07:00	7,47	4,89	2,58		1			1						2,60	2,61
	08:00	7,95	5,30	2,66		1			1						2,78	2,78
	09:00	7,89	5,15	2,74		1			1						2,76	2,76
	10:00	7,70	5,03	2,66		1			1						2,70	2,69
	11:00	7,41	4,87	2,53		1			1						2,60	2,59
	12:00	7,30	4,76	2,54		1			1						2,55	2,56
	13:00	7,00	4,55	2,45		1			1						2,45	2,45
	14:00	6,63	4,38	2,25		1			1						2,26	2,25
	15:00	6,47	4,42	2,04		1			1						2,12	2,12
	16:00	6,58	4,40	2,18		1			1						2,22	2,22
	17:00	7,49	5,05	2,44		1			1						2,60	2,62
	18:00	8,97	6,21	2,77		1			1						3,00	3,00
	19:00	9,60	7,50	2,10				1	1						3,00	2,99
	20:00	9,47	7,10	2,37				1	1						2,94	2,93
	21:00	8,68	6,89	1,78				1	1						2,20	2,17
	22:00	7,56	6,58	0,98				1	1						1,08	1,05
	23:00	6,52	6,00	0,52		1			1						0,89	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	5,68	4,53	1,15		1			1						1,39	1,36
	01:00	5,23	3,90	1,34					1						1,52	1,54
	02:00	5,05	3,37	1,69					1						1,77	1,76
	03:00	4,85	3,31	1,54					1						1,59	1,59
	04:00	4,95	3,30	1,65					1						1,68	1,69
	05:00	5,18	3,63	1,55					1						1,80	1,81
	06:00	6,00	4,62	1,39		1			1						1,90	1,90
	07:00	7,01	5,65	1,36		1			1						2,44	2,45
	08:00	7,23	5,33	1,90		1			1						2,54	2,53
	09:00	7,15	4,77	2,39		1			1						2,50	2,50
	10:00	6,94	4,55	2,39		1			1						2,43	2,43
	11:00	6,65	4,41	2,24		1			1						2,31	2,30
	12:00	6,40	4,41	1,99		1			1						2,06	2,05
	13:00	6,32	4,68	1,65		1			1						2,00	1,99
	14:00	6,12	4,39	1,72		1			1						1,80	1,79
	15:00	5,85	4,44	1,41		1			1						1,52	1,52
	16:00	5,96	4,61	1,35		1			1						1,61	1,62
	17:00	6,77	5,49	1,28		1			1						2,29	2,31
	18:00	8,42	7,05	1,37		1			1						2,10	2,10
	19:00	9,35	7,85	1,51				1	1						2,19	2,23
	20:00	9,18	7,83	1,35				1	1						2,68	2,67
	21:00	8,40	7,49	0,91				1	1						1,94	1,90
	22:00	7,31	6,66	0,65				1	1						0,83	0,80
	23:00	6,35	5,54	0,81	1			1							1,46	1,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	5,44	4,32	1,12				1							1,20	1,22
	01:00	5,01	3,36	1,65				1							1,73	1,73
	02:00	4,86	3,27	1,58				1							1,60	1,60
	03:00	4,70	3,49	1,21				1							1,45	1,45
	04:00	4,67	3,49	1,18				1							1,42	1,42
	05:00	4,96	3,39	1,57				1							1,65	1,66
	06:00	5,72	4,09	1,63				1							1,99	2,00
	07:00	6,57	5,43	1,14	1			1							2,14	2,15
	08:00	6,95	5,71	1,24	1			1							2,43	2,43
	09:00	6,95	5,08	1,87	1			1							2,43	2,43
	10:00	6,56	5,41	1,15	1			1							2,23	2,22
	11:00	6,32	5,33	0,99	1			1							1,99	1,98
	12:00	6,16	5,24	0,92	1			1							1,84	1,84
	13:00	5,98	5,24	0,74	1			1							1,65	1,64
	14:00	5,90	5,25	0,64	1			1							1,58	1,57
	15:00	5,70	4,85	0,85	1			1							1,36	1,36
	16:00	5,75	4,60	1,16	1			1							1,41	1,42
	17:00	6,60	5,16	1,44	1			1							2,15	2,17
	18:00	7,98	6,37	1,61	1			1							1,77	1,69
	19:00	8,58	6,63	1,95				1	1						2,07	2,07
	20:00	8,46	6,76	1,70				1	1						1,95	1,94
	21:00	7,98	6,73	1,25				1	1						1,50	1,47
	22:00	7,23	6,68	0,55				1	1						0,65	0,76
	23:00	6,41	4,72	1,69	1			1							1,90	2,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	5,52	4,86	0,66	1			1							1,21	1,19
	01:00	5,07	4,02	1,06				1							1,05	1,10
	02:00	4,85	3,25	1,60				1							1,60	1,60
	03:00	4,68	3,25	1,43				1							1,43	1,43
	04:00	4,64	3,26	1,39				1							1,39	1,39
	05:00	4,86	3,28	1,58				1							1,58	1,59
	06:00	5,25	3,42	1,84				1							1,83	1,83
	07:00	5,76	3,75	2,01				1							2,01	2,01
	08:00	6,06	3,94	2,12				1							2,12	2,12
	09:00	6,36	4,28	2,09				1							2,22	2,23
	10:00	6,13	4,58	1,55	1			1							1,90	1,88
	11:00	5,92	4,54	1,38	1			1							1,59	1,59
	12:00	5,95	4,35	1,59	1			1							1,60	1,61
	13:00	5,91	4,20	1,72	1			1							1,72	1,74
	14:00	5,78	3,77	2,01				1							2,03	2,02
	15:00	5,52	3,68	1,84				1							1,93	1,93
	16:00	5,71	4,53	1,17				1							1,83	1,82
	17:00	6,43	5,84	0,59	1			1							1,95	1,96
	18:00	7,92	7,38	0,55	1	1		1							2,37	2,38
	19:00	8,74	8,32	0,43	1	1		1							2,82	2,82
	20:00	8,39	6,67	1,71	1	1		1							2,84	2,85
	21:00	7,74	5,40	2,34	1	1		1							2,36	2,34
	22:00	7,02	4,97	2,05	1			1							2,05	2,07
	23:00	6,33	4,34	1,98	1			1							2,02	2,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	5,57	4,07	1,50	1			1							1,49	1,52
	01:00	5,09	3,32	1,78				1							1,78	1,77
	02:00	4,88	3,26	1,62				1							1,62	1,61
	03:00	4,66	3,25	1,41				1							1,41	1,41
	04:00	4,56	3,26	1,31				1							1,31	1,31
	05:00	4,46	3,26	1,19				1							1,18	1,49
	06:00	4,65	3,30	1,35				1							1,35	1,68
	07:00	5,28	3,50	1,78				1							1,82	1,86
	08:00	5,44	3,73	1,71				1							1,90	1,90
	09:00	5,47	3,90	1,57				1							1,91	1,91
	10:00	5,45	4,56	0,89				1							1,70	1,67
	11:00	5,60	5,10	0,50	1			1							1,25	1,26
	12:00	5,71	5,11	0,60	1			1							1,38	1,38
	13:00	5,64	4,98	0,66	1			1							1,32	1,30
	14:00	4,94	4,43	0,50	1			1							0,62	0,60
	15:00	4,83	4,49	0,34	1			1							0,49	0,49
	16:00	5,11	4,90	0,21	1			1							0,74	0,76
	17:00	6,02	5,98	0,04	1			1							1,51	1,32
	18:00	7,50	7,48	0,03				1	1						1,04	1,03
	19:00	8,61	8,57	0,04				1	1						2,08	2,08
	20:00	8,55	8,53	0,02				1	1						2,05	2,03
	21:00	7,80	7,80	0,00				1	1						1,32	1,30
	22:00	6,85	6,84	0,00				1	1						0,37	0,34
	23:00	5,97	5,97	0,00	1			1							1,15	1,35

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	5,13	5,13	0,00	1			1							0,82	0,80
	01:00	4,69	4,69	0,00	1			1							0,41	0,47
	02:00	4,67	4,67	0,00				1							1,37	1,40
	03:00	4,56	4,56	0,00				1							1,29	1,30
	04:00	4,52	4,52	0,00				1							1,26	1,26
	05:00	4,84	4,84	0,00				1							1,05	1,01
	06:00	5,50	5,50	0,00	1			1							1,13	1,15
	07:00	6,35	6,33	0,02	1			1							1,98	1,99
	08:00	6,50	6,44	0,07	1			1							2,02	2,02
	09:00	6,29	6,11	0,18	1			1							1,92	1,91
	10:00	6,12	5,82	0,30	1			1							1,78	1,78
	11:00	5,81	5,42	0,39	1			1							1,47	1,46
	12:00	5,80	5,27	0,53	1			1							1,46	1,46
	13:00	5,62	4,84	0,78	1			1							1,27	1,28
	14:00	5,43	4,47	0,96	1			1							1,12	1,11
	15:00	5,17	4,34	0,83	1			1							0,84	0,83
	16:00	5,25	4,43	0,82	1			1							0,91	0,91
	17:00	6,12	5,43	0,69	1			1							1,71	1,75
	18:00	7,71	6,64	1,06	1			1							2,37	2,38
	19:00	8,87	7,61	1,26	1	1		1							2,75	2,75
	20:00	8,64	7,00	1,64	1	1		1							2,68	2,68
	21:00	7,87	5,90	1,97	1	1		1							2,39	2,37
	22:00	6,86	5,03	1,83	1	1		1							1,83	1,85
	23:00	6,06	4,43	1,63	1			1							1,72	1,69

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	5,16	3,97	1,19				1							1,19	1,22
	01:00	4,72	3,30	1,42				1							1,42	1,42
	02:00	4,57	3,26	1,31				1							1,31	1,31
	03:00	4,39	3,26	1,13				1							1,13	1,13
	04:00	4,42	3,39	1,02				1							1,16	1,16
	05:00	4,69	3,29	1,40				1							1,39	1,40
	06:00	5,23	3,61	1,62				1							1,61	1,62
	07:00	6,11	4,23	1,88				1							1,88	1,89
	08:00	6,80	4,71	2,09		1		1							2,10	2,11
	09:00	6,99	4,83	2,16		1		1							2,17	2,17
	10:00	6,66	4,60	2,06		1		1							2,06	2,07
	11:00	6,50	4,54	1,96		1		1							2,02	2,02
	12:00	6,20	4,36	1,83		1		1							1,84	1,84
	13:00	5,77	4,34	1,43		1		1							1,43	1,43
	14:00	5,46	4,32	1,14		1		1							1,16	1,14
	15:00	5,31	4,34	0,97		1		1							0,97	0,97
	16:00	5,44	4,34	1,10		1		1							1,10	1,10
	17:00	6,36	4,49	1,87		1		1							1,86	1,89
	18:00	7,92	5,48	2,44		1		1							2,43	2,45
	19:00	8,81	6,09	2,72		1		1							2,73	2,74
	20:00	8,59	5,95	2,64	1	1		1							2,67	2,66
	21:00	7,80	5,50	2,30	1	1		1							2,33	2,32
	22:00	6,85	5,08	1,77	1	1		1							1,78	1,80
	23:00	5,95	4,20	1,75		1		1							1,76	1,76

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	5,09	3,50	1,59				1							1,59	1,59
	01:00	4,71	3,28	1,43				1							1,43	1,43
	02:00	4,51	3,26	1,25				1							1,25	1,24
	03:00	4,39	3,26	1,14				1							1,14	1,14
	04:00	4,37	3,26	1,10				1							1,11	1,10
	05:00	4,64	3,28	1,35				1							1,35	1,36
	06:00	5,21	3,60	1,61				1							1,61	1,61
	07:00	6,04	4,17	1,87				1							1,86	1,87
	08:00	6,59	4,55	2,04				1							2,04	2,04
	09:00	7,00	4,84	2,17		1		1							2,17	2,17
	10:00	7,13	4,92	2,21		1		1							2,21	2,21
	11:00	6,91	4,83	2,09		1		1							2,15	2,15
	12:00	7,03	4,86	2,18		1		1							2,18	2,18
	13:00	7,19	4,96	2,23		1		1							2,23	2,23
	14:00	6,85	4,72	2,13		1		1							2,13	2,13
	15:00	6,65	4,68	1,97		1		1							2,07	2,06
	16:00	6,60	5,03	1,57		1		1							2,04	2,04
	17:00	7,19	5,29	1,90		1		1							2,22	2,23
	18:00	8,06	6,01	2,05		1		1							2,48	2,49
	19:00	8,71	6,49	2,21	1	1		1							2,70	2,70
	20:00	8,49	6,34	2,14	1	1		1							2,61	2,59
	21:00	7,65	5,75	1,89	1	1		1							2,24	2,23
	22:00	6,67	5,14	1,52		1		1							1,73	1,69
	23:00	5,69	4,49	1,20		1			1						1,32	1,37

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	5,04	3,62	1,42					1						1,58	1,58
	01:00	4,65	3,36	1,29					1						1,40	1,40
	02:00	4,45	3,30	1,15					1						1,20	1,20
	03:00	4,32	3,27	1,05					1						1,06	1,06
	04:00	4,33	3,27	1,05					1						1,06	1,07
	05:00	4,58	3,35	1,22					1						1,29	1,31
	06:00	5,19	3,75	1,44					1						1,60	1,61
	07:00	6,13	4,48	1,65					1						1,89	1,90
	08:00	6,60	4,70	1,90		1			1						2,03	2,04
	09:00	6,72	4,63	2,09		1			1						2,09	2,08
	10:00	6,55	4,52	2,04		1			1						2,04	2,03
	11:00	6,31	4,44	1,88		1			1						1,88	1,89
	12:00	6,90	4,76	2,13		1			1						2,13	2,14
	13:00	7,03	5,71	1,32	1	1			1						1,93	1,92
	14:00	6,58	5,48	1,09	1	1			1						1,31	1,31
	15:00	5,95	4,85	1,10		1		1	1						1,56	1,48
	16:00	6,21	6,01	0,20		1		1	1						0,30	0,27
	17:00	6,89	5,81	1,08	1	1			1						1,52	1,67
	18:00	7,79	6,65	1,14	1	1			1						1,61	1,85
	19:00	8,51	7,21	1,30	1	1		1							1,82	2,64
	20:00	8,35	7,01	1,34	1	1		1							1,82	2,59
	21:00	7,50	6,15	1,34	1	1		1							1,82	2,12
	22:00	6,56	5,21	1,34		1		1							1,82	1,67
	23:00	5,68	4,33	1,34		1		1							1,82	1,35

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Μερική διακοπή στις 13:10, λόγο βλάβης στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	4,91	3,57	1,34				1								2,94	1,82	1,43	55%	500
	01:00	4,54	3,41	1,13				1								3,10	1,53	1,28	52%	481
	02:00	4,36	3,52	0,84				1								2,99	1,12	1,11	54%	494
	03:00	4,26	3,50	0,76				1								3,01	1,01	1,01	54%	492
	04:00	4,23	3,49	0,74				1								3,02	0,98	0,97	54%	490
	05:00	4,51	3,62	0,89				1								2,89	1,24	1,25	56%	506
	06:00	5,01	4,19	0,82				1								2,32	1,54	1,55	64%	573
	07:00	5,80	4,63	1,16			1	1								4,08	1,59	1,57	53%	665
	08:00	6,01	4,81	1,20			1	1								3,90	1,65	1,67	55%	688
	09:00	6,05	4,84	1,20			1	1								3,87	1,73	1,72	56%	692
	10:00	5,71	4,74	0,97			1	1								3,97	1,40	1,38	54%	679
	11:00	5,37	4,60	0,77			1	1								4,12	1,04	1,04	53%	661
	12:00	5,36	4,61	0,75			1	1								4,11	1,02	1,02	53%	662
	13:00	5,36	4,59	0,77			1	1								4,12	1,02	1,03	53%	661
	14:00	5,38	4,68	0,70			1	1								4,03	1,04	1,03	54%	671
	15:00	5,16	4,54	0,62			1	1								4,18	0,84	0,82	52%	654
	16:00	5,12	4,54	0,58			1	1								4,18	0,77	0,77	52%	653
	17:00	5,75	4,74	1,00			1	1								3,97	1,37	1,40	54%	679
	18:00	6,93	5,52	1,41			1	1								3,19	2,12	2,14	63%	774
	19:00	7,80	6,66	1,14		1	1	1								4,25	2,40	2,40	61%	1.136
	20:00	7,65	6,57	1,08		1	1	1								4,35	2,24	2,23	60%	939
	21:00	7,07	6,30	0,77		1	1	1								4,61	1,70	1,68	58%	907
	22:00	6,27	4,95	1,32			1	1								3,76	1,89	1,88	57%	889
	23:00	5,58	5,06	0,52			1	1								3,66	1,27	1,25	58%	718
		134,19 MWh														ΑΩΛ: 11,29		16.264 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 07:00. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	4,93	4,58	0,36			1	1							4,14	0,60	0,59	53%	658
	01:00	4,57	4,36	0,21				1							2,16	0,25	0,25	67%	777
	02:00	4,38	3,59	0,78				1							2,92	1,07	1,12	55%	503
	03:00	4,17	3,57	0,60				1							2,94	0,92	0,92	55%	500
	04:00	4,14	3,48	0,66				1							3,03	0,88	0,88	53%	489
	05:00	4,33	3,53	0,80				1							2,99	1,06	1,07	54%	495
	06:00	4,57	3,60	0,97				1							2,92	1,30	1,31	55%	503
	07:00	4,94	3,81	1,14				1							2,71	1,53	1,53	58%	528
	08:00	5,33	4,11	1,22				1							2,40	1,64	1,65	63%	564
	09:00	5,41	4,17	1,24				1							2,34	1,68	1,68	64%	571
	10:00	5,37	4,14	1,23				1							2,37	1,66	1,67	64%	567
	11:00	5,43	4,19	1,24				1							2,32	1,68	1,68	64%	573
	12:00	5,40	4,18	1,22				1							2,33	1,67	1,67	64%	572
	13:00	5,39	4,21	1,18				1							2,30	1,67	1,67	65%	575
	14:00	5,20	4,06	1,14				1							2,46	1,62	1,61	62%	557
	15:00	4,84	3,78	1,06				1							2,74	1,50	1,50	58%	525
	16:00	5,02	3,92	1,10				1							2,59	1,55	1,56	60%	542
	17:00	5,65	4,41	1,24				1							2,11	1,74	1,75	68%	598
	18:00	6,81	5,32	1,49		1		1							3,40	2,10	2,11	61%	934
	19:00	7,72	6,02	1,70		1		1							2,70	2,40	2,39	69%	834
	20:00	7,44	5,81	1,63		1		1							2,90	2,31	2,31	67%	809
	21:00	6,75	5,66	1,09		1		1							3,05	2,10	2,10	65%	791
	22:00	5,87	4,88	0,99		1		1							3,84	1,56	1,54	56%	695
	23:00	5,27	4,61	0,66		1		1							4,11	0,96	0,94	53%	662
		128,92 MWh													ΑΩΛ: 11,66		14.823 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	4,76	4,46	0,30		1		1							4,26	0,44	0,43	51%	643	
	01:00	4,42	4,35	0,07		1		1							4,37	0,11	0,11	50%	630	
	02:00	4,29	3,94	0,35				1							2,58	0,48	0,55	60%	728	
	03:00	4,18	3,53	0,65				1							2,99	0,92	0,93	54%	495	
	04:00	4,12	3,51	0,61				1							3,00	0,87	0,87	54%	493	
	05:00	4,08	3,57	0,51				1							2,95	0,80	1,01	55%	500	
	06:00	4,16	3,58	0,58				1							2,93	0,90	1,13	55%	502	
	07:00	4,40	3,68	0,72				1							2,84	1,13	1,36	56%	513	
	08:00	4,74	3,91	0,83				1							2,60	1,30	1,53	60%	541	
	09:00	4,79	3,94	0,85				1							2,58	1,33	1,56	60%	543	
	10:00	5,29	4,35	0,95				1							2,17	1,48	1,71	67%	591	
	11:00	5,56	4,76	0,80		1		1							3,96	1,26	1,46	55%	865	
	12:00	6,25	5,15	1,11		1		1							3,57	1,72	1,97	59%	729	
	13:00	6,04	4,97	1,08		1		1							3,75	1,69	1,90	57%	707	
	14:00	5,81	4,87	0,94		1		1							3,84	1,47	1,69	56%	695	
	15:00	5,38	4,71	0,67		1		1							4,00	1,05	1,27	54%	675	
	16:00	5,30	4,68	0,62		1		1							4,03	0,96	1,19	54%	671	
	17:00	5,47	4,75	0,72		1		1							3,96	1,13	1,36	55%	680	
	18:00	6,61	5,72	0,89		1		1							2,99	1,85	2,10	66%	799	
	19:00	7,63	6,96	0,67		1	1	1							3,95	2,20	2,43	64%	1.173	
	20:00	7,48	6,81	0,67		1	1	1							4,10	2,06	2,27	62%	970	
	21:00	6,84	6,25	0,59		1	1	1							4,66	1,45	1,66	57%	900	
	22:00	5,80	5,38	0,41		1	1	1							5,53	0,64	0,92	49%	790	
	23:00	5,03	4,58	0,45		1		1							4,13	0,72	0,94	53%	844	
		128,44 MWh														ΑΩΛ: 9,19		16.675 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	4,52	4,08	0,44				1							0,85	1,14	
	01:00	4,31	4,10	0,20				1							1,05	1,27	
	02:00	4,22	4,21	0,01				1							0,96	1,18	
	03:00	4,11	4,11	0,00				1							0,84	1,07	
	04:00	4,15	4,15	0,00				1							0,87	1,11	
	05:00	4,37	4,37	0,00				1							1,09	1,33	
	06:00	4,89	4,89	0,00		1		1							1,14	1,35	
	07:00	5,66	5,65	0,01		1		1							1,31	1,55	
	08:00	5,89	5,79	0,10		1		1							1,53	1,78	
	09:00	5,99	5,91	0,07		1	1	1							0,98	1,15	
	10:00	5,73	5,60	0,13		1	1	1							0,26	0,53	
	11:00	5,55	5,46	0,09		1	1	1							0,21	0,37	
	12:00	5,34	5,31	0,03		1	1	1							0,06	0,18	
	13:00	4,92	4,81	0,11		1		1							0,14	0,24	
	14:00	4,68	4,41	0,27				1							0,35	0,58	
	15:00	4,40	3,91	0,49				1							0,68	0,97	
	16:00	4,53	3,88	0,65				1							1,26	1,49	
	17:00	5,10	4,08	1,02				1							1,61	1,85	
	18:00	6,45	5,25	1,20		1		1							2,01	2,25	
	19:00	7,74	7,40	0,34		1	1	1							2,39	2,64	
	20:00	7,55	7,42	0,12		1	1	1							2,14	2,35	
	21:00	6,88	6,52	0,36		1	1	1							1,49	1,71	
	22:00	5,96	5,10	0,86		1	1	1							1,01	1,27	
	23:00	5,22	4,10	1,12		1		1							1,15	1,42	

Λόγω εργασιών τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία στο διάστημα 11:00 με 14:00. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	4,71	3,38	1,32				1							1,45	1,67
	01:00	4,34	3,25	1,08				1							1,10	1,31
	02:00	4,13	3,25	0,87				1							0,87	1,10
	03:00	4,00	3,27	0,74				1							0,74	0,97
	04:00	4,04	3,27	0,77				1							0,77	1,00
	05:00	4,31	3,27	1,04				1							1,03	1,28
	06:00	4,90	3,38	1,53				1							1,52	1,76
	07:00	5,85	3,96	1,89				1							1,89	2,13
	08:00	6,49	4,37	2,12		1		1							2,12	2,35
	09:00	6,85	4,61	2,24		1		1							2,24	2,48
	10:00	6,24	4,36	1,88		1		1							1,88	2,09
	11:00	6,86	4,66	2,20		1		1							2,20	2,45
	12:00	6,92	4,65	2,27		1		1							2,28	2,50
	13:00	6,92	4,66	2,26		1		1							2,27	2,50
	14:00	7,05	4,74	2,32		1		1							2,32	2,55
	15:00	6,90	4,64	2,26		1		1							2,26	2,49
	16:00	7,26	4,88	2,38		1		1							2,39	2,62
	17:00	7,92	5,49	2,43		1		1							2,44	2,85
	18:00	8,98	6,55	2,43		1	1	1							2,44	3,04
	19:00	9,49	7,06	2,43		1	1	1							2,44	3,04
	20:00	9,33	6,90	2,43		1	1	1							2,44	3,04
	21:00	8,54	6,11	2,43		1	1	1							2,44	3,01
	22:00	7,22	5,68	1,55		1	1	1							1,83	2,33
	23:00	6,38	5,28	1,10		1		1							1,40	2,22

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	5,51	4,60	0,91		1		1							1,18	1,46	
	01:00	5,07	3,76	1,31				1							1,40	1,85	
	02:00	4,86	3,47	1,39				1							1,40	1,78	
	03:00	4,71	3,57	1,14				1							1,40	1,67	
	04:00	4,74	3,61	1,13				1							1,40	1,70	
	05:00	5,09	3,94	1,15				1							1,39	1,86	
	06:00	5,75	4,69	1,06		1		1							1,20	1,90	
	07:00	6,76	6,04	0,72		1		1							0,75	2,44	
	08:00	7,24	6,55	0,69		1	1	1							0,70	2,22	
	09:00	7,36	6,45	0,90		1	1	1							1,13	2,17	
	10:00	7,14	6,03	1,11		1	1	1							1,72	1,97	
	11:00	6,80	5,43	1,37		1		1							2,14	2,39	
	12:00	6,76	5,09	1,67		1		1							2,22	2,45	
	13:00	6,65	4,47	2,17		1		1							2,18	2,41	
	14:00	6,19	4,33	1,87		1		1							1,87	2,08	
	15:00	5,97	4,34	1,63		1		1							1,63	1,86	
	16:00	6,22	4,36	1,86		1		1							1,85	2,09	
	17:00	7,15	4,85	2,31		1		1							2,34	2,58	
	18:00	8,32	6,09	2,23		1	1	1							2,44	2,91	
	19:00	9,52	7,46	2,06		1	1	1							2,44	3,04	
	20:00	9,31	7,19	2,12		1	1	1							2,44	3,04	
	21:00	8,40	6,08	2,31		1	1	1							2,44	2,98	
	22:00	7,37	5,40	1,96		1	1	1							1,99	2,18	
	23:00	6,31	5,14	1,17		1		1							1,39	1,40	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	5,33	4,80	0,54		1			1						0,60	0,87	
	01:00	4,80	3,65	1,15					1						1,52	1,74	
	02:00	4,72	3,36	1,36					1						1,45	1,68	
	03:00	4,63	3,53	1,10					1						1,38	1,60	
	04:00	4,60	3,65	0,95					1						1,34	1,57	
	05:00	4,84	3,88	0,96					1						1,51	1,75	
	06:00	5,64	5,15	0,50		1			1						1,68	1,92	
	07:00	6,51	6,00	0,50		1			1						2,08	2,32	
	08:00	6,48	5,80	0,69		1			1						2,10	2,33	
	09:00	6,45	5,87	0,59		1			1						2,09	2,32	
	10:00	6,45	5,81	0,64		1			1						2,10	2,31	
	11:00	6,25	5,56	0,68		1			1						1,91	2,13	
	12:00	6,27	5,68	0,59		1			1						1,92	2,15	
	13:00	6,10	5,67	0,43		1			1						1,78	1,99	
	14:00	5,93	5,49	0,43		1			1						1,60	1,82	
	15:00	5,84	5,55	0,29		1			1						1,49	1,72	
	16:00	5,91	5,77	0,14		1			1						1,57	1,79	
	17:00	6,58	6,50	0,08		1			1						1,97	2,19	
	18:00	7,98	7,88	0,11		1	1		1						2,22	2,53	
	19:00	9,12	8,93	0,19		1	1	1	1						0,99	1,02	
	20:00	9,30	8,97	0,32		1			1	1					1,69	2,02	
	21:00	8,45	8,25	0,20					1	1					1,96	2,18	
	22:00	7,48	7,43	0,06					1	1					0,99	1,20	
	23:00	6,41	6,39	0,02					1	1					0,14	0,39	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	5,44	5,36	0,08		1			1						1,06	1,33	
	01:00	4,98	4,96	0,03		1			1						0,66	0,88	
	02:00	4,85	4,82	0,03		1			1						0,51	0,73	
	03:00	4,64	4,60	0,04		1			1						0,30	0,53	
	04:00	4,65	4,50	0,15		1			1						0,30	0,53	
	05:00	4,97	4,87	0,10		1			1						0,61	0,85	
	06:00	5,50	5,36	0,14		1			1						1,12	1,38	
	07:00	6,42	6,25	0,17		1			1						2,02	2,26	
	08:00	6,57	6,39	0,17		1			1						2,15	2,38	
	09:00	6,32	6,16	0,16		1			1						1,99	2,20	
	10:00	5,98	5,85	0,14		1			1						1,65	1,87	
	11:00	5,72	5,51	0,20		1			1						1,38	1,61	
	12:00	5,69	5,42	0,27		1			1						1,34	1,58	
	13:00	5,46	5,08	0,38		1			1						1,13	1,35	
	14:00	5,38	4,99	0,39		1			1						1,04	1,28	
	15:00	5,32	5,09	0,23		1			1						1,01	1,21	
	16:00	5,50	5,21	0,29		1			1						1,14	1,38	
	17:00	6,24	5,98	0,25		1			1						1,63	1,71	
	18:00	7,61	7,37	0,24				1	1						1,05	1,29	
	19:00	8,54	8,22	0,32				1	1						2,03	2,26	
	20:00	8,65	8,51	0,14				1	1						2,15	2,37	
	21:00	8,18	7,92	0,26				1	1						1,70	1,90	
	22:00	7,21	6,87	0,33				1	1						0,72	0,93	
	23:00	6,38	6,20	0,18		1			1						0,76	1,20	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	5,55	5,40	0,15		1			1						1,23	1,45	
	01:00	5,03	4,90	0,13		1			1						0,72	0,93	
	02:00	4,78	4,75	0,03		1			1						0,47	0,71	
	03:00	4,72	4,72	0,00					1						1,35	1,68	
	04:00	4,72	4,72	0,00					1						1,46	1,69	
	05:00	4,88	4,88	0,00					1						1,51	1,73	
	06:00	5,22	5,22	0,00		1			1						0,93	1,15	
	07:00	5,67	5,67	0,00		1			1						1,32	1,56	
	08:00	5,86	5,86	0,00		1			1						1,52	1,75	
	09:00	5,99	5,99	0,00		1			1						1,66	1,88	
	10:00	5,64	5,64	0,00		1			1						1,31	1,53	
	11:00	5,52	5,51	0,01		1			1						1,18	1,41	
	12:00	5,61	5,59	0,01		1			1						1,26	1,49	
	13:00	5,55	5,54	0,01		1			1						1,22	1,45	
	14:00	5,36	5,34	0,02		1			1						1,04	1,25	
	15:00	5,36	5,34	0,02		1			1						1,01	1,25	
	16:00	5,89	5,88	0,00		1			1						1,51	1,76	
	17:00	6,47	6,47	0,00		1			1						0,90	0,90	
	18:00	7,57	7,57	0,00				1	1						0,99	1,27	
	19:00	8,66	8,66	0,00				1	1						2,12	2,36	
	20:00	8,55	8,54	0,02				1	1						2,07	2,28	
	21:00	7,75	7,70	0,06				1	1						1,27	1,47	
	22:00	6,89	6,85	0,04				1	1						0,39	0,56	
	23:00	6,11	6,03	0,08		1			1						1,22	1,60	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	5,34	5,25	0,10		1			1						1,03	1,24
	01:00	4,84	4,69	0,15		1			1						0,53	0,79
	02:00	4,61	4,40	0,21					1						1,24	1,50
	03:00	4,40	4,03	0,37					1						1,14	1,37
	04:00	4,34	3,85	0,49					1						1,08	1,31
	05:00	4,43	3,81	0,62					1						1,16	1,39
	06:00	4,65	3,87	0,79					1						1,28	1,51
	07:00	5,07	4,13	0,94					1						1,50	1,72
	08:00	5,50	4,52	0,98					1						1,64	1,87
	09:00	5,61	4,79	0,82			1		1						1,29	1,52
	10:00	5,61	4,80	0,81			1		1						1,26	1,49
	11:00	5,89	4,92	0,96			1		1						1,49	1,74
	12:00	6,81	5,57	1,24			1		1						1,94	2,18
	13:00	7,13	5,82	1,31			1		1						2,06	2,28
	14:00	6,59	5,39	1,20			1		1						1,89	2,11
	15:00	6,61	5,40	1,21			1		1						1,89	2,12
	16:00	6,22	5,09	1,13			1		1						1,77	2,00
	17:00	6,77	5,56	1,21			1		1						1,93	2,17
	18:00	7,78	6,40	1,39		1	1		1						2,24	2,48
	19:00	8,30	6,79	1,51		1	1		1						2,41	2,64
	20:00	8,09	6,65	1,44		1	1		1						2,36	2,58
	21:00	7,52	6,19	1,32		1	1		1						2,08	2,30
	22:00	6,56	5,47	1,09		1			1						1,70	1,93
	23:00	5,71	4,84	0,87		1			1						1,39	1,60

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	4,99	4,47	0,52		1			1						0,80	1,07	
	01:00	4,44	3,69	0,75					1						1,18	1,40	
	02:00	4,28	3,63	0,65					1						1,02	1,25	
	03:00	4,17	3,59	0,58					1						0,91	1,13	
	04:00	4,20	3,60	0,60					1						0,94	1,17	
	05:00	4,38	3,67	0,71					1						1,11	1,34	
	06:00	4,97	4,22	0,75					1						1,18	1,38	
	07:00	6,02	5,08	0,94		1			1						1,57	1,81	
	08:00	6,93	6,26	0,67		1			1						0,82	2,10	
	09:00	7,29	6,53	0,76		1	1		1						0,89	2,10	
	10:00	7,44	6,17	1,27		1	1		1						2,01	2,25	
	11:00	7,51	6,18	1,34		1	1		1						2,09	2,32	
	12:00	7,18	6,08	1,10		1	1		1						1,79	2,00	
	13:00	6,98	5,86	1,12		1			1						1,83	2,09	
	14:00	6,77	5,53	1,24		1			1						1,95	2,17	
	15:00	6,66	5,44	1,22		1			1						1,91	2,13	
	16:00	6,61	5,40	1,21		1			1						1,89	2,12	
	17:00	6,93	5,86	1,07		1	1		1						1,67	1,88	
	18:00	7,61	6,28	1,33		1	1		1						2,07	2,32	
	19:00	8,49	6,94	1,55		1	1		1						2,44	2,70	
	20:00	8,38	6,88	1,51		1	1		1				1		2,37	2,63	
	21:00	7,58	6,24	1,35		1	1		1						2,13	2,34	
	22:00	6,83	5,34	1,50		1			1						1,86	2,09	
	23:00	5,92	4,36	1,56		1			1						1,57	1,79	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	5,07	3,65	1,41					1						1,41	1,64
	01:00	4,51	3,34	1,17					1						1,22	1,44
	02:00	4,28	3,26	1,02					1						1,02	1,25
	03:00	4,12	3,28	0,84					1						0,86	1,09
	04:00	4,11	3,26	0,85					1						0,84	1,07
	05:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	1,12
	06:00	4,53	3,56	0,97					1						1,18	1,41
	07:00	5,27	4,65	0,62					1						1,50	1,72
	08:00	6,02	5,61	0,41		1			1						1,63	1,87
	09:00	6,37	5,32	1,05		1			1						1,82	2,04
	10:00	6,12	4,63	1,49		1			1						1,71	1,92
	11:00	5,23	4,33	0,90		1			1						0,90	1,12
	12:00	6,05	4,76	1,29		1			1						1,57	1,82
	13:00	6,03	5,08	0,95		1			1						1,66	1,87
	14:00	5,29	4,67	0,62		1			1						0,97	1,19
	15:00	5,18	4,53	0,66		1			1						0,83	1,07
	16:00	5,64	5,32	0,32		1			1						1,28	1,53
	17:00	6,32	6,03	0,28		1	1		1						1,16	1,37
	18:00	7,15	6,95	0,20		1	1		1						1,68	1,94
	19:00	7,99	7,96	0,03		1	1		1			1			2,13	2,35
	20:00	7,96	7,96	0,00		1	1		1			1			2,04	2,26
	21:00	7,21	7,10	0,12		1	1		1			1			1,63	1,85
	22:00	6,37	6,36	0,01		1	1		1						1,18	1,48
	23:00	5,59	5,57	0,02		1			1						1,28	1,48

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	4,88	4,68	0,20					1						0,65	0,92	
	01:00	4,46	4,22	0,24					1						1,21	1,43	
	02:00	4,30	4,18	0,12					1						1,04	1,27	
	03:00	4,20	4,19	0,00					1						0,94	1,16	
	04:00	4,19	3,99	0,20					1						0,93	1,16	
	05:00	4,42	4,36	0,06					1						1,15	1,38	
	06:00	4,99	4,43	0,55					1						1,38	1,61	
	07:00	5,98	5,50	0,48		1			1						1,64	1,89	
	08:00	6,48	6,47	0,02		1	1		1						1,58	1,77	
	09:00	6,73	6,56	0,18		1	1		1						1,31	1,54	
	10:00	6,40	6,33	0,07		1	1		1						0,99	1,21	
	11:00	6,08	6,07	0,01		1	1		1						0,76	1,03	
	12:00	5,45	5,45	0,00		1			1						1,12	1,34	
	13:00	5,33	5,33	0,00		1			1						1,00	1,21	
	14:00	5,50	5,50	0,00		1			1						1,15	1,38	
	15:00	5,29	5,29	0,00		1			1						0,96	1,18	
	16:00	5,47	5,47	0,00		1			1						1,12	1,36	
	17:00	5,82	5,80	0,02		1			1						1,46	1,71	
	18:00	6,87	6,79	0,08		1	1		1						1,64	1,88	
	19:00	7,96	7,83	0,13		1	1		1				1		2,22	2,46	
	20:00	8,01	7,98	0,03		1	1		1				1		2,10	2,31	
	21:00	7,31	7,29	0,02		1	1		1						1,78	2,01	
	22:00	6,26	6,18	0,08		1	1		1						0,94	1,19	
	23:00	5,40	5,22	0,18		1			1						1,08	1,29	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	4,66	4,54	0,11		1			1						0,40	0,69	
	01:00	4,41	4,33	0,08					1						1,14	1,38	
	02:00	4,19	4,04	0,15					1						0,93	1,16	
	03:00	3,97	3,64	0,32					1						0,71	0,94	
	04:00	3,87	3,26	0,61					1						0,60	0,84	
	05:00	4,18	3,79	0,40					1						0,90	1,14	
	06:00	4,82	4,72	0,10					1						1,40	1,63	
	07:00	5,61	5,50	0,12		1			1						1,28	1,51	
	08:00	5,66	5,49	0,18		1			1						1,34	1,55	
	09:00	5,62	5,44	0,18		1			1						1,29	1,51	
	10:00	5,41	5,16	0,24		1			1						1,06	1,29	
	11:00	5,85	5,66	0,19		1			1						1,50	1,74	
	12:00	5,57	5,24	0,32		1			1						1,25	1,45	
	13:00	5,22	4,87	0,35		1			1						0,86	1,11	
	14:00	5,42	5,06	0,36		1			1						1,09	1,31	
	15:00	5,77	5,39	0,37		1			1						1,41	1,65	
	16:00	5,69	5,59	0,10		1			1						1,35	1,58	
	17:00	6,11	6,01	0,10		1			1						1,75	2,00	
	18:00	6,94	6,93	0,02		1	1		1						1,70	1,91	
	19:00	7,75	7,73	0,02		1	1		1						2,31	2,55	
	20:00	7,66	7,50	0,16		1	1		1						2,26	2,47	
	21:00	6,97	6,89	0,08		1	1		1						1,59	1,79	
	22:00	6,05	5,93	0,11		1	1		1						1,10	1,38	
	23:00	5,18	5,14	0,04		1			1						0,88	1,08	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	4,56	4,50	0,06					1						0,97	1,06
	01:00	4,24	4,18	0,06					1						1,17	1,17
	02:00	4,07	4,05	0,02					1						1,05	1,04
	03:00	4,00	3,66	0,33					1						0,92	0,92
	04:00	4,00	3,70	0,30					1						0,91	0,91
	05:00	4,24	3,70	0,54					1						1,11	1,11
	06:00	4,86	4,28	0,58					1						1,54	1,56
	07:00	6,06	5,34	0,73			1		1						1,88	1,89
	08:00	6,85	6,25	0,60			1		1						2,35	2,37
	09:00	7,70	7,15	0,55			1		1				1		2,66	2,71
	10:00	7,42	6,60	0,82		1	1		1						2,10	2,08
	11:00	6,39	5,76	0,63		1	1		1						1,22	1,23
	12:00	6,42	6,19	0,23		1			1						2,20	2,21
	13:00	5,85	5,82	0,03		1			1						1,73	1,72
	14:00	5,72	5,72	0,00		1			1						1,63	1,61
	15:00	5,17	5,16	0,01		1			1						1,04	1,05
	16:00	5,27	5,27	0,00		1			1						1,15	1,15
	17:00	5,72	5,71	0,01		1			1						1,58	1,58
	18:00	6,68	6,67	0,01		1	1		1						1,79	1,77
	19:00	7,62	7,61	0,01		1	1		1						2,41	2,42
	20:00	7,41	7,39	0,02		1	1		1						2,23	2,22
	21:00	7,12	7,12	0,00		1	1		1						1,94	1,92
	22:00	6,25	6,25	0,00		1	1		1						1,20	1,26
	23:00	5,58	5,58	0,00		1			1						1,50	1,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:00 με 21:00. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	4,86	4,86	0,00		1			1						0,77	0,79	
	01:00	4,51	4,50	0,01					1						1,43	1,48	
	02:00	4,28	4,19	0,09					1						1,23	1,23	
	03:00	4,13	3,97	0,16					1						1,04	1,04	
	04:00	4,08	3,79	0,30					1						0,97	0,97	
	05:00	4,25	3,77	0,47					1						1,12	1,13	
	06:00	4,53	3,97	0,56					1						1,35	1,35	
	07:00	5,08	4,41	0,67		1			1						1,10	1,07	
	08:00	5,64	4,65	1,00		1			1						1,34	1,34	
	09:00	5,96	4,73	1,23		1			1						1,64	1,63	
	10:00	5,62	4,47	1,14		1			1						1,29	1,29	
	11:00	5,76	4,39	1,36		1			1						1,39	1,42	
	12:00	5,59	4,37	1,22		1			1						1,26	1,26	
	13:00	5,35	4,35	0,99		1			1						1,01	1,01	
	14:00	5,37	4,32	1,05		1			1						1,08	1,08	
	15:00	4,96	3,49	1,47					1						1,50	1,54	
	16:00	4,86	3,36	1,49					1						1,50	1,50	
	17:00	5,60	4,34	1,25					1						1,72	1,73	
	18:00	6,62	5,09	1,53		1			1						2,04	2,05	
	19:00	7,40	5,96	1,44		1			1						2,26	2,26	
	20:00	7,40	5,98	1,42		1			1						2,43	2,44	
	21:00	7,00	5,43	1,58		1			1						2,19	2,18	
	22:00	6,13	4,78	1,35		1			1						1,79	1,77	
	23:00	5,48	4,43	1,05		1			1						1,23	1,26	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	4,89	3,62	1,27					1						1,55	1,56
	01:00	4,48	3,44	1,05					1						1,25	1,25
	02:00	4,20	3,40	0,80					1						1,11	1,10
	03:00	4,10	3,33	0,77					1						0,91	0,91
	04:00	4,15	3,26	0,89					1						0,90	0,90
	05:00	4,15	3,26	0,89					1						0,90	0,90
	06:00	4,46	3,52	0,94					1						1,23	1,22
	07:00	4,64	3,57	1,07					1						1,39	1,39
	08:00	4,78	3,83	0,95					1						1,52	1,52
	09:00	5,27	4,78	0,49					1						1,72	1,71
	10:00	5,93	5,33	0,61		1			1						1,58	1,60
	11:00	6,45	6,05	0,41		1			1						2,03	2,04
	12:00	7,21	6,76	0,45		1	1		1						1,97	1,94
	13:00	6,81	5,90	0,92		1	1		1						1,48	1,47
	14:00	5,59	5,01	0,59		1			1						0,86	0,86
	15:00	4,73	4,49	0,24		1			1						0,44	0,43
	16:00	4,67	4,59	0,08		1			1						0,64	0,73
	17:00	5,21	5,15	0,06			1		1						1,20	1,17
	18:00	5,76	5,66	0,09			1		1						1,40	1,42
	19:00	6,65	6,51	0,14			1		1						2,13	2,15
	20:00	7,87	7,71	0,16		1	1		1						2,45	2,45
	21:00	7,62	7,36	0,25		1	1		1						2,23	2,21
	22:00	6,66	6,43	0,23		1	1		1						1,30	1,19
	23:00	5,68	5,46	0,22			1	1							1,30	1,35

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	4,83	4,61	0,22				1							0,72	0,76	
	01:00	4,37	4,18	0,19				1							1,12	1,11	
	02:00	4,18	3,94	0,24				1							0,92	0,92	
	03:00	4,10	3,91	0,18				1							0,84	0,84	
	04:00	4,06	3,91	0,15				1							0,80	0,80	
	05:00	4,26	4,17	0,09				1							0,99	1,00	
	06:00	4,92	4,11	0,81				1							1,61	1,63	
	07:00	5,86	4,88	0,98		1		1							1,76	1,77	
	08:00	6,56	5,78	0,79		1		1							2,12	2,12	
	09:00	7,38	7,26	0,13		1	1	1							1,99	2,00	
	10:00	7,45	7,26	0,19		1	1	1							2,04	2,03	
	11:00	7,41	7,01	0,40		1	1	1							1,98	1,99	
	12:00	7,52	7,47	0,05		1	1	1							2,12	2,10	
	13:00	7,05	7,05	0,00		1	1	1							1,65	1,63	
	14:00	5,80	5,72	0,08		1	1	1							0,47	0,49	
	15:00	5,58	5,49	0,09		1		1							1,21	1,24	
	16:00	5,30	5,24	0,06		1		1							0,97	0,96	
	17:00	5,27	5,02	0,24		1		1							0,92	0,93	
	18:00	6,11	5,49	0,61		1		1							1,74	1,77	
	19:00	7,20	6,19	1,01		1		1							1,84	1,73	
	20:00	8,39	7,65	0,73				1	1						1,84	1,83	
	21:00	7,85	7,32	0,53				1	1						1,37	1,34	
	22:00	6,76	5,75	1,01			1		1						1,55	1,77	
	23:00	5,76	4,68	1,08			1		1						1,46	1,43	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 1 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	4,98	3,88	1,09					1						1,18	1,23
	01:00	4,47	3,24	1,23					1						1,23	1,22
	02:00	4,28	3,25	1,02					1						1,02	1,02
	03:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	0,90
	04:00	4,21	3,26	0,95					1						0,95	0,95
	05:00	4,41	3,27	1,14					1						1,14	1,15
	06:00	5,02	3,81	1,21					1						1,69	1,72
	07:00	6,11	5,25	0,86		1			1						2,04	2,06
	08:00	7,10	6,66	0,43		1	1		1						2,12	2,10
	09:00	7,72	5,57	2,15		1	1		1						2,29	2,29
	10:00	7,42	5,50	1,92		1	1		1						2,01	2,00
	11:00	7,12	5,71	1,40		1	1		1						1,89	1,95
	12:00	7,22	5,80	1,42		1			1						2,52	2,53
	13:00	7,18	5,75	1,42		1			1				1		2,47	2,47
	14:00	6,91	5,23	1,68		1			1				1		2,09	2,07
	15:00	5,85	4,69	1,16		1			1				1		1,43	1,42
	16:00	5,42	4,65	0,76		1			1						1,08	1,08
	17:00	5,64	4,94	0,70		1			1						1,29	1,30
	18:00	6,17	5,92	0,25		1			1						1,88	1,90
	19:00	7,18	7,07	0,11		1	1		1						1,95	1,94
	20:00	8,51	8,01	0,50		1	1		1				1		2,57	2,68
	21:00	8,14	7,51	0,62		1	1		1				1		2,49	2,50
	22:00	7,05	6,51	0,54		1	1		1						1,77	1,82
	23:00	5,95	4,82	1,13		1			1						1,66	1,63

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 03:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	5,05	3,79	1,26					1						1,45	1,48
	01:00	4,51	3,26	1,25					1						1,26	1,26
	02:00	4,36	3,27	1,09					1						1,11	1,10
	03:00	4,23	3,26	0,97					1						0,97	0,97
	04:00	4,20	3,26	0,95					1						0,95	0,94
	05:00	4,49	3,27	1,22					1						1,21	1,23
	06:00	5,20	3,50	1,70					1						1,79	1,80
	07:00	6,19	4,34	1,86					1						2,15	2,17
	08:00	7,00	5,71	1,29		1			1						2,44	2,45
	09:00	7,40	6,16	1,24		1	1		1						2,33	2,31
	10:00	7,03	5,88	1,14		1	1		1						1,62	1,61
	11:00	6,92	5,94	0,98		1	1		1						1,50	1,50
	12:00	7,12	5,51	1,62		1	1		1						1,75	1,74
	13:00	6,86	5,19	1,67		1			1						2,22	2,27
	14:00	6,26	4,57	1,68		1			1						1,93	1,92
	15:00	6,03	4,36	1,67		1			1						1,70	1,69
	16:00	6,14	4,39	1,75		1			1						1,78	1,80
	17:00	6,65	4,48	2,17		1			1						2,27	2,27
	18:00	7,21	4,94	2,27		1			1						2,52	2,52
	19:00	8,07	5,79	2,28		1	1		1						2,78	2,78
	20:00	8,90	6,66	2,23		1	1		1						3,04	3,04
	21:00	8,29	6,12	2,18		1	1		1						2,80	2,79
	22:00	7,18	5,36	1,82		1	1		1						1,98	2,01
	23:00	6,07	4,59	1,48		1			1						1,78	1,74

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Σ Λ Η Μ Ν Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	5,14	4,32	0,82					1						1,30	1,31
	01:00	4,65	3,99	0,66					1						1,41	1,40
	02:00	4,44	3,48	0,96					1						1,19	1,19
	03:00	4,31	3,40	0,91					1						1,06	1,05
	04:00	4,34	3,46	0,87					1						1,08	1,08
	05:00	4,56	3,74	0,82					1						1,29	1,30
	06:00	5,22	4,55	0,67					1						1,81	1,81
	07:00	6,17	5,77	0,39		1			1						1,89	1,90
	08:00	6,96	6,68	0,29		1			1						2,22	2,19
	09:00	7,08	6,82	0,26		1	1		1						1,67	1,67
	10:00	6,81	6,63	0,18		1	1		1						1,39	1,39
	11:00	6,72	6,59	0,13		1	1		1						1,32	1,30
	12:00	6,18	6,10	0,08		1	1		1						0,77	0,77
	13:00	6,21	6,12	0,08		1	1		1						0,97	1,06
	14:00	5,58	5,45	0,13		1			1						1,30	1,26
	15:00	5,09	5,00	0,10		1			1						0,76	0,76
	16:00	5,06	4,80	0,27		1			1						0,72	0,73
	17:00	5,68	5,46	0,23		1			1						1,33	1,35
	18:00	6,04	5,83	0,21		1			1						1,69	1,71
	19:00	7,08	6,85	0,23		1	1		1						1,95	1,96
	20:00	8,46	8,23	0,23		1	1		1			1			2,57	2,59
	21:00	8,16	8,05	0,12		1	1		1			1			2,40	2,39
	22:00	7,02	6,95	0,08		1	1		1						1,66	1,62
	23:00	5,88	5,78	0,10		1			1						1,11	1,13

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	5,03	4,83	0,20					1						0,72	0,70	
	01:00	4,68	4,47	0,21					1						1,24	1,29	
	02:00	4,35	4,15	0,20					1						1,10	1,10	
	03:00	4,24	3,97	0,27					1						0,98	0,98	
	04:00	4,23	3,96	0,27					1						0,96	0,97	
	05:00	4,47	4,22	0,25					1						1,20	1,21	
	06:00	5,07	4,78	0,30		1			1						1,26	1,24	
	07:00	5,96	5,58	0,38		1			1						1,58	1,61	
	08:00	6,71	6,30	0,41		1			1						2,23	2,22	
	09:00	6,76	6,22	0,54		1	1		1						1,35	1,34	
	10:00	6,43	6,12	0,31		1	1		1						1,62	1,65	
	11:00	5,59	5,39	0,20		1			1						1,28	1,26	
	12:00	5,60	5,41	0,19		1			1						1,25	1,26	
	13:00	5,36	4,87	0,49		1			1						1,03	1,03	
	14:00	5,06	4,42	0,64		1			1						0,73	0,72	
	15:00	4,67	4,34	0,33		1			1						0,35	0,33	
	16:00	4,54	4,36	0,18		1			1						0,18	0,19	
	17:00	5,10	4,49	0,61		1			1						0,74	0,76	
	18:00	5,97	5,10	0,87		1			1						1,60	1,63	
	19:00	6,80	5,46	1,34		1			1						2,31	2,33	
	20:00	7,73	7,02	0,71		1	1		1						2,39	2,39	
	21:00	7,63	7,10	0,52		1	1		1						2,23	2,21	
	22:00	6,75	5,74	1,01		1	1		1						1,70	1,73	
	23:00	5,87	5,05	0,82		1			1						1,58	1,55	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	5,14	4,60	0,54					1						1,33	1,38	
	01:00	4,64	3,91	0,74					1						1,39	1,39	
	02:00	4,51	3,88	0,63					1						1,26	1,25	
	03:00	4,29	3,63	0,66					1						1,04	1,03	
	04:00	4,27	3,71	0,56					1						1,01	1,01	
	05:00	4,44	4,06	0,39					1						1,18	1,19	
	06:00	4,77	4,46	0,31					1						1,50	1,51	
	07:00	5,23	4,97	0,26		1			1						1,07	1,05	
	08:00	5,94	5,62	0,32		1			1						1,58	1,59	
	09:00	6,16	5,86	0,31		1			1						1,85	1,83	
	10:00	5,81	5,52	0,29		1			1						1,49	1,48	
	11:00	5,61	5,43	0,18		1			1						1,28	1,28	
	12:00	5,75	5,68	0,07		1			1						1,41	1,42	
	13:00	5,56	5,50	0,06		1			1						1,25	1,23	
	14:00	5,10	5,07	0,03		1			1						0,78	0,77	
	15:00	4,67	4,66	0,00		1			1						0,34	0,33	
	16:00	4,59	4,40	0,19					1						0,79	0,87	
	17:00	4,97	4,56	0,42					1						1,69	1,70	
	18:00	5,53	5,06	0,47			1		1						1,56	1,54	
	19:00	6,60	6,30	0,31			1		1						2,00	2,02	
	20:00	7,89	7,59	0,30		1	1		1						2,52	2,52	
	21:00	7,48	7,04	0,44		1	1		1						2,11	2,07	
	22:00	6,67	5,90	0,77		1	1		1						1,47	1,50	
	23:00	5,79	5,00	0,79		1			1						1,49	1,46	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 6 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	5,05	4,15	0,89					1						1,25	1,31
	01:00	4,59	3,59	1,00					1						1,34	1,33
	02:00	4,37	3,33	1,04					1						1,12	1,11
	03:00	4,23	3,26	0,97					1						0,97	0,97
	04:00	4,24	3,26	0,99					1						0,99	0,99
	05:00	4,30	3,26	1,05					1						1,04	1,04
	06:00	4,30	3,26	1,04					1						1,04	1,29
	07:00	4,60	3,37	1,23					1						1,22	1,51
	08:00	4,79	3,49	1,30					1						1,29	1,57
	09:00	4,88	3,56	1,32					1						1,32	1,60
	10:00	4,96	3,61	1,34					1						1,34	1,62
	11:00	5,06	3,68	1,38					1						1,38	1,66
	12:00	5,22	3,79	1,43					1						1,42	1,70
	13:00	5,20	3,77	1,43					1						1,43	1,70
	14:00	4,59	3,38	1,22					1						1,22	1,49
	15:00	4,05	3,24	0,81					1						0,81	1,07
	16:00	4,11	3,25	0,86					1						0,86	1,13
	17:00	4,65	3,44	1,21					1						1,21	1,50
	18:00	5,42	4,16	1,26					1						1,48	1,76
	19:00	6,51	5,44	1,06		1			1						1,81	2,09
	20:00	7,64	6,72	0,93		1	1		1						2,17	2,45
	21:00	7,39	6,26	1,13		1	1		1						1,97	2,24
	22:00	6,54	5,39	1,15		1	1		1						1,17	1,41
	23:00	5,57	5,34	0,23		1	1		1						0,25	0,45

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	5,12	4,52	0,60		1			1						0,60	0,57	
	01:00	4,74	4,34	0,40		1			1						0,41	0,40	
	02:00	4,63	4,31	0,32		1			1						0,33	0,29	
	03:00	4,47	4,19	0,28		1			1						0,28	0,13	
	04:00	4,47	4,19	0,28		1			1						0,28	0,13	
	05:00	4,63	4,29	0,34		1			1						0,34	0,29	
	06:00	5,41	4,37	1,04		1			1						1,03	1,06	
	07:00	6,70	4,64	2,06		1			1						2,17	2,20	
	08:00	7,83	5,53	2,29		1			1						2,68	2,74	
	09:00	8,60	6,22	2,38		1			1						2,72	3,00	
	10:00	8,92	6,47	2,45		1	1		1						2,72	3,04	
	11:00	9,28	6,85	2,43		1	1		1						2,72	3,04	
	12:00	8,92	6,46	2,46		1	1		1						2,72	3,04	
	13:00	8,85	6,39	2,45		1	1		1						2,72	3,04	
	14:00	8,19	5,78	2,41		1	1		1						2,65	2,76	
	15:00	7,68	5,31	2,38		1			1						2,67	2,69	
	16:00	7,50	5,16	2,34		1			1						2,62	2,62	
	17:00	8,04	5,64	2,40		1			1						2,71	2,81	
	18:00	8,55	6,13	2,42		1	1		1						2,72	2,99	
	19:00	9,14	6,71	2,43		1	1		1						2,72	3,04	
	20:00	10,02	7,57	2,46		1	1		1						2,72	3,04	
	21:00	9,65	7,19	2,46		1	1		1						2,72	3,04	
	22:00	8,33	5,93	2,40		1	1		1						2,64	2,79	
	23:00	6,88	5,36	1,52		1	1		1						1,53	1,54	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	5,86	4,34	1,52		1			1						1,52	1,57	
	01:00	5,34	3,48	1,85					1						1,85	1,87	
	02:00	5,14	3,34	1,80					1						1,80	1,80	
	03:00	4,99	3,27	1,72					1						1,72	1,72	
	04:00	4,93	3,27	1,66					1						1,66	1,66	
	05:00	5,24	3,41	1,83					1						1,82	1,83	
	06:00	6,08	4,00	2,08					1						2,11	2,12	
	07:00	7,23	4,90	2,33		1			1						2,52	2,53	
	08:00	7,70	5,27	2,43		1			1						2,69	2,69	
	09:00	7,73	5,30	2,42		1			1						2,69	2,70	
	10:00	7,70	5,26	2,44		1			1						2,69	2,69	
	11:00	7,40	5,02	2,37		1			1						2,59	2,59	
	12:00	5,89	5,00	0,89		1	1		1						1,80	1,01	
	13:00	6,95	5,74	1,21		1	1		1						1,45	1,52	
	14:00	6,50	5,71	0,79		1	1		1						1,12	1,12	
	15:00	6,01	4,95	1,06		1			1						1,16	1,23	
	16:00	5,83	4,41	1,41		1			1						1,49	1,26	
	17:00	6,27	4,73	1,54		1			1						1,93	1,68	
	18:00	7,10	5,69	1,40		1			1						2,61	2,36	
	19:00	8,19	7,00	1,19		1			1						2,39	2,09	
	20:00	9,45	8,21	1,24				1	1						2,65	2,68	
	21:00	9,20	7,82	1,39				1	1						2,61	2,46	
	22:00	8,08	6,83	1,25				1	1						1,66	1,36	
	23:00	6,91	6,37	0,54				1	1						0,62	0,52	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 13:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	5,85	4,98	0,86			1	1							1,44	1,52	
	01:00	5,13	4,43	0,70				1							0,83	0,80	
	02:00	4,99	4,01	0,97				1							1,60	1,71	
	03:00	4,76	4,01	0,75				1							1,50	1,50	
	04:00	4,73	3,87	0,86				1							1,47	1,47	
	05:00	5,13	3,98	1,15				1							1,77	1,77	
	06:00	5,85	4,61	1,25			1	1							1,87	1,87	
	07:00	6,92	5,95	0,97			1	1							2,32	2,37	
	08:00	7,53	6,70	0,84			1	1					1		2,44	2,61	
	09:00	7,64	7,04	0,59		1	1	1					1		2,24	2,28	
	10:00	7,13	6,48	0,65		1	1	1							1,73	1,72	
	11:00	6,74	6,29	0,46		1	1	1							1,33	1,33	
	12:00	6,70	6,53	0,17		1	1	1							1,29	1,29	
	13:00	6,41	6,24	0,17		1	1	1							0,98	0,99	
	14:00	5,93	5,86	0,07		1	1	1							0,67	0,68	
	15:00	5,44	5,35	0,08		1		1							1,11	1,11	
	16:00	5,52	5,47	0,05		1		1							1,16	1,18	
	17:00	5,96	5,95	0,01		1		1							1,62	1,61	
	18:00	6,40	6,40	0,00		1		1							1,63	1,46	
	19:00	7,76	7,76	0,00				1	1						1,19	1,20	
	20:00	9,35	9,30	0,04				1	1						2,40	2,80	
	21:00	9,10	9,05	0,05				1	1						2,40	2,60	
	22:00	7,92	7,85	0,07				1	1						1,46	1,43	
	23:00	6,61	6,58	0,03				1	1						0,22	0,21	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	5,70	5,51	0,19		1		1							0,81	0,94
	01:00	5,12	4,85	0,27				1							0,82	0,86
	02:00	4,94	4,52	0,41				1							1,65	1,67
	03:00	4,77	4,15	0,62				1							1,51	1,51
	04:00	4,75	3,87	0,89				1							1,49	1,49
	05:00	4,92	4,01	0,91				1							1,64	1,64
	06:00	5,68	4,98	0,71		1		1							1,74	1,71
	07:00	6,69	6,06	0,63		1		1							2,14	2,16
	08:00	7,06	6,40	0,66		1	1	1							1,66	1,65
	09:00	7,07	6,31	0,76		1	1	1							1,66	1,65
	10:00	6,63	5,91	0,73		1	1	1							1,23	1,22
	11:00	6,22	5,41	0,81		1	1	1							0,85	0,88
	12:00	6,19	4,74	1,45		1		1							1,82	1,83
	13:00	6,16	4,55	1,61		1		1							1,83	1,82
	14:00	5,57	4,34	1,23		1		1							1,54	1,46
	15:00	5,20	5,06	0,13		1		1							0,13	1,31
	16:00	5,27	4,45	0,82		1		1							0,83	0,97
	17:00	5,74	4,46	1,28		1		1							1,37	1,38
	18:00	6,73	5,16	1,57		1		1							2,28	2,29
	19:00	7,71	5,92	1,79		1		1							2,65	2,66
	20:00	8,99	7,28	1,71		1	1	1							3,02	3,02
	21:00	8,63	6,95	1,68		1	1	1							2,99	2,98
	22:00	7,45	5,97	1,48		1	1	1							2,13	2,14
	23:00	6,38	5,25	1,14			1	1							2,04	2,03

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:10. Τα ΑΠ Αγ. Σώζον 1 και 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 13:45 με 16:09.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	5,35	4,10	1,25				1							1,55	1,51	
	01:00	4,84	3,86	0,98				1							1,60	1,59	
	02:00	4,68	3,26	1,42				1							1,42	1,42	
	03:00	4,61	3,26	1,36				1							1,36	1,35	
	04:00	4,65	3,27	1,39				1							1,39	1,39	
	05:00	4,98	3,29	1,68				1							1,68	1,69	
	06:00	5,63	3,67	1,96				1							1,96	1,97	
	07:00	6,81	4,50	2,30			1	1							2,37	2,37	
	08:00	7,41	5,09	2,32			1	1							2,58	2,58	
	09:00	7,40	5,53	1,87			1	1							2,60	2,60	
	10:00	6,78	5,86	0,92		1	1	1							1,79	1,77	
	11:00	6,43	6,02	0,42		1	1	1							1,04	1,03	
	12:00	6,31	6,05	0,26		1	1	1							0,89	0,89	
	13:00	6,15	6,01	0,14		1	1	1							0,73	0,74	
	14:00	5,85	5,81	0,04		1	1	1							0,81	0,88	
	15:00	5,53	5,39	0,14		1		1							1,20	1,20	
	16:00	5,37	5,07	0,30		1		1							1,03	1,03	
	17:00	6,08	5,85	0,23		1		1							1,70	1,73	
	18:00	6,74	6,49	0,26				1	1						1,01	0,84	
	19:00	7,67	7,24	0,42				1	1						1,10	1,13	
	20:00	8,96	8,49	0,46				1	1						2,41	2,43	
	21:00	8,69	8,05	0,64				1	1						2,22	2,20	
	22:00	7,61	7,09	0,52				1	1						1,14	1,11	
	23:00	6,55	6,19	0,35		1		1							1,01	1,19	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 12 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	5,59	5,08	0,51		1		1							1,28	1,26
	01:00	5,05	4,09	0,95				1							1,41	1,43
	02:00	4,80	3,64	1,16				1							1,49	1,49
	03:00	4,64	3,35	1,29				1							1,38	1,38
	04:00	4,64	3,33	1,31				1							1,38	1,39
	05:00	4,75	3,71	1,03				1							1,43	1,44
	06:00	5,19	4,39	0,80				1							1,60	1,61
	07:00	5,88	5,13	0,75		1		1							1,69	1,69
	08:00	6,55	6,17	0,38		1		1							2,08	2,06
	09:00	7,33	7,14	0,20		1	1	1							1,99	1,98
	10:00	7,68	7,64	0,05		1	1	1							2,26	2,26
	11:00	7,54	7,49	0,06		1	1	1							2,13	2,12
	12:00	6,90	6,26	0,64		1	1	1							1,52	1,51
	13:00	6,55	5,41	1,14		1		1							1,67	1,70
	14:00	6,10	4,37	1,73		1		1							1,79	1,77
	15:00	5,87	4,34	1,52		1		1							1,52	1,54
	16:00	6,19	4,34	1,84		1		1							1,84	1,85
	17:00	6,83	4,55	2,28		1		1							2,35	2,36
	18:00	7,40	5,07	2,33		1		1							2,58	2,59
	19:00	7,97	6,03	1,94		1	1	1							2,72	2,73
	20:00	8,93	7,00	1,92		1	1	1							3,04	3,04
	21:00	8,63	7,18	1,44		1	1	1							3,00	2,99
	22:00	7,62	6,35	1,27		1	1	1							2,25	2,22
	23:00	6,52	5,15	1,37		1		1							1,86	1,90

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	5,63	4,79	0,83		1		1							1,48	1,50	
	01:00	5,05	4,54	0,51				1							1,75	1,74	
	02:00	4,76	4,57	0,20				1							1,51	1,51	
	03:00	4,70	4,57	0,13				1							1,45	1,45	
	04:00	4,66	4,65	0,02				1							1,40	1,40	
	05:00	4,88	4,86	0,03				1							1,51	1,51	
	06:00	5,25	5,23	0,02		1		1							0,76	0,95	
	07:00	5,64	5,62	0,02		1		1							1,08	1,30	
	08:00	5,88	5,83	0,05		1		1							1,34	1,56	
	09:00	5,86	5,86	0,01		1		1							1,32	1,52	
	10:00	5,86	5,86	0,00		1		1							1,31	1,51	
	11:00	5,98	5,98	0,00		1		1							1,43	1,63	
	12:00	6,16	6,12	0,04		1		1							1,60	1,81	
	13:00	6,04	5,98	0,06		1		1							1,50	1,71	
	14:00	5,33	5,31	0,03		1		1							0,81	1,01	
	15:00	4,79	4,79	0,00		1		1							0,25	0,45	
	16:00	4,87	4,87	0,00		1		1							0,33	0,53	
	17:00	5,21	5,12	0,09		1		1							0,64	0,86	
	18:00	5,88	5,84	0,03		1		1							1,26	1,48	
	19:00	6,81	6,80	0,01		1	1	1							1,25	1,46	
	20:00	8,21	8,21	0,00		1	1	1						1	2,19	2,41	
	21:00	8,33	8,33	0,00		1	1	1						1	2,22	2,44	
	22:00	7,44	7,43	0,00		1	1	1							1,85	2,04	
	23:00	6,43	6,43	0,00		1	1	1							1,00	1,23	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	5,46	5,46	0,00			1	1							0,94	1,13	
	01:00	4,85	4,85	0,00			1	1							0,75	1,04	
	02:00	4,64	4,64	0,00				1							1,19	1,39	
	03:00	4,53	4,53	0,00				1							1,07	1,27	
	04:00	4,52	4,52	0,00				1							1,05	1,25	
	05:00	4,75	4,75	0,00				1							1,27	1,49	
	06:00	5,16	5,16	0,00			1	1							0,84	1,02	
	07:00	5,92	5,90	0,01			1	1							1,34	1,56	
	08:00	6,47	6,41	0,06			1	1							1,86	2,07	
	09:00	6,48	6,44	0,04			1	1							1,61	1,82	
	10:00	6,33	6,28	0,06			1	1							1,78	1,99	
	11:00	6,37	6,29	0,08			1	1							1,75	1,97	
	12:00	6,48	6,46	0,02			1	1							1,99	2,05	
	13:00	6,10	6,09	0,00			1	1							1,65	1,74	
	14:00	6,14	6,14	0,00			1	1							1,81	1,81	
	15:00	5,97	5,94	0,04			1	1							1,63	1,65	
	16:00	5,76	5,58	0,18			1	1							1,42	1,43	
	17:00	5,84	5,34	0,50			1	1							1,50	1,50	
	18:00	6,48	5,79	0,68			1	1							2,11	2,12	
	19:00	7,45	6,91	0,54		1	1	1							2,23	2,24	
	20:00	8,26	7,88	0,38		1	1	1							2,43	2,82	
	21:00	8,08	7,49	0,59		1	1	1							2,42	2,67	
	22:00	7,15	6,35	0,80		1	1	1							1,78	1,77	
	23:00	6,20	5,08	1,12		1	1	1							1,21	1,26	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 15 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	5,29	4,68	0,61			1	1							1,00	0,97
	01:00	4,67	4,28	0,39				1							0,45	0,53
	02:00	4,52	3,74	0,78				1							1,27	1,27
	03:00	4,41	3,99	0,43				1							1,16	1,15
	04:00	4,40	3,95	0,46				1							1,15	1,14
	05:00	4,66	4,51	0,14				1							1,38	1,39
	06:00	5,04	4,99	0,05			1	1							1,16	1,13
	07:00	5,80	5,61	0,20			1	1							1,43	1,44
	08:00	6,85	6,69	0,16			1	1					1		2,08	2,08
	09:00	7,40	7,09	0,31		1	1	1							1,99	1,98
	10:00	7,43	7,19	0,24		1	1	1							2,03	2,02
	11:00	7,01	6,81	0,20		1	1	1							1,58	1,57
	12:00	7,22	7,21	0,02		1	1	1							1,82	1,82
	13:00	7,18	7,18	0,00		1	1	1							1,76	1,76
	14:00	6,95	6,95	0,00		1	1	1							1,52	1,54
	15:00	6,81	6,69	0,11		1	1	1							1,39	1,40
	16:00	6,45	6,15	0,30		1	1	1							1,05	1,04
	17:00	6,42	5,89	0,53		1	1	1							0,98	0,98
	18:00	7,21	6,89	0,32		1	1	1							1,76	1,78
	19:00	7,66	7,54	0,12		1	1	1							2,20	2,23
	20:00	8,50	8,29	0,21		1	1	1				1			2,44	2,83
	21:00	8,47	8,30	0,17		1	1	1				1			2,41	2,58
	22:00	7,51	7,36	0,15		1	1	1							2,07	2,06
	23:00	6,38	6,12	0,26		1	1	1							1,06	1,07

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	5,41	4,98	0,44		1		1							1,23	1,02	
	01:00	4,86	4,50	0,37				1							0,94	0,79	
	02:00	4,66	4,36	0,30				1							1,59	1,38	
	03:00	4,53	4,25	0,28				1							1,45	1,24	
	04:00	4,55	4,33	0,22				1							1,46	1,26	
	05:00	4,79	4,40	0,39				1							1,68	1,47	
	06:00	5,19	4,84	0,35		1		1							1,43	1,21	
	07:00	5,83	5,69	0,14		1		1							1,65	1,46	
	08:00	6,51	6,46	0,05		1		1							2,20	1,96	
	09:00	6,50	6,49	0,02		1	1	1							1,30	1,07	
	10:00	6,19	6,13	0,06		1	1	1							0,97	0,77	
	11:00	5,96	5,76	0,20		1		1							1,33	1,16	
	12:00	5,78	5,52	0,25		1		1							1,58	1,37	
	13:00	5,58	5,06	0,52		1		1							1,37	1,16	
	14:00	5,22	4,78	0,44		1		1							1,04	0,83	
	15:00	4,97	4,74	0,23		1		1							0,82	0,62	
	16:00	4,74	4,61	0,14		1		1							0,49	0,40	
	17:00	4,93	4,76	0,17		1		1							0,57	0,60	
	18:00	5,50	5,32	0,18		1		1							1,13	1,15	
	19:00	6,30	5,99	0,31		1		1							1,90	1,93	
	20:00	7,83	7,30	0,52		1	1	1							2,47	2,47	
	21:00	7,87	7,37	0,49		1	1	1							2,48	2,46	
	22:00	7,03	6,63	0,39		1	1	1							1,67	1,66	
	23:00	6,07	5,68	0,39		1		1							1,27	1,31	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:15. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ν Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	5,19	4,83	0,36				1							0,93	0,98
	01:00	4,62	4,07	0,55				1							1,37	1,37
	02:00	4,48	4,11	0,38				1							1,24	1,23
	03:00	4,29	3,59	0,70				1							1,05	1,04
	04:00	4,24	3,69	0,55				1							0,98	0,98
	05:00	4,48	4,18	0,31				1							1,22	1,21
	06:00	4,89	4,70	0,19		1		1							0,67	0,65
	07:00	5,52	5,39	0,12		1		1							1,16	1,17
	08:00	5,91	5,85	0,07		1		1							1,58	1,58
	09:00	6,14	6,06	0,08		1		1							1,79	1,80
	10:00	6,00	5,83	0,17		1		1							1,68	1,67
	11:00	5,82	5,62	0,20		1		1							1,50	1,49
	12:00	5,57	5,34	0,23		1		1							1,23	1,23
	13:00	5,46	4,91	0,55		1		1							1,12	1,13
	14:00	5,18	4,73	0,45		1		1							0,86	0,86
	15:00	5,08	4,79	0,29				1							1,21	1,24
	16:00	4,94	4,88	0,06				1							1,67	1,67
	17:00	5,32	5,32	0,00		1		1							1,25	1,22
	18:00	5,95	5,95	0,00		1		1							1,59	1,60
	19:00	6,47	6,47	0,00		1		1							1,80	1,77
	20:00	7,28	7,28	0,00		1	1	1							1,84	1,85
	21:00	7,01	7,01	0,00		1	1	1							1,61	1,60
	22:00	6,48	6,48	0,00		1	1	1							1,15	1,13
	23:00	5,86	5,52	0,34		1		1							1,51	1,54

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	5,11	4,60	0,52				1							0,81	0,80	
	01:00	4,69	3,75	0,93				1							1,34	1,39	
	02:00	4,44	3,97	0,48				1							1,19	1,19	
	03:00	4,29	4,27	0,02				1							1,04	1,03	
	04:00	4,28	4,24	0,04				1							1,02	1,03	
	05:00	4,33	4,32	0,00				1							1,07	1,07	
	06:00	4,43	4,41	0,01				1							1,17	1,17	
	07:00	4,75	4,66	0,09				1							1,48	1,49	
	08:00	5,20	4,84	0,36		1		1							1,27	1,25	
	09:00	5,13	4,82	0,31		1		1							0,79	0,80	
	10:00	4,85	4,60	0,25		1		1							0,54	0,52	
	11:00	4,74	4,58	0,16		1		1							0,41	0,41	
	12:00	4,61	4,28	0,33				1							1,29	1,34	
	13:00	4,59	4,27	0,32				1							1,34	1,34	
	14:00	4,35	3,59	0,76				1							1,10	1,09	
	15:00	4,08	3,30	0,78				1							0,83	0,83	
	16:00	4,08	3,40	0,68				1							0,82	0,83	
	17:00	4,54	3,97	0,57				1							1,26	1,27	
	18:00	5,25	5,00	0,26		1		1							1,27	1,25	
	19:00	5,80	5,36	0,44		1		1							1,44	1,45	
	20:00	6,31	5,68	0,62		1		1							1,91	1,92	
	21:00	5,98	5,31	0,66		1		1							1,66	1,65	
	22:00	5,84	5,20	0,64		1		1							1,51	1,51	
	23:00	5,54	5,04	0,50		1		1							1,22	1,21	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	5,09	4,67	0,41		1		1							0,97	1,01	
	01:00	4,70	4,64	0,06				1							1,42	1,41	
	02:00	4,40	4,40	0,00				1							1,17	1,15	
	03:00	4,28	4,28	0,00				1							1,04	1,02	
	04:00	4,30	4,27	0,03				1							1,04	1,04	
	05:00	4,42	4,31	0,12				1							1,15	1,16	
	06:00	4,69	4,59	0,11			1	1							0,67	0,67	
	07:00	5,07	4,99	0,08			1	1							0,70	0,72	
	08:00	5,71	5,57	0,14			1	1							1,36	1,36	
	09:00	6,10	6,10	0,01			1	1							1,74	1,76	
	10:00	6,28	6,27	0,01			1	1							1,94	1,95	
	11:00	6,23	6,07	0,16			1	1							1,89	1,89	
	12:00	6,05	5,93	0,12			1	1							1,73	1,72	
	13:00	6,05	5,98	0,07			1	1							1,73	1,71	
	14:00	5,65	5,62	0,03			1	1							1,32	1,32	
	15:00	5,31	5,26	0,04			1	1							0,98	0,97	
	16:00	5,35	5,34	0,01			1	1							1,02	1,01	
	17:00	5,93	5,93	0,01			1	1							1,57	1,58	
	18:00	6,69	6,69	0,00			1	1							1,89	1,89	
	19:00	7,68	7,68	0,00		1	1	1							2,21	2,24	
	20:00	8,53	8,53	0,00		1	1	1					1		2,50	2,48	
	21:00	8,24	8,16	0,08		1	1	1					1		2,33	2,32	
	22:00	7,28	7,22	0,06		1	1	1							1,88	1,87	
	23:00	5,92	5,90	0,02		1	1	1								0,64	0,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 20 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	5,46	5,43	0,03		1		1							1,14	1,13
	01:00	4,95	4,93	0,02		1		1							0,64	0,62
	02:00	4,66	4,64	0,02		1		1							0,34	0,33
	03:00	4,49	4,42	0,07		1		1							0,16	0,15
	04:00	4,33	4,31	0,02		1		1							0,02	0,02
	05:00	4,38	4,38	0,00		1		1							0,05	0,05
	06:00	4,59	4,59	0,00		1		1							0,24	0,25
	07:00	4,97	4,97	0,00		1		1							0,62	0,62
	08:00	5,62	5,62	0,00		1		1							1,34	1,26
	09:00	6,13	6,13	0,00		1		1							1,88	1,79
	10:00	6,34	6,30	0,04		1		1							2,04	2,00
	11:00	5,97	5,94	0,02		1		1							1,65	1,63
	12:00	5,22	5,21	0,00		1		1							0,92	0,88
	13:00	4,25	4,25	0,00		1		1							0,10	0,09
	14:00	3,56	3,56	0,00				1							0,09	0,09
	15:00	3,28	3,28	0,00				1							0,04	0,05
	16:00	3,45	3,45	0,00				1							0,17	0,18
	17:00	3,92	3,92	0,00				1							0,64	0,65
	18:00	4,53	4,53	0,00				1							1,24	1,26
	19:00	5,22	5,22	0,00		1		1							1,06	1,04
	20:00	6,17	6,17	0,00		1		1							1,79	1,81
	21:00	6,46	6,46	0,00		1		1							2,14	2,12
	22:00	5,92	5,92	0,01		1		1							1,60	1,60
	23:00	5,28	5,23	0,05		1		1							0,96	0,94

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	4,82	4,67	0,15				1							0,54	0,54	
	01:00	4,43	4,39	0,04				1							1,17	1,17	
	02:00	4,23	4,18	0,05				1							0,97	0,97	
	03:00	4,13	4,10	0,03				1							0,87	0,87	
	04:00	4,11	4,09	0,03				1							0,86	0,85	
	05:00	4,10	4,09	0,02				1							0,84	0,84	
	06:00	4,13	4,05	0,08				1							0,86	0,86	
	07:00	4,40	4,25	0,15				1							1,13	1,14	
	08:00	4,58	4,43	0,15				1							1,01	0,98	
	09:00	4,78	4,74	0,05		1		1							0,43	0,44	
	10:00	4,92	4,92	0,00		1		1							0,57	0,57	
	11:00	4,99	4,98	0,01		1		1							0,65	0,65	
	12:00	5,07	5,06	0,02		1		1							0,73	0,73	
	13:00	4,73	4,67	0,06		1		1							0,43	0,40	
	14:00	4,51	4,38	0,14				1							0,76	0,80	
	15:00	3,74	3,56	0,18				1							0,51	0,49	
	16:00	3,79	3,53	0,25				1							0,52	0,53	
	17:00	4,29	4,17	0,12				1							1,04	1,06	
	18:00	5,01	5,00	0,02		1		1							1,09	1,05	
	19:00	5,67	5,58	0,09		1		1							1,30	1,32	
	20:00	6,74	6,26	0,49		1		1							2,18	2,19	
	21:00	6,74	6,02	0,72		1		1						1	2,13	2,13	
	22:00	6,05	5,31	0,74		1		1							1,74	1,72	
	23:00	5,26	4,45	0,81		1		1							1,37	1,40	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	4,78	4,07	0,71				1							1,53	1,53	
	01:00	4,29	3,65	0,64				1							1,04	1,03	
	02:00	4,09	3,63	0,45				1							0,84	0,84	
	03:00	3,98	3,73	0,25				1							0,73	0,73	
	04:00	4,02	3,57	0,45				1							0,76	0,76	
	05:00	4,18	3,72	0,46				1							0,90	0,91	
	06:00	4,46	4,19	0,27				1							1,20	1,21	
	07:00	4,84	4,66	0,18		1		1							0,73	0,70	
	08:00	5,14	4,87	0,27		1		1							0,80	0,79	
	09:00	5,31	5,17	0,14		1		1							0,96	0,96	
	10:00	5,30	5,14	0,16		1		1							0,97	0,97	
	11:00	5,25	5,19	0,05		1		1							0,92	0,91	
	12:00	5,43	5,40	0,03		1		1							1,08	1,09	
	13:00	5,61	5,61	0,00		1		1							1,27	1,27	
	14:00	5,20	5,20	0,01		1		1							0,90	0,88	
	15:00	4,46	4,46	0,00		1		1							0,15	0,14	
	16:00	4,52	4,52	0,00		1		1							0,17	0,17	
	17:00	4,88	4,88	0,00		1		1							0,52	0,54	
	18:00	5,43	5,43	0,00		1		1							1,07	1,08	
	19:00	5,86	5,86	0,00		1		1							1,49	1,51	
	20:00	6,91	6,89	0,02		1		1						1	2,17	2,18	
	21:00	6,94	6,48	0,47		1		1						1	2,23	2,23	
	22:00	6,17	5,46	0,71		1		1							1,87	1,85	
	23:00	5,33	4,61	0,72		1		1							1,12	1,17	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	4,66	4,02	0,64				1							1,43	1,41	
	01:00	4,26	3,75	0,50				1								1,01	1,00
	02:00	4,05	3,63	0,43				1								0,81	0,80
	03:00	3,96	3,46	0,49				1								0,70	0,70
	04:00	3,98	3,59	0,39				1								0,72	0,73
	05:00	4,10	3,65	0,46				1								0,84	0,84
	06:00	4,33	3,98	0,35				1								1,07	1,07
	07:00	4,74	4,33	0,40		1		1								0,88	0,85
	08:00	5,08	4,44	0,64		1		1								0,75	0,75
	09:00	5,13	4,57	0,56		1		1								0,79	0,79
	10:00	5,14	4,63	0,52		1		1								0,81	0,80
	11:00	5,15	4,36	0,79		1		1								0,81	0,81
	12:00	5,27	4,35	0,92		1		1								0,93	0,93
	13:00	5,11	4,32	0,78		1		1								0,80	0,78
	14:00	4,49	3,81	0,67				1								0,68	0,71
	15:00	3,94	3,26	0,68				1								0,68	0,69
	16:00	3,97	3,28	0,69				1								0,70	0,71
	17:00	4,44	3,32	1,11				1								1,15	1,17
	18:00	4,97	3,97	1,00				1								1,67	1,67
	19:00	5,70	4,85	0,85		1		1								1,60	1,59
	20:00	6,88	5,61	1,27		1		1								2,32	2,34
	21:00	6,76	5,71	1,05		1		1								2,32	2,32
	22:00	5,89	4,95	0,94		1		1								1,58	1,57
	23:00	5,20	4,30	0,90		1		1								1,27	1,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	4,58	3,82	0,76				1							1,34	1,33
	01:00	4,24	3,29	0,94				1							0,99	0,99
	02:00	4,12	3,26	0,86				1							0,87	0,86
	03:00	4,02	3,42	0,60				1							0,77	0,77
	04:00	4,00	3,48	0,52				1							0,74	0,75
	05:00	4,18	3,54	0,64				1							0,92	0,92
	06:00	4,34	4,00	0,34				1							1,08	1,08
	07:00	4,79	4,39	0,40				1							1,52	1,52
	08:00	5,16	4,29	0,87				1							1,80	1,80
	09:00	5,53	4,10	1,42				1							1,93	1,93
	10:00	5,58	4,38	1,20				1							1,96	1,95
	11:00	5,22	4,32	0,90				1							1,83	1,83
	12:00	5,35	4,34	1,01				1							1,86	1,87
	13:00	5,43	4,02	1,41				1							1,90	1,90
	14:00	5,00	3,65	1,35				1							1,71	1,70
	15:00	4,51	3,76	0,75				1							1,27	1,26
	16:00	4,24	4,03	0,21				1							0,99	0,99
	17:00	4,52	4,36	0,16				1							1,23	1,24
	18:00	5,13	5,08	0,04		1		1							1,05	1,04
	19:00	5,92	5,89	0,03		1		1							1,53	1,55
	20:00	7,04	6,98	0,07		1	1	1							1,76	1,75
	21:00	6,97	6,93	0,04		1	1	1							1,60	1,56
	22:00	6,14	6,14	0,00		1	1	1							0,81	0,82
	23:00	5,28	5,28	0,00		1		1							0,97	0,96

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	4,67	4,67	0,00				1							0,86	0,91
	01:00	4,23	4,23	0,00				1							0,99	0,99
	02:00	4,04	4,04	0,00				1							0,78	0,78
	03:00	3,97	3,97	0,00				1							0,72	0,71
	04:00	3,95	3,95	0,00				1							0,69	0,69
	05:00	4,16	4,16	0,00				1							0,89	0,89
	06:00	4,35	4,35	0,00				1							1,07	1,09
	07:00	4,93	4,93	0,00				1							1,63	1,63
	08:00	5,30	5,29	0,01		1		1							1,06	1,03
	09:00	5,38	5,37	0,01		1		1							1,03	1,04
	10:00	5,35	5,34	0,01		1		1							1,00	1,00
	11:00	5,41	5,39	0,02		1		1							1,07	1,07
	12:00	5,33	5,32	0,01		1		1							0,98	0,99
	13:00	5,39	5,39	0,00				1					1		1,61	1,62
	14:00	5,05	5,04	0,01				1					1		1,31	1,31
	15:00	4,38	4,38	0,00		1		1							0,19	0,15
	16:00	4,00	4,00	0,00		1		1							0,00	0,00
	17:00	4,56	4,55	0,01		1		1							0,20	0,23
	18:00	5,25	5,25	0,00		1		1							0,89	0,91
	19:00	5,82	5,82	0,00		1		1							1,44	1,47
	20:00	6,94	6,94	0,00		1		1						1	2,07	2,08
	21:00	6,90	6,90	0,00		1		1						1	1,92	1,92
	22:00	6,08	6,08	0,00		1		1							1,62	1,62
	23:00	5,30	5,30	0,00		1		1							0,99	0,97

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	4,72	4,72	0,00				1							0,95	1,00	
	01:00	4,37	4,36	0,01				1							1,14	1,12	
	02:00	4,08	4,08	0,00				1							0,83	0,82	
	03:00	3,99	3,99	0,00				1							0,72	0,72	
	04:00	3,99	3,90	0,09				1							0,74	0,73	
	05:00	4,12	3,96	0,16				1							0,86	0,86	
	06:00	4,25	4,16	0,09				1							0,99	0,99	
	07:00	4,59	4,57	0,02				1							1,31	1,32	
	08:00	4,94	4,94	0,00				1							1,53	1,53	
	09:00	5,34	5,34	0,01		1		1							1,11	1,09	
	10:00	5,45	5,41	0,04		1		1							1,11	1,11	
	11:00	5,17	5,02	0,15		1		1							0,85	0,84	
	12:00	5,14	5,01	0,13				1							1,26	1,30	
	13:00	5,05	4,92	0,13				1							1,70	1,57	
	14:00	4,98	4,87	0,11				1							1,84	1,53	
	15:00	4,84	4,80	0,03				1							1,81	1,50	
	16:00	4,93	4,91	0,03				1							1,84	1,53	
	17:00	4,80	4,74	0,06				1							1,78	1,47	
	18:00	5,21	5,18	0,03		1		1							1,68	1,35	
	19:00	5,72	5,72	0,00		1		1							1,67	1,37	
	20:00	6,49	6,48	0,01		1		1							2,31	2,01	
	21:00	6,56	6,53	0,03		1		1							2,19	1,87	
	22:00	5,95	5,88	0,07		1		1							1,92	1,62	
	23:00	5,15	5,05	0,11		1		1							1,12	0,79	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	4,66	4,62	0,04				1							1,42	1,16	
	01:00	4,31	4,09	0,22				1							1,34	1,02	
	02:00	4,03	3,60	0,43				1							1,05	0,73	
	03:00	3,98	3,44	0,54				1							0,81	0,50	
	04:00	3,95	3,26	0,69				1							0,69	0,38	
	05:00	4,08	3,26	0,82				1							0,93	0,62	
	06:00	4,06	3,25	0,81				1							1,00	0,69	
	07:00	4,34	3,26	1,08				1							1,08	1,05	
	08:00	4,62	3,27	1,34				1							1,34	1,35	
	09:00	5,14	3,48	1,66				1							1,79	1,79	
	10:00	5,40	3,54	1,85				1							1,88	1,88	
	11:00	5,35	3,48	1,87				1							1,87	1,87	
	12:00	5,58	3,62	1,95				1							1,96	1,95	
	13:00	5,40	3,51	1,89				1							1,89	1,88	
	14:00	4,67	3,24	1,43				1							1,44	1,43	
	15:00	4,29	3,26	1,03				1							1,03	1,03	
	16:00	3,99	3,26	0,73				1							0,74	0,73	
	17:00	4,41	3,27	1,14				1							1,13	1,14	
	18:00	5,23	3,42	1,81				1							1,80	1,81	
	19:00	5,97	3,89	2,08				1							2,08	2,09	
	20:00	6,84	4,56	2,28				1							2,32	2,32	
	21:00	6,79	4,58	2,21				1							2,23	2,23	
	22:00	5,94	3,90	2,04				1							2,05	2,05	
	23:00	5,25	3,41	1,84				1							1,85	1,84	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:06.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΗΡΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	4,67	3,24	1,42				1							1,43	1,42	
	01:00	4,22	3,25	0,97				1							0,98	0,97	
	02:00	4,04	3,26	0,78				1							0,79	0,78	
	03:00	3,97	3,26	0,71				1							0,71	0,72	
	04:00	4,01	3,26	0,75				1							0,75	0,75	
	05:00	4,18	3,27	0,91				1							0,91	0,92	
	06:00	4,54	3,28	1,26				1							1,25	1,27	
	07:00	5,31	4,10	1,21					1						1,22	1,30	
	08:00	5,62	3,65	1,96					1						1,96	1,96	
	09:00	5,58	3,64	1,94					1						1,94	1,94	
	10:00	5,58	3,62	1,96					1						1,96	1,95	
	11:00	5,55	3,61	1,94					1						1,94	1,94	
	12:00	5,61	3,65	1,96					1						1,96	1,96	
	13:00	5,51	3,58	1,93					1						1,93	1,93	
	14:00	5,26	3,41	1,85					1						1,85	1,84	
	15:00	4,84	3,26	1,58					1						1,58	1,58	
	16:00	4,60	3,26	1,34					1						1,34	1,34	
	17:00	5,19	3,39	1,79					1						1,79	1,80	
	18:00	5,87	3,82	2,05					1						2,05	2,05	
	19:00	6,61	4,36	2,25		1			1						2,28	2,29	
	20:00	7,77	5,21	2,55		1			1						2,71	2,71	
	21:00	7,75	5,20	2,56		1			1						2,72	2,72	
	22:00	6,70	4,46	2,24		1			1						2,30	2,28	
	23:00	5,72	4,31	1,41		1			1						1,43	1,40	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 29 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Σ Λ Η Μ Ν Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	5,01	3,37	1,64					1						1,64	1,69
	01:00	4,56	3,26	1,30					1						1,31	1,30
	02:00	4,35	3,25	1,10					1						1,11	1,10
	03:00	4,21	3,26	0,95					1						0,96	0,94
	04:00	4,26	3,27	0,99					1						0,99	1,00
	05:00	4,45	3,27	1,18					1						1,18	1,18
	06:00	4,81	3,28	1,53					1						1,52	1,53
	07:00	5,74	3,74	2,00					1						1,99	2,00
	08:00	6,43	4,21	2,22					1						2,24	2,24
	09:00	6,65	4,37	2,28					1						2,32	2,33
	10:00	6,62	4,34	2,28					1						2,32	2,32
	11:00	6,36	4,15	2,21					1						2,23	2,22
	12:00	6,23	4,06	2,16					1						2,18	2,18
	13:00	6,28	4,09	2,19					1						2,20	2,20
	14:00	5,84	3,79	2,05					1						2,05	2,05
	15:00	5,52	3,58	1,94					1						1,94	1,94
	16:00	5,50	3,58	1,92					1						1,92	1,92
	17:00	5,67	3,69	1,98					1						1,98	1,98
	18:00	6,17	4,02	2,15					1						2,15	2,16
	19:00	6,71	5,07	1,64		1		1							1,66	1,68
	20:00	7,99	5,38	2,60		1		1							2,78	2,78
	21:00	8,22	5,55	2,67		1		1							2,88	2,88
	22:00	7,24	4,81	2,43		1		1							2,55	2,54
	23:00	6,12	4,34	1,78		1		1							1,82	1,79

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	5,31	3,48	1,83				1							1,83	1,83	
	01:00	4,71	3,24	1,47				1							1,47	1,47	
	02:00	4,55	3,25	1,30				1							1,31	1,30	
	03:00	4,36	3,26	1,10				1							1,11	1,11	
	04:00	4,36	3,26	1,10				1							1,10	1,10	
	05:00	4,55	3,27	1,27				1							1,27	1,28	
	06:00	5,06	3,36	1,70				1							1,69	1,70	
	07:00	5,93	3,86	2,07				1							2,06	2,07	
	08:00	6,35	4,15	2,20				1							2,22	2,22	
	09:00	6,57	4,31	2,26				1							2,29	2,29	
	10:00	6,40	4,17	2,22				1							2,25	2,25	
	11:00	5,99	3,89	2,10				1							2,10	2,10	
	12:00	5,89	3,83	2,06				1							2,06	2,06	
	13:00	5,88	4,74	1,14					1						1,15	1,19	
	14:00	5,54	3,60	1,94					1						1,94	1,94	
	15:00	5,26	3,43	1,83					1						1,84	1,82	
	16:00	4,90	3,26	1,64					1						1,63	1,64	
	17:00	5,45	3,58	1,87					1						1,89	1,90	
	18:00	6,11	4,21	1,90					1						1,97	1,86	
	19:00	6,63	4,85	1,77		1		1							1,81	1,93	
	20:00	7,77	5,25	2,52		1		1							2,71	2,71	
	21:00	7,88	5,33	2,55		1		1							2,76	2,76	
	22:00	7,08	4,69	2,39		1		1							2,48	2,48	
	23:00	6,16	4,27	1,89		1		1							1,90	1,90	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	5,31	3,45	1,87				1							1,87	1,86	
	01:00	4,86	3,25	1,61				1							1,61	1,61	
	02:00	4,60	3,25	1,35				1							1,36	1,35	
	03:00	4,39	3,25	1,14				1							1,14	1,13	
	04:00	4,36	3,25	1,10				1							1,10	1,10	
	05:00	4,38	3,26	1,12				1							1,12	1,12	
	06:00	4,48	3,27	1,21				1							1,20	1,22	
	07:00	4,90	3,30	1,60				1							1,59	1,60	
	08:00	5,34	3,47	1,87				1							1,86	1,86	
	09:00	5,77	3,75	2,02				1							2,01	2,02	
	10:00	5,88	3,82	2,06				1							2,06	2,06	
	11:00	5,81	3,77	2,03				1							2,03	2,03	
	12:00	5,62	3,65	1,97				1							1,97	1,97	
	13:00	4,91	3,30	1,61				1							1,62	1,61	
	14:00	4,08	3,24	0,84				1							0,86	0,84	
	15:00	3,71	3,27	0,44				1							0,44	0,45	
	16:00	3,95	3,27	0,68				1							0,68	0,70	
	17:00	4,34	3,28	1,06				1							1,06	1,07	
	18:00	5,08	3,36	1,72				1							1,71	1,72	
	19:00	6,00	4,06	1,94		1		1							1,98	1,99	
	20:00	7,39	4,97	2,42		1		1							2,56	2,57	
	21:00	7,45	5,03	2,42		1		1							2,61	2,61	
	22:00	6,57	4,51	2,06		1		1							2,21	2,20	
	23:00	5,63	4,36	1,28		1		1							1,35	1,36	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	4,86	3,78	1,07				1							1,57	1,59	
	01:00	4,38	3,29	1,09				1							1,14	1,13	
	02:00	4,27	3,26	1,00				1							1,01	1,01	
	03:00	4,16	3,26	0,90				1							0,91	0,91	
	04:00	4,14	3,30	0,84				1							0,88	0,88	
	05:00	4,33	3,86	0,47				1							1,06	1,07	
	06:00	4,63	4,23	0,40				1							1,34	1,36	
	07:00	5,42	5,00	0,43		1		1							1,51	1,51	
	08:00	5,66	5,46	0,20		1		1							0,55	0,56	
	09:00	6,14	5,96	0,18		1		1							1,79	1,80	
	10:00	6,01	5,73	0,28		1		1							1,68	1,69	
	11:00	5,69	5,20	0,49		1		1							1,17	1,14	
	12:00	5,48	5,17	0,31		1		1							1,17	1,16	
	13:00	5,26	5,09	0,17		1		1							0,69	0,68	
	14:00	5,01	4,89	0,12		1			1						0,68	0,68	
	15:00	4,47	4,37	0,10		1			1						0,18	0,17	
	16:00	4,31	3,80	0,52					1						0,72	0,78	
	17:00	4,61	3,84	0,77					1						1,33	1,34	
	18:00	5,31	4,57	0,74					1						1,84	1,85	
	19:00	5,91	5,41	0,50		1			1						1,79	1,77	
	20:00	7,00	6,36	0,64		1			1						1,98	1,96	
	21:00	7,25	5,57	1,68		1		1							2,53	2,52	
	22:00	6,39	4,35	2,04		1		1							2,08	2,06	
	23:00	5,46	4,38	1,09		1		1							1,18	1,21	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	4,82	3,45	1,36				1							1,55	1,57	
	01:00	4,35	3,24	1,11				1							1,12	1,11	
	02:00	4,19	3,26	0,94				1							0,94	0,94	
	03:00	4,11	3,33	0,79				1							0,86	0,86	
	04:00	4,10	3,26	0,84				1							0,85	0,85	
	05:00	4,25	3,43	0,82				1							0,99	1,00	
	06:00	4,36	3,80	0,56				1							1,09	1,10	
	07:00	4,70	4,23	0,48				1							1,44	1,45	
	08:00	5,18	4,59	0,59				1							1,80	1,80	
	09:00	5,31	4,97	0,35		1			1						0,99	0,92	
	10:00	5,42	4,96	0,46		1			1						1,09	1,09	
	11:00	5,31	4,91	0,40		1			1						0,97	0,97	
	12:00	5,34	4,98	0,35		1			1						1,01	1,01	
	13:00	5,37	5,00	0,37		1			1						1,04	1,04	
	14:00	5,12	4,56	0,56		1			1						0,81	0,80	
	15:00	4,54	3,90	0,63					1						0,99	1,02	
	16:00	4,37	4,10	0,27					1						1,11	1,11	
	17:00	4,60	4,50	0,10					1						1,31	1,33	
	18:00	5,33	5,28	0,05		1			1						1,20	1,18	
	19:00	6,03	6,01	0,02		1			1						1,66	1,68	
	20:00	7,12	7,12	0,00		1	1		1						1,93	1,93	
	21:00	7,23	7,23	0,00		1	1		1						1,84	1,82	
	22:00	6,26	6,26	0,00		1	1		1						0,89	0,87	
	23:00	5,43	5,43	0,00		1	1		1						0,29	0,31	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	4,78	4,77	0,01		1			1						0,47	0,46	
	01:00	4,31	4,27	0,04					1						0,42	0,47	
	02:00	4,13	4,10	0,04					1						0,88	0,88	
	03:00	4,04	4,04	0,00					1						0,78	0,79	
	04:00	4,06	4,06	0,00					1						0,80	0,80	
	05:00	4,13	4,13	0,00					1						0,88	0,88	
	06:00	4,18	4,18	0,00					1						0,72	0,91	
	07:00	4,51	4,51	0,00					1						1,02	1,25	
	08:00	4,80	4,80	0,00					1						1,15	1,36	
	09:00	5,02	5,02	0,00		1			1						0,44	0,66	
	10:00	5,23	5,22	0,00		1			1						0,66	0,89	
	11:00	5,48	5,41	0,07		1			1						0,91	1,13	
	12:00	5,43	5,27	0,16		1			1						0,89	1,10	
	13:00	5,09	4,84	0,25		1			1						0,56	0,76	
	14:00	4,47	4,41	0,06		1			1						0,07	0,19	
	15:00	3,95	3,73	0,22				1							0,40	0,66	
	16:00	3,84	3,54	0,30				1							0,36	0,59	
	17:00	4,40	3,97	0,43				1							0,90	1,13	
	18:00	5,06	4,59	0,48				1							1,48	1,72	
	19:00	5,78	5,52	0,26		1		1							1,39	1,60	
	20:00	6,82	6,47	0,35		1		1							1,87	2,11	
	21:00	6,95	6,43	0,52		1		1						1	1,90	2,11	
	22:00	6,20	5,78	0,42		1		1							1,60	1,82	
	23:00	5,23	5,10	0,13		1		1							0,70	0,93	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	4,58	4,44	0,14				1							0,80	0,88	
	01:00	4,21	4,06	0,15				1							0,96	0,95	
	02:00	4,07	4,03	0,04				1							0,82	0,81	
	03:00	4,00	3,87	0,13				1							0,74	0,75	
	04:00	4,03	3,72	0,31				1							0,76	0,77	
	05:00	4,21	3,68	0,53				1							0,95	0,96	
	06:00	4,56	3,97	0,60				1							1,29	1,30	
	07:00	5,09	4,27	0,82				1							1,57	1,57	
	08:00	5,44	4,69	0,76				1							1,68	1,68	
	09:00	5,76	4,68	1,08	1			1							1,47	1,46	
	10:00	5,35	4,43	0,92	1			1							1,07	1,06	
	11:00	5,51	4,45	1,06	1			1							1,49	1,53	
	12:00	6,06	4,96	1,10	1			1							1,67	1,56	
	13:00	5,91	5,24	0,67	1			1							1,58	1,59	
	14:00	5,64	5,16	0,49	1			1							1,39	1,38	
	15:00	5,08	4,65	0,43				1							1,35	1,40	
	16:00	4,95	4,62	0,34				1							1,53	1,53	
	17:00	5,10	4,78	0,32				1							1,58	1,58	
	18:00	5,49	5,11	0,38		1		1							1,34	1,33	
	19:00	5,92	5,64	0,28		1		1							1,56	1,56	
	20:00	7,15	6,40	0,75		1		1						1	2,20	2,21	
	21:00	7,51	6,71	0,80		1		1						1	2,34	2,33	
	22:00	6,38	5,37	1,01		1		1						1	1,83	1,82	
	23:00	5,23	4,50	0,73		1		1							0,97	0,98	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	4,67	3,87	0,80				1							1,45	1,23	
	01:00	4,30	3,60	0,70				1							1,14	0,91	
	02:00	4,17	3,55	0,62				1							1,13	0,90	
	03:00	4,09	3,27	0,81				1							0,97	0,76	
	04:00	4,13	3,52	0,60				1							1,05	0,83	
	05:00	4,29	3,65	0,64				1							1,24	1,02	
	06:00	4,64	3,74	0,90				1							1,54	1,34	
	07:00	5,29	3,87	1,42				1							1,81	1,71	
	08:00	5,76	4,88	0,88				1							1,68	1,67	
	09:00	5,72	5,04	0,67			1	1							0,96	0,95	
	10:00	5,50	4,75	0,75			1	1							0,76	0,76	
	11:00	5,47	4,94	0,54			1	1							0,54	0,61	
	12:00	5,55	4,44	1,11			1	1							1,23	1,23	
	13:00	5,31	4,06	1,26				1							1,45	1,46	
	14:00	5,15	3,72	1,43				1							1,60	1,60	
	15:00	4,86	3,39	1,47				1							1,48	1,48	
	16:00	4,84	3,60	1,23				1							1,47	1,47	
	17:00	5,19	4,27	0,91				1							1,60	1,60	
	18:00	5,56	5,04	0,52			1	1							1,40	1,38	
	19:00	6,28	5,78	0,49			1	1							1,84	1,86	
	20:00	7,19	6,73	0,47		1	1	1							2,17	2,17	
	21:00	7,39	6,04	1,35		1	1	1							2,01	1,99	
	22:00	6,41	4,62	1,79			1	1							1,80	1,81	
	23:00	5,43	4,26	1,17			1	1							1,19	1,17	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	4,76	3,36	1,40				1							1,40	1,42	
	01:00	4,27	3,26	1,02				1							1,02	1,02	
	02:00	4,17	3,27	0,91				1							0,91	0,91	
	03:00	4,10	3,26	0,85				1							0,85	0,85	
	04:00	4,09	3,27	0,82				1							0,83	0,83	
	05:00	4,30	3,27	1,03				1							1,03	1,04	
	06:00	4,62	3,37	1,25				1							1,31	1,32	
	07:00	5,24	4,20	1,04				1							1,62	1,62	
	08:00	5,53	4,25	1,29				1							1,71	1,71	
	09:00	5,75	4,45	1,29				1							1,76	1,76	
	10:00	5,73	4,93	0,80		1		1							1,15	1,03	
	11:00	5,75	4,93	0,82		1		1							0,95	1,06	
	12:00	5,39	4,23	1,16		1		1							1,18	1,21	
	13:00	5,26	3,96	1,30				1							1,63	1,63	
	14:00	4,90	3,58	1,32				1							1,51	1,51	
	15:00	4,66	3,48	1,18				1							1,41	1,39	
	16:00	4,54	3,68	0,85				1							1,28	1,27	
	17:00	4,93	4,30	0,64				1							1,51	1,52	
	18:00	5,61	4,88	0,72				1							1,66	1,68	
	19:00	6,22	5,67	0,55		1		1							1,80	1,81	
	20:00	7,19	6,99	0,20		1		1						1	2,15	2,16	
	21:00	7,51	7,22	0,29		1		1						1	2,30	2,29	
	22:00	6,43	6,17	0,26		1		1						1	1,83	1,81	
	23:00	5,33	5,15	0,18		1		1							1,04	1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	4,69	4,36	0,33				1							1,08	1,12	
	01:00	4,36	3,80	0,56				1							1,11	1,11	
	02:00	4,22	3,88	0,34				1							0,98	0,97	
	03:00	4,06	3,75	0,31				1							0,81	0,80	
	04:00	4,12	4,03	0,09				1							0,86	0,86	
	05:00	4,24	4,04	0,20				1							0,97	0,97	
	06:00	4,72	4,40	0,32				1							1,43	1,45	
	07:00	5,19	4,91	0,28		1		1							1,15	1,14	
	08:00	5,59	5,23	0,36		1		1							1,24	1,25	
	09:00	5,51	5,36	0,15		1		1							1,15	1,14	
	10:00	5,34	5,24	0,10		1		1							0,71	0,72	
	11:00	5,23	5,15	0,08		1		1							0,81	0,84	
	12:00	5,57	5,38	0,19		1		1							1,24	1,25	
	13:00	5,51	4,97	0,54		1		1							1,18	1,19	
	14:00	4,94	4,56	0,38		1		1							0,92	0,94	
	15:00	4,43	4,03	0,40				1							0,85	0,84	
	16:00	4,57	3,68	0,89				1							1,29	1,30	
	17:00	4,93	4,50	0,43				1							1,61	1,62	
	18:00	5,65	5,32	0,33		1		1							1,51	1,49	
	19:00	6,27	5,73	0,54		1		1							1,83	1,84	
	20:00	7,24	6,24	1,00		1		1						1	2,23	2,24	
	21:00	7,38	6,12	1,26		1		1						1	2,30	2,29	
	22:00	6,35	4,85	1,50		1		1							1,93	1,91	
	23:00	5,45	4,29	1,16		1		1							1,17	1,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	4,80	3,34	1,46				1							1,46	1,47	
	01:00	4,39	3,25	1,13				1							1,14	1,13	
	02:00	4,22	3,26	0,95				1							0,96	0,96	
	03:00	4,14	3,26	0,88				1							0,88	0,89	
	04:00	4,16	3,45	0,70				1							0,89	0,89	
	05:00	4,27	3,76	0,51				1							1,01	1,02	
	06:00	4,69	4,05	0,64				1							1,38	1,39	
	07:00	5,23	4,98	0,26				1							1,41	1,38	
	08:00	5,74	5,71	0,03		1		1							1,40	1,40	
	09:00	5,81	5,81	0,00		1		1							1,12	1,04	
	10:00	6,10	6,09	0,01		1			1						1,31	1,43	
	11:00	6,11	6,02	0,09		1			1						1,76	1,78	
	12:00	6,20	6,19	0,00		1			1						1,82	1,81	
	13:00	5,53	5,53	0,01		1			1						1,24	1,22	
	14:00	5,33	5,31	0,01		1			1						0,52	0,51	
	15:00	5,05	5,04	0,01		1			1						0,23	0,24	
	16:00	5,12	5,11	0,01		1			1						0,78	0,78	
	17:00	5,24	5,22	0,02		1			1						0,88	0,90	
	18:00	5,96	5,95	0,00		1			1						1,59	1,62	
	19:00	6,40	6,39	0,01		1			1						1,63	1,61	
	20:00	7,04	6,89	0,15		1	1		1						1,59	1,60	
	21:00	7,03	6,88	0,15		1	1		1						1,65	1,63	
	22:00	6,21	5,60	0,61		1	1		1						0,93	1,00	
	23:00	5,39	4,71	0,68			1		1						1,10	1,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	4,75	4,69	0,06					1						1,11	1,13	
	01:00	4,43	4,17	0,26					1						1,18	1,18	
	02:00	4,26	3,67	0,59					1						1,01	1,00	
	03:00	4,20	3,25	0,95					1						0,95	0,95	
	04:00	4,16	3,27	0,89					1						0,91	0,91	
	05:00	4,28	3,44	0,84					1						1,02	1,02	
	06:00	4,51	4,25	0,26					1						1,23	1,23	
	07:00	4,98	3,66	1,32					1						1,67	1,68	
	08:00	5,50	3,61	1,89					1						1,92	1,92	
	09:00	5,65	3,68	1,97					1						1,99	1,98	
	10:00	5,77	4,09	1,68					1						1,90	1,89	
	11:00	5,49	4,27	1,21					1						1,78	1,78	
	12:00	6,13	4,47	1,66					1						2,01	2,01	
	13:00	6,14	4,21	1,93					1						2,10	2,11	
	14:00	6,13	4,17	1,96					1						2,15	2,15	
	15:00	5,31	3,46	1,85					1						1,87	1,86	
	16:00	5,08	3,33	1,75					1						1,75	1,75	
	17:00	5,10	3,31	1,78					1						1,78	1,78	
	18:00	5,66	3,68	1,97					1						1,97	1,98	
	19:00	6,22	4,06	2,16					1						2,17	2,17	
	20:00	7,03	4,81	2,22		1			1						2,45	2,45	
	21:00	7,21	5,44	1,77		1			1						2,53	2,53	
	22:00	6,20	4,37	1,83		1			1						1,90	1,88	
	23:00	5,36	4,33	1,03		1			1						1,05	1,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	4,78	3,67	1,11					1						1,12	1,17	
	01:00	4,44	3,25	1,19					1						1,20	1,19	
	02:00	4,12	3,26	0,86					1						0,87	0,87	
	03:00	4,02	3,26	0,76					1						0,77	0,76	
	04:00	4,03	3,25	0,77					1						0,78	0,78	
	05:00	4,09	3,26	0,82					1						0,82	0,83	
	06:00	4,29	3,26	1,03					1						1,02	1,03	
	07:00	4,62	3,30	1,32					1						1,35	1,35	
	08:00	4,89	3,82	1,06					1						1,63	1,63	
	09:00	5,00	4,27	0,73					1						1,72	1,72	
	10:00	5,21	4,81	0,40					1						1,75	1,73	
	11:00	5,35	5,00	0,35		1			1						1,02	1,01	
	12:00	5,37	5,08	0,29		1			1						1,05	1,03	
	13:00	5,16	4,96	0,20		1			1						0,83	0,83	
	14:00	4,56	4,42	0,14					1						0,80	0,84	
	15:00	3,96	3,90	0,06					1						0,72	0,71	
	16:00	4,08	4,07	0,01					1						0,80	0,82	
	17:00	4,81	4,81	0,00		1			1						0,92	0,90	
	18:00	5,35	5,34	0,00		1			1						0,98	1,00	
	19:00	5,84	5,83	0,01		1			1						1,49	1,50	
	20:00	6,69	6,68	0,00		1			1					1	2,11	2,11	
	21:00	6,99	6,96	0,02		1			1					1	2,15	2,14	
	22:00	6,19	6,15	0,04		1			1						1,69	1,68	
	23:00	5,29	5,21	0,08		1			1						0,98	0,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	4,59	4,55	0,04		1			1						0,32	0,34	
	01:00	4,31	4,31	0,01					1						1,05	1,06	
	02:00	4,08	4,04	0,03					1						0,83	0,82	
	03:00	4,03	4,01	0,03					1						0,78	0,78	
	04:00	4,09	4,00	0,09					1						0,83	0,83	
	05:00	4,18	4,16	0,02					1						0,91	0,91	
	06:00	4,78	4,78	0,00					1						1,41	1,41	
	07:00	5,44	5,44	0,00		1			1						1,17	1,15	
	08:00	6,02	6,02	0,00		1			1						1,66	1,67	
	09:00	6,25	6,25	0,00		1			1						1,96	1,93	
	10:00	5,90	5,90	0,00		1			1						1,11	1,11	
	11:00	5,72	5,72	0,00		1			1						0,92	0,92	
	12:00	5,55	5,53	0,02		1			1						0,77	0,76	
	13:00	5,62	5,60	0,02		1			1						0,79	0,81	
	14:00	5,36	5,35	0,01		1			1						0,96	1,00	
	15:00	4,81	4,80	0,00		1			1						0,51	0,48	
	16:00	4,52	4,52	0,00		1			1						0,29	0,33	
	17:00	4,84	4,84	0,00		1			1						1,32	1,31	
	18:00	5,47	5,14	0,33		1			1						1,11	1,12	
	19:00	6,23	5,85	0,38		1			1						1,86	1,88	
	20:00	7,22	6,64	0,58		1			1						2,51	2,52	
	21:00	7,45	6,56	0,89		1			1					1	2,61	2,61	
	22:00	6,38	5,12	1,26		1			1						2,06	2,04	
	23:00	5,36	4,46	0,90		1			1						1,06	1,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	4,68	3,96	0,72		1			1						0,79	0,83	
	01:00	4,30	3,28	1,02					1						1,05	1,05	
	02:00	4,13	3,26	0,87					1						0,88	0,88	
	03:00	4,04	3,26	0,78					1						0,78	0,78	
	04:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,82	
	05:00	4,15	3,26	0,89					1						0,89	0,90	
	06:00	4,72	3,29	1,43					1						1,44	1,46	
	07:00	5,26	3,44	1,82					1						1,83	1,83	
	08:00	5,49	4,43	1,07					1						1,18	1,18	
	09:00	5,77	3,93	1,84				1							1,97	2,02	
	10:00	5,74	3,81	1,93				1							2,01	2,01	
	11:00	5,64	3,73	1,92				1							1,97	1,97	
	12:00	5,66	3,86	1,79				1							1,98	1,98	
	13:00	5,45	3,85	1,59				1							1,91	1,90	
	14:00	5,22	3,76	1,46				1							1,83	1,82	
	15:00	4,78	3,61	1,18				1							1,54	1,51	
	16:00	4,61	3,39	1,22				1							1,34	1,33	
	17:00	4,77	3,33	1,44				1							1,49	1,52	
	18:00	5,55	4,15	1,40				1							1,94	1,94	
	19:00	6,32	5,00	1,32		1		1							2,16	2,16	
	20:00	7,27	5,36	1,90		1		1							2,53	2,54	
	21:00	7,56	5,54	2,02		1		1							2,66	2,65	
	22:00	6,36	4,41	1,95		1		1							2,06	2,03	
	23:00	5,30	3,80	1,50				1							1,52	1,53	

Τα ΑΠ Αγ. Σώζον και Αγ. Σώζον 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:40

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	4,58	3,22	1,36				1							1,36	1,33
	01:00	4,21	3,25	0,96				1							0,96	0,96
	02:00	4,07	3,25	0,81				1							0,82	0,82
	03:00	3,94	3,26	0,68				1							0,69	0,69
	04:00	3,98	3,25	0,72				1							0,72	0,72
	05:00	4,20	3,42	0,77				1							0,93	0,93
	06:00	4,61	3,58	1,03				1							1,37	1,39
	07:00	5,42	4,19	1,22				1							1,88	1,91
	08:00	6,05	4,64	1,41				1					1		2,12	2,12
	09:00	6,05	4,26	1,79				1					1		2,09	2,06
	10:00	6,03	4,98	1,05	1			1							1,70	1,69
	11:00	5,52	4,77	0,74	1			1							1,20	1,19
	12:00	5,37	4,82	0,55	1			1							1,07	1,06
	13:00	5,37	4,97	0,40	1			1							1,00	1,02
	14:00	5,07	4,61	0,45	1			1							0,82	0,80
	15:00	4,48	4,20	0,28				1							0,78	0,82
	16:00	4,27	4,14	0,13				1							1,01	1,01
	17:00	4,73	4,67	0,07				1							1,45	1,46
	18:00	5,39	5,33	0,06				1							1,74	1,73
	19:00	6,13	6,05	0,08	1			1							1,77	1,78
	20:00	7,03	6,93	0,10	1			1					1		2,42	2,43
	21:00	7,31	7,21	0,10	1			1					1		2,39	2,38
	22:00	6,41	6,17	0,24	1			1					1		1,94	1,93
	23:00	5,44	5,35	0,09	1			1							1,17	1,15

Το ΑΠ Αγ. Σώζον παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 00:15, το ΑΠ Αγ. Σώζον 2 έως 00:25 ενώ το ΑΠ Τουρλί στο διάστημα 02:10 – 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	4,68	4,65	0,03				1							0,91	0,95	
	01:00	4,29	4,23	0,07				1							1,04	1,04	
	02:00	4,17	4,15	0,02				1							0,92	0,91	
	03:00	4,11	4,11	0,00				1							0,85	0,85	
	04:00	4,12	4,12	0,00				1							0,85	0,85	
	05:00	4,29	4,29	0,00				1							1,02	1,03	
	06:00	4,74	4,74	0,00				1							1,33	1,32	
	07:00	5,40	5,40	0,00		1		1							1,07	1,06	
	08:00	5,34	5,32	0,03		1		1							0,87	0,86	
	09:00	5,47	5,45	0,02		1		1							1,09	1,12	
	10:00	5,21	5,20	0,01		1		1							0,68	0,64	
	11:00	5,35	5,32	0,03		1		1							0,45	0,47	
	12:00	5,29	5,22	0,07		1		1							0,47	0,47	
	13:00	5,20	5,07	0,13		1			1						0,71	0,79	
	14:00	5,09	4,90	0,19		1			1						0,81	0,79	
	15:00	4,71	4,59	0,13					1						1,10	1,16	
	16:00	4,48	4,26	0,22					1						1,22	1,22	
	17:00	5,09	5,01	0,08		1			1						1,25	1,23	
	18:00	5,79	5,77	0,03		1			1						1,42	1,44	
	19:00	6,34	6,30	0,04		1			1						2,00	2,01	
	20:00	7,12	6,97	0,15	1	1			1						2,11	2,10	
	21:00	7,51	7,31	0,20	1	1			1						2,13	2,11	
	22:00	6,31	6,21	0,10	1	1			1						0,96	0,95	
	23:00	5,43	5,33	0,10		1			1						1,07	1,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	4,69	4,59	0,10		1			1						0,83	0,88	
	01:00	4,27	4,02	0,25					1						1,02	1,02	
	02:00	4,14	3,37	0,78					1						0,89	0,89	
	03:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,82	
	04:00	4,13	3,32	0,81					1						0,87	0,87	
	05:00	4,29	3,73	0,55					1						1,02	1,02	
	06:00	4,71	4,18	0,53					1						1,44	1,44	
	07:00	5,38	4,93	0,45		1			1						1,40	1,39	
	08:00	6,14	5,25	0,89		1			1						1,80	1,81	
	09:00	6,64	5,14	1,50		1			1						2,26	2,28	
	10:00	6,73	5,31	1,42		1			1						2,03	2,01	
	11:00	6,97	6,48	0,49		1			1						2,13	2,11	
	12:00	6,68	6,50	0,18		1			1						1,86	1,84	
	13:00	5,83	5,71	0,12		1			1						1,32	1,33	
	14:00	5,60	5,49	0,12		1			1						1,29	1,27	
	15:00	5,20	5,07	0,13		1			1						0,87	0,85	
	16:00	5,07	4,88	0,19		1			1						0,72	0,73	
	17:00	5,53	4,82	0,71		1			1						1,17	1,18	
	18:00	6,21	4,94	1,27		1			1						1,81	1,83	
	19:00	6,79	5,60	1,19		1			1						2,09	2,10	
	20:00	7,74	5,67	2,07		1	1		1						2,37	2,38	
	21:00	7,59	5,45	2,14		1	1		1						2,19	2,16	
	22:00	6,49	4,88	1,61				1		1					1,61	1,62	
	23:00	5,48	4,22	1,26				1		1					1,28	1,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	4,90	3,38	1,52					1						1,52	1,52	
	01:00	4,58	3,26	1,31					1						1,32	1,31	
	02:00	4,27	3,25	1,02					1						1,03	1,02	
	03:00	4,14	3,29	0,85					1						0,89	0,88	
	04:00	4,19	3,83	0,36					1						0,92	0,92	
	05:00	4,26	4,15	0,10					1						1,01	1,00	
	06:00	4,57	4,45	0,12					1						1,30	1,31	
	07:00	5,09	5,02	0,08					1						1,42	1,43	
	08:00	5,79	5,73	0,05		1			1						1,43	1,44	
	09:00	6,13	5,97	0,16		1			1						1,70	1,69	
	10:00	6,24	5,51	0,73		1			1						1,43	1,42	
	11:00	6,02	5,26	0,76		1			1						1,22	1,21	
	12:00	5,89	5,09	0,81		1			1						1,54	1,55	
	13:00	5,91	4,70	1,21		1			1						1,60	1,58	
	14:00	5,46	4,36	1,10		1			1						1,14	1,13	
	15:00	4,80	4,40	0,41		1			1						0,47	0,48	
	16:00	4,77	4,52	0,24		1			1						0,42	0,42	
	17:00	5,08	4,77	0,30		1			1						0,73	0,73	
	18:00	5,72	5,46	0,26		1			1						1,36	1,37	
	19:00	6,34	5,98	0,37		1			1						1,89	1,89	
	20:00	7,05	6,51	0,54		1	1		1						1,68	1,68	
	21:00	7,08	6,74	0,34		1	1		1						1,69	1,66	
	22:00	6,24	6,00	0,23		1	1		1						1,09	1,14	
	23:00	5,48	5,27	0,21		1			1						1,17	1,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	4,88	4,58	0,30					1						1,08	1,12
	01:00	4,49	4,06	0,43					1						1,25	1,24
	02:00	4,26	3,70	0,56					1						1,00	1,01
	03:00	4,11	3,48	0,63					1						0,86	0,86
	04:00	4,07	3,33	0,74					1						0,82	0,81
	05:00	4,06	3,88	0,18					1						0,80	0,81
	06:00	4,19	4,11	0,08					1						0,92	0,93
	07:00	4,55	4,42	0,13					1						1,28	1,29
	08:00	4,82	4,35	0,47					1				1		1,30	1,29
	09:00	5,20	4,87	0,33		1			1						1,08	1,07
	10:00	5,48	5,29	0,19		1			1						1,14	1,15
	11:00	5,67	5,34	0,33		1			1						1,32	1,33
	12:00	5,91	5,32	0,59		1			1						1,58	1,58
	13:00	5,74	5,57	0,17		1			1						1,44	1,43
	14:00	4,91	4,86	0,05		1			1						0,60	0,59
	15:00	4,40	3,86	0,55					1						0,69	0,75
	16:00	4,30	3,64	0,66					1						1,04	1,05
	17:00	4,84	4,47	0,37					1						1,34	1,18
	18:00	5,45	5,15	0,30		1		1							0,97	1,05
	19:00	5,92	5,63	0,29		1		1							1,56	1,57
	20:00	6,73	6,47	0,26		1		1							2,17	2,19
	21:00	7,06	6,92	0,14		1		1					1		1,99	1,97
	22:00	6,38	6,22	0,16		1		1					1		1,82	1,82
	23:00	5,40	5,12	0,28		1		1							1,09	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	4,70	4,34	0,36				1							0,87	0,92	
	01:00	4,41	3,95	0,46				1							1,16	1,15	
	02:00	4,24	3,86	0,38				1							0,99	0,98	
	03:00	4,08	3,91	0,17				1							0,82	0,82	
	04:00	4,14	4,04	0,11				1							0,89	0,88	
	05:00	4,27	4,19	0,08				1							1,01	1,01	
	06:00	4,74	4,64	0,10				1							1,12	1,10	
	07:00	5,27	5,02	0,25		1		1							0,91	0,93	
	08:00	5,65	5,40	0,24		1		1							1,32	1,32	
	09:00	5,82	5,55	0,26		1		1							1,15	1,16	
	10:00	5,84	5,45	0,38		1		1							1,47	1,49	
	11:00	5,80	5,22	0,58		1		1							1,45	1,46	
	12:00	5,75	5,14	0,61		1		1							1,43	1,42	
	13:00	5,65	5,18	0,47		1		1							1,31	1,31	
	14:00	5,39	4,90	0,49		1		1							1,08	1,07	
	15:00	4,86	4,49	0,38		1		1							0,58	0,62	
	16:00	4,71	4,15	0,56				1							1,44	1,46	
	17:00	5,05	4,60	0,45				1							1,72	1,72	
	18:00	5,59	5,30	0,29		1		1							1,41	1,39	
	19:00	6,26	6,11	0,14		1		1							1,89	1,90	
	20:00	7,20	6,75	0,45		1	1	1							1,89	1,90	
	21:00	7,66	6,84	0,82		1	1	1							2,26	2,24	
	22:00	6,59	5,77	0,83		1	1	1							1,25	1,24	
	23:00	5,52	4,42	1,10		1		1							1,16	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)			1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	4,81	4,10	0,71				1							2,42	1,11	1,14	63%	562
	01:00	4,38	3,73	0,64				1							2,78	1,14	1,12	57%	519
	02:00	4,21	3,62	0,58				1							2,89	0,95	0,95	56%	506
	03:00	4,14	3,84	0,30				1							2,67	0,88	0,89	59%	532
	04:00	4,21	4,13	0,08				1							2,38	0,96	0,96	63%	566
	05:00	4,37	4,37	0,00				1							2,14	1,11	1,11	67%	594
	06:00	4,76	4,76	0,00				1							1,75	1,37	1,36	73%	639
	07:00	5,39	5,38	0,00			1	1							3,33	1,06	1,05	62%	942
	08:00	5,83	5,83	0,00			1	1							2,89	1,46	1,47	67%	811
	09:00	6,04	5,97	0,07			1	1							2,75	1,71	1,71	68%	828
	10:00	6,03	5,93	0,09			1	1							2,78	1,69	1,69	68%	824
	11:00	5,86	5,81	0,05			1	1							2,90	1,52	1,52	67%	809
	12:00	6,02	5,97	0,05			1	1							2,74	1,68	1,69	69%	829
	13:00	6,02	5,97	0,05			1	1							2,74	1,70	1,69	69%	828
	14:00	5,63	5,60	0,03			1	1							3,11	1,32	1,30	64%	784
	15:00	5,13	5,13	0,00			1	1							3,58	0,80	0,79	59%	727
	16:00	4,93	4,93	0,00			1	1							3,79	0,59	0,58	57%	702
	17:00	5,36	5,34	0,02			1	1	1						3,38	1,00	1,01	61%	752
	18:00	6,05	6,04	0,01			1	1							2,67	1,69	1,70	69%	837
	19:00	6,40	6,37	0,03		1	1	1							4,54	1,39	1,36	58%	1.100
	20:00	7,11	7,02	0,09		1	1	1							3,89	1,66	1,68	64%	996
	21:00	7,55	7,55	0,00		1	1	1							3,37	2,13	2,13	69%	1.061
	22:00	6,60	6,60	0,00		1	1	1							4,32	1,23	1,20	60%	943
	23:00	5,62	5,56	0,05			1	1							3,15	0,87	0,90	64%	964
		132,43 MWh													ΑΩΛ: 10,20			18.654 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	4,88	4,84	0,03				1							0,90	0,96
	01:00	4,50	4,49	0,01				1							1,25	1,25
	02:00	4,35	4,35	0,00				1							1,09	1,09
	03:00	4,19	4,19	0,00				1							0,93	0,93
	04:00	4,21	4,21	0,00				1							0,93	0,94
	05:00	4,41	4,41	0,00				1							1,14	1,14
	06:00	4,76	4,76	0,00				1							1,38	1,38
	07:00	5,45	5,43	0,02		1		1							1,16	1,16
	08:00	5,89	5,88	0,01		1		1							1,54	1,55
	09:00	5,81	5,77	0,05		1		1						1	1,06	1,03
	10:00	5,79	5,75	0,04		1		1						1	1,03	1,05
	11:00	5,92	5,91	0,01		1		1				1			1,08	1,07
	12:00	5,99	5,98	0,01		1		1				1			1,20	1,23
	13:00	5,96	5,93	0,04		1		1							1,63	1,62
	14:00	5,64	5,62	0,02		1		1							1,31	1,30
	15:00	5,48	5,35	0,13		1		1							1,15	1,14
	16:00	5,53	5,50	0,02		1		1							1,18	1,18
	17:00	5,55	5,53	0,01		1		1							1,21	1,21
	18:00	5,88	5,86	0,02		1		1							1,52	1,53
	19:00	6,49	6,49	0,00		1		1							2,13	2,13
	20:00	7,16	7,16	0,00		1	1	1							1,91	1,90
	21:00	7,56	7,56	0,00		1	1	1							2,15	2,14
	22:00	6,57	6,57	0,00		1	1	1							1,21	1,19
	23:00	5,66	5,66	0,00		1		1							1,04	1,06

Τα φορητά Η/Σ βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	4,99	4,96	0,03		1		1							0,67	0,67	
	01:00	4,58	4,58	0,00				1							0,25	0,24	
	02:00	4,40	4,40	0,00				1							0,72	0,77	
	03:00	4,25	4,25	0,00				1							1,00	1,00	
	04:00	4,31	4,31	0,00				1							1,04	1,05	
	05:00	4,43	4,36	0,07				1							1,17	1,16	
	06:00	4,90	4,59	0,30				1							1,23	1,22	
	07:00	5,69	5,05	0,63		1		1							1,32	1,34	
	08:00	6,13	4,95	1,18		1		1							1,79	1,80	
	09:00	6,71	5,08	1,63		1		1				1			1,91	1,91	
	10:00	6,44	4,84	1,60		1		1				1			1,69	1,69	
	11:00	6,33	4,56	1,77		1		1							1,92	1,91	
	12:00	6,51	4,78	1,73		1		1							1,97	1,96	
	13:00	6,36	4,67	1,69		1		1							1,93	1,93	
	14:00	5,79	4,53	1,26				1							1,48	1,47	
	15:00	5,13	3,91	1,21				1							1,34	1,36	
	16:00	4,77	3,50	1,28				1							1,48	1,48	
	17:00	5,12	4,05	1,07				1							1,58	1,58	
	18:00	5,88	4,87	1,01				1							1,74	1,74	
	19:00	6,43	6,17	0,26		1		1							1,96	1,96	
	20:00	7,30	6,84	0,46		1		1						1	2,13	2,14	
	21:00	7,72	7,43	0,30		1	1	1							2,31	2,30	
	22:00	6,77	6,27	0,50		1	1	1							1,48	1,50	
	23:00	5,81	4,97	0,84		1		1							1,52	1,49	

Τα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	4,99	4,44	0,55				1							1,17	1,22	
	01:00	4,56	3,58	0,98				1							1,31	1,31	
	02:00	4,44	3,72	0,72				1							1,19	1,19	
	03:00	4,32	3,92	0,40				1							1,06	1,07	
	04:00	4,36	4,04	0,31				1							1,09	1,09	
	05:00	4,48	3,99	0,49				1							1,22	1,23	
	06:00	4,88	4,15	0,73				1							1,49	1,50	
	07:00	5,55	4,47	1,08			1	1							1,51	1,50	
	08:00	6,12	4,85	1,27			1	1							1,77	1,77	
	09:00	6,28	5,39	0,90			1	1							1,93	1,93	
	10:00	6,15	5,40	0,75			1	1							1,82	1,82	
	11:00	6,01	5,15	0,86			1	1							1,67	1,67	
	12:00	5,81	5,00	0,81			1	1							1,29	1,28	
	13:00	5,95	5,32	0,63			1	1							1,49	1,51	
	14:00	5,74	5,07	0,67			1	1							1,41	1,40	
	15:00	5,29	4,86	0,43			1	1							0,97	0,96	
	16:00	5,04	4,64	0,40			1	1							0,70	0,71	
	17:00	5,54	5,08	0,46			1	1							1,19	1,20	
	18:00	6,14	5,47	0,67			1	1							1,76	1,77	
	19:00	6,52	5,49	1,03			1	1							2,01	2,01	
	20:00	7,26	6,00	1,26			1	1							2,24	2,25	
	21:00	7,40	5,59	1,81			1	1							2,30	2,30	
	22:00	6,56	5,40	1,16			1	1							2,03	2,02	
	23:00	5,75	5,30	0,45			1	1							1,44	1,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	5,08	4,58	0,49				1							0,84	0,86	
	01:00	4,70	4,46	0,25				1							1,42	1,41	
	02:00	4,51	4,23	0,28				1							1,25	1,25	
	03:00	4,39	3,86	0,53				1							1,14	1,13	
	04:00	4,42	3,69	0,73				1							1,16	1,16	
	05:00	4,48	3,53	0,95				1							1,22	1,22	
	06:00	4,75	3,79	0,96				1							1,43	1,43	
	07:00	5,23	4,34	0,89				1							1,61	1,62	
	08:00	5,83	5,22	0,61		1		1							1,65	1,65	
	09:00	6,27	5,61	0,65		1		1							1,86	1,87	
	10:00	6,46	5,94	0,52		1		1							2,00	2,00	
	11:00	6,32	6,12	0,20		1		1							1,98	1,98	
	12:00	6,34	6,19	0,15		1		1							1,99	2,00	
	13:00	6,23	6,13	0,10		1		1							1,91	1,90	
	14:00	5,95	5,76	0,19		1		1							1,63	1,62	
	15:00	5,35	5,22	0,13		1		1							1,02	1,01	
	16:00	5,30	5,15	0,16		1		1							0,96	0,97	
	17:00	5,84	5,62	0,21		1		1							1,47	1,48	
	18:00	6,39	6,07	0,32		1		1							1,83	1,83	
	19:00	6,78	6,03	0,75		1	1	1							1,36	1,37	
	20:00	7,18	5,84	1,34		1	1	1							1,74	1,75	
	21:00	7,50	6,68	0,82		1	1	1							2,09	2,10	
	22:00	6,68	6,05	0,62		1	1	1							1,31	1,31	
	23:00	5,83	5,30	0,53		1		1							1,48	1,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 25 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	5,14	4,71	0,43		1		1							0,82	0,82	
	01:00	4,80	4,05	0,75				1							0,91	1,00	
	02:00	4,57	3,45	1,12				1							1,32	1,32	
	03:00	4,44	3,47	0,97				1							1,19	1,18	
	04:00	4,45	4,11	0,34				1							1,20	1,19	
	05:00	4,43	4,38	0,05				1							1,17	1,17	
	06:00	4,60	4,57	0,03				1							1,33	1,33	
	07:00	5,03	4,79	0,24				1							1,73	1,74	
	08:00	5,44	4,63	0,82		1		1							1,29	1,27	
	09:00	5,75	4,50	1,25		1		1							1,39	1,40	
	10:00	6,13	4,53	1,60		1		1							1,80	1,79	
	11:00	6,13	5,63	0,50		1		1							1,34	1,34	
	12:00	6,77	6,63	0,14		1			1				1		1,96	2,04	
	13:00	6,89	6,61	0,28		1			1				1		2,05	2,06	
	14:00	6,42	5,78	0,65		1			1						2,06	2,07	
	15:00	5,85	4,57	1,28		1			1						1,51	1,50	
	16:00	5,99	5,30	0,69		1			1						1,66	1,66	
	17:00	6,12	5,89	0,23		1			1						1,76	1,78	
	18:00	6,50	4,99	1,51		1			1						2,14	2,15	
	19:00	6,67	5,74	0,94		1			1						2,21	2,20	
	20:00	7,19	6,46	0,73		1	1		1						2,23	2,21	
	21:00	7,26	5,95	1,31		1	1		1						1,87	1,86	
	22:00	6,47	5,11	1,37		1	1		1						1,48	1,52	
	23:00	5,60	4,35	1,25		1			1						1,30	1,27	

Τα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	4,74	4,40	0,34		1			1						0,43	0,41	
	01:00	4,42	4,19	0,23					1						0,38	0,44	
	02:00	4,29	3,97	0,31					1						1,03	1,03	
	03:00	4,18	4,00	0,18					1						0,93	0,92	
	04:00	4,16	3,52	0,65					1						0,91	0,91	
	05:00	4,32	3,70	0,62					1						1,06	1,06	
	06:00	4,76	4,51	0,24					1						1,48	1,49	
	07:00	5,34	5,21	0,12		1			1						1,25	1,22	
	08:00	5,75	5,71	0,04		1			1						1,42	1,43	
	09:00	5,99	5,98	0,01		1			1						1,61	1,64	
	10:00	5,96	5,95	0,01		1			1						1,64	1,63	
	11:00	6,01	5,99	0,03		1			1						1,67	1,67	
	12:00	5,76	5,73	0,03		1			1						1,42	1,42	
	13:00	5,79	5,53	0,25		1			1						1,47	1,47	
	14:00	5,32	4,96	0,36		1			1						1,00	0,98	
	15:00	4,88	4,56	0,31					1						0,86	0,91	
	16:00	4,66	3,61	1,04					1						1,40	1,41	
	17:00	4,88	3,99	0,88					1						1,58	1,60	
	18:00	5,59	5,25	0,34		1			1						1,60	1,59	
	19:00	6,24	6,07	0,16		1			1						1,88	1,90	
	20:00	6,91	6,86	0,05		1	1		1						1,71	1,71	
	21:00	7,48	7,48	0,00		1	1		1						2,09	2,07	
	22:00	6,61	6,61	0,00		1	1		1						1,55	1,56	
	23:00	5,66	5,66	0,00		1			1						1,36	1,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	4,86	4,85	0,01		1			1						3,86	0,60	0,63	56%	693	
	01:00	4,46	4,32	0,14					1						2,19	1,22	1,21	66%	772	
	02:00	4,24	4,13	0,11					1						2,38	0,99	0,99	63%	566	
	03:00	4,14	3,95	0,19					1						2,56	0,88	0,89	61%	545	
	04:00	4,22	4,08	0,13					1						2,43	0,96	0,97	63%	561	
	05:00	4,35	4,28	0,07					1						2,24	1,09	1,10	66%	583	
	06:00	4,81	4,53	0,28					1						1,99	1,51	1,53	69%	612	
	07:00	5,45	5,40	0,05			1		1						3,32	1,32	1,30	62%	944	
	08:00	6,07	6,05	0,02			1		1						2,66	1,71	1,72	69%	838	
	09:00	6,24	6,14	0,11			1		1						2,58	1,53	1,51	70%	848	
	10:00	6,06	5,86	0,20			1		1						2,85	1,45	1,47	67%	816	
	11:00	6,03	5,99	0,04			1		1						2,73	1,69	1,69	69%	830	
	12:00	6,08	6,01	0,07			1		1						2,70	1,74	1,73	69%	833	
	13:00	5,97	5,69	0,28			1		1						3,02	1,65	1,64	65%	795	
	14:00	5,48	5,12	0,36			1		1						3,59	1,17	1,16	59%	726	
	15:00	4,95	4,50	0,45			1		1						4,21	0,81	0,86	52%	649	
	16:00	4,78	3,93	0,85					1						2,59	1,52	1,53	60%	727	
	17:00	5,15	4,67	0,48					1						1,84	1,69	1,68	72%	628	
	18:00	5,87	5,62	0,25			1		1						3,09	1,50	1,52	64%	971	
	19:00	6,57	6,40	0,16			1		1						2,31	2,00	1,97	73%	880	
	20:00	7,19	7,06	0,13		1	1		1						3,85	1,74	1,76	65%	1.186	
	21:00	7,62	7,50	0,12		1	1		1						3,41	2,22	2,21	69%	1.055	
	22:00	6,69	6,49	0,20		1	1		1		1,49				4,43	1,49	1,51	59%	930	
	23:00	5,68	5,43	0,25		1			1						3,28	1,38	1,36	62%	948	
		132,97 MWh														ΑΩΛ: 11,14			18.934 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	4,95	4,95	0,00		1			1						0,65	0,68	
	01:00	4,57	4,57	0,00					1						1,31	1,31	
	02:00	4,36	4,34	0,02					1						1,12	1,11	
	03:00	4,24	4,22	0,01					1						0,97	0,97	
	04:00	4,26	4,20	0,07					1						1,01	1,01	
	05:00	4,40	4,15	0,25					1						1,13	1,13	
	06:00	4,93	4,78	0,15					1						1,36	1,34	
	07:00	5,64	5,31	0,33		1			1						1,26	1,28	
	08:00	6,20	6,06	0,14		1			1						1,85	1,86	
	09:00	6,01	5,90	0,11		1			1						1,51	1,50	
	10:00	5,92	5,82	0,10		1			1					1	1,19	1,20	
	11:00	6,10	5,99	0,11		1			1				1		1,35	1,34	
	12:00	6,31	6,24	0,06		1			1						1,96	1,97	
	13:00	6,46	6,37	0,09		1			1						2,13	2,13	
	14:00	5,63	5,59	0,03		1			1						1,30	1,28	
	15:00	5,10	5,08	0,02		1			1						0,76	0,75	
	16:00	4,89	4,83	0,06		1			1						0,53	0,54	
	17:00	5,37	5,30	0,07		1			1						1,00	1,01	
	18:00	6,21	6,17	0,04		1			1						1,73	1,71	
	19:00	6,73	6,71	0,01		1	1		1						1,30	1,30	
	20:00	7,25	7,24	0,01		1	1		1						1,80	1,82	
	21:00	7,74	7,73	0,01		1	1		1						2,34	2,33	
	22:00	6,71	6,71	0,00		1	1		1						1,34	1,33	
	23:00	5,70	5,64	0,06		1			1						1,37	1,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	5,01	4,79	0,22		1			1						0,86	0,93
	01:00	4,56	4,19	0,37					1						1,32	1,32
	02:00	4,43	3,85	0,58					1						1,18	1,17
	03:00	4,31	3,80	0,50					1						1,06	1,05
	04:00	4,36	3,42	0,94					1						1,09	1,10
	05:00	4,46	3,55	0,90					1						1,18	1,19
	06:00	4,93	3,34	1,59					1						1,62	1,64
	07:00	5,59	3,78	1,81					1						1,95	1,95
	08:00	6,27	4,53	1,74		1			1						2,08	2,08
	09:00	6,71	4,73	1,97		1			1						2,30	2,31
	10:00	6,42	4,60	1,81		1			1						2,08	2,08
	11:00	6,31	4,69	1,61		1			1						1,98	1,98
	12:00	6,22	4,38	1,84		1			1						1,89	1,87
	13:00	5,96	4,39	1,57		1			1						1,63	1,62
	14:00	5,70	4,34	1,36		1			1						1,37	1,37
	15:00	4,92	4,52	0,40		1			1					1	0,43	0,40
	16:00	4,81	4,36	0,45		1			1					1	0,45	0,47
	17:00	5,39	4,36	1,03		1			1						1,03	1,05
	18:00	5,96	4,52	1,44		1			1						1,58	1,61
	19:00	6,67	5,05	1,61		1			1						2,27	2,28
	20:00	7,38	5,34	2,04		1			1						2,57	2,58
	21:00	7,66	5,41	2,25		1			1						2,69	2,69
	22:00	6,65	4,77	1,88		1			1						2,26	2,25
	23:00	5,82	4,32	1,51		1			1						1,52	1,50

Δοκιμαστική λειτουργία φορητών στο διάστημα από 15:15 έως 16:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	5,18	3,75	1,44					1						1,44	1,49
	01:00	4,74	3,32	1,42					1						1,49	1,48
	02:00	4,50	3,25	1,25					1						1,25	1,25
	03:00	4,40	3,26	1,13					1						1,13	1,14
	04:00	4,44	3,27	1,17					1						1,18	1,18
	05:00	4,42	3,25	1,17					1						1,17	1,17
	06:00	4,87	3,28	1,59					1						1,59	1,61
	07:00	5,25	3,42	1,83					1						1,83	1,83
	08:00	5,72	3,72	2,00					1						2,00	2,00
	09:00	6,09	3,97	2,12					1						2,12	2,12
	10:00	5,92	3,86	2,06					1						2,07	2,07
	11:00	6,19	4,03	2,16					1						2,17	2,17
	12:00	6,16	4,01	2,15					1						2,16	2,15
	13:00	6,13	3,99	2,14					1						2,15	2,14
	14:00	5,62	3,65	1,97					1						1,98	1,97
	15:00	5,12	3,34	1,78					1						1,79	1,79
	16:00	4,95	3,29	1,66					1						1,69	1,68
	17:00	5,40	3,74	1,66					1						1,87	1,88
	18:00	6,20	4,40	1,81		1			1						1,89	1,93
	19:00	6,72	4,99	1,73		1			1						2,00	2,34
	20:00	7,01	5,69	1,32		1			1						2,01	2,45
	21:00	7,37	6,58	0,79		1			1				1		2,33	2,34
	22:00	6,70	5,98	0,72		1			1						2,19	2,17
	23:00	5,84	5,43	0,41		1			1							1,54

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	5,19	4,59	0,60		1			1						1,14	1,19	
	01:00	4,79	4,19	0,60					1						1,55	1,54	
	02:00	4,50	3,68	0,82					1						1,26	1,25	
	03:00	4,38	3,80	0,58					1						1,12	1,12	
	04:00	4,34	3,58	0,76					1						1,09	1,09	
	05:00	4,32	3,91	0,41					1						1,06	1,06	
	06:00	4,55	4,25	0,30					1						1,27	1,28	
	07:00	4,99	4,43	0,56					1						1,72	1,72	
	08:00	5,35	4,63	0,72					1						1,87	1,87	
	09:00	5,60	4,69	0,91					1						1,95	1,95	
	10:00	5,89	5,21	0,67					1			1			2,05	2,05	
	11:00	6,17	5,46	0,70		1			1			1			1,96	1,94	
	12:00	5,95	5,06	0,90		1			1						1,62	1,61	
	13:00	5,87	5,09	0,78		1			1						1,54	1,54	
	14:00	5,33	4,77	0,56		1			1						1,02	1,01	
	15:00	4,95	4,48	0,47		1			1						0,60	0,61	
	16:00	4,94	4,46	0,48		1			1						0,62	0,61	
	17:00	5,34	5,02	0,33		1			1						0,98	0,99	
	18:00	5,98	5,78	0,21		1			1						1,62	1,64	
	19:00	6,50	6,33	0,17	1	1			1						1,32	1,28	
	20:00	7,12	6,85	0,28	1	1			1						1,67	1,70	
	21:00	7,54	7,32	0,22	1	1			1						2,13	2,13	
	22:00	6,74	6,60	0,14	1	1			1						1,42	1,40	
	23:00	5,77	5,60	0,17		1			1						1,04	1,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	5,09	4,95	0,14		1			1						0,78	0,76	
	01:00	4,67	4,53	0,13		1			1						0,47	0,52	
	02:00	4,46	4,35	0,10					1						1,20	1,20	
	03:00	4,39	4,38	0,01					1						1,13	1,13	
	04:00	4,38	4,24	0,14					1						1,13	1,13	
	05:00	4,45	4,27	0,18					1						1,20	1,19	
	06:00	4,96	4,92	0,03		1			1						0,99	0,97	
	07:00	5,63	5,59	0,03		1			1						1,27	1,28	
	08:00	6,26	6,24	0,01		1			1						1,84	1,87	
	09:00	6,58	6,58	0,00		1			1						2,24	2,22	
	10:00	6,49	6,49	0,00		1			1						2,15	2,15	
	11:00	6,48	6,47	0,01		1			1						2,12	2,13	
	12:00	6,55	6,53	0,02		1			1						2,19	2,18	
	13:00	6,43	6,41	0,02		1			1						2,09	2,08	
	14:00	6,04	6,03	0,01		1			1						1,72	1,70	
	15:00	5,56	5,55	0,01		1			1						1,23	1,21	
	16:00	5,25	5,23	0,02		1			1						0,91	0,91	
	17:00	5,72	5,68	0,04		1			1						1,35	1,37	
	18:00	6,48	6,40	0,09		1			1						1,53	1,27	
	19:00	6,87	6,72	0,15				1	1						0,28	0,28	
	20:00	7,43	7,14	0,29				1	1						0,89	0,91	
	21:00	7,94	7,81	0,14				1	1						1,44	1,43	
	22:00	6,98	6,91	0,07				1	1						0,52	0,49	
	23:00	5,99	5,88	0,11	1			1							0,56	0,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	5,20	5,09	0,11	1			1							0,96	0,95
	01:00	4,81	4,77	0,04				1							1,15	1,17
	02:00	4,57	4,56	0,01				1							1,32	1,31
	03:00	4,48	4,47	0,02				1							1,23	1,23
	04:00	4,55	4,55	0,00				1							1,29	1,29
	05:00	4,62	4,62	0,00				1							1,36	1,37
	06:00	5,12	5,12	0,00	1			1							1,10	1,09
	07:00	5,67	5,67	0,00	1			1							1,15	1,18
	08:00	6,17	6,17	0,00	1			1							1,79	1,82
	09:00	6,57	6,57	0,00	1			1							2,05	2,04
	10:00	6,60	6,60	0,00	1			1					1		1,88	1,88
	11:00	6,64	6,63	0,01	1			1					1		2,07	2,04
	12:00	6,66	6,65	0,00	1			1					1		1,81	1,81
	13:00	6,64	6,62	0,02	1			1							1,94	1,95
	14:00	6,18	6,09	0,09	1			1							1,84	1,83
	15:00	5,60	5,49	0,10	1			1							1,28	1,26
	16:00	5,40	5,31	0,10	1			1							1,06	1,07
	17:00	5,98	5,98	0,00	1			1							1,59	1,61
	18:00	6,86	6,85	0,00	1	1		1							1,93	1,93
	19:00	7,34	7,34	0,00	1	1		1							1,88	1,90
	20:00	7,82	7,82	0,00	1	1		1							2,35	2,37
	21:00	8,29	8,29	0,00	1	1		1					1		2,48	2,46
	22:00	7,25	7,25	0,00	1	1		1							1,74	1,72
	23:00	6,14	6,14	0,00		1		1							1,29	1,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	5,33	5,33	0,00		1		1							1,00	0,99	
	01:00	4,93	4,93	0,00		1		1							0,60	0,59	
	02:00	4,78	4,78	0,00				1							1,45	1,51	
	03:00	4,65	4,65	0,00				1							1,38	1,38	
	04:00	4,60	4,60	0,00				1							1,35	1,35	
	05:00	4,65	4,65	0,00				1							1,37	1,38	
	06:00	5,17	5,17	0,00		1		1							1,07	1,05	
	07:00	5,82	5,82	0,00		1		1							1,46	1,46	
	08:00	6,18	6,18	0,00		1		1							1,81	1,83	
	09:00	6,60	6,60	0,00		1	1	1							1,43	1,40	
	10:00	6,77	6,77	0,00		1	1	1							1,35	1,35	
	11:00	6,85	6,85	0,01		1	1	1							1,43	1,44	
	12:00	6,87	6,86	0,01		1	1	1							1,45	1,46	
	13:00	6,76	6,74	0,02		1	1	1							1,32	1,34	
	14:00	6,48	6,47	0,01		1	1	1							1,07	1,07	
	15:00	5,99	5,98	0,01		1	1	1							1,03	1,10	
	16:00	5,76	5,74	0,02		1		1							1,42	1,40	
	17:00	6,30	6,27	0,03		1		1							1,85	1,86	
	18:00	7,02	6,91	0,11				1	1						1,58	1,55	
	19:00	7,50	7,45	0,04				1	1						1,02	0,98	
	20:00	7,90	7,88	0,01				1	1						1,33	1,36	
	21:00	8,35	8,23	0,13				1	1						1,85	1,85	
	22:00	7,51	7,15	0,36				1	1						1,03	1,01	
	23:00	6,48	6,30	0,17		1			1						0,87	1,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	5,59	5,33	0,25		1			1						1,27	1,26	
	01:00	5,16	5,00	0,17		1			1						0,84	0,83	
	02:00	4,96	4,87	0,08		1			1						0,63	0,62	
	03:00	4,81	4,70	0,11		1			1						0,48	0,48	
	04:00	4,80	4,74	0,06		1			1						0,46	0,47	
	05:00	4,86	4,66	0,20		1			1						0,51	0,52	
	06:00	5,28	5,11	0,18		1			1						0,92	0,93	
	07:00	6,04	5,96	0,08		1			1						1,68	1,70	
	08:00	6,52	6,31	0,20		1			1						2,17	2,17	
	09:00	7,06	6,64	0,42	1	1			1						2,12	2,10	
	10:00	7,18	6,34	0,84	1	1			1						1,77	1,78	
	11:00	7,26	6,47	0,79	1	1			1						1,83	1,84	
	12:00	7,50	6,66	0,84	1	1			1						2,07	2,08	
	13:00	7,53	6,42	1,11	1	1			1						2,13	2,12	
	14:00	7,39	5,66	1,73	1	1			1						2,06	2,06	
	15:00	6,71	4,81	1,90		1			1						2,22	2,22	
	16:00	6,29	4,44	1,85		1			1						1,95	1,97	
	17:00	6,76	4,69	2,07		1			1						2,33	2,34	
	18:00	7,56	6,03	1,53		1			1						2,45	2,31	
	19:00	7,85	6,95	0,90				1	1						1,04	1,04	
	20:00	8,17	6,75	1,43				1	1						1,64	1,65	
	21:00	8,59	7,20	1,39				1	1						2,09	2,07	
	22:00	7,70	6,72	0,99				1	1						1,23	1,20	
	23:00	6,72	6,32	0,40				1	1						0,41	0,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	6,04	4,35	1,69		1		1							1,69	1,70	
	01:00	5,51	4,32	1,19		1		1							1,20	1,19	
	02:00	5,31	3,62	1,69				1							1,82	1,85	
	03:00	5,13	3,35	1,78				1							1,79	1,79	
	04:00	5,06	3,29	1,77				1							1,77	1,77	
	05:00	5,14	3,34	1,80				1							1,80	1,80	
	06:00	5,53	3,75	1,79				1							1,93	1,93	
	07:00	6,30	4,85	1,46				1							2,19	2,18	
	08:00	6,76	5,12	1,63		1		1							2,35	2,35	
	09:00	7,03	5,31	1,72		1		1							2,46	2,46	
	10:00	7,13	5,49	1,64		1		1							2,50	2,49	
	11:00	7,12	5,14	1,99		1		1							2,48	2,49	
	12:00	7,23	5,17	2,07		1		1							2,54	2,53	
	13:00	7,25	5,15	2,10		1		1							2,54	2,54	
	14:00	6,85	4,56	2,30		1		1							2,40	2,40	
	15:00	6,46	4,37	2,10		1		1							2,13	2,12	
	16:00	6,36	4,44	1,92		1		1							2,01	2,02	
	17:00	6,78	5,23	1,55		1		1							2,34	2,35	
	18:00	7,44	6,37	1,07		1		1							1,95	1,82	
	19:00	7,78	6,98	0,80				1	1						1,24	1,26	
	20:00	8,14	7,27	0,87				1	1						1,60	1,62	
	21:00	8,45	7,47	0,98				1	1						1,95	1,93	
	22:00	7,63	6,76	0,88				1	1						1,16	1,13	
	23:00	6,76	6,31	0,44				1	1						0,47	0,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	6,12	4,92	1,21		1			1						1,78	1,79	
	01:00	5,56	5,03	0,53		1			1						1,23	1,23	
	02:00	5,28	4,65	0,63		1			1						1,25	1,30	
	03:00	5,10	4,64	0,46					1						1,79	1,79	
	04:00	5,03	4,61	0,42					1						1,75	1,75	
	05:00	5,01	4,34	0,67					1						1,73	1,73	
	06:00	5,32	4,32	1,00					1						1,85	1,86	
	07:00	5,82	4,22	1,60					1						2,03	2,04	
	08:00	6,29	5,04	1,26		1			1						2,15	2,15	
	09:00	6,71	5,98	0,73		1			1						2,29	2,31	
	10:00	7,01	6,45	0,56		1			1						2,29	2,26	
	11:00	7,25	6,66	0,59	1	1			1						1,82	1,84	
	12:00	7,16	6,53	0,63	1	1			1						1,76	1,75	
	13:00	7,23	6,72	0,51	1	1			1						1,80	1,81	
	14:00	6,91	6,60	0,31	1	1			1						1,58	1,57	
	15:00	6,50	6,13	0,36	1	1			1						1,10	1,08	
	16:00	6,40	5,63	0,77	1	1			1						0,97	0,97	
	17:00	6,78	5,88	0,90	1	1			1						1,35	1,36	
	18:00	7,43	6,80	0,63	1	1			1						1,99	2,01	
	19:00	7,79	7,21	0,59	1	1			1						2,38	2,37	
	20:00	8,01	7,47	0,54	1	1			1						2,57	2,59	
	21:00	8,38	7,83	0,55	1	1			1						2,92	2,91	
	22:00	7,65	6,61	1,04	1	1			1						2,27	2,24	
	23:00	6,92	6,06	0,86	1	1			1						1,72	1,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	6,14	5,73	0,41		1			1						1,83	1,81	
	01:00	5,67	4,67	1,00		1			1						1,35	1,34	
	02:00	5,31	4,51	0,80		1			1						1,19	1,22	
	03:00	5,14	4,50	0,64					1						1,80	1,80	
	04:00	5,05	4,11	0,94					1						1,76	1,76	
	05:00	4,92	4,10	0,82					1						1,66	1,66	
	06:00	5,12	4,43	0,69					1						1,78	1,78	
	07:00	5,63	5,06	0,57		1			1						1,63	1,61	
	08:00	6,01	5,46	0,55		1			1						1,51	1,84	
	09:00	6,32	6,02	0,31		1			1						1,72	2,09	
	10:00	6,64	6,52	0,12	1	1			1						1,11	1,46	
	11:00	6,76	6,55	0,21	1	1			1						1,14	1,52	
	12:00	6,82	6,13	0,69	1	1			1						1,21	1,59	
	13:00	6,80	5,94	0,86	1	1			1						1,22	1,57	
	14:00	6,24	5,41	0,83	1	1			1						0,89	1,32	
	15:00	5,82	5,10	0,72		1			1						1,30	1,67	
	16:00	5,81	4,98	0,83		1			1						1,29	1,66	
	17:00	6,32	5,81	0,50		1			1						1,76	2,14	
	18:00	7,05	6,73	0,33	1	1			1						1,66	2,02	
	19:00	7,52	7,29	0,23	1	1			1						1,91	2,28	
	20:00	7,76	7,51	0,25	1	1			1						2,14	2,52	
	21:00	8,16	7,61	0,55	1	1			1						2,40	2,87	
	22:00	7,40	6,89	0,51	1	1			1						1,83	2,17	
	23:00	6,68	6,12	0,56	1	1			1						1,22	1,65	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	6,04	5,61	0,43		1			1						1,55	1,90	
	01:00	5,50	5,26	0,25		1			1						1,01	1,36	
	02:00	5,26	4,89	0,37		1			1						0,75	1,10	
	03:00	5,09	4,77	0,32		1			1						0,55	0,92	
	04:00	5,06	4,87	0,20		1			1						0,55	0,91	
	05:00	4,94	4,82	0,12		1			1						0,44	0,79	
	06:00	5,29	5,13	0,16		1			1						0,73	1,11	
	07:00	5,80	5,69	0,11		1			1						1,25	1,64	
	08:00	6,36	6,22	0,13		1			1						1,84	2,21	
	09:00	6,92	6,83	0,09	1	1			1						1,68	2,01	
	10:00	7,11	7,02	0,09	1	1			1						1,51	1,87	
	11:00	7,32	7,24	0,09	1	1			1						1,70	2,07	
	12:00	7,30	7,21	0,08	1	1			1						1,70	2,07	
	13:00	7,46	6,96	0,50	1	1			1						1,87	2,22	
	14:00	7,03	5,85	1,18	1	1			1						1,45	1,79	
	15:00	6,43	5,63	0,81	1	1			1						0,83	1,19	
	16:00	6,40	5,74	0,66	1	1			1						0,79	1,16	
	17:00	6,83	6,40	0,43	1	1			1						1,22	1,60	
	18:00	7,67	7,16	0,51	1	1			1						2,03	2,42	
	19:00	8,04	7,37	0,66	1	1			1						2,36	2,77	
	20:00	8,34	7,50	0,84	1	1			1					1	2,30	2,70	
	21:00	8,72	7,51	1,21	1	1			1					1	2,44	3,02	
	22:00	7,86	6,52	1,35	1	1			1						2,22	2,62	
	23:00	6,95	5,92	1,03	1	1			1						1,53	1,96	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	6,28	5,31	0,97	1			1							1,36	1,55	
	01:00	5,70	4,50	1,20	1			1							1,25	1,62	
	02:00	5,41	4,03	1,39				1							1,38	1,77	
	03:00	5,27	3,72	1,55				1							1,54	1,91	
	04:00	5,16	3,66	1,50				1							1,51	1,87	
	05:00	5,11	3,67	1,44				1							1,49	1,86	
	06:00	5,50	4,14	1,35				1							1,61	1,98	
	07:00	6,25	5,32	0,93	1			1							1,78	2,16	
	08:00	6,80	5,61	1,19	1			1							2,07	2,44	
	09:00	7,21	5,23	1,98	1			1							2,22	2,59	
	10:00	7,27	5,21	2,06	1			1							2,25	2,61	
	11:00	7,29	5,23	2,07	1			1							2,25	2,62	
	12:00	7,48	5,40	2,07	1			1							2,32	2,68	
	13:00	7,58	5,46	2,12	1			1							2,35	2,72	
	14:00	7,26	5,20	2,06	1			1							2,25	2,61	
	15:00	6,87	4,89	1,97	1			1							2,10	2,46	
	16:00	6,90	4,94	1,96	1			1							2,11	2,48	
	17:00	7,44	5,48	1,96	1			1							2,29	2,66	
	18:00	8,15	6,36	1,79	1	1		1							2,44	2,90	
	19:00	8,57	6,22	2,35	1	1		1							2,95	3,00	
	20:00	8,64	6,31	2,33	1	1		1							2,62	2,47	
	21:00	9,04	6,61	2,43	1	1			1						2,75	3,01	
	22:00	8,06	5,58	2,48	1	1			1						2,71	2,70	
	23:00	6,95	4,69	2,27		1			1						2,42	2,41	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 19:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	6,00	4,27	1,73		1			1						1,74	1,75	
	01:00	5,51	3,58	1,93					1						1,93	1,93	
	02:00	5,25	3,41	1,84					1						1,84	1,84	
	03:00	5,12	3,33	1,80					1						1,80	1,79	
	04:00	5,10	3,32	1,79					1						1,79	1,79	
	05:00	5,06	3,29	1,77					1						1,77	1,76	
	06:00	5,42	3,53	1,89					1						1,89	1,89	
	07:00	6,11	4,00	2,10					1						2,13	2,14	
	08:00	6,66	4,96	1,70		1			1						2,32	2,33	
	09:00	6,93	4,79	2,14		1			1						2,43	2,42	
	10:00	6,90	5,19	1,71		1			1						2,41	2,41	
	11:00	7,05	5,55	1,50		1			1						2,46	2,47	
	12:00	7,11	5,38	1,73		1			1						2,48	2,49	
	13:00	7,18	5,67	1,50		1			1						2,51	2,50	
	14:00	6,86	5,35	1,52		1			1						2,41	2,40	
	15:00	6,43	5,35	1,08		1			1						2,11	2,11	
	16:00	6,22	5,22	1,00		1			1						1,87	1,87	
	17:00	6,74	5,99	0,75		1			1						2,30	2,30	
	18:00	7,45	6,28	1,18	1	1			1						2,23	2,23	
	19:00	7,84	7,00	0,83	1	1			1						2,42	2,41	
	20:00	8,05	6,93	1,12	1	1			1						2,64	2,63	
	21:00	8,57	7,39	1,18	1	1			1						2,99	2,99	
	22:00	7,81	6,52	1,29	1	1			1						2,51	2,48	
	23:00	6,83	5,72	1,11		1			1						2,33	2,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	6,01	5,00	1,01		1			1						1,71	1,69	
	01:00	5,58	4,89	0,69					1						1,84	1,84	
	02:00	5,29	4,82	0,47					1						1,85	1,85	
	03:00	5,17	4,90	0,27					1						1,81	1,81	
	04:00	5,14	4,82	0,32		1			1						1,02	0,99	
	05:00	5,11	4,69	0,42		1			1						0,76	0,78	
	06:00	5,49	4,90	0,59		1			1						1,13	1,16	
	07:00	6,25	5,64	0,62		1			1						1,88	1,91	
	08:00	6,94	6,02	0,92		1			1						2,42	2,43	
	09:00	7,31	6,55	0,76	1	1			1						2,08	2,07	
	10:00	7,58	6,68	0,91	1	1			1						2,16	2,16	
	11:00	7,82	6,33	1,49	1	1			1						2,38	2,40	
	12:00	7,98	6,06	1,92	1	1			1						2,55	2,58	
	13:00	7,85	5,93	1,92	1	1			1						2,44	2,44	
	14:00	7,46	5,74	1,72	1	1			1						2,30	2,32	
	15:00	6,98	5,89	1,09		1			1						2,45	2,45	
	16:00	6,78	5,86	0,92		1			1						2,37	2,37	
	17:00	7,26	6,55	0,71				1	1						1,55	1,39	
	18:00	8,07	7,42	0,65				1	1						1,53	1,56	
	19:00	8,30	7,65	0,66				1	1						1,78	1,78	
	20:00	8,39	7,64	0,74				1	1						1,87	1,88	
	21:00	8,78	7,78	1,00				1	1						1,31	1,28	
	22:00	7,95	7,52	0,42		1			1	1					0,48	0,59	
	23:00	7,03	6,07	0,96		1				1					1,80	1,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	6,24	4,93	1,32		1			1						1,93	1,91
	01:00	5,74	4,44	1,30		1			1						1,42	1,41
	02:00	5,10	3,99	1,10					1						1,28	1,63
	03:00	4,86	4,09	0,76					1						1,43	1,81
	04:00	4,82	4,29	0,53					1						1,41	1,79
	05:00	4,89	4,57	0,31					1						1,43	1,81
	06:00	5,49	5,02	0,47		1			1						1,33	1,67
	07:00	6,19	5,70	0,49		1			1						1,38	1,66
	08:00	6,70	5,18	1,52		1		1							2,00	2,45
	09:00	7,09	5,50	1,59		1		1							2,21	2,59
	10:00	7,20	5,59	1,62		1		1							2,25	2,63
	11:00	7,30	5,90	1,40		1		1							2,28	2,66
	12:00	7,42	6,01	1,41		1		1							2,33	2,70
	13:00	7,47	6,57	0,89		1		1					1		2,34	2,72
	14:00	7,19	6,39	0,81		1		1					1		2,24	2,61
	15:00	6,64	5,48	1,17		1		1							2,00	2,39
	16:00	6,51	5,29	1,22		1		1							2,00	2,38
	17:00	7,04	6,20	0,84		1		1							2,19	2,58
	18:00	7,85	7,19	0,66		1		1	1						1,64	1,91
	19:00	8,09	7,44	0,65				1	1						1,51	1,89
	20:00	8,32	7,55	0,77				1	1						1,73	2,12
	21:00	8,42	7,24	1,18				1	1						1,84	2,22
	22:00	7,43	6,66	0,78				1	1						0,83	1,24
	23:00	6,60	4,87	1,73		1			1						1,86	2,42

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 02:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	5,87	4,54	1,32		1			1						1,55	1,93	
	01:00	5,27	4,21	1,06					1						1,58	1,95	
	02:00	5,11	3,92	1,19					1						1,52	1,90	
	03:00	5,04	4,27	0,77					1						1,49	1,87	
	04:00	4,99	3,83	1,16					1						1,47	1,85	
	05:00	5,04	4,06	0,98					1						1,49	1,87	
	06:00	5,40	4,39	1,01					1						1,61	2,00	
	07:00	5,82	4,76	1,06	1				1						1,57	1,94	
	08:00	6,17	5,03	1,15	1				1						1,73	2,13	
	09:00	6,85	5,39	1,46	1				1						2,12	2,51	
	10:00	7,16	5,80	1,36	1				1						2,25	2,62	
	11:00	7,27	5,80	1,46	1				1						2,27	2,65	
	12:00	7,34	5,65	1,69	1				1						2,29	2,68	
	13:00	7,63	5,93	1,70	1				1						2,39	2,78	
	14:00	7,07	5,78	1,30	1				1						2,21	2,59	
	15:00	6,38	5,16	1,22	1				1						1,93	2,30	
	16:00	6,21	4,90	1,32	1				1						1,79	2,17	
	17:00	6,78	5,76	1,02	1				1						2,09	2,48	
	18:00	7,51	7,15	0,36	1	1			1						2,17	2,56	
	19:00	8,01	7,72	0,29	1	1			1						2,44	2,89	
	20:00	8,17	7,92	0,25	1	1			1						2,44	2,96	
	21:00	8,30	7,75	0,55	1	1			1						2,44	3,00	
	22:00	7,47	6,85	0,62	1	1			1						2,02	2,39	
	23:00	6,56	5,31	1,25		1			1						1,57	2,01	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	5,85	4,44	1,40		1			1						1,47	1,84	
	01:00	5,32	4,27	1,05					1						1,28	1,70	
	02:00	5,03	4,41	0,62					1						1,49	1,87	
	03:00	4,79	3,74	1,05					1						1,41	1,79	
	04:00	4,74	3,71	1,04					1						1,39	1,77	
	05:00	4,83	4,50	0,32					1						1,42	1,80	
	06:00	5,11	4,90	0,21					1						1,42	1,75	
	07:00	5,59	5,19	0,40		1			1						1,17	1,55	
	08:00	5,94	5,61	0,32		1			1						1,50	1,90	
	09:00	6,29	6,05	0,24		1			1						1,84	2,23	
	10:00	6,71	6,45	0,26		1			1						1,80	2,16	
	11:00	6,78	6,58	0,19	1	1			1						1,31	1,67	
	12:00	6,80	6,63	0,16	1	1			1						1,31	1,68	
	13:00	6,67	6,45	0,22	1	1			1						1,19	1,59	
	14:00	6,14	5,54	0,60	1	1			1						1,08	1,50	
	15:00	5,68	5,24	0,44		1			1						1,29	1,66	
	16:00	5,81	5,65	0,16		1			1						1,39	1,78	
	17:00	6,36	6,19	0,17		1			1						1,87	2,25	
	18:00	7,16	7,03	0,13	1	1			1						1,84	2,21	
	19:00	7,52	7,39	0,13	1	1			1						2,03	2,41	
	20:00	7,75	7,65	0,10	1	1			1						2,23	2,63	
	21:00	8,21	8,08	0,13	1	1			1						2,44	2,95	
	22:00	7,61	7,52	0,08	1	1			1					1	1,92	2,28	
	23:00	6,77	6,53	0,23	1	1			1						1,40	1,77	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	6,06	5,83	0,23		1			1						1,62	2,04	
	01:00	5,45	5,02	0,43		1			1						1,06	1,42	
	02:00	5,18	4,96	0,22		1			1						0,78	1,15	
	03:00	5,09	5,00	0,09		1			1						0,67	1,07	
	04:00	5,08	5,05	0,03		1			1						0,67	1,05	
	05:00	5,05	5,02	0,03		1			1						0,64	1,02	
	06:00	5,49	5,40	0,10		1			1						1,06	1,46	
	07:00	6,24	6,20	0,03		1			1						1,77	2,16	
	08:00	6,80	6,75	0,05	1	1			1						1,52	1,89	
	09:00	7,11	6,98	0,14	1	1			1						1,61	2,00	
	10:00	7,24	7,09	0,15	1	1			1						1,74	2,13	
	11:00	7,29	7,12	0,17	1	1			1						1,81	2,18	
	12:00	7,47	7,28	0,20	1	1			1						2,00	2,37	
	13:00	7,47	6,93	0,54	1	1			1						1,97	2,36	
	14:00	7,08	6,22	0,86	1	1			1						1,61	1,99	
	15:00	6,51	6,08	0,43	1	1			1						1,10	1,50	
	16:00	6,41	6,06	0,35		1			1						1,66	2,09	
	17:00	6,84	6,66	0,19		1			1		1				1,99	2,37	
	18:00	7,54	7,22	0,32				1	1						1,23	1,49	
	19:00	8,07	7,85	0,22				1	1						1,48	1,86	
	20:00	8,23	7,96	0,27				1	1						1,63	2,02	
	21:00	8,60	8,14	0,45				1	1						2,02	2,40	
	22:00	7,80	7,38	0,42				1	1						1,26	1,61	
	23:00	6,79	6,58	0,21				1	1						0,26	0,60	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	6,03	5,79	0,24		1			1						1,22	1,31	
	01:00	5,53	5,26	0,28		1			1						1,45	1,44	
	02:00	5,27	4,94	0,33		1			1						1,20	1,20	
	03:00	5,12	4,91	0,22		1			1						1,07	1,08	
	04:00	5,11	4,96	0,16		1			1						1,06	1,07	
	05:00	5,15	4,96	0,18		1			1						1,08	1,08	
	06:00	5,58	5,53	0,05		1			1						1,52	1,54	
	07:00	6,25	6,24	0,01		1			1						2,16	2,17	
	08:00	6,89	6,86	0,02	1	1			1						1,95	1,94	
	09:00	7,44	7,39	0,04	1	1			1						2,28	2,29	
	10:00	7,69	7,58	0,11	1	1			1						2,53	2,55	
	11:00	7,74	7,53	0,21	1	1			1						2,49	2,48	
	12:00	7,96	7,54	0,42	1	1			1						2,57	2,55	
	13:00	7,96	7,51	0,45	1	1			1						2,55	2,54	
	14:00	7,70	7,43	0,28	1	1			1						2,31	2,29	
	15:00	7,17	6,40	0,76	1	1			1						1,80	1,81	
	16:00	6,85	6,19	0,66		1			1						1,99	2,03	
	17:00	7,23	6,56	0,67		1			1		1				2,44	2,45	
	18:00	8,04	7,39	0,65				1	1						1,62	1,59	
	19:00	8,44	8,05	0,39				1	1						1,93	1,93	
	20:00	8,47	8,18	0,29				1	1						1,94	1,95	
	21:00	8,83	8,37	0,46				1	1						2,31	2,31	
	22:00	8,06	7,52	0,54				1	1						1,57	1,56	
	23:00	7,13	6,80	0,33				1	1						0,65	0,63	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:39.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	6,28	5,99	0,29		1			1						1,03	1,23	
	01:00	5,84	5,25	0,59		1			1						1,51	1,50	
	02:00	5,53	5,01	0,52		1			1						1,21	1,20	
	03:00	5,35	4,89	0,46		1			1						1,01	1,02	
	04:00	5,37	4,90	0,48		1			1						1,04	1,03	
	05:00	5,34	4,91	0,43		1			1						1,00	1,00	
	06:00	5,82	5,27	0,56		1			1						1,47	1,47	
	07:00	6,60	6,25	0,35		1			1						1,93	1,93	
	08:00	7,34	6,89	0,45	1	1			1						1,90	1,92	
	09:00	7,81	6,91	0,89	1	1			1						2,38	2,39	
	10:00	8,12	6,67	1,45	1	1			1						2,69	2,70	
	11:00	8,28	6,99	1,29	1	1			1						2,87	2,86	
	12:00	8,47	6,86	1,62	1	1			1						2,95	2,96	
	13:00	8,58	6,65	1,93	1	1			1						3,00	3,00	
	14:00	8,15	6,15	2,00	1	1			1						2,75	2,75	
	15:00	7,54	5,79	1,76	1	1			1						2,18	2,20	
	16:00	7,34	5,60	1,75		1			1						2,31	2,32	
	17:00	7,83	6,32	1,52		1			1						2,73	2,74	
	18:00	8,45	7,45	1,00				1	1						2,02	1,97	
	19:00	8,84	8,00	0,84				1	1						2,32	2,33	
	20:00	8,91	7,68	1,23				1	1						2,39	2,40	
	21:00	9,23	7,71	1,52				1	1						2,72	2,72	
	22:00	8,53	6,91	1,62				1	1						2,06	2,02	
	23:00	7,61	6,58	1,03				1	1						1,13	1,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	6,91	5,83	1,07		1			1						1,18	1,39	
	01:00	6,33	4,46	1,87		1			1						2,01	2,00	
	02:00	5,98	4,33	1,65		1			1						1,65	1,65	
	03:00	5,76	4,13	1,63					1						1,66	1,68	
	04:00	5,63	4,37	1,26					1						1,97	1,97	
	05:00	5,61	4,44	1,17					1						1,96	1,96	
	06:00	6,06	5,13	0,93		1			1						1,85	1,85	
	07:00	6,91	5,71	1,20		1			1						2,39	2,40	
	08:00	7,53	5,86	1,68		1			1						2,63	2,63	
	09:00	8,36	6,79	1,56	1	1			1						2,91	2,92	
	10:00	8,74	7,58	1,15	1	1			1						3,04	3,04	
	11:00	8,98	7,80	1,18	1	1			1						3,04	3,04	
	12:00	8,93	8,13	0,79	1	1			1						3,04	3,04	
	13:00	8,93	7,81	1,13	1	1			1				1		3,03	3,03	
	14:00	8,76	7,70	1,06	1	1			1						3,02	3,02	
	15:00	8,11	7,68	0,43	1	1			1						2,71	2,69	
	16:00	7,69	7,36	0,33	1	1			1						2,29	2,28	
	17:00	8,04	7,61	0,44	1	1			1						2,61	2,62	
	18:00	8,77	8,51	0,26				1	1						1,25	1,26	
	19:00	9,23	9,04	0,20				1	1						2,69	2,71	
	20:00	9,30	9,05	0,25				1	1						2,77	2,77	
	21:00	9,34	9,11	0,22				1	1						2,83	2,83	
	22:00	8,52	8,38	0,14				1	1						2,05	2,03	
	23:00	7,71	7,59	0,12				1	1						1,23	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	6,94	6,85	0,10				1	1						0,45	0,43	
	01:00	6,42	6,32	0,10		1			1						0,88	1,07	
	02:00	5,98	5,91	0,07		1			1						1,66	1,66	
	03:00	5,73	5,65	0,09		1			1						1,40	1,39	
	04:00	5,77	5,73	0,04		1			1						1,44	1,43	
	05:00	5,70	5,68	0,02		1			1						1,36	1,36	
	06:00	6,08	6,08	0,00		1			1						1,72	1,73	
	07:00	7,01	7,01	0,00	1	1			1						1,76	1,76	
	08:00	7,90	7,90	0,00	1	1			1						1,69	1,48	
	09:00	8,42	8,42	0,00				1	1						1,32	1,56	
	10:00	8,74	8,73	0,01				1	1						2,22	2,21	
	11:00	8,76	8,70	0,05				1	1						2,19	2,19	
	12:00	9,01	8,96	0,05				1	1						2,43	2,45	
	13:00	9,44	9,42	0,02				1	1						2,76	2,88	
	14:00	9,25	9,21	0,03				1	1						2,69	2,69	
	15:00	8,35	8,30	0,04				1	1						1,84	1,83	
	16:00	8,10	8,07	0,02				1	1						1,55	1,54	
	17:00	8,48	8,47	0,01				1	1						1,93	1,94	
	18:00	9,13	9,12	0,01				1	1						2,57	2,59	
	19:00	9,50	9,45	0,05				1	1						2,83	2,94	
	20:00	9,62	9,51	0,10				1	1						2,83	3,01	
	21:00	9,89	9,13	0,76				1	1					1	2,81	2,95	
	22:00	9,10	8,34	0,76				1	1						2,49	2,46	
	23:00	8,04	6,97	1,07				1	1						1,19	1,18	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	7,23	6,80	0,43				1	1						0,44	0,37
	01:00	6,58	4,87	1,71		1		1							1,71	1,86
	02:00	6,22	4,72	1,49		1		1							1,50	1,50
	03:00	5,92	4,72	1,20		1		1							1,21	1,21
	04:00	5,91	4,72	1,18		1		1							1,27	1,26
	05:00	5,78	4,74	1,05		1		1							1,06	1,07
	06:00	6,06	4,73	1,32		1		1							1,32	1,33
	07:00	6,55	4,74	1,81		1		1							1,92	1,93
	08:00	7,13	4,90	2,22		1		1							2,32	2,32
	09:00	7,73	5,31	2,42		1		1							2,57	2,57
	10:00	7,67	5,45	2,22		1		1							2,55	2,55
	11:00	7,71	5,68	2,03		1		1							2,59	2,59
	12:00	7,97	6,24	1,72		1		1					1		2,68	2,68
	13:00	8,01	6,12	1,89		1		1					1		2,69	2,69
	14:00	7,66	5,55	2,11		1		1					1		2,48	2,48
	15:00	7,12	5,07	2,05		1		1							2,34	2,34
	16:00	6,94	5,05	1,89		1		1							2,21	2,22
	17:00	7,41	5,98	1,43		1		1							2,46	2,46
	18:00	8,07	7,18	0,89	1	1		1							2,42	2,43
	19:00	8,51	7,68	0,84				1	1						1,54	1,41
	20:00	8,67	6,93	1,75				1	1						1,90	1,92
	21:00	8,75	6,90	1,86				1	1						1,87	1,86
	22:00	8,00	6,86	1,14				1	1						1,15	1,28
	23:00	7,18	4,96	2,22		1		1							2,23	2,37

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	6,48	4,71	1,77		1		1							1,79	1,77	
	01:00	5,91	4,30	1,62				1							1,62	1,67	
	02:00	5,57	3,77	1,81				1							1,82	1,82	
	03:00	5,36	3,67	1,69				1							1,75	1,75	
	04:00	5,36	3,66	1,70				1							1,73	1,73	
	05:00	5,22	3,65	1,57				1							1,58	1,58	
	06:00	5,39	3,75	1,64				1							1,71	1,72	
	07:00	5,89	4,15	1,75				1							1,94	1,94	
	08:00	6,30	4,77	1,53				1							1,98	1,96	
	09:00	6,68	4,74	1,94		1		1							1,94	1,94	
	10:00	6,97	4,73	2,24		1		1							2,25	2,24	
	11:00	7,21	4,86	2,36		1		1							2,37	2,38	
	12:00	7,23	4,86	2,36		1		1							2,39	2,40	
	13:00	7,11	4,94	2,17		1		1							2,33	2,33	
	14:00	6,42	4,73	1,69		1		1							1,71	1,70	
	15:00	6,01	4,75	1,26		1		1							1,33	1,33	
	16:00	6,07	4,95	1,11		1		1							1,50	1,52	
	17:00	6,58	5,88	0,71		1		1							2,09	2,09	
	18:00	7,43	6,74	0,70	1	1		1							2,08	2,07	
	19:00	7,86	7,34	0,51	1	1		1							2,31	2,32	
	20:00	8,06	7,56	0,50	1	1		1							2,49	2,50	
	21:00	8,46	7,83	0,64	1	1		1						1	2,60	2,63	
	22:00	7,93	7,11	0,82	1	1		1							2,19	2,18	
	23:00	6,95	6,30	0,64	1	1		1							1,48	1,45	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	6,32	5,80	0,51		1		1							1,63	1,69	
	01:00	5,79	5,43	0,36		1		1							1,39	1,39	
	02:00	5,44	5,32	0,12		1		1							1,10	1,09	
	03:00	5,20	5,16	0,04		1		1							0,87	0,86	
	04:00	5,23	5,15	0,08		1		1							0,87	0,87	
	05:00	5,16	5,07	0,09		1		1							0,81	0,81	
	06:00	5,69	5,62	0,06		1		1							1,32	1,34	
	07:00	6,39	6,35	0,05		1		1							2,01	2,01	
	08:00	7,12	7,02	0,10	1	1		1							1,77	1,70	
	09:00	7,70	7,59	0,11	1	1		1							1,28	1,32	
	10:00	7,82	7,73	0,09				1	1						0,74	0,82	
	11:00	7,86	7,51	0,34				1	1						1,36	1,34	
	12:00	8,09	7,46	0,63				1	1						1,59	1,59	
	13:00	8,12	7,12	1,01				1	1						1,61	1,61	
	14:00	7,77	6,89	0,87				1	1						1,27	1,25	
	15:00	7,23	6,61	0,62				1	1						0,73	0,72	
	16:00	6,98	6,57	0,41				1	1						0,46	0,46	
	17:00	7,35	6,84	0,51				1	1						0,81	0,83	
	18:00	8,21	7,60	0,61				1	1						1,66	1,67	
	19:00	8,81	8,32	0,49				1	1						2,29	2,28	
	20:00	8,76	8,22	0,55				1	1						2,25	2,25	
	21:00	8,89	8,44	0,46				1	1						2,39	2,38	
	22:00	8,24	7,70	0,53				1	1						1,76	1,73	
	23:00	7,36	6,98	0,39				1	1						0,88	0,87	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας ως τις 05:26.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	6,58	6,46	0,12				1	1						0,89	1,14	
	01:00	6,03	5,67	0,37		1		1							1,72	1,71	
	02:00	5,68	5,10	0,57		1		1							1,34	1,34	
	03:00	5,48	4,98	0,50		1		1							1,16	1,16	
	04:00	5,50	4,87	0,63		1		1							1,16	1,16	
	05:00	5,46	4,69	0,77		1		1							1,09	1,10	
	06:00	5,87	5,19	0,68		1		1							1,51	1,51	
	07:00	6,68	6,13	0,55		1		1							2,25	2,25	
	08:00	7,46	7,18	0,28		1	1	1							2,16	2,16	
	09:00	7,88	7,79	0,09		1	1	1							2,35	2,34	
	10:00	8,14	8,06	0,08		1	1	1						1	1,55	1,37	
	11:00	8,44	8,32	0,12					1	1					1,58	1,66	
	12:00	8,67	8,40	0,27					1	1					2,16	2,15	
	13:00	8,71	8,35	0,37					1	1					2,18	2,20	
	14:00	8,48	8,15	0,33					1	1					1,98	1,97	
	15:00	7,88	7,49	0,40					1	1					1,39	1,38	
	16:00	7,56	7,14	0,41					1	1					1,04	1,06	
	17:00	7,82	7,56	0,27					1	1					1,29	1,30	
	18:00	8,75	8,50	0,24					1	1					2,19	2,22	
	19:00	9,18	8,91	0,26					1	1					2,66	2,65	
	20:00	9,41	9,14	0,27					1	1					2,88	2,89	
	21:00	9,60	9,35	0,25					1	1					3,01	3,01	
	22:00	8,83	8,58	0,25					1	1					2,36	2,33	
	23:00	7,76	7,54	0,21					1	1						1,27	1,25

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:45 – 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	6,84	6,77	0,07				1	1						0,53	0,71	
	01:00	6,28	6,19	0,09			1		1							1,93	1,95
	02:00	5,94	5,80	0,15			1		1							1,62	1,61
	03:00	5,71	5,50	0,21			1		1							1,38	1,38
	04:00	5,66	5,40	0,25			1		1							1,32	1,31
	05:00	5,61	5,40	0,21			1		1							1,29	1,28
	06:00	6,04	5,90	0,14			1		1							1,70	1,68
	07:00	6,74	6,63	0,11			1		1					1		2,11	1,88
	08:00	7,62	7,33	0,30			1		1					1		2,03	1,67
	09:00	8,64	8,37	0,26					1	1						2,27	2,06
	10:00	8,96	8,51	0,45					1	1						2,60	2,39
	11:00	9,11	8,83	0,29					1	1						2,66	2,53
	12:00	9,38	9,10	0,28					1	1						2,68	2,76
	13:00	9,64	8,90	0,74					1	1						2,68	2,95
	14:00	9,43	8,04	1,39					1	1						2,67	2,77
	15:00	8,91	7,86	1,05					1	1						2,07	1,84
	16:00	8,62	7,63	0,99					1	1						2,24	2,01
	17:00	9,07	8,50	0,57					1	1						2,59	2,47
	18:00	9,82	9,57	0,24					1	1						2,68	3,02
	19:00	10,11	9,79	0,32	1				1	1						2,64	2,82
	20:00	10,08	9,65	0,43	1				1	1						2,55	2,33
	21:00	10,19	9,63	0,55	1				1	1						2,64	2,44
	22:00	9,52	8,78	0,74	1				1	1						2,08	1,82
	23:00	8,64	7,92	0,71					1	1						1,64	1,46

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	7,84	7,57	0,27				1	1						1,49	1,23	
	01:00	7,24	6,95	0,28				1	1						0,92	0,68	
	02:00	6,72	6,59	0,13	1					1					0,75	0,82	
	03:00	6,41	6,26	0,15	1					1					2,29	2,07	
	04:00	6,32	6,21	0,11	1					1					2,21	1,97	
	05:00	6,26	6,13	0,13	1					1					2,14	1,90	
	06:00	6,64	6,52	0,13	1					1					1,98	1,58	
	07:00	7,49	7,30	0,18					1	1					1,15	0,91	
	08:00	8,48	8,15	0,32					1	1					2,11	1,91	
	09:00	9,35	8,44	0,92					1	1					2,65	2,77	
	10:00	9,68	8,29	1,39					1	1					2,68	3,02	
	11:00	9,95	8,75	1,19					1	1					2,68	3,04	
	12:00	10,10	9,08	1,02					1	1					2,67	3,01	
	13:00	10,57	9,51	1,06	1				1	1					2,67	2,88	
	14:00	10,25	8,68	1,57	1				1	1					2,64	2,49	
	15:00	9,75	8,39	1,36	1				1	1					2,26	1,99	
	16:00	9,53	8,65	0,88	1				1	1					2,01	1,77	
	17:00	9,73	8,79	0,94	1				1	1					2,21	1,97	
	18:00	10,39	9,59	0,81	1				1	1					2,65	2,66	
	19:00	10,65	10,11	0,54	1				1	1					2,68	2,93	
	20:00	10,55	9,80	0,75	1				1	1					2,68	2,86	
	21:00	10,75	10,02	0,73	1				1	1					2,68	3,01	
	22:00	10,18	9,20	0,98	1				1	1					2,60	2,62	
	23:00	9,41	8,52	0,89					1	1					2,66	2,69	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	8,72	8,05	0,68				1	1						2,30	2,05	
	01:00	8,12	7,20	0,92				1	1						1,72	1,46	
	02:00	7,53	6,68	0,85				1	1						1,18	0,93	
	03:00	7,24	6,57	0,66	1				1						1,72	1,80	
	04:00	7,13	6,60	0,53	1				1						2,67	2,45	
	05:00	7,02	6,42	0,60	1				1						2,61	2,38	
	06:00	7,19	6,45	0,73	1			1	1						1,30	0,88	
	07:00	8,06	6,67	1,38				1	1						1,50	1,28	
	08:00	9,04	7,63	1,40				1	1						2,43	2,30	
	09:00	9,88	8,58	1,30				1	1						2,68	3,02	
	10:00	10,18	8,88	1,30				1	1						2,68	3,04	
	11:00	10,47	9,10	1,38				1	1						2,68	3,04	
	12:00	10,95	9,14	1,81				1	1						2,68	3,04	
	13:00	11,58	9,69	1,89		1		1	1						2,68	3,04	
	14:00	11,50	9,73	1,76		1		1	1						2,68	3,04	
	15:00	11,27	9,66	1,61		1		1	1						2,68	3,04	
	16:00	11,03	9,82	1,21		1		1	1						2,68	3,04	
	17:00	11,21	10,27	0,94		1		1	1						2,68	3,04	
	18:00	11,42	10,61	0,81		1		1	1						2,68	3,04	
	19:00	11,58	10,78	0,80		1		1	1						2,68	3,04	
	20:00	11,39	10,64	0,75		1		1	1						2,68	3,04	
	21:00	11,55	10,59	0,95		1		1	1						2,68	3,04	
	22:00	10,92	10,10	0,82		1		1	1						2,68	3,01	
	23:00	10,01	9,31	0,71		1		1	1						2,57	2,48	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	9,39	8,42	0,96				1	1						2,68	2,69	
	01:00	8,74	7,94	0,80				1	1						2,41	2,16	
	02:00	8,18	7,09	1,09				1	1						1,64	1,36	
	03:00	7,75	6,44	1,31		1			1				1		1,89	2,02	
	04:00	7,61	5,42	2,19		1			1						2,68	2,58	
	05:00	7,47	4,84	2,63		1			1						2,67	2,53	
	06:00	7,47	5,04	2,43		1			1						2,65	2,58	
	07:00	7,88	5,44	2,43		1			1						2,76	2,75	
	08:00	8,49	6,24	2,25		1			1						2,95	2,95	
	09:00	9,02	7,08	1,94	1	1			1						3,04	3,04	
	10:00	9,24	6,65	2,60	1	1			1						3,04	3,04	
	11:00	9,41	6,90	2,51	1	1			1						3,04	3,04	
	12:00	9,73	7,09	2,64	1	1			1						3,04	3,04	
	13:00	9,97	7,12	2,85	1	1			1						3,04	3,04	
	14:00	9,98	7,35	2,64	1	1			1						3,04	3,04	
	15:00	9,72	7,66	2,06	1	1		1	1						2,28	2,24	
	16:00	9,76	7,82	1,94		1		1	1						2,15	2,16	
	17:00	10,18	8,02	2,15		1		1	1						2,56	2,57	
	18:00	10,53	8,40	2,13		1		1	1						2,93	2,92	
	19:00	10,51	8,99	1,52		1		1	1						2,92	2,91	
	20:00	10,33	9,15	1,19		1		1	1						2,73	2,74	
	21:00	10,45	9,70	0,75		1		1	1						2,85	2,85	
	22:00	9,82	8,32	1,50		1		1	1						2,36	2,41	
	23:00	9,03	7,17	1,86				1	1						2,54	2,52	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 06:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	8,42	6,62	1,80		1			1						2,03	2,15	
	01:00	7,76	6,26	1,50		1			1						2,72	2,72	
	02:00	7,32	5,41	1,91		1			1						2,55	2,55	
	03:00	6,94	4,59	2,35		1			1						2,43	2,43	
	04:00	6,76	4,43	2,33		1			1						2,36	2,36	
	05:00	6,61	4,37	2,24		1			1						2,27	2,27	
	06:00	6,73	4,40	2,32		1			1						2,34	2,35	
	07:00	7,21	4,70	2,51		1			1						2,52	2,52	
	08:00	7,61	4,96	2,65		1			1						2,87	2,53	
	09:00	7,96	5,07	2,88		1			1						2,91	2,62	
	10:00	8,81	5,93	2,88		1			1						2,91	2,91	
	11:00	8,87	5,99	2,88		1			1						2,91	2,88	
	12:00	8,29	5,53	2,76	1	1			1						2,81	2,42	
	13:00	8,02	5,43	2,59	1	1			1						2,61	2,14	
	14:00	7,56	5,12	2,44	1	1			1						2,47	2,02	
	15:00	7,22	4,42	2,80		1			1						2,83	2,36	
	16:00	7,28	4,56	2,72		1			1						2,86	2,38	
	17:00	7,86	5,41	2,45		1			1						2,91	2,58	
	18:00	8,52	6,05	2,48	1	1			1						2,91	2,73	
	19:00	8,84	6,58	2,26	1	1			1						2,91	2,91	
	20:00	8,80	7,24	1,55	1	1			1						1,77	1,28	
	21:00	9,16	6,71	2,45				1	1						2,65	2,18	
	22:00	8,43	6,56	1,87				1	1						1,96	1,48	
	23:00	7,63	6,50	1,12				1	1						1,17	0,86	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	7,02	5,24	1,78		1			1						2,77	2,38	
	01:00	6,45	5,63	0,82		1			1						2,57	2,09	
	02:00	6,03	5,84	0,19		1			1						2,11	1,63	
	03:00	5,77	5,71	0,05		1			1						1,89	1,42	
	04:00	5,75	5,74	0,01		1			1						1,87	1,41	
	05:00	5,79	5,75	0,05		1			1						1,91	1,44	
	06:00	6,16	5,70	0,46		1			1						2,18	1,72	
	07:00	7,07	6,62	0,45	1	1			1						2,36	1,88	
	08:00	8,03	7,86	0,17	1	1			1						2,43	1,85	
	09:00	8,70	8,66	0,03				1	1						2,07	1,63	
	10:00	8,82	8,79	0,03				1	1						2,74	2,27	
	11:00	8,91	8,85	0,06				1	1						2,80	2,32	
	12:00	9,08	9,01	0,07				1	1						2,89	2,49	
	13:00	9,32	9,12	0,19				1	1						2,91	2,71	
	14:00	9,03	8,89	0,14				1	1						2,88	2,44	
	15:00	8,63	8,42	0,21				1	1						2,55	2,06	
	16:00	8,61	8,32	0,30				1	1						2,48	2,01	
	17:00	8,91	8,60	0,30				1	1						2,51	2,37	
	18:00	9,51	9,26	0,25				1	1						2,93	2,94	
	19:00	9,85	9,43	0,42				1	1						3,04	3,04	
	20:00	9,86	9,60	0,26				1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,18	9,94	0,24				1	1					1	3,04	3,03	
	22:00	9,48	9,43	0,05				1	1					1	3,04	2,75	
	23:00	8,52	8,50	0,02				1	1						2,65	2,03	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	7,67	7,56	0,10				1	1						1,55	1,15
	01:00	7,02	6,97	0,05				1	1						1,02	0,51
	02:00	6,59	6,57	0,02				1	1						0,91	0,46
	03:00	6,32	6,31	0,00	1	1			1						1,37	1,02
	04:00	6,24	6,24	0,00		1			1						2,11	1,90
	05:00	6,21	6,19	0,02		1			1						2,11	1,87
	06:00	6,48	6,48	0,00	1	1			1						1,78	1,45
	07:00	7,35	7,35	0,00	1	1			1						2,13	1,92
	08:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,83	1,41
	09:00	9,27	9,26	0,01				1	1						2,75	2,73
	10:00	9,50	9,45	0,05				1	1						2,98	2,96
	11:00	8,97	8,93	0,04				1	1						3,03	2,53
	12:00	10,01	9,94	0,08		1		1	1						2,99	2,57
	13:00	10,38	10,21	0,17		1		1	1						3,04	2,73
	14:00	10,48	10,16	0,32		1		1	1						3,04	2,87
	15:00	10,04	9,84	0,20		1		1	1						2,97	2,40
	16:00	9,77	9,28	0,50		1		1	1						2,64	2,05
	17:00	10,03	8,86	1,17		1		1	1						2,88	2,34
	18:00	10,60	9,52	1,08		1		1	1						3,04	2,86
	19:00	10,77	8,65	2,12		1		1	1						3,04	2,81
	20:00	10,65	8,22	2,44		1		1	1						3,04	2,73
	21:00	10,71	8,40	2,31		1		1	1						3,04	2,79
	22:00	10,02	7,58	2,43		1		1	1						2,71	2,17
	23:00	8,98	6,57	2,41				1	1						2,50	1,88

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	7,91	5,61	2,30		1			1						2,55	2,17	
	01:00	7,27	4,89	2,38		1			1						2,93	2,33	
	02:00	6,75	4,82	1,93		1			1						2,62	2,00	
	03:00	6,41	4,38	2,03		1			1						2,21	1,59	
	04:00	6,35	4,49	1,86		1			1						2,21	1,62	
	05:00	6,28	4,72	1,56		1			1						2,21	1,60	
	06:00	6,63	5,35	1,28		1			1						2,59	2,01	
	07:00	7,43	6,46	0,97	1	1			1						2,63	2,03	
	08:00	8,17	6,44	1,73	1	1			1						2,94	2,38	
	09:00	8,82	6,46	2,36	1	1			1						3,04	2,86	
	10:00	8,95	6,80	2,16	1	1			1						3,04	2,99	
	11:00	9,03	7,16	1,87	1	1			1						3,04	3,02	
	12:00	9,22	7,62	1,60	1	1			1						3,04	3,04	
	13:00	9,59	8,28	1,31	1	1			1				1		3,04	3,04	
	14:00	9,41	8,55	0,86	1	1			1						1,89	1,48	
	15:00	8,76	8,38	0,37				1	1						2,64	2,16	
	16:00	8,54	8,18	0,37				1	1						2,44	1,85	
	17:00	8,86	8,41	0,44				1	1						2,79	2,22	
	18:00	9,44	9,13	0,31				1	1						3,04	2,81	
	19:00	9,92	9,71	0,21				1	1						3,04	3,04	
	20:00	9,95	9,72	0,23		1		1	1						2,97	2,55	
	21:00	10,34	9,88	0,46		1		1	1						3,03	2,63	
	22:00	9,58	9,21	0,37		1		1	1						2,52	1,95	
	23:00	8,62	7,86	0,76				1	1						2,49	1,91	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	7,76	6,75	1,00				1	1						1,54	1,01	
	01:00	7,13	5,80	1,33		1			1						2,70	2,40	
	02:00	6,57	5,02	1,55		1			1						2,56	1,94	
	03:00	6,26	4,83	1,43		1			1						2,27	1,66	
	04:00	6,17	4,34	1,84		1			1						1,92	1,32	
	05:00	6,16	4,46	1,70		1			1						1,97	1,38	
	06:00	6,51	5,30	1,22		1			1						2,51	1,93	
	07:00	7,41	6,41	0,99	1	1			1						2,68	2,06	
	08:00	8,25	7,48	0,76	1	1			1						3,02	2,67	
	09:00	8,94	8,15	0,79	1	1	1		1						2,99	2,59	
	10:00	9,14	8,25	0,89	1	1	1		1						3,00	2,45	
	11:00	9,11	8,23	0,88	1	1	1		1						1,67	0,83	
	12:00	9,39	8,53	0,87				1	1						2,66	2,65	
	13:00	9,48	8,90	0,58				1	1						3,04	2,79	
	14:00	9,31	8,86	0,46				1	1						3,04	2,67	
	15:00	8,77	8,29	0,48				1	1						2,78	2,18	
	16:00	8,65	8,12	0,53				1	1						2,64	2,05	
	17:00	8,92	8,61	0,31				1	1						2,92	2,34	
	18:00	9,58	9,19	0,39				1	1						3,04	2,93	
	19:00	10,20	9,85	0,35		1		1	1						3,04	2,78	
	20:00	10,16	9,36	0,80		1		1	1						3,02	2,46	
	21:00	10,40	9,36	1,05		1		1	1						3,04	2,64	
	22:00	9,65	8,50	1,15		1		1	1						2,86	2,36	
	23:00	8,73	6,72	2,00	1	1			1						2,87	2,46	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	7,75	5,88	1,87	1	1			1						2,85	2,31	
	01:00	7,08	5,89	1,20		1			1						2,97	2,36	
	02:00	6,65	5,08	1,57		1			1						2,52	1,90	
	03:00	6,33	4,57	1,76		1			1						2,14	1,54	
	04:00	6,22	4,61	1,61		1			1						2,17	1,57	
	05:00	6,27	4,79	1,48		1			1						2,32	1,72	
	06:00	6,54	4,70	1,85		1			1						2,53	1,92	
	07:00	7,44	5,38	2,07		1			1						3,01	2,52	
	08:00	8,38	6,34	2,05		1			1						3,04	2,85	
	09:00	8,97	6,90	2,07	1	1			1						3,04	3,02	
	10:00	9,05	7,10	1,95	1	1			1						3,04	3,03	
	11:00	9,19	6,98	2,21	1	1			1						3,04	3,02	
	12:00	9,46	7,57	1,89	1	1			1						3,04	3,04	
	13:00	9,91	7,94	1,96	1	1			1				1		3,04	3,04	
	14:00	9,44	7,17	2,27	1	1			1						3,04	3,04	
	15:00	8,87	6,82	2,05	1	1			1						3,04	2,99	
	16:00	8,70	7,00	1,70	1	1			1						3,04	2,99	
	17:00	9,04	7,95	1,09	1	1			1						2,14	1,65	
	18:00	9,68	9,02	0,65				1	1						3,04	2,96	
	19:00	10,06	9,52	0,54				1	1						3,03	2,89	
	20:00	10,08	9,25	0,83		1		1	1						2,92	2,33	
	21:00	10,29	9,16	1,13		1		1	1						3,03	2,54	
	22:00	9,48	8,21	1,28		1		1	1						2,34	1,70	
	23:00	8,61	7,77	0,84		1		1	1						1,47	0,95	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	7,86	7,04	0,82				1	1						1,75	1,15	
	01:00	7,31	6,44	0,88		1		1	1						1,64	1,45	
	02:00	6,69	5,29	1,40		1			1						2,66	2,05	
	03:00	6,48	4,69	1,80		1			1						2,36	1,76	
	04:00	6,36	4,42	1,93		1			1						2,19	1,59	
	05:00	6,30	4,40	1,89		1			1						2,13	1,53	
	06:00	6,49	5,20	1,30		1			1						2,40	1,82	
	07:00	7,17	5,89	1,28	1	1			1						2,47	1,86	
	08:00	7,93	6,57	1,35	1	1			1						2,87	2,39	
	09:00	8,98	8,23	0,75	1	1			1						2,97	2,70	
	10:00	9,29	8,81	0,48	1	1	1		1						3,02	2,57	
	11:00	9,47	9,21	0,26	1	1	1		1						3,02	2,71	
	12:00	9,82	9,46	0,36	1	1	1		1						1,95	1,08	
	13:00	10,22	9,68	0,54	1	1		1	1						1,56	1,06	
	14:00	9,99	9,56	0,43	1	1		1	1						2,21	1,69	
	15:00	9,49	8,91	0,58		1		1	1						2,37	1,78	
	16:00	9,43	8,72	0,71		1		1	1						2,29	1,69	
	17:00	9,75	8,41	1,35		1		1	1						2,61	2,02	
	18:00	10,29	9,11	1,18		1		1	1						3,00	2,60	
	19:00	10,68	10,00	0,67		1		1	1						3,04	2,98	
	20:00	10,51	9,83	0,68		1		1	1						3,04	2,83	
	21:00	10,63	9,24	1,39		1		1	1						3,04	2,78	
	22:00	9,92	8,37	1,56		1		1	1						2,77	2,30	
	23:00	9,08	7,36	1,72				1	1						2,75	2,17	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	8,32	6,68	1,64				1	1						2,11	1,59	
	01:00	7,71	6,08	1,62		1			1						3,03	2,58	
	02:00	7,15	5,39	1,76		1			1						2,91	2,31	
	03:00	6,82	5,03	1,80		1			1						2,64	2,03	
	04:00	6,63	4,55	2,09		1			1						2,36	1,76	
	05:00	6,46	4,42	2,05		1			1						2,27	1,68	
	06:00	6,56	4,72	1,84		1			1						2,51	1,93	
	07:00	7,07	5,01	2,06		1			1						2,92	2,33	
	08:00	7,57	5,53	2,04		1			1						3,03	2,51	
	09:00	7,99	6,13	1,86		1			1						3,04	2,63	
	10:00	8,51	6,38	2,12	1	1			1						3,04	2,78	
	11:00	8,80	6,61	2,19	1	1			1						3,04	2,95	
	12:00	8,96	6,85	2,11	1	1			1						3,04	3,00	
	13:00	9,15	7,03	2,12	1	1			1						3,04	3,03	
	14:00	8,86	6,70	2,16	1	1			1						3,04	2,96	
	15:00	8,73	6,74	2,00	1	1			1						3,04	2,94	
	16:00	8,99	7,20	1,78	1	1			1						3,04	3,03	
	17:00	9,36	7,87	1,48	1	1			1						2,43	1,97	
	18:00	10,16	8,67	1,49		1		1	1						2,85	2,31	
	19:00	10,27	9,12	1,15		1		1	1						3,02	2,46	
	20:00	10,25	9,47	0,78		1		1	1						3,03	2,53	
	21:00	10,50	9,18	1,32		1		1	1						3,03	2,66	
	22:00	9,92	8,80	1,12		1		1	1						2,84	2,29	
	23:00	9,20	8,45	0,75				1	1						3,02	2,61	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	8,66	7,73	0,93				1	1						2,67	2,05	
	01:00	7,84	7,18	0,65				1	1						1,85	1,23	
	02:00	7,28	6,90	0,38				1	1						1,19	0,67	
	03:00	6,96	6,42	0,54	1				1				1		2,58	2,06	
	04:00	6,84	6,09	0,75	1				1						2,90	2,29	
	05:00	6,67	5,89	0,78	1				1						2,77	2,17	
	06:00	6,96	6,32	0,64	1				1						2,65	2,01	
	07:00	7,81	7,08	0,74	1		1		1						2,77	2,23	
	08:00	8,88	7,49	1,39	1		1		1						3,04	2,98	
	09:00	9,70	8,21	1,50	1		1		1						2,77	2,36	
	10:00	9,96	8,13	1,83				1	1						3,04	3,02	
	11:00	10,33	8,50	1,83				1	1						3,04	3,04	
	12:00	10,84	9,05	1,79				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,44	9,97	1,46				1	1				1		3,04	3,04	
	14:00	11,26	10,05	1,22				1	1				1		3,04	3,04	
	15:00	10,89	10,14	0,76		1		1	1						3,04	3,03	
	16:00	10,67	10,43	0,24		1		1	1						3,04	2,99	
	17:00	10,90	10,78	0,12		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,44	11,40	0,04		1		1	1						3,04	2,99	
	19:00	11,71	11,71	0,01	1	1		1	1						3,04	3,00	
	20:00	11,53	11,53	0,00	1	1		1	1						3,04	2,86	
	21:00	11,75	11,75	0,00	1	1		1	1						3,04	3,00	
	22:00	11,02	11,02	0,00	1	1		1	1						2,90	2,43	
	23:00	9,92	9,92	0,00	1			1	1						2,39	1,85	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	8,94	8,92	0,02	1			1	1						1,97	1,35	
	01:00	8,13	8,11	0,02	1			1	1						1,09	0,48	
	02:00	7,51	7,51	0,00	1	1			1						2,33	2,10	
	03:00	7,17	7,17	0,00	1	1			1						2,36	1,75	
	04:00	7,05	7,05	0,00	1	1			1						2,23	1,63	
	05:00	6,88	6,84	0,03	1	1			1						2,07	1,46	
	06:00	7,09	7,08	0,02	1	1			1						2,26	1,66	
	07:00	8,05	8,02	0,03	1	1			1						2,59	1,96	
	08:00	9,18	9,14	0,04		1		1	1						2,68	2,40	
	09:00	10,26	10,22	0,04		1		1	1						3,04	2,87	
	10:00	10,70	10,70	0,00		1		1	1						3,04	3,03	
	11:00	11,09	11,09	0,00		1		1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,57	11,56	0,02	1	1		1	1						3,04	2,97	
	13:00	11,85	11,75	0,11	1	1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,80	11,75	0,05	1	1		1	1						3,04	3,02	
	15:00	11,36	11,36	0,00	1	1		1	1						3,04	2,68	
	16:00	11,14	11,14	0,00	1	1		1	1						2,96	2,44	
	17:00	11,31	11,26	0,05	1	1		1	1						3,04	2,64	
	18:00	11,71	11,65	0,06	1	1		1	1						3,04	2,95	
	19:00	12,15	12,14	0,00	1	1		1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,90	11,89	0,01	1	1		1	1						3,04	3,03	
	21:00	11,92	11,82	0,10	1	1		1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,22	11,00	0,21	1	1		1	1						3,01	2,64	
	23:00	10,27	10,12	0,16		1		1	1						2,87	2,42	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	9,35	9,23	0,11		1		1	1						1,79	1,77	
	01:00	8,53	8,51	0,03		1		1	1						0,96	0,94	
	02:00	7,94	7,93	0,00		1		1	1						0,35	0,35	
	03:00	7,62	7,61	0,01		1		1	1						0,04	0,03	
	04:00	7,52	7,35	0,16	1	1			1						1,62	1,92	
	05:00	7,39	6,90	0,50	1	1			1						1,98	1,98	
	06:00	7,65	7,41	0,24	1	1			1						2,20	2,21	
	07:00	8,64	8,59	0,06		1		1	1						1,20	1,02	
	08:00	9,95	9,92	0,03		1		1	1						2,22	2,34	
	09:00	10,98	10,93	0,05		1		1	1						2,44	2,92	
	10:00	11,68	11,42	0,26	1	1		1	1						2,44	2,97	
	11:00	11,98	11,58	0,41	1	1		1	1						2,44	3,03	
	12:00	12,33	11,63	0,70	1		1	1	1						2,43	2,86	
	13:00	12,84	12,44	0,40	1		1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,85	12,39	0,46	1		1	1	1				1		2,44	3,04	
	15:00	12,32	11,52	0,80	1		1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	11,96	11,29	0,67	1		1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	11,94	11,17	0,77	1		1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	12,24	11,70	0,54	1		1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	12,30	11,55	0,75	1		1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	12,04	10,88	1,16	1		1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	12,23	11,18	1,05	1		1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	11,52	10,86	0,65	1		1	1	1						2,44	2,84	
	23:00	10,67	10,09	0,59			1	1	1						2,42	2,79	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:30 με 02:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	9,76	9,34	0,42			1	1	1						2,17	2,17	
	01:00	8,78	7,93	0,85		1	1		1						1,08	1,49	
	02:00	8,08	7,23	0,85		1	1		1						2,12	2,67	
	03:00	7,68	5,82	1,85		1	1		1						2,27	2,28	
	04:00	7,50	5,21	2,29		1			1						2,30	2,43	
	05:00	7,36	4,96	2,41		1			1						2,44	2,58	
	06:00	7,40	5,01	2,40		1			1						2,44	2,59	
	07:00	7,97	5,94	2,03		1			1						2,44	2,78	
	08:00	8,78	6,75	2,03		1	1		1						2,44	3,01	
	09:00	9,40	7,14	2,26		1	1		1						2,44	3,04	
	10:00	9,64	7,71	1,94		1	1		1						2,44	3,04	
	11:00	9,59	8,36	1,23				1	1						1,89	2,02	
	12:00	9,80	8,38	1,42				1	1						2,25	2,94	
	13:00	10,06	8,18	1,88				1	1						2,44	3,04	
	14:00	9,59	8,14	1,45				1	1						2,44	2,97	
	15:00	8,80	7,98	0,82				1	1						2,27	2,29	
	16:00	8,70	8,24	0,46				1	1						2,16	2,18	
	17:00	9,08	8,59	0,49				1	1						2,40	2,57	
	18:00	9,83	9,50	0,32				1	1						2,44	2,84	
	19:00	10,36	10,14	0,23		1		1	1						2,44	2,77	
	20:00	10,52	10,43	0,09		1		1	1						2,44	2,92	
	21:00	10,65	10,39	0,26		1		1	1						2,44	3,00	
	22:00	9,87	9,32	0,55		1		1	1						2,23	2,29	
	23:00	9,00	8,41	0,59		1		1	1						1,43	1,41	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	8,33	7,98	0,35		1		1	1						0,72	1,00	
	01:00	7,56	7,09	0,48	1	1			1						2,08	2,16	
	02:00	7,10	6,53	0,57	1	1			1						1,70	1,69	
	03:00	6,80	5,54	1,25	1	1			1						1,76	1,82	
	04:00	6,70	5,07	1,63		1			1						2,34	2,33	
	05:00	6,66	4,85	1,81		1			1						2,31	2,30	
	06:00	6,94	4,93	2,01		1			1						2,39	2,42	
	07:00	7,90	5,62	2,28		1			1						2,44	2,76	
	08:00	8,57	6,58	1,99		1	1		1						2,44	2,99	
	09:00	9,17	7,68	1,49		1	1		1						2,44	3,04	
	10:00	9,16	7,99	1,17		1	1		1						2,44	3,04	
	11:00	9,33	8,27	1,05				1	1						1,32	1,48	
	12:00	9,44	7,85	1,59				1	1						2,43	2,93	
	13:00	9,62	7,92	1,71				1	1						2,44	3,03	
	14:00	9,26	7,52	1,74				1	1						2,44	2,75	
	15:00	8,79	7,53	1,26				1	1						2,28	2,28	
	16:00	8,64	7,63	1,01				1	1						2,11	2,11	
	17:00	9,00	8,31	0,70				1	1						2,37	2,48	
	18:00	9,81	9,24	0,57				1	1						2,44	3,02	
	19:00	10,33	9,62	0,70		1		1	1						2,44	2,90	
	20:00	10,37	9,81	0,57		1		1	1						2,44	2,78	
	21:00	10,45	9,93	0,52		1		1	1						2,44	2,86	
	22:00	9,65	9,12	0,53		1		1	1						2,22	2,31	
	23:00	8,73	8,00	0,73				1	1						2,23	2,23	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	8,14	7,42	0,72		1		1	1						1,32	1,57	
	01:00	7,45	6,81	0,65	1	1			1						1,94	2,05	
	02:00	6,97	6,49	0,48	1	1			1						1,57	1,55	
	03:00	6,70	6,07	0,62	1	1			1						1,74	1,80	
	04:00	6,63	5,84	0,79		1			1						2,29	2,29	
	05:00	6,56	5,39	1,17		1			1						2,22	2,22	
	06:00	6,76	5,75	1,01		1			1						2,33	2,34	
	07:00	7,53	6,58	0,95	1	1			1						2,35	2,41	
	08:00	8,22	7,12	1,11	1	1			1						2,44	2,77	
	09:00	8,97	7,62	1,35	1	1			1						2,41	2,90	
	10:00	9,28	8,11	1,17				1	1						1,77	1,76	
	11:00	9,36	8,39	0,97				1	1						2,20	2,56	
	12:00	9,60	8,58	1,01				1	1						2,44	3,02	
	13:00	9,76	8,80	0,95				1	1						2,44	3,04	
	14:00	9,54	8,46	1,08				1	1						2,44	2,98	
	15:00	9,06	7,65	1,41				1	1						2,42	2,55	
	16:00	8,98	7,95	1,03				1	1						2,41	2,46	
	17:00	9,38	8,72	0,66				1	1						2,44	2,83	
	18:00	9,97	9,48	0,48				1	1						2,44	3,02	
	19:00	10,33	9,96	0,37		1		1	1						2,44	2,73	
	20:00	10,32	9,81	0,51		1		1	1						2,44	2,72	
	21:00	10,64	9,76	0,88		1		1	1						2,44	2,99	
	22:00	9,93	9,02	0,91		1		1	1						2,31	2,35	
	23:00	9,07	8,19	0,88				1	1						2,24	2,30	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	8,30	7,67	0,63				1	1						1,81	1,79	
	01:00	7,63	6,88	0,75	1	1		1	1						1,04	1,25	
	02:00	7,11	5,86	1,25	1	1			1						1,70	1,69	
	03:00	6,82	5,44	1,37	1	1			1						1,59	1,63	
	04:00	6,62	5,20	1,42		1			1						2,28	2,28	
	05:00	6,44	5,08	1,37		1			1						2,10	2,11	
	06:00	6,60	5,27	1,33		1			1						2,22	2,24	
	07:00	7,31	5,65	1,67		1			1						2,44	2,56	
	08:00	7,84	6,00	1,84		1			1						2,44	2,74	
	09:00	8,27	6,35	1,92	1	1			1						2,44	2,88	
	10:00	8,67	6,75	1,92	1	1			1						2,44	3,02	
	11:00	8,99	7,08	1,91	1	1			1						2,44	3,04	
	12:00	9,41	7,45	1,96	1	1			1						2,44	3,04	
	13:00	9,44	7,45	1,98	1	1			1						2,44	3,04	
	14:00	8,91	7,08	1,84	1	1			1						2,44	3,04	
	15:00	8,67	7,43	1,25	1	1			1						2,44	3,02	
	16:00	8,88	7,90	0,98	1	1			1						2,40	2,91	
	17:00	9,28	8,62	0,66				1	1						1,46	1,76	
	18:00	9,77	9,02	0,75				1	1						2,44	3,04	
	19:00	10,24	9,60	0,64				1	1						2,44	3,04	
	20:00	10,37	9,49	0,88		1		1	1						2,44	2,88	
	21:00	10,71	9,56	1,15		1		1	1						2,44	3,03	
	22:00	10,14	8,99	1,15		1		1	1						2,40	2,57	
	23:00	9,42	8,20	1,22		1		1	1						1,86	1,83	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	8,64	7,17	1,48	1	1			1						1,70	2,19	
	01:00	7,96	6,16	1,80	1	1			1						2,40	2,55	
	02:00	7,38	5,73	1,65	1	1			1						2,26	2,34	
	03:00	7,05	5,23	1,82		1			1						2,44	2,47	
	04:00	6,91	5,02	1,89		1			1						2,42	2,42	
	05:00	6,81	5,18	1,62		1			1						2,38	2,38	
	06:00	7,11	5,28	1,84		1			1						2,44	2,49	
	07:00	8,00	6,20	1,79		1			1						2,44	2,80	
	08:00	8,93	7,28	1,65	1	1			1						2,44	3,02	
	09:00	9,76	7,95	1,81	1	1			1						2,37	2,71	
	10:00	10,08	8,28	1,79				1	1						2,43	2,96	
	11:00	10,17	8,31	1,87				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,43	8,57	1,86				1	1						2,44	3,04	
	13:00	10,68	8,86	1,82				1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,50	8,82	1,68				1	1						2,44	3,04	
	15:00	10,07	8,74	1,33				1	1						2,44	3,04	
	16:00	10,01	8,79	1,22				1	1						2,44	3,04	
	17:00	10,54	9,69	0,85		1		1	1						2,44	3,04	
	18:00	11,15	10,49	0,66		1		1	1						2,44	3,04	
	19:00	11,42	10,76	0,66		1		1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,14	10,36	0,78		1		1	1						2,44	3,04	
	21:00	11,36	10,13	1,22		1		1	1						2,44	3,04	
	22:00	10,57	9,14	1,43		1		1	1						2,44	2,89	
	23:00	9,73	8,32	1,41		1		1	1						2,16	2,15	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	8,97	8,05	0,92		1		1	1						1,41	1,68
	01:00	8,31	7,13	1,18	1	1			1						2,43	2,86
	02:00	7,64	5,80	1,84	1	1			1						2,37	2,31
	03:00	7,33	5,53	1,80		1			1						2,43	2,56
	04:00	7,17	5,37	1,81		1			1						2,44	2,51
	05:00	7,05	5,21	1,84		1			1						2,44	2,47
	06:00	7,43	5,30	2,13		1			1						2,44	2,60
	07:00	8,20	5,85	2,36	1	1			1						2,44	2,85
	08:00	9,11	7,08	2,03	1	1			1						2,21	3,04
	09:00	10,31	8,40	1,91				1	1						1,91	2,95
	10:00	10,74	8,34	2,40				1	1						2,43	3,04
	11:00	10,86	9,24	1,62		1		1	1						1,62	3,04
	12:00	11,42	9,03	2,39		1		1	1						2,44	3,04
	13:00	11,74	9,33	2,41		1		1	1						2,44	3,04
	14:00	11,48	9,07	2,41		1		1	1						2,44	3,04
	15:00	10,94	8,59	2,36		1		1	1						2,44	3,04
	16:00	10,88	8,90	1,98		1		1	1						2,44	3,04
	17:00	11,24	9,50	1,74		1		1	1						2,44	3,04
	18:00	11,60	10,00	1,60		1		1	1						2,44	3,04
	19:00	11,86	9,94	1,92	1	1		1	1						2,44	3,04
	20:00	11,61	9,51	2,10	1	1		1	1						2,44	2,91
	21:00	11,72	9,82	1,91		1		1	1						2,44	3,04
	22:00	11,08	8,80	2,28		1		1	1						2,44	3,04
	23:00	10,13	7,88	2,26		1		1	1						2,35	2,55

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ και ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν κατά διαστήματα προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	9,24	7,46	1,78	1	1			1						2,04	2,43	
	01:00	8,40	6,84	1,55	1	1			1						2,44	2,91	
	02:00	7,79	6,23	1,56	1	1			1						2,40	2,52	
	03:00	7,38	5,58	1,80		1			1						2,44	2,59	
	04:00	7,15	5,28	1,87		1			1						2,44	2,50	
	05:00	7,07	5,15	1,92		1			1						2,44	2,48	
	06:00	7,33	5,22	2,11		1			1						2,44	2,56	
	07:00	8,30	5,98	2,32		1	1		1						2,44	2,90	
	08:00	9,34	7,40	1,94		1	1		1						2,44	3,04	
	09:00	10,20	8,31	1,89				1	1						2,08	2,42	
	10:00	10,42	8,39	2,03				1	1						2,44	3,04	
	11:00	10,67	8,70	1,97				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,97	9,10	1,87				1	1						2,44	3,04	
	13:00	11,29	9,35	1,94		1		1	1						2,41	2,89	
	14:00	11,74	10,03	1,72		1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	11,30	10,22	1,08		1		1	1						2,44	3,04	
	16:00	11,13	10,59	0,54		1		1	1						1,01	3,04	
	17:00	11,39	11,13	0,26	1	1		1	1						1,06	2,85	
	18:00	11,97	11,63	0,34	1	1		1	1						2,44	3,03	
	19:00	12,07	11,92	0,15	1	1		1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,65	11,54	0,11	1	1		1	1						2,44	2,95	
	21:00	11,80	11,53	0,27	1	1		1	1						2,44	3,00	
	22:00	11,06	10,78	0,29	1	1		1	1						0,84	2,44	
	23:00	10,25	10,25	0,00		1		1	1						0,00	2,31	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ και ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	9,60	9,60	0,00		1		1	1						0,00	2,12	
	01:00	8,84	8,83	0,01		1		1	1						0,00	1,71	
	02:00	8,25	8,25	0,00				1	1						0,00	1,86	
	03:00	7,89	7,89	0,00				1	1						0,00	1,50	
	04:00	7,65	7,64	0,01				1	1						0,00	1,24	
	05:00	7,45	7,44	0,01				1	1						0,00	1,04	
	06:00	7,70	7,70	0,00				1	1						0,00	1,29	
	07:00	8,54	8,54	0,00				1	1						0,00	2,13	
	08:00	9,72	9,70	0,01				1	1						0,04	2,98	
	09:00	10,97	10,88	0,09			1	1	1						0,70	3,04	
	10:00	11,58	11,53	0,06		1	1	1	1						0,16	3,04	
	11:00	11,98	11,92	0,06		1	1	1	1						0,00	3,03	
	12:00	12,23	12,22	0,01	1	1		1	1						0,00	3,03	
	13:00	12,67	12,58	0,09	1	1		1	1						0,42	3,04	
	14:00	12,74	12,62	0,12	1	1		1	1						2,39	3,04	
	15:00	12,51	12,47	0,04	1	1		1	1						2,44	3,04	
	16:00	12,29	12,28	0,00	1	1		1	1						2,44	3,04	
	17:00	12,39	12,39	0,00	1	1		1	1						2,44	3,04	
	18:00	12,90	12,90	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,19	13,19	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	12,91	12,91	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,01	
	21:00	12,90	12,90	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,03	
	22:00	12,10	12,10	0,00	1	1	1	1	1						2,32	2,45	
	23:00	11,28	11,28	0,00		1	1	1	1	1					2,42	2,65	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ και ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας έως τη 13:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	10,45	10,24	0,20		1		1	1						3,04	2,79
	01:00	9,47	9,19	0,27		1		1	1						2,58	2,02
	02:00	8,85	8,35	0,49				1	1						2,84	2,24
	03:00	8,50	7,21	1,28				1	1						2,23	1,77
	04:00	8,24	5,78	2,46		1	1	1							3,03	2,63
	05:00	8,02	5,84	2,19		1	1	1							2,98	2,40
	06:00	8,05	6,06	1,99		1	1	1							2,99	2,44
	07:00	8,69	6,50	2,19		1	1	1							3,04	2,94
	08:00	9,49	7,55	1,94		1	1	1							2,68	2,24
	09:00	10,31	8,26	2,05				1	1						3,04	3,04
	10:00	10,65	8,91	1,74				1	1						2,93	2,84
	11:00	10,74	9,58	1,16	1	1		1	1			1	1		2,84	2,52
	12:00	11,12	10,58	0,54	1			1	1						3,04	3,04
	13:00	11,72	10,99	0,73	1			1	1						3,04	3,04
	14:00	11,59	11,15	0,44	1			1	1						3,04	3,04
	15:00	11,27	11,07	0,20	1			1	1						3,04	3,04
	16:00	11,07	10,95	0,12	1			1	1						3,04	3,04
	17:00	11,18	10,57	0,61	1			1	1						3,04	3,04
	18:00	11,70	11,23	0,46	1			1	1						3,03	2,98
	19:00	12,27	12,06	0,22	1	1		1	1						3,04	3,04
	20:00	11,80	11,65	0,15	1	1		1	1						3,04	3,01
	21:00	11,74	11,58	0,16	1	1		1	1						3,04	3,00
	22:00	10,92	10,75	0,17	1	1		1	1						2,94	2,42
	23:00	10,02	9,69	0,32		1		1	1						2,67	2,12

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	9,51	8,93	0,58		1		1	1						2,68	2,22	
	01:00	8,82	8,46	0,36				1	1						2,82	2,22	
	02:00	8,31	7,95	0,37				1	1						2,38	1,78	
	03:00	8,04	7,70	0,34				1	1						2,12	1,52	
	04:00	7,83	7,80	0,03				1	1						1,91	1,32	
	05:00	7,69	7,35	0,34				1	1						1,72	1,11	
	06:00	7,81	7,53	0,28				1	1						1,76	1,16	
	07:00	8,46	7,74	0,72				1	1						2,30	1,72	
	08:00	9,16	8,59	0,56				1	1						2,94	2,48	
	09:00	10,12	9,71	0,41				1	1						3,04	3,03	
	10:00	10,71	10,41	0,30		1		1	1						3,04	2,99	
	11:00	11,14	10,60	0,55		1		1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,61	10,66	0,95		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,00	11,23	0,77		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,78	11,15	0,63		1		1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,44	10,24	1,20		1		1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,18	10,20	0,98		1		1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,33	10,67	0,66		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,95	11,68	0,27		1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,07	11,90	0,17		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,64	11,38	0,26		1	1	1	1						3,04	2,88	
	21:00	11,78	11,30	0,48		1	1	1	1						3,04	3,01	
	22:00	11,10	10,34	0,76		1	1	1	1						3,01	2,66	
	23:00	10,17	9,52	0,65			1	1	1						2,94	2,42	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	9,51	9,03	0,48				1	1						2,93	2,56	
	01:00	8,81	8,36	0,45				1	1						2,81	2,22	
	02:00	8,23	7,94	0,29				1	1						2,30	1,69	
	03:00	7,89	7,64	0,25				1	1						1,95	1,34	
	04:00	7,58	7,43	0,15				1	1						1,66	1,05	
	05:00	7,35	7,17	0,19				1	1						1,43	0,82	
	06:00	7,45	7,31	0,14				1	1						1,46	0,88	
	07:00	8,16	8,00	0,15				1	1						2,19	1,62	
	08:00	8,80	8,68	0,12				1	1						2,84	2,26	
	09:00	9,41	9,35	0,06				1	1						3,04	2,84	
	10:00	9,99	9,72	0,27				1	1						3,04	2,94	
	11:00	10,60	10,44	0,16		1		1	1						3,04	2,93	
	12:00	11,07	10,99	0,08		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,22	11,16	0,06		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,86	10,84	0,03		1		1	1					1	3,04	2,92	
	15:00	10,79	10,76	0,03		1		1	1						3,04	3,03	
	16:00	10,93	10,88	0,04		1		1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,27	11,25	0,02		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,94	11,94	0,00		1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,13	12,13	0,00		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	10,37	10,37	0,00	1	1	1	1				1	1	1		2,83	2,34
	21:00	11,73	11,73	0,00	1	1	1	1				1	1	1	1	3,04	3,02
	22:00	10,93	10,93	0,00	1	1	1	1	1			1	1	1	1	2,74	2,11
	23:00	10,58	10,57	0,01				1	1	1						3,00	2,79

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 20:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	9,88	9,86	0,02			1	1	1						2,89	2,31	
	01:00	9,12	9,06	0,07				1	1						2,98	2,56	
	02:00	8,46	8,42	0,05				1	1						2,57	1,96	
	03:00	8,01	8,01	0,00				1	1						2,10	1,49	
	04:00	7,76	7,76	0,00				1	1						1,84	1,24	
	05:00	7,64	7,64	0,00				1	1						1,72	1,11	
	06:00	7,83	7,83	0,00				1	1						1,89	1,30	
	07:00	8,74	8,74	0,00				1	1						2,72	2,19	
	08:00	9,95	9,95	0,00		1		1	1						3,03	2,74	
	09:00	11,21	11,21	0,00		1		1	1						3,04	3,03	
	10:00	11,95	11,95	0,00		1	1	1	1						3,04	3,03	
	11:00	12,30	12,30	0,00		1	1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	12,90	12,90	0,01		1	1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	13,61	13,54	0,08	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	13,74	13,56	0,17	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	13,15	12,93	0,22	1	1	1	1	1				1		3,04	2,98	
	16:00	12,84	12,65	0,18	1	1	1	1	1						3,04	2,99	
	17:00	13,16	13,07	0,09	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	13,35	13,32	0,03	1	1	1	1	1				1		3,04	3,02	
	19:00	13,45	13,45	0,01	1	1	1	1	1				1		3,04	3,00	
	20:00	12,94	12,94	0,00	1	1	1	1	1				1		3,04	2,87	
	21:00	12,94	12,94	0,00	1	1	1	1	1						3,04	3,03	
	22:00	12,08	12,08	0,00	1	1	1	1	1						2,84	2,33	
	23:00	11,20	11,15	0,04	1	1	1	1	1						2,30	1,75	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	10,37	10,35	0,02	1	1		1	1						2,62	2,11	
	01:00	9,49	9,49	0,00		1		1	1						2,52	1,89	
	02:00	8,79	8,79	0,00		1		1	1						1,80	1,19	
	03:00	8,25	8,25	0,00		1		1	1						1,27	0,66	
	04:00	8,01	8,00	0,00	1	1		1	1						1,13	0,93	
	05:00	7,98	7,98	0,00	1	1		1							2,91	2,46	
	06:00	8,24	8,22	0,02	1	1	1	1							2,35	1,77	
	07:00	9,37	9,32	0,05	1	1	1	1							2,93	2,35	
	08:00	10,58	10,50	0,09	1	1		1	1						2,61	2,28	
	09:00	11,86	11,84	0,02	1	1		1	1						3,04	3,03	
	10:00	12,60	12,60	0,00	1	1		1	1						3,04	3,04	
	11:00	12,90	12,89	0,01	1	1	1	1	1						3,04	3,03	
	12:00	13,47	13,40	0,07	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	14,10	13,98	0,12	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	14,39	14,29	0,11	1	1	1	1	1				1		3,04	3,03	
	15:00	13,91	13,73	0,18	1	1	1	1	1				1		3,04	3,03	
	16:00	13,70	13,45	0,25	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	13,73	13,58	0,14	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	14,33	14,27	0,06	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	14,41	14,35	0,06	1	1	1	1	1					1	3,04	3,04	
	20:00	13,61	13,47	0,14	1	1	1	1	1					1	1	3,03	2,63
	21:00	13,63	13,57	0,06	1	1	1	1	1					1		3,04	3,01
	22:00	13,00	13,00	0,01	1	1	1	1	1					1		3,04	2,94
	23:00	12,31	12,31	0,00	1	1	1	1	1	1						3,01	2,57

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	11,60	11,59	0,01	1	1		1	1						2,74	2,85
	01:00	10,75	10,69	0,06	1	1		1	1						2,50	2,23
	02:00	9,95	9,77	0,18		1		1	1						2,54	2,28
	03:00	9,35	9,15	0,20		1		1	1						1,97	1,66
	04:00	9,11	8,86	0,25		1		1	1						1,90	1,70
	05:00	8,95	8,86	0,09				1	1						2,71	2,44
	06:00	9,05	8,93	0,12				1	1						2,72	2,48
	07:00	9,94	9,74	0,20	1			1	1						2,56	2,33
	08:00	11,37	11,20	0,18	1	1		1	1						2,74	2,92
	09:00	12,88	12,78	0,10	1	1	1	1	1						2,74	3,04
	10:00	13,73	13,69	0,03	1	1	1	1	1			1	1		2,74	2,93
	11:00	14,03	14,02	0,01	1	1	1	1	1			1	1	2	2,74	2,77
	12:00	14,60	14,60	0,00	1	1	1	1	1		1		1	2	2,88	2,96
	13:00	15,33	15,33	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1	2	3,02	3,02
	14:00	15,44	15,44	0,01	1	1	1	1	1		1		1	2	3,01	3,00
	15:00	14,99	14,97	0,02	1	1	1	1	1		1		1	2	2,82	2,83
	16:00	14,63	14,60	0,02	1	1	1	1	1	1			1	2	3,00	3,01
	17:00	14,68	14,62	0,07	1	1	1	1	1	1			1	2	3,03	3,03
	18:00	15,08	15,06	0,02	1	1	1	1	1	1			1	2	3,04	3,04
	19:00	15,18	15,15	0,03	1	1	1	1	1	1			1	2	3,04	3,04
	20:00	14,69	14,68	0,01	1	1	1	1	1	1				2	3,04	3,04
	21:00	14,88	14,87	0,00	1	1	1	1	1	1				2	3,04	3,04
	22:00	14,26	14,08	0,18	1	1	1	1	1	1					3,04	3,04
	23:00	13,67	13,32	0,36	1	1	1	1	1	1					3,04	3,04

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00 και από τις 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	12,98	12,81	0,16	1	1	1	1	1						3,03	3,01	
	01:00	12,06	11,97	0,09	1	1	1	1	1						2,72	2,33	
	02:00	11,07	10,90	0,17	1	1	1		1				1	1	1,41	1,22	
	03:00	10,54	10,29	0,25	1	1	1		1		1	1	1	2	1,62	1,38	
	04:00	10,19	9,89	0,29	1	1	1		1		1	1	1	1	1,85	1,53	
	05:00	9,92	9,74	0,18	1	1	1	1	1						0,62	0,58	
	06:00	9,87	9,56	0,31		1		1	1						2,62	2,25	
	07:00	10,49	10,04	0,46		1		1	1						2,99	2,81	
	08:00	11,38	10,30	1,08		1	1	1	1						2,99	2,79	
	09:00	12,20	11,13	1,07		1	1	1	1						3,04	3,04	
	10:00	12,69	11,41	1,28		1	1	1	1						3,04	3,04	
	11:00	13,02	11,94	1,08		1	1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	13,69	12,91	0,78	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	14,58	13,56	1,03	1	1	1	1	1				1		3,04	3,04	
	14:00	14,83	13,72	1,11	1	1	1	1	1				1		3,04	3,04	
	15:00	14,50	13,20	1,30	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	14,40	13,24	1,16	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	14,74	13,46	1,27	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	15,07	14,03	1,04	1	1	1	1	1				1	1	3,04	3,04	
	19:00	15,05	13,80	1,25	1	1	1	1	1				1	1	3,04	3,04	
	20:00	14,48	13,76	0,71	1	1	1	1	1				1		3,04	3,04	
	21:00	14,46	12,71	1,75	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	13,81	11,76	2,05	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	13,08	11,70	1,37	1	1	1	1	1						3,04	3,04	

Το ΑΠ τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	12,47	11,49	0,97		1	1	1	1						2,44	3,04	
	01:00	11,53	10,64	0,89		1	1	1	1						2,44	2,81	
	02:00	10,55	10,00	0,55		1	1	1	1						2,16	2,28	
	03:00	10,02	9,60	0,42			1	1	1						2,37	2,43	
	04:00	9,62	9,00	0,62			1	1	1						1,93	1,86	
	05:00	9,37	8,47	0,90	1	1	1		1						2,22	2,84	
	06:00	9,29	8,36	0,93	1	1	1		1						2,44	2,78	
	07:00	10,08	8,93	1,15	1	1	1		1						2,16	2,36	
	08:00	11,25	10,02	1,22		1		1	1						2,35	2,86	
	09:00	12,21	11,14	1,07		1		1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,70	11,32	1,38		1	1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	13,08	11,68	1,40		1	1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	13,61	12,65	0,96	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	14,41	13,50	0,91	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	14,94	14,37	0,57	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	15:00	14,80	14,40	0,40	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	16:00	14,74	14,07	0,68	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	17:00	14,89	14,26	0,63	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	18:00	15,26	14,69	0,56	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	19:00	15,20	14,63	0,58	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	20:00	14,67	13,97	0,70	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	21:00	14,25	12,98	1,27	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	13,62	11,99	1,63	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	23:00	12,91	11,31	1,61	1	1	1	1	1						2,44	3,00	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	12,32	10,78	1,54		1	1	1	1						2,44	2,93	
	01:00	11,56	10,26	1,31		1	1	1	1						2,44	2,90	
	02:00	10,76	9,08	1,67		1		1	1						2,44	3,01	
	03:00	10,15	8,99	1,15				1	1						2,44	2,96	
	04:00	9,76	8,35	1,41				1	1						2,44	3,04	
	05:00	9,47	7,76	1,71				1	1						2,44	2,95	
	06:00	9,42	7,68	1,74				1	1						2,44	2,89	
	07:00	9,84	7,98	1,86				1	1						2,44	3,04	
	08:00	10,58	8,65	1,93				1	1						2,44	3,04	
	09:00	11,35	9,48	1,87			1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,02	10,01	2,01			1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,29	10,36	1,93			1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	12,94	11,02	1,92			1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	13,81	11,90	1,91		1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	14,10	12,24	1,86	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	15:00	14,12	12,32	1,80	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	14,08	12,49	1,59	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	14,04	12,40	1,64	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	14,47	12,88	1,59	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	14,50	12,33	2,17	1	1	1	1	1						2,75	3,04	
	20:00	13,97	11,19	2,78	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,87	10,98	2,89	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	12,94	9,99	2,95	1	1	1	1	1						2,99	2,99	
	23:00	12,06	9,67	2,39	1	1		1	1						2,84	2,85	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας ως τις 19:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	11,55	9,05	2,50		1		1	1						3,04	3,04	
	01:00	10,78	8,10	2,68				1	1						3,04	3,04	
	02:00	10,11	7,26	2,85				1	1						2,95	2,92	
	03:00	9,52	7,42	2,11		1	1		1						2,79	2,89	
	04:00	9,10	7,70	1,40		1	1		1						3,04	3,04	
	05:00	8,83	8,02	0,82	1	1	1		1						2,42	2,40	
	06:00	8,76	7,67	1,09	1	1	1		1						2,26	2,26	
	07:00	9,21	8,60	0,60	1	1	1		1						2,67	2,66	
	08:00	9,66	9,12	0,54	1	1	1		1						1,63	1,70	
	09:00	10,15	10,09	0,06		1		1	1						2,29	2,54	
	10:00	10,79	10,66	0,12		1		1	1						2,44	2,99	
	11:00	11,48	11,39	0,08	1	1		1	1						2,44	3,01	
	12:00	12,27	12,27	0,00	1	1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,70	12,70	0,00	1	1		1	1			1			2,44	3,04	
	14:00	12,83	12,80	0,03	1	1		1	1			1			2,44	3,04	
	15:00	12,87	12,78	0,09	1	1	1	1	1						2,44	2,98	
	16:00	12,98	12,91	0,06	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	13,08	13,04	0,05	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	13,62	13,62	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,30	13,30	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	12,85	12,84	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,00	
	21:00	12,95	12,89	0,06	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	12,35	12,31	0,05	1	1	1	1	1						2,41	2,66	
	23:00	11,60	11,53	0,07		1	1	1	1	1						2,28	2,50

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	11,10	11,05	0,06		1		1	1						2,42	2,55	
	01:00	10,14	10,14	0,00		1		1	1						2,13	2,18	
	02:00	9,47	9,47	0,00		1		1	1						2,10	2,25	
	03:00	9,00	9,00	0,00				1	1						2,42	2,48	
	04:00	8,82	8,80	0,02				1	1						2,30	2,30	
	05:00	8,74	8,63	0,12				1	1						2,24	2,24	
	06:00	8,79	8,64	0,15				1	1						2,25	2,25	
	07:00	9,57	9,45	0,12				1	1						2,42	2,69	
	08:00	10,68	10,68	0,00			1	1	1						2,44	2,89	
	09:00	11,87	11,86	0,01	1		1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,48	12,46	0,02	1		1	1	1				1		2,44	3,03	
	11:00	12,87	12,87	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,02	
	12:00	13,56	13,56	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	14,18	14,18	0,00	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	14:00	14,14	14,14	0,00	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	15:00	13,53	13,51	0,02	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	16:00	13,02	12,88	0,14	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	13,22	13,17	0,04	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	13,40	13,35	0,05	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,53	13,45	0,08	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,48	13,41	0,07	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,55	13,33	0,23	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	22:00	12,64	12,44	0,19	1	1	1	1	1						2,43	2,88	
	23:00	11,77	11,33	0,43		1	1	1	1	1						2,44	2,96

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	11,11	10,73	0,38		1		1	1						2,44	3,04	
	01:00	10,23	9,95	0,28		1		1	1						2,44	2,75	
	02:00	9,52	9,16	0,37				1	1						2,34	2,60	
	03:00	9,08	8,70	0,37				1	1						2,44	2,56	
	04:00	8,80	8,16	0,64				1	1						2,30	2,30	
	05:00	8,70	8,14	0,56				1	1						2,19	2,19	
	06:00	8,85	8,07	0,77				1	1						2,31	2,32	
	07:00	9,64	8,82	0,82				1	1						2,44	2,91	
	08:00	10,93	10,05	0,89			1	1	1						2,44	3,04	
	09:00	11,93	11,11	0,82			1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,79	12,10	0,69		1	1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,86	12,25	0,61		1	1	1	1						2,44	3,03	
	12:00	13,58	12,97	0,61	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	14,26	13,93	0,33	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	14,27	14,01	0,27	1	1	1	1	1			1			2,44	3,04	
	15:00	13,83	12,89	0,94	1	1	1	1	1			1			2,34	3,04	
	16:00	13,55	12,85	0,70	1	1	1	1	1			1	1		2,17	3,03	
	17:00	13,48	13,29	0,19	1	1	1	1	1			1	1		2,17	3,04	
	18:00	13,77	13,63	0,14	1	1	1	1	1						2,37	3,04	
	19:00	13,57	13,31	0,26	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,34	12,67	0,67	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,45	12,96	0,48	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	12,63	11,97	0,65	1	1	1	1	1						2,44	2,84	
	23:00	11,70	11,00	0,70		1	1	1	1	1						2,44	2,93

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	10,93	10,47	0,46		1	1	1	1						2,36	2,54	
	01:00	10,24	10,19	0,06		1		1	1						2,42	2,66	
	02:00	9,41	9,39	0,03		1		1	1						1,86	1,83	
	03:00	8,87	8,86	0,01		1		1	1						1,71	1,80	
	04:00	8,63	8,58	0,05				1	1						2,12	2,12	
	05:00	8,60	8,39	0,21				1	1						2,09	2,09	
	06:00	8,74	7,89	0,84				1	1						2,18	2,20	
	07:00	9,44	8,56	0,88				1	1						2,44	2,78	
	08:00	10,51	10,23	0,29		1		1	1						2,44	2,87	
	09:00	11,33	10,94	0,39		1	1	1	1						2,44	2,85	
	10:00	12,12	11,30	0,82		1	1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	12,56	11,90	0,66		1	1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	13,05	12,63	0,42		1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	13,64	13,04	0,59	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	13,58	13,08	0,50	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	15:00	13,48	13,28	0,20	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	12,99	12,62	0,37	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	12,96	12,63	0,33	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	13,25	12,91	0,34	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,46	13,28	0,18	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,20	13,03	0,18	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,43	13,05	0,38	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	12,56	11,85	0,71	1	1	1	1	1						2,44	2,85	
	23:00	11,80	10,59	1,22		1	1	1	1	1						2,44	3,03

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	10,98	9,37	1,61			1	1	1						2,44	2,91	
	01:00	10,10	8,26	1,84			1	1	1						2,40	2,75	
	02:00	9,33	7,50	1,84				1	1						2,44	2,81	
	03:00	8,91	7,01	1,90				1	1						2,36	2,40	
	04:00	8,69	6,84	1,85		1	1		1						2,07	2,39	
	05:00	8,54	6,50	2,04		1	1		1						2,44	2,99	
	06:00	8,73	6,63	2,09		1	1		1						2,44	3,03	
	07:00	9,47	7,59	1,88		1	1		1						2,18	2,47	
	08:00	10,44	8,53	1,91				1	1						2,44	3,04	
	09:00	11,12	9,20	1,92				1	1						2,44	3,04	
	10:00	11,27	9,38	1,88		1		1	1						2,44	3,04	
	11:00	11,65	9,65	2,00		1		1	1						2,44	3,04	
	12:00	12,01	9,97	2,04		1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,31	10,22	2,09		1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,22	10,20	2,03		1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	12,06	10,16	1,90		1		1	1						2,44	3,04	
	16:00	11,70	10,00	1,70		1		1	1						2,44	3,04	
	17:00	11,74	10,35	1,39		1	1	1	1						2,22	3,04	
	18:00	12,42	11,28	1,14		1	1	1	1						1,22	3,00	
	19:00	12,75	10,64	2,12	1	1	1	1	1						2,44	2,96	
	20:00	12,69	10,55	2,14	1	1	1	1	1						2,44	2,92	
	21:00	12,32	10,25	2,08		1	1	1	1						2,44	3,00	
	22:00	11,15	8,87	2,29		1	1	1	1						2,32	2,50	
	23:00	9,88	8,45	1,43			1	1	1						2,01	2,07	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:40 με με 18:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	9,06	8,13	0,92			1	1	1						1,48	1,48	
	01:00	8,38	7,43	0,95		1	1		1						1,66	1,97	
	02:00	7,79	6,45	1,34		1	1		1						2,35	2,35	
	03:00	7,52	6,01	1,51		1			1						2,36	2,48	
	04:00	7,39	5,89	1,50		1			1						2,44	2,58	
	05:00	7,40	5,87	1,52		1			1						2,44	2,59	
	06:00	7,70	6,29	1,41		1	1		1						2,31	2,33	
	07:00	8,48	7,06	1,42		1	1		1						2,44	2,91	
	08:00	9,26	7,96	1,30		1	1		1						2,37	2,60	
	09:00	10,01	8,99	1,02				1	1						1,65	2,06	
	10:00	10,59	9,10	1,49				1	1						2,44	3,04	
	11:00	10,82	9,36	1,47		1		1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,99	9,61	1,38		1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	11,27	9,92	1,35		1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,95	9,62	1,33		1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	10,42	9,50	0,92		1		1	1						2,43	2,80	
	16:00	10,30	9,56	0,74		1		1	1						2,44	2,70	
	17:00	10,77	9,80	0,97		1		1	1						2,44	3,01	
	18:00	11,69	10,62	1,07	1	1		1	1						2,44	3,03	
	19:00	12,12	11,13	1,00	1	1		1	1						2,44	3,04	
	20:00	12,18	11,40	0,78	1	1		1	1						2,44	3,04	
	21:00	12,07	11,51	0,56	1	1		1	1						2,44	3,04	
	22:00	11,21	10,17	1,04	1	1		1	1						2,44	2,84	
	23:00	10,22	9,43	0,78		1		1	1						2,40	2,63	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	9,58	8,53	1,04		1		1	1						2,01	2,05	
	01:00	8,87	7,65	1,22				1	1						2,29	2,36	
	02:00	8,23	7,13	1,10				1	1						1,71	1,70	
	03:00	7,79	6,97	0,83				1	1						1,28	1,28	
	04:00	7,58	6,90	0,69				1	1						1,08	1,07	
	05:00	7,48	6,86	0,62				1	1						0,97	0,97	
	06:00	7,67	6,93	0,74				1	1						1,13	1,15	
	07:00	8,29	7,15	1,14				1	1						1,75	1,75	
	08:00	9,04	7,52	1,52				1	1						2,39	2,51	
	09:00	9,86	8,32	1,54				1	1						2,44	3,03	
	10:00	10,30	8,78	1,51				1	1						2,44	3,04	
	11:00	10,40	8,94	1,46				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,59	9,22	1,38				1	1						2,44	3,04	
	13:00	11,00	9,67	1,33		1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,65	9,37	1,29		1		1	1						2,44	2,99	
	15:00	10,31	9,11	1,19		1		1	1						2,44	2,70	
	16:00	10,33	9,27	1,06		1		1	1						2,44	2,74	
	17:00	10,65	9,65	1,00		1		1	1						2,44	2,98	
	18:00	11,49	10,97	0,52		1	1	1	1						2,44	2,97	
	19:00	12,02	11,56	0,46		1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,87	11,64	0,24		1	1	1	1						2,44	3,03	
	21:00	11,93	11,52	0,42		1	1	1	1						2,44	3,03	
	22:00	10,99	10,28	0,71		1	1	1	1						2,27	2,31	
	23:00	10,14	9,18	0,96		1	1	1	1						1,56	1,60	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	9,41	8,31	1,10			1	1	1						1,86	1,83	
	01:00	8,72	7,93	0,78				1	1						1,96	1,99	
	02:00	8,10	7,50	0,61				1	1						1,60	1,59	
	03:00	7,72	7,07	0,65				1	1						1,20	1,19	
	04:00	7,50	6,89	0,60				1	1						0,99	0,99	
	05:00	7,45	6,85	0,60				1	1						0,94	0,94	
	06:00	7,58	6,97	0,62				1	1						1,04	1,05	
	07:00	8,21	7,60	0,61				1	1						1,66	1,69	
	08:00	8,43	7,41	1,02				1	1						1,92	1,93	
	09:00	9,06	8,28	0,78				1	1						2,51	2,52	
	10:00	9,52	8,86	0,66				1	1						2,94	2,95	
	11:00	10,04	9,31	0,73				1	1						3,00	2,99	
	12:00	10,31	9,65	0,66			1	1	1						2,72	2,72	
	13:00	10,43	9,81	0,62			1	1	1						2,83	2,84	
	14:00	10,08	9,48	0,60			1	1	1						2,49	2,49	
	15:00	9,94	9,28	0,66			1	1	1						2,34	2,34	
	16:00	9,98	9,43	0,55			1	1	1						2,39	2,39	
	17:00	10,46	10,15	0,30			1	1	1						2,79	2,81	
	18:00	11,40	11,16	0,23			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,57	11,29	0,28		1	1	1	1						2,98	2,97	
	20:00	11,66	11,42	0,23		1	1	1	1						2,93	2,94	
	21:00	11,72	11,09	0,62		1	1	1	1						2,98	2,98	
	22:00	10,94	10,39	0,56		1	1	1	1						2,31	2,29	
	23:00	10,21	9,89	0,31		1		1	1						2,54	2,58	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	9,54	9,17	0,37		1		1	1						1,97	1,97	
	01:00	8,82	8,38	0,44		1		1	1						1,72	1,78	
	02:00	8,27	8,03	0,24				1	1						1,77	1,76	
	03:00	7,94	7,43	0,51				1	1						1,44	1,43	
	04:00	7,73	7,48	0,25				1	1						1,22	1,22	
	05:00	7,72	7,48	0,24				1	1						1,21	1,21	
	06:00	7,97	7,60	0,38				1	1						1,45	1,44	
	07:00	8,73	8,41	0,32				1	1						2,16	2,19	
	08:00	9,99	9,74	0,25			1	1	1						2,85	2,84	
	09:00	11,03	10,72	0,31			1	1	1						3,03	3,03	
	10:00	11,44	11,12	0,31			1	1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,63	11,31	0,31		1	1	1	1						3,01	3,01	
	12:00	12,05	11,41	0,64		1	1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,49	11,80	0,69		1	1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,31	11,73	0,58		1	1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,86	11,41	0,45		1	1	1	1						3,04	3,03	
	16:00	11,66	11,33	0,33		1	1	1	1						2,95	2,96	
	17:00	12,05	11,75	0,29		1	1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,66	12,51	0,15	1	1	1	1	1						3,03	3,03	
	19:00	13,10	13,03	0,07	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,18	13,02	0,15	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,07	12,53	0,54	1	1	1	1	1						3,02	3,01	
	22:00	12,13	11,41	0,72	1	1	1	1	1						2,42	2,38	
	23:00	11,02	10,22	0,81	1		1	1	1						2,45	2,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	10,29	9,45	0,84				1	1						2,72	2,72	
	01:00	9,46	8,41	1,05				1	1						2,53	2,55	
	02:00	8,78	8,11	0,67				1	1						2,28	2,27	
	03:00	8,37	7,46	0,91				1	1						1,87	1,86	
	04:00	8,02	7,15	0,87				1	1						1,52	1,51	
	05:00	7,99	7,13	0,85				1	1						1,48	1,48	
	06:00	8,31	7,28	1,03				1	1						1,78	1,79	
	07:00	9,09	7,96	1,14				1	1						2,55	2,56	
	08:00	9,88	8,60	1,28				1	1						2,89	2,87	
	09:00	10,71	9,36	1,36		1		1	1						2,99	2,99	
	10:00	11,14	9,49	1,65		1		1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,37	9,23	2,14		1		1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,82	9,33	2,49		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,40	9,78	2,62		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,27	9,48	2,79		1		1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,82	9,67	2,16		1		1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,67	10,23	1,44		1		1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,98	10,61	1,36	1	1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,85	11,55	1,30	1	1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,18	12,46	0,73	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,98	11,86	1,12	1	1	1	1	1						3,04	3,03	
	21:00	12,81	10,70	2,11	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,83	9,43	2,41		1	1	1	1	1					2,98	2,98	
	23:00	10,97	8,61	2,36			1	1	1	1					3,03	3,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	10,12	8,17	1,95				1	1						2,94	2,94	
	01:00	9,49	7,60	1,89				1	1						2,93	2,92	
	02:00	8,75	6,84	1,91				1	1						2,26	2,25	
	03:00	8,34	6,87	1,47		1	1	1							1,91	2,10	
	04:00	8,09	6,25	1,84		1	1	1							2,68	2,67	
	05:00	8,07	6,02	2,04		1	1	1							2,64	2,65	
	06:00	8,29	6,24	2,05		1	1	1							2,85	2,86	
	07:00	9,08	6,50	2,58		1	1	1							3,04	3,04	
	08:00	10,20	7,71	2,49		1	1	1							2,83	2,76	
	09:00	11,08	8,17	2,92				1	1						2,99	3,04	
	10:00	11,57	8,58	3,00				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,70	8,96	2,74		1		1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,92	9,31	2,61		1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,38	9,85	2,53		1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,05	9,40	2,65		1		1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,36	9,32	2,04		1		1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,88	9,42	1,46		1		1	1						3,04	3,04	
	17:00	10,88	9,24	1,64		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,54	9,28	2,25		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,11	9,73	2,38		1		1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,44	9,79	2,65		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,62	9,61	3,01		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,55	8,77	2,78		1	1	1	1						2,81	2,79	
	23:00	10,41	8,54	1,86		1	1	1	1						1,88	1,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	9,50	7,60	1,90			1	1	1						1,93	1,91	
	01:00	8,75	7,01	1,74	1		1	1							1,73	1,96	
	02:00	8,20	5,53	2,67	1		1	1							2,79	2,78	
	03:00	7,84	5,42	2,43	1		1	1							2,44	2,43	
	04:00	7,67	5,43	2,24	1		1	1							2,26	2,25	
	05:00	7,66	5,43	2,23	1		1	1							2,24	2,24	
	06:00	7,93	5,44	2,50	1		1	1							2,51	2,51	
	07:00	8,83	5,96	2,87	1		1	1							3,01	3,01	
	08:00	9,87	7,01	2,86	1		1	1							3,04	3,03	
	09:00	10,87	8,00	2,87				1	1						3,03	3,02	
	10:00	11,42	8,45	2,98				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,60	8,59	3,01				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,86	8,91	2,95				1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,21	9,27	2,94				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,94	8,99	2,95				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,73	9,00	2,73				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,71	9,32	2,39				1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,18	9,67	2,51		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	13,11	10,71	2,40		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,53	10,70	2,82		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,46	10,67	2,79		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,24	10,24	3,00		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	12,07	9,12	2,95		1		1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,83	8,06	2,78		1		1	1						3,00	2,99	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 17:40 με 18:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	10,05	7,16	2,89				1	1						2,92	2,94	
	01:00	9,20	6,75	2,44				1	1						2,55	2,55	
	02:00	8,56	5,74	2,81		1			1						2,83	2,90	
	03:00	8,18	5,35	2,84		1			1						2,87	2,87	
	04:00	7,93	5,18	2,76		1			1						2,78	2,78	
	05:00	7,96	5,20	2,76		1			1						2,78	2,78	
	06:00	8,25	5,39	2,86		1			1						2,88	2,89	
	07:00	9,01	6,01	3,00		1			1						3,03	3,03	
	08:00	9,96	6,95	3,01		1	1		1						3,04	3,04	
	09:00	10,93	8,00	2,93		1	1		1						2,96	2,96	
	10:00	11,41	8,40	3,01				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,34	8,33	3,01				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,77	8,76	3,01				1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,21	9,20	3,01				1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,06	9,05	3,01				1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,93	9,10	2,83				1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,92	9,23	2,69				1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,18	9,47	2,71			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,82	10,03	2,79			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,11	10,27	2,83			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,00	10,02	2,98			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,69	9,68	3,01			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,52	8,61	2,91			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,39	8,06	2,32			1	1	1						2,88	2,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	9,64	6,84	2,80				1	1						3,01	3,00	
	01:00	8,95	6,63	2,32				1	1						2,34	2,34	
	02:00	8,48	5,58	2,90			1		1						2,92	2,95	
	03:00	7,96	5,21	2,74			1		1						2,79	2,79	
	04:00	7,73	5,20	2,53			1		1						2,71	2,71	
	05:00	7,72	5,16	2,56			1		1						2,70	2,70	
	06:00	7,88	5,16	2,72			1		1						2,75	2,75	
	07:00	8,54	6,06	2,48	1		1		1						2,98	2,98	
	08:00	9,14	6,36	2,78	1		1		1						3,04	3,04	
	09:00	9,82	7,30	2,52				1	1						2,58	2,52	
	10:00	10,19	7,54	2,65				1	1						2,89	2,98	
	11:00	10,29	7,44	2,86				1	1						3,04	3,04	
	12:00	10,49	7,50	2,99				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,95	8,17	2,78				1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,83	8,00	2,84				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,57	7,80	2,77				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,78	8,40	2,38				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,39	9,35	2,04			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,24	10,00	2,24			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,72	10,54	2,18			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,83	10,45	2,38			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,42	9,92	2,50			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,29	8,71	2,58			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,18	7,73	2,44			1	1	1						2,89	2,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	9,41	6,98	2,43				1	1						2,91	2,89	
	01:00	8,74	6,60	2,13				1	1						2,16	2,18	
	02:00	8,27	5,43	2,84			1		1						2,86	2,90	
	03:00	7,88	5,21	2,67			1		1						2,76	2,76	
	04:00	7,63	4,99	2,64			1		1						2,67	2,67	
	05:00	7,51	4,90	2,61			1		1						2,63	2,62	
	06:00	7,67	5,01	2,66			1		1						2,68	2,68	
	07:00	8,23	5,38	2,85			1		1						2,87	2,88	
	08:00	8,64	5,70	2,94	1		1		1						3,01	3,01	
	09:00	9,23	6,54	2,69	1		1		1						3,04	3,04	
	10:00	9,74	7,07	2,67	1		1		1						3,04	3,04	
	11:00	10,08	7,68	2,40				1	1						2,46	2,50	
	12:00	10,53	7,52	3,01				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,75	7,85	2,90				1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,62	7,72	2,89				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,35	7,61	2,74				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,52	8,17	2,35				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,05	8,66	2,39				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,89	9,52	2,37				1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,30	9,68	2,62			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,36	9,59	2,77			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,17	9,31	2,86			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,26	8,53	2,74			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,26	7,27	2,99				1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	9,61	6,80	2,81				1	1						2,98	2,98	
	01:00	8,89	6,64	2,25				1	1						2,29	2,34	
	02:00	8,21	5,59	2,63			1		1						2,85	2,88	
	03:00	7,92	5,22	2,70			1		1						2,78	2,77	
	04:00	7,71	5,03	2,68			1		1						2,70	2,70	
	05:00	7,78	5,08	2,70			1		1						2,72	2,72	
	06:00	8,20	5,40	2,80			1		1						2,86	2,87	
	07:00	8,89	6,22	2,68		1	1		1						3,03	3,03	
	08:00	9,94	7,36	2,59		1	1		1						3,01	3,00	
	09:00	11,05	8,59	2,46				1	1						3,02	3,02	
	10:00	11,48	8,86	2,62				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,64	9,13	2,52				1	1						3,04	3,04	
	12:00	12,00	9,47	2,53			1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,47	9,54	2,93			1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,42	10,09	2,33			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	12,04	9,76	2,27			1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,99	9,84	2,15			1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,61	10,58	2,04			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	13,52	10,96	2,55	1		1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,89	10,93	2,96	1		1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,66	10,65	3,01	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,23	10,22	3,01	1		1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,81	8,82	3,00	1		1	1	1						3,03	3,02	
	23:00	10,77	7,89	2,87			1	1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	10,01	7,21	2,80				1	1						3,04	3,04	
	01:00	9,32	6,54	2,78				1	1						2,81	2,80	
	02:00	8,69	6,51	2,18				1	1						2,34	2,37	
	03:00	8,31	5,57	2,74			1		1						2,92	2,91	
	04:00	8,01	5,31	2,70			1		1						2,80	2,80	
	05:00	8,00	5,45	2,55			1		1						2,80	2,80	
	06:00	8,39	5,78	2,61			1		1						2,94	2,94	
	07:00	9,01	6,25	2,76		1	1		1						3,04	3,04	
	08:00	10,03	7,09	2,93		1	1		1						3,04	3,04	
	09:00	10,98	7,97	3,01		1	1		1						3,04	3,03	
	10:00	11,35	8,34	3,01				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,51	8,50	3,01				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,90	8,89	3,01				1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,30	9,45	2,85				1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,25	9,70	2,55		1		1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,99	9,17	2,82		1		1	1						3,04	3,04	
	16:00	12,07	9,07	3,00		1		1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,51	9,52	2,99		1		1	1						3,04	3,04	
	18:00	13,36	10,35	3,01		1		1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,42	10,41	3,01		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,35	10,34	3,01		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,83	9,82	3,01		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,62	8,62	3,00			1	1	1						3,03	3,03	
	23:00	10,49	7,62	2,87			1	1	1						2,94	2,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	9,51	6,65	2,86				1	1						2,92	2,90	
	01:00	8,70	6,51	2,19				1	1						2,21	2,20	
	02:00	8,11	5,90	2,21			1		1						2,21	2,25	
	03:00	7,82	5,10	2,72			1		1						2,74	2,74	
	04:00	7,60	4,96	2,64			1		1						2,66	2,66	
	05:00	7,65	5,22	2,43			1		1						2,68	2,68	
	06:00	7,96	5,43	2,54			1		1						2,78	2,79	
	07:00	8,70	5,87	2,83			1		1						3,00	3,00	
	08:00	9,59	6,80	2,79		1	1		1						3,04	3,04	
	09:00	10,41	7,83	2,58		1	1		1						3,00	2,99	
	10:00	10,87	8,27	2,59				1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,91	8,38	2,53				1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,08	8,58	2,50				1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,51	8,99	2,52				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,33	8,79	2,54				1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,81	8,44	2,37				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,61	8,18	2,42				1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,29	8,72	2,57				1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,23	9,66	2,57			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,75	9,85	2,91			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,76	9,75	3,01			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,57	9,56	3,01			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,35	8,34	3,01			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,35	7,82	2,54			1	1	1						2,61	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	9,29	6,36	2,93	1		1		1						2,99	3,04	
	01:00	8,52	5,58	2,94	1		1		1						2,97	2,96	
	02:00	7,89	5,42	2,47	1		1		1						2,49	2,48	
	03:00	7,50	5,08	2,43	1				1						2,44	2,46	
	04:00	7,29	4,75	2,54	1				1						2,55	2,55	
	05:00	7,36	4,80	2,56	1				1						2,57	2,57	
	06:00	7,78	5,08	2,70	1				1						2,72	2,72	
	07:00	8,48	5,57	2,90	1				1						2,94	2,94	
	08:00	9,46	6,52	2,93	1	1			1						3,04	3,04	
	09:00	10,27	7,47	2,79	1	1			1						3,03	3,03	
	10:00	10,62	8,03	2,59				1	1						2,89	2,90	
	11:00	10,80	8,37	2,43				1	1						3,04	3,04	
	12:00	10,74	8,44	2,30				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,93	8,73	2,21				1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,11	9,00	2,11			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,78	8,49	2,29			1	1	1						3,03	3,03	
	16:00	10,79	8,59	2,20			1	1	1						3,03	3,03	
	17:00	11,58	9,34	2,24			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,66	9,77	2,89			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,96	10,06	2,90			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,81	9,81	3,00			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,13	9,12	3,01			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,09	8,09	3,00			1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	10,05	7,48	2,57			1	1	1						2,68	2,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	9,24	6,92	2,32				1	1						2,74	2,72	
	01:00	8,44	6,60	1,84				1	1						1,89	1,83	
	02:00	7,87	5,72	2,15			1		1						2,39	2,60	
	03:00	7,46	5,20	2,26			1		1						2,61	2,61	
	04:00	7,34	5,00	2,34			1		1						2,57	2,57	
	05:00	7,37	4,84	2,53			1		1						2,58	2,58	
	06:00	7,61	4,97	2,64			1		1						2,66	2,66	
	07:00	8,28	5,47	2,81			1		1						2,89	2,90	
	08:00	8,92	6,21	2,72		1	1		1						3,04	3,04	
	09:00	9,38	6,83	2,54		1	1		1						3,04	3,04	
	10:00	9,73	7,41	2,32		1	1		1						3,00	2,94	
	11:00	10,09	7,90	2,19				1	1						2,61	2,62	
	12:00	10,24	7,24	3,01				1	1						3,04	3,04	
	13:00	9,93	6,92	3,01				1	1						3,04	3,04	
	14:00	9,35	6,65	2,70				1	1						2,87	2,86	
	15:00	8,86	7,23	1,63		1	1		1						3,00	3,00	
	16:00	9,09	7,28	1,81		1	1		1						3,02	3,02	
	17:00	9,95	7,66	2,30				1	1						2,90	2,82	
	18:00	10,85	8,07	2,78				1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,39	8,63	2,77				1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,72	8,91	2,80				1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,33	8,60	2,74				1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,22	7,27	2,95				1	1						3,04	3,04	
	23:00	9,35	6,96	2,40				1	1						2,45	2,49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	8,75	5,88	2,86	1		1		1						2,87	3,02	
	01:00	8,15	5,35	2,80	1		1		1						2,83	2,82	
	02:00	7,62	4,97	2,65			1		1						2,67	2,67	
	03:00	7,22	4,70	2,52			1		1						2,53	2,53	
	04:00	7,10	4,63	2,48			1		1						2,49	2,49	
	05:00	7,12	4,65	2,48			1		1						2,49	2,49	
	06:00	7,45	4,86	2,59			1		1						2,60	2,60	
	07:00	7,89	5,15	2,74			1		1						2,75	2,76	
	08:00	8,63	5,67	2,96			1		1						2,98	2,98	
	09:00	9,43	6,42	3,01	1		1		1						3,04	3,04	
	10:00	9,85	6,84	3,01	1		1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,84	6,83	3,01	1		1		1						3,04	3,04	
	12:00	10,04	8,42	1,62	1			1	1						2,32	2,14	
	13:00	10,79	8,23	2,57	1			1	1						2,79	2,84	
	14:00	10,53	8,13	2,40				1	1						2,96	2,96	
	15:00	10,03	7,84	2,20				1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,04	7,04	2,99				1	1						3,04	3,04	
	17:00	10,33	7,36	2,96				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,24	8,31	2,92				1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,90	8,89	3,01	1			1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,13	9,12	3,01	1			1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,71	8,70	3,01	1			1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,43	7,66	2,77	1			1	1						2,80	2,80	
	23:00	9,32	7,02	2,29				1	1						2,41	2,29	

Μερική Διακοπή στις 12:15, λόγω σφάλματος στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	8,51	5,97	2,53	1		1		1						2,57	2,92	
	01:00	7,90	5,27	2,62			1		1						2,69	2,70	
	02:00	7,34	4,78	2,56			1		1						2,58	2,57	
	03:00	7,00	4,56	2,44			1		1						2,45	2,45	
	04:00	6,79	4,43	2,37			1		1						2,38	2,38	
	05:00	6,68	4,37	2,31			1		1						2,32	2,32	
	06:00	6,98	4,56	2,42			1		1						2,44	2,44	
	07:00	7,47	4,95	2,52			1		1						2,60	2,61	
	08:00	7,97	5,29	2,68			1		1						2,78	2,79	
	09:00	8,67	6,07	2,60		1	1		1						3,00	3,01	
	10:00	9,25	6,47	2,78		1	1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,48	6,74	2,74		1	1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,97	7,36	2,61		1	1		1						2,90	2,88	
	13:00	9,76	7,47	2,29				1	1						2,82	2,88	
	14:00	9,20	6,91	2,29				1	1						2,70	2,69	
	15:00	8,95	6,90	2,06				1	1						2,46	2,44	
	16:00	8,78	7,70	1,08				1	1						2,26	2,27	
	17:00	9,21	8,54	0,67				1	1						2,65	2,67	
	18:00	10,19	9,55	0,64				1	1						3,01	3,01	
	19:00	10,62	10,07	0,55			1	1	1						2,97	2,98	
	20:00	11,30	10,69	0,61			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,90	10,38	0,52			1	1	1						3,01	3,01	
	22:00	9,92	9,25	0,67			1	1	1						2,39	2,37	
	23:00	8,96	8,03	0,93				1	1						2,01	2,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΡΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	8,31	7,69	0,62				1	1						1,81	1,80	
	01:00	7,73	7,35	0,39				1	1						1,25	1,21	
	02:00	7,11	6,90	0,21	1		1		1						1,14	1,28	
	03:00	6,79	6,62	0,17	1		1		1						1,39	1,37	
	04:00	6,66	6,61	0,05	1		1		1						1,24	1,24	
	05:00	6,72	6,71	0,01	1		1		1						1,29	1,30	
	06:00	7,19	7,16	0,03	1		1		1						1,76	1,78	
	07:00	7,94	7,91	0,02				1	1						1,16	1,16	
	08:00	9,13	9,09	0,03				1	1						2,50	2,59	
	09:00	10,12	10,11	0,01			1	1	1						2,72	2,72	
	10:00	10,53	10,53	0,00			1	1	1						2,90	2,92	
	11:00	10,62	10,62	0,00			1	1	1						2,98	2,99	
	12:00	10,84	10,84	0,00			1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,01	10,94	0,07			1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,82	10,73	0,09			1	1	1						3,03	3,03	
	15:00	10,04	9,96	0,08			1	1	1						2,48	2,44	
	16:00	9,84	9,83	0,01			1	1	1						2,24	2,25	
	17:00	10,23	10,20	0,02			1	1	1						2,61	2,63	
	18:00	11,01	10,96	0,05			1	1	1						3,02	3,01	
	19:00	11,77	11,75	0,01	1		1	1	1						3,02	3,02	
	20:00	12,43	12,36	0,07	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,79	11,45	0,34	1		1	1	1						2,91	2,90	
	22:00	10,43	10,21	0,22	1		1	1	1						2,25	2,25	
	23:00	9,33	9,00	0,33				1	1						2,39	2,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	8,61	8,11	0,50				1	1						2,11	2,10	
	01:00	8,01	7,18	0,83				1	1						1,52	1,50	
	02:00	7,41	6,88	0,53				1	1						0,99	0,94	
	03:00	7,15	6,89	0,26				1	1						0,65	0,63	
	04:00	7,03	6,71	0,31				1	1						0,51	0,51	
	05:00	7,07	6,62	0,45	1		1		1						1,02	1,11	
	06:00	7,50	6,50	1,00	1		1		1						2,06	2,08	
	07:00	8,28	6,76	1,51	1		1		1						2,78	2,80	
	08:00	9,21	8,02	1,20	1		1		1						2,17	2,12	
	09:00	10,10	9,37	0,73			1	1	1						2,63	2,75	
	10:00	10,68	10,13	0,55			1	1	1						3,00	3,01	
	11:00	10,79	10,51	0,28			1	1	1						3,03	3,03	
	12:00	11,05	10,54	0,51			1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,24	10,92	0,33			1	1	1						3,02	3,03	
	14:00	11,09	10,91	0,19			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,21	9,88	0,33			1	1	1						2,65	2,63	
	16:00	9,82	9,08	0,74			1	1	1						2,24	2,23	
	17:00	10,17	9,35	0,82			1	1	1						2,55	2,56	
	18:00	11,12	9,55	1,57			1	1	1						3,02	3,03	
	19:00	11,91	9,57	2,34			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,51	10,03	2,47			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,93	9,48	2,45			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,51	8,64	1,86			1	1	1						2,84	2,84	
	23:00	9,36	7,30	2,06				1	1						2,45	2,48	

Μερική Διακοπή στις 02:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	8,42	6,97	1,45				1	1						1,56	1,62	
	01:00	7,79	5,93	1,86	1	1			1						2,29	2,38	
	02:00	7,25	5,88	1,37	1	1			1						1,85	1,84	
	03:00	6,92	5,90	1,02	1	1			1						1,57	1,60	
	04:00	6,85	5,57	1,28	1				1						2,39	2,40	
	05:00	6,91	5,57	1,34	1				1						2,41	2,42	
	06:00	7,40	5,96	1,44	1		1		1						2,24	2,21	
	07:00	7,99	6,45	1,54	1		1		1						2,53	2,56	
	08:00	8,91	7,31	1,60	1		1		1						3,02	3,02	
	09:00	9,82	8,77	1,05			1	1	1						2,51	2,47	
	10:00	10,51	9,79	0,72			1	1	1						2,91	2,92	
	11:00	10,53	10,05	0,47			1	1	1						2,92	2,91	
	12:00	10,48	10,21	0,27			1	1	1						2,88	2,88	
	13:00	10,71	10,36	0,35			1	1	1						3,02	3,03	
	14:00	10,29	9,56	0,73			1	1	1						2,71	2,68	
	15:00	9,50	9,06	0,44			1	1	1						1,94	1,92	
	16:00	9,16	8,93	0,23			1	1	1						1,56	1,56	
	17:00	9,73	9,64	0,09			1	1	1						2,11	2,12	
	18:00	10,69	10,64	0,05			1	1	1						2,95	2,96	
	19:00	11,29	11,29	0,00	1		1	1	1						2,94	2,94	
	20:00	12,00	12,00	0,00	1		1	1	1						3,03	3,02	
	21:00	11,50	11,50	0,00	1		1	1	1						2,79	2,77	
	22:00	10,21	10,19	0,02	1		1	1	1						1,79	1,80	
	23:00	9,11	9,05	0,05				1	1						2,17	2,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	8,25	8,18	0,07				1	1						1,76	1,74	
	01:00	7,58	7,48	0,10				1	1						1,09	1,07	
	02:00	7,08	6,98	0,11	1		1		1						0,95	1,06	
	03:00	6,72	6,53	0,19	1		1		1						1,31	1,30	
	04:00	6,72	6,39	0,33	1		1		1						1,30	1,30	
	05:00	6,85	6,60	0,25	1		1		1						1,41	1,43	
	06:00	7,28	7,19	0,10	1		1		1						1,85	1,87	
	07:00	8,00	7,90	0,10				1	1						1,32	1,15	
	08:00	9,04	8,99	0,06				1	1						2,47	2,52	
	09:00	10,08	10,02	0,06	1			1	1						2,86	2,85	
	10:00	10,57	10,53	0,04	1			1	1						2,93	2,92	
	11:00	10,70	10,69	0,01	1			1	1						2,98	2,99	
	12:00	11,02	11,02	0,01	1			1	1						2,50	3,04	
	13:00	11,29	11,28	0,01	1			1	1						1,74	3,04	
	14:00	11,17	11,16	0,00	1			1	1						2,47	3,04	
	15:00	10,44	10,44	0,01	1			1	1						2,81	2,80	
	16:00	10,03	10,03	0,01	1			1	1						2,42	2,43	
	17:00	10,27	10,27	0,00	1			1	1						2,63	2,65	
	18:00	11,12	11,12	0,00	1			1	1						3,03	3,02	
	19:00	11,69	11,69	0,00	1		1	1	1						2,97	2,99	
	20:00	12,29	12,29	0,00	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,89	11,89	0,00	1		1	1	1						2,98	2,98	
	22:00	10,62	10,62	0,00	1		1	1	1						2,40	2,42	
	23:00	9,53	9,51	0,02			1	1	1						2,00	2,04	

Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα συστήματα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	8,74	8,72	0,02				1	1						2,24	2,23	
	01:00	7,98	7,94	0,04				1	1						1,27	1,25	
	02:00	7,41	7,40	0,00	1		1		1						1,77	2,00	
	03:00	7,05	7,05	0,00	1		1		1						1,64	1,63	
	04:00	6,90	6,84	0,06	1		1		1						1,48	1,48	
	05:00	6,93	6,93	0,00	1		1		1						1,51	1,51	
	06:00	7,43	7,43	0,00	1		1		1						1,99	2,00	
	07:00	8,07	8,06	0,01	1		1		1						2,12	1,97	
	08:00	9,16	9,05	0,10				1	1						2,23	2,29	
	09:00	10,17	9,98	0,19				1	1						3,02	3,02	
	10:00	10,67	10,36	0,30	1			1	1						2,99	2,99	
	11:00	10,84	10,17	0,67	1			1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,07	10,14	0,94	1			1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,34	10,26	1,08	1			1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,01	10,73	0,28	1			1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,63	9,98	0,65	1			1	1						2,99	2,99	
	16:00	10,39	9,55	0,85	1			1	1						2,80	2,80	
	17:00	10,73	10,07	0,66	1			1	1						3,02	3,02	
	18:00	11,40	11,01	0,39	1			1	1						3,04	3,03	
	19:00	12,12	11,73	0,39	1		1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,42	11,47	0,95	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,78	10,85	0,93	1		1	1	1						2,98	2,98	
	22:00	10,70	10,04	0,65	1			1	1						2,56	2,59	
	23:00	9,64	9,10	0,54	1			1	1						2,08	2,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	8,92	8,56	0,35	1			1	1						1,76	1,82	
	01:00	8,30	8,12	0,18				1	1							1,83	1,80
	02:00	7,72	7,58	0,14				1	1							1,22	1,21
	03:00	7,50	7,48	0,03				1	1							0,84	1,00
	04:00	7,37	7,36	0,00	1		1	1								1,94	1,95
	05:00	7,39	7,39	0,00	1		1	1								1,95	1,96
	06:00	7,73	7,70	0,02	1		1	1								2,30	2,31
	07:00	8,21	8,01	0,20	1		1	1								2,12	1,90
	08:00	9,10	8,31	0,79			1	1	1							1,51	1,51
	09:00	9,69	9,09	0,60			1	1	1							2,07	2,10
	10:00	10,26	9,36	0,90			1	1	1							2,69	2,67
	11:00	10,58	10,08	0,49			1	1	1							2,89	2,89
	12:00	11,21	10,83	0,38			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	11,54	11,00	0,54			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	11,33	10,73	0,60			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	10,73	10,54	0,19			1	1	1							2,99	2,98
	16:00	10,43	10,37	0,06			1	1	1							2,83	2,84
	17:00	10,69	10,64	0,04			1	1	1							2,98	2,99
	18:00	11,39	11,38	0,02	1		1	1	1							2,95	2,94
	19:00	11,68	11,66	0,02	1		1	1	1							2,98	2,98
	20:00	12,13	12,11	0,02	1		1	1	1							3,04	3,04
	21:00	11,63	11,54	0,09	1		1	1	1							2,92	2,91
	22:00	10,48	10,30	0,17	1		1	1	1							2,14	2,17
	23:00	9,60	9,34	0,26			1	1	1							2,39	2,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	8,79	8,31	0,48				1	1						2,30	2,29	
	01:00	8,24	7,77	0,47				1	1							1,75	1,74
	02:00	7,82	7,14	0,68	1		1	1								1,56	1,70
	03:00	7,55	6,13	1,42	1		1	1								2,37	2,36
	04:00	7,21	5,93	1,28			1	1								2,52	2,52
	05:00	7,16	6,07	1,09			1	1								2,51	2,50
	06:00	7,32	6,12	1,20			1	1								2,56	2,57
	07:00	7,81	6,01	1,81	1		1	1								2,60	2,60
	08:00	8,31	6,48	1,83	1		1	1								2,83	2,85
	09:00	8,80	6,97	1,83	1		1	1								3,04	3,04
	10:00	9,10	7,49	1,62	1		1	1								3,04	3,04
	11:00	9,26	7,28	1,98	1		1	1								3,04	3,04
	12:00	9,45	7,61	1,84	1		1	1								3,04	3,04
	13:00	9,59	8,33	1,26	1		1	1						1		3,04	3,04
	14:00	9,35	8,32	1,03				1	1							1,82	1,86
	15:00	8,91	8,11	0,80				1	1							2,40	2,40
	16:00	8,82	8,29	0,53				1	1							2,30	2,31
	17:00	9,24	8,91	0,33				1	1							2,69	2,71
	18:00	9,95	9,72	0,23	1			1	1							2,89	2,86
	19:00	10,46	10,24	0,23	1			1	1							2,88	2,86
	20:00	10,89	10,55	0,34	1			1	1							3,03	3,03
	21:00	10,57	10,00	0,57	1			1	1							2,91	2,90
	22:00	9,51	8,57	0,94	1			1	1							2,16	2,18
	23:00	8,67	7,71	0,96				1	1							1,89	1,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	8,06	7,00	1,06	1		1	1							2,57	2,66	
	01:00	7,56	6,54	1,02	1		1	1							2,15	2,14	
	02:00	6,97	6,03	0,94	1		1	1							1,61	1,59	
	03:00	6,70	5,46	1,24			1	1							2,10	2,18	
	04:00	6,52	4,75	1,78			1	1							2,19	2,19	
	05:00	6,69	5,25	1,43			1	1							2,30	2,31	
	06:00	7,13	5,66	1,48			1	1							2,49	2,50	
	07:00	7,76	6,17	1,60			1	1							2,70	2,70	
	08:00	8,57	6,96	1,61	1		1	1							2,95	2,96	
	09:00	9,44	8,02	1,42	1		1	1							3,03	3,04	
	10:00	9,78	8,60	1,18	1	1	1	1							3,04	3,04	
	11:00	9,93	8,44	1,49	1	1	1	1							3,04	3,04	
	12:00	10,16	8,71	1,46	1	1	1	1							3,04	3,04	
	13:00	10,40	8,99	1,41	1	1	1	1							3,01	2,93	
	14:00	10,11	8,77	1,34	1	1	1	1							2,10	2,06	
	15:00	9,48	8,14	1,33				1	1						2,44	2,47	
	16:00	8,94	8,04	0,90				1	1						2,41	2,43	
	17:00	9,36	8,87	0,49				1	1						2,81	2,83	
	18:00	10,09	9,80	0,29	1			1	1						2,69	2,68	
	19:00	10,82	10,40	0,42	1			1	1						3,02	3,03	
	20:00	11,59	10,95	0,65	1			1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,12	10,25	0,87	1			1	1						3,03	3,03	
	22:00	9,88	8,36	1,52	1			1	1						2,36	2,38	
	23:00	8,85	6,89	1,97				1	1						2,51	2,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	8,03	5,57	2,46	1		1		1						2,63	2,62	
	01:00	7,29	5,38	1,90	1		1		1						1,91	1,92	
	02:00	6,78	4,55	2,23	1				1						2,35	2,36	
	03:00	6,49	4,52	1,98	1				1						2,16	2,16	
	04:00	6,38	4,47	1,91	1				1						2,04	2,04	
	05:00	6,47	4,40	2,07	1				1						2,12	2,12	
	06:00	7,01	4,82	2,19	1				1						2,45	2,45	
	07:00	7,68	5,59	2,09	1				1						2,68	2,69	
	08:00	8,46	6,49	1,97	1		1		1						2,94	2,94	
	09:00	9,10	7,15	1,95	1		1		1						3,04	3,04	
	10:00	9,31	7,97	1,34	1		1		1						2,30	2,14	
	11:00	9,53	8,05	1,47				1	1						2,54	2,77	
	12:00	9,63	7,74	1,89				1	1						3,03	3,03	
	13:00	9,73	8,02	1,71				1	1						3,04	3,04	
	14:00	9,34	7,78	1,56				1	1						2,81	2,81	
	15:00	8,92	7,63	1,29				1	1						2,43	2,41	
	16:00	8,59	7,53	1,06				1	1						2,05	2,05	
	17:00	9,20	8,25	0,95				1	1						2,67	2,67	
	18:00	9,88	9,02	0,86				1	1						3,02	3,02	
	19:00	10,32	9,39	0,93				1	1						2,97	2,98	
	20:00	10,71	9,87	0,84	1			1	1						3,02	3,02	
	21:00	10,14	9,24	0,90	1			1	1						2,64	2,63	
	22:00	9,23	8,08	1,15				1	1						2,21	2,26	
	23:00	8,30	6,99	1,31				1	1						1,58	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	7,59	5,71	1,88	1		1	1							2,13	2,20	
	01:00	7,00	5,22	1,78	1		1	1							2,04	2,04	
	02:00	6,50	4,58	1,92			1	1							2,18	2,17	
	03:00	6,26	4,67	1,59			1	1							1,93	1,93	
	04:00	6,15	4,43	1,72			1	1							1,81	1,81	
	05:00	6,32	4,35	1,97			1	1							1,98	1,98	
	06:00	6,89	4,50	2,38			1	1							2,40	2,40	
	07:00	7,49	4,88	2,61			1	1							2,61	2,62	
	08:00	8,25	5,40	2,85			1	1							2,87	2,88	
	09:00	8,87	5,86	3,00			1	1							3,03	3,03	
	10:00	9,07	6,06	3,01	1		1	1							3,04	3,04	
	11:00	9,14	6,14	3,00	1		1	1							3,04	3,04	
	12:00	9,28	6,30	2,98	1		1	1							3,04	3,04	
	13:00	9,43	6,48	2,95	1		1	1							3,04	3,04	
	14:00	8,90	5,95	2,95	1		1	1							3,04	3,04	
	15:00	8,47	5,62	2,85	1		1	1							2,95	2,94	
	16:00	8,25	5,71	2,53	1		1	1							2,82	2,82	
	17:00	8,67	7,03	1,64	1		1	1							3,01	3,01	
	18:00	9,59	7,97	1,62				1	1						2,54	2,53	
	19:00	10,13	8,71	1,42				1	1						3,04	3,04	
	20:00	10,90	8,76	2,14				1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,40	7,73	2,67				1	1						3,04	3,04	
	22:00	9,36	6,62	2,74				1	1						2,82	2,79	
	23:00	8,30	6,78	1,51	1		1		1						1,53	1,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	7,49	5,49	2,00	1		1		1						2,16	2,18	
	01:00	6,88	4,54	2,34			1		1						2,41	2,41	
	02:00	6,28	4,28	2,00			1		1						2,01	2,00	
	03:00	6,10	3,97	2,13					1						2,14	2,14	
	04:00	6,02	3,91	2,10					1						2,11	2,11	
	05:00	6,15	4,00	2,15					1						2,15	2,15	
	06:00	6,75	4,41	2,35					1						2,35	2,36	
	07:00	7,30	4,77	2,54			1		1						2,55	2,55	
	08:00	8,20	5,37	2,84			1		1						2,86	2,87	
	09:00	8,78	5,79	2,99			1		1						3,03	3,03	
	10:00	9,16	6,15	3,01	1		1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,16	6,16	3,00	1		1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,23	6,30	2,93	1		1		1						3,04	3,04	
	13:00	9,38	6,62	2,77	1		1		1						3,04	3,04	
	14:00	8,97	6,24	2,73	1		1		1						3,04	3,04	
	15:00	8,48	5,81	2,68	1		1		1						2,97	2,96	
	16:00	8,31	5,65	2,65	1		1		1						2,87	2,87	
	17:00	8,66	6,31	2,35	1		1		1						3,00	3,00	
	18:00	9,72	7,83	1,89	1		1		1						2,75	2,76	
	19:00	10,35	8,62	1,73				1	1						3,04	3,04	
	20:00	11,00	8,93	2,08				1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,25	7,62	2,62				1	1						3,04	3,04	
	22:00	9,26	7,07	2,19				1	1						2,43	2,53	
	23:00	8,35	5,77	2,58	1		1		1						2,93	2,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	7,47	5,17	2,30			1		1						2,51	2,51	
	01:00	6,74	4,55	2,20			1		1						2,34	2,34	
	02:00	6,28	4,24	2,04					1						2,20	2,19	
	03:00	6,02	4,02	2,00					1						2,11	2,11	
	04:00	6,05	4,06	1,99					1						2,12	2,12	
	05:00	6,24	4,07	2,17					1						2,18	2,18	
	06:00	6,78	4,43	2,34					1						2,36	2,37	
	07:00	7,36	5,03	2,33			1		1						2,56	2,57	
	08:00	8,20	5,47	2,72			1		1						2,86	2,86	
	09:00	8,89	6,12	2,77	1		1		1						3,04	3,04	
	10:00	8,99	6,28	2,71	1		1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,10	6,43	2,68	1		1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,18	6,63	2,56	1		1		1						3,04	3,04	
	13:00	9,24	6,86	2,38	1		1		1						3,04	3,04	
	14:00	8,79	6,69	2,10	1		1		1						3,03	3,03	
	15:00	8,29	6,40	1,89	1		1		1						2,85	2,84	
	16:00	8,05	7,02	1,03	1		1		1						2,64	2,63	
	17:00	8,45	7,86	0,59	1		1		1						1,60	1,36	
	18:00	9,56	8,84	0,72				1	1						2,54	2,83	
	19:00	10,14	9,52	0,62				1	1						3,04	3,04	
	20:00	10,69	9,83	0,86				1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,03	8,94	1,09				1	1						3,04	3,03	
	22:00	8,98	8,08	0,90				1	1						2,50	2,49	
	23:00	8,10	7,33	0,77				1	1						1,59	1,77	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	7,39	6,62	0,78	1		1		1						2,00	1,98	
	01:00	6,81	6,06	0,75	1		1		1						1,79	1,82	
	02:00	6,42	5,82	0,60	1				1						2,10	2,09	
	03:00	6,25	5,91	0,34	1				1						1,92	1,91	
	04:00	6,15	5,96	0,19	1				1						1,81	1,81	
	05:00	6,32	6,22	0,09	1				1						1,96	1,97	
	06:00	6,73	6,73	0,01	1		1		1						1,78	1,75	
	07:00	7,30	7,30	0,00	1		1		1						1,86	1,89	
	08:00	8,02	8,02	0,00	1		1		1						1,57	1,39	
	09:00	8,91	8,91	0,00				1	1						2,18	2,39	
	10:00	9,16	9,14	0,02				1	1						2,62	2,63	
	11:00	9,35	9,33	0,02				1	1						2,84	2,83	
	12:00	9,54	9,54	0,00				1	1						2,96	2,97	
	13:00	9,67	9,67	0,00				1	1						2,93	2,93	
	14:00	9,20	9,10	0,11				1	1						2,54	2,57	
	15:00	8,92	8,70	0,22				1	1						2,44	2,41	
	16:00	8,70	8,54	0,15				1	1						2,18	2,18	
	17:00	9,03	8,96	0,06				1	1						2,50	2,51	
	18:00	9,83	9,82	0,01	1			1	1						2,70	2,71	
	19:00	10,19	10,17	0,02	1			1	1						2,60	2,59	
	20:00	10,65	10,55	0,10	1			1	1						2,98	2,98	
	21:00	10,01	9,79	0,22	1			1	1						2,52	2,49	
	22:00	8,99	8,78	0,21				1	1						2,09	2,16	
	23:00	8,09	7,87	0,23				1	1						1,26	1,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	7,52	7,30	0,22		1	1		1						2,02	2,10	
	01:00	6,93	6,46	0,48		1	1		1						1,78	1,79	
	02:00	6,54	5,75	0,78			1		1						2,03	2,03	
	03:00	6,31	5,22	1,08			1		1						1,94	1,95	
	04:00	6,21	4,98	1,23			1		1						1,87	1,87	
	05:00	6,22	4,85	1,37			1		1						1,88	1,87	
	06:00	6,64	5,45	1,19			1		1						2,05	2,06	
	07:00	7,21	5,94	1,28			1		1						2,13	2,13	
	08:00	7,73	6,38	1,35		1	1		1						2,30	2,30	
	09:00	8,13	5,85	2,29		1	1		1						2,50	2,51	
	10:00	8,61	6,39	2,22		1	1		1						2,66	2,67	
	11:00	9,05	7,25	1,80		1	1		1						2,80	2,80	
	12:00	8,98	7,27	1,71		1	1		1						2,79	2,79	
	13:00	9,16	7,75	1,40		1	1		1						2,72	2,72	
	14:00	8,78	7,68	1,10		1	1		1						1,53	1,45	
	15:00	8,41	7,01	1,40				1	1						1,88	1,90	
	16:00	8,43	7,27	1,16				1	1						1,90	1,91	
	17:00	8,75	8,11	0,64				1	1						2,21	2,23	
	18:00	9,33	8,88	0,45				1	1						2,78	2,80	
	19:00	9,66	8,85	0,81				1	1						2,98	2,99	
	20:00	10,41	9,92	0,49				1	1					1	3,04	3,04	
	21:00	9,89	9,53	0,36				1	1					1	2,88	2,87	
	22:00	9,01	8,84	0,17				1	1						2,52	2,51	
	23:00	8,22	8,05	0,17				1	1						1,74	1,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΑΕΙΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,41	7,34	0,08				1	1						0,81	0,94	
	01:00	6,89	6,87	0,02		1	1		1						1,49	1,48	
	02:00	6,51	6,47	0,05		1	1		1						1,30	1,34	
	03:00	6,32	6,25	0,07			1		1						1,99	1,98	
	04:00	6,11	6,04	0,07			1		1						1,77	1,77	
	05:00	6,29	6,20	0,09			1		1						1,93	1,95	
	06:00	6,84	6,76	0,08		1	1		1						1,65	1,64	
	07:00	7,53	7,48	0,06		1	1		1						2,08	2,11	
	08:00	8,38	8,36	0,02				1	1						1,55	1,37	
	09:00	9,18	9,12	0,05				1	1						2,64	2,66	
	10:00	9,50	9,40	0,10				1	1						2,97	2,97	
	11:00	9,53	9,45	0,08				1	1						2,98	2,99	
	12:00	9,76	9,75	0,01				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,00	9,97	0,03				1	1				1		2,97	2,97	
	14:00	9,66	9,66	0,00				1	1				1		2,83	2,85	
	15:00	8,92	8,88	0,04				1	1						2,43	2,42	
	16:00	8,46	8,45	0,01				1	1						1,94	1,95	
	17:00	8,77	8,77	0,00				1	1						2,21	2,24	
	18:00	9,64	9,64	0,00				1	1						2,94	2,95	
	19:00	9,93	9,92	0,01			1	1	1						2,43	2,40	
	20:00	10,77	10,75	0,02			1	1	1						3,01	3,02	
	21:00	10,14	10,12	0,02			1	1	1						2,59	2,57	
	22:00	9,15	9,12	0,03			1	1	1						2,04	2,06	
	23:00	8,17	8,15	0,01				1	1						1,68	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,32	7,29	0,03		1	1		1						1,14	1,30	
	01:00	6,70	6,60	0,10		1	1		1						1,30	1,29	
	02:00	6,35	6,33	0,02		1	1		1						1,41	1,47	
	03:00	6,09	6,06	0,04			1		1						1,77	1,76	
	04:00	5,98	5,65	0,33			1		1						1,64	1,64	
	05:00	6,14	5,67	0,47			1		1						1,80	1,80	
	06:00	6,70	6,31	0,39			1		1						2,28	2,29	
	07:00	7,45	7,19	0,25		1	1		1						2,20	2,20	
	08:00	8,18	7,88	0,29		1	1		1						2,72	2,73	
	09:00	8,91	8,57	0,34		1	1		1						1,84	1,73	
	10:00	9,27	8,90	0,37				1	1						2,74	2,75	
	11:00	9,41	8,82	0,60				1	1						2,89	2,89	
	12:00	9,74	9,20	0,55				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,00	9,08	0,92				1	1						3,04	3,04	
	14:00	9,57	9,01	0,56				1	1						2,97	2,94	
	15:00	8,93	8,35	0,58				1	1						2,43	2,42	
	16:00	8,67	8,22	0,45				1	1						2,15	2,14	
	17:00	9,07	8,72	0,35				1	1						2,51	2,53	
	18:00	9,91	9,53	0,37				1	1						3,04	3,04	
	19:00	10,21	9,91	0,31			1	1	1						2,80	2,79	
	20:00	10,83	10,31	0,52			1	1	1						3,01	3,02	
	21:00	10,18	9,70	0,48			1	1	1						2,60	2,58	
	22:00	9,20	8,82	0,38			1	1	1						2,06	2,09	
	23:00	8,25	7,58	0,67				1	1						1,77	1,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,60	7,01	0,59		1	1		1						1,04	1,23	
	01:00	6,96	6,29	0,67		1	1		1						1,59	1,57	
	02:00	6,58	5,83	0,75			1		1						1,84	1,89	
	03:00	6,43	5,96	0,47			1		1						2,10	2,09	
	04:00	6,31	5,78	0,53			1		1						1,97	1,97	
	05:00	6,39	5,78	0,61			1		1						2,04	2,04	
	06:00	6,98	6,30	0,68			1		1						2,43	2,44	
	07:00	7,51	7,06	0,45	1		1		1						2,45	2,44	
	08:00	8,41	7,90	0,50	1		1		1						2,78	2,69	
	09:00	9,24	8,56	0,69				1	1						2,14	2,22	
	10:00	9,66	9,18	0,49				1	1						3,01	3,02	
	11:00	9,76	9,24	0,53				1	1						3,04	3,04	
	12:00	9,98	8,57	1,41				1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,29	8,33	1,96				1	1						3,04	3,04	
	14:00	10,01	8,58	1,43				1	1						3,04	3,04	
	15:00	9,59	8,91	0,67				1	1						3,00	2,99	
	16:00	9,33	8,72	0,61				1	1						2,81	2,82	
	17:00	9,67	9,15	0,52				1	1						3,02	3,02	
	18:00	10,33	9,92	0,41			1	1	1						2,97	2,97	
	19:00	10,60	9,86	0,74			1	1	1						2,97	2,98	
	20:00	11,18	9,96	1,22			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,50	9,17	1,34			1	1	1						2,84	2,82	
	22:00	9,60	8,06	1,54			1	1	1						2,11	2,21	
	23:00	8,82	6,67	2,15		1	1			1					3,02	3,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,92	5,64	2,28		1	1		1						2,55	2,54	
	01:00	7,32	4,77	2,54			1		1						2,56	2,57	
	02:00	6,91	4,54	2,37			1		1						2,42	2,42	
	03:00	6,63	4,37	2,26			1		1						2,29	2,28	
	04:00	6,53	4,35	2,18			1		1						2,19	2,19	
	05:00	6,63	4,36	2,26			1		1						2,28	2,28	
	06:00	7,12	4,67	2,45			1		1						2,49	2,49	
	07:00	7,58	4,97	2,61			1		1						2,64	2,65	
	08:00	8,27	5,42	2,85			1		1						2,88	2,89	
	09:00	8,89	5,91	2,98		1	1		1						3,03	3,04	
	10:00	9,22	6,23	2,99		1	1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,36	6,35	3,01		1	1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,74	6,85	2,88		1	1		1						3,04	3,04	
	13:00	9,87	7,17	2,69		1	1		1						3,04	3,04	
	14:00	9,66	6,65	3,00		1	1		1						3,04	3,04	
	15:00	9,28	6,31	2,96		1	1		1						3,04	3,04	
	16:00	9,02	6,06	2,96		1	1		1						3,04	3,04	
	17:00	9,30	6,34	2,96		1	1		1						3,04	3,04	
	18:00	10,05	7,19	2,86		1	1		1						3,04	3,04	
	19:00	10,50	7,66	2,84		1	1		1						3,04	3,04	
	20:00	11,16	8,24	2,92	1	1	1		1						3,04	3,04	
	21:00	10,34	7,50	2,83	1	1	1		1						3,04	3,04	
	22:00	9,40	6,56	2,84	1	1			1						3,04	3,04	
	23:00	8,55	5,89	2,66	1	1			1						2,97	2,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,69	5,11	2,58	1				1						2,60	2,59	
	01:00	7,07	4,60	2,46	1				1						2,48	2,47	
	02:00	6,64	4,35	2,29	1				1						2,31	2,30	
	03:00	6,38	4,16	2,22					1						2,23	2,23	
	04:00	6,31	4,11	2,20					1						2,21	2,21	
	05:00	6,41	4,18	2,23					1						2,24	2,24	
	06:00	6,87	4,49	2,39					1						2,40	2,40	
	07:00	7,52	4,91	2,61	1				1						2,62	2,63	
	08:00	8,27	5,41	2,86	1				1						2,88	2,89	
	09:00	9,04	6,07	2,97	1		1		1						3,04	3,04	
	10:00	9,53	6,72	2,81	1		1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,49	6,75	2,74	1		1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,61	7,01	2,60	1		1		1						3,04	3,04	
	13:00	9,91	7,08	2,83	1		1		1						3,04	3,04	
	14:00	10,05	7,12	2,93	1		1		1						3,04	3,04	
	15:00	9,18	7,49	1,69	1		1		1						2,14	2,01	
	16:00	8,64	6,88	1,76				1	1						2,07	2,12	
	17:00	8,66	7,88	0,78				1	1						2,13	2,12	
	18:00	9,10	8,55	0,55				1	1						2,56	2,58	
	19:00	9,56	8,39	1,16				1	1						2,96	2,97	
	20:00	10,07	8,38	1,69				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,67	6,78	2,88				1	1						3,01	3,00	
	22:00	8,84	7,00	1,84				1	1						1,88	1,82	
	23:00	7,96	7,16	0,80	1		1		1						0,86	1,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,20	5,62	1,57	1		1		1						1,84	1,85	
	01:00	6,81	4,77	2,04			1		1						2,36	2,38	
	02:00	6,41	4,82	1,59			1		1						2,09	2,08	
	03:00	6,12	4,59	1,52			1		1						1,79	1,80	
	04:00	6,00	4,15	1,85					1						1,88	1,89	
	05:00	6,14	4,01	2,13					1						2,15	2,15	
	06:00	6,50	4,29	2,21					1						2,25	2,25	
	07:00	7,01	4,92	2,09			1		1						2,44	2,45	
	08:00	7,73	5,33	2,39			1		1						2,69	2,70	
	09:00	8,49	6,31	2,17		1	1		1						2,96	2,97	
	10:00	8,88	6,49	2,39		1	1		1						3,04	3,04	
	11:00	8,79	6,38	2,41		1	1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,13	6,75	2,38		1	1		1						3,04	3,04	
	13:00	9,17	6,64	2,52		1	1		1						3,04	3,04	
	14:00	8,80	6,73	2,07		1	1		1						3,03	3,03	
	15:00	8,02	6,05	1,97		1	1		1						2,61	2,60	
	16:00	8,00	6,36	1,63		1	1		1						2,57	2,57	
	17:00	8,30	7,42	0,87		1	1		1						2,85	2,84	
	18:00	8,81	8,39	0,42		1	1		1						2,02	1,96	
	19:00	9,13	8,90	0,23				1	1						2,60	2,61	
	20:00	9,44	8,86	0,58				1	1						2,92	2,91	
	21:00	8,75	8,15	0,60				1	1						2,28	2,26	
	22:00	8,11	7,31	0,80				1	1						1,62	1,60	
	23:00	7,62	7,01	0,61	1		1		1						1,28	1,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,00	6,72	0,28	1		1		1						1,63	1,63	
	01:00	6,47	6,20	0,27	1				1						1,86	1,88	
	02:00	6,01	5,66	0,35	1				1						1,69	1,68	
	03:00	5,82	5,61	0,22	1				1						1,50	1,49	
	04:00	5,71	5,49	0,22	1				1						1,36	1,38	
	05:00	5,70	5,39	0,31	1				1						1,37	1,36	
	06:00	6,05	5,51	0,55	1				1						1,70	1,72	
	07:00	6,46	5,49	0,97	1				1						2,10	2,11	
	08:00	7,02	6,08	0,94	1				1						2,44	2,45	
	09:00	7,43	5,70	1,73	1				1						2,60	2,60	
	10:00	7,73	5,62	2,12	1				1						2,70	2,70	
	11:00	7,81	5,23	2,58	1				1						2,73	2,73	
	12:00	7,99	5,23	2,76	1				1						2,79	2,80	
	13:00	7,87	5,46	2,41	1				1						2,76	2,76	
	14:00	7,46	5,28	2,19	1				1						2,62	2,61	
	15:00	7,08	5,09	1,99	1				1						2,48	2,48	
	16:00	7,00	5,49	1,51	1				1						2,45	2,44	
	17:00	7,54	6,61	0,94	1		1		1						2,19	2,21	
	18:00	8,18	7,42	0,76	1		1		1						2,75	2,75	
	19:00	8,76	7,92	0,85	1		1		1						1,88	1,82	
	20:00	9,20	8,81	0,39				1	1						2,71	2,69	
	21:00	8,78	8,60	0,18				1	1						2,30	2,28	
	22:00	8,24	7,81	0,42				1	1						1,54	1,53	
	23:00	7,45	6,62	0,83	1		1		1						1,88	2,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,60	5,92	0,68	1				1						1,22	1,23	
	01:00	6,10	5,45	0,65	1				1						1,74	1,76	
	02:00	5,82	4,53	1,29	1				1						1,50	1,52	
	03:00	5,78	4,03	1,75					1						2,02	2,02	
	04:00	5,69	3,77	1,92					1						1,99	1,99	
	05:00	5,84	3,94	1,90					1						2,04	2,04	
	06:00	6,23	4,09	2,14					1						2,18	2,18	
	07:00	6,85	4,69	2,16			1		1						2,39	2,40	
	08:00	7,61	5,46	2,15			1		1						2,64	2,65	
	09:00	8,13	5,67	2,47			1		1						2,84	2,84	
	10:00	8,23	5,76	2,47			1		1						2,88	2,88	
	11:00	8,36	5,92	2,44	1		1		1						2,89	2,91	
	12:00	8,53	6,43	2,11	1		1		1						2,98	2,98	
	13:00	8,41	6,28	2,12	1		1		1						2,92	2,91	
	14:00	7,85	6,04	1,81	1		1		1						2,53	2,53	
	15:00	7,37	5,99	1,39			1		1						2,59	2,59	
	16:00	7,11	5,98	1,13			1		1						2,48	2,49	
	17:00	7,58	7,07	0,51				1	1						1,28	1,10	
	18:00	8,41	8,01	0,40				1	1						1,86	1,88	
	19:00	9,18	8,76	0,42				1	1						2,61	2,63	
	20:00	9,72	9,11	0,61				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,02	8,30	0,71				1	1						2,55	2,53	
	22:00	7,97	7,39	0,58				1	1						1,22	1,24	
	23:00	7,21	6,65	0,56	1		1		1						1,62	1,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,45	6,04	0,41	1				1						1,13	1,19	
	01:00	5,95	5,37	0,58	1				1						1,63	1,62	
	02:00	5,79	5,08	0,71	1				1						1,46	1,46	
	03:00	5,62	5,30	0,32	1				1						1,28	1,28	
	04:00	5,55	5,13	0,42	1				1						1,21	1,21	
	05:00	5,69	5,19	0,50	1				1						1,34	1,35	
	06:00	6,28	5,82	0,45	1				1						1,92	1,94	
	07:00	6,91	6,44	0,47	1		1		1						1,78	1,76	
	08:00	7,63	7,29	0,34	1		1		1						2,14	2,15	
	09:00	8,11	7,75	0,36	1	1	1		1						1,71	1,72	
	10:00	8,58	8,37	0,20	1	1	1		1						1,53	1,34	
	11:00	8,47	8,36	0,11				1	1						0,82	0,92	
	12:00	8,55	8,44	0,11				1	1						2,01	2,03	
	13:00	8,63	8,53	0,10				1	1						2,11	2,12	
	14:00	8,22	8,07	0,15				1	1						1,74	1,72	
	15:00	7,44	7,23	0,21				1	1						0,96	0,93	
	16:00	7,29	7,24	0,05				1	1						0,77	0,79	
	17:00	7,78	7,76	0,02				1	1						1,22	1,24	
	18:00	8,40	8,28	0,12				1	1						1,87	1,88	
	19:00	9,00	8,82	0,17				1	1						2,42	2,46	
	20:00	9,57	9,36	0,21				1	1						2,99	2,99	
	21:00	8,90	8,64	0,25				1	1						2,42	2,39	
	22:00	7,93	7,70	0,23				1	1						1,45	1,43	
	23:00	7,15	6,99	0,15				1	1						0,58	0,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,56	6,44	0,12	1		1		1						1,14	1,23	
	01:00	6,06	5,94	0,12	1				1						1,73	1,73	
	02:00	5,76	5,72	0,03	1				1						1,44	1,43	
	03:00	5,58	5,52	0,06	1				1						1,24	1,24	
	04:00	5,52	5,40	0,12	1				1						1,18	1,18	
	05:00	5,72	5,68	0,05	1				1						1,38	1,38	
	06:00	6,32	6,27	0,05	1	1	1		1						0,99	0,99	
	07:00	6,95	6,92	0,03		1	1		1						1,50	1,51	
	08:00	7,68	7,68	0,01		1	1		1						1,57	1,38	
	09:00	8,08	8,07	0,01				1	1						1,33	1,40	
	10:00	8,66	8,60	0,06				1	1						2,00	2,04	
	11:00	8,64	8,58	0,06				1	1						2,11	2,12	
	12:00	8,71	8,67	0,04				1	1						2,20	2,20	
	13:00	8,94	8,90	0,04				1	1						2,42	2,43	
	14:00	8,69	8,67	0,03				1	1						2,19	2,18	
	15:00	7,89	7,79	0,10				1	1						1,41	1,39	
	16:00	7,54	7,26	0,29				1	1						1,03	1,03	
	17:00	8,04	7,81	0,24				1	1						1,50	1,52	
	18:00	8,65	8,54	0,11				1	1						2,11	2,13	
	19:00	9,19	9,12	0,07				1	1						2,64	2,66	
	20:00	9,77	9,67	0,11				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,05	8,89	0,16				1	1						2,58	2,54	
	22:00	8,05	7,86	0,19				1	1						1,32	1,29	
	23:00	7,22	7,03	0,19	1	1			1						1,68	1,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,53	6,43	0,11	1	1			1						1,46	1,50	
	01:00	6,02	5,86	0,16	1				1						1,69	1,68	
	02:00	5,80	5,68	0,12	1				1						1,47	1,46	
	03:00	5,68	5,54	0,14	1				1						1,36	1,35	
	04:00	5,63	5,50	0,14	1				1						1,29	1,30	
	05:00	5,67	5,46	0,22	1				1						1,33	1,33	
	06:00	6,44	6,25	0,19	1				1						2,07	2,09	
	07:00	7,02	6,65	0,37	1		1		1						1,73	1,72	
	08:00	7,70	7,40	0,30	1		1		1						2,25	2,28	
	09:00	8,11	7,79	0,32	1		1		1						1,51	1,26	
	10:00	8,31	8,19	0,12				1	1						1,78	1,81	
	11:00	8,66	8,57	0,08				1	1						2,13	2,13	
	12:00	8,98	8,92	0,06				1	1						2,46	2,46	
	13:00	9,16	9,12	0,04				1	1						2,67	2,65	
	14:00	8,63	8,46	0,17				1	1						2,13	2,11	
	15:00	7,97	7,70	0,28				1	1						1,49	1,47	
	16:00	7,72	7,40	0,31				1	1						1,20	1,19	
	17:00	8,09	7,84	0,25				1	1						1,55	1,57	
	18:00	8,79	8,74	0,05				1	1						2,25	2,27	
	19:00	9,44	9,44	0,00				1	1						2,69	2,70	
	20:00	9,93	9,93	0,00				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,16	9,14	0,02				1	1						2,66	2,64	
	22:00	8,29	8,28	0,02				1	1						1,82	1,79	
	23:00	7,40	7,40	0,00				1	1						0,92	0,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,68	6,67	0,01				1	1						0,21	0,18	
	01:00	6,16	6,04	0,12			1		1						1,47	1,68	
	02:00	5,87	5,81	0,06			1		1						1,54	1,53	
	03:00	5,73	5,71	0,02			1		1						1,41	1,39	
	04:00	5,65	5,65	0,00			1		1						1,31	1,31	
	05:00	5,78	5,77	0,01			1		1						1,43	1,44	
	06:00	6,39	6,35	0,03	1		1		1						1,62	1,58	
	07:00	7,05	7,05	0,01	1		1		1						1,60	1,63	
	08:00	7,67	7,66	0,01	1		1		1						2,23	2,24	
	09:00	8,38	8,34	0,04	1		1		1						1,74	1,61	
	10:00	8,72	8,70	0,02				1	1						2,13	2,20	
	11:00	8,74	8,70	0,04				1	1						2,21	2,21	
	12:00	9,06	8,99	0,07				1	1						2,53	2,54	
	13:00	9,29	9,17	0,11				1	1						2,78	2,77	
	14:00	8,75	8,60	0,15				1	1						2,27	2,24	
	15:00	8,08	7,67	0,41				1	1						1,59	1,57	
	16:00	7,93	7,58	0,36				1	1						1,41	1,42	
	17:00	8,25	8,15	0,10				1	1						1,72	1,74	
	18:00	8,86	8,79	0,07				1	1						2,31	2,33	
	19:00	9,44	9,36	0,08				1	1						2,82	2,83	
	20:00	9,84	9,30	0,55				1	1					1	2,83	2,83	
	21:00	9,17	8,27	0,90				1	1						2,62	2,61	
	22:00	8,37	7,57	0,80				1	1						1,89	1,86	
	23:00	7,51	6,60	0,91				1	1						1,02	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,85	5,82	1,04			1		1						1,69	1,95	
	01:00	6,47	4,52	1,95			1		1						2,14	2,13	
	02:00	6,17	4,45	1,72			1		1						1,84	1,84	
	03:00	5,95	4,04	1,91					1						2,00	2,01	
	04:00	5,87	3,82	2,05					1						2,06	2,06	
	05:00	5,89	3,86	2,03					1						2,06	2,06	
	06:00	6,24	4,14	2,10					1						2,18	2,18	
	07:00	6,73	4,66	2,06	1				1						2,34	2,35	
	08:00	7,15	4,90	2,26	1				1						2,50	2,50	
	09:00	7,77	5,26	2,51	1				1						2,72	2,72	
	10:00	8,12	5,75	2,36	1				1						2,82	2,83	
	11:00	8,25	5,91	2,34	1		1		1						2,82	2,82	
	12:00	8,30	5,75	2,55	1		1		1						2,87	2,87	
	13:00	8,37	5,63	2,74	1		1		1						2,93	2,93	
	14:00	7,95	5,35	2,61	1				1						2,79	2,78	
	15:00	7,40	5,03	2,37	1				1						2,60	2,59	
	16:00	7,26	4,93	2,33	1				1						2,54	2,54	
	17:00	7,79	5,45	2,34	1				1						2,71	2,72	
	18:00	8,39	6,47	1,92				1	1						2,42	2,37	
	19:00	8,91	7,01	1,89				1	1						2,34	2,37	
	20:00	9,42	6,82	2,60				1	1						2,91	2,90	
	21:00	8,67	6,45	2,22	1		1		1						2,27	2,39	
	22:00	7,80	5,41	2,39	1		1		1						2,46	2,45	
	23:00	7,11	4,67	2,44	1				1						2,50	2,49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,45	4,33	2,13					1						2,15	2,15	
	01:00	6,09	3,96	2,13					1						2,14	2,13	
	02:00	5,78	3,76	2,02					1						2,03	2,02	
	03:00	5,62	3,66	1,97					1						1,97	1,97	
	04:00	5,52	3,59	1,93					1						1,93	1,93	
	05:00	5,49	3,57	1,92					1						1,92	1,92	
	06:00	5,78	3,76	2,02					1						2,02	2,03	
	07:00	6,08	3,96	2,12					1						2,13	2,13	
	08:00	6,31	4,11	2,20					1						2,21	2,21	
	09:00	6,50	4,28	2,23	1				1						2,24	2,24	
	10:00	6,69	4,39	2,30	1				1						2,31	2,32	
	11:00	6,91	4,51	2,40	1				1						2,41	2,42	
	12:00	7,16	4,67	2,49	1				1						2,50	2,51	
	13:00	7,20	4,70	2,50	1				1						2,52	2,52	
	14:00	6,61	4,41	2,20	1				1						2,24	2,23	
	15:00	6,20	4,36	1,84	1				1						1,86	1,86	
	16:00	6,32	4,47	1,85	1				1						1,96	1,98	
	17:00	6,86	4,87	1,98	1				1						2,37	2,38	
	18:00	7,67	6,05	1,62	1				1						2,58	2,58	
	19:00	8,21	7,18	1,04	1		1		1						2,67	2,69	
	20:00	8,91	7,33	1,58	1		1		1						3,04	3,04	
	21:00	8,43	6,09	2,34	1		1		1						2,93	2,93	
	22:00	7,66	5,45	2,21	1		1		1						2,29	2,29	
	23:00	6,85	4,53	2,32	1				1						2,39	2,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,06	4,33	1,73	1				1						1,77	1,79
	01:00	5,74	3,93	1,81					1						2,01	2,01
	02:00	5,42	3,68	1,74					1						1,90	1,90
	03:00	5,29	3,62	1,67					1						1,85	1,85
	04:00	5,33	4,38	0,95					1						1,64	1,61
	05:00	5,49	4,64	0,86	1				1						1,14	1,14
	06:00	6,13	4,69	1,43	1				1						1,79	1,79
	07:00	6,72	4,99	1,73		1			1						2,17	2,22
	08:00	7,27	5,14	2,13		1			1						2,53	2,54
	09:00	7,84	6,16	1,68	1	1			1						2,65	2,64
	10:00	7,61	6,32	1,29	1	1			1						2,22	2,20
	11:00	7,60	6,06	1,54	1	1			1						2,18	2,21
	12:00	7,65	5,68	1,97		1			1						2,67	2,68
	13:00	7,72	5,73	1,99		1			1						2,70	2,70
	14:00	7,19	5,50	1,69		1			1						2,53	2,52
	15:00	6,61	5,01	1,60		1			1						2,25	2,25
	16:00	6,45	5,36	1,09		1			1						2,10	2,11
	17:00	6,82	6,31	0,51		1			1						0,97	0,73
	18:00	7,68	7,27	0,40				1	1						1,13	1,15
	19:00	8,43	7,88	0,54				1	1						1,88	1,89
	20:00	8,97	8,26	0,71				1	1						2,47	2,45
	21:00	8,27	7,54	0,73				1	1						1,80	1,76
	22:00	7,36	6,75	0,61				1	1						0,81	0,79
	23:00	6,57	5,76	0,80			1		1						1,82	2,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,95	5,09	0,86			1		1						1,63	1,62	
	01:00	5,54	4,79	0,75			1		1						1,20	1,20	
	02:00	5,37	4,53	0,84			1		1						1,04	1,03	
	03:00	5,22	4,36	0,85					1						1,63	1,68	
	04:00	5,22	4,79	0,43					1						1,83	1,83	
	05:00	5,29	4,54	0,75					1						1,85	1,85	
	06:00	6,06	5,08	0,98			1		1						1,89	1,89	
	07:00	6,48	5,64	0,84			1		1						2,11	2,13	
	08:00	7,22	6,50	0,72		1	1		1						2,25	2,24	
	09:00	7,57	6,84	0,72		1	1		1						2,15	2,15	
	10:00	7,75	6,96	0,80		1	1		1						2,32	2,34	
	11:00	7,96	7,09	0,87		1	1		1						2,53	2,54	
	12:00	8,04	6,91	1,13		1	1		1						2,62	2,59	
	13:00	7,92	7,16	0,76		1	1		1						2,51	2,51	
	14:00	7,48	6,77	0,71		1	1		1						2,08	2,08	
	15:00	6,78	6,12	0,65		1	1		1						1,58	1,62	
	16:00	6,58	5,98	0,60			1		1						2,23	2,23	
	17:00	7,08	6,61	0,47				1	1						1,42	1,19	
	18:00	7,89	7,51	0,37				1	1						1,33	1,36	
	19:00	8,52	8,07	0,45				1	1						1,95	1,98	
	20:00	9,04	8,50	0,55				1	1						2,54	2,53	
	21:00	8,44	7,84	0,60				1	1						1,95	1,94	
	22:00	7,48	7,04	0,44				1	1						1,01	0,99	
	23:00	6,54	6,33	0,21				1	1						0,42	0,58	

Τα ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίασαν πρόβλημα επικοινωνίας στα διαστήματα 23:10 με 23:20 και 23:10 με 23:25, αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,93	5,60	0,33			1		1						1,62	1,61	
	01:00	5,63	5,43	0,20			1		1						1,30	1,29	
	02:00	5,46	5,07	0,38			1		1						1,13	1,13	
	03:00	5,27	4,88	0,39			1		1						0,93	0,94	
	04:00	5,20	4,97	0,23			1		1						0,87	0,86	
	05:00	5,40	5,22	0,19			1		1						1,05	1,05	
	06:00	6,04	5,86	0,19			1		1						1,67	1,68	
	07:00	6,49	6,15	0,34			1		1						1,96	1,96	
	08:00	6,79	5,99	0,79			1		1						2,04	2,04	
	09:00	7,44	6,48	0,95			1	1							2,14	2,10	
	10:00	7,90	7,32	0,58		1	1	1							2,67	2,60	
	11:00	8,27	7,88	0,40		1	1	1							2,83	2,86	
	12:00	8,18	7,90	0,29		1	1	1					1		2,38	2,36	
	13:00	8,49	7,97	0,53		1	1	1					1		2,58	2,58	
	14:00	7,35	6,71	0,65		1	1	1							1,93	1,90	
	15:00	6,71	5,78	0,93		1	1	1							1,32	1,31	
	16:00	6,66	6,04	0,62			1	1							1,86	1,93	
	17:00	7,06	6,47	0,59			1	1							1,23	0,98	
	18:00	7,93	7,00	0,93				1	1						1,40	1,41	
	19:00	8,50	7,40	1,10				1	1						1,94	1,97	
	20:00	8,99	7,62	1,37				1	1						2,49	2,49	
	21:00	8,33	6,31	2,02		1	1	1							2,06	2,20	
	22:00	7,36	5,28	2,08		1	1	1							2,09	2,11	
	23:00	6,49	4,35	2,13			1	1							2,16	2,14	

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 κατά το διάστημα 9:20 με 12:25 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,81	4,29	1,52			1	1							1,52	1,54	
	01:00	5,42	3,52	1,90				1							1,90	1,90	
	02:00	5,24	3,40	1,83				1							1,84	1,83	
	03:00	5,12	3,33	1,79				1							1,79	1,79	
	04:00	5,07	3,30	1,77				1							1,77	1,77	
	05:00	5,21	3,39	1,82				1							1,82	1,82	
	06:00	5,87	3,82	2,05				1							2,05	2,05	
	07:00	6,28	4,16	2,12				1							2,19	2,19	
	08:00	7,02	4,74	2,28			1	1							2,45	2,45	
	09:00	7,52	5,22	2,30			1	1							2,63	2,64	
	10:00	7,24	5,42	1,82	1		1	1							1,97	1,94	
	11:00	7,06	5,43	1,63	1		1	1							1,63	1,64	
	12:00	7,06	5,40	1,66	1		1	1							1,67	1,65	
	13:00	6,86	5,40	1,47	1		1	1							1,47	1,45	
	14:00	6,44	5,13	1,30	1		1	1							1,30	1,36	
	15:00	5,98	4,34	1,64			1	1							1,65	1,65	
	16:00	5,80	4,36	1,44			1	1							1,47	1,46	
	17:00	6,28	5,00	1,28			1	1							1,90	1,93	
	18:00	7,23	6,27	0,96			1	1							2,39	2,38	
	19:00	8,14	7,11	1,03	1		1	1							2,62	2,65	
	20:00	8,62	8,04	0,57	1		1	1					1		2,76	2,75	
	21:00	7,93	7,47	0,46	1		1	1							2,32	2,31	
	22:00	7,03	6,36	0,67	1		1	1							1,72	1,75	
	23:00	6,23	5,54	0,68			1	1							1,91	1,91	

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΑΣΚΕΥΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,53	4,61	0,92			1	1							1,36	1,35	
	01:00	5,13	4,13	1,00				1							1,58	1,64	
	02:00	4,98	4,01	0,97				1							1,72	1,72	
	03:00	4,87	4,21	0,66				1							1,62	1,62	
	04:00	4,84	4,10	0,74				1							1,58	1,58	
	05:00	5,04	4,33	0,71				1							1,74	1,75	
	06:00	5,67	4,22	1,45				1							1,98	1,98	
	07:00	6,13	4,40	1,73				1							2,08	2,08	
	08:00	6,70	5,01	1,70			1	1							2,29	2,30	
	09:00	6,90	5,48	1,41			1	1							2,41	2,41	
	10:00	7,01	5,64	1,36			1	1							2,45	2,45	
	11:00	7,00	5,22	1,77			1	1							2,45	2,45	
	12:00	7,02	5,13	1,89			1	1							2,46	2,46	
	13:00	6,92	4,96	1,96			1	1							2,43	2,43	
	14:00	6,53	4,70	1,83			1	1							2,18	2,16	
	15:00	5,98	4,46	1,51			1	1							1,65	1,64	
	16:00	5,89	4,59	1,30			1	1							1,55	1,54	
	17:00	6,28	5,14	1,14			1	1							1,92	1,94	
	18:00	7,06	6,21	0,85			1	1							2,38	2,37	
	19:00	7,99	7,38	0,61	1		1	1							2,51	2,54	
	20:00	8,41	7,58	0,84	1		1	1							2,93	2,92	
	21:00	7,70	7,09	0,60	1		1	1							2,31	2,29	
	22:00	6,85	6,05	0,80	1		1	1							1,56	1,56	
	23:00	6,10	5,57	0,53			1	1							1,78	1,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,55	5,17	0,39			1	1							1,22	1,22	
	01:00	5,19	4,57	0,62			1	1							0,89	0,91	
	02:00	5,02	3,76	1,26				1							1,73	1,74	
	03:00	4,87	3,52	1,35				1							1,62	1,62	
	04:00	4,85	3,68	1,18				1							1,59	1,60	
	05:00	4,96	3,44	1,52				1							1,69	1,70	
	06:00	5,42	3,87	1,55				1							1,89	1,90	
	07:00	5,71	4,39	1,32	1			1							1,80	1,78	
	08:00	6,28	4,82	1,46	1			1							1,92	1,93	
	09:00	6,80	4,74	2,06	1			1							2,37	2,37	
	10:00	6,87	5,20	1,67	1			1							2,41	2,40	
	11:00	6,80	4,85	1,95	1			1							2,39	2,39	
	12:00	6,88	4,54	2,34	1			1							2,41	2,41	
	13:00	7,00	4,57	2,43	1			1							2,45	2,45	
	14:00	6,33	4,35	1,99	1			1							2,00	2,00	
	15:00	5,96	4,34	1,62	1			1							1,64	1,62	
	16:00	5,82	4,35	1,47	1			1							1,47	1,48	
	17:00	6,33	4,74	1,59	1			1							1,96	1,97	
	18:00	7,23	5,40	1,83	1			1							2,52	2,53	
	19:00	8,11	6,01	2,09	1		1	1							2,79	2,80	
	20:00	8,35	5,79	2,57	1		1	1							2,90	2,88	
	21:00	7,63	5,22	2,40	1		1	1							2,41	2,42	
	22:00	6,93	4,51	2,41	1			1							2,43	2,43	
	23:00	6,22	4,31	1,91	1			1							1,98	1,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,67	3,69	1,97				1							1,99	1,99	
	01:00	5,26	3,47	1,79				1							1,84	1,84	
	02:00	5,03	3,29	1,74				1							1,76	1,75	
	03:00	4,90	3,27	1,63				1							1,64	1,64	
	04:00	4,84	3,26	1,58				1							1,58	1,58	
	05:00	4,93	3,27	1,66				1							1,66	1,67	
	06:00	5,29	3,45	1,85				1							1,85	1,85	
	07:00	5,47	3,56	1,91				1							1,91	1,91	
	08:00	5,90	3,84	2,06				1							2,06	2,06	
	09:00	6,31	4,11	2,20				1							2,21	2,21	
	10:00	6,60	4,30	2,30				1							2,30	2,31	
	11:00	6,71	4,37	2,33	1			1							2,34	2,34	
	12:00	6,72	4,38	2,34	1			1							2,35	2,34	
	13:00	6,62	4,36	2,26	1			1							2,28	2,28	
	14:00	6,03	4,33	1,70	1			1							1,72	1,70	
	15:00	5,53	4,35	1,19	1			1							1,20	1,20	
	16:00	5,70	4,36	1,34	1			1							1,36	1,36	
	17:00	6,35	4,46	1,90	1			1							1,98	2,01	
	18:00	7,10	5,24	1,86	1			1							2,47	2,48	
	19:00	7,96	5,86	2,11	1			1							2,77	2,78	
	20:00	8,51	5,65	2,86	1			1							2,98	2,98	
	21:00	7,72	5,03	2,69	1			1							2,71	2,71	
	22:00	6,91	4,51	2,40	1			1							2,42	2,41	
	23:00	6,14	4,27	1,87	1			1							1,90	1,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,54	3,61	1,94				1							1,95	1,94	
	01:00	5,18	3,37	1,82				1							1,82	1,81	
	02:00	4,98	3,27	1,71				1							1,71	1,71	
	03:00	4,86	3,26	1,60				1							1,60	1,60	
	04:00	4,87	3,26	1,61				1							1,60	1,61	
	05:00	5,05	3,30	1,75				1							1,75	1,75	
	06:00	5,69	3,70	1,99				1							1,98	1,99	
	07:00	6,19	4,04	2,16				1							2,16	2,16	
	08:00	6,50	4,30	2,20				1							2,27	2,27	
	09:00	6,76	4,65	2,10	1			1							2,35	2,35	
	10:00	6,92	4,95	1,97	1			1							2,42	2,42	
	11:00	6,77	4,99	1,78	1			1							2,36	2,36	
	12:00	6,82	5,23	1,59	1			1							2,38	2,38	
	13:00	6,89	5,36	1,53	1			1							2,41	2,41	
	14:00	6,46	4,77	1,69	1			1							2,10	2,11	
	15:00	6,05	4,57	1,48	1			1							1,71	1,71	
	16:00	5,79	4,37	1,42	1			1							1,44	1,45	
	17:00	6,21	4,63	1,58	1			1							1,85	1,87	
	18:00	7,05	6,15	0,90	1			1							2,21	2,22	
	19:00	8,05	7,43	0,62	1		1	1							2,56	2,58	
	20:00	8,49	7,55	0,93	1		1	1							2,97	2,96	
	21:00	7,82	6,79	1,03	1		1	1							2,44	2,42	
	22:00	6,91	5,94	0,97	1		1	1							1,89	1,91	
	23:00	6,03	5,19	0,84	1			1							1,73	1,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,49	4,29	1,20	1			1							1,38	1,42	
	01:00	5,13	3,56	1,56				1							1,79	1,80	
	02:00	4,99	3,87	1,12				1							1,73	1,72	
	03:00	4,83	3,94	0,90				1							1,58	1,58	
	04:00	4,85	4,04	0,81				1							1,60	1,60	
	05:00	5,01	4,47	0,55				1							1,33	1,31	
	06:00	5,69	5,24	0,45	1			1							1,34	1,35	
	07:00	6,21	5,40	0,81	1			1							1,75	1,60	
	08:00	6,79	6,27	0,52	1				1						1,88	2,05	
	09:00	7,04	6,41	0,63	1		1		1						1,87	1,86	
	10:00	7,14	6,78	0,36	1		1		1						1,72	1,71	
	11:00	7,13	6,98	0,16	1		1		1						1,71	1,72	
	12:00	7,04	6,71	0,33	1		1		1						1,65	1,64	
	13:00	7,02	6,30	0,72	1		1		1						1,61	1,59	
	14:00	6,62	6,05	0,58	1		1		1						1,58	1,65	
	15:00	5,98	5,57	0,41			1		1						1,62	1,57	
	16:00	5,79	5,51	0,27			1	1							1,24	1,30	
	17:00	6,33	6,25	0,08			1	1							1,96	1,96	
	18:00	7,09	7,07	0,02	1		1	1							1,77	1,76	
	19:00	8,01	7,99	0,03	1		1	1							2,24	2,24	
	20:00	8,49	8,46	0,03	1	1	1	1							2,04	2,03	
	21:00	7,71	7,62	0,09	1	1	1	1							1,25	1,24	
	22:00	6,78	6,61	0,17	1		1	1							1,08	1,18	
	23:00	5,89	5,63	0,26	1			1							1,58	1,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,28	5,12	0,16	1			1							0,96	0,95
	01:00	4,96	4,77	0,19	1			1							0,65	0,65
	02:00	4,84	4,60	0,24				1							1,24	1,30
	03:00	4,70	4,41	0,30				1							1,45	1,45
	04:00	4,69	4,37	0,32				1							1,43	1,43
	05:00	4,90	4,86	0,04	1			1							1,02	1,01
	06:00	5,55	5,53	0,02	1			1							1,20	1,22
	07:00	6,09	6,08	0,01	1			1							1,72	1,74
	08:00	6,62	6,62	0,01	1		1	1							1,52	1,49
	09:00	6,82	6,79	0,02	1		1	1							1,01	0,88
	10:00	6,94	6,79	0,15	1		1		1						1,25	1,29
	11:00	6,68	6,61	0,07	1		1		1						1,15	1,11
	12:00	6,80	6,77	0,03	1		1		1						1,30	1,30
	13:00	6,84	6,80	0,04	1		1		1						1,39	1,41
	14:00	6,42	6,36	0,06	1		1		1						1,27	1,29
	15:00	5,91	5,74	0,16			1		1						1,60	1,57
	16:00	5,64	5,52	0,12			1		1						1,28	1,29
	17:00	6,30	6,13	0,18			1		1						1,94	1,95
	18:00	7,05	6,96	0,09				1	1						0,84	0,68
	19:00	7,85	7,74	0,11				1	1						1,29	1,33
	20:00	8,15	7,97	0,17				1	1						1,65	1,65
	21:00	7,52	7,32	0,21				1	1						1,04	1,02
	22:00	6,55	6,46	0,09				1	1						0,15	0,14
	23:00	5,84	5,31	0,53	1				1						1,35	1,51

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30 με 11:35 και κατά το διάστημα 15:20 με 15:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,24	4,84	0,40	1				1						0,92	0,91
	01:00	5,05	4,46	0,58	1				1						0,71	0,71
	02:00	4,90	4,35	0,55	1				1						0,57	0,56
	03:00	4,74	4,35	0,39	1				1						0,40	0,40
	04:00	4,78	4,35	0,43	1				1						0,44	0,45
	05:00	4,98	4,35	0,63	1				1						0,63	0,64
	06:00	5,63	4,37	1,27	1				1						1,28	1,29
	07:00	6,09	4,39	1,70	1				1						1,74	1,75
	08:00	6,55	4,62	1,92	1				1						2,18	2,19
	09:00	6,82	4,76	2,06	1				1						2,38	2,39
	10:00	6,73	4,73	1,99	1				1						2,35	2,35
	11:00	6,68	4,59	2,09	1				1						2,32	2,32
	12:00	7,04	4,86	2,19	1				1						2,46	2,46
	13:00	6,98	4,65	2,33	1				1						2,44	2,44
	14:00	6,24	4,46	1,78	1				1						1,94	1,93
	15:00	5,74	3,97	1,76					1						1,87	1,89
	16:00	5,67	3,88	1,79					1						1,99	1,99
	17:00	6,14	4,48	1,66			1		1						2,03	2,04
	18:00	6,98	5,54	1,44			1		1						2,42	2,43
	19:00	7,95	6,38	1,57	1		1		1						2,74	2,75
	20:00	8,31	5,59	2,73	1		1		1						2,87	2,86
	21:00	7,70	5,17	2,53	1		1		1						2,54	2,53
	22:00	6,73	4,43	2,31	1				1						2,32	2,31
	23:00	5,92	4,24	1,68	1				1						1,69	1,70

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,31	3,45	1,86					1						1,87	1,86	
	01:00	5,06	3,29	1,77					1						1,77	1,77	
	02:00	4,88	3,25	1,62					1						1,63	1,62	
	03:00	4,70	3,26	1,44					1						1,45	1,45	
	04:00	4,67	3,27	1,41					1						1,41	1,41	
	05:00	4,88	3,29	1,59					1						1,59	1,60	
	06:00	5,58	3,63	1,95					1						1,94	1,95	
	07:00	6,19	4,03	2,16					1						2,16	2,16	
	08:00	6,62	4,33	2,28	1				1						2,29	2,29	
	09:00	6,66	4,37	2,29	1				1						2,29	2,30	
	10:00	6,59	4,36	2,23	1				1						2,23	2,23	
	11:00	6,33	4,24	2,09	1				1						2,09	2,10	
	12:00	6,38	4,14	2,24					1				1		2,24	2,23	
	13:00	6,35	4,13	2,22					1				1		2,22	2,22	
	14:00	5,93	3,85	2,08					1						2,08	2,08	
	15:00	5,69	3,70	1,99					1						2,00	1,99	
	16:00	5,68	3,70	1,98					1						1,98	1,98	
	17:00	6,10	3,97	2,12					1						2,13	2,13	
	18:00	6,75	4,40	2,34	1				1						2,35	2,36	
	19:00	7,67	5,01	2,67	1				1						2,67	2,68	
	20:00	7,88	5,13	2,75	1				1						2,76	2,76	
	21:00	7,22	4,69	2,52	1				1						2,54	2,53	
	22:00	6,38	4,32	2,06	1				1						2,07	2,05	
	23:00	5,59	4,15	1,43	1				1						1,45	1,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,13	3,34	1,79					1						1,80	1,79	
	01:00	4,83	3,25	1,58					1						1,59	1,58	
	02:00	4,64	3,25	1,39					1						1,39	1,38	
	03:00	4,53	3,25	1,28					1						1,28	1,28	
	04:00	4,49	3,25	1,24					1						1,24	1,24	
	05:00	4,59	3,26	1,33					1						1,33	1,34	
	06:00	5,10	3,34	1,76					1						1,76	1,76	
	07:00	5,47	3,56	1,91					1						1,91	1,91	
	08:00	5,96	3,88	2,08					1						2,08	2,09	
	09:00	6,26	4,08	2,19					1						2,19	2,19	
	10:00	6,35	4,13	2,22					1						2,22	2,22	
	11:00	6,23	4,05	2,18					1						2,18	2,18	
	12:00	6,24	4,06	2,18					1						2,18	2,19	
	13:00	6,21	4,04	2,17					1						2,17	2,17	
	14:00	5,93	3,85	2,08					1						2,08	2,08	
	15:00	5,57	3,62	1,95					1						1,95	1,95	
	16:00	5,38	3,50	1,88					1						1,88	1,88	
	17:00	5,88	3,83	2,05					1						2,05	2,06	
	18:00	6,53	4,28	2,25	1				1						2,25	2,25	
	19:00	7,53	4,91	2,61	1				1						2,62	2,63	
	20:00	7,74	5,04	2,70	1				1						2,71	2,71	
	21:00	6,96	4,79	2,17	1				1						2,43	2,42	
	22:00	6,20	4,33	1,87	1				1						1,87	1,86	
	23:00	5,60	4,31	1,30	1				1						1,32	1,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,02	3,32	1,69					1						1,69	1,73	
	01:00	4,68	3,25	1,43					1						1,44	1,43	
	02:00	4,50	3,26	1,24					1						1,25	1,23	
	03:00	4,42	3,26	1,16					1						1,17	1,16	
	04:00	4,38	3,27	1,11					1						1,11	1,12	
	05:00	4,49	3,26	1,22					1						1,22	1,23	
	06:00	4,86	3,28	1,58					1						1,58	1,59	
	07:00	5,19	3,38	1,81					1						1,81	1,81	
	08:00	5,64	3,67	1,97					1						1,97	1,97	
	09:00	6,10	3,98	2,12					1						2,13	2,13	
	10:00	6,56	4,33	2,23	1				1						2,27	2,26	
	11:00	6,66	4,58	2,08	1				1						2,21	2,23	
	12:00	6,83	4,73	2,11	1				1						2,36	2,36	
	13:00	6,97	4,89	2,08	1				1						2,44	2,44	
	14:00	6,61	4,51	2,09	1				1						2,27	2,26	
	15:00	6,01	4,44	1,57	1				1						1,70	1,68	
	16:00	5,94	4,62	1,32	1				1						1,60	1,61	
	17:00	6,19	4,83	1,36	1				1						1,82	1,85	
	18:00	6,65	5,02	1,62	1				1						2,24	2,25	
	19:00	7,63	6,05	1,58	1	1			1						2,59	2,60	
	20:00	7,76	6,32	1,44	1	1			1						2,39	2,37	
	21:00	7,02	5,97	1,05	1	1			1						1,84	1,88	
	22:00	6,30	5,25	1,05	1				1						1,99	1,98	
	23:00	5,47	4,56	0,91	1				1						1,37	1,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,83	4,03	0,80					1						1,58	1,57	
	01:00	4,56	3,83	0,72					1						1,31	1,31	
	02:00	4,48	3,99	0,49					1						1,22	1,22	
	03:00	4,36	3,76	0,60					1						1,11	1,10	
	04:00	4,38	3,86	0,52					1						1,12	1,12	
	05:00	4,60	4,45	0,14					1						1,33	1,34	
	06:00	5,27	5,25	0,02	1				1						1,21	1,21	
	07:00	5,94	5,87	0,06	1				1						1,60	1,60	
	08:00	6,53	6,18	0,36	1				1						2,03	2,03	
	09:00	6,98	6,63	0,35	1	1			1						1,58	1,55	
	10:00	7,17	7,03	0,14	1	1			1						1,74	1,74	
	11:00	7,10	6,86	0,25	1	1			1						1,70	1,69	
	12:00	6,73	6,29	0,44	1	1			1						1,35	1,33	
	13:00	6,48	6,14	0,34	1				1						1,59	1,69	
	14:00	6,22	6,03	0,20	1				1						1,92	1,89	
	15:00	5,62	5,43	0,19	1				1						1,31	1,30	
	16:00	5,39	5,26	0,13	1				1						1,06	1,06	
	17:00	5,61	5,51	0,10	1				1						1,26	1,28	
	18:00	6,24	6,15	0,08	1				1						1,87	1,89	
	19:00	7,55	7,53	0,02	1	1			1					1	2,13	2,10	
	20:00	7,91	7,91	0,00	1	1			1					1	1,98	1,99	
	21:00	7,14	7,05	0,09	1	1			1					1	1,40	1,38	
	22:00	6,23	6,09	0,14	1	1			1						1,14	1,18	
	23:00	5,50	5,43	0,06	1				1						1,19	1,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,88	4,57	0,30	1				1						0,71	0,76	
	01:00	4,48	4,11	0,36					1						1,23	1,22	
	02:00	4,39	4,23	0,17					1						1,14	1,14	
	03:00	4,28	4,09	0,19					1						1,02	1,02	
	04:00	4,29	3,84	0,45					1						1,03	1,03	
	05:00	4,50	4,07	0,44					1						1,22	1,24	
	06:00	5,17	4,76	0,41			1		1						1,10	1,09	
	07:00	5,88	5,58	0,30			1		1						1,52	1,53	
	08:00	6,52	6,35	0,17	1		1		1						1,57	1,54	
	09:00	7,01	6,83	0,17	1		1		1						1,59	1,60	
	10:00	7,10	6,94	0,16	1		1		1						1,68	1,68	
	11:00	6,64	6,47	0,17	1		1		1						1,25	1,26	
	12:00	6,42	6,26	0,16			1		1						1,60	1,68	
	13:00	6,64	6,49	0,15			1		1				1		2,10	2,09	
	14:00	5,82	5,79	0,02			1		1						1,51	1,50	
	15:00	5,05	5,02	0,04			1		1						0,75	0,73	
	16:00	4,86	4,84	0,02			1		1						0,51	0,52	
	17:00	5,34	5,33	0,00			1		1						0,96	0,97	
	18:00	6,29	6,29	0,00			1		1						0,87	0,87	
	19:00	7,45	7,44	0,01	1		1	1							1,98	2,02	
	20:00	7,85	7,80	0,05	1		1	1							2,45	2,44	
	21:00	7,02	6,92	0,11	1		1	1							1,64	1,62	
	22:00	6,19	5,95	0,24	1		1	1							1,02	1,03	
	23:00	5,42	4,93	0,49			1	1							1,11	1,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,85	4,36	0,49				1							1,05	1,11	
	01:00	4,50	4,01	0,49				1							1,25	1,25	
	02:00	4,40	3,89	0,50				1							1,15	1,14	
	03:00	4,26	3,42	0,84				1							1,01	1,00	
	04:00	4,29	3,37	0,92				1							1,02	1,03	
	05:00	4,40	3,33	1,07				1							1,14	1,15	
	06:00	5,07	3,48	1,60				1							1,72	1,72	
	07:00	5,76	3,96	1,80				1							2,01	2,02	
	08:00	6,54	4,85	1,69	1			1							2,16	2,17	
	09:00	6,74	5,31	1,43	1			1							2,32	2,32	
	10:00	7,03	5,98	1,05	1			1							2,46	2,46	
	11:00	7,19	5,95	1,24	1			1							2,51	2,51	
	12:00	7,37	6,21	1,15	1			1							2,59	2,58	
	13:00	7,13	6,19	0,94	1			1							2,50	2,50	
	14:00	6,89	6,20	0,69	1			1							2,42	2,41	
	15:00	6,28	5,38	0,90	1			1							1,97	1,96	
	16:00	6,06	4,77	1,30	1			1							1,73	1,71	
	17:00	6,30	4,65	1,66	1			1							1,96	1,97	
	18:00	6,84	4,91	1,93	1			1							2,37	2,38	
	19:00	7,93	6,31	1,62	1			1							2,74	2,75	
	20:00	8,02	6,44	1,57	1		1	1							2,62	2,59	
	21:00	7,31	5,25	2,06	1		1	1							2,24	2,26	
	22:00	6,38	4,36	2,01	1			1							2,06	2,04	
	23:00	5,53	4,32	1,21	1			1							1,24	1,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,89	3,55	1,34				1							1,34	1,39	
	01:00	4,52	3,25	1,27				1							1,27	1,27	
	02:00	4,40	3,26	1,14				1							1,14	1,14	
	03:00	4,29	3,26	1,03				1							1,03	1,02	
	04:00	4,31	3,26	1,05				1							1,05	1,06	
	05:00	4,50	3,27	1,22				1							1,22	1,23	
	06:00	5,17	3,38	1,79				1							1,78	1,79	
	07:00	5,69	4,28	1,41					1						1,41	1,46	
	08:00	6,34	4,13	2,21					1						2,21	2,22	
	09:00	6,76	4,41	2,36			1		1						2,36	2,37	
	10:00	7,12	4,75	2,38			1		1						2,48	2,49	
	11:00	7,35	5,40	1,95			1		1						2,57	2,58	
	12:00	7,32	6,27	1,05			1		1						2,56	2,57	
	13:00	7,33	6,64	0,69			1		1						2,56	2,55	
	14:00	6,95	6,81	0,14			1		1				1		2,12	2,11	
	15:00	6,48	6,46	0,02			1		1						2,05	2,06	
	16:00	6,20	6,19	0,01			1		1						1,86	1,87	
	17:00	6,58	6,32	0,26			1		1						2,23	2,23	
	18:00	7,14	6,31	0,83			1		1						2,49	2,49	
	19:00	8,16	7,07	1,09	1		1		1						2,74	2,75	
	20:00	8,32	7,17	1,15	1		1		1						2,88	2,87	
	21:00	7,43	6,13	1,30	1		1		1						2,06	2,03	
	22:00	6,46	5,37	1,08	1		1		1						1,11	1,07	
	23:00	5,57	5,07	0,50			1	1							0,69	0,77	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,99	4,36	0,63			1	1							0,67	0,66	
	01:00	4,60	4,35	0,25			1	1							0,27	0,27	
	02:00	4,43	4,35	0,09			1	1							0,10	0,10	
	03:00	4,38	4,34	0,04			1	1							0,05	0,05	
	04:00	4,47	4,36	0,11			1	1							0,12	0,13	
	05:00	4,53	4,35	0,17			1	1							0,18	0,19	
	06:00	5,14	4,36	0,78			1	1							0,77	0,79	
	07:00	5,80	4,72	1,08			1	1							1,43	1,45	
	08:00	6,34	4,67	1,68			1	1							2,01	2,02	
	09:00	6,47	4,65	1,82			1	1							2,12	2,12	
	10:00	6,66	5,47	1,18			1	1							2,26	2,25	
	11:00	7,02	6,10	0,93			1	1							2,44	2,45	
	12:00	6,90	6,47	0,43			1	1					1		2,21	2,21	
	13:00	5,98	5,64	0,34			1	1							1,65	1,64	
	14:00	5,50	5,05	0,45			1	1							1,19	1,19	
	15:00	5,00	4,66	0,34			1	1							0,68	0,67	
	16:00	5,06	5,01	0,04			1	1							0,70	0,71	
	17:00	5,99	5,99	0,00			1	1							1,36	1,34	
	18:00	6,96	6,79	0,17	1		1	1							1,50	1,53	
	19:00	7,80	7,26	0,53	1		1	1							2,42	2,42	
	20:00	7,63	7,57	0,06	1		1	1							2,23	2,22	
	21:00	7,00	6,97	0,03	1		1	1							1,61	1,59	
	22:00	6,15	6,13	0,02	1		1	1							0,79	0,76	
	23:00	5,43	5,42	0,01			1	1							0,78	0,82	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Β Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,82	4,81	0,01			1	1							0,49	0,48	
	01:00	4,50	4,50	0,00			1	1							0,23	0,27	
	02:00	4,41	4,39	0,02				1							1,16	1,16	
	03:00	4,27	4,24	0,04				1							1,02	1,02	
	04:00	4,23	4,15	0,09				1							0,98	0,98	
	05:00	4,41	4,20	0,22				1							1,14	1,15	
	06:00	4,92	4,92	0,00			1	1							1,04	1,01	
	07:00	5,23	5,23	0,00			1	1							0,87	0,89	
	08:00	6,02	6,02	0,00			1	1							1,62	1,64	
	09:00	6,71	6,51	0,20	1		1	1							1,70	1,66	
	10:00	6,34	5,76	0,58	1		1	1							0,95	0,94	
	11:00	5,99	5,28	0,70	1		1	1							0,92	0,97	
	12:00	5,76	5,05	0,71			1	1							1,42	1,42	
	13:00	6,01	5,18	0,83			1	1							1,67	1,67	
	14:00	5,59	4,51	1,08			1	1							1,28	1,26	
	15:00	4,98	4,25	0,72			1	1							0,84	0,90	
	16:00	4,95	4,26	0,69				1							1,70	1,69	
	17:00	5,41	5,02	0,39				1							1,76	1,74	
	18:00	6,33	6,08	0,25			1	1							1,94	1,96	
	19:00	7,53	7,39	0,14	1		1	1							2,40	2,40	
	20:00	7,65	7,58	0,07	1		1	1							2,25	2,24	
	21:00	6,24	6,18	0,06	1		1	1							1,07	0,87	
	22:00	6,16	6,11	0,04	1		1	1							0,73	0,74	
	23:00	5,49	5,40	0,09				1	1						0,65	0,73	

Στο διάστημα 21:27 - 21:45 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,85	4,78	0,07			1		1						0,30	0,28	
	01:00	4,43	4,33	0,10					1						0,99	1,02	
	02:00	4,27	4,24	0,02					1						1,02	1,01	
	03:00	4,13	4,09	0,04					1						0,87	0,87	
	04:00	4,09	4,05	0,04					1						0,84	0,84	
	05:00	4,19	4,19	0,00					1						0,93	0,93	
	06:00	4,63	4,63	0,00					1						0,97	0,95	
	07:00	4,85	4,85	0,00			1		1						0,50	0,50	
	08:00	5,04	5,04	0,00			1		1						0,68	0,69	
	09:00	5,36	5,36	0,00			1		1						1,00	1,01	
	10:00	5,66	5,63	0,03			1		1						1,31	1,32	
	11:00	5,78	5,67	0,12			1		1						1,45	1,44	
	12:00	5,94	5,72	0,21			1		1						1,61	1,60	
	13:00	5,64	5,30	0,34			1		1						1,30	1,31	
	14:00	4,97	4,50	0,47			1		1						0,71	0,76	
	15:00	4,58	3,69	0,89					1						1,31	1,31	
	16:00	4,53	4,06	0,47					1						1,27	1,27	
	17:00	5,06	4,73	0,33					1						1,70	1,72	
	18:00	6,01	5,74	0,27			1		1						1,79	1,79	
	19:00	7,21	6,60	0,61	1		1		1						2,11	2,11	
	20:00	7,38	6,72	0,66	1		1		1						1,97	1,97	
	21:00	6,84	6,09	0,75	1		1		1						1,57	1,61	
	22:00	6,14	5,34	0,80			1		1						1,79	1,77	
	23:00	5,34	4,36	0,98				1		1					1,25	1,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,75	3,58	1,18					1						1,45	1,44
	01:00	4,35	3,26	1,09					1						1,10	1,10
	02:00	4,25	3,26	0,99					1						1,00	0,99
	03:00	4,19	3,25	0,94					1						0,94	0,94
	04:00	4,16	3,26	0,89					1						0,90	0,90
	05:00	4,35	3,28	1,07					1						1,08	1,09
	06:00	5,03	3,66	1,37					1						1,55	1,56
	07:00	5,54	3,94	1,60					1						1,71	1,72
	08:00	5,95	4,29	1,66			1		1						1,75	1,76
	09:00	6,10	4,53	1,57			1		1						1,76	1,76
	10:00	6,15	4,59	1,55			1		1						1,81	1,82
	11:00	6,23	4,63	1,60			1		1						1,84	1,86
	12:00	6,69	5,14	1,56			1		1						2,07	2,07
	13:00	6,66	5,12	1,54			1		1						2,07	2,07
	14:00	6,47	4,65	1,82			1		1						2,00	2,00
	15:00	5,90	4,36	1,55			1		1						1,56	1,57
	16:00	5,96	4,36	1,61			1		1						1,63	1,63
	17:00	5,97	4,41	1,56			1		1						1,63	1,63
	18:00	6,61	5,20	1,42			1		1						2,03	2,04
	19:00	7,70	6,83	0,87	1		1		1						2,35	2,36
	20:00	7,72	7,02	0,70	1		1		1						2,30	2,30
	21:00	7,20	6,03	1,17	1		1		1						1,80	1,78
	22:00	6,25	6,08	0,16	1		1		1						0,86	0,83
	23:00	5,36	5,34	0,01	1		1		1						0,09	0,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900					
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,80	4,80	0,00	1		1		1						4,40	0,08	0,09	52%	711
	01:00	4,46	4,43	0,03			1		1						3,07	0,13	0,12	59%	822
	02:00	4,32	4,29	0,03			1		1						3,21	0,03	0,03	57%	621
	03:00	4,22	4,21	0,00			1		1						3,29	0,00	0,00	56%	611
	04:00	4,29	4,26	0,03			1		1						3,24	0,02	0,03	57%	617
	05:00	4,51	4,35	0,16			1		1						3,15	0,16	0,17	58%	628
	06:00	5,09	4,35	0,74			1		1						3,15	0,74	0,74	58%	628
	07:00	5,80	4,35	1,45			1		1						3,15	1,43	1,51	58%	629
	08:00	6,63	4,44	2,18			1		1						3,06	2,19	2,25	59%	639
	09:00	7,32	5,38	1,94			1		1						2,12	2,44	2,57	72%	754
	10:00	7,43	5,25	2,18			1		1						2,25	2,44	2,61	70%	738
	11:00	7,61	5,54	2,07			1		1						1,96	2,44	2,67	74%	774
	12:00	7,13	5,11	2,01			1		1						2,39	2,42	2,51	68%	722
	13:00	6,76	4,77	1,99			1		1						2,73	2,32	2,34	64%	680
	14:00	6,90	5,33	1,58			1		1						2,17	2,42	2,41	71%	748
	15:00	6,40	4,94	1,46			1		1						2,56	2,07	2,06	66%	701
	16:00	6,06	5,06	1,00			1		1						2,44	1,75	1,72	67%	715
	17:00	6,40	5,59	0,81			1		1						1,91	2,03	2,09	75%	780
	18:00	6,98	6,22	0,76			1		1						1,28	2,39	2,40	83%	855
	19:00	8,04	7,61	0,43	1		1		1						1,59	2,61	2,61	83%	1.248
	20:00	8,04	7,63	0,40	1		1		1						1,57	2,63	2,62	83%	1.066
	21:00	7,38	6,89	0,49	1		1		1						2,31	1,98	1,97	75%	976
	22:00	6,57	6,29	0,29	1		1		1						2,91	1,19	1,16	68%	900
	23:00	5,64	5,45	0,19	1		1		1						3,75	0,26	0,25	59%	795
		148,75 MWh														ΑΩΛ: 11,90		18.358 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:00 – 13:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,02	4,97	0,05	1				1						0,27	0,28
	01:00	4,65	4,59	0,06	1				1						0,33	0,32
	02:00	4,37	4,35	0,02	1				1						0,07	0,06
	03:00	4,28	4,28	0,00	1				1						0,00	0,00
	04:00	4,22	4,22	0,01	1				1						0,00	0,00
	05:00	4,33	4,30	0,02	1				1						0,02	0,02
	06:00	4,75	4,37	0,38	1				1						0,40	0,41
	07:00	5,09	4,74	0,35	1				1						0,72	0,74
	08:00	6,04	5,58	0,46	1				1						1,68	1,69
	09:00	6,68	6,37	0,31	1				1						2,07	2,07
	10:00	6,70	6,41	0,30	1				1						2,10	2,11
	11:00	6,43	6,31	0,13	1	1			1						1,23	1,18
	12:00	6,65	6,64	0,01	1	1			1						1,18	1,17
	13:00	6,13	6,11	0,01	1	1			1						0,72	0,71
	14:00	6,04	6,04	0,01	1	1			1						0,65	0,63
	15:00	5,19	5,19	0,00	1				1						0,44	0,48
	16:00	5,05	5,03	0,02	1				1						0,69	0,71
	17:00	5,95	5,91	0,04	1				1						1,59	1,60
	18:00	6,48	6,44	0,05	1				1						1,97	1,95
	19:00	7,75	7,73	0,02	1	1			1						2,29	2,31
	20:00	7,80	7,74	0,05	1	1			1						2,39	2,39
	21:00	7,21	7,14	0,08	1	1			1						1,83	1,81
	22:00	6,38	6,29	0,09	1	1			1						1,07	1,07
	23:00	5,51	5,44	0,06		1			1						1,16	1,18

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,81	4,65	0,16		1			1						0,51	0,48	
	01:00	4,49	4,35	0,14					1						0,77	0,82	
	02:00	4,28	3,99	0,29					1						1,04	1,03	
	03:00	4,20	4,07	0,14					1						0,94	0,94	
	04:00	4,20	4,13	0,06					1						0,93	0,93	
	05:00	4,37	4,32	0,05					1						1,10	1,11	
	06:00	5,08	4,88	0,20					1						1,39	1,37	
	07:00	5,80	5,60	0,19		1			1						1,44	1,45	
	08:00	6,00	5,95	0,05		1			1						1,66	1,65	
	09:00	5,97	5,96	0,01		1			1						1,62	1,63	
	10:00	5,86	5,86	0,00		1			1						1,53	1,52	
	11:00	6,14	6,13	0,02		1			1						1,80	1,80	
	12:00	6,22	6,20	0,02		1			1				1		1,39	1,40	
	13:00	6,08	5,82	0,26		1			1						1,53	1,54	
	14:00	5,70	5,31	0,39		1			1						1,39	1,37	
	15:00	4,92	4,51	0,41		1			1						0,59	0,57	
	16:00	4,77	4,41	0,36		1			1						0,42	0,43	
	17:00	5,17	4,92	0,24		1			1						0,82	0,82	
	18:00	6,15	5,96	0,19		1	1		1						1,32	1,30	
	19:00	7,64	7,47	0,17		1	1		1						2,17	2,20	
	20:00	7,74	7,58	0,16		1	1		1						2,33	2,33	
	21:00	7,13	6,94	0,20		1	1		1						1,75	1,73	
	22:00	6,23	6,02	0,21		1	1		1						0,95	0,97	
	23:00	5,41	5,18	0,23			1		1						1,09	1,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,77	4,52	0,25			1		1						0,69	0,76	
	01:00	4,39	4,14	0,25					1						1,14	1,13	
	02:00	4,23	4,02	0,21					1						0,98	0,97	
	03:00	4,14	4,00	0,15					1						0,90	0,89	
	04:00	4,17	4,17	0,00					1						0,91	0,91	
	05:00	4,32	4,25	0,07					1						1,06	1,06	
	06:00	4,91	4,80	0,10					1						1,52	1,52	
	07:00	5,55	5,39	0,16			1		1						1,49	1,48	
	08:00	5,96	5,71	0,25			1		1						1,63	1,63	
	09:00	6,07	5,83	0,25			1		1						1,74	1,74	
	10:00	5,90	5,67	0,23			1		1						1,57	1,57	
	11:00	5,78	5,56	0,22			1		1						1,45	1,45	
	12:00	6,04	5,82	0,22			1		1						1,67	1,67	
	13:00	6,09	5,93	0,16			1		1						1,76	1,75	
	14:00	6,01	5,86	0,15			1		1						1,68	1,68	
	15:00	5,17	5,07	0,11			1		1						0,86	0,84	
	16:00	4,79	4,65	0,14			1		1						0,45	0,46	
	17:00	5,40	5,30	0,10			1		1						1,03	1,06	
	18:00	6,26	6,22	0,04			1		1						1,87	1,90	
	19:00	7,39	7,38	0,01	1		1		1						2,10	2,09	
	20:00	7,42	7,42	0,00	1		1		1						2,02	2,01	
	21:00	6,93	6,93	0,00	1		1		1						1,53	1,51	
	22:00	6,16	6,16	0,00	1		1		1						0,77	0,75	
	23:00	5,46	5,46	0,00	1		1		1						0,39	0,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,86	4,86	0,00			1		1						0,54	0,53	
	01:00	4,51	4,50	0,01					1						1,17	1,23	
	02:00	4,26	4,20	0,07					1						1,02	1,01	
	03:00	4,17	4,09	0,07					1						0,92	0,91	
	04:00	4,16	4,09	0,07					1						0,90	0,90	
	05:00	4,27	4,27	0,00					1						1,00	1,01	
	06:00	4,74	4,74	0,00					1						1,20	1,18	
	07:00	5,04	5,04	0,00			1		1						0,69	0,70	
	08:00	5,51	5,51	0,00			1		1						1,14	1,16	
	09:00	5,71	5,71	0,00			1		1						1,36	1,36	
	10:00	5,69	5,69	0,00			1		1						1,35	1,35	
	11:00	5,85	5,84	0,01			1		1						1,48	1,50	
	12:00	5,94	5,90	0,04			1		1						1,61	1,61	
	13:00	6,34	6,33	0,01			1		1						1,88	1,87	
	14:00	6,33	6,33	0,00			1		1						1,52	1,52	
	15:00	5,85	5,81	0,04			1		1						1,52	1,51	
	16:00	5,81	4,77	1,04			1		1						1,46	1,47	
	17:00	6,09	4,51	1,59			1		1						1,74	1,76	
	18:00	6,69	5,25	1,44			1		1						2,26	2,27	
	19:00	7,67	5,08	2,59			1		1						2,67	2,68	
	20:00	7,47	5,01	2,46			1		1						2,63	2,62	
	21:00	6,84	4,49	2,35			1		1						2,40	2,39	
	22:00	6,06	4,28	1,78			1		1						1,79	1,78	
	23:00	5,41	3,62	1,79						1					1,90	1,89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,75	3,73	1,02					1						1,51	1,50	
	01:00	4,43	3,55	0,88					1						1,18	1,18	
	02:00	4,26	3,73	0,53					1						1,01	1,00	
	03:00	4,13	3,77	0,36					1						0,87	0,88	
	04:00	4,08	3,81	0,28					1						0,83	0,83	
	05:00	4,16	4,07	0,09					1						0,90	0,90	
	06:00	4,48	4,40	0,08					1						1,21	1,21	
	07:00	4,74	4,73	0,01					1						1,48	1,49	
	08:00	5,02	5,02	0,00			1		1						1,01	0,96	
	09:00	5,11	5,11	0,00			1		1						0,76	0,76	
	10:00	5,24	5,24	0,00			1		1						0,89	0,90	
	11:00	5,43	5,42	0,01			1		1						1,08	1,09	
	12:00	5,73	5,68	0,06			1		1						1,39	1,38	
	13:00	6,09	6,05	0,04			1		1						1,74	1,75	
	14:00	5,89	5,79	0,11			1		1						1,57	1,56	
	15:00	4,72	4,66	0,05			1		1						0,41	0,38	
	16:00	4,49	4,47	0,02			1		1						0,14	0,14	
	17:00	4,99	4,99	0,00			1		1						0,63	0,64	
	18:00	5,96	5,96	0,00			1		1						1,56	1,59	
	19:00	7,34	7,34	0,00	1		1		1						2,10	2,08	
	20:00	7,43	7,43	0,00	1		1		1						2,02	2,02	
	21:00	6,93	6,93	0,00	1		1		1						1,54	1,52	
	22:00	6,09	6,09	0,00	1		1		1						0,71	0,71	
	23:00	5,33	5,33	0,00			1		1						0,50	0,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,69	4,69	0,00			1		1						0,47	0,51	
	01:00	4,29	4,29	0,00					1						1,05	1,04	
	02:00	4,15	4,15	0,00					1						0,89	0,89	
	03:00	4,03	4,03	0,00					1						0,77	0,77	
	04:00	4,05	4,05	0,00					1						0,78	0,78	
	05:00	4,27	4,27	0,00					1						1,00	1,01	
	06:00	4,96	4,96	0,00			1		1						0,97	0,95	
	07:00	5,62	5,62	0,00			1		1						1,24	1,27	
	08:00	6,33	6,33	0,00			1		1						1,61	1,58	
	09:00	6,64	6,64	0,00		1	1		1						1,22	1,21	
	10:00	6,60	6,60	0,00		1	1		1						1,17	1,17	
	11:00	6,53	6,53	0,00		1	1		1						1,12	1,11	
	12:00	6,55	6,55	0,00		1	1		1						1,13	1,12	
	13:00	6,37	6,37	0,00		1	1		1						0,96	0,97	
	14:00	6,12	6,10	0,02		1	1		1						0,86	0,87	
	15:00	5,69	5,66	0,03			1		1						1,34	1,36	
	16:00	5,44	5,44	0,01			1		1						1,11	1,11	
	17:00	5,64	5,64	0,00			1		1						1,30	1,31	
	18:00	6,35	6,35	0,00			1		1						1,81	1,83	
	19:00	7,52	7,52	0,00		1	1		1						2,10	2,09	
	20:00	7,83	7,83	0,00		1	1		1						2,42	2,41	
	21:00	7,27	7,27	0,00		1	1		1						1,88	1,85	
	22:00	6,21	6,21	0,00		1	1		1						0,86	0,87	
	23:00	5,41	5,41	0,00			1		1						0,66	0,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,83	4,83	0,00			1		1						0,83	0,88
	01:00	4,49	4,49	0,00					1						1,25	1,24
	02:00	4,34	4,28	0,06					1						1,09	1,09
	03:00	4,16	4,06	0,09					1						0,90	0,90
	04:00	4,14	4,07	0,08					1						0,88	0,88
	05:00	4,34	4,26	0,08					1						1,08	1,08
	06:00	4,96	4,90	0,05			1		1						1,10	1,08
	07:00	5,59	5,59	0,00			1		1						1,22	1,24
	08:00	6,12	6,11	0,02			1		1						1,78	1,78
	09:00	6,36	6,35	0,01			1		1						1,94	1,90
	10:00	6,60	6,59	0,00		1	1		1						1,29	1,28
	11:00	6,17	6,16	0,01		1	1		1						0,76	0,77
	12:00	6,13	6,11	0,03		1	1		1						0,72	0,72
	13:00	6,68	6,68	0,01		1	1		1						1,26	1,27
	14:00	6,21	6,21	0,00		1	1		1						0,84	0,86
	15:00	5,74	5,74	0,00			1		1						1,38	1,41
	16:00	5,23	5,23	0,00			1		1						0,88	0,88
	17:00	5,40	5,40	0,01			1		1						1,04	1,06
	18:00	6,32	6,31	0,01			1		1						1,82	1,85
	19:00	7,75	7,69	0,06		1	1		1						2,40	2,40
	20:00	7,75	7,70	0,05		1	1		1						2,35	2,33
	21:00	7,23	7,18	0,05		1	1		1						1,83	1,82
	22:00	6,26	6,24	0,02		1	1		1						0,88	0,87
	23:00	5,42	5,39	0,03		1	1		1						0,50	0,53

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:35 - 01:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ρ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,76	4,65	0,11			1		1						0,44	0,43	
	01:00	4,36	4,28	0,08			1		1						0,45	0,48	
	02:00	4,27	4,24	0,03					1						1,02	1,02	
	03:00	4,16	4,16	0,00					1						0,90	0,90	
	04:00	4,13	4,13	0,00					1						0,86	0,87	
	05:00	4,30	4,30	0,00					1						1,03	1,04	
	06:00	5,00	4,99	0,00			1		1						1,22	1,19	
	07:00	5,65	5,65	0,00			1		1						1,27	1,31	
	08:00	5,83	5,67	0,16			1		1						1,33	1,38	
	09:00	6,38	6,11	0,27			1		1						1,61	1,55	
	10:00	6,77	6,47	0,30	1		1		1						1,34	1,33	
	11:00	6,60	6,04	0,56	1		1		1						1,19	1,19	
	12:00	5,97	5,52	0,45	1		1		1						0,58	0,55	
	13:00	6,05	5,71	0,34			1		1						1,22	1,32	
	14:00	5,79	5,50	0,28			1		1						1,49	1,46	
	15:00	5,45	4,89	0,56			1		1						1,11	1,12	
	16:00	5,51	4,69	0,81			1		1						1,16	1,17	
	17:00	6,01	4,72	1,29			1		1						1,65	1,66	
	18:00	6,72	5,72	1,00			1		1						2,23	2,25	
	19:00	7,94	6,78	1,16	1		1		1						2,63	2,63	
	20:00	7,86	6,76	1,10	1		1		1						2,46	2,45	
	21:00	7,29	6,16	1,12	1		1		1						1,97	1,93	
	22:00	6,31	4,94	1,37			1		1						1,68	1,71	
	23:00	5,49	4,46	1,03			1		1						1,33	1,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,83	3,48	1,36					1						1,59	1,58	
	01:00	4,42	3,32	1,11					1						1,18	1,17	
	02:00	4,27	3,27	1,00					1						1,02	1,02	
	03:00	4,11	3,26	0,85					1						0,86	0,85	
	04:00	4,15	3,27	0,88					1						0,88	0,89	
	05:00	4,36	3,27	1,10					1						1,10	1,10	
	06:00	5,12	3,68	1,44					1						1,71	1,72	
	07:00	5,74	4,35	1,39			1		1						1,48	1,46	
	08:00	6,22	4,52	1,70			1		1						1,87	1,88	
	09:00	6,20	4,59	1,61			1		1						1,90	1,85	
	10:00	5,95	4,67	1,27			1		1						1,64	1,62	
	11:00	5,65	4,44	1,21			1		1						1,33	1,32	
	12:00	5,75	4,37	1,37			1		1						1,37	1,39	
	13:00	5,72	4,33	1,39			1		1						1,39	1,39	
	14:00	5,69	4,33	1,37			1		1						1,36	1,40	
	15:00	5,54	3,60	1,94					1						1,95	1,94	
	16:00	5,28	3,46	1,83					1						1,85	1,85	
	17:00	5,76	3,77	1,99					1						2,00	2,01	
	18:00	6,77	4,56	2,21					1						2,34	2,36	
	19:00	7,88	5,37	2,51			1		1						2,75	2,75	
	20:00	7,86	5,17	2,69			1		1						2,76	2,76	
	21:00	7,06	4,60	2,46			1		1						2,48	2,47	
	22:00	6,23	4,30	1,93			1		1						1,95	1,91	
	23:00	5,45	3,82	1,63					1						1,64	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,78	3,25	1,53					1						1,54	1,53	
	01:00	4,37	3,26	1,12					1						1,12	1,11	
	02:00	4,29	3,26	1,03					1						1,03	1,03	
	03:00	4,13	3,26	0,87					1						0,88	0,88	
	04:00	4,15	3,26	0,89					1						0,89	0,90	
	05:00	4,37	3,27	1,10					1						1,10	1,11	
	06:00	5,00	3,33	1,67					1						1,67	1,68	
	07:00	5,72	4,02	1,71					1						1,82	1,80	
	08:00	6,27	4,54	1,73			1		1						1,96	1,97	
	09:00	6,13	4,58	1,55			1		1						1,67	1,91	
	10:00	6,64	5,66	0,98			1		1						1,89	2,30	
	11:00	6,67	6,06	0,61			1		1						1,02	2,26	
	12:00	6,06	5,53	0,53			1		1						1,68	1,73	
	13:00	6,05	5,76	0,29			1		1						1,72	1,72	
	14:00	5,58	5,47	0,12			1		1						1,26	1,25	
	15:00	5,19	5,12	0,07			1		1						0,86	0,86	
	16:00	5,29	5,26	0,03			1		1						0,91	0,94	
	17:00	5,91	5,91	0,00			1		1						1,45	1,46	
	18:00	7,01	7,01	0,00	1		1		1						1,59	1,61	
	19:00	7,77	7,77	0,00	1		1		1						2,37	2,35	
	20:00	7,57	7,57	0,00	1		1		1						2,17	2,16	
	21:00	6,97	6,96	0,01	1		1		1						1,59	1,56	
	22:00	6,11	6,11	0,01	1		1		1						0,72	0,71	
	23:00	5,48	5,48	0,00	1				1						0,90	0,93	

Τις πρωινές ώρες εκτελέστηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας των ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,92	4,92	0,00	1				1						0,61	0,65	
	01:00	4,57	4,57	0,00					1						1,26	1,30	
	02:00	4,35	4,35	0,00					1						1,10	1,09	
	03:00	4,22	4,22	0,00					1						0,95	0,96	
	04:00	4,22	4,22	0,00					1						0,96	0,96	
	05:00	4,32	4,32	0,00					1						1,06	1,06	
	06:00	4,69	4,69	0,01					1						1,42	1,43	
	07:00	5,01	5,01	0,00			1		1						0,92	0,90	
	08:00	5,62	5,62	0,00			1		1						1,25	1,26	
	09:00	6,22	6,22	0,00			1		1						1,86	1,87	
	10:00	6,32	6,32	0,00			1		1						1,99	1,98	
	11:00	5,83	5,83	0,00			1		1						1,50	1,49	
	12:00	6,12	6,12	0,00			1		1						1,74	1,76	
	13:00	6,22	6,19	0,03			1		1						1,88	1,87	
	14:00	6,00	5,94	0,06			1		1						1,66	1,67	
	15:00	5,80	5,64	0,16			1		1						1,47	1,46	
	16:00	5,35	5,28	0,07			1		1						1,03	1,02	
	17:00	5,89	5,83	0,06			1		1						1,51	1,54	
	18:00	6,65	6,64	0,00		1	1		1						1,61	1,61	
	19:00	7,63	7,63	0,00		1	1		1						2,20	2,21	
	20:00	7,57	7,57	0,00		1	1		1						2,16	2,16	
	21:00	6,85	6,84	0,00		1	1		1						1,45	1,43	
	22:00	5,99	5,99	0,00		1	1		1						0,67	0,70	
	23:00	5,33	5,32	0,01			1		1						1,01	1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,77	4,72	0,05			1		1						0,45	0,44	
	01:00	4,44	4,44	0,00			1		1						0,16	0,19	
	02:00	4,29	4,27	0,01					1						1,03	1,03	
	03:00	4,10	3,99	0,11					1						0,85	0,84	
	04:00	4,04	3,99	0,05					1						0,79	0,79	
	05:00	4,12	4,10	0,02					1						0,86	0,86	
	06:00	4,43	4,30	0,14					1						1,16	1,17	
	07:00	4,72	3,73	1,00					1						1,45	1,46	
	08:00	5,19	3,48	1,72					1						1,80	1,81	
	09:00	5,75	3,85	1,90					1						2,01	2,01	
	10:00	5,92	4,13	1,79					1						2,08	2,08	
	11:00	5,97	4,07	1,90					1						2,08	2,09	
	12:00	5,92	4,02	1,89					1						2,08	2,07	
	13:00	5,81	3,98	1,83					1						2,03	2,03	
	14:00	5,41	3,62	1,79					1						1,91	1,90	
	15:00	4,70	3,27	1,43					1						1,44	1,44	
	16:00	4,85	3,51	1,33					1						1,57	1,57	
	17:00	5,14	3,95	1,19					1						1,78	1,79	
	18:00	6,14	5,08	1,06			1		1						2,10	2,11	
	19:00	7,26	6,15	1,11			1		1						2,54	2,54	
	20:00	7,28	6,12	1,16			1		1						2,55	2,55	
	21:00	6,66	5,57	1,09			1		1						2,29	2,27	
	22:00	5,89	5,03	0,87			1		1						1,58	1,56	
	23:00	5,18	4,50	0,68			1		1						0,88	0,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,58	3,83	0,76					1						0,86	0,91	
	01:00	4,23	3,49	0,74					1						0,98	0,98	
	02:00	4,08	3,40	0,69					1						0,83	0,83	
	03:00	3,97	3,26	0,70					1						0,72	0,71	
	04:00	3,96	3,27	0,69					1						0,70	0,71	
	05:00	4,17	3,33	0,84					1						0,91	0,92	
	06:00	4,79	4,06	0,73					1						1,50	1,52	
	07:00	5,50	4,88	0,62			1		1						1,47	1,45	
	08:00	5,70	4,95	0,76			1		1						1,38	1,36	
	09:00	5,55	5,17	0,38			1		1						1,22	1,21	
	10:00	5,40	5,16	0,24			1		1						1,07	1,06	
	11:00	5,25	4,96	0,29			1		1						0,92	0,92	
	12:00	5,47	5,37	0,10			1		1						1,12	1,13	
	13:00	5,27	5,17	0,10			1		1						0,93	0,92	
	14:00	5,31	5,15	0,16			1		1						1,00	0,98	
	15:00	5,05	4,91	0,14			1		1						0,70	0,70	
	16:00	5,08	4,95	0,13			1		1						0,74	0,74	
	17:00	5,39	5,23	0,16			1		1						1,04	1,06	
	18:00	6,32	6,28	0,04			1		1						1,84	1,85	
	19:00	7,58	7,56	0,02	1		1		1						2,18	2,18	
	20:00	7,58	7,57	0,01	1		1		1						2,18	2,18	
	21:00	6,91	6,89	0,02	1		1		1						1,53	1,51	
	22:00	6,06	6,01	0,06	1		1		1						0,77	0,74	
	23:00	5,17	4,99	0,18			1		1						0,83	0,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,53	4,34	0,19			1		1						0,32	0,35	
	01:00	4,22	3,90	0,32					1						0,95	0,97	
	02:00	4,11	3,82	0,29					1						0,86	0,86	
	03:00	4,00	3,71	0,29					1						0,74	0,74	
	04:00	3,99	3,71	0,28					1						0,73	0,73	
	05:00	4,20	3,82	0,38					1						0,93	0,93	
	06:00	4,78	4,29	0,49					1						1,49	1,51	
	07:00	5,45	5,04	0,41			1		1						1,52	1,51	
	08:00	6,07	5,70	0,36			1		1						1,71	1,73	
	09:00	6,56	6,05	0,51			1		1						2,21	2,21	
	10:00	6,60	6,30	0,29			1		1						2,26	2,26	
	11:00	6,54	6,28	0,26			1		1						2,19	2,21	
	12:00	6,69	6,58	0,12			1		1						2,29	2,27	
	13:00	6,59	6,47	0,11	1		1		1						1,26	1,22	
	14:00	6,37	6,29	0,08	1		1		1						0,98	0,97	
	15:00	5,98	5,98	0,00	1				1						1,14	1,22	
	16:00	5,75	5,74	0,00	1				1						1,40	1,40	
	17:00	5,97	5,97	0,00	1				1						1,61	1,62	
	18:00	6,81	6,79	0,02	1		1		1						1,53	1,53	
	19:00	7,75	7,75	0,00	1		1		1						2,32	2,32	
	20:00	7,66	7,65	0,01	1		1		1						2,24	2,24	
	21:00	7,00	7,00	0,00	1		1		1						1,61	1,60	
	22:00	6,17	6,17	0,00	1		1		1						1,29	1,33	
	23:00	5,37	5,37	0,00	1				1						1,05	1,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ρ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,62	4,62	0,00	1				1							0,40	0,40
	01:00	4,25	4,25	0,00					1							0,85	0,89
	02:00	4,13	4,13	0,00					1							0,88	0,87
	03:00	4,01	4,01	0,00					1							0,76	0,75
	04:00	3,99	3,99	0,00					1							0,72	0,73
	05:00	4,25	4,25	0,00					1							0,97	0,98
	06:00	4,83	4,83	0,00					1							1,47	1,47
	07:00	5,54	5,54	0,00	1				1							1,22	1,25
	08:00	6,26	6,26	0,00	1				1							1,90	1,91
	09:00	6,32	6,32	0,00	1				1							1,98	1,97
	10:00	6,22	6,22	0,00	1		1		1							0,98	0,96
	11:00	6,10	6,06	0,03	1		1		1							0,98	1,02
	12:00	5,84	5,77	0,07	1				1							1,19	1,18
	13:00	5,90	5,67	0,23	1				1							1,43	1,45
	14:00	6,11	6,01	0,09	1				1							1,77	1,77
	15:00	5,95	5,91	0,04	1				1							1,63	1,61
	16:00	5,65	5,60	0,05	1				1							1,32	1,32
	17:00	6,02	5,93	0,09	1				1							1,66	1,67
	18:00	6,85	6,76	0,09	1		1		1							1,68	1,68
	19:00	7,77	7,66	0,12	1		1		1							2,34	2,35
	20:00	7,75	7,63	0,12	1		1		1							2,34	2,33
	21:00	7,08	6,97	0,11	1		1		1							1,69	1,67
	22:00	6,12	5,97	0,15	1		1		1							0,73	0,72
	23:00	5,33	5,21	0,12	1				1							0,50	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,70	4,53	0,17	1				1						0,38	0,36
	01:00	4,33	4,30	0,03	1				1						0,03	0,03
	02:00	4,23	4,18	0,05	1				1						0,07	0,11
	03:00	4,07	3,72	0,35	1	1	1								0,73	0,69
	04:00	4,09	4,02	0,07					1						0,26	0,30
	05:00	4,20	3,96	0,24					1						0,94	0,95
	06:00	4,71	4,60	0,11					1						1,36	1,37
	07:00	5,39	5,26	0,13	1				1						1,17	1,15
	08:00	6,16	6,09	0,07	1				1						1,74	1,74
	09:00	6,34	6,33	0,01	1		1		1						1,24	1,25
	10:00	6,23	6,23	0,00	1		1		1						0,82	0,81
	11:00	6,00	6,00	0,00	1		1		1						0,57	0,59
	12:00	6,11	6,10	0,01	1		1		1						0,68	0,69
	13:00	6,08	5,99	0,09	1		1		1						0,65	0,67
	14:00	5,71	5,55	0,16	1		1		1						0,41	0,43
	15:00	4,98	4,72	0,26	1				1						0,65	0,66
	16:00	4,98	4,86	0,11	1				1						0,64	0,64
	17:00	5,52	5,45	0,07	1				1						1,15	1,17
	18:00	6,57	6,51	0,07	1				1						1,88	1,88
	19:00	7,54	7,42	0,13	1		1		1						2,12	2,13
	20:00	7,37	6,98	0,39	1		1		1						1,98	1,96
	21:00	6,80	6,05	0,74	1		1		1						1,41	1,39
	22:00	5,91	5,40	0,51	1		1		1						0,53	0,51
	23:00	5,30	5,18	0,12	1		1		1						0,12	0,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,67	4,23	0,44			1		1						0,45	0,45	
	01:00	4,31	3,28	1,03					1						1,03	1,06	
	02:00	4,15	3,26	0,89					1						0,90	0,90	
	03:00	4,05	3,27	0,78					1						0,78	0,79	
	04:00	4,06	3,26	0,80					1						0,80	0,80	
	05:00	4,25	3,27	0,97					1						0,97	0,98	
	06:00	4,74	3,33	1,41					1						1,41	1,41	
	07:00	5,34	3,69	1,65					1						1,65	1,65	
	08:00	5,84	4,05	1,79					1						1,81	1,81	
	09:00	5,84	4,22	1,62			1		1						1,63	1,61	
	10:00	5,73	4,33	1,40			1		1						1,41	1,40	
	11:00	5,74	4,35	1,38			1		1						1,38	1,39	
	12:00	5,79	4,36	1,43			1		1						1,43	1,45	
	13:00	6,07	4,36	1,71			1		1						1,71	1,71	
	14:00	6,19	4,38	1,81			1		1						1,82	1,80	
	15:00	5,12	3,93	1,18					1						1,18	1,20	
	16:00	5,06	3,50	1,56					1						1,56	1,57	
	17:00	5,46	3,78	1,68					1						1,69	1,69	
	18:00	6,41	4,50	1,91					1						1,97	1,98	
	19:00	7,34	5,45	1,89			1		1						2,27	2,27	
	20:00	7,19	5,23	1,96			1		1						2,23	2,23	
	21:00	6,51	4,78	1,74			1		1						2,03	2,02	
	22:00	5,76	4,80	0,96			1		1						1,45	1,43	
	23:00	5,12	4,61	0,51			1		1						0,92	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,67	3,80	0,87					1						1,43	1,42	
	01:00	4,34	3,33	1,01					1						1,09	1,09	
	02:00	4,22	3,58	0,64					1						0,97	0,97	
	03:00	4,07	3,80	0,28					1						0,82	0,82	
	04:00	4,06	3,82	0,24					1						0,80	0,80	
	05:00	4,16	3,93	0,23					1						0,90	0,90	
	06:00	4,52	4,37	0,15					1						1,24	1,26	
	07:00	4,79	4,59	0,20					1						1,48	1,48	
	08:00	5,34	5,28	0,06			1		1						1,08	1,08	
	09:00	5,72	5,68	0,04			1		1						1,35	1,37	
	10:00	5,94	5,88	0,06			1		1						1,63	1,61	
	11:00	5,73	5,62	0,10			1		1						1,39	1,39	
	12:00	5,60	5,41	0,18			1		1						1,27	1,26	
	13:00	5,79	5,57	0,22			1		1						1,44	1,46	
	14:00	5,63	5,57	0,06			1		1						1,33	1,31	
	15:00	5,19	5,12	0,07			1		1						0,88	0,85	
	16:00	5,20	5,11	0,09			1		1						0,86	0,86	
	17:00	5,44	5,05	0,39			1		1						1,08	1,10	
	18:00	6,28	5,73	0,55			1		1						1,89	1,91	
	19:00	7,14	6,74	0,40	1		1		1						2,04	2,02	
	20:00	6,93	6,80	0,13	1		1		1						1,54	1,52	
	21:00	6,44	6,34	0,10	1		1		1						1,24	1,27	
	22:00	5,70	5,57	0,13			1		1						1,39	1,37	
	23:00	5,03	4,89	0,14			1		1						0,89	0,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,64	4,56	0,08					1							1,34	1,37	
	01:00	4,29	4,13	0,15					1							1,04	1,03	
	02:00	4,09	3,94	0,14					1							0,83	0,83	
	03:00	3,96	3,69	0,27					1							0,71	0,70	
	04:00	3,95	3,30	0,65					1							0,70	0,70	
	05:00	4,05	3,28	0,78					1							0,79	0,79	
	06:00	4,29	3,31	0,97					1							1,03	1,03	
	07:00	4,84	3,48	1,36					1							1,47	1,48	
	08:00	5,16	3,74	1,42					1							1,60	1,60	
	09:00	5,16	3,68	1,48					1							1,60	1,60	
	10:00	5,17	3,62	1,55					1							1,60	1,61	
	11:00	5,41	3,97	1,44					1							1,68	1,67	
	12:00	5,73	4,11	1,61					1							1,74	1,72	
	13:00	5,16	4,34	0,82			1		1							0,83	0,82	
	14:00	5,00	4,12	0,88			1		1							0,89	0,92	
	15:00	5,06	3,52	1,54					1							1,57	1,57	
	16:00	5,27	3,64	1,62					1							1,63	1,63	
	17:00	5,96	4,12	1,84					1							1,83	1,84	
	18:00	6,93	4,79	2,15			1		1							2,15	2,15	
	19:00	6,81	4,70	2,11			1		1							2,11	2,11	
	20:00	6,58	4,54	2,04			1		1							2,04	2,04	
	21:00	6,01	4,33	1,67			1		1							1,69	1,67	
	22:00	5,49	4,28	1,21			1		1							1,22	1,23	
	23:00	4,93	3,42	1,52					1							1,52	1,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,49	3,25	1,24					1						1,25	1,23	
	01:00	4,23	3,26	0,97					1						0,97	0,97	
	02:00	4,10	3,26	0,84					1						0,84	0,85	
	03:00	3,97	3,26	0,71					1						0,71	0,72	
	04:00	4,02	3,26	0,75					1						0,76	0,75	
	05:00	4,20	3,28	0,93					1						0,93	0,95	
	06:00	4,63	3,28	1,35					1						1,35	1,37	
	07:00	5,32	3,68	1,64					1						1,64	1,64	
	08:00	6,05	4,19	1,86					1						1,86	1,87	
	09:00	6,42	4,44	1,99			1		1						1,99	1,99	
	10:00	6,44	4,45	1,99			1		1						2,00	2,00	
	11:00	6,21	4,35	1,86			1		1						1,87	1,86	
	12:00	6,63	4,58	2,05			1		1						2,05	2,05	
	13:00	7,03	5,17	1,85			1		1						2,26	2,26	
	14:00	6,40	5,81	0,58			1		1						2,10	2,07	
	15:00	6,09	5,08	1,01			1		1						1,75	1,76	
	16:00	6,23	5,36	0,87			1		1						1,91	1,90	
	17:00	6,46	6,23	0,23	1		1		1						1,82	1,84	
	18:00	7,18	6,87	0,31	1		1		1						1,75	1,77	
	19:00	7,34	7,16	0,18	1		1		1						1,91	1,92	
	20:00	7,07	6,95	0,12	1		1		1						1,66	1,66	
	21:00	6,53	6,43	0,10	1		1		1						1,15	1,13	
	22:00	5,70	5,64	0,06	1		1		1						0,52	0,53	
	23:00	5,06	5,05	0,01	1				1						0,79	0,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,65	4,64	0,01					1						1,40	1,41	
	01:00	4,29	4,29	0,00					1						1,05	1,03	
	02:00	4,08	4,08	0,00					1						0,83	0,82	
	03:00	3,95	3,95	0,00					1						0,69	0,69	
	04:00	3,99	3,95	0,04					1						0,73	0,73	
	05:00	4,05	4,03	0,02					1						0,78	0,79	
	06:00	4,37	4,37	0,00					1						1,10	1,10	
	07:00	4,84	4,84	0,00			1		1						0,70	0,68	
	08:00	5,27	5,27	0,00			1		1						0,92	0,92	
	09:00	5,25	5,25	0,00			1		1						0,91	0,90	
	10:00	5,18	5,18	0,00			1		1						0,83	0,83	
	11:00	5,46	5,46	0,00			1		1						1,10	1,11	
	12:00	5,35	5,29	0,06			1		1						1,02	1,01	
	13:00	4,81	4,70	0,11			1		1						0,50	0,49	
	14:00	4,35	4,29	0,06			1		1						0,10	0,11	
	15:00	4,43	4,32	0,11			1		1						0,11	0,12	
	16:00	4,80	4,40	0,40			1		1						0,46	0,46	
	17:00	5,64	4,84	0,80			1		1						1,26	1,29	
	18:00	6,79	4,78	2,01			1		1						2,36	2,36	
	19:00	6,81	4,82	1,99			1		1						2,39	2,38	
	20:00	6,61	4,84	1,77			1		1						2,27	2,26	
	21:00	5,96	4,64	1,33			1		1						1,65	1,64	
	22:00	5,38	4,41	0,97			1		1						1,20	1,19	
	23:00	4,81	4,20	0,61						1					1,27	1,31	

Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,36	3,72	0,65					1						1,12	1,11	
	01:00	4,10	3,82	0,28					1						0,85	0,84	
	02:00	3,99	3,59	0,40					1						0,74	0,73	
	03:00	3,91	3,35	0,55					1						0,65	0,65	
	04:00	3,97	3,34	0,62					1						0,70	0,71	
	05:00	4,14	3,58	0,57					1						0,87	0,88	
	06:00	4,65	4,34	0,31					1						1,37	1,39	
	07:00	5,26	5,20	0,06	1				1						1,25	1,21	
	08:00	5,45	5,45	0,00	1				1						1,10	1,09	
	09:00	5,26	5,25	0,01	1				1						0,94	0,93	
	10:00	5,04	5,03	0,01	1				1						0,71	0,71	
	11:00	5,03	5,01	0,02	1				1						0,68	0,69	
	12:00	5,19	5,17	0,02	1				1						0,83	0,85	
	13:00	5,25	5,24	0,01	1				1						0,87	0,90	
	14:00	5,12	5,11	0,01	1				1						0,81	0,78	
	15:00	4,81	4,81	0,00	1				1						0,47	0,47	
	16:00	5,10	5,10	0,00	1				1						0,73	0,76	
	17:00	6,18	6,18	0,00	1				1						1,55	1,56	
	18:00	7,20	7,20	0,00	1		1		1						1,75	1,77	
	19:00	7,38	7,38	0,00	1		1		1						1,96	1,96	
	20:00	7,17	7,17	0,00	1		1		1						1,78	1,75	
	21:00	6,62	6,62	0,00	1		1		1						1,22	1,20	
	22:00	5,81	5,81	0,00	1		1		1						0,71	0,74	
	23:00	5,06	5,06	0,00	1				1						0,76	0,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,48	4,40	0,08					1							0,98	1,02
	01:00	4,19	4,10	0,08					1							0,94	0,93
	02:00	4,09	4,04	0,04					1							0,84	0,83
	03:00	3,94	3,90	0,03					1							0,68	0,68
	04:00	4,02	3,96	0,06					1							0,77	0,76
	05:00	4,21	4,11	0,09					1							0,93	0,95
	06:00	4,74	4,70	0,04			1		1							0,86	0,83
	07:00	5,32	5,32	0,00			1		1							0,97	0,98
	08:00	5,41	5,40	0,01			1		1							1,06	1,07
	09:00	5,37	5,36	0,00			1		1							1,03	1,03
	10:00	5,29	5,27	0,02			1		1							0,96	0,95
	11:00	5,18	5,17	0,01			1		1							0,84	0,84
	12:00	5,26	5,24	0,03			1		1							0,92	0,92
	13:00	5,40	5,39	0,01			1		1							1,05	1,06
	14:00	5,44	5,43	0,01			1		1							1,12	1,10
	15:00	5,06	5,05	0,00			1		1							0,71	0,71
	16:00	5,29	5,29	0,00			1		1							0,92	0,94
	17:00	6,28	6,28	0,00			1		1							1,53	1,53
	18:00	7,21	7,20	0,00	1		1		1							1,77	1,78
	19:00	7,51	7,48	0,03	1		1		1							2,10	2,10
	20:00	7,24	7,21	0,03	1		1		1							1,85	1,83
	21:00	6,68	6,64	0,04	1		1		1							1,30	1,29
	22:00	5,85	5,83	0,02			1		1							1,50	1,52
	23:00	5,20	5,18	0,03			1		1							1,03	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,01	4,99	0,02					1							1,22	1,29
	01:00	4,13	4,11	0,02					1							0,88	0,87
	02:00	4,06	4,01	0,05					1							0,80	0,80
	03:00	3,94	3,91	0,04					1							0,69	0,69
	04:00	3,97	3,96	0,01					1							0,70	0,71
	05:00	4,20	4,20	0,00					1							0,92	0,93
	06:00	4,75	4,75	0,00	1				1							1,00	0,97
	07:00	5,33	5,33	0,00	1				1							0,97	0,98
	08:00	5,60	5,60	0,00	1				1							1,23	1,24
	09:00	6,08	6,08	0,00	1				1							1,75	1,74
	10:00	5,72	5,72	0,00	1				1							1,40	1,39
	11:00	5,67	5,63	0,04	1				1							1,34	1,34
	12:00	5,63	5,61	0,02	1				1							1,28	1,28
	13:00	5,88	5,85	0,03	1				1							1,53	1,54
	14:00	5,91	5,90	0,01	1				1							1,58	1,57
	15:00	5,59	5,57	0,02	1				1							1,25	1,25
	16:00	5,71	5,69	0,02	1				1							1,36	1,37
	17:00	6,62	6,58	0,04	1	1			1							1,55	1,53
	18:00	7,39	7,39	0,00	1	1			1							1,95	1,96
	19:00	7,47	7,47	0,00	1	1			1							2,05	2,04
	20:00	7,20	7,20	0,00	1	1			1							1,80	1,78
	21:00	6,66	6,66	0,00	1	1			1							1,25	1,24
	22:00	5,99	5,99	0,00	1	1			1					1		0,47	0,42
	23:00	5,28	5,28	0,00	1				1							0,43	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,71	4,71	0,00	1				1							0,39	0,37
	01:00	4,34	4,34	0,00	1				1							0,15	0,20
	02:00	4,17	4,17	0,00					1							0,91	0,91
	03:00	4,05	4,05	0,00					1							0,79	0,79
	04:00	4,02	3,98	0,04					1							0,76	0,76
	05:00	4,11	4,09	0,02					1							0,84	0,85
	06:00	4,49	4,48	0,01					1							1,21	1,23
	07:00	4,91	4,91	0,00	1				1							0,92	0,89
	08:00	5,18	5,13	0,05	1				1							0,82	0,84
	09:00	5,64	5,57	0,07	1				1							1,28	1,30
	10:00	5,89	5,83	0,06	1				1							1,56	1,56
	11:00	5,48	5,42	0,07	1				1							1,15	1,14
	12:00	5,65	5,61	0,04	1				1							1,31	1,32
	13:00	6,17	5,95	0,22	1				1							1,84	1,84
	14:00	5,78	5,29	0,49	1				1							1,46	1,45
	15:00	5,75	5,43	0,32	1				1							1,40	1,41
	16:00	5,93	5,58	0,35	1				1							1,58	1,58
	17:00	6,64	6,52	0,13	1				1							1,86	1,89
	18:00	7,42	7,30	0,12	1	1			1							1,99	2,00
	19:00	7,42	7,33	0,09	1	1			1							2,02	2,01
	20:00	7,10	7,00	0,09	1	1			1							1,69	1,68
	21:00	6,56	6,41	0,15	1	1			1							1,17	1,16
	22:00	5,92	5,67	0,25	1	1			1							0,59	0,66
	23:00	5,25	4,64	0,61	1				1							0,92	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,66	4,17	0,49	1				1							0,54	0,59
	01:00	4,37	3,83	0,54					1							1,13	1,11
	02:00	4,09	3,82	0,27					1							0,85	0,84
	03:00	3,99	3,40	0,59					1							0,74	0,73
	04:00	3,97	3,64	0,33					1							0,72	0,71
	05:00	4,01	3,77	0,24					1							0,75	0,75
	06:00	4,25	3,83	0,42					1							0,99	0,99
	07:00	4,59	3,87	0,72					1							1,31	1,32
	08:00	4,77	4,41	0,36					1							1,24	1,19
	09:00	4,85	4,43	0,43		1			1							0,51	0,50
	10:00	5,23	4,80	0,43		1			1							0,87	0,89
	11:00	5,65	5,43	0,22		1			1							1,29	1,30
	12:00	5,71	5,51	0,20		1			1							1,39	1,38
	13:00	5,49	5,40	0,09		1			1							1,14	1,16
	14:00	5,61	5,56	0,05		1			1							1,28	1,27
	15:00	5,29	5,24	0,05		1			1							0,97	0,96
	16:00	5,28	5,06	0,22		1			1							0,93	0,94
	17:00	6,41	6,21	0,20		1			1							1,75	1,77
	18:00	7,33	7,26	0,08	1	1			1							1,90	1,92
	19:00	7,33	7,33	0,00	1	1			1							1,92	1,91
	20:00	7,27	7,27	0,00	1	1			1							1,86	1,86
	21:00	6,70	6,58	0,12	1	1			1							1,31	1,29
	22:00	5,89	5,64	0,26	1	1			1							0,51	0,50
	23:00	5,18	5,05	0,12	1				1							0,48	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,51	4,23	0,27					1							1,21	1,26
	01:00	4,27	4,16	0,11					1							1,02	1,01
	02:00	4,06	3,97	0,09					1							0,81	0,80
	03:00	3,96	3,94	0,02					1							0,71	0,70
	04:00	3,98	3,98	0,00					1							0,72	0,72
	05:00	4,22	4,22	0,00					1							0,95	0,95
	06:00	4,72	4,72	0,00	1				1							0,93	0,91
	07:00	5,47	5,47	0,00	1				1							1,11	1,13
	08:00	5,45	5,45	0,00	1				1							1,11	1,11
	09:00	5,44	5,44	0,00	1				1							1,10	1,09
	10:00	5,39	5,39	0,00	1				1							1,05	1,05
	11:00	5,28	5,24	0,04	1				1							0,94	0,95
	12:00	5,50	5,42	0,08	1				1							1,15	1,16
	13:00	5,60	5,47	0,12	1				1							1,26	1,26
	14:00	5,44	5,36	0,07	1				1							1,11	1,10
	15:00	5,25	5,22	0,03	1				1							0,91	0,91
	16:00	5,36	5,33	0,03	1				1							1,00	1,02
	17:00	6,46	6,42	0,03	1				1							1,69	1,71
	18:00	7,37	7,36	0,01	1		1		1							1,95	1,95
	19:00	7,63	7,63	0,00	1		1		1							2,21	2,21
	20:00	7,36	7,36	0,00	1		1		1							1,96	1,95
	21:00	6,87	6,86	0,01	1		1		1							1,48	1,46
	22:00	5,99	5,98	0,01	1		1		1							0,79	0,79
	23:00	5,24	5,24	0,00	1				1							1,05	1,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,57	4,57	0,00					1						1,30	1,31	
	01:00	4,29	4,28	0,01					1						1,04	1,04	
	02:00	4,12	4,10	0,02					1						0,87	0,86	
	03:00	4,01	3,99	0,02					1						0,76	0,76	
	04:00	4,07	4,04	0,03					1						0,80	0,81	
	05:00	4,25	4,11	0,14					1						0,98	0,98	
	06:00	4,80	4,55	0,24	1				1						0,99	0,96	
	07:00	5,59	5,46	0,13	1				1						1,22	1,24	
	08:00	6,14	6,01	0,13	1				1						1,79	1,79	
	09:00	6,45	6,37	0,07	1				1						1,88	1,84	
	10:00	6,63	6,48	0,15	1		1		1						1,22	1,21	
	11:00	6,52	6,34	0,18	1		1		1						1,09	1,10	
	12:00	6,99	6,78	0,21	1		1		1						1,56	1,57	
	13:00	6,99	6,78	0,20	1		1		1						1,32	1,26	
	14:00	6,39	6,29	0,11	1		1		1						1,23	1,11	
	15:00	5,95	5,81	0,14	1		1		1						0,53	0,51	
	16:00	6,13	5,83	0,30	1		1		1						0,70	0,71	
	17:00	6,88	6,29	0,60	1		1		1						1,42	1,45	
	18:00	7,62	6,58	1,04	1		1		1						2,20	2,19	
	19:00	7,84	6,14	1,70	1		1		1						2,42	2,43	
	20:00	7,70	5,60	2,10	1		1		1						2,29	2,29	
	21:00	7,07	5,27	1,80	1		1		1						1,79	1,83	
	22:00	6,25	4,32	1,93	1				1						1,95	1,93	
	23:00	5,43	4,32	1,11	1				1						1,12	1,10	

Στο διάστημα 11:30 – 14:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Στα διαστήματα 14:40 – 15:30 και 15:45 – 15:50 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 14:15 – 15:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,70	4,34	0,36	1				1						0,38	0,37	
	01:00	4,35	4,26	0,10	1				1						0,11	0,11	
	02:00	4,17	3,36	0,80					1						0,80	0,83	
	03:00	4,02	3,26	0,76					1						0,77	0,77	
	04:00	4,03	3,27	0,76					1						0,76	0,77	
	05:00	4,25	3,28	0,97					1						0,96	0,98	
	06:00	4,85	3,29	1,56					1						1,56	1,58	
	07:00	5,81	3,78	2,03					1						2,02	2,03	
	08:00	6,46	4,20	2,25					1						2,25	2,25	
	09:00	6,88	4,51	2,37	1				1						2,37	2,37	
	10:00	7,10	4,68	2,42	1				1						2,43	2,47	
	11:00	7,07	5,47	1,60	1				1						1,89	2,47	
	12:00	7,39	5,66	1,73	1				1						2,19	2,58	
	13:00	7,39	5,94	1,46	1				1						1,63	2,59	
	14:00	7,10	5,35	1,75	1				1						2,45	2,49	
	15:00	7,02	5,27	1,74	1				1						2,46	2,46	
	16:00	6,92	5,20	1,72	1				1						2,42	2,42	
	17:00	7,66	5,32	2,34	1				1						2,61	2,64	
	18:00	8,35	5,96	2,38	1		1		1						2,49	2,90	
	19:00	8,47	6,04	2,42	1		1		1						2,49	2,96	
	20:00	8,25	5,73	2,52	1		1		1						2,60	2,83	
	21:00	7,45	5,41	2,04	1		1		1						2,07	2,05	
	22:00	6,39	5,16	1,23	1		1		1						1,23	1,26	
	23:00	5,55	4,32	1,23	1				1						1,25	1,22	

Το διάστημα 08:40 – 15:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Στα διαστήματα 10:50 – 14:30 και 17:45 – 20:25 εκτελούνταν εργασίες στα ΑΠ Αγ. Σώζον και Τουρλί αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,78	4,03	0,75	1				1							0,75	0,81
	01:00	4,44	3,26	1,18					1							1,19	1,18
	02:00	4,17	3,26	0,91					1							0,91	0,91
	03:00	4,10	3,25	0,84					1							0,85	0,84
	04:00	4,14	3,26	0,88					1							0,88	0,88
	05:00	4,32	3,27	1,05					1							1,04	1,06
	06:00	4,96	3,31	1,64					1							1,64	1,66
	07:00	6,03	3,96	2,07					1							2,07	2,09
	08:00	6,80	4,49	2,31	1				1							2,32	2,34
	09:00	7,30	5,56	1,74	1				1							2,50	2,48
	10:00	7,42	5,93	1,49	1		1		1							1,99	2,00
	11:00	7,51	6,00	1,50	1		1		1							2,10	2,09
	12:00	7,54	5,67	1,88	1		1		1							2,12	2,13
	13:00	7,65	5,46	2,19	1		1		1							2,26	2,24
	14:00	7,25	5,77	1,48	1		1		1							1,84	1,83
	15:00	7,03	5,59	1,45	1		1		1							1,62	1,61
	16:00	6,86	4,79	2,06			1		1							2,05	2,10
	17:00	7,69	5,03	2,65			1		1							2,68	2,69
	18:00	8,45	5,57	2,88	1		1		1							2,95	2,95
	19:00	8,56	5,75	2,82	1		1		1							2,99	2,99
	20:00	8,24	6,10	2,14	1		1		1							2,82	2,81
	21:00	7,48	5,74	1,73	1		1		1							2,19	2,19
	22:00	6,58	4,65	1,93			1		1							2,19	2,18
	23:00	5,60	4,30	1,29				1		1							1,31

Στα διαστήματα 09:10 – 12:25 και 13:50 – 15:35 εκτελούνταν εργασίες στα ΑΠ Αγ. Σώζον και Τουρλί αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,93	3,82	1,11					1						1,13	1,15	
	01:00	4,45	3,25	1,20					1						1,21	1,20	
	02:00	4,27	3,29	0,98					1						1,01	1,01	
	03:00	4,17	3,27	0,90					1						0,91	0,91	
	04:00	4,19	3,26	0,93					1						0,94	0,93	
	05:00	4,42	3,33	1,10					1						1,15	1,16	
	06:00	5,02	3,97	1,05					1						1,31	1,30	
	07:00	5,85	4,74	1,11			1		1						1,49	1,50	
	08:00	6,56	5,43	1,12			1		1						2,19	2,20	
	09:00	6,92	6,18	0,74			1		1						2,37	2,37	
	10:00	7,12	6,64	0,47	1		1		1						1,75	1,75	
	11:00	7,02	6,58	0,44	1		1		1						1,61	1,60	
	12:00	6,84	6,37	0,47	1		1		1						1,43	1,42	
	13:00	6,60	6,24	0,37	1		1		1						1,19	1,18	
	14:00	6,45	6,17	0,28	1		1		1						1,05	1,04	
	15:00	6,29	6,09	0,20	1				1						1,05	1,09	
	16:00	6,55	6,41	0,14	1				1						2,06	2,04	
	17:00	7,37	7,08	0,29	1		1		1						1,91	1,94	
	18:00	7,96	7,41	0,56	1		1		1						2,54	2,55	
	19:00	7,95	7,70	0,26	1		1		1						2,53	2,53	
	20:00	7,72	7,39	0,32	1		1		1						2,31	2,30	
	21:00	7,25	7,05	0,20	1		1		1						1,87	1,85	
	22:00	6,37	6,30	0,07	1		1		1						1,04	1,02	
	23:00	5,58	5,58	0,00	1				1						1,23	1,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,89	4,89	0,00	1				1							0,61	0,61
	01:00	4,55	4,55	0,00					1							1,26	1,29
	02:00	4,30	4,30	0,00					1							1,04	1,04
	03:00	4,16	4,16	0,00					1							0,91	0,91
	04:00	4,16	4,16	0,00					1							0,89	0,89
	05:00	4,26	4,26	0,00					1							0,98	1,00
	06:00	4,73	4,70	0,02					1							1,40	1,39
	07:00	5,12	5,01	0,10			1		1							0,86	0,84
	08:00	5,76	5,41	0,35			1		1							1,41	1,42
	09:00	5,95	5,50	0,45			1		1							1,61	1,61
	10:00	5,68	4,96	0,72			1		1							1,33	1,34
	11:00	6,20	4,91	1,28			1		1							1,79	1,81
	12:00	6,40	5,00	1,40			1		1							1,97	1,97
	13:00	6,25	4,41	1,83			1		1							1,88	1,87
	14:00	6,47	4,50	1,97			1		1							1,97	1,97
	15:00	6,49	4,52	1,96			1		1							2,01	2,01
	16:00	6,51	4,51	2,01			1		1							2,02	2,02
	17:00	7,34	5,09	2,25			1		1							2,26	2,27
	18:00	7,87	5,46	2,41	1		1		1							2,42	2,42
	19:00	7,68	5,43	2,26	1		1		1							2,27	2,27
	20:00	7,31	5,41	1,89	1		1		1							1,91	1,89
	21:00	6,66	5,40	1,25	1		1		1							1,27	1,24
	22:00	6,04	5,23	0,81	1		1		1							0,81	0,87
	23:00	5,49	4,03	1,45	1				1							1,46	1,47

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,79	3,33	1,46					1						1,47	1,47	
	01:00	4,46	3,25	1,21					1						1,21	1,20	
	02:00	4,20	3,25	0,96					1						0,97	0,95	
	03:00	4,10	3,26	0,84					1						0,84	0,84	
	04:00	4,09	3,26	0,84					1						0,84	0,84	
	05:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,83	
	06:00	4,31	3,26	1,05					1						1,05	1,05	
	07:00	4,72	3,31	1,41					1						1,41	1,42	
	08:00	5,27	3,86	1,40					1						1,59	1,58	
	09:00	5,79	4,36	1,43	1				1						1,43	1,44	
	10:00	6,37	4,46	1,91	1				1						1,91	1,91	
	11:00	6,65	4,69	1,96	1				1						2,06	2,06	
	12:00	6,65	4,80	1,85	1				1						2,06	2,07	
	13:00	6,69	4,72	1,97	1				1						2,08	2,08	
	14:00	5,73	4,32	1,40	1				1						1,42	1,40	
	15:00	5,65	4,38	1,27	1				1						1,30	1,31	
	16:00	5,83	4,51	1,32	1				1						1,47	1,48	
	17:00	6,77	5,64	1,13	1				1						1,95	1,97	
	18:00	7,53	6,20	1,33	1	1			1						2,11	2,11	
	19:00	7,49	6,11	1,39	1	1			1						2,07	2,08	
	20:00	7,25	5,64	1,61	1	1			1						1,85	1,84	
	21:00	6,68	5,41	1,27	1	1			1						1,29	1,27	
	22:00	6,01	4,78	1,23	1				1						1,29	1,33	
	23:00	5,26	4,32	0,93	1				1						0,95	0,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,61	3,32	1,29					1						1,33	1,35	
	01:00	4,27	3,29	0,99					1						1,02	1,01	
	02:00	4,08	3,26	0,83					1						0,83	0,83	
	03:00	4,03	3,28	0,75					1						0,77	0,77	
	04:00	4,05	3,27	0,78					1						0,79	0,79	
	05:00	4,26	3,27	0,99					1						0,99	0,99	
	06:00	4,85	3,36	1,48					1						1,48	1,48	
	07:00	5,53	3,83	1,70					1						1,70	1,71	
	08:00	6,25	4,40	1,84	1				1						1,86	1,86	
	09:00	6,32	4,44	1,89	1				1						1,94	1,94	
	10:00	6,31	4,39	1,92	1				1						1,93	1,92	
	11:00	6,84	4,73	2,11	1				1						2,12	2,12	
	12:00	6,82	4,72	2,10	1				1						2,12	2,11	
	13:00	7,04	4,89	2,15	1				1						2,18	2,18	
	14:00	7,37	5,17	2,20	1				1						2,22	2,20	
	15:00	6,80	5,90	0,90	1	1			1						1,40	1,38	
	16:00	6,43	5,59	0,84	1	1			1						1,01	1,01	
	17:00	7,29	5,51	1,77	1	1			1						1,82	1,85	
	18:00	7,93	5,56	2,37	1	1			1						2,45	2,46	
	19:00	7,99	5,60	2,39	1	1			1						2,48	2,48	
	20:00	7,74	5,43	2,32	1	1			1						2,33	2,32	
	21:00	7,10	5,14	1,96	1	1			1						1,97	1,97	
	22:00	6,23	4,40	1,83	1				1						1,86	1,83	
	23:00	5,32	4,34	0,99	1				1						1,01	1,00	

Καθόλη την ημέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,65	3,86	0,79					1						0,80	0,86	
	01:00	4,28	3,27	1,01					1						1,04	1,03	
	02:00	4,08	3,26	0,82					1						0,83	0,82	
	03:00	4,01	3,26	0,75					1						0,76	0,75	
	04:00	4,08	3,54	0,53					1						0,81	0,82	
	05:00	4,21	3,89	0,33					1						0,95	0,95	
	06:00	4,77	4,48	0,28					1						1,49	1,51	
	07:00	5,54	5,44	0,10	1				1						1,43	1,43	
	08:00	5,78	5,62	0,16	1				1						1,46	1,45	
	09:00	5,83	5,73	0,10	1				1						1,16	1,11	
	10:00	6,42	6,40	0,02				1	1						0,08	0,04	
	11:00	6,43	6,40	0,03	1			1							0,13	1,82	
	12:00	5,84	5,63	0,21	1			1							0,69	1,56	
	13:00	5,44	5,12	0,33	1			1							1,12	1,11	
	14:00	5,28	4,96	0,33	1			1							0,95	0,95	
	15:00	5,27	5,11	0,15	1			1							0,93	0,92	
	16:00	5,49	5,41	0,08	1			1							1,14	1,14	
	17:00	6,76	6,73	0,03	1	1		1							1,86	1,89	
	18:00	7,58	7,58	0,01	1	1		1							2,17	2,16	
	19:00	7,56	7,56	0,00	1	1		1							2,13	2,14	
	20:00	7,43	7,26	0,17	1	1		1							2,05	2,02	
	21:00	6,51	5,98	0,53	1	1		1							1,46	1,48	
	22:00	5,72	5,17	0,55	1			1							1,42	1,40	
	23:00	5,02	4,71	0,31	1			1							0,75	0,75	

Η μονάδα G4 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση. Το ΑΠ Αγ. Σώζον παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 11:55 – 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,41	4,09	0,32				1								0,73	0,78
	01:00	3,98	3,67	0,31				1								0,73	0,72
	02:00	3,80	3,57	0,23				1								0,55	0,54
	03:00	3,75	3,54	0,21				1								0,49	0,49
	04:00	3,73	3,53	0,20				1								0,47	0,47
	05:00	3,87	3,61	0,26				1								0,61	0,60
	06:00	4,33	4,00	0,33				1								0,81	0,82
	07:00	5,19	5,03	0,16	1				1							0,45	0,44
	08:00	5,32	5,08	0,25	1			1		1						0,66	0,76
	09:00	5,94	5,38	0,55	1					1						1,18	1,30
	10:00	5,82	5,18	0,65	1					1						1,40	1,34
	11:00	5,56	5,07	0,49				1								1,67	1,69
	12:00	5,44	5,17	0,27				1								1,54	1,45
	13:00	5,40	5,32	0,08	1			1								1,09	1,07
	14:00	5,31	5,25	0,06	1			1								0,98	0,96
	15:00	5,16	5,14	0,03	1			1								0,83	0,83
	16:00	5,61	5,58	0,03	1			1								1,25	1,26
	17:00	6,67	6,62	0,05	1	1		1								1,42	1,43
	18:00	7,59	7,45	0,14	1	1		1								2,14	2,17
	19:00	7,71	7,49	0,22	1	1		1								2,30	2,29
	20:00	7,57	7,31	0,26	1	1		1								2,18	2,16
	21:00	6,91	6,50	0,42	1	1		1								1,52	1,51
	22:00	6,24	5,90	0,35	1	1		1								1,16	1,20
	23:00	5,39	5,09	0,30	1			1								1,09	1,06

Η μονάδα G4 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,68	4,55	0,14	1			1							0,39	0,37
	01:00	4,38	4,24	0,14				1							0,98	1,01
	02:00	4,20	4,06	0,14				1							0,94	0,94
	03:00	4,11	3,93	0,18				1							0,86	0,86
	04:00	4,14	4,02	0,12				1							0,88	0,88
	05:00	4,34	4,14	0,19				1							1,07	1,08
	06:00	4,90	4,74	0,17				1							1,62	1,64
	07:00	5,59	5,47	0,13	1			1							1,72	1,69
	08:00	5,71	5,65	0,06	1			1							1,34	1,36
	09:00	5,73	5,66	0,06	1			1							1,40	1,39
	10:00	5,68	5,56	0,11	1			1							1,32	1,33
	11:00	5,72	5,60	0,12	1			1							1,38	1,38
	12:00	5,71	5,61	0,10	1			1							1,38	1,38
	13:00	5,72	5,58	0,13	1			1							1,37	1,38
	14:00	5,65	5,56	0,09	1			1							1,32	1,32
	15:00	5,50	5,44	0,06	1			1							1,15	1,15
	16:00	5,89	5,83	0,06	1			1							1,53	1,54
	17:00	6,88	6,84	0,04				1	1						1,03	0,87
	18:00	7,60	7,58	0,02				1	1						1,06	1,08
	19:00	7,76	7,73	0,02				1	1						1,23	1,24
	20:00	7,63	7,63	0,00				1	1						1,15	1,14
	21:00	7,19	7,19	0,00				1	1						0,88	1,02
	22:00	6,37	6,37	0,00	1			1							1,94	1,97
	23:00	5,39	5,39	0,00	1			1							1,09	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,68	4,68	0,00	1			1							0,73	0,76
	01:00	4,28	4,28	0,00				1							1,02	1,02
	02:00	4,18	4,18	0,00				1							0,93	0,92
	03:00	4,06	4,06	0,00				1							0,80	0,80
	04:00	4,10	4,10	0,00				1							0,83	0,83
	05:00	4,33	4,33	0,00				1							1,06	1,07
	06:00	4,95	4,95	0,00	1			1							1,18	1,18
	07:00	5,74	5,74	0,00	1			1							1,37	1,39
	08:00	5,92	5,92	0,00	1			1							1,58	1,58
	09:00	5,92	5,92	0,00	1			1							1,57	1,58
	10:00	5,77	5,77	0,00	1			1							1,38	1,36
	11:00	5,45	5,45	0,00	1			1							1,10	1,11
	12:00	5,58	5,58	0,00	1				1						0,69	0,75
	13:00	5,66	5,65	0,00	1				1						1,27	1,20
	14:00	5,56	5,55	0,00	1			1							1,04	1,08
	15:00	5,51	5,51	0,00	1			1							1,16	1,16
	16:00	5,87	5,87	0,00	1			1							1,51	1,52
	17:00	7,11	7,11	0,00	1			1							2,31	2,31
	18:00	7,89	7,89	0,00	1	1		1							2,45	2,46
	19:00	7,91	7,91	0,00	1	1		1							2,50	2,49
	20:00	7,74	7,74	0,00	1	1		1							2,32	2,32
	21:00	7,32	7,32	0,00	1	1		1							1,94	1,91
	22:00	6,48	6,48	0,00	1	1		1							1,13	1,09
	23:00	5,62	5,61	0,01	1			1							0,86	0,92

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,97	4,94	0,02	1			1							0,69	0,66	
	01:00	4,59	4,56	0,02				1							0,92	0,95	
	02:00	4,39	4,34	0,05				1							0,72	0,73	
	03:00	4,21	4,19	0,02					1						0,95	0,96	
	04:00	4,21	4,20	0,01					1						0,95	0,95	
	05:00	4,41	4,41	0,00					1						1,13	1,14	
	06:00	4,78	4,78	0,00	1				1						0,89	0,86	
	07:00	5,24	5,24	0,00	1				1						0,87	0,89	
	08:00	5,99	5,99	0,00	1				1						1,63	1,65	
	09:00	6,33	6,33	0,00	1				1						1,97	1,99	
	10:00	6,19	6,19	0,00	1				1						1,86	1,86	
	11:00	6,11	6,11	0,00	1				1						1,24	1,25	
	12:00	6,15	6,15	0,00	1			1							1,68	1,56	
	13:00	6,30	6,30	0,00	1				1						1,94	1,95	
	14:00	6,06	6,06	0,00	1				1						1,75	1,74	
	15:00	5,68	5,67	0,01	1			1							1,47	1,43	
	16:00	6,04	6,04	0,00	1			1	1						1,56	1,56	
	17:00	7,33	7,33	0,00	1		1	1	1						2,18	2,16	
	18:00	8,09	8,08	0,01	1		1	1							2,66	2,67	
	19:00	7,96	7,96	0,00	1		1	1							2,53	2,54	
	20:00	7,66	7,66	0,00	1		1	1							2,26	2,24	
	21:00	7,18	7,18	0,00	1		1	1							1,80	1,77	
	22:00	6,41	6,41	0,00	1		1	1							1,07	1,13	
	23:00	5,75	5,75	0,00	1			1							1,43	1,42	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,05	5,05	0,00	1			1							0,79	0,81	
	01:00	4,58	4,58	0,00				1							1,32	1,31	
	02:00	4,38	4,38	0,00				1							1,12	1,12	
	03:00	4,33	4,33	0,00				1							1,07	1,07	
	04:00	4,28	4,28	0,00				1							1,02	1,02	
	05:00	4,31	4,31	0,00				1							1,04	1,04	
	06:00	4,64	4,64	0,00				1							1,36	1,37	
	07:00	4,88	4,87	0,01	1			1							0,85	0,83	
	08:00	5,26	5,24	0,02	1			1							0,91	0,91	
	09:00	5,81	5,78	0,03	1			1							0,72	0,78	
	10:00	6,17	6,13	0,04	1				1						1,83	1,83	
	11:00	5,68	5,67	0,01	1				1						0,91	0,84	
	12:00	5,66	5,65	0,01	1			1							1,10	1,17	
	13:00	5,52	5,46	0,06	1			1							1,21	1,20	
	14:00	5,20	5,08	0,12	1			1							0,93	0,93	
	15:00	5,07	4,90	0,17				1							1,26	1,30	
	16:00	5,70	5,56	0,14				1							1,77	1,77	
	17:00	6,74	6,68	0,06	1			1							2,18	2,19	
	18:00	7,62	7,52	0,09	1		1	1							2,30	2,30	
	19:00	7,60	7,48	0,12	1		1	1							1,88	1,68	
	20:00	7,46	7,19	0,27	1		1		1						1,59	1,84	
	21:00	6,88	6,36	0,52	1		1		1						1,42	1,35	
	22:00	6,22	5,64	0,57	1			1							1,76	1,81	
	23:00	5,43	4,76	0,67				1							1,69	1,69	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,74	3,85	0,89				1							1,44	1,44	
	01:00	4,45	3,50	0,95				1							1,20	1,19	
	02:00	4,23	3,32	0,91				1							0,98	0,98	
	03:00	4,10	3,29	0,82				1							0,85	0,85	
	04:00	4,08	3,26	0,82				1							0,83	0,83	
	05:00	4,30	3,28	1,02				1							1,02	1,04	
	06:00	4,87	3,39	1,47				1							1,48	1,49	
	07:00	5,59	3,88	1,71				1							1,73	1,73	
	08:00	6,02	4,24	1,77				1							1,78	1,78	
	09:00	6,09	4,20	1,89				1							1,89	1,89	
	10:00	5,94	4,50	1,44				1							1,47	1,39	
	11:00	5,96	4,53	1,44		1			1						1,42	1,55	
	12:00	6,26	4,37	1,89		1			1						1,89	1,89	
	13:00	6,27	4,37	1,90		1			1						1,91	1,90	
	14:00	6,16	5,04	1,12		1		1							1,13	1,13	
	15:00	6,01	4,60	1,42	1			1							1,41	1,47	
	16:00	6,28	4,37	1,91	1			1							1,91	1,92	
	17:00	7,29	5,04	2,24	1			1							2,24	2,25	
	18:00	7,90	5,45	2,44	1			1							2,45	2,45	
	19:00	7,97	5,50	2,47	1			1							2,47	2,47	
	20:00	7,79	5,38	2,41	1			1							2,42	2,41	
	21:00	7,12	4,91	2,22	1			1							2,22	2,21	
	22:00	6,20	4,37	1,83	1			1							1,84	1,82	
	23:00	5,30	3,99	1,32	1			1							1,32	1,33	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,65	3,48	1,18				1							1,19	1,38
	01:00	4,29	4,29	0,01	1			1							0,00	0,03
	02:00	4,24	4,23	0,01	1			1							0,00	0,00
	03:00	4,07	4,05	0,02	1			1							0,00	0,09
	04:00	4,07	3,30	0,76					1						0,78	0,80
	05:00	4,28	3,27	1,01					1						1,01	1,02
	06:00	4,87	3,38	1,49					1						1,49	1,49
	07:00	5,56	3,85	1,71					1						1,71	1,72
	08:00	6,30	4,35	1,95			1		1						1,95	1,95
	09:00	6,39	4,42	1,98			1		1						1,98	1,98
	10:00	6,22	4,38	1,83			1		1						1,85	1,74
	11:00	6,09	5,49	0,60			1	1							0,59	0,64
	12:00	6,34	4,37	1,96				1							1,96	1,96
	13:00	6,27	4,58	1,69					1						1,69	1,73
	14:00	6,09	4,65	1,44			1		1						1,47	1,24
	15:00	5,94	4,50	1,44			1	1							1,43	1,55
	16:00	6,14	4,35	1,79			1	1							1,79	1,80
	17:00	7,24	5,00	2,24			1	1							2,23	2,24
	18:00	7,96	5,49	2,47			1	1							2,47	2,47
	19:00	8,04	5,55	2,49			1	1							2,49	2,50
	20:00	7,58	5,23	2,35			1	1							2,35	2,35
	21:00	6,87	4,74	2,13			1	1							2,14	2,13
	22:00	6,16	4,36	1,80			1	1							1,81	1,79
	23:00	5,31	4,14	1,17				1	1						1,17	1,19

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,72	3,30	1,41				1							1,42	1,41
	01:00	4,31	3,25	1,06				1							1,07	1,07
	02:00	4,22	3,25	0,97				1							0,98	0,97
	03:00	4,07	3,25	0,82				1							0,83	0,82
	04:00	4,11	3,27	0,84				1							0,85	0,85
	05:00	4,31	3,27	1,04				1							1,04	1,05
	06:00	4,94	3,42	1,52				1							1,52	1,52
	07:00	5,65	3,90	1,75				1							1,74	1,75
	08:00	6,36	4,40	1,96				1							1,96	1,97
	09:00	6,83	4,72	2,12	1			1							2,12	2,11
	10:00	6,87	4,75	2,13	1			1							2,13	2,14
	11:00	6,80	4,69	2,11	1			1							2,11	2,11
	12:00	6,68	4,61	2,06	1			1							2,07	2,07
	13:00	6,89	4,76	2,14	1			1							2,14	2,13
	14:00	6,57	4,53	2,04	1			1							2,04	2,04
	15:00	6,46	4,46	2,00	1			1							2,00	2,00
	16:00	6,28	4,38	1,90	1			1							1,90	1,91
	17:00	7,34	5,08	2,26	1			1							2,26	2,27
	18:00	7,88	5,45	2,44	1			1							2,44	2,44
	19:00	7,98	5,52	2,46	1			1							2,47	2,47
	20:00	7,60	5,24	2,35	1			1							2,36	2,36
	21:00	7,02	4,84	2,18	1			1							2,18	2,18
	22:00	6,13	4,35	1,78	1			1							1,79	1,78
	23:00	5,25	4,27	0,99	1			1							1,00	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,65	3,28	1,37				1							1,37	1,38
	01:00	4,29	3,26	1,03				1							1,03	1,04
	02:00	4,22	3,26	0,96				1							0,96	0,96
	03:00	4,08	3,25	0,82				1							0,83	0,82
	04:00	4,12	3,26	0,85				1							0,86	0,86
	05:00	4,29	3,27	1,03				1							1,03	1,03
	06:00	4,90	3,40	1,50				1							1,50	1,51
	07:00	5,55	3,85	1,71				1							1,71	1,72
	08:00	6,14	4,23	1,91				1							1,91	1,90
	09:00	6,45	4,46	2,00				1							2,00	2,00
	10:00	6,24	4,40	1,84	1			1							1,84	1,84
	11:00	5,94	4,33	1,61	1			1							1,62	1,60
	12:00	5,92	4,36	1,56	1			1							1,56	1,59
	13:00	6,11	4,33	1,78	1			1							1,79	1,78
	14:00	5,90	4,33	1,57	1			1							1,58	1,58
	15:00	5,73	4,33	1,41	1			1							1,41	1,41
	16:00	6,04	4,66	1,38	1				1						1,38	1,38
	17:00	7,11	4,92	2,19	1				1						2,19	2,20
	18:00	7,57	5,86	1,71				1	1						1,72	1,69
	19:00	7,58	5,41	2,17				1							2,17	2,18
	20:00	7,38	5,12	2,26	1			1							2,29	2,29
	21:00	6,77	4,69	2,08	1			1							2,11	2,10
	22:00	6,00	4,33	1,66	1			1							1,68	1,66
	23:00	5,26	4,07	1,20	1			1							1,21	1,23

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,66	3,51	1,15				1							1,16	1,37	
	01:00	4,34	3,46	0,88				1							0,87	1,08	
	02:00	4,30	3,26	1,04				1							1,04	1,04	
	03:00	4,17	3,26	0,91				1							0,92	0,91	
	04:00	4,18	3,27	0,91				1							0,92	0,92	
	05:00	4,35	3,27	1,07				1							1,07	1,08	
	06:00	4,89	3,39	1,51				1							1,51	1,51	
	07:00	5,51	3,81	1,70				1							1,70	1,71	
	08:00	6,16	4,26	1,91				1							1,91	1,91	
	09:00	6,25	4,31	1,93				1							1,94	1,94	
	10:00	6,32	5,45	0,87				1	1						0,89	0,83	
	11:00	6,34	5,23	1,11				1	1						1,11	1,07	
	12:00	6,47	4,48	2,00				1							2,01	2,01	
	13:00	6,64	4,58	2,06				1							2,06	2,06	
	14:00	6,52	4,50	2,02	1			1							2,02	2,02	
	15:00	6,23	4,35	1,88	1			1							1,89	1,88	
	16:00	6,24	4,36	1,88	1			1							1,88	1,88	
	17:00	7,11	4,92	2,19	1			1							2,19	2,20	
	18:00	7,44	5,66	1,78	1			1							2,30	2,31	
	19:00	7,38	6,09	1,30	1			1							2,29	2,29	
	20:00	7,22	5,58	1,64	1		1	1							1,94	1,92	
	21:00	6,69	4,83	1,85	1			1							1,85	1,85	
	22:00	6,01	4,30	1,70	1			1							1,71	1,71	
	23:00	5,41	3,73	1,68				1							1,68	1,68	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,85	3,35	1,50				1							1,50	1,49
	01:00	4,55	3,26	1,30				1							1,30	1,30
	02:00	4,31	3,26	1,06				1							1,06	1,06
	03:00	4,18	3,26	0,92				1							0,93	0,92
	04:00	4,18	3,27	0,91				1							0,92	0,92
	05:00	4,30	3,27	1,04				1							1,04	1,04
	06:00	4,66	3,28	1,38				1							1,38	1,38
	07:00	5,00	3,46	1,54				1							1,54	1,54
	08:00	5,58	3,86	1,72				1							1,72	1,73
	09:00	5,99	4,13	1,85				1							1,86	1,86
	10:00	5,96	4,12	1,85				1							1,85	1,85
	11:00	6,06	4,19	1,88				1							1,88	1,88
	12:00	6,46	4,46	1,99				1							1,99	2,00
	13:00	6,76	4,67	2,10				1							2,10	2,10
	14:00	6,43	4,44	1,99	1			1							1,99	1,99
	15:00	6,12	4,34	1,78	1			1							1,78	1,78
	16:00	6,18	4,36	1,82	1			1							1,81	1,82
	17:00	7,15	4,95	2,21	1			1							2,20	2,21
	18:00	7,48	5,16	2,32	1			1							2,33	2,32
	19:00	7,26	5,01	2,25	1			1							2,25	2,25
	20:00	7,11	4,90	2,20	1			1							2,21	2,20
	21:00	6,54	4,52	2,02	1			1							2,03	2,02
	22:00	5,91	4,29	1,62	1			1							1,63	1,62
	23:00	5,28	3,84	1,44				1							1,45	1,48

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,78	3,32	1,46				1							1,46	1,46	
	01:00	4,43	3,26	1,17				1							1,18	1,17	
	02:00	4,26	3,25	1,01				1							1,02	1,00	
	03:00	4,12	3,27	0,85				1							0,86	0,86	
	04:00	4,12	3,26	0,86				1							0,86	0,86	
	05:00	4,14	3,27	0,87				1							0,87	0,88	
	06:00	4,40	3,26	1,14				1							1,14	1,14	
	07:00	4,68	3,31	1,37				1							1,36	1,38	
	08:00	5,51	3,96	1,55				1							1,62	1,61	
	09:00	5,92	4,34	1,58	1			1							1,58	1,58	
	10:00	6,11	4,36	1,75	1			1							1,74	1,76	
	11:00	6,20	4,81	1,39	1			1					1		1,56	1,55	
	12:00	6,18	4,73	1,45	1			1					1		1,50	1,51	
	13:00	6,04	4,58	1,46	1			1							1,50	1,51	
	14:00	5,19	4,33	0,86	1			1							0,88	0,86	
	15:00	4,90	4,34	0,56	1			1							0,57	0,57	
	16:00	5,33	4,49	0,83	1			1							0,95	0,97	
	17:00	6,44	5,23	1,21	1			1							2,03	2,05	
	18:00	7,12	6,09	1,03	1			1							2,49	2,49	
	19:00	7,00	6,08	0,91	1			1							2,45	2,45	
	20:00	6,91	5,64	1,28	1			1							2,42	2,42	
	21:00	6,48	5,00	1,48	1			1							2,16	2,14	
	22:00	5,86	4,69	1,17	1			1							1,55	1,54	
	23:00	5,05	4,14	0,91	1			1							1,18	1,23	

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,46	3,90	0,56				1							1,22	1,20	
	01:00	4,16	3,85	0,31				1							0,91	0,90	
	02:00	4,01	3,62	0,39				1							0,76	0,75	
	03:00	3,90	3,78	0,12				1							0,65	0,64	
	04:00	3,99	3,53	0,46				1							0,72	0,73	
	05:00	4,19	3,72	0,48				1							0,93	0,94	
	06:00	4,78	4,56	0,22				1							1,51	1,52	
	07:00	5,48	5,32	0,16	1			1							1,30	1,29	
	08:00	5,79	5,52	0,27	1			1							1,45	1,45	
	09:00	5,79	5,50	0,29	1			1							1,45	1,45	
	10:00	5,66	5,49	0,18	1			1							1,35	1,33	
	11:00	5,40	5,25	0,15	1			1							1,07	1,07	
	12:00	5,49	5,27	0,22	1			1							1,15	1,15	
	13:00	5,60	5,42	0,17	1			1							1,25	1,25	
	14:00	5,40	5,08	0,31	1			1							1,07	1,06	
	15:00	5,28	5,08	0,20	1			1							0,95	0,95	
	16:00	5,55	5,44	0,11	1			1							1,19	1,20	
	17:00	6,78	6,64	0,15	1			1	1						1,01	1,08	
	18:00	7,42	7,25	0,17	1		1		1						1,99	2,00	
	19:00	7,55	7,50	0,05	1		1		1						2,12	2,13	
	20:00	7,57	7,57	0,00	1		1		1						2,16	2,15	
	21:00	7,02	7,02	0,00	1		1		1						1,63	1,61	
	22:00	6,18	6,18	0,00	1		1		1						0,83	0,85	
	23:00	5,35	5,35	0,00			1		1						0,99	1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,67	4,64	0,03			1		1						0,72	0,75
	01:00	4,30	4,25	0,05					1						1,05	1,05
	02:00	4,20	4,09	0,10					1						0,95	0,95
	03:00	4,05	3,90	0,15					1						0,80	0,80
	04:00	4,10	3,80	0,29					1						0,83	0,84
	05:00	4,35	4,09	0,27					1						1,08	1,10
	06:00	4,96	4,59	0,37					1						1,51	1,51
	07:00	5,78	4,90	0,88			1		1						1,47	1,47
	08:00	6,19	4,89	1,30			1		1						1,83	1,83
	09:00	6,25	4,68	1,57			1		1						1,87	1,86
	10:00	5,67	4,35	1,33			1		1						1,34	1,34
	11:00	5,64	4,40	1,23			1		1						1,29	1,30
	12:00	6,16	4,69	1,46			1		1						1,76	1,77
	13:00	6,75	4,84	1,90			1		1						2,09	2,09
	14:00	6,44	4,52	1,92			1		1						2,00	2,00
	15:00	6,34	4,63	1,71			1		1						1,96	1,96
	16:00	6,51	4,81	1,70			1		1						2,01	2,01
	17:00	7,33	5,29	2,05			1		1						2,26	2,27
	18:00	7,69	5,37	2,31			1		1						2,38	2,38
	19:00	7,52	5,21	2,31			1		1						2,34	2,33
	20:00	7,46	5,20	2,26			1		1						2,31	2,31
	21:00	7,17	4,97	2,19			1		1						2,23	2,22
	22:00	6,34	4,43	1,91			1		1						1,92	1,91
	23:00	5,37	4,04	1,33			1		1						1,34	1,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,67	3,29	1,37					1						1,39	1,38	
	01:00	4,27	3,26	1,01					1						1,01	1,01	
	02:00	4,17	3,27	0,90					1						0,91	0,91	
	03:00	4,05	3,25	0,80					1						0,81	0,83	
	04:00	4,08	3,26	0,83					1						0,83	0,86	
	05:00	4,32	3,27	1,05					1						1,05	1,07	
	06:00	4,92	3,41	1,50					1						1,50	1,50	
	07:00	5,71	3,95	1,76					1						1,75	1,76	
	08:00	5,75	4,00	1,75					1						1,75	1,75	
	09:00	5,95	4,27	1,68			1		1						1,68	1,67	
	10:00	5,89	4,34	1,54			1		1						1,55	1,55	
	11:00	5,72	4,33	1,38			1		1						1,39	1,39	
	12:00	5,85	4,35	1,51			1		1						1,51	1,52	
	13:00	5,92	4,34	1,59			1		1						1,59	1,58	
	14:00	5,70	4,33	1,37			1		1						1,38	1,36	
	15:00	5,45	5,20	0,25	1		1		1						0,39	0,37	
	16:00	6,01	4,42	1,59	1			1							1,57	1,66	
	17:00	7,16	4,95	2,21	1			1							2,21	2,21	
	18:00	7,62	5,26	2,35	1			1							2,36	2,36	
	19:00	7,70	5,31	2,38	1			1							2,38	2,38	
	20:00	7,50	5,18	2,32	1			1							2,33	2,33	
	21:00	6,97	4,80	2,17	1			1							2,17	2,16	
	22:00	6,20	4,37	1,82	1			1							1,83	1,82	
	23:00	5,33	4,31	1,02	1			1							1,03	1,01	

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:00 με 5:05. Μερική διακοπή στις 15:00 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,68	4,23	0,46	1			1							0,47	0,51
	01:00	4,35	3,27	1,08				1							1,08	1,09
	02:00	4,19	3,25	0,93				1							0,94	0,93
	03:00	4,08	3,26	0,82				1							0,83	0,82
	04:00	4,08	3,26	0,83				1							0,83	0,83
	05:00	4,26	3,26	1,00				1							1,00	1,00
	06:00	4,86	3,38	1,48				1							1,47	1,49
	07:00	5,42	4,02	1,41				1							1,41	1,33
	08:00	5,98	4,14	1,85					1						1,84	1,85
	09:00	6,83	4,81	2,02	1					1					2,15	2,16
	10:00	7,12	4,92	2,19	1					1					2,21	2,21
	11:00	7,07	4,88	2,19	1					1					2,19	2,19
	12:00	7,09	4,90	2,19	1					1					2,20	2,20
	13:00	6,77	4,68	2,10	1					1					2,11	2,11
	14:00	6,15	4,34	1,80	1					1					1,81	1,81
	15:00	6,04	4,36	1,68	1					1					1,70	1,70
	16:00	6,21	4,41	1,80	1					1					1,82	1,83
	17:00	7,27	5,10	2,17	1					1					2,24	2,25
	18:00	7,76	5,39	2,37	1					1					2,47	2,49
	19:00	8,04	5,81	2,23	1			1		1					2,68	2,66
	20:00	7,74	6,39	1,35	1			1		1					2,32	2,31
	21:00	6,98	6,56	0,41	1			1		1					1,59	1,57
	22:00	6,13	5,49	0,64	1			1		1					0,74	0,72
	23:00	5,23	5,20	0,04	1			1		1					0,04	0,03

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 6:00-14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,60	4,44	0,16	1				1						0,17	0,18
	01:00	4,31	3,71	0,60					1						0,60	0,64
	02:00	4,17	3,26	0,91					1						0,92	0,92
	03:00	4,01	3,26	0,75					1						0,76	0,75
	04:00	3,99	3,26	0,73					1						0,73	0,73
	05:00	4,19	3,54	0,65					1						0,92	0,92
	06:00	4,84	3,75	1,09					1						1,41	1,41
	07:00	5,73	5,06	0,67	1				1						1,36	1,36
	08:00	6,27	6,18	0,08	1				1						1,89	1,90
	09:00	6,74	6,34	0,40	1				1						2,33	2,33
	10:00	7,08	5,44	1,63	1				1						2,47	2,47
	11:00	7,32	6,15	1,17	1		1		1						2,27	2,26
	12:00	7,67	6,83	0,84	1		1		1						2,14	2,16
	13:00	7,95	6,16	1,79	1		1		1						2,56	2,60
	14:00	7,49	7,21	0,28	1		1		1						2,24	2,19
	15:00	6,73	6,51	0,21	1		1		1						1,32	1,31
	16:00	6,86	5,95	0,91	1		1		1						1,43	1,44
	17:00	7,56	6,55	1,02	1		1		1						2,12	2,13
	18:00	7,92	5,97	1,95	1		1		1						2,49	2,50
	19:00	7,96	5,81	2,15	1		1		1						2,54	2,54
	20:00	7,77	5,79	1,97	1		1		1						2,35	2,34
	21:00	7,22	5,42	1,79	1		1		1						1,83	1,83
	22:00	6,51	5,32	1,19	1		1		1						1,20	1,31
	23:00	5,75	4,31	1,44	1				1						1,45	1,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,03	4,26	0,77	1				1						0,78	0,81	
	01:00	4,70	3,44	1,26					1						1,42	1,43	
	02:00	4,36	3,39	0,97					1						1,11	1,11	
	03:00	4,20	3,83	0,38	1				1						0,39	0,33	
	04:00	4,25	4,17	0,08	1				1						0,07	0,16	
	05:00	4,37	3,34	1,03					1						1,08	1,11	
	06:00	4,76	3,27	1,50					1						1,50	1,51	
	07:00	5,13	3,37	1,76					1						1,75	1,77	
	08:00	6,17	4,09	2,08					1						2,13	2,14	
	09:00	6,73	4,57	2,16	1				1						2,33	2,31	
	10:00	6,40	4,57	1,83	1				1						2,02	2,04	
	11:00	7,56	5,98	1,58	1	1			1						2,08	2,07	
	12:00	7,61	7,20	0,41	1	1			1						2,11	2,08	
	13:00	6,48	6,36	0,12	1	1			1						1,12	1,08	
	14:00	6,32	6,06	0,25	1	1			1						1,00	1,00	
	15:00	6,22	6,11	0,12	1				1						1,84	1,88	
	16:00	6,62	6,60	0,01	1				1						2,08	2,07	
	17:00	7,69	7,69	0,00	1		1		1						2,23	2,26	
	18:00	7,93	7,93	0,00	1		1		1						2,51	2,51	
	19:00	7,96	7,96	0,00	1		1		1						2,55	2,54	
	20:00	7,66	7,64	0,01	1		1		1						2,26	2,25	
	21:00	7,26	7,23	0,03	1		1		1						1,87	1,85	
	22:00	6,58	6,55	0,02	1		1		1						1,47	1,52	
	23:00	5,84	5,83	0,00	1					1					1,53	1,51	

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 09:45 με 21:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,15	5,15	0,00	1				1						0,84	0,83	
	01:00	4,68	4,67	0,01	1				1						0,62	0,72	
	02:00	4,43	4,42	0,01					1						1,18	1,17	
	03:00	4,32	4,31	0,00					1						1,06	1,05	
	04:00	4,27	4,24	0,03					1						1,02	1,01	
	05:00	4,28	4,27	0,01					1						1,13	1,04	
	06:00	4,64	4,60	0,04					1						1,34	1,19	
	07:00	4,92	4,88	0,04	1				1						0,69	0,60	
	08:00	5,26	5,25	0,00	1				1						0,71	0,60	
	09:00	5,87	5,86	0,01	1			1							1,59	1,55	
	10:00	5,89	5,86	0,04	1			1							1,70	1,59	
	11:00	6,15	6,05	0,10	1			1							1,93	1,83	
	12:00	6,21	6,06	0,15	1			1							1,87	1,86	
	13:00	6,20	5,98	0,23	1			1							1,88	1,87	
	14:00	5,56	5,30	0,26	1			1							1,25	1,23	
	15:00	5,50	5,18	0,32	1			1							1,15	1,16	
	16:00	6,05	5,92	0,13	1			1							1,68	1,71	
	17:00	7,36	7,35	0,01	1		1	1							2,19	2,19	
	18:00	7,84	7,84	0,00	1		1	1							2,42	2,43	
	19:00	7,94	7,83	0,11	1		1	1							2,53	2,53	
	20:00	7,93	7,72	0,20	1		1	1							2,52	2,52	
	21:00	7,37	7,23	0,14	1		1	1							1,97	1,96	
	22:00	6,65	6,38	0,28	1		1	1							1,27	1,24	
	23:00	5,78	5,09	0,68	1			1							1,20	1,25	

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 04:20 με 12:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	4,94	4,38	0,56	1			1							0,72	0,66	
	01:00	4,53	4,02	0,50				1							0,98	1,04	
	02:00	4,34	3,85	0,49				1							1,12	1,11	
	03:00	4,19	3,90	0,29				1							1,00	1,00	
	04:00	4,22	3,79	0,43				1							0,97	0,96	
	05:00	4,47	4,15	0,32				1							1,20	1,21	
	06:00	5,26	4,85	0,41				1							1,75	1,75	
	07:00	6,09	5,81	0,28	1			1							1,35	1,19	
	08:00	6,28	6,13	0,15	1				1						1,53	1,70	
	09:00	6,16	6,10	0,06	1					1					1,82	1,82	
	10:00	6,45	6,42	0,03	1		1		1						1,53	1,48	
	11:00	6,10	6,06	0,03	1		1		1						0,67	0,67	
	12:00	6,22	6,09	0,13	1		1		1						0,79	0,80	
	13:00	6,73	6,63	0,11	1		1		1						1,30	1,31	
	14:00	6,40	6,37	0,03	1		1		1						1,10	1,16	
	15:00	6,15	6,14	0,01	1				1						1,80	1,81	
	16:00	6,39	6,37	0,02	1				1						2,04	2,04	
	17:00	7,70	7,67	0,03	1		1		1						2,48	2,49	
	18:00	8,40	8,37	0,03	1		1		1						2,92	2,92	
	19:00	8,71	8,69	0,02	1		1		1						3,03	3,03	
	20:00	8,54	8,52	0,03	1		1		1						2,99	2,99	
	21:00	7,80	7,71	0,09	1		1		1						2,42	2,40	
	22:00	6,91	6,84	0,08	1		1		1						1,54	1,52	
	23:00	5,90	5,85	0,04	1				1						1,21	1,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,04	5,02	0,01	1				1						0,83	0,81
	01:00	4,60	4,54	0,06					1						1,26	1,33
	02:00	4,46	4,44	0,02					1						1,21	1,20
	03:00	4,25	4,23	0,03					1						0,99	0,99
	04:00	4,35	4,28	0,07					1						1,07	1,08
	05:00	4,56	4,46	0,10					1						1,27	1,29
	06:00	5,33	5,18	0,15	1				1						1,36	1,35
	07:00	6,17	5,99	0,18	1		1		1						1,69	1,72
	08:00	6,59	6,45	0,14		1	1		1						1,56	1,52
	09:00	6,38	6,24	0,13		1	1		1						0,96	0,96
	10:00	6,07	5,86	0,21		1	1		1						0,66	0,65
	11:00	6,09	5,95	0,14		1	1		1						0,91	0,91
	12:00	5,84	5,67	0,17			1		1						1,53	1,51
	13:00	5,86	5,79	0,06			1		1						1,51	1,51
	14:00	5,94	5,94	0,00			1		1						1,61	1,61
	15:00	5,86	5,86	0,00			1		1						1,51	1,53
	16:00	6,39	6,38	0,02			1		1						1,95	1,97
	17:00	7,79	7,77	0,02		1	1		1						2,36	2,37
	18:00	8,58	8,58	0,00		1	1		1					1	2,37	2,35
	19:00	8,60	8,60	0,00		1	1		1					1	2,33	2,33
	20:00	8,39	8,37	0,02		1	1		1					1	2,13	2,13
	21:00	7,84	7,84	0,01		1	1		1					1	1,89	1,89
	22:00	6,94	6,92	0,03		1	1		1						1,55	1,53
	23:00	6,01	6,01	0,00		1	1		1						1,04	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,19	5,18	0,00			1		1						0,94	0,86	
	01:00	4,77	4,76	0,01			1		1						0,91	0,94	
	02:00	4,50	4,45	0,05					1						1,25	1,25	
	03:00	4,38	4,33	0,05					1						1,13	1,13	
	04:00	4,49	4,38	0,11					1						1,22	1,23	
	05:00	4,75	4,65	0,10					1						1,32	1,28	
	06:00	5,42	5,38	0,04			1		1						1,06	1,08	
	07:00	6,35	6,34	0,01			1		1						1,71	1,68	
	08:00	6,82	6,73	0,08		1	1		1						1,39	1,40	
	09:00	6,57	6,36	0,21		1	1		1						1,18	1,17	
	10:00	6,36	6,17	0,20		1	1		1						0,65	0,62	
	11:00	6,11	5,93	0,18	1			1							1,57	1,75	
	12:00	6,68	6,49	0,19	1			1							2,08	2,10	
	13:00	6,46	6,36	0,10	1			1					1		1,85	1,84	
	14:00	6,01	5,94	0,07	1			1							1,68	1,67	
	15:00	6,03	5,99	0,04	1			1							1,70	1,69	
	16:00	6,60	6,45	0,15	1		1	1							1,78	1,76	
	17:00	7,82	7,65	0,17	1		1	1							2,12	2,12	
	18:00	8,52	8,33	0,18	1	1	1	1							2,00	2,01	
	19:00	8,77	8,55	0,22	1	1	1	1							2,26	2,27	
	20:00	8,77	8,41	0,35	1	1	1	1							2,28	2,27	
	21:00	8,14	7,77	0,38	1	1	1	1							1,70	1,66	
	22:00	7,10	6,67	0,44	1	1	1	1							0,81	0,83	
	23:00	6,02	5,64	0,38	1		1	1							0,92	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,14	4,67	0,47	1			1							0,82	0,81	
	01:00	4,78	4,49	0,29	1			1							0,45	0,45	
	02:00	4,55	4,31	0,23	1			1							0,27	0,26	
	03:00	4,42	4,13	0,29				1							0,66	0,72	
	04:00	4,40	3,96	0,44				1							1,15	1,15	
	05:00	4,66	4,09	0,57				1							1,38	1,39	
	06:00	5,43	4,73	0,70				1							1,78	1,77	
	07:00	6,34	5,52	0,82	1			1							1,97	2,00	
	08:00	6,75	5,87	0,88	1			1							2,34	2,35	
	09:00	6,96	5,91	1,05	1			1							2,43	2,44	
	10:00	6,99	5,73	1,26	1			1							2,44	2,44	
	11:00	7,24	6,07	1,17	1			1							2,53	2,53	
	12:00	7,72	6,94	0,78	1		1	1					1		2,48	2,48	
	13:00	7,93	7,33	0,60	1		1	1							2,50	2,51	
	14:00	7,74	7,08	0,66	1		1	1							2,32	2,30	
	15:00	7,18	6,46	0,72	1		1	1							1,70	1,69	
	16:00	7,15	6,71	0,44	1		1	1							1,76	1,76	
	17:00	8,17	7,35	0,83	1		1	1							2,66	2,69	
	18:00	8,64	7,72	0,92	1		1	1							2,99	3,02	
	19:00	8,57	7,03	1,54	1		1	1							2,95	2,96	
	20:00	8,46	6,80	1,66	1		1	1							2,94	2,94	
	21:00	7,83	6,30	1,53	1		1	1							2,44	2,42	
	22:00	6,81	5,61	1,20	1		1	1							1,56	1,57	
	23:00	5,83	4,60	1,24	1			1							1,52	1,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,16	4,37	0,79	1			1							0,85	0,84	
	01:00	4,68	4,36	0,32	1			1							0,35	0,35	
	02:00	4,55	4,07	0,48	1			1							0,54	0,61	
	03:00	4,31	3,58	0,73				1							0,82	0,80	
	04:00	4,28	3,28	1,01					1						1,02	1,02	
	05:00	4,54	3,31	1,23					1						1,26	1,28	
	06:00	5,22	3,56	1,66					1						1,80	1,81	
	07:00	6,11	4,06	2,04					1						2,06	2,07	
	08:00	6,99	4,57	2,42	1				1						2,44	2,44	
	09:00	7,50	4,92	2,59	1				1						2,62	2,62	
	10:00	7,95	5,19	2,76	1				1						2,78	2,78	
	11:00	7,97	5,33	2,64	1				1						2,71	2,70	
	12:00	8,28	5,82	2,46	1		1		1						2,83	2,83	
	13:00	8,24	5,62	2,62	1		1		1						2,80	2,81	
	14:00	7,99	5,45	2,54	1		1		1						2,58	2,57	
	15:00	7,52	5,41	2,11	1		1		1						2,11	2,10	
	16:00	7,62	5,43	2,19	1		1		1						2,19	2,20	
	17:00	8,41	5,59	2,82	1		1		1						2,86	2,87	
	18:00	8,86	5,86	3,00	1		1		1						3,04	3,04	
	19:00	8,88	5,86	3,02	1		1		1						3,04	3,04	
	20:00	8,70	5,68	3,02	1		1		1						3,03	3,03	
	21:00	8,14	5,45	2,69	1		1		1						2,72	2,71	
	22:00	7,22	5,22	1,99	1		1		1						2,00	2,00	
	23:00	6,31	4,34	1,96	1				1						1,99	1,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,45	4,31	1,14	1				1						1,16	1,13	
	01:00	4,96	4,08	0,88	1				1						0,88	0,94	
	02:00	4,72	3,28	1,44					1						1,46	1,45	
	03:00	4,56	3,27	1,29					1						1,31	1,30	
	04:00	4,43	3,36	1,07					1						1,16	1,17	
	05:00	4,57	3,32	1,24					1						1,30	1,31	
	06:00	5,03	3,49	1,54					1						1,55	1,55	
	07:00	5,49	4,02	1,46					1						1,69	1,69	
	08:00	6,55	4,92	1,63	1				1						2,01	2,02	
	09:00	6,79	5,66	1,13	1				1						2,26	2,19	
	10:00	7,08	5,68	1,40	1		1		1						1,67	1,65	
	11:00	7,07	5,72	1,35	1		1		1						1,77	1,77	
	12:00	7,18	6,27	0,90	1	1			1						1,85	1,85	
	13:00	6,85	5,93	0,92	1	1			1						1,44	1,46	
	14:00	6,80	5,94	0,87	1	1			1						1,51	1,51	
	15:00	6,61	6,14	0,47	1	1			1						1,32	1,30	
	16:00	6,88	6,55	0,33	1	1			1						1,53	1,56	
	17:00	8,01	7,82	0,18				1	1						1,44	1,37	
	18:00	8,42	7,39	1,02				1	1						1,82	1,91	
	19:00	8,30	6,72	1,58				1	1						1,79	1,78	
	20:00	7,94	6,52	1,42				1	1						1,44	1,43	
	21:00	7,35	6,51	0,84				1	1						0,86	0,84	
	22:00	6,65	6,48	0,17				1	1						0,19	0,17	
	23:00	5,94	4,99	0,96	1			1							0,94	1,07	

Μερική διακοπή στις 09:40 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,27	4,32	0,95	1			1							0,96	0,94	
	01:00	4,82	4,34	0,48	1			1							0,49	0,48	
	02:00	4,56	4,28	0,28	1			1							0,29	0,28	
	03:00	4,47	3,58	0,88				1							0,87	0,94	
	04:00	4,40	3,26	1,14				1							1,14	1,14	
	05:00	4,45	3,27	1,18				1							1,18	1,19	
	06:00	4,81	3,28	1,54				1							1,53	1,54	
	07:00	5,09	3,33	1,76				1							1,76	1,77	
	08:00	5,85	4,02	1,83	1			1							1,86	1,85	
	09:00	6,22	4,34	1,88	1			1							1,89	1,89	
	10:00	6,48	4,49	1,99	1			1							2,10	2,11	
	11:00	6,44	4,52	1,92	1			1							2,11	2,09	
	12:00	6,57	4,61	1,97	1			1							2,16	2,17	
	13:00	7,17	5,59	1,58	1			1							2,51	2,51	
	14:00	6,40	4,87	1,54	1			1							2,06	2,07	
	15:00	6,39	4,69	1,71	1			1							2,06	2,06	
	16:00	6,80	5,59	1,21	1			1							2,35	2,36	
	17:00	7,83	6,76	1,07	1		1	1							2,56	2,56	
	18:00	8,25	6,48	1,77	1		1	1							2,83	2,83	
	19:00	8,18	6,31	1,87	1		1	1							2,76	2,77	
	20:00	8,22	5,81	2,41	1		1	1							2,81	2,81	
	21:00	7,67	5,41	2,25	1		1	1							2,29	2,26	
	22:00	6,80	5,39	1,40	1		1	1							1,42	1,40	
	23:00	5,79	4,70	1,09	1			1							1,14	1,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,10	4,32	0,78	1			1							0,79	0,77	
	01:00	4,55	4,04	0,51	1			1							0,51	0,57	
	02:00	4,37	3,26	1,11				1							1,12	1,11	
	03:00	4,25	3,25	1,00				1							1,00	0,99	
	04:00	4,26	3,26	0,99				1							1,00	1,00	
	05:00	4,53	3,29	1,24				1							1,26	1,26	
	06:00	5,39	3,67	1,73				1							1,86	1,87	
	07:00	6,45	4,44	2,01	1			1							2,20	2,20	
	08:00	7,08	5,01	2,07	1			1							2,19	2,13	
	09:00	7,10	4,72	2,38	1			1							2,49	2,49	
	10:00	6,76	4,43	2,33	1			1							2,36	2,36	
	11:00	6,61	4,41	2,21	1			1							2,27	2,25	
	12:00	6,62	4,49	2,13	1			1							2,26	2,25	
	13:00	6,49	4,46	2,03	1			1							2,13	2,15	
	14:00	6,53	4,48	2,05	1			1							2,17	2,17	
	15:00	6,68	4,61	2,07	1			1							2,30	2,31	
	16:00	7,06	4,80	2,26	1			1							2,46	2,47	
	17:00	8,47	5,88	2,59	1			1							2,93	2,94	
	18:00	8,89	6,18	2,72	1		1	1							3,04	3,04	
	19:00	9,03	6,10	2,93	1		1	1							3,04	3,04	
	20:00	8,87	5,94	2,94	1		1	1							3,04	3,04	
	21:00	8,10	5,50	2,60	1		1	1							2,69	2,67	
	22:00	7,23	5,39	1,84	1		1	1							1,87	1,84	
	23:00	6,24	4,57	1,67	1			1							1,69	1,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,39	3,97	1,42	1			1							1,42	1,46
	01:00	4,88	3,26	1,62				1							1,63	1,62
	02:00	4,62	3,26	1,37				1							1,37	1,37
	03:00	4,47	3,26	1,21				1							1,22	1,21
	04:00	4,52	3,27	1,25				1							1,25	1,26
	05:00	4,81	3,29	1,53				1							1,53	1,53
	06:00	5,63	3,72	1,91				1							1,96	1,97
	07:00	6,64	4,38	2,26	1			1							2,28	2,29
	08:00	7,56	4,99	2,57	1			1							2,64	2,64
	09:00	7,97	5,52	2,45	1			1							2,76	2,79
	10:00	8,04	6,13	1,91	1		1	1							2,34	2,69
	11:00	7,84	6,23	1,61	1		1	1							2,23	2,33
	12:00	7,54	6,14	1,40	1		1	1							1,91	1,98
	13:00	7,41	6,14	1,27	1		1	1							1,93	2,03
	14:00	7,71	6,10	1,62	1		1	1							2,27	2,33
	15:00	7,70	5,74	1,96	1			1							2,33	2,53
	16:00	7,76	5,46	2,30	1			1							2,54	2,70
	17:00	8,92	6,19	2,73	1		1	1							2,99	3,01
	18:00	9,42	6,97	2,45	1		1	1							3,04	3,04
	19:00	9,40	7,05	2,36	1		1	1							3,04	3,04
	20:00	9,09	7,31	1,78	1		1	1							3,04	0,00
	21:00	8,35	6,74	1,61	1		1	1							2,89	0,00
	22:00	7,40	6,19	1,21	1		1	1							2,03	1,99
	23:00	6,24	5,77	0,47	1		1	1							1,01	1,04

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:25 με 07:30 και το διάστημα 09:45 με 16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ. Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:00 με 13:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,48	5,12	0,36	1			1							1,17	1,15	
	01:00	4,98	4,75	0,23	1			1							0,78	0,83	
	02:00	4,78	4,54	0,24				1							1,52	1,52	
	03:00	4,53	4,24	0,29				1							1,28	1,28	
	04:00	4,60	4,16	0,44				1							1,33	1,34	
	05:00	4,89	4,61	0,28				1							1,60	1,61	
	06:00	5,75	5,58	0,17	1			1							1,69	1,69	
	07:00	6,77	6,71	0,06	1			1							2,09	2,08	
	08:00	7,53	7,52	0,01	1		1	1							2,08	2,10	
	09:00	8,03	8,01	0,02	1		1	1							2,60	2,61	
	10:00	7,42	7,40	0,02	1		1	1							2,05	2,02	
	11:00	6,65	6,64	0,01	1		1	1							0,89	0,88	
	12:00	6,73	6,72	0,01	1		1	1							1,27	1,27	
	13:00	6,74	6,74	0,00	1		1	1							1,31	1,32	
	14:00	7,21	7,21	0,00	1		1	1							1,77	1,78	
	15:00	7,34	7,32	0,02	1		1	1							1,93	1,93	
	16:00	7,38	7,35	0,03	1		1	1							1,93	1,96	
	17:00	8,74	8,73	0,01	1	1	1	1							2,72	2,72	
	18:00	9,28	9,24	0,05	1	1	1	1							2,78	2,78	
	19:00	9,30	9,27	0,03	1	1	1	1							2,81	2,81	
	20:00	9,01	8,82	0,18	1	1	1	1							2,54	2,52	
	21:00	8,29	8,11	0,18	1	1	1	1							1,83	1,81	
	22:00	7,28	7,10	0,18	1	1	1	1							1,30	1,29	
	23:00	6,31	6,12	0,19	1		1	1							0,87	0,95	

Από τις 09:45 πραγματοποιούνταν εργασίες στο ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,46	5,18	0,28	1			1							1,16	1,13	
	01:00	4,92	4,63	0,29	1			1							0,70	0,73	
	02:00	4,83	4,36	0,47				1							1,54	1,58	
	03:00	4,66	4,26	0,40				1							1,41	1,41	
	04:00	4,62	4,28	0,34				1							1,36	1,36	
	05:00	4,87	4,34	0,53				1							1,57	1,58	
	06:00	5,80	4,60	1,21				1							2,02	2,02	
	07:00	6,73	5,41	1,32	1			1							2,30	2,31	
	08:00	7,20	5,90	1,30	1			1							2,52	2,52	
	09:00	7,18	6,08	1,10	1			1							2,41	2,47	
	10:00	6,97	6,29	0,68	1	1		1							1,76	1,75	
	11:00	6,69	6,19	0,50	1	1		1							1,41	1,40	
	12:00	6,41	6,01	0,40	1	1		1							1,10	1,10	
	13:00	6,45	6,26	0,19	1	1		1							1,16	1,16	
	14:00	6,47	6,25	0,22	1	1		1							1,14	1,14	
	15:00	6,71	6,47	0,24	1	1		1							1,33	1,33	
	16:00	6,99	6,75	0,24	1	1		1							1,55	1,59	
	17:00	8,56	8,33	0,23	1	1	1	1							2,29	2,29	
	18:00	9,09	8,82	0,27	1	1	1	1							2,61	2,62	
	19:00	9,20	8,86	0,34	1	1	1	1							2,74	2,73	
	20:00	8,93	8,66	0,27	1	1	1	1							2,48	2,46	
	21:00	8,31	8,06	0,25	1	1	1	1							1,91	1,90	
	22:00	7,45	7,17	0,28	1		1	1							1,72	1,74	
	23:00	6,38	6,05	0,33	1		1	1							1,08	1,06	

Έως τις 17:30 πραγματοποιούνταν εργασίες στο ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,46	5,16	0,29			1	1							1,11	1,13	
	01:00	4,95	4,68	0,28			1	1							0,63	0,62	
	02:00	4,80	4,58	0,22			1	1							0,76	0,82	
	03:00	4,62	4,44	0,18				1							1,37	1,37	
	04:00	4,58	4,48	0,10				1							1,32	1,33	
	05:00	4,97	4,89	0,08				1							1,45	1,41	
	06:00	5,82	5,80	0,02			1	1							1,44	1,48	
	07:00	6,80	6,77	0,04		1	1	1							1,64	1,63	
	08:00	7,12	7,11	0,00		1	1	1							1,71	1,70	
	09:00	6,93	6,92	0,01		1	1	1							1,50	1,49	
	10:00	6,79	6,77	0,02		1	1	1							0,53	0,55	
	11:00	6,76	6,74	0,03	1		1	1							1,35	1,35	
	12:00	7,03	7,02	0,00	1		1	1							1,60	1,61	
	13:00	6,75	6,71	0,04	1		1	1							1,34	1,34	
	14:00	6,77	6,68	0,09	1		1	1							1,36	1,34	
	15:00	6,97	6,97	0,00	1		1	1							1,55	1,55	
	16:00	7,16	7,16	0,00	1		1	1							1,72	1,73	
	17:00	8,56	8,56	0,00	1	1	1	1							2,41	2,41	
	18:00	9,06	9,01	0,05	1	1	1	1							2,55	2,57	
	19:00	9,00	8,78	0,22	1	1	1	1							2,54	2,52	
	20:00	8,68	7,82	0,86	1	1	1	1							2,21	2,20	
	21:00	7,99	6,77	1,22	1		1	1							2,40	2,42	
	22:00	7,19	6,10	1,09	1		1	1							1,87	1,85	
	23:00	6,26	4,88	1,38			1	1							1,57	1,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,49	4,39	1,10			1	1							1,21	1,23	
	01:00	5,14	3,72	1,42				1							1,80	1,80	
	02:00	4,82	3,57	1,25				1							1,57	1,57	
	03:00	4,59	3,42	1,17				1							1,34	1,34	
	04:00	4,59	3,28	1,31				1							1,33	1,33	
	05:00	4,77	3,26	1,51				1							1,50	1,50	
	06:00	5,33	3,53	1,80				1							1,86	1,86	
	07:00	5,89	4,00	1,89				1							1,98	1,99	
	08:00	6,64	4,61	2,03	1			1							2,26	2,27	
	09:00	6,87	4,50	2,37	1			1							2,40	2,40	
	10:00	7,21	4,86	2,35	1			1							2,53	2,52	
	11:00	7,05	4,76	2,29	1			1							2,46	2,46	
	12:00	7,02	4,74	2,28	1			1							2,44	2,45	
	13:00	7,09	4,96	2,13	1			1							2,49	2,49	
	14:00	6,76	4,64	2,12	1			1							2,35	2,35	
	15:00	6,83	4,66	2,17	1			1							2,38	2,38	
	16:00	7,23	5,18	2,05	1			1							2,52	2,53	
	17:00	8,47	6,50	1,97	1			1							2,95	2,95	
	18:00	8,66	6,40	2,25	1		1	1							3,02	3,02	
	19:00	8,44	6,02	2,42	1		1	1							2,95	2,95	
	20:00	8,24	5,71	2,53	1		1	1							2,83	2,82	
	21:00	7,80	5,42	2,38	1		1	1							2,41	2,39	
	22:00	7,13	5,19	1,94	1		1	1							1,94	0,00	
	23:00	6,38	4,39	2,00	1			1							2,07	0,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,65	4,24	1,41	1			1							1,41	1,42	
	01:00	5,11	3,33	1,78				1							1,78	1,78	
	02:00	4,82	3,26	1,56				1							1,57	1,56	
	03:00	4,67	3,28	1,39				1							1,42	1,41	
	04:00	4,60	3,25	1,35				1							1,35	1,35	
	05:00	4,71	3,34	1,37				1							1,45	1,45	
	06:00	5,09	3,96	1,13	1			1							1,16	1,15	
	07:00	5,49	4,56	0,93	1			1							1,13	1,14	
	08:00	6,06	5,13	0,93	1			1							1,69	1,72	
	09:00	6,43	5,74	0,69	1			1							2,10	2,10	
	10:00	6,36	5,85	0,51	1			1							2,02	2,02	
	11:00	6,33	6,14	0,19	1			1							2,00	2,00	
	12:00	6,68	6,54	0,14	1			1					1		2,10	2,09	
	13:00	7,03	6,98	0,05	1	1		1					1		1,85	1,81	
	14:00	6,44	6,37	0,07	1	1		1							1,18	1,17	
	15:00	6,46	6,41	0,05	1	1		1							1,19	1,19	
	16:00	6,98	6,90	0,07	1	1		1							1,68	1,70	
	17:00	8,28	8,20	0,08	1	1	1	1							2,09	2,10	
	18:00	8,84	8,81	0,03	1	1	1	1							2,36	2,37	
	19:00	8,87	8,87	0,01	1	1	1	1							2,42	2,42	
	20:00	8,59	8,53	0,06	1	1	1	1							2,13	2,12	
	21:00	8,16	8,07	0,10	1	1	1	1							1,99	2,00	
	22:00	7,37	7,27	0,10	1		1	1							1,98	0,00	
	23:00	6,32	6,18	0,14	1		1	1							1,06	0,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,44	5,29	0,15	1			1							1,17	1,14	
	01:00	4,93	4,69	0,24				1							1,18	1,26	
	02:00	4,77	4,12	0,65				1							1,53	1,52	
	03:00	4,62	3,76	0,85				1							1,37	1,36	
	04:00	4,65	3,75	0,90				1							1,39	1,39	
	05:00	4,86	3,75	1,11				1							1,58	1,59	
	06:00	5,82	4,20	1,63	1			1							1,86	1,85	
	07:00	6,84	5,34	1,50	1			1							2,33	2,34	
	08:00	7,48	5,85	1,63	1			1							2,50	2,48	
	09:00	7,34	5,76	1,59	1	1		1							1,94	1,93	
	10:00	7,18	5,67	1,52	1	1		1							1,78	1,76	
	11:00	6,86	5,88	0,98	1	1		1							1,45	1,45	
	12:00	6,77	6,03	0,73	1	1		1							1,34	1,34	
	13:00	6,79	6,13	0,66	1	1		1							1,37	1,37	
	14:00	6,71	6,29	0,43	1	1		1							1,30	1,30	
	15:00	6,90	6,52	0,38	1	1		1							1,47	1,47	
	16:00	7,33	6,99	0,34	1	1		1							1,88	1,91	
	17:00	8,88	8,46	0,43	1	1	1	1							2,68	2,69	
	18:00	9,43	9,00	0,42	1	1	1	1							2,92	2,93	
	19:00	9,41	8,88	0,53	1	1	1	1							2,91	2,92	
	20:00	9,21	8,56	0,65	1	1	1	1							2,74	2,72	
	21:00	8,45	7,75	0,70	1	1	1	1							2,06	2,04	
	22:00	7,54	7,19	0,36	1		1	1							1,81	1,85	
	23:00	6,57	6,42	0,15	1		1	1							1,26	1,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,60	5,53	0,06			1	1							1,28	1,27	
	01:00	5,04	5,03	0,01			1	1							0,72	0,70	
	02:00	4,88	4,82	0,06			1	1							0,55	0,54	
	03:00	4,70	4,67	0,03			1	1							0,37	0,36	
	04:00	4,74	4,73	0,01			1	1							0,38	0,40	
	05:00	5,04	5,04	0,00			1	1							0,68	0,69	
	06:00	5,85	5,79	0,07			1	1							1,47	1,50	
	07:00	7,00	6,96	0,04	1		1	1							1,84	1,82	
	08:00	7,70	7,68	0,02	1		1	1							2,28	2,28	
	09:00	7,57	7,55	0,02	1		1	1							2,17	2,16	
	10:00	7,30	7,30	0,00	1		1	1							1,89	1,89	
	11:00	6,87	6,84	0,03	1		1	1							1,45	1,45	
	12:00	6,87	6,77	0,10	1		1	1							1,45	0,00	
	13:00	6,83	6,61	0,23	1		1	1							1,43	0,00	
	14:00	6,50	6,05	0,46	1		1	1							1,10	1,09	
	15:00	6,84	6,39	0,45	1		1	1							1,40	1,40	
	16:00	7,55	7,13	0,42	1		1	1							2,10	2,12	
	17:00	8,92	8,44	0,48	1	1	1	1							2,66	2,66	
	18:00	9,50	8,85	0,65	1	1	1	1							2,98	2,98	
	19:00	9,57	8,32	1,25	1	1	1	1							3,02	3,01	
	20:00	9,24	7,86	1,39	1	1	1	1							2,77	2,76	
	21:00	8,66	7,76	0,90	1	1	1	1							2,19	2,18	
	22:00	7,70	7,16	0,53	1	1	1	1							1,44	1,45	
	23:00	6,48	5,87	0,61	1		1	1							1,14	1,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,62	4,46	1,15	1			1							1,39	1,44	
	01:00	5,11	3,41	1,70				1							1,79	1,79	
	02:00	4,93	3,26	1,67				1							1,68	1,68	
	03:00	4,73	3,34	1,38				1							1,48	1,48	
	04:00	4,73	3,45	1,27				1							1,46	1,47	
	05:00	4,98	3,58	1,39				1							1,66	1,68	
	06:00	5,90	4,39	1,51				1							2,01	2,01	
	07:00	6,89	5,22	1,67			1	1							2,38	2,39	
	08:00	7,61	6,10	1,51			1	1							2,66	2,66	
	09:00	7,59	5,95	1,64		1	1	1							2,45	2,43	
	10:00	7,19	5,81	1,38		1	1	1							1,85	1,84	
	11:00	6,90	6,12	0,78		1	1	1							1,33	1,32	
	12:00	6,71	6,48	0,24		1	1	1							1,19	1,22	
	13:00	6,60	6,47	0,12		1	1	1							1,23	1,24	
	14:00	6,64	6,32	0,32		1	1	1							1,28	1,29	
	15:00	7,15	6,09	1,06		1	1	1							1,72	1,74	
	16:00	7,58	6,35	1,22		1	1	1							2,12	2,14	
	17:00	8,80	8,14	0,67	1	1	1	1							2,59	2,60	
	18:00	9,28	9,11	0,17	1	1	1	1							1,53	1,47	
	19:00	9,39	9,29	0,10				1	1						2,75	2,87	
	20:00	9,12	8,97	0,14				1	1						2,64	2,62	
	21:00	8,38	8,28	0,10				1	1						1,90	1,88	
	22:00	7,34	7,15	0,19				1	1						0,88	0,86	
	23:00	6,26	6,02	0,24				1	1						0,75	0,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,46	5,22	0,23	1			1							1,15	1,14	
	01:00	5,10	5,03	0,07	1			1							0,85	0,85	
	02:00	4,91	4,82	0,08				1							1,40	1,43	
	03:00	4,69	4,65	0,04				1							1,45	1,44	
	04:00	4,76	4,75	0,00				1							1,46	1,45	
	05:00	5,04	5,02	0,02	1			1							0,80	0,80	
	06:00	5,82	5,80	0,02	1			1							1,43	1,47	
	07:00	6,82	6,80	0,02	1		1	1							1,98	1,95	
	08:00	7,47	7,47	0,00	1		1	1							2,04	2,05	
	09:00	7,37	7,37	0,00	1		1	1							1,96	1,95	
	10:00	7,04	7,04	0,00	1		1	1							1,63	1,62	
	11:00	7,01	7,01	0,00	1		1	1							1,59	1,59	
	12:00	7,33	7,33	0,00	1		1	1							1,89	1,90	
	13:00	7,32	7,32	0,00	1		1	1							1,92	1,91	
	14:00	6,97	6,97	0,01	1		1	1							1,57	1,55	
	15:00	7,04	7,02	0,02	1		1	1							1,63	1,62	
	16:00	7,35	7,34	0,02	1		1	1							1,91	1,92	
	17:00	8,56	8,56	0,00				1	1						1,31	1,36	
	18:00	9,20	9,20	0,00				1	1						2,68	2,69	
	19:00	9,29	9,29	0,00				1	1						2,76	2,77	
	20:00	9,03	9,03	0,00				1	1						2,53	2,52	
	21:00	8,31	8,31	0,00				1	1						1,84	1,80	
	22:00	7,43	7,43	0,00				1	1						0,94	0,92	
	23:00	6,54	6,54	0,00				1	1						0,20	0,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,64	5,64	0,00	1			1							1,27	1,31
	01:00	5,07	5,07	0,00	1			1							0,75	0,75
	02:00	4,91	4,91	0,00				1							1,50	1,53
	03:00	4,74	4,74	0,00				1							1,48	1,47
	04:00	4,77	4,77	0,00				1							1,50	1,50
	05:00	4,99	4,99	0,00	1			1							0,73	0,71
	06:00	5,79	5,79	0,00	1			1							1,40	1,43
	07:00	6,79	6,76	0,02	1		1	1							1,72	1,71
	08:00	7,58	7,56	0,01	1		1	1							2,13	2,15
	09:00	7,59	7,56	0,02	1		1	1							2,17	2,16
	10:00	7,35	7,33	0,02	1		1	1							1,94	1,93
	11:00	7,06	7,03	0,03	1		1	1							1,65	1,65
	12:00	6,88	6,85	0,03	1		1	1							1,48	1,47
	13:00	7,14	7,00	0,14	1		1	1							1,71	1,72
	14:00	7,56	7,30	0,26	1		1	1							2,16	2,15
	15:00	7,52	7,21	0,31	1		1	1							2,11	2,11
	16:00	7,69	7,10	0,59	1		1	1							2,23	2,26
	17:00	8,89	8,55	0,34				1	1						2,00	2,00
	18:00	9,33	9,04	0,29				1	1						2,74	2,82
	19:00	9,15	8,63	0,52				1	1						2,64	2,64
	20:00	8,84	8,38	0,47				1	1						2,36	2,33
	21:00	8,16	7,44	0,72				1	1						1,68	1,66
	22:00	7,28	6,55	0,73				1	1						0,81	0,79
	23:00	6,34	5,85	0,49			1	1							0,64	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,56	4,47	1,09			1	1							1,25	1,23	
	01:00	5,12	4,32	0,81			1	1							0,81	0,80	
	02:00	4,87	3,86	1,01				1							1,09	1,12	
	03:00	4,70	3,42	1,28				1							1,45	1,45	
	04:00	4,68	3,42	1,26				1							1,43	1,43	
	05:00	4,88	3,30	1,57				1							1,61	1,62	
	06:00	5,38	3,52	1,86				1							1,88	1,88	
	07:00	5,97	4,13	1,84				1							2,08	2,08	
	08:00	6,96	4,66	2,30			1	1							2,43	2,43	
	09:00	7,45	4,93	2,52			1	1							2,60	2,61	
	10:00	7,82	5,34	2,48			1	1							2,73	2,73	
	11:00	8,27	5,86	2,42			1	1							2,89	2,89	
	12:00	8,09	5,99	2,10			1	1							2,84	2,83	
	13:00	8,24	6,26	1,98	1		1	1							2,82	2,83	
	14:00	8,11	6,13	1,98	1		1	1							2,70	2,70	
	15:00	7,92	5,83	2,09	1		1	1							2,51	2,50	
	16:00	8,04	5,52	2,52	1		1	1							2,59	2,61	
	17:00	9,11	6,26	2,84	1		1	1							3,03	3,03	
	18:00	9,12	6,65	2,47	1		1	1							3,04	3,04	
	19:00	8,92	6,64	2,28	1		1	1							3,04	3,04	
	20:00	8,43	6,26	2,17	1		1	1							2,93	2,92	
	21:00	7,83	5,66	2,17	1		1	1							2,45	2,44	
	22:00	7,05	5,10	1,95	1			1							2,27	2,29	
	23:00	6,31	4,87	1,44	1			1							2,00	1,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,66	4,42	1,24	1			1							1,35	1,33	
	01:00	5,08	4,32	0,76	1			1							0,78	0,77	
	02:00	4,83	3,55	1,28				1							1,44	1,50	
	03:00	4,68	3,32	1,36				1							1,43	1,42	
	04:00	4,60	3,26	1,34				1							1,35	1,34	
	05:00	4,71	3,27	1,44				1							1,44	1,44	
	06:00	5,15	3,40	1,75				1							1,78	1,79	
	07:00	5,52	4,12	1,40	1			1							1,51	1,49	
	08:00	6,19	4,98	1,21	1			1							1,83	1,84	
	09:00	6,65	5,34	1,31	1			1							2,24	2,25	
	10:00	7,31	6,07	1,24	1			1							2,55	2,56	
	11:00	7,60	6,10	1,50	1			1							2,67	2,67	
	12:00	7,27	5,74	1,53	1			1							2,55	2,55	
	13:00	6,99	5,06	1,93	1			1							2,45	2,45	
	14:00	6,71	4,72	1,99	1			1							2,32	2,32	
	15:00	6,75	4,93	1,83	1			1							2,35	2,35	
	16:00	7,08	5,09	1,99	1			1							2,47	2,48	
	17:00	8,32	5,90	2,42	1			1							2,89	2,90	
	18:00	8,75	6,10	2,65	1		1	1							3,04	3,04	
	19:00	8,63	6,19	2,44	1		1	1							3,01	3,01	
	20:00	8,30	5,83	2,48	1		1	1							2,87	2,86	
	21:00	7,63	5,47	2,16	1		1	1							2,24	2,22	
	22:00	7,08	5,17	1,91	1		1	1							2,01	2,05	
	23:00	6,11	4,40	1,71	1			1							1,80	1,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,41	4,33	1,08	1			1							1,10	1,08
	01:00	4,92	4,18	0,75	1			1							0,76	0,81
	02:00	4,78	3,33	1,45				1							1,54	1,53
	03:00	4,54	3,32	1,22				1							1,29	1,28
	04:00	4,56	3,28	1,28				1							1,29	1,30
	05:00	4,85	3,30	1,55				1							1,56	1,58
	06:00	5,54	3,65	1,89				1							1,93	1,94
	07:00	6,49	4,35	2,14			1	1							2,25	2,26
	08:00	7,28	5,18	2,10			1	1							2,54	2,55
	09:00	7,43	5,30	2,12			1	1							2,60	2,60
	10:00	7,35	5,16	2,19			1	1							2,57	2,57
	11:00	7,14	5,05	2,08			1	1							2,50	2,50
	12:00	7,08	5,09	1,98			1	1							2,48	2,48
	13:00	7,15	5,18	1,97			1	1							2,50	2,50
	14:00	6,88	5,01	1,87			1	1							2,41	2,41
	15:00	7,02	4,91	2,12			1	1							2,45	2,45
	16:00	7,28	5,07	2,21			1	1							2,54	2,54
	17:00	8,46	5,75	2,71			1	1							2,94	2,95
	18:00	8,99	6,25	2,74	1		1	1							3,04	3,04
	19:00	8,91	5,98	2,93	1		1	1							3,04	3,04
	20:00	8,48	5,58	2,91	1		1	1							2,96	2,96
	21:00	7,90	5,38	2,52	1		1	1							2,54	2,53
	22:00	7,05	4,75	2,29	1			1							2,30	2,31
	23:00	6,18	4,34	1,84	1			1							1,87	1,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,37	4,33	1,05	1			1							1,06	1,04	
	01:00	4,89	4,33	0,55	1			1							0,57	0,55	
	02:00	4,73	4,35	0,38	1			1							0,39	0,39	
	03:00	4,55	4,34	0,20	1			1							0,22	0,21	
	04:00	4,50	4,35	0,15	1			1							0,15	0,16	
	05:00	4,79	4,36	0,43	1			1							0,44	0,45	
	06:00	5,51	4,36	1,15	1			1							1,14	1,16	
	07:00	6,44	4,43	2,01	1			1							2,05	2,07	
	08:00	7,36	4,87	2,48	1			1							2,57	2,57	
	09:00	7,61	5,34	2,27	1			1							2,66	2,66	
	10:00	7,42	5,60	1,82	1			1							2,59	2,58	
	11:00	6,99	5,51	1,48	1		1	1							1,68	1,65	
	12:00	7,03	5,51	1,52	1		1	1							2,14	2,17	
	13:00	6,99	5,51	1,48	1			1							2,44	2,44	
	14:00	6,96	5,83	1,13	1			1							2,44	2,44	
	15:00	6,85	5,84	1,01	1			1							2,39	2,39	
	16:00	7,06	6,49	0,58				1	1						1,15	0,96	
	17:00	8,18	7,39	0,79				1	1						1,61	1,64	
	18:00	8,67	7,72	0,95				1	1						2,15	2,15	
	19:00	8,57	7,28	1,29				1	1						2,05	2,05	
	20:00	8,30	7,43	0,87				1	1						1,81	1,79	
	21:00	7,74	7,39	0,35				1	1						1,26	1,23	
	22:00	6,98	6,62	0,36				1	1						0,49	0,48	
	23:00	6,17	6,01	0,15			1	1							0,78	0,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,51	5,27	0,24			1	1							1,18	1,18	
	01:00	4,98	4,78	0,20			1	1							0,66	0,65	
	02:00	4,70	4,45	0,25			1	1							0,37	0,37	
	03:00	4,56	4,37	0,18			1	1							0,22	0,22	
	04:00	4,55	4,35	0,20			1	1							0,21	0,21	
	05:00	4,75	4,39	0,36			1	1							0,39	0,40	
	06:00	5,44	4,75	0,69			1	1							1,06	1,09	
	07:00	6,08	5,36	0,72			1	1							1,62	1,65	
	08:00	6,89	6,21	0,68			1	1							2,33	2,32	
	09:00	7,48	6,42	1,06	1		1	1							2,16	2,17	
	10:00	7,60	6,43	1,17	1		1	1							2,18	2,18	
	11:00	7,66	6,45	1,21	1		1	1							2,30	2,31	
	12:00	8,06	6,92	1,14	1		1	1							2,67	2,74	
	13:00	7,99	7,15	0,84	1		1	1							2,34	2,96	
	14:00	7,66	6,79	0,88	1		1	1							2,19	2,71	
	15:00	7,54	6,72	0,83	1		1	1							2,10	2,61	
	16:00	7,68	7,04	0,64	1		1	1							2,01	2,59	
	17:00	8,52	7,75	0,77				1	1						1,78	2,19	
	18:00	8,76	7,80	0,96				1	1						2,07	2,69	
	19:00	8,64	7,85	0,80				1	1						1,98	2,55	
	20:00	8,43	8,04	0,39				1	1						1,61	2,07	
	21:00	7,60	7,56	0,04				1	1						0,87	1,10	
	22:00	6,80	6,78	0,02				1	1						0,25	0,30	
	23:00	5,96	5,89	0,07				1	1						0,56	0,93	

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:35 με 16:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΗΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,27	5,07	0,21			1	1							0,81	1,04	
	01:00	4,77	4,64	0,13			1	1							0,40	0,52	
	02:00	4,58	4,38	0,20			1	1							0,26	0,32	
	03:00	4,45	4,34	0,11			1	1							0,12	0,15	
	04:00	4,45	4,35	0,10			1	1							0,11	0,14	
	05:00	4,64	4,35	0,29			1	1							0,30	0,00	
	06:00	5,04	4,42	0,62			1	1							0,68	0,00	
	07:00	5,35	4,38	0,96			1	1							0,99	1,31	
	08:00	6,06	4,55	1,51			1	1							1,63	2,14	
	09:00	7,52	6,40	1,12	1		1	1							2,09	2,73	
	10:00	8,87	8,46	0,40	1	1	1	1							2,15	2,79	
	11:00	8,82	8,38	0,44	1	1	1	1							1,17	1,41	
	12:00	7,89	6,91	0,98				1	1						1,32	1,78	
	13:00	6,83	6,48	0,35				1	1						0,37	0,46	
	14:00	5,69	5,19	0,50			1	1							0,52	0,79	
	15:00	5,26	4,38	0,88			1	1							0,93	1,20	
	16:00	5,48	4,62	0,86			1	1							1,11	0,00	
	17:00	6,37	5,25	1,12			1	1							1,75	0,00	
	18:00	6,84	5,48	1,36	1		1	1							1,71	2,20	
	19:00	6,88	5,42	1,46	1		1	1							1,47	1,91	
	20:00	6,66	5,40	1,26	1		1	1							1,27	1,65	
	21:00	6,33	4,60	1,73	1			1							1,73	2,29	
	22:00	5,81	4,33	1,48	1			1							1,49	1,91	
	23:00	5,40	4,33	1,07	1			1							1,08	1,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,31	4,13	1,17	1			1							1,16	1,21	
	01:00	4,90	3,26	1,64				1							1,64	1,63	
	02:00	4,70	3,25	1,45				1							1,46	1,45	
	03:00	4,56	3,26	1,29				1							1,29	1,29	
	04:00	4,54	3,26	1,27				1							1,28	1,28	
	05:00	4,60	3,26	1,35				1							1,35	1,34	
	06:00	4,95	3,28	1,67				1							1,66	1,67	
	07:00	5,29	3,45	1,85				1							1,84	1,85	
	08:00	5,88	4,03	1,85	1			1							1,86	1,85	
	09:00	6,72	4,43	2,29	1			1							2,28	2,29	
	10:00	7,22	4,75	2,47	1			1							2,52	2,52	
	11:00	7,45	5,10	2,35	1			1							2,61	2,61	
	12:00	7,52	5,48	2,05	1			1							2,62	2,61	
	13:00	6,92	4,89	2,03	1			1							2,45	2,43	
	14:00	6,26	4,82	1,44	1			1							1,94	1,93	
	15:00	6,09	5,34	0,75	1			1							1,74	1,75	
	16:00	6,57	6,15	0,41	1			1							2,19	2,20	
	17:00	7,72	7,43	0,28	1		1	1							2,39	2,40	
	18:00	8,27	8,13	0,14	1		1	1	1						1,23	1,12	
	19:00	8,17	7,93	0,24				1	1						1,65	1,66	
	20:00	7,79	7,48	0,31				1	1						1,29	1,28	
	21:00	7,23	7,13	0,10				1	1						0,74	0,72	
	22:00	6,54	6,54	0,00				1	1						0,11	0,26	
	23:00	5,99	5,99	0,00			1	1							1,58	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,49	5,49	0,00			1	1							1,16	1,15	
	01:00	4,98	4,98	0,00			1	1							0,68	0,70	
	02:00	4,78	4,76	0,02				1							1,51	1,53	
	03:00	4,63	4,40	0,23				1							1,37	1,37	
	04:00	4,55	3,51	1,04				1							1,29	1,30	
	05:00	4,86	3,26	1,60				1							1,59	1,60	
	06:00	5,28	3,44	1,84				1							1,84	1,85	
	07:00	5,79	3,83	1,96				1							1,96	1,95	
	08:00	6,51	4,36	2,16	1			1							2,15	2,16	
	09:00	7,08	4,61	2,47	1			1							2,47	2,48	
	10:00	7,15	4,67	2,48	1			1							2,50	2,50	
	11:00	7,14	4,76	2,38	1			1							2,50	2,50	
	12:00	7,08	5,20	1,88	1			1							2,29	2,27	
	13:00	6,93	5,44	1,49	1			1							2,40	2,40	
	14:00	6,65	5,61	1,04	1			1							2,28	2,27	
	15:00	6,69	6,02	0,67	1			1							2,27	2,28	
	16:00	7,15	6,79	0,36				1	1						1,29	1,16	
	17:00	8,35	7,80	0,54				1	1						1,77	1,80	
	18:00	8,77	8,31	0,46				1	1						2,26	2,26	
	19:00	8,52	8,34	0,18				1	1						2,03	2,01	
	20:00	8,02	7,96	0,06				1	1						1,52	1,51	
	21:00	7,57	7,57	0,00				1	1						1,08	1,07	
	22:00	6,85	6,84	0,01				1	1						0,37	0,35	
	23:00	6,21	6,20	0,01				1	1						0,24	0,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,74	5,68	0,06			1	1							1,43	1,42	
	01:00	5,23	5,09	0,14			1	1							0,91	0,90	
	02:00	4,93	4,59	0,33			1	1							0,83	0,86	
	03:00	4,77	4,21	0,56				1							1,48	1,47	
	04:00	4,78	3,90	0,88				1							1,48	1,48	
	05:00	4,86	4,33	0,53				1							1,58	1,59	
	06:00	5,36	4,23	1,12				1							1,85	1,85	
	07:00	5,65	4,31	1,34	1			1							1,36	1,36	
	08:00	6,05	4,35	1,70	1			1							1,70	1,71	
	09:00	6,49	4,36	2,13	1			1							2,14	2,14	
	10:00	6,47	4,38	2,09	1			1							2,11	2,13	
	11:00	6,59	5,44	1,15	1			1							1,97	1,97	
	12:00	6,58	5,70	0,88	1			1							2,25	2,25	
	13:00	6,49	5,69	0,80	1			1							2,16	2,16	
	14:00	6,14	4,99	1,15	1			1							1,82	1,82	
	15:00	6,20	4,35	1,85	1			1							1,85	1,86	
	16:00	6,94	4,54	2,41	1			1							2,41	2,42	
	17:00	8,09	6,10	1,99				1	1						2,00	1,89	
	18:00	8,61	6,53	2,08				1	1						2,09	2,09	
	19:00	8,55	6,51	2,04				1	1						2,05	2,04	
	20:00	8,23	6,51	1,72				1	1						1,72	1,72	
	21:00	7,71	6,43	1,27				1	1						1,28	1,42	
	22:00	7,27	4,88	2,39				1	1						2,53	2,55	
	23:00	6,46	4,46	2,00				1	1						2,14	2,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,68	4,36	1,32			1	1							1,36	1,34	
	01:00	5,22	4,35	0,87			1	1							0,95	0,96	
	02:00	4,96	4,06	0,91				1							1,67	1,70	
	03:00	4,79	4,11	0,68				1							1,55	1,53	
	04:00	4,78	4,24	0,54				1							1,50	1,51	
	05:00	5,06	4,95	0,11			1	1							0,93	0,93	
	06:00	5,56	5,47	0,09			1	1							1,21	1,21	
	07:00	6,43	6,37	0,06			1	1							1,96	1,98	
	08:00	7,44	7,41	0,04		1	1	1							2,21	2,20	
	09:00	8,17	8,14	0,03		1	1	1							2,53	2,54	
	10:00	8,27	8,24	0,03		1	1	1							2,59	2,60	
	11:00	7,96	7,96	0,00		1	1	1							2,46	2,46	
	12:00	7,28	7,28	0,00		1	1	1							1,88	1,87	
	13:00	7,03	7,03	0,00		1	1	1							1,61	1,61	
	14:00	6,87	6,78	0,09		1	1	1							1,47	1,47	
	15:00	6,90	6,80	0,10		1	1	1							1,48	1,47	
	16:00	7,23	7,22	0,01		1	1	1							1,80	1,81	
	17:00	8,50	8,48	0,02				1	1						1,14	1,25	
	18:00	9,30	9,16	0,14				1	1						2,79	2,79	
	19:00	9,17	8,91	0,27				1	1						2,67	2,67	
	20:00	8,83	8,68	0,16				1	1						2,34	2,33	
	21:00	8,12	7,82	0,31				1	1						1,65	1,62	
	22:00	7,34	6,82	0,52				1	1						0,86	0,84	
	23:00	6,48	6,40	0,09				1	1						0,09	0,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,68	4,92	0,76	1			1							0,90	1,02
	01:00	5,23	4,34	0,89	1			1							0,91	0,90
	02:00	4,95	4,34	0,60	1			1							0,61	0,61
	03:00	4,78	4,02	0,77	1			1							0,77	0,83
	04:00	4,76	3,49	1,27				1							1,47	1,47
	05:00	4,98	3,62	1,36				1							1,54	1,54
	06:00	5,59	3,86	1,73				1							1,72	1,73
	07:00	6,36	4,41	1,95	1			1							1,94	1,95
	08:00	7,34	5,08	2,26	1			1							2,26	2,27
	09:00	7,71	5,32	2,39	1			1							2,39	2,39
	10:00	7,76	5,36	2,40	1			1							2,41	2,41
	11:00	7,85	5,43	2,42	1			1							2,43	2,43
	12:00	7,52	5,05	2,47	1			1							2,49	2,49
	13:00	7,16	4,94	2,22	1			1							2,23	2,24
	14:00	7,12	5,04	2,08	1			1							2,27	2,28
	15:00	6,80	5,64	1,16	1			1							2,37	2,37
	16:00	7,21	6,64	0,57	1			1							1,84	1,67
	17:00	8,21	7,71	0,50				1	1						1,63	1,68
	18:00	8,92	8,61	0,32				1	1						2,41	2,41
	19:00	8,75	8,37	0,38				1	1						2,24	2,23
	20:00	8,51	8,19	0,32				1	1						2,02	2,01
	21:00	7,81	7,48	0,33				1	1						1,32	1,31
	22:00	7,08	6,64	0,44				1	1						0,60	0,58
	23:00	6,42	6,36	0,06				1	1						0,07	0,06

Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,74	5,06	0,68	1			1							0,67	0,78	
	01:00	5,32	4,34	0,98	1			1							0,99	0,99	
	02:00	5,09	4,34	0,75	1			1							0,76	0,76	
	03:00	4,89	4,34	0,55	1			1							0,56	0,57	
	04:00	4,89	4,34	0,54	1			1							0,55	0,55	
	05:00	5,17	4,35	0,82	1			1							0,82	0,83	
	06:00	5,80	4,36	1,45	1			1							1,44	1,46	
	07:00	6,78	4,55	2,23	1			1							2,22	2,25	
	08:00	8,14	5,49	2,65	1			1							2,82	2,83	
	09:00	9,06	6,90	2,16	1		1	1							3,04	3,04	
	10:00	8,96	6,81	2,15	1		1	1							3,04	3,04	
	11:00	8,61	6,49	2,12	1		1	1							2,99	2,99	
	12:00	8,34	6,31	2,03	1		1	1							2,88	2,89	
	13:00	8,62	6,34	2,28	1		1	1							3,00	3,00	
	14:00	8,85	6,05	2,80	1		1	1							3,04	3,04	
	15:00	8,89	6,35	2,54	1		1	1							3,04	3,04	
	16:00	9,17	6,82	2,35	1		1	1							3,04	3,04	
	17:00	10,20	8,26	1,94				1	1						2,92	2,90	
	18:00	10,87	9,69	1,18				1	1						3,04	3,04	
	19:00	10,62	9,92	0,71				1	1				1		3,04	3,04	
	20:00	9,92	9,48	0,44				1	1				1		2,92	2,93	
	21:00	8,70	8,44	0,27				1	1						2,25	2,21	
	22:00	7,46	7,28	0,18				1	1						0,99	0,00	
	23:00	6,77	6,67	0,09				1	1						0,28	0,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης