

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,97	1,89	0,08	1	1	1					0,30	0,30
	01:00	1,83	1,73	0,09	1	1	1					0,15	0,15
	02:00	1,72	1,68	0,04	1	1	1					0,05	0,07
	03:00	1,61	1,55	0,06	1		1					0,41	0,49
	04:00	1,56	1,53	0,03	1		1					0,44	0,44
	05:00	1,57	1,49	0,07	1		1					0,44	0,45
	06:00	1,62	1,51	0,11	1		1					0,50	0,49
	07:00	1,72	1,51	0,21	1		1					0,59	0,59
	08:00	1,64	1,50	0,14	1		1					0,53	0,53
	09:00	1,59	1,48	0,12	1		1					0,48	0,47
	10:00	1,58	1,48	0,10	1		1					0,45	0,46
	11:00	1,69	1,65	0,04	1		1					0,56	0,57
	12:00	1,71	1,69	0,03	1		1					0,59	0,59
	13:00	1,66	1,64	0,01	1		1					0,54	0,54
	14:00	1,56	1,56	0,00	1		1					0,45	0,45
	15:00	1,51	1,50	0,01	1		1					0,39	0,39
	16:00	1,62	1,62	0,00	1		1					0,47	0,48
	17:00	2,02	2,01	0,01	1		1					0,60	0,57
	18:00	2,25	2,25	0,00	1	1	1					0,57	0,57
	19:00	2,18	2,18	0,00	1	1	1					0,51	0,51
	20:00	2,12	2,12	0,00	1	1	1					0,43	0,44
	21:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1					0,37	0,37
	22:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1					0,22	0,21
	23:00	1,71	1,71	0,00	1	1	1					0,09	0,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,40	0,39
	01:00	1,36	1,36	0,00	1		1					0,25	0,24
	02:00	1,29	1,29	0,00	1		1					0,17	0,17
	03:00	1,23	1,23	0,00	1		1					0,11	0,11
	04:00	1,20	1,13	0,07	1		1					0,09	0,08
	05:00	1,22	1,15	0,07	1		1					0,11	0,10
	06:00	1,30	1,24	0,07	1		1					0,18	0,18
	07:00	1,30	1,23	0,07	1		1					0,17	0,18
	08:00	1,43	1,35	0,08	1		1					0,30	0,30
	09:00	1,55	1,41	0,15	1		1					0,42	0,43
	10:00	1,86	1,70	0,15	1		1					0,64	0,64
	11:00	1,99	1,89	0,10	1		1					0,70	0,70
	12:00	1,89	1,88	0,01	1		1					0,66	0,66
	13:00	2,01	2,00	0,01	1	1	1					0,54	0,48
	14:00	1,96	1,93	0,04	1	1	1					0,28	0,28
	15:00	1,92	1,90	0,01	1	1	1					0,23	0,23
	16:00	2,07	2,01	0,06	1	1	1					0,37	0,38
	17:00	2,35	2,28	0,08	1	1	1					0,65	0,67
	18:00	2,42	2,35	0,07	1	1	1					0,75	0,73
	19:00	2,43	2,33	0,10	1	1	1					0,76	0,76
	20:00	2,45	2,35	0,11	1	1	1					0,77	0,77
	21:00	2,31	2,18	0,13	1	1	1					0,65	0,64
	22:00	2,14	2,04	0,10	1	1	1					0,48	0,46
	23:00	1,96	1,87	0,09	1	1	1					0,32	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	
Α Ε Ρ Ρ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,73	1,60	0,14		1	1					0,58	0,59
	01:00	1,55	1,38	0,17		1	1					0,43	0,43
	02:00	1,51	1,42	0,09		1	1					0,40	0,39
	03:00	1,48	1,39	0,09		1	1					0,38	0,36
	04:00	1,47	1,32	0,15		1	1					0,35	0,35
	05:00	1,49	1,29	0,20		1	1					0,37	0,37
	06:00	1,50	1,32	0,18		1	1					0,38	0,38
	07:00	1,58	1,49	0,09		1	1					0,46	0,47
	08:00	1,65	1,59	0,06		1	1					0,51	0,52
	09:00	1,76	1,64	0,12	1		1					0,60	0,55
	10:00	1,86	1,78	0,08			1	1				0,20	0,60
	11:00	1,92	1,80	0,12			1	1				0,67	0,67
	12:00	1,93	1,76	0,17			1	1				0,68	0,68
	13:00	1,96	1,74	0,22			1	1				0,68	0,68
	14:00	2,03	1,81	0,22			1	1				0,71	0,71
	15:00	2,02	1,90	0,12			1	1				0,71	0,71
	16:00	2,19	2,05	0,14			1	1				0,77	0,77
	17:00	2,41	2,18	0,23		1	1	1				0,75	0,75
	18:00	2,51	2,23	0,28		1	1	1				0,82	0,82
	19:00	2,52	2,34	0,18		1	1	1				0,85	0,84
	20:00	2,45	2,29	0,16		1	1	1				0,78	0,78
	21:00	2,30	2,14	0,16		1	1	1				0,62	0,62
	22:00	2,16	1,99	0,18		1	1	1				0,50	0,49
	23:00	1,95	1,67	0,28			1	1				0,59	0,65

Απένταξη της G1 λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,72	1,50	0,22			1	1				0,59	0,58
	01:00	1,48	1,27	0,21			1	1				0,39	0,37
	02:00	1,29	1,14	0,15			1	1				0,18	0,18
	03:00	1,27	1,13	0,14			1	1				0,15	0,15
	04:00	1,22	1,17	0,05			1	1				0,10	0,10
	05:00	1,22	1,13	0,09			1	1				0,10	0,10
	06:00	1,28	1,14	0,14			1	1				0,16	0,16
	07:00	1,31	1,17	0,13			1	1				0,19	0,19
	08:00	1,41	1,33	0,07			1	1				0,28	0,28
	09:00	1,47	1,38	0,08			1	1				0,35	0,35
	10:00	1,51	1,45	0,07			1	1				0,39	0,39
	11:00	1,64	1,59	0,05			1	1				0,51	0,52
	12:00	1,65	1,60	0,05			1	1				0,54	0,53
	13:00	1,66	1,61	0,05			1	1				0,53	0,54
	14:00	1,76	1,71	0,05			1	1				0,61	0,61
	15:00	1,79	1,79	0,00			1	1				0,62	0,62
	16:00	1,89	1,86	0,03			1	1				0,66	0,66
	17:00	2,20	2,10	0,10			1	1				0,70	0,70
	18:00	2,28	2,09	0,19		1	1	1				0,60	0,60
	19:00	2,30	2,18	0,12		1	1	1				0,61	0,61
	20:00	2,22	2,10	0,12		1	1	1				0,54	0,54
	21:00	2,12	2,01	0,11		1	1	1				0,44	0,44
	22:00	1,95	1,85	0,10		1	1	1				0,39	0,44
	23:00	1,73	1,60	0,13			1	1				0,60	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,49	1,44	0,06			1	1				0,39	0,38
	01:00	1,36	1,32	0,04			1	1				0,24	0,24
	02:00	1,29	1,23	0,06			1	1				0,17	0,18
	03:00	1,23	1,23	0,00			1	1				0,11	0,12
	04:00	1,20	1,20	0,00			1	1				0,09	0,08
	05:00	1,21	1,21	0,01			1	1				0,09	0,10
	06:00	1,28	1,27	0,01			1	1				0,15	0,16
	07:00	1,37	1,37	0,00			1	1				0,26	0,25
	08:00	1,39	1,38	0,01			1	1				0,27	0,27
	09:00	1,41	1,36	0,05			1	1				0,29	0,29
	10:00	1,42	1,40	0,02			1	1				0,29	0,30
	11:00	1,42	1,21	0,21			1	1				0,30	0,30
	12:00	1,40	1,13	0,26			1	1				0,28	0,28
	13:00	1,39	1,12	0,27			1	1				0,27	0,26
	14:00	1,31	1,12	0,19			1	1				0,20	0,19
	15:00	1,37	1,13	0,24			1	1				0,25	0,25
	16:00	1,54	1,15	0,39			1	1				0,40	0,41
	17:00	2,02	1,55	0,47			1	1				0,70	0,70
	18:00	2,31	1,99	0,33			1	1				0,81	0,81
	19:00	2,38	2,03	0,35		1	1	1				0,72	0,72
	20:00	2,36	1,94	0,42		1	1	1				0,67	0,67
	21:00	2,28	1,92	0,35		1	1	1				0,60	0,60
	22:00	2,10	1,94	0,16		1	1	1				0,44	0,43
	23:00	1,86	1,75	0,11			1	1				0,56	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,72	1,61	0,11			1	1				0,60	0,60
	01:00	1,56	1,40	0,16			1	1				0,46	0,45
	02:00	1,44	1,32	0,13			1	1				0,33	0,33
	03:00	1,29	1,17	0,12			1	1				0,18	0,17
	04:00	1,20	1,14	0,07			1	1				0,08	0,08
	05:00	1,20	1,15	0,05			1	1				0,08	0,08
	06:00	1,31	1,25	0,06			1	1				0,18	0,18
	07:00	1,30	1,26	0,04			1	1				0,18	0,18
	08:00	1,31	1,28	0,03			1	1				0,19	0,19
	09:00	1,29	1,27	0,02			1	1				0,17	0,17
	10:00	1,27	1,26	0,01			1	1				0,16	0,15
	11:00	1,29	1,25	0,04			1	1				0,17	0,16
	12:00	1,27	1,26	0,01			1	1				0,15	0,15
	13:00	1,30	1,30	0,00			1	1				0,18	0,19
	14:00	1,24	1,24	0,00			1	1				0,12	0,12
	15:00	1,27	1,27	0,00			1	1				0,15	0,15
	16:00	1,39	1,39	0,00			1	1				0,26	0,27
	17:00	1,69	1,69	0,00			1	1				0,53	0,53
	18:00	1,97	1,96	0,00			1	1				0,69	0,69
	19:00	2,04	2,03	0,00			1	1				0,71	0,71
	20:00	2,01	1,96	0,06			1	1				0,70	0,71
	21:00	1,90	1,78	0,12			1	1				0,67	0,67
	22:00	1,75	1,57	0,18			1	1				0,61	0,60
	23:00	1,57	1,35	0,22			1	1				0,46	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,40	1,29	0,12			1	1				0,29	0,29
	01:00	1,30	1,20	0,09			1	1				0,18	0,18
	02:00	1,26	1,20	0,06			1	1				0,14	0,14
	03:00	1,23	1,15	0,08			1	1				0,10	0,11
	04:00	1,20	1,12	0,08			1	1				0,09	0,08
	05:00	1,21	1,12	0,09			1	1				0,09	0,09
	06:00	1,29	1,16	0,13		1		1				0,14	0,15
	07:00	1,36	1,22	0,14		1		1				0,24	0,24
	08:00	1,46	1,39	0,07			1	1				0,29	0,30
	09:00	1,76	1,63	0,13			1	1				0,23	0,16
	10:00	2,03	1,69	0,34	1		1					0,56	0,64
	11:00	2,02	1,63	0,38	1		1					0,71	0,71
	12:00	1,96	1,56	0,39	1		1					0,69	0,69
	13:00	2,03	1,63	0,41	1		1					0,71	0,71
	14:00	1,94	1,48	0,46	1		1					0,69	0,68
	15:00	1,91	1,58	0,33	1		1					0,66	0,67
	16:00	2,05	1,89	0,16	1		1					0,72	0,72
	17:00	2,37	2,23	0,14	1	1	1					0,71	0,69
	18:00	2,39	2,30	0,09	1	1	1					0,72	0,71
	19:00	2,38	2,25	0,13	1	1	1					0,71	0,70
	20:00	2,30	2,03	0,27	1	1	1					0,62	0,62
	21:00	2,19	1,80	0,40	1	1	1					0,52	0,52
	22:00	2,05	1,78	0,27	1	1	1					0,41	0,47
	23:00	1,84	1,71	0,13	1		1					0,64	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	
Α Ε Π Ε Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,70	1,57	0,12	1		1					0,58	0,57
	01:00	1,55	1,44	0,11	1		1					0,44	0,44
	02:00	1,46	1,29	0,18	1		1					0,35	0,34
	03:00	1,41	1,26	0,15	1		1					0,29	0,28
	04:00	1,41	1,12	0,29	1		1					0,30	0,30
	05:00	1,43	1,14	0,29	1		1					0,31	0,31
	06:00	1,46	1,19	0,26	1		1					0,33	0,33
	07:00	1,64	1,18	0,46	1		1					0,52	0,52
	08:00	1,75	1,25	0,50	1		1					0,58	0,58
	09:00	1,97	1,52	0,45	1		1					0,69	0,69
	10:00	2,06	1,58	0,48	1		1					0,72	0,72
	11:00	2,15	2,08	0,07	1	1	1					0,60	0,55
	12:00	2,03	1,97	0,06	1	1	1					0,39	0,44
	13:00	1,83	1,56	0,28	1		1					0,60	0,64
	14:00	1,78	1,43	0,34	1		1					0,62	0,62
	15:00	1,81	1,39	0,42	1		1					0,63	0,63
	16:00	1,99	1,57	0,42	1		1					0,68	0,64
	17:00	2,35	2,02	0,32	1	1	1					0,64	0,66
	18:00	2,44	2,27	0,17	1	1	1					0,76	0,76
	19:00	2,45	2,42	0,03	1	1	1					0,77	0,77
	20:00	2,46	2,38	0,08	1	1	1					0,77	0,77
	21:00	2,35	2,20	0,14	1	1	1					0,68	0,67
	22:00	2,08	1,97	0,12	1	1	1					0,43	0,46
	23:00	1,88	1,69	0,19	1		1					0,64	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,67	1,41	0,26	1		1					0,55	0,55
	01:00	1,54	1,36	0,18	1		1					0,42	0,42
	02:00	1,49	1,37	0,12	1		1					0,37	0,37
	03:00	1,41	1,31	0,11	1		1					0,31	0,30
	04:00	1,32	1,16	0,16	1		1					0,22	0,21
	05:00	1,34	1,20	0,14	1		1					0,22	0,23
	06:00	1,40	1,22	0,18	1		1					0,28	0,28
	07:00	1,58	1,48	0,10	1		1					0,46	0,47
	08:00	1,76	1,74	0,02	1		1					0,58	0,59
	09:00	1,99	1,98	0,00	1		1					0,70	0,69
	10:00	2,04	2,04	0,00	1		1					0,71	0,71
	11:00	2,00	2,00	0,00	1		1					0,70	0,67
	12:00	1,80	1,79	0,00	1		1					0,63	0,63
	13:00	1,77	1,77	0,00	1		1					0,62	0,62
	14:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,55	0,54
	15:00	1,59	1,59	0,00	1		1					0,48	0,48
	16:00	1,74	1,74	0,00	1		1					0,58	0,59
	17:00	2,08	2,08	0,00	1		1		1			0,57	0,53
	18:00	2,31	2,31	0,00	1		1		1			0,64	0,63
	19:00	2,33	2,33	0,00	1		1		1			0,65	0,65
	20:00	2,33	2,33	0,00	1		1		1			0,64	0,65
	21:00	2,27	2,27	0,00	1		1		1			0,59	0,59
	22:00	2,09	2,09	0,00	1		1		1			0,42	0,41
	23:00	1,85	1,85	0,00	1		1		1			0,27	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,66	1,66	0,00	1		1					0,54	0,54
	01:00	1,52	1,52	0,00	1		1					0,41	0,40
	02:00	1,45	1,45	0,00	1		1					0,34	0,33
	03:00	1,40	1,40	0,00	1		1					0,28	0,27
	04:00	1,40	1,40	0,00	1		1					0,28	0,28
	05:00	1,41	1,40	0,00	1		1					0,28	0,28
	06:00	1,47	1,45	0,02	1		1					0,35	0,35
	07:00	1,66	1,62	0,04	1		1					0,53	0,53
	08:00	1,70	1,61	0,09	1		1					0,54	0,55
	09:00	1,82	1,75	0,07	1		1					0,64	0,64
	10:00	1,83	1,68	0,15	1		1					0,64	0,64
	11:00	1,76	1,64	0,12	1		1					0,62	0,61
	12:00	1,70	1,66	0,05	1		1					0,57	0,58
	13:00	1,60	1,55	0,05	1		1					0,49	0,48
	14:00	1,53	1,48	0,05	1		1					0,40	0,41
	15:00	1,62	1,62	0,01	1		1					0,50	0,50
	16:00	1,78	1,76	0,02	1		1					0,61	0,62
	17:00	2,17	2,13	0,04	1		1				1	0,62	0,61
	18:00	2,34	2,28	0,06	1		1				1	0,66	0,67
	19:00	2,29	2,25	0,04	1		1				1	0,62	0,61
	20:00	2,31	2,26	0,05	1		1				1	0,63	0,63
	21:00	2,22	2,16	0,06	1		1				1	0,55	0,54
	22:00	2,00	1,88	0,12	1		1				1	0,41	0,48
	23:00	1,63	1,52	0,10	1		1					0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,38	1,29	0,09	1		1					0,28	0,27
	01:00	1,25	1,16	0,09	1		1					0,14	0,13
	02:00	1,23	1,18	0,05	1		1					0,11	0,11
	03:00	1,22	1,18	0,05	1		1					0,10	0,10
	04:00	1,17	1,13	0,04	1		1					0,05	0,05
	05:00	1,17	1,13	0,05	1		1					0,05	0,05
	06:00	1,28	1,18	0,10	1		1					0,16	0,16
	07:00	1,32	1,26	0,06	1		1					0,19	0,20
	08:00	1,35	1,30	0,06	1		1					0,23	0,23
	09:00	1,42	1,30	0,12	1		1					0,29	0,29
	10:00	1,42	1,19	0,23	1		1					0,31	0,30
	11:00	1,41	1,18	0,23	1		1					0,28	0,29
	12:00	1,38	1,22	0,16	1		1					0,24	0,25
	13:00	1,65	1,51	0,14	1		1					0,51	0,52
	14:00	1,82	1,58	0,23	1		1					0,63	0,63
	15:00	1,93	1,68	0,25	1		1					0,67	0,67
	16:00	2,00	1,80	0,21	1		1					0,58	0,53
	17:00	2,13	1,86	0,27	1		1	1				0,43	0,44
	18:00	2,21	2,00	0,21	1		1	1				0,53	0,53
	19:00	2,15	2,02	0,13	1		1	1				0,48	0,47
	20:00	2,09	1,97	0,12	1		1	1				0,42	0,41
	21:00	1,94	1,81	0,13	1		1	1				0,27	0,31
	22:00	1,79	1,71	0,08	1		1					0,59	0,63
	23:00	1,62	1,59	0,03	1		1					0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,39	1,38	0,01	1		1					0,28	0,28
	01:00	1,24	1,19	0,05	1		1					0,13	0,13
	02:00	1,19	1,12	0,07	1		1					0,08	0,07
	03:00	1,13	1,11	0,02	1		1					0,02	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	05:00	1,15	1,12	0,02	1		1					0,03	0,02
	06:00	1,23	1,16	0,07	1		1					0,11	0,11
	07:00	1,25	1,15	0,10	1		1					0,12	0,13
	08:00	1,29	1,14	0,15	1		1					0,17	0,17
	09:00	1,32	1,22	0,10	1		1					0,21	0,21
	10:00	1,42	1,25	0,16	1		1					0,28	0,29
	11:00	1,46	1,27	0,19	1		1					0,34	0,34
	12:00	1,62	1,25	0,37	1		1					0,49	0,49
	13:00	1,74	1,40	0,34	1		1					0,59	0,59
	14:00	1,68	1,55	0,14	1		1					0,56	0,56
	15:00	1,54	1,23	0,31	1		1					0,42	0,42
	16:00	1,64	1,28	0,36	1		1					0,51	0,51
	17:00	1,87	1,40	0,47	1		1					0,65	0,65
	18:00	2,02	1,51	0,51	1		1					0,71	0,71
	19:00	2,02	1,40	0,62	1		1					0,71	0,71
	20:00	1,98	1,33	0,66	1		1					0,69	0,70
	21:00	1,86	1,27	0,60	1		1					0,66	0,65
	22:00	1,69	1,15	0,53	1		1					0,56	0,56
	23:00	1,47	1,12	0,36	1		1					0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,34	1,14	0,20	1		1					0,21	0,22
	01:00	1,31	1,11	0,20	1		1					0,22	0,20
	02:00	1,26	1,13	0,13	1		1					0,15	0,14
	03:00	1,21	1,12	0,09	1		1					0,10	0,09
	04:00	1,17	1,11	0,05	1		1					0,06	0,07
	05:00	1,11	1,11	0,00	1		1					0,00	0,01
	06:00	1,23	1,16	0,07	1		1					0,09	0,10
	07:00	1,36	1,30	0,05	1		1					0,23	0,23
	08:00	1,45	1,39	0,06	1		1					0,32	0,33
	09:00	1,66	1,38	0,28	1		1					0,49	0,51
	10:00	1,83	1,42	0,42	1		1					0,64	0,64
	11:00	1,86	1,57	0,29	1		1					0,66	0,65
	12:00	1,81	1,62	0,19	1		1					0,63	0,63
	13:00	1,83	1,50	0,34	1		1					0,64	0,64
	14:00	1,75	1,21	0,53	1		1					0,60	0,60
	15:00	1,75	1,19	0,56	1		1					0,59	0,60
	16:00	1,89	1,33	0,56	1		1					0,66	0,66
	17:00	2,18	1,55	0,63	1		1					0,71	0,71
	18:00	2,27	1,72	0,55	1		1		1			0,58	0,58
	19:00	2,30	1,74	0,55	1		1		1			0,62	0,62
	20:00	2,32	1,77	0,55	1		1		1			0,63	0,64
	21:00	2,25	1,70	0,55	1		1		1			0,58	0,57
	22:00	2,07	1,90	0,17	1		1		1			0,39	0,43
	23:00	1,88	1,87	0,01	1		1		1			0,29	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,68	1,68	0,01	1		1					0,45	0,56
	01:00	1,48	1,48	0,00	1		1					0,39	0,37
	02:00	1,39	1,38	0,01	1		1					0,26	0,26
	03:00	1,41	1,41	0,00	1		1					0,29	0,29
	04:00	1,37	1,30	0,07	1		1					0,25	0,25
	05:00	1,37	1,13	0,24	1		1					0,26	0,25
	06:00	1,37	1,13	0,24	1		1					0,26	0,24
	07:00	1,53	1,17	0,36	1		1					0,41	0,40
	08:00	1,66	1,17	0,48	1		1					0,50	0,52
	09:00	1,88	1,30	0,58	1		1					0,65	0,65
	10:00	2,05	1,87	0,19	1		1					0,72	0,72
	11:00	2,08	1,98	0,10	1		1					0,73	0,73
	12:00	2,13	1,93	0,20	1	1	1					0,71	0,68
	13:00	2,27	2,09	0,18	1	1	1					0,56	0,53
	14:00	2,27	1,99	0,28	1		1			1		0,58	0,58
	15:00	2,23	1,76	0,47	1		1			1		0,55	0,55
	16:00	2,22	1,75	0,47	1		1			1		0,53	0,54
	17:00	2,37	1,86	0,52	1		1			1		0,68	0,69
	18:00	2,41	1,91	0,50	1		1			1		0,73	0,73
	19:00	2,48	1,74	0,74	1		1			1		0,80	0,80
	20:00	2,41	1,94	0,47	1		1			1		0,73	0,73
	21:00	2,38	1,69	0,69	1		1			1		0,71	0,70
	22:00	2,21	1,68	0,52	1		1			1		0,54	0,53
	23:00	1,99	1,83	0,16	1		1			1		0,33	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,73	1,72	0,01	1		1					0,14	0,27
	01:00	1,60	1,59	0,01	1		1					0,49	0,48
	02:00	1,52	1,52	0,00	1		1					0,41	0,40
	03:00	1,46	1,46	0,00	1		1					0,35	0,35
	04:00	1,47	1,46	0,00	1		1					0,35	0,34
	05:00	1,48	1,39	0,10	1		1					0,35	0,36
	06:00	1,54	1,44	0,09	1		1					0,41	0,41
	07:00	1,77	1,40	0,37	1		1					0,61	0,62
	08:00	1,69	1,28	0,40	1		1					0,56	0,56
	09:00	1,66	1,22	0,45	1		1					0,53	0,54
	10:00	1,68	1,35	0,33	1		1					0,56	0,54
	11:00	1,68	1,21	0,47	1		1					0,56	0,56
	12:00	1,68	1,15	0,53			1			1		0,55	0,53
	13:00	1,62	1,13	0,49			1			1		0,49	0,50
	14:00	1,71	1,23	0,48			1	1				0,58	0,58
	15:00	1,71	1,32	0,39			1	1				0,57	0,58
	16:00	1,94	1,51	0,43			1	1				0,68	0,67
	17:00	2,23	1,71	0,52			1	1				0,74	0,74
	18:00	2,50	2,06	0,44	1		1	1				0,82	0,82
	19:00	2,57	2,29	0,28	1		1	1				0,88	0,88
	20:00	2,53	2,31	0,23	1		1	1				0,85	0,85
	21:00	2,42	2,18	0,23	1		1	1				0,75	0,74
	22:00	2,17	1,88	0,29	1		1	1				0,52	0,50
	23:00	1,89	1,67	0,22	1		1	1				0,35	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	
Α Ε Ρ Ε Σ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,61	1,38	0,23	1		1					0,51	0,50
	01:00	1,50	1,30	0,19	1		1					0,38	0,38
	02:00	1,44	1,27	0,18	1		1					0,31	0,32
	03:00	1,41	1,22	0,18	1		1					0,29	0,29
	04:00	1,37	1,22	0,16	1		1					0,25	0,25
	05:00	1,40	1,22	0,17	1		1					0,28	0,28
	06:00	1,52	1,34	0,18	1		1					0,39	0,40
	07:00	1,68	1,56	0,12	1		1					0,56	0,55
	08:00	1,77	1,66	0,11	1		1					0,59	0,60
	09:00	2,01	1,88	0,13	1		1					0,71	0,70
	10:00	2,00	1,87	0,12	1		1					0,70	0,70
	11:00	1,88	1,79	0,09	1		1					0,66	0,65
	12:00	1,79	1,72	0,07	1				1			0,63	0,60
	13:00	1,68	1,44	0,24	1				1			0,55	0,55
	14:00	1,72	1,17	0,56	1				1			0,59	0,59
	15:00	1,78	1,20	0,58	1		1					0,60	0,59
	16:00	1,99	1,31	0,68	1		1					0,69	0,69
	17:00	2,34	1,55	0,79	1		1					0,82	0,82
	18:00	2,58	1,73	0,86	1		1		1			0,89	0,88
	19:00	2,70	1,85	0,85	1		1		1			0,94	0,94
	20:00	2,66	1,79	0,86	1		1		1			0,93	0,92
	21:00	2,59	1,73	0,86	1		1		1			0,89	0,90
	22:00	2,40	1,65	0,75	1		1		1			0,77	0,78
	23:00	2,05	1,33	0,71	1		1					0,72	0,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,78	1,18	0,60	1		1					0,62	0,62
	01:00	1,64	1,13	0,51	1		1					0,53	0,53
	02:00	1,52	1,11	0,40	1		1					0,42	0,40
	03:00	1,27	1,13	0,14	1		1					0,15	0,14
	04:00	1,40	1,13	0,27	1		1					0,28	0,28
	05:00	1,30	1,14	0,16	1		1					0,17	0,18
	06:00	1,61	1,14	0,47	1		1					0,48	0,48
	07:00	1,65	1,18	0,47	1			1				0,52	0,50
	08:00	1,76	1,44	0,32	1			1				0,61	0,60
	09:00	1,80	1,56	0,24	1			1				0,63	0,63
	10:00	1,79	1,43	0,36	1			1				0,62	0,61
	11:00	1,96	1,59	0,37	1		1					0,68	0,68
	12:00	1,93	1,28	0,66	1		1					0,68	0,68
	13:00	1,69	1,14	0,55	1		1					0,56	0,55
	14:00	1,80	1,19	0,61	1		1					0,63	0,62
	15:00	1,76	1,18	0,58	1		1					0,59	0,59
	16:00	2,20	1,47	0,73	1		1					0,77	0,77
	17:00	2,34	1,54	0,81	1		1					0,82	0,82
	18:00	2,47	1,61	0,86	1		1					0,86	0,86
	19:00	2,75	1,80	0,95	1		1	1				0,96	0,96
	20:00	2,66	1,77	0,89	1		1	1				0,92	0,92
	21:00	2,41	1,69	0,72	1		1	1				0,75	0,73
	22:00	2,27	1,72	0,55	1		1	1				0,61	0,59
	23:00	2,06	1,61	0,45	1		1					0,55	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,79	1,31	0,47	1		1					0,62	0,62
	01:00	1,65	1,21	0,45	1		1					0,53	0,53
	02:00	1,59	1,18	0,41	1		1					0,47	0,47
	03:00	1,58	1,13	0,45	1		1					0,46	0,46
	04:00	1,53	1,13	0,40	1		1					0,40	0,40
	05:00	1,54	1,13	0,41	1		1					0,42	0,42
	06:00	1,60	1,14	0,46	1		1					0,47	0,48
	07:00	1,70	1,14	0,56	1		1					0,57	0,58
	08:00	1,73	1,15	0,57	1		1					0,58	0,58
	09:00	1,81	1,22	0,59	1		1					0,63	0,63
	10:00	1,82	1,42	0,40	1		1					0,64	0,64
	11:00	1,81	1,72	0,08	1		1					0,63	0,63
	12:00	1,78	1,54	0,24	1		1					0,62	0,62
	13:00	1,77	1,25	0,52	1		1					0,62	0,62
	14:00	1,79	1,17	0,61	1		1					0,62	0,62
	15:00	1,81	1,20	0,61	1		1					0,63	0,63
	16:00	1,98	1,29	0,69	1		1					0,69	0,69
	17:00	2,26	1,49	0,78	1		1					0,78	0,79
	18:00	2,54	1,79	0,75	1		1		1			0,85	0,85
	19:00	2,46	1,72	0,74	1		1		1			0,77	0,77
	20:00	2,52	1,70	0,82	1		1		1			0,86	0,84
	21:00	2,28	1,69	0,59	1		1		1			0,60	0,60
	22:00	2,31	1,78	0,52	1		1		1			0,62	0,62
	23:00	2,08	1,53	0,55	1		1					0,56	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,85	1,23	0,62	1		1					0,65	0,65
	01:00	1,69	1,16	0,52	1		1					0,56	0,56
	02:00	1,61	1,12	0,49	1		1					0,50	0,49
	03:00	1,57	1,12	0,45	1		1					0,45	0,45
	04:00	1,54	1,12	0,42	1		1					0,43	0,42
	05:00	1,58	1,19	0,39	1		1					0,46	0,46
	06:00	1,65	1,27	0,38	1		1					0,52	0,53
	07:00	1,69	1,37	0,32			1		1			0,56	0,53
	08:00	1,60	1,33	0,27			1		1			0,47	0,48
	09:00	1,58	1,26	0,33			1		1			0,47	0,47
	10:00	1,59	1,19	0,40			1		1			0,47	0,47
	11:00	1,63	1,28	0,35			1		1			0,51	0,51
	12:00	1,47	1,11	0,36			1		1			0,37	0,35
	13:00	1,40	1,13	0,27			1		1			0,28	0,28
	14:00	1,41	1,13	0,28			1		1			0,29	0,29
	15:00	1,40	1,13	0,26			1		1			0,27	0,28
	16:00	1,60	1,12	0,47			1		1			0,48	0,47
	17:00	1,86	1,23	0,63			1		1			0,64	0,65
	18:00	2,17	1,43	0,75			1		1			0,76	0,76
	19:00	2,27	1,49	0,78			1		1			0,79	0,79
	20:00	2,27	1,50	0,78			1		1			0,80	0,80
	21:00	2,35	1,56	0,79			1		1			0,82	0,82
	22:00	2,21	1,45	0,75			1		1			0,77	0,77
	23:00	1,97	1,30	0,68	1		1					0,69	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,77	1,18	0,59	1		1					0,62	0,61
	01:00	1,62	1,13	0,49	1		1					0,51	0,50
	02:00	1,53	1,13	0,40	1		1					0,41	0,41
	03:00	1,49	1,11	0,38	1		1					0,38	0,37
	04:00	1,50	1,13	0,37	1		1					0,38	0,38
	05:00	1,52	1,14	0,38	1		1					0,39	0,39
	06:00	1,62	1,17	0,44	1		1					0,49	0,49
	07:00	1,74	1,44	0,30	1		1					0,60	0,60
	08:00	1,67	1,57	0,10	1		1					0,54	0,54
	09:00	1,67	1,60	0,07	1		1					0,55	0,54
	10:00	1,85	1,80	0,06	1		1					0,65	0,65
	11:00	1,90	1,71	0,19	1		1					0,66	0,66
	12:00	2,04	1,71	0,33	1		1					0,72	0,72
	13:00	1,85	1,63	0,22	1		1					0,64	0,65
	14:00	1,93	1,47	0,46	1		1					0,68	0,68
	15:00	1,97	1,34	0,64	1		1					0,64	0,69
	16:00	2,21	1,49	0,72	1		1					0,77	0,77
	17:00	2,35	1,64	0,71	1		1					0,82	0,82
	18:00	2,56	1,90	0,66	1		1	1				0,87	0,87
	19:00	2,75	2,29	0,46	1		1	1				0,96	0,96
	20:00	2,69	2,32	0,38	1		1	1				0,94	0,94
	21:00	2,46	2,34	0,12	1		1	1				0,79	0,78
	22:00	2,31	2,26	0,05	1		1	1				0,64	0,63
	23:00	2,00	1,99	0,00	1		1	1				0,37	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,76	1,76	0,00	1		1					0,61	0,61
	01:00	1,63	1,61	0,01	1		1					0,51	0,51
	02:00	1,61	1,60	0,01	1		1					0,49	0,49
	03:00	1,58	1,57	0,00	1		1					0,46	0,46
	04:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,41	0,41
	05:00	1,54	1,54	0,00	1		1					0,42	0,41
	06:00	1,62	1,62	0,00	1		1					0,50	0,50
	07:00	1,76	1,76	0,00	1		1					0,61	0,61
	08:00	1,76	1,75	0,00	1		1					0,60	0,60
	09:00	1,84	1,84	0,00	1		1					0,65	0,65
	10:00	1,90	1,91	0,00	1		1					0,68	0,22
	11:00	1,93	1,92	0,01	1		1					0,69	0,24
	12:00	1,94	1,92	0,02	1		1		1			0,47	0,25
	13:00	1,89	1,85	0,04	1		1		1			0,21	0,21
	14:00	1,90	1,84	0,05	1		1		1			0,22	0,22
	15:00	1,88	1,83	0,05	1		1					0,47	0,56
	16:00	2,12	2,02	0,10	1		1					0,69	0,68
	17:00	2,45	2,42	0,03	1		1		1			0,75	0,75
	18:00	2,60	2,52	0,08	1		1		1			0,89	0,89
	19:00	2,64	2,56	0,08	1		1		1			0,91	0,92
	20:00	2,49	2,36	0,13	1		1		1			0,82	0,82
	21:00	2,40	2,25	0,15	1		1		1			0,73	0,73
	22:00	2,18	2,03	0,15	1		1		1			0,52	0,51
	23:00	1,85	1,77	0,08	1		1					0,36	0,44

Απώλεια επικοινωνίας του ΗΣ με το σύστημα εποπτείας λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,61	1,44	0,17	1		1					0,50	0,49
	01:00	1,46	1,28	0,17	1		1					0,34	0,34
	02:00	1,38	1,23	0,15	1		1					0,26	0,26
	03:00	1,33	1,24	0,09	1		1					0,20	0,20
	04:00	1,35	1,25	0,10	1		1					0,23	0,23
	05:00	1,38	1,33	0,06	1		1					0,25	0,26
	06:00	1,50	1,44	0,06	1		1					0,38	0,38
	07:00	1,66	1,62	0,03	1		1					0,52	0,53
	08:00	1,60	1,57	0,04	1		1					0,49	0,49
	09:00	1,75	1,74	0,01	1		1					0,60	0,61
	10:00	1,77	1,74	0,03	1		1					0,62	0,61
	11:00	1,69	1,62	0,07	1		1					0,56	0,57
	12:00	1,77	1,68	0,09	1		1					0,60	0,61
	13:00	1,84	1,78	0,06	1		1					0,64	0,64
	14:00	1,78	1,48	0,30	1		1					0,61	0,62
	15:00	1,79	1,37	0,41	1		1					0,63	0,63
	16:00	1,94	1,64	0,30	1		1					0,66	0,68
	17:00	2,29	2,06	0,23	1		1			1		0,71	0,72
	18:00	2,48	2,38	0,11	1		1			1		0,80	0,80
	19:00	2,64	2,60	0,03	1		1			1		0,90	0,91
	20:00	2,61	2,59	0,02	1		1			1		0,91	0,90
	21:00	2,50	2,50	0,00	1		1			1		0,83	0,82
	22:00	2,26	2,26	0,00	1		1			1		0,59	0,58
	23:00	1,99	1,99	0,00	1		1			1		0,38	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,73	1,73	0,00	1		1					0,60	0,60
	01:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,49	0,49
	02:00	1,56	1,56	0,00	1		1					0,44	0,44
	03:00	1,54	1,54	0,00	1		1					0,43	0,42
	04:00	1,49	1,49	0,00	1		1					0,39	0,38
	05:00	1,42	1,41	0,01	1		1					0,31	0,31
	06:00	1,45	1,45	0,01	1		1					0,34	0,34
	07:00	1,67	1,66	0,00	1		1					0,54	0,55
	08:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,56	0,56
	09:00	1,70	1,68	0,03	1		1					0,56	0,57
	10:00	1,92	1,85	0,07	1		1					0,67	0,67
	11:00	1,75	1,71	0,04	1		1					0,61	0,61
	12:00	1,65	1,64	0,01	1		1					0,54	0,54
	13:00	1,70	1,63	0,07	1		1					0,58	0,58
	14:00	1,69	1,60	0,08	1		1					0,57	0,57
	15:00	1,64	1,60	0,04	1		1					0,52	0,52
	16:00	1,81	1,80	0,01	1		1					0,58	0,59
	17:00	2,11	2,11	0,00	1		1	1				0,61	0,61
	18:00	2,43	2,43	0,00	1		1	1				0,61	0,61
	19:00	2,54	2,54	0,00	1		1	1				0,61	0,61
	20:00	2,56	2,55	0,01	1		1	1				0,62	0,62
	21:00	2,37	2,36	0,01	1		1	1				0,62	0,62
	22:00	2,18	2,17	0,00	1		1	1				0,60	0,61
	23:00	1,95	1,95	0,00	1		1	1				0,61	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,72	1,71	0,00			1	1				0,61	0,61
	01:00	1,59	1,55	0,04			1	1				0,63	0,63
	02:00	1,50	1,48	0,03			1	1				0,62	0,62
	03:00	1,45	1,45	0,00			1	1				0,61	0,61
	04:00	1,46	1,45	0,00			1	1				0,61	0,61
	05:00	1,47	1,45	0,02			1	1				0,62	0,62
	06:00	1,56	1,43	0,13			1	1				0,54	0,66
	07:00	1,72	1,53	0,19	1		1					0,45	0,68
	08:00	1,75	1,50	0,26	1		1					0,51	0,70
	09:00	1,91	1,58	0,32	1		1					0,73	0,73
	10:00	1,81	1,60	0,21	1		1					0,39	0,39
	11:00	1,96	1,79	0,17	1		1					0,70	0,70
	12:00	1,95	1,60	0,35	1		1					0,69	0,69
	13:00	2,01	1,55	0,46	1		1					0,71	0,71
	14:00	2,05	1,78	0,28	1		1					0,71	0,71
	15:00	2,15	1,98	0,17	1		1	1				0,55	0,55
	16:00	2,28	2,07	0,21	1		1	1				0,59	0,59
	17:00	2,63	2,28	0,35	1		1	1				0,88	0,88
	18:00	2,60	2,27	0,33	1		1	1				0,90	0,90
	19:00	2,57	2,15	0,42	1		1	1				0,87	0,87
	20:00	2,55	2,04	0,51	1		1	1				0,86	0,86
	21:00	2,41	1,95	0,46	1		1	1				0,73	0,73
	22:00	2,20	1,80	0,40	1		1	1				0,53	0,53
	23:00	1,93	1,70	0,23	1		1	1				0,27	0,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,61	1,44	0,17	1		1					0,29	0,49
	01:00	1,44	1,20	0,24	1		1					0,35	0,32
	02:00	1,27	1,21	0,06	1		1					0,07	0,15
	03:00	1,22	1,22	0,00	1		1					0,00	0,10
	04:00	1,21	1,21	0,01	1		1					0,00	0,09
	05:00	1,25	1,24	0,01	1		1					0,00	0,13
	06:00	1,32	1,23	0,09	1		1					0,14	0,20
	07:00	1,37	1,27	0,10	1		1					0,25	0,25
	08:00	1,47	1,30	0,18	1		1					0,35	0,35
	09:00	1,72	1,52	0,20	1		1					0,57	0,60
	10:00	2,00	1,78	0,22	1		1	1				0,64	0,32
	11:00	2,01	1,89	0,12	1		1	1				0,36	0,33
	12:00	1,72	1,72	0,00	1		1					0,57	0,60
	13:00	1,68	1,66	0,02	1		1					0,56	0,56
	14:00	1,62	1,35	0,27	1		1					0,50	0,50
	15:00	1,64	1,44	0,20	1		1					0,52	0,52
	16:00	1,76	1,18	0,58	1		1					0,60	0,62
	17:00	2,02	1,46	0,56	1		1					0,70	0,71
	18:00	2,32	1,72	0,60	1		1		1			0,67	0,64
	19:00	2,30	1,92	0,38	1		1		1			0,62	0,62
	20:00	2,27	1,89	0,38	1		1		1			0,59	0,59
	21:00	2,14	1,97	0,17	1		1		1			0,46	0,46
	22:00	1,99	1,69	0,30	1		1		1			0,32	0,31
	23:00	1,74	1,35	0,39	1		1					0,39	0,61

Τις πρωινές ώρες σημειώθηκαν διαταραχές στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,54	1,11	0,42	1		1					0,43	0,42
	01:00	1,40	1,13	0,28	1		1					0,28	0,28
	02:00	1,31	1,13	0,19	1		1					0,20	0,19
	03:00	1,27	1,14	0,13	1		1					0,14	0,15
	04:00	1,25	1,13	0,12	1		1					0,13	0,13
	05:00	1,29	1,14	0,15	1		1					0,16	0,17
	06:00	1,38	1,14	0,24	1		1					0,25	0,26
	07:00	1,40	1,15	0,25	1		1					0,29	0,28
	08:00	1,46	1,25	0,21	1		1					0,34	0,34
	09:00	1,42	1,28	0,14	1		1					0,31	0,30
	10:00	1,43	1,35	0,08	1		1					0,31	0,31
	11:00	1,43	1,43	0,00	1		1					0,32	0,31
	12:00	1,39	1,39	0,00	1		1					0,27	0,27
	13:00	1,39	1,35	0,04	1		1					0,27	0,27
	14:00	1,35	1,31	0,04	1		1					0,23	0,23
	15:00	1,34	1,27	0,07	1		1					0,22	0,22
	16:00	1,54	1,45	0,09	1		1					0,40	0,42
	17:00	1,84	1,72	0,12	1		1					0,64	0,64
	18:00	2,22	2,20	0,02	1		1			1		0,62	0,54
	19:00	2,46	2,45	0,01	1		1			1		0,76	0,78
	20:00	2,49	2,48	0,01	1		1			1		0,82	0,81
	21:00	2,38	2,38	0,00	1		1			1		0,71	0,70
	22:00	2,16	2,16	0,00	1		1			1		0,50	0,48
	23:00	1,98	1,98	0,00	1		1			1		0,30	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,77	1,77	0,00	1		1					0,14	0,62
	01:00	1,63	1,63	0,00	1		1					0,49	0,51
	02:00	1,55	1,55	0,00	1		1					0,45	0,43
	03:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,39	0,39
	04:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,41	0,41
	05:00	1,56	1,56	0,00	1		1					0,43	0,44
	06:00	1,66	1,66	0,00	1		1					0,53	0,54
	07:00	1,84	1,83	0,01	1		1					0,64	0,64
	08:00	1,87	1,83	0,04	1		1					0,65	0,65
	09:00	1,93	1,93	0,00	1		1					0,67	0,68
	10:00	1,96	1,95	0,01	1		1					0,69	0,69
	11:00	1,89	1,88	0,01	1		1					0,66	0,66
	12:00	1,86	1,86	0,00	1		1					0,65	0,65
	13:00	1,89	1,89	0,00	1		1					0,66	0,66
	14:00	1,84	1,84	0,00	1		1					0,64	0,64
	15:00	1,83	1,83	0,00	1		1					0,64	0,64
	16:00	2,02	2,02	0,00	1		1			1		0,60	0,34
	17:00	2,31	2,31	0,00	1		1			1		0,59	0,63
	18:00	2,53	2,53	0,00	1		1			1		0,85	0,85
	19:00	2,73	2,73	0,00	1		1			1		0,95	0,96
	20:00	2,72	2,72	0,00	1		1			1		0,95	0,95
	21:00	2,56	2,56	0,00	1		1			1		0,87	0,88
	22:00	2,32	2,32	0,00	1		1			1		0,65	0,64
	23:00	2,02	2,02	0,00	1		1			1		0,35	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,79	1,79	0,00	1					1		0,21	0,63
	01:00	1,63	1,63	0,00	1					1		0,51	0,51
	02:00	1,61	1,61	0,00	1					1		0,49	0,49
	03:00	1,52	1,52	0,00	1					1		0,39	0,40
	04:00	1,51	1,51	0,00	1					1		0,40	0,39
	05:00	1,55	1,55	0,00	1					1		0,42	0,43
	06:00	1,68	1,68	0,00	1					1		0,55	0,56
	07:00	1,85	1,85	0,00	1					1		0,65	0,65
	08:00	1,84	1,82	0,02	1		1					0,56	0,64
	09:00	1,88	1,85	0,03	1		1					0,66	0,66
	10:00	1,88	1,81	0,07	1		1					0,66	0,66
	11:00	1,85	1,77	0,07	1		1					0,65	0,65
	12:00	1,78	1,63	0,15	1		1					0,62	0,62
	13:00	1,73	1,55	0,17	1		1					0,60	0,60
	14:00	1,75	1,57	0,18	1		1					0,61	0,61
	15:00	1,74	1,57	0,17	1		1					0,61	0,61
	16:00	1,89	1,70	0,19	1		1					0,66	0,66
	17:00	2,26	2,06	0,21	1		1					0,78	0,79
	18:00	2,53	2,31	0,22	1		1			1		0,85	0,85
	19:00	2,66	2,45	0,21	1		1			1		0,92	0,93
	20:00	2,63	2,45	0,18	1		1			1		0,92	0,92
	21:00	2,50	2,35	0,15	1		1			1		0,83	0,82
	22:00	2,23	2,11	0,12	1		1			1		0,56	0,55
	23:00	2,05	1,95	0,09	1		1			1		0,37	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,80	1,71	0,09	1		1					0,27	0,37
	01:00	1,65	1,54	0,11	1		1					0,54	0,53
	02:00	1,58	1,51	0,07	1		1					0,46	0,46
	03:00	1,50	1,38	0,12	1		1					0,38	0,38
	04:00	1,48	1,34	0,14	1		1					0,37	0,36
	05:00	1,52	1,40	0,12	1		1					0,40	0,40
	06:00	1,62	1,52	0,10	1		1					0,49	0,49
	07:00	1,77	1,72	0,05	1		1					0,62	0,62
	08:00	1,77	1,66	0,11	1		1					0,61	0,61
	09:00	1,88	1,60	0,28	1		1					0,66	0,66
	10:00	1,89	1,55	0,34	1		1					0,66	0,66
	11:00	1,88	1,63	0,25	1		1					0,66	0,66
	12:00	1,94	1,74	0,21	1		1					0,68	0,68
	13:00	1,84	1,56	0,28	1		1					0,64	0,65
	14:00	1,80	1,50	0,30	1		1					0,63	0,63
	15:00	1,80	1,51	0,29	1		1					0,62	0,62
	16:00	1,85	1,57	0,27	1		1					0,64	0,64
	17:00	2,16	1,90	0,27	1		1					0,73	0,74
	18:00	2,53	2,42	0,11	1		1	1				0,86	0,85
	19:00	2,63	2,38	0,24	1		1	1				0,91	0,91
	20:00	2,63	2,31	0,32	1		1	1				0,92	0,92
	21:00	2,50	2,18	0,32	1		1	1				0,83	0,82
	22:00	2,22	1,92	0,30	1		1	1				0,57	0,55
	23:00	2,00	1,78	0,22	1		1	1				0,34	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,77	1,57	0,19			1	1				0,33	0,42
	01:00	1,63	1,29	0,33			1	1				0,51	0,51
	02:00	1,56	1,21	0,35			1	1				0,45	0,44
	03:00	1,52	1,23	0,30			1	1				0,40	0,40
	04:00	1,43	1,17	0,26			1	1				0,31	0,31
	05:00	1,45	1,14	0,32			1	1				0,32	0,33
	06:00	1,55	1,13	0,42			1	1				0,43	0,43
	07:00	1,68	1,19	0,49			1	1				0,55	0,56
	08:00	1,79	1,30	0,49	1		1					0,57	0,57
	09:00	1,94	1,33	0,61	1		1					0,62	0,68
	10:00	2,13	1,48	0,65	1		1					0,71	0,74
	11:00	2,12	1,49	0,64	1		1					0,74	0,74
	12:00	2,11	1,64	0,47	1		1					0,74	0,74
	13:00	2,06	1,57	0,49	1		1					0,72	0,72
	14:00	2,11	1,58	0,53	1		1					0,74	0,74
	15:00	2,23	1,59	0,64	1		1					0,77	0,78
	16:00	2,45	2,10	0,35	1		1	1				0,78	0,78
	17:00	2,61	1,89	0,72	1		1	1				0,90	0,90
	18:00	2,63	2,47	0,16	1		1	1				0,91	0,91
	19:00	2,79	2,65	0,14	1		1	1				0,97	0,98
	20:00	2,68	2,64	0,04	1		1	1				0,94	0,94
	21:00	2,47	2,45	0,03	1		1	1				0,82	0,80
	22:00	2,23	2,16	0,08	1		1	1				0,58	0,56
	23:00	2,05	1,98	0,07	1		1	1				0,40	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,80	1,75	0,05	1		1					0,63	0,63
	01:00	1,66	1,57	0,09	1		1					0,56	0,54
	02:00	1,57	1,53	0,05	1		1					0,46	0,45
	03:00	1,51	1,49	0,01	1		1					0,39	0,39
	04:00	1,52	1,52	0,00	1		1					0,40	0,39
	05:00	1,54	1,53	0,01	1		1					0,41	0,41
	06:00	1,62	1,60	0,02	1		1					0,50	0,50
	07:00	1,80	1,77	0,02	1		1					0,62	0,62
	08:00	1,77	1,71	0,06	1		1					0,60	0,61
	09:00	1,87	1,81	0,06	1		1					0,65	0,65
	10:00	1,81	1,79	0,01	1		1					0,64	0,63
	11:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,54	0,54
	12:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,39	0,39
	13:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,40	0,39
	14:00	1,65	1,65	0,00	1		1					0,52	0,53
	15:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,49	0,48
	16:00	1,71	1,71	0,01	1		1					0,57	0,57
	17:00	1,99	1,97	0,02	1		1					0,64	0,63
	18:00	2,34	2,20	0,13	1		1		1			0,67	0,65
	19:00	2,51	2,40	0,11	1		1		1			0,82	0,83
	20:00	2,54	2,31	0,23	1		1		1			0,87	0,86
	21:00	2,43	1,95	0,48	1		1		1			0,76	0,75
	22:00	2,06	1,63	0,43	1		1		1			0,63	0,62
	23:00	1,73	1,28	0,45	1		1					0,59	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,50	1,15	0,35	1		1					0,38	0,38
	01:00	1,38	1,12	0,26	1		1					0,27	0,26
	02:00	1,31	1,14	0,18	1		1					0,19	0,19
	03:00	1,24	1,13	0,11	1		1					0,12	0,13
	04:00	1,23	1,14	0,09	1		1					0,11	0,11
	05:00	1,22	1,13	0,09	1		1					0,10	0,10
	06:00	1,37	1,25	0,13	1		1					0,25	0,25
	07:00	1,39	1,32	0,06	1		1					0,27	0,27
	08:00	1,46	1,33	0,13	1		1					0,33	0,35
	09:00	1,46	1,24	0,22	1		1					0,34	0,34
	10:00	1,47	1,37	0,09	1		1					0,32	0,34
	11:00	1,52	1,34	0,19	1		1					0,42	0,40
	12:00	1,41	1,22	0,19	1		1					0,31	0,30
	13:00	1,41	1,17	0,24	1		1					0,28	0,28
	14:00	1,36	1,13	0,23	1		1					0,24	0,23
	15:00	1,31	1,13	0,18	1		1					0,19	0,18
	16:00	1,47	1,14	0,33	1		1					0,34	0,35
	17:00	1,78	1,20	0,58	1		1					0,61	0,61
	18:00	2,16	1,61	0,56	1		1					0,75	0,76
	19:00	2,21	1,84	0,37	1		1					0,78	0,77
	20:00	2,17	1,79	0,38	1		1					0,76	0,76
	21:00	2,04	1,72	0,32	1		1					0,72	0,71
	22:00	1,88	1,57	0,32	1		1					0,66	0,66
	23:00	1,68	1,17	0,51	1		1					0,55	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,42	1,12	0,31	1		1					0,31	0,31
	01:00	1,30	1,13	0,17	1		1					0,19	0,19
	02:00	1,24	1,13	0,11	1		1					0,13	0,13
	03:00	1,20	1,12	0,07	1		1					0,08	0,08
	04:00	1,18	1,13	0,06	1		1					0,06	0,06
	05:00	1,21	1,17	0,05	1		1					0,09	0,09
	06:00	1,34	1,31	0,02	1		1					0,21	0,21
	07:00	1,36	1,29	0,07	1		1					0,23	0,24
	08:00	1,33	1,30	0,03	1		1					0,21	0,21
	09:00	1,32	1,29	0,02	1		1					0,20	0,20
	10:00	1,34	1,31	0,03	1		1					0,22	0,22
	11:00	1,30	1,29	0,01	1		1					0,18	0,18
	12:00	1,28	1,28	0,00	1		1					0,17	0,16
	13:00	1,24	1,24	0,00	1		1					0,13	0,13
	14:00	1,16	1,16	0,00	1		1					0,05	0,05
	15:00	1,16	1,16	0,00	1		1					0,04	0,04
	16:00	1,33	1,33	0,00	1		1					0,20	0,21
	17:00	1,61	1,61	0,00	1		1					0,46	0,47
	18:00	2,04	2,04	0,00	1		1					0,71	0,68
	19:00	2,15	2,15	0,00	1		1			1		0,48	0,47
	20:00	2,16	2,16	0,00	1		1			1		0,49	0,48
	21:00	1,96	1,96	0,00	1		1			1		0,30	0,29
	22:00	1,77	1,77	0,00	1		1					0,48	0,57
	23:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,43	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,36	1,36	0,00	1		1					0,25	0,25
	01:00	1,26	1,26	0,00	1		1					0,14	0,14
	02:00	1,18	1,18	0,00	1		1					0,06	0,06
	03:00	1,16	1,16	0,00	1		1					0,04	0,04
	04:00	1,17	1,16	0,00	1		1					0,05	0,05
	05:00	1,17	1,17	0,00	1		1					0,05	0,05
	06:00	1,30	1,30	0,00	1		1					0,18	0,18
	07:00	1,41	1,41	0,00	1		1					0,28	0,28
	08:00	1,61	1,60	0,01	1		1					0,47	0,48
	09:00	1,99	1,99	0,01	1		1	1				0,56	0,52
	10:00	1,97	1,96	0,01	1		1	1				0,29	0,29
	11:00	2,13	2,12	0,01	1		1	1				0,45	0,44
	12:00	2,10	2,10	0,00	1		1	1				0,46	0,43
	13:00	1,99	1,99	0,00	1		1	1				0,30	0,31
	14:00	1,89	1,89	0,00	1		1					0,45	0,47
	15:00	1,78	1,78	0,00	1		1					0,62	0,62
	16:00	1,88	1,88	0,00	1		1					0,66	0,66
	17:00	2,08	2,07	0,00	1		1	1				0,64	0,61
	18:00	2,37	2,34	0,03	1		1	1				0,70	0,69
	19:00	2,60	2,48	0,12	1		1	1				0,89	0,90
	20:00	2,59	2,49	0,10	1		1	1				0,90	0,89
	21:00	2,52	2,47	0,05	1		1	1				0,84	0,84
	22:00	2,25	2,22	0,03	1		1	1				0,59	0,58
	23:00	1,98	1,98	0,01	1		1	1				0,46	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,72	1,72	0,00	1		1					0,59	0,59
	01:00	1,64	1,64	0,00	1		1					0,52	0,52
	02:00	1,54	1,54	0,01	1		1					0,43	0,43
	03:00	1,52	1,49	0,03	1		1					0,41	0,40
	04:00	1,48	1,47	0,00	1		1					0,36	0,35
	05:00	1,50	1,47	0,03	1		1					0,38	0,38
	06:00	1,60	1,47	0,12	1		1					0,48	0,48
	07:00	1,79	1,57	0,22	1		1					0,62	0,62
	08:00	1,92	1,80	0,13	1		1					0,67	0,67
	09:00	2,14	2,07	0,07	1		1		1			0,53	0,49
	10:00	2,12	1,99	0,13	1		1		1			0,44	0,44
	11:00	2,15	1,88	0,26	1		1		1			0,46	0,46
	12:00	2,21	1,87	0,34	1		1		1			0,53	0,53
	13:00	2,30	1,98	0,32	1		1		1			0,63	0,62
	14:00	2,28	1,84	0,45	1		1		1			0,61	0,60
	15:00	2,25	1,70	0,55	1		1		1			0,56	0,57
	16:00	2,39	1,72	0,68	1		1		1			0,68	0,70
	17:00	2,64	1,77	0,87	1		1		1			0,90	0,91
	18:00	2,79	1,88	0,90	1		1		1			0,98	0,98
	19:00	2,81	1,85	0,97	1		1		1			0,98	0,98
	20:00	2,80	1,83	0,97	1		1		1			0,98	0,98
	21:00	2,70	1,76	0,94	1		1		1			0,95	0,95
	22:00	2,53	1,66	0,86	1		1		1			0,87	0,86
	23:00	2,19	1,42	0,77	1		1					0,77	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	
Η ε ρ ρ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,83	1,19	0,64	1		1					0,65	0,64
	01:00	1,47	1,12	0,35	1		1					0,37	0,35
	02:00	1,42	1,13	0,29	1		1					0,30	0,31
	03:00	1,35	1,16	0,18	1		1					0,20	0,22
	04:00	1,43	1,12	0,31	1		1					0,31	0,31
	05:00	1,41	1,15	0,26	1		1					0,27	0,29
	06:00	1,66	1,14	0,52	1		1					0,54	0,54
	07:00	1,72	1,20	0,52	1		1					0,54	0,56
	08:00	1,99	1,47	0,52	1		1					0,65	0,67
	09:00	2,18	1,97	0,21	1		1			1		0,40	0,50
	10:00	2,30	1,95	0,35	1		1			1		0,40	0,62
	11:00	2,29	2,04	0,25	1		1			1		0,42	0,61
	12:00	2,10	1,92	0,17	1		1			1		0,43	0,43
	13:00	1,82	1,71	0,11	1		1			1		0,34	0,22
	14:00	2,13	1,85	0,28	1		1			1		0,44	0,44
	15:00	2,20	1,91	0,29	1		1			1		0,52	0,52
	16:00	2,30	1,99	0,31	1		1			1		0,62	0,61
	17:00	2,58	2,16	0,42	1		1			1		0,85	0,86
	18:00	2,90	2,38	0,52	1		1			1		1,01	1,01
	19:00	2,88	2,38	0,50	1		1			1		1,01	1,01
	20:00	2,84	2,35	0,50	1		1			1		1,00	1,00
	21:00	2,67	2,20	0,47	1		1			1		0,94	0,93
	22:00	2,39	2,03	0,36	1		1			1		0,73	0,71
	23:00	2,05	1,77	0,28	1		1					0,57	0,60

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:00 με 13:30. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ε Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,81	1,50	0,31	1		1					0,63	0,63
	01:00	1,62	1,37	0,25	1		1					0,51	0,50
	02:00	1,53	1,33	0,21	1		1					0,42	0,42
	03:00	1,48	1,30	0,18	1		1					0,36	0,36
	04:00	1,49	1,31	0,18	1		1					0,36	0,37
	05:00	1,53	1,33	0,20	1		1					0,40	0,41
	06:00	1,64	1,38	0,26	1		1					0,51	0,52
	07:00	1,85	1,42	0,43	1		1					0,64	0,65
	08:00	2,08	1,50	0,58	1		1					0,72	0,70
	09:00	2,22	1,95	0,27	1		1	1				0,55	0,54
	10:00	2,23	1,96	0,27	1		1	1				0,55	0,55
	11:00	2,24	1,96	0,28	1		1	1				0,56	0,55
	12:00	2,31	2,00	0,31	1		1	1				0,62	0,63
	13:00	2,36	2,01	0,34	1		1	1				0,69	0,68
	14:00	2,23	1,96	0,27	1		1	1				0,55	0,55
	15:00	2,22	1,96	0,26	1		1	1				0,53	0,53
	16:00	2,44	2,06	0,38	1		1	1				0,76	0,75
	17:00	2,74	2,27	0,47	1		1	1				0,95	0,95
	18:00	3,11	2,57	0,54	1		1	1				1,09	1,09
	19:00	3,21	2,65	0,56	1		1	1				1,12	1,12
	20:00	3,07	2,53	0,53	1		1	1				1,07	1,08
	21:00	2,80	2,31	0,49	1		1	1				0,98	0,98
	22:00	2,60	2,15	0,45	1		1	1				0,90	0,90
	23:00	2,25	1,96	0,29	1		1	1				0,58	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,91	1,69	0,22	1			1				0,43	0,48
	01:00	1,73	1,43	0,30	1			1				0,60	0,60
	02:00	1,66	1,40	0,27	1			1				0,54	0,55
	03:00	1,59	1,35	0,23	1			1				0,47	0,47
	04:00	1,57	1,35	0,22	1			1				0,45	0,45
	05:00	1,60	1,36	0,23	1			1				0,47	0,47
	06:00	1,72	1,42	0,29	1			1				0,59	0,59
	07:00	1,95	1,61	0,34	1			1				0,68	0,68
	08:00	2,31	1,95	0,36	1		1	1				0,72	0,71
	09:00	2,44	2,06	0,38	1		1	1				0,76	0,76
	10:00	2,43	1,86	0,57	1		1	1				0,75	0,75
	11:00	2,40	2,04	0,36	1		1	1				0,73	0,73
	12:00	2,33	2,01	0,33	1		1	1				0,65	0,65
	13:00	2,38	2,02	0,36	1		1	1				0,72	0,70
	14:00	2,41	2,06	0,35	1		1	1				0,71	0,73
	15:00	2,53	2,53	0,00	1		1	1				0,30	0,84
	16:00	2,69	2,69	0,00	1		1	1				0,10	0,94
	17:00	2,97	2,97	0,00	1		1	1	1			0,10	0,95
	18:00	3,18	3,18	0,00	1		1	1	1			0,10	0,93
	19:00	3,21	3,21	0,00	1		1	1	1			0,10	0,97
	20:00	3,12	3,12	0,00	1		1	1	1			0,10	0,88
	21:00	2,90	2,90	0,00	1		1	1	1			0,10	0,67
	22:00	2,55	2,55	0,00	1		1	1				0,10	0,78
	23:00	2,21	2,21	0,00	1		1	1				0,10	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,98	1,98	0,00	1		1	1				0,10	0,31
	01:00	1,83	1,83	0,00	1		1					0,10	0,36
	02:00	1,72	1,72	0,00	1		1					0,10	0,59
	03:00	1,66	1,66	0,00	1		1					0,37	0,54
	04:00	1,65	1,65	0,00	1		1					0,52	0,52
	05:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,55	0,55
	06:00	1,78	1,78	0,00	1		1					0,62	0,62
	07:00	1,81	1,81	0,00	1		1					0,63	0,63
	08:00	1,94	1,94	0,00	1		1					0,66	0,65
	09:00	2,34	2,34	0,00	1		1	1				0,64	0,65
	10:00	2,48	2,48	0,00	1		1	1				0,80	0,80
	11:00	2,41	2,41	0,00	1		1	1				0,74	0,73
	12:00	2,35	2,35	0,00	1		1	1				0,68	0,68
	13:00	2,41	2,41	0,00	1		1	1				0,73	0,72
	14:00	2,34	2,34	0,00	1		1	1				0,66	0,66
	15:00	2,36	2,36	0,00	1		1	1				0,67	0,68
	16:00	2,57	2,57	0,00	1		1	1				0,86	0,87
	17:00	2,82	2,82	0,00	1		1	1				0,98	0,99
	18:00	3,07	3,07	0,00	1		1	1	1			0,89	0,87
	19:00	3,32	3,32	0,00	1		1	1	1			1,05	1,07
	20:00	3,14	3,14	0,00	1		1	1	1			0,92	0,91
	21:00	2,97	2,97	0,00	1		1	1	1			0,74	0,73
	22:00	2,73	2,73	0,00	1		1	1	1			0,72	0,79
	23:00	2,44	2,44	0,00	1		1	1				0,77	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,16	2,16	0,00	1		1	1				0,50	0,49
	01:00	1,95	1,95	0,00	1		1	1				0,28	0,28
	02:00	1,82	1,82	0,00	1		1	1				0,32	0,41
	03:00	1,75	1,75	0,00	1		1					0,61	0,61
	04:00	1,76	1,76	0,00	1		1					0,62	0,61
	05:00	1,69	1,69	0,00	1		1					0,56	0,56
	06:00	1,71	1,71	0,00	1		1					0,59	0,58
	07:00	1,80	1,80	0,00	1		1					0,62	0,62
	08:00	1,92	1,92	0,00	1		1					0,67	0,67
	09:00	2,06	2,06	0,00	1		1	1				0,55	0,51
	10:00	2,25	2,25	0,00	1		1	1				0,54	0,56
	11:00	2,38	2,38	0,00	1		1	1				0,69	0,70
	12:00	2,32	2,32	0,00	1		1	1				0,64	0,65
	13:00	2,35	2,35	0,00	1		1	1				0,65	0,66
	14:00	2,56	2,56	0,00	1		1	1				0,86	0,86
	15:00	2,54	2,54	0,00	1		1	1				0,87	0,86
	16:00	2,48	2,48	0,00	1		1	1				0,79	0,79
	17:00	2,85	2,85	0,00	1		1	1		1		0,78	0,71
	18:00	2,94	2,94	0,00	1		1	1		1		0,69	0,70
	19:00	2,94	2,94	0,00	1		1	1		1		0,72	0,70
	20:00	2,88	2,88	0,00	1		1	1		1		0,65	0,64
	21:00	2,78	2,78	0,00	1		1	1		1		0,56	0,55
	22:00	2,47	2,47	0,00			1	1		1		0,58	0,68
	23:00	2,21	2,21	0,00			1	1		1		0,54	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	
Α ρ χ ή	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,88	1,88	0,00			1	1				0,27	0,37
	01:00	1,70	1,70	0,00			1	1				0,51	0,56
	02:00	1,53	1,53	0,00			1	1				0,42	0,41
	03:00	1,48	1,48	0,00			1	1				0,37	0,37
	04:00	1,45	1,45	0,00			1	1				0,34	0,34
	05:00	1,45	1,45	0,00			1	1				0,33	0,33
	06:00	1,66	1,66	0,00			1	1				0,52	0,53
	07:00	1,89	1,89	0,00			1	1				0,65	0,66
	08:00	1,97	1,97	0,00			1	1				0,66	0,62
	09:00	2,25	2,25	0,00	1		1	1				0,57	0,56
	10:00	2,28	2,28	0,00	1		1	1				0,59	0,60
	11:00	2,32	2,32	0,00	1		1	1				0,64	0,64
	12:00	2,30	2,30	0,00	1		1	1				0,61	0,61
	13:00	2,21	2,21	0,00	1		1	1				0,27	0,54
	14:00	2,25	2,25	0,00	1		1	1				0,00	0,56
	15:00	2,32	2,31	0,00	1		1	1				0,01	0,63
	16:00	2,59	1,95	0,64	1		1	1				0,65	0,87
	17:00	2,80	1,86	0,94	1		1	1				0,97	0,98
	18:00	3,17	2,11	1,06	1		1	1				1,11	1,11
	19:00	3,33	2,23	1,09	1		1	1				1,16	1,17
	20:00	3,19	2,19	1,00	1		1	1				1,13	1,12
	21:00	2,80	1,91	0,89	1		1	1				0,99	0,98
	22:00	2,55	1,79	0,76	1		1	1				0,86	0,85
	23:00	2,24	1,61	0,64	1		1	1				0,67	0,67

Έως τις 17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	
Α Π Ε Ρ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,95	1,29	0,66	1		1					0,68	0,68
	01:00	1,78	1,17	0,61	1		1					0,62	0,62
	02:00	1,72	1,14	0,57	1		1					0,59	0,58
	03:00	1,67	1,17	0,50	1		1					0,56	0,55
	04:00	1,64	1,14	0,51	1		1					0,51	0,52
	05:00	1,66	1,13	0,53	1		1					0,54	0,54
	06:00	1,80	1,18	0,62	1		1					0,62	0,63
	07:00	1,99	1,31	0,68	1		1					0,69	0,69
	08:00	2,08	1,37	0,71	1		1					0,73	0,73
	09:00	2,13	1,43	0,70	1		1					0,74	0,75
	10:00	2,25	1,67	0,58	1		1		1			0,64	0,61
	11:00	2,42	1,88	0,54	1		1		1			0,73	0,73
	12:00	2,37	1,78	0,59	1		1		1			0,68	0,68
	13:00	2,36	1,69	0,67	1		1		1			0,67	0,68
	14:00	2,19	1,68	0,51	1		1		1			0,54	0,52
	15:00	2,21	1,68	0,53	1		1		1			0,53	0,53
	16:00	2,25	1,68	0,57	1		1		1			0,58	0,56
	17:00	2,85	1,87	0,98	1		1		1			0,98	0,99
	18:00	3,06	2,08	0,99	1		1		1			1,07	1,07
	19:00	3,21	2,27	0,95	1		1		1			1,12	1,12
	20:00	3,21	2,16	1,05	1		1		1			1,13	1,13
	21:00	3,00	1,96	1,03	1		1		1			1,05	1,05
	22:00	2,54	1,72	0,83	1		1		1			0,84	0,84
	23:00	2,31	1,66	0,65	1		1		1			0,66	0,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	
Α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,01	1,31	0,70	1		1					0,71	0,71
	01:00	1,71	1,14	0,57	1		1					0,58	0,58
	02:00	1,65	1,14	0,51	1		1					0,53	0,53
	03:00	1,66	1,12	0,54	1		1					0,55	0,55
	04:00	1,65	1,12	0,53	1		1					0,54	0,54
	05:00	1,70	1,16	0,54	1		1					0,57	0,57
	06:00	1,80	1,18	0,62	1		1					0,63	0,63
	07:00	2,11	1,38	0,73	1		1					0,73	0,74
	08:00	2,11	1,38	0,73	1		1					0,74	0,74
	09:00	2,16	1,42	0,75	1		1					0,75	0,76
	10:00	2,26	1,56	0,70	1		1					0,73	0,71
	11:00	2,28	1,68	0,60	1		1	1				0,61	0,58
	12:00	2,25	1,68	0,57	1		1	1				0,57	0,56
	13:00	2,25	1,69	0,56	1		1	1				0,57	0,56
	14:00	2,30	1,69	0,62	1		1	1				0,62	0,61
	15:00	2,46	1,68	0,78	1		1	1				0,78	0,78
	16:00	2,63	1,74	0,89	1		1	1				0,90	0,90
	17:00	2,92	1,95	0,96	1		1	1				1,01	1,02
	18:00	3,26	2,27	0,99	1		1	1				1,14	1,14
	19:00	3,34	2,29	1,05	1		1	1				1,17	1,17
	20:00	3,23	2,21	1,01	1		1	1				1,13	1,13
	21:00	2,96	2,04	0,91	1		1	1				1,04	1,04
	22:00	2,64	1,79	0,85	1		1	1				0,92	0,92
	23:00	2,26	1,77	0,49	1		1	1				0,60	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,00	1,77	0,23	1		1	1				0,32	0,35
	01:00	1,80	1,41	0,39	1		1					0,58	0,63
	02:00	1,66	1,26	0,40	1		1					0,55	0,54
	03:00	1,68	1,23	0,45	1		1					0,55	0,56
	04:00	1,67	1,29	0,38	1		1					0,55	0,55
	05:00	1,70	1,38	0,32	1		1					0,57	0,57
	06:00	1,86	1,65	0,21	1		1					0,65	0,64
	07:00	2,06	1,83	0,23	1		1	1				0,58	0,55
	08:00	2,12	1,87	0,24	1		1	1				0,44	0,43
	09:00	2,26	2,10	0,16	1		1	1				0,57	0,57
	10:00	2,12	1,89	0,23	1		1	1				0,45	0,44
	11:00	2,20	2,06	0,14	1		1	1				0,52	0,52
	12:00	2,25	2,12	0,13	1		1	1				0,56	0,57
	13:00	2,17	2,02	0,15	1		1	1				0,49	0,49
	14:00	2,23	2,05	0,17	1		1	1				0,54	0,55
	15:00	2,22	1,97	0,25	1		1	1				0,53	0,53
	16:00	2,35	2,20	0,16	1		1	1				0,67	0,67
	17:00	2,67	2,54	0,13	1		1	1				0,92	0,92
	18:00	3,11	2,96	0,15	1		1	1				1,08	1,08
	19:00	3,31	3,22	0,09	1		1	1	1			1,07	1,07
	20:00	3,28	3,21	0,08	1		1	1	1			1,05	1,04
	21:00	3,13	3,07	0,06	1		1	1	1			0,90	0,90
	22:00	2,79	2,75	0,03	1		1	1	1			0,81	0,85
	23:00	2,41	2,40	0,01	1		1		1			0,75	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	
Α Ε Ρ Ε Τ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,11	2,11	0,00	1		1		1			0,44	0,43
	01:00	1,92	1,92	0,00	1		1					0,44	0,52
	02:00	1,83	1,81	0,02	1		1					0,64	0,64
	03:00	1,79	1,77	0,02	1		1					0,63	0,63
	04:00	1,79	1,74	0,05	1		1					0,63	0,63
	05:00	1,80	1,72	0,08	1		1					0,63	0,63
	06:00	1,91	1,84	0,07	1		1					0,67	0,67
	07:00	2,16	2,12	0,04	1		1		1			0,59	0,55
	08:00	2,14	2,11	0,03	1		1		1			0,46	0,46
	09:00	2,29	2,23	0,07	1		1		1			0,60	0,61
	10:00	2,37	2,30	0,07	1		1		1			0,69	0,69
	11:00	2,44	2,34	0,10	1		1		1			0,77	0,76
	12:00	2,48	2,34	0,14	1		1		1			0,80	0,80
	13:00	2,57	2,44	0,12	1		1		1			0,87	0,88
	14:00	2,65	2,52	0,13	1		1		1			0,92	0,92
	15:00	2,65	2,48	0,17	1		1		1			0,93	0,93
	16:00	2,71	2,54	0,17	1		1		1			0,95	0,95
	17:00	2,90	2,80	0,10	1		1		1			1,01	1,01
	18:00	3,11	3,06	0,05	1		1		1	1		0,98	0,96
	19:00	3,25	3,22	0,03	1		1		1	1		1,01	1,01
	20:00	3,09	2,99	0,10	1		1		1	1		0,94	0,95
	21:00	2,92	2,87	0,05	1		1			1		1,03	1,02
	22:00	2,63	2,51	0,12	1		1			1		0,92	0,91
	23:00	2,32	2,19	0,13	1		1			1		0,66	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,05	1,90	0,15	1		1			1		0,47	0,50
	01:00	1,88	1,77	0,12	1		1					0,66	0,66
	02:00	1,77	1,63	0,14	1		1					0,62	0,62
	03:00	1,72	1,59	0,13	1		1					0,60	0,60
	04:00	1,59	1,31	0,28	1		1					0,48	0,48
	05:00	1,56	1,21	0,36	1		1					0,44	0,45
	06:00	1,57	1,26	0,31	1		1					0,44	0,44
	07:00	1,57	1,15	0,42	1		1					0,45	0,45
	08:00	1,77	1,29	0,48	1		1					0,60	0,61
	09:00	1,95	1,82	0,12	1		1					0,67	0,68
	10:00	2,10	2,00	0,10	1		1			1		0,50	0,46
	11:00	2,43	2,27	0,16	1		1			1		0,74	0,75
	12:00	2,62	2,57	0,06	1		1			1		0,91	0,91
	13:00	2,77	2,74	0,03	1		1			1		0,97	0,97
	14:00	2,71	2,62	0,09	1		1			1		0,95	0,95
	15:00	2,70	2,57	0,13	1		1			1		0,94	0,95
	16:00	2,81	2,46	0,36	1		1			1		0,98	0,98
	17:00	2,73	2,47	0,26	1		1			1		0,95	0,96
	18:00	3,01	2,96	0,05	1		1			1		1,05	1,05
	19:00	3,09	2,96	0,14	1		1	1		1		0,90	0,87
	20:00	2,91	2,78	0,13	1		1	1				1,00	1,02
	21:00	2,69	2,62	0,07	1		1	1				0,94	0,94
	22:00	2,38	2,31	0,07	1		1	1				0,71	0,71
	23:00	2,06	2,00	0,06	1		1	1				0,47	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,79	1,71	0,07	1		1					0,63	0,63
	01:00	1,62	1,50	0,11	1		1					0,50	0,50
	02:00	1,50	1,41	0,09	1		1					0,39	0,39
	03:00	1,41	1,30	0,11	1		1					0,29	0,29
	04:00	1,40	1,31	0,09	1		1					0,28	0,28
	05:00	1,45	1,34	0,11	1		1					0,31	0,32
	06:00	1,56	1,45	0,11	1		1					0,45	0,45
	07:00	1,58	1,49	0,09	1		1					0,46	0,46
	08:00	1,68	1,55	0,13	1		1					0,56	0,56
	09:00	1,87	1,67	0,20	1		1					0,64	0,65
	10:00	1,98	1,79	0,19	1		1					0,69	0,69
	11:00	2,18	2,04	0,14	1		1	1				0,60	0,55
	12:00	2,01	1,89	0,12	1		1	1				0,34	0,34
	13:00	1,83	1,63	0,20	1		1	1				0,32	0,40
	14:00	1,80	1,62	0,18	1		1					0,63	0,63
	15:00	1,83	1,63	0,20	1		1					0,64	0,64
	16:00	1,81	1,59	0,22	1		1					0,63	0,63
	17:00	2,03	1,73	0,30	1		1					0,71	0,71
	18:00	2,41	2,15	0,26	1		1	1				0,78	0,77
	19:00	2,55	2,24	0,31	1		1	1				0,88	0,87
	20:00	2,52	2,13	0,39	1		1	1				0,85	0,84
	21:00	2,41	2,05	0,35	1		1	1				0,73	0,73
	22:00	2,14	1,90	0,23	1		1	1				0,47	0,46
	23:00	1,84	1,65	0,18	1		1	1				0,38	0,46

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	1,60	1,35	0,24	1			1				0,59	0,53
	01:00	1,48	1,34	0,14	1			1				0,29	0,45
	02:00	1,42	1,42	0,00	1			1				0,00	0,30
	03:00	1,40	1,40	0,00	1			1				0,00	0,28
	04:00	1,38	1,37	0,01	1			1				0,00	0,25
	05:00	1,42	1,41	0,01	1			1				0,00	0,29
	06:00	1,59	1,59	0,00	1			1				0,00	0,47
	07:00	1,78	1,78	0,00	1			1				0,00	0,61
	08:00	1,95	1,94	0,01	1			1				0,00	0,51
	09:00	2,13	2,12	0,01	1	1	1	1				0,00	0,36
	10:00	2,33	2,33	0,00	1	1	1	1				0,00	0,08
	11:00	2,35	2,35	0,00	1		1	1				0,00	0,59
	12:00	2,20	2,19	0,01	1	1	1	1				0,00	0,07
	13:00	2,13	2,08	0,05	1		1	1				0,38	0,45
	14:00	2,01	1,94	0,07	1		1					0,50	0,58
	15:00	1,93	1,85	0,08	1		1					0,67	0,67
	16:00	2,02	1,98	0,04	1		1					0,70	0,71
	17:00	2,29	2,28	0,01	1		1	1				0,65	0,62
	18:00	2,64	2,61	0,03	1		1	1				0,91	0,91
	19:00	2,81	2,81	0,01	1		1	1				0,98	0,98
	20:00	2,82	2,82	0,01	1		1	1				0,99	0,99
	21:00	2,70	2,65	0,04	1		1	1				0,95	0,94
	22:00	2,43	2,42	0,01	1		1	1				0,77	0,76
23:00	2,14	2,14	0,00	1		1	1				0,48	0,47	

Το ΑΠ Κόκκινος ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 11:30. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,88	1,88	0,00	1		1					0,32	0,41
	01:00	1,71	1,71	0,00	1		1					0,59	0,58
	02:00	1,63	1,63	0,00	1		1					0,52	0,52
	03:00	1,60	1,60	0,01	1		1					0,48	0,48
	04:00	1,58	1,58	0,00	1		1					0,46	0,46
	05:00	1,62	1,62	0,00	1		1					0,50	0,50
	06:00	1,75	1,75	0,00	1		1					0,61	0,61
	07:00	1,96	1,96	0,00	1		1		1			0,45	0,38
	08:00	2,00	2,00	0,00	1	1	1		1			0,06	0,03
	09:00	2,14	2,11	0,03	1		1		1			0,25	0,39
	10:00	2,12	2,11	0,01	1		1		1			0,44	0,45
	11:00	2,14	2,12	0,01	1		1		1			0,46	0,45
	12:00	1,98	1,89	0,09	1		1		1			0,30	0,31
	13:00	2,06	1,89	0,17	1		1		1			0,39	0,38
	14:00	2,00	1,84	0,16	1		1		1			0,32	0,33
	15:00	2,02	1,75	0,27	1		1		1			0,38	0,42
	16:00	2,10	1,37	0,73	1		1					0,73	0,73
	17:00	2,36	1,74	0,61	1		1					0,80	0,79
	18:00	2,67	2,24	0,43	1		1		1			0,91	0,92
	19:00	2,87	2,25	0,62	1		1		1			1,00	1,00
	20:00	2,88	1,98	0,90	1		1		1			1,00	1,01
	21:00	2,77	2,26	0,50	1		1		1			0,97	0,97
	22:00	2,47	2,02	0,44	1		1		1			0,80	0,79
	23:00	2,16	1,85	0,31	1		1		1			0,58	0,59

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	
Α Ε Π Ε	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,89	1,56	0,32	1		1					0,66	0,66
	01:00	1,72	1,23	0,48	1		1					0,59	0,59
	02:00	1,62	1,16	0,46	1		1					0,50	0,50
	03:00	1,56	1,22	0,34	1		1					0,44	0,44
	04:00	1,50	1,28	0,22	1		1					0,39	0,39
	05:00	1,43	1,18	0,26	1		1					0,32	0,32
	06:00	1,61	1,16	0,45	1		1					0,48	0,49
	07:00	1,87	1,35	0,52	1		1					0,59	0,54
	08:00	1,93	1,69	0,24	1	1	1					0,25	0,25
	09:00	2,15	1,66	0,49	1		1					0,57	0,60
	10:00	2,06	1,81	0,26	1	1	1					0,31	0,44
	11:00	2,08	1,88	0,20	1		1					0,31	0,55
	12:00	2,02	1,74	0,28	1	1	1					0,30	0,34
	13:00	2,07	1,77	0,30	1	1	1					0,30	0,39
	14:00	2,23	1,77	0,47	1	1	1					0,47	0,56
	15:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1					0,58	0,58
	16:00	2,29	1,69	0,60	1	1	1					0,60	0,61
	17:00	2,51	1,71	0,80	1		1					0,80	0,82
	18:00	2,85	1,88	0,97	1		1		1			0,99	0,99
	19:00	2,97	1,95	1,02	1		1		1			1,04	1,04
	20:00	2,90	1,90	1,00	1		1		1			1,01	1,01
	21:00	2,73	1,78	0,95	1		1		1			0,96	0,96
	22:00	2,52	1,68	0,84	1		1		1			0,85	0,84
	23:00	2,27	1,61	0,67	1		1		1			0,67	0,69

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,00	1,31	0,69	1		1					0,70	0,70
	01:00	1,82	1,19	0,62	1		1					0,64	0,63
	02:00	1,53	1,14	0,39	1		1					0,40	0,42
	03:00	1,60	1,15	0,45	1		1					0,46	0,48
	04:00	1,67	1,12	0,54	1		1					0,55	0,55
	05:00	1,67	1,12	0,55	1		1					0,55	0,55
	06:00	1,80	1,17	0,62	1		1					0,62	0,62
	07:00	2,14	1,40	0,74	1		1					0,74	0,73
	08:00	2,18	1,75	0,42	1	1	1					0,43	0,50
	09:00	2,25	1,91	0,35	1	1	1					0,35	0,58
	10:00	2,38	2,03	0,35	1	1	1					0,35	0,70
	11:00	2,37	1,92	0,45	1	1	1					0,45	0,69
	12:00	2,21	1,71	0,50	1	1	1					0,50	0,53
	13:00	2,18	1,68	0,50	1	1	1					0,50	0,49
	14:00	2,28	1,79	0,49	1	1	1					0,50	0,60
	15:00	2,17	1,68	0,49	1	1	1					0,50	0,50
	16:00	2,46	1,80	0,66	1	1	1					0,66	0,76
	17:00	2,77	1,84	0,94	1	1	1					0,95	0,91
	18:00	3,05	2,02	1,03	1		1			1		1,06	1,06
	19:00	3,20	2,12	1,08	1		1			1		1,12	1,12
	20:00	2,96	1,94	1,02	1		1			1		1,04	1,04
	21:00	2,78	1,88	0,90	1		1			1		0,97	0,97
	22:00	2,64	1,72	0,91	1		1			1		0,92	0,91
	23:00	2,30	1,67	0,63	1		1			1		0,64	0,63

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	
Α Π Ε Ρ Ρ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,02	1,71	0,31			1			1		0,35	0,34
	01:00	1,85	1,67	0,17			1			1		0,20	0,41
	02:00	1,73	1,62	0,11			1			1		0,20	0,60
	03:00	1,68	1,59	0,09			1			1		0,20	0,56
	04:00	1,65	1,55	0,10			1			1		0,21	0,53
	05:00	1,68	1,41	0,27			1			1		0,53	0,56
	06:00	1,83	1,52	0,32			1			1		0,64	0,64
	07:00	2,16	1,78	0,39			1			1		0,60	0,58
	08:00	2,23	1,83	0,40	1	1	1					0,40	0,54
	09:00	2,38	1,98	0,40	1	1	1					0,40	0,69
	10:00	2,44	2,05	0,39	1	1	1					0,40	0,76
	11:00	2,45	1,92	0,53	1	1	1					0,66	0,79
	12:00	2,40	2,01	0,39	1	1	1					0,72	0,70
	13:00	2,31	1,99	0,32	1		1			1		0,65	0,63
	14:00	2,39	2,06	0,32	1		1			1		0,65	0,70
	15:00	2,57	2,23	0,34	1		1			1		0,68	0,88
	16:00	2,73	2,39	0,34	1		1			1		0,68	0,95
	17:00	2,97	2,54	0,44	1		1			1		0,87	1,04
	18:00	3,30	2,73	0,58	1		1			1		1,15	1,15
	19:00	3,29	2,63	0,65	1		1			1		1,15	1,15
	20:00	3,14	2,53	0,61	1		1			1		1,10	1,10
	21:00	3,01	2,49	0,52	1		1			1		1,05	1,05
	22:00	2,68	2,22	0,47	1		1			1		0,94	0,93
	23:00	2,34	2,01	0,34	1		1			1		0,68	0,67

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,03	1,86	0,18	1		1					0,36	0,36
	01:00	1,81	1,60	0,21	1		1					0,42	0,50
	02:00	1,72	1,43	0,29	1		1					0,60	0,60
	03:00	1,67	1,39	0,27	1		1					0,55	0,55
	04:00	1,67	1,40	0,27	1		1					0,55	0,55
	05:00	1,71	1,42	0,29	1		1					0,58	0,58
	06:00	1,84	1,52	0,32	1		1					0,64	0,64
	07:00	1,96	1,62	0,34	1		1					0,69	0,69
	08:00	2,16	1,80	0,36	1		1					0,73	0,73
	09:00	2,39	2,04	0,34	1		1		1			0,69	0,70
	10:00	2,43	2,07	0,37	1		1		1			0,74	0,75
	11:00	2,55	2,12	0,42	1		1		1			0,86	0,86
	12:00	2,54	2,13	0,41	1		1		1			0,85	0,86
	13:00	2,51	2,14	0,37	1		1		1			0,83	0,82
	14:00	2,54	2,24	0,30	1		1		1			0,85	0,86
	15:00	2,64	2,29	0,35	1		1		1			0,91	0,91
	16:00	2,79	2,33	0,46	1		1		1			0,97	0,98
	17:00	3,15	2,79	0,37	1		1		1			0,93	1,09
	18:00	3,48	3,48	0,00	1		1		1	1		0,10	1,16
	19:00	3,59	3,59	0,00	1		1		1	1		0,10	1,20
	20:00	3,47	3,47	0,00	1		1		1	1		0,10	1,17
	21:00	3,22	3,22	0,00	1		1		1	1		0,22	0,99
	22:00	2,95	2,95	0,00	1		1		1	1		0,70	0,71
	23:00	2,62	2,62	0,00	1		1		1	1		0,54	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,31	2,31	0,00	1		1		1			0,64	0,63
	01:00	2,09	2,09	0,00	1		1		1			0,41	0,41
	02:00	2,07	2,07	0,00	1		1		1			0,41	0,40
	03:00	2,00	2,00	0,00	1		1		1			0,33	0,32
	04:00	1,96	1,96	0,00	1		1		1			0,29	0,28
	05:00	1,96	1,96	0,00	1		1		1			0,29	0,28
	06:00	1,86	1,86	0,00	1		1		1			0,17	0,18
	07:00	1,95	1,95	0,00	1		1		1			0,27	0,27
	08:00	2,08	2,08	0,00	1	1	1		1			0,20	0,15
	09:00	2,16	2,16	0,00	1	1	1		1			0,16	0,28
	10:00	2,32	2,32	0,00	1	1	1		1			0,62	0,61
	11:00	2,32	2,32	0,00	1	1	1		1			0,29	0,34
	12:00	2,25	2,25	0,00	1		1		1			0,58	0,57
	13:00	2,15	2,15	0,00	1		1		1			0,47	0,47
	14:00	2,18	2,18	0,00	1		1		1			0,50	0,50
	15:00	2,21	2,21	0,00	1		1		1			0,52	0,53
	16:00	2,32	2,32	0,00	1		1		1			0,63	0,63
	17:00	2,66	2,66	0,00	1		1		1			0,91	0,91
	18:00	3,07	3,07	0,00	1		1	1	1			0,99	0,98
	19:00	3,17	3,17	0,00	1		1	1	1			0,94	0,93
	20:00	3,10	3,10	0,00	1		1	1	1			0,87	0,86
	21:00	2,88	2,88	0,00	1		1	1	1			0,65	0,65
	22:00	2,56	2,56	0,00	1		1	1				0,68	0,75
	23:00	2,24	2,24	0,00	1		1	1				0,57	0,57

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,92	1,92	0,00	1		1	1				0,25	0,24	
	01:00	1,77	1,77	0,00	1		1					0,10	0,09	
	02:00	1,65	1,65	0,00	1		1					0,30	0,40	
	03:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,47	0,48	
	04:00	1,56	1,56	0,00	1		1					0,44	0,44	
	05:00	1,61	1,61	0,00	1		1					0,48	0,48	
	06:00	1,78	1,78	0,00	1		1					0,61	0,61	
	07:00	2,07	2,07	0,00	1		1	1				0,52	0,49	
	08:00	2,14	2,14	0,00	1		1	1				0,32	0,22	
	09:00	2,24	2,24	0,00	1	1	1	1				0,02	0,04	
	10:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1	1				0,25	0,42	
	11:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1	1				0,33	0,17	
	12:00	2,26	2,26	0,00	1	1	1	1				0,03	0,03	
	13:00	2,19	2,19	0,00	1		1	1				0,00	0,26	
	14:00	2,27	2,27	0,00	1		1	1				0,01	0,59	
	15:00	2,37	2,37	0,00	1		1	1				0,57	0,69	
	16:00	2,54	2,54	0,00	1		1	1				0,85	0,85	
	17:00	2,82	2,82	0,00	1		1	1				0,98	0,98	
	18:00	3,20	3,20	0,00	1		1	1		1		0,99	0,98	
	19:00	3,42	3,42	0,00	1		1	1		1		1,16	1,17	
	20:00	3,31	3,31	0,00	1		1	1		1		1,07	1,07	
	21:00	3,14	3,14	0,00	1		1	1		1		0,91	0,90	
	22:00	2,83	2,83	0,00	1		1	1		1		0,61	0,66	
	23:00	2,47	2,47	0,00	1		1	1				0,73	0,79	

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,11	2,11	0,00	1		1	1				0,44	0,43
	01:00	1,88	1,88	0,00	1		1	1				0,22	0,20
	02:00	1,83	1,83	0,00	1		1	1				0,15	0,15
	03:00	1,81	1,81	0,00	1		1	1				0,13	0,13
	04:00	1,81	1,81	0,00	1		1	1				0,13	0,13
	05:00	1,83	1,83	0,00	1		1	1				0,15	0,15
	06:00	1,92	1,92	0,00	1		1	1				0,24	0,24
	07:00	2,26	2,26	0,00	1		1	1				0,57	0,57
	08:00	2,20	2,20	0,00	1		1	1				0,52	0,52
	09:00	2,33	2,33	0,00	1		1	1				0,63	0,64
	10:00	2,34	2,34	0,00	1		1	1				0,66	0,66
	11:00	2,26	2,26	0,00	1		1	1				0,59	0,58
	12:00	2,31	2,31	0,00	1		1	1				0,45	0,35
	13:00	2,49	2,49	0,00	1	1	1	1				0,24	0,25
	14:00	2,44	2,44	0,00	1	1	1	1				0,20	0,20
	15:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1	1				0,11	0,15
	16:00	2,50	2,50	0,00	1		1	1				0,62	0,81
	17:00	2,69	2,69	0,00	1		1	1				0,94	0,94
	18:00	3,08	3,08	0,00	1		1	1				1,07	1,07
	19:00	3,48	3,48	0,00	1		1	1	1			1,20	1,20
	20:00	3,36	3,36	0,00	1		1	1	1			1,13	1,11
	21:00	3,08	3,08	0,00	1		1	1	1			0,86	0,85
	22:00	2,70	2,70	0,00	1		1	1	1			0,60	0,68
	23:00	2,37	2,37	0,00	1		1		1			0,72	0,70

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,07	2,07	0,00	1		1		1			0,41	0,40
	01:00	1,86	1,86	0,00	1		1		1			0,19	0,18
	02:00	1,77	1,77	0,00	1		1					0,19	0,32
	03:00	1,73	1,73	0,00	1		1					0,60	0,60
	04:00	1,74	1,74	0,00	1		1					0,61	0,60
	05:00	1,80	1,80	0,00	1		1					0,63	0,63
	06:00	1,88	1,88	0,00	1		1					0,66	0,66
	07:00	2,21	2,21	0,00	1	1	1			1		0,50	0,35
	08:00	2,25	2,25	0,00	1	1	1			1		0,18	0,30
	09:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1			1		0,68	0,65
	10:00	2,39	2,39	0,00	1		1			1		0,70	0,70
	11:00	2,44	2,44	0,00	1	1	1			1		0,59	0,49
	12:00	2,31	2,30	0,01	1		1			1		0,34	0,64
	13:00	2,05	2,03	0,02	1		1			1		0,37	0,37
	14:00	2,02	1,99	0,03	1		1			1		0,34	0,35
	15:00	2,06	2,03	0,03	1		1			1		0,37	0,38
	16:00	2,14	2,12	0,02	1		1			1		0,46	0,46
	17:00	2,40	2,39	0,01	1		1			1		0,70	0,71
	18:00	2,76	2,75	0,01	1		1			1		0,96	0,96
	19:00	2,87	2,85	0,02	1		1			1		1,00	1,00
	20:00	2,81	2,77	0,04	1		1			1		0,98	0,98
	21:00	2,74	2,71	0,03	1		1			1		0,96	0,96
	22:00	2,61	2,57	0,04	1		1			1		0,90	0,89
	23:00	2,28	2,23	0,05	1		1			1		0,62	0,61

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,98	1,85	0,13	1		1			1		1,45	0,32	0,31	56%	555
	01:00	1,78	1,72	0,07	1		1					0,48	0,47	0,54	78%	498
	02:00	1,76	1,67	0,10	1		1					0,53	0,62	0,62	76%	486
	03:00	1,72	1,63	0,09	1		1					0,57	0,59	0,59	74%	475
	04:00	1,69	1,58	0,11	1		1					0,62	0,57	0,57	72%	463
	05:00	1,70	1,62	0,08	1		1					0,58	0,58	0,58	74%	473
	06:00	1,81	1,60	0,20	1		1					0,60	0,63	0,63	73%	468
	07:00	2,09	1,91	0,18	1		1			1		1,39	0,57	0,53	58%	578
	08:00	2,18	2,07	0,12	1	1	1			1		2,33	0,18	0,11	47%	639
	09:00	2,39	2,32	0,07	1	1	1			1		2,08	0,32	0,46	53%	702
	10:00	2,40	2,31	0,09	1	1	1			1		2,09	0,30	0,21	52%	698
	11:00	2,52	2,41	0,11	1		1			1		0,89	0,29	0,75	73%	704
	12:00	2,56	2,56	0,00	1		1			1		0,74	0,00	0,87	77%	743
	13:00	2,64	2,60	0,05	1		1			1		0,70	0,23	0,92	79%	754
	14:00	2,78	2,76	0,02	1		1			1		0,54	0,95	0,97	84%	796
	15:00	2,76	2,73	0,03	1		1			1		0,57	0,97	0,96	83%	789
	16:00	2,63	2,57	0,06	1		1			1		0,73	0,92	0,92	78%	747
	17:00	2,73	2,60	0,14	1		1			1		0,70	0,95	0,95	79%	754
	18:00	2,91	2,66	0,25	1		1			1		0,64	1,01	1,01	81%	771
	19:00	3,02	2,70	0,32	1		1			1		0,60	1,06	1,06	82%	782
	20:00	3,07	2,80	0,27	1		1			1		0,50	1,07	1,08	85%	809
	21:00	2,93	2,28	0,65	1		1			1		1,02	1,03	1,02	69%	670
	22:00	2,61	2,18	0,44	1		1			1		1,12	0,91	0,90	66%	643
	23:00	2,22	1,66	0,56	1		1			1		1,64	0,60	0,56	50%	504
		56,88 MWh										ΑΩΛ: 12,60				15.501 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,99	1,86	0,13	1		1					0,48	0,65
	01:00	1,82	1,70	0,12	1		1					0,17	0,65
	02:00	1,73	1,73	0,00	1		1					0,00	0,60
	03:00	1,68	1,68	0,00	1		1					0,00	0,56
	04:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,01	0,55
	05:00	1,66	1,66	0,00	1		1					0,46	0,54
	06:00	1,66	1,66	0,00	1				1			0,49	0,46
	07:00	1,82	1,82	0,00	1				1			0,63	0,63
	08:00	2,00	2,00	0,01	1	1			1			0,44	0,41
	09:00	2,12	2,11	0,01	1		1		1			0,43	0,44
	10:00	2,05	2,05	0,00	1		1		1			0,37	0,37
	11:00	1,93	1,93	0,00	1		1		1			0,00	0,26
	12:00	1,88	1,88	0,00	1	1	1		1			0,00	0,27
	13:00	2,11	2,11	0,00	1		1		1			0,00	0,39
	14:00	2,11	2,11	0,00	1		1		1			0,00	0,43
	15:00	2,07	2,07	0,00	1		1		1			0,00	0,39
	16:00	2,06	2,06	0,00	1		1		1			0,00	0,37
	17:00	2,17	2,17	0,00	1		1		1			0,00	0,49
	18:00	2,45	2,45	0,00	1		1		1			0,00	0,76
	19:00	2,73	2,73	0,00	1		1		1			0,00	0,96
	20:00	2,60	2,60	0,00	1		1		1			0,00	0,90
	21:00	2,44	2,44	0,00	1		1		1			0,00	0,76
	22:00	2,17	2,17	0,00	1		1		1			0,00	0,50
	23:00	1,89	1,89	0,00	1		1		1			0,00	0,46

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:00 – 04:50 και από τις 11:05 έως το τέλος της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,63	0,00	1		1					0,00	0,51
	01:00	1,50	1,50	0,00	1		1					0,00	0,38
	02:00	1,43	1,43	0,00	1		1					0,00	0,30
	03:00	1,37	1,37	0,00	1		1					0,00	0,25
	04:00	1,33	1,33	0,00	1		1					0,00	0,20
	05:00	1,34	1,34	0,00	1		1					0,00	0,22
	06:00	1,45	1,45	0,00	1		1					0,00	0,32
	07:00	1,55	1,55	0,00	1		1					0,00	0,43
	08:00	1,70	1,70	0,00	1		1					0,00	0,58
	09:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,00	0,54
	10:00	1,69	1,69	0,00	1		1					0,00	0,57
	11:00	1,64	1,64	0,00	1		1					0,00	0,53
	12:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,00	0,48
	13:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,00	0,42
	14:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,00	0,39
	15:00	1,55	1,55	0,00	1		1					0,00	0,43
	16:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,00	0,48
	17:00	1,82	1,82	0,00	1		1					0,00	0,63
	18:00	2,16	2,16	0,00	1		1			1		0,00	0,50
	19:00	2,40	2,40	0,00	1		1			1		0,00	0,72
	20:00	2,35	2,35	0,00	1		1			1		0,00	0,67
	21:00	2,24	2,24	0,00	1		1			1		0,00	0,56
	22:00	2,08	2,08	0,00	1		1			1		0,00	0,41
	23:00	1,84	1,84	0,00	1		1					0,00	0,54

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,59	0,00	1		1					0,00	0,48	
	01:00	1,45	1,45	0,00	1		1					0,00	0,34	
	02:00	1,36	1,36	0,00	1		1					0,00	0,25	
	03:00	1,32	1,32	0,00	1		1					0,00	0,20	
	04:00	1,32	1,32	0,00	1		1					0,00	0,20	
	05:00	1,36	1,36	0,00	1		1					0,00	0,24	
	06:00	1,43	1,43	0,00	1		1					0,00	0,31	
	07:00	1,50	1,50	0,00	1		1					0,00	0,38	
	08:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,00	0,55	
	09:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,00	0,54	
	10:00	1,71	1,71	0,00	1		1					0,00	0,58	
	11:00	1,81	1,81	0,00	1	1	1					0,00	0,47	
	12:00	1,75	1,75	0,00	1	1	1					0,00	0,07	
	13:00	1,81	1,81	0,00	1	1	1					0,00	0,44	
	14:00	1,75	1,75	0,00	1		1					0,00	0,61	
	15:00	1,63	1,63	0,00	1		1					0,00	0,51	
	16:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,00	0,41	
	17:00	1,66	1,66	0,00	1		1					0,00	0,53	
	18:00	1,97	1,97	0,00	1		1			1		0,00	0,54	
	19:00	2,19	2,19	0,00	1		1			1		0,00	0,51	
	20:00	2,23	2,23	0,00	1		1			1		0,00	0,55	
	21:00	2,15	2,15	0,00	1		1			1		0,00	0,47	
	22:00	2,04	2,04	0,00	1		1			1		0,00	0,36	
	23:00	1,83	1,83	0,00	1		1					0,00	0,51	

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,59	0,00	1		1					0,00	0,47
	01:00	1,44	1,44	0,00	1		1					0,00	0,33
	02:00	1,40	1,40	0,00	1		1					0,00	0,28
	03:00	1,36	1,36	0,00	1		1					0,00	0,24
	04:00	1,30	1,30	0,00	1		1					0,00	0,19
	05:00	1,30	1,30	0,00	1		1					0,00	0,18
	06:00	1,37	1,37	0,00	1		1					0,00	0,25
	07:00	1,44	1,44	0,00	1	1	1					0,00	0,10
	08:00	1,56	1,56	0,00	1	1	1					0,00	0,05
	09:00	1,68	1,68	0,00	1		1					0,00	0,55
	10:00	1,79	1,79	0,00	1		1					0,00	0,62
	11:00	1,68	1,68	0,00	1		1					0,00	0,56
	12:00	1,41	1,41	0,00	1		1					0,00	0,29
	13:00	1,29	1,29	0,00	1		1					0,00	0,17
	14:00	1,22	1,22	0,00	1		1					0,00	0,10
	15:00	1,24	1,24	0,00	1		1					0,00	0,12
	16:00	1,35	1,35	0,00	1		1					0,00	0,22
	17:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,00	0,47
	18:00	2,04	2,04	0,00	1		1		1			0,00	0,49
	19:00	2,27	2,27	0,00	1		1		1			0,00	0,59
	20:00	2,25	2,25	0,00	1		1		1			0,00	0,57
	21:00	2,14	2,14	0,00	1		1		1			0,00	0,47
	22:00	1,95	1,95	0,00			1		1			0,00	0,60
	23:00	1,80	1,80	0,00			1		1			0,00	0,63

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη δι

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,63	0,00			1		1			0,00	0,51
	01:00	1,51	1,51	0,00			1		1			0,00	0,39
	02:00	1,46	1,46	0,00			1		1			0,00	0,35
	03:00	1,38	1,38	0,00			1		1			0,00	0,25
	04:00	1,35	1,35	0,00			1		1			0,00	0,23
	05:00	1,38	1,38	0,00			1		1			0,00	0,26
	06:00	1,43	1,43	0,00			1		1			0,00	0,30
	07:00	1,65	1,65	0,00			1		1			0,00	0,53
	08:00	1,70	1,70	0,00			1		1			0,00	0,26
	09:00	1,78	1,78	0,00			1		1			0,00	0,42
	10:00	1,80	1,80	0,00		1	1		1			0,00	0,30
	11:00	1,90	1,90	0,00		1	1		1			0,00	0,59
	12:00	1,88	1,88	0,00		1	1		1			0,00	0,32
	13:00	1,80	1,80	0,00		1	1		1			0,00	0,13
	14:00	1,65	1,65	0,00		1	1		1			0,00	0,02
	15:00	1,79	1,79	0,00		1	1		1			0,00	0,11
	16:00	1,90	1,90	0,00		1	1		1			0,00	0,22
	17:00	2,13	2,13	0,00			1	1	1			0,00	0,46
	18:00	2,47	2,47	0,00			1	1	1			0,00	0,77
	19:00	2,68	2,68	0,00			1	1	1			0,00	0,94
	20:00	2,56	2,56	0,00			1	1	1			0,00	0,87
	21:00	2,45	2,45	0,00			1	1	1			0,00	0,77
	22:00	2,24	2,24	0,00			1	1	1			0,00	0,57
	23:00	1,95	1,95	0,00			1		1			0,00	0,55

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	1,69	1,69	0,00			1		1			0,00	0,56
	01:00	1,55	1,55	0,00			1		1			0,00	0,43
	02:00	1,48	1,48	0,00			1		1			0,00	0,36
	03:00	1,46	1,46	0,00			1		1			0,00	0,33
	04:00	1,43	1,43	0,00			1		1			0,00	0,31
	05:00	1,47	1,47	0,00			1		1			0,00	0,35
	06:00	1,59	1,59	0,00			1		1			0,00	0,47
	07:00	1,79	1,79	0,00			1		1			0,00	0,62
	08:00	1,65	1,65	0,00			1		1			0,00	0,38
	09:00	1,65	1,65	0,00		1	1		1			0,00	0,01
	10:00	1,73	1,73	0,00		1	1		1			0,00	0,16
	11:00	1,81	1,81	0,00		1	1		1			0,00	0,53
	12:00	1,74	1,74	0,00		1	1		1			0,00	0,07
	13:00	1,74	1,74	0,00		1	1		1			0,00	0,06
	14:00	1,71	1,71	0,00		1	1		1			0,00	0,03
	15:00	1,72	1,72	0,00		1	1		1			0,00	0,04
	16:00	1,80	1,80	0,00		1	1		1			0,00	0,12
	17:00	2,03	2,03	0,00		1	1		1			0,00	0,34
	18:00	2,31	2,31	0,00		1	1		1	1		0,00	0,30
	19:00	2,63	2,63	0,00		1	1		1	1		0,00	0,38
	20:00	2,57	2,57	0,00		1	1		1	1		0,00	0,33
	21:00	2,55	2,55	0,00		1	1		1	1		0,00	0,32
	22:00	2,28	2,28	0,00		1	1		1	1		0,00	0,20
	23:00	2,02	2,02	0,00		1	1		1			0,00	0,34

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρακισμένο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	1,80	1,80	0,00		1	1		1			0,00	0,13
	01:00	1,65	1,65	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	02:00	1,58	1,58	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	03:00	1,54	1,54	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	04:00	1,53	1,53	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	05:00	1,55	1,55	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	06:00	1,60	1,60	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	07:00	1,79	1,79	0,00		1	1		1			0,00	0,41
	08:00	1,83	1,83	0,00		1	1		1			0,00	0,16
	09:00	1,85	1,85	0,00		1	1		1			0,00	0,16
	10:00	1,74	1,74	0,00		1	1		1			0,00	0,07
	11:00	1,58	1,58	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	12:00	1,49	1,49	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	13:00	1,68	1,68	0,00		1	1		1			0,00	0,02
	14:00	1,71	1,71	0,00		1	1		1			0,00	0,04
	15:00	1,69	1,69	0,00		1	1		1			0,00	0,02
	16:00	1,73	1,73	0,00		1	1		1			0,00	0,05
	17:00	1,91	1,91	0,00		1	1		1			0,00	0,22
	18:00	2,25	2,25	0,00		1	1		1			0,00	0,56
	19:00	2,54	2,54	0,00		1	1		1			0,00	0,85
	20:00	2,49	2,49	0,00		1	1		1			0,00	0,81
	21:00	2,40	2,40	0,00		1	1		1			0,00	0,73
	22:00	2,19	2,19	0,00		1	1		1			0,00	0,52
	23:00	1,91	1,91	0,00		1	1		1			0,00	0,24

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	1,72	1,72	0,00		1	1		1			0,00	0,05
	01:00	1,58	1,58	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	02:00	1,50	1,50	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	03:00	1,48	1,48	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	04:00	1,47	1,47	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	05:00	1,49	1,49	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	06:00	1,52	1,52	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	07:00	1,76	1,76	0,00		1	1		1			0,00	0,10
	08:00	1,79	1,79	0,00		1	1		1			0,00	0,12
	09:00	1,76	1,76	0,00		1	1		1			0,00	0,08
	10:00	1,74	1,74	0,00		1	1		1			0,00	0,07
	11:00	1,69	1,69	0,00		1	1		1			0,00	0,04
	12:00	1,53	1,53	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	13:00	1,61	1,61	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	14:00	1,63	1,63	0,00		1	1		1			0,00	0,01
	15:00	1,55	1,55	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	16:00	1,58	1,58	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	17:00	1,75	1,75	0,00		1	1		1			0,00	0,08
	18:00	1,97	1,97	0,00		1	1		1			0,00	0,29
	19:00	2,16	2,16	0,00		1	1		1			0,00	0,48
	20:00	2,20	2,20	0,00		1	1		1			0,00	0,52
	21:00	2,23	2,23	0,00		1	1		1			0,00	0,56
	22:00	2,02	2,02	0,00		1	1		1			0,00	0,34
	23:00	1,83	1,83	0,00		1	1		1			0,00	0,15

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,63	0,00		1	1		1			0,00	0,01
	01:00	1,50	1,50	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	02:00	1,47	1,47	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	03:00	1,51	1,51	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	04:00	1,46	1,46	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	05:00	1,48	1,48	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	06:00	1,49	1,49	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	07:00	1,57	1,57	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	08:00	1,54	1,54	0,00		1	1		1			0,00	0,00
	09:00	1,36	1,36	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	10:00	1,41	1,41	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	11:00	1,42	1,42	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	12:00	1,40	1,40	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	13:00	1,45	1,45	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	14:00	1,32	1,32	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	15:00	1,30	1,30	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	16:00	1,39	1,39	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	17:00	1,59	1,59	0,00		1	1			1		0,00	0,01
	18:00	1,96	1,96	0,00		1	1			1		0,00	0,27
	19:00	2,21	2,21	0,00		1	1			1		0,00	0,53
	20:00	2,10	2,10	0,00		1	1			1		0,00	0,42
	21:00	1,96	1,96	0,00		1	1			1		0,00	0,28
	22:00	1,81	1,81	0,00		1	1			1		0,00	0,37
	23:00	1,62	1,62	0,00			1			1		0,00	0,50

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	1,46	1,46	0,00			1			1		0,00	0,35
	01:00	1,32	1,32	0,00			1			1		0,00	0,21
	02:00	1,24	1,24	0,00			1			1		0,00	0,12
	03:00	1,22	1,22	0,00			1			1		0,00	0,10
	04:00	1,17	1,17	0,00			1			1		0,00	0,05
	05:00	1,20	1,20	0,00			1			1		0,00	0,08
	06:00	1,28	1,28	0,00			1			1		0,00	0,16
	07:00	1,32	1,32	0,00			1			1		0,00	0,20
	08:00	1,38	1,38	0,00			1			1		0,00	0,16
	09:00	1,34	1,34	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	10:00	1,43	1,43	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	11:00	1,45	1,45	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	12:00	1,44	1,44	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	13:00	1,32	1,32	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	14:00	1,21	1,21	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	15:00	1,25	1,25	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	16:00	1,27	1,27	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	17:00	1,44	1,44	0,00		1	1			1		0,00	0,00
	18:00	1,79	1,79	0,00		1	1			1		0,00	0,13
	19:00	2,08	2,08	0,00		1	1			1		0,00	0,41
	20:00	2,05	2,05	0,00		1	1			1		0,00	0,38
	21:00	1,95	1,95	0,00		1	1			1		0,00	0,27
	22:00	1,87	1,87	0,00		1		1		1		0,00	0,17
	23:00	1,67	1,67	0,00		1		1		1		0,00	0,02

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	1,54	1,54	0,00		1		1		1		0,00	0,00
	01:00	1,40	1,40	0,00		1		1		1		0,00	0,00
	02:00	1,26	1,26	0,00		1				1		0,00	0,01
	03:00	1,12	1,12	0,00		1				1		0,00	0,01
	04:00	1,11	1,11	0,00		1				1		0,00	0,01
	05:00	1,15	1,15	0,00		1				1		0,00	0,03
	06:00	1,20	1,20	0,00		1				1		0,00	0,08
	07:00	1,40	1,40	0,00		1				1		0,00	0,28
	08:00	1,53	1,53	0,00		1				1		0,00	0,29
	09:00	1,69	1,69	0,00		1				1		0,00	0,02
	10:00	1,74	1,74	0,00				1		1		0,00	0,44
	11:00	1,74	1,74	0,00				1		1		0,00	0,59
	12:00	1,77	1,77	0,00				1		1		0,00	0,62
	13:00	1,75	1,75	0,00				1		1		0,00	0,26
	14:00	1,73	1,73	0,00		1		1		1		0,00	0,05
	15:00	1,56	1,56	0,00		1		1		1		0,00	0,00
	16:00	1,67	1,67	0,00		1		1		1		0,00	0,01
	17:00	1,84	1,84	0,00		1		1		1		0,00	0,16
	18:00	2,06	2,06	0,00		1		1		1		0,00	0,37
	19:00	2,33	2,33	0,00		1		1		1		0,00	0,65
	20:00	2,35	2,35	0,00		1		1		1		0,00	0,67
	21:00	2,29	2,29	0,00		1		1		1		0,00	0,61
	22:00	2,10	2,10	0,00		1		1		1		0,00	0,42
	23:00	1,83	1,83	0,00		1		1		1		0,00	0,16

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	1,67	1,67	0,00		1		1		1		0,00	0,03
	01:00	1,54	1,54	0,00		1				1		0,00	0,00
	02:00	1,29	1,29	0,00		1				1		0,00	0,09
	03:00	1,37	1,37	0,00		1				1		0,00	0,24
	04:00	1,42	1,42	0,00		1				1		0,00	0,30
	05:00	1,45	1,45	0,00		1				1		0,00	0,33
	06:00	1,48	1,48	0,00		1				1		0,00	0,36
	07:00	1,73	1,73	0,00		1		1		1		0,00	0,15
	08:00	1,65	1,65	0,00		1		1		1		0,00	0,01
	09:00	1,68	1,68	0,00		1		1		1		0,00	0,24
	10:00	1,77	1,77	0,00		1			1	1		0,00	0,09
	11:00	1,73	1,73	0,00		1			1	1		0,00	0,06
	12:00	1,73	1,73	0,00		1		1	1			0,00	0,04
	13:00	1,71	1,71	0,00		1		1	1			0,00	0,04
	14:00	1,67	1,67	0,00		1		1	1			0,00	0,02
	15:00	1,65	1,65	0,00		1		1	1			0,00	0,00
	16:00	1,74	1,74	0,00		1		1	1			0,00	0,06
	17:00	1,88	1,88	0,00		1		1	1			0,00	0,20
	18:00	2,17	2,17	0,00		1		1	1			0,00	0,48
	19:00	2,45	2,45	0,00		1		1	1			0,00	0,76
	20:00	2,38	2,38	0,00		1		1	1			0,00	0,70
	21:00	2,25	2,25	0,00		1		1	1			0,00	0,58
	22:00	2,04	2,04	0,00		1		1	1			0,00	0,36
	23:00	1,82	1,82	0,00				1	1			0,00	0,55

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	1,62	1,62	0,00				1	1			0,00	0,51
	01:00	1,54	1,54	0,00				1	1			0,00	0,41
	02:00	1,46	1,46	0,00				1	1			0,00	0,34
	03:00	1,41	1,41	0,00				1	1			0,00	0,29
	04:00	1,40	1,40	0,00				1	1			0,00	0,28
	05:00	1,44	1,44	0,00				1	1			0,00	0,32
	06:00	1,49	1,49	0,00				1	1			0,00	0,37
	07:00	1,69	1,69	0,00				1	1			0,00	0,56
	08:00	1,35	1,35	0,00				1	1			0,00	0,24
	09:00	1,55	1,55	0,00		1			1			0,00	0,34
	10:00	1,58	1,58	0,00		1			1			0,00	0,36
	11:00	1,78	1,78	0,00		1			1			0,00	0,62
	12:00	1,73	1,73	0,00		1			1			0,00	0,60
	13:00	1,66	1,66	0,00		1			1			0,00	0,54
	14:00	1,64	1,64	0,00		1			1			0,00	0,52
	15:00	1,66	1,66	0,00		1			1			0,00	0,54
	16:00	1,70	1,70	0,00		1			1			0,00	0,57
	17:00	1,95	1,95	0,00		1			1			0,00	0,68
	18:00	2,20	2,20	0,00		1		1	1			0,00	0,57
	19:00	2,38	2,38	0,00		1		1	1			0,00	0,69
	20:00	2,33	2,33	0,00		1		1	1			0,00	0,64
	21:00	2,24	2,24	0,00		1		1	1			0,00	0,56
	22:00	2,08	2,08	0,00		1		1	1			0,00	0,41
	23:00	1,79	1,79	0,00		1		1				0,00	0,49

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,63	0,00		1		1				0,00	0,51
	01:00	1,54	1,54	0,00		1		1				0,00	0,43
	02:00	1,45	1,45	0,00		1		1				0,00	0,33
	03:00	1,44	1,44	0,00		1		1				0,00	0,32
	04:00	1,44	1,44	0,00		1		1				0,00	0,32
	05:00	1,50	1,50	0,00		1		1				0,00	0,38
	06:00	1,48	1,48	0,00		1		1				0,00	0,36
	07:00	1,66	1,66	0,00		1		1				0,00	0,53
	08:00	1,66	1,66	0,00		1		1				0,00	0,54
	09:00	1,69	1,69	0,00		1		1				0,00	0,57
	10:00	1,79	1,79	0,00		1		1				0,00	0,63
	11:00	1,70	1,70	0,00		1		1				0,00	0,57
	12:00	1,70	1,70	0,00		1		1				0,00	0,56
	13:00	1,68	1,68	0,00		1		1				0,00	0,55
	14:00	1,55	1,55	0,00		1		1				0,00	0,43
	15:00	1,56	1,56	0,00		1		1				0,00	0,43
	16:00	1,66	1,66	0,00		1		1				0,00	0,54
	17:00	1,80	1,80	0,00		1		1				0,00	0,63
	18:00	2,04	2,04	0,00		1		1				0,00	0,59
	19:00	2,33	2,33	0,00		1		1	1			0,00	0,64
	20:00	2,23	2,23	0,00		1		1	1			0,00	0,55
	21:00	2,08	2,08	0,00		1		1	1			0,00	0,41
	22:00	1,91	1,91	0,00		1		1	1			0,00	0,34
	23:00	1,70	1,70	0,00		1		1				0,00	0,56

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	1,56	1,56	0,00		1		1				0,64	0,00	0,44	71%	456
	01:00	1,47	1,47	0,00		1		1				0,73	0,00	0,35	67%	433
	02:00	1,42	1,42	0,00		1		1				0,78	0,00	0,30	64%	420
	03:00	1,39	1,39	0,00		1		1				0,81	0,00	0,27	63%	413
	04:00	1,38	1,38	0,00		1		1				0,82	0,00	0,26	63%	410
	05:00	1,44	1,44	0,00		1		1				0,76	0,00	0,31	65%	424
	06:00	1,44	1,44	0,00		1		1				0,76	0,00	0,32	65%	424
	07:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,60	0,00	0,47	73%	467
	08:00	1,53	1,53	0,00		1		1				0,67	0,00	0,41	70%	451
	09:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,60	0,00	0,47	73%	467
	10:00	1,69	1,69	0,00		1		1				0,51	0,00	0,57	77%	493
	11:00	1,75	1,75	0,00		1		1				0,45	0,00	0,61	79%	507
	12:00	1,73	1,73	0,00		1		1				0,47	0,00	0,60	79%	502
	13:00	1,67	1,67	0,00		1		1				0,53	0,00	0,54	76%	485
	14:00	1,59	1,59	0,00		1		1				0,61	0,00	0,47	72%	464
	15:00	1,46	1,46	0,00		1		1				0,74	0,00	0,34	66%	431
	16:00	1,56	1,56	0,01		1		1				0,64	0,00	0,44	71%	457
	17:00	1,72	1,71	0,01		1		1				0,49	0,00	0,58	78%	498
	18:00	1,86	1,86	0,00		1		1				0,34	0,00	0,65	85%	537
	19:00	2,00	2,00	0,00		1		1				0,20	0,00	0,70	91%	575
	20:00	1,98	1,95	0,03		1		1				0,25	0,33	0,69	88%	560
	21:00	1,95	1,94	0,01		1		1				0,26	0,69	0,68	88%	558
	22:00	1,78	1,76	0,02		1		1				0,44	0,62	0,62	80%	510
	23:00	1,68	1,68	0,00		1		1				0,52	0,55	0,56	76%	489
		39,24 MWh										ΑΩΛ: 1,83		11.432 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
					TE (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	61	62	63	64	66	67	68	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	1,50	1,50	0,00		1		1				0,70	0,40	0,39	68%	442
	01:00	1,43	1,42	0,00		1		1				0,78	0,31	0,30	65%	421
	02:00	1,38	1,37	0,02		1		1				0,83	0,26	0,26	62%	406
	03:00	1,38	1,35	0,02		1		1				0,85	0,26	0,25	61%	402
	04:00	1,37	1,34	0,02		1		1				0,86	0,24	0,25	61%	400
	05:00	1,38	1,38	0,01		1		1				0,82	0,26	0,27	63%	409
	06:00	1,39	1,37	0,02		1		1				0,83	0,27	0,27	62%	407
	07:00	1,47	1,46	0,01		1		1				0,74	0,34	0,35	66%	431
	08:00	1,50	1,50	0,00		1		1				0,70	0,37	0,38	68%	442
	09:00	1,54	1,53	0,00		1		1				0,67	0,41	0,41	70%	451
	10:00	1,54	1,53	0,01		1		1				0,67	0,42	0,42	70%	450
	11:00	1,52	1,51	0,01		1		1				0,69	0,46	0,40	69%	443
	12:00	1,44	1,37	0,06		1		1				0,83	0,41	0,31	62%	408
	13:00	1,30	1,26	0,04		1		1				0,94	0,19	0,17	57%	377
	14:00	1,22	1,18	0,04		1		1				1,02	0,09	0,10	54%	356
	15:00	1,20	1,16	0,04		1		1				1,04	0,09	0,09	53%	351
	16:00	1,24	1,19	0,05		1		1				1,01	0,11	0,11	54%	358
	17:00	1,42	1,28	0,14		1		1				0,92	0,29	0,29	58%	382
	18:00	1,61	1,38	0,22		1		1				0,82	0,46	0,47	63%	410
	19:00	1,80	1,50	0,30		1		1				0,70	0,63	0,63	68%	442
	20:00	1,75	1,44	0,30		1		1				0,76	0,61	0,61	66%	427
	21:00	1,59	1,44	0,15		1		1				0,76	0,49	0,48	66%	426
	22:00	1,45	1,34	0,10		1		1				0,86	0,33	0,33	61%	400
	23:00	1,34	1,28	0,06		1		1				0,92	0,22	0,22	58%	382
		34,73 MWh										ΑΩΛ: 6,60				9.823 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
					TE (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	1,23	1,18	0,05		1		1				1,02	0,12	0,11	53%	355
	01:00	1,14	1,13	0,01		1		1				1,07	0,02	0,02	51%	342
	02:00	1,10	1,10	0,00		1		1				1,10	0,01	0,01	50%	334
	03:00	1,06	1,06	0,00		1		1				1,14	0,00	0,00	48%	323
	04:00	1,05	1,04	0,01		1		1				1,16	0,00	0,00	47%	319
	05:00	1,07	1,06	0,01		1		1				1,14	0,00	0,00	48%	325
	06:00	1,08	1,08	0,00		1		1				1,12	0,00	0,00	49%	329
	07:00	1,16	1,14	0,02		1		1				1,06	0,05	0,05	52%	345
	08:00	1,15	1,13	0,02		1		1				1,07	0,05	0,04	51%	343
	09:00	1,17	1,15	0,02		1		1				1,05	0,04	0,04	52%	347
	10:00	1,19	1,16	0,04		1		1				1,04	0,08	0,07	53%	350
	11:00	1,27	1,21	0,06		1		1				0,99	0,14	0,14	55%	363
	12:00	1,29	1,21	0,08		1		1				0,99	0,17	0,16	55%	363
	13:00	1,29	1,22	0,07		1		1				0,98	0,15	0,16	55%	366
	14:00	1,16	1,14	0,02		1		1				1,06	0,05	0,05	52%	345
	15:00	1,12	1,11	0,01		1		1				1,09	0,01	0,01	51%	338
	16:00	1,22	1,17	0,04		1		1				1,03	0,09	0,10	53%	355
	17:00	1,30	1,22	0,08		1		1				0,98	0,17	0,17	55%	366
	18:00	1,45	1,30	0,16		1		1				0,90	0,32	0,33	59%	387
	19:00	1,65	1,46	0,18		1		1				0,74	0,54	0,53	67%	432
	20:00	1,62	1,40	0,21		1		1				0,80	0,50	0,50	64%	416
	21:00	1,54	1,34	0,20		1		1				0,86	0,43	0,42	61%	400
	22:00	1,37	1,25	0,13		1		1				0,95	0,27	0,26	57%	374
	23:00	1,26	1,19	0,07		1		1				1,01	0,16	0,15	54%	359
		29,93 MWh											ΑΩΛ: 2,79	8.578 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	1,17	1,14	0,02		1		1				0,05	0,05	
	01:00	1,11	1,11	0,00		1		1				0,01	0,01	
	02:00	1,06	1,06	0,00		1		1				0,00	0,00	
	03:00	1,04	1,04	0,00		1		1				0,00	0,00	
	04:00	1,03	1,02	0,01		1		1				0,00	0,00	
	05:00	1,05	1,04	0,01		1		1				0,00	0,00	
	06:00	1,08	1,08	0,00		1		1				0,00	0,00	
	07:00	1,20	1,18	0,02		1		1				0,07	0,08	
	08:00	1,34	1,34	0,00		1	1					0,20	0,21	
	09:00	1,60	1,60	0,01		1	1					0,47	0,49	
	10:00	1,64	1,64	0,00		1	1					0,52	0,53	
	11:00	1,68	1,67	0,01		1	1					0,55	0,54	
	12:00	1,74	1,63	0,11		1	1					0,60	0,60	
	13:00	1,71	1,55	0,16		1	1					0,58	0,58	
	14:00	1,73	1,45	0,27		1	1					0,59	0,58	
	15:00	1,60	1,45	0,15		1	1					0,48	0,48	
	16:00	1,49	1,33	0,16		1	1					0,38	0,37	
	17:00	1,62	1,45	0,17		1	1					0,48	0,49	
	18:00	1,83	1,67	0,16		1	1					0,64	0,64	
	19:00	2,11	1,89	0,21		1	1					0,73	0,73	
	20:00	2,10	1,90	0,20		1	1					0,74	0,74	
	21:00	1,86	1,75	0,11		1	1					0,65	0,65	
	22:00	1,67	1,53	0,14		1	1					0,54	0,54	
	23:00	1,50	1,38	0,12		1	1					0,39	0,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	1,34	1,23	0,11		1	1					0,23	0,22
	01:00	1,27	1,20	0,07		1	1					0,15	0,15
	02:00	1,27	1,20	0,07		1	1					0,15	0,15
	03:00	1,26	1,19	0,07		1	1					0,14	0,14
	04:00	1,24	1,18	0,06		1	1					0,12	0,12
	05:00	1,28	1,21	0,07		1	1					0,14	0,15
	06:00	1,30	1,21	0,09		1	1					0,18	0,18
	07:00	1,44	1,29	0,15		1	1					0,30	0,31
	08:00	1,46	1,29	0,17		1	1					0,35	0,34
	09:00	1,45	1,28	0,16		1	1					0,33	0,33
	10:00	1,49	1,30	0,19		1	1					0,36	0,37
	11:00	1,51	1,32	0,19		1	1					0,39	0,39
	12:00	1,50	1,31	0,19		1	1					0,38	0,38
	13:00	1,58	1,35	0,23		1	1					0,46	0,46
	14:00	1,54	1,33	0,21		1	1					0,44	0,42
	15:00	1,47	1,30	0,17		1	1					0,34	0,35
	16:00	1,56	1,35	0,21		1	1					0,42	0,44
	17:00	1,75	1,45	0,30		1	1					0,59	0,60
	18:00	2,02	1,67	0,35		1	1					0,71	0,70
	19:00	2,18	1,85	0,33		1	1		1			0,73	0,70
	20:00	2,22	1,95	0,27		1	1		1			0,54	0,54
	21:00	2,10	1,89	0,21		1	1		1			0,43	0,43
	22:00	1,88	1,60	0,28		1	1					0,57	0,61
	23:00	1,67	1,28	0,38		1	1					0,55	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	1,56	1,19	0,36		1	1					0,45	0,44
	01:00	1,45	1,23	0,23		1	1					0,33	0,34
	02:00	1,41	1,23	0,17		1	1					0,29	0,29
	03:00	1,38	1,26	0,12		1	1					0,26	0,26
	04:00	1,39	1,26	0,13		1	1					0,27	0,27
	05:00	1,42	1,27	0,14		1	1					0,30	0,30
	06:00	1,44	1,28	0,15		1	1					0,31	0,31
	07:00	1,59	1,36	0,24		1	1					0,48	0,47
	08:00	1,65	1,37	0,28		1	1					0,51	0,52
	09:00	1,55	1,31	0,23		1	1					0,44	0,43
	10:00	1,54	1,33	0,21		1	1					0,42	0,41
	11:00	1,66	1,41	0,26		1	1					0,52	0,49
	12:00	1,73	1,43	0,30		1	1					0,59	0,54
	13:00	1,56	1,34	0,22		1	1					0,45	0,45
	14:00	1,62	1,38	0,24		1	1					0,48	0,49
	15:00	1,64	1,38	0,27		1	1					0,54	0,53
	16:00	1,75	1,47	0,29		1	1					0,58	0,60
	17:00	1,96	1,62	0,34		1	1					0,68	0,68
	18:00	2,27	1,94	0,34		1	1	1				0,68	0,66
	19:00	2,56	2,13	0,43		1	1	1				0,86	0,87
	20:00	2,53	2,11	0,42		1	1	1				0,85	0,85
	21:00	2,35	2,01	0,34		1	1	1				0,68	0,67
	22:00	2,10	1,82	0,28		1	1	1				0,56	0,58
	23:00	1,82	1,50	0,32			1	1				0,64	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,36	0,24			1	1				0,48	0,48
	01:00	1,47	1,30	0,17			1	1				0,35	0,35
	02:00	1,39	1,26	0,13			1	1				0,27	0,27
	03:00	1,38	1,26	0,13			1	1				0,27	0,27
	04:00	1,39	1,26	0,12			1	1				0,26	0,26
	05:00	1,43	1,27	0,15			1	1				0,31	0,31
	06:00	1,54	1,34	0,20			1	1				0,40	0,41
	07:00	1,73	1,44	0,29			1	1				0,59	0,60
	08:00	1,78	1,48	0,30			1	1				0,61	0,61
	09:00	2,01	1,70	0,31		1	1	1				0,63	0,60
	10:00	2,03	1,67	0,35		1	1					0,71	0,71
	11:00	2,02	1,67	0,35		1	1					0,71	0,71
	12:00	2,05	1,69	0,36		1	1					0,72	0,72
	13:00	2,14	1,76	0,37		1	1					0,75	0,75
	14:00	2,04	1,48	0,56		1	1					0,72	0,72
	15:00	2,05	1,33	0,72		1	1					0,72	0,72
	16:00	2,22	1,45	0,77		1	1					0,77	0,77
	17:00	2,44	1,67	0,77		1	1			1		0,77	0,77
	18:00	2,66	1,78	0,88		1	1			1		0,88	0,89
	19:00	2,96	1,92	1,04		1	1			1		1,04	1,04
	20:00	2,90	1,89	1,01		1	1			1		1,02	1,02
	21:00	2,74	1,79	0,96		1	1			1		0,96	0,96
	22:00	2,45	1,67	0,79		1	1			1		0,79	0,77
	23:00	2,11	1,40	0,71		1	1					0,71	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	1,82	1,18	0,63		1	1					0,64	0,64
	01:00	1,65	1,12	0,52		1	1					0,53	0,53
	02:00	1,59	1,12	0,47		1	1					0,47	0,47
	03:00	1,59	1,13	0,47		1	1					0,47	0,47
	04:00	1,56	1,12	0,44		1	1					0,44	0,44
	05:00	1,58	1,12	0,46		1	1					0,47	0,46
	06:00	1,67	1,15	0,52		1	1					0,52	0,53
	07:00	1,86	1,22	0,65		1	1					0,65	0,65
	08:00	1,83	1,19	0,64		1	1					0,64	0,64
	09:00	1,97	1,29	0,68		1	1					0,69	0,68
	10:00	2,01	1,32	0,70		1	1					0,71	0,70
	11:00	1,95	1,27	0,67		1	1					0,68	0,68
	12:00	1,94	1,27	0,67		1	1					0,68	0,68
	13:00	1,89	1,23	0,66		1	1					0,66	0,66
	14:00	1,85	1,21	0,65		1	1					0,65	0,65
	15:00	1,92	1,25	0,67		1	1					0,67	0,67
	16:00	1,92	1,25	0,67		1	1					0,67	0,67
	17:00	2,19	1,43	0,76		1	1					0,76	0,76
	18:00	2,57	1,70	0,87		1	1	1				0,87	0,88
	19:00	2,72	1,78	0,94		1	1	1				0,95	0,95
	20:00	2,74	1,80	0,94		1	1	1				0,95	0,96
	21:00	2,59	1,72	0,87		1	1	1				0,90	0,89
	22:00	2,37	1,69	0,69		1	1	1				0,72	0,71
	23:00	2,07	1,36	0,71		1		1				0,73	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	1,86	1,23	0,63		1		1				0,65	0,65
	01:00	1,75	1,38	0,37		1		1				0,61	0,61
	02:00	1,66	1,34	0,32		1		1				0,54	0,54
	03:00	1,63	1,46	0,16		1		1				0,52	0,51
	04:00	1,69	1,35	0,34		1		1				0,56	0,56
	05:00	1,71	1,28	0,42		1		1				0,59	0,58
	06:00	1,70	1,34	0,36		1		1				0,57	0,57
	07:00	1,81	1,59	0,22		1		1				0,63	0,63
	08:00	1,83	1,72	0,10		1		1				0,64	0,64
	09:00	1,98	1,83	0,15		1		1				0,69	0,69
	10:00	2,04	2,00	0,03		1		1	1			0,68	0,63
	11:00	1,98	1,89	0,09		1		1	1			0,31	0,31
	12:00	1,89	1,82	0,07		1		1				0,46	0,53
	13:00	1,91	1,83	0,07		1		1				0,67	0,67
	14:00	1,90	1,84	0,06		1		1				0,64	0,60
	15:00	1,87	1,82	0,05		1			1			0,65	0,65
	16:00	1,94	1,89	0,05		1			1			0,68	0,68
	17:00	2,02	1,98	0,04		1			1			0,63	0,58
	18:00	2,38	2,37	0,01		1		1	1			0,65	0,68
	19:00	2,64	2,63	0,00		1		1	1			0,92	0,92
	20:00	2,59	2,59	0,00		1		1	1			0,90	0,90
	21:00	2,58	2,58	0,00		1		1	1			0,89	0,89
	22:00	2,34	2,34	0,00		1		1	1			0,69	0,67
	23:00	2,09	2,09	0,00		1		1	1			0,43	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	1,82	1,82	0,00		1			1			0,44	0,53
	01:00	1,69	1,69	0,00		1			1			0,57	0,57
	02:00	1,60	1,60	0,00		1			1			0,48	0,48
	03:00	1,58	1,58	0,00		1			1			0,46	0,46
	04:00	1,55	1,55	0,00		1			1			0,43	0,43
	05:00	1,60	1,60	0,00		1			1			0,47	0,47
	06:00	1,61	1,60	0,01		1			1			0,50	0,49
	07:00	1,74	1,68	0,06		1			1			0,59	0,60
	08:00	1,71	1,55	0,16		1			1			0,59	0,58
	09:00	1,59	1,39	0,20		1			1			0,47	0,47
	10:00	1,52	1,34	0,18		1			1			0,41	0,40
	11:00	1,70	1,48	0,22		1			1			0,56	0,58
	12:00	1,74	1,48	0,26		1			1			0,61	0,60
	13:00	1,80	1,53	0,27		1			1			0,63	0,63
	14:00	1,70	1,36	0,33		1			1			0,57	0,57
	15:00	1,68	1,34	0,33		1			1			0,55	0,55
	16:00	1,77	1,38	0,39		1			1			0,62	0,62
	17:00	1,93	1,61	0,32		1			1			0,67	0,67
	18:00	2,27	2,04	0,22		1	1		1			0,72	0,70
	19:00	2,41	2,20	0,20		1	1		1			0,73	0,73
	20:00	2,42	2,16	0,26		1	1		1			0,75	0,74
	21:00	2,26	1,68	0,58		1	1		1			0,71	0,70
	22:00	1,96	1,28	0,68		1	1					0,69	0,69
	23:00	1,73	1,16	0,57		1	1					0,59	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,44	0,43	
	01:00	1,42	1,20	0,22		1	1					0,30	0,30	
	02:00	1,35	1,30	0,05		1	1					0,22	0,23	
	03:00	1,29	1,15	0,13		1	1					0,17	0,16	
	04:00	1,30	1,18	0,12		1	1					0,17	0,17	
	05:00	1,32	1,21	0,11		1	1					0,20	0,19	
	06:00	1,39	1,28	0,11		1	1					0,26	0,26	
	07:00	1,57	1,51	0,06		1	1					0,44	0,45	
	08:00	1,75	1,51	0,23		1	1					0,59	0,59	
	09:00	1,82	1,58	0,24		1	1					0,64	0,64	
	10:00	1,84	1,58	0,26		1	1					0,64	0,63	
	11:00	1,85	1,64	0,22		1	1					0,65	0,65	
	12:00	1,80	1,55	0,25		1	1					0,62	0,62	
	13:00	1,91	1,72	0,19		1	1					0,67	0,67	
	14:00	1,99	1,88	0,11		1	1					0,69	0,70	
	15:00	2,02	1,90	0,12		1	1					0,71	0,71	
	16:00	2,06	1,88	0,18		1	1					0,72	0,72	
	17:00	2,21	2,01	0,20		1	1	1				0,67	0,65	
	18:00	2,42	2,20	0,23		1	1	1				0,71	0,72	
	19:00	2,59	2,31	0,27		1	1	1				0,90	0,89	
	20:00	2,66	2,45	0,21		1	1	1				0,93	0,93	
	21:00	2,51	2,16	0,35		1	1	1				0,84	0,83	
	22:00	2,26	1,90	0,35		1	1					0,69	0,72	
	23:00	2,02	1,86	0,16		1	1					0,71	0,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	1,81	1,45	0,37		1	1					0,64	0,63
	01:00	1,66	1,39	0,27		1	1					0,54	0,54
	02:00	1,60	1,42	0,18		1	1					0,47	0,48
	03:00	1,52	1,52	0,00		1	1					0,41	0,41
	04:00	1,53	1,51	0,02		1	1					0,41	0,41
	05:00	1,53	1,47	0,05		1	1					0,41	0,41
	06:00	1,54	1,44	0,10		1	1					0,43	0,42
	07:00	1,69	1,59	0,10		1	1					0,55	0,56
	08:00	1,75	1,73	0,02		1	1					0,61	0,61
	09:00	1,74	1,74	0,00		1	1					0,60	0,61
	10:00	1,78	1,71	0,07		1	1					0,62	0,62
	11:00	1,81	1,80	0,01		1	1					0,64	0,64
	12:00	1,71	1,70	0,00		1	1					0,58	0,58
	13:00	1,72	1,71	0,01		1	1					0,59	0,59
	14:00	1,64	1,62	0,02		1	1					0,53	0,52
	15:00	1,67	1,64	0,03		1	1					0,55	0,55
	16:00	1,77	1,76	0,01		1	1					0,62	0,62
	17:00	1,90	1,90	0,00		1	1					0,66	0,66
	18:00	2,16	2,16	0,00		1	1	1				0,62	0,59
	19:00	2,37	2,37	0,00		1	1	1				0,69	0,69
	20:00	2,36	2,36	0,00		1	1	1				0,69	0,68
	21:00	2,26	2,26	0,00		1	1	1				0,59	0,58
	22:00	2,04	2,04	0,00		1	1	1				0,37	0,37
	23:00	1,82	1,81	0,02		1	1					0,37	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	1,66	1,61	0,05		1	1					0,54	0,54	
	01:00	1,54	1,53	0,01		1	1					0,42	0,43	
	02:00	1,48	1,45	0,03		1	1					0,36	0,36	
	03:00	1,47	1,45	0,03		1	1					0,36	0,35	
	04:00	1,47	1,47	0,00		1	1					0,36	0,35	
	05:00	1,49	1,49	0,00		1	1					0,36	0,37	
	06:00	1,52	1,52	0,00		1	1					0,40	0,40	
	07:00	1,71	1,71	0,00		1	1					0,57	0,57	
	08:00	1,75	1,74	0,01		1	1					0,60	0,61	
	09:00	1,82	1,82	0,00		1	1					0,64	0,64	
	10:00	1,87	1,86	0,01		1	1					0,66	0,66	
	11:00	1,81	1,75	0,06		1	1					0,63	0,63	
	12:00	1,67	1,52	0,15		1	1					0,56	0,55	
	13:00	1,63	1,55	0,09		1	1					0,51	0,51	
	14:00	1,65	1,62	0,03		1	1					0,53	0,53	
	15:00	1,58	1,58	0,00		1	1					0,46	0,46	
	16:00	1,66	1,66	0,00		1	1					0,50	0,51	
	17:00	1,86	1,85	0,01		1	1					0,65	0,65	
	18:00	2,05	2,05	0,00		1	1			1		0,68	0,66	
	19:00	2,34	2,34	0,00		1	1			1		0,66	0,66	
	20:00	2,48	2,48	0,00		1	1			1		0,79	0,80	
	21:00	2,33	2,33	0,00		1	1			1		0,67	0,66	
	22:00	2,08	2,08	0,01		1	1			1		0,41	0,41	
	23:00	1,84	1,82	0,02		1	1			1		0,22	0,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	1,65	1,49	0,17		1				1		0,51	0,54
	01:00	1,55	1,35	0,20		1				1		0,44	0,43
	02:00	1,48	1,38	0,11		1				1		0,36	0,36
	03:00	1,49	1,41	0,08		1				1		0,37	0,37
	04:00	1,48	1,47	0,01		1				1		0,35	0,36
	05:00	1,49	1,46	0,03		1				1		0,37	0,37
	06:00	1,53	1,20	0,33		1				1		0,42	0,41
	07:00	1,71	1,40	0,31		1				1		0,57	0,57
	08:00	1,88	1,22	0,65		1				1		0,66	0,65
	09:00	1,90	1,27	0,63		1				1		0,67	0,67
	10:00	1,82	1,26	0,56		1				1		0,64	0,64
	11:00	1,79	1,22	0,57		1				1		0,63	0,63
	12:00	1,74	1,41	0,32		1				1		0,60	0,60
	13:00	1,64	1,58	0,06		1				1		0,52	0,52
	14:00	1,61	1,39	0,22		1				1		0,49	0,49
	15:00	1,60	1,14	0,47		1				1		0,48	0,48
	16:00	1,68	1,15	0,53		1				1		0,55	0,55
	17:00	1,84	1,20	0,64		1				1		0,64	0,64
	18:00	2,08	1,36	0,72		1				1		0,72	0,72
	19:00	2,28	1,48	0,80		1				1		0,80	0,80
	20:00	2,29	1,50	0,80		1				1		0,80	0,80
	21:00	2,13	1,39	0,74		1				1		0,75	0,75
	22:00	1,94	1,26	0,68		1				1		0,68	0,68
	23:00	1,71	1,20	0,51		1				1		0,59	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	1,57	1,29	0,29		1				1		0,46	0,45
	01:00	1,49	1,19	0,31		1				1		0,37	0,37
	02:00	1,43	1,12	0,31		1				1		0,32	0,32
	03:00	1,43	1,14	0,29		1				1		0,31	0,31
	04:00	1,45	1,15	0,30		1				1		0,32	0,33
	05:00	1,43	1,13	0,30		1				1		0,31	0,30
	06:00	1,48	1,25	0,23		1				1		0,37	0,36
	07:00	1,60	1,35	0,25		1				1		0,47	0,47
	08:00	1,73	1,46	0,27		1				1		0,58	0,59
	09:00	1,65	1,41	0,24		1				1		0,53	0,53
	10:00	1,69	1,49	0,20		1				1		0,56	0,56
	11:00	1,70	1,58	0,12		1				1		0,58	0,57
	12:00	1,67	1,57	0,10		1				1		0,55	0,55
	13:00	1,63	1,52	0,11		1				1		0,51	0,51
	14:00	1,54	1,39	0,15		1				1		0,43	0,43
	15:00	1,50	1,28	0,22		1				1		0,38	0,38
	16:00	1,50	1,33	0,17		1				1		0,37	0,38
	17:00	1,56	1,37	0,19		1				1		0,43	0,43
	18:00	1,76	1,70	0,05		1				1		0,59	0,59
	19:00	1,85	1,85	0,00		1				1		0,65	0,65
	20:00	1,90	1,90	0,00		1				1		0,66	0,66
	21:00	1,83	1,81	0,02		1				1		0,64	0,64
	22:00	1,55	1,43	0,12		1		1				0,43	0,38
	23:00	1,39	1,22	0,17		1		1				0,28	0,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	1,27	1,15	0,11		1		1				0,15	0,15
	01:00	1,20	1,14	0,06		1		1				0,08	0,08
	02:00	1,17	1,13	0,04		1		1				0,05	0,06
	03:00	1,16	1,11	0,05		1		1				0,05	0,04
	04:00	1,17	1,12	0,05		1		1				0,06	0,06
	05:00	1,16	1,12	0,04		1		1				0,05	0,05
	06:00	1,20	1,13	0,08		1		1				0,08	0,08
	07:00	1,32	1,14	0,17		1		1				0,20	0,20
	08:00	1,39	1,26	0,13		1		1				0,27	0,27
	09:00	1,40	1,21	0,20		1		1				0,29	0,29
	10:00	1,53	1,25	0,29		1		1				0,40	0,42
	11:00	1,40	1,12	0,28		1		1				0,29	0,28
	12:00	1,39	1,15	0,24		1		1				0,25	0,26
	13:00	1,65	1,26	0,39		1		1				0,54	0,53
	14:00	1,59	1,17	0,42		1		1				0,47	0,47
	15:00	1,61	1,40	0,20		1		1				0,47	0,48
	16:00	1,87	1,48	0,39		1		1				0,65	0,64
	17:00	1,85	1,71	0,13		1		1				0,65	0,65
	18:00	1,92	1,75	0,18		1		1				0,67	0,67
	19:00	2,14	1,90	0,23		1		1	1			0,49	0,48
	20:00	2,00	1,85	0,15		1		1	1			0,33	0,33
	21:00	1,92	1,77	0,15		1		1	1			0,25	0,25
	22:00	1,67	1,56	0,11		1			1			0,39	0,49
	23:00	1,48	1,39	0,08		1			1			0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	1,34	1,21	0,13		1			1			0,22	0,22
	01:00	1,23	1,14	0,08		1			1			0,10	0,11
	02:00	1,16	1,11	0,05		1			1			0,06	0,06
	03:00	1,15	1,12	0,03		1			1			0,03	0,03
	04:00	1,15	1,12	0,03		1			1			0,03	0,03
	05:00	1,18	1,12	0,05		1			1			0,06	0,06
	06:00	1,26	1,14	0,13		1			1			0,14	0,14
	07:00	1,39	1,25	0,14		1			1			0,28	0,27
	08:00	1,44	1,28	0,16		1			1			0,32	0,32
	09:00	1,49	1,25	0,23		1			1			0,36	0,36
	10:00	1,70	1,33	0,36		1			1			0,56	0,57
	11:00	1,87	1,45	0,42		1			1			0,65	0,65
	12:00	2,00	1,65	0,35		1			1			0,70	0,70
	13:00	2,16	1,92	0,24		1			1			0,70	0,68
	14:00	2,20	2,04	0,16		1		1	1			0,53	0,52
	15:00	2,10	1,96	0,15		1		1	1			0,43	0,42
	16:00	2,00	1,99	0,01		1		1	1			0,33	0,32
	17:00	1,83	1,79	0,04		1		1	1			0,16	0,16
	18:00	1,75	1,71	0,05		1		1	1			0,07	0,07
	19:00	1,92	1,77	0,15		1		1	1			0,23	0,24
	20:00	2,22	2,10	0,12		1		1	1			0,54	0,53
	21:00	2,11	2,06	0,05		1		1	1			0,44	0,43
	22:00	1,93	1,84	0,09				1	1			0,55	0,60
	23:00	1,68	1,56	0,12				1	1			0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	1,45	1,28	0,17				1	1			0,34	0,34
	01:00	1,31	1,14	0,17				1	1			0,19	0,19
	02:00	1,27	1,13	0,14				1	1			0,15	0,15
	03:00	1,22	1,13	0,10				1	1			0,10	0,10
	04:00	1,20	1,13	0,07				1	1			0,08	0,08
	05:00	1,20	1,12	0,08				1	1			0,09	0,09
	06:00	1,28	1,16	0,11				1	1			0,12	0,13
	07:00	1,47	1,14	0,33			1		1			0,34	0,34
	08:00	1,60	1,24	0,36		1	1					0,46	0,43
	09:00	1,84	1,35	0,49		1	1					0,64	0,64
	10:00	2,01	1,70	0,31		1	1					0,70	0,70
	11:00	2,08	1,62	0,45		1	1					0,73	0,73
	12:00	2,12	1,58	0,54		1	1					0,69	0,67
	13:00	2,15	1,70	0,45		1	1	1				0,47	0,47
	14:00	2,05	1,70	0,36		1	1	1				0,38	0,37
	15:00	1,91	1,66	0,25		1	1	1				0,26	0,24
	16:00	1,88	1,70	0,19		1	1	1				0,20	0,20
	17:00	2,02	1,69	0,33		1	1	1				0,33	0,33
	18:00	2,14	1,70	0,44		1	1	1				0,44	0,46
	19:00	2,35	1,70	0,65		1	1	1				0,65	0,66
	20:00	2,56	1,71	0,85		1	1	1				0,85	0,87
	21:00	2,52	1,70	0,83		1	1	1				0,83	0,83
	22:00	2,21	1,77	0,44		1	1	1				0,54	0,53
	23:00	1,92	1,77	0,15		1	1					0,55	0,61

Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	1,67	1,42	0,24		1	1					0,55	0,55
	01:00	1,59	1,42	0,17		1	1					0,47	0,47
	02:00	1,52	1,21	0,31		1	1					0,40	0,40
	03:00	1,48	1,12	0,37		1	1					0,37	0,36
	04:00	1,46	1,26	0,20		1	1					0,34	0,34
	05:00	1,49	1,13	0,37		1	1					0,37	0,38
	06:00	1,54	1,13	0,41		1	1					0,41	0,41
	07:00	1,66	1,23	0,43		1	1					0,54	0,54
	08:00	1,72	1,35	0,37		1	1					0,58	0,59
	09:00	1,82	1,20	0,62		1	1					0,64	0,63
	10:00	1,90	1,24	0,66		1	1					0,66	0,66
	11:00	1,90	1,31	0,59		1	1					0,67	0,67
	12:00	1,81	1,25	0,56		1	1					0,63	0,63
	13:00	1,81	1,19	0,62		1	1					0,63	0,63
	14:00	1,73	1,14	0,59		1	1					0,59	0,59
	15:00	1,69	1,13	0,56		1	1					0,56	0,56
	16:00	1,96	1,52	0,45		1	1					0,69	0,69
	17:00	1,97	1,42	0,55		1	1					0,69	0,69
	18:00	1,97	1,53	0,45		1	1					0,68	0,69
	19:00	2,23	1,98	0,25		1	1			1		0,64	0,61
	20:00	2,42	1,69	0,72		1	1			1		0,75	0,74
	21:00	2,37	1,91	0,46		1	1			1		0,69	0,69
	22:00	2,09	1,63	0,46		1	1			1		0,55	0,59
	23:00	1,83	1,37	0,45		1				1		0,64	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	1,67	1,31	0,37		1				1		0,56	0,55
	01:00	1,58	1,33	0,25		1				1		0,46	0,46
	02:00	1,53	1,35	0,18		1				1		0,41	0,41
	03:00	1,49	1,45	0,04		1				1		0,37	0,37
	04:00	1,44	1,43	0,01		1				1		0,33	0,33
	05:00	1,46	1,42	0,04		1				1		0,34	0,34
	06:00	1,57	1,52	0,05		1				1		0,45	0,43
	07:00	1,69	1,63	0,06		1			1	1		0,49	0,49
	08:00	1,78	1,77	0,01		1			1	1		0,60	0,57
	09:00	1,82	1,82	0,00		1				1		0,64	0,64
	10:00	1,87	1,86	0,00		1				1		0,65	0,65
	11:00	1,93	1,89	0,04		1				1		0,67	0,67
	12:00	1,86	1,81	0,04		1				1		0,65	0,65
	13:00	1,78	1,71	0,07		1				1		0,62	0,62
	14:00	1,85	1,70	0,15		1				1		0,65	0,65
	15:00	1,85	1,75	0,11		1				1		0,65	0,65
	16:00	1,75	1,64	0,11		1				1		0,61	0,61
	17:00	1,85	1,76	0,09		1				1		0,64	0,65
	18:00	1,98	1,94	0,04		1				1		0,67	0,64
	19:00	2,09	2,03	0,06		1			1	1		0,42	0,41
	20:00	2,27	2,11	0,16		1			1	1		0,58	0,59
	21:00	2,28	2,07	0,20		1			1	1		0,60	0,60
	22:00	2,04	1,68	0,36		1				1		0,56	0,60
	23:00	1,77	1,32	0,45		1				1		0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	1,61	1,24	0,37		1				1		0,49	0,49
	01:00	1,58	1,39	0,19		1				1		0,46	0,46
	02:00	1,52	1,26	0,27		1				1		0,41	0,41
	03:00	1,50	1,13	0,37		1				1		0,38	0,38
	04:00	1,48	1,13	0,35		1				1		0,37	0,36
	05:00	1,51	1,16	0,35		1				1		0,39	0,39
	06:00	1,62	1,16	0,47		1				1		0,50	0,50
	07:00	1,75	1,45	0,30		1				1		0,61	0,61
	08:00	1,83	1,53	0,30		1				1		0,64	0,64
	09:00	1,68	1,59	0,08		1				1		0,54	0,55
	10:00	1,65	1,54	0,10		1				1		0,52	0,52
	11:00	1,75	1,70	0,05		1				1		0,60	0,60
	12:00	1,81	1,63	0,18		1				1		0,63	0,63
	13:00	1,69	1,47	0,22		1				1		0,56	0,56
	14:00	1,60	1,34	0,26		1				1		0,50	0,49
	15:00	1,54	1,24	0,30		1				1		0,43	0,42
	16:00	1,55	1,18	0,37		1				1		0,43	0,42
	17:00	1,64	1,27	0,37		1				1		0,50	0,51
	18:00	1,84	1,46	0,38		1				1		0,63	0,64
	19:00	2,12	1,58	0,54		1				1		0,67	0,66
	20:00	2,29	1,95	0,34		1			1	1		0,61	0,61
	21:00	2,26	1,97	0,29		1			1	1		0,58	0,58
	22:00	2,09	1,82	0,27		1			1	1		0,41	0,42
	23:00	1,88	1,44	0,44		1			1			0,47	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	1,67	1,19	0,48		1			1			0,55	0,55
	01:00	1,56	1,17	0,39		1			1			0,45	0,44
	02:00	1,50	1,24	0,26		1			1			0,38	0,38
	03:00	1,46	1,17	0,29		1			1			0,35	0,34
	04:00	1,44	1,17	0,27		1			1			0,33	0,33
	05:00	1,47	1,13	0,35		1			1			0,35	0,36
	06:00	1,56	1,18	0,37		1			1			0,43	0,43
	07:00	1,68	1,43	0,25		1			1			0,55	0,55
	08:00	1,68	1,56	0,12		1			1			0,55	0,56
	09:00	1,74	1,63	0,11		1			1			0,59	0,60
	10:00	1,69	1,58	0,12		1			1			0,57	0,57
	11:00	1,69	1,63	0,06		1			1			0,57	0,57
	12:00	1,67	1,62	0,05		1			1			0,54	0,54
	13:00	1,61	1,60	0,01		1			1			0,49	0,49
	14:00	1,61	1,61	0,01		1			1			0,50	0,49
	15:00	1,59	1,54	0,06		1			1			0,48	0,47
	16:00	1,60	1,55	0,05		1			1			0,49	0,48
	17:00	1,72	1,68	0,04		1			1			0,57	0,58
	18:00	1,82	1,76	0,06		1			1			0,63	0,63
	19:00	1,94	1,93	0,01		1			1			0,58	0,51
	20:00	2,08	2,08	0,00		1			1	1		0,42	0,40
	21:00	2,13	2,13	0,00		1			1	1		0,45	0,45
	22:00	2,02	2,02	0,00		1			1	1		0,35	0,35
	23:00	1,85	1,85	0,00		1			1			0,48	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	1,72	1,72	0,00		1			1			0,60	0,60
	01:00	1,66	1,65	0,01		1			1			0,53	0,54
	02:00	1,56	1,56	0,00		1			1			0,45	0,45
	03:00	1,39	1,39	0,00		1			1			0,30	0,29
	04:00	1,26	1,26	0,00		1			1			0,15	0,15
	05:00	1,30	1,30	0,00		1			1			0,18	0,18
	06:00	1,35	1,35	0,00		1			1			0,23	0,23
	07:00	1,42	1,42	0,00		1			1			0,30	0,30
	08:00	1,52	1,50	0,01		1			1			0,39	0,40
	09:00	1,63	1,51	0,11		1			1			0,50	0,50
	10:00	1,61	1,49	0,12		1			1			0,48	0,48
	11:00	1,94	1,53	0,41		1			1			0,67	0,67
	12:00	2,09	1,87	0,22		1			1			0,73	0,73
	13:00	1,94	1,78	0,16		1			1			0,68	0,68
	14:00	1,68	1,66	0,01		1			1			0,56	0,55
	15:00	1,60	1,60	0,00		1			1			0,49	0,49
	16:00	1,58	1,58	0,00		1			1			0,46	0,46
	17:00	1,63	1,63	0,00		1			1			0,51	0,51
	18:00	1,72	1,72	0,00		1			1			0,59	0,59
	19:00	1,96	1,96	0,00		1			1	1		0,46	0,38
	20:00	2,22	2,22	0,00		1			1	1		0,53	0,54
	21:00	2,12	2,12	0,00		1			1	1		0,45	0,44
	22:00	1,92	1,92	0,00		1			1	1		0,26	0,29
	23:00	1,73	1,73	0,00		1				1		0,55	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	1,51	1,51	0,00		1				1		0,40	0,40
	01:00	1,38	1,38	0,00		1				1		0,26	0,26
	02:00	1,30	1,30	0,00		1				1		0,19	0,19
	03:00	1,24	1,24	0,00		1				1		0,12	0,12
	04:00	1,22	1,22	0,00		1				1		0,09	0,09
	05:00	1,26	1,26	0,00		1				1		0,13	0,14
	06:00	1,33	1,33	0,00		1				1		0,21	0,20
	07:00	1,41	1,41	0,00		1				1		0,28	0,29
	08:00	1,55	1,53	0,02		1				1		0,42	0,43
	09:00	1,52	1,42	0,10		1				1		0,41	0,41
	10:00	1,54	1,38	0,16		1				1		0,42	0,43
	11:00	1,62	1,37	0,25		1				1		0,50	0,50
	12:00	1,71	1,29	0,42		1				1		0,57	0,58
	13:00	1,60	1,17	0,43		1				1		0,49	0,48
	14:00	1,48	1,14	0,33		1				1		0,35	0,36
	15:00	1,30	1,14	0,17		1				1		0,19	0,18
	16:00	1,36	1,16	0,21		1				1		0,22	0,24
	17:00	1,57	1,19	0,38		1				1		0,45	0,44
	18:00	1,67	1,43	0,24		1				1		0,53	0,54
	19:00	1,87	1,62	0,25		1				1		0,65	0,65
	20:00	2,10	1,72	0,39		1				1		0,73	0,73
	21:00	2,07	1,82	0,25		1				1		0,73	0,73
	22:00	1,82	1,44	0,38		1				1		0,64	0,64
	23:00	1,59	1,19	0,40		1				1		0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	1,42	1,17	0,25		1				1		0,30	0,30
	01:00	1,31	1,13	0,19		1				1		0,20	0,20
	02:00	1,27	1,13	0,15		1				1		0,16	0,16
	03:00	1,22	1,12	0,10		1				1		0,11	0,10
	04:00	1,20	1,12	0,07		1				1		0,08	0,08
	05:00	1,23	1,13	0,10		1				1		0,11	0,11
	06:00	1,30	1,12	0,18		1				1		0,18	0,18
	07:00	1,45	1,13	0,32		1				1		0,33	0,33
	08:00	1,56	1,17	0,38		1				1		0,41	0,43
	09:00	1,59	1,14	0,45		1				1		0,47	0,47
	10:00	1,84	1,29	0,55		1				1		0,62	0,63
	11:00	1,95	1,63	0,32		1				1		0,69	0,68
	12:00	1,95	1,37	0,59		1				1		0,68	0,68
	13:00	1,45	1,45	0,00		1				1		0,00	0,71
	14:00	1,92	1,92	0,00		1			1	1		0,00	0,65
	15:00	2,04	2,04	0,00		1			1	1		0,00	0,71
	16:00	2,21	2,21	0,00		1			1	1		0,00	0,55
	17:00	2,33	2,33	0,00		1			1	1		0,00	0,65
	18:00	2,39	2,39	0,00		1			1	1		0,00	0,72
	19:00	2,49	2,49	0,00		1			1	1		0,00	0,81
	20:00	2,65	2,65	0,00		1			1	1		0,00	0,92
	21:00	2,48	2,48	0,00		1			1	1		0,00	0,80
	22:00	2,20	2,20	0,00		1			1	1		0,00	0,53
	23:00	1,96	1,96	0,00		1			1	1		0,00	0,44

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	1,69	1,69	0,01					1	1		0,00	0,56
	01:00	1,58	1,57	0,01					1	1		0,00	0,45
	02:00	1,56	1,55	0,01					1	1		0,00	0,42
	03:00	1,53	1,52	0,01					1	1		0,00	0,40
	04:00	1,50	1,49	0,01					1	1		0,00	0,37
	05:00	1,50	1,49	0,01					1	1		0,00	0,37
	06:00	1,61	1,60	0,01					1	1		0,00	0,47
	07:00	1,80	1,79	0,01					1	1		0,00	0,61
	08:00	1,96	1,95	0,01					1	1		0,00	0,68
	09:00	2,10	1,93	0,18					1	1		0,23	0,73
	10:00	2,19	1,57	0,62					1	1		0,76	0,77
	11:00	2,31	1,82	0,49					1	1		0,80	0,81
	12:00	2,41	1,79	0,62		1			1	1		0,75	0,74
	13:00	2,43	1,78	0,65		1			1	1		0,75	0,75
	14:00	2,46	1,75	0,71		1			1	1		0,78	0,78
	15:00	2,41	1,72	0,69		1			1	1		0,75	0,74
	16:00	2,14	1,67	0,47		1			1	1		0,47	0,46
	17:00	2,21	1,70	0,51		1			1	1		0,51	0,52
	18:00	2,37	1,75	0,62		1			1	1		0,68	0,69
	19:00	2,69	2,04	0,65		1			1	1		0,94	0,94
	20:00	3,05	2,22	0,83		1			1	1		1,07	1,06
	21:00	3,05	2,10	0,96		1			1	1		1,07	1,07
	22:00	2,74	1,81	0,93		1			1	1		0,96	0,96
	23:00	2,39	1,76	0,63		1			1	1		0,73	0,72

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	2,10	1,37	0,73		1			1			0,74	0,74
	01:00	1,94	1,26	0,68		1			1			0,68	0,68
	02:00	1,86	1,21	0,65		1			1			0,65	0,65
	03:00	1,78	1,14	0,64		1			1			0,65	0,62
	04:00	1,77	1,16	0,61		1			1			0,61	0,62
	05:00	1,77	1,16	0,61		1			1			0,62	0,62
	06:00	1,93	1,26	0,67		1			1			0,67	0,67
	07:00	2,13	1,42	0,71					1	1		0,74	0,72
	08:00	2,12	1,47	0,65					1	1		0,74	0,74
	09:00	2,17	1,43	0,73					1	1		0,76	0,76
	10:00	2,07	1,40	0,67					1	1		0,73	0,72
	11:00	1,84	1,22	0,61					1	1		0,65	0,64
	12:00	1,84	1,22	0,63					1	1		0,64	0,65
	13:00	1,71	1,15	0,56					1	1		0,57	0,57
	14:00	1,69	1,14	0,56					1	1		0,56	0,55
	15:00	1,90	1,24	0,66					1	1		0,66	0,66
	16:00	1,95	1,27	0,68					1	1		0,68	0,68
	17:00	2,18	1,42	0,76					1	1		0,76	0,76
	18:00	2,28	1,49	0,79					1	1		0,80	0,80
	19:00	2,60	1,70	0,90					1	1		0,91	0,91
	20:00	2,98	1,96	1,02		1			1	1		1,04	1,04
	21:00	2,92	1,91	1,00		1			1	1		1,02	1,02
	22:00	2,59	1,73	0,86		1			1	1		0,89	0,88
	23:00	2,24	1,53	0,71		1				1		0,73	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	2,00	1,30	0,69		1				1		0,70	0,70
	01:00	1,80	1,20	0,61		1				1		0,63	0,63
	02:00	1,70	1,13	0,57		1				1		0,58	0,57
	03:00	1,69	1,13	0,56		1				1		0,57	0,57
	04:00	1,68	1,14	0,54		1				1		0,56	0,56
	05:00	1,69	1,18	0,51		1				1		0,57	0,56
	06:00	1,78	1,41	0,37		1				1		0,62	0,62
	07:00	1,99	1,68	0,31		1				1		0,70	0,70
	08:00	2,08	1,89	0,19		1				1		0,66	0,63
	09:00	2,13	2,04	0,09		1			1	1		0,44	0,45
	10:00	2,08	2,03	0,05		1			1	1		0,41	0,40
	11:00	2,10	2,02	0,08		1			1	1		0,42	0,41
	12:00	2,00	1,97	0,04		1			1	1		0,33	0,33
	13:00	1,91	1,89	0,02		1			1	1		0,24	0,23
	14:00	1,90	1,86	0,04		1				1		0,53	0,61
	15:00	1,91	1,75	0,17		1				1		0,67	0,67
	16:00	1,94	1,70	0,24		1				1		0,68	0,68
	17:00	2,09	1,89	0,19		1				1		0,73	0,73
	18:00	2,28	2,13	0,15		1			1	1		0,63	0,61
	19:00	2,53	2,44	0,09		1			1	1		0,83	0,83
	20:00	2,83	2,75	0,08		1			1	1		0,99	0,99
	21:00	2,93	2,88	0,06		1			1	1		1,03	1,03
	22:00	2,66	2,62	0,04		1			1	1		0,94	0,93
	23:00	2,36	2,30	0,06		1			1	1		0,70	0,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	2,09	1,97	0,12		1			1	1		0,42	0,42
	01:00	1,92	1,79	0,13		1			1	1		0,24	0,24
	02:00	1,82	1,66	0,16		1			1	1		0,20	0,28
	03:00	1,77	1,33	0,44		1			1			0,62	0,62
	04:00	1,74	1,14	0,60		1			1			0,60	0,60
	05:00	1,73	1,15	0,58		1			1			0,59	0,59
	06:00	1,72	1,35	0,37		1			1			0,59	0,59
	07:00	1,82	1,50	0,32		1			1			0,63	0,63
	08:00	2,01	1,68	0,34					1	1		0,67	0,63
	09:00	2,13	1,76	0,36					1	1		0,74	0,74
	10:00	2,14	1,88	0,26			1		1	1		0,59	0,54
	11:00	2,09	1,69	0,40			1		1	1		0,42	0,41
	12:00	2,16	1,70	0,45			1		1	1		0,45	0,47
	13:00	2,11	1,68	0,43			1		1	1		0,43	0,43
	14:00	2,09	1,52	0,57					1	1		0,66	0,68
	15:00	2,12	1,43	0,68					1	1		0,74	0,74
	16:00	2,15	1,40	0,75					1	1		0,76	0,75
	17:00	2,20	1,44	0,76					1	1		0,77	0,77
	18:00	2,37	1,63	0,74		1			1	1		0,74	0,74
	19:00	2,69	2,09	0,60		1			1	1		0,93	0,93
	20:00	3,01	2,48	0,53		1			1	1		1,05	1,05
	21:00	3,10	2,72	0,38		1			1	1		1,09	1,09
	22:00	2,83	2,62	0,21		1			1	1		0,99	0,99
	23:00	2,57	2,46	0,11		1			1	1		0,89	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	2,32	2,30	0,02		1			1	1		0,65	0,65
	01:00	2,13	2,12	0,01		1			1	1		0,47	0,46
	02:00	2,05	2,05	0,00		1			1	1		0,38	0,38
	03:00	1,99	1,99	0,00		1			1	1		0,31	0,31
	04:00	1,92	1,92	0,00		1			1	1		0,25	0,24
	05:00	1,93	1,93	0,00		1			1	1		0,25	0,24
	06:00	2,01	2,01	0,00		1			1	1		0,32	0,33
	07:00	2,09	2,09	0,00		1			1	1		0,41	0,41
	08:00	2,19	2,18	0,01		1			1	1		0,51	0,52
	09:00	2,29	2,13	0,17		1			1	1		0,59	0,61
	10:00	2,51	2,33	0,18		1			1	1		0,82	0,81
	11:00	2,43	2,38	0,04		1			1	1		0,74	0,75
	12:00	2,45	2,36	0,10		1			1	1		0,77	0,77
	13:00	2,41	2,39	0,02		1			1	1		0,76	0,73
	14:00	2,24	2,24	0,00		1			1	1		0,53	0,56
	15:00	2,26	2,25	0,00		1			1	1		0,58	0,58
	16:00	2,15	2,14	0,01		1			1	1		0,49	0,47
	17:00	2,21	2,20	0,00		1			1	1		0,51	0,52
	18:00	2,41	2,40	0,01		1			1	1		0,70	0,72
	19:00	2,86	2,82	0,03		1			1	1		0,99	1,00
	20:00	3,09	3,05	0,05		1			1	1		1,03	1,02
	21:00	3,08	2,18	0,90		1			1	1		1,01	1,02
	22:00	2,81	2,06	0,74		1			1	1		0,99	0,98
	23:00	2,48	2,05	0,43		1			1	1		0,81	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	2,17	1,69	0,48		1			1	1		0,50	0,50
	01:00	1,96	1,68	0,29		1			1	1		0,30	0,29
	02:00	1,78	1,58	0,20		1			1	1		0,20	0,26
	03:00	1,67	1,14	0,53		1				1		0,54	0,55
	04:00	1,62	1,11	0,51		1				1		0,51	0,50
	05:00	1,67	1,13	0,54		1				1		0,55	0,55
	06:00	1,80	1,18	0,63		1				1		0,63	0,63
	07:00	1,88	1,23	0,66		1				1		0,66	0,66
	08:00	1,97	1,30	0,67		1			1			0,67	0,65
	09:00	1,83	1,20	0,64		1			1			0,65	0,64
	10:00	1,83	1,19	0,63		1			1			0,64	0,64
	11:00	1,97	1,28	0,69		1			1			0,69	0,69
	12:00	1,91	1,25	0,66		1			1			0,67	0,67
	13:00	1,86	1,22	0,65		1			1			0,65	0,65
	14:00	1,75	1,14	0,61		1			1			0,61	0,61
	15:00	1,66	1,13	0,53		1			1			0,54	0,54
	16:00	1,72	1,15	0,58		1			1			0,58	0,59
	17:00	1,91	1,25	0,66		1			1			0,67	0,67
	18:00	2,18	1,42	0,76		1			1			0,76	0,76
	19:00	2,41	1,57	0,84		1			1			0,84	0,84
	20:00	2,67	1,74	0,92		1			1	1		0,92	0,93
	21:00	2,78	1,82	0,96		1			1	1		0,97	0,97
	22:00	2,52	1,70	0,82		1			1	1		0,83	0,82
	23:00	2,22	1,66	0,56		1			1	1		0,56	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	1,98	1,64	0,35		1			1	1		0,37	0,43
	01:00	1,80	1,29	0,51		1			1			0,63	0,63
	02:00	1,74	1,30	0,44		1			1			0,60	0,60
	03:00	1,64	1,16	0,48		1			1			0,51	0,51
	04:00	1,63	1,14	0,49		1			1			0,49	0,50
	05:00	1,74	1,30	0,44		1			1			0,59	0,60
	06:00	1,81	1,61	0,19		1			1			0,63	0,63
	07:00	1,93	1,71	0,21		1			1			0,67	0,67
	08:00	2,08	1,96	0,12		1			1			0,45	0,42
	09:00	2,14	2,03	0,11		1			1	1		0,47	0,47
	10:00	2,20	2,15	0,05		1			1	1		0,51	0,52
	11:00	2,20	2,17	0,03		1			1	1		0,52	0,52
	12:00	2,12	1,92	0,19		1			1	1		0,45	0,45
	13:00	2,10	1,78	0,32		1			1	1		0,42	0,42
	14:00	2,07	1,72	0,35		1			1	1		0,38	0,38
	15:00	2,03	1,67	0,36		1			1	1		0,36	0,35
	16:00	2,10	1,68	0,42		1			1	1		0,42	0,42
	17:00	2,28	1,69	0,59		1			1	1		0,59	0,59
	18:00	2,51	1,69	0,82		1			1	1		0,82	0,82
	19:00	2,65	1,85	0,79		1			1	1		0,92	0,92
	20:00	2,80	1,86	0,94		1			1	1		0,99	0,98
	21:00	2,90	1,90	1,00		1			1	1		1,01	1,01
	22:00	2,76	1,83	0,92		1			1	1		0,97	0,97
	23:00	2,43	1,81	0,62		1			1	1		0,77	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	2,06	1,55	0,51		1				1		0,59	0,61
	01:00	1,93	1,48	0,45		1				1		0,68	0,64
	02:00	1,88	1,68	0,20		1				1		0,59	0,72
	03:00	1,82	1,77	0,05		1				1		0,15	0,66
	04:00	1,76	1,76	0,00		1				1		0,00	0,61
	05:00	1,79	1,79	0,00		1				1		0,00	0,62
	06:00	1,84	1,83	0,01		1				1		0,00	0,64
	07:00	1,92	1,91	0,01		1				1		0,00	0,67
	08:00	2,08	2,07	0,01		1			1	1		0,00	0,46
	09:00	2,06	2,04	0,03		1			1	1		0,14	0,38
	10:00	2,13	2,10	0,03		1			1	1		0,44	0,44
	11:00	2,15	2,15	0,01		1			1	1		0,47	0,48
	12:00	2,07	2,03	0,04		1			1	1		0,40	0,39
	13:00	2,03	1,98	0,04		1			1	1		0,34	0,34
	14:00	2,04	1,96	0,08		1			1	1		0,36	0,36
	15:00	2,07	1,86	0,22		1			1	1		0,40	0,39
	16:00	2,10	2,02	0,08		1			1	1		0,41	0,41
	17:00	2,18	2,11	0,07		1			1	1		0,50	0,50
	18:00	2,26	2,12	0,14		1			1	1		0,58	0,58
	19:00	2,42	2,33	0,09		1			1	1		0,71	0,74
	20:00	2,67	2,28	0,39		1			1	1		0,92	0,93
	21:00	2,79	2,32	0,47		1			1	1		0,98	0,98
	22:00	2,60	2,48	0,13		1			1	1		0,89	0,90
	23:00	2,48	2,34	0,14		1			1	1		0,80	0,80

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:20 με 09:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	2,23	1,98	0,25		1			1	1		0,57	0,56
	01:00	2,02	1,85	0,18		1			1	1		0,36	0,35
	02:00	1,89	1,84	0,05		1			1	1		0,27	0,34
	03:00	1,83	1,65	0,18					1	1		0,64	0,64
	04:00	1,81	1,58	0,23					1	1		0,63	0,63
	05:00	1,82	1,51	0,31					1	1		0,63	0,64
	06:00	1,92	1,62	0,29					1	1		0,67	0,67
	07:00	2,01	1,93	0,08					1	1	1	0,54	0,48
	08:00	2,06	1,99	0,07					1	1	1	0,36	0,38
	09:00	2,17	2,08	0,09					1	1	1	0,47	0,48
	10:00	2,29	2,27	0,02					1	1	1	0,62	0,63
	11:00	2,20	2,17	0,04					1	1	1	0,53	0,52
	12:00	2,15	1,97	0,18					1	1	1	0,48	0,47
	13:00	2,17	1,92	0,25					1	1	1	0,48	0,49
	14:00	2,07	1,85	0,22					1	1	1	0,40	0,40
	15:00	2,04	1,90	0,14					1	1	1	0,37	0,36
	16:00	1,95	1,82	0,13		1				1	1	0,30	0,32
	17:00	2,03	1,84	0,19		1				1	1	0,34	0,35
	18:00	2,16	2,13	0,03		1				1	1	0,48	0,48
	19:00	2,31	2,08	0,23		1				1	1	0,61	0,62
	20:00	2,61	2,27	0,34		1		1		1		0,81	0,82
	21:00	2,67	2,15	0,52		1		1		1		0,93	0,93
	22:00	2,53	1,84	0,69		1		1		1		0,86	0,85
	23:00	2,37	1,83	0,55		1		1		1		0,70	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	2,12	1,72	0,41		1		1		1		0,46	0,45
	01:00	2,02	1,82	0,20		1		1		1		0,34	0,34
	02:00	1,97	1,87	0,10		1		1		1		0,28	0,28
	03:00	1,96	1,87	0,09		1		1		1		0,28	0,28
	04:00	1,85	1,71	0,14		1		1		1		0,17	0,17
	05:00	1,85	1,75	0,09		1		1				0,18	0,17
	06:00	1,93	1,91	0,02		1		1				0,42	0,52
	07:00	2,01	2,01	0,00		1		1	1			0,52	0,45
	08:00	2,10	2,10	0,00		1			1		1	0,41	0,42
	09:00	2,23	2,23	0,00		1			1		1	0,54	0,55
	10:00	2,22	2,22	0,00		1			1		1	0,54	0,54
	11:00	2,20	2,20	0,00		1			1		1	0,53	0,52
	12:00	2,14	2,13	0,01		1			1		1	0,46	0,46
	13:00	2,09	2,08	0,01		1			1		1	0,41	0,41
	14:00	2,11	2,11	0,00		1			1		1	0,44	0,42
	15:00	2,04	2,04	0,00		1			1		1	0,37	0,36
	16:00	2,02	2,02	0,00		1			1		1	0,34	0,34
	17:00	2,07	2,07	0,00		1			1		1	0,38	0,39
	18:00	2,27	2,27	0,00		1			1		1	0,57	0,58
	19:00	2,44	2,44	0,00		1			1	1		0,72	0,67
	20:00	2,48	2,48	0,00		1			1	1		0,79	0,80
	21:00	2,42	2,42	0,00		1			1	1		0,74	0,74
	22:00	2,36	2,36	0,00		1			1	1		0,67	0,68
	23:00	2,30	2,30	0,00		1			1	1		0,62	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	2,19	2,19	0,00		1			1	1		0,52	0,52
	01:00	2,02	2,01	0,01		1			1	1		0,35	0,34
	02:00	1,91	1,89	0,03		1			1	1		0,25	0,24
	03:00	1,84	1,83	0,01		1			1	1		0,16	0,17
	04:00	1,77	1,76	0,01		1			1			0,49	0,62
	05:00	1,74	1,74	0,00		1			1			0,61	0,61
	06:00	1,78	1,78	0,00		1			1			0,62	0,62
	07:00	1,88	1,88	0,00		1			1			0,66	0,66
	08:00	2,07	2,07	0,00		1			1		1	0,49	0,47
	09:00	2,09	2,09	0,01		1			1		1	0,42	0,41
	10:00	2,09	2,01	0,08		1			1		1	0,40	0,41
	11:00	2,03	1,91	0,13		1			1		1	0,47	0,52
	12:00	1,98	1,97	0,01		1			1			0,69	0,69
	13:00	1,96	1,96	0,00		1			1			0,68	0,69
	14:00	1,94	1,94	0,00		1			1		1	0,41	0,31
	15:00	1,91	1,91	0,00		1			1		1	0,22	0,23
	16:00	1,92	1,92	0,01		1			1		1	0,24	0,24
	17:00	2,11	2,11	0,00		1			1		1	0,41	0,43
	18:00	2,25	2,21	0,03		1			1		1	0,56	0,56
	19:00	2,37	2,20	0,16		1			1	1		0,65	0,61
	20:00	2,35	2,22	0,13		1			1	1		0,67	0,67
	21:00	2,16	2,04	0,12		1			1	1		0,49	0,49
	22:00	2,13	1,95	0,17		1			1	1		0,44	0,44
	23:00	2,18	2,11	0,06		1			1	1		0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	2,04	2,01	0,03		1			1	1		0,37	0,36
	01:00	1,90	1,89	0,01		1			1	1		0,22	0,22
	02:00	1,82	1,80	0,03		1			1	1		0,16	0,23
	03:00	1,73	1,73	0,00		1				1		0,56	0,60
	04:00	1,67	1,67	0,00		1				1		0,55	0,55
	05:00	1,68	1,67	0,00		1				1		0,55	0,55
	06:00	1,75	1,74	0,01		1				1		0,60	0,61
	07:00	1,90	1,89	0,00		1				1		0,67	0,67
	08:00	2,07	2,07	0,00		1				1	1	0,49	0,46
	09:00	2,13	2,13	0,00		1				1	1	0,43	0,44
	10:00	2,17	2,16	0,00		1				1	1	0,49	0,48
	11:00	2,20	2,19	0,01		1				1	1	0,52	0,52
	12:00	2,23	2,23	0,00		1				1	1	0,52	0,54
	13:00	2,23	2,23	0,00		1				1	1	0,55	0,55
	14:00	2,23	2,22	0,00		1				1	1	0,54	0,54
	15:00	2,18	2,14	0,04		1				1	1	0,51	0,51
	16:00	2,18	2,15	0,03		1				1	1	0,49	0,49
	17:00	2,32	2,32	0,00		1				1	1	0,63	0,65
	18:00	2,51	2,50	0,00		1				1	1	0,80	0,81
	19:00	2,75	2,75	0,00		1				1	1	0,96	0,96
	20:00	2,96	2,96	0,00		1			1	1	1	0,78	0,72
	21:00	2,99	2,99	0,00		1	1		1	1		0,75	0,75
	22:00	2,71	2,71	0,00			1		1	1		0,71	0,78
	23:00	2,29	2,29	0,00			1		1	1		0,63	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	2,14	2,14	0,00			1		1	1		0,47	0,46
	01:00	2,11	2,11	0,00		1			1	1		0,41	0,35
	02:00	2,03	2,03	0,00		1			1	1		0,35	0,35
	03:00	1,92	1,92	0,00		1			1	1		0,24	0,24
	04:00	1,81	1,78	0,02		1			1	1		0,25	0,35
	05:00	1,75	1,53	0,22		1			1			0,61	0,61
	06:00	1,70	1,52	0,18		1			1			0,58	0,57
	07:00	1,76	1,51	0,25		1			1			0,61	0,61
	08:00	1,92	1,79	0,13		1			1			0,67	0,67
	09:00	2,20	2,06	0,13		1			1		1	0,63	0,60
	10:00	2,25	2,22	0,04		1			1		1	0,57	0,57
	11:00	2,24	2,18	0,06		1			1		1	0,58	0,57
	12:00	2,13	2,11	0,02		1			1		1	0,48	0,46
	13:00	1,95	1,94	0,01		1			1		1	0,32	0,34
	14:00	1,67	1,60	0,07		1			1			0,51	0,54
	15:00	1,54	1,49	0,04		1			1			0,41	0,41
	16:00	1,43	1,36	0,07		1			1			0,32	0,31
	17:00	1,54	1,45	0,09		1			1			0,41	0,42
	18:00	1,63	1,62	0,02		1			1			0,52	0,51
	19:00	1,80	1,77	0,03		1			1			0,62	0,63
	20:00	2,02	2,00	0,02		1			1			0,71	0,70
	21:00	2,03	1,92	0,11		1			1			0,71	0,71
	22:00	1,96	1,74	0,22		1			1			0,69	0,69
	23:00	1,86	1,70	0,16		1			1			0,60	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	1,67	1,50	0,17		1				1		0,56	0,55
	01:00	1,79	1,73	0,06		1				1		0,62	0,62
	02:00	1,70	1,64	0,06		1				1		0,58	0,58
	03:00	1,65	1,48	0,17		1				1		0,53	0,53
	04:00	1,64	1,52	0,12		1				1		0,52	0,52
	05:00	1,65	1,49	0,16		1				1		0,53	0,54
	06:00	1,65	1,53	0,13		1				1		0,54	0,53
	07:00	1,75	1,63	0,12		1				1		0,61	0,61
	08:00	1,88	1,85	0,04		1				1		0,65	0,66
	09:00	2,00	1,97	0,03		1				1		0,70	0,70
	10:00	2,03	1,98	0,05		1				1		0,71	0,71
	11:00	2,03	2,03	0,00		1				1		0,71	0,69
	12:00	2,06	2,06	0,00		1				1	1	0,43	0,38
	13:00	2,09	2,09	0,00		1				1	1	0,43	0,41
	14:00	1,95	1,94	0,01		1				1	1	0,24	0,32
	15:00	1,85	1,84	0,02		1				1		0,61	0,65
	16:00	1,78	1,75	0,03		1				1		0,62	0,62
	17:00	1,98	1,98	0,00		1				1		0,69	0,69
	18:00	2,04	2,04	0,00		1			1	1		0,58	0,54
	19:00	2,18	2,18	0,00		1			1	1		0,48	0,49
	20:00	2,34	2,34	0,00		1			1	1		0,65	0,66
	21:00	2,37	2,36	0,02		1			1	1		0,69	0,69
	22:00	2,18	2,18	0,00		1			1	1		0,49	0,50
	23:00	2,00	2,00	0,00		1			1	1		0,33	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	1,82	1,82	0,00		1			1			0,60	0,63
	01:00	1,70	1,70	0,00		1			1			0,58	0,57
	02:00	1,60	1,60	0,00		1			1			0,49	0,48
	03:00	1,48	1,48	0,00		1			1			0,36	0,36
	04:00	1,48	1,48	0,00		1			1			0,36	0,36
	05:00	1,50	1,50	0,00		1			1			0,37	0,37
	06:00	1,51	1,51	0,00		1			1			0,39	0,38
	07:00	1,58	1,58	0,00		1			1			0,45	0,45
	08:00	1,76	1,76	0,00		1			1			0,59	0,60
	09:00	1,86	1,86	0,00		1			1			0,65	0,65
	10:00	1,92	1,90	0,02		1			1			0,67	0,67
	11:00	1,98	1,98	0,01		1			1			0,69	0,69
	12:00	2,18	2,17	0,00		1			1		1	0,63	0,61
	13:00	2,20	2,19	0,01		1			1		1	0,52	0,52
	14:00	1,97	1,97	0,00		1			1		1	0,31	0,29
	15:00	2,03	2,02	0,01		1			1		1	0,35	0,36
	16:00	2,02	2,02	0,00		1			1		1	0,35	0,34
	17:00	2,12	2,09	0,03		1			1		1	0,42	0,43
	18:00	2,33	2,26	0,07		1			1		1	0,63	0,64
	19:00	2,51	2,31	0,20		1			1	1		0,82	0,80
	20:00	2,56	2,21	0,36		1			1	1		0,88	0,87
	21:00	2,48	2,24	0,25		1			1	1		0,81	0,81
	22:00	2,29	2,04	0,25		1			1	1		0,61	0,61
	23:00	2,05	1,98	0,07		1			1	1		0,40	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	1,81	1,79	0,01					1	1		0,59	0,63
	01:00	1,67	1,63	0,03					1	1		0,55	0,55
	02:00	1,60	1,57	0,04					1	1		0,48	0,48
	03:00	1,55	1,54	0,02					1	1		0,44	0,43
	04:00	1,53	1,47	0,06					1	1		0,40	0,41
	05:00	1,55	1,23	0,32					1	1		0,43	0,43
	06:00	1,61	1,20	0,41					1	1		0,48	0,48
	07:00	1,74	1,34	0,40					1	1		0,59	0,60
	08:00	1,82	1,34	0,48					1	1		0,63	0,63
	09:00	1,90	1,31	0,59					1	1		0,66	0,66
	10:00	1,88	1,38	0,51					1	1		0,65	0,66
	11:00	1,94	1,32	0,61					1	1		0,68	0,68
	12:00	2,01	1,75	0,26		1				1		0,67	0,66
	13:00	1,99	1,60	0,40		1				1		0,70	0,70
	14:00	1,90	1,59	0,31		1				1		0,67	0,66
	15:00	1,80	1,51	0,29		1				1		0,63	0,63
	16:00	1,76	1,73	0,04		1				1		0,62	0,61
	17:00	1,83	1,83	0,00		1				1		0,64	0,64
	18:00	1,96	1,95	0,01		1				1		0,69	0,68
	19:00	2,08	1,95	0,13		1			1	1		0,49	0,45
	20:00	2,21	2,13	0,09		1			1	1		0,52	0,52
	21:00	2,31	2,27	0,04		1			1	1		0,63	0,63
	22:00	2,11	2,10	0,02		1			1	1		0,45	0,43
	23:00	1,92	1,91	0,01		1			1	1		0,39	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	1,71	1,66	0,05		1			1			0,59	0,58
	01:00	1,61	1,55	0,07		1			1			0,50	0,49
	02:00	1,57	1,57	0,00		1			1			0,44	0,45
	03:00	1,57	1,49	0,07		1			1			0,45	0,45
	04:00	1,53	1,46	0,07		1			1			0,41	0,41
	05:00	1,55	1,49	0,05		1			1			0,43	0,43
	06:00	1,59	1,53	0,05		1			1			0,46	0,46
	07:00	1,72	1,70	0,02		1			1			0,59	0,59
	08:00	1,85	1,84	0,01		1			1			0,64	0,64
	09:00	2,10	2,09	0,00		1			1		1	0,59	0,57
	10:00	2,17	2,13	0,03		1			1		1	0,48	0,49
	11:00	2,19	2,14	0,05		1			1		1	0,50	0,51
	12:00	2,17	2,16	0,01		1			1		1	0,49	0,49
	13:00	2,13	2,11	0,02		1			1		1	0,45	0,45
	14:00	1,99	1,99	0,01		1			1		1	0,34	0,32
	15:00	1,81	1,81	0,00		1			1		1	0,23	0,35
	16:00	1,78	1,78	0,00		1			1			0,62	0,62
	17:00	1,89	1,89	0,00		1			1			0,66	0,66
	18:00	2,08	2,08	0,00		1			1			0,68	0,65
	19:00	2,23	2,21	0,02		1			1	1		0,56	0,55
	20:00	2,39	2,39	0,00		1			1	1		0,71	0,71
	21:00	2,38	2,32	0,07		1			1	1		0,70	0,70
	22:00	2,19	1,97	0,22		1			1	1		0,52	0,51
	23:00	1,95	1,88	0,07		1			1	1		0,46	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	1,72	1,68	0,04		1				1		0,60	0,59
	01:00	1,64	1,58	0,07		1				1		0,53	0,52
	02:00	1,56	1,56	0,00		1				1		0,45	0,44
	03:00	1,56	1,55	0,01		1				1		0,48	0,44
	04:00	1,55	1,55	0,00		1				1		0,38	0,45
	05:00	1,55	1,55	0,00		1				1		0,03	0,44
	06:00	1,57	1,57	0,00		1				1		0,00	0,45
	07:00	1,69	1,69	0,00		1				1		0,00	0,56
	08:00	1,75	1,75	0,00		1				1		0,00	0,60
	09:00	1,84	1,84	0,00		1				1		0,00	0,64
	10:00	1,90	1,90	0,00		1				1		0,00	0,67
	11:00	1,94	1,94	0,00		1				1		0,00	0,68
	12:00	1,86	1,86	0,00		1				1		0,00	0,65
	13:00	1,94	1,94	0,00		1				1		0,00	0,68
	14:00	1,92	1,92	0,00		1				1		0,00	0,67
	15:00	1,77	1,77	0,01		1				1		0,00	0,62
	16:00	1,75	1,74	0,01		1				1		0,00	0,59
	17:00	1,83	1,83	0,01		1				1		0,00	0,64
	18:00	1,94	1,94	0,00		1				1		0,00	0,68
	19:00	2,07	2,07	0,00		1			1	1		0,00	0,42
	20:00	2,20	2,20	0,00		1			1	1		0,00	0,53
	21:00	2,25	2,25	0,01		1			1	1		0,00	0,57
	22:00	2,08	2,07	0,01		1			1	1		0,00	0,42
	23:00	1,90	1,89	0,01		1			1			0,00	0,66

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 03:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	1,73	1,73	0,00		1			1			0,00	0,60
	01:00	1,61	1,60	0,00		1			1			0,00	0,48
	02:00	1,57	1,56	0,01		1			1			0,00	0,44
	03:00	1,54	1,53	0,01		1			1			0,00	0,42
	04:00	1,51	1,51	0,01		1			1			0,00	0,39
	05:00	1,53	1,52	0,01		1			1			0,00	0,40
	06:00	1,55	1,54	0,01		1			1			0,00	0,42
	07:00	1,63	1,62	0,01		1			1			0,00	0,49
	08:00	1,80	1,80	0,00		1			1			0,00	0,62
	09:00	1,91	1,91	0,00		1			1			0,00	0,67
	10:00	1,91	1,91	0,00		1			1			0,00	0,67
	11:00	1,91	1,91	0,01		1			1			0,00	0,67
	12:00	1,93	1,92	0,01		1			1			0,00	0,67
	13:00	1,92	1,84	0,07		1			1			0,43	0,67
	14:00	1,80	1,74	0,06		1			1			0,64	0,63
	15:00	1,70	1,60	0,10		1			1			0,57	0,58
	16:00	1,70	1,63	0,07		1			1			0,57	0,57
	17:00	1,85	1,79	0,07		1			1			0,65	0,65
	18:00	1,96	1,84	0,12		1			1			0,69	0,69
	19:00	2,11	2,06	0,05		1			1	1		0,53	0,50
	20:00	2,22	2,22	0,01		1			1	1		0,55	0,54
	21:00	2,18	2,17	0,00		1			1	1		0,50	0,50
	22:00	2,04	2,04	0,00		1			1	1		0,41	0,46
	23:00	1,86	1,86	0,00		1			1			0,65	0,65

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	1,70	1,70	0,00		1			1			0,58	0,58
	01:00	1,48	1,48	0,00		1			1			0,36	0,36
	02:00	1,40	1,40	0,00		1			1			0,28	0,28
	03:00	1,26	1,26	0,00		1			1			0,16	0,14
	04:00	1,19	1,19	0,00		1			1			0,06	0,07
	05:00	1,20	1,20	0,00		1			1			0,07	0,08
	06:00	1,21	1,21	0,00		1			1			0,09	0,08
	07:00	1,28	1,28	0,00		1			1			0,15	0,13
	08:00	1,41	1,40	0,01					1	1		0,27	0,28
	09:00	1,45	1,45	0,00					1	1		0,32	0,33
	10:00	1,49	1,49	0,00					1	1		0,36	0,37
	11:00	1,57	1,57	0,00					1	1		0,46	0,46
	12:00	1,56	1,55	0,01					1	1		0,42	0,44
	13:00	1,55	1,54	0,01					1	1		0,43	0,43
	14:00	1,42	1,41	0,01					1	1		0,31	0,30
	15:00	1,32	1,25	0,07					1	1		0,21	0,20
	16:00	1,31	1,21	0,09					1	1		0,18	0,19
	17:00	1,40	1,36	0,04					1	1		0,26	0,28
	18:00	1,56	1,53	0,03					1	1		0,43	0,44
	19:00	1,89	1,77	0,13					1	1		0,65	0,66
	20:00	2,03	1,96	0,07					1	1		0,71	0,71
	21:00	2,11	2,06	0,05					1	1		0,57	0,52
	22:00	2,00	1,91	0,09				1		1		0,47	0,51
	23:00	1,80	1,48	0,31				1		1		0,63	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	1,65	1,34	0,30				1		1		0,54	0,53
	01:00	1,54	1,40	0,15				1		1		0,42	0,42
	02:00	1,48	1,17	0,31				1		1		0,36	0,36
	03:00	1,46	1,14	0,33				1		1		0,35	0,34
	04:00	1,46	1,12	0,34				1		1		0,35	0,34
	05:00	1,46	1,12	0,34				1		1		0,34	0,34
	06:00	1,49	1,13	0,36				1		1		0,37	0,37
	07:00	1,61	1,18	0,42				1		1		0,47	0,46
	08:00	1,75	1,20	0,55		1		1				0,56	0,57
	09:00	1,88	1,34	0,54		1		1				0,63	0,66
	10:00	1,98	1,59	0,39		1		1				0,40	0,69
	11:00	1,99	1,60	0,39		1		1				0,40	0,70
	12:00	2,02	1,62	0,40		1		1				0,40	0,71
	13:00	2,06	1,66	0,40		1		1				0,40	0,72
	14:00	1,88	1,26	0,62		1		1				0,62	0,66
	15:00	1,71	1,14	0,58		1		1				0,58	0,58
	16:00	1,71	1,14	0,57		1		1				0,57	0,57
	17:00	1,85	1,21	0,64		1		1				0,64	0,64
	18:00	2,01	1,32	0,70		1		1				0,70	0,70
	19:00	2,02	1,33	0,69		1		1				0,70	0,70
	20:00	2,13	1,56	0,57		1		1				0,74	0,74
	21:00	2,09	1,68	0,41		1		1				0,73	0,73
	22:00	2,08	1,65	0,43		1		1				0,74	0,73
	23:00	1,83	1,57	0,26		1		1				0,65	0,64

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	1,42	1,11	0,30		1		1				0,31	0,30
	01:00	1,43	1,13	0,30		1		1				0,31	0,31
	02:00	1,31	1,12	0,19		1		1				0,20	0,19
	03:00	1,51	1,13	0,38		1		1				0,38	0,38
	04:00	1,51	1,12	0,38		1		1				0,39	0,39
	05:00	1,53	1,14	0,39		1		1				0,41	0,41
	06:00	1,54	1,12	0,42		1		1				0,43	0,43
	07:00	1,69	1,14	0,54		1		1				0,55	0,56
	08:00	1,81	1,19	0,62		1		1				0,62	0,63
	09:00	2,02	1,32	0,70		1		1				0,70	0,71
	10:00	2,01	1,31	0,69		1		1				0,70	0,70
	11:00	1,98	1,30	0,69		1		1				0,69	0,69
	12:00	2,01	1,31	0,70		1		1				0,71	0,70
	13:00	1,93	1,26	0,67		1		1				0,68	0,68
	14:00	1,82	1,19	0,64		1		1				0,64	0,64
	15:00	1,70	1,12	0,58		1		1				0,58	0,57
	16:00	1,68	1,13	0,55		1		1				0,56	0,56
	17:00	1,82	1,20	0,62		1		1				0,62	0,63
	18:00	1,95	1,27	0,68		1		1				0,68	0,68
	19:00	1,96	1,29	0,67		1		1				0,68	0,69
	20:00	2,11	1,41	0,70		1		1				0,73	0,73
	21:00	2,06	1,44	0,62		1			1			0,69	0,67
	22:00	1,78	1,16	0,62		1			1			0,63	0,62
	23:00	1,67	1,14	0,53		1			1			0,56	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	1,50	1,20	0,30		1			1			0,38	0,38
	01:00	1,40	1,19	0,21		1			1			0,29	0,28
	02:00	1,35	1,13	0,23		1			1			0,24	0,23
	03:00	1,35	1,13	0,21		1			1			0,22	0,23
	04:00	1,31	1,12	0,19		1			1			0,20	0,19
	05:00	1,35	1,13	0,22		1			1			0,23	0,23
	06:00	1,38	1,14	0,23		1			1			0,25	0,26
	07:00	1,55	1,12	0,43		1			1			0,43	0,43
	08:00	1,70	1,17	0,53		1			1			0,54	0,56
	09:00	1,90	1,26	0,64		1			1			0,66	0,66
	10:00	1,91	1,25	0,66		1			1			0,66	0,67
	11:00	2,00	1,31	0,69		1			1			0,70	0,70
	12:00	1,96	1,28	0,68		1			1			0,68	0,69
	13:00	2,00	1,31	0,70		1			1			0,70	0,70
	14:00	1,95	1,27	0,68		1			1			0,69	0,68
	15:00	1,85	1,21	0,65		1			1			0,65	0,65
	16:00	1,95	1,27	0,68		1			1			0,68	0,68
	17:00	2,06	1,45	0,62		1			1			0,72	0,72
	18:00	2,19	1,50	0,68		1			1			0,76	0,76
	19:00	2,34	1,66	0,67		1			1	1		0,68	0,68
	20:00	2,46	2,22	0,24		1			1	1		0,77	0,78
	21:00	2,39	2,22	0,18		1			1	1		0,71	0,71
	22:00	2,10	1,74	0,36		1			1	1		0,54	0,58
	23:00	1,91	1,48	0,43		1				1		0,67	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	1,74	1,45	0,28		1				1		0,60	0,60
	01:00	1,63	1,19	0,43		1				1		0,51	0,51
	02:00	1,57	1,25	0,32		1				1		0,45	0,45
	03:00	1,55	1,13	0,42		1				1		0,43	0,43
	04:00	1,51	1,19	0,31		1				1		0,39	0,39
	05:00	1,50	1,19	0,31		1				1		0,38	0,38
	06:00	1,54	1,17	0,36		1				1		0,41	0,41
	07:00	1,65	1,38	0,27		1				1		0,51	0,52
	08:00	1,87	1,33	0,55		1				1		0,65	0,65
	09:00	2,16	1,74	0,42		1				1		0,75	0,75
	10:00	2,38	2,20	0,17		1			1	1		0,70	0,71
	11:00	2,33	1,96	0,36		1			1	1		0,67	0,65
	12:00	2,23	1,90	0,33		1			1	1		0,57	0,55
	13:00	2,10	1,68	0,41		1				1		0,42	0,43
	14:00	1,88	1,36	0,52		1				1		0,53	0,58
	15:00	1,80	1,20	0,60		1				1		0,62	0,62
	16:00	2,02	1,43	0,59		1				1		0,70	0,71
	17:00	2,04	1,62	0,42		1				1		0,64	0,59
	18:00	2,18	1,72	0,46		1			1	1		0,49	0,50
	19:00	2,24	2,03	0,21		1			1	1		0,55	0,56
	20:00	2,37	2,01	0,36		1			1	1		0,68	0,69
	21:00	2,38	2,04	0,35		1			1	1		0,70	0,70
	22:00	2,22	2,07	0,15		1			1	1		0,56	0,55
	23:00	1,95	1,86	0,09		1			1			0,54	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	1,74	1,58	0,16		1			1			0,61	0,61
	01:00	1,62	1,47	0,14		1			1			0,48	0,46
	02:00	1,55	1,40	0,15		1				1		0,43	0,43
	03:00	1,53	1,29	0,24		1				1		0,41	0,41
	04:00	1,52	1,23	0,29		1				1		0,40	0,40
	05:00	1,54	1,41	0,14		1				1		0,42	0,42
	06:00	1,60	1,46	0,14		1				1		0,47	0,47
	07:00	1,78	1,35	0,43		1			1			0,49	0,46
	08:00	1,95	1,45	0,50		1			1			0,68	0,68
	09:00	2,08	1,73	0,35		1			1			0,73	0,73
	10:00	2,10	1,40	0,70		1			1			0,74	0,73
	11:00	2,01	1,34	0,67		1			1			0,70	0,71
	12:00	1,96	1,36	0,60		1			1			0,68	0,68
	13:00	1,96	1,52	0,44		1			1			0,69	0,69
	14:00	1,89	1,55	0,34		1			1			0,66	0,66
	15:00	1,71	1,26	0,45		1			1			0,59	0,59
	16:00	1,72	1,15	0,57		1			1			0,58	0,58
	17:00	1,86	1,21	0,65		1			1			0,65	0,65
	18:00	2,02	1,32	0,71		1			1			0,71	0,71
	19:00	2,17	1,53	0,64		1			1	1		0,65	0,62
	20:00	2,33	1,69	0,64		1			1	1		0,64	0,65
	21:00	2,34	1,71	0,63		1			1	1		0,63	0,66
	22:00	2,15	1,68	0,47		1			1	1		0,48	0,47
	23:00	1,97	1,55	0,43		1			1	1		0,43	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	1,76	1,23	0,53		1			1			0,61	0,61
	01:00	1,70	1,42	0,28		1			1			0,57	0,58
	02:00	1,59	1,19	0,40		1			1			0,47	0,46
	03:00	1,59	1,22	0,38		1			1			0,47	0,47
	04:00	1,58	1,28	0,30		1			1			0,47	0,46
	05:00	1,56	1,28	0,28		1			1			0,44	0,44
	06:00	1,59	1,14	0,44		1			1			0,46	0,46
	07:00	1,71	1,13	0,58		1			1			0,59	0,58
	08:00	1,77	1,23	0,54		1			1			0,61	0,61
	09:00	1,86	1,51	0,35		1			1			0,65	0,65
	10:00	1,89	1,37	0,52		1			1			0,66	0,66
	11:00	1,90	1,37	0,53		1			1			0,67	0,67
	12:00	1,90	1,38	0,52		1			1			0,67	0,65
	13:00	1,84	1,22	0,63		1			1			0,64	0,65
	14:00	1,82	1,19	0,63		1			1			0,64	0,64
	15:00	1,71	1,14	0,57		1			1			0,57	0,52
	16:00	1,72	1,13	0,59		1			1			0,59	0,59
	17:00	1,74	1,14	0,59		1			1			0,60	0,60
	18:00	1,72	1,14	0,58		1			1			0,58	0,58
	19:00	1,86	1,21	0,65		1			1			0,65	0,65
	20:00	2,09	1,55	0,55		1			1			0,55	0,52
	21:00	1,99	1,67	0,32					1	1		0,33	0,32
	22:00	1,80	1,34	0,47					1	1		0,46	0,54
	23:00	1,62	1,25	0,37					1	1		0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	1,45	1,28	0,17					1	1		0,34	0,34
	01:00	1,34	1,21	0,13					1	1		0,22	0,22
	02:00	1,23	1,15	0,08					1	1		0,12	0,11
	03:00	1,21	1,13	0,08					1	1		0,09	0,09
	04:00	1,18	1,13	0,05					1	1		0,06	0,06
	05:00	1,21	1,16	0,05					1	1		0,09	0,09
	06:00	1,19	1,13	0,06					1	1		0,07	0,07
	07:00	1,32	1,25	0,07					1	1		0,20	0,20
	08:00	1,42	1,35	0,07					1	1		0,30	0,30
	09:00	1,47	1,43	0,04					1	1		0,35	0,35
	10:00	1,48	1,35	0,13					1	1		0,35	0,36
	11:00	1,51	1,48	0,03					1	1		0,38	0,38
	12:00	1,51	1,51	0,00					1	1		0,38	0,39
	13:00	1,50	1,47	0,03					1	1		0,38	0,38
	14:00	1,38	1,33	0,05					1	1		0,26	0,26
	15:00	1,31	1,23	0,08					1	1		0,19	0,19
	16:00	1,32	1,25	0,08					1	1		0,20	0,20
	17:00	1,42	1,29	0,13					1	1		0,30	0,30
	18:00	1,48	1,28	0,20					1	1		0,36	0,36
	19:00	1,62	1,33	0,29					1	1		0,49	0,49
	20:00	1,78	1,39	0,40					1	1		0,60	0,61
	21:00	1,46	1,38	0,09				1	1	1		0,12	0,26
	22:00	1,71	1,53	0,18					1	1		0,35	0,45
	23:00	1,51	1,27	0,25					1	1		0,40	0,40

Μερική διακοπή στις 21:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	1,32	1,20	0,12					1	1		0,20	0,20
	01:00	1,25	1,23	0,02					1	1		0,13	0,13
	02:00	1,19	1,18	0,02					1	1		0,07	0,07
	03:00	1,21	1,14	0,07					1	1		0,08	0,09
	04:00	1,20	1,16	0,04					1	1		0,09	0,08
	05:00	1,22	1,18	0,04					1	1		0,09	0,09
	06:00	1,25	1,17	0,09					1	1		0,13	0,13
	07:00	1,51	1,34	0,16					1	1		0,38	0,39
	08:00	1,66	1,56	0,10					1	1		0,50	0,52
	09:00	1,89	1,86	0,03					1	1		0,66	0,66
	10:00	1,91	1,91	0,00					1	1		0,67	0,67
	11:00	1,92	1,86	0,06					1	1		0,67	0,67
	12:00	1,93	1,86	0,07					1	1		0,67	0,67
	13:00	2,02	1,88	0,14					1	1	1	0,43	0,37
	14:00	1,84	1,73	0,11					1	1	1	0,16	0,16
	15:00	1,76	1,65	0,10					1	1		0,46	0,56
	16:00	1,83	1,67	0,15					1	1		0,64	0,64
	17:00	1,99	1,95	0,04		1			1	1		0,53	0,46
	18:00	2,08	2,01	0,07		1			1	1		0,39	0,40
	19:00	2,16	2,00	0,16		1			1	1		0,47	0,48
	20:00	2,28	2,19	0,09		1			1	1		0,60	0,61
	21:00	2,30	2,09	0,21		1			1	1		0,61	0,62
	22:00	2,10	2,04	0,06		1			1	1		0,44	0,43
	23:00	1,86	1,61	0,25		1			1			0,46	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	1,66	1,27	0,39		1			1			0,54	0,54
	01:00	1,59	1,23	0,36		1			1			0,48	0,47
	02:00	1,55	1,32	0,23		1			1			0,43	0,43
	03:00	1,57	1,44	0,13		1			1			0,45	0,46
	04:00	1,50	1,40	0,10		1			1			0,39	0,39
	05:00	1,54	1,39	0,15		1			1			0,42	0,42
	06:00	1,57	1,45	0,12		1			1			0,45	0,45
	07:00	1,71	1,60	0,11		1			1			0,56	0,58
	08:00	1,87	1,72	0,14		1			1			0,64	0,63
	09:00	1,95	1,84	0,10					1	1		0,68	0,66
	10:00	1,94	1,84	0,10					1	1		0,68	0,68
	11:00	2,00	1,89	0,12					1	1		0,70	0,70
	12:00	1,99	1,82	0,17					1	1		0,69	0,69
	13:00	1,96	1,75	0,21					1	1		0,69	0,69
	14:00	1,82	1,43	0,39					1	1		0,64	0,64
	15:00	1,70	1,44	0,26					1	1		0,58	0,58
	16:00	1,69	1,42	0,27					1	1		0,56	0,57
	17:00	1,88	1,58	0,30					1	1		0,65	0,65
	18:00	2,02	1,78	0,24					1	1		0,70	0,71
	19:00	2,15	1,61	0,54					1	1		0,75	0,75
	20:00	2,19	1,56	0,62					1	1		0,77	0,77
	21:00	2,27	2,06	0,21		1			1	1		0,72	0,70
	22:00	2,02	2,02	0,00		1			1	1		0,36	0,35
	23:00	1,82	1,82	0,00					1	1		0,39	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	1,65	1,65	0,00					1	1		0,53	0,53
	01:00	1,55	1,49	0,06					1	1		0,43	0,43
	02:00	1,49	1,14	0,35					1	1		0,37	0,37
	03:00	1,47	1,22	0,25					1	1		0,35	0,35
	04:00	1,46	1,25	0,20					1	1		0,34	0,34
	05:00	1,47	1,39	0,07					1	1		0,34	0,35
	06:00	1,50	1,50	0,00					1	1		0,38	0,38
	07:00	1,68	1,48	0,20					1	1		0,56	0,56
	08:00	1,11	0,96	0,15					1	1		0,51	0,31
	09:00	1,95	1,67	0,28					1	1		0,41	0,62
	10:00	2,01	1,99	0,02					1	1		0,03	0,70
	11:00	2,14	2,14	0,00				1	1	1		0,00	0,49
	12:00	2,21	2,20	0,01				1	1	1		0,00	0,53
	13:00	2,12	2,11	0,01				1	1	1		0,00	0,43
	14:00	2,10	2,09	0,01				1	1	1		0,00	0,41
	15:00	2,03	2,02	0,01				1	1	1		0,00	0,34
	16:00	2,02	2,01	0,01				1	1	1		0,00	0,34
	17:00	2,11	2,10	0,01				1	1	1		0,00	0,42
	18:00	2,22	2,21	0,01				1	1	1		0,00	0,53
	19:00	2,26	2,25	0,01				1	1	1		0,00	0,57
	20:00	2,34	2,34	0,01				1	1	1		0,00	0,65
	21:00	2,34	2,33	0,01				1	1	1		0,00	0,65
	22:00	2,17	2,16	0,01				1	1	1		0,00	0,49
	23:00	1,88	1,87	0,01				1	1	1		0,00	0,20

Μερική Διακοπή στις 08:00, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΘΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	1,69	1,68	0,01				1	1	1		0,00	0,03
	01:00	1,60	1,59	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,56	1,55	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,54	1,54	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,54	1,54	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,56	1,55	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,60	1,59	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	07:00	1,74	1,73	0,01				1	1	1		0,00	0,05
	08:00	1,89	1,89	0,00				1	1	1		0,00	0,21
	09:00	1,81	1,81	0,00				1	1	1		0,00	0,10
	10:00	2,01	2,01	0,00	1				1	1		0,00	0,32
	11:00	2,05	2,05	0,00	1				1	1		0,00	0,37
	12:00	2,02	2,01	0,01	1				1	1		0,00	0,33
	13:00	2,01	2,00	0,01	1				1	1		0,00	0,32
	14:00	1,88	1,88	0,00	1				1	1		0,00	0,21
	15:00	1,83	1,83	0,00	1				1	1		0,00	0,15
	16:00	1,85	1,84	0,01	1				1	1		0,00	0,16
	17:00	1,99	1,98	0,01	1				1	1		0,00	0,30
	18:00	2,14	2,14	0,00	1				1	1		0,00	0,46
	19:00	2,26	2,22	0,04	1				1	1		0,09	0,58
	20:00	2,27	2,03	0,23	1				1	1		0,58	0,58
	21:00	2,34	2,11	0,23	1				1	1		0,66	0,66
	22:00	2,20	2,01	0,19	1				1	1		0,54	0,52
	23:00	1,96	1,82	0,14	1				1	1		0,29	0,28

Η μονάδα G1 εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 19:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	1,76	1,72	0,04	1				1	1		0,08	0,08
	01:00	1,66	1,65	0,00	1				1	1		0,01	0,01
	02:00	1,62	1,61	0,00	1				1	1		0,00	0,00
	03:00	1,61	1,61	0,00	1				1	1		0,00	0,00
	04:00	1,56	1,56	0,00	1				1	1		0,00	0,00
	05:00	1,59	1,58	0,00	1				1	1		0,00	0,00
	06:00	1,61	1,61	0,00	1				1	1		0,00	0,00
	07:00	1,80	1,77	0,03	1				1	1		0,11	0,11
	08:00	1,90	1,88	0,02	1				1	1		0,23	0,22
	09:00	2,00	1,98	0,02	1				1	1		0,30	0,32
	10:00	2,06	2,05	0,01	1				1	1		0,39	0,38
	11:00	2,09	2,07	0,02	1				1	1		0,41	0,41
	12:00	2,10	2,05	0,05	1				1	1		0,43	0,45
	13:00	2,03	2,00	0,03		1			1	1		0,36	0,35
	14:00	1,93	1,92	0,01		1			1	1		0,30	0,38
	15:00	1,82	1,81	0,01					1	1		0,63	0,64
	16:00	1,81	1,78	0,03					1	1		0,63	0,63
	17:00	1,91	1,74	0,17					1	1		0,67	0,67
	18:00	2,02	1,83	0,19					1	1		0,65	0,60
	19:00	2,13	1,93	0,20		1			1	1		0,44	0,46
	20:00	2,22	2,17	0,05		1			1	1		0,56	0,54
	21:00	2,21	2,20	0,01		1			1	1		0,52	0,53
	22:00	2,01	1,89	0,13		1			1	1		0,34	0,34
	23:00	1,82	1,68	0,14		1			1	1		0,16	0,15

Η μονάδα G1 εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	1,61	1,45	0,16		1			1			0,24	0,34
	01:00	1,54	1,14	0,41		1			1			0,43	0,43
	02:00	1,53	1,23	0,30		1			1			0,42	0,41
	03:00	1,53	1,47	0,05		1			1			0,41	0,41
	04:00	1,48	1,46	0,02		1			1			0,37	0,37
	05:00	1,49	1,49	0,00		1			1			0,37	0,37
	06:00	1,53	1,51	0,02		1			1			0,40	0,41
	07:00	1,65	1,63	0,02		1			1			0,52	0,52
	08:00	1,82	1,70	0,11		1			1	1		0,44	0,36
	09:00	2,00	1,98	0,02		1			1	1		0,29	0,31
	10:00	2,04	1,97	0,08		1			1	1		0,37	0,36
	11:00	2,06	2,01	0,05		1			1	1		0,39	0,38
	12:00	2,01	2,00	0,02		1			1	1		0,33	0,34
	13:00	2,06	2,05	0,01		1			1	1		0,38	0,37
	14:00	1,96	1,94	0,01		1			1	1		0,41	0,49
	15:00	1,91	1,91	0,01		1			1			0,67	0,67
	16:00	1,92	1,90	0,02		1			1			0,63	0,57
	17:00	2,05	2,01	0,04		1			1	1		0,36	0,37
	18:00	2,19	2,15	0,04		1			1	1		0,52	0,51
	19:00	2,25	2,08	0,17		1			1	1		0,57	0,57
	20:00	2,30	2,09	0,22		1			1	1		0,62	0,62
	21:00	2,37	2,22	0,15		1			1	1		0,69	0,69
	22:00	2,16	1,74	0,42		1			1	1		0,49	0,48
	23:00	1,96	1,69	0,27		1			1	1		0,30	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	1,73	1,44	0,29		1				1		0,30	0,42
	01:00	1,65	1,14	0,51		1				1		0,52	0,53
	02:00	1,58	1,14	0,44		1				1		0,46	0,46
	03:00	1,56	1,12	0,44		1				1		0,44	0,44
	04:00	1,53	1,12	0,41		1				1		0,41	0,42
	05:00	1,54	1,12	0,42		1				1		0,43	0,43
	06:00	1,53	1,12	0,41		1				1		0,41	0,41
	07:00	1,73	1,15	0,58		1				1		0,58	0,59
	08:00	1,87	1,27	0,60		1				1		0,65	0,65
	09:00	1,96	1,54	0,42		1				1		0,44	0,37
	10:00	2,00	1,68	0,32	1	1				1		0,32	0,32
	11:00	1,96	1,65	0,30	1	1				1		0,31	0,29
	12:00	1,84	1,37	0,47		1				1		0,46	0,57
	13:00	1,82	1,19	0,63		1				1		0,64	0,64
	14:00	1,80	1,17	0,62		1				1		0,63	0,63
	15:00	1,67	1,12	0,55		1				1		0,55	0,54
	16:00	1,66	1,14	0,52		1				1		0,52	0,53
	17:00	1,78	1,17	0,61		1				1		0,61	0,62
	18:00	1,87	1,21	0,65		1				1		0,66	0,65
	19:00	1,84	1,20	0,64		1				1		0,64	0,64
	20:00	1,86	1,21	0,65		1				1		0,65	0,65
	21:00	1,84	1,20	0,64		1				1		0,64	0,64
	22:00	1,72	1,13	0,58		1				1		0,59	0,59
	23:00	1,50	1,11	0,39		1			1			0,40	0,39

Η μονάδα G1 εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	1,38	1,12	0,26		1			1			0,27	0,26
	01:00	1,26	1,12	0,14		1			1			0,15	0,15
	02:00	1,21	1,13	0,09		1			1			0,09	0,09
	03:00	1,21	1,12	0,09		1			1			0,09	0,09
	04:00	1,20	1,12	0,09		1			1			0,09	0,09
	05:00	1,22	1,12	0,10		1			1			0,11	0,10
	06:00	1,23	1,13	0,11		1			1			0,11	0,12
	07:00	1,51	1,23	0,28		1			1			0,36	0,38
	08:00	1,67	1,43	0,24		1			1			0,53	0,54
	09:00	1,91	1,76	0,15		1			1			0,66	0,67
	10:00	2,06	1,99	0,08		1			1	1		0,59	0,56
	11:00	2,11	2,07	0,04	1				1	1		0,43	0,39
	12:00	2,11	2,11	0,00	1				1	1		0,43	0,43
	13:00	2,03	2,02	0,01	1				1	1		0,36	0,36
	14:00	1,94	1,87	0,07	1				1	1		0,26	0,26
	15:00	1,82	1,68	0,14	1				1	1		0,16	0,15
	16:00	1,93	1,79	0,14	1				1	1		0,24	0,25
	17:00	2,03	1,93	0,10	1				1	1		0,35	0,34
	18:00	2,15	2,12	0,03	1				1	1		0,46	0,47
	19:00	2,17	2,13	0,04	1				1	1		0,48	0,49
	20:00	2,31	2,30	0,01	1				1	1		0,64	0,63
	21:00	2,37	2,37	0,00	1				1	1		0,70	0,69
	22:00	2,11	2,10	0,01	1				1	1		0,45	0,43
	23:00	1,91	1,82	0,09	1				1	1		0,36	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	1,70	1,24	0,47					1	1		0,58	0,57
	01:00	1,62	1,13	0,49					1	1		0,49	0,50
	02:00	1,57	1,12	0,45					1	1		0,45	0,45
	03:00	1,58	1,14	0,44					1	1		0,46	0,46
	04:00	1,57	1,15	0,42					1	1		0,46	0,46
	05:00	1,58	1,12	0,46					1	1		0,47	0,47
	06:00	1,61	1,13	0,48					1	1		0,48	0,49
	07:00	1,84	1,26	0,58					1	1		0,64	0,64
	08:00	1,98	1,57	0,41	1				1	1		0,42	0,38
	09:00	2,08	1,70	0,38	1				1	1		0,38	0,40
	10:00	2,11	1,69	0,42	1				1	1		0,43	0,43
	11:00	2,14	1,68	0,46	1				1	1		0,46	0,45
	12:00	2,09	1,71	0,39	1				1	1		0,39	0,41
	13:00	2,02	1,69	0,33	1				1	1		0,33	0,34
	14:00	1,91	1,49	0,43					1	1		0,43	0,48
	15:00	1,77	1,16	0,61					1	1		0,61	0,61
	16:00	1,80	1,26	0,55					1	1		0,63	0,63
	17:00	1,89	1,26	0,63					1	1		0,66	0,66
	18:00	2,08	1,35	0,72					1	1		0,73	0,73
	19:00	2,12	1,38	0,74					1	1		0,74	0,74
	20:00	2,21	1,44	0,77					1	1		0,77	0,77
	21:00	2,34	1,54	0,80					1	1		0,82	0,82
	22:00	2,09	1,35	0,73					1	1		0,74	0,73
	23:00	1,90	1,25	0,66					1	1		0,67	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	1,71	1,14	0,57					1	1		0,58	0,58
	01:00	1,60	1,12	0,48					1	1		0,49	0,49
	02:00	1,54	1,07	0,47					1	1		0,47	0,42
	03:00	1,52	1,06	0,46					1	1		0,46	0,40
	04:00	1,53	1,45	0,07					1	1		0,08	0,41
	05:00	1,55	1,55	0,00					1	1		0,00	0,44
	06:00	1,59	1,59	0,00					1	1		0,00	0,47
	07:00	1,79	1,78	0,01					1	1		0,00	0,62
	08:00	1,88	1,87	0,01					1	1		0,00	0,65
	09:00	1,97	1,94	0,03					1	1		0,04	0,61
	10:00	1,95	1,93	0,01		1			1	1		0,06	0,25
	11:00	1,94	1,94	0,00	1				1	1		0,07	0,20
	12:00	1,89	1,89	0,00	1				1	1		0,19	0,21
	13:00	1,91	1,80	0,11	1				1	1		0,22	0,22
	14:00	1,82	1,75	0,06	1				1	1		0,14	0,14
	15:00	1,74	1,70	0,04	1				1	1		0,06	0,06
	16:00	1,77	1,33	0,44					1	1		0,44	0,56
	17:00	1,87	1,23	0,65					1	1		0,65	0,65
	18:00	2,02	1,31	0,71					1	1		0,71	0,71
	19:00	2,02	1,32	0,70					1	1		0,71	0,71
	20:00	2,08	1,38	0,70					1	1		0,72	0,73
	21:00	2,06	1,35	0,71					1	1		0,72	0,72
	22:00	1,94	1,26	0,67					1	1		0,68	0,68
	23:00	1,74	1,15	0,60					1	1		0,60	0,60

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:32 με 11:15. Η μονάδα G1 εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	1,59	1,12	0,47					1	1		0,48	0,47
	01:00	1,50	1,09	0,41					1	1		0,41	0,38
	02:00	1,45	1,00	0,46					1	1		0,47	0,32
	03:00	1,45	1,16	0,29					1	1		0,32	0,13
	04:00	1,42	1,41	0,01					1	1		0,01	0,29
	05:00	1,42	1,42	0,00					1	1		0,00	0,30
	06:00	1,46	1,45	0,01					1	1		0,00	0,33
	07:00	1,66	1,65	0,01					1	1		0,00	0,53
	08:00	2,00	1,99	0,01					1	1	1	0,00	0,52
	09:00	2,18	2,18	0,00					1	1	1	0,00	0,50
	10:00	2,18	2,17	0,01					1	1	1	0,00	0,49
	11:00	2,20	2,12	0,08					1	1	1	0,39	0,51
	12:00	2,11	1,99	0,12					1	1	1	0,44	0,44
	13:00	2,05	1,98	0,07					1	1	1	0,38	0,37
	14:00	1,91	1,84	0,07					1	1		0,51	0,57
	15:00	1,80	1,73	0,07					1	1		0,63	0,63
	16:00	1,81	1,75	0,06					1	1		0,63	0,63
	17:00	1,95	1,91	0,03					1	1		0,68	0,68
	18:00	2,10	2,09	0,01		1			1	1		0,50	0,45
	19:00	2,15	2,15	0,00		1			1	1		0,47	0,47
	20:00	2,25	2,25	0,00		1			1	1		0,57	0,57
	21:00	2,31	2,31	0,00		1			1	1		0,64	0,63
	22:00	2,08	2,08	0,00		1			1	1		0,41	0,40
	23:00	1,85	1,82	0,03		1			1	1		0,23	0,34

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:40 με 11:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	1,69	1,59	0,10		1				1		0,55	0,55
	01:00	1,61	1,35	0,26		1				1		0,49	0,49
	02:00	1,55	1,37	0,17		1				1		0,43	0,43
	03:00	1,54	1,47	0,07		1				1		0,42	0,43
	04:00	1,54	1,30	0,24		1				1		0,43	0,43
	05:00	1,55	1,37	0,19		1				1		0,44	0,44
	06:00	1,60	1,14	0,46		1				1		0,46	0,47
	07:00	1,82	1,36	0,46		1				1		0,47	0,47
	08:00	1,96	1,68	0,28	1	1				1		0,29	0,27
	09:00	2,09	1,72	0,38		1				1		0,44	0,48
	10:00	2,07	1,68	0,39		1			1	1		0,40	0,39
	11:00	2,12	1,75	0,37	1				1	1		0,37	0,37
	12:00	2,14	1,69	0,45	1				1	1		0,45	0,45
	13:00	2,04	1,70	0,34	1				1	1		0,35	0,36
	14:00	1,96	1,68	0,29	1				1	1		0,30	0,29
	15:00	1,87	1,70	0,17	1				1	1		0,20	0,19
	16:00	1,89	1,70	0,19	1				1	1		0,22	0,21
	17:00	2,01	1,69	0,32	1				1	1		0,33	0,33
	18:00	2,16	1,69	0,47	1				1	1		0,47	0,48
	19:00	2,22	1,69	0,53	1				1	1		0,53	0,54
	20:00	2,27	1,70	0,58	1				1	1		0,58	0,59
	21:00	2,32	1,69	0,62	1				1	1		0,63	0,64
	22:00	2,10	1,66	0,44	1				1	1		0,44	0,43
	23:00	1,89	1,47	0,42					1	1		0,43	0,52

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	1,71	1,13	0,58					1	1		0,58	0,58
	01:00	1,60	1,13	0,47					1	1		0,48	0,48
	02:00	1,57	1,12	0,45					1	1		0,45	0,45
	03:00	1,59	1,13	0,46					1	1		0,47	0,46
	04:00	1,59	1,12	0,47					1	1		0,47	0,47
	05:00	1,58	1,12	0,46					1	1		0,46	0,46
	06:00	1,60	1,13	0,46					1	1		0,47	0,47
	07:00	1,77	1,23	0,54					1	1		0,61	0,61
	08:00	1,89	1,30	0,59					1	1		0,66	0,66
	09:00	2,03	1,42	0,61					1	1		0,71	0,71
	10:00	2,19	1,89	0,31					1	1		0,69	0,67
	11:00	2,24	1,86	0,38		1			1	1		0,58	0,57
	12:00	2,25	1,99	0,26		1			1	1		0,57	0,57
	13:00	2,26	1,95	0,31		1			1	1		0,58	0,57
	14:00	2,14	1,92	0,22		1			1	1		0,48	0,47
	15:00	1,95	1,71	0,24					1	1		0,44	0,51
	16:00	2,03	1,80	0,23					1	1		0,71	0,71
	17:00	2,06	1,92	0,14					1	1		0,72	0,72
	18:00	2,19	2,14	0,05		1			1	1		0,55	0,52
	19:00	2,28	2,25	0,03		1			1	1		0,60	0,59
	20:00	2,32	2,31	0,01		1			1	1		0,64	0,65
	21:00	2,35	2,32	0,03				1	1	1		0,65	0,60
	22:00	2,14	2,13	0,00				1	1	1		0,46	0,47
	23:00	1,95	1,94	0,01				1	1	1		0,28	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	1,73	1,72	0,01					1	1		0,52	0,59
	01:00	1,62	1,61	0,01					1	1		0,50	0,50
	02:00	1,57	1,55	0,02					1	1		0,45	0,45
	03:00	1,53	1,53	0,00					1	1		0,42	0,41
	04:00	1,53	1,50	0,03					1	1		0,41	0,41
	05:00	1,53	1,47	0,06					1	1		0,41	0,41
	06:00	1,55	1,55	0,01					1	1		0,42	0,43
	07:00	1,76	1,76	0,00					1	1		0,61	0,60
	08:00	1,81	1,81	0,00					1	1		0,62	0,63
	09:00	1,83	1,83	0,00					1	1		0,64	0,64
	10:00	1,95	1,95	0,00		1			1	1		0,40	0,32
	11:00	2,05	2,05	0,00		1			1	1		0,33	0,36
	12:00	2,01	1,98	0,02		1				1	1	0,31	0,31
	13:00	1,99	1,93	0,06		1				1	1	0,31	0,31
	14:00	1,82	1,75	0,07		1				1		0,37	0,47
	15:00	1,60	1,50	0,09		1				1		0,50	0,48
	16:00	1,56	1,21	0,35		1				1		0,44	0,44
	17:00	1,71	1,45	0,26		1				1		0,57	0,57
	18:00	1,77	1,50	0,28		1				1		0,62	0,62
	19:00	1,87	1,60	0,27		1				1		0,65	0,66
	20:00	1,96	1,76	0,21		1				1		0,68	0,65
	21:00	2,07	1,85	0,22		1			1	1		0,42	0,40
	22:00	1,89	1,74	0,14		1			1	1		0,24	0,28
	23:00	1,68	1,65	0,03		1			1			0,52	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	1,53	1,51	0,02		1			1			0,40	0,41
	01:00	1,44	1,44	0,01		1			1			0,32	0,32
	02:00	1,39	1,39	0,00		1			1			0,29	0,27
	03:00	1,40	1,40	0,00		1			1			0,27	0,28
	04:00	1,40	1,40	0,00		1			1			0,30	0,28
	05:00	1,39	1,36	0,03		1			1			0,28	0,27
	06:00	1,45	1,36	0,09		1			1			0,31	0,32
	07:00	1,67	1,55	0,11		1			1			0,53	0,54
	08:00	1,83	1,73	0,10	1	1			1			0,33	0,23
	09:00	2,04	1,99	0,06	1	1			1			0,37	0,36
	10:00	2,10	2,07	0,03	1	1			1			0,42	0,42
	11:00	2,15	2,12	0,03	1	1			1			0,48	0,47
	12:00	2,14	2,13	0,00	1	1			1			0,45	0,45
	13:00	2,08	2,08	0,01	1	1			1			0,41	0,41
	14:00	1,92	1,88	0,05	1	1			1			0,25	0,25
	15:00	1,86	1,82	0,04	1	1			1			0,17	0,17
	16:00	1,88	1,83	0,04	1	1			1			0,20	0,20
	17:00	1,97	1,91	0,06	1	1			1			0,28	0,28
	18:00	2,11	2,03	0,08	1	1			1			0,42	0,43
	19:00	2,18	2,09	0,09	1	1			1			0,50	0,49
	20:00	2,25	2,15	0,10	1	1			1			0,56	0,57
	21:00	2,38	2,26	0,12	1	1			1			0,71	0,70
	22:00	2,10	2,04	0,07	1	1			1			0,44	0,43
	23:00	1,88	1,78	0,10		1			1			0,54	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Μαΐου 2025				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
					ΤΕ (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	1,70	1,60	0,10		1			1			0,60	0,58	0,57	73%	468
	01:00	1,60	1,52	0,08		1			1			0,68	0,49	0,48	69%	448
	02:00	1,56	1,50	0,06		1			1			0,70	0,44	0,44	68%	441
	03:00	1,55	1,52	0,04		1			1			0,68	0,43	0,43	69%	446
	04:00	1,54	1,48	0,06		1			1			0,72	0,43	0,42	67%	437
	05:00	1,55	1,49	0,06		1			1			0,71	0,42	0,42	68%	438
	06:00	1,60	1,55	0,05		1			1			0,65	0,47	0,48	71%	456
	07:00	1,83	1,82	0,00		1			1			0,38	0,55	0,45	83%	527
	08:00	2,00	2,00	0,00	1	1			1			1,30	0,30	0,31	60%	601
	09:00	2,09	2,09	0,00	1	1			1			1,21	0,40	0,40	63%	620
	10:00	2,18	2,18	0,00	1	1			1			1,12	0,50	0,50	66%	642
	11:00	2,18	2,18	0,00	1	1			1			1,12	0,50	0,51	66%	643
	12:00	2,11	2,11	0,00	1	1			1			1,19	0,41	0,43	64%	624
	13:00	2,08	2,08	0,00	1	1			1			1,22	0,41	0,40	63%	616
	14:00	1,99	1,98	0,01	1	1			1			1,32	0,31	0,31	60%	590
	15:00	1,92	1,86	0,07	1	1			1			1,44	0,25	0,25	56%	557
	16:00	1,87	1,77	0,10	1	1			1			1,53	0,20	0,19	54%	534
	17:00	2,05	1,93	0,11	1	1			1			1,37	0,36	0,36	59%	578
	18:00	2,19	1,96	0,23	1	1			1			1,34	0,50	0,51	59%	586
	19:00	2,25	2,12	0,13	1	1			1			1,18	0,57	0,57	64%	627
	20:00	2,28	2,04	0,24	1	1			1			1,26	0,58	0,59	62%	607
	21:00	2,35	2,10	0,25	1	1			1			1,20	0,69	0,68	64%	623
	22:00	2,17	1,96	0,21	1	1			1			1,34	0,50	0,49	59%	586
	23:00	1,94	1,78	0,16		1			1			0,42	0,60	0,64	81%	517
		46,57 MWh										ΑΩΛ: 9,07				13.212 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	1,72	1,51	0,21		1				1		0,55	0,46
	01:00	1,64	1,30	0,33		1				1		0,52	0,52
	02:00	1,58	1,25	0,34		1				1		0,47	0,46
	03:00	1,57	1,33	0,24		1				1		0,45	0,45
	04:00	1,56	1,25	0,31		1				1		0,44	0,44
	05:00	1,57	1,16	0,41		1				1		0,45	0,45
	06:00	1,60	1,27	0,33		1				1		0,47	0,47
	07:00	1,78	1,58	0,20		1				1		0,61	0,62
	08:00	1,95	1,84	0,10		1				1	1	0,57	0,52
	09:00	1,95	1,86	0,09		1				1	1	0,26	0,27
	10:00	1,96	1,95	0,01		1				1	1	0,28	0,29
	11:00	2,05	1,99	0,06		1				1	1	0,38	0,37
	12:00	1,86	1,73	0,12		1				1	1	0,28	0,35
	13:00	1,76	1,64	0,13		1				1		0,60	0,61
	14:00	1,73	1,59	0,14		1				1		0,59	0,59
	15:00	1,61	1,53	0,08		1				1		0,49	0,49
	16:00	1,67	1,57	0,10		1				1		0,54	0,54
	17:00	1,82	1,75	0,07		1				1		0,64	0,64
	18:00	1,88	1,82	0,06		1				1		0,66	0,66
	19:00	1,96	1,95	0,01		1				1		0,68	0,69
	20:00	2,09	2,04	0,05		1				1		0,68	0,65
	21:00	2,14	2,11	0,04		1			1	1		0,47	0,47
	22:00	1,87	1,87	0,01		1			1	1		0,23	0,26
	23:00	1,62	1,58	0,04		1				1		0,45	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	1,46	1,33	0,12		1				1		0,34	0,34
	01:00	1,36	1,20	0,15		1				1		0,24	0,24
	02:00	1,35	1,30	0,05		1				1		0,23	0,23
	03:00	1,36	1,35	0,01		1				1		0,25	0,24
	04:00	1,34	1,34	0,00		1				1		0,22	0,22
	05:00	1,35	1,35	0,00		1				1		0,23	0,23
	06:00	1,40	1,40	0,00		1				1		0,27	0,28
	07:00	1,61	1,61	0,00		1				1		0,47	0,48
	08:00	1,74	1,74	0,00	1	1				1		0,41	0,29
	09:00	1,84	1,84	0,00	1	1				1		0,12	0,15
	10:00	2,05	2,05	0,00	1	1				1		0,37	0,38
	11:00	1,98	1,98	0,00	1	1				1		0,31	0,30
	12:00	1,89	1,89	0,00	1	1				1		0,21	0,21
	13:00	1,89	1,89	0,00	1	1				1		0,21	0,21
	14:00	1,76	1,76	0,00	1	1				1		0,10	0,08
	15:00	1,72	1,72	0,00	1	1				1		0,05	0,04
	16:00	1,64	1,64	0,00	1	1				1		0,01	0,00
	17:00	1,80	1,77	0,04	1	1				1		0,12	0,12
	18:00	1,91	1,78	0,12	1	1				1		0,21	0,23
	19:00	1,98	1,88	0,10	1	1				1		0,29	0,30
	20:00	2,16	1,99	0,17	1	1				1		0,46	0,47
	21:00	2,14	1,87	0,27	1	1				1		0,46	0,46
	22:00	1,93	1,73	0,20	1	1				1		0,27	0,26
	23:00	1,66	1,45	0,21		1				1		0,38	0,46

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	1,46	1,22	0,25		1				1		0,35	0,35
	01:00	1,37	1,23	0,13		1				1		0,25	0,25
	02:00	1,34	1,30	0,03		1				1		0,22	0,22
	03:00	1,31	1,31	0,00		1				1		0,19	0,19
	04:00	1,31	1,30	0,00		1				1		0,18	0,18
	05:00	1,31	1,31	0,00		1				1		0,19	0,19
	06:00	1,36	1,36	0,00		1				1		0,23	0,23
	07:00	1,67	1,67	0,00		1				1		0,51	0,52
	08:00	2,05	2,05	0,00	1	1				1		0,52	0,46
	09:00	2,13	2,13	0,00	1	1				1		0,42	0,45
	10:00	2,15	2,15	0,00	1	1				1		0,47	0,48
	11:00	2,23	2,23	0,00	1	1				1		0,53	0,55
	12:00	2,22	2,22	0,00	1	1				1		0,54	0,54
	13:00	2,21	2,21	0,00	1	1				1		0,52	0,53
	14:00	2,08	2,06	0,01	1	1				1		0,42	0,40
	15:00	1,84	1,83	0,01	1	1				1		0,19	0,16
	16:00	1,84	1,83	0,01	1	1				1		0,16	0,16
	17:00	2,00	2,00	0,00	1	1				1		0,30	0,31
	18:00	2,20	2,20	0,00	1	1				1		0,51	0,52
	19:00	2,31	2,30	0,01	1	1				1		0,63	0,63
	20:00	2,37	2,35	0,02	1	1				1		0,67	0,68
	21:00	2,44	2,40	0,03	1	1				1		0,77	0,76
	22:00	2,18	2,17	0,01	1	1				1		0,52	0,51
	23:00	1,98	1,98	0,00	1	1				1		0,31	0,31

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	1,82	1,81	0,01	1	1				1		0,14	0,14
	01:00	1,76	1,70	0,06	1	1			1			0,07	0,08
	02:00	1,71	1,69	0,02	1	1			1			0,03	0,03
	03:00	1,68	1,68	0,00	1	1			1			0,02	0,01
	04:00	1,68	1,68	0,00	1	1			1			0,01	0,01
	05:00	1,66	1,66	0,00	1	1			1			0,00	0,01
	06:00	1,67	1,67	0,01	1	1			1			0,01	0,01
	07:00	1,82	1,77	0,05	1	1			1			0,14	0,13
	08:00	2,01	1,87	0,14	1	1			1			0,32	0,33
	09:00	2,12	2,07	0,06	1	1			1			0,44	0,44
	10:00	2,18	2,14	0,03	1	1			1			0,49	0,50
	11:00	2,31	2,31	0,00	1	1			1			0,63	0,63
	12:00	2,21	2,12	0,09	1	1			1			0,52	0,53
	13:00	2,20	2,15	0,05	1	1			1			0,52	0,52
	14:00	2,16	2,01	0,14	1	1			1			0,48	0,48
	15:00	2,10	1,74	0,36	1	1			1			1,56	0,44
	16:00	2,03	1,69	0,34	1	1			1			0,35	0,35
	17:00	2,17	1,70	0,47	1	1			1			0,48	0,50
	18:00	2,28	1,70	0,59	1	1			1			0,59	0,60
	19:00	2,35	1,68	0,67	1	1			1			0,67	0,67
	20:00	2,38	1,69	0,69	1	1			1			0,69	0,69
	21:00	2,42	1,69	0,74	1	1			1			0,74	0,75
	22:00	2,23	1,67	0,56	1	1			1			0,57	0,56
	23:00	1,98	1,69	0,30	1	1			1			0,30	0,28

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	1,82	1,69	0,12	1	1				1		0,13	0,14
	01:00	1,72	1,70	0,03	1	1				1		0,05	0,05
	02:00	1,68	1,68	0,00	1	1				1		0,02	0,02
	03:00	1,61	1,61	0,00	1	1				1		0,00	0,00
	04:00	1,63	1,63	0,00	1	1				1		0,00	0,00
	05:00	1,59	1,59	0,01	1	1				1		0,01	0,00
	06:00	1,62	1,61	0,01	1	1				1		0,00	0,00
	07:00	1,76	1,68	0,08	1	1				1		0,08	0,08
	08:00	1,88	1,69	0,19	1	1				1		0,20	0,20
	09:00	2,04	1,69	0,34	1	1				1		0,34	0,36
	10:00	2,23	1,70	0,53	1	1				1		0,53	0,54
	11:00	2,36	1,72	0,65	1	1				1		0,66	0,68
	12:00	2,44	1,69	0,75	1	1				1		0,76	0,76
	13:00	2,44	1,74	0,70	1	1				1		0,76	0,76
	14:00	2,28	1,70	0,58	1	1				1		0,60	0,60
	15:00	2,20	1,70	0,51	1	1				1		0,52	0,53
	16:00	2,18	1,92	0,26	1	1				1		0,48	0,50
	17:00	2,22	2,18	0,04	1	1				1		0,54	0,53
	18:00	2,23	2,03	0,20	1	1				1		0,55	0,55
	19:00	2,24	1,88	0,35	1	1				1		0,55	0,56
	20:00	2,30	2,11	0,20	1	1				1		0,62	0,62
	21:00	2,36	2,04	0,32	1	1				1		0,70	0,68
	22:00	2,07	1,73	0,34	1	1				1		0,43	0,47
	23:00	1,81	1,53	0,28		1		1	1			0,55	0,48

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	1,66	1,44	0,22				1	1			0,54	0,54
	01:00	1,57	1,19	0,38				1	1			0,45	0,45
	02:00	1,50	1,12	0,37				1	1			0,38	0,38
	03:00	1,47	1,12	0,35				1	1			0,36	0,35
	04:00	1,49	1,12	0,37				1	1			0,37	0,37
	05:00	1,51	1,12	0,39				1	1			0,39	0,39
	06:00	1,53	1,13	0,40				1	1			0,41	0,41
	07:00	1,60	1,14	0,46				1	1			0,46	0,41
	08:00	1,77	1,16	0,61					1	1		0,61	0,61
	09:00	1,84	1,20	0,64					1	1		0,64	0,64
	10:00	1,87	1,22	0,65					1	1		0,65	0,65
	11:00	1,95	1,49	0,46	1				1	1		0,47	0,40
	12:00	1,94	1,70	0,24	1				1	1		0,25	0,25
	13:00	1,88	1,68	0,20	1				1	1		0,21	0,21
	14:00	1,77	1,68	0,09	1				1	1		0,10	0,10
	15:00	1,70	1,67	0,03	1				1	1		0,03	0,03
	16:00	1,68	1,65	0,02	1				1	1		0,03	0,02
	17:00	1,76	1,68	0,07	1				1	1		0,08	0,08
	18:00	1,87	1,70	0,17	1				1	1		0,18	0,19
	19:00	2,02	1,70	0,31	1				1	1		0,32	0,33
	20:00	2,15	1,69	0,46	1				1	1		0,46	0,47
	21:00	2,19	1,68	0,51	1				1	1		0,52	0,51
	22:00	1,99	1,68	0,31	1				1	1		0,32	0,31
	23:00	1,79	1,45	0,35					1	1		0,35	0,44

Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
					ΤΕ (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	61	62	63	64	66	67	68	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	1,55	1,12	0,42					1	1		1,08	0,43	0,43	51%	341
	01:00	1,46	1,12	0,34					1	1		1,08	0,35	0,34	51%	339
	02:00	1,41	1,12	0,29					1	1		1,08	0,29	0,29	51%	341
	03:00	1,42	1,13	0,29					1	1		1,07	0,30	0,30	51%	342
	04:00	1,40	1,13	0,27					1	1		1,07	0,28	0,28	51%	342
	05:00	1,38	1,13	0,26					1	1		1,07	0,26	0,26	51%	342
	06:00	1,44	1,14	0,30					1	1		1,06	0,30	0,31	52%	345
	07:00	1,73	1,17	0,56					1	1		1,03	0,57	0,58	53%	355
	08:00	1,77	1,23	0,55					1	1		0,97	0,61	0,61	56%	369
	09:00	1,84	1,23	0,61					1	1		0,97	0,65	0,64	56%	371
	10:00	2,04	1,41	0,63					1	1		0,79	0,71	0,71	64%	417
	11:00	2,25	1,88	0,37					1	1	1	1,42	0,63	0,62	57%	571
	12:00	2,28	2,12	0,16					1	1	1	1,18	0,59	0,59	64%	628
	13:00	2,21	2,03	0,18					1	1	1	1,27	0,55	0,53	62%	604
	14:00	2,15	2,04	0,11					1	1	1	1,26	0,49	0,47	62%	606
	15:00	2,06	1,95	0,11					1	1	1	1,35	0,38	0,37	59%	582
	16:00	1,98	1,75	0,22					1	1	1	1,55	0,29	0,30	53%	529
	17:00	2,20	1,82	0,38					1	1	1	1,48	0,52	0,52	55%	547
	18:00	2,32	1,88	0,44					1	1	1	1,42	0,63	0,64	57%	564
	19:00	2,38	1,80	0,58					1	1	1	1,50	0,71	0,70	54%	541
	20:00	2,37	1,77	0,60					1	1	1	1,53	0,68	0,68	54%	534
	21:00	2,49	1,82	0,67					1	1	1	1,48	0,81	0,82	55%	548
	22:00	2,27	1,66	0,60					1	1		0,54	0,72	0,73	76%	485
	23:00	2,03	1,38	0,65					1	1		0,82	0,71	0,71	63%	409
		46,42 MWh											ΑΩΛ: 10,39		11.053 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	1,82	1,27	0,55					1	1		0,64	0,64
	01:00	1,73	1,28	0,45					1	1		0,60	0,60
	02:00	1,67	1,25	0,42					1	1		0,55	0,55
	03:00	1,66	1,46	0,20					1	1		0,54	0,53
	04:00	1,67	1,41	0,26					1	1		0,54	0,54
	05:00	1,66	1,45	0,22					1	1		0,55	0,54
	06:00	1,73	1,54	0,18					1	1		0,58	0,58
	07:00	1,93	1,84	0,09					1	1		0,67	0,67
	08:00	2,12	2,06	0,06					1	1	1	0,61	0,59
	09:00	2,11	2,08	0,03					1	1	1	0,42	0,43
	10:00	2,23	2,18	0,05					1	1	1	0,55	0,55
	11:00	2,28	2,23	0,04					1	1	1	0,60	0,59
	12:00	2,30	2,25	0,05					1	1	1	0,63	0,62
	13:00	2,24	2,21	0,02					1	1	1	0,57	0,55
	14:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1	0,35	0,46
	15:00	2,04	2,04	0,00					1	1	1	0,00	0,36
	16:00	2,01	2,01	0,00					1	1	1	0,00	0,33
	17:00	2,11	1,98	0,14					1	1	1	0,37	0,43
	18:00	2,20	1,80	0,41					1	1	1	0,52	0,52
	19:00	2,30	2,00	0,31					1	1	1	0,62	0,62
	20:00	2,27	2,03	0,23					1	1	1	0,59	0,59
	21:00	2,28	2,10	0,18					1	1	1	0,61	0,60
	22:00	2,12	1,93	0,19					1	1	1	0,54	0,56
	23:00	1,97	1,64	0,32					1	1		0,69	0,69

Από τις 13:30 έως τις 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	1,81	1,46	0,35					1	1		0,68	0,64
	01:00	1,72	1,33	0,40					1	1		0,68	0,60
	02:00	1,68	1,40	0,28					1	1		0,68	0,56
	03:00	1,68	1,39	0,29					1	1		0,62	0,56
	04:00	1,63	1,31	0,32					1	1		0,52	0,52
	05:00	1,61	1,42	0,19					1	1		0,49	0,49
	06:00	1,68	1,61	0,07					1	1		0,54	0,54
	07:00	1,87	1,84	0,03					1	1		0,65	0,65
	08:00	1,97	1,91	0,06					1	1		0,69	0,69
	09:00	2,07	2,03	0,04					1	1	1	0,45	0,42
	10:00	2,17	2,14	0,03					1	1	1	0,48	0,49
	11:00	2,26	2,15	0,11					1	1	1	0,57	0,57
	12:00	2,29	2,20	0,09					1	1	1	0,62	0,61
	13:00	2,27	2,14	0,13					1	1	1	0,60	0,58
	14:00	2,17	2,10	0,08					1	1	1	0,51	0,49
	15:00	2,01	1,83	0,18					1	1	1	0,33	0,33
	16:00	2,04	1,80	0,24					1	1	1	0,34	0,35
	17:00	2,20	1,87	0,34					1	1	1	0,52	0,52
	18:00	2,33	2,10	0,23					1	1	1	0,64	0,66
	19:00	2,42	2,21	0,20					1	1	1	0,73	0,74
	20:00	2,50	2,22	0,28					1	1	1	0,81	0,81
	21:00	2,56	2,41	0,14					1	1	1	0,87	0,87
	22:00	2,35	2,24	0,11	1				1	1		0,67	0,65
	23:00	2,10	2,04	0,06	1				1	1		0,43	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	1,90	1,82	0,08	1				1	1		0,33	0,43
	01:00	1,80	1,71	0,09					1	1		0,63	0,63
	02:00	1,71	1,61	0,11					1	1		0,59	0,59
	03:00	1,69	1,60	0,09					1	1		0,57	0,57
	04:00	1,67	1,49	0,18					1	1		0,56	0,55
	05:00	1,67	1,52	0,15					1	1		0,55	0,55
	06:00	1,71	1,48	0,22					1	1		0,57	0,58
	07:00	1,89	1,76	0,14					1	1		0,66	0,66
	08:00	2,11	2,04	0,07					1	1	1	0,57	0,53
	09:00	2,17	2,06	0,12					1	1	1	0,49	0,50
	10:00	2,22	2,16	0,06					1	1	1	0,54	0,54
	11:00	2,27	2,26	0,01					1	1	1	0,59	0,60
	12:00	2,24	2,18	0,05					1	1	1	0,56	0,55
	13:00	2,28	2,22	0,05					1	1	1	0,59	0,59
	14:00	2,25	2,22	0,03					1	1	1	0,57	0,57
	15:00	2,13	2,02	0,11					1	1	1	0,47	0,45
	16:00	2,16	2,08	0,09					1	1	1	0,49	0,48
	17:00	2,26	2,24	0,01					1	1	1	0,57	0,57
	18:00	2,33	2,28	0,05					1	1	1	0,64	0,65
	19:00	2,47	2,41	0,06					1	1	1	0,78	0,78
	20:00	2,47	2,40	0,07					1	1	1	0,80	0,79
	21:00	2,47	2,45	0,02					1	1	1	0,80	0,79
	22:00	2,25	2,24	0,01	1				1	1	1	0,57	0,50
	23:00	2,05	2,05	0,00	1				1	1		0,39	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	1,62	1,60	0,02					1	1		0,46	0,49
	01:00	1,57	1,55	0,02					1	1		0,43	0,45
	02:00	1,58	1,56	0,02					1	1		0,46	0,47
	03:00	1,59	1,53	0,07					1	1		0,47	0,48
	04:00	1,67	1,57	0,10					1	1		0,54	0,54
	05:00	1,64	1,30	0,34					1	1		0,52	0,51
	06:00	1,67	1,43	0,24					1	1		0,53	0,54
	07:00	1,87	1,60	0,26					1	1		0,65	0,65
	08:00	2,04	1,80	0,24					1	1		0,71	0,71
	09:00	2,17	2,00	0,17					1	1	1	0,57	0,53
	10:00	2,23	2,05	0,18					1	1	1	0,52	0,54
	11:00	2,32	2,08	0,25					1	1	1	0,64	0,65
	12:00	2,34	2,17	0,17					1	1	1	0,65	0,65
	13:00	2,29	2,24	0,05					1	1	1	0,62	0,61
	14:00	2,30	2,24	0,06					1	1	1	0,60	0,62
	15:00	2,20	2,17	0,03					1	1	1	0,51	0,52
	16:00	2,20	2,15	0,05					1	1	1	0,53	0,52
	17:00	2,30	2,13	0,17					1	1	1	0,62	0,62
	18:00	2,37	2,26	0,11					1	1	1	0,68	0,69
	19:00	2,46	2,30	0,16					1	1	1	0,79	0,78
	20:00	2,45	2,19	0,25					1	1	1	0,77	0,77
	21:00	2,54	2,22	0,32					1	1	1	0,85	0,86
	22:00	2,33	2,03	0,30	1				1	1		0,64	0,60
	23:00	2,08	1,99	0,10	1				1	1		0,42	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	1,88	1,69	0,19					1	1		0,35	0,41
	01:00	1,74	1,36	0,38					1	1		0,60	0,60
	02:00	1,67	1,29	0,37					1	1		0,55	0,54
	03:00	1,64	1,25	0,39					1	1		0,52	0,52
	04:00	1,60	1,16	0,44					1	1		0,48	0,48
	05:00	1,60	1,23	0,36					1	1		0,48	0,48
	06:00	1,62	1,24	0,38					1	1		0,50	0,50
	07:00	1,82	1,27	0,54					1	1		0,63	0,63
	08:00	1,94	1,27	0,68					1	1		0,68	0,68
	09:00	1,96	1,31	0,66					1	1		0,69	0,69
	10:00	2,04	1,41	0,63					1	1		0,71	0,72
	11:00	2,11	1,52	0,59					1	1		0,74	0,74
	12:00	2,17	1,53	0,64					1	1		0,75	0,76
	13:00	2,16	1,43	0,73					1	1		0,75	0,76
	14:00	2,03	1,32	0,71					1	1		0,71	0,71
	15:00	1,92	1,25	0,67					1	1		0,68	0,67
	16:00	1,91	1,24	0,67					1	1		0,67	0,67
	17:00	2,03	1,32	0,71					1	1		0,71	0,71
	18:00	2,15	1,41	0,75					1	1		0,75	0,75
	19:00	2,12	1,38	0,74					1	1		0,74	0,74
	20:00	2,19	1,42	0,76					1	1		0,76	0,76
	21:00	2,40	1,57	0,84					1	1		0,84	0,84
	22:00	2,22	1,45	0,78					1	1		0,78	0,78
	23:00	2,00	1,30	0,70					1	1		0,70	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	1,84	1,21	0,63					1	1		0,65	0,65
	01:00	1,73	1,14	0,59					1	1		0,60	0,60
	02:00	1,65	1,13	0,53					1	1		0,54	0,54
	03:00	1,65	1,13	0,52					1	1		0,53	0,53
	04:00	1,66	1,21	0,45					1	1		0,54	0,54
	05:00	1,63	1,26	0,38					1	1		0,52	0,51
	06:00	1,68	1,36	0,31					1	1		0,55	0,55
	07:00	1,94	1,58	0,36					1	1		0,65	0,59
	08:00	2,23	2,04	0,19					1	1	1	0,52	0,54
	09:00	2,36	2,10	0,25					1	1	1	0,65	0,67
	10:00	2,50	1,92	0,58					1	1	1	0,80	0,82
	11:00	2,47	1,81	0,67					1	1	1	0,81	0,80
	12:00	2,45	1,72	0,73					1	1	1	0,78	0,77
	13:00	2,45	1,94	0,51					1	1	1	0,76	0,78
	14:00	2,15	1,81	0,34					1	1	1	0,54	0,48
	15:00	1,80	1,69	0,11					1	1		0,12	0,17
	16:00	1,98	1,40	0,58					1	1		0,59	0,69
	17:00	2,24	1,49	0,75					1	1		0,78	0,78
	18:00	2,42	1,68	0,74					1	1	1	0,75	0,75
	19:00	2,51	1,71	0,80					1	1	1	0,84	0,83
	20:00	2,53	1,69	0,84					1	1	1	0,84	0,85
	21:00	2,62	1,82	0,80					1	1	1	0,91	0,91
	22:00	2,37	1,93	0,44					1	1	1	0,70	0,70
	23:00	2,13	1,41	0,73					1	1		0,73	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	1,88	1,22	0,66					1	1		0,66	0,66
	01:00	1,79	1,17	0,62					1	1		0,63	0,63
	02:00	1,76	1,14	0,61					1	1		0,61	0,61
	03:00	1,72	1,14	0,58					1	1		0,59	0,59
	04:00	1,72	1,13	0,59					1	1		0,59	0,59
	05:00	1,71	1,18	0,53					1	1		0,58	0,59
	06:00	1,76	1,46	0,30					1	1		0,60	0,61
	07:00	2,05	1,72	0,33	1				1	1		0,58	0,53
	08:00	2,26	1,92	0,34	1					1	1	0,57	0,58
	09:00	2,31	2,11	0,20	1					1	1	0,61	0,62
	10:00	2,39	2,21	0,18	1					1	1	0,72	0,71
	11:00	2,43	2,20	0,23	1					1	1	0,73	0,75
	12:00	2,48	2,38	0,10	1					1	1	0,79	0,79
	13:00	2,41	2,23	0,18	1					1	1	0,72	0,73
	14:00	2,35	1,67	0,67	1					1	1	0,75	0,75
	15:00	2,22	1,46	0,77	1					1		0,78	0,78
	16:00	2,24	1,81	0,42	1					1		0,75	0,73
	17:00	2,35	2,04	0,31	1				1	1		0,66	0,68
	18:00	2,51	1,89	0,62	1				1	1		0,84	0,83
	19:00	2,60	1,85	0,75	1				1	1		0,90	0,90
	20:00	2,60	2,13	0,47	1				1	1		0,90	0,89
	21:00	2,65	2,05	0,59	1				1	1		0,93	0,92
	22:00	2,45	2,05	0,40	1				1	1		0,78	0,77
	23:00	2,23	1,96	0,27	1				1	1		0,57	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	1,95	1,77	0,18	1				1	1		0,39	0,46
	01:00	1,85	1,61	0,23	1				1			0,65	0,65
	02:00	1,77	1,44	0,33	1				1			0,62	0,62
	03:00	1,74	1,53	0,21	1				1			0,61	0,60
	04:00	1,73	1,53	0,20	1				1			0,60	0,60
	05:00	1,71	1,55	0,16	1				1			0,58	0,58
	06:00	1,79	1,64	0,15	1				1			0,62	0,62
	07:00	2,06	1,93	0,13	1				1		1	0,48	0,44
	08:00	2,26	2,21	0,05	1				1		1	0,57	0,57
	09:00	2,40	2,27	0,13	1				1		1	0,70	0,71
	10:00	2,57	2,45	0,12	1				1		1	0,86	0,87
	11:00	2,69	2,60	0,09	1				1		1	0,94	0,94
	12:00	2,65	2,55	0,09	1				1		1	0,93	0,93
	13:00	2,66	2,62	0,04	1				1		1	0,93	0,93
	14:00	2,55	2,53	0,02	1				1		1	0,88	0,87
	15:00	2,34	2,20	0,14	1				1		1	0,68	0,67
	16:00	2,33	2,22	0,12	1				1		1	0,64	0,65
	17:00	2,48	2,36	0,12	1				1		1	0,79	0,79
	18:00	2,63	2,51	0,12	1				1		1	0,91	0,91
	19:00	2,69	2,48	0,21	1				1		1	0,94	0,94
	20:00	2,67	2,38	0,28	1				1		1	0,93	0,92
	21:00	2,83	2,55	0,28	1				1		1	0,99	0,99
	22:00	2,64	2,14	0,50	1				1	1		0,89	0,87
	23:00	2,36	1,72	0,64	1				1	1		0,70	0,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	2,13	1,73	0,40	1				1	1		0,46	0,46
	01:00	1,96	1,60	0,36					1	1		0,43	0,50
	02:00	1,90	1,58	0,32					1	1		0,67	0,66
	03:00	1,85	1,56	0,29					1	1		0,65	0,65
	04:00	1,82	1,51	0,30					1	1		0,64	0,64
	05:00	1,77	1,58	0,20					1	1		0,62	0,62
	06:00	1,86	1,60	0,25					1	1		0,65	0,65
	07:00	2,13	2,03	0,10					1	1	1	0,54	0,51
	08:00	2,30	2,26	0,05					1	1	1	0,61	0,61
	09:00	2,53	2,47	0,06					1	1	1	0,82	0,84
	10:00	2,58	2,54	0,05					1	1	1	0,88	0,89
	11:00	2,64	2,55	0,09					1	1	1	0,91	0,92
	12:00	2,66	2,65	0,01					1	1	1	0,92	0,93
	13:00	2,64	2,55	0,09					1	1	1	0,93	0,92
	14:00	2,56	2,46	0,10					1	1	1	0,87	0,87
	15:00	2,50	2,41	0,09					1	1	1	0,82	0,82
	16:00	2,54	2,48	0,06					1	1	1	0,85	0,85
	17:00	2,73	2,65	0,08					1	1	1	0,95	0,95
	18:00	2,89	2,80	0,09					1	1	1	1,01	1,01
	19:00	2,96	2,94	0,03					1	1	1	0,96	0,92
	20:00	2,91	2,91	0,00	1				1	1	1	0,65	0,66
	21:00	3,03	3,03	0,00	1				1	1	1	0,80	0,80
	22:00	2,80	2,80	0,00	1				1	1	1	0,60	0,66
	23:00	2,50	2,50	0,00	1				1	1		0,81	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	2,23	2,23	0,00	1				1	1		0,55	0,55
	01:00	2,06	2,04	0,02	1				1	1		0,39	0,39
	02:00	2,01	2,01	0,00	1				1	1		0,33	0,33
	03:00	1,93	1,85	0,08	1				1			0,55	0,61
	04:00	1,91	1,90	0,01	1	1			1			0,62	0,59
	05:00	1,85	1,85	0,00	1	1						0,65	0,65
	06:00	1,92	1,92	0,00	1	1						0,58	0,54
	07:00	2,17	2,17	0,00	1					1	1	0,44	0,46
	08:00	2,39	2,39	0,00	1					1	1	0,70	0,71
	09:00	2,54	2,54	0,00	1					1	1	0,82	0,83
	10:00	2,66	2,66	0,01	1					1	1	0,93	0,93
	11:00	2,81	2,77	0,04	1				1	1	1	0,88	0,89
	12:00	2,75	2,72	0,03					1	1	1	0,97	0,96
	13:00	2,74	2,70	0,04					1	1	1	0,96	0,96
	14:00	2,66	2,60	0,06					1	1	1	0,93	0,93
	15:00	2,57	2,48	0,09					1	1	1	0,88	0,88
	16:00	2,57	2,48	0,09					1	1	1	0,88	0,88
	17:00	2,72	2,69	0,03					1	1	1	0,95	0,95
	18:00	2,80	2,79	0,01					1	1	1	0,98	0,98
	19:00	2,77	2,77	0,01					1	1	1	0,97	0,97
	20:00	2,77	2,77	0,00					1	1	1	0,97	0,97
	21:00	2,93	2,93	0,00					1	1	1	1,03	1,02
	22:00	2,79	2,78	0,00					1	1	1	0,98	0,98
	23:00	2,50	2,46	0,04	1				1	1		0,81	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	2,26	2,25	0,01	1				1	1		0,59	0,58
	01:00	2,11	2,06	0,05	1				1	1		0,43	0,43
	02:00	1,98	1,88	0,10	1				1	1		0,31	0,30
	03:00	1,91	1,64	0,27					1	1		0,55	0,63
	04:00	1,91	1,87	0,03					1	1		0,67	0,67
	05:00	1,85	1,82	0,03					1	1		0,65	0,65
	06:00	1,91	1,68	0,23					1	1		0,67	0,67
	07:00	2,17	1,91	0,26					1	1	1	0,55	0,52
	08:00	2,34	2,19	0,15					1	1	1	0,65	0,65
	09:00	2,58	2,15	0,43					1	1	1	0,84	0,86
	10:00	2,80	2,50	0,30					1	1	1	0,98	0,98
	11:00	2,91	2,60	0,31					1	1	1	0,95	0,90
	12:00	2,94	2,73	0,21	1				1	1	1	0,69	0,70
	13:00	2,95	2,44	0,51	1				1	1	1	0,75	0,76
	14:00	2,83	2,14	0,69					1	1	1	0,98	0,99
	15:00	2,60	2,04	0,56					1	1	1	0,90	0,90
	16:00	2,57	1,91	0,66					1	1	1	0,88	0,88
	17:00	2,65	2,15	0,50					1	1	1	0,93	0,92
	18:00	2,90	2,38	0,52					1	1	1	1,01	1,01
	19:00	2,97	2,53	0,44					1	1	1	1,04	1,04
	20:00	2,91	2,38	0,54					1	1	1	1,02	1,02
	21:00	2,97	2,71	0,26					1	1	1	1,04	1,04
	22:00	2,70	2,43	0,27					1	1	1	0,95	0,95
	23:00	2,53	1,97	0,56	1				1	1		0,84	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	2,31	1,89	0,42	1				1	1		0,65	0,64
	01:00	2,05	1,79	0,27	1				1	1		0,39	0,38
	02:00	1,95	1,74	0,21					1	1		0,40	0,50
	03:00	1,92	1,83	0,09					1	1		0,67	0,67
	04:00	1,83	1,63	0,20					1	1		0,64	0,64
	05:00	1,76	1,28	0,49					1	1		0,61	0,62
	06:00	1,87	1,28	0,60					1	1		0,65	0,65
	07:00	2,09	1,48	0,61					1	1		0,73	0,73
	08:00	2,18	1,59	0,59					1	1	1	0,66	0,63
	09:00	2,27	1,85	0,42					1	1	1	0,57	0,58
	10:00	2,44	2,12	0,32					1	1	1	0,76	0,76
	11:00	2,56	2,22	0,34					1	1	1	0,87	0,86
	12:00	2,62	2,17	0,44					1	1	1	0,90	0,90
	13:00	2,67	2,42	0,26					1	1	1	0,94	0,94
	14:00	2,55	2,14	0,41					1	1	1	0,86	0,86
	15:00	2,46	2,26	0,20					1	1	1	0,77	0,78
	16:00	2,50	2,29	0,21					1	1	1	0,82	0,81
	17:00	2,66	2,47	0,19					1	1	1	0,93	0,93
	18:00	2,77	2,62	0,15					1	1	1	0,96	0,97
	19:00	2,82	2,59	0,24					1	1	1	0,99	0,99
	20:00	2,79	2,39	0,40					1	1	1	0,98	0,98
	21:00	2,96	2,85	0,11					1	1	1	1,04	1,04
	22:00	2,79	2,45	0,34					1	1	1	0,98	0,98
	23:00	2,57	2,33	0,24	1				1	1		0,86	0,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	2,32	2,09	0,23	1				1	1		0,65	0,64
	01:00	2,21	2,09	0,11	1				1	1		0,53	0,53
	02:00	2,10	2,03	0,07	1				1	1		0,43	0,43
	03:00	2,03	1,78	0,24	1				1	1		0,36	0,35
	04:00	1,98	1,68	0,30	1				1	1		0,31	0,31
	05:00	1,94	1,79	0,16	1				1	1		0,27	0,27
	06:00	1,99	1,71	0,28	1				1	1		0,29	0,31
	07:00	2,20	1,91	0,30	1				1	1		0,52	0,53
	08:00	2,35	2,01	0,34	1				1	1		0,64	0,67
	09:00	2,55	2,27	0,29	1				1	1		0,85	0,86
	10:00	2,72	2,48	0,25	1				1	1		0,95	0,95
	11:00	2,79	2,60	0,19	1				1	1		0,98	0,98
	12:00	2,80	2,67	0,13	1				1	1		0,98	0,98
	13:00	2,80	2,63	0,17	1				1	1		0,98	0,98
	14:00	2,76	2,59	0,17	1				1	1		0,97	0,97
	15:00	2,62	2,54	0,08	1				1	1		0,92	0,92
	16:00	2,63	2,56	0,07	1				1	1		0,91	0,91
	17:00	2,68	2,20	0,48	1				1	1		0,94	0,94
	18:00	2,76	2,55	0,21	1				1	1		0,97	0,97
	19:00	2,78	2,40	0,38	1				1	1		0,97	0,97
	20:00	2,84	2,44	0,40	1				1	1		0,99	0,99
	21:00	3,07	2,78	0,29	1				1	1		1,07	1,07
	22:00	2,87	2,54	0,33	1				1	1		1,01	1,01
	23:00	2,58	2,14	0,43	1				1	1		0,88	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	2,25	1,90	0,34	1				1	1		0,59	0,57
	01:00	2,07	1,69	0,38	1				1	1		0,39	0,39
	02:00	1,96	1,39	0,57					1	1		0,57	0,64
	03:00	1,87	1,24	0,63					1	1		0,66	0,66
	04:00	1,82	1,27	0,55					1	1		0,64	0,64
	05:00	1,77	1,38	0,40					1	1		0,62	0,62
	06:00	1,82	1,34	0,48					1	1		0,64	0,63
	07:00	2,10	1,38	0,73					1	1		0,73	0,73
	08:00	2,39	1,65	0,74					1	1	1	0,75	0,76
	09:00	2,62	1,82	0,80					1	1	1	0,91	0,91
	10:00	2,71	1,95	0,75					1	1	1	0,95	0,95
	11:00	2,68	1,85	0,83					1	1	1	0,94	0,94
	12:00	2,83	2,06	0,76					1	1	1	0,99	0,99
	13:00	2,90	1,91	0,99					1	1	1	1,01	1,01
	14:00	2,84	2,00	0,84					1	1	1	0,99	1,00
	15:00	2,76	1,83	0,93					1	1	1	0,96	0,97
	16:00	2,72	1,87	0,85					1	1	1	0,95	0,95
	17:00	2,91	2,07	0,84					1	1	1	1,01	1,02
	18:00	3,06	2,13	0,94					1	1	1	1,07	1,07
	19:00	3,06	2,07	1,00					1	1	1	1,07	1,07
	20:00	3,08	2,02	1,06					1	1	1	1,07	1,08
	21:00	3,19	2,11	1,08					1	1	1	1,11	1,12
	22:00	3,01	1,96	1,05					1	1	1	1,06	1,05
	23:00	2,73	1,77	0,95	1				1	1		0,96	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	2,46	1,68	0,78	1				1	1		0,79	0,78
	01:00	2,26	1,98	0,28	1				1	1		0,59	0,58
	02:00	2,18	1,76	0,42	1				1	1		0,50	0,50
	03:00	2,07	1,49	0,58					1	1		0,59	0,62
	04:00	2,03	1,46	0,57					1	1		0,71	0,71
	05:00	2,00	1,36	0,64					1	1		0,70	0,70
	06:00	2,04	1,36	0,68					1	1		0,71	0,71
	07:00	2,26	1,68	0,58					1	1	1	0,65	0,63
	08:00	2,48	2,11	0,38	1				1	1	1	0,74	0,70
	09:00	2,62	2,20	0,42	1				1	1	1	0,87	0,85
	10:00	2,73	2,07	0,66					1	1	1	0,95	0,95
	11:00	2,79	1,91	0,88					1	1	1	0,98	0,98
	12:00	2,79	2,28	0,51					1	1	1	0,97	0,97
	13:00	2,81	2,43	0,38					1	1	1	0,99	0,99
	14:00	2,77	2,04	0,73					1	1	1	0,97	0,97
	15:00	2,68	1,74	0,94					1	1	1	0,94	0,94
	16:00	2,71	1,87	0,85					1	1	1	0,95	0,95
	17:00	2,84	1,98	0,86					1	1	1	0,99	0,99
	18:00	2,99	2,10	0,90					1	1	1	1,05	1,05
	19:00	2,96	2,23	0,73					1	1	1	1,04	1,04
	20:00	2,90	2,57	0,33					1	1	1	1,01	1,01
	21:00	3,12	2,86	0,26	1				1	1	1	0,93	0,91
	22:00	2,89	2,41	0,48	1				1	1		0,88	0,90
	23:00	2,67	2,25	0,42	1				1	1		0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	2,38	1,97	0,41	1				1	1		0,72	0,71
	01:00	2,23	1,81	0,42	1				1	1		0,56	0,55
	02:00	2,14	1,77	0,37	1				1	1		0,45	0,46
	03:00	2,09	1,86	0,24	1				1	1		0,42	0,42
	04:00	2,04	1,69	0,35	1				1	1		0,37	0,37
	05:00	2,01	1,70	0,30	1				1	1		0,33	0,33
	06:00	2,06	1,46	0,60					1	1		0,65	0,72
	07:00	2,29	1,58	0,71					1	1	1	0,71	0,70
	08:00	2,46	1,87	0,59					1	1	1	0,77	0,77
	09:00	2,71	2,12	0,59					1	1	1	0,95	0,95
	10:00	2,78	2,36	0,42					1	1	1	0,98	0,97
	11:00	2,82	2,16	0,66					1	1	1	0,99	0,99
	12:00	2,88	2,42	0,46					1	1	1	1,01	1,00
	13:00	2,95	2,38	0,57					1	1	1	1,03	1,03
	14:00	2,86	2,12	0,74					1	1	1	1,00	1,00
	15:00	2,78	2,10	0,68					1	1	1	0,98	0,97
	16:00	2,77	1,81	0,96					1	1	1	0,97	0,97
	17:00	3,05	2,07	0,97					1	1	1	1,06	1,06
	18:00	3,26	2,18	1,08					1	1	1	1,14	1,14
	19:00	3,25	2,18	1,07					1	1	1	1,13	1,14
	20:00	3,14	2,23	0,90					1	1	1	1,10	1,10
	21:00	3,20	2,50	0,70					1	1	1	1,12	1,12
	22:00	3,06	2,36	0,70					1	1	1	1,07	1,07
	23:00	2,79	2,04	0,75					1	1	1	0,97	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	2,50	1,77	0,73		1			1	1		0,83	0,82
	01:00	2,34	1,71	0,62		1			1	1		0,66	0,66
	02:00	2,20	1,74	0,46					1	1		0,67	0,68
	03:00	2,13	1,76	0,37					1	1		0,75	0,75
	04:00	2,09	1,57	0,52					1	1		0,73	0,73
	05:00	2,03	1,46	0,57					1	1		0,71	0,71
	06:00	2,07	1,40	0,67					1	1		0,72	0,72
	07:00	2,29	1,88	0,41	1				1	1		0,71	0,70
	08:00	2,61	1,81	0,80	1				1	1		0,85	0,87
	09:00	2,83	2,15	0,68	1				1	1		0,99	0,99
	10:00	2,94	1,99	0,95	1				1	1		1,03	1,03
	11:00	2,98	2,27	0,71	1				1	1		1,04	1,04
	12:00	3,06	2,69	0,38	1				1	1		1,07	1,07
	13:00	3,09	2,65	0,44	1				1	1		1,08	1,08
	14:00	2,98	1,98	1,00	1				1	1		1,05	1,05
	15:00	2,79	1,82	0,97	1				1	1		0,97	0,98
	16:00	2,85	1,86	0,99	1				1	1		0,99	1,00
	17:00	3,03	1,98	1,05	1				1	1		1,06	1,06
	18:00	3,20	2,12	1,08	1				1	1		1,12	1,12
	19:00	3,22	2,14	1,09	1				1	1		1,13	1,13
	20:00	3,08	2,02	1,06	1				1	1		1,08	1,08
	21:00	3,19	2,11	1,08	1				1	1		1,12	1,12
	22:00	2,95	1,92	1,03	1				1	1		1,04	1,04
	23:00	2,63	1,73	0,90	1				1	1		0,91	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	2,34	1,62	0,71					1	1		0,72	0,74
	01:00	2,17	1,42	0,75					1	1		0,76	0,76
	02:00	2,06	1,35	0,71					1	1		0,72	0,72
	03:00	1,97	1,28	0,69					1	1		0,69	0,69
	04:00	1,93	1,25	0,67					1	1		0,67	0,67
	05:00	1,92	1,26	0,67					1	1		0,67	0,67
	06:00	1,91	1,25	0,66					1	1		0,67	0,67
	07:00	2,00	1,30	0,70					1	1		0,70	0,70
	08:00	2,27	1,51	0,75					1	1		0,79	0,79
	09:00	2,38	1,71	0,67					1	1		0,79	0,79
	10:00	2,55	1,79	0,76					1	1	1	0,87	0,87
	11:00	2,60	1,72	0,87					1	1	1	0,88	0,89
	12:00	2,76	1,89	0,87					1	1	1	0,88	0,97
	13:00	2,84	1,97	0,87					1	1	1	0,88	1,00
	14:00	2,77	1,81	0,96					1	1	1	0,97	0,97
	15:00	2,64	1,72	0,92					1	1	1	0,92	0,92
	16:00	2,64	1,72	0,92					1	1	1	0,93	0,92
	17:00	2,75	1,79	0,95					1	1	1	0,96	0,96
	18:00	2,88	1,87	1,01					1	1	1	1,01	1,00
	19:00	3,02	1,98	1,04					1	1	1	1,05	1,05
	20:00	2,90	1,89	1,01					1	1	1	1,01	1,01
	21:00	3,02	1,97	1,05					1	1	1	1,06	1,06
	22:00	2,84	1,85	1,00					1	1	1	1,00	1,00
	23:00	2,55	1,69	0,86					1	1	1	0,89	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	2,27	1,47	0,80					1	1		0,80	0,79
	01:00	2,09	1,37	0,73					1	1		0,74	0,73
	02:00	2,00	1,31	0,69					1	1		0,70	0,70
	03:00	1,94	1,26	0,68					1	1		0,68	0,68
	04:00	1,89	1,24	0,66					1	1		0,66	0,66
	05:00	1,87	1,22	0,64					1	1		0,65	0,65
	06:00	1,91	1,25	0,67					1	1		0,67	0,67
	07:00	2,09	1,38	0,72					1	1		0,73	0,73
	08:00	2,17	1,42	0,75					1	1		0,75	0,76
	09:00	2,36	1,58	0,78					1	1		0,78	0,78
	10:00	2,51	1,68	0,83					1	1	1	0,83	0,82
	11:00	2,61	1,72	0,89					1	1	1	0,89	0,89
	12:00	2,63	1,72	0,92					1	1	1	0,92	0,92
	13:00	2,62	1,71	0,90					1	1	1	0,91	0,90
	14:00	2,51	1,68	0,83					1	1	1	0,84	0,83
	15:00	2,43	1,68	0,75					1	1	1	0,76	0,75
	16:00	2,42	1,69	0,73					1	1	1	0,73	0,74
	17:00	2,55	1,70	0,85					1	1	1	0,85	0,86
	18:00	2,61	1,72	0,89					1	1	1	0,89	0,89
	19:00	2,66	1,75	0,91					1	1	1	0,91	0,92
	20:00	2,72	1,78	0,94					1	1	1	0,95	0,95
	21:00	2,65	1,73	0,92					1	1	1	0,93	0,93
	22:00	2,50	1,67	0,82					1	1	1	0,83	0,80
	23:00	2,36	1,55	0,81			1		1			0,81	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	2,16	1,41	0,75			1		1			0,76	0,76
	01:00	2,04	1,33	0,71			1		1			0,72	0,72
	02:00	1,96	1,28	0,68			1		1			0,69	0,69
	03:00	1,94	1,26	0,68			1		1			0,68	0,68
	04:00	1,89	1,23	0,66			1		1			0,66	0,66
	05:00	1,88	1,23	0,65			1		1			0,66	0,66
	06:00	1,93	1,26	0,67			1		1			0,67	0,67
	07:00	2,16	1,41	0,75			1		1			0,75	0,76
	08:00	2,38	1,65	0,74			1		1		1	0,74	0,65
	09:00	2,47	1,70	0,77					1	1	1	0,77	0,78
	10:00	2,56	1,98	0,58					1	1	1	0,86	0,87
	11:00	2,57	2,34	0,23					1	1	1	0,40	0,87
	12:00	2,57	2,36	0,21					1	1	1	0,40	0,88
	13:00	2,60	2,40	0,20					1	1	1	0,40	0,90
	14:00	2,60	2,20	0,39					1	1	1	0,79	0,89
	15:00	2,41	2,05	0,36					1	1	1	0,72	0,72
	16:00	2,43	2,06	0,38					1	1	1	0,75	0,75
	17:00	2,66	2,20	0,46					1	1	1	0,91	0,92
	18:00	2,77	2,29	0,48					1	1	1	0,97	0,97
	19:00	2,72	2,25	0,47					1	1	1	0,95	0,95
	20:00	2,78	2,29	0,48					1	1	1	0,97	0,97
	21:00	2,95	2,44	0,51					1	1	1	1,03	1,03
	22:00	2,77	2,28	0,48				1	1	1		0,97	0,95
	23:00	2,44	2,06	0,39				1	1	1		0,78	0,76

Το διάστημα 11:00 με 14:00 παρουσιάστηκε βλάβη σε μία ΑΓ του ΑΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	2,17	1,88	0,29				1		1		0,58	0,62
	01:00	2,10	1,73	0,37				1		1		0,74	0,73
	02:00	2,03	1,68	0,35				1		1		0,71	0,71
	03:00	1,98	1,63	0,35				1		1		0,70	0,70
	04:00	1,96	1,69	0,27				1		1		0,69	0,69
	05:00	1,97	1,65	0,32				1		1		0,69	0,69
	06:00	2,01	1,81	0,20				1		1		1,08	0,62
	07:00	2,22	2,10	0,12				1		1	1	0,58	0,54
	08:00	2,42	2,09	0,33				1		1	1	0,80	0,74
	09:00	2,65	2,16	0,49				1		1	1	1,20	0,92
	10:00	2,74	2,35	0,39				1		1	1	1,20	0,96
	11:00	2,81	2,63	0,17				1		1	1	1,20	0,98
	12:00	2,84	2,47	0,37				1		1	1	1,20	0,99
	13:00	2,85	2,26	0,59				1		1	1	1,20	1,00
	14:00	2,75	2,18	0,56				1		1	1	1,20	0,96
	15:00	2,70	2,19	0,51				1		1	1	1,20	0,94
	16:00	2,65	2,13	0,52				1		1	1	1,20	0,92
	17:00	2,90	2,30	0,60				1		1	1	1,20	1,01
	18:00	3,10	2,50	0,60				1		1	1	1,20	1,09
	19:00	3,15	2,55	0,60				1		1	1	1,20	1,10
	20:00	3,03	2,43	0,60				1		1	1	1,20	1,06
	21:00	3,20	2,61	0,60				1		1	1	1,20	1,12
	22:00	2,95	2,35	0,60				1		1	1	1,20	1,03
	23:00	2,65	2,05	0,60				1		1	1	1,20	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	2,40	1,83	0,56				1		1		1,20	0,84
	01:00	2,25	1,79	0,46				1		1		1,20	0,79
	02:00	2,14	1,83	0,31				1		1		1,20	0,75
	03:00	2,09	1,98	0,10				1		1		1,20	0,73
	04:00	2,07	2,00	0,07				1		1		1,20	0,73
	05:00	2,03	2,00	0,03				1		1		1,20	0,71
	06:00	2,10	2,07	0,03				1	1	1		1,20	0,48
	07:00	2,38	2,36	0,01				1	1	1		1,20	0,69
	08:00	2,57	2,47	0,10				1	1	1		0,93	0,87
	09:00	2,77	2,49	0,27				1	1	1		0,96	0,97
	10:00	3,05	2,79	0,26				1	1	1	1	0,88	0,83
	11:00	3,19	2,81	0,37				1	1	1	1	0,96	0,95
	12:00	3,21	2,85	0,36				1	1	1	1	0,97	0,97
	13:00	3,12	2,78	0,35				1	1	1	1	0,90	0,89
	14:00	2,97	2,57	0,40				1	1	1	1	0,75	0,75
	15:00	2,77	1,94	0,84					1	1	1	0,94	0,97
	16:00	2,72	1,78	0,95					1	1	1	0,95	0,95
	17:00	2,96	2,14	0,82					1	1	1	1,03	1,04
	18:00	3,09	2,62	0,47				1	1	1	1	1,02	0,99
	19:00	3,16	2,84	0,33				1	1	1	1	0,93	0,92
	20:00	3,15	2,78	0,37				1	1	1	1	0,89	0,90
	21:00	3,28	2,77	0,51				1	1	1	1	1,05	1,05
	22:00	3,10	2,45	0,65				1	1	1	1	1,02	1,02
	23:00	2,77	2,27	0,50				1	1	1		0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	2,52	1,71	0,81					1	1		0,85	0,86
	01:00	2,33	1,53	0,80					1	1		0,82	0,82
	02:00	2,24	1,84	0,40					1	1		0,67	0,66
	03:00	2,22	1,78	0,44				1	1	1		0,55	0,54
	04:00	2,16	1,89	0,26				1	1	1		0,48	0,48
	05:00	2,12	1,78	0,34				1	1	1		0,45	0,44
	06:00	2,16	1,77	0,39				1	1	1		0,46	0,47
	07:00	2,42	1,93	0,49				1	1	1		0,73	0,73
	08:00	2,64	2,26	0,38				1	1	1		0,91	0,91
	09:00	2,92	2,55	0,37				1	1	1		1,01	1,01
	10:00	3,22	2,82	0,40		1			1	1	1	1,08	1,07
	11:00	3,26	3,03	0,23		1			1	1	1	1,02	1,02
	12:00	3,41	3,24	0,17		1			1	1	1	1,14	1,16
	13:00	3,39	3,14	0,25		1			1	1	1	1,14	1,13
	14:00	3,17	2,81	0,36		1			1	1	1	0,94	0,93
	15:00	3,03	2,60	0,43		1			1	1	1	0,81	0,79
	16:00	2,88	2,49	0,38		1			1	1	1	0,80	0,80
	17:00	2,90	2,63	0,27		1			1	1	1	0,81	0,79
	18:00	3,26	3,02	0,24		1			1	1	1	1,02	1,02
	19:00	3,31	3,05	0,26		1			1	1	1	1,08	1,07
	20:00	3,36	2,90	0,46		1			1	1	1	1,08	1,09
	21:00	3,50	3,19	0,31		1			1	1	1	1,19	1,19
	22:00	3,28	2,54	0,75		1			1	1	1	1,13	1,12
	23:00	2,95	2,01	0,94		1			1	1		1,04	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	2,57	1,93	0,63		1			1	1		0,88	0,88
	01:00	2,35	1,90	0,45		1			1	1		0,69	0,68
	02:00	2,22	2,05	0,17		1			1	1		0,55	0,54
	03:00	2,21	2,02	0,19		1			1	1		0,54	0,53
	04:00	2,10	1,72	0,39					1	1		0,47	0,53
	05:00	2,07	1,86	0,21					1	1		0,73	0,73
	06:00	2,09	1,78	0,30					1	1		0,73	0,73
	07:00	2,33	1,96	0,37			1		1	1		0,69	0,69
	08:00	2,51	2,22	0,29			1		1	1		0,80	0,81
	09:00	2,79	2,57	0,22			1		1	1		0,97	0,98
	10:00	2,95	2,68	0,28			1		1	1		1,03	1,03
	11:00	3,04	2,77	0,26			1		1	1		1,00	0,97
	12:00	3,07	2,75	0,32			1		1	1		0,82	0,82
	13:00	3,18	2,60	0,58					1	1	1	0,95	0,94
	14:00	3,00	2,05	0,96					1	1	1	0,96	0,96
	15:00	2,93	1,91	1,01					1	1	1	1,02	1,02
	16:00	2,93	1,91	1,03					1	1	1	1,03	1,03
	17:00	3,10	2,10	1,00					1	1	1	1,08	1,08
	18:00	3,20	2,14	1,06					1	1	1	1,12	1,12
	19:00	3,25	2,24	1,01			1		1	1	1	1,04	1,02
	20:00	3,24	2,26	0,98			1		1	1	1	0,98	1,00
	21:00	3,45	2,46	0,99			1		1	1	1	1,17	1,17
	22:00	3,26	2,25	1,01			1		1	1		1,14	1,14
	23:00	2,99	1,95	1,04			1		1	1		1,05	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	2,69	1,75	0,94			1		1	1		0,95	0,94
	01:00	2,50	1,69	0,81			1		1	1		0,82	0,82
	02:00	2,39	1,68	0,71			1		1	1		0,72	0,72
	03:00	2,31	1,51	0,81					1	1		0,81	0,81
	04:00	2,22	1,48	0,75					1	1		0,78	0,78
	05:00	2,18	1,43	0,75					1	1		0,76	0,76
	06:00	2,26	1,61	0,65					1	1		0,76	0,76
	07:00	2,49	1,96	0,53				1	1	1		0,81	0,80
	08:00	2,65	1,81	0,84				1	1	1		0,91	0,91
	09:00	2,86	2,09	0,77				1	1	1		1,00	1,00
	10:00	3,03	2,29	0,74				1	1	1		1,06	1,06
	11:00	3,11	2,13	0,98				1	1	1		1,09	1,09
	12:00	3,16	2,08	1,07				1	1	1		1,10	1,11
	13:00	3,21	2,12	1,09				1	1	1		1,13	1,12
	14:00	3,12	2,05	1,07				1	1	1		1,09	1,09
	15:00	3,06	2,00	1,06				1	1	1		1,07	1,07
	16:00	3,06	2,24	0,82				1	1	1		1,07	1,07
	17:00	3,23	2,48	0,75				1	1	1		1,13	1,13
	18:00	3,31	2,50	0,81				1	1	1	1	1,12	1,11
	19:00	3,27	2,39	0,89				1	1	1	1	1,04	1,04
	20:00	3,22	2,24	0,98				1	1	1	1	0,98	0,97
	21:00	3,35	2,28	1,07				1	1	1	1	1,09	1,10
	22:00	3,16	2,12	1,04				1	1	1		1,09	1,08
	23:00	2,90	1,90	1,01				1	1	1		1,02	1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	2,58	1,75	0,83				1	1	1		0,88	0,89
	01:00	2,38	1,73	0,65				1	1	1		0,71	0,70
	02:00	2,23	1,58	0,64					1	1		0,65	0,68
	03:00	2,17	1,41	0,76					1	1		0,76	0,76
	04:00	2,11	1,37	0,73					1	1		0,74	0,74
	05:00	2,08	1,35	0,73					1	1		0,73	0,73
	06:00	2,03	1,32	0,70					1	1		0,70	0,71
	07:00	2,18	1,42	0,76					1	1		0,76	0,76
	08:00	2,29	1,58	0,72					1	1	1	0,72	0,71
	09:00	2,44	1,70	0,74					1	1	1	0,74	0,75
	10:00	2,46	1,71	0,74					1	1	1	0,77	0,78
	11:00	2,56	1,69	0,86					1	1	1	0,87	0,86
	12:00	2,48	1,68	0,80					1	1	1	0,80	0,79
	13:00	2,52	1,69	0,83					1	1	1	0,83	0,83
	14:00	2,64	1,73	0,91					1	1	1	0,91	0,92
	15:00	2,45	1,70	0,75					1	1	1	0,79	0,77
	16:00	2,40	1,77	0,63					1	1	1	0,72	0,72
	17:00	2,59	1,74	0,85					1	1	1	0,85	0,87
	18:00	2,76	1,90	0,87					1	1	1	0,97	0,97
	19:00	2,76	1,79	0,96					1	1	1	0,97	0,96
	20:00	2,83	1,84	0,99					1	1	1	0,99	0,99
	21:00	2,97	2,00	0,97					1	1	1	1,04	1,04
	22:00	2,79	1,82	0,97				1	1	1		0,98	0,94
	23:00	2,41	1,70	0,71				1	1	1		0,76	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	2,15	1,42	0,73					1	1		0,76	0,75
	01:00	1,92	1,25	0,67					1	1		0,68	0,67
	02:00	1,76	1,45	0,31					1	1		0,62	0,62
	03:00	1,73	1,55	0,17					1	1		0,60	0,60
	04:00	1,69	1,49	0,20					1	1		0,57	0,57
	05:00	1,69	1,47	0,22					1	1		0,58	0,57
	06:00	1,75	1,46	0,29					1	1		0,59	0,59
	07:00	2,03	1,70	0,33					1	1		0,71	0,71
	08:00	2,29	2,03	0,26					1	1	1	0,64	0,62
	09:00	2,46	2,10	0,36					1	1	1	0,77	0,77
	10:00	2,58	2,36	0,22					1	1	1	0,88	0,88
	11:00	2,76	2,39	0,37					1	1	1	0,97	0,97
	12:00	2,98	2,49	0,49					1	1	1	1,03	1,04
	13:00	2,92	2,41	0,51					1	1	1	1,02	1,02
	14:00	2,89	2,40	0,49					1	1	1	1,01	1,01
	15:00	2,80	2,31	0,49					1	1	1	0,98	0,98
	16:00	2,71	2,24	0,47					1	1	1	0,94	0,94
	17:00	2,88	2,38	0,50					1	1	1	1,01	1,01
	18:00	3,01	2,48	0,52					1	1	1	1,05	1,05
	19:00	2,78	2,40	0,38					1	1	1	1,05	1,02
	20:00	2,48	2,48	0,00					1	1	1	1,04	0,80
	21:00	3,24	2,84	0,40	1				1	1		0,99	0,98
	22:00	2,98	2,55	0,43	1				1	1		0,85	0,88
	23:00	2,72	2,25	0,47	1				1	1		0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	2,41	2,04	0,37	1				1	1		0,76	0,74
	01:00	2,23	1,97	0,25	1				1	1		0,55	0,55
	02:00	2,14	1,92	0,22	1				1	1		0,45	0,46
	03:00	2,12	1,90	0,23	1				1	1		0,46	0,51
	04:00	2,05	1,72	0,34					1	1		0,67	0,72
	05:00	2,04	1,69	0,35					1	1		0,72	0,72
	06:00	2,12	1,77	0,35					1	1		0,70	0,69
	07:00	2,38	2,05	0,33		1				1	1	0,66	0,60
	08:00	2,60	2,23	0,38		1				1	1	0,88	0,89
	09:00	2,86	2,55	0,30		1				1	1	0,97	0,95
	10:00	3,01	2,72	0,29		1				1	1	1,05	1,04
	11:00	3,18	3,05	0,13		1			1	1	1	0,93	0,93
	12:00	3,31	3,24	0,08		1			1	1	1	1,05	1,07
	13:00	3,24	3,02	0,22		1			1	1	1	1,00	1,00
	14:00	3,10	2,53	0,57					1	1	1	0,99	1,01
	15:00	3,09	2,84	0,25					1	1	1	1,08	1,08
	16:00	3,00	2,62	0,37					1	1	1	1,05	1,05
	17:00	3,01	2,61	0,40					1	1	1	1,05	1,05
	18:00	3,16	2,87	0,29		1			1	1	1	1,04	1,02
	19:00	3,24	2,74	0,51		1			1	1	1	1,01	1,00
	20:00	3,23	2,52	0,71		1			1	1	1	0,97	0,98
	21:00	3,36	2,73	0,63		1			1	1	1	1,11	1,12
	22:00	3,17	2,53	0,64		1			1	1	1	1,03	1,03
	23:00	2,92	2,23	0,70		1			1	1		1,03	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	2,61	2,24	0,37		1			1	1		0,90	0,90
	01:00	2,40	1,73	0,68		1			1	1		0,74	0,73
	02:00	2,30	1,70	0,60		1			1	1		0,61	0,62
	03:00	2,26	1,89	0,36		1			1	1		0,58	0,58
	04:00	2,19	1,83	0,36		1			1	1		0,50	0,50
	05:00	2,17	1,76	0,41		1			1	1		0,49	0,50
	06:00	2,22	1,75	0,47		1			1	1		0,54	0,57
	07:00	2,45	1,82	0,63		1			1	1		0,77	0,76
	08:00	2,60	2,12	0,48		1			1	1		0,89	0,89
	09:00	2,75	2,22	0,53					1	1	1	0,93	0,91
	10:00	2,90	2,56	0,35					1	1	1	1,02	1,02
	11:00	3,06	2,78	0,28				1	1	1	1	0,91	0,87
	12:00	3,12	2,84	0,28				1	1	1	1	0,87	0,88
	13:00	3,21	3,04	0,17				1	1	1	1	0,98	0,98
	14:00	3,01	2,62	0,40					1	1	1	1,01	1,02
	15:00	2,96	2,65	0,31					1	1	1	1,04	1,04
	16:00	3,00	2,77	0,23					1	1	1	1,05	1,05
	17:00	3,17	2,60	0,57					1	1	1	1,11	1,11
	18:00	3,34	2,49	0,85				1	1	1	1	1,15	1,15
	19:00	3,36	2,30	1,07				1	1	1	1	1,14	1,12
	20:00	3,41	2,35	1,07				1	1	1	1	1,14	1,15
	21:00	3,51	2,39	1,12		1		1	1	1		1,20	1,18
	22:00	3,35	2,28	1,07			1	1	1	1		1,12	1,10
	23:00	3,10	2,16	0,95			1	1	1			1,08	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	2,76	1,97	0,79			1	1	1			0,97	0,97
	01:00	2,51	1,73	0,78			1	1	1			0,85	0,83
	02:00	2,36	1,83	0,53			1	1	1			0,68	0,68
	03:00	2,38	1,85	0,53			1	1	1			0,71	0,71
	04:00	2,31	1,69	0,62			1	1	1			0,63	0,63
	05:00	2,22	1,68	0,54			1	1	1			0,54	0,54
	06:00	2,25	1,69	0,56			1	1	1			0,56	0,56
	07:00	2,48	1,68	0,80			1	1	1			0,80	0,80
	08:00	2,76	1,92	0,83			1	1	1			0,95	0,96
	09:00	3,00	2,20	0,80			1	1	1			1,04	1,03
	10:00	3,24	2,57	0,67				1	1	1		1,11	1,11
	11:00	3,41	2,84	0,57				1	1	1	1	1,16	1,17
	12:00	3,40	2,96	0,44				1	1	1	1	0,94	1,02
	13:00	3,44	3,14	0,30				1	1	1	1	0,51	0,99
	14:00	3,36	2,92	0,43				1	1	1	1	1,11	1,11
	15:00	3,28	2,87	0,40				1	1	1	1	1,06	1,05
	16:00	3,27	2,38	0,89				1	1	1	1	1,03	1,03
	17:00	3,49	2,61	0,88				1	1	1	1	1,16	1,17
	18:00	3,59	2,70	0,89				1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	3,61	3,00	0,61				1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	3,59	2,85	0,74				1	1	1	1	1,19	1,20
	21:00	3,73	2,93	0,79				1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,61	2,83	0,77			1	1	1	1	1	1,15	1,12
	23:00	3,44	2,67	0,78			1	1	1	1		1,18	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	3,09	2,46	0,63			1		1	1		0,88	0,86
	01:00	2,83	2,21	0,61			1		1	1		0,83	0,86
	02:00	2,68	2,02	0,67			1		1	1		0,94	0,94
	03:00	2,60	1,95	0,65			1		1	1		0,90	0,90
	04:00	2,49	1,88	0,61			1		1	1		0,82	0,81
	05:00	2,42	1,86	0,56			1		1	1		0,74	0,74
	06:00	2,40	2,03	0,37			1		1	1		0,70	0,72
	07:00	2,72	2,24	0,48			1		1	1		0,85	0,79
	08:00	3,02	2,51	0,52			1		1	1		0,75	0,78
	09:00	3,28	2,75	0,54		1			1	1		1,04	1,04
	10:00	3,49	2,90	0,59		1			1	1	1	1,16	1,16
	11:00	3,59	3,05	0,54		1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	3,73	3,14	0,59		1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	3,84	3,14	0,69		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	3,72	3,19	0,53		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	3,64	3,09	0,55		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	3,69	3,12	0,56		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	3,73	2,93	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	3,79	2,99	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	3,96	3,16	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	3,82	3,02	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,00	3,20	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,95	3,15	0,79		1		1	1	1		1,20	1,20
	23:00	3,73	2,97	0,77		1		1	1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	3,44	2,66	0,78		1		1	1	1		1,17	1,17
	01:00	3,16	2,46	0,69		1		1	1	1		1,00	1,00
	02:00	2,95	2,25	0,70		1			1	1		1,03	1,03
	03:00	2,83	2,13	0,69		1			1	1		0,99	0,99
	04:00	2,70	2,06	0,64		1			1	1		0,95	0,95
	05:00	2,60	1,96	0,63		1			1	1		0,90	0,90
	06:00	2,58	1,94	0,64		1			1	1		0,88	0,89
	07:00	2,81	2,13	0,68		1			1	1		0,98	0,98
	08:00	2,87	2,17	0,70		1			1	1		1,01	1,01
	09:00	2,93	2,26	0,68		1			1	1		1,02	1,02
	10:00	3,12	2,41	0,71		1			1	1		1,09	1,09
	11:00	3,19	2,43	0,75		1			1	1		1,11	1,11
	12:00	3,44	2,68	0,76		1			1	1		1,16	1,17
	13:00	3,60	2,80	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	3,59	2,79	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	3,55	2,75	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	3,59	2,80	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	3,70	2,90	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	3,75	2,96	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	3,81	3,01	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	3,72	2,92	0,80		1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	3,83	3,04	0,79		1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,64	2,85	0,78		1	1		1	1		1,17	1,15
	23:00	3,33	2,59	0,74		1	1		1	1		1,10	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	3,02	2,42	0,60		1			1	1		0,80	0,81
	01:00	2,79	2,12	0,67		1			1	1		0,96	0,98
	02:00	2,65	1,99	0,65		1			1	1		0,93	0,93
	03:00	2,52	1,91	0,62		1			1	1		0,85	0,85
	04:00	2,28	1,78	0,50		1			1	1		0,62	0,61
	05:00	2,13	1,71	0,42		1			1	1		0,46	0,46
	06:00	2,24	1,77	0,47		1			1	1		0,54	0,55
	07:00	2,62	1,98	0,64		1			1	1		0,88	0,90
	08:00	2,70	2,03	0,67		1			1	1		0,94	0,94
	09:00	2,64	1,98	0,66		1			1	1		0,92	0,92
	10:00	2,81	2,17	0,64		1			1	1		0,98	0,98
	11:00	2,93	2,22	0,71		1			1	1		1,02	1,02
	12:00	3,08	2,34	0,73		1			1	1		1,07	1,08
	13:00	3,06	2,33	0,73		1			1	1		1,07	1,07
	14:00	2,99	2,27	0,72		1			1	1		1,04	1,05
	15:00	2,88	2,18	0,70		1			1	1		1,01	1,01
	16:00	2,94	2,23	0,71		1			1	1		1,03	1,03
	17:00	3,12	2,38	0,74		1			1	1		1,09	1,09
	18:00	3,19	2,44	0,76		1			1	1		1,12	1,12
	19:00	3,12	2,47	0,65		1			1	1		0,92	0,89
	20:00	3,05	2,45	0,60		1	1			1		0,80	0,81
	21:00	3,17	2,44	0,73		1	1			1		1,05	1,06
	22:00	2,95	2,24	0,71		1	1			1		1,03	1,03
	23:00	2,62	1,98	0,63		1	1			1		0,91	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	2,38	1,84	0,54		1	1			1		0,72	0,70
	01:00	2,20	1,74	0,46		1	1			1		0,53	0,53
	02:00	2,08	1,70	0,38		1	1			1		0,39	0,39
	03:00	2,03	1,61	0,42			1			1		0,46	0,50
	04:00	1,96	1,42	0,54			1			1		0,68	0,69
	05:00	1,90	1,43	0,47			1			1		0,66	0,67
	06:00	1,96	1,42	0,54			1			1		0,68	0,68
	07:00	2,26	1,67	0,58			1			1		0,78	0,79
	08:00	2,49	1,89	0,60			1			1	1	0,81	0,81
	09:00	2,59	1,95	0,64			1			1	1	0,88	0,88
	10:00	2,77	2,09	0,68			1			1	1	0,97	0,97
	11:00	3,02	2,30	0,72			1			1	1	1,05	1,06
	12:00	3,11	2,37	0,74			1			1	1	1,09	1,07
	13:00	3,16	2,50	0,65			1			1	1	0,91	0,91
	14:00	3,17	2,46	0,71					1	1	1	1,02	1,02
	15:00	3,05	2,32	0,73					1	1	1	1,07	1,07
	16:00	3,04	2,32	0,73					1	1	1	1,06	1,06
	17:00	3,24	2,47	0,76					1	1	1	1,13	1,13
	18:00	3,31	2,56	0,75			1		1	1	1	1,11	1,10
	19:00	3,24	2,54	0,69			1		1	1	1	0,99	0,99
	20:00	3,25	2,56	0,69			1		1	1	1	0,98	1,00
	21:00	3,49	2,70	0,79			1		1	1	1	1,19	1,18
	22:00	3,32	2,58	0,74			1		1	1	1	1,08	1,08
	23:00	3,05	2,34	0,71			1		1	1		1,03	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z(x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	2,73	2,06	0,68			1		1	1			0,96	0,96
	01:00	2,57	1,93	0,64			1		1	1			0,88	0,88
	02:00	2,45	1,87	0,57			1		1	1			0,77	0,77
	03:00	2,48	1,88	0,60			1		1	1			0,81	0,80
	04:00	2,39	1,90	0,49			1		1	1			0,72	0,71
	05:00	2,35	1,95	0,40			1		1	1			0,68	0,67
	06:00	2,37	1,89	0,48			1		1	1			0,68	0,69
	07:00	2,67	2,21	0,46			1		1	1			0,94	0,94
	08:00	2,89	2,48	0,41			1		1	1		1	0,84	0,77
	09:00	2,88	2,45	0,43			1		1	1		1	0,53	0,50
	10:00	2,95	2,47	0,48			1		1	1		1	0,56	0,57
	11:00	3,25	2,69	0,56			1		1	1		1	0,76	0,77
	12:00	3,40	2,80	0,61			1		1	1		1	0,82	0,82
	13:00	3,49	2,85	0,64			1		1	1		1	0,89	0,89
	14:00	3,41	2,80	0,61			1		1	1		1	0,82	0,83
	15:00	3,41	2,81	0,61			1		1	1		1	0,82	0,84
	16:00	3,48	2,84	0,64			1		1	1		1	0,88	0,87
	17:00	3,57	2,91	0,67			1		1	1		1	0,94	0,93
	18:00	3,70	3,01	0,69			1		1	1		1	0,98	0,98
	19:00	3,72	3,03	0,69			1		1	1		1	0,99	0,99
	20:00	3,69	3,01	0,68			1		1	1		1	0,97	0,98
	21:00	3,78	3,18	0,60	1		1		1	1			0,81	0,86
	22:00	3,67	2,88	0,78	1		1		1	1			1,17	1,20
	23:00	3,40	2,63	0,78	1		1		1	1			1,16	1,15

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	3,14	2,49	0,65	1				1	1			0,91	1,10
	01:00	2,86	2,20	0,66	1				1	1			0,92	1,00
	02:00	2,70	2,05	0,65	1				1	1			0,94	0,94
	03:00	2,61	1,99	0,61	1				1	1			0,91	0,91
	04:00	2,54	1,91	0,63	1				1	1			0,86	0,86
	05:00	2,45	1,87	0,58	1				1	1			0,78	0,77
	06:00	2,33	1,81	0,52	1				1	1			0,63	0,65
	07:00	2,72	2,08	0,63	1				1	1			0,94	0,95
	08:00	2,89	2,32	0,57					1	1		1	0,81	0,65
	09:00	3,10	2,52	0,58					1	1		1	0,77	1,08
	10:00	3,26	2,56	0,70					1	1		1	1,20	1,14
	11:00	3,34	2,54	0,80					1	1		1	1,20	1,17
	12:00	3,33	2,53	0,80					1	1		1	1,20	1,16
	13:00	3,44	2,65	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	14:00	3,38	2,73	0,65	1				1	1		1	0,91	1,14
	15:00	3,34	2,71	0,64	1				1	1		1	0,88	1,10
	16:00	3,37	2,72	0,65	1				1	1		1	0,89	1,13
	17:00	3,52	2,77	0,75	1				1	1		1	1,10	1,20
	18:00	3,55	2,75	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	19:00	3,58	2,78	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	20:00	3,58	2,79	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	21:00	3,65	2,87	0,77	1				1	1		1	1,15	1,20
	22:00	3,42	2,69	0,73	1		1		1	1			1,07	1,18
	23:00	3,18	2,51	0,67	1		1		1	1			0,95	0,94

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	2,88	2,31	0,57	1				1	1			0,74	1,01
	01:00	2,64	1,99	0,66	1				1	1			0,92	0,93
	02:00	2,48	1,89	0,59	1				1	1			0,81	0,80
	03:00	2,49	1,89	0,60	1				1	1			0,80	0,81
	04:00	2,40	1,92	0,49	1				1	1			0,73	0,72
	05:00	2,33	1,80	0,53	1				1	1			0,66	0,65
	06:00	2,21	1,80	0,42	1				1	1			0,53	0,53
	07:00	2,48	2,08	0,40	1				1	1			0,76	0,80
	08:00	2,74	2,25	0,49	1					1		1	0,68	0,96
	09:00	2,98	2,57	0,41	1					1		1	0,61	1,04
	10:00	3,09	2,55	0,54	1				1		1	1	0,71	0,85
	11:00	3,18	2,59	0,59	1				1		1	1	0,79	0,94
	12:00	3,18	2,62	0,56	1				1		1	1	0,80	0,94
	13:00	3,35	2,69	0,66	1				1		1	1	0,92	1,11
	14:00	3,30	2,63	0,66	1				1		1	1	0,93	1,06
	15:00	3,25	2,60	0,65	1				1		1	1	0,90	1,01
	16:00	3,21	2,62	0,59	1				1		1	1	0,78	0,97
	17:00	3,40	2,69	0,71					1	1	1	1	1,02	1,16
	18:00	3,56	2,76	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	3,52	2,72	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	3,54	2,74	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	3,63	2,84	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,42	2,63	0,79					1	1	1	1	1,20	1,18
	23:00	3,32	2,52	0,80	1		1		1	1			1,20	1,08

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	3,04	2,27	0,77	1		1		1	1			1,20	0,88
	01:00	2,76	1,99	0,77	1				1	1			1,20	0,97
	02:00	2,58	1,80	0,78	1				1	1			1,20	0,89
	03:00	2,51	1,77	0,74	1				1	1			1,20	0,83
	04:00	2,47	1,68	0,79	1				1	1			1,20	0,83
	05:00	2,41	1,91	0,50	1				1	1			1,20	0,76
	06:00	2,40	1,93	0,47	1				1	1			1,20	0,72
	07:00	2,68	2,50	0,18	1				1	1			1,17	0,92
	08:00	2,91	2,54	0,36	1				1	1		1	0,80	0,80
	09:00	3,09	2,50	0,60	1				1	1		1	0,80	0,81
	10:00	3,36	2,77	0,59	1				1	1		1	0,94	0,94
	11:00	3,43	2,85	0,58	1				1	1		1	0,96	0,96
	12:00	3,53	2,87	0,66	1				1	1		1	0,92	0,90
	13:00	3,55	2,87	0,68	1				1	1		1	0,97	0,96
	14:00	3,54	2,86	0,68	1				1	1		1	0,96	0,96
	15:00	3,31	2,69	0,62	1				1	1		1	0,84	0,83
	16:00	3,36	2,73	0,63	1				1	1		1	0,86	0,86
	17:00	3,53	2,78	0,75	1				1	1		1	1,10	0,95
	18:00	3,64	2,84	0,80	1				1	1		1	1,20	1,00
	19:00	3,66	2,86	0,80	1				1	1		1	1,20	1,00
	20:00	3,67	2,87	0,80	1				1	1		1	1,20	1,00
	21:00	3,73	2,93	0,80	1				1	1		1	1,20	1,03
	22:00	3,52	2,72	0,80	1				1	1		1	1,20	1,02
	23:00	3,35	2,64	0,70	1		1		1	1			1,20	1,10

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	3,05	2,55	0,50	1		1		1	1			1,20	0,82
	01:00	2,81	2,34	0,47	1				1	1			1,20	0,91
	02:00	2,63	2,26	0,37	1				1	1			1,20	0,92
	03:00	2,55	2,35	0,20	1				1	1			1,20	0,87
	04:00	2,48	2,39	0,09	1				1	1			1,20	0,80
	05:00	2,39	2,22	0,17	1				1	1			1,20	0,71
	06:00	2,44	2,32	0,12	1				1	1			1,20	0,75
	07:00	2,67	2,63	0,05	1				1	1			1,20	0,93
	08:00	3,03	2,99	0,04	1				1	1		1	1,20	0,65
	09:00	3,36	3,35	0,02	1				1	1		1	1,20	0,69
	10:00	3,57	3,51	0,06	1				1	1		1	1,20	0,88
	11:00	3,71	3,58	0,13	1				1	1		1	1,20	0,95
	12:00	3,79	3,54	0,25	1				1	1		1	1,20	0,96
	13:00	3,81	3,68	0,13	1				1	1		1	1,20	0,97
	14:00	3,66	3,60	0,06	1				1	1		1	1,20	0,91
	15:00	3,50	3,30	0,21	1				1	1		1	1,20	0,83
	16:00	3,55	3,31	0,24	1				1	1		1	1,20	0,87
	17:00	3,53	3,33	0,20	1				1	1		1	1,07	0,85
	18:00	3,58	3,31	0,27	1				1	1		1	0,88	0,88
	19:00	3,55	3,44	0,11	1				1	1		1	0,87	0,87
	20:00	3,57	3,50	0,07	1				1	1		1	0,88	0,88
	21:00	3,63	3,58	0,05	1				1	1		1	0,92	0,92
	22:00	3,41	3,33	0,08	1				1	1		1	0,85	0,88
	23:00	3,17	3,11	0,05	1		1		1	1			0,94	0,94

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	2,83	2,81	0,02	1		1		1	1			0,73	0,78
	01:00	2,56	2,55	0,00	1				1	1			0,88	0,87
	02:00	2,40	2,37	0,02	1				1	1			0,72	0,72
	03:00	2,29	2,24	0,05	1				1	1			0,62	0,61
	04:00	2,21	2,04	0,17	1				1	1			0,53	0,53
	05:00	2,17	2,09	0,08			1		1	1			0,49	0,47
	06:00	2,16	2,13	0,04			1		1	1			0,49	0,49
	07:00	2,45	2,45	0,00			1		1	1			0,68	0,63
	08:00	2,65	2,65	0,00					1	1		1	0,47	0,46
	09:00	2,82	2,82	0,00					1	1		1	0,53	0,45
	10:00	3,00	3,00	0,00					1	1	1	1	0,26	0,26
	11:00	3,12	3,12	0,00					1	1	1	1	0,37	0,38
	12:00	3,16	3,16	0,01					1	1	1	1	0,43	0,42
	13:00	3,17	3,17	0,01					1	1	1	1	0,44	0,44
	14:00	3,10	3,08	0,02					1	1	1	1	0,45	0,44
	15:00	3,05	3,05	0,00					1	1	1	1	0,43	0,42
	16:00	3,03	3,03	0,00					1	1	1	1	0,40	0,40
	17:00	3,11	3,11	0,00					1	1	1	1	0,48	0,48
	18:00	3,23	3,23	0,00					1	1	1	1	0,59	0,57
	19:00	3,33	3,33	0,00					1	1	1	1	0,65	0,66
	20:00	3,41	3,41	0,00					1	1	1	1	0,71	0,72
	21:00	3,48	3,48	0,00					1	1	1	1	0,81	0,81
	22:00	3,37	3,37	0,00					1	1	1	1	0,59	0,52
	23:00	3,37	3,37	0,00	1	1	1		1	1			0,59	0,61

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	3,05	3,05	0,00	1	1	1		1				0,76	0,81
	01:00	2,76	2,76	0,00	1	1	1		1				0,54	0,52
	02:00	2,61	2,61	0,00	1	1	1		1				0,45	0,56
	03:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1						0,84	0,85
	04:00	2,43	2,43	0,00	1	1	1						0,76	0,75
	05:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1						0,71	0,71
	06:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1						0,70	0,70
	07:00	2,75	2,75	0,00	1	1					1	1	0,57	0,36
	08:00	3,00	3,00	0,00	1	1					1	1	0,26	0,27
	09:00	3,25	3,25	0,00	1					1	1	1	0,53	0,57
	10:00	3,39	3,39	0,00	1					1	1	1	0,72	0,72
	11:00	3,50	3,50	0,00	1					1	1	1	0,80	0,82
	12:00	3,58	3,58	0,00	1					1	1	1	0,89	0,89
	13:00	3,64	3,64	0,00	1					1	1	1	0,92	0,92
	14:00	3,62	3,58	0,04	1					1	1	1	0,92	0,91
	15:00	3,51	3,41	0,11	1					1	1	1	0,85	0,84
	16:00	3,44	3,33	0,11	1					1	1	1	0,77	0,77
	17:00	3,47	3,38	0,09	1					1	1	1	0,79	0,79
	18:00	3,56	3,55	0,00	1					1	1	1	0,88	0,88
	19:00	3,65	3,65	0,00	1					1	1	1	0,92	0,92
	20:00	3,67	3,67	0,00	1					1	1	1	0,92	0,92
	21:00	3,89	3,89	0,00	1	1				1	1	1	0,69	0,66
	22:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1			1		1	0,43	0,41
	23:00	3,37	3,37	0,00	1	1	1			1		1	0,30	0,54

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1			1			0,78	0,80
	01:00	2,77	2,76	0,01	1	1	1			1			0,58	0,63
	02:00	2,62	2,61	0,01	1	1	1						0,89	0,91
	03:00	2,63	2,63	0,00	1	1	1						0,92	0,92
	04:00	2,48	2,48	0,00	1	1	1						0,82	0,81
	05:00	2,42	2,41	0,00	1	1	1						0,74	0,74
	06:00	2,46	2,42	0,04	1	1	1			1			0,73	0,73
	07:00	2,75	2,74	0,01	1	1				1		1	0,80	0,69
	08:00	2,99	2,99	0,00	1	1				1		1	0,44	0,44
	09:00	3,29	3,27	0,02	1	1				1		1	0,59	0,60
	10:00	3,45	3,43	0,02	1	1				1		1	0,75	0,77
	11:00	3,57	3,54	0,04	1	1				1	1	1	0,73	0,63
	12:00	3,63	3,58	0,05	1	1				1	1	1	0,58	0,59
	13:00	3,67	3,62	0,05	1	1				1	1	1	0,62	0,63
	14:00	3,62	3,50	0,12	1					1	1	1	0,77	0,83
	15:00	3,56	3,49	0,07	1					1	1	1	0,93	0,93
	16:00	3,65	3,61	0,04	1					1	1	1	0,94	0,88
	17:00	3,85	3,77	0,08	1	1				1	1	1	0,71	0,79
	18:00	3,93	3,87	0,05	1	1				1	1	1	0,89	0,86
	19:00	4,04	3,94	0,10	1	1				1	1	1	0,99	0,97
	20:00	4,06	4,00	0,06	1	1				1	1	1	0,96	0,96
	21:00	4,14	4,10	0,03	1	1				1	1	1	1,07	1,06
	22:00	3,86	3,84	0,02	1	1				1	1	1	0,78	0,74
	23:00	3,65	3,57	0,08	1	1	1			1		1	0,64	0,76

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 17:30 με 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	3,33	3,05	0,28	1	1	1			1			1,05	1,09
	01:00	3,08	2,91	0,17	1	1	1			1			0,86	0,85
	02:00	2,88	2,86	0,02	1	1	1			1			0,64	0,64
	03:00	2,75	2,75	0,00	1	1	1						0,71	0,80
	04:00	2,60	2,60	0,00	1	1	1						0,91	0,91
	05:00	2,49	2,48	0,00	1	1	1						0,83	0,82
	06:00	2,54	2,54	0,00	1	1	1						0,83	0,84
	07:00	2,87	2,87	0,00	1	1	1				1		0,79	0,74
	08:00	3,15	3,15	0,00	1	1				1	1	1	0,75	0,78
	09:00	3,48	3,48	0,00	1	1				1	1	1	1,11	1,07
	10:00	3,70	3,70	0,00		1				1	1	1	0,94	0,93
	11:00	3,81	3,80	0,01		1				1	1	1	0,98	0,98
	12:00	3,76	3,71	0,04		1				1	1	1	0,96	0,96
	13:00	3,95	3,95	0,01		1				1	1	1	0,98	0,95
	14:00	3,93	3,93	0,00	1	1				1	1	1	0,80	0,79
	15:00	3,90	3,90	0,00	1	1				1	1	1	0,80	0,78
	16:00	3,85	3,84	0,01	1	1				1	1	1	0,70	0,71
	17:00	3,94	3,76	0,18	1	1				1	1	1	0,85	0,86
	18:00	4,09	3,83	0,26	1	1				1	1	1	1,04	1,05
	19:00	4,15	4,09	0,06	1	1				1	1	1	1,11	1,11
	20:00	4,18	4,13	0,04	1	1				1	1	1	1,05	1,06
	21:00	4,39	4,22	0,17	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,24	4,16	0,07	1	1	1			1		1	1,11	1,06
	23:00	3,93	3,92	0,02	1	1	1			1		1	0,86	0,89

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	3,55	3,53	0,02	1	1	1			1			1,18	1,19
	01:00	3,24	3,24	0,00	1	1	1			1			1,02	1,01
	02:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1			1			0,81	0,79
	03:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1			1			0,73	0,72
	04:00	2,85	2,84	0,00	1	1	1			1			0,61	0,61
	05:00	2,76	2,75	0,01	1	1	1			1			0,52	0,52
	06:00	2,74	2,70	0,04	1	1	1			1			0,50	0,50
	07:00	3,08	2,78	0,30	1	1	1			1			0,82	0,84
	08:00	3,34	2,71	0,63	1	1				1		1	0,90	0,90
	09:00	3,69	3,29	0,40	1	1				1		1	0,69	0,98
	10:00	3,87	3,54	0,33	1	1				1		1	0,50	1,01
	11:00	3,92	3,71	0,21	1	1				1		1	0,50	0,98
	12:00	3,97	3,64	0,34	1	1				1		1	0,50	0,74
	13:00	3,91	3,38	0,53	1					1	1	1	0,54	0,74
	14:00	3,65	2,75	0,90	1					1	1	1	0,99	1,00
	15:00	3,64	2,75	0,90	1					1	1	1	0,99	0,99
	16:00	3,63	2,70	0,93	1					1	1	1	0,99	0,99
	17:00	3,73	3,05	0,68	1					1	1	1	1,00	1,01
	18:00	3,73	3,02	0,71	1					1	1	1	0,71	1,02
	19:00	3,89	3,09	0,80	1					1	1	1	0,80	1,08
	20:00	3,71	2,93	0,78	1					1	1	1	0,80	1,00
	21:00	3,85	3,29	0,57	1					1	1	1	0,64	1,03
	22:00	3,54	3,03	0,51	1					1	1	1	0,60	0,93
	23:00	3,23	2,55	0,69	1					1	1	1	0,69	0,98

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	2,92	2,03	0,89	1	1				1			0,98	1,02
	01:00	2,77	1,88	0,89	1	1				1			0,97	0,97
	02:00	2,63	2,25	0,38	1	1				1			0,92	0,92
	03:00	2,56	2,35	0,21	1	1				1			0,88	0,88
	04:00	2,49	2,27	0,21	1	1				1			0,80	0,81
	05:00	2,40	2,22	0,18	1	1				1			0,73	0,72
	06:00	2,49	2,35	0,14	1	1				1			0,80	0,81
	07:00	2,80	2,63	0,17	1	1				1			0,97	0,97
	08:00	2,99	2,82	0,17	1	1				1		1	0,85	0,79
	09:00	3,24	2,84	0,40	1	1				1		1	0,79	0,81
	10:00	3,33	2,94	0,39	1	1				1		1	0,93	0,88
	11:00	2,37	2,37	0,00	1	1				1	1	1	0,05	0,16
	12:00	3,65	3,58	0,07	1	1				1		1	0,59	0,80
	13:00	3,77	3,45	0,32	1	1				1		1	0,97	0,97
	14:00	3,73	3,49	0,24	1	1				1		1	1,00	0,99
	15:00	3,65	3,52	0,13	1	1				1		1	0,96	0,96
	16:00	3,67	3,60	0,08	1	1				1		1	0,97	0,97
	17:00	3,86	3,74	0,12	1	1	1			1		1	0,95	0,91
	18:00	4,11	3,93	0,19	1	1	1			1		1	1,03	1,02
	19:00	4,05	3,73	0,32	1	1	1			1		1	0,97	0,96
	20:00	3,98	3,62	0,36	1	1	1			1		1	0,88	0,90
	21:00	4,09	3,75	0,35	1	1	1			1		1	1,02	1,01
	22:00	3,85	3,00	0,85	1	1	1			1			1,13	1,16
	23:00	3,58	3,21	0,37	1	1	1			1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Μερική Διακοπή στις 10:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	3,24	3,06	0,18	1	1	1			1			1,02	1,00
	01:00	2,96	2,68	0,28	1	1	1			1			0,74	0,73
	02:00	2,79	2,49	0,30	1	1				1			0,80	0,85
	03:00	2,69	2,47	0,23	1	1				1			0,94	0,94
	04:00	2,64	2,38	0,26	1	1				1			0,93	0,92
	05:00	2,58	2,27	0,31	1	1				1			0,89	0,89
	06:00	2,62	1,98	0,65	1	1				1			0,90	0,91
	07:00	2,91	2,21	0,70	1	1				1			1,02	1,02
	08:00	3,12	2,40	0,72	1	1				1		1	0,97	0,95
	09:00	3,35	2,96	0,39	1	1				1		1	0,83	0,83
	10:00	3,54	3,15	0,40	1	1				1		1	0,94	0,94
	11:00	3,65	3,08	0,57	1	1				1		1	0,96	0,97
	12:00	3,66	2,74	0,93	1	1				1		1	0,97	0,97
	13:00	3,67	2,90	0,77	1	1				1		1	0,97	0,97
	14:00	3,61	3,15	0,46	1	1				1		1	0,95	0,95
	15:00	3,63	2,92	0,71	1	1				1		1	0,95	0,96
	16:00	3,60	2,71	0,90	1	1				1		1	0,98	0,98
	17:00	3,71	3,11	0,60	1	1				1		1	1,01	1,00
	18:00	3,89	3,56	0,33	1	1	1			1		1	0,94	0,90
	19:00	4,02	3,37	0,65	1	1	1			1		1	0,94	0,94
	20:00	4,01	3,53	0,48	1	1	1			1		1	0,92	0,91
	21:00	4,14	3,42	0,73	1	1	1			1		1	1,08	1,07
	22:00	3,89	3,17	0,72	1	1	1			1		1	1,15	1,15
	23:00	3,37	2,71	0,66	1	1	1			1			1,11	1,10

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	2,95	2,27	0,68	1	1	1			1			0,73	0,72
	01:00	2,78	2,22	0,56	1	1				1			0,78	0,84
	02:00	2,60	1,87	0,74	1	1				1			0,92	0,91
	03:00	2,49	1,99	0,50	1	1				1			0,94	0,94
	04:00	2,38	1,87	0,51	1	1				1			0,67	0,76
	05:00	2,34	2,17	0,17	1	1				1			0,18	0,62
	06:00	2,38	2,38	0,00	1	1				1			0,00	0,69
	07:00	2,60	2,60	0,00	1	1				1			0,00	0,89
	08:00	2,77	2,77	0,01	1	1				1		1	0,00	0,61
	09:00	2,99	2,98	0,01	1	1				1		1	0,00	0,54
	10:00	3,15	3,15	0,01	1	1				1		1	0,00	0,71
	11:00	3,26	3,25	0,01	1	1				1		1	0,00	0,81
	12:00	3,34	3,33	0,01	1					1	1	1	0,00	0,77
	13:00	3,36	3,35	0,01	1					1	1	1	0,00	0,78
	14:00	3,30	3,29	0,01	1					1	1	1	0,00	0,71
	15:00	3,21	3,20	0,01	1					1	1	1	0,00	0,63
	16:00	3,15	3,14	0,01	1					1	1	1	0,00	0,56
	17:00	3,35	3,34	0,01	1					1	1	1	0,00	0,76
	18:00	3,52	3,51	0,01	1					1	1	1	0,00	0,87
	19:00	3,58	3,57	0,01	1					1	1	1	0,00	0,92
	20:00	3,64	3,63	0,01	1					1	1	1	0,00	0,92
	21:00	3,78	3,77	0,01	1					1	1	1	0,00	0,97
	22:00	3,59	3,58	0,01	1					1	1	1	0,00	0,89
	23:00	3,31	3,15	0,16	1		1	1		1	1		0,15	0,81

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:00 με 23:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	2,99	2,17	0,83	1			1		1			0,82	0,89
	01:00	2,74	1,80	0,94	1			1		1			0,96	0,96
	02:00	2,52	1,69	0,83	1			1		1			0,84	0,84
	03:00	2,40	1,69	0,71	1			1		1			0,72	0,72
	04:00	2,32	1,68	0,63	1			1		1			0,64	0,64
	05:00	2,26	1,68	0,58	1			1		1			0,59	0,58
	06:00	2,32	1,70	0,62	1			1		1			0,62	0,64
	07:00	2,65	1,75	0,90	1			1		1			0,90	0,90
	08:00	2,88	2,15	0,74	1	1				1	1		0,74	0,74
	09:00	3,15	2,17	0,98	1					1	1	1	0,99	0,99
	10:00	3,49	2,79	0,71	1	1				1	1	1	0,71	0,71
	11:00	3,55	2,97	0,58	1	1				1	1	1	0,72	0,85
	12:00	3,60	2,87	0,72	1	1				1	1	1	0,75	0,82
	13:00	3,70	2,74	0,97	1	1				1	1	1	1,05	1,04
	14:00	3,60	2,76	0,85	1					1	1	1	1,01	1,00
	15:00	3,60	2,70	0,90	1					1	1	1	1,00	1,00
	16:00	3,58	2,60	0,98	1					1	1	1	0,99	0,99
	17:00	3,68	2,66	1,02	1					1	1	1	1,02	1,02
	18:00	3,85	2,79	1,06	1					1	1	1	1,09	1,09
	19:00	4,00	2,94	1,07	1					1	1	1	1,11	1,11
	20:00	4,02	3,12	0,90	1					1	1	1	1,11	1,11
	21:00	4,17	3,56	0,61	1					1	1	1	1,11	1,11
	22:00	3,97	3,55	0,42	1					1	1	1	1,04	1,04
	23:00	3,58	2,98	0,60	1					1	1	1	0,97	0,93

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Στο διάστημα 10:00 με 13:00 η μονάδα G2 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	3,37	2,67	0,69	1		1	1		1			1,09	1,12
	01:00	3,05	2,41	0,64	1		1	1		1			0,95	0,96
	02:00	2,81	2,23	0,58	1			1		1			0,98	0,98
	03:00	2,83	2,32	0,52	1			1		1			0,99	0,99
	04:00	2,75	1,89	0,86	1			1		1			0,96	0,96
	05:00	2,64	2,36	0,29	1			1		1			0,92	0,91
	06:00	2,65	2,18	0,47	1			1		1			0,69	0,67
	07:00	2,98	2,17	0,81	1	1				1			0,94	0,92
	08:00	3,20	2,46	0,74		1				1	1		0,94	0,96
	09:00	3,56	2,61	0,94		1				1	1	1	1,04	1,04
	10:00	3,68	2,88	0,80		1				1	1	1	1,00	1,00
	11:00	3,81	3,27	0,53		1				1	1	1	0,99	0,99
	12:00	3,83	3,48	0,35		1				1	1	1	0,99	0,99
	13:00	3,87	3,12	0,75		1				1	1	1	1,00	1,00
	14:00	3,84	2,97	0,87		1				1	1	1	1,00	0,99
	15:00	3,84	3,49	0,36		1				1	1	1	1,00	1,00
	16:00	3,87	3,80	0,07		1		1		1	1	1	0,92	0,85
	17:00	3,96	3,86	0,10		1		1		1	1	1	0,72	0,72
	18:00	4,14	3,99	0,15		1		1		1	1	1	0,87	0,89
	19:00	4,31	4,12	0,20		1		1		1	1	1	1,08	1,08
	20:00	4,30	3,98	0,33		1		1		1	1	1	1,02	1,04
	21:00	4,40	3,56	0,84		1		1		1	1	1	1,19	1,19
	22:00	4,18	3,17	1,01		1		1		1	1	1	1,20	1,17
	23:00	3,95	2,97	0,98	1		1	1		1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	3,60	2,71	0,89	1		1	1		1			1,20	1,20
	01:00	3,38	2,81	0,56	1		1	1		1			1,13	1,12
	02:00	3,13	2,67	0,46	1		1	1		1			0,89	0,89
	03:00	2,99	2,25	0,74	1		1	1		1			0,76	0,75
	04:00	2,88	2,37	0,51	1			1		1			0,70	0,75
	05:00	2,81	1,92	0,89	1			1		1			0,99	0,99
	06:00	2,81	1,93	0,88	1			1		1			0,98	0,98
	07:00	3,04	2,41	0,63		1		1		1			0,99	0,91
	08:00	3,34	2,72	0,62		1		1		1	1		1,07	1,08
	09:00	3,61	2,93	0,69				1		1	1	1	1,03	1,01
	10:00	3,79	3,17	0,62				1		1	1	1	1,02	1,02
	11:00	3,82	3,27	0,56				1		1	1	1	1,01	1,01
	12:00	3,93	3,61	0,32		1		1		1	1	1	0,92	0,92
	13:00	3,94	3,36	0,58		1		1		1	1	1	0,72	0,74
	14:00	3,89	3,45	0,45		1		1		1	1	1	0,71	0,71
	15:00	3,85	3,54	0,32		1		1		1	1	1	0,68	0,68
	16:00	3,88	3,65	0,23		1		1		1	1	1	0,70	0,69
	17:00	3,97	3,68	0,29		1		1		1	1	1	0,77	0,78
	18:00	4,12	3,93	0,19		1		1		1	1	1	0,93	0,93
	19:00	4,25	4,16	0,09		1		1		1	1	1	1,07	1,06
	20:00	4,30	4,25	0,05		1		1		1	1	1	1,10	1,10
	21:00	4,46	4,44	0,02		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,24	4,24	0,00		1		1		1	1	1	1,08	1,07
	23:00	4,00	4,00	0,01		1	1	1	1	1			1,13	1,15

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	3,65	3,65	0,00			1	1	1	1			1,01	1,06
	01:00	3,25	3,24	0,01			1	1	1	1			1,04	1,02
	02:00	2,94	2,94	0,00			1	1	1	1			0,71	0,70
	03:00	2,79	2,79	0,00			1	1	1	1			0,55	0,55
	04:00	2,66	2,66	0,00			1	1	1	1			0,43	0,50
	05:00	2,58	2,58	0,00			1	1		1			0,84	0,89
	06:00	2,59	2,57	0,02			1	1		1			0,89	0,89
	07:00	2,83	2,82	0,01			1	1		1			0,91	0,87
	08:00	3,20	3,20	0,00				1		1	1	1	0,78	0,75
	09:00	3,56	3,56	0,00				1		1	1	1	0,93	0,93
	10:00	3,95	3,95	0,00			1	1		1	1	1	0,93	0,92
	11:00	4,08	4,07	0,02			1	1		1	1	1	0,90	0,90
	12:00	4,11	4,10	0,01			1	1		1	1	1	0,91	0,92
	13:00	4,20	4,20	0,00			1	1		1	1	1	0,99	1,02
	14:00	4,19	4,19	0,00			1	1		1	1	1	1,01	1,01
	15:00	4,13	4,09	0,03		1	1	1		1	1	1	0,67	0,60
	16:00	4,08	4,05	0,03		1	1	1		1	1	1	0,43	0,44
	17:00	4,18	4,11	0,07		1	1	1		1	1	1	0,59	0,69
	18:00	4,24	4,20	0,04		1		1		1	1	1	0,93	1,05
	19:00	4,30	4,26	0,04		1		1		1	1	1	1,03	1,12
	20:00	4,31	4,28	0,03		1		1		1	1	1	1,08	1,11
	21:00	4,49	4,48	0,02		1		1		1	1	1	0,87	1,19
	22:00	4,30	4,30	0,00	1	1	1	1		1			0,64	1,07
	23:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1	1		1			0,54	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Από τις 17:50 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Π Ε Ι Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	3,74	3,73	0,01	1	1	1	1					0,47	0,95
	01:00	3,40	3,40	0,00	1	1	1	1					0,36	1,03
	02:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1	1					0,31	0,92
	03:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1	1					0,12	0,82
	04:00	2,93	2,93	0,01	1	1	1	1					0,12	0,70
	05:00	2,89	2,88	0,01	1	1	1	1					0,11	0,66
	06:00	2,91	2,90	0,01	1	1	1	1					0,06	0,66
	07:00	3,20	3,20	0,00	1	1	1	1					0,06	0,89
	08:00	3,50	3,49	0,01	1	1		1			1		0,06	1,09
	09:00	3,79	3,79	0,00		1		1		1	1	1	0,06	1,04
	10:00	4,06	4,06	0,00		1		1		1	1	1	0,02	0,98
	11:00	4,14	4,14	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,03
	12:00	4,15	4,15	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,01
	13:00	4,19	4,19	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,05
	14:00	4,13	4,12	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,00
	15:00	4,08	4,07	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,95
	16:00	3,97	3,96	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,83
	17:00	3,97	3,96	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,83
	18:00	3,97	3,96	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,83
	19:00	4,02	4,02	0,00		1		1		1	1	1	0,00	0,88
	20:00	4,34	4,34	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,16
	21:00	4,33	4,33	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,17
	22:00	4,19	4,18	0,01	1	1	1	1		1	1		0,00	1,08
	23:00	3,96	3,96	0,01	1	1	1	1		1			0,00	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	3,67	3,67	0,00	1	1		1		1			0,00	1,01
	01:00	3,32	3,32	0,00	1	1		1		1			0,00	1,08
	02:00	3,06	3,06	0,00	1	1		1		1			0,00	0,82
	03:00	2,92	2,92	0,00	1	1		1		1			0,00	0,68
	04:00	2,83	2,82	0,00	1	1		1		1			0,00	0,59
	05:00	2,73	2,72	0,00	1	1		1		1			0,00	0,48
	06:00	2,73	2,73	0,01	1	1		1		1			0,00	0,48
	07:00	2,99	2,99	0,00	1	1		1		1	1		0,00	0,67
	08:00	3,34	3,33	0,00		1		1		1	1	1	0,00	0,95
	09:00	3,74	3,73	0,01				1		1	1	1	0,00	0,97
	10:00	3,97	3,97	0,01				1		1	1	1	0,00	0,86
	11:00	4,19	4,18	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,04
	12:00	4,22	4,22	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,08
	13:00	4,36	4,35	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,16
	14:00	4,22	4,21	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,02
	15:00	4,08	4,07	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,98
	16:00	4,12	4,11	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,02
	17:00	4,28	4,27	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,16
	18:00	4,33	4,32	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,18
	19:00	4,41	4,40	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,17
	20:00	4,26	4,26	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,06
	21:00	4,24	4,23	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,05
	22:00	4,12	4,11	0,01	1	1	1	1		1			0,00	1,09
	23:00	3,88	3,87	0,01	1	1	1	1		1			0,00	1,07

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	3,58	3,57	0,01	1	1		1		1			0,00	1,01
	01:00	3,27	3,26	0,01	1	1		1		1			0,00	1,03
	02:00	3,02	3,01	0,01	1	1		1		1			0,00	0,78
	03:00	2,88	2,87	0,01	1	1		1		1			0,00	0,64
	04:00	2,76	2,75	0,01	1	1		1		1			0,00	0,51
	05:00	2,70	2,69	0,01	1	1		1		1			0,01	0,46
	06:00	2,69	2,65	0,04		1		1		1			0,05	0,86
	07:00	2,97	2,77	0,19		1		1		1	1		0,20	0,93
	08:00	3,12	2,93	0,19				1		1	1	1	0,20	0,80
	09:00	3,24	2,95	0,29				1		1	1	1	0,29	0,76
	10:00	3,51	3,21	0,30				1		1	1	1	0,30	0,92
	11:00	3,58	3,26	0,32				1		1	1	1	0,32	0,91
	12:00	3,70	3,10	0,60				1		1	1	1	0,60	0,98
	13:00	3,71	3,11	0,60				1		1	1	1	0,60	0,98
	14:00	3,63	3,03	0,60				1		1	1	1	0,60	0,96
	15:00	3,58	2,98	0,60				1		1	1	1	0,60	0,95
	16:00	3,66	3,07	0,60				1		1	1	1	0,60	0,99
	17:00	3,78	3,18	0,60				1		1	1	1	0,60	1,03
	18:00	3,84	3,23	0,62				1		1	1	1	0,62	0,94
	19:00	3,90	3,13	0,76		1		1		1	1	1	0,77	0,76
	20:00	3,95	3,16	0,79		1		1		1	1	1	0,80	0,81
	21:00	4,04	3,18	0,87		1		1		1	1	1	0,93	0,92
	22:00	3,89	2,89	1,00	1	1		1		1		1	1,04	1,11
	23:00	3,66	2,54	1,12	1	1		1		1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Έως τις 12:00 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	3,36	2,31	1,05	1	1		1		1			1,11	1,11
	01:00	3,09	2,26	0,83	1	1		1		1			0,87	0,86
	02:00	2,89	2,20	0,69	1	1		1		1			0,69	0,75
	03:00	2,73	1,78	0,95		1		1		1			0,96	0,96
	04:00	2,66	1,73	0,93		1		1		1			0,93	0,93
	05:00	2,59	1,69	0,89		1		1		1			0,90	0,89
	06:00	2,60	1,74	0,87		1		1		1			0,89	0,89
	07:00	2,97	1,96	1,01		1		1		1			1,03	1,04
	08:00	3,28	2,53	0,75				1		1	1		1,08	1,08
	09:00	3,65	3,47	0,18				1		1	1	1	1,01	0,93
	10:00	3,97	3,65	0,32			1	1		1	1	1	0,88	0,89
	11:00	4,07	3,48	0,59			1	1		1	1	1	0,91	0,94
	12:00	4,21	3,51	0,70			1	1		1	1	1	0,70	1,07
	13:00	4,35	3,45	0,90			1	1		1	1	1	0,90	1,18
	14:00	4,37	3,29	1,07			1	1		1	1	1	1,12	1,19
	15:00	4,32	3,21	1,11			1	1		1	1	1	1,18	1,18
	16:00	4,39	3,28	1,10			1	1		1	1	1	1,17	1,18
	17:00	4,51	3,50	1,01			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,52	3,40	1,12			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,68	3,59	1,09			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,65	3,55	1,10			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,81	3,73	1,09			1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,67	3,85	0,82	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	23:00	4,41	3,43	0,98	1		1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	4,08	3,23	0,85	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	3,86	3,19	0,67	1		1	1	1	1			1,08	1,06
	02:00	3,61	3,16	0,45			1	1	1	1			0,97	1,05
	03:00	3,47	3,24	0,23			1	1	1	1			1,18	1,18
	04:00	3,35	2,69	0,66			1	1	1	1			1,11	1,11
	05:00	3,26	2,57	0,69			1	1	1	1			1,03	1,03
	06:00	3,29	2,38	0,91			1	1	1	1			1,02	1,03
	07:00	3,61	2,67	0,94				1		1	1		1,18	1,15
	08:00	3,85	3,40	0,45				1		1	1	1	1,17	1,17
	09:00	4,17	3,56	0,61				1	1	1	1	1	1,11	1,09
	10:00	4,32	3,64	0,68				1	1	1	1	1	1,12	1,14
	11:00	4,47	4,10	0,37				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,58	4,15	0,43				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,73	4,39	0,35				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,70	4,43	0,27				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,73	4,52	0,22				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,70	4,35	0,35				1	1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,76	4,52	0,24				1	1	1	1	1	1,20	1,19
	18:00	5,05	4,93	0,12			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,17	5,02	0,14			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,10	4,96	0,14			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,30	5,06	0,24			1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,11	4,97	0,14	1	1	1	1	1	1			1,17	1,14
	23:00	4,92	4,87	0,05	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	4,61	4,58	0,03	1	1	1	1	1	1			1,19	1,19
	01:00	4,25	4,23	0,02	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	02:00	4,04	4,02	0,02	1	1		1	1	1			1,19	1,19
	03:00	3,80	3,76	0,04	1	1		1	1	1			1,01	1,01
	04:00	3,60	3,59	0,01	1	1		1	1	1			0,95	1,03
	05:00	3,45	3,45	0,00	1	1			1	1			1,19	1,18
	06:00	3,40	3,39	0,01	1	1			1	1			1,14	1,14
	07:00	3,67	3,62	0,05	1	1			1	1	1		1,15	1,15
	08:00	4,04	3,97	0,07		1			1	1	1	1	1,11	1,10
	09:00	4,46	4,37	0,08		1			1	1	1	1	1,19	1,19
	10:00	4,61	4,53	0,09		1			1	1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,70	4,70	0,00		1			1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,86	4,86	0,00		1			1	1	1	1	1,20	1,19
	13:00	5,09	5,09	0,00		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,95	4,92	0,04		1	1		1	1	1	1	1,20	1,19
	15:00	4,94	4,84	0,10		1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	16:00	4,94	4,80	0,13		1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	17:00	4,96	4,78	0,17		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,15	4,97	0,18		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,21	5,09	0,12		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,29	5,16	0,13		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,45	5,45	0,00		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,37	5,28	0,09		1	1		1	1	1	1	1,18	1,18
	23:00	5,00	4,95	0,05	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	4,59	4,37	0,22	1	1	1	1	1	1			1,17	1,18
	01:00	4,33	4,25	0,08		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	02:00	4,05	4,02	0,03		1	1	1	1	1			1,19	1,19
	03:00	3,96	3,93	0,02		1	1	1	1	1			1,16	1,15
	04:00	3,79	3,71	0,08		1	1	1	1	1			1,03	1,05
	05:00	3,71	3,62	0,09		1		1	1	1			1,20	1,20
	06:00	3,62	3,49	0,14		1		1	1	1			1,20	1,20
	07:00	3,94	3,57	0,37		1		1	1	1			1,20	1,20
	08:00	4,26	3,82	0,44		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,70	4,62	0,08		1		1	1	1	1	1	1,17	1,16
	10:00	4,99	4,83	0,16		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,03	4,74	0,29		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,16	5,02	0,14		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,26	5,11	0,15		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,24	5,05	0,19		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,21	4,95	0,27		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,18	5,03	0,15		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,23	5,09	0,14		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,36	5,03	0,33		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,46	4,71	0,75		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,46	4,89	0,57		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,65	5,36	0,30		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,52	5,39	0,13	1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	23:00	5,40	5,14	0,25	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	5,08	4,29	0,78	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,73	3,90	0,83	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	02:00	4,50	3,58	0,92	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	03:00	4,27	3,40	0,87	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	04:00	4,14	3,03	1,10	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	05:00	3,98	2,98	1,00	1	1	1			1			1,20	1,20
	06:00	3,91	3,00	0,91	1	1	1			1			1,20	1,20
	07:00	4,20	3,27	0,93	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	4,46	3,57	0,89	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,78	4,09	0,69	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,03	4,34	0,69	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,17	4,52	0,66	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,20	4,12	1,08	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,32	4,19	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,29	4,17	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,23	4,11	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,36	4,23	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,37	4,25	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,47	4,34	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,46	4,34	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,41	4,29	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,67	4,54	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,59	4,46	1,12	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20
	23:00	5,37	4,26	1,11	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	5,00	3,88	1,11	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,71	3,60	1,11	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	02:00	4,40	3,51	0,89	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	03:00	4,15	3,49	0,66	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	04:00	3,96	3,00	0,96		1		1	1	1			1,20	1,20
	05:00	3,85	2,89	0,96		1		1	1	1			1,20	1,20
	06:00	3,80	3,64	0,16		1		1	1	1			1,20	1,20
	07:00	3,94	3,55	0,39		1		1	1	1	1		1,14	1,14
	08:00	4,14	3,64	0,50				1	1	1	1	1	1,11	1,10
	09:00	4,30	3,58	0,71				1	1	1	1	1	0,76	1,19
	10:00	4,52	3,84	0,68		1		1		1	1	1	0,70	1,17
	11:00	4,67	3,97	0,70		1		1		1	1	1	0,70	1,20
	12:00	4,76	3,98	0,79		1		1		1	1	1	0,78	1,20
	13:00	4,92	3,80	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,89	3,76	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,82	3,70	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,78	3,66	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,77	3,65	1,12		1		1	1	1	1	1	1,19	1,19
	18:00	4,84	3,73	1,11		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,93	3,84	1,09		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,07	3,97	1,10		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,30	4,39	0,91		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,10	4,39	0,71		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,86	4,13	0,73		1	1	1	1	1			1,20	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	4,52	3,88	0,64		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,22	3,73	0,48		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	02:00	3,93	3,42	0,51		1	1	1	1	1			1,16	1,16
	03:00	3,80	3,48	0,32		1		1	1	1			1,20	1,20
	04:00	3,70	3,44	0,26		1		1	1	1			1,20	1,20
	05:00	3,53	3,30	0,23		1		1	1	1			1,20	1,19
	06:00	3,46	3,45	0,01		1		1	1	1			1,18	1,18
	07:00	3,78	3,73	0,05		1		1		1	1	1	1,03	1,01
	08:00	3,95	3,67	0,28		1		1		1	1	1	0,93	0,91
	09:00	4,11	4,10	0,01		1		1		1	1	1	1,04	1,05
	10:00	4,41	4,32	0,09		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,57	4,49	0,08		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,61	4,58	0,03		1		1	1	1	1	1	1,05	1,04
	13:00	4,52	4,52	0,00		1		1	1	1	1	1	0,92	0,92
	14:00	4,48	4,48	0,00		1		1	1	1	1	1	0,89	0,88
	15:00	4,45	4,45	0,00		1		1	1	1	1	1	0,87	0,86
	16:00	4,27	4,27	0,00		1		1	1	1	1	1	0,70	0,70
	17:00	4,28	4,28	0,00		1		1	1	1	1	1	0,72	0,74
	18:00	4,28	4,28	0,00		1		1	1	1	1	1	0,72	0,72
	19:00	4,38	4,38	0,00		1		1	1	1	1	1	0,84	0,83
	20:00	4,43	4,43	0,00		1		1	1	1	1	1	0,87	0,87
	21:00	4,55	4,55	0,00		1		1	1	1	1	1	0,95	0,95
	22:00	4,48	4,45	0,03		1		1	1	1	1		1,13	1,15
	23:00	4,21	4,15	0,06		1		1	1	1	1		1,19	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	3,83	3,81	0,02		1	1	1	1	1			1,06	1,04
	01:00	3,56	3,55	0,01		1	1	1		1			1,05	1,09
	02:00	3,31	3,31	0,00		1	1	1		1			1,08	1,07
	03:00	3,16	3,16	0,00		1	1	1		1			0,95	0,93
	04:00	3,06	3,05	0,01		1	1	1		1			0,82	0,82
	05:00	2,97	2,90	0,07		1	1	1		1			0,73	0,73
	06:00	3,03	2,98	0,05		1	1	1		1			0,77	0,78
	07:00	3,33	3,33	0,00			1	1		1		1	0,97	0,95
	08:00	3,72	3,70	0,02			1	1		1	1	1	0,90	0,84
	09:00	4,18	4,04	0,14			1	1		1	1	1	0,95	0,98
	10:00	4,37	4,18	0,19			1	1		1	1	1	1,14	1,15
	11:00	4,51	4,39	0,13		1		1		1	1	1	1,19	1,16
	12:00	4,66	4,58	0,08		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,83	4,80	0,03		1		1	1	1	1	1	1,07	1,07
	14:00	4,81	4,80	0,01		1		1	1	1	1	1	1,10	1,10
	15:00	4,75	4,74	0,01		1		1	1	1	1	1	1,05	1,06
	16:00	4,66	4,66	0,00		1		1	1	1	1	1	0,93	0,93
	17:00	4,73	4,72	0,01		1		1	1	1	1	1	0,97	0,99
	18:00	4,88	4,85	0,03		1		1	1	1	1	1	1,13	1,13
	19:00	4,95	4,94	0,01		1		1	1	1	1	1	1,18	1,18
	20:00	5,01	5,01	0,01		1		1	1	1	1	1	1,17	1,18
	21:00	5,09	5,09	0,00		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,94	4,94	0,00		1	1	1	1	1	1		1,19	1,17
	23:00	4,63	4,63	0,00		1	1	1	1	1	1		1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	4,21	4,21	0,00		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	3,88	3,88	0,00		1	1	1	1	1			1,09	1,08
	02:00	3,69	3,69	0,00		1	1	1	1	1			1,01	1,04
	03:00	3,58	3,57	0,01		1	1	1	1				1,20	1,20
	04:00	3,38	3,36	0,01		1	1	1	1				1,14	1,13
	05:00	3,27	3,21	0,06		1	1	1	1				1,04	1,03
	06:00	3,33	3,28	0,05		1	1	1	1				1,07	1,08
	07:00	3,64	3,51	0,13		1	1		1		1		1,08	1,04
	08:00	3,84	3,72	0,13		1	1		1		1		0,86	0,83
	09:00	4,14	4,07	0,07		1			1	1	1	1	0,95	0,95
	10:00	4,35	4,34	0,01		1			1	1	1	1	1,19	1,19
	11:00	4,51	4,51	0,01		1			1	1	1	1	1,20	1,19
	12:00	4,60	4,60	0,00		1		1	1	1	1	1	0,98	0,90
	13:00	4,61	4,61	0,00		1		1	1	1	1	1	0,92	0,91
	14:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1	1	1	0,88	0,88
	15:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1	1	1	0,88	0,88
	16:00	4,52	4,52	0,00		1		1	1	1	1	1	0,83	0,83
	17:00	4,52	4,52	0,00		1		1	1	1	1	1	0,80	0,82
	18:00	4,76	4,75	0,01		1		1	1	1	1	1	1,04	1,06
	19:00	4,88	4,87	0,01		1		1	1	1	1	1	1,17	1,17
	20:00	4,95	4,86	0,09		1		1	1	1	1	1	1,14	1,14
	21:00	5,08	5,00	0,08		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,81	4,77	0,03		1		1	1	1	1	1	1,10	1,05
	23:00	4,56	4,53	0,03	1	1		1	1	1			1,11	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	4,11	4,11	0,00	1	1		1	1	1			1,19	1,19
	01:00	3,79	3,79	0,00	1	1		1	1	1			1,01	0,99
	02:00	3,49	3,49	0,00		1		1	1	1			0,99	1,07
	03:00	3,38	3,36	0,02		1		1	1	1			1,13	1,13
	04:00	3,29	3,29	0,01		1		1	1	1			1,05	1,05
	05:00	3,17	3,15	0,02		1		1	1	1			0,95	0,93
	06:00	3,12	3,12	0,01		1		1	1	1			0,87	0,88
	07:00	3,44	3,43	0,01		1		1		1	1		1,11	1,05
	08:00	3,79	3,79	0,00		1		1		1	1	1	0,92	0,86
	09:00	4,15	4,13	0,02		1		1		1	1	1	1,01	1,04
	10:00	4,44	4,43	0,01		1		1		1	1	1	1,19	1,19
	11:00	4,41	4,41	0,00		1		1		1	1	1	1,18	1,18
	12:00	4,49	4,49	0,00		1		1		1	1	1	1,19	1,15
	13:00	4,60	4,59	0,00		1		1	1	1	1	1	1,07	1,06
	14:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1	1	1	1,03	1,03
	15:00	4,49	4,49	0,00		1		1	1	1	1	1	0,88	0,88
	16:00	4,37	4,36	0,01		1		1	1	1	1	1	0,74	0,73
	17:00	4,50	4,42	0,08		1		1	1	1	1	1	0,85	0,86
	18:00	4,63	4,56	0,08		1		1	1	1	1	1	0,99	0,99
	19:00	4,71	4,69	0,02		1		1	1	1	1	1	1,08	1,07
	20:00	4,80	4,80	0,00		1		1	1	1	1	1	1,07	1,08
	21:00	4,93	4,93	0,00		1		1	1	1	1	1	1,18	1,17
	22:00	4,74	4,74	0,00	1	1		1	1	1		1	1,05	0,98
	23:00	4,38	4,38	0,00	1	1		1	1	1		1	1,01	1,07

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	4,00	4,00	0,00	1	1		1	1	1			1,15	1,15
	01:00	3,70	3,70	0,00	1	1		1	1	1			0,96	0,99
	02:00	3,46	3,46	0,00		1		1	1	1			1,18	1,19
	03:00	3,31	3,31	0,00		1		1	1	1			1,08	1,07
	04:00	3,17	3,17	0,00		1		1	1	1			0,93	0,93
	05:00	3,05	3,05	0,00		1		1	1	1			0,82	0,81
	06:00	3,05	3,04	0,01		1		1	1	1			0,79	0,80
	07:00	3,34	3,33	0,01		1		1	1	1	1		1,04	1,01
	08:00	3,69	3,67	0,01		1		1		1	1	1	1,00	0,98
	09:00	4,14	4,14	0,00		1		1		1	1	1	1,07	1,09
	10:00	4,59	4,51	0,08		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,63	4,49	0,14		1		1		1	1	1	1,20	1,19
	12:00	4,60	4,52	0,09		1		1	1	1	1	1	0,92	0,90
	13:00	4,74	4,70	0,05		1		1	1	1	1	1	1,04	1,04
	14:00	4,75	4,62	0,14		1		1	1	1	1	1	1,06	1,07
	15:00	4,59	4,52	0,06		1		1	1	1	1	1	0,91	0,90
	16:00	4,54	4,49	0,05		1		1	1	1	1	1	0,85	0,84
	17:00	4,68	4,62	0,06		1		1	1	1	1	1	0,99	0,99
	18:00	4,87	4,80	0,07		1		1	1	1	1	1	1,15	1,16
	19:00	4,93	4,85	0,08		1		1	1	1	1	1	1,17	1,17
	20:00	4,93	4,84	0,09		1		1	1	1	1	1	1,15	1,15
	21:00	5,07	4,77	0,30		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,79	3,87	0,93	1	1		1	1	1	1		1,04	1,19
	23:00	4,43	3,68	0,75	1	1		1	1	1			0,80	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	3,86	3,51	0,35	1	1		1	1	1			0,80	1,13
	01:00	3,73	3,40	0,33		1		1	1	1			0,80	1,20
	02:00	3,46	2,67	0,78		1		1	1	1			0,80	1,19
	03:00	3,45	2,65	0,80		1		1	1	1			0,80	1,18
	04:00	3,32	2,53	0,80		1		1	1	1			0,80	1,08
	05:00	3,00	2,32	0,68		1		1	1	1			0,69	0,77
	06:00	3,00	2,31	0,70		1		1	1	1			0,70	0,76
	07:00	3,27	2,49	0,79		1		1	1	1			0,79	0,99
	08:00	3,53	2,54	0,99		1		1		1	1		0,99	1,18
	09:00	3,74	2,74	1,00		1				1	1	1	1,00	1,19
	10:00	3,94	2,95	1,00		1				1	1	1	1,00	1,20
	11:00	4,02	3,02	1,00		1				1	1	1	1,00	1,20
	12:00	4,03	3,04	0,98		1				1	1	1	1,00	1,20
	13:00	4,04	3,05	0,99		1				1	1	1	1,00	1,20
	14:00	4,07	3,07	0,99		1				1	1	1	1,00	1,20
	15:00	3,94	2,91	1,03		1				1	1	1	1,06	1,20
	16:00	3,89	2,89	0,99		1				1	1	1	1,00	1,19
	17:00	4,03	2,99	1,04		1				1	1	1	1,06	1,20
	18:00	4,21	3,10	1,11		1				1	1	1	1,17	1,20
	19:00	4,30	3,20	1,10	1	1				1	1	1	1,16	1,16
	20:00	4,36	3,27	1,09	1	1				1	1	1	1,14	1,15
	21:00	4,34	3,24	1,10	1	1				1	1	1	1,16	1,16
	22:00	4,16	3,04	1,12	1	1				1	1		1,20	1,19
	23:00	3,91	2,85	1,06	1	1	1			1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Έως τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	3,48	2,38	1,10	1	1	1			1			1,17	1,16
	01:00	3,23	2,25	0,98	1	1	1			1			1,00	0,99
	02:00	3,05	2,17	0,88	1	1				1			0,99	1,05
	03:00	2,86	1,82	1,04	1	1				1			1,14	1,14
	04:00	2,76	1,76	1,00	1	1				1			1,09	1,08
	05:00	2,68	1,81	0,87	1	1				1			0,99	1,00
	06:00	2,67	1,71	0,96	1	1				1			0,98	0,99
	07:00	2,97	2,18	0,79	1	1				1			0,81	1,04
	08:00	3,22	2,46	0,77	1	1				1	1		0,77	0,93
	09:00	3,51	2,66	0,85		1				1	1	1	0,91	1,13
	10:00	3,82	2,86	0,96		1				1	1	1	1,00	1,20
	11:00	3,95	2,99	0,96		1				1	1	1	1,00	1,20
	12:00	4,03	3,12	0,91		1				1	1	1	1,00	1,20
	13:00	4,10	3,10	1,00		1				1	1	1	1,00	1,20
	14:00	4,16	3,16	1,00		1				1	1	1	1,00	1,20
	15:00	4,07	3,14	0,93		1				1	1	1	1,00	1,20
	16:00	4,13	3,19	0,94		1				1	1	1	1,00	1,18
	17:00	4,18	3,21	0,97	1	1				1	1	1	1,02	1,04
	18:00	4,53	3,51	1,03	1	1				1	1	1	1,19	1,20
	19:00	4,61	3,76	0,85	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,69	3,78	0,91	1	1				1	1	1	1,18	1,18
	21:00	4,33	3,69	0,63	1	1	1			1	1	1	0,70	0,88
	22:00	3,83	3,64	0,19	1	1	1			1	1	1	0,50	0,92
	23:00	4,22	4,16	0,06	1	1	1			1	1		0,13	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:55. Στο διάστημα 21:50 – 22:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	3,92	3,92	0,00	1	1	1	1			1		0,00	1,11
	01:00	3,61	3,61	0,00	1	1	1	1			1		0,00	0,82
	02:00	3,43	3,42	0,01	1	1	1	1			1		0,00	0,63
	03:00	3,25	3,25	0,01	1	1	1	1			1		0,00	0,52
	04:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1				1		0,00	0,13
	05:00	2,26	2,26	0,00	1	1	1				1		0,00	0,02
	06:00	2,65	2,65	0,00	1	1	1				1		0,00	0,36
	07:00	3,30	3,30	0,00	1			1	1		1		0,00	1,06
	08:00	3,43	3,43	0,00	1			1	1		1		0,00	0,99
	09:00	3,75	3,74	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,78
	10:00	4,01	4,00	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,97
	11:00	4,20	4,19	0,01	1			1	1		1	1	0,00	1,11
	12:00	4,18	4,18	0,01	1			1	1		1	1	0,00	1,10
	13:00	4,18	4,17	0,01	1			1	1		1	1	0,00	1,08
	14:00	4,05	4,04	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,96
	15:00	4,06	4,05	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,98
	16:00	4,08	4,08	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,97
	17:00	4,18	4,17	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,99
	18:00	4,36	4,30	0,07	1			1	1		1	1	0,20	1,16
	19:00	4,29	4,14	0,15	1			1	1		1	1	1,01	1,10
	20:00	4,43	3,80	0,63	1			1	1		1	1	1,17	1,17
	21:00	4,47	3,90	0,58	1			1	1		1	1	0,80	1,20
	22:00	4,30	3,90	0,39	1			1	1		1	1	0,50	1,11
	23:00	4,03	3,92	0,11	1			1	1		1	1	0,60	1,04

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 19:00. Στο διάστημα 03:45 – 06:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	3,81	3,63	0,17	1			1	1		1		0,92	0,98
	01:00	3,55	3,37	0,17	1			1	1		1		1,19	1,19
	02:00	3,29	3,10	0,19	1			1	1		1		1,05	1,05
	03:00	3,28	3,23	0,04	1			1	1		1		1,05	1,04
	04:00	3,17	3,09	0,08	1			1	1		1		0,95	0,94
	05:00	3,06	2,86	0,19	1			1	1		1		0,81	0,81
	06:00	3,07	2,83	0,24	1			1	1		1		0,81	0,83
	07:00	3,41	3,32	0,09	1			1	1			1	0,94	0,85
	08:00	3,88	3,84	0,03	1		1	1	1			1	0,77	0,79
	09:00	4,26	4,17	0,09	1		1	1	1			1	1,09	1,10
	10:00	4,45	4,41	0,04	1		1	1	1		1	1	1,04	0,97
	11:00	4,54	4,43	0,11	1		1	1	1		1	1	0,94	0,94
	12:00	4,60	4,56	0,04	1		1	1	1		1	1	1,01	1,01
	13:00	4,62	4,55	0,06	1		1	1	1		1	1	1,01	1,01
	14:00	4,70	4,65	0,05	1		1	1	1		1	1	1,03	1,01
	15:00	4,47	4,42	0,05	1		1	1	1		1	1	0,80	0,78
	16:00	4,38	4,31	0,07	1			1	1		1	1	0,95	1,04
	17:00	4,50	4,47	0,03	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	18:00	4,70	4,70	0,01	1		1	1	1		1	1	1,05	1,01
	19:00	4,81	4,81	0,00	1		1	1	1		1	1	1,06	1,06
	20:00	4,90	4,90	0,00	1		1	1	1		1	1	1,09	1,10
	21:00	4,96	4,96	0,01	1		1	1	1		1	1	1,17	1,17
	22:00	4,74	4,66	0,08	1		1	1	1		1	1	1,01	1,01
	23:00	4,37	4,18	0,20	1		1	1	1		1	1	0,89	0,89

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	4,03	3,94	0,09	1		1	1	1		1		0,92	1,17	
	01:00	3,76	3,73	0,03	1		1	1	1		1		0,97	0,96	
	02:00	3,52	3,51	0,01	1		1	1	1		1		0,73	0,72	
	03:00	3,36	3,35	0,01	1		1	1	1				0,99	1,07	
	04:00	3,20	3,15	0,05	1		1	1	1				0,97	0,96	
	05:00	3,12	3,11	0,01	1		1	1	1				0,89	0,88	
	06:00	3,05	3,03	0,02	1		1	1	1				0,81	0,80	
	07:00	3,32	3,32	0,00			1	1	1		1		1,05	1,02	
	08:00	3,67	3,67	0,01			1	1	1		1		1,00	0,89	
	09:00	4,11	4,10	0,01	1	1	1		1		1	1	0,81	0,71	
	10:00	4,36	4,35	0,00	1	1	1		1		1	1	0,78	0,84	
	11:00	4,47	4,44	0,03	1	1	1		1		1	1	0,82	0,90	
	12:00	4,51	4,48	0,04	1	1	1		1		1	1	0,85	0,88	
	13:00	4,57	4,53	0,04	1	1	1		1		1	1	0,84	0,87	
	14:00	4,45	4,39	0,07	1	1	1		1		1	1	0,77	0,76	
	15:00	4,52	4,51	0,01	1	1	1		1		1	1	0,81	0,82	
	16:00	4,59	4,58	0,01	1	1	1		1		1	1	0,88	0,89	
	17:00	4,66	4,65	0,01	1	1	1		1		1	1	0,95	0,96	
	18:00	4,84	4,83	0,01	1	1	1		1		1	1	1,12	1,12	
	19:00	4,96	4,96	0,00	1	1	1		1		1	1	1,17	1,17	
	20:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1		1		1	1	1,15	1,15	
	21:00	5,06	5,05	0,02	1	1	1		1		1	1	1,19	1,19	
	22:00	4,75	4,69	0,06	1	1	1		1		1	1	1,01	1,00	
	23:00	4,42	4,28	0,14	1	1	1		1		1	1	0,91	0,91	

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	4,00	3,88	0,12	1	1	1		1		1		0,90	1,02	
	01:00	3,73	3,67	0,06	1	1	1		1		1		0,94	0,93	
	02:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1		1		1		0,75	0,74	
	03:00	3,38	3,38	0,00	1	1	1		1		1		0,58	0,58	
	04:00	3,21	3,21	0,00	1		1	1	1				0,86	0,93	
	05:00	3,11	3,11	0,00	1		1	1	1				0,86	0,86	
	06:00	3,10	3,08	0,01	1		1	1	1				0,86	0,86	
	07:00	3,34	3,28	0,06	1		1		1		1		0,97	1,01	
	08:00	3,60	3,57	0,03	1		1		1		1		1,19	1,18	
	09:00	4,00	3,98	0,03	1		1	1	1		1		1,16	1,14	
	10:00	4,31	4,30	0,01	1		1	1	1		1	1	1,17	1,11	
	11:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,79	0,71	
	12:00	4,58	4,56	0,02	1	1	1	1	1		1	1	0,59	0,58	
	13:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,51	0,51	
	14:00	4,47	4,47	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,48	0,47	
	15:00	4,39	4,38	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,40	0,39	
	16:00	4,42	4,42	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,41	0,42	
	17:00	4,50	4,49	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,49	0,49	
	18:00	4,67	4,67	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,60	0,62	
	19:00	4,79	4,79	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,71	0,71	
	20:00	5,03	4,95	0,08	1	1	1	1	1		1	1	0,85	0,89	
	21:00	5,13	4,59	0,54	1	1	1	1	1		1	1	1,02	1,03	
	22:00	4,86	4,09	0,78	1	1	1	1	1		1		1,15	1,17	
	23:00	4,56	3,98	0,58	1	1	1	1	1	1		1		1,17	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	4,15	3,95	0,20	1	1	1	1	1				0,81	0,80	
	01:00	3,80	3,70	0,10	1	1	1	1	1				0,81	0,93	
	02:00	3,59	3,56	0,03	1	1	1	1	1				0,78	0,79	
	03:00	3,54	3,49	0,05	1	1	1	1	1				0,74	0,74	
	04:00	3,38	3,05	0,34	1	1	1	1	1				0,70	0,84	
	05:00	3,29	2,91	0,38		1	1	1	1				1,06	1,04	
	06:00	3,23	2,57	0,67		1	1	1	1				0,98	1,00	
	07:00	3,46	3,12	0,34		1		1	1			1	1,05	0,93	
	08:00	3,80	3,24	0,56		1		1	1		1	1	0,97	0,88	
	09:00	4,09	3,30	0,79		1		1	1		1	1	0,95	0,95	
	10:00	4,39	3,37	1,02		1		1	1		1	1	1,18	1,17	
	11:00	4,48	3,45	1,03		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	12:00	4,58	3,48	1,10		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	13:00	4,71	3,65	1,06		1	1	1	1		1	1	1,09	1,11	
	14:00	4,66	3,54	1,12		1	1	1	1		1	1	1,19	1,19	
	15:00	4,57	3,47	1,10		1		1	1		1	1	1,16	1,17	
	16:00	4,56	3,44	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	17:00	4,73	3,61	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	18:00	5,02	3,89	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	19:00	5,22	4,10	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	20:00	5,26	4,14	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	21:00	5,32	4,20	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	22:00	5,03	3,91	1,12		1	1	1	1		1		1,20	1,20	
	23:00	4,75	3,70	1,05		1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	4,49	3,40	1,09		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	01:00	4,14	3,03	1,11		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	02:00	3,89	2,80	1,10		1	1	1	1				1,20	1,20
	03:00	3,72	2,61	1,11		1	1	1	1				1,20	1,20
	04:00	3,53	2,49	1,04		1	1	1	1				1,20	1,20
	05:00	3,49	2,38	1,11		1	1	1	1				1,20	1,20
	06:00	3,45	2,34	1,11		1	1	1	1				1,19	1,19
	07:00	3,66	2,66	1,01		1	1	1	1				1,09	1,17
	08:00	3,93	2,87	1,06		1		1	1			1	1,15	1,14
	09:00	4,33	3,29	1,04		1		1	1		1	1	1,17	1,19
	10:00	4,67	3,58	1,09		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	11:00	4,68	3,76	0,92		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	12:00	4,67	3,63	1,04		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,87	3,76	1,10		1		1	1		1	1	1,19	1,19
	14:00	4,89	3,84	1,05		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,84	3,72	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,85	3,73	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	17:00	5,01	3,89	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	18:00	5,25	4,12	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	19:00	5,39	4,27	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	5,41	4,29	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,64	4,52	1,11		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	5,39	4,46	0,93		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	23:00	5,06	4,74	0,32		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Από τις 17:00 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	4,67	3,91	0,75		1	1	1	1		1		1,19	1,20
	01:00	4,30	3,44	0,86		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	02:00	4,06	3,44	0,61		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	03:00	3,93	3,34	0,60		1	1	1	1		1		0,68	1,16
	04:00	3,77	3,18	0,59		1	1	1	1				0,60	1,20
	05:00	3,65	3,07	0,57		1	1	1	1				0,60	1,20
	06:00	3,61	3,02	0,58		1	1	1	1				0,60	1,20
	07:00	3,81	3,24	0,57		1	1	1	1				0,60	1,14
	08:00	4,05	3,55	0,49		1		1	1		1	1	0,60	1,02
	09:00	4,42	3,83	0,59		1		1	1		1	1	0,60	0,94
	10:00	4,67	4,18	0,48		1		1	1		1	1	0,49	0,96
	11:00	4,79	4,34	0,45		1		1	1	1	1	1	0,45	1,03
	12:00	4,85	4,40	0,45		1		1	1	1	1	1	0,45	0,98
	13:00	4,90	4,48	0,43		1	1	1	1	1	1	1	0,43	0,60
	14:00	4,84	4,44	0,40		1	1	1	1	1	1	1	0,40	0,63
	15:00	4,79	4,40	0,40		1	1	1	1		1	1	0,40	0,72
	16:00	4,82	4,42	0,40		1	1	1	1		1	1	0,40	1,04
	17:00	4,85	4,46	0,39		1	1	1	1	1	1	1	0,40	0,80
	18:00	5,09	4,69	0,40		1	1	1	1	1	1	1	0,40	1,02
	19:00	5,39	4,99	0,40		1	1	1	1	1	1	1	0,40	1,19
	20:00	5,58	5,18	0,40		1	1	1	1	1	1	1	0,40	1,19
	21:00	5,52	5,13	0,40		1	1	1	1	1	1	1	0,40	1,19
	22:00	5,25	4,85	0,40		1	1	1	1	1	1	1	0,40	1,05
	23:00	5,01	4,61	0,40		1	1	1	1	1	1		0,40	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ. Δοκιμαστική λειτουργία της G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	4,68	4,38	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	1,19
	01:00	4,34	4,04	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	0,96
	02:00	4,03	3,73	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	0,62
	03:00	3,96	3,66	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	0,66
	04:00	3,80	3,44	0,36		1	1	1		1	1		0,36	1,00
	05:00	3,71	3,31	0,40		1	1	1		1	1		0,40	0,91
	06:00	3,65	3,30	0,35		1	1	1		1	1		0,36	0,85
	07:00	3,81	3,51	0,30		1	1	1		1	1		0,30	0,89
	08:00	3,98	3,69	0,30		1	1	1		1	1	1	0,30	0,65
	09:00	4,21	4,15	0,06		1	1	1	1	1	1	1	0,07	0,63
	10:00	4,44	4,39	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	0,73
	11:00	4,37	4,33	0,05			1	1	1	1	1	1	0,05	0,41
	12:00	4,50	4,45	0,05			1	1	1	1	1	1	0,05	0,32
	13:00	4,61	4,56	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,86
	14:00	4,68	4,63	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,98
	15:00	4,46	4,41	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,81
	16:00	4,51	4,46	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,86
	17:00	4,61	4,56	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,96
	18:00	4,75	4,70	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	1,10
	19:00	5,11	5,07	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,06
	20:00	5,46	5,41	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,16
	21:00	5,53	5,48	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,19
	22:00	5,49	5,44	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,19
	23:00	5,19	5,14	0,05	1	1	1	1	1		1	1	0,05	0,99

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ. Δοκιμαστική λειτουργία της G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	4,76	4,72	0,05	1	1	1	1	1		1	1	0,05	0,89
	01:00	4,39	4,35	0,05	1	1	1	1	1		1		0,05	1,03
	02:00	4,11	4,06	0,05	1	1	1	1	1		1		0,05	0,81
	03:00	3,87	3,82	0,05	1	1		1	1		1		0,05	1,08
	04:00	3,72	3,68	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,93
	05:00	3,56	3,52	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,77
	06:00	3,48	3,43	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,68
	07:00	3,72	3,68	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,78
	08:00	4,06	4,00	0,06	1	1			1		1	1	0,07	0,88
	09:00	4,38	3,96	0,42	1	1			1	1	1	1	0,48	0,67
	10:00	4,60	3,83	0,77	1	1			1	1	1	1	0,81	0,90
	11:00	4,85	4,12	0,73	1	1	1		1	1	1	1	0,88	0,88
	12:00	4,79	4,03	0,76	1	1	1		1	1	1	1	0,85	0,83
	13:00	4,96	4,54	0,42	1	1	1		1	1	1	1	0,96	0,96
	14:00	4,86	4,34	0,52	1		1		1	1	1	1	0,94	0,99
	15:00	4,97	4,18	0,79	1		1		1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,85	4,14	0,71	1		1		1	1	1	1	0,98	1,20
	17:00	4,88	4,54	0,34	1		1		1	1	1	1	0,41	1,18
	18:00	5,15	4,80	0,35	1		1		1	1	1	1	0,41	1,20
	19:00	5,39	5,09	0,30	1	1	1		1	1	1	1	0,47	1,13
	20:00	5,53	5,28	0,26	1	1	1		1	1	1	1	1,11	1,15
	21:00	5,78	5,62	0,16	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,51	5,09	0,42	1	1	1		1	1	1	1	0,87	1,20
	23:00	5,28	4,81	0,46	1	1	1	1	1	1	1		0,50	1,16

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Κατά το διάστημα 00:00 με 09:40 επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ. Δοκιμαστική λειτουργία G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	5,01	4,86	0,16	1	1	1	1	1	1	1		0,50	1,09
	01:00	4,70	4,62	0,08	1	1	1	1	1	1	1		0,50	0,94
	02:00	4,24	4,14	0,09	1	1	1	1	1	1			0,50	0,88
	03:00	3,99	3,91	0,09	1	1	1	1	1	1			0,50	0,63
	04:00	3,87	3,84	0,03	1	1	1	1	1	1			0,50	0,52
	05:00	3,59	3,46	0,13	1	1	1		1	1			0,50	0,58
	06:00	3,58	3,43	0,15	1	1	1		1	1			0,75	0,79
	07:00	3,86	3,83	0,02	1	1	1		1	1			0,93	0,84
	08:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,78	0,78
	09:00	4,66	4,66	0,00	1		1		1	1	1	1	0,97	0,98
	10:00	4,93	4,91	0,01	1		1		1	1	1	1	1,15	1,15
	11:00	5,09	5,08	0,01	1		1		1	1	1	1	1,16	1,12
	12:00	5,19	5,15	0,04	1	1	1		1	1	1	1	0,89	0,88
	13:00	5,15	5,10	0,05	1	1	1		1	1	1	1	0,88	0,89
	14:00	5,07	5,03	0,05	1	1	1		1	1	1	1	0,95	0,93
	15:00	4,86	4,84	0,02	1	1	1		1	1	1	1	0,72	0,70
	16:00	4,81	4,69	0,12	1	1	1		1	1	1	1	0,65	0,66
	17:00	4,90	4,82	0,08	1	1	1		1	1	1	1	0,73	0,74
	18:00	5,08	5,04	0,04	1	1	1		1	1	1	1	0,91	0,92
	19:00	5,29	5,27	0,02	1	1	1		1	1	1	1	1,03	1,04
	20:00	5,47	5,47	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1,15	1,14
	21:00	5,67	5,67	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,33	5,33	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1,10	1,10
	23:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,97	0,96

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	4,70	4,70	0,00		1	1	1	1	1	1		0,84	0,90
	01:00	4,39	4,39	0,00		1	1	1	1	1	1		1,01	1,03
	02:00	4,10	4,10	0,00		1	1	1	1	1	1		0,74	0,74
	03:00	3,89	3,89	0,00		1	1	1	1	1	1		0,54	0,53
	04:00	3,65	3,65	0,00		1	1	1	1	1	1		0,33	0,45
	05:00	3,57	3,57	0,00		1	1	1	1	1			0,74	0,77
	06:00	3,54	3,53	0,01		1	1	1	1	1			0,57	0,48
	07:00	3,82	3,75	0,07		1	1	1	1	1			0,43	0,41
	08:00	4,24	4,19	0,05	1		1		1	1	1	1	0,72	0,73
	09:00	4,58	4,55	0,03	1		1		1	1	1	1	0,84	0,86
	10:00	4,94	4,94	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,81	0,70
	11:00	4,98	4,98	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,67	0,68
	12:00	4,96	4,95	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,66	0,65
	13:00	5,01	5,00	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,77	0,77
	14:00	4,88	4,87	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,73	0,72
	15:00	4,72	4,67	0,04	1	1	1		1	1	1	1	0,57	0,57
	16:00	4,66	4,62	0,05	1	1	1		1	1	1	1	0,50	0,50
	17:00	4,74	4,72	0,02	1	1	1		1	1	1	1	0,57	0,58
	18:00	4,94	4,93	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,70	0,69
	19:00	5,04	5,03	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,72	0,73
	20:00	5,34	5,34	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,99	1,02
	21:00	5,37	5,36	0,01	1	1	1		1	1	1	1	1,08	1,08
	22:00	5,09	5,08	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,91	0,88
	23:00	4,72	4,68	0,04	1	1	1	1	1	1	1		0,97	1,03

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	4,32	4,32	0,00	1		1	1	1	1	1		0,96	0,96
	01:00	3,97	3,97	0,00	1		1	1	1	1	1		0,64	0,62
	02:00	3,69	3,69	0,00	1		1	1	1	1	1		0,36	0,46
	03:00	3,63	3,63	0,00	1		1	1	1	1			0,80	0,83
	04:00	3,52	3,52	0,00	1		1	1	1	1			0,73	0,72
	05:00	3,42	3,42	0,00	1		1	1	1	1			0,62	0,62
	06:00	3,34	3,33	0,01	1		1	1	1	1			0,54	0,54
	07:00	3,64	3,62	0,03	1		1	1	1	1			0,81	0,83
	08:00	4,06	3,97	0,09	1			1	1	1	1	1	0,81	0,69
	09:00	4,41	4,28	0,13	1			1	1	1	1	1	0,85	0,86
	10:00	4,65	4,59	0,07	1			1	1	1	1	1	1,00	1,01
	11:00	4,74	4,64	0,11	1			1	1	1	1	1	1,04	1,04
	12:00	4,81	4,80	0,01	1			1	1	1	1	1	1,09	1,07
	13:00	4,79	4,79	0,00	1			1	1	1	1	1	1,10	1,09
	14:00	4,71	4,71	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,78	0,67
	15:00	4,69	4,69	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,52	0,53
	16:00	4,73	4,73	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,57	0,58
	17:00	4,68	4,68	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,52	0,52
	18:00	4,96	4,96	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,71	0,74
	19:00	5,22	5,22	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,93	0,93
	20:00	5,33	5,33	0,00	1		1	1	1	1	1	1	1,01	1,02
	21:00	5,45	5,45	0,00	1		1	1	1	1	1	1	1,16	1,15
	22:00	5,21	5,19	0,02	1		1	1	1	1	1	1	0,94	0,96
	23:00	4,84	4,81	0,03	1		1	1	1	1	1	1	0,76	0,72

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	4,45	4,40	0,05	1	1	1	1	1	1			0,58	0,68
	01:00	4,11	3,79	0,32	1	1	1	1	1	1			0,75	0,76
	02:00	3,78	3,34	0,44	1	1	1	1	1	1			0,46	0,51
	03:00	3,60	3,33	0,28	1		1	1	1	1			0,78	0,81
	04:00	3,49	3,47	0,02	1		1	1	1	1			0,70	0,69
	05:00	3,38	3,37	0,01	1		1	1	1	1			0,59	0,59
	06:00	3,35	3,34	0,01	1		1	1	1	1			0,55	0,55
	07:00	3,59	3,58	0,00	1		1	1	1	1	1		0,76	0,73
	08:00	3,82	3,82	0,00	1			1	1	1	1		0,97	1,02
	09:00	4,02	4,01	0,01	1			1	1	1	1	1	0,82	0,68
	10:00	4,21	4,08	0,12	1			1	1	1	1	1	0,62	0,61
	11:00	4,38	4,29	0,08	1			1	1	1	1	1	0,76	0,77
	12:00	4,51	4,37	0,14	1			1	1	1	1	1	0,91	0,91
	13:00	4,46	4,32	0,14	1			1	1	1	1	1	0,87	0,88
	14:00	4,40	4,18	0,22	1		1	1	1	1		1	0,77	0,79
	15:00	4,35	4,22	0,13	1		1	1	1	1	1	1	0,39	0,39
	16:00	4,38	4,32	0,07	1		1	1	1	1	1	1	0,20	0,32
	17:00	4,55	4,47	0,08	1		1	1	1	1	1	1	0,20	0,40
	18:00	4,69	4,56	0,13	1		1	1	1	1	1	1	0,40	0,53
	19:00	4,95	4,91	0,04	1		1	1	1	1	1	1	0,60	0,70
	20:00	5,08	5,01	0,07	1		1	1	1	1	1	1	0,82	0,82
	21:00	5,09	5,00	0,09	1		1	1	1	1	1	1	0,83	0,83
	22:00	4,69	4,58	0,11	1		1	1	1	1	1	1	0,57	0,54
	23:00	4,32	3,99	0,33	1		1	1	1	1	1	1	0,40	0,41

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	3,99	3,81	0,19	1		1	1	1	1	1		0,52	0,57
	01:00	3,73	3,56	0,18	1		1	1	1	1	1		0,38	0,37
	02:00	3,60	3,37	0,23	1	1	1	1	1	1			0,24	0,24
	03:00	3,47	3,35	0,12	1	1	1	1	1	1			0,26	0,35
	04:00	3,36	3,05	0,31	1		1	1	1	1			0,56	0,56
	05:00	3,24	2,99	0,25	1		1	1	1	1			0,44	0,44
	06:00	3,11	2,86	0,25	1		1	1	1	1			0,32	0,32
	07:00	3,41	3,08	0,33	1		1	1	1	1	1		0,57	0,55
	08:00	3,60	3,38	0,21	1			1	1	1	1		0,77	0,79
	09:00	4,02	3,72	0,29	1			1	1	1	1	1	0,85	0,81
	10:00	4,24	4,09	0,15	1			1	1	1	1	1	0,74	0,74
	11:00	4,24	4,18	0,06	1			1	1	1	1	1	0,70	0,70
	12:00	4,47	4,28	0,19	1			1	1	1	1	1	0,87	0,87
	13:00	4,53	4,26	0,26	1			1	1	1	1	1	0,94	0,93
	14:00	4,46	4,40	0,05	1			1	1	1	1	1	0,87	0,87
	15:00	4,38	4,35	0,03	1			1	1	1	1	1	0,77	0,78
	16:00	4,31	4,30	0,01	1			1	1	1	1	1	0,72	0,72
	17:00	4,44	4,36	0,08	1		1	1	1	1	1	1	0,66	0,59
	18:00	4,58	4,47	0,12	1		1	1	1	1	1	1	0,51	0,52
	19:00	4,82	4,65	0,17	1		1	1	1	1	1	1	0,76	0,76
	20:00	5,05	4,96	0,09	1		1	1	1	1	1	1	0,87	0,92
	21:00	4,99	4,96	0,02	1		1	1	1	1	1	1	0,80	0,79
	22:00	4,53	4,53	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,43	0,42
	23:00	4,31	4,31	0,00	1		1	1	1	1	1		0,31	0,71

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	3,97	3,97	0,00	1		1	1	1	1	1		0,02	0,62
	01:00	3,70	3,70	0,00	1		1	1	1	1	1		0,00	0,35
	02:00	3,39	3,39	0,00	1		1	1	1	1			0,00	0,39
	03:00	3,26	3,26	0,00	1		1	1	1	1			0,00	0,46
	04:00	3,14	3,14	0,00	1		1	1	1	1			0,00	0,34
	05:00	3,09	3,09	0,00	1		1	1	1	1			0,00	0,29
	06:00	3,08	3,07	0,01	1		1	1	1	1			0,00	0,27
	07:00	3,34	3,33	0,01	1			1	1	1	1		0,00	0,46
	08:00	3,57	3,56	0,01	1			1	1	1	1		0,00	0,75
	09:00	3,86	3,85	0,01	1			1	1	1	1	1	0,00	0,58
	10:00	4,18	4,17	0,01	1			1	1	1	1	1	0,00	0,64
	11:00	4,27	4,26	0,00	1			1	1	1	1	1	0,05	0,66
	12:00	4,25	4,20	0,06	1			1	1	1	1	1	0,58	0,61
	13:00	4,02	3,92	0,10	1			1	1	1	1	1	0,42	0,43
	14:00	3,78	3,77	0,00	1			1	1	1	1	1	0,28	0,28
	15:00	3,68	3,68	0,00	1			1	1	1	1	1	0,20	0,19
	16:00	3,58	3,56	0,02	1			1	1	1	1	1	0,14	0,15
	17:00	3,62	3,45	0,17	1			1	1	1	1	1	0,19	0,20
	18:00	3,88	3,70	0,18	1			1	1	1	1	1	0,43	0,45
	19:00	4,16	4,11	0,05	1			1	1	1	1	1	0,52	0,53
	20:00	4,42	4,37	0,06	1			1	1	1	1	1	0,63	0,59
	21:00	4,24	4,10	0,14	1		1	1	1	1	1		0,38	0,50
	22:00	4,06	3,96	0,10	1		1	1	1	1	1		0,70	0,70
	23:00	3,78	3,64	0,14	1		1	1	1	1	1		0,42	0,39

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	3,42	3,38	0,04	1	1	1		1	1			0,44	0,50
	01:00	3,18	3,15	0,03	1	1	1		1	1			0,40	0,39
	02:00	2,92	2,82	0,10	1	1	1		1	1			0,14	0,12
	03:00	2,78	2,76	0,02	1	1	1		1	1			0,03	0,03
	04:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1		1	1			0,00	0,00
	05:00	2,63	2,59	0,04	1		1		1	1			0,14	0,19
	06:00	2,70	2,67	0,02	1		1		1	1			0,46	0,45
	07:00	3,02	3,02	0,00	1		1		1	1			0,76	0,77
	08:00	3,43	3,43	0,00			1		1	1	1	1	0,71	0,57
	09:00	3,78	3,78	0,00			1		1	1	1	1	0,68	0,70
	10:00	4,07	4,07	0,00			1		1	1	1	1	0,89	0,82
	11:00	4,11	4,11	0,00			1	1	1	1	1	1	0,52	0,52
	12:00	4,19	4,19	0,00			1	1	1	1	1	1	0,60	0,60
	13:00	4,18	4,12	0,07			1	1	1	1	1	1	0,58	0,59
	14:00	4,07	3,92	0,15			1	1	1	1	1	1	0,50	0,48
	15:00	3,89	3,78	0,11			1	1	1	1	1	1	0,40	0,40
	16:00	3,83	3,78	0,05			1	1	1	1	1	1	0,37	0,36
	17:00	3,91	3,85	0,06			1	1	1	1	1	1	0,43	0,44
	18:00	4,20	4,18	0,02			1	1	1	1	1	1	0,61	0,62
	19:00	4,44	4,44	0,00			1	1	1	1	1	1	0,75	0,76
	20:00	4,75	4,75	0,00			1	1	1	1	1	1	0,95	0,99
	21:00	4,72	4,69	0,02			1	1	1	1	1	1	0,99	0,97
	22:00	4,33	4,29	0,04			1	1	1	1	1	1	0,61	0,59
	23:00	3,99	3,87	0,12			1	1	1	1	1	1	0,46	0,57

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	3,71	3,58	0,13		1	1	1	1				0,81	0,81
	01:00	3,44	3,31	0,13		1	1	1	1				0,65	0,65
	02:00	3,21	3,07	0,14	1		1	1	1				0,73	0,89
	03:00	3,05	2,72	0,33	1		1	1	1				0,83	0,82
	04:00	3,00	2,84	0,16	1		1	1	1				0,77	0,76
	05:00	2,93	2,58	0,35	1		1	1	1				0,70	0,70
	06:00	2,93	2,66	0,26	1		1	1	1				0,69	0,69
	07:00	3,23	2,97	0,25	1		1	1	1				0,92	0,89
	08:00	3,64	3,43	0,22	1		1	1			1	1	1,19	1,19
	09:00	3,97	3,40	0,57	1		1	1			1	1	1,15	1,14
	10:00	4,35	3,58	0,76	1		1	1			1	1	1,20	1,20
	11:00	4,26	3,44	0,82	1			1	1		1	1	1,19	1,17
	12:00	4,26	3,40	0,86	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,29	3,35	0,94	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,23	3,21	1,03	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,08	3,43	0,65	1			1	1		1	1	1,17	1,16
	16:00	4,06	3,12	0,94	1			1	1		1	1	1,13	1,12
	17:00	4,18	3,37	0,81	1			1	1		1	1	1,19	1,18
	18:00	4,41	3,57	0,84	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,66	3,58	1,09	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,90	3,88	1,02	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,81	3,72	1,08	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,50	3,51	0,99	1			1	1		1	1	1,19	1,19
	23:00	4,12	3,07	1,05	1		1	1	1		1		1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	3,75	3,08	0,67	1		1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,49	3,03	0,47	1		1	1	1				1,18	1,17
	02:00	3,27	2,46	0,81	1		1	1	1				1,04	1,03
	03:00	3,10	2,56	0,54	1		1	1	1				0,88	0,87
	04:00	2,99	2,33	0,66	1		1	1	1				0,75	0,75
	05:00	2,93	2,26	0,68	1		1	1	1				0,69	0,70
	06:00	3,01	2,25	0,76	1		1	1	1				0,76	0,77
	07:00	3,21	2,45	0,76	1			1	1		1		0,79	0,94
	08:00	3,46	2,86	0,60	1				1		1	1	0,60	1,09
	09:00	3,87	3,28	0,59	1				1		1	1	0,60	1,19
	10:00	4,05	3,56	0,49	1				1		1	1	0,65	1,01
	11:00	4,18	3,58	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,11
	12:00	4,26	3,66	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,18
	13:00	4,30	3,71	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,19
	14:00	4,11	3,51	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,07
	15:00	3,97	3,37	0,60	1			1	1		1	1	0,60	0,97
	16:00	3,99	3,40	0,59	1			1	1		1	1	0,62	1,01
	17:00	4,06	3,39	0,67	1			1	1		1	1	0,70	1,12
	18:00	4,33	3,50	0,83	1			1	1		1	1	0,83	1,20
	19:00	4,56	3,47	1,08	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,75	3,72	1,04	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,55	3,43	1,12	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,21	3,12	1,09	1		1	1			1	1	1,19	1,16
	23:00	3,96	2,95	1,01	1		1	1			1		1,13	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	3,64	2,79	0,84	1		1	1	1				1,19	1,20
	01:00	3,34	2,55	0,80	1		1	1	1				1,12	1,10
	02:00	3,10	2,30	0,80	1		1	1	1				0,86	0,86
	03:00	3,03	2,24	0,78	1		1	1	1				0,79	0,79
	04:00	2,90	2,05	0,84	1			1	1				0,86	0,97
	05:00	2,86	1,76	1,10	1			1					1,15	1,14
	06:00	2,90	1,99	0,91	1		1	1					1,16	1,13
	07:00	3,14	2,13	1,01	1		1	1					1,18	1,15
	08:00	3,41	2,42	1,00	1		1	1				1	1,04	1,06
	09:00	3,71	2,63	1,07	1			1			1	1	1,18	1,15
	10:00	3,94	2,89	1,06	1			1			1	1	1,13	1,18
	11:00	3,98	3,58	0,40	1			1	1		1	1	0,40	0,83
	12:00	4,04	3,81	0,23	1			1	1		1	1	0,23	0,83
	13:00	4,12	4,12	0,00	1			1	1		1	1	0,00	0,99
	14:00	4,02	3,87	0,14	1			1	1		1	1	0,14	0,99
	15:00	3,98	3,03	0,95	1			1	1		1	1	0,99	1,12
	16:00	3,93	2,87	1,06	1			1	1		1	1	1,10	1,09
	17:00	4,11	3,10	1,01	1			1	1		1	1	1,16	1,17
	18:00	4,44	3,37	1,08	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,64	3,57	1,07	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,77	4,01	0,76	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,64	3,83	0,82	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,31	3,24	1,08	1			1	1		1	1	1,17	1,14
	23:00	4,05	3,08	0,97	1		1	1	1			1	1,15	1,15

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα συστήματα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Ρ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	3,70	2,64	1,06		1	1	1	1				1,19	1,17
	01:00	3,49	2,77	0,72		1	1	1	1				1,18	1,17
	02:00	3,22	2,77	0,44		1	1	1	1				0,98	0,98
	03:00	3,00	2,78	0,22		1	1	1	1				0,76	0,75
	04:00	2,93	2,80	0,14		1	1	1	1				0,70	0,70
	05:00	2,87	2,77	0,10		1	1	1	1				0,62	0,62
	06:00	2,79	2,65	0,14		1	1	1	1				0,57	0,55
	07:00	3,10	3,03	0,08		1	1	1	1				0,83	0,85
	08:00	3,53	3,51	0,02		1	1	1	1			1	0,88	0,76
	09:00	3,91	3,91	0,00			1	1	1		1	1	0,76	0,73
	10:00	4,16	4,16	0,00			1	1	1		1	1	0,95	0,96
	11:00	4,25	4,24	0,00			1	1	1		1	1	1,06	1,06
	12:00	4,28	4,23	0,05	1		1	1	1		1	1	0,72	0,64
	13:00	4,29	4,25	0,03	1		1	1	1		1	1	0,65	0,66
	14:00	4,25	4,18	0,07	1		1	1	1		1	1	0,68	0,68
	15:00	4,15	4,10	0,05	1		1	1	1		1	1	0,61	0,61
	16:00	4,16	4,12	0,04	1		1	1	1		1	1	0,66	0,66
	17:00	4,25	4,23	0,02	1		1	1	1		1	1	0,73	0,73
	18:00	4,45	4,44	0,01	1		1	1	1		1	1	0,84	0,85
	19:00	4,55	4,53	0,03	1		1	1	1		1	1	0,89	0,90
	20:00	4,81	4,80	0,01	1		1	1	1		1	1	1,08	1,10
	21:00	4,86	4,86	0,00	1		1	1	1		1	1	1,13	1,13
	22:00	4,48	4,48	0,00	1		1	1	1		1	1	0,86	0,90
	23:00	4,21	4,21	0,00	1		1	1	1		1		1,16	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	3,89	3,89	0,00	1		1	1	1		1		1,09	1,10
	01:00	3,58	3,58	0,00	1		1	1	1		1		0,79	0,78
	02:00	3,42	3,41	0,01	1		1	1	1		1		0,63	0,62
	03:00	3,24	3,24	0,00	1		1	1	1				0,84	0,94
	04:00	3,12	3,12	0,00	1		1	1	1				0,87	0,87
	05:00	3,05	3,05	0,00	1		1	1	1				0,81	0,81
	06:00	3,02	3,02	0,00	1		1	1	1				0,77	0,78
	07:00	3,23	3,23	0,00	1		1	1	1				0,93	0,81
	08:00	3,53	3,49	0,04	1		1	1	1		1		0,72	0,72
	09:00	3,82	3,75	0,07	1		1	1	1		1		0,94	0,91
	10:00	4,08	4,06	0,02	1		1	1	1		1	1	0,65	0,62
	11:00	4,23	4,22	0,00	1		1	1	1		1	1	0,77	0,78
	12:00	4,36	4,33	0,03	1		1	1	1		1	1	0,90	0,92
	13:00	4,39	4,38	0,01	1		1	1	1		1	1	0,94	0,95
	14:00	4,34	4,26	0,08	1		1	1	1		1	1	0,89	0,89
	15:00	4,28	4,24	0,04	1		1	1	1		1	1	0,84	0,84
	16:00	4,17	4,10	0,07	1		1	1	1		1	1	0,72	0,72
	17:00	4,38	4,19	0,18	1		1	1	1		1	1	0,89	0,93
	18:00	4,56	4,23	0,33	1		1	1	1		1	1	1,08	1,10
	19:00	4,69	4,53	0,17	1		1	1	1		1	1	1,19	1,19
	20:00	4,90	4,59	0,31	1		1	1	1		1	1	1,19	1,19
	21:00	4,85	4,65	0,21	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,57	4,45	0,12	1		1	1	1		1	1	1,12	1,11
	23:00	4,26	4,16	0,10	1		1	1	1		1	1	1,00	1,01

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	3,89	3,77	0,12	1	1	1	1	1				1,11	1,09
	01:00	3,59	3,32	0,27	1	1	1	1	1				0,91	0,97
	02:00	3,36	2,62	0,74	1		1	1	1				1,13	1,12
	03:00	3,22	2,33	0,90	1		1	1	1				1,05	1,06
	04:00	3,10	2,46	0,65	1			1	1				1,09	1,09
	05:00	2,98	2,20	0,78	1			1	1				1,04	1,04
	06:00	3,00	2,26	0,75	1			1	1				1,05	1,05
	07:00	3,20	2,28	0,92	1			1	1			1	0,95	0,95
	08:00	3,34	2,67	0,67	1			1	1			1	0,94	0,94
	09:00	3,50	2,85	0,65	1			1	1		1		0,91	1,10
	10:00	3,87	3,35	0,53	1		1	1	1		1		0,60	1,15
	11:00	3,96	3,39	0,57	1		1	1	1		1		0,60	1,15
	12:00	4,08	3,48	0,60	1		1	1	1		1		0,60	1,19
	13:00	4,07	3,48	0,59	1		1	1	1		1		0,60	1,20
	14:00	3,96	3,36	0,60	1		1	1	1		1		0,60	1,15
	15:00	3,82	3,23	0,60	1		1	1	1		1		0,60	1,03
	16:00	3,82	3,15	0,67	1		1	1	1		1		0,68	1,02
	17:00	3,94	3,18	0,76	1		1	1	1		1		0,76	1,13
	18:00	4,20	3,09	1,12	1		1	1	1		1		1,19	1,20
	19:00	4,34	3,22	1,12	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	20:00	4,40	3,28	1,12	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,15	3,03	1,12	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	3,87	2,76	1,11	1	1		1	1				1,18	1,19
	23:00	3,53	2,41	1,12	1	1		1	1				1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	3,24	2,24	1,00	1	1		1	1				1,02	1,01
	01:00	3,10	2,26	0,85	1	1		1	1				0,86	0,87
	02:00	2,83	1,98	0,85	1			1	1				0,86	0,92
	03:00	2,71	1,77	0,94	1			1	1				0,95	0,95
	04:00	2,61	1,71	0,90	1			1	1				0,91	0,91
	05:00	2,57	1,71	0,86	1			1	1				0,88	0,88
	06:00	2,58	1,72	0,87	1			1	1				0,87	0,88
	07:00	2,88	1,90	0,97	1			1	1				1,00	1,01
	08:00	3,16	2,19	0,97	1		1	1	1				0,98	0,96
	09:00	3,43	2,34	1,09	1		1	1	1				1,15	1,16
	10:00	3,54	2,43	1,11	1		1	1	1				1,18	1,18
	11:00	3,66	2,58	1,08	1		1	1	1				1,14	1,09
	12:00	3,61	2,51	1,10	1		1	1	1				1,16	1,15
	13:00	3,73	2,61	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	14:00	3,61	2,49	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	15:00	3,63	2,51	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	16:00	3,51	2,39	1,12	1		1	1	1				1,19	1,18
	17:00	3,69	2,56	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	18:00	3,89	2,77	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	19:00	4,05	2,93	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	20:00	4,21	3,09	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	21:00	4,04	2,91	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	22:00	3,76	2,64	1,12	1		1	1	1				1,20	1,20
	23:00	3,40	2,38	1,02	1		1	1	1				1,14	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	3,11	2,20	0,91	1		1	1	1				0,91	0,93
	01:00	2,90	1,90	1,00	1			1	1				1,02	1,02
	02:00	2,70	1,77	0,93	1			1	1				0,94	0,94
	03:00	2,62	1,70	0,91	1			1	1				0,92	0,91
	04:00	2,47	1,68	0,79	1			1	1				0,80	0,79
	05:00	2,41	1,69	0,72	1			1	1				0,72	0,72
	06:00	2,45	1,69	0,76	1			1	1				0,76	0,77
	07:00	2,69	1,77	0,92	1			1	1				0,92	0,93
	08:00	2,98	2,09	0,89	1			1	1				1,00	0,98
	09:00	3,27	2,32	0,95	1				1		1		0,96	0,95
	10:00	3,39	2,47	0,92	1				1	1	1		1,14	1,14
	11:00	3,47	2,51	0,96	1				1	1	1		1,09	1,01
	12:00	3,53	2,66	0,87	1				1	1		1	0,87	0,94
	13:00	3,47	2,52	0,95	1				1	1		1	0,96	0,96
	14:00	3,47	2,53	0,95	1				1	1		1	0,95	0,95
	15:00	3,32	2,45	0,88	1				1	1		1	0,88	0,87
	16:00	3,23	2,46	0,76	1				1	1		1	0,76	0,77
	17:00	3,40	2,48	0,92	1				1	1		1	0,92	0,92
	18:00	3,66	2,65	1,01	1				1	1		1	1,01	1,02
	19:00	3,94	2,85	1,09	1			1	1	1		1	1,14	1,13
	20:00	3,90	2,85	1,05	1			1	1	1		1	1,07	1,07
	21:00	3,66	2,62	1,04	1			1	1	1			1,08	1,10
	22:00	3,42	2,31	1,11	1			1	1	1			1,17	1,17
	23:00	3,15	2,21	0,95	1			1	1	1			0,96	0,94

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	2,79	1,85	0,95				1	1	1			0,95	0,98
	01:00	2,61	1,72	0,89				1	1	1			0,91	0,90
	02:00	2,40	1,69	0,72				1	1	1			0,73	0,72
	03:00	2,34	1,67	0,66				1	1	1			0,67	0,67
	04:00	2,20	1,69	0,52				1	1	1			0,52	0,52
	05:00	2,26	1,69	0,58				1	1	1			0,58	0,58
	06:00	2,28	1,68	0,60				1	1	1			0,61	0,60
	07:00	2,52	1,80	0,72				1	1	1			0,72	0,73
	08:00	2,77	2,04	0,73				1	1			1	0,73	0,72
	09:00	3,04	2,32	0,72	1			1	1			1	0,73	0,70
	10:00	3,26	2,38	0,88	1			1	1			1	0,88	0,89
	11:00	3,38	2,44	0,95	1			1	1			1	0,96	0,96
	12:00	3,49	2,58	0,91	1			1	1			1	1,00	0,99
	13:00	3,40	2,50	0,90	1			1	1			1	0,94	0,95
	14:00	3,34	2,43	0,91	1			1	1			1	0,91	0,89
	15:00	3,19	2,38	0,80	1		1		1			1	0,81	0,81
	16:00	3,12	2,38	0,74	1		1		1			1	0,74	0,74
	17:00	3,39	2,59	0,80	1		1		1			1	0,93	0,93
	18:00	3,60	2,61	0,99	1		1		1			1	1,01	1,01
	19:00	3,67	2,81	0,86	1		1		1			1	1,01	1,01
	20:00	3,77	2,78	1,00	1		1		1			1	1,02	1,02
	21:00	3,66	2,92	0,75	1		1		1			1	0,99	0,99
	22:00	3,41	2,57	0,83	1		1		1			1	0,93	0,92
	23:00	3,15	2,33	0,81	1		1		1			1	0,94	0,97

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	2,85	1,93	0,92	1		1		1				1,00	1,00
	01:00	2,70	1,94	0,76	1		1		1				0,95	0,94
	02:00	2,50	2,01	0,49	1		1		1				0,81	0,81
	03:00	2,43	1,92	0,51	1		1		1				0,75	0,75
	04:00	2,36	1,82	0,55	1		1		1				0,68	0,68
	05:00	2,34	1,69	0,65	1		1		1				0,66	0,66
	06:00	2,40	1,70	0,70	1		1		1				0,70	0,72
	07:00	2,67	1,79	0,88	1		1		1				0,92	0,93
	08:00	3,06	2,23	0,83	1		1		1			1	0,90	0,88
	09:00	3,26	2,42	0,84	1		1		1			1	0,92	0,92
	10:00	3,56	2,63	0,93	1		1		1			1	1,01	1,01
	11:00	3,58	2,67	0,91	1		1		1			1	1,07	1,07
	12:00	3,53	2,66	0,87	1		1		1			1	1,05	1,05
	13:00	3,58	2,98	0,60	1		1		1			1	1,04	1,03
	14:00	3,34	2,55	0,79	1		1		1			1	0,83	0,82
	15:00	3,17	2,35	0,82	1		1		1			1	0,81	0,82
	16:00	3,10	2,29	0,81	1		1		1			1	0,82	0,82
	17:00	3,33	2,32	1,02	1		1		1			1	1,02	1,03
	18:00	3,54	2,52	1,03	1		1		1			1	1,11	1,11
	19:00	3,70	2,61	1,08	1		1		1			1	1,12	1,12
	20:00	3,87	2,93	0,94	1		1		1			1	1,15	1,15
	21:00	3,69	2,83	0,87	1		1		1			1	1,06	1,05
	22:00	3,37	2,76	0,61	1		1		1			1	0,92	0,90
	23:00	3,15	2,58	0,57	1		1		1			1	0,76	0,76

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Ρ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	2,89	2,14	0,75	1		1		1				0,78	0,89
	01:00	2,78	1,86	0,92	1		1		1				1,05	1,05
	02:00	2,54	1,76	0,79	1		1		1				0,86	0,86
	03:00	2,41	2,10	0,30	1		1		1				0,73	0,73
	04:00	2,34	1,87	0,47	1		1		1				0,66	0,66
	05:00	2,32	1,88	0,43	1		1		1				0,64	0,64
	06:00	2,34	1,95	0,39	1		1		1				0,66	0,66
	07:00	2,54	1,98	0,56	1		1		1				0,83	0,85
	08:00	2,87	2,32	0,55	1				1			1	0,87	0,80
	09:00	3,04	2,56	0,48	1				1		1	1	0,63	0,71
	10:00	3,22	2,62	0,60	1				1		1	1	0,62	0,84
	11:00	3,28	2,61	0,67	1				1		1	1	0,67	0,87
	12:00	3,51	2,85	0,67	1				1		1	1	0,68	0,67
	13:00	3,47	2,69	0,79	1				1		1	1	1,01	1,00
	14:00	3,40	3,24	0,15	1				1		1	1	0,83	0,82
	15:00	3,32	3,28	0,04	1				1		1	1	0,75	0,75
	16:00	3,35	3,31	0,05	1				1		1	1	0,76	0,77
	17:00	3,59	3,54	0,05	1				1		1	1	0,97	0,89
	18:00	3,74	3,71	0,03	1			1	1		1	1	0,69	0,68
	19:00	3,82	3,78	0,04	1			1	1		1	1	0,75	0,76
	20:00	4,02	4,00	0,02	1			1	1		1	1	0,92	0,93
	21:00	3,86	3,86	0,00	1			1	1		1	1	0,75	0,73
	22:00	3,53	3,53	0,00	1			1	1		1	1	0,56	0,74
	23:00	3,28	3,28	0,00	1			1	1		1		1,03	1,05

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	3,00	3,00	0,00	1			1	1		1		0,84	0,77
	01:00	2,78	2,78	0,00	1			1	1		1		0,61	0,71
	02:00	2,63	2,63	0,00	1			1	1				0,92	0,92
	03:00	2,52	2,52	0,00	1			1	1				0,85	0,85
	04:00	2,44	2,44	0,00	1			1	1				0,76	0,76
	05:00	2,44	2,44	0,00	1			1	1				0,76	0,76
	06:00	2,48	2,47	0,00	1			1	1				0,79	0,80
	07:00	2,73	2,73	0,00	1			1	1		1		0,75	0,67
	08:00	2,96	2,94	0,02	1			1	1		1		0,66	0,63
	09:00	3,22	3,21	0,01	1				1		1	1	0,70	0,72
	10:00	3,42	3,41	0,00	1				1		1	1	0,85	0,77
	11:00	3,43	3,43	0,00	1			1	1		1	1	0,51	0,49
	12:00	3,50	3,50	0,00	1			1	1		1	1	0,55	0,57
	13:00	3,49	3,49	0,00	1			1	1		1	1	0,57	0,56
	14:00	3,36	3,27	0,08	1			1	1		1	1	0,42	0,41
	15:00	3,25	3,07	0,17	1			1	1		1	1	0,34	0,38
	16:00	3,19	3,07	0,12				1	1		1	1	0,65	0,67
	17:00	3,41	3,35	0,06				1	1		1	1	0,85	0,85
	18:00	3,58	3,56	0,01	1			1	1		1	1	0,80	0,69
	19:00	3,68	3,66	0,02	1			1	1		1	1	0,51	0,52
	20:00	3,87	3,86	0,01	1			1	1		1	1	0,71	0,72
	21:00	3,67	3,65	0,01	1			1	1		1	1	0,54	0,52
	22:00	3,43	3,43	0,01	1			1	1		1	1	0,67	0,82
	23:00	3,17	3,16	0,00	1			1	1		1		0,94	0,93

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	2,89	2,86	0,02	1			1	1		1		0,70	0,65
	01:00	2,66	2,63	0,03	1			1	1				0,62	0,72
	02:00	2,47	2,45	0,02	1			1	1				0,79	0,79
	03:00	2,42	2,36	0,06	1			1	1				0,76	0,75
	04:00	2,35	2,30	0,05	1			1	1				0,67	0,67
	05:00	2,35	2,29	0,06	1			1	1				0,68	0,67
	06:00	2,41	2,37	0,04	1		1		1				0,71	0,68
	07:00	2,63	2,59	0,04	1		1		1				0,86	0,75
	08:00	2,83	2,81	0,02	1		1		1			1	0,48	0,45
	09:00	3,03	3,01	0,02	1		1		1			1	0,57	0,58
	10:00	3,31	3,28	0,03	1		1		1			1	0,76	0,78
	11:00	3,37	3,34	0,03	1		1		1			1	0,85	0,84
	12:00	3,43	3,34	0,09	1		1		1			1	0,89	0,89
	13:00	3,37	3,26	0,11	1		1		1			1	0,86	0,85
	14:00	3,36	3,30	0,06	1		1		1			1	0,84	0,83
	15:00	3,29	3,24	0,04	1		1		1			1	0,77	0,76
	16:00	3,29	3,25	0,04	1		1		1			1	0,75	0,75
	17:00	3,40	3,38	0,02	1		1		1			1	0,81	0,82
	18:00	3,47	3,47	0,01	1		1		1			1	0,88	0,88
	19:00	3,54	3,53	0,00	1		1		1			1	0,88	0,85
	20:00	3,82	3,81	0,01	1		1	1	1			1	0,73	0,73
	21:00	3,69	3,67	0,02	1		1	1	1			1	0,62	0,61
	22:00	3,46	3,43	0,03	1		1	1	1			1	0,39	0,38
	23:00	3,17	3,17	0,00	1		1	1	1				0,46	0,67

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,87	0,01	1		1	1	1			0,73	0,65
	01:00	2,69	2,66	0,02	1		1	1	1			0,47	0,46
	02:00	2,51	2,49	0,01	1		1	1	1			0,39	0,47
	03:00	2,45	2,45	0,00	1		1	1				0,78	0,77
	04:00	2,45	2,45	0,00	1		1	1				0,76	0,77
	05:00	2,47	2,47	0,00	1		1	1				0,80	0,79
	06:00	2,59	2,59	0,00	1		1	1				0,89	0,89
	07:00	2,81	2,81	0,00	1		1	1			1	0,72	0,65
	08:00	3,10	3,10	0,00	1		1	1			1	0,78	0,85
	09:00	3,39	3,39	0,00	1		1	1			1	0,90	1,03
	10:00	3,59	3,59	0,00	1			1	1		1	1,20	1,20
	11:00	3,63	3,62	0,01	1			1	1		1	1,20	1,20
	12:00	3,77	3,76	0,01	1		1	1	1		1	1,05	1,00
	13:00	3,80	3,76	0,04	1		1	1	1		1	0,96	1,00
	14:00	3,76	3,68	0,08	1		1	1	1		1	0,96	0,97
	15:00	3,60	3,52	0,09	1		1	1	1		1	0,96	0,80
	16:00	3,60	3,55	0,05	1		1	1	1		1	0,90	0,81
	17:00	3,73	3,69	0,04	1		1	1	1		1	0,90	0,93
	18:00	3,82	3,81	0,02	1		1	1	1		1	0,90	1,02
	19:00	3,89	3,75	0,14	1		1	1	1		1	0,97	1,09
	20:00	3,98	3,51	0,47	1		1	1	1		1	1,15	1,15
	21:00	3,88	3,50	0,38	1		1	1	1		1	1,09	1,08
	22:00	3,59	3,36	0,23	1		1	1	1		1	0,81	0,79
	23:00	3,30	2,95	0,35	1		1	1	1			0,85	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,00	2,65	0,36	1		1	1	1			0,76	0,77
	01:00	2,81	2,51	0,30	1		1	1	1			0,62	0,68
	02:00	2,65	2,24	0,41	1			1	1			0,93	0,93
	03:00	2,61	2,20	0,41	1			1	1			0,92	0,91
	04:00	2,53	2,11	0,42	1			1	1			0,86	0,85
	05:00	2,51	2,10	0,42	1			1	1			0,84	0,83
	06:00	2,49	2,08	0,40	1			1	1			0,80	0,81
	07:00	2,67	2,30	0,36	1			1	1			0,92	0,93
	08:00	3,06	2,66	0,40	1			1	1		1	0,96	0,96
	09:00	3,39	2,85	0,54	1			1	1		1	1,09	1,11
	10:00	3,48	3,04	0,43	1			1	1		1	1,19	1,19
	11:00	3,57	3,11	0,46	1			1	1		1	1,05	0,97
	12:00	3,61	2,59	1,02				1	1	1	1	1,07	1,13
	13:00	3,73	2,63	1,11				1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	3,60	2,48	1,12				1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	3,49	2,37	1,11				1	1	1	1	1,19	1,19
	16:00	3,45	2,34	1,12				1	1	1	1	1,19	1,18
	17:00	3,53	2,41	1,12				1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	3,50	2,41	1,09				1	1	1	1	1,19	1,19
	19:00	3,52	2,41	1,11				1	1	1	1	1,18	1,18
	20:00	3,63	2,51	1,12				1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	3,50	2,38	1,12				1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,24	2,25	0,99				1	1	1	1	1,00	0,99
	23:00	3,02	2,09	0,93				1	1	1		0,93	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	
Α ρ χ ή	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,76	1,79	0,96				1	1	1		0,97	0,97
	01:00	2,57	1,69	0,87				1	1	1		0,89	0,88
	02:00	2,41	1,68	0,74				1	1	1		0,74	0,74
	03:00	2,27	1,67	0,60				1	1	1		0,60	0,59
	04:00	2,27	1,70	0,57				1	1	1		0,59	0,58
	05:00	2,30	1,72	0,59			1	1		1		0,62	0,62
	06:00	2,36	1,69	0,67			1	1		1		0,68	0,68
	07:00	2,59	1,74	0,86			1	1		1		0,86	0,87
	08:00	2,85	1,89	0,96			1			1	1	0,99	0,97
	09:00	3,05	2,15	0,90			1			1	1	1,02	1,07
	10:00	3,27	2,19	1,07			1			1	1	1,12	1,12
	11:00	3,42	2,45	0,97			1			1	1	1,16	1,10
	12:00	3,29	2,50	0,79				1	1	1	1	1,06	1,06
	13:00	3,51	2,89	0,62				1	1	1	1	1,19	1,18
	14:00	3,47	2,47	1,00				1	1	1	1	1,18	1,16
	15:00	3,28	2,21	1,06				1	1		1	1,14	1,15
	16:00	3,50	2,38	1,12	1			1	1		1	1,19	1,20
	17:00	3,53	2,41	1,12	1			1	1		1	1,19	1,19
	18:00	3,65	2,56	1,10	1			1	1		1	1,20	1,20
	19:00	3,88	2,76	1,12	1			1	1		1	1,20	1,20
	20:00	3,96	2,84	1,12	1			1	1		1	1,20	1,20
	21:00	3,86	2,77	1,09	1			1	1		1	1,20	1,20
	22:00	3,60	2,51	1,09	1			1	1		1	1,20	1,20
	23:00	3,29	2,50	0,79	1			1	1		1	1,07	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,62	0,35	1			1	1		1	0,74	0,73
	01:00	2,81	2,68	0,13	1			1	1		1	0,63	0,70
	02:00	2,63	2,15	0,49	1			1	1			0,91	0,92
	03:00	2,61	2,19	0,42	1			1	1			0,91	0,90
	04:00	2,56	2,27	0,29	1			1	1			0,88	0,88
	05:00	2,52	2,42	0,09	1			1	1			0,83	0,83
	06:00	2,57	2,07	0,50	1			1	1			0,88	0,88
	07:00	2,82	1,89	0,93	1			1	1			0,99	0,99
	08:00	3,06	2,89	0,16	1			1	1		1	0,91	0,89
	09:00	3,30	3,03	0,27	1			1	1		1	1,05	1,06
	10:00	3,49	3,38	0,11	1			1	1		1	1,17	1,17
	11:00	3,59	3,51	0,08	1			1	1		1	1,20	1,20
	12:00	3,65	3,59	0,06	1			1	1		1	1,20	1,20
	13:00	3,64	3,54	0,10	1			1	1		1	1,20	1,20
	14:00	3,52	2,95	0,56	1			1	1		1	1,19	1,19
	15:00	3,41	3,18	0,23	1			1	1		1	1,15	1,15
	16:00	3,47	3,42	0,05	1			1	1		1	1,19	1,18
	17:00	3,67	3,66	0,02	1			1	1		1	1,20	1,20
	18:00	3,82	3,82	0,00	1		1	1	1		1	1,08	1,06
	19:00	3,88	3,88	0,00	1		1	1	1		1	1,07	1,09
	20:00	3,95	3,95	0,00	1		1	1	1		1	1,14	1,15
	21:00	3,81	3,81	0,00	1		1	1	1		1	1,03	1,01
	22:00	3,55	3,55	0,00	1		1	1	1		1	0,96	1,04
	23:00	3,32	3,32	0,00	1		1	1	1			1,10	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,00	2,96	0,04	1		1	1	1			0,77	0,76
	01:00	2,84	2,82	0,03	1		1	1	1			0,61	0,61
	02:00	2,65	2,65	0,00	1		1		1			0,73	0,83
	03:00	2,53	2,52	0,02	1		1		1			0,86	0,86
	04:00	2,45	2,44	0,01	1		1		1			0,78	0,78
	05:00	2,47	2,47	0,00	1		1		1			0,78	0,79
	06:00	2,53	2,53	0,00	1		1		1			0,84	0,85
	07:00	2,74	2,71	0,02	1		1		1			0,95	0,95
	08:00	2,99	2,91	0,08	1		1		1		1	0,87	0,85
	09:00	3,26	3,18	0,07	1		1		1		1	1,00	1,01
	10:00	3,39	3,34	0,05	1		1		1		1	1,15	1,14
	11:00	3,44	3,42	0,02	1		1		1		1	1,18	1,18
	12:00	3,55	3,55	0,00	1		1		1		1	1,20	1,20
	13:00	3,60	3,60	0,00	1		1		1		1	1,20	1,20
	14:00	3,56	3,56	0,00	1		1		1		1	1,19	1,19
	15:00	3,39	3,39	0,00	1		1		1		1	1,15	1,15
	16:00	3,42	3,41	0,00	1		1		1		1	1,16	1,16
	17:00	3,60	3,59	0,00	1		1		1		1	1,20	1,20
	18:00	3,59	3,59	0,00	1		1		1		1	1,20	1,20
	19:00	3,76	3,76	0,00	1		1		1		1	1,17	1,17
	20:00	3,98	3,98	0,00	1		1	1	1		1	1,17	1,16
	21:00	3,79	3,79	0,00	1		1	1	1		1	1,00	0,99
	22:00	3,57	3,56	0,00	1		1	1	1		1	0,94	0,99
	23:00	3,31	3,31	0,00	1		1	1	1			1,08	1,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,98	2,98	0,00	1		1	1	1			0,77	0,75
	01:00	2,70	2,70	0,00	1		1	1	1			0,48	0,51
	02:00	2,59	2,59	0,00	1			1	1			0,85	0,90
	03:00	2,49	2,49	0,00	1			1	1			0,82	0,82
	04:00	2,45	2,45	0,00	1			1	1			0,77	0,77
	05:00	2,44	2,33	0,10	1			1	1			0,76	0,76
	06:00	2,51	2,20	0,31	1			1	1			0,82	0,83
	07:00	2,61	2,40	0,21	1			1	1			0,91	0,91
	08:00	2,89	2,77	0,11	1			1	1		1	0,88	0,85
	09:00	3,16	2,76	0,39	1			1	1		1	0,90	0,91
	10:00	3,30	3,18	0,11	1			1	1		1	1,03	1,05
	11:00	3,25	2,80	0,44	1			1	1		1	1,00	1,00
	12:00	3,33	2,69	0,64	1			1	1		1	1,08	1,08
	13:00	3,37	2,61	0,76	1			1	1		1	1,16	1,14
	14:00	3,09	2,37	0,72	1			1	1		1	0,88	0,85
	15:00	3,21	2,90	0,31	1			1	1		1	0,96	0,97
	16:00	3,26	2,79	0,47	1			1	1		1	1,01	1,02
	17:00	3,39	2,71	0,68	1			1	1		1	1,12	1,13
	18:00	3,56	2,86	0,70	1			1	1		1	1,20	1,20
	19:00	3,67	2,85	0,83	1			1	1		1	1,20	1,20
	20:00	3,74	2,64	1,10	1			1	1		1	1,20	1,20
	21:00	3,51	2,42	1,09	1			1	1		1	1,20	1,19
	22:00	3,30	2,57	0,73	1			1	1		1	1,06	1,06
	23:00	2,98	2,24	0,75	1			1	1			1,02	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,55	1,84	0,72	1			1	1			0,88	0,86
	01:00	2,35	1,86	0,50	1			1	1			0,67	0,68
	02:00	2,22	1,69	0,53	1			1	1			0,54	0,54
	03:00	2,06	1,66	0,39	1			1	1			0,40	0,38
	04:00	1,99	1,69	0,30	1			1	1			0,31	0,31
	05:00	1,97	1,69	0,28	1			1	1			0,29	0,29
	06:00	2,05	1,69	0,36	1			1	1			0,37	0,38
	07:00	2,22	1,71	0,52	1			1	1			0,51	0,53
	08:00	2,40	1,69	0,71	1			1	1			0,71	0,71
	09:00	2,46	1,68	0,78				1	1		1	0,79	0,73
	10:00	2,59	1,74	0,86				1	1		1	0,87	0,89
	11:00	2,65	1,73	0,92				1	1		1	0,92	0,93
	12:00	2,70	1,77	0,93				1	1		1	0,94	0,94
	13:00	2,71	1,77	0,95				1	1		1	0,95	0,95
	14:00	2,60	1,70	0,90				1	1		1	0,90	0,90
	15:00	2,53	1,69	0,84				1	1		1	0,84	0,85
	16:00	2,61	1,71	0,90				1	1		1	0,90	0,90
	17:00	2,66	1,73	0,93				1	1		1	0,93	0,93
	18:00	2,73	1,78	0,95				1	1		1	0,95	0,95
	19:00	2,95	1,93	1,02				1	1		1	1,03	1,03
	20:00	2,99	1,95	1,04				1	1		1	1,05	1,05
	21:00	2,86	1,86	1,00				1	1		1	1,00	1,00
	22:00	2,74	1,78	0,96				1	1		1	0,96	0,95
	23:00	2,58	1,69	0,89	1			1	1			0,89	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	
Η Ε Ρ Ε Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,32	1,68	0,64	1			1	1			0,65	0,64
	01:00	2,15	1,68	0,47	1			1	1			0,48	0,47
	02:00	2,02	1,47	0,55				1	1			0,55	0,60
	03:00	1,96	1,28	0,68				1	1			0,69	0,69
	04:00	1,90	1,24	0,66				1	1			0,67	0,67
	05:00	1,86	1,22	0,65				1	1			0,66	0,65
	06:00	2,00	1,31	0,69				1	1			0,70	0,70
	07:00	2,18	1,48	0,69				1	1			0,71	0,69
	08:00	2,49	1,74	0,75				1	1		1	0,76	0,77
	09:00	2,86	1,87	0,99				1	1		1	1,00	1,00
	10:00	2,98	1,95	1,03				1	1		1	1,04	1,04
	11:00	2,98	1,95	1,03				1	1		1	1,04	1,04
	12:00	2,99	1,98	1,01				1	1		1	1,04	1,04
	13:00	3,01	1,97	1,04				1	1		1	1,05	1,06
	14:00	2,89	1,87	1,01				1	1		1	1,02	1,01
	15:00	2,83	1,84	0,99				1	1		1	0,99	0,99
	16:00	2,77	1,80	0,97				1	1		1	0,97	0,97
	17:00	2,91	1,90	1,01				1	1		1	1,01	1,02
	18:00	3,14	2,07	1,07				1	1		1	1,09	1,10
	19:00	3,25	2,16	1,09				1	1		1	1,14	1,14
	20:00	3,26	2,17	1,09				1	1		1	1,14	1,14
	21:00	3,19	2,12	1,07	1			1	1			1,10	1,11
	22:00	2,95	1,93	1,03	1			1	1			1,04	1,04
	23:00	2,74	1,78	0,95	1			1	1			0,96	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	
Η Ε Ρ Ε Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,44	1,67	0,77	1			1	1			0,77	0,77
	01:00	2,30	1,69	0,61	1			1	1			0,62	0,62
	02:00	2,18	1,69	0,49	1			1	1			0,50	0,50
	03:00	2,15	1,68	0,47	1			1	1			0,48	0,48
	04:00	2,14	1,68	0,46	1			1	1			0,46	0,46
	05:00	2,11	1,68	0,43	1			1	1			0,43	0,44
	06:00	2,23	1,71	0,52	1			1	1			0,55	0,56
	07:00	2,40	1,91	0,49	1			1	1			0,70	0,72
	08:00	2,66	2,16	0,49				1	1		1	0,71	0,75
	09:00	2,85	2,47	0,38				1	1		1	0,57	0,93
	10:00	2,99	2,56	0,43	1			1	1		1	0,70	0,75
	11:00	2,97	2,56	0,41	1			1	1		1	0,70	0,74
	12:00	3,01	2,38	0,63	1			1	1		1	0,66	0,78
	13:00	3,07	2,40	0,68	1			1	1		1	0,68	0,83
	14:00	3,00	2,31	0,70	1			1	1		1	0,70	0,77
	15:00	2,85	2,23	0,61	1			1	1		1	0,62	0,61
	16:00	2,88	2,25	0,63	1			1	1		1	0,63	0,64
	17:00	2,99	2,25	0,74	1			1	1		1	0,74	0,75
	18:00	3,23	2,30	0,94	1			1	1		1	0,98	0,99
	19:00	3,26	2,35	0,92	1			1	1		1	1,03	1,02
	20:00	3,30	2,31	0,99	1			1	1		1	1,05	1,07
	21:00	3,20	2,29	0,91	1			1	1		1	0,98	0,96
	22:00	2,97	2,04	0,93	1			1	1			1,02	1,03
	23:00	2,74	1,96	0,77	1			1	1			0,97	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,49	2,05	0,44	1			1	1			0,83	0,82
	01:00	2,37	1,95	0,42	1			1	1			0,69	0,69
	02:00	2,21	1,89	0,33	1			1	1			0,53	0,53
	03:00	2,17	1,71	0,46	1			1	1			0,51	0,49
	04:00	2,15	1,69	0,46	1			1	1			0,47	0,47
	05:00	2,14	1,68	0,46	1			1	1			0,46	0,46
	06:00	2,22	1,89	0,33	1			1	1			0,53	0,54
	07:00	2,45	1,89	0,57				1	1		1	0,74	0,70
	08:00	2,63	2,25	0,38				1	1		1	0,92	0,91
	09:00	2,80	2,55	0,26				1	1		1	0,86	0,80
	10:00	2,92	2,71	0,21		1		1	1		1	0,68	0,68
	11:00	2,98	2,74	0,24		1		1	1		1	0,75	0,74
	12:00	3,02	2,65	0,37		1		1	1		1	0,78	0,79
	13:00	3,05	2,67	0,38		1		1	1		1	0,80	0,81
	14:00	2,87	2,62	0,25		1		1	1		1	0,66	0,63
	15:00	2,83	2,44	0,39		1		1	1		1	0,58	0,59
	16:00	2,70	2,24	0,46		1		1	1		1	0,47	0,47
	17:00	2,75	2,36	0,39		1		1	1		1	0,50	0,51
	18:00	2,87	2,50	0,37		1		1	1		1	0,63	0,62
	19:00	2,97	2,65	0,32		1		1	1		1	0,72	0,73
	20:00	3,10	2,71	0,39		1		1	1		1	0,86	0,86
	21:00	3,00	2,29	0,71		1		1	1		1	0,75	0,76
	22:00	2,84	2,08	0,77	1	1			1			0,85	0,88
	23:00	2,57	2,07	0,49	1	1			1			0,88	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000						
Α	Ρ	Ε	Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				00:00	2,28	1,93	0,35	1	1			1			0,64	0,60
				01:00	2,15	1,84	0,31	1	1			1			0,48	0,47
				02:00	2,03	1,87	0,16	1	1			1			0,34	0,35
				03:00	2,01	1,74	0,27	1	1			1			0,34	0,33
				04:00	1,95	1,86	0,09	1	1			1			0,27	0,27
				05:00	1,95	1,82	0,13	1	1			1			0,26	0,27
				06:00	2,06	1,76	0,30	1	1			1			0,37	0,37
				07:00	2,32	1,99	0,33	1	1			1			0,61	0,63
				08:00	2,63	2,18	0,45	1				1		1	0,90	0,85
				09:00	2,73	2,47	0,26				1	1		1	0,93	0,86
				10:00	2,96	2,85	0,11				1	1		1	0,99	0,97
				11:00	3,11	3,02	0,09	1			1	1		1	0,87	0,87
				12:00	3,22	3,15	0,07	1			1	1		1	0,99	0,99
				13:00	3,32	3,31	0,01	1			1	1		1	1,06	1,07
				14:00	3,15	3,08	0,08	1			1	1		1	0,92	0,91
				15:00	3,03	2,80	0,23	1			1	1		1	0,80	0,80
				16:00	3,01	2,82	0,19	1			1	1		1	0,76	0,76
				17:00	3,17	2,99	0,18	1			1	1		1	0,93	0,93
				18:00	3,32	3,05	0,27	1			1	1		1	1,05	1,06
				19:00	3,48	3,10	0,37	1			1	1		1	1,20	1,20
				20:00	3,52	3,17	0,35	1			1	1		1	1,20	1,19
				21:00	3,41	2,40	1,02	1			1	1		1	1,16	1,15
				22:00	3,22	2,25	0,97	1		1	1	1			0,99	0,95
				23:00	2,94	2,23	0,71	1		1	1	1			0,73	0,76

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:00 με 21:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,70	2,13	0,57	1		1	1				0,89	0,95
	01:00	2,53	1,92	0,61	1		1	1				0,86	0,85
	02:00	2,39	1,97	0,41	1		1	1				0,71	0,71
	03:00	2,33	1,75	0,58	1		1	1				0,65	0,65
	04:00	2,28	1,69	0,59	1		1	1				0,59	0,60
	05:00	2,30	1,69	0,61	1		1	1				0,62	0,62
	06:00	2,37	2,00	0,37	1		1	1				0,68	0,69
	07:00	2,58	2,13	0,45	1		1	1				0,87	0,87
	08:00	2,86	2,42	0,44	1		1	1				1,00	1,00
	09:00	3,13	2,97	0,16	1		1	1			1	0,98	0,97
	10:00	3,28	3,21	0,07	1		1	1			1	1,04	1,04
	11:00	3,31	3,12	0,19	1		1	1			1	0,99	0,96
	12:00	3,44	3,17	0,27	1			1	1		1	1,16	1,16
	13:00	3,45	3,06	0,39	1			1	1		1	1,17	1,18
	14:00	3,36	2,93	0,43	1			1	1		1	1,12	1,12
	15:00	3,31	2,30	1,01	1			1	1		1	1,06	1,07
	16:00	3,35	2,30	1,06	1			1	1		1	1,10	1,11
	17:00	3,50	2,58	0,92	1			1	1		1	1,19	1,19
	18:00	3,55	3,02	0,54	1			1	1		1	1,20	1,20
	19:00	3,60	2,89	0,71	1			1	1		1	1,20	1,20
	20:00	3,62	3,40	0,22	1			1	1		1	1,20	1,20
	21:00	3,50	2,66	0,85	1			1	1		1	1,19	1,19
	22:00	3,35	2,27	1,08	1			1	1		1	1,12	1,11
	23:00	3,08	2,05	1,03	1			1	1			1,03	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,81	1,93	0,88	1			1	1			0,99	0,99
	01:00	2,63	2,31	0,32	1			1	1			0,92	0,92
	02:00	2,51	2,13	0,39	1			1	1			0,84	0,84
	03:00	2,48	1,76	0,72	1			1	1			0,80	0,80
	04:00	2,42	1,71	0,71	1			1	1			0,74	0,74
	05:00	2,42	1,81	0,61	1			1	1			0,73	0,74
	06:00	2,44	1,77	0,67	1			1	1			0,77	0,76
	07:00	2,66	1,78	0,87	1			1	1			0,91	0,91
	08:00	2,90	1,92	0,97	1			1	1			1,01	1,01
	09:00	3,09	2,55	0,54	1			1	1		1	0,90	0,89
	10:00	3,28	2,53	0,75	1			1	1		1	1,03	1,03
	11:00	3,27	2,45	0,82	1			1	1		1	1,04	1,03
	12:00	3,29	2,51	0,78	1			1	1		1	1,04	1,06
	13:00	3,33	2,64	0,69	1			1	1		1	1,09	1,09
	14:00	3,27	2,78	0,49	1			1	1		1	1,05	1,04
	15:00	3,23	2,24	0,98	1			1	1		1	0,99	0,98
	16:00	3,24	2,25	1,00	1			1	1		1	1,01	1,01
	17:00	3,28	2,26	1,02	1			1	1		1	1,03	1,04
	18:00	3,35	2,28	1,07	1			1	1		1	1,11	1,11
	19:00	3,45	2,36	1,09	1			1	1		1	1,16	1,17
	20:00	3,34	2,27	1,06	1			1	1		1	1,10	1,09
	21:00	3,03	2,23	0,80	1			1	1		1	0,81	0,79
	22:00	2,87	2,13	0,74	1			1	1		1	0,77	0,83
	23:00	2,65	1,84	0,81	1			1	1			0,93	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,40	1,68	0,72	1			1	1			0,73	0,73
	01:00	2,22	1,70	0,53	1			1	1			0,55	0,55
	02:00	2,09	1,68	0,41	1			1	1			0,42	0,42
	03:00	1,99	1,43	0,56				1	1			0,65	0,66
	04:00	1,98	1,29	0,69				1	1			0,69	0,69
	05:00	1,97	1,32	0,65				1	1			0,69	0,69
	06:00	2,03	1,38	0,65				1	1			0,71	0,71
	07:00	2,23	1,60	0,64				1	1		1	0,68	0,65
	08:00	2,40	1,70	0,70				1	1		1	0,72	0,72
	09:00	2,44	1,70	0,75				1	1		1	0,76	0,76
	10:00	2,49	1,85	0,64				1	1		1	0,81	0,81
	11:00	2,57	2,18	0,39				1	1		1	0,88	0,88
	12:00	2,63	1,91	0,72				1	1		1	0,91	0,92
	13:00	2,71	1,78	0,93				1	1		1	0,95	0,95
	14:00	2,67	1,74	0,93				1	1		1	0,93	0,93
	15:00	2,56	1,85	0,71				1	1		1	0,88	0,88
	16:00	2,59	2,24	0,35				1	1		1	0,89	0,89
	17:00	2,70	2,39	0,30				1	1		1	0,95	0,94
	18:00	2,90	2,63	0,27	1			1	1		1	0,71	0,68
	19:00	3,01	2,32	0,70	1			1	1		1	0,76	0,76
	20:00	3,12	2,72	0,40	1			1	1		1	0,88	0,89
	21:00	2,94	2,24	0,70	1			1	1		1	0,70	0,70
	22:00	2,79	2,42	0,37	1			1	1		1	0,55	0,56
	23:00	2,57	2,53	0,04	1			1	1			0,64	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,29	2,25	0,05	1			1	1			0,63	0,62
	01:00	2,13	2,09	0,05	1			1	1			0,45	0,46
	02:00	1,98	1,87	0,11	1			1	1			0,31	0,30
	03:00	1,93	1,79	0,13	1			1	1			0,25	0,25
	04:00	1,91	1,78	0,13	1			1	1			0,23	0,23
	05:00	1,93	1,69	0,24	1			1	1			0,25	0,25
	06:00	2,01	1,70	0,31	1			1	1			0,31	0,33
	07:00	2,26	1,92	0,33	1			1	1			0,57	0,57
	08:00	2,53	1,83	0,69	1			1	1			0,83	0,83
	09:00	2,81	2,18	0,63	1			1	1		1	0,96	0,91
	10:00	3,08	2,54	0,54	1			1	1		1	0,88	0,86
	11:00	3,03	2,40	0,63	1			1	1		1	0,79	0,78
	12:00	3,12	2,34	0,78	1			1	1		1	0,86	0,88
	13:00	3,08	2,24	0,84	1			1	1		1	0,85	0,84
	14:00	3,04	2,23	0,81	1			1	1		1	0,81	0,80
	15:00	2,90	2,23	0,67	1			1	1		1	0,68	0,66
	16:00	2,86	2,24	0,62	1			1	1		1	0,63	0,62
	17:00	3,04	2,24	0,80	1			1	1		1	0,80	0,79
	18:00	3,11	2,25	0,86	1			1	1		1	0,87	0,87
	19:00	3,23	2,26	0,98	1			1	1		1	1,00	0,99
	20:00	3,19	2,25	0,95	1			1	1		1	0,95	0,95
	21:00	3,10	2,30	0,80	1			1	1		1	0,87	0,86
	22:00	2,88	2,28	0,60	1			1	1		1	0,65	0,65
	23:00	2,61	1,95	0,66	1			1	1			0,66	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,37	1,68	0,68	1			1	1			0,70	0,69
	01:00	2,21	1,70	0,51	1			1	1			0,55	0,54
	02:00	2,18	1,69	0,49	1			1	1			0,50	0,50
	03:00	2,13	1,55	0,58	1			1	1			0,59	0,60
	04:00	2,10	1,38	0,72				1	1			0,74	0,74
	05:00	2,09	1,40	0,70				1	1			0,73	0,73
	06:00	2,15	1,42	0,73				1	1			0,75	0,75
	07:00	2,42	1,70	0,72				1	1		1	0,78	0,77
	08:00	2,61	1,81	0,79				1	1		1	0,88	0,88
	09:00	2,78	1,90	0,89				1	1		1	0,97	0,97
	10:00	2,90	2,21	0,69				1	1		1	1,01	1,02
	11:00	2,87	2,07	0,80				1	1		1	1,00	1,00
	12:00	2,98	1,96	1,02				1	1		1	1,04	1,04
	13:00	2,95	1,93	1,03				1	1		1	1,04	1,04
	14:00	2,90	1,89	1,01				1	1		1	1,02	1,02
	15:00	2,71	1,92	0,79				1	1		1	0,95	0,95
	16:00	2,76	1,84	0,92				1	1		1	0,96	0,96
	17:00	2,95	2,01	0,94				1	1		1	1,03	1,03
	18:00	3,09	2,15	0,95				1	1		1	1,08	1,08
	19:00	3,23	2,15	1,08				1	1		1	1,12	1,10
	20:00	3,21	2,25	0,96			1	1	1			0,96	0,96
	21:00	3,10	2,08	1,02			1	1	1			1,05	1,06
	22:00	2,86	2,13	0,73			1	1	1			1,00	1,00
	23:00	2,67	2,28	0,39			1	1	1			0,94	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,39	2,02	0,37			1	1	1			0,72	0,72
	01:00	2,14	1,67	0,47			1	1	1			0,49	0,47
	02:00	2,06	1,78	0,28			1	1	1			0,37	0,37
	03:00	1,96	1,82	0,14			1	1	1			0,27	0,28
	04:00	1,94	1,79	0,15			1	1	1			0,26	0,26
	05:00	1,97	1,90	0,07			1	1	1			0,29	0,30
	06:00	2,06	1,84	0,22			1	1	1			0,36	0,37
	07:00	2,33	1,96	0,37			1	1	1			0,63	0,65
	08:00	2,64	2,51	0,12				1	1		1	0,68	0,74
	09:00	2,89	2,77	0,12				1	1		1	1,01	1,01
	10:00	3,04	3,00	0,04	1			1	1		1	0,86	0,83
	11:00	3,04	3,03	0,01	1			1	1		1	0,80	0,80
	12:00	3,08	3,00	0,08	1			1	1		1	0,84	0,84
	13:00	3,10	3,05	0,05	1			1	1		1	0,83	0,85
	14:00	3,12	3,12	0,00	1			1	1		1	0,93	0,89
	15:00	2,83	2,83	0,00	1			1	1		1	0,59	0,58
	16:00	2,79	2,79	0,00	1			1	1		1	0,54	0,55
	17:00	2,87	2,86	0,02	1			1	1		1	0,62	0,63
	18:00	2,98	2,97	0,01	1			1	1		1	0,72	0,73
	19:00	3,08	3,07	0,00	1			1	1		1	0,85	0,84
	20:00	3,23	3,21	0,01	1			1	1		1	0,99	0,98
	21:00	3,09	2,88	0,21	1			1	1		1	0,86	0,85
	22:00	2,89	2,72	0,17	1			1	1		1	0,67	0,66
	23:00	2,65	2,43	0,22	1			1	1			0,74	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	
Η Ε Ρ Ε Σ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,39	1,84	0,55	1			1	1			0,73	0,72
	01:00	2,27	1,69	0,59	1			1	1			0,59	0,59
	02:00	2,20	1,62	0,58				1	1			0,70	0,72
	03:00	2,15	1,46	0,69				1	1			0,75	0,75
	04:00	2,14	1,46	0,68				1	1			0,75	0,75
	05:00	2,12	1,40	0,72				1	1			0,74	0,74
	06:00	2,19	1,52	0,68				1	1			0,71	0,68
	07:00	2,38	1,72	0,66				1	1		1	0,68	0,70
	08:00	2,61	1,85	0,76				1	1		1	0,90	0,89
	09:00	2,81	1,85	0,96				1	1		1	0,97	0,98
	10:00	2,87	1,87	1,00				1	1		1	1,00	1,00
	11:00	2,81	1,84	0,98				1	1		1	0,99	0,99
	12:00	2,71	1,76	0,95				1	1		1	0,95	0,94
	13:00	2,71	1,76	0,94				1	1		1	0,95	0,95
	14:00	2,60	1,71	0,89				1	1		1	0,90	0,90
	15:00	2,49	1,67	0,82				1	1		1	0,83	0,81
	16:00	2,48	1,70	0,78				1	1		1	0,78	0,80
	17:00	2,66	1,74	0,92				1	1		1	0,92	0,92
	18:00	2,78	1,82	0,97				1	1		1	0,97	0,97
	19:00	2,91	1,90	1,01				1	1		1	1,02	1,02
	20:00	3,06	2,00	1,06				1	1		1	1,07	1,07
	21:00	2,77	1,80	0,97				1	1		1	0,97	0,97
	22:00	2,51	1,68	0,84				1	1		1	0,84	0,78
	23:00	2,20	1,61	0,58	1			1	1			0,58	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,96	1,27	0,69				1	1			0,69	0,69
	01:00	1,87	1,22	0,64				1	1			0,65	0,65
	02:00	1,74	1,15	0,59				1	1			0,60	0,61
	03:00	1,71	1,12	0,58				1	1			0,59	0,58
	04:00	1,65	1,12	0,53				1	1			0,53	0,53
	05:00	1,68	1,13	0,55				1	1			0,55	0,56
	06:00	1,79	1,17	0,62				1	1			0,62	0,62
	07:00	2,01	1,32	0,69				1	1			0,70	0,69
	08:00	2,22	1,67	0,55				1	1		1	0,55	0,53
	09:00	2,27	1,69	0,58				1	1		1	0,58	0,59
	10:00	2,52	1,70	0,82				1	1		1	0,81	0,82
	11:00	2,63	1,71	0,92				1	1		1	0,92	0,91
	12:00	2,61	1,71	0,91				1	1		1	0,91	0,91
	13:00	2,60	1,70	0,90				1	1		1	0,90	0,90
	14:00	2,54	1,68	0,86				1	1		1	0,86	0,85
	15:00	2,44	1,68	0,76				1	1		1	0,77	0,77
	16:00	2,49	1,69	0,79				1	1		1	0,80	0,80
	17:00	2,62	1,71	0,91				1	1		1	0,91	0,91
	18:00	2,78	1,81	0,97				1	1		1	0,97	0,97
	19:00	2,94	1,92	1,02				1	1		1	1,03	1,03
	20:00	2,93	1,91	1,02				1	1		1	1,03	1,03
	21:00	2,80	1,83	0,98				1	1		1	0,98	0,98
	22:00	2,63	1,72	0,91				1	1		1	0,92	0,91
	23:00	2,39	1,64	0,75				1	1		1	0,75	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,12	1,39	0,74				1	1			0,74	0,74
	01:00	2,06	1,35	0,71				1	1			0,72	0,72
	02:00	1,99	1,31	0,68				1	1			0,69	0,70
	03:00	1,93	1,36	0,57				1	1			0,68	0,68
	04:00	1,93	1,28	0,65				1	1			0,68	0,68
	05:00	1,94	1,26	0,68				1	1			0,68	0,68
	06:00	2,04	1,33	0,71				1	1			0,71	0,71
	07:00	2,21	1,50	0,71				1	1			0,72	0,71
	08:00	2,56	1,75	0,81				1	1		1	0,81	0,83
	09:00	2,69	1,77	0,92				1	1		1	0,92	0,93
	10:00	2,82	1,84	0,98				1	1		1	0,98	0,99
	11:00	2,82	1,85	0,97				1	1		1	0,99	0,99
	12:00	2,73	1,79	0,93				1	1		1	0,95	0,95
	13:00	2,73	1,80	0,93				1	1		1	0,96	0,96
	14:00	2,63	2,01	0,61				1	1		1	0,92	0,91
	15:00	2,36	1,76	0,60				1	1		1	0,70	0,69
	16:00	2,37	1,69	0,68				1	1		1	0,69	0,69
	17:00	2,56	1,71	0,85				1	1		1	0,85	0,87
	18:00	2,73	1,78	0,95				1	1		1	0,95	0,95
	19:00	2,88	1,88	1,00				1	1		1	1,00	1,01
	20:00	2,80	1,83	0,97				1	1		1	0,98	0,98
	21:00	2,69	1,77	0,92				1	1		1	0,94	0,94
	22:00	2,52	1,73	0,78				1	1		1	0,85	0,84
	23:00	2,27	1,69	0,57				1	1		1	0,73	0,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,92	1,60	0,32				1	1			0,68	0,67
	01:00	1,83	1,51	0,32				1	1			0,65	0,64
	02:00	1,73	1,39	0,34				1	1			0,59	0,59
	03:00	1,67	1,31	0,36				1	1			0,56	0,55
	04:00	1,64	1,30	0,34				1	1			0,52	0,52
	05:00	1,66	1,41	0,25				1	1			0,53	0,54
	06:00	1,74	1,53	0,21				1	1			0,60	0,61
	07:00	1,92	1,66	0,26				1	1			0,67	0,67
	08:00	2,11	1,82	0,30				1	1		1	0,51	0,48
	09:00	2,23	2,08	0,14				1	1		1	0,55	0,54
	10:00	2,25	2,07	0,18				1	1		1	0,55	0,57
	11:00	2,30	2,24	0,06				1	1		1	0,62	0,62
	12:00	2,39	2,24	0,15				1	1		1	0,69	0,71
	13:00	2,32	2,01	0,31				1	1		1	0,64	0,65
	14:00	2,18	1,87	0,31				1	1		1	0,49	0,50
	15:00	2,15	1,68	0,47				1	1		1	0,48	0,47
	16:00	2,17	1,70	0,47				1	1		1	0,47	0,48
	17:00	2,33	1,82	0,52				1	1		1	0,63	0,65
	18:00	2,46	1,75	0,71				1	1		1	0,77	0,77
	19:00	2,70	2,33	0,38				1	1		1	0,87	0,80
	20:00	2,75	2,55	0,19	1				1		1	0,54	0,57
	21:00	2,68	2,50	0,18	1				1		1	0,91	0,94
	22:00	2,50	2,39	0,12	1				1		1	0,82	0,74
	23:00	2,27	2,24	0,03	1		1		1			0,61	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,03	1,98	0,05	1		1		1			0,36	0,36
	01:00	1,93	1,80	0,13	1				1			0,26	0,25
	02:00	1,83	1,73	0,10	1				1			0,50	0,59
	03:00	1,79	1,76	0,03	1				1			0,63	0,63
	04:00	1,75	1,74	0,01	1				1			0,61	0,61
	05:00	1,80	1,77	0,03	1				1			0,63	0,63
	06:00	1,90	1,78	0,12	1				1			0,67	0,66
	07:00	2,00	1,99	0,02	1		1		1			0,49	0,43
	08:00	2,22	2,21	0,01	1		1		1			0,52	0,53
	09:00	2,35	2,29	0,06	1		1		1			0,67	0,67
	10:00	2,49	2,22	0,27	1		1		1			0,78	0,79
	11:00	2,71	2,58	0,13	1		1		1			0,95	0,95
	12:00	2,74	2,64	0,10	1		1		1			0,96	0,96
	13:00	2,64	2,55	0,10	1		1		1			0,92	0,92
	14:00	2,61	2,57	0,05	1		1		1			0,91	0,90
	15:00	2,50	2,49	0,01	1		1		1			0,81	0,81
	16:00	2,55	2,55	0,00	1		1		1			0,87	0,86
	17:00	2,66	2,66	0,00	1		1		1			0,93	0,93
	18:00	2,77	2,77	0,00	1	1	1		1			0,71	0,62
	19:00	2,99	2,96	0,02	1	1	1		1			0,73	0,74
	20:00	2,94	2,79	0,15	1	1	1		1			0,70	0,70
	21:00	2,83	2,62	0,21	1	1	1		1			0,61	0,59
	22:00	2,58	2,42	0,16	1	1	1					0,75	0,84
	23:00	2,34	2,25	0,08	1	1	1					0,67	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,14	2,13	0,01	1	1	1					0,47	0,46
	01:00	2,06	2,06	0,00	1	1	1					0,38	0,38
	02:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1					0,34	0,34
	03:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1					0,28	0,28
	04:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1					0,23	0,24
	05:00	1,92	1,91	0,01	1		1					0,45	0,55
	06:00	2,01	1,93	0,08	1		1					0,70	0,70
	07:00	2,20	2,07	0,12	1		1			1		0,67	0,66
	08:00	2,38	2,38	0,00	1		1			1		0,72	0,71
	09:00	2,52	2,52	0,00	1		1			1		0,80	0,82
	10:00	2,62	2,61	0,01	1		1		1			0,89	0,82
	11:00	2,70	2,70	0,00	1				1		1	0,94	0,94
	12:00	2,67	2,67	0,00	1				1		1	0,94	0,94
	13:00	2,64	2,64	0,01	1				1		1	0,93	0,92
	14:00	2,51	2,50	0,00	1				1		1	0,82	0,82
	15:00	2,43	2,43	0,00	1				1		1	0,74	0,75
	16:00	2,44	2,44	0,01	1				1		1	0,77	0,76
	17:00	2,66	2,66	0,00	1				1		1	0,92	0,92
	18:00	2,93	2,93	0,00	1			1	1		1	0,79	0,74
	19:00	3,05	3,05	0,00	1			1	1		1	0,81	0,81
	20:00	3,01	3,01	0,00	1			1	1		1	0,80	0,78
	21:00	2,86	2,86	0,00	1			1	1		1	0,63	0,62
	22:00	2,66	2,66	0,00	1			1	1		1	0,68	0,75
	23:00	2,41	2,41	0,00	1			1	1			0,76	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,20	2,20	0,00	1			1	1			0,53	0,52
	01:00	2,11	2,05	0,06	1			1	1			0,43	0,43
	02:00	1,97	1,83	0,14	1			1	1			0,30	0,30
	03:00	1,93	1,78	0,15				1	1			0,40	0,49
	04:00	1,91	1,86	0,05				1	1			0,67	0,67
	05:00	1,90	1,89	0,00				1	1			0,66	0,67
	06:00	2,01	1,98	0,03				1	1			0,70	0,70
	07:00	2,16	2,15	0,01				1	1		1	0,64	0,63
	08:00	2,30	2,29	0,00				1	1		1	0,63	0,61
	09:00	2,67	2,65	0,02				1	1		1	0,88	0,92
	10:00	2,68	2,58	0,10				1	1		1	0,93	0,93
	11:00	2,76	2,65	0,11				1	1		1	0,97	0,96
	12:00	2,67	2,63	0,05				1	1		1	0,93	0,93
	13:00	2,69	2,69	0,01				1	1		1	0,94	0,94
	14:00	2,62	2,60	0,02				1	1		1	0,91	0,90
	15:00	2,33	2,26	0,07				1	1		1	0,66	0,65
	16:00	2,29	2,15	0,15				1	1		1	0,61	0,61
	17:00	2,47	2,12	0,35				1	1		1	0,78	0,79
	18:00	2,63	2,57	0,06				1	1		1	0,91	0,92
	19:00	2,85	2,84	0,01	1			1	1		1	0,74	0,65
	20:00	2,76	2,71	0,05	1			1	1		1	0,54	0,54
	21:00	2,60	2,32	0,29	1			1	1			0,82	0,90
	22:00	2,46	2,23	0,23	1			1	1			0,79	0,78
	23:00	2,27	2,01	0,25	1			1	1			0,61	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,99	1,65	0,33				1	1			0,57	0,61
	01:00	1,86	1,33	0,53				1	1			0,65	0,65
	02:00	1,83	1,26	0,57				1	1			0,64	0,64
	03:00	1,80	1,39	0,41				1	1			0,63	0,63
	04:00	1,77	1,27	0,50				1	1			0,62	0,62
	05:00	1,80	1,24	0,57				1	1			0,63	0,63
	06:00	1,92	1,36	0,57				1	1			0,67	0,67
	07:00	2,17	1,91	0,26				1	1	1		0,63	0,60
	08:00	2,45	1,98	0,47				1	1	1		0,77	0,77
	09:00	2,53	1,93	0,60				1	1	1		0,84	0,84
	10:00	2,62	2,34	0,27				1	1	1		0,88	0,83
	11:00	2,77	2,63	0,14	1			1	1		1	0,77	0,67
	12:00	2,75	2,66	0,08	1			1	1		1	0,53	0,51
	13:00	2,77	2,73	0,04	1			1	1		1	0,52	0,53
	14:00	2,78	2,65	0,13	1			1	1		1	0,55	0,55
	15:00	2,52	2,16	0,36				1	1		1	0,65	0,76
	16:00	2,53	2,41	0,12				1	1		1	0,83	0,83
	17:00	2,70	2,41	0,29				1	1		1	0,94	0,94
	18:00	2,85	1,91	0,94				1	1		1	0,97	0,94
	19:00	3,00	2,23	0,77	1			1	1		1	0,78	0,76
	20:00	2,92	2,35	0,57	1			1	1		1	0,66	0,68
	21:00	2,80	2,32	0,48	1			1	1		1	0,58	0,57
	22:00	2,63	1,83	0,80	1			1	1			0,83	0,89
	23:00	2,42	1,80	0,62	1			1	1			0,75	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,20	1,71	0,49	1			1	1			0,55	0,53
	01:00	2,10	1,63	0,47	1			1	1			0,52	0,56
	02:00	1,99	1,71	0,27				1	1			0,70	0,70
	03:00	1,98	1,51	0,47				1	1			0,70	0,69
	04:00	1,94	1,37	0,56				1	1			0,68	0,68
	05:00	1,97	1,36	0,61				1	1			0,69	0,69
	06:00	2,06	1,46	0,61				1	1			0,72	0,72
	07:00	2,20	1,60	0,61	1			1			1	0,62	0,60
	08:00	2,39	1,69	0,70	1			1			1	0,70	0,70
	09:00	2,44	1,76	0,68	1			1			1	0,73	0,76
	10:00	2,48	1,74	0,74	1			1			1	0,79	0,80
	11:00	2,47	1,69	0,78	1			1			1	0,81	0,80
	12:00	2,50	1,72	0,77	1			1			1	0,79	0,82
	13:00	2,52	1,73	0,79	1			1			1	0,82	0,83
	14:00	2,46	1,67	0,79	1			1			1	0,79	0,79
	15:00	2,25	1,68	0,57	1			1			1	0,58	0,58
	16:00	2,15	1,70	0,45	1			1			1	0,45	0,47
	17:00	2,53	1,77	0,76	1			1			1	0,86	0,87
	18:00	2,67	1,89	0,79	1			1			1	0,92	0,51
	19:00	2,78	2,32	0,46	1	1		1	1			0,46	0,29
	20:00	2,70	2,70	0,00	1	1		1	1			0,00	0,46
	21:00	2,57	2,57	0,00		1		1	1			0,00	0,76
	22:00	2,42	2,41	0,01		1		1	1			0,00	0,73
	23:00	2,23	1,91	0,32		1		1	1			0,32	0,55

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:30 – 23:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,99	1,68	0,30		1		1	1			0,31	0,31
	01:00	1,88	1,56	0,32		1		1	1			0,32	0,38
	02:00	1,81	1,18	0,63				1	1			0,63	0,63
	03:00	1,75	1,14	0,61				1	1			0,61	0,61
	04:00	1,74	1,15	0,59				1	1			0,60	0,60
	05:00	1,76	1,15	0,61				1	1			0,62	0,62
	06:00	1,82	1,19	0,63				1	1			0,64	0,64
	07:00	2,04	1,34	0,71				1	1			0,71	0,71
	08:00	2,25	1,63	0,62				1	1		1	0,63	0,60
	09:00	2,34	1,69	0,65				1	1		1	0,65	0,66
	10:00	2,39	1,70	0,69				1	1		1	0,71	0,71
	11:00	2,42	1,80	0,62				1	1		1	0,74	0,74
	12:00	2,41	1,69	0,72				1	1		1	0,73	0,73
	13:00	2,38	1,73	0,66				1	1		1	0,70	0,71
	14:00	2,26	1,70	0,57				1	1		1	0,61	0,59
	15:00	2,10	1,68	0,42				1	1		1	0,43	0,43
	16:00	2,11	1,69	0,42				1	1		1	0,42	0,43
	17:00	2,21	1,68	0,54				1	1		1	0,54	0,53
	18:00	2,38	1,69	0,69				1	1		1	0,69	0,70
	19:00	2,58	1,70	0,88				1	1		1	0,88	0,88
	20:00	2,52	1,67	0,85				1	1		1	0,85	0,84
	21:00	2,35	1,68	0,67				1	1		1	0,68	0,67
	22:00	2,13	1,66	0,47				1	1		1	0,47	0,45
	23:00	1,92	1,55	0,37				1	1		1	0,40	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,69	1,16	0,53				1	1			0,57	0,57
	01:00	1,59	1,13	0,46				1	1			0,47	0,47
	02:00	1,51	1,12	0,38				1	1			0,39	0,39
	03:00	1,45	1,12	0,33				1	1			0,33	0,33
	04:00	1,44	1,12	0,32				1	1			0,33	0,32
	05:00	1,47	1,14	0,33				1	1			0,35	0,35
	06:00	1,57	1,15	0,42				1	1			0,45	0,44
	07:00	1,72	1,32	0,41				1	1			0,58	0,58
	08:00	1,86	1,63	0,23				1	1			0,65	0,65
	09:00	1,93	1,79	0,14				1	1			0,67	0,68
	10:00	2,03	1,85	0,18				1	1		1	0,44	0,38
	11:00	2,09	2,03	0,06				1	1		1	0,41	0,41
	12:00	2,20	2,17	0,04				1	1		1	0,52	0,52
	13:00	2,16	2,12	0,04				1	1		1	0,51	0,48
	14:00	2,03	2,00	0,02				1	1		1	0,35	0,35
	15:00	1,93	1,91	0,01				1	1		1	0,26	0,24
	16:00	1,99	1,90	0,08				1	1		1	0,30	0,30
	17:00	2,10	2,02	0,08				1	1		1	0,40	0,41
	18:00	2,27	2,22	0,05				1	1		1	0,59	0,59
	19:00	2,54	2,50	0,04				1	1		1	0,84	0,84
	20:00	2,48	2,48	0,00				1	1		1	0,81	0,80
	21:00	2,40	2,40	0,00				1	1		1	0,73	0,72
	22:00	2,14	2,13	0,01				1	1		1	0,47	0,47
	23:00	1,96	1,96	0,00			1	1	1			0,29	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,81	1,81	0,00			1	1	1			0,14	0,13
	01:00	1,71	1,71	0,00			1	1	1			0,04	0,04
	02:00	1,63	1,63	0,00				1	1			0,36	0,48
	03:00	1,57	1,57	0,00				1	1			0,45	0,45
	04:00	1,56	1,56	0,00				1	1			0,44	0,44
	05:00	1,59	1,59	0,00				1	1			0,47	0,47
	06:00	1,69	1,69	0,00				1	1			0,56	0,56
	07:00	1,94	1,94	0,00				1	1		1	0,50	0,44
	08:00	2,22	2,22	0,00				1	1		1	0,48	0,53
	09:00	2,47	2,44	0,03				1	1		1	0,79	0,78
	10:00	2,68	2,56	0,12				1	1		1	0,93	0,94
	11:00	2,83	2,72	0,11				1	1		1	0,99	0,99
	12:00	2,70	2,59	0,11			1	1	1			0,56	0,46
	13:00	2,71	2,66	0,04			1	1	1			0,80	0,88
	14:00	2,75	2,68	0,07	1		1	1	1			0,86	0,76
	15:00	2,55	2,24	0,32	1		1	1	1			0,33	0,36
	16:00	2,55	1,77	0,79			1	1	1			0,79	0,85
	17:00	2,56	1,69	0,87			1	1	1			0,88	0,88
	18:00	2,51	1,68	0,83			1	1	1			0,84	0,84
	19:00	2,70	1,84	0,86			1	1	1			0,94	0,94
	20:00	2,73	1,82	0,91			1	1	1			0,95	0,96
	21:00	2,61	1,79	0,81			1	1	1			0,90	0,90
	22:00	2,33	1,74	0,59			1	1	1			0,67	0,66
	23:00	2,04	1,68	0,36			1	1	1			0,37	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,85	1,68	0,17			1	1	1			0,18	0,18
	01:00	1,79	1,63	0,16			1	1	1			0,17	0,26
	02:00	1,74	1,15	0,60				1	1			0,60	0,61
	03:00	1,68	1,13	0,55				1	1			0,55	0,56
	04:00	1,72	1,20	0,52				1	1			0,59	0,59
	05:00	1,75	1,40	0,35				1	1			0,61	0,61
	06:00	1,90	1,31	0,59				1	1			0,66	0,67
	07:00	2,01	1,34	0,67				1	1			0,70	0,70
	08:00	2,24	1,59	0,65				1	1		1	0,69	0,67
	09:00	2,38	1,97	0,41				1	1		1	0,70	0,69
	10:00	2,38	1,71	0,68				1	1		1	0,72	0,71
	11:00	2,33	1,88	0,46				1	1		1	0,65	0,65
	12:00	2,36	1,78	0,59				1	1		1	0,69	0,69
	13:00	2,27	1,73	0,54				1	1		1	0,59	0,59
	14:00	2,23	1,67	0,56				1	1		1	0,56	0,56
	15:00	2,12	1,70	0,42				1	1		1	0,43	0,44
	16:00	2,14	1,68	0,46				1	1		1	0,46	0,46
	17:00	2,18	1,72	0,46				1	1		1	0,51	0,50
	18:00	2,41	1,91	0,50				1	1		1	0,72	0,72
	19:00	2,71	1,92	0,79				1	1		1	0,93	0,94
	20:00	2,63	1,79	0,84				1	1		1	0,92	0,92
	21:00	2,63	1,73	0,89				1	1		1	0,92	0,92
	22:00	2,32	1,69	0,63				1	1		1	0,65	0,64
	23:00	2,13	1,58	0,55				1	1			0,63	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,94	1,33	0,61				1	1			0,69	0,68
	01:00	1,81	1,32	0,49				1	1			0,63	0,63
	02:00	1,76	1,17	0,59				1	1			0,62	0,62
	03:00	1,71	1,15	0,56				1	1			0,59	0,59
	04:00	1,69	1,15	0,53				1	1			0,57	0,56
	05:00	1,62	1,11	0,51				1	1			0,51	0,50
	06:00	1,71	1,15	0,56	1				1			0,56	0,52
	07:00	1,92	1,26	0,67	1				1			0,67	0,67
	08:00	1,96	1,28	0,68	1				1			0,68	0,69
	09:00	2,01	1,61	0,41	1				1		1	0,42	0,37
	10:00	2,06	1,73	0,33	1				1		1	0,36	0,33
	11:00	2,11	1,69	0,42				1	1		1	0,44	0,43
	12:00	2,26	1,80	0,46				1	1		1	0,55	0,57
	13:00	2,32	1,92	0,40				1	1		1	0,64	0,64
	14:00	2,18	1,86	0,32				1	1		1	0,51	0,51
	15:00	2,04	1,67	0,37				1	1		1	0,38	0,40
	16:00	2,10	1,69	0,42				1	1		1	0,42	0,42
	17:00	2,19	1,69	0,51				1	1		1	0,51	0,51
	18:00	2,36	1,69	0,67				1	1		1	0,68	0,67
	19:00	2,57	1,83	0,75				1	1		1	0,84	0,86
	20:00	2,51	1,98	0,53				1	1		1	0,83	0,83
	21:00	2,40	1,91	0,49				1	1		1	0,73	0,72
	22:00	2,19	1,68	0,51				1	1		1	0,53	0,52
	23:00	2,03	1,58	0,44				1	1		1	0,50	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	
Α Ε Ρ Ε Τ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,84	1,46	0,38				1	1			0,65	0,64
	01:00	1,66	1,28	0,38				1	1			0,55	0,55
	02:00	1,58	1,13	0,45				1	1			0,46	0,46
	03:00	1,56	1,12	0,44				1	1			0,44	0,43
	04:00	1,53	1,24	0,29				1	1			0,41	0,41
	05:00	1,58	1,38	0,20				1	1			0,45	0,46
	06:00	1,66	1,53	0,14				1	1			0,53	0,54
	07:00	1,91	1,80	0,11				1	1		1	0,55	0,49
	08:00	1,97	1,95	0,02				1	1		1	0,29	0,29
	09:00	2,05	2,05	0,00				1	1		1	0,36	0,37
	10:00	2,13	2,11	0,02				1	1		1	0,45	0,45
	11:00	2,14	2,13	0,02				1	1		1	0,47	0,46
	12:00	2,17	2,16	0,00				1	1		1	0,48	0,48
	13:00	2,11	2,11	0,00				1	1		1	0,45	0,44
	14:00	2,03	2,02	0,01				1	1		1	0,35	0,35
	15:00	2,09	2,06	0,03				1	1		1	0,40	0,41
	16:00	2,15	2,07	0,08				1	1		1	0,45	0,46
	17:00	2,30	2,21	0,09				1	1		1	0,63	0,62
	18:00	2,45	2,35	0,11				1	1		1	0,76	0,76
	19:00	2,62	2,43	0,19				1	1		1	0,91	0,91
	20:00	2,54	2,16	0,38				1	1		1	0,87	0,86
	21:00	2,45	2,07	0,38				1	1		1	0,79	0,77
	22:00	2,23	1,90	0,33				1	1		1	0,57	0,55
	23:00	1,93	1,58	0,36				1	1		1	0,41	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,73	1,21	0,52				1	1			0,60	0,59
	01:00	1,68	1,19	0,49				1	1			0,56	0,56
	02:00	1,52	1,13	0,39				1	1			0,40	0,40
	03:00	1,44	1,17	0,27				1	1			0,32	0,32
	04:00	1,43	1,18	0,25				1	1			0,31	0,31
	05:00	1,45	1,15	0,30				1	1			0,32	0,32
	06:00	1,53	1,17	0,36				1	1			0,40	0,41
	07:00	1,75	1,28	0,46				1	1			0,57	0,53
	08:00	1,92	1,48	0,45	1			1				0,67	0,67
	09:00	2,07	1,84	0,23	1			1		1		0,46	0,44
	10:00	2,03	1,76	0,27	1			1		1		0,35	0,35
	11:00	2,15	1,86	0,29	1			1		1		0,46	0,46
	12:00	2,36	2,16	0,20	1			1		1		0,64	0,67
	13:00	2,43	2,31	0,12	1			1		1		0,77	0,75
	14:00	2,26	2,05	0,21	1			1		1		0,60	0,59
	15:00	1,97	1,70	0,26	1			1		1		0,33	0,39
	16:00	1,99	1,55	0,45				1		1		0,68	0,70
	17:00	2,12	1,67	0,45				1		1		0,74	0,74
	18:00	2,29	1,78	0,51				1		1		0,75	0,73
	19:00	2,56	2,01	0,55				1	1	1		0,85	0,87
	20:00	2,44	1,86	0,58				1	1	1		0,74	0,76
	21:00	2,38	1,90	0,47				1	1	1		0,72	0,70
	22:00	2,15	1,70	0,45				1	1	1		0,48	0,47
	23:00	1,99	1,52	0,48				1	1			0,55	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,76	1,34	0,42				1	1			0,62	0,61
	01:00	1,61	1,20	0,41				1	1			0,49	0,49
	02:00	1,55	1,18	0,37				1	1			0,43	0,43
	03:00	1,54	1,19	0,35				1	1			0,42	0,42
	04:00	1,45	1,16	0,30				1	1			0,33	0,34
	05:00	1,40	1,17	0,24				1	1			0,27	0,28
	06:00	1,51	1,33	0,18				1	1			0,38	0,39
	07:00	1,66	1,48	0,18				1	1			0,54	0,53
	08:00	1,85	1,59	0,26				1	1			0,64	0,64
	09:00	2,06	1,90	0,16				1	1	1		0,44	0,38
	10:00	2,00	1,83	0,17		1			1	1		0,31	0,30
	11:00	1,95	1,75	0,21		1			1	1		0,28	0,27
	12:00	1,98	1,74	0,24		1			1	1		0,30	0,30
	13:00	1,93	1,71	0,22		1			1	1		0,25	0,25
	14:00	1,86	1,67	0,19		1			1	1		0,21	0,28
	15:00	1,85	1,69	0,16					1	1		0,62	0,64
	16:00	1,86	1,73	0,13					1	1		0,65	0,65
	17:00	2,00	1,87	0,13		1			1	1		0,58	0,53
	18:00	2,11	2,01	0,09		1			1	1		0,42	0,42
	19:00	2,27	2,17	0,10		1			1	1		0,57	0,58
	20:00	2,26	2,18	0,08		1			1	1		0,59	0,58
	21:00	2,18	2,11	0,08		1			1	1		0,51	0,51
	22:00	2,01	1,89	0,12		1			1	1		0,34	0,34
	23:00	1,77	1,62	0,15					1	1		0,24	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,62	1,57	0,05				1	1			0,51	0,51
	01:00	1,49	1,44	0,05				1	1			0,39	0,37
	02:00	1,39	1,33	0,06				1	1			0,26	0,27
	03:00	1,36	1,29	0,07				1	1			0,24	0,24
	04:00	1,34	1,29	0,05				1	1			0,22	0,22
	05:00	1,35	1,31	0,04				1	1			0,22	0,23
	06:00	1,48	1,44	0,04				1	1			0,35	0,36
	07:00	1,71	1,68	0,03				1	1			0,57	0,57
	08:00	1,79	1,78	0,00				1	1			0,62	0,62
	09:00	1,87	1,86	0,01				1	1			0,65	0,61
	10:00	2,09	2,05	0,04				1	1		1	0,42	0,40
	11:00	2,23	2,18	0,05				1	1		1	0,20	0,54
	12:00	2,29	2,20	0,09				1	1		1	0,20	0,60
	13:00	2,29	2,17	0,13				1	1		1	0,20	0,61
	14:00	2,26	2,07	0,18				1	1		1	0,21	0,58
	15:00	2,00	1,75	0,25				1	1		1	0,31	0,33
	16:00	2,03	1,72	0,31				1	1		1	0,35	0,35
	17:00	2,12	1,73	0,39				1	1		1	0,43	0,43
	18:00	2,37	1,94	0,43			1	1	1			0,67	0,65
	19:00	2,50	2,02	0,48			1	1	1			0,83	0,81
	20:00	2,36	1,79	0,57			1	1	1			0,69	0,69
	21:00	2,31	1,77	0,54			1	1	1			0,65	0,64
	22:00	2,09	1,70	0,39			1	1	1			0,42	0,41
	23:00	1,99	1,67	0,32			1	1	1			0,43	0,49

Στο διάστημα από τις 10:45 έως τις 14:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,75	1,51	0,24				1	1			0,62	0,61
	01:00	1,70	1,45	0,25				1	1			0,58	0,58
	02:00	1,59	1,29	0,30				1	1			0,48	0,47
	03:00	1,55	1,26	0,29				1	1			0,43	0,43
	04:00	1,55	1,17	0,38				1	1			0,42	0,43
	05:00	1,56	1,27	0,29				1	1			0,43	0,43
	06:00	1,63	1,31	0,33				1	1			0,52	0,51
	07:00	1,79	1,40	0,39			1	1				0,58	0,56
	08:00	1,90	1,31	0,58			1	1				0,66	0,66
	09:00	2,07	1,68	0,38			1	1	1			0,54	0,50
	10:00	2,10	1,95	0,15			1	1	1			0,40	0,42
	11:00	2,20	2,11	0,09			1	1	1			0,53	0,52
	12:00	2,10	1,79	0,31			1	1	1			0,40	0,42
	13:00	2,05	1,71	0,35			1	1	1			0,38	0,38
	14:00	2,19	2,09	0,10			1	1	1			0,50	0,51
	15:00	2,02	1,97	0,05			1	1	1			0,34	0,35
	16:00	2,02	2,00	0,02			1	1	1			0,32	0,33
	17:00	2,09	2,05	0,05			1	1	1			0,42	0,41
	18:00	2,19	2,16	0,03			1	1	1			0,51	0,51
	19:00	2,44	2,41	0,03			1	1	1			0,75	0,76
	20:00	2,33	2,28	0,04			1	1	1			0,65	0,64
	21:00	2,20	2,07	0,13			1	1	1			0,55	0,53
	22:00	1,91	1,79	0,11			1	1	1			0,24	0,22
	23:00	1,76	1,76	0,00			1	1	1			0,24	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,53	1,24	0,29					1	1		0,43	0,41
	01:00	1,43	1,19	0,24					1	1		0,31	0,31
	02:00	1,38	1,18	0,20					1	1		0,26	0,26
	03:00	1,35	1,19	0,16					1	1		0,23	0,23
	04:00	1,34	1,16	0,19					1	1		0,23	0,22
	05:00	1,36	1,17	0,20					1	1		0,24	0,24
	06:00	1,43	1,22	0,21					1	1		0,31	0,31
	07:00	1,57	1,39	0,17					1	1		0,43	0,44
	08:00	1,68	1,59	0,09					1	1		0,53	0,50
	09:00	1,87	1,78	0,09				1	1			0,63	0,59
	10:00	1,91	1,87	0,04				1	1		1	0,25	0,23
	11:00	1,97	1,92	0,05				1	1		1	0,29	0,29
	12:00	2,14	2,07	0,07				1	1		1	0,47	0,46
	13:00	2,08	1,96	0,12				1	1		1	0,43	0,41
	14:00	1,85	1,78	0,07				1	1		1	0,35	0,46
	15:00	1,84	1,79	0,05				1	1			0,64	0,64
	16:00	1,87	1,84	0,02				1	1			0,65	0,65
	17:00	1,97	1,93	0,04				1	1			0,68	0,62
	18:00	2,18	2,16	0,01				1	1		1	0,50	0,49
	19:00	2,36	2,36	0,00				1	1		1	0,68	0,69
	20:00	2,25	2,25	0,00				1	1		1	0,58	0,58
	21:00	2,08	2,05	0,03				1	1		1	0,42	0,41
	22:00	1,94	1,90	0,04				1	1		1	0,27	0,27
	23:00	1,80	1,74	0,06				1	1			0,37	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,56	1,56	0,00				1	1			0,45	0,45
	01:00	1,51	1,46	0,04				1	1			0,40	0,39
	02:00	1,49	1,42	0,06				1	1			0,36	0,37
	03:00	1,35	1,30	0,06				1	1			0,26	0,24
	04:00	1,33	1,26	0,07				1	1			0,21	0,21
	05:00	1,35	1,32	0,03				1	1			0,22	0,23
	06:00	1,45	1,38	0,06				1	1			0,32	0,32
	07:00	1,64	1,57	0,08				1	1			0,52	0,52
	08:00	1,77	1,72	0,05				1	1			0,60	0,61
	09:00	1,84	1,83	0,01				1	1			0,64	0,64
	10:00	1,84	1,84	0,01				1	1			0,64	0,65
	11:00	1,84	1,82	0,02				1	1			0,65	0,64
	12:00	1,94	1,90	0,04				1	1			0,68	0,68
	13:00	1,91	1,75	0,16				1	1			0,67	0,66
	14:00	1,80	1,61	0,20				1	1			0,63	0,63
	15:00	1,74	1,58	0,17				1	1			0,60	0,60
	16:00	1,75	1,63	0,12				1	1			0,60	0,60
	17:00	1,88	1,80	0,08				1	1			0,66	0,66
	18:00	2,05	2,03	0,02				1	1	1		0,47	0,42
	19:00	2,36	2,32	0,04				1	1	1		0,68	0,67
	20:00	2,21	2,19	0,02				1	1	1		0,55	0,54
	21:00	2,06	2,03	0,03				1	1	1		0,40	0,38
	22:00	1,91	1,88	0,03				1	1	1		0,24	0,23
	23:00	1,71	1,68	0,02				1	1	1		0,06	0,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,54	1,52	0,02				1	1			0,17	0,24
	01:00	1,47	1,41	0,05				1	1			0,34	0,35
	02:00	1,45	1,40	0,05				1	1			0,33	0,33
	03:00	1,45	1,36	0,09				1	1			0,33	0,32
	04:00	1,45	1,32	0,12				1	1			0,32	0,32
	05:00	1,48	1,39	0,09				1	1			0,37	0,36
	06:00	1,59	1,58	0,01				1	1			0,47	0,47
	07:00	1,75	1,70	0,05					1	1		0,47	0,45
	08:00	1,95	1,87	0,08				1	1	1		0,30	0,33
	09:00	2,07	2,02	0,05				1	1	1		0,14	0,39
	10:00	2,05	2,01	0,05				1	1	1		0,11	0,37
	11:00	2,09	2,07	0,02				1	1	1		0,11	0,41
	12:00	2,11	2,09	0,02				1	1	1		0,18	0,44
	13:00	1,94	1,86	0,08				1	1	1		0,28	0,26
	14:00	1,83	1,81	0,02				1	1	1		0,16	0,15
	15:00	1,79	1,79	0,00				1	1	1		0,12	0,11
	16:00	1,76	1,76	0,00				1	1	1		0,08	0,08
	17:00	1,87	1,85	0,02				1	1	1		0,17	0,19
	18:00	2,01	2,00	0,02				1	1	1		0,30	0,33
	19:00	2,38	2,38	0,01				1	1	1		0,70	0,70
	20:00	2,36	2,35	0,01				1	1	1		0,66	0,68
	21:00	2,26	2,24	0,02				1	1	1		0,59	0,58
	22:00	2,07	2,06	0,01				1	1	1		0,40	0,39
	23:00	1,86	1,86	0,00				1	1	1		0,19	0,18

Στο διάστημα από τις 08:15 έως τις 12:36 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,69	1,69	0,00				1	1			0,28	0,38
	01:00	1,63	1,62	0,01				1	1			0,52	0,51
	02:00	1,58	1,51	0,07				1	1			0,46	0,46
	03:00	1,57	1,46	0,10				1	1			0,44	0,44
	04:00	1,54	1,45	0,09				1	1			0,42	0,42
	05:00	1,58	1,48	0,10				1	1			0,46	0,46
	06:00	1,56	1,43	0,13				1	1			0,43	0,43
	07:00	1,65	1,57	0,08				1	1			0,51	0,52
	08:00	1,80	1,73	0,07				1	1			0,63	0,63
	09:00	1,86	1,84	0,03				1	1			0,65	0,65
	10:00	2,04	2,02	0,02				1	1	1		0,53	0,48
	11:00	2,11	2,08	0,03				1	1	1		0,44	0,43
	12:00	2,01	1,87	0,14				1	1	1		0,35	0,34
	13:00	2,03	1,91	0,12				1	1	1		0,36	0,35
	14:00	1,81	1,68	0,13				1	1	1		0,18	0,15
	15:00	1,66	1,64	0,02				1	1	1		0,02	0,02
	16:00	1,69	1,46	0,23				1	1			0,27	0,41
	17:00	1,99	1,53	0,47				1	1			0,69	0,70
	18:00	2,14	1,51	0,63				1	1			0,75	0,75
	19:00	2,37	1,68	0,69				1	1	1		0,72	0,70
	20:00	2,25	1,68	0,57				1	1	1		0,57	0,57
	21:00	2,20	1,66	0,53				1	1	1		0,54	0,52
	22:00	2,04	1,65	0,39				1	1	1		0,40	0,41
	23:00	1,84	1,22	0,62				1	1			0,64	0,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,51	1,11	0,40				1	1			0,43	0,40
	01:00	1,45	1,17	0,28				1	1			0,34	0,33
	02:00	1,45	1,15	0,30				1	1			0,33	0,33
	03:00	1,43	1,17	0,26				1	1			0,33	0,31
	04:00	1,36	1,12	0,24				1	1			0,25	0,24
	05:00	1,30	1,13	0,17				1	1			0,18	0,18
	06:00	1,39	1,11	0,28				1	1			0,28	0,27
	07:00	1,46	1,14	0,32				1	1			0,34	0,34
	08:00	1,63	1,24	0,39				1	1			0,50	0,50
	09:00	1,59	1,19	0,39				1	1			0,48	0,47
	10:00	1,59	1,25	0,35				1	1			0,51	0,47
	11:00	1,63	1,59	0,05				1	1			0,06	0,51
	12:00	1,62	1,46	0,16				1	1			0,16	0,50
	13:00	1,60	1,21	0,39				1	1			0,40	0,48
	14:00	1,54	1,11	0,42				1	1			0,43	0,42
	15:00	1,48	1,12	0,35				1	1			0,36	0,36
	16:00	1,53	1,13	0,40				1	1			0,41	0,41
	17:00	1,69	1,14	0,55				1	1			0,56	0,56
	18:00	1,83	1,20	0,64				1	1			0,64	0,64
	19:00	2,06	1,34	0,71				1	1			0,72	0,72
	20:00	1,95	1,27	0,68				1	1			0,69	0,68
	21:00	1,82	1,18	0,63				1	1			0,64	0,64
	22:00	1,68	1,13	0,56				1	1			0,56	0,56
	23:00	1,56	1,11	0,45				1	1			0,45	0,45

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 10:00 με 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,33	1,08	0,26				1	1			0,26	0,22
	01:00	1,28	1,12	0,16				1	1			0,17	0,17
	02:00	1,21	1,12	0,09				1	1			0,10	0,09
	03:00	1,17	1,12	0,05				1	1			0,06	0,05
	04:00	1,17	1,13	0,05				1	1			0,05	0,05
	05:00	1,19	1,13	0,06				1	1			0,06	0,07
	06:00	1,26	1,14	0,12				1	1			0,13	0,13
	07:00	1,32	1,13	0,18				1	1			0,19	0,20
	08:00	1,37	1,13	0,24				1	1			0,25	0,25
	09:00	1,47	1,13	0,34				1	1			0,35	0,35
	10:00	1,46	1,14	0,32				1	1			0,32	0,33
	11:00	1,53	1,12	0,41				1	1			0,41	0,41
	12:00	1,54	1,12	0,41				1	1			0,41	0,42
	13:00	1,51	1,13	0,38				1	1			0,39	0,39
	14:00	1,43	1,11	0,32				1	1			0,33	0,31
	15:00	1,34	1,14	0,21				1	1			0,22	0,22
	16:00	1,43	1,13	0,30				1	1			0,30	0,31
	17:00	1,55	1,13	0,42				1	1			0,42	0,43
	18:00	1,80	1,18	0,61				1	1			0,62	0,62
	19:00	2,01	1,32	0,69				1	1			0,70	0,70
	20:00	1,92	1,26	0,66				1	1			0,67	0,67
	21:00	1,85	1,21	0,64				1	1			0,65	0,65
	22:00	1,70	1,13	0,57				1	1			0,57	0,57
	23:00	1,56	1,11	0,45				1	1			0,45	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,35	1,11	0,24				1	1			0,25	0,24
	01:00	1,24	1,13	0,11				1	1			0,12	0,12
	02:00	1,22	1,12	0,10				1	1			0,10	0,10
	03:00	1,15	1,12	0,03				1	1			0,04	0,04
	04:00	1,15	1,12	0,02				1	1			0,02	0,03
	05:00	1,18	1,13	0,05				1	1			0,06	0,06
	06:00	1,28	1,13	0,15				1	1			0,15	0,16
	07:00	1,39	1,15	0,24				1	1			0,26	0,26
	08:00	1,50	1,16	0,35				1	1			0,37	0,37
	09:00	1,65	1,17	0,48				1	1			0,53	0,52
	10:00	1,79	1,41	0,38				1	1			0,59	0,59
	11:00	1,94	1,67	0,28				1	1			0,68	0,68
	12:00	1,85	1,68	0,18				1	1			0,65	0,65
	13:00	1,96	1,82	0,13				1	1			0,69	0,69
	14:00	1,90	1,64	0,26				1	1			0,67	0,67
	15:00	1,83	1,38	0,44				1	1			0,64	0,64
	16:00	1,87	1,54	0,33				1	1			0,65	0,65
	17:00	1,91	1,54	0,37				1	1			0,67	0,67
	18:00	2,11	1,75	0,36				1	1			0,74	0,74
	19:00	2,37	2,15	0,22	1			1	1			0,72	0,70
	20:00	2,21	1,91	0,31	1			1	1			0,51	0,53
	21:00	2,15	1,73	0,42	1			1	1			0,49	0,47
	22:00	1,95	1,62	0,33	1			1	1			0,34	0,41
	23:00	1,83	1,41	0,42	1			1				0,64	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,69	1,28	0,41	1			1				0,59	0,57
	01:00	1,62	1,26	0,36	1			1				0,51	0,52
	02:00	1,63	1,47	0,17	1			1				0,35	0,58
	03:00	1,58	1,58	0,00	1			1				0,00	0,46
	04:00	1,60	1,60	0,00	1			1				0,00	0,48
	05:00	1,62	1,61	0,01	1			1				0,00	0,49
	06:00	1,69	1,68	0,01	1			1				0,00	0,56
	07:00	1,83	1,82	0,01	1			1				0,00	0,64
	08:00	1,86	1,85	0,01	1			1				0,00	0,65
	09:00	2,01	1,82	0,19	1			1			1	0,24	0,44
	10:00	2,01	1,70	0,31	1			1			1	0,33	0,33
	11:00	2,00	1,71	0,29	1			1			1	0,33	0,32
	12:00	1,97	1,71	0,26	1			1			1	0,30	0,29
	13:00	1,95	1,70	0,25	1			1			1	0,28	0,27
	14:00	1,89	1,39	0,50	1			1				0,51	0,59
	15:00	1,63	1,14	0,50	1			1				0,51	0,51
	16:00	1,69	1,15	0,54	1			1				0,57	0,57
	17:00	1,80	1,26	0,54	1			1				0,62	0,62
	18:00	2,05	1,61	0,44	1	1		1				0,50	0,46
	19:00	2,27	1,74	0,54	1	1		1				0,59	0,59
	20:00	2,24	1,76	0,48	1	1		1				0,55	0,56
	21:00	2,20	1,73	0,47	1	1		1				0,53	0,53
	22:00	1,96	1,69	0,27	1	1		1				0,28	0,29
	23:00	1,82	1,53	0,28	1	1		1				0,31	0,38

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΘΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:35 - 09:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,66	1,36	0,31	1			1				0,55	0,54
	01:00	1,61	1,32	0,29	1			1				0,50	0,49
	02:00	1,56	1,22	0,35	1			1				0,44	0,44
	03:00	1,55	1,35	0,20	1			1				0,46	0,61
	04:00	1,55	1,52	0,02	1			1				0,03	0,44
	05:00	1,63	1,63	0,00	1			1				0,00	0,50
	06:00	1,66	1,66	0,01	1			1				0,00	0,53
	07:00	1,78	1,77	0,01	1			1				0,00	0,62
	08:00	1,89	1,79	0,10	1			1				0,13	0,54
	09:00	1,98	1,72	0,26				1	1			0,68	0,69
	10:00	1,96	1,65	0,30				1	1			0,69	0,69
	11:00	1,98	1,84	0,14				1	1			0,68	0,63
	12:00	1,96	1,76	0,21		1		1	1			0,45	0,48
	13:00	1,85	1,59	0,26				1	1			0,65	0,65
	14:00	1,82	1,42	0,41				1	1			0,64	0,64
	15:00	1,73	1,17	0,56				1	1			0,60	0,60
	16:00	1,76	1,16	0,60				1	1			0,61	0,61
	17:00	1,88	1,30	0,58				1	1			0,66	0,66
	18:00	2,11	1,64	0,46		1		1	1			0,51	0,47
	19:00	2,27	1,71	0,55		1		1	1			0,60	0,59
	20:00	2,17	1,78	0,39		1		1	1			0,48	0,49
	21:00	2,07	1,70	0,38		1		1	1			0,40	0,39
	22:00	1,90	1,65	0,25		1		1	1			0,26	0,31
	23:00	1,75	1,37	0,38		1			1			0,60	0,61

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:00 – 08:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,61	1,25	0,36		1			1			0,50	0,49
	01:00	1,58	1,28	0,29		1			1			0,46	0,45
	02:00	1,55	1,33	0,22		1			1			0,43	0,43
	03:00	1,54	1,29	0,25		1			1			0,42	0,42
	04:00	1,51	1,23	0,28		1			1			0,39	0,39
	05:00	1,54	1,39	0,16		1			1			0,42	0,42
	06:00	1,61	1,41	0,20		1			1			0,47	0,49
	07:00	1,75	1,56	0,20		1			1			0,61	0,61
	08:00	1,81	1,26	0,55		1			1			0,63	0,62
	09:00	1,95	1,59	0,36		1			1			0,68	0,68
	10:00	1,97	1,84	0,13		1			1			0,69	0,69
	11:00	1,91	1,56	0,35		1			1			0,66	0,67
	12:00	1,94	1,31	0,62		1			1			0,68	0,68
	13:00	1,91	1,47	0,44		1			1			0,67	0,67
	14:00	1,87	1,28	0,59		1			1			0,66	0,66
	15:00	1,78	1,47	0,31		1			1			0,62	0,62
	16:00	1,82	1,45	0,37		1			1			0,64	0,64
	17:00	1,96	1,53	0,43		1			1			0,56	0,53
	18:00	2,18	1,75	0,43		1		1	1			0,50	0,49
	19:00	2,35	1,73	0,63		1		1	1			0,69	0,68
	20:00	2,17	1,70	0,47		1		1	1			0,50	0,50
	21:00	2,18	1,78	0,40		1		1	1			0,50	0,50
	22:00	1,95	1,69	0,26		1		1	1			0,27	0,27
	23:00	1,66	1,43	0,23				1	1			0,32	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,52	1,29	0,22				1	1			0,40	0,40
	01:00	1,46	1,23	0,23				1	1			0,34	0,35
	02:00	1,41	1,24	0,17				1	1			0,29	0,29
	03:00	1,40	1,34	0,06				1	1			0,28	0,28
	04:00	1,39	1,34	0,04				1	1			0,27	0,27
	05:00	1,39	1,37	0,02				1	1			0,27	0,27
	06:00	1,46	1,45	0,02				1	1			0,33	0,34
	07:00	1,64	1,61	0,03				1	1			0,53	0,52
	08:00	1,68	1,65	0,02				1	1			0,55	0,55
	09:00	1,70	1,70	0,00				1	1			0,57	0,57
	10:00	1,75	1,75	0,00				1	1			0,61	0,61
	11:00	1,75	1,75	0,00				1	1			0,61	0,61
	12:00	1,72	1,72	0,00				1	1			0,59	0,58
	13:00	1,69	1,69	0,00				1	1			0,56	0,56
	14:00	1,64	1,64	0,00				1	1			0,52	0,52
	15:00	1,59	1,59	0,00				1	1			0,47	0,47
	16:00	1,61	1,61	0,00				1	1			0,49	0,50
	17:00	1,78	1,78	0,00				1	1			0,62	0,62
	18:00	2,03	2,02	0,00			1	1	1			0,43	0,39
	19:00	2,15	2,15	0,00			1	1	1			0,47	0,47
	20:00	2,05	2,05	0,00			1	1	1			0,38	0,38
	21:00	1,98	1,98	0,00			1	1	1			0,31	0,30
	22:00	1,83	1,83	0,00			1	1	1			0,17	0,25
	23:00	1,66	1,66	0,00				1	1			0,51	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,52	1,48	0,04				1	1			0,40	0,40
	01:00	1,46	1,44	0,02				1	1			0,35	0,34
	02:00	1,35	1,33	0,02				1	1			0,23	0,24
	03:00	1,30	1,29	0,01				1	1			0,19	0,18
	04:00	1,28	1,28	0,01				1	1			0,16	0,16
	05:00	1,30	1,29	0,00				1	1			0,18	0,18
	06:00	1,35	1,34	0,01				1	1			0,22	0,22
	07:00	1,45	1,40	0,05				1	1			0,32	0,32
	08:00	1,58	1,50	0,08				1	1			0,45	0,45
	09:00	1,67	1,55	0,12				1	1			0,55	0,55
	10:00	1,73	1,60	0,14				1	1			0,60	0,60
	11:00	1,74	1,57	0,17				1	1			0,60	0,60
	12:00	1,75	1,61	0,14				1	1			0,61	0,60
	13:00	1,73	1,66	0,07				1	1			0,60	0,59
	14:00	1,59	1,59	0,00				1	1			0,47	0,48
	15:00	1,52	1,52	0,00				1	1			0,40	0,40
	16:00	1,53	1,53	0,00				1	1			0,41	0,41
	17:00	1,64	1,64	0,00				1	1			0,52	0,52
	18:00	1,79	1,79	0,01				1	1			0,55	0,48
	19:00	1,97	1,91	0,06				1	1	1		0,29	0,29
	20:00	1,87	1,82	0,05				1	1	1		0,22	0,28
	21:00	1,74	1,73	0,01				1	1			0,56	0,60
	22:00	1,61	1,61	0,00				1	1			0,50	0,50
	23:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,34	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,30	1,30	0,00				1	1			0,18	0,18
	01:00	1,26	1,26	0,00				1	1			0,15	0,15
	02:00	1,22	1,22	0,00				1	1			0,10	0,10
	03:00	1,15	1,15	0,00				1	1			0,03	0,03
	04:00	1,15	1,15	0,00				1	1			0,04	0,03
	05:00	1,20	1,20	0,00				1	1			0,08	0,08
	06:00	1,23	1,22	0,01				1	1			0,11	0,11
	07:00	1,31	1,29	0,02				1	1			0,19	0,19
	08:00	1,41	1,41	0,00				1	1			0,28	0,28
	09:00	1,50	1,50	0,00				1	1			0,38	0,38
	10:00	1,65	1,65	0,00				1	1			0,52	0,53
	11:00	1,67	1,66	0,00				1	1			0,55	0,55
	12:00	1,62	1,61	0,01				1	1			0,50	0,50
	13:00	1,61	1,59	0,02				1	1			0,49	0,49
	14:00	1,58	1,55	0,03				1	1			0,47	0,47
	15:00	1,58	1,56	0,02				1	1			0,45	0,46
	16:00	1,50	1,47	0,03				1	1			0,38	0,38
	17:00	1,57	1,45	0,12				1	1			0,45	0,45
	18:00	1,88	1,80	0,08	1			1	1			0,49	0,42
	19:00	1,96	1,94	0,03	1			1	1			0,29	0,28
	20:00	1,83	1,82	0,01	1			1	1			0,18	0,23
	21:00	1,74	1,63	0,11	1				1			0,57	0,60
	22:00	1,60	1,45	0,15	1				1			0,48	0,48
	23:00	1,41	1,33	0,08	1				1			0,30	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,27	1,22	0,04	1				1			0,16	0,15
	01:00	1,22	1,13	0,09	1				1			0,10	0,10
	02:00	1,21	1,12	0,09	1				1			0,09	0,09
	03:00	1,18	1,12	0,05	1				1			0,06	0,06
	04:00	1,16	1,14	0,02	1				1			0,04	0,04
	05:00	1,18	1,18	0,01	1				1			0,07	0,06
	06:00	1,24	1,22	0,02	1				1			0,12	0,12
	07:00	1,43	1,42	0,01	1				1			0,30	0,30
	08:00	1,53	1,53	0,00	1				1			0,40	0,41
	09:00	1,64	1,64	0,00	1				1			0,51	0,52
	10:00	1,88	1,88	0,00	1				1			0,66	0,66
	11:00	2,15	2,15	0,00	1			1	1			0,66	0,64
	12:00	2,22	2,22	0,00	1			1	1			0,55	0,54
	13:00	2,18	2,18	0,00	1			1	1			0,49	0,49
	14:00	2,18	2,18	0,00	1			1	1			0,51	0,51
	15:00	1,98	1,98	0,00	1			1	1			0,31	0,30
	16:00	2,16	2,16	0,00	1			1	1			0,47	0,48
	17:00	2,17	2,17	0,00	1			1	1			0,49	0,49
	18:00	2,28	2,28	0,00	1			1	1			0,58	0,59
	19:00	2,49	2,49	0,00	1			1	1			0,81	0,81
	20:00	2,42	2,41	0,01	1			1	1			0,75	0,74
	21:00	2,33	2,32	0,00	1			1	1			0,66	0,65
	22:00	2,04	2,04	0,00	1			1	1			0,37	0,36
	23:00	1,90	1,90	0,00	1			1	1			0,27	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,71	1,71	0,00				1	1			0,56	0,59
	01:00	1,68	1,67	0,01				1	1			0,56	0,56
	02:00	1,62	1,62	0,00				1	1			0,49	0,50
	03:00	1,59	1,59	0,00				1	1			0,49	0,47
	04:00	1,59	1,59	0,00				1	1			0,46	0,47
	05:00	1,60	1,60	0,00				1	1			0,47	0,48
	06:00	1,66	1,66	0,00				1	1			0,54	0,54
	07:00	1,81	1,81	0,00				1	1			0,63	0,63
	08:00	1,86	1,86	0,00				1	1			0,65	0,65
	09:00	1,95	1,95	0,00				1	1			0,68	0,68
	10:00	2,06	2,06	0,00				1	1	1		0,56	0,50
	11:00	2,13	2,13	0,00				1	1	1		0,45	0,45
	12:00	2,08	2,05	0,03				1	1	1		0,42	0,40
	13:00	1,95	1,84	0,11				1	1	1		0,28	0,27
	14:00	1,94	1,80	0,14				1	1	1		0,27	0,26
	15:00	1,89	1,74	0,14				1	1	1		0,23	0,22
	16:00	1,85	1,72	0,13				1	1	1		0,18	0,18
	17:00	1,93	1,86	0,07				1	1	1		0,24	0,25
	18:00	2,13	2,12	0,01				1	1	1		0,43	0,45
	19:00	2,31	2,31	0,00				1	1	1		0,65	0,63
	20:00	2,16	2,16	0,00				1	1	1		0,49	0,49
	21:00	2,09	2,08	0,01				1	1	1		0,42	0,41
	22:00	1,88	1,88	0,00				1	1	1		0,28	0,34
	23:00	1,72	1,71	0,01				1	1			0,59	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,56	1,54	0,02				1	1			0,45	0,44
	01:00	1,45	1,42	0,03				1	1			0,34	0,34
	02:00	1,44	1,42	0,02				1	1			0,31	0,32
	03:00	1,40	1,30	0,10				1	1			0,28	0,29
	04:00	1,39	1,23	0,17				1	1			0,27	0,28
	05:00	1,42	1,26	0,17				1	1			0,31	0,31
	06:00	1,49	1,37	0,12				1	1			0,37	0,37
	07:00	1,67	1,58	0,09				1	1			0,54	0,54
	08:00	1,79	1,69	0,10				1	1			0,62	0,62
	09:00	1,90	1,82	0,08				1	1			0,66	0,66
	10:00	1,96	1,90	0,06				1	1			0,69	0,69
	11:00	1,95	1,86	0,09				1	1			0,68	0,68
	12:00	1,82	1,74	0,08				1	1			0,64	0,63
	13:00	1,89	1,82	0,08				1	1			0,66	0,66
	14:00	1,81	1,76	0,05				1	1			0,63	0,63
	15:00	1,71	1,70	0,02				1	1			0,58	0,58
	16:00	1,69	1,68	0,02				1	1			0,56	0,56
	17:00	1,87	1,86	0,01				1	1			0,63	0,64
	18:00	2,10	2,09	0,01				1	1	1		0,58	0,56
	19:00	2,34	2,32	0,02				1	1	1		0,67	0,67
	20:00	2,24	2,24	0,00				1	1	1		0,57	0,56
	21:00	2,17	2,13	0,03				1	1	1		0,49	0,49
	22:00	1,97	1,93	0,04				1	1	1		0,29	0,29
	23:00	1,76	1,76	0,00				1	1			0,42	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,53	1,53	0,00				1	1			0,43	0,41
	01:00	1,47	1,45	0,02				1	1			0,36	0,35
	02:00	1,46	1,42	0,04				1	1			0,34	0,34
	03:00	1,45	1,40	0,06				1	1			0,35	0,34
	04:00	1,45	1,42	0,03				1	1			0,33	0,33
	05:00	1,45	1,32	0,13				1	1			0,33	0,33
	06:00	1,52	1,26	0,26				1	1			0,39	0,40
	07:00	1,60	1,35	0,25				1	1			0,46	0,48
	08:00	1,67	1,38	0,29				1	1			0,54	0,54
	09:00	1,76	1,40	0,35				1	1			0,61	0,61
	10:00	1,80	1,42	0,37				1	1			0,63	0,63
	11:00	2,04	1,66	0,38				1	1			0,71	0,71
	12:00	2,10	1,86	0,23				1	1	1		0,47	0,43
	13:00	2,18	1,85	0,33				1	1	1		0,50	0,50
	14:00	2,18	1,93	0,25				1	1	1		0,50	0,50
	15:00	2,07	1,78	0,29				1	1	1		0,40	0,40
	16:00	2,03	1,86	0,17				1	1	1		0,34	0,35
	17:00	2,11	2,01	0,09				1	1	1		0,41	0,43
	18:00	2,23	2,18	0,05				1	1	1		0,50	0,54
	19:00	2,39	2,36	0,03				1	1	1		0,71	0,71
	20:00	2,32	2,23	0,09				1	1	1		0,64	0,64
	21:00	2,05	1,95	0,11				1	1	1		0,41	0,38
	22:00	1,93	1,81	0,13				1	1	1		0,29	0,35
	23:00	1,76	1,68	0,09				1	1			0,60	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,63	1,53	0,09				1	1			0,52	0,51
	01:00	1,54	1,37	0,17				1	1			0,41	0,42
	02:00	1,53	1,38	0,15				1	1			0,41	0,41
	03:00	1,49	1,35	0,14				1	1			0,38	0,38
	04:00	1,46	1,25	0,20				1	1			0,34	0,34
	05:00	1,50	1,33	0,17				1	1			0,38	0,38
	06:00	1,52	1,27	0,26				1	1			0,39	0,40
	07:00	1,69	1,41	0,28				1	1			0,57	0,57
	08:00	1,78	1,53	0,26				1	1			0,61	0,61
	09:00	1,94	1,57	0,37				1	1			0,68	0,68
	10:00	2,01	1,57	0,44				1	1			0,67	0,70
	11:00	2,08	1,84	0,24				1	1	1		0,53	0,55
	12:00	2,04	1,99	0,05				1	1	1		0,10	0,35
	13:00	2,00	1,95	0,05				1	1	1		0,11	0,32
	14:00	1,88	1,78	0,10				1	1	1		0,14	0,21
	15:00	1,82	1,70	0,12				1	1	1		0,13	0,14
	16:00	1,85	1,70	0,15				1	1	1		0,16	0,17
	17:00	1,88	1,69	0,19				1	1	1		0,20	0,20
	18:00	2,08	1,74	0,33				1	1	1		0,38	0,39
	19:00	2,28	1,81	0,48				1	1	1		0,62	0,61
	20:00	2,22	1,69	0,53				1	1	1		0,54	0,54
	21:00	2,04	1,69	0,35				1	1	1		0,37	0,37
	22:00	1,88	1,45	0,42				1	1			0,55	0,61
	23:00	1,75	1,44	0,31				1	1			0,61	0,61

Το διάστημα 11:45 με 14:30 παρουσιάστηκαν προβλήματα επικοινωνίας με το ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,62	1,33	0,29				1	1			0,50	0,50
	01:00	1,55	1,37	0,18				1	1			0,43	0,43
	02:00	1,55	1,33	0,22				1	1			0,44	0,44
	03:00	1,39	1,15	0,24				1	1			0,28	0,27
	04:00	1,29	1,15	0,13				1	1			0,17	0,17
	05:00	1,27	1,17	0,10				1	1			0,14	0,14
	06:00	1,30	1,21	0,09				1	1			0,19	0,18
	07:00	1,39	1,32	0,07				1	1			0,26	0,27
	08:00	1,56	1,56	0,00				1	1			0,44	0,44
	09:00	1,64	1,64	0,00				1	1			0,53	0,52
	10:00	1,75	1,75	0,00				1	1		1	0,37	0,24
	11:00	1,76	1,76	0,00				1	1		1	0,07	0,10
	12:00	1,82	1,82	0,00				1	1		1	0,18	0,15
	13:00	1,74	1,74	0,00				1	1		1	0,06	0,07
	14:00	1,70	1,70	0,00				1	1		1	0,03	0,04
	15:00	1,58	1,57	0,01				1	1			0,20	0,27
	16:00	1,48	1,42	0,05				1	1			0,36	0,36
	17:00	1,56	1,46	0,10				1	1			0,44	0,44
	18:00	1,73	1,66	0,06				1	1			0,57	0,58
	19:00	1,88	1,86	0,02				1	1			0,66	0,66
	20:00	1,78	1,78	0,00				1	1			0,63	0,63
	21:00	1,67	1,66	0,01				1	1			0,56	0,55
	22:00	1,54	1,53	0,00				1	1			0,42	0,42
	23:00	1,43	1,43	0,00				1	1			0,31	0,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,30	1,29	0,01				1	1			0,19	0,18
	01:00	1,25	1,25	0,00				1	1			0,13	0,13
	02:00	1,21	1,21	0,00				1	1			0,09	0,10
	03:00	1,16	1,16	0,00				1	1			0,04	0,04
	04:00	1,15	1,15	0,00				1	1			0,03	0,04
	05:00	1,20	1,20	0,00				1		1		0,07	0,07
	06:00	1,21	1,17	0,03				1		1		0,08	0,09
	07:00	1,34	1,28	0,07				1		1		0,22	0,22
	08:00	1,38	1,34	0,04				1		1		0,27	0,26
	09:00	1,39	1,33	0,06				1		1		0,23	0,22
	10:00	1,36	1,21	0,15				1	1			0,24	0,25
	11:00	1,43	1,28	0,15				1	1			0,30	0,31
	12:00	1,48	1,34	0,14				1	1			0,36	0,36
	13:00	1,42	1,26	0,15				1	1			0,29	0,30
	14:00	1,35	1,25	0,11				1	1			0,24	0,23
	15:00	1,38	1,22	0,16				1	1			0,26	0,26
	16:00	1,45	1,40	0,05				1	1			0,33	0,33
	17:00	1,59	1,54	0,05				1	1			0,44	0,45
	18:00	1,83	1,72	0,11				1	1			0,64	0,64
	19:00	1,74	1,64	0,10				1	1			0,61	0,60
	20:00	1,65	1,62	0,03				1	1			0,53	0,53
	21:00	1,59	1,57	0,02				1	1			0,47	0,47
	22:00	1,42	1,41	0,01				1	1			0,30	0,31
	23:00	1,36	1,29	0,07				1	1			0,24	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,25	1,17	0,08				1	1			0,14	0,14
	01:00	1,18	1,15	0,03				1	1			0,06	0,06
	02:00	1,17	1,13	0,04				1	1			0,05	0,06
	03:00	1,15	1,12	0,03				1	1			0,03	0,03
	04:00	1,14	1,12	0,01				1	1			0,02	0,02
	05:00	1,18	1,13	0,06					1	1		0,06	0,06
	06:00	1,21	1,13	0,08					1	1		0,08	0,08
	07:00	1,42	1,14	0,28					1	1		0,30	0,30
	08:00	1,54	1,19	0,36					1	1		0,42	0,42
	09:00	1,84	1,44	0,39				1	1			0,49	0,49
	10:00	1,81	1,19	0,62				1	1			0,63	0,63
	11:00	1,75	1,15	0,60				1	1			0,61	0,61
	12:00	1,65	1,12	0,53				1	1			0,53	0,53
	13:00	1,83	1,21	0,62				1	1			0,63	0,64
	14:00	1,83	1,20	0,63				1	1			0,64	0,64
	15:00	1,80	1,19	0,60				1	1			0,63	0,63
	16:00	1,86	1,25	0,61				1	1			0,65	0,65
	17:00	2,04	1,47	0,57				1	1			0,69	0,68
	18:00	2,23	1,76	0,46				1	1	1		0,57	0,55
	19:00	2,19	1,70	0,49				1	1	1		0,50	0,50
	20:00	2,08	1,68	0,41				1	1	1		0,41	0,40
	21:00	2,06	1,69	0,36				1	1	1		0,37	0,38
	22:00	1,86	1,68	0,18				1	1	1		0,20	0,18
	23:00	1,54	1,39	0,15				1	1			0,15	0,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,35	1,12	0,23				1	1			0,24	0,23
	01:00	1,28	1,14	0,14				1	1			0,16	0,16
	02:00	1,32	1,13	0,19				1	1			0,20	0,20
	03:00	1,26	1,12	0,13				1	1			0,15	0,14
	04:00	1,26	1,13	0,13				1	1			0,14	0,14
	05:00	1,56	1,40	0,15				1	1			0,42	0,43
	06:00	1,56	1,32	0,24				1	1			0,45	0,44
	07:00	1,68	1,53	0,14				1	1			0,54	0,54
	08:00	1,88	1,67	0,21				1	1			0,66	0,66
	09:00	1,89	1,67	0,23				1	1			0,67	0,66
	10:00	1,98	1,84	0,14				1	1	1		0,47	0,41
	11:00	2,08	1,98	0,10				1	1	1		0,39	0,40
	12:00	1,98	1,84	0,14				1	1	1		0,31	0,30
	13:00	1,93	1,80	0,13				1	1	1		0,24	0,25
	14:00	1,89	1,75	0,14				1	1	1		0,23	0,28
	15:00	1,65	1,31	0,35				1	1			0,52	0,53
	16:00	1,70	1,54	0,16				1	1			0,57	0,57
	17:00	1,94	1,28	0,66				1	1			0,67	0,68
	18:00	2,01	1,34	0,67				1	1			0,71	0,71
	19:00	2,04	1,42	0,62				1	1			0,71	0,71
	20:00	1,97	1,30	0,67				1	1			0,69	0,69
	21:00	1,87	1,21	0,65				1	1			0,65	0,65
	22:00	1,71	1,15	0,57				1	1			0,59	0,59
	23:00	1,64	1,21	0,43				1	1			0,52	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,54	1,19	0,35				1	1			0,42	0,42
	01:00	1,49	1,13	0,36				1	1			0,38	0,37
	02:00	1,45	1,13	0,32				1	1			0,32	0,32
	03:00	1,49	1,13	0,36				1	1			0,37	0,37
	04:00	1,43	1,12	0,31				1	1			0,32	0,31
	05:00	1,44	1,12	0,32				1	1			0,32	0,32
	06:00	1,47	1,12	0,35				1	1			0,35	0,35
	07:00	1,61	1,25	0,36				1	1			0,48	0,48
	08:00	1,66	1,30	0,36				1	1			0,53	0,54
	09:00	1,72	1,22	0,50				1	1			0,58	0,59
	10:00	1,76	1,29	0,48				1	1			0,61	0,61
	11:00	1,75	1,16	0,59				1	1			0,61	0,61
	12:00	1,76	1,15	0,61				1	1			0,62	0,62
	13:00	1,77	1,17	0,61				1	1			0,61	0,61
	14:00	1,76	1,16	0,60				1	1			0,60	0,60
	15:00	1,70	1,14	0,56				1	1			0,57	0,57
	16:00	1,77	1,15	0,62				1	1			0,62	0,62
	17:00	1,97	1,28	0,68				1	1			0,69	0,69
	18:00	2,14	1,39	0,74				1	1			0,75	0,75
	19:00	2,07	1,36	0,71				1	1			0,72	0,73
	20:00	1,97	1,31	0,66				1	1			0,70	0,69
	21:00	1,92	1,31	0,61				1	1			0,68	0,67
	22:00	1,75	1,23	0,52				1	1			0,61	0,61
	23:00	1,63	1,27	0,36				1	1			0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,50	1,15	0,35				1	1			0,39	0,39
	01:00	1,40	1,12	0,27				1	1			0,29	0,28
	02:00	1,42	1,21	0,20				1	1			0,29	0,30
	03:00	1,43	1,17	0,25				1	1			0,31	0,31
	04:00	1,41	1,14	0,27				1	1			0,29	0,29
	05:00	1,43	1,14	0,29				1	1			0,31	0,31
	06:00	1,47	1,14	0,33				1	1			0,34	0,35
	07:00	1,60	1,32	0,28				1	1			0,48	0,48
	08:00	1,72	1,57	0,15				1	1			0,59	0,58
	09:00	1,92	1,81	0,11				1	1			0,67	0,67
	10:00	1,90	1,79	0,11				1	1			0,67	0,66
	11:00	1,95	1,92	0,04				1	1		1	0,57	0,49
	12:00	1,90	1,90	0,00				1	1		1	0,21	0,22
	13:00	1,87	1,87	0,00				1	1		1	0,20	0,19
	14:00	1,89	1,89	0,00				1	1		1	0,22	0,21
	15:00	1,64	1,62	0,01				1	1			0,28	0,48
	16:00	1,74	1,72	0,02				1	1			0,31	0,61
	17:00	1,97	1,97	0,00				1	1			0,00	0,56
	18:00	2,07	2,07	0,00				1	1	1		0,09	0,40
	19:00	2,10	2,10	0,00				1	1	1		0,40	0,42
	20:00	2,03	2,03	0,00				1	1	1		0,35	0,35
	21:00	1,95	1,95	0,00				1	1	1		0,28	0,28
	22:00	1,79	1,79	0,00				1	1	1		0,13	0,12
	23:00	1,65	1,65	0,00				1	1			0,30	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,52	1,52	0,00				1	1			0,42	0,41
	01:00	1,46	1,46	0,00				1	1			0,34	0,34
	02:00	1,48	1,48	0,00				1	1			0,35	0,36
	03:00	1,46	1,46	0,00				1	1			0,34	0,34
	04:00	1,43	1,43	0,00				1	1			0,31	0,30
	05:00	1,47	1,47	0,00				1	1			0,35	0,35
	06:00	1,49	1,49	0,00				1	1			0,37	0,37
	07:00	1,59	1,59	0,00				1	1			0,47	0,47
	08:00	1,69	1,69	0,00				1	1			0,55	0,56
	09:00	1,81	1,81	0,00				1	1			0,64	0,64
	10:00	1,73	1,73	0,00				1	1			0,60	0,60
	11:00	1,80	1,80	0,00				1	1			0,62	0,63
	12:00	1,80	1,80	0,00				1	1			0,63	0,63
	13:00	1,90	1,90	0,00				1	1			0,66	0,66
	14:00	1,76	1,76	0,00				1	1			0,61	0,61
	15:00	1,70	1,70	0,00				1	1			0,58	0,58
	16:00	1,76	1,74	0,01				1	1			0,61	0,61
	17:00	2,00	1,98	0,02				1	1	1		0,54	0,48
	18:00	2,12	2,07	0,05				1	1	1		0,43	0,44
	19:00	2,06	2,03	0,02				1	1	1		0,38	0,38
	20:00	1,94	1,93	0,01				1	1	1		0,27	0,31
	21:00	1,92	1,90	0,01				1	1	1		0,25	0,24
	22:00	1,75	1,73	0,02				1	1	1		0,10	0,16
	23:00	1,64	1,57	0,07				1	1			0,48	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,53	1,46	0,07				1	1			0,42	0,42
	01:00	1,48	1,36	0,12				1	1			0,36	0,36
	02:00	1,47	1,40	0,06				1	1			0,35	0,35
	03:00	1,44	1,43	0,01				1	1			0,32	0,32
	04:00	1,43	1,36	0,07				1	1			0,30	0,31
	05:00	1,47	1,43	0,04				1	1			0,34	0,35
	06:00	1,46	1,32	0,14				1	1			0,34	0,34
	07:00	1,52	1,37	0,15				1	1			0,40	0,40
	08:00	1,67	1,42	0,25				1	1			0,52	0,54
	09:00	1,71	1,48	0,22				1	1			0,58	0,58
	10:00	1,87	1,75	0,12				1	1			0,55	0,51
	11:00	2,04	1,97	0,06				1	1	1		0,35	0,36
	12:00	2,02	1,91	0,11				1	1	1		0,34	0,34
	13:00	2,09	1,83	0,26				1	1	1		0,38	0,40
	14:00	2,00	1,65	0,34				1	1	1		0,37	0,43
	15:00	1,77	1,40	0,37				1	1			0,62	0,62
	16:00	1,83	1,33	0,50				1	1			0,64	0,64
	17:00	2,10	1,86	0,24				1	1	1		0,63	0,61
	18:00	2,23	1,95	0,28				1	1	1		0,56	0,56
	19:00	2,17	1,84	0,33				1	1	1		0,49	0,48
	20:00	2,00	1,66	0,34				1	1	1		0,36	0,33
	21:00	1,80	1,40	0,40				1	1			0,50	0,55
	22:00	1,52	1,11	0,41				1	1			0,42	0,40
	23:00	1,41	1,12	0,28				1	1			0,29	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,29	1,12	0,16				1	1			0,17	0,16
	01:00	1,23	1,12	0,10				1	1			0,11	0,11
	02:00	1,18	1,12	0,05				1	1			0,06	0,06
	03:00	1,15	1,12	0,03				1	1			0,03	0,03
	04:00	1,14	1,12	0,02				1	1			0,02	0,02
	05:00	1,18	1,12	0,06				1	1			0,06	0,06
	06:00	1,18	1,12	0,06				1	1			0,06	0,06
	07:00	1,28	1,13	0,16				1	1			0,16	0,16
	08:00	1,35	1,17	0,18				1	1			0,22	0,23
	09:00	1,41	1,13	0,28				1	1			0,29	0,29
	10:00	1,41	1,12	0,29				1	1			0,31	0,30
	11:00	1,42	1,13	0,29				1	1			0,30	0,30
	12:00	1,47	1,13	0,34				1	1			0,35	0,35
	13:00	1,39	1,13	0,26				1	1			0,27	0,27
	14:00	1,43	1,15	0,28				1	1			0,31	0,30
	15:00	1,34	1,12	0,22				1	1			0,23	0,22
	16:00	1,37	1,13	0,24				1	1			0,24	0,25
	17:00	1,52	1,35	0,18				1	1			0,39	0,40
	18:00	1,68	1,42	0,26				1	1			0,55	0,56
	19:00	1,63	1,25	0,37				1	1			0,50	0,50
	20:00	1,59	1,37	0,22				1	1			0,47	0,47
	21:00	1,50	1,31	0,19				1	1			0,39	0,39
	22:00	1,38	1,19	0,19				1	1			0,27	0,26
	23:00	1,29	1,18	0,11				1	1			0,17	0,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,19	1,13	0,07				1	1			0,08	0,07
	01:00	1,16	1,12	0,04				1	1			0,04	0,04
	02:00	1,14	1,12	0,02				1	1			0,02	0,02
	03:00	1,11	1,11	0,00				1	1			0,00	0,00
	04:00	1,09	1,09	0,00				1	1			0,00	0,00
	05:00	1,14	1,11	0,03				1	1			0,03	0,03
	06:00	1,17	1,13	0,04				1	1			0,04	0,04
	07:00	1,30	1,23	0,07				1	1			0,18	0,18
	08:00	1,41	1,40	0,01				1	1			0,29	0,29
	09:00	1,38	1,38	0,01				1	1			0,26	0,26
	10:00	1,66	1,65	0,00				1	1			0,51	0,53
	11:00	1,65	1,65	0,00				1	1			0,54	0,53
	12:00	1,71	1,71	0,00				1	1			0,58	0,59
	13:00	1,62	1,61	0,00				1	1			0,51	0,49
	14:00	1,67	1,67	0,00				1	1			0,55	0,55
	15:00	1,70	1,67	0,03				1	1			0,57	0,58
	16:00	1,73	1,71	0,03				1	1			0,60	0,60
	17:00	1,95	1,94	0,01				1	1			0,61	0,56
	18:00	2,05	2,04	0,01				1	1	1		0,36	0,37
	19:00	2,01	2,01	0,00				1	1	1		0,33	0,33
	20:00	1,92	1,92	0,00				1	1	1		0,26	0,35
	21:00	1,89	1,89	0,00				1	1	1		0,23	0,21
	22:00	1,74	1,74	0,00				1	1			0,37	0,52
	23:00	1,62	1,62	0,00				1	1			0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,54	1,54	0,00				1	1			0,42	0,43
	01:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,33	0,34
	02:00	1,48	1,48	0,00				1	1			0,36	0,36
	03:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,32	0,33
	04:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,33	0,33
	05:00	1,49	1,49	0,00				1	1			0,37	0,37
	06:00	1,47	1,47	0,00				1	1			0,35	0,35
	07:00	1,60	1,58	0,01				1	1			0,47	0,48
	08:00	1,79	1,75	0,03				1	1			0,60	0,61
	09:00	1,89	1,84	0,05				1	1	1		0,43	0,35
	10:00	2,01	1,97	0,05				1	1	1		0,33	0,33
	11:00	1,98	1,97	0,01				1	1	1		0,30	0,30
	12:00	1,97	1,97	0,00				1	1	1		0,29	0,30
	13:00	1,96	1,96	0,00				1	1	1		0,28	0,28
	14:00	1,94	1,93	0,01				1	1	1		0,27	0,27
	15:00	1,68	1,68	0,00				1	1	1		0,05	0,03
	16:00	1,74	1,74	0,00				1	1	1		0,05	0,05
	17:00	1,95	1,94	0,01				1	1	1		0,26	0,27
	18:00	2,12	2,11	0,00				1	1	1		0,43	0,44
	19:00	2,10	2,10	0,00				1	1	1		0,41	0,42
	20:00	1,97	1,97	0,01				1	1	1		0,30	0,30
	21:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1		0,25	0,25
	22:00	1,74	1,73	0,02				1	1	1		0,23	0,34
	23:00	1,60	1,60	0,00				1		1		0,48	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,51	1,51	0,00				1		1		0,39	0,39
	01:00	1,42	1,42	0,00				1		1		0,30	0,31
	02:00	1,41	1,40	0,01				1		1		0,28	0,29
	03:00	1,38	1,34	0,04				1		1		0,26	0,26
	04:00	1,37	1,35	0,02				1		1		0,23	0,25
	05:00	1,41	1,41	0,00				1		1		0,29	0,28
	06:00	1,41	1,24	0,18				1		1		0,30	0,30
	07:00	0,97	0,86	0,11				1		1		0,21	0,19
	08:00	0,57	0,57	0,00				1				0,10	0,11
	09:00	0,64	0,64	0,00				1				0,00	0,08
	10:00	0,64	0,64	0,00				1				0,00	0,07
	11:00	0,65	0,65	0,00				1				0,00	0,09
	12:00	1,14	1,14	0,00				1				0,01	0,14
	13:00	1,62	1,61	0,01				1	1			0,27	0,37
	14:00	1,55	1,35	0,20				1	1			0,44	0,44
	15:00	1,72	1,48	0,24				1	1			0,59	0,59
	16:00	1,76	1,47	0,29				1	1			0,61	0,61
	17:00	1,99	1,62	0,37				1	1			0,70	0,70
	18:00	2,05	1,49	0,56				1	1			0,72	0,72
	19:00	2,02	1,38	0,64				1	1			0,70	0,71
	20:00	1,95	1,42	0,53				1	1			0,68	0,69
	21:00	1,92	1,34	0,57				1	1			0,68	0,67
	22:00	1,74	1,36	0,38				1	1			0,60	0,55
	23:00	1,60	1,37	0,23					1	1		0,50	0,49

Το διάστημα 07:30 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,45	1,17	0,28					1	1		0,34	0,33
	01:00	1,41	1,17	0,25					1	1		0,30	0,30
	02:00	1,40	1,20	0,21					1	1		0,29	0,29
	03:00	1,41	1,14	0,27					1	1		0,30	0,30
	04:00	1,37	1,13	0,24					1	1		0,26	0,26
	05:00	1,38	1,19	0,19					1	1		0,27	0,26
	06:00	1,40	1,14	0,26					1	1		0,30	0,30
	07:00	1,51	1,16	0,36					1	1		0,38	0,40
	08:00	1,71	1,56	0,15					1	1		0,54	0,54
	09:00	1,76	1,54	0,22				1	1	1		0,52	0,02
	10:00	1,77	1,77	0,00				1	1	1		0,00	0,08
	11:00	1,72	1,72	0,00				1	1	1		0,00	0,41
	12:00	1,88	1,72	0,15				1	1	1		0,16	0,20
	13:00	1,81	1,73	0,08				1	1	1		0,09	0,14
	14:00	1,87	1,87	0,00				1	1	1		0,00	0,20
	15:00	1,77	1,77	0,00				1	1	1		0,00	0,10
	16:00	1,85	1,75	0,10				1	1	1		0,11	0,17
	17:00	2,11	1,97	0,14				1	1	1		0,14	0,42
	18:00	2,17	1,76	0,40				1	1	1		0,51	0,49
	19:00	2,15	1,69	0,45				1	1	1		0,47	0,47
	20:00	2,02	1,70	0,33				1	1	1		0,35	0,35
	21:00	1,98	1,69	0,28				1	1	1		0,31	0,31
	22:00	1,79	1,60	0,19				1	1	1		0,20	0,30
	23:00	1,61	1,23	0,37				1	1			0,49	0,49

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:40 με 12:10. Το διάστημα 13:30 με 17:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,51	1,12	0,38				1	1			0,39	0,39
	01:00	1,43	1,12	0,31				1	1			0,32	0,31
	02:00	1,45	1,13	0,33				1	1			0,33	0,33
	03:00	1,40	1,14	0,25				1	1			0,28	0,28
	04:00	1,38	1,14	0,23				1	1			0,26	0,26
	05:00	1,42	1,15	0,27				1	1			0,29	0,29
	06:00	1,43	1,12	0,31				1	1			0,32	0,31
	07:00	1,54	1,29	0,25				1	1			0,42	0,42
	08:00	1,73	1,56	0,18				1	1			0,55	0,56
	09:00	1,88	1,83	0,05				1	1			0,66	0,66
	10:00	1,90	1,85	0,05				1	1	1		0,52	0,42
	11:00	1,86	1,84	0,03				1	1	1		0,32	0,41
	12:00	1,88	1,85	0,03				1	1			0,66	0,66
	13:00	1,92	1,92	0,00				1	1			0,65	0,60
	14:00	1,89	1,89	0,00				1	1	1		0,26	0,21
	15:00	1,66	1,66	0,00				1	1	1		0,02	0,01
	16:00	1,67	1,67	0,00				1	1	1		0,01	0,01
	17:00	1,90	1,90	0,00				1	1	1		0,20	0,21
	18:00	2,03	2,00	0,04				1	1	1		0,36	0,37
	19:00	2,03	1,98	0,05				1	1	1		0,35	0,35
	20:00	1,94	1,93	0,01				1	1	1		0,27	0,26
	21:00	1,90	1,89	0,02				1	1	1		0,23	0,23
	22:00	1,74	1,73	0,00				1	1	1		0,11	0,19
	23:00	1,61	1,61	0,00				1	1			0,47	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,50	0,00				1	1			0,39	0,39
	01:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,32	0,33
	02:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,33	0,32
	03:00	1,41	1,41	0,00				1	1			0,29	0,29
	04:00	1,37	1,37	0,00				1	1			0,25	0,25
	05:00	1,42	1,42	0,00				1	1			0,30	0,30
	06:00	1,44	1,44	0,00				1	1			0,33	0,32
	07:00	1,49	1,49	0,01				1	1			0,37	0,37
	08:00	1,56	1,55	0,02				1	1			0,44	0,45
	09:00	1,50	1,44	0,06				1	1			0,38	0,38
	10:00	1,52	1,45	0,06				1	1			0,39	0,39
	11:00	1,62	1,56	0,06				1	1			0,50	0,50
	12:00	1,74	1,68	0,06				1	1			0,59	0,59
	13:00	1,75	1,70	0,05				1	1			0,61	0,61
	14:00	1,47	1,43	0,05				1	1			0,38	0,36
	15:00	1,37	1,35	0,02				1	1			0,26	0,25
	16:00	1,40	1,37	0,03				1	1			0,28	0,28
	17:00	1,66	1,63	0,03				1	1			0,50	0,52
	18:00	1,85	1,85	0,00				1	1			0,65	0,65
	19:00	1,74	1,72	0,02				1	1			0,60	0,60
	20:00	1,63	1,63	0,00				1	1			0,51	0,51
	21:00	1,54	1,51	0,03				1	1			0,43	0,43
	22:00	1,45	1,41	0,04				1	1			0,33	0,33
	23:00	1,35	1,27	0,08				1	1			0,23	0,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,21	1,13	0,08				1	1			0,12	0,10
	01:00	1,15	1,12	0,03				1	1			0,04	0,03
	02:00	1,12	1,11	0,01				1	1			0,01	0,01
	03:00	1,10	1,10	0,00				1	1			0,00	0,00
	04:00	1,08	1,08	0,01				1	1			0,00	0,00
	05:00	1,12	1,11	0,01				1	1			0,01	0,01
	06:00	1,12	1,11	0,01				1	1			0,02	0,01
	07:00	1,21	1,18	0,03				1	1			0,08	0,09
	08:00	1,27	1,20	0,08				1	1			0,15	0,16
	09:00	1,32	1,19	0,13				1	1			0,20	0,20
	10:00	1,30	1,17	0,13				1	1			0,19	0,18
	11:00	1,31	1,18	0,13				1	1			0,20	0,19
	12:00	1,40	1,28	0,12				1	1			0,26	0,29
	13:00	1,35	1,27	0,08				1	1			0,25	0,23
	14:00	1,30	1,21	0,10				1	1			0,20	0,18
	15:00	1,24	1,17	0,07				1	1			0,11	0,11
	16:00	1,31	1,23	0,08				1	1			0,19	0,19
	17:00	1,50	1,46	0,04				1	1			0,37	0,37
	18:00	1,68	1,65	0,03				1	1			0,56	0,56
	19:00	1,63	1,59	0,04				1	1			0,51	0,51
	20:00	1,61	1,54	0,07				1	1			0,48	0,49
	21:00	1,52	1,43	0,08				1	1			0,41	0,40
	22:00	1,40	1,35	0,04				1	1			0,29	0,28
	23:00	1,33	1,29	0,03				1	1			0,21	0,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,19	1,14	0,05				1	1			0,08	0,07
	01:00	1,15	1,12	0,03				1	1			0,03	0,03
	02:00	1,16	1,13	0,03				1	1			0,04	0,04
	03:00	1,13	1,12	0,01				1	1			0,01	0,01
	04:00	1,11	1,11	0,01				1	1			0,01	0,01
	05:00	1,12	1,12	0,00				1	1			0,01	0,01
	06:00	1,18	1,16	0,02				1	1			0,06	0,06
	07:00	1,15	1,09	0,06				1	1			0,11	0,08
	08:00	1,21	1,21	0,00				1	1			0,06	0,11
	09:00	1,23	1,23	0,00				1	1			0,00	0,11
	10:00	1,45	1,45	0,00				1	1			0,00	0,33
	11:00	1,39	1,39	0,00				1	1			0,00	0,27
	12:00	1,37	1,37	0,00				1	1			0,00	0,22
	13:00	1,75	1,75	0,00				1	1			0,00	0,39
	14:00	1,70	1,67	0,03				1	1			0,00	0,55
	15:00	1,71	1,66	0,05				1	1			0,00	0,54
	16:00	1,72	1,68	0,04				1	1			0,00	0,54
	17:00	1,97	1,93	0,04	1			1	1			0,00	0,39
	18:00	2,01	1,97	0,04	1			1	1			0,00	0,30
	19:00	2,01	1,97	0,04	1			1	1			0,00	0,29
	20:00	1,96	1,93	0,04	1			1	1			0,00	0,25
	21:00	1,91	1,88	0,03	1			1	1			0,00	0,20
	22:00	1,72	1,69	0,03				1	1			0,00	0,33
	23:00	1,60	1,57	0,03				1	1			0,00	0,45

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,49	1,45	0,04				1	1			0,09	0,33
	01:00	1,46	1,42	0,04				1	1			0,09	0,30
	02:00	1,42	1,32	0,10				1	1			0,21	0,30
	03:00	1,44	1,29	0,14				1	1			0,33	0,32
	04:00	1,39	1,26	0,13				1	1			0,27	0,27
	05:00	1,45	1,30	0,15				1	1			0,33	0,33
	06:00	1,46	1,29	0,17				1	1			0,36	0,35
	07:00	1,29	1,16	0,13				1	1			0,31	0,24
	08:00	1,28	1,22	0,06	1				1			0,14	0,15
	09:00	1,51	1,32	0,19	1				1			0,39	0,39
	10:00	1,52	1,34	0,18	1				1			0,39	0,39
	11:00	1,40	1,28	0,11	1				1			0,26	0,20
	12:00	1,60	1,44	0,16				1	1			0,36	0,48
	13:00	1,65	1,53	0,12				1	1			0,52	0,52
	14:00	1,61	1,51	0,10				1	1			0,50	0,49
	15:00	1,69	1,64	0,05				1	1			0,55	0,56
	16:00	1,71	1,69	0,03				1	1			0,59	0,59
	17:00	1,94	1,89	0,05	1			1	1			0,46	0,40
	18:00	2,02	1,93	0,10	1			1	1			0,35	0,35
	19:00	2,01	1,96	0,05	1			1	1			0,32	0,33
	20:00	1,88	1,81	0,07	1			1	1			0,19	0,20
	21:00	1,87	1,79	0,07	1			1	1			0,19	0,19
	22:00	1,70	1,65	0,05				1	1			0,32	0,43
	23:00	1,61	1,56	0,05				1	1			0,50	0,50

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας ως τις 02:05. Στο διάστημα 08:00 – 11:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,37	0,11				1	1			0,37	0,36
	01:00	1,42	1,30	0,12				1	1			0,30	0,29
	02:00	1,39	1,26	0,13				1	1			0,28	0,27
	03:00	1,37	1,25	0,12				1	1			0,25	0,25
	04:00	1,40	1,28	0,12				1	1			0,28	0,28
	05:00	1,39	1,31	0,09				1	1			0,27	0,27
	06:00	1,41	1,31	0,10				1	1			0,29	0,29
	07:00	1,49	1,39	0,10				1	1			0,36	0,36
	08:00	1,60	1,53	0,08				1	1			0,47	0,48
	09:00	1,65	1,60	0,05				1	1			0,54	0,53
	10:00	1,64	1,63	0,01				1	1			0,52	0,52
	11:00	1,71	1,67	0,04				1	1			0,58	0,58
	12:00	1,71	1,65	0,06				1	1			0,58	0,59
	13:00	1,68	1,41	0,28				1	1			0,57	0,56
	14:00	1,65	1,16	0,48				1	1			0,53	0,52
	15:00	1,58	1,17	0,41				1	1			0,44	0,45
	16:00	1,66	1,15	0,51				1	1			0,54	0,54
	17:00	1,95	1,29	0,66				1	1			0,68	0,68
	18:00	2,00	1,31	0,68				1	1			0,70	0,70
	19:00	1,96	1,32	0,64				1	1			0,69	0,69
	20:00	1,93	1,27	0,66				1	1			0,68	0,68
	21:00	1,88	1,23	0,64				1	1			0,66	0,66
	22:00	1,71	1,14	0,57				1	1			0,57	0,58
	23:00	1,60	1,12	0,49				1	1			0,49	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,11	0,38				1	1			0,39	0,38
	01:00	1,44	1,13	0,31				1	1			0,32	0,32
	02:00	1,42	1,13	0,29				1	1			0,29	0,30
	03:00	1,39	1,13	0,25				1	1			0,26	0,26
	04:00	1,38	1,13	0,25				1	1			0,26	0,26
	05:00	1,45	1,13	0,32				1	1			0,33	0,33
	06:00	1,42	1,12	0,30				1	1			0,31	0,31
	07:00	1,51	1,14	0,37				1	1			0,37	0,38
	08:00	1,61	1,14	0,46				1	1			0,47	0,49
	09:00	1,64	1,37	0,27				1	1			0,52	0,51
	10:00	1,62	1,38	0,24				1	1			0,49	0,50
	11:00	1,69	1,36	0,33				1	1			0,53	0,54
	12:00	1,82	1,19	0,63				1	1			0,64	0,63
	13:00	1,86	1,21	0,64				1	1			0,65	0,65
	14:00	1,82	1,19	0,64				1	1			0,64	0,64
	15:00	1,61	1,13	0,48				1	1			0,48	0,48
	16:00	1,75	1,15	0,59				1	1			0,60	0,60
	17:00	1,90	1,24	0,66				1	1			0,67	0,67
	18:00	2,04	1,35	0,69				1	1			0,72	0,72
	19:00	2,01	1,32	0,69				1	1			0,70	0,70
	20:00	1,96	1,28	0,68				1	1			0,69	0,69
	21:00	1,89	1,24	0,66				1	1			0,66	0,66
	22:00	1,70	1,12	0,58				1	1			0,59	0,57
	23:00	1,58	1,12	0,46				1	1			0,46	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,47	1,04	0,42				1	1			0,43	0,35
	01:00	1,38	1,14	0,24				1	1			0,25	0,26
	02:00	1,38	1,13	0,25				1	1			0,26	0,26
	03:00	1,36	1,13	0,23				1	1			0,24	0,24
	04:00	1,35	1,13	0,21				1	1			0,23	0,23
	05:00	1,37	1,13	0,24				1	1			0,25	0,25
	06:00	1,40	1,12	0,28				1	1			0,29	0,28
	07:00	0,85	0,78	0,06				1	1			0,07	0,08
	08:00	0,43	0,43	0,00					1			0,00	0,00
	09:00	0,43	0,42	0,01					1			0,00	0,00
	10:00	0,44	0,43	0,01					1			0,00	0,00
	11:00	0,44	0,43	0,01					1			0,00	0,00
	12:00	0,46	0,45	0,01					1			0,00	0,00
	13:00	1,60	1,47	0,13				1	1			0,13	0,26
	14:00	1,54	1,12	0,42				1	1			0,42	0,42
	15:00	1,71	1,15	0,56				1	1			0,56	0,58
	16:00	1,77	1,16	0,61				1	1			0,62	0,62
	17:00	2,00	1,30	0,69				1	1			0,69	0,70
	18:00	2,13	1,39	0,74				1	1			0,74	0,75
	19:00	2,08	1,37	0,72				1	1			0,73	0,73
	20:00	1,97	1,35	0,62				1	1			0,69	0,69
	21:00	1,92	1,27	0,66				1	1			0,68	0,67
	22:00	1,75	1,15	0,60				1	1			0,61	0,60
	23:00	1,60	1,13	0,47				1	1			0,49	0,49

Στο διάστημα 07:30 - 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 07:30 - 15:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,51	1,15	0,36				1	1			0,40	0,39
	01:00	1,46	1,14	0,32				1	1			0,33	0,33
	02:00	1,47	1,12	0,35				1	1			0,36	0,36
	03:00	1,46	1,12	0,34				1	1			0,35	0,34
	04:00	1,43	1,12	0,31				1	1			0,31	0,32
	05:00	1,50	1,14	0,36				1	1			0,37	0,38
	06:00	1,50	1,11	0,39				1	1			0,39	0,39
	07:00	1,40	1,40	0,00				1	1			0,00	0,44
	08:00	1,72	1,72	0,00				1	1			0,00	0,52
	09:00	1,97	1,97	0,00				1	1	1		0,00	0,28
	10:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1		0,00	0,25
	11:00	1,91	1,91	0,00				1	1	1		0,00	0,23
	12:00	1,77	1,77	0,00				1	1	1		0,00	0,09
	13:00	1,83	1,83	0,00				1	1	1		0,00	0,15
	14:00	1,84	1,84	0,00				1	1	1		0,00	0,16
	15:00	1,53	1,53	0,00				1	1	1		0,00	0,25
	16:00	1,17	1,17	0,00				1	1			0,00	0,59
	17:00	1,37	1,37	0,00				1	1			0,00	0,69
	18:00	1,54	1,54	0,00				1	1			0,00	0,73
	19:00	1,30	1,30	0,00				1	1			0,00	0,66
	20:00	1,18	1,18	0,00				1	1			0,00	0,59
	21:00	1,29	1,29	0,00				1	1			0,00	0,49
	22:00	1,26	1,26	0,00				1	1			0,00	0,32
	23:00	1,23	1,23	0,00				1		1		0,00	0,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,23	1,23	0,00				1		1		0,00	0,13
	01:00	1,14	1,14	0,00				1		1		0,00	0,04
	02:00	1,10	1,10	0,00				1		1		0,00	0,00
	03:00	1,07	1,07	0,00				1		1		0,00	0,00
	04:00	1,06	1,06	0,00				1		1		0,00	0,00
	05:00	1,10	1,10	0,00				1		1		0,00	0,01
	06:00	1,11	1,11	0,00				1		1		0,00	0,01
	07:00	1,06	1,06	0,00				1		1		0,00	0,02
	08:00	1,13	1,13	0,00				1	1			0,00	0,03
	09:00	1,12	1,12	0,00				1	1			0,00	0,01
	10:00	1,16	1,16	0,00				1	1			0,00	0,05
	11:00	1,20	1,20	0,00				1	1			0,00	0,08
	12:00	1,17	1,17	0,00				1	1			0,00	0,05
	13:00	1,21	1,21	0,00				1	1			0,00	0,10
	14:00	1,17	1,17	0,00				1	1			0,00	0,05
	15:00	1,13	1,13	0,00				1	1			0,00	0,02
	16:00	1,15	1,15	0,00				1	1			0,00	0,10
	17:00	1,58	1,58	0,00				1	1			0,00	0,45
	18:00	1,82	1,82	0,00				1	1			0,00	0,64
	19:00	1,89	1,89	0,00				1	1			0,00	0,66
	20:00	1,83	1,83	0,00				1	1			0,00	0,64
	21:00	1,77	1,77	0,00				1	1			0,00	0,62
	22:00	1,52	1,52	0,00					1	1		0,00	0,36
	23:00	1,28	1,28	0,00					1	1		0,00	0,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,19	1,15	0,03					1	1		0,08	0,07
	01:00	1,13	1,11	0,02					1	1		0,02	0,02
	02:00	1,13	1,11	0,01					1	1		0,01	0,02
	03:00	1,08	1,08	0,00					1	1		0,00	0,00
	04:00	1,06	1,06	0,00					1	1		0,00	0,00
	05:00	1,10	1,10	0,00					1	1		0,01	0,00
	06:00	1,16	1,13	0,03					1	1		0,04	0,04
	07:00	1,25	1,13	0,12					1	1		0,13	0,14
	08:00	1,37	1,13	0,24					1	1		0,25	0,25
	09:00	1,47	1,14	0,32					1	1		0,35	0,35
	10:00	1,62	1,29	0,33				1	1			0,46	0,48
	11:00	1,72	1,40	0,31				1	1			0,60	0,59
	12:00	1,70	1,41	0,29				1	1			0,57	0,57
	13:00	1,72	1,35	0,37				1	1			0,61	0,59
	14:00	1,56	1,19	0,37				1	1			0,44	0,45
	15:00	1,64	1,32	0,33				1	1			0,53	0,52
	16:00	1,71	1,37	0,34				1	1			0,57	0,58
	17:00	1,92	1,54	0,38				1	1			0,67	0,67
	18:00	2,04	1,66	0,38				1	1			0,72	0,72
	19:00	2,02	1,62	0,41				1	1			0,70	0,71
	20:00	1,98	1,63	0,35				1	1			0,70	0,69
	21:00	1,95	1,42	0,53				1	1			0,68	0,68
	22:00	1,72	1,22	0,49				1	1			0,59	0,59
	23:00	1,63	1,18	0,45				1	1			0,53	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,13	0,37				1	1			0,39	0,39
	01:00	1,45	1,14	0,31				1	1			0,33	0,33
	02:00	1,46	1,20	0,26				1	1			0,34	0,34
	03:00	1,42	1,13	0,29				1	1			0,31	0,30
	04:00	1,43	1,12	0,31				1	1			0,31	0,31
	05:00	1,45	1,13	0,32				1	1			0,32	0,33
	06:00	1,52	1,14	0,39				1	1			0,41	0,40
	07:00	1,56	1,19	0,37				1	1			0,43	0,43
	08:00	1,66	1,15	0,51				1	1			0,52	0,53
	09:00	1,75	1,17	0,58				1	1			0,59	0,59
	10:00	1,72	1,20	0,51				1	1			0,60	0,59
	11:00	1,78	1,22	0,56				1	1			0,62	0,62
	12:00	1,70	1,17	0,52				1	1			0,57	0,57
	13:00	1,74	1,22	0,51				1	1			0,61	0,60
	14:00	1,74	1,22	0,52				1	1			0,61	0,60
	15:00	1,68	1,22	0,46				1	1			0,56	0,55
	16:00	1,71	1,27	0,45				1	1			0,58	0,57
	17:00	2,01	1,54	0,47				1	1			0,70	0,70
	18:00	2,10	1,85	0,25				1	1			0,74	0,74
	19:00	2,04	1,81	0,23				1	1			0,71	0,71
	20:00	1,93	1,64	0,29				1	1			0,68	0,68
	21:00	1,87	1,48	0,39				1	1			0,66	0,66
	22:00	1,75	1,49	0,26				1	1			0,61	0,61
	23:00	1,60	1,36	0,24				1	1			0,49	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,18	0,30				1	1			0,36	0,36
	01:00	1,43	1,22	0,22				1	1			0,32	0,31
	02:00	1,45	1,22	0,22				1	1			0,33	0,33
	03:00	1,40	1,21	0,19				1	1			0,28	0,28
	04:00	1,38	1,17	0,21				1	1			0,25	0,26
	05:00	1,41	1,20	0,22				1	1			0,30	0,30
	06:00	1,45	1,24	0,21				1	1			0,34	0,33
	07:00	1,54	1,31	0,23				1	1			0,41	0,42
	08:00	1,60	1,39	0,20				1	1			0,47	0,47
	09:00	1,62	1,36	0,26				1	1			0,50	0,50
	10:00	1,72	1,46	0,25				1	1			0,59	0,59
	11:00	1,69	1,32	0,37				1	1			0,57	0,57
	12:00	1,71	1,32	0,39				1	1			0,58	0,58
	13:00	1,77	1,38	0,39				1	1			0,62	0,62
	14:00	1,75	1,38	0,37				1	1			0,61	0,61
	15:00	1,77	1,48	0,29				1	1			0,61	0,61
	16:00	1,84	1,65	0,19				1	1			0,64	0,64
	17:00	2,08	1,88	0,20				1	1			0,62	0,59
	18:00	2,19	1,94	0,25				1	1	1		0,52	0,51
	19:00	2,12	1,92	0,20				1	1	1		0,44	0,44
	20:00	2,04	1,91	0,13				1	1	1		0,37	0,36
	21:00	2,02	1,96	0,06				1	1	1		0,34	0,34
	22:00	1,81	1,78	0,03				1	1	1		0,15	0,23
	23:00	1,65	1,59	0,06				1	1			0,48	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,46	0,05				1	1			0,39	0,39
	01:00	1,42	1,32	0,11				1	1			0,32	0,30
	02:00	1,42	1,28	0,14				1	1			0,30	0,31
	03:00	1,41	1,17	0,25				1	1			0,30	0,29
	04:00	1,43	1,19	0,24				1	1			0,31	0,31
	05:00	1,45	1,29	0,16				1	1			0,33	0,33
	06:00	1,48	1,40	0,08				1	1			0,35	0,36
	07:00	1,49	1,49	0,00				1	1			0,00	0,42
	08:00	1,74	1,74	0,00				1	1			0,00	0,64
	09:00	1,70	1,70	0,00				1	1			0,00	0,58
	10:00	1,70	1,70	0,00				1	1			0,00	0,58
	11:00	1,75	1,75	0,00				1	1			0,00	0,61
	12:00	1,68	1,68	0,00				1	1			0,00	0,55
	13:00	1,65	1,65	0,00				1	1			0,00	0,53
	14:00	1,61	1,61	0,00				1	1			0,00	0,49
	15:00	1,64	1,64	0,00				1	1			0,00	0,48
	16:00	1,76	1,76	0,00				1	1			0,00	0,43
	17:00	1,98	1,95	0,03				1	1	1		0,34	0,54
	18:00	2,07	2,03	0,04				1	1	1		0,40	0,39
	19:00	2,00	1,87	0,13				1	1	1		0,32	0,32
	20:00	1,97	1,74	0,22				1	1	1		0,29	0,28
	21:00	1,89	1,68	0,21				1	1	1		0,22	0,21
	22:00	1,78	1,47	0,31				1	1			0,45	0,53
	23:00	1,61	1,29	0,32				1	1			0,50	0,49

Στο διάστημα 7:30-16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,21	0,27				1	1			0,36	0,36
	01:00	1,42	1,17	0,24				1	1			0,30	0,30
	02:00	1,41	1,16	0,26				1	1			0,29	0,29
	03:00	1,37	1,14	0,24				1	1			0,26	0,26
	04:00	1,40	1,13	0,27				1	1			0,28	0,27
	05:00	1,44	1,12	0,32				1	1			0,32	0,32
	06:00	1,44	1,12	0,32				1	1			0,32	0,32
	07:00	1,49	1,37	0,11				1	1			0,11	0,37
	08:00	1,32	1,19	0,13				1	1			0,13	0,20
	09:00	1,32	1,13	0,19				1	1			0,20	0,20
	10:00	1,30	1,12	0,18				1	1			0,19	0,18
	11:00	1,29	1,12	0,17				1	1			0,18	0,18
	12:00	1,35	1,14	0,21				1	1			0,22	0,23
	13:00	1,42	1,17	0,25				1	1			0,30	0,29
	14:00	1,43	1,16	0,27				1	1			0,32	0,31
	15:00	1,59	1,17	0,42				1	1			0,46	0,46
	16:00	1,70	1,18	0,52				1	1			0,57	0,58
	17:00	1,93	1,31	0,62				1	1			0,67	0,67
	18:00	2,01	1,57	0,44				1	1			0,70	0,71
	19:00	1,94	1,29	0,65				1	1			0,68	0,68
	20:00	1,90	1,30	0,60				1	1			0,67	0,66
	21:00	1,88	1,27	0,61				1	1			0,66	0,66
	22:00	1,69	1,23	0,45				1	1			0,57	0,57
	23:00	1,59	1,15	0,43				1	1			0,47	0,47

Στο διάστημα 7:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,29	1,10	0,20				1	1			0,23	0,18
	01:00	1,16	1,12	0,03				1	1			0,04	0,04
	02:00	1,15	1,12	0,03				1	1			0,03	0,03
	03:00	1,11	1,10	0,01				1	1			0,01	0,01
	04:00	1,11	1,10	0,01				1	1			0,01	0,01
	05:00	1,13	1,11	0,02				1	1			0,02	0,02
	06:00	1,17	1,13	0,05				1	1			0,06	0,06
	07:00	1,21	1,18	0,03				1	1			0,06	0,09
	08:00	1,28	1,16	0,12				1	1			0,16	0,16
	09:00	1,30	1,16	0,14				1	1			0,17	0,17
	10:00	1,32	1,16	0,16				1	1			0,20	0,19
	11:00	1,30	1,15	0,15				1	1			0,18	0,18
	12:00	1,36	1,16	0,20				1	1			0,23	0,24
	13:00	1,39	1,19	0,20				1	1			0,27	0,27
	14:00	1,45	1,29	0,16				1	1			0,31	0,33
	15:00	1,61	1,53	0,07				1	1			0,27	0,40
	16:00	1,83	1,67	0,16				1	1			0,64	0,64
	17:00	1,93	1,81	0,12				1	1			0,67	0,67
	18:00	2,01	1,70	0,31				1	1			0,71	0,70
	19:00	1,92	1,67	0,24				1	1			0,67	0,67
	20:00	1,88	1,51	0,37				1	1			0,66	0,65
	21:00	1,88	1,42	0,46				1	1			0,66	0,66
	22:00	1,68	1,33	0,35				1	1			0,56	0,56
	23:00	1,57	1,36	0,21				1	1			0,46	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α φ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,47	1,20	0,27				1	1			0,36	0,36
	01:00	1,41	1,14	0,27				1	1			0,29	0,29
	02:00	1,37	1,14	0,24				1	1			0,26	0,25
	03:00	1,34	1,24	0,11				1	1			0,23	0,23
	04:00	1,32	1,22	0,10				1	1			0,20	0,20
	05:00	1,38	1,28	0,09				1	1			0,25	0,25
	06:00	1,36	1,27	0,09				1	1			0,25	0,24
	07:00	1,35	1,22	0,13				1	1			0,22	0,23
	08:00	1,47	1,29	0,18				1	1			0,34	0,35
	09:00	1,57	1,44	0,12				1	1			0,44	0,44
	10:00	1,54	1,46	0,07				1	1			0,42	0,41
	11:00	1,63	1,50	0,13				1	1			0,48	0,49
	12:00	1,66	1,50	0,16				1	1			0,54	0,53
	13:00	1,55	1,35	0,20				1	1			0,43	0,42
	14:00	1,45	1,29	0,16				1	1			0,34	0,33
	15:00	1,32	1,14	0,17				1	1			0,19	0,20
	16:00	1,39	1,17	0,22				1	1			0,26	0,27
	17:00	1,58	1,19	0,39				1		1		0,42	0,42
	18:00	1,71	1,51	0,20				1		1		0,58	0,58
	19:00	1,64	1,48	0,16				1		1		0,52	0,52
	20:00	1,59	1,49	0,10				1		1		0,48	0,47
	21:00	1,55	1,29	0,26				1		1		0,43	0,43
	22:00	1,35	1,13	0,22				1		1		0,23	0,23
	23:00	1,26	1,13	0,13				1		1		0,13	0,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,18	1,11	0,07				1		1		0,07	0,06
	01:00	1,11	1,10	0,01				1		1		0,01	0,01
	02:00	1,12	1,11	0,01				1		1		0,01	0,01
	03:00	1,08	1,07	0,00				1		1		0,00	0,00
	04:00	1,06	1,05	0,01				1		1		0,00	0,00
	05:00	1,11	1,10	0,01				1		1		0,01	0,01
	06:00	1,17	1,13	0,04				1		1		0,05	0,05
	07:00	1,07	1,06	0,01				1		1		0,03	0,05
	08:00	0,95	0,95	0,00				1		1		0,00	0,00
	09:00	1,04	1,04	0,00				1		1		0,00	0,00
	10:00	1,05	1,05	0,00				1		1		0,00	0,03
	11:00	1,43	1,43	0,00				1		1		0,00	0,30
	12:00	1,50	1,50	0,00				1		1		0,00	0,38
	13:00	1,50	1,50	0,00				1		1		0,00	0,38
	14:00	1,66	1,66	0,00				1		1		0,00	0,32
	15:00	2,01	1,98	0,03	1			1		1		0,08	0,34
	16:00	1,98	1,79	0,19	1			1		1		0,30	0,31
	17:00	2,00	1,81	0,18	1			1		1		0,33	0,32
	18:00	2,12	1,95	0,17	1			1		1		0,45	0,45
	19:00	2,14	2,03	0,11	1			1		1		0,46	0,47
	20:00	2,12	1,97	0,15	1			1		1		0,45	0,45
	21:00	2,10	1,88	0,23	1			1		1		0,44	0,43
	22:00	1,80	1,66	0,14				1		1		0,47	0,54
	23:00	1,67	1,56	0,12				1		1		0,56	0,56

Στο διάστημα 7:20 με 15:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,42	0,12				1		1		0,43	0,43
	01:00	1,49	1,42	0,07				1		1		0,36	0,37
	02:00	1,52	1,41	0,11				1		1		0,40	0,40
	03:00	1,47	1,37	0,10				1		1		0,35	0,35
	04:00	1,46	1,33	0,13				1		1		0,34	0,34
	05:00	1,49	1,39	0,10				1		1		0,37	0,37
	06:00	1,54	1,48	0,06	1			1				0,40	0,35
	07:00	1,28	1,27	0,02	1			1				0,32	0,24
	08:00	1,00	1,00	0,00	1			1				0,00	0,00
	09:00	1,03	1,03	0,00	1			1				0,00	0,00
	10:00	1,04	1,03	0,01	1			1				0,00	0,00
	11:00	1,05	1,05	0,01	1			1				0,00	0,00
	12:00	1,11	1,11	0,00	1			1				0,01	0,01
	13:00	1,07	1,07	0,00	1			1				0,00	0,00
	14:00	1,37	1,37	0,00				1		1		0,02	0,10
	15:00	1,88	1,88	0,00				1		1		0,56	0,66
	16:00	1,93	1,92	0,00				1		1		0,65	0,58
	17:00	2,09	2,08	0,01	1			1		1		0,41	0,41
	18:00	2,23	2,22	0,01	1			1		1		0,55	0,55
	19:00	2,06	2,03	0,03	1			1		1		0,38	0,38
	20:00	2,10	2,05	0,05	1			1		1		0,42	0,42
	21:00	2,02	1,98	0,04	1			1		1		0,34	0,34
	22:00	1,87	1,82	0,05	1			1		1		0,20	0,19
	23:00	1,75	1,69	0,07				1		1		0,25	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,60	1,55	0,05				1		1		0,49	0,48
	01:00	1,52	1,46	0,06				1		1		0,40	0,40
	02:00	1,51	1,46	0,05				1		1		0,39	0,39
	03:00	1,49	1,39	0,10				1		1		0,38	0,37
	04:00	1,51	1,31	0,19				1		1		0,39	0,39
	05:00	1,53	1,19	0,34				1		1		0,42	0,42
	06:00	1,58	1,24	0,34				1		1		0,45	0,41
	07:00	1,46	1,37	0,09			1	1				0,13	0,35
	08:00	1,31	1,31	0,00			1	1				0,00	0,19
	09:00	1,35	1,35	0,00			1	1				0,00	0,23
	10:00	1,33	1,33	0,00			1	1				0,00	0,22
	11:00	1,36	1,36	0,00			1	1				0,00	0,23
	12:00	1,41	1,41	0,00			1	1				0,00	0,29
	13:00	1,35	1,35	0,00			1	1				0,00	0,23
	14:00	1,64	1,64	0,00			1	1				0,02	0,15
	15:00	1,89	1,78	0,11				1		1		0,29	0,33
	16:00	1,77	1,49	0,29				1		1		0,61	0,62
	17:00	2,04	1,65	0,39				1		1		0,70	0,71
	18:00	2,22	1,76	0,46			1	1		1		0,65	0,62
	19:00	2,06	1,79	0,27			1	1		1		0,39	0,39
	20:00	2,07	1,88	0,19			1	1		1		0,41	0,40
	21:00	2,03	1,78	0,25			1	1		1		0,35	0,35
	22:00	1,82	1,63	0,20			1	1		1		0,22	0,33
	23:00	1,66	1,15	0,50				1		1		0,52	0,54

Το διάστημα 07:15 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,14	0,40				1		1		0,44	0,43
	01:00	1,46	1,12	0,34				1		1		0,35	0,34
	02:00	1,43	1,13	0,30				1		1		0,30	0,30
	03:00	1,39	1,12	0,27				1		1		0,28	0,27
	04:00	1,39	1,13	0,26				1		1		0,26	0,27
	05:00	1,44	1,12	0,32				1		1		0,32	0,32
	06:00	1,44	1,12	0,32				1		1		0,34	0,33
	07:00	1,29	1,20	0,10				1		1		0,10	0,18
	08:00	1,24	1,19	0,04	1			1				0,05	0,12
	09:00	1,27	1,14	0,12	1			1				0,13	0,15
	10:00	1,30	1,12	0,19	1			1				0,20	0,19
	11:00	1,30	1,14	0,16	1			1				0,17	0,18
	12:00	1,71	1,48	0,23	1			1				0,28	0,27
	13:00	1,84	1,44	0,40			1	1				0,41	0,48
	14:00	1,80	1,18	0,62			1	1				0,63	0,63
	15:00	1,78	1,17	0,61			1	1				0,62	0,62
	16:00	1,78	1,17	0,61			1	1				0,62	0,62
	17:00	1,94	1,28	0,65			1	1				0,67	0,67
	18:00	2,03	1,36	0,67			1	1				0,71	0,71
	19:00	1,95	1,30	0,65			1	1				0,69	0,69
	20:00	1,99	1,38	0,61			1	1				0,70	0,70
	21:00	1,89	1,32	0,57			1	1				0,67	0,66
	22:00	1,73	1,16	0,57			1	1				0,60	0,60
	23:00	1,56	1,15	0,41			1	1				0,44	0,44

Στο διάστημα 7:20-12:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,44	1,12	0,33			1	1				0,34	0,33
	01:00	1,38	1,13	0,25			1	1				0,26	0,25
	02:00	1,35	1,13	0,22			1	1				0,23	0,23
	03:00	1,33	1,13	0,20			1	1				0,21	0,21
	04:00	1,30	1,16	0,13			1	1				0,14	0,18
	05:00	1,33	1,14	0,19	1		1					0,19	0,20
	06:00	1,37	1,13	0,24	1		1					0,25	0,24
	07:00	1,20	1,09	0,11	1		1					0,11	0,16
	08:00	1,04	1,04	0,00	1		1					0,00	0,00
	09:00	1,07	1,07	0,00	1		1					0,00	0,00
	10:00	1,12	1,11	0,02	1		1					0,02	0,02
	11:00	1,49	1,35	0,15	1		1					0,15	0,21
	12:00	1,67	1,21	0,46			1	1				0,52	0,53
	13:00	1,65	1,16	0,49			1	1				0,54	0,54
	14:00	1,65	1,13	0,52			1	1				0,54	0,53
	15:00	1,64	1,15	0,49			1	1				0,51	0,51
	16:00	1,61	1,15	0,46			1	1				0,49	0,49
	17:00	1,89	1,31	0,58			1	1				0,64	0,64
	18:00	2,11	1,45	0,66			1	1				0,74	0,74
	19:00	1,93	1,47	0,47			1	1				0,68	0,68
	20:00	1,98	1,36	0,62			1	1				0,69	0,69
	21:00	1,89	1,25	0,64			1	1				0,66	0,66
	22:00	1,73	1,14	0,59			1	1				0,60	0,59
	23:00	1,61	1,13	0,48			1	1				0,48	0,49

Το διάστημα 07:30 με 11:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,49	1,11	0,38			1	1				0,39	0,38
	01:00	1,43	1,12	0,31			1	1				0,31	0,31
	02:00	1,40	1,11	0,29			1	1				0,30	0,28
	03:00	1,39	1,12	0,27			1	1				0,28	0,28
	04:00	1,32	1,13	0,19			1	1				0,21	0,19
	05:00	1,24	1,14	0,09			1	1				0,11	0,12
	06:00	1,20	1,12	0,09			1	1				0,10	0,09
	07:00	1,21	1,14	0,07			1	1				0,08	0,09
	08:00	1,40	1,22	0,18			1	1				0,27	0,28
	09:00	1,59	1,51	0,08			1	1				0,48	0,47
	10:00	1,46	1,44	0,02			1	1				0,34	0,34
	11:00	1,38	1,38	0,00			1	1				0,26	0,26
	12:00	1,36	1,36	0,00			1	1				0,25	0,25
	13:00	1,39	1,38	0,00			1	1				0,27	0,26
	14:00	1,33	1,32	0,01			1	1				0,22	0,21
	15:00	1,33	1,32	0,01			1	1				0,21	0,21
	16:00	1,41	1,40	0,01			1	1				0,28	0,29
	17:00	1,68	1,63	0,04			1	1				0,55	0,55
	18:00	1,72	1,66	0,06			1	1				0,59	0,59
	19:00	1,62	1,52	0,10			1	1				0,51	0,51
	20:00	1,57	1,52	0,05			1	1				0,46	0,45
	21:00	1,56	1,54	0,02			1	1				0,43	0,44
	22:00	1,45	1,41	0,04			1	1				0,34	0,33
	23:00	1,33	1,32	0,01			1	1				0,21	0,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,20	1,19	0,01			1	1				0,08	0,08
	01:00	1,13	1,12	0,01			1	1				0,01	0,02
	02:00	1,08	1,08	0,00			1	1				0,00	0,00
	03:00	1,07	1,06	0,00			1	1				0,00	0,00
	04:00	1,05	1,04	0,01			1	1				0,00	0,00
	05:00	1,12	1,11	0,00			1	1				0,01	0,01
	06:00	1,15	1,14	0,01			1	1				0,03	0,03
	07:00	1,19	1,14	0,05			1	1				0,07	0,07
	08:00	1,23	1,13	0,09			1	1				0,10	0,11
	09:00	1,19	1,12	0,06			1	1				0,06	0,07
	10:00	1,20	1,13	0,07			1	1				0,07	0,07
	11:00	1,29	1,15	0,14			1	1				0,15	0,17
	12:00	1,36	1,13	0,24			1	1				0,24	0,25
	13:00	1,26	1,13	0,14			1	1				0,14	0,14
	14:00	1,23	1,11	0,12			1	1				0,12	0,11
	15:00	1,25	1,13	0,12			1	1				0,12	0,13
	16:00	1,33	1,15	0,19			1	1				0,21	0,21
	17:00	1,58	1,33	0,25			1	1				0,44	0,45
	18:00	1,69	1,58	0,11			1	1				0,57	0,57
	19:00	1,65	1,61	0,05			1	1				0,53	0,53
	20:00	1,69	1,65	0,04			1	1				0,56	0,56
	21:00	1,80	1,70	0,10			1	1				0,62	0,62
	22:00	1,73	1,73	0,00			1	1				0,60	0,60
	23:00	1,57	1,57	0,00			1	1				0,46	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,47	0,00			1	1				0,36	0,36
	01:00	1,42	1,39	0,03			1	1				0,30	0,30
	02:00	1,39	1,36	0,03			1	1				0,27	0,27
	03:00	1,36	1,32	0,04			1	1				0,25	0,24
	04:00	1,40	1,39	0,01			1	1				0,28	0,28
	05:00	1,43	1,43	0,01			1	1				0,30	0,31
	06:00	1,47	1,46	0,00			1	1				0,35	0,35
	07:00	1,56	1,56	0,00			1	1				0,43	0,43
	08:00	1,65	1,65	0,00			1	1				0,51	0,52
	09:00	1,65	1,65	0,00			1	1				0,53	0,53
	10:00	1,64	1,62	0,01			1	1				0,51	0,52
	11:00	1,68	1,57	0,11			1	1				0,56	0,55
	12:00	1,67	1,65	0,02			1	1				0,55	0,54
	13:00	1,71	1,71	0,00			1	1				0,58	0,58
	14:00	1,69	1,69	0,00			1	1				0,57	0,57
	15:00	1,73	1,71	0,02			1	1				0,60	0,60
	16:00	1,80	1,76	0,04			1	1				0,63	0,63
	17:00	2,11	2,05	0,06		1	1	1				0,61	0,58
	18:00	2,18	2,13	0,05		1	1	1				0,51	0,51
	19:00	2,05	1,97	0,08		1	1	1				0,37	0,38
	20:00	2,12	2,04	0,08		1	1	1				0,45	0,45
	21:00	2,06	1,99	0,07		1	1	1				0,38	0,38
	22:00	1,84	1,79	0,06		1	1	1				0,32	0,41
	23:00	1,68	1,65	0,03			1	1				0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α φ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,50	0,02			1	1				0,41	0,41
	01:00	1,45	1,43	0,02			1	1				0,33	0,33
	02:00	1,43	1,39	0,04			1	1				0,31	0,31
	03:00	1,42	1,35	0,07			1	1				0,29	0,30
	04:00	1,38	1,33	0,05			1	1				0,26	0,26
	05:00	1,41	1,36	0,05			1	1				0,29	0,29
	06:00	1,47	1,45	0,02			1	1				0,36	0,35
	07:00	1,54	1,50	0,04			1	1				0,41	0,42
	08:00	1,63	1,59	0,04			1	1				0,50	0,51
	09:00	1,67	1,64	0,03			1	1				0,55	0,55
	10:00	1,69	1,66	0,03			1	1				0,57	0,56
	11:00	1,60	1,58	0,02			1	1				0,47	0,36
	12:00	1,62	1,60	0,02			1	1				0,37	0,32
	13:00	1,63	1,62	0,00			1	1				0,33	0,32
	14:00	1,66	1,66	0,00			1	1				0,33	0,33
	15:00	1,67	1,67	0,00			1	1				0,33	0,33
	16:00	1,81	1,81	0,00			1	1				0,36	0,36
	17:00	2,14	2,12	0,02		1	1	1				0,41	0,41
	18:00	2,20	2,16	0,05		1	1	1				0,44	0,44
	19:00	2,10	2,05	0,05		1	1	1				0,37	0,38
	20:00	2,20	2,15	0,05		1	1	1				0,44	0,44
	21:00	2,15	2,12	0,03		1	1	1				0,43	0,43
	22:00	1,94	1,88	0,06		1	1	1				0,27	0,27
	23:00	1,74	1,71	0,03			1	1				0,29	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,54	1,53	0,02			1	1				0,31	0,31
	01:00	1,44	1,44	0,00			1	1				0,29	0,29
	02:00	1,42	1,41	0,01			1	1				0,28	0,28
	03:00	1,36	1,35	0,01			1	1				0,24	0,24
	04:00	1,36	1,35	0,01			1	1				0,24	0,24
	05:00	1,34	1,31	0,04			1	1				0,22	0,22
	06:00	1,36	1,29	0,07			1	1				0,24	0,24
	07:00	1,46	1,35	0,11			1	1				0,29	0,29
	08:00	1,53	1,32	0,21	1		1					0,29	0,28
	09:00	1,61	1,40	0,21	1		1					0,32	0,32
	10:00	1,56	1,46	0,10	1		1					0,31	0,31
	11:00	1,57	1,48	0,09	1		1					0,31	0,31
	12:00	1,59	1,55	0,04	1		1					0,32	0,32
	13:00	1,73	1,71	0,03	1		1					0,35	0,35
	14:00	1,75	1,72	0,03	1		1					0,35	0,35
	15:00	1,85	1,82	0,03	1		1					0,37	0,37
	16:00	1,93	1,87	0,05	1		1					0,34	0,34
	17:00	2,24	2,19	0,05	1		1	1				0,44	0,44
	18:00	2,38	2,35	0,03	1		1	1				0,48	0,48
	19:00	2,22	2,14	0,08	1		1	1				0,44	0,44
	20:00	2,24	2,12	0,11	1		1	1				0,45	0,45
	21:00	2,14	2,00	0,14	1		1	1				0,42	0,42
	22:00	1,94	1,72	0,22	1		1	1				0,32	0,33
	23:00	1,75	1,56	0,19			1	1				0,35	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,57	1,40	0,16			1	1				0,31	0,31
	01:00	1,51	1,22	0,29			1	1				0,30	0,30
	02:00	1,55	1,46	0,09			1	1				0,31	0,31
	03:00	1,44	1,19	0,25			1	1				0,27	0,27
	04:00	1,31	1,15	0,16			1	1				0,17	0,18
	05:00	1,45	1,28	0,17			1	1				0,28	0,29
	06:00	1,49	1,35	0,14			1	1				0,30	0,30
	07:00	1,58	1,32	0,27			1	1				0,32	0,32
	08:00	1,65	1,50	0,15			1	1				0,33	0,33
	09:00	1,68	1,50	0,18			1	1				0,34	0,34
	10:00	1,71	1,38	0,33			1	1				0,34	0,34
	11:00	1,80	1,44	0,36			1	1				0,36	0,36
	12:00	1,86	1,49	0,37			1	1				0,37	0,37
	13:00	1,86	1,49	0,37			1	1				0,37	0,37
	14:00	1,90	1,53	0,38			1	1				0,38	0,38
	15:00	1,88	1,51	0,38			1	1				0,38	0,38
	16:00	2,15	1,73	0,42			1	1				0,43	0,43
	17:00	2,48	1,99	0,49			1	1		1		0,49	0,49
	18:00	2,45	2,07	0,38			1	1		1		0,49	0,49
	19:00	2,29	1,84	0,45			1	1		1		0,46	0,46
	20:00	2,24	1,80	0,45			1	1		1		0,45	0,45
	21:00	2,16	1,74	0,43			1	1		1		0,43	0,43
	22:00	1,99	1,80	0,19			1	1		1		0,20	0,31
	23:00	1,78	1,78	0,00			1	1		1		0,00	0,19

Από τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,59	1,59	0,00			1	1				0,00	0,32
	01:00	1,39	1,38	0,01			1	1				0,00	0,24
	02:00	1,29	1,28	0,01			1	1				0,00	0,18
	03:00	1,25	1,24	0,01			1	1				0,00	0,13
	04:00	1,27	1,26	0,01			1	1				0,00	0,15
	05:00	1,30	1,29	0,01			1	1				0,00	0,18
	06:00	1,35	1,32	0,03			1	1				0,04	0,22
	07:00	1,35	1,34	0,02			1	1				0,02	0,23
	08:00	1,37	1,36	0,01			1	1				0,00	0,25
	09:00	1,42	1,41	0,01			1	1				0,00	0,29
	10:00	1,67	1,66	0,01			1	1				0,00	0,34
	11:00	1,80	1,79	0,01	1		1	1				0,00	0,12
	12:00	1,70	1,70	0,01	1		1	1				0,00	0,31
	13:00	1,62	1,58	0,04			1	1				0,04	0,50
	14:00	1,70	1,17	0,53			1	1				0,53	0,55
	15:00	1,72	1,16	0,56			1	1				0,59	0,59
	16:00	1,74	1,19	0,55			1	1				0,59	0,60
	17:00	1,98	1,32	0,66			1	1				0,69	0,69
	18:00	2,04	1,37	0,68			1	1				0,71	0,72
	19:00	2,10	1,38	0,71			1	1				0,73	0,73
	20:00	2,11	1,40	0,71			1	1				0,74	0,74
	21:00	2,03	1,35	0,68			1	1				0,71	0,71
	22:00	1,81	1,20	0,60			1	1				0,64	0,64
	23:00	1,55	1,13	0,42			1	1				0,45	0,44

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,29	1,12	0,17			1	1				0,18	0,17
	01:00	1,22	1,13	0,09			1	1				0,10	0,10
	02:00	1,17	1,13	0,04			1	1				0,05	0,05
	03:00	1,13	1,11	0,02			1	1				0,02	0,02
	04:00	1,11	1,10	0,01			1	1				0,01	0,01
	05:00	1,18	1,15	0,03			1	1				0,06	0,06
	06:00	1,21	1,16	0,05			1	1				0,07	0,09
	07:00	1,32	1,15	0,17			1	1				0,20	0,20
	08:00	1,50	1,24	0,26			1	1				0,32	0,38
	09:00	1,58	1,53	0,06			1	1				0,46	0,46
	10:00	1,68	1,68	0,00			1	1				0,56	0,56
	11:00	1,77	1,69	0,08			1	1				0,61	0,62
	12:00	1,79	1,50	0,29			1	1				0,47	0,63
	13:00	1,79	1,19	0,61			1	1				0,63	0,63
	14:00	1,77	1,20	0,57			1	1				0,61	0,62
	15:00	1,80	1,39	0,41			1	1				0,63	0,63
	16:00	1,85	1,57	0,28			1	1				0,64	0,65
	17:00	2,08	1,98	0,09		1	1	1				0,50	0,46
	18:00	2,18	2,13	0,05		1	1	1				0,50	0,50
	19:00	2,19	2,12	0,07		1	1	1				0,51	0,51
	20:00	2,11	2,03	0,08		1	1	1				0,45	0,44
	21:00	1,99	1,91	0,08		1	1	1				0,32	0,31
	22:00	1,80	1,76	0,03		1	1	1				0,14	0,13
	23:00	1,62	1,57	0,05		1		1				0,25	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,42	1,39	0,03		1		1				0,32	0,31
	01:00	1,31	1,29	0,02		1		1				0,19	0,19
	02:00	1,21	1,18	0,03		1		1				0,09	0,09
	03:00	1,16	1,14	0,02		1		1				0,04	0,04
	04:00	1,13	1,13	0,00		1		1				0,02	0,02
	05:00	1,19	1,19	0,00		1		1				0,06	0,07
	06:00	1,21	1,21	0,00		1		1				0,09	0,08
	07:00	1,28	1,28	0,00		1		1				0,16	0,16
	08:00	1,38	1,38	0,00		1		1				0,26	0,26
	09:00	1,52	1,52	0,00		1		1				0,40	0,40
	10:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,49	0,48
	11:00	1,59	1,59	0,00		1		1				0,46	0,47
	12:00	1,57	1,57	0,00		1		1				0,45	0,45
	13:00	1,52	1,52	0,00		1		1				0,41	0,40
	14:00	1,51	1,51	0,00		1		1				0,39	0,38
	15:00	1,48	1,48	0,00		1		1				0,37	0,36
	16:00	1,61	1,61	0,00		1		1				0,47	0,49
	17:00	1,90	1,90	0,00		1		1				0,66	0,66
	18:00	1,91	1,91	0,00		1		1				0,67	0,67
	19:00	1,91	1,91	0,00		1		1				0,67	0,67
	20:00	1,91	1,88	0,03		1		1				0,67	0,67
	21:00	1,89	1,83	0,06		1		1				0,66	0,66
	22:00	1,72	1,62	0,10		1		1				0,59	0,59
	23:00	1,56	1,48	0,08		1		1				0,44	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,34	1,29	0,05			1	1				0,23	0,22
	01:00	1,23	1,19	0,04			1	1				0,12	0,11
	02:00	1,19	1,15	0,05			1	1				0,08	0,08
	03:00	1,15	1,12	0,03			1	1				0,04	0,03
	04:00	1,15	1,13	0,02			1	1				0,03	0,03
	05:00	1,18	1,13	0,05			1	1				0,06	0,06
	06:00	1,24	1,15	0,09			1	1				0,12	0,12
	07:00	1,40	1,28	0,12			1	1				0,27	0,28
	08:00	1,46	1,27	0,19			1	1				0,33	0,33
	09:00	1,45	1,22	0,23			1	1				0,33	0,33
	10:00	1,41	1,16	0,25			1	1				0,29	0,29
	11:00	1,59	1,25	0,34			1	1				0,44	0,45
	12:00	1,70	1,39	0,31			1	1				0,57	0,57
	13:00	1,62	1,30	0,32			1	1				0,51	0,51
	14:00	1,63	1,21	0,42			1	1				0,52	0,52
	15:00	1,66	1,19	0,47			1	1				0,54	0,54
	16:00	1,96	1,32	0,64			1	1				0,68	0,68
	17:00	2,32	1,58	0,73		1	1	1				0,75	0,75
	18:00	2,44	1,69	0,75		1	1	1				0,75	0,76
	19:00	2,35	1,74	0,61		1	1	1				0,66	0,67
	20:00	2,40	1,70	0,70		1	1	1				0,72	0,72
	21:00	2,36	1,70	0,66		1	1	1				0,69	0,69
	22:00	2,10	1,66	0,44		1	1	1				0,45	0,43
	23:00	1,87	1,66	0,21		1	1	1				0,22	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,67	1,17	0,51		1	1					0,51	0,55
	01:00	1,57	1,12	0,46		1	1					0,46	0,46
	02:00	1,57	1,12	0,45		1	1					0,46	0,46
	03:00	1,52	1,12	0,40		1	1					0,40	0,40
	04:00	1,49	1,13	0,36		1	1					0,37	0,37
	05:00	1,54	1,12	0,42		1	1					0,42	0,43
	06:00	1,61	1,12	0,49		1	1					0,50	0,49
	07:00	1,77	1,16	0,61		1	1					0,61	0,61
	08:00	1,82	1,20	0,62		1	1					0,62	0,63
	09:00	1,83	1,20	0,63		1	1					0,64	0,64
	10:00	1,86	1,21	0,65		1	1					0,65	0,65
	11:00	1,92	1,25	0,67		1	1					0,68	0,67
	12:00	1,93	1,26	0,67		1	1					0,67	0,68
	13:00	1,94	1,26	0,68		1	1					0,68	0,68
	14:00	1,99	1,30	0,68		1	1					0,69	0,70
	15:00	1,89	1,24	0,66		1	1					0,66	0,66
	16:00	1,97	1,40	0,57		1	1					0,68	0,66
	17:00	2,29	2,05	0,24		1	1	1				0,36	0,60
	18:00	2,53	2,06	0,47		1	1	1				0,83	0,84
	19:00	2,50	2,09	0,41		1	1	1				0,82	0,82
	20:00	2,51	2,11	0,40		1	1	1				0,83	0,82
	21:00	2,39	2,03	0,36		1	1	1				0,73	0,72
	22:00	2,13	1,90	0,23		1	1	1				0,46	0,45
	23:00	1,85	1,74	0,11		1	1	1				0,23	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,36	0,19			1	1				0,38	0,43
	01:00	1,44	1,29	0,15			1	1				0,31	0,32
	02:00	1,40	1,26	0,15			1	1				0,30	0,29
	03:00	1,34	1,23	0,11			1	1				0,22	0,22
	04:00	1,36	1,24	0,12			1	1				0,24	0,24
	05:00	1,37	1,25	0,13			1	1				0,26	0,25
	06:00	1,45	1,28	0,16			1	1				0,33	0,33
	07:00	1,58	1,37	0,21			1	1				0,45	0,46
	08:00	1,74	1,47	0,27			1	1				0,59	0,59
	09:00	1,75	1,46	0,29			1	1				0,61	0,61
	10:00	1,72	1,44	0,28			1	1				0,59	0,60
	11:00	1,73	1,43	0,29			1	1				0,61	0,60
	12:00	1,71	1,42	0,29			1	1				0,59	0,58
	13:00	1,71	1,42	0,29			1	1				0,58	0,58
	14:00	1,77	1,46	0,31			1	1				0,62	0,62
	15:00	1,92	1,58	0,33			1	1				0,67	0,67
	16:00	2,18	1,83	0,34			1	1				0,69	0,67
	17:00	2,50	2,11	0,39			1	1		1		0,79	0,80
	18:00	2,68	2,21	0,47			1	1		1		0,93	0,94
	19:00	2,53	2,11	0,42			1	1		1		0,85	0,85
	20:00	2,64	2,19	0,46			1	1		1		0,92	0,92
	21:00	2,52	2,10	0,41			1	1		1		0,85	0,84
	22:00	2,19	1,93	0,26			1	1		1		0,53	0,52
	23:00	2,06	1,87	0,19			1	1		1		0,39	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α φ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,75	1,48	0,27			1	1				0,54	0,59
	01:00	1,57	1,36	0,21			1	1				0,45	0,45
	02:00	1,55	1,35	0,19			1	1				0,42	0,43
	03:00	1,51	1,32	0,20			1	1				0,40	0,40
	04:00	1,48	1,30	0,18			1	1				0,36	0,36
	05:00	1,39	1,26	0,13			1	1				0,28	0,27
	06:00	1,48	1,31	0,18			1	1				0,36	0,36
	07:00	1,67	1,43	0,24			1	1				0,54	0,54
	08:00	1,66	1,56	0,09			1	1				0,52	0,53
	09:00	1,68	1,63	0,04			1	1				0,55	0,55
	10:00	1,66	1,58	0,08			1	1				0,53	0,53
	11:00	1,91	1,84	0,06			1	1				0,66	0,67
	12:00	1,88	1,80	0,09			1	1				0,66	0,66
	13:00	1,89	1,56	0,32			1	1				0,66	0,66
	14:00	1,89	1,58	0,32			1	1				0,67	0,66
	15:00	1,76	1,48	0,28			1	1				0,60	0,60
	16:00	2,03	1,74	0,29			1	1				0,62	0,58
	17:00	2,38	2,04	0,34	1		1	1				0,68	0,69
	18:00	2,51	2,11	0,40	1		1	1				0,82	0,82
	19:00	2,51	2,17	0,35	1		1	1				0,82	0,82
	20:00	2,58	2,20	0,38	1		1	1				0,88	0,88
	21:00	2,40	2,13	0,27	1		1	1				0,73	0,72
	22:00	2,13	1,95	0,18	1		1	1				0,47	0,46
	23:00	1,75	1,59	0,16			1	1				0,32	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,51	1,33	0,18			1	1				0,39	0,40
	01:00	1,39	1,27	0,13			1	1				0,27	0,28
	02:00	1,36	1,26	0,10			1	1				0,24	0,24
	03:00	1,32	1,24	0,07			1	1				0,20	0,20
	04:00	1,31	1,25	0,06			1	1				0,18	0,18
	05:00	1,32	1,27	0,05			1	1				0,20	0,20
	06:00	1,41	1,36	0,04			1	1				0,29	0,28
	07:00	1,57	1,52	0,05			1	1				0,44	0,45
	08:00	1,59	1,56	0,03			1	1				0,40	0,47
	09:00	1,53	1,48	0,06			1	1				0,34	0,41
	10:00	1,53	1,50	0,03			1	1				0,41	0,41
	11:00	1,52	1,50	0,01			1	1				0,40	0,40
	12:00	1,52	1,48	0,04			1	1				0,39	0,40
	13:00	1,50	1,38	0,12			1	1				0,38	0,38
	14:00	1,52	1,32	0,20			1	1				0,40	0,40
	15:00	1,61	1,40	0,20			1	1				0,46	0,48
	16:00	1,99	1,78	0,21			1	1				0,57	0,53
	17:00	2,37	2,18	0,19		1	1	1				0,66	0,68
	18:00	2,57	2,38	0,19		1	1	1				0,88	0,88
	19:00	2,46	2,30	0,16		1	1	1				0,79	0,78
	20:00	2,41	2,24	0,17		1	1	1				0,74	0,74
	21:00	2,31	2,10	0,21		1	1	1				0,62	0,63
	22:00	2,17	1,92	0,25		1	1	1				0,50	0,49
	23:00	2,02	1,79	0,23		1	1	1				0,48	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,76	1,51	0,25			1	1				0,62	0,61
	01:00	1,56	1,36	0,20			1	1				0,44	0,44
	02:00	1,51	1,32	0,19			1	1				0,40	0,39
	03:00	1,38	1,26	0,12			1	1				0,27	0,26
	04:00	1,29	1,21	0,08			1	1				0,18	0,17
	05:00	1,34	1,24	0,10			1	1				0,22	0,22
	06:00	1,39	1,26	0,13			1	1				0,25	0,26
	07:00	1,49	1,33	0,16			1	1				0,36	0,36
	08:00	1,60	1,39	0,21			1	1				0,49	0,49
	09:00	1,54	1,39	0,14			1	1				0,42	0,41
	10:00	1,54	1,47	0,07			1	1				0,41	0,41
	11:00	1,56	1,38	0,18			1	1				0,44	0,44
	12:00	1,52	1,36	0,16			1	1				0,40	0,40
	13:00	1,57	1,27	0,30			1	1				0,45	0,45
	14:00	1,59	1,13	0,46			1	1				0,47	0,47
	15:00	1,68	1,13	0,55			1	1				0,55	0,55
	16:00	1,87	1,23	0,64			1	1				0,65	0,65
	17:00	2,24	1,63	0,61	1		1	1				0,64	0,61
	18:00	2,33	1,70	0,63	1		1	1				0,65	0,65
	19:00	2,27	1,69	0,58	1		1	1				0,60	0,60
	20:00	2,22	1,68	0,54	1		1	1				0,54	0,54
	21:00	2,07	1,57	0,50			1	1				0,63	0,67
	22:00	1,90	1,34	0,55			1	1				0,67	0,67
	23:00	1,75	1,23	0,52			1	1				0,61	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,13	0,39			1	1				0,41	0,41
	01:00	1,44	1,12	0,31			1	1				0,32	0,32
	02:00	1,38	1,12	0,25			1	1				0,27	0,26
	03:00	1,34	1,13	0,21			1	1				0,22	0,21
	04:00	1,35	1,13	0,21			1	1				0,22	0,23
	05:00	1,34	1,13	0,21			1	1				0,22	0,22
	06:00	1,41	1,13	0,29			1	1				0,29	0,30
	07:00	1,46	1,12	0,34			1	1				0,35	0,34
	08:00	1,38	1,15	0,23			1	1				0,24	0,26
	09:00	1,37	1,13	0,23			1	1				0,24	0,24
	10:00	1,41	1,12	0,29			1	1				0,29	0,29
	11:00	1,44	1,12	0,32			1	1				0,32	0,32
	12:00	1,49	1,13	0,37			1	1				0,37	0,37
	13:00	1,54	1,12	0,42			1	1				0,42	0,42
	14:00	1,53	1,12	0,41			1	1				0,42	0,41
	15:00	1,55	1,13	0,42			1	1				0,42	0,43
	16:00	1,71	1,16	0,54			1	1				0,55	0,56
	17:00	2,08	1,36	0,72			1	1				0,72	0,73
	18:00	2,22	1,45	0,77			1	1				0,78	0,78
	19:00	2,16	1,41	0,75			1	1				0,76	0,76
	20:00	2,15	1,40	0,75			1	1				0,76	0,75
	21:00	2,10	1,38	0,72			1	1				0,73	0,74
	22:00	1,96	1,28	0,67			1	1				0,68	0,69
	23:00	1,72	1,14	0,58			1	1				0,58	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,11	0,37			1	1				0,38	0,36
	01:00	1,40	1,13	0,27			1	1				0,28	0,28
	02:00	1,36	1,14	0,23			1	1				0,24	0,24
	03:00	1,29	1,13	0,16			1	1				0,18	0,17
	04:00	1,28	1,13	0,15			1	1				0,17	0,15
	05:00	1,32	1,14	0,18			1	1				0,20	0,21
	06:00	1,45	1,12	0,33			1	1				0,33	0,33
	07:00	1,63	1,13	0,50			1	1				0,50	0,51
	08:00	1,78	1,18	0,60			1	1				0,60	0,61
	09:00	1,87	1,33	0,54			1	1				0,66	0,66
	10:00	1,89	1,47	0,42			1	1				0,67	0,66
	11:00	1,88	1,35	0,53			1	1				0,66	0,66
	12:00	1,85	1,21	0,64			1	1				0,65	0,64
	13:00	1,89	1,24	0,65			1	1				0,66	0,66
	14:00	1,92	1,25	0,67			1	1				0,67	0,67
	15:00	1,96	1,28	0,68			1	1				0,68	0,68
	16:00	2,17	1,52	0,65			1	1				0,66	0,65
	17:00	2,56	1,74	0,82			1	1		1		0,84	0,84
	18:00	2,73	1,79	0,94			1	1		1		0,96	0,96
	19:00	2,55	1,72	0,83			1	1		1		0,83	0,84
	20:00	2,71	1,77	0,94			1	1		1		0,95	0,95
	21:00	2,57	1,70	0,87			1	1		1		0,88	0,88
	22:00	2,33	1,67	0,66			1	1		1		0,66	0,65
	23:00	2,12	1,57	0,56			1	1		1		0,57	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,83	1,21	0,62				1		1		0,65	0,64
	01:00	1,60	1,17	0,43				1		1		0,49	0,48
	02:00	1,53	1,13	0,40				1		1		0,42	0,41
	03:00	1,54	1,12	0,42				1		1		0,43	0,42
	04:00	1,52	1,12	0,40				1		1		0,40	0,39
	05:00	1,60	1,18	0,42				1		1		0,48	0,48
	06:00	1,66	1,18	0,48				1		1		0,53	0,53
	07:00	1,76	1,50	0,25				1		1		0,61	0,61
	08:00	1,78	1,74	0,04				1		1		0,30	0,20
	09:00	1,78	1,71	0,07				1		1		0,11	0,10
	10:00	1,64	1,64	0,01				1		1		0,01	0,01
	11:00	1,69	1,67	0,02				1		1		0,02	0,03
	12:00	1,77	1,69	0,08				1	1	1		0,09	0,09
	13:00	1,75	1,67	0,07				1	1	1		0,08	0,07
	14:00	1,86	1,70	0,16				1	1	1		0,18	0,18
	15:00	2,01	1,69	0,32				1	1	1		0,32	0,33
	16:00	2,15	1,70	0,45				1	1	1		0,45	0,47
	17:00	2,46	1,70	0,76				1	1	1		0,77	0,77
	18:00	2,58	2,06	0,52				1	1	1		0,89	0,89
	19:00	2,50	2,18	0,32				1	1	1		0,82	0,82
	20:00	2,54	2,36	0,18				1	1	1		0,86	0,85
	21:00	2,41	2,22	0,19				1	1	1		0,74	0,74
	22:00	2,18	1,87	0,32				1	1	1		0,52	0,51
	23:00	1,96	1,72	0,24				1	1	1		0,29	0,28

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,76	1,68	0,09				1	1	1		0,09	0,09
	01:00	1,64	1,63	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,54	1,54	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,40	1,39	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,42	1,42	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,41	1,41	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,52	1,51	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	07:00	1,67	1,65	0,02				1	1	1		0,02	0,03
	08:00	1,77	1,69	0,07				1	1	1		0,08	0,09
	09:00	1,75	1,68	0,06				1	1	1		0,07	0,07
	10:00	1,74	1,67	0,07				1	1	1		0,08	0,07
	11:00	1,72	1,68	0,04				1	1	1		0,05	0,04
	12:00	1,67	1,66	0,01				1	1	1		0,02	0,02
	13:00	1,65	1,65	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	14:00	1,70	1,70	0,00				1	1	1		0,03	0,03
	15:00	1,74	1,69	0,04				1	1	1		0,06	0,06
	16:00	1,81	1,73	0,08				1	1	1		0,13	0,14
	17:00	2,12	1,96	0,16				1	1	1		0,42	0,43
	18:00	2,59	2,56	0,04				1	1	1		0,79	0,70
	19:00	2,57	2,54	0,03	1			1	1	1		0,33	0,34
	20:00	2,58	2,55	0,02	1			1	1	1		0,34	0,34
	21:00	2,48	2,42	0,06	1			1	1	1		0,44	0,53
	22:00	2,22	2,19	0,03				1	1	1		0,57	0,54
	23:00	1,90	1,90	0,00				1	1	1		0,24	0,23

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,66	1,66	0,00				1	1	1		0,03	0,02
	01:00	1,54	1,54	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,40	1,39	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,38	1,37	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,34	1,33	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,39	1,39	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,47	1,46	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	07:00	1,63	1,62	0,01				1	1	1		0,01	0,01
	08:00	1,66	1,65	0,01				1	1	1		0,01	0,01
	09:00	1,58	1,58	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	10:00	1,56	1,56	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	11:00	1,59	1,59	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	12:00	1,53	1,53	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	13:00	1,49	1,48	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	14:00	1,53	1,52	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	15:00	1,72	1,67	0,05				1	1	1		0,05	0,06
	16:00	1,87	1,70	0,17				1	1	1		0,17	0,18
	17:00	2,27	1,83	0,44				1	1	1		0,54	0,58
	18:00	2,41	1,86	0,55				1	1	1		0,74	0,73
	19:00	2,40	1,92	0,48				1	1	1		0,72	0,73
	20:00	2,33	1,86	0,47				1	1	1		0,66	0,65
	21:00	2,20	1,87	0,33				1	1	1		0,53	0,53
	22:00	2,01	1,78	0,24				1	1	1		0,35	0,34
	23:00	1,76	1,70	0,06				1	1	1		0,10	0,09

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,47	1,47	0,00	1			1	1			0,00	0,00
	01:00	1,45	1,45	0,00	1			1	1			0,00	0,00
	02:00	1,48	1,47	0,01	1			1	1			0,00	0,00
	03:00	1,45	1,44	0,01	1			1	1			0,00	0,00
	04:00	1,43	1,42	0,01	1			1	1			0,00	0,00
	05:00	1,45	1,44	0,01	1			1	1			0,00	0,00
	06:00	1,53	1,52	0,01	1			1	1			0,00	0,00
	07:00	1,65	1,63	0,02	1	1			1			0,02	0,02
	08:00	1,64	1,63	0,01	1	1			1	1		0,01	0,01
	09:00	1,63	1,61	0,01	1				1	1		0,01	0,01
	10:00	1,71	1,68	0,03	1				1	1		0,04	0,03
	11:00	1,69	1,67	0,01	1				1	1		0,01	0,02
	12:00	1,69	1,68	0,01				1	1	1		0,01	0,01
	13:00	1,71	1,68	0,04				1	1	1		0,04	0,04
	14:00	1,83	1,69	0,14				1	1	1		0,15	0,15
	15:00	1,69	1,67	0,02				1	1	1		0,02	0,03
	16:00	1,81	1,69	0,12				1	1	1		0,12	0,13
	17:00	2,24	1,72	0,51				1	1	1		0,53	0,55
	18:00	2,45	1,78	0,68				1	1	1		0,77	0,77
	19:00	2,32	1,76	0,56				1	1	1		0,61	0,64
	20:00	2,32	1,71	0,61				1	1	1		0,65	0,64
	21:00	2,13	1,69	0,43				1	1	1		0,46	0,45
	22:00	1,97	1,68	0,29				1	1	1		0,32	0,30
	23:00	1,66	1,63	0,03				1	1	1		0,03	0,02

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,45	1,45	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	01:00	1,34	1,33	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,29	1,28	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,29	1,28	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,24	1,23	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,27	1,26	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,31	1,31	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	07:00	1,41	1,40	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	08:00	1,49	1,48	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	09:00	1,57	1,56	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	10:00	1,64	1,60	0,04				1		1		0,39	0,48
	11:00	1,64	1,61	0,03				1		1		0,51	0,52
	12:00	1,69	1,68	0,01				1		1		0,56	0,56
	13:00	1,71	1,70	0,01				1		1		0,57	0,58
	14:00	1,83	1,83	0,00				1		1		0,64	0,64
	15:00	1,93	1,92	0,01				1		1		0,67	0,67
	16:00	2,06	2,00	0,06				1		1		0,72	0,72
	17:00	2,39	2,32	0,07		1		1		1		0,73	0,73
	18:00	2,53	2,47	0,05		1		1		1		0,83	0,84
	19:00	2,41	2,40	0,01		1		1		1		0,76	0,74
	20:00	2,36	2,33	0,03		1		1		1		0,68	0,69
	21:00	2,24	2,22	0,02		1		1		1		0,57	0,56
	22:00	2,01	2,00	0,01		1		1		1		0,34	0,34
	23:00	1,84	1,80	0,04		1		1		1		0,17	0,16

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,62	1,50	0,12				1		1		0,33	0,44
	01:00	1,47	1,36	0,10				1		1		0,37	0,35
	02:00	1,30	1,19	0,11				1		1		0,18	0,18
	03:00	1,25	1,14	0,11				1		1		0,13	0,13
	04:00	1,34	1,24	0,10				1		1		0,21	0,22
	05:00	1,36	1,33	0,04				1		1		0,24	0,25
	06:00	1,38	1,27	0,12				1		1		0,25	0,26
	07:00	1,44	1,18	0,26				1		1		0,32	0,32
	08:00	1,52	1,41	0,11				1		1		0,39	0,39
	09:00	1,59	1,27	0,33				1		1		0,48	0,47
	10:00	1,69	1,56	0,12				1		1		0,55	0,55
	11:00	1,78	1,77	0,02				1		1		0,63	0,62
	12:00	1,75	1,65	0,09				1		1		0,60	0,60
	13:00	1,60	1,59	0,01				1		1		0,50	0,49
	14:00	1,58	1,56	0,02				1		1		0,46	0,46
	15:00	1,49	1,46	0,02				1		1		0,37	0,37
	16:00	1,58	1,55	0,02				1		1		0,44	0,45
	17:00	1,93	1,90	0,03			1	1		1		0,55	0,50
	18:00	2,16	2,13	0,03			1	1		1		0,48	0,48
	19:00	2,13	2,10	0,03			1	1		1		0,46	0,46
	20:00	2,01	1,97	0,05			1	1		1		0,34	0,34
	21:00	1,94	1,92	0,02			1	1		1		0,26	0,26
	22:00	1,84	1,82	0,01			1	1		1		0,17	0,16
	23:00	1,60	1,60	0,00				1		1		0,30	0,42

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,40	1,39	0,02				1		1		0,29	0,28
	01:00	1,28	1,23	0,06				1		1		0,17	0,16
	02:00	1,21	1,14	0,07				1		1		0,09	0,09
	03:00	1,19	1,15	0,04				1		1		0,07	0,07
	04:00	1,18	1,14	0,05				1		1		0,06	0,07
	05:00	1,23	1,14	0,08				1		1		0,11	0,10
	06:00	1,31	1,15	0,16				1		1		0,18	0,19
	07:00	1,43	1,18	0,25				1		1		0,31	0,31
	08:00	1,52	1,23	0,29				1		1		0,40	0,40
	09:00	1,61	1,26	0,35				1		1		0,50	0,49
	10:00	1,72	1,42	0,30				1		1		0,35	0,26
	11:00	1,94	1,75	0,19				1	1	1		0,25	0,27
	12:00	2,02	1,83	0,19				1	1	1		0,34	0,34
	13:00	1,97	1,79	0,18				1	1	1		0,29	0,29
	14:00	2,02	1,84	0,18				1	1	1		0,33	0,34
	15:00	1,92	1,78	0,14				1	1	1		0,24	0,24
	16:00	2,03	1,84	0,19				1	1	1		0,34	0,35
	17:00	2,31	2,10	0,21				1	1	1		0,61	0,62
	18:00	2,48	2,16	0,32				1	1	1		0,80	0,80
	19:00	2,39	2,03	0,36				1	1	1		0,72	0,71
	20:00	2,35	2,07	0,29				1	1	1		0,68	0,67
	21:00	2,27	2,12	0,15				1	1	1		0,60	0,60
	22:00	2,10	2,03	0,07				1	1	1		0,43	0,42
	23:00	1,89	1,82	0,06				1	1	1		0,22	0,21

Δοκιμαστική λειτουργία G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,68	1,66	0,02				1	1	1		0,02	0,02
	01:00	1,58	1,50	0,08				1		1		0,21	0,30
	02:00	1,52	1,37	0,15				1		1		0,41	0,40
	03:00	1,52	1,16	0,36				1		1		0,41	0,40
	04:00	1,50	1,30	0,19				1		1		0,38	0,37
	05:00	1,52	1,19	0,34				1		1		0,41	0,41
	06:00	1,50	1,21	0,29				1		1		0,39	0,38
	07:00	1,65	1,56	0,09				1	1	1		0,14	0,09
	08:00	1,80	1,72	0,08				1	1	1		0,12	0,13
	09:00	1,84	1,80	0,04				1	1	1		0,18	0,17
	10:00	1,77	1,75	0,02				1	1	1		0,09	0,09
	11:00	1,75	1,75	0,00				1	1	1		0,08	0,08
	12:00	1,63	1,63	0,01				1	1	1		0,02	0,02
	13:00	1,68	1,67	0,01				1	1	1		0,03	0,03
	14:00	1,74	1,73	0,01				1	1	1		0,04	0,06
	15:00	1,74	1,71	0,03				1	1	1		0,06	0,06
	16:00	1,89	1,81	0,07				1	1	1		0,20	0,21
	17:00	2,17	2,11	0,06				1	1	1		0,47	0,48
	18:00	2,39	2,35	0,04				1	1	1		0,71	0,71
	19:00	2,33	2,31	0,02				1	1	1		0,65	0,65
	20:00	2,39	2,39	0,00				1	1	1		0,72	0,71
	21:00	2,30	2,30	0,00				1	1	1		0,62	0,62
	22:00	2,09	2,09	0,00				1	1	1		0,42	0,42
	23:00	1,94	1,94	0,00				1	1	1		0,26	0,26

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,72	1,72	0,00				1	1	1		0,08	0,07
	01:00	1,51	1,51	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,52	1,52	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,48	1,48	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,45	1,45	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,49	1,49	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,55	1,55	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	07:00	1,60	1,59	0,01				1	1	1		0,00	0,01
	08:00	1,79	1,70	0,09				1	1	1		0,10	0,11
	09:00	1,88	1,70	0,18				1	1	1		0,19	0,19
	10:00	1,89	1,69	0,19				1	1	1		0,21	0,21
	11:00	1,82	1,69	0,13				1	1	1		0,15	0,14
	12:00	1,83	1,69	0,14				1	1	1		0,15	0,15
	13:00	1,84	1,69	0,15				1	1	1		0,16	0,15
	14:00	1,94	1,71	0,23				1	1	1		0,24	0,25
	15:00	2,21	1,95	0,25				1	1	1		0,51	0,52
	16:00	2,35	1,90	0,45				1	1	1		0,66	0,66
	17:00	2,55	2,09	0,46				1	1	1		0,84	0,85
	18:00	2,71	2,54	0,18	1			1	1	1		0,78	0,68
	19:00	2,55	2,53	0,02	1			1	1	1		0,32	0,29
	20:00	2,57	2,54	0,03	1			1	1	1		0,33	0,33
	21:00	2,41	2,09	0,32				1	1	1		0,41	0,51
	22:00	2,10	1,69	0,41				1	1	1		0,44	0,43
	23:00	1,83	1,67	0,16				1	1	1		0,17	0,16

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,53	1,53	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	01:00	1,39	1,39	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,30	1,29	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,22	1,21	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,23	1,22	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,29	1,28	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,34	1,33	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	07:00	1,39	1,38	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	08:00	1,50	1,50	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	09:00	1,70	1,67	0,03				1	1	1		0,03	0,04
	10:00	1,78	1,70	0,09				1	1	1		0,09	0,10
	11:00	1,86	1,76	0,11				1	1	1		0,17	0,18
	12:00	1,84	1,79	0,06				1	1	1		0,18	0,16
	13:00	1,59	1,59	0,00				1	1	1		0,01	0,01
	14:00	1,39	1,39	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	15:00	1,36	1,35	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	16:00	1,42	1,42	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	17:00	1,70	1,67	0,02				1	1	1		0,04	0,05
	18:00	1,87	1,81	0,06				1	1	1		0,18	0,18
	19:00	1,86	1,75	0,11				1	1	1		0,18	0,18
	20:00	1,83	1,80	0,02				1	1	1		0,15	0,15
	21:00	1,78	1,78	0,00				1	1	1		0,10	0,10
	22:00	1,66	1,66	0,00				1	1	1		0,02	0,01
	23:00	1,55	1,55	0,00				1	1	1		0,00	0,00

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,36	1,36	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	01:00	1,34	1,34	0,01				1		1		0,06	0,09
	02:00	1,23	1,21	0,02				1		1		0,11	0,10
	03:00	1,19	1,18	0,01				1		1		0,06	0,07
	04:00	1,18	1,15	0,03				1		1		0,05	0,05
	05:00	1,20	1,13	0,07				1		1		0,07	0,07
	06:00	1,25	1,15	0,10				1		1		0,12	0,13
	07:00	1,33	1,21	0,12				1		1		0,21	0,19
	08:00	1,34	1,32	0,01				1	1	1		0,02	0,00
	09:00	1,31	1,31	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	10:00	1,37	1,36	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	11:00	1,46	1,46	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	12:00	1,45	1,45	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	13:00	1,39	1,39	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	14:00	1,30	1,29	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	15:00	1,43	1,42	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	16:00	1,63	1,62	0,02				1	1	1		0,01	0,02
	17:00	1,94	1,70	0,24				1	1	1		0,24	0,25
	18:00	2,13	1,68	0,45				1	1	1		0,45	0,45
	19:00	2,07	1,69	0,38				1	1	1		0,38	0,38
	20:00	2,07	1,69	0,38				1	1	1		0,39	0,39
	21:00	2,03	1,68	0,35				1	1	1		0,35	0,35
	22:00	1,90	1,68	0,21				1	1	1		0,23	0,22
	23:00	1,75	1,70	0,06				1	1	1		0,06	0,08

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,57	1,57	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	01:00	1,40	1,40	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,31	1,30	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,30	1,29	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,30	1,29	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,32	1,31	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,36	1,22	0,15				1		1		0,15	0,17
	07:00	1,45	1,13	0,32				1		1		0,32	0,33
	08:00	1,53	1,12	0,41				1		1		0,41	0,41
	09:00	1,58	1,21	0,37				1		1		0,46	0,46
	10:00	1,70	1,48	0,22				1		1		0,57	0,57
	11:00	1,74	1,22	0,52				1		1		0,59	0,60
	12:00	1,71	1,14	0,57				1		1		0,57	0,57
	13:00	1,73	1,16	0,57				1		1		0,59	0,60
	14:00	1,69	1,14	0,55				1		1		0,56	0,56
	15:00	1,73	1,16	0,57				1		1		0,58	0,59
	16:00	2,01	1,32	0,69				1		1		0,70	0,70
	17:00	2,49	1,64	0,85		1		1		1		0,85	0,85
	18:00	2,71	1,80	0,91		1		1		1		0,95	0,95
	19:00	2,54	1,71	0,83		1		1		1		0,84	0,85
	20:00	2,55	1,69	0,86		1		1		1		0,86	0,87
	21:00	2,46	1,67	0,79		1		1		1		0,80	0,78
	22:00	2,28	1,67	0,61		1		1		1		0,62	0,62
	23:00	2,06	1,34	0,71				1		1		0,71	0,72

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,84	1,20	0,64				1		1		0,65	0,64
	01:00	1,64	1,12	0,51				1		1		0,53	0,52
	02:00	1,57	1,17	0,40				1		1		0,45	0,45
	03:00	1,57	1,20	0,37				1		1		0,45	0,45
	04:00	1,57	1,48	0,09				1		1		0,45	0,45
	05:00	1,60	1,59	0,02				1		1		0,49	0,49
	06:00	1,70	1,66	0,04				1		1		0,57	0,57
	07:00	1,72	1,64	0,08				1		1		0,59	0,59
	08:00	1,76	1,75	0,01				1		1		0,61	0,61
	09:00	1,71	1,71	0,00				1		1		0,59	0,58
	10:00	1,84	1,84	0,00				1		1		0,61	0,57
	11:00	1,95	1,95	0,00			1	1		1		0,29	0,27
	12:00	2,06	2,00	0,06			1	1		1		0,38	0,39
	13:00	2,05	1,85	0,20			1	1		1		0,35	0,37
	14:00	2,05	1,83	0,21			1	1		1		0,38	0,37
	15:00	1,95	1,66	0,30			1	1		1		0,51	0,54
	16:00	1,97	1,93	0,04			1	1		1		0,31	0,30
	17:00	2,27	2,26	0,00			1	1		1		0,55	0,59
	18:00	2,37	2,27	0,10			1	1		1		0,70	0,69
	19:00	2,47	1,87	0,60			1	1		1		0,77	0,78
	20:00	2,38	1,68	0,70			1	1		1		0,73	0,70
	21:00	2,31	1,68	0,63			1	1		1		0,64	0,63
	22:00	2,03	1,47	0,56			1			1		0,57	0,60
	23:00	1,97	1,28	0,69			1			1		0,69	0,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,75	1,15	0,60			1			1		0,61	0,60
	01:00	1,53	1,10	0,43			1			1		0,43	0,41
	02:00	1,46	1,14	0,32			1			1		0,33	0,34
	03:00	1,52	1,13	0,39			1			1		0,41	0,41
	04:00	1,50	1,15	0,36			1			1		0,38	0,38
	05:00	1,55	1,16	0,40			1			1		0,43	0,43
	06:00	1,63	1,34	0,30			1			1		0,52	0,51
	07:00	1,67	1,46	0,21			1			1		0,54	0,54
	08:00	1,79	1,71	0,08			1			1		0,62	0,62
	09:00	1,78	1,75	0,02			1			1		0,55	0,48
	10:00	1,85	1,84	0,02				1		1		0,65	0,65
	11:00	1,86	1,82	0,04				1		1		0,65	0,65
	12:00	1,73	1,65	0,08				1		1		0,59	0,59
	13:00	1,79	1,75	0,03				1		1		0,62	0,62
	14:00	1,84	1,81	0,03	1					1		0,62	0,59
	15:00	1,81	1,74	0,07	1					1		0,64	0,63
	16:00	1,98	1,87	0,11	1					1		0,65	0,62
	17:00	2,39	2,30	0,09	1		1			1		0,69	0,70
	18:00	2,51	2,44	0,07	1		1			1		0,84	0,83
	19:00	2,50	2,50	0,00	1		1			1		0,80	0,81
	20:00	2,55	2,55	0,00	1		1			1		0,87	0,87
	21:00	2,49	2,48	0,01	1		1			1		0,82	0,82
	22:00	2,21	2,20	0,01	1		1			1		0,53	0,54
	23:00	2,03	2,03	0,00	1		1			1		0,37	0,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,82	1,82	0,00	1		1			1		0,22	0,29
	01:00	1,61	1,58	0,02	1		1					0,48	0,48
	02:00	1,66	1,63	0,02	1		1					0,53	0,54
	03:00	1,59	1,55	0,04	1		1					0,47	0,47
	04:00	1,48	1,44	0,04	1		1					0,37	0,36
	05:00	1,60	1,56	0,03	1		1					0,47	0,48
	06:00	1,57	1,56	0,01	1		1					0,46	0,45
	07:00	1,67	1,63	0,05	1		1					0,51	0,53
	08:00	1,88	1,81	0,07	1		1					0,54	0,46
	09:00	1,83	1,67	0,16	1		1			1		0,14	0,15
	10:00	1,95	1,68	0,28	1			1		1		0,18	0,27
	11:00	1,97	1,93	0,05	1			1		1		0,05	0,29
	12:00	2,02	1,97	0,05	1			1		1		0,05	0,34
	13:00	2,24	2,19	0,05	1			1		1		0,05	0,56
	14:00	2,35	2,31	0,05	1			1		1		0,05	0,67
	15:00	2,36	2,32	0,05	1			1		1		0,05	0,68
	16:00	2,42	2,37	0,05	1			1		1		0,05	0,74
	17:00	2,63	2,58	0,05	1			1		1		0,05	0,90
	18:00	2,83	2,78	0,05	1			1		1		0,13	0,83
	19:00	2,69	2,65	0,05	1	1		1		1		0,05	0,45
	20:00	2,65	2,60	0,05	1	1		1		1		0,05	0,56
	21:00	2,56	2,52	0,05		1		1		1		0,05	0,87
	22:00	2,20	2,15	0,05		1		1		1		0,05	0,53
	23:00	1,90	1,86	0,05		1		1		1		0,05	0,22

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΘΟΣ παρουσιάζει πρόβλημα στο σύστημα εποπτείας από τις 10:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,88	1,83	0,05		1				1		0,05	0,20
	01:00	1,73	1,68	0,05		1				1		0,05	0,59
	02:00	1,63	1,59	0,05		1				1		0,05	0,52
	03:00	1,59	1,55	0,05		1				1		0,05	0,47
	04:00	1,50	1,46	0,05		1				1		0,05	0,39
	05:00	1,48	1,43	0,05		1				1		0,05	0,35
	06:00	1,70	1,65	0,05		1				1		0,05	0,57
	07:00	1,76	1,72	0,05		1				1		0,05	0,58
	08:00	1,87	1,83	0,05		1				1	1	0,05	0,19
	09:00	2,02	1,97	0,05		1				1	1	0,05	0,34
	10:00	2,08	2,03	0,05		1				1	1	0,05	0,40
	11:00	2,14	2,09	0,05		1				1	1	0,05	0,46
	12:00	2,20	2,15	0,05		1				1	1	0,05	0,52
	13:00	2,05	2,00	0,05		1				1	1	0,05	0,37
	14:00	2,12	2,08	0,05		1				1	1	0,05	0,44
	15:00	2,29	2,25	0,05		1				1	1	0,05	0,61
	16:00	2,48	2,43	0,05		1				1	1	0,05	0,79
	17:00	2,80	2,76	0,05		1				1	1	0,05	0,98
	18:00	3,00	2,95	0,05	1	1				1	1	0,05	0,77
	19:00	2,92	2,88	0,05	1	1				1	1	0,05	0,69
	20:00	2,86	2,81	0,05	1	1				1	1	0,05	0,61
	21:00	2,63	2,58	0,05	1	1				1	1	0,05	0,60
	22:00	2,34	2,29	0,05	1					1	1	0,05	0,66
	23:00	2,21	2,16	0,05	1					1	1	0,05	0,53

Απώλεια επικοινωνίας με το ΑΠ καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης