ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/1/25 0:00	68,56	68,08	0,48	0,00	1			1		1						1		1		1			15,28	15,35
1/1/25 1:00	64,26	63,78	0,47	0,00	1			1		1						1		1		1			13,03	12,94
1/1/25 2:00	60,31	60,21	0,10	0,00	1			1		1						1		1		1			9,38	9,33
1/1/25 3:00	56,23	56,12	0,10	0,00	1			1		1						1		1					10,50	10,61
1/1/25 4:00	53,91	53,83	0,07	0,00	1			1		1						1		1					10,25	10,23
1/1/25 5:00	53,53	53,46	0,07	0,00	1			1		1						1		1					9,88	9,85
1/1/25 6:00	54,65	54,50	0,15	0,00	1			1		1						1		1					10,86	10,86
1/1/25 7:00	57,30	56,28	0,58	0,44	1			1		1						1		1					12,55	12,61
1/1/25 8:00	61,75	55,00	1,07	5,68	1			1		1						1		1					11,68	11,59
1/1/25 9:00	65,71	52,03	1,04	12,64	1			1		1						1		1					9,13	9,08
1/1/25 10:00	67,87	52,04	0,84	14,99	1			1		1						1		1					8,96	8,85
1/1/25 11:00	69,20	54,33	0,51	14,36	1			1		1						1		1					10,80	10,73
1/1/25 12:00	68,09	52,71	0,48	14,91	1			1		1						1		1					9,33	9,20
1/1/25 13:00	65,97	48,10	0,92	16,95	1			1		1						1		1					5,32	5,04
1/1/25 14:00	61,15	45,36	0,98	14,80	1			1		1						1		1					2,82	2,63
1/1/25 15:00	58,91	49,38	1,36	8,17	1			1		1						1		1					6,55	6,59
1/1/25 16:00	62,99	60,07	1,19	1,73	1			1		1						1		1					15,07	14,70
1/1/25 17:00	72,59	71,43	1,15	0,01	1			1		1						1		1				1	18,86	18,61
1/1/25 18:00	77,84	76,69	1,15	0,00	1			1		1						1		1		1		1	19,20	19,26
1/1/25 19:00	80,50	79,06	1,44	0,00	1			1		1						1		1		1		1	21,76	21,80
1/1/25 20:00	81,11	79,76	1,34	0,00	1			1		1						1		1		1		1	22,45	22,48
1/1/25 21:00	79,76	78,58	1,18	0,00	1			1		1						1		1		1		1	21,13	21,14
1/1/25 22:00	74,75	74,28	0,46	0,00	1			1		1						1		1		1		1	16,21	16,10
1/1/25 23:00	67,89	67,55	0,34	0,00	1			1		1						1		1		1		1	11,31	11,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/1/25 0:00	60,97	60,31	0,66	0,00	1			1		1						1		1				1	9,94	9,87
2/1/25 1:00	55,82	55,44	0,38	0,00	1			1		1						1		1				1	7,57	7,56
2/1/25 2:00	53,48	53,10	0,38	0,00	1			1		1						1						1	9,60	9,57
2/1/25 3:00	51,47	50,69	0,78	0,00	1			1		1						1						1	7,71	7,64
2/1/25 4:00	50,30	49,35	0,95	0,00	1			1		1						1						1	6,57	6,49
2/1/25 5:00	50,98	49,13	1,85	0,00	1			1		1						1						1	7,08	7,12
2/1/25 6:00	53,89	52,04	1,85	0,00	1			1		1						1						1	9,93	9,96
2/1/25 7:00	58,19	54,97	2,70	0,53	1			1		1						1						1	13,47	13,47
2/1/25 8:00	63,45	53,86	3,20	6,39	1			1		1						1						1	12,89	12,83
2/1/25 9:00	66,08	49,61	3,78	12,69	1			1								1		1				1	11,27	11,31
2/1/25 10:00	67,36	48,57	3,86	14,93	1			1								1		1				1	15,32	15,32
2/1/25 11:00	65,99	52,07	2,24	11,68	1			1								1		1				1	17,21	17,06
2/1/25 12:00	69,30	57,51	1,57	10,21	1			1								1		1				1	20,46	20,56
2/1/25 13:00	71,90	61,03	0,71	10,17	1			1								1		1		1		1	19,05	18,85
2/1/25 14:00	71,41	64,40	0,37	6,65	1			1								1		1		1		1	17,95	15,43
2/1/25 15:00	72,60	67,83	0,66	4,12	1			1	1							1		1		1		1	10,25	9,84
2/1/25 16:00	78,20	75,86	0,88	1,45	1			1	1							1		1		1		1	17,90	17,94
2/1/25 17:00	85,48	84,44	1,04	0,01	1			1	1							1		1		1		1	24,96	25,03
2/1/25 18:00	88,28	87,62	0,66	0,00	1			1	1							1		1		1		1	26,24	26,25
2/1/25 19:00	87,87	87,28	0,59	0,00	1			1	1							1		1		1		1	26,16	26,13
2/1/25 20:00	86,80	85,77	1,02	0,00	1			1	1							1		1		1		1	25,79	25,79
2/1/25 21:00	82,06	80,25	1,80	0,00	1			1	1							1		1		1		1	23,45	23,37
2/1/25 22:00	76,00	74,11	1,89	0,00	1			1	1							1		1		1		1	18,05	18,01
2/1/25 23:00	68,17	65,73	2,43	0,00	1			1	1							1		1				1	16,95	16,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/1/25 0:00	60,41	58,44	1,97	0,00	1			1	1							1		1				1	9,32	9,22
3/1/25 1:00	54,57	53,50	1,07	0,00	1			1	1							1						1	10,87	10,85
3/1/25 2:00	52,45	51,13	1,31	0,00	1			1	1							1						1	8,45	8,46
3/1/25 3:00	50,50	48,88	1,62	0,00	1			1	1							1						1	6,54	6,45
3/1/25 4:00	49,18	47,81	1,36	0,00	1			1	1							1						1	5,17	5,16
3/1/25 5:00	50,08	48,72	1,36	0,00	1			1	1							1						1	6,17	6,20
3/1/25 6:00	54,06	52,60	1,46	0,00	1			1	1							1						1	9,96	10,03
3/1/25 7:00	60,83	59,03	1,77	0,03	1			1	1							1				1		1	12,25	11,60
3/1/25 8:00	68,72	65,65	2,60	0,47	1			1	1							1				1		1	16,92	16,95
3/1/25 9:00	75,26	70,46	3,43	1,37	1			1	1							1				1		1	22,12	22,16
3/1/25 10:00	79,07	72,45	4,07	2,56	1			1	1							1				1		1	23,61	23,62
3/1/25 11:00	79,40	68,96	4,48	5,97	1			1	1							1				1		1	22,18	22,11
3/1/25 12:00	77,38	65,12	5,07	7,19				1	1							1				1		1	21,60	21,58
3/1/25 13:00	78,44	71,23	3,69	3,52				1	1							1	1			1		1	23,38	23,38
3/1/25 14:00	81,75	77,34	2,19	2,22				1	1							1	1			1		1	24,37	24,38
3/1/25 15:00	83,53	78,19	3,62	1,72				1	1	1						1	1			1		1	17,20	14,80
3/1/25 16:00	86,00	81,08	4,37	0,55	1			1	1	1						1	1			1		1	12,82	12,82
3/1/25 17:00	92,95	87,68	5,26	0,01	1			1	1	1						1	1			1		1	20,41	20,47
3/1/25 18:00	93,82	89,33	4,48	0,00	1			1	1	1						1	1			1		1	21,33	21,38
3/1/25 19:00	92,49	86,59	5,90	0,00	1			1	1	1						1	1			1		1	20,04	20,01
3/1/25 20:00	90,00	82,31	7,69	0,00	1			1	1	1						1	1			1			18,51	18,71
3/1/25 21:00	83,93	75,04	8,89	0,00	1			1	1	1						1				1		1	19,07	18,90
3/1/25 22:00	76,64	68,88	7,76	0,00	1			1	1	1						1				1		1	15,96	15,41
3/1/25 23:00	68,56	60,80	7,75	0,00	1			1	1							1				1		1	17,65	17,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/1/25 0:00	60,02	51,41	8,61	0,00	1			1	1							1						1	13,45	13,29
4/1/25 1:00	54,01	46,19	7,81	0,00	1			1	1							1						1	10,21	10,17
4/1/25 2:00	51,67	45,21	6,46	0,00	1			1	1							1						1	7,72	7,56
4/1/25 3:00	49,56	44,44	5,12	0,00	1			1	1							1						1	5,73	5,60
4/1/25 4:00	48,48	43,79	4,68	0,00	1			1	1							1						1	3,74	4,34
4/1/25 5:00	49,02	44,05	4,97	0,00	1			1	1							1						1	4,56	4,89
4/1/25 6:00	52,11	45,47	6,64	0,00	1			1	1							1						1	8,13	8,21
4/1/25 7:00	57,13	50,72	6,38	0,03	1			1	1							1						1	13,03	13,10
4/1/25 8:00	63,55	56,53	6,59	0,43	1			1	1							1						1	17,58	17,44
4/1/25 9:00	69,97	63,25	5,42	1,30	1			1	1				1			1						1	19,63	19,64
4/1/25 10:00	74,89	69,77	3,60	1,52	1			1	1				1			1					1	1	18,06	17,56
4/1/25 11:00	79,32	71,67	5,78	1,87	1			1	1				1			1					1	1	21,21	21,28
4/1/25 12:00	82,75	77,50	3,21	2,03	1			1	1				1			1					1	1	20,48	19,31
4/1/25 13:00	86,06	82,86	1,74	1,46	1			1	1		1					1					1	1	19,19	19,28
4/1/25 14:00	87,83	85,75	1,11	0,98	1			1	1		1		1			1					1	1	17,23	16,94
4/1/25 15:00	89,31	88,03	0,73	0,55	1			1	1		1		1			1					1	1	18,61	18,67
4/1/25 16:00	93,73	92,88	0,76	0,09	1			1	1		1		1			1					1	1	23,58	23,55
4/1/25 17:00	97,45	96,89	0,56	0,00	1			1	1		1		1			1					1	1	27,11	27,10
4/1/25 18:00	96,98	95,35	1,63	0,00	1			1	1		1		1			1					1	1	26,60	26,63
4/1/25 19:00	96,34	95,12	1,21	0,00	1			1	1		1		1			1					1	1	26,03	25,99
4/1/25 20:00	91,43	90,49	0,94	0,00	1			1	1		1		1			1					1	1	21,30	21,19
4/1/25 21:00	84,88	83,61	1,26	0,00	1			1	1		1		1			1					1	1	14,76	14,74
4/1/25 22:00	77,67	76,22	1,45	0,00	1			1	1		1		1			1					1	1	10,32	10,32
4/1/25 23:00	69,96	67,39	2,57	0,00	1			1			1		1			1					1	1	14,38	14,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/1/25 0:00	63,11	60,49	2,61	0,00	1			1			1		1			1					1		12,62	12,48
5/1/25 1:00	57,93	54,73	3,20	0,00	1			1			1		1			1					1		7,63	7,33
5/1/25 2:00	54,50	50,30	4,20	0,00	1			1			1		1			1					1		5,90	5,75
5/1/25 3:00	51,51	47,79	3,73	0,00	1			1			1		1			1							8,30	8,23
5/1/25 4:00	49,86	47,59	2,27	0,00	1			1			1		1			1							6,76	6,65
5/1/25 5:00	49,88	46,47	3,41	0,00	1			1			1		1			1							6,66	6,61
5/1/25 6:00	51,93	48,63	3,30	0,00	1			1			1					1						1	7,87	7,85
5/1/25 7:00	55,20	52,90	2,20	0,09	1			1			1					1						1	11,24	11,17
5/1/25 8:00	59,68	56,52	2,06	1,10	1			1			1					1						1	14,55	14,23
5/1/25 9:00	65,30	55,78	3,83	5,69	1			1			1		1			1						1	11,02	10,68
5/1/25 10:00	68,54	57,17	3,45	7,92	1			1			1		1			1						1	11,59	11,57
5/1/25 11:00	68,26	56,73	3,72	7,82	1			1			1					1						1	15,95	15,82
5/1/25 12:00	68,62	52,56	2,87	13,19	1			1			1					1						1	11,67	11,50
5/1/25 13:00	65,54	44,48	5,56	15,50	1			1								1						1	9,71	8,86
5/1/25 14:00	63,53	42,39	6,47	14,68	1			1								1		1				1	11,75	11,69
5/1/25 15:00	63,26	47,89	6,47	8,90	1			1								1		1				1	16,63	16,63
5/1/25 16:00	67,01	56,14	8,95	1,93	1			1								1		1				1	20,02	20,00
5/1/25 17:00	76,12	66,13	9,98	0,01	1			1								1		1			1	1	22,67	22,74
5/1/25 18:00	79,91	69,62	10,28	0,00	1			1								1		1			1	1	23,92	23,93
5/1/25 19:00	80,83	67,22	13,61	0,00	1			1								1		1			1	1	24,22	24,22
5/1/25 20:00	79,80	64,93	14,86	0,00	1			1								1		1			1	1	23,86	23,86
5/1/25 21:00	76,59	61,58	15,01	0,00	1			1								1		1			1	1	22,89	22,90
5/1/25 22:00	71,87	54,79	17,07	0,00	1			1								1		1			1	1	21,50	21,49
5/1/25 23:00	65,36	47,44	17,91	0,00	1			1								1		1				1	19,60	19,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/1/25 0:00	58,45	44,31	14,15	0,00	1			1								1		1				1	17,53	17,51
6/1/25 1:00	53,12	41,59	11,52	0,00	1			1								1		1				1	15,59	15,61
6/1/25 2:00	50,37	38,52	11,85	0,00	1			1								1		1				1	14,01	14,00
6/1/25 3:00	48,65	35,95	12,70	0,00	1			1								1						1	14,54	14,55
6/1/25 4:00	47,58	35,90	11,67	0,00	1			1								1						1	14,23	14,26
6/1/25 5:00	47,82	36,27	11,54	0,00	1			1								1						1	14,29	14,28
6/1/25 6:00	50,27	37,49	12,78	0,00	1			1								1						1	15,05	15,05
6/1/25 7:00	53,18	40,07	12,52	0,59	1			1								1						1	15,90	15,90
6/1/25 8:00	56,90	37,84	12,49	6,57	1			1								1						1	17,05	17,03
6/1/25 9:00	58,06	31,34	13,51	13,21	1			1								1						1	15,43	15,30
6/1/25 10:00	57,86	30,28	11,17	16,41	1			1								1						1	11,88	11,85
6/1/25 11:00	58,54	30,58	9,83	18,13	1			1								1						1	10,74	10,81
6/1/25 12:00	59,93	31,86	8,64	19,42	1			1								1						1	10,88	10,88
6/1/25 13:00	59,64	31,91	9,17	18,56	1			1								1						1	11,64	11,56
6/1/25 14:00	58,62	33,39	9,22	16,02	1			1								1						1	12,91	12,97
6/1/25 15:00	59,43	41,57	6,87	10,99	1			1								1						1	16,71	16,74
6/1/25 16:00	63,02	55,02	5,22	2,78	1			1								1		1				1	18,73	18,76
6/1/25 17:00	71,36	66,65	4,71	0,01	1			1								1		1			1	1	18,25	16,97
6/1/25 18:00	76,09	71,41	4,67	0,00	1			1			1					1		1			1	1	17,51	17,57
6/1/25 19:00	78,20	75,92	2,28	0,00	1			1			1					1		1			1	1	19,48	19,50
6/1/25 20:00	78,14	77,33	0,81	0,00	1			1			1					1		1			1	1	19,70	19,69
6/1/25 21:00	75,17	74,88	0,29	0,00	1			1			1					1		1			1	1	16,73	16,65
6/1/25 22:00	70,38	70,35	0,03	0,00	1			1			1					1		1			1	1	13,03	13,07
6/1/25 23:00	63,54	63,54	0,00	0,00	1			1								1		1			1	1	18,59	18,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/1/25 0:00	56,30	56,24	0,06	0,00	1			1								1		1			1	1	12,42	12,32
7/1/25 1:00	51,36	51,17	0,19	0,00	1			1								1		1				1	14,27	14,23
7/1/25 2:00	49,58	49,37	0,21	0,00	1			1								1		1				1	12,53	12,46
7/1/25 3:00	47,67	47,48	0,19	0,00	1			1								1		1				1	10,64	10,62
7/1/25 4:00	47,56	47,48	0,08	0,00	1			1								1		1				1	10,55	10,55
7/1/25 5:00	48,70	48,54	0,16	0,00	1			1								1		1				1	11,56	11,61
7/1/25 6:00	53,48	53,15	0,33	0,00	1			1								1		1				1	15,49	15,54
7/1/25 7:00	59,84	58,19	1,19	0,46	1			1								1		1				1	14,09	12,26
7/1/25 8:00	65,97	59,12	1,92	4,92	1			1		1						1		1				1	9,46	9,41
7/1/25 9:00	68,62	58,58	3,32	6,72	1			1		1						1		1				1	10,46	10,56
7/1/25 10:00	70,05	57,12	4,29	8,64	1			1		1						1		1				1	10,42	10,29
7/1/25 11:00	68,61	51,49	5,00	12,13	1			1		1						1						1	11,64	11,40
7/1/25 12:00	68,91	52,49	4,99	11,42	1			1		1						1						1	13,49	13,47
7/1/25 13:00	70,29	57,76	2,94	9,59	1			1		1						1						1	16,69	16,64
7/1/25 14:00	71,02	60,23	3,22	7,57	1			1		1						1						1	17,35	16,75
7/1/25 15:00	71,64	64,17	3,70	3,76	1			1		1						1		1				1	15,94	16,22
7/1/25 16:00	77,53	74,28	2,87	0,37	1			1		1						1		1				1	21,89	21,80
7/1/25 17:00	85,09	81,78	3,30	0,01	1			1		1						1		1		1		1	25,00	25,07
7/1/25 18:00	87,27	83,77	3,50	0,00	1			1		1						1		1		1		1	26,02	26,05
7/1/25 19:00	87,19	83,24	3,95	0,00	1			1		1						1		1		1		1	25,98	25,95
7/1/25 20:00	85,94	82,87	3,07	0,00	1			1		1						1		1		1		1	25,63	25,63
7/1/25 21:00	80,35	76,97	3,37	0,00	1			1		1						1		1		1		1	21,96	21,84
7/1/25 22:00	72,43	68,66	3,76	0,00	1			1		1						1		1		1		1	14,21	14,32
7/1/25 23:00	63,17	59,89	3,27	0,00	1			1								1		1		1		1	17,96	17,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/1/25 0:00	55,16	52,03	3,13	0,00	1			1								0			1		1		1		14,70	14,64
8/1/25 1:00	49,84	47,34	2,51	0,00	1			1								0			1		1		1		12,53	12,46
8/1/25 2:00	48,25	46,11	2,14	0,00	1			1								0			1		1		1		11,02	11,08
8/1/25 3:00	46,64	45,55	1,09	0,00	1			1								0			1		1		1		9,51	9,50
8/1/25 4:00	46,32	44,36	1,96	0,00	1			1								0			1		1		1		8,69	8,67
8/1/25 5:00	47,55	45,68	1,86	0,00	1			1								0			1		1		1		10,21	10,23
8/1/25 6:00	53,75	52,12	1,63	0,00	1			1								0			1		1		1		15,41	15,49
8/1/25 7:00	63,44	61,47	1,92	0,06	1			1								0			1		1		1		14,03	12,89
8/1/25 8:00	66,27	63,55	1,37	1,35	1			1	1							0			1		1		1		13,47	13,51
8/1/25 9:00	69,27	64,22	1,79	3,26	1			1	1							0			1		1		1		14,54	14,46
8/1/25 10:00	70,02	59,83	3,26	6,93	1			1	1							0			1		1		1		11,66	11,50
8/1/25 11:00	70,11	59,51	2,33	8,26	1			1	1							0			1				1		15,16	15,20
8/1/25 12:00	70,54	60,69	1,71	8,14	1			1	1							0	1		1				1		12,40	11,47
8/1/25 13:00	69,42	57,84	1,65	9,93	1			1	1							0	1		1				1		8,35	8,10
8/1/25 14:00	69,67	59,25	0,95	9,47	1			1	1							0	1		1				1		9,23	9,17
8/1/25 15:00	70,38	64,55	1,28	4,55	1			1	1							0	1		1				1		14,31	14,44
8/1/25 16:00	73,68	71,50	0,97	1,20	1			1	1							0	1		1				1		19,85	19,56
8/1/25 17:00	82,07	81,41	0,66	0,01	1			1	1							0	1		1			1	1		23,11	23,28
8/1/25 18:00	86,27	85,46	0,81	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		25,75	25,77
8/1/25 19:00	87,87	87,49	0,38	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		26,21	26,21
8/1/25 20:00	87,28	86,92	0,36	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		26,04	26,04
8/1/25 21:00	82,29	82,10	0,19	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		23,84	23,69
8/1/25 22:00	73,56	73,44	0,12	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		15,46	15,30
8/1/25 23:00	63,97	63,96	0,01	0,00	1			1								0	1		1			1	1		10,54	10,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/1/25 0:00	55,85	55,82	0,02	0,00	1			1								0	1		1			1	1		12,09	12,06
9/1/25 1:00	50,75	50,65	0,09	0,00	1			1								0	1		1			1			13,78	13,72
9/1/25 2:00	49,13	49,08	0,04	0,00	1			1								0	1		1			1			12,17	12,16
9/1/25 3:00	47,45	47,08	0,37	0,00	1			1								0	1		1			1			10,18	10,18
9/1/25 4:00	46,94	46,50	0,44	0,00	1			1								0	1		1			1			9,62	9,58
9/1/25 5:00	48,33	48,17	0,16	0,00	1			1								0	1		1			1			11,17	11,23
9/1/25 6:00	55,15	54,99	0,15	0,00	1			1								0	1		1			1			15,00	13,30
9/1/25 7:00	64,37	63,83	0,02	0,51	1			1		1						0	1		1			1			12,84	12,86
9/1/25 8:00	68,70	63,90	0,02	4,79	1			1		1						0	1		1			1			13,05	13,01
9/1/25 9:00	70,71	62,37	0,06	8,29	1			1		1						0	1		1			1			11,62	11,50
9/1/25 10:00	72,06	58,96	0,03	13,07	1			1		1						0	1		1			1			8,29	8,04
9/1/25 11:00	70,70	55,20	0,05	15,45	1			1		1						0	1		1						10,54	10,25
9/1/25 12:00	68,45	56,33	0,11	12,00	1			1		1						0	1		1						12,77	12,67
9/1/25 13:00	69,33	57,85	0,02	11,46	1			1		1						0	1		1						14,27	14,26
9/1/25 14:00	70,36	60,05	0,07	10,23	1			1		1						0	1		1						13,42	12,49
9/1/25 15:00	70,50	63,39	0,32	6,80	1			1		1						0	1		1		1				12,35	12,50
9/1/25 16:00	73,60	70,82	0,28	2,50	1			1		1						0	1		1		1				19,67	19,68
9/1/25 17:00	81,87	81,47	0,37	0,03	1			1		1						0	1		1		1	1			23,66	23,64
9/1/25 18:00	86,86	86,31	0,55	0,00	1			1		1						0	1		1		1	1			25,86	25,86
9/1/25 19:00	88,64	87,53	1,11	0,00	1			1		1						0	1		1		1	1			26,27	26,28
9/1/25 20:00	88,20	86,83	1,36	0,00	1			1		1						0	1		1		1	1			26,16	26,13
9/1/25 21:00	83,12	80,29	2,83	0,00	1			1		1						0	1		1		1	1			24,10	24,06
9/1/25 22:00	75,31	72,41	2,90	0,00	1			1		1						0	1		1		1	1			16,90	16,72
9/1/25 23:00	65,44	63,10	2,33	0,00	1			1								0	1		1		1	1			14,60	14,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/1/25 0:00	56,76	55,06	1,70	0,00	1			1								0	1		1		1	1			12,15	12,05
10/1/25 1:00	51,35	49,69	1,65	0,00	1			1								0	1		1			1			10,41	10,35
10/1/25 2:00	49,26	47,87	1,39	0,00	1			1								0	1		1			1			11,96	11,90
10/1/25 3:00	47,92	46,00	1,91	0,00	1			1								0	1		1			1			10,79	10,86
10/1/25 4:00	47,79	45,68	2,11	0,00	1			1								0	1		1			1			10,80	10,75
10/1/25 5:00	49,21	47,39	1,82	0,00	1			1								0	1		1			1			12,01	12,03
10/1/25 6:00	55,95	53,65	2,29	0,00	1			1								0	1		1			1			15,53	13,51
10/1/25 7:00	64,88	62,39	1,99	0,50	1			1	1							0	1		1			1			12,93	12,81
10/1/25 8:00	68,13	58,20	2,96	6,97	1			1	1							0	1		1			1			9,90	9,69
10/1/25 9:00	70,65	53,20	3,70	13,75	1			1	1							0	1		1						12,26	12,38
10/1/25 10:00	70,44	50,12	2,23	18,08	1			1	1							0	1		1						8,60	8,15
10/1/25 11:00	69,83	46,76	2,65	20,42	1			1	1							0	1		1						5,56	5,18
10/1/25 12:00	68,17	44,11	3,51	20,56	1			1								0	1		1				1		7,50	7,34
10/1/25 13:00	67,50	43,27	3,17	21,06	1			1								0	1		1				1		9,23	9,24
10/1/25 14:00	66,60	45,48	3,11	18,01	1			1								0	1		1				1		11,23	11,26
10/1/25 15:00	65,19	50,32	3,55	11,33	1			1								0	1		1				1		16,53	16,64
10/1/25 16:00	68,57	60,64	4,63	3,31	1			1								0	1		1				1		20,21	19,81
10/1/25 17:00	77,17	70,73	6,42	0,02	1			1								0	1		1		1		1		21,28	20,96
10/1/25 18:00	82,06	77,28	4,78	0,00	1			1			1					0	1		1		1		1		23,22	23,27
10/1/25 19:00	83,71	81,91	1,80	0,00	1			1			1					0	1		1		1		1		24,97	24,95
10/1/25 20:00	82,57	80,49	2,08	0,00	1			1			1					0	1		1		1		1		23,81	23,80
10/1/25 21:00	77,91	76,72	1,18	0,00	1						1					0	1		1		1		1		22,79	22,76
10/1/25 22:00	72,44	71,30	1,14	0,00	1						1					0	1		1		1		1		18,93	18,85
10/1/25 23:00	64,62	63,64	0,98	0,00	1						1					0	1		1		1		1		11,94	11,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/1/25 0:00	56,75	55,48	1,26	0,00	1						1					0	1				1		1		10,37	10,18
11/1/25 1:00	51,10	49,61	1,49	0,00	1						1					0	1				1				8,02	7,90
11/1/25 2:00	49,29	47,61	1,67	0,00	1						1					0	1				1				8,64	8,61
11/1/25 3:00	47,52	45,60	1,91	0,00	1						1					0	1				1				6,83	6,79
11/1/25 4:00	46,67	45,22	1,46	0,00	1						1					0	1				1				5,78	5,72
11/1/25 5:00	47,95	46,98	0,98	0,00	1						1					0	1				1				7,23	7,25
11/1/25 6:00	51,90	51,01	0,89	0,00	1						1					0	1				1				9,33	8,92
11/1/25 7:00	56,26	54,85	0,81	0,60	1						1					0	1		1		1				9,17	9,22
11/1/25 8:00	62,31	55,21	1,09	6,01	1						1					0	1		1		1				9,91	9,83
11/1/25 9:00	65,59	52,57	1,50	11,51	1						1					0	1		1		1				7,76	7,50
11/1/25 10:00	66,78	49,39	2,60	14,80	1						1					0	1		1		1				9,39	8,70
11/1/25 11:00	66,56	47,96	3,81	14,79	1			1								0	1		1		1				15,40	14,74
11/1/25 12:00	67,50	51,02	3,61	12,86	1			1								0	1		1		1				17,39	17,39
11/1/25 13:00	72,75	53,96	4,28	14,51	1			1								0	1		1		1				20,83	20,89
11/1/25 14:00	73,99	57,94	3,58	12,47	1			1								0	1		1		1				21,55	20,73
11/1/25 15:00	75,12	64,68	3,95	6,48	1			1			1					0	1		1		1				17,59	17,25
11/1/25 16:00	78,78	74,11	2,67	2,00	1			1			1					0	1		1		1				23,47	23,51
11/1/25 17:00	84,92	82,18	2,73	0,01	1			1			1					0	1		1		1		1		21,32	18,49
11/1/25 18:00	86,48	83,13	3,35	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1		1		16,44	16,46
11/1/25 19:00	85,47	82,40	3,07	0,00	1			1		1	1					0	1		1				1		20,29	20,25
11/1/25 20:00	82,35	79,71	2,64	0,00	1			1		1	1					0	1		1				1		17,05	16,99
11/1/25 21:00	77,45	76,23	1,22	0,00	1			1		1						0	1		1				1		17,90	17,85
11/1/25 22:00	71,02	69,79	1,24	0,00	1			1		1						0	1		1				1		19,90	19,81
11/1/25 23:00	64,58	63,79	0,79	0,00	1			1		1						0	1		1				1		13,35	13,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/1/25 0:00	57,83	56,50	1,33	0,00	1			1		1						0	1		1				1		6,73	6,58
12/1/25 1:00	51,53	51,37	0,15	0,00	1			1								0	1		1				1		14,00	13,93
12/1/25 2:00	49,21	48,76	0,45	0,00	1			1								0	1		1				1		12,03	12,01
12/1/25 3:00	47,19	46,99	0,20	0,00	1			1								0	1		1				1		10,11	10,08
12/1/25 4:00	46,42	46,11	0,31	0,00	1			1								0	1		1				1		9,23	9,23
12/1/25 5:00	46,89	46,34	0,55	0,00	1			1								0	1		1				1		9,64	9,65
12/1/25 6:00	49,28	47,95	1,33	0,00	1			1								0	1		1				1		11,84	11,85
12/1/25 7:00	51,69	46,46	4,77	0,46	1			1								0	1		1				1		13,80	13,83
12/1/25 8:00	56,20	47,40	5,01	3,79	1			1								0	1		1				1		14,85	14,84
12/1/25 9:00	61,36	47,69	3,31	10,37	1			1								0	1		1				1		13,86	13,61
12/1/25 10:00	63,56	43,77	4,90	14,89	1			1								0	1		1				1		11,50	11,38
12/1/25 11:00	62,67	41,37	6,22	15,08	1			1								0	1		1				1		10,54	10,49
12/1/25 12:00	62,34	42,79	6,72	12,83	1			1								0	1		1				1		12,36	12,28
12/1/25 13:00	65,24	48,62	6,85	9,76	1			1	1							0	1		1						9,98	9,48
12/1/25 14:00	65,92	50,56	7,66	7,70	1			1	1							0	1		1						14,59	14,47
12/1/25 15:00	68,28	56,57	8,26	3,45	1			1	1							0	1		1						19,75	19,87
12/1/25 16:00	72,73	61,17	10,76	0,80	1			1	1							0	1		1				1		20,78	20,79
12/1/25 17:00	78,18	63,65	14,52	0,01	1			1	1							0	1		1				1		23,33	23,42
12/1/25 18:00	81,91	63,53	18,38	0,00	1			1	1							0	1		1				1		24,56	24,53
12/1/25 19:00	82,52	63,55	18,97	0,00	1			1	1							0	1		1				1		21,72	21,35
12/1/25 20:00	80,75	67,36	13,39	0,00	1			1	1				1			0	1		1						14,51	14,52
12/1/25 21:00	76,36	62,95	13,40	0,00	1			1	1				1			0	1		1						13,56	13,71
12/1/25 22:00	68,99	57,22	11,77	0,00	1			1	1				1			0	1		1						12,40	12,39
12/1/25 23:00	61,01	50,30	10,70	0,00	1			1	1							0	1		1						10,97	10,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/1/25 0:00	54,01	45,89	8,12	0,00	1			1	1							1		1					8,42	8,39
13/1/25 1:00	48,84	42,05	6,78	0,00	1			1	1									1					7,30	7,28
13/1/25 2:00	47,41	40,88	6,53	0,00	1			1	1									1					7,09	7,07
13/1/25 3:00	45,95	39,23	6,72	0,00	1			1	1									1					6,81	6,82
13/1/25 4:00	45,41	38,78	6,63	0,00	1			1	1									1					6,74	6,72
13/1/25 5:00	47,09	39,95	7,14	0,00	1			1	1									1					7,76	7,82
13/1/25 6:00	52,98	43,70	9,28	0,00	1			1	1									1					10,49	10,52
13/1/25 7:00	62,17	50,29	11,61	0,27	1			1	1									1				1	12,38	12,39
13/1/25 8:00	67,03	51,00	15,23	0,80	1			1	1									1				1	15,88	15,76
13/1/25 9:00	71,68	53,21	16,89	1,58	1			1	1									1				1	17,86	17,89
13/1/25 10:00	73,73	51,93	17,45	4,35	1			1	1									1				1	18,41	18,41
13/1/25 11:00	75,01	52,82	17,43	4,76	1			1	1									1				1	18,76	18,76
13/1/25 12:00	75,40	54,74	16,90	3,75	1			1	1									1				1	18,79	18,80
13/1/25 13:00	74,83	58,73	13,07	3,04	1			1	1									1				1	18,69	18,72
13/1/25 14:00	76,47	61,16	13,12	2,20	1			1	1								1	1				1	19,01	18,99
13/1/25 15:00	76,68	59,46	13,58	3,65	1			1	1								1	1				1	19,09	19,10
13/1/25 16:00	79,34	65,51	12,59	1,25	1			1	1								1	1				1	21,13	21,21
13/1/25 17:00	84,18	72,27	11,89	0,02	1			1	1								1	1				1	25,11	25,11
13/1/25 18:00	86,95	77,35	9,59	0,00	1			1	1								1	1		1		1	26,00	26,01
13/1/25 19:00	87,23	77,88	9,35	0,00	1			1	1								1	1		1		1	26,08	26,05
13/1/25 20:00	86,42	74,38	12,04	0,00	1			1	1								1	1		1		1	25,84	25,80
13/1/25 21:00	80,99	70,30	10,68	0,00	1			1	1								1	1		1		1	22,61	22,51
13/1/25 22:00	72,46	62,06	10,39	0,00	1			1	1								1	1				1	19,78	19,68
13/1/25 23:00	62,51	54,43	8,07	0,00	1			1	1								1	1				1	13,64	13,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ATM 1 Μειωμένη ικανότητα στα 10 MW .
2. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/1/25 0:00	54,17	46,77	7,40	0,00	1			1	1							0			1				1		10,60	10,44
14/1/25 1:00	48,92	43,58	5,34	0,00	1			1	1							0			1						8,54	8,55
14/1/25 2:00	47,24	42,95	4,29	0,00	1			1	1							0			1						9,12	9,05
14/1/25 3:00	45,54	39,89	5,65	0,00	1			1	1							0			1						7,51	7,27
14/1/25 4:00	45,55	39,24	6,32	0,00	1			1	1							0			1						7,50	7,44
14/1/25 5:00	47,48	42,37	5,11	0,00	1			1	1							0			1						9,22	9,27
14/1/25 6:00	53,65	47,25	6,40	0,00	1			1	1							0			1				1		12,53	12,22
14/1/25 7:00	63,31	54,70	8,48	0,12	1			1	1				1			0			1				1		16,24	15,93
14/1/25 8:00	68,22	50,66	16,34	1,23	1			1	1				1			0			1				1		18,34	18,35
14/1/25 9:00	71,50	50,38	16,46	4,66	1			1	1				1			0			1				1		18,99	18,96
14/1/25 10:00	71,96	46,45	17,13	8,39	1			1	1				1			0			1						20,44	20,23
14/1/25 11:00	71,49	45,29	16,69	9,51	1			1	1				1			0			1						18,87	19,01
14/1/25 12:00	71,93	46,80	14,62	10,51	1			1	1				1			0			1						18,25	18,43
14/1/25 13:00	70,09	49,32	12,02	8,75	1			1	1				1			0			1						18,23	18,22
14/1/25 14:00	70,11	50,64	12,67	6,81	1			1	1				1			0			1						20,22	20,02
14/1/25 15:00	73,04	54,90	14,55	3,58	1			1	1				1			0			1						21,83	21,83
14/1/25 16:00	77,35	62,72	13,75	0,89	1			1	1				1			0			1				1		23,05	22,95
14/1/25 17:00	83,40	73,65	9,74	0,01	1			1	1				1	1		0			1				1		14,28	14,24
14/1/25 18:00	85,69	79,38	6,31	0,00	1				1	1			1			0			1				1		25,16	25,19
14/1/25 19:00	85,72	82,30	3,42	0,00	1				1	1			1			0			1		1		1		21,60	21,32
14/1/25 20:00	84,63	74,23	10,40	0,00	1				1	1			1			0			1		1		1		19,43	19,39
14/1/25 21:00	79,08	66,84	12,23	0,00	1				1	1			1			0			1		1		1		16,27	16,16
14/1/25 22:00	70,58	63,47	7,11	0,00	1				1	1			1			0					1		1		11,05	10,85
14/1/25 23:00	61,14	57,25	3,89	0,00	1					1			1			0					1		1		11,71	11,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π για εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ Νο 3 μετά απο αποκατάσταση βλάβης.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/1/25 0:00	53,16	51,68	1,47	0,00	1					1			1			0					1		1		7,49	7,36
15/1/25 1:00	48,12	47,25	0,87	0,00	1					1			1	1		0							1		4,71	4,52
15/1/25 2:00	46,65	46,22	0,43	0,00	1					1			1	1		0							1		3,28	3,21
15/1/25 3:00	45,35	44,91	0,44	0,00	1					1			1	1		0							1		2,15	1,94
15/1/25 4:00	44,95	44,14	0,81	0,00	1					1			1	1		0							1		1,64	1,58
15/1/25 5:00	46,82	45,38	1,43	0,00	1					1			1	1		0							1		3,30	3,33
15/1/25 6:00	53,34	52,91	0,42	0,00	1					1			1	1		0							1		7,40	6,46
15/1/25 7:00	62,89	61,33	1,29	0,28	1					1			1			0					1		1		14,66	13,48
15/1/25 8:00	68,03	62,40	1,10	4,53	1					1	1		1			0					1		1		7,41	3,58
15/1/25 9:00	72,92	62,70	0,75	9,47	1					1	1		1			0					1		1		4,45	3,46
15/1/25 10:00	73,98	60,33	1,05	12,61	1					1	1		1			0					1		1		1,25	1,27
15/1/25 11:00	74,83	58,16	3,29	13,38	1					1	1					0					1		1		6,14	6,13
15/1/25 12:00	73,15	58,52	3,44	11,19	1					1	1					0					1		1		7,36	7,00
15/1/25 13:00	73,05	56,80	2,59	13,66	1					1	1					0					1		1		5,34	4,60
15/1/25 14:00	70,63	56,38	1,80	12,45	1					1	1					0					1		1		3,45	3,17
15/1/25 15:00	71,73	62,69	1,32	7,72	1					1	1					0					1		1		9,17	9,26
15/1/25 16:00	75,64	72,60	0,53	2,51	1					1	1					0					1	1	1		12,53	12,00
15/1/25 17:00	83,19	82,05	0,79	0,34	1					1	1					0					1	1	1		18,04	17,87
15/1/25 18:00	87,39	86,84	0,46	0,08	1					1	1					0	1				1	1	1		19,54	19,53
15/1/25 19:00	88,22	87,25	0,97	0,00	1					1	1					0	1				1	1	1		20,71	20,67
15/1/25 20:00	87,42	86,17	1,25	0,00	1					1	1					0	1				1	1	1		20,00	19,92
15/1/25 21:00	82,23	80,86	1,37	0,00	1					1	1					0	1				1	1	1		14,63	14,60
15/1/25 22:00	74,28	73,34	0,94	0,00	1					1	1					0	1					1	1		11,66	11,39
15/1/25 23:00	64,58	64,06	0,52	0,00	1					1	1					0	1					1	1		5,93	5,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 και Νο2 λόγω κακοκαιρίας .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/1/25 0:00	55,90	55,46	0,44	0,00	1					1					0	1			0		1	1	9,70	9,53
16/1/25 1:00	50,47	50,14	0,33	0,00	1					1					0	1			0		1	1	4,28	4,14
16/1/25 2:00	48,79	48,75	0,04	0,00	1					1					0	1			0		1	1	4,43	4,45
16/1/25 3:00	47,43	47,43	0,00	0,00	1					1					0				0		1	1	7,02	7,01
16/1/25 4:00	46,88	46,88	0,00	0,00	1					1					0				0		1	1	6,48	6,46
16/1/25 5:00	48,64	48,63	0,01	0,00	1					1					0				0		1	1	8,16	8,19
16/1/25 6:00	55,83	55,59	0,24	0,00	1					1					0				0	1	1	1	11,11	10,36
16/1/25 7:00	65,39	64,65	0,06	0,67	1					1					0				0	1	1	1	16,87	16,93
16/1/25 8:00	67,88	60,43	0,00	7,45	1					1					0				0	1	1	1	12,81	12,72
16/1/25 9:00	70,46	58,27	0,01	12,18	1					1					0				0	1	1	1	10,72	10,58
16/1/25 10:00	69,10	50,63	0,08	18,39	1					1					0				0	1	1	1	4,21	3,77
16/1/25 11:00	68,98	48,59	0,39	20,01	1					1					0				0	1		1	8,39	8,29
16/1/25 12:00	69,01	48,72	1,19	19,10	1					1					0				0	1		1	9,26	9,01
16/1/25 13:00	67,44	47,69	1,91	17,84	1			1		1					0				0	1		1	4,69	3,77
16/1/25 14:00	67,51	47,80	2,09	17,62	1			1		1					0				0	1		1	4,13	4,02
16/1/25 15:00	66,80	49,99	4,26	12,55	1			1		1					0				0	1		1	8,57	8,68
16/1/25 16:00	68,67	58,39	6,09	4,19	1			1		1					0				0	1		1	16,26	15,73
16/1/25 17:00	76,72	69,19	7,47	0,05	1			1		1					0				0	1	1	1	22,17	22,27
16/1/25 18:00	83,08	75,42	7,66	0,00	1			1		1					0	1			0	1	1	1	24,82	24,77
16/1/25 19:00	84,05	74,14	9,90	0,00	1			1		1					0	1			0	1	1	1	25,19	25,17
16/1/25 20:00	83,75	65,22	18,53	0,00	1			1		1					0				0	1	1	1	25,03	25,07
16/1/25 21:00	79,66	59,96	19,70	0,00	1			1		1					0				0	1	1	1	23,87	23,85
16/1/25 22:00	72,02	56,04	15,98	0,00	1			1							0				0	1	1	1	21,54	21,42
16/1/25 23:00	63,08	48,22	14,86	0,00	1			1							0				0	1	1	1	18,93	18,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/1/25 0:00	54,99	42,71	12,28	0,00	1			1												1	1	1	16,07	15,94
17/1/25 1:00	49,93	37,87	12,06	0,00	1			1													1	1	14,92	14,90
17/1/25 2:00	48,33	36,67	11,66	0,00	1			1													1	1	14,43	14,41
17/1/25 3:00	47,00	33,46	13,54	0,00	1			1													1	1	13,70	14,02
17/1/25 4:00	46,31	33,93	12,38	0,00	1			1													1	1	13,85	13,82
17/1/25 5:00	48,22	34,49	13,72	0,00	1			1													1	1	14,35	14,38
17/1/25 6:00	54,83	40,18	14,65	0,00	1			1													1	1	16,42	16,44
17/1/25 7:00	63,60	49,87	12,96	0,77	1								1							1	1	1	19,02	18,99
17/1/25 8:00	66,82	47,08	11,31	8,43	1								1							1	1	1	19,69	19,72
17/1/25 9:00	68,62	46,90	5,77	15,95	1								1								1	1	20,19	20,12
17/1/25 10:00	68,15	44,03	4,23	19,89	1								1								1	1	16,57	16,58
17/1/25 11:00	66,60	41,78	3,12	21,70	1								1								1	1	13,23	13,19
17/1/25 12:00	66,36	40,65	3,52	22,18	1								1								1	1	12,62	12,66
17/1/25 13:00	65,58	41,27	2,97	21,34	1								1								1	1	12,78	12,78
17/1/25 14:00	64,79	41,57	4,34	18,87	1								1								1	1	14,42	14,41
17/1/25 15:00	65,30	48,27	3,31	13,72	1								1								1	1	17,96	17,86
17/1/25 16:00	67,76	59,29	3,83	4,64	1								1			1					1	1	20,20	20,21
17/1/25 17:00	75,20	68,71	6,45	0,05	1								1			1				1	1	1	22,36	22,42
17/1/25 18:00	81,62	70,65	10,97	0,00	1								1			1				1	1	1	22,75	22,39
17/1/25 19:00	83,04	70,71	12,32	0,00	1			1		1						1				1	1	1	24,24	24,28
17/1/25 20:00	82,20	70,26	11,94	0,00	1			1		1						1				1	1	1	23,95	23,92
17/1/25 21:00	77,70	68,80	8,89	0,00	1			1		1						1				1	1	1	19,44	19,37
17/1/25 22:00	71,75	65,42	6,33	0,00	1			1		1						1					1	1	19,22	19,35
17/1/25 23:00	64,08	62,06	2,02	0,00	1			1		1						1					1	1	13,67	13,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/1/25 0:00	56,57	55,31	1,26	0,00	1			1								1					1	1	12,91	12,88
18/1/25 1:00	51,42	50,48	0,94	0,00	1			1								1					1	1	14,24	14,19
18/1/25 2:00	49,51	49,18	0,32	0,00	1			1								1					1	1	12,36	12,33
18/1/25 3:00	48,07	47,22	0,84	0,00	1			1								1					1	1	10,87	10,85
18/1/25 4:00	47,03	44,52	2,50	0,00	1			1								1					1	1	9,64	9,62
18/1/25 5:00	48,27	44,21	4,06	0,00	1			1								1					1	1	10,89	10,90
18/1/25 6:00	51,98	47,15	4,83	0,00	1			1								1					1	1	13,78	13,37
18/1/25 7:00	56,91	53,08	3,15	0,69	1								1			1					1	1	16,87	16,89
18/1/25 8:00	63,15	52,00	3,11	8,03	1								1			1					1	1	17,48	17,47
18/1/25 9:00	67,24	48,30	3,08	15,86	1								1			1					1	1	14,10	14,00
18/1/25 10:00	67,26	43,60	3,97	19,68	1								1			1					1	1	10,33	10,23
18/1/25 11:00	65,97	43,09	1,43	21,46	1								1			1					1	1	7,41	7,33
18/1/25 12:00	65,43	41,42	2,03	21,98	1								1			1						1	10,78	10,95
18/1/25 13:00	65,28	40,48	3,76	21,04	1								1			1						1	14,14	14,18
18/1/25 14:00	64,95	36,58	9,70	18,67	1								1			1						1	16,35	16,36
18/1/25 15:00	66,01	38,25	14,05	13,71	1								1			1						1	19,64	19,68
18/1/25 16:00	68,91	48,20	15,83	4,88	1								1			1					1	1	20,63	20,63
18/1/25 17:00	75,91	58,03	17,82	0,06	1								1			1					1	1	22,71	22,74
18/1/25 18:00	81,85	63,31	18,54	0,00	1								1			1				1	1	1	24,48	24,50
18/1/25 19:00	81,97	62,33	19,64	0,00	1								1			1				1	1	1	24,53	24,54
18/1/25 20:00	79,64	58,71	20,92	0,00	1								1			1				1	1	1	23,89	23,86
18/1/25 21:00	75,06	54,66	20,39	0,00	1								1			1					1	1	22,54	22,48
18/1/25 22:00	69,01	50,78	18,23	0,00	1								1			1				1		1	20,66	20,64
18/1/25 23:00	62,85	47,08	15,76	0,00	1			1								1				1		1	18,80	18,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/1/25 0:00	56,25	42,50	13,75	0,00	1			1								1				1		1	16,86	16,83
19/1/25 1:00	51,47	38,63	12,83	0,00	1			1								1						1	15,40	15,39
19/1/25 2:00	49,87	40,67	9,19	0,00	1			1								1						1	14,97	14,94
19/1/25 3:00	47,96	39,46	8,50	0,00	1			1								1						1	14,31	14,31
19/1/25 4:00	47,02	37,46	9,55	0,00	1			1								1						1	14,04	14,06
19/1/25 5:00	47,75	38,31	9,44	0,00	1			1								1						1	14,28	14,28
19/1/25 6:00	50,26	42,92	7,34	0,00	1			1								1						1	14,95	14,98
19/1/25 7:00	52,47	48,81	2,77	0,90	1			1					1			1						1	7,53	6,86
19/1/25 8:00	57,73	46,80	2,47	8,45	1			1		1			1			1							6,04	6,00
19/1/25 9:00	61,21	44,42	1,50	15,28	1			1					1			1						1	6,74	6,75
19/1/25 10:00	62,19	39,79	2,82	19,58	1			1								1						1	12,77	12,75
19/1/25 11:00	62,21	35,34	4,94	21,93	1			1								1						1	10,63	10,55
19/1/25 12:00	62,13	35,08	4,78	22,26	1			1								1						1	10,18	10,15
19/1/25 13:00	61,60	35,43	4,82	21,36	1			1								1						1	10,28	10,19
19/1/25 14:00	59,95	36,16	4,86	18,93	1			1								1						1	11,08	11,08
19/1/25 15:00	59,31	38,63	6,72	13,96	1			1								1						1	15,42	15,43
19/1/25 16:00	61,66	52,38	4,25	5,03	1			1								1				1		1	18,11	17,96
19/1/25 17:00	68,91	61,78	7,06	0,07	1			1		1						1				1		1	18,88	18,46
19/1/25 18:00	76,67	65,06	11,60	0,00	1			1		1						1				1		1	22,87	22,90
19/1/25 19:00	78,75	65,06	13,68	0,00	1			1		1						1				1		1	23,55	23,56
19/1/25 20:00	78,68	64,12	14,55	0,00	1			1		1						1				1		1	23,50	23,51
19/1/25 21:00	75,06	63,40	11,65	0,00	1			1		1						1				1		1	22,31	22,31
19/1/25 22:00	68,35	58,51	9,83	0,00	1			1		1						1				1		1	17,27	17,24
19/1/25 23:00	60,75	50,72	10,03	0,00	1			1								1				1		1	17,29	17,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω εργασιών στο ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/1/25 0:00	53,66	44,18	9,48	0,00	1			1							0	1			0	1		1	15,94	15,90
20/1/25 1:00	49,29	41,80	7,49	0,00	1			1							0	1			0	1		1	12,22	12,17
20/1/25 2:00	47,62	39,48	8,13	0,00	1			1							0	1			0			1	13,00	13,03
20/1/25 3:00	46,21	37,63	8,58	0,00	1			1							0	1			0			1	13,83	13,83
20/1/25 4:00	45,31	36,70	8,61	0,00	1			1							0	1			0			1	13,55	13,55
20/1/25 5:00	47,17	37,72	9,45	0,00	1			1							0	1			0			1	14,02	14,02
20/1/25 6:00	53,39	44,61	8,78	0,00	1								1		0	1			0			1	15,90	15,93
20/1/25 7:00	61,97	50,05	11,02	0,90	1								1		0	1			0	1		1	18,46	18,52
20/1/25 8:00	66,26	45,92	11,55	8,80	1								1		0	1			0	1	1	1	18,28	17,84
20/1/25 9:00	68,16	40,29	12,54	15,33	1								1		0				0		1	1	19,72	19,89
20/1/25 10:00	67,80	40,63	8,71	18,45	1								1		0				0		1	1	17,67	17,77
20/1/25 11:00	66,56	45,95	4,42	16,19	1								1		0				0		1	1	18,66	18,70
20/1/25 12:00	67,03	48,67	2,23	16,13	1								1		0				0		1	1	18,48	18,52
20/1/25 13:00	65,21	44,77	4,86	15,57	1								1		0				0		1	1	19,38	18,61
20/1/25 14:00	63,32	43,03	3,25	17,03	1							1	1	1	0				0		1		5,69	4,39
20/1/25 15:00	64,26	49,85	2,23	12,18	1							1	1	1	0	1			0				3,17	3,16
20/1/25 16:00	65,50	59,71	2,68	3,12	1							1	1	1	0	1			0				3,23	3,23
20/1/25 17:00	73,70	67,76	5,76	0,18	1							1	1	1	0	1			0			1	10,55	10,63
20/1/25 18:00	80,07	68,38	11,55	0,14	1							1	1	1	0	1			0			1	21,78	21,86
20/1/25 19:00	81,86	73,23	8,50	0,14	1							1	1	1	0	1			0			1	24,46	24,45
20/1/25 20:00	81,41	76,96	4,31	0,14	1							1	1	1	0	1			0			1	24,30	24,28
20/1/25 21:00	77,43	74,41	2,88	0,14	1							1	1	1	0	1			0	1		1	23,09	23,08
20/1/25 22:00	70,21	68,13	1,94	0,14	1			1					1	1	0	1			0	1		1	20,95	20,94
20/1/25 23:00	61,24	60,12	0,98	0,14	1			1					1		0	1			0	1		1	17,75	17,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1, Νο2 & Νο3 λόγω συμβάν στο Δίκτυο.
2. Περιορισμός Α/Π (14:00 - 18:00) λόγω συμβάν στο Δίκτυο.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/1/25 0:00	53,26	52,08	1,04	0,14	1			1								1				1		1	12,59	12,59
21/1/25 1:00	48,40	46,24	2,02	0,14	1			1								1				1		1	10,38	10,39
21/1/25 2:00	47,40	45,91	1,34	0,14	1			1								1				1		1	11,77	11,81
21/1/25 3:00	46,26	45,04	1,08	0,14	1			1								1						1	13,62	13,61
21/1/25 4:00	45,18	42,49	2,55	0,14	1			1								1						1	13,26	13,25
21/1/25 5:00	47,07	43,96	2,97	0,14	1			1								1						1	13,65	13,59
21/1/25 6:00	53,32	50,75	2,43	0,14	1			1								1				1		1	14,67	14,78
21/1/25 7:00	62,21	58,94	3,02	0,25	1			1			1					1				1		1	13,18	11,81
21/1/25 8:00	65,27	59,47	4,57	1,22	1			1			1									1	1	1	11,76	11,32
21/1/25 9:00	69,72	61,15	6,51	2,06	1			1			1									1	1	1	14,68	14,78
21/1/25 10:00	71,86	61,81	7,14	2,91	1			1			1									1	1	1	15,96	15,96
21/1/25 11:00	72,51	61,60	8,04	2,86	1			1			1									1	1	1	16,74	16,85
21/1/25 12:00	74,99	66,53	5,02	3,45	1			1			1									1	1	1	18,52	18,48
21/1/25 13:00	75,81	67,31	5,94	2,56	1			1			1									1	1	1	20,01	19,92
21/1/25 14:00	77,89	68,43	7,84	1,61	1			1			1		1							1		1	23,00	21,19
21/1/25 15:00	80,01	66,04	13,23	0,74	1			1		1	1		1							1		1	15,54	14,85
21/1/25 16:00	84,52	71,05	13,30	0,17	1			1		1	1		1							1		1	22,22	19,72
21/1/25 17:00	88,90	78,46	10,43	0,00	1			1		1	1		1							1		1	25,10	24,43
21/1/25 18:00	90,87	83,24	7,63	0,00	1			1		1	1		1							1		1	26,22	26,12
21/1/25 19:00	90,46	81,96	8,50	0,00	1			1		1	1		1							1		1	26,00	25,95
21/1/25 20:00	88,33	84,92	3,41	0,00	1			1		1	1		1							1		1	23,66	23,55
21/1/25 21:00	82,40	80,25	2,15	0,00	1			1		1	1		1			1				1		1	16,91	16,01
21/1/25 22:00	74,03	72,09	1,93	0,00	1			1		1	1					1				1		1	9,38	8,72
21/1/25 23:00	64,30	62,52	1,78	0,00	1			1		1						1				1		1	11,64	11,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/1/25 0:00	55,79	54,35	1,43	0,00	1			1		1					0	1	0		0	1		1	8,04	7,32
22/1/25 1:00	50,18	49,52	0,66	0,00	1			1		1					0	1	0		0			1	6,17	6,01
22/1/25 2:00	48,98	48,82	0,16	0,00	1			1		1					0	1	0		0			1	5,31	5,17
22/1/25 3:00	47,48	47,38	0,10	0,00	1			1		1					0	1	0		0			1	5,00	3,72
22/1/25 4:00	46,73	46,33	0,40	0,00	1			1		1					0	1	0		0			1	4,94	2,82
22/1/25 5:00	48,56	47,93	0,63	0,00	1			1		1					0	1	0		0			1	5,37	4,59
22/1/25 6:00	55,66	54,23	1,43	0,00	1			1		1					0	1	0		0			1	11,49	11,61
22/1/25 7:00	64,34	61,71	1,77	0,86	1			1		1					0	1	0		0		1	1	14,23	13,61
22/1/25 8:00	67,33	59,18	0,96	7,19	1			1		1					0	1	0		0		1	1	8,58	8,14
22/1/25 9:00	68,00	53,46	1,08	13,47	1			1		1					0		0		0		1	1	6,68	5,33
22/1/25 10:00	67,79	49,61	5,34	12,83	1			1		1			1		0		0		0			1	11,39	10,95
22/1/25 11:00	67,13	49,73	9,39	8,01	1			1		1			1		0		0		0			1	15,61	11,59
22/1/25 12:00	68,91	61,15	3,16	4,59	1			1		1		1	1		0		0		0			1	10,00	9,65
22/1/25 13:00	70,13	54,42	0,59	15,12	1			1		1	1		1		0		0		0			1	0,65	0,26
22/1/25 14:00	69,34	53,35	1,34	14,66	1			1		1	1				0		0		0			1	2,04	2,49
22/1/25 15:00	71,93	56,74	5,14	10,06	1			1		1	1				0		0		0			1	10,76	9,46
22/1/25 16:00	69,67	60,15	6,15	3,37	1			1		1		1			0		0		0	1		1	18,52	15,73
22/1/25 17:00	83,64	75,62	7,88	0,14	1			1		1	1		1	1	0		0		0	1		1	23,34	12,80
22/1/25 18:00	91,28	81,79	9,49	0,00	1			1		1	1		1	1	0		0		0	1		1	29,48	13,64
22/1/25 19:00	91,32	81,03	10,30	0,00	1			1		1	1		1	1	0		0		0	1		1	21,96	13,68
22/1/25 20:00	89,25	82,70	6,55	0,00	1			1		1	1		1	1	0		0		0	1		1	17,23	13,35
22/1/25 21:00	83,22	77,62	5,60	0,00	1			1		1	1		1	1	0		0		0	1		1	14,38	12,42
22/1/25 22:00	74,57	68,77	5,79	0,00	1			1		1	1		1		0		0		0	1		1	10,72	9,57
22/1/25 23:00	64,33	59,74	4,59	0,00	1			1		1			1		0	1	0		0			1	11,40	9,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1, Νο2 & Νο3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/1/25 0:00	55,89	53,20	2,69	0,00	1			1		1			1			0	1								8,40	7,49
23/1/25 1:00	51,20	47,58	3,62	0,00	1			1		1						0	1						1		9,92	6,93
23/1/25 2:00	49,78	48,46	1,32	0,00	1			1		1						0	1						1		6,50	5,94
23/1/25 3:00	47,83	46,75	1,08	0,00	1			1		1						0	1						1		5,49	3,59
23/1/25 4:00	47,43	46,23	1,20	0,00	1			1		1						0	1						1		5,08	3,09
23/1/25 5:00	49,31	48,66	0,64	0,00	1			1		1						0	1						1		5,66	5,28
23/1/25 6:00	56,20	54,76	1,44	0,00	1			1		1						0	1						1		8,31	8,33
23/1/25 7:00	64,87	62,17	1,95	0,75	1			1		1						0	1					1	1		9,89	9,32
23/1/25 8:00	68,53	60,77	0,82	6,94	1					1			1			0	1					1	1		11,57	11,74
23/1/25 9:00	70,16	54,46	0,47	15,22	1								1			0	1				1	1	1		16,49	15,99
23/1/25 10:00	70,60	50,68	0,33	19,59	1								1			0					1	1	1		11,95	11,89
23/1/25 11:00	68,25	47,57	0,60	20,08	1								1			0					1	1	1		9,15	9,07
23/1/25 12:00	67,60	46,73	1,03	19,83	1								1			0					1	1	1		8,50	8,33
23/1/25 13:00	67,39	46,75	1,79	18,85	1								1			0					1	1	1		10,53	9,29
23/1/25 14:00	67,19	46,19	3,28	17,72	1								1			0					1	1	1		11,97	10,04
23/1/25 15:00	66,83	51,90	1,86	13,07	1								1			0					1	1	1		14,46	14,41
23/1/25 16:00	68,66	61,85	1,07	5,74	1								1			0					1	1	1		20,03	20,07
23/1/25 17:00	75,24	74,34	0,75	0,15	1								1			0	1				1	1	1		22,28	22,31
23/1/25 18:00	83,02	82,72	0,29	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		24,75	24,76
23/1/25 19:00	85,61	85,06	0,55	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		25,48	25,50
23/1/25 20:00	85,53	84,87	0,66	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		25,42	25,41
23/1/25 21:00	81,45	80,77	0,68	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		23,82	23,77
23/1/25 22:00	74,19	73,40	0,79	0,00	1			1					1			0	1		1		1		1		21,40	21,40
23/1/25 23:00	64,79	64,04	0,75	0,00	1			1					1			0	1		1		1		1		15,98	15,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας μονάδων DG2, DG3, DG4, DG5 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/1/25 0:00	56,17	55,49	0,68	0,00	1			1							0	1	0	1	0	1		1	13,97	13,98
24/1/25 1:00	50,70	50,06	0,64	0,00	1			1							0	1	0	1	0			1	13,42	13,38
24/1/25 2:00	49,60	48,89	0,70	0,00	1			1							0	1	0	1	0			1	12,26	12,23
24/1/25 3:00	47,87	47,43	0,45	0,00	1			1							0	1	0	1	0			1	10,68	10,65
24/1/25 4:00	47,20	47,18	0,02	0,00	1			1							0	1	0	1	0			1	10,25	10,21
24/1/25 5:00	49,13	49,13	0,00	0,00	1			1							0	1	0	1	0			1	12,13	12,20
24/1/25 6:00	55,33	55,22	0,11	0,00	1			1							0	1	0	1	0			1	14,71	14,30
24/1/25 7:00	64,20	62,89	0,50	0,81	1			1							0	1	0	1	0		1	1	18,42	18,39
24/1/25 8:00	68,27	61,66	0,41	6,19	1			1							0	1	0	1	0		1	1	17,44	17,44
24/1/25 9:00	70,33	58,92	0,70	10,71	1			1							0	1	0	1	0		1	1	15,17	15,10
24/1/25 10:00	69,02	59,22	0,83	8,98	1			1							0	1	0	1	0		1	1	15,38	15,48
24/1/25 11:00	70,22	59,53	0,89	9,80	1			1							0	1	0	1	0		1	1	15,63	15,45
24/1/25 12:00	71,25	61,99	0,89	8,38	1			1							0	1	0	1	0		1	1	16,71	16,50
24/1/25 13:00	70,26	63,87	1,28	5,11	1			1	1						0	1	0	0	0		1	1	14,19	12,82
24/1/25 14:00	74,66	70,74	1,04	2,88	1			1	1	1					0	1	0	0	0		1	1	6,76	5,75
24/1/25 15:00	78,77	75,71	1,44	1,62	1			1	1	1					0	1	0		0		1	1	11,84	11,87
24/1/25 16:00	85,19	82,79	1,90	0,50	1			1	1	1					0	1	0		0		1	1	18,76	18,57
24/1/25 17:00	89,34	87,40	1,86	0,08	1			1	1	1			1		0	1	0		0		1	1	18,80	18,69
24/1/25 18:00	91,74	88,87	2,87	0,00	1			1	1	1			1		0	1	0		0		1	1	20,45	20,49
24/1/25 19:00	91,35	89,26	2,09	0,00	1			1	1	1			1		0	1	0		0		1	1	21,84	21,79
24/1/25 20:00	88,04	85,22	2,82	0,00	1			1	1	1			1		0	1	0		0		1	1	18,16	18,10
24/1/25 21:00	82,31	80,07	2,24	0,00	1			1	1	1			1		0	1	0		0		1	1	12,49	12,41
24/1/25 22:00	74,47	72,47	2,00	0,00	1			1	1	1			1		0	1	0		0		1	1	8,82	7,39
24/1/25 23:00	65,25	62,11	3,14	0,00	1			1		1			1		0	1	0		0			1	12,70	11,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/1/25 0:00	57,20	54,09	3,11	0,00	1			1		1			1		0	1			0			1	12,65	8,52
25/1/25 1:00	51,43	48,20	3,23	0,00	1			1		1			1		0				0			1	10,94	6,83
25/1/25 2:00	49,51	46,32	3,18	0,00	1			1		1			1		0				0			1	10,57	7,06
25/1/25 3:00	47,44	44,50	2,94	0,00	1			1		1					0				0			1	10,77	9,32
25/1/25 4:00	46,86	43,20	3,66	0,00	1			1		1					0				0			1	11,33	8,79
25/1/25 5:00	48,05	42,04	6,02	0,00	1			1		1					0				0			1	13,83	8,77
25/1/25 6:00	51,57	44,74	6,83	0,00	1			1		1			1		0				0			1	9,91	8,50
25/1/25 7:00	56,74	48,59	7,84	0,31	1			1		1			1		0				0			1	15,48	13,27
25/1/25 8:00	63,38	50,92	7,88	4,58	1			1		1					0	1			0			1	16,25	14,60
25/1/25 9:00	68,10	51,16	6,36	10,57	1			1		1					0	1			0			1	15,97	13,96
25/1/25 10:00	70,57	50,45	4,43	15,69	1			1		1					0	1			0			1	13,35	11,20
25/1/25 11:00	69,70	52,38	4,12	13,19	1			1		1					0	1			0			1	13,05	12,91
25/1/25 12:00	72,58	55,35	3,74	13,49	1			1		1					0	1			0			1	15,41	15,37
25/1/25 13:00	75,00	56,85	4,00	14,16	1			1		1					0	1			0			1	9,51	8,13
25/1/25 14:00	74,18	60,93	3,66	9,59	1			1	1	1					0				0			1	12,14	12,58
25/1/25 15:00	76,00	65,53	2,10	8,38	1			1	1	1					0	1			0			1	12,19	11,76
25/1/25 16:00	77,87	72,45	1,92	3,50	1			1	1	1					0	1			0			1	16,67	16,66
25/1/25 17:00	81,25	78,43	2,45	0,37	1			1	1	1			1		0	1			0			1	21,65	21,58
25/1/25 18:00	87,94	85,41	2,53	0,00	1			1	1	1			1	1	0	1			0			1	15,28	12,34
25/1/25 19:00	87,49	84,63	2,86	0,00	1			1	1	1			1	1	0	1			0			1	9,78	8,10
25/1/25 20:00	83,41	80,96	2,44	0,00	1			1	1	1			1	1	0	1			0			1	10,53	10,00
25/1/25 21:00	77,90	75,00	2,89	0,00	1			1	1	1			1		0	1			0			1	14,94	15,08
25/1/25 22:00	71,69	69,67	2,01	0,00	1			1	1	1			1		0	1			0			1	11,09	11,13
25/1/25 23:00	64,97	61,93	3,04	0,00	1			1		1			1		0	1			0			1	13,86	13,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 & Νο3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιριας (18:00 - 21:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/1/25 0:00	57,97	53,61	4,36	0,00	1	0		1		1			1		0	1	0		0			1	11,60	11,23
26/1/25 1:00	52,57	45,29	7,27	0,00	1	0		1		1					0	1	0		0			1	12,34	9,69
26/1/25 2:00	34,53	31,00	3,54	0,00	1	0		1							0		0		0				6,55	6,71
26/1/25 3:00	43,12	42,87	0,25	0,00	1	0		1					1	1	0	1	0		0				0,49	0,34
26/1/25 4:00	46,18	46,10	0,08	0,00	1	0		1			1		1	1	0	1	0		0				0,00	0,00
26/1/25 5:00	45,85	45,72	0,13	0,00	1	0		1			1			1	0	1	0		0				0,24	0,27
26/1/25 6:00	48,68	48,05	0,63	0,00	1	0		1			1			1	0	1	0		0				1,46	1,63
26/1/25 7:00	52,68	50,40	2,18	0,11	1	0		1			1			1	0	1	0		0				12,17	9,17
26/1/25 8:00	59,89	54,62	1,91	3,36	1	0		1			1			1	0	1	0		0				18,71	12,35
26/1/25 9:00	66,29	59,21	1,41	5,67	1	0		1			1			1	0	1	0		0				14,15	13,00
26/1/25 10:00	72,41	65,17	2,82	4,42	1	0		1			1	1		1	0	1	0		0				16,42	13,67
26/1/25 11:00	76,65	69,30	1,96	5,40	1	0		1	1		1		1	1	0	1	0		0				12,37	10,86
26/1/25 12:00	74,70	59,73	3,45	11,51	1	0		1	1		1		1		0	1	0		0				6,42	4,76
26/1/25 13:00	71,18	53,70	0,89	16,59	1	0		1	1		1				0	1	0		0				1,09	2,00
26/1/25 14:00	67,35	54,32	2,98	10,05	1	0		1	1		1				0	1	0		0				6,92	5,27
26/1/25 15:00	66,63	52,87	3,64	10,13	1	0		1	1		1				0	1	0		0				7,58	4,47
26/1/25 16:00	67,58	58,60	4,30	4,68	1	0		1	1		1				0	1	0		0				11,79	10,78
26/1/25 17:00	73,94	69,61	4,27	0,06	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0				17,23	16,91
26/1/25 18:00	81,73	75,57	6,16	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1			20,09	19,69
26/1/25 19:00	83,81	80,47	3,34	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1			18,82	18,81
26/1/25 20:00	83,53	82,82	0,70	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1			18,46	18,52
26/1/25 21:00	79,22	79,10	0,12	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1			14,35	14,31
26/1/25 22:00	71,84	71,84	0,00	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1			7,48	7,54
26/1/25 23:00	63,36	63,35	0,01	0,00	1	0		1			1				0	1	0	1	0	1			12,55	12,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ No1, No2 & No3 λόγω κακοκαιρίας.
2.Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιριας (02:00 - 07:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/1/25 0:00	55,57	55,53	0,03	0,00	1			1			1					1		1					8,12	8,29
27/1/25 1:00	50,03	49,82	0,21	0,00	1			1			1					1		1					6,53	6,34
27/1/25 2:00	48,37	48,03	0,34	0,00	1			1			1					1		1					5,22	4,73
27/1/25 3:00	47,00	46,74	0,26	0,00	1			1			1					1		1					4,96	3,30
27/1/25 4:00	46,32	45,04	1,28	0,00	1			1			1					1		1					5,91	2,60
27/1/25 5:00	48,05	46,62	1,43	0,00	1			1			1					1		1					5,74	4,28
27/1/25 6:00	54,69	52,78	1,91	0,00	1			1			1					1		1					10,88	11,05
27/1/25 7:00	63,36	60,91	1,87	0,58	1			1			1			1		1		1					15,87	15,68
27/1/25 8:00	66,05	58,06	1,51	6,48	1			1			1			1		1		1					10,94	10,87
27/1/25 9:00	69,12	54,13	1,65	13,35	1			1			1					1		1					12,14	12,07
27/1/25 10:00	69,21	49,74	1,21	18,26	1			1			1					1		1					7,84	7,24
27/1/25 11:00	68,15	45,96	1,60	20,59	1			1			1					1		1					6,58	3,96
27/1/25 12:00	67,16	42,91	2,59	21,65	1			1				1				1		1					10,11	9,96
27/1/25 13:00	67,80	42,33	4,52	20,95	1			1								1		1			1		11,77	9,81
27/1/25 14:00	66,16	40,42	8,17	17,56	1			1								1		1			1		15,99	11,53
27/1/25 15:00	65,95	43,23	10,78	11,94	1			1								1		1			1		22,09	16,65
27/1/25 16:00	68,47	53,51	10,45	4,50	1			1								1		1			1		23,19	20,31
27/1/25 17:00	74,17	64,58	9,34	0,25	1			1		1						1	1	1			1		18,23	17,09
27/1/25 18:00	81,16	73,80	7,36	0,01	1			1		1						1	1	1			1		22,83	22,88
27/1/25 19:00	83,46	77,11	6,34	0,01	1			1		1						1	1	1			1		24,94	24,93
27/1/25 20:00	83,92	77,11	6,81	0,01	1			1		1						1	1	1			1		25,14	25,11
27/1/25 21:00	80,05	73,57	6,48	0,01	1			1		1						1	1	1			1		22,05	21,87
27/1/25 22:00	72,53	67,36	5,16	0,01	1			1		1						1		1			1		20,97	20,89
27/1/25 23:00	63,54	59,80	3,74	0,01	1			1		1						1		1			1		12,99	12,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/1/25 0:00	55,35	52,57	2,78	0,01	1			1								1		1			1		13,58	12,45
28/1/25 1:00	49,58	46,90	2,67	0,01	1			1								1		1			1		12,68	12,59
28/1/25 2:00	47,77	45,79	1,98	0,01	1			1								1		1			1		10,75	10,74
28/1/25 3:00	46,36	45,10	1,25	0,01	1			1								1		1			1		9,34	9,33
28/1/25 4:00	46,24	45,28	0,96	0,01	1			1								1		1			1		9,19	9,17
28/1/25 5:00	48,27	48,07	0,19	0,01	1			1								1		1			1		11,23	11,24
28/1/25 6:00	54,44	54,13	0,30	0,01	1			1								1		1			1		15,35	13,71
28/1/25 7:00	63,65	62,80	0,50	0,36	1			1	1							1		1			1		12,62	12,28
28/1/25 8:00	67,33	61,95	0,96	4,42	1			1	1							1		1			1		12,00	11,93
28/1/25 9:00	69,71	56,95	0,83	11,93	1			1	1							1		1			1		7,09	6,83
28/1/25 10:00	68,91	52,05	1,10	15,77	1			1	1							1					1		7,07	6,50
28/1/25 11:00	68,67	49,87	1,08	17,72	1			1	1							1					1		5,97	5,63
28/1/25 12:00	68,56	48,90	1,09	18,57	1			1								1		1			1		7,37	7,67
28/1/25 13:00	69,32	51,03	1,17	17,11	1			1			1					1					1		6,39	6,79
28/1/25 14:00	67,26	53,72	0,70	12,83	1			1			1					1					1		9,08	9,04
28/1/25 15:00	67,72	57,06	0,70	9,96	1			1			1					1					1		12,32	12,09
28/1/25 16:00	68,73	63,03	0,31	5,39	1			1			1					1		1			1		12,37	11,73
28/1/25 17:00	73,25	72,75	0,08	0,42	1			1			1					1		1			1		20,27	20,24
28/1/25 18:00	82,05	82,05	0,00	0,00	1			1			1					1		1		1	1		23,52	23,66
28/1/25 19:00	84,97	84,97	0,00	0,00	1			1			1					1		1		1	1		25,42	25,45
28/1/25 20:00	85,01	84,83	0,18	0,00	1			1			1					1		1		1	1		25,45	25,45
28/1/25 21:00	80,46	80,10	0,36	0,00	1			1			1					1		1		1	1		22,26	22,17
28/1/25 22:00	73,08	72,92	0,16	0,00	1			1			1					1		1		1	1		15,01	14,87
28/1/25 23:00	64,47	63,96	0,51	0,00	1			1			1					1		1			1		10,53	10,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/1/25 0:00	56,01	55,21	0,80	0,00	1			1			1					1		1			1		8,44	7,87
29/1/25 1:00	50,11	48,97	1,15	0,00	1			1								1		1			1		13,22	13,13
29/1/25 2:00	48,29	46,62	1,67	0,00	1			1								1		1			1		11,26	11,28
29/1/25 3:00	47,10	45,28	1,82	0,00	1			1								1		1			1		10,05	10,07
29/1/25 4:00	46,78	44,75	2,04	0,00	1			1								1		1			1		9,68	9,70
29/1/25 5:00	48,18	46,41	1,78	0,00	1			1								1		1			1		11,13	11,16
29/1/25 6:00	55,05	53,25	1,80	0,00	1			1								1		1			1		15,91	14,11
29/1/25 7:00	64,09	62,03	1,43	0,62	1			1		1						1		1			1		12,75	12,43
29/1/25 8:00	68,39	58,13	1,57	8,70	1			1		1						1		1			1		8,95	8,74
29/1/25 9:00	70,77	52,88	1,98	15,91	1			1		1						1					1		8,13	7,45
29/1/25 10:00	67,72	49,68	2,38	15,66	1			1		1						1					1		7,93	6,74
29/1/25 11:00	66,14	47,25	2,67	16,22	1			1					1			1					1		8,00	8,42
29/1/25 12:00	67,26	46,94	3,89	16,42	1			1					1			1					1		11,36	8,94
29/1/25 13:00	65,63	44,97	4,41	16,25	1			1					1			1					1		10,98	7,37
29/1/25 14:00	65,78	47,03	3,87	14,88	1			1					1			1			1		1		9,99	8,90
29/1/25 15:00	66,70	52,47	2,95	11,28	1			1					1			1			1		1		13,30	13,46
29/1/25 16:00	70,20	60,95	3,63	5,61	1			1					1			1			1		1		19,06	17,82
29/1/25 17:00	73,99	69,74	3,89	0,36	1			1		1			1			1			1		1		17,41	17,52
29/1/25 18:00	81,55	77,07	4,48	0,00	1			1		1			1			1			1		1		24,37	24,37
29/1/25 19:00	84,02	79,24	4,77	0,00	1			1		1			1			1			1		1		25,14	25,15
29/1/25 20:00	83,82	79,75	4,07	0,00	1			1		1			1			1			1		1		25,11	25,11
29/1/25 21:00	79,52	72,87	6,65	0,00	1			1		1			1			1			1		1		23,21	23,10
29/1/25 22:00	72,18	63,94	8,24	0,00	1			1		1						1			1		1		19,40	19,09
29/1/25 23:00	63,43	54,79	8,63	0,00	1			1		1						1			1		1		19,17	15,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία D4 ΘΗΣ μέχρι 21:00
2. Λειτουργία ΑΕΡ 2 για την ασφάλεια του συστήματος κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της D4 ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/1/25 0:00	55,40	47,10	8,30	0,00	1			1		1						0	1			1					13,23	11,83
30/1/25 1:00	50,12	42,33	7,79	0,00	1			1		1						0	1								11,45	10,38
30/1/25 2:00	48,32	42,97	5,35	0,00	1			1		1						0	1								15,62	10,24
30/1/25 3:00	46,76	42,06	4,70	0,00	1			1		1						0	1								14,13	8,71
30/1/25 4:00	45,95	40,57	5,38	0,00	1			1		1						0	1								15,86	7,95
30/1/25 5:00	48,04	40,76	7,28	0,00	1			1		1						0	1								16,62	9,92
30/1/25 6:00	54,20	46,79	7,40	0,00	1			1		1						0	1								13,79	12,85
30/1/25 7:00	62,58	52,28	9,35	0,95	1			1		1						0	1						1		18,43	17,88
30/1/25 8:00	66,67	47,91	10,41	8,35	1			1		1						0	1						1		21,07	14,63
30/1/25 9:00	67,42	44,24	8,85	14,33	1			1		1						0	1						1		11,04	8,65
30/1/25 10:00	67,48	44,65	5,55	17,28	1			1		1						0	1						1		6,28	6,15
30/1/25 11:00	68,03	44,89	4,46	18,68	1			1		1						0	1						1		4,92	5,37
30/1/25 12:00	68,88	52,31	8,01	8,56	1			1		1						0	1						1		11,35	10,76
30/1/25 13:00	70,77	51,54	10,45	8,78	1			1		1						0	1						1		18,86	12,36
30/1/25 14:00	71,44	52,66	5,41	13,36	1			1		1	1					0							1		5,42	5,56
30/1/25 15:00	70,79	57,68	3,26	9,86	1			1		1	1					0							1		3,47	3,52
30/1/25 16:00	73,18	68,83	3,13	1,22	1			1		1	1			1		0							1		4,70	4,22
30/1/25 17:00	80,35	75,49	4,85	0,01	1			1		1	1		1	1		0							1		9,84	6,41
30/1/25 18:00	84,39	78,91	5,48	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		10,81	6,74
30/1/25 19:00	87,04	80,21	6,84	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		6,86	6,95
30/1/25 20:00	87,34	82,26	5,08	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		9,86	6,98
30/1/25 21:00	81,90	78,99	2,90	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		11,09	8,06
30/1/25 22:00	74,19	72,54	1,65	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		8,03	7,41
30/1/25 23:00	65,25	63,66	1,59	0,00	1			1			1		1	1		0							1		6,26	5,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και Νο3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας και αστάθεια ανέμων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/1/25 0:00	56,21	53,67	2,54	0,00	1			1			1		1	1								1	7,52	6,55
31/1/25 1:00	50,03	47,42	2,61	0,00	1			1			1		1									1	10,10	6,62
31/1/25 2:00	48,73	45,61	3,13	0,00	1			1			1		1									1	9,31	5,60
31/1/25 3:00	46,98	43,11	3,87	0,00	1			1			1		1									1	5,45	3,94
31/1/25 4:00	46,66	43,86	2,80	0,00	1			1			1		1									1	3,50	3,56
31/1/25 5:00	48,54	45,02	3,52	0,00	1			1			1		1									1	8,13	5,44
31/1/25 6:00	54,56	50,35	4,21	0,00	1			1			1		1									1	9,17	6,42
31/1/25 7:00	63,96	61,55	1,48	0,94	1			1			1		1					1				1	12,22	11,92
31/1/25 8:00	68,33	59,66	0,55	8,12	1			1			1							1	1			1	9,40	9,12
31/1/25 9:00	70,28	53,75	1,05	15,48	1			1			1							1				1	8,27	6,71
31/1/25 10:00	66,83	50,75	1,67	14,42	1			1			1							1				1	9,67	8,62
31/1/25 11:00	68,78	46,94	1,94	19,90	1			1			1							1				1	5,50	4,56
31/1/25 12:00	67,91	43,07	3,82	21,02	1			1										1	1			1	10,51	9,98
31/1/25 13:00	67,05	41,33	5,60	20,12	1			1										1	1			1	14,13	9,77
31/1/25 14:00	67,48	39,50	7,30	20,68	1			1										1	1			1	15,62	9,81
31/1/25 15:00	66,75	42,01	7,82	16,93	1			1											1			1	18,39	18,13
31/1/25 16:00	67,47	50,23	9,52	7,72	1			1								1			1			1	20,57	20,04
31/1/25 17:00	71,83	57,89	13,38	0,55	1			1								1			1			1	24,12	21,48
31/1/25 18:00	80,52	61,13	19,39	0,00	1			1	1							1			1			1	29,54	24,13
31/1/25 19:00	83,14	62,20	20,94	0,00	1			1	1							1			1			1	32,17	24,87
31/1/25 20:00	82,75	58,79	23,96	0,00	1			1	1							1			1			1	29,96	24,79
31/1/25 21:00	77,91	57,75	20,16	0,00	1			1	1							1			1			1	24,52	21,06
31/1/25 22:00	71,32	54,93	16,39	0,00	1			1	1							1			1			1	22,02	17,83
31/1/25 23:00	63,14	47,52	15,62	0,00	1			1								1			1			1	23,16	15,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Ένταξη AEP2 & AEP3 λόγω κακοκαιρίας

2) Περιορισμός Α/Π 00:00 - 07:40 λόγω κακοκαιρίας

3) Περιορισμός Α/Π 21:22 - 00:00 λόγω αστάθειας ανέμου

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 1 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/2/25 0:00	55,51	41,99	13,52	0,00	1			1								1			1			1	19,65	13,83
1/2/25 1:00	50,57	38,15	12,42	0,00	1			1											1			1	14,78	12,59
1/2/25 2:00	48,50	36,89	11,61	0,00	1			1											1			1	15,31	12,11
1/2/25 3:00	46,86	35,41	11,45	0,00	1			1											1			1	13,78	11,69
1/2/25 4:00	45,90	34,65	11,25	0,00	1			1											1			1	12,93	11,43
1/2/25 5:00	46,60	35,31	11,29	0,00	1			1											1			1	13,08	11,80
1/2/25 6:00	50,73	38,18	12,55	0,00	1			1											1			1	17,51	15,16
1/2/25 7:00	55,37	43,81	10,48	1,07	1			1											1		1	1	19,91	16,53
1/2/25 8:00	63,20	44,49	8,44	10,28	1			1											1		1	1	18,01	16,00
1/2/25 9:00	66,26	42,93	5,49	17,83	1			1											1		1	1	12,25	11,52
1/2/25 10:00	65,90	39,60	4,60	21,71	1			1											1		1	1	11,81	8,84
1/2/25 11:00	64,98	36,69	4,59	23,70	1			1											1			1	11,66	11,58
1/2/25 12:00	65,79	34,89	6,62	24,28	1			1											1			1	12,98	11,85
1/2/25 13:00	65,74	36,12	6,04	23,57	1			1											1			1	13,20	12,48
1/2/25 14:00	64,15	35,41	7,53	21,21	1			1											1			1	15,61	13,32
1/2/25 15:00	62,23	37,40	8,28	16,55	1			1											1			1	18,37	16,01
1/2/25 16:00	63,18	43,94	10,84	8,40	1			1											1			1	22,92	18,48
1/2/25 17:00	66,98	58,25	8,18	0,55	1			1	1										1			1	20,05	19,80
1/2/25 18:00	75,22	67,51	7,71	0,00	1			1	1									1	1			1	22,53	22,53
1/2/25 19:00	77,11	71,13	5,97	0,00	1			1	1									1	1			1	23,09	23,09
1/2/25 20:00	76,34	68,95	7,38	0,00	1			1	1									1	1			1	22,88	22,87
1/2/25 21:00	72,12	68,12	4,00	0,00	1			1	1									1	1			1	21,03	20,97
1/2/25 22:00	66,79	63,75	3,04	0,00	1			1										1	1			1	18,42	18,24
1/2/25 23:00	60,48	59,47	1,01	0,00	1			1								1		1	1			1	16,30	16,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Περιορισμός Α/Π 00:00 - 05:54 λόγω αστάθειας ανέμου

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 2 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/2/25 0:00	54,79	53,98	0,81	0,00	1			1								1		1	1			1	10,54	10,49
2/2/25 1:00	50,14	48,36	1,79	0,00	1			1								1			1			1	12,03	12,06
2/2/25 2:00	48,57	47,11	1,46	0,00	1			1								1			1			1	11,66	11,64
2/2/25 3:00	46,64	45,64	1,00	0,00	1			1								1			1			1	9,76	9,72
2/2/25 4:00	45,43	44,84	0,58	0,00	1			1								1			1			1	8,42	8,45
2/2/25 5:00	45,79	45,43	0,36	0,00	1			1								1			1			1	8,81	8,76
2/2/25 6:00	48,10	47,91	0,19	0,00	1			1								1			1			1	11,05	11,10
2/2/25 7:00	50,11	49,02	0,05	1,05	1			1								1			1			1	12,07	12,10
2/2/25 8:00	55,65	45,53	0,27	9,85	1			1								1			1			1	8,91	8,80
2/2/25 9:00	58,83	41,42	0,27	17,14	1			1								1			1			1	5,31	4,69
2/2/25 10:00	60,36	39,44	0,37	20,54	1			1								1			1				8,18	7,64
2/2/25 11:00	61,28	38,46	0,42	22,40	1			1								1			1				9,29	9,15
2/2/25 12:00	62,17	40,26	0,34	21,57	1			1								1			1				10,86	10,90
2/2/25 13:00	60,77	41,67	0,58	18,52	1			1								1			1				12,78	12,59
2/2/25 14:00	58,91	42,16	0,32	16,43	1			1								1			1				12,81	12,75
2/2/25 15:00	56,95	45,12	0,22	11,61	1			1								1			1				13,84	13,28
2/2/25 16:00	59,01	54,59	0,14	4,28	1			1								1			1		1		16,25	15,88
2/2/25 17:00	65,64	65,15	0,18	0,31	1			1	1							1			1		1		15,11	14,48
2/2/25 18:00	74,18	74,07	0,11	0,00	1			1	1							1			1		1	1	18,22	17,72
2/2/25 19:00	76,71	76,71	0,00	0,00	1			1	1							1			1		1	1	18,46	18,48
2/2/25 20:00	76,25	76,24	0,00	0,00	1			1	1							1			1		1	1	17,95	18,03
2/2/25 21:00	72,53	72,50	0,03	0,00	1			1	1							1			1		1	1	14,36	14,30
2/2/25 22:00	66,40	66,38	0,01	0,00	1			1								1			1		1	1	15,35	15,24
2/2/25 23:00	58,86	58,86	0,00	0,00	1			1								1			1		1	1	14,70	14,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/2/25 0:00	52,04	51,90	0,14	0,00	1			1								0	1			1			1		11,76	11,76
3/2/25 1:00	47,66	47,53	0,12	0,00	1			1								0	1			1			1		10,71	10,65
3/2/25 2:00	46,22	46,22	0,00	0,00	1			1								0	1			1			1		9,25	9,26
3/2/25 3:00	45,04	44,94	0,10	0,00	1			1								0	1			1			1		8,01	7,97
3/2/25 4:00	44,46	44,42	0,05	0,00	1			1								0	1			1			1		7,45	7,43
3/2/25 5:00	45,78	45,62	0,17	0,00	1			1								0	1			1			1		8,78	8,81
3/2/25 6:00	52,12	51,75	0,36	0,00	1			1								0	1			1			1		14,61	14,69
3/2/25 7:00	60,48	59,48	0,38	0,62	1			1								0	1			1		1	1		16,92	16,80
3/2/25 8:00	65,10	55,29	0,04	9,77	1			1								0	1			1		1	1		11,43	11,53
3/2/25 9:00	67,42	50,16	0,00	17,25	1			1								0	1					1	1		13,25	13,22
3/2/25 10:00	67,42	48,26	0,08	19,08	1			1								0	1					1	1		11,39	11,33
3/2/25 11:00	67,42	49,87	0,15	17,39	1			1								0	1					1	1		13,17	12,99
3/2/25 12:00	70,43	50,60	0,37	19,45	1			1								0	1					1	1		13,87	13,92
3/2/25 13:00	69,41	51,61	1,07	16,72	1			1								0	1					1	1		13,25	14,70
3/2/25 14:00	67,50	49,10	4,28	14,12	1			1								0	1					1	1		18,06	16,46
3/2/25 15:00	65,36	46,72	7,77	10,87	1			1								0	1					1	1		26,87	17,48
3/2/25 16:00	65,62	52,03	7,15	6,44	1			1								0	1					1	1		21,00	17,74
3/2/25 17:00	69,72	62,62	6,54	0,56	1			1			1					0	1					1	1		17,98	17,94
3/2/25 18:00	78,70	73,68	5,02	0,00	1			1			1					0	1					1	1		22,86	22,86
3/2/25 19:00	80,96	78,02	2,94	0,00	1			1			1					0	1			1		1	1		22,67	22,71
3/2/25 20:00	81,37	79,61	1,75	0,00	1			1			1					0	1			1		1	1		23,13	23,07
3/2/25 21:00	77,23	75,65	1,57	0,00	1			1			1					0	1			1		1	1		19,08	18,95
3/2/25 22:00	70,28	67,69	2,58	0,00	1			1			1					0	1			1		1	1		14,70	14,80
3/2/25 23:00	61,65	60,58	1,06	0,00	1			1								0	1			1		1	1		17,12	17,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/2/25 0:00	53,91	51,59	2,32	0,00	1			1								0	1			1		1	1		12,94	12,92
4/2/25 1:00	48,39	44,05	4,33	0,00	1			1								0	1			1			1		13,16	11,43
4/2/25 2:00	47,20	40,99	6,20	0,00	1			1								0	1			1			1		14,52	10,19
4/2/25 3:00	45,58	37,52	8,06	0,00	1			1								0				1			1		17,51	11,60
4/2/25 4:00	45,15	37,26	7,89	0,00	1			1								0				1			1		19,75	13,50
4/2/25 5:00	46,31	40,36	5,95	0,00	1			1								0				1			1		17,26	13,85
4/2/25 6:00	53,24	48,00	5,24	0,00	1			1								0				1		1	1		15,61	15,62
4/2/25 7:00	61,53	57,29	3,10	1,14	1			1								0				1		1	1		12,75	11,70
4/2/25 8:00	65,67	56,83	0,69	8,15	1			1		1						0				1		1	1		7,06	6,54
4/2/25 9:00	68,06	53,41	0,67	13,98	1			1		1						0						1	1		7,71	7,78
4/2/25 10:00	67,60	54,58	0,58	12,44	1			1		1						0						1	1		9,81	9,68
4/2/25 11:00	69,93	58,62	0,83	10,48	1			1		1						0						1	1		13,40	12,95
4/2/25 12:00	71,58	62,28	0,92	8,38	1			1		1			1			0						1	1		12,87	12,84
4/2/25 13:00	77,14	67,44	1,61	8,09	1			1		1			1			0						1	1		16,83	12,54
4/2/25 14:00	78,42	67,02	2,90	8,50	1			1		1	1		1			0						1	1		7,90	5,05
4/2/25 15:00	74,40	61,36	4,49	8,56	1			1	1	1			1			0							1		5,20	6,72
4/2/25 16:00	72,75	58,98	9,51	4,26	1			1	1	1			1			0							1		12,34	11,48
4/2/25 17:00	78,63	62,79	15,59	0,26	1			1	1	1			1			0							1		24,80	20,65
4/2/25 18:00	88,58	74,05	14,52	0,00	1			1	1	1			1			0				1			1		18,69	15,72
4/2/25 19:00	90,99	78,44	12,55	0,00	1			1	1	1			1			0				1			1		15,48	13,62
4/2/25 20:00	89,58	76,57	13,01	0,00	1			1	1	1			1			0				1			1		15,34	13,41
4/2/25 21:00	83,40	71,03	12,37	0,00	1			1	1	1			1			0				1			1		12,87	12,50
4/2/25 22:00	74,65	63,83	10,82	0,00	1			1		1			1			0				1			1		11,46	11,18
4/2/25 23:00	65,29	55,47	9,81	0,00	1			1		1			1			0				1			1		9,49	9,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 5 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/2/25 0:00	56,58	49,35	7,23	0,00	1			1		1						0				1			1		6,64	6,95
5/2/25 1:00	52,14	47,86	4,28	0,00	1			1		1						0				1			1		6,10	5,20
5/2/25 2:00	50,95	46,83	4,12	0,00	1			1		1						0				1			1		10,22	5,07
5/2/25 3:00	49,81	45,67	4,13	0,00	1			1		1						0				1			1		13,91	4,97
5/2/25 4:00	49,28	45,14	4,13	0,00	1			1		1						0				1			1		17,23	4,91
5/2/25 5:00	50,88	46,77	4,11	0,00	1			1		1						0				1			1		19,40	5,07
5/2/25 6:00	57,21	52,75	4,46	0,00	1			1		1						0				1			1		19,91	6,11
5/2/25 7:00	66,13	56,82	8,55	0,76	1			1		1						0				1			1		16,48	9,66
5/2/25 8:00	71,49	55,43	11,80	4,26	1			1		1						0				1			1		18,50	12,86
5/2/25 9:00	73,69	52,95	14,25	6,49	1			1		1						0				1			1		21,91	14,72
5/2/25 10:00	74,79	49,49	13,13	12,18	1			1		1						0				1			1		19,95	13,78
5/2/25 11:00	76,55	48,40	11,59	16,56	1			1		1						0				1			1		12,89	11,71
5/2/25 12:00	75,23	47,26	10,77	17,20	1			1		1						0				1			1		12,33	11,26
5/2/25 13:00	75,59	47,23	10,53	17,83	1			1		1						0				1			1		13,06	11,31
5/2/25 14:00	76,41	48,59	12,21	15,61	1			1		1						0				1			1		16,91	13,14
5/2/25 15:00	74,78	50,81	13,35	10,62	1			1		1						0				1			1		18,36	14,07
5/2/25 16:00	80,19	58,71	14,83	6,65	1			1		1			1			0				1			1		19,05	15,14
5/2/25 17:00	87,46	71,22	15,61	0,64	1			1		1			1			0	1			1			1		15,72	16,76
5/2/25 18:00	97,62	80,33	17,28	0,00	1			1		1			1			0	1			1			1		17,69	17,75
5/2/25 19:00	99,97	82,27	17,69	0,00	1			1		1						0	1		1	1			1		18,11	17,97
5/2/25 20:00	99,07	81,73	17,35	0,00	1			1		1	1					0	1		1	1			1		18,06	17,83
5/2/25 21:00	93,60	78,21	15,39	0,00	1			1		1	1					0	1		1	1			1		16,95	15,60
5/2/25 22:00	84,17	71,90	12,27	0,00	1			1		1						0	1		1	1			1		12,99	12,61
5/2/25 23:00	73,59	62,65	10,93	0,00	1			1		1						0	1		1				1		11,77	11,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 μετά από αίτημα σταθμού για εργασίες.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων - ταλαντώσεις συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/2/25 0:00	63,21	53,83	9,37	0,00	1			1		1						0			1				1		10,42	9,47
6/2/25 1:00	56,87	48,39	8,48	0,00	1			1		1						0			1				1		8,90	8,51
6/2/25 2:00	55,17	47,03	8,14	0,00	1			1		1						0			1				1		8,73	8,25
6/2/25 3:00	53,71	45,99	7,72	0,00	1			1		1						0			1				1		9,39	8,03
6/2/25 4:00	52,93	45,11	7,82	0,00	1			1		1						0			1				1		9,36	7,91
6/2/25 5:00	54,73	46,71	8,01	0,00	1			1		1						0			1				1		7,09	8,19
6/2/25 6:00	63,21	54,00	9,21	0,00	1			1		1						0			1				1		10,11	10,47
6/2/25 7:00	73,71	59,19	12,98	1,54	1			1								0	1		1				1		14,32	13,92
6/2/25 8:00	80,58	54,22	16,45	9,91				1	1							0	1		1				1		16,53	16,88
6/2/25 9:00	84,12	51,01	16,52	16,59				1	1							0	1		1				1		16,59	16,66
6/2/25 10:00	85,32	49,20	15,09	21,03				1	1							0	1		1				1		15,63	15,32
6/2/25 11:00	85,07	47,14	15,05	22,87				1	1							0	1		1				1		15,56	15,29
6/2/25 12:00	86,44	47,71	15,30	23,43				1	1							0	1		1				1		15,89	15,55
6/2/25 13:00	85,84	48,02	15,20	22,62				1	1							0	1		1				1		15,73	15,42
6/2/25 14:00	85,47	49,92	15,13	20,41				1	1							0	1		1				1		15,67	15,36
6/2/25 15:00	84,92	54,11	15,10	15,71				1	1							0	1		1				1		15,66	15,28
6/2/25 16:00	87,96	64,38	15,60	7,99				1	1	1						0	1		1				1		16,37	16,24
6/2/25 17:00	94,59	74,82	19,02	0,74				1	1	1						0			1	1			1		20,83	20,40
6/2/25 18:00	104,40	82,44	21,96	0,00				1	1	1						0		1	1	1			1		23,59	22,49
6/2/25 19:00	106,65	83,06	23,58	0,00				1	1	1						0		1	1	1			1		24,84	24,32
6/2/25 20:00	105,93	81,44	24,49	0,00	1			1	1	1						0		1	1	1			1		25,27	25,00
6/2/25 21:00	99,85	76,00	23,84	0,00	1			1	1	1						0		1	1				1		24,08	23,89
6/2/25 22:00	90,06	69,40	20,65	0,00	1			1		1						0		1	1				1		21,17	20,69
6/2/25 23:00	76,75	59,38	17,36	0,00	1			1		1						0		1	1				1		17,93	17,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων - ταλαντώσεις συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/2/25 0:00	66,69	53,36	13,33	0,00	1			1		1						0		1					1		14,00	13,56
7/2/25 1:00	59,92	48,02	11,90	0,00	1			1		1						0		1					1		12,75	11,88
7/2/25 2:00	58,26	48,53	9,74	0,00	1			1		1						0		1					1		10,05	9,88
7/2/25 3:00	57,07	47,49	9,59	0,00	1			1		1						0		1					1		9,78	9,68
7/2/25 4:00	56,73	47,25	9,48	0,00	1			1		1						0		1					1		9,68	9,62
7/2/25 5:00	58,35	48,89	9,45	0,00	1			1		1						0		1					1		10,16	9,90
7/2/25 6:00	65,92	55,05	10,87	0,00	1			1		1						0		1					1		13,28	11,95
7/2/25 7:00	76,88	60,63	14,52	1,72	1			1		1						0		1		1			1		18,13	15,33
7/2/25 8:00	83,68	56,12	16,42	11,13	1			1		1						0		1		1			1		19,87	16,69
7/2/25 9:00	87,64	52,55	17,23	17,87	1			1		1						0				1			1		20,85	17,50
7/2/25 10:00	87,24	48,21	17,28	21,75	1			1		1						0				1			1		20,93	17,41
7/2/25 11:00	89,02	46,08	17,51	25,43	1			1		1						0				1			1		21,11	17,76
7/2/25 12:00	90,24	45,92	17,78	26,53	1			1		1						0				1			1		21,56	18,02
7/2/25 13:00	89,96	46,48	17,76	25,73	1			1		1						0				1			1		21,59	17,96
7/2/25 14:00	88,64	48,06	17,56	23,02	1			1		1						0				1			1		21,64	17,69
7/2/25 15:00	86,73	51,15	17,13	18,46	1			1		1						0				1			1		20,68	17,31
7/2/25 16:00	87,29	59,67	17,89	9,73	1			1		1						0				1			1		21,96	18,81
7/2/25 17:00	93,56	72,52	20,02	1,02	1			1		1						0				1		1	1		27,21	23,25
7/2/25 18:00	105,48	82,37	23,10	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		33,70	31,58
7/2/25 19:00	106,93	84,91	22,01	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		35,88	32,02
7/2/25 20:00	104,10	89,80	14,30	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		33,71	31,22
7/2/25 21:00	98,83	87,27	11,56	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		29,68	29,62
7/2/25 22:00	89,28	79,30	9,97	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		24,42	24,30
7/2/25 23:00	79,10	67,00	12,10	0,00	1			1		1						0				1		1	1		22,96	20,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλαντώσεων συχνότητας - αστάθειας ανέμων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/2/25 0:00	68,59	58,14	10,45	0,00	1			1		1						0				1		1	1		18,97	17,66
8/2/25 1:00	61,09	54,85	6,24	0,00	1			1		1						0				1		1	1		14,61	10,98
8/2/25 2:00	58,65	51,10	7,55	0,00	1			1		1						0						1	1		16,29	13,33
8/2/25 3:00	56,75	47,93	8,81	0,00	1			1		1						0						1	1		15,94	11,43
8/2/25 4:00	56,23	48,78	7,45	0,00	1			1		1						0						1	1		14,55	10,90
8/2/25 5:00	56,49	49,19	7,30	0,00	1			1		1						0						1	1		15,08	11,16
8/2/25 6:00	61,38	53,59	7,80	0,00	1			1		1						0						1	1		21,29	16,05
8/2/25 7:00	63,80	57,11	5,12	1,57	1			1		1						0						1	1		18,27	16,54
8/2/25 8:00	73,24	60,80	2,21	10,24	1			1		1			1			0						1	1		12,20	11,58
8/2/25 9:00	80,34	61,29	1,99	17,06	1			1		1						0				1		1	1		12,46	12,29
8/2/25 10:00	82,40	56,86	3,81	21,73	1			1		1						0				1		1	1		11,38	11,02
8/2/25 11:00	81,55	53,02	4,04	24,49	1			1		1						0						1	1		11,74	11,68
8/2/25 12:00	83,33	54,05	4,28	25,00	1			1		1						0						1	1		12,98	12,94
8/2/25 13:00	83,18	52,52	6,19	24,46	1			1		1						0						1	1		14,11	13,36
8/2/25 14:00	81,46	55,46	3,81	22,19	1			1		1						0						1	1		13,96	13,94
8/2/25 15:00	80,76	60,05	2,74	17,97	1			1		1						0						1	1		15,28	14,63
8/2/25 16:00	81,97	68,29	3,61	10,07	1			1		1						0		1				1	1		16,39	14,91
8/2/25 17:00	87,51	83,30	3,04	1,17	1			1	1	1						0		1				1	1		19,36	19,46
8/2/25 18:00	98,29	94,09	4,20	0,00	1			1	1	1						0		1		1		1	1		26,04	26,13
8/2/25 19:00	99,74	95,51	4,23	0,00	1			1	1	1						0		1		1		1	1		27,53	27,51
8/2/25 20:00	96,90	92,86	4,04	0,00	1			1	1	1						0		1		1		1	1		24,82	24,74
8/2/25 21:00	92,42	90,03	2,39	0,00	1			1	1	1						0		1		1		1	1		20,19	20,15
8/2/25 22:00	84,99	83,49	1,50	0,00	1			1	1	1						0		1		1		1	1		14,79	14,78
8/2/25 23:00	76,52	75,26	1,26	0,00	1					1						0		1		1		1	1		21,07	20,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω διαταραχής στο σύστημα, πτώση Μ/Σ 1 αφάντου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 9 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/2/25 0:00	67,82	66,60	1,21	0,00	1			1		1						0		1		1		1	1		12,68	12,29
9/2/25 1:00	61,02	60,11	0,91	0,00	1			1		1						0		1		1			1		10,20	10,10
9/2/25 2:00	58,11	56,99	1,13	0,00	1			1		1						0				1			1		10,69	10,84
9/2/25 3:00	55,70	54,38	1,32	0,00	1			1		1						0				1			1		12,12	12,08
9/2/25 4:00	54,36	52,13	2,23	0,00	1			1		1						0				1			1		10,64	10,66
9/2/25 5:00	54,29	51,89	2,41	0,00	1			1		1						0				1			1		10,59	10,62
9/2/25 6:00	57,17	54,37	2,80	0,00	1			1		1						0				1			1		13,49	13,49
9/2/25 7:00	61,15	56,68	3,09	1,39	1			1		1						0				1			1		16,09	16,10
9/2/25 8:00	68,46	55,61	3,02	9,83	1			1		1						0				1			1		15,00	14,92
9/2/25 9:00	72,20	52,74	2,32	17,13	1			1		1						0				1			1		11,42	11,36
9/2/25 10:00	75,17	49,37	4,53	21,27	1			1		1						0				1			1		11,91	9,58
9/2/25 11:00	75,85	48,93	5,16	21,76	1			1		1						0				1			1		13,59	10,42
9/2/25 12:00	76,94	48,45	6,57	21,92	1			1		1						0				1			1		14,17	11,44
9/2/25 13:00	75,93	50,16	6,93	18,84	1			1		1						0				1			1		14,91	13,36
9/2/25 14:00	73,44	46,81	9,69	16,94	1			1		1						0				1			1		17,30	12,80
9/2/25 15:00	72,59	45,50	12,41	14,69	1			1		1						0				1			1		18,16	14,27
9/2/25 16:00	75,04	55,51	11,58	7,95	1			1		1						0				1			1		22,11	21,48
9/2/25 17:00	81,91	67,21	13,75	0,94	1			1		1						0			1	1			1		25,80	24,51
9/2/25 18:00	93,61	77,48	16,13	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		28,33	28,01
9/2/25 19:00	96,83	80,86	15,96	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		29,26	28,99
9/2/25 20:00	96,55	79,80	16,75	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		32,17	28,93
9/2/25 21:00	92,06	76,92	15,14	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		29,45	27,59
9/2/25 22:00	83,50	73,37	10,12	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		26,93	24,19
9/2/25 23:00	72,89	66,76	6,12	0,00	1			1		1						0			1			1	1		23,65	14,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π EUROWIND λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας του.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/2/25 0:00	63,14	58,56	4,58	0,00	1			1		1						0			1	1		1			18,99	12,25
10/2/25 1:00	56,70	52,18	4,52	0,00	1			1		1						0			1			1			15,19	10,36
10/2/25 2:00	55,13	49,73	5,39	0,00	1			1		1						0			1			1			12,23	9,82
10/2/25 3:00	54,20	47,44	6,75	0,00	1			1		1						0			1			1			15,06	8,85
10/2/25 4:00	53,20	45,90	7,29	0,00	1			1		1						0			1			1			12,97	7,89
10/2/25 5:00	53,97	46,70	7,26	0,00	1			1		1						0			1			1			12,19	8,64
10/2/25 6:00	61,35	53,80	7,55	0,00	1			1		1						0			1			1			26,29	15,94
10/2/25 7:00	72,77	63,98	7,39	1,40	1			1		1						0			1			1	1		27,83	21,24
10/2/25 8:00	76,89	60,37	6,76	9,75	1			1		1						0			1			1	1		22,22	16,27
10/2/25 9:00	79,68	57,66	6,10	15,92	1			1		1						0			1			1	1		15,80	12,94
10/2/25 10:00	80,04	55,30	6,62	18,12	1			1		1						0			1				1		19,19	17,50
10/2/25 11:00	77,23	50,52	8,09	18,63	1			1		1						0			1				1		18,61	14,91
10/2/25 12:00	80,39	53,37	7,06	19,95	1			1		1						0			1				1		17,48	16,85
10/2/25 13:00	80,15	53,40	8,02	18,74	1			1		1						0			1				1		18,54	17,77
10/2/25 14:00	80,25	54,09	8,98	17,17	1			1		1						0			1				1		21,27	19,51
10/2/25 15:00	80,19	56,45	9,36	14,37	1			1		1						0			1				1		22,81	22,00
10/2/25 16:00	82,84	65,42	8,68	8,75	1			1		1						0	1		1				1		23,98	23,10
10/2/25 17:00	88,77	80,66	7,03	1,08	1			1		1						0	1		1			1	1		26,22	25,89
10/2/25 18:00	99,97	95,51	4,45	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		28,58	27,79
10/2/25 19:00	103,30	100,33	2,97	0,00	1			1	1	1			1			0	1		1			1	1		9,61	5,51
10/2/25 20:00	103,76	101,76	2,00	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		29,63	29,87
10/2/25 21:00	98,48	96,09	2,39	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		26,41	26,30
10/2/25 22:00	88,91	86,88	2,02	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		16,84	16,61
10/2/25 23:00	77,24	75,14	2,10	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		15,23	15,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω εργασιών στις επικοινωνίες SCADA ΚΚΦ
1. Περιορισμός Α/Π (18:00-20:00) λόγω εργασιών στις επικοινωνίες SCADA

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/2/25 0:00	65,23	63,01	2,22	0,00	1			1								0	1		1			1	1		8,67	9,62
11/2/25 1:00	58,07	55,61	2,46	0,00	1			1					1			0	1		1				1		14,36	14,24
11/2/25 2:00	55,67	51,96	3,71	0,00	1			1					1			0	1		1				1		13,78	13,66
11/2/25 3:00	53,77	50,29	3,49	0,00	1			1					1			0	1		1				1		12,02	11,80
11/2/25 4:00	52,96	48,85	4,11	0,00	1			1					1			0	1		1				1		11,72	10,98
11/2/25 5:00	54,91	49,62	5,29	0,00	1			1					1			0	1		1				1		13,65	12,89
11/2/25 6:00	62,74	57,56	5,18	0,00	1			1					1			0	1		1				1		17,13	16,89
11/2/25 7:00	72,99	64,16	7,08	1,75	1			1					1			0	1		1			1	1		21,51	21,48
11/2/25 8:00	77,66	58,72	9,00	9,94	1			1					1			0	1		1			1	1		20,73	20,59
11/2/25 9:00	79,63	52,02	10,83	16,78	1			1					1			0	1		1				1		21,76	20,82
11/2/25 10:00	77,64	45,94	12,15	19,55	1			1					1			0	1		1				1		20,17	17,82
11/2/25 11:00	77,43	43,30	11,85	22,29	1			1					1			0			1				1		26,10	20,47
11/2/25 12:00	79,52	45,44	10,53	23,55	1			1					1			0			1				1		22,50	21,30
11/2/25 13:00	80,49	42,02	15,24	23,23	1			1					1			0			1				1		28,03	22,43
11/2/25 14:00	81,45	44,91	15,29	21,26	1			1					1			0			1				1		34,56	24,32
11/2/25 15:00	83,27	42,53	21,78	18,97	1			1					1			0			1				1		34,11	24,92
11/2/25 16:00	86,08	49,45	25,21	11,42	1			1					1			0			1				1		32,62	25,75
11/2/25 17:00	92,40	63,92	27,08	1,41	1			1					1			0	1		1				1		32,41	27,67
11/2/25 18:00	104,10	74,58	29,51	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		35,21	31,17
11/2/25 19:00	107,69	76,74	30,95	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		38,41	32,25
11/2/25 20:00	107,49	76,37	31,12	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		36,59	32,24
11/2/25 21:00	101,41	71,50	29,91	0,00	1			1					1			0	1	1	1			1	1		34,35	30,37
11/2/25 22:00	91,31	66,42	24,89	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		25,54	25,26
11/2/25 23:00	79,07	63,36	15,72	0,00	1			1					1			0	1		1			1			14,62	15,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας D3-5ΑΗΣ
2. Περιορισμός Α/Π 22:00-24:00 λόγω ταλάντωσης συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/2/25 0:00	66,90	54,85	12,05	0,00	1			1	1				1			0	1		1			1			10,59	11,25
12/2/25 1:00	59,37	50,81	8,56	0,00	1			1	1							0	1		1						8,50	8,89
12/2/25 2:00	57,17	48,91	8,26	0,00	1			1	1							0	1		1						8,69	8,55
12/2/25 3:00	55,48	47,27	8,21	0,00	1			1	1							0	1		1						8,57	8,30
12/2/25 4:00	54,73	46,86	7,88	0,00	1			1	1							0	1		1						8,70	8,19
12/2/25 5:00	56,29	48,17	8,12	0,00	1			1	1							0	1		1						8,63	8,41
12/2/25 6:00	64,04	52,18	11,87	0,00	1			1	1							0	1		1						13,59	14,35
12/2/25 7:00	75,99	52,09	21,81	2,08	1			1	1							0	1		1						22,99	22,76
12/2/25 8:00	81,91	49,60	21,30	11,00	1			1	1							0	1		1						20,90	21,44
12/2/25 9:00	84,77	46,28	20,80	17,69	1			1	1							0	1		1						20,26	20,81
12/2/25 10:00	83,56	47,16	16,29	20,11	1			1	1							0	1		1						16,28	16,68
12/2/25 11:00	84,18	45,25	16,53	22,40	1			1	1							0	1		1						16,42	16,84
12/2/25 12:00	89,40	46,63	17,38	25,39	1			1	1							0	1		1						17,69	17,86
12/2/25 13:00	90,22	47,35	17,72	25,14	1			1	1							0	1		1						18,03	18,18
12/2/25 14:00	91,24	49,79	19,49	21,97	1			1	1							0	1		1						20,36	20,04
12/2/25 15:00	91,38	54,27	19,77	17,34	1			1	1							0	1		1						20,90	20,07
12/2/25 16:00	93,40	63,18	20,26	9,96	1			1	1							0	1		1			1			21,57	20,50
12/2/25 17:00	98,97	81,41	16,42	1,14	1			1	1				1			0	1	1	1			1			15,53	16,33
12/2/25 18:00	109,81	91,86	17,94	0,00	1			1	1				1			0	1	1	1			1			19,27	21,76
12/2/25 19:00	113,30	81,91	31,38	0,00	1			1	1				1			0	1	1	1			1			38,11	33,96
12/2/25 20:00	112,52	78,88	33,64	0,00	1			1	1				1			0		1	1			1			34,70	33,77
12/2/25 21:00	105,83	74,27	31,56	0,00	1			1	1				1			0		1	1			1			31,66	31,74
12/2/25 22:00	94,69	66,42	28,26	0,00	1			1	1				1			0		1	1			1			27,75	28,37
12/2/25 23:00	81,67	59,41	22,26	0,00	1			1	1							0		1	1			1			22,50	22,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ No2 λόγω απώλειας επικοινωνιών με όλα τα ΑΠΕ για ασφάλεια Συστήματος
2. Περιορισμός Α/Π (00:00-24:00) λόγω αστάθειας ανέμου και ταλάντωσης συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/2/25 0:00	69,13	55,07	14,06	0,00	1			1	1								1	1			1		13,88	14,09
13/2/25 1:00	61,85	49,71	12,14	0,00	1			1	1								1	1					12,89	12,35
13/2/25 2:00	59,10	47,51	11,58	0,00	1			1	1								1	1					12,36	11,79
13/2/25 3:00	57,07	45,81	11,27	0,00	1			1	1								1	1					11,56	11,38
13/2/25 4:00	56,43	45,68	10,75	0,00	1			1	1								1	1					11,14	11,09
13/2/25 5:00	58,22	47,26	10,96	0,00	1			1	1								1	1					12,22	11,60
13/2/25 6:00	65,90	50,20	15,69	0,00	1			1	1								1	1					19,61	17,85
13/2/25 7:00	77,66	56,03	19,03	2,59	1			1	1								1	1					25,46	23,23
13/2/25 8:00	84,13	54,33	17,00	12,81	1			1	1								1	1					30,07	23,54
13/2/25 9:00	86,61	51,48	15,12	20,01	1			1	1								1	1					17,09	16,06
13/2/25 10:00	86,27	48,33	14,26	23,67	1			1	1								1	1					14,40	14,64
13/2/25 11:00	85,47	46,39	13,98	25,09	1			1	1								1	1					15,42	14,46
13/2/25 12:00	87,47	47,84	14,53	25,11	1			1	1								1	1					14,93	14,85
13/2/25 13:00	88,25	49,29	14,95	24,01	1			1	1								1	1					15,73	15,78
13/2/25 14:00	87,79	49,94	16,04	21,81	1			1	1								1	1					18,80	16,83
13/2/25 15:00	85,14	54,10	13,91	17,14	1			1	1								1	1					14,71	14,46
13/2/25 16:00	87,47	63,03	14,56	9,88	1			1	1							1	1	1					20,62	20,80
13/2/25 17:00	94,29	78,32	14,72	1,25	1			1	1							1	1	1					28,39	28,26
13/2/25 18:00	106,05	84,76	21,29	0,00	1			1	1							1	1	1			1		39,17	31,78
13/2/25 19:00	109,88	84,74	25,13	0,00	1			1	1							1	1	1			1		47,09	32,92
13/2/25 20:00	108,99	80,79	28,20	0,00	1			1	1	1						1		1			1		33,53	29,72
13/2/25 21:00	101,96	81,62	20,33	0,00	1			1	1	1						1		1			1		30,70	25,47
13/2/25 22:00	91,31	77,91	13,40	0,00	1			1	1	1						1		1			1		25,07	22,81
13/2/25 23:00	78,44	68,90	9,54	0,00	1			1		1						1		1			1		19,17	16,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π (00:00-24:00) λόγω αστάθειας ανέμου και ταλάντωσης συχνότητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/2/25 0:00	66,72	58,52	8,20	0,00	1			1		1						1		1			1		18,99	13,75
14/2/25 1:00	60,38	53,55	6,83	0,00	1			1		1						1		1					16,78	11,16
14/2/25 2:00	57,92	51,56	6,36	0,00	1			1		1						1		1					12,58	11,55
14/2/25 3:00	56,29	49,09	7,20	0,00	1			1		1						1		1					12,31	11,23
14/2/25 4:00	55,90	49,34	6,56	0,00	1			1		1						1		1					12,11	11,15
14/2/25 5:00	57,06	54,04	3,02	0,00	1			1		1						1		1					12,84	12,82
14/2/25 6:00	64,54	63,19	1,35	0,01	1			1		1						1		1			1		15,94	15,24
14/2/25 7:00	75,35	73,60	0,77	0,98	1			1		1						1		1			1		22,23	22,32
14/2/25 8:00	79,75	73,75	0,59	5,42	1			1		1						1		1			1		23,05	23,03
14/2/25 9:00	82,38	69,65	0,58	12,15	1			1		1						1		1			1		19,46	19,32
14/2/25 10:00	81,28	63,01	0,25	18,02	1			1		1						1		1			1		12,45	12,25
14/2/25 11:00	80,14	56,56	0,47	23,12	1			1		1						1		1			1		8,26	7,79
14/2/25 12:00	80,33	56,76	0,49	23,07	1			1		1						1		1					13,55	13,53
14/2/25 13:00	79,68	57,55	0,75	21,38	1			1		1						1		1					14,66	14,70
14/2/25 14:00	80,27	59,21	0,88	20,17	1			1		1						1		1					16,31	16,46
14/2/25 15:00	79,28	62,44	0,66	16,18	1			1		1						1		1				1	12,08	9,43
14/2/25 16:00	80,52	70,74	0,63	9,15	1			1	1	1						1		1				1	8,03	6,39
14/2/25 17:00	86,00	84,68	0,59	0,73	1			1	1	1						1		1				1	20,05	20,22
14/2/25 18:00	97,00	96,33	0,66	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	26,70	26,57
14/2/25 19:00	100,19	99,68	0,50	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	27,92	27,93
14/2/25 20:00	99,13	98,27	0,86	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	26,87	26,85
14/2/25 21:00	93,36	91,91	1,45	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	21,14	21,09
14/2/25 22:00	85,56	84,23	1,33	0,00	1			1	1	1						1		1			1		14,56	14,44
14/2/25 23:00	76,01	73,92	2,09	0,00	1			1	1	1						1		1				1	10,54	9,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π 12:00-06:00 λόγω ταλάντωσης συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 15 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/2/25 0:00	66,42	63,91	2,51	0,00	1			1		1						1		1				1	11,86	11,62
15/2/25 1:00	59,89	57,73	2,15	0,00	1			1		1						1		1				1	9,04	8,93
15/2/25 2:00	57,26	55,66	1,60	0,00	1			1		1						1		1				1	8,61	8,45
15/2/25 3:00	54,66	52,61	2,05	0,00	1			1		1						1		1					10,81	10,79
15/2/25 4:00	53,39	50,62	2,76	0,00	1			1		1						1		1					9,75	9,69
15/2/25 5:00	53,65	50,56	3,08	0,00	1			1		1						1		1					10,26	9,95
15/2/25 6:00	57,58	53,85	3,73	0,00	1			1		1						1		1					12,72	12,37
15/2/25 7:00	63,77	59,42	3,92	0,43	1			1		1			1			1		1					14,53	14,63
15/2/25 8:00	72,14	65,91	3,92	2,31	1			1		1			1			1		1					20,84	20,86
15/2/25 9:00	80,58	72,23	3,84	4,51	1			1		1			1			1		1					19,18	18,35
15/2/25 10:00	84,75	73,71	4,38	6,66	1			1	1	1			1			1		1					15,48	15,49
15/2/25 11:00	85,55	74,66	3,94	6,95	1			1	1	1			1			1		1					16,24	16,09
15/2/25 12:00	87,59	77,72	3,82	6,04	1			1	1	1			1			1		1					18,87	19,00
15/2/25 13:00	88,11	77,78	4,66	5,66	1			1	1	1			1			1		1					19,79	19,85
15/2/25 14:00	86,92	75,18	3,41	8,32	1			1	1	1			1			1		1					16,26	15,98
15/2/25 15:00	84,00	72,05	3,23	8,72	1			1	1	1			1			1		1					13,02	12,65
15/2/25 16:00	84,96	80,29	1,74	2,93	1			1	1	1			1			1		1					18,18	17,65
15/2/25 17:00	90,60	89,57	0,75	0,28	1			1	1	1			1			1		1				1	20,27	20,31
15/2/25 18:00	98,38	98,03	0,35	0,00	1			1	1	1			1			1		1				1	28,36	28,37
15/2/25 19:00	99,15	99,03	0,11	0,00	1			1	1	1			1			1		1				1	29,19	29,21
15/2/25 20:00	96,39	96,33	0,06	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	24,50	23,90
15/2/25 21:00	90,67	90,13	0,54	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	18,56	18,44
15/2/25 22:00	83,37	82,17	1,20	0,00	1			1	1	1						1		1			1	1	12,08	12,02
15/2/25 23:00	74,03	73,20	0,83	0,00	1			1		1						1		1			1	1	15,85	15,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π 12:00-05:00 λόγω κακοκαιρίας.
2. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 16 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/2/25 0:00	65,57	64,56	1,01	0,00	1			1		1						1		1				1	11,68	11,87
16/2/25 1:00	59,50	58,72	0,78	0,00	1			1		1						1		1				1	8,66	8,60
16/2/25 2:00	56,95	56,80	0,15	0,00	1			1		1						1		1				1	6,06	5,99
16/2/25 3:00	54,62	54,57	0,05	0,00	1			1		1								1				1	10,82	10,84
16/2/25 4:00	53,58	53,37	0,21	0,00	1			1		1								1				1	9,93	9,91
16/2/25 5:00	52,99	52,72	0,26	0,00	1			1		1								1				1	9,29	9,26
16/2/25 6:00	55,17	54,45	0,71	0,01	1			1		1								1				1	11,45	11,43
16/2/25 7:00	59,56	57,07	0,73	1,77	1			1		1								1				1	14,00	14,04
16/2/25 8:00	66,41	54,71	0,92	10,78	1			1		1								1				1	11,95	11,85
16/2/25 9:00	69,13	51,19	1,63	16,31	1			1		1								1				1	9,26	9,15
16/2/25 10:00	69,42	53,97	0,50	14,95	1			1		1		1						1				1	1,00	0,97
16/2/25 11:00	69,86	53,03	0,14	16,70	1			1		1		1						1				1	0,00	0,00
16/2/25 12:00	69,73	54,92	0,08	14,73	1			1		1		1						1				1	0,00	0,00
16/2/25 13:00	70,04	54,22	0,08	15,75	1			1		1		1						1				1	0,00	0,00
16/2/25 14:00	65,50	49,36	1,39	14,75	1			1		1								1				1	1,94	3,05
16/2/25 15:00	65,43	45,97	5,98	13,49	1			1		1								1					13,38	12,03
16/2/25 16:00	67,35	51,65	6,56	9,14	1			1		1						1		1					16,82	15,95
16/2/25 17:00	71,93	62,55	8,20	1,17	1			1		1						1		1			1		21,25	21,28
16/2/25 18:00	84,28	74,39	9,89	0,00	1			1		1						1		1			1		25,39	25,21
16/2/25 19:00	89,53	80,38	9,15	0,00	1			1		1						1		1	1		1		26,81	26,82
16/2/25 20:00	89,25	80,03	9,21	0,00	1					1						1		1	1		1		26,74	26,74
16/2/25 21:00	84,71	75,78	8,93	0,00	1					1						1		1	1		1		25,41	25,38
16/2/25 22:00	76,98	66,39	10,59	0,00	1					1						1		1	1		1		22,69	22,56
16/2/25 23:00	67,88	55,71	12,17	0,00	1					1								1	1		1		17,85	16,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ No1 λόγω ηλέκτρισης νέων καλωδίων Υψηλής Τάσης και ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος.
2. Περιορισμός Α/Π 10:00-15:00 λόγω ηλέκτρισης νέων καλωδίων Υψηλής Τάσης και ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/2/25 0:00	58,94	48,66	10,28	0,00	1					1						1		1	1				13,07	12,09
17/2/25 1:00	53,26	47,03	6,23	0,00	1					1								1	1				6,07	6,37
17/2/25 2:00	51,79	45,67	6,11	0,00	1					1								1	1				6,18	6,20
17/2/25 3:00	50,21	44,39	5,83	0,00	1					1								1	1				5,81	6,01
17/2/25 4:00	48,88	43,08	5,80	0,00	1					1								1	1				5,62	5,84
17/2/25 5:00	50,63	44,32	6,30	0,00	1					1								1	1				6,50	6,83
17/2/25 6:00	57,40	48,87	8,53	0,00	1					1								1	1				9,31	9,15
17/2/25 7:00	66,52	55,83	9,70	0,99	1					1			1					1	1				10,08	10,56
17/2/25 8:00	70,57	60,78	7,18	2,60	1					1			1	1				1	1				7,27	8,37
17/2/25 9:00	77,79	64,08	9,24	4,47	1				1	1			1	1				1					10,77	10,10
17/2/25 10:00	81,84	64,90	10,29	6,65	1				1	1			1	1				1					11,89	10,62
17/2/25 11:00	85,99	60,08	9,17	16,75	1				1	1			1	1				1					13,70	10,51
17/2/25 12:00	85,84	57,96	7,14	20,73	1				1	1			1					1					15,47	10,70
17/2/25 13:00	80,51	53,06	9,42	18,03	1				1	1								1					12,70	11,89
17/2/25 14:00	78,48	53,27	9,96	15,25	1				1	1						1		1					11,91	10,56
17/2/25 15:00	76,73	56,05	10,18	10,50	1				1	1						1		1					11,86	13,40
17/2/25 16:00	79,87	64,54	10,48	4,85	1				1	1						1		1					23,68	21,66
17/2/25 17:00	84,29	74,70	8,51	1,08	1				1	1						1		1				1	22,98	22,94
17/2/25 18:00	92,10	82,31	9,79	0,00	1				1	1						1		1				1	27,01	26,97
17/2/25 19:00	95,17	84,29	10,87	0,00	1				1	1						1		1			1	1	27,76	27,73
17/2/25 20:00	94,60	83,26	11,34	0,00	1				1	1						1		1			1	1	26,16	25,63
17/2/25 21:00	89,45	78,10	11,35	0,00	1			1	1	1								1			1	1	28,16	24,49
17/2/25 22:00	80,27	70,41	9,86	0,00	1			1	1	1								1			1	1	28,64	17,89
17/2/25 23:00	68,77	62,23	6,54	0,00	1			1	1									1			1	1	18,08	17,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και Νο3 λόγω κακοκαιρίας
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω κακοκαιρίας (00:00 - 12:47)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/2/25 0:00	59,61	54,15	5,45	0,00	1			1	1									1			1	1	14,16	10,56
18/2/25 1:00	53,66	50,51	3,15	0,00	1			1	1									1				1	10,34	10,04
18/2/25 2:00	52,20	51,02	1,18	0,00	1			1	1									1				1	8,61	8,57
18/2/25 3:00	50,41	49,91	0,50	0,00	1			1	1									1				1	6,80	6,77
18/2/25 4:00	49,99	49,61	0,38	0,00	1			1	1									1				1	6,23	6,26
18/2/25 5:00	51,53	50,64	0,88	0,00	1			1	1									1				1	7,84	7,83
18/2/25 6:00	57,95	57,66	0,28	0,01	1			1	1									1				1	11,12	10,46
18/2/25 7:00	68,29	66,02	0,34	1,93	1			1	1									1			1	1	15,36	15,34
18/2/25 8:00	71,25	60,49	0,72	10,03	1			1	1									1			1	1	10,37	10,21
18/2/25 9:00	72,58	61,30	1,30	9,97	1			1	1									1			1	1	11,85	11,15
18/2/25 10:00	73,13	62,91	0,20	10,02	1			1	1			1		1								1	0,34	0,90
18/2/25 11:00	75,48	60,01	2,59	12,88	1			1	1			1		1		1						1	12,65	12,86
18/2/25 12:00	78,17	60,78	4,26	13,13	1			1	1					1		1					1	1	15,34	14,79
18/2/25 13:00	80,49	58,52	6,73	15,23	1			1	1							1					1	1	20,82	14,34
18/2/25 14:00	77,57	53,80	8,15	15,61	1			1	1							1					1	1	22,55	13,32
18/2/25 15:00	74,61	53,61	7,66	13,34	1			1	1							1						1	24,97	16,00
18/2/25 16:00	74,12	57,53	10,23	6,36	1			1	1							1					1	1	26,59	16,70
18/2/25 17:00	79,95	64,60	14,51	0,85	1			1	1							1					1	1	25,15	23,47
18/2/25 18:00	90,85	75,25	15,61	0,00	1			1	1	1						1					1	1	27,51	25,90
18/2/25 19:00	93,41	78,19	15,22	0,00	1			1	1	1						1					1	1	28,02	27,99
18/2/25 20:00	92,83	81,09	11,74	0,00	1			1	1	1						1					1	1	27,56	27,49
18/2/25 21:00	87,22	78,50	8,72	0,00	1			1	1	1						1					1	1	22,63	22,33
18/2/25 22:00	78,90	66,69	12,22	0,00	1			1	1	1						1					1	1	17,66	16,71
18/2/25 23:00	68,79	55,02	13,78	0,00	1			1		1						1					1	1	14,30	13,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 και Νο3 λόγω πρώτης ηλέκτρισης καινούργιων Μ/Σ μονάδων
2. Μείωση παραγωγής Α/Π λόγω πρώτης ηλέκτρισης καινούργιων Μ/Σ μονάδων (9:58 - 11:10)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/2/25 0:00	58,89	50,02	8,87	0,00	1			1		1						1						1	10,21	9,59
19/2/25 1:00	52,76	46,90	5,86	0,00	1			1		1						1						1	6,78	5,73
19/2/25 2:00	50,88	46,69	4,19	0,00	1			1		1						1						1	3,84	4,55
19/2/25 3:00	49,63	45,78	3,86	0,00	1			1		1						1						1	3,65	3,96
19/2/25 4:00	49,12	45,42	3,70	0,00	1			1		1						1						1	3,66	3,92
19/2/25 5:00	50,62	45,35	5,27	0,00	1			1		1						1						1	6,47	6,71
19/2/25 6:00	57,71	46,88	10,83	0,01	1			1		1						1						1	15,13	14,03
19/2/25 7:00	67,95	51,43	13,39	3,14	1			1		1						1						1	21,07	20,28
19/2/25 8:00	73,41	55,52	8,62	9,28	1			1		1						1						1	29,90	20,57
19/2/25 9:00	75,50	55,18	7,20	13,12	1			1		1						1						1	30,70	18,77
19/2/25 10:00	77,13	55,65	7,26	14,22	1			1		1						1						1	30,70	19,19
19/2/25 11:00	76,83	50,84	10,78	15,20	1			1		1						1						1	30,67	17,55
19/2/25 12:00	78,51	50,65	11,49	16,37	1			1		1						1						1	14,34	12,03
19/2/25 13:00	77,82	57,94	2,53	17,36	1			1		1		1		1		1							3,22	4,50
19/2/25 14:00	76,17	47,36	11,42	17,39	1			1		1				1		1							12,90	13,01
19/2/25 15:00	73,94	48,88	13,04	12,02	1			1		1				1		1							13,63	13,27
19/2/25 16:00	76,90	53,02	16,76	7,12	1			1		1						1		1					18,23	18,45
19/2/25 17:00	82,13	57,66	23,17	1,29	1			1		1						1		1					27,28	24,60
19/2/25 18:00	93,54	66,20	27,33	0,00	1			1	1	1						1		1					29,39	28,00
19/2/25 19:00	97,39	69,25	28,14	0,00	1			1	1	1						1		1					32,59	29,17
19/2/25 20:00	96,68	67,98	28,69	0,00	1			1	1	1						1		1					30,32	28,94
19/2/25 21:00	91,57	66,77	24,80	0,00	1			1	1	1						1		1					24,51	24,74
19/2/25 22:00	83,19	65,57	17,61	0,00	1			1		1						1		1					17,50	17,49
19/2/25 23:00	72,22	57,98	14,25	0,00	1			1		1						1		1			1		14,39	14,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 και Νο3 λόγω πρώτης ηλέκτρισης καινούργιων Μ/Σ μονάδων
2. Μείωση παραγωγής Α/Π λόγω πρώτης ηλέκτρισης καινούργιων Μ/Σ μονάδων (00:00 - 16:37)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/2/25 0:00	62,96	50,47	12,49	0,00	1			1		1						1		1					13,09	12,56
20/2/25 1:00	57,04	46,90	10,14	0,00	1			1		1						1		1					10,37	10,17
20/2/25 2:00	55,14	47,06	8,08	0,00	1			1		1						1		1					8,47	8,25
20/2/25 3:00	53,17	46,05	7,12	0,00	1			1		1						1		1					7,14	7,14
20/2/25 4:00	52,57	46,61	5,96	0,00	1			1		1						1		1					6,63	6,30
20/2/25 5:00	54,27	46,79	7,48	0,00	1			1		1						1		1					9,07	9,00
20/2/25 6:00	62,28	50,60	11,66	0,01	1			1		1						1		1					13,21	13,18
20/2/25 7:00	73,82	56,62	13,88	3,32	1			1		1						1		1					14,62	14,73
20/2/25 8:00	80,72	52,19	15,57	12,95	1			1		1						1		1					16,63	16,10
20/2/25 9:00	84,68	48,96	15,83	19,90	1			1		1						1		1					16,61	16,21
20/2/25 10:00	85,05	47,06	13,76	24,24	1			1		1						1		1					14,27	14,16
20/2/25 11:00	84,25	46,45	11,44	26,36	1			1		1						1		1					11,41	11,83
20/2/25 12:00	85,50	49,21	9,93	26,36	1			1		1						1		1					10,41	10,24
20/2/25 13:00	84,72	49,11	9,97	25,64	1			1		1						1		1					10,24	10,15
20/2/25 14:00	82,79	49,34	9,71	23,75	1			1		1						1		1					9,97	9,91
20/2/25 15:00	79,65	56,05	4,22	19,38	1			1		1				1		1		1					4,21	3,93
20/2/25 16:00	81,34	65,62	3,53	12,19	1			1		1		1		1		1		1					4,72	5,12
20/2/25 17:00	85,92	71,19	12,74	2,00	1			1	1	1				1		1		1					13,22	13,45
20/2/25 18:00	97,78	72,02	25,76	0,00	1			1	1	1						1		1					30,15	28,17
20/2/25 19:00	101,52	71,36	30,16	0,00	1			1	1	1						1		1					31,89	30,39
20/2/25 20:00	100,44	70,48	29,96	0,00	1			1	1	1						1		1					30,70	30,10
20/2/25 21:00	95,28	72,30	22,99	0,00	1			1	1	1						1		1					22,97	22,89
20/2/25 22:00	87,26	70,00	17,26	0,00	1			1	1	1						1		1					17,59	17,43
20/2/25 23:00	77,07	61,66	15,42	0,00	1			1	1	1						1		1					15,92	15,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση παραγωγής Α/Π λόγω αστάθειας Α/Π, θυελλωδών ανέμων και δοκιμών νέων μονάδων ΑΗΣ.
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 & ΑΕΡ3 ΑΗΣ για ασφάλεια συστήματος λόγω δοκιμών νέων μονάδων ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/2/25 0:00	66,75	53,42	13,33	0,00	1			1		1						1		1					13,21	13,32
21/2/25 1:00	60,33	48,56	11,77	0,00	1			1		1						1		1					12,58	12,02
21/2/25 2:00	58,51	47,07	11,44	0,00	1			1		1						1		1					12,65	11,66
21/2/25 3:00	56,91	45,70	11,21	0,00	1			1		1						1		1					12,26	11,35
21/2/25 4:00	56,20	45,21	10,99	0,00	1			1		1						1		1					12,09	11,19
21/2/25 5:00	57,07	46,06	11,01	0,00	1			1		1						1		1					12,42	11,38
21/2/25 6:00	64,71	51,34	13,36	0,01	1			1		1						1		1					15,26	14,48
21/2/25 7:00	76,95	54,21	19,00	3,75	1			1		1						1		1					19,87	20,16
21/2/25 8:00	83,68	48,79	21,13	13,76	1			1		1						1		1			0		22,92	21,67
21/2/25 9:00	86,51	58,26	8,24	20,02	1			1		1			1			1		1			0		7,63	7,77
21/2/25 10:00	85,34	56,70	4,14	24,50	1			1		1			1			1		1					4,51	4,67
21/2/25 11:00	83,88	50,76	7,30	25,82	1			1		1			1			1							8,14	8,37
21/2/25 12:00	88,34	51,79	10,07	26,48	1			1		1			1			1							11,36	11,72
21/2/25 13:00	88,48	45,98	16,75	25,75	1			1		1			1			1							17,71	17,42
21/2/25 14:00	88,01	57,86	6,75	23,39	1			1		1			1			1		1					6,26	7,20
21/2/25 15:00	85,20	58,19	8,05	18,95	1			1		1			1			1		1					9,02	8,49
21/2/25 16:00	88,38	65,91	10,69	11,77	1			1		1			1			1		1					12,43	12,81
21/2/25 17:00	89,80	70,39	17,37	2,03	1			1		1			1			1		1	1				19,87	18,96
21/2/25 18:00	103,53	80,49	23,03	0,00	1			1		1			1			1		1	1				24,86	24,59
21/2/25 19:00	108,93	78,38	30,55	0,00	1			1		1			1			1		1	1				32,31	32,19
21/2/25 20:00	108,33	76,50	31,82	0,00	1			1		1			1			1		1	1		1		34,45	32,49
21/2/25 21:00	103,27	72,98	30,29	0,00	1			1		1			1			1		1	1				34,17	31,01
21/2/25 22:00	94,13	66,67	27,45	0,00	1			1		1						1		1	1				28,98	27,11
21/2/25 23:00	81,94	61,86	20,08	0,00	1			1		1						1		1	1				21,80	20,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 & Περιορισμός Α/Π λόγω δοκιμών στους νέους αεριοστροβίλους.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/2/25 0:00	71,32	55,19	16,14	0,00	1			1		1						1		1	1				15,16	15,79
22/2/25 1:00	64,03	51,74	12,28	0,00	1			1		1						1		1					14,68	12,78
22/2/25 2:00	61,71	49,74	11,96	0,00	1			1		1						1		1					13,95	12,31
22/2/25 3:00	59,91	48,38	11,52	0,00	1			1		1						1		1					13,41	11,97
22/2/25 4:00	59,22	47,72	11,50	0,00	1			1		1						1		1					12,62	11,80
22/2/25 5:00	59,60	48,36	11,24	0,00	1			1		1						1		1					15,20	12,43
22/2/25 6:00	64,78	49,00	15,78	0,01	1			1		1						1		1					19,19	16,14
22/2/25 7:00	73,74	52,24	17,48	4,02	1			1		1						1		1					20,04	18,39
22/2/25 8:00	84,42	49,96	20,41	14,05	1			1		1						1		1					23,17	21,04
22/2/25 9:00	92,15	49,34	22,29	20,53	1			1		1						1		1					25,06	23,00
22/2/25 10:00	96,02	48,42	22,92	24,67	1			1		1						1		1					27,37	23,92
22/2/25 11:00	95,83	50,09	19,21	26,52	1			1		1						1		1					20,93	19,46
22/2/25 12:00	98,58	52,09	19,38	27,11	1			1		1						1		1					20,85	19,67
22/2/25 13:00	99,30	53,54	19,41	26,36	1			1		1						1		1					20,22	19,81
22/2/25 14:00	98,13	52,88	20,86	24,39	1			1		1						1		1					22,30	22,16
22/2/25 15:00	96,10	52,34	23,67	20,09	1			1		1						1		1					24,83	23,99
22/2/25 16:00	97,82	61,22	23,73	12,87	1			1		1						1		1					25,64	24,39
22/2/25 17:00	99,19	71,26	25,56	2,37	1			1	1	1						1		1					30,14	27,74
22/2/25 18:00	108,74	78,32	30,41	0,01	1			1	1	1						1		1				1	37,53	32,55
22/2/25 19:00	111,84	83,70	28,13	0,00	1			1	1	1						1		1				1	36,59	33,50
22/2/25 20:00	109,64	88,72	20,92	0,00	1			1	1	1						1		1				1	37,25	32,87
22/2/25 21:00	104,71	86,98	17,73	0,00	1			1	1	1						1		1				1	32,63	31,39
22/2/25 22:00	96,41	78,50	17,91	0,00	1			1	1	1						1		1				1	29,47	28,92
22/2/25 23:00	86,37	73,12	13,25	0,00	1			1		1						1		1	1			1	26,93	24,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω Αστάθειας Παραγωγής.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 23 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/2/25 0:00	76,10	63,71	12,39	0,00	1			1		1						1		1				1	27,04	15,25
23/2/25 1:00	68,35	55,52	12,83	0,00	1			1		1						1		1				1	19,45	13,66
23/2/25 2:00	65,43	53,63	11,80	0,00	1			1		1						1		1					13,31	13,05
23/2/25 3:00	62,92	50,51	12,41	0,00	1			1		1						1		1					13,41	12,56
23/2/25 4:00	61,17	49,07	12,10	0,00	1			1		1						1		1					11,36	12,20
23/2/25 5:00	61,57	49,82	11,75	0,00	1			1		1						1		1					11,19	12,64
23/2/25 6:00	64,31	49,33	14,97	0,01	1			1		1						1		1					16,38	16,01
23/2/25 7:00	70,38	50,00	16,05	4,32	1			1		1						1		1					20,76	17,55
23/2/25 8:00	78,70	49,99	14,38	14,32	1			1		1						1		1					22,42	18,91
23/2/25 9:00	83,71	47,58	15,47	20,66	1			1		1						1		1					18,60	16,69
23/2/25 10:00	87,42	49,07	14,26	24,08	1			1		1						1		1					21,97	17,47
23/2/25 11:00	88,07	47,54	14,40	26,14	1			1		1						1		1					24,11	18,34
23/2/25 12:00	91,17	51,79	17,34	22,04	1			1		1						1		1					26,14	22,33
23/2/25 13:00	94,80	57,92	18,96	17,92	1			1		1						1		1					31,06	28,16
23/2/25 14:00	92,19	51,64	17,68	22,87	1			1		1						1		1					28,84	25,51
23/2/25 15:00	88,51	51,35	17,13	20,03	1			1		1						1		1					25,44	24,78
23/2/25 16:00	89,81	58,30	18,54	12,97	1			1		1						1		1					27,66	26,87
23/2/25 17:00	94,74	73,24	18,97	2,52	1			1		1						1		1		1			33,43	28,01
23/2/25 18:00	106,56	82,60	23,96	0,01	1			1		1						1		1		1			34,34	31,91
23/2/25 19:00	111,89	79,44	32,45	0,00	1			1		1			1			1		1	1	1			37,97	33,49
23/2/25 20:00	110,67	79,92	30,75	0,00	1			1		1			1			1		1	1	1			40,83	33,19
23/2/25 21:00	105,88	77,66	28,22	0,00	1			1		1			1			1		1	1	1			42,31	31,71
23/2/25 22:00	95,78	73,15	22,63	0,00	1			1		1						1		1		1			36,38	28,67
23/2/25 23:00	83,49	73,28	10,21	0,00	1			1		1						1		1	1	1			25,35	24,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω Αστάθειας Παραγωγής.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/2/25 0:00	72,21	62,45	9,76	0,00	1			1		1						1		1	1	1			23,70	18,34
24/2/25 1:00	64,35	56,46	7,89	0,00	1			1		1						1		1		1			16,28	13,47
24/2/25 2:00	60,18	53,90	6,28	0,00	1			1		1						1		1		1			14,75	12,73
24/2/25 3:00	59,52	56,81	2,70	0,00				1				1	1			1		1		1			3,59	2,40
24/2/25 4:00	58,47	58,06	0,41	0,00				1				1	1			1		1	1	1			0,00	0,00
24/2/25 5:00	59,75	59,16	0,59	0,00				1				1	1			1		1	1	1			0,00	0,00
24/2/25 6:00	68,06	66,19	1,86	0,01				1				1	1			1		1	1	1			2,22	4,07
24/2/25 7:00	80,89	66,95	9,83	4,11				1				1	1			1		1	1	1			23,41	24,19
24/2/25 8:00	86,64	64,76	8,31	13,57				1				1	1			1		1	1	1			25,91	25,94
24/2/25 9:00	90,19	57,21	13,15	19,83				1				1	1			1		1	1	1			26,95	26,45
24/2/25 10:00	91,04	56,72	10,91	23,42				1				1	1			1		1		1			27,24	27,23
24/2/25 11:00	89,88	55,42	9,25	25,21				1				1	1			1		1		1			26,89	26,91
24/2/25 12:00	93,12	57,85	9,67	25,60				1				1	1			1		1		1			27,84	27,88
24/2/25 13:00	91,91	57,15	9,81	24,94				1				1	1			1		1		1			27,54	27,53
24/2/25 14:00	91,88	59,24	9,73	22,90				1				1	1			1		1		1			27,61	27,54
24/2/25 15:00	90,19	63,90	7,28	19,01				1				1	1			1		1		1			27,00	27,01
24/2/25 16:00	92,08	71,70	7,78	12,60				1				1	1			1		1		1			27,55	27,56
24/2/25 17:00	97,69	89,01	6,13	2,55				1				1	1			1		1	1	1			29,20	29,22
24/2/25 18:00	109,77	102,38	7,39	0,00				1	1			1	1			1		1	1	1			32,84	32,87
24/2/25 19:00	114,56	108,69	5,87	0,00				1				1	1			1		1	1	1		1	34,28	34,30
24/2/25 20:00	114,87	109,83	5,04	0,00				1	1			1	1			1		1	1	1		1	34,43	34,42
24/2/25 21:00	108,88	106,19	2,69	0,00				1	1			1	1			1		1	1	1		1	32,65	32,61
24/2/25 22:00	99,02	98,13	0,88	0,00				1	1				1			1		1	1	1		1	29,71	29,67
24/2/25 23:00	85,73	85,33	0,40	0,00				1	1				1			1		1	1	1			25,73	25,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No1 & AEP No2 λόγω σοβαρού προβλήματος στον ΑΗΣ Σορωνής.
2. Μείωση Α/Π λόγω σοβαρού προβλήματος στον ΑΗΣ Σορωνής .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/2/25 0:00	72,71	72,69	0,03	0,00				1	1							1		1	1	1			21,16	21,04
25/2/25 1:00	65,08	65,07	0,01	0,00				1	1							1		1	1	1			16,89	16,81
25/2/25 2:00	62,78	62,45	0,33	0,00				1	1							1		1	1	1			14,56	14,51
25/2/25 3:00	60,66	60,42	0,24	0,00				1	1							1		1		1			15,48	15,57
25/2/25 4:00	59,90	59,85	0,04	0,00				1	1							1		1		1			17,88	17,90
25/2/25 5:00	60,93	60,87	0,05	0,00				1	1							1		1		1			18,22	18,21
25/2/25 6:00	69,35	69,11	0,23	0,01				1	1							1		1		1		1	20,66	20,72
25/2/25 7:00	81,47	79,88	0,18	1,41				1	1				1			1		1		1		1	24,34	24,37
25/2/25 8:00	86,83	82,48	0,24	4,11				1	1				1			1		1		1		1	25,96	25,96
25/2/25 9:00	90,97	77,94	0,81	12,22				1	1				1			1		1		1		1	25,20	25,12
25/2/25 10:00	91,03	74,30	1,40	15,33				1	1				1			1		1		1		1	16,75	16,05
25/2/25 11:00	89,15	73,27	2,10	13,77	1			1	1				1			1		1		1			19,36	19,32
25/2/25 12:00	92,25	82,02	1,70	8,52	1			1	1				1			1		1		1			26,57	26,68
25/2/25 13:00	96,67	88,46	0,66	7,54	1			1	1				1	1		1		1		1			28,40	28,33
25/2/25 14:00	95,99	90,30	0,51	5,17	1			1	1				1	1		1		1		1			28,76	28,74
25/2/25 15:00	95,79	90,57	1,05	4,18	1			1	1				1	1		1		1		1			28,04	28,00
25/2/25 16:00	100,35	96,59	1,27	2,50	1			1	1				1	1		1	1	1		1			29,32	29,31
25/2/25 17:00	98,30	96,78	1,21	0,31	1			1	1				1	1		1	1	1		1			29,06	28,85
25/2/25 18:00	92,43	91,60	0,83	0,00	1			1	1				1	1		1	1	1		1			33,28	33,33
25/2/25 19:00	114,25	113,33	0,92	0,00	1			1	1				1	1		1	1	1	1	1			30,52	30,25
25/2/25 20:00	114,99	113,23	1,75	0,00	1			1	1	1			1			1	1	1	1	1			30,43	30,31
25/2/25 21:00	107,74	106,40	1,34	0,00	1			1		1			1			1	1	1	1	1			31,56	31,62
25/2/25 22:00	97,46	96,20	1,26	0,00	1			1		1			1			1	1	1	1	1			26,78	26,62
25/2/25 23:00	83,73	82,82	0,91	0,00	1			1		1			1			1	1	1	1	1			13,38	13,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 & AEP 3 λόγω δοκιμών των νέων αεριοστροβίλων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/2/25 0:00	71,22	70,29	0,93	0,00	1			1		1						1	1	1		1			10,60	10,52
26/2/25 1:00	63,07	62,13	0,93	0,00	1			1		1						1		1		1			8,51	8,20
26/2/25 2:00	60,65	59,99	0,66	0,00	1			1		1						1		1		1			9,59	9,53
26/2/25 3:00	58,97	58,80	0,17	0,00	1			1		1						1		1		1			7,97	7,88
26/2/25 4:00	58,08	57,87	0,20	0,00	1			1		1						1		1		1			6,95	6,94
26/2/25 5:00	59,87	59,82	0,05	0,00	1			1		1						1		1		1			8,63	8,75
26/2/25 6:00	66,95	66,66	0,27	0,02	1			1		1						1		1		1			14,39	13,76
26/2/25 7:00	76,78	73,98	0,02	2,79	1			1		1						1		1	1	1			15,75	15,75
26/2/25 8:00	79,08	69,79	0,10	9,19	1			1		1						1		1	1	1			12,51	12,45
26/2/25 9:00	81,26	64,70	0,42	16,15	1			1					1			1		1	1	1			17,12	15,38
26/2/25 10:00	80,30	60,25	0,76	19,29	1			1					1			1		1		1			10,22	11,02
26/2/25 11:00	77,22	55,54	1,89	19,79	1			1					1			1		1		1			21,84	17,75
26/2/25 12:00	74,76	54,95	2,16	17,65	1			1					1			1		1					12,11	10,42
26/2/25 13:00	76,06	57,58	1,89	16,59	1			1	1				1			1		1					15,77	15,91
26/2/25 14:00	75,67	59,65	1,51	14,51	1			1	1				1			1		1					17,45	17,50
26/2/25 15:00	79,23	67,07	0,85	11,31	1			1	1				1			1		1					17,70	16,89
26/2/25 16:00	76,23	69,22	0,52	6,49	1			1	1				1			1		1		1			15,31	14,62
26/2/25 17:00	72,96	71,01	0,18	1,76	1			1	1				1			1		1		1			22,17	22,42
26/2/25 18:00	77,36	77,27	0,08	0,01	1			1	1				1			1		1		1			29,30	29,32
26/2/25 19:00	102,99	102,98	0,01	0,00	1			1	1				1			1		1		1		1	29,39	29,30
26/2/25 20:00	103,96	103,93	0,03	0,00	1			1	1	1			1			1		1		1		1	26,71	26,67
26/2/25 21:00	99,28	99,05	0,23	0,00	1			1	1	1			1			1		1		1		1	23,84	23,72
26/2/25 22:00	90,43	90,00	0,43	0,00	1			1	1	1						1		1		1		1	18,35	18,16
26/2/25 23:00	78,75	78,57	0,17	0,00	1			1	1							1		1		1		1	16,96	15,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω δοκιμών των νέων αεριοστροβίλων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/2/25 0:00	67,53	67,50	0,03	0,00	1			1		1						1		1		1		1	8,82	9,46
27/2/25 1:00	59,88	59,88	0,00	0,00	1			1		1						1		1		1			9,08	8,93
27/2/25 2:00	57,79	57,67	0,12	0,00	1			1		1						1		1		1			6,91	6,82
27/2/25 3:00	56,09	55,45	0,64	0,00	1			1		1						1		1					11,20	11,27
27/2/25 4:00	55,17	54,64	0,53	0,00	1			1		1						1		1					11,47	11,50
27/2/25 5:00	57,25	56,51	0,74	0,00	1			1		1						1		1					13,39	13,52
27/2/25 6:00	63,78	61,96	1,79	0,03	1			1		1						1		1		1			14,31	13,61
27/2/25 7:00	73,17	66,77	2,76	3,64	1			1		1						1		1		1			18,59	18,50
27/2/25 8:00	74,64	60,06	2,83	11,75	1			1		1						1		1		1			12,14	11,97
27/2/25 9:00	77,53	56,59	4,09	16,86	1			1		1						1		1		1			11,14	11,24
27/2/25 10:00	76,90	54,05	5,75	17,09	1			1		1						1		1					16,09	15,96
27/2/25 11:00	77,72	52,75	6,02	18,94	1			1		1						1		1					15,11	14,93
27/2/25 12:00	80,54	55,11	5,13	20,30	1			1		1						1		1					16,49	16,59
27/2/25 13:00	79,22	57,43	5,42	16,36	1			1		1						1		1					19,18	19,15
27/2/25 14:00	78,02	58,83	6,63	12,57	1			1		1						1		1					20,47	20,05
27/2/25 15:00	78,70	68,48	5,87	4,35	1			1		1						1		1				1	22,71	22,76
27/2/25 16:00	85,10	76,57	5,39	3,14	1			1		1						1		1				1	22,00	20,73
27/2/25 17:00	89,07	83,28	5,11	0,68	1			1	1	1						1		1				1	23,28	23,40
27/2/25 18:00	96,48	91,46	5,02	0,00	1			1	1	1						1		1		1		1	25,15	24,91
27/2/25 19:00	98,37	92,69	5,69	0,00	1			1	1	1						1		1		1		1	26,21	26,11
27/2/25 20:00	98,46	90,53	7,93	0,00	1			1	1	1						1		1		1		1	26,37	26,24
27/2/25 21:00	93,84	82,67	11,17	0,00	1			1	1	1			1			1		1				1	24,77	22,92
27/2/25 22:00	85,52	75,55	9,97	0,00	1			1	1	1			1			1		1					19,62	18,97
27/2/25 23:00	74,52	63,62	10,90	0,00	1			1		1			1			1		1					19,68	15,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Μείωση Α/Π λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/2/25 0:00	64,10	54,37	9,72	0,00	1			1		1			1			0	1		1						15,69	12,25
28/2/25 1:00	57,16	51,57	5,58	0,00	1			1		1			1	1		0	1								6,05	5,81
28/2/25 2:00	54,79	50,68	4,11	0,00	1			1		1			1	1		0	1								4,41	4,36
28/2/25 3:00	52,45	49,55	2,90	0,00	1			1		1			1	1		0	1								3,08	3,07
28/2/25 4:00	51,16	49,47	1,70	0,00	1			1		1			1	1		0	1								1,21	1,97
28/2/25 5:00	52,04	50,26	1,78	0,00	1			1		1			1	1		0	1								1,90	2,08
28/2/25 6:00	57,70	55,20	2,49	0,01	1			1		1			1	1		0	1								2,93	3,12
28/2/25 7:00	67,35	63,80	2,85	0,70	1			1		1			1	1		0	1								5,63	4,03
28/2/25 8:00	76,07	70,15	3,59	2,33	1			1	1	1			1	1		0	1								7,22	4,55
28/2/25 9:00	82,45	70,53	4,07	7,85	1			1	1	1			1	1		0	1								7,48	4,93
28/2/25 10:00	84,83	71,36	3,53	9,94	1			1	1	1			1	1		0	1								8,88	5,61
28/2/25 11:00	82,89	72,60	2,51	7,77	1			1	1	1			1	1		0	1								11,26	10,90
28/2/25 12:00	83,51	72,56	5,23	5,72	1			1	1	1			1	1		0	1								10,95	9,40
28/2/25 13:00	87,44	83,36	1,25	2,84	1			1	1	1			1	1		0	1								9,77	8,95
28/2/25 14:00	91,57	88,67	1,32	1,58	1			1	1	1			1	1		0	1								13,70	13,71
28/2/25 15:00	92,59	89,75	0,93	1,90	1			1	1	1			1	1		0	1		1						13,86	13,86
28/2/25 16:00	95,48	93,04	1,13	1,31	1			1	1	1			1	1		0	1		1						1,79	1,01
28/2/25 17:00	97,08	96,41	0,17	0,50	1			1	1	1			1	1		0	1		1						0,00	0,00
28/2/25 18:00	101,79	101,57	0,21	0,00	1			1		1		1	1	1		0	1		1						0,00	0,00
28/2/25 19:00	103,14	103,01	0,13	0,00	1			1		1		1	1	1		0	1		1						0,00	0,00
28/2/25 20:00	101,32	98,89	2,43	0,00	1			1		1		1	1	1		0	1		1	1	1				22,00	24,09
28/2/25 21:00	95,40	92,52	2,87	0,00	1			1		1				1		0	1		1	1	1				28,59	28,56
28/2/25 22:00	86,53	84,91	1,62	0,00	1			1		1				1		0	1		1	1	1				25,59	25,51
28/2/25 23:00	76,24	74,36	1,88	0,00	1					1						0	1		1	1	1				19,26	18,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργείας ΑΕΡ 5 και ΑΕΡ 6 ΑΗΣ.
2. Λειτουργία ΑΕΡ 1 λόγω εφεδρείας και ασφάλειας συστήματος.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 1 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/3/25 0:00	66,87	64,71	2,16	0,00	1			1		1						0	1		1	1					14,19	14,10
1/3/25 1:00	59,56	56,75	2,80	0,00	1			1		1						0	1		1	1					10,52	10,20
1/3/25 2:00	57,31	54,17	3,14	0,00	1			1		1						0			1	1					13,67	13,56
1/3/25 3:00	54,63	49,29	5,35	0,00	1			1		1						0			1	1					11,53	11,01
1/3/25 4:00	53,85	48,19	5,66	0,00	1			1		1						0			1	1					10,58	10,05
1/3/25 5:00	54,79	49,84	4,96	0,00	1			1		1						0			1	1					11,08	11,08
1/3/25 6:00	58,25	54,72	3,47	0,05	1			1		1						0			1	1					14,31	14,41
1/3/25 7:00	65,06	58,31	2,60	4,15	1			1		1						0			1	1					15,79	14,84
1/3/25 8:00	72,57	56,66	2,60	13,30	1			1		1						0			1	1			1		8,75	8,69
1/3/25 9:00	74,70	51,88	4,32	18,50	1			1		1						0			1	1					13,47	12,57
1/3/25 10:00	74,54	46,97	4,83	22,74	1			1		1						0			1	1					12,34	8,14
1/3/25 11:00	72,95	44,10	3,83	25,02	1			1		1						0			1	1					5,54	4,22
1/3/25 12:00	73,35	46,01	2,67	24,67	1			1		1						0			1	1					3,45	4,09
1/3/25 13:00	71,04	42,62	5,24	23,17	1			1								0			1	1			1		12,79	10,90
1/3/25 14:00	69,95	41,75	7,04	21,16	1			1								0			1	1			1		16,42	11,83
1/3/25 15:00	69,52	45,22	6,93	17,36	1			1								0			1	1			1		14,90	14,02
1/3/25 16:00	70,79	49,16	9,70	11,93	1				1							0			1	1			1		19,95	12,74
1/3/25 17:00	73,84	59,52	11,21	3,12	1				1							0			1	1			1		24,42	21,73
1/3/25 18:00	82,84	73,75	9,07	0,01	1				1							0	1		1	1			1		24,78	24,77
1/3/25 19:00	87,46	79,93	7,52	0,00	1				1							0	1		1	1			1		26,16	26,18
1/3/25 20:00	86,67	77,56	9,11	0,00	1				1							0	1		1	1			1		25,98	25,98
1/3/25 21:00	82,55	73,99	8,56	0,00	1				1							0	1		1	1			1		24,75	24,72
1/3/25 22:00	76,55	70,24	6,30	0,00	1				1							0	1		1	1			1		22,53	22,46
1/3/25 23:00	69,18	63,18	6,00	0,00	1				1							0	1		1	1			1		16,94	15,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 2 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/3/25 0:00	60,66	56,32	4,34	0,00	1				1							0			1	1			1		15,14	15,22
2/3/25 1:00	56,38	53,83	2,55	0,00	1				1							0			1	1			1		10,32	10,28
2/3/25 2:00	54,36	52,64	1,72	0,00	1				1							0			1	1			1		8,38	8,29
2/3/25 3:00	52,66	50,67	1,98	0,00	1				1							0			1	1			1		7,27	6,57
2/3/25 4:00	51,37	49,96	1,41	0,00	1				1							0			1	1			1		6,03	5,28
2/3/25 5:00	51,24	50,39	0,85	0,00	1				1							0			1	1			1		5,71	5,11
2/3/25 6:00	52,80	51,95	0,78	0,07	1				1							0			1	1			1		6,61	6,64
2/3/25 7:00	56,60	51,48	0,82	4,29	1				1							0			1	1			1		6,40	6,26
2/3/25 8:00	61,33	47,71	0,57	13,05	1				1							0			1	1					7,23	6,45
2/3/25 9:00	63,68	47,17	0,32	16,20	1				1							0			1	1					8,63	8,62
2/3/25 10:00	65,55	48,88	0,25	16,42	1				1							0			1	1					10,17	10,20
2/3/25 11:00	66,01	50,44	0,55	15,02	1				1							0			1	1					12,08	12,13
2/3/25 12:00	66,78	53,14	0,83	12,81	1				1							0			1	1					15,15	15,18
2/3/25 13:00	65,63	54,50	1,61	9,52	1				1				1			0			1	1					13,01	12,58
2/3/25 14:00	65,53	58,72	1,51	5,30	1				1				1			0			1	1					16,37	16,45
2/3/25 15:00	66,08	60,31	0,57	5,21	1				1				1			0			1	1					16,81	16,71
2/3/25 16:00	66,99	63,59	0,26	3,14	1				1				1			0			1	1					12,78	12,34
2/3/25 17:00	71,10	69,96	0,40	0,74	1				1	1						0	1		1	1					10,35	10,11
2/3/25 18:00	79,32	79,07	0,24	0,00	1				1	1						0	1		1	1					19,06	19,22
2/3/25 19:00	83,12	82,78	0,34	0,00	1				1	1						0	1		1	1			1		18,88	18,26
2/3/25 20:00	82,67	82,39	0,28	0,00	1				1	1						0	1		1	1			1		15,34	15,32
2/3/25 21:00	79,26	78,91	0,35	0,00	1					1						0	1		1	1			1		16,54	16,74
2/3/25 22:00	73,77	73,68	0,09	0,00	1					1						0	1		1	1			1		20,39	20,34
2/3/25 23:00	66,57	66,21	0,36	0,00	1					1						0	1		1	1			1		14,68	14,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για ασφάλεια λόγω λειτουργίας μονάδων ΘΗΣ με diesel.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 3 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/3/25 0:00	58,98	58,12	0,86	0,00	1					1						0	1		1				1		12,97	12,83
3/3/25 1:00	54,03	53,03	1,00	0,00	1					1						0	1		1				1		7,95	7,84
3/3/25 2:00	52,40	50,78	1,63	0,00	1					1						0	1		1				1		9,14	9,16
3/3/25 3:00	50,20	49,58	0,62	0,00	1					1						0	1		1						11,40	11,35
3/3/25 4:00	49,11	48,26	0,85	0,00	1					1						0	1		1						10,30	10,29
3/3/25 5:00	48,92	47,78	1,14	0,00	1					1						0	1		1						10,09	10,11
3/3/25 6:00	51,13	49,07	2,03	0,02	1					1						0	1		1						12,26	12,27
3/3/25 7:00	55,09	51,09	2,71	1,29	1					1						0	1		1						14,93	14,99
3/3/25 8:00	61,48	54,52	1,07	5,89	1					1						0	1		1		1				10,93	9,85
3/3/25 9:00	66,95	54,10	0,62	12,24	1					1						0	1		1		1				8,67	8,58
3/3/25 10:00	68,18	52,97	2,12	13,10	1					1						0	1		1		1				9,37	8,98
3/3/25 11:00	67,56	46,19	5,91	15,45	1					1						0	1		1						11,61	10,66
3/3/25 12:00	66,89	44,67	6,30	15,92	1					1						0	1		1						14,02	12,20
3/3/25 13:00	62,58	41,74	3,83	17,01	1					1				1		0	1		1						8,56	7,65
3/3/25 14:00	56,59	33,37	6,51	16,70	1									1		0	1		1						12,53	10,12
3/3/25 15:00	53,71	30,74	9,37	13,61	1									1		0	1		1						14,07	10,29
3/3/25 16:00	55,67	34,92	12,23	8,52	1									1		0	1		1						19,90	15,95
3/3/25 17:00	61,01	43,27	15,75	1,98	1									1		0	1		1						26,71	18,23
3/3/25 18:00	73,13	56,60	16,52	0,01	1									1		0	1		1		1				30,19	21,89
3/3/25 19:00	81,68	61,21	20,47	0,00	1					1						0	1		1		1				35,81	24,41
3/3/25 20:00	82,18	60,89	21,29	0,00	1					1						0	1		1		1				31,82	24,61
3/3/25 21:00	77,38	54,82	22,56	0,00	1					1						0	1		1		1				32,11	23,17
3/3/25 22:00	71,09	53,18	17,91	0,00	1					1						0	1		1		1				30,40	21,27
3/3/25 23:00	62,63	53,25	9,38	0,00	1					1						0	1		1		1				17,94	16,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω χαμηλών φορτίων και δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης Α/Π.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 4 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/3/25 0:00	55,42	46,94	8,48	0,00	1					1						0			1		1				15,33	12,93
4/3/25 1:00	50,74	40,95	9,79	0,00	1					1						0			1		1				16,09	10,18
4/3/25 2:00	49,50	40,94	8,57	0,00	1					1						0			1		1				12,17	8,95
4/3/25 3:00	48,69	40,87	7,82	0,00	1					1						0			1		1				10,93	8,15
4/3/25 4:00	47,93	40,93	7,01	0,00	1					1						0			1		1				10,44	7,42
4/3/25 5:00	49,15	42,06	7,09	0,00	1					1						0			1		1				12,91	8,65
4/3/25 6:00	54,97	43,50	11,42	0,05	1					1						0			1		1				23,06	14,40
4/3/25 7:00	63,97	44,87	16,53	2,57	1					1						0			1		1				35,18	19,13
4/3/25 8:00	67,60	43,50	15,17	8,92	1					1						0			1		1				34,96	18,17
4/3/25 9:00	71,14	46,92	10,77	13,45	1					1						0			1		1				25,65	17,16
4/3/25 10:00	70,32	46,26	10,28	13,78	1					1						0			1		1				23,85	16,04
4/3/25 11:00	71,57	44,07	9,23	18,27	1					1						0			1		1				21,35	12,86
4/3/25 12:00	72,73	44,07	6,42	22,24	1					1						0			1		1				16,82	10,02
4/3/25 13:00	71,41	47,42	5,37	18,63	1					1						0			1		1				15,06	12,30
4/3/25 14:00	71,57	49,58	3,89	18,10	1					1						0			1		1				13,25	12,90
4/3/25 15:00	68,77	49,79	2,47	16,51	1					1						0			1		1				11,91	11,79
4/3/25 16:00	68,42	55,87	1,45	11,09	1					1						0	1		1		1				11,76	11,39
4/3/25 17:00	71,57	67,36	1,38	2,83	1					1						0	1		1		1				19,02	18,28
4/3/25 18:00	81,91	80,69	1,21	0,01	1				1	1						0	1		1		1				19,91	19,44
4/3/25 19:00	87,78	86,45	1,33	0,00	1				1	1						0	1		1		1		1		20,23	20,33
4/3/25 20:00	88,42	86,23	2,19	0,00	1				1	1						0	1		1		1		1		21,01	21,01
4/3/25 21:00	84,54	83,92	0,62	0,00	1				1	1						0	1		1		1		1		17,29	17,20
4/3/25 22:00	76,38	75,99	0,39	0,00	1				1	1						0	1		1				1		9,43	9,29
4/3/25 23:00	67,14	66,84	0,30	0,00	1				1							0	1		1		1				15,86	14,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 5 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/3/25 0:00	58,22	58,06	0,16	0,00	1					1						0	1		1		1				12,32	12,16
5/3/25 1:00	51,97	51,29	0,67	0,00	1					1						0	1		1		1				6,83	6,85
5/3/25 2:00	50,36	48,47	1,89	0,00	1					1						0	1		1						11,55	11,58
5/3/25 3:00	49,12	47,70	1,42	0,00	1					1						0	1		1						10,36	10,30
5/3/25 4:00	48,49	47,56	0,93	0,00	1					1						0	1		1						9,73	9,71
5/3/25 5:00	49,93	48,95	0,97	0,00	1					1						0	1		1						11,03	11,13
5/3/25 6:00	55,86	54,19	1,58	0,09	1					1						0	1		1				1		12,62	11,84
5/3/25 7:00	64,41	57,93	2,08	4,41	1					1						0	1		1				1		13,91	13,87
5/3/25 8:00	68,21	54,61	1,37	12,22	1					1						0	1		1				1		10,16	9,87
5/3/25 9:00	70,30	50,59	1,36	18,36	1					1						0	1		1				1		8,85	7,99
5/3/25 10:00	69,75	47,23	1,34	21,18	1					1						0			1				1		9,88	9,85
5/3/25 11:00	68,53	44,90	1,14	22,49	1					1						0			1				1		7,30	7,20
5/3/25 12:00	69,60	45,80	1,57	22,24	1					1						0			1				1		8,75	8,49
5/3/25 13:00	69,05	44,10	3,49	21,46	1					1						0			1				1		11,70	7,57
5/3/25 14:00	68,04	45,21	4,33	18,50	1					1						0			1				1		12,22	10,68
5/3/25 15:00	65,65	47,13	4,04	14,49	1					1						0			1				1		12,47	12,34
5/3/25 16:00	65,94	53,05	4,72	8,17	1					1						0			1				1		15,30	13,56
5/3/25 17:00	69,08	61,68	5,56	1,83	1				1	1						0			1				1		14,36	14,43
5/3/25 18:00	77,55	64,87	12,67	0,01	1				1	1						0			1				1		25,27	22,83
5/3/25 19:00	80,37	61,66	18,71	0,00	1				1	1						0			1				1		33,06	24,06
5/3/25 20:00	81,19	65,46	15,73	0,00	1				1	1						0			1				1		30,68	24,30
5/3/25 21:00	77,69	65,60	12,09	0,00	1				1	1						0			1		1		1		23,61	20,34
5/3/25 22:00	71,15	52,49	18,65	0,00	1					1						0			1		1		1		32,43	21,29
5/3/25 23:00	63,89	45,04	18,85	0,00	1					1						0					1		1		30,36	19,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 6 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/3/25 0:00	55,61	41,09	14,52	0,00	1					1						0					1		1		21,71	14,52
6/3/25 1:00	50,32	40,51	9,81	0,00	1					1						0					1		1		13,43	9,84
6/3/25 2:00	48,70	43,01	5,70	0,00	1					1						0					1		1		15,09	8,22
6/3/25 3:00	47,32	42,84	4,47	0,00	1					1						0					1		1		14,96	6,76
6/3/25 4:00	46,78	43,40	3,38	0,00	1					1						0					1		1		10,20	6,33
6/3/25 5:00	48,48	45,07	3,41	0,00	1					1						0					1		1		11,34	7,98
6/3/25 6:00	53,60	50,46	3,00	0,14	1					1			1			0					1		1		12,76	10,54
6/3/25 7:00	60,52	53,15	3,13	4,23	1				1	1			1			0									12,79	10,35
6/3/25 8:00	65,02	50,32	2,29	12,41	1				1	1			1			0									9,87	9,41
6/3/25 9:00	66,17	47,75	0,97	17,44	1				1	1			1			0									5,85	5,51
6/3/25 10:00	65,89	45,22	0,73	19,94	1				1	1			1			0									5,03	2,78
6/3/25 11:00	66,19	45,68	0,84	19,67	1				1	1			1			0									0,86	0,83
6/3/25 12:00	67,06	43,95	2,10	21,01	1				1	1			1			0									3,52	2,81
6/3/25 13:00	67,56	43,99	1,99	21,58	1				1	1			1			0									5,45	2,81
6/3/25 14:00	65,52	43,36	1,89	20,27	1				1	1			1			0									1,84	2,05
6/3/25 15:00	62,59	41,45	2,88	18,26	1					1			1			0			1						4,48	4,91
6/3/25 16:00	62,61	42,03	8,26	12,32	1					1			1			0			1						16,33	12,12
6/3/25 17:00	63,88	46,78	13,97	3,13	1					1			1			0			1						28,39	18,94
6/3/25 18:00	72,90	52,04	20,83	0,03	1					1			1			0		1	1						35,50	21,80
6/3/25 19:00	78,02	56,05	21,97	0,00	1					1						0	1	1	1						40,62	23,34
6/3/25 20:00	77,43	58,25	19,18	0,00	1					1						0	1	1	1						37,74	23,17
6/3/25 21:00	73,98	56,27	17,70	0,00	1					1						0	1	1	1						33,39	22,16
6/3/25 22:00	68,33	48,88	19,44	0,00	1					1						0	1	1	1						34,76	20,43
6/3/25 23:00	60,78	42,77	18,02	0,00	1					1						0	1		1						30,73	18,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω απομόνωσης εργοστασίου ΘΗΣ από το δίκτυο για εργασίες σε Γ.Μ.
2. Περιορισμός Φ/Β ενεργειακών κοινοτήτων για την ασφάλεια του δικτύου ΜΤ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 7 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/3/25 0:00	53,83	39,78	14,05	0,00	1	0		1								1		1					22,93	14,18
7/3/25 1:00	49,06	39,01	10,05	0,00	1	0		1								1		1					15,95	9,99
7/3/25 2:00	47,34	39,12	8,23	0,00	1	0		1								1		1					13,08	8,53
7/3/25 3:00	46,08	38,86	7,22	0,00	1	0		1								1		1					10,99	7,28
7/3/25 4:00	45,56	38,95	6,62	0,00	1	0		1								1		1					9,58	6,78
7/3/25 5:00	45,80	39,27	6,53	0,00	1	0		1								1		1					8,44	7,03
7/3/25 6:00	47,55	40,64	6,85	0,05	1	0		1			1							1					9,24	8,61
7/3/25 7:00	51,91	40,81	6,02	5,08	1	0		1			1												9,15	7,78
7/3/25 8:00	58,53	37,81	7,06	13,66	1	0		1			1	1											12,85	8,55
7/3/25 9:00	59,77	35,78	5,86	18,13	1	0		1			1	1											10,18	5,76
7/3/25 10:00	58,25	35,90	1,58	20,78	1	0		1			1	1											1,73	1,51
7/3/25 11:00	56,85	32,96	1,95	21,95	1	0				1	1	1											2,73	3,74
7/3/25 12:00	58,90	31,22	5,33	22,34	1	0				1	1	1											10,00	8,14
7/3/25 13:00	59,81	32,30	5,86	21,66	1	0				1	1	1											10,87	6,61
7/3/25 14:00	56,68	33,71	2,71	20,26	1	0				1	1	1											4,28	2,81
7/3/25 15:00	55,30	33,45	2,90	18,95	1	0					1	1						1					4,73	3,71
7/3/25 16:00	54,76	36,03	6,04	12,70	1	0					1	1						1					11,46	7,93
7/3/25 17:00	56,46	42,04	11,14	3,28	1	0					1	1						1					22,56	14,60
7/3/25 18:00	64,27	50,05	14,19	0,03	1	0					1	1				1		1					28,20	15,03
7/3/25 19:00	68,96	54,47	14,49	0,00	1	0					1	1				1		1				1	28,62	18,15
7/3/25 20:00	69,60	56,67	12,93	0,00	1	0					1					1		1				1	28,05	20,78
7/3/25 21:00	67,20	56,72	10,48	0,00	1	0					1					1		1				1	25,05	19,80
7/3/25 22:00	63,03	53,29	9,74	0,00	1	0					1					1		1				1	23,54	12,56
7/3/25 23:00	57,28	49,48	7,80	0,00	1	0					1					1		1				1	20,60	11,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 και ΑΕΡ3 λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι και χαμηλών φορτίων
3. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 8 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/3/25 0:00	51,08	43,85	7,23	0,00	1	0					1							1				1	18,34	10,17
8/3/25 1:00	47,41	39,08	8,33	0,00	1	0					1							1				1	18,51	9,44
8/3/25 2:00	46,45	38,17	8,29	0,00	1	0					1							1				1	18,68	9,23
8/3/25 3:00	45,44	38,13	7,30	0,00	1	0					1							1				1	16,89	9,03
8/3/25 4:00	44,71	36,01	8,70	0,00	1	0					1							1				1	16,37	8,89
8/3/25 5:00	45,49	36,64	8,84	0,00	1	0					1							1				1	15,80	9,05
8/3/25 6:00	47,53	38,12	9,19	0,22	1	0					1	1						1					15,18	9,47
8/3/25 7:00	52,40	37,44	9,67	5,29	1	0				1	1	1				1							15,90	10,45
8/3/25 8:00	58,28	34,54	10,05	13,69	1	0				1	1	1											19,61	11,62
8/3/25 9:00	61,30	35,79	7,34	18,18	1	0				1	1	1											17,29	12,23
8/3/25 10:00	62,45	32,31	9,30	20,84	1	0				1	1	1											19,61	12,46
8/3/25 11:00	62,34	30,51	9,65	22,18	1	0				1	1	1											17,84	9,83
8/3/25 12:00	64,18	32,47	9,20	22,51	1	0				1	1	1											17,46	9,59
8/3/25 13:00	65,22	33,08	9,40	22,74	1	0				1	1	1											17,84	9,76
8/3/25 14:00	63,71	36,09	6,53	21,08	1	0				1	1	1											9,70	6,26
8/3/25 15:00	60,80	41,29	1,76	17,74	1	0		1		1	1	1											1,54	1,85
8/3/25 16:00	60,92	47,33	0,85	12,75	1	0		1			1	1						1					0,00	0,00
8/3/25 17:00	61,59	51,56	6,56	3,47	1	0		1			1							1				1	11,44	12,56
8/3/25 18:00	70,48	53,96	16,51	0,01	1	0		1			1							1				1	30,41	21,04
8/3/25 19:00	74,94	60,00	14,94	0,00	1	0		1										1		1		1	29,40	22,42
8/3/25 20:00	73,57	56,26	17,30	0,00	1	0		1										1		1		1	30,19	21,96
8/3/25 21:00	69,72	52,89	16,83	0,00	1	0		1										1		1		1	30,67	20,86
8/3/25 22:00	63,94	51,38	12,56	0,00	1	0		1										1		1		1	23,12	18,00
8/3/25 23:00	57,87	46,44	11,43	0,00	1	0		1			1							1				1	20,02	16,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 και ΑΕΡ3 λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
3. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 9 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/3/25 0:00	52,05	42,16	9,89	0,00	1	0					1							1				1	17,92	15,54
9/3/25 1:00	47,98	37,94	10,04	0,00	1	0					1							1				1	18,05	14,34
9/3/25 2:00	46,49	36,16	10,33	0,00	1	0					1							1				1	17,28	13,89
9/3/25 3:00	45,56	35,17	10,38	0,00	1	0					1							1				1	18,51	13,59
9/3/25 4:00	44,55	36,21	8,34	0,00	1	0					1							1				1	17,64	13,30
9/3/25 5:00	45,16	36,87	8,29	0,00	1	0					1							1				1	17,40	13,47
9/3/25 6:00	46,22	37,58	8,47	0,18	1	0					1	1				1		1					16,63	10,68
9/3/25 7:00	49,21	39,44	5,76	4,02	1	0				1	1	1				1							12,88	9,80
9/3/25 8:00	53,25	38,99	3,49	10,77	1	0				1	1	1											13,85	13,91
9/3/25 9:00	55,19	37,32	2,60	15,27	1	0				1	1	1											13,24	13,19
9/3/25 10:00	57,26	35,12	2,50	19,64	1	0				1	1	1											10,96	10,96
9/3/25 11:00	59,09	34,90	2,63	21,56	1	0				1	1	1											10,97	10,87
9/3/25 12:00	60,98	39,65	2,79	18,55	1	0				1	1	1											15,66	15,69
9/3/25 13:00	59,01	35,99	3,45	19,57	1	0				1	1	1											14,42	13,26
9/3/25 14:00	56,82	33,85	2,48	20,49	1	0				1	1	1						1					4,36	4,45
9/3/25 15:00	54,90	33,52	4,87	16,50	1	0					1	1						1				1	10,90	8,48
9/3/25 16:00	55,83	37,91	6,05	11,86	1	0					1							1				1	16,28	13,82
9/3/25 17:00	58,80	49,67	5,61	3,52	1	0					1							1				1	16,26	14,90
9/3/25 18:00	66,27	62,05	4,19	0,03	1	0		1			1							1				1	18,55	18,14
9/3/25 19:00	73,00	69,39	3,60	0,00	1	0		1										1	1	1		1	19,78	19,46
9/3/25 20:00	73,68	69,73	3,95	0,00	1	0		1										1	1	1		1	20,36	20,31
9/3/25 21:00	70,91	67,04	3,87	0,00	1	0		1										1	1	1		1	17,61	17,53
9/3/25 22:00	65,13	62,18	2,95	0,00	1	0		1										1	1	1		1	13,80	13,79
9/3/25 23:00	57,37	55,85	1,53	0,00	1	0		1										1		1		1	11,33	11,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 και ΑΕΡ3 λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
3. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Δευτέρα, 10 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/3/25 0:00	51,26	49,89	1,36	0,00	1	0		1												1						8,96	8,84
10/3/25 1:00	47,01	45,22	1,79	0,00	1	0		1												1						8,54	8,17
10/3/25 2:00	45,73	42,16	3,56	0,00	1	0		1												1						8,63	6,93
10/3/25 3:00	45,02	41,14	3,88	0,00	1	0		1												1						9,38	6,23
10/3/25 4:00	44,86	41,16	3,70	0,00	1	0		1												1						9,48	6,10
10/3/25 5:00	42,20	38,65	3,54	0,00	1	0		1												1						9,08	6,54
10/3/25 6:00	50,28	47,02	3,03	0,23	1	0				1	1									1						10,52	11,02
10/3/25 7:00	58,89	51,86	1,66	5,37	1	0	1			1	1	1														6,99	8,77
10/3/25 8:00	63,35	49,30	1,74	12,31	1	0	1				1	1														13,30	13,31
10/3/25 9:00	65,84	47,85	1,76	16,22	1	0	1				1	1														14,07	14,03
10/3/25 10:00	65,96	44,93	1,51	19,52	1	0	1				1	1														10,82	10,73
10/3/25 11:00	66,01	43,64	1,09	21,27	1	0	1				1	1														9,00	8,97
10/3/25 12:00	67,33	44,36	1,21	21,76	1	0	1				1	1														9,83	9,77
10/3/25 13:00	66,13	42,61	1,13	22,40	1	0	1				1	1														9,48	9,31
10/3/25 14:00	63,99	40,36	1,22	22,40	1	0	1				1	1														6,43	6,46
10/3/25 15:00	60,81	41,79	0,61	18,41	1	0	1					1								1						4,31	4,16
10/3/25 16:00	60,34	47,13	0,75	12,46	1	0	1					1								1						8,71	8,10
10/3/25 17:00	61,07	57,26	0,19	3,62	1	0	1				1	1		1						1						8,58	7,29
10/3/25 18:00	68,52	68,48	0,00	0,04	1	0	1				1	1								1						15,05	14,82
10/3/25 19:00	74,21	74,21	0,00	0,00	1	0	1													1	1	1				19,84	19,35
10/3/25 20:00	75,19	75,18	0,01	0,00	1	0	1				1									1		1				22,50	22,50
10/3/25 21:00	71,85	71,75	0,09	0,00	1	0	1				1									1		1				20,61	20,58
10/3/25 22:00	66,21	65,97	0,24	0,00	1	0	1				1									1		1				15,11	15,04
10/3/25 23:00	58,68	58,27	0,41	0,00	1	0	1													1		1				12,04	11,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 ΑΕΡ Νο2 ΑΕΡ Νο3 λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.
2. Δοκιμαστική λειτουργεία ΑΕΡ Νο5 παράλληλα με λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και ΑΕΡ Νο3 για ασφάλεια.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 11 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/3/25 0:00	52,12	51,85	0,27	0,00	1	0	1											1		1			6,32	6,28
11/3/25 1:00	48,03	47,80	0,22	0,00	1	0	1											1					9,26	9,20
11/3/25 2:00	45,97	45,66	0,31	0,00	1	0	1											1					7,09	7,06
11/3/25 3:00	44,20	43,87	0,33	0,00	1	0	1											1					5,54	5,30
11/3/25 4:00	44,01	43,72	0,29	0,00	1	0	1											1					5,73	5,13
11/3/25 5:00	44,32	43,59	0,73	0,00	1	0	1											1					5,88	5,42
11/3/25 6:00	48,44	46,52	1,72	0,20	1	0	1				1	1				1							6,24	5,86
11/3/25 7:00	56,00	48,76	2,75	4,50	1	0	1				1	1											14,48	14,26
11/3/25 8:00	58,69	46,55	3,10	9,03	1	0	1				1	1											14,10	13,89
11/3/25 9:00	61,16	43,58	3,00	14,57	1	0	1				1	1											14,90	10,84
11/3/25 10:00	61,84	39,37	4,05	18,41	1	0	1				1	1											19,18	7,71
11/3/25 11:00	63,37	38,62	3,95	20,80	1	0	1				1	1											20,90	6,80
11/3/25 12:00	67,64	37,98	7,98	21,68	1	0	1				1	1											12,04	8,57
11/3/25 13:00	66,71	36,46	6,90	23,34	1	0	1				1	1											8,51	7,13
11/3/25 14:00	65,94	39,61	4,09	22,24	1	0	1					1						1					4,51	4,96
11/3/25 15:00	63,04	41,28	3,57	18,19	1	0	1					1						1					4,12	4,68
11/3/25 16:00	62,18	43,86	6,91	11,42	1	0	1					1						1					10,69	8,52
11/3/25 17:00	62,87	49,76	9,26	3,85	1	0	1					1						1					14,88	11,34
11/3/25 18:00	70,33	66,98	3,32	0,03	1	0	1				1	1			1			1					3,49	3,50
11/3/25 19:00	75,56	71,01	4,54	0,00	1	0	1				1							1		1			6,24	6,51
11/3/25 20:00	76,14	67,81	8,32	0,00	1	0	1				1							1		1			20,55	20,59
11/3/25 21:00	72,25	62,23	10,01	0,00	1	0	1				1							1		1			21,62	21,21
11/3/25 22:00	66,41	56,18	10,23	0,00	1	0	1											1		1			20,51	19,39
11/3/25 23:00	58,84	48,70	10,13	0,00	1	0												1		1			20,20	15,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 & ΑΕΡ Νο3 λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.
2. Δοκιμαστική λειτουργεία ΑΕΡ Νο6 παράλληλα με λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και ΑΕΡ Νο3 για ασφάλεια.
3. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση.
4. Περιορισμός Α/Π λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ & λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας του ΑΕΡ 6.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/3/25 0:00	51,74	40,60	11,14	0,00	1	0	1													1						19,13	12,75
12/3/25 1:00	47,08	38,68	8,40	0,00	1	0	1													1						9,39	8,29
12/3/25 2:00	45,44	38,98	6,46	0,00	1	0	1													1						7,42	6,61
12/3/25 3:00	44,45	38,84	5,61	0,00	1	0	1													1						6,17	5,68
12/3/25 4:00	43,91	39,04	4,86	0,00	1	0	1													1						5,09	5,08
12/3/25 5:00	45,45	39,48	5,96	0,00	1	0	1													1						6,90	6,64
12/3/25 6:00	49,84	43,14	6,44	0,26	1	0	1				1							1		1						7,60	8,54
12/3/25 7:00	58,22	42,08	11,90	4,25	1	0	1				1	1														16,73	15,26
12/3/25 8:00	63,07	37,45	14,86	10,77	1	0	1				1	1														22,88	15,52
12/3/25 9:00	65,24	37,04	12,34	15,86	1	0	1				1	1														18,14	12,56
12/3/25 10:00	66,02	37,95	8,94	19,13	1	0	1				1	1														8,94	7,99
12/3/25 11:00	65,58	36,80	7,53	21,25	1	0	1				1	1														9,48	7,84
12/3/25 12:00	66,69	38,08	6,91	21,70	1	0	1				1	1														7,39	6,99
12/3/25 13:00	65,42	37,54	6,38	21,50	1	0	1				1	1														6,76	6,53
12/3/25 14:00	63,53	38,05	4,37	21,11	1	0	1				1									1						4,57	4,49
12/3/25 15:00	61,61	39,28	4,45	17,88	1	0	1				1									1						5,67	5,24
12/3/25 16:00	60,81	43,67	5,94	11,19	1	0	1													1						6,84	6,21
12/3/25 17:00	62,35	50,00	9,78	2,57	1	0	1													1						20,44	16,62
12/3/25 18:00	70,39	60,17	10,20	0,02	1	0	1													1		1				42,02	21,03
12/3/25 19:00	75,23	66,10	9,12	0,00	1	0	1													1		1				36,22	22,49
12/3/25 20:00	75,48	63,52	11,95	0,00	1	0	1													1		1				45,26	22,56
12/3/25 21:00	71,62	55,32	16,30	0,00	1	0	1													1		1				34,91	21,43
12/3/25 22:00	65,33	48,78	16,55	0,00	1	0	1													1		1				16,81	16,39
12/3/25 23:00	57,44	43,20	14,24	0,00	1	0	1													1						15,05	14,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 & ΑΕΡ Νο3 λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.
2. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση.
3. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλαντώσεων και απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/3/25 0:00	51,15	39,45	11,70	0,00	1	0	1													1						11,87	11,66
13/3/25 1:00	47,00	38,83	8,17	0,00	1	0	1													1						8,64	8,22
13/3/25 2:00	45,27	38,92	6,35	0,00	1	0	1													1						6,25	6,49
13/3/25 3:00	44,20	38,87	5,33	0,00	1	0	1													1						4,81	5,44
13/3/25 4:00	43,88	39,22	4,65	0,00	1	0	1													1						5,25	5,07
13/3/25 5:00	45,63	39,69	5,94	0,00	1	0	1													1						7,07	6,78
13/3/25 6:00	49,13	43,34	5,49	0,29	1	0	1			1	1															5,08	5,50
13/3/25 7:00	57,42	44,18	7,26	5,97	1	0	1			1	1															7,63	8,50
13/3/25 8:00	60,89	39,33	8,98	12,58	1	0	1			1	1															9,09	9,12
13/3/25 9:00	63,20	37,90	9,27	16,03	1	0	1			1	1	0														9,37	9,45
13/3/25 10:00	63,57	39,42	7,80	16,36	1	0	1			1	1	1														7,31	7,76
13/3/25 11:00	63,24	39,94	5,95	17,35	1	0	1				1	1														6,15	6,30
13/3/25 12:00	64,79	44,21	7,53	13,04	1	0	1				1	1														8,36	9,32
13/3/25 13:00	64,59	40,21	16,03	8,36	1	0	1				1	1														18,84	18,17
13/3/25 14:00	64,34	41,69	13,09	9,56	1	0	1				1	1														13,74	13,14
13/3/25 15:00	62,96	38,46	9,59	14,91	1	0	1				1	1								1						9,84	10,25
13/3/25 16:00	61,21	43,94	8,69	8,59	1	0	1				1									1						9,03	9,16
13/3/25 17:00	63,18	49,71	10,36	3,12	1	0	1													1	1					11,23	12,14
13/3/25 18:00	69,61	52,95	16,61	0,05	1	0	1													1	1					24,17	20,82
13/3/25 19:00	74,49	58,85	15,64	0,00	1	0	1													1	1					22,90	22,31
13/3/25 20:00	73,95	58,54	15,41	0,00	1	0	1													1	1					29,39	22,12
13/3/25 21:00	68,79	50,36	18,43	0,00	1	0	1													1	1					29,21	20,57
13/3/25 22:00	63,51	49,63	13,88	0,00	1	0	1													1						29,42	19,02
13/3/25 23:00	56,36	41,09	15,27	0,00	1	0	1													1						26,56	16,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1,2,3 λόγω απομόνωσης ΓΜ ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ και γενικής διακοπής ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ
2. Περικοπή Α/Π λόγω χειρισμών απομόνωσης ΘΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ και λόγω έντονων ταλαντώσεων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 14 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/3/25 0:00	49,57	38,73	10,84	0,00	1	0	1											1					11,85	10,80
14/3/25 1:00	45,31	38,88	6,42	0,00	1	0	1											1					6,39	6,52
14/3/25 2:00	44,14	38,97	5,17	0,00	1	0	1											1					4,79	5,37
14/3/25 3:00	42,81	39,03	3,78	0,00	1	0	1											1					3,85	4,05
14/3/25 4:00	43,37	39,27	4,09	0,00	1	0	1											1					4,79	4,61
14/3/25 5:00	44,39	39,35	5,03	0,00	1	0	1											1					6,27	5,59
14/3/25 6:00	48,36	39,69	8,27	0,39	1	0	1											1					9,82	9,15
14/3/25 7:00	56,31	39,71	11,27	5,33	1	0	1											1					12,89	12,22
14/3/25 8:00	60,48	39,65	8,61	12,21	1	0	1											1					8,84	8,41
14/3/25 9:00	62,11	40,67	3,93	17,51	1	0	1										1	1					3,81	4,18
14/3/25 10:00	62,30	40,24	0,69	21,37	1	0	1										1	1					0,33	0,56
14/3/25 11:00	62,79	39,28	0,31	23,20	1	0	1											1					0,02	0,10
14/3/25 12:00	63,21	34,17	5,45	23,58	1	0					1					1		1					8,20	8,53
14/3/25 13:00	62,58	32,25	7,69	22,64	1	0					1					1		1					17,32	10,21
14/3/25 14:00	60,99	33,66	6,92	20,41	1	0					1					1		1					18,64	10,76
14/3/25 15:00	58,26	38,31	3,09	16,86	1	0					1					1		1					12,11	11,60
14/3/25 16:00	57,06	43,01	2,56	11,49	1	0					1					1		1					15,12	14,65
14/3/25 17:00	57,15	52,09	1,50	3,56	1	0					1					1		1		1			15,74	15,75
14/3/25 18:00	61,95	59,11	2,77	0,06	1	0					1					1		1		1			18,51	18,53
14/3/25 19:00	65,86	62,40	3,46	0,00	1	0					1					1		1		1			18,50	18,27
14/3/25 20:00	65,64	63,97	1,67	0,00	1	0	1									1		1		1			19,39	19,39
14/3/25 21:00	63,00	61,88	1,12	0,00	1	0	1									1		1		1			16,90	16,90
14/3/25 22:00	58,03	56,24	1,79	0,00	1	0	1									1		1		1			12,00	11,97
14/3/25 23:00	53,31	52,20	1,10	0,00	1	0	1									1		1		1			7,35	7,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																						Σάββατο, 15 Μάρτιος 2025
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/3/25 0:00	48,17	46,44	1,72	0,00	1	0	1											1		1		1				6,29	5,01
15/3/25 1:00	44,70	43,29	1,41	0,00	1	0	1											1		1						6,34	5,90
15/3/25 2:00	43,38	42,12	1,26	0,00	1	0	1											1		1						5,53	4,56
15/3/25 3:00	42,28	40,60	1,68	0,00	1	0	1											1		1						6,28	3,54
15/3/25 4:00	41,93	39,26	2,66	0,00	1	0	1											1		1						6,90	3,19
15/3/25 5:00	43,06	40,41	2,66	0,00	1	0	1											1		1						7,47	4,27
15/3/25 6:00	44,83	41,41	2,94	0,48	1	0	1											1		1						8,09	5,59
15/3/25 7:00	50,94	41,35	3,28	6,31	1	0	1											1		1						9,27	5,90
15/3/25 8:00	56,20	39,79	2,90	13,50	1	0	1											1		1						9,08	3,96
15/3/25 9:00	59,25	39,90	1,19	18,16	1	0	1											1		1						2,44	3,08
15/3/25 10:00	60,50	37,58	1,74	21,19	1	0					1							1		1						9,69	9,49
15/3/25 11:00	60,52	35,60	2,01	22,91	1	0					1							1		1						8,29	7,84
15/3/25 12:00	61,80	35,67	2,80	23,33	1	0					1							1		1						9,26	8,65
15/3/25 13:00	61,16	36,12	2,40	22,64	1	0					1							1		1						9,13	8,78
15/3/25 14:00	58,93	35,62	2,57	20,74	1	0					1							1		1						9,20	8,39
15/3/25 15:00	57,27	37,71	1,99	17,57	1	0					1							1		1						9,91	9,96
15/3/25 16:00	56,42	42,53	1,62	12,28	1	0					1							1		1						13,62	12,95
15/3/25 17:00	56,11	49,52	2,56	4,03	1	0					1							1		1		1				14,62	14,69
15/3/25 18:00	59,84	55,62	4,14	0,08	1	0						1						1		1		1				17,84	17,80
15/3/25 19:00	63,81	59,12	4,69	0,00	1	0						1						1		1		1				19,08	19,08
15/3/25 20:00	62,67	59,28	3,39	0,00	1	0	1					1						1		1		1				16,74	15,41
15/3/25 21:00	59,30	55,49	3,81	0,00	1	0	1											1		1		1				13,26	13,24
15/3/25 22:00	55,40	52,43	2,97	0,00	1	0	1											1		1		1				9,45	9,31
15/3/25 23:00	50,76	44,62	6,14	0,00	1	0	1											1		1						13,00	11,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσαερίων στην D3 ΑΗΣ και προγραμματισμένης διακοπής με απώλεια φορτίου (8-52 - 9:30)
2. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ
3. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 16 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/3/25 0:00	47,05	38,99	8,06	0,00	1	0	1									1		1					9,24	8,26
16/3/25 1:00	44,46	39,08	5,37	0,00	1	0	1									1		1					5,77	5,62
16/3/25 2:00	43,18	38,89	4,29	0,00	1	0	1									1		1					4,59	4,34
16/3/25 3:00	41,62	38,93	2,69	0,00	1	0	1									1		1					2,46	2,83
16/3/25 4:00	41,19	38,95	2,24	0,00	1	0	1									1		1					1,96	2,36
16/3/25 5:00	41,62	39,12	2,50	0,00	1	0	1									1		1					2,50	2,80
16/3/25 6:00	41,94	38,92	2,49	0,53	1	0	1									1		1					2,29	2,59
16/3/25 7:00	44,39	33,50	4,95	5,94	1	0					1					1		1					5,60	7,06
16/3/25 8:00	48,44	29,86	6,03	12,55	1	0					1					1		1					6,23	6,07
16/3/25 9:00	51,37	29,99	4,17	17,21	1	0					1					1		1					3,96	4,35
16/3/25 10:00	53,15	30,17	2,81	20,17	1	0					1					1		1					2,83	3,18
16/3/25 11:00	54,08	30,27	2,79	21,02	1	0					1					1		1					2,93	3,25
16/3/25 12:00	56,43	30,74	4,25	21,45	1	0					1					1		1					5,27	5,15
16/3/25 13:00	57,30	31,28	5,93	20,09	1	0					1					1		1					6,70	6,69
16/3/25 14:00	54,68	34,37	10,50	9,80	1	0					1							1	1				13,96	14,60
16/3/25 15:00	52,75	31,28	14,61	6,86	1	0					1							1	1				17,54	15,04
16/3/25 16:00	52,60	35,46	14,19	2,95	1	0					1							1	1				17,13	15,72
16/3/25 17:00	54,67	37,87	15,88	0,91	1	0					1							1	1				16,67	16,34
16/3/25 18:00	59,87	45,38	14,47	0,02	1	0					1							1	1				21,17	17,33
16/3/25 19:00	63,11	51,58	11,53	0,00	1	0					1						1	1	1				22,13	16,98
16/3/25 20:00	62,58	48,35	14,23	0,00	1	0					1						1	1	1				19,10	16,03
16/3/25 21:00	59,11	45,21	13,90	0,00	1	0					1						1	1	1				15,77	14,75
16/3/25 22:00	54,28	41,65	12,63	0,00	1	0					1						1	1	1				15,20	13,54
16/3/25 23:00	48,89	43,41	5,48	0,00	1	0					1						1	1	1				13,15	11,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/3/25 0:00	44,89	41,60	3,28	0,00	1	0					1						1	1	1				10,97	9,65
17/3/25 1:00	42,07	39,97	2,10	0,00	1	0					1							1		1			10,63	10,61
17/3/25 2:00	41,52	40,16	1,36	0,00	1	0					1							1		1			10,03	9,99
17/3/25 3:00	40,57	39,97	0,60	0,00	1	0					1							1		1			9,09	9,03
17/3/25 4:00	40,46	39,56	0,90	0,00	1	0					1							1		1			8,95	8,92
17/3/25 5:00	42,07	41,67	0,40	0,00	1	0					1							1		1			10,53	10,55
17/3/25 6:00	46,44	45,67	0,62	0,15	1	0					1						1	1		1			9,92	8,86
17/3/25 7:00	53,41	50,99	0,52	1,90	1	0					1						1	1		1			12,57	12,68
17/3/25 8:00	57,64	51,21	0,60	5,83	1	0					1						1	1		1			13,00	13,00
17/3/25 9:00	61,29	51,44	2,33	7,52	1	0					1						1	1		1			15,04	14,98
17/3/25 10:00	63,02	46,00	7,95	9,07	1	0					1						1	1		1			18,49	15,95
17/3/25 11:00	64,25	37,53	12,34	14,38	1	0					1						1	1					24,84	17,69
17/3/25 12:00	65,64	35,00	13,01	17,63	1	0					1						1	1					27,95	16,63
17/3/25 13:00	64,54	38,66	10,30	15,58	1	0					1						1	1					23,95	17,20
17/3/25 14:00	62,77	39,74	9,59	13,44	1	0					1						1	1					22,79	17,34
17/3/25 15:00	60,90	35,02	9,04	16,84	1	0					1	1						1					30,85	13,90
17/3/25 16:00	59,58	37,55	13,90	8,13	1	0					1							1	1				28,61	17,21
17/3/25 17:00	61,72	48,09	11,59	2,05	1	0					1							1	1				27,25	18,39
17/3/25 18:00	67,88	49,32	18,20	0,36	1	0		1			1							1	1				26,72	20,31
17/3/25 19:00	70,67	49,92	20,75	0,00	1	0		1			1							1	1				23,98	21,14
17/3/25 20:00	69,50	49,29	20,21	0,00	1	0		1			1							1	1				21,69	20,75
17/3/25 21:00	65,36	46,20	19,16	0,00	1	0		1										1	1				20,32	19,55
17/3/25 22:00	58,92	42,10	16,82	0,00	1	0		1										1	1				21,06	17,62
17/3/25 23:00	52,47	38,94	13,53	0,00	1	0		1										1	1				18,37	13,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 18 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/3/25 0:00	46,99	38,96	8,02	0,00	1			1										1	1				8,88	8,24
18/3/25 1:00	43,73	38,82	4,90	0,00	1			1										1	1				4,38	4,94
18/3/25 2:00	42,66	39,10	3,56	0,00	1			1										1	1				3,73	3,84
18/3/25 3:00	41,49	38,92	2,57	0,00	1			1										1	1				2,82	2,73
18/3/25 4:00	41,70	39,02	2,68	0,00	1			1										1	1				2,58	3,06
18/3/25 5:00	43,21	39,42	3,79	0,00	1			1										1	1				3,64	4,45
18/3/25 6:00	46,76	39,83	6,33	0,60	1			1										1	1				7,51	7,38
18/3/25 7:00	45,76	31,43	7,58	6,75	1						1							1	1				7,20	6,57
18/3/25 8:00	59,16	36,90	6,58	15,68	1						1	1						1	1				8,68	8,82
18/3/25 9:00	63,48	33,71	9,30	20,47	1						1							1	1				9,26	9,48
18/3/25 10:00	64,29	31,68	9,46	23,15	1						1							1	1				9,59	9,62
18/3/25 11:00	65,26	34,11	5,40	25,76	1						1							1	1				4,63	4,65
18/3/25 12:00	66,46	36,81	3,22	26,43	1						1							1	1				2,79	3,31
18/3/25 13:00	64,98	36,99	3,04	24,94	1						1							1	1				2,48	3,17
18/3/25 14:00	63,48	36,99	3,40	23,10	1						1								1			1	3,14	4,00
18/3/25 15:00	60,50	36,52	4,69	19,28	1						1								1			1	4,90	4,83
18/3/25 16:00	59,62	41,33	4,68	13,61	1						1								1			1	4,85	4,74
18/3/25 17:00	59,90	50,83	4,65	4,42	1		1				1								1			1	4,85	4,78
18/3/25 18:00	66,43	61,27	5,09	0,07	1		1			1									1			1	5,15	5,29
18/3/25 19:00	71,37	64,34	7,02	0,00	1		1			1									1			1	7,20	8,38
18/3/25 20:00	71,21	60,89	10,32	0,00	1		1												1	1		1	11,11	10,65
18/3/25 21:00	67,31	57,29	10,03	0,00	1		1												1	1		1	10,16	10,07
18/3/25 22:00	60,97	51,97	9,00	0,00	1		1												1	1		1	8,81	9,12
18/3/25 23:00	54,10	46,03	8,07	0,00	1		1												1			1	8,47	8,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 και 3 λόγω άστατου καιρού και ταλάντωσης συχνότητας
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω θυελλώδεις ανέμων και ταλάντωσης συχνότητας
3. Λειτουργία ΑΕΡ 1 για μετρήσεις καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/3/25 0:00	48,65	41,41	7,24	0,00	1		1														1		0	1	7,31	7,27
19/3/25 1:00	45,16	38,89	6,27	0,00	1		1														1		0	1	5,95	6,28
19/3/25 2:00	44,11	39,08	5,04	0,00	1		1														1		0	1	4,45	5,34
19/3/25 3:00	42,99	38,93	4,07	0,00	1		1														1		0	1	3,97	4,20
19/3/25 4:00	43,54	39,16	4,38	0,00	1		1														1		0	1	4,55	4,72
19/3/25 5:00	45,23	39,70	5,53	0,00	1		1														1		0	1	6,20	6,20
19/3/25 6:00	50,05	42,58	7,22	0,26	1		1														1		0	1	7,91	7,48
19/3/25 7:00	58,34	47,50	8,27	2,58	1		1														1		0	1	8,82	8,72
19/3/25 8:00	64,05	45,35	9,40	9,30	1		1														1		0	1	9,64	9,59
19/3/25 9:00	66,60	44,43	9,76	12,41	1		1														1		0	1	9,78	9,97
19/3/25 10:00	68,22	44,18	9,97	14,07	1		1														1		0	1	10,04	10,19
19/3/25 11:00	69,56	42,10	10,11	17,35	1		1														1		0	1	10,34	10,41
19/3/25 12:00	72,42	39,97	10,06	22,39	1		1														1		0	1	10,11	10,14
19/3/25 13:00	72,29	43,51	5,56	23,23	1		1														1		0	1	5,73	6,83
19/3/25 14:00	69,96	41,63	6,85	21,48	1		1														1		0	1	6,97	6,98
19/3/25 15:00	66,80	43,54	6,54	16,72	1		1														1		0	1	6,42	6,66
19/3/25 16:00	67,03	49,70	6,46	10,87	1		1														1		0	1	6,51	6,68
19/3/25 17:00	69,53	59,76	6,80	2,98	1		1														1	1	0	1	7,01	7,53
19/3/25 18:00	77,35	66,66	10,58	0,11	1		1														1	1	0	1	11,72	11,57
19/3/25 19:00	83,32	71,01	12,31	0,00	1		1				1										1	1	0	1	12,77	12,46
19/3/25 20:00	83,98	71,56	12,42	0,00	1		1				1										1	1	0	1	12,60	12,56
19/3/25 21:00	79,30	67,73	11,57	0,00	1		1				1										1	1	0	1	12,26	11,87
19/3/25 22:00	72,42	61,65	10,76	0,00	1		1				1										1	1	0	1	11,24	10,84
19/3/25 23:00	63,76	54,37	9,39	0,00	1		1														1	1	0	1	9,58	9,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/3/25 0:00	56,49	48,12	8,36	0,00	1	0													1	1	0	1	9,05	8,45
20/3/25 1:00	51,92	45,72	6,20	0,00	1	0	1												1	1	0	1	5,83	6,03
20/3/25 2:00	51,25	45,02	6,23	0,00	1	0	1												1		0	1	6,12	7,20
20/3/25 3:00	49,68	42,33	7,34	0,00	1	0	1												1		0	1	7,50	7,42
20/3/25 4:00	49,34	42,14	7,20	0,00	1	0	1												1		0	1	7,33	7,37
20/3/25 5:00	50,82	43,43	7,39	0,00	1	0	1												1		0	1	7,95	7,59
20/3/25 6:00	52,71	44,52	7,44	0,74	1	0	1												1		0	1	5,86	5,61
20/3/25 7:00	59,26	44,23	7,45	7,58	1	0	1												1		0	1	5,46	5,91
20/3/25 8:00	72,03	50,06	6,19	15,78	1	0	1				1								1		0	1	5,74	6,64
20/3/25 9:00	75,22	47,81	7,13	20,27	1	0	1				1								1		0	1	7,30	7,51
20/3/25 10:00	75,74	45,41	7,45	22,87	1	0	1												1		0	1	7,65	7,56
20/3/25 11:00	75,91	44,36	7,49	24,06	1	0	1												1		0	1	7,82	7,83
20/3/25 12:00	77,82	43,37	8,91	25,54	1	0	1												1		0	1	9,65	9,26
20/3/25 13:00	77,68	45,12	7,44	25,11	1	0	1												1		0	1	7,36	7,75
20/3/25 14:00	75,71	45,65	7,45	22,60	1	0	1												1		0	1	7,57	7,55
20/3/25 15:00	72,28	46,41	7,34	18,52	1	0	1												1		0	1	8,41	7,90
20/3/25 16:00	72,79	49,57	10,19	13,02	1	0	1												1		0	1	11,71	11,82
20/3/25 17:00	75,59	56,25	14,57	4,77	1	0	1										1		1		0	1	17,81	15,26
20/3/25 18:00	83,29	69,28	13,91	0,09	1	0	1				1						1		1		0	1	14,44	14,52
20/3/25 19:00	89,88	73,96	15,92	0,00	1	0	1				1						1		1		0	1	16,62	16,15
20/3/25 20:00	89,76	73,75	16,01	0,00	1	0	1				1						1		1		0	1	16,63	16,11
20/3/25 21:00	85,38	70,24	15,14	0,00	1	0	1				1						1		1		0	1	17,16	15,88
20/3/25 22:00	78,52	62,80	15,72	0,00	1	0	1										1		1		0	1	17,24	15,67
20/3/25 23:00	69,10	55,40	13,70	0,00	1	0	1										1		1		0	1	14,24	13,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 για ασφάλεια στο σύστημα λόγω βλάβης του scada.
2. Λειτουργία ΑΕΡ 2 και μείωση Α/Π λόγω ταλαντώσεων συχνότητας και θυελλωδών ανέμων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/3/25 0:00	60,16	48,59	11,57	0,00	1		1														1			1	12,75	12,00
21/3/25 1:00	54,99	44,19	10,80	0,00	1		1														1			1	11,85	10,97
21/3/25 2:00	52,93	42,45	10,48	0,00	1		1														1			1	10,73	10,55
21/3/25 3:00	51,59	41,46	10,13	0,00	1		1														1			1	10,53	10,29
21/3/25 4:00	51,28	41,20	10,08	0,00	1		1														1			1	10,13	10,22
21/3/25 5:00	53,29	42,90	10,39	0,00	1		1														1			1	10,75	10,62
21/3/25 6:00	58,65	46,39	11,35	0,91	1		1														1			1	12,17	12,03
21/3/25 7:00	69,10	46,25	14,49	8,36	1		1														1			1	15,74	15,13
21/3/25 8:00	73,22	41,59	15,81	15,83	1		1														1			1	16,44	16,04
21/3/25 9:00	76,02	42,72	12,42	20,87	1		1														1			1	12,50	11,92
21/3/25 10:00	75,63	39,82	11,99	23,82	1			1													1			1	13,15	13,01
21/3/25 11:00	75,34	39,14	10,82	25,38	1			1													1			1	10,79	11,20
21/3/25 12:00	76,13	39,34	11,25	25,54	1			1													1			1	12,11	11,81
21/3/25 13:00	76,04	39,37	12,02	24,65	1			1													1			1	12,53	12,58
21/3/25 14:00	74,62	39,18	13,01	22,43	1			1													1			1	14,09	13,46
21/3/25 15:00	71,97	39,58	13,05	19,33	1			1													1			1	14,45	13,86
21/3/25 16:00	73,02	41,65	17,94	13,43	1			1													1			1	21,25	20,17
21/3/25 17:00	70,20	45,12	20,47	4,61	1			1													1			1	22,91	21,02
21/3/25 18:00	80,95	58,86	21,96	0,13	1					1									1		1			1	24,50	24,24
21/3/25 19:00	87,07	61,70	25,37	0,00	1					1									1		1			1	30,44	26,08
21/3/25 20:00	86,81	61,46	25,35	0,00	1		1				1								1		1			1	31,28	26,02
21/3/25 21:00	83,28	58,58	24,70	0,00	1		1												1		1			1	31,12	24,91
21/3/25 22:00	76,62	54,33	22,29	0,00	1		1												1		1			1	30,06	22,94
21/3/25 23:00	68,21	51,04	17,17	0,00	1		1														1			1	28,61	20,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 για αλλαγή καυσίμου D3 ΑΗΣ και ισοκατανομή φορτίου ΑΗΣ-ΘΗΣ ΜΕ D4&D5 ΑΗΣ Ε/Δ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 22 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/3/25 0:00	60,26	49,27	10,98	0,00	1		1														1			1	20,69	18,03
22/3/25 1:00	54,97	47,02	7,95	0,00	1		1														1			1	16,07	15,92
22/3/25 2:00	53,26	46,90	6,35	0,00	1		1														1			1	14,59	14,50
22/3/25 3:00	51,68	47,45	4,24	0,00	1		1														1			1	12,93	12,92
22/3/25 4:00	51,99	48,66	3,33	0,00	1		1														1			1	13,20	13,22
22/3/25 5:00	52,97	49,10	3,86	0,00	1		1														1			1	14,12	14,13
22/3/25 6:00	55,32	47,25	7,11	0,97	1		1														1			1	17,08	15,58
22/3/25 7:00	61,74	43,65	9,62	8,46	1		1														1			1	18,48	14,45
22/3/25 8:00	67,12	39,42	11,26	16,44	1		1														1			1	14,60	11,91
22/3/25 9:00	71,23	40,29	9,38	21,56	1		1														1			1	14,87	10,83
22/3/25 10:00	70,29	39,06	6,42	24,80	1		1														1			1	8,39	6,73
22/3/25 11:00	69,74	39,02	4,22	26,51	1		1														1			1	4,92	4,48
22/3/25 12:00	71,29	40,81	3,72	26,75	1		1														1			1	7,74	5,52
22/3/25 13:00	72,16	43,17	2,82	26,18	1			1													1			1	3,72	4,61
22/3/25 14:00	70,57	39,59	6,93	24,06	1			1													1			1	10,66	7,71
22/3/25 15:00	68,75	40,16	8,23	20,37	1			1													1			1	13,65	9,59
22/3/25 16:00	69,33	42,29	12,46	14,59	1			1													1			1	23,86	15,95
22/3/25 17:00	70,57	47,64	17,52	5,40	1			1													1			1	35,74	21,07
22/3/25 18:00	76,84	61,31	15,42	0,11	1			1											1		1			1	32,21	22,99
22/3/25 19:00	83,30	73,66	9,64	0,00	1			1											1	1	1			1	25,16	24,95
22/3/25 20:00	82,61	75,58	7,03	0,00	1			1											1	1	1			1	24,75	24,72
22/3/25 21:00	78,83	75,75	3,08	0,00	1			1											1	1	1			1	23,61	23,59
22/3/25 22:00	72,76	70,05	2,71	0,00	1			1											1	1	1			1	19,50	19,42
22/3/25 23:00	66,42	64,32	2,10	0,00	1			1											1	1	1			1	13,37	13,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 23 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/3/25 0:00	60,42	58,97	1,44	0,00	1			1											1		1			1	14,44	14,34
23/3/25 1:00	54,73	52,99	1,73	0,00	1					1									1		1			1	12,84	12,76
23/3/25 2:00	52,58	50,94	1,64	0,00	1						1								1		1			1	15,41	15,41
23/3/25 3:00	51,10	49,99	1,11	0,00	1						1								1		1			1	13,98	13,97
23/3/25 4:00	50,39	49,69	0,69	0,00	1						1								1		1			1	13,31	13,28
23/3/25 5:00	50,80	50,20	0,60	0,00	1						1								1		1			1	13,68	13,65
23/3/25 6:00	51,78	50,24	0,59	0,95	1						1								1		1			1	13,75	13,71
23/3/25 7:00	55,21	47,02	0,54	7,64	1						1								1		1			1	10,53	10,47
23/3/25 8:00	59,57	43,28	0,81	15,48	1						1								1		1			1	7,06	6,90
23/3/25 9:00	61,55	40,46	0,99	20,10	1						1										1			1	10,42	10,07
23/3/25 10:00	63,00	39,89	1,39	21,73	1																1			1	4,53	4,83
23/3/25 11:00	63,93	39,95	2,27	21,71	1			1													1			1	3,10	3,38
23/3/25 12:00	66,05	39,07	2,41	24,57	1			1													1			1	2,88	2,68
23/3/25 13:00	65,33	38,95	2,15	24,23	1			1													1			1	2,12	2,31
23/3/25 14:00	63,15	39,21	1,89	22,05	1			1													1			1	2,00	2,30
23/3/25 15:00	60,62	39,98	3,02	17,62	1			1													1			1	4,66	4,19
23/3/25 16:00	60,71	45,93	3,35	11,44	1			1													1			1	10,95	10,48
23/3/25 17:00	62,59	56,01	3,27	3,30	1			1											1		1			1	16,33	15,95
23/3/25 18:00	70,28	67,33	2,82	0,13	1			1											1		1			1	20,60	20,65
23/3/25 19:00	77,41	75,07	2,34	0,00	1			1											1	1	1			1	23,11	23,15
23/3/25 20:00	78,14	77,00	1,14	0,00	1			1											1	1	1			1	23,37	23,37
23/3/25 21:00	75,82	74,94	0,88	0,00	1			1											1	1	1			1	22,19	22,16
23/3/25 22:00	70,14	68,82	1,32	0,00	1			1											1	1	1			1	16,86	16,73
23/3/25 23:00	62,23	60,64	1,59	0,00	1			1											1	1	1			1	9,32	8,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 24 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/3/25 0:00	55,93	53,60	2,33	0,00	1			1											1		1			1	8,16	6,72
24/3/25 1:00	51,15	46,99	4,17	0,00	1			1													1			1	11,89	11,75
24/3/25 2:00	49,68	45,24	4,44	0,00	1			1													1			1	11,07	10,92
24/3/25 3:00	48,55	44,02	4,53	0,00	1			1													1			1	10,56	9,74
24/3/25 4:00	48,37	47,12	1,25	0,00	1			1													1			1	9,56	9,57
24/3/25 5:00	49,32	47,72	1,61	0,00	1					1											1			1	13,02	13,14
24/3/25 6:00	53,52	49,61	3,00	0,91	1						1										1			1	12,91	10,90
24/3/25 7:00	60,78	52,51	3,20	5,08	1		1												1		1			1	9,91	9,58
24/3/25 8:00	65,08	50,46	3,82	10,80	1		1												1		1			1	10,05	8,21
24/3/25 9:00	67,71	52,99	2,49	12,24	1		1												1		1			1	16,47	9,44
24/3/25 10:00	70,12	49,32	4,02	16,79	1		1														1			1	24,84	10,33
24/3/25 11:00	70,43	49,83	3,32	17,28	1		1														1			1	14,63	14,44
24/3/25 12:00	72,84	50,72	2,74	19,37	1		1														1			1	14,66	14,62
24/3/25 13:00	73,46	49,94	3,23	20,28	1		1														1			1	14,46	14,39
24/3/25 14:00	71,03	50,66	4,14	16,24	1		1														1			1	15,79	15,01
24/3/25 15:00	68,27	52,31	3,07	12,89	1		1												1		1			1	9,97	9,36
24/3/25 16:00	67,71	58,46	2,69	6,57	1		1												1		1			1	15,02	15,05
24/3/25 17:00	70,85	67,81	1,41	1,64	1		1												1		1			1	20,04	19,80
24/3/25 18:00	77,03	76,15	0,80	0,07	1		1												1	1	1			1	22,46	22,51
24/3/25 19:00	80,42	78,61	1,81	0,00	1		1												1	1	1			1	24,06	24,09
24/3/25 20:00	80,73	78,84	1,89	0,00	1		1												1	1	1			1	24,15	24,16
24/3/25 21:00	76,94	75,30	1,64	0,00	1		1												1	1	1			1	22,82	22,78
24/3/25 22:00	70,42	67,56	2,86	0,00	1		1												1	1	1			1	17,14	17,04
24/3/25 23:00	62,89	58,52	4,37	0,00	1		1												1		1			1	15,27	15,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 25 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/3/25 0:00	56,17	51,66	4,51	0,00	1		1												1		1			1	12,87	11,38
25/3/25 1:00	51,56	47,36	4,20	0,00	1		1														1			1	12,81	12,72
25/3/25 2:00	49,43	46,63	2,80	0,00	1		1														1			1	10,62	10,65
25/3/25 3:00	47,95	43,05	4,90	0,00	1		1														1			1	10,93	9,14
25/3/25 4:00	47,17	40,84	6,33	0,00	1		1														1			1	13,22	8,41
25/3/25 5:00	48,04	41,38	6,66	0,00	1		1														1			1	12,80	9,29
25/3/25 6:00	49,38	39,96	9,00	0,42	1		1														1			1	14,51	10,19
25/3/25 7:00	54,16	45,48	5,72	2,96	1		1														1			1	13,40	12,40
25/3/25 8:00	59,98	49,86	4,58	5,54	1		1														1			1	15,97	15,66
25/3/25 9:00	63,29	54,18	1,27	7,83	1		1														1			1	15,90	14,08
25/3/25 10:00	63,28	53,65	1,22	8,41	1		1												1		1			1	8,89	8,79
25/3/25 11:00	63,72	49,28	1,56	12,88	1		1												1		1			1	6,40	4,75
25/3/25 12:00	66,64	52,48	0,80	13,37	1		1												1		1			1	7,32	7,11
25/3/25 13:00	67,17	54,70	0,48	11,99	1		1												1		1			1	9,27	9,08
25/3/25 14:00	64,12	52,99	0,61	10,52	1		1												1		1			1	7,52	7,50
25/3/25 15:00	61,05	53,21	0,55	7,28	1		1												1		1			1	7,60	7,65
25/3/25 16:00	62,00	57,68	0,42	3,89	1		1												1		1			1	9,81	9,71
25/3/25 17:00	65,09	63,28	0,29	1,52	1		1	1											1		1			1	3,28	3,44
25/3/25 18:00	72,11	70,87	1,17	0,07	1		1	1											1		1			1	11,72	11,88
25/3/25 19:00	77,81	74,67	3,13	0,00	1		1	1											1		1			1	17,71	17,72
25/3/25 20:00	77,66	73,85	3,81	0,00	1		1	1											1		1			1	17,65	17,59
25/3/25 21:00	73,72	68,45	5,27	0,00	1		1	1											1		1			1	13,91	13,72
25/3/25 22:00	67,41	63,05	4,35	0,00	1		1	1											1		1			1	9,97	7,35
25/3/25 23:00	59,94	56,73	3,21	0,00	1			1											1		1			1	7,41	7,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 26 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/3/25 0:00	53,25	50,71	2,54	0,00	1			1											1		1			1	10,33	8,28
26/3/25 1:00	49,12	47,22	1,90	0,00	1			1													1			1	10,81	10,39
26/3/25 2:00	47,88	45,88	2,00	0,00	1			1													1			1	9,88	9,11
26/3/25 3:00	46,51	43,94	2,57	0,00	1			1													1			1	9,58	7,77
26/3/25 4:00	46,37	41,74	4,63	0,00	1			1													1			1	10,62	7,60
26/3/25 5:00	48,61	44,99	3,62	0,00	1			1													1			1	10,53	9,82
26/3/25 6:00	53,26	50,21	2,31	0,74	1			1													1			1	12,26	11,29
26/3/25 7:00	61,09	55,63	2,16	3,29	1			1											1		1			1	11,70	11,72
26/3/25 8:00	66,04	56,22	1,56	8,26	1			1											1		1			1	11,66	11,71
26/3/25 9:00	68,42	58,29	1,06	9,08	1			1											1		1			1	13,36	13,28
26/3/25 10:00	69,82	52,59	0,39	16,84	1			1											1		1			1	7,23	6,98
26/3/25 11:00	69,35	54,24	0,50	14,60	1			1											1		1			1	8,63	8,66
26/3/25 12:00	70,47	52,99	1,51	15,98	1			1											1		1			1	9,78	8,43
26/3/25 13:00	70,22	49,04	1,58	19,59	1			1											1		1			1	6,21	4,29
26/3/25 14:00	69,45	48,15	1,82	19,47	1			1													1			1	9,00	8,73
26/3/25 15:00	66,29	53,31	1,76	11,22	1			1													1			1	16,22	16,28
26/3/25 16:00	64,78	56,40	3,87	4,51	1			1													1			1	19,23	18,89
26/3/25 17:00	67,79	58,29	8,25	1,25	1					1										1	1			1	28,00	19,52
26/3/25 18:00	73,22	63,62	9,52	0,07	1						1									1	1			1	26,98	21,91
26/3/25 19:00	77,74	69,79	7,95	0,00	1						1							1		1	1			1	25,20	23,26
26/3/25 20:00	77,67	68,97	8,70	0,00	1						1							1		1	1			1	25,70	23,24
26/3/25 21:00	73,05	63,04	10,01	0,00	1													1		1	1			1	28,20	20,07
26/3/25 22:00	66,87	52,41	14,45	0,00	1			1												1	1			1	29,24	19,79
26/3/25 23:00	59,90	42,96	16,94	0,00	1			1													1			1	26,75	17,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/3/25 0:00	53,03	38,58	14,45	0,00	1			1													1			1	13,81	14,21
27/3/25 1:00	49,21	38,79	10,42	0,00	1			1													1			1	9,57	10,44
27/3/25 2:00	47,49	38,89	8,60	0,00	1			1													1			1	8,65	8,73
27/3/25 3:00	46,38	38,83	7,55	0,00	1			1													1			1	7,47	7,61
27/3/25 4:00	46,00	39,05	6,95	0,00	1			1													1			1	6,69	7,21
27/3/25 5:00	47,83	39,56	8,27	0,00	1			1													1			1	8,64	9,04
27/3/25 6:00	52,46	40,10	11,37	0,99	1			1													1			1	12,67	12,64
27/3/25 7:00	61,11	39,58	15,45	6,09	1			1													1			1	16,76	16,25
27/3/25 8:00	65,47	39,47	15,76	10,24	1			1													1			1	16,10	16,41
27/3/25 9:00	68,79	40,55	14,85	13,40	1			1											1					1	14,81	15,20
27/3/25 10:00	69,96	42,16	15,67	12,12	1			1											1					1	16,51	17,62
27/3/25 11:00	69,87	43,37	17,48	9,03	1			1													1			1	22,96	18,60
27/3/25 12:00	73,95	48,13	12,06	13,76	1			1													1			1	14,80	13,28
27/3/25 13:00	73,55	49,57	13,94	10,04	1						1										1			1	19,61	14,68
27/3/25 14:00	72,00	44,41	14,20	13,40	1						1										1			1	19,64	14,35
27/3/25 15:00	71,07	39,34	14,02	17,72	1						1										1			1	19,17	14,17
27/3/25 16:00	67,66	41,56	13,22	12,89	1						1										1			1	17,86	13,44
27/3/25 17:00	67,55	49,21	13,45	4,89	1			1													1			1	18,49	14,10
27/3/25 18:00	72,26	55,33	16,82	0,10	1			1												1	1			1	23,45	18,71
27/3/25 19:00	79,25	56,76	22,49	0,00	1			1												1	1			1	31,99	23,71
27/3/25 20:00	79,16	55,53	23,63	0,00	1			1												1	1			1	31,62	23,70
27/3/25 21:00	74,56	52,21	22,34	0,00	1			1												1	1			1	29,10	22,32
27/3/25 22:00	67,62	47,42	20,19	0,00	1			1													1			1	26,17	20,24
27/3/25 23:00	59,71	42,04	17,67	0,00	1			1													1			1	23,99	17,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/3/25 0:00	53,33	38,74	14,59	0,00	1			1													1			1	18,67	14,49
28/3/25 1:00	49,39	38,88	10,51	0,00	1			1													1			1	13,70	10,68
28/3/25 2:00	48,00	39,18	8,82	0,00	1			1													1			1	12,23	9,24
28/3/25 3:00	46,56	38,86	7,70	0,00	1			1													1			1	10,20	7,77
28/3/25 4:00	46,38	39,29	7,09	0,00	1			1													1			1	10,28	7,67
28/3/25 5:00	48,39	40,14	8,25	0,00	1			1													1			1	13,44	9,59
28/3/25 6:00	52,58	45,44	7,07	0,07	1			1													1			1	18,81	13,62
28/3/25 7:00	61,98	53,34	7,79	0,85	1			1													1			1	18,82	17,52
28/3/25 8:00	66,67	50,52	12,18	3,97	1			1												1	1			1	25,87	16,54
28/3/25 9:00	69,54	47,24	13,62	8,68	1			1												1	1				29,88	17,45
28/3/25 10:00	68,45	42,56	15,37	10,52	1			1												1	1				30,66	16,62
28/3/25 11:00	69,06	40,11	12,58	16,36	1			1												1	1				18,78	13,36
28/3/25 12:00	71,83	39,99	12,83	19,01	1			1												1	1				20,24	13,50
28/3/25 13:00	72,06	38,94	10,93	22,19	1			1												1	1				14,24	11,13
28/3/25 14:00	68,96	38,99	8,95	21,01	1			1												1	1				13,02	9,12
28/3/25 15:00	65,46	42,05	5,64	17,78	1			1												1	1				7,54	7,33
28/3/25 16:00	67,78	43,32	10,94	13,53	1			1												1	1				16,89	13,13
28/3/25 17:00	67,34	46,45	15,46	5,43	1			1												1	1				22,51	17,22
28/3/25 18:00	71,28	52,65	18,41	0,22	1			1												1	1				31,14	21,34
28/3/25 19:00	76,34	56,75	19,58	0,00	1			1												1	1			1	43,62	22,86
28/3/25 20:00	75,85	58,61	17,24	0,00	1			1												1	1			1	46,01	22,70
28/3/25 21:00	71,95	55,43	16,53	0,00	1			1												1	1			1	40,75	21,56
28/3/25 22:00	66,66	48,79	17,87	0,00	1			1													1			1	44,29	19,95
28/3/25 23:00	59,77	43,72	16,06	0,00	1			1													1			1	34,63	17,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 29 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/3/25 0:00	54,26	42,11	12,15	0,00	1			1													1			1	38,18	15,37
29/3/25 1:00	50,37	39,21	11,16	0,00	1			1													1			1	21,89	11,61
29/3/25 2:00	48,53	39,59	8,94	0,00	1			1													1			1	15,69	9,80
29/3/25 3:00	47,12	40,48	6,64	0,00	1			1													1			1	14,46	8,42
29/3/25 4:00	47,10	43,73	3,37	0,00	1			1													1			1	16,58	8,35
29/3/25 5:00	48,15	45,55	2,60	0,00	1			1													1			1	12,22	9,32
29/3/25 6:00	50,49	48,27	1,63	0,60	1			1													1			1	11,25	11,01
29/3/25 7:00	56,96	50,98	0,92	5,06	1			1													1			1	13,11	13,12
29/3/25 8:00	63,07	52,99	0,95	9,14	1			1													1			1	9,12	8,40
29/3/25 9:00	68,33	55,26	0,23	12,84	1			1													1			1	3,61	4,17
29/3/25 10:00	72,14	56,54	2,07	13,53	1			1			1										1			1	15,62	15,28
29/3/25 11:00	70,55	53,97	5,57	11,00	1			1			1										1			1	17,52	15,54
29/3/25 12:00	76,32	57,93	8,15	10,24	1			1			1	1									1			1	14,55	10,19
29/3/25 13:00	81,16	61,81	7,69	11,66	1			1			1	1									1			1	10,53	8,10
29/3/25 14:00	78,53	59,34	7,56	11,63	1			1			1	1									1			1	10,62	7,85
29/3/25 15:00	76,11	59,10	7,16	9,85	1			1			1	1									1			1	10,50	7,60
29/3/25 16:00	78,05	67,10	6,00	4,95	1			1			1	1									1			1	13,60	9,25
29/3/25 17:00	79,52	76,46	1,54	1,51	1			1			1	1									1			1	9,90	9,53
29/3/25 18:00	83,16	82,78	0,31	0,07	1			1			1	1						1			1			1	9,95	9,95
29/3/25 19:00	85,69	85,67	0,02	0,00	1			1			1	1						1			1			1	10,35	10,39
29/3/25 20:00	82,66	82,09	0,57	0,00	1			1			1	1						1			1			1	12,40	12,38
29/3/25 21:00	76,82	76,73	0,09	0,00	1			1			1	1						1			1			1	11,51	11,50
29/3/25 22:00	70,29	70,26	0,03	0,00	1			1			1							1			1			1	10,54	10,51
29/3/25 23:00	63,45	63,24	0,21	0,00	1			1			1							1			1			1	9,50	9,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λόγω κακοκαιρίας ένταξη Αεροστροβίλων και μείωση παραγωγής από Α/Π

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/3/25 0:00	59,45	48,76	10,68	0,00	1			1			1								1			1	15,88	10,68
31/3/25 1:00	54,07	44,50	9,57	0,00	1			1											1			1	13,74	9,71
31/3/25 2:00	51,91	42,91	9,00	0,00	1			1											1			1	12,43	9,30
31/3/25 3:00	50,34	41,49	8,84	0,00	1			1											1			1	11,83	9,02
31/3/25 4:00	50,39	41,46	8,94	0,00	1			1											1			1	11,77	9,03
31/3/25 5:00	52,39	43,21	9,18	0,00	1			1											1			1	12,14	9,39
31/3/25 6:00	58,15	47,82	10,33	0,00	1			1											1			1	13,70	10,89
31/3/25 7:00	67,58	55,88	11,54	0,15	1			1										1	1			1	15,45	12,13
31/3/25 8:00	73,91	60,17	12,91	0,83	1			1			1							1	1			1	17,14	13,26
31/3/25 9:00	79,36	64,01	14,27	1,08	1			1			1					1		1	1				19,01	14,96
31/3/25 10:00	82,07	63,89	16,06	2,11	1			1			1					1		1	1				21,34	16,38
31/3/25 11:00	83,26	62,14	16,46	4,65	1			1			1					1		1	1				21,80	16,62
31/3/25 12:00	86,12	64,28	16,91	4,93	1			1			1					1		1	1				22,40	17,17
31/3/25 13:00	86,83	66,68	16,94	3,21	1			1			1					1		1	1				22,58	17,13
31/3/25 14:00	85,06	68,24	14,15	2,68	1			1			1	1				1		1	1				19,03	14,46
31/3/25 15:00	82,55	64,59	13,77	4,18	1			1			1	1				1			1				18,38	14,02
31/3/25 16:00	82,21	64,46	13,46	4,29	1			1			1	1				1			1				18,24	13,99
31/3/25 17:00	82,37	66,08	13,71	2,57	1			1			1	1				1			1				18,33	13,98
31/3/25 18:00	85,66	70,64	14,23	0,79	1			1			1	1				1			1				18,96	14,53
31/3/25 19:00	90,85	75,69	15,10	0,06	1			1	1		1	1				1			1				20,07	15,41
31/3/25 20:00	92,48	77,19	15,29	0,00	1			1			1	1				1			1				20,31	15,68
31/3/25 21:00	88,41	73,51	14,90	0,00	1			1			1	1				1			1				19,73	15,00
31/3/25 22:00	78,78	66,31	12,47	0,00	1			1			1	1				1			1				16,46	12,40
31/3/25 23:00	68,54	58,48	10,06	0,00	1			1			1	1				1			1				13,18	10,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονης κακοκαιρίας
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 και ΑΕΡ3 λόγω έντονης κακοκαιρίας και συμβάντων στο δίκτυο
3. Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 1 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/4/25 0:00	60,39	52,70	7,69	0,00	1			1			1	1									1				10,20	7,83
1/4/25 1:00	55,02	49,39	5,63	0,00	1			1			1	1									1				7,53	5,71
1/4/25 2:00	52,32	47,32	4,99	0,00	1			1			1	1									1				6,77	5,22
1/4/25 3:00	50,38	45,50	4,88	0,00	1			1			1	1									1				6,66	5,02
1/4/25 4:00	47,76	45,39	2,37	0,00	1			1			1	1									1				4,38	3,13
1/4/25 5:00	45,67	44,76	0,91	0,00	1			1		1	1	1													2,53	2,07
1/4/25 6:00	54,89	52,65	2,24	0,00	1			1		1	1	1									1				5,30	2,74
1/4/25 7:00	62,36	59,45	2,84	0,06	1			1		1	1	1									1				6,73	3,11
1/4/25 8:00	70,11	65,70	3,86	0,55	1			1		1	1	1									1				9,14	5,00
1/4/25 9:00	75,93	68,33	5,52	2,08	1			1		1	1	1									1			1	12,97	6,06
1/4/25 10:00	80,36	73,63	3,84	2,89	1			1		1	1	1									1			1	8,35	4,17
1/4/25 11:00	84,55	78,51	4,99	1,05	1			1		1	1	1									1				10,20	6,23
1/4/25 12:00	85,71	73,69	6,61	5,42	1			1		1	1	1									1				10,88	6,85
1/4/25 13:00	85,76	69,29	6,74	9,73	1			1		1	1	1									1			1	10,30	6,85
1/4/25 14:00	84,76	70,61	6,63	7,52	1			1		1	1	1									1			1	10,13	6,77
1/4/25 15:00	86,52	73,33	6,80	6,39	1			1		1	1	1									1			1	10,42	6,91
1/4/25 16:00	84,11	71,07	6,68	6,36	1			1		1	1	1									1			1	10,16	6,72
1/4/25 17:00	85,90	75,76	6,69	3,45	1			1		1	1	1									1			1	10,22	6,86
1/4/25 18:00	88,72	79,78	6,98	1,97	1			1		1	1	1									1			1	10,73	7,08
1/4/25 19:00	92,13	83,04	8,94	0,15	1			1		1	1	1									1			1	13,97	10,89
1/4/25 20:00	95,18	79,49	15,69	0,00	1			1		1	1	1									1			1	25,96	19,88
1/4/25 21:00	89,48	72,54	16,94	0,00	1			1		1	1	1									1			1	29,72	22,34
1/4/25 22:00	80,86	69,64	11,22	0,00	1			1			1	1									1			1	24,79	20,25
1/4/25 23:00	69,57	58,69	10,88	0,00	1			1			1	1								1	1				23,47	17,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονης κακοκαιρίας
2. Λειτουργία ΑΕΡ1, 2 και 3 λόγω έντονης κακοκαιρίας και συμβάντων στο δίκτυο

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 2 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/4/25 0:00	61,13	54,79	6,35	0,00	1			1			1	1								1	1			0	16,93	12,86
2/4/25 1:00	55,88	53,76	2,12	0,00	1			1			1	1								1				0	11,20	11,20
2/4/25 2:00	53,75	51,32	2,43	0,00	1			1			1	1								1				0	10,59	10,58
2/4/25 3:00	51,88	49,69	2,19	0,00	1			1			1	1								1				0	8,84	8,73
2/4/25 4:00	51,09	47,99	3,10	0,00	1			1			1	1								1				0	8,58	7,97
2/4/25 5:00	53,70	47,98	5,72	0,00	1			1			1	1								1				0	13,93	7,31
2/4/25 6:00	58,91	55,96	2,95	0,00	1			1			1	1								1				0	10,59	5,87
2/4/25 7:00	67,41	65,35	1,87	0,20	1			1			1	1								1				0	8,97	6,72
2/4/25 8:00	66,31	60,71	2,76	2,84	1			1			1	1								1				0	8,02	6,61
2/4/25 9:00	80,37	69,75	4,33	6,29	1			1			1	1								1	1			0	11,56	8,58
2/4/25 10:00	84,06	73,39	2,68	7,99	1			1			1	1								1	1			0	14,38	12,58
2/4/25 11:00	86,68	72,35	4,70	9,63	1			1			1	1								1	1			0	15,89	14,86
2/4/25 12:00	92,66	78,28	4,76	9,62	1			1			1	1								1	1				16,55	13,95
2/4/25 13:00	94,05	82,85	3,29	7,92	1			1	1		1	1								1	1				14,10	9,40
2/4/25 14:00	93,33	78,87	2,23	12,23	1			1	1		1	1								1	1				10,43	9,33
2/4/25 15:00	84,88	68,49	1,57	14,81	1			1	1		1									1	1				8,61	8,37
2/4/25 16:00	80,18	69,20	1,20	9,78	1			1	1		1									1	1				9,02	8,39
2/4/25 17:00	80,80	72,36	0,87	7,58	1			1	1		1									1	1				14,14	14,30
2/4/25 18:00	82,15	77,84	1,51	2,80	1			1	1		1									1	1				21,46	21,53
2/4/25 19:00	89,35	87,77	1,44	0,15	1			1	1		1									1	1				25,66	25,45
2/4/25 20:00	95,28	94,06	1,22	0,00	1			1	1		1							1		1	1				27,05	26,80
2/4/25 21:00	91,53	90,02	1,51	0,00	1			1	1		1							1		1	1		1		20,20	20,43
2/4/25 22:00	82,38	80,69	1,69	0,00	1			1			1							1		1	1		1		23,65	23,53
2/4/25 23:00	72,27	67,23	5,04	0,00	1			1			1							1		1			1		19,32	19,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονης κακοκαιρίας
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 και 3 λόγω έντονης κακοκαιρίας και συμβάντων στο δίκτυο
3. Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 3 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/4/25 0:00	63,90	57,94	5,96	0,00	1			1			1							1		1		0			17,30	16,53
3/4/25 1:00	58,09	51,74	6,35	0,00	1			1												1	1	0			17,19	15,94
3/4/25 2:00	55,91	48,00	7,91	0,00	1			1												1	1	0			19,28	16,74
3/4/25 3:00	54,25	46,47	7,77	0,00	1			1												1	1	0			16,79	15,59
3/4/25 4:00	53,71	46,60	7,11	0,00	1			1												1	1	0			17,65	15,05
3/4/25 5:00	55,65	47,98	7,67	0,00	1			1												1	1	0			17,99	16,45
3/4/25 6:00	62,03	56,21	5,81	0,00	1			1												1	1	0	1		17,66	17,48
3/4/25 7:00	68,17	58,50	8,39	1,27	1			1		1										1	1	0	1		20,27	15,08
3/4/25 8:00	73,78	61,50	5,70	6,59	1			1		1										1	1	0	1		14,78	11,08
3/4/25 9:00	77,32	61,03	5,02	11,26	1			1			1									1	1	0	1		13,68	11,61
3/4/25 10:00	78,53	57,42	5,77	15,33	1			1												1	1	0	1		15,01	11,77
3/4/25 11:00	78,31	55,25	5,07	17,99	1			1												1	1	0	1		14,78	13,54
3/4/25 12:00	79,67	52,89	6,13	20,66	1			1												1		0	1	1	17,00	12,23
3/4/25 13:00	79,95	50,33	7,96	21,66	1			1												1		0	1	1	21,47	12,28
3/4/25 14:00	77,37	48,54	7,83	21,01	1			1												1		0	1	1	24,56	10,44
3/4/25 15:00	74,05	45,13	10,23	18,69	1			1												1		0		1	21,55	14,63
3/4/25 16:00	73,66	43,63	14,16	15,86	1			1												1		0		1	34,04	19,02
3/4/25 17:00	73,42	46,24	16,57	10,60	1			1												1		0		1	39,20	21,88
3/4/25 18:00	74,85	53,09	17,45	4,31	1			1												1		0		1	45,29	22,46
3/4/25 19:00	81,29	63,66	17,40	0,23	1			1												1		0	1	1	42,17	24,33
3/4/25 20:00	89,06	67,83	21,22	0,00	1			1												1	1	0	1	1	45,36	26,70
3/4/25 21:00	85,93	63,97	21,96	0,00	1			1												1	1	0	1	1	43,35	25,77
3/4/25 22:00	78,77	60,94	17,83	0,00	1			1												1		0	1	1	35,47	23,65
3/4/25 23:00	69,87	53,45	16,42	0,00	1			1												1		0	1	1	33,49	20,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Εκτακτη λειτουργία ΑΕΡ 1 και ΑΕΡ2 Λόγω συμβάντων στο δίκτυο διανομής.**

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 4 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/4/25 0:00	63,09	46,20	16,89	0,00	1	0	0	1	0											1		0		1	31,11	18,57
4/4/25 1:00	58,20	44,36	13,84	0,00	1	0	0	1	0											1		0		1	23,10	14,62
4/4/25 2:00	54,70	44,24	10,46	0,00	1	0	0	1	0											1		0		1	18,96	10,93
4/4/25 3:00	53,32	43,14	10,18	0,00	1	0	0	1	0											1		0		1	19,91	10,66
4/4/25 4:00	52,48	42,32	10,16	0,00	1	0	0	1	0											1		0		1	19,97	10,49
4/4/25 5:00	55,14	44,19	10,94	0,00	1	0	0	1	0											1		0		1	20,22	12,29
4/4/25 6:00	61,15	49,31	11,83	0,01	1	0	0	1	0											1		0		1	24,73	17,22
4/4/25 7:00	69,93	59,84	8,25	1,85	1	0	0	1												1		0	1	1	20,33	20,10
4/4/25 8:00	74,79	61,01	5,53	8,24	1	0	0	1												1		0	1	1	14,07	13,04
4/4/25 9:00	79,23	61,14	4,67	13,42	1	0	0	1	1											1		0		1	13,81	13,20
4/4/25 10:00	76,18	56,81	4,53	14,83	1	0	0	1	1											1		0		1	12,46	10,76
4/4/25 11:00	77,52	55,83	5,85	15,84	1	0	0	1	0	1										1		0	1	1	16,55	16,18
4/4/25 12:00	78,30	54,36	8,68	15,27	1	0	0	1	0											1		0	1	1	21,92	17,03
4/4/25 13:00	80,27	54,66	9,61	16,00	1	0	0	1	0		1									1		0	1	1	22,64	18,54
4/4/25 14:00	77,89	50,52	9,70	17,66	1	0	0	1	0		1									1		0		1	23,77	17,69
4/4/25 15:00	75,42	48,50	8,21	18,70	1	0	0	1	0											1		0		1	19,44	12,83
4/4/25 16:00	74,52	53,43	4,36	16,73	1	0	0	1	0											1		0		1	8,08	5,62
4/4/25 17:00	74,60	56,41	6,31	11,89	1	0	0	1	1											1		0		1	12,36	7,43
4/4/25 18:00	74,89	64,01	5,97	4,91	1	0	0	1	1											1		0		1	20,89	15,54
4/4/25 19:00	79,45	72,20	6,97	0,28	1	0	0	1	1											1		0		1	23,30	21,84
4/4/25 20:00	85,24	75,83	9,40	0,00	1	0	0	1	1											1		0	1	1	27,70	24,53
4/4/25 21:00	82,99	74,82	8,16	0,00	1	0	0	1	1											1		0	1	1	23,19	23,04
4/4/25 22:00	77,12	71,02	6,09	0,00	1	0	0	1	1											1		0	1	1	22,29	17,14
4/4/25 23:00	69,91	65,51	4,40	0,00	1	0	0	1	1											1		0	1		21,65	10,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 λόγω καθιστέρησης ένταξης μονάδας από ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 5 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/4/25 0:00	62,53	59,40	3,13	0,00	1	0	0	1												1		0	1	1	16,67	16,57
5/4/25 1:00	57,83	56,17	1,66	0,00	1	0	0	1												1		0	1	1	12,39	11,88
5/4/25 2:00	55,48	53,94	1,54	0,00	1	0	0	1												1		0	1	1	10,14	9,52
5/4/25 3:00	54,04	52,40	1,65	0,00	1	0	0	1												1		0	1	1	8,95	8,08
5/4/25 4:00	52,91	50,67	2,24	0,00	1	0	0	1												1		0	1	1	9,93	6,97
5/4/25 5:00	54,97	52,52	2,44	0,00	1	0	0	1												1		0	1	1	10,57	8,97
5/4/25 6:00	58,88	56,67	2,19	0,01	1	0	0	1												1		0	1	1	12,89	12,91
5/4/25 7:00	65,02	62,47	1,17	1,38	1	0	0	1												1		0	1	1	17,12	17,00
5/4/25 8:00	72,57	66,84	0,34	5,39	1	0	0	1												1		0	1	1	11,19	7,70
5/4/25 9:00	77,13	65,51	0,28	11,34	1	0	0	1	1											1		0		1	7,14	6,68
5/4/25 10:00	79,67	68,17	0,34	11,17	1	0	0	1	1		1									1		0		1	10,65	10,72
5/4/25 11:00	82,04	70,40	0,59	11,06	1	0	0	1	1		1									1		0		1	13,42	13,28
5/4/25 12:00	85,54	70,17	1,34	14,03	1	0	0	1	1		1	1								1		0		1	12,39	11,97
5/4/25 13:00	87,71	75,80	3,04	8,87	1	0	0	1	1		1	1								1		0		1	21,17	16,24
5/4/25 14:00	90,36	77,44	4,98	7,94	1	0	0	1	1		1	1								1		0		1	22,11	19,78
5/4/25 15:00	86,21	72,82	2,92	10,47	1	0	0	1	1		1	1								1		0		1	14,66	13,98
5/4/25 16:00	84,70	64,43	7,73	12,54	1	0	0	1	1											1		0		1	20,47	18,72
5/4/25 17:00	84,47	67,34	9,81	7,32	1	0	0	1	1											1		0	1	1	26,39	19,77
5/4/25 18:00	85,12	73,61	7,59	3,92	1	0	0	1	1											1		0	1	1	23,86	21,12
5/4/25 19:00	90,22	84,45	5,42	0,35	1	0	0	1	1											1	1	0	1	1	25,76	25,45
5/4/25 20:00	94,47	88,44	6,02	0,00	1	0	0	1	1											1	1	0	1	1	27,67	27,14
5/4/25 21:00	89,72	82,93	6,79	0,00	1	0	0	1	1											1	1	0	1	1	23,27	22,82
5/4/25 22:00	82,63	77,51	5,13	0,00	1	0	0		1											1	1	0	1	1	24,99	24,75
5/4/25 23:00	73,74	68,10	5,63	0,00	1	0	0		1											1	1	0	1	1	21,05	20,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας της D5 ΑΗΣ.
2) Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω καταιγίδων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 6 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/4/25 0:00	66,43	61,90	4,53	0,00	1	0	0	0	1											1	1	0	1	1	19,03	15,94
6/4/25 1:00	60,93	58,66	2,26	0,00	1	0	0	0	1											1		0	1	1	15,01	14,80
6/4/25 2:00	58,13	57,11	1,02	0,00	1	0	0	0	1											1		0	1	1	12,13	12,11
6/4/25 3:00	56,50	55,08	1,42	0,00	1	0	0	0	1											1		0	1	1	10,48	10,45
6/4/25 4:00	55,30	54,64	0,66	0,00	1	0	0	0	1											1		0	1	1	9,23	9,20
6/4/25 5:00	56,72	56,59	0,13	0,00	1	0	0	0	1											1		0	1	1	10,58	10,63
6/4/25 6:00	59,78	59,78	0,00	0,01	1	0	0	0	1											1		0	1	1	13,67	13,70
6/4/25 7:00	62,58	61,56	0,01	1,01	1	0	0	0	1											1		0	1	1	15,77	15,52
6/4/25 8:00	68,26	60,48	0,29	7,49	1	0	0	0	1											1		0	1	1	14,70	14,69
6/4/25 9:00	72,60	59,21	0,84	12,55	1	0	0	0	1										0	1		0	1	1	13,97	13,90
6/4/25 10:00	75,10	59,29	1,05	14,76	1	0	0	0	1										0	1		0	1	1	14,29	14,27
6/4/25 11:00	78,71	63,54	2,85	12,32	1	0	0	0	1										0	1		0	1	1	20,12	20,29
6/4/25 12:00	84,98	67,61	3,71	13,66	1	0	0	0	1		1								0	1		0	1	1	21,72	21,36
6/4/25 13:00	87,20	70,93	3,33	12,94	1	0	0	0	1		1								0	1		0	1	1	23,13	23,19
6/4/25 14:00	87,75	73,84	2,15	11,76	1	0	0	0	1		1								0	1		0	1	1	24,95	24,98
6/4/25 15:00	86,33	71,57	2,21	12,55	1	0	0	0	1		1								0	1		0	1	1	22,73	22,73
6/4/25 16:00	85,40	71,48	2,23	11,69	1	0	0	0	1		1								0	1		0	1	1	22,56	22,58
6/4/25 17:00	85,61	76,44	1,71	7,46	1	0	0	0	1		1								0	1		0	1	1	24,50	24,43
6/4/25 18:00	87,33	82,02	1,54	3,77	1	0	0	0	0		1	1						1	0	1		0	1	1	24,22	23,87
6/4/25 19:00	91,05	88,92	1,68	0,45	1	0	0	0	0		1	1						1	0	1		0	1	1	27,22	27,27
6/4/25 20:00	97,99	96,69	1,31	0,00	1	0	0	0	0		1	1						1	0	1		0	1	1	29,37	29,35
6/4/25 21:00	93,34	91,21	2,13	0,00	1	0	0	0	0		1	1						1	0	1		0	1	1	28,01	27,98
6/4/25 22:00	84,34	81,10	3,24	0,00	1	0	0	0	0		1	1						1	0	1		0	1	1	25,30	25,26
6/4/25 23:00	74,79	71,60	3,19	0,00	1	0	0	0	0		1	1						1	0	1		0	1	1	22,44	22,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και ΑΕΡ Νο3 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 7 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/4/25 0:00	66,18	64,25	1,93	0,00	1	0	0	0			1							1	0	1		0	1	1	19,79	19,75
7/4/25 1:00	60,49	57,75	2,74	0,00	1	0	0	0			1							1	0	1		0	1	1	16,19	16,13
7/4/25 2:00	58,06	52,88	5,19	0,00	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	17,31	17,35
7/4/25 3:00	56,45	50,38	6,07	0,00	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	16,99	16,88
7/4/25 4:00	55,82	53,67	2,15	0,00	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	16,68	16,69
7/4/25 5:00	58,83	57,45	1,38	0,00	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	17,52	17,52
7/4/25 6:00	65,48	63,64	1,83	0,01	1	0	0	0			1							1	0		1	0	1	1	19,40	19,45
7/4/25 7:00	75,34	71,56	1,72	2,06	1	0	0	0			1							1	0		1	0	1	1	22,49	22,53
7/4/25 8:00	81,23	70,51	1,44	9,28	1	0	0	0			1							1	0		1	0	1	1	24,28	24,32
7/4/25 9:00	83,36	66,93	1,56	14,87	1	0	0	0			1							1	0		1	0	1	1	23,90	23,89
7/4/25 10:00	82,56	61,30	4,55	16,70	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	24,17	24,24
7/4/25 11:00	85,05	59,88	7,40	17,77	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	25,44	25,45
7/4/25 12:00	84,83	58,73	7,18	18,92	1	0	0	0			1							1	0			0	1	1	25,31	25,22
7/4/25 13:00	84,93	53,35	12,37	19,22	1	0	0				1							1	0			0	1	1	25,29	19,44
7/4/25 14:00	82,41	56,74	12,94	12,73	1	0	0	1										1	0			0	1	1	24,22	23,42
7/4/25 15:00	81,66	63,33	7,38	10,95	1	0	0	1										1	0			0	1	1	24,24	23,80
7/4/25 16:00	81,15	68,69	3,11	9,34	1	0	0	1										1	0		1	0	1	1	19,00	18,43
7/4/25 17:00	80,94	72,43	2,57	5,94	1	0	0	1										1	0		1	0	1	1	21,53	21,58
7/4/25 18:00	83,66	79,89	2,01	1,76	1	0	0	1										1	0		1	0	1	1	24,94	24,93
7/4/25 19:00	89,68	87,38	2,17	0,13	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	26,81	26,85
7/4/25 20:00	95,18	93,12	2,06	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	28,49	28,51
7/4/25 21:00	90,64	88,50	2,14	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	27,17	27,15
7/4/25 22:00	82,60	80,05	2,55	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	23,76	23,71
7/4/25 23:00	73,00	71,34	1,65	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0		1	14,86	14,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) ΑΕΡ No2 λειτουργία λόγω μη διαθεσιμότητας μονάδων DIESEL στον ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 8 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/4/25 0:00	64,50	62,36	2,14	0,00	1	0	0	1			1							1	0				1	1	15,18	15,40
8/4/25 1:00	59,01	55,99	3,02	0,00	1	0	0	1			1							1	0					1	15,40	15,27
8/4/25 2:00	56,76	53,79	2,96	0,00	1	0	0	1			1							1	0					1	13,10	12,99
8/4/25 3:00	55,64	54,87	0,77	0,00	1	0	0	1			1							1	0					1	11,85	11,83
8/4/25 4:00	55,23	54,62	0,61	0,00	1	0	0	1			1							1	0					1	11,47	11,32
8/4/25 5:00	57,04	56,14	0,89	0,00	1	0	0	1		1	1							1	0					1	8,57	8,26
8/4/25 6:00	63,71	63,03	0,68	0,01	1	0	0	1		1	1							1	0					1	14,78	14,92
8/4/25 7:00	74,19	72,75	0,64	0,80	1	0	0	1		1	1							1	0					1	22,09	22,14
8/4/25 8:00	81,43	78,71	0,43	2,28	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	24,08	24,05
8/4/25 9:00	87,47	82,99	1,02	3,46	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	25,75	25,45
8/4/25 10:00	90,45	85,32	1,38	3,75	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	26,80	26,89
8/4/25 11:00	95,49	91,72	1,12	2,64	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	28,02	27,17
8/4/25 12:00	98,46	92,42	2,09	3,95	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	25,04	24,54
8/4/25 13:00	100,40	82,19	15,80	2,40	1	0	0	1	1	1	1							1	0				1	1	36,61	19,91
8/4/25 14:00	103,40	83,18	17,55	2,67	1	0	0	1	1	1	1							1	0				1	1	33,00	18,60
8/4/25 15:00	101,57	82,18	17,98	1,41	1	0	0	1	1	1	1	1						1	0				1	1	27,61	18,25
8/4/25 16:00	104,02	84,29	18,43	1,29	1	0	0	1	1		1	1						1	0				1	1	28,29	18,67
8/4/25 17:00	105,83	89,21	15,83	0,79	1	0	0	1	1		1	1						1	0				1	1	29,38	22,40
8/4/25 18:00	105,72	95,06	9,81	0,85	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	31,73	31,69
8/4/25 19:00	106,96	98,67	8,21	0,08	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	32,00	32,02
8/4/25 20:00	110,34	102,80	7,54	0,00	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	33,05	33,06
8/4/25 21:00	105,26	94,49	10,77	0,00	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	33,98	31,26
8/4/25 22:00	94,40	76,60	17,80	0,00	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	35,07	22,32
8/4/25 23:00	79,15	62,42	16,73	0,00	1	0	0		1									1	0			1	1	1	27,31	19,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας άλλης μονάδας ΑΗΣ.

2) Λειτουργία ΑΕΡ Νο1, ΑΕΡ Νο3 και περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 9 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/4/25 0:00	68,20	54,55	13,65	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	20,92	13,78
9/4/25 1:00	61,27	49,44	11,82	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	17,93	11,82
9/4/25 2:00	57,99	49,38	8,60	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	12,98	8,67
9/4/25 3:00	56,20	47,91	8,29	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	12,52	8,40
9/4/25 4:00	55,16	47,12	8,03	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	12,30	8,25
9/4/25 5:00	58,52	49,42	9,10	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	14,00	10,00
9/4/25 6:00	66,26	53,07	13,17	0,02	1	0	0		1									1	0			1		1	20,25	14,56
9/4/25 7:00	78,47	57,47	18,17	2,83	1	0	0		1									1	0			1		1	28,00	20,14
9/4/25 8:00	85,05	55,64	20,02	9,39	1	0	0		1									1	0			1		1	30,74	20,52
9/4/25 9:00	85,77	55,86	15,63	14,28	1	0	0		1									1	0			1		1	25,03	18,30
9/4/25 10:00	91,27	58,21	14,14	18,91	1	0	0		1	1									0			1		1	18,96	15,48
9/4/25 11:00	92,78	57,02	13,56	22,19	1	0	0		1		1								0			1		1	14,91	13,89
9/4/25 12:00	92,62	54,53	14,44	23,64	1	0	0		1										0	1		1		1	17,32	15,79
9/4/25 13:00	92,41	54,74	13,80	23,88	1	0	0		1										0	1		1		1	16,18	13,83
9/4/25 14:00	90,70	54,21	13,45	23,04	1	0	0		1										0	1		1		1	15,78	13,57
9/4/25 15:00	86,34	52,63	12,80	20,92	1	0	0		1										0	1		1		1	14,97	12,93
9/4/25 16:00	86,68	56,48	12,79	17,41	1	0	0		1										0	1		1		1	14,88	12,97
9/4/25 17:00	88,81	63,25	12,98	12,58	1	0	0		1										0	1		1		1	13,88	13,30
9/4/25 18:00	92,60	73,42	13,76	5,42	1	0	0		1										0	1		1		1	14,09	14,63
9/4/25 19:00	100,71	80,61	19,73	0,37	1	0	0	1	1										0	1		1		1	22,10	21,76
9/4/25 20:00	111,52	84,20	27,31	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	30,96	27,85
9/4/25 21:00	107,56	83,94	23,62	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	25,79	23,46
9/4/25 22:00	97,50	80,89	16,61	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	18,31	16,84
9/4/25 23:00	86,01	73,10	12,91	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	13,72	12,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Περικοπή Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων
2) Εκτακτη λειτουργία ΑΕΡ 1 και ΑΕΡ2 Λόγω συμβάντων στο δίκτυο διανομής.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/4/25 0:00	75,31	64,03	11,27	0,00	1	0	0		1										0	1		1		1	11,61	11,29
10/4/25 1:00	68,49	58,33	10,16	0,00	1	0	0		1										0	1		1		1	10,14	10,25
10/4/25 2:00	65,54	55,88	9,66	0,00	1	0	0		1										0	1		1		1	9,54	9,81
10/4/25 3:00	64,01	54,50	9,50	0,00	1	0	0		1										0	1		1		1	9,45	9,57
10/4/25 4:00	63,45	54,23	9,22	0,00	1	0	0		1										0	1		1		1	9,30	9,49
10/4/25 5:00	65,97	56,35	9,62	0,00	1	0	0		1										0	1		1		1	10,15	9,87
10/4/25 6:00	72,84	61,53	11,29	0,03	1	0	0		1										0	1		1		1	12,05	12,12
10/4/25 7:00	85,43	65,89	16,22	3,32	1	0	0		1										0	1		1		1	17,71	18,07
10/4/25 8:00	93,31	64,27	17,71	11,34	1	0	0		1										0	1		1		1	19,01	18,22
10/4/25 9:00	96,76	62,85	17,11	16,79	1	0	0		1										0	1		1		1	18,51	17,38
10/4/25 10:00	97,16	59,01	17,27	20,88	1	0	0		1										0	1		1		1	18,87	17,46
10/4/25 11:00	96,87	55,90	17,25	23,72	1	0	0		1										0	1		1		1	17,59	17,41
10/4/25 12:00	96,39	54,16	17,10	25,13	1	0	0		1										0	1		1		1	17,23	17,31
10/4/25 13:00	95,80	53,43	17,02	25,34	1	0	0		1										0	1		1		1	17,03	17,20
10/4/25 14:00	94,65	53,40	16,89	24,35	1	0	0		1										0	1		1		1	16,88	17,02
10/4/25 15:00	91,78	53,62	16,35	21,82	1	0	0		1										0	1		1		1	16,20	16,49
10/4/25 16:00	91,22	57,08	16,12	18,01	1	0	0		1										0	1		1		1	15,97	16,39
10/4/25 17:00	93,35	63,59	16,98	12,78	1	0	0		1										0	1		1		1	17,67	18,01
10/4/25 18:00	96,05	71,77	18,98	5,30	1	0	0	1	1										0	1		1		1	19,86	19,28
10/4/25 19:00	103,05	79,27	23,41	0,38	1	0	0	1	1										0	1		1		1	25,33	25,24
10/4/25 20:00	111,88	81,49	30,39	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	35,51	32,60
10/4/25 21:00	108,63	80,21	28,43	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	39,15	31,47
10/4/25 22:00	100,25	74,97	25,28	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	32,94	26,06
10/4/25 23:00	88,16	70,22	17,94	0,00	1	0	0	1	1										0	1		1		1	19,26	18,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων (ταλάντωση συχνότητας).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/4/25 0:00	76,96	64,82	12,14	0,00	1	0	0	1	1								0	1		1		1	21,58	15,14
11/4/25 1:00	70,12	57,93	12,19	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	18,32	13,67
11/4/25 2:00	67,26	57,42	9,84	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	18,02	13,41
11/4/25 3:00	65,03	57,19	7,83	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	15,89	12,95
11/4/25 4:00	64,26	56,11	8,15	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	16,09	12,81
11/4/25 5:00	66,83	63,21	3,62	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	13,97	13,31
11/4/25 6:00	73,52	67,04	6,43	0,04	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	21,36	21,43
11/4/25 7:00	83,59	70,22	10,97	2,40	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	24,53	23,38
11/4/25 8:00	91,59	72,43	11,31	7,85	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	17,37	14,64
11/4/25 9:00	98,31	76,76	14,28	7,27	1	0	0	1	0		1	1					0	1		1		1	20,25	15,71
11/4/25 10:00	98,83	67,73	13,64	17,46	1	0	0	1	0		1	1					0	1		1		1	21,36	15,78
11/4/25 11:00	97,83	61,38	15,71	20,74	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	21,27	17,27
11/4/25 12:00	96,72	58,06	17,08	21,58	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	18,21	17,37
11/4/25 13:00	97,37	55,93	17,29	24,15	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	17,45	18,01
11/4/25 14:00	95,97	54,70	17,14	24,14	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	17,28	17,24
11/4/25 15:00	92,03	56,46	13,80	21,77	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	13,16	13,91
11/4/25 16:00	91,54	59,71	14,69	17,14	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	15,56	15,58
11/4/25 17:00	94,11	63,90	17,77	12,44	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	18,73	18,50
11/4/25 18:00	97,25	70,88	20,44	5,93	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	21,84	21,50
11/4/25 19:00	104,43	80,36	23,55	0,52	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	28,73	25,39
11/4/25 20:00	112,44	84,47	27,97	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	33,00	29,14
11/4/25 21:00	109,82	84,50	25,32	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	25,86	25,21
11/4/25 22:00	100,53	80,33	20,20	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	19,86	20,14
11/4/25 23:00	90,15	72,23	17,92	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	18,21	17,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ από 00:00 - 24:00 λόγω αστάθειας ανέμου.
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω εργασιών στο δίκτυο ατμου του ΘΗΣ.
3. Λειτουργία ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 12 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/4/25 0:00	79,55	63,77	15,77	0,00	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	16,26	15,89
12/4/25 1:00	72,50	58,16	14,34	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	14,63	14,46
12/4/25 2:00	69,15	55,77	13,38	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	14,97	13,78
12/4/25 3:00	66,80	53,69	13,11	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	14,67	13,33
12/4/25 4:00	65,51	52,76	12,74	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	14,56	13,06
12/4/25 5:00	68,63	57,37	11,26	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	18,89	13,69
12/4/25 6:00	73,35	62,64	10,66	0,06	1	0	0	1	0								0	1		1	1	1	20,89	14,63
12/4/25 7:00	82,22	70,91	7,77	3,54	1	0	0	1	0								0	1		1	1	1	16,42	16,20
12/4/25 8:00	90,51	72,09	7,62	10,80	1	0	0	1	0								0	1		1	1	1	21,52	19,16
12/4/25 9:00	94,17	68,01	9,58	16,58	1	0	0	1	0								0	1		1	1	1	23,91	13,41
12/4/25 10:00	94,38	64,43	9,44	20,51	1	0	0	1	1								0	1		1		1	22,08	13,78
12/4/25 11:00	93,94	65,71	5,19	23,04	1	0	0	1	1								0	1		1		1	14,59	10,81
12/4/25 12:00	92,93	64,75	4,37	23,81	1	0	0	1	1								0	1		1		1	17,82	8,95
12/4/25 13:00	91,39	66,91	3,59	20,89	1	0	0	1	1								0	1		1		1	18,49	10,46
12/4/25 14:00	93,80	74,38	4,74	14,68	1	0	0	1	1								0	1		1		1	22,52	19,13
12/4/25 15:00	92,92	78,06	3,01	11,85	1	0	0	1	1								0	1		1		1	24,09	21,05
12/4/25 16:00	94,71	79,27	3,01	12,43	1	0	0	1	1		1						0	1		1		1	19,26	18,86
12/4/25 17:00	102,57	97,46	2,07	3,03	1	0	0	1	1	1	1	1					0	1		1		1	15,08	13,06
12/4/25 18:00	112,48	109,17	2,99	0,32	1	0	0	1	1	1	1	1					0	1		1		1	8,15	5,88
12/4/25 19:00	114,33	112,01	2,26	0,05	1	0	0	1	1	1	1	1					0	1		1		1	7,37	5,71
12/4/25 20:00	114,13	110,43	3,70	0,00	1	0	0	1	1	1	1	1					0	1		1		1	10,52	5,70
12/4/25 21:00	109,30	104,53	4,77	0,00	1	0	0	1	1	1	1	1					0	1		1		1	10,65	5,46
12/4/25 22:00	99,97	95,50	4,47	0,00	1	0	0	1	1	1	1	1					0	1		1		1	7,61	4,99
12/4/25 23:00	89,28	84,91	4,36	0,00	1	0	0	1	1	1	1	1					0			1		1	4,75	4,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π : από 00:00 - 08:00 λόγω αστάθειας ανέμου και από 17:00-24:00 λόγω κακοκαιρίας

1. Περιορισμός Α/Π : από 00:00 - 08:00 λόγω αστάθειας ανέμου και από 17:00-24:00 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 13 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/4/25 0:00	79,15	75,30	3,85	0,00	1	0	0	1	1	1	1	1					0					1	3,58	3,95
13/4/25 1:00	72,69	69,33	3,36	0,00	1	0	0	1	1		1	1					0					1	4,03	3,63
13/4/25 2:00	69,67	66,26	3,41	0,00	1	0	0	1	1		1	1					0					1	3,43	3,48
13/4/25 3:00	67,22	63,91	3,31	0,00	1	0	0	1	1		1	1					0					1	3,02	3,35
13/4/25 4:00	65,80	62,63	3,17	0,00	1	0	0	1	1		1						0					1	2,62	3,28
13/4/25 5:00	67,91	64,61	3,30	0,00	1	0	0	1	1		1						0					1	2,51	3,38
13/4/25 6:00	72,34	64,92	7,34	0,08	1	0	0	1	1		1						0					1	8,23	9,31
13/4/25 7:00	79,70	61,37	14,99	3,34	1	0	0	1	1								0	1				1	17,28	16,83
13/4/25 8:00	86,36	55,54	20,75	10,07	1	0	0		1								0	1		1		1	24,01	24,21
13/4/25 9:00	88,85	51,12	21,83	15,91	1	0	0		1								0	1		1		1	31,80	26,33
13/4/25 10:00	90,18	50,54	20,42	19,22	1	0	0		1								0	1		1		1	37,35	24,84
13/4/25 11:00	90,45	51,57	16,89	21,99	1	0	0		1								0	1		1		1	31,59	22,32
13/4/25 12:00	90,13	48,21	18,48	23,44	1	0	0		1								0	1		1		1	26,57	19,43
13/4/25 13:00	90,04	49,01	17,30	23,73	1	0	0		1								0	1		1		1	22,24	18,21
13/4/25 14:00	87,20	50,91	12,96	23,33	1	0	0		1								0	1		1		1	15,40	13,67
13/4/25 15:00	84,09	51,67	10,76	21,66	1	0	0		1								0	1		1		1	14,43	11,75
13/4/25 16:00	83,82	53,60	11,30	18,91	1	0	0		1								0	1		1		1	16,58	11,71
13/4/25 17:00	86,42	61,52	10,88	14,02	1	0	0		1								0	1		1		1	12,93	12,07
13/4/25 18:00	88,33	73,25	8,41	6,66	1	0	0	1	1								0	1		1		1	15,94	13,78
13/4/25 19:00	93,07	82,21	10,30	0,57	1	0	0	1	1								0	1		1		1	30,57	27,78
13/4/25 20:00	102,07	79,21	22,86	0,00	1	0	0	1	1		1						0	1		1		1	41,30	30,57
13/4/25 21:00	101,68	82,50	19,18	0,00	1	0	0	1	1		1						0	1		1		1	35,81	30,43
13/4/25 22:00	94,40	74,23	20,17	0,00	1	0	0	1	1								0	1		1		1	41,89	28,27
13/4/25 23:00	84,97	64,74	20,23	0,00	1	0	0	1	1								0	1		1		1	27,54	21,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π: από 00:00-08:00 λόγω κακοκαιρίας, από 12:00-19:00 λόγω μη συμόρφωσης θερμικού παραγωγού στο ΤΕ λόγω κακής ποιότητας καυσίμου και 22:00-24:00 λόγω αστάθειας ανέμου
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 , ΑΕΡ3 και ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 14 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/4/25 0:00	75,30	56,62	18,67	0,00	1	0	0		1											1		1		1	24,12	18,77
14/4/25 1:00	68,69	53,26	15,43	0,00	1	0	0		1											1		1		1	21,51	17,14
14/4/25 2:00	65,67	54,12	11,55	0,00	1	0	0		1											1		1		1	21,26	16,39
14/4/25 3:00	64,23	50,67	13,56	0,00	1	0	0		1											1		1		1	19,29	16,01
14/4/25 4:00	63,51	48,90	14,61	0,00	1	0	0		1													1		1	20,71	15,81
14/4/25 5:00	66,37	50,61	15,75	0,00	1	0	0		1													1		1	25,58	18,70
14/4/25 6:00	72,98	52,08	20,81	0,09	1	0	0		1											1		1		1	31,16	21,81
14/4/25 7:00	83,32	56,01	23,45	3,86	1	0	0		1											1		1		1	32,50	24,93
14/4/25 8:00	91,75	57,67	22,44	11,64	1	0	0		1									1		1				1	35,29	26,58
14/4/25 9:00	96,28	56,81	22,02	17,45	1	0	0		1									1		1			1		35,46	26,89
14/4/25 10:00	95,94	60,55	14,19	21,20	1	0	0		1									1		1			1		32,20	27,69
14/4/25 11:00	94,70	65,12	6,63	22,96	1	0	0		1									1		1			1		25,67	25,68
14/4/25 12:00	95,72	64,99	6,80	23,93	1	0	0	0	1									1		1			1		25,27	24,62
14/4/25 13:00	95,03	62,28	8,06	24,69	1	0	0	0	1									1		1		1			24,37	24,15
14/4/25 14:00	94,13	53,94	15,96	24,23	1	0	0	0	1									1		1		1			37,90	23,84
14/4/25 15:00	89,54	47,08	20,18	22,28	1	0	0	0	1									1		1		1			39,90	21,24
14/4/25 16:00	88,03	47,54	21,72	18,77	1	0	0	0	1									1		1		1			36,01	23,12
14/4/25 17:00	88,92	50,42	25,97	12,53	1	0	0	0	1									1		1		1			35,87	26,58
14/4/25 18:00	92,21	60,56	25,78	5,87	1	0	0	0	1									1		1		1			38,79	27,61
14/4/25 19:00	97,45	70,55	26,37	0,53	1	0	0	1	1									1		1		1			40,78	29,17
14/4/25 20:00	104,96	77,04	27,91	0,00	1	0	0	1	1									1		1		1			39,98	31,42
14/4/25 21:00	102,02	71,60	30,42	0,00	1	0	0	1	1									1		1		1			39,34	30,56
14/4/25 22:00	94,17	65,85	28,31	0,00	1	0	0	1	1									1		1		1			32,47	28,20
14/4/25 23:00	83,01	59,82	23,19	0,00	1	0	0		1									1		1		1			28,09	24,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 15 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/4/25 0:00	73,12	59,77	13,35	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			25,05	21,93
15/4/25 1:00	67,36	56,58	10,79	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			20,56	20,16
15/4/25 2:00	65,09	57,06	8,03	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			19,04	18,98
15/4/25 3:00	62,77	57,24	5,53	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			17,69	16,64
15/4/25 4:00	62,65	55,66	6,99	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			18,56	16,46
15/4/25 5:00	65,27	60,09	5,18	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			19,53	18,90
15/4/25 6:00	71,31	68,56	2,63	0,11	1	0	0		1									1	0	1		1		1	19,43	19,25
15/4/25 7:00	81,96	75,24	2,66	4,06	1	0	0		1									1	0	1		1		1	24,17	24,21
15/4/25 8:00	89,69	75,67	2,81	11,21	1	0	0		1									1	0	1		1		1	23,09	21,92
15/4/25 9:00	92,99	74,49	1,77	16,72	1	0	0		1									1	0	1		1		1	13,40	9,97
15/4/25 10:00	94,63	73,85	0,46	20,32	1	0	0	1	1									1	0			1		1	13,05	13,10
15/4/25 11:00	93,67	70,79	0,47	22,41	1	0	0	1	1									1	0			1		1	11,16	11,10
15/4/25 12:00	92,16	66,59	2,07	23,50	1	0	0	1	1									1	0			1		1	11,39	8,65
15/4/25 13:00	94,64	62,74	8,43	23,47	1	0	0	1	1									1	0			1		1	25,79	12,63
15/4/25 14:00	92,04	55,09	15,21	21,75	1	0	0	1	1									1	0					1	34,26	17,56
15/4/25 15:00	88,13	53,91	15,20	19,02	1	0	0	1	1									1	0					1	17,72	16,21
15/4/25 16:00	86,86	60,66	11,92	14,28	1	0	0	1	1									1	0					1	21,31	19,82
15/4/25 17:00	88,21	60,76	19,40	8,05	1	0	0	1	1									1	0					1	32,26	25,85
15/4/25 18:00	91,36	64,26	22,79	4,31	1	0	0	1	1									1	0					1	39,37	27,37
15/4/25 19:00	96,22	69,22	26,16	0,84	1	0	0	1	1									1	0			1		1	41,72	28,79
15/4/25 20:00	101,88	76,71	25,17	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	43,77	30,54
15/4/25 21:00	98,82	77,66	21,16	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	33,72	29,66
15/4/25 22:00	90,60	71,35	19,25	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	31,82	27,08
15/4/25 23:00	80,37	66,92	13,44	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	25,05	20,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/4/25 0:00	72,35	60,63	11,72	0,00	1	0	0	1	1										0			1		1	20,42	12,34
16/4/25 1:00	66,80	55,02	11,79	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	24,06	19,41
16/4/25 2:00	63,93	52,94	10,98	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	25,68	17,93
16/4/25 3:00	62,57	54,58	7,99	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	19,01	16,43
16/4/25 4:00	61,50	55,23	6,27	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	15,45	15,36
16/4/25 5:00	64,52	58,96	5,56	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	18,23	18,25
16/4/25 6:00	70,46	67,39	3,01	0,06	1	0	0		1									1	0		1	1		1	18,74	18,47
16/4/25 7:00	80,49	76,18	1,34	2,97	1	0	0		1									1	0		1	1		1	22,42	22,26
16/4/25 8:00	89,90	78,91	0,91	10,08	1	0	0	1	1									1	0		1	1		1	13,85	12,56
16/4/25 9:00	93,66	76,05	1,50	16,11	1	0	0	1	1									1	0		1			1	16,28	16,28
16/4/25 10:00	93,72	72,64	1,13	19,95	1	0	0	1	1									1	0		1			1	13,69	13,66
16/4/25 11:00	93,65	69,67	1,74	22,24	1	0	0	1	1									1	0		1			1	11,40	11,07
16/4/25 12:00	93,65	69,50	0,79	23,36	1	0	0	1	1									1	0			1		1	10,01	9,63
16/4/25 13:00	94,09	68,86	1,62	23,61	1	0	0	1	1									1	0			1		1	10,39	10,40
16/4/25 14:00	92,95	67,55	2,60	22,80	1	0	0	1	1									1	0			1		1	10,43	10,02
16/4/25 15:00	88,34	61,16	6,24	20,94	1	0	0	1	1									1	0					1	15,99	12,54
16/4/25 16:00	86,68	61,16	7,32	18,20	1	0	0	1	1									1	0					1	19,81	15,69
16/4/25 17:00	86,57	63,96	9,04	13,57	1	0	0	1	1									1	0					1	22,53	20,19
16/4/25 18:00	87,73	73,93	7,21	6,58	1	0	0	1	1									1	0		1			1	17,74	13,13
16/4/25 19:00	90,21	84,19	5,41	0,61	1	0	0	1	1									1	0		1			1	17,66	15,47
16/4/25 20:00	96,85	93,88	2,97	0,00	1	0	0	1	1									1	0		1		1	1	22,14	20,69
16/4/25 21:00	93,45	91,06	2,39	0,00	1	0	1	1	1									1	0		1		1	1	12,13	12,05
16/4/25 22:00	86,05	80,94	5,11	0,00	1	0	0	1	1									1	0		1		1	1	15,79	14,46
16/4/25 23:00	77,75	74,16	3,59	0,00	1	0	0	1										1	0		1		1	1	20,57	20,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

D3 ΑΗΣ ένταξη (μονάδα για στρώσιμο μηχανής)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 17 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/4/25 0:00	69,94	68,91	1,03	0,00	1				1									1			1		1	1	14,35	11,53
17/4/25 1:00	64,03	63,50	0,53	0,00	1				1									1					1	1	10,77	10,71
17/4/25 2:00	62,18	61,04	1,13	0,00	1				1									1			1			1	15,90	15,97
17/4/25 3:00	60,65	55,11	5,54	0,00	1				1									1			1			1	16,85	14,54
17/4/25 4:00	60,02	56,12	3,89	0,00	1				1									1			1			1	14,58	13,90
17/4/25 5:00	62,69	60,71	1,98	0,00	1				1									1			1			1	16,59	16,63
17/4/25 6:00	68,23	67,63	0,48	0,12	1				1									1			1		1	1	16,56	16,12
17/4/25 7:00	77,98	73,99	0,28	3,71	1				1									1			1		1	1	20,77	20,87
17/4/25 8:00	88,26	76,89	0,79	10,57	1				1									1			1		1	1	24,29	24,26
17/4/25 9:00	93,24	75,63	1,64	15,97	1				1												1	1	1	1	20,79	18,32
17/4/25 10:00	95,20	72,78	2,69	19,72	1				1												1	1	1	1	18,58	15,91
17/4/25 11:00	95,00	71,65	1,50	21,86	1				1												1	1	1	1	10,86	7,25
17/4/25 12:00	93,26	69,36	0,88	23,02	1		1		1												1	1		1	10,23	10,12
17/4/25 13:00	93,84	69,43	1,03	23,37	1		1		1												1	1		1	10,50	10,36
17/4/25 14:00	91,06	67,93	0,56	22,56	1		1		1												1	1		1	8,51	8,43
17/4/25 15:00	87,43	67,11	0,33	19,99	1				1									1			1	1		1	8,50	9,64
17/4/25 16:00	86,40	71,03	0,31	15,06	1				1									1			1	1		1	17,85	17,92
17/4/25 17:00	86,11	77,54	0,02	8,56	1				1									1			1	1		1	23,25	23,29
17/4/25 18:00	88,54	82,13	0,00	6,40	1				1									1			1	1		1	18,49	16,15
17/4/25 19:00	89,65	88,78	0,14	0,72	1			1	1									1			1	1	1	1	17,06	16,40
17/4/25 20:00	93,35	92,87	0,47	0,00	1			1	1									1			1	1	1	1	18,74	18,71
17/4/25 21:00	88,08	87,23	0,86	0,00	1			1	1									1			1	1	1	1	16,54	16,42
17/4/25 22:00	82,15	80,71	1,43	0,00	1			1	1									1			1		1	1	14,89	14,89
17/4/25 23:00	75,43	73,90	1,54	0,00	1			1	1												1		1	1	15,43	15,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 18 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/4/25 0:00	69,60	68,11	1,48	0,00	1			1	1												1		1	1	9,66	9,51
18/4/25 1:00	64,82	63,63	1,19	0,00	1				1												1		1	1	16,21	16,35
18/4/25 2:00	61,97	61,27	0,70	0,00	1				1												1		1	1	15,80	15,82
18/4/25 3:00	60,81	60,00	0,81	0,00	1				1												1		1	1	14,64	14,69
18/4/25 4:00	60,01	59,26	0,75	0,00	1				1												1		1	1	13,81	13,84
18/4/25 5:00	62,18	61,59	0,59	0,00	1				1												1		1	1	15,91	15,94
18/4/25 6:00	65,45	64,83	0,46	0,16	1				1												1	1	1	1	14,38	13,66
18/4/25 7:00	72,63	68,15	1,01	3,47	1				1												1	1	1	1	15,68	15,70
18/4/25 8:00	80,90	70,24	0,50	10,17	1				1												1	1	1	1	17,30	17,30
18/4/25 9:00	85,00	69,41	0,00	15,59	1				1												1	1	1	1	16,01	16,04
18/4/25 10:00	86,46	66,96	0,10	19,41	1				1												1	1	1	1	13,60	13,66
18/4/25 11:00	86,76	64,67	0,29	21,80	1				1												1	1	1	1	11,43	11,42
18/4/25 12:00	87,22	64,41	0,09	22,72	1				1												1	1	1	1	5,83	6,65
18/4/25 13:00	88,28	65,23	0,08	22,97	1				1												1	1	1	1	3,21	3,09
18/4/25 14:00	87,39	64,93	0,03	22,43	1		1		1												1		1	1	3,64	3,93
18/4/25 15:00	84,79	64,09	0,10	20,59	1		1		1												1		1	1	4,67	3,87
18/4/25 16:00	84,01	65,84	0,68	17,50	1		1		1		1										1			1	7,85	8,74
18/4/25 17:00	85,40	73,30	0,10	12,00	1		1		1		1										1			1	12,88	12,17
18/4/25 18:00	85,55	80,76	0,01	4,78	1		1		1		1							1			1			1	15,60	15,66
18/4/25 19:00	87,21	86,78	0,03	0,40	1		1		1		1							1			1		1	1	17,49	16,87
18/4/25 20:00	87,72	87,20	0,52	0,00	1		1		1		1							1			1		1	1	15,40	15,41
18/4/25 21:00	82,18	77,46	4,73	0,00	1				1									1			1		1	1	19,60	19,83
18/4/25 22:00	78,03	73,85	4,18	0,00	1				1									1			1		1	1	23,39	23,39
18/4/25 23:00	73,43	68,02	5,41	0,00	1				1									1			1		1	1	20,98	20,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 19 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/4/25 0:00	68,53	57,02	11,51	0,00	1				1									1			1		1	1	23,42	15,98
19/4/25 1:00	64,66	52,27	12,39	0,00	1				1									1			1			1	26,83	18,63
19/4/25 2:00	62,72	50,39	12,33	0,00	1				1									1			1			1	25,96	16,55
19/4/25 3:00	60,99	50,06	10,93	0,00	1				1									1			1			1	22,08	14,90
19/4/25 4:00	60,23	48,85	11,38	0,00	1				1									1			1			1	22,48	14,14
19/4/25 5:00	62,36	51,80	10,56	0,00	1				1									1			1			1	21,41	16,30
19/4/25 6:00	67,18	55,28	11,76	0,14	1				1									1			1			1	25,50	20,07
19/4/25 7:00	75,73	57,53	13,97	4,23	1				1									1			1			1	23,77	22,66
19/4/25 8:00	83,69	60,25	11,99	11,46	1				1									1			1			1	26,61	25,02
19/4/25 9:00	89,58	60,38	12,32	16,88	1				1									1			1			1	35,11	26,32
19/4/25 10:00	92,41	63,23	8,87	20,31	1				1									1			1			1	43,08	24,50
19/4/25 11:00	93,81	64,58	6,43	22,81	1				1									1			1		1	1	27,80	17,53
19/4/25 12:00	94,03	66,63	3,16	24,23	1				1									1			1		1	1	13,67	8,00
19/4/25 13:00	95,08	69,81	1,83	23,43	1			1	1												1		1	1	11,35	9,18
19/4/25 14:00	93,83	69,39	2,34	22,09	1			1	1												1		1	1	14,13	11,72
19/4/25 15:00	89,81	65,83	2,83	21,16	1			1	1												1		1	1	13,90	8,46
19/4/25 16:00	89,22	67,73	4,03	17,46	1			1	1												1		1	1	15,65	11,60
19/4/25 17:00	89,31	71,43	5,48	12,40	1			1	1												1		1	1	22,40	16,82
19/4/25 18:00	91,84	79,99	5,56	6,28	1			1	1									1			1		1	1	22,63	20,79
19/4/25 19:00	95,11	88,85	5,55	0,70	1			1	1									1			1		1	1	22,01	17,04
19/4/25 20:00	100,28	92,66	7,61	0,00	1			1	1									1			1		1	1	19,46	18,86
19/4/25 21:00	96,05	88,33	7,72	0,00	1		1	1	1												1		1	1	27,42	19,56
19/4/25 22:00	87,66	79,92	7,73	0,00	1		1	1	1												1		1	1	23,69	13,65
19/4/25 23:00	77,56	70,39	7,17	0,00	1		1	1													1		1	1	7,94	9,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 20 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/4/25 0:00	72,05	63,73	8,32	0,00	1		1	1													1		1	1	14,82	12,04
20/4/25 1:00	68,01	59,09	8,92	0,00	1		1														1		1	1	13,18	12,58
20/4/25 2:00	64,94	54,68	10,26	0,00	1		1				1										1		1	1	18,11	14,96
20/4/25 3:00	63,14	51,54	11,60	0,00	1		1				1										1			1	20,72	18,82
20/4/25 4:00	61,38	50,57	10,81	0,00	1		1				1										1			1	25,69	17,59
20/4/25 5:00	62,76	53,93	8,83	0,00	1		1				1										1			1	18,67	18,60
20/4/25 6:00	65,34	53,65	11,56	0,13	1		1				1										1			1	19,90	19,51
20/4/25 7:00	72,41	57,98	10,69	3,74	1		1				1										1			1	20,37	19,87
20/4/25 8:00	80,33	61,92	7,91	10,50	1		1				1										1		1	1	18,85	18,75
20/4/25 9:00	86,84	63,11	7,56	16,17	1		1				1										1		1	1	19,63	19,62
20/4/25 10:00	89,70	60,57	8,64	20,49	1		1				1										1		1	1	20,13	18,15
20/4/25 11:00	89,35	53,52	12,97	22,86	1		1				1										1			1	27,34	18,79
20/4/25 12:00	87,25	45,88	17,35	24,02	1		1				1										1			1	35,80	19,43
20/4/25 13:00	84,25	43,73	16,55	23,97	1		1				1										1			1	30,37	16,54
20/4/25 14:00	79,11	43,93	12,07	23,11	1		1				1										1			1	19,81	12,24
20/4/25 15:00	74,63	44,28	9,12	21,22	1		1				1										1			1	12,13	9,08
20/4/25 16:00	73,96	45,85	9,93	18,19	1		1				1										1			1	12,21	11,47
20/4/25 17:00	75,95	47,46	14,89	13,60	1		1				1										1			1	22,07	18,47
20/4/25 18:00	78,49	56,18	15,56	6,75	1		1				1										1			1	24,81	17,44
20/4/25 19:00	81,04	66,76	13,54	0,74	1		1				1							1			1			1	25,25	19,50
20/4/25 20:00	86,56	71,40	15,16	0,00	1		1				1							1			1			1	33,10	25,92
20/4/25 21:00	84,29	75,75	8,54	0,00	1		1				1							1			1			1	25,33	25,25
20/4/25 22:00	78,29	70,58	7,71	0,00	1		1				1							1			1			1	23,46	23,46
20/4/25 23:00	72,15	63,93	8,22	0,00	1		1				1							1			1			1	21,38	20,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 21 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/4/25 0:00	66,59	59,99	6,60	0,00	1		1											1			1			1	20,28	17,73
21/4/25 1:00	63,24	55,44	7,80	0,00	1		1											1			1			1	22,15	17,25
21/4/25 2:00	61,48	51,65	9,83	0,00	1		1											1			1			1	23,61	15,35
21/4/25 3:00	59,85	52,98	6,87	0,00	1		1											1			1			1	18,20	13,83
21/4/25 4:00	59,22	55,52	3,70	0,00	1		1											1			1			1	13,41	13,13
21/4/25 5:00	61,36	58,46	2,89	0,00	1		1											1			1			1	15,24	15,29
21/4/25 6:00	64,03	62,82	1,06	0,15	1		1											1			1		1	1	13,39	12,08
21/4/25 7:00	71,35	67,16	0,19	4,00	1		1											1			1		1	1	13,89	13,96
21/4/25 8:00	77,96	66,56	0,46	10,94	1		1											1			1		1	1	13,55	13,56
21/4/25 9:00	83,79	67,65	0,16	15,98	1		1											1			1		1	1	14,50	14,42
21/4/25 10:00	86,76	65,52	1,31	19,93	1		1											1			1		1	1	13,48	13,41
21/4/25 11:00	87,36	62,03	3,37	21,97	1		1											1			1		1	1	13,12	12,05
21/4/25 12:00	87,82	60,15	4,78	22,89	1		1														1		1	1	17,90	16,55
21/4/25 13:00	87,90	60,97	6,55	20,38	1		1														1		1	1	21,26	21,39
21/4/25 14:00	86,02	61,53	6,50	17,98	1		1														1		1	1	21,50	20,79
21/4/25 15:00	81,77	61,74	4,09	15,93	1		1	1													1			1	11,20	9,79
21/4/25 16:00	82,03	66,17	1,92	13,95	1		1	1													1			1	14,88	14,39
21/4/25 17:00	81,86	71,59	1,08	9,20	1		1	1													1		1	1	12,57	12,51
21/4/25 18:00	84,21	78,08	1,23	4,90	1		1	1													1		1	1	15,79	15,48
21/4/25 19:00	87,07	84,23	2,19	0,65	1		1	1										1			1		1	1	18,89	19,04
21/4/25 20:00	91,88	89,13	2,74	0,00	1		1	1										1			1		1	1	24,52	24,52
21/4/25 21:00	88,01	84,40	3,61	0,00	1		1	1										1			1		1	1	20,81	20,67
21/4/25 22:00	80,10	75,82	4,28	0,00	1		1	1										1			1		1	1	15,45	15,02
21/4/25 23:00	72,93	69,08	3,84	0,00	1		1											1			1		1	1	19,62	19,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 22 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/4/25 0:00	67,11	63,79	3,32	0,00	1		1											1			1		1	1	13,84	13,77
22/4/25 1:00	63,21	60,50	2,70	0,00	1		1											1			1			1	16,49	16,62
22/4/25 2:00	61,30	58,71	2,59	0,00	1		1											1			1			1	15,23	15,18
22/4/25 3:00	59,41	56,21	3,20	0,00	1		1											1			1			1	13,37	13,34
22/4/25 4:00	59,48	55,57	3,90	0,00	1		1											1			1			1	13,47	13,37
22/4/25 5:00	62,12	57,14	4,98	0,00	1		1											1			1			1	16,14	16,00
22/4/25 6:00	67,77	63,97	3,68	0,12	1		1											1			1		1	1	16,49	15,94
22/4/25 7:00	78,39	69,45	6,04	2,90	1		1											1			1		1	1	22,08	22,08
22/4/25 8:00	88,57	70,01	8,96	9,61	1		1											1			1		1	1	25,90	25,27
22/4/25 9:00	94,98	70,51	13,30	11,16	1		1											1			1		1	1	32,49	23,02
22/4/25 10:00	96,33	73,25	11,96	11,12	1		1	1										1			1			1	34,18	25,14
22/4/25 11:00	98,08	87,60	1,50	8,99	1		1	1										1			1		1	1	24,97	24,47
22/4/25 12:00	100,39	92,53	0,47	7,39	1		1	1										1			1		1	1	25,61	25,50
22/4/25 13:00	102,03	95,06	1,36	5,61	1		1	1			1							1			1		1	1	24,17	24,01
22/4/25 14:00	101,33	80,90	15,39	5,04	1		1	1			1							1			1		1	1	31,10	26,51
22/4/25 15:00	96,70	85,56	5,02	6,11	1		1	1			1							1			1			1	27,35	25,71
22/4/25 16:00	95,68	86,78	5,51	3,39	1		1	1			1							1			1			1	26,84	25,59
22/4/25 17:00	97,36	72,05	17,60	7,70	1		1	1			1	1									1			1	35,86	23,81
22/4/25 18:00	95,63	74,07	16,55	5,01	1		1	1			1	1									1			1	37,08	26,55
22/4/25 19:00	98,12	78,14	19,27	0,71	1		1	1			1							1			1			1	45,22	29,36
22/4/25 20:00	102,04	90,13	11,90	0,00	1		1	1			1							1			1			1	39,40	30,13
22/4/25 21:00	96,24	92,37	3,87	0,00	1		1	1			1							1			1		1	1	24,03	23,86
22/4/25 22:00	86,76	80,31	6,44	0,00	1		1	1			1										1		1	1	21,31	20,14
22/4/25 23:00	77,74	67,23	10,50	0,00	1		1	1			1										1		1	1	19,79	13,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 23 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/4/25 0:00	71,04	61,68	9,36	0,00	1		1	1													1		1	1	18,92	12,17
23/4/25 1:00	66,32	62,11	4,21	0,00	1		1														1		1	1	19,70	19,67
23/4/25 2:00	62,97	55,43	7,54	0,00	1		1														1		1	1	17,75	16,92
23/4/25 3:00	61,45	52,92	8,53	0,00	1		1														1		1	1	19,07	15,37
23/4/25 4:00	61,38	52,65	8,74	0,00	1		1														1		1	1	18,86	15,28
23/4/25 5:00	64,73	54,44	10,29	0,00	1		1														1		1	1	21,09	18,47
23/4/25 6:00	70,67	63,98	6,54	0,15	1		1											1			1		1	1	18,96	18,80
23/4/25 7:00	81,73	70,09	7,86	3,78	1		1											1			1		1	1	23,14	23,12
23/4/25 8:00	91,65	77,94	3,56	10,14	1		1				1							1			1		1	1	23,14	23,12
23/4/25 9:00	97,14	79,51	2,28	15,35	1		1				1							1			1		1	1	23,37	23,37
23/4/25 10:00	99,27	78,04	1,59	19,64	1		1				1							1			1		1	1	21,24	20,87
23/4/25 11:00	99,56	75,67	1,76	22,13	1		1				1							1			1		1	1	17,24	16,47
23/4/25 12:00	100,41	70,65	6,31	23,45	1		1	1													1		1	1	18,00	14,94
23/4/25 13:00	101,07	66,85	10,67	23,54	1		1	1													1		1	1	25,03	17,46
23/4/25 14:00	99,33	61,76	14,70	22,87	1		1	1													1		1	1	30,56	17,99
23/4/25 15:00	94,48	55,48	18,18	20,82	1		1	1													1			1	36,47	20,83
23/4/25 16:00	93,78	55,34	20,82	17,63	1		1	1													1			1	41,59	23,42
23/4/25 17:00	94,33	55,84	25,71	12,78	1		1	1													1			1	46,55	27,60
23/4/25 18:00	94,48	61,68	26,62	6,17	1		1	1													1			1	43,56	28,31
23/4/25 19:00	96,47	70,38	25,29	0,81	1		1	1													1		1	1	45,43	28,91
23/4/25 20:00	100,93	74,55	26,38	0,00	1		1	1													1		1	1	46,88	30,22
23/4/25 21:00	95,49	67,64	27,85	0,00	1		1	1													1		1	1	46,32	28,60
23/4/25 22:00	85,88	61,05	24,83	0,00	1		1	1													1		1	1	37,80	25,04
23/4/25 23:00	77,63	55,28	22,34	0,00	1		1														1		1	1	33,09	23,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/4/25 0:00	70,82	50,19	20,63	0,00	1		1														1		1	1	26,05	21,20
24/4/25 1:00	66,62	46,94	19,68	0,00	1		1														1		1	1	23,88	19,86
24/4/25 2:00	63,90	46,21	17,69	0,00	1		1														1		1	1	20,28	17,80
24/4/25 3:00	62,26	46,49	15,77	0,00	1		1														1		1	1	19,10	16,17
24/4/25 4:00	62,37	46,83	15,54	0,00	1		1														1		1	1	20,63	16,26
24/4/25 5:00	65,76	48,13	17,62	0,00	1		1														1		1	1	23,54	19,21
24/4/25 6:00	71,69	52,55	19,06	0,08	1		1														1		1	1	30,96	21,42
24/4/25 7:00	81,59	60,34	19,68	1,58	1		1														1		1	1	35,36	22,31
24/4/25 8:00	93,13	69,16	19,04	4,93	1		1	1													1			1	37,46	27,76
24/4/25 9:00	99,98	72,43	15,80	11,75	1		1	1													1		1	1	40,32	27,87
24/4/25 10:00	101,38	68,09	16,90	16,39	1		1	1													1		1	1	46,45	24,90
24/4/25 11:00	101,44	72,15	12,44	16,85	1		1	1													1		1	1	39,93	24,50
24/4/25 12:00	102,99	76,70	12,01	14,28	1		1	1													1		1	1	39,93	27,57
24/4/25 13:00	105,45	76,92	12,47	16,06	1		1	1			1										1		1	1	37,40	24,40
24/4/25 14:00	102,33	76,54	10,25	15,54	1		1	1			1										1		1	1	39,46	21,79
24/4/25 15:00	97,71	75,63	12,15	9,94	1		1	1			1										1		1	1	39,24	22,74
24/4/25 16:00	96,46	76,81	12,63	7,02	1		1	1			1										1		1	1	39,08	24,28
24/4/25 17:00	96,43	73,60	14,91	7,92	1		1	1			1										1		1	1	26,20	22,81
24/4/25 18:00	97,17	72,51	18,78	5,89	1		1	1			1										1		1	1	29,71	22,52
24/4/25 19:00	97,72	76,71	20,21	0,79	1		1	1													1		1	1	28,78	27,58
24/4/25 20:00	104,86	85,35	19,51	0,00	1			1			1									1	1		1	1	36,99	31,37
24/4/25 21:00	98,61	79,70	18,91	0,00	1			1			1									1	1		1	1	43,78	29,53
24/4/25 22:00	88,88	69,76	19,12	0,00	1			1												1	1		1	1	38,87	23,65
24/4/25 23:00	79,42	65,66	13,76	0,00	1			1			1									1	1		1	1	24,79	21,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 25 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/4/25 0:00	72,69	57,68	15,01	0,00	1	0	0	1	0		1		0				0		1		1	1	28,33	19,96
25/4/25 1:00	67,59	51,79	15,80	0,00	1	0	0	1	0		1		0				0		1			1	36,12	19,49
25/4/25 2:00	64,85	50,02	14,82	0,00	1	0	0	1	0		1		0				0		1			1	40,50	18,70
25/4/25 3:00	63,53	48,13	15,40	0,00	1	0	0	1	0		1		0				0		1			1	17,56	15,85
25/4/25 4:00	63,02	48,75	14,27	0,00	1	0	0	1	0		1		0				0		1			1	18,12	15,71
25/4/25 5:00	66,39	56,31	10,08	0,00	1	0	0	1	0		1		0				0		1			1	26,11	18,52
25/4/25 6:00	72,16	64,99	6,98	0,18	1	0	0	1	0		1		0				0		1		1	1	21,46	20,99
25/4/25 7:00	83,37	75,73	4,03	3,61	1	0	0	1	0		1		0				0		1		1	1	24,89	24,96
25/4/25 8:00	94,19	82,36	2,31	9,52	1	0	0	1	0		1		0				0	1	1		1	1	27,17	27,21
25/4/25 9:00	99,40	86,10	1,20	12,09	1	0	0	1	0		1		0				0	1	1		1	1	28,84	28,81
25/4/25 10:00	100,88	85,78	0,52	14,59	1	0	0	1	0		1		0				0	1	1		1	1	27,91	27,83
25/4/25 11:00	104,08	84,76	0,72	18,60	1	0	0	1	0		1		0				0	1	1		1	1	26,97	26,97
25/4/25 12:00	107,43	87,35	1,24	18,84	1	0	0	1	0		1	1	0				0	1	1		1	1	27,84	26,93
25/4/25 13:00	108,22	94,22	1,99	12,01	1	0		1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	28,85	26,83
25/4/25 14:00	105,11	94,50	1,10	9,52	1	0		1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	20,71	20,50
25/4/25 15:00	100,58	90,50	1,13	8,95	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	16,67	16,65
25/4/25 16:00	100,45	89,69	2,71	8,05	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	17,35	17,39
25/4/25 17:00	98,84	92,52	2,53	3,79	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	19,96	19,99
25/4/25 18:00	99,50	92,42	3,11	3,97	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	20,47	20,51
25/4/25 19:00	100,83	96,40	3,49	0,94	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0	1	1			1	24,71	24,81
25/4/25 20:00	105,27	102,19	3,07	0,00	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0		1			1	33,02	31,04
25/4/25 21:00	100,69	99,09	1,60	0,00	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0		1			1	30,17	30,13
25/4/25 22:00	90,50	90,28	0,22	0,00	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0		1			1	22,84	22,70
25/4/25 23:00	80,82	79,91	0,91	0,00	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0		1			1	13,31	12,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργια ΑΕΡ 1, ΑΕΡ 2 & ΑΕΡ 3 λόγω κακοκαρίας.
2. Περιορισμός Α/Π (02:00-05:00) λόγω ταλάντωσης συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 26 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/4/25 0:00	71,87	70,30	1,56	0,00	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0		1				11,65	6,51
26/4/25 1:00	64,71	62,32	2,39	0,00	1	0	1	1	0	1	1	1	0				0		1				8,19	4,03
26/4/25 2:00	62,65	60,01	2,64	0,00	1	0	1	1			1	1	0				0		1				10,49	6,97
26/4/25 3:00	61,35	58,09	3,26	0,00	1	0	1	1					0				0		1			1	11,96	8,08
26/4/25 4:00	61,23	58,96	2,26	0,00	1	0	1	1					0				0		1			1	8,82	8,48
26/4/25 5:00	64,92	61,81	3,11	0,00	1	0	1	1					0				0		1			1	12,05	12,12
26/4/25 6:00	69,95	67,02	2,72	0,20	1	0	1	1					0				0		1		1	1	12,73	11,56
26/4/25 7:00	80,51	74,66	1,80	4,04	1	0	1	1					0				0		1		1	1	16,41	16,36
26/4/25 8:00	90,30	78,67	1,18	10,44	1	0	1	1					0				0		1		1	1	17,54	16,61
26/4/25 9:00	97,72	81,46	0,63	15,63	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	11,61	10,28
26/4/25 10:00	100,84	80,71	0,82	19,31	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	16,10	15,38
26/4/25 11:00	100,27	78,68	0,95	20,64	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	12,42	12,26
26/4/25 12:00	101,11	79,45	1,13	20,52	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	13,17	13,17
26/4/25 13:00	101,52	78,40	1,33	21,80	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	12,52	12,36
26/4/25 14:00	98,59	78,69	1,82	18,08	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	13,58	13,15
26/4/25 15:00	94,83	76,52	1,43	16,88	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	12,49	12,37
26/4/25 16:00	94,37	77,53	1,26	15,58	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	16,46	16,36
26/4/25 17:00	95,56	80,91	1,55	13,09	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	18,13	15,78
26/4/25 18:00	95,51	88,40	0,88	6,23	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	21,85	21,85
26/4/25 19:00	97,68	96,48	0,24	0,96	1	0	1	1	0		1		0				0	1	1		1	1	25,79	25,63
26/4/25 20:00	102,14	101,60	0,53	0,00	1	0	1	1	0		1		0				0	1	1		1	1	29,83	29,77
26/4/25 21:00	96,81	95,56	1,25	0,00	1	0	1	1	0		1		0				0	1	1		1	1	24,68	24,52
26/4/25 22:00	88,49	87,22	1,27	0,00	1	0	1	1	0		1		0				0	1	1		1	1	18,55	18,43
26/4/25 23:00	80,67	79,60	1,07	0,00	1	0	1	1	0				0				0	1	1			1	13,46	13,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργια ΑΕΡ 1, ΑΕΡ 2 & ΑΕΡ 3 λόγω κακοκαρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 27 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/4/25 0:00	74,26	73,30	0,96	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	11,85	11,84
27/4/25 1:00	70,40	69,98	0,42	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	10,48	10,45
27/4/25 2:00	67,14	66,84	0,30	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	7,20	7,07
27/4/25 3:00	65,49	64,49	0,99	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	9,99	10,16
27/4/25 4:00	65,20	64,81	0,39	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	12,43	12,45
27/4/25 5:00	67,75	67,70	0,05	0,00	1	0	1	1	0				0			1	0		1			1	11,64	10,64
27/4/25 6:00	70,85	70,55	0,03	0,27	1	0	1	1	0				0			1	0		1			1	10,60	10,56
27/4/25 7:00	80,00	75,01	0,54	4,45	1	0	1	1	0				0			1	0		1			1	15,48	15,51
27/4/25 8:00	87,97	76,78	0,70	10,50	1	0	1	1	0				0			1	0		1			1	17,46	17,50
27/4/25 9:00	92,98	78,93	0,09	13,97	1	0	1	1	0				0			1	0		1			1	19,00	18,96
27/4/25 10:00	96,32	79,85	0,26	16,21	1	0	1	1	0		0		0			1	0		1			1	20,25	20,21
27/4/25 11:00	97,49	77,88	0,88	18,73	1	0	1	1	0		0		0			1	0		1			1	18,92	18,85
27/4/25 12:00	96,70	76,99	1,32	18,39	1	0	1	1	0		0		0			1	0		1			1	18,26	18,30
27/4/25 13:00	96,68	76,35	1,83	18,50	1	0	1	1	0		0		0			1	0		1			1	18,56	18,35
27/4/25 14:00	95,06	74,16	1,68	19,21	1	0	1	0	0		0		0			1	0		1			1	16,84	14,84
27/4/25 15:00	89,87	70,98	1,17	17,72	1	0	1	0	0		1		0			1	0	1	1			1	12,45	12,74
27/4/25 16:00	88,59	74,39	0,65	13,55	1	0	1	0	0		1	1	0				0	1	1			1	19,52	18,72
27/4/25 17:00	89,38	78,82	0,68	9,87	1	0	1	0	0		1	1	0		1		0	1	1			1	16,92	16,91
27/4/25 18:00	92,87	86,89	0,49	5,50	1	0	1	0	0		1	1	0		1		0	1	1			1	21,73	19,72
27/4/25 19:00	95,08	93,87	0,26	0,94	1	0	1	0	0		1	1	0		1		0	1	1			1	25,28	21,19
27/4/25 20:00	100,29	99,75	0,54	0,00	1	0	1	0	0		1	1	0		1		0	1	1			1	19,44	15,93
27/4/25 21:00	96,68	95,42	1,26	0,00	1	0	1	1	0		1		0				0	1	1		1	1	24,21	24,21
27/4/25 22:00	88,09	86,45	1,64	0,00	1	0	1	1	0		1		0				0	1	1		1	1	17,53	17,46
27/4/25 23:00	79,56	78,58	0,97	0,00	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	14,46	14,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 & ΑΕΡ 3 λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 6.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 28 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/4/25 0:00	72,54	71,77	0,77	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	12,66	12,54
28/4/25 1:00	68,04	67,33	0,71	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	8,04	7,99
28/4/25 2:00	66,02	64,05	1,96	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	8,68	8,57
28/4/25 3:00	64,74	62,54	2,19	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	12,10	12,10
28/4/25 4:00	64,71	63,43	1,27	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	12,03	11,99
28/4/25 5:00	68,53	67,08	1,44	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	12,80	12,01
28/4/25 6:00	74,73	73,06	1,41	0,27	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	14,37	14,45
28/4/25 7:00	88,63	82,98	1,17	4,47	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	19,64	19,21
28/4/25 8:00	97,41	86,59	0,50	10,31	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	19,69	19,76
28/4/25 9:00	103,30	88,33	0,21	14,76	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	21,28	21,18
28/4/25 10:00	105,76	87,73	0,36	17,67	1	0	1	1	0				0				0	1	1		1	1	19,81	19,67
28/4/25 11:00	106,77	87,12	0,37	19,27	1	0	1	1	0				0		1		0	1	1		1	1	14,13	13,61
28/4/25 12:00	106,78	85,32	0,35	21,11	1	0	1	1	0				0		1		0	1	1		1	1	13,13	12,90
28/4/25 13:00	105,44	84,97	0,44	20,03	1	0	1	1	0		1		0		1		0		1		1	1	12,76	11,46
28/4/25 14:00	102,33	83,31	0,59	18,43	1	0	1	1	0		1		0	1	1		0		1		1	1	7,84	6,77
28/4/25 15:00	98,70	77,88	1,58	19,24	1	0	1	1	0		1		0	1	1		0		1		1	1	5,18	2,30
28/4/25 16:00	97,80	78,13	2,35	17,32	1	0	1	1	0		1		0	1	1		0		1			1	5,79	6,46
28/4/25 17:00	96,81	76,87	7,22	12,72	1	0	1	1	0		1		0		1		0		1			1	18,71	15,13
28/4/25 18:00	97,68	79,62	11,26	6,80	1	0	1	1	0		1		0		1	1	0		1			1	23,47	19,34
28/4/25 19:00	99,82	86,29	12,53	1,00	1	0	1	1	0		1		0		1	1	0		1			1	28,05	27,22
28/4/25 20:00	105,12	89,75	15,36	0,00	1	0	1	1	0		1		0		1	1	0		1			1	31,65	31,55
28/4/25 21:00	100,61	88,92	11,69	0,00	1	0	1	1	0		1		0			1	0		1		1	1	27,47	26,92
28/4/25 22:00	90,46	76,45	14,02	0,00	1	0	1	1	0				0			1	0		1		1	1	23,94	23,68
28/4/25 23:00	81,14	69,23	11,91	0,00	1	0	1		0				0			1	0		1		1	1	23,75	22,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας των νέων αεριοστροβίλων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 29 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/4/25 0:00	73,62	62,21	11,40	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1		1	1	17,17	14,62
29/4/25 1:00	69,27	53,65	15,61	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	25,69	16,67
29/4/25 2:00	67,12	52,82	14,29	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	23,09	14,55
29/4/25 3:00	66,22	52,85	13,37	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	19,15	13,58
29/4/25 4:00	66,16	53,56	12,60	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	18,58	13,42
29/4/25 5:00	70,26	55,38	14,88	0,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	25,21	17,55
29/4/25 6:00	76,93	56,19	20,39	0,35	1	0	1	1	0				0				0		1			1	36,55	22,94
29/4/25 7:00	89,99	64,34	20,66	5,00	1	0	1	1	0				0				0		1			1	40,80	26,89
29/4/25 8:00	100,04	71,49	17,60	10,96	1	0	1	1	0		0		0				0		1		1	1	35,41	29,02
29/4/25 9:00	106,47	76,20	14,90	15,37	1	0	1	1	0		0		0				0		1		1	1	33,45	31,06
29/4/25 10:00	107,92	77,41	13,09	17,41	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	30,21	26,54
29/4/25 11:00	107,02	71,26	17,33	18,43	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	37,26	22,71
29/4/25 12:00	108,70	72,16	17,77	18,76	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	37,94	23,36
29/4/25 13:00	107,93	71,24	18,29	18,40	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	37,66	23,04
29/4/25 14:00	106,36	69,13	19,13	18,11	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	39,27	21,83
29/4/25 15:00	98,89	70,70	10,34	17,86	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	18,19	11,16
29/4/25 16:00	98,69	73,17	9,64	15,87	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	15,51	10,19
29/4/25 17:00	100,65	72,98	16,43	11,24	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	29,14	20,96
29/4/25 18:00	102,78	76,30	21,08	5,41	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	41,67	29,81
29/4/25 19:00	105,18	86,27	18,00	0,91	1	0	1	1	0		0		0		1		0		1		1	1	39,72	31,53
29/4/25 20:00	109,05	94,98	14,06	0,00	1	0	1	1	0		0		0		1	1	0		1		1	1	32,33	29,27
29/4/25 21:00	103,31	93,70	9,61	0,00	1	0	1	1	1		0		0			1	0		1		1	1	22,90	19,56
29/4/25 22:00	92,43	83,53	8,91	0,00	1	0	1	1	1		0		0			1	0		1		1	1	21,29	14,29
29/4/25 23:00	82,87	72,75	10,11	0,00	1	0	1		1		0		0			1	0		1			1	23,26	20,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Περιορισμός Α/Π (15:00 - 17:00) λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 6.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 30 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/4/25 0:00	75,59	67,70	7,89	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1			1	18,56	15,58
30/4/25 1:00	70,52	63,78	6,73	0,00	1	0	1		1					0			0		1			1	17,47	16,40
30/4/25 2:00	68,14	63,07	5,07	0,00	1	0	1		1					0			0		1			1	15,55	15,52
30/4/25 3:00	66,74	61,06	5,68	0,00	1	0	1		1					0			0		1			1	14,26	14,10
30/4/25 4:00	66,73	61,69	5,04	0,00	1	0	1		1					0			0		1			1	14,12	14,09
30/4/25 5:00	70,93	65,84	5,09	0,00	1	0	1		1					0			0		1			1	17,45	17,11
30/4/25 6:00	78,10	73,81	4,23	0,06	1	0	1		1					0			0		1		1	1	17,96	18,05
30/4/25 7:00	90,51	85,02	4,15	1,34	1	0	1		1					0			0		1		1	1	23,26	21,56
30/4/25 8:00	97,61	92,75	2,46	2,40	1	0	1	1	1					0			0		1		1	1	20,76	20,50
30/4/25 9:00	105,38	99,62	2,55	3,21	1	0	1	1	1			1		0			0		1		1	1	23,35	23,31
30/4/25 10:00	107,93	97,46	3,75	6,72	1	0	1	1	1	1		1		0			0		1		1	1	20,73	19,41
30/4/25 11:00	110,51	99,33	5,44	5,74	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	22,57	21,57
30/4/25 12:00	114,68	98,79	10,28	5,62	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	18,34	16,62
30/4/25 13:00	116,54	106,08	5,90	4,56	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	13,90	12,05
30/4/25 14:00	115,67	106,95	4,64	4,08	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	23,24	23,13
30/4/25 15:00	111,88	104,82	3,59	3,47	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	22,41	22,38
30/4/25 16:00	110,53	105,27	2,75	2,51	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	22,10	22,10
30/4/25 17:00	112,55	104,07	7,02	1,46	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	22,55	22,50
30/4/25 18:00	115,81	108,37	7,19	0,26	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	23,14	23,17
30/4/25 19:00	119,01	110,76	8,23	0,02	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	23,84	23,81
30/4/25 20:00	119,50	110,46	9,04	0,00	1	0	1	1	1	1		1		0	1		0		1			1	24,51	23,88
30/4/25 21:00	111,63	103,84	7,79	0,00	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1			1	22,61	22,32
30/4/25 22:00	99,71	93,68	6,03	0,00	1	0	1	1	1			1		0		1	0		1			1	19,16	19,04
30/4/25 23:00	88,82	82,78	6,03	0,00	1	0	1	1	1					0		1	0		1			1	17,32	17,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (12:00-24:00)
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 και ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας στη Νότια Ρόδο.
3. Περιορισμένη δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 1 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/5/25 0:00	80,15	75,70	4,45	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1			1	20,36	20,27
1/5/25 1:00	74,45	70,14	4,31	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1			1	14,59	14,51
1/5/25 2:00	70,83	64,77	6,05	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1			1	14,55	12,95
1/5/25 3:00	69,44	60,88	8,56	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1				18,86	9,70
1/5/25 4:00	68,96	64,06	4,89	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1				13,45	9,64
1/5/25 5:00	72,73	67,80	4,93	0,00	1	0	1		1					0		1	0		1		1		14,70	12,43
1/5/25 6:00	77,77	73,91	3,83	0,03	1	0	1		1					0		1	0		1		1		16,86	16,74
1/5/25 7:00	86,87	84,36	1,87	0,64	1	0	1	1	1					0		1	0		1		1		14,70	12,83
1/5/25 8:00	97,78	94,77	0,67	2,34	1	0	1	1	1					0		1	0		1		1		20,24	20,13
1/5/25 9:00	107,34	103,25	1,21	2,87	1	0	1	1	1			1		0		1	0		1		1		25,34	25,44
1/5/25 10:00	114,35	108,72	1,81	3,82	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		33,38	28,50
1/5/25 11:00	117,25	110,18	2,19	4,88	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		29,84	28,48
1/5/25 12:00	119,05	110,50	2,69	5,86	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		29,27	29,29
1/5/25 13:00	119,53	108,93	2,54	8,07	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		27,60	27,54
1/5/25 14:00	114,64	105,59	2,73	6,33	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		24,51	24,40
1/5/25 15:00	109,40	103,44	2,29	3,67	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		21,82	21,79
1/5/25 16:00	110,48	106,14	2,28	2,05	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		24,44	24,51
1/5/25 17:00	112,42	108,60	2,46	1,36	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		27,12	27,09
1/5/25 18:00	116,15	113,03	2,25	0,87	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1		31,27	31,33
1/5/25 19:00	120,54	118,28	2,05	0,21	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1	1	31,90	31,72
1/5/25 20:00	123,54	122,61	0,93	0,00	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1	1	32,34	32,31
1/5/25 21:00	115,40	114,38	1,01	0,00	1	0	1	1	1	1		1		0		1	0		1		1	1	27,30	27,19
1/5/25 22:00	103,31	102,17	1,13	0,00	1	0	1	1	1			1		0		1	0		1		1	1	17,30	17,09
1/5/25 23:00	91,65	89,65	2,00	0,00	1	0	1	1	1					0		1	0		1		1	1	10,87	10,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (02:00-05:00)

2 Λειτουργία ΑΕΡ1 και ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 2 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/5/25 0:00	82,01	77,18	4,83	0,00	1	0	1		1							1	0		1		1	1	16,24	14,82
2/5/25 1:00	76,26	70,32	5,94	0,00	1	0	1		1							1	0				1	1	17,27	15,53
2/5/25 2:00	72,63	68,59	4,04	0,00	1	0	1		1			1				1	0					1	15,23	14,14
2/5/25 3:00	70,34	66,66	3,68	0,00	1	0	1		1			1				1	0					1	13,38	12,70
2/5/25 4:00	70,43	66,01	4,43	0,00	1	0	1		1			1				1	0					1	15,91	12,71
2/5/25 5:00	75,21	69,60	5,61	0,00	1	0	1		1			1				1	0					1	20,12	17,56
2/5/25 6:00	82,87	78,49	4,24	0,14	1	0	1		1			1				1	0				1	1	20,65	19,20
2/5/25 7:00	96,84	93,71	2,04	1,08	1	0	1		1			1				1	0				1	1	22,74	21,79
2/5/25 8:00	107,26	101,67	1,02	4,57	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	23,55	23,71
2/5/25 9:00	113,59	104,10	0,54	8,95	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	25,72	25,62
2/5/25 10:00	112,21	103,12	1,17	7,91	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	25,43	25,36
2/5/25 11:00	112,90	102,30	0,35	10,25	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	23,79	23,67
2/5/25 12:00	111,95	97,33	0,55	14,07	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	18,83	18,81
2/5/25 13:00	113,48	98,15	0,07	15,26	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	19,26	19,28
2/5/25 14:00	111,74	93,30	1,48	16,96	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	16,07	15,83
2/5/25 15:00	107,54	85,51	4,30	17,72	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	12,78	10,89
2/5/25 16:00	105,87	85,38	5,03	15,46	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	12,24	11,40
2/5/25 17:00	105,52	87,95	7,95	9,62	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	18,19	16,92
2/5/25 18:00	108,13	94,21	7,52	6,40	1	0	1	1	1			1				1	0				1	1	21,08	19,92
2/5/25 19:00	111,28	105,83	4,82	0,63	1	0	1	1	1			1		1		1	0				1	1	25,57	25,10
2/5/25 20:00	116,31	112,98	3,32	0,00	1	0	1	1	1			1		1		1	0	1	1			1	27,53	27,33
2/5/25 21:00	110,52	107,63	2,89	0,00	1	0	1	1	1			1				1	0	1	1			1	21,95	21,90
2/5/25 22:00	99,68	96,45	3,23	0,00	1	0	1	1	1			1				1	0	1	1			1	16,13	15,90
2/5/25 23:00	89,11	85,34	3,77	0,00	1	0		1	1			1				1	0	1	1			1	17,92	17,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5 ΑΗΣ

2) Λειτουργία ΑΕΡ3 (00:00-18:00) λόγω κακοκαιρίας, (18:00-23:00) λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 5 ΑΗΣ & (23:00-01:00) με αίτημα ΑΗΣ Σορωνής.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 3 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/5/25 0:00	79,68	76,72	2,95	0,00	1	0		1	1			1					0	1	1			1	14,73	14,69
3/5/25 1:00	74,83	71,97	2,86	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	14,39	14,44
3/5/25 2:00	71,81	68,29	3,52	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	12,35	11,74
3/5/25 3:00	69,81	66,75	3,06	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	9,93	9,68
3/5/25 4:00	69,67	67,09	2,58	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	9,68	9,59
3/5/25 5:00	74,04	70,30	3,74	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	13,91	13,95
3/5/25 6:00	79,81	76,81	2,55	0,45	1	0		1	1								0	1	1			1	17,91	17,07
3/5/25 7:00	93,14	86,52	1,31	5,31	1	0		1	1								0	1	1		1	1	20,33	20,50
3/5/25 8:00	104,00	91,01	1,54	11,45	1	0		1	1								0	1	1		1	1	25,16	25,19
3/5/25 9:00	110,99	94,25	0,82	15,92	1	0		1	1								0	1	1		1	1	27,88	27,80
3/5/25 10:00	111,01	93,09	0,40	17,52	1	0		1	1								0	1	1		1	1	26,27	26,11
3/5/25 11:00	110,25	90,64	0,23	19,38	1	0		1	1								0	1	1		1	1	21,71	21,06
3/5/25 12:00	112,30	90,24	0,31	21,75	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	17,73	17,66
3/5/25 13:00	112,76	90,30	0,29	22,17	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	17,62	17,59
3/5/25 14:00	110,03	88,71	0,31	21,00	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	15,23	13,70
3/5/25 15:00	105,55	84,96	0,45	20,14	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	6,00	5,76
3/5/25 16:00	103,83	87,83	0,40	15,59	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	2,63	3,84
3/5/25 17:00	105,81	92,82	1,22	11,78	1	0	1	1	1					1			0	1	1		1		14,41	14,43
3/5/25 18:00	107,01	97,54	2,19	7,27	1	0	1	1	1					1			0	1	1		1		20,02	20,14
3/5/25 19:00	108,49	103,30	3,67	1,53	1	0	1	1	1					1		1	0	1	1		1		22,53	22,07
3/5/25 20:00	112,99	108,28	4,69	0,01	1	0	1	1	1					1		1	0	1	1		1		26,17	26,07
3/5/25 21:00	107,08	99,62	7,46	0,00	1	0	1	1	1							1	0	1	1		1		22,97	22,81
3/5/25 22:00	96,92	90,98	5,93	0,00	1	0	1	1	1							1	0	1	1		1		15,98	15,71
3/5/25 23:00	87,81	80,64	7,17	0,00	1	0	1	1	1							1	0		1		1		13,54	13,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ 3 ΑΗΣ μετά από αίτημα ΑΗΣ Σορωνής.
2) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 4 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/5/25 0:00	80,38	72,74	7,64	0,00	1	0	1	1								1			1		1		15,53	15,96
4/5/25 1:00	75,16	66,13	9,02	0,00	1	0	1	1								1			1		1		16,31	15,28
4/5/25 2:00	72,21	56,64	15,57	0,00	1	0	1	1								1			1				23,54	18,62
4/5/25 3:00	70,84	53,13	17,71	0,00	1	0	1	1								1			1				27,42	18,29
4/5/25 4:00	70,80	53,29	17,51	0,00	1	0	1	1								1			1				27,88	18,16
4/5/25 5:00	73,97	54,47	19,49	0,00	1	0	1	1								1			1				31,35	21,21
4/5/25 6:00	77,86	56,51	20,80	0,55	1	0	1	1								1			1				37,75	23,34
4/5/25 7:00	89,05	64,56	19,26	5,24	1	0	1	1								1			1				35,75	25,83
4/5/25 8:00	97,43	73,31	12,68	11,45	1	0	1	1								1			1		1		27,26	26,01
4/5/25 9:00	103,53	76,25	10,92	16,36	1	0	1	1								1			1		1		27,36	27,22
4/5/25 10:00	106,39	77,63	8,87	19,89	1	0	1	1								1			1		1		23,80	23,17
4/5/25 11:00	107,01	78,64	6,17	22,20	1	0	1	1						1		1			1		1		19,34	19,28
4/5/25 12:00	107,57	75,68	8,34	23,55	1	0	1	1						1				1	1		1		18,78	17,84
4/5/25 13:00	108,05	75,12	9,05	23,88	1	0	1	1						1				1	1		1		19,74	18,69
4/5/25 14:00	105,05	71,87	10,27	22,91	1	0	1	1						1				1	1		1		20,68	16,53
4/5/25 15:00	100,59	68,32	10,66	21,61	1	0	1	1						1				1	1		1		21,68	13,46
4/5/25 16:00	99,36	72,17	8,59	18,60	1	0	1	1						1				1	1		1		19,62	15,19
4/5/25 17:00	100,99	77,74	9,07	14,18	1	0	1	1						1				1	1		1		21,40	21,30
4/5/25 18:00	104,02	87,65	8,46	7,92	1	0	1	1						1				1	1		1		27,87	27,59
4/5/25 19:00	105,98	95,03	9,63	1,32	1	0	1	1						1				1	1		1	1	30,76	30,85
4/5/25 20:00	110,99	97,80	13,19	0,00	1	0	1	1						1				1	1		1	1	33,26	33,28
4/5/25 21:00	106,54	94,61	11,93	0,00	1	0	1	1										1	1		1	1	31,98	31,95
4/5/25 22:00	96,11	86,57	9,54	0,00	1	0	1	1										1	1		1	1	27,96	27,84
4/5/25 23:00	85,73	76,30	9,43	0,00	1	0	1	1										1	1		1	1	19,13	18,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 5 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/5/25 0:00	78,07	65,63	12,43	0,00	1	0	1	1			0		0				0	1			1	1	23,34	18,10
5/5/25 1:00	73,44	62,25	11,19	0,00	1	0	1	1			0		0				0	1			1	1	21,85	13,47
5/5/25 2:00	70,97	58,76	12,20	0,00	1	0	1	1			0		0				0	1				1	22,56	15,55
5/5/25 3:00	69,64	56,64	13,01	0,00	1	0	1	1			0		0				0	1				1	24,89	16,86
5/5/25 4:00	69,43	59,96	9,47	0,00	1	0	1	1			0		0				0	1				1	17,30	16,69
5/5/25 5:00	73,76	64,52	9,24	0,00	1	0	1	1			0		0				0	1				1	20,71	20,76
5/5/25 6:00	80,96	69,96	10,43	0,57	1	0	1	1			0		0				0	1	1			1	22,22	21,04
5/5/25 7:00	95,33	82,40	8,18	4,75	1	0	1	1			0		0				0	1	1			1	25,60	23,92
5/5/25 8:00	105,90	90,57	3,89	11,45	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	20,50	20,39
5/5/25 9:00	112,03	94,04	1,52	16,47	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	21,69	21,56
5/5/25 10:00	113,47	91,78	1,80	19,89	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	19,79	19,67
5/5/25 11:00	113,22	89,33	2,06	21,83	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	17,41	17,44
5/5/25 12:00	113,62	88,01	2,07	23,54	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	16,28	16,15
5/5/25 13:00	114,42	90,37	0,91	23,14	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	17,31	17,30
5/5/25 14:00	110,91	89,65	1,43	19,83	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1			1	18,54	17,17
5/5/25 15:00	107,28	87,74	2,09	17,45	1	0	1	1	1		0		0					1	1			1	20,14	15,90
5/5/25 16:00	105,58	87,92	2,22	15,45	1	0	1	1	1		0		0					1	1			1	16,72	16,19
5/5/25 17:00	107,03	93,37	1,71	11,95	1	0	1	1	1		0		0	1				1	1			1	16,10	15,60
5/5/25 18:00	110,03	102,97	0,95	6,10	1	0	1	1	1		0		0	1				1	1			1	22,13	22,03
5/5/25 19:00	111,66	108,49	2,26	0,91	1	0	1	1	1		0		0	1			0	1	1			1	28,91	28,05
5/5/25 20:00	116,29	107,85	8,44	0,00	1	0	1	1	1		0		0	1			0	1	1		1	1	29,49	29,48
5/5/25 21:00	109,80	100,95	8,85	0,00	1	0	1	1	1		0		0				0	1	1		1	1	26,17	26,09
5/5/25 22:00	98,11	87,70	10,40	0,00	1	0	1	1	1		0		0				0		1		1	1	21,72	20,16
5/5/25 23:00	87,08	79,84	7,23	0,00	1	0	1	1	1		0		0				0		1		1	1	16,23	13,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 6 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/5/25 0:00	78,72	72,28	6,44	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	19,07	18,78
6/5/25 1:00	73,56	67,82	5,74	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	14,27	13,64
6/5/25 2:00	70,50	65,00	5,50	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	15,84	10,60
6/5/25 3:00	68,99	63,11	5,88	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	17,57	9,08
6/5/25 4:00	69,60	64,21	5,38	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	23,77	9,67
6/5/25 5:00	73,96	69,43	4,53	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	24,73	13,96
6/5/25 6:00	80,71	76,61	3,57	0,53	1	0	1	1										0	1		1	1	21,50	19,04
6/5/25 7:00	96,04	89,95	1,38	4,71	1	0	1	1	1									0	1		1	1	17,88	17,40
6/5/25 8:00	105,93	95,95	0,09	9,89	1	0	1	1	1									0	1		1	1	21,96	22,03
6/5/25 9:00	112,87	96,41	0,92	15,53	1	0	1	1	1									0	1		1	1	23,50	23,42
6/5/25 10:00	114,88	93,11	1,85	19,92	1	0	1	1	1									0	1		1	1	21,02	21,09
6/5/25 11:00	115,25	90,83	2,27	22,16	1	0	1	1	1									0	1		1	1	19,00	18,20
6/5/25 12:00	115,51	90,72	1,55	23,25	1	0	1	1	1									0	1		1	1	18,32	18,33
6/5/25 13:00	117,18	92,16	1,65	23,38	1	0	1	1	1			1						0	1		1	1	12,87	11,75
6/5/25 14:00	115,03	91,26	1,37	22,40	1	0	1	1	1			1						0	1		1	1	12,00	11,88
6/5/25 15:00	110,67	89,14	0,87	20,66	1	0	1	1	1			1			1			0	1		1	1	6,67	4,44
6/5/25 16:00	109,85	92,04	0,30	17,51	1	0	1	1	1			1			1			0	1		1	1	7,14	6,74
6/5/25 17:00	111,69	98,21	0,29	13,19	1	0	1	1	1			1						0	1		1	1	15,95	15,66
6/5/25 18:00	113,09	105,91	0,06	7,12	1	0	1	1	1			1					1	0	1		1	1	19,02	18,60
6/5/25 19:00	114,71	113,31	0,30	1,11	1	0	1	1	1					1			1	0	1		1	1	26,61	26,68
6/5/25 20:00	119,34	117,71	1,62	0,00	1	0	1	1	1					1			1	0	1		1	1	32,40	32,45
6/5/25 21:00	112,27	110,27	2,00	0,00	1	0	1	1	1					1			1	0	1		1	1	27,23	27,19
6/5/25 22:00	99,93	96,92	3,01	0,00	1	0	1	1	1								1	0	1		1	1	18,93	18,60
6/5/25 23:00	89,21	84,66	4,55	0,00	1	0	1	1	1								1	0	1			1	14,50	12,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5 & ΑΕΡ 6 ΑΗΣ.

2) Λειτουργία ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 5 & ΑΕΡ 6 ΑΗΣ για την ασφάλεια του συστήματος.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 7 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/5/25 0:00	81,34	74,71	6,63	0,00	1	0	1	1	1								1	0	1			1	14,73	10,40
7/5/25 1:00	75,68	69,18	6,49	0,00	1	0	1	1									1	0	1			1	16,40	15,77
7/5/25 2:00	72,73	68,16	4,58	0,00	1	0	1	1									1	0	1			1	12,79	12,78
7/5/25 3:00	70,81	66,13	4,68	0,00	1	0	1	1									1	0	1			1	11,36	10,92
7/5/25 4:00	70,90	63,68	7,23	0,00	1	0	1	1									1	0	1			1	16,02	10,99
7/5/25 5:00	75,82	63,06	12,76	0,00	1	0	1	1									1	0	1			1	21,90	15,86
7/5/25 6:00	80,81	66,25	13,91	0,65	1	0	1	1									1	0	1			1	35,23	20,19
7/5/25 7:00	97,03	79,12	13,96	3,95	1	0	1	1									1	0	1			1	46,92	29,00
7/5/25 8:00	108,43	86,64	12,54	9,25	1	0	1	1	1								1	0	1			1	25,40	17,26
7/5/25 9:00	116,26	93,23	7,20	15,83	1	0	1	1	1					1			1	0	1			1	7,55	7,55
7/5/25 10:00	117,34	94,00	5,52	17,83	1	0	1	1	1			1		1			1	0	1			1	6,11	5,87
7/5/25 11:00	117,04	92,40	5,43	19,20	1	0	1	1	1			1		1			1	0	1			1	6,63	5,85
7/5/25 12:00	116,80	90,62	4,70	21,48	1	0	1	1	1			1		1				0	1			1	8,75	5,84
7/5/25 13:00	118,93	95,15	1,15	22,62	1	0	1	1	1	1				1				0	1			1	1,16	0,89
7/5/25 14:00	116,89	96,97	1,78	18,13	1	0	1	1	1	1					1	1		0	1			1	2,13	0,00
7/5/25 15:00	111,45	94,39	0,19	16,87	1	0	1	1	1			1			1	1		0	1			1	0,00	0,00
7/5/25 16:00	109,98	96,20	0,32	13,46	1	0	1	1	1			1				1		0	1			1	0,00	0,00
7/5/25 17:00	111,74	97,78	4,07	9,90	1	0	1	1	1			1				1		0	1			1	9,83	13,21
7/5/25 18:00	113,44	98,91	9,25	5,27	1	0	1	1	1			1				1		0	1			1	29,05	29,18
7/5/25 19:00	119,01	105,49	12,68	0,84	1	0	1	1	1			1				1		0	1		1	1	32,98	32,29
7/5/25 20:00	121,30	108,09	13,20	0,00	1	0	1	1	1					1		1		0	1		1	1	34,30	34,33
7/5/25 21:00	114,22	103,56	10,66	0,00	1	0	1	1	1							1		0	1		1	1	29,40	29,35
7/5/25 22:00	101,68	90,68	11,00	0,00	1	0	1	1	1							1		0	1		1	1	22,67	21,13
7/5/25 23:00	90,63	79,29	11,34	0,00	1	0	1	1	1							1		0	1			1	20,19	17,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5 & ΑΕΡ 6 ΑΗΣ.

2) Λειτουργία ΑΕΡ 1 & ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 5 & ΑΕΡ 6 ΑΗΣ για την ασφάλεια του συστήματος.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 8 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/5/25 0:00	82,66	70,53	12,13	0,00	1	0	1		1		0		0			1		0	1			1	23,65	22,53
8/5/25 1:00	76,78	64,09	12,69	0,00	1	0	1		1		0		0			1		0	1			1	23,77	19,50
8/5/25 2:00	74,08	61,85	12,23	0,00	0	0	1		1		0		0			1		0	1				23,68	20,80
8/5/25 3:00	71,92	62,49	9,43	0,00	0	0	1		1		0	1	0			1		0	1			1	15,43	11,55
8/5/25 4:00	71,76	62,04	9,72	0,00	0	0	1		1		0	1	0			1		0	1			1	13,27	11,47
8/5/25 5:00	76,58	65,85	10,72	0,00	0	0	1		1		0	1	0			1		0	1			1	15,74	13,53
8/5/25 6:00	84,20	69,78	14,37	0,05	0	0	1		1		0	1	0			1		0	1			1	23,23	21,26
8/5/25 7:00	99,08	79,87	17,92	1,30	0	0	1	1	1		0	1	0			1		0	1			1	33,94	28,25
8/5/25 8:00	108,53	87,34	14,72	6,46	0	0	1	1	1		0	1	0			1		0	1			1	34,29	32,45
8/5/25 9:00	114,72	90,95	13,25	10,52	0	0	1	1	1		0	1	0			1		0	1			1	34,23	34,23
8/5/25 10:00	118,17	91,59	15,52	11,06	0	0	1	1	1		0	1	0			1		0	0		1	1	34,86	34,21
8/5/25 11:00	118,26	92,11	11,52	14,63	0	0	1	1	1		0	1	0	1		1		0	0		1	1	29,79	28,98
8/5/25 12:00	119,65	90,30	8,38	20,97	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	0		1	1	27,59	27,48
8/5/25 13:00	119,86	87,82	8,99	23,05	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	1			1	26,24	25,66
8/5/25 14:00	117,94	88,89	6,43	22,63	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	1			1	25,63	25,59
8/5/25 15:00	114,62	87,90	5,90	20,82	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	1			1	24,17	24,10
8/5/25 16:00	112,56	91,52	3,30	17,74	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	1			1	24,02	23,33
8/5/25 17:00	114,13	98,51	2,28	13,34	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	1		1	1	23,57	23,67
8/5/25 18:00	116,37	106,92	2,11	7,34	0	0	1	1	1		0		0	1		1		0	1		1	1	28,74	28,46
8/5/25 19:00	117,80	114,45	1,87	1,47	0	0	1	1	1		0		0	1		1	1	0	1		1	1	31,85	31,99
8/5/25 20:00	121,96	119,48	2,47	0,01	0	0	1	1	1		0		0	1		1	1	0	1		1	1	36,52	36,51
8/5/25 21:00	114,82	111,79	3,03	0,00	0	0	1	1	1		0		0			1	1	0	1		1	1	33,02	32,99
8/5/25 22:00	102,84	100,12	2,72	0,00	0	0	1	1	1		0		0			1	1	0	1		1	1	24,48	24,24
8/5/25 23:00	91,42	87,47	3,96	0,00	0	0	1	1	1		0		0			1	1	0	1		1	1	15,24	15,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π (02:00- 06:00) λόγω αστάθειας ανέμου.
2.Δοκιμαστική Λειτουργία ΑΕΡ 5 (11:00-20:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 9 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/5/25 0:00	83,22	78,42	4,80	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1			1	19,28	19,17
9/5/25 1:00	77,80	72,11	5,69	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1			1	20,52	20,44
9/5/25 2:00	74,41	68,03	6,38	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				19,98	19,88
9/5/25 3:00	72,73	66,81	5,92	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				21,78	21,79
9/5/25 4:00	73,02	65,59	7,42	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				22,23	21,87
9/5/25 5:00	76,99	69,26	7,73	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				23,21	22,53
9/5/25 6:00	84,26	71,74	12,30	0,22	0	0		1	1			1						1	1	0	1			1	29,51	22,81
9/5/25 7:00	99,68	81,20	15,03	3,45	0	0		1	1			1						1	1	0	1			1	33,65	29,75
9/5/25 8:00	110,46	94,86	5,85	9,75	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				33,02	32,70
9/5/25 9:00	117,09	95,28	6,61	15,20	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				35,07	35,09
9/5/25 10:00	120,06	94,60	6,82	18,64	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				35,98	36,01
9/5/25 11:00	120,06	88,18	10,50	21,37	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				35,98	35,99
9/5/25 12:00	120,52	89,41	8,98	22,13	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				36,05	36,08
9/5/25 13:00	121,37	94,01	5,77	21,59	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				36,10	35,89
9/5/25 14:00	119,64	94,08	4,50	21,06	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				29,09	26,82
9/5/25 15:00	115,23	91,04	4,14	20,05	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				19,57	19,65
9/5/25 16:00	114,24	91,65	5,39	17,20	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				21,37	21,37
9/5/25 17:00	116,24	97,18	6,60	12,46	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				28,06	28,12
9/5/25 18:00	118,40	102,48	9,07	6,85	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				34,71	34,75
9/5/25 19:00	119,24	102,88	14,98	1,38	0	0	1	1	1		1	1			1			1	1	0	1				30,60	29,03
9/5/25 20:00	122,95	108,34	14,61	0,00	0	0	1	1	1		1	1			1			1	1	0	1				15,41	18,37
9/5/25 21:00	115,84	95,62	20,22	0,00	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				42,69	34,73
9/5/25 22:00	104,21	82,62	21,58	0,00	0	0	1	1	1			1						1	1	0	1				47,01	31,24
9/5/25 23:00	93,71	73,13	20,57	0,00	0	0	1	1	1									1	1	0	1				39,98	27,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6

2)Δοκιμαστίκη λειτουργία ΑΕΡ2 σε φορτίο 20MW μετα από συντήρηση με εφεδρεία τον ΑΕΡ3 για την ασφάλεια συστήματος.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 10 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/5/25 0:00	85,99	65,89	20,10	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				41,06	25,30
10/5/25 1:00	80,47	57,19	23,28	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				36,46	24,14
10/5/25 2:00	77,09	56,64	20,44	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				32,64	23,05
10/5/25 3:00	75,49	57,25	18,24	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				32,85	22,60
10/5/25 4:00	74,90	59,33	15,57	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				25,84	22,43
10/5/25 5:00	78,92	58,63	20,30	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				29,79	23,65
10/5/25 6:00	85,48	68,29	17,04	0,16	0	0	1		1									1	1	0	1				31,00	25,59
10/5/25 7:00	98,21	79,55	16,95	1,71	0	0	1	1	1									1	1	0	1				31,84	29,41
10/5/25 8:00	109,62	89,91	16,43	3,27	0	0	1	1	1					1				1	1	0	1				32,75	32,85
10/5/25 9:00	119,85	95,78	20,69	3,38	0	0	1	1	1					1				1	1	0	1		1		36,16	35,91
10/5/25 10:00	123,60	102,34	17,25	4,01	0	0	1	1	1					1				1	1	0	1		1		24,84	21,66
10/5/25 11:00	124,06	115,35	4,12	4,59	0	0	1	1	1		1	1		1				1	1	0	1		1		5,56	8,48
10/5/25 12:00	125,92	98,03	20,84	7,04	0	0	1	1	1			1		1				1	1	0	1		1		38,27	36,00
10/5/25 13:00	126,73	93,25	21,31	12,16	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		40,28	37,94
10/5/25 14:00	124,19	97,97	11,85	14,37	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		34,98	34,80
10/5/25 15:00	118,74	93,52	8,51	16,71	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		27,73	27,50
10/5/25 16:00	116,59	95,11	4,89	16,59	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		25,37	25,34
10/5/25 17:00	117,05	100,62	4,26	12,18	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		30,04	30,14
10/5/25 18:00	118,92	106,03	6,57	6,32	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		35,53	35,49
10/5/25 19:00	120,26	111,06	7,91	1,29	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		36,06	36,04
10/5/25 20:00	123,30	116,38	6,92	0,01	0	0	1	1	1			1		1				1	1	0	1		1		36,96	36,94
10/5/25 21:00	116,35	114,93	1,42	0,00	0	0	1	1	1			1		1				1	1	0	1		1		34,35	34,26
10/5/25 22:00	104,30	103,84	0,45	0,00	0	0	1	1	1			1						1	1	0	1		1		27,97	27,87
10/5/25 23:00	93,59	91,15	2,44	0,00	0	0	1	1	1									1	1	0	1		1		21,03	20,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Μετρησεις καυσαερίων ΑΕΡ3 και λειτουργία για ασφάλεια, λόγω δοκιμαστικής λειτουργιας ΑΕΡ 2 στα 24MW
Περιορισμό ς Α/Π για ασφάλεια συστήματος .

Λειτουργία δοκιμαστικά ΑΕΡ 5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 11 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/5/25 0:00	85,76	80,94	4,82	0,00	0	0	1	1	1									1	1	0	1		1		18,33	17,58
11/5/25 1:00	80,81	71,64	9,17	0,00	0	0	1	1										1	1	0	1		1		20,47	19,64
11/5/25 2:00	78,43	63,26	15,16	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				30,29	22,38
11/5/25 3:00	75,81	62,58	13,23	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				25,51	22,67
11/5/25 4:00	75,19	63,01	12,18	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				23,82	22,49
11/5/25 5:00	78,86	67,07	11,79	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				24,39	23,52
11/5/25 6:00	83,14	67,84	14,83	0,46	0	0	1		1									1	1	0	1		1		28,25	24,46
11/5/25 7:00	94,31	71,17	18,30	4,83	0	0	1	1	1									1		0	1		1		29,98	25,05
11/5/25 8:00	102,31	81,20	10,18	10,94	0	0	1	1	1									1		0	1		1		25,66	25,00
11/5/25 9:00	111,43	86,45	9,29	15,68	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		25,17	25,05
11/5/25 10:00	113,29	83,43	10,59	19,27	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		23,56	23,42
11/5/25 11:00	115,39	81,62	11,83	21,94	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		24,53	22,95
11/5/25 12:00	116,57	77,21	16,33	23,02	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			29,39	22,39
11/5/25 13:00	119,30	76,21	20,58	22,51	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			42,33	26,09
11/5/25 14:00	117,62	73,29	23,51	20,81	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			45,70	28,43
11/5/25 15:00	112,40	70,33	22,45	19,62	0	0	1	1	1						1			1		0	1				42,86	29,35
11/5/25 16:00	110,88	68,65	25,16	17,07	0	0	1	1	1						1			1		0	1				42,32	30,31
11/5/25 17:00	112,73	72,40	27,78	12,56	0	0	1	1	1						1			1		0	1				47,63	33,67
11/5/25 18:00	113,53	84,93	21,72	6,87	0	0	1	1	1	1					1			1		0	1				23,16	23,05
11/5/25 19:00	115,29	87,54	26,22	1,54	0	0	1	1	1	1					1			1		0	1				34,72	29,25
11/5/25 20:00	119,20	85,05	34,15	0,01	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		41,38	35,70
11/5/25 21:00	114,37	79,99	34,38	0,00	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		39,48	34,27
11/5/25 22:00	102,88	75,04	27,84	0,00	0	0	1	1	1									1		0	1		1		29,39	28,07
11/5/25 23:00	92,21	70,37	21,84	0,00	0	0	1	1	1									1		0	1		1		26,94	23,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Μετρησεις καυσαερίων ΑΕΡ1

Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσαερίων ΑΕΡ1 και και λόγω θυελωδών ανέμων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 12 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/5/25 0:00	84,19	63,54	20,65	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		21,12	20,87
12/5/25 1:00	78,75	62,18	16,57	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		17,90	16,94
12/5/25 2:00	75,89	61,14	14,75	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		15,48	15,14
12/5/25 3:00	74,38	59,69	14,69	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		14,95	14,84
12/5/25 4:00	74,46	59,74	14,72	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		14,43	14,86
12/5/25 5:00	78,94	63,60	15,34	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		15,42	15,75
12/5/25 6:00	86,97	69,04	17,50	0,43	0	0		1	1									1		0	1		1		17,83	18,33
12/5/25 7:00	101,45	77,06	23,02	1,37	0	0		1	1									1		0	1		1		25,69	25,27
12/5/25 8:00	112,41	79,12	30,63	2,65	0	0		1	1					1				1		0	1		1		32,79	31,44
12/5/25 9:00	119,13	78,17	32,04	8,91	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,28	33,35
12/5/25 10:00	123,23	82,61	26,47	14,14	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		36,28	35,95
12/5/25 11:00	123,49	86,98	25,60	10,91	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		36,99	36,97
12/5/25 12:00	123,65	78,09	31,30	14,25	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		39,39	37,08
12/5/25 13:00	125,34	80,88	28,15	16,30	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		37,83	37,57
12/5/25 14:00	123,04	87,83	20,89	14,32	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		36,92	36,89
12/5/25 15:00	118,62	90,86	19,60	8,16	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,51	35,52
12/5/25 16:00	117,39	86,06	21,99	9,34	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,52	35,12
12/5/25 17:00	117,86	82,48	23,36	12,02	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,26	34,85
12/5/25 18:00	119,04	92,04	22,57	4,43	0	0	1	1	1		1			1				1		0	1				34,10	34,66
12/5/25 19:00	123,04	95,97	26,48	0,59	0	0	1	1	1		1			1				1		0	1				41,70	36,88
12/5/25 20:00	127,00	97,98	29,01	0,00	0	0	1	1	1		1	1		1				1		0	1				46,38	38,08
12/5/25 21:00	118,02	99,44	18,58	0,00	0	0	1	1	1		1	1		1				1		0	1				35,63	35,39
12/5/25 22:00	101,73	90,74	10,99	0,00	0	0	1	1	1		1	1						1		0	1				30,53	30,31
12/5/25 23:00	88,65	75,72	12,93	0,00	0	0	1	1	1			1						1		0	1				29,07	24,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ένταξη στροβίλων ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.

Μείωση Α/Π λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 13 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/5/25 0:00	82,91	65,99	16,92	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				32,24	20,70
13/5/25 1:00	77,39	62,13	15,25	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				16,77	15,66
13/5/25 2:00	74,51	59,73	14,78	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				14,44	14,90
13/5/25 3:00	73,62	59,41	14,21	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				14,40	14,70
13/5/25 4:00	72,91	58,47	14,44	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				13,77	14,56
13/5/25 5:00	77,70	62,69	15,01	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				14,87	15,51
13/5/25 6:00	86,80	68,71	17,18	0,92	0	0	1		1			1						1		0	1	1			20,43	20,66
13/5/25 7:00	101,57	77,52	18,98	5,07	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			29,00	26,04
13/5/25 8:00	113,60	86,87	15,45	11,29	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			31,75	31,68
13/5/25 9:00	120,79	90,90	13,68	16,22	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			33,91	33,82
13/5/25 10:00	122,61	88,35	13,49	20,77	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			31,19	31,19
13/5/25 11:00	123,09	85,74	13,38	23,97	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			28,62	28,51
13/5/25 12:00	124,89	79,93	19,50	25,46	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			30,32	28,78
13/5/25 13:00	125,34	76,42	23,26	25,66	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			32,05	28,89
13/5/25 14:00	122,30	73,26	24,52	24,52	0	0	1	1	1						1			1		0	1				31,11	27,03
13/5/25 15:00	116,62	70,95	23,32	22,35	0	0	1	1	1						1			1		0	1				23,45	23,29
13/5/25 16:00	115,09	73,38	22,90	18,81	0	0	1	1	1						1			1		0	1				22,16	23,00
13/5/25 17:00	114,22	77,14	23,30	13,78	0	0	1	1	1	1					1			1		0	1				25,19	25,44
13/5/25 18:00	113,35	79,94	26,11	7,30	0	0	1	1	1		1	1			1			1		0	1				29,26	29,90
13/5/25 19:00	117,84	83,43	32,84	1,57	0	0	1	1	1		1	1			1					0	1				42,65	35,34
13/5/25 20:00	123,33	89,12	34,21	0,01	0	0	1	1	1		1	1			1					0	1				46,83	36,94
13/5/25 21:00	117,45	83,27	34,18	0,00	0	0	1	1	1		1	1								0	1			1	46,55	35,22
13/5/25 22:00	104,80	73,79	31,00	0,00	0	0	1	1	1		1									0	1			1	41,93	31,41
13/5/25 23:00	93,13	70,30	22,82	0,00	0	0	1	1	1		1									0	1			1	26,54	22,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω σφαλμάτων στο δίκτυο.

Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 14 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/5/25 0:00	84,55	69,44	15,11	0,00	0	0	1	1	1		1									0	1			1	14,04	13,75
14/5/25 1:00	79,77	67,78	11,99	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	10,41	11,94
14/5/25 2:00	76,54	65,19	11,35	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	9,99	11,45
14/5/25 3:00	73,77	62,78	10,99	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	9,72	11,04
14/5/25 4:00	73,29	62,49	10,80	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	9,50	10,96
14/5/25 5:00	77,46	65,88	11,57	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	10,81	12,31
14/5/25 6:00	85,35	65,85	18,64	0,87	0	0	1	1	1											0	1			1	21,39	21,11
14/5/25 7:00	102,43	70,49	26,44	5,50	0	0	1	1	1											0	1			1	35,40	30,06
14/5/25 8:00	113,36	71,38	30,50	11,48	0	0	1	1	1					1						0	1			1	46,73	33,96
14/5/25 9:00	119,71	72,11	31,20	16,39	0	0	1	1	1					1						0	1			1	48,55	35,86
14/5/25 10:00	121,50	70,40	30,11	20,99	0	0	1	1	1					1						0	1			1	48,55	35,89
14/5/25 11:00	121,09	66,41	30,35	24,33	0	0	1	1	1		1			1						0					46,65	35,44
14/5/25 12:00	122,55	67,52	29,08	25,96	0	0	1	1	1					1						0	1				39,38	32,40
14/5/25 13:00	123,60	67,86	29,64	26,10	0	0	1	1	1					1						0	1			1	47,77	35,16
14/5/25 14:00	123,05	67,81	30,16	25,08	0	0	1	1	1					1						0	1			1	48,55	35,62
14/5/25 15:00	118,28	63,21	32,28	22,79	0	0	1	1	1					1						0	1			1	47,83	33,12
14/5/25 16:00	116,95	63,92	33,94	19,09	0	0	1	1	1					1						0	1			1	37,46	34,75
14/5/25 17:00	117,90	68,66	34,91	14,33	0	0	1	1	1					1						0	1			1	35,91	35,30
14/5/25 18:00	119,40	76,35	35,44	7,60	0	0	1	1	1					1						0	1			1	36,53	35,78
14/5/25 19:00	120,98	83,66	35,75	1,57	0	0	1	1	1					1						0	1		1	1	37,15	36,28
14/5/25 20:00	125,55	89,00	36,54	0,01	0	0	1	1	1					1						0	1		1	1	40,07	37,62
14/5/25 21:00	118,63	83,22	35,41	0,00	0	0	1	1	1					1						0	1		1	1	39,89	35,56
14/5/25 22:00	105,32	75,66	29,66	0,00	0	0	1	1	1											0	1		1	1	31,45	29,43
14/5/25 23:00	92,28	72,08	20,20	0,00	0	0	1	1	1											0	1		1	1	19,69	19,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω εργασιών στο εργοστάσιο του ΘΗΣ

Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και διακοπών επικοινωνίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 15 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/5/25 0:00	83,75	67,18	16,56	0,00			1		1												1		1	1	16,77	16,72
15/5/25 1:00	78,73	63,24	15,48	0,00			1		1												1		1	1	15,83	15,73
15/5/25 2:00	75,46	60,76	14,70	0,00			1		1												1		1	1	15,59	15,10
15/5/25 3:00	73,66	59,23	14,42	0,00			1		1												1		1	1	14,17	14,71
15/5/25 4:00	73,94	59,49	14,45	0,00			1		1												1		1	1	14,07	14,77
15/5/25 5:00	78,26	63,05	15,20	0,00			1		1												1		1	1	15,21	15,62
15/5/25 6:00	86,77	64,00	22,06	0,71			1		1												1		1	1	24,16	24,70
15/5/25 7:00	101,69	68,52	28,63	4,54			1	1	1												1		1	1	30,92	30,46
15/5/25 8:00	113,59	76,45	26,89	10,26			1	1	1												1		1	1	36,25	34,00
15/5/25 9:00	120,36	84,71	20,78	14,87			1	1	1						1						1		1	1	35,59	34,98
15/5/25 10:00	122,09	89,07	14,81	18,21			1	1	1						1						1		1	1	33,65	33,27
15/5/25 11:00	121,97	90,80	11,28	19,88			1	1	1						1						1		1	1	31,42	31,40
15/5/25 12:00	123,60	90,67	11,48	21,45			1	1	1						1						1		1	1	31,82	31,61
15/5/25 13:00	124,13	87,02	14,50	22,61			1	1	1						1						1		1	1	31,88	30,70
15/5/25 14:00	121,20	85,07	14,59	21,54			1	1	1						1						1		1	1	31,69	29,01
15/5/25 15:00	116,09	81,84	15,70	18,55			1	1	1						1						1		1	1	32,13	26,96
15/5/25 16:00	114,16	85,21	13,14	15,81			1	1	1						1						1		1	1	29,60	27,74
15/5/25 17:00	114,82	91,12	9,26	14,43			1	1	1						1						1		1	1	29,92	29,72
15/5/25 18:00	117,10	102,03	7,50	7,57			1	1	1						1						1	1	1	1	34,16	34,04
15/5/25 19:00	118,72	112,04	4,77	1,91			1	1	1						1						1	1	1	1	35,34	35,31
15/5/25 20:00	123,24	120,10	3,13	0,01			1	1	1						1				1		1	1	1	1	36,85	36,85
15/5/25 21:00	116,46	115,12	1,33	0,00			1	1	1						1				1		1	1	1	1	31,40	31,26
15/5/25 22:00	103,55	102,80	0,76	0,00			1	1	1										1		1	1	1	1	22,20	21,96
15/5/25 23:00	91,94	90,80	1,14	0,00			1	1	1										1		1		1	1	19,13	19,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 16 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/5/25 0:00	83,61	81,89	1,71	0,00	0	0	1	1	1										1	0	1			1	16,78	16,96
16/5/25 1:00	78,30	75,40	2,90	0,00	0	0	1	1	1										1	0	1			1	14,85	14,36
16/5/25 2:00	75,33	70,57	4,76	0,00	0	0	1	1	1										1	0	1			1	12,97	11,75
16/5/25 3:00	74,04	66,37	7,66	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	17,84	17,38
16/5/25 4:00	74,47	64,11	10,36	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	18,74	17,75
16/5/25 5:00	79,46	59,77	19,69	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	20,62	20,12
16/5/25 6:00	87,24	64,62	21,79	0,83	0	0	1	1	1											0	1			1	21,97	23,13
16/5/25 7:00	100,93	74,12	23,35	3,46	0	0	1	1	1											0	1			1	30,74	26,87
16/5/25 8:00	114,53	78,89	28,95	6,69	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	32,50	33,40
16/5/25 9:00	121,94	85,91	27,34	8,69	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	27,25	27,23
16/5/25 10:00	124,55	84,96	27,02	12,56	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	26,89	27,38
16/5/25 11:00	124,25	80,18	26,67	17,40	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	26,95	26,94
16/5/25 12:00	126,23	78,49	25,05	22,69	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	25,04	25,22
16/5/25 13:00	125,99	81,77	24,94	19,27	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	24,83	25,16
16/5/25 14:00	122,93	85,11	23,89	13,93	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	24,18	24,56
16/5/25 15:00	117,60	89,89	17,86	9,85	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	23,39	18,21
16/5/25 16:00	117,21	92,61	17,42	7,18	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	22,69	17,56
16/5/25 17:00	118,38	96,50	17,57	4,31	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	22,96	17,75
16/5/25 18:00	121,13	101,21	17,88	2,04	0	0	1	1	1		1	1		1						0	1			1	23,40	18,15
16/5/25 19:00	123,35	104,50	18,23	0,62	0	0	1	1	1		1	1		1						0	0			1	24,05	18,47
16/5/25 20:00	125,96	107,17	18,78	0,02	0	0	1	1	1		1	1		1						0	0		1	1	24,67	18,87
16/5/25 21:00	118,11	100,35	17,75	0,01	0	0	1	1	1		1	1		1						0	0		1	1	23,02	17,70
16/5/25 22:00	105,51	89,64	15,87	0,01	0	0	1	1	1		1	1								0	0		1	1	20,41	15,83
16/5/25 23:00	94,05	80,00	14,04	0,01	0	0	1	1	1		1	1								0	0		1	1	17,95	14,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ένταξη στροβίλων ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.
Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και λογω ταλάντωσης συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 17 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/5/25 0:00	85,54	72,79	12,74	0,01	0	0	1	1	1		1									0	0		1	1	15,94	12,83
17/5/25 1:00	80,68	68,62	12,05	0,01	0	0	1	1	1											0	0		1	1	14,85	12,09
17/5/25 2:00	77,23	65,85	11,37	0,01	0	0	1	1	1											0	0		1	1	14,23	11,57
17/5/25 3:00	75,16	67,67	7,49	0,01	0	0	1	1	1											0	0		1	1	16,17	12,35
17/5/25 4:00	75,24	66,87	8,36	0,01	0	0	1	1	1											0	0		1	1	20,05	15,02
17/5/25 5:00	78,81	73,67	5,13	0,01	0	0	1	1	1											0	0		1	1	18,97	18,45
17/5/25 6:00	86,21	82,50	3,02	0,69	0	0	1	1	1											0	0	1	1	1	16,84	16,33
17/5/25 7:00	100,86	93,49	2,72	4,65	0	0	1	1	1										1	0	0	1	1	1	22,83	22,57
17/5/25 8:00	114,03	102,82	1,63	9,59	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	24,72	24,76
17/5/25 9:00	122,00	107,67	0,51	13,82	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	28,48	28,48
17/5/25 10:00	125,36	107,69	0,38	17,29	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	28,51	28,44
17/5/25 11:00	124,74	105,58	0,35	18,81	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	26,45	26,28
17/5/25 12:00	126,83	104,32	1,24	21,27	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	26,02	26,01
17/5/25 13:00	125,61	100,34	4,45	20,83	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	25,24	25,11
17/5/25 14:00	123,97	92,45	11,30	20,21	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	28,66	24,57
17/5/25 15:00	119,30	94,24	12,04	13,02	0	0	1	1	1						1					0	0	1	1	1	31,23	23,92
17/5/25 16:00	119,26	104,01	9,36	5,89	1	0	1	1	1						1					0	0	1	1	1	32,49	31,05
17/5/25 17:00	120,47	107,86	8,53	4,08	1	0	1	1	1						1					0	0	1	1	1	34,37	34,03
17/5/25 18:00	121,88	112,38	7,88	1,62	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	32,29	31,85
17/5/25 19:00	122,20	113,51	7,96	0,72	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	31,80	31,79
17/5/25 20:00	122,32	115,49	6,79	0,04	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	32,77	32,72
17/5/25 21:00	117,46	103,81	13,65	0,00	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	33,52	27,80
17/5/25 22:00	105,73	94,16	11,56	0,00	1	0	1	1	1										1	0	0	1	1	1	22,16	18,79
17/5/25 23:00	94,83	85,94	8,89	0,00	1	0	1	1											1	0	0	1	1	1	22,99	21,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

(00:00-13:00)Λειτουργία στροβίλου ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας.
(03:39-05:00)Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και λογω ταλάντωσης συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 18 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/5/25 0:00	87,40	78,81	8,59	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	16,98	14,60
18/5/25 1:00	82,28	75,87	6,41	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	27,03	20,59
18/5/25 2:00	78,61	68,56	10,04	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	22,75	16,80
18/5/25 3:00	75,92	69,72	6,20	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	22,14	14,19
18/5/25 4:00	75,59	68,55	7,04	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	18,93	13,81
18/5/25 5:00	78,95	72,36	6,59	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	18,39	15,93
18/5/25 6:00	83,57	75,74	7,07	0,75	1	0	1		1										1	0	0	1	1	1	18,48	13,76
18/5/25 7:00	96,09	80,86	9,28	5,94	1	0	1		1										1	0	0	1	1	1	22,17	20,67
18/5/25 8:00	107,52	81,83	13,46	12,22	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	29,62	26,71
18/5/25 9:00	114,28	86,01	11,33	16,93	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	31,38	29,95
18/5/25 10:00	117,05	91,53	5,98	19,54	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	30,73	30,31
18/5/25 11:00	117,28	87,61	8,31	21,36	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	28,83	28,33
18/5/25 12:00	119,67	79,09	16,97	23,61	1	0	1		1					1				1		0	0		1	1	34,65	30,40
18/5/25 13:00	120,71	82,22	14,46	24,03	1	0	1		1					1				1		0			1	1	32,75	31,08
18/5/25 14:00	117,58	79,72	14,01	23,84	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	31,13	28,09
18/5/25 15:00	112,77	76,54	14,06	22,18	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	32,18	24,96
18/5/25 16:00	112,09	77,34	15,78	18,98	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	33,96	27,53
18/5/25 17:00	113,46	83,89	15,91	13,66	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	34,75	32,99
18/5/25 18:00	115,67	88,55	20,18	6,94	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	35,47	34,69
18/5/25 19:00	117,86	89,32	26,99	1,55	1	0	1	0	1					1				1		0	1		1	1	40,69	35,35
18/5/25 20:00	120,73	100,00	20,73	0,01	1	0	1	0	1					1				1		0	1		1	1	38,02	36,16
18/5/25 21:00	114,92	93,17	21,75	0,00	1	0	1	0	1					1				1		0	1		1	1	38,01	34,44
18/5/25 22:00	103,82	81,27	22,55	0,00	1	0	1	0	1									1		0	1		1	1	39,99	31,14
18/5/25 23:00	94,01	68,46	25,55	0,00	1	0	1	0	1											0	1		1	1	43,22	28,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 19 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/5/25 0:00	85,39	59,98	25,41	0,00	1		1		1												1			1	36,18	25,55
19/5/25 1:00	79,79	55,92	23,86	0,00	1		1		1												1			1	32,08	23,89
19/5/25 2:00	76,75	53,93	22,82	0,00	1		1		1												1			1	30,61	22,98
19/5/25 3:00	75,33	53,23	22,10	0,00	1		1		1												1			1	29,99	22,42
19/5/25 4:00	74,99	59,65	15,34	0,00	1		1		1												1			1	31,28	20,46
19/5/25 5:00	78,63	65,67	12,96	0,00	1		1		1		1										1			1	30,70	20,82
19/5/25 6:00	86,43	72,51	12,89	1,04	1		1		1		1										1			1	30,70	25,53
19/5/25 7:00	102,27	83,23	12,92	6,12	1		1		1		1	1									1			1	30,70	30,62
19/5/25 8:00	114,55	87,64	14,37	12,55	1		1		1		1	1			1						1			1	32,83	34,07
19/5/25 9:00	119,77	80,43	21,23	18,12	1		1		1						1						1	1		1	35,80	33,32
19/5/25 10:00	124,09	85,98	16,12	21,99	1		1		1						1						1	1		1	35,64	35,27
19/5/25 11:00	124,14	79,78	20,26	24,10	1		1		1						1						1	1		1	35,38	33,21
19/5/25 12:00	126,11	78,39	21,74	25,98	1		1		1						1						1	1		1	38,26	33,41
19/5/25 13:00	127,85	77,58	23,89	26,38	1		1		1						1						1	1		1	43,23	34,77
19/5/25 14:00	125,40	74,39	25,76	25,25	1		1		1						1						1	1		1	45,11	33,39
19/5/25 15:00	119,37	70,01	26,62	22,74	1		1		1						1						1	1		1	45,83	29,95
19/5/25 16:00	116,53	75,13	22,63	18,77	1		1		1						1						1	1		1	37,91	31,13
19/5/25 17:00	118,65	76,45	28,45	13,75	1		1		1						1						1	1		1	47,22	35,29
19/5/25 18:00	121,04	82,44	31,04	7,55	1		1								1				1		1	1		1	46,88	36,25
19/5/25 19:00	122,96	89,66	31,45	1,86	1		1								1				1		1	1		1	48,07	36,84
19/5/25 20:00	126,43	96,52	29,90	0,02	1		1	1							1				1		1	1		1	44,99	37,86
19/5/25 21:00	119,85	90,33	29,51	0,00	1		1	1							1				1		1	1		1	42,67	35,94
19/5/25 22:00	105,88	76,97	28,90	0,00	1		1				1	1							1		1	1		1	41,88	31,71
19/5/25 23:00	93,58	67,95	25,63	0,00	1						1	1							1		1	1		1	39,77	28,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 20 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/5/25 0:00	84,19	61,73	22,46	0,00	1						1	1					1		1			1	32,08	22,94
20/5/25 1:00	78,50	59,18	19,32	0,00	1						1	1					1		1			1	25,60	19,55
20/5/25 2:00	76,06	57,54	18,52	0,00	1						1	1							1			1	25,74	18,93
20/5/25 3:00	74,14	56,12	18,02	0,00	1						1	1							1			1	26,11	18,49
20/5/25 4:00	74,27	56,22	18,04	0,00	1						1	1							1			1	24,15	18,48
20/5/25 5:00	78,78	60,44	18,34	0,00	1						1	1							1			1	31,74	23,03
20/5/25 6:00	86,52	68,47	16,76	1,29	1						1	1							1		1	1	34,60	25,85
20/5/25 7:00	102,75	81,35	14,48	6,92	1						1	1							1		1	1	35,17	30,77
20/5/25 8:00	114,41	88,79	12,25	13,37	1						1	1		1					1		1	1	35,01	34,27
20/5/25 9:00	121,37	85,58	17,70	18,09	1						1	1		1					1		1	1	39,07	36,37
20/5/25 10:00	125,11	81,00	22,23	21,88	1						1	1		1					1		1	1	45,09	37,45
20/5/25 11:00	124,58	76,22	23,90	24,46	1						1	1		1					1		1	1	40,51	37,33
20/5/25 12:00	125,70	78,50	21,32	25,87	1						1	1		1					1		1	1	38,17	37,65
20/5/25 13:00	127,67	77,65	24,01	26,01	1						1	1		1					1		1	1	38,89	38,25
20/5/25 14:00	124,84	79,12	20,86	24,85	1						1	1		1					1		1	1	38,36	37,43
20/5/25 15:00	120,11	72,76	24,83	22,52	1						1	1		1					1		1	1	41,88	36,06
20/5/25 16:00	118,81	74,38	25,47	18,96	1						1	1		1					1		1	1	42,79	35,55
20/5/25 17:00	120,81	80,60	26,01	14,20	1						1	1		1					1		1	1	40,24	36,18
20/5/25 18:00	123,19	86,24	28,99	7,96	1						1	1		1		1			1		1	1	44,37	36,93
20/5/25 19:00	124,26	91,37	30,98	1,91	1						1	1		1		1			1		1	1	48,20	37,20
20/5/25 20:00	127,61	96,58	31,01	0,02	1						1	1		1		1			1		1	1	48,55	38,23
20/5/25 21:00	121,01	91,15	29,86	0,00	1				1		1			1		1			1		1	1	48,34	36,26
20/5/25 22:00	107,96	79,51	28,44	0,00	1				1		1					1			1		1	1	48,55	32,36
20/5/25 23:00	96,05	68,43	27,62	0,00	1				1		1					1					1	1	48,26	28,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 21 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/5/25 0:00	87,43	62,26	25,16	0,00	1				1		1								1		1	1	47,32	26,15
21/5/25 1:00	81,87	58,18	23,69	0,00	1				1		1								1			1	44,84	24,49
21/5/25 2:00	79,48	56,43	23,05	0,00	1				1		1								1			1	42,94	23,78
21/5/25 3:00	77,45	54,65	22,80	0,00	1				1		1								1			1	41,27	23,20
21/5/25 4:00	76,99	55,61	21,38	0,00	1				1		1								1			1	39,72	23,01
21/5/25 5:00	80,34	60,23	20,10	0,00	1				1		1								1			1	38,23	24,02
21/5/25 6:00	88,22	66,40	20,79	1,03	1				1		1								1		1	1	40,87	26,36
21/5/25 7:00	105,04	80,69	17,87	6,48	1				1		1								1		1	1	38,41	31,44
21/5/25 8:00	117,45	89,56	15,09	12,80	1				1		1					1			1		1	1	35,53	35,21
21/5/25 9:00	124,65	93,95	13,82	16,88	1				1		1					1			1		1	1	37,60	37,38
21/5/25 10:00	128,14	99,90	7,03	21,21	1				1		1			1		1			1		1	1	38,41	38,41
21/5/25 11:00	128,03	98,84	5,75	23,43	1				1		1			1		1			1		1	1	38,39	38,37
21/5/25 12:00	128,66	98,37	6,31	23,98	1				1		1			1		1			1		1	1	38,56	38,57
21/5/25 13:00	130,68	97,49	8,36	24,83	1				1		1			1		1			1		1	1	39,14	39,17
21/5/25 14:00	128,67	95,36	9,36	23,95	1				1		1			1		1			1		1	1	38,59	38,60
21/5/25 15:00	123,26	92,91	8,50	21,84	1				1		1			1		1			1		1	1	36,96	36,96
21/5/25 16:00	122,40	92,33	11,26	18,80	1				1		1			1		1			1		1	1	36,73	36,69
21/5/25 17:00	123,91	97,73	11,77	14,41	1				1		1			1		1			1		1	1	37,10	37,15
21/5/25 18:00	126,53	104,36	13,64	8,53	1				1		1			1		1	1		1		1	1	37,90	37,90
21/5/25 19:00	126,26	107,87	16,27	2,12	1				1		1			1		1	1		1		1	1	37,96	37,86
21/5/25 20:00	128,23	108,55	19,66	0,02	1				1		1			1		1	1		1		1	1	38,72	38,45
21/5/25 21:00	120,89	106,35	14,53	0,00	1				1		1			1		1	1		1		1	1	36,25	36,22
21/5/25 22:00	108,65	97,98	10,66	0,00	1				1		1					1	1		1		1	1	30,19	29,94
21/5/25 23:00	97,26	84,85	12,42	0,00	1		1		1		1					1	1		1		1		19,01	17,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 22 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/5/25 0:00	88,22	75,90	12,32	0,00	1		1		1							1	1		1		1	1	18,50	16,07
22/5/25 1:00	83,23	69,12	14,10	0,00	1		1		1							1			1			1	27,05	23,31
22/5/25 2:00	80,47	68,03	12,44	0,00	1		1		1							1			1			1	21,90	20,41
22/5/25 3:00	78,90	65,03	13,87	0,00	1		1		1							1			1			1	25,40	20,67
22/5/25 4:00	78,45	66,77	11,68	0,00	1		1		1										1			1	23,49	23,51
22/5/25 5:00	82,00	73,22	8,78	0,00	1		1		1										1		1	1	23,58	23,40
22/5/25 6:00	90,67	72,82	17,24	0,62	1		1		1										1		1	1	30,99	27,16
22/5/25 7:00	106,36	81,19	21,09	4,08	1		1		1										1		1	1	37,77	31,85
22/5/25 8:00	118,32	90,52	17,72	10,08	1		1		1							1			1		1	1	35,52	35,45
22/5/25 9:00	122,07	91,39	17,18	13,50			1		1		1					1			1		1	1	36,97	36,61
22/5/25 10:00	126,21	87,69	20,90	17,62			1		1		1			1		1			1		1	1	42,35	37,04
22/5/25 11:00	132,80	95,04	14,90	22,86			1		1		1			1		1			1		1	1	43,60	39,81
22/5/25 12:00	130,28	90,79	17,02	22,47			1		1		1			1		1			1		1	1	43,60	38,04
22/5/25 13:00	137,81	93,21	20,40	24,20			1		1		1			1		1			1		1	1	43,60	41,30
22/5/25 14:00	136,18	93,72	19,43	23,04			1		1		1			1		1			1		1	1	43,60	40,83
22/5/25 15:00	131,16	90,92	20,09	20,15			1		1		1			1		1			1		1	1	42,83	39,32
22/5/25 16:00	130,01	89,35	22,56	18,09			1		1		1			1		1			1		1	1	41,57	39,01
22/5/25 17:00	131,53	94,51	23,65	13,38			1		1		1			1		1			1		1	1	41,69	39,42
22/5/25 18:00	133,06	102,93	22,14	7,98			1		1		1			1		1			1		1	1	40,35	39,90
22/5/25 19:00	131,79	106,43	23,38	1,98			1		1		1			1		1	1		1		1	1	39,69	39,51
22/5/25 20:00	132,78	111,07	21,69	0,02			1		1		1			1		1	1		1		1	1	39,85	39,84
22/5/25 21:00	126,18	102,89	23,29	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1	1	38,14	37,82
22/5/25 22:00	112,98	92,68	20,30	0,00			1		1		1					1	1		1		1	1	33,99	33,89
22/5/25 23:00	100,60	80,65	19,95	0,00			1		1		1					1			1		1	1	33,54	30,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 23 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/5/25 0:00	90,85	72,52	18,34	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1			1	28,35	27,25
23/5/25 1:00	85,45	67,78	17,67	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1			1	28,49	25,63
23/5/25 2:00	82,70	65,11	17,59	0,00	0	0	1		1									1		0	1			1	28,10	24,74
23/5/25 3:00	80,83	65,06	15,77	0,00	0	0	1		1									1		0	1			1	28,29	24,22
23/5/25 4:00	79,94	64,93	15,01	0,00	0	0	1		1									1		0	1			1	25,65	23,92
23/5/25 5:00	83,76	70,95	12,80	0,00	0	0	1		1									1		0	1			1	25,46	25,10
23/5/25 6:00	90,63	74,07	15,49	1,06	0	0	1		1		1							1		0	1			1	27,33	27,09
23/5/25 7:00	107,56	88,22	13,36	5,98	0	0	1		1		1							1		0	1		1	1	32,12	32,20
23/5/25 8:00	120,99	98,69	10,99	11,31	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	36,19	36,23
23/5/25 9:00	130,35	101,94	13,45	14,95	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	39,03	39,05
23/5/25 10:00	134,68	98,89	15,09	20,71	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	40,34	40,36
23/5/25 11:00	134,24	98,16	13,20	22,88	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	40,26	40,24
23/5/25 12:00	134,09	96,83	13,28	23,99	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	40,20	40,20
23/5/25 13:00	135,96	100,90	11,01	24,06	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	40,72	40,74
23/5/25 14:00	134,23	98,89	12,30	23,04	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	40,29	40,26
23/5/25 15:00	130,02	95,48	13,13	21,42	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	38,99	38,96
23/5/25 16:00	129,91	95,82	15,62	18,47	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	38,99	38,96
23/5/25 17:00	131,63	101,09	16,58	13,96	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	39,44	39,48
23/5/25 18:00	133,23	102,98	22,91	7,34	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	40,00	39,97
23/5/25 19:00	132,41	105,22	26,02	1,17	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	1	39,67	39,69
23/5/25 20:00	134,11	103,64	30,46	0,01	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	42,73	40,20
23/5/25 21:00	126,60	98,67	27,93	0,00	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	40,88	37,94
23/5/25 22:00	113,65	87,96	25,69	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1		1	38,02	34,02
23/5/25 23:00	102,74	77,44	25,31	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1		1	34,99	30,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ No 2 λόγω βλάβης ATM No 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 24 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/5/25 0:00	93,59	74,57	19,02	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1			28,87	28,02
24/5/25 1:00	87,96	76,26	11,70	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1			26,35	26,34
24/5/25 2:00	84,33	79,83	4,50	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1			25,26	25,26
24/5/25 3:00	82,16	75,48	6,68	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1			24,61	24,60
24/5/25 4:00	82,01	78,19	3,82	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1			24,55	24,55
24/5/25 5:00	85,10	83,01	2,08	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1			25,20	25,22
24/5/25 6:00	91,94	89,54	1,67	0,73	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		27,44	27,45
24/5/25 7:00	107,53	98,50	3,79	5,24	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		32,11	32,19
24/5/25 8:00	121,26	109,38	2,53	9,35	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1		36,30	36,38
24/5/25 9:00	132,59	116,63	0,02	15,95	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	39,68	39,72
24/5/25 10:00	137,78	118,41	0,40	18,97	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	41,28	41,30
24/5/25 11:00	140,15	117,50	2,35	20,30	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	41,99	41,99
24/5/25 12:00	141,29	116,43	2,81	22,05	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	42,36	42,34
24/5/25 13:00	144,25	120,08	1,74	22,43	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	43,26	43,23
24/5/25 14:00	142,49	120,31	2,15	20,04	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	42,75	42,69
24/5/25 15:00	138,80	117,53	3,06	18,21	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	41,60	41,61
24/5/25 16:00	137,69	115,10	6,61	15,97	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	41,25	41,26
24/5/25 17:00	139,30	120,55	6,03	12,72	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	41,71	41,75
24/5/25 18:00	140,64	126,07	7,05	7,52	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	42,15	42,17
24/5/25 19:00	138,73	129,64	7,13	1,96	0	0	1		1		1			1				1	1	0	1	1	1	1	41,61	41,62
24/5/25 20:00	137,92	131,53	6,38	0,01	0	0	1		1		1			1				1	1	0	1	1	1	1	41,38	41,34
24/5/25 21:00	130,59	127,29	3,29	0,00	0	0	1		1		1			1				1	1	0	1	1	1	1	39,18	39,13
24/5/25 22:00	118,89	115,04	3,84	0,00	0	0	1		1		1							1	1	0	1	1	1	1	35,70	35,63
24/5/25 23:00	107,22	103,76	3,45	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	1	32,06	32,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ No 2 λόγω βλάβης ATM No 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 25 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/5/25 0:00	97,53	94,78	2,74	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	1	27,77	27,72
25/5/25 1:00	91,32	89,77	1,54	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		26,66	26,61
25/5/25 2:00	87,60	85,28	2,32	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		25,28	25,22
25/5/25 3:00	85,18	81,29	3,88	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		22,91	22,87
25/5/25 4:00	84,29	77,32	6,97	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		22,10	21,98
25/5/25 5:00	86,17	75,51	10,65	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		23,93	23,88
25/5/25 6:00	91,24	74,49	15,84	0,92	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		27,64	27,28
25/5/25 7:00	103,57	82,47	16,57	4,53	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		31,29	31,04
25/5/25 8:00	114,14	90,05	15,48	8,61	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		34,22	34,21
25/5/25 9:00	123,79	94,78	15,94	13,07	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1		37,09	37,08
25/5/25 10:00	128,79	95,99	14,41	18,39	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1		38,63	38,56
25/5/25 11:00	131,07	94,83	15,66	20,58	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1		39,27	39,27
25/5/25 12:00	132,31	104,71	12,60	15,01	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1		39,73	39,71
25/5/25 13:00	134,14	121,48	5,91	6,75	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1		40,22	40,25
25/5/25 14:00	130,90	123,08	4,20	3,62	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	39,32	39,26
25/5/25 15:00	125,85	117,11	4,85	3,89	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	37,75	37,73
25/5/25 16:00	124,11	113,30	9,30	1,52	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	37,19	37,21
25/5/25 17:00	127,59	115,08	9,92	2,59	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	38,26	38,28
25/5/25 18:00	129,72	111,69	16,01	2,03	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	38,91	38,88
25/5/25 19:00	131,33	106,45	24,36	0,53	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	39,38	39,39
25/5/25 20:00	132,72	109,19	23,52	0,01	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	39,78	39,77
25/5/25 21:00	127,56	105,02	22,53	0,00	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	1	38,51	38,24
25/5/25 22:00	115,77	98,01	17,76	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	1	35,16	34,68
25/5/25 23:00	104,94	85,73	19,21	0,00	0	0	1		1		1									0	1	1	1	1	34,10	31,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ No 2 λόγω βλάβης ATM No 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 26 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/5/25 0:00	97,03	71,56	25,47	0,00			1		1		1									0	1	1	1	1	33,66	29,07
26/5/25 1:00	90,79	63,60	27,19	0,00			1		1		1									0	1	1		1	28,27	27,19
26/5/25 2:00	87,44	65,50	21,94	0,00			1		1		1									0	1	1		1	29,02	26,21
26/5/25 3:00	85,65	64,22	21,43	0,00			1		1		1									0	1	1		1	23,77	22,51
26/5/25 4:00	84,92	73,48	11,45	0,00			1		1		1									0	1	1		1	28,96	22,06
26/5/25 5:00	88,28	76,31	11,96	0,00			1		1		1	1								0	1	1		1	26,52	23,30
26/5/25 6:00	95,78	83,10	12,59	0,10			1		1		1	1								0	1	1		1	33,61	28,71
26/5/25 7:00	110,89	103,56	5,63	1,69			1		1		1	1								0	1	1	1	1	33,29	33,25
26/5/25 8:00	123,65	117,32	1,98	4,35			1		1		1	1		1						0	1	1	1	1	37,01	37,05
26/5/25 9:00	133,43	120,56	4,13	8,73			1		1		1	1		1						0	1	1	1	1	39,98	39,98
26/5/25 10:00	138,98	112,39	9,84	16,76			1		1		1	1		1						0	1	1	1	1	41,69	41,67
26/5/25 11:00	141,75	101,12	19,68	20,94			1		1		1			1						0	1	1	1	1	46,06	42,51
26/5/25 12:00	143,01	94,08	26,78	22,15			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,28	42,88
26/5/25 13:00	146,78	93,62	29,61	23,55			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	44,01
26/5/25 14:00	143,39	89,63	31,43	22,33			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	43,00
26/5/25 15:00	137,24	83,71	33,15	20,38			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	41,14
26/5/25 16:00	134,08	83,82	33,33	16,93			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	40,18
26/5/25 17:00	134,02	85,42	36,52	12,08			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	40,20
26/5/25 18:00	135,16	91,55	37,04	6,58			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	40,46
26/5/25 19:00	134,14	94,27	37,94	1,93			1		1		1			1						0	1	1	1	1	48,55	40,22
26/5/25 20:00	136,01	96,06	39,91	0,04			1		1		1			1						0	1	1	1	1	47,94	40,74
26/5/25 21:00	129,65	91,74	37,91	0,00			1		1		1			1						0	1	1	1	1	46,59	38,90
26/5/25 22:00	115,22	81,37	33,84	0,00			1		1		1									0	1	1	1	1	39,62	34,54
26/5/25 23:00	102,10	71,94	30,16	0,00			1		1		1									0	1	1	1	1	35,43	30,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ Νο 5 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 27 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/5/25 0:00	92,48	64,86	27,62	0,00	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		28,31	27,73
27/5/25 1:00	86,27	60,56	25,71	0,00	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		26,05	25,87
27/5/25 2:00	83,78	58,83	24,95	0,00	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		24,91	25,09
27/5/25 3:00	81,43	57,29	24,14	0,00	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		23,59	24,35
27/5/25 4:00	81,18	57,83	23,35	0,00	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		24,96	24,18
27/5/25 5:00	85,43	60,26	25,16	0,00	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		25,64	25,60
27/5/25 6:00	93,33	64,58	27,19	1,56	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		27,71	27,93
27/5/25 7:00	111,51	72,95	31,38	7,18	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		33,33	33,38
27/5/25 8:00	123,02	75,17	35,42	12,43	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		39,80	36,85
27/5/25 9:00	130,65	75,97	37,13	17,54	0	0	1		1		1				0					0	1	1	1		46,50	39,17
27/5/25 10:00	133,86	73,14	39,14	21,57	0	0	1		1		1			1	0					0	1	1	1		47,89	40,17
27/5/25 11:00	133,06	70,92	38,38	23,76	0	0	1		1		1			1	0					0	1	1	1		47,84	39,84
27/5/25 12:00	135,25	70,04	39,59	25,62	0	0	1		1		1			1	0					0	1	1	1		47,18	40,57
27/5/25 13:00	137,73	71,58	40,38	25,77	0	0	1		1		1			1	0					0	1	1	1		48,02	41,30
27/5/25 14:00	135,40	70,44	40,23	24,74	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1		46,76	40,62
27/5/25 15:00	129,77	69,25	38,07	22,45	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1		43,26	38,90
27/5/25 16:00	127,89	71,33	37,94	18,62	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1		41,38	38,34
27/5/25 17:00	129,40	77,86	37,88	13,66	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1		42,36	38,84
27/5/25 18:00	131,75	85,40	38,62	7,72	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1		44,15	39,46
27/5/25 19:00	131,44	90,67	38,85	1,93	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1		42,60	39,39
27/5/25 20:00	133,64	93,93	39,68	0,03	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1	1	43,71	40,02
27/5/25 21:00	127,06	89,00	38,06	0,00	0	0	1		1		1			1						0	1	1	1	1	41,23	38,11
27/5/25 22:00	113,53	79,36	34,17	0,00	0	0	1		1		1									0	1	1	1	1	35,50	34,04
27/5/25 23:00	101,47	71,21	30,26	0,00	0	0	1		1		1									0	1	1	1	1	31,21	30,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ Νο 5 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 28 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/5/25 0:00	91,69	64,18	27,51	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	28,29	27,51
28/5/25 1:00	85,74	60,17	25,57	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,56	25,70
28/5/25 2:00	82,99	58,76	24,23	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,71	24,88
28/5/25 3:00	81,38	57,53	23,85	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	27,20	24,37
28/5/25 4:00	80,72	57,00	23,72	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,24	24,21
28/5/25 5:00	85,01	60,54	24,47	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,83	25,44
28/5/25 6:00	93,44	65,20	26,71	1,53	0	0	1		1		1										1	1		1	30,22	27,96
28/5/25 7:00	111,14	73,08	31,23	6,83	0	0	1		1		1										1	1		1	37,92	33,26
28/5/25 8:00	123,32	77,47	33,55	12,29	0	0	1		1		1										1	1		1	43,97	36,95
28/5/25 9:00	131,02	78,16	36,20	16,67	0	0	1		1		1				1						1	1		1	46,92	39,26
28/5/25 10:00	135,23	76,99	37,14	21,09	0	0	1		1		1				1						1	1		1	47,91	40,49
28/5/25 11:00	135,30	75,32	36,17	23,80	0	0	1		1		1				1						1	1		1	48,02	40,56
28/5/25 12:00	136,48	77,75	33,74	24,99	0	0	1		1		1				1						1	1		1	44,84	40,88
28/5/25 13:00	138,54	84,34	28,93	25,27	0	0	1		1		1				1						1	1		1	42,52	41,52
28/5/25 14:00	136,71	76,08	36,39	24,24	0	0	1		1		1				1						1	1		1	47,62	40,98
28/5/25 15:00	131,29	74,30	34,95	22,04	0	0	1		1		1				1						1	1		1	42,18	39,34
28/5/25 16:00	130,44	78,14	33,79	18,51	0	0	1		1		1				1						1	1		1	39,75	39,11
28/5/25 17:00	132,00	86,61	31,50	13,89	0	0	1		1		1				1						1	1		1	39,86	39,55
28/5/25 18:00	134,28	94,65	31,60	8,03	0	0	1		1		1				1						1	1		1	41,38	40,30
28/5/25 19:00	134,06	106,73	25,17	2,16	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	41,16	40,18
28/5/25 20:00	134,16	108,27	25,84	0,05	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	42,72	40,27
28/5/25 21:00	128,27	101,42	26,85	0,00	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	42,91	38,43
28/5/25 22:00	115,06	90,64	24,42	0,00	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	42,41	34,42
28/5/25 23:00	102,16	76,72	25,43	0,00	0	0	1		1		1										1	1	1	1	37,58	30,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ Νο 6 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 29 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/5/25 0:00	93,33	65,56	27,76	0,00	0	0	1		1		1									0		1	1	1	29,10	27,97
29/5/25 1:00	87,22	61,19	26,02	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	26,89	26,13
29/5/25 2:00	83,94	59,10	24,84	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	25,77	25,13
29/5/25 3:00	82,06	57,94	24,12	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	26,56	24,59
29/5/25 4:00	81,60	57,35	24,25	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	24,84	24,41
29/5/25 5:00	85,35	60,37	24,98	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	25,11	25,57
29/5/25 6:00	93,76	65,37	26,98	1,41	0	0	1		1		1									0	1		1	1	28,09	28,07
29/5/25 7:00	110,76	72,93	31,42	6,41	0	0	1		1		1									0	1		1	1	33,70	33,18
29/5/25 8:00	124,00	76,85	35,39	11,76	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,33	37,16
29/5/25 9:00	132,54	80,80	35,95	15,80	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	43,19	39,72
29/5/25 10:00	134,32	83,61	31,06	19,65	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,25	40,27
29/5/25 11:00	134,69	83,33	29,00	22,36	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,67	40,41
29/5/25 12:00	136,71	84,35	28,25	24,11	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	41,05	40,97
29/5/25 13:00	137,58	87,86	25,03	24,70	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	41,26	41,25
29/5/25 14:00	135,97	89,97	21,98	24,01	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,77	40,70
29/5/25 15:00	130,96	87,27	21,79	21,89	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	39,23	39,22
29/5/25 16:00	129,16	92,29	18,44	18,44	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	38,69	38,70
29/5/25 17:00	129,66	98,51	17,28	13,88	0	0	1		1		1			1	1					0	1		1	1	38,82	38,88
29/5/25 18:00	132,20	106,41	17,73	8,05	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	39,62	39,61
29/5/25 19:00	132,34	115,08	14,96	2,29	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	39,66	39,65
29/5/25 20:00	133,38	121,16	12,19	0,03	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	40,00	39,99
29/5/25 21:00	126,82	115,12	11,70	0,00	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	38,09	38,03
29/5/25 22:00	113,50	106,79	6,71	0,00	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	34,09	34,04
29/5/25 23:00	101,37	94,41	6,95	0,00	0	0	1		1		1	1						1		0	1	1	1	1	29,83	29,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ Νο 5 και ΑΕΡ Νο 6 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 30 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/5/25 0:00	91,56	82,80	8,76	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0		1	1	1	27,60	27,50
30/5/25 1:00	85,99	76,32	9,67	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0		1	1	1	27,60	25,79
30/5/25 2:00	83,08	71,49	11,59	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0		1		1	29,41	24,88
30/5/25 3:00	81,07	70,28	10,80	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0		1		1	24,32	24,29
30/5/25 4:00	81,05	70,63	10,42	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0		1		1	24,27	24,29
30/5/25 5:00	84,50	72,98	11,52	0,01	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0		1		1	25,39	25,31
30/5/25 6:00	92,74	81,08	10,78	0,89	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0	1	1		1	27,71	27,81
30/5/25 7:00	108,83	96,03	8,64	4,16	0	0	1	0	0		1	1	0			1		0	1	1		1	32,57	32,62
30/5/25 8:00	120,91	107,53	6,13	7,25	0	0	1	0	0		1	1	0		1	1	1	0	1	1		1	36,16	36,19
30/5/25 9:00	130,56	116,38	2,68	11,50	0	0	1	0	0		1	1	0		1	1	1	0	1	1		1	39,07	39,14
30/5/25 10:00	133,94	117,82	1,01	15,11	0	0	1	0	0		1	1	0	1	1	1	1	0	1	1		1	40,16	40,16
30/5/25 11:00	133,02	113,71	2,14	17,17	0	0	1	0	0		1	1	0	1	1	1	1	0	1	1		1	39,85	39,87
30/5/25 12:00	133,43	113,63	1,89	17,91	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1		1	37,96	37,85
30/5/25 13:00	136,23	113,28	1,84	21,11	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1		1	37,32	36,93
30/5/25 14:00	133,69	113,22	1,61	18,86	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1		0	1	1		1	40,06	40,09
30/5/25 15:00	128,08	110,04	2,38	15,65	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1			1	1		1	38,40	38,38
30/5/25 16:00	127,08	112,15	2,83	12,11	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1			1	1		1	38,08	38,08
30/5/25 17:00	129,56	118,65	2,93	7,97	0	0	1	0	0		1	1	0	1	1	1			1	1		1	38,81	38,84
30/5/25 18:00	128,78	121,30	2,98	4,50	0	0	1	0	0		1	1	0	1	1	1			1	1		1	38,66	37,54
30/5/25 19:00	125,94	121,33	2,96	1,65	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1			1	1		1	17,78	14,00
30/5/25 20:00	130,73	129,55	1,15	0,03	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1	1		1	13,06	13,06
30/5/25 21:00	122,55	122,33	0,22	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		1	1	1		1	12,27	12,25
30/5/25 22:00	109,89	109,58	0,31	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		1	1	1		1	13,48	13,55
30/5/25 23:00	98,93	98,82	0,11	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0		0	1		1	1	1		1	24,23	24,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.
2.Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 31 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/5/25 0:00	89,68	89,60	0,08	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		1	1	1		1	22,41	22,37
31/5/25 1:00	84,50	84,25	0,25	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1			1	1		1	21,09	21,08
31/5/25 2:00	81,78	81,54	0,24	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1			1	1		1	20,43	20,41
31/5/25 3:00	79,75	79,08	0,66	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	15,09	14,08
31/5/25 4:00	78,99	78,52	0,47	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	13,82	13,81
31/5/25 5:00	82,25	80,64	1,61	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	23,49	23,57
31/5/25 6:00	89,11	85,10	2,90	1,11	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	26,65	26,69
31/5/25 7:00	105,85	97,95	2,70	5,20	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1		1			1	1		1	28,89	28,17
31/5/25 8:00	119,19	105,97	1,33	11,89	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1			1	35,66	35,65
31/5/25 9:00	128,83	113,37	0,69	14,77	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1			1	38,59	38,61
31/5/25 10:00	131,65	114,94	1,08	15,62	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1			1	39,42	39,45
31/5/25 11:00	131,46	116,26	0,92	14,28	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			1			1	39,26	39,30
31/5/25 12:00	130,43	118,14	0,11	12,18	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		1	1			1	39,06	39,08
31/5/25 13:00	133,53	116,98	0,29	16,25	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		1	1			1	39,95	39,98
31/5/25 14:00	131,73	111,47	0,21	20,05	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1		1	39,47	39,44
31/5/25 15:00	127,16	108,78	0,70	17,68	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1		1	38,05	38,08
31/5/25 16:00	125,11	113,27	0,46	11,38	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1		1	37,48	37,48
31/5/25 17:00	125,76	120,97	1,26	3,54	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1		1	37,66	37,67
31/5/25 18:00	129,22	125,49	1,09	2,64	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1	1	1	38,72	38,73
31/5/25 19:00	128,94	124,74	2,71	1,49	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1	1	1	38,77	38,73
31/5/25 20:00	127,03	123,79	3,21	0,04	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1	1	1	38,09	38,08
31/5/25 21:00	117,92	116,99	0,92	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1	1	1	35,38	35,33
31/5/25 22:00	106,45	105,98	0,47	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0		0	1		0	1	1	1	1	31,94	31,88
31/5/25 23:00	95,14	94,41	0,73	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0		0	1		0	1	1	1		28,43	28,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.
2.Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 1 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/6/25 0:00	87,60	86,72	0,88	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0		0	1		0	1	1	1	1	26,22	26,17
1/6/25 1:00	82,85	81,91	0,94	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0		0	1		0		1	1	1	24,85	24,83
1/6/25 2:00	79,58	77,17	2,41	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0		0	1		0		1	1	1	23,86	23,84
1/6/25 3:00	77,27	75,45	1,82	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0		0	1		0		1	1	1	23,15	23,15
1/6/25 4:00	77,25	74,83	2,42	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0		0	1		0		1		1	23,12	23,13
1/6/25 5:00	79,97	76,41	3,56	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0		0	1		0		1		1	23,93	23,93
1/6/25 6:00	85,97	80,99	3,92	1,06	0	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		0		1	1	1	25,76	25,76
1/6/25 7:00	99,56	90,07	4,72	4,78	0	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		0		1	1	1	29,78	29,83
1/6/25 8:00	110,07	95,76	4,46	9,85	0	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		0	1	1	1	1	32,93	32,98
1/6/25 9:00	120,16	100,60	3,92	15,64	0	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1			1	1	1	1	35,88	35,89
1/6/25 10:00	123,46	98,78	5,21	19,47	0	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1			1	1	1	1	33,48	33,44
1/6/25 11:00	123,83	97,26	4,60	21,97	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1			1	1	1	1	31,29	31,35
1/6/25 12:00	124,71	94,40	7,49	22,82	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1			1	1	1	1	31,26	31,35
1/6/25 13:00	126,44	92,58	10,81	23,05	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1			1	1	1	1	32,78	32,76
1/6/25 14:00	124,16	86,68	14,68	22,80	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1			1	1	1	1	30,99	30,74
1/6/25 15:00	120,36	81,84	17,45	21,07	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1				1	1	1	35,20	34,11
1/6/25 16:00	120,12	86,63	14,73	18,76	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1				1	1	1	35,99	36,00
1/6/25 17:00	122,39	93,46	14,43	14,50	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1				1	1	1	36,70	36,69
1/6/25 18:00	125,28	104,03	13,27	7,97	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		1		1	1	1	37,52	37,54
1/6/25 19:00	124,60	106,21	16,08	2,31	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		1		1	1	1	37,35	37,36
1/6/25 20:00	126,43	103,15	23,21	0,07	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		1		1	1	1	41,88	37,91
1/6/25 21:00	122,00	100,43	21,56	0,00	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		1		1	1	1	40,76	36,60
1/6/25 22:00	110,57	95,06	15,52	0,00	1	0	1	0	0		1	1	0	0	0	1		1		1	1	1	33,34	33,18
1/6/25 23:00	99,03	82,73	16,29	0,00	1	0	1	0	0		1		0	0	0	1		1		1	1	1	31,30	29,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω ισοκατανομής παραγωγής.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 2 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/6/25 0:00	90,46	74,47	15,99	0,00	1	0	1				1			0				0		1		1	1	1	29,72	27,01
2/6/25 1:00	84,44	72,08	12,36	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	26,07	25,28
2/6/25 2:00	81,32	74,48	6,84	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	24,36	24,35
2/6/25 3:00	79,74	73,13	6,61	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	23,89	23,86
2/6/25 4:00	78,97	70,52	8,45	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	23,83	23,64
2/6/25 5:00	83,07	71,88	11,19	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	25,42	24,89
2/6/25 6:00	91,30	82,46	7,73	1,11	1	0	1				1			0				0			1	1	1	1	26,78	26,75
2/6/25 7:00	108,88	94,86	7,95	6,07	1	0	1				1			0				0		1	1	1	1	1	32,55	32,63
2/6/25 8:00	122,37	104,10	6,00	12,27	1	0	1				1	1		0				0		1	1	1	1	1	36,61	36,65
2/6/25 9:00	130,99	104,19	9,67	17,13	1	0	1				1	1		0				0		1	1	1	1	1	39,26	39,25
2/6/25 10:00	127,57	101,61	5,35	20,61	1	0	1				1	1		0				0		1	1	1	1	1	35,80	35,56
2/6/25 11:00	125,26	99,07	3,32	22,87	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	37,31	37,43
2/6/25 12:00	129,16	99,41	5,39	24,36	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	38,72	38,72
2/6/25 13:00	132,16	99,56	7,23	25,37	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	39,60	39,62
2/6/25 14:00	130,10	98,80	6,52	24,77	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	39,02	38,97
2/6/25 15:00	130,82	95,55	12,43	22,85	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	38,62	39,28
2/6/25 16:00	131,72	96,51	15,72	19,49	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	39,46	39,48
2/6/25 17:00	133,35	97,36	21,39	14,59	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	40,53	39,97
2/6/25 18:00	136,20	101,01	26,27	8,92	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	46,72	40,83
2/6/25 19:00	135,47	104,75	28,37	2,36	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	47,41	40,62
2/6/25 20:00	136,44	107,83	28,58	0,03	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	48,00	40,87
2/6/25 21:00	129,83	102,18	27,65	0,00	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	47,72	38,93
2/6/25 22:00	116,08	92,04	24,03	0,00	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	45,00	34,80
2/6/25 23:00	102,83	78,90	23,92	0,00	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	42,25	30,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω ισοκατανομής παραγωγής.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 3 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/6/25 0:00	93,76	68,78	24,98	0,00	1	0	1	0	0		1			0	0					1	1	1	40,82	28,05
3/6/25 1:00	88,10	62,81	25,29	0,00	1	0	1	0	0		1			0	0					1	1	1	43,47	26,38
3/6/25 2:00	85,77	61,79	23,98	0,00	1	0	1	0	0		1			0	0					1	1	1	42,00	25,69
3/6/25 3:00	83,33	59,17	24,15	0,00	1	0	1	0	0		1			0	0					1	1	1	41,10	24,96
3/6/25 4:00	82,22	57,81	24,40	0,00	1	0	1	0	0		1			0	0					1	1	1	33,66	24,64
3/6/25 5:00	85,41	62,73	22,67	0,01	1	0	1	0	0		1			0	0					1	1	1	32,38	25,56
3/6/25 6:00	93,25	75,20	16,55	1,49	1	0	1	0	0		1			0	0				1	1	1	1	28,53	27,92
3/6/25 7:00	111,00	88,56	15,97	6,48	1	0	1	0	0		1	1		0	0				1	1	1	1	33,26	33,28
3/6/25 8:00	123,41	96,41	14,70	12,29	1	0	1	0	0		1	1		0	0				1	1	1	1	36,93	36,97
3/6/25 9:00	129,56	102,97	10,05	16,54	1	0	1	0	0	1	1	1		0	0				1	1		1	38,86	38,84
3/6/25 10:00	135,82	108,57	5,97	21,28	1	0	1	0	0	1	1	1		0	0				1	1		1	39,27	38,75
3/6/25 11:00	138,68	105,36	9,86	23,45	1	0	1	1	0		1	1		0	0			1	1	1		1	35,84	35,89
3/6/25 12:00	141,33	104,28	12,15	24,91	1	0	1	1	0		1	1		0	0			1	1	1		1	39,15	39,11
3/6/25 13:00	144,33	103,18	16,01	25,14	1	0	1	1	0		1	1		0	0			1	1	1		1	41,83	41,94
3/6/25 14:00	141,68	101,30	16,10	24,28	1	0	1	1	0		1	1		0	0			1	1	1		1	38,70	37,85
3/6/25 15:00	136,86	98,37	16,09	22,40	1	0	1	1	0		1	1		1	0			1	1	1		1	34,06	31,53
3/6/25 16:00	136,50	97,47	19,93	19,10	1	0	1	1	0		1	1		1	0			1	1	1		1	40,01	34,44
3/6/25 17:00	137,83	102,28	21,52	14,02	1	0	1	1	0		1	1		1	0			1	1	1		1	41,52	40,29
3/6/25 18:00	140,34	107,75	24,54	8,05	1	0	1	1	0		1	1		1	0			1	1	1		1	43,22	42,06
3/6/25 19:00	139,44	109,21	27,77	2,46	1	0	1	1	0		1	1		1	0			1	1	1		1	46,21	41,79
3/6/25 20:00	138,63	113,20	25,33	0,10	1	0	1	1	0		1	1		0	0			1	1	1		1	42,22	41,55
3/6/25 21:00	132,73	106,43	26,30	0,00	1	0	1	1	0		1	1		0	0			1	1	1	1	1	46,05	39,79
3/6/25 22:00	119,91	93,17	26,75	0,00	1	0	1	1	0			1		0	0			1	1	1	1	1	46,52	35,95
3/6/25 23:00	107,11	82,51	24,60	0,00	1	0	1	1	0					0	0			1	1	1	1		43,22	32,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 1 λόγω δυσλειτουργίας Μονάδων ΘΗΣ.
2. Ένταξη ΑΕΡ 5 για δοκιμαστική λειτουργία.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 4 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/6/25 0:00	97,40	74,13	23,27	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1	1	1		41,46	29,11
4/6/25 1:00	91,15	67,11	24,04	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1		1		42,05	27,29
4/6/25 2:00	87,56	64,47	23,08	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1		1		40,78	24,34
4/6/25 3:00	85,14	64,33	20,81	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1		1		36,40	21,24
4/6/25 4:00	84,48	64,16	20,31	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1		1		37,27	21,08
4/6/25 5:00	88,73	67,83	20,90	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1		1		40,75	24,01
4/6/25 6:00	96,82	79,27	16,31	1,25	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1	1	1		33,65	28,74
4/6/25 7:00	114,86	98,42	10,09	6,35	1	0	1	1	0		1		0	0	0	0		1	1	1	1		32,30	32,13
4/6/25 8:00	129,82	107,36	9,98	12,48	1	0	1	1	0		1		0	0	0	0		1	1	1	1	1	37,43	37,59
4/6/25 9:00	139,89	116,18	6,31	17,40	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	39,63	39,51
4/6/25 10:00	145,17	120,16	3,93	21,09	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	39,45	39,42
4/6/25 11:00	146,52	117,07	5,93	23,52	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	37,66	37,55
4/6/25 12:00	148,76	113,46	10,40	24,91	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	33,63	33,60
4/6/25 13:00	151,44	111,45	14,73	25,26	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	36,01	35,89
4/6/25 14:00	149,44	106,74	18,17	24,53	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		41,80	41,55
4/6/25 15:00	145,45	104,64	18,14	22,66	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		40,07	39,99
4/6/25 16:00	144,19	108,34	16,35	19,50	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		41,76	41,72
4/6/25 17:00	145,56	111,01	19,76	14,79	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		43,80	43,58
4/6/25 18:00	148,24	115,01	24,04	9,19	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		46,14	44,45
4/6/25 19:00	145,32	117,82	24,84	2,66	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		45,66	43,54
4/6/25 20:00	144,13	117,24	26,83	0,06	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		46,20	43,23
4/6/25 21:00	137,48	111,80	25,68	0,00	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0		1	1	1	1		44,80	41,17
4/6/25 22:00	124,48	99,22	25,26	0,00	1	0	1	1	0		1	1	0		0	0		1	1	1	1		43,04	37,30
4/6/25 23:00	112,44	89,68	22,76	0,00	1	0		1	0		1	1	0		0	0		1	1		1	1	35,94	32,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας.
2. Ενταξη ΑΕΡ 5 για δοκιμαστικη λειτουργία.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 5 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/6/25 0:00	101,05	82,70	18,35	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1	1		1	36,75	30,10
5/6/25 1:00	94,69	77,36	17,33	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1	1		1	35,35	27,22
5/6/25 2:00	90,13	74,04	16,09	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1			1	32,80	25,83
5/6/25 3:00	87,54	71,30	16,24	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1			1	33,15	26,23
5/6/25 4:00	87,45	69,46	17,99	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1			1	35,31	26,17
5/6/25 5:00	91,54	74,25	17,29	0,00	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1			1	38,09	27,41
5/6/25 6:00	99,35	83,13	14,80	1,42	1	0	1	1	0				0	0	0	0		1	1		1	1	32,85	29,78
5/6/25 7:00	117,03	98,56	12,05	6,42	1	0	1	1	0		1		0	0	0	0		1	1		1	1	33,74	33,72
5/6/25 8:00	132,31	111,18	8,71	12,43	1	0	1	1	0		1		0	0	0	0		1	1	1	1	1	39,06	39,04
5/6/25 9:00	143,67	117,07	9,19	17,41	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	41,38	41,48
5/6/25 10:00	148,72	121,23	6,44	21,05	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	43,05	42,99
5/6/25 11:00	149,15	120,98	4,73	23,44	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	40,10	39,69
5/6/25 12:00	151,80	121,96	5,15	24,69	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1		42,61	42,51
5/6/25 13:00	154,53	124,26	5,47	24,80	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1		45,12	45,18
5/6/25 14:00	152,92	122,95	6,06	23,91	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1		44,51	44,47
5/6/25 15:00	147,75	119,24	6,52	21,99	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1		41,09	41,16
5/6/25 16:00	146,89	119,66	8,35	18,89	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1		43,08	43,12
5/6/25 17:00	149,14	122,72	11,87	14,56	1	0	1	1	0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1		44,70	44,73
5/6/25 18:00	152,00	130,39	12,75	8,86	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1		45,57	45,54
5/6/25 19:00	150,04	135,25	12,19	2,60	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1		44,98	44,98
5/6/25 20:00	148,02	138,22	9,71	0,09	1	0	1	1	0		1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1		44,31	44,31
5/6/25 21:00	141,28	132,77	8,50	0,00	1	0	1	1	0		1	1	0		0	0	1	1	1	1	1		42,41	42,36
5/6/25 22:00	127,61	120,22	7,39	0,00	1	0	1	1	0		1	1	0		0	0	1	1	1	1	1		38,32	38,28
5/6/25 23:00	114,29	105,57	8,72	0,00	1	0	1	1	0		1	1	0		0	0	1	1	1		1		34,34	34,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 6 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/6/25 0:00	104,46	93,14	11,32	0,00	1	0	1	1			1							0	1	1	1		1		31,30	31,28
6/6/25 1:00	97,05	86,01	11,03	0,00	1	0	1	1										0	1	1	1		1		28,77	28,78
6/6/25 2:00	93,16	79,45	13,72	0,00	1	0	1	1										0	1	1	1		1		26,71	26,71
6/6/25 3:00	90,41	72,96	17,45	0,00	1	0		1			1							0	1	1	1		1		32,42	27,07
6/6/25 4:00	90,37	67,89	22,48	0,00	1	0		1			1							0	1	1	1		1		42,45	27,10
6/6/25 5:00	93,84	69,62	24,22	0,00	1	0		1			1							0	1	1	1		1		45,36	28,12
6/6/25 6:00	102,48	79,43	21,97	1,08	1	0		1			1							0	1	1	1		1		44,45	30,68
6/6/25 7:00	120,16	91,92	22,80	5,44	1	0		1			1							0	1	1	1	1	1		45,30	35,99
6/6/25 8:00	134,76	100,97	22,47	11,33	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		47,27	40,38
6/6/25 9:00	147,11	111,20	19,35	16,56	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		45,58	44,06
6/6/25 10:00	152,78	112,45	19,78	20,56	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		48,31	45,83
6/6/25 11:00	153,88	111,20	19,46	23,22	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		47,38	46,12
6/6/25 12:00	156,19	112,00	19,59	24,59	1	0	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1		47,95	45,61
6/6/25 13:00	159,92	114,79	20,36	24,77	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		48,40	47,94
6/6/25 14:00	158,43	114,12	20,48	23,83	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		48,27	47,50
6/6/25 15:00	154,91	112,39	20,65	21,87	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		46,65	46,43
6/6/25 16:00	151,80	112,31	20,72	18,77	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		46,24	45,51
6/6/25 17:00	156,08	120,59	21,14	14,35	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		47,22	46,78
6/6/25 18:00	157,59	127,80	21,22	8,57	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		47,41	47,25
6/6/25 19:00	154,76	128,28	24,00	2,48	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		48,23	46,42
6/6/25 20:00	153,09	124,82	28,19	0,08	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		48,46	45,91
6/6/25 21:00	146,18	118,46	27,71	0,00	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		48,52	43,83
6/6/25 22:00	133,08	105,96	27,12	0,00	1	0	1	1			1	1						0	1	1	1		1		48,53	39,91
6/6/25 23:00	120,34	94,04	26,30	0,00	1	0	1	1				1						0	1	1	1		1		48,49	36,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Εκκίνηση ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 για ισοκατανομή φορτίων ΑΗΣ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 7 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/6/25 0:00	110,44	87,17	23,26	0,00	1	0	1	1				1		0				0	1	1	1		1		45,77	33,11
7/6/25 1:00	102,67	78,09	24,58	0,00	1	0	1	1						0				0	1	1	1		1		48,43	30,76
7/6/25 2:00	98,53	71,10	27,43	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		48,55	29,54
7/6/25 3:00	96,23	68,51	27,71	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		48,55	28,81
7/6/25 4:00	95,40	68,09	27,31	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		47,85	28,55
7/6/25 5:00	97,91	69,57	28,34	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		47,78	29,32
7/6/25 6:00	105,38	74,91	29,20	1,27	1	0	1	1						0				0		1	1		1		48,38	31,56
7/6/25 7:00	122,29	89,72	26,68	5,89	1	0	1	1						0				0	1	1	1		1		48,52	36,61
7/6/25 8:00	137,35	100,70	24,92	11,74	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1		1		48,53	41,12
7/6/25 9:00	150,32	109,84	23,61	16,86	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1		48,54	45,04
7/6/25 10:00	155,76	117,15	18,03	20,57	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1		47,05	46,70
7/6/25 11:00	157,22	118,17	16,10	22,94	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	47,11	47,12
7/6/25 12:00	160,72	117,25	19,22	24,25	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,15	48,17
7/6/25 13:00	164,76	119,93	20,39	24,44	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/25 14:00	162,35	115,54	23,56	23,24	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,19
7/6/25 15:00	157,42	112,34	23,65	21,44	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,51	47,23
7/6/25 16:00	157,33	114,47	24,70	18,15	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	47,20
7/6/25 17:00	159,64	120,01	25,81	13,82	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,47	47,83
7/6/25 18:00	161,95	126,35	27,39	8,20	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,46
7/6/25 19:00	157,76	129,11	26,32	2,33	1	0	1	1			1							0	1	1	1	1	1	1	48,55	47,25
7/6/25 20:00	154,38	127,85	26,43	0,09	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,19	46,29
7/6/25 21:00	147,51	119,66	27,85	0,00	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,44	44,22
7/6/25 22:00	134,17	107,92	26,25	0,00	1	0	1	1			1			0				0		1	1	1	1	1	48,51	40,23
7/6/25 23:00	122,39	94,27	28,12	0,00	1	0	1	1			1			0				0	1	1			1	1	48,41	36,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Εκκίνηση ΑΕΡ2 για ισοκατανομή φορτίων ΑΗΣ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/6/25 0:00	114,95	89,95	24,99	0,00	1	0	1	1			1			0				0		1	1	1		1	47,74	34,47
9/6/25 1:00	106,82	82,72	24,10	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1	1		1	45,07	31,98
9/6/25 2:00	101,89	78,13	23,76	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1	1		1	43,80	30,56
9/6/25 3:00	99,09	73,82	25,27	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1			1	44,32	29,68
9/6/25 4:00	97,89	71,49	26,39	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1			1	45,04	29,36
9/6/25 5:00	100,87	74,01	26,85	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1			1	45,90	30,21
9/6/25 6:00	108,30	81,15	25,94	1,20	1	0	1	1						0				0	1	1	1			1	47,85	32,44
9/6/25 7:00	125,36	95,93	23,70	5,73	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1			1	46,69	37,25
9/6/25 8:00	140,55	110,56	18,58	11,42	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1			1	42,92	41,84
9/6/25 9:00	153,40	122,27	14,59	16,55	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1		1	1	43,00	42,78
9/6/25 10:00	159,60	126,17	13,27	20,16	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	45,25	45,38
9/6/25 11:00	162,00	125,11	14,24	22,66	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	45,52	45,61
9/6/25 12:00	165,68	130,85	10,87	23,96	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	47,55	47,63
9/6/25 13:00	170,26	131,09	15,06	24,11	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 14:00	171,35	129,09	18,90	23,35	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 15:00	166,89	125,83	19,61	21,45	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 16:00	167,16	128,90	20,02	18,24	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 17:00	169,71	135,13	20,91	13,68	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 18:00	171,93	141,53	22,30	8,10	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 19:00	167,52	140,81	24,30	2,41	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 20:00	164,61	140,97	23,52	0,11	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/25 21:00	157,34	133,33	24,00	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,03	47,15
9/6/25 22:00	143,44	119,15	24,29	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	47,14	43,01
9/6/25 23:00	129,40	106,68	22,72	0,00	1	0	1	1	1					0				0		1	1	1	1	1	42,41	38,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Εκκίνηση ΑΕΡ2 για ισοκατανομή φορτίων ΑΗΣ-ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 10 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/6/25 0:00	117,44	91,81	25,63	0,00	1	0	1	1	1				0	0				0		1	1	1		1	47,01	35,17
10/6/25 1:00	109,38	83,98	25,40	0,00	1	0	1	1					0	0				0		1	1	1		1	48,30	32,77
10/6/25 2:00	105,12	80,40	24,72	0,00	1	0	1	1					0	0				0		1	1	1		1	47,49	31,52
10/6/25 3:00	101,79	74,16	27,63	0,00	1	0	1	1					0	0				0		1	1	1		1	48,55	30,50
10/6/25 4:00	100,26	71,65	28,61	0,00	1	0	1	1					0	0				0		1	1			1	48,35	30,03
10/6/25 5:00	103,25	76,06	27,20	0,00	1	0	1	1					0	0				0		1	1			1	48,52	30,93
10/6/25 6:00	111,69	83,41	27,11	1,17	1	0	1	1					0	0				0		1	1	1		1	47,90	33,46
10/6/25 7:00	130,54	97,42	27,41	5,71	1	0	1	1			1		0	0				0		1	1	1	1	1	47,95	39,10
10/6/25 8:00	147,07	111,13	24,41	11,54	1	0	1	1			1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,26	44,04
10/6/25 9:00	156,16	117,44	21,78	16,94	1	0	1	1			1		0	0				0		1	1	1	1	1	47,57	46,03
10/6/25 10:00	165,27	123,94	20,65	20,68	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,52
10/6/25 11:00	168,01	125,12	19,80	23,08	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 12:00	171,05	126,82	19,87	24,36	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 13:00	174,89	129,56	20,82	24,52	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 14:00	173,94	128,65	21,52	23,77	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 15:00	169,06	125,79	21,53	21,74	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 16:00	169,69	129,52	21,56	18,61	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 17:00	171,57	136,58	20,87	14,11	1	0	1	1	1		1		0	0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 18:00	173,17	143,19	21,60	8,38	1	0	1	1	1		1		0	0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 19:00	169,66	145,35	21,84	2,48	1	0	1	1	1		1		0	0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 20:00	166,46	145,50	20,87	0,10	1	0	1	1	1		1		0	0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/25 21:00	159,17	138,82	20,35	0,00	1	0	1	1	1		1		0	0				0	1	1	1	1	1	1	47,85	47,56
10/6/25 22:00	144,93	124,17	20,76	0,00	1	0	1	1	1		1		0	0				0	1		1	1	1	1	44,22	43,24
10/6/25 23:00	131,01	107,92	23,09	0,00	1	0	1	1	1				0	0				0	1	1	1	1		1	45,53	39,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/6/25 0:00	120,03	93,90	26,13	0,00	1	0	1	1	1					0				0	1	1		1		1	47,59	35,97
11/6/25 1:00	112,89	86,23	26,66	0,00	1	0		1	1					0				0	1	1		1		1	48,48	33,81
11/6/25 2:00	108,27	79,80	28,47	0,00	1	0		1	1					0				0	1	1		1		1	48,55	32,46
11/6/25 3:00	105,30	75,56	29,74	0,00	1	0		1	1					0				0		1		1		1	48,55	31,57
11/6/25 4:00	103,61	75,09	28,52	0,00	1	0		1	1					0				0		1		1		1	48,31	31,07
11/6/25 5:00	106,08	79,08	26,99	0,00	1	0		1	1					0				0		1		1		1	48,42	31,82
11/6/25 6:00	114,54	86,98	26,34	1,22	1	0		1	1					0				0	1	1		1		1	48,41	33,94
11/6/25 7:00	134,31	103,61	25,03	5,67	1	0	1	1	1					0				0	1	1		1		1	46,97	40,24
11/6/25 8:00	151,23	114,74	25,22	11,28	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1		1	48,06	45,30
11/6/25 9:00	166,08	125,73	23,90	16,45	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,50
11/6/25 10:00	172,03	129,06	22,64	20,33	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 11:00	173,52	129,39	21,33	22,80	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 12:00	176,89	133,76	19,07	24,07	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 13:00	182,14	137,42	20,51	24,21	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 14:00	181,71	137,86	20,47	23,38	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 15:00	177,48	135,38	20,80	21,31	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 16:00	176,09	136,08	21,85	18,16	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 17:00	177,15	141,27	22,14	13,74	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 18:00	177,34	146,28	22,82	8,24	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 19:00	171,18	146,21	22,48	2,49	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 20:00	166,71	142,62	24,00	0,09	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 21:00	159,57	133,16	26,41	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	47,65
11/6/25 22:00	146,21	119,60	26,61	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	43,86
11/6/25 23:00	132,62	106,78	25,84	0,00	1	0	1	1	1					0				0	1	1		1		1	48,52	39,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/6/25 0:00	120,77	93,50	27,28	0,00	1	0	1		1				0	0	0	0	1	1		1		1	48,48	36,22
12/6/25 1:00	113,15	85,11	28,04	0,00	1	0	1		1				0	0	0	0	1	1		1		1	48,01	33,90
12/6/25 2:00	108,60	80,27	28,34	0,00	1	0	1		1				0	0	0	0	1	1		1		1	48,54	32,55
12/6/25 3:00	105,56	75,80	29,76	0,00	1	0	1		1				0	0	0	0		1		1		1	48,55	31,70
12/6/25 4:00	103,94	75,27	28,66	0,00	1	0	1		1				0	0	0	0		1		1		1	48,27	31,15
12/6/25 5:00	106,46	78,90	27,56	0,00	1	0	1		1				0	0	0	0		1		1		1	48,33	31,87
12/6/25 6:00	114,60	87,92	25,56	1,11	1	0	1		1				0	0	0	0	1	1		1		1	47,07	34,09
12/6/25 7:00	133,56	104,17	23,77	5,61	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1		1	1	1	46,17	39,69
12/6/25 8:00	150,35	116,23	22,88	11,24	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1		1	1	1	46,96	45,05
12/6/25 9:00	164,15	127,38	19,94	16,82	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,44	48,42
12/6/25 10:00	170,17	132,33	17,22	20,63	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 11:00	173,11	132,78	17,28	23,05	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 12:00	177,20	136,61	16,30	24,28	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 13:00	181,72	141,30	15,89	24,54	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 14:00	181,68	139,07	18,91	23,70	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 15:00	177,68	136,02	19,91	21,74	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 16:00	176,49	136,76	21,18	18,55	1	0	0	1	1		1		0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 17:00	178,77	141,97	22,72	14,08	1	0	0	1	1		1		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 18:00	179,93	147,37	24,11	8,45	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 19:00	173,62	146,33	24,63	2,65	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 20:00	169,09	144,14	24,83	0,12	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/6/25 21:00	162,71	136,87	25,85	0,00	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	48,40	48,17
12/6/25 22:00	149,07	124,11	24,96	0,00	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	47,89	44,69
12/6/25 23:00	134,95	110,65	24,30	0,00	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	47,91	40,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/6/25 0:00	123,07	99,03	24,04	0,00	1			1	1			1								1	1	1	1	1	47,15	36,89
13/6/25 1:00	115,28	90,39	24,90	0,00	1			1	1			1								1	1	1		1	46,89	34,54
13/6/25 2:00	111,49	83,49	28,00	0,00	1			1	1											1	1	1		1	48,15	33,43
13/6/25 3:00	108,53	79,10	29,43	0,00	1			1	1											1	1	1		1	47,70	32,51
13/6/25 4:00	106,85	78,45	28,41	0,00	1			1	1											1	1	1		1	48,35	32,03
13/6/25 5:00	109,05	81,70	27,35	0,00	1			1	1											1	1	1		1	48,08	32,64
13/6/25 6:00	117,05	89,57	26,29	1,19	1			1	1											1	1	1		1	47,97	35,07
13/6/25 7:00	136,20	103,65	26,66	5,88	1			1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	40,78
13/6/25 8:00	153,91	115,61	26,57	11,73	1			1	1		1									1	1	1	1	1	48,53	46,09
13/6/25 9:00	168,27	125,74	25,56	16,97	1			1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 10:00	174,22	127,81	25,70	20,71	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 11:00	174,84	124,65	27,01	23,17	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 12:00	179,82	127,17	28,01	24,65	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 13:00	183,94	130,63	28,40	24,92	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 14:00	183,46	130,40	28,95	24,12	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 15:00	178,22	128,42	27,64	22,16	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 16:00	178,07	131,41	27,65	19,01	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 17:00	180,61	138,03	28,34	14,25	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 18:00	181,87	144,32	28,97	8,59	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 19:00	177,00	143,31	30,93	2,76	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 20:00	171,89	138,75	33,04	0,10	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/6/25 21:00	163,86	132,54	31,31	0,00	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,29
13/6/25 22:00	149,08	119,04	30,03	0,00	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	44,72
13/6/25 23:00	135,61	106,82	28,79	0,00	1			1	1		1								1	1		1	1	1	48,55	40,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 14 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/6/25 0:00	124,90	96,38	28,52	0,00	1			1	1										1	1		1	1	1	47,63	37,42
14/6/25 1:00	117,59	89,12	28,46	0,00	1			1	1										1	1		1		1	47,90	35,22
14/6/25 2:00	112,73	83,11	29,62	0,00	1			1	1										1	1		1		1	48,36	33,80
14/6/25 3:00	109,20	80,65	28,55	0,00	1			1	1										1	1		1		1	46,24	32,72
14/6/25 4:00	106,69	83,30	23,39	0,00	1			1	1										1	1		1		1	37,33	31,98
14/6/25 5:00	109,36	80,67	28,69	0,00	1			1	1										1	1		1		1	46,24	32,78
14/6/25 6:00	116,19	85,49	29,29	1,42	1			1	1										1	1		1		1	48,43	34,80
14/6/25 7:00	133,90	98,93	28,68	6,29	1			1	1										1	1		1		1	48,42	40,09
14/6/25 8:00	149,44	110,03	27,03	12,39	1		1	1	1										1	1		1		1	48,50	44,69
14/6/25 9:00	160,80	118,73	24,42	17,65	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,54	48,12
14/6/25 10:00	166,05	120,98	23,75	21,32	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 11:00	167,50	119,67	24,06	23,78	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 12:00	171,50	123,23	23,20	25,07	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 13:00	176,12	127,51	23,50	25,11	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 14:00	176,49	128,35	24,04	24,10	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 15:00	172,44	131,32	19,08	22,04	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 16:00	173,08	134,44	19,73	18,91	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 17:00	175,38	133,07	28,11	14,20	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 18:00	176,55	137,91	30,51	8,13	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 19:00	171,87	142,01	27,13	2,74	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 20:00	165,96	137,49	28,35	0,11	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 21:00	159,38	131,19	28,20	0,00	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	47,67
14/6/25 22:00	147,67	118,20	29,46	0,00	1		1	1	1										1	1	1		1	1	47,77	44,28
14/6/25 23:00	135,86	106,54	29,32	0,00	1		1	1											1	1	1	1	1	1	46,23	40,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 15 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/6/25 0:00	124,81	94,41	30,40	0,00	1			1	1										1		1	1	1	1	48,46	37,42
15/6/25 1:00	117,22	85,92	31,30	0,00	1			1	1										1		1		1	1	48,55	35,11
15/6/25 2:00	111,79	80,38	31,41	0,00	1			1	1										1		1		1	1	48,55	33,51
15/6/25 3:00	108,12	76,98	31,15	0,00	1			1	1												1		1	1	48,55	32,39
15/6/25 4:00	105,75	74,61	31,14	0,00	1			1	1												1		1	1	45,84	31,64
15/6/25 5:00	106,88	76,72	30,16	0,00	1			1	1												1		1	1	47,05	32,02
15/6/25 6:00	111,70	80,64	29,71	1,35	1			1	1												1	1	1	1	46,71	33,45
15/6/25 7:00	123,96	88,29	29,85	5,82	1			1	1												1	1	1	1	48,34	37,17
15/6/25 8:00	137,64	96,21	29,80	11,63	1		1	1	1												1	1	1	1	48,49	41,21
15/6/25 9:00	148,36	99,53	31,60	17,22	1		1	1	1												1	1	1	1	48,53	44,46
15/6/25 10:00	155,61	101,29	33,06	21,26	1		1	1	1												1	1	1	1	48,53	46,64
15/6/25 11:00	155,77	100,94	31,00	23,83	1		1	1	1												1	1	1	1	48,52	46,67
15/6/25 12:00	157,84	101,02	31,61	25,21	1		1	1	1												1	1	1	1	48,53	47,33
15/6/25 13:00	160,65	104,52	30,66	25,47	1		1	1	1												1	1	1	1	48,54	48,17
15/6/25 14:00	159,24	102,06	32,69	24,49	1		1	1	1												1	1	1	1	48,55	47,72
15/6/25 15:00	155,83	101,85	31,69	22,29	1		1	1	1												1	1	1	1	48,55	46,73
15/6/25 16:00	157,07	107,22	31,00	18,85	1		1	1	1					1							1	1	1	1	48,55	47,08
15/6/25 17:00	159,91	115,24	30,62	14,06	1		1	1	1					1							1	1	1	1	48,50	47,89
15/6/25 18:00	163,14	124,97	29,75	8,41	1		1	1	1					1							1	1	1	1	48,54	48,54
15/6/25 19:00	160,09	127,46	29,84	2,78	1		1	1	1		1			1							1	1	1	1	48,03	47,99
15/6/25 20:00	156,14	125,42	30,59	0,13	1		1	1	1		1			1							1	1	1	1	46,83	46,80
15/6/25 21:00	152,48	120,90	31,58	0,00	1		1	1	1		1			1							1	1	1	1	45,91	45,71
15/6/25 22:00	142,50	110,40	32,09	0,00	1		1	1	1		1										1	1	1	1	44,28	42,73
15/6/25 23:00	130,55	100,03	30,52	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	43,75	39,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/6/25 0:00	119,63	91,29	28,35	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	43,77	35,88
16/6/25 1:00	112,15	84,88	27,26	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	43,49	33,63
16/6/25 2:00	106,98	82,96	24,01	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	39,59	32,08
16/6/25 3:00	103,73	84,99	18,74	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	32,47	31,16
16/6/25 4:00	101,59	87,02	14,57	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	30,44	30,44
16/6/25 5:00	103,88	87,17	16,71	0,01	1	0		1	1												1	1	1	1	31,29	31,13
16/6/25 6:00	111,49	93,43	16,61	1,44	1	0		1	1											1	1	1	1	1	33,37	33,41
16/6/25 7:00	130,34	103,07	21,09	6,19	1	0		1	1											1	1	1	1	1	38,06	38,01
16/6/25 8:00	145,38	113,12	19,66	12,59	1	0	1	1												1	1	1	1	1	41,92	41,66
16/6/25 9:00	159,40	127,24	14,76	17,39	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	47,64	47,71
16/6/25 10:00	161,71	131,54	9,03	21,14	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	48,10	48,10
16/6/25 11:00	165,35	131,27	10,49	23,60	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	48,49	48,52
16/6/25 12:00	166,88	130,58	11,38	24,92	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	48,21	47,77
16/6/25 13:00	171,75	134,30	12,39	25,05	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1	1	1		48,15	48,07
16/6/25 14:00	171,85	132,33	15,17	24,34	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
16/6/25 15:00	166,66	130,06	14,23	22,37	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
16/6/25 16:00	165,93	134,37	12,37	19,19	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
16/6/25 17:00	168,99	141,08	13,04	14,87	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
16/6/25 18:00	171,23	147,71	14,29	9,23	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
16/6/25 19:00	167,11	150,18	13,82	3,11	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
16/6/25 20:00	162,78	147,15	15,48	0,14	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1	1		1		48,53	48,53
16/6/25 21:00	156,22	139,67	16,55	0,00	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1	1		1	1	46,93	46,85
16/6/25 22:00	142,94	125,66	17,27	0,00	1	0	1	1	1		1							1	1	1	1		1		42,90	42,88
16/6/25 23:00	130,29	114,46	15,83	0,00	1	0	1	1	1									1	1	1	1		1		38,94	38,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 17 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/6/25 0:00	118,58	102,86	15,72	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		34,33	34,30
17/6/25 1:00	110,41	101,00	9,41	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		33,12	33,10
17/6/25 2:00	105,45	96,21	9,23	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		30,75	30,74
17/6/25 3:00	102,32	92,63	9,69	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		27,81	27,73
17/6/25 4:00	101,21	92,30	8,92	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		26,59	26,61
17/6/25 5:00	103,43	96,68	6,74	0,01	1	0		1	1									1	1	1	1		1		28,70	28,78
17/6/25 6:00	111,11	102,87	7,10	1,14	1	0		1	1									1	1	1	1		1		32,54	31,52
17/6/25 7:00	129,92	119,73	4,32	5,87	1	0	1	1	1									1	1	1	1		1		35,31	35,35
17/6/25 8:00	147,11	133,42	1,77	11,91	1	0	1	1	1					1				1	1	1	1		1		40,95	40,90
17/6/25 9:00	160,92	142,68	1,41	16,83	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		45,53	45,47
17/6/25 10:00	164,13	142,10	1,54	20,48	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		44,64	44,54
17/6/25 11:00	167,08	142,68	1,50	22,90	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		44,91	45,00
17/6/25 12:00	170,69	143,61	2,87	24,21	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		47,32	47,42
17/6/25 13:00	174,07	146,88	2,68	24,51	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 14:00	173,59	146,61	3,29	23,70	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 15:00	169,65	143,81	4,11	21,74	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,22	48,18
17/6/25 16:00	168,93	146,78	3,61	18,54	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 17:00	171,37	151,07	6,05	14,25	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 18:00	174,72	155,08	10,79	8,85	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 19:00	171,67	157,21	11,58	2,88	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 20:00	166,24	153,38	12,73	0,13	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/25 21:00	159,44	146,60	12,83	0,00	1	0	1	1	1			1						1	1	1	1		1	1	47,72	47,70
17/6/25 22:00	145,25	131,75	13,51	0,00	1	0	1	1	1			1						1	1	1	1		1	1	42,85	42,81
17/6/25 23:00	131,95	117,37	14,58	0,00	1	0	1	1	1									1	1	1			1	1	35,90	34,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/6/25 0:00	119,87	105,76	14,10	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	35,89	33,90
18/6/25 1:00	112,00	101,27	10,72	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	33,58	33,57
18/6/25 2:00	106,55	96,72	9,83	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	31,48	31,46
18/6/25 3:00	102,88	92,89	9,99	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	28,31	28,27
18/6/25 4:00	101,07	92,39	8,68	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	26,46	26,44
18/6/25 5:00	102,87	94,84	8,03	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	28,16	28,23
18/6/25 6:00	110,29	102,11	7,04	1,14	1	0	1		1									1		1	1		1	1	32,79	32,59
18/6/25 7:00	129,52	117,86	5,85	5,81	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	35,32	35,04
18/6/25 8:00	147,54	131,49	4,40	11,65	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	42,72	42,93
18/6/25 9:00	161,55	141,37	3,40	16,78	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,05	48,08
18/6/25 10:00	169,07	145,99	2,57	20,51	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,51	48,52
18/6/25 11:00	170,69	145,72	2,12	22,86	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,20	48,20
18/6/25 12:00	173,27	146,02	2,99	24,27	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,50	48,49
18/6/25 13:00	177,08	148,91	3,69	24,49	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 14:00	176,49	148,37	4,38	23,74	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 15:00	172,04	145,71	4,41	21,92	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 16:00	171,92	147,65	5,43	18,85	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 17:00	174,18	152,86	6,90	14,42	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 18:00	176,83	156,88	11,11	8,83	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 19:00	172,79	154,73	15,24	2,82	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
18/6/25 20:00	168,63	150,05	18,47	0,11	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/6/25 21:00	162,07	142,55	19,52	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,08	48,04
18/6/25 22:00	147,92	128,64	19,28	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	44,38	44,32
18/6/25 23:00	134,18	114,99	19,19	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	41,44	40,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/6/25 0:00	121,64	101,88	19,76	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	40,21	36,48
19/6/25 1:00	113,96	93,97	19,99	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	39,63	34,14
19/6/25 2:00	108,12	85,92	22,20	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	43,14	32,39
19/6/25 3:00	105,11	81,19	23,91	0,00	1	0	1	1										1		1	1			1	46,27	31,51
19/6/25 4:00	103,54	81,89	21,65	0,00	1	0	1	1										1			1			1	42,22	31,05
19/6/25 5:00	105,64	87,23	18,40	0,01	1	0	1	1										1			1			1	34,13	31,65
19/6/25 6:00	113,17	95,71	16,23	1,24	1	0	1	1										1		1	1		1	1	33,90	33,91
19/6/25 7:00	132,21	109,21	17,09	5,91	1	0	1	1			1							1		1	1		1	1	39,52	39,59
19/6/25 8:00	149,92	124,56	13,77	11,59	1	0	1	1			1							1		1	1		1	1	44,85	44,90
19/6/25 9:00	166,07	136,73	12,47	16,87	1	0	1	1			1							1		1	1	1	1	1	48,46	48,48
19/6/25 10:00	171,76	139,47	11,68	20,60	1	0	1	1			1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/25 11:00	173,91	137,25	13,58	23,08	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 12:00	177,99	136,27	17,25	24,47	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 13:00	183,12	139,59	18,82	24,71	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 14:00	182,55	140,56	18,06	23,93	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 15:00	178,28	140,30	15,96	22,01	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 16:00	179,87	142,78	18,17	18,92	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 17:00	181,98	144,06	23,58	14,34	1	0	1	1			1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
19/6/25 18:00	183,37	148,87	26,02	8,48	1	0	1	1			1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/25 19:00	179,23	146,59	29,90	2,74	1	0	1	1			1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/25 20:00	174,32	144,23	29,94	0,15	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/25 21:00	167,84	136,39	31,45	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/6/25 22:00	155,20	124,71	30,49	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1		1	47,95	46,49
19/6/25 23:00	142,45	112,13	30,32	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1	1		1	48,25	42,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/6/25 0:00	129,93	101,52	28,41	0,00	1	0	1	1	1									1			1	1		1	48,41	38,91
20/6/25 1:00	120,97	92,71	28,26	0,00	1	0	1		1									1		1	1	1		1	48,50	36,23
20/6/25 2:00	115,10	88,20	26,91	0,00	1	0	1		1									1		1	1			1	47,72	34,46
20/6/25 3:00	111,78	85,15	26,62	0,00	1	0	1		1									1		1	1			1	48,55	33,49
20/6/25 4:00	110,05	82,86	27,18	0,00	1	0	1		1									1		1	1			1	48,45	32,94
20/6/25 5:00	111,88	83,03	28,86	0,00	1	0	1		1									1		1	1			1	48,30	33,50
20/6/25 6:00	120,27	90,25	28,84	1,18	1	0	1		1									1		1	1			1	48,00	35,99
20/6/25 7:00	137,76	102,00	30,54	5,23	1	0	1	1	1									1		1	1			1	48,55	41,21
20/6/25 8:00	154,30	116,10	27,56	10,64	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,47	46,05
20/6/25 9:00	170,78	129,18	25,39	16,21	1	0	1	1	1		1							1		1	1		1	1	48,53	48,54
20/6/25 10:00	177,64	132,11	24,77	20,77	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
20/6/25 11:00	178,46	131,80	23,52	23,14	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
20/6/25 12:00	182,08	134,47	22,90	24,71	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
20/6/25 13:00	186,03	138,96	22,15	24,92	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
20/6/25 14:00	184,82	135,83	24,80	24,19	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
20/6/25 15:00	179,82	131,91	25,34	22,56	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
20/6/25 16:00	179,39	136,42	23,51	19,46	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
20/6/25 17:00	181,20	143,88	22,02	15,30	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1		48,55	48,55
20/6/25 18:00	182,84	153,20	19,95	9,69	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
20/6/25 19:00	178,10	157,17	17,77	3,16	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/25 20:00	173,49	151,94	21,41	0,15	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/25 21:00	167,40	140,11	27,29	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/6/25 22:00	154,86	126,48	28,38	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,20	46,45
20/6/25 23:00	142,87	114,16	28,71	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,21	42,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 21 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/6/25 0:00	132,66	103,91	28,75	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	48,52	39,78
21/6/25 1:00	125,23	94,64	30,59	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	48,55	37,53
21/6/25 2:00	120,06	88,20	31,86	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	48,38	35,99
21/6/25 3:00	115,79	85,20	30,59	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	44,79	34,72
21/6/25 4:00	113,43	84,38	29,05	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	44,51	33,99
21/6/25 5:00	115,41	86,47	28,94	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	43,70	34,58
21/6/25 6:00	122,22	95,12	26,08	1,03	1	0	1		1									1		1			1	1	43,54	36,58
21/6/25 7:00	140,67	106,53	28,14	6,01	1	0	1	1	1									1		1			1	1	47,38	42,08
21/6/25 8:00	156,85	122,40	22,64	11,81	1	0	1	1	1					1				1		1			1	1	48,00	46,95
21/6/25 9:00	170,45	132,00	21,61	16,84	1	0	1	1	1					1				1		1			1	1	48,55	48,55
21/6/25 10:00	172,76	129,67	22,57	20,51	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 11:00	176,67	132,63	21,11	22,93	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 12:00	184,35	132,56	27,48	24,31	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 13:00	188,73	134,16	30,05	24,52	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 14:00	188,67	134,19	30,74	23,75	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 15:00	184,82	131,22	31,85	21,75	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 16:00	185,13	131,09	35,64	18,41	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 17:00	187,62	138,88	34,82	13,92	1	0	1	1	1		1							1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 18:00	188,95	145,64	34,94	8,37	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 19:00	184,33	145,03	36,66	2,64	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 20:00	177,95	137,83	39,98	0,14	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 21:00	170,27	128,59	41,68	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 22:00	158,14	120,10	38,04	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,55	47,32
21/6/25 23:00	145,49	109,72	35,77	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,52	43,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 22 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/6/25 0:00	133,76	98,05	35,71	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	48,05	40,12
22/6/25 1:00	126,14	93,30	32,84	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	47,98	37,81
22/6/25 2:00	120,09	92,61	27,47	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		43,56	36,02
22/6/25 3:00	116,22	85,49	30,73	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		46,29	34,84
22/6/25 4:00	113,51	85,79	27,73	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		44,96	34,03
22/6/25 5:00	113,96	88,53	25,43	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		44,89	34,16
22/6/25 6:00	118,37	88,80	28,26	1,31	1	0	1		1									1		1	1		1		43,62	35,49
22/6/25 7:00	132,78	93,60	33,01	6,17	1	0	1	1	1									1		1	1		1		47,21	39,82
22/6/25 8:00	144,92	103,18	30,19	11,55	1	0	1	1	1									1		1	1		1		45,43	43,38
22/6/25 9:00	154,89	110,38	27,76	16,74	1	0	1	1	1									1		1	1		1		47,97	46,37
22/6/25 10:00	160,09	109,44	29,91	20,75	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,54	47,97
22/6/25 11:00	161,01	105,14	32,41	23,47	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,29
22/6/25 12:00	162,71	106,58	31,29	24,85	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,49
22/6/25 13:00	165,90	109,42	31,33	25,15	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/25 14:00	164,86	108,46	31,98	24,42	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,54
22/6/25 15:00	161,24	105,11	33,70	22,43	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,32
22/6/25 16:00	161,38	108,61	33,69	19,08	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,33
22/6/25 17:00	165,25	116,91	33,80	14,54	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/25 18:00	168,91	126,75	33,55	8,60	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/25 19:00	166,66	133,07	30,73	2,85	1	0	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/6/25 20:00	162,06	133,19	28,73	0,14	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,47
22/6/25 21:00	157,95	129,73	28,22	0,00	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	47,29
22/6/25 22:00	148,04	118,95	29,09	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,53	44,39
22/6/25 23:00	137,46	107,63	29,83	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,07	41,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/6/25 0:00	127,23	99,55	27,69	0,00	1		1	1								1		1	1		1	1	42,41	38,17
23/6/25 1:00	119,65	95,71	23,94	0,00	1		1	1								1		1	1		1	1	35,78	33,63
23/6/25 2:00	114,06	91,55	22,51	0,00	1		1		1							1		1	1		1	1	35,36	34,23
23/6/25 3:00	110,32	94,79	15,53	0,00	1		1		1							1		1	1		1	1	33,06	33,09
23/6/25 4:00	108,52	97,79	10,73	0,00	1		1		1							1		1	1		1	1	32,55	32,52
23/6/25 5:00	109,88	102,21	7,66	0,00	1		1		1							1		1	1		1	1	32,94	32,93
23/6/25 6:00	116,96	109,77	5,98	1,22	1		1		1							1		1	1	1	1	1	33,85	33,91
23/6/25 7:00	136,97	126,63	4,37	5,97	1		1		1							1		1	1	1	1	1	40,91	41,06
23/6/25 8:00	156,03	138,63	5,70	11,69	1		1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	43,74	43,49
23/6/25 9:00	169,99	147,45	5,97	16,57	1		1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	48,52	48,51
23/6/25 10:00	176,57	150,04	6,34	20,19	1		1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 11:00	178,43	147,25	8,50	22,68	1		1	1	1					1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 12:00	182,50	148,06	10,40	24,04	1		1	1	1					1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 13:00	186,91	150,11	12,40	24,40	1		1	1	1					1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 14:00	186,46	149,21	13,55	23,70	1		1	1	1					1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 15:00	182,48	144,99	15,43	22,06	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 16:00	181,38	142,41	19,68	19,29	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 17:00	183,29	148,59	19,51	15,19	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 18:00	184,14	154,32	20,53	9,30	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 19:00	179,38	153,46	22,69	3,23	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 20:00	173,94	150,12	23,63	0,19	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 21:00	167,34	143,88	23,46	0,00	1		1	1	1		1			1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
23/6/25 22:00	154,43	132,44	21,99	0,00	1		1	1	1		1					1		1		1	1	1	46,43	46,31
23/6/25 23:00	141,97	117,10	24,87	0,00	1		1	1	1							1		1		1	1	1	44,60	42,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 24 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/6/25 0:00	129,55	104,98	24,57	0,00	1		1	1	1							1		1			1	1	43,52	38,82
24/6/25 1:00	121,00	98,93	22,07	0,00	1		1	1	1							1		1			1	1	40,55	36,24
24/6/25 2:00	115,15	94,04	21,11	0,00	1		1	1	1							1		1			1		37,77	34,50
24/6/25 3:00	111,46	91,77	19,69	0,00	1		1	1	1							1		1			1		35,72	33,40
24/6/25 4:00	109,19	92,93	16,25	0,00	1		1	1	1							1		1			1		33,13	32,68
24/6/25 5:00	110,50	97,47	13,03	0,00	1		1	1	1							1		1			1		33,06	32,95
24/6/25 6:00	117,13	103,28	12,44	1,41	1		1	1	1							1		1			1	1	33,85	34,00
24/6/25 7:00	136,62	119,23	11,18	6,21	1		1	1	1			1				1		1			1	1	39,69	39,75
24/6/25 8:00	155,43	132,16	11,04	12,23	1		1	1	1			1				1		1		1	1	1	46,20	46,29
24/6/25 9:00	169,90	143,31	9,58	17,00	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/25 10:00	176,90	148,15	8,21	20,54	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 11:00	178,84	147,87	8,17	22,80	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 12:00	182,44	147,75	10,77	23,92	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 13:00	187,71	148,97	14,36	24,37	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 14:00	187,37	146,72	16,98	23,67	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 15:00	184,08	141,81	20,22	22,04	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 16:00	183,39	142,83	21,33	19,23	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 17:00	184,81	147,49	22,26	15,06	1		1	1	1			1		1	1	1		1		1	1		48,55	48,55
24/6/25 18:00	186,47	153,80	22,99	9,68	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/25 19:00	180,51	154,03	23,07	3,41	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/25 20:00	174,81	148,64	25,99	0,19	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/25 21:00	168,52	143,42	25,10	0,00	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/25 22:00	156,00	131,04	24,96	0,00	1		1	1	1			1				1		1		1	1	1	47,39	46,77
24/6/25 23:00	142,70	116,21	26,49	0,00	1		1	1	1							1		1		1	1	1	46,55	42,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/6/25 0:00	131,07	105,31	25,76	0,00	1		1		1							1		1		1	1	1	46,61	39,13
25/6/25 1:00	122,91	97,71	25,19	0,00	1		1	1	1							1		1			1	1	47,93	36,83
25/6/25 2:00	117,51	90,73	26,78	0,00	1		1	1	1							1		1			1		47,17	35,19
25/6/25 3:00	114,10	84,70	29,40	0,00	1		1	1	1							1		1			1		48,11	34,23
25/6/25 4:00	112,91	82,68	30,22	0,00	1		1	1	1							1		1			1		47,57	33,79
25/6/25 5:00	114,84	84,71	30,12	0,00	1			1	1							1		1			1		47,97	34,34
25/6/25 6:00	120,96	91,48	28,17	1,31	1			1	1			1				1		1			1	1	47,49	36,22
25/6/25 7:00	140,21	108,32	25,84	6,05	1			1	1			1		1		1		1			1	1	47,45	42,02
25/6/25 8:00	158,89	122,59	24,56	11,74	1			1	1			1		1		1		1			1	1	48,40	47,43
25/6/25 9:00	172,86	137,74	18,70	16,42	1			1	1			1		1		1	1	1			1	1	48,55	48,55
25/6/25 10:00	179,48	146,36	12,90	20,21	1			1	1			1		1		1	1	1			1	1	48,55	48,55
25/6/25 11:00	183,11	146,86	13,70	22,55	1			1	1			1		1		1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 12:00	187,02	148,10	15,12	23,80	1			1	1			1		1		1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 13:00	192,29	149,64	18,54	24,11	1		1	1	1			1		1	1	1		1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 14:00	192,54	149,10	20,00	23,44	1		1	1	1			1		1	1	1		1			1	1	48,55	48,55
25/6/25 15:00	188,55	146,25	20,62	21,69	1		1	1	1			1		1	1	1		1			1	1	48,55	48,55
25/6/25 16:00	188,74	148,31	21,70	18,73	1		1	1	1			1		1	1	1		1			1	1	48,55	48,55
25/6/25 17:00	191,16	154,59	22,10	14,48	1		1	1	1			1		1	1	1		1			1	1	48,55	48,55
25/6/25 18:00	192,69	160,07	23,60	9,02	1		1	1	1			1		1	1	1		1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 19:00	188,21	158,74	26,33	3,14	1		1	1	1			1		1	1	1		1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 20:00	181,47	153,44	27,83	0,20	1		1	1	1			1		1	1	1		1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 21:00	174,87	145,17	29,69	0,00	1		1	1	1			1		1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
25/6/25 22:00	161,22	132,99	28,23	0,00	1		1	1	1			1				1		1		1	1	1	48,55	47,92
25/6/25 23:00	147,13	120,42	26,71	0,00	1		1	1	1							1		1		1	1	1	48,54	44,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/6/25 0:00	134,56	107,06	27,49	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1		1	1	1	48,46	40,33
26/6/25 1:00	125,85	96,81	29,04	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		48,44	37,72
26/6/25 2:00	120,70	91,14	29,55	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		48,48	36,21
26/6/25 3:00	116,98	88,44	28,54	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		47,30	35,05
26/6/25 4:00	114,71	88,97	25,74	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		42,48	34,43
26/6/25 5:00	116,38	93,03	23,36	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		41,57	34,85
26/6/25 6:00	122,72	102,12	19,37	1,23	1	0	1	1	1					0				1		1		1	1		37,41	36,76
26/6/25 7:00	142,45	121,52	15,21	5,72	1	0	1	1	1		1			0				1		1		1	1	1	42,55	42,66
26/6/25 8:00	160,11	138,15	10,91	11,04	1	0	1	1	1		1			0				1		1		1	1	1	47,49	47,58
26/6/25 9:00	176,84	154,38	6,13	16,33	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 10:00	185,89	160,52	5,38	19,99	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 11:00	189,67	161,41	5,96	22,30	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 12:00	195,17	165,31	6,36	23,51	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 13:00	200,68	168,93	8,00	23,75	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 14:00	201,14	169,89	8,32	22,93	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 15:00	197,07	165,70	10,19	21,18	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 16:00	196,90	167,84	10,74	18,32	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 17:00	200,45	172,21	14,07	14,17	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 18:00	203,59	176,07	18,72	8,80	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 19:00	197,18	174,02	20,34	2,82	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 20:00	189,42	165,34	23,92	0,17	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 21:00	181,92	157,42	24,50	0,00	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/6/25 22:00	168,89	143,09	25,81	0,00	1	0	1	1	1		1			0				1		1	1	1	1	1	48,55	48,54
26/6/25 23:00	154,86	128,75	26,11	0,00	1	0	1	1	1		1			0				1		1		1	1	1	47,55	46,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 27 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/6/25 0:00	141,78	116,27	25,50	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1		1	1	1	47,46	42,54
27/6/25 1:00	132,51	111,11	21,40	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	41,41	39,76
27/6/25 2:00	126,25	102,18	24,07	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	40,24	37,83
27/6/25 3:00	121,38	97,73	23,66	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	36,65	36,36
27/6/25 4:00	120,38	98,10	22,28	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	36,17	36,06
27/6/25 5:00	121,69	100,97	20,72	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	37,18	36,48
27/6/25 6:00	127,93	107,77	18,98	1,17	1	0	1	1	1									1		1			1	1	38,19	38,29
27/6/25 7:00	149,54	127,96	15,94	5,64	1	0	1	1	1									1	1	1			1	1	44,68	44,77
27/6/25 8:00	170,23	147,22	11,72	11,28	1	0	1	1	1		1							1	1	1		1	1	1	48,53	48,53
27/6/25 9:00	187,37	161,89	9,24	16,24	1	0	1	1	1		1							1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 10:00	196,14	166,25	9,97	19,92	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 11:00	197,64	164,37	11,05	22,23	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 12:00	201,74	163,49	14,98	23,27	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 13:00	208,01	166,83	17,36	23,81	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 14:00	208,95	176,31	9,54	23,10	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 15:00	205,70	177,26	7,32	21,13	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 16:00	207,26	179,16	9,99	18,12	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 17:00	209,89	180,63	15,24	14,02	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 18:00	210,88	180,56	21,44	8,89	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 19:00	204,96	178,77	23,06	3,14	1	0	1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 20:00	197,29	173,71	23,41	0,17	1	0	1	1	1		1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 21:00	190,14	164,92	25,22	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 22:00	175,51	149,88	25,63	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/6/25 23:00	160,53	137,10	23,43	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,21	47,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 28 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/6/25 0:00	148,41	124,82	23,59	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1		1	1	1	46,95	44,47
28/6/25 1:00	139,53	114,37	25,16	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	47,52	41,86
28/6/25 2:00	132,87	108,07	24,79	0,00	1	0	1	1	1									1				1	1	1	46,31	39,81
28/6/25 3:00	128,67	103,73	24,93	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	44,61	38,60
28/6/25 4:00	125,81	103,85	21,97	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	40,18	37,69
28/6/25 5:00	126,76	104,48	22,27	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	39,75	38,00
28/6/25 6:00	132,43	109,56	21,74	1,13	1	0	1	1	1									1		1			1	1	41,74	39,70
28/6/25 7:00	152,30	127,12	19,58	5,60	1	0	1	1	1						1			1		1	1		1	1	45,52	45,61
28/6/25 8:00	170,42	144,28	15,06	11,08	1	0	1	1	1						1			1		1	1		1	1	48,55	48,55
28/6/25 9:00	186,21	163,71	6,42	16,09	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1		1	1	48,55	48,55
28/6/25 10:00	194,67	163,95	11,05	19,68	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 11:00	197,59	163,02	12,55	22,02	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 12:00	203,03	168,28	11,28	23,46	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 13:00	207,09	167,33	16,12	23,64	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 14:00	208,31	166,07	19,25	22,99	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 15:00	207,22	166,38	19,75	21,09	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 16:00	209,62	171,16	20,26	18,20	1	0	1	1	1					1	1		4	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 17:00	211,50	173,77	23,60	14,14	1	0	1	1	1					1	1		11	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 18:00	213,26	178,29	26,15	8,82	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 19:00	208,11	179,31	25,81	2,99	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 20:00	200,31	171,09	29,07	0,15	1	0	1	1	1		1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 21:00	194,19	162,65	31,54	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 22:00	182,86	151,53	31,34	0,00	1	0	1	1	1		1							1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 23:00	170,72	142,18	28,53	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ATM1 μειωμένη στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 29 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/6/25 0:00	158,48	130,89	27,59	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1	1	1	1	48,54	47,45
29/6/25 1:00	149,23	120,29	28,93	0,00	1	0	1	1										1		1	1	1	1	1	48,55	44,73
29/6/25 2:00	142,14	114,09	28,05	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	48,40	42,59
29/6/25 3:00	135,58	112,32	23,25	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	43,06	40,66
29/6/25 4:00	131,23	114,63	16,60	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	39,33	39,33
29/6/25 5:00	131,23	113,34	17,89	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	39,35	39,35
29/6/25 6:00	133,83	115,63	17,33	0,87	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	40,13	40,10
29/6/25 7:00	147,67	130,68	12,18	4,81	1	0	1	1	1						1			1		1		1	1	1	44,18	44,23
29/6/25 8:00	161,24	143,22	7,93	10,09	1	0	1	1	1						1			1		1		1	1	1	47,91	47,95
29/6/25 9:00	172,83	152,20	5,72	14,91	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 10:00	180,02	157,65	3,79	18,58	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 11:00	183,03	158,64	3,41	20,98	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 12:00	186,35	162,73	1,24	22,38	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 13:00	192,69	168,58	1,62	22,48	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 14:00	194,36	170,09	2,70	21,57	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 15:00	192,73	167,64	5,58	19,51	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 16:00	193,75	171,26	5,77	16,71	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 17:00	198,20	176,35	9,05	12,79	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 18:00	202,63	180,29	14,40	7,95	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 19:00	199,52	174,27	22,44	2,81	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 20:00	193,85	167,68	26,00	0,17	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 21:00	191,52	166,70	24,81	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 22:00	182,13	162,24	19,89	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 23:00	170,60	150,21	20,39	0,00	1	0	1	1	1		1							1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ATM1 μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/6/25 0:00	158,12	141,34	16,77	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	47,34	47,32
30/6/25 1:00	147,12	129,81	17,31	0,00	1			1	1		1					1	1	1	1		1	1	44,18	44,13
30/6/25 2:00	138,94	126,37	12,56	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1		1	1	41,43	41,47
30/6/25 3:00	132,30	125,68	6,62	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1	39,05	39,04
30/6/25 4:00	129,04	125,16	3,87	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1	38,66	38,67
30/6/25 5:00	128,34	125,51	2,83	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1	37,26	37,03
30/6/25 6:00	131,93	128,12	2,59	1,22	1			1	1		1					1	1	1		1	1	1	36,09	36,16
30/6/25 7:00	150,84	142,65	2,44	5,74	1			1	1		1	1		1		1	1	1		1	1	1	45,09	45,18
30/6/25 8:00	168,32	155,18	1,62	11,52	1			1	1		1	1		1		1	1	1		1	1	1	48,51	48,53
30/6/25 9:00	181,33	164,55	0,59	16,19	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 10:00	187,05	166,95	0,27	19,83	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 11:00	188,85	166,25	0,57	22,03	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 12:00	193,61	165,87	4,17	23,57	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 13:00	199,47	170,42	5,18	23,88	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 14:00	199,82	172,84	4,07	22,91	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 15:00	195,85	172,04	2,44	21,36	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 16:00	194,80	173,36	2,78	18,65	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 17:00	197,61	176,42	6,48	14,71	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 18:00	199,04	181,48	8,06	9,51	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 19:00	193,59	185,65	4,68	3,25	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 20:00	187,53	182,95	4,45	0,13	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 21:00	183,28	178,52	4,75	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 22:00	170,62	166,27	4,34	0,00	1		1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/6/25 23:00	156,98	152,42	4,56	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	46,56	46,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 1 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/7/25 0:00	143,70	138,67	5,03	0,00	1		1	1	1		1					1		1	1	1	1	1	40,36	40,27
1/7/25 1:00	133,92	129,22	4,70	0,00	1		1	1	1							1		1	1	1	1	1	37,93	37,83
1/7/25 2:00	126,72	121,77	4,95	0,00	1		1	1	1							1		1	1	1		1	30,74	30,67
1/7/25 3:00	122,26	118,24	4,02	0,00	1		1	1	1							1		1		1	1	1	33,06	33,12
1/7/25 4:00	120,31	116,43	3,88	0,00	1		1	1	1							1		1		1	1	1	31,65	31,67
1/7/25 5:00	120,82	114,67	6,15	0,00	1		1	1	1							1		1		1	1	1	32,19	32,12
1/7/25 6:00	126,44	118,99	6,34	1,11	1		1		1		1					1		1		1	1	1	36,26	36,47
1/7/25 7:00	146,74	136,82	4,17	5,75	1		1		1		1			1		1		1		1	1	1	43,82	43,95
1/7/25 8:00	165,12	152,42	1,33	11,37	1		1		1		1			1	1	1		1		1	1	1	48,33	48,35
1/7/25 9:00	179,96	162,89	1,18	15,89	1		1	1	1					1	1	1		1		1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 10:00	184,11	162,27	2,87	18,97	1		1	1	1					1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 11:00	189,93	165,63	2,89	21,41	1		1	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 12:00	194,12	167,47	3,76	22,89	1		1	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 13:00	199,88	171,18	5,64	23,07	1		1	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 14:00	200,97	170,01	8,65	22,32	1		1	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 15:00	196,44	164,49	11,33	20,62	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/7/25 16:00	197,45	164,63	14,88	17,94	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/7/25 17:00	200,73	169,94	16,79	14,01	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/7/25 18:00	203,10	177,40	16,70	9,01	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/7/25 19:00	199,36	174,31	21,95	3,10	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 20:00	192,21	168,62	23,45	0,14	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 21:00	187,03	160,68	26,35	0,00	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 22:00	173,13	150,28	22,85	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/7/25 23:00	160,40	135,65	24,75	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	48,35	47,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 2 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/7/25 0:00	146,43	126,76	19,67	0,00	1	0	1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1	1	1	43,44	42,47
2/7/25 1:00	136,11	123,05	13,06	0,00	1	0	1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1		1	38,78	38,85
2/7/25 2:00	129,63	114,70	14,93	0,00	1	0	1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1			38,83	38,83
2/7/25 3:00	125,91	108,83	17,07	0,00	1	0	1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1			37,22	37,16
2/7/25 4:00	123,81	111,17	12,64	0,00	1	0	1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1			35,22	35,13
2/7/25 5:00	125,52	116,15	9,38	0,00	1	0	1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1			36,91	36,82
2/7/25 6:00	130,93	121,79	8,05	1,08	1	0	1	1	1		0		0	0	0			1	1	1	1	1		1	36,96	36,73
2/7/25 7:00	151,96	137,95	8,34	5,66	1	0	1	1	1		0		0	0	0			1	1	1	1	1		1	45,29	45,42
2/7/25 8:00	172,87	156,70	4,89	11,28	1	0	1	1	1		0		0	1	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 9:00	187,99	168,33	3,59	16,07	1	0	1	1	1		0		0	1	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 10:00	195,97	173,94	2,53	19,51	1	0	1	1	1		0		0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 11:00	199,67	175,48	2,26	21,94	1	0	1	1	1				0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 12:00	204,75	178,16	3,43	23,16	1	0	1	1	1				0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 13:00	211,14	182,00	5,57	23,57	1	0	1	1	1				0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 14:00	211,83	181,43	7,57	22,83	1	0	1	1	1				0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 15:00	209,13	179,35	8,68	21,10	1	0	1	1	1				0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 16:00	210,68	182,17	10,10	18,41	1	0	1	1	1				0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	45,98	48,55
2/7/25 17:00	214,55	183,77	16,33	14,46	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	44,60	48,55
2/7/25 18:00	214,89	187,05	18,89	8,96	1	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	44,60	48,55
2/7/25 19:00	209,86	185,43	21,22	3,21	1	0	1	1	1		1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	47,40	48,55
2/7/25 20:00	204,09	177,14	26,79	0,16	1	0	1	1	1		1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 21:00	198,07	171,51	26,56	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 22:00	184,89	161,55	23,34	0,00	1	0	1	1	1		1			0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 23:00	169,73	148,69	21,04	0,00	1	0	1	1	1		1			0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ4 17:30-18:58

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2025
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/7/25 0:00	156,71	139,81	16,90	0,00	1		1	1	1					0				1	1	1	1	1	1	1	47,00	46,97
3/7/25 1:00	145,70	129,47	16,22	0,00	1		1		1					0				1	1	1	1	1	1	1	43,24	43,22
3/7/25 2:00	136,85	124,86	11,98	0,00	1		1	1	1					0				1		1	1	1	1	1	40,70	40,72
3/7/25 3:00	131,72	118,24	13,47	0,00	1		1	1	1					0				1		1		1	1	1	39,52	39,49
3/7/25 4:00	128,07	118,52	9,55	0,00	1		1	1	1					0				1		1		1	1	1	38,39	38,39
3/7/25 5:00	127,56	120,53	7,02	0,00	1		1	1	1					0				1		1		1	1	1	38,21	38,23
3/7/25 6:00	131,95	117,88	12,76	1,31	1		1	1	1					0				1		1		1	1	1	37,90	37,77
3/7/25 7:00	151,87	137,89	7,78	6,20	1		1	1	1					1				1	1	1		1	1	1	45,16	45,34
3/7/25 8:00	171,15	155,18	3,58	12,38	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,54	48,55
3/7/25 9:00	183,82	163,40	3,47	16,95	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 10:00	191,44	165,52	5,37	20,55	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 11:00	193,48	165,37	5,11	22,99	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 12:00	196,12	163,75	7,92	24,44	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 13:00	201,78	169,86	7,33	24,59	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 14:00	201,37	168,02	9,51	23,84	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 15:00	198,63	165,07	11,42	22,14	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 16:00	198,94	166,80	12,78	19,36	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 17:00	202,79	170,77	16,60	15,42	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 18:00	205,36	178,38	16,94	10,03	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 19:00	201,27	177,16	20,57	3,54	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 20:00	194,85	172,37	22,32	0,16	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 21:00	188,04	169,03	19,01	0,00	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 22:00	176,24	157,11	19,12	0,00	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/25 23:00	163,31	145,70	17,61	0,00	1		1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,29	48,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 4 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/7/25 0:00	149,48	139,47	10,01	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	44,32	44,24
4/7/25 1:00	138,33	131,26	7,08	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	37,32	37,30
4/7/25 2:00	130,84	124,13	6,70	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	36,10	36,10
4/7/25 3:00	127,09	119,61	7,48	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		38,03	38,01
4/7/25 4:00	124,73	116,40	8,33	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		36,11	36,09
4/7/25 5:00	125,17	119,94	5,22	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		36,56	36,54
4/7/25 6:00	129,95	125,63	3,22	1,11	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	34,50	34,31
4/7/25 7:00	150,64	141,66	3,31	5,68	1	0	1	1	1					1			1	1	1	1		1	1	44,37	44,50
4/7/25 8:00	171,41	156,76	2,78	11,86	1	0	1	1	1					1			1	1	1	1		1	1	48,54	48,54
4/7/25 9:00	185,35	166,00	2,71	16,64	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 10:00	192,24	168,62	3,37	20,25	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 11:00	194,35	167,11	4,58	22,66	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 12:00	198,48	170,34	3,99	24,15	1	0	1	1	1				1	1		9	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 13:00	203,12	173,04	5,75	24,33	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 14:00	203,75	170,13	9,88	23,74	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 15:00	199,85	165,87	11,84	22,13	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 16:00	200,14	167,08	13,74	19,32	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 17:00	202,28	167,92	19,09	15,27	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 18:00	203,11	172,00	21,33	9,78	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 19:00	197,62	171,71	22,39	3,52	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 20:00	190,81	167,89	22,77	0,16	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 21:00	184,16	158,60	25,56	0,00	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 22:00	172,19	146,18	26,01	0,00	1	0	1	1	1				1	0		9	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 23:00	160,41	137,48	22,92	0,00	1	0	1	1	1				1	0			1	1	1	1		1	1	47,92	47,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 5 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/7/25 0:00	147,44	131,04	16,40	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	44,27	44,23
5/7/25 1:00	137,02	127,57	9,44	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	40,26	40,29
5/7/25 2:00	129,97	121,78	8,20	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	37,55	37,54
5/7/25 3:00	124,47	117,36	7,10	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	35,75	35,75
5/7/25 4:00	121,42	115,30	6,12	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	32,64	32,67
5/7/25 5:00	122,26	117,21	5,05	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	33,68	33,63
5/7/25 6:00	127,32	121,12	5,36	0,83	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	33,00	32,65
5/7/25 7:00	144,58	136,20	3,62	4,76	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	40,40	40,24
5/7/25 8:00	163,00	150,34	2,49	10,17	1	0	1	1	1					1			1	1	1	1		1	1	47,84	47,86
5/7/25 9:00	179,56	160,82	2,51	16,24	1	0	1	1	1					1		7	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 10:00	188,29	165,70	2,52	20,07	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 11:00	191,94	167,57	1,77	22,59	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 12:00	196,22	170,54	1,62	24,07	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 13:00	200,65	175,22	1,25	24,19	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 14:00	200,58	176,16	0,94	23,47	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 15:00	197,34	174,79	0,94	21,61	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 16:00	195,82	175,48	1,63	18,72	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 17:00	198,11	180,43	3,01	14,67	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 18:00	199,16	183,97	5,96	9,24	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 19:00	194,88	182,06	9,53	3,28	1	0	1	1	1				1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 20:00	187,10	173,68	13,26	0,16	1	0	1	1	1				1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 21:00	179,77	165,82	13,95	0,00	1	0	1	1	1				1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 22:00	167,20	153,69	13,51	0,00	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
5/7/25 23:00	155,59	142,84	12,74	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	46,76	46,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 6 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/7/25 0:00	144,51	130,71	13,80	0,00	1	0	1	1						0			1	1	1	1	1	1	1	43,37	43,32
6/7/25 1:00	135,02	120,12	14,90	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1		1	1	1		37,11	37,06
6/7/25 2:00	128,51	113,57	14,93	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		38,51	38,44
6/7/25 3:00	123,82	110,30	13,52	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		36,26	36,29
6/7/25 4:00	120,71	108,18	12,53	0,00	1	0	1	1					1	0			1		1	1		1		36,19	36,18
6/7/25 5:00	120,90	110,45	10,45	0,00	1	0	1	1					1	0			1		1	1		1		36,20	36,23
6/7/25 6:00	124,63	112,75	10,86	1,01	1	0	1	1					1	0			1	1	1	1		1		37,25	37,27
6/7/25 7:00	139,75	128,14	6,14	5,47	1	0	1	1					1	0			1	1	1	1		1	1	41,79	41,83
6/7/25 8:00	155,65	140,22	4,17	11,26	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	46,53	46,59
6/7/25 9:00	168,15	148,01	4,02	16,12	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 10:00	175,12	150,58	4,60	19,94	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 11:00	177,16	151,52	3,23	22,41	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 12:00	181,23	151,43	6,07	23,73	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 13:00	186,54	153,99	8,58	23,96	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 14:00	186,11	153,95	8,76	23,39	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 15:00	183,31	149,97	11,65	21,69	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 16:00	184,64	151,96	13,83	18,84	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 17:00	187,13	157,32	15,01	14,80	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
6/7/25 18:00	192,24	169,28	13,32	9,64	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/7/25 19:00	187,47	167,32	16,59	3,57	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/7/25 20:00	180,89	160,70	20,03	0,16	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/7/25 21:00	176,52	150,67	25,85	0,00	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/7/25 22:00	165,61	138,93	26,67	0,00	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,53
6/7/25 23:00	154,50	127,20	27,30	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	46,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/7/25 0:00	142,98	115,04	27,94	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1	1	1		1	1	48,55	42,87
7/7/25 1:00	133,40	105,48	27,93	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1		1		1	1	48,55	39,98
7/7/25 2:00	127,37	99,27	28,10	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1		1		1	1	48,50	38,17
7/7/25 3:00	123,19	95,22	27,97	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1		1		1		46,72	36,96
7/7/25 4:00	121,00	94,10	26,90	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1		1		1		44,21	36,21
7/7/25 5:00	122,02	101,01	21,02	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1		1		1		40,70	36,58
7/7/25 6:00	128,17	108,14	19,09	0,94	1	0	1	1			1			0			1	1	1	1		1		40,70	38,40
7/7/25 7:00	148,13	124,48	17,55	6,10	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1		40,70	44,41
7/7/25 8:00	164,49	136,37	16,18	11,94	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1		40,70	48,42
7/7/25 9:00	182,84	150,47	15,33	17,04	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	40,70	48,55
7/7/25 10:00	190,53	155,10	14,74	20,69	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	40,70	48,55
7/7/25 11:00	192,88	154,20	15,56	23,12	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	47,32	48,55
7/7/25 12:00	197,31	159,24	13,55	24,52	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 13:00	202,68	161,85	16,12	24,71	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 14:00	202,88	159,88	18,96	24,04	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 15:00	197,64	157,71	17,63	22,29	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
7/7/25 16:00	196,57	160,76	16,45	19,36	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
7/7/25 17:00	199,35	165,85	18,20	15,29	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
7/7/25 18:00	200,28	174,64	15,52	10,13	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 19:00	194,65	171,88	19,08	3,69	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 20:00	187,66	165,35	22,15	0,15	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 21:00	179,35	153,61	25,74	0,00	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/7/25 22:00	166,06	136,94	29,11	0,00	1	0	1	1	1		1			0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,50
7/7/25 23:00	152,95	123,98	28,97	0,00	1	0		1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	47,45	45,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 8 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/7/25 0:00	140,98	114,31	26,67	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		46,42	42,03
8/7/25 1:00	132,21	105,68	26,53	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1	1	1		47,28	39,64
8/7/25 2:00	125,70	98,58	27,13	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		46,65	37,66
8/7/25 3:00	122,66	92,58	30,08	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		48,35	36,77
8/7/25 4:00	122,07	89,78	32,29	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		48,14	36,58
8/7/25 5:00	123,97	93,74	30,22	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		48,45	37,14
8/7/25 6:00	130,35	99,66	29,81	0,88	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		48,45	39,03
8/7/25 7:00	150,46	115,26	29,80	5,40	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1	1	1		48,55	45,11
8/7/25 8:00	167,88	129,51	27,61	10,76	1	0	1	1	1						1		1		1	1	1	1		48,55	48,49
8/7/25 9:00	183,49	142,49	25,13	15,86	1	0	1	1	1						1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 10:00	191,84	147,56	24,42	19,86	1	0	1	1	1				0	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 11:00	195,40	149,15	24,05	22,20	1	0	1	1	1				0	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 12:00	200,58	152,98	24,04	23,56	1	0	1	1	1				0	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 13:00	205,73	161,11	20,86	23,76	1	0	1	1	1				0	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 14:00	206,19	163,07	20,08	23,04	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 15:00	203,28	161,59	20,40	21,29	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 16:00	204,37	163,01	22,97	18,38	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 17:00	206,25	168,19	23,71	14,36	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/25 18:00	209,03	175,71	24,01	9,31	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/25 19:00	202,83	175,05	24,47	3,31	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/25 20:00	196,41	168,77	27,48	0,16	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/25 21:00	188,43	160,22	28,21	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/25 22:00	175,34	145,57	29,77	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/25 23:00	162,81	133,67	29,14	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	48,40	48,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/7/25 0:00	150,42	123,21	27,21	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1	1	1	1	47,50	45,08
9/7/25 1:00	141,30	113,72	27,57	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1	1	1	1	47,15	42,33
9/7/25 2:00	135,46	106,02	29,44	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1	1	48,40	40,59
9/7/25 3:00	131,30	99,98	31,31	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		48,52	39,34
9/7/25 4:00	128,89	95,71	33,18	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		47,98	38,62
9/7/25 5:00	130,65	96,25	34,39	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		47,20	39,15
9/7/25 6:00	134,78	108,45	26,33	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1		1		41,74	40,41
9/7/25 7:00	154,62	128,13	21,65	4,83	1	0	1	1	1								1	1	1	1		1	1	45,97	46,12
9/7/25 8:00	174,69	139,47	24,89	10,33	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 9:00	191,66	151,86	24,63	15,17	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 10:00	201,24	157,96	23,28	20,00	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 11:00	203,78	157,25	24,31	22,22	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 12:00	209,62	164,30	21,05	24,27	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 13:00	216,25	172,86	18,76	24,63	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 14:00	216,74	174,56	18,19	23,99	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 15:00	212,70	170,78	19,72	22,20	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 16:00	213,32	174,16	19,85	19,30	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 17:00	214,59	185,97	13,54	15,08	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
9/7/25 18:00	216,29	191,37	15,05	9,86	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/25 19:00	210,41	188,56	18,43	3,42	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/25 20:00	203,36	183,02	20,22	0,13	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/25 21:00	196,53	178,33	18,20	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/25 22:00	184,90	167,47	17,43	0,00	1	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/7/25 23:00	172,25	159,31	12,94	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/7/25 0:00	159,80	148,09	11,72	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	47,79	47,71
10/7/25 1:00	149,77	134,99	14,78	0,00	1	0	1		1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	44,79	44,80
10/7/25 2:00	141,82	127,32	14,50	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	39,77	39,85
10/7/25 3:00	135,06	121,32	13,74	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	40,22	40,10
10/7/25 4:00	132,79	116,28	16,51	0,00	1	0	1	1	1					0	0				1	1	1	1	1	39,85	39,79
10/7/25 5:00	133,30	118,20	15,10	0,00	1	0	1	1	1					0	0				1	1	1	1	1	39,90	39,95
10/7/25 6:00	137,74	123,16	13,83	0,76	1	0	1	1	1					0	0				1	1	1	1	1	41,33	41,36
10/7/25 7:00	157,49	143,24	8,97	5,29	1	0	1	1	1						1	4		1	1	1	1	1	1	46,69	46,78
10/7/25 8:00	176,68	157,83	8,26	10,60	1	0	1	1	1					1	1	6		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 9:00	192,79	170,55	6,93	15,30	1	0	1	1	1					1	1	6		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 10:00	201,75	175,44	6,21	20,11	1	0	1	1	1					1	1	6		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 11:00	203,52	172,25	8,83	22,44	1	0	1	1	1					1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 12:00	209,21	176,81	8,70	23,70	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 13:00	212,42	179,80	9,29	23,34	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 14:00	215,26	182,28	9,65	23,33	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
10/7/25 15:00	211,36	176,35	13,43	21,59	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
10/7/25 16:00	211,13	176,67	15,77	18,70	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
10/7/25 17:00	212,67	185,54	12,56	14,57	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
10/7/25 18:00	214,98	195,65	10,11	9,23	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 19:00	210,33	191,72	15,39	3,22	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 20:00	202,69	180,06	22,51	0,13	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 21:00	194,14	169,01	25,13	0,00	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 22:00	180,43	156,98	23,44	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/25 23:00	166,72	143,23	23,49	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/7/25 0:00	153,13	130,06	23,07	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1		1	46,24	45,93
11/7/25 1:00	142,42	118,88	23,54	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1		1	46,09	42,66
11/7/25 2:00	135,78	110,92	24,86	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1		1	46,62	40,72
11/7/25 3:00	131,81	104,52	27,29	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1		1	48,28	39,47
11/7/25 4:00	128,59	104,19	24,40	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1		1	45,79	38,55
11/7/25 5:00	128,81	109,31	19,49	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1		1	39,00	38,58
11/7/25 6:00	134,69	113,28	20,46	0,95	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1	1	1	41,87	40,35
11/7/25 7:00	154,39	127,23	21,42	5,74	1	0	1	1	1				0		1			1		1		1	1	1	47,10	46,21
11/7/25 8:00	172,51	141,86	19,27	11,38	1	0	1	1	1				0		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 9:00	187,28	152,97	17,74	16,57	1	0	1	1	1				0	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 10:00	195,26	157,58	17,51	20,17	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 11:00	196,29	156,75	16,86	22,69	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 12:00	200,40	159,68	16,56	24,15	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 13:00	206,04	163,81	17,81	24,42	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 14:00	206,91	164,83	18,44	23,64	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 15:00	202,24	163,26	17,23	21,75	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 16:00	202,15	163,99	19,31	18,85	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 17:00	204,72	167,15	22,75	14,82	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 18:00	205,77	180,83	15,37	9,57	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 19:00	199,01	186,19	9,43	3,40	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 20:00	190,61	175,88	14,59	0,13	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 21:00	181,53	164,75	16,78	0,00	1	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 22:00	167,99	150,42	17,57	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 23:00	156,29	137,24	19,06	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	1	46,96	46,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 12 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/7/25 0:00	143,95	123,30	20,65	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	1	43,18	43,15
12/7/25 1:00	135,10	114,12	20,98	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1		40,45	40,46
12/7/25 2:00	128,65	109,84	18,81	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1		38,61	38,53
12/7/25 3:00	124,10	104,26	19,84	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			37,95	37,10
12/7/25 4:00	121,63	103,05	18,58	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			36,44	36,48
12/7/25 5:00	122,72	103,68	19,05	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			37,04	36,77
12/7/25 6:00	127,98	108,44	18,64	0,90	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			38,25	38,35
12/7/25 7:00	144,52	119,41	19,44	5,68	1	0	1	1	1									1	1	1		1	1		43,16	43,29
12/7/25 8:00	164,03	137,49	15,34	11,21	1	0	1	1	1						1			1	1	1		1	1		48,17	48,23
12/7/25 9:00	179,19	150,36	12,60	16,22	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 10:00	188,35	155,29	12,88	20,18	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 11:00	190,12	154,04	13,23	22,86	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 12:00	193,44	154,15	15,01	24,27	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 13:00	198,70	157,02	16,96	24,73	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 14:00	199,47	157,32	18,35	23,80	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 15:00	196,73	153,89	20,86	21,99	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 16:00	198,26	156,67	22,46	19,14	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 17:00	199,71	163,84	20,81	15,05	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 18:00	200,28	171,58	19,02	9,68	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 19:00	194,83	175,00	16,43	3,40	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 20:00	186,31	170,47	15,71	0,13	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 21:00	178,61	159,61	19,00	0,00	1	0	1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/25 22:00	166,11	148,87	17,24	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,50
12/7/25 23:00	153,82	138,77	15,05	0,00	1	0	1		1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	46,16	46,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 13 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/7/25 0:00	142,47	130,47	12,00	0,00	1	0	1		1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	40,43	40,19
13/7/25 1:00	134,26	117,85	16,40	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1		37,26	37,04
13/7/25 2:00	128,78	113,42	15,36	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1	1		36,91	36,83
13/7/25 3:00	125,90	103,05	22,86	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			39,10	37,72
13/7/25 4:00	123,95	101,13	22,82	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			39,06	37,13
13/7/25 5:00	125,22	102,27	22,95	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			42,69	37,54
13/7/25 6:00	129,29	104,16	24,32	0,81	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			45,09	38,74
13/7/25 7:00	144,66	114,99	24,49	5,18	1	0	1	1	1									1		1	1	1			47,08	43,35
13/7/25 8:00	160,18	126,63	22,92	10,62	1	0	1	1	1						1			1		1	1	1			47,89	47,65
13/7/25 9:00	174,55	135,89	22,63	16,03	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 10:00	181,53	139,40	22,44	19,70	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 11:00	183,37	138,76	22,14	22,47	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 12:00	186,50	141,73	20,82	23,95	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 13:00	190,95	146,45	20,22	24,28	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 14:00	191,52	146,43	21,60	23,49	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 15:00	189,76	144,14	23,95	21,68	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 16:00	189,87	148,17	22,97	18,73	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 17:00	192,77	155,17	23,02	14,59	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 18:00	196,52	164,40	22,87	9,24	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 19:00	192,79	168,24	21,45	3,11	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 20:00	187,46	162,97	24,36	0,12	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 21:00	182,83	157,22	25,61	0,00	1	0	1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/25 22:00	173,62	145,22	28,40	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/7/25 23:00	162,58	133,23	29,35	0,00	1	0	1	1						0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/7/25 0:00	151,62	122,62	28,99	0,00	1	0	1	1						0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,50	45,46
14/7/25 1:00	142,74	111,39	31,35	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1		48,47	42,78
14/7/25 2:00	137,37	105,23	32,14	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,40	41,15
14/7/25 3:00	133,11	100,57	32,54	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,50	39,89
14/7/25 4:00	130,59	99,55	31,04	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,48	39,13
14/7/25 5:00	132,45	100,09	32,35	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,55	39,68
14/7/25 6:00	137,85	107,82	29,34	0,69	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1		48,53	41,30
14/7/25 7:00	154,84	130,36	19,73	4,75	1	0	1	1	1					0	0		3	1	1	1	1		1		46,81	46,30
14/7/25 8:00	176,08	142,59	23,33	10,16	1	0	1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 9:00	193,40	155,46	22,63	15,32	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 10:00	201,55	160,42	22,04	19,09	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 11:00	203,02	160,26	21,16	21,59	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 12:00	207,52	164,74	19,79	22,99	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 13:00	214,31	170,68	20,29	23,33	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 14:00	215,43	171,31	21,58	22,54	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 15:00	212,14	169,85	21,53	20,75	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 16:00	211,34	170,18	23,33	17,83	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 17:00	212,75	172,86	26,33	13,56	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 18:00	213,08	178,34	26,50	8,24	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 19:00	207,17	178,29	26,17	2,71	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 20:00	199,05	169,50	29,43	0,11	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 21:00	192,30	162,19	30,11	0,00	1	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 22:00	180,22	150,57	29,65	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 23:00	168,34	136,96	31,37	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 15 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/7/25 0:00	155,75	124,52	31,23	0,00	1	0	1	1	1					0	0	1	1	1	1	1		1	1	48,55	46,60
15/7/25 1:00	146,04	115,45	30,60	0,00	1	0	1	1	1					0	0	1	1		1	1		1	1	48,55	43,77
15/7/25 2:00	138,88	109,63	29,26	0,00	1	0	1	1	1					0	0	1	1		1	1		1	1	48,55	41,63
15/7/25 3:00	134,15	104,94	29,21	0,00	1	0	1	1	1					0	0	1	1		1	1		1		48,55	40,18
15/7/25 4:00	131,94	101,63	30,30	0,00	1	0	1	1	1					0	0	1	1		1	1		1		48,55	39,49
15/7/25 5:00	132,71	103,82	28,89	0,00	1	0	1	1	1					0	0	1	1		1	1		1		48,55	39,74
15/7/25 6:00	138,17	109,00	28,48	0,69	1	0	1	1	1					0	0	1	1	1	1	1		1		48,55	41,38
15/7/25 7:00	157,82	126,25	26,80	4,76	1	0	1	1	1					1	0	4	1	1	1	1		1		48,54	47,01
15/7/25 8:00	178,54	144,34	24,05	10,15	1	0	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55
15/7/25 9:00	194,78	157,54	21,93	15,31	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		48,55	48,55
15/7/25 10:00	202,91	161,89	21,90	19,12	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		48,55	48,55
15/7/25 11:00	204,41	160,48	22,14	21,79	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		48,55	48,55
15/7/25 12:00	208,44	163,63	21,47	23,34	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		48,55	48,55
15/7/25 13:00	213,29	169,59	20,22	23,49	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
15/7/25 14:00	213,39	169,01	21,56	22,82	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
15/7/25 15:00	209,43	166,71	21,87	20,85	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
15/7/25 16:00	207,71	168,97	20,91	17,84	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
15/7/25 17:00	210,53	173,72	23,05	13,76	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
15/7/25 18:00	212,06	182,23	21,40	8,42	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/25 19:00	206,36	179,68	23,93	2,76	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/25 20:00	198,94	179,46	19,38	0,10	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/25 21:00	190,46	168,67	21,78	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/25 22:00	177,07	161,81	15,25	0,00	1	0	1	1	1				1	1	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/7/25 23:00	162,17	149,95	12,22	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,12	48,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 16 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/7/25 0:00	149,89	135,49	14,40	0,00	1	0		1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	1	44,37	44,33
16/7/25 1:00	138,82	127,21	11,61	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	41,25	41,13
16/7/25 2:00	132,88	122,25	10,62	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	38,13	38,06
16/7/25 3:00	128,20	119,26	8,93	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	38,37	38,35
16/7/25 4:00	125,47	116,28	9,20	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	37,01	36,90
16/7/25 5:00	126,82	118,09	8,73	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	37,86	37,77
16/7/25 6:00	132,29	125,27	6,48	0,54	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	37,23	37,14
16/7/25 7:00	151,85	140,29	7,29	4,27	1	0	1	1	1					0	1			1	1	1	1	1	1	44,05	44,08
16/7/25 8:00	171,63	158,65	3,55	9,42	1	0	1	1	1					1	1		0	1	1	1	1	1	1	48,29	48,33
16/7/25 9:00	189,53	172,29	2,48	14,76	1	0	1	1	1					1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 10:00	199,68	178,68	2,17	18,83	1	0	1	1	1					1	1	6	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 11:00	202,06	178,54	2,13	21,40	1	0	1	1	1					1	1	6	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 12:00	207,91	181,89	2,85	23,16	1	0	1	1	1					1	1	10	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 13:00	214,19	186,68	3,94	23,57	1	0	1	1	1					1	1	13	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 14:00	215,34	185,98	6,48	22,89	1	0	1	1	1					1	1	13	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 15:00	209,20	180,33	8,02	20,85	1	0	1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/25 16:00	208,47	182,68	7,95	17,84	1	0	1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 17:00	208,23	187,11	7,51	13,62	1	0	1	1	1				0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 18:00	209,62	195,97	5,37	8,28	1	0	1	1	1		1		0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 19:00	204,75	198,08	4,00	2,66	1	0	1	1	1		1		0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 20:00	198,51	194,56	3,85	0,11	1	0	1	1	1		1		0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 21:00	191,33	186,86	4,47	0,00	1	0	1	1	1		1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 22:00	178,18	174,27	3,91	0,00	1	0	1	1	1		1	1	0	0	1		1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
16/7/25 23:00	164,03	161,29	2,74	0,00	1	0	1	1	1		1	1	0	0	0		1	1	1	1	0	1	1	48,37	48,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 17 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/7/25 0:00	151,16	149,41	1,75	0,00	1	0	1	1	1		1			0	0			1	1	1	1		1	1	45,40	45,35
17/7/25 1:00	141,75	139,81	1,93	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1	1	42,52	42,49
17/7/25 2:00	134,69	132,78	1,91	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1	1	38,80	38,69
17/7/25 3:00	129,82	128,40	1,43	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1	1	36,05	36,11
17/7/25 4:00	127,24	126,44	0,80	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1			1	38,11	38,12
17/7/25 5:00	128,75	128,28	0,47	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1			1	37,62	37,49
17/7/25 6:00	134,34	133,75	0,03	0,55	1	0	1	1	1					0				1	1	1	1		1	1	34,92	34,85
17/7/25 7:00	153,00	148,58	0,06	4,35	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	1	41,43	41,43
17/7/25 8:00	174,84	164,70	0,41	9,73	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,51	48,55
17/7/25 9:00	191,68	177,06	0,33	14,29	1	0	1	1	1					1	1		3	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 10:00	198,05	179,65	0,22	18,19	1	0	1	1	1	1				1	1		11	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 11:00	203,71	182,04	0,19	21,48	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 12:00	208,15	185,56	0,24	22,35	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 13:00	214,84	191,39	0,43	23,02	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 14:00	216,07	192,90	0,56	22,61	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 15:00	211,56	190,53	0,55	20,47	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 16:00	210,52	192,09	0,78	17,66	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 17:00	212,73	198,15	1,04	13,55	1	0	1	1	1		1		1	1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 18:00	214,76	204,66	1,74	8,35	1	0	1	1	1		1		1	1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 19:00	208,82	204,23	1,85	2,75	1	0	1	1	1		1	1	1	1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 20:00	201,50	199,02	2,39	0,10	1	0	1	1	1		1	1	1	1			12	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 21:00	193,09	190,52	2,57	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1			6	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 22:00	177,82	176,57	1,26	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	0	0			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 23:00	164,04	162,23	1,81	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0			1	1	1	1		1	1	48,37	48,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/7/25 0:00	151,42	148,75	2,67	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1				45,45	45,42
18/7/25 1:00	140,79	136,92	3,86	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	41,84	41,88
18/7/25 2:00	133,73	128,69	5,04	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	39,61	39,59
18/7/25 3:00	129,50	125,39	4,11	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	35,91	35,79
18/7/25 4:00	126,51	123,60	2,91	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	32,87	32,87
18/7/25 5:00	127,44	124,43	3,01	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	33,66	33,65
18/7/25 6:00	132,21	129,64	1,93	0,64	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	37,84	37,80
18/7/25 7:00	151,68	146,03	0,87	4,78	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	43,08	43,01
18/7/25 8:00	172,80	161,80	0,69	10,30	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,30	48,36
18/7/25 9:00	191,46	173,86	1,96	15,63	1		1	1	1				1	1		6	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 10:00	200,33	179,13	1,69	19,51	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 11:00	201,56	177,62	1,92	22,02	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 12:00	206,67	180,25	2,94	23,48	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 13:00	212,64	184,23	4,75	23,66	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 14:00	212,52	183,82	5,54	23,16	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 15:00	208,98	182,11	5,55	21,32	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 16:00	209,55	184,21	6,91	18,42	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 17:00	212,41	188,75	9,48	14,19	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 18:00	213,95	195,43	9,65	8,88	1		1	1	1		1		1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 19:00	208,12	195,73	9,41	2,97	1		1	1	1		1		1	1	1	10	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 20:00	200,38	188,85	11,45	0,08	1		1	1	1		1		1	1	1	7	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 21:00	191,73	179,74	11,99	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	5	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
18/7/25 22:00	178,55	167,36	11,19	0,00	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1	1	45,93	48,55
18/7/25 23:00	164,18	154,73	9,45	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1	1	40,70	48,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 19 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/7/25 0:00	151,79	139,14	12,65	0,00	1		1		1		1		1				1	1	1	1				40,70	45,45
19/7/25 1:00	142,21	127,05	15,16	0,00	1		1		1				1				1	1	1	1		1	1	40,64	42,40
19/7/25 2:00	136,58	116,52	20,05	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,70	40,91
19/7/25 3:00	136,20	115,76	20,44	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,70	40,83
19/7/25 4:00	133,51	116,75	16,76	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,20	40,05
19/7/25 5:00	131,54	116,88	14,66	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		39,20	39,44
19/7/25 6:00	134,21	119,45	14,18	0,59	1		1	1	1				1				1		1	1		1		39,20	40,19
19/7/25 7:00	152,60	135,56	12,38	4,66	1		1	1	1				1		1		1		1	1		1	1	39,20	45,46
19/7/25 8:00	170,29	148,16	12,24	9,89	1		1	1	1					1	1		1		1	1		1	1	39,20	48,54
19/7/25 9:00	187,58	159,37	13,14	15,07	1		1	1	1					1	1		1		1	1		1	1	40,03	48,55
19/7/25 10:00	196,64	162,57	14,96	19,11	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	47,73	48,55
19/7/25 11:00	198,10	161,15	14,68	22,27	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 12:00	202,08	164,28	14,12	23,68	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 13:00	208,29	169,95	14,42	23,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 14:00	209,28	171,86	14,26	23,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 15:00	206,61	169,34	15,87	21,40	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 16:00	208,10	171,36	18,42	18,33	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 17:00	210,32	174,72	21,42	14,19	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 18:00	211,68	183,44	19,42	8,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 19:00	204,93	179,96	22,37	2,60	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 20:00	198,05	176,91	21,06	0,08	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 21:00	191,17	166,96	24,21	0,00	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 22:00	180,68	156,36	24,32	0,00	1		1	1	1		1				1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
19/7/25 23:00	169,27	146,05	23,22	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1		1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 20 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/7/25 0:00	158,27	133,77	24,50	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1					47,41	47,42
20/7/25 1:00	150,34	122,66	27,68	0,00	1		1	1			1						1	1	1	1		1	1	45,50	45,12
20/7/25 2:00	144,03	113,19	30,84	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1	1	44,43	43,16
20/7/25 3:00	139,36	109,16	30,20	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1	1	44,69	41,76
20/7/25 4:00	136,62	106,98	29,64	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1		43,98	40,95
20/7/25 5:00	137,46	107,30	30,15	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1		43,48	41,19
20/7/25 6:00	141,39	112,27	28,56	0,56	1		1	1	1								1		1	1		1	1	43,15	42,37
20/7/25 7:00	154,60	131,75	18,40	4,46	1		1	1	1						1		1		1	1		1	1	37,83	45,97
20/7/25 8:00	169,34	148,54	10,65	10,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	30,70	48,18
20/7/25 9:00	183,70	157,22	11,06	15,41	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	31,23	48,55
20/7/25 10:00	191,99	152,38	20,43	19,17	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	46,76	48,55
20/7/25 11:00	195,56	152,83	21,09	21,65	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 12:00	201,18	157,88	20,29	23,02	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 13:00	207,04	162,45	21,21	23,38	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 14:00	207,78	161,18	23,92	22,68	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 15:00	204,38	157,47	25,95	20,96	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 16:00	204,99	159,96	27,03	18,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 17:00	208,35	168,01	26,34	14,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 18:00	212,10	175,98	27,03	9,09	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 19:00	207,13	176,64	27,44	3,05	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 20:00	200,55	171,07	29,40	0,08	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 21:00	196,36	168,42	27,94	0,00	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 22:00	186,29	158,17	28,11	0,00	1		1	1	1		1				1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 23:00	175,73	149,75	25,97	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1		1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση παραγωγής Α/Π EW λόγω εργασιών (7:43 - 09:46)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/7/25 0:00	164,87	139,17	25,70	0,00	1	0	1	1	1		1		0	0				1		1	1	0	1	1	48,48	48,49
21/7/25 1:00	155,42	129,60	25,82	0,00	1	0		1	1		1		0	0				1	1	1	1	0	1	1	46,66	46,62
21/7/25 2:00	148,38	120,32	28,06	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1	1	1	1	0	1		46,15	44,49
21/7/25 3:00	143,47	112,77	30,69	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1	1	1	1	0	1		47,72	43,00
21/7/25 4:00	140,47	108,36	32,11	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1		1	1	0	1		47,31	42,10
21/7/25 5:00	140,52	109,91	30,60	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1		1	1	0	1		48,55	42,14
21/7/25 6:00	145,44	115,06	29,88	0,51	1	0	1	1	1				0	0				1	1	1	1	0	1		48,24	43,58
21/7/25 7:00	163,76	131,94	27,20	4,62	1	0	1	1	1		1		0	0				1	1	1	1	0	1		48,30	48,04
21/7/25 8:00	184,36	155,62	18,17	10,57	1	0	1	1	1		1		0	0	1			1	1	1	1	0	1		48,55	48,55
21/7/25 9:00	201,88	175,01	11,32	15,56	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 10:00	210,31	182,51	8,67	19,12	1	0	1	1	1				1	1	1		9	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 11:00	213,36	184,30	7,60	21,46	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 12:00	219,54	187,79	9,18	22,56	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 13:00	227,12	196,49	7,88	22,75	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 14:00	229,23	201,49	5,83	21,91	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 15:00	224,64	200,02	4,31	20,31	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 16:00	225,58	203,29	4,79	17,50	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 17:00	229,02	208,27	7,31	13,44	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 18:00	231,00	211,75	10,96	8,29	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 19:00	227,37	210,97	13,73	2,67	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 20:00	221,77	204,50	17,19	0,08	1	0	1	1	1		1		1	1	1		9	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 21:00	215,00	199,35	15,64	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		2	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 22:00	200,75	188,75	11,99	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
21/7/25 23:00	185,73	172,23	13,50	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 22 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/7/25 0:00	170,74	159,32	11,42	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 1:00	159,25	147,35	11,90	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	0	1	1	47,71	47,65
22/7/25 2:00	149,28	139,62	9,66	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	44,84	44,74
22/7/25 3:00	146,20	134,32	11,88	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	43,83	43,79
22/7/25 4:00	143,92	132,43	11,49	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	43,10	43,09
22/7/25 5:00	144,70	130,07	14,62	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	43,42	43,37
22/7/25 6:00	150,20	136,32	13,37	0,51	1	0	1	1	1		1		0					1	1	1	1	0	1	1	44,94	44,99
22/7/25 7:00	170,05	154,56	10,78	4,70	1	0	1	1	1		1		0	1	0			1	1	1	1	0	1	1	48,46	48,48
22/7/25 8:00	191,38	171,49	9,38	10,51	1	0	1	1	1		1		0	1	0		10	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 9:00	208,88	186,13	7,17	15,58	1	0	1	1	1		1		0	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 10:00	218,27	194,63	4,51	19,14	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 11:00	222,26	198,40	2,31	21,55	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 12:00	226,73	201,26	2,57	22,90	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 13:00	233,03	206,22	3,64	23,17	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
22/7/25 14:00	235,49	206,57	6,41	22,51	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 15:00	232,79	205,10	6,80	20,89	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 16:00	232,49	208,11	6,35	18,03	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 17:00	232,06	212,69	5,41	13,96	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 18:00	239,34	224,92	5,65	8,78	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 19:00	233,37	224,66	5,91	2,81	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 20:00	224,18	217,61	6,50	0,07	1	0	1	1	1		1		1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 21:00	217,31	208,62	8,69	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 22:00	203,29	194,09	9,20	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/7/25 23:00	188,17	180,93	7,25	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/7/25 0:00	172,36	164,37	7,99	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 1:00	160,04	152,60	7,44	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,79	47,72
23/7/25 2:00	151,22	142,88	8,34	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	45,34	45,32
23/7/25 3:00	144,96	135,80	9,16	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,48	43,46
23/7/25 4:00	142,79	129,78	13,01	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	42,82	42,77
23/7/25 5:00	144,14	129,01	15,13	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,15	43,19
23/7/25 6:00	150,21	137,36	12,29	0,55	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,99	45,03
23/7/25 7:00	171,36	158,62	8,11	4,64	1	0	1	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	48,44	48,49
23/7/25 8:00	192,97	175,28	7,37	10,31	1	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 9:00	212,03	190,59	6,07	15,37	1	0	1	1	1				1	1	1		5	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 10:00	221,78	198,22	4,48	19,08	1	0	1	1	1				1	1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 11:00	226,09	200,66	3,89	21,54	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 12:00	231,45	202,65	5,87	22,93	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 13:00	238,93	207,19	8,36	23,38	1	0	1	1	1				1	1	1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 14:00	240,07	207,50	9,85	22,71	1	0	1	1	1				1	1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 15:00	236,69	205,77	9,98	20,94	1	0	1	1	1				1	1	1		7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 16:00	237,17	208,15	10,85	18,18	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 17:00	238,70	215,41	9,08	14,21	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 18:00	241,14	223,18	9,07	8,88	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 19:00	233,84	222,74	8,29	2,81	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 20:00	225,86	216,58	9,23	0,06	1	0	1	1	1		1		1	1	1		11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 21:00	219,39	208,73	10,66	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 22:00	207,97	194,42	13,55	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 23:00	194,35	178,21	16,14	0,00	1	0	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/7/25 0:00	179,35	160,60	18,75	0,00	1	0	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/25 1:00	168,36	147,55	20,81	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/25 2:00	160,24	139,16	21,08	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1		47,90	47,88
24/7/25 3:00	153,77	135,53	18,24	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		46,11	46,07
24/7/25 4:00	150,54	129,15	21,40	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		45,07	45,08
24/7/25 5:00	151,95	128,69	23,26	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		45,43	45,54
24/7/25 6:00	157,40	137,11	19,83	0,45	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	1	47,08	47,09
24/7/25 7:00	177,13	150,22	22,51	4,41	1	0	1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 8:00	198,23	166,34	22,08	9,81	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 9:00	216,29	182,06	19,65	14,58	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 10:00	225,18	194,27	12,20	18,72	1	0	1	1	1				1	1	1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 11:00	230,66	193,78	15,27	21,61	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 12:00	235,90	194,98	17,84	23,09	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 13:00	243,75	202,26	18,09	23,40	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 14:00	245,66	202,56	20,50	22,60	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 15:00	243,05	199,88	22,30	20,87	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 16:00	243,44	202,03	23,52	17,88	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 17:00	245,08	204,05	27,34	13,69	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 18:00	246,25	208,40	29,57	8,28	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 19:00	240,02	206,75	30,77	2,49	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 20:00	232,58	199,89	32,64	0,05	1	0	1	1	1				1	1	1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 21:00	226,87	194,42	32,44	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 22:00	215,88	185,58	30,30	0,00	1	0	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 23:00	202,70	172,39	30,31	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/7/25 0:00	189,16	157,10	32,05	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 1:00	178,60	146,34	32,26	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 2:00	170,93	140,89	30,04	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 3:00	165,12	135,23	29,89	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 4:00	161,03	134,00	27,02	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	48,22	48,19
25/7/25 5:00	160,80	136,73	24,07	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	48,15	48,17
25/7/25 6:00	164,92	146,64	17,89	0,39	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 7:00	183,30	166,96	12,47	3,87	1	0	1	1	1				1				6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 8:00	203,80	184,70	9,92	9,18	1	0	1	1	1		1		1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 9:00	221,21	198,12	10,88	12,22	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 10:00	233,97	204,60	11,12	18,26	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 11:00	236,63	208,34	7,53	20,77	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 12:00	242,63	209,47	10,87	22,30	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 13:00	251,20	212,58	15,95	22,68	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 14:00	254,14	211,94	20,12	22,08	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 15:00	252,07	208,31	23,67	20,08	1	0	1	1	1		1		1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 16:00	253,17	213,85	22,12	17,20	1	0	1	1	1		1		1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 17:00	255,70	218,31	24,24	13,16	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 18:00	258,04	223,26	27,27	7,51	1	0	1		1		1	1	1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 19:00	252,27	218,49	31,57	2,22	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 20:00	247,08	215,04	31,98	0,06	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 21:00	240,75	208,42	32,33	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 22:00	230,79	198,37	32,42	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/7/25 23:00	218,52	189,46	29,06	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 26 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/7/25 0:00	204,70	181,37	23,33	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 1:00	192,32	173,73	18,59	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 2:00	182,57	170,29	12,27	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 3:00	175,49	166,25	9,24	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 4:00	170,53	159,82	10,70	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 5:00	169,09	157,39	11,70	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 6:00	171,84	159,57	11,73	0,54	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 7:00	189,15	175,18	9,18	4,79	1	0	1	1	1		1		1	1	0		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 8:00	206,87	188,55	7,69	10,63	1	0	1	0	1		1		1	1	0		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 9:00	221,77	200,26	5,85	15,67	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 10:00	229,59	203,64	6,66	19,29	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 11:00	232,08	205,40	5,01	21,68	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 12:00	237,53	210,27	4,36	22,90	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 13:00	244,44	215,97	5,25	23,23	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 14:00	246,41	216,75	7,04	22,62	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 15:00	244,53	216,61	7,11	20,82	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 16:00	245,74	217,81	10,08	17,85	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 17:00	248,32	222,99	11,57	13,75	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 18:00	249,93	226,81	14,79	8,34	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 19:00	244,08	223,06	18,53	2,49	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 20:00	235,20	216,03	19,13	0,05	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 21:00	226,55	211,45	15,10	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 22:00	213,59	200,41	13,18	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/7/25 23:00	201,12	187,54	13,57	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 27 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/7/25 0:00	188,14	173,94	14,20	0,00	1	0		1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 1:00	177,22	160,22	17,00	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
27/7/25 2:00	169,33	149,24	20,09	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 3:00	161,84	143,85	17,99	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,28	48,29
27/7/25 4:00	157,76	141,25	16,50	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	47,29	47,31
27/7/25 5:00	157,86	140,59	17,27	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	47,30	47,30
27/7/25 6:00	159,06	142,95	15,72	0,39	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,66	47,68
27/7/25 7:00	174,19	153,04	16,76	4,39	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 8:00	190,63	161,72	19,17	9,74	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 9:00	204,43	171,09	18,82	14,52	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 10:00	213,23	173,12	21,07	19,05	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 11:00	215,58	170,64	23,12	21,82	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 12:00	219,41	172,62	23,47	23,32	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 13:00	224,78	178,36	22,75	23,67	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 14:00	225,66	183,12	19,56	22,99	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 15:00	223,51	181,95	20,51	21,04	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 16:00	224,51	185,74	20,40	18,37	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 17:00	224,37	188,91	21,40	14,06	1	0	1	1	1					1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 18:00	225,05	194,49	21,79	8,77	1	0	1	1	1					1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 19:00	217,16	194,14	20,37	2,65	1	0	1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 20:00	208,91	189,10	19,76	0,05	1	0	1	1	1					1	1		11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 21:00	203,38	184,14	19,24	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 22:00	194,32	177,30	17,02	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
27/7/25 23:00	184,27	160,92	23,35	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/7/25 0:00	171,95	145,51	26,44	0,00	1	0	1		1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 1:00	161,38	134,06	27,32	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1		1	1	1	48,14	48,09
28/7/25 2:00	153,07	128,38	24,69	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	45,92	45,91
28/7/25 3:00	147,28	121,98	25,29	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	44,88	44,15
28/7/25 4:00	144,93	119,29	25,64	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,48	43,43
28/7/25 5:00	144,68	122,75	21,94	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,35	43,34
28/7/25 6:00	148,54	132,75	15,41	0,38	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,49	44,47
28/7/25 7:00	169,01	151,96	12,32	4,73	1	0	1	1	1					1			5	1		1	1	1	1	1	48,34	48,36
28/7/25 8:00	191,13	172,07	9,20	9,87	1	0	1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 9:00	208,87	183,77	10,96	14,14	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 10:00	219,70	189,08	12,35	18,27	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 11:00	222,72	185,91	15,39	21,43	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 12:00	228,30	186,86	18,51	22,94	1	0	1	1	1					1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 13:00	233,73	196,13	14,36	23,24	1	0	1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 14:00	233,65	198,29	12,79	22,58	1	0	1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 15:00	228,72	195,39	12,51	20,83	1	0	1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 16:00	228,35	200,38	9,87	18,10	1	0	1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 17:00	229,62	208,28	7,29	14,05	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 18:00	229,56	213,26	7,60	8,69	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 19:00	222,57	209,47	10,49	2,61	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 20:00	214,72	202,13	12,54	0,05	1	0	1	1	1				1	1	1		7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 21:00	204,22	190,88	13,34	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 22:00	189,85	176,30	13,55	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/7/25 23:00	176,27	164,23	12,04	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 29 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/7/25 0:00	162,81	152,46	10,35	0,00	1	0	1	1					1					1	1	1	1	1	1	1	48,27	48,23
29/7/25 1:00	151,93	142,86	9,07	0,00	1	0	1	1					1					1	1	1	1	1	1	1	43,84	43,68
29/7/25 2:00	144,19	136,68	7,51	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		40,28	40,27
29/7/25 3:00	139,23	133,06	6,16	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		38,48	38,32
29/7/25 4:00	136,35	127,66	8,69	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		35,52	35,44
29/7/25 5:00	137,48	128,94	8,54	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		36,53	36,51
29/7/25 6:00	142,53	133,33	8,73	0,47	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		40,96	41,03
29/7/25 7:00	162,43	146,18	11,68	4,57	1	0	1	1	1				1	1	0			1	1	1	1	1	1		47,70	47,81
29/7/25 8:00	183,07	163,81	8,96	10,30	1	0	1	1	1				1	1	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 9:00	200,30	178,42	6,35	15,54	1	0	1	1	1				1	1	0		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 10:00	208,97	181,38	8,09	19,50	1	0	1	1	1				1	1	0		11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 11:00	211,24	179,99	9,17	22,09	1	0	1	1	1				1	1	0		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 12:00	215,53	184,13	8,03	23,37	1	0	1	1	1					1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 13:00	221,95	190,52	7,51	23,91	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 14:00	222,58	190,16	9,11	23,30	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 15:00	219,27	187,43	10,12	21,72	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 16:00	219,14	191,69	8,63	18,82	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 17:00	221,22	200,06	6,50	14,67	1	0	1	1	1					1	1		8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 18:00	221,54	208,08	4,35	9,11	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 19:00	215,30	208,13	4,61	2,56	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 20:00	208,02	201,78	6,21	0,03	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 21:00	199,55	188,38	11,16	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 22:00	183,17	169,74	13,43	0,00	1	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/25 23:00	170,72	160,06	10,66	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/7/25 0:00	157,21	145,54	11,67	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	1	1	46,90	46,76
30/7/25 1:00	146,94	136,48	10,46	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1		1	1	1	1	42,82	42,83
30/7/25 2:00	139,81	129,96	9,85	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1		1	1		1	41,92	41,90
30/7/25 3:00	134,87	126,47	8,39	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1		1	1		1	40,43	40,37
30/7/25 4:00	131,63	121,73	9,90	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1		1	1		1	37,93	37,93
30/7/25 5:00	132,39	122,65	9,74	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1		1	1		1	38,74	38,74
30/7/25 6:00	135,88	122,92	12,56	0,40	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1		1	1		1	38,90	38,67
30/7/25 7:00	156,54	143,53	8,11	4,90	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1		1	46,16	46,30
30/7/25 8:00	179,18	162,81	5,98	10,40	1	0	1	1	1				1	0	1		3	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/7/25 9:00	196,93	176,79	4,54	15,61	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 10:00	206,14	180,13	6,38	19,62	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 11:00	208,54	180,93	5,30	22,31	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 12:00	212,83	183,94	5,16	23,74	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 13:00	218,57	190,94	3,70	23,93	1	0	1	1	1				1	0	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 14:00	218,64	192,00	3,42	23,23	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 15:00	214,98	190,61	2,95	21,42	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 16:00	215,10	195,39	1,22	18,49	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 17:00	215,79	199,99	1,40	14,40	1	0	1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 18:00	217,34	206,04	2,58	8,72	1	0	1	1	1				1	1	1		11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 19:00	206,37	201,17	2,93	2,28	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 20:00	200,55	197,69	2,83	0,03	1	0	1	1	1				1	1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 21:00	195,60	191,19	4,41	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 22:00	181,67	175,99	5,68	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/7/25 23:00	167,50	160,95	6,55	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 31 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/7/25 0:00	154,62	146,25	8,37	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	45,43	45,33
31/7/25 1:00	144,51	136,96	7,55	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1		1	1	1	41,78	41,77
31/7/25 2:00	137,37	131,00	6,37	0,00	1	0	1	1	1				1						1	1		1	1	1	39,92	40,01
31/7/25 3:00	132,96	126,72	6,24	0,00	1	0	1	1	1				1						1	1		1	1	1	39,21	39,16
31/7/25 4:00	128,87	121,10	7,77	0,00	1	0	1	1	1				1						1	1		1	1	1	35,49	35,30
31/7/25 5:00	131,03	122,41	8,62	0,00	1	0	1	1	1				1						1	1		1	1	1	37,04	37,21
31/7/25 6:00	137,12	128,64	8,09	0,39	1	0	1	1	1				1						1	1	1	1	1	1	38,46	38,20
31/7/25 7:00	157,48	141,92	11,07	4,49	1	0	1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	45,83	45,75
31/7/25 8:00	178,17	157,42	10,36	10,40	1	0	1	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 9:00	195,08	167,53	11,89	15,66	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 10:00	204,54	172,91	12,49	19,15	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 11:00	207,13	171,04	14,44	21,65	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 12:00	211,54	172,81	15,73	23,00	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 13:00	218,83	178,70	16,42	23,71	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 14:00	219,75	176,11	20,93	22,71	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 15:00	215,84	176,07	19,00	20,77	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 16:00	215,20	180,65	17,30	17,25	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 17:00	216,95	185,43	18,28	13,24	1	0	1	1	1				1	0	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 18:00	219,48	188,55	22,77	8,16	1	0	1	1	1				1	0	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 19:00	215,56	187,93	25,38	2,24	1	0	1	1	1				1	0	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 20:00	209,25	182,82	26,41	0,02	1	0	1	1	1				1	0	1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 21:00	200,82	177,60	23,22	0,00	1	0	1	1	1				1	0	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 22:00	187,49	162,58	24,91	0,00	1	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 23:00	175,70	147,06	28,64	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 1 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/8/25 0:00	162,03	134,55	27,48	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,34	48,08
1/8/25 1:00	150,67	124,69	25,99	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1		1	45,36	45,21
1/8/25 2:00	144,13	120,77	23,36	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	43,30	43,25
1/8/25 3:00	140,03	118,94	21,09	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	41,94	41,97
1/8/25 4:00	137,24	116,13	21,11	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	41,17	41,17
1/8/25 5:00	139,56	111,66	27,90	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	46,09	41,80
1/8/25 6:00	146,13	117,33	28,51	0,28	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	45,47	43,78
1/8/25 7:00	165,23	132,55	28,81	3,87	1	0	1	1	1				1	1				1		1	1	1		1	48,09	48,10
1/8/25 8:00	186,98	147,92	29,66	9,40	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 9:00	203,82	160,92	28,19	14,70	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 10:00	212,43	164,56	28,69	19,18	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 11:00	215,30	160,14	33,04	22,11	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 12:00	218,37	157,61	36,94	23,82	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 13:00	222,87	163,87	34,86	24,14	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 14:00	222,18	164,52	34,39	23,28	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 15:00	217,29	161,62	34,40	21,27	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 16:00	215,60	161,45	35,83	18,31	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 17:00	216,09	165,19	37,19	13,71	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 18:00	214,59	168,58	38,47	7,53	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 19:00	206,75	168,63	36,27	1,85	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
1/8/25 20:00	200,37	167,54	32,81	0,02	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	0	1	48,55	48,55
1/8/25 21:00	191,19	162,10	29,09	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/25 22:00	178,66	151,05	27,61	0,00	1	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/8/25 23:00	167,43	138,06	29,37	0,00	1	0		1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 2 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/8/25 0:00	156,44	129,43	27,00	0,00	1		1		1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,81	46,89
2/8/25 1:00	147,27	120,66	26,61	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		44,95	44,15
2/8/25 2:00	141,27	115,29	25,98	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		44,55	42,37
2/8/25 3:00	136,95	111,35	25,60	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		44,20	41,07
2/8/25 4:00	134,74	109,28	25,46	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		45,99	40,38
2/8/25 5:00	136,29	109,90	26,39	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		46,91	40,84
2/8/25 6:00	141,37	115,38	25,69	0,30	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		47,01	42,40
2/8/25 7:00	156,86	127,38	25,48	4,00	1		1	1	1									1		1	1	1	1		47,45	46,97
2/8/25 8:00	174,82	144,40	21,31	9,10	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/25 9:00	190,89	156,96	20,15	13,79	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/25 10:00	200,24	161,63	20,01	18,60	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 11:00	202,84	162,66	18,71	21,48	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 12:00	206,16	167,34	15,92	22,90	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 13:00	211,11	169,93	17,92	23,25	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 14:00	211,95	171,00	18,47	22,48	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 15:00	209,03	170,98	17,16	20,88	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 16:00	209,26	175,57	15,96	17,73	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 17:00	210,40	180,76	16,72	12,92	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 18:00	213,22	185,87	19,62	7,74	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 19:00	207,50	188,83	16,65	2,02	1		1	1	1					1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 20:00	200,81	185,80	14,98	0,02	1		1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 21:00	192,61	178,40	14,20	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 22:00	180,94	164,72	16,21	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/8/25 23:00	168,83	156,46	12,37	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 3 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/8/25 0:00	156,89	145,81	11,08	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	46,88	46,89
3/8/25 1:00	147,47	136,36	11,11	0,00	1	0	1	1					1					1	1	1	1	1	1	1	42,97	42,19
3/8/25 2:00	140,19	128,25	11,93	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		40,89	40,97
3/8/25 3:00	135,47	121,98	13,48	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		40,62	40,59
3/8/25 4:00	133,18	119,34	13,83	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		39,67	39,48
3/8/25 5:00	134,32	117,75	16,56	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		40,04	40,19
3/8/25 6:00	138,39	124,06	14,12	0,21	1	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		41,42	41,45
3/8/25 7:00	150,16	136,58	10,62	2,97	1	0	1	1	1					1				1		1	1	1	1		44,80	44,81
3/8/25 8:00	164,72	147,26	9,53	7,93	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,28	48,31
3/8/25 9:00	178,50	158,37	7,41	12,73	1	0	0	1	1					1	1		4	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 10:00	187,92	165,00	5,73	17,18	1	0	0	1	1					1	1		12	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 11:00	191,00	165,84	5,29	19,88	1	0	0	1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 12:00	196,40	168,29	5,62	22,49	1	0	0	1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 13:00	202,28	171,82	8,25	22,20	1	0	1	1	1				1	1	1		7	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/25 14:00	201,02	172,64	7,77	20,61	1	0	1	1	1				1	1	1		6	1		1	1	1	1		48,55	48,55
3/8/25 15:00	199,87	170,23	9,73	19,91	1	0	1	1	1				1	1	1		6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 16:00	201,89	170,04	14,55	17,30	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 17:00	204,08	176,09	14,88	13,10	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 18:00	206,95	185,06	14,42	7,47	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 19:00	201,61	186,73	12,91	1,97	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 20:00	196,54	184,69	11,83	0,02	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 21:00	190,37	180,16	10,20	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 22:00	179,13	169,17	9,96	0,00	1	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/8/25 23:00	168,33	156,78	11,55	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 4 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/8/25 0:00	155,85	143,03	12,82	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	46,73	46,69
4/8/25 1:00	145,82	127,16	18,66	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,75	43,69
4/8/25 2:00	138,41	123,91	14,50	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	41,54	41,49
4/8/25 3:00	134,42	117,21	17,20	0,00	1	0	1	1	1				1							1	1		1	1	40,30	40,27
4/8/25 4:00	132,55	111,88	20,67	0,00	1	0	1	1	1				1							1	1		1	1	40,13	39,75
4/8/25 5:00	133,79	112,95	20,84	0,00	1	0	1	1	1				1							1	1		1	1	40,29	40,12
4/8/25 6:00	139,09	122,22	16,64	0,24	1	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	41,69	41,69
4/8/25 7:00	157,58	137,56	16,34	3,68	1	0	1	1	1				1	1				1		1	1		1	1	46,84	46,96
4/8/25 8:00	179,67	154,79	15,54	9,35	1	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1		1	1	48,55	48,55
4/8/25 9:00	197,59	171,53	11,66	14,40	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
4/8/25 10:00	207,28	172,86	15,87	18,56	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
4/8/25 11:00	210,54	173,21	15,86	21,48	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
4/8/25 12:00	215,86	177,73	15,18	22,96	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55
4/8/25 13:00	222,13	181,12	17,63	23,39	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 14:00	223,91	185,68	15,91	22,32	1	0	1	1	1			0		1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 15:00	218,64	184,44	14,71	19,50	1	0	1	1	1			0	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 16:00	218,34	183,62	17,01	17,71	1	0	1	1	1	1		0		1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 17:00	221,22	186,84	20,38	14,00	1	0	1	1	1	1				1	0		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 18:00	221,51	191,13	22,41	7,97	1	0	1	1	1				1	1	0		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 19:00	214,48	190,94	21,46	2,08	1	0	1	1	1				1	1	0		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 20:00	207,97	188,22	19,74	0,02	1	0	1	1	1				1	1	0		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 21:00	197,39	177,50	19,88	0,00	1	0	1	1	1				1	1	0		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 22:00	184,33	165,07	19,26	0,00	1	0	1	1	1				1	1	0		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/8/25 23:00	170,99	153,27	17,72	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 5 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/8/25 0:00	158,01	139,93	18,08	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1	1	1	1	1		1	47,05	46,99
5/8/25 1:00	146,90	127,53	19,36	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1	1	1	1		1	1	43,92	43,95
5/8/25 2:00	139,18	118,11	21,07	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1		1	1		1		41,78	41,70
5/8/25 3:00	134,43	114,06	20,37	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1		1	1		1		40,18	40,25
5/8/25 4:00	131,81	112,53	19,27	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1		1	1		1		39,50	39,52
5/8/25 5:00	134,09	113,48	20,60	0,00	1	0	1	1	1				1		0		1	1		1	1		1		40,13	40,17
5/8/25 6:00	139,64	117,33	22,09	0,22	1	0	1	1	1				1		0		1	1	1	1	1		1		41,77	41,83
5/8/25 7:00	159,52	135,10	19,80	4,63	1	0	1	1	1				1		0		1	1	1	1	1		1	1	47,06	47,15
5/8/25 8:00	180,60	152,49	17,06	11,04	1	0	1	1	1				1	1	0		1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/8/25 9:00	196,44	164,72	16,06	15,65	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/8/25 10:00	206,26	170,34	15,99	19,92	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 11:00	208,65	171,12	14,84	22,69	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 12:00	212,86	174,08	14,63	24,15	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 13:00	219,25	181,44	13,38	24,43	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 14:00	219,72	181,83	14,22	23,67	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 15:00	215,38	179,61	13,93	21,84	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 16:00	215,28	182,86	13,79	18,63	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 17:00	216,75	191,59	10,98	14,18	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 18:00	217,48	198,47	10,78	8,23	1	0	1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 19:00	210,98	194,11	14,73	2,14	1	0	1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 20:00	203,93	186,50	17,42	0,01	1	0	1	1	1					1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 21:00	194,55	172,31	22,24	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 22:00	182,93	159,83	23,10	0,00	1	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/8/25 23:00	169,82	146,16	23,67	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 6 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/8/25 0:00	156,32	138,74	17,58	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		46,94	46,85
6/8/25 1:00	146,34	130,29	16,04	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		43,89	43,85
6/8/25 2:00	139,74	120,73	19,02	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1		41,89	41,88
6/8/25 3:00	135,37	115,44	19,93	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,54	40,54
6/8/25 4:00	133,23	113,37	19,86	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,03	39,90
6/8/25 5:00	135,06	115,03	20,03	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		41,03	40,47
6/8/25 6:00	140,22	117,54	22,45	0,22	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1		42,21	42,00
6/8/25 7:00	160,53	137,06	19,09	4,38	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1		1		47,46	47,52
6/8/25 8:00	177,31	146,98	20,03	10,30	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1		48,55	48,55
6/8/25 9:00	195,47	161,70	18,74	15,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/8/25 10:00	204,18	167,24	18,03	18,91	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/8/25 11:00	205,40	167,00	16,17	22,22	1		1	1	1					1	1	9	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/8/25 12:00	210,46	173,68	12,88	23,89	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 13:00	218,01	176,21	17,54	24,26	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 14:00	217,70	172,05	22,71	22,94	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 15:00	211,87	166,64	23,72	21,51	1		1	1	1					1	1	11	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 16:00	213,66	173,96	21,34	18,36	1		1	1	1					1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 17:00	214,59	181,39	19,57	13,63	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 18:00	214,96	186,50	21,38	7,09	1		1	1	1					1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 19:00	208,17	185,49	21,10	1,58	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 20:00	201,93	180,97	20,95	0,01	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 21:00	192,26	167,28	24,98	0,00	1		1	1	1					1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 22:00	179,97	152,13	27,84	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 23:00	167,01	140,76	26,25	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 7 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/8/25 0:00	153,93	127,47	26,46	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	47,82	46,14
7/8/25 1:00	143,99	120,18	23,81	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	1	44,47	43,15
7/8/25 2:00	137,07	116,96	20,11	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		41,19	41,03
7/8/25 3:00	132,68	113,93	18,75	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		39,78	39,76
7/8/25 4:00	130,90	110,22	20,68	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		39,40	39,21
7/8/25 5:00	133,33	110,93	22,40	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		40,61	39,99
7/8/25 6:00	139,78	115,53	24,07	0,18	1	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	1	43,57	41,86
7/8/25 7:00	158,18	134,04	20,68	3,46	1	0	1	1	1				1	0	1				1	1	1	1	1	47,07	47,07
7/8/25 8:00	177,95	153,09	15,98	8,88	1	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 9:00	195,30	165,08	16,52	13,69	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 10:00	205,38	173,13	13,60	18,66	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 11:00	210,46	175,29	13,41	21,75	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 12:00	215,46	181,09	11,10	23,28	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 13:00	221,60	189,73	8,33	23,54	1	0	1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 14:00	222,78	192,32	7,67	22,79	1	0	1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 15:00	219,48	187,37	11,11	21,00	1	0	1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 16:00	218,22	189,35	11,03	17,84	1	0	1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 17:00	221,89	195,85	12,41	13,63	1	0	1	1	1					1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 18:00	224,69	204,99	11,93	7,78	1	0	1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 19:00	219,47	210,47	7,30	1,70	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 20:00	215,29	209,18	6,10	0,01	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 21:00	205,94	201,39	4,54	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 22:00	192,66	187,08	5,58	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/8/25 23:00	177,87	168,89	8,97	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 8 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/8/25 0:00	163,72	151,33	12,38	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,33	48,31
8/8/25 1:00	151,36	138,01	13,34	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	45,36	45,34
8/8/25 2:00	143,47	132,73	10,74	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	42,32	42,15
8/8/25 3:00	137,82	128,68	9,14	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1		41,11	41,15
8/8/25 4:00	134,89	125,33	9,56	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1		40,39	40,40
8/8/25 5:00	135,68	131,92	3,76	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1		40,59	40,64
8/8/25 6:00	140,53	138,53	1,82	0,19	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	39,99	39,82
8/8/25 7:00	159,88	154,85	1,73	3,31	1	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	46,97	46,95
8/8/25 8:00	183,46	173,30	1,24	8,92	1	0	1	1	1				1		1	8	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 9:00	203,14	189,04	0,41	13,69	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 10:00	214,88	196,51	0,18	18,19	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 11:00	218,40	196,65	0,97	20,78	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 12:00	224,74	200,96	1,46	22,32	1	0	1	1	1				1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 13:00	232,45	206,80	3,00	22,65	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 14:00	233,56	206,64	5,00	21,92	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 15:00	229,99	204,19	5,73	20,08	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 16:00	230,28	205,02	8,23	17,03	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 17:00	232,49	209,31	10,55	12,62	1	0	1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 18:00	233,71	214,18	12,57	6,97	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 19:00	228,36	213,87	12,95	1,54	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 20:00	224,45	212,67	11,77	0,01	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 21:00	216,81	207,17	9,64	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 22:00	205,09	190,06	15,03	0,00	1	0	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/25 23:00	192,65	176,60	16,05	0,00	1	0	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 9 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/8/25 0:00	179,80	163,41	16,38	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 1:00	169,35	154,58	14,77	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 2:00	161,64	146,47	15,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,26
9/8/25 3:00	155,62	143,74	11,88	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	46,67	46,64
9/8/25 4:00	152,60	142,34	10,27	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	45,72	45,73
9/8/25 5:00	153,75	145,69	8,06	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	46,02	46,09
9/8/25 6:00	157,56	152,05	5,36	0,15	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	47,22	47,21
9/8/25 7:00	172,81	166,02	3,69	3,10	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
9/8/25 8:00	193,49	183,01	1,63	8,85	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 9:00	211,50	196,42	0,93	14,15	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 10:00	221,66	203,24	0,52	17,89	1		1	1	1				1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 11:00	224,71	202,40	1,89	20,43	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 12:00	230,04	205,39	2,87	21,79	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 13:00	236,65	208,93	5,51	22,21	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 14:00	238,78	208,12	9,16	21,49	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 15:00	237,33	204,82	12,64	19,88	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 16:00	238,45	207,03	14,40	17,02	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 17:00	239,37	210,84	15,62	12,90	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 18:00	241,11	216,08	17,69	7,34	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 19:00	235,46	212,58	21,39	1,49	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 20:00	229,25	205,37	23,87	0,01	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 21:00	221,38	196,75	24,63	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 22:00	211,30	186,40	24,90	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/25 23:00	199,13	173,87	25,25	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 10 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/8/25 0:00	186,21	162,45	23,76	0,00	1		1		1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 1:00	175,69	149,43	26,26	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 2:00	168,46	140,90	27,56	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/25 3:00	162,60	137,36	25,24	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,41	48,41
10/8/25 4:00	157,81	137,24	20,57	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		47,27	47,27
10/8/25 5:00	156,57	142,26	14,31	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		46,84	46,87
10/8/25 6:00	158,37	146,05	12,16	0,16	1			1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,44	47,44
10/8/25 7:00	171,58	156,43	11,42	3,72	1			1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
10/8/25 8:00	189,76	170,14	10,38	9,24	1			1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 9:00	204,31	182,85	7,02	14,44	1			1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 10:00	213,19	188,04	6,72	18,43	1			1	1				1	1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 11:00	216,98	190,41	5,46	21,11	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 12:00	222,10	192,74	6,82	22,53	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 13:00	228,04	196,46	8,75	22,82	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 14:00	229,53	196,98	10,47	22,08	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 15:00	228,27	194,32	13,73	20,21	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 16:00	229,21	197,60	14,54	17,07	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 17:00	225,90	199,74	13,65	12,51	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 18:00	230,27	209,51	13,73	7,04	1			1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 19:00	225,59	212,45	11,69	1,45	1			1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 20:00	221,76	210,52	11,23	0,01	1			1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 21:00	217,18	206,13	11,05	0,00	1			1	1		1	1	1	1	1		7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 22:00	208,47	197,90	10,57	0,00	1			1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 23:00	196,34	184,14	12,19	0,00	1			1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/8/25 0:00	183,09	169,68	13,41	0,00	1	0	0	1	1		1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 1:00	170,82	158,89	11,94	0,00	1	0	0	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 2:00	162,22	148,80	13,42	0,00	1	0	0	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,26
11/8/25 3:00	154,75	148,36	6,39	0,00	1	0	0	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1	46,39	46,37
11/8/25 4:00	149,75	145,84	3,90	0,00	1	0	0	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1	44,89	44,87
11/8/25 5:00	148,68	144,70	3,98	0,00	1	0	0	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1	44,57	44,54
11/8/25 6:00	153,05	150,30	2,60	0,15	1	0	0	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	45,79	45,83
11/8/25 7:00	170,80	165,12	2,17	3,51	1	0	0	1	1		1		1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,39	48,42
11/8/25 8:00	195,92	184,69	1,87	9,36	1	0	0	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 9:00	214,13	197,94	1,79	14,40	1	0	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 10:00	226,05	204,97	2,37	18,70	1	0	1	1	1		1		1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 11:00	230,96	207,17	2,59	21,20	1	0	1	1	1		1		1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 12:00	237,23	213,16	1,39	22,67	1	0	1	1	1		1		1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 13:00	244,29	220,60	0,94	22,76	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 14:00	245,62	222,73	0,64	22,25	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 15:00	241,08	220,00	0,62	20,47	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 16:00	238,34	220,26	0,63	17,45	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 17:00	238,36	225,14	0,14	13,08	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 18:00	238,09	230,93	0,03	7,13	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 19:00	230,48	229,03	0,08	1,36	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 20:00	226,16	224,96	1,20	0,01	1	0	1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 21:00	217,14	215,37	1,77	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 22:00	203,88	203,05	0,83	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 23:00	189,93	189,69	0,24	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 12 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/8/25 0:00	174,84	174,52	0,32	0,00	1	0	1	1			1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 1:00	162,65	162,32	0,33	0,00	1	0	1	1			1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,04	48,02
12/8/25 2:00	153,19	153,13	0,06	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	44,67	44,49
12/8/25 3:00	147,06	146,95	0,10	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		43,98	44,05
12/8/25 4:00	144,01	143,95	0,06	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		42,81	42,77
12/8/25 5:00	144,70	144,62	0,07	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		43,12	43,08
12/8/25 6:00	149,45	148,81	0,49	0,15	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		43,63	43,59
12/8/25 7:00	166,35	162,12	0,92	3,32	1	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	47,04	46,96
12/8/25 8:00	187,17	177,83	0,68	8,65	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 9:00	207,38	192,53	0,49	14,36	1	0	1	1	1				1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 10:00	218,73	199,08	0,82	18,84	1	0	1	1	1				1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 11:00	222,14	198,88	1,79	21,47	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 12:00	227,03	201,95	2,16	22,92	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 13:00	231,81	205,00	3,63	23,18	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 14:00	234,10	208,77	2,82	22,51	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 15:00	231,33	209,30	1,39	20,64	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 16:00	229,94	211,72	0,75	17,47	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 17:00	232,01	218,74	0,25	13,02	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 18:00	230,83	223,38	0,35	7,10	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 19:00	223,93	222,18	0,36	1,39	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 20:00	219,69	218,61	1,08	0,01	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 21:00	209,09	206,64	2,45	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 22:00	195,07	192,93	2,14	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/8/25 23:00	182,63	179,90	2,72	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/8/25 0:00	172,82	150,10	22,73	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 1:00	161,36	138,01	23,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		48,13	48,11
14/8/25 2:00	154,24	130,11	24,14	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		46,28	46,25
14/8/25 3:00	148,94	124,46	24,48	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1		44,86	43,20
14/8/25 4:00	144,88	128,26	16,63	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		22,49	17,36
14/8/25 5:00	146,33	129,53	16,79	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		24,31	17,54
14/8/25 6:00	151,55	134,19	17,22	0,14	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		27,49	18,16
14/8/25 7:00	168,08	146,17	18,35	3,56	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		31,68	20,14
14/8/25 8:00	187,33	157,73	20,01	9,59	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1		41,79	35,46
14/8/25 9:00	204,24	170,11	19,62	14,51	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
14/8/25 10:00	214,21	175,61	19,51	19,09	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
14/8/25 11:00	217,16	178,29	17,11	21,76	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 12:00	220,57	181,72	15,69	23,17	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 13:00	226,65	186,54	16,64	23,47	1		1	1	1				1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 14:00	228,16	187,01	18,70	22,45	1		1	1	1				1		1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 15:00	225,70	186,74	18,51	20,45	1		1	1	1				1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 16:00	225,99	189,47	19,05	17,47	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 17:00	227,52	195,79	19,46	12,27	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 18:00	228,80	201,95	20,64	6,22	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 19:00	223,07	200,33	21,69	1,06	1		1	1	1				1	1	1	11	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
14/8/25 20:00	218,56	194,63	23,93	0,00	1		1	1	1				1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 21:00	208,06	183,32	24,74	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 22:00	195,12	169,84	25,28	0,00	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 23:00	182,97	153,41	29,56	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Εκκίνηση ΑΕΡ 2 ΑΗΣ λόγω χειρισμών Γραμμών Μεταφοράς.

2.Μείωση Συντελεστή Διείσδυσης Α/Π λόγω χειρισμών Γραμμών Μεταφοράς.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	11	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/8/25 0:00	169,38	166,38	3,00	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 1:00	158,42	154,92	3,50	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	47,06	47,11
13/8/25 2:00	149,97	144,46	5,51	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	43,15	43,16
13/8/25 3:00	143,89	137,69	6,20	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		1	42,53	42,43
13/8/25 4:00	140,55	133,50	7,04	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1		1	34,80	34,48
13/8/25 5:00	142,00	133,73	8,27	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1		1	35,73	35,98
13/8/25 6:00	145,80	135,46	10,20	0,14	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1		1	39,51	39,54
13/8/25 7:00	161,57	148,33	9,90	3,34	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1		1	47,20	47,37
13/8/25 8:00	183,21	164,20	9,78	9,23	1	0	1	1	1		1		1	0	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
13/8/25 9:00	202,03	180,27	7,49	14,27	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 10:00	212,70	185,12	9,04	18,54	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 11:00	217,15	186,22	9,88	21,05	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 12:00	222,39	190,65	9,28	22,45	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 13:00	229,54	196,20	10,59	22,76	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 14:00	231,41	195,58	13,78	22,05	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 15:00	228,62	191,39	17,16	20,07	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 16:00	228,65	195,16	16,62	16,87	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 17:00	229,97	200,69	16,97	12,31	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 18:00	231,86	207,02	17,84	7,01	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 19:00	224,74	201,70	21,56	1,48	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 20:00	220,25	196,91	23,34	0,01	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 21:00	211,37	185,92	25,44	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 22:00	198,31	177,53	20,78	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/8/25 23:00	185,97	164,21	21,76	0,00	1	0	1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Ενταξη ΑΕΡ2 λόγω εργασιών στις ΓΜ (04:00 - 08:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Παρασκευή, 15 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/8/25 0:00	170,44	140,06	30,38	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/8/25 1:00	159,95	128,44	31,51	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,42	47,86
15/8/25 2:00	152,57	120,94	31,62	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		48,52	45,76
15/8/25 3:00	147,18	116,84	30,33	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		48,55	44,18
15/8/25 4:00	143,14	112,30	30,84	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		48,42	42,90
15/8/25 5:00	143,68	112,85	30,82	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		47,59	43,06
15/8/25 6:00	147,65	120,19	27,31	0,15	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		48,35	44,27
15/8/25 7:00	160,16	129,19	27,64	3,34	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		48,55	47,66
15/8/25 8:00	174,61	137,36	28,14	9,11	1		1	1	1				1		1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 9:00	185,98	142,96	28,79	14,23	1		1	1	1						1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 10:00	193,00	144,66	29,52	18,82	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 11:00	195,51	142,98	30,53	22,01	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 12:00	198,46	144,99	29,90	23,58	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 13:00	202,77	148,56	30,27	23,94	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 14:00	202,22	147,64	31,31	23,27	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 15:00	196,96	146,09	30,20	20,68	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 16:00	196,86	149,67	30,51	16,68	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 17:00	199,94	156,18	31,59	12,17	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 18:00	202,50	162,95	33,10	6,44	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 19:00	197,16	163,24	32,88	1,05	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 20:00	193,93	161,43	32,50	0,00	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 21:00	186,02	152,10	33,92	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 22:00	175,04	140,00	35,03	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/25 23:00	167,47	133,44	34,03	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 16 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/8/25 0:00	157,54	122,69	34,85	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,55	47,24
16/8/25 1:00	149,50	115,89	33,61	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,55	44,84
16/8/25 2:00	143,32	110,03	33,30	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,55	42,97
16/8/25 3:00	138,84	105,33	33,51	0,00	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	41,64
16/8/25 4:00	136,37	105,13	31,23	0,00	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	40,84
16/8/25 5:00	137,60	105,92	31,68	0,00	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	41,24
16/8/25 6:00	142,30	111,44	30,77	0,10	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	42,67
16/8/25 7:00	157,14	123,21	30,82	3,10	1		1	1	1				1		1			1		1		1	1		48,55	47,00
16/8/25 8:00	174,09	135,57	29,79	8,73	1		1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 9:00	188,75	146,52	28,47	13,76	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 10:00	196,65	149,83	29,10	17,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 11:00	199,93	147,16	31,19	21,58	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 12:00	202,42	147,41	31,73	23,28	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 13:00	206,83	152,96	30,20	23,67	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 14:00	206,29	154,14	29,25	22,90	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 15:00	202,47	152,91	28,81	20,76	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 16:00	201,47	155,10	29,02	17,35	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 17:00	201,49	161,30	27,61	12,57	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 18:00	200,80	168,18	25,81	6,81	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 19:00	195,13	166,63	27,38	1,12	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 20:00	191,51	162,73	28,78	0,00	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 21:00	182,17	157,31	24,86	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 22:00	170,49	143,32	27,17	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 23:00	158,59	131,54	27,05	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,46	47,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 17 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/8/25 0:00	147,73	119,68	28,05	0,00	1	0		1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,33	44,24
17/8/25 1:00	140,10	110,70	29,40	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,29	41,98
17/8/25 2:00	133,61	106,38	27,23	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	40,02
17/8/25 3:00	129,03	103,13	25,89	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,30	38,69
17/8/25 4:00	127,05	100,75	26,30	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,23	38,07
17/8/25 5:00	128,56	101,67	26,89	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,32	38,51
17/8/25 6:00	131,55	109,39	22,02	0,13	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,43	39,41
17/8/25 7:00	144,31	120,80	19,81	3,70	1	0	1	1	1				1		1			1		1		1	1		48,48	43,22
17/8/25 8:00	158,69	129,26	19,69	9,73	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,50	47,41
17/8/25 9:00	170,94	141,75	14,65	14,54	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55
17/8/25 10:00	177,59	145,48	13,74	18,37	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55
17/8/25 11:00	180,13	140,00	18,04	22,09	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55
17/8/25 12:00	182,91	144,08	15,10	23,73	1	0	1	1	1				1	1	1			1		1		1	1		48,55	48,55
17/8/25 13:00	187,01	146,43	16,71	23,88	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 14:00	187,92	147,30	17,50	23,12	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 15:00	185,08	145,94	18,07	21,06	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 16:00	183,54	146,20	20,08	17,26	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 17:00	184,53	149,67	22,55	12,31	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 18:00	186,05	157,97	21,86	6,21	1	0	1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 19:00	180,58	159,66	19,96	0,96	0	0	1	1	1					1	1		3	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 20:00	178,56	160,52	18,04	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 21:00	172,44	150,61	21,83	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
17/8/25 22:00	161,42	133,57	27,85	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,00
17/8/25 23:00	150,36	122,32	28,03	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		47,32	45,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/8/25 0:00	139,32	111,13	28,19	0,00	0	0	1		1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		46,68	41,74
18/8/25 1:00	130,52	107,12	23,40	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1			1	1	1		44,46	39,10
18/8/25 2:00	123,85	105,38	18,47	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1			1	1	1		47,69	37,11
18/8/25 3:00	119,76	101,30	18,46	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1			1	1	1		44,54	35,90
18/8/25 4:00	116,87	106,56	10,31	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0		1			1	1	1		23,83	34,96
18/8/25 5:00	109,61	98,97	10,64	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0		1			1	1	1		26,33	27,06
18/8/25 6:00	125,96	111,15	14,71	0,10	0	0	1	1	1		1		1	0	0		1			1	1	1		30,70	37,70
18/8/25 7:00	140,67	126,85	10,54	3,29	0	0	1	1	1		1		1	0	1		1			1	1	1		30,70	42,11
18/8/25 8:00	158,15	139,45	9,38	9,31	0	0	1	1	1		1		1	0	1		1			1	1	1		30,98	47,24
18/8/25 9:00	172,58	147,50	10,71	14,38	0	0	1	1	1		1		1	0	1		1		1	1	1	1		35,47	48,55
18/8/25 10:00	181,28	149,98	12,70	18,60	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1		38,49	48,55
18/8/25 11:00	184,74	146,16	16,26	22,32	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 12:00	188,36	146,33	18,21	23,82	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 13:00	194,65	150,59	20,17	23,89	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 14:00	194,92	151,89	19,90	23,13	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 15:00	191,65	150,73	19,80	21,12	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 16:00	190,57	155,78	16,67	18,13	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 17:00	192,75	162,32	16,77	13,66	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 18:00	193,84	170,82	15,72	7,29	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 19:00	189,17	173,70	14,36	1,11	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 20:00	187,85	171,79	16,06	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 21:00	177,53	163,02	14,50	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/25 22:00	163,74	147,64	16,10	0,00	0	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,32	48,31
18/8/25 23:00	151,36	134,08	17,28	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	46,64	45,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

2. Ένταξη ΑΕΡ 2 λόγω εργασιών στον Υποσταθμό Γενναδίου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τρίτη, 19 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/8/25 0:00	139,89	120,70	19,19	0,00	0	0	1	1					1					1	1	1	1	1	1	1	47,78	41,95
19/8/25 1:00	131,16	108,88	22,28	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		45,93	39,33
19/8/25 2:00	126,41	98,66	27,75	0,00	0	0	1	1	1				1					1			1	1	1		47,50	37,90
19/8/25 3:00	121,68	98,22	23,46	0,00	0	0	1	1	1				1					1			1	1	1		45,34	36,48
19/8/25 4:00	119,31	98,85	20,45	0,00	0	0	1	1	1				1					1			1	1	1		39,00	35,76
19/8/25 5:00	121,47	106,60	14,87	0,00	0	0	1	1	1				1					1			1	1	1		36,37	36,40
19/8/25 6:00	129,22	114,34	14,79	0,10	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		38,75	38,76
19/8/25 7:00	146,86	131,34	12,08	3,44	0	0	1	1	1				1	1	0			1		1	1	1	1		43,93	44,03
19/8/25 8:00	165,47	143,43	12,33	9,71	0	0	1	1	1				1	1	0			1		1	1	1	1	1	48,23	48,27
19/8/25 9:00	181,44	154,42	12,25	14,77	0	0	1	1	1				1	1	0			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/8/25 10:00	190,81	153,24	18,79	18,78	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 11:00	194,67	153,84	18,77	22,07	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 12:00	197,97	153,40	21,07	23,50	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 13:00	203,37	154,16	25,26	23,95	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 14:00	204,82	154,44	27,07	23,31	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 15:00	198,69	148,91	28,44	21,33	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 16:00	196,30	146,43	32,07	17,81	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 17:00	197,86	151,12	33,65	13,09	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 18:00	199,66	159,04	33,89	6,74	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 19:00	196,27	163,59	31,74	0,94	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 20:00	195,75	163,87	31,88	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 21:00	186,52	154,67	31,85	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 22:00	174,11	141,59	32,52	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 23:00	162,68	130,96	31,72	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1		48,44	48,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/8/25 0:00	152,15	120,34	31,81	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1	1	1	1	1	1		48,17	45,60
20/8/25 1:00	143,34	109,19	34,15	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1		1	1	1	1		48,19	42,95
20/8/25 2:00	136,63	99,35	37,28	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		48,33	40,97
20/8/25 3:00	131,76	95,13	36,64	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		47,59	39,48
20/8/25 4:00	129,30	92,88	36,42	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		47,26	38,80
20/8/25 5:00	131,08	93,04	38,03	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		47,44	39,33
20/8/25 6:00	136,81	102,82	33,90	0,08	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		48,55	40,99
20/8/25 7:00	153,45	118,67	31,30	3,48	0	0	1	1	1		1				1			1		1	1	1	1		48,49	45,94
20/8/25 8:00	172,41	131,29	31,25	9,88	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 9:00	186,60	140,29	31,65	14,66	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 10:00	193,96	144,19	31,19	18,58	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 11:00	197,33	141,83	33,32	22,19	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 12:00	201,67	145,79	32,20	23,67	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 13:00	207,24	150,88	32,35	24,01	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 14:00	206,11	149,10	34,37	22,65	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55
20/8/25 15:00	203,66	147,52	35,10	21,03	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 16:00	203,92	150,94	35,38	17,60	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 17:00	206,21	156,04	37,34	12,83	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 18:00	207,60	163,34	37,84	6,42	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 19:00	201,73	162,02	38,92	0,79	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 20:00	198,71	160,66	38,05	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 21:00	188,81	152,28	36,52	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 22:00	175,04	140,28	34,76	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
20/8/25 23:00	163,22	131,64	31,58	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1		1	48,39	48,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμσατική λειτουργία ΑΕΡ5 (19:00-21:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/8/25 0:00	151,65	121,43	30,21	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		45,75	45,47
21/8/25 1:00	142,27	113,62	28,65	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1			44,38	42,72
21/8/25 2:00	135,80	108,76	27,04	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1			44,23	40,70
21/8/25 3:00	131,89	104,74	27,15	0,00			1	1	1				1	0	0		1		1	1	1			45,65	39,50
21/8/25 4:00	128,79	100,20	28,59	0,00			1	1	1				1	0	0		1		1	1	1			48,50	38,63
21/8/25 5:00	130,45	102,05	28,40	0,00			1	1	1				1	0	0		1		1	1	1			48,52	39,12
21/8/25 6:00	136,40	108,66	27,67	0,07			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1			48,31	40,88
21/8/25 7:00	153,30	122,90	26,85	3,55			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1			48,23	45,92
21/8/25 8:00	172,65	137,73	24,79	10,13			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 9:00	186,98	146,90	24,96	15,12			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 10:00	196,12	151,50	24,96	19,66			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 11:00	198,51	154,00	22,13	22,37			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 12:00	203,20	157,42	22,02	23,76			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 13:00	209,04	167,23	17,74	24,08			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
21/8/25 14:00	210,46	165,96	21,63	22,88			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 15:00	207,89	166,64	19,92	21,34			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 16:00	207,33	168,92	20,19	18,23			1	1	1				1		1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 17:00	209,77	174,15	21,80	13,82			1	1	1				1		1	8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 18:00	210,01	179,92	22,72	7,37			1	1	1				1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 19:00	203,28	177,01	25,38	0,88			1	1	1				1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 20:00	199,55	171,97	27,58	0,00			1	1	1				1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 21:00	189,22	163,51	25,70	0,00			1	1	1				1		1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 22:00	175,84	152,03	23,81	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 23:00	163,44	140,66	22,78	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,44	48,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/8/25 0:00	151,33	128,83	22,49	0,00	0		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	45,50	45,42
22/8/25 1:00	141,28	120,73	20,54	0,00	0		1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	42,48	42,37
22/8/25 2:00	135,08	115,64	19,44	0,00	0		1	1	1				1				1			1	1	1	1	40,56	40,50
22/8/25 3:00	132,06	109,21	22,85	0,00	0		1	1	1				1				1			1	1	1	1	40,42	39,58
22/8/25 4:00	129,54	107,19	22,35	0,00	0		1	1	1				1				1			1	1	1	1	38,94	38,86
22/8/25 5:00	130,65	109,41	21,24	0,00	0		1	1	1				1				1			1	1	1	1	39,13	39,18
22/8/25 6:00	136,89	113,95	22,86	0,07	0		1	1	1				1				1			1	1	1	1	40,96	41,02
22/8/25 7:00	154,52	129,15	21,96	3,41	0		1	1	1				1		1		1			1	1	1	1	46,11	46,28
22/8/25 8:00	175,22	144,09	21,27	9,86	0		1	1	1				1		1		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 9:00	192,30	159,41	18,05	14,83	0		1	1	1				1		1	4	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 10:00	200,43	167,72	13,81	18,90	0		1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 11:00	203,49	166,28	15,30	21,91	0		1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 12:00	208,05	166,84	17,90	23,31	0		1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 13:00	213,42	169,67	20,13	23,62	0		1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 14:00	214,15	172,48	19,03	22,64	0		1	1	1				1	1	1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 15:00	209,92	175,28	14,28	20,35	0		1	1	1				1	1	1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 16:00	209,47	174,85	17,82	16,81	0		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 17:00	211,70	180,19	19,61	11,91	0		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 18:00	211,70	187,68	18,42	5,60	0		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 19:00	206,28	190,57	15,04	0,66	0		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 20:00	204,24	183,63	20,61	0,00	0		1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 21:00	193,64	172,64	20,99	0,00	0		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 22:00	180,79	159,35	21,44	0,00	0		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/8/25 23:00	170,62	142,50	28,11	0,00	0		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 23 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/8/25 0:00	159,37	134,30	25,07	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,72	47,73
23/8/25 1:00	148,64	126,16	22,47	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,71	44,59
23/8/25 2:00	140,62	121,22	19,40	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	42,16	42,17
23/8/25 3:00	134,76	113,77	20,99	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	40,52	40,39
23/8/25 4:00	132,06	115,01	17,05	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	39,55	39,56
23/8/25 5:00	133,48	114,75	18,73	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	39,96	39,97
23/8/25 6:00	139,31	118,49	20,76	0,05			1	1	1				1					1		1	1		1	1	41,70	41,78
23/8/25 7:00	153,12	129,81	21,02	2,29			1	1	1				1		1			1	1	1	1		1	1	45,82	45,89
23/8/25 8:00	172,00	146,68	17,47	7,84			1	1	1				1	1				1	1	1	1		1	1	48,55	48,54
23/8/25 9:00	190,41	162,31	15,04	13,07			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
23/8/25 10:00	200,92	170,86	12,03	18,03			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
23/8/25 11:00	204,74	174,59	8,72	21,43			1	1	1				1	1	1		6	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
23/8/25 12:00	209,99	175,95	11,05	22,99			1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
23/8/25 13:00	215,42	180,25	11,75	23,42			1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
23/8/25 14:00	214,83	177,14	14,99	22,69			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 15:00	211,83	169,38	22,15	20,30			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 16:00	210,18	173,27	19,87	17,03			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 17:00	210,47	183,18	14,85	12,44			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 18:00	210,67	186,21	18,07	6,38			1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 19:00	204,80	181,70	22,40	0,70			1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 20:00	202,39	175,66	26,73	0,00			1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 21:00	193,19	167,27	25,92	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 22:00	182,23	148,91	33,32	0,00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/8/25 23:00	170,85	131,80	39,05	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 24 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/8/25 0:00	158,34	118,00	40,34	0,00	0		1	1	1				1				1		1	1	1	1		48,32	47,43
24/8/25 1:00	148,82	111,59	37,23	0,00	0		1	1	1				1				1		1	1	1	1		48,30	44,61
24/8/25 2:00	143,07	105,00	38,07	0,00	0		1	1	1				1						1	1	1	1		47,96	42,83
24/8/25 3:00	137,59	101,39	36,20	0,00	0		1	1	1				1						1	1	1	1		48,55	41,29
24/8/25 4:00	133,87	98,90	34,97	0,00	0		1	1	1				1						1	1	1	1		48,55	40,09
24/8/25 5:00	134,57	103,47	31,10	0,00	0		1	1	1				1						1	1	1	1		48,47	40,32
24/8/25 6:00	138,51	112,96	25,49	0,07	0		1	1	1				1						1	1	1	1	1	43,66	41,51
24/8/25 7:00	149,58	117,30	29,22	3,06	0		1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	45,05	44,84
24/8/25 8:00	163,93	128,72	25,82	9,39	0		1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	48,25	48,24
24/8/25 9:00	177,13	142,05	20,24	14,84	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 10:00	184,24	147,75	17,42	19,06	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 11:00	187,08	140,27	25,12	21,69	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 12:00	191,35	139,46	28,73	23,17	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 13:00	196,55	143,89	29,21	23,45	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 14:00	198,37	145,49	30,30	22,58	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 15:00	196,86	140,19	36,16	20,50	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 16:00	196,54	142,94	36,57	17,03	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 17:00	199,71	149,61	37,87	12,23	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 18:00	200,89	155,33	39,84	5,72	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 19:00	196,03	153,70	41,71	0,63	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 20:00	194,96	151,99	42,97	0,00	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 21:00	188,24	145,72	42,52	0,00	0		1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 22:00	178,14	137,33	40,81	0,00	0		1	1	1				1		1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/25 23:00	166,92	128,05	38,87	0,00	0		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	48,53	48,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/8/25 0:00	155,92	119,12	36,80	0,00				1	1				1				1		1	1	1	1	1	48,45	46,69
25/8/25 1:00	145,80	111,44	34,36	0,00			1	1	1				1				1		1	1		1	1	46,88	43,69
25/8/25 2:00	138,29	106,86	31,44	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1			48,55	41,44
25/8/25 3:00	133,25	104,45	28,80	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1			48,50	39,93
25/8/25 4:00	129,78	101,22	28,56	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1			48,50	38,94
25/8/25 5:00	131,11	103,62	27,49	0,00			1	1	1		1						1		1	1	1			48,55	39,25
25/8/25 6:00	137,12	108,39	28,68	0,05			1	1	1		1						1		1	1	1		1	48,49	41,04
25/8/25 7:00	152,56	118,57	31,02	2,97			1	1	1		1				1		1		1	1	1		1	48,55	45,69
25/8/25 8:00	172,22	132,85	30,03	9,34			1	1	1		1				1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 9:00	188,48	146,59	27,24	14,64			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 10:00	195,94	151,68	25,11	19,15			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 11:00	198,75	150,68	26,08	21,98			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 12:00	203,30	153,65	26,25	23,41			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 13:00	208,74	158,68	26,30	23,76			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 14:00	210,03	160,65	26,52	22,86			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 15:00	206,50	160,67	24,91	20,92			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 16:00	204,13	160,20	26,34	17,59			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 17:00	204,30	166,43	25,58	12,29			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 18:00	204,28	171,05	27,43	5,81			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 19:00	199,34	169,84	28,93	0,57			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 20:00	197,14	170,85	26,29	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 21:00	186,68	161,93	24,76	0,00			1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 22:00	174,27	148,75	25,52	0,00			1	1	1		1	1			1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
25/8/25 23:00	162,83	135,36	27,48	0,00			1	1			1	1					1	1	1	1	1		1	48,29	48,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 26 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/8/25 0:00	152,10	123,05	29,05	0,00			1	1	1		1	1					1	1	1	1	1		1	45,93	45,61
26/8/25 1:00	142,75	116,16	26,59	0,00			1	1	1		1						1	1	1	1	1		1	43,01	42,76
26/8/25 2:00	137,09	106,88	30,20	0,00			1	1	1		1						1		1	1	1		1	47,44	41,07
26/8/25 3:00	132,86	104,53	28,32	0,00			1	1	1		1								1	1	1		1	48,18	39,77
26/8/25 4:00	129,98	100,22	29,76	0,00			1	1	1		1								1	1	1		1	48,47	38,99
26/8/25 5:00	131,08	101,54	29,54	0,00			1	1	1		1								1	1	1		1	48,55	39,26
26/8/25 6:00	137,06	106,70	30,32	0,04			1	1	1		1						1		1	1	1		1	48,55	41,05
26/8/25 7:00	151,81	120,38	28,55	2,88			1	1	1		1				1		1		1	1	1		1	48,32	45,45
26/8/25 8:00	171,34	138,10	24,01	9,24			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,54	48,54
26/8/25 9:00	187,73	150,96	22,01	14,76			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
26/8/25 10:00	195,65	157,45	19,08	19,11			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
26/8/25 11:00	197,47	156,65	19,13	21,69			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 12:00	202,50	160,63	19,78	22,09			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 13:00	208,81	165,72	20,49	22,59			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 14:00	209,90	165,94	21,46	22,50			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 15:00	206,35	160,95	24,74	20,66			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 16:00	203,58	160,68	25,87	17,02			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 17:00	203,24	163,43	27,71	12,10			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 18:00	202,38	169,04	27,60	5,74			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 19:00	196,79	167,36	28,89	0,54			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 20:00	193,91	165,09	28,82	0,00			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 21:00	182,08	156,14	25,95	0,00			1	1	1		1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 22:00	168,84	145,00	23,84	0,00			1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/25 23:00	156,95	133,77	23,18	0,00			1		1		1		1				1		1	1	1	1	1	47,10	47,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/8/25 0:00	145,51	123,57	21,94	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0	1		1	1	1	1	1	43,73	43,63
27/8/25 1:00	136,81	114,06	22,75	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0	1		1	1	1	1		42,90	40,98
27/8/25 2:00	130,54	107,65	22,89	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0	1			1	1	1		42,96	39,14
27/8/25 3:00	126,81	102,64	24,18	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0	1			1	1	1		42,73	37,97
27/8/25 4:00	124,65	99,39	25,26	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0	1			1	1	1		44,75	37,35
27/8/25 5:00	126,26	101,13	25,13	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0	1			1	1	1		45,68	37,83
27/8/25 6:00	132,90	106,95	25,90	0,06	0	0	1	1	1		1			0	0	1			1	1	1	1	48,33	39,80
27/8/25 7:00	148,31	119,08	26,32	2,91	0	0	1	1	1		1				1	1			1	1	1	1	48,01	44,43
27/8/25 8:00	166,18	129,50	27,39	9,29	0	0	1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,37
27/8/25 9:00	179,03	139,66	24,72	14,65	0	0	1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 10:00	183,90	142,72	23,01	18,17	0	0	1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 11:00	186,61	141,86	22,60	22,15	0	0	1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 12:00	190,17	143,81	22,75	23,60	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 13:00	193,94	146,81	23,23	23,90	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 14:00	193,61	146,60	23,92	23,09	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 15:00	189,34	143,12	25,12	21,11	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 16:00	187,09	145,66	23,80	17,63	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 17:00	187,47	150,96	24,14	12,37	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 18:00	188,37	159,06	23,46	5,85	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 19:00	184,43	160,57	23,24	0,62	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 20:00	183,50	162,85	20,65	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 21:00	172,48	153,33	19,15	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
27/8/25 22:00	159,53	139,13	20,41	0,00	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	47,72	47,70
27/8/25 23:00	147,58	130,68	16,89	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0	1		1	1	1	1	1	44,28	44,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/8/25 0:00	136,79	123,88	12,92	0,00			1	1	1		1			0	0		1		1	1	1	1	1	41,00	40,97
28/8/25 1:00	128,24	115,21	13,02	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1	1	38,40	38,37
28/8/25 2:00	122,29	105,83	16,45	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1	1	36,66	36,65
28/8/25 3:00	118,44	105,53	12,91	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1		35,52	35,48
28/8/25 4:00	115,86	106,30	9,55	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1		34,70	34,68
28/8/25 5:00	118,48	108,31	10,16	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1		35,46	35,49
28/8/25 6:00	125,33	115,88	9,42	0,03			1	1	1		1			0	0		1		1	1	1	1		37,55	37,54
28/8/25 7:00	141,26	132,25	6,65	2,36			1	1	1		1			0	1		1		1	1	1	1		42,26	42,30
28/8/25 8:00	160,89	149,13	3,09	8,66			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1		47,58	47,65
28/8/25 9:00	178,08	163,66	0,86	13,56			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 10:00	187,76	168,59	1,32	17,85			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 11:00	191,37	168,61	1,83	20,93			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 12:00	196,02	171,05	2,57	22,41			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 13:00	201,74	175,08	4,00	22,66			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 14:00	202,80	176,72	4,26	21,81			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 15:00	198,22	173,70	4,76	19,77			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 16:00	196,70	173,80	6,59	16,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 17:00	199,84	181,14	7,16	11,54			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
28/8/25 18:00	201,01	190,21	5,63	5,17			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/8/25 19:00	197,10	188,76	7,89	0,46			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/8/25 20:00	195,34	185,62	9,73	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/8/25 21:00	183,48	168,64	14,84	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/8/25 22:00	170,45	152,62	17,83	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/8/25 23:00	156,92	140,00	16,92	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	47,04	47,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/8/25 0:00	144,68	124,73	19,95	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	45,00	43,38
29/8/25 1:00	134,66	114,34	20,31	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1		43,27	40,38
29/8/25 2:00	128,38	108,41	19,97	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1		41,42	38,44
29/8/25 3:00	123,56	104,84	18,72	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1		38,57	37,02
29/8/25 4:00	120,36	107,54	12,82	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1		36,06	36,06
29/8/25 5:00	121,85	111,92	9,93	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	36,48	36,51
29/8/25 6:00	128,60	121,61	6,96	0,03	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	38,50	38,53
29/8/25 7:00	144,63	133,91	8,58	2,14	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	43,23	43,32
29/8/25 8:00	164,60	149,85	6,60	8,15	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,15	48,20
29/8/25 9:00	181,49	163,79	4,23	13,47	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 10:00	188,80	166,34	4,97	17,50	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 11:00	192,24	165,15	6,23	20,86	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 12:00	197,23	166,67	8,23	22,33	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 13:00	203,02	167,32	12,97	22,74	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 14:00	203,61	169,67	11,82	22,11	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	36,99	48,55
29/8/25 15:00	198,71	171,05	7,35	20,31	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	31,27	48,55
29/8/25 16:00	196,64	157,51	22,00	17,12	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,38	48,55
29/8/25 17:00	197,05	163,30	21,18	12,57	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 18:00	196,12	168,65	21,55	5,92	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 19:00	189,52	168,26	20,78	0,48	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 20:00	186,74	164,96	21,78	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 21:00	174,32	151,18	23,14	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/25 22:00	159,58	133,41	26,17	0,00	0	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	48,54	47,59
29/8/25 23:00	146,98	120,01	26,97	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	47,32	44,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 30 Αύγουστος 2025
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/8/25 0:00	134,94	111,97	22,97	0,00	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	42,67	40,39
30/8/25 1:00	125,61	103,94	21,67	0,00	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	38,57	37,62
30/8/25 2:00	119,90	96,94	22,96	0,00	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	40,35	35,89
30/8/25 3:00	116,54	90,62	25,91	0,00	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1			45,68	34,85
30/8/25 4:00	114,67	90,64	24,02	0,00	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1			44,10	34,32
30/8/25 5:00	116,22	94,46	21,76	0,00	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1			40,51	34,78
30/8/25 6:00	121,26	95,97	25,27	0,02	0	0	0	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	44,63	36,29
30/8/25 7:00	134,99	107,77	24,80	2,41	0	0	0	1	1				1		1		1	1	1	1		1	42,21	40,41
30/8/25 8:00	152,22	127,78	15,89	8,54	0	0	0	1	1				1		1		1	1	1	1		1	45,56	45,62
30/8/25 9:00	166,50	142,10	11,09	13,32	0	0	0	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	48,49	48,51
30/8/25 10:00	175,48	148,07	8,29	19,12	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 11:00	177,81	147,43	7,97	22,42	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 12:00	181,06	148,35	9,04	23,68	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 13:00	182,97	148,45	10,35	24,17	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 14:00	182,72	147,93	11,47	23,33	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 15:00	179,56	141,63	16,68	21,25	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 16:00	180,02	147,03	15,14	17,85	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 17:00	180,99	154,29	13,68	13,03	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
30/8/25 18:00	180,50	163,23	11,20	6,07	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/8/25 19:00	177,76	164,29	12,96	0,51	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/8/25 20:00	175,41	160,45	14,95	0,00	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
30/8/25 21:00	164,43	149,95	14,47	0,00	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,40	48,36
30/8/25 22:00	151,85	138,20	13,65	0,00	0	0	0	1	1		1		1		1	1		1	1	1	1	1	45,54	45,52
30/8/25 23:00	139,67	124,25	15,42	0,00	0	0	0	1	1		1		1	0	0	1		1	1	1	1	1	41,96	41,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 31 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/8/25 0:00	129,64	115,27	14,37	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	38,89	38,86
31/8/25 1:00	121,12	110,71	10,41	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	36,33	36,32
31/8/25 2:00	116,08	104,35	11,73	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		34,81	34,76
31/8/25 3:00	112,07	100,77	11,30	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		33,59	33,59
31/8/25 4:00	109,99	98,73	11,26	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		32,97	32,96
31/8/25 5:00	111,43	102,28	9,15	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		33,37	33,39
31/8/25 6:00	115,22	106,57	8,63	0,03	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		34,53	34,52
31/8/25 7:00	124,81	116,13	6,41	2,27	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1		37,28	37,39
31/8/25 8:00	138,89	127,82	3,60	7,47	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1		41,53	41,60
31/8/25 9:00	152,70	137,97	3,03	11,71	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	45,64	45,75
31/8/25 10:00	162,20	141,73	3,60	16,87	0	0		1	1				1	0	1	5	1		1	1	1	1	1	48,35	48,37
31/8/25 11:00	165,19	140,07	4,91	20,21	0	0		1	1				1	0	1	6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,53
31/8/25 12:00	169,21	141,19	6,16	21,86	0	0		1	1		1		1	0	1	6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 13:00	174,67	143,65	8,87	22,15	0	0		1	1		1		1	0	1	6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 14:00	175,81	142,63	11,30	21,88	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 15:00	173,97	142,52	11,43	20,02	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 16:00	174,10	143,06	14,49	16,54	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 17:00	175,43	148,41	15,47	11,54	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 18:00	175,86	154,14	16,99	4,73	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 19:00	174,34	159,05	14,90	0,38	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 20:00	175,13	158,19	16,94	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 21:00	168,99	151,20	17,79	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 22:00	159,25	141,53	17,72	0,00	0	0	1	1	1				1	0			1	1	1	1	1	1	1	47,64	47,60
31/8/25 23:00	147,84	134,68	13,16	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		1	44,34	44,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 1 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/9/25 0:00	137,25	125,14	12,11	0,00	0	0	1		1				1	0				1	1	1	1	1		1	41,19	41,17
1/9/25 1:00	129,29	119,10	10,19	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			38,81	38,76
1/9/25 2:00	123,80	113,67	10,13	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			37,13	37,10
1/9/25 3:00	120,00	109,38	10,61	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			35,85	35,80
1/9/25 4:00	118,44	106,61	11,83	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			34,85	34,87
1/9/25 5:00	120,97	110,28	10,68	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			36,17	36,18
1/9/25 6:00	128,67	117,01	11,65	0,01	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1		1	38,35	38,28
1/9/25 7:00	143,51	129,19	12,36	1,96	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1		1	42,81	42,93
1/9/25 8:00	165,23	143,15	13,78	8,31	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	0	1	48,12	48,17
1/9/25 9:00	180,84	156,19	10,81	13,84	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	0	1	48,55	48,55
1/9/25 10:00	188,93	163,36	7,72	17,86	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 11:00	190,73	160,75	10,49	19,48	0	0	1	1	1		1		1	0	1			0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 12:00	195,58	161,25	12,57	21,76	0	0	1	1	1		1		1	0	1			0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 13:00	200,93	169,80	8,81	22,32	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 14:00	201,54	169,91	9,76	21,87	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 15:00	198,45	166,66	11,68	20,11	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 16:00	196,74	168,12	12,81	15,82	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 17:00	197,69	170,08	16,18	11,43	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 18:00	197,59	173,72	18,96	4,91	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 19:00	194,16	166,22	27,24	0,70	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 20:00	191,75	162,25	29,16	0,34	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 21:00	181,56	148,00	33,22	0,34	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 22:00	168,12	131,84	35,98	0,29	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
1/9/25 23:00	155,62	121,69	33,92	0,00	0	0	1	1					1	0				1	1	1	1	1	1	1	48,52	46,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/9/25 0:00	143,70	108,98	34,72	0,00	0		1	1	1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	43,11
2/9/25 1:00	134,21	98,68	35,53	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1	1		48,55	40,22
2/9/25 2:00	128,48	90,44	38,04	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			45,22	38,52
2/9/25 3:00	124,62	88,70	35,92	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			46,52	37,31
2/9/25 4:00	122,28	89,53	32,75	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			47,26	36,63
2/9/25 5:00	124,25	93,68	30,56	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			47,70	37,22
2/9/25 6:00	131,53	100,32	31,20	0,01	0		1	1	1				1			1		1	1	1		1	47,72	39,45
2/9/25 7:00	147,16	112,85	31,80	2,51	0		1	1	1				1			1		1	1	1		1	48,55	44,09
2/9/25 8:00	167,74	129,06	29,62	9,06	0		1	1	1				1		1	1		1	1	1		1	48,55	48,43
2/9/25 9:00	181,31	139,72	26,82	14,77	0		1	1	1				1		1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
2/9/25 10:00	188,84	144,51	24,80	19,54	0		1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 11:00	192,40	146,48	23,59	22,34	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 12:00	197,48	143,55	30,31	23,62	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 13:00	202,84	147,43	31,58	23,83	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 14:00	203,87	148,47	32,62	22,79	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 15:00	200,39	145,03	34,89	20,48	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 16:00	198,91	145,07	37,05	16,80	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 17:00	200,58	151,02	37,83	11,72	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 18:00	200,68	158,21	37,70	4,76	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 19:00	196,75	160,87	35,58	0,30	0		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 20:00	195,54	161,62	33,92	0,00	0		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 21:00	183,66	152,78	30,88	0,00	0		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 22:00	170,13	138,71	31,41	0,00	0		1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 23:00	158,20	127,56	30,64	0,00	0		1	1	1				1			1		1	1	1	1	1	48,43	47,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 3 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/9/25 0:00	146,67	116,94	29,73	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	46,94	43,97
3/9/25 1:00	137,85	108,10	29,74	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1	1	47,13	41,32
3/9/25 2:00	131,66	101,82	29,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		47,48	39,47
3/9/25 3:00	127,25	99,05	28,19	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		46,80	38,13
3/9/25 4:00	124,59	96,43	28,16	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		47,81	37,35
3/9/25 5:00	126,71	104,39	22,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		42,56	37,97
3/9/25 6:00	132,65	115,27	17,37	0,01	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1	1	39,70	39,78
3/9/25 7:00	148,60	132,73	13,35	2,51	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	44,41	44,51
3/9/25 8:00	168,32	148,61	11,43	8,28	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,46	48,47
3/9/25 9:00	187,18	163,19	9,84	14,15	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 10:00	196,07	167,64	9,82	18,61	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 11:00	199,22	170,11	7,82	21,30	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 12:00	203,35	171,04	9,43	22,88	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 13:00	208,09	174,40	10,54	23,16	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 14:00	208,65	169,77	16,63	22,24	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 15:00	204,55	165,95	18,32	20,28	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 16:00	202,43	169,95	16,03	16,46	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 17:00	205,91	177,01	16,74	12,17	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 18:00	206,67	180,02	21,52	5,13	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 19:00	201,61	179,78	21,55	0,29	0	0	1	1	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 20:00	198,53	176,93	21,60	0,00	0	0	1	1	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 21:00	187,69	166,79	20,90	0,00	0	0	1	1	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 22:00	174,16	156,63	17,53	0,00	0	0	1	1	0		1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 23:00	160,57	144,90	15,68	0,00	0	0	1	1	0		1		1	0	0			1	1	1	1	1	1	1	47,89	47,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 4 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/9/25 0:00	147,80	133,91	13,89	0,00			1	1			1		1				1	1	1	1	1	1	44,34	44,28
4/9/25 1:00	138,11	125,70	12,41	0,00			1	1			1		1			1	1		1	1	1	1	41,43	41,37
4/9/25 2:00	131,11	115,19	15,92	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	39,40	39,27
4/9/25 3:00	127,14	109,26	17,88	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	40,69	38,10
4/9/25 4:00	124,31	104,49	19,82	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	43,85	37,23
4/9/25 5:00	126,19	106,32	19,87	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	44,44	37,76
4/9/25 6:00	133,03	112,50	20,52	0,01			1	1					1			1	1	1	1	1	1	1	47,17	39,86
4/9/25 7:00	147,72	126,74	18,75	2,24			1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	1	45,33	44,21
4/9/25 8:00	169,40	142,08	19,03	8,29			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,41	48,44
4/9/25 9:00	186,37	156,76	16,01	13,60			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 10:00	195,91	166,50	13,45	15,96			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 11:00	200,57	166,30	13,80	20,47			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 12:00	205,75	169,72	14,24	21,79			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 13:00	209,15	172,12	14,80	22,23			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 14:00	209,45	172,41	15,67	21,37			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 15:00	203,88	169,14	15,00	19,75			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 16:00	200,17	168,36	15,36	16,44			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
4/9/25 17:00	202,29	175,64	15,26	11,40			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,46
4/9/25 18:00	199,56	179,22	15,83	4,50			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 19:00	194,13	177,65	16,22	0,26			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 20:00	192,83	178,25	14,58	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 21:00	181,46	165,42	16,04	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 22:00	168,34	155,04	13,30	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 23:00	155,64	141,85	13,78	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	46,66	46,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 5 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/9/25 0:00	143,30	130,56	12,75	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	42,86	42,75
5/9/25 1:00	133,71	118,91	14,80	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	40,68	39,19
5/9/25 2:00	127,98	112,56	15,41	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	41,64	38,35
5/9/25 3:00	124,83	108,78	16,05	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	38,33	37,42
5/9/25 4:00	123,26	107,02	16,24	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	37,98	36,95
5/9/25 5:00	124,45	109,63	14,81	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	38,32	37,27
5/9/25 6:00	132,22	119,77	12,43	0,01			1	1	1				1					1			1	1	1	1	39,55	39,58
5/9/25 7:00	147,32	134,04	11,15	2,13			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,02	44,10
5/9/25 8:00	169,21	150,51	10,16	8,54			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,44	48,46
5/9/25 9:00	187,27	163,45	9,78	14,05			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 10:00	195,46	167,62	9,71	18,13			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 11:00	191,41	166,69	4,22	20,50			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 12:00	193,69	168,29	3,99	21,40			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,49	48,55
5/9/25 13:00	199,38	172,45	5,00	21,92			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 14:00	198,16	170,03	6,94	21,19			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 15:00	192,88	163,48	11,22	18,19			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 16:00	191,59	162,91	13,52	15,16			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 17:00	193,58	167,66	15,81	10,11			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 18:00	191,43	175,74	11,76	3,93			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 19:00	187,74	175,05	12,51	0,18			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 20:00	184,93	168,85	16,08	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 21:00	173,71	154,98	18,74	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 22:00	160,36	144,84	15,52	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,50	47,78
5/9/25 23:00	148,21	136,70	11,51	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	45,10	44,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 6 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/9/25 0:00	137,00	127,08	9,93	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		1	41,11	41,07
6/9/25 1:00	128,87	118,97	9,90	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		1	38,52	38,54
6/9/25 2:00	123,54	109,41	14,12	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1		1	42,16	37,03
6/9/25 3:00	120,14	106,40	13,74	0,00			1	1	1				1			1			1	1		1	43,64	36,02
6/9/25 4:00	117,75	103,68	14,07	0,00			1	1	1				1			1			1	1		1	38,22	35,27
6/9/25 5:00	120,55	106,40	14,14	0,00			1	1	1				1			1			1	1		1	36,07	36,12
6/9/25 6:00	127,31	115,99	11,31	0,01			1	1	1				1			1		1	1	1		1	37,73	37,77
6/9/25 7:00	139,77	128,72	9,08	1,97			1	1	1				1			1		1	1	1	1	1	41,82	41,89
6/9/25 8:00	157,55	141,86	7,49	8,21			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	46,99	47,02
6/9/25 9:00	172,35	153,02	5,26	14,07			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 10:00	179,14	157,41	3,96	17,77			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 11:00	182,99	158,12	3,64	21,23			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 12:00	187,27	159,33	5,57	22,37			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 13:00	192,58	158,83	11,43	22,33			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 14:00	192,59	155,23	15,71	21,65			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 15:00	190,04	149,77	20,79	19,48			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 16:00	190,23	146,28	27,67	16,28			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 17:00	191,23	150,28	29,92	11,03			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 18:00	190,45	154,52	31,66	4,27			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 19:00	187,57	157,11	30,32	0,15			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 20:00	183,30	150,48	32,82	0,00			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 21:00	172,88	141,21	31,67	0,00			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 22:00	160,47	131,15	29,32	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1		48,55	47,81
6/9/25 23:00	148,85	123,39	25,46	0,00			1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1		45,30	44,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 7 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/9/25 0:00	138,29	112,74	25,56	0,00			1			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		46,94	41,51
7/9/25 1:00	130,00	103,94	26,06	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		46,00	38,96
7/9/25 2:00	123,32	102,82	20,49	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		37,78	36,95
7/9/25 3:00	119,38	100,71	18,67	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		36,58	35,76
7/9/25 4:00	116,24	95,72	20,52	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		35,24	34,84
7/9/25 5:00	118,35	93,14	25,21	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1			45,45	35,43
7/9/25 6:00	123,89	91,61	32,27	0,01						1	1	1	1			1		1	1	1	1		47,91	37,13
7/9/25 7:00	133,67	99,58	31,62	2,47						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		48,46	40,05
7/9/25 8:00	146,12	106,96	30,17	8,99						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		47,53	43,78
7/9/25 9:00	157,63	112,39	29,82	15,42						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		48,48	47,20
7/9/25 10:00	162,99	113,58	29,82	19,59						1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,53
7/9/25 11:00	164,49	115,00	27,81	21,68							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 12:00	167,11	122,87	21,11	23,12							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 13:00	172,06	121,61	27,09	23,36							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 14:00	171,48	118,37	30,55	22,56							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 15:00	168,91	120,88	27,57	20,46							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 16:00	170,44	123,98	29,63	16,84							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 17:00	174,54	131,63	31,68	11,23							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 18:00	176,76	138,29	34,16	4,30				1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 19:00	176,00	141,63	34,20	0,17				1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 20:00	173,10	142,66	30,44	0,00				1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 21:00	164,94	136,78	28,16	0,00				1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,52
7/9/25 22:00	154,67	126,22	28,44	0,00				1	1		1		1		1	1		1	1	1	1	1	48,42	46,37
7/9/25 23:00	144,64	117,60	27,05	0,00				1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	48,51	43,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Απένταξη D3,D4,D5 ΑΗΣ και ένταξη ΑΕΡ1, ΑΕΡ2, ΑΕΡ3 λόγω εργασιών του σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 8 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/9/25 0:00	134,35	109,10	25,25	0,00				1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	48,22	40,26
8/9/25 1:00	126,74	101,31	25,43	0,00				1	1		1		1			1			1	1	1	1	47,67	38,01
8/9/25 2:00	121,37	97,57	23,80	0,00				1	1				1			1			1	1	1	1	45,64	36,36
8/9/25 3:00	117,95	92,15	25,80	0,00				1	1				1			1			1	1		1	46,99	35,34
8/9/25 4:00	116,07	88,39	27,68	0,00				1	1				1			1			1	1		1	47,63	34,77
8/9/25 5:00	118,82	89,85	28,97	0,00				1	1				1			1			1	1		1	48,35	35,59
8/9/25 6:00	125,87	97,15	28,71	0,01				1	1				1			1			1	1	1	1	48,03	37,69
8/9/25 7:00	140,02	112,15	25,56	2,31				1	1				1		1	1			1	1	1	1	47,59	41,97
8/9/25 8:00	158,28	124,87	24,42	8,99				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,51	47,24
8/9/25 9:00	172,15	135,55	22,04	14,56				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 10:00	179,99	140,34	20,42	19,23				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 11:00	180,69	143,75	15,15	21,79				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 12:00	183,97	146,26	15,40	22,31			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 13:00	188,21	149,93	18,23	20,05			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 14:00	189,53	148,94	21,55	19,03			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 15:00	185,91	144,59	21,84	19,47			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 16:00	184,66	145,26	22,92	16,48			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 17:00	186,30	151,66	23,06	11,58			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 18:00	186,18	158,41	23,59	4,19			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 19:00	184,41	160,36	23,91	0,14			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 20:00	182,06	156,29	25,77	0,00			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 21:00	171,37	145,45	25,92	0,00			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 22:00	157,21	135,44	21,77	0,00			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	47,14	47,09
8/9/25 23:00	144,69	123,86	20,83	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1	1	1	43,64	43,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/9/25 0:00	133,74	113,26	20,48	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	40,60	40,13
9/9/25 1:00	124,96	105,15	19,80	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0			1			1	1		1	37,99	37,47
9/9/25 2:00	118,99	103,55	15,43	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	35,66	35,65
9/9/25 3:00	115,38	101,29	14,09	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	34,60	34,57
9/9/25 4:00	94,55	83,28	11,26	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	27,42	26,94
9/9/25 5:00	113,22	100,42	12,80	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	33,78	33,91
9/9/25 6:00	121,46	107,77	13,69	0,01	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1	1	1	36,15	36,26
9/9/25 7:00	137,20	121,33	13,75	2,11	0	0	1	1	1				1		1			1			1	1	1	1	40,94	41,06
9/9/25 8:00	157,95	137,46	11,96	8,53	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	47,07	47,12
9/9/25 9:00	174,61	152,72	7,92	13,97	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 10:00	182,08	157,96	5,67	18,44	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 11:00	178,16	151,94	4,97	21,26	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 12:00	188,06	158,35	6,98	22,72	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 13:00	189,07	156,50	9,76	22,80	0	0	0	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 14:00	192,38	158,83	11,63	21,92	0	0	0	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 15:00	189,64	158,45	11,60	19,59	0	0	0	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 16:00	187,37	155,88	15,71	15,78	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 17:00	190,03	159,04	19,58	11,41	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 18:00	189,32	166,41	18,60	4,31	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 19:00	184,94	165,48	19,29	0,17	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 20:00	180,35	161,65	18,70	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 21:00	169,32	148,42	20,90	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 22:00	154,58	133,15	21,44	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	46,40	46,30
9/9/25 23:00	142,07	126,03	16,04	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	42,70	42,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/9/25 0:00	131,50	119,66	11,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	39,47	39,41
10/9/25 1:00	123,40	112,14	11,26	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	36,98	36,96
10/9/25 2:00	118,22	106,90	11,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	35,41	35,40
10/9/25 3:00	115,02	104,33	10,69	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	34,42	34,41
10/9/25 4:00	113,75	102,43	11,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	34,07	34,09
10/9/25 5:00	116,20	103,42	12,78	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	34,73	34,77
10/9/25 6:00	124,00	111,79	12,20	0,01	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	37,01	37,10
10/9/25 7:00	139,16	128,01	9,09	2,06	0	0	1	1	1				1		1			1			1	1	1	1	41,63	41,73
10/9/25 8:00	159,06	144,10	6,19	8,76	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	47,33	47,43
10/9/25 9:00	174,46	158,07	2,18	14,20	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 10:00	182,76	160,84	3,28	18,64	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 11:00	184,59	158,30	4,88	21,41	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 12:00	188,11	161,25	4,05	22,81	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 13:00	192,84	164,34	5,65	22,84	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 14:00	192,82	162,78	8,01	22,03	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 15:00	189,75	158,15	11,83	19,77	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 16:00	189,80	158,18	15,10	16,53	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 17:00	191,62	163,67	16,55	11,40	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 18:00	190,61	165,52	21,15	3,94	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 19:00	187,57	165,58	21,88	0,12	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 20:00	184,07	167,27	16,80	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 21:00	173,90	154,40	19,50	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 22:00	159,30	143,08	16,21	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	47,59	47,55
10/9/25 23:00	145,67	129,55	16,12	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	43,65	43,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/9/25 0:00	134,18	115,86	18,32	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	40,38	40,20
11/9/25 1:00	125,81	106,87	18,94	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	38,15	37,69
11/9/25 2:00	119,96	100,53	19,43	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	36,88	35,99
11/9/25 3:00	117,06	97,56	19,50	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	35,24	35,08
11/9/25 4:00	115,39	99,02	16,37	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	34,76	34,60
11/9/25 5:00	117,44	103,03	14,41	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	35,12	35,18
11/9/25 6:00	125,33	114,92	10,41	0,01	0	0	1	1	1				1					1		1		1	1	1	37,55	37,56
11/9/25 7:00	140,52	128,91	9,57	2,03	0	0	1	1	1				1					1		1		1	1	1	41,37	41,39
11/9/25 8:00	159,92	145,12	6,43	8,37	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	43,58	43,47
11/9/25 9:00	175,96	157,87	3,92	14,17	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,49	48,53
11/9/25 10:00	185,28	162,05	4,45	18,78	0	0	0	0	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 11:00	189,10	163,76	3,90	21,43	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 12:00	193,39	167,13	3,38	22,89	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 13:00	198,89	169,88	6,43	22,58	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 14:00	198,50	167,58	11,24	19,68	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 15:00	195,70	161,25	15,81	18,65	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 16:00	193,35	162,59	15,13	15,63	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 17:00	196,31	169,03	15,91	11,37	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 18:00	194,43	172,89	17,72	3,82	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 19:00	191,21	170,25	20,85	0,11	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 20:00	188,93	164,38	24,55	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 21:00	177,65	152,56	25,10	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 22:00	163,66	139,05	24,61	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,27	48,26
11/9/25 23:00	149,63	129,70	19,92	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1	45,04	44,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω περιορισμού παραγωγής D3,4,5 ΑΗΣ λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/9/25 0:00	138,65	113,66	24,98	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1	45,50	41,54
12/9/25 1:00	129,66	108,73	20,93	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	39,90	38,86
12/9/25 2:00	123,31	102,97	20,33	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	39,11	36,98
12/9/25 3:00	119,93	103,54	16,39	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	35,92	35,92
12/9/25 4:00	117,75	99,93	17,82	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	37,22	35,31
12/9/25 5:00	119,86	105,63	14,23	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	35,90	35,91
12/9/25 6:00	127,54	115,10	12,43	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1	1	1	38,16	38,22
12/9/25 7:00	142,29	131,58	8,83	1,88	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	42,51	42,63
12/9/25 8:00	163,53	150,80	4,37	8,36	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	47,84	47,89
12/9/25 9:00	181,16	166,69	0,68	13,79	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 10:00	190,27	171,43	0,64	18,21	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 11:00	191,27	166,83	3,48	20,96	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 12:00	205,72	171,41	2,98	31,33	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 13:00	203,60	176,95	4,12	22,53	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 14:00	203,70	175,96	6,25	21,49	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 15:00	199,21	168,40	11,55	19,26	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 16:00	200,32	171,25	13,39	15,68	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 17:00	202,05	175,40	16,27	10,38	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 18:00	201,93	183,93	14,84	3,16	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 19:00	200,10	183,33	16,72	0,06	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 20:00	197,68	176,40	21,28	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 21:00	187,95	159,61	28,34	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 22:00	173,42	144,99	28,42	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 23:00	160,54	132,52	28,02	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	47,88	47,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 13 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/9/25 0:00	148,33	120,79	27,53	0,00	0	0	1		1				1					1		1	1	1	1	1	44,55	44,50
13/9/25 1:00	139,85	108,05	31,79	0,00	0	0	1		1				1					1		1	1	1	1	1	42,43	41,89
13/9/25 2:00	133,92	102,66	31,26	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	42,12	40,16
13/9/25 3:00	130,00	94,07	35,93	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	44,61	38,96
13/9/25 4:00	127,45	94,04	33,41	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	46,56	38,21
13/9/25 5:00	127,92	101,57	26,34	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	40,18	38,39
13/9/25 6:00	133,65	113,79	19,85	0,01	0	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	40,09	39,99
13/9/25 7:00	146,86	127,52	17,24	2,09	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1	1	43,98	44,03
13/9/25 8:00	166,29	147,45	10,40	8,44	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,24	48,31
13/9/25 9:00	182,70	148,26	20,26	14,17	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 10:00	190,22	150,16	21,19	18,87	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 11:00	192,56	153,84	17,09	21,63	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 12:00	197,74	157,52	17,29	22,93	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 13:00	203,36	158,69	21,65	23,02	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 14:00	204,80	159,06	23,83	21,92	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 15:00	202,72	159,87	23,26	19,58	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 16:00	201,66	161,85	23,91	15,90	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 17:00	202,07	163,11	28,48	10,48	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 18:00	199,74	164,66	31,82	3,26	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 19:00	196,91	165,66	31,18	0,07	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 20:00	191,76	162,67	29,09	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 21:00	181,90	153,10	28,80	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 22:00	169,78	140,94	28,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 23:00	157,98	130,56	27,42	0,00	0	0	1	1					1	0				1	1	1	1	1	1	1	47,36	47,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 14 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/9/25 0:00	147,82	119,91	27,91	0,00	0		1	1	1		1		1	0				1	1	1	1	1	1	1	44,36	44,32
14/9/25 1:00	140,23	115,64	24,59	0,00	0		1	1	1		1			0				1	1	1			1	1	42,08	42,01
14/9/25 2:00	134,30	112,27	22,04	0,00	0		1	1	1		1			0				1	1	1			1	1	40,29	40,25
14/9/25 3:00	129,81	107,98	21,83	0,00	0		1	1	1		1			0				1	1	1			1	1	39,89	38,89
14/9/25 4:00	126,43	105,63	20,80	0,00	0		1	1	1		1			0				1		1			1	1	40,99	37,90
14/9/25 5:00	127,57	105,16	22,41	0,00	0		1	1	1		1			0				1		1			1	1	41,98	38,25
14/9/25 6:00	132,88	110,73	22,14	0,00	0		1	1	1		1	1		0				1		1	1		1	1	41,68	39,80
14/9/25 7:00	142,99	119,93	21,35	1,71	0		1	1	1		1		0	0	0			1		1	1		1	1	43,22	42,85
14/9/25 8:00	157,30	129,13	20,43	7,74	0		1	1	1		1		0	0	0			1		1	1	1	1	1	47,01	47,08
14/9/25 9:00	169,01	136,07	19,76	13,18	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 10:00	176,18	140,84	18,20	17,15	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 11:00	179,06	141,18	16,80	21,08	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 12:00	183,48	140,62	20,21	22,66	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 13:00	188,69	144,37	21,45	22,86	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 14:00	188,82	144,22	22,89	21,71	0		1	1	1		1		1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 15:00	184,52	142,58	22,85	19,09	0		1	1	1		1		1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 16:00	184,39	144,64	24,18	15,56	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1			1	1		1	48,55	48,55
14/9/25 17:00	186,02	152,57	23,27	10,18	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 18:00	186,17	159,57	23,57	3,02	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 19:00	184,72	162,27	22,40	0,05	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 20:00	181,89	159,65	22,24	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 21:00	173,17	150,90	22,27	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 22:00	160,89	140,08	20,82	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0		1			1	0	0	1	1	0	1	47,94	47,92
14/9/25 23:00	149,00	128,14	20,86	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0					1	0	0	1	1	0	1	45,36	44,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1,Ένταξη ΑΕΡ 3 ΑΗΣ για ασφάλεια λόγω φωτιάς πλησίον των Γραμμών Μεταφοράς.

1,Ένταξη ΑΕΡ 1,2,3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετα από αίτημα σταθμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/9/25 0:00	138,47	117,06	21,41	0,00			1	1	1	1	1	1						1			1	1		1	42,42	41,52
15/9/25 1:00	131,08	104,59	26,49	0,00			1	1	1		1	1						1			1	1		1	46,09	39,30
15/9/25 2:00	125,18	97,82	27,36	0,00			1	1	1		1	1						1			1	1		1	47,10	37,51
15/9/25 3:00	121,19	93,98	27,20	0,00			1	1	1		1	1						1			1			1	46,54	36,32
15/9/25 4:00	119,88	94,13	25,75	0,00			1	1	1		1	1						1			1			1	45,14	35,90
15/9/25 5:00	122,54	98,68	23,85	0,00			1	1	1		1	1						1			1			1	46,39	36,72
15/9/25 6:00	130,40	105,56	24,84	0,00			1	1	1		1	1						1			1	1		1	48,03	39,08
15/9/25 7:00	145,55	118,22	25,82	1,52			1	1	1		1	1			1			1			1	1		1	47,70	43,61
15/9/25 8:00	164,67	132,91	24,01	7,76							1	1		1	1			1			1	1	1	1	48,36	48,16
15/9/25 9:00	179,53	147,46	18,66	13,41			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 10:00	187,07	156,06	13,48	17,53			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 11:00	189,44	156,19	12,20	21,04			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 12:00	194,18	153,76	17,83	22,59			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 13:00	200,36	156,67	20,87	22,82			1	1	1		1	1	1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 14:00	200,96	155,30	24,43	21,22			1	1	1		1	1	1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 15:00	194,46	148,78	27,73	17,95			1	1	1		1		1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 16:00	192,35	152,48	24,11	15,76			1	1	1		1		1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 17:00	192,10	158,23	23,68	10,19			1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 18:00	190,88	162,63	25,38	2,88			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 19:00	189,95	163,65	26,26	0,04			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 20:00	185,92	161,02	24,89	0,00			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 21:00	174,45	149,91	24,55	0,00			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 22:00	160,95	137,12	23,83	0,00			1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	47,96	47,94
15/9/25 23:00	147,36	125,21	22,15	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,22	44,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 1,2,3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετά από αίτημα σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/9/25 0:00	133,69	115,27	18,43	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	40,11	40,06
16/9/25 1:00	128,02	109,33	18,69	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	37,93	37,94
16/9/25 2:00	123,28	101,78	21,50	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	38,28	36,93
16/9/25 3:00	119,77	98,47	21,30	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	37,33	35,87
16/9/25 4:00	117,68	102,81	14,87	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	35,36	35,26
16/9/25 5:00	120,49	106,90	13,59	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	36,04	36,06
16/9/25 6:00	128,49	113,02	15,47	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1		1	38,45	38,49
16/9/25 7:00	144,38	123,73	18,98	1,68	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1	1		1	43,13	43,27
16/9/25 8:00	162,86	144,34	10,90	7,61	0	0	1	1	1				1	1	0	1		1	1	1		1	34,55	47,96
16/9/25 9:00	179,09	160,13	6,44	12,51	0	0	1	1	1				1	1	0	1	1	1	1	1		1	30,70	48,55
16/9/25 10:00	186,70	165,15	5,29	16,26	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,70	48,55
16/9/25 11:00	190,50	166,91	2,80	20,78	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	26,59	48,55
16/9/25 12:00	194,77	169,58	2,60	22,58	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	38,89	48,55
16/9/25 13:00	200,21	174,30	3,11	22,81	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	43,60	48,55
16/9/25 14:00	201,21	175,48	3,84	21,89	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	43,60	48,55
16/9/25 15:00	195,58	170,29	5,69	19,60	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	45,70	48,55
16/9/25 16:00	193,43	168,86	8,96	15,62	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 17:00	193,53	172,13	11,03	10,37	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 18:00	191,61	170,96	17,69	2,95	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 19:00	189,89	170,24	19,61	0,04	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 20:00	187,35	166,04	21,31	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 21:00	175,83	154,45	21,38	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 22:00	161,84	139,22	22,62	0,00	0	0	1	1	1				1	1		1	1	1	1		1	1	48,50	48,10
16/9/25 23:00	148,83	127,38	21,45	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1	1	1	1		1	1	47,88	44,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΑΠ ΔΕΗ εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών (11:00-15:00)
2. ΑΠ Eurowind εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών (08:30-15:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/9/25 0:00	137,14	116,66	20,47	0,00	0	0		1	1				1	0	0	1	1	1	1		1	1	47,18	41,11
17/9/25 1:00	129,04	109,11	19,93	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1		1	1	46,56	38,71
17/9/25 2:00	124,28	104,93	19,35	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	43,85	37,25
17/9/25 3:00	121,08	101,62	19,46	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	42,99	36,31
17/9/25 4:00	119,53	99,62	19,91	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	42,71	35,83
17/9/25 5:00	122,28	101,27	21,01	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	45,15	36,66
17/9/25 6:00	130,18	110,70	19,47	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1		1	1	44,17	39,00
17/9/25 7:00	146,26	127,92	16,53	1,81	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1		1	1	43,80	43,84
17/9/25 8:00	164,98	140,37	15,99	8,61	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,15	48,17
17/9/25 9:00	180,01	149,15	16,90	13,96	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/9/25 10:00	186,05	151,20	17,06	17,79	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 11:00	188,93	149,63	18,20	21,10	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 12:00	192,23	150,13	18,83	23,28	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 13:00	196,17	152,79	19,79	23,59	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 14:00	196,52	154,99	18,98	22,56	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 15:00	190,48	148,99	21,25	20,24	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 16:00	185,79	148,14	21,12	16,53	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 17:00	186,61	156,10	19,39	11,12	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 18:00	188,59	167,83	17,52	3,25	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/9/25 19:00	183,42	167,52	15,87	0,03	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/9/25 20:00	176,90	158,84	18,06	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/9/25 21:00	163,96	142,79	21,17	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,31	48,27
17/9/25 22:00	149,15	127,49	21,66	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	46,09	44,74
17/9/25 23:00	137,26	117,23	20,02	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	43,42	41,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/9/25 0:00	126,71	104,20	22,51	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	43,29	37,96
18/9/25 1:00	119,06	97,55	21,50	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	35,81	35,69
18/9/25 2:00	113,98	90,72	23,25	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	36,15	34,15
18/9/25 3:00	113,24	89,06	24,18	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	35,08	33,95
18/9/25 4:00	112,57	89,19	23,38	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	33,83	33,73
18/9/25 5:00	115,44	92,17	23,27	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	36,06	34,65
18/9/25 6:00	123,67	97,69	25,98	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	46,68	37,05
18/9/25 7:00	139,73	110,95	26,82	1,95	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1		1	48,16	41,87
18/9/25 8:00	162,97	129,82	24,13	9,02	0	0	1	1					1	1	1					1	1	1		1	48,17	47,84
18/9/25 9:00	177,66	136,07	26,88	14,71	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1		1	48,55	48,55
18/9/25 10:00	179,83	133,56	27,16	19,11	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/9/25 11:00	180,64	132,92	25,76	21,96	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 12:00	180,92	129,97	27,65	23,30	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 13:00	186,34	129,32	33,41	23,61	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 14:00	185,30	127,82	35,07	22,42	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 15:00	180,32	124,61	36,11	19,60	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 16:00	178,45	126,41	36,51	15,53	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 17:00	180,19	132,97	37,34	9,88	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 18:00	180,02	141,82	35,64	2,56	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 19:00	181,03	145,58	35,43	0,02	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 20:00	178,34	141,94	36,40	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/9/25 21:00	164,70	130,26	34,43	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,40
18/9/25 22:00	150,59	119,98	30,61	0,00	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	48,55	45,19
18/9/25 23:00	137,75	109,75	28,00	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1	1	1	48,55	41,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/9/25 0:00	127,30	104,76	22,53	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	48,42	38,15
19/9/25 1:00	118,69	100,22	18,48	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1	1	1	46,99	35,58
19/9/25 2:00	112,75	94,95	17,80	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1	1	1	43,68	33,77
19/9/25 3:00	109,04	87,41	21,64	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1		1	37,23	32,69
19/9/25 4:00	107,28	83,80	23,48	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1		1	37,68	32,13
19/9/25 5:00	112,04	88,76	23,27	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1		1	34,02	33,60
19/9/25 6:00	122,02	100,46	21,56	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1	1	1	36,46	36,55
19/9/25 7:00	139,51	116,74	20,79	1,98	0	0	1	1	0				1		1			1	1	1	1	1	41,74	41,81
19/9/25 8:00	156,44	127,97	19,10	9,37	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	46,74	46,81
19/9/25 9:00	169,83	139,39	15,49	14,95	0	0	1	1	0	1			1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 10:00	173,84	139,56	14,99	19,29	0	0	1	1	0	1			1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 11:00	175,34	138,09	15,11	22,14	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 12:00	178,52	139,70	15,36	23,46	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 13:00	182,11	143,36	15,27	23,48	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 14:00	169,98	142,17	5,65	22,16	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	43,09	48,41
19/9/25 15:00	164,35	139,29	5,65	19,41	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	38,39	48,01
19/9/25 16:00	163,55	144,21	4,26	15,09	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	35,70	48,55
19/9/25 17:00	165,41	152,10	4,48	8,84	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	39,98	48,55
19/9/25 18:00	165,86	155,55	7,95	2,36	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	47,97	48,55
19/9/25 19:00	167,76	154,40	13,34	0,02	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 20:00	165,11	149,61	15,49	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 21:00	155,53	136,96	18,57	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	46,70	46,66
19/9/25 22:00	142,83	129,14	13,69	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	42,91	42,82
19/9/25 23:00	131,85	118,15	13,70	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	39,61	39,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μετρήσεις καυσαερίων στον ΑΕΡ1 (09:00-11:00) και στον ΑΕΡ2 (18:00-20:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 21 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/9/25 0:00	114,54	108,11	6,43	0,00	0	0	1	1					1	0	0		1	1	1	1	1	1	30,60	29,17
21/9/25 1:00	108,27	101,94	6,33	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	28,19	28,23
21/9/25 2:00	103,45	96,80	6,64	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	27,16	27,07
21/9/25 3:00	100,59	96,06	4,53	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	24,23	24,27
21/9/25 4:00	99,76	95,92	3,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	23,46	23,46
21/9/25 5:00	102,49	100,88	1,61	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	26,02	26,15
21/9/25 6:00	108,30	107,71	0,60	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	31,79	31,83
21/9/25 7:00	117,62	114,83	0,90	1,89	0	0	1	1	1				1		0				1	1	1	1	32,57	32,37
21/9/25 8:00	132,43	122,53	0,89	9,01	0	0	1	1	1				1	1	0	1			1	1	1	1	34,07	33,91
21/9/25 9:00	144,73	129,12	0,39	15,22	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	39,87	39,93
21/9/25 10:00	150,83	130,81	1,09	18,93	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	43,22	43,34
21/9/25 11:00	152,92	129,71	1,54	21,67	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	42,70	42,78
21/9/25 12:00	155,72	130,09	2,52	23,10	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	43,94	43,98
21/9/25 13:00	158,57	132,89	2,75	22,92	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	46,90	47,04
21/9/25 14:00	158,16	133,05	3,00	22,11	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,16	47,26
21/9/25 15:00	154,64	131,94	3,07	19,63	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	45,92	45,97
21/9/25 16:00	154,97	135,34	3,82	15,81	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	46,41	46,46
21/9/25 17:00	158,79	142,47	6,07	10,25	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,56	47,56
21/9/25 18:00	159,22	148,04	8,95	2,22	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,73	47,72
21/9/25 19:00	161,31	148,16	13,14	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	48,31	48,31
21/9/25 20:00	157,47	143,23	14,24	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,29	47,25
21/9/25 21:00	147,60	132,08	15,51	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	44,32	44,27
21/9/25 22:00	135,62	120,01	15,60	0,00	0	0	1	1	1				1	1		1		1	1	0	1	1	40,75	40,61
21/9/25 23:00	124,24	111,99	12,25	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0	1	1	37,26	37,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/9/25 0:00	114,34	103,55	10,79	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0	1	1	32,21	32,16
22/9/25 1:00	107,57	95,25	12,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	31,29	31,19
22/9/25 2:00	103,45	89,44	14,01	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	28,62	27,19
22/9/25 3:00	101,22	87,20	14,01	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	29,01	24,86
22/9/25 4:00	100,13	87,77	12,36	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	25,06	23,86
22/9/25 5:00	103,76	92,19	11,57	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	27,27	27,47
22/9/25 6:00	112,53	103,10	9,43	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	32,48	32,45
22/9/25 7:00	127,89	118,35	7,79	1,75	0	0	0	1	1				1	1		1		1	1	0	1	1	38,13	38,26
22/9/25 8:00	146,07	130,45	6,75	8,87	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	43,66	43,74
22/9/25 9:00	159,48	142,61	1,92	14,96	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	33,44	47,74
22/9/25 10:00	165,62	145,71	0,77	19,15	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	30,70	48,55
22/9/25 11:00	167,33	144,75	0,72	21,86	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	30,70	48,55
22/9/25 12:00	170,13	146,33	0,64	23,16	0	0	0	1	1			1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	33,94	48,55
22/9/25 13:00	174,00	146,65	4,15	23,20	0	0	0	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	47,24	48,55
22/9/25 14:00	172,48	145,72	4,68	22,08	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 15:00	167,05	140,92	6,42	19,71	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 16:00	165,77	141,86	7,99	15,92	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 17:00	167,15	148,55	8,36	10,24	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 18:00	166,18	154,22	9,57	2,39	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 19:00	168,33	157,97	10,35	0,01	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 20:00	164,76	153,96	10,79	0,00	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,53	48,53
22/9/25 21:00	152,47	142,20	10,27	0,00	0	0	0	0	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	45,79	45,72
22/9/25 22:00	137,75	131,08	6,67	0,00	0	0	0	0	1		1		1		1	1	1	1	1	1		1	41,36	41,30
22/9/25 23:00	125,32	118,92	6,40	0,00	0	0	0	1	1		1		1	0	0	1	1	1	1	1		1	37,60	37,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/9/25 0:00	114,79	106,93	7,85	0,00	0	0	0	1	1				1				1	1	1	1	1		1	34,40	34,36
23/9/25 1:00	107,18	97,47	9,71	0,00	0	0	0	1	1				1				1		1	1	1		1	32,15	32,12
23/9/25 2:00	102,94	90,46	12,48	0,00	0	0	0	1	1				1				1		1	1	1		1	31,00	30,86
23/9/25 3:00	101,26	86,89	14,37	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1		1	32,26	30,34
23/9/25 4:00	100,14	88,42	11,71	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1		1	30,30	30,01
23/9/25 5:00	103,91	94,65	9,25	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1		1	31,07	31,10
23/9/25 6:00	113,66	106,88	6,78	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1	1	1	33,98	34,03
23/9/25 7:00	128,81	123,07	4,09	1,65	0	0	0	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	38,52	38,55
23/9/25 8:00	147,07	135,29	2,91	8,87	0	0	0	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	43,94	44,06
23/9/25 9:00	161,10	143,83	2,27	15,00	0	0	0	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,13	48,16
23/9/25 10:00	166,72	145,06	2,78	18,88	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/25 11:00	168,48	143,23	3,66	21,59	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 12:00	171,31	142,83	5,63	22,85	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 13:00	173,97	145,55	5,98	22,44	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 14:00	174,28	145,95	6,78	21,55	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 15:00	168,34	140,56	8,40	19,38	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 16:00	166,33	141,88	8,91	15,54	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 17:00	167,52	148,47	9,22	9,83	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 18:00	167,24	154,28	10,76	2,20	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 19:00	169,28	156,97	12,30	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 20:00	164,40	153,70	10,71	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,50	48,47
23/9/25 21:00	152,20	143,42	8,78	0,00	0	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	45,72	45,65
23/9/25 22:00	137,64	128,58	9,06	0,00	0	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	41,22	41,17
23/9/25 23:00	124,90	115,35	9,55	0,00	0		1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	34,23	34,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/9/25 0:00	114,28	102,74	11,54	0,00	0	0		1	1				1	0	0	1	1	1	1	1		1	32,71	32,48
24/9/25 1:00	107,75	92,92	14,83	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1		1	1	1		1	32,49	31,78
24/9/25 2:00	103,88	86,60	17,27	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	34,56	31,13
24/9/25 3:00	101,59	82,78	18,81	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	35,38	30,41
24/9/25 4:00	101,25	81,42	19,83	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	36,14	30,31
24/9/25 5:00	104,39	85,80	18,59	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	33,96	31,26
24/9/25 6:00	113,75	97,72	16,03	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1		1	1	1		1	35,16	34,05
24/9/25 7:00	128,60	112,28	14,88	1,44	0	0	1		1				1		1	1		1	1	1		1	38,45	38,51
24/9/25 8:00	144,51	122,94	13,57	7,99	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	43,21	43,34
24/9/25 9:00	159,86	130,86	15,00	14,00	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	47,81	47,83
24/9/25 10:00	166,07	130,77	16,79	18,52	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
24/9/25 11:00	167,36	126,17	19,91	21,28	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
24/9/25 12:00	169,43	124,85	21,55	23,02	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,55
24/9/25 13:00	169,38	121,52	24,92	22,94	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,55
24/9/25 14:00	166,41	121,27	22,97	22,17	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,55
24/9/25 15:00	163,51	124,34	19,56	19,61	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,53
24/9/25 16:00	160,80	123,33	21,69	15,77	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,37	48,19
24/9/25 17:00	161,85	125,36	26,80	9,69	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,42
24/9/25 18:00	162,36	134,43	25,91	2,02	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,52
24/9/25 19:00	166,31	139,93	26,38	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
24/9/25 20:00	162,68	135,13	27,55	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,50	48,35
24/9/25 21:00	151,28	121,50	29,78	0,00	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1		1	1	48,55	45,39
24/9/25 22:00	138,09	108,16	29,93	0,00	0	0	1	1	1				1			1		1	1		1	1	48,55	41,41
24/9/25 23:00	125,42	95,47	29,94	0,00	0	0		1	1				1	0	0	1		1	1		1	1	48,55	37,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/9/25 0:00	115,89	84,67	31,22	0,00	0	0		1	1				1				1		1	1			1	48,55	34,76
25/9/25 1:00	109,17	77,50	31,68	0,00	0	0		1	1				1				1		1	1			1	47,68	32,72
25/9/25 2:00	104,89	73,73	31,16	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	42,97	31,44
25/9/25 3:00	102,49	72,67	29,82	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	37,65	30,70
25/9/25 4:00	102,05	73,12	28,93	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	41,46	30,56
25/9/25 5:00	105,83	75,20	30,63	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	46,59	31,70
25/9/25 6:00	115,32	83,90	31,42	0,00	0	0		1	1				1						1	1		1	1	48,25	34,58
25/9/25 7:00	130,15	100,55	28,05	1,55	0	0	1	1	1				1						1	1		1	1	48,05	38,99
25/9/25 8:00	147,75	110,96	28,16	8,63	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	48,26	44,25
25/9/25 9:00	161,40	120,95	25,71	14,74	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,53	48,07
25/9/25 10:00	167,91	123,68	25,21	19,02	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 11:00	170,21	119,51	28,71	22,00	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 12:00	172,88	120,62	28,70	23,56	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 13:00	175,46	123,21	28,49	23,77	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 14:00	173,14	121,64	28,91	22,59	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 15:00	168,33	120,11	27,99	20,22	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 16:00	166,25	121,36	28,59	16,31	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 17:00	167,35	128,43	28,86	10,05	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 18:00	166,89	134,92	30,05	1,92	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 19:00	168,66	136,64	32,02	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 20:00	163,43	132,38	31,05	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,40
25/9/25 21:00	151,78	123,39	28,39	0,00	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	48,27	45,51
25/9/25 22:00	137,60	111,04	26,56	0,00	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	47,10	41,25
25/9/25 23:00	125,90	100,65	25,25	0,00	0	0	1	1	1				1						1	1		1	1	46,61	37,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/9/25 0:00	116,05	90,65	25,39	0,00	0		1	1	1				1					1	1			1	45,56	34,76
26/9/25 1:00	108,41	84,47	23,94	0,00	0		1	1	1				1					1	1			1	42,94	32,50
26/9/25 2:00	104,62	78,58	26,04	0,00	0		1	1	1				1						1			1	46,49	31,34
26/9/25 3:00	102,63	75,03	27,60	0,00	0		1	1	1				1						1			1	45,68	30,74
26/9/25 4:00	101,69	77,40	24,28	0,00	0		1	1	1				1						1			1	41,12	30,46
26/9/25 5:00	104,35	83,81	20,54	0,00	0		1	1	1				1						1			1	34,49	31,27
26/9/25 6:00	114,37	89,84	24,54	0,00	0		1	1	1				1						1		1	1	46,87	34,26
26/9/25 7:00	129,86	102,77	25,61	1,49	0		1	1	1				1		1				1		1	1	48,36	38,92
26/9/25 8:00	147,47	114,33	24,76	8,37	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,45	44,20
26/9/25 9:00	160,56	123,06	22,92	14,59	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,51	47,99
26/9/25 10:00	165,81	128,26	18,90	18,66	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 11:00	167,89	128,03	18,42	21,44	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 12:00	171,30	130,09	18,57	22,64	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 13:00	175,25	130,15	22,36	22,74	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 14:00	174,03	127,63	24,96	21,44	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 15:00	167,91	123,50	25,79	18,62	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 16:00	165,86	124,44	27,17	14,25	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 17:00	166,52	129,81	28,68	8,03	0		1	1	1				1	1	1				1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 18:00	166,18	136,08	28,79	1,31	0		1	1	1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 19:00	168,81	139,12	29,68	0,00	0		1	1	1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	48,55
26/9/25 20:00	163,71	132,19	31,53	0,00	0		1	1	1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	48,45
26/9/25 21:00	152,14	119,92	32,21	0,00	0		1	1	1				1		1			1	1		1	1	48,55	45,66
26/9/25 22:00	138,82	106,12	32,69	0,00	0		1	1	1				1		1			1	1		1	1	48,55	41,61
26/9/25 23:00	127,10	94,82	32,28	0,00	0		1	1	1				1					1	1		1	1	48,55	38,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 27 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/9/25 0:00	117,88	88,51	29,37	0,00			1		1				1					1	1		1	1	48,43	35,31
27/9/25 1:00	110,13	84,96	25,16	0,00			1		1				1					1	1		1	1	45,65	33,01
27/9/25 2:00	105,15	85,66	19,49	0,00			1		1				1						1		1	1	36,54	31,48
27/9/25 3:00	102,61	84,41	18,20	0,00			1		1				1						1		1	1	33,01	30,75
27/9/25 4:00	102,39	75,85	26,54	0,00			1		1				1						1		1	1	41,84	30,69
27/9/25 5:00	105,55	77,89	27,66	0,00			1		1				1						1		1	1	45,83	31,66
27/9/25 6:00	113,10	90,01	23,09	0,00			1		1				1					1	1		1	1	43,55	33,89
27/9/25 7:00	125,63	97,80	26,48	1,35			1		1				1				1	1	1		1	1	48,47	37,63
27/9/25 8:00	142,44	110,78	24,06	7,59			1		1				1	1	1			1	1		1	1	47,07	42,65
27/9/25 9:00	155,05	118,37	22,74	13,93			1		1				1	1	1			1	1		1	1	47,44	46,47
27/9/25 10:00	160,12	120,69	21,26	18,17			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,01	47,97
27/9/25 11:00	162,52	119,28	22,17	21,07			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,46	48,45
27/9/25 12:00	165,37	116,83	25,94	22,59			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	48,55
27/9/25 13:00	166,74	121,00	23,12	22,61			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	48,55
27/9/25 14:00	165,43	117,00	27,04	21,39			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,54	48,53
27/9/25 15:00	159,80	116,19	24,99	18,63			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,47	47,92
27/9/25 16:00	157,66	116,76	26,53	14,37			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	47,29
27/9/25 17:00	157,47	122,63	26,51	8,32			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,48	47,21
27/9/25 18:00	157,70	128,63	27,67	1,40			1		1				1	1	1			1	1		1	1	48,53	47,30
27/9/25 19:00	161,17	133,76	27,41	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1		1	1	48,55	48,28
27/9/25 20:00	155,07	127,90	27,17	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1		1	1	48,05	46,47
27/9/25 21:00	144,18	118,67	25,51	0,00			1	1	1				1		1			1	1		1	1	46,22	43,24
27/9/25 22:00	131,46	109,97	21,49	0,00			1	1	1				1		1			1	1		1	1	40,49	39,43
27/9/25 23:00	121,10	99,86	21,23	0,00			1	1	1				1					1	1		1	1	41,65	36,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 28 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/9/25 0:00	112,90	87,14	25,77	0,00				1	1				1					1	1		1	1	46,26	33,82
28/9/25 1:00	106,55	79,23	27,33	0,00				1	1				1						1		1	1	48,26	31,97
28/9/25 2:00	102,13	79,53	22,60	0,00				1	1				1						1		1	1	44,39	30,61
28/9/25 3:00	99,22	80,68	18,54	0,00				1	1				1						1		1	1	39,08	29,74
28/9/25 4:00	97,81	80,08	17,72	0,00				1	1				1						1		1	1	33,82	29,29
28/9/25 5:00	101,30	76,79	24,51	0,00				1	1				1						1		1	1	44,92	30,36
28/9/25 6:00	106,91	87,33	19,57	0,00				1	1				1			1			1		1	1	38,22	32,04
28/9/25 7:00	115,66	101,10	13,49	1,07				1	1				1		1	1			1		1	1	34,56	34,66
28/9/25 8:00	129,23	111,47	10,59	7,16				1	1				1	1	1	1			1		1	1	38,63	38,70
28/9/25 9:00	140,81	115,86	11,04	13,90				1	1				1	1	1	1			1		1	1	42,20	42,24
28/9/25 10:00	145,72	117,11	10,62	17,99				1	1				1	1	1	1			1		1	1	43,68	43,71
28/9/25 11:00	147,30	117,42	9,43	20,45				1	1				1	1	1	1			1		1	1	44,12	44,17
28/9/25 12:00	149,64	117,03	10,71	21,90				1	1				1	1	1	1			1		1	1	44,97	44,80
28/9/25 13:00	151,05	122,17	7,08	21,80				1	1				1	1	1	1			1		1	1	45,22	45,24
28/9/25 14:00	147,79	122,24	5,80	19,75				1	1				1	1	1	1			1		1	1	44,31	44,29
28/9/25 15:00	142,39	117,40	7,80	17,18				1	1				1	1	1	1			1		1	1	42,71	42,67
28/9/25 16:00	141,61	116,73	11,37	13,51				1	1				1	1	1	1			1		1	1	43,33	42,45
28/9/25 17:00	143,15	121,12	14,09	7,94				1	1				1	1	1	1			1		1	1	45,83	42,86
28/9/25 18:00	144,54	132,32	11,01	1,21				1	1				1	1	1	1	1		1		1	1	43,85	43,34
28/9/25 19:00	148,79	140,27	8,52	0,00				1	1				1	1	1	1	1		1		1	1	44,59	44,57
28/9/25 20:00	144,49	138,55	5,94	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1		1	1	43,34	43,33
28/9/25 21:00	135,45	128,89	6,56	0,00			1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	40,69	40,61
28/9/25 22:00	123,86	119,68	4,17	0,00			1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	35,56	35,51
28/9/25 23:00	113,37	111,21	2,15	0,00			1	1	1				1			1	1		1		1	1	30,51	30,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/9/25 0:00	104,71	101,78	2,93	0,00			1	1					1			1	1		1		1	1	29,90	28,59
29/9/25 1:00	98,46	96,72	1,73	0,00			1		1				1			1	1		1		1	1	28,68	28,61
29/9/25 2:00	94,86	93,29	1,57	0,00			1		1				1			1	1		1			1	28,32	28,37
29/9/25 3:00	93,14	92,04	1,10	0,00			1		1				1			1	1		1			1	27,94	27,92
29/9/25 4:00	92,49	92,04	0,45	0,00			1		1				1			1	1		1			1	27,69	27,69
29/9/25 5:00	96,89	95,40	1,48	0,00			1		1				1			1	1		1			1	28,95	29,00
29/9/25 6:00	106,69	103,26	3,43	0,00			1		1				1			1	1		1		1	1	31,37	31,10
29/9/25 7:00	120,83	117,02	3,34	0,47			1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	32,16	32,03
29/9/25 8:00	132,64	127,84	3,40	1,39			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	38,28	38,31
29/9/25 9:00	143,17	132,60	5,57	5,01			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	42,90	42,92
29/9/25 10:00	149,63	133,99	5,89	9,75			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	44,81	44,87
29/9/25 11:00	153,99	133,35	7,66	12,98			1	1	1				1	1	1	1	1		1			1	46,15	46,14
29/9/25 12:00	157,99	130,62	14,47	12,91			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1			1	46,51	46,56
29/9/25 13:00	157,46	130,09	18,74	8,63			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	47,40	47,21
29/9/25 14:00	153,49	117,15	21,90	14,45			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	44,79	44,58
29/9/25 15:00	148,71	113,40	22,65	12,66			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	42,30	42,39
29/9/25 16:00	148,75	118,11	18,06	12,58			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1			1	43,56	43,48
29/9/25 17:00	148,89	120,38	21,58	6,93			1	1	1				1	1	1	1		1	1			1	44,90	44,65
29/9/25 18:00	151,61	127,14	23,21	1,26			1	1	1				1	1	1	1		1	1			1	47,19	45,47
29/9/25 19:00	158,23	131,88	26,35	0,00				1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	47,44
29/9/25 20:00	154,14	125,21	28,93	0,00				1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	46,24
29/9/25 21:00	142,12	118,24	23,87	0,00				1	1				1		1	1		1	1		1	1	48,55	42,62
29/9/25 22:00	127,37	102,36	25,00	0,00				1	1				1			1		1	1		1	1	48,55	38,23
29/9/25 23:00	115,05	85,54	29,51	0,00				1	1				1			1		1	1		1	1	48,17	34,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2025
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/9/25 0:00	105,46	74,88	30,59	0,00				1	1				1			1			1			1	41,04	31,62
30/9/25 1:00	98,77	70,49	28,28	0,00				1	1				1			1			1			1	35,50	29,61
30/9/25 2:00	94,46	66,62	27,83	0,00				1	1				1			1			1			1	35,70	28,30
30/9/25 3:00	92,24	65,10	27,14	0,00				1	1				1			1			1			1	33,51	27,61
30/9/25 4:00	91,96	64,72	27,24	0,00				1	1				1			1			1			1	27,38	27,56
30/9/25 5:00	95,36	67,54	27,82	0,00				1	1				1			1			1			1	28,37	28,52
30/9/25 6:00	104,80	77,55	27,25	0,00				1	1				1			1			1		1	1	35,46	31,44
30/9/25 7:00	120,37	87,94	31,00	1,43				1	1				1		1	1			1		1	1	48,27	36,05
30/9/25 8:00	134,79	90,52	35,44	8,83				1	1				1		1	1			1		1	1	47,82	40,43
30/9/25 9:00	143,56	93,62	34,99	14,95				1	1				1	1	1				1		1	1	48,17	43,03
30/9/25 10:00	147,21	94,45	33,41	19,35				1	1				1	1	1				1		1	1	47,45	44,18
30/9/25 11:00	148,01	96,03	28,94	23,04				1	1				1	1	1				1		1	1	45,03	44,34
30/9/25 12:00	150,77	93,03	33,33	24,41				1	1				1	1	1				1		1	1	46,95	45,15
30/9/25 13:00	152,70	93,23	35,02	24,45				1	1				1		1				1		1	1	48,55	45,76
30/9/25 14:00	150,96	92,68	35,09	23,20				1	1				1		1				1		1	1	48,55	45,23
30/9/25 15:00	145,70	86,92	38,15	20,63				1	1				1		1				1		1	1	48,48	43,67
30/9/25 16:00	143,24	87,84	39,54	15,85				1	1				1		1				1		1	1	48,55	42,95
30/9/25 17:00	145,66	97,96	38,72	8,99				1	1				1		1				1		1	1	48,55	43,68
30/9/25 18:00	146,57	104,36	40,90	1,31			1	1	1				1		1				1		1	1	48,55	43,88
30/9/25 19:00	152,05	107,42	44,62	0,00			1	1	1				1		1				1		1	1	48,55	45,59
30/9/25 20:00	148,40	104,81	43,58	0,00			1	1	1				1		1				1		1	1	48,55	44,50
30/9/25 21:00	136,96	96,29	40,67	0,00			1	1	1				1		1				1			1	44,86	41,11
30/9/25 22:00	123,39	86,40	37,00	0,00			1	1	1				1						1		1	1	38,64	36,95
30/9/25 23:00	110,96	78,55	32,40	0,00			1	1	1				1						1		1	1	37,39	33,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 1 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/9/25 0:00	137,25	125,14	12,11	0,00	0	0	1		1				1	0				1	1	1	1	1		1	41,19	41,17
1/9/25 1:00	129,29	119,10	10,19	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			38,81	38,76
1/9/25 2:00	123,80	113,67	10,13	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			37,13	37,10
1/9/25 3:00	120,00	109,38	10,61	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			35,85	35,80
1/9/25 4:00	118,44	106,61	11,83	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			34,85	34,87
1/9/25 5:00	120,97	110,28	10,68	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			36,17	36,18
1/9/25 6:00	128,67	117,01	11,65	0,01	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1		1	38,35	38,28
1/9/25 7:00	143,51	129,19	12,36	1,96	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1		1	42,81	42,93
1/9/25 8:00	165,23	143,15	13,78	8,31	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	0	1	48,12	48,17
1/9/25 9:00	180,84	156,19	10,81	13,84	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	0	1	48,55	48,55
1/9/25 10:00	188,93	163,36	7,72	17,86	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 11:00	190,73	160,75	10,49	19,48	0	0	1	1	1		1		1	0	1			0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 12:00	195,58	161,25	12,57	21,76	0	0	1	1	1		1		1	0	1			0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 13:00	200,93	169,80	8,81	22,32	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 14:00	201,54	169,91	9,76	21,87	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 15:00	198,45	166,66	11,68	20,11	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 16:00	196,74	168,12	12,81	15,82	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 17:00	197,69	170,08	16,18	11,43	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 18:00	197,59	173,72	18,96	4,91	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 19:00	194,16	166,22	27,24	0,70	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 20:00	191,75	162,25	29,16	0,34	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 21:00	181,56	148,00	33,22	0,34	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 22:00	168,12	131,84	35,98	0,29	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
1/9/25 23:00	155,62	121,69	33,92	0,00	0	0	1	1					1	0				1	1	1	1	1	1	1	48,52	46,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/9/25 0:00	143,70	108,98	34,72	0,00	0		1	1	1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	43,11
2/9/25 1:00	134,21	98,68	35,53	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1	1		48,55	40,22
2/9/25 2:00	128,48	90,44	38,04	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			45,22	38,52
2/9/25 3:00	124,62	88,70	35,92	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			46,52	37,31
2/9/25 4:00	122,28	89,53	32,75	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			47,26	36,63
2/9/25 5:00	124,25	93,68	30,56	0,00	0		1	1	1				1			1		1		1			47,70	37,22
2/9/25 6:00	131,53	100,32	31,20	0,01	0		1	1	1				1			1		1	1	1		1	47,72	39,45
2/9/25 7:00	147,16	112,85	31,80	2,51	0		1	1	1				1			1		1	1	1		1	48,55	44,09
2/9/25 8:00	167,74	129,06	29,62	9,06	0		1	1	1				1		1	1		1	1	1		1	48,55	48,43
2/9/25 9:00	181,31	139,72	26,82	14,77	0		1	1	1				1		1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
2/9/25 10:00	188,84	144,51	24,80	19,54	0		1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 11:00	192,40	146,48	23,59	22,34	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 12:00	197,48	143,55	30,31	23,62	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 13:00	202,84	147,43	31,58	23,83	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 14:00	203,87	148,47	32,62	22,79	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 15:00	200,39	145,03	34,89	20,48	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 16:00	198,91	145,07	37,05	16,80	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 17:00	200,58	151,02	37,83	11,72	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 18:00	200,68	158,21	37,70	4,76	0		1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 19:00	196,75	160,87	35,58	0,30	0		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 20:00	195,54	161,62	33,92	0,00	0		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 21:00	183,66	152,78	30,88	0,00	0		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 22:00	170,13	138,71	31,41	0,00	0		1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/9/25 23:00	158,20	127,56	30,64	0,00	0		1	1	1				1			1		1	1	1	1	1	48,43	47,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 3 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/9/25 0:00	146,67	116,94	29,73	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	46,94	43,97
3/9/25 1:00	137,85	108,10	29,74	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1	1	47,13	41,32
3/9/25 2:00	131,66	101,82	29,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		47,48	39,47
3/9/25 3:00	127,25	99,05	28,19	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		46,80	38,13
3/9/25 4:00	124,59	96,43	28,16	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		47,81	37,35
3/9/25 5:00	126,71	104,39	22,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1		42,56	37,97
3/9/25 6:00	132,65	115,27	17,37	0,01	0	0	1	1	1				1	0	0					1	1	1	1	1	39,70	39,78
3/9/25 7:00	148,60	132,73	13,35	2,51	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	44,41	44,51
3/9/25 8:00	168,32	148,61	11,43	8,28	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,46	48,47
3/9/25 9:00	187,18	163,19	9,84	14,15	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 10:00	196,07	167,64	9,82	18,61	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 11:00	199,22	170,11	7,82	21,30	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 12:00	203,35	171,04	9,43	22,88	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 13:00	208,09	174,40	10,54	23,16	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 14:00	208,65	169,77	16,63	22,24	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 15:00	204,55	165,95	18,32	20,28	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 16:00	202,43	169,95	16,03	16,46	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 17:00	205,91	177,01	16,74	12,17	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 18:00	206,67	180,02	21,52	5,13	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 19:00	201,61	179,78	21,55	0,29	0	0	1	1	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 20:00	198,53	176,93	21,60	0,00	0	0	1	1	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 21:00	187,69	166,79	20,90	0,00	0	0	1	1	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 22:00	174,16	156,63	17,53	0,00	0	0	1	1	0		1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/9/25 23:00	160,57	144,90	15,68	0,00	0	0	1	1	0		1		1	0	0			1	1	1	1	1	1	1	47,89	47,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 4 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/9/25 0:00	147,80	133,91	13,89	0,00			1	1			1		1				1	1	1	1	1	1	44,34	44,28
4/9/25 1:00	138,11	125,70	12,41	0,00			1	1			1		1			1	1		1	1	1	1	41,43	41,37
4/9/25 2:00	131,11	115,19	15,92	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	39,40	39,27
4/9/25 3:00	127,14	109,26	17,88	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	40,69	38,10
4/9/25 4:00	124,31	104,49	19,82	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	43,85	37,23
4/9/25 5:00	126,19	106,32	19,87	0,00			1	1					1			1	1		1	1	1	1	44,44	37,76
4/9/25 6:00	133,03	112,50	20,52	0,01			1	1					1			1	1	1	1	1	1	1	47,17	39,86
4/9/25 7:00	147,72	126,74	18,75	2,24			1	1					1		1	1	1	1	1	1	1	1	45,33	44,21
4/9/25 8:00	169,40	142,08	19,03	8,29			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,41	48,44
4/9/25 9:00	186,37	156,76	16,01	13,60			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 10:00	195,91	166,50	13,45	15,96			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 11:00	200,57	166,30	13,80	20,47			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 12:00	205,75	169,72	14,24	21,79			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 13:00	209,15	172,12	14,80	22,23			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 14:00	209,45	172,41	15,67	21,37			1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 15:00	203,88	169,14	15,00	19,75			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 16:00	200,17	168,36	15,36	16,44			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
4/9/25 17:00	202,29	175,64	15,26	11,40			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,46
4/9/25 18:00	199,56	179,22	15,83	4,50			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 19:00	194,13	177,65	16,22	0,26			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 20:00	192,83	178,25	14,58	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 21:00	181,46	165,42	16,04	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 22:00	168,34	155,04	13,30	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/9/25 23:00	155,64	141,85	13,78	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	46,66	46,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 5 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/9/25 0:00	143,30	130,56	12,75	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	42,86	42,75
5/9/25 1:00	133,71	118,91	14,80	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	40,68	39,19
5/9/25 2:00	127,98	112,56	15,41	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	41,64	38,35
5/9/25 3:00	124,83	108,78	16,05	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	38,33	37,42
5/9/25 4:00	123,26	107,02	16,24	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	37,98	36,95
5/9/25 5:00	124,45	109,63	14,81	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	38,32	37,27
5/9/25 6:00	132,22	119,77	12,43	0,01			1	1	1				1					1			1	1	1	1	39,55	39,58
5/9/25 7:00	147,32	134,04	11,15	2,13			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,02	44,10
5/9/25 8:00	169,21	150,51	10,16	8,54			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,44	48,46
5/9/25 9:00	187,27	163,45	9,78	14,05			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 10:00	195,46	167,62	9,71	18,13			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 11:00	191,41	166,69	4,22	20,50			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 12:00	193,69	168,29	3,99	21,40			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,49	48,55
5/9/25 13:00	199,38	172,45	5,00	21,92			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 14:00	198,16	170,03	6,94	21,19			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 15:00	192,88	163,48	11,22	18,19			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 16:00	191,59	162,91	13,52	15,16			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 17:00	193,58	167,66	15,81	10,11			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 18:00	191,43	175,74	11,76	3,93			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 19:00	187,74	175,05	12,51	0,18			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 20:00	184,93	168,85	16,08	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 21:00	173,71	154,98	18,74	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/9/25 22:00	160,36	144,84	15,52	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,50	47,78
5/9/25 23:00	148,21	136,70	11,51	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	45,10	44,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 6 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/9/25 0:00	137,00	127,08	9,93	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		1	41,11	41,07
6/9/25 1:00	128,87	118,97	9,90	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		1	38,52	38,54
6/9/25 2:00	123,54	109,41	14,12	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1		1	42,16	37,03
6/9/25 3:00	120,14	106,40	13,74	0,00			1	1	1				1			1			1	1		1	43,64	36,02
6/9/25 4:00	117,75	103,68	14,07	0,00			1	1	1				1			1			1	1		1	38,22	35,27
6/9/25 5:00	120,55	106,40	14,14	0,00			1	1	1				1			1			1	1		1	36,07	36,12
6/9/25 6:00	127,31	115,99	11,31	0,01			1	1	1				1			1		1	1	1		1	37,73	37,77
6/9/25 7:00	139,77	128,72	9,08	1,97			1	1	1				1			1		1	1	1	1	1	41,82	41,89
6/9/25 8:00	157,55	141,86	7,49	8,21			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	46,99	47,02
6/9/25 9:00	172,35	153,02	5,26	14,07			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 10:00	179,14	157,41	3,96	17,77			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 11:00	182,99	158,12	3,64	21,23			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 12:00	187,27	159,33	5,57	22,37			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 13:00	192,58	158,83	11,43	22,33			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 14:00	192,59	155,23	15,71	21,65			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 15:00	190,04	149,77	20,79	19,48			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 16:00	190,23	146,28	27,67	16,28			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 17:00	191,23	150,28	29,92	11,03			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 18:00	190,45	154,52	31,66	4,27			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 19:00	187,57	157,11	30,32	0,15			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 20:00	183,30	150,48	32,82	0,00			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 21:00	172,88	141,21	31,67	0,00			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/9/25 22:00	160,47	131,15	29,32	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1		48,55	47,81
6/9/25 23:00	148,85	123,39	25,46	0,00			1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1		45,30	44,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 7 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/9/25 0:00	138,29	112,74	25,56	0,00			1			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		46,94	41,51
7/9/25 1:00	130,00	103,94	26,06	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		46,00	38,96
7/9/25 2:00	123,32	102,82	20,49	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		37,78	36,95
7/9/25 3:00	119,38	100,71	18,67	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		36,58	35,76
7/9/25 4:00	116,24	95,72	20,52	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		35,24	34,84
7/9/25 5:00	118,35	93,14	25,21	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1			45,45	35,43
7/9/25 6:00	123,89	91,61	32,27	0,01						1	1	1	1			1		1	1	1	1		47,91	37,13
7/9/25 7:00	133,67	99,58	31,62	2,47						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		48,46	40,05
7/9/25 8:00	146,12	106,96	30,17	8,99						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		47,53	43,78
7/9/25 9:00	157,63	112,39	29,82	15,42						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		48,48	47,20
7/9/25 10:00	162,99	113,58	29,82	19,59						1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,53
7/9/25 11:00	164,49	115,00	27,81	21,68							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 12:00	167,11	122,87	21,11	23,12							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 13:00	172,06	121,61	27,09	23,36							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 14:00	171,48	118,37	30,55	22,56							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 15:00	168,91	120,88	27,57	20,46							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 16:00	170,44	123,98	29,63	16,84							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 17:00	174,54	131,63	31,68	11,23							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 18:00	176,76	138,29	34,16	4,30				1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 19:00	176,00	141,63	34,20	0,17				1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 20:00	173,10	142,66	30,44	0,00				1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 21:00	164,94	136,78	28,16	0,00				1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,52
7/9/25 22:00	154,67	126,22	28,44	0,00				1	1		1		1		1	1		1	1	1	1	1	48,42	46,37
7/9/25 23:00	144,64	117,60	27,05	0,00				1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	48,51	43,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Απένταξη D3,D4,D5 ΑΗΣ και ένταξη ΑΕΡ1, ΑΕΡ2, ΑΕΡ3 λόγω εργασιών του σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 8 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/9/25 0:00	134,35	109,10	25,25	0,00				1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	48,22	40,26
8/9/25 1:00	126,74	101,31	25,43	0,00				1	1		1		1			1			1	1	1	1	47,67	38,01
8/9/25 2:00	121,37	97,57	23,80	0,00				1	1				1			1			1	1	1	1	45,64	36,36
8/9/25 3:00	117,95	92,15	25,80	0,00				1	1				1			1			1	1		1	46,99	35,34
8/9/25 4:00	116,07	88,39	27,68	0,00				1	1				1			1			1	1		1	47,63	34,77
8/9/25 5:00	118,82	89,85	28,97	0,00				1	1				1			1			1	1		1	48,35	35,59
8/9/25 6:00	125,87	97,15	28,71	0,01				1	1				1			1			1	1	1	1	48,03	37,69
8/9/25 7:00	140,02	112,15	25,56	2,31				1	1				1		1	1			1	1	1	1	47,59	41,97
8/9/25 8:00	158,28	124,87	24,42	8,99				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,51	47,24
8/9/25 9:00	172,15	135,55	22,04	14,56				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 10:00	179,99	140,34	20,42	19,23				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 11:00	180,69	143,75	15,15	21,79				1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 12:00	183,97	146,26	15,40	22,31			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 13:00	188,21	149,93	18,23	20,05			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 14:00	189,53	148,94	21,55	19,03			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 15:00	185,91	144,59	21,84	19,47			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 16:00	184,66	145,26	22,92	16,48			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 17:00	186,30	151,66	23,06	11,58			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 18:00	186,18	158,41	23,59	4,19			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 19:00	184,41	160,36	23,91	0,14			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 20:00	182,06	156,29	25,77	0,00			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 21:00	171,37	145,45	25,92	0,00			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/9/25 22:00	157,21	135,44	21,77	0,00			1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	47,14	47,09
8/9/25 23:00	144,69	123,86	20,83	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1	1	1	43,64	43,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/9/25 0:00	133,74	113,26	20,48	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	40,60	40,13
9/9/25 1:00	124,96	105,15	19,80	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0			1			1	1		1	37,99	37,47
9/9/25 2:00	118,99	103,55	15,43	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	35,66	35,65
9/9/25 3:00	115,38	101,29	14,09	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	34,60	34,57
9/9/25 4:00	94,55	83,28	11,26	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	27,42	26,94
9/9/25 5:00	113,22	100,42	12,80	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1		1	33,78	33,91
9/9/25 6:00	121,46	107,77	13,69	0,01	0	0	1		1		1		1	0	0			1			1	1	1	1	36,15	36,26
9/9/25 7:00	137,20	121,33	13,75	2,11	0	0	1	1	1				1		1			1			1	1	1	1	40,94	41,06
9/9/25 8:00	157,95	137,46	11,96	8,53	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	47,07	47,12
9/9/25 9:00	174,61	152,72	7,92	13,97	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 10:00	182,08	157,96	5,67	18,44	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 11:00	178,16	151,94	4,97	21,26	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 12:00	188,06	158,35	6,98	22,72	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 13:00	189,07	156,50	9,76	22,80	0	0	0	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 14:00	192,38	158,83	11,63	21,92	0	0	0	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 15:00	189,64	158,45	11,60	19,59	0	0	0	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 16:00	187,37	155,88	15,71	15,78	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 17:00	190,03	159,04	19,58	11,41	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 18:00	189,32	166,41	18,60	4,31	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 19:00	184,94	165,48	19,29	0,17	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 20:00	180,35	161,65	18,70	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 21:00	169,32	148,42	20,90	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 22:00	154,58	133,15	21,44	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	46,40	46,30
9/9/25 23:00	142,07	126,03	16,04	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	42,70	42,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/9/25 0:00	131,50	119,66	11,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	39,47	39,41
10/9/25 1:00	123,40	112,14	11,26	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	36,98	36,96
10/9/25 2:00	118,22	106,90	11,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	35,41	35,40
10/9/25 3:00	115,02	104,33	10,69	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	34,42	34,41
10/9/25 4:00	113,75	102,43	11,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	34,07	34,09
10/9/25 5:00	116,20	103,42	12,78	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1		1	34,73	34,77
10/9/25 6:00	124,00	111,79	12,20	0,01	0	0	1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	37,01	37,10
10/9/25 7:00	139,16	128,01	9,09	2,06	0	0	1	1	1				1		1			1			1	1	1	1	41,63	41,73
10/9/25 8:00	159,06	144,10	6,19	8,76	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	47,33	47,43
10/9/25 9:00	174,46	158,07	2,18	14,20	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 10:00	182,76	160,84	3,28	18,64	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 11:00	184,59	158,30	4,88	21,41	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 12:00	188,11	161,25	4,05	22,81	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 13:00	192,84	164,34	5,65	22,84	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 14:00	192,82	162,78	8,01	22,03	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 15:00	189,75	158,15	11,83	19,77	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 16:00	189,80	158,18	15,10	16,53	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 17:00	191,62	163,67	16,55	11,40	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 18:00	190,61	165,52	21,15	3,94	0	0	1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 19:00	187,57	165,58	21,88	0,12	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 20:00	184,07	167,27	16,80	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 21:00	173,90	154,40	19,50	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/9/25 22:00	159,30	143,08	16,21	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	47,59	47,55
10/9/25 23:00	145,67	129,55	16,12	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	43,65	43,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/9/25 0:00	134,18	115,86	18,32	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1		1	40,38	40,20
11/9/25 1:00	125,81	106,87	18,94	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	38,15	37,69
11/9/25 2:00	119,96	100,53	19,43	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	36,88	35,99
11/9/25 3:00	117,06	97,56	19,50	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	35,24	35,08
11/9/25 4:00	115,39	99,02	16,37	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	34,76	34,60
11/9/25 5:00	117,44	103,03	14,41	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1		1		1	35,12	35,18
11/9/25 6:00	125,33	114,92	10,41	0,01	0	0	1	1	1				1					1		1		1	1	1	37,55	37,56
11/9/25 7:00	140,52	128,91	9,57	2,03	0	0	1	1	1				1					1		1		1	1	1	41,37	41,39
11/9/25 8:00	159,92	145,12	6,43	8,37	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	43,58	43,47
11/9/25 9:00	175,96	157,87	3,92	14,17	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,49	48,53
11/9/25 10:00	185,28	162,05	4,45	18,78	0	0	0	0	0		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 11:00	189,10	163,76	3,90	21,43	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 12:00	193,39	167,13	3,38	22,89	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 13:00	198,89	169,88	6,43	22,58	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 14:00	198,50	167,58	11,24	19,68	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 15:00	195,70	161,25	15,81	18,65	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 16:00	193,35	162,59	15,13	15,63	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 17:00	196,31	169,03	15,91	11,37	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 18:00	194,43	172,89	17,72	3,82	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 19:00	191,21	170,25	20,85	0,11	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 20:00	188,93	164,38	24,55	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 21:00	177,65	152,56	25,10	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 22:00	163,66	139,05	24,61	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,27	48,26
11/9/25 23:00	149,63	129,70	19,92	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1	45,04	44,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω περιορισμού παραγωγής D3,4,5 ΑΗΣ λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/9/25 0:00	138,65	113,66	24,98	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1	45,50	41,54
12/9/25 1:00	129,66	108,73	20,93	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	39,90	38,86
12/9/25 2:00	123,31	102,97	20,33	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	39,11	36,98
12/9/25 3:00	119,93	103,54	16,39	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	35,92	35,92
12/9/25 4:00	117,75	99,93	17,82	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	37,22	35,31
12/9/25 5:00	119,86	105,63	14,23	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1		1	1	35,90	35,91
12/9/25 6:00	127,54	115,10	12,43	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1	1	1	38,16	38,22
12/9/25 7:00	142,29	131,58	8,83	1,88	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	42,51	42,63
12/9/25 8:00	163,53	150,80	4,37	8,36	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	47,84	47,89
12/9/25 9:00	181,16	166,69	0,68	13,79	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 10:00	190,27	171,43	0,64	18,21	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 11:00	191,27	166,83	3,48	20,96	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 12:00	205,72	171,41	2,98	31,33	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 13:00	203,60	176,95	4,12	22,53	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 14:00	203,70	175,96	6,25	21,49	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 15:00	199,21	168,40	11,55	19,26	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 16:00	200,32	171,25	13,39	15,68	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 17:00	202,05	175,40	16,27	10,38	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 18:00	201,93	183,93	14,84	3,16	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 19:00	200,10	183,33	16,72	0,06	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 20:00	197,68	176,40	21,28	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 21:00	187,95	159,61	28,34	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 22:00	173,42	144,99	28,42	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/9/25 23:00	160,54	132,52	28,02	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	47,88	47,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 13 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/9/25 0:00	148,33	120,79	27,53	0,00	0	0	1		1				1					1		1	1	1	1	1	44,55	44,50
13/9/25 1:00	139,85	108,05	31,79	0,00	0	0	1		1				1					1		1	1	1	1	1	42,43	41,89
13/9/25 2:00	133,92	102,66	31,26	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	42,12	40,16
13/9/25 3:00	130,00	94,07	35,93	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	44,61	38,96
13/9/25 4:00	127,45	94,04	33,41	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	46,56	38,21
13/9/25 5:00	127,92	101,57	26,34	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1			1	40,18	38,39
13/9/25 6:00	133,65	113,79	19,85	0,01	0	0	1	1	1				1					1		1	1		1	1	40,09	39,99
13/9/25 7:00	146,86	127,52	17,24	2,09	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1	1	43,98	44,03
13/9/25 8:00	166,29	147,45	10,40	8,44	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,24	48,31
13/9/25 9:00	182,70	148,26	20,26	14,17	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 10:00	190,22	150,16	21,19	18,87	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 11:00	192,56	153,84	17,09	21,63	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 12:00	197,74	157,52	17,29	22,93	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 13:00	203,36	158,69	21,65	23,02	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 14:00	204,80	159,06	23,83	21,92	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 15:00	202,72	159,87	23,26	19,58	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 16:00	201,66	161,85	23,91	15,90	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 17:00	202,07	163,11	28,48	10,48	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 18:00	199,74	164,66	31,82	3,26	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 19:00	196,91	165,66	31,18	0,07	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 20:00	191,76	162,67	29,09	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 21:00	181,90	153,10	28,80	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 22:00	169,78	140,94	28,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 23:00	157,98	130,56	27,42	0,00	0	0	1	1					1	0				1	1	1	1	1	1	1	47,36	47,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 14 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/9/25 0:00	147,82	119,91	27,91	0,00	0		1	1	1		1		1	0				1	1	1	1	1	1	1	44,36	44,32
14/9/25 1:00	140,23	115,64	24,59	0,00	0		1	1	1		1			0				1	1	1			1	1	42,08	42,01
14/9/25 2:00	134,30	112,27	22,04	0,00	0		1	1	1		1			0				1	1	1			1	1	40,29	40,25
14/9/25 3:00	129,81	107,98	21,83	0,00	0		1	1	1		1			0				1	1	1			1	1	39,89	38,89
14/9/25 4:00	126,43	105,63	20,80	0,00	0		1	1	1		1			0				1		1			1	1	40,99	37,90
14/9/25 5:00	127,57	105,16	22,41	0,00	0		1	1	1		1			0				1		1			1	1	41,98	38,25
14/9/25 6:00	132,88	110,73	22,14	0,00	0		1	1	1		1	1		0				1		1	1		1	1	41,68	39,80
14/9/25 7:00	142,99	119,93	21,35	1,71	0		1	1	1		1		0	0	0			1		1	1		1	1	43,22	42,85
14/9/25 8:00	157,30	129,13	20,43	7,74	0		1	1	1		1		0	0	0			1		1	1	1	1	1	47,01	47,08
14/9/25 9:00	169,01	136,07	19,76	13,18	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 10:00	176,18	140,84	18,20	17,15	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 11:00	179,06	141,18	16,80	21,08	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 12:00	183,48	140,62	20,21	22,66	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 13:00	188,69	144,37	21,45	22,86	0		1	1	1		1		0	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 14:00	188,82	144,22	22,89	21,71	0		1	1	1		1		1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 15:00	184,52	142,58	22,85	19,09	0		1	1	1		1		1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
14/9/25 16:00	184,39	144,64	24,18	15,56	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1			1	1		1	48,55	48,55
14/9/25 17:00	186,02	152,57	23,27	10,18	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 18:00	186,17	159,57	23,57	3,02	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 19:00	184,72	162,27	22,40	0,05	0		1	1	1		1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 20:00	181,89	159,65	22,24	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 21:00	173,17	150,90	22,27	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0	1	1			1	0	0	1	1	0	1	48,55	48,55
14/9/25 22:00	160,89	140,08	20,82	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0		1			1	0	0	1	1	0	1	47,94	47,92
14/9/25 23:00	149,00	128,14	20,86	0,00	0		1	1	1	1	1	1	0					1	0	0	1	1	0	1	45,36	44,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1,Ένταξη ΑΕΡ 3 ΑΗΣ για ασφάλεια λόγω φωτιάς πλησίον των Γραμμών Μεταφοράς.

1,Ένταξη ΑΕΡ 1,2,3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετα από αίτημα σταθμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/9/25 0:00	138,47	117,06	21,41	0,00			1	1	1	1	1	1						1			1	1		1	42,42	41,52
15/9/25 1:00	131,08	104,59	26,49	0,00			1	1	1		1	1						1			1	1		1	46,09	39,30
15/9/25 2:00	125,18	97,82	27,36	0,00			1	1	1		1	1						1			1	1		1	47,10	37,51
15/9/25 3:00	121,19	93,98	27,20	0,00			1	1	1		1	1						1			1			1	46,54	36,32
15/9/25 4:00	119,88	94,13	25,75	0,00			1	1	1		1	1						1			1			1	45,14	35,90
15/9/25 5:00	122,54	98,68	23,85	0,00			1	1	1		1	1						1			1			1	46,39	36,72
15/9/25 6:00	130,40	105,56	24,84	0,00			1	1	1		1	1						1			1	1		1	48,03	39,08
15/9/25 7:00	145,55	118,22	25,82	1,52			1	1	1		1	1			1			1			1	1		1	47,70	43,61
15/9/25 8:00	164,67	132,91	24,01	7,76							1	1		1	1			1			1	1	1	1	48,36	48,16
15/9/25 9:00	179,53	147,46	18,66	13,41			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 10:00	187,07	156,06	13,48	17,53			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 11:00	189,44	156,19	12,20	21,04			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 12:00	194,18	153,76	17,83	22,59			1	1	1		1	1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 13:00	200,36	156,67	20,87	22,82			1	1	1		1	1	1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 14:00	200,96	155,30	24,43	21,22			1	1	1		1	1	1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 15:00	194,46	148,78	27,73	17,95			1	1	1		1		1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 16:00	192,35	152,48	24,11	15,76			1	1	1		1		1	1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 17:00	192,10	158,23	23,68	10,19			1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 18:00	190,88	162,63	25,38	2,88			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 19:00	189,95	163,65	26,26	0,04			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 20:00	185,92	161,02	24,89	0,00			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 21:00	174,45	149,91	24,55	0,00			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 22:00	160,95	137,12	23,83	0,00			1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	47,96	47,94
15/9/25 23:00	147,36	125,21	22,15	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,22	44,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 1,2,3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετά από αίτημα σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/9/25 0:00	133,69	115,27	18,43	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	40,11	40,06
16/9/25 1:00	128,02	109,33	18,69	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	37,93	37,94
16/9/25 2:00	123,28	101,78	21,50	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	38,28	36,93
16/9/25 3:00	119,77	98,47	21,30	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	37,33	35,87
16/9/25 4:00	117,68	102,81	14,87	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	35,36	35,26
16/9/25 5:00	120,49	106,90	13,59	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1	1		1	36,04	36,06
16/9/25 6:00	128,49	113,02	15,47	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1		1	38,45	38,49
16/9/25 7:00	144,38	123,73	18,98	1,68	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1	1		1	43,13	43,27
16/9/25 8:00	162,86	144,34	10,90	7,61	0	0	1	1	1				1	1	0	1		1	1	1		1	34,55	47,96
16/9/25 9:00	179,09	160,13	6,44	12,51	0	0	1	1	1				1	1	0	1	1	1	1	1		1	30,70	48,55
16/9/25 10:00	186,70	165,15	5,29	16,26	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,70	48,55
16/9/25 11:00	190,50	166,91	2,80	20,78	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	26,59	48,55
16/9/25 12:00	194,77	169,58	2,60	22,58	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	38,89	48,55
16/9/25 13:00	200,21	174,30	3,11	22,81	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	43,60	48,55
16/9/25 14:00	201,21	175,48	3,84	21,89	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	43,60	48,55
16/9/25 15:00	195,58	170,29	5,69	19,60	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	45,70	48,55
16/9/25 16:00	193,43	168,86	8,96	15,62	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 17:00	193,53	172,13	11,03	10,37	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 18:00	191,61	170,96	17,69	2,95	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 19:00	189,89	170,24	19,61	0,04	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 20:00	187,35	166,04	21,31	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 21:00	175,83	154,45	21,38	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
16/9/25 22:00	161,84	139,22	22,62	0,00	0	0	1	1	1				1	1		1	1	1	1		1	1	48,50	48,10
16/9/25 23:00	148,83	127,38	21,45	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1	1	1	1		1	1	47,88	44,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΑΠ ΔΕΗ εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών (11:00-15:00)
2. ΑΠ Eurowind εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών (08:30-15:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/9/25 0:00	137,14	116,66	20,47	0,00	0	0		1	1				1	0	0	1	1	1	1		1	1	47,18	41,11
17/9/25 1:00	129,04	109,11	19,93	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1		1	1	46,56	38,71
17/9/25 2:00	124,28	104,93	19,35	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	43,85	37,25
17/9/25 3:00	121,08	101,62	19,46	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	42,99	36,31
17/9/25 4:00	119,53	99,62	19,91	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	42,71	35,83
17/9/25 5:00	122,28	101,27	21,01	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1			1		1	1	45,15	36,66
17/9/25 6:00	130,18	110,70	19,47	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1		1	1	44,17	39,00
17/9/25 7:00	146,26	127,92	16,53	1,81	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1		1	1	43,80	43,84
17/9/25 8:00	164,98	140,37	15,99	8,61	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1	48,15	48,17
17/9/25 9:00	180,01	149,15	16,90	13,96	0	0	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/9/25 10:00	186,05	151,20	17,06	17,79	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 11:00	188,93	149,63	18,20	21,10	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 12:00	192,23	150,13	18,83	23,28	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 13:00	196,17	152,79	19,79	23,59	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 14:00	196,52	154,99	18,98	22,56	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 15:00	190,48	148,99	21,25	20,24	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 16:00	185,79	148,14	21,12	16,53	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 17:00	186,61	156,10	19,39	11,12	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
17/9/25 18:00	188,59	167,83	17,52	3,25	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/9/25 19:00	183,42	167,52	15,87	0,03	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/9/25 20:00	176,90	158,84	18,06	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
17/9/25 21:00	163,96	142,79	21,17	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,31	48,27
17/9/25 22:00	149,15	127,49	21,66	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	46,09	44,74
17/9/25 23:00	137,26	117,23	20,02	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	1	1	1	43,42	41,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/9/25 0:00	126,71	104,20	22,51	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	43,29	37,96
18/9/25 1:00	119,06	97,55	21,50	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	35,81	35,69
18/9/25 2:00	113,98	90,72	23,25	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	36,15	34,15
18/9/25 3:00	113,24	89,06	24,18	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	35,08	33,95
18/9/25 4:00	112,57	89,19	23,38	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	33,83	33,73
18/9/25 5:00	115,44	92,17	23,27	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	36,06	34,65
18/9/25 6:00	123,67	97,69	25,98	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	46,68	37,05
18/9/25 7:00	139,73	110,95	26,82	1,95	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1		1	48,16	41,87
18/9/25 8:00	162,97	129,82	24,13	9,02	0	0	1	1					1	1	1					1	1	1		1	48,17	47,84
18/9/25 9:00	177,66	136,07	26,88	14,71	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1		1	48,55	48,55
18/9/25 10:00	179,83	133,56	27,16	19,11	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/9/25 11:00	180,64	132,92	25,76	21,96	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 12:00	180,92	129,97	27,65	23,30	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 13:00	186,34	129,32	33,41	23,61	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 14:00	185,30	127,82	35,07	22,42	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 15:00	180,32	124,61	36,11	19,60	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 16:00	178,45	126,41	36,51	15,53	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 17:00	180,19	132,97	37,34	9,88	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 18:00	180,02	141,82	35,64	2,56	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 19:00	181,03	145,58	35,43	0,02	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55
18/9/25 20:00	178,34	141,94	36,40	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55
18/9/25 21:00	164,70	130,26	34,43	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,40
18/9/25 22:00	150,59	119,98	30,61	0,00	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	48,55	45,19
18/9/25 23:00	137,75	109,75	28,00	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1	1	1	48,55	41,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/9/25 0:00	127,30	104,76	22,53	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	48,42	38,15
19/9/25 1:00	118,69	100,22	18,48	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1	1	1	46,99	35,58
19/9/25 2:00	112,75	94,95	17,80	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1	1	1	43,68	33,77
19/9/25 3:00	109,04	87,41	21,64	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1		1	37,23	32,69
19/9/25 4:00	107,28	83,80	23,48	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1		1	37,68	32,13
19/9/25 5:00	112,04	88,76	23,27	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1		1	34,02	33,60
19/9/25 6:00	122,02	100,46	21,56	0,00	0	0	1	1	0				1	0	0			1	1	1	1	1	36,46	36,55
19/9/25 7:00	139,51	116,74	20,79	1,98	0	0	1	1	0				1		1			1	1	1	1	1	41,74	41,81
19/9/25 8:00	156,44	127,97	19,10	9,37	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	46,74	46,81
19/9/25 9:00	169,83	139,39	15,49	14,95	0	0	1	1	0	1			1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 10:00	173,84	139,56	14,99	19,29	0	0	1	1	0	1			1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 11:00	175,34	138,09	15,11	22,14	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 12:00	178,52	139,70	15,36	23,46	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 13:00	182,11	143,36	15,27	23,48	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 14:00	169,98	142,17	5,65	22,16	0	0	1	1	0				1	1	1			1	1	1	1	1	43,09	48,41
19/9/25 15:00	164,35	139,29	5,65	19,41	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	38,39	48,01
19/9/25 16:00	163,55	144,21	4,26	15,09	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	35,70	48,55
19/9/25 17:00	165,41	152,10	4,48	8,84	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	39,98	48,55
19/9/25 18:00	165,86	155,55	7,95	2,36	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	47,97	48,55
19/9/25 19:00	167,76	154,40	13,34	0,02	0	0	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 20:00	165,11	149,61	15,49	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/9/25 21:00	155,53	136,96	18,57	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	46,70	46,66
19/9/25 22:00	142,83	129,14	13,69	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	42,91	42,82
19/9/25 23:00	131,85	118,15	13,70	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	39,61	39,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μετρήσεις καυσαερίων στον ΑΕΡ1 (09:00-11:00) και στον ΑΕΡ2 (18:00-20:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 21 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/9/25 0:00	114,54	108,11	6,43	0,00	0	0	1	1					1	0	0		1	1	1	1	1	1	30,60	29,17
21/9/25 1:00	108,27	101,94	6,33	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	28,19	28,23
21/9/25 2:00	103,45	96,80	6,64	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	27,16	27,07
21/9/25 3:00	100,59	96,06	4,53	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	24,23	24,27
21/9/25 4:00	99,76	95,92	3,84	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	23,46	23,46
21/9/25 5:00	102,49	100,88	1,61	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	26,02	26,15
21/9/25 6:00	108,30	107,71	0,60	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	31,79	31,83
21/9/25 7:00	117,62	114,83	0,90	1,89	0	0	1	1	1				1		0				1	1	1	1	32,57	32,37
21/9/25 8:00	132,43	122,53	0,89	9,01	0	0	1	1	1				1	1	0	1			1	1	1	1	34,07	33,91
21/9/25 9:00	144,73	129,12	0,39	15,22	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	39,87	39,93
21/9/25 10:00	150,83	130,81	1,09	18,93	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	43,22	43,34
21/9/25 11:00	152,92	129,71	1,54	21,67	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	42,70	42,78
21/9/25 12:00	155,72	130,09	2,52	23,10	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	43,94	43,98
21/9/25 13:00	158,57	132,89	2,75	22,92	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	46,90	47,04
21/9/25 14:00	158,16	133,05	3,00	22,11	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,16	47,26
21/9/25 15:00	154,64	131,94	3,07	19,63	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	45,92	45,97
21/9/25 16:00	154,97	135,34	3,82	15,81	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	46,41	46,46
21/9/25 17:00	158,79	142,47	6,07	10,25	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,56	47,56
21/9/25 18:00	159,22	148,04	8,95	2,22	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,73	47,72
21/9/25 19:00	161,31	148,16	13,14	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	48,31	48,31
21/9/25 20:00	157,47	143,23	14,24	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1			1		1	1	47,29	47,25
21/9/25 21:00	147,60	132,08	15,51	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	44,32	44,27
21/9/25 22:00	135,62	120,01	15,60	0,00	0	0	1	1	1				1	1		1		1	1	0	1	1	40,75	40,61
21/9/25 23:00	124,24	111,99	12,25	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0	1	1	37,26	37,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/9/25 0:00	114,34	103,55	10,79	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0	1	1	32,21	32,16
22/9/25 1:00	107,57	95,25	12,32	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	31,29	31,19
22/9/25 2:00	103,45	89,44	14,01	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	28,62	27,19
22/9/25 3:00	101,22	87,20	14,01	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	29,01	24,86
22/9/25 4:00	100,13	87,77	12,36	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	25,06	23,86
22/9/25 5:00	103,76	92,19	11,57	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	27,27	27,47
22/9/25 6:00	112,53	103,10	9,43	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0	1		1	1	0		1	32,48	32,45
22/9/25 7:00	127,89	118,35	7,79	1,75	0	0	0	1	1				1	1		1		1	1	0	1	1	38,13	38,26
22/9/25 8:00	146,07	130,45	6,75	8,87	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	43,66	43,74
22/9/25 9:00	159,48	142,61	1,92	14,96	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	33,44	47,74
22/9/25 10:00	165,62	145,71	0,77	19,15	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	30,70	48,55
22/9/25 11:00	167,33	144,75	0,72	21,86	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	0	1	1	30,70	48,55
22/9/25 12:00	170,13	146,33	0,64	23,16	0	0	0	1	1			1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	33,94	48,55
22/9/25 13:00	174,00	146,65	4,15	23,20	0	0	0	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	47,24	48,55
22/9/25 14:00	172,48	145,72	4,68	22,08	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 15:00	167,05	140,92	6,42	19,71	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 16:00	165,77	141,86	7,99	15,92	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 17:00	167,15	148,55	8,36	10,24	0	0	0	1	1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 18:00	166,18	154,22	9,57	2,39	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 19:00	168,33	157,97	10,35	0,01	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
22/9/25 20:00	164,76	153,96	10,79	0,00	0	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	48,53	48,53
22/9/25 21:00	152,47	142,20	10,27	0,00	0	0	0	0	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	45,79	45,72
22/9/25 22:00	137,75	131,08	6,67	0,00	0	0	0	0	1		1		1		1	1	1	1	1	1		1	41,36	41,30
22/9/25 23:00	125,32	118,92	6,40	0,00	0	0	0	1	1		1		1	0	0	1	1	1	1	1		1	37,60	37,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/9/25 0:00	114,79	106,93	7,85	0,00	0	0	0	1	1				1				1	1	1	1	1		1	34,40	34,36
23/9/25 1:00	107,18	97,47	9,71	0,00	0	0	0	1	1				1				1		1	1	1		1	32,15	32,12
23/9/25 2:00	102,94	90,46	12,48	0,00	0	0	0	1	1				1				1		1	1	1		1	31,00	30,86
23/9/25 3:00	101,26	86,89	14,37	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1		1	32,26	30,34
23/9/25 4:00	100,14	88,42	11,71	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1		1	30,30	30,01
23/9/25 5:00	103,91	94,65	9,25	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1		1	31,07	31,10
23/9/25 6:00	113,66	106,88	6,78	0,00	0	0	0	1	1				1						1	1	1	1	1	33,98	34,03
23/9/25 7:00	128,81	123,07	4,09	1,65	0	0	0	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	38,52	38,55
23/9/25 8:00	147,07	135,29	2,91	8,87	0	0	0	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	43,94	44,06
23/9/25 9:00	161,10	143,83	2,27	15,00	0	0	0	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,13	48,16
23/9/25 10:00	166,72	145,06	2,78	18,88	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/25 11:00	168,48	143,23	3,66	21,59	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 12:00	171,31	142,83	5,63	22,85	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 13:00	173,97	145,55	5,98	22,44	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 14:00	174,28	145,95	6,78	21,55	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 15:00	168,34	140,56	8,40	19,38	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 16:00	166,33	141,88	8,91	15,54	0	0	0	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 17:00	167,52	148,47	9,22	9,83	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 18:00	167,24	154,28	10,76	2,20	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 19:00	169,28	156,97	12,30	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 20:00	164,40	153,70	10,71	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,50	48,47
23/9/25 21:00	152,20	143,42	8,78	0,00	0	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	45,72	45,65
23/9/25 22:00	137,64	128,58	9,06	0,00	0	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	41,22	41,17
23/9/25 23:00	124,90	115,35	9,55	0,00	0		1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	34,23	34,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/9/25 0:00	114,28	102,74	11,54	0,00	0	0		1	1				1	0	0	1	1	1	1	1		1	32,71	32,48
24/9/25 1:00	107,75	92,92	14,83	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1		1	1	1		1	32,49	31,78
24/9/25 2:00	103,88	86,60	17,27	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	34,56	31,13
24/9/25 3:00	101,59	82,78	18,81	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	35,38	30,41
24/9/25 4:00	101,25	81,42	19,83	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	36,14	30,31
24/9/25 5:00	104,39	85,80	18,59	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1			1	1		1	33,96	31,26
24/9/25 6:00	113,75	97,72	16,03	0,00	0	0	1		1				1	0	0	1		1	1	1		1	35,16	34,05
24/9/25 7:00	128,60	112,28	14,88	1,44	0	0	1		1				1		1	1		1	1	1		1	38,45	38,51
24/9/25 8:00	144,51	122,94	13,57	7,99	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	43,21	43,34
24/9/25 9:00	159,86	130,86	15,00	14,00	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	47,81	47,83
24/9/25 10:00	166,07	130,77	16,79	18,52	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
24/9/25 11:00	167,36	126,17	19,91	21,28	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1	1		1	48,55	48,55
24/9/25 12:00	169,43	124,85	21,55	23,02	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,55
24/9/25 13:00	169,38	121,52	24,92	22,94	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,55
24/9/25 14:00	166,41	121,27	22,97	22,17	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,55
24/9/25 15:00	163,51	124,34	19,56	19,61	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,53
24/9/25 16:00	160,80	123,33	21,69	15,77	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,37	48,19
24/9/25 17:00	161,85	125,36	26,80	9,69	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1			1	48,55	48,42
24/9/25 18:00	162,36	134,43	25,91	2,02	0	0	1		1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,52
24/9/25 19:00	166,31	139,93	26,38	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,55	48,55
24/9/25 20:00	162,68	135,13	27,55	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1	48,50	48,35
24/9/25 21:00	151,28	121,50	29,78	0,00	0	0	1	1	1				1		1	1		1	1		1	1	48,55	45,39
24/9/25 22:00	138,09	108,16	29,93	0,00	0	0	1	1	1				1			1		1	1		1	1	48,55	41,41
24/9/25 23:00	125,42	95,47	29,94	0,00	0	0		1	1				1	0	0	1		1	1		1	1	48,55	37,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/9/25 0:00	115,89	84,67	31,22	0,00	0	0		1	1				1				1		1	1			1	48,55	34,76
25/9/25 1:00	109,17	77,50	31,68	0,00	0	0		1	1				1				1		1	1			1	47,68	32,72
25/9/25 2:00	104,89	73,73	31,16	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	42,97	31,44
25/9/25 3:00	102,49	72,67	29,82	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	37,65	30,70
25/9/25 4:00	102,05	73,12	28,93	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	41,46	30,56
25/9/25 5:00	105,83	75,20	30,63	0,00	0	0		1	1				1						1	1			1	46,59	31,70
25/9/25 6:00	115,32	83,90	31,42	0,00	0	0		1	1				1						1	1		1	1	48,25	34,58
25/9/25 7:00	130,15	100,55	28,05	1,55	0	0	1	1	1				1						1	1		1	1	48,05	38,99
25/9/25 8:00	147,75	110,96	28,16	8,63	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	48,26	44,25
25/9/25 9:00	161,40	120,95	25,71	14,74	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,53	48,07
25/9/25 10:00	167,91	123,68	25,21	19,02	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 11:00	170,21	119,51	28,71	22,00	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 12:00	172,88	120,62	28,70	23,56	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 13:00	175,46	123,21	28,49	23,77	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 14:00	173,14	121,64	28,91	22,59	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 15:00	168,33	120,11	27,99	20,22	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 16:00	166,25	121,36	28,59	16,31	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 17:00	167,35	128,43	28,86	10,05	0	0	1		1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 18:00	166,89	134,92	30,05	1,92	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 19:00	168,66	136,64	32,02	0,01	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,55
25/9/25 20:00	163,43	132,38	31,05	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1				1	1		1	1	48,55	48,40
25/9/25 21:00	151,78	123,39	28,39	0,00	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	48,27	45,51
25/9/25 22:00	137,60	111,04	26,56	0,00	0	0	1	1	1				1		1				1	1		1	1	47,10	41,25
25/9/25 23:00	125,90	100,65	25,25	0,00	0	0	1	1	1				1						1	1		1	1	46,61	37,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 26 Οκτώβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/10/25 0:00	83,40	72,63	10,77	0,00				1	1				1					1	1		1		24,17	23,93
26/10/25 1:00	78,68	69,14	9,54	0,00				1	1				1					1	1		1		23,36	23,31
26/10/25 2:00	75,92	67,60	8,32	0,00				1	1				1					1	1		1		20,94	20,98
26/10/25 3:00	74,18	66,94	7,24	0,00				1	1				1					1	1		1		19,26	19,24
26/10/25 4:00	74,09	67,03	7,07	0,00				1	1				1					1	1		1		20,17	19,08
26/10/25 5:00	77,29	75,00	2,29	0,00				1	1				1					1	1		1		21,96	22,04
26/10/25 6:00	83,91	77,60	6,11	0,19				1	1				1					1	1	1	1		22,27	21,89
26/10/25 7:00	92,10	81,37	7,50	3,23				1	1				1					1	1	1	1		28,23	26,43
26/10/25 8:00	101,20	85,86	5,59	9,74				1	1				1					1	1	1	1		29,22	28,82
26/10/25 9:00	103,19	87,76	2,56	12,87				1	1				1					1	1	1	1		28,34	28,04
26/10/25 10:00	109,24	88,06	2,00	19,18				1	1				1					1	1	1	1	1	23,53	22,74
26/10/25 11:00	107,51	87,28	3,73	16,50				1	1				1					1	1	1	1		30,89	26,82
26/10/25 12:00	113,05	87,98	3,55	21,52			1	1	1				1					1	1	1	1		15,78	10,45
26/10/25 13:00	113,23	86,53	7,99	18,72			1	1	1				1					1	1	1	1		23,26	20,83
26/10/25 14:00	109,35	87,28	5,53	16,54			1	1	1				1					1	1		1		26,65	23,55
26/10/25 15:00	105,34	90,73	3,20	11,42			1	1	1				1					1	1		1		24,59	24,66
26/10/25 16:00	105,15	98,75	2,65	3,75			1	1	1				1					1	1		1		29,15	29,09
26/10/25 17:00	110,59	109,59	0,88	0,11			1	1	1				1					1	1		1	1	32,13	32,54
26/10/25 18:00	114,18	113,21	0,96	0,00			1	1	1				1					1	1		1	1	34,04	34,15
26/10/25 19:00	112,27	111,02	1,25	0,00			1	1	1				1					1	1		1	1	33,63	33,56
26/10/25 20:00	108,53	107,80	0,72	0,00			1	1	1				1					1	1		1	1	31,71	31,76
26/10/25 21:00	101,01	99,74	1,27	0,00			1		1				1					1	1		1	1	27,85	27,79
26/10/25 22:00	91,26	89,01	2,25	0,00			1		1				1					1	1		1	1	27,15	27,21
26/10/25 23:00	83,99	81,89	2,09	0,00			1		1				1					1	1		1		25,16	25,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 27 Οκτώβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/10/25 0:00	78,07	75,29	2,78	0,00			1		1				1					1	1		1		22,71	22,60
27/10/25 1:00	74,23	70,33	3,90	0,00			1		1				1					1	1		1		19,54	18,99
27/10/25 2:00	72,03	70,11	1,92	0,00			1		1				1					1	1		1		17,03	16,87
27/10/25 3:00	71,68	70,55	1,13	0,00			1		1				1					1	1		1		16,59	16,44
27/10/25 4:00	72,12	71,16	0,96	0,00			1		1				1					1	1		1		16,82	16,89
27/10/25 5:00	74,74	73,29	1,45	0,00			1		1		1							1	1		1	1	15,74	15,37
27/10/25 6:00	83,61	81,15	2,37	0,09			1		1		1							1	1		1	1	20,87	20,95
27/10/25 7:00	94,65	88,75	3,71	2,20			1		1		1							1	1		1	1	28,25	28,27
27/10/25 8:00	106,21	90,43	6,54	9,24			1		1		1					1			1		1	1	29,77	29,84
27/10/25 9:00	113,54	91,59	8,21	13,74			1		1		1					1			1		1	1	34,04	34,05
27/10/25 10:00	115,45	90,44	8,71	16,30			1		1		1					1			1		1	1	34,56	34,56
27/10/25 11:00	111,52	87,87	11,07	12,58			1		1		1					1			1		1	1	33,70	33,39
27/10/25 12:00	116,06	91,58	12,15	12,33			1		1		1					1			1		1	1	34,83	34,80
27/10/25 13:00	121,16	96,37	12,08	12,71			1		1		1					1			1		1	1	36,45	36,27
27/10/25 14:00	115,77	96,40	11,22	8,15			1		1		1					1			1		1	1	34,67	34,74
27/10/25 15:00	110,95	96,83	9,93	4,20			1		1		1					1			1		1	1	33,27	33,28
27/10/25 16:00	110,94	99,33	9,68	1,94			1		1		1			1		1			1		1	1	33,39	33,26
27/10/25 17:00	116,94	108,15	8,76	0,04			1		1		1			1		1			1		1	1	34,98	35,04
27/10/25 18:00	120,04	110,78	9,26	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1	1	36,00	35,97
27/10/25 19:00	118,84	106,87	11,97	0,00			1		1		1			1			1		1		1	1	35,73	35,60
27/10/25 20:00	114,57	99,52	15,04	0,00			1		1		1			1			1		1		1	1	34,49	34,34
27/10/25 21:00	106,37	92,83	13,53	0,00			1		1		1			1			1		1		1	1	32,39	31,89
27/10/25 22:00	93,77	77,71	16,06	0,00			1		1		1								1		1	1	32,93	28,11
27/10/25 23:00	85,09	68,02	17,07	0,00			1		1		1								1		1	1	37,51	25,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 28 Οκτώβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/10/25 0:00	79,59	61,43	18,16	0,00			1		1		1								1		1	1	39,68	23,85
28/10/25 1:00	75,56	54,55	21,01	0,00			1		1		1								1			1	34,18	22,66
28/10/25 2:00	76,49	55,55	20,94	0,00			1		1		1								1			1	33,14	22,90
28/10/25 3:00	75,52	57,86	17,65	0,00			1		1		1								1			1	41,29	22,65
28/10/25 4:00	75,36	59,93	15,42	0,00			1		1		1								1			1	31,60	22,57
28/10/25 5:00	79,07	65,62	13,45	0,00			1		1		1								1			1	27,84	23,67
28/10/25 6:00	84,86	72,68	12,07	0,11			1		1		1								1		1	1	25,92	25,42
28/10/25 7:00	94,28	83,61	8,64	2,03			1		1		1				1				1		1	1	28,21	28,25
28/10/25 8:00	101,74	88,30	6,05	7,39			1		1		1				1				1		1	1	30,50	30,49
28/10/25 9:00	107,90	92,53	4,75	10,62			1		1		1				1				1		1	1	32,38	32,41
28/10/25 10:00	110,77	95,20	2,85	12,72			1		1		1				1				1		1	1	33,01	33,00
28/10/25 11:00	109,84	92,42	4,05	13,38			1		1		1				1				1		1	1	32,95	32,95
28/10/25 12:00	111,87	94,29	6,46	11,13			1		1		1	1			1				1		1	1	33,51	33,48
28/10/25 13:00	114,70	88,93	11,65	14,12			1		1		1				1				1		1	1	34,44	34,44
28/10/25 14:00	110,16	84,01	13,62	12,52			1		1		1				1				1		1	1	33,08	33,07
28/10/25 15:00	105,27	77,69	17,06	10,52			1		1		1				1				1		1	1	32,43	31,56
28/10/25 16:00	103,40	78,86	21,62	2,91			1		1		1				1				1		1	1	36,73	31,01
28/10/25 17:00	109,75	93,75	15,98	0,03			1		1		1				1				1		1	1	35,90	32,88
28/10/25 18:00	113,68	97,65	16,03	0,00			1		1		1				1				1	1	1	1	34,65	34,09
28/10/25 19:00	112,08	95,37	16,71	0,00			1		1		1				1				1	1	1	1	34,92	33,58
28/10/25 20:00	107,80	92,91	14,89	0,00			1		1		1				1				1	1	1	1	32,76	32,33
28/10/25 21:00	100,43	88,88	11,54	0,00			1		1		1				1				1	1	1	1	30,17	30,14
28/10/25 22:00	90,48	71,55	18,93	0,00					1		1								1	1	1	1	28,61	27,09
28/10/25 23:00	81,85	67,85	14,01	0,00			1				1								1		1	1	25,56	23,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ένταξη ΑΕΡ3 λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριώτητας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/10/25 0:00	77,10	64,45	12,64	0,00	0	0	1				1										1	0			22,34	22,21
29/10/25 1:00	72,61	57,59	15,03	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	22,84	21,19
29/10/25 2:00	71,16	54,87	16,29	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	31,20	21,35
29/10/25 3:00	70,00	53,92	16,08	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	32,92	21,01
29/10/25 4:00	70,83	55,92	14,91	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	30,27	21,21
29/10/25 5:00	75,28	59,86	15,42	0,00	0	0	1		1		1										1	0		1	25,05	22,62
29/10/25 6:00	83,62	64,22	19,16	0,25	0	0	1		1		1										1	0	1	1	31,67	25,07
29/10/25 7:00	96,00	67,60	22,89	5,51	0	0	1	1			1										1	0	1	1	37,61	27,03
29/10/25 8:00	105,38	70,75	21,83	12,80	0	0	1	1			1										1	0	1	1	38,80	31,54
29/10/25 9:00	111,35	74,47	19,35	17,53	0	0	1	1			1										1	0	1	1	36,57	33,37
29/10/25 10:00	113,15	72,51	20,23	20,42	0	0		1	1		1										1	0	1	1	37,72	31,61
29/10/25 11:00	112,36	72,85	17,86	21,64	0	0		1	1		1										1	0	1	1	34,51	33,72
29/10/25 12:00	112,39	74,89	16,08	21,42	0	0		1	1		1										1	0	1	1	34,40	33,67
29/10/25 13:00	112,38	77,98	14,50	19,90	0	0		1	1		1										1	0	1	1	33,69	33,66
29/10/25 14:00	109,82	77,74	15,24	16,85	0	0		1	1		1										1	0	1	1	33,33	32,95
29/10/25 15:00	103,84	79,41	12,83	11,61	0	0		1	1		1										1	0	1	1	31,19	31,14
29/10/25 16:00	102,74	88,73	10,42	3,59	0	0		1	1		1				1						1	0	1	1	30,82	30,82
29/10/25 17:00	108,42	100,50	7,88	0,04	0	0		1	1		1				1			1			1	0	1	1	32,50	32,53
29/10/25 18:00	111,51	101,54	9,97	0,00	0	0		1	1		1		1		1			1			1	0	1	1	33,47	33,46
29/10/25 19:00	109,52	101,33	8,19	0,00	0	0		1	1				1		1			1			1	0	1	1	32,88	32,88
29/10/25 20:00	105,80	99,20	6,60	0,00	0	0		1	1				1		1			1			1	0	1	1	31,76	31,75
29/10/25 21:00	97,66	90,01	7,64	0,00	0	0		1	1				1		1			1			1	0	1	1	28,75	28,77
29/10/25 22:00	87,95	79,74	8,21	0,00	0	0			1				1					1			1	0	1	1	26,14	26,07
29/10/25 23:00	79,97	73,29	6,68	0,00	0	0			1				1					1			1	0	1	1	23,60	23,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2025	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/10/25 0:00	73,55	68,17	5,38	0,00	0	0		1	1				1				1			1	0		1	18,69	18,60
30/10/25 1:00	70,09	65,28	4,80	0,00	0	0		1	1				1				1			1	0		1	15,33	15,20
30/10/25 2:00	68,20	64,94	3,26	0,00	0	0		1	1				1				1			1	0		1	13,80	13,83
30/10/25 3:00	67,19	64,26	2,93	0,00	0	0		1	1				1							1	0		1	19,56	19,57
30/10/25 4:00	67,90	65,29	2,60	0,00	0	0		1	1				1							1	0		1	20,09	20,11
30/10/25 5:00	71,92	69,54	2,38	0,00	0	0		1	1				1							1	0		1	20,81	20,63
30/10/25 6:00	78,71	76,83	1,63	0,25	0	0		1	1				1				1			1	0		1	21,62	21,00
30/10/25 7:00	90,78	84,02	1,31	5,46	0	0		1	1				1				1	1		1	0		1	22,96	23,08
30/10/25 8:00	99,63	85,26	1,82	12,55	0	0		1	1				1				1	1		1	0		1	24,77	24,82
30/10/25 9:00	105,47	83,79	4,68	17,00	0	0		1	1				1				1	1		1	0		1	26,34	26,30
30/10/25 10:00	107,44	83,39	4,50	19,56	0	0		1	1				1				1	1		0	0		1	32,11	32,15
30/10/25 11:00	107,56	81,93	4,72	20,91	0	0		1	1				1				1	1		0	0		1	31,63	31,70
30/10/25 12:00	108,00	82,54	4,41	21,06	0	0		1	1				1				1	1		0	0		1	31,96	31,91
30/10/25 13:00	107,93	83,69	4,49	19,75	0	0		1	1				1				1	1		0	0		1	32,24	32,27
30/10/25 14:00	106,38	85,73	3,79	16,86	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0		1	29,68	29,56
30/10/25 15:00	100,33	85,83	2,93	11,57	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0		1	27,09	27,16
30/10/25 16:00	98,88	92,05	3,39	3,43	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0		1	29,64	29,63
30/10/25 17:00	104,76	101,62	3,10	0,03	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0	1	1	31,38	31,39
30/10/25 18:00	106,83	104,16	2,67	0,00	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0	1	1	32,03	32,02
30/10/25 19:00	105,51	101,90	3,62	0,00	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0	1	1	31,67	31,66
30/10/25 20:00	101,51	97,85	3,66	0,00	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0	1	1	30,48	30,46
30/10/25 21:00	93,95	90,63	3,32	0,00	0	0		1	1				1		1		1	1		0	0	1	1	25,51	25,47
30/10/25 22:00	84,15	80,93	3,22	0,00	0	0		1	1				1				1	1		0	0	1	1	22,09	21,94
30/10/25 23:00	76,88	74,27	2,62	0,00	0	0		1	1				1				1	1		0	0	1	1	14,75	14,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/10/25 0:00	71,55	68,89	2,65	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0	1	1	14,49	14,50
31/10/25 1:00	68,13	65,60	2,53	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0	1	1	13,24	13,18
31/10/25 2:00	66,08	63,72	2,36	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0		1	16,10	16,33
31/10/25 3:00	65,25	63,66	1,59	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0		1	17,58	17,56
31/10/25 4:00	65,92	64,55	1,37	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0		1	18,18	18,18
31/10/25 5:00	69,97	69,26	0,71	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0		1	20,51	20,31
31/10/25 6:00	76,42	75,43	0,83	0,16	0	0		1	1				1	0	0		1			0	0	1	1	21,16	21,21
31/10/25 7:00	87,61	82,08	1,00	4,53	0	0		1	1				1				1	1		0	0	1	1	23,50	23,39
31/10/25 8:00	95,67	83,21	0,53	11,93	0	0		1	1				1				1	1		0	0	1	1	21,43	21,38
31/10/25 9:00	101,68	85,50	0,44	15,74	0	0		1	1				1				1	1		0	0	1	1	23,58	23,62
31/10/25 10:00	104,28	86,25	1,01	17,01	0	0		1	1				1				1	1		0	0	1	1	24,99	24,97
31/10/25 11:00	103,90	90,18	1,28	12,44	0	0			1				1				1	1		0	0	1	1	27,43	26,01
31/10/25 12:00	103,67	90,22	1,41	12,04	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	29,34	29,27
31/10/25 13:00	104,89	86,10	2,17	16,61	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	25,97	25,98
31/10/25 14:00	102,12	85,99	2,05	14,08	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	25,80	25,83
31/10/25 15:00	96,55	87,24	1,46	7,85	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	26,25	26,26
31/10/25 16:00	95,90	91,93	2,04	1,93	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	28,75	28,75
31/10/25 17:00	101,29	95,39	5,86	0,04	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	30,36	30,36
31/10/25 18:00	102,45	96,15	6,30	0,00	0	0	1		1				1		1		1	1		0	0	1	1	30,72	30,71
31/10/25 19:00	100,73	93,86	6,86	0,00	0	0	1		1				1		1		1	1		0	0	1	1	30,22	30,19
31/10/25 20:00	97,05	90,24	6,81	0,00	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	29,04	29,02
31/10/25 21:00	89,36	85,54	3,82	0,00	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	26,36	26,25
31/10/25 22:00	81,07	77,40	3,67	0,00	0	0	1		1				1				1	1		0	0	1	1	18,85	18,81
31/10/25 23:00	74,60	69,21	5,39	0,00	0	0	1						1	0	0		1	1		0	0	1	1	20,82	21,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 1 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/11/25 0:00	69,46	63,91	5,55	0,00	0	0	1						1	0	0	1	1		0	0	1	1	20,74	20,69
1/11/25 1:00	66,35	58,26	8,09	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0	0	1	1	19,26	19,09
1/11/25 2:00	64,20	55,13	9,07	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0	0	1	1	19,46	19,27
1/11/25 3:00	63,26	55,07	8,19	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0	0	1	1	19,01	18,96
1/11/25 4:00	63,04	56,20	6,84	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0	0	1	1	18,94	18,92
1/11/25 5:00	65,93	57,73	8,20	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0	0	1	1	19,76	19,77
1/11/25 6:00	71,41	62,27	9,09	0,05	0	0	1						1	0	0	1	1		0	0	1	1	21,06	21,14
1/11/25 7:00	79,32	66,28	8,80	4,24	0	0	1		1				1				1		0	0	1	1	19,32	17,84
1/11/25 8:00	88,39	60,64	16,70	11,06	0	0	1		1				1				1		0	0	1	1	27,48	21,16
1/11/25 9:00	95,60	59,93	19,33	16,33	0	0	1		1				1						0	0	1	1	39,89	28,62
1/11/25 10:00	99,29	60,46	19,65	19,18	0	0	1		1				1						0	0	1	1	42,62	29,72
1/11/25 11:00	97,72	64,51	16,25	16,97	0	0	1		1				1						0	0	1	1	36,72	29,33
1/11/25 12:00	97,96	68,43	12,62	16,91	0	0	1		1				1						0		1	1	29,71	29,31
1/11/25 13:00	97,11	76,90	11,24	8,97	0	0	1		1				1				1		0		1	1	29,16	29,12
1/11/25 14:00	94,96	74,84	13,18	6,94	0	0	1		1				1				1		0		1	1	28,53	28,54
1/11/25 15:00	91,23	70,90	16,15	4,18	0	0	1		1				1				1		0		1	1	27,36	27,35
1/11/25 16:00	89,27	67,77	19,18	2,33	0	0	1		1				1				1		0		1	1	28,23	26,75
1/11/25 17:00	94,28	67,62	26,63	0,03	0	0	1		1				1				1		0		1	1	30,05	28,25
1/11/25 18:00	95,50	67,29	28,21	0,00	0	0	1		1				1				1		0		1	1	29,07	28,64
1/11/25 19:00	93,49	66,05	27,44	0,00	0	0	1		1				1				1		0		1	1	28,83	28,07
1/11/25 20:00	89,26	62,90	26,36	0,00	0	0	1		1				1				1		0		1	1	28,34	26,79
1/11/25 21:00	83,56	58,86	24,70	0,00	0	0	1						1				1		0		1	1	26,15	25,11
1/11/25 22:00	76,58	53,74	22,84	0,00	0	0	1						1				1		0		1	1	24,13	22,99
1/11/25 23:00	70,89	51,01	19,88	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0		1	1	24,91	21,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 2 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/11/25 0:00	66,38	47,59	18,78	0,00	0	0	1						1	0	0		1		0		1	1	29,98	19,93
2/11/25 1:00	63,05	44,89	18,16	0,00	0	0	1						1	0	0				0		1	1	26,08	18,90
2/11/25 2:00	61,16	43,43	17,72	0,00	0	0	1						1	0	0				0		1	1	28,37	18,34
2/11/25 3:00	60,23	42,41	17,82	0,00	0	0	1						1	0	0				0		1	1	27,36	18,06
2/11/25 4:00	60,15	42,61	17,54	0,00	0	0	1						1	0	0				0		1	1	25,64	18,01
2/11/25 5:00	61,68	44,58	17,10	0,00	0	0	1						1	0	0				0		1	1	25,08	18,52
2/11/25 6:00	64,23	50,99	13,17	0,07	0	0	1						1			1			0		1	1	25,57	19,25
2/11/25 7:00	69,21	53,90	11,06	4,26	0	0	1						1			1			0		1	1	22,92	20,75
2/11/25 8:00	76,45	58,89	6,13	11,43	0	0	1						1			1			0		1	1	22,88	22,93
2/11/25 9:00	80,30	64,10	1,92	14,29	0	0	1						1			1			0		1	1	23,98	23,98
2/11/25 10:00	82,58	64,94	2,21	15,42	0	0	1						1			1			0		1	1	24,62	24,51
2/11/25 11:00	83,05	65,25	2,65	15,14	0	0	1			0			1			1			0		1	1	22,14	21,74
2/11/25 12:00	83,23	69,18	2,60	11,45	0	0	1						1		1	1			0		1	1	23,78	23,89
2/11/25 13:00	82,63	67,98	1,81	12,85	0	0	1						1		1	1			0		1	1	22,29	22,23
2/11/25 14:00	79,79	65,72	1,96	12,12	0	0	1						1		1	1			0		1	1	20,17	20,21
2/11/25 15:00	75,88	67,68	2,24	5,97	0	0	1						1		1	1			0		1	1	21,80	21,88
2/11/25 16:00	74,93	71,39	2,38	1,16	0	0	1						1		1	1			0		1	1	22,46	22,46
2/11/25 17:00	78,79	75,10	3,67	0,02	0	0	1						1		1	1			0		1	1	23,57	23,59
2/11/25 18:00	80,82	77,83	2,98	0,00	0	0	1						1		1	1			0		1	1	24,23	24,23
2/11/25 19:00	80,04	78,09	1,95	0,00	0	0	1						1		1	1			0		1	1	24,01	24,01
2/11/25 20:00	77,41	76,63	0,79	0,00	0	0	1						1		1	1			0		1	1	23,22	23,21
2/11/25 21:00	72,97	72,84	0,13	0,00	0	0	1						1		1	1			0		1	1	21,92	21,87
2/11/25 22:00	68,21	68,15	0,06	0,00	0	0	1						1		1	1			0		1	1	20,41	20,38
2/11/25 23:00	63,68	63,40	0,28	0,00	0	0	1						1			1			0		1	1	19,10	19,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 3 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/11/25 0:00	59,00	58,06	0,94	0,00	0	0	1						1				1			0		1	1	17,55	17,51
3/11/25 1:00	56,32	55,45	0,88	0,00	0	0	1						1				1			0			1	15,30	15,38
3/11/25 2:00	54,87	53,56	1,31	0,00	0	0	1						1				1			0		1	1	13,84	13,86
3/11/25 3:00	53,97	53,82	0,15	0,00	0	0	1						1				1			0		1	1	12,93	12,96
3/11/25 4:00	54,12	54,11	0,00	0,00	0	0	1						1				1			0		1	1	13,16	13,15
3/11/25 5:00	56,56	56,56	0,00	0,00	0	0	1						1				1			0		1	1	15,56	15,61
3/11/25 6:00	61,90	61,83	0,05	0,01	0	0	1						1				1			0		1	1	17,97	17,30
3/11/25 7:00	70,18	68,47	0,36	1,34	0	0	1		1				1				1			0		1	1	14,12	13,81
3/11/25 8:00	76,15	67,90	0,36	7,89	0	0	1		1				1	0			1			0		1	1	13,34	13,26
3/11/25 9:00	81,84	66,44	0,20	15,19	0	0	1		1				1	0			1			0		1	1	11,75	11,70
3/11/25 10:00	83,55	63,90	0,73	18,92	0	0	1		1	0			1	0			1			0		1	1	9,82	9,71
3/11/25 11:00	84,08	63,28	0,49	20,31	0	0	1		1	0			1	0						0		1	1	12,63	12,65
3/11/25 12:00	83,49	62,70	0,73	20,06	0	0	1		1	0			1	0						0		1	1	14,19	14,10
3/11/25 13:00	83,03	64,27	0,19	18,57	0	0	1		1	0			1	0						0		1	1	14,99	14,97
3/11/25 14:00	80,76	65,29	0,25	15,23	0	0	1		1	0			1	0						0		1	1	16,20	16,15
3/11/25 15:00	74,99	64,86	0,35	9,78	0	0	1		1	0			1	0						0		1	1	15,73	15,77
3/11/25 16:00	72,13	69,65	0,05	2,43	0	0	1		1				1	0						0		1	1	17,12	16,76
3/11/25 17:00	76,10	76,03	0,05	0,02	0	0	1		1				1	0				1		0		1	1	19,38	18,96
3/11/25 18:00	77,63	77,40	0,23	0,00	0	0	1		1				1					1		0		1	1	20,93	20,91
3/11/25 19:00	76,65	76,63	0,02	0,00	0	0	1		1				1					1		0		1	1	20,07	19,99
3/11/25 20:00	74,60	74,60	0,00	0,00	0	0	1		1				1					1		0		1	1	18,01	17,94
3/11/25 21:00	69,60	69,59	0,01	0,00	0	0	1		1				1					1		0		1	1	13,07	12,96
3/11/25 22:00	64,26	64,21	0,05	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	12,85	12,93
3/11/25 23:00	58,75	58,73	0,02	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	16,19	16,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 4 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/11/25 0:00	54,94	54,30	0,63	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0		1	1	12,26	12,22
4/11/25 1:00	51,66	50,28	1,38	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0		1	1	9,97	10,24
4/11/25 2:00	50,21	48,75	1,46	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0			1	14,85	14,79
4/11/25 3:00	49,67	48,56	1,11	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0			1	14,30	14,30
4/11/25 4:00	50,32	49,11	1,20	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0			1	14,83	14,82
4/11/25 5:00	52,23	51,61	0,62	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0			1	15,41	14,85
4/11/25 6:00	56,67	56,46	0,05	0,15	0	0			1				1	0	0		1		0		1	1	13,83	13,82
4/11/25 7:00	66,45	63,19	0,02	3,25	0	0			1				1		0		1		0		1	1	19,73	19,79
4/11/25 8:00	73,44	65,24	0,13	8,07	0	0			1				1		0		1		0		1	1	21,72	21,71
4/11/25 9:00	77,34	61,97	0,29	15,08	0	0			1				1		0		1		0		1	1	19,64	19,62
4/11/25 10:00	79,96	60,27	0,80	18,90	0	0			1				1		0		1		0		1	1	18,48	18,38
4/11/25 11:00	80,10	58,66	1,08	20,36	0	0			1				1		0		1		0		1	1	17,08	17,05
4/11/25 12:00	80,22	58,82	1,21	20,18	0	0			1				1		0		1		0		1	1	17,34	17,36
4/11/25 13:00	79,01	59,68	1,01	18,32	0	0			1				1		0		1		0		1	1	17,99	17,98
4/11/25 14:00	76,29	59,49	1,51	15,28	0	0			1				1		0		1		0		1	1	18,30	18,23
4/11/25 15:00	71,91	59,54	2,64	9,73	0	0			1				1		0		1		0		1	1	19,44	19,45
4/11/25 16:00	69,96	64,10	3,42	2,43	0	0			1				1		0		1		0		1	1	20,97	20,96
4/11/25 17:00	73,89	70,76	3,11	0,01	0	0			1				1	1	0		1		0		1	1	22,11	22,14
4/11/25 18:00	75,72	73,20	2,52	0,00	0	0			1				1	1	0		1		0		1	1	22,69	22,69
4/11/25 19:00	75,42	73,19	2,23	0,00	0	0			1				1	1	0		1		0		1	1	22,58	22,60
4/11/25 20:00	73,20	71,54	1,65	0,00	0	0			1				1	1			1		0		1	1	21,95	21,93
4/11/25 21:00	68,08	67,59	0,49	0,00	0	0			1				1	1			1		0		1	1	19,60	19,52
4/11/25 22:00	62,54	61,98	0,56	0,00	0	0			1				1				1		0		1	1	17,13	17,14
4/11/25 23:00	57,42	57,23	0,18	0,00	0	0			1				1	0	0		1		0		1	1	14,89	14,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 5 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/11/25 0:00	52,74	52,63	0,11	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	10,14	10,07
5/11/25 1:00	50,18	50,17	0,00	0,00	0	0			1				1					1		0			1	12,94	13,00
5/11/25 2:00	48,69	48,69	0,00	0,00	0	0			1				1					1		0			1	13,32	13,34
5/11/25 3:00	48,05	48,05	0,00	0,00	0	0			1				1					1		0			1	12,66	12,63
5/11/25 4:00	48,15	47,90	0,24	0,00	0	0			1				1					1		0			1	12,76	12,77
5/11/25 5:00	50,23	49,87	0,35	0,00	0	0			1				1					1		0			1	14,55	14,64
5/11/25 6:00	54,72	54,65	0,00	0,06	0	0			1				1					1		0		1	1	12,64	12,08
5/11/25 7:00	63,34	59,65	0,00	3,69	0	0			1				1					1		0		1	1	17,01	17,01
5/11/25 8:00	69,46	58,75	0,00	10,71	0	0			1				1					1		0		1	1	16,10	16,11
5/11/25 9:00	72,66	57,01	0,00	15,64	0	0			1				1					1		0		1	1	14,42	14,41
5/11/25 10:00	74,92	56,13	0,17	18,62	0	0			1				1					1		0		1	1	13,65	13,66
5/11/25 11:00	75,04	55,46	0,47	19,11	0	0			1				1					1		0		1	1	13,17	13,22
5/11/25 12:00	74,78	57,93	0,15	16,69	0	0			1				1					1		0		1	1	15,42	15,45
5/11/25 13:00	74,60	58,87	0,05	15,68	0	0			1				1					1		0		1	1	16,24	16,23
5/11/25 14:00	72,49	60,16	0,02	12,31	0	0			1				1					1		0		1	1	17,54	17,56
5/11/25 15:00	67,96	59,35	0,01	8,59	0	0			1				1					1		0		1	1	16,67	16,75
5/11/25 16:00	66,11	63,83	0,00	2,28	0	0			1				1					1		0		1	1	19,61	19,66
5/11/25 17:00	70,61	70,50	0,09	0,02	0	0			1				1		1			1		0		1	1	21,09	21,12
5/11/25 18:00	72,37	71,79	0,58	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	21,70	21,71
5/11/25 19:00	71,93	71,25	0,69	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	21,57	21,55
5/11/25 20:00	69,72	68,79	0,93	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	20,52	20,45
5/11/25 21:00	65,19	64,39	0,81	0,00	0	0			1				1		1			1		0		1	1	17,31	17,30
5/11/25 22:00	60,24	58,90	1,34	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	17,30	17,25
5/11/25 23:00	55,15	52,69	2,46	0,00	0	0			1				1					1		0		1	1	12,47	12,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 6 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/11/25 0:00	50,99	48,56	2,43	0,00	0	0			1				1	0	0				0		1	1	12,34	12,39
6/11/25 1:00	48,08	46,44	1,63	0,00	0	0			1				1	0	0				0		1	1	12,79	12,68
6/11/25 2:00	46,00	44,22	1,78	0,00	0	0			1				1	0	0				0		1	1	10,84	10,60
6/11/25 3:00	45,83	44,53	1,30	0,00	0	0			1				1	0	0				0		1	1	10,48	10,42
6/11/25 4:00	45,53	45,06	0,47	0,00	0	0			1				1	0	0				0		1	1	10,09	10,09
6/11/25 5:00	48,05	47,59	0,46	0,00	0	0			1				1	0	0				0		1	1	12,48	12,53
6/11/25 6:00	52,73	52,24	0,46	0,03	0	0			1		1		1	0	0				0		1	1	13,59	12,97
6/11/25 7:00	61,32	59,15	0,40	1,77	0	0	1		1		1		1						0			1	12,88	10,55
6/11/25 8:00	67,58	60,93	0,28	6,37	0	0	1		1		1		1				1		0				15,73	15,75
6/11/25 9:00	72,22	62,20	0,67	9,35	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	14,73	13,01
6/11/25 10:00	74,82	62,04	0,94	11,84	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	11,91	11,94
6/11/25 11:00	75,76	62,46	1,80	11,50	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	13,36	13,25
6/11/25 12:00	76,32	60,87	2,32	13,14	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	12,25	12,17
6/11/25 13:00	75,61	59,29	2,34	13,98	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	11,66	10,66
6/11/25 14:00	73,47	59,58	1,45	12,43	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	10,20	10,08
6/11/25 15:00	68,05	59,53	1,13	7,40	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	9,60	9,59
6/11/25 16:00	70,56	67,95	1,61	0,99	0	0	1		1		1		1	1		0	0	0	0	0	0	0	14,50	14,25
6/11/25 17:00	79,08	76,87	2,21	0,01	0	0	1		1		1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	18,37	17,51
6/11/25 18:00	74,57	71,43	3,14	0,00	0	0	1		1		1	1	1						0		1	1	13,82	11,10
6/11/25 19:00	71,81	68,88	2,93	0,00	0	0	1		1		1		1						0	1	1	1	10,72	10,17
6/11/25 20:00	70,33	68,55	1,78	0,00	0	0	1		1		1		1						0	1	1	1	8,93	8,62
6/11/25 21:00	65,19	64,17	1,01	0,00	0	0	1		1		1		1						0		1	1	10,24	10,08
6/11/25 22:00	59,83	59,11	0,71	0,00	0	0	1		1		1		1						0		1	1	6,54	5,45
6/11/25 23:00	54,05	53,20	0,84	0,00	0	0	1		1		1		1	0	0				0			1	7,40	6,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς ΘΗΣ - ΑΦΑΝΤΟΥ & ΘΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙ τέθηκε εκτός ο Σταθμός Παραγωγής της Νότιας Ρόδου (09:00- 17:00).

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 7 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/11/25 0:00	49,25	48,42	0,82	0,00	0	0	1		1		1		1							0			1	6,36	2,21
7/11/25 1:00	46,41	45,33	1,09	0,00	0	0			1		1		1							0			1	10,35	12,24
7/11/25 2:00	45,14	44,03	1,11	0,00	0	0			1		1		1							0			1	12,02	12,04
7/11/25 3:00	45,11	43,88	1,23	0,00	0	0			1		1		1							0			1	12,01	12,03
7/11/25 4:00	45,16	44,22	0,93	0,00	0	0			1		1		1							0			1	12,05	12,06
7/11/25 5:00	46,71	45,90	0,80	0,00	0	0			1		1		1							0			1	13,40	13,46
7/11/25 6:00	51,69	49,62	2,06	0,01	0	0			1		1		1							0			1	15,30	14,43
7/11/25 7:00	60,01	56,47	2,32	1,21	0	0	1		1		1		1							0			1	12,70	11,66
7/11/25 8:00	66,86	59,57	4,30	2,99	0	0	1		1		1		1		1					0			1	13,11	7,62
7/11/25 9:00	71,48	61,64	2,67	7,17	0	0	1		1		1	1	1										1	4,21	3,57
7/11/25 10:00	73,00	57,24	1,19	14,57	0	0	1		1		1	1	1											6,80	3,90
7/11/25 11:00	75,01	60,60	0,99	13,43	0	0	1		1			1	1	1										9,61	8,49
7/11/25 12:00	74,88	62,80	3,53	8,54	0	0	1		1			1	1	1										14,46	13,65
7/11/25 13:00	73,66	61,58	2,91	9,16	0	0	1		1			1	1	1										14,97	11,85
7/11/25 14:00	71,90	59,46	3,38	9,05	0	0	1		1			1	1	1										11,62	10,19
7/11/25 15:00	67,08	59,53	2,81	4,74	0	0	1		1			1	1	1										10,91	10,71
7/11/25 16:00	65,25	63,19	1,11	0,95	0	0	1		1			1	1	1									1	16,36	15,50
7/11/25 17:00	70,92	70,42	0,49	0,01	0	0	1		1				1	1					1	0			1	18,17	17,43
7/11/25 18:00	72,41	71,69	0,72	0,00	0	0	1		1				1						1	0		1	1	17,41	17,38
7/11/25 19:00	71,73	71,39	0,33	0,00	0	0	1		1				1						1	0		1	1	16,75	16,79
7/11/25 20:00	70,03	69,79	0,24	0,00	0	0	1		1				1						1	0		1	1	15,06	15,01
7/11/25 21:00	65,54	65,27	0,27	0,00	0	0	1		1				1						1	0		1	1	10,76	10,55
7/11/25 22:00	60,33	59,39	0,94	0,00	0	0			1				1						1	0		1	1	9,12	8,70
7/11/25 23:00	54,56	53,82	0,73	0,00	0	0			1				1						1	0		1	1	13,72	13,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκκίνηση ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός συντελεστή διείσδησης Αιολικών Πάρκων λόγω κακοκαιρίας.
3. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 8 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/11/25 0:00	49,86	49,17	0,68	0,00	0	0			1				1						1	0		1	1	8,93	8,91
8/11/25 1:00	47,03	46,55	0,48	0,00	0	0			1				1						1	0			1	11,02	11,02
8/11/25 2:00	45,49	44,68	0,81	0,00	0	0			1				1						1	0			1	11,88	11,79
8/11/25 3:00	44,51	43,74	0,77	0,00	0	0			1				1						1	0			1	10,81	10,85
8/11/25 4:00	44,55	43,96	0,58	0,00	0	0			1				1						1	0			1	10,85	10,90
8/11/25 5:00	46,19	45,80	0,39	0,00	0	0			1				1						1	0			1	12,54	12,54
8/11/25 6:00	49,55	49,48	0,06	0,02	0	0			1				1						1	0			1	12,96	12,53
8/11/25 7:00	55,09	53,36	0,16	1,57	0	0	1		1		1		1							0			1	8,10	6,14
8/11/25 8:00	60,43	53,37	0,05	7,01	0	0	1		1		1	1								0			1	8,38	7,48
8/11/25 9:00	66,78	55,89	0,00	10,89	0	0	1		1		1	1								0				8,73	7,55
8/11/25 10:00	69,50	55,48	0,18	13,84	0	0	1		1		1	1		1						0				5,35	2,96
8/11/25 11:00	69,69	55,25	0,44	14,00	0	0	1		1		1	1		1						0				5,87	2,97
8/11/25 12:00	70,35	56,92	0,64	12,79	0	0	1		1		1	1		1						0				6,11	4,91
8/11/25 13:00	69,19	56,29	1,05	11,85	0	0	1		1		1	1		1						0				6,39	4,74
8/11/25 14:00	68,21	58,23	1,15	8,83	0	0	1		1		1	1		1						0				6,89	6,69
8/11/25 15:00	65,39	60,07	0,62	4,71	0	0	1		1		1	1		1						0				11,91	11,89
8/11/25 16:00	65,39	64,03	0,17	1,19	0	0	1		1		1	1		1						0			1	13,38	12,12
8/11/25 17:00	69,20	69,19	0,00	0,01	0	0	1		1		1			1					1	0			1	15,83	15,93
8/11/25 18:00	69,56	69,56	0,00	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0			1	16,35	16,34
8/11/25 19:00	67,88	67,88	0,00	0,00	0	0	1		1		1			1					1	0			1	14,71	14,61
8/11/25 20:00	65,45	65,45	0,01	0,00	0	0	1		1		1								1	0			1	16,07	15,91
8/11/25 21:00	61,47	61,40	0,06	0,00	0	0	1		1		1								1	0		1	1	10,22	7,69
8/11/25 22:00	57,09	57,04	0,05	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	10,33	9,79
8/11/25 23:00	52,99	52,92	0,07	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	9,90	10,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 9 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/11/25 0:00	48,96	48,95	0,01	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	8,13	8,04
9/11/25 1:00	46,29	46,28	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,23	10,38
9/11/25 2:00	44,37	44,37	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,73	10,70
9/11/25 3:00	43,28	43,28	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,63	9,58
9/11/25 4:00	42,94	42,93	0,01	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,26	9,27
9/11/25 5:00	43,94	43,90	0,03	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,27	10,26
9/11/25 6:00	45,04	44,89	0,05	0,11	0	0	1				1	1								0			1	11,56	11,10
9/11/25 7:00	47,70	44,42	0,24	3,04	0	0	1				1	1								0			1	11,60	11,62
9/11/25 8:00	52,87	45,05	0,50	7,32	0	0	1				1	1		1						0			1	8,84	7,98
9/11/25 9:00	56,34	45,25	0,53	10,57	0	0	1				1	1		1						0				8,88	9,04
9/11/25 10:00	58,75	46,85	0,19	11,71	0	0	1				1	1		1						0				13,58	11,74
9/11/25 11:00	59,40	48,20	0,45	10,74	0	0	1				1	1		1						0				9,97	9,98
9/11/25 12:00	60,56	50,66	1,16	8,74	0	0	1				1	1		1						0				13,10	13,16
9/11/25 13:00	60,85	49,83	1,20	9,81	0	0	1				1	1		1						0				12,53	12,40
9/11/25 14:00	59,32	50,48	0,79	8,06	0	0	1				1	1		1						0				12,56	12,58
9/11/25 15:00	56,87	52,62	0,42	3,83	0	0	1				1	1		1						0				14,29	14,35
9/11/25 16:00	56,80	55,50	0,29	1,02	0	0	1				1	1		1						0				15,66	15,03
9/11/25 17:00	61,74	61,66	0,08	0,01	0	0	1		1		1	1		1						0		1	1	9,10	7,69
9/11/25 18:00	63,51	63,49	0,02	0,00	0	0	1		1		1			1						0		1	1	8,59	8,53
9/11/25 19:00	63,46	63,36	0,09	0,00	0	0	1		1		1								1	0		1	1	8,56	8,28
9/11/25 20:00	62,11	62,04	0,08	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	15,92	16,12
9/11/25 21:00	59,11	59,03	0,08	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	17,53	17,49
9/11/25 22:00	55,14	55,03	0,11	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	14,27	14,13
9/11/25 23:00	51,10	51,09	0,01	0,00	0	0	1				1								1	0		1	1	10,23	10,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 10 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/11/25 0:00	46,89	46,89	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,41	10,54
10/11/25 1:00	43,69	43,69	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,02	10,04
10/11/25 2:00	42,53	42,53	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,82	8,84
10/11/25 3:00	41,94	41,93	0,00	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,26	8,28
10/11/25 4:00	42,55	42,51	0,04	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,88	8,84
10/11/25 5:00	44,28	43,91	0,36	0,00	0	0	1				1								1	0			1	10,54	10,58
10/11/25 6:00	48,46	47,52	0,92	0,01	0	0	1				1	1							1	0			1	12,69	12,08
10/11/25 7:00	55,17	53,01	1,12	1,04	0	0	1		1		1	1								0			1	3,56	4,95
10/11/25 8:00	61,15	57,14	0,60	3,41	0	0	1		1		1	1								0			1	10,15	8,96
10/11/25 9:00	66,42	54,77	1,26	10,38	0	0	1		1		1	1		1						0			1	5,31	3,36
10/11/25 10:00	67,35	50,60	1,62	15,14	0	0	1		1		1	1								0				3,19	3,33
10/11/25 11:00	66,79	48,60	2,32	15,87	0	0	1		1		1	1								0				8,09	3,87
10/11/25 12:00	67,09	49,18	3,29	14,63	0	0	1		1		1	1								0				9,93	5,51
10/11/25 13:00	67,04	52,00	2,62	12,42	0	0	1		1		1	1								0				9,86	7,57
10/11/25 14:00	65,26	51,53	2,57	11,15	0	0	1		1		1	1								0				9,83	7,12
10/11/25 15:00	62,29	53,31	2,16	6,83	0	0	1		1		1	1								0				9,78	8,58
10/11/25 16:00	59,93	56,64	1,64	1,65	0	0	1		1		1				1					0			1	9,97	8,44
10/11/25 17:00	64,72	63,02	1,69	0,01	0	0	1		1		1				1				1	0			1	10,61	10,35
10/11/25 18:00	66,22	64,31	1,91	0,00	0	0	1		1		1				1				1	0			1	11,97	12,00
10/11/25 19:00	66,16	64,30	1,86	0,00	0	0	1		1		1				1				1	0			1	11,83	11,93
10/11/25 20:00	65,42	63,71	1,71	0,00	0	0	1		1		1				1				1	0			1	11,08	11,08
10/11/25 21:00	61,31	59,57	1,74	0,00	0	0	1		1		1								1	0			1	11,96	12,03
10/11/25 22:00	55,69	53,64	2,04	0,00	0	0	1		1		1								1	0			1	8,51	8,90
10/11/25 23:00	50,34	47,85	2,49	0,00	0	0	1				1								1	0			1	15,10	15,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 11 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/11/25 0:00	46,39	42,83	3,57	0,00	0	0	1				1								1	0			1	13,11	12,80
11/11/25 1:00	43,84	38,63	5,20	0,00	0	0	1				1								1	0			1	11,02	10,14
11/11/25 2:00	42,32	36,82	5,49	0,00	0	0	1				1								1	0			1	11,05	8,64
11/11/25 3:00	42,03	37,53	4,50	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,46	8,35
11/11/25 4:00	41,52	38,84	2,68	0,00	0	0	1				1								1	0			1	8,34	7,88
11/11/25 5:00	42,88	39,22	3,66	0,00	0	0	1				1								1	0			1	9,17	9,23
11/11/25 6:00	47,14	42,24	4,88	0,02	0	0	1				1								1	0			1	13,40	13,33
11/11/25 7:00	54,13	46,32	6,10	1,71	0	0	1				1								1	0			1	16,08	16,16
11/11/25 8:00	60,01	47,52	4,97	7,52	0	0	1	1			1									0			1	10,30	9,30
11/11/25 9:00	65,55	50,40	4,59	10,57	0	0	1	1			1			1						0				7,68	6,13
11/11/25 10:00	67,38	51,56	2,22	13,60	0	0	1	1			1			1						0				4,43	3,37
11/11/25 11:00	69,09	54,21	1,39	13,50	0	0	1	1			1			1						0				7,28	5,07
11/11/25 12:00	71,32	58,48	2,23	10,61	0	0	1	1		1	1				1					0				3,84	4,97
11/11/25 13:00	69,93	54,50	2,06	13,38	0	0	1	1		1	1	1			1					0				3,32	2,69
11/11/25 14:00	67,61	53,79	1,76	12,07	0	0	1	1			1	1			1					0				1,78	1,89
11/11/25 15:00	62,43	54,03	0,92	7,48	0	0	1	1			1	1			1					0				0,30	1,22
11/11/25 16:00	60,77	57,10	2,00	1,66	0	0	1	1			1	1			1					0				9,24	9,80
11/11/25 17:00	66,24	64,82	1,41	0,01	0	0	1	1			1				1					0			1	15,33	14,21
11/11/25 18:00	68,02	66,74	1,28	0,00	0	0	1	1			1				1				1	0			1	13,72	13,69
11/11/25 19:00	67,90	66,82	1,07	0,00	0	0	1	1			1				1				1	0			1	13,58	13,67
11/11/25 20:00	66,78	65,30	1,48	0,00	0	0	1	1			1				1				1	0			1	12,52	12,47
11/11/25 21:00	62,71	59,84	2,87	0,00	0	0	1	1			1				1				1	0			1	9,87	9,95
11/11/25 22:00	57,09	53,69	3,39	0,00	0	0		1			1								1	0			1	13,77	13,70
11/11/25 23:00	51,29	46,58	4,71	0,00	0	0	1				1								1	0			1	15,26	14,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκκίνηση ΑΕΡ 1 & ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός συντελεστή διείσδησης Αιολικών Πάρκων λόγω κακοκαιρίας.
3. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 12 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/11/25 0:00	46,42	41,09	5,33	0,00			1				1									1	0			1	12,89	12,73
12/11/25 1:00	43,45	35,08	8,37	0,00			1				1									1	0			1	12,79	9,77
12/11/25 2:00	41,85	34,07	7,79	0,00			1				1									1	0			1	9,27	8,19
12/11/25 3:00	41,22	33,93	7,29	0,00			1				1									1	0			1	7,99	7,54
12/11/25 4:00	41,50	34,96	6,53	0,00			1				1									1	0			1	9,70	7,80
12/11/25 5:00	42,75	37,52	5,23	0,00			1				1									1	0			1	10,81	9,06
12/11/25 6:00	46,94	43,09	3,81	0,04			1				1									1	0			1	13,14	13,24
12/11/25 7:00	54,66	48,75	2,30	3,61			1				1									1	0			1	13,63	10,13
12/11/25 8:00	60,28	47,67	1,57	11,03			1		1		1										0			1	7,28	6,19
12/11/25 9:00	63,72	48,11	1,18	14,44			1		1		1			1							0				3,80	1,51
12/11/25 10:00	64,67	47,65	1,07	15,94			1		1		1			1							0				0,88	1,07
12/11/25 11:00	65,64	47,25	0,56	17,82			1		1		1			1							0				0,03	0,29
12/11/25 12:00	66,44	48,02	0,60	17,82			1		1		1			1							0				0,29	0,83
12/11/25 13:00	66,54	48,07	1,09	17,39			1		1		1			1							0				0,82	1,46
12/11/25 14:00	64,11	48,05	1,03	15,04			1		1		1			1							0				0,60	1,33
12/11/25 15:00	59,45	47,89	1,94	9,63			1		1		1			1							0				2,27	4,83
12/11/25 16:00	58,24	48,96	7,15	2,12			1		1		1			1						1	0				13,83	10,41
12/11/25 17:00	64,43	58,55	5,87	0,01			1		1		1			1						1	0				14,55	13,67
12/11/25 18:00	65,67	61,69	3,98	0,00			1		1		1			1						1	0			1	12,66	12,43
12/11/25 19:00	64,94	62,44	2,50	0,00			1		1		1			1						1	0			1	11,94	11,68
12/11/25 20:00	63,91	62,04	1,87	0,00			1		1		1			1						1	0			1	10,79	10,65
12/11/25 21:00	60,53	59,27	1,26	0,00			1		1		1									1	0			1	11,77	11,75
12/11/25 22:00	54,09	53,15	0,94	0,00			1		1		1									1	0				11,48	10,16
12/11/25 23:00	49,45	48,12	1,33	0,00			1				1								1	1	0				9,28	9,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός των Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις Γραμμές Μεταφοράς των 150KV του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/11/25 0:00	45,06	43,15	1,91	0,00			1				1						1	1					9,84	9,73
13/11/25 1:00	42,59	41,60	0,99	0,00			1				1						1	1					7,36	7,30
13/11/25 2:00	41,43	40,52	0,91	0,00			1				1						1	1					6,09	6,05
13/11/25 3:00	40,21	37,80	2,42	0,00			1				1						1	1					4,95	4,83
13/11/25 4:00	40,26	37,03	3,23	0,00			1				1						1	1					5,00	4,92
13/11/25 5:00	41,92	36,76	5,16	0,00			1				1						1	1					6,52	6,56
13/11/25 6:00	46,45	38,67	7,77	0,01			1				1						1	1					10,99	10,99
13/11/25 7:00	53,12	45,76	4,99	2,37			1				1						1	1					6,06	5,53
13/11/25 8:00	57,31	41,74	5,55	10,02			1		1		1						1						7,03	6,76
13/11/25 9:00	61,03	39,46	6,74	14,83			1				1	1		1			1						9,45	9,51
13/11/25 10:00	62,60	39,31	6,24	17,05			1				1	1		1									8,69	8,66
13/11/25 11:00	65,01	39,72	7,10	18,19			1				1	1		1									10,03	9,92
13/11/25 12:00	65,73	39,66	7,68	18,40			1				1	1		1									10,44	10,48
13/11/25 13:00	65,40	40,05	8,01	17,34			1				1	1		1									11,18	11,15
13/11/25 14:00	63,89	40,34	8,77	14,78			1				1	1		1									12,16	12,16
13/11/25 15:00	60,55	40,40	10,74	9,41			1				1	1		1									12,05	12,05
13/11/25 16:00	57,72	43,21	12,57	1,94			1				1	1		1									16,20	16,21
13/11/25 17:00	64,26	52,36	11,89	0,01			1				1	1		1			1						17,00	15,51
13/11/25 18:00	65,69	54,42	11,27	0,00			1		1		1						1	1					16,34	16,33
13/11/25 19:00	64,96	53,95	11,01	0,00			1		1		1						1	1					15,65	15,63
13/11/25 20:00	62,94	53,32	9,62	0,00			1		1		1						1	1					13,72	13,65
13/11/25 21:00	59,77	49,23	10,53	0,00					1		1						1	1					16,48	16,53
13/11/25 22:00	55,12	43,56	11,56	0,00					1		1						1	1					16,54	16,51
13/11/25 23:00	49,77	39,89	9,88	0,00					1		1						1	1					14,24	14,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω εργασιών στις ΓΜ του ΘΗΣ
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω αστάθειας παραγωγής (7:20 - 16:10)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 14 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/11/25 0:00	45,17	37,86	7,31	0,00					1		1								1	1	0				9,83	9,80
14/11/25 1:00	42,42	36,49	5,93	0,00					1		1								1	1	0				7,11	7,07
14/11/25 2:00	40,46	35,95	4,51	0,00					1		1								1	1	0				5,17	5,12
14/11/25 3:00	39,71	35,93	3,78	0,00					1		1								1	1	0				4,36	4,32
14/11/25 4:00	40,17	36,23	3,94	0,00					1		1								1	1	0				4,80	4,79
14/11/25 5:00	41,28	35,64	5,65	0,00					1		1								1	1	0				5,80	5,99
14/11/25 6:00	44,25	35,38	8,86	0,02					1		1								1	1	0				8,74	8,86
14/11/25 7:00	49,84	36,32	10,23	3,29					1		1								1	1	0				11,24	11,23
14/11/25 8:00	55,38	34,61	9,29	11,47					1		1			1						1	0				9,73	9,58
14/11/25 9:00	58,70	33,79	7,68	17,23					1		1			1						1	0				7,88	7,82
14/11/25 10:00	59,52	33,49	5,59	20,44					1		1			1						1	0				5,30	5,48
14/11/25 11:00	60,68	33,50	5,30	21,88					1		1			1						1	0				4,82	5,13
14/11/25 12:00	60,96	33,24	6,37	21,35					1		1				1					1	0				6,62	6,39
14/11/25 13:00	61,28	35,37	5,92	20,00					1		1				1					1	0				6,60	6,61
14/11/25 14:00	59,49	35,19	7,86	16,44					1		1				1					1	0				8,38	8,37
14/11/25 15:00	56,64	36,13	10,59	9,92					1		1				1					1	0				11,98	12,05
14/11/25 16:00	55,33	38,57	14,78	1,99					1		1				1					1	0				16,36	16,38
14/11/25 17:00	61,23	44,47	16,76	0,01					1		1				1					1	0				18,32	18,34
14/11/25 18:00	62,98	45,43	17,55	0,00					1		1				1					1	0				18,90	18,87
14/11/25 19:00	62,51	44,79	17,72	0,00					1		1				1					1	0				18,76	18,75
14/11/25 20:00	60,41	42,79	17,62	0,00					1		1				1					1	0				18,13	18,13
14/11/25 21:00	57,47	40,33	17,14	0,00					1		1									1	0			1	16,96	17,22
14/11/25 22:00	53,19	37,71	15,47	0,00					1		1									1	0			1	15,95	15,94
14/11/25 23:00	48,82	35,03	13,79	0,00					1		1									1	0			1	14,44	14,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 15 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/11/25 0:00	44,66	35,03	9,62	0,00					1		1									1	0			1	10,99	11,01
15/11/25 1:00	42,47	34,82	7,66	0,00					1		1									1	0			1	8,78	8,68
15/11/25 2:00	41,16	34,21	6,95	0,00					1		1									1	0			1	7,44	7,45
15/11/25 3:00	40,18	33,55	6,63	0,00					1		1									1	0			1	6,22	6,49
15/11/25 4:00	40,15	33,54	6,60	0,00					1		1									1	0			1	6,06	6,42
15/11/25 5:00	41,16	34,04	7,12	0,00					1		1									1	0			1	7,25	7,39
15/11/25 6:00	43,64	34,87	8,75	0,02					1		1									1	0			1	9,82	9,88
15/11/25 7:00	47,66	34,39	10,07	3,20					1		1									1	0			1	10,83	10,80
15/11/25 8:00	53,68	34,27	7,96	11,46					1		1									1	0			1	8,40	8,22
15/11/25 9:00	58,20	34,56	6,27	17,37					1		1				1						0			1	5,90	6,18
15/11/25 10:00	59,98	34,52	4,56	20,90					1		1				1						0			1	4,41	4,42
15/11/25 11:00	61,14	34,55	4,16	22,44					1		1				1						0			1	3,84	4,05
15/11/25 12:00	61,92	35,24	4,45	22,23					1		1				1						0			1	4,98	5,05
15/11/25 13:00	61,61	35,59	5,52	20,50					1		1				1						0			1	6,45	6,45
15/11/25 14:00	60,63	36,17	7,43	17,03					1		1				1						0			1	8,94	9,00
15/11/25 15:00	58,35	37,43	10,72	10,20					1		1				1						0			1	13,37	13,45
15/11/25 16:00	57,36	43,65	11,72	1,99					1		1				1						0			1	17,22	17,19
15/11/25 17:00	62,57	49,37	13,19	0,01					1		1				1						0			1	18,71	18,74
15/11/25 18:00	63,58	50,50	13,07	0,00					1		1				1						0			1	19,07	19,05
15/11/25 19:00	63,07	49,34	13,73	0,00					1		1				1						0			1	18,92	18,91
15/11/25 20:00	60,50	50,15	10,34	0,00					1		1				1						0			1	18,19	18,18
15/11/25 21:00	56,90	48,91	7,99	0,00					1		1				1					1	0			1	17,07	17,07
15/11/25 22:00	53,62	46,05	7,58	0,00					1		1									1	0			1	16,07	16,07
15/11/25 23:00	49,70	43,90	5,80	0,00					1		1									1	0			1	14,90	14,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 16 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/11/25 0:00	45,97	41,98	3,99	0,00					1		1									1	0			1	12,34	12,31
16/11/25 1:00	43,27	41,07	2,19	0,00					1		1									1	0			1	9,71	9,63
16/11/25 2:00	41,23	39,26	1,97	0,00					1		1									1	0			1	7,60	7,58
16/11/25 3:00	40,06	38,56	1,49	0,00					1		1									1	0			1	6,44	6,42
16/11/25 4:00	39,79	38,43	1,36	0,00					1		1									1	0			1	6,16	6,12
16/11/25 5:00	40,48	39,99	0,49	0,00					1		1									1	0			1	6,65	6,70
16/11/25 6:00	42,02	41,41	0,60	0,02					1		1									1	0			1	8,26	8,27
16/11/25 7:00	44,08	40,62	0,29	3,17					1		1									1	0			1	7,30	7,22
16/11/25 8:00	49,05	37,73	0,01	11,31					1		1									1	0			1	4,21	4,09
16/11/25 9:00	52,28	35,87	0,00	16,40					1		1									1	0			1	2,43	2,25
16/11/25 10:00	54,08	34,67	0,14	19,26					1		1									1	0			1	1,32	1,15
16/11/25 11:00	55,68	35,30	0,25	20,13					1		1									1	0			1	2,23	1,84
16/11/25 12:00	56,71	35,97	0,58	20,17					1		1									1	0			1	2,92	2,87
16/11/25 13:00	56,99	37,13	1,10	18,76					1		1									1	0			1	4,65	4,56
16/11/25 14:00	54,35	37,69	1,34	15,32					1		1									1	0			1	5,41	5,39
16/11/25 15:00	52,36	42,39	1,05	8,92					1		1									1	0			1	9,64	9,79
16/11/25 16:00	52,05	49,97	0,47	1,62					1		1									1	0			1	15,32	15,34
16/11/25 17:00	57,50	57,28	0,21	0,01					1		1									1	0			1	17,15	17,19
16/11/25 18:00	60,02	59,89	0,12	0,00					1		1									1	0		1	1	17,96	17,96
16/11/25 19:00	60,33	60,21	0,12	0,00					1		1									1	0	1		1	18,10	18,04
16/11/25 20:00	59,77	59,67	0,10	0,00					1		1									1	0	1		1	17,90	17,89
16/11/25 21:00	57,28	57,18	0,10	0,00					1		1									1	0	1		1	16,25	16,24
16/11/25 22:00	52,94	52,84	0,10	0,00					1		1									1	0	1		1	12,86	12,99
16/11/25 23:00	48,73	48,63	0,10	0,00					1		1									1	0			1	14,45	14,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 17 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/11/25 0:00	44,28	44,18	0,10	0,00					1		1							1				1	10,60	10,55
17/11/25 1:00	41,96	41,86	0,10	0,00					1		1							1				1	8,21	8,17
17/11/25 2:00	40,46	40,36	0,10	0,00					1		1							1				1	6,76	6,69
17/11/25 3:00	39,05	38,87	0,18	0,00					1		1							1				1	5,26	5,24
17/11/25 4:00	39,21	38,88	0,33	0,00					1		1							1				1	5,40	5,41
17/11/25 5:00	40,66	40,08	0,58	0,00					1		1							1				1	6,89	6,90
17/11/25 6:00	44,43	43,37	1,05	0,01					1		1							1				1	10,60	10,66
17/11/25 7:00	49,65	45,25	2,08	2,31					1		1							1				1	13,05	12,04
17/11/25 8:00	55,07	41,92	2,93	10,22					1		1				1							1	10,14	9,95
17/11/25 9:00	58,23	38,29	4,06	15,88					1		1				1							1	7,86	7,61
17/11/25 10:00	59,59	36,43	4,54	18,61					1		1				1							1	6,47	6,26
17/11/25 11:00	61,26	37,93	3,93	19,40					1		1				1							1	7,43	7,13
17/11/25 12:00	62,36	39,25	3,71	19,39					1		1				1							1	8,33	8,16
17/11/25 13:00	62,43	42,89	2,53	17,00							1	1			1							1	18,63	18,54
17/11/25 14:00	61,63	42,23	4,51	14,89							1	1			1							1	18,35	17,90
17/11/25 15:00	57,95	44,01	5,20	8,74					1		1	1			1							1	15,48	13,85
17/11/25 16:00	56,87	50,05	5,07	1,75					1		1				1							1	17,01	17,00
17/11/25 17:00	62,96	57,96	5,00	0,01					1		1				1			1				1	18,81	18,83
17/11/25 18:00	64,66	56,71	7,95	0,00					1		1				1			1				1	19,31	19,33
17/11/25 19:00	64,99	56,42	8,57	0,00					1		1				1			1				1	19,45	19,46
17/11/25 20:00	63,63	55,18	8,45	0,00					1		1				1			1				1	19,06	19,05
17/11/25 21:00	59,83	52,07	7,75	0,00					1		1				1			1				1	17,92	17,89
17/11/25 22:00	54,71	48,12	6,59	0,00					1		1							1				1	16,40	16,35
17/11/25 23:00	48,71	42,84	5,87	0,00					1		1							1				1	14,34	14,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργεία D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού
2. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/11/25 0:00	43,85	37,35	6,49	0,00					1		1							1				1	10,14	10,11
18/11/25 1:00	41,11	34,67	6,44	0,00					1		1							1				1	7,36	7,33
18/11/25 2:00	39,80	35,04	4,76	0,00					1		1							1				1	6,12	6,09
18/11/25 3:00	39,27	35,06	4,21	0,00					1		1							1				1	5,56	5,54
18/11/25 4:00	39,12	34,95	4,17	0,00					1		1							1				1	5,40	5,34
18/11/25 5:00	40,62	36,06	4,56	0,00					1		1							1				1	6,82	6,87
18/11/25 6:00	44,83	37,95	6,87	0,01					1		1							1				1	11,07	11,08
18/11/25 7:00	51,35	41,82	7,18	2,35					1		1							1				1	15,07	15,12
18/11/25 8:00	56,80	38,81	8,90	9,08					1		1				1							1	13,15	12,47
18/11/25 9:00	60,74	36,68	10,40	13,65					1		1				1							1	12,48	12,30
18/11/25 10:00	61,68	37,17	8,39	16,12					1		1				1							1	11,25	10,88
18/11/25 11:00	62,09	36,56	7,80	17,73					1		1				1							1	10,04	9,63
18/11/25 12:00	63,37	38,49	7,30	17,58					1		1				1							1	11,04	11,04
18/11/25 13:00	62,32	44,67	4,03	13,61					1		1				1							1	14,02	14,04
18/11/25 14:00	61,55	45,72	4,03	11,80					1		1				1							1	15,05	15,01
18/11/25 15:00	58,54	50,38	1,79	6,37					1		1				1							1	16,74	16,88
18/11/25 16:00	58,23	54,72	2,04	1,48					1		1				1							1	17,42	17,43
18/11/25 17:00	64,61	62,62	1,98	0,00					1		1				1					1		1	19,31	19,32
18/11/25 18:00	65,84	63,49	2,36	0,00					1		1				1					1		1	19,72	19,71
18/11/25 19:00	65,40	62,42	2,98	0,00					1		1				1					1		1	19,60	19,59
18/11/25 20:00	64,17	60,04	4,13	0,00					1		1				1					1		1	19,19	19,19
18/11/25 21:00	60,64	57,75	2,89	0,00					1		1				1					1		1	17,89	17,81
18/11/25 22:00	54,96	51,74	3,23	0,00					1		1									1		1	15,08	15,03
18/11/25 23:00	49,34	46,84	2,50	0,00					1		1									1		1	13,80	13,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική Λειτουργία ΑΕΡ6
2. Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 19 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/11/25 0:00	44,49	40,60	3,89	0,00					1		1									1		1	9,13	9,10
19/11/25 1:00	41,09	36,05	5,05	0,00					1		1									1		1	5,67	5,75
19/11/25 2:00	39,78	35,70	4,09	0,00					1		1									1		1	4,10	4,33
19/11/25 3:00	39,77	37,69	2,08	0,00					1		1									1		1	4,31	4,32
19/11/25 4:00	39,75	37,56	2,19	0,00					1		1									1		1	4,36	4,27
19/11/25 5:00	40,88	36,88	4,00	0,00					1		1									1		1	5,53	5,53
19/11/25 6:00	45,39	36,24	9,14	0,01					1		1									1		1	9,67	9,80
19/11/25 7:00	52,54	41,35	10,22	0,98							1	1								1		1	14,46	14,34
19/11/25 8:00	56,72	41,08	10,59	5,05				1			1	1										1	16,37	15,95
19/11/25 9:00	60,37	38,42	12,74	9,21				1			1				1							1	16,56	16,43
19/11/25 10:00	61,80	39,06	11,39	11,35				1			1				1							1	15,52	15,31
19/11/25 11:00	62,85	42,33	10,40	10,13				1			1				1							1	17,64	17,71
19/11/25 12:00	64,72	46,71	10,42	7,59				1			1				1							1	19,32	19,37
19/11/25 13:00	66,97	48,97	11,91	6,09				1			1				1							1	20,07	20,03
19/11/25 14:00	66,68	54,15	8,84	3,69				1			1				1							1	19,96	19,95
19/11/25 15:00	64,53	50,18	12,81	1,54				1			1				1		1					1	19,35	19,33
19/11/25 16:00	65,69	54,09	11,52	0,09				1			1				1		1					1	19,63	19,64
19/11/25 17:00	69,80	59,13	10,67	0,00				1			1				1		1					1	20,88	20,89
19/11/25 18:00	69,97	58,27	11,70	0,00				1			1				1		1					1	20,92	20,94
19/11/25 19:00	69,92	55,92	14,00	0,00				1			1				1		1					1	20,91	20,94
19/11/25 20:00	67,93	55,11	12,81	0,00				1			1				1		1					1	20,35	20,34
19/11/25 21:00	63,25	54,17	9,08	0,00				1			1				1		1					1	18,98	18,94
19/11/25 22:00	56,66	51,29	5,37	0,00				1			1				1		1					1	16,03	16,01
19/11/25 23:00	50,39	44,74	5,65	0,00				1			1						1					1	14,53	14,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 και D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού
2. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6
3. Προσωρινή ένταξη ΑΕΡ3 λόγω βλάβης D5 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 20 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/11/25 0:00	45,15	39,17	5,98	0,00				1			1						1					1	9,78	9,65
20/11/25 1:00	41,93	37,46	4,46	0,00				1			1						1					1	6,49	6,44
20/11/25 2:00	40,84	36,64	4,21	0,00				1			1						1					1	5,40	5,36
20/11/25 3:00	40,20	36,28	3,91	0,00				1			1						1					1	4,74	4,75
20/11/25 4:00	40,62	36,80	3,81	0,00				1			1						1					1	5,11	5,12
20/11/25 5:00	42,17	37,90	4,26	0,00				1			1						1					1	6,67	6,67
20/11/25 6:00	47,12	40,89	6,23	0,00				1			1						1					1	11,59	11,62
20/11/25 7:00	53,74	43,74	9,40	0,60				1			1						1					1	15,98	16,02
20/11/25 8:00	58,07	43,44	11,87	2,75				1			1				1							1	17,09	16,62
20/11/25 9:00	62,65	45,09	12,87	4,69				1			1				1							1	18,76	18,73
20/11/25 10:00	63,80	42,60	13,68	7,51				1			1				1							1	19,08	19,09
20/11/25 11:00	64,34	39,94	13,34	11,05				1			1				1							1	18,15	18,08
20/11/25 12:00	65,54	40,06	13,00	12,47				1			1				1							1	17,96	17,96
20/11/25 13:00	65,74	43,36	14,27	8,11				1			1				1							1	19,68	19,65
20/11/25 14:00	64,91	43,72	14,47	6,72				1			1				1							1	19,42	19,42
20/11/25 15:00	62,30	44,40	13,64	4,26				1			1				1							1	18,64	18,64
20/11/25 16:00	62,52	49,81	12,03	0,68				1			1				1							1	18,68	18,70
20/11/25 17:00	69,13	57,17	11,96	0,00				1			1				1	1						1	20,61	20,66
20/11/25 18:00	69,83	57,81	12,02	0,00				1			1				1	1						1	20,91	20,89
20/11/25 19:00	69,29	56,62	12,67	0,00				1			1				1	1						1	20,71	20,72
20/11/25 20:00	67,96	55,03	12,93	0,00				1			1				1	1						1	20,35	20,35
20/11/25 21:00	63,43	52,43	11,00	0,00				1			1				1	1						1	19,04	19,00
20/11/25 22:00	56,98	45,60	11,38	0,00				1			1					1						1	17,09	17,07
20/11/25 23:00	50,79	40,12	10,67	0,00				1			1					1						1	15,22	15,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού
2. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/11/25 0:00	46,25	36,60	9,65	0,00	0	0		1			1				0			1						1	12,55	12,50
21/11/25 1:00	43,25	35,65	7,60	0,00	0	0		1			1				0			1						1	9,59	9,52
21/11/25 2:00	41,29	35,49	5,79	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,55	7,51
21/11/25 3:00	40,44	35,28	5,15	0,00	0	0		1			1				0			1						1	6,78	6,73
21/11/25 4:00	40,85	35,66	5,19	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,07	7,08
21/11/25 5:00	42,27	36,47	5,80	0,00	0	0		1			1				0			1						1	8,45	8,46
21/11/25 6:00	46,37	37,96	8,40	0,00	0	0		1			1				0			1						1	12,54	12,55
21/11/25 7:00	52,88	40,15	11,45	1,28	0	0		1			1				0			1						1	15,79	15,81
21/11/25 8:00	56,93	39,49	12,24	5,20	0	0		1			1				1									1	16,69	16,31
21/11/25 9:00	59,54	37,63	11,06	10,85	0	0		1			1				1									1	14,15	13,99
21/11/25 10:00	60,78	36,63	8,13	16,03	0	0		1			1				1									1	10,08	10,01
21/11/25 11:00	61,62	36,75	7,47	17,40	0	0		1			1				1									1	9,40	9,45
21/11/25 12:00	63,53	36,80	7,68	19,05	0	0		1			1				1									1	9,75	9,70
21/11/25 13:00	63,34	37,74	8,68	16,92	0	0		1			1				1									1	11,72	11,71
21/11/25 14:00	61,54	38,98	11,27	11,28	0	0		1			1				1									1	15,62	15,64
21/11/25 15:00	58,37	40,87	12,46	5,03	0	0		1			1				1									1	17,31	17,34
21/11/25 16:00	59,12	45,23	13,25	0,64	0	0		1			1				1									1	17,72	17,72
21/11/25 17:00	65,50	49,50	16,00	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,57	19,60
21/11/25 18:00	66,40	46,60	19,80	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,89	19,91
21/11/25 19:00	65,37	45,80	19,56	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,52	19,60
21/11/25 20:00	63,89	44,72	19,18	0,00	0	0		1			1							1						1	19,03	19,15
21/11/25 21:00	60,42	42,32	18,10	0,00	0	0		1			1							1						1	17,97	18,11
21/11/25 22:00	55,03	38,64	16,38	0,00	0	0		1			1							1						1	16,47	16,51
21/11/25 23:00	50,08	35,71	14,37	0,00	0	0		1			1				0			1						1	15,01	15,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 22 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/11/25 0:00	46,06	34,47	11,59	0,00	0	0		1			1				0			1						1	12,40	12,37
22/11/25 1:00	43,11	34,08	9,02	0,00	0	0		1			1				0			1						1	9,46	9,46
22/11/25 2:00	41,57	33,71	7,86	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,90	7,98
22/11/25 3:00	40,35	34,51	5,84	0,00	0	0		1			1				0			1						1	6,82	6,75
22/11/25 4:00	40,02	34,78	5,24	0,00	0	0		1			1				0			1						1	6,41	6,40
22/11/25 5:00	41,43	37,18	4,24	0,00	0	0		1			1				0			1						1	7,75	7,78
22/11/25 6:00	44,62	40,42	4,20	0,01	0	0		1			1				0			1						1	10,97	10,98
22/11/25 7:00	48,67	43,75	3,62	1,31	0	0		1			1				0			1						1	13,61	13,70
22/11/25 8:00	54,90	46,32	4,46	4,12	0	0		1			1							1						1	14,07	13,58
22/11/25 9:00	59,83	45,59	5,32	8,93	0	0		1			1				1									1	14,01	14,08
22/11/25 10:00	61,45	43,02	3,83	14,60	0	0		1			1				1									1	12,43	12,26
22/11/25 11:00	62,19	42,72	2,06	17,41	0	0		1			1				1									1	10,20	10,12
22/11/25 12:00	62,93	43,45	1,93	17,56	0	0		1			1				1									1	10,69	10,72
22/11/25 13:00	61,83	45,49	1,65	14,69	0	0		1			1				1									1	12,47	12,52
22/11/25 14:00	59,92	47,00	2,19	10,73	0	0		1			1				1									1	14,52	14,55
22/11/25 15:00	57,89	48,31	3,67	5,91	0	0		1			1				1									1	16,85	16,84
22/11/25 16:00	57,59	51,45	4,85	1,29	0	0		1			1				1									1	17,19	17,22
22/11/25 17:00	62,90	57,34	5,56	0,00	0	0		1			1				1			1						1	18,83	18,85
22/11/25 18:00	63,70	59,27	4,43	0,00	0	0		1			1				1			1						1	19,11	19,11
22/11/25 19:00	60,23	57,21	3,02	0,00	0	0					1	1			1			1						1	18,37	18,07
22/11/25 20:00	60,20	56,47	3,73	0,00	0	0					1	1			1			1						1	16,30	16,07
22/11/25 21:00	56,62	52,14	4,48	0,00	0	0			1		1	1			1			1						1	14,47	14,52
22/11/25 22:00	52,29	47,66	4,64	0,00	0	0			1		1							1						1	15,68	15,63
22/11/25 23:00	48,71	44,83	3,88	0,00	0	0			1		1				0			1						1	14,46	14,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4-5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 23 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/11/25 0:00	45,28	42,78	2,50	0,00	0	0			1		1				0			1						1	11,68	11,60
23/11/25 1:00	42,62	39,01	3,61	0,00	0	0			1		1				0			1						1	8,97	8,89
23/11/25 2:00	41,24	37,47	3,77	0,00	0	0			1		1				0			1						1	7,56	7,56
23/11/25 3:00	40,20	36,74	3,46	0,00	0	0			1		1				0			1						1	6,55	6,43
23/11/25 4:00	39,26	35,39	3,86	0,00	0	0			1		1				0			1						1	5,65	5,60
23/11/25 5:00	39,95	36,48	3,47	0,00	0	0			1		1				0			1						1	6,17	6,22
23/11/25 6:00	41,65	39,08	2,57	0,00	0	0			1		1				0			1						1	7,92	7,97
23/11/25 7:00	43,83	40,53	2,92	0,38	0	0			1		1							1						1	9,67	9,72
23/11/25 8:00	47,80	42,69	3,04	2,06	0	0			1		1							1						1	12,01	12,01
23/11/25 9:00	52,25	46,13	2,22	3,90	0	0			1		1							1						1	14,67	14,73
23/11/25 10:00	55,09	46,62	0,72	7,74	0	0			1		1							1						1	13,75	13,66
23/11/25 11:00	56,61	47,11	0,52	8,98	0	0			1		1							1						1	13,91	13,85
23/11/25 12:00	59,01	47,65	0,36	11,00	0	0			1		1							1						1	14,24	14,28
23/11/25 13:00	59,25	49,07	1,05	9,13	0	0			1		1							1						1	16,31	16,37
23/11/25 14:00	57,76	48,48	2,98	6,29	0	0			1		1							1						1	14,62	13,63
23/11/25 15:00	56,18	48,72	4,31	3,15	0	0			1		1				1			1						1	7,02	6,28
23/11/25 16:00	56,49	49,08	7,09	0,31	0	0			1		1				1			1						1	11,91	12,18
23/11/25 17:00	61,41	51,46	9,95	0,00	0	0			1		1				1			1						1	18,35	18,38
23/11/25 18:00	63,04	50,60	12,44	0,00	0	0			1		1				1			1						1	18,89	18,89
23/11/25 19:00	63,04	47,56	15,48	0,00	0	0			1		1				1			1						1	18,89	18,90
23/11/25 20:00	61,06	45,63	15,43	0,00	0	0			1		1							1						1	18,33	18,32
23/11/25 21:00	57,12	40,57	16,55	0,00	0	0			1		1							1						1	17,09	17,13
23/11/25 22:00	53,32	38,43	14,89	0,00	0	0					1							1						1	15,98	15,97
23/11/25 23:00	48,53	34,74	13,79	0,00	0	0			1		1				0			1						1	14,26	14,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία της D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος του σταθμού για ατμοπαραγωγή
2. Περικοπή Α/Π (15:00-17:00) λόγω εξελισσόμενης καταιγίδας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/11/25 0:00	43,71	33,59	10,12	0,00					1		1					1						1	10,10	10,00
24/11/25 1:00	41,31	33,72	7,58	0,00					1		1					1						1	7,58	7,69
24/11/25 2:00	39,99	33,71	6,28	0,00					1		1					1						1	6,39	6,37
24/11/25 3:00	38,88	33,57	5,30	0,00					1		1					1						1	5,18	5,26
24/11/25 4:00	38,93	33,77	5,16	0,00					1		1					1						1	5,30	5,30
24/11/25 5:00	40,43	34,38	6,05	0,00					1		1					1						1	6,73	6,76
24/11/25 6:00	45,54	34,88	10,66	0,00					1		1					1						1	11,78	11,87
24/11/25 7:00	51,65	35,71	13,89	2,04					1		1					1						1	15,23	15,28
24/11/25 8:00	56,26	34,93	12,66	8,67					1		1					1						1	13,68	13,64
24/11/25 9:00	59,70	33,86	11,65	14,19					1		1					1						1	11,89	11,85
24/11/25 10:00	61,01	33,58	9,82	17,62					1		1					1						1	9,79	9,79
24/11/25 11:00	61,03	34,12	8,01	18,91					1		1					1						1	8,62	8,51
24/11/25 12:00	61,32	34,36	9,09	17,87					1		1					1						1	9,91	9,71
24/11/25 13:00	61,88	34,82	8,74	18,32					1		1					1						1	9,84	9,80
24/11/25 14:00	60,63	35,32	10,62	14,70					1		1					1						1	12,27	12,27
24/11/25 15:00	57,46	35,82	13,63	8,01					1		1					1						1	15,71	15,77
24/11/25 16:00	57,54	40,90	15,28	1,36					1		1					1						1	17,20	17,22
24/11/25 17:00	63,54	46,70	16,84	0,00					1		1				1	1						1	19,01	19,04
24/11/25 18:00	64,88	46,54	18,33	0,00					1		1				1	1						1	19,46	19,46
24/11/25 19:00	64,57	45,84	18,72	0,00					1		1				1	1						1	19,40	19,37
24/11/25 20:00	63,63	45,82	17,80	0,00					1		1					1						1	19,08	19,08
24/11/25 21:00	60,20	42,69	17,51	0,00					1		1					1						1	18,03	18,04
24/11/25 22:00	54,36	38,24	16,12	0,00					1		1					1						1	16,19	16,32
24/11/25 23:00	48,71	34,87	13,84	0,00					1		1					1						1	14,37	14,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού
2. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τρίτη, 25 Νοέμβριος 2025
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/11/25 0:00	44,11	33,62	10,50	0,00					1		1							1						1	10,42	10,45
25/11/25 1:00	41,60	34,08	7,52	0,00					1		1							1						1	7,93	7,94
25/11/25 2:00	40,17	33,63	6,53	0,00					1		1							1						1	6,62	6,53
25/11/25 3:00	39,01	33,54	5,47	0,00					1		1							1						1	5,27	5,38
25/11/25 4:00	39,13	33,58	5,55	0,00					1		1							1						1	5,44	5,50
25/11/25 5:00	40,89	34,13	6,75	0,00					1		1							1						1	7,18	7,22
25/11/25 6:00	45,98	35,55	10,42	0,00					1		1							1						1	12,18	12,25
25/11/25 7:00	52,05	35,77	14,11	2,18					1		1							1						1	15,47	15,51
25/11/25 8:00	55,57	34,73	10,69	10,16					1		1							1						1	11,85	11,69
25/11/25 9:00	59,05	33,92	8,61	16,51					1		1							1						1	8,69	8,74
25/11/25 10:00	59,79	37,29	2,71	19,80					1		1				1									1	2,45	2,19
25/11/25 11:00	60,60	37,63	1,15	21,82					1		1				1									1	1,05	0,00
25/11/25 12:00	61,60	38,58	1,69	21,33					1		1				1									1	1,57	0,00
25/11/25 13:00	61,61	40,94	0,90	19,77					1		1							1						1	1,11	1,10
25/11/25 14:00	60,14	39,36	4,51	16,27					1		1							1						1	5,05	5,19
25/11/25 15:00	57,04	36,73	11,19	9,12					1		1							1						1	14,02	14,17
25/11/25 16:00	57,05	41,88	13,67	1,50					1		1							1						1	17,09	17,11
25/11/25 17:00	63,96	54,07	9,88	0,00					1		1				1			1						1	19,14	19,17
25/11/25 18:00	64,57	56,92	7,64	0,00					1		1				1			1						1	19,37	19,36
25/11/25 19:00	64,56	60,25	4,31	0,00					1		1				1			1						1	19,36	19,36
25/11/25 20:00	63,68	60,91	2,76	0,00					1		1				1			1						1	19,09	19,07
25/11/25 21:00	60,32	56,78	3,54	0,00					1		1				1			1						1	18,11	18,09
25/11/25 22:00	55,06	54,01	1,05	0,00					1		1							1						1	16,02	16,01
25/11/25 23:00	49,60	48,92	0,68	0,00					1		1							1						1	14,80	14,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος σταθμού
2. Περικοπή Α/Π (10:15-14:30) λόγω πραγματοποίησης δοκιμών ΑΕΡ6

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 26 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/11/25 0:00	44,91	44,41	0,50	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	11,23	11,16
26/11/25 1:00	42,18	41,70	0,47	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	8,42	8,41
26/11/25 2:00	40,67	40,05	0,62	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	6,94	6,91
26/11/25 3:00	39,57	38,22	1,35	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	5,85	5,78
26/11/25 4:00	39,59	38,49	1,10	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	5,78	5,83
26/11/25 5:00	41,85	40,65	1,20	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	7,94	8,02
26/11/25 6:00	46,61	45,10	1,51	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	12,65	12,73
26/11/25 7:00	52,61	49,32	1,58	1,71	0	0			1		1		0		0			1						1	15,67	15,70
26/11/25 8:00	56,27	45,55	2,04	8,68	0	0			1		1		0					1						1	13,93	13,88
26/11/25 9:00	58,22	43,20	3,02	11,99	0	0			1		1		0					1						1	12,44	12,37
26/11/25 10:00	59,29	44,88	3,43	10,98	0	0			1		1		0		1									1	9,26	7,95
26/11/25 11:00	60,27	49,45	0,37	10,45	0	0			1		1		0		1									1	0,32	0,00
26/11/25 12:00	61,30	49,17	0,55	11,58	0	0			1		1		0		1									1	0,37	0,00
26/11/25 13:00	62,76	48,04	5,21	9,52	0	0			1		1		0					1						1	12,33	12,59
26/11/25 14:00	63,65	52,20	7,74	3,71	0	0			1		1		0					1						1	15,89	14,64
26/11/25 15:00	62,74	55,30	5,39	2,05	0	0			1		1		0		1			1						1	6,20	6,27
26/11/25 16:00	63,47	58,04	5,16	0,28	0	0			1		1		0		1			1						1	6,34	6,34
26/11/25 17:00	67,52	61,60	5,92	0,00	0	0			1		1		0		1			1						1	6,73	6,74
26/11/25 18:00	68,39	62,42	5,97	0,00	0	0			1		1		0		1			1						1	6,83	6,83
26/11/25 19:00	68,97	60,40	8,57	0,00	0	0			1		1		0		1			1						1	12,13	12,24
26/11/25 20:00	67,79	55,25	12,55	0,00	0	0			1		1		0		1			1						1	19,92	19,99
26/11/25 21:00	64,04	49,10	14,94	0,00	0	0			1		1		0		1			1						1	19,25	19,22
26/11/25 22:00	57,52	43,53	13,99	0,00	0	0			1		1		0					1						1	17,31	17,25
26/11/25 23:00	51,64	37,78	13,85	0,00	0	0			1		1		0		0			1						1	15,52	15,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού
2. Περικοπή Α/Π (11:00-13:00) για πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας ΑΕΡ6
3. Περικοπή Α/Π (14:36-20:10) λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 27 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/11/25 0:00	46,27	34,19	12,07	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	12,56	12,64
27/11/25 1:00	42,73	33,68	9,04	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	9,16	9,05
27/11/25 2:00	40,74	33,61	7,13	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	7,05	7,14
27/11/25 3:00	39,84	33,55	6,29	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	5,90	6,19
27/11/25 4:00	39,62	33,87	5,75	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	5,97	5,99
27/11/25 5:00	41,63	34,68	6,95	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	7,97	7,98
27/11/25 6:00	46,62	36,70	9,92	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	12,77	12,84
27/11/25 7:00	52,99	39,71	12,07	1,21	0	0			1		1			0	0			1						1	15,86	15,86
27/11/25 8:00	57,83	37,40	13,61	6,81	0	0			1		1							1						1	17,04	17,03
27/11/25 9:00	62,49	37,61	13,72	11,16	0	0			1		1							1						1	17,67	17,59
27/11/25 10:00	61,64	35,68	12,89	13,08	0	0			1		1							1						1	15,00	14,93
27/11/25 11:00	62,69	36,12	11,23	15,34	0	0			1		1							1						1	13,96	13,63
27/11/25 12:00	63,84	39,20	10,92	13,72	0	0			1		1							1						1	16,52	16,45
27/11/25 13:00	66,05	45,20	9,42	11,43	0	0			1		1							1						1	19,64	19,65
27/11/25 14:00	65,67	44,90	11,13	9,65	0	0			1		1							1						1	19,63	19,68
27/11/25 15:00	63,70	45,97	12,46	5,27	0	0			1		1							1						1	19,14	19,12
27/11/25 16:00	63,65	51,85	10,65	1,16	0	0			1		1							1						1	19,07	19,07
27/11/25 17:00	68,91	59,63	9,28	0,00	0	0			1		1				1			1						1	20,63	20,65
27/11/25 18:00	70,64	57,75	12,89	0,00	0	0			1		1				1			1						1	16,83	16,85
27/11/25 19:00	69,97	57,99	11,98	0,00	0	0			1		1				1			1						1	13,33	13,19
27/11/25 20:00	68,35	57,64	10,71	0,00	0	0			1		1				1			1						1	20,43	20,40
27/11/25 21:00	64,37	49,68	14,69	0,00	0	0			1		1				1			1						1	19,38	19,34
27/11/25 22:00	58,78	44,35	14,42	0,00	0	0			1		1							1						1	17,63	17,62
27/11/25 23:00	52,20	37,60	14,59	0,00	0	0			1		1			0	0			1						1	15,66	15,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/11/25 0:00	46,47	33,74	12,73	0,00	0	0			1		1							1						1	12,66	12,74
28/11/25 1:00	42,82	33,82	9,00	0,00	0	0			1		1							1						1	8,90	9,15
28/11/25 2:00	41,42	34,23	7,19	0,00	0	0			1		1							1						1	7,81	7,80
28/11/25 3:00	40,47	34,25	6,22	0,00	0	0			1		1							1						1	6,74	6,80
28/11/25 4:00	40,12	34,04	6,09	0,00	0	0			1		1							1						1	6,50	6,49
28/11/25 5:00	41,65	34,58	7,06	0,00	0	0			1		1							1						1	7,95	7,98
28/11/25 6:00	47,04	37,52	9,52	0,00	0	0			1		1							1						1	13,11	13,20
28/11/25 7:00	52,83	44,65	8,18	0,00	0	0			1		1							1						1	15,81	15,82
28/11/25 8:00	55,10	48,58	6,51	0,00	0	0			1		1							1						1	16,50	16,52
28/11/25 9:00	54,28	41,54	12,01	0,74	0	0			1		1							1						1	16,32	16,28
28/11/25 10:00	47,96	33,83	11,40	2,72	0	0			1		1							1						1	11,53	11,57
28/11/25 11:00	53,74	33,78	10,68	9,28	0	0			1		1							1						1	10,96	10,83
28/11/25 12:00	60,64	34,27	11,24	15,13	0	0			1		1							1						1	11,82	11,91
28/11/25 13:00	62,21	34,15	13,26	14,80	0	0			1		1							1						1	13,95	13,73
28/11/25 14:00	60,95	35,39	13,80	11,77	0	0			1		1							1						1	15,68	15,64
28/11/25 15:00	58,87	39,96	12,44	6,47	0	0			1		1							1						1	17,36	17,46
28/11/25 16:00	59,73	47,14	11,54	1,06	0	0			1		1							1						1	17,89	17,88
28/11/25 17:00	66,06	52,29	13,76	0,00	0	0			1		1				1			1						1	19,75	19,80
28/11/25 18:00	67,30	52,79	14,51	0,00	0	0			1		1				1			1						1	20,17	20,18
28/11/25 19:00	67,12	51,90	15,21	0,00	0	0			1		1				1			1						1	20,11	20,09
28/11/25 20:00	65,39	49,69	15,70	0,00	0	0			1		1				1			1						1	19,63	19,62
28/11/25 21:00	61,62	47,12	14,50	0,00	0	0			1		1							1						1	18,52	18,50
28/11/25 22:00	56,70	40,05	16,64	0,00	0	0			1		1							1						1	16,98	17,01
28/11/25 23:00	51,49	37,34	14,14	0,00	0	0			1		1							1						1	14,17	14,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος σταθμού.**

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/11/25 0:00	46,93	38,07	8,86	0,00	0	0			1	1	1													1	9,34	9,29
29/11/25 1:00	43,72	37,00	6,71	0,00	0	0			1	1	1													1	6,79	6,70
29/11/25 2:00	41,85	36,46	5,39	0,00	0	0			1	1	1													1	4,98	5,21
29/11/25 3:00	40,37	36,57	3,79	0,00	0	0			1	1	1													1	3,98	4,03
29/11/25 4:00	40,15	36,37	3,78	0,00	0	0			1	1	1													1	4,00	4,00
29/11/25 5:00	41,25	37,44	3,81	0,00	0	0			1	1	1													1	4,12	4,12
29/11/25 6:00	44,48	40,72	3,76	0,00	0	0			1	1	1													1	3,96	3,98
29/11/25 7:00	48,51	44,93	3,24	0,34	0	0			1	1	1	1												1	3,38	3,39
29/11/25 8:00	55,21	49,55	3,95	1,70	0	0			1	1	1	1												1	4,28	3,73
29/11/25 9:00	59,87	55,00	2,90	1,97	0	0			1		1	1			1									1	3,02	2,99
29/11/25 10:00	64,57	59,98	4,36	0,23	0	0			1		1	1			1									1	5,32	5,37
29/11/25 11:00	69,04	63,36	5,36	0,32	0	0					1	1			1			1						1	7,91	7,86
29/11/25 12:00	73,30	65,55	3,38	4,38	0	0		1		1	1	1		1	1			1						1	4,15	3,93
29/11/25 13:00	76,03	66,28	3,47	6,27	0	0		1		1	1	1		1	1			1						1	4,37	4,40
29/11/25 14:00	75,46	68,17	4,84	2,44	0	0		1		1	1	1			1			1						1	7,10	7,10
29/11/25 15:00	75,06	67,44	4,77	2,85	0	0		1		1	1	1			1			1							11,18	11,23
29/11/25 16:00	74,32	69,35	4,18	0,79	0	0		1		1	1	1			1			1							15,89	15,99
29/11/25 17:00	79,60	76,24	3,35	0,00	0	0		1		1	1	1			1			1							21,44	21,46
29/11/25 18:00	78,59	75,55	3,04	0,00	0	0		1		1	1	1			1			1							12,96	11,41
29/11/25 19:00	78,48	75,17	3,31	0,00	0	0		1		1	1	1			1			1							7,04	7,05
29/11/25 20:00	76,78	75,78	0,99	0,00	0	0		1		1	1	1			1			1						1	13,06	13,04
29/11/25 21:00	71,74	70,50	1,24	0,00	0	0		1		1	1	1			1									1	17,26	17,17
29/11/25 22:00	66,31	65,48	0,82	0,00	0	0		1		1	1	1												1	16,18	16,21
29/11/25 23:00	61,09	59,63	1,46	0,00	0	0		1		1	1	1												1	14,97	14,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Λειτουργία ΑΕΡΝο1 ΑΕΡΝο3 μείωση παραγωγής από ΘΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων, περιορισμός Α/Π.**

Λειτουργία D4 - D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 30 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/11/25 0:00	56,73	54,08	2,64	0,00	0	0		1		1	1	1												1	9,34	7,83
30/11/25 1:00	52,89	50,20	2,69	0,00	0	0		1		1	1	1												1	4,49	4,49
30/11/25 2:00	51,06	47,18	3,88	0,00	0	0		1		1	1	1												1	4,15	4,30
30/11/25 3:00	49,66	46,26	3,40	0,00	0	0		1		1	1													1	4,16	4,16
30/11/25 4:00	49,20	46,19	3,02	0,00	0	0		1		1	1													1	4,12	4,11
30/11/25 5:00	49,89	46,89	3,00	0,00	0	0		1		1	1													1	4,17	4,18
30/11/25 6:00	51,65	47,59	4,06	0,00	0	0		1		1	1													1	4,34	4,35
30/11/25 7:00	53,97	49,95	3,37	0,65	0	0		1		1	1													1	4,58	4,59
30/11/25 8:00	60,04	54,27	3,01	2,76	0	0		1		1	1													1	5,30	5,32
30/11/25 9:00	67,11	55,95	5,03	6,13	0	0		1		1	1	1												1	7,72	7,76
30/11/25 10:00	72,72	53,66	5,97	13,10	0	0		1		1	1	1												1	8,87	8,60
30/11/25 11:00	76,54	57,61	6,41	12,52	0	0		1		1	1	1												1	6,72	6,85
30/11/25 12:00	76,13	53,43	8,93	13,77	0	0		1		1	1	1												1	9,12	9,29
30/11/25 13:00	76,38	56,09	9,54	10,76	0	0		1		1	1	1												1	11,22	11,28
30/11/25 14:00	73,37	58,93	9,72	4,73	0	0		1		1	1	1												1	13,09	13,07
30/11/25 15:00	71,03	56,75	9,44	4,84	0	0		1		1	1	1												1	12,87	12,96
30/11/25 16:00	71,25	58,91	11,63	0,71	0	0		1		1	1	1												1	17,15	17,14
30/11/25 17:00	79,31	65,63	13,68	0,00	0	0		1		1	1	1						1						1	21,33	21,36
30/11/25 18:00	81,69	68,85	12,83	0,00	0	0		1			1	1						1						1	22,07	22,07
30/11/25 19:00	82,02	73,74	8,27	0,00	0	0		1			1	1			1			1						1	22,19	22,18
30/11/25 20:00	80,42	72,20	8,22	0,00	0	0		1			1	1			1			1						1	21,70	21,71
30/11/25 21:00	75,61	73,32	2,28	0,00	0	0		1			1	1			1			1						1	20,30	20,27
30/11/25 22:00	69,97	66,05	3,92	0,00	0	0		1			1	1						1						1	18,21	18,14
30/11/25 23:00	63,81	58,68	5,13	0,00	0	0		1			1	1						1						1	16,72	16,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Λειτουργία ΑΕΡΝο1 - ΑΕΡΝο3 λόγω έντονων καταιγίδων, μείωση παραγωγής ΘΗΣ- περιορισμός Α/Π.**

Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω αιτήματος σταθμού .

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/12/25 0:00	58,17	54,03	4,14	0,00	0	0					1	1						1						1	14,61	14,36
1/12/25 1:00	53,59	49,41	4,18	0,00	0	0		1			1							1						1	11,92	11,92
1/12/25 2:00	51,76	47,19	4,57	0,00	0	0		1			1							1						1	10,03	10,01
1/12/25 3:00	50,65	45,69	4,96	0,00	0	0		1			1							1						1	8,93	8,86
1/12/25 4:00	50,56	46,18	4,37	0,00	0	0		1			1							1						1	8,87	8,85
1/12/25 5:00	52,07	48,55	3,52	0,00	0	0		1			1							1						1	10,26	10,32
1/12/25 6:00	57,74	52,96	4,77	0,00	0	0		1			1							1						1	14,71	14,75
1/12/25 7:00	64,80	58,00	5,58	1,23	0	0		1			1							1						1	16,08	15,99
1/12/25 8:00	69,99	57,31	6,52	6,16	0	0		1			1							1	1					1	14,80	14,76
1/12/25 9:00	74,71	57,76	3,65	13,30	0	0		1			1							1	1					1	12,59	12,39
1/12/25 10:00	73,21	55,12	2,77	15,31	0	0		1			1							1	1					1	9,21	8,87
1/12/25 11:00	71,99	52,33	5,03	14,63	0	0		1			1							1						1	12,43	12,31
1/12/25 12:00	74,23	54,44	5,11	14,68	0	0		1			1							1						1	17,69	17,71
1/12/25 13:00	72,79	56,51	4,65	11,62	0	0		1			1							1						1	18,92	18,90
1/12/25 14:00	71,38	56,95	6,38	8,05	0	0		1			1							1						1	17,72	16,70
1/12/25 15:00	69,81	58,15	5,79	5,87	0	0			1		1							1						1	16,58	16,71
1/12/25 16:00	71,25	63,49	6,76	1,00	0	0			1		1							1						1	18,94	19,00
1/12/25 17:00	79,92	72,30	7,62	0,00	0	0			1		1							1			1			1	20,40	20,17
1/12/25 18:00	81,34	73,61	7,72	0,00	0	0		1			1							1			1			1	21,98	22,00
1/12/25 19:00	81,79	75,95	5,84	0,00	0	0		1			1							1			1			1	22,08	22,12
1/12/25 20:00	81,73	77,84	3,90	0,00	0	0		1			1							1			1			1	22,09	22,09
1/12/25 21:00	78,54	75,94	2,60	0,00	0	0		1			1							1			1			1	21,18	21,15
1/12/25 22:00	72,24	69,59	2,65	0,00	0	0		1			1							1			1			1	19,30	19,26
1/12/25 23:00	64,10	61,33	2,77	0,00	0	0		1			1							1			1			1	15,07	15,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Λειτουργία D4 και D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού.**

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 2 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/12/25 0:00	57,44	53,96	3,48	0,00	0	0		1			1										1			1	14,24	14,33
2/12/25 1:00	53,42	49,46	3,95	0,00	0	0		1			1										1			1	11,80	11,79
2/12/25 2:00	51,80	48,17	3,62	0,00	0	0		1			1										1			1	10,15	10,13
2/12/25 3:00	50,47	46,59	3,88	0,00	0	0		1			1										1			1	8,82	8,80
2/12/25 4:00	50,31	46,53	3,78	0,00	0	0		1			1										1			1	8,63	8,65
2/12/25 5:00	52,20	46,84	5,36	0,00	0	0		1			1										1			1	10,47	10,57
2/12/25 6:00	57,63	49,69	7,93	0,00	0	0		1			1										1			1	14,71	14,76
2/12/25 7:00	64,50	56,06	7,07	1,36	0	0		1			1										1			1	16,22	16,09
2/12/25 8:00	67,07	54,07	4,55	8,45	0	0		1			1										1			1	16,79	16,87
2/12/25 9:00	71,40	53,32	3,02	15,05	0	0		1			1										1			1	14,69	14,72
2/12/25 10:00	71,76	50,70	2,65	18,41	0	0		1			1										1			1	11,72	11,69
2/12/25 11:00	72,18	51,37	1,71	19,11	0	0		1			1										1			1	11,42	11,42
2/12/25 12:00	72,84	51,83	1,70	19,31	0	0		1			1										1			1	11,88	11,83
2/12/25 13:00	72,86	52,61	2,00	18,25	0	0		1			1										1			1	12,95	12,94
2/12/25 14:00	71,03	54,70	2,31	14,02	0	0		1			1										1			1	15,29	15,33
2/12/25 15:00	68,72	57,66	3,54	7,52	0	0		1			1										1			1	17,86	17,87
2/12/25 16:00	69,94	65,29	3,50	1,15	0	0		1			1										1			1	18,50	18,51
2/12/25 17:00	79,05	76,06	2,99	0,00	0	0		1			1				1					1	1			1	21,15	21,23
2/12/25 18:00	81,77	79,28	2,49	0,00	0	0		1			1									1	1			1	22,11	22,12
2/12/25 19:00	82,55	80,55	2,00	0,00	0	0		1			1									1	1			1	22,33	22,34
2/12/25 20:00	82,83	80,97	1,85	0,00	0	0		1			1							1		1	1			1	22,43	22,40
2/12/25 21:00	78,73	77,19	1,53	0,00	0	0		1			1							1		1	1			1	21,22	21,18
2/12/25 22:00	72,45	71,54	0,91	0,00	0	0		1			1									1	1			1	19,35	19,31
2/12/25 23:00	65,15	64,55	0,60	0,00	0	0		1			1									1	1			1	16,13	16,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού.**

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 3 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/12/25 0:00	58,67	58,13	0,54	0,00				1			1							1	1			1	9,91	9,76
3/12/25 1:00	54,32	53,77	0,54	0,00				1			1								1			1	9,62	9,69
3/12/25 2:00	52,65	52,17	0,49	0,00				1			1								1			1	11,05	11,02
3/12/25 3:00	51,28	50,87	0,41	0,00				1			1								1			1	9,60	9,59
3/12/25 4:00	51,33	50,94	0,38	0,00				1			1								1			1	9,66	9,66
3/12/25 5:00	53,27	52,88	0,38	0,00				1			1								1			1	11,52	11,59
3/12/25 6:00	58,96	58,48	0,47	0,00				1			1								1			1	14,00	13,60
3/12/25 7:00	66,76	65,14	0,84	0,78				1			1					1			1			1	16,88	16,91
3/12/25 8:00	70,20	63,49	0,80	5,90				1			1					1			1			1	15,36	15,34
3/12/25 9:00	71,59	60,74	1,23	9,63				1			1					1			1			1	13,23	13,01
3/12/25 10:00	72,23	54,56	2,28	15,38				1				1				1			1			1	9,67	9,69
3/12/25 11:00	71,44	56,35	2,46	12,63				1				1							1			1	16,87	16,92
3/12/25 12:00	73,21	62,32	1,97	8,92				1				1							1			1	19,04	19,03
3/12/25 13:00	74,31	66,43	1,58	6,30				1			1	1							1			1	19,91	19,86
3/12/25 14:00	75,83	69,70	1,22	4,90				1			1							1	1			1	20,28	20,31
3/12/25 15:00	75,27	70,46	1,30	3,51				1			1							1	1			1	20,15	20,15
3/12/25 16:00	76,90	74,67	1,47	0,75				1			1							1	1			1	20,59	20,63
3/12/25 17:00	85,04	82,50	2,53	0,00				1			1			1				1	1			1	23,08	23,10
3/12/25 18:00	87,35	83,52	3,83	0,00				1			1				1			1	1			1	23,76	23,79
3/12/25 19:00	87,44	82,33	5,11	0,00				1			1				1			1	1			1	23,81	23,80
3/12/25 20:00	87,62	80,53	7,09	0,00				1			1				1			1	1			1	23,85	23,85
3/12/25 21:00	83,47	75,21	8,26	0,00				1			1				1			1	1			1	22,65	22,62
3/12/25 22:00	76,64	68,39	8,24	0,00				1			1							1	1			1	20,63	20,58
3/12/25 23:00	67,57	60,39	7,18	0,00				1			1							1	1			1	17,53	17,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 4 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/12/25 0:00	60,08	53,39	6,69	0,00				1		1	1									1			1	12,73	12,28
4/12/25 1:00	55,24	48,73	6,51	0,00				1		1	1									1			1	8,66	8,61
4/12/25 2:00	53,37	47,37	6,00	0,00				1		1	1									1				9,59	9,60
4/12/25 3:00	51,81	46,82	4,99	0,00				1		1	1									1				10,79	10,79
4/12/25 4:00	51,87	46,25	5,61	0,00				1		1	1									1				10,83	10,83
4/12/25 5:00	53,54	47,49	6,04	0,00				1		1	1									1				12,39	12,44
4/12/25 6:00	59,83	55,04	4,79	0,00				1		1	1									1				15,32	15,34
4/12/25 7:00	68,12	60,48	7,47	0,18				1		1	1									1			1	17,98	17,88
4/12/25 8:00	73,99	63,75	9,17	1,06				1		1	1									1			1	17,47	16,58
4/12/25 9:00	80,48	65,98	8,99	5,51				1	1		1									1			1	19,12	19,20
4/12/25 10:00	81,88	68,56	5,47	7,85				1	1		1	1								1			1	4,35	3,66
4/12/25 11:00	83,96	70,65	1,90	11,41				1	1		1	1							1				1	1,18	1,52
4/12/25 12:00	84,64	72,11	1,19	11,34				1	1		1	1			1								1	0,50	0,23
4/12/25 13:00	83,27	75,90	0,80	6,57				1	1		1	1			1								1	0,36	0,00
4/12/25 14:00	84,63	80,11	0,52	3,99				1	1		1	1			1								1	0,15	0,00
4/12/25 15:00	84,10	82,04	0,73	1,33				1	1		1	1			1								1	0,41	0,00
4/12/25 16:00	86,72	86,22	0,26	0,23				1	1		1	1			1					1			1	0,00	0,00
4/12/25 17:00	91,03	90,88	0,15	0,00					1	1	1	1			1					1			1	0,00	0,00
4/12/25 18:00	91,11	90,88	0,23	0,00					1	1	1	1		1	1					1			1	0,00	0,00
4/12/25 19:00	90,81	90,48	0,33	0,00					1	1	1	1		1	1					1			1	0,48	0,48
4/12/25 20:00	87,42	85,42	1,99	0,00					1	1	1	1			1					1			1	4,05	4,05
4/12/25 21:00	75,16	72,75	2,41	0,00					1	1	1	1			1					1			1	3,76	3,75
4/12/25 22:00	67,54	65,11	2,43	0,00					1		1	1			1					1			1	3,38	3,37
4/12/25 23:00	57,56	55,46	2,10	0,00					1		1	1								1			1	2,89	2,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡ 1 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας και για πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας ΑΕΡ6.

2.Λειτουργία ΑΕΡ 3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.

2.Περικοπή Α/Π (10:00-24:00) λόγω κακοκαιρίας και για πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας ΑΕΡ6.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 5 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/12/25 0:00	51,78	49,89	1,89	0,00		0			1		1	1			0					1			1	2,59	2,59
5/12/25 1:00	47,18	45,45	1,73	0,00		0			1		1	1			0					1			1	2,36	2,36
5/12/25 2:00	44,83	43,19	1,63	0,00		0			1		1	1			0					1			1	2,24	2,24
5/12/25 3:00	43,47	41,91	1,56	0,00		0			1		1	1			0					1				2,17	2,17
5/12/25 4:00	36,54	35,87	0,67	0,00		0			1		1	1			0					1				1,05	1,06
5/12/25 5:00	34,24	33,71	0,53	0,00		0					1	1			0					1			1	1,52	1,46
5/12/25 6:00	44,12	43,89	0,22	0,00		0		1			1	1			0					1			1	0,00	0,00
5/12/25 7:00	55,13	54,83	0,28	0,02		0		1			1	1			1					1			1	0,04	0,00
5/12/25 8:00	62,71	61,89	0,19	0,63		0		1			1	1			1					1			1	0,00	0,00
5/12/25 9:00	68,81	64,84	0,18	3,79		0		1	1		1	1			1					1			1	0,00	0,00
5/12/25 10:00	74,04	62,63	0,19	11,23		0		1	1		1	1			1					1			1	0,00	0,00
5/12/25 11:00	72,57	60,32	0,19	12,07		0		1	1		1	1			1								1	0,00	0,00
5/12/25 12:00	74,06	61,41	0,18	12,48		0		1	1		1	1			1								1	0,00	0,00
5/12/25 13:00	71,74	60,34	0,28	11,12		0		1	1		1	1			1								1	0,98	1,03
5/12/25 14:00	69,38	58,13	0,64	10,61		0		1	1		1	1			1								1	4,85	4,88
5/12/25 15:00	66,28	60,01	1,75	4,52		0		1	1		1	1			1								1	6,94	7,15
5/12/25 16:00	67,79	61,88	4,88	1,03		0		1	1		1	1			1								1	12,84	12,91
5/12/25 17:00	75,63	70,29	5,34	0,00		0		1	1		1	1			1								1	18,50	18,81
5/12/25 18:00	77,53	72,14	5,39	0,00		0		1	1		1	1		1						1			1	19,11	19,23
5/12/25 19:00	76,99	71,04	5,95	0,00		0		1	1		1	1		1						1			1	18,77	18,81
5/12/25 20:00	75,09	68,63	6,47	0,00		0		1	1		1	1		1						1			1	17,60	17,95
5/12/25 21:00	70,20	64,26	5,94	0,00		0		1	1		1	1								1			1	17,69	17,58
5/12/25 22:00	64,21	60,31	3,91	0,00		0		1	1		1	1								1			1	11,73	11,60
5/12/25 23:00	57,42	55,49	1,93	0,00		0		1	1		1	1			0					1				4,89	4,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 ΑΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων, μείωση παραγωγής ΘΗΣ- περιορισμός Α/Π.

2.Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο6 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 6 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/12/25 0:00	50,61	49,08	1,53	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0		1	6,75	7,53
6/12/25 1:00	46,87	44,97	1,90	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0		1	8,21	8,20
6/12/25 2:00	45,21	43,37	1,84	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0		1	6,58	6,56
6/12/25 3:00	43,85	42,07	1,77	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0			7,88	8,23
6/12/25 4:00	43,63	41,45	2,17	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0			10,54	10,59
6/12/25 5:00	44,62	42,17	2,44	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0			11,55	11,57
6/12/25 6:00	47,47	45,02	2,45	0,00	0	0		1		0	1	1	0							1	0		1	8,57	8,36
6/12/25 7:00	52,46	49,90	2,54	0,02	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	8,90	8,81
6/12/25 8:00	58,40	54,97	3,39	0,05	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	13,32	13,66
6/12/25 9:00	65,78	63,57	1,60	0,61	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	6,57	6,57
6/12/25 10:00	72,56	69,53	0,65	2,38	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	8,62	8,87
6/12/25 11:00	76,41	72,30	1,28	2,82	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	11,45	11,45
6/12/25 12:00	79,50	73,71	2,51	3,29	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	11,91	11,92
6/12/25 13:00	80,29	75,92	1,76	2,61	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	12,04	12,04
6/12/25 14:00	80,55	77,79	1,51	1,25	0	0		1		1	1	1	0	1						1	0		1	12,07	12,08
6/12/25 15:00	79,58	78,27	1,01	0,29	0	0		1		1	1	1	0	1						1	0		1	11,92	11,93
6/12/25 16:00	81,55	80,56	0,92	0,07	0	0		1		1	1	1	0	1						1	0		1	12,21	12,22
6/12/25 17:00	85,46	84,18	1,28	0,00	0	0		1		1	1	1	0	1	1					1	0		1	12,81	12,82
6/12/25 18:00	85,25	83,68	1,57	0,00	0	0		1		1	1	1	0	1	1					1	0		1	12,78	12,78
6/12/25 19:00	84,09	82,80	1,29	0,00	0	0		1		1	1	1	0	1	1					1	0		1	12,61	12,61
6/12/25 20:00	80,04	79,22	0,82	0,00	0	0		1		1	1	1	0		1					1	0		1	12,01	12,00
6/12/25 21:00	74,49	72,80	1,70	0,00	0	0		1		1	1	1	0		1					1	0		1	11,18	11,17
6/12/25 22:00	68,21	67,55	0,66	0,00	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	10,23	10,22
6/12/25 23:00	61,99	61,72	0,27	0,00	0	0		1		1	1	1	0							1	0		1	13,68	14,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 & Νο3 ΑΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων, μείωση παραγωγής ΘΗΣ- περιορισμός Α/Π.

2.Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο6 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 7 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/12/25 0:00	56,15	55,86	0,28	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0		1	16,64	16,58
7/12/25 1:00	50,99	50,43	0,55	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0		1	12,38	12,32
7/12/25 2:00	48,03	47,50	0,53	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0			12,23	12,56
7/12/25 3:00	46,28	45,77	0,51	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0			13,21	13,21
7/12/25 4:00	45,37	44,55	0,82	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0			12,28	12,29
7/12/25 5:00	45,45	44,69	0,76	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0			12,31	12,34
7/12/25 6:00	47,69	46,99	0,69	0,00	0	0		1			1	1	0	0	0					1	0			14,13	14,15
7/12/25 7:00	50,99	50,04	0,18	0,78	0	0		1			1	1	0		0						0		1	14,70	14,84
7/12/25 8:00	56,66	50,50	0,10	6,06	0	0		1			1		0		0					1	0		1	16,23	16,42
7/12/25 9:00	60,52	49,15	0,10	11,27	0	0		1			1		0		0					1	0		1	15,57	15,58
7/12/25 10:00	65,23	52,86	0,12	12,26	0	0		1			1		0		0					1	0		1	18,96	18,99
7/12/25 11:00	66,17	54,15	0,17	11,85	0	0		1			1		0		0					1	0		1	19,74	19,77
7/12/25 12:00	66,10	56,15	0,42	9,53	0	0		1			1		0		0					1	0		1	19,79	19,78
7/12/25 13:00	65,94	53,77	0,89	11,28	0	0		1			1		0		0					1	0		1	19,72	19,72
7/12/25 14:00	62,32	52,01	1,13	9,18	0	0		1			1		0		0					1	0		1	18,66	18,65
7/12/25 15:00	60,01	52,43	1,25	6,33	0	0		1			1		0		0					1	0		1	17,96	17,96
7/12/25 16:00	62,29	60,12	1,26	0,91	0	0		1			1		0	1	0					1	0		1	18,63	18,64
7/12/25 17:00	71,49	70,10	1,39	0,00	0	0		1			1		0	1	0					1	0		1	21,40	21,41
7/12/25 18:00	76,00	74,56	1,44	0,00	0	0		1			1		0	1	0				1	1	0	0	1	22,57	22,76
7/12/25 19:00	76,99	75,61	1,38	0,00	0	0		1			1		0	1	0				1	1	0	0	1	23,04	23,05
7/12/25 20:00	76,44	75,03	1,40	0,00	0	0		1			1		0	1	0				1	1	0	0	1	22,91	22,90
7/12/25 21:00	73,01	72,39	0,61	0,00	0	0		1			1		0	1	0				1	1	0	0	1	21,89	21,87
7/12/25 22:00	67,72	67,34	0,37	0,00	0	0		1			1		0		0				1	1	0	0	1	20,33	20,31
7/12/25 23:00	60,39	60,23	0,15	0,00	0	0		1			1		0	0	0				1	1	0	0	1	17,98	17,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 ΑΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 8 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/12/25 0:00	53,53	53,24	0,28	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	15,01	15,08
8/12/25 1:00	48,91	48,67	0,24	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	14,61	14,61
8/12/25 2:00	47,07	46,90	0,17	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	13,37	13,33
8/12/25 3:00	45,37	45,17	0,20	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	11,67	11,66
8/12/25 4:00	45,06	44,74	0,32	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	11,40	11,40
8/12/25 5:00	46,38	46,09	0,30	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	12,62	12,65
8/12/25 6:00	52,46	52,28	0,18	0,00	0	0		1			1		0	0	0			1		0	0	1	15,68	15,69
8/12/25 7:00	61,83	60,73	0,43	0,67	0	0		1			1		0	1	0			1		0	0	1	18,50	18,51
8/12/25 8:00	63,66	59,10	0,25	4,32	0	0		1			1		0	1	0			1		0	0	1	18,73	18,72
8/12/25 9:00	65,37	54,32	0,14	10,92	0	0		1			1		0	1	0			1		0	0	1	15,13	15,16
8/12/25 10:00	64,33	49,95	0,15	14,22	0	0		1			1		0		0			1		0	0	1	15,74	16,02
8/12/25 11:00	64,15	48,84	0,10	15,21	0	0		1			1		0		0			1		0	0	1	15,28	15,27
8/12/25 12:00	65,74	51,40	0,14	14,19	0	0		1			1		0		0			1		0	0	1	14,10	13,92
8/12/25 13:00	65,03	53,66	0,10	11,27	0	0		1			1		0					1		0		1	15,68	16,09
8/12/25 14:00	64,76	54,87	0,23	9,66	0	0		1			1		0	1				1		0		1	15,78	15,78
8/12/25 15:00	64,15	57,96	0,25	5,94	0	0		1			1		0	1				1		0		1	18,24	18,33
8/12/25 16:00	65,63	64,43	0,54	0,67	0	0		1			1		0	1				1		0		1	19,64	19,66
8/12/25 17:00	74,99	73,62	1,37	0,00	0	0		1			1		0	1				1	1	0	0	1	22,15	22,43
8/12/25 18:00	79,16	77,54	1,63	0,00	0	0		1			1		0	1				1	1	0	0	1	23,72	23,73
8/12/25 19:00	80,93	78,69	2,25	0,00	0	0		1			1		0	1				1	1	0	0	1	24,25	24,25
8/12/25 20:00	80,57	78,19	2,38	0,00	0	0		1			1		0	1				1	1	0	0	1	24,15	24,14
8/12/25 21:00	77,47	74,07	3,40	0,00	0	0		1			1		0	1				1	1	0	0	1	23,25	23,22
8/12/25 22:00	71,01	66,53	4,47	0,00	0	0		1			1		0	1				1	1	0	0	1	21,32	21,29
8/12/25 23:00	61,85	57,40	4,44	0,00	0	0		1			1		0					1	1	0	0	1	18,53	18,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 9 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/12/25 0:00	54,09	49,21	4,88	0,00	0	0		1			1								1	1			1	14,93	14,92
9/12/25 1:00	49,09	43,74	5,35	0,00	0	0		1			1								1				1	14,45	14,62
9/12/25 2:00	47,22	39,67	7,55	0,00	0	0		1			1								1				1	13,48	13,52
9/12/25 3:00	45,46	37,07	8,39	0,00	0	0		1			1								1				1	11,82	11,79
9/12/25 4:00	45,45	36,08	9,37	0,00	0	0		1			1								1				1	11,71	11,74
9/12/25 5:00	47,11	39,43	7,68	0,00	0	0		1			1								1				1	13,27	13,30
9/12/25 6:00	53,36	44,71	8,65	0,00	0	0		1			1								1				1	15,96	15,99
9/12/25 7:00	61,55	45,48	15,17	0,90	0	0		1			1								1				1	18,41	18,45
9/12/25 8:00	63,56	42,24	14,30	7,03	0	0		1			1								1				1	19,04	19,08
9/12/25 9:00	66,34	36,84	16,11	13,39	0	0		1			1								1				1	19,05	19,04
9/12/25 10:00	66,22	35,13	13,59	17,51	0	0		1			1								1				1	15,05	15,05
9/12/25 11:00	66,49	35,28	11,85	19,37	0	0		1			1								1				1	13,49	13,43
9/12/25 12:00	66,99	36,84	10,75	19,40	0	0		1			1								1				1	13,95	13,93
9/12/25 13:00	66,93	37,02	11,95	17,97	0	0		1			1								1				1	15,16	15,23
9/12/25 14:00	65,75	44,25	7,47	14,04	0	0		1			1	1							1				1	8,18	7,79
9/12/25 15:00	64,68	54,36	2,88	7,44	0	0		1			1	1		1	1								1	2,95	2,91
9/12/25 16:00	66,95	65,60	0,25	1,10	0	0		1			1	1		1	1								1	0,00	0,00
9/12/25 17:00	76,87	76,60	0,27	0,00	0	0		1			1	1		1	1					1			1	0,00	0,00
9/12/25 18:00	79,83	79,56	0,27	0,00	0	0		1			1	1		1	1					1			1	0,04	0,13
9/12/25 19:00	80,50	68,45	12,05	0,00	0	0		1			1	1		1	1				1	1			1	17,39	18,96
9/12/25 20:00	81,48	64,55	16,93	0,00	0	0		1			1				1				1	1			1	24,42	24,42
9/12/25 21:00	77,58	64,23	13,35	0,00	0	0		1			1				1				1	1			1	23,28	23,24
9/12/25 22:00	70,51	64,38	6,13	0,00	0	0		1			1				1				1	1			1	21,15	21,12
9/12/25 23:00	62,20	58,39	3,81	0,00	0	0		1			1								1	1			1	18,65	18,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο5 & Νο6 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/12/25 0:00	54,51	45,36	9,14	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	15,97	15,89
10/12/25 1:00	49,52	38,68	10,83	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	14,82	14,79
10/12/25 2:00	47,46	38,36	9,10	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	13,75	13,74
10/12/25 3:00	46,23	37,26	8,97	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	12,52	12,50
10/12/25 4:00	45,99	38,41	7,58	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	12,31	12,26
10/12/25 5:00	47,61	39,08	8,53	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	13,76	13,74
10/12/25 6:00	53,29	43,97	9,32	0,00	0	0		1			1		0						1	0		1	15,92	15,94
10/12/25 7:00	61,20	50,51	9,77	0,92	0	0		1			1		0						1	0		1	18,28	18,33
10/12/25 8:00	63,76	49,00	7,74	7,01	0	0		1			1		0						1	0		1	19,09	19,09
10/12/25 9:00	66,18	44,08	8,27	13,84	0	0		1			1		0						1	0		1	18,61	18,64
10/12/25 10:00	66,03	41,16	7,32	17,54	0	0		1			1		0						1	0		1	14,74	14,02
10/12/25 11:00	65,97	41,80	4,89	19,28	0	0		1			1		0						1	0		1	7,11	7,45
10/12/25 12:00	67,53	38,66	9,57	19,30	0	0		1			1		0						1	0		1	14,52	14,55
10/12/25 13:00	66,92	38,86	12,01	16,04	0	0		1			1		0						1	0		1	17,16	17,19
10/12/25 14:00	66,85	43,61	10,93	12,32	0	0		1			1		0						1	0		1	13,48	13,34
10/12/25 15:00	65,75	54,94	3,81	6,99	0	0		1			1	1	0	1					1	0		1	4,05	4,06
10/12/25 16:00	68,66	65,90	1,76	1,00	0	0		1			1	1	0	1	1				1	0		1	2,37	2,31
10/12/25 17:00	78,54	78,28	0,25	0,01	0	0		1			1	1	0	1	1				1	0		1	0,00	0,00
10/12/25 18:00	81,63	81,35	0,27	0,00	0	0		1			1	1	0	1	1				1	0		1	0,00	0,00
10/12/25 19:00	82,53	79,62	2,91	0,00	0	0		1			1	1	0	1	1				1	0		1	4,29	5,30
10/12/25 20:00	82,34	66,60	15,74	0,00	0	0		1			1		0		1	1			1	0		1	23,93	24,67
10/12/25 21:00	78,76	63,56	15,20	0,00	0	0		1			1		0		1	1			1	0		1	23,63	23,60
10/12/25 22:00	71,10	56,29	14,80	0,00	0	0		1			1		0			1			1	0		1	21,34	21,28
10/12/25 23:00	61,95	49,00	12,95	0,00	0	0		1			1		0			1			1	0		1	18,60	18,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. 'Ενταξη ΑΕΡ 3 & περιορισμός Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ Νο5 & Νο6 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/12/25 0:00	54,02	43,39	10,63	0,00	0	0		1			1		0				1			1	0		1	13,06	12,98
11/12/25 1:00	49,30	37,20	12,10	0,00	0	0		1			1		0							1	0		1	12,73	13,24
11/12/25 2:00	47,49	35,45	12,04	0,00	0	0		1			1		0							1	0		1	13,78	13,78
11/12/25 3:00	45,78	34,87	10,91	0,00	0	0		1			1		0							1	0		1	12,09	12,05
11/12/25 4:00	45,70	35,50	10,19	0,00	0	0		1			1		0							1	0		1	11,93	12,00
11/12/25 5:00	46,77	36,09	10,68	0,00	0	0		1			1		0							1	0		1	12,99	13,00
11/12/25 6:00	53,47	40,91	12,56	0,00	0	0		1			1		0							1	0		1	15,96	16,01
11/12/25 7:00	60,90	44,50	15,47	0,92	0	0		1			1		0							1	0		1	18,22	18,24
11/12/25 8:00	64,33	39,27	17,61	7,44	0	0		1			1		0							1	0		1	19,13	19,28
11/12/25 9:00	66,29	35,62	16,40	14,27	0	0		1			1		0							1	0		1	18,26	18,14
11/12/25 10:00	65,79	34,67	13,19	17,94	0	0		1			1		0							1	0		1	14,30	14,22
11/12/25 11:00	65,52	35,48	11,46	18,58	0	0		1			1		0							1	0		1	13,36	13,33
11/12/25 12:00	66,07	37,28	11,28	17,52	0	0		1			1		0							1	0		1	14,95	14,87
11/12/25 13:00	65,16	37,58	11,55	16,04	0	0		1			1		0							1	0		1	15,58	15,48
11/12/25 14:00	64,41	40,16	10,89	13,35	0	0		1			1		0							1	0		1	13,04	12,79
11/12/25 15:00	63,02	51,19	3,60	8,22	0	0		1			1		0	1						1	0		1	3,59	3,53
11/12/25 16:00	64,41	62,98	0,26	1,18	0	0		1		1	1	0	0	1	1					1	0		1	0,00	0,00
11/12/25 17:00	74,08	73,77	0,30	0,00	0	0		1		1	1	0	0	1	1					1	0		1	0,00	0,00
11/12/25 18:00	77,40	77,14	0,25	0,00	0	0		1		1	1	0	0	1	1					1	0		1	0,00	0,00
11/12/25 19:00	78,08	74,21	3,87	0,00	0	0		1		1	1	0	0	1	1					1	0		1	6,81	8,40
11/12/25 20:00	78,34	69,27	9,07	0,00	0	0		1			1	0	0	1			1			1	0		1	23,48	23,48
11/12/25 21:00	74,97	71,05	3,92	0,00	0	0		1			1	0	0	1			1			1	0		1	22,46	22,47
11/12/25 22:00	68,69	66,59	2,09	0,00	0	0		1			1	0	0	1			1			1	0		1	20,49	20,45
11/12/25 23:00	61,00	59,60	1,40	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0		1	18,27	18,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη ΑΕΡ 1 ΑΗΣ & περιορισμός Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ No5 & No6 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/12/25 0:00	53,66	52,78	0,88	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0		1	12,73	12,66
12/12/25 1:00	48,94	47,45	1,48	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0			13,37	13,83
12/12/25 2:00	46,66	45,06	1,60	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0			13,03	12,94
12/12/25 3:00	46,17	44,60	1,57	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0			12,52	12,53
12/12/25 4:00	45,89	44,32	1,57	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0			12,18	12,22
12/12/25 5:00	47,95	46,38	1,57	0,00	0	0		1			1	0	0				1			1	0			13,93	13,95
12/12/25 6:00	54,27	52,71	1,57	0,00	0	0		1			1	0	0				1		1	1	0			14,63	14,55
12/12/25 7:00	61,62	59,55	1,23	0,85	0	0		1			1	0	0				1		1	1	0			18,44	18,44
12/12/25 8:00	63,18	56,13	0,22	6,83	0	0		1			1	0	0				1		1	1	0			15,43	15,32
12/12/25 9:00	63,49	50,30	0,12	13,07	0	0		1			1	0	0				1		1	1	0			10,71	10,58
12/12/25 10:00	64,08	46,92	0,10	17,06	0	0		1			1	0	0				1		1		0			6,27	6,38
12/12/25 11:00	63,76	44,94	0,19	18,62	0	0		1			1	0	0				1		1		0			11,17	11,34
12/12/25 12:00	65,36	46,51	0,31	18,54	0	0		1			1	0	0				1		1		0			13,06	13,11
12/12/25 13:00	65,03	47,14	0,61	17,27	0	0		1			1	0	0				1		1		0			13,97	13,99
12/12/25 14:00	64,37	50,56	0,64	13,17	0	0		1			1	0	0				1		1		0			17,35	17,45
12/12/25 15:00	62,48	55,00	0,54	6,94	0	0		1			1	0	0				1		1		0			18,70	18,70
12/12/25 16:00	65,42	63,46	0,89	1,06	0	0		1			1		0				1		1		0		1	19,55	19,58
12/12/25 17:00	74,99	74,10	0,89	0,00	0	0		1			1		0	0			1		1	1	0		1	22,14	22,19
12/12/25 18:00	77,55	76,45	1,10	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1	1	0		1	23,21	23,22
12/12/25 19:00	78,41	76,63	1,79	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1	1	0		1	23,49	23,50
12/12/25 20:00	78,02	76,72	1,29	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1	1	0		1	23,37	23,33
12/12/25 21:00	74,19	73,32	0,87	0,00	0	0		1			1		0				1		1	1	0		1	21,08	21,10
12/12/25 22:00	68,37	67,66	0,70	0,00	0	0		1			1		0				1		1	1	0		1	19,72	19,64
12/12/25 23:00	61,03	59,89	1,14	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0		1	18,04	18,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 13 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/12/25 0:00	54,37	53,14	1,24	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0		1	14,93	15,03
13/12/25 1:00	50,03	49,33	0,70	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0			14,95	14,94
13/12/25 2:00	47,86	46,11	1,74	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0			13,90	13,92
13/12/25 3:00	46,12	44,09	2,04	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0			12,33	12,35
13/12/25 4:00	45,36	42,67	2,69	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0			11,52	11,53
13/12/25 5:00	46,33	43,94	2,39	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0			12,41	12,47
13/12/25 6:00	50,11	48,56	1,55	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0			12,01	11,91
13/12/25 7:00	54,34	52,77	0,88	0,70	0	0		1			1		0				1		1		0		1	12,48	12,50
13/12/25 8:00	59,20	51,38	1,89	5,93	0	0		1			1		0				1		1		0		1	12,19	12,21
13/12/25 9:00	62,35	47,95	1,87	12,54	0	0		1			1		0				1		1		0		1	8,77	8,75
13/12/25 10:00	63,26	45,30	1,79	16,17	0	0		1			1		0				1		1		0			9,73	10,19
13/12/25 11:00	63,09	42,17	3,14	17,78	0	0		1			1		0				1		1		0			11,48	11,53
13/12/25 12:00	63,93	43,64	2,45	17,85	0	0		1			1		0				1		1		0			12,23	12,26
13/12/25 13:00	64,10	45,59	2,01	16,49	0	0		1			1		0				1		1		0			13,77	13,79
13/12/25 14:00	63,52	48,58	1,74	13,20	0	0		1			1		0				1		1		0			16,54	16,54
13/12/25 15:00	61,94	52,60	2,14	7,20	0	0		1			1		0				1		1		0			18,42	18,40
13/12/25 16:00	65,21	62,90	1,33	0,98	0	0		1			1		0				1		1		0		1	19,48	19,51
13/12/25 17:00	74,41	72,94	1,47	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1		0		1	22,26	22,29
13/12/25 18:00	76,89	75,06	1,82	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1		0		1	23,03	23,04
13/12/25 19:00	76,74	74,02	2,72	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1		0		1	23,03	23,02
13/12/25 20:00	74,96	73,42	1,53	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1		0		1	22,46	22,45
13/12/25 21:00	71,18	70,46	0,72	0,00	0	0		1			1		0	1			1		1		0		1	21,35	21,32
13/12/25 22:00	66,73	66,65	0,07	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0		1	19,90	19,88
13/12/25 23:00	60,48	60,42	0,06	0,00	0	0		1			1		0				1		1		0		1	18,06	18,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 14 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/12/25 0:00	54,77	54,75	0,02	0,00		0		1			1					1		1				1	13,80	13,73
14/12/25 1:00	50,02	49,94	0,07	0,00		0		1			1					1		1					14,33	14,64
14/12/25 2:00	48,12	47,85	0,27	0,00		0		1			1					1		1					14,14	14,13
14/12/25 3:00	46,30	45,28	1,02	0,00		0		1			1					1		1					12,50	12,48
14/12/25 4:00	45,28	42,25	3,03	0,00		0		1			1					1		1					11,52	11,53
14/12/25 5:00	45,60	41,03	4,57	0,00		0		1			1					1		1					11,85	11,84
14/12/25 6:00	47,97	44,51	3,46	0,00		0		1			1					1		1					14,07	14,12
14/12/25 7:00	50,54	44,53	5,40	0,61		0		1			1					1		1					15,11	15,13
14/12/25 8:00	54,37	42,21	7,33	4,82		0		1			1					1		1					15,66	15,69
14/12/25 9:00	57,05	40,33	7,48	9,25		0		1			1					1		1					14,11	14,10
14/12/25 10:00	60,85	39,76	8,59	12,50		0		1			1					1		1					14,60	14,59
14/12/25 11:00	62,68	39,03	7,88	15,77		0		1			1					1		1					12,12	12,03
14/12/25 12:00	63,16	38,70	7,25	17,22		0		1			1			1		1							10,75	11,25
14/12/25 13:00	62,66	37,41	9,82	15,44		0		1			1			1		1							13,55	13,64
14/12/25 14:00	61,24	39,39	9,79	12,07		0		1			1			1		1							15,56	15,51
14/12/25 15:00	60,21	41,81	12,61	5,79		0		1			1			1		1							18,01	18,03
14/12/25 16:00	63,70	47,66	15,25	0,80		0		1			1			1		1							19,02	19,07
14/12/25 17:00	73,50	54,37	19,13	0,00		0		1			1			1		1		1					21,99	22,02
14/12/25 18:00	76,76	57,57	19,18	0,00		0		1			1			1		1		1					22,98	23,01
14/12/25 19:00	78,04	59,17	18,86	0,00		0		1			1			1		1						1	23,37	23,38
14/12/25 20:00	77,33	56,54	20,79	0,00		0		1			1			1		1						1	23,17	23,15
14/12/25 21:00	74,47	55,00	19,47	0,00		0		1			1			1		1						1	22,37	22,34
14/12/25 22:00	68,77	51,35	17,41	0,00		0		1			1					1	1					1	20,24	20,04
14/12/25 23:00	60,75	47,21	13,54	0,00		0			1		1					1	1					1	14,92	15,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσαερίων μονάδων ΘΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/12/25 0:00	53,35	39,64	13,71	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			15,14	15,20
15/12/25 1:00	48,57	35,88	12,69	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			13,35	13,18
15/12/25 2:00	46,56	35,96	10,61	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			11,29	11,24
15/12/25 3:00	45,11	36,26	8,85	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			9,69	9,74
15/12/25 4:00	45,14	36,71	8,43	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			9,72	9,73
15/12/25 5:00	47,02	36,90	10,12	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			11,60	11,60
15/12/25 6:00	52,89	39,39	13,50	0,00	0	0		0	1		1		0				1	1			0			15,74	15,77
15/12/25 7:00	61,68	44,43	16,58	0,67	0	0		0	1		1		0				1	1			0			18,43	18,47
15/12/25 8:00	62,93	40,06	16,82	6,05	0	0		0	1		1		0				1	1			0			18,82	18,81
15/12/25 9:00	66,21	37,73	15,70	12,78	0	0		0	1		1		0				1	1			0			17,97	17,94
15/12/25 10:00	66,89	37,25	12,87	16,77	0	0		0	1		1		0				1	1			0			14,00	13,99
15/12/25 11:00	67,76	40,41	9,71	17,63	0	0		0	1		1		0				1	1			0			11,62	11,73
15/12/25 12:00	69,02	40,44	10,50	18,08	0	0		0	1		1		0				1	1			0			11,69	11,57
15/12/25 13:00	68,16	44,79	5,44	17,92	0	0		0	1		1		1				1	1			0			5,68	5,70
15/12/25 14:00	67,26	41,76	11,33	14,17	0	0		0	1		1		0				1	1			0			13,34	14,13
15/12/25 15:00	66,11	44,32	13,78	8,01	0	0		0	1		1		0				1	1			0			15,80	15,99
15/12/25 16:00	67,60	49,14	17,23	1,23	0	0		0	1		1		0		1		1	1			0			20,19	20,25
15/12/25 17:00	77,31	60,83	16,47	0,00	0	0		0	1		1		0		1		1	1			0			23,11	23,17
15/12/25 18:00	81,64	61,98	19,67	0,00	0	0			1		1		1				1	1	1		0			24,48	24,48
15/12/25 19:00	82,23	65,85	16,38	0,00	0	0			1		1		1				1	1	1		0			24,65	24,65
15/12/25 20:00	81,93	66,33	15,60	0,00	0	0			1		1		1				1	1	1		0			24,60	24,60
15/12/25 21:00	78,35	70,72	7,62	0,00	0	0			1		1		1				1	1	1		0			23,52	23,47
15/12/25 22:00	71,31	63,06	8,24	0,00	0	0			1		1		1				1	1	1		0			21,43	21,37
15/12/25 23:00	62,77	56,99	5,78	0,00	0	0			1		1						1	1	1		0			18,81	18,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 4 ΑΗΣ μετά από αίτημα ΑΗΣ Σορωνής.

1. Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσαερίων μονάδων ΘΗΣ..

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 16 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/12/25 0:00	54,66	51,22	3,44	0,00	0	0			1		1							1	1	1					13,77	13,62
16/12/25 1:00	49,60	45,88	3,72	0,00	0	0			1		1							1		1					12,01	12,33
16/12/25 2:00	47,52	43,87	3,65	0,00	0	0			1		1							1		1					13,84	13,81
16/12/25 3:00	46,75	39,81	6,94	0,00	0	0			1		1							1		1					13,05	13,06
16/12/25 4:00	46,46	38,92	7,54	0,00	0	0			1		1							1		1					12,76	12,76
16/12/25 5:00	48,15	40,21	7,94	0,00	0	0			1		1							1		1					14,10	14,10
16/12/25 6:00	54,19	48,06	6,13	0,00	0	0			1		1							1		1					15,25	15,21
16/12/25 7:00	62,75	55,72	6,28	0,75	0	0			1		1							1		1				1	18,76	18,78
16/12/25 8:00	65,90	54,71	4,37	6,83	0	0			1		1							1		1				1	18,02	17,97
16/12/25 9:00	68,31	50,75	3,56	14,00	0	0			1		1							1		1					8,96	8,19
16/12/25 10:00	67,95	48,77	1,53	17,64	0	0		1	1		1							1		1					2,74	2,64
16/12/25 11:00	67,53	47,66	0,38	19,49	0	0		1	1		1							1		1					0,17	0,21
16/12/25 12:00	69,03	44,72	4,37	19,94	0	0		1			1							1		1					11,46	12,74
16/12/25 13:00	68,99	40,35	9,91	18,72	0	0		1			1							1		1					16,55	16,61
16/12/25 14:00	66,98	40,71	11,57	14,70	0	0		1			1							1		1					13,14	12,92
16/12/25 15:00	66,72	55,74	2,68	8,30	0	0		1			1	1		1				1		1					3,70	3,66
16/12/25 16:00	69,16	65,37	2,70	1,10	0	0		1			1	1		1	1			1		1					3,44	3,45
16/12/25 17:00	79,16	78,82	0,34	0,00	0	0		1			1	1		1	1			1		1					0,11	0,00
16/12/25 18:00	79,56	79,41	0,16	0,00	0	0		1			1	1		1	1			1		1					0,00	0,00
16/12/25 19:00	81,00	75,97	5,03	0,00	0	0		1			1	1		1				1		1	1				8,42	10,09
16/12/25 20:00	81,38	67,81	13,57	0,00	0	0		1			1			1				1		1	1				24,42	24,40
16/12/25 21:00	77,56	68,82	8,74	0,00	0	0		1			1			1				1		1	1				23,30	23,26
16/12/25 22:00	71,02	64,93	6,09	0,00	0	0		1			1							1		1	1				21,32	21,29
16/12/25 23:00	61,60	56,86	4,73	0,00	0	0		1			1							1		1	1				18,42	18,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ενταξη ΑΕΡ 3 ΑΗΣ & περιορισμός Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας Νο6 ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/12/25 0:00	53,58	49,48	4,11	0,00	0	0		1			1							1		1					15,65	15,73
17/12/25 1:00	48,97	44,65	4,32	0,00	0	0		1			1							1		1					14,53	14,52
17/12/25 2:00	46,71	37,70	9,01	0,00	0	0		1			1							1		1					13,03	13,01
17/12/25 3:00	45,41	38,83	6,58	0,00	0	0		1			1							1		1					11,64	11,64
17/12/25 4:00	45,68	39,62	6,06	0,00	0	0		1			1							1		1					11,91	11,91
17/12/25 5:00	47,20	40,58	6,63	0,00	0	0		1			1							1		1					13,35	13,34
17/12/25 6:00	53,61	46,79	6,83	0,00	0	0		1			1							1		1					14,96	14,91
17/12/25 7:00	61,18	55,37	5,28	0,53	0	0		1			1							1		1				1	18,16	18,21
17/12/25 8:00	63,30	53,20	5,20	4,90	0	0		1			1							1		1				1	17,42	17,69
17/12/25 9:00	64,48	48,68	4,65	11,14	0	0		1			1							1		1					18,85	18,89
17/12/25 10:00	64,46	44,73	4,57	15,17	0	0		1	0		1							1		1					15,71	15,66
17/12/25 11:00	64,55	44,61	2,97	16,98	0	0		1	0		1							1		1					13,68	13,82
17/12/25 12:00	65,66	48,11	1,56	16,00	0	0		1	0		1							1		1					15,71	15,81
17/12/25 13:00	65,37	49,39	1,76	14,22	0	0		1	0		1							1		1					11,65	11,51
17/12/25 14:00	63,01	50,77	2,40	9,84	0	0		1	0		1							1		1					17,63	18,38
17/12/25 15:00	64,16	57,23	1,67	5,26	0	0		1	0		1							1		1				1	18,39	18,49
17/12/25 16:00	67,41	65,22	1,15	1,04	0	0	0	1	0		1							1		1				1	20,11	20,13
17/12/25 17:00	76,56	76,12	0,43	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1			1	22,84	22,89
17/12/25 18:00	79,68	79,55	0,13	0,00	0	0	0	1	0		1	1						1		1	1			1	23,89	23,89
17/12/25 19:00	81,25	81,06	0,19	0,00	0	0	0	1	0		1	1						1		1	1			1	24,32	24,33
17/12/25 20:00	81,43	81,32	0,12	0,00	0	0	0	1	0		1	1						1		1	1			1	24,40	24,40
17/12/25 21:00	77,55	77,50	0,05	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1			1	23,27	23,25
17/12/25 22:00	70,63	70,61	0,01	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1			1	20,89	20,87
17/12/25 23:00	62,01	61,94	0,07	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1				13,90	13,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μετρήσεις καυσαερίων ΑΕΡ2

2. Ένταξη ΑΕΡ3 για μετρήσεις καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/12/25 0:00	54,34	53,86	0,48	0,00	0	0	0	1			1							1		1				1	12,73	13,03
18/12/25 1:00	49,25	48,27	0,99	0,00	0	0	0	1			1							1		1				1	9,66	10,06
18/12/25 2:00	47,35	46,09	1,26	0,00	0	0	0	1			1							1		1					13,56	13,56
18/12/25 3:00	46,12	44,97	1,15	0,00	0	0	0	1			1							1		1					12,38	12,34
18/12/25 4:00	45,53	43,09	2,44	0,00	0	0	0	1			1							1		1					11,76	11,76
18/12/25 5:00	46,78	43,27	3,51	0,00	0	0	0	1			1							1		1					12,88	12,97
18/12/25 6:00	52,51	48,38	4,13	0,00	0	0	0	1			1							1		1					14,35	14,33
18/12/25 7:00	60,55	52,58	7,49	0,48	0	0	0	1			1							1		1				1	17,94	17,99
18/12/25 8:00	63,52	52,89	5,62	5,01	0	0	0	1			1							1		1				1	17,46	17,45
18/12/25 9:00	66,66	52,87	2,95	10,83	0	0	0	1			1							1		1				1	14,89	14,88
18/12/25 10:00	67,30	50,31	2,21	14,78	0	0	0	1			1							1		1				1	10,90	10,97
18/12/25 11:00	66,39	46,20	3,80	16,39	0	0	0	1			1									1				1	11,64	12,22
18/12/25 12:00	67,37	43,85	6,88	16,64	0	0	0	1			1									1				1	17,06	17,09
18/12/25 13:00	67,12	42,06	8,21	16,86	0	0	0	1			1									1				1	16,43	16,55
18/12/25 14:00	66,47	42,68	9,67	14,12	0	0	0	1			1									1				1	18,43	18,47
18/12/25 15:00	64,56	45,36	11,98	7,21	0	0	0	1			1									1				1	19,30	19,32
18/12/25 16:00	67,38	53,35	12,98	1,05	0	0	0	1			1									1				1	20,16	20,19
18/12/25 17:00	77,19	62,00	15,19	0,00	0	0	0	1		1	1									1				1	23,07	23,11
18/12/25 18:00	79,45	63,73	15,72	0,00	0	0	0	1		1	1		1							1				1	23,79	23,78
18/12/25 19:00	80,35	64,15	16,20	0,00	0	0	0	1			1		1							1				1	24,03	24,05
18/12/25 20:00	80,19	64,75	15,44	0,00	0	0	0	1			1		1							1				1	24,04	24,03
18/12/25 21:00	77,24	62,66	14,57	0,00	0	0	0	1			1		1							1				1	23,16	23,15
18/12/25 22:00	70,88	58,19	12,69	0,00	0	0	0				1		1							1				1	21,28	21,24
18/12/25 23:00	62,25	50,98	11,27	0,00	0	0	0				1		1							1	1			1	18,69	18,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Μετρήσεις καυσαερίων στην DIESEL 7 ΘΗΣ

1.Μετρήσεις καυσαερίων στον ΑΕΡ1 ΑΗΣ

1.Μετρήσεις καυσαερίων στον ΑΕΡ4 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/12/25 0:00	53,43	42,34	11,09	0,00							1		1					1	1			1	16,04	16,01
19/12/25 1:00	48,16	37,22	10,94	0,00							1		1					1	1				14,45	14,43
19/12/25 2:00	46,31	34,59	11,72	0,00							1		1					1	1				13,88	13,88
19/12/25 3:00	45,41	32,55	12,86	0,00							1		1					1	1				13,59	13,58
19/12/25 4:00	44,60	32,09	12,51	0,00							1		1					1	1				13,34	13,35
19/12/25 5:00	46,18	33,76	12,42	0,00							1		1					1	1				13,80	13,82
19/12/25 6:00	52,44	39,94	12,50	0,00							1		1					1	1				15,65	15,68
19/12/25 7:00	60,23	43,92	15,66	0,64							1		1					1	1				18,02	18,01
19/12/25 8:00	63,43	41,66	15,64	6,14							1		1					1	1				18,93	19,01
19/12/25 9:00	64,66	36,27	15,46	12,93							1		1			1			1				19,37	19,38
19/12/25 10:00	64,15	33,63	13,14	17,37							1		1			1			1				19,20	19,20
19/12/25 11:00	63,66	34,10	10,63	18,93							1		1			1			1				19,05	19,06
19/12/25 12:00	64,62	34,53	11,58	18,51							1		1			1			1				19,33	19,35
19/12/25 13:00	65,17	34,21	12,96	18,01							1		1			1			1				19,54	19,53
19/12/25 14:00	64,67	36,47	13,38	14,82							1		1			1			1				19,38	19,38
19/12/25 15:00	63,76	41,06	14,61	8,09							1		1			1			1				19,10	19,11
19/12/25 16:00	66,91	50,24	15,41	1,26							1		1			1			1				19,99	20,03
19/12/25 17:00	76,39	58,14	18,25	0,00							1		1			1		1	1				22,77	22,84
19/12/25 18:00	78,04	71,27	6,77	0,00							1	1	1	1		1		1	1				7,06	6,76
19/12/25 19:00	77,66	74,54	3,11	0,00							1	1	1	1		1		1	1				3,88	3,88
19/12/25 20:00	77,59	67,50	10,09	0,00							1	1	1	1		1		1	1				16,08	17,62
19/12/25 21:00	74,47	60,65	13,81	0,00				1			1		1			1		1	1				22,33	22,31
19/12/25 22:00	69,48	56,86	12,62	0,00				1			1		1			1		1	1				20,84	20,80
19/12/25 23:00	62,10	49,43	12,68	0,00				1					1			1		1	1				18,55	18,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω μετρήσεων καυσαερίων στον ΑΕΡ5 (17:00-20:30)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 20 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/12/25 0:00	55,40	47,86	7,54	0,00				1					1			1		1	1				14,35	14,28
20/12/25 1:00	50,74	44,51	6,23	0,00				1					1			1		1	1				11,99	12,22
20/12/25 2:00	48,75	42,60	6,14	0,00				1					1					1	1				14,49	14,49
20/12/25 3:00	46,78	40,40	6,38	0,00				1					1					1	1				13,05	12,99
20/12/25 4:00	45,92	41,57	4,35	0,00				1					1					1	1				12,13	12,17
20/12/25 5:00	46,86	44,81	2,05	0,00				1					1					1	1				13,00	13,01
20/12/25 6:00	51,32	50,65	0,67	0,00				1					1					1	1				15,31	15,34
20/12/25 7:00	55,85	55,29	0,25	0,30				1					1			1		1	1				15,51	15,49
20/12/25 8:00	60,93	58,60	0,33	2,00				1					1			1		1	1				17,78	17,90
20/12/25 9:00	65,83	61,53	0,32	3,98				1					1			1		1	1				19,54	19,55
20/12/25 10:00	68,40	62,14	0,15	6,11				1					1			1		1	1				20,39	20,33
20/12/25 11:00	69,64	62,51	0,38	6,75				1					1			1		1	1				16,71	16,04
20/12/25 12:00	72,30	67,23	0,19	4,88			1	1					1			1		1	1				12,14	12,29
20/12/25 13:00	74,35	70,43	0,00	3,92			1	1					1			1		1	1				14,45	14,51
20/12/25 14:00	76,04	74,27	0,46	1,32			1	1					1			1		1	1				11,71	11,23
20/12/25 15:00	78,11	76,56	0,96	0,59			1	1	1				1					1	1				15,70	15,76
20/12/25 16:00	81,51	78,71	2,47	0,34			1	1	1				1					1	1				19,27	19,35
20/12/25 17:00	85,61	82,60	3,01	0,00			1	1	1				1					1	1				23,76	23,91
20/12/25 18:00	86,14	82,29	3,85	0,00			1	1	1				1					1	1				24,38	24,35
20/12/25 19:00	84,29	78,09	6,19	0,00			1	1	1				1					1	1				22,67	22,63
20/12/25 20:00	80,88	74,68	6,19	0,00			1	1	1				1					1	1				19,29	19,19
20/12/25 21:00	76,29	68,57	7,72	0,00				1	1				1					1	1				20,25	20,63
20/12/25 22:00	70,24	62,23	8,01	0,00				1	1				1					1	1				21,00	20,94
20/12/25 23:00	62,84	55,34	7,50	0,00				1	1			1	1					1	1				14,98	14,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις **Παρατηρήσεις**

1. Ταυτόχρονη λειτουργία D3,D4,D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 21 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/12/25 0:00	55,95	45,54	10,40	0,00				1				1	1						1				11,35	11,20
21/12/25 1:00	50,30	45,31	4,98	0,00				1				1	1						1				4,82	5,02
21/12/25 2:00	47,93	42,90	5,02	0,00				1				1	1						1				3,99	4,78
21/12/25 3:00	45,98	41,34	4,64	0,00				1				1	1						1				4,20	4,59
21/12/25 4:00	45,09	40,33	4,76	0,00				1		1		1	1						1				3,86	4,50
21/12/25 5:00	45,13	40,61	4,52	0,00				1		1		1	1						1				4,06	4,50
21/12/25 6:00	47,71	43,99	3,71	0,00				1		1		1	1						1				4,59	4,76
21/12/25 7:00	50,77	47,83	2,89	0,05				1		1		1	1						1				5,07	5,07
21/12/25 8:00	57,77	56,04	1,52	0,21				1		1		1	1						1				6,69	6,81
21/12/25 9:00	66,43	64,06	1,21	1,16				1		1		1	1						1			1	10,05	10,28
21/12/25 10:00	72,93	65,45	0,23	7,25				1		1		1	1						1			1	11,89	11,71
21/12/25 11:00	75,25	61,04	0,04	14,17				1	1			1	1						1			1	8,31	8,53
21/12/25 12:00	72,48	59,01	0,17	13,31				1	1				1						1			1	8,19	8,41
21/12/25 13:00	70,33	58,52	1,62	10,19				1	1				1						1			1	12,27	12,32
21/12/25 14:00	68,95	60,68	2,44	5,84				1	1				1						1			1	15,27	15,34
21/12/25 15:00	69,53	63,06	2,49	3,98				1	1				1						1			1	17,64	17,75
21/12/25 16:00	72,78	66,55	5,16	1,07				1	1				1						1			1	21,68	21,71
21/12/25 17:00	80,20	62,53	17,67	0,00				1	1				1						1			1	23,93	23,97
21/12/25 18:00	82,42	60,03	22,39	0,00				1	1				1						1			1	24,68	24,64
21/12/25 19:00	82,16	58,54	23,62	0,00				1	1				1						1			1	24,55	24,59
21/12/25 20:00	79,35	56,70	22,65	0,00				1	1				1						1			1	23,72	23,73
21/12/25 21:00	74,37	58,28	16,09	0,00				1	1				1						1			1	16,23	15,88
21/12/25 22:00	68,07	55,33	12,73	0,00				1	1				1						1			1	13,61	13,59
21/12/25 23:00	60,52	49,97	10,55	0,00				1					1						1			1	11,23	11,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας. (00:00-13:00)
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 και ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/12/25 0:00	52,86	45,59	7,27	0,00				1					1								1		1	7,20	7,24
22/12/25 1:00	47,44	42,87	4,56	0,00				1					1								1		1	4,65	4,73
22/12/25 2:00	45,51	41,48	4,03	0,00				1					1								1		1	4,54	4,54
22/12/25 3:00	44,25	40,09	4,16	0,00				1					1								1		1	4,42	4,41
22/12/25 4:00	44,28	40,19	4,08	0,00				1					1								1		1	4,42	4,41
22/12/25 5:00	45,96	41,77	4,18	0,00				1					1								1		1	4,56	4,58
22/12/25 6:00	51,48	48,28	3,20	0,00				1					1								1		1	6,98	7,13
22/12/25 7:00	60,09	54,51	5,55	0,03				1					1					1			1		1	11,09	11,27
22/12/25 8:00	66,11	59,31	6,07	0,74				1			1		1								1		1	13,15	13,18
22/12/25 9:00	72,03	66,87	3,69	1,47				1			1		1								1	1	1	14,37	14,39
22/12/25 10:00	76,34	68,66	3,42	4,26				1			1		1								1	1	1	15,22	15,23
22/12/25 11:00	78,88	69,86	1,03	7,98				1			1		1								1	1	1	19,90	20,33
22/12/25 12:00	77,62	66,97	0,22	10,42				1			1		1					1			1		1	21,31	21,25
22/12/25 13:00	77,16	65,93	0,08	11,15				1			1		1					1			1		1	19,19	19,83
22/12/25 14:00	75,28	66,97	0,67	7,65				1			1		1	1							1		1	22,42	22,37
22/12/25 15:00	76,02	72,30	0,55	3,18				1			1		1	1							1		1	22,73	22,75
22/12/25 16:00	78,21	76,79	0,58	0,84				1			1	1	1	1							1		1	23,09	23,15
22/12/25 17:00	84,38	84,21	0,17	0,00				1			1	1	1	1							1		1	23,98	24,00
22/12/25 18:00	85,33	85,16	0,16	0,00				1	1		1	1	1								1		1	25,56	25,57
22/12/25 19:00	84,24	83,50	0,73	0,00				1	1		1	1	1								1		1	25,26	25,24
22/12/25 20:00	82,01	81,56	0,44	0,00				1	1		1	1	1								1		1	24,18	24,10
22/12/25 21:00	76,86	76,52	0,34	0,00				1	1		1	1	1								1		1	19,21	19,14
22/12/25 22:00	70,37	69,56	0,81	0,00					1		1	1	1								1		1	16,03	16,71
22/12/25 23:00	63,60	62,81	0,79	0,00					1		1	1	1								1		1	18,85	18,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας. (00:43-11:25)
2. Λειτουργία ΑΕΡ2, ΑΕΡ3 και ΑΕΡ5 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/12/25 0:00	55,89	54,81	1,08	0,00					1		1		1								1			1	15,35	15,59
23/12/25 1:00	50,19	48,95	1,24	0,00					1		1		1								1			1	11,51	11,45
23/12/25 2:00	47,99	47,59	0,40	0,00					1		1		1								1			1	10,16	10,51
23/12/25 3:00	46,05	46,02	0,03	0,00					1		1		1											1	12,92	12,89
23/12/25 4:00	45,52	45,52	0,00	0,00					1		1		1											1	12,37	12,37
23/12/25 5:00	46,69	46,59	0,10	0,00					1		1		1											1	13,40	13,41
23/12/25 6:00	51,40	50,15	1,24	0,00					1		1		1								1			1	14,11	14,10
23/12/25 7:00	58,88	56,70	1,95	0,23					1		1		1								1			1	16,70	16,99
23/12/25 8:00	63,91	56,28	2,85	4,79					1				1					1			1			1	18,05	17,95
23/12/25 9:00	67,12	54,44	0,98	11,70					1				1					1			1			1	14,44	14,37
23/12/25 10:00	67,31	51,78	0,98	14,55					1				1								1			1	15,00	15,74
23/12/25 11:00	67,82	51,37	1,45	15,00					1				1								1			1	15,71	15,71
23/12/25 12:00	70,16	55,15	1,97	13,04					1				1								1			1	17,35	17,84
23/12/25 13:00	69,55	57,83	1,39	10,33					1				1					1			1			1	18,05	18,21
23/12/25 14:00	68,65	59,27	1,89	7,50					1				1					1			1			1	19,77	19,53
23/12/25 15:00	69,28	63,80	1,25	4,24					1				1	1							1			1	14,58	15,06
23/12/25 16:00	71,70	69,49	0,90	1,32				1	1				1	1							1			1	16,92	17,04
23/12/25 17:00	79,31	78,75	0,56	0,01				1	1				1	1							1			1	23,63	23,70
23/12/25 18:00	81,59	81,23	0,36	0,00				1	1				1	1							1			1	24,44	24,44
23/12/25 19:00	81,89	81,45	0,44	0,00				1	1				1	1							1			1	24,51	24,51
23/12/25 20:00	81,11	81,04	0,06	0,00				1	1				1	1							1			1	24,31	24,29
23/12/25 21:00	77,71	77,57	0,14	0,00				1	1				1	1							1			1	23,25	23,24
23/12/25 22:00	71,96	71,68	0,28	0,00				1	1				1	1							1			1	19,84	20,04
23/12/25 23:00	64,55	64,30	0,25	0,00				1	1				1								1			1	17,03	16,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2 και ΑΕΡ5 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/12/25 0:00	57,50	57,21	0,28	0,00	0	0		1					1						1			1	14,14	14,56
24/12/25 1:00	51,63	51,43	0,20	0,00	0	0		1					1						1			1	15,48	15,46
24/12/25 2:00	48,65	48,52	0,13	0,00	0	0		1					1						1			1	14,48	14,48
24/12/25 3:00	46,76	46,73	0,02	0,00	0	0		1					1						1			1	13,16	13,10
24/12/25 4:00	46,22	46,21	0,00	0,00	0	0		1					1						1			1	12,54	12,55
24/12/25 5:00	47,28	47,27	0,01	0,00	0	0		1					1						1			1	13,43	13,51
24/12/25 6:00	52,37	52,17	0,20	0,00	0	0		1					1			1			1			1	13,94	13,88
24/12/25 7:00	57,84	57,11	0,47	0,26	0	0		1					1			1			1			1	16,35	16,44
24/12/25 8:00	63,83	58,18	0,69	4,96	0	0		1					1			1			1			1	17,77	17,71
24/12/25 9:00	66,21	53,69	0,55	11,97	0	0		1					1			1			1			1	13,24	13,16
24/12/25 10:00	64,70	48,54	1,48	14,67	0	0		1					1			1			1			1	9,07	8,99
24/12/25 11:00	63,96	46,92	1,91	15,13	0	0		1					1						1			1	13,12	13,77
24/12/25 12:00	64,09	49,42	2,48	12,19	0	0		1					1						1			1	15,51	15,32
24/12/25 13:00	63,47	48,85	2,95	11,67	0	0		1					1	1					1			1	12,64	12,52
24/12/25 14:00	63,15	50,40	4,44	8,31	0	0		1					1	1					1			1	15,56	15,66
24/12/25 15:00	64,65	56,24	5,49	2,92	0	0		1					1	1					1			1	19,32	19,34
24/12/25 16:00	68,86	63,96	4,17	0,73	0	0		1					1	1					1			1	20,60	20,64
24/12/25 17:00	78,16	73,30	4,85	0,00	0	0		1					1	1		1			1			1	23,35	23,39
24/12/25 18:00	81,03	73,98	7,05	0,00	0	0		1					1	1		1			1			1	24,31	24,29
24/12/25 19:00	80,05	68,66	11,39	0,00	0	0		1					1	1		1			1			1	24,01	23,99
24/12/25 20:00	77,41	66,78	10,63	0,00	0	0		1					1	1		1			1			1	23,26	23,22
24/12/25 21:00	71,74	59,71	12,03	0,00	0	0		1					1			1			1			1	21,55	21,52
24/12/25 22:00	66,39	55,32	11,07	0,00	0	0		1					1			1			1			1	19,98	19,91
24/12/25 23:00	61,09	50,82	10,27	0,00	0	0		1					1						1			1	18,31	18,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 25 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/12/25 0:00	55,42	45,01	10,41	0,00	0	0		1					1						1			1	16,44	16,46
25/12/25 1:00	51,09	44,79	6,30	0,00	0	0		1			1		1						1				7,84	7,62
25/12/25 2:00	48,33	43,74	4,59	0,00	0	0		1			1		1						1				4,83	4,82
25/12/25 3:00	46,25	41,88	4,37	0,00	0	0		1			1		1						1				4,62	4,62
25/12/25 4:00	45,19	40,90	4,29	0,00	0	0		1			1		1						1				4,43	4,51
25/12/25 5:00	44,95	40,83	4,12	0,00	0	0		1			1	1	1						1				4,47	4,50
25/12/25 6:00	47,41	43,28	4,13	0,00	0	0		1			1	1	1						1				4,72	4,73
25/12/25 7:00	51,32	46,92	4,16	0,25	0	0		1			1	1	1						1				5,12	5,13
25/12/25 8:00	58,36	53,19	2,92	2,26	0	0		1			1	1	1						1				5,47	5,46
25/12/25 9:00	70,39	65,47	3,04	1,89	0	0			1		1	1	1	1					1				7,01	7,04
25/12/25 10:00	76,21	66,12	2,38	7,71	0	0			1		1	1	1	1					1				7,85	8,04
25/12/25 11:00	73,36	59,42	2,54	11,41	0	0			1			1	1	1					1				19,87	20,47
25/12/25 12:00	75,07	63,57	3,14	8,36	0	0			1			1	1	1					1				22,41	22,54
25/12/25 13:00	65,95	54,47	2,01	9,47	0	0			1			1	1	1					1				17,60	17,51
25/12/25 14:00	58,57	46,76	0,88	10,93	0	0			1			1	1	1					1				8,70	8,33
25/12/25 15:00	54,21	45,98	0,70	7,52	0	0			1				1	1					1			1	7,25	7,33
25/12/25 16:00	54,90	52,89	0,59	1,43	0	0			1				1	1					1			1	13,94	14,03
25/12/25 17:00	62,86	62,54	0,31	0,01	0	0			1				1	1					1			1	18,35	18,37
25/12/25 18:00	67,45	67,23	0,21	0,00	0	0			1				1	1				1	1			1	20,10	20,14
25/12/25 19:00	68,82	68,72	0,09	0,00	0	0			1				1	1				1	1			1	15,70	15,33
25/12/25 20:00	68,49	66,51	1,98	0,00	0	0			1	1			1	1				1	1			1	6,85	6,85
25/12/25 21:00	67,12	63,80	3,32	0,00	0	0			1	1			1	1				1	1			1	7,89	8,77
25/12/25 22:00	63,71	62,74	0,97	0,00	0	0			1				1					1	1			1	18,58	18,68
25/12/25 23:00	58,79	56,60	2,19	0,00	0	0			1				1					1	1			1	17,28	17,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας και αστάθειας ανέμου (01:00-11:00) και (19:00-21:00)
2. Λειτουργία ΑΕΡ1-2-3 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/12/25 0:00	53,84	49,86	3,97	0,00	0	0			1				1						1			1	15,28	15,34
26/12/25 1:00	49,82	46,60	3,21	0,00	0	0			1				1						1			1	14,94	14,91
26/12/25 2:00	47,70	44,37	3,32	0,00	0	0			1				1						1			1	14,03	13,95
26/12/25 3:00	45,87	40,98	4,89	0,00	0	0			1				1						1			1	12,21	12,20
26/12/25 4:00	45,09	40,11	4,98	0,00	0	0			1				1						1			1	11,42	11,40
26/12/25 5:00	44,85	40,49	4,36	0,00	0	0			1				1						1			1	11,15	11,15
26/12/25 6:00	46,69	41,08	5,61	0,00	0	0			1				1						1			1	12,97	12,97
26/12/25 7:00	48,75	41,01	7,30	0,44	0	0			1				1						1			1	14,55	14,52
26/12/25 8:00	52,48	41,91	5,25	5,32	0	0			1				1						1			1	13,58	13,54
26/12/25 9:00	56,34	39,36	5,92	11,06	0	0			1				1						1			1	11,50	11,54
26/12/25 10:00	57,25	42,04	3,78	11,44	0	0			1				1						1			1	12,12	12,08
26/12/25 11:00	57,84	36,08	5,67	16,09	0	0			1				1						1			1	8,15	8,12
26/12/25 12:00	57,84	34,36	6,46	17,02	0	0			1				1						1			1	6,99	7,15
26/12/25 13:00	57,11	34,29	7,17	15,65	0	0			1				1						1			1	7,83	7,79
26/12/25 14:00	55,69	34,61	8,49	12,59	0	0			1				1						1			1	9,40	9,38
26/12/25 15:00	54,27	36,31	10,40	7,56	0	0			1				1						1			1	12,90	12,99
26/12/25 16:00	57,35	40,91	14,93	1,50	0	0			1				1						1			1	17,15	17,19
26/12/25 17:00	66,57	48,05	18,51	0,01	0	0			1				1						1			1	19,89	19,93
26/12/25 18:00	70,48	50,13	20,35	0,00	0	0			1				1	1					1			1	21,14	21,14
26/12/25 19:00	71,76	51,18	20,58	0,00	0	0			1				1	1					1			1	21,49	21,49
26/12/25 20:00	71,07	50,34	20,73	0,00	0	0			1				1	1					1			1	21,32	21,29
26/12/25 21:00	68,32	49,07	19,25	0,00	0	0			1				1						1			1	20,51	20,50
26/12/25 22:00	64,21	45,79	18,41	0,00	0	0			1				1						1			1	19,30	19,25
26/12/25 23:00	59,54	42,06	17,48	0,00	0	0			1				1						1			1	17,86	17,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 27 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/12/25 0:00	54,17	38,07	16,09	0,00	0	0			1				1						1			1	16,25	16,24
27/12/25 1:00	49,26	35,87	13,39	0,00	0	0			1				1						1			1	13,96	13,94
27/12/25 2:00	47,26	35,79	11,47	0,00	0	0			1				1						1			1	11,80	11,80
27/12/25 3:00	45,99	34,85	11,15	0,00	0	0			1				1						1			1	11,49	11,49
27/12/25 4:00	45,37	34,54	10,83	0,00	0	0			1				1						1			1	11,12	11,11
27/12/25 5:00	45,54	36,44	9,10	0,00	0	0			1				1						1			1	8,98	9,09
27/12/25 6:00	49,41	38,09	11,32	0,00	0	0			1				1						1			1	12,03	12,38
27/12/25 7:00	52,97	37,32	15,17	0,48	0	0			1				1						1			1	15,85	15,87
27/12/25 8:00	58,38	36,35	16,28	5,75	0	0			1				1						1			1	17,12	17,09
27/12/25 9:00	62,05	35,25	13,82	12,98	0	0			1				1						1			1	14,26	14,24
27/12/25 10:00	63,71	34,41	11,94	17,35	0	0			1				1						1			1	12,49	12,46
27/12/25 11:00	63,91	33,85	10,50	19,56	0	0			1				1						1			1	10,54	10,49
27/12/25 12:00	65,37	35,28	10,18	19,91	0	0			1				1						1			1	10,27	10,45
27/12/25 13:00	66,64	35,99	12,83	17,81	0	0			1				1						1			1	13,92	14,10
27/12/25 14:00	66,87	36,58	16,53	13,75	0	0			1				1						1			1	18,92	18,90
27/12/25 15:00	67,60	42,12	17,82	7,65	0	0			1				1						1			1	20,23	20,24
27/12/25 16:00	72,05	51,78	18,67	1,59	0	0			1				1						1			1	21,56	21,58
27/12/25 17:00	82,07	59,02	23,04	0,01	0	0			1				1	1					1			1	24,55	24,60
27/12/25 18:00	85,31	60,58	24,73	0,00	0	0			1				1	1					1			1	25,54	25,55
27/12/25 19:00	85,41	60,34	25,06	0,00	0	0			1				1	1					1			1	25,60	25,61
27/12/25 20:00	83,72	59,02	24,70	0,00	0	0			1				1	1					1			1	25,12	25,13
27/12/25 21:00	80,01	56,13	23,88	0,00	0	0			1				1	1					1			1	23,92	23,97
27/12/25 22:00	74,37	52,30	22,07	0,00	0	0			1				1						1			1	22,36	22,30
27/12/25 23:00	67,46	47,21	20,24	0,00	0	0			1				1						1			1	20,19	20,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω ταλαντώσεων συχνότητας (01:00-13:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 28 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/12/25 0:00	60,29	44,21	16,08	0,00	0	0			1				1						1			1	16,05	16,09
28/12/25 1:00	54,72	41,58	13,13	0,00	0	0			1				1						1			1	13,69	13,68
28/12/25 2:00	52,52	40,02	12,49	0,00	0	0			1				1						1			1	13,11	13,10
28/12/25 3:00	50,71	38,62	12,10	0,00	0	0			1				1						1			1	12,66	12,65
28/12/25 4:00	50,24	38,20	12,03	0,00	0	0			1				1						1			1	12,53	12,55
28/12/25 5:00	50,25	38,44	11,81	0,00	0	0			1				1						1			1	12,55	12,54
28/12/25 6:00	52,94	41,19	11,74	0,00	0	0			1				1						1			1	42,86	15,72
28/12/25 7:00	55,34	40,45	14,35	0,55	0	0			1				1						1			1	16,57	16,58
28/12/25 8:00	61,25	39,54	15,72	5,98	0	0			1				1						1			1	18,31	18,35
28/12/25 9:00	66,57	36,14	16,98	13,45	0	0			1				1						1			1	19,28	19,22
28/12/25 10:00	70,22	34,60	17,47	18,15	0	0			1				1						1			1	18,45	18,34
28/12/25 11:00	71,48	34,96	16,97	19,55	0	0			1				1						1			1	18,25	18,33
28/12/25 12:00	73,47	35,19	19,42	18,85	0	0			1				1						1			1	20,74	20,81
28/12/25 13:00	72,67	35,86	20,56	16,25	0	0			1				1						1			1	21,66	21,65
28/12/25 14:00	70,76	41,58	20,77	8,41	0	0			1				1						1			1	21,22	21,17
28/12/25 15:00	72,53	47,97	20,53	4,03	0	0			1				1						1			1	21,69	21,72
28/12/25 16:00	75,70	55,54	19,31	0,85	0	0			1				1						1			1	22,66	22,69
28/12/25 17:00	83,27	60,21	23,05	0,01	0	0			1				1	1					1			1	24,91	24,95
28/12/25 18:00	86,44	62,99	23,45	0,00	0	0			1				1	1					1			1	25,92	25,91
28/12/25 19:00	86,15	66,56	19,59	0,00	0	0			1				1	1					1			1	25,81	25,80
28/12/25 20:00	84,06	64,48	19,57	0,00	0	0			1				1	1		1			1			1	25,20	25,20
28/12/25 21:00	79,39	59,56	19,83	0,00	0	0			1				1	1		1			1			1	23,85	23,82
28/12/25 22:00	73,84	53,65	20,18	0,00	0	0			1				1			1			1			1	22,19	22,12
28/12/25 23:00	66,51	46,75	19,75	0,00	0	0			1				1						1			1	19,91	19,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιρισμός ΑΠ λόγω ταλαντώσεων συχνότητας (00:00-06:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 29 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/12/25 0:00	59,14	41,60	17,54	0,00	0	0			1				1								1	0		1	17,74	17,72
29/12/25 1:00	53,90	38,33	15,57	0,00	0	0			1				1								1	0	0	1	16,18	16,16
29/12/25 2:00	51,91	37,00	14,90	0,00	0	0			1				1								1	0	0	1	15,54	15,52
29/12/25 3:00	50,18	35,68	14,49	0,00	0	0			1				1								1	0	0	1	15,03	15,02
29/12/25 4:00	49,19	34,89	14,30	0,00	0	0			1				1						0		1	0	0	1	14,72	14,74
29/12/25 5:00	49,96	35,58	14,38	0,00	0	0			1				1						0		1	0	0	1	14,93	14,95
29/12/25 6:00	54,82	39,45	15,37	0,00	0	0			1				1								1	0	0	1	16,37	16,43
29/12/25 7:00	61,81	44,76	16,51	0,54	0	0			1				1								1	0	0	1	18,49	18,51
29/12/25 8:00	68,69	43,09	19,54	6,06	0	0			1				1								1	0	0	1	20,52	20,52
29/12/25 9:00	73,81	39,91	20,02	13,87	0	0			1				1								1	0	0	1	22,09	22,09
29/12/25 10:00	74,75	35,91	20,68	18,16	0	0			1				1								1	0	0	1	22,31	22,27
29/12/25 11:00	74,09	34,30	20,91	18,88	0	0			1				1								1	0	0	1	21,51	21,48
29/12/25 12:00	76,40	34,92	22,06	19,42	0	0			1				1								1	0	0	1	22,80	22,76
29/12/25 13:00	76,73	37,04	22,32	17,38	0	0			1				1								1	0	0	1	22,94	22,96
29/12/25 14:00	77,16	40,12	22,45	14,59	0	0			1				1								1	0	0	1	23,19	23,12
29/12/25 15:00	78,71	46,72	22,74	9,25	0	0			1				1								1	0	0	1	23,56	23,60
29/12/25 16:00	83,07	57,84	23,51	1,72	0	0			1				1							1	1	0	0	1	24,85	24,91
29/12/25 17:00	92,85	66,67	26,17	0,01	0	0			1				1							1	1	0	0	1	27,79	27,82
29/12/25 18:00	95,85	68,81	27,03	0,00	0	0			1				1							1	1	0	0	1	28,74	28,72
29/12/25 19:00	94,59	69,16	25,43	0,00	0	0			1				1							1	1	0	0	1	28,38	28,37
29/12/25 20:00	92,82	70,37	22,45	0,00	0	0			1				1							1	1	0	0	1	27,81	27,83
29/12/25 21:00	87,58	68,15	19,43	0,00	0	0			1				1							1	1	0	0	1	26,22	26,23
29/12/25 22:00	80,77	69,20	11,57	0,00	0	0			1				1							1	1	0	0	1	24,25	24,23
29/12/25 23:00	72,99	63,02	9,98	0,00	0	0			1				1							1	1	0	0	1	21,90	21,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα	Tuesday, December 30, 2025

| | | |

ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα	Wednesday, December 31, 2025

| | | |