

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	13,66	12,94	0,72					1	1	1,33
	01:00	12,89	10,58	2,31					1	1	3,58
	02:00	12,59	10,46	2,13					1	1	3,31
	03:00	11,82	10,41	1,41					1	1	2,53
	04:00	11,54	10,43	1,10					1	1	2,27
	05:00	11,64	10,88	0,76					1	1	2,34
	06:00	11,91	11,19	0,72					1	1	2,61
	07:00	12,44	11,66	0,78					1	1	3,14
	08:00	13,61	13,58	0,03		1			1	1	2,26
	09:00	14,18	14,14	0,03		1			1	1	0,75
	10:00	14,70	14,60	0,10		1			1	1	1,26
	11:00	14,95	14,93	0,02		1			1	1	1,52
	12:00	14,26	14,26	0,00		1				1	0,81
	13:00	12,64	12,64	0,00		1				1	2,15
	14:00	11,27	11,27	0,00		1				1	0,99
	15:00	12,26	12,26	0,00		1				1	1,92
	16:00	14,19	14,19	0,00		1				1	2,75
	17:00	16,25	16,25	0,00		1			1	1	2,74
	18:00	17,31	17,29	0,02		1			1	1	3,86
	19:00	17,70	17,69	0,01		1			1	1	4,25
	20:00	17,72	17,72	0,00		1			1	1	4,31
	21:00	16,81	16,77	0,05		1			1	1	3,39
	22:00	15,66	15,49	0,17		1			1	1	2,23
	23:00	14,23	14,07	0,16		1			1	1	1,56

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Ε Τ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,76	12,65	0,11					1	1	3,49
	01:00	11,99	11,88	0,12					1	1	2,68
	02:00	11,93	11,83	0,10					1	1	2,65
	03:00	11,57	11,53	0,04					1	1	2,27
	04:00	11,21	11,15	0,06					1	1	1,93
	05:00	11,39	11,33	0,06					1	1	2,11
	06:00	11,99	11,94	0,04					1	1	2,71
	07:00	12,82	12,79	0,03					1	1	3,49
	08:00	14,18	14,11	0,07		1			1	1	1,59
	09:00	14,38	14,29	0,09		1			1	1	0,95
	10:00	14,90	14,60	0,30		1			1	1	1,47
	11:00	15,33	14,96	0,37		1			1	1	1,87
	12:00	15,78	14,82	0,96		1			1	1	2,35
	13:00	16,23	15,05	1,17		1			1	1	2,78
	14:00	15,42	14,25	1,17		1			1	1	3,51
	15:00	15,98	15,11	0,87		1	1			1	3,85
	16:00	16,75	16,16	0,59		1	1			1	2,33
	17:00	17,83	16,83	1,00		1	1			1	3,41
	18:00	18,33	16,71	1,62		1	1			1	3,83
	19:00	18,17	15,70	2,47		1	1			1	3,71
	20:00	17,69	14,56	3,13		1				1	5,68
	21:00	16,34	12,97	3,37		1				1	6,08
	22:00	14,87	11,50	3,37		1				1	4,71
	23:00	13,37	11,07	2,30		1				1	3,07

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,99	9,68	2,31		1			1		4,63
	01:00	11,01	9,05	1,96		1			1		3,72
	02:00	11,15	9,51	1,64		1			1		3,86
	03:00	10,71	9,29	1,42		1			1		3,42
	04:00	10,45	9,71	0,75		1			1		3,13
	05:00	10,69	9,63	1,06		1			1		3,36
	06:00	11,56	10,33	1,23		1			1		4,27
	07:00	13,03	12,58	0,45		1			1	1	3,18
	08:00	15,23	14,72	0,51		1			1	1	1,78
	09:00	16,44	15,31	1,13		1			1	1	2,96
	10:00	16,66	14,44	2,22		1			1	1	3,22
	11:00	17,47	14,44	3,03		1			1	1	3,99
	12:00	18,35	16,40	1,95		1			1	1	4,83
	13:00	18,91	16,31	2,61		1			1	1	5,39
	14:00	18,24	16,19	2,05		1			1	1	4,82
	15:00	18,47	16,38	2,08		1			1	1	5,02
	16:00	18,33	15,42	2,91		1			1	1	4,95
	17:00	18,87	14,43	4,44		1			1	1	5,43
	18:00	19,61	15,34	4,27		1			1	1	6,04
	19:00	19,09	14,41	4,68		1			1	1	5,63
	20:00	18,38	14,21	4,17		1			1	1	4,96
	21:00	16,98	14,14	2,84		1			1	1	3,58
	22:00	15,56	13,34	2,21		1			1	1	3,30
	23:00	14,05	12,44	1,61		1			1	1	3,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,70	12,06	0,64					1	1	3,43
	01:00	12,00	11,51	0,48				1		1	2,64
	02:00	11,89	10,69	1,20				1		1	2,40
	03:00	11,13	10,19	0,94				1		1	1,84
	04:00	10,86	10,07	0,79				1		1	1,57
	05:00	10,72	10,09	0,63				1		1	1,43
	06:00	11,28	10,04	1,24				1		1	2,01
	07:00	12,07	10,44	1,63				1		1	2,70
	08:00	13,67	12,21	1,46				1		1	4,34
	09:00	14,90	13,44	1,47				1		1	5,57
	10:00	15,76	14,83	0,93		1		1		1	3,18
	11:00	16,34	15,71	0,63		1		1		1	2,86
	12:00	17,59	16,95	0,64		1		1		1	4,13
	13:00	18,54	18,33	0,21		1		1		1	5,12
	14:00	18,45	18,25	0,20		1		1		1	5,03
	15:00	18,04	17,87	0,17		1		1		1	4,60
	16:00	18,14	17,95	0,19		1		1		1	4,71
	17:00	19,01	18,86	0,15		1		1		1	5,55
	18:00	19,19	19,15	0,04		1		1		1	5,75
	19:00	19,15	19,06	0,09		1		1		1	5,72
	20:00	18,28	18,09	0,19		1		1		1	4,86
	21:00	17,05	16,96	0,10		1		1		1	3,62
	22:00	15,60	15,57	0,03		1		1		1	2,21
	23:00	14,17	14,17	0,00		1		1		1	0,97

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,54	12,54	0,00				1		1	3,31
	01:00	11,59	11,59	0,00				1		1	2,29
	02:00	11,50	11,48	0,01				1		1	2,19
	03:00	10,95	10,88	0,07				1		1	1,67
	04:00	10,54	10,36	0,18				1		1	0,80
	05:00	10,50	10,49	0,02		1				1	0,25
	06:00	10,90	10,84	0,07		1				1	0,64
	07:00	11,51	11,13	0,38		1				1	1,25
	08:00	12,30	11,30	0,99		1				1	2,03
	09:00	12,93	11,75	1,18		1				1	2,68
	10:00	13,46	12,05	1,40		1				1	3,14
	11:00	13,40	11,51	1,90		1				1	3,15
	12:00	13,00	11,16	1,84		1				1	2,74
	13:00	12,48	10,84	1,64		1				1	2,24
	14:00	12,00	9,88	2,11		1				1	3,36
	15:00	13,12	10,07	3,05		1	1				4,79
	16:00	14,76	10,95	3,81		1	1				5,88
	17:00	16,68	13,14	3,54		1	1				6,48
	18:00	17,69	14,46	3,23		1				1	7,10
	19:00	18,06	14,26	3,80		1				1	7,19
	20:00	17,64	14,23	3,40		1				1	7,05
	21:00	16,39	13,92	2,47		1				1	6,11
	22:00	14,92	13,28	1,65		1				1	4,68
	23:00	13,83	12,87	0,96		1				1	3,60

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,28	11,77	0,51		1				1	2,01
	01:00	11,34	11,02	0,31		1	1				3,10
	02:00	11,28	10,89	0,39		1	1				3,06
	03:00	10,72	10,06	0,66		1	1				2,46
	04:00	10,35	9,75	0,59		1	1				2,10
	05:00	10,50	10,17	0,34		1	1				2,26
	06:00	11,07	10,78	0,29		1	1				2,80
	07:00	11,72	11,14	0,58		1	1				3,40
	08:00	12,65	11,81	0,84		1	1				3,33
	09:00	12,43	11,81	0,62		1				1	2,15
	10:00	11,81	11,45	0,35		1				1	1,54
	11:00	11,52	11,46	0,06		1				1	1,25
	12:00	11,85	11,83	0,03		1				1	1,58
	13:00	11,78	11,78	0,00		1				1	1,51
	14:00	11,50	11,50	0,00		1				1	1,25
	15:00	12,75	12,73	0,02		1				1	2,42
	16:00	13,99	13,98	0,01		1				1	3,69
	17:00	15,88	15,84	0,04		1	1			1	3,71
	18:00	17,41	17,39	0,02		1	1			1	3,00
	19:00	17,84	17,80	0,05		1	1			1	3,45
	20:00	17,52	17,40	0,12		1	1			1	3,13
	21:00	16,41	16,05	0,35		1	1			1	2,05
	22:00	14,88	13,89	0,99		1				1	3,12
	23:00	13,04	11,39	1,66		1				1	2,80

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,30	9,95	1,35		1	1				2,31
	01:00	10,29	9,14	1,15		1	1				2,05
	02:00	10,32	9,14	1,18		1	1				2,06
	03:00	10,04	8,97	1,07		1	1				1,79
	04:00	9,88	8,98	0,89		1	1				1,62
	05:00	9,76	8,98	0,78		1	1				1,50
	06:00	10,57	9,03	1,53		1	1				2,30
	07:00	11,86	9,04	2,82		1	1				3,59
	08:00	13,64	9,35	4,30		1	1				5,27
	09:00	14,94	10,02	4,91		1	1				5,97
	10:00	16,16	11,18	4,98		1	1				6,45
	11:00	17,08	11,50	5,58		1	1				6,82
	12:00	17,44	12,11	5,33		1	1				6,97
	13:00	16,83	11,48	5,35		1	1				6,73
	14:00	16,35	10,93	5,42		1	1				6,55
	15:00	16,81	11,70	5,11		1	1				6,49
	16:00	17,08	12,88	4,20		1	1	1			5,65
	17:00	18,16	14,56	3,60		1	1	1			6,73
	18:00	18,73	14,75	3,98		1	1	1			7,28
	19:00	18,81	14,78	4,03		1	1	1			7,41
	20:00	18,36	13,60	4,76		1	1		1		6,97
	21:00	16,77	12,92	3,85		1	1		1		5,40
	22:00	14,90	12,35	2,55		1	1		1		3,51
	23:00	12,85	9,91	2,93		1	1		1		3,82

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,17	8,09	3,08		1			1		3,92
	01:00	10,22	8,01	2,21		1			1		2,94
	02:00	10,49	8,13	2,37		1			1		3,22
	03:00	10,26	8,26	2,00		1			1		2,99
	04:00	10,20	8,90	1,30		1			1		2,90
	05:00	10,27	8,18	2,08		1			1		2,97
	06:00	11,28	8,74	2,54		1			1		3,94
	07:00	13,17	9,34	3,83		1			1		5,24
	08:00	14,46	10,44	4,02		1			1		5,58
	09:00	15,71	12,10	3,61					1	1	6,27
	10:00	16,15	12,64	3,51					1	1	6,08
	11:00	16,81	13,86	2,95		1				1	6,45
	12:00	16,99	15,21	1,78		1				1	6,70
	13:00	17,25	15,61	1,64		1				1	6,90
	14:00	16,84	15,61	1,22		1			1	1	5,17
	15:00	17,15	16,12	1,03		1			1	1	3,70
	16:00	17,81	16,68	1,13		1			1	1	4,35
	17:00	18,35	16,52	1,84		1			1	1	4,89
	18:00	19,45	18,65	0,80		1			1	1	5,98
	19:00	19,63	19,11	0,51		1			1	1	6,20
	20:00	19,20	18,90	0,30		1			1	1	5,77
	21:00	17,76	17,59	0,17		1			1	1	4,38
	22:00	15,65	15,30	0,35		1			1	1	2,25
	23:00	13,64	13,54	0,10		1			1	1	0,88

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,47	11,29	0,18					1	1	1,42
	01:00	10,69	10,59	0,11					1	1	1,51
	02:00	10,89	10,68	0,21					1	1	1,51
	03:00	10,43	10,17	0,26					1	1	1,03
	04:00	10,26	10,11	0,15					1	1	0,86
	05:00	10,58	10,49	0,09					1	1	1,17
	06:00	11,73	11,55	0,18					1	1	2,30
	07:00	13,89	13,65	0,24					1	1	3,58
	08:00	15,52	15,30	0,21				1	1	1	2,94
	09:00	16,64	16,49	0,15				1	1	1	4,05
	10:00	17,07	16,92	0,15				1	1	1	4,46
	11:00	17,44	17,07	0,37				1	1	1	4,85
	12:00	17,52	16,74	0,78				1	1	1	4,95
	13:00	17,33	16,54	0,79				1	1	1	4,83
	14:00	17,87	17,47	0,40				1	1	1	5,39
	15:00	18,16	17,88	0,28				1	1	1	5,68
	16:00	18,64	18,51	0,13				1	1	1	4,93
	17:00	18,93	18,78	0,15		1		1	1	1	2,22
	18:00	19,84	19,71	0,13		1		1	1	1	3,19
	19:00	19,83	19,33	0,49		1		1	1	1	3,22
	20:00	19,71	19,22	0,48		1		1	1	1	3,35
	21:00	17,80	16,85	0,94		1			1	1	4,42
	22:00	15,71	14,78	0,94		1			1	1	2,65
	23:00	13,78	13,31	0,47				1	1	1	1,35

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,16	11,86	0,30					1	1	2,02
	01:00	11,01	10,74	0,27					1	1	1,71
	02:00	11,25	10,90	0,35					1	1	1,97
	03:00	10,72	10,44	0,28					1	1	1,44
	04:00	10,51	10,51	0,00					1	1	1,22
	05:00	10,87	10,87	0,00					1	1	1,57
	06:00	11,92	11,92	0,00					1	1	2,59
	07:00	14,23	14,18	0,05		1			1	1	3,18
	08:00	15,93	15,72	0,22		1			1	1	2,39
	09:00	16,11	15,62	0,48	1				1	1	2,69
	10:00	14,36	13,62	0,74	1				1	1	1,85
	11:00	15,34	14,30	1,04		1			1	1	1,76
	12:00	15,60	14,08	1,52		1			1	1	1,99
	13:00	16,23	14,37	1,86		1			1	1	2,49
	14:00	15,90	14,10	1,81		1			1	1	2,31
	15:00	15,99	14,10	1,88		1			1	1	2,37
	16:00	17,20	14,82	2,38		1			1	1	3,23
	17:00	19,35	17,16	2,19		1			1	1	4,23
	18:00	20,73	18,02	2,71		1			1	1	5,22
	19:00	20,78	17,97	2,81		1			1	1	5,40
	20:00	20,33	17,94	2,38		1			1	1	4,87
	21:00	18,92	17,05	1,87		1			1	1	3,89
	22:00	16,78	15,36	1,42		1			1	1	2,60
	23:00	14,34	13,41	0,93		1			1	1	1,42

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 10:25 λόγω βλάβης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,24	10,95	1,29		1			1		2,67
	01:00	12,22	11,00	1,22		1			1		2,53
	02:00	12,74	11,99	0,75		1			1		2,34
	03:00	12,15	11,71	0,44		1			1		1,94
	04:00	11,53	10,67	0,86		1			1		2,08
	05:00	12,18	11,30	0,89		1			1		2,27
	06:00	13,29	12,19	1,10		1				1	2,22
	07:00	15,56	13,89	1,67		1				1	3,26
	08:00	17,50	16,27	1,23		1				1	3,79
	09:00	17,17	15,28	1,90		1				1	4,07
	10:00	16,54	14,04	2,50		1				1	4,18
	11:00	15,73	13,06	2,67		1				1	3,95
	12:00	14,80	12,34	2,47		1				1	3,44
	13:00	14,23	10,84	3,40		1				1	3,75
	14:00	13,99	10,69	3,30		1				1	3,61
	15:00	15,33	12,04	3,28		1				1	3,70
	16:00	17,26	12,42	4,84		1				1	5,63
	17:00	18,82	14,20	4,62		1			1	1	5,28
	18:00	20,48	15,44	5,04		1			1	1	6,18
	19:00	20,86	15,41	5,46		1			1	1	6,62
	20:00	20,37	15,01	5,36		1			1	1	6,33
	21:00	18,64	13,94	4,70		1			1	1	5,14
	22:00	16,72	12,00	4,72					1	1	5,95
	23:00	14,48	9,28	5,21					1	1	5,34

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,48	9,18	3,30					1	1	3,49
	01:00	11,55	7,24	4,31				1	1		5,01
	02:00	11,67	7,09	4,58				1	1		5,61
	03:00	11,25	7,12	4,12				1	1		5,24
	04:00	10,78	6,77	4,01				1	1		4,75
	05:00	11,19	6,93	4,27				1	1		5,15
	06:00	12,87	8,43	4,44					1	1	4,46
	07:00	15,21	10,24	4,97					1	1	4,89
	08:00	16,28	13,08	3,20					1	1	4,95
	09:00	16,28	13,89	2,39				1	1	1	4,07
	10:00	15,71	13,18	2,53				1	1	1	3,28
	11:00	14,70	12,02	2,68					1	1	4,03
	12:00	14,60	10,43	4,17					1	1	5,10
	13:00	14,60	10,28	4,32					1	1	5,11
	14:00	14,27	10,33	3,94					1	1	4,93
	15:00	15,34	10,91	4,43					1	1	5,33
	16:00	16,86	11,84	5,02					1	1	5,89
	17:00	18,89	13,58	5,31				1	1	1	6,26
	18:00	20,30	14,36	5,95				1	1	1	7,10
	19:00	20,20	13,43	6,77				1	1	1	7,06
	20:00	19,70	13,16	6,54				1	1	1	6,90
	21:00	18,49	12,74	5,75				1	1	1	6,05
	22:00	16,66	12,31	4,35	1			1	1		5,30
	23:00	14,54	10,72	3,82	1			1	1		4,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:20 με 18:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,72	8,96	3,76				1	1		4,20
	01:00	11,69	7,54	4,14				1	1		4,67
	02:00	11,87	7,69	4,18				1	1		4,74
	03:00	11,40	7,44	3,96				1	1		4,56
	04:00	11,13	6,78	4,34				1	1		4,37
	05:00	11,09	7,17	3,92				1	1		3,87
	06:00	12,06	8,41	3,65				1	1		3,81
	07:00	13,34	10,04	3,31					1	1	4,02
	08:00	14,51	10,64	3,88					1	1	5,07
	09:00	14,63	10,49	4,14					1	1	5,12
	10:00	14,25	10,16	4,09					1	1	4,92
	11:00	13,67	10,06	3,61					1	1	4,39
	12:00	13,20	9,94	3,26					1	1	3,91
	13:00	13,63	10,03	3,60					1	1	4,30
	14:00	13,76	9,46	4,30					1	1	4,45
	15:00	15,19	9,96	5,23					1	1	5,28
	16:00	16,78	10,84	5,94					1	1	5,87
	17:00	18,21	11,92	6,29		1				1	6,28
	18:00	19,63	13,62	6,00		1				1	6,86
	19:00	19,73	14,01	5,72		1				1	6,91
	20:00	19,02	13,24	5,78		1				1	6,66
	21:00	17,39	12,72	4,67		1				1	6,09
	22:00	15,95	11,63	4,32		1				1	5,52
	23:00	14,54	10,59	3,95		1			1		4,79

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,78	9,32	3,45		1			1		3,90
	01:00	11,81	8,58	3,23		1			1		4,13
	02:00	11,74	8,42	3,33		1			1		4,11
	03:00	11,23	8,05	3,18		1			1		3,89
	04:00	10,94	7,60	3,34		1			1		3,66
	05:00	10,85	7,36	3,48		1			1		3,56
	06:00	11,42	7,88	3,54		1			1		3,96
	07:00	12,36	8,39	3,97		1			1		4,31
	08:00	13,14	9,66	3,48					1	1	3,88
	09:00	13,65	10,10	3,55					1	1	4,35
	10:00	13,65	9,97	3,68					1	1	4,36
	11:00	13,39	9,62	3,77					1	1	4,09
	12:00	13,31	9,53	3,79					1	1	4,02
	13:00	12,98	9,56	3,43					1	1	3,70
	14:00	12,52	9,21	3,31					1	1	3,23
	15:00	13,82	9,81	4,01					1	1	4,44
	16:00	15,37	10,02	5,34					1	1	5,36
	17:00	17,31	11,68	5,63					1	1	6,05
	18:00	18,81	13,18	5,63					1	1	6,55
	19:00	19,05	13,15	5,90		1				1	6,66
	20:00	18,62	13,45	5,17		1				1	6,52
	21:00	17,33	12,20	5,13		1				1	6,08
	22:00	15,63	10,76	4,87		1				1	5,27
	23:00	13,93	10,46	3,48		1				1	3,82

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,13	8,26	3,87		1			1		4,23
	01:00	11,32	7,36	3,96		1			1		3,95
	02:00	11,38	7,59	3,80				1	1		3,98
	03:00	10,91	7,40	3,50				1	1		3,82
	04:00	10,77	7,14	3,63				1	1		3,77
	05:00	11,00	7,48	3,52				1	1		3,83
	06:00	12,13	8,56	3,57				1	1		3,62
	07:00	14,42	10,72	3,69	1			1	1		3,94
	08:00	15,36	11,31	4,06	1			1	1		4,93
	09:00	15,33	11,28	4,05	1			1	1		4,90
	10:00	14,70	10,98	3,72	1			1	1		4,28
	11:00	14,95	11,65	3,29	1			1	1		4,49
	12:00	15,44	11,70	3,74	1			1	1		4,99
	13:00	16,05	12,18	3,87	1			1	1		5,57
	14:00	14,85	12,17	2,68	1			1	1		4,47
	15:00	14,73	11,01	3,72	1			1	1		4,23
	16:00	17,04	13,23	3,82	1			1	1		4,47
	17:00	18,69	15,74	2,95	1			1	1		3,56
	18:00	19,87	16,89	2,98	1			1	1		3,55
	19:00	20,13	16,48	3,66	1			1	1		4,44
	20:00	19,85	17,37	2,48				1	1	1	6,94
	21:00	18,55	17,94	0,62				1	1	1	6,11
	22:00	16,66	16,63	0,02				1	1	1	4,23
	23:00	14,52	14,46	0,06				1	1	1	2,10

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,65	12,63	0,02				1		1	1,76
	01:00	11,39	11,37	0,02				1		1	2,11
	02:00	11,36	10,97	0,39				1		1	2,08
	03:00	10,98	10,79	0,20				1		1	1,70
	04:00	10,66	10,46	0,20				1		1	1,36
	05:00	10,98	10,55	0,43				1		1	1,66
	06:00	12,15	11,56	0,60				1		1	2,79
	07:00	14,07	13,31	0,76				1		1	3,68
	08:00	15,84	14,84	1,00	1			1		1	2,36
	09:00	16,81	15,37	1,44	1			1		1	3,37
	10:00	17,09	14,74	2,35	1			1		1	3,36
	11:00	17,08	14,25	2,83	1			1		1	3,14
	12:00	17,38	15,11	2,27				1	1	1	4,55
	13:00	16,54	15,24	1,30				1	1	1	3,88
	14:00	16,41	15,23	1,18				1	1	1	3,72
	15:00	16,90	15,79	1,11				1	1	1	4,21
	16:00	17,32	16,60	0,72				1	1	1	4,65
	17:00	18,14	17,23	0,91				1	1	1	5,38
	18:00	19,41	18,50	0,91		1			1	1	5,96
	19:00	20,02	19,24	0,79		1			1	1	6,57
	20:00	19,72	19,15	0,57		1			1	1	6,29
	21:00	18,21	17,14	1,07		1			1	1	4,81
	22:00	16,26	14,40	1,86		1			1	1	2,93
	23:00	14,08	11,40	2,68		B			1	1	4,71

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:00 με 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,15	9,81	2,34					1	1	2,89
	01:00	11,31	9,55	1,76					1	1	2,02
	02:00	11,37	9,88	1,50					1	1	2,09
	03:00	10,87	9,55	1,32					1	1	1,59
	04:00	10,52	9,47	1,05					1	1	1,22
	05:00	10,85	10,29	0,56					1	1	1,54
	06:00	12,08	11,75	0,33					1	1	2,75
	07:00	14,57	14,28	0,28				1	1	1	2,54
	08:00	16,14	16,00	0,14				1	1	1	3,64
	09:00	17,02	16,96	0,06				1	1	1	4,12
	10:00	16,46	16,34	0,12		1			1	1	2,26
	11:00	17,20	17,16	0,04		1			1	1	3,74
	12:00	18,93	18,84	0,09		1			1	1	5,48
	13:00	19,57	19,51	0,06		1			1	1	6,13
	14:00	19,23	19,23	0,00		1			1	1	5,79
	15:00	19,41	19,41	0,00		1			1	1	5,94
	16:00	18,97	18,79	0,18		1			1	1	5,54
	17:00	19,23	19,14	0,10		1			1	1	5,76
	18:00	20,39	20,38	0,01		1			1	1	6,92
	19:00	20,85	20,78	0,07		1			1	1	7,28
	20:00	20,55	20,55	0,00		1			1	1	7,09
	21:00	19,05	19,05	0,00		1			1	1	5,64
	22:00	17,00	17,00	0,00		1			1	1	3,59
	23:00	14,63	14,62	0,01		1			1	1	1,42

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,71	12,71	0,00					1	1	2,12
	01:00	11,57	11,57	0,00					1	1	2,24
	02:00	11,66	11,66	0,00					1	1	2,36
	03:00	11,26	11,26	0,00					1	1	1,96
	04:00	10,79	10,77	0,02					1	1	1,51
	05:00	11,26	11,26	0,00					1	1	1,94
	06:00	12,63	12,63	0,00					1	1	3,29
	07:00	14,97	14,97	0,00	1				1	1	1,83
	08:00	16,29	16,29	0,00	1				1	1	2,85
	09:00	16,24	16,24	0,00	1				1	1	2,84
	10:00	14,98	14,94	0,05	1				1	1	1,60
	11:00	14,49	14,41	0,08	1				1	1	1,08
	12:00	13,98	13,92	0,07	1				1	1	0,63
	13:00	14,37	14,29	0,07				1	1	1	1,89
	14:00	15,42	15,38	0,05				1	1	1	2,93
	15:00	16,01	16,00	0,01				1	1	1	3,53
	16:00	16,28	16,28	0,00				1	1	1	3,81
	17:00	17,72	17,72	0,00				1	1	1	4,91
	18:00	19,61	19,61	0,00		1			1	1	6,14
	19:00	19,90	19,90	0,00		1			1	1	6,44
	20:00	19,68	19,66	0,02		1			1	1	6,24
	21:00	18,40	18,37	0,02		1			1	1	4,98
	22:00	16,55	16,46	0,10		1			1	1	3,17
	23:00	14,42	14,34	0,08		1			1	1	1,04

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,44	12,26	0,18					1	1	2,79
	01:00	11,36	10,84	0,51					1	1	2,07
	02:00	11,41	10,94	0,47					1	1	2,12
	03:00	10,94	10,65	0,28					1	1	1,65
	04:00	10,60	10,30	0,30					1	1	1,30
	05:00	10,98	10,61	0,37					1	1	1,68
	06:00	12,16	11,65	0,51					1	1	2,84
	07:00	14,23	13,50	0,72					1	1	3,79
	08:00	14,90	13,95	0,95	1				1	1	1,50
	09:00	14,73	13,55	1,19	1				1	1	1,31
	10:00	15,02	13,47	1,55	1				1	1	1,61
	11:00	15,17	13,37	1,80	1				1	1	1,74
	12:00	15,39	13,70	1,69	1				1	1	1,97
	13:00	15,93	14,73	1,20	1				1	1	2,51
	14:00	15,80	14,19	1,61	1				1	1	2,38
	15:00	16,51	14,46	2,06	1				1	1	3,06
	16:00	17,21	15,26	1,95	1				1	1	3,78
	17:00	18,15	15,75	2,40	1				1	1	4,71
	18:00	19,07	15,79	3,28	1				1	1	5,65
	19:00	19,24	15,86	3,38	1				1	1	5,82
	20:00	18,56	14,94	3,61	1				1	1	5,16
	21:00	17,23	13,61	3,62	1				1	1	3,84
	22:00	15,67	14,15	1,52	1				1	1	1,81
	23:00	14,30	13,21	1,09				1	1	1	1,40

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ από τις 22:20. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	13,01	12,47	0,54				1	1	1	0,37
	01:00	11,87	10,93	0,94					1	1	2,13
	02:00	11,83	11,05	0,78					1	1	2,21
	03:00	11,23	10,25	0,97					1	1	1,58
	04:00	10,76	9,94	0,83					1	1	1,13
	05:00	10,93	10,07	0,86					1	1	1,27
	06:00	11,48	10,70	0,77					1	1	1,79
	07:00	12,39	11,60	0,78					1	1	2,71
	08:00	14,28	13,29	0,99					1	1	3,73
	09:00	16,21	14,98	1,23				1	1	1	3,38
	10:00	17,19	16,26	0,93				1	1	1	4,34
	11:00	15,58	15,01	0,57				1	1	1	2,30
	12:00	15,33	15,02	0,31	1				1	1	1,98
	13:00	15,75	15,72	0,03	1				1	1	2,26
	14:00	16,24	15,48	0,76	1				1	1	2,84
	15:00	16,38	15,11	1,28	1				1	1	2,94
	16:00	17,27	15,72	1,55	1				1	1	3,82
	17:00	18,30	15,85	2,45	1				1	1	4,86
	18:00	19,14	16,83	2,31	1				1	1	5,71
	19:00	19,30	15,46	3,84	1				1	1	5,88
	20:00	18,44	16,28	2,17	1				1	1	5,06
	21:00	16,98	14,21	2,77	1				1	1	3,67
	22:00	15,47	12,42	3,05	1				1	1	4,43
	23:00	13,91	10,25	3,66	1				1		4,69

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ μεταξύ 00:00 – 07:34, το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ μεταξύ 00:00 – 07:55 και το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ μεταξύ 00:00 – 11:00. Μέχρι το μεσημέρι επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Στις 11:00 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,14	8,54	3,59	1				1		4,26
	01:00	11,02	7,71	3,31	1				1		3,71
	02:00	10,87	7,26	3,60	1				1		3,60
	03:00	10,31	7,29	3,02	1				1		3,05
	04:00	9,91	7,41	2,50	1				1		2,64
	05:00	10,18	7,36	2,81	1				1		2,89
	06:00	10,76	7,56	3,20	1				1		3,45
	07:00	11,58	8,04	3,54	1				1		4,01
	08:00	12,83	10,62	2,21	1				1		3,86
	09:00	13,26	12,79	0,48	1					1	3,00
	10:00	13,23	13,11	0,12	1					1	2,98
	11:00	12,82	12,73	0,09	1					1	2,59
	12:00	12,03	11,86	0,17	1					1	1,78
	13:00	11,83	11,30	0,53	1					1	1,55
	14:00	11,38	10,92	0,46	1					1	1,11
	15:00	12,24	11,70	0,54	1					1	1,92
	16:00	14,07	13,56	0,52	1					1	3,77
	17:00	16,27	15,89	0,38	1					1	5,00
	18:00	18,62	18,56	0,05	1	1				1	4,20
	19:00	19,17	19,17	0,00	1	1				1	4,78
	20:00	18,94	18,94	0,00	1	1				1	4,54
	21:00	17,46	17,42	0,04	1	1				1	3,10
	22:00	15,89	15,82	0,07	1	1				1	1,89
	23:00	14,01	13,68	0,32		1			1	1	2,11

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,23	12,12	0,11					1	1	2,98
	01:00	11,29	11,14	0,15					1	1	1,99
	02:00	11,23	11,05	0,18					1	1	1,95
	03:00	10,82	10,74	0,09					1	1	1,54
	04:00	10,74	10,74	0,00					1	1	1,42
	05:00	11,16	11,16	0,00					1	1	1,84
	06:00	12,24	12,21	0,03					1	1	2,92
	07:00	14,42	14,40	0,02					1	1	4,40
	08:00	15,62	15,62	0,00	1				1	1	2,18
	09:00	14,63	14,59	0,04	1	1			1		2,71
	10:00	14,00	13,90	0,10	1	1			1	1	1,32
	11:00	13,70	13,69	0,01	1				1	1	1,25
	12:00	14,27	14,27	0,00	1					1	3,97
	13:00	14,78	14,78	0,00	1					1	4,50
	14:00	14,60	14,60	0,00	1					1	4,34
	15:00	15,11	15,11	0,00	1					1	4,12
	16:00	16,28	16,28	0,00	1				1	1	2,80
	17:00	17,48	17,48	0,00	1				1	1	3,98
	18:00	19,41	19,41	0,00	1				1	1	5,94
	19:00	20,14	20,14	0,00	1				1	1	6,69
	20:00	19,97	19,97	0,00	1				1	1	6,54
	21:00	18,55	18,55	0,00	1				1	1	5,19
	22:00	16,67	16,67	0,00	1				1	1	3,29
	23:00	14,75	14,75	0,01	1				1	1	1,38

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,58	12,58	0,00					1	1	3,02
	01:00	11,37	11,37	0,00					1	1	2,07
	02:00	11,47	11,42	0,05					1	1	2,19
	03:00	11,06	10,88	0,17					1	1	1,78
	04:00	10,81	10,57	0,24					1	1	1,52
	05:00	11,24	10,99	0,25					1	1	1,94
	06:00	12,70	12,14	0,56					1	1	2,81
	07:00	14,56	13,99	0,58	1					1	4,25
	08:00	15,40	14,04	1,36	1					1	5,11
	09:00	15,75	13,42	2,33	1					1	5,22
	10:00	14,66	10,58	4,08				1		1	5,04
	11:00	12,80	9,52	3,28				1		1	3,53
	12:00	12,74	9,64	3,10				1		1	3,45
	13:00	13,46	10,41	3,05				1		1	4,16
	14:00	14,00	10,18	3,82				1		1	4,69
	15:00	14,22	10,35	3,87				1		1	4,71
	16:00	15,50	11,30	4,20				1		1	5,42
	17:00	16,48	12,53	3,95		1				1	5,69
	18:00	18,46	14,67	3,78		1				1	6,45
	19:00	19,07	14,70	4,37		1				1	6,67
	20:00	18,79	13,36	5,43		1				1	6,58
	21:00	17,57	12,58	4,99		1				1	6,16
	22:00	15,74	11,11	4,64		1				1	5,35
	23:00	13,53	9,70	3,84		1				1	4,14

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,50	7,56	3,94				1	1		3,96
	01:00	10,62	7,01	3,61				1	1		3,70
	02:00	10,65	7,00	3,65				1	1		3,72
	03:00	10,21	6,69	3,52				1	1		3,57
	04:00	10,13	6,77	3,35				1	1		3,54
	05:00	10,41	7,07	3,34				1	1		3,64
	06:00	11,57	7,84	3,73				1	1		4,03
	07:00	13,57	9,32	4,24				1	1		4,55
	08:00	14,14	9,53	4,61					1	1	4,84
	09:00	14,44	10,05	4,39					1	1	4,97
	10:00	13,38	9,52	3,86					1	1	4,11
	11:00	12,50	9,35	3,15					1	1	3,21
	12:00	13,01	9,61	3,40					1	1	3,70
	13:00	13,34	9,94	3,40					1	1	4,05
	14:00	13,89	10,00	3,89					1	1	4,60
	15:00	14,86	10,46	4,40					1	1	5,11
	16:00	15,52	10,97	4,55					1	1	5,43
	17:00	16,30	11,61	4,68					1	1	5,68
	18:00	17,85	12,75	5,10		1				1	6,22
	19:00	17,94	12,61	5,32		1				1	6,27
	20:00	17,84	12,09	5,75		1				1	6,25
	21:00	16,78	11,53	5,25		1				1	5,89
	22:00	15,03	10,50	4,53		1				1	4,83
	23:00	13,07	8,66	4,41		1			1		4,47

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,28	8,12	3,15				1	1		3,05
	01:00	10,23	7,27	2,96				1	1		3,09
	02:00	10,29	6,70	3,59				1	1		3,60
	03:00	9,89	6,45	3,44				1	1		3,45
	04:00	9,67	6,26	3,41				1	1		3,34
	05:00	10,04	6,55	3,49				1	1		3,51
	06:00	11,12	7,22	3,90				1	1		3,89
	07:00	12,78	8,30	4,48				1	1		4,46
	08:00	13,55	8,71	4,84				1	1		4,75
	09:00	14,13	9,11	5,01				1	1		4,94
	10:00	14,97	9,49	5,48				1	1		5,43
	11:00	15,53	9,32	6,21	1				1		6,20
	12:00	15,10	9,12	5,98	1				1		6,04
	13:00	15,17	9,52	5,65	1				1		6,06
	14:00	15,38	9,95	5,43	1				1		6,15
	15:00	16,43	13,58	2,85	1					1	5,44
	16:00	16,90	12,30	4,60	1					1	5,91
	17:00	18,56	17,04	1,52	1				1	1	5,73
	18:00	19,84	19,48	0,36	1				1	1	6,42
	19:00	19,95	18,65	1,30	1				1	1	6,53
	20:00	19,38	18,72	0,65	1				1	1	5,99
	21:00	18,06	18,00	0,06	1				1	1	4,68
	22:00	16,15	15,69	0,46	1				1	1	2,77
	23:00	13,91	13,24	0,67	1				1	1	1,98

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,81	10,81	1,00					1	1	2,53
	01:00	10,90	10,65	0,25					1	1	1,60
	02:00	11,05	10,79	0,26			8		1	1	1,76
	03:00	10,63	10,43	0,20			4		1	1	1,35
	04:00	10,35	10,26	0,10			G4		1	1	1,06
	05:00	10,76	10,76	0,00					1	1	1,45
	06:00	11,90	11,90	0,00					1	1	2,56
	07:00	13,86	13,86	0,00					1	1	4,46
	08:00	14,18	14,18	0,00	1					1	3,70
	09:00	13,28	13,28	0,00	1					1	3,00
	10:00	13,43	13,43	0,00	1					1	3,13
	11:00	12,19	12,19	0,00	1					1	1,94
	12:00	10,82	10,81	0,01	1					1	0,57
	13:00	10,27	10,24	0,03	1					1	0,11
	14:00	12,04	11,94	0,10	1					1	1,78
	15:00	13,13	12,97	0,16	1					1	2,81
	16:00	14,60	14,14	0,46	1					1	4,31
	17:00	15,97	15,47	0,50	1					1	4,73
	18:00	18,01	17,61	0,41	1				1	1	4,58
	19:00	18,68	17,13	1,54	1				1	1	5,26
	20:00	18,02	15,99	2,03	1				1	1	4,64
	21:00	16,86	14,24	2,62	1				1	1	3,46
	22:00	15,35	12,81	2,54	1				1	1	3,18
	23:00	13,62	11,45	2,17	1				1	1	3,12

Στο διάστημα 11:30 - 14:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 22:30 έως 23:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,72	8,94	2,78	1				1		4,11
	01:00	10,69	8,14	2,55	1				1		3,43
	02:00	10,72	8,04	2,68	1				1		3,46
	03:00	10,20	7,86	2,34	1				1		2,95
	04:00	9,90	7,58	2,32	1				1		2,62
	05:00	10,21	7,83	2,38	1				1		2,93
	06:00	10,85	7,99	2,86	1				1		3,54
	07:00	11,75	8,88	2,87	1				1		4,09
	08:00	12,60	10,30	2,30	1				1		4,40
	09:00	12,85	10,88	1,98					1	1	3,64
	10:00	12,32	10,84	1,48					1	1	3,05
	11:00	11,96	10,47	1,49					1	1	2,67
	12:00	11,56	10,00	1,57					1	1	2,28
	13:00	11,65	9,47	2,18					1	1	2,36
	14:00	11,77	9,35	2,41					1	1	2,48
	15:00	12,46	9,54	2,92					1	1	3,13
	16:00	13,89	10,17	3,73					1	1	4,53
	17:00	15,62	11,14	4,48					1	1	5,22
	18:00	17,90	14,00	3,90				1	1	1	5,42
	19:00	18,43	14,90	3,54				1	1	1	5,98
	20:00	17,64	16,25	1,39				1	1	1	5,20
	21:00	16,55	15,40	1,15				1	1	1	4,11
	22:00	15,05	13,69	1,36				1	1	1	2,76
	23:00	13,59	12,52	1,08					1	1	4,33

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,85	10,26	1,59					1	1	2,57
	01:00	10,97	9,97	1,00					1	1	1,69
	02:00	11,05	9,83	1,22					1	1	1,77
	03:00	10,59	9,57	1,03					1	1	1,33
	04:00	10,23	9,43	0,80					1	1	0,94
	05:00	10,38	9,56	0,82					1	1	1,09
	06:00	10,89	10,27	0,62					1	1	1,58
	07:00	11,51	11,26	0,24					1	1	2,20
	08:00	11,93	11,83	0,10					1	1	2,64
	09:00	12,03	11,92	0,11					1	1	2,74
	10:00	12,12	12,04	0,08					1	1	2,84
	11:00	11,89	11,77	0,12					1	1	2,61
	12:00	11,35	11,05	0,30					1	1	2,07
	13:00	11,24	11,21	0,03					1	1	1,95
	14:00	11,01	10,97	0,04					1	1	1,71
	15:00	11,65	11,63	0,02					1	1	2,31
	16:00	12,91	12,91	0,00					1	1	3,10
	17:00	14,84	14,84	0,00		1			1	1	1,31
	18:00	17,44	17,44	0,00		1			1	1	3,94
	19:00	18,47	18,47	0,00		1			1	1	4,99
	20:00	18,20	18,20	0,00		1			1	1	4,74
	21:00	16,98	16,98	0,00		1			1	1	3,55
	22:00	15,42	15,42	0,00		1			1	1	2,00
	23:00	13,64	13,64	0,00		1			1	1	1,00

Κατά το διάστημα 23:30 με 00:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G12. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,91	11,91	0,00		1			1	1	2,75
	01:00	10,86	10,86	0,00					1	1	1,55
	02:00	11,09	11,06	0,02					1	1	1,80
	03:00	10,77	10,77	0,00					1	1	1,48
	04:00	10,59	10,59	0,00					1	1	1,27
	05:00	10,92	10,92	0,00					1	1	1,60
	06:00	11,92	11,92	0,00					1	1	2,60
	07:00	14,14	14,14	0,00					1	1	3,51
	08:00	14,86	14,86	0,00		1			1	1	1,39
	09:00	14,17	14,17	0,00		1			1	1	0,75
	10:00	13,86	13,86	0,00		1			1	1	1,86
	11:00	13,86	13,86	0,00		1				1	3,54
	12:00	14,42	14,42	0,00		1				1	4,12
	13:00	14,47	14,44	0,02		1				1	4,18
	14:00	14,08	13,60	0,48		1				1	3,86
	15:00	13,62	13,20	0,42		1				1	3,33
	16:00	14,40	14,10	0,31		1				1	4,14
	17:00	15,91	15,52	0,39		1			1	1	4,21
	18:00	18,16	17,35	0,81		1			1	1	4,71
	19:00	19,25	17,49	1,76		1			1	1	5,81
	20:00	19,26	18,32	0,94		1			1	1	5,84
	21:00	17,85	17,37	0,48		1			1	1	4,46
	22:00	15,86	15,11	0,75		1			1	1	2,47
	23:00	13,72	12,05	1,67					1	1	3,13

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,85	10,89	0,96					1	1	2,60
	01:00	10,86	10,11	0,75					1	1	1,56
	02:00	11,17	10,65	0,51					1	1	1,88
	03:00	10,72	10,16	0,56					1	1	1,43
	04:00	10,49	9,60	0,89					1	1	1,20
	05:00	10,78	9,68	1,10					1	1	1,48
	06:00	11,76	9,87	1,89					1	1	2,43
	07:00	14,08	11,17	2,91					1	1	4,60
	08:00	15,31	12,20	3,11					1	1	5,34
	09:00	16,53	13,94	2,59		1			1	1	4,65
	10:00	17,40	14,17	3,23		1			1	1	3,95
	11:00	18,02	14,18	3,83		1			1	1	4,56
	12:00	18,84	14,69	4,16	1				1	1	4,97
	13:00	19,26	14,81	4,45	1				1	1	5,85
	14:00	19,03	14,49	4,54	1				1	1	5,62
	15:00	18,59	14,28	4,31	1				1	1	5,17
	16:00	18,54	13,68	4,85	1				1	1	5,12
	17:00	19,02	14,54	4,48	1				1	1	5,55
	18:00	20,30	15,38	4,92	1				1	1	6,86
	19:00	20,75	14,32	6,43	1				1	1	7,24
	20:00	20,30	14,13	6,17	1					1	7,11
	21:00	18,65	12,64	6,01	1					1	6,54
	22:00	16,60	11,24	5,36	1					1	5,82
	23:00	14,62	10,40	4,22	1					1	4,38

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,36	8,97	3,38	1			1			3,78
	01:00	11,06	7,29	3,77	1			1			3,75
	02:00	11,20	7,24	3,96	1			1			3,90
	03:00	10,82	7,20	3,62	1			1			3,54
	04:00	10,66	7,22	3,44	1			1			3,31
	05:00	11,08	8,19	2,90	1			1			3,32
	06:00	12,66	9,76	2,90	1			1			3,79
	07:00	15,68	12,72	2,96	1			1			4,37
	08:00	17,72	16,54	1,18	1			1		1	4,27
	09:00	18,23	16,56	1,67	1			1		1	4,81
	10:00	17,78	15,80	1,98	1			1		1	4,36
	11:00	17,42	15,08	2,34	1			1		1	4,01
	12:00	17,42	14,78	2,64	1			1		1	4,00
	13:00	18,77	14,20	4,57	1			1		1	5,33
	14:00	18,94	12,91	6,03	1			1		1	6,23
	15:00	18,07	13,85	4,22	1					1	6,31
	16:00	19,66	16,19	3,46	1				1	1	6,21
	17:00	20,77	17,88	2,88	1				1	1	7,22
	18:00	22,50	18,58	3,92	1				1	1	7,86
	19:00	23,18	18,98	4,20	1				1	1	8,11
	20:00	22,96	19,74	3,22	1				1	1	8,04
	21:00	21,32	18,38	2,94	1				1	1	7,47
	22:00	19,42	17,01	2,41	1				1	1	6,04
	23:00	17,03	14,63	2,40	1				1	1	3,67

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου στο νησί. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσί

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,59	12,36	2,23					1	1	4,17
	01:00	13,16	10,78	2,37					1	1	3,88
	02:00	13,30	10,37	2,93					1	1	4,02
	03:00	13,05	10,19	2,86					1	1	3,76
	04:00	12,89	10,55	2,35					1	1	3,60
	05:00	13,28	10,90	2,38					1	1	3,97
	06:00	14,82	12,40	2,41					1	1	5,13
	07:00	17,69	15,35	2,34	1				1	1	4,62
	08:00	18,89	16,54	2,36	1				1	1	5,48
	09:00	18,92	15,41	3,52	1				1	1	5,48
	10:00	18,73	14,15	4,58	1				1	1	5,36
	11:00	17,83	13,57	4,26	1				1	1	4,44
	12:00	17,92	13,56	4,36	1				1	1	4,50
	13:00	17,91	13,34	4,56	1				1	1	4,49
	14:00	17,84	13,36	4,48	1				1	1	4,43
	15:00	18,44	13,74	4,71	1				1	1	4,68
	16:00	19,88	13,97	5,91				1	1	1	6,30
	17:00	21,39	14,43	6,96				1	1	1	7,47
	18:00	23,29	15,98	7,31				1	1	1	8,13
	19:00	23,92	16,73	7,19		1			1	1	8,36
	20:00	23,57	16,39	7,18		1			1	1	8,25
	21:00	21,72	14,96	6,77		1			1	1	7,61
	22:00	19,37	13,43	5,94		1			1	1	6,24
	23:00	16,91	11,26	5,64		1			1		5,77

Κατά το διάστημα 00:00 με 13:00, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,36	9,35	5,01		1			1		5,04
	01:00	12,97	8,35	4,62		1			1		4,55
	02:00	13,35	8,63	4,72		1			1		4,66
	03:00	12,94	8,58	4,36		1			1		4,53
	04:00	12,76	8,20	4,55		1			1		4,46
	05:00	13,32	8,61	4,71		1			1		4,65
	06:00	14,83	9,71	5,12		1			1		5,17
	07:00	17,87	12,80	5,07		1				1	5,83
	08:00	18,95	12,70	6,25		1				1	6,54
	09:00	19,41	12,93	6,48		1				1	6,80
	10:00	18,88	12,58	6,30		1				1	6,62
	11:00	18,01	11,95	6,06		1				1	6,31
	12:00	18,19	12,24	5,95		1				1	6,37
	13:00	18,31	12,16	6,15		1				1	6,41
	14:00	18,01	12,08	5,93		1				1	6,31
	15:00	18,41	12,51	5,90		1				1	6,44
	16:00	20,02	13,81	6,21		1				1	7,01
	17:00	21,15	14,55	6,60		1			1	1	7,40
	18:00	23,19	16,27	6,92		1			1	1	8,07
	19:00	24,15	17,20	6,95		1			1	1	8,21
	20:00	23,37	16,42	6,94		1			1	1	7,95
	21:00	21,40	14,83	6,57		1			1	1	7,12
	22:00	19,23	14,25	4,98		1			1	1	5,17
	23:00	17,33	13,43	3,90		1			1	1	4,17

ο ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,25	10,85	4,40					1	1	4,90
	01:00	13,82	10,24	3,57					1	1	3,88
	02:00	13,74	9,93	3,81					1	1	3,77
	03:00	13,39	9,73	3,66					1	1	3,42
	04:00	13,01	9,52	3,49					1	1	3,05
	05:00	12,72	10,14	2,58					1	1	3,39
	06:00	13,75	10,22	3,54					1	1	4,46
	07:00	14,86	10,55	4,32					1	1	5,16
	08:00	16,03	11,34	4,69					1	1	5,60
	09:00	16,47	11,66	4,80					1	1	5,75
	10:00	16,46	11,67	4,78					1	1	5,77
	11:00	16,42	11,65	4,77					1	1	5,75
	12:00	15,88	11,30	4,58					1	1	5,56
	13:00	15,65	11,19	4,47					1	1	5,47
	14:00	16,19	11,70	4,49					1	1	5,65
	15:00	17,83	13,19	4,64					1	1	5,96
	16:00	18,96	14,38	4,57	1				1	1	5,70
	17:00	20,20	14,21	5,98	1				1	1	6,76
	18:00	21,77	14,95	6,83		1			1	1	8,14
	19:00	22,34	15,66	6,68		1			1	1	8,74
	20:00	21,75	15,43	6,32		1			1	1	8,32
	21:00	19,99	14,44	5,55		1			1	1	6,60
	22:00	17,92	13,53	4,39		1			1	1	4,51
	23:00	16,29	13,32	2,97		1			1	1	3,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,45	10,04	4,40		1			1		5,06
	01:00	13,07	8,93	4,14		1			1		4,58
	02:00	13,16	9,02	4,14		1			1		4,60
	03:00	12,48	8,51	3,97		1			1		4,38
	04:00	12,14	8,03	4,11		1			1		4,25
	05:00	12,28	8,06	4,22		1			1		4,29
	06:00	13,17	8,78	4,39		1			1		4,49
	07:00	14,09	9,46	4,63					1	1	4,67
	08:00	15,19	9,92	5,28					1	1	5,31
	09:00	16,03	10,48	5,55					1	1	5,61
	10:00	16,81	12,53	4,28	1					1	4,19
	11:00	17,22	11,69	5,53	1					1	5,70
	12:00	17,33	11,55	5,79	1					1	6,06
	13:00	17,21	11,54	5,67	1					1	6,03
	14:00	16,38	10,94	5,44	1					1	5,73
	15:00	16,66	11,07	5,59	1					1	5,81
	16:00	18,23	12,12	6,10	1					1	6,36
	17:00	19,46	13,05	6,42	1					1	6,81
	18:00	21,21	14,71	6,50	1				1	1	7,40
	19:00	22,12	15,16	6,96	1				1	1	7,74
	20:00	21,66	14,78	6,88	1				1	1	7,58
	21:00	20,48	13,99	6,49	1				1	1	7,01
	22:00	18,30	12,75	5,55	1				1	1	5,66
	23:00	15,75	10,29	5,46	1	1			1		5,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,48	8,74	4,74		1			1		4,73
	01:00	12,17	8,22	3,94		1			1		4,26
	02:00	12,34	8,46	3,88		1			1		4,32
	03:00	12,13	8,30	3,83		1			1		4,24
	04:00	11,96	8,17	3,79		1			1		4,19
	05:00	12,24	8,37	3,87		1			1		4,28
	06:00	13,97	9,50	4,47		1			1		4,88
	07:00	16,87	11,88	4,99		1			1		5,51
	08:00	17,73	13,88	3,84		1			1	1	4,28
	09:00	17,97	13,97	4,00		1			1	1	4,54
	10:00	17,40	13,89	3,51		1			1	1	3,95
	11:00	16,80	13,77	3,03		1			1	1	3,37
	12:00	16,43	13,32	3,11		1			1	1	3,97
	13:00	16,23	11,59	4,65		1				1	5,68
	14:00	16,18	11,44	4,74		1				1	5,66
	15:00	16,85	12,28	4,57		1		1		1	5,17
	16:00	18,49	14,05	4,44		1		1		1	5,40
	17:00	19,87	14,33	5,54		1			1	1	6,61
	18:00	22,04	15,68	6,36		1			1	1	7,68
	19:00	22,68	16,03	6,65		1			1	1	7,93
	20:00	22,34	15,73	6,62		1			1	1	7,83
	21:00	20,95	14,24	6,71		1			1	1	7,29
	22:00	18,86	14,18	4,68		1			1	1	6,27
	23:00	16,47	12,49	3,97		1			1	1	4,25

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 εντάχθηκε δοκιμαστικά.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,08	9,15	4,93		1			1		4,84
	01:00	12,61	8,15	4,46		1			1		4,42
	02:00	12,82	8,25	4,57		1			1		4,48
	03:00	12,42	8,00	4,42		1			1		4,35
	04:00	12,13	7,81	4,32		1			1		4,25
	05:00	12,39	8,05	4,34		1			1		4,32
	06:00	14,03	9,03	5,00		1			1		4,89
	07:00	16,91	11,10	5,81		1			1		5,77
	08:00	17,67	11,42	6,25		1				1	6,19
	09:00	17,90	11,60	6,30		1				1	6,27
	10:00	17,15	11,03	6,12		1				1	6,00
	11:00	16,18	10,09	6,09		1				1	5,01
	12:00	16,16	10,61	5,54		1				1	4,93
	13:00	16,03	10,53	5,50		1				1	5,61
	14:00	15,90	10,55	5,35		1				1	5,56
	15:00	16,79	11,04	5,76		1				1	5,85
	16:00	18,72	12,30	6,42		1				1	6,53
	17:00	20,26	13,50	6,76		1				1	7,07
	18:00	22,85	15,31	7,54		1			1	1	7,97
	19:00	23,65	15,96	7,69		1			1	1	8,27
	20:00	23,07	15,63	7,44		1			1	1	8,08
	21:00	21,35	15,03	6,32		1			1	1	7,47
	22:00	19,05	14,45	4,60		1			1	1	5,67
	23:00	16,64	13,10	3,54		1			1	1	4,38

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:45 με 13:00. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,31	11,00	3,31		1			1		3,70
	01:00	12,60	8,70	3,90		1			1		4,41
	02:00	12,80	8,61	4,19		1			1		4,48
	03:00	12,43	8,22	4,22		1			1		4,36
	04:00	12,23	8,15	4,08		1			1		4,27
	05:00	12,51	8,12	4,39		1			1		4,38
	06:00	13,78	9,16	4,62		1			1		4,82
	07:00	16,18	10,86	5,32		1			1		5,57
	08:00	17,70	11,58	6,12		1				1	6,19
	09:00	17,75	11,64	6,10		1				1	6,23
	10:00	16,80	10,93	5,87		1				1	5,88
	11:00	16,36	10,60	5,77		1				1	5,73
	12:00	16,34	10,83	5,51		1				1	5,71
	13:00	17,39	11,80	5,59		1				1	6,08
	14:00	17,21	11,46	5,76		1				1	6,03
	15:00	17,47	11,47	6,00		1				1	6,11
	16:00	18,91	12,35	6,56		1				1	6,61
	17:00	20,19	13,53	6,66		1				1	7,05
	18:00	22,34	16,20	6,15		1		1		1	7,80
	19:00	23,46	17,69	5,77		1		1		1	8,20
	20:00	23,10	17,62	5,48		1		1		1	8,08
	21:00	21,38	16,94	4,44		1		1		1	7,47
	22:00	18,89	14,62	4,27		1		1		1	5,59
	23:00	16,40	12,66	3,73		1		1		1	4,83

Το ΑΠ ΚΑΜΜΝΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,81	9,59	4,23	1	1					4,40
	01:00	12,34	8,41	3,93	1	1					3,86
	02:00	12,60	8,74	3,85	1	1					3,79
	03:00	12,31	8,57	3,73	1	1					3,70
	04:00	12,07	8,57	3,50	1	1					3,62
	05:00	12,51	9,22	3,29	1	1					3,76
	06:00	14,25	10,32	3,93	1	1					4,74
	07:00	17,26	12,73	4,52	1	1					5,31
	08:00	17,98	15,07	2,91	1				1	1	3,62
	09:00	18,13	14,70	3,43	1				1	1	4,71
	10:00	17,02	14,49	2,52	1				1	1	3,64
	11:00	16,11	14,43	1,68	1				1	1	2,70
	12:00	15,85	14,78	1,07	1				1	1	2,44
	13:00	15,63	14,37	1,26	1				1	1	2,21
	14:00	15,49	14,19	1,30	1				1	1	2,08
	15:00	16,29	15,00	1,29	1				1	1	2,83
	16:00	18,00	16,72	1,28	1				1	1	4,56
	17:00	19,51	17,83	1,67	1				1	1	6,05
	18:00	22,56	21,16	1,40	1			1	1	1	7,01
	19:00	23,75	22,72	1,03	1			1	1	1	7,16
	20:00	23,41	22,79	0,62	1			1	1	1	6,86
	21:00	21,83	21,49	0,34	1			1	1	1	5,32
	22:00	19,81	19,69	0,11	1			1	1	1	3,29
	23:00	17,22	17,20	0,02	1				1	1	2,63

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,79	14,79	0,00	1					1	1,43
	01:00	13,14	13,12	0,02	1					1	2,88
	02:00	13,17	13,16	0,01	1					1	2,89
	03:00	12,73	12,63	0,10	1					1	2,47
	04:00	12,42	12,37	0,05	1					1	2,13
	05:00	12,97	12,97	0,00	1					1	2,67
	06:00	14,37	14,37	0,00	1					1	4,05
	07:00	16,92	16,92	0,00	1	1				1	3,76
	08:00	18,57	18,46	0,10	1	1				1	4,14
	09:00	20,19	19,83	0,36	1	1				1	5,77
	10:00	20,77	20,48	0,29	1	1				1	6,36
	11:00	20,21	19,88	0,33	1	1				1	1,48
	12:00	19,90	19,71	0,20	1	1				1	5,49
	13:00	20,34	19,69	0,65	1	1				1	5,95
	14:00	20,37	19,57	0,80	1	1				1	5,99
	15:00	19,91	18,75	1,16	1	1				1	5,51
	16:00	20,56	19,78	0,78	1	1				1	6,13
	17:00	21,27	20,71	0,56	1	1			1	1	3,74
	18:00	22,80	22,02	0,78	1	1			1	1	5,22
	19:00	22,91	21,82	1,08	1	1			1	1	5,38
	20:00	21,98	21,06	0,92	1	1			1	1	4,47
	21:00	20,02	19,54	0,48	1	1			1	1	2,53
	22:00	18,02	17,84	0,18	1	1			1	1	2,62
	23:00	16,11	15,90	0,22	1				1	1	2,72

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 11:00 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,17	13,94	0,23	1					1	2,90
	01:00	12,82	12,55	0,28	1					1	2,56
	02:00	13,05	12,87	0,18	1					1	2,79
	03:00	12,56	12,47	0,10	1					1	2,32
	04:00	12,12	12,08	0,03	1					1	1,86
	05:00	12,37	12,02	0,35	1					1	2,09
	06:00	12,71	12,21	0,49	1					1	2,43
	07:00	14,11	13,83	0,28	1					1	3,79
	08:00	16,27	16,18	0,10	1				1	1	4,02
	09:00	18,28	17,81	0,47	1				1	1	4,82
	10:00	20,08	19,71	0,37	1				1	1	6,09
	11:00	21,28	21,01	0,27	1			1	1	1	4,70
	12:00	21,68	21,47	0,21	1			1	1	1	5,12
	13:00	21,33	20,96	0,37	1			1	1	1	4,79
	14:00	20,43	20,01	0,42	1			1	1	1	3,88
	15:00	19,73	19,02	0,71	1			1	1	1	3,16
	16:00	19,49	18,86	0,64	1			1	1	1	2,94
	17:00	19,57	18,81	0,76	1			1	1	1	2,98
	18:00	21,23	20,39	0,83	1			1	1	1	4,63
	19:00	21,93	21,40	0,53	1			1	1	1	5,36
	20:00	21,37	20,35	1,03	1			1	1	1	4,83
	21:00	19,83	19,14	0,69	1			1	1	1	3,29
	22:00	17,90	17,13	0,77	1			1	1	1	3,62
	23:00	15,89	14,87	1,03				1	1	1	3,49

Κατά το διάστημα 22:00 με 22:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,03	13,44	0,59				1	1	1	1,83
	01:00	12,47	11,76	0,71					1	1	3,20
	02:00	12,60	12,13	0,47					1	1	3,31
	03:00	12,07	11,77	0,30					1	1	2,80
	04:00	11,69	11,40	0,29					1	1	2,40
	05:00	11,76	11,50	0,26					1	1	2,47
	06:00	11,87	11,43	0,43					1	1	2,56
	07:00	12,81	12,47	0,34	1				1	1	0,97
	08:00	14,31	14,21	0,10	1				1	1	0,86
	09:00	14,38	14,14	0,24	1				1	1	0,94
	10:00	15,02	14,19	0,82	1				1	1	1,61
	11:00	15,65	14,23	1,41	1				1	1	2,20
	12:00	16,90	15,01	1,89	1				1	1	3,45
	13:00	17,20	16,09	1,11	1				1	1	3,79
	14:00	16,59	15,29	1,30	1				1	1	3,20
	15:00	16,66	14,93	1,73	1				1	1	3,22
	16:00	17,45	15,38	2,06	1				1	1	4,01
	17:00	17,91	15,00	2,92	1				1	1	4,47
	18:00	19,25	15,68	3,57	1				1	1	5,80
	19:00	20,14	15,74	4,40	1				1	1	6,73
	20:00	19,41	14,06	5,34	1				1	1	6,02
	21:00	17,71	12,46	5,25					1	1	6,51
	22:00	15,76	10,97	4,78					1	1	5,53
	23:00	14,10	9,91	4,20					1	1	4,75

Κατά το διάστημα 21:00 με 21:15, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12. Κατά το διάστημα 07:00 έως 21:00, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,19	9,34	2,85					1	1	2,93
	01:00	11,35	9,33	2,02					1	1	2,05
	02:00	11,38	9,28	2,10					1	1	2,12
	03:00	11,26	9,42	1,84					1	1	1,96
	04:00	11,22	10,04	1,18					1	1	1,94
	05:00	11,55	10,77	0,78					1	1	2,24
	06:00	12,55	11,59	0,95					1	1	3,24
	07:00	15,26	14,45	0,81	1				1	1	3,56
	08:00	16,78	15,76	1,02	1				1	1	3,35
	09:00	17,40	16,56	0,84	1				1	1	3,96
	10:00	17,21	16,51	0,70	1				1	1	3,80
	11:00	17,38	16,23	1,15	1				1	1	3,95
	12:00	18,02	16,40	1,62	1				1	1	4,60
	13:00	16,72	14,81	1,91	1				1	1	3,35
	14:00	16,11	13,86	2,25	1				1	1	2,73
	15:00	16,14	13,87	2,27	1				1	1	2,68
	16:00	17,34	14,60	2,74	1				1	1	3,91
	17:00	17,70	15,12	2,58	1				1	1	4,26
	18:00	19,65	17,18	2,47	1				1	1	6,15
	19:00	20,73	19,68	1,05	1	1				1	6,20
	20:00	20,38	19,77	0,61	1	1				1	6,00
	21:00	19,06	18,74	0,32	1	1				1	4,71
	22:00	16,78	16,48	0,30	1	1				1	2,45
	23:00	14,75	14,75	0,00	1	1				1	0,50

Κατά το διάστημα 00:00 με 03:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,63	12,59	0,05	1					1	2,34
	01:00	11,48	11,48	0,00	1					1	1,20
	02:00	11,87	11,87	0,00	1					1	1,59
	03:00	11,41	11,41	0,00	1					1	1,15
	04:00	11,15	11,15	0,00	1					1	0,87
	05:00	11,47	11,47	0,00	1					1	1,16
	06:00	12,82	12,82	0,00	1					1	2,51
	07:00	15,17	15,17	0,00	1				1	1	3,35
	08:00	16,79	16,76	0,04	1				1	1	3,34
	09:00	17,23	17,23	0,00	1				1	1	3,81
	10:00	16,94	16,94	0,00	1				1	1	3,49
	11:00	17,22	17,22	0,00	1				1	1	3,79
	12:00	18,47	17,59	0,88	1				1	1	5,01
	13:00	18,26	17,83	0,44	1				1	1	4,86
	14:00	17,45	16,09	1,36	1				1	1	4,07
	15:00	17,34	14,62	2,73	1				1	1	3,92
	16:00	17,87	14,63	3,23	1				1	1	4,44
	17:00	18,24	14,72	3,53	1				1	1	4,82
	18:00	20,16	16,48	3,68	1				1	1	6,65
	19:00	20,86	16,86	4,00	1				1	1	7,29
	20:00	20,42	17,71	2,71	1				1	1	6,98
	21:00	19,31	16,98	2,33	1				1	1	5,93
	22:00	17,54	14,42	3,12	1				1	1	4,16
	23:00	15,19	12,25	2,94	1				1	1	4,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 07:50 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,87	9,52	3,35					1	1	3,58
	01:00	11,25	7,80	3,45	1				1		3,85
	02:00	11,47	7,92	3,55	1				1		4,01
	03:00	11,26	8,39	2,87	1				1		3,92
	04:00	10,90	7,94	2,96	1				1		3,63
	05:00	11,11	8,06	3,04	1				1		3,77
	06:00	12,47	8,71	3,76	1				1		4,34
	07:00	15,44	11,27	4,17	1			1	1		5,38
	08:00	15,91	11,99	3,92	1			1	1		5,47
	09:00	15,04	11,32	3,72	1			1	1		4,66
	10:00	14,63	11,15	3,48	1			1	1		3,71
	11:00	13,56	10,40	3,16	1					1	3,31
	12:00	14,70	10,63	4,06	1					1	4,42
	13:00	15,80	11,35	4,45	1					1	5,42
	14:00	15,54	10,75	4,79	1					1	5,25
	15:00	15,86	10,76	5,10	1					1	5,38
	16:00	17,28	11,24	6,04	1					1	6,03
	17:00	18,07	11,84	6,22	1					1	6,31
	18:00	20,62	13,39	7,23	1				1	1	7,19
	19:00	21,69	14,48	7,21	1				1	1	7,59
	20:00	21,48	14,37	7,11	1				1	1	7,53
	21:00	20,02	13,63	6,39	1				1	1	6,62
	22:00	18,07	13,07	5,00	1				1	1	4,87
	23:00	15,71	11,27	4,44	1				1	1	4,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,34	8,68	4,66	1				1		4,68
	01:00	11,89	7,70	4,20	1				1		4,16
	02:00	12,20	7,89	4,31	1				1		4,26
	03:00	11,83	7,68	4,15	1				1		4,14
	04:00	11,71	7,48	4,23	1				1		4,10
	05:00	12,26	7,86	4,40	1				1		4,27
	06:00	13,81	8,88	4,93	1				1		4,81
	07:00	16,81	11,02	5,79	1				1		5,78
	08:00	17,50	11,35	6,15	1					1	6,12
	09:00	17,78	11,51	6,28	1					1	6,23
	10:00	17,59	11,42	6,17	1					1	6,16
	11:00	16,60	10,70	5,90	1					1	5,82
	12:00	15,97	10,31	5,66	1					1	5,58
	13:00	15,80	10,25	5,55	1					1	5,49
	14:00	15,68	10,35	5,33	1					1	5,36
	15:00	16,71	10,79	5,91	1					1	5,83
	16:00	17,91	11,56	6,34	1					1	6,26
	17:00	19,34	12,50	6,84	1					1	6,75
	18:00	21,76	14,05	7,71	1					1	7,60
	19:00	22,85	14,95	7,90	1					1	8,00
	20:00	21,83	13,79	8,04	1					1	7,65
	21:00	19,90	12,23	7,67	1					1	6,98
	22:00	18,23	12,43	5,80	1					1	6,40
	23:00	16,42	10,73	5,69	1					1	5,75

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:45 με 21:45 τηλεπικοινωνιακή αστάθεια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,58	9,78	4,80	1				1	1	4,72
	01:00	13,14	9,24	3,89					1	1	3,85
	02:00	13,48	9,37	4,11					1	1	4,18
	03:00	13,13	9,34	3,79					1	1	3,84
	04:00	12,96	9,31	3,65					1	1	3,67
	05:00	13,31	9,37	3,94					1	1	3,98
	06:00	14,76	9,74	5,02					1	1	5,13
	07:00	17,69	11,67	6,02					1	1	6,18
	08:00	18,70	12,38	6,32					1	1	6,54
	09:00	18,90	12,55	6,35					1	1	6,61
	10:00	18,14	12,04	6,11					1	1	6,36
	11:00	17,39	11,49	5,90					1	1	6,09
	12:00	17,26	11,43	5,82					1	1	6,04
	13:00	17,57	11,66	5,91					1	1	6,14
	14:00	17,81	11,81	6,00					1	1	6,23
	15:00	18,94	12,63	6,31					1	1	6,62
	16:00	20,58	13,83	6,75				1	1	1	7,19
	17:00	21,43	14,46	6,97				1	1	1	7,49
	18:00	23,45	16,10	7,35				1	1	1	8,18
	19:00	24,22	16,74	7,48				1	1	1	8,48
	20:00	23,46	16,05	7,41				1	1	1	8,22
	21:00	21,82	14,62	7,19				1	1	1	7,65
	22:00	19,75	13,16	6,59				1	1	1	6,90
	23:00	17,67	12,48	5,19				1	1	1	5,28

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,46	10,09	5,37					1	1	5,45
	01:00	14,12	9,25	4,87					1	1	4,78
	02:00	14,42	9,42	5,00					1	1	5,05
	03:00	14,04	9,26	4,78					1	1	4,76
	04:00	13,68	9,31	4,37					1	1	4,39
	05:00	14,04	9,35	4,70					1	1	4,71
	06:00	15,03	9,86	5,17					1	1	5,26
	07:00	16,85	11,13	5,72					1	1	5,88
	08:00	18,03	12,09	5,94					1	1	6,30
	09:00	18,81	12,91	5,91					1	1	6,34
	10:00	19,20	13,76	5,43	1				1	1	5,78
	11:00	19,41	13,93	5,47	1				1	1	5,94
	12:00	18,94	13,59	5,35	1				1	1	5,60
	13:00	18,67	13,56	5,11	1				1	1	5,27
	14:00	18,69	13,67	5,03	1				1	1	5,26
	15:00	19,45	14,24	5,21	1				1	1	5,99
	16:00	20,32	14,49	5,84	1				1	1	6,83
	17:00	21,83	15,94	5,88	1				1	1	7,63
	18:00	23,62	18,00	5,63	1				1	1	8,26
	19:00	24,00	18,52	5,48	1				1	1	8,40
	20:00	23,38	17,85	5,53	1				1	1	8,19
	21:00	21,90	16,85	5,05	1				1	1	7,68
	22:00	20,20	16,00	4,20	1				1	1	6,76
	23:00	18,02	14,52	3,50	1				1	1	4,64

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	16,09	14,07	2,02	1					1	3,01
	01:00	14,65	12,63	2,02	1					1	4,37
	02:00	14,72	12,60	2,12	1					1	4,48
	03:00	14,11	11,85	2,26	1					1	3,85
	04:00	13,82	11,38	2,44	1					1	3,55
	05:00	13,81	10,95	2,86	1					1	3,52
	06:00	14,35	11,04	3,31	1					1	4,07
	07:00	15,79	11,85	3,94	1					1	5,33
	08:00	16,79	12,21	4,58	1					1	5,87
	09:00	18,49	13,88	4,61	1					1	6,18
	10:00	20,55	15,99	4,56	1				1	1	6,91
	11:00	21,08	16,37	4,70	1				1	1	7,29
	12:00	19,10	14,81	4,29	1				1	1	5,70
	13:00	18,07	14,43	3,64	1				1	1	4,67
	14:00	16,99	14,39	2,60	1				1	1	3,60
	15:00	16,94	14,46	2,48	1				1	1	3,49
	16:00	18,37	15,05	3,32	1				1	1	4,90
	17:00	20,06	15,38	4,68	1				1	1	6,60
	18:00	22,96	17,72	5,23	1				1	1	8,00
	19:00	23,59	18,54	5,06	1				1	1	8,27
	20:00	22,78	17,56	5,23	1				1	1	7,98
	21:00	21,49	16,90	4,59	1				1	1	7,53
	22:00	19,50	15,67	3,83	1				1	1	6,13
	23:00	17,07	13,91	3,16	1				1	1	4,77

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,79	11,45	3,34					1	1	4,82
	01:00	13,49	11,08	2,41					1	1	4,20
	02:00	13,82	11,16	2,67					1	1	4,54
	03:00	13,59	11,00	2,59					1	1	4,30
	04:00	13,55	11,39	2,16					1	1	4,26
	05:00	13,73	11,26	2,47					1	1	4,41
	06:00	15,58	13,77	1,81	1				1	1	4,01
	07:00	18,67	16,57	2,10	1				1	1	5,21
	08:00	19,17	16,85	2,31	1				1	1	5,77
	09:00	18,92	16,50	2,42	1				1	1	5,51
	10:00	18,24	16,08	2,17				1	1	1	5,36
	11:00	17,67	15,74	1,92				1	1	1	5,22
	12:00	17,64	16,51	1,12				1	1	1	5,16
	13:00	17,76	16,49	1,27				1	1	1	5,33
	14:00	17,71	16,36	1,35				1	1	1	5,24
	15:00	18,11	16,45	1,66				1	1	1	5,60
	16:00	19,29	17,45	1,84				1	1	1	6,66
	17:00	20,81	18,97	1,83	1			1	1	1	4,84
	18:00	23,57	22,16	1,41	1			1	1	1	6,95
	19:00	24,57	22,96	1,61	1			1	1	1	8,01
	20:00	24,40	23,23	1,17	1			1	1	1	7,84
	21:00	22,91	22,10	0,80	1			1	1	1	6,39
	22:00	20,63	20,25	0,38	1			1	1	1	4,13
	23:00	17,95	17,68	0,27	1			1	1	1	2,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,13	15,02	0,12	1					1	2,13
	01:00	13,50	13,49	0,01	1					1	3,25
	02:00	13,69	13,69	0,00	1					1	3,41
	03:00	13,45	13,44	0,01	1					1	3,19
	04:00	13,09	13,01	0,08	1					1	2,83
	05:00	13,42	13,16	0,26	1					1	3,13
	06:00	14,77	14,61	0,16	1					1	3,79
	07:00	17,88	17,59	0,29	1				1	1	4,39
	08:00	19,37	18,73	0,63	1				1	1	5,93
	09:00	20,57	19,72	0,85	1				1	1	7,11
	10:00	21,00	19,70	1,30	1				1	1	7,35
	11:00	20,60	19,56	1,04	1				1	1	7,09
	12:00	20,54	19,48	1,06	1				1	1	7,02
	13:00	20,59	19,23	1,37	1				1	1	7,14
	14:00	21,45	20,41	1,04	1			1	1	1	6,44
	15:00	21,88	20,86	1,02	1			1	1	1	5,28
	16:00	22,78	22,70	0,07	1			1	1	1	6,20
	17:00	22,74	22,73	0,01	1			1	1	1	6,15
	18:00	24,08	23,88	0,20	1			1	1	1	7,46
	19:00	24,72	24,65	0,07	1			1	1	1	8,14
	20:00	23,90	23,68	0,22	1			1	1	1	7,36
	21:00	22,05	21,96	0,08	1			1	1	1	5,52
	22:00	19,83	19,71	0,12	1			1	1	1	3,32
	23:00	17,28	17,02	0,26	1				1	1	3,68

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,66	14,43	0,23	1					1	2,67
	01:00	13,10	12,95	0,15	1					1	2,83
	02:00	13,31	13,13	0,18	1					1	3,06
	03:00	12,85	12,81	0,04	1					1	2,59
	04:00	12,74	12,74	0,00	1					1	2,46
	05:00	13,07	13,07	0,00	1					1	2,76
	06:00	14,43	14,43	0,00	1					1	4,12
	07:00	17,31	17,18	0,13	1				1	1	4,45
	08:00	18,60	18,55	0,05	1	1		1	1		3,89
	09:00	19,02	18,87	0,15	1	1		1	1		4,47
	10:00	17,79	17,69	0,10	1	1		1	1		3,27
	11:00	16,04	15,82	0,21	1	1		1	1		1,53
	12:00	15,52	15,18	0,34	1	1		1	1		0,96
	13:00	15,11	14,56	0,56				1	1	1	2,37
	14:00	14,83	14,43	0,40				1	1	1	2,39
	15:00	15,12	14,66	0,46				1	1	1	2,64
	16:00	16,29	15,86	0,44				1	1	1	3,81
	17:00	17,86	17,47	0,39	1			1	1	1	2,82
	18:00	20,74	20,35	0,39	1			1	1	1	4,11
	19:00	21,92	21,45	0,47	1			1	1	1	5,36
	20:00	21,50	20,85	0,66	1			1	1	1	4,94
	21:00	20,01	19,43	0,58	1			1	1	1	3,57
	22:00	17,78	16,96	0,82	1				1	1	3,93
	23:00	15,60	14,98	0,62	1				1	1	2,23

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000						
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,37	12,12	1,25	1					1	7,13	2,19	2,20	63%	1.475	
	01:00	12,10	11,26	0,84	1					1	7,99	1,87	1,82	59%	1.381	
	02:00	12,51	11,99	0,52	1					1	7,26	2,35	2,26	62%	1.461	
	03:00	12,16	11,88	0,28	1					1	7,37	1,99	1,90	62%	1.449	
	04:00	11,72	11,53	0,19	1					1	7,72	1,48	1,47	60%	1.410	
	05:00	11,94	11,47	0,47	1					1	7,78	1,67	1,63	60%	1.404	
	06:00	13,25	12,88	0,37	1					1	6,37	3,07	2,95	67%	1.560	
	07:00	16,29	15,47	0,83	1					1	3,78	5,15	4,91	80%	1.876	
	08:00	17,91	16,97	0,94	1				1	1	8,28	4,64	4,46	67%	2.610	
	09:00	19,60	18,76	0,84	1				1	1	6,49	6,69	6,19	74%	2.256	
	10:00	19,73	17,55	2,18	1				1	1	7,70	6,75	6,31	69%	2.112	
	11:00	19,75	17,61	2,14	1				1	1	7,64	6,70	6,34	70%	2.119	
	12:00	20,00	16,68	3,33	1				1	1	8,57	6,95	6,62	66%	2.012	
	13:00	19,92	15,74	4,18	1				1	1	9,51	6,80	6,49	62%	1.908	
	14:00	19,73	14,55	5,18	1				1	1	10,70	6,54	6,31	58%	1.780	
	15:00	20,05	15,36	4,69	1				1	1	9,89	6,91	6,63	61%	1.867	
	16:00	20,05	15,47	4,58	1				1	1	9,78	6,93	6,64	61%	1.879	
	17:00	19,96	17,64	2,33	1				1	1	7,61	6,99	6,54	70%	2.122	
	18:00	21,68	21,08	0,60	1	1			1	1	12,42	4,90	4,65	63%	3.155	
	19:00	21,91	20,57	1,34	1	1			1	1	12,93	4,57	4,38	61%	2.535	
	20:00	21,22	20,20	1,02	1	1			1	1	13,30	4,10	3,93	60%	2.494	
	21:00	19,66	18,49	1,16	1	1			1	1	15,01	2,64	2,57	55%	2.310	
	22:00	17,47	15,67	1,81	1	1			1	1	17,83	3,23	3,38	47%	2.008	
	23:00	15,05	11,36	3,70					1	1	5,64	4,95	4,75	67%	1.331	
		417,05 MWh											ΑΩΛ: 12,58			46.512 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,16	10,16	3,00					1	1	3,89
	01:00	11,43	9,43	1,99					1	1	2,84
	02:00	12,49	11,99	0,50	1					1	2,23
	03:00	11,86	11,13	0,73	1					1	1,57
	04:00	11,64	11,03	0,60					1	1	2,24
	05:00	11,86	11,49	0,36					1	1	2,55
	06:00	12,42	12,42	0,01					1	1	3,11
	07:00	14,46	14,46	0,00	1				1	1	2,25
	08:00	16,41	16,41	0,00	1				1	1	2,93
	09:00	17,78	17,77	0,01	1				1	1	4,35
	10:00	16,88	16,86	0,02	1				1	1	3,52
	11:00	15,24	15,21	0,03	1				1	1	1,80
	12:00	15,33	15,29	0,04	1				1	1	1,91
	13:00	15,19	15,16	0,04	1				1	1	1,78
	14:00	15,30	15,29	0,01	1				1	1	1,86
	15:00	16,78	16,78	0,00	1				1	1	3,29
	16:00	17,56	17,56	0,00	1				1	1	4,13
	17:00	17,84	17,84	0,00	1			1	1	1	2,89
	18:00	19,90	19,84	0,06	1			1	1	1	3,27
	19:00	20,96	20,84	0,12	1			1	1	1	4,39
	20:00	20,35	20,15	0,20	1			1	1	1	3,82
	21:00	18,72	18,48	0,23	1			1	1	1	2,23
	22:00	16,91	16,65	0,26				1	1	1	3,32
	23:00	15,12	14,80	0,31				1	1	1	2,75

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 01:40 - 01:55 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Στο διάστημα 10:45 - 15:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο νησί Φούρνοι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	13,29	12,92	0,37					1	1	1,95
	01:00	11,97	11,54	0,43					1	1	2,74
	02:00	12,13	11,52	0,62					1	1	2,96
	03:00	11,70	11,01	0,69					1	1	2,53
	04:00	11,37	10,89	0,47					1	1	2,16
	05:00	11,56	11,00	0,56					1	1	2,24
	06:00	12,03	11,15	0,88					1	1	2,63
	07:00	13,07	12,05	1,03	1					1	2,99
	08:00	14,00	13,33	0,67	1					1	3,78
	09:00	13,83	13,60	0,22	1					1	3,64
	10:00	13,10	12,76	0,34	1					1	2,96
	11:00	12,52	12,16	0,36	1					1	2,34
	12:00	12,46	12,39	0,08	1					1	2,23
	13:00	12,57	12,37	0,20	1					1	2,35
	14:00	12,55	12,16	0,39	1					1	2,37
	15:00	14,06	13,29	0,77	1					1	3,90
	16:00	14,23	13,37	0,86	1					1	4,16
	17:00	15,48	13,92	1,56	1					1	5,34
	18:00	18,36	16,84	1,51	1	1				1	4,85
	19:00	19,28	17,40	1,88	1	1				1	5,13
	20:00	18,85	17,51	1,35	1	1				1	4,60
	21:00	17,67	16,80	0,87	1	1				1	3,42
	22:00	16,12	15,37	0,74	1	1				1	2,90
	23:00	14,59	14,32	0,26	1			1		1	1,00

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	12,88	12,42	0,46				1		1	2,44
	01:00	11,80	11,07	0,73				1		1	2,57
	02:00	12,05	11,21	0,84				1		1	2,84
	03:00	11,54	10,82	0,71				1		1	2,32
	04:00	11,24	10,87	0,36				1		1	1,98
	05:00	11,09	10,76	0,34				1		1	1,86
	06:00	11,42	11,18	0,24				1		1	2,17
	07:00	12,41	12,39	0,01				1		1	3,10
	08:00	12,62	12,62	0,00				1		1	3,30
	09:00	13,42	13,41	0,01	1					1	3,52
	10:00	13,83	13,83	0,00	1					1	3,55
	11:00	13,62	13,60	0,02	1					1	3,38
	12:00	13,31	13,31	0,01	1					1	3,04
	13:00	13,68	13,68	0,00	1					1	3,40
	14:00	13,61	13,61	0,00	1					1	3,32
	15:00	13,87	13,87	0,00	1					1	3,59
	16:00	14,64	14,64	0,00	1					1	4,05
	17:00	15,76	15,76	0,00	1			1		1	2,31
	18:00	17,99	17,99	0,00	1			1		1	4,50
	19:00	19,09	19,09	0,00	1			1		1	5,66
	20:00	18,33	18,25	0,08	1			1		1	4,97
	21:00	17,17	16,83	0,35	1			1		1	3,87
	22:00	15,77	15,30	0,47	1			1		1	2,49
	23:00	14,33	14,01	0,33	1					1	2,24

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	12,22	11,68	0,54	1					1	2,15
	01:00	11,40	10,75	0,65	1					1	1,36
	02:00	11,44	10,50	0,94	1					1	1,42
	03:00	11,15	10,58	0,57	1					1	0,93
	04:00	10,82	10,38	0,44	1					1	0,55
	05:00	10,81	10,37	0,44	1					1	0,53
	06:00	10,82	10,34	0,48	1					1	0,54
	07:00	11,75	10,87	0,87	1					1	1,44
	08:00	13,15	11,39	1,76	1					1	3,18
	09:00	13,54	11,11	2,43	1					1	3,88
	10:00	13,50	11,15	2,36	1					1	4,08
	11:00	12,39	10,71	1,68	1					1	3,11
	12:00	10,79	10,12	0,68	1					1	1,73
	13:00	9,20	8,40	0,80	1	1					1,65
	14:00	9,02	8,23	0,79	1	1					0,93
	15:00	9,77	8,33	1,43	1	1					1,46
	16:00	11,45	8,31	3,14	1	1					3,16
	17:00	12,66	8,77	3,89	1	1					4,69
	18:00	15,18	10,67	4,51	1	1					5,74
	19:00	16,72	11,67	5,05	1	1					6,30
	20:00	16,76	11,73	5,03	1	1					6,34
	21:00	15,50	10,88	4,63	1	1					5,89
	22:00	13,87	9,81	4,06	1	1					5,32
	23:00	11,99	8,79	3,20	1	1					4,41

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	10,33	7,91	2,42	1				1		3,75
	01:00	9,76	7,52	2,25	1				1		3,63
	02:00	10,15	7,49	2,66	1				1		3,92
	03:00	10,03	7,23	2,80	1				1		3,74
	04:00	9,51	7,20	2,30	1				1		3,28
	05:00	9,62	7,22	2,40	1				1		3,44
	06:00	10,63	7,63	3,01	1				1		4,13
	07:00	12,85	9,14	3,70	1				1		4,90
	08:00	12,85	9,12	3,73	1				1		4,95
	09:00	12,59	8,97	3,62	1				1		4,85
	10:00	12,30	8,78	3,52	1				1		4,70
	11:00	11,76	8,35	3,42	1				1		4,45
	12:00	12,31	8,71	3,60	1				1		4,50
	13:00	12,23	8,64	3,59	1				1		4,49
	14:00	12,10	8,41	3,69	1				1		4,44
	15:00	12,40	8,68	3,72	1				1		4,54
	16:00	13,43	9,61	3,82	1				1		4,89
	17:00	14,50	10,95	3,55	1			1	1		5,26
	18:00	17,27	12,57	4,70	1			1	1		6,38
	19:00	18,86	14,33	4,53	1			1	1		6,93
	20:00	18,45	13,97	4,48		1		1	1		6,79
	21:00	17,49	13,08	4,41		1		1	1		6,43
	22:00	15,83	12,29	3,54		1		1	1		5,78
	23:00	13,67	11,18	2,49		1		1	1		3,98

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	11,27	9,23	2,03				1	1		3,69
	01:00	10,27	7,95	2,33				1	1		3,87
	02:00	10,29	8,27	2,02				1	1		3,93
	03:00	10,01	7,99	2,02				1	1		3,82
	04:00	9,81	7,70	2,11				1	1		3,74
	05:00	10,39	7,27	3,12				1	1		3,90
	06:00	11,47	8,04	3,43				1	1		4,26
	07:00	13,51	9,82	3,70				1	1		4,94
	08:00	13,41	10,07	3,35					1	1	4,83
	09:00	12,85	9,83	3,02					1	1	4,25
	10:00	12,29	9,81	2,48					1	1	3,58
	11:00	11,85	9,77	2,09					1	1	2,89
	12:00	11,45	8,67	2,78	1				1		4,20
	13:00	11,38	8,47	2,92	1				1		4,18
	14:00	11,23	8,65	2,58	1				1		4,15
	15:00	11,59	9,19	2,40	1				1		4,27
	16:00	12,74	10,47	2,27	1				1		4,53
	17:00	14,44	12,49	1,95	1	1			1		3,46
	18:00	17,19	13,29	3,89	1	1			1		5,98
	19:00	18,64	13,94	4,70	1	1			1		6,78
	20:00	18,21	14,01	4,20	1	1			1		6,65
	21:00	16,97	13,64	3,33	1	1			1		6,15
	22:00	15,15	12,70	2,45	1	1			1		4,73
	23:00	12,92	10,50	2,42	1				1		4,49

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	11,13	8,37	2,77	1				1		4,15
	01:00	10,27	7,79	2,48	1				1		3,64
	02:00	10,39	7,48	2,91	1				1		3,76
	03:00	9,71	7,55	2,17	1				1		3,33
	04:00	9,82	7,90	1,92	1				1		3,04
	05:00	10,59	7,49	3,10	1				1		3,30
	06:00	11,73	7,88	3,84	1				1		4,09
	07:00	13,46	9,47	4,00	1				1		4,71
	08:00	12,86	9,26	3,60	1				1		4,53
	09:00	11,74	8,86	2,88	1				1		4,31
	10:00	10,65	8,25	2,40	1				1		4,03
	11:00	10,13	7,79	2,34	1				1		3,60
	12:00	10,81	8,25	2,57	1				1		3,93
	13:00	10,77	8,31	2,47	1				1		3,96
	14:00	10,16	8,17	2,00	1				1		3,58
	15:00	11,24	9,26	1,98	1				1		3,71
	16:00	12,25	9,77	2,47	1				1		4,53
	17:00	13,10	9,98	3,13	1				1		4,86
	18:00	15,65	12,26	3,39	1	1			1		5,41
	19:00	17,22	13,59	3,63	1	1			1		6,29
	20:00	17,38	14,60	2,77	1				1	1	4,91
	21:00	16,15	12,72	3,43					1	1	5,87
	22:00	14,57	11,45	3,11					1	1	5,34
	23:00	12,95	10,04	2,92	1				1		4,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	11,17	9,48	1,69	1				1		3,12
	01:00	10,01	8,36	1,65	1				1		3,12
	02:00	10,33	8,21	2,13	1				1		3,34
	03:00	9,88	7,68	2,20	1				1		2,92
	04:00	10,04	7,59	2,45	1				1		2,76
	05:00	10,36	7,65	2,70	1				1		3,07
	06:00	11,32	8,68	2,64	1				1		3,45
	07:00	12,66	10,56	2,10					1	1	3,54
	08:00	12,35	10,16	2,18					1	1	3,23
	09:00	11,45	9,67	1,77					1	1	2,57
	10:00	10,92	9,67	1,25					1	1	1,95
	11:00	10,30	8,72	1,57	1				1		2,69
	12:00	10,22	8,37	1,85	1				1		3,22
	13:00	10,00	8,26	1,75	1				1		3,15
	14:00	9,69	8,27	1,43	1				1		2,99
	15:00	10,42	8,64	1,79	1				1		3,60
	16:00	11,37	9,21	2,16	1				1		4,15
	17:00	13,05	10,71	2,34	1				1		3,97
	18:00	15,22	12,65	2,57	1	1			1		4,29
	19:00	16,65	13,93	2,72	1	1			1		5,68
	20:00	16,63	14,65	1,98	1	1			1		5,55
	21:00	15,66	13,78	1,88	1	1			1		4,62
	22:00	14,59	13,80	0,79	1	1			1		3,41
	23:00	13,22	12,92	0,30	1	1			1		2,86

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	11,58	11,38	0,20	1	1					3,43
	01:00	10,60	10,49	0,11	1	1					2,39
	02:00	11,07	11,07	0,00	1	1					2,80
	03:00	10,55	10,55	0,00	1	1					2,32
	04:00	10,12	10,12	0,01	1	1					1,87
	05:00	10,33	10,33	0,00	1	1					2,06
	06:00	10,65	10,65	0,00	1	1					2,41
	07:00	11,26	11,25	0,01	1	1					3,01
	08:00	11,39	11,39	0,00	1	1					3,13
	09:00	11,47	11,47	0,00	1	1					3,17
	10:00	11,24	11,19	0,05	1	1					3,00
	11:00	10,98	10,82	0,16	1	1					2,75
	12:00	10,86	10,66	0,20	1	1					2,62
	13:00	11,22	11,07	0,15	1	1					2,97
	14:00	11,19	11,17	0,02	1	1					2,96
	15:00	11,40	11,34	0,06	1	1					3,09
	16:00	12,25	12,00	0,25	1	1					4,03
	17:00	13,79	13,51	0,27	1	1			1		3,99
	18:00	16,18	15,97	0,21	1	1			1		4,76
	19:00	17,67	17,50	0,17	1	1			1		6,19
	20:00	17,34	17,30	0,04	1	1			1		5,94
	21:00	16,33	16,33	0,00	1	1			1		4,95
	22:00	14,87	14,87	0,00	1	1			1		3,48
	23:00	13,39	13,39	0,00	1	1			1		2,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	11,89	11,89	0,00	1	1					3,64
	01:00	10,81	10,81	0,00	1	1					2,56
	02:00	10,99	10,99	0,00	1	1					2,73
	03:00	10,41	10,41	0,00	1	1					2,14
	04:00	10,07	10,07	0,00	1	1					1,80
	05:00	10,07	10,07	0,00	1	1					1,79
	06:00	10,25	10,25	0,00	1	1					1,96
	07:00	10,75	10,75	0,00	1	1					2,45
	08:00	10,72	10,72	0,00	1	1					2,47
	09:00	10,88	10,88	0,00	1	1					2,59
	10:00	11,31	11,21	0,09	1	1					3,05
	11:00	12,25	12,14	0,11	1	1					4,00
	12:00	12,59	12,43	0,16	1	1					4,37
	13:00	12,22	12,14	0,08	1	1					4,01
	14:00	11,38	11,27	0,11	1	1					3,18
	15:00	11,23	11,18	0,05	1	1					2,97
	16:00	11,94	11,94	0,01	1	1					3,67
	17:00	13,52	13,52	0,00	1	1			1		3,11
	18:00	16,16	16,16	0,00	1	1			1		4,67
	19:00	17,71	17,71	0,00	1	1			1		6,17
	20:00	17,52	17,52	0,00	1	1			1		6,06
	21:00	16,64	16,64	0,00	1	1			1		5,25
	22:00	14,87	14,87	0,00	1	1			1		3,50
	23:00	13,33	13,33	0,00		1			1	1	2,50

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	11,58	11,54	0,04					1	1	2,31
	01:00	10,70	10,70	0,00					1	1	1,40
	02:00	10,83	10,83	0,00					1	1	1,53
	03:00	10,46	10,46	0,00					1	1	1,14
	04:00	10,26	10,26	0,00					1	1	0,95
	05:00	10,49	10,49	0,00					1	1	1,16
	06:00	11,46	11,46	0,00					1	1	2,11
	07:00	12,78	12,78	0,00					1	1	3,44
	08:00	12,77	12,77	0,00					1	1	3,45
	09:00	12,35	12,35	0,00					1	1	3,09
	10:00	11,38	11,33	0,05					1	1	2,10
	11:00	11,14	10,94	0,20					1	1	1,88
	12:00	10,79	10,49	0,29					1	1	1,59
	13:00	10,63	10,30	0,33					1	1	1,41
	14:00	10,50	10,13	0,37					1	1	1,30
	15:00	10,59	10,14	0,45					1	1	1,40
	16:00	11,58	10,86	0,72					1	1	2,39
	17:00	13,04	12,68	0,36					1	1	2,39
	18:00	15,63	15,37	0,26	1				1	1	2,15
	19:00	17,70	17,31	0,40	1				1	1	4,26
	20:00	17,57	17,11	0,47	1				1	1	4,16
	21:00	16,55	16,28	0,27	1				1	1	3,15
	22:00	14,86	14,31	0,55	1				1	1	3,30
	23:00	12,60	11,46	1,14					1	1	3,63

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	10,65	10,08	0,56					1	1	1,82
	01:00	9,80	9,42	0,38					1	1	1,43
	02:00	9,67	8,53	1,14	1				1		2,86
	03:00	9,19	7,96	1,23	1				1		2,51
	04:00	8,71	7,67	1,04	1				1		2,10
	05:00	9,17	7,87	1,30	1				1		2,49
	06:00	9,42	7,73	1,69	1				1		3,06
	07:00	10,42	8,19	2,24	1				1		3,99
	08:00	10,42	7,92	2,51	1				1		4,07
	09:00	10,34	7,65	2,69	1				1		4,05
	10:00	10,78	8,06	2,72	1				1		4,21
	11:00	10,57	7,74	2,82	1				1		4,12
	12:00	10,53	7,62	2,91	1				1		4,13
	13:00	10,17	7,42	2,75	1				1		3,94
	14:00	11,00	7,65	3,35	1				1		4,06
	15:00	11,38	8,06	3,32	1				1		4,15
	16:00	12,00	8,64	3,35	1				1		4,39
	17:00	12,98	9,10	3,88	1				1		4,71
	18:00	15,23	11,19	4,04	1	1			1		5,20
	19:00	16,01	11,80	4,21	1	1			1		5,68
	20:00	15,67	11,74	3,93	1	1			1		5,33
	21:00	14,80	11,74	3,06	1	1			1		4,28
	22:00	13,31	9,72	3,59	1				1		4,51
	23:00	11,58	8,19	3,40	1				1		4,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	9,98	7,48	2,50	1				1		3,26
	01:00	8,90	7,29	1,61	1				1		2,17
	02:00	9,09	7,28	1,81	1				1		2,36
	03:00	8,72	7,28	1,44	1				1		2,00
	04:00	8,58	7,33	1,25	1				1		1,77
	05:00	8,65	7,30	1,36	1				1		1,95
	06:00	9,29	7,57	1,72	1				1		2,59
	07:00	10,52	7,78	2,74	1				1		3,78
	08:00	10,51	7,50	3,01	1				1		3,81
	09:00	10,39	7,56	2,83	1				1		3,74
	10:00	9,43	7,41	2,02	1				1		3,25
	11:00	9,48	7,54	1,95	1				1		3,26
	12:00	9,93	7,76	2,16	1				1		3,66
	13:00	9,76	7,58	2,18	1				1		2,99
	14:00	9,41	7,37	2,05	1				1		2,71
	15:00	9,19	7,68	1,51	1				1		2,47
	16:00	10,33	7,33	3,00	1				1		3,58
	17:00	11,56	7,91	3,66	1				1		4,24
	18:00	13,23	9,44	3,80	1				1		5,00
	19:00	14,69	10,64	4,05	1				1		5,57
	20:00	14,47	10,33	4,14	1				1		5,49
	21:00	13,41	9,66	3,75	1				1		5,12
	22:00	12,05	8,89	3,17	1				1		4,64
	23:00	10,89	7,99	2,91	1				1		4,01

ο ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	9,30	7,38	1,93	1				1		2,67
	01:00	8,36	7,36	1,00	1				1		1,70
	02:00	8,65	7,32	1,33	1				1		1,55
	03:00	8,50	7,29	1,20	1				1		1,22
	04:00	8,52	7,34	1,18	1				1		1,24
	05:00	8,23	7,30	0,93	1				1		1,50
	06:00	8,86	7,40	1,46	1				1		2,09
	07:00	10,02	7,52	2,50	1				1		3,27
	08:00	10,95	7,67	3,28	1				1		4,02
	09:00	10,83	8,23	2,59	1				1		4,15
	10:00	10,27	7,69	2,58	1				1		3,99
	11:00	10,33	7,68	2,65	1				1		4,02
	12:00	10,12	7,56	2,56	1				1		3,93
	13:00	10,16	7,49	2,67	1				1		3,46
	14:00	10,36	7,60	2,76	1				1		3,66
	15:00	9,97	7,64	2,33	1				1		3,23
	16:00	10,36	7,50	2,86	1				1		3,66
	17:00	11,54	8,44	3,10	1				1		4,22
	18:00	13,20	10,38	2,82	1				1		4,95
	19:00	14,47	10,93	3,54	1				1		5,45
	20:00	14,28	10,47	3,81	1				1		5,36
	21:00	13,06	9,87	3,20	1				1		4,94
	22:00	11,54	8,90	2,64	1				1		4,25
	23:00	10,73	8,52	2,22	1				1		2,96

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	9,15	8,18	0,97						1	2,82	1,19	1,92	74%	955
	01:00	7,78	6,56	1,22						1	4,44	1,65	2,64	60%	769
	02:00	8,44	6,73	1,71						1	4,27	2,29	2,84	61%	787
	03:00	8,48	7,03	1,46						1	3,97	2,37	2,68	64%	819
	04:00	8,23	6,95	1,28						1	4,05	2,10	2,45	63%	811
	05:00	8,52	7,23	1,29						1	3,77	2,35	2,70	66%	842
	06:00	8,81	7,44	1,37						1	3,56	2,63	3,18	68%	865
	07:00	9,71	8,21	1,50						1	2,79	3,07	3,60	75%	959
	08:00	9,64	8,17	1,47						1	2,83	3,14	3,51	74%	954
	09:00	9,32	7,87	1,46						1	3,13	3,07	3,42	72%	916
	10:00	9,06	7,81	1,24						1	3,19	2,96	3,28	71%	910
	11:00	8,63	7,28	1,35						1	3,72	2,61	2,97	66%	847
	12:00	8,70	7,61	1,09						1	3,39	2,60	2,98	69%	886
	13:00	9,00	7,73	1,26						1	3,27	2,90	3,15	70%	900
	14:00	8,84	7,48	1,37						1	3,52	2,76	3,04	68%	870
	15:00	8,72	7,59	1,13						1	3,41	2,60	2,94	69%	883
	16:00	9,78	8,77	1,01						1	2,23	2,15	2,28	80%	1.034
	17:00	11,19	10,11	1,08					1	1	6,89	1,86	1,95	59%	1.195
	18:00	13,26	12,46	0,80					1	1	4,54	3,86	4,00	73%	1.462
	19:00	14,08	12,72	1,36					1	1	4,28	4,78	4,99	75%	1.494
	20:00	13,76	12,48	1,27					1	1	4,52	4,53	4,76	73%	1.464
	21:00	13,03	11,99	1,04					1	1	5,01	3,80	3,93	71%	1.405
	22:00	11,93	11,06	0,86					1	1	5,94	2,70	2,79	65%	1.298
	23:00	10,59	9,80	0,79	1				1		4,45	2,31	2,39	69%	1.775
		238,64 MWh										ΑΩΛ: 7,57		25.103 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000						
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140						
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	9,48	8,84	0,64	1				1		5,41	2,24	2,30	62%	1.102	
	01:00	8,67	8,25	0,42	1				1		6,00	1,42	1,53	58%	1.038	
	02:00	8,70	8,25	0,44	1				1		6,00	1,47	1,60	58%	1.038	
	03:00	8,42	7,96	0,45	1				1		6,29	1,18	1,32	56%	1.006	
	04:00	8,13	7,52	0,60	1				1		6,73	0,86	1,06	53%	959	
	05:00	8,16	7,56	0,60	1				1		6,69	0,93	1,11	53%	963	
	06:00	8,30	7,63	0,67	1				1		6,62	1,06	1,20	54%	971	
	07:00	8,78	7,98	0,81	1				1		6,27	1,51	1,62	56%	1.008	
	08:00	9,13	8,42	0,71	1				1		5,83	1,82	1,94	59%	1.057	
	09:00	9,31	8,64	0,67	1				1		5,61	2,04	2,17	61%	1.080	
	10:00	9,19	8,58	0,60	1				1		5,67	1,97	2,06	60%	1.074	
	11:00	8,82	8,18	0,64	1				1		6,07	1,55	1,71	57%	1.030	
	12:00	9,33	8,33	0,99	1				1		5,92	2,03	2,13	58%	1.047	
	13:00	9,36	8,46	0,91	1				1		5,79	2,09	2,25	59%	1.060	
	14:00	9,16	8,08	1,08	1				1		6,17	1,91	2,07	57%	1.019	
	15:00	8,72	7,82	0,90	1				1		6,43	1,47	1,66	55%	991	
	16:00	9,22	7,75	1,47	1				1		6,50	2,06	2,24	54%	983	
	17:00	9,88	7,98	1,90	1				1		6,27	2,36	3,27	56%	1.008	
	18:00	11,66	9,04	2,61	1				1		5,21	3,15	4,36	63%	1.125	
	19:00	13,25	10,25	2,99	1				1		4,00	3,67	4,87	72%	1.262	
	20:00	13,03	10,78	2,26	1				1		3,47	3,54	4,73	76%	1.324	
	21:00	11,39	8,86	2,53	1				1		5,39	3,09	4,28	62%	1.105	
	22:00	10,06	7,58	2,48	1				1		6,67	2,88	3,58	53%	965	
	23:00	9,35	7,46	1,89							1	3,54	2,20	2,52	68%	1.432
		229,49 MWh											ΑΩΛ: 5,54			25.648 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G11 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	8,25	6,16	2,09						1	4,84	2,36	2,69	56%	728
	01:00	8,09	6,10	1,99						1	4,90	2,25	2,22	55%	722
	02:00	8,28	6,14	2,14						1	4,86	2,23	2,15	56%	726
	03:00	8,04	6,14	1,90						1	4,86	1,99	1,91	56%	726
	04:00	7,85	6,15	1,70						1	4,85	1,79	1,72	56%	727
	05:00	7,82	6,17	1,65						1	4,83	1,74	1,66	56%	729
	06:00	5,84	4,79	1,05						1	6,21	1,29	1,25	44%	592
	07:00	1,64	1,31	0,33		1					6,94	0,68	0,11	16%	764
	08:00	10,16	9,11	1,04		1			1		5,14	1,39	1,52	64%	1.697
	09:00	9,76	7,92	1,84		1			1		6,33	2,23	2,46	56%	1.002
	10:00	9,79	7,92	1,87		1			1		6,33	2,20	2,49	56%	1.002
	11:00	9,90	7,93	1,97		1			1		6,32	2,36	2,62	56%	1.003
	12:00	9,28	7,43	1,85		1			1		6,82	2,08	2,03	52%	949
	13:00	9,10	7,28	1,81		1			1		6,97	1,90	1,84	51%	933
	14:00	8,55	7,25	1,30		1			1		7,00	1,33	1,32	51%	929
	15:00	7,95	7,19	0,76	1				1		7,06	0,77	0,77	50%	1.486
	16:00	8,71	7,52	1,20	1				1		6,73	1,56	1,68	53%	958
	17:00	9,58	7,43	2,16	1				1		6,82	2,16	3,24	52%	948
	18:00	10,85	7,83	3,01	1				1		6,42	3,10	4,17	55%	992
	19:00	11,98	8,67	3,31	1				1		5,58	3,67	4,52	61%	1.083
	20:00	11,60	8,44	3,16	1				1		5,81	3,56	4,40	59%	1.058
	21:00	10,81	8,14	2,67	1				1		6,11	3,28	4,10	57%	1.026
	22:00	9,80	7,54	2,26				1	1		4,46	2,75	3,45	63%	1.464
	23:00	8,62	6,70	1,92				1	1		5,30	2,38	3,12	56%	811
		212,25 MWh											ΑΩΛ: 5,84	23.055 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή το διάστημα 06:45 έως 07:45 λόγω σφάλματος της γραμμής Ρ-220. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	8,01	6,69	1,31				1	1		2,31
	01:00	8,00	6,68	1,32				1	1		1,91
	02:00	8,10	6,85	1,25				1	1		1,99
	03:00	8,20	7,15	1,05				1	1		1,98
	04:00	8,15	7,39	0,75				1	1		1,95
	05:00	8,32	7,57	0,75				1	1		2,15
	06:00	8,44	7,50	0,94				1	1		2,47
	07:00	9,75	8,64	1,11				1	1		3,28
	08:00	10,36	9,55	0,82	1				1		3,22
	09:00	11,00	10,20	0,80	1				1		3,72
	10:00	11,59	11,05	0,54	1				1		3,54
	11:00	11,13	10,16	0,96					1	1	1,91
	12:00	11,33	10,28	1,06					1	1	2,08
	13:00	11,68	11,11	0,58					1	1	2,39
	14:00	10,51	10,26	0,25					1	1	1,25
	15:00	9,92	9,76	0,16					1	1	0,63
	16:00	9,88	9,81	0,07					1	1	0,56
	17:00	11,04	10,91	0,12					1	1	1,72
	18:00	13,08	12,99	0,09					1	1	3,74
	19:00	14,94	14,79	0,15	1				1	1	1,99
	20:00	15,02	14,91	0,11		1			1	1	2,33
	21:00	13,67	13,47	0,19		1			1	1	4,08
	22:00	12,21	12,14	0,07					1	1	2,99
	23:00	10,78	10,77	0,01					1	1	1,55

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	9,74	9,69	0,05		1			1		1,42
	01:00	8,10	7,68	0,42		1			1		1,19
	02:00	8,50	7,52	0,98		1			1		1,31
	03:00	8,66	7,67	0,99		1			1		1,38
	04:00	8,57	7,74	0,83		1			1		1,30
	05:00	8,62	7,77	0,85		1			1		1,41
	06:00	9,06	7,92	1,13		1			1		1,88
	07:00	9,49	8,11	1,38		1			1		2,55
	08:00	9,35	8,06	1,29		1			1		2,47
	09:00	9,33	8,08	1,25		1			1		2,44
	10:00	9,37	7,72	1,65		1			1		2,07
	11:00	8,96	7,36	1,60		1			1		1,67
	12:00	9,52	7,65	1,87		1			1		2,22
	13:00	10,18	7,94	2,24		1			1		2,89
	14:00	10,51	8,19	2,31		1			1		3,21
	15:00	10,00	7,82	2,19	1				1		2,60
	16:00	10,49	7,63	2,87	1				1		3,17
	17:00	12,35	8,83	3,52	1				1		4,31
	18:00	14,23	9,52	4,70	1				1		4,96
	19:00	15,57	10,17	5,39	1				1		5,45
	20:00	15,21	10,23	4,98	1				1		5,33
	21:00	14,08	9,76	4,32	1				1		4,94
	22:00	12,63	8,39	4,24	1				1		4,43
	23:00	11,16	7,62	3,53	1				1		3,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	9,81	6,57	3,24				1	1		3,39
	01:00	9,04	6,35	2,68				1	1		2,73
	02:00	9,24	6,34	2,90				1	1		2,94
	03:00	9,11	6,48	2,63				1	1		2,81
	04:00	9,07	6,49	2,58				1	1		2,77
	05:00	9,20	7,38	1,82				1	1		2,89
	06:00	10,08	7,52	2,56				1	1		3,46
	07:00	12,35	10,43	1,92	1				1		4,11
	08:00	13,95	12,92	1,03	1					1	3,47
	09:00	13,57	12,11	1,45	1					1	3,32
	10:00	13,28	11,81	1,47	1					1	3,00
	11:00	13,86	12,24	1,62	1					1	3,58
	12:00	14,00	12,45	1,55	1					1	3,74
	13:00	13,94	12,64	1,30	1					1	3,69
	14:00	13,66	12,50	1,16	1					1	3,43
	15:00	13,61	12,46	1,15	1					1	3,36
	16:00	14,40	13,13	1,27	1					1	4,10
	17:00	15,97	14,99	0,98	1				1	1	3,98
	18:00	18,38	17,44	0,94	1				1	1	4,91
	19:00	20,29	19,45	0,84	1				1	1	6,85
	20:00	20,21	19,63	0,58	1				1	1	6,81
	21:00	18,90	18,37	0,53	1				1	1	5,52
	22:00	16,77	16,24	0,53	1				1	1	3,40
	23:00	14,77	14,24	0,53	1				1	1	1,40

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	12,79	12,25	0,53					1	1	2,94
	01:00	11,66	11,10	0,56					1	1	2,37
	02:00	11,80	11,17	0,63					1	1	2,52
	03:00	11,64	10,94	0,70					1	1	2,34
	04:00	11,40	10,77	0,63					1	1	2,12
	05:00	11,69	10,98	0,72					1	1	2,38
	06:00	12,75	11,71	1,03					1	1	3,42
	07:00	14,27	13,04	1,23	1				1	1	4,18
	08:00	14,43	11,70	2,73	1					1	4,14
	09:00	13,05	10,54	2,51	1					1	3,15
	10:00	13,89	10,74	3,15	1					1	3,64
	11:00	14,37	10,80	3,57	1					1	4,11
	12:00	14,12	10,37	3,74					1	1	4,49
	13:00	14,98	10,80	4,17					1	1	5,25
	14:00	14,02	10,08	3,94					1	1	4,73
	15:00	13,65	9,92	3,73					1	1	4,33
	16:00	14,45	10,37	4,08					1	1	5,02
	17:00	16,19	11,76	4,43					1	1	5,66
	18:00	18,50	13,67	4,83				1	1	1	6,43
	19:00	20,38	15,19	5,19				1	1	1	7,12
	20:00	20,05	14,93	5,12				1	1	1	7,02
	21:00	18,73	14,37	4,36				1	1	1	6,25
	22:00	16,64	12,70	3,94				1	1	1	5,02
	23:00	14,39	12,07	2,32				1	1	1	2,91

Μερική διακοπή στις 08:42, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	11,98	9,03	2,95		1			1		4,19
	01:00	10,84	8,31	2,53		1			1		3,57
	02:00	10,81	8,15	2,66		1			1		3,53
	03:00	10,72	8,17	2,55		1			1		3,44
	04:00	10,25	7,75	2,50		1			1		2,97
	05:00	10,50	7,74	2,76		1			1		3,22
	06:00	11,45	8,29	3,15		1			1		3,91
	07:00	13,16	9,33	3,83		1			1		4,60
	08:00	13,20	9,32	3,88		1			1		4,62
	09:00	12,93	9,26	3,67		1			1		4,52
	10:00	12,64	9,08	3,56		1			1		4,42
	11:00	12,10	8,64	3,46		1			1		4,23
	12:00	12,35	9,09	3,26		1			1		4,33
	13:00	12,57	9,03	3,53		1			1		4,40
	14:00	12,28	8,40	3,88		1			1		4,30
	15:00	12,30	8,45	3,84		1			1		4,30
	16:00	13,07	8,75	4,32		1			1		4,56
	17:00	14,97	10,34	4,64		1		1	1		5,04
	18:00	17,51	12,21	5,30		1		1	1		6,09
	19:00	18,82	13,28	5,54		1		1	1		6,58
	20:00	18,58	13,32	5,26		1		1	1		6,49
	21:00	17,74	12,86	4,88		1		1	1		6,21
	22:00	15,91	11,86	4,05		1		1	1		5,36
	23:00	14,08	10,69	3,39		1		1	1		3,95

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	12,43	8,82	3,61				1	1		4,34
	01:00	11,44	8,51	2,93				1	1		4,00
	02:00	11,46	8,88	2,58				1	1		4,01
	03:00	11,20	10,03	1,18	1				1		2,79
	04:00	10,59	8,60	1,99	1				1		3,33
	05:00	10,55	8,10	2,44	1				1		3,27
	06:00	11,05	8,57	2,48	1				1		3,74
	07:00	11,68	9,45	2,23	1				1		4,08
	08:00	11,86	9,79	2,07	1				1		4,09
	09:00	12,01	10,31	1,71	1				1		4,19
	10:00	11,94	11,23	0,70	1				1		3,78
	11:00	11,46	10,78	0,68					1	1	2,13
	12:00	11,98	10,91	1,07					1	1	2,67
	13:00	12,24	11,28	0,96					1	1	2,95
	14:00	11,80	11,04	0,76					1	1	2,53
	15:00	11,47	10,84	0,64					1	1	2,17
	16:00	12,38	11,61	0,77					1	1	3,05
	17:00	13,92	13,20	0,72					1	1	3,90
	18:00	16,74	16,12	0,61	1				1	1	3,25
	19:00	19,01	18,67	0,34	1				1	1	5,58
	20:00	18,98	18,98	0,00	1				1	1	5,55
	21:00	17,66	17,66	0,00	1				1	1	4,26
	22:00	15,98	15,98	0,00	1				1	1	2,59
	23:00	14,22	14,19	0,03	1				1	1	0,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:15 με 13:30 και 15:00 με 15:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	12,53	12,53	0,00					1	1	2,54
	01:00	11,55	11,53	0,02					1	1	2,09
	02:00	11,48	11,43	0,05					1	1	2,20
	03:00	11,20	11,10	0,10					1	1	1,91
	04:00	10,72	10,41	0,32					1	1	1,44
	05:00	10,40	9,78	0,62					1	1	1,10
	06:00	10,57	9,69	0,88					1	1	1,26
	07:00	10,93	9,59	1,34					1	1	1,63
	08:00	11,02	9,40	1,61					1	1	1,71
	09:00	11,32	9,45	1,86					1	1	2,02
	10:00	11,60	9,42	2,17					1	1	2,32
	11:00	11,09	9,30	1,79					1	1	1,81
	12:00	11,82	9,72	2,09					1	1	2,53
	13:00	11,90	9,72	2,18					1	1	2,62
	14:00	11,02	9,31	1,71					1	1	1,78
	15:00	10,88	9,42	1,46					1	1	1,56
	16:00	12,01	9,75	2,26					1	1	2,71
	17:00	13,57	10,76	2,81					1	1	4,21
	18:00	16,25	13,52	2,73				1	1	1	5,27
	19:00	17,55	15,11	2,44				1	1	1	5,09
	20:00	17,32	15,67	1,66				1	1	1	4,87
	21:00	16,25	14,36	1,89				1	1	1	3,81
	22:00	14,53	12,30	2,23				1	1	1	2,84
	23:00	12,58	11,21	1,38				1	1	1	1,07

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	10,66	7,61	3,05				1	1		3,74
	01:00	10,07	8,43	1,64				1	1		3,22
	02:00	10,12	9,34	0,78	1				1		2,85
	03:00	9,87	8,90	0,96	1				1		2,60
	04:00	9,38	7,85	1,54	1				1		2,12
	05:00	9,29	7,66	1,64	1				1		2,01
	06:00	10,07	8,24	1,83	1				1		2,74
	07:00	11,98	10,17	1,81	1				1		3,81
	08:00	12,88	10,94	1,95					1	1	3,57
	09:00	13,35	10,83	2,52					1	1	4,06
	10:00	13,20	10,73	2,47					1	1	3,92
	11:00	13,08	10,33	2,75					1	1	3,79
	12:00	14,22	11,49	2,73					1	1	4,75
	13:00	14,71	12,05	2,66					1	1	5,16
	14:00	14,11	11,35	2,76					1	1	4,82
	15:00	13,55	10,49	3,06					1	1	4,30
	16:00	14,45	11,10	3,34					1	1	4,99
	17:00	15,27	12,12	3,15					1	1	5,33
	18:00	16,91	13,77	3,14				1	1	1	4,66
	19:00	18,13	15,03	3,10				1	1	1	5,66
	20:00	18,04	14,76	3,28				1	1	1	5,59
	21:00	16,65	13,79	2,86				1	1	1	4,23
	22:00	14,82	12,58	2,24				1	1	1	2,39
	23:00	12,82	11,95	0,87				1	1	1	1,00

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	10,85	8,04	2,81				1	1		3,81
	01:00	9,94	7,12	2,82				1	1		3,48
	02:00	9,88	7,66	2,23	1				1		2,63
	03:00	9,57	7,80	1,77	1				1		2,32
	04:00	9,25	7,37	1,88	1				1		1,97
	05:00	9,18	7,72	1,46	1				1		1,90
	06:00	9,54	8,50	1,03	1				1		2,24
	07:00	10,66	9,53	1,13	1				1		3,35
	08:00	12,04	10,33	1,71	1				1		4,20
	09:00	13,14	11,16	1,98	1				1		4,21
	10:00	12,91	11,58	1,33					1	1	3,65
	11:00	11,86	10,57	1,29					1	1	2,58
	12:00	12,27	11,21	1,06					1	1	2,99
	13:00	12,16	10,91	1,25					1	1	2,87
	14:00	11,11	10,08	1,03					1	1	1,84
	15:00	10,61	9,60	1,01					1	1	1,31
	16:00	11,46	9,88	1,58					1	1	2,16
	17:00	12,17	10,48	1,69					1	1	2,85
	18:00	14,33	13,34	0,99	1				1	1	3,49
	19:00	16,21	15,45	0,76	1				1	1	2,77
	20:00	15,92	15,04	0,88	1				1	1	2,52
	21:00	14,87	13,81	1,06	1				1	1	1,47
	22:00	13,34	12,92	0,42	1				1	1	0,22
	23:00	11,65	9,98	1,67	1				1		3,27

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	10,08	8,24	1,84	1				1		2,82
	01:00	9,21	7,69	1,52	1				1		1,94
	02:00	9,22	7,73	1,49	1				1		1,94
	03:00	9,17	7,70	1,47	1				1		1,89
	04:00	8,83	7,66	1,17	1				1		1,57
	05:00	8,84	7,90	0,94	1				1		1,56
	06:00	9,89	9,43	0,46	1				1		2,58
	07:00	11,14	10,59	0,55	1				1		2,70
	08:00	11,57	10,92	0,65					1	1	2,27
	09:00	11,84	11,02	0,82					1	1	2,54
	10:00	11,52	10,38	1,14					1	1	2,23
	11:00	10,89	9,76	1,13					1	1	1,62
	12:00	10,80	9,58	1,22					1	1	1,51
	13:00	12,09	10,52	1,57					1	1	2,76
	14:00	12,26	10,76	1,51					1	1	2,99
	15:00	12,22	10,90	1,32					1	1	2,94
	16:00	12,13	10,85	1,28					1	1	2,84
	17:00	12,14	10,66	1,48					1	1	2,83
	18:00	14,33	13,68	0,65				1	1	1	3,01
	19:00	16,49	15,94	0,55				1	1	1	4,00
	20:00	16,67	15,95	0,72				1	1	1	4,22
	21:00	15,38	14,27	1,11				1	1	1	2,94
	22:00	13,62	12,89	0,73				1	1	1	1,18
	23:00	11,82	11,26	0,56	1			1	1		1,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	9,90	8,62	1,28	1			1			2,67
	01:00	9,01	7,83	1,18	1			1			1,73
	02:00	8,98	7,82	1,16	1			1			1,71
	03:00	9,06	7,86	1,20	1			1			1,78
	04:00	8,83	7,91	0,91	1			1			1,57
	05:00	8,83	7,76	1,06	1			1			1,56
	06:00	9,39	7,91	1,48	1			1			2,09
	07:00	10,82	8,53	2,28	1			1			3,51
	08:00	11,45	8,59	2,86	1			1			4,00
	09:00	11,78	8,88	2,90	1			1			4,12
	10:00	10,57	7,53	3,04	1			1			3,33
	11:00	9,33	7,32	2,01	1			1			2,05
	12:00	9,27	7,49	1,78	1			1			2,01
	13:00	9,28	7,35	1,93	1			1			2,01
	14:00	9,02	7,29	1,73	1			1			1,76
	15:00	8,77	7,30	1,47	1			1			1,50
	16:00	9,65	7,82	1,83	1			1			2,38
	17:00	10,75	9,17	1,58	1			1			3,10
	18:00	12,89	11,66	1,23	1	1		1			1,44
	19:00	14,15	11,98	2,17	1	1		1			2,74
	20:00	13,92	11,57	2,34	1	1		1			2,50
	21:00	12,87	11,41	1,45	1	1		1			1,50
	22:00	11,26	7,83	3,43	1			1			3,65
	23:00	9,99	7,37	2,62	1			1			2,74

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:50 με 18:00. Μερική διακοπή στις 16:50, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ και ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:50 με 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	8,88	7,33	1,55	1			1			1,62
	01:00	8,33	7,28	1,04	1			1			1,06
	02:00	8,25	7,20	1,05	1			1			0,98
	03:00	8,19	7,28	0,91	1			1			0,91
	04:00	8,01	7,25	0,76	1			1			0,76
	05:00	8,05	7,29	0,76	1			1			0,76
	06:00	8,60	7,33	1,27	1			1			1,29
	07:00	10,06	7,83	2,24	1			1			2,75
	08:00	11,22	8,57	2,65	1			1			3,83
	09:00	12,02	9,02	3,01	1			1			4,21
	10:00	11,90	9,68	2,22	1			1			4,17
	11:00	11,43	10,28	1,15	1			1			3,95
	12:00	12,20	11,02	1,18	1	1					3,84
	13:00	11,98	11,52	0,46	1	1					3,75
	14:00	11,26	10,45	0,81	1	1					3,05
	15:00	10,19	9,17	1,02	1	1					1,91
	16:00	10,34	9,47	0,88	1	1					2,09
	17:00	11,37	10,62	0,75	1	1					3,08
	18:00	13,50	12,99	0,51	1	1		1			3,76
	19:00	14,91	14,78	0,14	1	1		1			3,50
	20:00	14,69	14,69	0,00	1	1		1			3,26
	21:00	13,84	13,83	0,01	1	1		1			2,47
	22:00	12,45	12,27	0,18	1	1		1			1,84
	23:00	10,89	10,07	0,82	1	1		1			2,84

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	9,89	8,78	1,10	1			1			2,63
	01:00	9,26	8,33	0,93	1			1			1,98
	02:00	9,08	8,26	0,82	1	1					1,00
	03:00	8,68	8,25	0,43	1	1					0,45
	04:00	8,39	8,20	0,18	1	1					0,17
	05:00	8,42	8,24	0,18	1	1					0,19
	06:00	9,19	8,62	0,57	1	1					0,93
	07:00	9,54	8,84	0,69	1	1					1,28
	08:00	9,75	8,44	1,30	1	1					1,48
	09:00	10,58	8,25	2,32	1	1					2,32
	10:00	10,82	8,22	2,61	1	1					2,55
	11:00	12,50	9,29	3,21	1	1					3,59
	12:00	13,13	10,79	2,34	1					1	2,89
	13:00	11,96	10,16	1,79	1					1	1,68
	14:00	13,98	10,86	3,12	1					1	3,70
	15:00	13,36	10,63	2,73	1					1	3,11
	16:00	13,35	10,55	2,79	1					1	3,07
	17:00	14,44	11,68	2,76	1					1	4,13
	18:00	16,00	14,79	1,21	1				1	1	4,37
	19:00	16,64	15,80	0,84	1				1	1	3,22
	20:00	16,16	14,81	1,35	1				1	1	2,75
	21:00	14,82	13,56	1,26	1				1	1	1,46
	22:00	13,20	10,88	2,32	1				1	1	2,75
	23:00	11,74	8,79	2,94	1				1		4,11

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	10,48	7,65	2,83	1				1		3,26
	01:00	9,51	7,32	2,19	1				1		2,24
	02:00	9,49	7,33	2,17	1				1		2,18
	03:00	9,43	7,22	2,21	1				1		1,73
	04:00	9,00	7,22	1,78	1				1		1,73
	05:00	9,09	7,61	1,48	1				1		1,80
	06:00	9,19	7,45	1,75	1				1		1,92
	07:00	9,56	7,37	2,19	1				1		2,26
	08:00	10,41	8,27	2,15	1				1		3,06
	09:00	12,52	11,67	0,85	1	1			1		2,27
	10:00	13,24	12,59	0,65	1	1					4,63
	11:00	14,19	12,16	2,03	1	1					4,96
	12:00	15,19	10,98	4,21	1	1					5,31
	13:00	16,06	12,53	3,53	1	1			1		5,02
	14:00	14,68	12,66	2,02	1	1			1		3,32
	15:00	13,85	11,63	2,21	1	1		1			2,36
	16:00	13,57	11,57	2,00	1	1		1			2,17
	17:00	13,63	12,88	0,75	1	1		1			2,26
	18:00	13,37	12,70	0,67	1	1		1			1,96
	19:00	15,46	14,90	0,56	1	1		1			4,00
	20:00	17,38	16,88	0,49	1	1		1			5,95
	21:00	16,61	16,21	0,41	1	1		1			5,23
	22:00	14,90	14,46	0,44	1	1		1			3,54
	23:00	12,97	12,64	0,32	1	1		1			1,59

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	11,19	10,80	0,38	1			1			2,41
	01:00	10,04	9,72	0,32	1			1			2,77
	02:00	9,92	9,44	0,48	1			1			2,64
	03:00	9,60	8,86	0,74	1			1			2,32
	04:00	9,45	8,91	0,54	1			1			2,17
	05:00	9,48	8,60	0,88	1			1			2,18
	06:00	10,62	9,49	1,13	1			1			3,31
	07:00	11,95	10,84	1,12	1			1			3,77
	08:00	12,19	11,73	0,46	1	1		1			0,76
	09:00	11,81	11,54	0,27	1	1		1			0,43
	10:00	11,75	11,52	0,24	1	1		1			0,36
	11:00	13,10	12,01	1,10	1	1		1			1,68
	12:00	14,03	12,77	1,26	1	1		1			2,61
	13:00	14,32	12,32	2,00	1	1		1			2,91
	14:00	14,39	13,16	1,23	1	1		1			2,98
	15:00	13,44	13,20	0,24	1	1		1			2,08
	16:00	12,68	12,54	0,14	1	1		1			1,27
	17:00	13,17	12,54	0,62	1	1		1			1,75
	18:00	13,90	12,35	1,54	1	1		1			2,48
	19:00	15,50	12,41	3,09	1	1		1			4,07
	20:00	16,79	13,30	3,49	1	1		1			5,35
	21:00	15,99	12,05	3,94	1	1		1			4,62
	22:00	14,26	12,22	2,04	1	1		1			2,89
	23:00	12,41	11,76	0,64	1	1		1			1,15

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	10,75	9,24	1,51	1			1			2,75
	01:00	9,96	8,99	0,97	1			1			2,70
	02:00	9,69	8,58	1,11	1			1			2,43
	03:00	8,92	7,69	1,22	1			1			1,65
	04:00	8,52	7,34	1,18	1			1			1,25
	05:00	8,84	7,31	1,53	1			1			1,55
	06:00	9,82	7,44	2,38	1			1			2,53
	07:00	11,03	7,75	3,29	1			1			3,63
	08:00	12,40	8,36	4,04	1			1			4,33
	09:00	12,64	8,54	4,09	1			1			4,42
	10:00	13,05	8,78	4,27	1			1			4,55
	11:00	16,22	12,97	3,25	1			1		1	4,16
	12:00	15,47	13,16	2,32	1			1		1	2,14
	13:00	14,55	13,43	1,12	1			1		1	1,10
	14:00	14,05	13,42	0,63	1			1		1	0,67
	15:00	13,28	12,50	0,78	1			1		1	0,73
	16:00	12,68	11,19	1,49	1					1	2,40
	17:00	14,36	13,20	1,16	1					1	3,70
	18:00	16,10	15,19	0,91	1					1	2,65
	19:00	17,81	17,42	0,39	1			1		1	4,33
	20:00	19,05	18,95	0,10	1			1		1	5,64
	21:00	17,81	17,65	0,17	1			1		1	4,46
	22:00	15,38	15,21	0,17	1			1		1	2,60
	23:00	13,08	12,94	0,14				1		1	3,84

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	11,24	11,11	0,13				1		1	1,99
	01:00	10,38	10,15	0,23				1		1	1,09
	02:00	10,20	10,13	0,07				1		1	0,92
	03:00	9,83	9,80	0,03				1		1	0,55
	04:00	9,43	9,14	0,29	1			1			1,59
	05:00	9,75	9,35	0,40	1			1			2,46
	06:00	10,93	10,02	0,91	1			1			2,17
	07:00	12,35	11,12	1,23				1		1	3,03
	08:00	13,18	12,20	0,97				1		1	2,01
	09:00	13,72	11,20	2,52					1	1	4,42
	10:00	13,55	11,44	2,11					1	1	4,29
	11:00	14,25	11,98	2,27					1	1	4,79
	12:00	14,57	13,04	1,53	1	1			1		2,94
	13:00	14,74	13,27	1,48	1	1			1		3,35
	14:00	14,51	12,99	1,51	1	1			1		3,11
	15:00	14,52	12,83	1,70	1	1			1		3,11
	16:00	15,08	14,12	0,96	1	1			1		3,68
	17:00	15,73	15,45	0,28	1	1			1		4,31
	18:00	16,36	16,26	0,09	1	1			1		4,96
	19:00	17,50	17,48	0,02	1	1		1	1		3,69
	20:00	18,77	18,70	0,07	1	1		1	1		4,24
	21:00	17,57	17,49	0,08	1	1		1	1		3,06
	22:00	15,48	15,16	0,32	1			1	1		3,70
	23:00	13,38	12,65	0,74	1			1	1		3,00

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 12:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	11,48	10,43	1,05	1				1		2,58
	01:00	10,33	9,15	1,18	1				1		3,01
	02:00	10,26	9,87	0,38	1				1		2,92
	03:00	9,89	9,66	0,23	1				1		2,59
	04:00	9,54	8,72	0,82	1				1		2,16
	05:00	9,90	9,22	0,68	1				1		2,52
	06:00	10,92	9,84	1,09	1				1		3,50
	07:00	13,08	12,27	0,81		1		1	1		3,22
	08:00	13,86	12,71	1,16		1		1	1		3,35
	09:00	14,75	13,69	1,06		1		1	1		4,25
	10:00	13,72	11,91	1,81		1		1	1		3,21
	11:00	12,92	10,44	2,49		1		1	1		2,87
	12:00	12,38	9,40	2,98		1			1		4,25
	13:00	12,26	9,87	2,40		1			1		4,25
	14:00	11,05	9,64	1,41		1			1		3,62
	15:00	10,29	8,43	1,86		1			1		2,80
	16:00	10,20	7,59	2,61		1			1		2,66
	17:00	10,98	7,48	3,50		1			1		3,30
	18:00	12,88	8,70	4,18		1			1		4,38
	19:00	15,14	10,68	4,46		1			1		5,19
	20:00	17,11	13,34	3,76		1		1	1		5,92
	21:00	16,34	13,00	3,35		1		1	1		5,60
	22:00	14,78	11,63	3,15		1		1	1		4,19
	23:00	12,81	10,37	2,44		1		1	1		2,92

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	11,06	8,55	2,52				1	1		2,71
	01:00	10,01	7,21	2,81				1	1		3,41
	02:00	9,82	8,32	1,50				1	1		3,36
	03:00	9,83	7,96	1,87				1	1		3,40
	04:00	9,56	7,51	2,05				1	1		3,13
	05:00	9,83	7,75	2,08				1	1		3,34
	06:00	10,89	9,44	1,45				1	1		2,79
	07:00	12,46	11,60	0,86	1			1	1		1,93
	08:00	12,90	12,49	0,41	1			1	1		2,44
	09:00	12,68	12,50	0,19	1			1	1		2,24
	10:00	11,92	11,73	0,19	1			1	1		1,28
	11:00	11,30	11,03	0,28					1	1	2,00
	12:00	11,22	10,85	0,37					1	1	1,89
	13:00	10,86	10,61	0,25					1	1	1,54
	14:00	10,64	10,56	0,09					1	1	1,33
	15:00	9,97	9,82	0,15					1	1	0,64
	16:00	10,10	9,67	0,43					1	1	0,74
	17:00	10,93	10,26	0,67					1	1	1,55
	18:00	12,28	11,52	0,76					1	1	2,91
	19:00	13,91	13,13	0,79					1	1	3,75
	20:00	15,89	15,16	0,74				1	1	1	3,36
	21:00	15,64	15,12	0,52				1	1	1	3,18
	22:00	14,33	13,87	0,46				1	1	1	2,49
	23:00	12,66	12,35	0,31				1	1	1	1,61

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	11,02	10,98	0,04					1	1	1,74
	01:00	10,09	10,09	0,00					1	1	0,80
	02:00	10,12	10,12	0,00					1	1	0,81
	03:00	9,93	9,93	0,00					1	1	0,62
	04:00	9,56	9,56	0,00					1	1	0,26
	05:00	9,61	9,61	0,00					1	1	0,31
	06:00	10,21	10,19	0,01					1	1	0,90
	07:00	10,96	10,87	0,08					1	1	1,63
	08:00	12,30	11,93	0,37					1	1	2,90
	09:00	14,17	13,30	0,88	1				1	1	3,31
	10:00	16,22	14,98	1,24	1				1	1	2,56
	11:00	17,80	15,83	1,97	1				1	1	4,28
	12:00	18,34	17,31	1,03	1				1	1	5,04
	13:00	17,88	17,61	0,27	1				1	1	4,66
	14:00	15,66	15,61	0,05	1				1	1	2,60
	15:00	14,01	13,80	0,21	1				1	1	0,79
	16:00	14,05	14,05	0,00	1				1	1	0,59
	17:00	14,66	14,66	0,00	1				1	1	1,21
	18:00	15,41	15,40	0,01	1				1	1	1,98
	19:00	16,55	16,54	0,01	1				1	1	3,09
	20:00	18,00	18,00	0,00	1				1	1	4,57
	21:00	17,06	17,06	0,00	1				1	1	3,67
	22:00	15,50	15,49	0,00	1				1	1	2,09
	23:00	13,88	13,88	0,00	1				1	1	0,90

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:15. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 17:55 με 20:25. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 6 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	12,08	12,03	0,04					1	1	2,25
	01:00	10,89	10,83	0,06					1	1	1,58
	02:00	10,69	10,63	0,06					1	1	1,39
	03:00	10,31	10,27	0,03					1	1	1,01
	04:00	9,82	9,77	0,04					1	1	0,54
	05:00	9,95	9,81	0,13					1	1	0,59
	06:00	10,21	9,92	0,30					1	1	0,82
	07:00	10,92	10,26	0,66					1	1	1,49
	08:00	11,63	10,19	1,44					1	1	2,01
	09:00	12,64	9,97	2,67					1	1	2,40
	10:00	12,77	10,23	2,55					1	1	2,86
	11:00	13,30	10,41	2,88					1	1	3,58
	12:00	13,59	9,91	3,67					1	1	3,90
	13:00	13,75	9,54	4,22					1	1	4,00
	14:00	12,29	9,23	3,06					1	1	2,48
	15:00	11,54	9,29	2,25					1	1	1,61
	16:00	11,87	9,32	2,56					1	1	1,93
	17:00	12,88	9,48	3,40					1	1	3,06
	18:00	13,86	9,30	4,55					1	1	3,97
	19:00	15,41	9,36	6,06					1	1	5,11
	20:00	17,18	10,52	6,65					1	1	5,80
	21:00	16,44	10,57	5,88					1	1	5,61
	22:00	14,89	8,73	6,15					1	1	4,88
	23:00	13,05	8,59	4,46					1	1	3,16

Τα ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ και ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	11,33	8,40	2,93					1	1	1,92
	01:00	9,92	7,14	2,78	1				1		2,06
	02:00	10,05	7,16	2,90	1				1		2,14
	03:00	9,88	6,54	3,34				1	1		2,92
	04:00	9,44	6,39	3,04				1	1		2,75
	05:00	9,66	6,40	3,26				1	1		2,87
	06:00	10,51	6,92	3,60				1	1		3,46
	07:00	12,46	8,06	4,40				1	1		4,13
	08:00	13,53	9,03	4,50				1	1		4,07
	09:00	14,28	9,77	4,51					1	1	4,33
	10:00	15,36	9,95	5,41					1	1	4,69
	11:00	16,23	12,03	4,20					1	1	5,56
	12:00	17,21	14,23	2,98				1	1	1	5,87
	13:00	17,82	16,22	1,59				1	1	1	5,37
	14:00	16,85	15,72	1,13				1	1	1	3,79
	15:00	15,93	14,65	1,28				1	1	1	3,08
	16:00	16,08	13,97	2,10				1	1	1	3,13
	17:00	16,43	13,62	2,81				1	1	1	3,20
	18:00	17,36	14,37	3,00				1	1	1	3,40
	19:00	18,64	15,69	2,95				1	1	1	3,66
	20:00	19,69	16,90	2,79				1	1	1	3,89
	21:00	18,25	16,43	1,83				1	1	1	3,63
	22:00	16,10	13,98	2,12				1	1	1	3,17
	23:00	14,02	12,36	1,66				1	1	1	1,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 8 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	12,04	10,39	1,65	1				1		1,66
	01:00	10,80	8,31	2,48	1				1		2,10
	02:00	10,88	7,90	2,98	1				1		2,08
	03:00	10,41	7,46	2,96	1				1		1,98
	04:00	9,89	7,42	2,47	1				1		1,86
	05:00	10,28	7,71	2,57	1				1		1,91
	06:00	11,46	8,04	3,43	1				1		2,14
	07:00	13,95	10,14	3,81	1				1		2,64
	08:00	15,44	11,52	3,92					1	1	2,93
	09:00	16,36	12,25	4,10					1	1	3,15
	10:00	17,12	12,93	4,18					1	1	3,31
	11:00	17,58	12,55	5,04					1	1	4,84
	12:00	17,90	13,22	4,67					1	1	5,22
	13:00	17,68	13,33	4,35					1	1	5,20
	14:00	17,25	13,22	4,03					1	1	5,07
	15:00	14,96	10,92	4,05					1	1	4,39
	16:00	13,98	10,08	3,91					1	1	4,09
	17:00	13,86	10,20	3,65					1	1	4,06
	18:00	15,51	12,09	3,43					1	1	4,57
	19:00	17,88	14,31	3,57				1	1	1	5,15
	20:00	20,29	16,82	3,47				1	1	1	6,00
	21:00	19,73	14,93	4,80				1	1	1	5,81
	22:00	17,71	13,46	4,25				1	1	1	4,83
	23:00	15,26	12,21	3,06				1	1	1	2,44

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	11,52	8,92	2,60				1	1		2,55
	01:00	9,93	7,01	2,92				1	1		3,17
	02:00	10,04	7,13	2,91				1	1		3,18
	03:00	9,95	7,00	2,96				1	1		3,13
	04:00	9,33	6,50	2,83				1	1		2,96
	05:00	9,86	6,85	3,01				1	1		3,12
	06:00	11,04	7,72	3,32				1	1		3,48
	07:00	13,60	9,66	3,94					1	1	4,21
	08:00	14,81	11,13	3,67					1	1	4,63
	09:00	14,18	10,18	3,99					1	1	4,46
	10:00	13,24	9,30	3,95					1	1	4,18
	11:00	13,22	10,70	2,52					1	1	2,87
	12:00	12,91	12,46	0,44			1		1	1	0,53
	13:00	13,12	12,77	0,35			1		1	1	0,56
	14:00	12,13	11,43	0,71	1		1		1		1,08
	15:00	10,88	9,54	1,34	1		1		1		3,24
	16:00	10,87	9,18	1,68	1				1		2,69
	17:00	12,14	9,07	3,07	1				1		4,22
	18:00	14,47	10,43	4,04	1				1		5,26
	19:00	16,76	11,83	4,94	1			1	1		6,14
	20:00	19,04	13,51	5,54	1			1	1		6,95
	21:00	18,12	12,51	5,61			1	1	1		6,64
	22:00	16,11	11,16	4,95			1	1	1		5,98
	23:00	13,81	10,40	3,41			1	1	1		4,25

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	11,55	8,74	2,81			1		1		3,57
	01:00	10,27	7,31	2,95			1		1		3,50
	02:00	10,58	7,27	3,31			1		1		3,56
	03:00	10,37	7,28	3,09			1		1		3,38
	04:00	10,12	7,32	2,80			1		1		3,19
	05:00	10,61	8,02	2,59			1		1		3,69
	06:00	11,94	10,16	1,78			1		1		4,31
	07:00	14,20	13,02	1,18			1	1	1		4,37
	08:00	14,24	12,94	1,29			1	1	1		4,45
	09:00	13,90	12,99	0,92			1	1	1		4,35
	10:00	12,95	12,08	0,87			1	1	1		3,39
	11:00	12,77	12,09	0,68			1	1	1		3,06
	12:00	12,18	11,24	0,94			1	1	1		2,38
	13:00	12,33	11,66	0,67			1	1	1		2,40
	14:00	12,48	12,21	0,28			1	1	1		2,73
	15:00	12,01	11,74	0,28			1	1	1		2,21
	16:00	12,13	11,36	0,77			1	1	1		2,41
	17:00	12,85	12,70	0,15			1	1	1		3,14
	18:00	14,32	14,21	0,10			1	1	1		4,54
	19:00	16,49	16,36	0,14			1	1	1		5,17
	20:00	19,31	19,30	0,01	1		1	1	1		5,48
	21:00	18,94	18,93	0,01	1		1	1	1		5,18
	22:00	17,19	17,16	0,02	1		1	1	1		3,95
	23:00	14,76	14,71	0,05	1		1		1		3,60

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τη 01:30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	12,48	12,33	0,15	1		1		1		1,76
	01:00	11,09	10,98	0,11			1		1		3,90
	02:00	10,92	10,90	0,02			1		1		4,06
	03:00	10,65	10,48	0,17			1		1		3,88
	04:00	10,25	9,78	0,47			1		1		3,47
	05:00	10,55	8,75	1,80			1		1		3,57
	06:00	11,69	8,41	3,28			1		1		4,13
	07:00	13,54	8,93	4,60			1		1		4,58
	08:00	11,80	7,38	4,42			1		1		3,90
	09:00	13,63	11,07	2,56	1	1				1	2,03
	10:00	13,32	10,55	2,78			1			1	2,28
	11:00	12,27	10,33	1,94			1			1	1,30
	12:00	11,73	10,16	1,57			1			1	0,69
	13:00	11,99	10,00	1,98			1			1	1,05
	14:00	12,50	10,32	2,18			1			1	1,53
	15:00	12,16	8,01	4,15			1		1		3,55
	16:00	12,30	7,59	4,71			1		1		4,05
	17:00	13,53	8,61	4,92			1		1		4,50
	18:00	15,11	10,09	5,02			1		1		5,09
	19:00	17,22	12,97	4,24			1	1	1		5,85
	20:00	19,63	15,06	4,57			1	1	1		6,77
	21:00	19,12	16,77	2,34			1	1	1		6,63
	22:00	17,34	16,57	0,77	1		1	1	1		2,85
	23:00	15,31	14,72	0,59	1		1		1		3,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Γενική διακοπή στις 08:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 12 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	13,21	13,10	0,11	1		1		1		1,81
	01:00	11,67	11,67	0,00		1	1				2,56
	02:00	11,57	11,57	0,00		1	1				3,30
	03:00	11,18	11,18	0,00		1	1				2,91
	04:00	10,50	10,43	0,07		1	1				2,24
	05:00	10,71	10,60	0,10		1	1				2,42
	06:00	11,45	11,32	0,13		1	1				3,14
	07:00	12,72	12,60	0,12		1	1				3,59
	08:00	13,40	13,15	0,25			1			1	3,08
	09:00	13,65	12,87	0,79			1			1	3,29
	10:00	13,99	13,06	0,93			1			1	3,62
	11:00	14,38	13,26	1,12			1			1	3,97
	12:00	15,48	14,86	0,63			1			1	5,04
	13:00	16,12	15,45	0,67		1			1	1	3,03
	14:00	18,31	17,91	0,40		1			1	1	4,84
	15:00	15,38	15,18	0,20		1			1	1	2,00
	16:00	13,85	13,57	0,28		1	1		1		1,78
	17:00	15,79	15,66	0,13		1	1		1		4,28
	18:00	17,89	16,64	1,25		1	1	1	1		3,95
	19:00	18,38	16,16	2,22		1	1	1	1		3,66
	20:00	20,24	15,35	4,88		1	1	1	1		5,42
	21:00	19,12	13,89	5,23		1	1		1		6,61
	22:00	17,21	12,52	4,69		1	1		1		5,56
	23:00	15,16	10,75	4,41		1	1		1		4,24

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 13 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	13,39	8,62	4,77			1		1		4,50
	01:00	12,00	7,85	4,15			1		1		4,06
	02:00	11,64	7,87	3,77			1		1		3,83
	03:00	11,31	7,90	3,41			1		1		3,47
	04:00	10,70	7,30	3,40			1		1		2,72
	05:00	10,88	7,29	3,59			1		1		2,87
	06:00	11,53	7,35	4,18			1		1		3,48
	07:00	12,33	7,74	4,58			1		1		4,04
	08:00	12,78	9,13	3,65			1		1		3,23
	09:00	13,27	8,36	4,91			1		1		4,39
	10:00	13,14	8,15	5,00			1		1		4,38
	11:00	13,30	8,63	4,67			1		1		4,46
	12:00	13,23	8,56	4,68			1		1		4,51
	13:00	12,81	8,23	4,59			1		1		4,31
	14:00	11,66	7,52	4,14			1		1		3,72
	15:00	10,48	7,46	3,01			1		1		2,61
	16:00	10,72	7,52	3,20			1		1		2,90
	17:00	11,55	7,71	3,84			1		1		3,72
	18:00	13,55	8,74	4,80			1		1		4,54
	19:00	15,54	10,13	5,41			1		1		5,23
	20:00	18,11	12,19	5,92			1	1	1		6,13
	21:00	18,11	12,57	5,54			1	1	1		6,18
	22:00	16,39	11,28	5,11			1	1	1		5,48
	23:00	14,41	10,45	3,96			1	1	1		4,17

Η μονάδα G4 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 07:55 λόγω βλάβης της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	12,38	8,76	3,62			1		1		4,00
	01:00	11,19	7,63	3,56			1		1		3,28
	02:00	10,91	7,38	3,52			1		1		2,89
	03:00	10,54	7,30	3,24			1		1		2,52
	04:00	10,13	7,38	2,75			1		1		2,11
	05:00	10,51	7,32	3,19			1		1		2,49
	06:00	11,36	7,84	3,52			1		1		3,32
	07:00	12,74	8,82	3,92			1		1		4,17
	08:00	13,38	9,30	4,08			1		1		4,46
	09:00	13,42	9,00	4,42			1		1		4,49
	10:00	12,68	8,58	4,10			1		1		4,27
	11:00	12,47	8,66	3,81			1		1		4,22
	12:00	11,78	7,87	3,90			1		1		3,98
	13:00	11,66	7,90	3,75			1		1		3,90
	14:00	11,51	7,83	3,68			1		1		3,77
	15:00	11,70	7,88	3,82			1		1		3,79
	16:00	12,17	7,62	4,55			1		1		4,03
	17:00	13,22	8,09	5,12			1		1		4,38
	18:00	14,55	9,26	5,29			1		1		4,87
	19:00	15,98	11,47	4,51		1	1		1		4,02
	20:00	17,99	11,93	6,06		1	1		1		5,88
	21:00	17,54	11,99	5,55		1	1		1		5,52
	22:00	15,77	11,10	4,66		1	1		1		4,36
	23:00	13,65	9,25	4,40			1		1		4,58

Η μονάδα G4 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία έως τις 14:30. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	11,71	8,09	3,62			1		1		3,80
	01:00	10,70	7,95	2,75			1		1		2,99
	02:00	10,60	8,18	2,42			1		1		3,11
	03:00	10,25	9,72	0,53			1		1		2,96
	04:00	9,73	9,59	0,15			1		1		2,46
	05:00	10,16	10,09	0,07			1		1		2,86
	06:00	10,95	10,73	0,22			1		1		3,62
	07:00	12,44	12,22	0,22			1		1		3,28
	08:00	12,75	12,63	0,12					1	1	3,46
	09:00	12,72	12,57	0,15					1	1	3,44
	10:00	11,79	10,86	0,93					1	1	2,44
	11:00	11,58	10,28	1,29					1	1	2,21
	12:00	11,27	9,97	1,30					1	1	1,87
	13:00	11,31	9,75	1,56					1	1	1,92
	14:00	10,75	9,37	1,38					1	1	1,38
	15:00	10,64	9,31	1,33					1	1	1,15
	16:00	11,07	9,62	1,44					1	1	1,60
	17:00	11,84	10,07	1,77					1	1	2,25
	18:00	12,95	10,77	2,18					1	1	3,47
	19:00	14,20	11,63	2,57					1	1	4,50
	20:00	16,83	14,21	2,62				1	1	1	4,03
	21:00	16,67	14,01	2,66				1	1	1	4,11
	22:00	15,41	12,84	2,57			1	1	1		2,92
	23:00	13,39	10,95	2,44			1	1	1		3,27

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	11,41	8,75	2,65			1		1		3,85
	01:00	10,26	7,64	2,62			1		1		2,81
	02:00	10,16	7,64	2,52			1		1		2,61
	03:00	9,91	7,60	2,31			1		1		2,37
	04:00	9,48	7,26	2,22			1		1		2,01
	05:00	9,82	7,27	2,54			1		1		2,23
	06:00	10,40	7,43	2,97			1		1		2,85
	07:00	11,38	9,64	1,74			1		1		3,88
	08:00	11,74	9,93	1,82			1		1		4,08
	09:00	11,68	9,59	2,09			1		1		3,14
	10:00	11,25	8,93	2,32			1		1		3,79
	11:00	10,93	8,63	2,30			1		1		3,47
	12:00	10,79	8,04	2,75			1		1		3,24
	13:00	10,58	8,04	2,53			1		1		3,10
	14:00	10,15	7,83	2,31			1		1		2,63
	15:00	9,72	7,57	2,15			1		1		2,16
	16:00	9,87	7,89	1,98			1		1		2,35
	17:00	10,73	8,45	2,27			1		1		3,22
	18:00	12,10	9,49	2,61			1		1		4,13
	19:00	13,49	11,77	1,72	1		1		1		1,95
	20:00	15,64	12,79	2,85	1		1		1		3,87
	21:00	15,50	12,49	3,00	1		1		1		3,75
	22:00	14,00	11,72	2,29	1		1		1		2,30
	23:00	12,36	8,60	3,76			1		1		4,14

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	10,83	7,81	3,02			1		1		3,24
	01:00	9,71	7,71	2,00			1		1		2,19
	02:00	9,42	7,69	1,73			1		1		1,91
	03:00	9,26	7,64	1,62			1		1		1,82
	04:00	9,01	7,55	1,46			1		1		1,60
	05:00	9,30	7,69	1,62			1		1		1,90
	06:00	9,98	8,78	1,20			1		1		2,63
	07:00	10,82	10,39	0,44			1		1		3,46
	08:00	11,45	11,25	0,20			1		1		4,01
	09:00	11,34	11,20	0,14	1		1				2,77
	10:00	10,96	10,91	0,05	1		1				2,71
	11:00	10,85	10,85	0,00	1		1				2,58
	12:00	10,67	10,67	0,00	1		1				2,39
	13:00	11,00	11,00	0,00	1		1				2,71
	14:00	10,93	10,93	0,00	1		1				2,68
	15:00	10,25	10,24	0,02	1		1				2,02
	16:00	10,33	10,23	0,10	1		1				2,05
	17:00	10,70	10,42	0,28	1		1				2,38
	18:00	12,10	11,69	0,41	1		1		1		1,46
	19:00	13,38	13,09	0,29	1		1		1		1,90
	20:00	14,77	14,71	0,06	1		1		1		3,37
	21:00	14,14	14,06	0,08	1		1		1		2,75
	22:00	13,24	13,17	0,08	1		1		1		2,09
	23:00	12,21	12,11	0,10	1		1		1		2,30

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:10 με 18:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	10,96	10,92	0,04			1		1		3,36
	01:00	9,96	9,82	0,13			1		1		2,65
	02:00	9,42	9,09	0,33			1		1		2,08
	03:00	9,11	8,71	0,40			1		1		1,75
	04:00	8,84	8,30	0,54			1		1		1,46
	05:00	9,00	8,38	0,63			1		1		1,62
	06:00	9,16	8,47	0,70			1		1		1,81
	07:00	9,50	9,01	0,49			1		1		2,15
	08:00	10,21	9,90	0,31			1		1		2,87
	09:00	10,43	10,07	0,37			1		1		3,09
	10:00	9,93	9,50	0,44			1		1		2,60
	11:00	9,30	8,89	0,41			1		1		1,98
	12:00	9,06	8,38	0,67			1		1		1,70
	13:00	8,84	7,86	0,98			1		1		1,42
	14:00	8,68	7,90	0,78			1		1		1,28
	15:00	8,53	7,95	0,58			1		1		1,20
	16:00	8,98	8,67	0,31			1		1		1,65
	17:00	9,69	9,33	0,36			1	1			2,26
	18:00	11,05	10,89	0,16	1		1	1			1,33
	19:00	12,08	11,83	0,25	1		1	1			0,62
	20:00	12,76	12,26	0,50	1		1	1			1,31
	21:00	12,11	11,56	0,55	1		1	1			0,66
	22:00	12,16	11,63	0,53	1		1	1			0,69
	23:00	11,46	10,80	0,66	1		1	1			1,87

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 19 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	10,39	9,47	0,92			1	1			3,05
	01:00	9,62	8,75	0,87			1	1			2,27
	02:00	9,17	8,46	0,70			1	1			1,84
	03:00	8,93	7,82	1,10			1	1			1,51
	04:00	8,75	7,39	1,36			1	1			1,24
	05:00	8,99	7,59	1,40			1	1			1,57
	06:00	9,26	8,16	1,10			1	1			1,81
	07:00	9,97	9,49	0,47			1	1			2,59
	08:00	10,64	10,41	0,23			1	1			3,32
	09:00	10,75	10,59	0,16			1	1			3,44
	10:00	10,91	10,46	0,44			1	1			3,56
	11:00	10,97	10,61	0,36			1	1			3,64
	12:00	11,20	10,90	0,29			1	1			3,85
	13:00	11,27	10,93	0,34			1	1			3,92
	14:00	10,87	10,75	0,13			1	1			3,58
	15:00	10,43	10,21	0,22			1	1			3,12
	16:00	10,70	10,51	0,19			1	1			3,40
	17:00	11,87	11,73	0,13	1		1	1			2,09
	18:00	13,59	13,59	0,00	1		1	1			2,12
	19:00	15,33	15,20	0,13	1		1	1			3,84
	20:00	17,39	17,35	0,04	1	1	1	1			2,70
	21:00	16,64	16,64	0,00	1	1	1	1			1,13
	22:00	14,63	14,55	0,08	1	1	1	1			1,32
	23:00	12,18	12,16	0,02	1	1		1			0,80

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 20 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	11,36	11,36	0,00	1			1			0,05
	01:00	10,57	10,33	0,24	1			1			3,10
	02:00	10,05	9,54	0,51	1			1			2,78
	03:00	9,48	8,68	0,80	1			1			2,21
	04:00	8,99	7,76	1,23	1			1			1,72
	05:00	9,13	8,01	1,12	1			1			1,85
	06:00	9,31	8,23	1,08	1			1			2,03
	07:00	10,11	8,98	1,13	1			1			2,80
	08:00	11,04	10,17	0,87	1			1			3,72
	09:00	11,70	10,62	1,07	1			1			4,09
	10:00	11,94	10,72	1,23	1			1			4,18
	11:00	11,06	9,92	1,15	1			1			3,74
	12:00	9,81	8,75	1,06	1			1			2,56
	13:00	8,19	7,52	0,66	1			1			0,94
	14:00	6,63	6,61	0,01	1			1			0,00
	15:00	6,22	6,11	0,11	1			1			0,15
	16:00	6,74	5,83	0,91	1			1			1,66
	17:00	7,62	7,26	0,36	1			1			0,35
	18:00	9,12	7,56	1,56	1			1			1,80
	19:00	10,44	7,53	2,91	1			1			3,09
	20:00	12,03	7,96	4,07	1			1			4,21
	21:00	12,02	8,13	3,89	1			1			4,21
	22:00	11,25	8,30	2,95	1			1			3,88
	23:00	10,51	8,00	2,51	1			1			3,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	9,65	7,85	1,80	1			1			2,39
	01:00	9,04	7,78	1,26	1			1			1,77
	02:00	8,69	7,70	0,99	1			1			1,41
	03:00	8,61	7,47	1,14	1			1			1,34
	04:00	8,27	7,29	0,98	1			1			1,00
	05:00	8,30	7,31	0,99	1			1			1,01
	06:00	8,39	7,42	0,97	1			1			1,11
	07:00	8,56	7,67	0,88	1			1			1,27
	08:00	8,80	7,83	0,96	1			1			1,51
	09:00	9,25	8,77	0,48	1			1			1,97
	10:00	9,31	9,01	0,30	1			1			2,03
	11:00	9,30	9,05	0,24	1			1			2,01
	12:00	9,63	9,57	0,06	1			1			2,33
	13:00	9,93	9,93	0,00	1			1			2,65
	14:00	9,68	9,63	0,06	1			1			2,43
	15:00	8,86	8,84	0,02	1			1			1,56
	16:00	9,23	9,22	0,00	1			1			1,93
	17:00	9,46	9,45	0,02	1			1			2,17
	18:00	10,60	10,59	0,01	1			1			3,29
	19:00	11,79	11,79	0,00	1		1	1			0,62
	20:00	13,54	13,54	0,00	1		1	1			2,11
	21:00	13,22	13,19	0,03	1		1	1			1,83
	22:00	12,00	11,93	0,07	1		1	1			0,67
	23:00	10,84	10,80	0,04	1			1			3,13

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 22 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	9,87	9,87	0,00	1			1			2,59
	01:00	9,13	9,13	0,00	1			1			1,84
	02:00	8,88	8,88	0,00	1			1			1,59
	03:00	8,75	8,75	0,00	1			1			1,45
	04:00	8,71	8,71	0,00	1			1			1,40
	05:00	8,92	8,92	0,00	1			1			1,60
	06:00	9,35	9,35	0,00	1			1			1,31
	07:00	9,77	9,77	0,00				1		1	0,42
	08:00	10,26	10,26	0,00				1		1	0,94
	09:00	10,46	10,42	0,04				1		1	1,19
	10:00	10,53	10,42	0,11				1		1	1,23
	11:00	10,99	10,54	0,45				1		1	1,70
	12:00	11,69	11,63	0,06				1		1	2,37
	13:00	12,59	12,59	0,00				1		1	3,28
	14:00	11,63	11,63	0,00				1		1	2,32
	15:00	10,81	10,81	0,00				1		1	1,37
	16:00	10,59	10,56	0,03	1			1			3,26
	17:00	11,15	11,15	0,00	1			1			2,40
	18:00	11,96	11,91	0,05				1		1	2,64
	19:00	13,14	12,86	0,28				1		1	2,58
	20:00	15,23	14,73	0,50			1	1		1	1,79
	21:00	14,60	14,38	0,22			1	1		1	1,22
	22:00	12,99	12,88	0,11			1	1		1	0,18
	23:00	11,60	11,47	0,13			1	1		1	0,81

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	10,44	10,40	0,04				1		1	1,18
	01:00	9,60	9,56	0,04				1		1	0,30
	02:00	9,12	8,59	0,53	1			1			1,75
	03:00	8,87	7,69	1,19	1			1			1,60
	04:00	8,79	7,62	1,17	1			1			1,51
	05:00	8,91	8,00	0,90	1			1			1,62
	06:00	9,18	8,00	1,18	1			1			1,89
	07:00	9,71	7,95	1,76	1			1			2,42
	08:00	10,76	7,95	2,81	1			1			3,49
	09:00	10,68	8,17	2,51	1			1			3,42
	10:00	10,54	7,85	2,70	1			1			3,27
	11:00	10,39	7,58	2,80	1			1			3,09
	12:00	10,49	7,48	3,01	1			1			3,21
	13:00	10,57	7,82	2,75	1			1			3,15
	14:00	10,20	7,78	2,42	1			1			2,74
	15:00	10,38	8,08	2,30	1			1			2,94
	16:00	9,76	7,33	2,42	1			1			2,17
	17:00	10,52	7,81	2,70	1			1			2,87
	18:00	11,32	7,74	3,58	1			1			3,59
	19:00	12,69	9,00	3,70	1			1			4,33
	20:00	14,48	11,81	2,67	1			1	1		4,18
	21:00	13,96	11,77	2,19	1			1	1		3,44
	22:00	12,52	11,61	0,91	1			1	1		2,08
	23:00	11,28	10,65	0,62	1			1	1		1,29

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	10,07	9,77	0,30	1			1	1		2,41
	01:00	9,17	8,98	0,19	1				1		1,91
	02:00	8,87	8,72	0,15	1				1		1,60
	03:00	8,75	8,67	0,08	1				1		1,48
	04:00	8,72	8,72	0,00	1				1		1,44
	05:00	8,78	8,76	0,02	1				1		1,50
	06:00	9,14	9,14	0,01	1				1		1,88
	07:00	10,18	10,18	0,00	1			1	1		1,33
	08:00	11,39	11,37	0,02	1			1	1		0,93
	09:00	12,44	12,42	0,02	1			1	1		2,00
	10:00	12,92	12,88	0,04	1			1	1		2,47
	11:00	13,27	13,23	0,04	1			1	1		2,84
	12:00	13,12	12,92	0,20	1			1	1		2,70
	13:00	12,97	12,93	0,05	1			1	1		2,57
	14:00	11,95	11,91	0,04	1			1	1		1,55
	15:00	10,83	10,81	0,01	1			1	1		0,44
	16:00	10,16	10,15	0,00	1			1	1		0,00
	17:00	10,72	10,63	0,09	1			1	1		0,33
	18:00	11,74	11,34	0,41	1			1	1		1,29
	19:00	13,24	12,22	1,02	1			1	1		2,76
	20:00	15,21	14,32	0,89	1			1	1		4,79
	21:00	14,53	13,92	0,61	1			1	1		4,14
	22:00	13,08	12,35	0,72	1			1	1		2,69
	23:00	11,70	11,16	0,53	1			1	1		1,84

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	10,50	10,39	0,11			1		1		0,38
	01:00	9,42	9,40	0,02			1		1		2,13
	02:00	9,04	9,04	0,00			1		1		1,75
	03:00	8,84	8,81	0,03			1		1		1,56
	04:00	8,69	8,65	0,04			1		1		1,39
	05:00	8,92	8,89	0,03			1		1		1,62
	06:00	9,59	9,58	0,00			1		1		1,76
	07:00	10,63	10,63	0,00					1	1	1,30
	08:00	10,97	10,97	0,00					1	1	1,66
	09:00	11,11	11,11	0,00					1	1	1,79
	10:00	10,97	10,97	0,00					1	1	1,70
	11:00	10,83	10,69	0,14					1	1	1,56
	12:00	10,85	10,59	0,26					1	1	1,51
	13:00	11,55	11,37	0,19					1	1	2,23
	14:00	11,58	11,54	0,04					1	1	2,29
	15:00	10,93	10,92	0,01					1	1	1,62
	16:00	10,08	9,96	0,12					1	1	0,76
	17:00	10,56	10,38	0,18					1	1	1,17
	18:00	11,93	11,46	0,47					1	1	2,54
	19:00	13,19	12,85	0,34				1	1	1	2,22
	20:00	15,24	15,13	0,11				1	1	1	2,75
	21:00	14,61	14,55	0,06				1	1	1	2,19
	22:00	13,11	13,06	0,05				1	1	1	1,20
	23:00	11,58	11,58	0,00			1	1	1		0,73

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 26 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	10,48	10,48	0,00			1		1		0,86
	01:00	9,63	9,63	0,00			1		1		2,34
	02:00	9,23	9,23	0,00			1		1		1,94
	03:00	8,89	8,89	0,00			1		1		1,59
	04:00	8,81	8,81	0,00			1		1		1,50
	05:00	9,02	9,02	0,00			1		1		1,70
	06:00	9,21	9,21	0,00			1		1		1,90
	07:00	10,09	10,08	0,01					1	1	1,46
	08:00	10,85	10,84	0,00					1	1	1,53
	09:00	11,32	11,25	0,07					1	1	1,99
	10:00	11,37	10,98	0,39					1	1	2,02
	11:00	10,99	10,48	0,52					1	1	1,64
	12:00	11,15	10,30	0,85					1	1	1,76
	13:00	11,33	10,27	1,06					1	1	1,95
	14:00	10,68	9,44	1,24					1	1	1,37
	15:00	10,03	9,32	0,71					1	1	0,66
	16:00	10,24	9,33	0,91					1	1	0,80
	17:00	10,76	9,46	1,30					1	1	1,26
	18:00	12,10	11,16	0,94					1	1	2,66
	19:00	13,43	13,01	0,42					1	1	4,08
	20:00	15,05	14,85	0,20			1		1	1	1,68
	21:00	14,61	14,56	0,05			1		1	1	1,21
	22:00	13,04	13,04	0,00			1		1	1	0,02
	23:00	11,76	11,71	0,05					1	1	1,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ το ΑΠ Στρωτός Πεύκος στο διάστημα 18:30 - 20:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 27 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	10,65	10,65	0,00					1	1	1,37
	01:00	9,84	9,84	0,00					1	1	0,87
	02:00	9,22	9,22	0,00			1		1		1,95
	03:00	9,05	9,05	0,00			1		1		1,76
	04:00	8,86	8,61	0,25			1		1		1,56
	05:00	8,90	8,85	0,05			1		1		1,61
	06:00	8,99	8,55	0,44			1		1		1,70
	07:00	9,47	8,90	0,57			1		1		2,18
	08:00	9,76	9,19	0,56			1		1		2,47
	09:00	10,36	9,58	0,77			1		1		3,04
	10:00	10,99	10,09	0,90			1		1		3,70
	11:00	10,85	10,52	0,33			1		1		3,56
	12:00	10,74	10,48	0,25	1		1				2,72
	13:00	10,23	9,30	0,93	1		1				1,90
	14:00	9,29	8,39	0,90	1		1				0,87
	15:00	8,57	7,58	0,99			1		1		0,92
	16:00	9,17	7,55	1,62			1		1		1,64
	17:00	10,34	9,27	1,07			1		1		2,95
	18:00	11,34	10,70	0,64			1	1	1		2,12
	19:00	12,66	10,67	1,99			1	1	1		2,03
	20:00	14,45	11,11	3,34			1	1	1		3,80
	21:00	14,08	11,70	2,38			1	1	1		3,49
	22:00	12,71	11,66	1,05			1	1	1		2,28
	23:00	11,06	8,52	2,54			1		1		2,88

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	9,86	7,27	2,59			1		1		2,17
	01:00	9,25	7,32	1,93			1		1		1,55
	02:00	8,93	7,35	1,58			1		1		1,11
	03:00	8,84	7,37	1,47			1		1		1,03
	04:00	8,75	7,36	1,39			1		1		0,90
	05:00	9,07	7,39	1,69			1		1		1,17
	06:00	9,69	7,31	2,38			1		1		1,75
	07:00	10,72	7,50	3,22			1		1		2,79
	08:00	11,75	7,50	4,24			1		1		3,78
	09:00	12,46	8,07	4,39			1		1		4,08
	10:00	11,80	7,65	4,15			1		1		3,85
	11:00	11,04	7,37	3,67			1		1		3,19
	12:00	11,52	7,35	4,17				1	1		3,77
	13:00	12,10	7,83	4,27				1	1		4,05
	14:00	11,31	7,03	4,28				1	1		3,75
	15:00	9,73	6,72	3,01				1	1		2,30
	16:00	9,58	7,32	2,26			1		1		1,64
	17:00	10,40	7,46	2,94			1		1		2,49
	18:00	11,65	7,72	3,93			1		1		3,66
	19:00	13,23	8,69	4,54			1		1		4,45
	20:00	15,42	10,35	5,07			1		1		5,29
	21:00	14,77	10,57	4,19		1	1		1		5,08
	22:00	13,01	9,31	3,69		1	1		1		3,94
	23:00	11,43	7,54	3,88			1		1		3,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 29 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	10,18	7,42	2,76			1		1		2,28
	01:00	9,41	7,33	2,08			1		1		1,50
	02:00	9,07	7,35	1,72			1		1		1,16
	03:00	8,92	7,32	1,60			1		1		1,04
	04:00	9,00	7,33	1,67			1		1		1,19
	05:00	9,22	7,37	1,85			1		1		1,46
	06:00	9,76	7,40	2,36			1		1		1,89
	07:00	11,39	7,72	3,68			1		1		3,54
	08:00	12,11	7,82	4,30			1		1		4,05
	09:00	13,23	8,56	4,67			1	1			4,43
	10:00	12,34	7,89	4,45			1	1			4,13
	11:00	11,34	7,52	3,82			1	1			3,58
	12:00	11,20	7,67	3,53			1	1			3,37
	13:00	11,42	7,93	3,49			1	1			3,07
	14:00	10,74	7,40	3,35			1	1			2,91
	15:00	10,07	6,83	3,23				1	1		2,79
	16:00	9,85	6,60	3,25				1	1		2,97
	17:00	10,64	7,00	3,64				1	1		3,53
	18:00	12,34	8,05	4,29				1	1		4,12
	19:00	13,73	8,88	4,85			1		1		4,60
	20:00	15,58	10,30	5,28		1	1		1		5,05
	21:00	15,12	11,47	3,65			1	1	1		3,66
	22:00	13,42	10,76	2,66			1	1	1		2,61
	23:00	11,84	8,56	3,28				1	1		3,05

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 19:20 έως 21:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	10,51	7,39	3,11				1	1		3,55
	01:00	9,73	6,64	3,09				1	1		2,92
	02:00	9,48	6,50	2,98				1	1		2,55
	03:00	9,36	6,50	2,86				1	1		2,48
	04:00	9,25	6,84	2,41				1	1		2,43
	05:00	9,49	6,82	2,67				1	1		2,68
	06:00	10,00	6,75	3,25				1	1		3,13
	07:00	11,66	7,62	4,04				1	1		3,89
	08:00	12,34	8,01	4,33				1	1		4,12
	09:00	12,59	8,01	4,58				1	1		4,18
	10:00	12,55	8,23	4,32				1	1		4,23
	11:00	12,15	8,16	3,99				1	1		4,10
	12:00	12,59	8,48	4,11				1	1		4,22
	13:00	13,07	8,48	4,59				1	1		4,37
	14:00	12,42	8,00	4,42				1	1		4,15
	15:00	12,41	8,05	4,37				1	1		4,12
	16:00	12,84	8,28	4,56				1	1		4,27
	17:00	13,69	9,00	4,69				1	1		4,34
	18:00	14,48	10,16	4,32					1	1	4,61
	19:00	15,66	10,74	4,92					1	1	5,32
	20:00	16,85	12,89	3,97					1	1	5,67
	21:00	15,93	13,73	2,21			1		1	1	2,29
	22:00	14,14	12,25	1,89			1	1	1		1,75
	23:00	12,58	10,49	2,09			1	1	1		1,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	11,08	7,33	3,75				1	1		3,59
	01:00	10,15	6,58	3,57				1	1		3,29
	02:00	9,84	6,68	3,16				1	1		2,96
	03:00	9,67	6,30	3,37				1	1		2,72
	04:00	9,42	6,43	2,98				1	1		2,50
	05:00	9,50	6,76	2,75				1	1		2,70
	06:00	9,83	6,62	3,21				1	1		3,04
	07:00	11,09	7,29	3,81				1	1		3,68
	08:00	12,59	8,60	3,98				1	1		4,18
	09:00	14,68	10,50	4,18					1	1	4,59
	10:00	15,64	11,50	4,13					1	1	5,32
	11:00	15,81	12,11	3,70					1	1	5,00
	12:00	14,51	11,74	2,76			1	1	1		3,52
	13:00	13,20	10,70	2,50			1	1	1		2,49
	14:00	12,84	10,64	2,20			1	1	1		2,10
	15:00	12,29	10,54	1,75			1	1	1		1,49
	16:00	12,66	10,68	1,98			1	1	1		1,77
	17:00	14,07	11,03	3,04			1	1	1		3,16
	18:00	15,22	11,90	3,32			1	1	1		4,45
	19:00	16,03	11,97	4,06			1	1	1		5,25
	20:00	17,08	13,69	3,40			1	1	1		5,89
	21:00	16,37	14,93	1,44			1	1	1		5,63
	22:00	14,57	13,31	1,26			1	1	1		4,12
	23:00	12,77	12,43	0,34			1	1	1		2,61

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	11,28	10,98	0,30			1		1		1,24
	01:00	10,18	9,01	1,17			1		1		2,57
	02:00	9,72	7,97	1,75			1		1		2,32
	03:00	9,50	7,65	1,86			1		1		2,06
	04:00	9,49	7,86	1,63			1		1		2,08
	05:00	9,75	7,85	1,90			1		1		2,32
	06:00	10,61	7,96	2,66			1		1		3,01
	07:00	12,51	9,10	3,41			1		1		4,21
	08:00	13,53	9,38	4,15			1		1		4,55
	09:00	14,32	9,64	4,68			1		1		4,80
	10:00	13,96	9,25	4,70			1		1		4,66
	11:00	13,05	8,80	4,25			1		1		4,35
	12:00	12,86	8,41	4,45			1		1		4,27
	13:00	12,26	7,95	4,31			1		1		4,08
	14:00	11,51	7,57	3,94			1		1		3,61
	15:00	10,44	7,48	2,96			1		1		2,51
	16:00	10,56	7,47	3,09			1		1		2,62
	17:00	11,91	7,64	4,27			1		1		3,80
	18:00	13,63	8,70	4,93			1		1		4,52
	19:00	15,10	9,98	5,13			1		1		5,05
	20:00	16,48	10,96	5,52		1		1	1		5,47
	21:00	16,14	10,71	5,43		1		1	1		5,14
	22:00	14,50	10,57	3,93		1		1	1		3,63
	23:00	12,68	9,20	3,48		1		1	1		3,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 3 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	11,23	7,01	4,22				1	1		3,80
	01:00	10,42	6,47	3,95				1	1		3,48
	02:00	10,10	6,32	3,78				1	1		3,19
	03:00	9,80	6,32	3,48				1	1		2,93
	04:00	9,65	6,35	3,30				1	1		2,71
	05:00	9,81	6,34	3,47				1	1		2,99
	06:00	10,24	6,43	3,81				1	1		3,24
	07:00	11,29	7,02	4,27				1	1		3,74
	08:00	11,81	7,35	4,46				1	1		3,91
	09:00	12,33	7,75	4,58				1	1		4,10
	10:00	12,14	7,85	4,30				1	1		4,06
	11:00	11,67	7,68	3,99				1	1		3,91
	12:00	11,63	7,81	3,82				1	1		3,92
	13:00	11,78	8,44	3,35				1	1		3,99
	14:00	11,32	7,89	3,43				1	1		3,83
	15:00	10,59	7,07	3,52				1	1		3,58
	16:00	10,64	7,06	3,58				1	1		3,57
	17:00	11,44	7,44	4,00				1	1		3,81
	18:00	12,70	8,28	4,43				1	1		4,22
	19:00	13,79	8,95	4,84			1		1		4,66
	20:00	15,55	10,16	5,39			1		1		5,27
	21:00	15,08	9,81	5,27			1	1			5,15
	22:00	13,38	8,74	4,64			1	1			4,57
	23:00	12,13	8,37	3,76			1	1			4,18

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 4 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	10,78	8,02	2,76			1	1			3,24
	01:00	9,90	7,47	2,43			1	1			2,34
	02:00	9,39	7,27	2,12			1	1			1,91
	03:00	9,22	7,26	1,96			1	1			1,67
	04:00	9,05	7,26	1,80			1	1			1,49
	05:00	9,12	7,68	1,44			1	1			1,60
	06:00	9,27	7,85	1,43			1	1			1,80
	07:00	9,97	8,10	1,87			1	1			2,52
	08:00	10,56	8,37	2,19			1	1			3,03
	09:00	11,07	9,12	1,94			1	1			3,61
	10:00	11,23	9,93	1,29			1	1			3,84
	11:00	11,50	10,50	1,00			1	1			4,00
	12:00	11,44	10,66	0,78			1	1			3,99
	13:00	11,24	10,64	0,60			1	1			3,88
	14:00	10,40	9,85	0,55			1	1			3,10
	15:00	9,59	9,29	0,30			1	1			2,25
	16:00	9,65	9,62	0,03			1	1			2,33
	17:00	10,52	10,52	0,00			1	1			3,20
	18:00	11,99	11,99	0,00		1	1	1			1,26
	19:00	12,97	12,97	0,00		1	1	1			1,52
	20:00	14,74	14,74	0,00		1	1	1			3,28
	21:00	14,64	14,64	0,00		1	1	1			3,26
	22:00	13,22	13,22	0,00		1	1	1			1,85
	23:00	11,61	11,60	0,02		1	1	1			2,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	10,33	10,30	0,03		1		1			3,06
	01:00	9,72	9,64	0,09		1		1			2,43
	02:00	9,30	9,01	0,29		1		1			2,00
	03:00	9,13	8,93	0,20		1		1			1,83
	04:00	9,21	8,92	0,30		1		1			1,88
	05:00	9,37	9,00	0,37		1		1			2,06
	06:00	9,93	9,53	0,41		1		1			2,59
	07:00	11,37	10,87	0,50	1	1					3,35
	08:00	11,81	11,05	0,77	1	1					3,45
	09:00	11,74	10,87	0,87	1	1					3,19
	10:00	11,25	10,25	0,99		1	1				2,86
	11:00	11,03	9,88	1,15		1	1				2,61
	12:00	11,31	10,08	1,24		1	1				2,88
	13:00	11,85	10,61	1,25			1		1		3,74
	14:00	11,37	10,30	1,07			1		1		3,89
	15:00	11,54	10,55	0,99			1		1		4,00
	16:00	11,13	10,39	0,74			1		1		3,74
	17:00	12,18	11,40	0,78			1		1		4,07
	18:00	13,46	12,72	0,74			1	1	1		2,96
	19:00	14,56	13,42	1,14			1	1	1		4,01
	20:00	15,83	15,07	0,76			1	1	1		5,26
	21:00	15,16	14,46	0,69			1	1	1		4,67
	22:00	13,43	12,70	0,73			1	1	1		2,94
	23:00	11,94	11,25	0,69			1	1	1		2,46

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 6 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	10,36	9,36	1,00			1		1		2,53
	01:00	9,64	8,39	1,25			1		1		2,11
	02:00	9,39	8,29	1,10			1		1		1,84
	03:00	9,15	8,30	0,86			1		1		1,66
	04:00	9,19	8,14	1,05			1		1		1,65
	05:00	9,22	8,10	1,12			1		1		1,62
	06:00	9,91	8,95	0,96			1		1		2,35
	07:00	11,43	10,49	0,94		1	1				3,32
	08:00	11,97	10,72	1,24		1	1				3,47
	09:00	12,05	10,62	1,43		1	1				3,55
	10:00	11,73	10,02	1,71		1	1				3,23
	11:00	11,38	9,24	2,14		1	1				2,83
	12:00	11,70	9,86	1,84		1	1				3,15
	13:00	11,66	9,62	2,04		1	1				3,12
	14:00	11,28	9,36	1,92		1	1				3,19
	15:00	10,44	8,14	2,30			1		1		2,91
	16:00	10,42	7,81	2,61			1		1		2,88
	17:00	11,14	8,58	2,56			1		1		3,56
	18:00	12,73	10,59	2,14			1		1		4,36
	19:00	14,02	11,71	2,30		1	1		1		4,66
	20:00	15,79	13,79	2,00		1	1		1		5,02
	21:00	14,97	13,08	1,89		1	1		1		3,35
	22:00	13,30	11,18	2,13		1	1		1		2,60
	23:00	11,66	9,01	2,64			1		1		3,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Πυθαγόρειο παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	10,47	7,92	2,55			1		1		2,92
	01:00	9,75	7,68	2,07			1		1		2,18
	02:00	9,33	7,43	1,90			1		1		1,64
	03:00	9,19	7,58	1,61			1		1		1,51
	04:00	9,05	7,58	1,47			1		1		1,36
	05:00	9,32	7,63	1,69			1		1		1,69
	06:00	8,91	7,85	1,06		1	1		1		1,26
	07:00	11,05	8,43	2,61		1	1				2,86
	08:00	12,13	8,24	3,89			1		1		4,05
	09:00	13,15	9,33	3,82			1		1		4,45
	10:00	13,66	9,56	4,10			1		1		4,61
	11:00	13,88	9,84	4,04			1		1		4,68
	12:00	14,13	10,12	4,00			1		1		4,80
	13:00	13,89	9,71	4,18			1		1		4,70
	14:00	13,47	9,09	4,38			1		1		4,56
	15:00	12,73	9,31	3,43			1		1		4,33
	16:00	12,21	8,32	3,90			1		1		4,13
	17:00	12,82	9,75	3,08			1		1		4,35
	18:00	13,75	9,76	3,99			1		1		4,64
	19:00	14,52	10,52	4,00		1	1				4,87
	20:00	15,84	12,60	3,23		1	1				5,39
	21:00	15,16	11,95	3,20		1	1				5,19
	22:00	13,41	9,72	3,69		1	1				4,47
	23:00	11,79	8,84	2,95			1		1		4,02

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 06:00 με 06:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	10,54	8,52	2,02			1		1		3,12
	01:00	9,78	8,96	0,82			1		1		2,42
	02:00	9,43	7,84	1,58			1		1		1,91
	03:00	9,38	8,39	0,99			1		1		1,97
	04:00	9,22	7,85	1,37			1		1		1,76
	05:00	9,34	7,60	1,73			1		1		1,81
	06:00	10,07	8,35	1,73			1		1		2,56
	07:00	11,32	9,39	1,93			1		1		3,71
	08:00	12,10	10,43	1,67			1		1		4,18
	09:00	12,43	9,42	3,01			1		1		4,26
	10:00	12,16	8,68	3,48			1		1		4,13
	11:00	11,58	8,11	3,47			1		1		3,90
	12:00	11,94	8,46	3,47			1		1		4,05
	13:00	12,11	8,75	3,35			1		1		4,10
	14:00	11,66	8,81	2,85			1		1		3,93
	15:00	10,45	7,80	2,65			1		1		2,87
	16:00	10,46	8,19	2,27			1		1		2,90
	17:00	11,49	9,99	1,50			1		1		3,51
	18:00	13,21	11,20	2,01			1	1	1		2,54
	19:00	14,04	12,36	1,69			1	1	1		3,40
	20:00	15,67	13,98	1,68			1	1	1		5,06
	21:00	15,25	13,63	1,63			1	1	1		4,69
	22:00	13,61	11,70	1,91			1	1	1		3,03
	23:00	11,89	10,52	1,37			1	1	1		2,39

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	10,44	9,11	1,32			1		1		2,98
	01:00	9,78	8,05	1,73			1		1		2,24
	02:00	9,37	8,06	1,31			1		1		1,90
	03:00	9,29	8,02	1,27			1		1		1,74
	04:00	9,31	8,17	1,14			1		1		1,83
	05:00	9,32	7,78	1,54			1		1		1,81
	06:00	9,97	9,08	0,89			1		1		2,54
	07:00	11,18	10,41	0,77			1		1		3,69
	08:00	11,82	9,76	2,06			1		1		4,04
	09:00	12,27	10,18	2,09					1	1	3,02
	10:00	12,35	11,12	1,23					1	1	2,88
	11:00	12,47	11,22	1,25					1	1	3,00
	12:00	12,41	10,16	2,25					1	1	2,85
	13:00	12,61	10,41	2,19					1	1	3,06
	14:00	12,37	10,69	1,69					1	1	2,88
	15:00	11,64	10,01	1,63					1	1	2,13
	16:00	11,78	10,00	1,78					1	1	2,22
	17:00	12,25	10,53	1,72					1	1	2,73
	18:00	13,69	11,48	2,22					1	1	4,13
	19:00	14,44	11,48	2,95					1	1	4,79
	20:00	15,77	13,28	2,49					1	1	5,43
	21:00	15,34	11,99	3,35					1	1	5,27
	22:00	13,80	10,60	3,20					1	1	4,21
	23:00	12,40	9,94	2,45					1	1	2,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 10 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	11,02	8,33	2,69			1		1		3,36
	01:00	10,31	8,01	2,31			1		1		2,58
	02:00	9,92	7,73	2,20			1		1		2,21
	03:00	9,56	7,92	1,64			1		1		2,06
	04:00	9,57	9,27	0,30			1		1		2,27
	05:00	9,48	7,78	1,71			1		1		1,85
	06:00	9,96	9,16	0,80			1		1		2,54
	07:00	10,88	10,71	0,16			1		1		3,50
	08:00	12,44	11,69	0,75			1	1	1		2,87
	09:00	13,76	12,97	0,78			1	1	1		3,19
	10:00	13,84	11,99	1,85			1	1	1		3,15
	11:00	13,40	12,03	1,37			1	1	1		2,81
	12:00	13,09	12,16	0,93			1	1	1		2,59
	13:00	13,12	12,69	0,42			1	1	1		2,69
	14:00	12,82	12,21	0,61			1	1	1		2,37
	15:00	11,91	11,22	0,68			1	1	1		1,44
	16:00	11,84	11,49	0,34			1	1	1		1,40
	17:00	12,52	12,36	0,16			1	1	1		2,06
	18:00	13,79	13,61	0,18			1	1	1		3,30
	19:00	14,49	13,89	0,60			1	1	1		3,97
	20:00	15,61	14,71	0,90			1	1	1		5,07
	21:00	15,08	14,59	0,49			1	1	1		4,62
	22:00	13,52	11,94	1,57			1	1	1		3,04
	23:00	12,20	10,32	1,88			1	1	1		2,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 23:00 με 23:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 11 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	11,01	8,83	2,18				1	1		2,60
	01:00	10,33	7,45	2,87				1	1		3,57
	02:00	9,88	6,96	2,92				1	1		3,17
	03:00	9,58	6,31	3,28				1	1		2,84
	04:00	9,51	6,32	3,19				1	1		2,69
	05:00	9,38	6,36	3,02				1	1		2,51
	06:00	9,55	6,43	3,12				1	1		2,58
	07:00	10,36	6,81	3,55				1	1		3,31
	08:00	11,13	7,07	4,06				1	1		3,67
	09:00	11,56	7,52	4,05				1	1		3,83
	10:00	11,71	7,49	4,23				1	1		3,88
	11:00	11,63	7,38	4,25				1	1		3,86
	12:00	11,84	7,73	4,12				1	1		3,98
	13:00	11,71	7,54	4,17				1	1		3,92
	14:00	10,71	6,90	3,81				1	1		3,56
	15:00	9,97	6,60	3,37				1	1		3,09
	16:00	9,94	6,60	3,34				1	1		3,10
	17:00	11,07	7,16	3,92				1	1		3,64
	18:00	12,49	8,09	4,40				1	1		4,15
	19:00	13,61	9,85	3,76			1	1	1		3,51
	20:00	14,87	10,60	4,27			1	1	1		4,01
	21:00	14,73	10,53	4,20			1	1	1		3,96
	22:00	13,23	10,36	2,88			1	1	1		2,51
	23:00	11,61	7,93	3,68			1		1		3,45

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	10,36	7,46	2,90			1		1		2,59
	01:00	9,61	7,29	2,32			1		1		1,84
	02:00	9,32	7,34	1,98			1		1		1,62
	03:00	9,20	7,31	1,88			1		1		1,43
	04:00	9,41	6,49	2,92				1	1		2,73
	05:00	9,62	6,89	2,73				1	1		2,98
	06:00	10,18	7,73	2,45				1	1		3,44
	07:00	11,59	8,33	3,25				1	1		3,94
	08:00	12,35	8,85	3,50				1	1		4,21
	09:00	12,63	9,78	2,86			1		1		4,28
	10:00	11,86	9,53	2,32			1		1		4,10
	11:00	11,57	9,68	1,89			1		1		4,00
	12:00	11,65	9,83	1,83			1		1		4,03
	13:00	11,72	10,01	1,71			1		1		4,04
	14:00	11,44	9,66	1,77			1		1		3,93
	15:00	10,61	9,03	1,58			1		1		3,23
	16:00	10,60	9,61	0,99			1		1		3,21
	17:00	11,61	10,86	0,75			1	1	1		2,62
	18:00	13,20	11,44	1,77			1	1	1		2,63
	19:00	14,40	12,06	2,35			1	1	1		3,79
	20:00	15,47	14,22	1,25			1	1	1		4,97
	21:00	15,25	14,07	1,18			1	1	1		4,80
	22:00	13,59	12,38	1,21			1	1	1		3,16
	23:00	11,74	10,50	1,24			1	1	1		1,22

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 13 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	10,70	8,58	2,12				1	1		2,56
	01:00	9,93	7,47	2,46				1	1		3,24
	02:00	9,62	6,94	2,68				1	1		3,15
	03:00	9,40	6,74	2,66				1	1		2,91
	04:00	9,42	6,76	2,66				1	1		2,95
	05:00	9,68	6,75	2,93				1	1		3,18
	06:00	10,15	6,59	3,55				1	1		3,39
	07:00	11,84	7,98	3,86				1	1		4,00
	08:00	12,42	8,37	4,04				1	1		4,20
	09:00	12,60	8,68	3,92				1	1		4,26
	10:00	12,06	8,16	3,91				1	1		4,10
	11:00	11,74	8,02	3,73				1	1		3,97
	12:00	12,18	8,17	4,01				1	1		4,12
	13:00	12,06	8,28	3,77				1	1		4,10
	14:00	11,65	7,76	3,90		1			1		3,85
	15:00	10,59	7,29	3,30		1			1		2,89
	16:00	10,64	7,41	3,23		1			1		2,91
	17:00	11,47	7,73	3,74		1			1		3,71
	18:00	12,91	8,42	4,49		1			1		4,34
	19:00	14,10	9,21	4,89		1			1		4,74
	20:00	15,51	9,86	5,65		1			1		5,59
	21:00	15,33	9,55	5,78		1			1		5,70
	22:00	13,32	8,60	4,72		1			1		4,49
	23:00	11,80	7,69	4,11		1			1		3,92

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ Τα ΑΠ Μαραθόκαμπος, Πυθαγόρειο και Πυθαγόρειο 2 από τις 23:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	10,62	7,59	3,03		1			1		3,00
	01:00	9,79	7,56	2,23	1				1		2,13
	02:00	9,46	7,53	1,93	1				1		1,69
	03:00	9,31	7,49	1,82	1				1		1,62
	04:00	9,37	7,53	1,84	1				1		1,58
	05:00	9,56	7,57	1,99	1				1		1,73
	06:00	10,18	7,53	2,65	1				1		2,36
	07:00	11,60	7,81	3,79	1				1		3,65
	08:00	12,31	8,02	4,30	1				1		4,10
	09:00	12,40	8,38	4,02				1	1		4,02
	10:00	12,03	7,95	4,09				1	1		4,01
	11:00	11,90	7,79	4,11				1	1		3,97
	12:00	11,65	7,61	4,04				1	1		3,87
	13:00	11,47	7,42	4,05				1	1		3,81
	14:00	11,38	7,31	4,07				1	1		3,78
	15:00	10,33	6,62	3,72				1	1		3,39
	16:00	10,28	6,70	3,58				1	1		3,35
	17:00	11,30	7,52	3,78				1	1		3,73
	18:00	13,00	8,73	4,27	1				1		4,23
	19:00	14,31	9,94	4,37	1				1		4,79
	20:00	15,98	11,25	4,73	1			1	1		5,04
	21:00	15,73	11,37	4,36	1			1	1		4,92
	22:00	13,76	10,89	2,87	1			1	1		3,17
	23:00	12,01	9,74	2,27	1			1	1		2,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΟΣ, ΠΥΘΑΡΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 έως τις 00:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	10,73	9,07	1,66				1	1		2,43
	01:00	10,02	8,08	1,95				1	1		3,44
	02:00	9,60	7,58	2,02				1	1		3,11
	03:00	9,43	6,81	2,61				1	1		2,86
	04:00	9,41	6,65	2,76				1	1		2,83
	05:00	9,70	6,62	3,08				1	1		3,10
	06:00	10,31	6,97	3,34				1	1		3,48
	07:00	11,76	8,07	3,69				1	1		3,95
	08:00	12,29	9,00	3,30	1				1		3,95
	09:00	12,34	9,27	3,07	1				1		4,19
	10:00	11,61	9,55	2,06	1				1		3,93
	11:00	11,37	9,58	1,78	1				1		3,83
	12:00	11,64	10,43	1,21	1				1		4,02
	13:00	11,59	10,16	1,43	1				1		4,00
	14:00	11,16	10,15	1,01	1				1		3,77
	15:00	10,41	9,86	0,54	1				1		3,10
	16:00	10,33	9,93	0,40	1				1		2,98
	17:00	11,57	11,39	0,18	1	1			1		1,57
	18:00	13,12	13,07	0,05	1	1			1		1,66
	19:00	14,34	14,28	0,06	1	1			1		2,89
	20:00	15,76	15,72	0,04	1	1			1		4,31
	21:00	15,58	15,47	0,11	1	1			1		4,14
	22:00	13,66	13,35	0,31	1	1			1		2,24
	23:00	11,94	11,57	0,36	1	1			1		0,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	10,65	9,75	0,90		1			1		1,78
	01:00	9,82	8,37	1,45		1			1		2,40
	02:00	9,35	7,85	1,50		1			1		1,91
	03:00	9,25	8,77	0,48		1			1		1,93
	04:00	9,33	7,91	1,42		1			1		1,91
	05:00	9,50	7,60	1,90		1			1		1,90
	06:00	9,99	7,69	2,30		1			1		2,19
	07:00	11,32	7,90	3,42		1			1		3,43
	08:00	12,43	8,70	3,73		1			1		4,13
	09:00	12,37	8,64	3,73		1			1		4,12
	10:00	12,42	8,35	4,08		1			1		4,12
	11:00	12,26	7,78	4,48		1			1		4,07
	12:00	11,79	8,64	3,15	1	1			1		2,59
	13:00	12,57	11,84	0,73		1		1	1		1,40
	14:00	11,69	11,55	0,14		1		1	1		1,29
	15:00	11,12	11,06	0,07		1		1	1		0,69
	16:00	10,44	10,37	0,07		1		1	1		0,25
	17:00	11,97	10,59	1,39		1		1	1		1,05
	18:00	13,26	10,59	2,67		1		1	1		2,22
	19:00	13,93	10,53	3,40		1		1	1		2,89
	20:00	15,72	11,11	4,61		1		1	1		4,68
	21:00	15,28	11,18	4,11		1		1	1		4,29
	22:00	13,56	10,53	3,03		1		1	1		2,60
	23:00	11,98	8,48	3,49				1	1		3,05

Μερική διακοπή στις 12:30 και στις 13:00, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:00 με 17:00. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 17 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	10,82	6,70	4,11				1	1		3,58
	01:00	10,21	6,36	3,85				1	1		3,30
	02:00	9,77	6,34	3,43				1	1		2,85
	03:00	9,51	6,35	3,16				1	1		2,59
	04:00	9,56	6,35	3,21				1	1		2,63
	05:00	9,75	6,33	3,42				1	1		2,83
	06:00	9,96	6,42	3,54				1	1		3,03
	07:00	11,30	7,20	4,10				1	1		3,73
	08:00	12,96	8,35	4,61				1	1		4,34
	09:00	14,12	9,59	4,53		1			1		4,74
	10:00	14,65	10,14	4,51		1			1		4,98
	11:00	15,39	10,82	4,57		1			1		5,25
	12:00	15,87	12,43	3,44	1	1			1		4,15
	13:00	15,93	13,12	2,81		1		1	1		5,25
	14:00	14,91	12,36	2,55		1		1	1		4,33
	15:00	13,91	11,68	2,23		1		1	1		3,26
	16:00	13,42	11,87	1,54		1				1	2,76
	17:00	13,46	12,85	0,60		1				1	3,12
	18:00	14,46	13,87	0,59		1				1	4,11
	19:00	15,53	15,04	0,49		1		1		1	3,42
	20:00	16,78	16,34	0,44		1		1		1	3,24
	21:00	16,35	15,92	0,43		1		1		1	2,91
	22:00	14,57	14,25	0,32		1		1		1	1,48
	23:00	12,86	12,62	0,23	1	1		1			1,44

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 18 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	11,48	11,05	0,43		1		1			3,27
	01:00	10,59	10,32	0,27		1		1			3,28
	02:00	9,92	9,62	0,30		1		1			2,60
	03:00	9,59	9,19	0,40		1		1			2,23
	04:00	9,55	9,27	0,28		1		1			2,20
	05:00	9,51	9,18	0,34		1		1			2,18
	06:00	9,81	9,54	0,28		1		1			2,48
	07:00	10,76	10,71	0,04		1		1			3,45
	08:00	11,81	11,73	0,09	1	1					3,47
	09:00	12,97	12,95	0,02	1	1					4,51
	10:00	12,71	12,52	0,20	1	1					4,37
	11:00	13,07	12,42	0,65	1	1					4,49
	12:00	13,26	12,55	0,71	1	1					4,58
	13:00	12,88	12,40	0,48	1	1					4,46
	14:00	11,94	10,94	1,00	1	1					3,59
	15:00	10,82	9,55	1,27	1	1					2,32
	16:00	10,23	9,35	0,88	1	1					1,79
	17:00	10,97	9,54	1,43	1	1					2,51
	18:00	12,48	10,34	2,14	1	1					3,89
	19:00	13,82	11,88	1,94	1	1					4,41
	20:00	15,27	13,13	2,14	1	1			1		3,57
	21:00	15,58	13,35	2,22	1	1			1		4,02
	22:00	13,81	12,32	1,50	1	1			1		2,28
	23:00	12,18	11,19	0,99	1	1			1		2,77

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	10,77	10,20	0,58		1			1		2,49
	01:00	10,02	9,76	0,26		1			1		2,73
	02:00	9,62	9,11	0,51		1			1		2,31
	03:00	9,33	8,69	0,64		1			1		2,03
	04:00	9,43	9,18	0,25		1			1		2,00
	05:00	9,63	9,05	0,57	1				1		2,28
	06:00	10,32	8,53	1,79	1				1		2,85
	07:00	11,68	9,28	2,39	1				1		3,94
	08:00	12,99	11,22	1,78	1			1	1		2,81
	09:00	13,14	11,44	1,70	1			1	1		2,57
	10:00	12,76	11,33	1,43	1			1	1		2,22
	11:00	12,15	10,76	1,39	1			1	1		1,57
	12:00	12,60	11,74	0,86	1			1	1		2,08
	13:00	12,91	12,16	0,75	1			1	1		2,41
	14:00	12,22	11,35	0,87	1			1	1		1,72
	15:00	11,41	10,58	0,83	1			1	1		1,70
	16:00	11,24	10,02	1,21	1				1		3,79
	17:00	11,79	10,54	1,25	1				1		4,08
	18:00	13,41	12,52	0,88	1	1			1		2,16
	19:00	14,47	13,67	0,80	1	1			1		3,03
	20:00	16,01	15,21	0,80	1	1			1		4,55
	21:00	16,03	15,65	0,38	1	1			1		4,67
	22:00	13,97	13,83	0,13	1	1			1		2,59
	23:00	12,25	12,13	0,12	1	1			1		0,88

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	10,83	10,70	0,12		1			1		3,29
	01:00	10,09	9,97	0,12		1			1		2,81
	02:00	9,67	9,59	0,07		1			1		2,37
	03:00	9,44	9,35	0,09		1			1		2,15
	04:00	9,51	9,32	0,19		1			1		2,20
	05:00	9,55	9,23	0,31		1			1		2,23
	06:00	10,43	10,11	0,32		1			1		2,29
	07:00	12,21	11,93	0,28		1		1	1		1,74
	08:00	13,40	13,09	0,32		1		1	1		2,26
	09:00	13,79	13,56	0,23				1	1	1	1,35
	10:00	13,26	13,03	0,22				1	1	1	0,81
	11:00	12,84	12,53	0,31				1	1	1	1,40
	12:00	12,83	12,21	0,62					1	1	3,45
	13:00	13,17	12,54	0,63					1	1	3,82
	14:00	12,53	11,84	0,69					1	1	3,19
	15:00	11,66	11,03	0,63					1	1	2,32
	16:00	11,46	10,72	0,74					1	1	2,08
	17:00	12,41	11,35	1,05					1	1	3,00
	18:00	13,80	12,30	1,50					1	1	4,43
	19:00	14,74	12,96	1,79		1				1	4,06
	20:00	15,94	12,91	3,02		1				1	5,37
	21:00	16,03	12,06	3,96		1				1	5,46
	22:00	14,33	10,62	3,71					1	1	4,54
	23:00	12,50	9,56	2,94					1	1	3,01

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	11,20	7,98	3,22				1	1		3,21
	01:00	10,21	7,01	3,20				1	1		3,51
	02:00	9,85	6,78	3,06				1	1		3,34
	03:00	9,63	6,38	3,25				1	1		3,10
	04:00	9,74	6,98	2,75				1	1		3,26
	05:00	9,95	7,00	2,96				1	1		3,38
	06:00	10,61	7,89	2,73				1	1		3,67
	07:00	11,96	10,00	1,96					1	1	3,66
	08:00	12,67	12,26	0,41					1	1	3,33
	09:00	13,01	12,59	0,42					1	1	3,69
	10:00	12,59	12,14	0,45					1	1	3,29
	11:00	12,80	12,43	0,37					1	1	3,47
	12:00	12,75	12,29	0,46					1	1	3,41
	13:00	12,97	12,57	0,41					1	1	3,63
	14:00	12,59	12,12	0,47					1	1	3,25
	15:00	11,77	11,31	0,47					1	1	2,47
	16:00	11,79	11,29	0,50					1	1	2,44
	17:00	12,67	12,04	0,63					1	1	3,30
	18:00	14,07	13,30	0,77				1	1	1	3,09
	19:00	14,91	13,98	0,93				1	1	1	2,38
	20:00	16,25	14,76	1,49				1	1	1	3,67
	21:00	16,29	14,53	1,76				1	1	1	3,80
	22:00	14,38	12,97	1,42			1	1	1		2,84
	23:00	12,61	11,00	1,61			1	1	1		2,13

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	11,21	9,40	1,81				1	1		2,63
	01:00	10,21	8,68	1,53				1	1		3,54
	02:00	9,90	9,22	0,68				1	1		3,44
	03:00	9,74	9,31	0,43			1		1		2,69
	04:00	9,63	9,36	0,27			1		1		2,32
	05:00	9,75	9,55	0,20			1		1		2,45
	06:00	10,66	10,65	0,01			1		1		2,66
	07:00	12,48	12,48	0,00					1	1	3,13
	08:00	13,30	13,30	0,00					1	1	3,94
	09:00	13,66	13,66	0,00					1	1	3,94
	10:00	13,48	13,48	0,00			1			1	3,20
	11:00	13,21	13,21	0,00			1			1	2,92
	12:00	13,66	13,50	0,16			1			1	3,31
	13:00	13,64	13,39	0,26			1			1	3,32
	14:00	12,94	12,61	0,33			1			1	2,65
	15:00	12,21	11,36	0,84			1			1	1,87
	16:00	12,15	11,12	1,03			1			1	1,76
	17:00	12,98	11,83	1,15			1			1	2,56
	18:00	14,42	13,46	0,96			1			1	4,01
	19:00	15,39	15,06	0,32			1			1	4,32
	20:00	16,56	15,93	0,64			1		1	1	3,08
	21:00	16,46	15,83	0,62			1		1	1	3,04
	22:00	14,64	13,93	0,71			1		1	1	1,36
	23:00	12,64	12,11	0,53			1		1		1,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	11,25	10,49	0,77			1		1		3,80
	01:00	10,48	9,72	0,76			1		1		3,12
	02:00	10,08	8,91	1,17			1		1		2,66
	03:00	9,98	9,43	0,55			1		1		2,60
	04:00	9,82	9,55	0,27			1		1		2,49
	05:00	10,06	9,78	0,28			1		1		2,74
	06:00	10,72	10,54	0,19			1		1		3,38
	07:00	12,33	11,98	0,35			1	1	1		2,36
	08:00	13,10	12,53	0,57			1	1	1		2,58
	09:00	13,44	12,74	0,70			1	1	1		2,93
	10:00	13,16	12,83	0,34			1	1	1		2,71
	11:00	13,31	12,86	0,45			1	1	1		2,82
	12:00	13,33	12,92	0,42			1	1	1		2,86
	13:00	13,63	13,32	0,31			1	1	1		3,17
	14:00	13,37	13,24	0,12			1	1	1		2,95
	15:00	12,70	12,65	0,05			1	1	1		2,27
	16:00	12,60	12,59	0,00			1	1	1		2,13
	17:00	13,43	13,43	0,00			1	1	1		2,95
	18:00	15,08	15,08	0,00			1	1	1		4,60
	19:00	15,52	15,51	0,02			1	1	1		3,92
	20:00	16,75	16,75	0,00		1	1		1		2,13
	21:00	16,38	16,38	0,01		1	1		1		3,51
	22:00	14,38	14,29	0,09		1	1		1		2,99
	23:00	12,95	12,94	0,00		1	1		1		1,57

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	11,60	11,53	0,07			1		1		1,02
	01:00	10,96	10,91	0,04			1		1		3,68
	02:00	10,44	10,42	0,02			1		1		3,15
	03:00	10,21	10,21	0,00			1		1		2,92
	04:00	10,05	10,05	0,00			1		1		2,75
	05:00	9,95	9,94	0,00			1		1		2,65
	06:00	10,41	10,30	0,11			1		1		3,07
	07:00	11,75	11,53	0,21			1	1	1		2,41
	08:00	12,89	12,58	0,31			1	1	1		2,39
	09:00	13,92	13,33	0,59			1	1	1		3,42
	10:00	14,11	13,37	0,74			1	1	1		3,61
	11:00	15,41	14,49	0,92			1	1	1		4,84
	12:00	15,34	14,07	1,27			1	1	1		4,83
	13:00	14,67	12,42	2,25			1	1	1		3,96
	14:00	14,34	11,85	2,49			1	1	1		3,69
	15:00	13,54	11,18	2,36			1	1	1		2,82
	16:00	13,62	11,36	2,27			1	1	1		2,93
	17:00	13,94	10,97	2,97			1	1	1		3,11
	18:00	15,42	12,02	3,40			1	1	1		4,61
	19:00	16,13	11,87	4,26			1	1	1		5,28
	20:00	16,52	12,09	4,43			1	1	1		5,51
	21:00	16,19	11,22	4,97			1	1	1		5,50
	22:00	14,66	10,28	4,38			1	1	1		4,94
	23:00	13,41	10,37	3,04			1	1	1		3,99

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	12,01	9,78	2,23			1		1		3,88
	01:00	11,23	8,80	2,44			1		1		3,66
	02:00	10,77	8,39	2,38			1		1		3,16
	03:00	10,48	7,97	2,50			1		1		2,85
	04:00	10,31	7,84	2,47			1		1		2,72
	05:00	10,29	7,71	2,58			1		1		2,70
	06:00	10,36	7,54	2,82			1		1		2,63
	07:00	11,29	7,79	3,50			1		1		3,52
	08:00	12,60	8,26	4,34			1		1		4,23
	09:00	13,73	9,06	4,67			1		1		4,63
	10:00	14,38	9,75	4,63			1		1		4,85
	11:00	16,42	11,60	4,83			1	1	1		5,58
	12:00	16,78	11,57	5,21			1	1	1		5,73
	13:00	16,80	12,46	4,35			1	1	1		5,81
	14:00	15,69	12,60	3,10			1	1	1		5,17
	15:00	14,26	13,47	0,79			1	1	1		3,80
	16:00	14,43	14,13	0,30			1	1	1		3,97
	17:00	14,61	13,64	0,97			1	1	1		4,12
	18:00	15,34	15,18	0,16			1	1	1		4,88
	19:00	15,63	14,84	0,80			1	1	1		5,16
	20:00	16,47	16,16	0,31		1	1		1		4,80
	21:00	15,92	13,30	2,62		1	1		1		4,37
	22:00	14,38	12,64	1,73		1	1		1		3,12
	23:00	12,96	11,24	1,72			1	1	1		2,44

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	11,74	10,69	1,04			1	1	1		1,10
	01:00	11,10	10,32	0,79			1		1		0,48
	02:00	10,49	7,71	2,77			1		1		2,98
	03:00	10,14	7,70	2,44			1		1		2,57
	04:00	9,97	7,70	2,26			1		1		2,35
	05:00	10,18	7,61	2,57			1		1		2,49
	06:00	11,15	7,57	3,58			1		1		3,22
	07:00	12,97	8,29	4,69			1		1		4,29
	08:00	14,47	9,19	5,29			1		1		4,82
	09:00	14,87	9,37	5,51			1		1		4,95
	10:00	14,45	9,03	5,42			1		1		4,82
	11:00	14,15	8,84	5,31			1		1		4,71
	12:00	13,74	8,60	5,14			1		1		4,57
	13:00	13,74	8,62	5,12			1		1		4,56
	14:00	13,03	8,17	4,87			1		1		4,33
	15:00	11,74	7,50	4,24			1		1		3,77
	16:00	11,40	7,35	4,05			1		1		3,41
	17:00	12,14	7,48	4,66			1		1		3,97
	18:00	13,65	8,59	5,06			1		1		4,52
	19:00	14,82	9,29	5,53			1		1		4,93
	20:00	16,00	10,32	5,68			1		1		5,29
	21:00	16,24	10,36	5,88		1	1				5,45
	22:00	14,47	9,33	5,14		1	1				4,83
	23:00	12,69	8,14	4,55			1		1		4,27

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη, 27 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	11,36	7,45	3,91			1	1	1		12,80	4,08	3,58	37%	994
	01:00	10,51	6,59	3,92				1	1		5,41	3,97	3,44	55%	799
	02:00	10,22	6,54	3,68				1	1		5,46	3,69	3,33	55%	794
	03:00	9,96	6,64	3,32				1	1		5,36	3,36	3,12	55%	804
	04:00	10,01	6,85	3,16				1	1		5,15	3,44	3,22	57%	826
	05:00	10,03	6,93	3,11				1	1		5,07	3,48	3,29	58%	834
	06:00	10,91	7,51	3,40				1	1		4,49	4,06	3,59	63%	896
	07:00	12,68	8,64	4,04			1	1	1		11,61	4,65	4,16	43%	1.689
	08:00	13,34	8,73	4,62			1		1		5,52	4,96	4,47	61%	1.090
	09:00	13,51	9,20	4,32			1		1		5,05	4,96	4,54	65%	1.142
	10:00	13,34	9,20	4,14			1		1		5,05	4,77	4,52	65%	1.142
	11:00	13,01	9,17	3,84			1		1		5,08	4,62	4,43	64%	1.139
	12:00	13,31	9,29	4,02			1		1		4,96	4,71	4,51	65%	1.152
	13:00	13,29	9,76	3,53			1		1		4,49	4,73	4,53	69%	1.206
	14:00	12,62	9,58	3,04			1		1		4,67	4,52	4,33	67%	1.185
	15:00	11,68	9,08	2,60			1		1		5,17	4,16	3,99	64%	1.129
	16:00	11,70	8,75	2,95			1		1		5,50	4,17	3,99	61%	1.092
	17:00	12,59	9,25	3,34			1		1		5,00	4,47	4,28	65%	1.148
	18:00	14,04	9,63	4,41			1		1		4,62	4,96	4,76	68%	1.191
	19:00	15,17	10,02	5,16			1		1		4,23	5,43	5,14	70%	1.235
	20:00	16,36	11,64	4,72			1	1	1		8,61	5,81	5,58	57%	2.011
	21:00	16,56	12,06	4,50			1	1	1		8,19	5,87	5,58	60%	1.492
	22:00	14,64	11,27	3,37			1	1	1		8,98	4,19	3,86	56%	1.407
	23:00	12,94	10,37	2,57			1	1	1		9,88	2,77	2,65	51%	1.311
		303,79 MWh											ΑΩΛ: 12,09	27.708 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Κατά το διάστημα 23:05 - 23:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	11,44	9,42	2,02			1		1		3,22
	01:00	10,57	9,03	1,54			1		1		3,22
	02:00	10,18	8,58	1,60			1		1		2,82
	03:00	10,00	8,63	1,36			1		1		2,70
	04:00	9,96	8,59	1,37			1		1		2,65
	05:00	10,00	8,42	1,59			1		1		2,67
	06:00	10,56	9,48	1,08			1		1		3,21
	07:00	12,34	11,55	0,78		1			1		2,39
	08:00	13,19	12,56	0,63		1		1	1		2,71
	09:00	13,82	13,28	0,54		1		1	1		3,32
	10:00	13,61	13,07	0,55		1		1	1		3,14
	11:00	13,54	13,09	0,45		1		1	1		3,11
	12:00	13,24	12,26	0,98		1		1	1		2,73
	13:00	12,92	11,98	0,94		1		1	1		2,44
	14:00	13,14	12,33	0,82		1		1	1		2,31
	15:00	12,36	11,64	0,72		1		1	1		1,22
	16:00	12,19	11,32	0,87		1		1	1		1,50
	17:00	13,10	11,65	1,45		1		1	1		2,37
	18:00	14,71	13,01	1,70		1		1	1		4,06
	19:00	15,56	13,26	2,30		1		1	1		4,92
	20:00	16,55	14,32	2,22		1		1	1		5,66
	21:00	16,64	14,70	1,93		1		1	1		5,79
	22:00	14,84	12,53	2,32		1		1	1		4,29
	23:00	13,15	11,25	1,90		1		1	1		2,38

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	11,56	8,33	3,22				1	1		3,43
	01:00	10,80	7,93	2,88				1	1		3,63
	02:00	10,33	7,28	3,05				1	1		3,47
	03:00	10,20	7,45	2,74				1	1		3,42
	04:00	10,06	8,15	1,91				1	1		3,44
	05:00	10,14	8,76	1,38				1	1		3,50
	06:00	11,00	10,16	0,84		1		1	1		1,56
	07:00	12,60	11,11	1,49		1		1	1		1,93
	08:00	13,31	12,12	1,19		1		1	1		2,76
	09:00	13,67	12,18	1,49		1		1	1		3,09
	10:00	13,35	11,60	1,75		1		1	1		2,78
	11:00	13,28	11,19	2,09		1			1		2,70
	12:00	13,52	11,35	2,17		1			1		4,28
	13:00	13,70	11,74	1,96		1			1		4,27
	14:00	13,30	11,34	1,96			1	1	1		2,42
	15:00	12,41	10,69	1,71			1	1	1		1,51
	16:00	12,35	10,55	1,81			1	1	1		1,39
	17:00	13,28	10,60	2,68			1	1	1		2,28
	18:00	14,79	11,09	3,70			1	1	1		3,83
	19:00	15,76	11,54	4,22			1	1	1		4,97
	20:00	16,90	12,72	4,18			1	1	1		5,81
	21:00	16,66	13,13	3,53			1	1	1		5,75
	22:00	14,92	12,48	2,44			1	1	1		4,41
	23:00	13,14	11,23	1,90			1	1	1		2,82

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	11,62	9,88	1,73			1		1		4,01
	01:00	10,81	9,78	1,03			1		1		3,49
	02:00	10,39	9,15	1,23			1		1		3,05
	03:00	10,04	8,73	1,31			1		1		2,68
	04:00	10,14	8,76	1,39			1		1		2,78
	05:00	10,23	8,19	2,03			1		1		2,82
	06:00	10,95	8,85	2,10			1		1		3,50
	07:00	12,68	10,01	2,66			1		1		4,36
	08:00	13,70	10,98	2,72			1		1		4,40
	09:00	14,37	11,93	2,44					1	1	4,86
	10:00	13,90	12,39	1,50					1	1	4,48
	11:00	14,29	13,33	0,96					1	1	4,54
	12:00	14,25	13,50	0,75		1	1		1		2,54
	13:00	14,24	13,50	0,74		1	1		1		2,80
	14:00	13,28	11,83	1,45		1	1		1		2,26
	15:00	12,77	11,30	1,47			1	1	1		2,24
	16:00	12,96	11,79	1,17			1	1	1		2,36
	17:00	14,36	13,73	0,63			1	1	1		3,88
	18:00	15,53	15,17	0,36			1	1	1		4,96
	19:00	16,91	16,76	0,15		1	1	1	1		3,49
	20:00	17,10	16,29	0,81		1	1		1		2,53
	21:00	16,05	14,88	1,17		1	1		1		3,78
	22:00	14,23	13,15	1,08		1	1		1		2,83
	23:00	12,72	11,18	1,55		1	1		1		3,25

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 31 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	11,41	9,30	2,10			1		1		2,90
	01:00	10,65	7,92	2,73			1		1		3,09
	02:00	10,31	8,06	2,25			1		1		2,80
	03:00	10,13	7,96	2,17			1		1		2,62
	04:00	10,10	7,59	2,51			1		1		2,61
	05:00	10,05	7,77	2,28			1		1		2,52
	06:00	10,52	7,95	2,57			1		1		2,99
	07:00	11,81	8,41	3,40			1		1		3,98
	08:00	13,43	9,87	3,56			1		1		4,54
	09:00	14,90	11,60	3,30			1	1	1		4,20
	10:00	14,56	11,32	3,24			1	1	1		3,78
	11:00	14,78	11,67	3,11			1	1	1		4,05
	12:00	15,00	12,26	2,74			1	1	1		4,30
	13:00	15,25	12,22	3,03			1	1	1		4,53
	14:00	14,49	12,61	1,88			1	1	1		3,89
	15:00	13,30	11,38	1,92			1	1	1		2,68
	16:00	13,85	11,84	2,01			1	1	1		3,20
	17:00	15,03	14,69	0,35			1	1	1		4,60
	18:00	15,54	15,37	0,17			1	1	1		5,05
	19:00	16,49	16,06	0,43		1	1		1		2,20
	20:00	16,52	14,16	2,35		1	1		1		4,12
	21:00	16,05	13,07	2,99		1	1		1		4,56
	22:00	14,31	11,63	2,67		1	1		1		2,79
	23:00	12,99	9,19	3,81			1		1		4,41

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	11,86	8,12	3,74				1	1		3,84
	01:00	10,94	7,26	3,68				1	1		3,67
	02:00	10,43	7,38	3,04				1	1		3,50
	03:00	10,12	6,98	3,14				1	1		3,31
	04:00	10,06	7,16	2,90				1	1		3,28
	05:00	10,07	7,26	2,81				1	1		3,39
	06:00	10,49	7,39	3,10				1	1		3,44
	07:00	11,40	7,99	3,42				1	1		3,79
	08:00	12,55	8,26	4,29				1	1		4,16
	09:00	13,03	9,18	3,85			1		1		4,04
	10:00	13,16	8,73	4,43			1		1		4,39
	11:00	13,33	9,14	4,19			1		1		4,50
	12:00	13,56	9,44	4,12			1		1		4,62
	13:00	13,27	8,89	4,39			1		1		4,49
	14:00	12,48	8,48	3,99			1		1		4,21
	15:00	11,24	7,59	3,64			1		1		3,48
	16:00	11,39	7,52	3,87			1		1		3,58
	17:00	12,29	7,90	4,39			1		1		4,09
	18:00	13,83	9,02	4,81			1		1		4,63
	19:00	14,97	10,20	4,77			1	1	1		4,55
	20:00	15,90	10,77	5,13			1	1	1		4,89
	21:00	16,16	10,79	5,37			1	1	1		5,20
	22:00	14,59	10,60	3,99			1	1	1		3,79
	23:00	13,06	8,65	4,41				1	1		4,33

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	11,51	7,39	4,13				1	1		3,83
	01:00	10,77	6,88	3,89				1	1		3,56
	02:00	10,42	6,68	3,74				1	1		3,43
	03:00	10,14	6,59	3,55				1	1		3,29
	04:00	10,21	6,70	3,52				1	1		3,38
	05:00	10,40	7,12	3,27				1	1		3,42
	06:00	11,13	7,42	3,71				1	1		3,67
	07:00	12,52	8,61	3,90			1		1		4,09
	08:00	13,37	8,87	4,50			1		1		4,46
	09:00	13,87	9,41	4,45			1		1		4,64
	10:00	13,77	9,40	4,36			1		1		4,63
	11:00	13,31	9,40	3,90			1		1		4,46
	12:00	13,98	9,24	4,74			1		1		4,69
	13:00	14,17	9,27	4,90			1		1		4,76
	14:00	13,46	8,98	4,47			1		1		4,52
	15:00	12,45	8,19	4,26			1		1		4,16
	16:00	12,54	8,26	4,27			1		1		4,18
	17:00	13,44	9,01	4,43			1		1		4,50
	18:00	14,82	10,07	4,75			1		1		4,87
	19:00	15,94	10,90	5,04			1	1	1		5,03
	20:00	16,97	11,43	5,54			1	1	1		5,80
	21:00	16,97	11,79	5,18			1	1	1		5,84
	22:00	15,19	10,86	4,33			1	1	1		4,49
	23:00	13,37	10,86	2,51			1	1	1		3,08

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	11,78	9,02	2,76			1		1		3,89
	01:00	10,98	7,82	3,17			1		1		3,36
	02:00	10,56	7,57	2,99			1		1		2,81
	03:00	10,30	7,40	2,90			1		1		2,64
	04:00	10,37	7,44	2,93			1		1		2,53
	05:00	10,43	7,72	2,71			1		1		2,56
	06:00	11,25	8,11	3,14			1		1		3,35
	07:00	13,09	9,39	3,70			1		1		4,36
	08:00	14,06	10,09	3,97			1		1		4,77
	09:00	14,69	11,92	2,77			1	1	1		4,49
	10:00	14,25	12,00	2,25			1	1	1		3,72
	11:00	14,17	12,52	1,65			1	1	1		3,63
	12:00	14,30	13,01	1,29			1	1	1		3,78
	13:00	14,32	12,12	2,20			1	1	1		3,72
	14:00	13,91	10,97	2,94			1	1	1		3,20
	15:00	13,27	10,89	2,38			1	1	1		2,49
	16:00	13,24	10,83	2,41			1	1	1		2,42
	17:00	13,87	10,87	3,00			1	1	1		3,10
	18:00	15,51	11,35	4,17			1	1	1		4,65
	19:00	16,59	11,67	4,92			1	1	1		5,63
	20:00	17,43	12,87	4,57			1	1	1		5,99
	21:00	17,54	14,49	3,05			1	1	1		6,08
	22:00	15,70	12,71	2,99			1	1	1		5,11
	23:00	13,86	11,02	2,84			1	1	1		3,68

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	12,33	10,66	1,67			1		1		1,74
	01:00	11,34	9,72	1,63			1		1		3,03
	02:00	10,74	9,34	1,40			1		1		3,41
	03:00	10,58	9,16	1,42			1		1		3,24
	04:00	10,53	8,31	2,21			1		1		3,06
	05:00	10,64	8,35	2,29			1		1		3,10
	06:00	11,50	8,43	3,06			1		1		3,84
	07:00	12,97	9,02	3,95			1		1		4,42
	08:00	13,91	11,09	2,82			1		1		4,63
	09:00	14,50	13,49	1,02			1	1	1		4,03
	10:00	14,14	12,73	1,42			1	1	1		3,63
	11:00	14,31	13,43	0,88			1	1	1		3,82
	12:00	14,65	13,65	1,01			1	1	1		4,15
	13:00	14,97	13,80	1,16			1	1	1		4,46
	14:00	14,42	13,26	1,15			1	1	1		3,92
	15:00	13,69	12,50	1,20			1	1	1		3,19
	16:00	13,73	12,14	1,59			1	1	1		3,17
	17:00	14,75	13,07	1,68			1	1	1		4,16
	18:00	16,14	13,56	2,58		1	1	1	1		4,88
	19:00	17,18	14,01	3,17	1		1	1			5,08
	20:00	17,91	14,97	2,94			1	1		1	4,19
	21:00	18,06	15,08	2,97			1	1		1	4,42
	22:00	16,30	14,21	2,09			1	1		1	2,71
	23:00	14,64	12,21	2,43			1	1		1	3,11

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	12,80	9,61	3,18			1	1			4,40
	01:00	11,86	8,66	3,20			1	1			4,07
	02:00	11,32	8,16	3,16			1	1			3,80
	03:00	11,02	7,98	3,04			1	1			3,56
	04:00	11,02	7,88	3,14			1	1			3,53
	05:00	10,94	8,15	2,79			1	1			3,46
	06:00	11,72	9,02	2,70			1	1			4,00
	07:00	13,48	11,38	2,09			1	1		1	4,26
	08:00	14,76	14,15	0,61			1	1		1	3,23
	09:00	15,47	14,98	0,49			1	1		1	1,93
	10:00	15,29	14,96	0,33			1	1		1	1,86
	11:00	15,60	15,26	0,34			1	1		1	2,12
	12:00	16,52	16,31	0,20			1	1		1	3,08
	13:00	16,90	16,72	0,19			1	1		1	3,45
	14:00	16,30	15,93	0,36			1	1		1	2,86
	15:00	15,14	14,60	0,55			1	1		1	1,68
	16:00	15,26	14,88	0,38			1	1		1	1,79
	17:00	16,13	15,77	0,37			1	1		1	2,65
	18:00	17,81	17,52	0,29			1	1		1	4,33
	19:00	18,67	18,33	0,35			1	1		1	5,10
	20:00	19,16	18,60	0,56			1	1	1	1	2,62
	21:00	18,98	18,32	0,66			1	1	1	1	2,41
	22:00	17,29	16,65	0,64			1	1	1	1	1,90
	23:00	15,49	14,93	0,56				1	1	1	3,05

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	13,79	13,09	0,70					1	1	2,17
	01:00	12,39	11,82	0,57					1	1	3,09
	02:00	11,69	11,17	0,52					1	1	2,39
	03:00	11,43	11,05	0,39					1	1	2,11
	04:00	11,37	10,96	0,41					1	1	2,03
	05:00	11,41	11,16	0,24					1	1	2,07
	06:00	11,88	11,58	0,30					1	1	2,53
	07:00	13,72	13,12	0,60					1	1	4,24
	08:00	15,13	14,22	0,90			1		1	1	1,60
	09:00	16,25	14,97	1,27			1		1	1	2,71
	10:00	16,50	15,02	1,48			1		1	1	3,03
	11:00	16,34	14,69	1,65			1		1	1	2,91
	12:00	16,94	14,86	2,09			1		1	1	3,51
	13:00	17,31	14,53	2,78			1		1	1	3,89
	14:00	16,82	14,46	2,37			1		1	1	3,41
	15:00	15,90	13,99	1,91			1		1	1	3,06
	16:00	15,70	13,84	1,86				1	1	1	3,28
	17:00	16,57	14,43	2,14				1	1	1	4,09
	18:00	18,45	16,15	2,30				1	1	1	5,89
	19:00	18,89	16,50	2,38				1	1	1	6,27
	20:00	19,32	16,79	2,52				1	1	1	6,63
	21:00	19,19	16,41	2,78				1	1	1	6,46
	22:00	17,66	14,85	2,81				1	1	1	5,03
	23:00	15,98	13,77	2,21				1	1	1	4,86

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	14,43	12,62	1,81					1	1	2,90
	01:00	12,97	10,49	2,49					1	1	3,50
	02:00	12,23	10,02	2,20					1	1	2,72
	03:00	11,99	9,51	2,48					1	1	2,42
	04:00	11,87	9,43	2,45					1	1	2,35
	05:00	11,83	9,38	2,45					1	1	2,25
	06:00	12,32	9,53	2,79					1	1	2,68
	07:00	13,52	10,10	3,42					1	1	3,92
	08:00	14,63	10,44	4,19					1	1	4,86
	09:00	15,56	11,25	4,31					1	1	5,31
	10:00	15,80	11,40	4,40					1	1	5,38
	11:00	16,11	11,55	4,57					1	1	5,49
	12:00	16,76	12,22	4,54					1	1	5,72
	13:00	17,00	12,08	4,92					1	1	5,82
	14:00	16,48	11,38	5,10					1	1	5,63
	15:00	15,85	10,60	5,26					1	1	5,42
	16:00	15,96	10,56	5,41					1	1	5,42
	17:00	16,91	11,25	5,67					1	1	5,76
	18:00	18,44	12,57	5,87					1	1	6,32
	19:00	19,22	13,47	5,75				1	1	1	6,47
	20:00	19,56	13,87	5,69				1	1	1	6,65
	21:00	19,63	13,94	5,68				1	1	1	6,60
	22:00	17,88	13,34	4,54				1	1	1	5,11
	23:00	16,44	13,39	3,05				1	1	1	3,86

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	14,77	11,45	3,32			1		1		3,97
	01:00	13,44	10,41	3,02			1		1		3,98
	02:00	12,59	9,34	3,25			1		1		4,33
	03:00	12,08	8,60	3,48			1		1		4,10
	04:00	11,86	8,87	2,98			1		1		4,01
	05:00	11,68	8,70	2,98			1		1		3,91
	06:00	11,89	8,84	3,04			1		1		4,00
	07:00	12,96	9,69	3,27			1		1		4,34
	08:00	13,95	10,61	3,34			1			1	4,04
	09:00	14,62	11,32	3,30			1			1	3,86
	10:00	14,90	11,17	3,73			1			1	4,14
	11:00	15,22	11,28	3,94			1			1	4,47
	12:00	15,65	11,46	4,19			1			1	4,99
	13:00	16,08	11,62	4,45			1			1	5,43
	14:00	15,23	11,05	4,18			1			1	4,63
	15:00	14,95	11,03	3,92					1	1	4,80
	16:00	15,04	10,96	4,08					1	1	5,12
	17:00	16,20	12,02	4,18					1	1	5,52
	18:00	17,74	13,96	3,78				1	1	1	4,98
	19:00	18,26	14,36	3,90				1	1	1	5,39
	20:00	18,54	14,49	4,05				1	1	1	5,64
	21:00	18,80	14,40	4,40				1	1	1	5,93
	22:00	17,75	14,11	3,64				1	1	1	4,94
	23:00	16,56	13,73	2,82				1	1	1	3,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	14,98	12,01	2,97				1	1	1	4,09
	01:00	13,40	10,42	2,98			1		1		4,20
	02:00	12,45	9,41	3,04			1		1		4,26
	03:00	12,22	8,92	3,29			1		1		4,18
	04:00	11,91	8,34	3,58			1		1		4,05
	05:00	11,68	7,90	3,79			1		1		3,90
	06:00	11,81	7,85	3,96			1		1		3,99
	07:00	13,02	8,80	4,22			1		1		4,42
	08:00	14,14	9,85	4,30			1		1		4,61
	09:00	14,97	10,57	4,40					1	1	5,12
	10:00	15,14	11,54	3,60					1	1	5,19
	11:00	15,28	12,53	2,74					1	1	5,27
	12:00	15,69	12,67	3,01					1	1	5,40
	13:00	16,22	13,17	3,05					1	1	5,59
	14:00	15,79	13,00	2,79					1	1	5,46
	15:00	15,44	12,83	2,61				1	1	1	3,65
	16:00	16,01	13,17	2,85				1	1	1	3,27
	17:00	16,94	13,52	3,41				1	1	1	4,22
	18:00	18,36	14,32	4,03				1	1	1	5,54
	19:00	18,74	15,23	3,51				1	1	1	6,02
	20:00	19,11	16,12	2,99				1	1	1	6,41
	21:00	19,34	15,39	3,94				1	1	1	6,64
	22:00	18,18	13,06	5,12				1	1	1	5,72
	23:00	16,30	11,32	4,97					1	1	5,53

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 00:10 με 00:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	14,66	10,60	4,06					1	1	4,77
	01:00	13,55	10,22	3,33					1	1	3,72
	02:00	12,78	9,29	3,49			1		1		4,15
	03:00	12,15	8,61	3,54			1		1		4,10
	04:00	11,92	8,44	3,49			1		1		4,02
	05:00	11,99	8,13	3,86			1		1		4,05
	06:00	12,67	8,58	4,09			1		1		4,24
	07:00	14,31	9,89	4,41			1		1		4,56
	08:00	15,11	10,91	4,20			1	1	1		4,13
	09:00	15,73	11,01	4,72			1	1	1		4,73
	10:00	16,05	11,35	4,71			1	1	1		5,08
	11:00	16,31	11,80	4,51			1	1	1		5,30
	12:00	17,17	12,44	4,73			1	1	1		5,91
	13:00	17,71	12,30	5,41			1	1	1		6,19
	14:00	17,63	11,57	6,07			1	1	1		6,18
	15:00	17,13	11,22	5,90			1	1	1		6,00
	16:00	17,23	11,32	5,91			1	1	1		6,03
	17:00	18,35	12,11	6,24			1	1	1		6,41
	18:00	20,04	13,53	6,50			1	1	1		7,00
	19:00	20,43	13,62	6,82			1	1	1		7,15
	20:00	20,72	13,70	7,03			1	1	1		7,24
	21:00	20,91	14,14	6,77			1	1	1		7,32
	22:00	19,38	13,96	5,42			1	1	1		6,80
	23:00	17,34	13,20	4,14			1	1	1		5,38

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 12:20. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	15,46	12,30	3,16		1	1	1	1		4,38
	01:00	13,98	10,11	3,86			1		1		5,25
	02:00	13,20	9,19	4,01			1		1		5,28
	03:00	12,81	8,70	4,11			1		1		4,85
	04:00	12,56	8,45	4,11			1		1		4,40
	05:00	12,46	8,37	4,09			1		1		4,36
	06:00	12,85	8,53	4,32			1		1		4,49
	07:00	14,67	10,09	4,58			1		1		4,99
	08:00	15,74	11,10	4,64			1	1	1		5,28
	09:00	16,60	11,45	5,16			1	1	1		5,81
	10:00	16,68	11,69	4,99			1	1	1		5,83
	11:00	16,72	11,84	4,89			1	1	1		5,85
	12:00	17,47	12,65	4,82			1	1	1		6,11
	13:00	17,90	13,64	4,26			1	1	1		6,26
	14:00	17,60	13,80	3,80			1	1	1		6,07
	15:00	17,12	12,67	4,45		1		1	1		5,99
	16:00	17,06	12,46	4,60		1		1	1		5,96
	17:00	18,03	13,27	4,75		1		1	1		6,30
	18:00	19,16	14,59	4,57		1		1	1		6,70
	19:00	19,31	15,45	3,86	1	1			1		5,29
	20:00	19,34	15,82	3,53	1	1			1		6,18
	21:00	19,73	16,35	3,38	1	1			1		6,92
	22:00	18,55	15,26	3,29	1	1			1		6,51
	23:00	16,92	13,22	3,70	1	1			1		5,52

Στο διάστημα 00:00 με 00:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	15,00	12,07	2,92		1	1		1		4,07
	01:00	13,91	9,89	4,02			1		1		5,57
	02:00	13,17	9,09	4,08			1		1		5,13
	03:00	12,69	9,07	3,62			1		1		4,45
	04:00	12,55	8,78	3,77			1		1		4,39
	05:00	12,35	8,58	3,76			1		1		4,32
	06:00	13,06	9,05	4,01			1		1		4,56
	07:00	14,80	10,83	3,97			1	1	1		4,75
	08:00	15,86	11,60	4,26			1	1	1		5,38
	09:00	16,74	12,30	4,44			1	1	1		5,85
	10:00	17,09	12,73	4,36			1	1	1		5,98
	11:00	17,40	13,60	3,80			1	1	1		6,08
	12:00	17,96	14,48	3,47			1	1	1		6,27
	13:00	18,77	15,14	3,63			1	1	1		6,55
	14:00	18,86	15,23	3,63		1	1		1		6,40
	15:00	18,06	14,10	3,96		1	1		1		6,31
	16:00	18,04	13,37	4,67		1	1		1		6,30
	17:00	19,04	13,93	5,10		1	1		1		6,64
	18:00	20,65	15,01	5,64		1	1		1		7,20
	19:00	20,79	14,87	5,91		1	1		1		7,27
	20:00	21,12	15,05	6,07		1	1		1		7,36
	21:00	21,71	15,78	5,93		1	1		1		7,78
	22:00	19,56	14,98	4,58		1	1		1		7,39
	23:00	17,67	13,00	4,68		1	1		1		6,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	15,76	11,31	4,44		1	1				6,56
	01:00	14,46	10,84	3,62		1	1				5,60
	02:00	13,64	9,85	3,79		1	1				5,32
	03:00	13,11	9,42	3,69		1	1				5,13
	04:00	12,67	9,06	3,61		1	1				4,98
	05:00	12,53	9,12	3,41		1	1				4,56
	06:00	13,16	9,87	3,29		1	1				4,40
	07:00	14,81	11,31	3,49		1	1				4,87
	08:00	16,01	11,78	4,24			1			1	5,55
	09:00	16,51	12,01	4,49			1			1	6,06
	10:00	16,52	12,02	4,50			1			1	6,06
	11:00	17,03	12,11	4,92			1			1	6,24
	12:00	17,76	12,58	5,17			1			1	6,49
	13:00	18,33	12,65	5,67			1			1	6,69
	14:00	18,17	12,22	5,95			1			1	6,64
	15:00	17,24	11,53	5,71			1			1	6,33
	16:00	17,18	11,51	5,67			1			1	6,29
	17:00	18,21	12,33	5,89			1			1	6,64
	18:00	19,91	13,49	6,43			1			1	7,24
	19:00	20,41	14,81	5,59			1			1	6,98
	20:00	20,98	14,84	6,14			1		1	1	7,14
	21:00	20,49	14,19	6,30			1		1	1	7,41
	22:00	18,66	12,60	6,06			1		1	1	6,81
	23:00	16,84	11,49	5,35					1	1	6,19

Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:30 έως 21:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	15,23	10,56	4,68					1	1	5,63
	01:00	14,09	9,56	4,53					1	1	5,09
	02:00	13,46	9,50	3,96					1	1	4,71
	03:00	12,96	9,09	3,87					1	1	4,19
	04:00	12,64	8,93	3,71					1	1	4,03
	05:00	12,29	8,91	3,38					1	1	3,59
	06:00	12,64	9,62	3,02					1	1	3,35
	07:00	13,83	10,37	3,46					1	1	4,26
	08:00	14,83	11,09	3,74					1	1	4,68
	09:00	15,77	10,87	4,90					1	1	5,78
	10:00	15,87	10,71	5,16					1	1	5,84
	11:00	16,46	11,12	5,34					1	1	6,05
	12:00	16,83	11,32	5,51					1	1	6,17
	13:00	17,34	11,83	5,51					1	1	6,34
	14:00	16,88	11,37	5,50					1	1	6,20
	15:00	16,10	10,79	5,30					1	1	5,91
	16:00	16,16	10,84	5,32					1	1	5,93
	17:00	16,90	11,39	5,51					1	1	6,18
	18:00	18,20	12,26	5,93					1	1	6,64
	19:00	18,77	12,67	6,10				1	1	1	6,84
	20:00	19,11	13,01	6,09				1	1	1	6,96
	21:00	19,22	13,17	6,05				1	1	1	7,01
	22:00	17,83	12,24	5,59			1	1	1		6,49
	23:00	16,03	11,05	4,98			1	1	1		5,83

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	14,42	10,42	4,00			1		1		4,98
	01:00	13,19	8,93	4,26			1		1		4,90
	02:00	12,47	8,58	3,89			1		1		4,65
	03:00	11,89	8,08	3,81			1		1		4,44
	04:00	11,71	7,72	3,98			1		1		4,38
	05:00	11,59	7,60	3,99			1		1		4,33
	06:00	11,85	7,75	4,10			1		1		4,42
	07:00	12,72	8,47	4,25			1		1		4,73
	08:00	13,29	8,97	4,31			1		1		4,91
	09:00	13,89	9,35	4,54			1		1		5,13
	10:00	14,28	9,81	4,47			1		1		5,27
	11:00	14,92	11,17	3,75			1	1	1		5,29
	12:00	15,16	11,04	4,12			1	1	1		5,52
	13:00	15,18	10,36	4,82			1	1	1		5,54
	14:00	14,41	10,32	4,09			1	1	1		4,80
	15:00	13,89	9,82	4,06					1	1	4,83
	16:00	13,80	9,52	4,28					1	1	5,10
	17:00	14,72	10,11	4,61					1	1	5,41
	18:00	16,20	11,13	5,07					1	1	5,94
	19:00	17,05	11,74	5,32					1	1	6,25
	20:00	17,39	11,92	5,47					1	1	6,36
	21:00	17,75	12,17	5,58					1	1	6,50
	22:00	16,59	11,41	5,18					1	1	6,10
	23:00	14,92	10,51	4,41					1	1	5,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	13,42	9,53	3,89			1		1		4,92
	01:00	12,33	8,47	3,86			1		1		4,60
	02:00	11,74	8,00	3,74			1		1		4,39
	03:00	11,40	7,69	3,71			1		1		4,27
	04:00	11,31	7,53	3,78			1		1		4,24
	05:00	11,33	7,39	3,94			1		1		4,25
	06:00	12,08	7,93	4,14			1		1		4,49
	07:00	13,56	9,14	4,42			1		1		5,01
	08:00	14,35	9,99	4,35					1	1	5,23
	09:00	15,02	10,19	4,83					1	1	5,54
	10:00	15,04	10,01	5,03					1	1	5,55
	11:00	14,95	10,17	4,78					1	1	5,51
	12:00	15,37	10,41	4,96					1	1	5,65
	13:00	16,15	11,37	4,78					1	1	5,64
	14:00	15,80	11,06	4,73					1	1	5,53
	15:00	15,04	10,44	4,60					1	1	5,27
	16:00	14,82	10,26	4,56					1	1	5,18
	17:00	15,91	10,70	5,21					1	1	5,55
	18:00	17,33	11,69	5,65					1	1	6,06
	19:00	18,10	12,35	5,75					1	1	6,34
	20:00	18,57	12,93	5,64			1			1	6,32
	21:00	18,80	13,23	5,58			1			1	6,59
	22:00	17,20	12,64	4,56			1			1	6,03
	23:00	15,42	11,44	3,98			1			1	5,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	13,75	10,68	3,08					1	1	3,96
	01:00	12,58	8,61	3,98			1		1		4,41
	02:00	11,99	8,30	3,68			1		1		4,20
	03:00	11,57	8,66	2,90			1		1		4,05
	04:00	11,34	8,45	2,89			1		1		3,96
	05:00	11,44	8,26	3,18			1		1		4,00
	06:00	12,23	8,85	3,37			1		1		4,26
	07:00	14,05	9,94	4,11			1		1		5,14
	08:00	15,67	11,76	3,90					1	1	5,47
	09:00	16,42	12,23	4,19					1	1	5,74
	10:00	16,14	11,62	4,52					1	1	5,65
	11:00	16,07	11,50	4,56					1	1	5,63
	12:00	16,36	11,60	4,76					1	1	5,72
	13:00	17,09	11,89	5,20					1	1	5,97
	14:00	16,63	11,34	5,29					1	1	5,82
	15:00	16,09	10,99	5,10					1	1	5,63
	16:00	16,17	11,34	4,83					1	1	5,66
	17:00	17,29	12,39	4,90					1	1	6,03
	18:00	19,41	13,78	5,64				1	1	1	6,78
	19:00	20,01	13,88	6,13				1	1	1	7,00
	20:00	20,24	14,23	6,01				1	1	1	7,07
	21:00	20,40	14,36	6,04				1	1	1	7,15
	22:00	18,66	13,52	5,14				1	1	1	6,20
	23:00	16,85	12,78	4,07				1	1	1	5,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	14,88	11,25	3,63			1		1		4,48
	01:00	13,50	9,74	3,75			1		1		4,68
	02:00	12,76	9,04	3,72			1		1		4,47
	03:00	12,30	8,55	3,74			1		1		4,31
	04:00	12,02	8,54	3,49			1		1		4,21
	05:00	12,01	8,93	3,07			1		1		4,19
	06:00	13,17	10,75	2,42					1	1	4,09
	07:00	14,63	10,78	3,84					1	1	5,07
	08:00	15,84	12,65	3,19					1	1	5,43
	09:00	16,60	14,31	2,28			1			1	5,59
	10:00	16,41	13,73	2,68			1			1	5,74
	11:00	16,96	13,51	3,45			1			1	5,93
	12:00	17,47	13,61	3,85			1			1	6,10
	13:00	18,01	14,16	3,85			1			1	6,29
	14:00	17,85	13,40	4,45			1			1	6,25
	15:00	17,11	12,95	4,15			1			1	6,00
	16:00	17,00	12,58	4,41			1			1	5,94
	17:00	18,17	14,18	3,99			1			1	6,35
	18:00	19,91	15,48	4,43			1		1	1	6,59
	19:00	20,39	16,10	4,29			1		1	1	6,98
	20:00	20,39	15,88	4,51			1		1	1	6,92
	21:00	20,72	16,33	4,40			1		1	1	7,22
	22:00	19,43	15,36	4,07			1		1	1	6,05
	23:00	17,59	13,68	3,91					1	1	5,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	15,70	11,73	3,96					1	1	5,51
	01:00	14,52	10,93	3,59					1	1	5,08
	02:00	13,82	10,51	3,31					1	1	4,53
	03:00	13,31	10,24	3,06					1	1	4,10
	04:00	12,78	9,36	3,42			1		1		4,47
	05:00	12,58	9,10	3,48			1		1		4,41
	06:00	13,26	9,70	3,55			1		1		4,63
	07:00	14,92	11,85	3,07			1	1	1		4,49
	08:00	16,26	13,63	2,63			1	1	1		5,62
	09:00	17,32	15,34	1,98			1	1	1		5,58
	10:00	17,61	15,86	1,74				1	1	1	5,12
	11:00	17,92	16,10	1,82				1	1	1	5,27
	12:00	18,56	17,26	1,29				1	1	1	6,12
	13:00	19,29	17,18	2,11				1	1	1	6,72
	14:00	19,11	16,55	2,56				1	1	1	6,63
	15:00	18,55	14,70	3,85				1	1	1	6,10
	16:00	18,56	13,76	4,80				1	1	1	6,06
	17:00	19,54	14,63	4,91				1	1	1	6,77
	18:00	21,35	16,67	4,67				1	1	1	7,46
	19:00	21,57	16,40	5,17			1		1	1	6,68
	20:00	21,60	15,41	6,19			1		1	1	7,55
	21:00	21,67	16,13	5,54			1		1	1	7,59
	22:00	20,42	15,64	4,79			1		1	1	6,99
	23:00	18,63	14,99	3,65			1		1	1	5,27

Το ΑΠ Μαραθόκαμπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 09:40 – 12:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	16,60	13,14	3,46					1	1	5,64
	01:00	15,27	12,14	3,13					1	1	5,36
	02:00	14,48	10,97	3,52					1	1	5,07
	03:00	13,88	9,87	4,01					1	1	4,60
	04:00	13,36	9,68	3,68					1	1	4,09
	05:00	13,23	9,87	3,36					1	1	3,96
	06:00	13,87	10,36	3,51					1	1	4,57
	07:00	15,39	11,41	3,97					1	1	5,38
	08:00	16,28	12,16	4,13					1	1	5,69
	09:00	17,23	12,67	4,55					1	1	6,03
	10:00	17,53	13,63	3,90				1	1	1	5,29
	11:00	17,84	14,40	3,44				1	1	1	5,37
	12:00	18,62	14,51	4,11				1	1	1	6,14
	13:00	19,31	15,41	3,90				1	1	1	6,73
	14:00	19,29	14,94	4,35				1	1	1	6,73
	15:00	18,75	13,92	4,83				1	1	1	6,31
	16:00	19,08	14,33	4,75				1	1	1	6,56
	17:00	20,15	14,20	5,95				1	1	1	7,04
	18:00	22,15	15,50	6,66				1	1	1	7,74
	19:00	22,40	15,88	6,52				1	1	1	7,84
	20:00	22,19	16,06	6,13				1	1	1	7,76
	21:00	22,00	15,52	6,48				1	1	1	7,70
	22:00	20,76	14,88	5,88				1	1	1	7,27
	23:00	19,30	13,48	5,81				1	1	1	6,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	17,51	12,06	5,45					1	1	6,13
	01:00	16,11	10,85	5,26					1	1	5,65
	02:00	15,28	10,34	4,94					1	1	5,36
	03:00	14,69	9,76	4,93					1	1	5,15
	04:00	14,32	9,50	4,82					1	1	4,98
	05:00	13,95	9,40	4,54					1	1	4,66
	06:00	14,35	9,80	4,55					1	1	4,99
	07:00	15,32	10,62	4,69					1	1	5,35
	08:00	16,55	11,94	4,61					1	1	5,78
	09:00	17,84	14,34	3,50				1	1	1	5,72
	10:00	18,17	14,07	4,10				1	1	1	5,72
	11:00	18,83	13,30	5,53				1	1	1	6,37
	12:00	19,29	13,45	5,85				1	1	1	6,70
	13:00	20,04	14,24	5,80				1	1	1	7,00
	14:00	19,83	14,14	5,69				1	1	1	6,95
	15:00	19,18	13,38	5,80				1	1	1	6,69
	16:00	19,26	13,38	5,89				1	1	1	6,73
	17:00	20,05	13,69	6,36				1	1	1	7,01
	18:00	21,15	14,44	6,72				1	1	1	7,39
	19:00	21,35	14,56	6,78				1	1	1	7,47
	20:00	21,05	14,34	6,71				1	1	1	7,36
	21:00	20,83	14,17	6,67				1	1	1	7,30
	22:00	19,53	13,46	6,07				1	1	1	6,80
	23:00	17,85	13,01	4,83				1	1	1	5,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	16,26	11,57	4,68					1	1	5,06
	01:00	14,87	9,88	4,99					1	1	5,21
	02:00	14,08	9,45	4,63					1	1	4,77
	03:00	13,51	9,30	4,22					1	1	4,24
	04:00	13,11	9,27	3,84					1	1	3,82
	05:00	12,69	9,31	3,39					1	1	3,42
	06:00	12,95	9,31	3,64					1	1	3,63
	07:00	13,72	9,40	4,33					1	1	4,43
	08:00	14,35	9,52	4,83					1	1	4,98
	09:00	14,93	9,83	5,09					1	1	5,22
	10:00	15,18	10,03	5,16					1	1	5,31
	11:00	15,53	10,50	5,03					1	1	5,42
	12:00	15,98	10,73	5,25					1	1	5,59
	13:00	16,05	10,71	5,34					1	1	5,62
	14:00	15,31	10,16	5,15					1	1	5,36
	15:00	14,47	9,60	4,86					1	1	5,05
	16:00	14,65	9,71	4,95					1	1	5,11
	17:00	15,76	11,10	4,66					1	1	5,50
	18:00	17,36	11,64	5,72					1	1	6,06
	19:00	17,84	11,99	5,86					1	1	6,24
	20:00	18,13	12,19	5,93					1	1	6,34
	21:00	18,25	12,44	5,82					1	1	6,40
	22:00	17,16	11,55	5,61					1	1	6,01
	23:00	15,77	10,57	5,20					1	1	5,53

Τις πρωινές ώρες επικρατούσαν υψηλές ταχύτητες ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	14,42	9,86	4,56			1		1		4,94
	01:00	13,26	9,14	4,11			1		1		4,64
	02:00	12,60	8,69	3,91			1		1		4,41
	03:00	12,23	8,43	3,79			1		1		4,28
	04:00	12,03	8,44	3,59			1		1		4,21
	05:00	11,87	7,95	3,92			1		1		4,15
	06:00	12,49	8,74	3,75			1		1		4,36
	07:00	14,01	9,76	4,25			1		1		4,76
	08:00	15,44	11,12	4,31			1			1	5,17
	09:00	16,27	11,68	4,59			1			1	5,69
	10:00	16,19	11,61	4,57			1			1	5,66
	11:00	16,22	11,70	4,52			1			1	5,68
	12:00	16,84	12,03	4,81			1			1	5,88
	13:00	17,61	12,30	5,31			1			1	6,15
	14:00	17,34	11,87	5,47			1			1	6,07
	15:00	16,47	11,22	5,26			1			1	5,76
	16:00	16,40	11,64	4,75			1			1	5,74
	17:00	17,31	11,93	5,38			1			1	6,05
	18:00	19,03	13,23	5,80			1			1	6,64
	19:00	19,46	13,57	5,89			1			1	6,81
	20:00	19,45	13,48	5,97			1			1	6,80
	21:00	19,48	13,59	5,89			1			1	6,83
	22:00	18,32	12,66	5,67			1			1	6,42
	23:00	17,28	12,38	4,90			1			1	5,98

Το ΑΠ Πυθαγόρειο παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:30 έως το τέλος της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	15,63	11,48	4,16					1	1	5,24
	01:00	14,56	10,78	3,78					1	1	5,09
	02:00	13,66	10,27	3,39					1	1	4,38
	03:00	13,08	10,00	3,08					1	1	4,12
	04:00	12,62	9,08	3,54		1			1		4,41
	05:00	12,49	8,97	3,52		1			1		4,37
	06:00	13,29	9,48	3,81		1			1		4,64
	07:00	15,17	11,01	4,16		1		1	1		5,11
	08:00	16,59	12,52	4,07		1		1	1		5,79
	09:00	17,43	14,17	3,25		1		1	1		6,08
	10:00	17,42	14,67	2,75		1		1	1		6,09
	11:00	17,40	15,98	1,42	1	1			1		5,73
	12:00	18,02	17,00	1,02	1	1			1		6,30
	13:00	18,82	16,97	1,85	1	1			1		6,58
	14:00	18,53	16,41	2,12	1	1			1		6,30
	15:00	17,54	15,65	1,90		1			1	1	3,84
	16:00	17,55	16,06	1,49			1		1	1	4,11
	17:00	18,67	16,40	2,27			1		1	1	5,19
	18:00	20,49	16,69	3,80			1		1	1	6,93
	19:00	21,10	16,82	4,28			1		1	1	7,38
	20:00	20,84	16,97	3,87			1		1	1	7,25
	21:00	20,91	17,15	3,76			1		1	1	7,29
	22:00	19,52	15,99	3,53			1		1	1	6,14
	23:00	17,83	14,74	3,09			1		1	1	4,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	16,26	13,07	3,19					1	1	5,26
	01:00	14,80	11,38	3,42					1	1	5,19
	02:00	14,07	10,89	3,18					1	1	4,78
	03:00	13,50	10,50	3,00					1	1	4,21
	04:00	13,15	10,21	2,94					1	1	3,87
	05:00	13,02	10,02	3,00					1	1	3,72
	06:00	13,74	10,34	3,40					1	1	4,44
	07:00	15,44	11,45	3,99					1	1	5,38
	08:00	16,81	12,72	4,09					1	1	5,82
	09:00	17,88	14,81	3,07			1		1	1	5,55
	10:00	18,09	15,12	2,97			1		1	1	4,67
	11:00	18,29	15,57	2,72			1		1	1	4,88
	12:00	19,25	15,93	3,33			1		1	1	5,80
	13:00	20,14	16,61	3,53			1		1	1	6,72
	14:00	19,99	16,94	3,06			1		1	1	6,57
	15:00	19,43	16,49	2,95			1		1	1	6,00
	16:00	19,55	16,78	2,76			1		1	1	6,11
	17:00	20,91	17,06	3,85			1		1	1	7,24
	18:00	22,31	17,54	4,77			1		1	1	7,79
	19:00	22,87	18,93	3,94			1		1	1	8,00
	20:00	22,80	18,69	4,11			1	1	1	1	6,25
	21:00	22,97	17,64	5,33			1	1	1	1	6,41
	22:00	21,67	16,98	4,69			1	1	1	1	6,31
	23:00	20,00	15,71	4,29				1	1	1	7,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	18,21	14,37	3,84				1	1	1	5,88
	01:00	16,51	12,45	4,07			1	1	1		5,79
	02:00	15,54	11,66	3,89			1	1	1		5,13
	03:00	14,70	11,25	3,44			1	1	1		4,27
	04:00	14,37	11,23	3,14			1	1	1		3,94
	05:00	14,09	11,00	3,09			1	1	1		3,68
	06:00	14,40	11,24	3,15			1	1	1		3,91
	07:00	16,34	12,06	4,27			1	1	1		5,58
	08:00	17,97	13,32	4,65			1	1	1		6,28
	09:00	18,87	14,81	4,05			1	1	1		6,60
	10:00	19,44	15,99	3,45		1	1	1	1		6,71
	11:00	19,64	16,50	3,14		1	1		1		6,86
	12:00	20,74	17,15	3,59		1	1		1		7,23
	13:00	21,93	19,28	2,65			1		1	1	7,09
	14:00	21,79	19,02	2,78			1		1	1	7,62
	15:00	21,52	18,31	3,21			1		1	1	7,53
	16:00	21,73	17,43	4,30		1	1		1	1	7,45
	17:00	22,58	17,02	5,56		1	1			1	7,85
	18:00	24,21	19,43	4,78		1	1			1	8,45
	19:00	24,58	19,37	5,21		1	1			1	8,60
	20:00	24,15	18,11	6,04		1	1			1	8,45
	21:00	24,24	18,26	5,98		1	1			1	8,48
	22:00	23,25	17,74	5,51		1	1			1	8,15
	23:00	21,53	16,38	5,15		1	1			1	7,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	19,62	14,52	5,10			1			1	6,47
	01:00	17,93	12,66	5,27			1			1	6,28
	02:00	17,04	12,06	4,98			1			1	5,97
	03:00	16,35	11,72	4,63			1			1	5,73
	04:00	15,86	11,71	4,15			1			1	5,53
	05:00	15,51	11,51	4,00			1			1	5,24
	06:00	15,76	11,55	4,21			1			1	5,41
	07:00	17,69	12,91	4,78			1			1	6,17
	08:00	18,89	14,21	4,68			1			1	6,59
	09:00	19,95	15,68	4,27			1		1	1	6,83
	10:00	20,61	17,17	3,44			1		1	1	7,09
	11:00	21,19	17,57	3,63		1			1	1	7,25
	12:00	22,37	17,32	5,06		1			1	1	7,80
	13:00	24,02	19,20	4,82		1			1	1	8,40
	14:00	24,05	20,89	3,16	1	1			1	1	7,48
	15:00	23,71	20,71	3,00	1	1			1	1	6,17
	16:00	23,73	20,64	3,09	1	1			1	1	7,46
	17:00	24,74	20,32	4,42	1	1			1	1	8,62
	18:00	26,45	20,88	5,57	1		1			1	8,72
	19:00	26,38	20,37	6,01	1		1			1	8,75
	20:00	25,60	19,51	6,09	1		1			1	8,75
	21:00	25,38	18,90	6,48	1		1			1	8,75
	22:00	24,26	18,21	6,05	1		1			1	8,50
	23:00	22,86	17,66	5,19	1		1			1	8,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	21,28	15,78	5,50	1		1			1	7,10
	01:00	19,72	15,01	4,72	1		1			1	6,11
	02:00	18,38	13,15	5,23			1			1	6,44
	03:00	17,28	12,40	4,88			1			1	6,05
	04:00	16,60	11,72	4,88			1			1	5,81
	05:00	16,02	11,31	4,71			1			1	5,59
	06:00	16,19	11,00	5,19			1			1	5,66
	07:00	17,25	11,78	5,47			1			1	6,02
	08:00	18,11	12,33	5,78			1			1	6,34
	09:00	19,24	13,09	6,15			1			1	6,73
	10:00	19,71	13,49	6,23			1			1	6,90
	11:00	20,12	13,85	6,28			1			1	7,04
	12:00	21,15	14,72	6,43			1			1	7,39
	13:00	22,47	15,98	6,49		1	1			1	7,86
	14:00	22,21	15,71	6,50		1	1			1	7,72
	15:00	21,82	15,47	6,35		1	1			1	7,42
	16:00	21,64	15,67	5,97		1	1			1	7,25
	17:00	22,77	16,78	5,99		1	1			1	7,94
	18:00	23,68	17,11	6,57		1	1			1	8,28
	19:00	23,62	17,03	6,59		1	1			1	8,28
	20:00	22,61	16,08	6,53		1	1			1	7,91
	21:00	22,33	16,87	5,45		1	1			1	7,79
	22:00	20,93	15,00	5,94		1	1			1	6,98
	23:00	19,59	13,37	6,22			1			1	6,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	18,04	12,16	5,89			1			1	6,33
	01:00	16,76	11,28	5,48			1			1	5,87
	02:00	16,12	10,72	5,39			1			1	5,65
	03:00	15,41	10,52	4,89			1			1	5,17
	04:00	15,00	10,40	4,60			1			1	4,75
	05:00	14,53	10,36	4,17			1			1	4,26
	06:00	14,32	10,31	4,01			1			1	4,03
	07:00	15,00	10,40	4,60			1			1	4,70
	08:00	15,95	10,67	5,28			1			1	5,54
	09:00	16,81	11,31	5,50			1			1	5,88
	10:00	17,27	11,63	5,64			1			1	6,04
	11:00	18,15	13,12	5,03			1			1	6,35
	12:00	18,61	12,74	5,86			1			1	6,51
	13:00	19,11	13,27	5,84			1			1	6,69
	14:00	18,64	13,11	5,53			1			1	6,52
	15:00	18,33	13,97	4,36			1			1	5,91
	16:00	18,51	14,86	3,65			1		1	1	3,70
	17:00	19,20	15,30	3,90			1		1	1	3,92
	18:00	20,18	15,22	4,95			1		1	1	5,04
	19:00	20,12	15,09	5,03			1		1	1	5,62
	20:00	19,99	14,87	5,13			1		1	1	6,00
	21:00	20,07	15,50	4,57			1		1	1	6,02
	22:00	19,13	14,16	4,97			1		1	1	5,65
	23:00	17,76	11,92	5,84					1	1	6,19

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	16,11	10,75	5,37					1	1	5,65	5,65
	01:00	14,94	9,92	5,01					1	1	5,23	5,23
	02:00	14,32	9,64	4,68					1	1	4,96	4,95
	03:00	13,71	9,40	4,31					1	1	4,42	4,42
	04:00	13,41	9,32	4,08					1	1	4,15	4,11
	05:00	13,21	9,72	3,48					1	1	3,53	3,48
	06:00	13,59	10,31	3,28			1			1	3,30	3,30
	07:00	15,22	10,53	4,70			1			1	4,86	4,86
	08:00	16,43	11,00	5,43			1			1	5,82	5,75
	09:00	17,14	11,71	5,43			1			1	6,01	6,00
	10:00	17,01	11,66	5,36			1			1	6,02	5,95
	11:00	17,04	11,64	5,40			1			1	5,96	5,96
	12:00	17,54	11,88	5,67			1			1	6,13	6,13
	13:00	18,47	12,70	5,77			1			1	6,46	6,46
	14:00	18,27	12,61	5,66			1			1	6,38	6,39
	15:00	17,83	12,36	5,47			1			1	6,24	6,24
	16:00	18,22	12,62	5,60			1			1	6,37	6,37
	17:00	19,17	13,33	5,85			1			1	6,70	6,70
	18:00	20,44	14,06	6,38			1			1	7,14	7,15
	19:00	21,32	14,72	6,60			1		1	1	7,49	7,46
	20:00	21,41	14,76	6,65			1		1	1	7,52	7,49
	21:00	21,71	15,44	6,27			1		1	1	7,68	7,60
	22:00	20,54	14,76	5,78			1		1	1	7,07	7,03
	23:00	18,96	13,50	5,46					1	1	6,62	6,63

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	17,15	12,40	4,75					1	1		6,02
	01:00	15,78	11,11	4,67					1	1		5,53
	02:00	15,01	10,64	4,37					1	1		5,26
	03:00	14,51	9,89	4,62					1	1		5,08
	04:00	14,20	10,03	4,17					1	1		4,91
	05:00	14,00	10,14	3,86					1	1		4,71
	06:00	14,55	10,56	3,99					1	1		5,10
	07:00	16,29	11,81	4,48					1	1		5,70
	08:00	17,55	13,10	4,46		1				1		6,14
	09:00	18,64	14,82	3,82		1				1		6,74
	10:00	19,22	15,62	3,60		1				1		6,73
	11:00	19,71	15,03	4,69		1			1	1		6,30
	12:00	20,46	15,00	5,47		1			1	1		7,05
	13:00	21,25	17,01	4,24		1			1	1	2	6,82
	14:00	21,16	15,97	5,19		1			1	1		7,80
	15:00	20,77	15,33	5,44		1			1	1		7,38
	16:00	20,78	15,32	5,46		1			1	1		7,38
	17:00	21,63	15,40	6,23		1			1	1		7,57
	18:00	23,16	17,04	6,12		1			1	1		8,23
	19:00	23,29	17,25	6,03		1			1	1		8,31
	20:00	23,16	16,68	6,48		1			1	1		8,13
	21:00	23,25	16,52	6,73		1			1	1		8,15
	22:00	22,22	16,88	5,34		1			1	1		7,97
	23:00	20,77	16,05	4,72		1			1	1		7,27

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	18,75	14,55	4,20		1			1	1		6,22
	01:00	16,93	12,92	4,01		1				1		5,94
	02:00	16,01	11,62	4,38		1				1		5,60
	03:00	15,32	11,44	3,88		1				1		5,06
	04:00	14,96	11,37	3,60		1				1		4,70
	05:00	14,38	10,91	3,47		1				1		4,12
	06:00	14,86	11,03	3,83		1				1		4,59
	07:00	15,94	11,52	4,42		1				1		5,58
	08:00	17,43	12,38	5,04		1				1		6,10
	09:00	18,47	13,24	5,23		1				1		6,47
	10:00	18,88	13,35	5,53		1				1		6,61
	11:00	19,08	14,05	5,03		1				1		6,68
	12:00	19,65	14,48	5,16		1				1		6,88
	13:00	20,55	15,30	5,25		1				1		7,19
	14:00	20,41	15,24	5,17		1				1		7,15
	15:00	19,43	14,54	4,89		1				1		6,80
	16:00	19,35	14,28	5,07		1				1		6,77
	17:00	20,29	14,72	5,57		1			1	1		7,05
	18:00	21,49	15,86	5,64		1			1	1		7,52
	19:00	21,83	16,11	5,71		1			1	1		7,64
	20:00	21,42	15,96	5,45		1			1	1		7,50
	21:00	21,36	16,14	5,22		1			1	1		7,49
	22:00	20,05	15,11	4,95		1			1	1		6,65
	23:00	18,39	14,45	3,94		1			1	1		5,01

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	16,56	11,83	4,73					1	1		5,80
	01:00	15,31	10,77	4,54					1	1		5,36
	02:00	14,55	10,28	4,27					1	1		5,10
	03:00	14,00	10,18	3,82					1	1		4,71
	04:00	13,67	9,96	3,70					1	1		4,38
	05:00	13,38	9,98	3,39					1	1		4,10
	06:00	13,80	10,10	3,70					1	1		4,51
	07:00	15,68	10,94	4,74					1	1		5,49
	08:00	16,52	11,62	4,90					1	1		5,78
	09:00	17,39	12,89	4,50			1		1	1		5,32
	10:00	17,62	13,42	4,20			1		1	1		4,56
	11:00	17,78	13,17	4,61				1	1	1		5,42
	12:00	18,66	13,35	5,31				1	1	1		6,22
	13:00	19,31	13,64	5,67				1		1		6,76
	14:00	19,05	13,54	5,51			1			1		6,70
	15:00	18,29	13,02	5,27			1			1		6,41
	16:00	18,28	13,30	4,98			1			1		6,40
	17:00	19,16	13,87	5,29			1			1		6,71
	18:00	21,06	15,10	5,96			1	1		1		7,37
	19:00	21,47	15,38	6,09			1	1		1		7,52
	20:00	21,30	15,07	6,23			1	1		1		7,46
	21:00	21,16	15,23	5,93			1	1		1		7,41
	22:00	20,04	15,16	4,88			1	1		1		6,67
	23:00	18,38	14,57	3,81			1	1		1		5,01

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	16,77	12,73	4,04			1	1		1		4,76
	01:00	15,51	10,64	4,87				1		1		5,44
	02:00	14,58	10,03	4,55				1		1		5,11
	03:00	14,11	9,99	4,11				1		1		4,82
	04:00	13,85	9,73	4,12				1		1		4,57
	05:00	13,55	9,76	3,78				1		1		4,26
	06:00	14,03	10,42	3,61				1		1		4,74
	07:00	15,88	11,73	4,15				1		1		5,56
	08:00	17,06	12,82	4,24				1		1		5,97
	09:00	18,09	14,31	3,78			1	1		1		5,59
	10:00	18,38	14,89	3,49			1	1		1		4,97
	11:00	18,40	14,73	3,67			1	1		1		4,99
	12:00	19,40	14,56	4,84			1	1		1		5,98
	13:00	19,94	14,88	5,05			1	1		1		6,53
	14:00	19,67	14,74	4,93			1	1		1		6,31
	15:00	18,65	14,17	4,47			1	1		1		5,23
	16:00	18,81	14,26	4,55			1	1		1		5,40
	17:00	19,88	14,59	5,29			1	1		1		6,47
	18:00	21,59	15,45	6,14			1	1		1		7,56
	19:00	22,12	15,95	6,18			1	1		1		7,77
	20:00	21,82	15,36	6,47			1	1		1		7,65
	21:00	21,56	15,31	6,26			1	1		1		7,59
	22:00	20,41	14,92	5,49			1	1		1		7,01
	23:00	18,92	14,68	4,24			1	1		1		5,55

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	17,35	14,53	2,83			1	1		1		3,98
	01:00	16,06	13,28	2,78		1	1	1		1		3,57
	02:00	14,85	12,16	2,70				1		1		5,21
	03:00	14,23	11,75	2,48				1		1		4,94
	04:00	13,80	11,89	1,91				1		1		4,53
	05:00	13,56	12,54	1,02				1		1		4,39
	06:00	14,03	12,88	1,16				1		1		4,97
	07:00	15,71	15,30	0,41			1	1		1		2,85
	08:00	16,95	16,64	0,31			1	1		1		3,55
	09:00	18,13	17,75	0,38			1	1		1		5,28
	10:00	18,44	17,94	0,50			1	1		1		5,69
	11:00	18,82	18,03	0,79			1	1		1		6,06
	12:00	19,39	17,81	1,58			1	1		1		6,57
	13:00	19,96	17,81	2,15			1	1		1		7,23
	14:00	20,06	18,10	1,96			1	1		1		7,50
	15:00	19,44	17,29	2,15			1	1		1		6,42
	16:00	19,77	17,48	2,29			1	1		1		6,87
	17:00	20,69	18,52	2,17			1	1		1	1	6,76
	18:00	22,00	19,51	2,49			1	1		1	2	7,57
	19:00	22,62	20,46	2,16			1	1		1	3	7,68
	20:00	22,00	20,05	1,95			1	1		1	4	6,56
	21:00	21,52	19,54	1,98			1	1		1	3	6,58
	22:00	19,96	18,01	1,95			1	1		1	2	5,53
	23:00	18,70	16,22	2,48			1	1		1		5,61

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Στο διάστημα 01:03 με 01:38 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	17,17	14,94	2,24			1	1		1		3,80
	01:00	15,86	14,23	1,63			1	1		1		3,81
	02:00	14,80	12,98	1,82			1			1		4,59
	03:00	14,18	11,50	2,68			1			1		3,92
	04:00	13,91	11,11	2,80			1			1		3,65
	05:00	13,47	10,74	2,73			1			1		3,21
	06:00	13,76	11,29	2,47			1			1		3,49
	07:00	14,86	12,06	2,81			1			1		4,60
	08:00	15,83	14,41	1,42			1	1		1		4,17
	09:00	16,71	16,21	0,51			1	1		1		3,30
	10:00	17,11	17,01	0,10			1	1		1		3,85
	11:00	17,61	17,35	0,26			1	1		1		4,45
	12:00	17,98	17,73	0,26			1	1		1		5,02
	13:00	18,39	18,06	0,33			1	1		1		5,62
	14:00	18,13	17,57	0,56			1	1		1		5,19
	15:00	17,59	17,01	0,58			1	1		1		4,26
	16:00	17,89	17,54	0,36			1	1		1		4,82
	17:00	18,97	18,51	0,45			1	1		1		5,76
	18:00	20,17	19,71	0,47		1	1			1		6,80
	19:00	20,60	20,16	0,45		1	1			1		7,37
	20:00	20,36	19,92	0,44		1	1			1		7,13
	21:00	20,22	19,23	0,99		1	1			1		6,70
	22:00	19,03	18,10	0,94		1	1			1		4,98
	23:00	17,85	17,29	0,56		1	1			1		3,52

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	16,18	15,46	0,72		1	1			1		1,83
	01:00	15,00	14,33	0,68		1	1			1		1,94
	02:00	14,09	13,42	0,67			1			1		3,83
	03:00	13,57	12,66	0,91			1			1		3,32
	04:00	13,30	12,65	0,65			1			1		3,11
	05:00	13,06	12,26	0,81			1			1		2,80
	06:00	13,78	13,42	0,36			1			1		3,53
	07:00	16,07	15,89	0,19			1	1		1		3,49
	08:00	17,59	17,55	0,04			1	1		1		4,51
	09:00	18,86	18,77	0,10			1	1		1	1	6,06
	10:00	18,77	18,61	0,16		1	1	1			3	5,85
	11:00	18,84	18,57	0,27		1	1	1			3	5,92
	12:00	20,55	20,41	0,15		1	1	1			4	7,12
	13:00	21,57	21,57	0,00		1	1			1	6	4,13
	14:00	21,49	21,49	0,00		1	1			1	4	5,07
	15:00	20,02	19,95	0,07		1	1			1	4	3,60
	16:00	19,69	19,15	0,54		1	1			1	3	3,78
	17:00	20,35	20,03	0,32		1	1			1	3	4,44
	18:00	21,49	21,22	0,27		1	1			1	3	5,57
	19:00	22,10	21,78	0,32		1	1			1	3	6,32
	20:00	21,85	21,44	0,41		1	1			1	3	5,94
	21:00	21,70	21,54	0,16		1	1			1	3	5,79
	22:00	20,28	20,24	0,04		1	1			1	3	4,37
	23:00	18,27	18,27	0,00		1	1			1	4	2,83

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	16,35	16,35	0,01		1	1			1		2,56
	01:00	15,00	14,80	0,19			1			1		4,73
	02:00	14,01	12,76	1,25			1			1		3,80
	03:00	13,56	12,91	0,65			1			1		3,31
	04:00	13,31	12,38	0,93			1			1		3,04
	05:00	13,18	11,68	1,50			1			1		2,91
	06:00	14,17	12,81	1,36			1			1		3,90
	07:00	15,92	14,72	1,20			1		1	1		4,77
	08:00	17,60	16,63	0,97			1		1	1		4,21
	09:00	19,10	17,96	1,14			1		1	1		6,39
	10:00	19,27	17,65	1,62			1		1	1		6,46
	11:00	20,22	18,49	1,74			1		1	1	1	7,09
	12:00	20,91	19,58	1,33			1		1	1	2	6,48
	13:00	21,80	19,95	1,85			1		1	1	2	7,37
	14:00	21,29	19,48	1,81			1		1	1	2	6,86
	15:00	20,75	19,31	1,44			1		1	1	2	6,32
	16:00	20,68	19,47	1,21			1		1	1	2	6,25
	17:00	21,54	20,13	1,41			1		1	1	2	7,11
	18:00	23,09	21,91	1,18			1		1	1	3	8,08
	19:00	23,52	22,08	1,43			1		1	1	5	7,56
	20:00	23,27	21,51	1,76			1		1	1	5	7,31
	21:00	22,84	21,10	1,73			1		1	1	5	6,88
	22:00	21,14	19,54	1,60			1		1	1	3	6,20
	23:00	19,32	17,34	1,99			1		1	1	1	5,61

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	17,46	16,27	1,19			1		1	1		4,20
	01:00	15,91	14,77	1,15			1		1	1		2,53
	02:00	14,96	13,89	1,07			1		1	1		3,13
	03:00	14,34	13,45	0,88			1			1		4,15
	04:00	14,01	13,50	0,52			1			1		3,80
	05:00	13,63	13,32	0,31			1			1		3,40
	06:00	14,65	14,41	0,25			1			1		4,47
	07:00	16,60	16,39	0,21		1	1			1		2,21
	08:00	18,44	18,34	0,11		1	1			1		4,34
	09:00	20,12	20,12	0,00		1	1			1		6,80
	10:00	20,97	20,97	0,00		1	1			1		7,55
	11:00	21,14	21,13	0,01		1	1			1	1	6,59
	12:00	21,67	21,65	0,02		1	1			1	2	6,26
	13:00	22,69	22,54	0,15		1	1			1	2	7,35
	14:00	22,79	22,33	0,46		1	1			1	2	7,45
	15:00	22,13	21,96	0,17		1	1			1	2	6,94
	16:00	21,92	21,90	0,02		1	1			1	2	6,60
	17:00	22,79	22,79	0,00		1	1			1	2	7,41
	18:00	24,09	24,09	0,00		1	1			1	4	7,67
	19:00	23,99	23,99	0,00		1	1			1	4	7,57
	20:00	23,44	23,44	0,00		1	1			1	4	7,02
	21:00	23,28	23,28	0,00		1	1			1	4	6,86
	22:00	21,81	21,81	0,00		1	1			1	4	5,39
	23:00	20,15	20,15	0,00		1	1			1		6,89

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ Αγ. Πάντες παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 20:00 με 21.00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	18,07	18,06	0,01		1	1			1		3,97
	01:00	16,63	16,56	0,07		1	1			1		2,54
	02:00	15,63	15,31	0,32			1			1		6,31
	03:00	14,93	14,36	0,57			1			1		5,18
	04:00	14,69	14,16	0,53			1			1		4,87
	05:00	14,24	13,50	0,74			1			1		4,08
	06:00	14,83	12,17	2,66			1			1		4,57
	07:00	16,77	13,55	3,22			1			1		5,93
	08:00	18,30	14,52	3,78			1			1	1	6,40
	09:00	19,62	15,63	3,99			1			1	2	6,87
	10:00	19,94	17,25	2,70			1			1	4	6,98
	11:00	20,56	18,33	2,23			1			1	4	7,20
	12:00	21,62	19,33	2,28			1		1	1	2	7,19
	13:00	22,70	20,04	2,66			1		1	1	2	7,94
	14:00	22,16	18,56	3,60			1		1	1	2	7,73
	15:00	21,34	17,63	3,71			1		1	1	2	6,90
	16:00	20,94	16,64	4,30			1		1	1	2	6,51
	17:00	21,61	17,00	4,61			1		1	1	1	7,56
	18:00	23,03	17,50	5,53			1		1	1	1	8,06
	19:00	23,06	17,40	5,65			1		1	1	1	8,07
	20:00	22,55	16,37	6,17			1		1	1		8,00
	21:00	22,28	15,89	6,39			1	1		1		7,95
	22:00	20,83	14,54	6,28			1	1		1		7,59
	23:00	19,23	14,07	5,16			1	1		1		6,04

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	17,46	13,23	4,23			1	1		1		4,97
	01:00	16,10	11,93	4,17				1		1		5,65
	02:00	15,19	11,56	3,63				1		1		5,33
	03:00	14,68	11,13	3,55				1		1		5,14
	04:00	14,42	10,92	3,50				1		1		5,05
	05:00	14,08	10,84	3,23				1		1		4,79
	06:00	14,71	11,23	3,48				1		1		5,15
	07:00	16,60	12,83	3,77				1		1		5,81
	08:00	17,84	13,68	4,16			1			1		6,24
	09:00	18,45	14,02	4,43			1			1		6,46
	10:00	18,76	14,10	4,66			1			1		6,57
	11:00	18,92	14,79	4,13			1			1	2	6,62
	12:00	19,59	15,77	3,82			1			1	2	6,86
	13:00	20,39	16,79	3,60			1			1	4	7,14
	14:00	19,96	16,51	3,45			1			1	4	6,99
	15:00	20,25	17,92	2,33			1		1	1	2	5,82
	16:00	20,05	18,04	2,01			1		1	1	1	6,13
	17:00	20,76	17,67	3,08			1		1	1	1	6,83
	18:00	22,83	19,20	3,63			1		1	1	1	8,06
	19:00	23,04	19,64	3,39			1		1	1	1	8,17
	20:00	22,65	18,65	4,00			1		1	1	1	8,09
	21:00	21,88	17,88	4,00			1		1	1	1	7,90
	22:00	20,68	16,66	4,02			1		1	1		7,63
	23:00	19,26	16,15	3,11			1		1	1		5,96

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	17,73	15,33	2,40			1		1	1		4,51
	01:00	16,34	13,81	2,54			1			1		5,97
	02:00	15,38	12,79	2,59			1			1		5,17
	03:00	14,87	12,09	2,77			1			1		4,60
	04:00	14,42	11,70	2,72			1			1		4,15
	05:00	14,13	11,52	2,60			1			1		3,87
	06:00	14,56	11,49	3,07			1			1		4,30
	07:00	15,49	11,73	3,76			1			1		5,22
	08:00	16,94	12,59	4,35			1			1		5,93
	09:00	18,07	13,85	4,22			1			1		6,32
	10:00	18,49	14,53	3,96			1			1		6,48
	11:00	19,02	15,19	3,84			1			1	2	6,66
	12:00	19,99	16,50	3,50			1			1	3	7,00
	13:00	20,70	17,04	3,66			1			1	3	7,24
	14:00	20,74	16,67	4,08			1			1	3	7,26
	15:00	20,21	16,05	4,16			1			1	3	7,07
	16:00	20,62	16,93	3,69			1		1	1	2	6,19
	17:00	21,75	17,97	3,78			1		1	1	1	7,61
	18:00	23,13	18,91	4,22			1		1	1	1	8,14
	19:00	23,41	18,43	4,98			1		1	1	1	8,19
	20:00	23,05	17,85	5,21			1		1	1	1	8,07
	21:00	22,80	17,40	5,41			1		1	1	1	8,07
	22:00	21,60	16,35	5,25			1		1	1		7,83
	23:00	20,27	15,08	5,19			1		1	1		6,97

Μισθωμένα ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	18,75	14,60	4,15			1		1	1		5,38	5,38
	01:00	17,44	14,12	3,32			1		1	1		4,48	4,49
	02:00	16,23	12,13	4,10					1	1		5,69	5,69
	03:00	15,59	11,66	3,92					1	1		5,46	5,46
	04:00	15,08	11,49	3,59					1	1		5,28	5,28
	05:00	14,55	10,64	3,91					1	1		5,09	5,09
	06:00	14,91	10,97	3,94					1	1		5,21	5,21
	07:00	15,76	11,77	3,99					1	1		5,51	5,51
	08:00	16,53	12,31	4,23					1	1		5,78	5,78
	09:00	17,42	12,74	4,68			1			1		6,00	6,00
	10:00	17,79	12,86	4,92			1			1		6,22	6,22
	11:00	18,37	13,43	4,95			1			1		6,43	6,43
	12:00	19,03	14,14	4,88			1			1		6,59	6,59
	13:00	19,66	14,94	4,72			1			1	1	6,54	6,54
	14:00	19,68	15,01	4,67			1			1	1	6,54	6,55
	15:00	19,58	14,19	5,38			1			1	1	6,50	6,50
	16:00	20,02	14,46	5,57			1			1	1	6,66	6,66
	17:00	21,64	15,80	5,84			1			1	1	7,23	7,24
	18:00	23,52	16,96	6,56			1		1	1		8,28	8,22
	19:00	23,61	17,13	6,48			1		1	1		8,43	8,27
	20:00	23,04	16,43	6,60			1		1	1		8,15	8,06
	21:00	23,10	16,34	6,75			1		1	1		8,09	8,08
	22:00	22,31	16,06	6,25			1		1	1		7,82	7,82
	23:00	21,03	15,55	5,48			1		1	1		7,35	7,35

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	19,43	14,73	4,70			1		1	1		6,42
	01:00	17,84	13,78	4,07			1		1	1		5,32
	02:00	16,66	12,27	4,39					1	1		5,84
	03:00	15,92	11,87	4,05					1	1		5,58
	04:00	15,39	11,46	3,93					1	1		5,39
	05:00	15,01	10,97	4,04					1	1		5,26
	06:00	15,27	11,11	4,16					1	1		5,34
	07:00	16,88	12,75	4,13			1		1	1		5,80
	08:00	18,19	13,60	4,59			1			1		6,37
	09:00	19,21	14,43	4,78			1			1	2	6,73
	10:00	19,49	14,46	5,02			1			1	2	6,96
	11:00	19,83	14,34	5,49			1			1	2	7,10
	12:00	20,74	15,05	5,69			1			1	2	7,46
	13:00	21,95	15,60	6,35			1			1	2	7,94
	14:00	22,23	16,00	6,23			1			1	2	8,08
	15:00	21,71	15,43	6,28			1			1	2	7,86
	16:00	21,97	15,46	6,50			1			1	2	7,95
	17:00	22,81	16,12	6,69			1			1	2	8,31
	18:00	24,35	17,36	6,99			1		1	1	2	7,85
	19:00	24,71	17,88	6,83			1		1	1	2	7,85
	20:00	24,27	17,61	6,66			1		1	1	2	7,85
	21:00	24,48	18,07	6,41			1		1	1	1	7,85
	22:00	23,13	16,90	6,23			1		1	1		7,85
	23:00	21,89	16,08	5,81			1		1	1		7,66

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	20,16	14,85	5,31			1		1	1		6,75
	01:00	18,54	14,20	4,34			1	1	1	1		5,38
	02:00	17,11	12,39	4,72			1	1	1			5,99
	03:00	16,21	11,98	4,23			1	1	1			5,68
	04:00	15,79	11,46	4,33			1	1	1			5,36
	05:00	15,41	11,40	4,01			1	1	1			4,99
	06:00	15,77	11,57	4,20			1	1	1			5,35
	07:00	17,45	12,25	5,21			1	1	1			6,11
	08:00	19,12	13,67	5,46			1	1	1			6,69
	09:00	20,61	14,61	6,00			1	1	1			7,21
	10:00	20,78	14,93	5,86		1	1		1			7,27
	11:00	21,25	15,53	5,72		1	1		1			7,44
	12:00	22,26	17,53	4,74		1	1		1		1	7,79
	13:00	23,55	19,30	4,25	1	1			1		4	7,85
	14:00	23,72	19,31	4,40	1	1			1		4	7,85
	15:00	23,09	18,17	4,92	1	1			1		4	7,85
	16:00	22,94	18,20	4,74	1	1			1		3	7,85
	17:00	24,04	19,83	4,21	1	1			1		4	7,85
	18:00	26,05	21,45	4,60	1	1			1		5	7,85
	19:00	26,23	21,77	4,46	1				1	1	4	7,85
	20:00	26,22	20,98	5,24	1				1	1	4	7,85
	21:00	25,98	20,03	5,95			1		1	1	3	7,85
	22:00	24,51	18,32	6,19			1		1	1	2	7,85
	23:00	22,91	17,37	5,54			1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	20,74	15,63	5,11			1		1	1		7,26
	01:00	18,99	14,26	4,73			1		1	1		6,24
	02:00	17,50	12,50	5,01			1			1		6,13
	03:00	16,63	11,58	5,05			1			1		5,82
	04:00	16,27	11,64	4,64			1			1		5,70
	05:00	15,63	11,40	4,23			1			1		5,36
	06:00	16,00	11,76	4,24			1			1		5,60
	07:00	17,62	12,76	4,87			1			1		6,17
	08:00	19,40	14,64	4,76			1		1	1		6,19
	09:00	20,99	16,13	4,86			1		1	1		7,35
	10:00	21,49	16,93	4,56			1		1	1		7,52
	11:00	21,91	18,27	3,64			1		1	1		7,67
	12:00	22,79	19,13	3,66		1	1			1		7,85
	13:00	23,88	20,98	2,91		1	1			1		7,85
	14:00	23,91	21,19	2,72		1	1			1	2	7,85
	15:00	23,73	21,16	2,57		1	1			1	2	7,85
	16:00	23,78	21,04	2,75		1	1			1	2	7,85
	17:00	24,63	21,69	2,94		1	1			1	2	7,85
	18:00	26,08	23,25	2,83		1	1		1	1	1	7,85
	19:00	26,37	23,73	2,65		1	1		1	1		7,85
	20:00	25,65	23,37	2,28		1	1		1	1		7,85
	21:00	25,38	23,48	1,89	1		1		1	1		7,84
	22:00	24,11	21,51	2,60	1		1		1	1		6,65
	23:00	22,55	20,02	2,53	1		1		1	1		5,01

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 17:15 με 21:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	20,82	18,75	2,07	1		1		1	1		3,88
	01:00	19,11	17,93	1,18			1		1	1		6,20
	02:00	18,01	17,93	0,08			1		1	1		5,27
	03:00	17,24	17,24	0,00			1		1	1		4,13
	04:00	16,66	16,55	0,11			1		1	1		3,24
	05:00	16,29	15,99	0,31			1		1	1		2,88
	06:00	16,82	16,62	0,20			1		1	1		3,40
	07:00	16,42	16,42	0,00		1	1		1	1		2,95
	08:00	20,91	20,91	0,00		1	1		1	1		3,48
	09:00	22,78	22,78	0,00		1	1		1	1		5,88
	10:00	23,25	23,25	0,00		1	1		1	1		6,05
	11:00	23,40	23,40	0,00	1		1		1	1		5,99
	12:00	24,33	24,25	0,08	1		1		1	1		6,79
	13:00	25,40	25,29	0,12	1		1		1	1	2	6,85
	14:00	24,95	24,75	0,20	1		1		1	1	2	6,40
	15:00	24,34	23,98	0,35	1		1		1	1	2	5,78
	16:00	24,16	23,91	0,25	1		1		1	1	2	5,61
	17:00	24,50	24,28	0,22	1		1		1	1	2	5,95
	18:00	26,07	25,87	0,20	1		1		1	1	2	7,52
	19:00	26,24	26,16	0,08	1		1		1	1	2	7,69
	20:00	25,64	25,62	0,03	1		1		1	1	2	7,09
	21:00	25,12	25,09	0,03	1		1		1	1	2	6,56
	22:00	23,51	23,40	0,11	1		1		1	1	1	6,10
	23:00	21,93	21,63	0,30	1		1		1	1		4,84

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Στο διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	20,11	19,88	0,23	1		1		1	1		4,17
	01:00	18,45	18,36	0,09	1		1		1	1		3,66
	02:00	17,49	17,48	0,01			1		1	1		4,21
	03:00	16,68	16,67	0,00			1		1	1		3,26
	04:00	16,30	16,30	0,00			1		1	1		2,89
	05:00	15,88	15,88	0,00			1		1	1		2,46
	06:00	16,24	16,24	0,01			1		1	1		2,83
	07:00	18,39	18,32	0,07			1		1	1		5,43
	08:00	20,40	20,30	0,10		1	1			1	2	5,22
	09:00	22,14	22,07	0,07		1	1			1	2	6,73
	10:00	22,81	22,71	0,11		1	1			1	2	7,41
	11:00	22,95	22,89	0,06		1	1			1	3	7,04
	12:00	23,89	23,78	0,10		1	1			1	3	7,85
	13:00	24,87	24,67	0,19		1	1			1	4	7,85
	14:00	24,60	24,50	0,10		1	1			1	4	7,85
	15:00	23,50	23,50	0,00		1	1			1	4	7,07
	16:00	23,53	23,52	0,01		1	1			1	4	7,11
	17:00	24,35	24,31	0,04		1	1			1	4	7,85
	18:00	26,08	26,06	0,01		1	1		1	1	2	7,52
	19:00	26,02	25,98	0,04		1	1		1	1	2	7,47
	20:00	25,52	25,51	0,02		1	1		1	1	2	6,97
	21:00	24,75	24,66	0,09		1	1		1	1	2	6,20
	22:00	23,08	23,00	0,09		1	1		1	1		6,06
	23:00	21,45	21,43	0,02		1	1		1	1		4,29

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	19,69	19,49	0,20		1	1		1	1		2,15
	01:00	18,21	17,77	0,44			1		1	1		4,79
	02:00	17,02	16,36	0,67			1		1	1		3,61
	03:00	16,33	15,80	0,53			1		1	1		2,92
	04:00	15,78	14,93	0,84			1		1	1		2,36
	05:00	15,53	14,24	1,30			1		1	1		2,12
	06:00	15,79	14,47	1,33			1		1	1		2,38
	07:00	17,21	16,17	1,04			1		1	1		3,79
	08:00	18,77	17,64	1,13			1		1	1		5,76
	09:00	20,62	18,98	1,64			1		1	1		7,21
	10:00	21,49	19,13	2,36		1		1	1	1		4,92
	11:00	21,87	19,28	2,58		1		1	1	1		5,30
	12:00	22,57	20,30	2,27		1		1	1	1		6,20
	13:00	23,91	22,05	1,85		1		1	1	1		7,34
	14:00	24,04	21,35	2,69		1		1	1	1		7,48
	15:00	23,66	21,09	2,57		1		1	1	1		7,09
	16:00	23,74	21,26	2,48		1		1	1	1		7,17
	17:00	24,61	22,01	2,61		1		1	1	1	2	7,03
	18:00	26,28	22,77	3,51		1		1	1	1	2	7,85
	19:00	26,10	20,85	5,26		1		1	1	1	2	7,85
	20:00	25,37	19,25	6,12		1		1	1	1	1	7,85
	21:00	25,02	19,04	5,98		1		1	1	1	1	7,85
	22:00	23,98	18,35	5,64			1	1	1	1		7,42
	23:00	22,96	17,35	5,61			1	1	1	1		7,30

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	21,39	16,35	5,03			1		1	1		7,49
	01:00	20,01	15,53	4,48			1		1	1		6,60
	02:00	18,95	14,41	4,54			1		1	1		5,53
	03:00	17,93	13,41	4,52			1		1	1		5,13
	04:00	16,99	12,20	4,78			1			1		5,95
	05:00	16,24	11,34	4,90			1			1		5,69
	06:00	16,42	11,39	5,02			1			1		5,75
	07:00	17,29	11,86	5,43			1			1		6,05
	08:00	18,34	12,82	5,52			1			1		6,42
	09:00	19,13	14,06	5,07			1			1		6,69
	10:00	19,80	14,71	5,09			1		1	1		6,39
	11:00	20,53	14,87	5,66			1		1	1		7,11
	12:00	21,31	16,00	5,30			1		1	1		7,46
	13:00	22,08	16,88	5,20			1		1	1		7,73
	14:00	22,16	16,78	5,38			1		1	1		7,76
	15:00	21,94	16,69	5,25			1		1	1		7,68
	16:00	22,25	16,61	5,64			1		1	1		7,79
	17:00	23,49	16,90	6,58			1		1	1		7,85
	18:00	24,58	17,83	6,75			1		1	1	2	7,85
	19:00	24,82	18,54	6,28			1		1	1	2	7,85
	20:00	24,10	17,49	6,60			1		1	1	2	7,85
	21:00	23,96	17,21	6,75			1		1	1	2	7,85
	22:00	23,40	17,61	5,79			1		1	1	2	7,85
	23:00	22,37	16,82	5,56		1	1		1	1		7,05

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	20,79	15,03	5,76		1	1		1	1		6,53
	01:00	19,20	14,00	5,20			1		1	1		5,78
	02:00	18,08	13,16	4,92			1		1	1		5,28
	03:00	17,16	11,91	5,24			1			1		6,00
	04:00	16,60	11,53	5,07			1			1		5,81
	05:00	16,21	11,17	5,04			1			1		5,67
	06:00	16,56	11,29	5,27			1			1		5,80
	07:00	18,83	13,64	5,18			1	1	1			6,59
	08:00	20,37	14,31	6,06			1	1	1			7,13
	09:00	21,92	15,21	6,72			1	1	1		1	7,67
	10:00	22,28	15,55	6,73			1	1	1		2	7,80
	11:00	22,96	16,54	6,42			1	1	1		3	7,85
	12:00	24,45	18,17	6,28			1	1	1		3	7,85
	13:00	25,91	20,10	5,81		1	1	1	1		2	7,85
	14:00	26,19	20,14	6,05		1	1	1	1		2	7,85
	15:00	25,55	20,05	5,50		1	1	1	1		2	7,85
	16:00	25,84	19,89	5,95		1	1	1	1		2	7,85
	17:00	26,67	20,93	5,74			1	1	1	1	1	7,85
	18:00	28,15	22,59	5,56			1	1	1	1	2	7,85
	19:00	28,14	22,54	5,60			1	1	1	1	2	7,85
	20:00	27,60	23,24	4,36			1	1	1	1	2	7,85
	21:00	27,48	23,77	3,71			1	1	1	1	3	7,85
	22:00	26,33	22,75	3,58			1	1	1	1	3	7,85
	23:00	25,01	20,87	4,14			1	1	1	1	2	7,43

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	23,18	18,14	5,04			1	1	1	1		6,67
	01:00	21,46	16,34	5,12				1	1	1		7,51
	02:00	20,21	16,89	3,32	1			1	1	1		6,66
	03:00	19,02	16,20	2,82	1			1		1		5,78
	04:00	18,59	15,95	2,64	1			1		1		5,50
	05:00	18,08	15,28	2,79	1			1		1		4,66
	06:00	18,20	15,30	2,90	1			1		1		4,78
	07:00	20,18	16,75	3,43	1			1		1		6,76
	08:00	22,62	18,99	3,63	1			1	1	1		6,30
	09:00	23,99	20,18	3,82	1			1	1	1		7,43
	10:00	24,59	20,27	4,33	1			1	1	1		7,85
	11:00	25,07	21,44	3,63	1			1	1	1		7,85
	12:00	26,47	23,19	3,27	1			1	1	1	1	7,85
	13:00	28,19	25,56	2,63		1		1	1	1	3	7,85
	14:00	28,96	26,67	2,29		1	1	1	1	1	4	6,78
	15:00	28,72	26,58	2,14		1	1	1	1	1	2	7,02
	16:00	28,90	27,84	1,07		1	1	1	1	1	1	7,71
	17:00	29,68	28,94	0,75		1	1	1	1	1	1	7,85
	18:00	30,96	29,80	1,16		1	1	1	1	1	3	7,85
	19:00	30,51	28,65	1,86		1	1	1	1	1	3	7,85
	20:00	29,82	27,80	2,02		1	1	1	1	1	2	7,85
	21:00	29,09	27,38	1,71		1	1	1	1	1	2	7,39
	22:00	27,89	26,41	1,48		1	1	1	1	1	2	6,43
	23:00	26,48	25,02	1,46		1	1	1	1	1		6,18

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	24,11	22,38	1,73		1	1		1	1		6,68
	01:00	22,17	20,82	1,36		1	1		1	1		5,10
	02:00	20,61	19,44	1,17			1		1	1		7,19
	03:00	19,61	18,50	1,11			1		1	1		6,47
	04:00	18,93	17,95	0,98			1		1	1		6,09
	05:00	18,31	17,22	1,09			1		1	1		5,47
	06:00	18,39	17,50	0,89			1		1	1		5,61
	07:00	20,54	19,83	0,72		1	1		1	1		5,56
	08:00	23,20	22,88	0,32		1	1		1	1		6,09
	09:00	25,33	25,33	0,00		1	1		1	1		7,79
	10:00	26,43	26,43	0,00	1	1	1		1	1		5,66
	11:00	26,99	26,99	0,00	1	1	1		1	1		5,95
	12:00	28,28	28,28	0,00	1	1	1		1	1		6,65
	13:00	29,91	29,91	0,00	1	1	1		1	1		7,85
	14:00	30,53	30,53	0,00	1	1	1		1	1	2	7,85
	15:00	30,16	30,09	0,07	1	1	1		1	1	2	7,48
	16:00	29,91	29,75	0,16	1	1	1		1	1	2	7,23
	17:00	30,37	30,14	0,23	1	1	1		1	1	2	7,69
	18:00	31,11	30,92	0,19	1	1	1		1	1	2	7,85
	19:00	30,66	30,19	0,46	1	1	1		1	1	2	7,85
	20:00	29,46	28,68	0,78	1	1	1		1	1	1	7,29
	21:00	28,91	27,34	1,57	1	1	1		1	1		7,24
	22:00	27,93	25,41	2,51	1	1	1		1	1		6,45
	23:00	26,84	23,83	3,01	1	1	1		1	1		6,32

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	24,87	22,28	2,60		1	1		1	1		7,33
	01:00	22,81	20,96	1,85		1	1		1	1		5,50
	02:00	21,18	19,38	1,80		1	1			1		6,79
	03:00	20,14	18,28	1,86		1	1			1		6,06
	04:00	19,32	17,50	1,81		1	1			1		4,93
	05:00	18,55	16,33	2,22		1	1			1		4,16
	06:00	18,70	16,20	2,50		1	1			1		4,31
	07:00	20,35	17,58	2,78		1	1			1		5,96
	08:00	22,53	20,02	2,52		1	1			1		7,85
	09:00	24,73	22,01	2,72		1	1		1	1		7,19
	10:00	25,60	22,42	3,18		1	1		1	1		7,85
	11:00	26,48	22,87	3,61		1	1		1	1		7,85
	12:00	27,98	24,64	3,34		1	1		1	1		7,85
	13:00	29,64	27,24	2,40		1	1		1	1	2	7,85
	14:00	30,02	27,78	2,24		1	1		1	1	3	7,85
	15:00	29,58	26,79	2,78		1	1		1	1	3	7,85
	16:00	29,44	26,65	2,79		1	1		1	1	3	7,85
	17:00	30,04	27,57	2,47		1	1		1	1	4	7,85
	18:00	31,34	28,57	2,77		1	1		1	1	4	7,85
	19:00	30,71	27,87	2,84		1	1		1	1	5	7,85
	20:00	29,73	25,94	3,79		1	1		1	1	4	7,85
	21:00	29,11	25,01	4,10		1	1		1	1	3	7,85
	22:00	28,43	23,70	4,73		1	1		1	1	2	7,85
	23:00	27,61	22,63	4,98		1	1		1	1	1	7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:35 με 08:50. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 10:15 με 17:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	25,91	20,40	5,50		1	1		1	1		7,85
	01:00	24,23	18,62	5,61		1	1		1	1		7,17
	02:00	22,83	17,29	5,54			1		1	1		7,85
	03:00	21,85	16,38	5,48			1		1	1		7,65
	04:00	21,13	15,54	5,59			1		1	1		7,40
	05:00	20,46	15,35	5,11			1		1	1		7,05
	06:00	20,49	16,06	4,44			1		1	1		7,08
	07:00	21,92	17,02	4,90			1		1	1		7,67
	08:00	23,79	19,58	4,22			1		1	1		7,85
	09:00	25,66	21,75	3,92		1	1		1	1		7,85
	10:00	26,44	22,47	3,97		1	1		1	1		7,85
	11:00	27,35	22,96	4,39		1	1		1	1		7,85
	12:00	28,85	23,91	4,94		1	1		1	1		7,85
	13:00	30,71	25,15	5,56		1	1		1	1	1	7,85
	14:00	31,39	25,98	5,41		1	1		1	1	2	7,85
	15:00	31,30	25,36	5,94	1		1		1	1	2	7,85
	16:00	31,17	24,98	6,19	1		1		1	1	2	7,85
	17:00	31,81	25,45	6,36	1		1		1	1	2	7,85
	18:00	32,68	26,23	6,45	1		1		1	1	3	7,85
	19:00	32,19	25,76	6,43	1		1		1	1	4	7,85
	20:00	30,87	24,53	6,34	1		1		1	1	3	7,85
	21:00	29,91	23,80	6,11	1		1		1	1	2	7,85
	22:00	28,82	23,18	5,64	1		1		1	1	2	7,85
	23:00	27,68	21,69	6,00	1		1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	26,39	21,86	4,53	1		1		1	1		7,85
	01:00	24,55	19,76	4,79	1		1		1	1		7,01
	02:00	22,80	17,88	4,92			1		1	1		7,85
	03:00	21,71	16,43	5,28			1		1	1		7,60
	04:00	20,86	15,57	5,30			1		1	1		7,30
	05:00	20,16	14,67	5,49			1		1	1		6,75
	06:00	20,04	14,73	5,31			1		1	1		6,62
	07:00	21,06	14,59	6,47			1		1	1		7,37
	08:00	22,41	15,91	6,49			1		1	1		7,84
	09:00	23,40	17,28	6,12			1		1	1		7,85
	10:00	24,08	17,52	6,57			1		1	1		7,85
	11:00	24,74	18,37	6,37			1		1	1		7,85
	12:00	25,61	19,15	6,46			1		1	1	1	7,85
	13:00	27,16	20,81	6,36			1		1	1	3	7,85
	14:00	28,14	21,92	6,21			1		1	1	4	7,85
	15:00	28,26	22,16	6,10			1		1	1	4	7,85
	16:00	28,72	22,64	6,07			1		1	1	6	7,85
	17:00	29,87	23,24	6,63			1		1	1	6	7,85
	18:00	31,00	24,93	6,07			1		1	1	7	7,85
	19:00	30,71	25,66	5,05		1	1		1	1	6	7,85
	20:00	29,91	24,75	5,16		1	1		1	1	3	7,85
	21:00	29,17	24,30	4,88		1	1		1	1	2	7,85
	22:00	28,00	23,34	4,66		1	1		1	1	2	7,85
	23:00	26,98	22,53	4,45		1	1		1	1	1	7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 με 13:00. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	25,58	21,78	3,79	1	1			1	1		7,85
	01:00	24,15	20,97	3,18	1			1	1	1		7,58
	02:00	22,67	19,47	3,20	1			1	1	1		6,29
	03:00	21,51	17,87	3,64	1			1	1	1		4,94
	04:00	20,76	17,41	3,35	1			1	1	1		4,24
	05:00	19,86	17,14	2,72	1			1	1	1		3,48
	06:00	19,65	17,51	2,13	1			1	1	1		3,22
	07:00	20,40	18,80	1,60	1			1	1	1		3,94
	08:00	21,53	20,53	0,99	1			1	1	1		5,56
	09:00	22,47	21,47	1,01	1			1	1	1		6,40
	10:00	22,77	22,00	0,77	1			1	1	1	1	6,08
	11:00	23,56	23,09	0,46	1			1	1	1	2	6,12
	12:00	24,34	24,18	0,16	1		1	1	1		4	7,76
	13:00	25,22	25,08	0,14	1		1	1	1		5	7,85
	14:00	25,35	25,08	0,27	1	1		1	1		6	7,75
	15:00	25,09	24,82	0,27	1	1		1	1		6	7,50
	16:00	25,46	25,31	0,15	1	1		1	1		6	7,85
	17:00	26,25	26,02	0,23	1	1		1	1		6	7,85
	18:00	27,31	27,08	0,22	1	1		1	1		8	7,85
	19:00	26,92	26,80	0,12	1	1		1	1		8	7,85
	20:00	26,09	26,06	0,03	1	1		1	1		7	7,85
	21:00	25,73	25,73	0,00	1	1		1	1		6	7,85
	22:00	24,50	24,50	0,00	1	1		1	1		6	6,90
	23:00	23,25	23,25	0,00	1	1		1	1		7	5,15

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	21,57	21,57	0,00	1	1		1			8	6,11
	01:00	19,69	19,69	0,00	1	1		1			6	5,25
	02:00	18,58	18,58	0,00	1	1		1			5	4,64
	03:00	17,83	17,83	0,00	1	1		1			4	4,40
	04:00	17,28	17,28	0,00	1	1		1			4	3,85
	05:00	16,86	16,81	0,06	1	1		1			3	3,94
	06:00	17,15	17,07	0,08	1	1		1			3	4,22
	07:00	18,62	18,30	0,32	1	1		1			3	5,70
	08:00	20,63	19,91	0,72	1	1		1			4	7,20
	09:00	22,64	22,02	0,62	1	1	1	1			4	5,71
	10:00	23,30	22,38	0,92	1	1	1	1			3	6,25
	11:00	23,76	22,51	1,25	1	1	1	1			3	6,71
	12:00	25,31	23,85	1,46	1	1	1	1			3	7,85
	13:00	26,95	25,32	1,63		1	1	1		1	2	7,85
	14:00	27,12	25,53	1,60		1	1	1		1	2	7,85
	15:00	26,25	24,58	1,67	1		1	1		1	2	7,69
	16:00	26,14	25,17	0,97	1		1	1		1	2	7,58
	17:00	26,69	26,00	0,68	1		1	1		1	2	7,85
	18:00	27,83	27,47	0,36	1	1	1	1		1		6,43
	19:00	27,57	27,37	0,21	1	1	1	1		1		6,32
	20:00	27,04	26,98	0,06	1	1	1	1		1		6,00
	21:00	26,54	26,48	0,06	1	1	1	1		1		5,56
	22:00	25,05	25,00	0,05	1	1	1	1		1		3,48
	23:00	23,64	23,56	0,08	1	1	1	1		1		5,08

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	21,88	21,85	0,03	1		1	1		1		4,34
	01:00	20,26	20,23	0,03	1		1	1		1		2,84
	02:00	18,74	18,71	0,03	1		1			1		4,35
	03:00	17,66	17,55	0,11	1		1			1		3,27
	04:00	17,35	17,25	0,10	1		1			1		2,96
	05:00	16,88	16,76	0,13	1		1			1		2,49
	06:00	17,23	16,90	0,34	1		1			1		2,84
	07:00	19,37	18,96	0,41	1		1			1		4,98
	08:00	21,78	21,29	0,48	1		1	1		1		4,56
	09:00	23,92	23,25	0,68	1		1	1	1	1		3,57
	10:00	24,65	24,03	0,62	1		1	1		1		7,11
	11:00	24,59	24,07	0,52	1		1	1		1		7,05
	12:00	25,86	25,43	0,43	1		1	1		1		7,85
	13:00	26,86	26,39	0,47	1		1	1		1	2	7,85
	14:00	26,53	26,04	0,49	1		1	1		1	3	7,47
	15:00	25,71	25,26	0,45	1		1	1		1	3	6,64
	16:00	25,51	25,05	0,46	1		1	1		1	3	6,44
	17:00	26,01	25,72	0,29	1		1	1		1	3	6,94
	18:00	27,46	27,21	0,26	1		1	1		1	4	7,85
	19:00	27,27	27,12	0,14	1		1	1		1	5	7,19
	20:00	26,72	26,69	0,03	1		1	1		1	5	6,64
	21:00	25,96	25,96	0,00	1		1	1		1	4	6,39
	22:00	24,01	24,01	0,00	1		1	1		1	2	5,86
	23:00	22,28	22,28	0,00	1		1	1		1		5,15

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Η μονάδα G12 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από βλάβη. Το ΑΠ Μαραθόκαμπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:17 – 09:44, ενώ τα ΑΠ Πυθαγόρειο και Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:20 – 10:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	20,37	20,37	0,00		1	1			1		5,98
	01:00	18,49	18,49	0,00		1	1			1		4,53
	02:00	17,43	17,43	0,00		1	1			1		3,04
	03:00	16,64	16,64	0,00		1	1			1		2,25
	04:00	16,18	16,18	0,00		1	1			1		1,79
	05:00	15,94	15,94	0,00		1	1			1		1,55
	06:00	16,27	16,27	0,00		1	1			1		1,88
	07:00	18,02	18,02	0,00		1	1			1		3,70
	08:00	20,16	20,16	0,00		1	1			1		6,17
	09:00	22,18	22,17	0,01		1	1			1	1	7,28
	10:00	23,31	23,30	0,01		1	1			1	2	7,90
	11:00	23,58	23,57	0,01		1	1			1	2	8,17
	12:00	24,36	24,28	0,08		1	1			1	3	8,45
	13:00	25,37	25,27	0,10		1	1			1	4	8,75
	14:00	25,72	25,57	0,14		1	1			1	5	8,75
	15:00	25,22	25,08	0,13		1	1			1	5	8,29
	16:00	25,02	24,81	0,21		1	1			1	5	8,09
	17:00	25,58	25,46	0,13		1	1			1	5	8,65
	18:00	26,93	26,93	0,00		1	1			1	7	8,75
	19:00	27,30	27,21	0,09		1	1		1	1	6	6,71
	20:00	26,57	25,85	0,72		1	1		1	1	4	6,99
	21:00	25,47	23,68	1,79		1	1		1	1	2	6,92
	22:00	23,68	20,88	2,80		1	1		1	1		6,30
	23:00	22,26	19,91	2,35		1	1		1	1		5,67

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	20,62	19,33	1,29		1	1		1	1		4,50
	01:00	19,00	17,64	1,36		1	1			1		4,75
	02:00	17,88	17,22	0,65		1	1			1		3,49
	03:00	17,09	16,05	1,04		1	1			1		2,70
	04:00	16,44	14,73	1,71			1			1		5,82
	05:00	16,29	14,66	1,63			1			1		6,19
	06:00	16,71	14,81	1,90			1			1		6,27
	07:00	18,57	16,06	2,52		1	1			1		4,84
	08:00	20,89	17,84	3,06		1	1			1		6,50
	09:00	22,89	19,62	3,27		1	1			1		8,01
	10:00	23,69	19,96	3,72		1	1			1		8,29
	11:00	23,77	20,04	3,74		1	1			1		8,32
	12:00	25,09	21,61	3,49		1	1			1	1	8,75
	13:00	26,51	23,20	3,31		1	1			1	3	8,75
	14:00	26,60	24,02	2,57		1	1			1	3	8,75
	15:00	25,84	23,95	1,89		1	1			1	4	8,75
	16:00	25,78	23,63	2,14		1	1			1	5	8,75
	17:00	26,27	22,68	3,60		1	1			1	5	8,75
	18:00	27,64	24,06	3,58		1	1			1	5	8,75
	19:00	27,55	23,25	4,29		1	1			1	5	8,75
	20:00	27,16	22,50	4,66		1	1			1	5	8,75
	21:00	26,36	21,33	5,03		1	1			1	4	8,75
	22:00	25,10	19,55	5,55		1	1		1	1	3	7,25
	23:00	23,95	18,12	5,83		1	1		1	1		7,29

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας ο διάστημα 16:30 με 18:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	22,13	17,52	4,61			1		1	1		7,75
	01:00	20,61	15,41	5,20			1		1	1		7,20
	02:00	19,40	13,82	5,57			1		1	1		5,98
	03:00	18,41	13,25	5,16			1		1	1		5,58
	04:00	17,83	12,29	5,53			1			1		6,24
	05:00	17,29	12,13	5,16			1			1		6,05
	06:00	17,49	12,26	5,23			1			1		6,12
	07:00	19,26	13,21	6,05			1			1		6,74
	08:00	20,86	14,37	6,49			1			1		7,30
	09:00	22,09	15,19	6,90		1	1			1		7,70
	10:00	22,83	15,85	6,98		1	1			1		7,85
	11:00	22,78	15,89	6,88		1	1			1		7,85
	12:00	23,29	16,43	6,86		1	1			1		7,85
	13:00	24,12	17,29	6,83		1	1			1		7,85
	14:00	23,96	17,20	6,76		1	1			1		7,85
	15:00	23,35	16,54	6,81		1	1			1		7,85
	16:00	23,42	16,56	6,86		1	1			1		7,85
	17:00	24,15	17,23	6,92		1	1			1		7,85
	18:00	26,00	18,81	7,19		1	1			1		7,85
	19:00	26,40	19,19	7,21		1	1			1		7,85
	20:00	26,35	19,06	7,30		1	1			1		7,85
	21:00	25,41	18,13	7,28		1	1			1		7,85
	22:00	23,76	16,63	7,13		1	1			1		7,85
	23:00	22,12	15,43	6,69		1	1			1		7,73

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ Πυθαγόρειο και το ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:00 - 12:15. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	20,43	14,66	5,77		1	1			1		6,56
	01:00	18,93	12,39	6,54			1			1		7,27
	02:00	17,81	11,70	6,11			1			1		6,72
	03:00	17,03	11,59	5,44			1			1		5,96
	04:00	16,69	11,47	5,22			1			1		5,84
	05:00	16,34	11,65	4,69			1			1		5,72
	06:00	16,62	12,01	4,61			1			1		5,82
	07:00	17,81	12,55	5,26			1			1		6,23
	08:00	19,35	13,54	5,81			1			1		6,77
	09:00	20,87	14,91	5,96			1		1	1		7,30
	10:00	21,84	16,13	5,71			1		1	1		7,64
	11:00	22,49	17,65	4,83			1		1	1		7,85
	12:00	23,37	18,75	4,62			1		1	1	1	7,85
	13:00	24,60	20,02	4,58			1		1	1	2	7,85
	14:00	25,13	20,45	4,68			1		1	1	2	7,85
	15:00	24,61	19,16	5,45			1		1	1	2	7,85
	16:00	25,04	19,06	5,97			1		1	1	2	7,85
	17:00	25,83	19,56	6,27			1		1	1	2	7,85
	18:00	27,00	20,59	6,41			1		1	1	2	7,85
	19:00	26,92	20,66	6,26			1		1	1	2	7,85
	20:00	26,74	20,89	5,85			1		1	1	2	7,85
	21:00	25,45	19,78	5,66			1		1	1	2	7,85
	22:00	23,85	18,81	5,04			1		1	1	1	7,85
	23:00	22,50	17,42	5,07			1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	21,35	17,47	3,88			1		1	1		7,47
	01:00	20,07	16,89	3,18			1		1	1		6,72
	02:00	19,02	16,21	2,81			1		1	1		5,73
	03:00	18,07	15,86	2,21			1		1	1		4,65
	04:00	17,54	15,07	2,46			1		1	1		4,12
	05:00	16,91	14,08	2,83			1		1	1		3,49
	06:00	16,92	13,54	3,38			1		1	1		3,51
	07:00	17,73	13,70	4,03			1		1	1		4,32
	08:00	18,79	14,50	4,29			1		1	1		5,37
	09:00	19,81	15,57	4,24			1		1	1		6,39
	10:00	20,34	16,29	4,05			1		1	1		6,92
	11:00	20,96	17,19	3,77			1		1	1		7,34
	12:00	21,65	18,68	2,97			1		1	1		7,58
	13:00	22,38	19,46	2,92			1		1	1	1	7,83
	14:00	22,23	19,58	2,65			1		1	1	2	7,78
	15:00	21,96	19,41	2,55			1		1	1	2	7,53
	16:00	22,41	18,86	3,55			1		1	1	2	7,84
	17:00	23,54	19,95	3,59			1		1	1	2	7,85
	18:00	25,06	21,09	3,97			1		1	1	2	7,85
	19:00	25,36	20,46	4,90			1		1	1	2	7,85
	20:00	25,13	19,87	5,26			1		1	1	2	7,85
	21:00	24,68	19,79	4,89			1		1	1	2	7,85
	22:00	23,77	20,45	3,31			1		1	1	4	7,85
	23:00	22,67	20,05	2,62			1		1	1	6	6,21

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	21,26	18,94	2,32			1		1	1	3	6,32
	01:00	19,65	17,55	2,10			1		1	1		6,50
	02:00	18,44	16,20	2,24			1		1	1		5,20
	03:00	17,73	15,38	2,35			1		1	1		4,31
	04:00	17,30	15,29	2,02			1		1	1		3,89
	05:00	16,81	15,27	1,54			1		1	1		3,39
	06:00	17,01	15,32	1,69			1		1	1		3,59
	07:00	18,80	17,17	1,63			1		1	1		5,58
	08:00	20,76	18,55	2,21			1		1	1		7,26
	09:00	22,43	19,44	2,99			1		1	1	1	7,85
	10:00	23,37	20,66	2,71			1		1	1	2	7,85
	11:00	23,49	21,90	1,59			1		1	1	3	7,85
	12:00	24,79	23,55	1,24			1		1	1	4	7,85
	13:00	26,33	25,62	0,71		1	1		1	1	4	6,75
	14:00	26,41	25,56	0,84		1	1		1	1	2	7,85
	15:00	25,58	24,72	0,86		1	1		1	1	2	7,02
	16:00	25,51	24,85	0,66		1	1		1	1	2	6,95
	17:00	26,09	25,30	0,79		1	1		1	1	2	7,53
	18:00	27,15	26,62	0,53		1	1		1	1	2	7,85
	19:00	27,11	26,68	0,44		1	1		1	1	2	7,85
	20:00	26,59	26,09	0,50		1	1		1	1	2	7,85
	21:00	25,81	25,33	0,48		1	1		1	1	2	7,26
	22:00	24,13	23,72	0,41		1	1		1	1	2	5,90
	23:00	22,58	22,23	0,35		1	1		1	1		5,51

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	20,97	20,37	0,60		1	1		1	1		3,46
	01:00	19,27	18,36	0,90		1	1		1	1		2,07
	02:00	18,14	17,19	0,95			1		1	1		5,23
	03:00	17,36	16,54	0,82			1		1	1		4,02
	04:00	16,93	16,31	0,62			1		1	1		3,52
	05:00	16,52	15,71	0,82			1		1	1		3,11
	06:00	17,04	15,97	1,07			1		1	1		3,62
	07:00	18,99	18,28	0,71			1		1	1		5,58
	08:00	21,25	20,72	0,53	1	1			1	1		3,71
	09:00	23,10	22,47	0,63	1	1			1	1		5,84
	10:00	24,11	23,05	1,06	1	1			1	1		6,65
	11:00	24,34	23,21	1,14	1	1			1	1		6,80
	12:00	25,25	23,88	1,37	1	1			1	1		7,71
	13:00	26,42	25,17	1,25	1	1			1	1		7,85
	14:00	26,33	25,11	1,22	1	1			1	1		7,85
	15:00	25,51	24,44	1,07	1	1			1	1		7,85
	16:00	25,67	24,91	0,76	1	1			1	1		7,85
	17:00	26,63	25,85	0,77	1	1			1	1	2	7,85
	18:00	27,86	26,75	1,11	1	1			1	1	2	7,85
	19:00	27,67	26,05	1,62	1	1			1	1	2	7,85
	20:00	26,76	24,82	1,95	1	1			1	1	2	7,85
	21:00	25,15	23,09	2,05	1	1			1	1	2	6,59
	22:00	23,50	21,32	2,18	1	1			1	1	1	6,04
	23:00	22,35	19,97	2,39	1	1			1	1		4,83

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Στο διάστημα 08:00 - 10:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	21,15	18,76	2,39		1	1		1	1		3,61
	01:00	19,74	17,98	1,76		1	1		1	1		2,20
	02:00	18,68	17,68	1,00		1	1		1	1		2,50
	03:00	17,82	16,61	1,20			1		1	1		4,61
	04:00	17,41	16,10	1,31			1		1	1		3,99
	05:00	17,20	15,60	1,60			1		1	1		3,79
	06:00	17,30	15,38	1,92			1		1	1		3,89
	07:00	18,49	16,24	2,25			1		1	1		5,10
	08:00	20,11	18,26	1,85			1		1	1		6,73
	09:00	21,48	19,61	1,87			1		1	1		7,52
	10:00	22,53	20,45	2,08		1	1		1	1		5,43
	11:00	23,31	21,05	2,26		1	1		1	1		6,02
	12:00	24,39	22,45	1,95		1	1		1	1		6,85
	13:00	25,24	24,21	1,03		1	1		1	1		7,70
	14:00	25,34	24,66	0,68		1	1		1	1		7,80
	15:00	24,97	24,43	0,54		1	1		1	1		7,43
	16:00	25,08	24,44	0,64		1	1		1	1		7,54
	17:00	26,14	26,01	0,13		1	1		1	1	2	7,58
	18:00	27,04	26,27	0,77		1	1		1	1	2	7,85
	19:00	26,95	26,06	0,89		1	1		1	1	2	7,85
	20:00	26,64	25,40	1,25		1	1		1	1	2	7,85
	21:00	25,81	23,37	2,45		1	1		1	1	1	7,77
	22:00	24,65	21,03	3,62		1	1		1	1		7,11
	23:00	23,24	19,71	3,53		1	1		1	1		6,08

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	21,63	18,61	3,03		1	1		1	1		4,09
	01:00	20,16	17,92	2,24		1	1		1	1		4,40
	02:00	19,04	15,75	3,29			1		1	1		5,69
	03:00	18,29	13,98	4,31			1		1	1		4,88
	04:00	17,97	14,02	3,95			1		1	1		4,56
	05:00	17,78	14,01	3,77			1		1	1		4,37
	06:00	17,86	14,00	3,85			1		1	1		4,44
	07:00	19,51	14,38	5,13			1		1	1		6,09
	08:00	21,43	15,49	5,94			1		1	1		7,50
	09:00	23,20	17,06	6,14			1		1	1		7,85
	10:00	24,00	17,08	6,92			1		1	1		7,85
	11:00	24,48	17,46	7,02			1		1	1		7,85
	12:00	25,32	18,29	7,02			1		1	1		7,85
	13:00	26,32	19,86	6,45			1		1	1	2	7,85
	14:00	26,41	20,23	6,19			1		1	1	2	7,85
	15:00	26,24	19,83	6,41			1		1	1	2	7,85
	16:00	26,17	19,11	7,06			1		1	1	2	7,85
	17:00	27,23	20,22	7,01			1		1	1	3	7,85
	18:00	28,83	21,59	7,24			1		1	1	4	7,85
	19:00	29,24	21,95	7,28			1		1	1	4	7,85
	20:00	29,07	22,33	6,74			1		1	1	4	7,85
	21:00	27,86	20,71	7,15			1		1	1	3	7,85
	22:00	26,28	19,55	6,73			1		1	1	3	7,85
	23:00	24,91	18,41	6,51			1		1	1	3	7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	23,31	17,52	5,79			1		1	1	3	7,85
	01:00	21,91	16,12	5,79			1		1	1		7,67
	02:00	20,51	14,66	5,85			1		1	1		7,10
	03:00	19,65	14,29	5,36			1		1	1		6,24
	04:00	19,07	14,28	4,79			1		1	1		5,66
	05:00	18,48	13,92	4,56			1		1	1		5,07
	06:00	18,67	13,99	4,68			1		1	1		5,26
	07:00	20,15	14,47	5,68			1		1	1		6,74
	08:00	22,19	15,78	6,41			1		1	1		7,77
	09:00	23,74	17,32	6,42			1		1	1		7,85
	10:00	24,53	18,00	6,52			1		1	1		7,85
	11:00	25,00	18,34	6,66			1		1	1		7,85
	12:00	25,86	19,11	6,75			1		1	1	1	7,85
	13:00	27,66	20,74	6,92			1		1	1	2	7,85
	14:00	28,23	21,27	6,96		1	1		1	1	1	7,85
	15:00	28,41	21,76	6,65		1	1		1	1		7,85
	16:00	28,82	22,37	6,46		1	1		1	1		7,85
	17:00	29,82	22,95	6,87		1	1		1	1		7,85
	18:00	31,11	23,89	7,22		1	1		1	1		7,85
	19:00	30,98	24,03	6,95		1	1		1	1		7,85
	20:00	30,60	23,51	7,09		1	1		1	1		7,85
	21:00	29,28	22,33	6,95		1	1		1	1		7,85
	22:00	27,63	21,10	6,53		1	1		1	1		7,85
	23:00	26,15	19,10	7,05		1	1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	24,55	17,92	6,63			1		1	1		7,85
	01:00	23,10	16,32	6,78			1		1	1		7,85
	02:00	21,73	15,03	6,71			1		1	1		7,61
	03:00	20,71	14,47	6,24			1		1	1		7,25
	04:00	20,04	13,99	6,05			1		1	1		6,62
	05:00	19,26	14,04	5,22			1		1	1		5,85
	06:00	19,23	14,14	5,09			1		1	1		5,81
	07:00	20,48	14,55	5,94			1		1	1		7,07
	08:00	21,95	15,77	6,18			1		1	1		7,68
	09:00	23,50	17,12	6,38			1		1	1		7,85
	10:00	24,37	17,70	6,67			1		1	1		7,85
	11:00	24,81	18,17	6,64			1		1	1		7,85
	12:00	25,57	18,96	6,61			1		1	1		7,85
	13:00	27,18	20,19	6,99			1		1	1	2	7,85
	14:00	27,72	20,80	6,92			1		1	1	2	7,85
	15:00	27,94	21,46	6,48		1	1		1	1	1	7,85
	16:00	28,28	21,72	6,56		1	1		1	1		7,85
	17:00	29,62	23,13	6,49		1	1		1	1		7,85
	18:00	30,93	25,27	5,66		1	1		1	1	2	7,85
	19:00	30,97	24,88	6,09		1	1		1	1	2	7,85
	20:00	30,42	24,44	5,98		1	1		1	1	1	7,85
	21:00	29,01	23,10	5,91		1	1		1	1		7,85
	22:00	27,50	21,65	5,85		1	1		1	1		7,85
	23:00	26,42	20,67	5,75		1	1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	25,02	19,29	5,72		1	1		1	1		7,48
	01:00	23,60	18,33	5,28		1	1		1	1		6,40
	02:00	22,28	16,26	6,02			1		1	1		7,80
	03:00	21,29	15,37	5,92			1		1	1		7,45
	04:00	20,63	14,96	5,67			1		1	1		7,22
	05:00	19,88	14,51	5,36			1		1	1		6,46
	06:00	19,67	14,58	5,09			1		1	1		6,25
	07:00	20,31	14,68	5,63			1		1	1		6,90
	08:00	21,52	15,19	6,33			1		1	1		7,53
	09:00	22,50	16,33	6,17			1		1	1		7,85
	10:00	23,20	17,04	6,16			1		1	1		7,85
	11:00	24,29	17,84	6,45			1		1	1		7,85
	12:00	25,44	18,95	6,49			1		1	1		7,85
	13:00	26,44	20,31	6,13			1		1	1	2	7,85
	14:00	27,14	21,05	6,09			1		1	1	4	7,85
	15:00	27,45	21,33	6,12			1		1	1	4	7,85
	16:00	27,89	21,73	6,16			1		1	1	4	7,85
	17:00	29,22	22,58	6,65		1	1		1	1	1	7,85
	18:00	30,68	23,84	6,85		1	1		1	1		7,85
	19:00	30,29	23,66	6,63		1	1		1	1		7,85
	20:00	29,87	23,60	6,27		1	1		1	1		7,85
	21:00	29,44	23,58	5,86		1	1		1	1		7,85
	22:00	28,60	23,00	5,60		1	1		1	1		7,85
	23:00	27,42	21,53	5,89		1	1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	25,93	19,85	6,08		1	1		1	1		7,85
	01:00	24,31	18,30	6,01		1	1		1	1		7,35
	02:00	22,58	16,56	6,02			1		1	1		7,85
	03:00	21,55	15,56	6,00			1		1	1		7,54
	04:00	20,86	15,00	5,86			1		1	1		7,30
	05:00	20,09	14,28	5,80			1		1	1		6,67
	06:00	19,95	13,97	5,98			1		1	1		6,53
	07:00	21,32	15,11	6,21			1		1	1		7,46
	08:00	23,01	16,93	6,08			1		1	1		7,85
	09:00	24,52	19,69	4,83		1	1			1		7,85
	10:00	24,97	21,04	3,93		1	1			1	2	7,85
	11:00	25,83	22,84	3,00		1	1			1	3	7,85
	12:00	27,25	24,35	2,90		1	1		1	1	4	7,68
	13:00	28,89	25,77	3,12		1	1		1	1	2	7,85
	14:00	29,87	26,26	3,61		1	1		1	1	2	7,85
	15:00	30,32	26,39	3,93		1	1		1	1	2	7,85
	16:00	30,61	26,25	4,36		1	1		1	1	3	7,85
	17:00	31,48	26,92	4,56	1		1		1	1	3	7,85
	18:00	32,42	27,93	4,49	1		1		1	1	4	7,85
	19:00	32,04	27,53	4,51	1		1		1	1	4	7,85
	20:00	30,83	25,82	5,02	1		1		1	1	2	7,85
	21:00	30,08	25,08	5,00	1		1		1	1	2	7,85
	22:00	29,09	24,12	4,98	1		1		1	1	1	7,85
	23:00	27,44	22,54	4,90	1		1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Ι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 16:50. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	25,90	22,01	3,89	1		1		1	1		7,85
	01:00	24,24	20,63	3,60	1		1		1	1		6,95
	02:00	22,69	19,75	2,93	1		1		1	1		5,68
	03:00	21,20	18,13	3,08	1		1			1		6,81
	04:00	20,25	16,73	3,52	1		1			1		6,43
	05:00	19,52	16,13	3,39	1		1			1		5,53
	06:00	19,38	16,91	2,47	1		1			1		5,52
	07:00	20,87	19,33	1,54	1		1			1		6,80
	08:00	23,30	21,81	1,49	1		1		1	1		7,19
	09:00	25,36	24,41	0,95	1		1		1	1		7,82
	10:00	25,68	24,80	0,88	1		1		1	1		7,85
	11:00	26,24	25,08	1,16	1		1		1	1	1	7,85
	12:00	27,22	25,45	1,77	1		1		1	1	1	7,85
	13:00	28,72	26,70	2,02	1		1		1	1	2	7,85
	14:00	29,26	27,25	2,01	1		1		1	1	3	7,85
	15:00	29,52	28,36	1,16	1		1		1	1	4	7,85
	16:00	29,94	28,71	1,23	1		1		1	1	4	7,85
	17:00	31,06	30,28	0,78	1		1		1	1	6	7,85
	18:00	32,62	31,99	0,63	1		1		1	1	7	7,85
	19:00	32,25	31,01	1,24	1		1		1	1	7	7,85
	20:00	31,14	28,78	2,35	1		1		1	1	5	7,85
	21:00	29,97	27,42	2,55	1		1		1	1	4	7,85
	22:00	28,30	26,60	1,70	1		1		1	1	4	7,85
	23:00	26,83	24,57	2,27	1		1		1	1	3	7,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	25,51	24,03	1,48			1	1	1	1		8,85
	01:00	23,56	22,07	1,48			1	1	1	1		6,99
	02:00	22,12	21,17	0,96			1	1	1	1		6,07
	03:00	21,13	19,66	1,47			1	1	1	1		4,61
	04:00	20,42	18,76	1,66			1	1	1	1		3,85
	05:00	19,89	19,15	0,74			1	1	1	1		3,33
	06:00	19,78	19,73	0,05			1	1	1	1		3,22
	07:00	21,10	20,76	0,33			1	1	1	1		4,86
	08:00	23,18	22,89	0,29			1	1	1	1	1	6,27
	09:00	24,98	24,86	0,12			1	1	1	1	2	7,40
	10:00	25,83	25,83	0,00			1	1	1	1	4	7,24
	11:00	26,41	26,38	0,03			1	1	1	1	3	8,32
	12:00	27,22	27,15	0,07		1	1	1	1	1		6,61
	13:00	28,69	28,51	0,17		1	1	1	1	1	1	7,49
	14:00	28,81	28,60	0,21		1	1	1	1	1	2	7,11
	15:00	28,50	28,12	0,38		1	1	1	1	1	2	6,80
	16:00	28,68	28,32	0,36		1	1	1	1	1	2	6,97
	17:00	29,46	29,15	0,31		1	1	1	1	1	2	7,75
	18:00	30,43	30,15	0,28		1	1	1	1	1	2	8,73
	19:00	30,32	30,13	0,19		1	1	1	1	1	2	8,61
	20:00	30,13	30,09	0,04		1	1	1	1	1	2	8,42
	21:00	29,03	29,01	0,02		1	1	1	1	1	2	7,32
	22:00	27,31	27,31	0,00		1	1	1	1	1	1	6,11
	23:00	25,93	25,91	0,01	1		1	1	1	1		5,60

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	24,15	24,06	0,08	1		1		1	1		6,61
	01:00	22,30	22,29	0,01	1		1		1	1		4,76
	02:00	20,71	20,71	0,00	1		1		1	1		3,86
	03:00	19,43	19,42	0,01	1		1			1		5,65
	04:00	18,65	18,46	0,20	1		1			1		4,69
	05:00	18,16	18,09	0,07	1		1			1		3,98
	06:00	18,24	18,24	0,00	1		1			1		4,10
	07:00	19,87	19,87	0,00	1	1	1			1		5,30
	08:00	22,00	22,00	0,00	1	1			1	1		6,31
	09:00	24,07	24,06	0,01	1	1			1	1	1	6,47
	10:00	24,60	24,22	0,38	1	1			1	1	2	6,11
	11:00	25,08	24,84	0,23	1	1			1	1	2	6,52
	12:00	25,98	25,72	0,26	1	1			1	1	2	7,43
	13:00	26,63	26,34	0,29	1	1			1	1	3	7,56
	14:00	26,72	26,40	0,32	1	1			1	1	3	7,66
	15:00	26,23	25,81	0,41	1	1			1	1	3	7,16
	16:00	26,26	25,65	0,61	1	1		1	1	1	3	6,13
	17:00	27,09	26,21	0,89	1			1	1	1	4	7,85
	18:00	28,47	27,52	0,96	1			1	1	1	5	7,85
	19:00	28,50	27,51	0,99	1			1	1	1	6	7,85
	20:00	27,88	26,74	1,14	1			1	1	1	5	7,85
	21:00	26,38	25,26	1,12	1			1	1	1	5	7,27
	22:00	24,61	23,62	0,98	1			1	1	1	4	6,01
	23:00	23,02	21,81	1,21	1			1	1	1	3	4,93

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:00 με 07:40. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	21,53	19,76	1,77	1			1	1	1	1	4,45
	01:00	19,97	17,71	2,26	1			1	1	1		4,42
	02:00	18,75	16,84	1,91	1				1	1		5,60
	03:00	18,08	15,83	2,25	1				1	1		4,67
	04:00	17,68	15,60	2,07	1				1	1		4,26
	05:00	17,43	14,82	2,61	1				1	1		4,02
	06:00	17,21	14,71	2,50	1				1	1		3,80
	07:00	18,49	15,74	2,76	1				1	1		5,08
	08:00	19,90	16,62	3,29	1				1	1		6,59
	09:00	20,48	17,24	3,24	1	1			1	1		6,32
	10:00	20,78	18,44	2,35	1	1				1		6,56
	11:00	21,46	18,93	2,53	1	1				1		7,07
	12:00	22,07	17,71	4,35	1	1				1		7,68
	13:00	22,41	17,77	4,64	1	1				1		7,84
	14:00	21,89	17,57	4,32	1	1				1		7,50
	15:00	21,46	17,47	3,99	1	1				1		7,07
	16:00	22,04	18,19	3,85	1	1				1		7,65
	17:00	23,26	19,12	4,14	1	1				1		7,85
	18:00	24,55	19,94	4,61	1	1				1	1	7,85
	19:00	24,62	20,14	4,48	1	1				1	1	7,85
	20:00	24,57	19,15	5,41	1	1				1	1	7,85
	21:00	23,78	17,90	5,88	1	1				1	1	7,85
	22:00	22,68	17,16	5,52	1	1				1		7,85
	23:00	21,82	17,08	4,74	1	1				1		7,43

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	20,65	16,47	4,18	1				1	1		7,23
	01:00	19,29	14,93	4,36	1				1	1		5,88
	02:00	18,24	14,16	4,08	1				1	1		4,82
	03:00	17,44	14,04	3,40	1				1	1		4,02
	04:00	16,90	13,64	3,25	1				1	1		3,48
	05:00	16,69	13,55	3,14	1				1	1		3,28
	06:00	16,66	13,69	2,97	1				1	1		3,28
	07:00	17,74	13,92	3,82	1				1	1		4,32
	08:00	18,98	14,84	4,14	1				1	1		5,56
	09:00	20,25	16,17	4,09	1				1	1		6,84
	10:00	20,74	17,93	2,81	1	1				1		6,54
	11:00	21,10	19,23	1,88	1	1				1		6,74
	12:00	21,87	20,45	1,42	1	1				1		7,48
	13:00	22,70	20,79	1,91	1	1				1	1	7,80
	14:00	23,01	21,38	1,63	1	1				1	2	7,60
	15:00	22,37	21,39	0,98	1	1				1	2	6,97
	16:00	22,75	22,08	0,67	1	1				1	2	7,34
	17:00	23,88	23,47	0,41	1	1			1	1	2	5,35
	18:00	24,92	24,45	0,47	1	1			1	1	2	6,37
	19:00	25,42	24,88	0,54	1	1			1	1	2	6,87
	20:00	25,60	25,27	0,33	1	1			1	1	2	7,05
	21:00	24,57	24,45	0,12	1	1			1	1	2	6,08
	22:00	22,81	22,80	0,02	1	1			1	1	2	4,32
	23:00	21,35	21,35	0,00	1	1			1	1	2	3,89

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	19,70	19,70	0,00	1				1	1	2	5,27
	01:00	18,42	18,42	0,00	1				1	1		5,75
	02:00	17,48	17,46	0,02	1				1	1		4,51
	03:00	16,77	16,77	0,00	1				1	1		3,37
	04:00	16,20	16,19	0,00	1				1	1		2,78
	05:00	16,00	15,97	0,03	1				1	1		2,58
	06:00	15,89	15,40	0,49	1				1	1		2,48
	07:00	16,74	16,36	0,37	1				1	1		3,32
	08:00	18,15	17,90	0,24	1				1	1		5,31
	09:00	19,52	19,21	0,31	1		1			1		5,86
	10:00	19,65	19,47	0,18	1		1			1		5,94
	11:00	19,98	19,98	0,00	1		1			1		6,12
	12:00	20,68	20,59	0,09	1		1			1		6,50
	13:00	21,25	20,93	0,32	1		1			1	1	6,35
	14:00	20,59	20,30	0,29	1		1			1	2	5,18
	15:00	20,02	20,00	0,03	1		1			1	2	4,62
	16:00	20,15	20,10	0,04	1		1			1	2	4,74
	17:00	21,16	21,04	0,12	1		1			1	2	5,76
	18:00	22,50	22,24	0,26	1		1			1	3	6,58
	19:00	23,02	22,67	0,35	1		1			1	4	6,60
	20:00	23,39	23,09	0,29	1		1			1	4	6,96
	21:00	22,69	22,35	0,34	1		1			1	4	6,27
	22:00	21,13	20,91	0,22	1		1			1	3	5,22
	23:00	19,79	19,74	0,05	1		1			1	1	5,05

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	18,34	18,32	0,02	1		1			1		4,34
	01:00	17,04	17,01	0,03	1		1			1		2,88
	02:00	16,14	16,03	0,11			1	1		1		2,72
	03:00	15,60	15,56	0,04			1	1		1		2,19
	04:00	15,18	15,18	0,00			1	1		1		1,76
	05:00	15,13	15,13	0,01			1	1		1		1,72
	06:00	15,48	15,48	0,00			1	1		1		2,06
	07:00	17,05	17,05	0,00			1	1		1		3,69
	08:00	18,88	18,88	0,00			1	1		1		5,46
	09:00	20,38	20,38	0,00		1	1			1		6,34
	10:00	20,65	20,63	0,02		1	1			1		6,49
	11:00	20,89	20,88	0,01		1	1			1		6,63
	12:00	21,54	21,53	0,00		1	1			1	2	6,13
	13:00	22,39	22,38	0,01		1	1			1	2	6,98
	14:00	22,11	22,05	0,05		1	1			1	2	6,70
	15:00	21,20	20,90	0,30		1	1			1	2	5,80
	16:00	21,14	20,83	0,31		1	1			1	2	5,74
	17:00	22,23	21,91	0,32		1	1			1	2	6,82
	18:00	23,74	23,23	0,51		1	1			1	4	7,32
	19:00	24,41	23,49	0,92		1	1			1	4	7,98
	20:00	24,89	24,11	0,78		1	1			1	4	8,47
	21:00	23,58	21,70	1,89		1	1			1	3	7,67
	22:00	21,88	18,00	3,88		1	1			1	3	5,96
	23:00	19,99	15,96	4,04		1	1			1	1	5,20

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	18,35	14,64	3,71			1			1		6,42
	01:00	16,83	12,75	4,08			1			1		5,89
	02:00	15,80	12,00	3,79			1			1		5,53
	03:00	15,36	11,27	4,09			1			1		5,09
	04:00	15,08	11,18	3,90			1			1		4,81
	05:00	15,05	10,93	4,12			1			1		4,78
	06:00	15,39	11,08	4,31			1			1		5,12
	07:00	16,94	11,94	4,99			1			1		5,93
	08:00	18,94	13,54	5,39			1			1		6,63
	09:00	20,55	15,08	5,47			1		1	1	1	6,67
	10:00	21,12	15,32	5,80			1		1	1		7,39
	11:00	21,24	15,02	6,22			1		1	1		7,43
	12:00	21,94	15,29	6,64			1		1	1		7,68
	13:00	22,58	15,86	6,72			1		1	1		7,85
	14:00	22,26	15,32	6,94			1		1	1		7,79
	15:00	21,61	14,70	6,91			1		1	1		7,56
	16:00	21,83	15,42	6,41			1		1	1		7,64
	17:00	22,74	15,99	6,75			1		1	1		7,85
	18:00	24,56	17,55	7,01			1		1	1		7,85
	19:00	25,15	18,06	7,08			1		1	1		7,85
	20:00	25,45	18,32	7,12			1		1	1	1	7,85
	21:00	24,40	17,56	6,84			1		1	1	1	7,85
	22:00	22,71	16,42	6,29			1		1	1		7,85
	23:00	21,32	15,34	5,98			1		1	1		7,46

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	19,40	12,86	6,54			1			1		6,79
	01:00	17,77	11,99	5,78			1			1		6,22
	02:00	16,65	11,33	5,32			1			1		5,83
	03:00	15,97	10,59	5,38			1			1		5,59
	04:00	15,65	10,52	5,13			1			1		5,38
	05:00	15,47	10,63	4,84			1			1		5,20
	06:00	15,70	10,70	5,00			1			1		5,43
	07:00	17,16	11,40	5,76			1			1		6,01
	08:00	18,86	12,49	6,37			1			1		6,60
	09:00	20,21	13,48	6,73			1			1		7,07
	10:00	20,79	13,76	7,03			1		1	1		7,28
	11:00	21,03	13,96	7,06			1		1	1		7,36
	12:00	21,55	14,59	6,95			1		1	1		7,54
	13:00	22,25	15,33	6,91			1		1	1		7,79
	14:00	22,06	15,20	6,86			1		1	1		7,72
	15:00	21,36	15,02	6,34			1		1	1		7,48
	16:00	21,64	15,33	6,31			1		1	1		7,57
	17:00	22,58	15,94	6,64			1		1	1		7,85
	18:00	24,04	17,22	6,81			1		1	1		7,85
	19:00	24,60	17,75	6,85			1		1	1		7,85
	20:00	24,94	18,04	6,90			1		1	1		7,85
	21:00	23,73	16,99	6,74			1		1	1		7,85
	22:00	22,12	16,12	6,00			1		1	1		7,74
	23:00	20,51	14,15	6,36			1		1	1	1	6,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 23:00 με 23:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	19,03	13,50	5,52			1			1		6,66
	01:00	17,63	11,82	5,81			1			1		6,17
	02:00	16,56	11,07	5,50			1			1		5,80
	03:00	15,81	10,56	5,25			1			1		5,53
	04:00	15,54	10,52	5,02			1			1		5,27
	05:00	15,33	10,51	4,81			1			1		5,06
	06:00	15,59	10,47	5,12			1			1		5,33
	07:00	16,97	11,25	5,72			1			1		5,94
	08:00	18,58	12,25	6,33			1			1		6,50
	09:00	19,92	13,21	6,71			1			1		6,97
	10:00	20,61	13,80	6,81			1			1		7,21
	11:00	20,34	15,95	4,39			1		1	1		6,93
	12:00	20,80	18,97	1,83			1		1	1	2	6,37
	13:00	21,71	20,96	0,75			1		1	1	3	6,77
	14:00	21,43	15,61	5,82			1		1	1		7,50
	15:00	21,79	15,49	6,30			1		1	1		7,63
	16:00	21,73	14,72	7,01			1		1	1		7,60
	17:00	22,83	15,85	6,98		1			1	1		7,85
	18:00	24,65	18,06	6,59		1			1	1		7,85
	19:00	24,49	18,37	6,11		1			1	1	1	7,85
	20:00	24,62	17,95	6,67		1			1	1	2	7,85
	21:00	23,59	17,58	6,02		1			1	1	1	7,85
	22:00	22,28	16,75	5,53		1			1	1		7,80
	23:00	21,24	15,90	5,34		1			1	1		7,43

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα συστήματα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	18,98	14,66	4,32		1			1	1		6,42
	01:00	17,26	13,21	4,05		1				1		6,08
	02:00	16,20	12,83	3,37		1				1		5,76
	03:00	15,50	12,65	2,85		1				1		5,50
	04:00	15,12	13,21	1,90		1				1		5,53
	05:00	15,04	13,26	1,78		1				1		5,45
	06:00	15,19	13,26	1,93		1				1		5,70
	07:00	16,54	14,30	2,23		1				1		6,15
	08:00	18,80	17,48	1,32	1	1				1		4,76
	09:00	20,80	20,65	0,15	1	1				1	1	6,22
	10:00	21,77	21,77	0,00		1	1			1	2	6,37
	11:00	22,34	22,34	0,00		1	1			1	3	6,42
	12:00	23,43	23,43	0,00		1	1			1	3	7,51
	13:00	24,40	24,40	0,01		1	1		1	1	3	5,34
	14:00	24,40	24,36	0,04		1	1		1	1	2	5,88
	15:00	23,95	23,92	0,02		1	1		1	1	2	5,97
	16:00	23,95	23,88	0,07		1	1		1	1	2	5,96
	17:00	24,82	24,74	0,07	1	1	1		1	1	1	6,17
	18:00	26,27	26,20	0,08	1		1		1	1	3	7,21
	19:00	26,53	26,42	0,11	1		1		1	1	3	7,46
	20:00	26,46	26,39	0,06	1		1		1	1	3	7,40
	21:00	24,86	24,79	0,07	1		1		1	1	3	5,80
	22:00	22,86	22,68	0,18	1		1		1	1	3	4,84
	23:00	21,43	21,28	0,16	1		1		1	1	2	3,84

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	19,81	19,63	0,18	1		1		1	1		4,23
	01:00	18,36	18,24	0,12	1				1	1		5,62
	02:00	17,32	17,17	0,14	1				1	1		4,19
	03:00	16,64	16,58	0,06	1				1	1		3,23
	04:00	16,19	16,18	0,02	1				1	1		2,78
	05:00	16,23	16,21	0,02	1				1	1		2,82
	06:00	16,35	16,35	0,00	1				1	1		2,94
	07:00	17,49	17,49	0,00	1				1	1		4,38
	08:00	19,03	19,03	0,00	1	1			1	1		3,83
	09:00	20,90	20,90	0,00	1	1			1	1		3,36
	10:00	21,52	21,51	0,01	1	1			1	1		4,30
	11:00	22,21	22,21	0,00	1	1			1	1		5,31
	12:00	23,31	23,29	0,02	1	1			1	1		6,21
	13:00	24,01	22,74	1,27	1	1			1	1		6,74
	14:00	24,01	22,52	1,50	1	1			1	1		6,82
	15:00	23,47	22,80	0,67	1	1			1	1		6,21
	16:00	23,86	23,18	0,68	1		1		1	1		6,57
	17:00	24,71	23,55	1,15	1		1		1	1		7,17
	18:00	25,19	22,77	2,43	1		1		1	1		7,65
	19:00	25,00	21,60	3,40	1		1		1	1		7,46
	20:00	25,12	21,79	3,33	1		1		1	1		7,58
	21:00	23,72	21,59	2,13	1		1		1	1		6,75
	22:00	22,21	20,37	1,83	1		1		1	1		5,35
	23:00	20,57	18,31	2,27	1		1		1	1		5,52

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	19,22	16,63	2,58	1		1		1	1		5,30
	01:00	17,80	14,95	2,85			1		1	1		4,80
	02:00	16,74	13,56	3,18			1		1	1		4,90
	03:00	15,93	12,02	3,91			1			1		5,57
	04:00	15,41	11,37	4,04			1			1		5,32
	05:00	15,13	11,11	4,03			1			1		5,23
	06:00	14,88	11,03	3,85			1			1		4,94
	07:00	15,72	11,64	4,08			1			1		5,46
	08:00	16,87	12,19	4,68			1			1		5,91
	09:00	17,99	13,12	4,87			1			1		6,30
	10:00	18,53	13,23	5,30			1			1		6,49
	11:00	18,87	13,62	5,25			1			1		6,60
	12:00	19,42	14,35	5,07			1			1	1	6,80
	13:00	19,99	14,47	5,53			1			1	2	7,00
	14:00	19,42	14,07	5,35			1			1	2	6,80
	15:00	18,84	13,68	5,16			1			1	2	6,59
	16:00	19,12	13,97	5,15			1			1	2	6,69
	17:00	20,20	14,63	5,57			1			1	2	7,07
	18:00	21,52	15,49	6,03			1			1	2	7,53
	19:00	21,89	16,01	5,88			1			1	3	7,66
	20:00	22,56	17,07	5,49			1			1	4	7,85
	21:00	21,61	16,18	5,43			1			1	5	7,56
	22:00	20,20	14,23	5,97			1			1	2	7,07
	23:00	18,73	13,09	5,65			1			1		6,56

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	18,00	12,10	5,90			1			1		6,30
	01:00	16,76	11,26	5,50			1			1		5,87
	02:00	15,95	10,68	5,27					1	1		5,58
	03:00	15,31	10,34	4,97					1	1		5,36
	04:00	14,97	10,14	4,84					1	1		5,24
	05:00	14,95	10,28	4,68					1	1		5,23
	06:00	15,28	10,59	4,68					1	1		5,35
	07:00	16,54	11,45	5,09					1	1		5,79
	08:00	17,89	12,64	5,26					1	1		6,26
	09:00	18,90	12,96	5,94			1			1		6,62
	10:00	19,24	13,25	5,99			1			1		6,73
	11:00	19,53	13,36	6,17			1			1		6,84
	12:00	20,16	13,77	6,39			1			1		7,06
	13:00	21,00	14,49	6,52			1			1	1	7,35
	14:00	20,82	14,18	6,65			1			1	1	7,29
	15:00	20,28	13,93	6,34			1			1	1	7,10
	16:00	20,40	14,05	6,35			1			1	1	7,14
	17:00	21,44	14,72	6,72			1			1	2	7,50
	18:00	22,67	16,05	6,61			1			1	3	7,85
	19:00	23,03	16,20	6,82			1			1	3	7,85
	20:00	23,72	16,51	7,20			1			1	3	7,85
	21:00	22,56	15,44	7,12			1			1	3	7,85
	22:00	20,90	14,26	6,64			1			1	3	7,32
	23:00	19,35	13,00	6,35					1	1	2	6,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	17,69	11,17	6,52					1	1		6,53
	01:00	16,37	10,50	5,87					1	1		5,87
	02:00	15,46	10,36	5,10					1	1		5,41
	03:00	14,86	9,98	4,88					1	1		5,20
	04:00	14,65	9,82	4,84					1	1		5,13
	05:00	14,73	9,83	4,90					1	1		5,16
	06:00	15,01	10,03	4,98					1	1		5,25
	07:00	16,41	10,95	5,46					1	1		5,74
	08:00	17,91	11,92	5,99			1			1		6,27
	09:00	19,15	12,68	6,47			1			1		6,70
	10:00	19,40	12,83	6,57			1			1		6,79
	11:00	19,34	12,76	6,57			1			1		6,77
	12:00	20,02	13,24	6,78			1			1		7,01
	13:00	20,60	13,67	6,92			1			1		7,21
	14:00	20,23	13,43	6,79			1			1		7,08
	15:00	19,31	12,84	6,47			1			1		6,76
	16:00	19,22	12,77	6,44			1			1		6,73
	17:00	20,16	13,39	6,77			1			1		7,05
	18:00	21,87	15,00	6,87			1			1	2	7,65
	19:00	22,34	15,47	6,87			1			1	2	7,82
	20:00	22,92	15,82	7,11			1			1	2	7,85
	21:00	21,68	14,97	6,71			1			1	2	7,59
	22:00	20,13	13,74	6,38			1			1	2	7,04
	23:00	18,48	12,22	6,26			1			1		6,47

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	17,02	11,33	5,69			1		1	1		5,81
	01:00	15,86	10,62	5,24					1	1		5,55
	02:00	14,94	9,90	5,04					1	1		5,23
	03:00	14,43	9,56	4,87					1	1		5,05
	04:00	14,24	9,43	4,81					1	1		4,95
	05:00	14,23	9,38	4,85					1	1		4,94
	06:00	14,56	9,84	4,71					1	1		5,09
	07:00	15,48	10,47	5,01					1	1		5,42
	08:00	16,93	12,01	4,92					1	1		5,93
	09:00	18,61	12,95	5,65		1				1		6,51
	10:00	18,94	13,13	5,81		1				1		6,63
	11:00	19,05	12,85	6,20		1				1		6,67
	12:00	20,05	14,05	5,99		1				1		7,02
	13:00	20,07	14,22	5,85		1				1	1	7,02
	14:00	19,79	14,63	5,16		1				1	1	6,93
	15:00	18,84	13,86	4,98		1				1	1	6,60
	16:00	18,81	12,97	5,85		1				1	1	6,58
	17:00	19,96	13,45	6,51		1				1	1	6,99
	18:00	21,48	14,64	6,84		1				1	2	7,52
	19:00	22,41	15,46	6,95		1				1	3	7,84
	20:00	23,13	16,34	6,79		1				1	3	7,85
	21:00	22,00	15,62	6,37		1				1	3	7,70
	22:00	20,54	14,79	5,75		1				1	3	7,19
	23:00	19,10	13,42	5,69		1				1	1	6,76

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Μαραθόκαμπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:10 έως τις 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	17,40	12,21	5,19		1				1		6,09
	01:00	16,32	11,61	4,71					1	1		5,71
	02:00	15,35	10,94	4,41					1	1		5,37
	03:00	14,81	10,35	4,47					1	1		5,18
	04:00	14,58	9,95	4,63					1	1		5,10
	05:00	14,58	9,96	4,62					1	1		5,10
	06:00	14,92	10,20	4,72					1	1		5,22
	07:00	16,62	11,11	5,51					1	1		6,04
	08:00	18,04	12,55	5,49			1			1		6,31
	09:00	19,17	13,52	5,65			1			1		6,71
	10:00	19,60	14,60	5,01			1			1	1	6,86
	11:00	19,61	14,84	4,77			1			1	2	6,86
	12:00	20,49	15,12	5,37			1			1	2	7,17
	13:00	21,29	16,23	5,06			1			1	2	7,45
	14:00	20,98	15,58	5,40			1			1	3	7,34
	15:00	20,09	14,10	5,99			1			1	3	7,03
	16:00	20,13	13,91	6,22			1			1	3	7,05
	17:00	21,12	14,57	6,55			1			1	3	7,39
	18:00	22,84	16,10	6,74			1			1	3	7,85
	19:00	23,36	16,71	6,65			1			1	3	7,85
	20:00	23,83	17,24	6,59			1			1	4	7,85
	21:00	22,28	16,28	6,00			1			1	4	7,80
	22:00	20,81	15,50	5,32			1			1	4	7,28
	23:00	19,37	13,89	5,48		1	1			1		6,70

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	17,78	12,48	5,29			1			1		6,22
	01:00	16,35	10,89	5,46			1			1		5,72
	02:00	15,24	10,68	4,56			1			1		4,97
	03:00	14,48	10,81	3,67			1			1		4,22
	04:00	14,23	10,65	3,58			1			1		3,96
	05:00	14,29	10,85	3,43			1			1		4,02
	06:00	14,67	10,79	3,88			1			1		4,40
	07:00	15,75	11,28	4,47			1			1		5,49
	08:00	17,40	12,29	5,10			1			1		6,09
	09:00	18,18	13,14	5,04			1			1		6,36
	10:00	18,34	14,18	4,15			1			1		6,42
	11:00	18,75	15,18	3,56			1			1	2	6,56
	12:00	19,38	15,91	3,47			1			1	2	6,78
	13:00	19,98	16,54	3,44			1			1	2	6,99
	14:00	19,71	16,87	2,85			1			1	3	6,90
	15:00	18,60	16,16	2,43			1			1	3	6,51
	16:00	18,73	16,81	1,91			1			1	3	6,55
	17:00	19,87	17,85	2,02			1			1	4	6,95
	18:00	21,50	19,95	1,56			1			1	7	7,53
	19:00	22,25	20,73	1,52			1			1	7	7,79
	20:00	23,05	21,65	1,40			1			1	8	7,85
	21:00	21,35	20,15	1,19			1			1	7	7,47
	22:00	19,41	18,47	0,93			1			1	6	6,09
	23:00	17,88	17,06	0,82			1			1	4	5,59

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η G11 εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	16,32	16,13	0,19			1			1	3	4,54
	01:00	15,02	14,81	0,21			1			1	1	4,25
	02:00	14,19	13,91	0,28			1			1		4,12
	03:00	13,83	13,58	0,26			1			1		3,57
	04:00	13,47	13,41	0,07			1			1		3,21
	05:00	13,67	13,64	0,03			1			1		3,40
	06:00	14,10	14,01	0,09		1	1			1		1,64
	07:00	15,25	15,23	0,02		1	1			1		0,86
	08:00	16,71	16,71	0,00		1	1			1		2,32
	09:00	18,04	17,96	0,08		1	1			1		3,78
	10:00	18,47	18,37	0,09		1	1			1		4,47
	11:00	18,98	18,92	0,06		1	1			1		5,22
	12:00	19,50	19,47	0,03		1	1			1		5,81
	13:00	20,08	19,95	0,13		1	1			1		6,19
	14:00	19,76	19,39	0,38		1	1			1		5,97
	15:00	19,15	18,95	0,20		1	1			1		5,44
	16:00	18,88	18,74	0,14		1	1			1		5,08
	17:00	19,88	19,76	0,12		1	1			1		6,06
	18:00	21,15	21,15	0,00		1	1			1	2	6,03
	19:00	21,72	21,72	0,00		1	1			1	2	6,32
	20:00	22,24	22,24	0,00		1	1			1	4	5,82
	21:00	20,43	20,43	0,00		1	1			1	2	5,03
	22:00	18,68	18,66	0,02		1	1			1		4,86
	23:00	17,28	17,11	0,16		1	1			1		2,89

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 11:45 - 13:16 το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	15,99	15,68	0,31		1	1			1		1,60
	01:00	14,79	14,36	0,43			1			1		4,75
	02:00	13,99	13,56	0,43			1			1		3,82
	03:00	13,49	13,22	0,26			1			1		3,22
	04:00	13,11	12,52	0,58			1			1		2,84
	05:00	13,28	12,63	0,65			1			1		3,01
	06:00	13,58	12,40	1,18			1			1		3,31
	07:00	14,53	13,37	1,16			1			1		4,27
	08:00	15,50	14,71	0,79		1	1			1		1,86
	09:00	16,49	15,48	1,01		1	1			1		2,10
	10:00	16,85	15,58	1,28		1	1			1		2,46
	11:00	17,14	15,61	1,53		1	1			1		2,75
	12:00	17,83	16,70	1,13		1	1			1		3,44
	13:00	17,93	16,80	1,13		1	1			1		3,54
	14:00	17,35	16,22	1,13		1	1			1		2,96
	15:00	16,92	15,60	1,31			1			1	3	5,13
	16:00	16,99	15,80	1,19			1			1	3	5,20
	17:00	18,14	17,35	0,78			1			1	3	6,35
	18:00	19,78	19,13	0,65			1			1	5	6,92
	19:00	20,55	20,11	0,44		1	1			1	4	4,13
	20:00	21,26	21,12	0,15		1	1			1	3	5,35
	21:00	20,32	20,30	0,02		1	1			1	2	4,92
	22:00	18,92	18,82	0,10		1	1			1	3	3,00
	23:00	17,26	17,07	0,18		1	1			1	1	2,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,85	15,71	0,14		1	1			1	1,46
	01:00	14,75	14,74	0,01		1	1			1	2,95
	02:00	13,95	13,95	0,00			1			1	3,87
	03:00	13,49	13,49	0,00			1			1	3,23
	04:00	13,25	13,25	0,00			1			1	2,98
	05:00	13,40	13,40	0,00			1			1	3,13
	06:00	13,85	13,84	0,00			1			1	3,68
	07:00	15,81	15,80	0,01		1	1			1	2,25
	08:00	17,72	17,71	0,01		1	1			1	3,33
	09:00	18,99	18,92	0,07		1	1			1	5,19
	10:00	19,36	18,68	0,67		1	1			1	5,44
	11:00	18,59	17,98	0,61		1	1			1	4,20
	12:00	19,96	19,59	0,38		1	1			1	5,57
	13:00	20,88	20,51	0,37		1	1			1	6,49
	14:00	20,59	20,25	0,34		1	1			1	6,20
	15:00	19,70	19,15	0,54		1	1			1	5,35
	16:00	19,49	18,72	0,76		1	1			1	5,13
	17:00	20,29	19,05	1,24		1	1			1	5,90
	18:00	21,67	20,04	1,63	1		1			1	7,28
	19:00	22,06	18,76	3,30	1		1			1	7,67
	20:00	22,73	18,06	4,68	1		1			1	7,96
	21:00	21,04	17,04	4,00	1		1			1	6,65
	22:00	19,27	14,80	4,47	1		1			1	4,88
	23:00	17,73	13,85	3,88	1		1			1	4,07

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 11:03 - 11:19 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,93	11,25	4,69	1		1			1	4,77
	01:00	14,67	9,97	4,70	1		1				5,14
	02:00	13,88	9,49	4,39	1		1				4,86
	03:00	13,44	9,17	4,27	1		1				4,70
	04:00	13,19	8,94	4,25	1		1				4,62
	05:00	13,27	8,89	4,38	1		1				4,64
	06:00	13,75	9,27	4,48	1		1				4,81
	07:00	15,67	10,54	5,14	1		1				5,48
	08:00	17,55	11,94	5,61	1		1				6,14
	09:00	18,77	12,87	5,90	1					1	6,57
	10:00	19,33	13,28	6,05	1					1	6,77
	11:00	19,47	13,41	6,06	1					1	6,82
	12:00	20,30	14,38	5,92	1					1	7,11
	13:00	20,74	14,58	6,16	1	1	1				7,26
	14:00	20,17	13,89	6,28	1	1	1				7,06
	15:00	19,08	14,40	4,68	1	1	1				6,68
	16:00	19,00	15,26	3,74	1	1	1				6,62
	17:00	19,93	16,28	3,64	1	1	1				6,97
	18:00	21,38	16,75	4,63	1	1	1				7,48
	19:00	22,00	16,85	5,15	1	1	1				7,70
	20:00	22,92	16,84	6,08	1	1	1				7,85
	21:00	21,46	15,56	5,89	1	1	1				7,51
	22:00	19,84	14,54	5,30	1	1	1				6,94
	23:00	18,29	13,42	4,87	1	1	1				5,91

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 06:35 – 06:45 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω εργασιών στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η μονάδα G11 εντάσσεται τελευταία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,59	11,33	5,25	1		1				5,80
	01:00	15,28	10,49	4,79	1		1				5,35
	02:00	14,73	9,77	4,96	1		1				5,16
	03:00	14,18	9,33	4,84	1		1				4,96
	04:00	13,94	9,38	4,56	1		1				4,88
	05:00	14,12	9,42	4,70	1		1				4,94
	06:00	14,49	9,96	4,53	1		1				5,07
	07:00	16,54	11,49	5,05	1		1				5,79
	08:00	18,22	12,20	6,02			1			1	6,38
	09:00	19,38	13,13	6,25			1			1	6,78
	10:00	19,65	13,44	6,21			1			1	6,88
	11:00	19,73	13,33	6,40			1			1	7,07
	12:00	20,71	14,55	6,16			1			1	7,29
	13:00	21,77	15,56	6,21	1		1			1	7,38
	14:00	21,51	14,65	6,86	1		1			1	7,14
	15:00	20,59	14,05	6,54			1			1	7,21
	16:00	20,82	14,01	6,82			1			1	7,29
	17:00	21,90	15,40	6,50			1			1	7,67
	18:00	22,96	16,30	6,66	1		1			1	7,85
	19:00	23,44	16,72	6,72	1		1			1	7,85
	20:00	24,06	17,30	6,77	1		1			1	7,85
	21:00	22,57	15,85	6,72	1		1			1	7,85
	22:00	21,13	15,33	5,80	1		1			1	6,74
	23:00	19,49	14,32	5,17	1		1			1	6,18

Στις 06:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:10 με 12:00. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,81	13,05	4,76			1			1	6,23
	01:00	16,33	12,02	4,31			1			1	5,72
	02:00	15,50	12,07	3,43			1			1	5,23
	03:00	14,88	11,00	3,88			1			1	4,61
	04:00	14,48	10,64	3,83			1			1	4,21
	05:00	14,67	11,28	3,39			1			1	4,41
	06:00	15,04	11,15	3,89			1			1	4,78
	07:00	16,73	12,36	4,36			1			1	5,85
	08:00	18,24	14,08	4,16			1			1	6,38
	09:00	19,39	16,12	3,27		1	1			1	5,26
	10:00	19,75	17,52	2,23		1	1			1	5,40
	11:00	19,91	18,04	1,87		1	1			1	5,86
	12:00	20,64	18,92	1,72		1	1			1	6,47
	13:00	21,51	19,65	1,86		1	1			1	7,12
	14:00	21,01	19,22	1,79		1	1			1	6,71
	15:00	19,93	18,06	1,86		1	1			1	5,91
	16:00	20,01	18,56	1,45		1	1			1	6,02
	17:00	21,21	20,24	0,97	1	1	1			1	6,64
	18:00	22,72	21,94	0,78	1	1	1			1	6,20
	19:00	23,47	22,68	0,79	1	1	1			1	5,33
	20:00	23,80	23,05	0,74	1	1	1			1	5,82
	21:00	22,18	21,71	0,46	1	1	1			1	3,71
	22:00	20,68	20,65	0,03	1	1	1			1	2,16
	23:00	18,60	18,60	0,00	1	1	1			1	2,49

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,17	17,16	0,01	1		1			1	2,78
	01:00	15,85	15,84	0,00	1		1			1	1,46
	02:00	15,07	15,07	0,00	1		1			1	0,68
	03:00	14,51	14,51	0,00	1		1			1	2,38
	04:00	14,00	14,00	0,00			1			1	3,95
	05:00	14,18	14,16	0,02			1			1	4,20
	06:00	14,80	14,80	0,00		1	1			1	2,41
	07:00	16,56	16,56	0,00		1	1			1	2,17
	08:00	18,39	18,39	0,00		1	1			1	4,25
	09:00	19,71	19,70	0,00		1	1			1	5,97
	10:00	20,03	19,97	0,06		1	1			1	6,15
	11:00	20,03	19,88	0,15		1	1			1	6,14
	12:00	20,81	20,68	0,13		1	1			1	6,56
	13:00	21,53	21,41	0,12		1	1			1	7,14
	14:00	20,90	20,82	0,08		1	1			1	6,51
	15:00	19,99	19,96	0,03		1	1			1	5,73
	16:00	19,92	19,86	0,06		1	1			1	6,08
	17:00	20,54	20,30	0,24		1	1			1	6,42
	18:00	22,26	22,02	0,25	1	1	1			1	4,98
	19:00	23,07	22,66	0,41	1	1	1			1	4,98
	20:00	23,40	22,88	0,53	1	1	1			1	5,54
	21:00	21,50	20,89	0,61	1	1	1			1	2,99
	22:00	19,95	19,52	0,43	1	1	1			1	2,82
	23:00	18,44	18,22	0,22	1		1			1	4,49

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,83	16,57	0,26	1		1			1	2,44
	01:00	15,60	15,51	0,08	1		1			1	1,21
	02:00	14,63	14,25	0,38	1		1			1	2,62
	03:00	13,96	12,84	1,12			1			1	3,70
	04:00	13,74	10,98	2,76			1			1	3,48
	05:00	13,90	11,10	2,80			1			1	3,63
	06:00	14,10	11,83	2,27			1			1	3,84
	07:00	15,62	13,44	2,18			1			1	5,55
	08:00	16,95	14,69	2,26			1			1	6,32
	09:00	18,26	16,27	1,99		1	1			1	5,67
	10:00	18,55	16,74	1,81		1	1			1	4,16
	11:00	18,90	16,76	2,15			1			1	6,62
	12:00	19,27	15,30	3,97			1			1	7,04
	13:00	20,22	16,58	3,64		1	1			1	6,06
	14:00	19,86	16,47	3,39		1	1			1	5,47
	15:00	19,19	15,59	3,60		1	1			1	4,80
	16:00	19,19	15,10	4,08		1	1			1	4,80
	17:00	20,12	15,03	5,09		1	1			1	5,73
	18:00	21,39	15,66	5,73		1	1			1	7,00
	19:00	21,99	16,08	5,90		1	1			1	7,60
	20:00	22,11	15,72	6,39		1	1			1	7,72
	21:00	20,49	15,15	5,34		1	1			1	6,10
	22:00	18,93	13,49	5,44		1	1			1	6,66
	23:00	17,49	12,76	4,73			1			1	6,12

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,06	11,40	4,66			1			1	5,62
	01:00	14,85	10,93	3,92			1			1	4,58
	02:00	14,00	10,66	3,35			1			1	3,74
	03:00	13,51	10,49	3,02			1			1	3,25
	04:00	13,17	10,47	2,70			1			1	2,91
	05:00	13,37	10,54	2,83			1			1	3,11
	06:00	13,68	10,52	3,16			1			1	3,42
	07:00	14,45	10,59	3,86			1			1	4,18
	08:00	15,30	10,88	4,42			1			1	5,03
	09:00	15,99	11,06	4,93			1			1	5,60
	10:00	16,14	11,18	4,96			1			1	5,65
	11:00	16,71	11,45	5,26			1			1	5,85
	12:00	16,99	11,59	5,41			1			1	5,95
	13:00	17,23	11,77	5,46			1			1	6,03
	14:00	16,48	11,25	5,22			1			1	5,77
	15:00	15,58	10,69	4,90			1			1	5,32
	16:00	15,82	10,77	5,06			1			1	5,54
	17:00	17,01	11,59	5,42			1			1	5,95
	18:00	18,64	12,94	5,70			1			1	6,52
	19:00	19,25	14,77	4,48			1			1	6,74
	20:00	19,88	15,67	4,21		1	1			1	5,49
	21:00	18,84	14,64	4,20		1	1			1	4,45
	22:00	17,77	13,21	4,56		1	1			1	4,89
	23:00	16,29	11,14	5,15		1	1				5,70

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,77	9,99	4,78		1	1				5,17
	01:00	13,75	9,27	4,48		1	1				4,81
	02:00	13,03	8,86	4,17		1	1				4,56
	03:00	12,53	8,62	3,91		1	1				4,28
	04:00	12,39	8,83	3,56		1	1				4,14
	05:00	12,59	8,88	3,71		1	1				4,34
	06:00	13,34	9,42	3,92		1	1				4,67
	07:00	14,70	10,31	4,39		1	1				5,15
	08:00	15,87	11,50	4,36		1	1				5,55
	09:00	16,59	11,80	4,79			1			1	5,81
	10:00	16,40	11,59	4,82			1			1	5,74
	11:00	16,94	11,91	5,03			1			1	5,93
	12:00	17,42	12,28	5,13			1			1	6,10
	13:00	18,47	12,94	5,53			1			1	6,46
	14:00	17,81	12,42	5,39			1			1	6,23
	15:00	16,78	11,64	5,14			1			1	5,87
	16:00	16,68	11,43	5,25			1			1	5,84
	17:00	17,73	12,11	5,62			1			1	6,20
	18:00	19,17	13,17	5,99			1			1	6,71
	19:00	20,28	14,05	6,23			1			1	7,10
	20:00	21,09	14,58	6,51			1			1	7,38
	21:00	19,68	13,57	6,11			1			1	6,89
	22:00	18,05	12,64	5,41			1			1	6,32
	23:00	16,29	11,79	4,50			1			1	5,70

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,73	11,35	3,38			1			1	4,46
	01:00	13,65	11,00	2,66			1			1	3,39
	02:00	12,95	10,75	2,20			1			1	2,69
	03:00	12,65	10,74	1,91			1			1	2,39
	04:00	12,57	10,58	1,98			1			1	2,30
	05:00	12,76	10,58	2,17			1			1	2,49
	06:00	13,48	10,84	2,63			1			1	3,21
	07:00	15,28	11,74	3,54			1			1	5,02
	08:00	16,97	12,29	4,67		1	1			1	5,49
	09:00	17,68	12,79	4,89		1	1			1	5,80
	10:00	17,46	12,63	4,83			1			1	6,11
	11:00	17,24	12,58	4,66			1			1	6,03
	12:00	17,77	13,14	4,63			1			1	6,22
	13:00	18,67	14,60	4,07			1			1	6,53
	14:00	18,47	13,87	4,59			1			1	6,46
	15:00	17,78	13,37	4,41			1			1	6,22
	16:00	16,96	12,07	4,89		1				1	5,94
	17:00	17,72	11,91	5,82		1				1	6,20
	18:00	19,62	14,20	5,42		1				1	6,87
	19:00	20,86	16,54	4,32	1	1				1	6,56
	20:00	21,42	16,70	4,72	1	1				1	7,03
	21:00	19,91	14,93	4,98		1				1	6,97
	22:00	18,07	12,35	5,71		1				1	6,32
	23:00	16,42	11,55	4,87	1	1					5,75

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,76	10,71	4,06	1	1					5,17
	01:00	13,70	9,73	3,97	1	1					4,79
	02:00	12,80	9,18	3,62	1	1					4,48
	03:00	12,38	9,09	3,29	1	1					4,13
	04:00	12,32	9,03	3,29	1	1					4,07
	05:00	12,42	9,14	3,28	1	1					4,17
	06:00	13,22	9,76	3,46	1	1					4,63
	07:00	15,03	10,99	4,03	1	1					5,26
	08:00	16,68	13,80	2,88		1				1	5,84
	09:00	17,85	15,77	2,07		1				1	6,49
	10:00	17,59	15,32	2,27		1				1	6,44
	11:00	17,64	14,57	3,08		1				1	6,38
	12:00	18,32	15,28	3,04		1				1	6,55
	13:00	19,14	17,43	1,72	1	1				1	5,62
	14:00	18,65	16,82	1,83	1	1				1	4,26
	15:00	17,64	15,24	2,40	1	1				1	3,25
	16:00	17,71	15,00	2,72	1	1				1	3,32
	17:00	18,60	15,63	2,98	1	1				1	4,21
	18:00	20,07	17,28	2,79	1	1				1	5,92
	19:00	21,19	18,18	3,01	1	1				1	6,80
	20:00	21,70	17,31	4,39	1	1				1	7,31
	21:00	20,21	15,96	4,25	1	1				1	5,96
	22:00	18,62	15,52	3,10		1	1			1	4,23
	23:00	16,93	14,87	2,06		1	1			1	2,54

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,37	13,58	1,79			1			1	5,11
	01:00	14,20	10,80	3,40			1			1	3,96
	02:00	13,37	10,51	2,86			1			1	3,11
	03:00	12,99	10,74	2,24			1			1	2,72
	04:00	12,85	10,63	2,21			1			1	2,60
	05:00	12,96	11,29	1,68			1			1	2,70
	06:00	13,60	11,72	1,88			1			1	3,33
	07:00	15,62	13,11	2,51			1			1	5,36
	08:00	16,98	15,17	1,81			1			1	6,31
	09:00	17,76	16,98	0,78		1	1			1	4,59
	10:00	17,85	17,18	0,67		1	1			1	3,46
	11:00	17,96	17,25	0,71		1	1			1	3,57
	12:00	18,99	17,72	1,27		1	1			1	4,70
	13:00	19,72	18,04	1,68		1	1			1	5,71
	14:00	19,17	17,62	1,55		1	1			1	4,97
	15:00	18,12	16,01	2,12		1	1			1	3,73
	16:00	18,13	15,97	2,16		1	1			1	3,74
	17:00	19,39	16,87	2,52		1	1			1	5,00
	18:00	20,82	17,19	3,63		1	1			1	6,49
	19:00	21,86	17,57	4,29		1	1			1	7,47
	20:00	22,35	18,16	4,19		1	1			1	7,82
	21:00	20,97	16,54	4,44		1	1			1	6,58
	22:00	19,38	14,57	4,80		1	1			1	5,54
	23:00	17,90	12,45	5,46			1			1	6,27

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,36	11,67	4,69			1			1	5,72
	01:00	15,12	11,31	3,81			1			1	4,85
	02:00	14,37	10,75	3,62			1			1	4,13
	03:00	13,86	10,39	3,47			1			1	3,60
	04:00	13,56	10,47	3,09			1			1	3,34
	05:00	13,73	10,52	3,21			1			1	3,47
	06:00	14,49	11,04	3,44			1			1	4,22
	07:00	15,88	12,23	3,66			1			1	5,56
	08:00	17,29	13,55	3,73			1			1	6,05
	09:00	18,53	14,38	4,15			1			1	6,49
	10:00	19,00	16,14	2,85		1	1			1	5,40
	11:00	19,26	16,16	3,10		1	1			1	4,87
	12:00	19,97	16,81	3,16		1	1			1	5,58
	13:00	21,05	18,11	2,94		1	1			1	6,66
	14:00	20,57	17,39	3,17		1	1			1	6,18
	15:00	19,76	16,62	3,14		1	1			1	5,37
	16:00	19,82	17,03	2,79		1	1			1	5,43
	17:00	20,93	16,53	4,40		1	1			1	6,54
	18:00	22,40	17,42	4,98		1	1			1	7,84
	19:00	23,23	19,63	3,60		1	1			1	7,85
	20:00	23,59	20,97	2,62		1	1			1	7,85
	21:00	21,89	20,12	1,77		1	1			1	7,50
	22:00	20,10	18,70	1,40		1	1			1	6,22
	23:00	18,80	16,92	1,87		1	1			1	6,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,15	15,61	1,54		1	1			1	5,20
	01:00	15,95	14,88	1,07			1			1	6,10
	02:00	14,98	13,29	1,70			1			1	5,05
	03:00	14,32	12,31	2,01			1			1	4,06
	04:00	14,02	11,83	2,18			1			1	3,75
	05:00	14,09	10,34	3,76			1			1	3,83
	06:00	14,61	10,26	4,35			1			1	4,34
	07:00	15,73	11,46	4,27			1			1	5,46
	08:00	16,90	12,86	4,04			1			1	5,94
	09:00	17,98	13,28	4,70			1			1	6,29
	10:00	18,28	12,69	5,59			1			1	6,40
	11:00	18,58	12,87	5,70			1			1	6,50
	12:00	19,11	13,07	6,04			1			1	6,69
	13:00	20,01	13,57	6,44			1			1	7,00
	14:00	19,61	12,99	6,62			1			1	6,86
	15:00	19,03	12,61	6,42			1			1	6,66
	16:00	18,98	12,59	6,39			1			1	6,64
	17:00	20,11	13,42	6,69			1			1	7,04
	18:00	21,15	14,29	6,86			1			1	7,40
	19:00	21,86	14,78	7,08			1			1	7,65
	20:00	21,80	14,77	7,03			1			1	7,63
	21:00	20,42	13,72	6,70			1			1	7,15
	22:00	19,17	12,88	6,29			1			1	6,71
	23:00	17,65	11,97	5,68			1			1	6,18

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,28	11,67	4,61		1	1			1	4,96
	01:00	15,06	11,07	4,00		1	1				5,27
	02:00	14,24	9,81	4,43		1	1				4,98
	03:00	13,57	9,27	4,30		1	1				4,75
	04:00	13,21	9,66	3,55		1	1				4,62
	05:00	13,29	10,01	3,28		1	1				4,65
	06:00	13,66	9,96	3,70		1	1				4,78
	07:00	14,35	10,35	4,00		1	1				5,02
	08:00	15,29	10,60	4,70		1	1				5,35
	09:00	15,99	11,15	4,85			1			1	5,60
	10:00	16,10	11,51	4,59			1			1	5,64
	11:00	16,60	12,05	4,54			1			1	5,81
	12:00	17,01	12,93	4,08			1			1	5,95
	13:00	17,40	13,50	3,91			1			1	6,09
	14:00	16,93	12,26	4,67			1			1	5,93
	15:00	16,40	11,65	4,75			1			1	5,74
	16:00	16,71	11,99	4,72			1			1	5,85
	17:00	17,84	13,57	4,27			1			1	6,24
	18:00	19,16	15,12	4,04			1			1	6,71
	19:00	20,21	15,67	4,53		1	1			1	5,82
	20:00	20,56	15,84	4,72		1	1			1	6,17
	21:00	19,51	15,01	4,51		1	1			1	5,12
	22:00	18,29	13,85	4,43			1			1	6,40
	23:00	16,70	12,33	4,37			1			1	5,85

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,15	11,51	3,64			1			1	4,89
	01:00	14,09	11,22	2,88			1			1	3,83
	02:00	13,41	10,69	2,72			1			1	3,14
	03:00	13,11	10,70	2,41			1			1	2,87
	04:00	13,05	10,70	2,35			1			1	2,83
	05:00	13,11	10,59	2,52			1			1	2,86
	06:00	14,01	10,50	3,50			1			1	3,74
	07:00	15,48	11,18	4,29			1			1	5,21
	08:00	16,56	11,65	4,91			1			1	5,80
	09:00	17,39	12,16	5,23			1			1	6,09
	10:00	17,42	11,57	5,84			1			1	6,10
	11:00	17,76	11,90	5,87			1			1	6,22
	12:00	18,24	12,20	6,04			1			1	6,39
	13:00	18,26	12,17	6,09			1			1	6,39
	14:00	18,14	12,12	6,02			1			1	6,35
	15:00	16,75	11,10	5,64			1			1	5,86
	16:00	16,74	11,12	5,62			1			1	5,86
	17:00	17,62	11,64	5,98			1			1	6,17
	18:00	19,06	12,41	6,66			1			1	6,67
	19:00	20,57	13,42	7,15			1			1	7,40
	20:00	20,91	14,02	6,89			1			1	7,36
	21:00	19,50	12,93	6,57			1			1	6,84
	22:00	17,79	12,52	5,28			1			1	6,23
	23:00	15,91	11,22	4,69			1			1	5,57

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,12	10,15	3,97		1	1				4,94
	01:00	13,34	9,55	3,79		1	1				4,67
	02:00	12,57	9,45	3,13		1	1				4,32
	03:00	12,30	9,40	2,90		1	1				4,05
	04:00	12,26	9,60	2,66		1	1				4,01
	05:00	12,41	9,77	2,64		1	1				4,16
	06:00	13,25	10,39	2,85		1	1				4,64
	07:00	14,90	10,26	4,64		1	1				5,21
	08:00	16,54	11,22	5,32		1	1				5,79
	09:00	17,18	11,71	5,47			1			1	6,01
	10:00	17,02	11,65	5,37			1			1	5,96
	11:00	17,02	11,58	5,44			1			1	5,96
	12:00	17,44	11,72	5,72			1			1	6,10
	13:00	18,01	13,20	4,81			1		1	1	5,26
	14:00	17,64	13,92	3,72			1		1	1	4,23
	15:00	16,65	13,92	2,73			1		1	1	3,23
	16:00	16,59	11,20	5,39			1			1	5,81
	17:00	17,78	12,04	5,74			1			1	6,22
	18:00	19,38	13,11	6,27			1			1	6,78
	19:00	20,78	14,10	6,67			1			1	7,27
	20:00	21,14	14,73	6,40			1			1	7,40
	21:00	19,67	14,09	5,58			1			1	6,88
	22:00	17,94	12,75	5,19			1			1	6,28
	23:00	16,19	12,14	4,05			1			1	5,67

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,41	10,31	4,10		1	1				5,04
	01:00	13,25	9,49	3,75		1	1				4,64
	02:00	12,79	9,12	3,67			1		1		4,48
	03:00	12,47	9,01	3,46			1		1		4,36
	04:00	12,28	9,05	3,23			1		1		4,30
	05:00	12,66	10,99	1,67			1		1		4,43
	06:00	13,43	11,91	1,52			1			1	3,16
	07:00	15,24	13,18	2,06			1			1	5,01
	08:00	16,47	14,73	1,73			1			1	6,21
	09:00	17,29	16,03	1,26			1			1	6,38
	10:00	17,32	16,88	0,44		1	1			1	4,23
	11:00	17,15	16,83	0,32		1	1			1	2,76
	12:00	17,57	16,64	0,93		1	1			1	3,18
	13:00	18,20	16,52	1,68		1	1			1	3,81
	14:00	17,69	16,41	1,28		1	1			1	3,30
	15:00	16,66	15,94	0,72		1	1			1	2,27
	16:00	16,74	15,84	0,91		1	1			1	2,35
	17:00	17,90	16,89	1,01		1	1			1	3,51
	18:00	19,16	17,02	2,14		1	1			1	4,77
	19:00	20,47	18,47	2,00		1	1			1	6,29
	20:00	20,70	16,69	4,00		1	1			1	6,31
	21:00	18,84	15,33	3,52	1	1				1	4,45
	22:00	17,06	14,39	2,66	1	1				1	5,49
	23:00	15,47	12,98	2,50		1				1	5,33

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000			
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,11	10,34	3,77	1	1					4,94		
	01:00	13,11	9,92	3,19	1	1					4,59		
	02:00	12,46	9,42	3,04	1	1					4,21		
	03:00	12,20	9,46	2,74	1	1					3,95		
	04:00	12,04	9,39	2,66	1	1					3,79		
	05:00	12,20	9,58	2,63	1	1					3,95		
	06:00	12,99	9,82	3,17	1	1					4,55		
	07:00	14,95	10,78	4,18	1	1					5,23		
	08:00	16,29	11,09	5,20	1	1					1	5,28	
	09:00	16,88	11,57	5,31	1						1	5,91	
	10:00	16,74	11,35	5,39	1						1	5,86	
	11:00	16,33	11,13	5,20	1						1	5,71	
	12:00	16,85	11,75	5,09			1				1	5,90	
	13:00	17,22	11,73	5,50			1				1	6,03	
	14:00	16,43	11,12	5,31			1				1	5,75	
	15:00	15,17	10,76	4,41			1				1	4,91	
	16:00	15,13	10,81	4,32			1				1	4,87	
	17:00	16,21	11,23	4,97			1				1	5,67	
	18:00	18,01	12,62	5,38			1				1	6,30	
	19:00	19,76	14,79	4,97			1				1	1	6,42
	20:00	20,09	14,39	5,70			1				1	1	6,68
	21:00	18,29	13,80	4,49			1				1	1	4,88
	22:00	16,51	11,92	4,58			1				1	1	4,60
	23:00	14,64	9,69	4,95							1	1	5,13

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	13,20	8,97	4,23			1		1	1	4,24
	01:00	12,26	8,48	3,79			1		1		4,29
	02:00	11,50	8,84	2,66	1		1				3,25
	03:00	11,11	8,72	2,39	1		1				2,86
	04:00	11,14	8,71	2,44	1		1				2,89
	05:00	11,48	9,00	2,48	1		1				3,23
	06:00	12,34	9,53	2,81	1		1				4,09
	07:00	14,06	10,31	3,75	1		1				4,92
	08:00	15,25	11,13	4,11	1		1				5,34
	09:00	15,49	10,71	4,78			1			1	5,22
	10:00	15,29	10,52	4,78			1			1	5,03
	11:00	14,95	10,45	4,50			1			1	4,69
	12:00	15,46	10,45	5,01			1			1	5,20
	13:00	15,88	10,51	5,37			1			1	5,56
	14:00	15,41	10,44	4,97			1			1	5,14
	15:00	14,33	10,49	3,85			1			1	4,07
	16:00	14,63	10,51	4,12			1			1	4,36
	17:00	16,03	10,79	5,24			1			1	5,61
	18:00	17,72	11,79	5,92			1			1	6,20
	19:00	19,29	12,80	6,48			1			1	6,75
	20:00	19,52	12,77	6,75			1			1	6,83
	21:00	17,79	11,76	6,04			1			1	6,23
	22:00	16,08	10,59	5,49			1			1	5,63
	23:00	14,67	9,67	4,99					1	1	5,13

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	13,29	9,30	3,99					1	1	4,00
	01:00	12,26	7,98	4,28			1		1		4,29
	02:00	11,76	8,28	3,48			1		1		4,11
	03:00	11,43	8,25	3,18			1		1		4,00
	04:00	11,28	7,93	3,35			1		1		3,95
	05:00	11,50	7,85	3,65			1		1		4,02
	06:00	12,21	8,17	4,05			1		1		4,27
	07:00	13,41	8,91	4,50			1		1		4,69
	08:00	14,43	9,52	4,91			1		1		5,05
	09:00	15,09	10,21	4,88			1		1		5,28
	10:00	14,93	10,02	4,91			1		1		5,23
	11:00	15,05	10,02	5,03			1		1		5,27
	12:00	15,51	10,30	5,20			1		1		5,43
	13:00	15,80	10,56	5,24			1		1		5,53
	14:00	15,37	10,27	5,10			1		1		5,38
	15:00	14,64	9,96	4,68		1	1				5,12
	16:00	14,70	10,13	4,57		1	1				5,14
	17:00	15,73	11,00	4,74		1	1				5,51
	18:00	17,21	12,05	5,16		1	1				6,02
	19:00	18,77	12,90	5,87		1	1				6,57
	20:00	18,57	12,75	5,82		1	1				6,50
	21:00	17,13	11,45	5,68		1	1				6,00
	22:00	15,73	10,33	5,40		1	1				5,51
	23:00	14,34	9,54	4,79		1	1				5,02

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	13,01	8,95	4,07		1	1				4,55
	01:00	12,13	8,94	3,19		1	1				3,88
	02:00	11,59	8,73	2,86		1	1				3,40
	03:00	11,32	8,69	2,63		1	1				3,17
	04:00	11,01	8,66	2,34		1	1				2,76
	05:00	11,11	8,43	2,68		1	1				2,90
	06:00	11,71	8,67	3,03		1	1				3,46
	07:00	12,66	9,18	3,48		1	1				4,41
	08:00	13,79	10,41	3,38		1	1				4,83
	09:00	14,48	11,39	3,09			1			1	4,21
	10:00	14,79	12,44	2,36			1			1	4,53
	11:00	14,95	13,01	1,95			1			1	4,74
	12:00	15,19	12,78	2,40			1			1	4,92
	13:00	15,50	12,91	2,58			1			1	5,23
	14:00	14,58	12,28	2,31			1			1	4,32
	15:00	13,87	11,59	2,28			1			1	3,60
	16:00	14,02	11,91	2,11			1			1	3,76
	17:00	15,27	13,53	1,74			1			1	5,13
	18:00	16,96	14,64	2,32			1			1	6,31
	19:00	18,74	16,00	2,73	1		1			1	5,28
	20:00	18,75	15,87	2,88	1		1			1	4,36
	21:00	17,52	14,72	2,79	1		1			1	4,25
	22:00	15,92	13,03	2,89			1			1	5,57
	23:00	14,29	11,68	2,61			1			1	4,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,97	10,63	2,34			1			1	2,75
	01:00	12,18	10,52	1,65			1			1	1,91
	02:00	11,65	10,43	1,22			1			1	1,38
	03:00	11,36	10,38	0,99			1			1	1,13
	04:00	11,26	10,39	0,87			1			1	1,00
	05:00	11,56	10,74	0,82			1			1	1,30
	06:00	12,49	11,95	0,54			1			1	2,22
	07:00	14,07	13,24	0,83			1			1	3,81
	08:00	14,89	13,78	1,11			1			1	4,84
	09:00	15,50	14,99	0,51			1			1	5,92
	10:00	15,26	14,54	0,72			1			1	5,58
	11:00	15,27	14,74	0,53			1			1	5,66
	12:00	15,62	15,14	0,48			1			1	5,98
	13:00	15,99	15,52	0,47			1			1	6,15
	14:00	15,44	14,99	0,46			1			1	5,78
	15:00	14,88	14,42	0,46			1			1	5,07
	16:00	14,95	14,25	0,70			1			1	4,99
	17:00	15,99	15,47	0,52			1			1	5,60
	18:00	17,39	16,87	0,52		1	1			1	3,00
	19:00	19,18	18,56	0,62		1	1			1	5,16
	20:00	19,20	18,02	1,17		1	1			1	5,23
	21:00	17,56	16,14	1,42		1	1			1	3,17
	22:00	15,69	14,51	1,18		1	1			1	3,49
	23:00	14,06	13,48	0,58			1			1	3,92

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Το διάστημα 09:00 με 14:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ, ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ και ΦΤΕΡΙΑΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,58	11,41	1,18			1			1	2,32
	01:00	11,82	10,57	1,25			1			1	1,56
	02:00	11,47	10,82	0,65			1			1	1,21
	03:00	11,16	10,49	0,68			1			1	0,90
	04:00	11,08	10,36	0,72			1			1	0,82
	05:00	11,46	10,79	0,67			1			1	1,20
	06:00	12,51	11,64	0,87			1			1	2,24
	07:00	14,33	13,26	1,07			1			1	4,08
	08:00	15,68	15,00	0,68			1		1	1	2,87
	09:00	16,18	15,86	0,32			1		1	1	2,76
	10:00	16,11	16,03	0,07			1		1	1	2,69
	11:00	15,96	15,75	0,21			1		1	1	2,55
	12:00	16,18	15,94	0,24			1		1	1	2,76
	13:00	16,54	16,22	0,32			1		1	1	3,13
	14:00	16,09	15,14	0,95			1		1	1	2,67
	15:00	15,21	14,73	0,48			1		1	1	1,80
	16:00	15,26	15,14	0,12			1		1	1	1,84
	17:00	16,35	15,90	0,45			1		1	1	2,93
	18:00	17,89	16,78	1,10			1		1	1	4,57
	19:00	19,55	18,70	0,85			1		1	1	6,37
	20:00	19,53	18,91	0,62			1		1	1	6,43
	21:00	17,85	17,27	0,58			1		1	1	4,77
	22:00	16,12	15,58	0,54			1		1	1	2,70
	23:00	14,27	13,65	0,62			1		1	1	1,39

Δοκιμαστική λειτουργία της G12 στο διάστημα από τις 08:00 έως τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,99	11,64	1,35					1	1	3,70
	01:00	12,03	10,03	2,00					1	1	2,74
	02:00	11,68	9,55	2,13					1	1	2,41
	03:00	11,39	9,53	1,86					1	1	2,12
	04:00	11,29	9,49	1,80					1	1	2,08
	05:00	11,63	9,88	1,74					1	1	2,34
	06:00	12,76	11,45	1,31					1	1	3,47
	07:00	14,27	12,67	1,59					1	1	5,25
	08:00	15,33	13,60	1,73			1			1	5,59
	09:00	15,66	13,99	1,67			1			1	5,84
	10:00	15,44	13,83	1,61			1			1	5,41
	11:00	15,42	13,99	1,43			1			1	5,52
	12:00	15,80	13,38	2,41			1			1	5,53
	13:00	16,01	13,13	2,88			1			1	5,60
	14:00	15,32	11,97	3,34			1			1	5,05
	15:00	14,70	11,71	2,99			1			1	4,44
	16:00	14,80	11,44	3,36			1			1	4,53
	17:00	15,89	12,55	3,34			1			1	5,56
	18:00	17,36	13,72	3,64			1			1	6,09
	19:00	19,07	15,54	3,53			1		1	1	6,53
	20:00	19,27	15,00	4,27			1		1	1	5,85
	21:00	17,67	14,11	3,55			1		1	1	4,25
	22:00	15,97	13,50	2,47			1		1	1	3,13
	23:00	14,00	11,40	2,60					1	1	4,71

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,86	10,99	1,87					1	1	3,57
	01:00	12,22	9,96	2,26					1	1	2,93
	02:00	11,76	9,50	2,26					1	1	2,47
	03:00	11,47	9,35	2,13					1	1	2,18
	04:00	11,35	9,27	2,09					1	1	2,11
	05:00	11,78	9,32	2,46					1	1	2,51
	06:00	12,78	9,65	3,13					1	1	3,49
	07:00	14,38	10,81	3,57					1	1	5,03
	08:00	15,35	11,46	3,89					1	1	5,37
	09:00	15,74	11,85	3,89					1	1	5,51
	10:00	15,53	11,45	4,08					1	1	5,44
	11:00	15,39	11,13	4,26					1	1	5,39
	12:00	15,65	11,79	3,86					1	1	5,48
	13:00	15,85	12,45	3,40					1	1	5,55
	14:00	15,42	11,82	3,60					1	1	5,40
	15:00	14,55	9,91	4,64					1	1	5,09
	16:00	14,73	10,03	4,71					1	1	5,16
	17:00	15,93	10,70	5,24					1	1	5,58
	18:00	17,15	11,72	5,43					1	1	6,00
	19:00	18,94	13,02	5,92					1	1	6,65
	20:00	19,06	12,57	6,50					1	1	7,12
	21:00	17,49	12,06	5,43					1	1	6,14
	22:00	15,89	11,07	4,83					1	1	5,56
	23:00	14,36	10,08	4,28					1	1	5,06

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,94	8,88	4,05			1		1		4,57
	01:00	12,02	8,12	3,90			1		1		4,65
	02:00	11,40	7,64	3,76			1		1		4,08
	03:00	11,15	7,32	3,83			1		1		3,88
	04:00	11,13	7,41	3,71			1		1		3,85
	05:00	11,29	7,49	3,80			1		1		3,95
	06:00	12,46	8,27	4,18			1		1		4,36
	07:00	13,88	9,37	4,51			1		1		4,86
	08:00	14,78	10,43	4,36			1			1	4,75
	09:00	15,03	10,99	4,04			1			1	4,77
	10:00	15,16	11,04	4,12			1			1	4,90
	11:00	15,13	10,80	4,33					1	1	5,30
	12:00	15,46	11,30	4,16					1	1	5,41
	13:00	15,70	11,32	4,38					1	1	5,49
	14:00	15,20	10,74	4,46					1	1	5,32
	15:00	14,74	10,55	4,19					1	1	5,16
	16:00	14,98	10,56	4,41					1	1	5,24
	17:00	15,89	11,19	4,70					1	1	5,56
	18:00	17,35	12,25	5,09					1	1	6,07
	19:00	19,13	13,55	5,57			1			1	6,69
	20:00	18,82	13,36	5,46			1			1	6,59
	21:00	17,22	12,36	4,86			1			1	6,03
	22:00	15,67	11,19	4,49			1			1	5,41
	23:00	14,19	10,63	3,55			1			1	4,07

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε- Π- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,69	8,93	3,76			1		1		4,44
	01:00	11,93	8,31	3,63			1		1		4,18
	02:00	11,42	7,95	3,46			1		1		4,00
	03:00	11,17	8,35	2,82			1		1		3,89
	04:00	11,06	8,11	2,96			1		1		3,79
	05:00	11,36	8,21	3,15			1		1		3,98
	06:00	12,05	8,67	3,37			1		1		4,22
	07:00	13,16	9,59	3,56			1		1		4,60
	08:00	14,89	10,91	3,98					1	1	5,21
	09:00	15,21	10,98	4,22					1	1	5,32
	10:00	15,09	10,85	4,24					1	1	5,28
	11:00	15,17	10,79	4,38					1	1	5,31
	12:00	15,28	10,88	4,39					1	1	5,35
	13:00	15,70	11,05	4,65					1	1	5,50
	14:00	15,29	10,63	4,66					1	1	5,35
	15:00	14,36	9,70	4,65					1	1	5,02
	16:00	14,21	9,51	4,71					1	1	4,92
	17:00	15,93	10,72	5,21					1	1	5,58
	18:00	16,94	11,27	5,68					1	1	5,93
	19:00	18,39	12,28	6,11					1	1	6,44
	20:00	18,21	12,22	5,99					1	1	6,37
	21:00	16,58	11,47	5,12					1	1	5,80
	22:00	15,14	10,54	4,60					1	1	5,30
	23:00	13,79	10,82	2,96			1		1	1	3,46

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,73	9,05	3,68			1		1		4,46
	01:00	11,66	8,12	3,53			1		1		4,08
	02:00	11,07	7,63	3,44			1		1		3,79
	03:00	10,77	7,40	3,37			1		1		3,50
	04:00	10,59	7,45	3,14			1		1		3,32
	05:00	10,78	7,65	3,12			1		1		3,50
	06:00	11,41	8,20	3,21			1		1		3,99
	07:00	12,41	9,98	2,44			1		1		4,35
	08:00	13,81	10,90	2,91					1	1	4,52
	09:00	14,38	12,46	1,92					1	1	5,03
	10:00	14,56	13,66	0,90			1			1	4,94
	11:00	14,69	13,99	0,69			1			1	4,58
	12:00	15,85	15,57	0,27			1			1	5,71
	13:00	15,55	15,29	0,26			1		1	1	2,13
	14:00	14,03	13,93	0,09			1			1	3,76
	15:00	13,75	13,64	0,11			1			1	3,48
	16:00	14,33	14,26	0,06			1			1	4,41
	17:00	15,23	15,06	0,17			1			1	5,71
	18:00	16,09	16,01	0,08			1		1	1	2,70
	19:00	18,00	17,91	0,09			1		1	1	5,12
	20:00	17,55	17,53	0,02			1		1	1	4,61
	21:00	16,39	16,35	0,03			1		1	1	2,97
	22:00	14,80	14,73	0,07			1		1	1	1,38
	23:00	13,26	13,20	0,06			1		1	1	1,94

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,11	11,85	0,26					1	1	2,82
	01:00	11,26	11,02	0,24					1	1	1,97
	02:00	10,93	10,59	0,35					1	1	1,64
	03:00	10,84	10,61	0,23					1	1	1,55
	04:00	10,83	10,41	0,42					1	1	1,54
	05:00	11,21	10,27	0,95					1	1	1,92
	06:00	12,29	11,49	0,80					1	1	3,00
	07:00	13,68	12,64	1,04					1	1	4,52
	08:00	15,12	14,11	1,02			1		1	1	3,75
	09:00	15,71	15,08	0,63			1		1	1	2,30
	10:00	15,80	15,09	0,71			1		1	1	2,38
	11:00	16,90	16,61	0,30			1		1	1	3,49
	12:00	18,03	17,80	0,23			1		1	1	5,21
	13:00	18,32	17,92	0,40			1		1	1	5,57
	14:00	17,55	17,51	0,04			1		1	1	4,61
	15:00	16,70	15,20	1,50			1		1	1	3,29
	16:00	16,36	13,42	2,94			1		1	1	3,02
	17:00	16,30	13,45	2,85			1		1	1	2,88
	18:00	17,28	13,45	3,84			1		1	1	3,87
	19:00	18,84	13,62	5,22			1		1	1	5,43
	20:00	18,65	13,57	5,08			1		1	1	5,33
	21:00	16,87	11,70	5,17					1	1	5,90
	22:00	14,96	9,78	5,19					1	1	5,24
	23:00	13,17	9,01	4,16			1		1	1	4,16

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Κατά το διάστημα 21:10 με 21:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	11,65	7,80	3,86			1		1		4,08
	01:00	10,93	7,97	2,96			1		1		3,66
	02:00	10,48	7,47	3,01			1		1		3,21
	03:00	10,29	7,42	2,87			1		1		3,02
	04:00	10,40	7,53	2,87			1		1		3,12
	05:00	10,67	7,51	3,16			1		1		3,39
	06:00	11,81	8,53	3,28			1		1		4,13
	07:00	13,75	10,46	3,29			1		1		4,81
	08:00	14,93	10,35	4,58					1	1	5,22
	09:00	14,96	10,97	3,99					1	1	5,24
	10:00	14,20	9,76	4,44					1	1	4,91
	11:00	13,70	9,44	4,26					1	1	4,41
	12:00	13,69	9,59	4,10					1	1	4,40
	13:00	13,81	9,54	4,27					1	1	4,52
	14:00	13,44	9,52	3,92					1	1	4,20
	15:00	12,50	9,42	3,08					1	1	3,21
	16:00	12,76	9,37	3,39					1	1	3,49
	17:00	14,14	9,60	4,54					1	1	4,85
	18:00	15,74	10,51	5,23					1	1	5,51
	19:00	17,78	12,34	5,44					1	1	6,22
	20:00	17,82	12,27	5,54					1	1	6,24
	21:00	16,27	10,67	5,60					1	1	5,73
	22:00	14,54	9,92	4,62					1	1	5,09
	23:00	12,94	10,75	2,20			1		1	1	2,25

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Κατά το διάστημα 23:10 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,41	7,68	3,74			1		1		3,99
	01:00	10,73	7,50	3,22			1		1		3,45
	02:00	10,40	7,32	3,08			1		1		3,14
	03:00	10,10	7,34	2,76			1		1		2,84
	04:00	10,03	7,26	2,77			1		1		2,81
	05:00	10,52	7,35	3,17			1		1		3,24
	06:00	11,60	7,86	3,74			1		1		4,06
	07:00	13,03	8,82	4,21			1		1		4,56
	08:00	14,06	9,62	4,45			1		1		4,92
	09:00	14,10	9,64	4,46			1		1		4,93
	10:00	13,46	9,45	4,01			1		1		4,71
	11:00	13,27	9,47	3,80			1		1		4,64
	12:00	13,39	10,09	3,29			1		1		4,69
	13:00	13,77	10,58	3,19					1	1	4,48
	14:00	13,22	9,85	3,37					1	1	3,93
	15:00	12,46	9,34	3,12					1	1	3,21
	16:00	12,66	9,36	3,30					1	1	3,37
	17:00	13,96	9,63	4,33					1	1	4,67
	18:00	15,94	10,67	5,27					1	1	5,58
	19:00	17,89	12,10	5,79					1	1	6,26
	20:00	17,88	12,12	5,76					1	1	6,26
	21:00	16,37	11,12	5,25					1	1	5,73
	22:00	14,54	10,01	4,53					1	1	5,09
	23:00	12,82	8,99	3,84			1		1		4,49

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,39	7,91	3,47			1		1		3,99
	01:00	10,69	7,72	2,97			1		1		3,43
	02:00	10,26	7,71	2,55			1		1		2,99
	03:00	10,04	7,54	2,50			1		1		2,83
	04:00	10,11	7,58	2,53			1		1		2,85
	05:00	10,43	8,64	1,78			1		1		3,15
	06:00	11,69	11,04	0,65			1		1		4,09
	07:00	13,37	12,99	0,38					1	1	4,08
	08:00	13,82	13,82	0,00					1	1	4,53
	09:00	13,71	13,70	0,01			1			1	3,45
	10:00	13,68	13,35	0,33			1			1	3,41
	11:00	13,17	12,55	0,62			1			1	2,90
	12:00	13,37	12,55	0,82			1			1	3,10
	13:00	13,70	12,54	1,15			1			1	3,43
	14:00	13,53	12,48	1,05			1			1	3,27
	15:00	13,29	12,32	0,97			1			1	3,02
	16:00	13,43	12,99	0,44			1			1	3,16
	17:00	14,61	14,29	0,33			1			1	4,74
	18:00	16,13	15,85	0,28			1		1	1	3,04
	19:00	18,04	17,62	0,42			1		1	1	5,11
	20:00	17,84	17,23	0,62			1		1	1	4,80
	21:00	16,26	14,85	1,41			1		1	1	2,84
	22:00	14,47	12,09	2,39			1		1	1	3,06
	23:00	12,84	9,37	3,47					1	1	3,70

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,64	9,29	2,35					1	1	2,36
	01:00	11,04	9,27	1,78					1	1	1,78
	02:00	10,72	9,26	1,45					1	1	1,46
	03:00	10,40	9,26	1,13					1	1	1,14
	04:00	10,48	9,22	1,26					1	1	1,31
	05:00	10,92	9,31	1,61					1	1	1,63
	06:00	11,79	9,34	2,45					1	1	2,50
	07:00	13,23	9,35	3,87					1	1	3,94
	08:00	14,77	9,65	5,11					1	1	5,17
	09:00	15,67	10,19	5,48					1	1	5,52
	10:00	15,27	10,52	4,76					1	1	5,35
	11:00	14,77	10,15	4,62					1	1	5,17
	12:00	14,96	10,60	4,36					1	1	5,23
	13:00	16,14	13,82	2,32					1	1	5,65
	14:00	15,19	13,46	1,73			1			1	4,93
	15:00	14,22	11,02	3,20			1			1	3,95
	16:00	13,35	10,26	3,09			1			1	3,13
	17:00	14,15	10,33	3,82			1			1	3,89
	18:00	15,82	11,16	4,66			1			1	5,54
	19:00	17,61	13,53	4,07			1			1	6,16
	20:00	17,41	13,25	4,16			1			1	6,09
	21:00	15,92	11,40	4,52			1			1	5,57
	22:00	14,22	10,33	3,89			1			1	3,99
	23:00	13,00	10,73	2,27			1			1	2,73

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,61	9,63	1,99					1	1	2,32
	01:00	10,91	9,24	1,67					1	1	1,73
	02:00	10,55	9,21	1,34					1	1	1,35
	03:00	10,37	9,29	1,08					1	1	1,08
	04:00	10,36	9,39	0,97					1	1	1,07
	05:00	10,56	9,35	1,21					1	1	1,27
	06:00	11,32	9,93	1,38					1	1	2,03
	07:00	12,42	10,93	1,49					1	1	3,13
	08:00	13,92	12,25	1,67					1	1	4,96
	09:00	14,84	13,36	1,48					1	1	5,83
	10:00	15,02	13,43	1,59					1	1	5,26
	11:00	13,93	10,83	3,10			1			1	3,66
	12:00	14,03	10,54	3,49			1			1	3,76
	13:00	14,19	10,87	3,32			1			1	3,92
	14:00	13,82	10,22	3,60			1			1	3,87
	15:00	12,94	10,26	2,69					1	1	3,65
	16:00	12,94	10,76	2,19					1	1	3,65
	17:00	14,19	11,70	2,49					1	1	4,90
	18:00	15,54	13,61	1,93			1		1	1	4,53
	19:00	17,42	16,14	1,28			1		1	1	4,00
	20:00	16,81	15,21	1,60			1		1	1	3,39
	21:00	15,36	13,47	1,89			1		1	1	2,08
	22:00	13,97	13,39	0,59			1		1	1	0,61
	23:00	12,58	10,31	2,27					1	1	3,29

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,57	9,55	2,02					1	1	2,28
	01:00	10,66	9,31	1,36					1	1	1,41
	02:00	10,24	9,26	0,98					1	1	1,00
	03:00	10,09	9,25	0,84					1	1	0,87
	04:00	10,07	9,19	0,88					1	1	0,89
	05:00	10,30	9,23	1,07					1	1	1,08
	06:00	10,85	9,26	1,59					1	1	1,60
	07:00	11,64	9,56	2,08					1	1	2,35
	08:00	12,69	11,65	1,04					1	1	3,40
	09:00	13,59	13,11	0,47					1	1	4,76
	10:00	13,53	12,49	1,04					1	1	4,44
	11:00	13,88	12,63	1,25					1	1	4,82
	12:00	13,77	11,57	2,20					1	1	4,48
	13:00	13,98	12,17	1,80					1	1	4,77
	14:00	12,54	10,44	2,09					1	1	3,25
	15:00	11,53	9,66	1,87					1	1	2,24
	16:00	11,50	9,49	2,02					1	1	2,21
	17:00	12,98	11,39	1,59					1	1	3,69
	18:00	14,55	13,97	0,58			1		1	1	2,55
	19:00	17,06	16,86	0,19			1		1	1	3,72
	20:00	16,67	16,43	0,23			1		1	1	3,25
	21:00	15,44	15,11	0,34			1		1	1	2,03
	22:00	13,77	13,45	0,32			1		1	1	1,94
	23:00	12,29	11,88	0,40			1		1	1	2,94

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,25	10,64	0,61					1	1	1,96
	01:00	10,41	9,81	0,60					1	1	1,12
	02:00	10,13	9,36	0,77					1	1	0,87
	03:00	9,96	9,31	0,64					1	1	0,67
	04:00	9,99	9,32	0,67					1	1	0,70
	05:00	10,42	9,54	0,88					1	1	1,13
	06:00	11,54	10,41	1,12					1	1	2,25
	07:00	12,86	11,69	1,18					1	1	3,57
	08:00	13,50	12,96	0,54			1			1	3,23
	09:00	13,95	13,14	0,81			1			1	3,68
	10:00	13,55	12,70	0,85			1			1	3,29
	11:00	13,35	12,70	0,65			1			1	3,08
	12:00	13,58	12,92	0,66			1			1	3,31
	13:00	13,73	13,26	0,46			1			1	3,46
	14:00	12,94	12,65	0,29			1			1	2,68
	15:00	13,88	13,26	0,62			1			1	3,79
	16:00	14,24	13,79	0,44			1		1	1	2,79
	17:00	15,07	13,40	1,67			1		1	1	1,72
	18:00	16,10	13,45	2,66			1		1	1	2,69
	19:00	17,66	13,46	4,19			1		1	1	4,25
	20:00	17,20	13,35	3,85			1		1	1	3,88
	21:00	15,79	13,04	2,75			1		1	1	2,77
	22:00	14,06	10,39	3,68					1	1	4,77
	23:00	12,36	8,88	3,48					1	1	3,50

Στο διάστημα από τις 07:50 έως τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα από τις 10:45 έως τις 15:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΑΠ. Στο διάστημα από τις 10:45 έως τις 14:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΑΠ. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου και τις απογευματινές και βραδινές ώρες κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,31	8,86	2,45					1	1	2,45
	01:00	10,54	9,20	1,34					1	1	1,34
	02:00	10,22	9,31	0,92					1	1	0,93
	03:00	9,97	9,28	0,69					1	1	0,70
	04:00	10,08	9,30	0,78					1	1	0,79
	05:00	10,31	9,33	0,98					1	1	1,02
	06:00	11,46	9,45	2,02					1	1	2,17
	07:00	13,35	11,45	1,90					1	1	4,06
	08:00	15,05	12,13	2,92					1	1	5,27
	09:00	16,17	13,93	2,24			1		1	1	2,75
	10:00	15,66	15,06	0,59			1		1	1	2,24
	11:00	16,21	16,07	0,14			1		1	1	2,80
	12:00	15,97	15,00	0,97			1		1	1	2,55
	13:00	15,27	13,87	1,40		1	1		1		3,87
	14:00	13,70	13,12	0,58		1	1		1		2,30
	15:00	13,32	12,70	0,62		1	1		1		1,92
	16:00	12,65	12,38	0,28		1	1		1		1,25
	17:00	13,36	13,16	0,20		1	1		1		1,96
	18:00	15,37	15,26	0,11		1	1		1		3,97
	19:00	17,54	17,52	0,03			1		1	1	4,48
	20:00	17,40	17,36	0,04			1		1	1	4,32
	21:00	15,97	15,97	0,00			1		1	1	2,55
	22:00	14,11	13,25	0,86			1		1	1	1,77
	23:00	12,47	12,44	0,03					1	1	3,18

Τις πρώτες πρωινές και πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,10	11,10	0,00					1	1	1,81
	01:00	10,42	10,42	0,00					1	1	1,13
	02:00	10,08	10,07	0,01					1	1	0,79
	03:00	9,96	9,96	0,00					1	1	0,67
	04:00	10,07	10,07	0,00					1	1	0,78
	05:00	10,29	10,28	0,02					1	1	1,00
	06:00	11,37	11,17	0,21					1	1	2,08
	07:00	13,13	13,05	0,08			1		1	1	2,09
	08:00	13,82	13,72	0,10			1		1	1	0,45
	09:00	14,58	14,39	0,19			1		1	1	1,17
	10:00	14,57	14,24	0,33			1		1	1	1,16
	11:00	15,32	14,96	0,36			1		1	1	1,90
	12:00	15,69	15,53	0,16			1		1	1	2,27
	13:00	15,84	15,62	0,21				1	1	1	3,40
	14:00	14,89	14,49	0,40				1	1	1	2,45
	15:00	13,19	12,84	0,35				1	1	1	0,75
	16:00	12,90	12,71	0,19				1	1	1	0,46
	17:00	14,58	14,10	0,48				1	1	1	2,14
	18:00	16,24	15,65	0,59				1	1	1	3,80
	19:00	18,04	17,83	0,21			1	1		1	5,22
	20:00	17,72	17,65	0,07			1	1		1	4,83
	21:00	16,35	16,35	0,00			1	1		1	2,93
	22:00	14,44	14,44	0,00			1	1		1	1,03
	23:00	12,91	12,88	0,04			1	1		1	0,78

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,37	11,25	0,12				1		1	2,13
	01:00	10,62	10,62	0,00				1		1	1,33
	02:00	10,16	9,78	0,37				1		1	0,87
	03:00	9,88	9,54	0,33				1		1	0,59
	04:00	9,90	9,45	0,44				1		1	0,61
	05:00	10,32	10,13	0,19				1		1	1,03
	06:00	11,46	11,29	0,18				1		1	2,17
	07:00	13,43	13,30	0,13			1	1		1	2,45
	08:00	14,31	14,26	0,05			1	1		1	0,89
	09:00	14,75	14,72	0,03			1	1		1	1,33
	10:00	15,28	15,24	0,04			1	1		1	1,86
	11:00	14,50	14,40	0,10			1	1		1	1,09
	12:00	14,82	14,69	0,12			1	1		1	1,40
	13:00	15,17	15,11	0,06			1	1		1	1,76
	14:00	14,86	14,58	0,28			1	1		1	1,45
	15:00	13,27	13,04	0,23			1	1		1	1,82
	16:00	12,77	11,94	0,83				1		1	3,48
	17:00	13,56	12,45	1,11				1		1	4,27
	18:00	15,29	14,78	0,51			1	1		1	2,94
	19:00	17,54	17,29	0,25			1	1		1	4,38
	20:00	17,44	17,30	0,14			1	1		1	4,38
	21:00	16,22	15,97	0,25			1	1		1	2,80
	22:00	14,40	14,01	0,39			1	1		1	2,58
	23:00	12,58	12,30	0,29				1		1	3,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,32	11,03	0,30				1		1	2,03
	01:00	10,49	9,70	0,79				1		1	1,20
	02:00	9,95	9,20	0,75			1	1			2,68
	03:00	9,62	8,38	1,24			1	1			2,35
	04:00	9,51	8,26	1,25			1	1			2,23
	05:00	9,88	9,42	0,46			1	1			2,60
	06:00	11,03	10,29	0,73			1	1			3,75
	07:00	12,78	11,80	0,99		1	1	1			2,85
	08:00	13,71	12,56	1,15		1	1	1			2,31
	09:00	13,52	12,47	1,05		1	1	1			2,12
	10:00	13,02	12,09	0,94		1	1	1			1,62
	11:00	12,71	11,96	0,75			1	1	1		2,28
	12:00	12,67	11,81	0,87			1	1	1		2,25
	13:00	12,60	11,18	1,42			1	1	1		2,17
	14:00	12,14	10,49	1,65			1	1	1		1,77
	15:00	11,17	10,38	0,79			1	1	1		0,81
	16:00	11,49	10,39	1,10			1	1	1		1,13
	17:00	12,93	10,74	2,20			1	1	1		2,51
	18:00	15,04	11,40	3,64			1			1	4,77
	19:00	16,76	12,00	4,76			1			1	5,95
	20:00	16,63	11,12	5,52			1			1	5,82
	21:00	15,28	10,42	4,86			1			1	5,01
	22:00	13,71	10,22	3,50			1			1	3,51
	23:00	12,33	8,92	3,41			1		1		4,32

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,07	7,78	3,30			1		1		3,80
	01:00	10,41	7,76	2,65			1		1		3,16
	02:00	10,01	7,54	2,47			1		1		2,83
	03:00	9,74	7,50	2,24			1		1		2,59
	04:00	9,50	7,59	1,91			1		1		2,23
	05:00	9,90	7,63	2,28			1		1		2,63
	06:00	10,53	8,29	2,24			1		1		3,25
	07:00	11,64	8,24	3,41			1		1		4,08
	08:00	12,72	9,08	3,64			1		1		4,45
	09:00	13,06	9,30	3,76		1			1		4,57
	10:00	12,72	8,93	3,79		1			1		4,45
	11:00	12,70	8,95	3,75		1			1		4,44
	12:00	12,57	8,95	3,62		1			1		4,40
	13:00	12,62	9,33	3,28		1			1		4,42
	14:00	11,97	9,04	2,94		1			1		4,19
	15:00	11,59	8,99	2,60		1			1		4,05
	16:00	11,98	9,77	2,21		1			1		4,19
	17:00	13,53	11,58	1,95		1		1	1		4,16
	18:00	15,22	12,02	3,21		1		1	1		4,80
	19:00	16,84	11,30	5,54		1		1	1		5,90
	20:00	16,40	11,10	5,30		1		1	1		5,74
	21:00	14,93	10,47	4,46		1		1	1		4,91
	22:00	13,47	9,43	4,04				1	1		4,71
	23:00	12,15	7,89	4,26				1	1		4,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,17	7,27	3,90				1	1		3,95
	01:00	10,35	6,84	3,51				1	1		3,62
	02:00	9,98	6,47	3,52				1	1		3,52
	03:00	9,75	6,68	3,08				1	1		3,41
	04:00	9,64	6,75	2,89				1	1		3,34
	05:00	9,83	6,84	3,00				1	1		3,44
	06:00	10,53	6,77	3,76				1	1		3,76
	07:00	10,91	6,98	3,93				1	1		3,94
	08:00	11,75	7,55	4,21				1	1		4,26
	09:00	12,17	7,85	4,32				1	1		4,37
	10:00	12,28	7,87	4,41				1	1		4,45
	11:00	12,13	7,67	4,46				1	1		4,46
	12:00	12,36	7,90	4,46				1	1		4,45
	13:00	11,97	7,60	4,37				1	1		4,36
	14:00	11,08	7,09	3,99				1	1		3,98
	15:00	10,42	6,66	3,76				1	1		3,75
	16:00	10,80	6,97	3,83				1	1		3,84
	17:00	12,27	7,91	4,35				1	1		4,38
	18:00	14,33	9,07	5,27				1	1		5,28
	19:00	16,34	9,91	6,43		1		1	1		6,53
	20:00	15,80	9,68	6,12		1			1		6,29
	21:00	14,71	9,03	5,68		1			1		5,95
	22:00	13,04	8,31	4,73		1			1		4,83
	23:00	11,85	8,18	3,67				1	1		4,15

Κατά το διάστημα 23:00 με 23:21 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,82	7,94	2,88				1	1		3,79
	01:00	10,06	7,49	2,57				1	1		3,52
	02:00	9,68	6,71	2,97				1	1		3,38
	03:00	9,54	7,11	2,43				1	1		3,24
	04:00	9,49	6,59	2,90				1	1		3,28
	05:00	9,80	6,82	2,98				1	1		3,43
	06:00	10,89	7,47	3,42				1	1		3,85
	07:00	12,61	8,84	3,77				1	1		4,42
	08:00	13,23	9,86	3,37					1	1	3,94
	09:00	13,29	9,38	3,92					1	1	4,05
	10:00	12,58	9,28	3,30					1	1	3,43
	11:00	12,08	9,32	2,76					1	1	2,79
	12:00	12,22	9,50	2,71					1	1	2,93
	13:00	12,41	9,72	2,69					1	1	3,12
	14:00	12,00	9,54	2,46					1	1	2,75
	15:00	10,97	9,34	1,63					1	1	1,70
	16:00	11,29	9,31	1,98					1	1	2,05
	17:00	12,44	9,64	2,80					1	1	3,15
	18:00	14,42	10,92	3,50					1	1	5,05
	19:00	16,46	13,26	3,19	1				1	1	5,91
	20:00	16,16	12,72	3,44	1					1	5,85
	21:00	14,90	11,54	3,37	1					1	4,64
	22:00	13,33	10,57	2,76	1					1	3,07
	23:00	11,70	8,92	2,78	1				1		4,10

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,41	7,94	2,47	1				1		3,14
	01:00	9,66	7,65	2,01	1				1		2,46
	02:00	9,41	7,56	1,84	1				1		2,18
	03:00	9,31	7,50	1,80	1				1		2,13
	04:00	9,22	7,60	1,62	1				1		1,97
	05:00	9,57	7,61	1,96	1				1		2,30
	06:00	10,63	7,83	2,80	1				1		3,35
	07:00	12,25	8,78	3,47	1				1		4,29
	08:00	12,89	10,18	2,71	1				1		4,51
	09:00	13,17	10,60	2,57					1	1	3,88
	10:00	12,31	10,12	2,19					1	1	3,02
	11:00	11,90	10,15	1,75					1	1	2,61
	12:00	11,94	10,44	1,49					1	1	2,65
	13:00	12,09	10,60	1,50					1	1	2,80
	14:00	11,59	9,44	2,16					1	1	2,30
	15:00	10,80	9,29	1,51					1	1	1,52
	16:00	11,05	9,47	1,58					1	1	1,76
	17:00	12,36	10,30	2,06					1	1	3,07
	18:00	14,41	12,50	1,91			1		1	1	4,79
	19:00	16,05	12,99	3,06			1			1	6,08
	20:00	16,04	11,65	4,39			1			1	5,61
	21:00	14,75	10,83	3,92			1			1	4,49
	22:00	13,13	10,40	2,74			1			1	3,07
	23:00	11,66	8,09	3,57			1		1		4,08

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,60	7,39	3,20				1	1		3,71
	01:00	9,84	6,71	3,13				1	1		3,45
	02:00	9,39	6,41	2,98				1	1		3,15
	03:00	9,30	6,41	2,89				1	1		3,03
	04:00	9,21	6,49	2,73				1	1		2,96
	05:00	9,52	6,39	3,13				1	1		3,26
	06:00	10,62	7,34	3,28				1	1		3,72
	07:00	12,04	9,70	2,34			1		1		4,22
	08:00	12,76	9,15	3,61			1		1		4,46
	09:00	12,66	8,77	3,89			1		1		4,43
	10:00	12,13	8,32	3,80			1		1		4,24
	11:00	11,76	8,13	3,63			1		1		4,12
	12:00	11,78	9,45	2,33			1		1		4,12
	13:00	11,71	9,73	1,98			1		1		4,10
	14:00	11,27	8,03	3,24			1		1		3,94
	15:00	10,52	7,53	2,99			1		1		3,24
	16:00	10,78	7,89	2,88			1		1		3,50
	17:00	12,16	8,38	3,77			1		1		4,26
	18:00	14,07	9,40	4,67			1		1		4,92
	19:00	16,02	11,31	4,71			1	1	1		5,59
	20:00	15,89	13,12	2,76			1	1	1		5,80
	21:00	14,52	11,81	2,72			1	1	1		4,10
	22:00	12,90	10,49	2,40			1	1	1		2,47
	23:00	11,52	9,58	1,94			1	1	1		2,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,35	6,98	3,37				1	1		3,70
	01:00	9,71	6,65	3,06				1	1		3,41
	02:00	9,31	6,50	2,81				1	1		3,08
	03:00	9,15	6,59	2,56				1	1		2,89
	04:00	9,10	6,50	2,60				1	1		2,90
	05:00	9,44	6,74	2,70				1	1		3,14
	06:00	10,53	7,30	3,22				1	1		3,71
	07:00	12,16	8,47	3,69				1	1		4,26
	08:00	12,58	8,58	4,00			1		1		4,44
	09:00	12,56	8,42	4,14			1	1	1		4,40
	10:00	12,07	8,37	3,70			1	1			4,23
	11:00	11,63	8,83	2,80			1	1			4,07
	12:00	11,78	9,29	2,49			1	1			4,12
	13:00	11,99	8,71	3,27			1	1			4,19
	14:00	11,44	8,50	2,94			1	1			4,00
	15:00	11,05	8,01	3,03			1	1			3,77
	16:00	11,08	8,48	2,60			1	1			3,81
	17:00	12,12	9,61	2,51			1	1			4,24
	18:00	14,28	11,66	2,62			1	1	1		3,85
	19:00	15,98	13,04	2,94			1	1	1		5,56
	20:00	15,86	13,27	2,59			1	1	1		5,67
	21:00	14,54	12,14	2,39			1	1	1		4,11
	22:00	13,17	11,29	1,88			1	1	1		2,74
	23:00	11,46	9,92	1,54			1		1		4,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,40	9,17	1,23			1		1		3,13
	01:00	9,63	8,70	0,93			1		1		2,35
	02:00	9,06	8,06	0,99			1		1		1,78
	03:00	8,95	8,12	0,83			1		1		1,68
	04:00	8,94	8,45	0,49			1		1		1,67
	05:00	9,21	8,74	0,47			1		1		1,94
	06:00	10,48	10,22	0,26			1		1		3,20
	07:00	11,80	11,50	0,30					1	1	2,51
	08:00	12,24	11,93	0,31					1	1	2,95
	09:00	12,39	12,33	0,06					1	1	3,10
	10:00	11,84	11,84	0,00					1	1	2,55
	11:00	11,39	11,32	0,07					1	1	2,10
	12:00	11,19	11,10	0,09					1	1	1,90
	13:00	11,22	11,10	0,11					1	1	1,93
	14:00	10,91	10,84	0,07					1	1	1,62
	15:00	10,65	10,64	0,01					1	1	1,36
	16:00	10,90	10,90	0,00					1	1	1,61
	17:00	12,47	12,45	0,02					1	1	3,18
	18:00	14,59	14,59	0,00				1	1	1	2,15
	19:00	16,03	16,01	0,02				1	1	1	3,67
	20:00	15,80	15,79	0,01				1	1	1	3,37
	21:00	14,47	14,45	0,02				1	1	1	2,03
	22:00	13,16	13,09	0,08				1	1	1	0,72
	23:00	11,71	11,45	0,27			1	1	1		1,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,44	9,92	0,52			1	1	1		1,61
	01:00	9,61	9,22	0,39			1		1		2,34
	02:00	9,21	8,74	0,47			1		1		1,93
	03:00	9,11	8,75	0,35			1		1		1,83
	04:00	9,00	8,73	0,27			1		1		1,72
	05:00	9,32	8,92	0,40			1		1		2,04
	06:00	9,84	9,27	0,57			1		1		2,57
	07:00	10,63	9,93	0,70			1		1		3,36
	08:00	11,98	11,68	0,30			1	1	1		2,61
	09:00	13,23	13,23	0,00			1	1	1		2,81
	10:00	13,49	13,47	0,02			1	1	1		3,07
	11:00	13,74	13,69	0,05			1	1	1		3,32
	12:00	14,26	14,15	0,11			1	1	1		4,00
	13:00	14,58	14,52	0,06			1	1	1		4,57
	14:00	13,27	13,26	0,01			1	1	1		2,84
	15:00	12,64	12,64	0,00			1	1	1		2,22
	16:00	12,66	12,66	0,00			1	1	1		2,23
	17:00	13,06	13,04	0,02			1	1	1		2,64
	18:00	14,26	13,91	0,35			1	1	1		3,84
	19:00	16,02	15,75	0,27			1	1	1		6,10
	20:00	15,39	15,29	0,10			1	1	1		5,69
	21:00	14,16	14,03	0,13			1	1	1		3,97
	22:00	12,87	12,81	0,06			1	1	1		2,44
	23:00	11,77	11,60	0,17			1	1	1		1,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,56	10,39	0,18			1	1	1		2,29
	01:00	9,76	9,72	0,04			1		1		2,49
	02:00	9,40	9,35	0,05			1		1		2,13
	03:00	9,25	9,24	0,01			1		1		1,98
	04:00	9,02	8,99	0,03			1		1		1,75
	05:00	9,15	9,09	0,07			1		1		1,88
	06:00	9,58	9,56	0,01			1		1		2,30
	07:00	9,99	9,97	0,02			1		1		2,72
	08:00	11,31	11,25	0,05			1	1	1		2,63
	09:00	12,44	12,43	0,00			1	1	1		2,01
	10:00	13,81	13,68	0,13			1	1	1		3,38
	11:00	13,88	13,49	0,39			1	1	1		3,45
	12:00	14,24	13,93	0,31			1	1	1		3,87
	13:00	14,71	14,40	0,32			1	1	1		4,75
	14:00	13,50	13,13	0,37			1	1	1		3,07
	15:00	13,24	13,19	0,05			1	1	1		2,82
	16:00	12,81	12,20	0,61			1	1	1		2,39
	17:00	13,34	12,68	0,66			1	1	1		2,92
	18:00	14,70	14,30	0,41			1	1	1		4,51
	19:00	15,90	15,73	0,17			1	1	1		6,05
	20:00	15,63	15,36	0,27			1	1	1		5,88
	21:00	14,47	14,23	0,24			1	1	1		4,34
	22:00	12,93	12,91	0,02			1	1	1		2,51
	23:00	11,74	11,43	0,31			1	1	1		1,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,43	10,01	0,42			1		1		3,16
	01:00	9,48	8,97	0,52			1		1		2,21
	02:00	9,09	8,11	0,98			1		1		1,81
	03:00	9,00	7,73	1,28			1		1		1,73
	04:00	8,98	7,44	1,54			1		1		1,74
	05:00	9,17	7,84	1,32			1		1		1,89
	06:00	10,43	9,80	0,63			1		1		3,16
	07:00	11,84	10,95	0,89			1	1	1		1,42
	08:00	12,67	12,22	0,45			1	1	1		2,35
	09:00	13,46	13,46	0,00			1	1	1		3,04
	10:00	13,77	13,77	0,00			1	1	1		3,35
	11:00	14,24	14,24	0,00		1	1		1		2,84
	12:00	14,44	14,41	0,02		1	1		1		3,04
	13:00	14,39	14,39	0,00		1	1		1		2,99
	14:00	13,76	13,72	0,04		1	1		1		2,36
	15:00	13,56	13,56	0,00		1	1		1		2,16
	16:00	13,20	13,20	0,00		1	1		1		1,80
	17:00	13,33	13,31	0,02		1	1		1		1,93
	18:00	15,23	15,23	0,00		1	1		1		3,98
	19:00	16,65	16,65	0,00		1	1		1		5,92
	20:00	16,30	16,30	0,00		1	1		1		5,61
	21:00	15,13	15,13	0,00		1	1		1		3,97
	22:00	13,28	13,28	0,00		1	1		1		1,88
	23:00	11,62	11,62	0,00		1	1		1		2,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,42	10,42	0,00			1		1		3,14
	01:00	9,41	9,35	0,05			1		1		2,13
	02:00	9,05	9,00	0,06			1		1		1,78
	03:00	8,84	8,82	0,02			1		1		1,56
	04:00	8,85	8,85	0,00			1		1		1,57
	05:00	9,17	9,17	0,00			1		1		1,90
	06:00	10,28	10,27	0,01			1		1		3,00
	07:00	11,93	11,70	0,23			1	1	1		2,71
	08:00	13,39	13,36	0,03			1	1	1		2,97
	09:00	14,26	14,24	0,02			1	1	1		4,06
	10:00	13,92	13,71	0,21			1	1	1		3,57
	11:00	13,38	12,96	0,42			1	1	1		2,95
	12:00	14,93	14,17	0,76			1	1	1		4,73
	13:00	14,33	13,86	0,48			1	1	1		3,99
	14:00	13,97	13,35	0,62			1	1	1		3,55
	15:00	13,15	12,73	0,42			1	1	1		2,72
	16:00	12,94	12,50	0,43			1	1	1		2,51
	17:00	13,72	13,46	0,26			1	1	1		3,29
	18:00	15,30	15,10	0,19			1	1	1		5,29
	19:00	16,67	16,56	0,10		1	1		1		5,27
	20:00	16,38	16,36	0,02		1	1		1		5,72
	21:00	15,16	15,00	0,16		1	1		1		3,97
	22:00	13,28	13,19	0,09		1	1		1		1,88
	23:00	11,69	11,62	0,07		1	1		1		1,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,39	10,21	0,19			1		1		3,12
	01:00	9,57	9,51	0,06			1		1		2,29
	02:00	9,18	9,18	0,00			1		1		1,91
	03:00	8,93	8,93	0,00			1		1		1,66
	04:00	8,98	8,95	0,02			1		1		1,70
	05:00	9,18	9,17	0,02			1		1		1,91
	06:00	10,31	10,27	0,05			1		1		3,04
	07:00	11,80	11,58	0,22		1	1			1	1,93
	08:00	12,75	12,38	0,37		1	1				4,48
	09:00	13,50	13,15	0,35			1			1	3,23
	10:00	13,42	13,15	0,27			1			1	3,16
	11:00	13,91	13,45	0,46			1			1	3,66
	12:00	13,85	13,06	0,79			1			1	3,59
	13:00	13,06	11,95	1,10			1			1	2,79
	14:00	12,60	11,32	1,28			1			1	2,34
	15:00	11,71	10,67	1,05		1	1				3,46
	16:00	11,37	10,81	0,56		1	1				3,12
	17:00	12,21	12,00	0,21		1	1				4,20
	18:00	14,71	14,55	0,16		1	1		1		4,99
	19:00	16,30	16,21	0,08		1	1		1		5,63
	20:00	16,07	15,69	0,38		1	1		1		5,22
	21:00	14,85	14,15	0,69		1	1		1		3,45
	22:00	13,09	12,05	1,04		1	1		1		1,99
	23:00	11,40	9,83	1,57			1		1		3,99

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,17	8,24	1,92			1		1		2,89
	01:00	9,51	7,50	2,02			1		1		2,24
	02:00	9,10	7,29	1,81			1		1		1,89
	03:00	8,94	7,21	1,73			1		1		1,73
	04:00	8,95	7,40	1,55			1		1		1,67
	05:00	9,18	7,69	1,49			1		1		1,90
	06:00	10,20	8,23	1,97			1		1		2,92
	07:00	11,41	7,75	3,65			1		1		3,99
	08:00	12,73	8,61	4,12			1		1		4,47
	09:00	13,72	9,40	4,32			1		1		4,80
	10:00	13,97	9,36	4,61			1		1		4,92
	11:00	14,06	9,41	4,64			1		1		4,93
	12:00	14,04	9,58	4,46			1		1		4,91
	13:00	14,55	10,14	4,41			1		1		5,09
	14:00	14,20	10,12	4,08			1	1	1		4,48
	15:00	13,86	10,68	3,18			1			1	3,59
	16:00	13,21	11,05	2,16			1			1	2,94
	17:00	13,40	12,14	1,25			1			1	3,13
	18:00	14,82	13,34	1,48			1			1	4,60
	19:00	16,25	15,18	1,07			1			1	6,19
	20:00	16,29	14,78	1,51			1			1	6,10
	21:00	14,98	11,76	3,21			1			1	4,71
	22:00	13,16	10,56	2,60			1			1	2,99
	23:00	11,71	8,56	3,15			1		1		4,10

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,41	7,48	2,93			1		1		3,20
	01:00	9,58	7,28	2,30			1		1		2,32
	02:00	9,12	7,13	1,99			1		1		1,99
	03:00	8,95	7,30	1,65			1		1		1,67
	04:00	8,87	7,30	1,56			1		1		1,59
	05:00	9,07	7,30	1,77			1		1		1,79
	06:00	10,11	7,33	2,78			1		1		2,84
	07:00	11,52	7,69	3,84			1		1		4,03
	08:00	12,59	8,27	4,32			1		1		4,41
	09:00	13,38	8,75	4,63			1		1		4,68
	10:00	14,11	9,10	5,00			1		1		5,03
	11:00	14,63	9,49	5,14			1		1		5,13
	12:00	14,64	9,58	5,06			1		1		5,13
	13:00	14,66	9,53	5,13			1		1		5,15
	14:00	13,48	8,78	4,71			1		1		4,78
	15:00	12,84	8,31	4,53			1		1		4,52
	16:00	12,86	8,34	4,52			1		1		4,51
	17:00	13,09	8,53	4,57			1		1		4,58
	18:00	14,57	9,50	5,07		1	1				5,10
	19:00	15,65	10,27	5,38		1	1				5,48
	20:00	15,49	10,07	5,43		1	1				5,48
	21:00	14,34	9,27	5,07		1	1				5,06
	22:00	12,99	8,78	4,21		1	1		1		4,22
	23:00	11,52	8,15	3,38		1	1		1		3,38

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,38	7,25	3,14			1		1		3,14
	01:00	9,72	7,22	2,50			1		1		2,51
	02:00	9,24	7,30	1,94			1		1		1,96
	03:00	9,02	7,27	1,75			1		1		1,75
	04:00	8,87	7,26	1,61			1		1		1,62
	05:00	9,17	7,50	1,67			1		1		1,90
	06:00	9,63	7,58	2,04			1		1		2,35
	07:00	10,49	8,39	2,10			1		1		3,21
	08:00	11,68	10,77	0,91			1		1		4,13
	09:00	12,85	12,22	0,63			1	1	1		4,01
	10:00	12,81	12,19	0,62			1	1	1		2,39
	11:00	12,89	12,39	0,49			1	1	1		2,46
	12:00	12,80	12,22	0,59			1	1	1		2,38
	13:00	13,23	12,68	0,55			1	1	1		2,80
	14:00	12,66	12,38	0,28			1	1	1		2,23
	15:00	11,83	11,72	0,11		1	1				3,58
	16:00	11,67	11,58	0,09		1				1	1,40
	17:00	12,50	12,38	0,12		1				1	2,23
	18:00	14,09	14,01	0,08		1				1	4,00
	19:00	14,97	14,84	0,14		1				1	5,40
	20:00	14,67	14,40	0,27		1				1	4,90
	21:00	13,58	13,22	0,35		1				1	3,31
	22:00	12,22	12,12	0,10		1				1	1,96
	23:00	11,30	11,29	0,01		1				1	1,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	10,41	10,41	0,00		1			1		3,13
	01:00	9,46	9,46	0,00		1			1		2,18
	02:00	9,04	9,04	0,00		1			1		1,77
	03:00	8,72	8,65	0,07		1			1		1,44
	04:00	8,59	8,53	0,06		1			1		1,32
	05:00	8,74	8,63	0,11		1			1		1,47
	06:00	8,99	8,41	0,58		1			1		1,72
	07:00	9,89	9,26	0,63		1			1		2,61
	08:00	10,50	8,33	2,17		1			1		3,23
	09:00	10,80	8,29	2,51		1			1		3,53
	10:00	10,91	8,96	1,95		1			1		3,63
	11:00	10,79	7,75	3,03		1			1		3,51
	12:00	11,27	8,30	2,96			1		1		3,94
	13:00	11,31	8,27	3,04			1		1		3,96
	14:00	10,83	7,99	2,84			1		1		3,55
	15:00	10,57	7,77	2,80			1		1		3,29
	16:00	11,15	8,62	2,53			1		1		3,88
	17:00	12,63	10,21	2,42					1	1	3,34
	18:00	13,95	10,38	3,57					1	1	4,66
	19:00	14,04	9,71	4,33					1	1	4,75
	20:00	13,65	10,42	3,22					1	1	4,36
	21:00	12,69	9,78	2,92					1	1	3,40
	22:00	11,59	9,23	2,36					1	1	2,39
	23:00	10,56	8,33	2,23			1		1		3,28

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,52	7,17	2,35			1		1		2,35
	01:00	8,98	7,18	1,80			1		1		1,81
	02:00	8,74	7,21	1,53			1		1		1,55
	03:00	8,74	7,15	1,59			1		1		1,60
	04:00	8,55	6,76	1,79			1		1		1,79
	05:00	8,83	7,07	1,75			1		1		1,76
	06:00	9,43	7,43	2,00			1		1		2,15
	07:00	10,79	8,27	2,52			1		1		3,52
	08:00	11,70	8,67	3,03			1		1		4,09
	09:00	11,57	8,07	3,50			1		1		4,05
	10:00	11,20	7,75	3,45			1		1		3,92
	11:00	11,42	7,92	3,50			1		1		4,00
	12:00	11,35	7,36	3,99			1		1		3,98
	13:00	11,53	7,98	3,55			1		1		4,03
	14:00	11,31	7,86	3,45			1		1		3,96
	15:00	12,01	8,27	3,73			1		1		4,20
	16:00	12,26	8,04	4,22			1		1		4,29
	17:00	13,72	9,05	4,67			1		1		4,80
	18:00	14,82	9,85	4,98					1	1	5,19
	19:00	14,92	9,98	4,94					1	1	5,22
	20:00	14,54	9,72	4,83					1	1	5,09
	21:00	13,38	9,36	4,02					1	1	4,09
	22:00	12,12	8,95	3,17					1	1	3,23
	23:00	10,65	7,45	3,21			1		1		3,38

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Η μονάδα G11 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,70	7,50	2,21			1		1		2,43
	01:00	9,10	7,22	1,89			1		1		1,90
	02:00	8,81	6,83	1,98			1		1		1,99
	03:00	8,62	7,03	1,60			1		1		1,61
	04:00	8,64	7,24	1,39			1		1		1,40
	05:00	8,78	7,27	1,50			1		1		1,51
	06:00	8,81	7,31	1,50			1		1		1,54
	07:00	9,88	7,74	2,15			1		1		2,61
	08:00	11,36	9,03	2,33			1		1		3,97
	09:00	11,63	8,92	2,72			1		1		4,07
	10:00	10,94	8,36	2,58			1		1		3,66
	11:00	10,90	8,14	2,76			1		1		3,62
	12:00	10,45	9,51	0,94			1		1		3,18
	13:00	10,04	8,69	1,35			1		1		2,77
	14:00	9,62	9,19	0,43			1		1		2,35
	15:00	9,40	9,05	0,35			1		1		2,13
	16:00	10,27	8,88	1,39			1		1		2,99
	17:00	11,75	9,46	2,29			1		1		4,11
	18:00	13,16	9,94	3,22		1	1				4,60
	19:00	13,10	9,80	3,30		1	1				4,58
	20:00	12,86	8,76	4,09		1	1				4,50
	21:00	12,23	8,11	4,11			1		1		4,28
	22:00	11,20	8,37	2,83			1		1		3,92
	23:00	10,12	8,28	1,84			1		1		2,85

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Η μονάδα G11 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,38	7,45	1,93			1		1		2,17
	01:00	8,85	7,29	1,56			1		1		1,62
	02:00	8,60	7,45	1,16			1		1		1,33
	03:00	8,45	7,36	1,09			1		1		1,24
	04:00	8,48	7,28	1,19			1		1		1,21
	05:00	8,73	7,17	1,57			1		1		1,57
	06:00	9,24	7,26	1,99			1		1		1,98
	07:00	10,21	8,17	2,05			1		1		2,94
	08:00	10,75	8,63	2,12			1		1		3,48
	09:00	10,63	8,58	2,04			1		1		3,35
	10:00	10,26	8,19	2,07			1		1		2,99
	11:00	10,18	7,63	2,55			1		1		2,90
	12:00	10,37	7,40	2,97				1	1		3,63
	13:00	10,77	7,33	3,44				1	1		3,77
	14:00	10,27	6,53	3,74				1	1		3,76
	15:00	10,36	6,71	3,65				1	1		3,65
	16:00	11,44	7,40	4,04				1	1		4,03
	17:00	13,08	8,42	4,66			1		1		4,66
	18:00	14,29	9,16	5,13			1		1		5,17
	19:00	14,25	9,42	4,83			1		1		5,08
	20:00	14,06	9,44	4,63			1		1		4,98
	21:00	12,93	8,41	4,52			1		1		4,70
	22:00	11,55	8,03	3,53			1		1		4,04
	23:00	10,47	7,37	3,10				1	1		3,67

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,44	7,06	2,38				1	1		3,14
	01:00	8,97	7,65	1,32				1	1		2,67
	02:00	8,54	7,22	1,31				1	1		2,24
	03:00	8,51	6,72	1,79				1	1		2,21
	04:00	8,57	6,53	2,05				1	1		2,27
	05:00	8,90	6,88	2,02				1	1		2,60
	06:00	9,54	8,09	1,45				1	1		3,24
	07:00	10,12	8,70	1,42			1		1		2,84
	08:00	10,01	8,71	1,31			1		1		2,74
	09:00	9,99	9,32	0,67			1		1		2,71
	10:00	9,53	9,25	0,28			1		1		2,25
	11:00	9,59	9,54	0,05			1		1		2,31
	12:00	9,64	9,64	0,01			1		1		2,37
	13:00	10,05	10,05	0,01			1		1		2,78
	14:00	10,04	10,03	0,01			1		1		2,76
	15:00	10,21	10,21	0,01			1		1		2,94
	16:00	11,22	11,17	0,06			1	1	1		1,67
	17:00	12,93	12,84	0,10			1	1	1		2,51
	18:00	14,40	14,35	0,06			1	1	1		4,29
	19:00	14,75	14,73	0,03			1	1	1		4,83
	20:00	14,51	14,42	0,09			1	1	1		4,55
	21:00	13,44	13,41	0,03			1	1	1		3,01
	22:00	12,26	12,25	0,00			1	1	1		1,83
	23:00	10,71	10,70	0,01			1	1	1		1,73

Το διάστημα 13:50 με 16:00 τα ΑΠ Πυθαγόρειο και ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,49	9,49	0,00			1		1		2,21
	01:00	8,90	8,90	0,00			1		1		1,63
	02:00	8,54	8,54	0,00			1		1		1,27
	03:00	8,46	8,43	0,02			1		1		1,18
	04:00	8,47	8,46	0,01			1		1		1,19
	05:00	8,87	8,84	0,03			1		1		1,59
	06:00	9,41	9,41	0,00			1		1		2,14
	07:00	10,26	10,25	0,01			1		1		2,99
	08:00	10,88	10,88	0,00		1	1				2,63
	09:00	10,51	10,51	0,00		1	1				2,28
	10:00	10,35	10,35	0,00		1	1				3,03
	11:00	10,40	10,40	0,00		1	1				3,50
	12:00	10,19	10,19	0,00		1	1				3,41
	13:00	11,05	11,03	0,02		1	1				3,08
	14:00	11,39	11,32	0,07		1	1				3,14
	15:00	10,59	10,56	0,02		1	1				2,34
	16:00	11,68	11,48	0,20		1	1				3,43
	17:00	13,70	13,40	0,30		1	1		1		3,96
	18:00	14,56	14,41	0,15		1	1		1		3,16
	19:00	14,69	14,53	0,16		1	1		1		3,29
	20:00	14,43	14,15	0,28		1	1		1		3,03
	21:00	13,08	12,86	0,22		1	1		1		1,68
	22:00	11,95	11,60	0,34		1	1		1		1,26
	23:00	10,64	9,66	0,98			1		1		3,37

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Το διάστημα 07:30 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,72	8,04	1,69				1	1		3,40
	01:00	9,14	7,22	1,91				1	1		2,84
	02:00	8,95	7,41	1,54				1	1		2,65
	03:00	8,76	7,44	1,32				1	1		2,46
	04:00	8,68	7,03	1,65				1	1		2,38
	05:00	8,83	7,50	1,33				1	1		2,53
	06:00	9,21	7,64	1,57				1	1		2,91
	07:00	9,77	8,11	1,67			1		1		2,50
	08:00	9,97	8,27	1,69			1		1		2,69
	09:00	10,21	8,96	1,25			1		1		2,93
	10:00	10,40	9,46	0,94			1		1		3,13
	11:00	10,63	10,01	0,62			1		1		3,35
	12:00	11,45	10,12	1,33			1		1		4,01
	13:00	12,19	9,79	2,40			1		1		4,27
	14:00	12,13	8,95	3,18			1		1		4,25
	15:00	12,10	9,06	3,04			1		1		4,24
	16:00	12,35	10,18	2,17			1		1		4,32
	17:00	14,03	12,07	1,95			1	1	1		4,16
	18:00	14,76	12,27	2,49			1	1	1		4,34
	19:00	14,58	10,93	3,65			1	1	1		4,22
	20:00	14,03	10,67	3,36			1	1	1		3,70
	21:00	12,93	9,12	3,81			1	1	1		4,16
	22:00	11,94	8,89	3,05			1	1	1		3,35
	23:00	10,76	7,91	2,85				1	1		3,77

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,74	6,84	2,90				1	1		3,41
	01:00	9,09	6,45	2,64				1	1		2,93
	02:00	8,82	6,61	2,22				1	1		2,52
	03:00	8,60	6,33	2,26				1	1		2,40
	04:00	8,57	6,36	2,21				1	1		2,39
	05:00	8,70	6,28	2,42				1	1		2,58
	06:00	8,74	6,62	2,12				1	1		2,51
	07:00	9,31	7,11	2,20				1	1		3,01
	08:00	10,33	7,62	2,71				1	1		3,61
	09:00	9,86	7,20	2,66				1	1		3,45
	10:00	10,14	7,16	2,98				1	1		3,55
	11:00	10,23	7,22	3,01				1	1		3,58
	12:00	10,59	8,23	2,36				1	1		3,70
	13:00	10,74	8,86	1,88			1		1		3,46
	14:00	10,21	7,91	2,30			1		1		2,93
	15:00	10,59	8,01	2,58			1		1		3,32
	16:00	10,74	8,04	2,70			1		1		3,46
	17:00	12,84	10,19	2,64			1		1		4,49
	18:00	14,11	12,29	1,82			1	1	1		3,68
	19:00	14,08	12,15	1,93			1	1	1		3,66
	20:00	13,82	12,28	1,54			1	1	1		3,39
	21:00	12,77	11,70	1,07			1	1	1		2,34
	22:00	11,54	10,96	0,58			1	1	1		2,92
	23:00	10,26	9,79	0,47			1		1		2,98

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,45	9,04	0,41			1		1		2,17
	01:00	8,87	8,43	0,44			1		1		1,59
	02:00	8,65	8,23	0,41			1		1		1,37
	03:00	8,44	7,71	0,74			1		1		1,17
	04:00	8,49	7,51	0,98			1		1		1,21
	05:00	8,74	7,97	0,77			1		1		1,47
	06:00	9,46	8,94	0,53			1		1		2,19
	07:00	10,21	10,03	0,19			1		1		2,94
	08:00	10,14	10,13	0,01			1		1		2,87
	09:00	10,00	10,00	0,00			1		1		2,73
	10:00	9,59	9,59	0,00			1		1		2,32
	11:00	9,78	9,78	0,01			1		1		2,51
	12:00	9,86	9,86	0,00			1		1		2,58
	13:00	10,40	10,40	0,00			1		1		3,13
	14:00	10,29	10,29	0,00			1		1		3,02
	15:00	10,53	10,53	0,00			1		1		3,25
	16:00	11,56	11,53	0,03			1	1	1		3,02
	17:00	13,49	13,40	0,10			1	1	1		3,07
	18:00	14,44	14,44	0,00			1	1	1		4,33
	19:00	14,69	14,68	0,02			1	1	1		4,73
	20:00	14,57	14,57	0,01			1	1	1		4,57
	21:00	13,46	13,46	0,00			1	1	1		3,03
	22:00	12,13	12,13	0,00			1	1	1		1,70
	23:00	10,58	10,58	0,00			1		1		3,31

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,47	9,47	0,00			1		1		2,19
	01:00	8,89	8,89	0,00			1		1		1,61
	02:00	8,67	8,67	0,00			1		1		1,40
	03:00	8,41	8,41	0,00			1		1		1,14
	04:00	8,48	8,48	0,00			1		1		1,21
	05:00	8,89	8,89	0,00			1		1		1,62
	06:00	9,47	9,47	0,00			1		1		2,20
	07:00	10,22	10,22	0,00			1		1		2,95
	08:00	10,20	10,20	0,00		1	1				2,13
	09:00	9,93	9,93	0,00		1	1				1,68
	10:00	9,87	9,87	0,00		1	1				1,62
	11:00	9,70	9,69	0,01		1	1				1,45
	12:00	10,08	10,08	0,00		1	1				1,83
	13:00	10,30	10,30	0,00		1	1				2,05
	14:00	10,45	10,45	0,00		1	1				2,20
	15:00	10,18	10,16	0,02		1	1				1,93
	16:00	8,86	8,80	0,06		1	1				0,61
	17:00	11,80	11,59	0,21		1	1		1		1,56
	18:00	15,12	14,55	0,57		1	1		1		4,36
	19:00	14,86	13,98	0,88		1	1		1		3,46
	20:00	14,43	13,73	0,70		1	1		1		3,03
	21:00	13,52	12,97	0,55		1	1		1		2,12
	22:00	12,09	11,75	0,34		1	1		1		2,79
	23:00	10,61	10,45	0,17		1	1		1		2,49

Στο διάστημα 15:45 – 19:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Τα ΑΠ Στρωτός Πεύκος, Καμμένος Μύλος και Φτεριάς παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στα διαστήματα 15:45 – 17:30, 15:45 – 17:35 και 17:45 – 18:30 αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,50	9,42	0,08			1		1		2,23
	01:00	9,00	8,86	0,14			1		1		1,72
	02:00	8,61	8,19	0,42			1		1		1,34
	03:00	8,51	7,93	0,58			1		1		1,23
	04:00	8,49	8,09	0,40			1		1		1,22
	05:00	8,78	7,98	0,79			1		1		1,50
	06:00	9,30	8,08	1,22			1		1		2,02
	07:00	10,32	8,07	2,25			1		1		3,04
	08:00	10,13	8,31	1,82			1		1		2,85
	09:00	10,46	8,00	2,45			1		1		3,18
	10:00	9,94	7,43	2,51			1		1		2,85
	11:00	10,27	7,36	2,91			1		1		3,30
	12:00	11,31	8,56	2,75			1		1		3,96
	13:00	11,46	9,04	2,42			1		1		4,01
	14:00	11,69	9,58	2,11			1		1		4,09
	15:00	11,67	9,58	2,09			1		1		4,08
	16:00	11,91	9,19	2,71			1		1		4,17
	17:00	13,64	10,45	3,19		1	1				4,78
	18:00	14,67	10,80	3,86		1	1				5,13
	19:00	14,52	10,29	4,24		1	1				5,08
	20:00	14,41	10,64	3,77		1	1				5,04
	21:00	13,31	10,06	3,25		1	1				4,66
	22:00	12,10	9,31	2,79			1		1		4,24
	23:00	10,75	8,05	2,70			1		1		3,48

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 08:00 - 14:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,69	6,82	2,87				1	1		3,39
	01:00	9,03	6,22	2,81				1	1		3,08
	02:00	8,65	6,22	2,43				1	1		2,61
	03:00	8,55	6,19	2,36				1	1		2,49
	04:00	8,50	6,30	2,20				1	1		2,26
	05:00	8,79	6,29	2,50				1	1		2,66
	06:00	9,58	6,55	3,03				1	1		3,29
	07:00	10,97	8,00	2,97				1	1		3,84
	08:00	11,25	8,46	2,78				1	1		3,94
	09:00	11,18	8,66	2,52				1	1		3,91
	10:00	10,75	8,97	1,78		1			1		3,48
	11:00	10,64	9,36	1,28		1			1		3,36
	12:00	11,83	10,29	1,54	1	1					3,69
	13:00	12,57	10,79	1,78	1	1					4,32
	14:00	12,66	9,94	2,72	1	1					4,41
	15:00	12,18	9,03	3,15	1	1					3,93
	16:00	12,10	8,99	3,11	1	1					3,85
	17:00	13,93	11,42	2,51	1	1					4,87
	18:00	14,92	12,07	2,86	1	1					5,26
	19:00	14,98	12,61	2,38	1	1			1		4,37
	20:00	14,73	11,42	3,31	1	1			1		3,59
	21:00	13,89	10,77	3,12		1		1	1		3,49
	22:00	12,25	10,38	1,87		1		1	1		2,96
	23:00	10,69	9,44	1,25		1			1		3,42

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,64	8,10	1,54		1			1		2,38
	01:00	9,04	7,17	1,87				1	1		2,74
	02:00	8,79	7,11	1,67				1	1		2,49
	03:00	8,67	7,22	1,45				1	1		2,37
	04:00	8,61	7,09	1,51				1	1		2,31
	05:00	8,92	7,28	1,64				1	1		2,62
	06:00	9,62	8,23	1,39				1	1		3,32
	07:00	10,99	10,14	0,85			1	1	1		1,59
	08:00	11,20	10,53	0,68			1	1	1		0,79
	09:00	11,18	10,76	0,42			1	1	1		0,76
	10:00	10,67	10,55	0,12			1	1	1		0,24
	11:00	11,07	11,02	0,05			1	1	1		0,64
	12:00	11,42	11,32	0,11			1	1	1		1,00
	13:00	11,63	11,57	0,05			1	1	1		1,20
	14:00	11,64	11,56	0,08			1	1	1		1,21
	15:00	11,56	11,52	0,04			1	1	1		1,13
	16:00	12,28	12,23	0,05			1	1	1		1,86
	17:00	13,92	13,82	0,10			1	1	1		3,52
	18:00	14,73	14,63	0,10			1	1	1		4,72
	19:00	14,69	14,63	0,06			1	1	1		4,70
	20:00	14,31	14,30	0,01			1	1	1		4,14
	21:00	13,39	13,39	0,00			1	1	1		2,96
	22:00	12,21	12,21	0,01			1	1	1		1,79
	23:00	11,09	11,09	0,00			1	1	1		0,87

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,78	9,77	0,00			1		1		2,50
	01:00	9,20	9,20	0,00			1		1		1,93
	02:00	8,89	8,87	0,02			1		1		1,61
	03:00	8,64	8,63	0,00			1		1		1,36
	04:00	8,62	8,62	0,00			1		1		1,35
	05:00	8,70	8,70	0,00			1		1		1,43
	06:00	8,95	8,75	0,20			1		1		1,68
	07:00	9,73	9,09	0,64			1	1			2,45
	08:00	10,14	9,19	0,94			1	1			2,86
	09:00	9,94	8,06	1,87			1	1			2,66
	10:00	9,65	7,74	1,90			1	1			2,37
	11:00	10,07	8,42	1,65			1	1			2,80
	12:00	10,44	8,94	1,50			1	1			3,17
	13:00	10,92	9,52	1,40			1		1		3,64
	14:00	10,96	9,78	1,17			1		1		3,68
	15:00	10,93	9,96	0,97			1		1		3,66
	16:00	11,97	11,06	0,91			1		1		4,19
	17:00	13,97	12,66	1,31			1	1	1		3,55
	18:00	14,70	13,43	1,26			1	1	1		4,27
	19:00	14,28	12,91	1,37			1	1	1		3,86
	20:00	13,89	12,24	1,65			1	1	1		3,46
	21:00	12,90	10,98	1,93			1	1	1		2,53
	22:00	11,90	10,36	1,54			1	1	1		1,77
	23:00	10,79	8,94	1,85				1	1		3,78

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,76	8,05	1,71				1	1		3,41
	01:00	9,14	7,61	1,53				1	1		2,84
	02:00	8,86	7,94	0,91				1	1		2,56
	03:00	8,66	7,88	0,78				1	1		2,36
	04:00	8,49	7,46	1,03				1	1		2,19
	05:00	8,67	7,70	0,97				1	1		2,37
	06:00	8,76	7,91	0,86				1	1		2,46
	07:00	9,14	8,44	0,70				1	1		2,84
	08:00	9,60	8,43	1,17			1		1		2,32
	09:00	9,65	8,07	1,58			1		1		2,37
	10:00	9,99	8,61	1,38			1		1		2,71
	11:00	10,58	8,98	1,59			1		1		3,30
	12:00	10,46	9,10	1,36			1		1		3,19
	13:00	10,75	9,62	1,13			1		1		3,47
	14:00	10,01	9,14	0,87			1		1		2,74
	15:00	10,21	9,46	0,76			1		1		2,94
	16:00	10,96	10,57	0,39			1		1		3,68
	17:00	12,98	12,51	0,47			1	1	1		2,55
	18:00	13,95	13,57	0,39			1	1	1		3,53
	19:00	13,94	13,54	0,40			1	1	1		3,51
	20:00	13,67	12,92	0,75			1	1	1		3,24
	21:00	12,74	12,02	0,72			1	1	1		2,31
	22:00	11,51	10,78	0,73			1	1	1		1,08
	23:00	10,40	9,61	0,79				1	1		3,64

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,43	8,45	0,98				1	1		3,13
	01:00	8,90	7,68	1,22				1	1		2,60
	02:00	8,62	7,05	1,57				1	1		2,32
	03:00	8,51	6,93	1,58				1	1		2,21
	04:00	8,40	6,81	1,58				1	1		2,10
	05:00	8,80	6,77	2,03				1	1		2,50
	06:00	9,42	7,90	1,52				1	1		3,12
	07:00	10,72	8,07	2,65				1	1		3,75
	08:00	10,93	8,33	2,59				1	1		3,82
	09:00	11,29	7,97	3,32				1	1		3,95
	10:00	11,14	7,88	3,27				1	1		3,90
	11:00	11,01	7,58	3,42				1	1		3,85
	12:00	10,88	7,28	3,60				1	1		3,81
	13:00	11,49	7,65	3,84				1	1		4,02
	14:00	11,73	7,85	3,88				1	1		4,11
	15:00	11,32	7,65	3,67				1	1		3,96
	16:00	11,84	8,12	3,72				1	1		4,14
	17:00	13,68	11,79	1,89			1	1	1		4,18
	18:00	14,51	13,27	1,24			1	1	1		4,08
	19:00	14,73	13,12	1,60			1	1	1		4,30
	20:00	14,33	12,56	1,77			1	1	1		3,91
	21:00	13,30	11,80	1,51			1	1	1		2,88
	22:00	11,92	10,54	1,39			1	1	1		1,72
	23:00	10,39	8,58	1,82			1		1		3,12

Στο διάστημα 08:00 - 14:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,37	8,09	1,29			1		1		2,10
	01:00	8,79	7,39	1,40			1		1		1,51
	02:00	8,38	8,04	0,34			1		1		1,11
	03:00	8,22	7,81	0,41			1		1		0,94
	04:00	8,22	7,84	0,38			1		1		0,94
	05:00	8,51	8,04	0,47			1		1		1,23
	06:00	9,03	8,29	0,74			1		1		1,75
	07:00	10,43	8,16	2,26			1		1		3,15
	08:00	12,44	9,47	2,97			1		1		4,36
	09:00	13,28	11,03	2,25			1	1	1		2,85
	10:00	12,01	10,66	1,35			1	1	1		1,59
	11:00	11,06	9,46	1,60			1	1	1		3,14
	12:00	12,03	11,63	0,39			1	1	1		2,90
	13:00	11,82	11,65	0,17			1	1	1		1,40
	14:00	11,46	11,29	0,17			1	1	1		1,04
	15:00	10,91	10,67	0,24			1		1		3,63
	16:00	11,56	11,35	0,21			1		1		4,34
	17:00	13,51	13,34	0,17		1	1		1		3,42
	18:00	14,50	14,32	0,17		1	1		1		3,10
	19:00	14,66	14,34	0,32		1	1		1		3,26
	20:00	14,53	14,11	0,41		1	1		1		3,13
	21:00	13,28	12,84	0,45		1	1		1		1,88
	22:00	12,04	11,90	0,14		1	1		1		0,64
	23:00	10,66	10,45	0,21			1		1		3,38

Τις πρώτες πρωινές και πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Τα ΑΠ Καμμένος Μύλος και Στρωτός Πεύκος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 08:20 – 10:48. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,47	9,06	0,41			1		1		2,20
	01:00	8,76	8,15	0,60			1		1		1,48
	02:00	8,54	8,03	0,51			1		1		1,26
	03:00	8,29	7,43	0,86			1		1		1,04
	04:00	8,42	7,47	0,95			1		1		1,14
	05:00	8,69	7,69	1,00			1		1		1,41
	06:00	9,34	8,05	1,29			1		1		2,07
	07:00	10,66	8,80	1,86			1		1		3,59
	08:00	10,98	8,97	2,02			1		1		3,71
	09:00	10,79	9,27	1,52			1		1		3,52
	10:00	10,64	9,65	0,99			1		1		3,37
	11:00	10,23	9,32	0,91			1		1		2,95
	12:00	10,49	9,08	1,41			1		1		3,21
	13:00	10,85	8,08	2,77			1		1		3,58
	14:00	11,09	7,59	3,50			1		1		3,81
	15:00	11,63	8,27	3,36				1	1		4,15
	16:00	12,30	8,75	3,55				1	1		4,62
	17:00	13,99	8,73	5,26				1	1		5,50
	18:00	14,71	9,39	5,32				1	1		5,87
	19:00	15,04	9,65	5,39				1	1		5,91
	20:00	14,57	9,13	5,44				1	1		5,87
	21:00	13,69	9,04	4,64				1	1		5,15
	22:00	12,05	8,15	3,90				1	1		4,22
	23:00	10,72	7,10	3,62				1	1		3,76

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,56	6,39	3,17				1	1		3,26
	01:00	8,97	6,42	2,55				1	1		2,67
	02:00	8,79	6,41	2,39				1	1		2,49
	03:00	8,64	6,28	2,36				1	1		2,39
	04:00	8,65	6,29	2,36				1	1		2,37
	05:00	8,99	6,37	2,62				1	1		2,69
	06:00	9,60	6,41	3,19				1	1		3,36
	07:00	10,84	7,33	3,51				1	1		3,79
	08:00	11,07	7,41	3,66				1	1		3,87
	09:00	11,04	7,56	3,48				1	1		3,86
	10:00	10,62	7,30	3,32				1	1		3,72
	11:00	10,24	6,91	3,32				1	1		3,60
	12:00	10,34	6,77	3,57				1	1		3,65
	13:00	10,66	6,94	3,72				1	1		3,73
	14:00	11,00	7,17	3,83				1	1		3,85
	15:00	11,12	7,28	3,84				1	1		3,89
	16:00	12,12	7,89	4,23				1	1		4,24
	17:00	14,20	9,05	5,16				1	1		5,28
	18:00	15,23	9,49	5,74				1	1		6,09
	19:00	15,19	10,15	5,04			1		1		5,33
	20:00	14,93	10,10	4,83			1		1		5,23
	21:00	13,91	9,26	4,66			1		1		4,87
	22:00	12,28	8,10	4,18			1		1		4,30
	23:00	11,04	7,36	3,68				1	1		3,86

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,90	6,50	3,41				1	1		3,47
	01:00	9,24	6,33	2,91				1	1		2,94
	02:00	8,97	6,26	2,71				1	1		2,74
	03:00	8,88	6,37	2,50				1	1		2,61
	04:00	8,73	6,22	2,52				1	1		2,51
	05:00	9,00	6,29	2,71				1	1		2,71
	06:00	9,68	6,39	3,29				1	1		3,38
	07:00	11,02	7,22	3,80				1	1		3,90
	08:00	10,88	7,15	3,73				1	1		3,81
	09:00	10,53	6,85	3,68				1	1		3,69
	10:00	10,09	6,33	3,76				1	1		3,82
	11:00	9,87	6,43	3,44				1	1		3,45
	12:00	10,31	6,73	3,58				1	1		3,62
	13:00	10,62	6,94	3,67				1	1		3,72
	14:00	10,84	7,06	3,78				1	1		3,79
	15:00	11,43	7,43	4,00				1	1		4,00
	16:00	12,53	8,09	4,45				1	1		4,44
	17:00	14,54	9,48	5,06			1		1		5,09
	18:00	15,23	10,00	5,23			1		1		5,34
	19:00	15,49	10,26	5,22			1		1		5,42
	20:00	15,06	10,18	4,88			1		1		5,27
	21:00	13,81	9,62	4,19			1		1		4,84
	22:00	12,42	8,50	3,91			1		1		4,35
	23:00	11,28	8,20	3,08			1		1		3,95

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 07:50 - 15:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,23	7,74	2,49				1	1		3,58
	01:00	9,59	6,71	2,88				1	1		3,29
	02:00	9,18	6,60	2,58				1	1		2,92
	03:00	8,91	6,72	2,20				1	1		2,61
	04:00	8,88	6,57	2,30				1	1		2,58
	05:00	9,01	6,55	2,46				1	1		2,71
	06:00	9,44	6,47	2,97				1	1		3,14
	07:00	9,95	6,59	3,36				1	1		3,52
	08:00	10,42	6,98	3,44				1	1		3,65
	09:00	10,41	7,18	3,23				1	1		3,64
	10:00	10,27	7,00	3,28				1	1		3,62
	11:00	10,26	6,88	3,38				1	1		3,65
	12:00	10,87	7,19	3,68				1	1		3,89
	13:00	11,37	7,44	3,93				1	1		3,98
	14:00	11,50	7,49	4,01				1	1		4,03
	15:00	11,90	7,76	4,14				1	1		4,17
	16:00	13,02	8,67	4,35				1	1		4,56
	17:00	15,22	10,70	4,52			1		1		5,33
	18:00	15,92	11,30	4,62			1		1		5,57
	19:00	15,67	10,94	4,72			1		1		5,48
	20:00	15,42	10,73	4,69			1		1		5,42
	21:00	14,29	10,08	4,22			1		1		5,00
	22:00	12,79	9,29	3,49			1		1		4,48
	23:00	11,51	8,91	2,60			1		1		4,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,39	8,79	1,60			1		1		3,11
	01:00	9,44	8,38	1,06			1		1		2,17
	02:00	9,11	8,22	0,88			1		1		1,83
	03:00	8,87	8,52	0,35			1		1		1,60
	04:00	8,67	8,40	0,27			1		1		1,39
	05:00	8,94	8,73	0,21			1		1		1,66
	06:00	9,13	8,87	0,25			1	1			1,85
	07:00	9,78	9,64	0,14			1	1			2,50
	08:00	10,02	10,02	0,00			1	1			2,74
	09:00	10,03	10,01	0,02			1	1			2,75
	10:00	9,73	9,64	0,08			1	1			2,45
	11:00	9,45	9,35	0,10			1	1			2,17
	12:00	9,65	9,61	0,03			1	1			2,37
	13:00	9,99	9,99	0,00			1	1			2,72
	14:00	10,09	10,09	0,00			1	1			2,81
	15:00	10,34	10,34	0,00			1	1			3,06
	16:00	11,47	11,47	0,00		1	1	1			2,86
	17:00	13,79	13,79	0,00		1	1	1			2,39
	18:00	15,14	15,10	0,05		1	1	1			3,87
	19:00	15,46	15,37	0,09		1	1	1			4,40
	20:00	15,00	14,74	0,26		1	1	1			3,62
	21:00	14,23	13,66	0,57		1	1	1			2,83
	22:00	12,88	12,20	0,68		1	1	1			1,70
	23:00	11,24	10,32	0,92		1	1	1			2,36

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,94	8,78	1,15			1	1			2,66
	01:00	9,26	7,90	1,36			1	1			1,99
	02:00	9,06	7,46	1,60			1	1			1,81
	03:00	8,83	7,33	1,50			1	1			1,58
	04:00	8,69	7,29	1,41			1	1			1,42
	05:00	8,90	7,23	1,68			1	1			1,69
	06:00	9,50	7,37	2,13			1	1			2,24
	07:00	10,56	7,45	3,11			1	1			3,29
	08:00	10,63	7,27	3,36			1	1			3,49
	09:00	10,43	7,45	2,98			1	1			3,15
	10:00	10,08	6,74	3,34				1	1		3,53
	11:00	10,10	6,60	3,50				1	1		3,53
	12:00	10,70	7,08	3,63				1	1		3,75
	13:00	11,38	7,48	3,90				1	1		4,02
	14:00	11,84	7,76	4,08				1	1		4,14
	15:00	12,01	7,88	4,13				1	1		4,21
	16:00	12,84	8,49	4,35				1	1		4,49
	17:00	14,93	10,41	4,52			1	1	1		4,57
	18:00	15,92	10,56	5,36			1	1	1		5,49
	19:00	16,23	10,55	5,68			1	1	1		5,72
	20:00	15,70	10,42	5,28			1	1	1		5,29
	21:00	14,41	10,33	4,09			1	1	1		4,09
	22:00	12,72	10,44	2,28			1	1	1		2,29
	23:00	11,23	8,02	3,21			1	1	1		3,19

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,04	6,53	3,52				1	1		3,51
	01:00	9,33	6,23	3,10				1	1		3,10
	02:00	9,03	6,31	2,72				1	1		2,73
	03:00	8,85	6,22	2,64				1	1		2,64
	04:00	8,86	6,30	2,56				1	1		2,56
	05:00	9,12	6,31	2,80				1	1		2,82
	06:00	9,86	6,38	3,48				1	1		3,48
	07:00	10,97	7,14	3,83				1	1		3,84
	08:00	11,30	7,27	4,04				1	1		4,03
	09:00	11,00	7,85	3,15				1	1		3,85
	10:00	10,67	8,04	2,64			1		1		3,40
	11:00	10,78	7,98	2,80			1		1		3,50
	12:00	11,30	8,48	2,82			1		1		3,96
	13:00	11,42	8,55	2,87			1		1		4,00
	14:00	11,83	8,89	2,94			1		1		4,14
	15:00	11,70	7,81	3,89			1		1		4,09
	16:00	12,38	8,16	4,22			1		1		4,36
	17:00	14,39	9,46	4,93			1		1		5,07
	18:00	14,98	10,11	4,88		1	1				5,24
	19:00	15,20	10,01	5,19		1	1				5,33
	20:00	14,89	9,82	5,07		1	1				5,24
	21:00	13,93	9,06	4,88			1		1		4,89
	22:00	12,30	8,00	4,30			1		1		4,31
	23:00	10,90	7,36	3,55			1		1		3,63

Τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30-10:40. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,70	7,23	2,47			1		1		2,48
	01:00	9,01	7,26	1,75			1		1		1,75
	02:00	8,77	7,26	1,51			1		1		1,51
	03:00	8,57	7,28	1,29			1		1		1,30
	04:00	8,55	7,19	1,36			1		1		1,37
	05:00	8,73	7,22	1,52			1		1		1,52
	06:00	9,47	7,12	2,35			1		1		2,36
	07:00	10,56	7,30	3,26			1		1		3,30
	08:00	11,17	7,43	3,74			1		1		3,90
	09:00	11,48	8,11	3,37			1		1		4,02
	10:00	11,77	8,54	3,23			1		1		4,12
	11:00	12,22	9,00	3,22			1		1		4,28
	12:00	13,09	9,17	3,92			1		1		4,58
	13:00	13,29	8,90	4,39			1		1		4,65
	14:00	12,99	8,58	4,41			1		1		4,55
	15:00	12,80	8,60	4,21			1		1		4,48
	16:00	13,00	8,86	4,14			1		1		4,55
	17:00	14,95	10,71	4,24			1	1	1		4,92
	18:00	15,75	11,44	4,31			1	1	1		5,32
	19:00	15,89	11,09	4,80			1	1	1		5,46
	20:00	15,74	10,86	4,88			1	1	1		5,32
	21:00	14,37	10,53	3,84			1	1	1		4,00
	22:00	12,61	8,93	3,68			1	1	1		3,91
	23:00	11,05	7,70	3,35				1	1		3,87

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,89	6,68	3,21				1	1		3,46
	01:00	9,26	6,40	2,86				1	1		2,97
	02:00	8,89	6,32	2,57				1	1		2,62
	03:00	8,70	6,23	2,47				1	1		2,52
	04:00	8,69	6,34	2,35				1	1		2,39
	05:00	8,98	6,45	2,53				1	1		2,68
	06:00	9,85	6,57	3,27				1	1		3,45
	07:00	11,05	7,37	3,68				1	1		3,87
	08:00	11,73	7,61	4,12				1	1		4,17
	09:00	12,01	7,78	4,23				1	1		4,26
	10:00	11,83	7,71	4,13				1	1		4,18
	11:00	11,71	7,74	3,96			1		1		4,10
	12:00	12,05	8,07	3,98			1		1		4,22
	13:00	12,08	8,15	3,94			1		1		4,23
	14:00	11,75	7,93	3,82			1		1		4,11
	15:00	11,94	7,93	4,02			1		1		4,20
	16:00	12,49	8,25	4,24			1		1		4,38
	17:00	14,23	9,41	4,82			1		1		4,98
	18:00	14,82	9,74	5,07			1		1		5,22
	19:00	14,94	10,03	4,91			1		1		5,23
	20:00	14,64	9,80	4,84			1		1		5,12
	21:00	13,76	8,90	4,87			1		1		4,93
	22:00	12,14	7,87	4,27			1		1		4,27
	23:00	10,83	7,05	3,78				1	1		3,79

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,81	6,41	3,39				1	1		3,43
	01:00	9,16	6,30	2,86				1	1		2,86
	02:00	8,93	6,30	2,64				1	1		2,64
	03:00	8,70	6,24	2,47				1	1		2,47
	04:00	8,64	6,23	2,41				1	1		2,43
	05:00	8,82	6,30	2,52				1	1		2,52
	06:00	9,74	6,50	3,25				1	1		3,41
	07:00	10,60	7,20	3,40				1	1		3,71
	08:00	10,94	7,42	3,52				1	1		3,83
	09:00	10,99	7,25	3,74				1	1		3,85
	10:00	10,39	6,76	3,63				1	1		3,64
	11:00	10,58	6,93	3,64				1	1		3,71
	12:00	10,99	7,30	3,69				1	1		3,85
	13:00	11,35	7,41	3,95				1	1		3,97
	14:00	11,15	7,27	3,89				1	1		3,91
	15:00	11,24	7,54	3,70				1	1		3,94
	16:00	12,05	8,16	3,89			1		1		4,23
	17:00	13,90	9,63	4,27			1		1		4,91
	18:00	14,33	9,74	4,59			1		1		5,02
	19:00	14,17	9,30	4,87			1		1		4,97
	20:00	13,95	9,11	4,84			1		1		4,90
	21:00	13,03	8,46	4,57			1		1		4,58
	22:00	11,81	7,70	4,10			1		1		4,13
	23:00	10,60	6,89	3,72				1	1		3,71

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,74	6,40	3,35				1	1		3,41
	01:00	9,13	6,31	2,82				1	1		2,84
	02:00	8,88	6,29	2,59				1	1		2,60
	03:00	8,66	6,28	2,38				1	1		2,38
	04:00	8,60	6,22	2,38				1	1		2,38
	05:00	8,64	6,30	2,34				1	1		2,34
	06:00	9,06	6,38	2,68				1	1		2,76
	07:00	9,74	6,49	3,25				1	1		3,41
	08:00	10,60	7,06	3,55				1	1		3,71
	09:00	11,15	7,28	3,88				1	1		3,96
	10:00	10,98	7,28	3,70				1	1		3,87
	11:00	10,70	7,02	3,68				1	1		3,74
	12:00	11,26	7,44	3,82				1	1		3,94
	13:00	12,17	8,01	4,16				1	1		4,26
	14:00	12,27	8,03	4,24				1	1		4,29
	15:00	12,33	8,16	4,17				1	1		4,32
	16:00	12,67	8,51	4,16			1		1		4,44
	17:00	14,29	9,42	4,87			1		1		5,06
	18:00	14,56	9,57	4,99			1		1		5,10
	19:00	14,49	9,54	4,96			1		1		5,07
	20:00	14,11	9,18	4,93			1		1		4,94
	21:00	12,88	8,40	4,48			1		1		4,51
	22:00	11,84	8,11	3,73			1		1		4,14
	23:00	10,76	7,41	3,35				1	1		3,77

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,77	6,55	3,22				1	1		3,42
	01:00	9,15	6,43	2,72				1	1		2,86
	02:00	8,93	6,39	2,53				1	1		2,67
	03:00	8,70	6,44	2,26				1	1		2,40
	04:00	8,66	6,41	2,25				1	1		2,36
	05:00	8,59	6,30	2,29				1	1		2,33
	06:00	8,85	6,40	2,45				1	1		2,55
	07:00	9,18	6,48	2,70				1	1		2,92
	08:00	10,18	6,94	3,24				1	1		3,56
	09:00	10,86	7,50	3,36				1	1		3,81
	10:00	11,11	7,79	3,33				1	1		3,89
	11:00	11,89	9,31	2,58			1		1		4,16
	12:00	12,36	10,04	2,32			1		1		4,33
	13:00	12,33	10,23	2,10			1		1		4,31
	14:00	11,91	10,58	1,33			1		1		4,17
	15:00	11,50	10,61	0,89			1	1	1		1,07
	16:00	11,95	11,41	0,54			1	1	1		1,53
	17:00	13,66	13,43	0,23			1	1	1		3,23
	18:00	14,30	13,74	0,56			1	1	1		3,94
	19:00	14,26	14,12	0,14			1	1	1		4,05
	20:00	14,04	13,85	0,19			1	1	1		3,75
	21:00	13,05	12,87	0,18			1	1	1		2,63
	22:00	11,79	11,76	0,03			1	1	1		1,36
	23:00	10,51	10,44	0,07			1		1		3,23

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,36	9,18	0,18			1		1		2,08
	01:00	8,69	8,02	0,67			1		1		1,41
	02:00	8,46	7,69	0,77			1		1		1,18
	03:00	8,38	7,82	0,56			1		1		1,10
	04:00	8,25	7,78	0,47			1		1		0,98
	05:00	8,64	8,19	0,45			1		1		1,37
	06:00	9,44	9,33	0,11			1		1		2,16
	07:00	10,46	10,07	0,39			1		1		3,18
	08:00	10,38	8,97	1,41			1		1		3,10
	09:00	10,53	9,00	1,52			1		1		3,25
	10:00	11,17	10,21	0,97			1		1		3,90
	11:00	11,07	9,27	1,81			1		1		3,80
	12:00	11,19	9,29	1,90			1		1		3,91
	13:00	10,95	8,93	2,02			1		1		3,67
	14:00	11,69	10,17	1,51			1		1		4,09
	15:00	12,13	11,70	0,42		1	1				3,92
	16:00	12,35	12,03	0,32		1	1				4,10
	17:00	14,44	13,78	0,67		1	1	1			3,04
	18:00	15,20	14,38	0,82		1	1	1			3,80
	19:00	15,66	15,10	0,56		1	1	1			4,48
	20:00	15,59	14,86	0,73		1	1	1			4,34
	21:00	14,49	13,59	0,90		1	1	1			3,09
	22:00	12,81	11,84	0,97		1	1	1			1,41
	23:00	11,18	10,60	0,58			1	1			3,91

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,02	9,05	0,97			1	1			2,75
	01:00	9,25	7,80	1,45			1	1			1,97
	02:00	9,02	7,61	1,41			1	1			1,74
	03:00	8,86	7,67	1,20			1	1			1,59
	04:00	8,77	7,60	1,17			1	1			1,49
	05:00	9,18	7,80	1,38			1	1			1,91
	06:00	10,07	8,65	1,42			1	1			2,79
	07:00	10,92	10,15	0,76			1	1			3,64
	08:00	11,07	10,88	0,19	1		1				2,82
	09:00	10,55	10,53	0,02	1		1				2,30
	10:00	10,11	10,07	0,03	1		1				1,86
	11:00	10,09	9,99	0,09	1		1				1,84
	12:00	10,21	10,07	0,13	1		1				1,96
	13:00	10,49	10,30	0,19	1		1				2,24
	14:00	10,84	10,65	0,18	1		1				2,59
	15:00	11,53	11,40	0,14	1		1				3,28
	16:00	12,62	12,49	0,13	1		1		1		3,13
	17:00	15,00	14,77	0,23	1		1		1		3,63
	18:00	16,05	15,67	0,38	1		1		1		5,17
	19:00	16,31	15,85	0,46	1		1		1		5,54
	20:00	16,10	15,61	0,49	1		1		1		5,25
	21:00	15,06	14,38	0,68	1		1		1		3,67
	22:00	13,28	12,69	0,59	1		1		1		1,88
	23:00	11,72	10,32	1,41	1		1		1		2,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,41	7,88	2,53	1				1		3,14
	01:00	9,78	6,89	2,89				1	1		3,42
	02:00	9,33	6,75	2,58				1	1		3,03
	03:00	9,11	6,40	2,71				1	1		2,81
	04:00	9,05	6,44	2,61				1	1		2,75
	05:00	9,50	6,35	3,15				1	1		3,20
	06:00	10,01	6,64	3,37				1	1		3,50
	07:00	11,15	7,33	3,82				1	1		3,90
	08:00	11,95	7,78	4,17				1	1		4,18
	09:00	12,09	7,84	4,25				1	1		4,26
	10:00	12,81	8,39	4,42				1	1		4,48
	11:00	13,03	8,49	4,54			1	1			4,56
	12:00	13,41	9,16	4,25			1	1			4,71
	13:00	13,88	9,36	4,52			1	1			4,86
	14:00	13,70	8,98	4,72			1	1			4,79
	15:00	13,43	8,93	4,50			1	1			4,70
	16:00	13,65	8,88	4,77			1	1			4,78
	17:00	15,64	10,25	5,38			1	1			5,47
	18:00	16,31	10,05	6,26			1	1			6,37
	19:00	16,48	9,89	6,59			1	1			6,59
	20:00	16,08	9,59	6,49			1	1			6,51
	21:00	15,01	9,65	5,36			1	1			5,58
	22:00	13,30	8,61	4,69			1	1			4,68
	23:00	11,75	8,15	3,60			1	1			4,11

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,45	7,72	2,73				1	1		3,66
	01:00	9,50	6,33	3,18				1	1		3,20
	02:00	9,27	6,30	2,97				1	1		2,97
	03:00	9,02	6,04	2,98				1	1		2,98
	04:00	8,93	6,14	2,79				1	1		2,78
	05:00	9,43	6,29	3,14				1	1		3,13
	06:00	10,07	6,55	3,53				1	1		3,53
	07:00	11,31	7,33	3,97				1	1		3,96
	08:00	11,71	7,61	4,10				1	1		4,10
	09:00	11,54	7,60	3,94				1	1		4,04
	10:00	11,17	7,53	3,63			1		1		3,89
	11:00	11,88	8,30	3,58			1		1		4,16
	12:00	13,27	9,12	4,15			1		1		4,65
	13:00	13,32	8,62	4,70			1		1		4,71
	14:00	12,67	8,16	4,50			1		1		4,49
	15:00	12,52	8,15	4,37			1		1		4,38
	16:00	12,94	8,43	4,51			1		1		4,53
	17:00	14,95	9,73	5,23			1		1		5,23
	18:00	15,62	10,16	5,46			1		1		5,47
	19:00	15,63	10,20	5,43			1		1		5,51
	20:00	15,70	10,24	5,46			1		1		5,49
	21:00	14,66	9,54	5,12			1		1		5,16
	22:00	12,96	8,48	4,48			1		1		4,54
	23:00	11,51	7,52	3,99			1		1		4,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,37	6,98	3,39				1	1		3,68
	01:00	8,78	6,45	2,33				1	1		2,48
	02:00	8,06	6,60	1,46				1	1		1,76
	03:00	5,99	5,45	0,54			1	1			0,85
	04:00	8,36	7,62	0,73			1	1			1,08
	05:00	8,80	7,71	1,09			1	1			1,53
	06:00	9,63	8,90	0,72			1	1			2,35
	07:00	10,78	10,37	0,42			1	1			3,51
	08:00	11,50	10,81	0,69			1	1	1		1,07
	09:00	11,53	10,64	0,89			1	1	1		1,13
	10:00	11,03	10,45	0,57			1	1	1		0,60
	11:00	11,69	10,43	1,27			1	1	1		1,28
	12:00	13,21	10,59	2,62			1	1	1		2,79
	13:00	12,91	11,39	1,52		1	1	1			1,53
	14:00	12,12	11,35	0,78		1	1	1			0,78
	15:00	12,54	10,69	1,85			1	1	1		2,12
	16:00	12,98	10,55	2,43			1	1	1		2,56
	17:00	14,93	11,48	3,45			1	1	1		4,51
	18:00	15,44	11,84	3,60			1	1	1		5,01
	19:00	15,28	11,49	3,79			1	1	1		4,85
	20:00	15,05	11,28	3,76			1	1	1		4,62
	21:00	14,16	10,64	3,52			1	1	1		3,73
	22:00	12,98	10,09	2,88			1	1	1		2,88
	23:00	11,54	7,49	4,06				1	1		4,05

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Μερική διακοπή στις 01:40 και στις 04:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Γενική διακοπή στις 03:15 λόγω κακοκαιρίας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,47	6,81	3,66				1	1		3,67
	01:00	9,61	6,70	2,91				1	1		3,31
	02:00	9,30	6,99	2,30				1	1		3,00
	03:00	9,09	6,84	2,25				1	1		2,79
	04:00	8,96	6,77	2,20				1	1		2,66
	05:00	9,03	6,77	2,25				1	1		2,73
	06:00	9,39	7,07	2,32				1	1		3,09
	07:00	10,25	7,73	2,53				1	1		3,59
	08:00	11,52	10,58	0,93			1	1	1		1,09
	09:00	13,64	12,73	0,91			1	1	1		3,22
	10:00	13,48	13,36	0,12			1	1	1		3,06
	11:00	14,01	13,90	0,12			1	1	1		3,59
	12:00	13,22	13,04	0,18			1	1	1		2,79
	13:00	13,05	12,13	0,92			1	1	1		2,63
	14:00	13,70	12,40	1,29			1	1	1		3,27
	15:00	13,17	10,98	2,20			1	1	1		2,75
	16:00	13,87	13,63	0,24			1	1	1		3,45
	17:00	15,99	15,94	0,05		1	1		1		4,59
	18:00	16,24	15,97	0,27		1	1		1		4,84
	19:00	16,35	16,21	0,14		1	1		1		4,95
	20:00	15,91	15,80	0,11	1		1		1		4,51
	21:00	14,64	14,50	0,14	1		1		1		3,25
	22:00	13,42	13,40	0,01	1		1		1		2,02
	23:00	12,17	12,09	0,07	1		1		1		2,04

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,77	10,64	0,13			1		1		3,50
	01:00	9,76	9,73	0,03			1		1		2,49
	02:00	9,32	9,28	0,04			1		1		2,04
	03:00	9,05	9,02	0,03			1		1		1,77
	04:00	8,81	8,81	0,00			1		1		1,54
	05:00	8,97	8,97	0,00			1		1		1,69
	06:00	9,29	9,19	0,10			1		1		2,01
	07:00	9,77	9,60	0,17			1		1		2,50
	08:00	11,66	11,53	0,12			1	1	1		1,50
	09:00	11,78	11,45	0,33			1	1	1		1,36
	10:00	12,00	11,57	0,43			1	1	1		1,58
	11:00	13,51	12,45	1,06			1	1	1		3,09
	12:00	14,72	13,91	0,81			1	1	1		4,29
	13:00	14,38	13,85	0,54			1	1	1		4,00
	14:00	12,94	12,67	0,27			1	1	1		2,52
	15:00	12,65	12,58	0,07			1	1	1		2,23
	16:00	13,04	13,03	0,01			1	1	1		2,62
	17:00	15,44	15,37	0,07			1	1	1		5,55
	18:00	16,32	16,26	0,07		1	1		1		5,81
	19:00	16,35	16,18	0,17		1	1		1		5,73
	20:00	16,11	15,86	0,25		1	1		1		5,35
	21:00	15,23	15,08	0,15		1	1		1		4,07
	22:00	13,85	13,84	0,01		1	1		1		2,45
	23:00	12,15	12,15	0,00		1	1		1		1,18

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	10,73	10,72	0,01			1		1		3,46
	01:00	9,78	9,77	0,00			1		1		2,50
	02:00	9,49	9,44	0,05			1		1		2,21
	03:00	9,22	9,19	0,03			1		1		1,95
	04:00	9,17	9,06	0,11			1		1		1,89
	05:00	9,47	9,24	0,23			1		1		2,19
	06:00	10,46	10,37	0,08			1		1		3,18
	07:00	11,92	11,87	0,04			1	1	1		1,49
	08:00	12,73	12,69	0,04			1	1	1		2,30
	09:00	13,59	13,56	0,03			1	1	1		3,16
	10:00	12,55	12,48	0,07			1	1	1		2,13
	11:00	12,39	12,12	0,27			1	1	1		1,96
	12:00	13,03	12,93	0,11			1	1	1		2,61
	13:00	13,82	13,68	0,13			1	1	1		3,39
	14:00	14,06	13,92	0,13			1	1	1		3,71
	15:00	13,58	13,47	0,11			1	1	1		3,15
	16:00	14,38	14,36	0,01			1	1	1		4,21
	17:00	16,61	16,55	0,06		1	1		1		5,88
	18:00	17,38	17,16	0,22		1	1		1		6,33
	19:00	17,55	17,16	0,39		1	1		1		6,42
	20:00	17,30	16,26	1,04		1	1		1		6,30
	21:00	16,14	14,70	1,44		1	1		1		5,00
	22:00	14,45	13,39	1,06		1	1		1		3,05
	23:00	12,59	11,87	0,73		1	1		1		1,36

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	10,93	10,47	0,47			1		1		3,66
	01:00	10,18	9,97	0,21			1		1		2,91
	02:00	9,97	9,63	0,33			1		1		2,69
	03:00	9,62	9,22	0,40			1		1		2,35
	04:00	9,34	8,56	0,79			1		1		2,07
	05:00	9,78	9,02	0,76			1		1		2,51
	06:00	10,84	10,25	0,59			1		1		3,56
	07:00	12,66	12,23	0,43			1	1	1		2,23
	08:00	13,15	12,79	0,35			1	1	1		2,72
	09:00	12,62	12,35	0,27			1	1	1		2,19
	10:00	11,80	11,35	0,44			1	1	1		1,37
	11:00	11,51	11,15	0,36			1	1	1		1,08
	12:00	12,41	12,06	0,35			1	1	1		1,98
	13:00	12,60	12,21	0,39			1	1	1		2,18
	14:00	12,92	12,57	0,36			1	1	1		2,50
	15:00	12,94	12,70	0,24			1	1	1		2,51
	16:00	14,15	13,75	0,40			1	1	1		3,80
	17:00	16,79	16,22	0,57		1	1		1		5,50
	18:00	17,77	17,12	0,65		1	1		1		6,46
	19:00	18,09	17,19	0,91		1	1		1		6,54
	20:00	17,80	16,54	1,26		1	1		1		6,49
	21:00	16,99	15,77	1,22		1	1		1		6,09
	22:00	15,14	14,12	1,02		1	1		1		3,83
	23:00	13,12	11,93	1,19		1	1		1		2,62

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,30	10,84	0,47		1	1				3,05
	01:00	10,31	9,58	0,73		1	1				2,06
	02:00	10,20	9,74	0,46		1	1				1,95
	03:00	9,82	9,29	0,53		1	1				1,57
	04:00	9,82	9,61	0,21		1	1				1,57
	05:00	9,89	9,87	0,02		1	1				1,64
	06:00	11,01	11,00	0,00		1	1				2,76
	07:00	12,78	12,78	0,00		1	1				4,71
	08:00	13,91	13,91	0,00		1	1		1		4,04
	09:00	13,13	13,13	0,00		1	1		1		1,73
	10:00	12,12	12,11	0,00		1	1		1		0,72
	11:00	11,72	11,69	0,03		1	1		1		0,32
	12:00	12,00	11,99	0,01		1	1		1		0,60
	13:00	13,17	12,63	0,55		1	1		1		1,77
	14:00	12,24	12,09	0,15		1	1		1		1,91
	15:00	13,87	13,38	0,49		1	1		1		3,24
	16:00	15,05	14,55	0,51		1	1		1		5,01
	17:00	17,36	17,31	0,05		1	1		1		6,39
	18:00	17,82	17,72	0,10		1	1		1		6,48
	19:00	17,77	17,67	0,09		1	1		1		6,47
	20:00	17,59	17,42	0,17		1	1		1		6,44
	21:00	16,73	16,50	0,23		1	1		1		6,28
	22:00	15,03	14,61	0,42		1	1		1		5,15
	23:00	12,77	12,01	0,75		1	1		1		3,42

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,23	10,41	0,82		1	1				3,75
	01:00	10,20	9,73	0,47		1	1				2,79
	02:00	9,99	9,12	0,87		1	1				2,58
	03:00	9,70	8,15	1,54		1	1				2,22
	04:00	9,60	8,85	0,76			1		1		2,65
	05:00	9,85	8,52	1,33			1		1		2,88
	06:00	10,90	8,56	2,33			1		1		3,62
	07:00	12,81	11,62	1,18			1	1	1		3,82
	08:00	14,53	13,61	0,92			1	1	1		4,95
	09:00	15,89	14,58	1,32			1	1	1		6,12
	10:00	15,87	14,67	1,20			1	1	1		6,08
	11:00	15,84	14,30	1,54			1	1	1		5,91
	12:00	16,23	13,36	2,87			1	1	1		5,68
	13:00	16,62	12,07	4,55			1	1	1		5,82
	14:00	15,99	12,29	3,70			1	1	1		5,57
	15:00	15,79	11,81	3,98			1	1	1		5,36
	16:00	16,47	14,12	2,35			1	1	1		5,90
	17:00	17,75	15,32	2,44		1	1	1	1		5,60
	18:00	18,40	15,42	2,98		1	1	1	1		4,60
	19:00	18,40	15,20	3,21		1	1		1		6,44
	20:00	17,72	13,21	4,51		1	1		1		6,20
	21:00	16,57	11,60	4,97		1	1		1		5,70
	22:00	14,79	10,72	4,07			1	1	1		4,84
	23:00	13,03	10,22	2,81			1	1	1		3,17

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,20	8,05	3,16			1		1		3,92
	01:00	10,18	6,96	3,22			1		1		3,40
	02:00	9,96	6,89	3,07			1		1		3,19
	03:00	9,64	6,85	2,79			1		1		2,84
	04:00	9,42	6,89	2,53			1		1		2,64
	05:00	9,62	7,37	2,25			1		1		2,73
	06:00	10,29	7,26	3,03			1		1		3,61
	07:00	11,85	7,97	3,88			1		1		4,15
	08:00	14,42	10,81	3,61			1	1	1		3,99
	09:00	15,97	14,01	1,96			1	1	1		5,54
	10:00	15,55	13,63	1,92			1	1	1		5,12
	11:00	16,15	14,22	1,93			1	1	1		5,65
	12:00	18,04	17,32	0,72		1	1	1	1		3,49
	13:00	17,78	17,62	0,16		1	1	1	1		3,23
	14:00	17,04	15,98	1,06		1	1	1	1		2,49
	15:00	16,45	14,45	2,00		1	1		1		5,05
	16:00	16,26	14,11	2,15		1	1		1		4,86
	17:00	17,64	15,46	2,18		1	1		1		6,18
	18:00	17,93	15,74	2,18		1	1		1		6,27
	19:00	17,93	15,74	2,18		1	1		1		6,27
	20:00	17,54	15,37	2,17		1	1		1		6,14
	21:00	16,30	14,31	1,99		1	1		1		4,90
	22:00	14,41	12,91	1,50		1	1		1		3,01
	23:00	12,91	11,28	1,63		1	1		1		1,94

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,22	7,53	3,69			1		1		3,93
	01:00	10,48	7,28	3,20			1		1		3,20
	02:00	10,22	7,18	3,04			1		1		3,16
	03:00	9,85	7,15	2,70			1		1		2,95
	04:00	9,65	7,81	1,83			1		1		2,75
	05:00	9,49	8,50	0,99			1		1		2,58
	06:00	10,13	9,36	0,77			1		1		3,18
	07:00	11,27	10,98	0,30			1	1	1		2,88
	08:00	13,33	12,95	0,38			1	1	1		3,23
	09:00	14,76	12,57	2,19			1	1	1		4,94
	10:00	16,04	14,92	1,12		1	1	1	1		4,70
	11:00	17,22	16,12	1,10		1	1	1	1		3,92
	12:00	17,74	16,65	1,09		1	1	1	1		4,62
	13:00	17,62	17,29	0,33		1	1	1	1		4,76
	14:00	16,81	16,60	0,21		1	1	1	1		3,62
	15:00	16,05	15,79	0,25		1	1	1	1		2,73
	16:00	16,20	16,13	0,08		1	1	1	1		2,87
	17:00	18,29	18,27	0,02		1	1	1	1		5,47
	18:00	18,65	18,65	0,00		1	1	1	1		5,87
	19:00	18,13	18,13	0,00		1	1	1	1		5,58
	20:00	17,58	17,57	0,00		1	1	1	1		4,84
	21:00	16,13	16,13	0,00		1	1	1	1		3,17
	22:00	14,92	14,91	0,01		1	1	1	1		3,92
	23:00	13,44	13,36	0,07		1	1		1		3,42

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,95	11,90	0,04		1	1				4,21
	01:00	10,71	10,71	0,00		1	1				3,93
	02:00	10,41	10,41	0,00		1	1				3,44
	03:00	9,99	9,99	0,00		1	1				2,97
	04:00	9,58	9,58	0,00		1	1				2,30
	05:00	9,72	9,72	0,00		1	1				2,34
	06:00	9,99	9,97	0,02		1	1				2,61
	07:00	10,69	10,65	0,04		1	1				3,30
	08:00	11,48	11,47	0,01		1	1				4,05
	09:00	11,91	11,90	0,01		1	1				4,28
	10:00	12,12	12,06	0,06		1	1		1		3,32
	11:00	12,22	12,05	0,17		1	1		1		1,72
	12:00	12,69	12,59	0,10		1	1		1		2,18
	13:00	12,68	12,43	0,25		1	1		1		2,17
	14:00	12,53	12,04	0,49		1	1		1		2,04
	15:00	12,48	11,62	0,86			1	1	1		2,66
	16:00	13,88	13,18	0,70			1	1	1		3,82
	17:00	16,13	15,51	0,62			1	1	1		6,16
	18:00	16,73	15,30	1,43			1	1	1		6,28
	19:00	16,69	14,26	2,43			1	1	1		6,14
	20:00	16,59	14,28	2,31			1	1	1		6,15
	21:00	15,83	14,82	1,01			1	1	1		6,10
	22:00	14,51	13,38	1,13			1	1	1		4,70
	23:00	12,79	11,88	0,91			1	1	1		2,77

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,23	10,01	1,21			1		1		3,93
	01:00	10,37	8,96	1,41			1		1		3,39
	02:00	10,12	8,00	2,12			1		1		3,19
	03:00	9,76	8,34	1,42			1		1		2,86
	04:00	9,53	7,92	1,61			1		1		2,63
	05:00	9,85	8,00	1,84			1		1		2,91
	06:00	10,89	9,14	1,75			1		1		3,62
	07:00	12,59	10,75	1,84		1	1		1		4,15
	08:00	13,18	10,74	2,44		1	1				4,61
	09:00	12,96	9,62	3,34		1	1				4,54
	10:00	12,11	8,91	3,20		1	1				4,00
	11:00	11,60	8,57	3,02	1		1				3,86
	12:00	11,73	8,34	3,39	1		1				3,89
	13:00	11,86	7,78	4,08			1		1		4,58
	14:00	12,45	8,30	4,15		1			1		4,75
	15:00	13,00	8,74	4,26		1			1		4,92
	16:00	14,64	9,91	4,72		1			1		5,45
	17:00	17,27	11,82	5,45		1		1	1		6,22
	18:00	17,63	11,91	5,72		1		1	1		6,37
	19:00	17,74	12,39	5,35		1		1	1		6,21
	20:00	17,80	12,64	5,17		1		1	1		6,23
	21:00	16,72	11,68	5,04		1		1	1		5,95
	22:00	14,86	10,24	4,62		1		1	1		5,35
	23:00	13,19	8,75	4,44				1	1		5,01

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,35	7,22	4,13				1	1		4,54
	01:00	10,54	6,94	3,61				1	1		3,93
	02:00	10,41	7,18	3,23				1	1		3,64
	03:00	10,04	6,94	3,10				1	1		3,51
	04:00	9,83	6,69	3,14				1	1		3,45
	05:00	10,07	6,88	3,20				1	1		3,53
	06:00	11,33	7,80	3,53				1	1		3,96
	07:00	13,22	9,33	3,90				1	1		4,63
	08:00	14,02	9,98	4,04		1			1		4,91
	09:00	13,57	9,45	4,12		1			1		4,75
	10:00	12,89	8,94	3,96		1			1		4,51
	11:00	12,59	8,71	3,89		1			1		4,41
	12:00	12,96	8,91	4,06		1			1		4,54
	13:00	13,31	9,17	4,14		1			1		4,66
	14:00	13,81	9,50	4,31		1			1		4,83
	15:00	14,27	9,68	4,59		1			1		4,99
	16:00	16,39	11,08	5,31		1	1		1		5,42
	17:00	18,62	13,17	5,46			1	1	1		6,52
	18:00	18,60	13,33	5,27			1	1	1		6,61
	19:00	18,40	12,72	5,68			1	1	1		6,51
	20:00	18,25	12,54	5,71			1	1	1		6,48
	21:00	17,47	11,93	5,54			1	1	1		6,26
	22:00	15,61	10,74	4,87			1	1	1		5,57
	23:00	13,96	10,47	3,49			1	1	1		4,15

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Το διάστημα 15:40 με 17:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,08	8,40	3,67				1	1		4,23
	01:00	11,22	7,76	3,47				1	1		3,94
	02:00	10,97	7,42	3,56				1	1		3,90
	03:00	10,60	7,16	3,43				1	1		3,72
	04:00	10,34	6,87	3,47				1	1		3,62
	05:00	10,49	6,84	3,65				1	1		3,67
	06:00	11,69	7,80	3,89				1	1		4,09
	07:00	13,45	9,17	4,27				1	1		4,75
	08:00	14,00	9,66	4,34			1		1		4,90
	09:00	13,61	9,46	4,15			1		1		4,76
	10:00	12,99	9,17	3,82			1		1		4,55
	11:00	12,99	9,22	3,77			1		1		4,55
	12:00	13,21	9,28	3,93			1		1		4,62
	13:00	13,35	9,15	4,20			1		1		4,67
	14:00	13,64	9,43	4,21			1		1		4,78
	15:00	14,07	9,73	4,33			1		1		4,92
	16:00	15,99	11,06	4,92			1	1	1		5,56
	17:00	18,43	12,69	5,74			1	1	1		6,45
	18:00	19,14	13,47	5,67			1	1	1		6,70
	19:00	19,20	13,62	5,57			1	1	1		6,72
	20:00	18,95	13,61	5,34			1	1	1		6,63
	21:00	17,67	12,64	5,04			1	1	1		6,19
	22:00	15,71	11,33	4,37			1	1	1		5,40
	23:00	13,63	9,98	3,66			1	1	1		4,48

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,76	7,94	3,82				1	1		4,12
	01:00	10,95	7,55	3,40				1	1		3,83
	02:00	10,79	7,50	3,29				1	1		3,78
	03:00	10,49	7,47	3,02				1	1		3,71
	04:00	10,17	7,01	3,16				1	1		3,56
	05:00	10,45	7,49	2,96				1	1		3,66
	06:00	11,64	8,31	3,33				1	1		4,11
	07:00	13,61	9,23	4,38			1		1		4,76
	08:00	14,16	9,25	4,91			1		1		4,96
	09:00	13,52	8,80	4,72			1		1		4,73
	10:00	12,88	8,48	4,40			1		1		4,51
	11:00	12,52	8,33	4,19			1		1		4,38
	12:00	12,81	8,48	4,33			1		1		4,48
	13:00	13,02	8,62	4,40			1		1		4,56
	14:00	13,29	9,05	4,24			1		1		4,65
	15:00	13,78	9,10	4,69			1		1		4,82
	16:00	15,52	10,53	4,99			1	1	1		5,38
	17:00	18,01	12,60	5,41			1	1	1		6,30
	18:00	18,81	13,33	5,48			1	1	1		6,58
	19:00	18,80	13,43	5,37			1	1	1		6,58
	20:00	18,54	13,63	4,90			1	1	1		6,62
	21:00	17,33	13,03	4,30			1	1	1		6,07
	22:00	15,83	11,22	4,61			1	1	1		5,40
	23:00	13,57	9,17	4,41			1		1		4,75

Το διάστημα 08:00 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 10:35 με 13:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,84	8,44	3,40			1		1		4,14
	01:00	10,93	7,70	3,24			1		1		3,85
	02:00	10,64	7,06	3,58			1		1		3,72
	03:00	10,30	6,91	3,38			1		1		3,50
	04:00	9,95	7,06	2,89			1		1		3,19
	05:00	10,16	7,23	2,93			1		1		3,36
	06:00	11,43	8,11	3,32			1		1		4,00
	07:00	13,32	10,66	2,66		1	1				4,66
	08:00	13,65	11,38	2,28		1	1				4,78
	09:00	12,99	11,36	1,63		1	1				4,55
	10:00	12,32	11,79	0,53		1	1				4,62
	11:00	11,42	10,49	0,93		1	1				4,02
	12:00	11,98	9,93	2,05		1	1				4,05
	13:00	12,25	10,00	2,25		1	1				4,03
	14:00	12,89	9,41	3,47		1	1				4,51
	15:00	13,41	9,97	3,44		1	1				4,69
	16:00	15,17	12,23	2,93		1	1		1		5,19
	17:00	17,65	13,02	4,63		1	1		1		6,18
	18:00	18,21	14,61	3,60		1	1		1		6,55
	19:00	18,16	15,17	2,99		1	1		1		6,55
	20:00	17,73	13,79	3,94		1	1		1		6,43
	21:00	16,74	13,19	3,54		1	1		1		6,08
	22:00	15,18	10,79	4,39		1	1		1		5,05
	23:00	13,61	9,64	3,97			1		1		4,80

Το διάστημα 08:30 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,04	8,15	3,90			1		1		4,25
	01:00	11,33	7,89	3,43			1		1		3,96
	02:00	10,95	7,61	3,34			1		1		3,84
	03:00	10,38	7,28	3,11			1		1		3,57
	04:00	10,06	7,01	3,04			1		1		3,24
	05:00	10,03	7,25	2,78			1		1		3,06
	06:00	10,74	7,21	3,52			1		1		3,74
	07:00	11,84	8,16	3,68			1		1		4,18
	08:00	13,04	9,01	4,03			1		1		4,58
	09:00	12,77	8,65	4,12			1		1		4,47
	10:00	12,33	8,22	4,11			1		1		4,32
	11:00	11,92	7,99	3,93			1		1		4,17
	12:00	12,28	8,89	3,39			1		1		4,30
	13:00	12,72	8,78	3,94			1		1		4,45
	14:00	13,09	8,69	4,40			1		1		4,58
	15:00	13,92	9,36	4,56			1		1		4,87
	16:00	15,73	10,57	5,16			1	1	1		5,50
	17:00	17,99	12,12	5,87			1	1	1		6,30
	18:00	18,32	12,31	6,01			1	1	1		6,42
	19:00	18,14	12,51	5,62			1	1	1		6,35
	20:00	17,36	12,28	5,08			1	1	1		6,08
	21:00	16,33	11,48	4,84			1	1	1		5,71
	22:00	15,02	10,79	4,22			1	1	1		5,03
	23:00	13,61	10,15	3,46			1	1	1		4,06

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,16	9,95	2,21			1	1	1		2,51
	01:00	11,00	8,00	2,99				1	1		3,85
	02:00	10,88	8,18	2,70				1	1		3,81
	03:00	10,35	7,78	2,57				1	1		3,62
	04:00	9,95	7,16	2,79				1	1		3,48
	05:00	10,08	6,94	3,14				1	1		3,57
	06:00	10,61	7,35	3,27				1	1		3,71
	07:00	11,32	7,78	3,54				1	1		3,96
	08:00	12,15	8,50	3,65				1	1		4,26
	09:00	12,39	8,68	3,71				1	1		4,33
	10:00	12,44	9,05	3,39				1	1		4,35
	11:00	12,58	8,68	3,90			1		1		4,40
	12:00	12,88	8,45	4,43			1		1		4,52
	13:00	12,92	8,90	4,02			1		1		4,52
	14:00	12,56	8,56	4,00			1		1		4,43
	15:00	12,91	8,52	4,39			1		1		4,52
	16:00	14,68	9,71	4,97			1		1		5,14
	17:00	16,99	11,21	5,78			1	1	1		5,95
	18:00	17,64	11,70	5,94			1	1	1		6,17
	19:00	17,81	11,87	5,94			1	1	1		6,27
	20:00	17,47	11,79	5,67			1	1	1		6,11
	21:00	16,56	11,37	5,20			1	1	1		5,80
	22:00	15,01	10,17	4,84			1	1	1		5,10
	23:00	13,29	8,84	4,45				1	1		4,65

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,49	7,50	3,99				1	1		4,02
	01:00	10,80	7,02	3,78				1	1		3,78
	02:00	10,56	6,89	3,67				1	1		3,70
	03:00	10,25	6,69	3,56				1	1		3,59
	04:00	10,05	6,44	3,61				1	1		3,61
	05:00	10,19	6,64	3,55				1	1		3,57
	06:00	11,65	7,55	4,10				1	1		4,09
	07:00	13,77	8,95	4,82				1	1		4,82
	08:00	14,93	9,72	5,21			1		1		5,23
	09:00	14,79	9,56	5,22			1		1		5,22
	10:00	13,68	8,95	4,73			1		1		4,79
	11:00	13,10	8,78	4,31			1		1		4,58
	12:00	13,12	8,54	4,58			1		1		4,61
	13:00	13,25	8,78	4,47			1		1		4,64
	14:00	13,98	9,39	4,59			1		1		4,89
	15:00	14,32	9,35	4,97			1		1		5,01
	16:00	16,26	10,68	5,58			1	1	1		5,69
	17:00	18,78	12,36	6,43			1	1	1		6,57
	18:00	19,61	12,75	6,86			1	1	1		6,90
	19:00	19,54	12,79	6,75			1	1	1		6,84
	20:00	19,38	12,89	6,49			1	1	1		6,78
	21:00	17,84	11,83	6,00			1	1	1		6,24
	22:00	15,95	10,70	5,26			1	1	1		5,56
	23:00	13,83	9,81	4,02			1	1	1		4,28

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,87	8,23	3,64				1	1		4,15
	01:00	11,08	7,46	3,62				1	1		3,88
	02:00	10,97	7,42	3,56				1	1		3,85
	03:00	10,54	7,10	3,44				1	1		3,69
	04:00	10,31	6,87	3,45				1	1		3,68
	05:00	10,42	6,91	3,51				1	1		3,65
	06:00	11,81	7,93	3,89				1	1		4,13
	07:00	13,67	9,00	4,67			1		1		4,78
	08:00	14,49	9,59	4,90			1		1		5,13
	09:00	14,01	9,93	4,08			1		1		4,90
	10:00	13,13	9,97	3,15			1		1	1	3,25
	11:00	12,73	9,25	3,49			1		1		4,46
	12:00	13,10	9,57	3,53			1		1		4,59
	13:00	13,36	10,92	2,44			1			1	3,10
	14:00	13,67	11,45	2,22			1			1	3,41
	15:00	14,44	11,78	2,66			1			1	4,17
	16:00	16,02	11,82	4,20		1	1		1		5,64
	17:00	18,50	13,76	4,74		1	1		1		6,48
	18:00	19,03	13,10	5,93		1	1		1		6,75
	19:00	18,86	13,04	5,82		1	1		1		6,60
	20:00	18,75	13,00	5,75		1	1		1		6,56
	21:00	17,62	12,88	4,74		1	1		1		6,17
	22:00	15,93	12,35	3,58		1	1		1		5,17
	23:00	13,88	9,19	4,68		1			1		4,86

Δοκιμαστική λειτουργία G13. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,87	8,19	3,68		1			1		4,16
	01:00	11,00	7,71	3,29		1			1		3,85
	02:00	10,87	7,58	3,29		1			1		3,81
	03:00	10,51	7,19	3,32		1			1		3,75
	04:00	10,15	6,86	3,29		1			1		3,39
	05:00	10,35	6,92	3,43		1			1		3,59
	06:00	11,58	7,84	3,74		1			1		4,05
	07:00	13,54	9,02	4,52		1			1		4,74
	08:00	14,65	10,78	3,88		1			1		5,13
	09:00	14,07	10,97	3,09		1			1		4,92
	10:00	13,01	11,30	1,71	1	1			1		4,14
	11:00	12,74	12,67	0,07	1	1			1		2,36
	12:00	12,69	12,65	0,04		1				1	2,94
	13:00	12,89	12,56	0,33		1				1	3,13
	14:00	13,14	12,36	0,77		1				1	3,38
	15:00	13,97	12,88	1,10					1	1	4,68
	16:00	15,74	14,36	1,37		1			1	1	4,54
	17:00	18,65	17,09	1,56	1	1		1	1		5,32
	18:00	19,35	18,77	0,58	1	1		1	1		5,99
	19:00	19,33	19,01	0,32	1	1		1	1		6,23
	20:00	19,31	18,88	0,43	1	1		1	1		6,23
	21:00	18,04	17,51	0,53	1	1		1	1		4,93
	22:00	16,36	16,07	0,29	1	1		1	1		2,83
	23:00	13,95	13,82	0,13	1	1		1	1		2,29

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,21	12,19	0,02	1	1			1		2,15
	01:00	11,13	11,13	0,00	1	1					4,11
	02:00	11,01	10,98	0,03	1	1					3,99
	03:00	10,53	10,27	0,26	1	1					3,30
	04:00	10,14	9,66	0,49	1	1					2,91
	05:00	10,47	10,03	0,44	1	1					3,24
	06:00	11,94	11,66	0,28	1	1					4,49
	07:00	14,18	13,91	0,27	1	1			1		4,03
	08:00	14,81	14,65	0,16	1	1			1		4,96
	09:00	14,06	13,76	0,29	1	1			1		3,80
	10:00	13,17	12,67	0,50	1	1			1		2,79
	11:00	12,93	12,37	0,56	1	1			1		2,55
	12:00	12,90	12,18	0,72		1		1	1		2,98
	13:00	12,92	11,96	0,96		1		1	1		3,01
	14:00	13,29	12,27	1,02		1		1	1		3,37
	15:00	14,02	12,98	1,05		1		1	1		4,11
	16:00	15,56	14,67	0,89				1	1	1	3,12
	17:00	18,32	17,17	1,15			1	1	1	1	4,50
	18:00	19,22	17,85	1,38			1	1	1	1	3,17
	19:00	19,32	17,99	1,32			1	1	1	1	3,26
	20:00	19,46	17,63	1,83			1	1	1	1	3,40
	21:00	17,92	15,44	2,48			1		1	1	5,02
	22:00	16,01	13,35	2,66					1	1	5,60
	23:00	14,02	12,13	1,89					1	1	4,73

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,34	10,51	1,82					1	1	3,05
	01:00	11,32	9,71	1,61			1		1		3,96
	02:00	11,10	9,52	1,58			1		1		3,88
	03:00	10,47	8,88	1,59			1		1		3,67
	04:00	10,26	7,81	2,46			1		1		3,50
	05:00	10,55	7,88	2,67			1		1		3,69
	06:00	11,67	8,48	3,19			1		1		4,08
	07:00	13,76	10,23	3,53			1		1		4,82
	08:00	14,56	11,30	3,27					1	1	5,10
	09:00	14,31	12,81	1,50					1	1	5,01
	10:00	13,33	12,02	1,31					1	1	4,04
	11:00	12,77	10,92	1,86					1	1	3,50
	12:00	12,57	10,13	2,44			1		1		4,40
	13:00	12,72	10,21	2,51			1		1		4,45
	14:00	12,91	10,05	2,85			1		1		4,52
	15:00	13,94	10,23	3,71			1	1	1		4,02
	16:00	15,50	11,18	4,31			1	1	1		5,42
	17:00	17,99	13,24	4,74			1	1	1		6,30
	18:00	18,64	13,61	5,04			1	1	1		6,53
	19:00	18,63	13,39	5,23			1	1	1		6,52
	20:00	18,03	12,83	5,20			1	1	1		6,31
	21:00	17,23	11,96	5,27			1	1	1		6,03
	22:00	15,60	11,41	4,19			1	1	1		5,46
	23:00	14,06	12,66	1,40			1	1	1		4,14

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,30	9,71	2,59			1		1		4,30
	01:00	11,14	8,03	3,11			1		1		3,90
	02:00	11,15	7,96	3,19			1		1		3,90
	03:00	10,51	8,07	2,45			1		1		3,68
	04:00	10,19	9,32	0,88			1		1		3,43
	05:00	10,29	9,41	0,88			1		1		3,52
	06:00	11,40	11,13	0,27			1	1	1		3,06
	07:00	12,66	12,03	0,62			1	1	1		2,74
	08:00	14,52	14,38	0,14			1	1	1		5,04
	09:00	15,29	15,15	0,14			1	1	1		5,98
	10:00	14,81	14,73	0,08			1	1	1		5,50
	11:00	15,10	14,91	0,18			1	1	1		5,59
	12:00	16,54	16,38	0,16			1	1	1		6,08
	13:00	16,96	16,58	0,38		1	1		1		6,31
	14:00	17,25	16,85	0,40		1	1		1		6,04
	15:00	17,14	16,90	0,24		1	1	1	1		3,61
	16:00	18,32	18,27	0,05		1	1	1	1		5,27
	17:00	20,03	19,97	0,06		1	1	1	1		6,59
	18:00	19,87	19,48	0,38		1	1	1	1		6,52
	19:00	19,28	18,85	0,44		1	1	1	1		6,20
	20:00	18,47	18,43	0,04		1	1	1	1		5,61
	21:00	17,11	17,11	0,00		1	1	1	1		3,71
	22:00	15,68	15,63	0,05		1	1	1	1		3,58
	23:00	14,03	13,84	0,20			1	1	1		4,48

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,50	12,31	0,19			1	1	1		2,59
	01:00	11,70	11,17	0,53			1	1	1		1,78
	02:00	11,38	10,50	0,88			1	1	1		1,47
	03:00	10,68	9,72	0,96			1		1		3,74
	04:00	10,20	9,88	0,31			1		1		3,43
	05:00	10,25	10,03	0,21			1		1		3,48
	06:00	10,64	10,37	0,27			1		1		3,83
	07:00	11,76	11,58	0,18			1	1	1		2,70
	08:00	13,49	13,39	0,10			1	1	1		3,64
	09:00	13,99	13,98	0,01			1	1	1		4,43
	10:00	14,84	14,79	0,05			1	1	1		5,33
	11:00	15,96	15,96	0,00			1	1	1		6,12
	12:00	16,72	16,72	0,00		1	1		1		6,03
	13:00	15,53	15,50	0,03		1	1		1		5,76
	14:00	14,24	13,70	0,55		1	1		1		3,86
	15:00	14,49	13,43	1,07		1	1		1		4,11
	16:00	15,29	13,77	1,52		1	1		1		4,97
	17:00	16,66	15,31	1,35		1	1		1		6,16
	18:00	17,27	16,17	1,10		1	1		1		6,37
	19:00	17,38	17,06	0,32		1	1		1		6,40
	20:00	16,97	16,87	0,10		1	1		1		6,32
	21:00	16,07	16,03	0,05		1	1		1		6,11
	22:00	14,76	14,66	0,10		1	1		1		4,92
	23:00	13,17	13,13	0,04		1	1		1		2,79

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,41	11,27	0,14		1	1				3,99
	01:00	10,37	10,36	0,00		1	1				3,14
	02:00	10,43	10,43	0,00		1	1				3,20
	03:00	10,05	9,88	0,17		1	1				2,82
	04:00	9,88	9,71	0,17		1	1				2,65
	05:00	9,87	9,80	0,07		1	1				2,64
	06:00	11,02	10,66	0,36		1	1				3,79
	07:00	12,94	12,11	0,83		1	1		1		4,01
	08:00	14,88	13,79	1,09		1	1		1		4,50
	09:00	15,64	15,14	0,51		1	1		1		5,88
	10:00	15,68	15,44	0,24		1	1		1		5,96
	11:00	15,74	15,51	0,23		1	1		1		5,98
	12:00	15,87	15,09	0,78		1	1		1		6,02
	13:00	15,68	14,96	0,72		1	1		1		5,88
	14:00	15,46	14,32	1,14		1	1		1		5,52
	15:00	15,23	13,94	1,29		1	1		1		4,99
	16:00	15,91	14,73	1,18		1	1		1		5,86
	17:00	17,94	17,09	0,85		1	1		1		6,28
	18:00	18,83	17,45	1,38		1	1	1	1		5,71
	19:00	18,65	16,68	1,97		1	1	1	1		5,20
	20:00	18,30	15,52	2,79		1	1	1	1		4,77
	21:00	17,15	14,89	2,26		1	1	1	1		3,62
	22:00	15,53	13,18	2,35		1	1	1	1		4,45
	23:00	13,62	11,77	1,85			1	1	1		3,70

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,82	9,72	2,10				1	1		4,14
	01:00	10,78	8,32	2,45				1	1		3,77
	02:00	10,76	8,24	2,52				1	1		3,77
	03:00	10,49	8,16	2,34				1	1		3,67
	04:00	10,29	7,53	2,76				1	1		3,60
	05:00	10,29	7,23	3,05				1	1		3,60
	06:00	11,47	8,13	3,33				1	1		4,01
	07:00	13,27	10,61	2,66			1	1	1		3,51
	08:00	14,38	12,69	1,69			1	1	1		4,47
	09:00	14,28	13,08	1,20			1	1	1	1	3,29
	10:00	13,25	12,49	0,76			1	1	1		3,34
	11:00	12,40	11,89	0,51			1	1	1		2,49
	12:00	12,86	12,47	0,39			1	1	1		2,94
	13:00	13,00	12,59	0,41			1	1	1		3,09
	14:00	13,39	13,09	0,30			1	1	1		3,48
	15:00	13,62	12,99	0,63			1	1	1		3,70
	16:00	14,79	14,01	0,78			1	1	1		5,14
	17:00	17,27	16,65	0,62		1	1	1	1		5,21
	18:00	18,26	17,68	0,58		1	1	1	1		5,12
	19:00	18,24	17,84	0,40		1	1	1	1		5,19
	20:00	18,27	18,14	0,13		1	1	1	1		5,37
	21:00	17,19	17,19	0,00		1	1	1	1		3,88
	22:00	15,75	15,75	0,00		1	1	1	1		3,63
	23:00	13,82	13,79	0,03		1	1	1	1		2,77

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:55 με 19:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,94	11,85	0,08		1	1		1		3,11
	01:00	10,79	10,77	0,03		1	1				3,67
	02:00	10,75	10,71	0,04		1	1				3,61
	03:00	10,32	10,21	0,11		1	1				2,97
	04:00	9,96	9,91	0,05		1	1				2,56
	05:00	10,13	9,96	0,17		1	1				2,70
	06:00	11,15	10,88	0,27		1	1				3,92
	07:00	12,81	12,59	0,22		1	1		1		3,36
	08:00	14,61	14,15	0,46		1	1		1		4,39
	09:00	15,27	14,52	0,74		1	1		1		5,34
	10:00	15,21	14,26	0,95		1	1		1		5,08
	11:00	15,70	14,24	1,46		1	1		1		5,67
	12:00	16,30	14,29	2,01		1	1		1		6,00
	13:00	16,34	13,08	3,26		1	1		1		5,48
	14:00	16,33	13,98	2,35		1	1		1		5,77
	15:00	16,71	15,22	1,49		1	1		1		6,01
	16:00	16,88	14,83	2,05	1	1	1				6,29
	17:00	18,74	15,50	3,24	1	1	1				6,65
	18:00	19,27	15,30	3,97	1	1	1				6,76
	19:00	19,39	16,44	2,95	1	1	1		1		5,56
	20:00	18,55	17,91	0,64	1	1	1		1		3,02
	21:00	16,73	16,07	0,66	1	1	1		1		1,50
	22:00	15,10	14,81	0,29		1	1		1		3,70
	23:00	13,42	12,96	0,46		1	1		1		2,02

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,10	11,60	0,50			1	1	1		2,18
	01:00	11,04	10,44	0,60			1	1	1		1,12
	02:00	11,18	10,68	0,50			1	1	1		1,26
	03:00	10,65	10,49	0,15			1	1	1		0,73
	04:00	10,41	10,27	0,14			1	1	1		0,59
	05:00	10,25	10,14	0,11			1	1	1		0,73
	06:00	10,91	10,79	0,12			1	1	1		1,00
	07:00	11,73	11,60	0,13			1	1	1		1,82
	08:00	13,57	13,22	0,36			1	1	1		3,66
	09:00	16,74	16,38	0,36		1	1	1	1		3,21
	10:00	19,02	18,70	0,32		1	1	1	1		5,49
	11:00	19,34	19,13	0,21		1	1	1	1		5,81
	12:00	18,38	18,25	0,13		1	1	1	1		4,85
	13:00	14,98	14,77	0,21		1	1	1	1		2,31
	14:00	13,32	13,28	0,04		1	1		1		2,94
	15:00	12,79	12,59	0,20		1	1		1		2,41
	16:00	13,01	12,96	0,05		1	1		1		2,63
	17:00	14,71	14,63	0,09		1	1		1		4,76
	18:00	15,65	15,63	0,02		1	1		1		5,93
	19:00	15,92	15,91	0,01		1	1		1		6,09
	20:00	15,77	15,77	0,00		1	1		1		6,01
	21:00	15,11	15,09	0,01		1	1		1		5,46
	22:00	14,00	14,00	0,00		1	1		1		3,79
	23:00	12,75	12,75	0,00		1	1		1		3,54

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Έως τις μεσημβρινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,30	11,29	0,02		1	1				4,23
	01:00	10,26	10,06	0,20		1	1				3,03
	02:00	10,49	9,65	0,85		1	1				3,26
	03:00	10,02	8,47	1,55		1	1				2,79
	04:00	9,74	7,69	2,05		1	1				2,51
	05:00	9,64	7,45	2,18		1	1				2,51
	06:00	10,14	7,40	2,75			1		1		3,38
	07:00	10,43	7,45	2,98			1		1		3,65
	08:00	11,25	7,89	3,36			1		1		3,94
	09:00	11,36	8,31	3,05			1		1		3,97
	10:00	11,31	9,00	2,31			1		1		3,96
	11:00	11,71	8,44	3,27			1		1		4,10
	12:00	12,56	9,61	2,95			1		1		4,39
	13:00	12,58	9,48	3,10			1		1		4,40
	14:00	12,62	8,74	3,88			1		1		4,42
	15:00	12,77	8,64	4,12			1		1		4,47
	16:00	13,82	9,30	4,52			1		1		4,84
	17:00	16,01	11,08	4,93			1	1	1		5,60
	18:00	16,92	11,62	5,30			1	1	1		5,92
	19:00	16,79	11,21	5,58		1		1	1		5,89
	20:00	16,35	10,79	5,57		1		1	1		5,72
	21:00	15,28	9,85	5,43		1			1		5,51
	22:00	14,21	9,26	4,96		1			1		4,98
	23:00	13,05	8,53	4,51		1			1		4,57

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,01	7,87	4,14				1	1		4,20
	01:00	11,12	7,17	3,94				1	1		3,94
	02:00	11,32	7,38	3,94				1	1		3,96
	03:00	10,72	6,85	3,87				1	1		3,87
	04:00	10,42	6,79	3,63				1	1		3,65
	05:00	10,31	6,73	3,57				1	1		3,61
	06:00	11,14	7,31	3,83				1	1		3,90
	07:00	12,03	7,99	4,04				1	1		4,21
	08:00	13,44	9,21	4,23			1		1		4,70
	09:00	14,20	9,70	4,50			1		1		5,05
	10:00	14,54	9,61	4,93			1		1		5,10
	11:00	14,47	9,43	5,03			1		1		5,06
	12:00	14,37	9,50	4,87			1		1		5,05
	13:00	14,50	9,64	4,86			1		1		5,07
	14:00	14,55	9,59	4,96			1		1		5,09
	15:00	14,71	9,68	5,03			1		1		5,15
	16:00	16,44	10,68	5,76			1	1	1		5,76
	17:00	18,62	12,05	6,57			1	1	1		6,55
	18:00	19,52	12,74	6,77			1	1	1		6,83
	19:00	19,41	12,77	6,64			1	1	1		6,79
	20:00	18,59	12,23	6,36			1	1	1		6,51
	21:00	17,42	11,54	5,87			1	1	1		6,12
	22:00	15,88	10,60	5,27			1	1	1		5,56
	23:00	14,44	10,15	4,29			1	1	1		4,64

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,89	9,52	3,37	1		1				4,51
	01:00	11,55	8,07	3,48	1		1				4,04
	02:00	11,60	8,89	2,70	1		1				4,06
	03:00	11,21	8,48	2,73	1		1				3,92
	04:00	10,76	8,40	2,35	1		1				3,53
	05:00	10,66	9,36	1,30	1		1				3,43
	06:00	11,49	10,92	0,57	1		1				4,07
	07:00	12,48	11,94	0,54	1		1				4,62
	08:00	13,71	13,66	0,04	1		1		1		3,33
	09:00	13,74	13,52	0,21	1		1		1		3,36
	10:00	14,30	13,89	0,41	1		1		1		4,06
	11:00	15,14	14,73	0,41	1		1		1		5,20
	12:00	15,15	14,79	0,37	1		1		1		5,32
	13:00	15,08	14,93	0,16	1		1		1		5,35
	14:00	14,03	13,80	0,23	1		1		1		3,72
	15:00	14,62	14,41	0,20	1		1		1		4,66
	16:00	15,76	15,51	0,25	1		1		1		5,97
	17:00	17,93	17,10	0,83	1		1	1	1		6,15
	18:00	18,62	17,70	0,93	1		1	1	1		5,60
	19:00	18,30	13,78	4,52	1		1	1	1		5,68
	20:00	17,97	12,20	5,77	1		1		1		6,29
	21:00	17,08	11,65	5,43	1		1		1		6,02
	22:00	15,72	10,52	5,20	1		1		1		5,45
	23:00	14,22	10,14	4,09			1	1	1		4,31

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,77	9,46	3,31			1	1	1		3,54
	01:00	11,58	7,56	4,02			1		1		4,05
	02:00	11,74	7,73	4,01			1		1		4,11
	03:00	11,25	7,74	3,51			1		1		3,94
	04:00	10,89	7,34	3,55			1		1		3,88
	05:00	10,81	7,30	3,51			1		1		3,78
	06:00	12,13	8,19	3,94			1		1		4,29
	07:00	13,71	9,38	4,33			1		1		4,80
	08:00	15,32	12,44	2,88		1	1		1		4,94
	09:00	15,16	13,13	2,03		1	1		1		4,78
	10:00	14,67	12,78	1,89		1	1		1		4,29
	11:00	14,24	12,30	1,94		1	1		1		3,86
	12:00	14,66	13,55	1,11		1	1		1		4,28
	13:00	14,78	13,96	0,82		1	1		1		4,57
	14:00	14,66	13,78	0,88		1	1		1		4,33
	15:00	15,20	14,49	0,71		1	1		1		5,18
	16:00	16,59	15,97	0,62		1	1		1		6,23
	17:00	19,52	19,25	0,26		1	1	1	1		6,67
	18:00	20,55	20,45	0,10		1	1	1	1		7,02
	19:00	20,62	20,55	0,07		1	1	1	1		7,09
	20:00	20,16	20,11	0,05		1	1	1	1		6,67
	21:00	18,84	18,83	0,02		1	1	1	1		5,94
	22:00	17,20	17,17	0,03		1	1	1	1		3,99
	23:00	15,30	15,27	0,02		1	1	1	1		3,98

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Κατά το διάστημα 22:50 με 23:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπλη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	13,39	13,21	0,19		1	1		1		3,01
	01:00	12,16	11,95	0,21		1	1		1		2,61
	02:00	12,12	11,93	0,19		1	1				4,63
	03:00	11,63	11,41	0,21		1	1				4,35
	04:00	11,32	11,02	0,30		1	1				4,18
	05:00	11,30	10,59	0,71		1	1				3,97
	06:00	12,23	10,38	1,85		1	1				4,28
	07:00	13,82	9,96	3,86		1	1				4,84
	08:00	15,90	10,74	5,17		1	1				5,61
	09:00	15,95	10,49	5,45		1	1				5,58
	10:00	15,72	10,24	5,48		1	1				5,50
	11:00	16,31	10,63	5,68		1	1				5,71
	12:00	18,29	11,93	6,36		1	1			1	6,36
	13:00	19,42	12,63	6,79		1	1		1		6,80
	14:00	19,08	12,55	6,54		1	1		1		6,68
	15:00	18,80	12,70	6,09		1	1		1		6,58
	16:00	18,61	12,72	5,88		1	1		1		6,51
	17:00	19,62	13,41	6,21		1	1		1		6,87
	18:00	20,17	14,36	5,81		1	1		1		7,06
	19:00	20,06	15,96	4,10		1	1		1		7,02
	20:00	19,52	16,40	3,12		1	1	1	1		5,99
	21:00	18,28	16,04	2,24		1	1	1	1		5,75
	22:00	16,43	14,24	2,19		1	1		1		6,21
	23:00	14,56	13,93	0,63		1	1		1		4,67

Δοκιμαστική λειτουργία της G13. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,67	12,41	0,26		1	1				4,43
	01:00	11,54	10,98	0,56		1	1				4,19
	02:00	11,48	10,57	0,91		1	1				4,02
	03:00	10,65	9,49	1,17		1	1				3,42
	04:00	10,36	9,50	0,86		1	1				3,13
	05:00	10,34	8,93	1,41		1	1				3,11
	06:00	11,22	9,08	2,14		1	1				3,93
	07:00	12,76	11,03	1,73		1	1				4,47
	08:00	15,42	13,00	2,42		1	1		1		5,04
	09:00	16,59	13,57	3,02		1	1		1		5,81
	10:00	17,27	14,26	3,01		1	1		1		6,04
	11:00	17,18	13,48	3,70		1	1		1		6,01
	12:00	16,21	11,35	4,86	1		1		1		5,69
	13:00	15,45	11,00	4,46	1		1		1		5,07
	14:00	16,28	11,36	4,92	1		1		1		5,70
	15:00	17,20	12,14	5,06			1	1	1		6,02
	16:00	19,29	13,06	6,23			1	1	1		6,87
	17:00	21,85	14,86	6,98	1		1	1	1		7,65
	18:00	22,99	16,21	6,78	1		1	1	1		8,05
	19:00	22,93	16,03	6,90	1		1	1	1		8,03
	20:00	21,63	14,91	6,72	1		1	1	1		7,57
	21:00	19,11	13,46	5,65			1	1	1		6,69
	22:00	16,62	11,76	4,86			1	1	1		5,82
	23:00	15,32	11,40	3,92			1	1	1		5,36

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:15 με 08:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης