

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,53	1,22	0,31		1			1							0,41	0,41
	01:00	1,36	1,16	0,20		1			1							0,24	0,24
	02:00	1,27	1,12	0,15		1			1							0,16	0,15
	03:00	1,23	1,12	0,11		1			1							0,11	0,11
	04:00	1,18	1,13	0,04		1			1							0,06	0,06
	05:00	1,19	1,13	0,06		1			1							0,07	0,07
	06:00	1,20	1,18	0,02		1			1							0,08	0,08
	07:00	1,22	1,20	0,02		1			1							0,11	0,10
	08:00	1,25	1,16	0,09		1			1							0,12	0,13
	09:00	1,32	1,21	0,12		1			1							0,20	0,20
	10:00	1,35	1,18	0,16		1			1							0,22	0,23
	11:00	1,37	1,28	0,09		1			1							0,25	0,26
	12:00	1,36	1,26	0,10		1			1							0,24	0,24
	13:00	1,35	1,26	0,09		1			1							0,23	0,23
	14:00	1,33	1,26	0,08		1			1							0,21	0,22
	15:00	1,34	1,18	0,16		1			1							0,21	0,22
	16:00	1,48	1,40	0,08		1			1							0,35	0,35
	17:00	1,60	1,50	0,10		1			1							0,48	0,48
	18:00	1,74	1,66	0,08		1			1							0,61	0,61
	19:00	1,72	1,68	0,04		1			1							0,60	0,60
	20:00	1,71	1,67	0,04		1			1							0,59	0,59
	21:00	1,63	1,59	0,03		1			1							0,51	0,51
	22:00	1,53	1,53	0,00		1			1							0,42	0,41
	23:00	1,41	1,41	0,00		1			1							0,29	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,31	1,31	0,00		1			1							0,19	0,19
	01:00	1,21	1,21	0,00		1			1							0,09	0,09
	02:00	1,17	1,17	0,00		1			1							0,04	0,04
	03:00	1,14	1,14	0,00		1			1							0,02	0,02
	04:00	1,14	1,14	0,00		1			1							0,02	0,02
	05:00	1,12	1,12	0,00		1			1							0,01	0,01
	06:00	1,21	1,21	0,00		1			1							0,09	0,09
	07:00	1,20	1,20	0,00		1			1							0,07	0,07
	08:00	1,34	1,34	0,00		1			1							0,20	0,21
	09:00	1,36	1,36	0,00		1			1							0,24	0,23
	10:00	1,38	1,38	0,00		1			1							0,24	0,25
	11:00	1,51	1,51	0,00		1			1							0,39	0,39
	12:00	1,60	1,60	0,00		1			1							0,47	0,47
	13:00	1,58	1,56	0,01		1			1							0,46	0,46
	14:00	1,56	1,55	0,01		1			1							0,45	0,45
	15:00	1,53	1,53	0,00		1			1							0,41	0,41
	16:00	1,66	1,66	0,00		1			1							0,54	0,54
	17:00	1,84	1,84	0,00		1			1							0,63	0,62
	18:00	2,04	2,04	0,00		1		1	1							0,37	0,36
	19:00	2,06	2,05	0,01		1		1	1							0,38	0,38
	20:00	2,01	1,97	0,04		1		1	1							0,33	0,33
	21:00	1,88	1,83	0,05		1		1	1							0,20	0,20
	22:00	1,73	1,68	0,05		1			1							0,50	0,52
	23:00	1,57	1,46	0,11		1			1							0,45	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,47	1,18	0,29		1			1							0,36	0,36
	01:00	1,40	1,12	0,29		1			1							0,29	0,29
	02:00	1,34	1,11	0,23		1			1							0,23	0,22
	03:00	1,32	1,14	0,18		1			1							0,21	0,21
	04:00	1,30	1,16	0,13		1			1							0,18	0,18
	05:00	1,32	1,14	0,17		1			1							0,20	0,20
	06:00	1,39	1,17	0,21		1			1							0,27	0,26
	07:00	1,39	1,29	0,10		1			1							0,27	0,27
	08:00	1,39	1,29	0,11		1			1							0,26	0,27
	09:00	1,58	1,39	0,19		1			1							0,46	0,46
	10:00	1,69	1,42	0,27		1			1							0,45	0,56
	11:00	1,77	1,69	0,07		1			1							0,53	0,61
	12:00	1,70	1,63	0,08		1			1							0,57	0,57
	13:00	1,65	1,54	0,11		1			1							0,53	0,52
	14:00	1,60	1,26	0,34		1			1							0,48	0,48
	15:00	1,60	1,12	0,49		1			1							0,49	0,48
	16:00	1,59	1,12	0,47		1			1							0,47	0,47
	17:00	1,74	1,16	0,58		1			1							0,58	0,59
	18:00	1,97	1,28	0,68		1			1							0,69	0,69
	19:00	1,92	1,24	0,67		1			1							0,67	0,67
	20:00	1,84	1,20	0,65		1			1							0,65	0,65
	21:00	1,69	1,16	0,53		1			1							0,57	0,57
	22:00	1,54	1,12	0,42		1			1							0,42	0,42
	23:00	1,40	1,12	0,28		1			1							0,28	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,29	1,12	0,17		1			1							0,17	0,17
	01:00	1,22	1,11	0,11		1			1							0,11	0,10
	02:00	1,16	1,12	0,04		1			1							0,04	0,04
	03:00	1,14	1,11	0,03		1			1							0,03	0,03
	04:00	1,13	1,12	0,01		1			1							0,01	0,01
	05:00	1,16	1,12	0,04		1			1							0,04	0,04
	06:00	1,22	1,12	0,10		1			1							0,10	0,10
	07:00	1,27	1,12	0,15		1			1							0,15	0,15
	08:00	1,45	1,12	0,32		1			1							0,32	0,32
	09:00	1,54	1,13	0,41		1			1							0,42	0,43
	10:00	1,52	1,15	0,37		1			1							0,40	0,40
	11:00	1,66	1,14	0,52		1			1							0,52	0,53
	12:00	1,60	1,11	0,49		1			1							0,49	0,49
	13:00	1,62	1,17	0,46		1			1							0,50	0,50
	14:00	1,57	1,22	0,34		1			1							0,44	0,44
	15:00	1,50	1,19	0,31		1			1							0,38	0,38
	16:00	1,61	1,47	0,14		1			1							0,48	0,48
	17:00	1,81	1,73	0,08		1			1							0,62	0,62
	18:00	1,93	1,84	0,09		1			1							0,68	0,68
	19:00	1,85	1,83	0,02		1			1							0,65	0,65
	20:00	1,78	1,78	0,00		1			1							0,61	0,61
	21:00	1,67	1,62	0,05		1			1							0,55	0,55
	22:00	1,54	1,42	0,12		1			1							0,43	0,43
	23:00	1,40	1,20	0,19		1			1							0,28	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,28	1,15	0,13		1			1							0,17	0,16
	01:00	1,21	1,12	0,09		1			1							0,09	0,09
	02:00	1,14	1,12	0,02		1			1							0,02	0,02
	03:00	1,15	1,12	0,04		1			1							0,04	0,04
	04:00	1,09	1,08	0,00		1			1							0,00	0,00
	05:00	1,13	1,11	0,02		1			1							0,02	0,02
	06:00	1,21	1,12	0,09		1			1							0,09	0,09
	07:00	1,24	1,12	0,12		1			1							0,12	0,12
	08:00	1,31	1,18	0,13		1			1							0,19	0,19
	09:00	1,25	1,20	0,05		1			1							0,13	0,13
	10:00	1,23	1,12	0,11		1			1							0,11	0,12
	11:00	1,40	1,29	0,11		1			1							0,27	0,27
	12:00	1,48	1,36	0,12		1			1							0,36	0,36
	13:00	1,54	1,33	0,21		1			1							0,41	0,41
	14:00	1,60	1,49	0,11		1			1							0,47	0,48
	15:00	1,66	1,62	0,04		1			1							0,53	0,54
	16:00	1,72	1,71	0,01		1			1							0,59	0,59
	17:00	1,88	1,88	0,00		1			1							0,62	0,61
	18:00	2,02	2,02	0,00		1		1	1							0,33	0,34
	19:00	2,07	2,07	0,00		1		1	1							0,38	0,39
	20:00	2,02	2,02	0,00		1		1	1							0,34	0,34
	21:00	1,90	1,90	0,00		1		1	1							0,21	0,21
	22:00	1,78	1,78	0,00		1			1							0,52	0,55
	23:00	1,64	1,64	0,00		1			1							0,52	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,50	1,50	0,00		1			1							0,38	0,38
	01:00	1,38	1,38	0,00		1			1							0,25	0,25
	02:00	1,33	1,32	0,01		1			1							0,21	0,21
	03:00	1,30	1,27	0,02		1			1							0,18	0,18
	04:00	1,27	1,22	0,05		1			1							0,15	0,15
	05:00	1,32	1,28	0,04		1			1							0,20	0,20
	06:00	1,23	1,21	0,02		1			1							0,11	0,11
	07:00	1,20	1,20	0,00		1			1							0,07	0,07
	08:00	1,24	1,24	0,00		1			1							0,11	0,12
	09:00	1,29	1,29	0,01		1			1							0,17	0,17
	10:00	1,41	1,40	0,01		1			1							0,29	0,29
	11:00	1,41	1,38	0,03		1			1							0,30	0,30
	12:00	1,26	1,24	0,02		1			1							0,14	0,14
	13:00	1,26	1,24	0,02		1			1							0,14	0,14
	14:00	1,25	1,22	0,03		1			1							0,13	0,14
	15:00	1,24	1,22	0,02		1			1							0,12	0,12
	16:00	1,38	1,37	0,01		1			1							0,26	0,26
	17:00	1,56	1,54	0,02		1			1							0,43	0,43
	18:00	1,80	1,75	0,05		1			1							0,63	0,63
	19:00	1,82	1,76	0,05		1			1							0,63	0,64
	20:00	1,83	1,77	0,06		1			1							0,64	0,64
	21:00	1,72	1,51	0,22		1			1							0,59	0,59
	22:00	1,55	1,33	0,21		1			1							0,43	0,43
	23:00	1,41	1,22	0,19		1			1							0,30	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,26	1,13	0,13		1			1							0,15	0,15
	01:00	1,21	1,11	0,09		1			1							0,10	0,09
	02:00	1,12	1,11	0,02		1			1							0,02	0,01
	03:00	1,13	1,11	0,02		1			1							0,02	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01		1			1							0,01	0,01
	05:00	1,14	1,11	0,03		1			1							0,03	0,02
	06:00	1,22	1,13	0,09		1			1							0,11	0,10
	07:00	1,25	1,15	0,11		1			1							0,13	0,13
	08:00	1,49	1,30	0,19		1			1							0,36	0,37
	09:00	1,73	1,52	0,21		1			1							0,46	0,40
	10:00	1,87	1,32	0,55							1			1		0,62	0,66
	11:00	1,87	1,55	0,31							1			1		0,65	0,65
	12:00	1,91	1,74	0,17							1			1		0,67	0,67
	13:00	1,98	1,90	0,08							1			1		0,51	0,48
	14:00	1,98	1,73	0,25							1			1		0,30	0,30
	15:00	1,91	1,69	0,22		1					1					0,24	0,23
	16:00	1,89	1,54	0,34		1					1					0,44	0,47
	17:00	2,04	1,72	0,31		1				1	1					0,54	0,53
	18:00	2,09	1,77	0,32		1				1	1					0,41	0,41
	19:00	2,04	1,79	0,25		1				1	1					0,36	0,37
	20:00	1,95	1,72	0,23		1				1	1					0,27	0,28
	21:00	1,86	1,62	0,24		1				1						0,34	0,38
	22:00	1,70	1,27	0,43		1				1						0,57	0,58
	23:00	1,50	1,30	0,20		1				1						0,38	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,33	1,15	0,18		1				1						0,21	0,22
	01:00	1,25	1,14	0,11		1				1						0,14	0,14
	02:00	1,21	1,16	0,04		1				1						0,09	0,09
	03:00	1,20	1,14	0,05		1				1						0,08	0,08
	04:00	1,18	1,14	0,04		1				1						0,07	0,07
	05:00	1,16	1,14	0,02		1				1						0,04	0,04
	06:00	1,27	1,23	0,04		1				1						0,15	0,15
	07:00	1,34	1,18	0,15		1				1						0,21	0,22
	08:00	1,40	1,35	0,06		1						1				0,19	0,19
	09:00	1,51	1,50	0,01		1						1				0,39	0,39
	10:00	1,66	1,65	0,01		1						1				0,54	0,54
	11:00	1,56	1,55	0,01		1						1				0,44	0,44
	12:00	1,54	1,52	0,02		1						1				0,42	0,42
	13:00	1,61	1,56	0,05		1						1				0,48	0,48
	14:00	1,64	1,59	0,04		1						1				0,52	0,52
	15:00	1,50	1,47	0,03		1						1				0,38	0,38
	16:00	1,56	1,53	0,02		1						1				0,44	0,43
	17:00	1,76	1,74	0,02		1						1				0,59	0,59
	18:00	1,87	1,86	0,02		1					1	1				0,27	0,24
	19:00	1,91	1,86	0,05		1					1	1				0,23	0,23
	20:00	1,92	1,81	0,11		1					1	1				0,25	0,24
	21:00	1,77	1,68	0,08		1					1					0,53	0,56
	22:00	1,64	1,54	0,10		1					1					0,53	0,52
	23:00	1,42	1,30	0,12		1					1					0,30	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,28	1,20	0,08		1					1					0,17	0,16
	01:00	1,19	1,12	0,08		1					1					0,08	0,08
	02:00	1,16	1,11	0,04		1					1					0,05	0,04
	03:00	1,13	1,11	0,02		1					1					0,02	0,02
	04:00	1,13	1,11	0,02		1					1					0,02	0,02
	05:00	1,11	1,10	0,01		1					1					0,01	0,01
	06:00	1,23	1,13	0,10		1					1					0,11	0,11
	07:00	1,32	1,23	0,08		1					1					0,20	0,19
	08:00	1,41	1,36	0,05		1					1					0,29	0,29
	09:00	1,41	1,37	0,04		1					1					0,29	0,29
	10:00	1,44	1,42	0,02		1					1					0,07	0,07
	11:00	1,33	1,29	0,03	1	1										0,09	0,09
	12:00	1,36	1,35	0,01	1	1										0,24	0,24
	13:00	1,47	1,45	0,02	1	1										0,35	0,35
	14:00	1,41	1,40	0,02	1	1										0,30	0,30
	15:00	1,33	1,32	0,01	1	1										0,21	0,21
	16:00	1,40	1,39	0,01	1	1										0,28	0,28
	17:00	1,61	1,60	0,01	1	1										0,48	0,48
	18:00	1,81	1,78	0,03	1	1										0,63	0,63
	19:00	1,88	1,80	0,08	1	1										0,66	0,66
	20:00	1,87	1,71	0,16	1	1										0,65	0,65
	21:00	1,71	1,51	0,20	1	1										0,58	0,58
	22:00	1,52	1,21	0,31	1	1										0,41	0,41
	23:00	1,38	1,12	0,26	1	1										0,27	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,26	1,12	0,14	1	1										0,14	0,14
	01:00	1,19	1,12	0,07	1	1										0,07	0,07
	02:00	1,12	1,10	0,02	1	1										0,02	0,02
	03:00	1,12	1,11	0,01	1	1										0,01	0,01
	04:00	1,09	1,09	0,00	1	1										0,00	0,00
	05:00	1,11	1,10	0,01	1	1										0,01	0,01
	06:00	1,24	1,12	0,12	1	1										0,11	0,11
	07:00	1,30	1,19	0,11	1	1										0,18	0,18
	08:00	1,54	1,53	0,01	1	1										0,41	0,42
	09:00	1,63	1,62	0,01	1	1								1		0,47	0,48
	10:00	1,62	1,61	0,01		1								1		0,46	0,45
	11:00	1,64	1,60	0,04		1									1	0,38	0,39
	12:00	1,65	1,64	0,01		1								1		0,02	0,01
	13:00	1,63	1,57	0,06		1								1		0,17	0,17
	14:00	1,73	1,67	0,06		1									1	0,42	0,46
	15:00	1,68	1,57	0,11		1									1	0,54	0,51
	16:00	1,74	1,63	0,10		1									1	0,24	0,23
	17:00	1,87	1,68	0,18		1									1	0,65	0,65
	18:00	2,07	1,87	0,20		1		1							1	0,46	0,44
	19:00	2,09	1,84	0,24		1		1							1	0,40	0,41
	20:00	2,04	1,88	0,16		1		1							1	0,36	0,36
	21:00	1,98	1,76	0,22		1		1							1	0,30	0,30
	22:00	1,85	1,70	0,14		1		1							1	0,18	0,17
	23:00	1,52	1,28	0,24		1									1	0,25	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,34	1,16	0,18		1									1	0,22	0,22
	01:00	1,22	1,12	0,10		1									1	0,10	0,11
	02:00	1,20	1,13	0,07		1									1	0,07	0,07
	03:00	1,15	1,12	0,03		1									1	0,03	0,03
	04:00	1,13	1,12	0,01		1									1	0,01	0,01
	05:00	1,16	1,12	0,04		1									1	0,04	0,04
	06:00	1,23	1,13	0,10		1									1	0,10	0,10
	07:00	1,25	1,13	0,12		1									1	0,13	0,13
	08:00	1,35	1,19	0,16		1									1	0,22	0,23
	09:00	1,57	1,37	0,20		1									1	0,44	0,45
	10:00	1,56	1,29	0,26		1									1	0,43	0,43
	11:00	1,62	1,13	0,48		1									1	0,50	0,49
	12:00	1,66	1,20	0,46		1									1	0,53	0,54
	13:00	1,60	1,20	0,40		1									1	0,48	0,48
	14:00	1,65	1,42	0,23		1									1	0,53	0,53
	15:00	1,55	1,40	0,14		1									1	0,42	0,43
	16:00	1,65	1,45	0,20		1									1	0,52	0,52
	17:00	1,77	1,40	0,37		1									1	0,60	0,60
	18:00	1,99	1,33	0,67		1									1	0,70	0,70
	19:00	2,00	1,33	0,67		1									1	0,70	0,70
	20:00	1,96	1,48	0,48		1									1	0,69	0,69
	21:00	1,81	1,18	0,63		1									1	0,64	0,64
	22:00	1,64	1,12	0,52		1									1	0,53	0,53
	23:00	1,50	1,19	0,31		1									1	0,39	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,37	1,15	0,22		1									1	0,26	0,26
	01:00	1,28	1,12	0,16		1									1	0,17	0,17
	02:00	1,19	1,12	0,07		1									1	0,07	0,07
	03:00	1,18	1,12	0,06		1									1	0,06	0,07
	04:00	1,12	1,11	0,01		1									1	0,01	0,01
	05:00	1,14	1,11	0,02		1									1	0,02	0,02
	06:00	1,21	1,12	0,10		1									1	0,10	0,10
	07:00	1,23	1,12	0,11		1									1	0,11	0,12
	08:00	1,25	1,12	0,12		1									1	0,13	0,12
	09:00	1,32	1,13	0,19		1									1	0,20	0,20
	10:00	1,34	1,12	0,22		1									1	0,22	0,22
	11:00	1,52	1,16	0,36		1									1	0,39	0,40
	12:00	1,49	1,15	0,34		1									1	0,37	0,37
	13:00	1,46	1,25	0,21		1									1	0,34	0,35
	14:00	1,38	1,18	0,20		1									1	0,26	0,26
	15:00	1,47	1,19	0,28		1									1	0,34	0,35
	16:00	1,66	1,38	0,27		1		1								0,41	0,44
	17:00	1,78	1,54	0,25		1		1								0,62	0,62
	18:00	1,95	1,50	0,44		1		1								0,68	0,68
	19:00	1,92	1,74	0,18		1		1								0,67	0,67
	20:00	1,80	1,66	0,14		1		1								0,63	0,63
	21:00	1,64	1,53	0,11		1		1								0,52	0,52
	22:00	1,49	1,25	0,24		1		1								0,38	0,38
	23:00	1,36	1,32	0,04		1		1								0,24	0,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,23	1,20	0,04		1		1								0,11	0,11
	01:00	1,16	1,16	0,00		1		1								0,05	0,05
	02:00	1,13	1,13	0,01		1		1								0,02	0,02
	03:00	1,15	1,15	0,00		1		1								0,03	0,03
	04:00	1,14	1,12	0,02		1		1								0,02	0,02
	05:00	1,14	1,12	0,01		1		1								0,02	0,02
	06:00	1,24	1,15	0,09		1		1								0,12	0,12
	07:00	1,27	1,12	0,16		1		1								0,16	0,16
	08:00	1,58	1,13	0,45		1		1								0,45	0,45
	09:00	1,73	1,31	0,42		1		1								0,60	0,60
	10:00	1,79	1,38	0,41		1		1								0,63	0,62
	11:00	1,74	1,46	0,28		1		1								0,61	0,61
	12:00	1,74	1,33	0,41		1		1								0,60	0,61
	13:00	1,72	1,36	0,36		1		1								0,58	0,58
	14:00	1,67	1,26	0,40		1		1								0,55	0,54
	15:00	1,63	1,13	0,51		1		1								0,51	0,51
	16:00	1,81	1,18	0,63		1		1								0,63	0,63
	17:00	2,02	1,37	0,65		1		1								0,71	0,71
	18:00	2,19	1,43	0,76		1		1								0,77	0,77
	19:00	2,21	1,43	0,77		1		1								0,77	0,77
	20:00	2,23	1,45	0,78		1		1								0,78	0,78
	21:00	2,08	1,35	0,73		1		1								0,73	0,73
	22:00	1,89	1,22	0,66		1		1								0,67	0,66
	23:00	1,70	1,12	0,58		1		1								0,58	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,56	1,12	0,44		1		1								0,44	0,44
	01:00	1,46	1,13	0,33		1		1								0,33	0,33
	02:00	1,40	1,12	0,27		1		1								0,28	0,28
	03:00	1,34	1,10	0,24		1		1								0,24	0,23
	04:00	1,19	1,12	0,07		1		1								0,07	0,07
	05:00	1,19	1,11	0,08		1		1								0,08	0,07
	06:00	1,32	1,12	0,20		1		1								0,20	0,19
	07:00	1,42	1,11	0,31		1		1								0,31	0,31
	08:00	1,52	1,13	0,39		1		1								0,38	0,39
	09:00	1,74	1,15	0,59		1		1								0,59	0,55
	10:00	1,76	1,27	0,49		1			1							0,49	0,51
	11:00	1,91	1,66	0,25		1		1	1							0,25	0,24
	12:00	1,92	1,68	0,24		1		1	1							0,24	0,24
	13:00	1,90	1,36	0,54		1			1							0,53	0,57
	14:00	1,93	1,28	0,65		1			1							0,68	0,68
	15:00	1,84	1,71	0,13		1		1	1							0,30	0,27
	16:00	1,87	1,68	0,19		1		1	1							0,19	0,19
	17:00	2,07	1,69	0,38		1		1	1							0,38	0,38
	18:00	2,24	1,69	0,55		1		1	1							0,55	0,55
	19:00	2,25	1,68	0,57		1		1	1							0,57	0,57
	20:00	2,16	1,66	0,50		1		1	1							0,50	0,49
	21:00	1,94	1,33	0,61		1			1							0,61	0,62
	22:00	1,74	1,13	0,61		1			1							0,61	0,60
	23:00	1,50	1,10	0,40		1			1							0,40	0,39

Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,34	1,13	0,21		1			1							0,22	0,23
	01:00	1,28	1,12	0,16		1			1							0,16	0,16
	02:00	1,25	1,12	0,13		1			1							0,13	0,13
	03:00	1,23	1,12	0,11		1			1							0,11	0,11
	04:00	1,20	1,12	0,08		1			1							0,08	0,07
	05:00	1,21	1,12	0,09		1			1							0,09	0,09
	06:00	1,36	1,12	0,24		1			1							0,24	0,24
	07:00	1,45	1,11	0,34		1			1							0,34	0,33
	08:00	1,56	1,12	0,44		1			1							0,44	0,43
	09:00	1,59	1,13	0,46		1			1							0,47	0,47
	10:00	1,65	1,34	0,31		1									1	0,34	0,37
	11:00	1,76	1,50	0,26		1									1	0,61	0,61
	12:00	1,82	1,62	0,20		1									1	0,64	0,64
	13:00	1,83	1,72	0,11		1									1	0,64	0,64
	14:00	1,73	1,54	0,19		1									1	0,60	0,60
	15:00	1,71	1,50	0,20		1									1	0,59	0,58
	16:00	1,82	1,38	0,43		1									1	0,63	0,63
	17:00	2,06	1,47	0,60		1									1	0,72	0,72
	18:00	2,32	1,71	0,61		1			1						1	0,68	0,67
	19:00	2,27	1,68	0,59		1			1						1	0,59	0,59
	20:00	2,19	1,68	0,51		1			1						1	0,51	0,51
	21:00	2,10	1,48	0,62		1									1	0,62	0,63
	22:00	1,92	1,25	0,67		1									1	0,67	0,67
	23:00	1,69	1,13	0,56		1									1	0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,49	1,12	0,37		1									1	0,37	0,37
	01:00	1,34	1,13	0,21		1									1	0,21	0,22
	02:00	1,28	1,12	0,16		1									1	0,16	0,16
	03:00	1,27	1,13	0,15		1									1	0,15	0,15
	04:00	1,24	1,13	0,11		1									1	0,11	0,12
	05:00	1,27	1,13	0,14		1									1	0,14	0,15
	06:00	1,35	1,13	0,22		1									1	0,22	0,22
	07:00	1,49	1,13	0,37		1									1	0,36	0,37
	08:00	1,85	1,21	0,64		1									1	0,64	0,64
	09:00	1,99	1,31	0,68		1									1	0,69	0,69
	10:00	2,07	1,47	0,61		1									1	0,73	0,73
	11:00	2,06	1,50	0,56		1									1	0,72	0,72
	12:00	2,08	1,56	0,52		1									1	0,73	0,73
	13:00	2,12	1,80	0,32		1									1	0,74	0,74
	14:00	2,19	1,80	0,39		1									1	0,67	0,66
	15:00	2,17	1,68	0,49		1									1	0,49	0,49
	16:00	2,24	1,68	0,56		1			1						1	0,56	0,56
	17:00	2,34	1,69	0,66		1			1						1	0,66	0,66
	18:00	2,48	1,69	0,79		1			1						1	0,79	0,80
	19:00	2,48	1,68	0,80		1			1						1	0,80	0,79
	20:00	2,40	1,67	0,72		1			1						1	0,73	0,72
	21:00	2,08	1,52	0,56		1									1	0,55	0,58
	22:00	1,85	1,22	0,63		1									1	0,64	0,62
	23:00	1,65	1,11	0,54		1			1							0,54	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,46	1,11	0,35		1			1							0,35	0,35
	01:00	1,37	1,12	0,25		1			1							0,25	0,25
	02:00	1,32	1,12	0,19		1			1							0,19	0,20
	03:00	1,28	1,12	0,16		1			1							0,16	0,16
	04:00	1,26	1,12	0,14		1			1							0,14	0,14
	05:00	1,31	1,13	0,18		1			1							0,18	0,18
	06:00	1,41	1,13	0,29		1			1							0,29	0,29
	07:00	1,54	1,12	0,42		1			1							0,42	0,42
	08:00	1,62	1,13	0,50		1			1							0,49	0,50
	09:00	1,66	1,12	0,53		1			1							0,53	0,53
	10:00	1,70	1,14	0,56		1			1							0,56	0,57
	11:00	1,75	1,14	0,60		1			1							0,60	0,60
	12:00	1,75	1,28	0,48		1									1	0,48	0,47
	13:00	1,78	1,16	0,62		1									1	0,62	0,62
	14:00	1,75	1,15	0,61		1									1	0,61	0,61
	15:00	1,70	1,13	0,57		1									1	0,57	0,57
	16:00	1,89	1,24	0,66		1									1	0,66	0,66
	17:00	2,09	1,36	0,73		1									1	0,73	0,73
	18:00	2,32	1,64	0,69		1			1						1	0,69	0,68
	19:00	2,23	1,68	0,55		1			1						1	0,55	0,55
	20:00	2,18	1,67	0,51		1			1						1	0,52	0,51
	21:00	2,11	1,67	0,44		1			1						1	0,44	0,44
	22:00	1,92	1,39	0,53		1			1							0,52	0,55
	23:00	1,69	1,12	0,57		1			1							0,57	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,57	1,11	0,46		1			1							0,46	0,45
	01:00	1,45	1,12	0,33		1			1							0,33	0,33
	02:00	1,39	1,11	0,28		1			1							0,28	0,27
	03:00	1,35	1,11	0,24		1			1							0,24	0,23
	04:00	1,31	1,11	0,20		1			1							0,20	0,20
	05:00	1,35	1,11	0,25		1			1							0,25	0,24
	06:00	1,41	1,11	0,30		1			1							0,30	0,29
	07:00	1,49	1,12	0,37		1			1							0,37	0,36
	08:00	1,54	1,12	0,42		1			1							0,42	0,42
	09:00	1,66	1,12	0,54		1			1							0,54	0,54
	10:00	1,59	1,12	0,47		1			1							0,47	0,47
	11:00	1,58	1,11	0,47		1			1							0,47	0,46
	12:00	1,62	1,40	0,23		1			1							0,23	0,19
	13:00	1,62	1,34	0,28		1									1	0,29	0,35
	14:00	1,63	1,15	0,47		1									1	0,50	0,50
	15:00	1,66	1,13	0,53		1									1	0,53	0,53
	16:00	1,69	1,14	0,55		1									1	0,57	0,57
	17:00	1,93	1,52	0,41		1									1	0,67	0,67
	18:00	2,22	1,80	0,42		1			1						1	0,61	0,60
	19:00	2,23	1,75	0,47		1			1						1	0,55	0,55
	20:00	2,17	1,70	0,46		1			1						1	0,49	0,49
	21:00	1,95	1,50	0,45		1			1							0,58	0,60
	22:00	1,80	1,26	0,55		1			1							0,61	0,59
	23:00	1,64	1,14	0,51		1			1							0,53	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,67	1,13	0,54		1			1							0,55	0,55
	01:00	1,61	1,12	0,50		1			1							0,50	0,50
	02:00	1,52	1,12	0,41		1			1							0,41	0,41
	03:00	1,44	1,12	0,33		1			1							0,33	0,33
	04:00	1,42	1,12	0,30		1			1							0,30	0,30
	05:00	1,30	1,12	0,19		1			1							0,19	0,19
	06:00	1,31	1,16	0,15		1			1							0,19	0,19
	07:00	1,33	1,13	0,20		1			1							0,20	0,21
	08:00	1,40	1,12	0,28		1			1							0,28	0,29
	09:00	1,45	1,13	0,32		1			1							0,33	0,32
	10:00	1,39	1,12	0,28		1			1							0,28	0,28
	11:00	1,39	1,13	0,26		1			1							0,26	0,27
	12:00	1,40	1,26	0,14		1									1	0,18	0,18
	13:00	1,49	1,14	0,36		1									1	0,38	0,37
	14:00	1,61	1,13	0,48		1									1	0,49	0,49
	15:00	1,69	1,22	0,47		1									1	0,56	0,56
	16:00	1,74	1,46	0,28		1									1	0,60	0,60
	17:00	1,98	1,77	0,21		1									1	0,60	0,58
	18:00	2,29	2,09	0,19	1	1									1	0,60	0,61
	19:00	2,31	1,95	0,36	1	1									1	0,65	0,64
	20:00	2,21	1,86	0,36	1	1									1	0,54	0,53
	21:00	2,10	1,69	0,41	1	1									1	0,42	0,42
	22:00	1,89	1,49	0,40	1	1										0,48	0,51
	23:00	1,72	1,35	0,36	1				1							0,57	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,54	1,26	0,28	1				1							0,43	0,42
	01:00	1,46	1,12	0,34	1				1							0,34	0,34
	02:00	1,43	1,12	0,31	1				1							0,31	0,31
	03:00	1,40	1,12	0,29	1				1							0,29	0,29
	04:00	1,40	1,12	0,28	1				1							0,28	0,28
	05:00	1,36	1,13	0,22	1				1							0,25	0,24
	06:00	1,30	1,12	0,18	1				1							0,18	0,18
	07:00	1,38	1,12	0,26	1				1							0,26	0,26
	08:00	1,52	1,37	0,16	1				1							0,40	0,40
	09:00	1,65	1,36	0,29	1				1							0,53	0,53
	10:00	1,65	1,23	0,43	1				1							0,43	0,40
	11:00	1,60	1,40	0,19		1									1	0,37	0,42
	12:00	1,59	1,46	0,13		1									1	0,47	0,47
	13:00	1,54	1,36	0,18		1									1	0,42	0,43
	14:00	1,69	1,49	0,20		1									1	0,47	0,47
	15:00	1,68	1,57	0,11		1									1	0,42	0,43
	16:00	1,77	1,56	0,22		1									1	0,53	0,53
	17:00	1,93	1,76	0,17		1			1						1	0,33	0,33
	18:00	2,14	1,65	0,48		1			1						1	0,55	0,55
	19:00	2,20	1,60	0,60		1			1						1	0,63	0,63
	20:00	2,14	1,57	0,57		1			1						1	0,59	0,59
	21:00	2,00	1,69	0,31		1			1						1	0,41	0,42
	22:00	1,80	1,74	0,06		1			1							0,49	0,54
	23:00	1,56	1,56	0,00		1			1							0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,38	1,36	0,02		1			1							0,29	0,30
	01:00	1,28	1,27	0,00		1			1							0,19	0,19
	02:00	1,27	1,27	0,00		1			1							0,18	0,18
	03:00	1,25	1,25	0,00		1			1							0,15	0,16
	04:00	1,24	1,24	0,00		1			1							0,15	0,16
	05:00	1,30	1,30	0,00		1			1							0,20	0,20
	06:00	1,37	1,37	0,00		1			1							0,28	0,28
	07:00	1,48	1,48	0,00		1			1							0,40	0,40
	08:00	1,57	1,57	0,00		1			1							0,41	0,39
	09:00	1,57	1,56	0,00		1								1		0,48	0,48
	10:00	1,54	1,52	0,02		1								1		0,46	0,45
	11:00	1,54	1,42	0,12		1								1		0,46	0,45
	12:00	1,51	1,45	0,06		1								1		0,42	0,43
	13:00	1,53	1,38	0,14		1								1		0,43	0,44
	14:00	1,50	1,24	0,27		1								1		0,42	0,42
	15:00	1,57	1,32	0,25		1								1		0,48	0,48
	16:00	1,63	1,28	0,34		1								1		0,52	0,51
	17:00	1,83	1,56	0,27		1								1		0,63	0,63
	18:00	1,52	1,32	0,19		1								1		0,52	0,49
	19:00	2,22	2,03	0,19		1		1						1		0,55	0,55
	20:00	2,11	1,93	0,17		1		1						1		0,47	0,45
	21:00	1,92	1,77	0,15		1		1						1		0,44	0,45
	22:00	1,84	1,65	0,19		1		1								0,61	0,60
	23:00	1,52	1,48	0,04		1		1								0,45	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,40	1,39	0,01		1		1								0,28	0,28
	01:00	1,28	1,24	0,04		1		1								0,14	0,16
	02:00	1,23	1,18	0,05		1		1								0,12	0,12
	03:00	1,24	1,18	0,07		1		1								0,13	0,13
	04:00	1,21	1,14	0,06		1		1								0,09	0,09
	05:00	1,23	1,19	0,04		1		1								0,12	0,11
	06:00	1,35	1,30	0,05		1		1								0,23	0,23
	07:00	1,41	1,32	0,09		1		1								0,31	0,29
	08:00	1,61	1,49	0,12		1		1								0,46	0,47
	09:00	1,85	1,82	0,03		1		1								0,60	0,58
	10:00	1,83	1,83	0,00		1		1								0,16	0,16
	11:00	1,78	1,77	0,01		1						1				0,23	0,26
	12:00	1,76	1,73	0,03		1						1				0,61	0,61
	13:00	1,75	1,71	0,04		1						1				0,60	0,60
	14:00	1,74	1,68	0,06		1						1				0,60	0,60
	15:00	1,63	1,57	0,06		1						1				0,50	0,51
	16:00	1,74	1,69	0,05		1						1				0,59	0,59
	17:00	1,98	1,94	0,04		1						1				0,69	0,69
	18:00	2,28	2,27	0,01		1		1				1				0,64	0,63
	19:00	2,32	2,31	0,00		1		1				1				0,63	0,63
	20:00	2,30	2,30	0,00		1		1				1				0,61	0,62
	21:00	2,18	2,18	0,00		1		1				1				0,51	0,51
	22:00	1,96	1,96	0,00		1		1				1				0,35	0,37
	23:00	1,79	1,79	0,00		1		1								0,63	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,62	1,62	0,00		1		1								0,51	0,50
	01:00	1,50	1,50	0,00		1		1								0,38	0,38
	02:00	1,47	1,47	0,00		1		1								0,35	0,35
	03:00	1,45	1,45	0,00		1		1								0,33	0,33
	04:00	1,45	1,45	0,00		1		1								0,33	0,33
	05:00	1,45	1,45	0,00		1		1								0,33	0,33
	06:00	1,54	1,54	0,00		1		1								0,42	0,42
	07:00	1,65	1,65	0,00		1		1								0,52	0,53
	08:00	1,50	1,50	0,00		1		1								0,39	0,38
	09:00	1,50	1,50	0,00		1		1								0,25	0,23
	10:00	1,40	1,40	0,00		1									1	0,27	0,27
	11:00	1,58	1,58	0,00		1									1	0,46	0,46
	12:00	1,57	1,57	0,00		1									1	0,45	0,45
	13:00	1,60	1,60	0,00		1									1	0,46	0,47
	14:00	1,70	1,70	0,00		1									1	0,53	0,58
	15:00	1,61	1,60	0,01		1									1	0,48	0,49
	16:00	1,76	1,75	0,01		1									1	0,61	0,61
	17:00	1,94	1,94	0,00		1									1	0,64	0,63
	18:00	2,24	2,22	0,03		1		1							1	0,56	0,55
	19:00	2,35	2,29	0,05		1		1							1	0,67	0,67
	20:00	2,29	2,24	0,05		1		1							1	0,61	0,61
	21:00	2,14	2,04	0,10		1		1							1	0,47	0,47
	22:00	1,96	1,84	0,12		1		1							1	0,29	0,28
	23:00	1,78	1,59	0,19		1		1								0,54	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,59	1,43	0,16		1		1								0,48	0,48
	01:00	1,45	1,34	0,11		1		1								0,34	0,34
	02:00	1,39	1,32	0,07		1		1								0,28	0,27
	03:00	1,39	1,35	0,04		1		1								0,27	0,27
	04:00	1,40	1,39	0,01		1		1								0,28	0,28
	05:00	1,41	1,41	0,00		1		1								0,29	0,29
	06:00	1,54	1,52	0,01		1		1								0,41	0,41
	07:00	1,63	1,60	0,03		1		1								0,51	0,51
	08:00	1,60	1,60	0,01		1		1								0,48	0,48
	09:00	1,68	1,67	0,01		1		1								0,42	0,50
	10:00	1,60	1,59	0,01		1									1	0,61	0,49
	11:00	1,63	1,54	0,09		1									1	0,53	0,51
	12:00	1,80	1,61	0,19		1									1	0,63	0,63
	13:00	1,89	1,63	0,26		1									1	0,66	0,66
	14:00	1,90	1,78	0,12		1									1	0,67	0,67
	15:00	1,87	1,71	0,16		1									1	0,65	0,65
	16:00	1,80	1,49	0,31		1									1	0,63	0,63
	17:00	1,93	1,49	0,43		1									1	0,67	0,67
	18:00	2,26	1,86	0,40		1		1							1	0,63	0,63
	19:00	2,38	1,95	0,43		1		1							1	0,69	0,70
	20:00	2,25	1,84	0,41		1		1							1	0,58	0,58
	21:00	2,01	1,75	0,26		1		1							1	0,33	0,34
	22:00	1,83	1,72	0,11		1		1							1	0,21	0,25
	23:00	1,68	1,64	0,05		1		1								0,56	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,57	1,52	0,05		1		1								0,46	0,46
	01:00	1,38	1,30	0,07		1		1								0,27	0,27
	02:00	1,22	1,17	0,05		1		1								0,11	0,10
	03:00	1,18	1,18	0,01		1		1								0,07	0,07
	04:00	1,18	1,15	0,04		1		1								0,06	0,06
	05:00	1,23	1,18	0,05		1		1								0,11	0,11
	06:00	1,45	1,42	0,03		1		1								0,33	0,33
	07:00	1,47	1,47	0,00		1		1								0,35	0,34
	08:00	1,49	1,49	0,00		1		1								0,37	0,37
	09:00	1,42	1,41	0,01		1		1								0,30	0,30
	10:00	1,50	1,45	0,04		1		1								0,37	0,38
	11:00	1,46	1,45	0,01		1		1								0,34	0,34
	12:00	1,58	1,58	0,00		1		1								0,46	0,46
	13:00	1,55	1,49	0,06		1		1								0,44	0,43
	14:00	1,48	1,43	0,05		1		1								0,36	0,36
	15:00	1,53	1,52	0,01		1		1								0,42	0,42
	16:00	1,67	1,66	0,02		1		1								0,52	0,53
	17:00	1,92	1,86	0,07		1		1								0,67	0,67
	18:00	2,07	2,01	0,06		1		1								0,72	0,72
	19:00	2,14	2,06	0,08		1		1								0,75	0,75
	20:00	2,07	1,94	0,13		1		1								0,72	0,72
	21:00	2,04	1,85	0,19		1		1								0,72	0,72
	22:00	1,84	1,48	0,35		1		1								0,64	0,64
	23:00	1,59	1,11	0,48		1		1								0,48	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,46	1,12	0,34		1		1								0,34	0,34
	01:00	1,45	1,12	0,34		1		1								0,34	0,34
	02:00	1,37	1,12	0,25		1		1								0,25	0,25
	03:00	1,18	1,11	0,07		1		1								0,07	0,07
	04:00	1,16	1,12	0,04		1		1								0,04	0,04
	05:00	1,20	1,12	0,08		1		1								0,08	0,08
	06:00	1,30	1,12	0,17		1		1								0,17	0,17
	07:00	1,39	1,14	0,25		1		1								0,26	0,27
	08:00	1,47	1,13	0,34		1		1								0,35	0,35
	09:00	1,40	1,11	0,28		1		1								0,28	0,28
	10:00	1,39	1,17	0,22		1		1								0,22	0,22
	11:00	1,38	1,15	0,23		1								1		0,26	0,27
	12:00	1,43	1,36	0,08		1								1		0,31	0,31
	13:00	1,55	1,34	0,21		1								1		0,42	0,43
	14:00	1,53	1,44	0,09		1								1		0,41	0,42
	15:00	1,49	1,46	0,03		1								1		0,35	0,36
	16:00	1,67	1,63	0,04		1								1		0,54	0,54
	17:00	1,92	1,90	0,02		1								1		0,63	0,61
	18:00	2,04	2,04	0,00		1		1						1		0,36	0,37
	19:00	2,03	2,03	0,00		1		1						1		0,36	0,36
	20:00	1,96	1,96	0,00		1		1						1		0,28	0,28
	21:00	1,82	1,82	0,00		1		1						1		0,13	0,13
	22:00	1,66	1,66	0,00		1		1								0,47	0,53
	23:00	1,51	1,51	0,00		1		1								0,39	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,38	1,38	0,00		1		1								0,26	0,25
	01:00	1,25	1,25	0,00		1		1								0,13	0,13
	02:00	1,25	1,22	0,03		1		1								0,13	0,13
	03:00	1,22	1,18	0,04		1		1								0,10	0,10
	04:00	1,20	1,17	0,03		1		1								0,08	0,08
	05:00	1,22	1,22	0,00		1		1								0,10	0,10
	06:00	1,35	1,35	0,00		1		1								0,22	0,22
	07:00	1,42	1,41	0,00		1		1								0,29	0,29
	08:00	1,45	1,32	0,12		1		1								0,32	0,32
	09:00	1,55	1,33	0,22		1		1								0,43	0,43
	10:00	1,47	1,30	0,17		1		1								0,35	0,35
	11:00	1,36	1,29	0,07		1		1								0,22	0,21
	12:00	1,49	1,44	0,05		1						1				0,36	0,37
	13:00	1,60	1,59	0,00		1						1				0,40	0,36
	14:00	1,58	1,58	0,00		1						1				0,40	0,43
	15:00	1,55	1,55	0,00		1						1				0,44	0,43
	16:00	1,57	1,57	0,00		1						1				0,45	0,45
	17:00	1,83	1,83	0,00		1						1				0,62	0,63
	18:00	2,15	2,15	0,00		1		1				1				0,55	0,53
	19:00	2,20	2,20	0,00		1		1				1				0,52	0,51
	20:00	2,21	2,19	0,02		1		1				1				0,53	0,53
	21:00	2,06	1,95	0,10		1		1				1				0,38	0,38
	22:00	1,88	1,78	0,10		1				1						0,19	0,23
	23:00	1,62	1,60	0,03		1				1						0,49	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,47	1,47	0,00		1				1						0,34	0,34
	01:00	1,36	1,33	0,03		1				1						0,24	0,24
	02:00	1,27	1,20	0,06		1				1						0,15	0,14
	03:00	1,25	1,14	0,11		1				1						0,12	0,13
	04:00	1,26	1,12	0,13		1				1						0,13	0,14
	05:00	1,26	1,13	0,13		1				1						0,13	0,14
	06:00	1,38	1,15	0,23		1				1						0,24	0,25
	07:00	1,52	1,29	0,23		1				1						0,40	0,40
	08:00	1,53	1,39	0,14		1				1						0,41	0,41
	09:00	1,75	1,68	0,07		1	1			1						0,45	0,44
	10:00	1,82	1,72	0,10		1	1			1						0,45	0,44
	11:00	1,74	1,62	0,13		1	1			1						0,29	0,28
	12:00	1,78	1,68	0,10		1	1								1	0,41	0,41
	13:00	1,72	1,41	0,31		1	1								1	0,36	0,36
	14:00	1,74	1,37	0,36		1	1								1	0,36	0,36
	15:00	1,80	1,40	0,39		1	1								1	0,41	0,42
	16:00	1,93	1,46	0,47		1	1								1	0,55	0,55
	17:00	2,14	1,83	0,32		1	1								1	0,72	0,72
	18:00	2,41	2,10	0,30		1	1			1					1	0,63	0,62
	19:00	2,47	2,17	0,30		1	1			1					1	0,54	0,55
	20:00	2,41	2,12	0,29		1	1			1					1	0,47	0,49
	21:00	2,27	1,93	0,34		1	1			1					1	0,50	0,54
	22:00	2,05	1,60	0,46		1	1	1								0,57	0,57
	23:00	1,81	1,42	0,39		1	1	1								0,42	0,44

Η μονάδα G3 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,62	1,35	0,27		1	1	1								0,28	0,25
	01:00	1,50	1,35	0,15		1	1	1								0,15	0,13
	02:00	1,39	1,33	0,05		1	1	1								0,05	0,04
	03:00	1,27	1,27	0,00		1	1	1								0,00	0,00
	04:00	1,28	1,28	0,00		1	1	1								0,00	0,00
	05:00	1,32	1,31	0,01		1	1	1								0,00	0,00
	06:00	1,55	1,40	0,15		1	1	1								0,19	0,17
	07:00	1,60	1,36	0,24		1	1	1								0,25	0,24
	08:00	1,50	1,37	0,13		1	1	1								0,14	0,13
	09:00	1,53	1,41	0,12		1	1	1								0,12	0,13
	10:00	1,62	1,37	0,25		1	1								1	0,25	0,26
	11:00	1,80	1,41	0,39		1	1								1	0,42	0,41
	12:00	1,93	1,50	0,42		1	1								1	0,47	0,44
	13:00	1,99	1,71	0,29		1	1								1	0,48	0,47
	14:00	1,75	1,59	0,16		1	1								1	0,24	0,24
	15:00	1,76	1,59	0,17		1	1								1	0,25	0,25
	16:00	1,74	1,55	0,19		1	1								1	0,22	0,22
	17:00	1,95	1,65	0,30		1	1								1	0,43	0,43
	18:00	2,14	2,10	0,04		1	1								1	0,62	0,62
	19:00	2,20	2,19	0,01		1	1	1							1	0,28	0,24
	20:00	2,22	2,22	0,00		1	1	1							1	0,14	0,14
	21:00	2,21	2,21	0,00		1	1	1							1	0,14	0,14
	22:00	1,99	1,96	0,02		1	1	1								0,32	0,37
	23:00	1,65	1,62	0,03		1	1	1								0,17	0,16

Η μονάδα G3 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,52	1,50	0,02		1		1								0,22	0,24
	01:00	1,43	1,40	0,03		1		1								0,31	0,30
	02:00	1,47	1,36	0,11		1		1								0,35	0,35
	03:00	1,37	1,35	0,02		1		1								0,25	0,26
	04:00	1,26	1,23	0,03		1		1								0,14	0,14
	05:00	1,26	1,21	0,05		1		1								0,14	0,14
	06:00	1,38	1,19	0,19		1		1								0,25	0,25
	07:00	1,49	1,17	0,32		1		1								0,36	0,36
	08:00	1,64	1,19	0,45		1		1								0,51	0,52
	09:00	1,69	1,51	0,18		1	1	1								0,25	0,23
	10:00	1,68	1,58	0,10		1	1	1								0,16	0,16
	11:00	1,68	1,61	0,07		1	1	1								0,16	0,16
	12:00	1,91	1,59	0,33		1	1	1								0,37	0,38
	13:00	2,11	1,63	0,48		1	1	1								0,60	0,60
	14:00	1,92	1,81	0,11		1	1	1								0,41	0,41
	15:00	1,79	1,61	0,17		1	1	1								0,27	0,27
	16:00	1,81	1,69	0,12		1	1	1								0,29	0,28
	17:00	1,97	1,63	0,34		1	1	1								0,44	0,44
	18:00	2,28	1,74	0,54		1	1	1								0,75	0,75
	19:00	2,21	1,64	0,57		1	1	1								0,69	0,69
	20:00	2,15	1,86	0,29		1	1	1								0,63	0,64
	21:00	2,02	1,81	0,21		1	1	1								0,51	0,50
	22:00	1,95	1,85	0,10		1	1	1								0,43	0,42
	23:00	1,69	1,61	0,08		1	1	1								0,17	0,17

Η G3 εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,42	1,31	0,10		1		1								0,19	0,21
	01:00	1,32	1,24	0,08		1		1								0,21	0,21
	02:00	1,33	1,26	0,07		1		1								0,20	0,21
	03:00	1,34	1,30	0,04		1		1								0,22	0,22
	04:00	1,40	1,33	0,07		1		1								0,28	0,28
	05:00	1,33	1,27	0,05		1		1								0,21	0,21
	06:00	1,29	1,18	0,11		1		1								0,17	0,17
	07:00	1,37	1,30	0,07		1		1								0,17	0,19
	08:00	1,54	1,52	0,02				1							1	0,35	0,33
	09:00	1,64	1,63	0,01			1	1							1	0,03	0,03
	10:00	1,65	1,63	0,02			1	1							1	0,04	0,03
	11:00	1,61	1,60	0,01		1	1								1	0,01	0,01
	12:00	1,43	1,42	0,00		1	1								1	0,00	0,00
	13:00	1,41	1,41	0,00		1	1								1	0,00	0,00
	14:00	1,50	1,50	0,00		1	1								1	0,02	0,02
	15:00	1,65	1,64	0,01		1	1								1	0,12	0,12
	16:00	1,67	1,66	0,01		1	1								1	0,14	0,14
	17:00	1,77	1,77	0,00		1	1								1	0,23	0,23
	18:00	2,11	2,11	0,00		1	1								1	0,58	0,58
	19:00	2,23	2,23	0,00		1	1								1	0,53	0,49
	20:00	2,27	2,27	0,00		1	1	1							1	0,19	0,18
	21:00	2,06	2,06	0,00		1	1	1							1	0,19	0,22
	22:00	1,89	1,89	0,00		1	1	1								0,37	0,36
	23:00	1,73	1,73	0,00		1	1	1								0,20	0,19

Η μονάδα G3 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,65	1,65	0,00		1		1								0,33	0,38
	01:00	1,53	1,53	0,00		1		1								0,41	0,40
	02:00	1,31	1,31	0,00		1		1								0,19	0,19
	03:00	1,28	1,28	0,00		1		1								0,15	0,15
	04:00	1,30	1,30	0,00		1		1								0,16	0,16
	05:00	1,37	1,36	0,01		1		1								0,24	0,23
	06:00	1,49	1,47	0,02		1		1								0,37	0,37
	07:00	1,43	1,40	0,03		1		1								0,31	0,31
	08:00	1,49	1,46	0,03		1		1								0,36	0,36
	09:00	1,55	1,53	0,03		1		1								0,42	0,44
	10:00	1,64	1,62	0,02		1	1	1								0,24	0,23
	11:00	1,68	1,67	0,01		1	1	1								0,17	0,16
	12:00	1,64	1,62	0,01		1	1	1								0,10	0,09
	13:00	1,52	1,52	0,00		1	1	1								0,00	0,00
	14:00	1,52	1,52	0,00		1	1	1								0,00	0,00
	15:00	1,54	1,54	0,00		1	1	1								0,00	0,00
	16:00	1,76	1,76	0,00		1	1	1								0,07	0,08
	17:00	1,98	1,98	0,00		1	1	1								0,30	0,30
	18:00	2,13	2,11	0,02		1	1	1								0,45	0,45
	19:00	2,19	2,16	0,03		1	1	1								0,50	0,51
	20:00	2,29	2,23	0,05		1	1	1								0,61	0,61
	21:00	2,09	2,00	0,09		1	1	1								0,42	0,42
	22:00	1,80	1,73	0,07		1	1	1								0,12	0,12
	23:00	1,72	1,71	0,00		1	1	1								0,04	0,04

Η μονάδα G3 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,62	1,61	0,01		1		1								0,35	0,40
	01:00	1,54	1,51	0,03		1		1								0,42	0,43
	02:00	1,37	1,33	0,04		1		1								0,24	0,25
	03:00	1,27	1,25	0,02		1		1								0,14	0,15
	04:00	1,30	1,26	0,03		1		1								0,17	0,18
	05:00	1,35	1,30	0,06		1		1								0,22	0,23
	06:00	1,51	1,49	0,02		1		1								0,39	0,40
	07:00	1,40	1,39	0,01		1		1								0,29	0,28
	08:00	1,40	1,40	0,00		1	1	1								0,20	0,20
	09:00	1,40	1,40	0,00		1	1									0,28	0,28
	10:00	1,42	1,42	0,00		1	1									0,29	0,29
	11:00	1,54	1,54	0,00		1	1									0,42	0,42
	12:00	1,61	1,61	0,00		1	1									0,49	0,49
	13:00	1,50	1,50	0,00		1	1									0,39	0,38
	14:00	1,49	1,49	0,00		1	1									0,35	0,35
	15:00	1,56	1,56	0,00		1	1									0,43	0,43
	16:00	1,72	1,72	0,00		1	1									0,58	0,57
	17:00	1,93	1,93	0,00		1	1	1								0,28	0,25
	18:00	1,98	1,98	0,00		1	1	1								0,30	0,30
	19:00	2,03	2,03	0,00		1	1	1								0,34	0,34
	20:00	1,95	1,95	0,00		1	1	1								0,27	0,26
	21:00	1,96	1,96	0,00		1	1	1								0,27	0,27
	22:00	1,76	1,76	0,00		1	1	1								0,11	0,10
	23:00	1,47	1,47	0,00		1	1									0,26	0,28

Η μονάδα G3 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,40	1,40	0,00		1	1						b,			0,28	0,27
	01:00	1,35	1,35	0,00		1	1						b,			0,23	0,23
	02:00	1,41	1,41	0,00		1	1						b,			0,29	0,29
	03:00	1,37	1,37	0,00		1	1						b,			0,25	0,25
	04:00	1,27	1,27	0,00		1	1						b,			0,15	0,15
	05:00	1,23	1,23	0,00		1	1						b,			0,10	0,10
	06:00	1,33	1,33	0,00		1	1						b,			0,21	0,21
	07:00	1,43	1,40	0,03		1	1						b,			0,31	0,31
	08:00	1,54	1,51	0,03		1	1						b,			0,40	0,41
	09:00	1,68	1,67	0,01		1	1						b,			0,56	0,56
	10:00	1,58	1,57	0,01		1	1						b,			0,46	0,46
	11:00	1,48	1,48	0,00		1	1						b,			0,36	0,36
	12:00	1,57	1,57	0,00		1	1						b,			0,44	0,44
	13:00	1,55	1,55	0,00		1	1						b,			0,43	0,43
	14:00	1,62	1,62	0,00		1	1						b,			0,49	0,49
	15:00	1,72	1,72	0,00		1	1						b,			0,59	0,59
	16:00	1,68	1,68	0,00		1	1						b,			0,56	0,55
	17:00	1,75	1,75	0,00		1	1						b,			0,58	0,58
	18:00	2,10	2,10	0,00		1	1	1					b,			0,43	0,43
	19:00	2,26	2,26	0,00		1	1	1					b,			0,57	0,57
	20:00	2,35	2,35	0,00		1	1	1					b,			0,67	0,66
	21:00	2,20	2,15	0,05		1	1	1					b,			0,53	0,53
	22:00	1,82	1,79	0,04		1	1	1					b,			0,15	0,14
	23:00	1,62	1,57	0,05		1	1						b,			0,31	0,38

Η μονάδα G3 εντάσσεται δομιαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,54	1,51	0,03		1	1									0,41	0,42
	01:00	1,46	1,43	0,03		1	1									0,35	0,34
	02:00	1,33	1,13	0,20		1	1									0,21	0,21
	03:00	1,28	1,11	0,17		1	1									0,17	0,16
	04:00	1,26	1,12	0,14		1	1									0,14	0,14
	05:00	1,34	1,21	0,13		1	1									0,20	0,21
	06:00	1,51	1,34	0,17		1	1									0,38	0,39
	07:00	1,57	1,33	0,24		1	1									0,45	0,45
	08:00	1,64	1,36	0,27		1	1									0,42	0,42
	09:00	1,72	1,52	0,20	1	1										0,58	0,59
	10:00	1,76	1,49	0,27	1	1										0,56	0,57
	11:00	1,83	1,32	0,51		1	1									0,64	0,64
	12:00	1,92	1,37	0,54		1	1									0,67	0,67
	13:00	2,05	1,33	0,72		1	1									0,72	0,71
	14:00	2,18	1,41	0,76		1	1									0,76	0,76
	15:00	2,19	1,42	0,77		1	1									0,77	0,77
	16:00	2,14	1,39	0,75		1	1									0,75	0,75
	17:00	2,16	1,40	0,75		1	1									0,75	0,76
	18:00	2,37	1,54	0,83		1	1									0,83	0,83
	19:00	2,38	1,55	0,83		1	1									0,83	0,83
	20:00	2,37	1,54	0,84		1	1									0,84	0,83
	21:00	2,23	1,44	0,78		1	1									0,79	0,78
	22:00	1,86	1,20	0,66		1	1									0,66	0,65
	23:00	1,70	1,12	0,58		1	1									0,59	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,53	1,13	0,40		1	1									0,40	0,41
	01:00	1,57	1,12	0,44		1	1									0,44	0,45
	02:00	1,47	1,11	0,35		1	1									0,36	0,36
	03:00	1,34	1,12	0,23		1	1									0,23	0,23
	04:00	1,35	1,11	0,24		1	1									0,24	0,24
	05:00	1,40	1,12	0,28		1	1									0,28	0,29
	06:00	1,62	1,12	0,49		1	1									0,49	0,50
	07:00	1,59	1,14	0,45		1	1									0,45	0,47
	08:00	1,67	1,15	0,52		1	1									0,52	0,53
	09:00	1,86	1,21	0,65		1	1									0,65	0,65
	10:00	1,98	1,42	0,56		1	1									0,57	0,69
	11:00	2,29	1,79	0,50		1	1									0,50	0,74
	12:00	2,26	1,68	0,57		1	1				1					0,57	0,58
	13:00	2,19	1,69	0,49		1	1				1					0,49	0,50
	14:00	2,05	1,66	0,38		1	1				1					0,39	0,38
	15:00	2,04	1,67	0,37		1	1				1					0,37	0,36
	16:00	2,17	1,68	0,49		1	1				1					0,49	0,48
	17:00	2,40	1,68	0,72		1	1				1					0,72	0,72
	18:00	2,55	1,68	0,87		1	1				1					0,87	0,86
	19:00	2,49	1,68	0,81		1	1				1					0,81	0,81
	20:00	2,51	1,68	0,82		1	1				1					0,83	0,82
	21:00	2,35	1,69	0,66		1	1				1					0,66	0,65
	22:00	2,13	1,48	0,65		1	1									0,65	0,68
	23:00	1,74	1,47	0,27		1	1									0,27	0,60

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,61	1,36	0,25		1	1									0,25	0,48
	01:00	1,56	1,22	0,35		1	1									0,35	0,44
	02:00	1,58	1,13	0,44		1	1									0,44	0,45
	03:00	1,54	1,13	0,41		1	1									0,41	0,42
	04:00	1,47	1,13	0,33		1	1									0,34	0,35
	05:00	1,36	1,13	0,22		1	1									0,22	0,23
	06:00	1,49	1,13	0,36		1	1									0,35	0,36
	07:00	1,60	1,12	0,47		1	1									0,47	0,47
	08:00	1,88	1,26	0,62		1	1									0,63	0,65
	09:00	2,13	1,65	0,48		1	1				1					0,48	0,62
	10:00	2,08	1,67	0,41		1	1				1					0,41	0,41
	11:00	2,03	1,68	0,35		1	1				1					0,35	0,36
	12:00	2,07	1,68	0,39		1	1				1					0,39	0,39
	13:00	2,07	1,68	0,39		1	1				1					0,39	0,39
	14:00	2,19	1,68	0,51		1	1				1					0,51	0,51
	15:00	2,29	1,68	0,61		1	1				1					0,61	0,61
	16:00	2,25	1,68	0,57		1	1				1					0,57	0,58
	17:00	2,36	1,69	0,68		1	1				1					0,67	0,68
	18:00	2,53	1,69	0,84		1	1				1					0,84	0,85
	19:00	2,69	1,75	0,94		1	1				1					0,94	0,93
	20:00	2,56	1,70	0,87		1	1				1					0,87	0,87
	21:00	2,33	1,68	0,65		1	1				1					0,66	0,66
	22:00	2,04	1,67	0,36		1	1				1					0,37	0,36
	23:00	1,84	1,39	0,45		1	1									0,44	0,47

Κατά το διάστημα 00:00 με 01:30 παρουσιάστηκε διαταραχή στο δίκτυο. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,74	1,14	0,60		1	1									0,60	0,60
	01:00	1,60	1,12	0,48		1	1									0,48	0,48
	02:00	1,44	1,12	0,32		1	1									0,32	0,33
	03:00	1,43	1,13	0,30		1	1									0,30	0,31
	04:00	1,41	1,12	0,29		1	1									0,29	0,29
	05:00	1,46	1,12	0,34		1	1									0,34	0,34
	06:00	1,69	1,13	0,56		1	1									0,55	0,56
	07:00	1,73	1,14	0,59		1	1									0,59	0,59
	08:00	1,77	1,15	0,62		1	1									0,62	0,61
	09:00	1,96	1,28	0,68		1	1									0,68	0,69
	10:00	2,19	1,44	0,75		1	1									0,76	0,75
	11:00	2,31	1,69	0,61		1	1				1					0,61	0,62
	12:00	2,27	1,68	0,60		1	1				1					0,60	0,60
	13:00	2,24	1,67	0,57		1	1				1					0,58	0,57
	14:00	2,21	1,68	0,54		1	1				1					0,53	0,53
	15:00	2,16	1,67	0,49		1	1				1					0,49	0,48
	16:00	2,18	1,69	0,50		1	1				1					0,50	0,50
	17:00	2,43	1,69	0,74		1	1				1					0,74	0,74
	18:00	2,57	1,69	0,88		1	1				1					0,88	0,88
	19:00	2,53	1,68	0,85		1	1				1					0,85	0,85
	20:00	2,42	1,67	0,75		1	1				1					0,75	0,75
	21:00	2,32	1,68	0,64		1	1				1					0,64	0,65
	22:00	2,10	1,69	0,41		1	1				1					0,42	0,42
	23:00	1,80	1,39	0,41		1	1									0,41	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,55	1,12	0,43		1	1									0,43	0,44
	01:00	1,48	1,12	0,36		1	1									0,36	0,36
	02:00	1,45	1,12	0,32		1	1									0,32	0,33
	03:00	1,55	1,11	0,43		1	1									0,43	0,43
	04:00	1,47	1,11	0,36		1	1									0,36	0,35
	05:00	1,39	1,12	0,27		1	1									0,27	0,27
	06:00	1,52	1,11	0,40		1	1									0,40	0,40
	07:00	1,61	1,13	0,48		1	1									0,48	0,49
	08:00	1,88	1,23	0,65		1	1									0,65	0,65
	09:00	2,14	1,39	0,75		1	1									0,75	0,75
	10:00	2,22	1,58	0,63		1	1		1							0,64	0,62
	11:00	2,26	1,68	0,58		1	1		1							0,58	0,59
	12:00	2,42	1,69	0,73		1	1		1							0,72	0,73
	13:00	2,50	1,69	0,80		1	1		1							0,80	0,80
	14:00	2,55	1,69	0,86		1	1		1							0,86	0,86
	15:00	2,43	1,68	0,75		1	1		1							0,76	0,76
	16:00	2,51	1,68	0,83		1	1		1							0,83	0,83
	17:00	2,64	1,74	0,91		1	1		1							0,91	0,91
	18:00	2,93	1,91	1,02		1	1		1							1,02	1,03
	19:00	2,93	1,90	1,02		1	1		1							1,02	1,03
	20:00	2,81	1,82	0,98		1	1		1							0,98	0,98
	21:00	2,44	1,67	0,76		1	1		1							0,77	0,77
	22:00	2,24	1,67	0,57		1	1		1							0,57	0,57
	23:00	2,11	1,65	0,46		1	1		1							0,46	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,97	1,28	0,69		1	1									0,69	0,69
	01:00	1,75	1,16	0,59		1	1									0,59	0,59
	02:00	1,59	1,12	0,47		1	1									0,47	0,48
	03:00	1,54	1,11	0,43		1	1									0,43	0,42
	04:00	1,53	1,13	0,40		1	1									0,40	0,41
	05:00	1,56	1,11	0,44		1	1									0,44	0,44
	06:00	1,70	1,12	0,58		1	1									0,58	0,58
	07:00	1,66	1,12	0,54		1	1									0,54	0,54
	08:00	1,75	1,15	0,61		1	1									0,61	0,60
	09:00	1,88	1,22	0,66		1	1									0,65	0,65
	10:00	2,15	1,55	0,61		1	1		1							0,61	0,60
	11:00	2,32	1,67	0,65		1	1		1							0,65	0,64
	12:00	2,35	1,68	0,68		1	1		1							0,68	0,67
	13:00	2,26	1,67	0,58		1	1		1							0,59	0,58
	14:00	2,20	1,68	0,51		1	1		1							0,51	0,51
	15:00	2,32	1,68	0,64		1	1		1							0,63	0,63
	16:00	2,39	1,68	0,70		1	1		1							0,70	0,71
	17:00	2,38	1,68	0,70		1	1		1							0,70	0,70
	18:00	2,47	1,69	0,78		1	1		1							0,78	0,79
	19:00	2,60	1,70	0,90		1	1		1							0,90	0,90
	20:00	2,54	1,69	0,85		1	1		1							0,86	0,85
	21:00	2,39	1,68	0,71		1	1		1							0,71	0,71
	22:00	2,15	1,68	0,47		1	1		1							0,47	0,47
	23:00	1,80	1,35	0,45		1	1									0,45	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,57	1,12	0,45		1	1									0,45	0,46
	01:00	1,49	1,12	0,36		1	1									0,36	0,37
	02:00	1,53	1,12	0,41		1	1									0,40	0,41
	03:00	1,52	1,11	0,40		1	1									0,40	0,40
	04:00	1,39	1,12	0,27		1	1									0,28	0,27
	05:00	1,38	1,12	0,26		1	1									0,26	0,25
	06:00	1,60	1,12	0,48		1	1									0,48	0,48
	07:00	1,83	1,20	0,64		1	1									0,64	0,63
	08:00	2,14	1,39	0,75		1	1									0,75	0,75
	09:00	2,25	1,46	0,79		1	1									0,79	0,79
	10:00	2,43	1,58	0,85		1	1									0,85	0,85
	11:00	2,59	1,68	0,91		1	1									0,91	0,91
	12:00	2,69	1,75	0,94		1	1									0,94	0,94
	13:00	2,71	1,76	0,95		1	1									0,95	0,95
	14:00	2,50	1,62	0,88		1	1									0,88	0,87
	15:00	2,38	1,66	0,72		1	1			1						0,72	0,72
	16:00	2,34	1,68	0,65		1	1			1						0,65	0,65
	17:00	2,56	1,71	0,85		1	1			1						0,85	0,85
	18:00	2,79	1,81	0,98		1	1			1						0,98	0,98
	19:00	2,75	1,79	0,96		1	1			1						0,96	0,96
	20:00	2,71	1,76	0,95		1	1			1						0,95	0,95
	21:00	2,56	1,69	0,88		1	1			1						0,88	0,87
	22:00	2,40	1,68	0,73		1	1			1						0,73	0,72
	23:00	2,13	1,61	0,52		1	1			1						0,52	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,75	1,17	0,58		1				1						0,58	0,58
	01:00	1,56	1,12	0,44		1				1						0,44	0,44
	02:00	1,51	1,13	0,39		1				1						0,39	0,39
	03:00	1,58	1,12	0,46		1				1						0,45	0,46
	04:00	1,56	1,13	0,43		1				1						0,44	0,44
	05:00	1,47	1,13	0,34		1				1						0,34	0,34
	06:00	1,56	1,13	0,43		1				1						0,43	0,44
	07:00	1,83	1,19	0,63		1				1						0,63	0,63
	08:00	2,10	1,39	0,70		1				1						0,70	0,71
	09:00	2,31	1,50	0,81						1			1			0,80	0,81
	10:00	2,38	1,65	0,73						1			1			0,73	0,74
	11:00	2,32	1,68	0,64		1				1			1			0,64	0,64
	12:00	2,29	1,67	0,62		1							1			0,62	0,64
	13:00	2,19	1,43	0,77		1							1			0,77	0,77
	14:00	2,23	1,45	0,78		1							1			0,78	0,78
	15:00	2,34	1,61	0,73		1	1						1			0,73	0,73
	16:00	2,33	1,68	0,65		1	1						1			0,65	0,65
	17:00	2,41	1,69	0,72		1	1						1			0,72	0,72
	18:00	2,74	1,78	0,96		1	1						1			0,95	0,95
	19:00	2,85	1,85	1,00		1	1						1			1,00	1,00
	20:00	2,78	1,81	0,97		1	1						1			0,97	0,97
	21:00	2,54	1,69	0,85		1	1						1			0,85	0,85
	22:00	2,26	1,48	0,78		1	1									0,78	0,78
	23:00	2,03	1,33	0,70		1	1									0,71	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,93	1,26	0,67		1	1									0,68	0,68
	01:00	1,79	1,16	0,64		1	1									0,64	0,63
	02:00	1,61	1,11	0,50		1	1									0,51	0,49
	03:00	1,56	1,11	0,45		1	1									0,45	0,44
	04:00	1,57	1,12	0,45		1	1									0,46	0,45
	05:00	1,54	1,11	0,43		1	1									0,43	0,42
	06:00	1,80	1,17	0,63		1	1									0,63	0,63
	07:00	1,92	1,24	0,68		1	1									0,68	0,67
	08:00	1,98	1,29	0,69		1	1									0,69	0,69
	09:00	2,22	1,47	0,75		1	1									0,75	0,76
	10:00	2,47	1,69	0,78		1	1						1			0,78	0,78
	11:00	2,35	1,67	0,68		1	1						1			0,68	0,67
	12:00	2,19	1,68	0,52		1	1						1			0,52	0,51
	13:00	2,27	1,62	0,66		1							1			0,67	0,68
	14:00	2,25	1,47	0,78		1							1			0,80	0,79
	15:00	2,21	1,46	0,75		1							1			0,77	0,77
	16:00	2,30	1,50	0,80		1							1			0,81	0,81
	17:00	2,37	1,55	0,82		1							1			0,83	0,83
	18:00	2,67	1,76	0,90		1	1						1			0,93	0,93
	19:00	2,84	1,96	0,89		1	1						1			0,99	0,99
	20:00	2,89	1,95	0,93		1	1						1			1,01	1,01
	21:00	2,61	1,85	0,76		1	1						1			0,90	0,90
	22:00	2,27	1,77	0,50		1	1						1			0,60	0,59
	23:00	2,02	1,66	0,36		1	1									0,64	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,88	1,61	0,27		1	1									0,66	0,66
	01:00	1,74	1,55	0,19		1	1									0,60	0,60
	02:00	1,59	1,48	0,10		1	1									0,47	0,46
	03:00	1,49	1,39	0,10		1	1									0,38	0,37
	04:00	1,50	1,44	0,06		1	1									0,39	0,38
	05:00	1,62	1,58	0,05		1	1									0,50	0,49
	06:00	1,81	1,76	0,05		1	1									0,63	0,63
	07:00	1,86	1,82	0,04		1	1									0,65	0,65
	08:00	1,80	1,79	0,01		1	1									0,63	0,63
	09:00	1,85	1,85	0,00		1	1									0,65	0,65
	10:00	1,85	1,85	0,00		1	1									0,64	0,64
	11:00	1,84	1,84	0,00		1	1									0,64	0,64
	12:00	1,82	1,82	0,00		1	1									0,64	0,63
	13:00	1,75	1,75	0,00		1	1									0,60	0,60
	14:00	1,71	1,71	0,00		1	1									0,58	0,57
	15:00	1,73	1,73	0,00		1	1									0,59	0,59
	16:00	1,97	1,97	0,00		1	1									0,69	0,69
	17:00	2,32	2,32	0,00	1	1	1									0,65	0,64
	18:00	2,62	2,62	0,00	1	1	1									0,90	0,91
	19:00	2,70	2,70	0,00	1	1	1									0,94	0,95
	20:00	2,59	2,59	0,00	1	1	1									0,90	0,90
	21:00	2,51	2,51	0,00	1	1	1									0,84	0,83
	22:00	2,26	2,24	0,02	1	1	1									0,59	0,59
	23:00	1,87	1,84	0,02	1	1	1									0,24	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,70	1,70	0,00		1	1									0,58	0,58
	01:00	1,66	1,66	0,00		1	1									0,54	0,54
	02:00	1,68	1,68	0,00		1	1									0,55	0,56
	03:00	1,64	1,64	0,00		1	1									0,51	0,52
	04:00	1,56	1,55	0,01		1	1									0,44	0,45
	05:00	1,48	1,39	0,09		1	1									0,37	0,37
	06:00	1,58	1,58	0,00		1	1									0,45	0,46
	07:00	1,72	1,51	0,21		1	1									0,58	0,58
	08:00	2,01	1,72	0,29		1	1									0,70	0,70
	09:00	2,10	1,88	0,22		1	1									0,74	0,74
	10:00	1,97	1,73	0,25		1	1									0,69	0,69
	11:00	2,13	1,53	0,60		1	1									0,75	0,75
	12:00	2,09	1,46	0,63		1	1									0,73	0,73
	13:00	2,13	1,81	0,32		1	1									0,74	0,74
	14:00	2,22	1,81	0,41		1	1									0,77	0,78
	15:00	2,20	1,89	0,31		1	1									0,77	0,77
	16:00	2,31	2,00	0,31		1	1		1							0,74	0,73
	17:00	2,52	2,28	0,25		1	1		1							0,82	0,82
	18:00	2,78	2,57	0,21		1	1		1							0,97	0,97
	19:00	2,53	2,38	0,15		1	1		1							0,84	0,84
	20:00	2,49	2,42	0,07		1	1		1							0,80	0,80
	21:00	2,46	2,43	0,03		1	1		1							0,77	0,77
	22:00	2,36	2,17	0,18		1	1		1							0,69	0,68
	23:00	2,08	1,82	0,26		1	1		1							0,42	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,85	1,69	0,15		1	1									0,46	0,49
	01:00	1,63	1,52	0,11		1	1									0,52	0,52
	02:00	1,58	1,44	0,15		1	1									0,48	0,47
	03:00	1,56	1,43	0,13		1	1									0,44	0,44
	04:00	1,62	1,52	0,10		1	1									0,50	0,50
	05:00	1,58	1,56	0,02		1	1									0,47	0,46
	06:00	1,57	1,54	0,03		1	1									0,45	0,45
	07:00	1,57	1,48	0,09		1	1									0,45	0,45
	08:00	1,67	1,35	0,32		1	1									0,55	0,55
	09:00	1,89	1,76	0,13		1	1									0,66	0,66
	10:00	1,82	1,78	0,04		1	1									0,64	0,64
	11:00	1,63	1,61	0,02		1	1									0,38	0,36
	12:00	1,63	1,57	0,06		1								1		0,46	0,49
	13:00	1,70	1,67	0,03		1								1		0,56	0,57
	14:00	1,70	1,68	0,02		1								1		0,58	0,57
	15:00	1,61	1,59	0,02		1								1		0,49	0,49
	16:00	1,71	1,69	0,02		1								1		0,57	0,57
	17:00	2,11	2,09	0,02		1	1							1		0,55	0,53
	18:00	2,44	2,43	0,01		1	1							1		0,75	0,75
	19:00	2,54	2,54	0,00		1	1							1		0,85	0,84
	20:00	2,25	2,25	0,00		1	1							1		0,58	0,57
	21:00	2,19	2,18	0,01		1	1							1		0,52	0,52
	22:00	2,09	2,04	0,05		1	1							1		0,41	0,41
	23:00	1,85	1,79	0,06		1	1							1		0,26	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,62	1,60	0,02		1	1									0,51	0,51
	01:00	1,52	1,46	0,07		1	1									0,40	0,40
	02:00	1,51	1,46	0,06		1	1									0,39	0,40
	03:00	1,42	1,35	0,07		1	1									0,31	0,30
	04:00	1,29	1,21	0,09		1	1									0,17	0,17
	05:00	1,35	1,26	0,10		1	1									0,23	0,23
	06:00	1,50	1,42	0,08		1	1									0,37	0,38
	07:00	1,59	1,54	0,04		1	1									0,47	0,47
	08:00	1,57	1,51	0,06		1	1									0,45	0,44
	09:00	1,51	1,45	0,06		1	1									0,38	0,38
	10:00	1,63	1,53	0,10		1	1								1	0,28	0,30
	11:00	1,65	1,43	0,21		1									1	0,52	0,53
	12:00	1,71	1,49	0,22		1									1	0,57	0,57
	13:00	1,57	1,40	0,17		1									1	0,45	0,45
	14:00	1,55	1,49	0,07		1									1	0,43	0,43
	15:00	1,73	1,67	0,06		1									1	0,54	0,53
	16:00	1,87	1,60	0,27		1	1									0,63	0,65
	17:00	2,00	1,78	0,22		1	1									0,70	0,70
	18:00	2,14	1,76	0,38		1	1									0,75	0,75
	19:00	2,17	2,08	0,10		1	1		1							0,57	0,55
	20:00	2,27	1,90	0,37		1	1		1							0,58	0,59
	21:00	2,25	1,84	0,40		1	1		1							0,57	0,57
	22:00	2,00	1,78	0,21		1	1		1							0,33	0,32
	23:00	1,66	1,57	0,08		1	1									0,37	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,49	1,49	0,00		1	1									0,38	0,37
	01:00	1,44	1,37	0,07		1	1									0,31	0,31
	02:00	1,45	1,40	0,05		1	1									0,33	0,33
	03:00	1,29	1,28	0,01		1	1									0,18	0,18
	04:00	1,19	1,19	0,00		1	1									0,05	0,06
	05:00	1,27	1,27	0,00		1	1									0,14	0,14
	06:00	1,44	1,44	0,00		1	1									0,31	0,31
	07:00	1,64	1,61	0,03		1	1									0,51	0,51
	08:00	1,60	1,56	0,04		1	1									0,48	0,48
	09:00	1,48	1,47	0,01		1	1									0,33	0,32
	10:00	1,42	1,41	0,01		1	1									0,25	0,25
	11:00	1,55	1,55	0,00		1	1									0,42	0,42
	12:00	1,80	1,78	0,02		1	1					1				0,51	0,54
	13:00	1,88	1,77	0,12		1						1				0,66	0,66
	14:00	1,71	1,69	0,02		1						1				0,57	0,57
	15:00	1,54	1,52	0,02		1						1				0,42	0,42
	16:00	1,69	1,69	0,00		1						1				0,54	0,54
	17:00	1,89	1,89	0,00		1						1				0,56	0,54
	18:00	2,16	2,16	0,00		1	1					1				0,47	0,47
	19:00	2,26	2,26	0,00		1	1					1				0,58	0,58
	20:00	2,29	2,29	0,00		1	1					1				0,60	0,60
	21:00	2,25	2,25	0,00		1	1					1				0,56	0,56
	22:00	2,09	2,09	0,00		1	1					1				0,41	0,41
	23:00	1,78	1,78	0,00		1	1					1				0,33	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,59	1,59	0,00		1	1									0,47	0,47
	01:00	1,52	1,52	0,00		1	1									0,39	0,39
	02:00	1,58	1,58	0,00		1	1									0,46	0,46
	03:00	1,57	1,57	0,00		1	1									0,45	0,45
	04:00	1,45	1,45	0,00		1	1									0,34	0,33
	05:00	1,40	1,40	0,00		1	1									0,28	0,27
	06:00	1,48	1,46	0,01		1	1									0,36	0,35
	07:00	1,68	1,67	0,01		1	1									0,55	0,55
	08:00	1,75	1,72	0,02		1	1									0,61	0,60
	09:00	1,82	1,55	0,27		1	1									0,63	0,62
	10:00	1,79	1,62	0,17		1	1									0,59	0,53
	11:00	1,84	1,55	0,30		1								1		0,60	0,62
	12:00	2,01	1,76	0,26		1								1		0,70	0,70
	13:00	1,80	1,68	0,12		1								1		0,63	0,62
	14:00	1,74	1,53	0,20		1								1		0,59	0,59
	15:00	1,70	1,45	0,25		1								1		0,56	0,56
	16:00	1,83	1,46	0,37		1								1		0,64	0,64
	17:00	1,97	1,57	0,40		1								1		0,69	0,69
	18:00	2,18	1,76	0,42		1								1		0,70	0,69
	19:00	2,32	1,76	0,56		1	1							1		0,63	0,64
	20:00	2,30	1,73	0,57		1	1							1		0,63	0,63
	21:00	2,03	1,69	0,34		1	1							1		0,41	0,43
	22:00	1,86	1,50	0,36		1	1									0,65	0,65
	23:00	1,69	1,25	0,44		1	1									0,56	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,51	1,14	0,36		1	1									0,37	0,39
	01:00	1,38	1,14	0,24		1	1									0,25	0,26
	02:00	1,34	1,14	0,20		1	1									0,20	0,22
	03:00	1,31	1,13	0,18		1	1									0,18	0,19
	04:00	1,31	1,13	0,18		1	1									0,18	0,19
	05:00	1,34	1,15	0,19		1	1									0,20	0,21
	06:00	1,44	1,16	0,29		1	1									0,30	0,32
	07:00	1,53	1,25	0,27		1	1									0,39	0,41
	08:00	1,59	1,19	0,40		1	1									0,47	0,47
	09:00	1,61	1,40	0,21		1	1									0,49	0,50
	10:00	1,74	1,55	0,19		1							1			0,42	0,47
	11:00	1,97	1,43	0,54		1							1			0,69	0,69
	12:00	2,04	1,42	0,61		1							1			0,71	0,71
	13:00	2,18	1,57	0,61		1							1			0,77	0,76
	14:00	2,21	1,49	0,71		1							1			0,77	0,77
	15:00	2,23	1,45	0,78		1	1									0,78	0,78
	16:00	2,33	1,52	0,81		1	1									0,81	0,82
	17:00	2,47	1,63	0,85		1	1									0,85	0,85
	18:00	2,64	1,72	0,92		1	1		1							0,92	0,92
	19:00	2,62	1,70	0,92		1	1		1							0,92	0,91
	20:00	2,58	1,70	0,88		1	1		1							0,88	0,88
	21:00	2,35	1,68	0,67		1	1		1							0,67	0,66
	22:00	2,26	1,68	0,58		1	1		1							0,58	0,58
	23:00	2,10	1,64	0,45		1	1		1							0,45	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,78	1,17	0,61		1	1									0,61	0,61
	01:00	1,56	1,11	0,44		1	1									0,44	0,44
	02:00	1,52	1,11	0,41		1	1									0,41	0,41
	03:00	1,57	1,12	0,45		1	1									0,45	0,45
	04:00	1,59	1,11	0,48		1	1									0,48	0,47
	05:00	1,54	1,11	0,43		1	1									0,43	0,42
	06:00	1,54	1,12	0,43		1	1									0,43	0,43
	07:00	1,73	1,15	0,59		1	1									0,58	0,59
	08:00	1,97	1,28	0,69		1	1									0,69	0,69
	09:00	2,30	1,49	0,80		1	1									0,80	0,80
	10:00	2,29	1,49	0,80		1	1									0,80	0,80
	11:00	2,30	1,50	0,80		1	1									0,80	0,81
	12:00	2,44	1,59	0,85		1	1									0,85	0,86
	13:00	2,68	1,74	0,93		1	1									0,93	0,93
	14:00	2,63	1,71	0,92		1	1		1							0,92	0,92
	15:00	2,40	1,68	0,72		1	1		1							0,72	0,72
	16:00	2,37	1,68	0,69		1	1		1							0,69	0,69
	17:00	2,52	1,70	0,82		1	1		1							0,82	0,82
	18:00	2,77	1,80	0,97		1	1		1							0,97	0,97
	19:00	2,71	1,76	0,95		1	1		1							0,95	0,95
	20:00	2,49	1,68	0,81		1	1		1							0,81	0,81
	21:00	2,36	1,67	0,69		1	1		1							0,69	0,69
	22:00	2,30	1,67	0,64		1	1		1							0,64	0,63
	23:00	2,07	1,65	0,42		1	1									0,42	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,75	1,16	0,59		1	1									0,60	0,59
	01:00	1,63	1,12	0,51		1	1									0,51	0,51
	02:00	1,60	1,12	0,48		1	1									0,48	0,48
	03:00	1,69	1,13	0,56		1	1									0,56	0,56
	04:00	1,66	1,13	0,53		1	1									0,53	0,53
	05:00	1,54	1,12	0,43		1	1									0,43	0,43
	06:00	1,65	1,13	0,52		1	1									0,51	0,52
	07:00	1,91	1,24	0,67		1	1									0,66	0,67
	08:00	2,22	1,45	0,78		1	1									0,77	0,78
	09:00	2,34	1,52	0,82		1	1									0,82	0,82
	10:00	2,40	1,56	0,84		1	1									0,84	0,84
	11:00	2,25	1,47	0,79		1	1									0,79	0,79
	12:00	2,18	1,42	0,76		1	1									0,76	0,76
	13:00	2,42	1,57	0,85		1	1									0,85	0,85
	14:00	2,44	1,64	0,80		1	1									0,80	0,80
	15:00	2,34	1,68	0,67		1	1		1							0,67	0,67
	16:00	2,41	1,69	0,72		1	1		1							0,72	0,73
	17:00	2,63	1,73	0,90		1	1		1							0,90	0,90
	18:00	2,82	1,83	0,99		1	1		1							0,99	0,99
	19:00	2,81	1,83	0,98		1	1		1							0,98	0,98
	20:00	2,67	1,74	0,93		1	1		1							0,93	0,93
	21:00	2,55	1,70	0,85		1	1		1							0,85	0,86
	22:00	2,32	1,69	0,63		1	1		1							0,64	0,64
	23:00	1,99	1,68	0,31		1	1		1							0,31	0,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,81	1,21	0,60		1	1									0,59	0,62
	01:00	1,77	1,16	0,60		1	1									0,60	0,60
	02:00	1,74	1,15	0,59		1	1									0,60	0,60
	03:00	1,64	1,13	0,51		1	1									0,52	0,52
	04:00	1,51	1,13	0,38		1	1									0,38	0,38
	05:00	1,53	1,13	0,40		1	1									0,40	0,40
	06:00	1,69	1,13	0,56		1	1									0,56	0,56
	07:00	1,83	1,19	0,64		1	1									0,64	0,64
	08:00	2,04	1,33	0,71		1	1									0,71	0,71
	09:00	2,35	1,53	0,82		1	1									0,82	0,82
	10:00	2,31	1,50	0,81		1	1									0,81	0,81
	11:00	2,42	1,57	0,84		1	1									0,84	0,84
	12:00	2,44	1,59	0,85		1	1									0,85	0,85
	13:00	2,55	1,66	0,89		1	1									0,89	0,89
	14:00	2,46	1,67	0,78		1	1									0,79	0,78
	15:00	2,35	1,69	0,66			1		1							0,67	0,67
	16:00	2,49	1,75	0,74			1	1	1							0,73	0,75
	17:00	2,64	1,73	0,91			1	1	1							0,91	0,91
	18:00	2,77	1,80	0,97			1	1	1							0,97	0,97
	19:00	2,85	1,86	0,99			1	1	1							1,00	1,00
	20:00	2,86	1,97	0,89			1	1	1							1,00	1,00
	21:00	2,70	1,86	0,83			1	1	1							0,95	0,95
	22:00	2,43	1,76	0,67			1	1	1							0,77	0,76
	23:00	2,09	1,68	0,41			1	1	1							0,42	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,99	1,50	0,49			1	1								0,62	0,65	
	01:00	1,88	1,35	0,53			1	1								0,66	0,66	
	02:00	1,70	1,25	0,45			1	1								0,58	0,57	
	03:00	1,70	1,22	0,48			1	1								0,58	0,57	
	04:00	1,71	1,20	0,52			1	1								0,58	0,58	
	05:00	1,66	1,17	0,49			1	1								0,54	0,54	
	06:00	1,79	1,17	0,62			1	1								0,62	0,63	
	07:00	1,78	1,16	0,62			1	1								0,62	0,62	
	08:00	1,76	1,15	0,61			1	1								0,61	0,61	
	09:00	1,90	1,24	0,66			1	1								0,67	0,67	
	10:00	1,98	1,32	0,66			1	1								0,69	0,69	
	11:00	2,01	1,37	0,64			1	1								0,70	0,70	
	12:00	2,05	1,64	0,41			1	1								0,72	0,72	
	13:00	2,04	1,71	0,34			1	1								0,72	0,72	
	14:00	2,11	1,63	0,48			1	1								0,73	0,74	
	15:00	2,01	1,58	0,44			1	1								0,70	0,70	
	16:00	1,99	1,72	0,28			1	1								0,70	0,70	
	17:00	2,31	1,99	0,33			1	1	1							0,71	0,72	
	18:00	2,58	2,19	0,39			1	1	1							0,87	0,87	
	19:00	2,57	2,12	0,45			1	1	1							0,89	0,88	
	20:00	2,52	1,94	0,58			1	1	1							0,85	0,84	
	21:00	2,43	1,76	0,67			1	1	1							0,75	0,75	
	22:00	2,23	1,70	0,54			1	1	1							0,56	0,56	
	23:00	1,86	1,44	0,41			1	1								0,41	0,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,64	1,16	0,48			1	1								0,52	0,52	
	01:00	1,54	1,15	0,39			1	1								0,43	0,42	
	02:00	1,60	1,22	0,38			1	1								0,48	0,48	
	03:00	1,54	1,21	0,34			1	1								0,42	0,43	
	04:00	1,36	1,16	0,19			1	1								0,24	0,24	
	05:00	1,39	1,25	0,15			1	1								0,26	0,27	
	06:00	1,52	1,40	0,12			1	1								0,39	0,40	
	07:00	1,76	1,65	0,11			1	1								0,59	0,60	
	08:00	1,95	1,89	0,06					1						1		0,33	0,32
	09:00	1,98	1,84	0,14					1			1		1			0,30	0,29
	10:00	2,14	2,04	0,10					1			1		1			0,45	0,45
	11:00	2,32	2,26	0,07					1			1		1			0,65	0,65
	12:00	2,24	2,23	0,01					1			1		1			0,56	0,56
	13:00	2,32	2,32	0,00					1			1		1			0,64	0,64
	14:00	2,27	2,27	0,00					1			1		1			0,56	0,55
	15:00	2,12	2,12	0,00				1	1					1			0,45	0,44
	16:00	2,10	2,10	0,00				1	1					1			0,41	0,42
	17:00	2,34	2,34	0,00				1	1					1			0,64	0,65
	18:00	2,54	2,54	0,00				1	1					1			0,84	0,84
	19:00	2,66	2,66	0,00				1	1					1			0,93	0,93
	20:00	2,56	2,56	0,00				1	1					1			0,87	0,87
	21:00	2,43	2,43	0,00				1	1					1			0,75	0,74
	22:00	2,16	2,15	0,01				1	1					1			0,49	0,48
	23:00	1,89	1,85	0,04				1	1					1			0,25	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,62	1,60	0,03				1	1							0,51	0,50	
	01:00	1,52	1,48	0,03				1	1							0,39	0,39	
	02:00	1,45	1,42	0,03				1	1							0,33	0,33	
	03:00	1,47	1,41	0,06				1	1							0,35	0,35	
	04:00	1,42	1,41	0,01				1	1							0,30	0,30	
	05:00	1,48	1,47	0,01				1	1							0,35	0,36	
	06:00	1,59	1,59	0,00				1	1							0,46	0,46	
	07:00	1,73	1,72	0,01				1	1							0,59	0,59	
	08:00	1,99	1,96	0,03				1	1							0,69	0,69	
	09:00	2,24	2,17	0,07				1	1	1						0,61	0,59	
	10:00	2,24	2,04	0,21				1	1	1						0,57	0,57	
	11:00	2,20	1,83	0,37				1	1	1						0,53	0,52	
	12:00	2,18	1,97	0,21				1	1	1						0,50	0,50	
	13:00	2,04	1,93	0,11				1	1	1		1				0,36	0,36	
	14:00	2,03	1,96	0,08				1	1	1						0,37	0,36	
	15:00	1,97	1,93	0,04				1	1	1						0,28	0,29	
	16:00	1,97	1,93	0,04				1	1	1						0,29	0,29	
	17:00	2,11	2,01	0,10				1	1	1						0,42	0,43	
	18:00	2,33	2,08	0,25				1	1	1						0,64	0,64	
	19:00	2,56	2,32	0,24				1	1	1						0,88	0,87	
	20:00	2,53	2,39	0,14				1	1	1						0,87	0,86	
	21:00	2,28	2,14	0,14				1	1	1		1				0,61	0,60	
	22:00	2,09	1,92	0,17				1	1	1						0,43	0,42	
	23:00	1,88	1,75	0,13				1	1	1						0,30	0,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	1,65	1,55	0,10				1	1							0,54	0,53
	01:00	1,52	1,43	0,09				1	1							0,41	0,40
	02:00	1,42	1,35	0,07				1	1							0,31	0,30
	03:00	1,43	1,33	0,10				1	1							0,31	0,32
	04:00	1,43	1,32	0,11				1	1							0,31	0,31
	05:00	1,43	1,43	0,00				1	1							0,31	0,31
	06:00	1,58	1,56	0,02				1	1							0,46	0,46
	07:00	1,63	1,63	0,00				1	1							0,52	0,50
	08:00	1,66	1,66	0,00				1	1							0,54	0,54
	09:00	1,66	1,66	0,00				1	1							0,52	0,53
	10:00	1,65	1,56	0,09				1					1			0,37	0,41
	11:00	1,65	1,52	0,13				1					1			0,52	0,53
	12:00	1,76	1,56	0,20				1					1			0,60	0,60
	13:00	1,96	1,78	0,17				1					1			0,65	0,64
	14:00	2,17	2,12	0,05			1	1	1							0,45	0,45
	15:00	2,19	2,19	0,00			1	1	1							0,51	0,51
	16:00	2,26	2,17	0,09			1	1	1							0,58	0,57
	17:00	2,37	2,13	0,24			1	1	1							0,68	0,69
	18:00	2,53	2,39	0,14			1	1	1							0,82	0,83
	19:00	2,70	2,56	0,14			1	1	1							0,94	0,94
	20:00	2,67	2,56	0,11			1	1	1	1						0,93	0,93
	21:00	2,49	2,38	0,11			1	1	1							0,81	0,81
	22:00	2,31	2,18	0,13			1	1	1							0,64	0,64
23:00	2,06	1,81	0,25			1	1	1							0,39	0,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,82	1,59	0,23			1	1								0,61	0,62	0,64	72%	496
	01:00	1,70	1,52	0,18			1	1								0,68	0,58	0,58	69%	475
	02:00	1,63	1,46	0,17			1	1								0,74	0,51	0,52	66%	459
	03:00	1,60	1,40	0,20			1	1								0,80	0,48	0,49	64%	442
	04:00	1,62	1,36	0,25			1	1	1							0,84	0,49	0,49	62%	431
	05:00	1,63	1,14	0,49			1	1								1,06	0,49	0,50	52%	369
	06:00	1,72	1,20	0,52			1	1								1,00	0,57	0,59	55%	385
	07:00	1,80	1,33	0,47			1	1								0,87	0,61	0,62	60%	422
	08:00	1,89	1,29	0,60			1	1	1							0,91	0,66	0,66	59%	411
	09:00	1,94	1,28	0,66			1	1								0,92	0,67	0,68	58%	408
	10:00	2,12	1,50	0,63			1	1								0,70	0,65	0,64	68%	469
	11:00	2,30	1,71	0,59			1	1	1							1,59	0,63	0,63	52%	559
	12:00	2,44	1,71	0,72			1	1	1	1						1,59	0,75	0,76	52%	553
	13:00	2,38	1,99	0,39			1	1	1							1,31	0,71	0,71	60%	631
	14:00	2,31	1,93	0,38			1	1	1							1,37	0,63	0,63	58%	614
	15:00	2,22	1,76	0,46			1	1	1	1						1,54	0,54	0,54	53%	566
	16:00	2,25	1,88	0,37			1	1	1	1						1,42	0,56	0,57	57%	600
	17:00	2,34	1,83	0,51			1	1	1	1						1,47	0,64	0,65	55%	586
	18:00	2,56	2,20	0,36			1	1	1	1						1,10	0,87	0,87	67%	690
	19:00	2,66	2,21	0,45			1	1	1	1						1,09	0,93	0,93	67%	694
	20:00	2,55	2,09	0,46			1	1	1	1						1,21	0,86	0,86	63%	661
	21:00	2,31	2,12	0,18			1	1	1	1						1,18	0,63	0,63	64%	669
	22:00	2,16	1,92	0,24			1	1	1	1						1,38	0,49	0,49	58%	612
	23:00	1,92	1,58	0,34			1	1	1	1						1,72	0,39	0,42	48%	514
		49,88 MWh														ΑΩΛ: 12,47		12.713 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,77	1,34	0,43			1	1								0,62	0,62
	01:00	1,65	1,36	0,29			1	1								0,53	0,53
	02:00	1,58	1,12	0,47			1	1								0,47	0,46
	03:00	1,51	1,12	0,39			1	1								0,40	0,39
	04:00	1,37	1,12	0,25			1	1								0,25	0,25
	05:00	1,39	1,14	0,25			1	1								0,27	0,27
	06:00	1,48	1,27	0,21			1	1								0,36	0,35
	07:00	1,52	1,37	0,15			1	1								0,40	0,40
	08:00	1,69	1,64	0,06			1	1								0,57	0,57
	09:00	1,79	1,77	0,03			1	1								0,63	0,63
	10:00	1,70	1,69	0,01			1	1								0,57	0,57
	11:00	1,61	1,59	0,03			1	1								0,49	0,49
	12:00	1,63	1,60	0,03			1	1								0,50	0,50
	13:00	1,68	1,66	0,02			1	1								0,56	0,56
	14:00	1,64	1,56	0,08			1	1								0,52	0,52
	15:00	1,63	1,54	0,09			1	1								0,48	0,50
	16:00	1,89	1,75	0,15			1	1								0,66	0,66
	17:00	2,10	1,92	0,18			1	1	1							0,53	0,49
	18:00	2,22	1,86	0,36			1	1	1							0,53	0,54
	19:00	2,34	1,85	0,49			1	1	1							0,66	0,66
	20:00	2,27	2,08	0,20			1	1	1							0,60	0,60
	21:00	2,16	2,03	0,13			1	1	1							0,48	0,48
	22:00	1,92	1,85	0,08			1	1	1							0,25	0,25
	23:00	1,60	1,52	0,09			1	1								0,44	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,48	1,44	0,04			1	1									0,36	0,36
	01:00	1,44	1,42	0,02			1	1									0,32	0,32
	02:00	1,43	1,43	0,00			1	1									0,32	0,31
	03:00	1,35	1,35	0,00			1	1									0,24	0,24
	04:00	1,25	1,25	0,00			1	1									0,13	0,13
	05:00	1,29	1,27	0,02			1	1									0,18	0,17
	06:00	1,47	1,39	0,08			1	1									0,35	0,34
	07:00	1,53	1,49	0,03			1	1									0,41	0,40
	08:00	1,40	1,39	0,01			1	1									0,29	0,28
	09:00	1,51	1,51	0,00			1	1									0,39	0,40
	10:00	1,61	1,61	0,00			1								1		0,38	0,41
	11:00	1,78	1,78	0,00			1								1		0,62	0,61
	12:00	1,83	1,83	0,00			1								1		0,64	0,63
	13:00	1,76	1,76	0,00			1								1		0,61	0,61
	14:00	1,84	1,84	0,00			1								1		0,64	0,64
	15:00	1,85	1,85	0,00			1								1		0,59	0,57
	16:00	1,93	1,93	0,00			1	1							1		0,25	0,25
	17:00	1,95	1,95	0,00			1	1							1		0,27	0,27
	18:00	2,23	2,23	0,00			1	1							1		0,53	0,53
	19:00	2,52	2,52	0,00			1	1							1		0,84	0,84
	20:00	2,53	2,53	0,00			1	1							1		0,84	0,84
	21:00	2,34	2,34	0,00			1	1							1		0,65	0,66
	22:00	2,13	2,13	0,00			1	1							1		0,45	0,45
	23:00	1,82	1,82	0,00			1	1									0,44	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	1,68	1,68	0,00			1	1								0,56	0,56
	01:00	1,67	1,67	0,00			1	1								0,54	0,54
	02:00	1,62	1,62	0,00			1	1								0,49	0,50
	03:00	1,51	1,51	0,00			1	1								0,40	0,39
	04:00	1,35	1,35	0,00			1	1								0,23	0,23
	05:00	1,40	1,40	0,00			1	1								0,27	0,28
	06:00	1,49	1,49	0,00			1	1								0,36	0,36
	07:00	1,58	1,58	0,00			1	1								0,45	0,45
	08:00	1,73	1,73	0,00			1	1								0,59	0,59
	09:00	1,70	1,70	0,00			1	1								0,57	0,57
	10:00	1,60	1,60	0,00			1	1								0,47	0,47
	11:00	1,64	1,64	0,00				1							1	0,39	0,43
	12:00	1,81	1,81	0,00				1							1	0,63	0,63
	13:00	1,67	1,67	0,00				1							1	0,56	0,55
	14:00	1,54	1,54	0,00				1							1	0,41	0,41
	15:00	1,62	1,62	0,00				1							1	0,48	0,48
	16:00	1,88	1,88	0,00				1							1	0,66	0,66
	17:00	2,03	2,03	0,00			1	1							1	0,49	0,47
	18:00	2,15	2,15	0,00			1	1							1	0,46	0,46
	19:00	2,29	2,28	0,00			1	1							1	0,61	0,61
	20:00	2,26	2,26	0,00			1	1							1	0,58	0,58
	21:00	2,23	2,23	0,00			1	1							1	0,54	0,54
	22:00	2,00	2,00	0,00			1	1							1	0,32	0,32
	23:00	1,66	1,66	0,00			1	1								0,40	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	1,52	1,52	0,00			1	1								0,41	0,40
	01:00	1,50	1,49	0,02			1	1								0,38	0,38
	02:00	1,49	1,46	0,03			1	1								0,37	0,37
	03:00	1,36	1,28	0,08			1	1								0,25	0,25
	04:00	1,31	1,19	0,12			1	1								0,19	0,19
	05:00	1,34	1,12	0,22			1	1								0,22	0,22
	06:00	1,53	1,12	0,41			1	1								0,41	0,41
	07:00	1,53	1,11	0,41			1	1								0,41	0,40
	08:00	1,53	1,12	0,42			1	1								0,42	0,42
	09:00	1,67	1,14	0,53			1	1								0,53	0,54
	10:00	1,85	1,20	0,64			1	1								0,64	0,64
	11:00	2,03	1,32	0,71			1	1								0,71	0,71
	12:00	1,97	1,28	0,69			1	1								0,69	0,69
	13:00	1,86	1,20	0,65			1	1								0,65	0,65
	14:00	1,72	1,14	0,58			1	1								0,58	0,58
	15:00	1,90	1,24	0,66			1	1								0,66	0,66
	16:00	1,88	1,22	0,66			1	1								0,66	0,66
	17:00	1,87	1,22	0,66			1	1								0,66	0,66
	18:00	2,12	1,38	0,74			1	1								0,74	0,74
	19:00	2,36	1,64	0,73	1		1	1								0,73	0,72
	20:00	2,38	1,67	0,70	1		1	1								0,70	0,70
	21:00	2,22	1,67	0,55	1		1	1								0,55	0,55
	22:00	1,89	1,56	0,33	1		1	1								0,33	0,36
	23:00	1,66	1,12	0,54			1	1								0,54	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	1,57	1,12	0,45			1	1								0,45	0,45
	01:00	1,53	1,11	0,41			1	1								0,41	0,41
	02:00	1,47	1,12	0,35			1	1								0,35	0,35
	03:00	1,33	1,11	0,21			1	1								0,21	0,21
	04:00	1,34	1,11	0,23			1	1								0,23	0,23
	05:00	1,42	1,13	0,29			1	1								0,29	0,29
	06:00	1,62	1,12	0,50			1	1								0,50	0,49
	07:00	1,66	1,12	0,54			1	1								0,54	0,54
	08:00	1,75	1,16	0,59			1	1								0,59	0,60
	09:00	2,02	1,31	0,70			1	1								0,70	0,70
	10:00	2,26	1,47	0,79			1	1								0,79	0,79
	11:00	2,23	1,66	0,57			1	1								0,58	0,57
	12:00	2,15	1,52	0,63			1	1								0,63	0,65
	13:00	2,30	1,69	0,61	1		1	1								0,61	0,62
	14:00	2,42	1,67	0,76	1		1	1								0,76	0,75
	15:00	2,30	1,68	0,61	1		1	1								0,62	0,61
	16:00	2,32	1,68	0,64	1		1	1								0,64	0,65
	17:00	2,33	1,69	0,64	1		1	1								0,64	0,64
	18:00	2,55	1,71	0,85	1		1	1								0,84	0,85
	19:00	2,75	1,79	0,96	1		1	1								0,96	0,96
	20:00	2,61	1,71	0,90	1		1	1								0,90	0,90
	21:00	2,29	1,67	0,61	1		1	1								0,62	0,61
	22:00	2,08	1,66	0,41	1		1	1								0,42	0,40
	23:00	1,93	1,67	0,26	1		1	1								0,26	0,25

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	1,82	1,35	0,48			1	1								0,47	0,50
	01:00	1,63	1,13	0,50			1	1								0,50	0,51
	02:00	1,53	1,13	0,39			1	1								0,39	0,41
	03:00	1,53	1,13	0,40			1	1								0,40	0,41
	04:00	1,63	1,14	0,49			1	1								0,50	0,51
	05:00	1,55	1,12	0,42			1	1								0,42	0,43
	06:00	1,68	1,13	0,55			1	1								0,55	0,56
	07:00	1,58	1,13	0,46			1	1								0,46	0,46
	08:00	1,65	1,14	0,52			1	1								0,51	0,52
	09:00	1,94	1,26	0,68			1	1								0,68	0,68
	10:00	1,83	1,19	0,64			1	1								0,64	0,64
	11:00	1,70	1,13	0,57			1	1								0,57	0,57
	12:00	1,72	1,13	0,59			1	1								0,59	0,59
	13:00	1,76	1,15	0,60			1	1								0,60	0,61
	14:00	1,74	1,15	0,58			1	1								0,60	0,60
	15:00	1,53	1,12	0,42			1	1								0,42	0,42
	16:00	1,59	1,13	0,46			1	1								0,46	0,47
	17:00	1,86	1,22	0,64			1	1								0,64	0,64
	18:00	2,18	1,70	0,48			1	1								0,72	0,72
	19:00	2,37	1,93	0,44	1		1	1								0,69	0,69
	20:00	2,35	1,96	0,40	1		1	1								0,69	0,68
	21:00	2,40	2,11	0,29	1		1	1								0,74	0,72
	22:00	2,29	1,88	0,40	1		1	1								0,62	0,61
	23:00	2,02	1,66	0,37	1		1	1								0,38	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	1,67	1,17	0,50			1	1								0,50	0,53	
	01:00	1,58	1,11	0,47			1	1								0,47	0,46	
	02:00	1,63	1,16	0,47			1	1								0,52	0,52	
	03:00	1,57	1,19	0,37			1	1								0,45	0,45	
	04:00	1,43	1,18	0,25			1	1								0,31	0,31	
	05:00	1,43	1,12	0,30			1	1								0,30	0,31	
	06:00	1,65	1,16	0,49			1	1								0,52	0,52	
	07:00	1,72	1,14	0,58			1	1								0,61	0,60	
	08:00	1,55	1,12	0,42			1	1								0,43	0,42	
	09:00	1,58	1,27	0,31				1							1	0,35	0,37	
	10:00	1,69	1,52	0,17				1							1	0,56	0,56	
	11:00	1,65	1,37	0,29				1							1	0,54	0,54	
	12:00	1,62	1,21	0,41				1							1	0,50	0,50	
	13:00	1,52	1,19	0,34				1							1	0,41	0,41	
	14:00	1,56	1,31	0,25				1							1	0,44	0,43	
	15:00	1,55	1,26	0,29				1							1	0,43	0,43	
	16:00	1,59	1,29	0,30				1							1	0,47	0,47	
	17:00	1,73	1,18	0,55				1							1	0,59	0,59	
	18:00	2,03	1,67	0,36				1							1	0,67	0,67	
	19:00	2,38	1,91	0,47			1	1							1	0,70	0,70	
	20:00	2,32	2,08	0,25			1	1							1	0,64	0,64	
	21:00	2,09	2,03	0,05			1	1							1	0,41	0,41	
	22:00	1,94	1,92	0,01	1		1	1								0,20	0,21	
	23:00	1,85	1,82	0,03	1		1	1								0,18	0,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,47	0,11	1		1									0,37	0,42
	01:00	1,37	1,20	0,17	1		1									0,25	0,25
	02:00	1,37	1,13	0,25	1		1									0,25	0,25
	03:00	1,43	1,12	0,31	1		1									0,31	0,31
	04:00	1,45	1,13	0,32	1		1									0,34	0,33
	05:00	1,40	1,26	0,14	1		1									0,29	0,28
	06:00	1,46	1,26	0,20	1		1									0,33	0,33
	07:00	1,47	1,21	0,26	1		1									0,34	0,35
	08:00	1,55	1,28	0,27	1		1									0,28	0,29
	09:00	1,45	1,40	0,05	1									1		0,34	0,33
	10:00	1,34	1,33	0,01	1									1		0,22	0,22
	11:00	1,38	1,33	0,05	1									1		0,26	0,26
	12:00	1,48	1,48	0,00				1						1		0,34	0,33
	13:00	1,50	1,46	0,03				1						1		0,38	0,38
	14:00	1,40	1,33	0,07				1						1		0,28	0,28
	15:00	1,32	1,24	0,08				1						1		0,20	0,20
	16:00	1,51	1,44	0,07				1						1		0,38	0,38
	17:00	1,68	1,65	0,03				1						1		0,55	0,55
	18:00	1,97	1,92	0,06			1	1						1		0,54	0,53
	19:00	2,11	2,03	0,08			1	1						1		0,43	0,43
	20:00	2,20	2,17	0,03			1	1						1		0,52	0,52
	21:00	2,26	2,25	0,01			1	1						1		0,58	0,59
	22:00	2,07	2,07	0,00			1	1						1		0,39	0,39
	23:00	1,75	1,75	0,00			1	1								0,54	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	1,65	1,64	0,02			1	1									0,53	0,53
	01:00	1,56	1,54	0,02			1	1									0,44	0,44
	02:00	1,42	1,31	0,11			1	1									0,31	0,31
	03:00	1,37	1,24	0,13			1	1									0,25	0,25
	04:00	1,42	1,28	0,14			1	1									0,30	0,30
	05:00	1,43	1,35	0,09			1	1									0,32	0,31
	06:00	1,37	1,22	0,14			1	1									0,25	0,25
	07:00	1,38	1,16	0,22			1	1									0,26	0,25
	08:00	1,49	1,25	0,24			1	1									0,36	0,36
	09:00	1,60	1,60	0,00			1	1									0,35	0,38
	10:00	1,55	1,54	0,01			1						1				0,44	0,43
	11:00	1,49	1,30	0,19			1						1				0,36	0,37
	12:00	1,44	1,36	0,08			1						1				0,31	0,32
	13:00	1,63	1,63	0,00			1						1				0,50	0,51
	14:00	1,57	1,32	0,25			1						1				0,45	0,45
	15:00	1,47	1,32	0,15			1						1				0,36	0,35
	16:00	1,53	1,41	0,13			1						1				0,41	0,41
	17:00	1,91	1,90	0,02			1						1				0,59	0,58
	18:00	2,16	2,14	0,02			1	1					1				0,47	0,47
	19:00	2,32	2,30	0,02			1	1					1				0,65	0,64
	20:00	2,23	2,19	0,04			1	1					1				0,56	0,55
	21:00	2,15	2,12	0,03			1	1					1				0,47	0,47
	22:00	2,07	2,06	0,01			1	1					1				0,41	0,40
	23:00	1,79	1,79	0,00			1	1									0,40	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	1,58	1,58	0,00			1	1									0,47	0,46
	01:00	1,50	1,50	0,00			1	1									0,38	0,38
	02:00	1,54	1,52	0,02			1	1									0,43	0,42
	03:00	1,43	1,42	0,01			1	1									0,32	0,31
	04:00	1,35	1,35	0,00			1	1									0,23	0,23
	05:00	1,38	1,38	0,00			1	1									0,26	0,25
	06:00	1,53	1,53	0,00			1	1									0,41	0,41
	07:00	1,47	1,46	0,01			1	1									0,35	0,35
	08:00	1,28	1,24	0,04			1	1									0,17	0,16
	09:00	1,27	1,22	0,05			1	1									0,15	0,15
	10:00	1,34	1,31	0,03			1	1									0,22	0,22
	11:00	1,47	1,47	0,00			1	1									0,35	0,35
	12:00	1,43	1,42	0,00			1	1									0,31	0,31
	13:00	1,31	1,31	0,00			1	1									0,19	0,19
	14:00	1,43	1,38	0,05			1	1									0,30	0,31
	15:00	1,49	1,47	0,02			1	1									0,38	0,37
	16:00	1,44	1,44	0,00			1	1									0,32	0,32
	17:00	1,51	1,51	0,00			1	1									0,37	0,38
	18:00	1,83	1,83	0,00			1	1									0,63	0,63
	19:00	2,22	2,22	0,00			1	1	1								0,68	0,66
	20:00	2,20	2,20	0,00			1	1	1	1							0,52	0,52
	21:00	2,03	2,03	0,00			1	1	1	1							0,42	0,45
	22:00	1,74	1,74	0,00			1	1									0,60	0,60
	23:00	1,65	1,63	0,01			1	1									0,53	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	1,51	1,46	0,05			1	1								0,39	0,39	
	01:00	1,39	1,36	0,03			1	1								0,27	0,27	
	02:00	1,24	1,20	0,04			1	1								0,13	0,12	
	03:00	1,20	1,12	0,08			1	1								0,08	0,08	
	04:00	1,24	1,16	0,08			1	1								0,12	0,12	
	05:00	1,37	1,26	0,10			1	1								0,24	0,24	
	06:00	1,48	1,41	0,07			1	1								0,36	0,36	
	07:00	1,44	1,40	0,04			1	1								0,32	0,32	
	08:00	1,36	1,36	0,00			1	1								0,19	0,19	
	09:00	1,36	1,36	0,00				1						1		0,24	0,24	
	10:00	1,46	1,45	0,01				1						1		0,35	0,35	
	11:00	1,47	1,36	0,11				1						1		0,35	0,35	
	12:00	1,42	1,22	0,21				1						1		0,30	0,30	
	13:00	1,39	1,13	0,25				1						1		0,28	0,27	
	14:00	1,41	1,16	0,25				1						1		0,29	0,29	
	15:00	1,43	1,27	0,16				1						1		0,30	0,31	
	16:00	1,46	1,35	0,11				1						1		0,33	0,33	
	17:00	1,52	1,43	0,09				1						1		0,39	0,40	
	18:00	1,88	1,83	0,05				1						1		0,64	0,65	
	19:00	2,26	2,20	0,06			1	1						1		0,61	0,59	
	20:00	2,22	2,02	0,20			1	1						1		0,54	0,54	
	21:00	2,08	1,81	0,27			1	1						1		0,40	0,40	
	22:00	1,97	1,78	0,19			1	1						1		0,42	0,47	
	23:00	1,82	1,60	0,22			1	1								0,63	0,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,23	0,36			1	1								0,48	0,47
	01:00	1,40	1,20	0,20			1	1								0,29	0,28
	02:00	1,34	1,18	0,16			1	1								0,23	0,22
	03:00	1,39	1,32	0,07			1	1								0,27	0,27
	04:00	1,30	1,22	0,08			1	1								0,19	0,18
	05:00	1,24	1,17	0,07			1	1								0,12	0,12
	06:00	1,35	1,18	0,16			1	1								0,23	0,23
	07:00	1,51	1,41	0,10			1	1								0,39	0,39
	08:00	1,60	1,58	0,02			1	1								0,47	0,47
	09:00	1,48	1,48	0,00			1	1								0,37	0,36
	10:00	1,43	1,43	0,00				1							1	0,23	0,23
	11:00	1,51	1,45	0,06				1							1	0,39	0,39
	12:00	1,46	1,44	0,02				1							1	0,34	0,34
	13:00	1,46	1,42	0,04				1							1	0,34	0,34
	14:00	1,36	1,33	0,02				1							1	0,24	0,24
	15:00	1,42	1,41	0,01				1							1	0,29	0,30
	16:00	1,54	1,48	0,06				1							1	0,43	0,42
	17:00	1,70	1,68	0,02				1							1	0,55	0,55
	18:00	1,89	1,84	0,05			1	1							1	0,45	0,43
	19:00	2,19	2,04	0,15			1	1							1	0,50	0,50
	20:00	2,26	1,78	0,49			1	1							1	0,58	0,58
	21:00	2,06	1,67	0,39			1	1							1	0,39	0,37
	22:00	1,79	1,55	0,24			1	1								0,24	0,26
	23:00	1,63	1,16	0,46			1	1								0,51	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	1,53	1,11	0,42			1	1								0,42	0,40
	01:00	1,38	1,09	0,29			1	1								0,29	0,26
	02:00	1,25	1,11	0,14			1	1								0,14	0,12
	03:00	1,31	1,11	0,19			1	1								0,19	0,17
	04:00	1,38	1,11	0,27			1	1								0,27	0,26
	05:00	1,29	1,11	0,19			1	1								0,18	0,16
	06:00	1,32	1,14	0,18			1	1								0,18	0,20
	07:00	1,36	1,15	0,21			1	1								0,21	0,24
	08:00	1,41	1,24	0,18				1						1		0,23	0,24
	09:00	1,51	1,17	0,34				1						1		0,38	0,39
	10:00	1,51	1,44	0,07				1		1				1		0,08	0,06
	11:00	1,55	1,27	0,29				1		1				1		0,28	0,31
	12:00	1,50	1,12	0,39				1						1		0,38	0,38
	13:00	1,52	1,13	0,38				1						1		0,39	0,40
	14:00	1,68	1,23	0,45				1						1		0,55	0,55
	15:00	1,58	1,21	0,37				1						1		0,46	0,46
	16:00	1,54	1,31	0,23				1						1		0,43	0,42
	17:00	1,65	1,14	0,51				1						1		0,51	0,52
	18:00	2,05	1,34	0,71				1						1		0,71	0,72
	19:00	2,20	1,50	0,71				1						1		0,71	0,70
	20:00	2,08	1,67	0,41			1	1								0,41	0,41
	21:00	1,85	1,29	0,55			1	1								0,55	0,57
	22:00	1,79	1,16	0,63			1	1								0,63	0,63
	23:00	1,64	1,16	0,48			1	1								0,53	0,52

Το διάστημα 10:30 με 11:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	1,46	1,12	0,33			1	1								0,34	0,34
	01:00	1,27	1,13	0,15			1	1								0,15	0,16
	02:00	1,30	1,12	0,18			1	1								0,17	0,19
	03:00	1,36	1,12	0,24			1	1								0,24	0,24
	04:00	1,28	1,11	0,17			1	1								0,17	0,17
	05:00	1,22	1,12	0,10			1	1								0,10	0,10
	06:00	1,31	1,12	0,19			1	1								0,19	0,19
	07:00	1,44	1,13	0,31			1	1								0,30	0,32
	08:00	1,55	1,22	0,33			1	1								0,34	0,34
	09:00	1,44	1,12	0,31				1							1	0,32	0,32
	10:00	1,35	1,12	0,23				1							1	0,23	0,23
	11:00	1,49	1,13	0,37				1							1	0,36	0,37
	12:00	1,47	1,12	0,35				1							1	0,35	0,35
	13:00	1,49	1,13	0,36				1							1	0,36	0,36
	14:00	1,60	1,12	0,48				1							1	0,48	0,48
	15:00	1,43	1,12	0,32				1							1	0,32	0,31
	16:00	1,47	1,13	0,34				1							1	0,34	0,34
	17:00	1,65	1,14	0,50				1							1	0,53	0,53
	18:00	1,80	1,47	0,33				1							1	0,62	0,62
	19:00	2,00	1,69	0,31			1	1							1	0,35	0,33
	20:00	2,00	1,80	0,20			1	1							1	0,33	0,33
	21:00	1,85	1,85	0,00			1	1							1	0,24	0,28
	22:00	1,66	1,66	0,00			1	1								0,54	0,54
	23:00	1,44	1,42	0,02			1	1								0,33	0,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	1,36	1,33	0,04			1	1								0,87	0,24	0,24	60%	421
	01:00	1,30	1,23	0,06			1	1								0,97	0,18	0,18	56%	394
	02:00	1,21	1,20	0,01			1	1								1,00	0,10	0,10	55%	385
	03:00	1,18	1,13	0,05			1	1								1,07	0,07	0,06	51%	364
	04:00	1,16	1,12	0,04			1	1	1							1,08	0,04	0,04	51%	362
	05:00	1,20	1,18	0,02			1	1								1,02	0,08	0,08	54%	379
	06:00	1,22	1,22	0,00			1	1								0,98	0,10	0,10	56%	392
	07:00	1,25	1,25	0,00			1	1								0,95	0,13	0,13	57%	400
	08:00	1,39	1,39	0,00			1	1	1							0,81	0,25	0,26	63%	438
	09:00	1,54	1,54	0,00				1							1	0,66	0,33	0,33	70%	489
	10:00	1,52	1,51	0,00				1							1	0,69	0,40	0,39	69%	474
	11:00	1,47	1,46	0,00				1							1	0,74	0,35	0,35	67%	460
	12:00	1,37	1,37	0,00				1	1						1	0,83	0,25	0,25	62%	435
	13:00	1,40	1,40	0,00				1							1	0,80	0,28	0,27	63%	441
	14:00	1,38	1,38	0,00				1							1	0,82	0,27	0,26	63%	437
	15:00	1,42	1,42	0,00				1							1	0,78	0,30	0,30	65%	448
	16:00	1,41	1,41	0,00				1	1						1	0,79	0,29	0,28	64%	445
	17:00	1,47	1,47	0,00				1							1	0,73	0,34	0,34	67%	462
	18:00	1,70	1,70	0,00				1							1	0,50	0,55	0,54	77%	525
	19:00	1,85	1,85	0,00			1	1							1	1,45	0,21	0,19	56%	599
	20:00	1,84	1,84	0,00			1	1							1	1,46	0,16	0,16	56%	590
	21:00	1,81	1,81	0,00			1	1							1	1,49	0,28	0,31	55%	579
	22:00	1,72	1,72	0,00			1	1								0,48	0,59	0,58	78%	532
	23:00	1,57	1,57	0,00			1	1								0,63	0,45	0,44	71%	488
		34,74 MWh														ΑΩΛ: 5,18		10.937 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	1,42	1,42	0,00			1	1								0,78	0,30	0,30	65%	448
	01:00	1,37	1,37	0,00			1	1								0,83	0,24	0,24	62%	432
	02:00	1,35	1,35	0,00			1	1								0,85	0,23	0,22	61%	427
	03:00	1,31	1,31	0,00			1	1								0,89	0,19	0,19	60%	416
	04:00	1,31	1,31	0,00			1	1								0,89	0,18	0,18	60%	416
	05:00	1,32	1,32	0,00			1	1								0,88	0,18	0,18	60%	419
	06:00	1,31	1,31	0,00			1	1								0,89	0,19	0,18	59%	416
	07:00	1,34	1,34	0,00			1	1								0,86	0,21	0,20	61%	424
	08:00	1,44	1,44	0,00				1							1	0,76	0,24	0,25	65%	460
	09:00	1,43	1,38	0,06				1							1	0,82	0,31	0,32	63%	435
	10:00	1,46	1,44	0,02				1							1	0,76	0,34	0,34	66%	454
	11:00	1,46	1,46	0,00				1							1	0,74	0,34	0,34	66%	458
	12:00	1,48	1,48	0,00				1							1	0,72	0,36	0,36	67%	465
	13:00	1,47	1,45	0,02				1							1	0,75	0,34	0,35	66%	455
	14:00	1,47	1,45	0,02				1							1	0,75	0,37	0,36	66%	456
	15:00	1,33	1,33	0,00				1							1	0,87	0,21	0,21	60%	422
	16:00	1,39	1,39	0,00				1							1	0,81	0,26	0,26	63%	438
	17:00	1,52	1,52	0,00				1							1	0,68	0,40	0,39	69%	476
	18:00	1,70	1,70	0,00				1							1	0,50	0,53	0,53	77%	525
	19:00	1,95	1,95	0,00			1	1							1	1,35	0,27	0,26	59%	626
	20:00	1,86	1,83	0,03			1	1							1	1,47	0,19	0,19	56%	587
	21:00	1,69	1,16	0,53			1	1								1,04	0,53	0,57	53%	373
	22:00	1,60	1,53	0,07			1	1								0,67	0,48	0,48	69%	478
23:00	1,45	1,45	0,00			1	1								0,75	0,34	0,34	66%	456	
		35,41 MWh														ΑΩΛ: 6,02				10.963 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100							
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560							
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	1,35	1,22	0,13			1	1									0,98	0,24	0,24	55%	390
	01:00	1,29	1,12	0,17			1	1									1,08	0,17	0,17	51%	361
	02:00	1,27	1,11	0,15			1	1									1,09	0,16	0,15	51%	360
	03:00	1,26	1,15	0,12			1	1									1,05	0,16	0,15	52%	370
	04:00	1,15	1,13	0,01			1	1									1,07	0,04	0,04	52%	366
	05:00	1,12	1,11	0,00			1	1									1,09	0,01	0,01	51%	360
	06:00	1,11	1,10	0,00			1	1									1,10	0,01	0,01	50%	358
	07:00	1,12	1,12	0,00			1	1									1,08	0,01	0,01	51%	361
	08:00	1,18	1,18	0,00			1	1									1,02	0,05	0,06	54%	380
	09:00	1,19	1,19	0,00			1	1									1,01	0,06	0,06	54%	381
	10:00	1,23	1,23	0,00				1						1			0,97	0,07	0,07	56%	399
	11:00	1,33	1,32	0,01				1						1			0,88	0,21	0,21	60%	418
	12:00	1,21	1,21	0,00				1						1			0,99	0,10	0,09	55%	389
	13:00	1,17	1,17	0,00				1						1			1,03	0,05	0,05	53%	376
	14:00	1,13	1,13	0,00				1						1			1,07	0,02	0,02	51%	365
	15:00	1,19	1,15	0,04				1						1			1,05	0,07	0,07	52%	370
	16:00	1,22	1,12	0,09				1						1			1,08	0,10	0,10	51%	363
	17:00	1,32	1,12	0,20				1						1			1,08	0,20	0,20	51%	362
	18:00	1,59	1,14	0,45				1						1			1,06	0,44	0,45	52%	367
	19:00	1,85	1,20	0,65				1						1			1,00	0,65	0,65	55%	385
	20:00	1,77	1,24	0,53				1						1			0,96	0,62	0,62	56%	397
	21:00	1,66	1,19	0,47				1						1			1,01	0,54	0,54	54%	382
	22:00	1,55	1,11	0,43				1						1			1,09	0,44	0,43	51%	360
	23:00	1,41	1,12	0,29				1						1			1,08	0,29	0,29	51%	362
		31,65 MWh															ΑΩΛ: 3,91				8.984 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	1,32	1,12	0,20				1						1		0,20	0,20	
	01:00	1,25	1,11	0,13				1						1		0,14	0,13	
	02:00	1,24	1,14	0,11				1						1		0,12	0,12	
	03:00	1,22	1,15	0,07				1						1		0,10	0,10	
	04:00	1,20	1,12	0,08				1						1		0,08	0,08	
	05:00	1,23	1,12	0,11				1						1		0,11	0,11	
	06:00	1,30	1,12	0,18				1						1		0,18	0,18	
	07:00	1,36	1,13	0,23				1						1		0,24	0,24	
	08:00	1,45	1,26	0,18				1						1		0,32	0,32	
	09:00	1,57	1,44	0,13				1						1		0,42	0,39	
	10:00	1,60	1,54	0,06				1					1			0,48	0,49	
	11:00	1,68	1,47	0,21				1					1			0,56	0,56	
	12:00	1,60	1,41	0,19				1					1			0,49	0,49	
	13:00	1,52	1,32	0,20				1					1			0,40	0,40	
	14:00	1,48	1,26	0,22				1					1			0,37	0,37	
	15:00	1,48	1,36	0,13				1					1			0,36	0,37	
	16:00	1,52	1,40	0,12				1					1			0,40	0,40	
	17:00	1,62	1,56	0,06				1					1			0,49	0,50	
	18:00	1,83	1,73	0,10				1					1			0,64	0,64	
	19:00	1,80	1,73	0,07				1					1			0,63	0,63	
	20:00	1,92	1,74	0,18				1					1			0,67	0,67	
	21:00	1,89	1,48	0,41				1					1			0,66	0,66	
	22:00	1,76	1,21	0,55				1					1			0,62	0,61	
	23:00	1,61	1,12	0,49				1					1			0,49	0,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	1,52	1,12	0,40				1					1			0,40	0,40
	01:00	1,42	1,16	0,26				1					1			0,30	0,31
	02:00	1,36	1,24	0,13				1					1			0,24	0,25
	03:00	1,37	1,16	0,21				1					1			0,25	0,25
	04:00	1,17	1,12	0,05				1					1			0,06	0,06
	05:00	1,26	1,11	0,15				1					1			0,16	0,15
	06:00	1,16	1,12	0,04				1					1			0,04	0,04
	07:00	1,22	1,12	0,10				1					1			0,10	0,09
	08:00	1,25	1,15	0,10				1					1			0,12	0,13
	09:00	1,45	1,32	0,13				1					1			0,34	0,34
	10:00	1,39	1,29	0,10				1							1	0,25	0,25
	11:00	1,26	1,20	0,06				1							1	0,14	0,14
	12:00	1,37	1,21	0,16				1							1	0,24	0,24
	13:00	1,39	1,23	0,16				1							1	0,27	0,27
	14:00	1,40	1,24	0,16				1							1	0,29	0,28
	15:00	1,37	1,21	0,17				1							1	0,25	0,25
	16:00	1,53	1,38	0,15				1							1	0,40	0,41
	17:00	1,69	1,44	0,26			1	1								0,46	0,48
	18:00	1,88	1,53	0,35			1	1								0,66	0,66
	19:00	2,01	1,54	0,47			1	1								0,70	0,70
	20:00	1,98	1,44	0,54			1	1								0,70	0,70
	21:00	1,90	1,62	0,28			1	1								0,67	0,67
	22:00	1,75	1,15	0,60			1	1								0,60	0,60
	23:00	1,58	1,13	0,45			1	1								0,45	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	1,46	1,13	0,32			1	1								0,32	0,32
	01:00	1,39	1,14	0,26			1	1								0,26	0,27
	02:00	1,36	1,12	0,24			1	1								0,24	0,25
	03:00	1,38	1,10	0,28			1	1								0,28	0,28
	04:00	1,36	1,11	0,25			1	1								0,25	0,26
	05:00	1,33	1,11	0,22			1	1								0,22	0,22
	06:00	1,49	1,15	0,34			1	1								0,33	0,34
	07:00	1,58	1,14	0,44			1	1								0,43	0,43
	08:00	1,65	1,16	0,49			1	1								0,48	0,52
	09:00	1,77	1,22	0,55	1		1									0,54	0,55
	10:00	1,89	1,55	0,35	1		1									0,35	0,31
	11:00	1,97	1,47	0,50	1		1									0,50	0,49
	12:00	2,04	1,48	0,56	1		1									0,55	0,57
	13:00	2,12	1,38	0,73	1		1									0,73	0,74
	14:00	2,17	1,41	0,76	1		1									0,76	0,76
	15:00	2,06	1,34	0,72	1		1									0,72	0,72
	16:00	2,04	1,32	0,71	1		1									0,71	0,72
	17:00	2,05	1,33	0,72	1		1									0,71	0,71
	18:00	2,36	1,54	0,82	1		1									0,82	0,82
	19:00	2,69	1,75	0,94	1		1	1								0,94	0,94
	20:00	2,59	1,71	0,88	1		1	1								0,89	0,88
	21:00	2,20	1,61	0,59			1	1								0,59	0,60
	22:00	2,06	1,33	0,72			1	1								0,72	0,72
	23:00	1,91	1,24	0,67			1	1								0,67	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α Π έ μ π τ η 2 0 Μ α ρ τί ου 2 0 2 5	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	1,82	1,18	0,64			1	1								0,64	0,64
	01:00	1,57	1,11	0,46			1	1								0,46	0,45
	02:00	1,40	1,12	0,28			1	1								0,28	0,28
	03:00	1,40	1,11	0,29			1	1								0,29	0,28
	04:00	1,43	1,13	0,31			1	1								0,31	0,31
	05:00	1,66	1,11	0,55			1	1								0,55	0,55
	06:00	1,62	1,11	0,51			1	1								0,51	0,51
	07:00	1,58	1,13	0,45			1	1								0,45	0,45
	08:00	1,83	1,19	0,64			1	1								0,64	0,64
	09:00	2,00	1,30	0,70			1	1								0,70	0,70
	10:00	1,99	1,29	0,70			1	1								0,70	0,70
	11:00	2,06	1,34	0,72			1	1								0,72	0,72
	12:00	2,14	1,39	0,75			1	1								0,75	0,75
	13:00	2,31	1,50	0,81			1	1								0,81	0,81
	14:00	2,29	1,48	0,80			1	1								0,80	0,80
	15:00	2,20	1,43	0,77			1	1								0,77	0,77
	16:00	2,07	1,34	0,72			1	1								0,72	0,72
	17:00	2,30	1,50	0,80			1	1								0,80	0,80
	18:00	2,72	1,76	0,95	1		1	1								0,95	0,95
	19:00	2,88	1,88	1,01	1		1	1								1,01	1,01
	20:00	2,60	1,69	0,90	1		1	1								0,91	0,90
	21:00	2,43	1,69	0,74	1		1	1								0,77	0,75
	22:00	2,27	1,69	0,58	1		1	1								0,60	0,59
23:00	2,07	1,58	0,49	1		1	1								0,53	0,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	1,81	1,29	0,52	1			1								0,63	0,61
	01:00	1,47	1,12	0,35	1			1								0,35	0,35
	02:00	1,41	1,12	0,29	1			1								0,30	0,28
	03:00	1,44	1,12	0,32	1			1								0,32	0,31
	04:00	1,62	1,12	0,49	1			1								0,50	0,49
	05:00	1,65	1,12	0,53	1			1								0,53	0,52
	06:00	1,60	1,12	0,48	1			1								0,48	0,47
	07:00	1,60	1,12	0,49	1			1								0,48	0,48
	08:00	1,74	1,28	0,45	1			1								0,45	0,41
	09:00	1,93	1,29	0,64				1	1							0,65	0,64
	10:00	2,03	1,41	0,62					1			1				0,67	0,66
	11:00	1,93	1,31	0,61					1			1				0,68	0,68
	12:00	1,86	1,21	0,64					1			1				0,65	0,65
	13:00	2,01	1,31	0,70					1			1				0,70	0,70
	14:00	2,05	1,42	0,63					1			1				0,72	0,72
	15:00	1,92	1,46	0,46					1			1				0,67	0,67
	16:00	1,94	1,36	0,58					1			1				0,68	0,68
	17:00	1,81	1,27	0,54					1			1				0,63	0,63
	18:00	2,21	1,82	0,40				1	1							0,77	0,75
	19:00	2,53	2,05	0,48			1	1	1							0,84	0,84
	20:00	2,61	2,17	0,43			1	1	1							0,91	0,91
	21:00	2,31	2,01	0,30			1	1	1							0,64	0,63
	22:00	2,13	1,90	0,23			1	1	1							0,45	0,45
	23:00	2,11	1,97	0,14			1	1	1							0,43	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	1,90	1,75	0,15			1	1								0,41	0,44
	01:00	1,57	1,44	0,12			1	1								0,45	0,45
	02:00	1,50	1,32	0,18			1	1								0,39	0,38
	03:00	1,52	1,36	0,16			1	1								0,40	0,40
	04:00	1,65	1,53	0,12			1	1								0,51	0,51
	05:00	1,76	1,68	0,08			1	1								0,61	0,61
	06:00	1,76	1,68	0,08			1	1								0,60	0,60
	07:00	1,56	1,51	0,05			1	1								0,41	0,41
	08:00	1,58	1,56	0,02				1						1		0,37	0,39
	09:00	1,58	1,57	0,01				1						1		0,47	0,46
	10:00	1,70	1,70	0,00				1						1		0,55	0,55
	11:00	1,78	1,78	0,00				1						1		0,62	0,62
	12:00	1,75	1,75	0,00				1						1		0,60	0,60
	13:00	1,57	1,55	0,01				1						1		0,45	0,44
	14:00	1,69	1,63	0,06				1						1		0,55	0,55
	15:00	1,74	1,71	0,03				1						1		0,60	0,61
	16:00	1,79	1,78	0,02				1						1		0,53	0,49
	17:00	1,92	1,92	0,00			1	1						1		0,22	0,23
	18:00	2,36	2,35	0,00			1	1						1		0,66	0,67
	19:00	2,72	2,71	0,01			1	1						1		0,95	0,95
	20:00	2,57	2,49	0,08			1	1						1		0,87	0,87
	21:00	2,38	2,18	0,20			1	1						1		0,71	0,71
	22:00	2,34	1,95	0,39			1	1						1		0,68	0,68
	23:00	2,20	1,83	0,37			1	1						1		0,52	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	1,96	1,71	0,25			1	1								0,41	0,42	
	01:00	1,61	1,33	0,28			1	1								0,48	0,48	
	02:00	1,56	1,15	0,42			1	1								0,43	0,43	
	03:00	1,71	1,26	0,45			1	1								0,56	0,57	
	04:00	1,75	1,26	0,49			1	1								0,62	0,62	
	05:00	1,58	1,20	0,38			1	1								0,49	0,49	
	06:00	1,49	1,22	0,27			1	1								0,37	0,37	
	07:00	1,52	1,18	0,34			1	1								0,36	0,36	
	08:00	1,50	1,28	0,22				1							1	0,27	0,27	
	09:00	1,69	1,30	0,38				1							1	0,56	0,56	
	10:00	1,71	1,28	0,43				1							1	0,58	0,58	
	11:00	1,56	1,17	0,39				1							1	0,44	0,44	
	12:00	1,60	1,31	0,30				1							1	0,48	0,48	
	13:00	1,71	1,50	0,21				1							1	0,56	0,57	
	14:00	1,88	1,80	0,08			1	1								0,57	0,57	
	15:00	1,75	1,71	0,04			1	1								0,58	0,58	
	16:00	1,72	1,65	0,07			1	1								0,58	0,59	
	17:00	2,08	2,04	0,04			1	1								0,71	0,70	
	18:00	2,30	2,11	0,20			1	1	1							0,61	0,62	
	19:00	2,38	1,96	0,42			1	1	1							0,71	0,71	
	20:00	2,25	1,96	0,29			1	1	1							0,58	0,57	
	21:00	2,22	2,10	0,12			1	1	1							0,53	0,54	
	22:00	2,22	2,21	0,01			1	1	1							0,55	0,54	
	23:00	1,95	1,90	0,06			1	1	1							0,28	0,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	1,56	1,49	0,07			1	1								0,34	0,36	
	01:00	1,42	1,32	0,10			1	1								0,30	0,30	
	02:00	1,49	1,49	0,00			1	1								0,36	0,37	
	03:00	1,52	1,52	0,00			1	1								0,41	0,40	
	04:00	1,32	1,32	0,00			1	1								0,19	0,19	
	05:00	1,37	1,36	0,01			1	1								0,25	0,25	
	06:00	1,63	1,61	0,01			1	1								0,50	0,50	
	07:00	1,75	1,75	0,00			1	1								0,61	0,61	
	08:00	1,61	1,61	0,00			1	1								0,49	0,49	
	09:00	1,73	1,73	0,01			1	1								0,59	0,59	
	10:00	1,83	1,83	0,00			1	1					1			0,39	0,38	
	11:00	1,92	1,92	0,00			1	1					1			0,23	0,24	
	12:00	2,02	2,02	0,00			1	1					1			0,33	0,33	
	13:00	1,99	1,99	0,00			1	1					1			0,30	0,30	
	14:00	2,00	2,00	0,00			1	1					1			0,33	0,32	
	15:00	1,91	1,91	0,00			1	1					1			0,23	0,23	
	16:00	1,94	1,92	0,01			1	1					1			0,26	0,26	
	17:00	1,97	1,97	0,00			1	1					1			0,28	0,29	
	18:00	2,18	2,15	0,04			1	1					1			0,49	0,50	
	19:00	2,43	2,43	0,00			1	1					1			0,75	0,74	
	20:00	2,40	2,40	0,00			1	1					1			0,72	0,72	
	21:00	2,29	2,26	0,03			1	1					1			0,61	0,62	
	22:00	2,13	2,09	0,03			1	1					1			0,45	0,45	
	23:00	1,88	1,88	0,00			1	1					1			0,22	0,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	1,68	1,68	0,00			1	1								0,54	0,56
	01:00	1,56	1,51	0,05			1	1								0,44	0,44
	02:00	1,48	1,48	0,00			1	1								0,35	0,36
	03:00	1,44	1,44	0,00			1	1								0,30	0,32
	04:00	1,41	1,41	0,00			1	1								0,28	0,29
	05:00	1,42	1,42	0,00			1	1								0,28	0,30
	06:00	1,46	1,46	0,00			1	1								0,33	0,34
	07:00	1,55	1,55	0,00			1	1								0,41	0,43
	08:00	1,68	1,68	0,00			1	1								0,55	0,55
	09:00	1,70	1,70	0,00			1	1								0,57	0,57
	10:00	1,71	1,71	0,00			1	1								0,58	0,58
	11:00	1,61	1,60	0,01			1	1								0,49	0,49
	12:00	1,60	1,60	0,00			1	1								0,47	0,47
	13:00	1,76	1,76	0,00			1	1								0,61	0,60
	14:00	1,67	1,67	0,00			1	1								0,55	0,55
	15:00	1,66	1,65	0,00			1	1								0,53	0,53
	16:00	1,67	1,67	0,00			1	1								0,54	0,54
	17:00	1,78	1,78	0,00			1	1								0,62	0,62
	18:00	1,96	1,96	0,00			1	1								0,57	0,57
	19:00	2,11	2,09	0,02			1	1	1							0,42	0,42
	20:00	2,07	2,07	0,00			1	1	1							0,38	0,39
	21:00	1,97	1,97	0,01			1	1	1							0,29	0,29
	22:00	1,82	1,76	0,06			1	1	1							0,27	0,29
	23:00	1,66	1,53	0,12			1	1								0,52	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	1,50	1,49	0,00			1	1								0,40	0,38
	01:00	1,44	1,44	0,00			1	1								0,33	0,31
	02:00	1,41	1,41	0,00			1	1								0,30	0,28
	03:00	1,38	1,37	0,02			1	1								0,27	0,26
	04:00	1,36	1,27	0,09			1	1								0,24	0,24
	05:00	1,35	1,32	0,03			1	1								0,21	0,23
	06:00	1,45	1,32	0,13			1	1								0,31	0,32
	07:00	1,51	1,18	0,33			1	1								0,37	0,39
	08:00	1,67	1,33	0,34			1	1								0,54	0,54
	09:00	1,80	1,77	0,03			1	1								0,63	0,63
	10:00	1,91	1,80	0,11			1	1							1	0,30	0,28
	11:00	1,91	1,85	0,06			1	1							1	0,24	0,24
	12:00	1,83	1,81	0,02			1	1							1	0,14	0,15
	13:00	1,84	1,77	0,07			1	1							1	0,16	0,16
	14:00	1,69	1,69	0,00			1	1							1	0,05	0,04
	15:00	1,49	1,42	0,08			1	1								0,22	0,25
	16:00	1,53	1,39	0,14			1	1								0,41	0,41
	17:00	1,65	1,53	0,12			1	1								0,52	0,52
	18:00	1,88	1,73	0,15			1	1								0,65	0,65
	19:00	2,23	1,75	0,48			1	1	1							0,58	0,58
	20:00	2,22	1,97	0,25			1	1	1	1						0,56	0,55
	21:00	2,09	1,76	0,33			1	1	1	1						0,43	0,42
	22:00	1,86	1,67	0,19			1	1	1	1						0,27	0,29
	23:00	1,61	1,29	0,32			1	1								0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	1,47	1,34	0,14			1	1								0,35	0,36
	01:00	1,38	1,24	0,13			1	1								0,25	0,26
	02:00	1,32	1,12	0,20			1	1								0,20	0,20
	03:00	1,32	1,13	0,19			1	1								0,19	0,20
	04:00	1,34	1,11	0,22			1	1								0,22	0,23
	05:00	1,32	1,13	0,20			1	1								0,20	0,20
	06:00	1,38	1,13	0,26			1	1								0,26	0,26
	07:00	1,45	1,17	0,28			1	1								0,29	0,27
	08:00	1,55	1,45	0,10				1						1		0,10	0,40
	09:00	1,48	1,38	0,10				1						1		0,10	0,36
	10:00	1,47	1,37	0,10				1						1		0,10	0,35
	11:00	1,51	1,41	0,10				1						1		0,10	0,39
	12:00	1,44	1,31	0,13				1						1		0,12	0,34
	13:00	1,68	1,48	0,20				1						1		0,20	0,56
	14:00	1,70	1,50	0,20				1						1		0,20	0,56
	15:00	1,70	1,50	0,20				1						1		0,20	0,57
	16:00	1,75	1,37	0,38				1						1		0,38	0,60
	17:00	1,80	1,35	0,45				1						1		0,45	0,63
	18:00	1,96	1,43	0,54				1						1		0,68	0,68
	19:00	2,11	1,96	0,15				1		1				1		0,48	0,48
	20:00	2,04	1,94	0,10				1		1				1		0,36	0,36
	21:00	1,92	1,84	0,09				1		1				1		0,25	0,25
	22:00	1,73	1,71	0,02				1		1				1		0,12	0,16
	23:00	1,54	1,50	0,04				1		1						0,45	0,44

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Η																	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	1,53	1,11	0,42			1	1								0,42	0,42
	01:00	1,47	1,11	0,36			1	1								0,36	0,35
	02:00	1,39	1,11	0,28			1	1								0,29	0,28
	03:00	1,38	1,11	0,27			1	1								0,27	0,26
	04:00	1,37	1,12	0,24			1	1								0,25	0,25
	05:00	1,35	1,11	0,24			1	1								0,24	0,23
	06:00	1,37	1,12	0,26			1	1								0,26	0,25
	07:00	1,42	1,12	0,31			1	1								0,31	0,30
	08:00	1,56	1,11	0,45			1	1								0,45	0,44
	09:00	1,67	1,13	0,53			1	1								0,55	0,54
	10:00	1,74	1,20	0,53				1						1		0,54	0,51
	11:00	1,75	1,26	0,50				1						1		0,61	0,61
	12:00	1,80	1,20	0,60				1						1		0,61	0,61
	13:00	2,03	1,31	0,71				1						1		0,71	0,71
	14:00	1,96	1,28	0,68			1	1								0,68	0,66
	15:00	1,88	1,23	0,65			1	1								0,66	0,66
	16:00	1,95	1,27	0,68			1	1								0,68	0,68
	17:00	2,09	1,36	0,73			1	1								0,73	0,73
	18:00	2,34	1,66	0,69			1	1		1						0,69	0,68
	19:00	2,49	1,68	0,81			1	1		1						0,81	0,81
	20:00	2,33	1,68	0,66			1	1		1						0,66	0,67
	21:00	2,07	1,69	0,38			1	1		1						0,38	0,39
	22:00	1,87	1,43	0,44			1	1								0,53	0,57
	23:00	1,67	1,18	0,49			1	1								0,56	0,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	1,52	1,15	0,37			1	1								0,38	0,40	
	01:00	1,46	1,14	0,32			1	1								0,32	0,35	
	02:00	1,44	1,20	0,24			1	1								0,32	0,32	
	03:00	1,40	1,11	0,29			1	1								0,29	0,28	
	04:00	1,38	1,15	0,24			1	1								0,24	0,27	
	05:00	1,37	1,14	0,23			1	1								0,23	0,25	
	06:00	1,40	1,16	0,24			1	1								0,25	0,27	
	07:00	1,44	1,18	0,26			1	1								0,28	0,32	
	08:00	1,44	1,16	0,28			1	1								0,28	0,31	
	09:00	1,54	1,16	0,38			1	1								0,39	0,42	
	10:00	1,64	1,21	0,43			1	1								0,52	0,53	
	11:00	1,78	1,30	0,47			1	1								0,62	0,62	
	12:00	1,66	1,14	0,53			1	1								0,55	0,55	
	13:00	1,77	1,25	0,51			1	1								0,61	0,61	
	14:00	1,60	1,28	0,32			1	1								0,48	0,48	
	15:00	1,51	1,41	0,10			1	1								0,39	0,39	
	16:00	1,54	1,45	0,08			1	1								0,42	0,42	
	17:00	1,63	1,47	0,16			1	1								0,51	0,50	
	18:00	1,72	1,57	0,15			1	1								0,58	0,58	
	19:00	1,82	1,76	0,06			1	1								0,63	0,63	
	20:00	2,00	1,86	0,14			1	1								0,70	0,70	
	21:00	2,04	1,84	0,20			1	1								0,72	0,71	
	22:00	1,87	1,83	0,04			1	1								0,66	0,66	
	23:00	1,67	1,61	0,06			1	1								0,55	0,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	1,48	1,39	0,09			1	1								0,36	0,36	
	01:00	1,36	1,33	0,03			1	1								0,25	0,24	
	02:00	1,28	1,27	0,01			1	1								0,16	0,16	
	03:00	1,29	1,26	0,03			1	1								0,17	0,17	
	04:00	1,30	1,25	0,05			1	1								0,18	0,18	
	05:00	1,27	1,24	0,03			1	1								0,15	0,16	
	06:00	1,38	1,23	0,15			1	1								0,25	0,25	
	07:00	1,48	1,46	0,02			1	1								0,35	0,36	
	08:00	1,54	1,41	0,13			1	1								0,32	0,35	
	09:00	1,59	1,59	0,00				1						1		0,46	0,47	
	10:00	1,67	1,49	0,18				1						1		0,55	0,54	
	11:00	1,72	1,29	0,44				1						1		0,59	0,58	
	12:00	1,87	1,55	0,31				1						1		0,65	0,65	
	13:00	1,70	1,38	0,33				1						1		0,58	0,57	
	14:00	1,63	1,27	0,36			1	1								0,51	0,48	
	15:00	1,81	1,22	0,59			1	1								0,63	0,63	
	16:00	2,04	1,34	0,70			1	1								0,71	0,71	
	17:00	1,50	1,13	0,37	1		1	1								0,59	0,38	
	18:00	2,28	2,22	0,06	1			1	1	1	1					0,09	0,11	
	19:00	2,29	1,82	0,47	1			1			1					0,58	0,61	
	20:00	2,35	1,81	0,54	1			1			1					0,67	0,68	
	21:00	2,24	1,68	0,56	1			1			1					0,56	0,56	
	22:00	2,08	1,67	0,41	1			1			1					0,41	0,41	
	23:00	1,77	1,34	0,43	1						1					0,43	0,47	

Γενική Διακοπή στις 17:30, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	1,59	1,20	0,39	1					1						0,47	0,47
	01:00	1,48	1,27	0,21	1					1						0,36	0,36
	02:00	1,44	1,20	0,24	1					1						0,32	0,32
	03:00	1,40	1,11	0,29	1					1						0,29	0,28
	04:00	1,14	1,04	0,10	1					1						0,13	0,11
	05:00	1,33	1,23	0,11	1					1						0,11	0,12
	06:00	1,34	1,12	0,22	1					1						0,22	0,22
	07:00	1,42	1,11	0,31	1					1						0,30	0,30
	08:00	1,57	1,13	0,44	1					1						0,44	0,44
	09:00	1,73	1,23	0,50			1			1						0,58	0,58
	10:00	1,70	1,34	0,36			1			1						0,56	0,56
	11:00	1,80	1,36	0,44			1	1								0,49	0,52
	12:00	1,85	1,60	0,25			1	1								0,64	0,65
	13:00	2,03	1,84	0,19			1	1								0,66	0,65
	14:00	1,93	1,92	0,00			1	1	1	1						0,48	0,05
	15:00	2,04	2,04	0,00			1	1	1	1						0,47	0,12
	16:00	1,86	1,86	0,00			1	1		1						0,47	0,18
	17:00	1,82	1,82	0,00			1	1		1						0,47	0,14
	18:00	1,95	1,93	0,02			1	1		1						0,27	0,26
	19:00	2,10	1,87	0,23			1	1		1						0,42	0,42
	20:00	2,31	2,13	0,18			1	1		1						0,63	0,64
	21:00	2,23	1,95	0,28			1	1		1						0,54	0,55
	22:00	2,11	2,07	0,04			1	1		1						0,42	0,44
	23:00	1,89	1,89	0,00			1	1		1						0,21	0,22

Μερική Διακοπή στις 04:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	1,64	1,64	0,00			1	1								0,45	0,51
	01:00	1,51	1,51	0,00			1	1								0,38	0,39
	02:00	1,48	1,47	0,01			1	1								0,36	0,37
	03:00	1,49	1,44	0,05			1	1								0,38	0,37
	04:00	1,46	1,42	0,05			1	1								0,35	0,34
	05:00	1,46	1,40	0,06			1	1								0,35	0,35
	06:00	1,53	1,51	0,02			1	1								0,41	0,41
	07:00	1,66	1,65	0,01			1	1								0,55	0,54
	08:00	1,70	1,70	0,00			1	1								0,58	0,56
	09:00	1,68	1,68	0,00			1	1								0,55	0,55
	10:00	1,82	1,82	0,00			1	1								0,63	0,64
	11:00	1,87	1,87	0,00			1	1								0,66	0,65
	12:00	1,90	1,89	0,01			1	1								0,67	0,67
	13:00	1,98	1,88	0,09			1	1								0,69	0,69
	14:00	1,97	1,84	0,13			1	1								0,68	0,69
	15:00	2,00	1,82	0,18			1	1								0,70	0,70
	16:00	1,87	1,45	0,42			1	1								0,66	0,66
	17:00	2,03	1,51	0,52			1	1								0,71	0,71
	18:00	2,12	1,73	0,39			1	1								0,74	0,74
	19:00	2,37	2,02	0,35			1	1		1						0,72	0,71
	20:00	2,57	2,17	0,41			1	1		1						0,87	0,87
	21:00	2,49	2,36	0,13			1	1		1						0,81	0,81
	22:00	2,33	2,27	0,06			1	1		1						0,66	0,64
	23:00	2,03	1,96	0,08			1	1		1						0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	1,75	1,59	0,16			1	1								0,55	0,59	
	01:00	1,63	1,44	0,19			1	1								0,52	0,50	
	02:00	1,61	1,46	0,15			1	1								0,48	0,49	
	03:00	1,61	1,43	0,17			1	1								0,47	0,48	
	04:00	1,61	1,35	0,26			1	1								0,48	0,48	
	05:00	1,61	1,37	0,23			1	1								0,47	0,48	
	06:00	1,70	1,42	0,28			1	1								0,56	0,57	
	07:00	1,68	1,45	0,23			1	1								0,54	0,55	
	08:00	1,73	1,48	0,25			1	1								0,58	0,59	
	09:00	1,80	1,70	0,10			1	1								0,62	0,63	
	10:00	1,81	1,78	0,04			1	1								0,63	0,63	
	11:00	1,71	1,61	0,11			1	1								0,58	0,58	
	12:00	1,69	1,58	0,11			1	1								0,56	0,56	
	13:00	1,68	1,54	0,14			1	1								0,54	0,55	
	14:00	1,67	1,52	0,15			1	1								0,55	0,55	
	15:00	1,52	1,39	0,12			1	1								0,41	0,39	
	16:00	1,54	1,47	0,07			1	1								0,41	0,42	
	17:00	1,69	1,67	0,02			1	1								0,56	0,56	
	18:00	1,74	1,74	0,00			1	1								0,59	0,60	
	19:00	2,03	2,03	0,00			1	1			1					0,62	0,60	
	20:00	2,33	2,31	0,02			1	1			1					0,65	0,65	
	21:00	2,25	2,17	0,08			1	1			1					0,58	0,57	
	22:00	2,07	1,96	0,11			1	1			1					0,40	0,40	
	23:00	1,79	1,70	0,08			1	1								0,36	0,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	1,53	1,45	0,08			1	1								0,41	0,41
	01:00	1,44	1,42	0,02			1	1								0,32	0,32
	02:00	1,38	1,35	0,03			1	1								0,27	0,27
	03:00	1,40	1,36	0,04			1	1								0,28	0,27
	04:00	1,38	1,38	0,01			1	1								0,27	0,26
	05:00	1,43	1,43	0,00			1	1								0,31	0,31
	06:00	1,53	1,51	0,02			1	1								0,40	0,41
	07:00	1,64	1,61	0,03			1	1								0,51	0,51
	08:00	1,67	1,63	0,04			1	1								0,55	0,55
	09:00	1,78	1,77	0,01				1						1		0,47	0,49
	10:00	1,73	1,73	0,00				1						1		0,60	0,59
	11:00	1,67	1,67	0,00				1						1		0,54	0,54
	12:00	1,66	1,66	0,00				1						1		0,52	0,52
	13:00	1,69	1,69	0,00				1						1		0,56	0,57
	14:00	1,72	1,72	0,00				1						1		0,58	0,58
	15:00	1,68	1,68	0,01				1						1		0,56	0,56
	16:00	1,67	1,64	0,03				1						1		0,55	0,54
	17:00	1,72	1,69	0,02				1						1		0,58	0,58
	18:00	1,90	1,89	0,01				1		1				1		0,36	0,35
	19:00	2,06	2,06	0,00				1		1				1		0,37	0,38
	20:00	2,28	2,28	0,00				1		1				1		0,60	0,59
	21:00	2,25	2,25	0,00				1		1				1		0,57	0,56
	22:00	2,12	2,12	0,00				1		1				1		0,44	0,44
	23:00	1,89	1,89	0,00				1		1				1		0,21	0,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	1,68	1,68	0,00				1		1						0,49	0,55
	01:00	1,54	1,54	0,00				1		1						0,42	0,42
	02:00	1,52	1,52	0,00				1		1						0,38	0,39
	03:00	1,52	1,52	0,00				1		1						0,39	0,40
	04:00	1,51	1,50	0,02				1		1						0,39	0,39
	05:00	1,56	1,50	0,06				1		1						0,43	0,44
	06:00	1,62	1,40	0,21				1		1						0,49	0,50
	07:00	1,65	1,65	0,00				1		1						0,52	0,52
	08:00	1,75	1,74	0,01				1		1						0,60	0,60
	09:00	1,86	1,86	0,00				1		1						0,65	0,65
	10:00	1,89	1,89	0,00				1		1						0,66	0,66
	11:00	1,87	1,87	0,00				1		1						0,66	0,65
	12:00	1,93	1,92	0,00				1		1						0,67	0,67
	13:00	1,91	1,89	0,02				1		1						0,67	0,67
	14:00	1,84	1,80	0,03				1		1						0,64	0,64
	15:00	1,73	1,72	0,01				1		1						0,60	0,59
	16:00	1,67	1,66	0,00				1		1						0,54	0,54
	17:00	1,83	1,83	0,00				1		1						0,64	0,63
	18:00	1,99	1,99	0,00			1	1		1						0,34	0,30
	19:00	2,18	2,18	0,00			1	1		1						0,42	0,49
	20:00	2,47	2,47	0,00			1	1		1						0,65	0,79
	21:00	2,34	2,34	0,00			1	1		1						0,65	0,66
	22:00	2,21	2,21	0,00			1	1		1						0,52	0,52
	23:00	2,00	2,00	0,00			1	1		1						0,31	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	1,75	1,72	0,03			1	1								0,45	0,50
	01:00	1,60	1,57	0,02			1	1								0,46	0,47
	02:00	1,54	1,52	0,01			1	1								0,40	0,41
	03:00	1,52	1,52	0,00			1	1								0,38	0,40
	04:00	1,49	1,49	0,00			1	1								0,35	0,36
	05:00	1,50	1,49	0,00			1	1								0,36	0,36
	06:00	1,55	1,53	0,02			1	1								0,41	0,42
	07:00	1,58	1,55	0,03			1	1								0,45	0,45
	08:00	1,62	1,59	0,02			1	1								0,49	0,50
	09:00	1,64	1,62	0,02			1	1								0,52	0,52
	10:00	1,68	1,59	0,08			1	1								0,55	0,56
	11:00	1,63	1,56	0,07				1				1				0,38	0,41
	12:00	1,67	1,58	0,09				1				1				0,54	0,54
	13:00	1,67	1,55	0,12				1				1				0,56	0,55
	14:00	1,62	1,15	0,47				1				1				0,49	0,50
	15:00	1,62	1,22	0,40				1				1				0,49	0,50
	16:00	1,57	1,15	0,42				1				1				0,45	0,45
	17:00	1,72	1,20	0,52				1				1				0,57	0,57
	18:00	1,94	1,27	0,68				1				1				0,67	0,67
	19:00	2,14	1,39	0,74				1				1				0,74	0,74
	20:00	2,41	1,67	0,75			1	1				1				0,74	0,73
	21:00	2,37	1,66	0,71			1	1				1				0,71	0,69
	22:00	2,07	1,67	0,40			1	1								0,41	0,39
	23:00	1,86	1,33	0,53			1	1								0,52	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	1,66	1,12	0,54			1	1								1,08	0,54	0,53	51%	361
	01:00	1,48	1,11	0,37			1	1								1,09	0,37	0,37	51%	360
	02:00	1,44	1,12	0,32			1	1								1,08	0,32	0,32	51%	362
	03:00	1,43	1,12	0,31			1	1								1,08	0,31	0,31	51%	362
	04:00	1,42	1,13	0,29			1	1								1,07	0,30	0,30	51%	363
	05:00	1,42	1,12	0,30			1	1								1,08	0,30	0,30	51%	363
	06:00	1,52	1,13	0,39			1	1								1,07	0,39	0,40	51%	365
	07:00	1,60	1,12	0,48			1	1								1,08	0,48	0,48	51%	362
	08:00	1,75	1,15	0,61			1	1								1,05	0,60	0,60	52%	369
	09:00	1,85	1,20	0,65			1	1								1,00	0,65	0,65	55%	385
	10:00	1,81	1,18	0,63			1	1								1,02	0,63	0,63	53%	378
	11:00	1,86	1,50	0,37				1							1	0,70	0,37	0,36	68%	476
	12:00	1,97	1,28	0,69				1							1	0,92	0,69	0,69	58%	408
	13:00	1,99	1,33	0,66				1							1	0,87	0,70	0,70	60%	421
	14:00	2,04	1,66	0,38			1	1								0,54	0,44	0,42	75%	522
	15:00	2,28	1,93	0,35	1		1	1								1,37	0,55	0,53	59%	622
	16:00	2,28	1,69	0,59	1		1	1								1,61	0,59	0,60	51%	545
	17:00	2,36	1,68	0,68	1		1	1								1,62	0,68	0,68	51%	543
	18:00	2,45	1,68	0,77	1		1	1								1,62	0,77	0,76	51%	543
	19:00	2,58	1,71	0,87	1		1	1								1,59	0,88	0,88	52%	551
	20:00	2,69	1,77	0,92	1		1	1								1,53	0,94	0,94	54%	570
	21:00	2,63	1,72	0,91	1		1	1								1,58	0,91	0,92	52%	554
	22:00	2,44	1,67	0,77	1		1	1								1,63	0,77	0,76	51%	540
23:00	2,22	1,66	0,55	1		1	1								1,64	0,56	0,55	50%	539	
		47,16 MWh														ΑΩΛ: 11,44		10.865 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	1,99	1,47	0,52			1	1								0,52	0,55
	01:00	1,86	1,21	0,65			1	1								0,65	0,65
	02:00	1,78	1,16	0,62			1	1								0,62	0,62
	03:00	1,79	1,17	0,63			1	1								0,63	0,63
	04:00	1,77	1,16	0,61			1	1								0,62	0,62
	05:00	1,75	1,14	0,61			1	1								0,61	0,61
	06:00	1,75	1,15	0,60			1	1								0,60	0,60
	07:00	1,92	1,25	0,67			1	1								0,67	0,67
	08:00	2,09	1,36	0,73			1	1								0,73	0,73
	09:00	2,20	1,61	0,59			1	1							1	0,60	0,59
	10:00	2,42	1,70	0,72			1	1							1	0,72	0,73
	11:00	2,46	1,70	0,76			1	1							1	0,78	0,78
	12:00	2,27	1,70	0,57			1	1							1	0,60	0,60
	13:00	2,17	1,68	0,48			1	1							1	0,49	0,48
	14:00	2,13	1,67	0,46			1	1							1	0,46	0,46
	15:00	1,95	1,68	0,27			1	1							1	0,27	0,27
	16:00	1,96	1,67	0,28			1	1							1	0,29	0,28
	17:00	2,06	1,69	0,37			1	1							1	0,37	0,37
	18:00	2,23	1,69	0,55			1	1							1	0,54	0,55
	19:00	2,57	1,74	0,83			1	1							1	0,86	0,86
	20:00	2,91	1,99	0,93			1	1							1	1,01	1,01
	21:00	2,86	2,07	0,79			1	1							1	1,00	1,00
	22:00	2,60	1,84	0,75			1	1							1	0,88	0,87
	23:00	2,31	1,82	0,49			1	1							1	0,63	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	2,02	1,56	0,46			1	1								0,48	0,51
	01:00	1,87	1,27	0,59			1	1								0,65	0,65
	02:00	1,78	1,22	0,56			1	1								0,63	0,62
	03:00	1,75	1,34	0,41			1	1								0,61	0,61
	04:00	1,77	1,29	0,48			1	1								0,62	0,62
	05:00	1,73	1,21	0,52			1	1								0,59	0,59
	06:00	1,76	1,30	0,46			1	1								0,62	0,61
	07:00	1,97	1,48	0,50			1	1								0,69	0,69
	08:00	2,16	1,75	0,41			1	1								0,75	0,74
	09:00	2,28	1,92	0,37	1		1	1								0,60	0,60
	10:00	2,40	2,06	0,34	1		1	1								0,72	0,72
	11:00	2,38	1,84	0,54	1		1	1								0,71	0,71
	12:00	2,43	1,99	0,44			1	1							1	0,59	0,60
	13:00	2,36	1,70	0,65			1	1							1	0,67	0,67
	14:00	2,43	1,75	0,67			1	1							1	0,75	0,75
	15:00	2,43	1,88	0,55			1	1							1	0,75	0,76
	16:00	2,27	1,92	0,35			1	1							1	0,59	0,59
	17:00	2,48	2,17	0,31			1	1							1	0,79	0,80
	18:00	2,67	2,23	0,44			1	1							1	0,93	0,94
	19:00	2,79	2,53	0,25			1	1							1	0,97	0,97
	20:00	3,04	2,82	0,22			1	1							1	1,06	1,06
	21:00	3,01	2,80	0,21			1	1							1	1,06	1,06
	22:00	2,70	2,51	0,19			1	1							1	0,95	0,94
	23:00	2,38	2,23	0,15			1	1							1	0,71	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	2,12	1,95	0,17			1	1							1	0,45	0,45
	01:00	1,98	1,78	0,20			1	1							1	0,32	0,35
	02:00	1,90	1,52	0,38			1	1								0,66	0,66
	03:00	1,89	1,67	0,22			1	1								0,67	0,66
	04:00	1,87	1,78	0,10			1	1								0,65	0,66
	05:00	1,87	1,81	0,06			1	1								0,65	0,65
	06:00	1,93	1,93	0,01			1	1								0,68	0,67
	07:00	2,04	2,04	0,01			1	1							1	0,47	0,45
	08:00	2,07	2,04	0,03			1	1							1	0,40	0,40
	09:00	2,04	1,93	0,12			1	1							1	0,38	0,37
	10:00	2,04	1,90	0,14			1	1							1	0,36	0,36
	11:00	1,98	1,82	0,16			1	1							1	0,31	0,30
	12:00	1,92	1,70	0,22			1	1							1	0,25	0,25
	13:00	1,89	1,69	0,20			1	1							1	0,21	0,21
	14:00	1,91	1,68	0,23			1	1							1	0,23	0,23
	15:00	1,94	1,68	0,26			1	1							1	0,26	0,26
	16:00	1,96	1,68	0,28			1	1							1	0,28	0,28
	17:00	2,13	1,70	0,44			1	1							1	0,45	0,45
	18:00	2,38	1,86	0,52			1	1							1	0,69	0,69
	19:00	2,71	2,26	0,44			1	1							1	0,94	0,95
	20:00	2,88	2,56	0,32			1	1							1	1,01	1,01
	21:00	2,85	2,45	0,40			1	1							1	1,00	1,00
	22:00	2,65	2,33	0,32			1	1							1	0,92	0,92
	23:00	2,30	2,14	0,16			1	1							1	0,63	0,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	2,06	1,98	0,08			1	1							1	0,39	0,39
	01:00	1,94	1,75	0,20			1	1							1	0,27	0,27
	02:00	1,86	1,48	0,38				1							1	0,51	0,56
	03:00	1,82	1,20	0,63				1							1	0,64	0,64
	04:00	1,82	1,25	0,57				1							1	0,64	0,64
	05:00	1,82	1,23	0,59				1							1	0,63	0,64
	06:00	1,88	1,22	0,66				1							1	0,66	0,66
	07:00	2,01	1,31	0,70				1							1	0,70	0,70
	08:00	2,16	1,40	0,75				1							1	0,75	0,75
	09:00	2,22	1,46	0,76				1							1	0,77	0,78
	10:00	2,20	1,43	0,77				1							1	0,77	0,77
	11:00	2,13	1,40	0,72				1							1	0,75	0,75
	12:00	2,08	1,38	0,70				1							1	0,72	0,73
	13:00	2,03	1,63	0,40	1			1							1	0,67	0,67
	14:00	2,00	1,85	0,15			1	1								0,70	0,69
	15:00	1,85	1,69	0,16			1	1								0,65	0,65
	16:00	1,89	1,80	0,09	1		1	1								0,62	0,58
	17:00	2,07	1,99	0,08	1		1	1							1	0,28	0,27
	18:00	2,23	2,20	0,03	1			1							1	0,51	0,53
	19:00	2,58	2,58	0,00	1			1							1	0,86	0,86
	20:00	2,95	2,95	0,00	1			1	1						1	0,83	0,82
	21:00	2,93	2,93	0,00	1			1	1						1	0,70	0,69
	22:00	2,69	2,69	0,00	1			1	1						1	0,69	0,71
	23:00	2,42	2,42	0,00				1	1						1	0,75	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	2,18	2,18	0,00				1	1							1	0,49	0,50
	01:00	2,02	1,97	0,05				1	1							1	0,34	0,35
	02:00	1,95	1,71	0,24				1	1							1	0,27	0,28
	03:00	1,95	1,67	0,28				1	1							1	0,28	0,30
	04:00	1,92	1,52	0,40				1	1								0,67	0,67
	05:00	1,90	1,59	0,31				1	1								0,67	0,67
	06:00	1,97	1,63	0,34				1	1								0,69	0,69
	07:00	2,03	1,63	0,41				1	1								0,71	0,71
	08:00	2,05	1,79	0,26				1	1								0,72	0,72
	09:00	2,06	1,81	0,25				1	1								0,72	0,72
	10:00	2,03	1,81	0,22				1	1								0,71	0,71
	11:00	1,93	1,69	0,24				1	1								0,67	0,67
	12:00	1,96	1,75	0,21				1	1								0,69	0,69
	13:00	1,98	1,87	0,12				1	1								0,69	0,69
	14:00	1,95	1,91	0,04				1	1								0,68	0,68
	15:00	1,99	1,88	0,11				1	1								0,69	0,69
	16:00	2,08	2,07	0,02				1	1							1	0,47	0,46
	17:00	2,13	2,13	0,00	1			1								1	0,39	0,38
	18:00	2,36	2,30	0,05	1			1								1	0,68	0,67
	19:00	2,60	2,26	0,34	1			1								1	0,89	0,89
	20:00	2,96	2,32	0,64	1			1								1	1,03	1,04
	21:00	2,96	2,08	0,88	1			1								1	1,04	1,04
	22:00	2,73	1,80	0,94	1			1								1	0,96	0,96
	23:00	2,43	1,68	0,75	1			1								1	0,76	0,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,11	1,47	0,64	1			1								0,64	0,64
	01:00	1,96	1,27	0,69	1			1								0,69	0,69
	02:00	1,83	1,19	0,64	1			1								0,64	0,64
	03:00	1,81	1,17	0,63	1			1								0,63	0,63
	04:00	1,79	1,17	0,63	1			1								0,63	0,63
	05:00	1,76	1,15	0,61	1			1								0,62	0,61
	06:00	1,84	1,20	0,64	1			1								0,64	0,64
	07:00	1,89	1,24	0,65	1			1								0,65	0,65
	08:00	2,01	1,31	0,70	1			1								0,71	0,70
	09:00	1,93	1,31	0,63	1			1								0,68	0,68
	10:00	2,00	1,30	0,70	1			1								0,70	0,70
	11:00	1,99	1,29	0,69	1			1								0,70	0,69
	12:00	2,00	1,30	0,70	1			1								0,70	0,70
	13:00	2,01	1,42	0,60	1			1								0,71	0,71
	14:00	1,91	1,44	0,48	1			1								0,67	0,67
	15:00	1,91	1,33	0,58	1			1								0,67	0,67
	16:00	1,95	1,41	0,54	1			1								0,68	0,68
	17:00	2,03	1,43	0,60	1			1								0,71	0,71
	18:00	2,24	1,87	0,37	1			1							1	0,69	0,68
	19:00	2,50	2,30	0,20	1			1							1	0,82	0,81
	20:00	2,83	2,44	0,39	1			1							1	0,99	0,99
	21:00	2,85	2,77	0,08	1			1							1	1,00	1,00
	22:00	2,64	2,61	0,02	1				1						1	0,84	0,84
23:00	2,39	2,37	0,02	1				1						1	0,70	0,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	2,09	2,07	0,02	1				1							1	0,42	0,41
	01:00	1,92	1,88	0,05	1				1							1	0,25	0,25
	02:00	1,83	1,81	0,02	1				1							1	0,15	0,15
	03:00	1,77	1,77	0,00	1				1								0,31	0,36
	04:00	1,75	1,74	0,01	1				1								0,61	0,61
	05:00	1,78	1,78	0,00	1				1								0,62	0,62
	06:00	1,81	1,81	0,00	1				1								0,63	0,63
	07:00	1,96	1,96	0,00					1						1		0,65	0,65
	08:00	2,09	2,09	0,00					1						1	1	0,48	0,47
	09:00	2,23	2,23	0,00					1						1	1	0,54	0,55
	10:00	2,21	2,21	0,00					1						1	1	0,45	0,41
	11:00	2,13	2,13	0,00	1				1						1		0,30	0,33
	12:00	2,11	2,11	0,00	1				1						1		0,43	0,43
	13:00	2,20	2,20	0,00	1				1						1		0,51	0,52
	14:00	2,13	2,13	0,00	1				1						1		0,46	0,45
	15:00	1,99	1,99	0,00	1				1						1		0,30	0,31
	16:00	2,04	2,04	0,00	1				1						1		0,36	0,36
	17:00	2,21	2,21	0,00	1				1						1		0,53	0,53
	18:00	2,42	2,42	0,00	1				1						1		0,73	0,73
	19:00	2,68	2,68	0,00	1				1						1		0,93	0,92
	20:00	3,02	3,02	0,00	1				1						1	1	0,89	0,89
	21:00	3,06	3,06	0,00	1				1						1	1	0,83	0,82
	22:00	2,85	2,85	0,00	1				1						1	1	0,61	0,61
	23:00	2,53	2,53	0,00					1						1	1	0,78	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	2,22	2,17	0,04					1					1	1	0,55	0,53	
	01:00	2,11	2,07	0,04					1					1	1	0,44	0,43	
	02:00	2,01	1,95	0,06					1					1	1	0,34	0,34	
	03:00	2,01	2,01	0,00					1					1	1	0,32	0,33	
	04:00	2,01	2,01	0,00					1					1	1	0,33	0,33	
	05:00	2,02	2,01	0,01					1					1	1	0,34	0,35	
	06:00	2,09	2,08	0,01					1					1	1	0,41	0,41	
	07:00	2,07	2,07	0,00					1					1	1	0,40	0,39	
	08:00	2,20	2,18	0,02					1					1	1	0,51	0,52	
	09:00	2,16	2,10	0,06					1					1	1	0,48	0,49	
	10:00	2,12	2,05	0,07					1					1	1	0,44	0,44	
	11:00	2,12	2,10	0,02					1					1	1	0,44	0,43	
	12:00	2,14	2,14	0,00					1					1	1	0,47	0,45	
	13:00	2,19	2,18	0,01					1					1	1	0,51	0,51	
	14:00	2,30	2,29	0,01					1					1	1	0,61	0,62	
	15:00	2,26	2,26	0,00					1					1	1	0,58	0,58	
	16:00	2,35	2,31	0,05					1					1	1	0,67	0,67	
	17:00	2,48	2,47	0,01					1					1	1	0,81	0,80	
	18:00	2,58	2,57	0,01					1					1	1	0,89	0,88	
	19:00	2,69	2,68	0,00					1					1	1	0,94	0,94	
	20:00	3,06	3,06	0,00				1	1					1	1	0,85	0,88	
	21:00	3,13	3,13	0,00				1	1					1	1	0,85	0,85	
	22:00	2,91	2,91	0,00				1	1					1	1	0,68	0,68	
	23:00	2,53	2,53	0,00				1						1	1	0,59	0,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,24	2,24	0,00				1						1	1	0,58	0,57
	01:00	2,06	2,06	0,00				1						1	1	0,39	0,38
	02:00	1,99	1,90	0,08				1						1	1	0,32	0,32
	03:00	2,00	1,90	0,10				1						1	1	0,33	0,33
	04:00	1,98	1,93	0,06				1						1	1	0,30	0,30
	05:00	1,97	1,94	0,04				1						1	1	0,29	0,29
	06:00	1,97	1,94	0,04				1						1	1	0,29	0,29
	07:00	2,13	2,07	0,06				1						1	1	0,46	0,45
	08:00	2,30	2,26	0,04				1						1	1	0,63	0,62
	09:00	2,40	2,39	0,01				1	1					1		0,68	0,67
	10:00	2,38	2,37	0,01				1	1					1		0,71	0,70
	11:00	2,35	2,33	0,02				1	1					1		0,67	0,67
	12:00	2,22	2,15	0,06				1	1					1		0,54	0,54
	13:00	2,20	2,19	0,02				1	1					1		0,53	0,53
	14:00	2,16	2,13	0,04				1	1					1		0,49	0,49
	15:00	2,10	2,10	0,00				1	1					1		0,41	0,41
	16:00	2,08	2,06	0,02				1	1					1		0,40	0,41
	17:00	2,22	2,22	0,00				1	1					1		0,53	0,53
	18:00	2,49	2,49	0,00				1	1					1		0,79	0,80
	19:00	2,80	2,80	0,00				1	1					1		0,93	0,91
	20:00	3,13	3,12	0,01				1	1	1				1		0,88	0,88
	21:00	3,18	3,18	0,00				1	1	1				1		0,93	0,93
	22:00	3,01	3,01	0,00				1	1	1				1		0,77	0,76
23:00	2,75	2,74	0,01				1	1	1				1		0,51	0,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	2,43	2,42	0,01				1	1					1		0,57	0,61	
	01:00	2,21	2,19	0,02				1	1					1		0,53	0,53	
	02:00	2,10	2,07	0,03				1	1					1		0,43	0,43	
	03:00	2,10	2,09	0,01				1	1					1		0,42	0,43	
	04:00	2,05	2,01	0,04				1	1					1		0,38	0,38	
	05:00	2,08	2,06	0,03				1	1					1		0,39	0,40	
	06:00	2,14	2,11	0,03				1	1					1		0,46	0,46	
	07:00	2,24	2,24	0,00				1	1					1		0,55	0,56	
	08:00	2,49	2,49	0,00				1	1						1	0,54	0,56	
	09:00	2,61	2,60	0,01			1	1							1	0,78	0,80	
	10:00	2,56	2,55	0,02			1	1							1	0,87	0,87	
	11:00	2,51	2,49	0,02			1	1							1	0,83	0,83	
	12:00	2,46	2,45	0,00			1	1							1	0,77	0,78	
	13:00	2,59	2,59	0,00			1	1							1	0,89	0,88	
	14:00	2,55	2,55	0,01			1	1							1	0,87	0,87	
	15:00	2,52	2,49	0,03			1	1							1	0,85	0,84	
	16:00	2,42	2,40	0,02			1	1							1	0,74	0,74	
	17:00	2,47	2,47	0,00			1	1							1	0,78	0,78	
	18:00	2,66	2,63	0,03			1	1							1	0,92	0,93	
	19:00	2,97	2,94	0,04			1	1		1					1	0,83	0,82	
	20:00	3,25	3,24	0,01			1	1		1					1	1,01	1,01	
	21:00	3,11	3,11	0,00			1	1		1					1	0,88	0,87	
	22:00	2,98	2,97	0,01			1	1		1					1	0,74	0,74	
	23:00	2,81	2,81	0,00			1	1		1					1	0,58	0,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	2,50	2,44	0,05			1	1							1	0,81	0,82	
	01:00	2,33	1,85	0,48			1	1							1	0,65	0,65	
	02:00	2,25	1,98	0,26			1	1							1	0,57	0,57	
	03:00	2,14	2,01	0,13			1	1							1	0,47	0,46	
	04:00	2,12	2,12	0,00			1	1							1	0,44	0,44	
	05:00	2,14	1,99	0,14			1	1							1	0,45	0,45	
	06:00	2,14	2,02	0,12			1	1							1	0,46	0,46	
	07:00	2,16	1,77	0,39			1	1							1	0,41	0,38	
	08:00	2,42	1,91	0,51				1	1						1		0,62	0,70
	09:00	2,40	1,85	0,54				1	1						1		0,73	0,72
	10:00	2,36	1,88	0,47				1	1						1		0,64	0,61
	11:00	2,24	1,82	0,42				1	1						1		0,57	0,57
	12:00	1,98	1,68	0,29				1	1						1		0,30	0,30
	13:00	2,14	1,71	0,43				1	1						1		0,44	0,45
	14:00	2,34	1,68	0,66				1	1						1		0,66	0,67
	15:00	2,43	1,77	0,66				1	1						1		0,75	0,75
	16:00	2,48	2,05	0,43				1	1						1		0,79	0,80
	17:00	2,46	1,86	0,60				1	1						1		0,78	0,78
	18:00	2,63	2,27	0,36				1	1						1		0,87	0,87
	19:00	3,03	2,43	0,60				1	1	1					1		0,98	0,97
	20:00	3,28	2,67	0,62				1	1	1	1				1		1,04	1,04
	21:00	2,98	2,36	0,62				1	1	1	1				1		0,75	0,75
	22:00	2,87	2,02	0,85				1	1						1		0,86	0,87
	23:00	2,70	2,19	0,51				1	1						1		0,93	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	2,33	2,12	0,22				1	1					1		0,66	0,66	
	01:00	2,03	2,02	0,01				1	1					1		0,35	0,35	
	02:00	1,87	1,87	0,00				1	1					1		0,19	0,19	
	03:00	1,86	1,78	0,07				1	1							0,49	0,53	
	04:00	1,76	1,73	0,03				1	1							0,61	0,61	
	05:00	1,74	1,68	0,06				1	1							0,60	0,60	
	06:00	1,79	1,69	0,11				1	1							0,63	0,63	
	07:00	1,94	1,84	0,10				1	1							0,68	0,68	
	08:00	2,27	2,22	0,05				1	1			1				0,69	0,70	
	09:00	2,52	2,39	0,13				1	1			1				0,83	0,83	
	10:00	2,62	2,41	0,21				1	1			1				0,91	0,92	
	11:00	2,60	2,43	0,16				1	1			1				0,90	0,90	
	12:00	2,61	2,61	0,00				1	1			1				0,91	0,90	
	13:00	2,57	2,57	0,00				1	1			1				0,88	0,88	
	14:00	2,59	2,55	0,04				1	1			1				0,89	0,89	
	15:00	2,49	2,47	0,02				1	1			1				0,80	0,80	
	16:00	2,53	2,53	0,00				1	1			1				0,84	0,84	
	17:00	2,60	2,58	0,01				1	1			1				0,90	0,89	
	18:00	2,78	2,64	0,14				1	1			1				0,97	0,97	
	19:00	3,13	3,07	0,06				1	1	1		1				0,96	0,94	
	20:00	3,58	3,51	0,07				1	1	1		1				1,18	1,18	
	21:00	3,57	3,47	0,10				1	1	1	1	1				1,20	1,20	
	22:00	3,34	3,28	0,06				1	1	1		1				1,10	1,11	
	23:00	2,94	2,93	0,01				1	1	1		1				0,72	0,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	2,70	2,70	0,00				1	1	1						0,68	0,72	
	01:00	2,59	2,59	0,00				1	1	1						0,89	0,90	
	02:00	2,45	2,43	0,02				1	1	1						0,77	0,77	
	03:00	2,30	2,30	0,00				1	1	1						0,63	0,63	
	04:00	2,18	2,18	0,00				1	1	1						0,50	0,50	
	05:00	2,06	2,06	0,00				1	1	1	1					0,38	0,38	
	06:00	1,91	1,91	0,00				1	1	1	1					0,23	0,23	
	07:00	2,00	2,00	0,00				1	1	1	1					0,31	0,32	
	08:00	1,98	1,98	0,00				1	1	1	1					0,29	0,29	
	09:00	2,26	2,26	0,00				1	1						1	0,39	0,47	
	10:00	2,46	2,46	0,00				1	1						1	0,78	0,78	
	11:00	2,53	2,53	0,00				1	1						1	0,85	0,85	
	12:00	2,51	2,51	0,00				1	1						1	0,83	0,82	
	13:00	2,44	2,44	0,00				1	1	1					1	0,76	0,76	
	14:00	2,18	2,18	0,00				1	1						1	0,50	0,50	
	15:00	1,98	1,98	0,00				1	1						1	0,31	0,31	
	16:00	1,78	1,78	0,00				1	1						1	0,09	0,09	
	17:00	1,84	1,84	0,00				1	1						1	0,16	0,16	
	18:00	1,96	1,96	0,00				1	1						1	0,27	0,27	
	19:00	2,19	2,19	0,00				1	1						1	0,49	0,50	
	20:00	2,52	2,52	0,00				1	1						1	0,82	0,82	
	21:00	2,56	2,56	0,00				1	1	1					1	0,87	0,87	
	22:00	2,43	2,43	0,00				1	1						1	0,75	0,75	
	23:00	2,25	2,25	0,00				1	1						1	0,57	0,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	2,01	2,01	0,00				1	1						1	0,33	0,34	
	01:00	1,80	1,80	0,00				1	1							0,55	0,58	
	02:00	1,72	1,72	0,00				1	1							0,58	0,58	
	03:00	1,79	1,78	0,01				1	1							0,61	0,61	
	04:00	1,87	1,86	0,01				1	1							0,65	0,65	
	05:00	1,90	1,88	0,03				1	1							0,67	0,67	
	06:00	1,92	1,90	0,02				1	1							0,67	0,67	
	07:00	2,01	1,99	0,01				1	1				1			0,43	0,43	
	08:00	2,18	2,16	0,02				1	1				1			0,49	0,49	
	09:00	2,29	2,27	0,02				1	1				1			0,60	0,61	
	10:00	2,41	2,41	0,00				1	1				1			0,73	0,73	
	11:00	2,47	2,46	0,01				1	1				1			0,77	0,78	
	12:00	2,44	2,44	0,00				1	1				1			0,77	0,76	
	13:00	2,45	2,45	0,00				1	1	1			1			0,77	0,77	
	14:00	2,43	2,43	0,00				1	1				1			0,75	0,75	
	15:00	2,34	2,34	0,00				1	1				1			0,65	0,65	
	16:00	2,22	2,21	0,00				1	1				1			0,55	0,54	
	17:00	2,23	2,21	0,01				1	1				1			0,55	0,55	
	18:00	2,41	2,40	0,01				1	1				1			0,72	0,72	
	19:00	2,55	2,55	0,00				1	1				1			0,85	0,86	
	20:00	2,91	2,90	0,01				1	1	1			1			0,83	0,82	
	21:00	2,87	2,84	0,04				1	1	1	1		1			0,63	0,63	
	22:00	2,67	2,62	0,06				1	1	1			1			0,52	0,57	
	23:00	2,37	2,35	0,02				1	1				1			0,71	0,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	2,11	2,10	0,01				1	1				1			0,43	0,43
	01:00	1,81	1,81	0,00				1	1							0,28	0,32
	02:00	1,59	1,59	0,00				1	1							0,46	0,46
	03:00	1,55	1,52	0,04				1	1							0,43	0,44
	04:00	1,55	1,52	0,03				1	1							0,43	0,43
	05:00	1,49	1,44	0,06				1	1							0,37	0,37
	06:00	1,56	1,51	0,05				1	1							0,43	0,43
	07:00	1,68	1,60	0,08				1	1							0,54	0,54
	08:00	1,89	1,89	0,00				1	1					1		0,49	0,48
	09:00	2,19	2,15	0,04				1	1					1		0,50	0,51
	10:00	2,40	2,38	0,02				1	1					1		0,73	0,72
	11:00	2,45	2,44	0,01				1	1					1		0,77	0,76
	12:00	2,37	2,26	0,11				1	1					1		0,69	0,69
	13:00	2,48	2,23	0,25				1	1					1		0,80	0,80
	14:00	2,54	2,33	0,21				1	1					1		0,85	0,85
	15:00	2,47	2,04	0,43				1	1					1		0,80	0,80
	16:00	2,36	1,94	0,42				1	1					1		0,67	0,67
	17:00	2,48	2,21	0,27				1	1					1		0,80	0,79
	18:00	2,49	2,40	0,09				1	1					1		0,82	0,81
	19:00	2,55	2,48	0,07				1	1					1		0,87	0,86
	20:00	2,83	2,82	0,01				1	1					1		0,95	0,93
	21:00	2,77	2,77	0,00				1	1					1		0,55	0,58
	22:00	2,51	2,51	0,00				1	1					1		0,83	0,83
	23:00	2,24	2,24	0,00				1	1					1		0,58	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,03	1,99	0,05				1	1					1		0,35	0,37
	01:00	1,89	1,86	0,03				1	1					1		0,22	0,28
	02:00	1,79	1,77	0,02				1	1							0,62	0,63
	03:00	1,76	1,74	0,03				1	1							0,62	0,62
	04:00	1,75	1,68	0,07				1	1							0,61	0,61
	05:00	1,74	1,67	0,07				1	1							0,60	0,60
	06:00	1,78	1,72	0,06				1	1							0,61	0,62
	07:00	1,85	1,71	0,14				1	1							0,64	0,65
	08:00	1,97	1,78	0,20				1	1							0,69	0,69
	09:00	2,06	1,90	0,16				1	1					1		0,52	0,51
	10:00	2,22	2,05	0,17				1	1					1		0,53	0,52
	11:00	2,30	2,09	0,21				1	1					1		0,62	0,61
	12:00	2,36	1,83	0,52				1	1					1		0,67	0,68
	13:00	2,37	2,29	0,09				1	1					1		0,69	0,69
	14:00	2,17	2,11	0,06				1	1					1		0,50	0,49
	15:00	2,17	1,97	0,20				1	1					1		0,50	0,50
	16:00	2,07	1,98	0,09				1	1					1		0,40	0,39
	17:00	2,15	2,12	0,02				1	1					1		0,48	0,47
	18:00	2,27	2,26	0,01				1	1					1		0,60	0,59
	19:00	2,46	2,43	0,03				1	1					1		0,77	0,77
	20:00	2,77	2,68	0,10				1	1					1		0,96	0,96
	21:00	2,74	2,53	0,21				1	1					1		0,96	0,96
	22:00	2,52	2,38	0,14				1	1					1		0,83	0,83
23:00	2,30	2,24	0,06				1	1					1		0,62	0,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε- Ε- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	2,10	2,10	0,00				1	1					1		0,42	0,42
	01:00	1,82	1,81	0,02				1	1					1		0,31	0,32
	02:00	1,79	1,78	0,01				1	1							0,60	0,61
	03:00	1,89	1,89	0,00				1	1							0,66	0,66
	04:00	1,85	1,85	0,00				1	1							0,65	0,64
	05:00	1,84	1,84	0,00				1	1							0,64	0,64
	06:00	1,86	1,74	0,12				1	1							0,65	0,65
	07:00	1,93	1,43	0,49				1	1							0,67	0,67
	08:00	2,12	1,64	0,48				1	1						1	0,56	0,56
	09:00	2,45	2,24	0,21				1	1						1	0,76	0,76
	10:00	2,36	2,25	0,11				1	1						1	0,69	0,68
	11:00	2,25	2,22	0,02				1	1						1	0,56	0,57
	12:00	2,31	2,29	0,03				1	1						1	0,64	0,64
	13:00	2,25	2,10	0,15				1	1						1	0,57	0,58
	14:00	2,26	2,20	0,07				1	1						1	0,59	0,59
	15:00	2,03	2,03	0,01				1	1						1	0,36	0,36
	16:00	1,93	1,92	0,00				1	1						1	0,24	0,25
	17:00	1,96	1,82	0,14				1	1						1	0,28	0,28
	18:00	2,03	1,76	0,27				1	1						1	0,34	0,35
	19:00	2,27	2,11	0,16				1	1						1	0,57	0,58
	20:00	2,49	2,37	0,12				1	1						1	0,79	0,79
	21:00	2,49	2,37	0,12				1	1						1	0,81	0,81
	22:00	2,28	2,10	0,18				1	1						1	0,60	0,60
	23:00	2,07	1,89	0,18				1	1						1	0,40	0,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	1,85	1,66	0,19				1	1							0,38	0,43	
	01:00	1,66	1,50	0,17				1	1							0,56	0,55	
	02:00	1,58	1,53	0,05				1	1							0,46	0,46	
	03:00	1,56	1,55	0,01				1	1							0,44	0,44	
	04:00	1,52	1,49	0,03				1	1							0,40	0,41	
	05:00	1,55	1,51	0,04				1	1							0,43	0,44	
	06:00	1,60	1,59	0,01				1	1							0,48	0,48	
	07:00	1,67	1,67	0,00				1	1							0,55	0,54	
	08:00	1,76	1,76	0,00				1	1							0,61	0,61	
	09:00	1,99	1,99	0,00				1	1							0,60	0,59	
	10:00	2,27	2,27	0,00				1	1	1						0,56	0,57	
	11:00	2,50	2,50	0,00				1	1	1						0,81	0,81	
	12:00	2,63	2,63	0,00				1	1	1						0,91	0,91	
	13:00	2,50	2,49	0,01				1	1	1	1					0,80	0,80	
	14:00	2,41	2,35	0,06				1	1	1						0,72	0,72	
	15:00	2,26	2,26	0,00				1	1	1						0,59	0,58	
	16:00	2,15	2,15	0,00				1	1	1						0,47	0,46	
	17:00	2,12	2,12	0,00				1	1	1						0,43	0,43	
	18:00	2,11	2,11	0,00				1	1	1						0,43	0,42	
	19:00	2,28	2,21	0,07				1	1	1						0,60	0,60	
	20:00	2,55	2,30	0,24				1	1	1						0,84	0,84	
	21:00	2,59	2,34	0,25				1	1	1	1					0,89	0,89	
	22:00	2,34	2,15	0,18				1	1	1						0,66	0,66	
	23:00	2,05	1,89	0,16				1	1	1						0,38	0,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	1,91	1,74	0,16				1	1							0,24	0,23	
	01:00	1,77	1,58	0,19				1	1							0,40	0,42	
	02:00	1,68	1,52	0,15				1	1							0,56	0,56	
	03:00	1,64	1,58	0,05				1	1							0,52	0,52	
	04:00	1,60	1,52	0,08				1	1							0,49	0,49	
	05:00	1,58	1,51	0,07				1	1	1						0,47	0,47	
	06:00	1,63	1,62	0,01				1	1							0,52	0,51	
	07:00	1,71	1,66	0,05				1	1							0,58	0,57	
	08:00	1,89	1,86	0,04				1	1							0,66	0,66	
	09:00	1,95	1,95	0,00				1	1							0,67	0,67	
	10:00	2,04	2,04	0,00				1	1					1		0,37	0,36	
	11:00	2,01	1,92	0,09				1	1					1		0,33	0,32	
	12:00	1,95	1,84	0,11				1	1					1		0,26	0,27	
	13:00	2,01	1,84	0,17				1	1	1				1		0,33	0,33	
	14:00	2,02	1,73	0,30				1	1					1		0,36	0,34	
	15:00	1,96	1,73	0,24				1	1					1		0,28	0,28	
	16:00	1,98	1,70	0,28				1	1					1		0,29	0,29	
	17:00	1,98	1,68	0,30				1	1					1		0,30	0,30	
	18:00	2,11	1,71	0,41				1	1					1		0,44	0,43	
	19:00	2,35	1,82	0,53				1	1					1		0,66	0,66	
	20:00	2,55	2,08	0,47				1	1					1		0,86	0,86	
	21:00	2,50	2,16	0,34				1	1	1				1		0,83	0,81	
	22:00	2,28	2,07	0,21				1	1					1		0,60	0,60	
	23:00	2,05	1,97	0,09				1	1					1		0,38	0,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	1,86	1,76	0,11				1	1							0,36	0,40	
	01:00	1,74	1,73	0,01				1	1							0,60	0,59	
	02:00	1,68	1,67	0,01				1	1							0,55	0,55	
	03:00	1,65	1,65	0,00				1	1							0,52	0,52	
	04:00	1,64	1,64	0,00				1	1							0,52	0,51	
	05:00	1,64	1,64	0,00				1	1							0,51	0,51	
	06:00	1,65	1,65	0,00				1	1							0,52	0,52	
	07:00	1,72	1,72	0,00				1	1							0,58	0,58	
	08:00	1,86	1,86	0,00				1	1							0,65	0,65	
	09:00	1,98	1,96	0,02				1	1							0,69	0,69	
	10:00	2,06	2,04	0,02				1	1						1	0,42	0,41	
	11:00	2,04	2,03	0,01				1	1						1	0,36	0,36	
	12:00	2,05	2,02	0,02				1	1						1	0,37	0,36	
	13:00	2,00	1,98	0,03				1	1						1	0,33	0,32	
	14:00	1,97	1,91	0,05				1	1						1	0,29	0,29	
	15:00	1,82	1,75	0,07				1	1						1	0,14	0,14	
	16:00	1,82	1,79	0,03				1	1						1	0,12	0,14	
	17:00	2,04	1,98	0,06				1	1						1	0,36	0,36	
	18:00	2,23	1,99	0,24				1	1						1	0,54	0,55	
	19:00	2,36	1,89	0,47				1	1						1	0,67	0,68	
	20:00	2,65	1,97	0,68				1	1						1	0,92	0,92	
	21:00	2,61	1,71	0,90				1	1						1	0,90	0,90	
	22:00	2,40	1,68	0,72				1	1						1	0,72	0,72	
	23:00	2,19	1,67	0,51				1	1						1	0,52	0,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	1,94	1,58	0,35				1	1							0,35	0,38	
	01:00	1,82	1,18	0,64				1	1							0,64	0,64	
	02:00	1,75	1,14	0,61				1	1							0,61	0,61	
	03:00	1,73	1,13	0,60				1	1							0,60	0,60	
	04:00	1,71	1,13	0,58				1	1							0,58	0,58	
	05:00	1,53	1,11	0,42				1	1							0,42	0,42	
	06:00	1,80	1,17	0,63				1	1							0,63	0,63	
	07:00	1,94	1,26	0,68				1	1							0,67	0,68	
	08:00	2,12	1,38	0,74				1	1							0,74	0,74	
	09:00	2,34	1,52	0,81	1				1							0,81	0,80	
	10:00	2,25	1,46	0,79	1				1							0,79	0,79	
	11:00	2,33	1,51	0,82	1				1							0,82	0,81	
	12:00	2,26	1,47	0,79	1				1							0,79	0,79	
	13:00	2,35	1,53	0,82	1				1							0,82	0,82	
	14:00	2,35	1,52	0,83	1				1							0,83	0,82	
	15:00	2,26	1,47	0,80	1				1							0,80	0,79	
	16:00	2,23	1,45	0,78	1				1							0,78	0,78	
	17:00	2,30	1,50	0,80	1				1							0,80	0,81	
	18:00	2,42	1,60	0,82	1				1							0,82	0,82	
	19:00	2,62	1,71	0,91	1				1							1	0,91	0,91
	20:00	2,88	1,87	1,01	1					1						1	1,01	1,01
	21:00	2,86	1,85	1,00	1					1						1	1,00	1,00
	22:00	2,54	1,68	0,86	1					1						1	0,86	0,86
	23:00	2,26	1,67	0,58	1					1						1	0,59	0,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,03	1,68	0,35	1				1						1	0,35	0,35
	01:00	1,95	1,68	0,27	1				1						1	0,27	0,27
	02:00	1,67	1,26	0,42	1										1	0,41	0,45
	03:00	1,84	1,19	0,64	1										1	0,64	0,64
	04:00	1,85	1,20	0,65	1										1	0,65	0,65
	05:00	1,86	1,21	0,65	1										1	0,65	0,65
	06:00	1,90	1,24	0,67	1										1	0,67	0,67
	07:00	2,05	1,34	0,71	1										1	0,71	0,72
	08:00	2,33	1,52	0,81	1										1	0,81	0,82
	09:00	2,47	1,61	0,86	1										1	0,86	0,86
	10:00	2,53	1,68	0,85							1				1	0,85	0,85
	11:00	2,49	1,77	0,72				1		1					1	0,72	0,67
	12:00	2,58	1,70	0,88				1		1					1	0,88	0,88
	13:00	2,48	1,68	0,80				1		1					1	0,80	0,80
	14:00	2,11	1,68	0,43				1		1					1	0,44	0,43
	15:00	2,06	1,50	0,55				1							1	0,55	0,58
	16:00	2,28	1,63	0,64				1	1						1	0,64	0,64
	17:00	2,44	1,68	0,76				1	1						1	0,76	0,76
	18:00	2,71	1,77	0,94				1	1						1	0,94	0,94
	19:00	2,96	1,92	1,04				1	1						1	1,03	1,03
	20:00	3,05	1,98	1,07				1	1						1	1,08	1,07
	21:00	2,79	1,81	0,98				1	1	1						0,98	0,98
	22:00	2,51	1,66	0,85				1	1	1						0,85	0,84
23:00	2,32	1,66	0,66				1	1	1						0,67	0,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	2,23	1,66	0,57				1	1	1						0,58	0,56
	01:00	2,03	1,64	0,38				1	1							0,39	0,38
	02:00	1,81	1,19	0,62				1	1							0,61	0,63
	03:00	1,92	1,24	0,67				1	1							0,67	0,68
	04:00	1,98	1,29	0,69				1	1							0,70	0,70
	05:00	1,90	1,23	0,67				1	1							0,67	0,66
	06:00	1,81	1,18	0,63				1	1							0,63	0,63
	07:00	2,07	1,35	0,73				1	1							0,72	0,72
	08:00	2,37	1,54	0,83				1	1							0,83	0,83
	09:00	2,56	1,66	0,90				1	1							0,90	0,89
	10:00	2,61	1,69	0,92				1	1							0,92	0,92
	11:00	2,81	1,82	0,99				1	1						1	0,99	0,99
	12:00	2,82	1,84	0,99				1	1						1	0,99	0,99
	13:00	2,80	1,83	0,97				1	1						1	0,97	0,97
	14:00	2,76	1,80	0,96				1	1						1	0,96	0,96
	15:00	2,46	1,68	0,78				1	1						1	0,78	0,78
	16:00	2,32	1,68	0,64				1	1						1	0,64	0,64
	17:00	2,46	1,69	0,77				1	1						1	0,77	0,77
	18:00	2,64	1,73	0,91				1	1						1	0,91	0,91
	19:00	2,82	1,84	0,98				1	1						1	0,98	0,98
	20:00	3,12	2,03	1,09				1	1						1	1,09	1,09
	21:00	3,01	1,95	1,05				1	1						1	1,05	1,05
	22:00	2,65	1,73	0,92				1	1						1	0,92	0,92
	23:00	2,38	1,67	0,71				1	1						1	0,71	0,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	2,11	1,69	0,42				1	1					1		0,42	0,42	
	01:00	1,92	1,59	0,33				1	1							0,33	0,37	
	02:00	1,86	1,21	0,65				1	1							0,65	0,65	
	03:00	1,80	1,17	0,63				1	1							0,63	0,63	
	04:00	1,82	1,19	0,62				1	1							0,63	0,64	
	05:00	1,84	1,19	0,64				1	1							0,64	0,64	
	06:00	1,89	1,23	0,66				1	1							0,66	0,66	
	07:00	1,97	1,28	0,69				1	1							0,69	0,69	
	08:00	2,22	1,44	0,78				1	1							0,78	0,78	
	09:00	2,37	1,54	0,83				1	1							0,83	0,83	
	10:00	2,51	1,63	0,88				1	1							0,88	0,88	
	11:00	2,61	1,70	0,91				1	1							0,91	0,91	
	12:00	2,72	1,77	0,95			1	1	1							0,95	0,95	
	13:00	2,72	1,77	0,95			1	1	1							0,95	0,95	
	14:00	2,64	1,72	0,92			1	1	1							0,92	0,92	
	15:00	2,72	1,77	0,95			1	1	1							0,95	0,95	
	16:00	2,65	1,73	0,93			1	1	1							0,93	0,93	
	17:00	2,71	1,76	0,95			1	1	1							0,94	0,95	
	18:00	2,83	1,84	0,99			1	1	1							0,99	0,99	
	19:00	2,94	1,91	1,03			1	1	1							1,03	1,03	
	20:00	3,05	2,02	1,03			1	1	1							1,07	1,07	
	21:00	2,99	1,94	1,05			1	1	1							1,05	1,05	
	22:00	2,64	1,79	0,84			1	1	1							0,91	0,91	
	23:00	2,36	1,68	0,68			1	1	1							0,69	0,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	2,09	1,51	0,58				1	1							0,58	0,59	
	01:00	1,90	1,24	0,67				1	1							0,67	0,67	
	02:00	1,82	1,18	0,64				1	1							0,64	0,64	
	03:00	1,78	1,16	0,62				1	1							0,62	0,62	
	04:00	1,75	1,15	0,60				1	1							0,61	0,61	
	05:00	1,76	1,15	0,61				1	1							0,61	0,62	
	06:00	1,87	1,21	0,65				1	1							0,65	0,65	
	07:00	2,00	1,42	0,58				1	1							0,69	0,70	
	08:00	2,16	1,75	0,41				1	1	1						0,65	0,64	
	09:00	2,34	1,69	0,65				1	1	1						0,65	0,66	
	10:00	2,47	1,74	0,73				1	1	1						0,78	0,78	
	11:00	2,52	1,77	0,76				1	1	1						0,76	0,72	
	12:00	2,48	1,87	0,61				1	1				1			0,61	0,64	
	13:00	2,49	1,70	0,79				1	1				1			0,80	0,81	
	14:00	2,44	1,67	0,77				1	1				1			0,77	0,76	
	15:00	2,30	1,68	0,62				1	1				1			0,62	0,62	
	16:00	2,26	1,68	0,58				1	1				1			0,58	0,58	
	17:00	2,31	1,68	0,63				1	1				1			0,63	0,63	
	18:00	2,58	1,71	0,87				1	1				1			0,88	0,87	
	19:00	2,72	1,77	0,95				1	1				1			0,95	0,95	
	20:00	3,07	2,28	0,78				1	1				1			1,07	1,07	
	21:00	3,05	2,11	0,94				1	1				1			1,07	1,07	
	22:00	2,79	1,82	0,97				1	1				1			0,98	0,98	
	23:00	2,47	1,71	0,76				1	1				1			0,80	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	2,20	1,68	0,52				1	1				1			0,52	0,52	
	01:00	2,07	1,47	0,60				1	1							0,62	0,63	
	02:00	2,00	1,49	0,51				1	1							0,70	0,70	
	03:00	1,85	1,20	0,65				1	1							0,65	0,64	
	04:00	1,81	1,19	0,62				1	1							0,63	0,63	
	05:00	1,95	1,27	0,68				1	1							0,68	0,68	
	06:00	2,01	1,30	0,71				1	1							0,71	0,70	
	07:00	2,15	1,39	0,75				1	1							0,75	0,75	
	08:00	2,25	1,46	0,79				1	1							0,79	0,79	
	09:00	2,40	1,56	0,84				1	1							0,84	0,84	
	10:00	2,43	1,59	0,85				1	1							0,86	0,85	
	11:00	2,40	1,64	0,77				1	1							0,84	0,84	
	12:00	2,47	1,61	0,86				1	1							0,86	0,86	
	13:00	2,41	1,67	0,74				1	1							0,74	0,74	
	14:00	2,36	1,68	0,68				1	1					1		0,68	0,68	
	15:00	2,22	1,89	0,34				1	1					1		0,54	0,54	
	16:00	2,19	1,76	0,43				1	1					1		0,51	0,50	
	17:00	2,23	1,90	0,33				1	1					1		0,55	0,56	
	18:00	2,38	2,15	0,24				1	1					1		0,70	0,70	
	19:00	2,58	2,46	0,11				1	1					1		0,86	0,86	
	20:00	2,85	2,83	0,02				1	1	1				1		0,88	0,86	
	21:00	2,89	2,86	0,03				1	1	1				1		0,65	0,65	
	22:00	2,66	2,64	0,02				1	1					1		0,78	0,83	
	23:00	2,40	2,40	0,00				1	1						1		0,72	0,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	2,20	2,20	0,00				1	1					1		0,52	0,51	
	01:00	2,03	2,00	0,03				1	1					1		0,35	0,35	
	02:00	1,91	1,89	0,01				1	1							0,23	0,23	
	03:00	1,88	1,88	0,01				1	1							0,55	0,58	
	04:00	1,84	1,72	0,12				1	1							0,64	0,64	
	05:00	1,80	1,51	0,29				1	1							0,63	0,63	
	06:00	1,78	1,56	0,22				1	1							0,62	0,61	
	07:00	1,87	1,77	0,10				1	1							0,66	0,66	
	08:00	1,94	1,86	0,08				1	1							0,66	0,65	
	09:00	2,16	2,11	0,05				1	1					1		0,47	0,47	
	10:00	2,18	2,13	0,04				1	1					1		0,50	0,50	
	11:00	2,09	2,06	0,03				1	1					1		0,43	0,41	
	12:00	2,07	2,05	0,02				1	1					1		0,38	0,38	
	13:00	2,17	2,12	0,05				1	1					1		0,50	0,50	
	14:00	2,13	2,13	0,00				1	1					1		0,44	0,44	
	15:00	2,12	2,04	0,07				1	1					1		0,44	0,44	
	16:00	2,06	1,93	0,13				1	1					1		0,38	0,38	
	17:00	2,12	1,83	0,30				1	1					1		0,45	0,45	
	18:00	2,33	2,09	0,24				1	1					1		0,64	0,65	
	19:00	2,38	2,15	0,24				1	1					1		0,70	0,70	
	20:00	2,46	2,36	0,10				1	1					1		0,77	0,78	
	21:00	2,41	2,36	0,05				1	1					1		0,73	0,74	
	22:00	2,36	1,91	0,44				1	1					1		0,68	0,68	
	23:00	2,12	1,87	0,25				1	1					1		0,45	0,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	1,84	1,76	0,09				1	1							0,54	0,57	
	01:00	1,68	1,67	0,00				1	1							0,55	0,55	
	02:00	1,78	1,78	0,00				1	1							0,62	0,62	
	03:00	1,72	1,71	0,00				1	1							0,59	0,59	
	04:00	1,50	1,50	0,00				1	1							0,39	0,38	
	05:00	1,64	1,61	0,03				1	1							0,50	0,50	
	06:00	1,80	1,80	0,00				1	1							0,63	0,63	
	07:00	1,86	1,86	0,00				1	1							0,65	0,65	
	08:00	1,81	1,79	0,02				1	1							0,63	0,63	
	09:00	2,02	2,02	0,00				1	1						1	0,43	0,42	
	10:00	2,04	1,96	0,08				1	1						1	0,35	0,35	
	11:00	2,23	2,04	0,19				1	1						1	0,54	0,55	
	12:00	2,22	2,10	0,12				1	1						1	0,53	0,53	
	13:00	2,28	2,24	0,04				1	1						1	0,61	0,60	
	14:00	2,15	2,06	0,09				1	1						1	0,48	0,48	
	15:00	1,99	1,70	0,28				1	1						1	0,30	0,30	
	16:00	1,89	1,68	0,21				1	1						1	0,21	0,22	
	17:00	1,99	1,68	0,31				1	1						1	0,31	0,31	
	18:00	2,16	1,69	0,47				1	1						1	0,47	0,48	
	19:00	2,30	1,70	0,60				1	1						1	0,60	0,61	
	20:00	2,58	1,70	0,87				1	1						1	0,87	0,88	
	21:00	2,53	1,67	0,86				1	1						1	0,86	0,86	
	22:00	2,30	1,66	0,64				1	1						1	0,64	0,62	
	23:00	2,02	1,60	0,42				1	1						1	0,42	0,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	1,78	1,16	0,62				1	1							0,62	0,62	
	01:00	1,69	1,12	0,57				1	1							0,57	0,57	
	02:00	1,65	1,11	0,54				1	1							0,54	0,53	
	03:00	1,60	1,10	0,49				1	1							0,50	0,48	
	04:00	1,58	1,11	0,47				1	1							0,46	0,47	
	05:00	1,62	1,11	0,51				1	1							0,51	0,50	
	06:00	1,70	1,22	0,48				1	1							0,58	0,58	
	07:00	1,78	1,53	0,25				1	1							0,62	0,62	
	08:00	1,98	1,53	0,44				1	1							0,69	0,69	
	09:00	2,17	2,03	0,14				1	1							0,70	0,69	
	10:00	2,24	2,06	0,18				1	1						1	0,55	0,56	
	11:00	2,19	1,97	0,21				1	1						1	0,52	0,51	
	12:00	2,23	1,83	0,40				1	1						1	0,56	0,55	
	13:00	2,43	1,69	0,74				1	1						1	0,73	0,74	
	14:00	2,34	1,67	0,67				1	1						1	0,67	0,67	
	15:00	2,24	1,73	0,51				1	1						1	0,56	0,57	
	16:00	2,24	1,96	0,28				1	1						1	0,56	0,56	
	17:00	2,31	2,22	0,09				1	1						1	0,63	0,62	
	18:00	2,41	2,41	0,00				1	1						1	0,72	0,73	
	19:00	2,60	2,44	0,17				1	1						1	0,90	0,90	
	20:00	2,73	2,47	0,26				1	1						1	0,95	0,96	
	21:00	2,69	2,55	0,14				1	1						1	0,94	0,94	
	22:00	2,44	2,39	0,05				1	1						1	0,76	0,77	
	23:00	2,19	2,13	0,06				1	1						1	0,51	0,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	2,00	1,98	0,01				1	1						1	0,30	0,32
	01:00	1,90	1,77	0,13				1	1							0,42	0,46
	02:00	1,83	1,75	0,08				1	1							0,64	0,65
	03:00	1,82	1,73	0,10				1	1							0,64	0,64
	04:00	1,81	1,81	0,00				1	1							0,63	0,63
	05:00	1,82	1,80	0,02				1	1							0,64	0,64
	06:00	1,69	1,49	0,21				1	1							0,55	0,55
	07:00	1,98	1,84	0,15				1	1						1	0,44	0,42
	08:00	2,22	2,14	0,08				1	1						1	0,53	0,54
	09:00	2,41	2,07	0,34				1	1						1	0,72	0,72
	10:00	2,53	1,89	0,65				1	1						1	0,84	0,84
	11:00	2,60	1,95	0,65				1	1						1	0,87	0,87
	12:00	2,67	2,15	0,51				1	1						1	0,93	0,93
	13:00	2,76	2,36	0,40				1	1						1	0,97	0,96
	14:00	2,64	2,38	0,26				1	1						1	0,92	0,91
	15:00	2,39	2,27	0,12				1	1						1	0,72	0,71
	16:00	2,29	2,10	0,19				1	1						1	0,61	0,60
	17:00	2,38	2,15	0,23				1	1						1	0,69	0,69
	18:00	2,54	2,42	0,12				1	1						1	0,85	0,86
	19:00	2,66	2,38	0,28				1	1						1	0,92	0,92
	20:00	2,82	2,63	0,19				1	1						1	0,99	0,99
	21:00	2,75	2,57	0,18				1	1						1	0,97	0,96
	22:00	2,45	2,33	0,12				1	1						1	0,78	0,77
	23:00	2,20	2,19	0,01				1	1						1	0,53	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	1,96	1,94	0,03				1	1							0,30	0,32
	01:00	1,82	1,69	0,13				1	1							0,62	0,64
	02:00	1,80	1,59	0,21				1	1							0,63	0,63
	03:00	1,76	1,64	0,12				1	1							0,61	0,61
	04:00	1,72	1,41	0,30				1	1							0,59	0,59
	05:00	1,77	1,59	0,17				1		1						0,55	0,55
	06:00	1,84	1,58	0,26				1		1						0,64	0,64
	07:00	2,00	1,97	0,03				1		1					1	0,56	0,54
	08:00	2,19	2,10	0,09				1		1					1	0,50	0,50
	09:00	2,37	2,29	0,08				1		1					1	0,68	0,68
	10:00	2,33	2,31	0,01				1		1					1	0,65	0,63
	11:00	2,27	2,27	0,00				1		1					1	0,59	0,59
	12:00	2,20	2,20	0,00				1	1						1	0,46	0,47
	13:00	2,29	2,29	0,00				1	1						1	0,60	0,60
	14:00	2,27	2,27	0,00				1	1						1	0,58	0,59
	15:00	2,16	2,16	0,00				1	1						1	0,48	0,47
	16:00	2,05	2,05	0,00				1	1						1	0,37	0,37
	17:00	2,07	2,07	0,00				1	1						1	0,38	0,39
	18:00	2,19	2,19	0,00				1	1						1	0,50	0,50
	19:00	2,34	2,34	0,00				1	1						1	0,64	0,64
	20:00	2,61	2,59	0,02				1	1						1	0,89	0,89
	21:00	2,60	2,60	0,00				1	1						1	0,90	0,90
	22:00	2,28	2,18	0,10				1	1						1	0,62	0,61
	23:00	2,00	2,00	0,00				1	1						1	0,33	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	1,82	1,81	0,01				1	1						1	0,29	0,34
	01:00	1,71	1,64	0,07				1	1							0,59	0,59
	02:00	1,67	1,66	0,01				1	1							0,55	0,55
	03:00	1,62	1,56	0,06				1	1							0,50	0,49
	04:00	1,59	1,54	0,05				1	1							0,47	0,47
	05:00	1,65	1,52	0,13				1	1							0,53	0,53
	06:00	1,70	1,57	0,13				1	1							0,57	0,57
	07:00	1,81	1,68	0,14				1	1							0,63	0,63
	08:00	2,03	1,98	0,05				1	1						1	0,50	0,48
	09:00	2,21	2,17	0,04				1	1						1	0,52	0,52
	10:00	2,28	2,19	0,08				1	1						1	0,59	0,60
	11:00	2,41	2,34	0,07	1				1						1	0,63	0,64
	12:00	2,46	2,26	0,20	1				1						1	0,77	0,79
	13:00	2,47	2,32	0,15	1				1						1	0,80	0,79
	14:00	2,45	2,28	0,17	1				1						1	0,77	0,77
	15:00	2,42	2,14	0,28	1				1						1	0,75	0,74
	16:00	2,33	2,19	0,13	1				1						1	0,65	0,65
	17:00	2,34	2,20	0,14	1				1						1	0,66	0,67
	18:00	2,53	2,32	0,21	1				1						1	0,84	0,85
	19:00	2,71	2,47	0,24	1				1						1	0,94	0,95
	20:00	2,82	2,63	0,19	1				1						1	0,99	0,99
	21:00	2,78	2,64	0,14	1				1						1	0,97	0,98
	22:00	2,53	2,44	0,10	1				1						1	0,85	0,86
	23:00	2,30	2,28	0,02	1				1						1	0,62	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	2,13	2,13	0,00	1				1						1	0,46	0,46
	01:00	2,00	1,67	0,34	1				1							0,45	0,46
	02:00	1,98	1,54	0,44	1				1							0,70	0,69
	03:00	1,93	1,71	0,22	1			1								0,64	0,62
	04:00	1,89	1,63	0,26	1			1								0,67	0,67
	05:00	1,78	1,56	0,22	1			1								0,62	0,62
	06:00	1,94	1,75	0,19	1			1								0,68	0,68
	07:00	2,15	1,98	0,17	1			1							1	0,56	0,55
	08:00	2,37	2,17	0,20	1			1							1	0,69	0,69
	09:00	2,48	2,25	0,23				1	1						1	0,78	0,77
	10:00	2,44	1,88	0,56				1	1						1	0,76	0,76
	11:00	2,48	2,06	0,42				1	1						1	0,79	0,79
	12:00	2,53	2,11	0,42				1	1						1	0,85	0,85
	13:00	2,56	2,08	0,49				1	1						1	0,87	0,87
	14:00	2,55	1,83	0,72				1	1						1	0,85	0,85
	15:00	2,51	1,95	0,56				1	1						1	0,84	0,83
	16:00	2,39	1,89	0,50				1	1						1	0,71	0,71
	17:00	2,44	2,11	0,33				1	1						1	0,75	0,75
	18:00	2,57	2,34	0,23				1	1						1	0,87	0,87
	19:00	2,76	2,34	0,41				1	1						1	0,96	0,96
	20:00	2,84	2,51	0,33				1	1						1	0,99	1,00
	21:00	2,82	2,20	0,61				1	1						1	0,98	0,99
	22:00	2,58	2,28	0,29				1	1						1	0,86	0,87
	23:00	2,31	2,10	0,21				1	1						1	0,63	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	2,10	1,80	0,31				1	1						1	0,42	0,42
	01:00	1,96	1,61	0,35				1	1							0,36	0,40
	02:00	1,86	1,51	0,35				1	1							0,66	0,66
	03:00	1,82	1,58	0,24				1	1							0,64	0,64
	04:00	1,79	1,39	0,40				1	1							0,63	0,63
	05:00	1,77	1,53	0,24				1	1							0,62	0,62
	06:00	1,70	1,51	0,19				1	1							0,56	0,56
	07:00	1,92	1,74	0,18				1	1							0,67	0,67
	08:00	2,13	1,90	0,24				1	1							0,75	0,75
	09:00	2,24	1,78	0,46				1	1							0,71	0,70
	10:00	2,25	1,82	0,43				1	1					1		0,57	0,57
	11:00	2,28	1,86	0,43				1	1					1		0,60	0,60
	12:00	2,12	1,93	0,19				1	1					1		0,44	0,43
	13:00	2,11	1,82	0,29				1	1					1		0,43	0,43
	14:00	2,29	2,15	0,14				1	1					1		0,60	0,61
	15:00	2,23	2,12	0,11				1	1					1		0,56	0,55
	16:00	2,16	2,06	0,10				1	1					1		0,48	0,48
	17:00	2,23	2,17	0,06				1	1					1		0,55	0,55
	18:00	2,36	2,36	0,00				1	1					1		0,68	0,68
	19:00	2,54	2,52	0,02				1	1					1		0,84	0,84
	20:00	2,70	2,70	0,00				1	1					1		0,94	0,94
	21:00	2,66	2,66	0,00				1	1					1		0,93	0,93
	22:00	2,37	2,37	0,00				1	1					1		0,70	0,69
	23:00	2,11	2,11	0,00				1	1					1		0,43	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	1,91	1,89	0,01				1	1					1		0,23	0,23
	01:00	1,77	1,54	0,23				1	1							0,41	0,44
	02:00	1,52	1,34	0,18				1	1							0,41	0,41
	03:00	1,72	1,49	0,23				1	1							0,57	0,58
	04:00	1,76	1,70	0,06				1	1							0,61	0,62
	05:00	1,77	1,75	0,01				1	1							0,62	0,62
	06:00	1,84	1,75	0,09				1	1							0,64	0,64
	07:00	1,98	1,92	0,07				1	1							0,62	0,61
	08:00	2,24	2,24	0,00				1	1						1	0,55	0,56
	09:00	2,21	2,21	0,00				1	1						1	0,41	0,39
	10:00	2,16	2,16	0,00			1						1		1	0,45	0,48
	11:00	2,16	2,16	0,00			1						1		1	0,47	0,48
	12:00	2,35	2,35	0,00				1	1						1	0,55	0,54
	13:00	2,41	2,41	0,00				1	1						1	0,73	0,73
	14:00	2,49	2,49	0,00				1	1						1	0,80	0,80
	15:00	2,46	2,25	0,21				1	1						1	0,79	0,78
	16:00	2,29	2,29	0,00				1	1						1	0,62	0,62
	17:00	2,29	2,28	0,01				1	1						1	0,61	0,61
	18:00	2,38	2,18	0,21				1	1						1	0,71	0,71
	19:00	2,46	2,46	0,00				1	1						1	0,77	0,77
	20:00	2,60	2,60	0,00				1	1						1	0,89	0,89
	21:00	2,58	2,58	0,00				1	1						1	0,88	0,88
	22:00	2,35	2,35	0,00				1	1						1	0,67	0,67
	23:00	2,05	2,05	0,00				1	1						1	0,37	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	1,81	1,81	0,00				1	1						1	0,21	0,26
	01:00	1,72	1,72	0,00				1	1							0,59	0,59
	02:00	1,65	1,63	0,02				1	1							0,52	0,52
	03:00	1,62	1,60	0,02				1	1							0,50	0,50
	04:00	1,60	1,56	0,04				1	1							0,47	0,47
	05:00	1,64	1,61	0,03				1	1							0,51	0,52
	06:00	1,70	1,68	0,03				1	1							0,57	0,57
	07:00	1,82	1,52	0,30				1	1							0,63	0,63
	08:00	2,00	1,57	0,42				1	1	1						0,67	0,66
	09:00	2,15	1,69	0,46				1	1	1						0,71	0,71
	10:00	2,56	1,95	0,61				1	1						1	0,74	0,75
	11:00	2,31	1,84	0,47				1	1						1	0,49	0,46
	12:00	2,28	1,92	0,36				1	1						1	0,53	0,55
	13:00	2,43	2,09	0,33			1	1							1	0,74	0,76
	14:00	2,50	1,84	0,66			1	1							1	0,81	0,82
	15:00	2,49	2,17	0,32			1	1							1	0,82	0,81
	16:00	2,28	2,18	0,11			1	1							1	0,62	0,61
	17:00	2,30	2,23	0,06			1	1							1	0,62	0,62
	18:00	2,49	2,37	0,12			1	1							1	0,79	0,80
	19:00	2,57	2,33	0,24			1	1							1	0,88	0,87
	20:00	2,72	2,58	0,14			1	1							1	0,96	0,95
	21:00	2,62	2,43	0,19			1	1							1	0,91	0,90
	22:00	2,35	1,82	0,53			1	1							1	0,70	0,68
	23:00	2,07	1,68	0,39			1	1							1	0,43	0,37

Το ΑΠ Τραγουδιστής παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	1,86	1,41	0,45			1	1								0,50	0,47
	01:00	1,75	1,24	0,51			1	1								0,62	0,61
	02:00	1,68	1,13	0,54			1	1								0,56	0,55
	03:00	1,66	1,13	0,53			1	1								0,54	0,54
	04:00	1,65	1,12	0,53			1	1								0,53	0,53
	05:00	1,68	1,13	0,54			1	1								0,56	0,56
	06:00	1,70	1,13	0,57			1	1								0,57	0,57
	07:00	1,95	1,30	0,64			1	1								0,68	0,68
	08:00	2,18	1,60	0,57			1	1								0,67	0,64
	09:00	2,36	1,70	0,65			1					1			1	0,65	0,66
	10:00	2,34	1,71	0,64			1					1			1	0,67	0,66
	11:00	2,35	1,87	0,48			1					1			1	0,67	0,66
	12:00	2,50	1,97	0,53			1					1			1	0,83	0,81
	13:00	2,55	2,04	0,51				1				1			1	0,76	0,82
	14:00	2,51	2,04	0,46				1				1			1	0,83	0,83
	15:00	2,36	1,99	0,38				1				1			1	0,68	0,69
	16:00	2,20	1,87	0,33				1				1			1	0,53	0,53
	17:00	2,33	2,21	0,12				1				1			1	0,64	0,65
	18:00	2,48	2,39	0,10				1				1			1	0,80	0,80
	19:00	2,64	2,55	0,09				1				1			1	0,79	0,76
	20:00	2,89	2,89	0,00				1		1		1			1	0,65	0,65
	21:00	2,89	2,89	0,00				1		1		1			1	0,66	0,65
	22:00	2,60	2,60	0,00				1		1		1				0,71	0,72
	23:00	2,26	2,26	0,00				1		1		1				0,58	0,58

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	2,05	2,05	0,00				1		1		1				0,38	0,37
	01:00	1,98	1,97	0,01				1		1		1				0,31	0,30
	02:00	1,93	1,91	0,02				1		1		1				0,26	0,25
	03:00	1,90	1,84	0,07				1		1		1				0,40	0,43
	04:00	1,89	1,89	0,00				1		1						0,66	0,66
	05:00	1,90	1,90	0,00				1		1						0,66	0,66
	06:00	1,98	1,98	0,00				1		1				1		0,48	0,46
	07:00	2,19	2,18	0,01				1		1				1		0,51	0,50
	08:00	2,38	2,37	0,01				1		1				1		0,65	0,63
	09:00	2,43	2,43	0,00						1			1	1		0,67	0,65
	10:00	2,50	2,50	0,00							1		1	1		0,70	0,81
	11:00	2,54	2,54	0,00							1		1	1		0,84	0,84
	12:00	2,56	2,56	0,00							1		1	1		0,86	0,87
	13:00	2,57	2,57	0,00				1			1			1		0,88	0,85
	14:00	2,48	2,48	0,00				1			1			1		0,80	0,79
	15:00	2,32	2,32	0,00				1			1			1		0,64	0,63
	16:00	2,32	2,32	0,00				1			1			1		0,65	0,64
	17:00	2,33	2,33	0,00				1			1			1		0,64	0,64
	18:00	2,43	2,42	0,02				1			1			1		0,74	0,75
	19:00	2,70	2,70	0,00				1			1			1		0,85	0,83
	20:00	2,92	2,84	0,08				1		1	1			1		0,69	0,68
	21:00	2,84	2,71	0,13				1		1	1			1		0,61	0,60
	22:00	2,61	2,58	0,03				1		1	1					0,82	0,85
	23:00	2,35	2,34	0,01				1		1	1					0,68	0,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	2,13	1,91	0,22				1		1	1					0,45	0,45
	01:00	1,99	1,99	0,01				1		1	1					0,32	0,32
	02:00	1,93	1,78	0,15				1		1	1					0,25	0,26
	03:00	1,90	1,58	0,32				1			1					0,65	0,67
	04:00	1,90	1,73	0,17				1			1					0,66	0,66
	05:00	1,78	1,27	0,51				1			1					0,60	0,57
	06:00	1,86	1,23	0,63				1		1						0,64	0,65
	07:00	1,99	1,30	0,69				1		1						0,70	0,69
	08:00	2,21	1,49	0,72				1		1						0,72	0,69
	09:00	2,24	1,74	0,51	1								1	1		0,51	0,50
	10:00	2,56	1,82	0,74	1								1	1		0,74	0,71
	11:00	2,57	1,97	0,60	1				1					1		0,60	0,83
	12:00	2,56	1,96	0,60					1		1			1		0,60	0,87
	13:00	2,42	1,82	0,60					1		1			1		0,60	0,69
	14:00	2,38	1,79	0,60					1		1			1		0,60	0,70
	15:00	2,33	1,73	0,60					1		1			1		0,60	0,65
	16:00	2,29	1,73	0,56					1		1			1		0,60	0,61
	17:00	2,26	1,88	0,38					1		1			1		0,60	0,53
	18:00	2,42	2,30	0,12					1		1			1		0,60	0,73
	19:00	2,57	2,35	0,22					1		1			1		0,82	0,79
	20:00	2,84	2,30	0,53				1	1		1			1		0,57	0,58
	21:00	2,87	2,27	0,59				1	1		1			1		0,61	0,62
	22:00	2,68	1,92	0,75				1	1		1					0,75	0,78
	23:00	2,46	1,69	0,77				1	1		1					0,77	0,78

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 17 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	2,21	1,68	0,53				1	1		1					0,54	0,52
	01:00	2,09	1,67	0,42				1	1		1					0,42	0,41
	02:00	2,01	1,67	0,33				1	1		1					0,33	0,32
	03:00	1,97	1,68	0,30				1	1		1					0,29	0,29
	04:00	1,98	1,67	0,31				1	1		1					0,31	0,29
	05:00	1,99	1,68	0,32				1	1		1					0,32	0,30
	06:00	2,03	1,71	0,33				1	1		1					0,35	0,35
	07:00	2,20	1,78	0,42				1	1		1					0,53	0,51
	08:00	2,43	1,71	0,72				1	1		1					0,74	0,73
	09:00	2,67	2,16	0,52				1	1		1					0,61	0,62
	10:00	2,72	1,89	0,84					1		1			1		0,95	0,95
	11:00	2,75	1,79	0,96					1		1			1		0,96	0,96
	12:00	2,83	1,84	0,99					1		1			1		0,99	0,99
	13:00	2,86	1,98	0,88					1		1			1		1,00	1,00
	14:00	2,80	2,08	0,72					1		1			1		0,98	0,98
	15:00	2,61	2,02	0,59					1		1			1		0,91	0,90
	16:00	2,45	1,96	0,49					1		1			1		0,77	0,77
	17:00	2,48	2,13	0,34					1		1			1		0,79	0,79
	18:00	2,58	2,22	0,36					1		1			1		0,78	0,79
	19:00	2,75	2,28	0,47					1		1			1		0,94	0,92
	20:00	2,95	2,27	0,69					1		1			1		0,70	0,71
	21:00	2,98	2,30	0,67				1	1		1					0,74	0,74
	22:00	2,72	2,17	0,54				1	1		1					0,75	0,79
	23:00	2,48	1,99	0,49				1	1		1					0,81	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	2,29	1,85	0,44				1	1		1					0,62	0,62
	01:00	2,14	1,87	0,28				1	1		1					0,48	0,48
	02:00	2,06	1,77	0,29				1	1		1					0,39	0,39
	03:00	2,03	1,90	0,13				1	1		1					0,35	0,36
	04:00	1,99	1,83	0,16				1	1		1					0,32	0,32
	05:00	2,03	1,91	0,12				1	1		1					0,35	0,36
	06:00	1,88	1,84	0,04				1	1		1					0,21	0,20
	07:00	1,97	1,96	0,01				1	1		1					0,30	0,29
	08:00	2,11	2,11	0,01				1	1		1					0,43	0,43
	09:00	2,26	2,22	0,04				1	1		1					0,56	0,53
	10:00	2,29	2,28	0,01				1	1					1		0,51	0,56
	11:00	2,33	2,32	0,01				1	1					1		0,65	0,65
	12:00	2,40	2,40	0,00				1	1					1		0,72	0,71
	13:00	2,40	2,40	0,00				1	1					1		0,72	0,73
	14:00	2,37	2,37	0,00				1	1					1		0,69	0,68
	15:00	2,45	2,45	0,00				1	1					1		0,76	0,76
	16:00	2,37	2,37	0,00				1	1					1		0,69	0,69
	17:00	2,42	2,42	0,00				1	1					1		0,72	0,72
	18:00	2,58	2,58	0,00				1	1					1		0,87	0,88
	19:00	2,71	2,59	0,12				1	1					1		0,94	0,94
	20:00	2,87	2,77	0,10				1	1					1		0,90	0,85
	21:00	2,89	2,82	0,07				1	1	1						0,63	0,65
	22:00	2,59	2,59	0,00				1	1	1						0,61	0,67
	23:00	2,34	2,34	0,00				1	1	1						0,66	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	2,16	2,16	0,00				1	1	1						0,48	0,49
	01:00	2,04	2,04	0,00				1	1	1						0,36	0,36
	02:00	1,98	1,98	0,00				1	1	1						0,30	0,30
	03:00	1,92	1,92	0,00				1	1	1						0,23	0,24
	04:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1						0,24	0,24
	05:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1						0,24	0,24
	06:00	1,98	1,98	0,00				1	1	1						0,30	0,30
	07:00	2,21	2,21	0,00				1	1	1						0,51	0,51
	08:00	2,51	2,49	0,02				1	1	1						0,82	0,81
	09:00	2,68	2,62	0,06				1	1	1						0,93	0,94
	10:00	2,60	2,55	0,05				1	1	1						0,89	0,89
	11:00	2,72	2,68	0,04				1	1	1						0,95	0,95
	12:00	2,69	2,61	0,07				1	1	1						0,93	0,94
	13:00	2,74	2,69	0,05				1	1	1						0,96	0,96
	14:00	2,71	2,63	0,08				1	1	1						0,94	0,94
	15:00	2,51	2,42	0,10				1	1	1						0,83	0,83
	16:00	2,45	2,29	0,16				1	1	1						0,77	0,77
	17:00	2,40	2,21	0,19				1	1	1						0,72	0,73
	18:00	2,58	2,35	0,23				1	1	1						0,88	0,87
	19:00	2,71	2,45	0,26				1	1	1						0,95	0,95
	20:00	2,95	2,57	0,38				1	1	1				1		0,84	0,82
	21:00	2,94	2,54	0,40				1	1	1				1		0,70	0,70
	22:00	2,67	2,41	0,25				1	1	1						0,72	0,74
	23:00	2,37	2,29	0,08				1	1	1						0,70	0,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100							
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560							
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	2,20	2,04	0,16				1	1	1							1,26	0,52	0,52	62%	644
	01:00	2,03	1,79	0,24				1	1	1							1,51	0,36	0,36	54%	575
	02:00	1,96	1,74	0,22				1	1	1							1,56	0,28	0,28	53%	560
	03:00	1,94	1,80	0,14				1	1	1							1,50	0,27	0,26	55%	579
	04:00	1,94	1,91	0,04				1	1	1							1,39	0,26	0,26	58%	608
	05:00	1,93	1,89	0,04				1	1	1							1,41	0,25	0,25	57%	603
	06:00	2,02	1,84	0,19				1	1	1							1,46	0,35	0,35	56%	588
	07:00	2,22	1,90	0,32				1	1	1							1,40	0,54	0,54	58%	606
	08:00	2,44	2,31	0,13				1	1	1							0,99	0,76	0,76	70%	722
	09:00	2,56	2,54	0,03				1	1	1							0,76	0,86	0,86	77%	786
	10:00	2,66	2,65	0,00				1	1	1							0,65	0,93	0,93	80%	819
	11:00	2,64	2,64	0,00				1	1	1							0,66	0,91	0,91	80%	814
	12:00	2,74	2,74	0,00				1	1	1							0,56	0,90	0,87	83%	843
	13:00	2,74	2,74	0,00				1	1	1					1		1,66	0,51	0,51	62%	875
	14:00	2,70	2,70	0,00				1	1	1					1		1,70	0,48	0,46	61%	854
	15:00	2,47	2,47	0,00				1	1	1					1		1,93	0,24	0,23	56%	789
	16:00	2,45	2,45	0,00				1	1	1							0,85	0,65	0,70	74%	762
	17:00	2,49	2,49	0,00				1	1	1							0,81	0,80	0,80	75%	772
	18:00	2,67	2,67	0,00				1	1	1							0,63	0,93	0,93	81%	824
	19:00	2,78	2,78	0,00				1	1	1					1		1,62	0,67	0,65	63%	885
	20:00	2,98	2,98	0,00				1	1	1					1		1,42	0,74	0,74	68%	935
	21:00	3,05	3,05	0,00				1	1	1					1		1,35	0,81	0,80	69%	954
	22:00	2,73	2,73	0,00				1	1	1					1		1,67	0,70	0,75	62%	863
	23:00	2,40	2,40	0,00				1	1	1							0,90	0,73	0,73	73%	748
		58,76 MWh														ΑΩΛ: 12,02		18.006 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	2,19	2,15	0,04				1	1	1						0,52	0,52
	01:00	2,04	2,02	0,02				1	1	1						0,36	0,36
	02:00	1,98	1,93	0,05				1	1	1						0,30	0,30
	03:00	1,85	1,74	0,11				1	1	1						0,18	0,18
	04:00	1,73	1,66	0,06				1	1							0,44	0,49
	05:00	1,77	1,77	0,00				1	1							0,62	0,62
	06:00	1,83	1,83	0,00				1	1					1		0,27	0,26
	07:00	2,05	2,05	0,00				1	1					1		0,36	0,36
	08:00	2,26	2,26	0,00				1	1					1		0,56	0,57
	09:00	2,40	2,40	0,00				1	1					1		0,71	0,71
	10:00	2,63	2,63	0,00				1	1					1		0,88	0,88
	11:00	2,79	2,79	0,00				1	1	1				1		0,56	0,55
	12:00	2,80	2,80	0,00				1	1	1				1		0,54	0,54
	13:00	2,93	2,93	0,00				1	1	1				1		0,66	0,68
	14:00	2,78	2,75	0,03				1	1	1				1		0,56	0,54
	15:00	2,61	2,51	0,10				1	1	1				1		0,37	0,37
	16:00	2,49	2,40	0,09				1	1	1						0,71	0,78
	17:00	2,59	2,59	0,00				1	1	1						0,90	0,90
	18:00	2,75	2,75	0,00				1	1	1				1		0,76	0,74
	19:00	2,94	2,94	0,00				1	1	1				1		0,69	0,70
	20:00	3,06	3,05	0,01				1	1	1				1		0,80	0,81
	21:00	3,11	3,11	0,00				1	1	1				1		0,86	0,86
	22:00	2,86	2,84	0,02				1	1	1				1		0,62	0,62
	23:00	2,57	2,48	0,09				1	1	1						0,83	0,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	2,32	2,06	0,26					1	1				1		0,63	0,60
	01:00	2,18	1,96	0,22					1	1				1		0,51	0,50
	02:00	2,09	2,04	0,06					1	1				1		0,42	0,41
	03:00	2,04	2,04	0,00					1	1				1		0,37	0,36
	04:00	2,01	2,01	0,00					1	1				1		0,33	0,32
	05:00	2,03	2,02	0,01					1	1				1		0,35	0,34
	06:00	2,14	2,04	0,11					1	1				1		0,46	0,45
	07:00	2,35	2,23	0,12					1	1				1		0,67	0,66
	08:00	2,56	2,50	0,05					1	1				1		0,87	0,86
	09:00	2,60	2,50	0,10					1	1				1		0,88	0,88
	10:00	2,64	2,64	0,00					1	1	1			1		0,56	0,53
	11:00	2,63	2,48	0,15					1	1	1			1		0,39	0,40
	12:00	2,67	2,38	0,29					1	1	1			1		0,35	0,34
	13:00	2,75	2,15	0,60				1	1					1		0,78	0,83
	14:00	2,68	1,96	0,71				1	1					1		0,93	0,94
	15:00	2,55	1,79	0,76				1	1					1		0,87	0,86
	16:00	2,49	1,70	0,78				1	1					1		0,81	0,81
	17:00	2,51	1,72	0,79				1	1					1		0,81	0,82
	18:00	2,68	1,84	0,84				1	1					1		0,94	0,94
	19:00	2,85	2,06	0,80				1	1					1		1,00	1,00
	20:00	2,98	2,14	0,85				1	1					1		1,04	1,04
	21:00	3,01	2,05	0,96				1	1					1		1,05	1,05
	22:00	2,77	1,89	0,87				1	1					1		0,97	0,97
	23:00	2,43	1,68	0,74				1	1					1		0,75	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	2,22	1,68	0,54				1	1					1		0,55	0,55
	01:00	2,09	1,68	0,42				1	1					1		0,42	0,42
	02:00	2,03	1,47	0,57				1	1							0,57	0,60
	03:00	2,04	1,33	0,71				1	1							0,71	0,71
	04:00	1,98	1,44	0,55				1	1							0,69	0,69
	05:00	1,99	1,56	0,44				1	1							0,70	0,70
	06:00	2,05	1,71	0,34				1	1							0,71	0,72
	07:00	2,22	1,96	0,26				1	1				1			0,60	0,60
	08:00	2,57	2,34	0,23				1	1				1			0,85	0,85
	09:00	2,79	2,65	0,14				1	1				1			0,96	0,96
	10:00	2,90	2,72	0,19				1	1				1	1		0,67	0,67
	11:00	2,98	2,88	0,10				1	1				1	1		0,74	0,75
	12:00	2,99	2,88	0,11				1	1				1	1		0,68	0,67
	13:00	3,03	3,00	0,03				1	1					1	1	0,79	0,79
	14:00	2,98	2,98	0,00				1	1					1	1	0,76	0,75
	15:00	2,75	2,74	0,01				1	1					1	1	0,51	0,52
	16:00	2,72	2,52	0,20				1	1					1	1	0,46	0,47
	17:00	2,89	2,59	0,30				1	1					1	1	0,64	0,65
	18:00	3,03	2,28	0,75				1	1					1	1	0,78	0,79
	19:00	3,15	2,48	0,67				1	1					1	1	0,90	0,91
	20:00	3,26	3,21	0,05				1	1					1	1	1,04	1,02
	21:00	3,23	3,23	0,00				1	1					1	1	1,01	1,00
	22:00	3,00	2,96	0,05				1	1					1	1	0,78	0,75
	23:00	2,70	2,54	0,17				1	1					1	1	0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 24 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	2,45	2,42	0,03				1	1						1	0,76	0,77
	01:00	2,35	2,35	0,00				1	1						1	0,68	0,66
	02:00	2,23	2,23	0,00				1	1						1	0,55	0,54
	03:00	2,22	2,19	0,03				1	1						1	0,55	0,54
	04:00	2,16	2,11	0,06				1	1						1	0,49	0,49
	05:00	2,19	2,04	0,14				1	1						1	0,51	0,50
	06:00	2,20	2,19	0,01				1	1						1	0,53	0,52
	07:00	2,41	2,34	0,07				1	1						1	0,72	0,72
	08:00	2,69	2,54	0,15				1	1						1	0,94	0,94
	09:00	2,86	2,68	0,18				1	1						1	0,99	0,98
	10:00	2,99	2,47	0,52				1	1					1	1	0,76	0,74
	11:00	2,97	2,47	0,50				1	1					1	1	0,74	0,73
	12:00	3,06	2,77	0,29				1	1					1	1	0,83	0,82
	13:00	3,12	2,80	0,32				1	1					1	1	0,89	0,89
	14:00	3,17	2,55	0,62				1	1					1	1	0,94	0,93
	15:00	3,02	2,63	0,39				1	1					1	1	0,79	0,78
	16:00	2,90	2,44	0,45				1	1					1	1	0,66	0,66
	17:00	2,94	2,33	0,61				1	1					1	1	0,69	0,69
	18:00	3,15	2,31	0,84				1	1					1	1	0,89	0,90
	19:00	3,32	2,46	0,87				1	1					1	1	1,09	1,08
	20:00	3,34	2,46	0,89				1	1					1	1	1,09	1,09
	21:00	3,33	2,74	0,59				1	1					1	1	1,09	1,09
	22:00	3,05	3,02	0,03				1	1					1	1	0,81	0,81
	23:00	2,80	2,80	0,00				1	1					1	1	0,57	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 25 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	2,57	2,56	0,01				1	1						1	0,33	0,33
	01:00	2,41	2,41	0,00				1	1						1	0,49	0,53
	02:00	2,33	2,33	0,00				1	1						1	0,65	0,66
	03:00	2,30	2,29	0,01				1	1						1	0,62	0,62
	04:00	2,26	2,26	0,00				1	1						1	0,57	0,57
	05:00	2,27	1,94	0,34				1	1						1	0,59	0,59
	06:00	2,20	1,72	0,49				1	1						1	0,53	0,53
	07:00	2,41	1,86	0,54				1	1						1	0,72	0,72
	08:00	2,61	2,07	0,54				1	1						1	0,90	0,90
	09:00	2,91	2,39	0,53				1	1						1	0,93	0,91
	10:00	3,25	2,98	0,27				1	1					1	1	0,99	1,00
	11:00	3,44	2,83	0,61				1	1					1	1	1,17	1,18
	12:00	3,43	2,73	0,69				1	1					1	1	1,01	1,06
	13:00	3,44	2,94	0,50				1	1	1					1	0,50	1,18
	14:00	3,47	2,97	0,50				1	1	1					1	0,50	1,19
	15:00	3,22	2,95	0,27				1	1	1					1	0,51	1,00
	16:00	3,13	3,10	0,03				1	1	1					1	0,90	0,90
	17:00	3,08	3,06	0,02				1	1	1					1	0,85	0,84
	18:00	3,19	3,12	0,07				1	1	1					1	0,96	0,95
	19:00	3,32	3,26	0,06			1	1	1	1						0,95	0,95
	20:00	3,31	2,93	0,38			1	1	1	1						1,08	1,07
	21:00	3,29	3,25	0,04			1	1	1	1						1,07	1,06
	22:00	3,00	2,94	0,06			1	1	1	1						0,78	0,77
	23:00	2,68	2,59	0,09			1	1	1	1						0,46	0,48

Κατά τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	2,41	2,37	0,05				1	1	1						0,73	0,74
	01:00	2,22	1,81	0,42				1	1	1						0,55	0,55
	02:00	2,14	1,68	0,46				1	1	1						0,46	0,46
	03:00	2,10	1,68	0,42				1	1	1						0,42	0,42
	04:00	2,07	1,67	0,39				1	1	1						0,39	0,39
	05:00	2,09	1,68	0,40				1	1	1						0,40	0,41
	06:00	2,21	1,68	0,53				1	1	1						0,53	0,53
	07:00	2,38	1,69	0,68				1	1	1						0,68	0,69
	08:00	2,75	1,80	0,95				1	1	1						0,95	0,95
	09:00	2,88	2,13	0,75				1	1						1	0,92	0,93
	10:00	2,99	2,15	0,84				1	1						1	1,05	1,05
	11:00	2,93	2,10	0,83				1	1						1	1,03	1,03
	12:00	2,96	2,12	0,84				1	1						1	1,04	1,03
	13:00	2,97	2,61	0,37				1	1	1					1	0,95	0,94
	14:00	2,98	2,52	0,46				1	1	1					1	0,75	0,75
	15:00	2,83	2,61	0,22				1	1	1					1	0,59	0,59
	16:00	2,77	2,55	0,22				1	1	1					1	0,54	0,54
	17:00	2,85	2,79	0,06				1	1	1					1	0,60	0,60
	18:00	2,97	2,90	0,07				1	1	1					1	0,72	0,72
	19:00	3,08	3,08	0,00				1	1	1					1	0,82	0,84
	20:00	3,29	3,29	0,00				1	1	1					1	1,03	1,04
	21:00	3,36	3,36	0,00				1	1	1					1	1,11	1,11
	22:00	3,07	3,07	0,00				1	1	1					1	0,84	0,83
	23:00	2,74	2,74	0,00				1	1	1					1	0,50	0,50

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	2,39	2,39	0,00				1	1	1						1	2,01	0,15	0,15	54%	767
	01:00	2,21	2,20	0,01				1	1							1	1,10	0,43	0,48	67%	690
	02:00	2,13	2,02	0,12				1	1							1	1,28	0,46	0,45	61%	639
	03:00	2,10	1,81	0,29				1	1							1	1,49	0,43	0,42	55%	580
	04:00	2,08	1,80	0,28				1	1							1	1,50	0,40	0,40	55%	577
	05:00	2,08	1,88	0,20				1	1	1						1	1,42	0,41	0,41	57%	600
	06:00	2,21	2,07	0,14				1	1							1	1,23	0,52	0,52	63%	653
	07:00	2,43	2,34	0,09				1	1							1	0,96	0,76	0,75	71%	731
	08:00	2,74	2,66	0,08				1	1							1	0,64	0,88	0,87	81%	821
	09:00	2,79	2,76	0,03				1	1	1						1	1,64	0,55	0,54	63%	879
	10:00	2,90	2,90	0,00				1	1	1						1	1,50	0,66	0,67	66%	911
	11:00	2,86	2,85	0,01				1	1	1						1	1,55	0,62	0,62	65%	898
	12:00	2,96	2,95	0,01				1	1	1	1					1	1,45	0,71	0,71	67%	927
	13:00	3,07	3,04	0,04				1	1	1						1	1,36	0,83	0,83	69%	950
	14:00	3,00	2,88	0,12				1	1	1						1	1,52	0,78	0,77	66%	907
	15:00	2,84	2,71	0,14				1	1	1						1	1,69	0,60	0,60	61%	857
	16:00	2,75	2,62	0,14				1	1	1	1					1	1,78	0,51	0,52	59%	831
	17:00	2,77	2,72	0,05				1	1	1	1					1	1,68	0,52	0,54	62%	860
	18:00	2,94	2,85	0,09				1	1	1						1	1,55	0,69	0,71	65%	897
	19:00	3,14	3,00	0,14				1	1	1	1					1	1,40	0,90	0,89	68%	939
	20:00	3,27	3,02	0,25				1	1	1	1					1	1,38	1,06	1,07	69%	944
	21:00	3,41	3,18	0,23				1	1	1		1					1,22	1,15	1,14	72%	998
	22:00	3,10	2,93	0,17				1	1	1		1					1,47	0,86	0,86	67%	920
	23:00	2,72	2,57	0,15				1	1	1	1		1				1,83	0,48	0,49	58%	818
		64,91 MWh														ΑΩΛ: 12,81		19.595 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	2,40	2,25	0,15				1	1	1						0,60	0,68
	01:00	2,28	2,10	0,18				1	1	1						0,58	0,60
	02:00	2,18	1,93	0,24				1	1	1						0,48	0,49
	03:00	2,15	1,91	0,25				1	1	1						0,46	0,47
	04:00	2,15	2,07	0,07				1	1	1						0,47	0,47
	05:00	2,14	2,07	0,07				1	1	1						0,42	0,45
	06:00	2,10	2,08	0,02				1	1	1						0,39	0,40
	07:00	2,31	2,31	0,00				1	1	1						0,54	0,62
	08:00	2,70	2,70	0,00				1	1	1						0,93	0,92
	09:00	2,83	2,83	0,00				1	1	1		1				0,60	0,59
	10:00	3,00	3,00	0,00				1	1	1		1				0,73	0,69
	11:00	3,13	3,13	0,00				1	1	1					1	0,80	0,83
	12:00	3,22	3,19	0,03				1	1	1					1	0,99	0,98
	13:00	3,30	3,25	0,05				1	1	1					1	1,07	1,07
	14:00	3,11	3,07	0,04				1	1	1					1	0,63	0,78
	15:00	2,96	2,95	0,00				1	1	1					1	0,00	0,53
	16:00	2,89	2,87	0,02				1	1	1					1	0,30	0,52
	17:00	2,90	2,88	0,01				1	1	1					1	0,58	0,59
	18:00	2,96	2,96	0,00				1	1	1					1	0,71	0,72
	19:00	3,23	3,23	0,00				1	1	1					1	0,96	0,98
	20:00	3,43	3,39	0,03				1	1	1					1	1,17	1,17
	21:00	3,40	3,40	0,00				1	1	1					1	1,15	1,15
	22:00	3,18	3,18	0,00				1	1	1					1	0,95	0,95
	23:00	2,82	2,82	0,00				1	1	1					1	0,59	0,57

Το ΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 05:40 με 07:20. Από τις 13:30 έως τις 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	2,38	2,36	0,02				1	1	1						0,37	0,43
	01:00	2,10	2,05	0,05				1	1	1						0,43	0,43
	02:00	1,99	1,90	0,09				1	1	1						0,33	0,32
	03:00	1,99	1,89	0,10				1	1	1						0,31	0,31
	04:00	1,99	1,86	0,13				1	1	1						0,32	0,31
	05:00	1,97	1,83	0,15				1	1	1						0,31	0,30
	06:00	2,04	1,99	0,05				1	1	1						0,37	0,36
	07:00	2,14	2,11	0,04				1	1	1						0,48	0,46
	08:00	2,43	2,43	0,00				1	1	1						0,74	0,74
	09:00	2,59	2,59	0,00				1	1	1						0,89	0,88
	10:00	2,65	2,65	0,00				1	1	1						0,92	0,91
	11:00	2,84	2,84	0,00				1	1	1					1	0,71	0,68
	12:00	3,04	3,03	0,01				1	1	1					1	0,80	0,80
	13:00	3,11	3,11	0,00				1	1	1					1	0,85	0,86
	14:00	3,04	3,03	0,01				1	1	1					1	0,81	0,81
	15:00	2,94	2,94	0,00				1	1	1					1	0,71	0,71
	16:00	2,83	2,79	0,04				1	1	1					1	0,58	0,58
	17:00	2,92	2,85	0,08				1	1	1					1	0,68	0,68
	18:00	3,07	3,03	0,04				1	1	1					1	0,83	0,83
	19:00	3,15	3,07	0,08				1	1	1					1	0,91	0,91
	20:00	3,30	3,27	0,03				1	1	1					1	1,05	1,05
	21:00	3,34	3,32	0,02				1	1	1					1	1,10	1,09
	22:00	3,03	3,00	0,02				1	1	1					1	0,80	0,80
	23:00	2,67	2,65	0,02				1	1	1					1	0,44	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	2,37	2,35	0,02				1	1	1						0,50	0,55
	01:00	2,22	2,22	0,00				1	1	1						0,55	0,53
	02:00	2,05	2,05	0,00				1	1	1						0,38	0,37
	03:00	2,10	2,10	0,00				1	1	1						0,42	0,42
	04:00	2,07	2,03	0,04				1	1	1						0,39	0,39
	05:00	2,08	2,06	0,02				1	1	1						0,40	0,40
	06:00	2,22	2,21	0,00				1	1	1						0,52	0,53
	07:00	2,42	2,42	0,00				1	1	1						0,72	0,73
	08:00	2,78	2,67	0,11	1			1	1	1						0,71	0,61
	09:00	2,95	2,82	0,13	1		1	1							1	0,31	0,36
	10:00	3,09	2,48	0,61	1		1	1							1	0,83	0,83
	11:00	3,05	2,43	0,62	1		1	1							1	0,63	0,62
	12:00	3,08	2,76	0,32	1			1						1	1	0,84	0,85
	13:00	3,14	2,79	0,36	1			1						1	1	0,79	0,68
	14:00	3,07	2,30	0,76				1	1					1	1	0,79	0,83
	15:00	2,57	2,22	0,36				1	1					1	1	0,36	0,35
	16:00	2,42	2,22	0,20				1	1					1	1	0,20	0,18
	17:00	2,66	2,22	0,45				1	1					1	1	0,45	0,42
	18:00	2,87	2,30	0,57				1	1					1	1	0,58	0,63
	19:00	3,28	2,40	0,88				1	1					1	1	1,04	1,03
	20:00	3,47	2,32	1,15				1	1					1	1	1,18	1,18
	21:00	3,45	2,28	1,17				1	1					1	1	1,17	1,17
	22:00	3,19	2,24	0,95				1	1					1	1	0,96	0,95
	23:00	2,78	1,99	0,80				1	1						1	0,80	0,83

Το ΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:50 με 18:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 31 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	2,48	1,69	0,79				1	1						1	0,79	0,79
	01:00	2,33	1,69	0,64				1	1						1	0,64	0,64
	02:00	2,23	1,70	0,54				1	1						1	0,53	0,54
	03:00	2,20	1,68	0,52				1	1						1	0,52	0,51
	04:00	2,16	1,69	0,47				1	1						1	0,47	0,47
	05:00	2,17	1,70	0,47				1	1						1	0,47	0,48
	06:00	2,32	1,70	0,62				1	1						1	0,62	0,63
	07:00	2,47	1,75	0,72				1	1						1	0,78	0,78
	08:00	2,67	1,76	0,91				1	1						1	0,93	0,93
	09:00	2,75	1,84	0,91				1	1						1	0,95	0,96
	10:00	3,23	2,18	1,06				1	1						1	1,12	1,12
	11:00	3,25	2,32	0,93				1	1					1	1	1,01	1,00
	12:00	3,39	2,26	1,13				1	1					1	1	1,15	1,15
	13:00	3,43	2,29	1,14				1	1					1	1	1,17	1,17
	14:00	3,28	2,24	1,04				1	1					1	1	1,05	1,04
	15:00	2,92	2,24	0,68				1	1					1	1	0,68	0,68
	16:00	2,99	2,24	0,75				1	1					1	1	0,75	0,76
	17:00	3,09	2,24	0,85				1	1					1	1	0,85	0,85
	18:00	3,23	2,23	1,00				1	1					1	1	1,00	1,00
	19:00	3,28	2,31	0,97				1	1					1	1	1,03	1,04
	20:00	3,46	2,28	1,19				1	1					1	1	1,19	1,19
	21:00	3,38	2,29	1,09				1	1					1	1	1,12	1,11
	22:00	2,97	2,12	0,85				1	1					1	1	0,85	0,86
	23:00	2,76	1,80	0,97				1	1						1	0,97	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	2,56	1,69	0,88				1	1						1	0,88	0,88
	01:00	2,42	1,67	0,74				1	1						1	0,75	0,74
	02:00	2,14	1,67	0,46				1	1						1	0,47	0,47
	03:00	2,00	1,68	0,32				1	1						1	0,32	0,31
	04:00	1,90	1,68	0,22				1	1						1	0,22	0,22
	05:00	1,91	1,69	0,22				1	1						1	0,22	0,22
	06:00	2,10	1,67	0,43				1	1						1	0,43	0,42
	07:00	2,37	1,68	0,69				1	1						1	0,69	0,69
	08:00	2,76	1,81	0,96				1	1						1	0,96	0,96
	09:00	2,91	1,89	1,02				1	1						1	1,02	1,02
	10:00	3,03	1,99	1,04				1	1						1	1,06	1,06
	11:00	2,84	1,87	0,98				1	1						1	0,99	0,99
	12:00	3,11	2,06	1,06				1	1						1	1,08	1,08
	13:00	3,21	2,10	1,11				1	1						1	1,12	1,12
	14:00	3,08	2,34	0,74				1	1						1	1,08	1,08
	15:00	2,98	2,25	0,73				1	1						1	1,04	1,04
	16:00	2,92	2,35	0,57				1	1						1	0,92	0,90
	17:00	2,88	2,56	0,32				1	1				1		1	0,63	0,64
	18:00	3,08	2,95	0,13				1	1				1		1	0,82	0,83
	19:00	3,17	3,03	0,14				1	1				1		1	0,92	0,93
	20:00	3,36	3,03	0,33				1	1				1		1	1,10	1,12
	21:00	3,31	2,89	0,42				1	1				1		1	1,06	1,07
	22:00	2,79	2,68	0,11				1	1				1		1	0,55	0,56
	23:00	2,57	2,55	0,02				1	1				1			0,61	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	2,46	2,42	0,05				1	1				1			0,79	0,79
	01:00	2,34	2,29	0,05				1	1				1			0,66	0,66
	02:00	2,17	2,16	0,01				1	1				1			0,48	0,49
	03:00	1,90	1,90	0,00				1	1				1			0,22	0,22
	04:00	1,85	1,83	0,03				1	1				1			0,17	0,17
	05:00	1,99	1,92	0,06				1	1				1			0,30	0,30
	06:00	2,22	2,17	0,05				1	1				1			0,53	0,53
	07:00	2,40	2,39	0,01				1	1				1			0,73	0,72
	08:00	2,65	2,65	0,00				1	1				1			0,90	0,90
	09:00	3,03	3,03	0,00				1	1	1			1			0,83	0,81
	10:00	3,17	3,17	0,00				1	1	1			1			0,91	0,91
	11:00	3,19	3,19	0,00				1	1	1			1			0,95	0,95
	12:00	3,21	3,21	0,00				1	1	1			1			0,86	0,84
	13:00	3,31	3,31	0,00				1	1				1		1	1,02	1,07
	14:00	3,26	3,26	0,00				1	1				1		1	1,02	1,02
	15:00	3,02	3,02	0,00				1	1				1		1	0,79	0,78
	16:00	2,91	2,91	0,00				1	1				1		1	0,68	0,66
	17:00	2,95	2,93	0,02				1	1				1		1	0,71	0,71
	18:00	3,09	3,05	0,04				1	1				1		1	0,84	0,85
	19:00	3,30	3,24	0,06				1	1				1		1	1,05	1,04
	20:00	3,47	3,28	0,20				1	1				1		1	1,19	1,19
	21:00	3,51	3,33	0,18				1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	3,26	3,08	0,18				1	1				1		1	1,04	1,02
	23:00	2,82	2,71	0,11				1	1				1		1	0,72	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	2,29	2,24	0,05				1	1						1	0,63	0,62
	01:00	2,21	2,18	0,03				1	1						1	0,53	0,53
	02:00	2,25	2,23	0,03				1	1						1	0,57	0,57
	03:00	2,18	2,18	0,00				1	1						1	0,49	0,50
	04:00	2,02	2,02	0,00				1	1						1	0,34	0,34
	05:00	1,96	1,96	0,00				1	1						1	0,28	0,28
	06:00	2,16	2,16	0,00				1	1						1	0,46	0,47
	07:00	2,52	2,52	0,00				1	1						1	0,82	0,83
	08:00	2,86	2,86	0,00				1	1	1					1	0,75	0,72
	09:00	3,04	3,04	0,00				1	1	1					1	0,79	0,80
	10:00	3,10	3,10	0,00				1	1	1					1	0,85	0,85
	11:00	3,16	3,16	0,00				1	1	1					1	0,91	0,93
	12:00	3,17	3,17	0,00				1	1	1					1	0,93	0,93
	13:00	3,30	3,30	0,00				1	1	1					1	1,05	1,05
	14:00	3,15	3,15	0,00				1	1	1					1	0,91	0,90
	15:00	3,08	3,07	0,01				1	1	1					1	0,85	0,84
	16:00	2,98	2,95	0,03				1	1	1					1	0,73	0,74
	17:00	3,01	3,00	0,01				1	1	1					1	0,78	0,77
	18:00	3,17	3,17	0,00				1	1	1					1	0,92	0,92
	19:00	3,37	3,37	0,00				1	1	1					1	1,12	1,12
	20:00	3,53	3,53	0,00				1	1	1					1	1,20	1,20
	21:00	3,63	3,56	0,08				1	1	1					1	1,20	1,20
	22:00	3,33	3,08	0,25				1	1	1					1	1,11	1,09
	23:00	2,97	2,66	0,31				1	1	1					1	0,76	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	2,67	2,47	0,20				1	1						1	0,66	0,68
	01:00	2,46	2,31	0,15				1	1						1	0,80	0,79
	02:00	2,40	2,29	0,10				1	1						1	0,73	0,72
	03:00	2,31	2,26	0,05				1	1						1	0,64	0,64
	04:00	2,25	2,25	0,00				1	1						1	0,58	0,58
	05:00	2,18	2,18	0,00				1	1						1	0,51	0,50
	06:00	2,11	2,11	0,00				1	1						1	0,44	0,43
	07:00	2,42	2,42	0,00				1	1						1	0,73	0,72
	08:00	2,90	2,90	0,00				1	1	1					1	0,79	0,76
	09:00	3,14	3,14	0,00				1	1	1					1	0,89	0,89
	10:00	3,26	3,26	0,00				1	1	1					1	1,02	1,02
	11:00	3,32	3,32	0,00				1	1	1					1	1,08	1,08
	12:00	3,42	3,42	0,00				1	1	1					1	1,16	1,16
	13:00	3,40	3,40	0,00			1	1	1	1						1,00	1,00
	14:00	3,38	3,38	0,00			1	1	1	1	1					0,80	0,76
	15:00	3,18	3,18	0,00			1	1	1	1	1					0,36	0,37
	16:00	3,03	3,03	0,00			1	1	1	1	1					0,22	0,23
	17:00	3,10	3,10	0,00			1	1	1	1	1					0,31	0,32
	18:00	3,31	3,31	0,00			1	1	1	1						0,93	0,96
	19:00	3,46	3,46	0,00			1	1	1	1		1				0,66	0,66
	20:00	3,62	3,62	0,00			1	1	1	1		1				0,80	0,82
	21:00	3,67	3,67	0,00			1	1	1	1		1				0,87	0,87
	22:00	3,39	3,39	0,00			1	1	1	1		1				0,70	0,73
	23:00	3,05	3,04	0,01			1	1	1	1						0,82	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	2,66	2,66	0,00				1	1	1						0,48	0,52
	01:00	2,43	2,43	0,00				1	1	1						0,74	0,75
	02:00	2,37	2,37	0,00				1	1	1						0,68	0,69
	03:00	2,29	2,29	0,00				1	1	1						0,61	0,61
	04:00	1,99	1,99	0,00				1	1	1						0,30	0,31
	05:00	2,02	2,02	0,00				1	1	1						0,33	0,34
	06:00	2,33	2,33	0,00				1	1	1						0,63	0,64
	07:00	2,65	2,64	0,00				1	1	1						0,68	0,65
	08:00	3,04	3,01	0,02			1	1				1			1	0,79	0,80
	09:00	3,19	3,18	0,01			1	1				1			1	0,94	0,94
	10:00	3,15	3,07	0,08			1	1				1			1	0,91	0,90
	11:00	3,38	3,35	0,03			1	1				1			1	1,11	1,13
	12:00	3,51	3,50	0,02			1	1				1			1	0,96	0,94
	13:00	3,60	3,58	0,02				1	1		1	1			1	0,70	0,65
	14:00	3,54	3,49	0,04				1	1		1	1			1	0,74	0,74
	15:00	3,40	3,38	0,02				1	1		1	1			1	0,61	0,60
	16:00	3,31	3,31	0,00				1	1		1	1			1	0,51	0,50
	17:00	3,42	3,42	0,00				1	1		1	1			1	0,62	0,62
	18:00	3,54	3,54	0,00				1	1		1	1			1	0,72	0,72
	19:00	3,71	3,71	0,00				1	1		1	1			1	0,90	0,89
	20:00	3,84	3,84	0,00				1	1		1	1			1	1,02	1,02
	21:00	3,95	3,95	0,00				1	1		1	1			1	1,12	1,14
	22:00	3,63	3,63	0,00				1	1		1	1			1	0,84	0,84
	23:00	3,33	3,33	0,00				1	1			1			1	0,88	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	3,00	2,97	0,02				1	1			1			1	0,77	0,77
	01:00	2,75	2,65	0,10				1	1			1			1	0,52	0,52
	02:00	2,70	2,69	0,01				1	1			1			1	0,46	0,46
	03:00	2,59	2,58	0,01				1	1						1	0,70	0,75
	04:00	2,42	2,41	0,00				1	1						1	0,75	0,74
	05:00	2,32	2,27	0,05				1	1						1	0,64	0,64
	06:00	2,45	2,37	0,08				1	1						1	0,75	0,74
	07:00	2,83	2,79	0,04				1	1	1					1	0,69	0,66
	08:00	3,15	3,14	0,01				1	1	1					1	0,91	0,90
	09:00	3,31	3,23	0,08				1	1	1					1	1,06	1,07
	10:00	3,44	3,27	0,17				1	1	1					1	1,15	1,15
	11:00	3,60	3,50	0,10				1	1	1	1				1	0,88	0,84
	12:00	3,59	3,42	0,17				1	1	1	1				1	0,67	0,70
	13:00	3,82	3,61	0,21				1	1	1		1			1	1,03	1,01
	14:00	3,80	3,70	0,10				1	1	1		1			1	1,01	1,01
	15:00	3,65	3,53	0,13				1	1	1		1			1	0,85	0,86
	16:00	3,59	3,35	0,24				1	1	1		1			1	0,79	0,79
	17:00	3,61	3,49	0,12				1	1	1		1			1	0,79	0,80
	18:00	3,71	3,70	0,01				1	1	1		1			1	0,90	0,90
	19:00	3,88	3,87	0,01				1	1	1		1			1	1,07	1,08
	20:00	4,07	4,03	0,04				1	1	1		1			1	1,18	1,17
	21:00	4,03	4,02	0,01				1	1	1		1			1	1,19	1,19
	22:00	3,90	3,90	0,00				1	1	1		1			1	1,08	1,08
	23:00	3,43	3,43	0,00				1	1	1					1	1,11	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	3,09	3,06	0,02				1	1	1					1	0,86	0,85
	01:00	2,83	2,79	0,04				1	1	1					1	0,60	0,59
	02:00	2,52	2,49	0,04				1	1	1					1	0,30	0,29
	03:00	2,39	2,29	0,10				1	1						1	0,60	0,64
	04:00	2,50	2,40	0,10				1	1						1	0,82	0,82
	05:00	2,36	2,27	0,09				1	1						1	0,70	0,68
	06:00	2,48	2,42	0,06				1	1						1	0,78	0,78
	07:00	2,86	2,56	0,30				1	1						1	0,97	0,95
	08:00	3,27	2,88	0,39				1	1	1					1	1,02	1,02
	09:00	3,40	3,33	0,08				1	1	1					1	1,16	1,16
	10:00	3,53	3,30	0,23				1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,73	3,56	0,17				1	1	1		1			1	1,11	1,10
	12:00	4,01	3,93	0,08				1	1	1		1			1	1,16	1,16
	13:00	4,02	3,67	0,36				1	1	1		1			1	1,18	1,18
	14:00	3,99	3,86	0,13				1	1	1		1			1	1,17	1,17
	15:00	3,83	3,63	0,20				1	1	1		1			1	1,04	1,04
	16:00	3,75	3,66	0,08				1	1	1		1			1	0,95	0,95
	17:00	3,82	3,78	0,04				1	1	1		1			1	1,01	1,02
	18:00	3,98	3,85	0,13				1	1	1		1			1	1,16	1,16
	19:00	4,13	4,10	0,02				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	20:00	4,21	4,20	0,01				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	21:00	4,28	4,28	0,00				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	22:00	4,08	4,06	0,01				1	1	1		1			1	1,18	1,17
	23:00	3,67	3,58	0,09				1	1	1		1			1	0,97	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	3,39	3,27	0,12				1	1	1					1	1,13	1,12
	01:00	3,10	3,06	0,04				1	1	1					1	0,87	0,85
	02:00	3,00	2,99	0,01				1	1	1					1	0,77	0,76
	03:00	2,85	2,81	0,04				1	1	1					1	0,61	0,61
	04:00	2,64	2,60	0,04				1	1	1					1	0,45	0,47
	05:00	2,48	2,26	0,22				1	1						1	0,80	0,80
	06:00	2,56	2,14	0,42				1	1						1	0,85	0,85
	07:00	2,96	2,43	0,53				1	1						1	1,04	1,03
	08:00	3,35	2,84	0,51				1	1	1					1	1,12	1,11
	09:00	3,47	3,00	0,46				1	1	1					1	1,18	1,17
	10:00	3,62	3,31	0,31				1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,74	3,47	0,27				1	1	1		1			1	1,03	1,01
	12:00	3,81	3,70	0,11				1	1	1		1			1	1,01	1,01
	13:00	3,81	3,80	0,01				1	1	1		1			1	1,01	1,01
	14:00	3,76	3,76	0,00				1	1	1		1			1	0,96	0,97
	15:00	3,64	3,60	0,04				1	1	1		1			1	0,83	0,83
	16:00	3,66	3,57	0,09				1	1	1		1			1	0,87	0,87
	17:00	3,68	3,68	0,00				1	1	1		1			1	0,87	0,88
	18:00	3,89	3,88	0,01				1	1	1		1			1	1,07	1,07
	19:00	4,04	4,02	0,02				1	1	1		1			1	1,18	1,18
	20:00	4,12	4,12	0,00				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	21:00	4,22	4,22	0,00				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	22:00	3,95	3,94	0,01				1	1	1		1			1	1,12	1,12
	23:00	3,66	3,65	0,01				1	1	1		1			1	1,04	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	3,34	3,33	0,01				1	1	1					1	1,10	1,09
	01:00	3,06	3,02	0,04				1	1	1					1	0,83	0,82
	02:00	2,90	2,90	0,00				1	1	1					1	0,67	0,67
	03:00	2,77	2,73	0,04				1	1	1					1	0,53	0,53
	04:00	2,70	2,64	0,06				1	1	1					1	0,59	0,63
	05:00	2,42	2,38	0,04				1	1						1	0,74	0,74
	06:00	2,66	2,61	0,05				1	1	1					1	0,74	0,73
	07:00	2,93	2,82	0,12				1	1	1					1	0,69	0,69
	08:00	3,36	3,32	0,04				1	1	1					1	1,09	1,11
	09:00	3,48	3,48	0,00				1	1	1		1			1	0,95	0,92
	10:00	3,67	3,66	0,00				1	1	1		1			1	0,87	0,87
	11:00	3,85	3,83	0,02				1	1	1		1			1	1,05	1,05
	12:00	3,96	3,95	0,01				1	1	1		1			1	1,14	1,14
	13:00	4,03	3,92	0,10				1	1	1		1			1	1,19	1,18
	14:00	3,97	3,80	0,17				1	1	1		1			1	1,16	1,16
	15:00	3,93	3,77	0,16				1	1	1		1			1	1,12	1,13
	16:00	3,79	3,71	0,08				1	1	1		1			1	1,00	1,00
	17:00	3,87	3,80	0,06				1	1	1		1			1	1,06	1,06
	18:00	4,06	3,93	0,13				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	19:00	4,15	4,09	0,06				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	20:00	4,18	4,11	0,06				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	21:00	4,28	4,26	0,02				1	1	1		1			1	1,20	1,20
	22:00	4,08	4,05	0,03				1	1	1		1			1	1,19	1,18
	23:00	3,67	3,65	0,02				1	1	1		1			1	0,93	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	3,26	3,07	0,19				1	1	1					1	1,02	1,02
	01:00	3,04	2,82	0,22				1	1	1					1	0,80	0,80
	02:00	2,87	2,77	0,10				1	1	1					1	0,64	0,63
	03:00	2,52	1,96	0,57				1	1						1	0,68	0,72
	04:00	2,51	1,72	0,79				1	1						1	0,82	0,82
	05:00	2,66	1,78	0,88				1	1						1	0,93	0,93
	06:00	2,74	1,98	0,76				1	1						1	0,96	0,96
	07:00	3,00	1,96	1,04				1	1						1	1,05	1,05
	08:00	3,28	2,21	1,07				1	1	1					1	1,07	1,06
	09:00	3,51	2,32	1,20				1	1	1					1	1,20	1,20
	10:00	3,56	2,36	1,20				1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,68	2,48	1,20				1	1	1					1	1,20	1,20
	12:00	3,59	2,43	1,17				1	1	1					1	1,20	1,20
	13:00	3,56	2,37	1,20				1	1	1					1	1,19	1,19
	14:00	3,76	2,70	1,06				1	1	1					1	1,20	1,20
	15:00	3,60	2,40	1,19				1	1	1					1	1,20	1,20
	16:00	3,53	2,60	0,92				1	1	1					1	1,20	1,20
	17:00	3,56	2,52	1,04				1	1	1					1	1,20	1,20
	18:00	3,75	2,54	1,20				1	1	1					1	1,20	1,20
	19:00	3,94	2,79	1,15				1	1	1					1	1,20	1,20
	20:00	4,02	2,85	1,17				1	1	1					1	1,20	1,20
	21:00	4,13	2,93	1,20				1	1	1					1	1,20	1,20
	22:00	3,86	2,66	1,20				1	1	1					1	1,20	1,20
	23:00	3,47	2,30	1,17				1	1	1					1	1,18	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	3,11	2,22	0,89				1	1						1	0,90	0,88
	01:00	2,85	2,22	0,63				1	1						1	0,63	0,91
	02:00	2,74	2,14	0,61				1	1						1	0,63	0,96
	03:00	2,68	1,84	0,84				1	1						1	0,84	0,94
	04:00	2,58	1,71	0,87				1	1						1	0,89	0,89
	05:00	2,39	1,67	0,72				1	1						1	0,73	0,71
	06:00	2,48	1,71	0,77				1	1						1	0,77	0,77
	07:00	2,93	1,90	1,03				1	1						1	1,03	1,03
	08:00	3,29	2,15	1,14				1	1						1	1,14	1,14
	09:00	3,51	2,70	0,81				1	1	1					1	1,19	1,19
	10:00	3,53	2,59	0,95				1	1	1					1	1,20	1,19
	11:00	3,62	2,75	0,87				1	1	1					1	1,17	1,14
	12:00	3,77	2,98	0,79				1	1			1			1	1,17	1,18
	13:00	3,78	2,81	0,97				1	1			1			1	1,20	1,20
	14:00	3,72	2,73	0,99				1	1			1			1	1,20	1,20
	15:00	3,50	2,95	0,55				1	1			1			1	1,20	1,20
	16:00	3,36	2,97	0,38				1	1			1			1	1,12	1,12
	17:00	3,44	3,33	0,11				1	1			1			1	1,16	1,16
	18:00	3,62	3,55	0,07				1	1			1			1	1,20	1,20
	19:00	3,76	3,65	0,11	1			1	1			1			1	1,01	0,99
	20:00	3,80	3,56	0,24	1			1	1			1			1	1,00	1,00
	21:00	3,88	3,84	0,04	1			1	1			1			1	1,08	1,08
	22:00	3,68	3,60	0,08	1			1	1			1			1	0,89	0,88
	23:00	3,34	3,17	0,18	1		1					1			1	0,83	0,88

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 03:15. Η μονάδα G12 εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	3,00	2,95	0,05	1		1					1			1	0,77	0,76
	01:00	2,73	2,40	0,34	1		1					1			1	0,73	0,75
	02:00	2,61	2,02	0,59	1		1								1	0,91	0,91
	03:00	2,35	1,69	0,66	1		1								1	0,68	0,67
	04:00	2,45	1,79	0,67	1		1								1	0,77	0,77
	05:00	2,51	2,16	0,35	1		1								1	0,83	0,82
	06:00	2,64	1,97	0,67	1		1								1	0,91	0,91
	07:00	2,89	2,15	0,74	1		1								1	1,01	1,01
	08:00	3,03	2,93	0,10	1		1					1			1	0,88	0,87
	09:00	3,19	2,32	0,87	1		1					1			1	0,95	0,95
	10:00	3,65	2,45	1,20	1		1					1			1	1,20	1,20
	11:00	3,69	2,57	1,12	1		1					1			1	1,20	1,20
	12:00	3,93	3,17	0,76	1		1					1			1	1,19	1,19
	13:00	3,89	3,53	0,36				1	1	1		1			1	1,15	1,15
	14:00	3,82	3,22	0,60				1	1	1		1			1	1,02	1,02
	15:00	3,64	2,76	0,88				1	1			1			1	1,08	1,09
	16:00	3,52	2,82	0,70				1	1			1			1	1,20	1,19
	17:00	3,63	3,44	0,19				1	1			1			1	1,16	1,15
	18:00	3,84	3,76	0,08				1	1	1		1			1	1,04	1,04
	19:00	3,95	3,73	0,21				1	1	1		1			1	1,13	1,14
	20:00	3,98	3,90	0,07				1	1	1		1			1	1,17	1,17
	21:00	4,04	3,94	0,10				1	1	1		1			1	1,18	1,19
	22:00	3,90	3,77	0,13				1	1	1		1			1	1,09	1,09
	23:00	3,55	3,45	0,09				1	1	1		1			1	0,79	0,85

Η μονάδα G12 εντάσσεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	3,19	3,00	0,19				1	1	1					1	0,95	0,95
	01:00	2,97	2,75	0,21				1	1	1					1	0,73	0,72
	02:00	2,85	2,68	0,16				1	1	1					1	0,62	0,61
	03:00	2,80	2,41	0,39				1	1	1					1	0,56	0,55
	04:00	2,71	2,25	0,46				1	1	1					1	0,47	0,46
	05:00	2,54	2,12	0,42				1	1						1	0,41	0,46
	06:00	2,60	1,72	0,89				1	1						1	0,88	0,88
	07:00	2,98	1,94	1,04				1	1						1	1,04	1,04
	08:00	3,32	2,29	1,04				1	1	1					1	1,12	1,12
	09:00	3,55	2,91	0,64				1	1	1					1	1,17	1,18
	10:00	3,62	3,07	0,55	1					1			1		1	1,08	1,06
	11:00	3,81	2,84	0,97	1					1			1	1	1	1,12	1,11
	12:00	3,91	2,78	1,13						1			1	1	1	1,19	1,19
	13:00	3,95	3,55	0,40				1	1				1	1	1	1,17	1,17
	14:00	3,86	3,27	0,58				1	1				1	1	1	1,07	1,06
	15:00	3,65	2,96	0,69				1	1				1	1		1,11	1,13
	16:00	3,67	2,76	0,91				1	1				1	1		1,20	1,20
	17:00	3,65	2,61	1,05				1	1				1	1		1,20	1,20
	18:00	3,88	3,12	0,76				1	1				1	1		1,20	1,20
	19:00	4,02	3,57	0,45				1	1				1	1	1	1,19	1,19
	20:00	4,14	3,07	1,07				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,14	3,16	0,98				1	1				1	1	1	1,19	1,19
	22:00	3,85	2,95	0,91				1	1				1	1	1	1,05	1,06
	23:00	3,52	2,64	0,88				1	1				1	1		0,97	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	3,14	2,40	0,74				1	1				1	1		0,92	0,91
	01:00	2,91	2,22	0,69				1	1				1	1		0,69	0,68
	02:00	2,75	1,92	0,83				1	1				1			0,90	0,92
	03:00	2,57	1,70	0,87				1	1				1			0,88	0,87
	04:00	2,40	1,70	0,70				1	1				1			0,71	0,72
	05:00	2,58	1,69	0,88				1	1				1			0,88	0,89
	06:00	2,70	1,76	0,94				1	1				1			0,94	0,94
	07:00	2,93	1,91	1,02				1	1				1			1,02	1,02
	08:00	3,24	2,11	1,13				1	1				1			1,13	1,13
	09:00	3,48	2,36	1,12				1	1				1	1		1,19	1,19
	10:00	3,74	2,54	1,20				1	1				1	1		1,20	1,20
	11:00	3,80	2,87	0,94				1	1				1	1		1,20	1,20
	12:00	3,86	3,00	0,86				1	1				1	1		1,20	1,20
	13:00	3,85	2,88	0,97				1	1				1	1		1,20	1,20
	14:00	3,79	2,64	1,15				1	1				1	1		1,20	1,20
	15:00	3,68	2,49	1,20				1	1				1	1		1,20	1,20
	16:00	3,67	2,47	1,20				1	1				1	1		1,20	1,20
	17:00	3,70	2,53	1,16				1	1				1	1		1,20	1,20
	18:00	3,88	2,76	1,12				1	1				1	1		1,20	1,20
	19:00	3,94	2,83	1,11				1	1				1	1		1,20	1,20
	20:00	3,95	2,87	1,08				1	1				1	1		1,20	1,20
	21:00	4,05	3,20	0,85				1	1	1			1	1		1,20	1,20
	22:00	3,84	2,86	0,97				1	1	1			1	1		1,09	1,09
	23:00	3,48	3,13	0,36				1	1				1	1		1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	3,17	2,83	0,35				1	1				1	1		0,95	0,95
	01:00	2,98	2,51	0,47				1	1				1	1		0,75	0,75
	02:00	2,86	2,33	0,53				1	1				1	1		0,63	0,62
	03:00	2,70	1,86	0,84				1	1				1			0,85	0,88
	04:00	2,66	1,73	0,93				1	1				1			0,93	0,93
	05:00	2,61	1,71	0,90				1	1				1			0,91	0,91
	06:00	2,55	1,76	0,78				1	1				1			0,85	0,85
	07:00	2,86	2,06	0,80				1	1				1			1,00	1,00
	08:00	3,14	2,43	0,71				1	1				1			1,10	1,10
	09:00	3,35	2,70	0,65				1	1				1	1		1,13	1,12
	10:00	3,43	2,56	0,88				1	1				1	1		1,17	1,18
	11:00	3,59	3,06	0,53				1	1				1	1		1,20	1,20
	12:00	3,64	3,06	0,58				1	1				1	1		1,20	1,20
	13:00	3,65	3,04	0,61				1	1				1	1		1,20	1,20
	14:00	3,64	3,20	0,44				1	1				1	1		1,20	1,20
	15:00	3,53	2,59	0,94				1	1				1	1		1,20	1,20
	16:00	3,50	2,61	0,89				1	1				1	1		1,20	1,20
	17:00	3,48	2,33	1,15				1	1				1	1		1,20	1,19
	18:00	3,69	2,73	0,96				1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,83	3,06	0,77				1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,92	3,62	0,29				1	1	1				1	1	1,14	1,14
	21:00	3,94	3,64	0,30				1	1	1				1	1	1,15	1,14
	22:00	3,62	3,09	0,53				1	1	1				1	1	0,83	0,82
	23:00	3,31	2,70	0,61				1	1					1	1	0,98	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	3,00	2,74	0,26				1	1					1	1	0,79	0,77
	01:00	2,78	2,45	0,33				1	1					1	1	0,57	0,54
	02:00	2,66	2,26	0,40				1	1					1	1	0,44	0,42
	03:00	2,58	2,02	0,57				1	1					1		0,73	0,75
	04:00	2,56	2,18	0,38				1	1					1		0,89	0,88
	05:00	2,59	1,93	0,66				1	1					1		0,90	0,90
	06:00	2,65	1,80	0,85				1	1					1		0,91	0,92
	07:00	2,87	1,98	0,89				1	1					1		1,00	1,00
	08:00	3,20	2,50	0,70				1	1					1		1,11	1,11
	09:00	3,38	2,64	0,74				1	1	1					1	1,17	1,17
	10:00	3,57	2,71	0,86				1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,69	2,92	0,77				1	1				1		1	1,16	1,17
	12:00	3,73	3,04	0,69				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,85	2,84	1,01				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,72	2,82	0,90				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,62	2,61	1,00				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,42	2,38	1,04				1	1				1		1	1,16	1,15
	17:00	3,48	2,69	0,79				1	1				1		1	1,19	1,19
	18:00	3,58	3,10	0,47				1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	3,83	3,45	0,37				1	1				1	1	1	1,15	1,14
	20:00	3,94	3,26	0,67				1	1				1	1	1	1,14	1,13
	21:00	3,97	3,42	0,55				1	1				1	1	1	1,16	1,16
	22:00	3,76	3,26	0,50				1	1				1	1	1	0,97	0,96
	23:00	3,35	2,65	0,70				1	1					1	1	1,00	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	2,95	2,27	0,68				1	1					1		0,71	0,71
	01:00	2,70	2,19	0,51				1	1					1		0,64	0,68
	02:00	2,54	1,75	0,79				1	1					1		0,87	0,86
	03:00	2,51	1,72	0,79				1	1					1		0,84	0,82
	04:00	2,46	1,92	0,53				1	1					1		0,78	0,78
	05:00	2,36	1,67	0,69				1	1					1		0,70	0,68
	06:00	2,38	1,68	0,70				1	1					1		0,70	0,70
	07:00	2,73	1,86	0,87				1	1					1		0,93	0,94
	08:00	3,20	2,45	0,75				1	1					1		1,11	1,11
	09:00	3,41	2,66	0,75			1	1	1		1					1,15	1,15
	10:00	3,52	2,56	0,96			1	1	1		1					1,18	1,16
	11:00	3,61	2,49	1,12			1	1	1							1,16	1,16
	12:00	3,73	2,79	0,95			1	1	1						1	1,19	1,19
	13:00	3,80	2,78	1,02				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,70	2,86	0,84				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,67	3,20	0,47				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,54	3,34	0,21				1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	3,64	3,19	0,45				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	3,78	3,34	0,44				1	1				1		1	1,16	1,16
	19:00	3,95	3,44	0,52				1	1				1	1	1	1,15	1,15
	20:00	4,05	3,51	0,53				1	1				1	1	1	1,19	1,19
	21:00	4,06	3,98	0,07				1	1				1	1	1	1,19	1,19
	22:00	3,85	3,85	0,00				1	1				1	1	1	1,07	1,05
	23:00	3,49	3,42	0,07				1	1				1	1	1	0,81	0,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	3,21	3,17	0,04				1	1				1	1		0,96	0,96
	01:00	2,97	2,82	0,15				1	1				1	1		0,72	0,73
	02:00	2,88	2,40	0,47				1	1				1	1		0,64	0,65
	03:00	2,79	2,52	0,27				1	1				1	1		0,76	0,77
	04:00	2,73	2,58	0,15				1	1				1			0,96	0,96
	05:00	2,72	2,56	0,16				1	1				1			0,96	0,95
	06:00	2,67	2,23	0,44				1	1				1			0,93	0,93
	07:00	3,04	2,76	0,28				1	1				1			1,04	1,03
	08:00	3,35	3,27	0,08				1	1				1	1		1,07	1,06
	09:00	3,62	3,60	0,02				1	1				1	1		1,20	1,20
	10:00	3,64	3,60	0,04				1	1				1	1		1,20	1,20
	11:00	3,73	3,56	0,17				1	1				1	1		1,20	1,20
	12:00	3,90	3,83	0,07				1	1				1	1		1,20	1,20
	13:00	3,98	3,93	0,06				1	1				1	1	1	1,16	1,16
	14:00	3,87	3,75	0,12				1	1				1	1	1	1,06	1,06
	15:00	3,73	3,52	0,21				1	1				1	1	1	0,95	0,94
	16:00	3,57	3,49	0,08				1	1				1	1	1	0,76	0,77
	17:00	3,68	3,55	0,13				1	1				1	1	1	0,87	0,88
	18:00	3,93	3,80	0,13				1	1				1	1	1	1,10	1,10
	19:00	4,07	4,01	0,06				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,15	4,06	0,09				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,10	3,99	0,11				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,97	3,77	0,21				1	1				1	1	1	1,16	1,15
	23:00	3,59	3,38	0,21				1	1				1		1	1,12	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	3,26	2,71	0,55				1	1				1		1	1,05	1,03
	01:00	3,04	2,26	0,79				1	1				1		1	0,82	0,81
	02:00	2,87	2,24	0,63				1	1				1		1	0,64	0,63
	03:00	2,79	2,05	0,73				1	1				1			0,73	0,76
	04:00	2,72	2,32	0,40				1	1				1			0,95	0,95
	05:00	2,67	2,35	0,32				1	1				1			0,94	0,94
	06:00	2,79	2,60	0,19				1	1				1			0,98	0,98
	07:00	3,01	2,98	0,03				1	1	1			1			0,94	0,94
	08:00	3,33	3,17	0,16				1	1	1			1			1,01	1,00
	09:00	3,62	3,53	0,09				1	1				1		1	1,19	1,18
	10:00	3,72	3,60	0,12				1	1				1	1	1	0,93	0,92
	11:00	3,77	3,75	0,02				1	1				1	1	1	0,97	0,97
	12:00	3,93	3,91	0,02				1	1				1	1	1	1,11	1,12
	13:00	3,99	3,97	0,02				1	1				1	1	1	1,15	1,15
	14:00	3,99	3,99	0,00					1	1			1	1	1	1,11	1,10
	15:00	3,89	3,88	0,00					1	1			1	1	1	1,08	1,08
	16:00	3,89	3,87	0,02					1	1			1	1	1	1,09	1,10
	17:00	3,95	3,94	0,01					1	1			1	1	1	1,14	1,14
	18:00	4,07	4,06	0,00					1	1			1	1	1	1,19	1,19
	19:00	4,28	4,28	0,00				1	1	1			1	1	1	1,06	1,05
	20:00	4,36	4,36	0,00				1	1	1			1	1	1	0,98	0,99
	21:00	4,41	4,41	0,00				1	1	1			1	1	1	1,04	1,04
	22:00	4,14	4,14	0,00				1	1	1			1	1		1,09	1,10
	23:00	3,73	3,73	0,00				1	1	1			1	1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	3,38	3,36	0,02				1	1				1	1		1,13	1,12
	01:00	3,15	3,11	0,04				1	1				1	1		0,92	0,92
	02:00	3,02	3,00	0,02				1	1				1	1		0,78	0,79
	03:00	2,90	2,87	0,04				1	1				1	1		0,67	0,67
	04:00	2,83	2,82	0,01				1	1				1	1		0,59	0,59
	05:00	2,78	2,76	0,02				1	1				1	1		0,54	0,55
	06:00	2,84	2,81	0,02				1	1				1	1		0,58	0,59
	07:00	3,11	3,06	0,05				1	1				1	1		0,85	0,86
	08:00	3,49	3,39	0,10				1	1				1	1		1,16	1,17
	09:00	3,74	3,72	0,02				1	1				1	1		1,20	1,20
	10:00	4,03	4,01	0,03				1	1				1	1	1	1,18	1,19
	11:00	4,18	4,16	0,02		1		1	1				1	1	1	1,16	1,14
	12:00	4,32	4,31	0,00		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	13:00	4,35	4,32	0,03		1		1	1				1	1	1	1,12	1,12
	14:00	4,37	4,27	0,10		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,28	4,24	0,03		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	16:00	4,24	4,24	0,00		1		1	1				1	1	1	1,16	1,17
	17:00	4,30	4,30	0,00		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	18:00	4,40	4,40	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,65	4,60	0,05		1		1	1	1			1	1	1	1,06	1,06
	20:00	4,70	4,61	0,10		1		1	1	1			1	1	1	1,09	1,09
	21:00	4,71	4,66	0,05		1		1	1	1			1	1	1	1,10	1,09
	22:00	4,53	4,53	0,00		1		1	1	1			1	1	1	0,92	0,91
	23:00	4,13	4,13	0,01		1		1	1				1	1	1	0,88	0,96

Η μονάδα G2 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	3,78	3,77	0,01		1		1	1				1	1	1	0,93	0,97
	01:00	3,53	3,49	0,04		1		1	1				1		1	1,03	1,03
	02:00	3,38	3,37	0,01		1		1	1				1		1	0,89	0,88
	03:00	3,23	3,22	0,01		1		1	1				1		1	0,73	0,74
	04:00	3,10	3,05	0,05		1		1	1				1		1	0,61	0,61
	05:00	3,04	2,99	0,05		1		1	1				1		1	0,55	0,55
	06:00	3,13	3,10	0,04		1		1	1				1		1	0,63	0,63
	07:00	3,30	3,29	0,01		1		1	1				1		1	0,79	0,80
	08:00	3,67	3,61	0,06		1		1	1				1		1	1,12	1,13
	09:00	3,96	3,54	0,42		1		1	1				1	1	1	0,98	0,95
	10:00	4,03	3,66	0,37		1		1	1				1	1	1	0,98	0,98
	11:00	4,18	3,66	0,52		1		1	1				1	1	1	1,12	1,13
	12:00	4,30	4,05	0,25		1		1	1				1	1	1	1,17	1,18
	13:00	4,39	4,35	0,05		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,35	4,11	0,24		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,05	3,95	0,10		1		1	1				1	1	1	1,00	1,00
	16:00	3,98	3,90	0,08		1		1	1				1	1	1	0,93	0,92
	17:00	4,15	4,04	0,10		1		1	1				1	1	1	1,10	1,09
	18:00	4,20	4,02	0,18		1		1	1				1	1	1	1,15	1,14
	19:00	4,35	3,65	0,71		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,45	3,46	0,99		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,49	3,45	1,03		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,17	3,29	0,88		1		1	1				1	1	1	1,13	1,12
	23:00	3,79	3,46	0,34		1		1	1				1	1	1	0,91	0,94

Η μονάδα G2 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	3,52	3,40	0,12		1		1	1				1		1	1,04	1,03
	01:00	3,30	3,00	0,29		1		1	1				1		1	0,81	0,80
	02:00	3,16	2,81	0,35		1		1	1				1		1	0,67	0,66
	03:00	2,99	2,37	0,63		1		1	1				1			0,87	0,91
	04:00	2,83	2,39	0,43		1		1	1				1			0,90	0,90
	05:00	2,79	2,13	0,67		1		1	1				1			0,86	0,86
	06:00	2,72	2,01	0,71		1		1	1				1			0,78	0,78
	07:00	3,02	1,99	1,03		1		1	1				1			1,05	1,05
	08:00	3,35	2,28	1,06		1		1	1				1			1,16	1,16
	09:00	3,58	2,58	1,00		1		1	1				1		1	1,11	1,11
	10:00	3,69	2,82	0,87		1		1	1				1		1	0,91	0,89
	11:00	3,78	2,79	0,99		1		1	1				1		1	0,99	0,98
	12:00	3,90	2,82	1,08		1		1	1				1		1	1,08	1,09
	13:00	3,95	2,81	1,14		1		1	1				1		1	1,14	1,14
	14:00	3,86	2,79	1,07		1		1	1				1		1	1,07	1,06
	15:00	3,75	2,80	0,95		1		1	1				1		1	0,95	0,94
	16:00	3,65	2,81	0,84		1		1	1				1		1	0,85	0,85
	17:00	3,74	2,81	0,93		1		1	1				1		1	0,93	0,94
	18:00	3,88	2,81	1,07		1		1	1				1		1	1,07	1,07
	19:00	4,09	2,93	1,16		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,09	2,89	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,11	2,91	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	3,79	2,60	1,18		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	23:00	3,42	2,32	1,09				1	1				1		1	1,14	1,13

Η μονάδα G2 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	3,10	2,30	0,79				1	1				1		1	0,87	0,87
	01:00	2,87	2,24	0,63				1	1				1			0,77	0,80
	02:00	2,71	2,06	0,65				1	1				1			0,95	0,95
	03:00	2,62	1,70	0,91				1	1				1			0,91	0,91
	04:00	2,60	1,70	0,90				1	1				1			0,90	0,90
	05:00	2,59	1,69	0,90				1	1				1			0,90	0,90
	06:00	2,69	1,76	0,93				1	1				1			0,93	0,94
	07:00	2,90	1,93	0,97				1	1				1			1,02	1,02
	08:00	3,32	2,30	1,03				1	1				1		1	1,14	1,14
	09:00	3,54	2,64	0,90				1	1				1		1	1,10	1,08
	10:00	3,63	2,81	0,83				1	1				1		1	0,84	0,83
	11:00	3,67	3,02	0,64		1		1					1		1	0,87	0,87
	12:00	3,78	2,72	1,06		1		1					1		1	1,09	1,11
	13:00	3,84	3,13	0,71		1		1					1		1	1,20	1,20
	14:00	3,88	2,77	1,11		1		1					1		1	1,20	1,20
	15:00	3,78	2,74	1,04		1		1					1		1	1,20	1,20
	16:00	3,67	3,11	0,56		1		1					1		1	1,20	1,20
	17:00	3,70	2,97	0,73		1		1					1		1	1,20	1,20
	18:00	3,88	3,08	0,80		1		1					1		1	1,20	1,20
	19:00	4,10	3,46	0,64		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,15	3,55	0,60		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,22	3,95	0,28		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	3,97	3,95	0,01		1		1	1				1		1	1,13	1,14
	23:00	3,56	3,50	0,06		1		1	1				1		1	0,94	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	3,25	3,12	0,13				1	1				1		1	1,02	1,02
	01:00	2,96	2,95	0,01				1	1				1		1	0,74	0,73
	02:00	2,80	2,76	0,04				1	1				1		1	0,57	0,56
	03:00	2,66	2,66	0,00				1	1				1			0,77	0,80
	04:00	2,61	2,51	0,10				1	1				1			0,91	0,91
	05:00	2,59	2,27	0,32				1	1				1			0,90	0,90
	06:00	2,74	2,59	0,15				1	1				1			0,96	0,96
	07:00	3,01	2,94	0,07				1	1				1		1	0,86	0,84
	08:00	3,39	3,20	0,18				1	1				1		1	1,10	1,11
	09:00	3,62	3,23	0,39				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,80	3,74	0,07		1		1	1				1		1	1,13	1,12
	11:00	3,92	3,91	0,02		1		1	1				1		1	1,11	1,11
	12:00	4,01	4,00	0,01		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	13:00	4,17	4,15	0,03		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,16	4,02	0,14		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,12	4,06	0,06		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,00	3,93	0,07		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	17:00	4,01	3,92	0,10		1		1	1				1		1	1,17	1,18
	18:00	4,15	4,03	0,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,29	4,15	0,14		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,41	4,29	0,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,56	4,37	0,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	4,34	4,30	0,04		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	4,00	3,94	0,06		1			1	1				1	1	1,06	1,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	3,59	3,57	0,02		1			1	1				1	1	0,79	0,79
	01:00	3,30	3,29	0,01		1			1	1				1	1	0,49	0,50
	02:00	3,12	3,11	0,01		1				1				1	1	0,61	0,65
	03:00	3,02	2,96	0,06		1				1				1	1	0,80	0,78
	04:00	2,95	2,89	0,05		1				1				1	1	0,71	0,70
	05:00	2,96	2,74	0,22		1				1				1	1	0,73	0,72
	06:00	2,91	2,59	0,32		1				1				1	1	0,67	0,67
	07:00	3,36	3,18	0,18		1				1				1	1	1,08	1,08
	08:00	3,68	3,40	0,28		1				1		1		1	1	1,09	1,07
	09:00	3,95	3,80	0,15		1				1		1		1	1	1,14	1,14
	10:00	4,05	3,70	0,35		1				1		1		1	1	1,17	1,13
	11:00	4,17	3,41	0,76		1		1				1		1	1	1,16	1,18
	12:00	4,26	3,53	0,74		1		1				1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,28	3,73	0,55		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,20	3,60	0,61		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,15	3,92	0,24		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,07	3,90	0,17		1		1	1	1			1		1	1,19	1,19
	17:00	4,18	4,08	0,10		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,41	4,12	0,29		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,60	4,34	0,26		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,77	4,70	0,06		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,87	4,80	0,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,64	4,47	0,17		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	23:00	4,24	4,02	0,22		1		1	1				1		1	1,17	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	3,87	3,73	0,14		1		1	1				1		1	1,08	1,07
	01:00	3,61	3,56	0,05		1		1	1				1		1	0,82	0,81
	02:00	3,45	3,25	0,20		1		1	1				1			0,69	0,74
	03:00	3,31	3,16	0,15		1		1	1				1			1,07	1,07
	04:00	3,25	2,80	0,45		1		1	1				1			1,01	1,02
	05:00	3,15	2,35	0,81		1		1	1				1			0,92	0,92
	06:00	3,22	2,46	0,76		1		1	1				1			0,97	0,98
	07:00	3,52	2,87	0,66		1		1	1				1			1,18	1,18
	08:00	3,81	3,27	0,54		1		1	1				1			1,20	1,20
	09:00	4,09	3,77	0,32		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,26	3,97	0,30		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,47	4,44	0,04		1		1	1				1	1	1	1,14	1,13
	12:00	4,72	4,49	0,23		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,82	4,66	0,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,84	4,58	0,26		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,59	4,42	0,17		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	16:00	4,56	4,21	0,35		1		1	1				1	1	1	1,17	1,17
	17:00	4,62	4,47	0,15		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	18:00	4,92	4,76	0,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,00	4,81	0,19		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,05	4,81	0,24		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,16	4,63	0,53		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,92	4,76	0,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,67	4,52	0,15		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	4,30	3,94	0,36		1		1	1				1		1	1,03	1,04
	01:00	4,03	3,51	0,51		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	02:00	3,83	3,42	0,41		1		1	1				1		1	1,02	1,03
	03:00	3,66	2,98	0,68		1		1	1				1		1	0,85	0,86
	04:00	3,51	2,91	0,60		1		1	1				1			1,16	1,18
	05:00	3,42	2,94	0,48		1		1	1				1			1,17	1,17
	06:00	3,44	3,12	0,32		1		1	1				1			1,16	1,16
	07:00	3,73	3,32	0,41		1		1	1				1			1,19	1,19
	08:00	4,07	3,53	0,53		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	09:00	4,43	4,17	0,26		1		1	1				1		1	1,20	1,19
	10:00	4,58	4,55	0,03		1		1	1				1	1	1	1,19	1,18
	11:00	4,64	4,57	0,07		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	12:00	4,80	4,58	0,21		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,85	4,62	0,24		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,08	4,93	0,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,99	4,32	0,67		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,05	4,72	0,33		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,15	5,04	0,11		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,30	5,18	0,12		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,48	5,33	0,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,28	4,72	0,56		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,32	4,22	1,10		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,13	4,48	0,64		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,90	3,94	0,96		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	4,61	3,78	0,83		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	01:00	4,30	3,27	1,03		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	02:00	4,07	3,44	0,63		1		1	1				1			1,20	1,20
	03:00	3,85	3,32	0,53		1		1	1				1			1,20	1,20
	04:00	3,65	3,10	0,55		1		1	1				1			1,20	1,20
	05:00	3,63	2,49	1,14		1		1	1				1			1,20	1,20
	06:00	3,60	2,46	1,15		1		1	1				1			1,20	1,20
	07:00	3,75	2,57	1,19		1		1	1				1			1,20	1,20
	08:00	4,02	2,82	1,20		1		1	1				1			1,20	1,20
	09:00	4,30	3,10	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,59	3,39	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,68	3,48	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,91	3,71	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,99	3,79	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,97	3,77	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,94	3,74	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,95	3,75	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,04	3,84	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,12	3,92	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,14	3,94	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,14	3,93	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,10	3,96	1,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,98	4,07	0,91		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,67	3,81	0,86		1		1	1				1		1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	4,35	3,15	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	01:00	4,05	2,94	1,11		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	02:00	3,88	2,89	0,99		1		1	1				1		1	1,09	1,09
	03:00	3,67	2,48	1,19		1		1	1				1			1,18	1,19
	04:00	3,60	2,41	1,18		1		1	1				1			1,20	1,20
	05:00	3,50	2,30	1,20		1		1	1				1			1,20	1,20
	06:00	3,24	2,24	1,00		1		1	1				1			1,00	1,00
	07:00	3,59	2,39	1,20		1		1	1				1			1,20	1,20
	08:00	3,82	2,62	1,20		1		1	1				1			1,20	1,20
	09:00	3,97	2,77	1,20		1		1	1				1			1,20	1,20
	10:00	4,12	2,92	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,26	3,06	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,37	3,17	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,41	3,21	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,37	3,17	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,29	3,09	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,16	2,99	1,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,31	3,11	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,46	3,26	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,51	3,30	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,56	3,36	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,61	3,43	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	4,37	3,29	1,08		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	4,00	3,56	0,44		1		1	1				1		1	1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	3,60	2,76	0,84		1		1	1				1			0,86	0,90
	01:00	3,28	2,24	1,04		1		1	1				1			1,04	1,04
	02:00	3,13	2,12	1,01		1		1					1			1,01	1,01
	03:00	3,01	1,95	1,05		1		1					1			1,05	1,05
	04:00	2,95	1,95	1,00		1		1					1			1,03	1,03
	05:00	2,90	1,89	1,01		1		1					1			1,01	1,01
	06:00	2,99	1,95	1,04		1		1					1			1,04	1,04
	07:00	3,23	2,24	0,99		1		1	1				1			1,02	1,02
	08:00	3,50	2,45	1,05		1		1	1				1			1,17	1,17
	09:00	3,84	2,78	1,06		1		1	1				1			1,20	1,20
	10:00	4,08	2,94	1,15		1		1	1				1			1,20	1,20
	11:00	4,22	3,02	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,35	3,20	1,15		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,37	3,26	1,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,39	3,28	1,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,19	3,09	1,10		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,06	3,01	1,05		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,16	3,62	0,55		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,35	3,66	0,69		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,57	4,25	0,33		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,63	3,89	0,74		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,65	3,74	0,91		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	4,49	3,42	1,06		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	4,13	3,38	0,76		1		1	1				1		1	1,20	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	3,76	3,40	0,36		1		1	1				1		1	1,01	1,02
	01:00	3,44	3,32	0,12		1		1	1				1			1,17	1,17
	02:00	3,30	3,05	0,24		1		1	1				1			1,06	1,06
	03:00	3,14	2,77	0,37		1		1	1				1			0,90	0,90
	04:00	3,02	2,52	0,50		1		1	1				1			0,78	0,78
	05:00	2,97	2,36	0,60		1		1	1				1			0,72	0,73
	06:00	3,08	2,63	0,46		1		1	1				1			0,83	0,84
	07:00	3,34	3,04	0,30		1		1	1				1			1,07	1,08
	08:00	3,73	3,47	0,26		1		1	1				1			1,18	1,18
	09:00	3,98	3,37	0,62		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	10:00	4,18	3,06	1,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,32	3,31	1,01		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,42	3,35	1,06		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,52	4,12	0,40		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,55	4,47	0,08	1	1		1	1				1		1	1,17	1,17
	15:00	4,51	4,31	0,20	1	1		1	1				1		1	1,14	1,14
	16:00	4,43	4,16	0,27	1	1		1	1				1		1	1,07	1,06
	17:00	4,57	4,53	0,04	1	1		1	1				1		1	1,18	1,18
	18:00	4,81	3,71	1,10	1	1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	5,01	4,29	0,72	1	1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	5,02	4,83	0,19	1	1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	5,13	5,03	0,10	1	1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	5,04	4,96	0,08	1	1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	4,70	4,50	0,20	1	1		1	1				1		1	1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	4,30	4,18	0,12	1			1	1				1		1	1,19	1,18
	01:00	4,00	3,92	0,07	1			1	1				1		1	1,18	1,18
	02:00	3,73	3,65	0,08	1			1	1				1		1	0,95	0,94
	03:00	3,55	3,54	0,02	1			1	1				1			1,02	1,04
	04:00	3,40	3,17	0,23	1			1	1				1			1,17	1,16
	05:00	3,10	3,00	0,10	1			1	1				1			0,88	0,88
	06:00	3,13	2,55	0,59	1			1	1				1			0,89	0,90
	07:00	3,38	2,62	0,77	1			1	1				1			1,12	1,11
	08:00	3,77	3,16	0,61	1			1	1				1			1,19	1,19
	09:00	4,11	3,03	1,08		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	10:00	4,26	3,07	1,19		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	11:00	4,30	3,23	1,07		1		1	1				1	1		1,06	1,08
	12:00	4,19	2,99	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,23	3,04	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,32	3,12	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,20	3,04	1,16		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,10	2,91	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,24	3,04	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,53	3,33	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,72	3,52	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,69	3,49	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,71	3,51	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	4,49	3,29	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	4,13	3,17	0,96		1		1	1				1		1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	3,72	3,17	0,55		1		1	1				1		1	0,92	0,92
	01:00	3,40	3,09	0,31		1		1	1				1		1	0,61	0,64
	02:00	3,22	2,66	0,56				1	1				1		1	0,95	0,98
	03:00	3,08	2,27	0,81				1	1				1		1	0,85	0,85
	04:00	2,97	2,36	0,62				1	1				1		1	0,80	0,80
	05:00	2,92	2,21	0,71				1	1				1			1,03	1,02
	06:00	2,98	2,46	0,53				1	1				1			1,04	1,04
	07:00	3,24	2,43	0,81				1	1				1			1,12	1,12
	08:00	3,54	2,75	0,79				1	1				1		1	1,19	1,19
	09:00	3,85	2,86	0,99				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,98	2,78	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,06	2,86	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,10	2,94	1,17				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,28	3,09	1,18				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,29	3,15	1,14				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,15	2,95	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,11	2,91	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,25	3,21	1,04		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,46	3,29	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,61	3,43	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,62	3,65	0,97		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,72	3,65	1,07		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	4,56	3,36	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	4,18	3,01	1,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	3,74	2,62	1,12		1		1	1				1			1,15	1,16
	01:00	3,45	2,36	1,09		1		1	1				1			1,17	1,17
	02:00	3,23	2,59	0,64		1		1	1				1			0,98	0,99
	03:00	3,08	2,45	0,63		1		1	1				1			0,84	0,84
	04:00	3,05	2,31	0,74		1		1	1				1			0,79	0,81
	05:00	3,03	2,45	0,58		1		1	1				1			0,79	0,78
	06:00	3,14	3,00	0,13		1		1	1				1			0,87	0,88
	07:00	3,41	2,71	0,70		1		1	1				1			1,12	1,14
	08:00	3,77	2,71	1,06		1		1	1				1			1,20	1,20
	09:00	4,09	3,23	0,86		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,18	3,89	0,30		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,33	3,56	0,77		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,33	3,20	1,13		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,31	3,58	0,73		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,32	4,04	0,28		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,21	3,59	0,62		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,24	3,93	0,31		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,30	4,13	0,17		1		1	1				1	1	1	1,07	1,06
	18:00	4,55	4,41	0,14		1		1	1				1	1	1	1,17	1,18
	19:00	4,72	4,39	0,33		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,79	4,12	0,67		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,85	4,13	0,72		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,63	4,15	0,48		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	23:00	4,26	3,82	0,44		1		1	1				1	1	1	1,01	1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	3,95	3,23	0,71		1		1	1				1		1	1,14	1,13
	01:00	3,61	3,42	0,20		1		1	1				1		1	0,82	0,81
	02:00	3,36	3,24	0,11		1		1	1				1		1	0,79	0,84
	03:00	3,18	3,09	0,09				1	1				1		1	0,94	0,94
	04:00	3,05	2,95	0,10				1	1				1		1	0,81	0,81
	05:00	2,98	2,97	0,01				1	1				1		1	0,75	0,74
	06:00	3,06	3,04	0,02				1	1				1		1	0,83	0,82
	07:00	3,33	3,19	0,14				1	1				1		1	1,07	1,08
	08:00	3,71	3,47	0,24				1	1				1		1	1,17	1,16
	09:00	4,14	4,01	0,13		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	10:00	4,23	4,17	0,06		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,42	4,38	0,04		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,53	4,48	0,05		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,74	4,70	0,04		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,65	4,63	0,02		1		1	1				1	1	1	1,20	1,19
	15:00	4,51	4,45	0,06		1		1	1				1	1	1	1,14	1,14
	16:00	4,47	4,34	0,13		1		1	1				1	1	1	1,11	1,11
	17:00	4,50	4,41	0,09		1		1	1				1	1	1	1,12	1,12
	18:00	4,73	4,63	0,10		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,87	4,76	0,11		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,94	4,86	0,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,03	5,01	0,02		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,81	4,81	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,44	4,44	0,00		1		1	1				1	1	1	1,07	1,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	4,05	4,05	0,00		1		1	1				1		1	1,02	1,05
	01:00	3,71	3,71	0,00		1		1	1				1		1	0,93	0,92
	02:00	3,50	3,48	0,02		1		1	1				1		1	0,78	0,81
	03:00	3,36	3,30	0,06				1	1				1		1	1,12	1,12
	04:00	3,25	3,16	0,08				1	1				1		1	1,01	1,02
	05:00	3,19	3,13	0,06				1	1				1		1	0,95	0,95
	06:00	3,09	3,01	0,09				1	1				1		1	0,85	0,86
	07:00	3,42	3,42	0,00				1	1				1		1	1,13	1,14
	08:00	3,72	3,72	0,00		1		1	1				1		1	1,04	1,03
	09:00	4,04	4,02	0,03		1		1	1				1		1	1,18	1,19
	10:00	4,26	4,22	0,04		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,39	4,35	0,03		1		1	1				1	1	1	1,11	1,10
	12:00	4,50	4,50	0,00		1		1	1				1	1	1	1,13	1,13
	13:00	4,66	4,66	0,00		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	14:00	4,66	4,66	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,19
	15:00	4,62	4,61	0,01		1		1	1				1	1	1	1,18	1,19
	16:00	4,54	4,53	0,00		1		1	1				1	1	1	1,15	1,15
	17:00	4,62	4,62	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,76	4,76	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,91	4,90	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,90	4,90	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,03	5,03	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,89	4,84	0,05		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,47	4,32	0,15		1		1	1				1	1	1	1,13	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	4,04	3,85	0,19		1		1	1					1	1	1,18	1,18
	01:00	3,64	3,46	0,18		1		1	1					1	1	0,94	0,97
	02:00	3,33	3,13	0,19				1	1					1	1	1,09	1,09
	03:00	3,18	3,07	0,11				1	1					1	1	0,95	0,94
	04:00	3,07	3,05	0,03				1	1					1	1	0,83	0,83
	05:00	3,06	3,06	0,00				1	1					1	1	0,81	0,81
	06:00	3,18	3,18	0,00				1	1					1	1	0,92	0,93
	07:00	3,44	3,44	0,00				1	1					1	1	1,14	1,14
	08:00	3,91	3,91	0,00		1		1	1					1	1	1,10	1,09
	09:00	4,20	4,20	0,00		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	10:00	4,45	4,45	0,00		1		1	1				1	1	1	1,13	1,13
	11:00	4,60	4,59	0,00		1		1	1				1	1	1	1,17	1,17
	12:00	4,73	4,73	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,73	4,72	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,82	4,81	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,80	4,79	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,73	4,73	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,75	4,69	0,06		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,90	4,81	0,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,02	4,95	0,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,11	4,97	0,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,21	5,05	0,16		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,03	4,81	0,22		1		1	1	1			1	1	1	1,18	1,17
	23:00	4,68	4,51	0,17		1		1	1				1	1	1	1,18	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Ημερομ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	4,22	4,10	0,12		1		1	1				1	1	1	1,11	1,12
	01:00	3,86	3,72	0,14		1		1	1				1		1	1,05	1,06
	02:00	3,57	3,53	0,03		1		1	1				1		1	0,78	0,79
	03:00	3,37	3,35	0,02				1	1				1		1	1,09	1,13
	04:00	3,26	3,21	0,06				1	1				1		1	1,02	1,02
	05:00	3,19	3,17	0,02				1	1				1		1	0,96	0,96
	06:00	3,19	3,11	0,08				1	1				1		1	0,91	0,95
	07:00	3,54	3,52	0,02		1		1	1				1		1	0,90	1,05
	08:00	3,94	3,87	0,08		1		1	1				1		1	0,90	1,12
	09:00	4,36	4,31	0,05		1		1	1				1	1	1	1,11	1,10
	10:00	4,60	4,59	0,01		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	11:00	4,80	4,80	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,03	5,03	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,08	5,07	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,19	5,18	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,20	5,19	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,12	5,09	0,03		1		1	1	1			1	1	1	1,17	1,17
	17:00	5,25	5,25	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,41	5,28	0,13		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,53	5,21	0,32		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,49	4,99	0,50		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,59	5,07	0,52		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,57	4,97	0,60		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,17	4,76	0,41		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	4,75	4,55	0,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,29	4,26	0,03		1		1	1				1	1	1	1,06	1,06
	02:00	3,97	3,71	0,27		1		1	1				1		1	1,16	1,15
	03:00	3,76	3,61	0,15		1		1	1				1		1	0,97	0,97
	04:00	3,63	3,63	0,00		1		1	1				1		1	1,02	1,04
	05:00	3,57	3,54	0,03		1		1	1				1		1	0,82	0,79
	06:00	3,44	3,28	0,16		1		1	1				1		1	0,64	0,63
	07:00	3,84	3,71	0,13		1		1	1				1		1	1,04	1,03
	08:00	4,33	4,23	0,10		1		1	1				1	1	1	1,17	1,16
	09:00	4,68	4,48	0,20		1		1	1				1	1	1	1,19	1,20
	10:00	4,89	4,72	0,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,12	5,02	0,10		1	1	1	1	1			1	1		1,03	1,05
	12:00	5,35	5,16	0,19		1	1	1	1	1			1	1		1,16	1,16
	13:00	5,52	5,20	0,32		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,59	5,42	0,17		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,46	5,39	0,07		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,48	5,00	0,48		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,52	4,87	0,66		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,78	4,84	0,94		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,79	4,75	1,05		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,73	4,68	1,05		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,87	5,54	0,32		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,75	5,64	0,11		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,51	5,50	0,01		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	5,11	5,08	0,03		1	1	1	1				1	1	1	1,18	1,18
	01:00	4,70	4,69	0,01		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	02:00	4,27	4,25	0,02		1		1	1				1	1	1	0,93	0,92
	03:00	4,13	4,04	0,09		1		1	1				1		1	1,13	1,16
	04:00	3,98	3,58	0,40		1		1	1				1		1	1,17	1,16
	05:00	3,88	2,80	1,09		1		1	1				1		1	1,09	1,10
	06:00	3,87	2,70	1,17				1	1				1		1	1,19	1,20
	07:00	3,98	2,78	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	08:00	4,27	3,07	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,46	3,41	1,05				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,58	3,56	1,02				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	4,61	3,86	0,76				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	12:00	4,73	4,31	0,42		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	13:00	4,88	4,63	0,25		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	14:00	4,87	4,75	0,12		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	15:00	4,83	4,82	0,02		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	16:00	4,80	4,79	0,01		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	17:00	4,90	4,90	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	18:00	5,13	5,12	0,01		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	5,21	5,21	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	5,20	5,20	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	5,37	5,37	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	5,13	5,13	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	23:00	4,78	4,78	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	4,36	4,36	0,00		1		1	1				1		1	1,17	1,18
	01:00	4,00	3,99	0,01		1		1	1				1		1	1,17	1,17
	02:00	3,67	3,61	0,06		1		1	1				1		1	0,89	0,93
	03:00	3,51	3,45	0,05				1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	3,37	3,36	0,01				1	1				1		1	1,12	1,13
	05:00	3,29	3,24	0,05				1	1				1		1	1,04	1,05
	06:00	3,36	3,29	0,07				1	1				1		1	1,11	1,12
	07:00	3,64	3,49	0,15		1		1	1				1		1	1,01	0,99
	08:00	4,02	3,85	0,17		1		1	1				1		1	1,14	1,15
	09:00	4,32	4,02	0,29		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,50	4,16	0,34		1		1	1				1	1	1	1,16	1,17
	11:00	4,59	4,09	0,50		1		1	1				1	1	1	1,16	1,17
	12:00	4,68	4,24	0,45		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,68	4,32	0,36		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,71	4,59	0,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,71	4,62	0,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,65	4,62	0,03		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,80	4,78	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,97	4,87	0,11		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,09	5,04	0,05		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,16	5,13	0,03		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,23	5,23	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,09	5,09	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,18	1,18
	23:00	4,74	4,74	0,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	4,31	4,31	0,00		1		1	1				1	1	1	1,16	1,15
	01:00	3,93	3,91	0,02		1		1	1				1		1	1,14	1,13
	02:00	3,54	3,48	0,06		1		1	1				1		1	0,82	0,83
	03:00	3,30	3,28	0,02				1	1				1		1	1,07	1,07
	04:00	3,20	3,18	0,02				1	1				1		1	0,96	0,96
	05:00	3,30	3,09	0,21				1	1				1		1	1,07	1,07
	06:00	3,30	2,86	0,44				1	1				1		1	1,07	1,07
	07:00	3,54	3,15	0,39				1	1				1		1	1,18	1,18
	08:00	3,91	3,51	0,40		1		1	1				1		1	1,17	1,16
	09:00	4,27	3,68	0,59		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,40	3,83	0,57		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,55	3,51	1,04		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,65	3,57	1,09		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,79	3,98	0,81		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,79	3,75	1,03		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,66	3,80	0,85		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,61	3,78	0,83		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,70	4,00	0,70		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,94	4,51	0,43		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,08	4,98	0,10		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,03	4,93	0,10		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,08	5,06	0,02		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,01	4,54	0,47		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,67	4,40	0,27		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	4,27	4,16	0,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	01:00	4,00	3,98	0,03		1		1	1				1		1	1,18	1,17
	02:00	3,73	3,62	0,10		1		1	1				1		1	0,93	0,93
	03:00	3,62	3,08	0,54		1		1	1				1		1	0,83	0,82
	04:00	3,46	2,82	0,64				1	1				1		1	1,02	1,06
	05:00	3,36	2,96	0,40				1	1				1		1	1,11	1,11
	06:00	3,22	2,79	0,43				1	1				1		1	0,97	0,97
	07:00	3,52	2,96	0,56				1	1				1		1	1,18	1,18
	08:00	3,87	3,08	0,78				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,15	2,97	1,18				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,35	3,30	1,05				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,49	3,44	1,05				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,60	3,47	1,13		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,68	3,48	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,77	3,57	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,71	3,55	1,16		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,63	3,44	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,71	3,51	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,94	3,73	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	5,11	3,93	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,09	4,08	1,02		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,26	4,57	0,69		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,00	4,49	0,51		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,72	4,17	0,55		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	4,35	3,69	0,66		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	01:00	4,05	3,29	0,76		1		1					1		1	1,18	1,18
	02:00	3,76	3,00	0,76		1		1					1		1	1,16	1,17
	03:00	3,54	3,29	0,25		1		1					1		1	1,20	1,20
	04:00	3,50	3,15	0,34		1		1					1		1	1,20	1,20
	05:00	3,33	2,90	0,44		1				1			1		1	1,08	1,03
	06:00	3,34	2,85	0,49		1				1				1	1	1,10	1,10
	07:00	3,62	2,87	0,75		1				1				1	1	1,20	1,20
	08:00	4,05	3,26	0,79		1				1				1	1	1,20	1,20
	09:00	4,39	3,78	0,61		1		1	1					1	1	1,19	1,18
	10:00	4,52	3,91	0,61		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	11:00	4,67	4,02	0,65		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	12:00	4,76	3,97	0,78		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	13:00	4,91	4,11	0,80		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,97	4,28	0,69		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,80	4,17	0,63		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,71	4,23	0,48		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,74	4,31	0,43		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	5,09	4,60	0,49		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	5,15	4,56	0,59		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	5,27	4,82	0,45		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	21:00	5,38	5,03	0,35		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	22:00	5,28	4,95	0,33		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	23:00	5,05	4,54	0,50		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	4,72	4,17	0,55		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	01:00	4,33	3,60	0,73		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	02:00	4,06	2,93	1,13		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	03:00	3,84	2,67	1,17		1		1	1						1	1,20	1,20
	04:00	3,68	2,49	1,20		1		1	1						1	1,20	1,20
	05:00	3,54	2,36	1,19		1		1	1						1	1,20	1,20
	06:00	3,53	2,50	1,04		1		1	1						1	1,20	1,20
	07:00	3,75	2,78	0,97		1		1	1						1	1,20	1,20
	08:00	4,13	3,23	0,90		1		1	1						1	1,20	1,20
	09:00	4,44	3,91	0,53		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,68	4,03	0,65		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,74	4,20	0,54		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,95	4,36	0,59		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	5,04	4,59	0,44		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	14:00	5,10	4,57	0,53		1		1	1	1	1		1			1,19	1,19
	15:00	4,96	4,34	0,62		1		1	1	1	1		1			1,16	1,17
	16:00	4,94	4,30	0,64		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	17:00	5,08	4,37	0,71		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	18:00	5,31	4,33	0,98		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	19:00	5,42	4,68	0,74		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	20:00	5,46	4,39	1,06		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	21:00	5,63	4,46	1,17		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	22:00	5,44	4,24	1,20		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	23:00	5,12	3,98	1,13		1		1	1				1		1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	4,68	3,50	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	01:00	4,30	3,14	1,16		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	02:00	4,02	2,83	1,19		1		1	1				1		1	1,19	1,18
	03:00	3,78	2,58	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	3,69	2,49	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	05:00	3,55	2,42	1,13				1	1				1		1	1,20	1,20
	06:00	3,38	2,26	1,12				1	1				1		1	1,13	1,11
	07:00	3,79	2,68	1,11				1	1				1		1	1,20	1,20
	08:00	4,19	3,10	1,09				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,45	3,84	0,60		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,64	4,04	0,60		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,73	4,17	0,56		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,79	4,16	0,63		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,98	4,33	0,65		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	5,00	4,52	0,48		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,95	4,44	0,51		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,89	4,35	0,55		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,07	4,43	0,63		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,23	4,15	1,08		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,27	4,29	0,99		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,29	4,89	0,40		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,44	5,41	0,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,36	5,25	0,10		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,15	5,07	0,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	4,69	4,68	0,02		1		1	1				1	1	1	1,20	1,19
	01:00	4,27	4,27	0,01		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	02:00	4,04	4,04	0,00		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	03:00	3,86	3,86	0,00		1	1	1	1				1		1	1,03	1,02
	04:00	3,71	3,70	0,01			1	1	1				1		1	0,91	0,91
	05:00	3,57	3,57	0,01			1	1	1				1		1	0,78	0,77
	06:00	3,57	3,57	0,00			1	1	1				1		1	0,76	0,76
	07:00	3,83	3,81	0,02			1	1	1				1		1	1,02	1,03
	08:00	4,25	4,23	0,02			1	1	1				1		1	1,19	1,20
	09:00	4,61	4,60	0,00			1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	4,85	4,85	0,00		1		1	1				1	1	1	1,14	1,16
	11:00	5,00	5,00	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,18	5,18	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,26	5,26	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,37	5,37	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,30	5,30	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,20	5,20	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,18
	17:00	5,37	5,37	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,57	5,48	0,09		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,67	5,46	0,21		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,67	5,48	0,19		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,82	5,59	0,23		1		1	1	1		1	1	1		1,20	1,20
	22:00	5,54	5,36	0,18		1		1	1	1		1	1	1		1,19	1,19
	23:00	5,27	5,20	0,07		1		1	1	1		1	1	1		1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	4,88	4,88	0,00		1			1	1		1	1	1		1,18	1,19
	01:00	4,50	4,50	0,00		1			1	1		1	1	1		1,12	1,11
	02:00	4,11	4,11	0,00		1			1	1		1	1	1		0,93	0,95
	03:00	3,89	3,89	0,00		1			1	1			1	1		1,09	1,09
	04:00	3,76	3,76	0,00		1			1	1			1	1		0,96	0,96
	05:00	3,63	3,63	0,00		1			1	1			1	1		0,84	0,84
	06:00	3,62	3,62	0,00		1			1	1			1	1		0,82	0,82
	07:00	3,96	3,96	0,00		1			1	1			1	1		1,12	1,11
	08:00	4,39	4,39	0,00		1			1	1			1	1		1,20	1,20
	09:00	4,85	4,85	0,00		1			1	1			1	1	1	1,19	1,19
	10:00	5,12	5,12	0,00		1			1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,27	5,27	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,40	5,40	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,57	5,57	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,67	5,67	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,58	5,57	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,55	5,52	0,02		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,69	5,68	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,88	5,88	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,99	5,99	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,98	5,98	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,13	6,13	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,98	5,98	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,61	5,61	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	5,20	5,20	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,18
	01:00	4,72	4,72	0,00		1		1	1				1	1	1	1,04	1,06
	02:00	4,33	4,33	0,00		1		1	1				1	1	1	1,00	0,99
	03:00	4,08	4,08	0,00		1		1	1				1		1	1,17	1,18
	04:00	3,95	3,94	0,01		1		1	1				1		1	1,15	1,16
	05:00	3,78	3,78	0,01		1		1	1				1		1	0,99	0,98
	06:00	3,75	3,75	0,00		1		1	1				1		1	0,96	0,95
	07:00	4,00	4,00	0,00		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	08:00	4,48	4,48	0,00		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,84	4,84	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,09	5,09	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,32	5,32	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,43	5,43	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,61	5,61	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,77	5,77	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,72	5,72	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,67	5,67	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,70	5,69	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,90	5,88	0,02		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,93	5,93	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,82	5,82	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,97	5,97	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,74	5,74	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,19	1,20
	23:00	5,48	5,48	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	5,16	5,16	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,18	1,18
	01:00	4,87	4,87	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,02	1,04
	02:00	4,49	4,49	0,00		1		1	1				1	1	1	1,13	1,11
	03:00	4,26	4,24	0,02		1		1	1				1	1	1	0,92	0,91
	04:00	4,15	4,12	0,02		1		1	1				1		1	1,10	1,12
	05:00	4,02	3,99	0,03		1		1	1				1		1	1,20	1,19
	06:00	3,82	3,72	0,10		1		1	1				1		1	1,02	1,02
	07:00	4,18	3,66	0,51		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	08:00	4,57	4,13	0,44		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,95	4,53	0,42		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	5,14	4,74	0,39		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,25	5,19	0,06		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,34	5,23	0,11		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,47	4,97	0,49		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,61	5,54	0,06		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,57	5,54	0,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,53	5,48	0,05		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,60	5,58	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,69	5,69	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,86	5,86	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,92	5,92	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,03	6,01	0,01		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,88	5,73	0,15		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,57	5,43	0,14		1		1	1	1		1		1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	5,19	5,10	0,09		1		1	1	1		1		1	1	1,18	1,18
	01:00	4,82	4,81	0,01		1		1	1	1		1		1	1	1,02	1,04
	02:00	4,47	4,47	0,00		1		1	1	1				1	1	1,10	1,10
	03:00	4,19	4,19	0,00		1		1	1	1				1	1	0,96	0,98
	04:00	4,03	4,01	0,02		1		1	1	1				1		1,19	1,19
	05:00	3,87	3,86	0,01		1		1	1	1				1		1,08	1,07
	06:00	3,84	3,84	0,00		1		1	1	1				1		1,05	1,04
	07:00	4,15	4,15	0,00		1		1	1	1				1		1,19	1,19
	08:00	4,66	4,66	0,00		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	09:00	5,11	5,11	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,44	5,44	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,54	5,54	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,68	5,68	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,94	5,94	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,03	6,03	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,02	6,02	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,98	5,98	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,12	6,12	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,24	6,24	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,28	6,28	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,24	6,16	0,07		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,39	6,23	0,17		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,24	5,97	0,27		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,99	5,68	0,32		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	5,69	5,39	0,30		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	01:00	5,23	5,01	0,22		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	02:00	4,86	4,73	0,13		1		1	1	1			1	1	1	1,01	1,04
	03:00	4,56	4,53	0,03		1		1	1				1	1	1	1,15	1,15
	04:00	4,18	4,17	0,01		1		1	1				1		1	1,07	1,09
	05:00	4,02	4,02	0,00		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	06:00	4,05	4,05	0,00		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	07:00	4,42	4,42	0,00		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	08:00	4,86	4,86	0,00		1		1	1	1			1		1	1,19	1,19
	09:00	5,35	5,35	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,57	5,57	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,78	5,78	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,95	5,95	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	1,19	1,17
	13:00	6,19	6,19	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,38	6,38	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,39	6,39	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,36	6,36	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,45	6,43	0,02	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,59	6,33	0,26	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,71	6,28	0,43	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,70	6,21	0,49	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,92	6,56	0,37	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,82	6,55	0,27	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,65	6,41	0,24	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	6,32	6,19	0,13	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	5,89	5,78	0,10	1	1	1	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	02:00	5,51	5,51	0,00	1	1	1	1		1			1	1	1	1,14	1,14
	03:00	5,14	5,07	0,07		1	1	1		1			1	1	1	1,18	1,18
	04:00	4,85	4,75	0,10		1		1		1			1	1	1	1,12	1,12
	05:00	4,64	4,64	0,00		1		1		1			1	1	1	1,20	1,20
	06:00	4,38	4,38	0,00		1		1		1			1	1	1	1,01	1,02
	07:00	4,75	4,75	0,00		1		1		1			1	1	1	1,19	1,19
	08:00	5,28	5,28	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,73	5,73	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	6,09	6,09	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	11:00	6,31	6,31	0,00		1		1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	6,46	6,45	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,67	6,67	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,72	6,71	0,02	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,73	6,73	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,64	6,64	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,78	6,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,77	6,77	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,71	6,71	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,72	6,72	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,91	6,91	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,82	6,82	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,60	6,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	6,14	6,10	0,04		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	5,68	5,68	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,16	1,15
	02:00	5,28	5,28	0,00		1	1	1	1	1				1	1	1,17	1,18
	03:00	5,02	5,02	0,00		1	1	1	1	1				1	1	1,09	1,08
	04:00	4,79	4,79	0,00		1		1	1	1				1	1	1,11	1,12
	05:00	4,48	4,48	0,00		1		1	1	1				1	1	1,11	1,10
	06:00	4,27	4,27	0,00		1		1	1	1				1	1	0,90	0,90
	07:00	4,53	4,53	0,00		1		1	1	1				1	1	1,13	1,14
	08:00	5,21	5,21	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,19
	09:00	5,72	5,72	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,98	5,98	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	6,16	6,12	0,03		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	6,41	6,41	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,62	6,61	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,81	6,81	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,86	6,86	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,80	6,77	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,82	6,80	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,97	6,97	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	7,00	6,99	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,93	6,92	0,01	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	7,20	7,20	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	7,09	7,06	0,03	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	7,07	7,01	0,06	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	6,69	6,66	0,02		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	6,25	6,04	0,21		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	02:00	5,85	5,45	0,40		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	03:00	5,56	5,17	0,39		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	04:00	5,29	4,60	0,69		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	05:00	5,03	4,53	0,49		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	06:00	4,88	4,34	0,53		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	07:00	4,99	3,79	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	5,41	4,45	0,96		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,71	4,76	0,95		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	6,13	5,60	0,54		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	6,20	5,96	0,24		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	6,39	6,31	0,08		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,58	6,16	0,42		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,75	6,71	0,04	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,81	6,75	0,06	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,80	6,52	0,28	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,94	6,17	0,77	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	7,03	5,86	1,18	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,91	5,71	1,20	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,88	5,68	1,20		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	7,08	6,02	1,06		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,97	6,42	0,56		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,76	6,33	0,42		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	6,57	5,80	0,77		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	01:00	6,25	5,27	0,98		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	02:00	5,83	4,95	0,88		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	03:00	5,58	5,21	0,37		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	04:00	5,35	4,68	0,66		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	05:00	5,12	4,01	1,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	06:00	4,94	3,74	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	07:00	5,01	3,81	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	5,39	4,21	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,66	4,48	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,81	5,36	0,45		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,87	4,90	0,97		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	6,08	4,98	1,10		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,26	5,21	1,05		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,33	5,20	1,13		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,20	5,02	1,18		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,32	5,12	1,20		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,48	5,32	1,16		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,56	5,36	1,20		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,66	5,49	1,16		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,62	5,51	1,12		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,70	5,66	1,04		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,57	5,43	1,14		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,37	5,19	1,18		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	6,16	5,14	1,02		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	01:00	5,86	5,11	0,75		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	02:00	5,53	4,64	0,89		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	03:00	5,24	4,74	0,50		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	04:00	5,02	4,85	0,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	05:00	4,69	4,32	0,37		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	06:00	4,42	4,20	0,22		1		1	1				1	1	1	1,04	1,06
	07:00	4,61	4,58	0,03		1		1	1				1	1	1	1,13	1,14
	08:00	5,06	5,06	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,33	5,32	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,61	5,57	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,69	5,65	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,80	5,76	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,03	6,03	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,17	6,17	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,22	5,97	0,24		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,23	5,67	0,56		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,42	6,14	0,28		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,60	6,32	0,28		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,48	6,00	0,48		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,49	6,40	0,08		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,89	6,72	0,17		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,75	6,40	0,35		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,55	6,20	0,36		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	6,13	5,97	0,16		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	5,69	5,67	0,02		1	1	1	1	1			1	1	1	1,19	1,20
	02:00	5,34	5,34	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	03:00	5,07	5,06	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,13	1,13
	04:00	4,83	4,80	0,03		1		1	1				1	1	1	1,14	1,15
	05:00	4,63	4,50	0,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	06:00	4,56	4,40	0,16		1		1	1				1	1	1	1,18	1,19
	07:00	4,76	4,43	0,33		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	5,07	4,82	0,24		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,40	5,16	0,24		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,56	5,39	0,17		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,71	5,61	0,11		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,84	5,72	0,12		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,07	5,98	0,08		1		1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,25	6,13	0,11		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,33	6,21	0,12		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,20	6,03	0,17		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,21	6,00	0,21		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,34	6,06	0,28		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,35	6,10	0,26		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,33	6,24	0,09		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,59	6,57	0,02		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,32	6,24	0,08		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,05	5,98	0,07		1		1	1	1	1		1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε υ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	5,65	5,57	0,08		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	01:00	5,24	5,24	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,18	1,18
	02:00	4,88	4,88	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,11	1,12
	03:00	4,59	4,59	0,00				1	1	1			1	1	1	1,18	1,18
	04:00	4,37	4,37	0,00				1	1	1			1	1	1	1,02	1,01
	05:00	4,20	4,20	0,00				1	1	1			1	1	1	0,85	0,84
	06:00	4,16	4,16	0,00				1	1	1			1	1	1	0,80	0,79
	07:00	4,44	4,44	0,00				1	1	1			1	1	1	1,05	1,06
	08:00	4,87	4,87	0,00				1	1	1			1	1	1	1,20	1,19
	09:00	5,30	5,30	0,00				1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,57	5,57	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,67	5,64	0,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,92	5,87	0,05		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,97	5,82	0,15		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,01	5,92	0,09		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,99	5,87	0,12	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,89	5,66	0,23	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,00	5,79	0,20	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,08	5,91	0,18	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,09	5,87	0,23	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,25	6,04	0,21	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,46	6,33	0,14	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,21	6,04	0,17	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,82	5,67	0,15	1	1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	5,42	5,36	0,06	1	1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	01:00	5,05	5,05	0,00	1	1		1	1	1			1	1		1,15	1,15
	02:00	4,68	4,68	0,00	1	1		1		1			1	1		1,19	1,19
	03:00	4,44	4,44	0,00	1	1		1		1			1	1		1,08	1,08
	04:00	4,25	4,25	0,00	1	1		1		1			1	1		0,93	0,96
	05:00	4,07	4,07	0,00	1	1		1		1			1			1,19	1,19
	06:00	3,86	3,86	0,00	1	1		1		1			1			1,04	1,05
	07:00	4,20	4,20	0,00	1	1		1		1			1			1,20	1,20
	08:00	4,71	4,71	0,00	1	1		1		1			1	1		1,19	1,19
	09:00	5,13	5,13	0,00	1	1		1		1			1	1	1	1,18	1,18
	10:00	5,45	5,45	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,19
	11:00	5,68	5,68	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,80	5,80	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,99	5,99	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,05	6,05	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,02	6,02	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,91	5,91	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,12	6,12	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,19	6,19	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,30	6,30	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,34	6,34	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,60	6,60	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,43	6,43	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,07	6,07	0,00	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	5,59	5,59	0,00	1	1			1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	5,15	5,15	0,00	1	1			1	1			1	1	1	1,16	1,15
	02:00	4,82	4,79	0,03		1			1	1			1	1	1	1,17	1,17
	03:00	4,56	4,55	0,01		1			1	1			1	1	1	1,19	1,18
	04:00	4,38	4,38	0,00		1			1	1			1	1	1	1,04	1,03
	05:00	4,19	4,19	0,00		1			1	1			1	1	1	0,84	0,84
	06:00	4,14	4,12	0,03		1			1	1			1	1	1	0,79	0,78
	07:00	4,40	4,40	0,00		1			1	1			1	1	1	1,03	1,03
	08:00	4,90	4,90	0,00		1			1	1			1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,35	5,35	0,00		1	1		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,64	5,63	0,00		1	1		1	1			1	1	1	1,19	1,19
	11:00	5,91	5,83	0,08		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	6,03	5,96	0,07		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,18	6,08	0,10		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,19	6,08	0,11		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,08	6,01	0,07		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	6,01	6,01	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,98	5,95	0,03		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,09	6,06	0,03		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,17	5,99	0,18		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,32	6,17	0,15		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,38	6,18	0,20		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,13	5,24	0,89		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,79	4,60	1,19		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Το ΑΠ Τραγουδιστής παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 16:40 – 18:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	5,35	4,16	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,92	4,08	0,84		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,60	3,75	0,84		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	03:00	4,40	3,25	1,15		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,23	3,06	1,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	05:00	4,10	2,91	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	06:00	4,02	2,86	1,16		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	07:00	4,14	2,95	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	08:00	4,49	3,29	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,80	3,61	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	5,00	3,82	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	5,26	4,06	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,45	4,37	1,08		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,52	4,33	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,51	4,31	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,48	4,30	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,41	4,31	1,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,43	4,35	1,08		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,62	4,56	1,05		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,67	5,11	0,57		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,87	5,32	0,55		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,95	5,50	0,45		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,68	5,48	0,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,37	5,00	0,37		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	5,05	4,31	0,74		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,73	3,76	0,96		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	02:00	4,42	3,40	1,02		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	03:00	4,17	3,71	0,45		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,07	3,56	0,51		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	05:00	3,92	3,50	0,41		1		1	1				1		1	1,10	1,11
	06:00	3,86	3,14	0,72		1		1	1				1		1	1,06	1,05
	07:00	4,11	3,09	1,02		1		1	1				1		1	1,18	1,19
	08:00	4,48	3,46	1,02		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,75	3,63	1,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	5,01	3,89	1,12		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,17	4,04	1,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,38	4,23	1,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,53	4,36	1,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,55	4,63	0,92		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,44	4,59	0,85		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,40	4,41	0,99		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,52	4,62	0,89		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,68	5,03	0,65		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,77	5,30	0,46		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,92	5,82	0,10		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,02	5,98	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,79	5,76	0,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,41	5,37	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	5,02	4,84	0,17		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	01:00	4,61	4,51	0,10		1		1	1				1	1	1	1,17	1,17
	02:00	4,37	4,28	0,09		1		1	1				1	1	1	1,01	1,01
	03:00	4,23	4,05	0,18		1		1	1				1	1	1	0,87	0,87
	04:00	4,06	3,63	0,43		1		1	1				1	1	1	0,71	0,70
	05:00	3,93	3,67	0,26		1		1	1				1	1	1	0,61	0,66
	06:00	3,75	3,45	0,30		1		1	1				1		1	0,95	0,96
	07:00	4,10	3,66	0,44		1		1	1				1		1	1,18	1,19
	08:00	4,48	4,08	0,40		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,73	4,41	0,33		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,94	4,75	0,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,17	5,04	0,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,35	5,30	0,05		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,55	5,28	0,26		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,58	4,84	0,75		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,43	5,03	0,39		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,37	5,23	0,13		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,49	5,49	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,67	5,66	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,75	5,75	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,87	5,87	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,01	5,97	0,05		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,74	5,66	0,07		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,40	5,39	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	5,07	5,07	0,00		1		1	1	1				1	1	1,18	1,19
	01:00	4,60	4,57	0,02		1		1	1	1				1	1	1,16	1,16
	02:00	4,24	4,21	0,03		1		1	1	1				1	1	0,89	0,88
	03:00	4,01	4,01	0,01		1		1	1					1	1	1,10	1,14
	04:00	3,89	3,89	0,00		1		1	1					1	1	1,10	1,09
	05:00	3,76	3,76	0,00		1		1	1					1	1	0,95	0,94
	06:00	3,71	3,71	0,00		1		1	1					1	1	0,90	0,91
	07:00	3,95	3,95	0,00		1		1	1					1	1	1,11	1,12
	08:00	4,45	4,45	0,00		1	1	1	1					1	1	1,16	1,16
	09:00	4,78	4,78	0,00		1	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	10:00	5,13	5,13	0,00		1	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	11:00	5,31	5,31	0,00		1	1	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,50	5,50	0,00		1	1	1	1				1	1	1	1,19	1,19
	13:00	5,82	5,82	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,85	5,85	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,81	5,81	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,77	5,77	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,83	5,83	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,08	6,08	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,14	6,13	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,35	6,27	0,08		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,51	6,34	0,16		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,20	6,13	0,07		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,85	5,82	0,02		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	5,34	5,19	0,15		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,90	4,87	0,03		1		1	1	1			1	1	1	0,98	0,98
	02:00	4,53	4,53	0,00		1		1	1	1			1	1	1	0,65	0,71
	03:00	4,27	4,27	0,00		1		1	1				1	1	1	0,89	0,90
	04:00	4,06	4,06	0,00		1		1	1				1	1	1	0,69	0,70
	05:00	3,87	3,87	0,00		1		1	1				1	1	1	0,51	0,59
	06:00	3,80	3,80	0,00		1		1	1				1		1	0,96	0,99
	07:00	4,04	4,04	0,00		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	08:00	4,57	4,57	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,98	4,98	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,23	5,23	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,43	5,43	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,62	5,60	0,02		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,70	5,68	0,02		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,76	5,75	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,80	5,80	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,76	5,76	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,77	5,77	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,02	6,02	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,21	6,21	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,22	6,21	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,38	6,36	0,02		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,18	6,18	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,90	5,90	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,19	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	5,37	5,37	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,15	1,18
	01:00	4,92	4,89	0,03		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,55	4,54	0,01		1		1	1				1	1	1	1,15	1,15
	03:00	4,32	4,32	0,00		1		1	1				1	1	1	0,96	0,96
	04:00	4,16	4,16	0,00		1		1	1				1	1	1	0,79	0,79
	05:00	3,98	3,83	0,14		1		1	1				1	1	1	0,67	0,72
	06:00	3,77	3,58	0,19		1		1	1				1		1	0,97	0,96
	07:00	4,18	4,09	0,10		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	08:00	4,63	4,33	0,30		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	09:00	4,99	4,58	0,41		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,38	5,03	0,35		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,52	5,21	0,32		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,65	5,13	0,52		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,81	5,53	0,29		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,84	5,64	0,21		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,84	5,63	0,22		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,76	5,40	0,36		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,85	5,74	0,11		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,07	5,74	0,33		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,16	5,85	0,31		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,21	5,96	0,25		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,26	6,09	0,17		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,96	5,89	0,07		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,56	5,50	0,06		1	1	1	1	1			1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	5,21	5,11	0,10		1	1	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	01:00	4,76	4,62	0,14		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	02:00	4,43	4,05	0,38		1		1	1				1	1		1,19	1,19
	03:00	4,31	3,29	1,02		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	04:00	4,19	3,01	1,18		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	05:00	4,02	2,83	1,19		1		1	1				1			1,19	1,19
	06:00	3,94	2,75	1,19		1		1	1				1			1,20	1,20
	07:00	4,16	3,01	1,14		1		1	1				1			1,20	1,20
	08:00	4,56	3,38	1,18		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	09:00	4,99	3,80	1,19		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	10:00	5,31	4,12	1,19		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	11:00	5,43	4,32	1,11		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,59	4,40	1,19		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,64	4,47	1,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,48	4,33	1,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,56	4,41	1,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,61	4,41	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,59	4,39	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,82	4,62	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,98	4,78	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,17	4,97	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,15	4,95	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,88	4,68	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,53	4,33	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	5,27	4,06	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,83	3,68	1,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,48	3,46	1,03		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	03:00	4,32	3,13	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,15	2,98	1,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	05:00	4,03	2,84	1,19		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	06:00	4,03	2,84	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	07:00	4,21	3,01	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	08:00	4,65	3,45	1,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,88	3,72	1,16		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	5,09	3,90	1,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	5,33	4,14	1,19		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,42	4,30	1,12		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,64	4,50	1,14		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,71	4,56	1,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,65	4,50	1,14		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,72	4,56	1,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,83	4,63	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,04	4,84	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,23	5,10	1,13		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,34	5,28	1,06		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,35	5,33	1,02		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,01	4,94	1,07		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,70	4,71	0,99		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	5,25	4,16	1,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,86	3,95	0,90		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,47	3,71	0,77		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	03:00	4,24	3,34	0,90		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,11	3,06	1,05		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	05:00	3,98	2,88	1,10		1		1	1				1		1	1,16	1,16
	06:00	3,92	2,91	1,01		1		1	1				1		1	1,11	1,12
	07:00	4,14	3,11	1,03		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	08:00	4,57	3,59	0,97		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,90	4,04	0,86		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,17	4,01	1,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,36	4,17	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,40	4,24	1,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,48	4,28	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,55	4,48	1,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,53	4,67	0,86		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,49	4,43	1,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,66	4,65	1,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,00	4,97	1,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,13	5,06	1,08		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,27	5,10	1,17		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,23	5,05	1,18		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,79	4,78	1,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,46	4,51	0,95		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	5,01	4,03	0,98		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,64	4,04	0,60		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	02:00	4,35	3,95	0,40		1		1	1				1	1		1,19	1,19
	03:00	4,15	3,34	0,81		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	04:00	4,05	2,98	1,07		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	05:00	3,95	2,80	1,15		1		1	1				1	1		1,15	1,15
	06:00	3,75	2,80	0,94		1		1	1				1	1		0,94	0,94
	07:00	4,08	2,91	1,17		1		1	1				1	1		1,19	1,19
	08:00	4,43	3,30	1,13		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	09:00	4,77	3,58	1,19		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	10:00	5,13	3,93	1,20		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	11:00	5,42	4,27	1,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,57	4,41	1,16		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,74	4,54	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,72	4,58	1,14		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,76	4,75	1,01		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,78	4,82	0,96		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,80	4,69	1,11		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,01	4,81	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,10	4,91	1,19		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,25	5,14	1,12		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,20	5,32	0,89		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,92	4,91	1,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,56	4,36	1,20				1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	5,14	3,94	1,20				1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,72	3,52	1,20				1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,39	3,19	1,20				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	03:00	4,23	3,03	1,20				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	04:00	4,07	2,90	1,16				1	1				1	1	1	1,19	1,19
	05:00	3,94	2,81	1,13				1	1				1	1	1	1,13	1,13
	06:00	3,94	2,82	1,12				1	1				1	1	1	1,14	1,14
	07:00	4,14	3,22	0,92				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	4,61	3,74	0,88				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,97	3,80	1,17				1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,31	4,21	1,10		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,44	4,55	0,88		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,57	4,53	1,04		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,71	4,52	1,19		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,82	4,70	1,12		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,79	4,63	1,15		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,70	4,52	1,18		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,85	4,65	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,01	4,82	1,19		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,16	5,02	1,14		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,45	5,25	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,40	5,20	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,07	4,86	1,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,67	4,47	1,20		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	5,34	4,39	0,95		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,92	4,65	0,28		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,61	4,31	0,30		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	03:00	4,33	3,97	0,36		1		1					1	1	1	1,20	1,20
	04:00	4,18	3,61	0,56		1		1					1	1	1	1,20	1,20
	05:00	4,05	3,68	0,37		1		1					1	1	1	1,19	1,20
	06:00	3,97	3,71	0,26		1		1					1	1	1	1,15	1,16
	07:00	4,19	3,98	0,21		1		1					1	1	1	1,20	1,20
	08:00	4,63	4,20	0,44		1		1					1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,00	4,41	0,59		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,35	4,52	0,83		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,45	4,74	0,71		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,54	4,98	0,56		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,71	5,23	0,48		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,74	5,17	0,58		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,83	4,86	0,97		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,85	5,14	0,70		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,90	5,21	0,69		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,04	5,21	0,84		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,26	5,24	1,03		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,52	5,48	1,03		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,51	5,72	0,79		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,17	5,78	0,39		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,84	5,61	0,23		1	1	1	1	1			1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ε 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	5,46	5,35	0,11		1	1	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	01:00	5,13	5,08	0,04		1	1	1	1	1			1	1		1,19	1,17
	02:00	4,70	4,68	0,02		1	1	1	1	1			1			1,20	1,20
	03:00	4,48	4,41	0,07		1	1	1	1	1			1			1,12	1,12
	04:00	4,29	4,12	0,17		1		1	1	1			1			1,15	1,16
	05:00	4,10	3,54	0,56		1		1	1	1			1			1,20	1,20
	06:00	3,89	3,27	0,62		1		1	1	1			1			1,08	1,08
	07:00	4,21	3,70	0,51		1		1	1	1			1			1,20	1,20
	08:00	4,72	4,06	0,66		1		1	1	1			1			1,20	1,20
	09:00	4,97	4,14	0,83		1		1	1	1			1			1,20	1,20
	10:00	5,28	4,54	0,74		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	5,44	4,59	0,85		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	12:00	5,56	4,90	0,67		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	13:00	5,70	5,06	0,63		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	14:00	5,72	4,99	0,73		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,67	5,15	0,52		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,65	5,47	0,19		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,70	5,52	0,17		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,88	5,68	0,20		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,94	5,80	0,14		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,24	6,23	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,36	6,36	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,97	5,93	0,04		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,60	5,44	0,16		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	5,17	5,09	0,08		1		1	1	1			1	1	1	1,18	1,18
	01:00	4,76	4,41	0,35		1		1	1				1	1	1	1,14	1,13
	02:00	4,43	3,97	0,46		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	03:00	4,27	3,58	0,70		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,15	3,46	0,69		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	05:00	3,97	3,36	0,61		1		1	1				1		1	1,15	1,15
	06:00	3,94	3,32	0,62		1		1	1				1		1	1,15	1,14
	07:00	4,17	3,81	0,37		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	08:00	4,57	4,18	0,39		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,85	4,33	0,52		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,01	4,71	0,30		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,27	5,02	0,25		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,42	5,15	0,27		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,66	5,30	0,36		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,64	5,50	0,14		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,61	5,54	0,07		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,60	5,59	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,84	5,80	0,04		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,97	5,92	0,05		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,10	6,09	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,27	6,27	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,30	6,29	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,93	5,93	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,58	5,58	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	5,13	5,13	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,71	4,70	0,01		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	02:00	4,38	4,34	0,04		1		1	1				1	1	1	1,07	1,10
	03:00	4,20	4,11	0,09		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	04:00	4,09	3,99	0,10		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	05:00	3,96	3,87	0,08		1		1	1				1		1	1,13	1,14
	06:00	3,94	3,84	0,10		1		1	1				1		1	1,13	1,14
	07:00	4,05	3,91	0,14		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	08:00	4,45	3,87	0,58		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,73	4,23	0,50		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	4,99	4,37	0,62		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,24	4,47	0,77		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,48	4,60	0,88		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,49	4,62	0,87		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,42	4,83	0,59		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,45	5,08	0,37		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,37	5,01	0,35		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,51	5,20	0,32		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,67	5,44	0,23		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,86	5,61	0,25		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,04	5,97	0,08	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	21:00	5,91	5,66	0,25	1	1	1	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	22:00	5,52	5,17	0,35	1	1	1	1	1	1			1	1		1,13	1,13
	23:00	5,15	4,63	0,52		1	1	1	1	1			1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	4,81	4,13	0,67		1	1	1	1				1	1		1,20	1,20
	01:00	4,44	3,68	0,76		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	02:00	4,22	3,32	0,91		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	03:00	3,92	3,19	0,73		1		1	1				1	1		1,12	1,11
	04:00	3,81	2,75	1,05		1		1	1				1			1,14	1,15
	05:00	3,67	2,55	1,12		1		1	1				1			1,20	1,20
	06:00	3,65	2,61	1,04		1		1	1				1			1,20	1,20
	07:00	3,82	2,71	1,11		1		1	1				1			1,20	1,20
	08:00	4,22	3,02	1,20		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	09:00	4,51	3,32	1,19		1		1	1				1	1		1,19	1,19
	10:00	4,83	3,69	1,15		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,96	3,91	1,06		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	5,10	4,28	0,83		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,20	4,18	1,02		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,24	4,17	1,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,17	4,23	0,94		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,14	4,19	0,95		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,16	4,46	0,71		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,37	4,67	0,69		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,61	5,33	0,29		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,93	5,74	0,19		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,91	5,63	0,29		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,49	5,23	0,26		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	23:00	5,05	4,93	0,12		1		1	1	1			1	1	1	1,11	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	4,66	4,49	0,18		1		1	1				1	1	1	1,16	1,18
	01:00	4,28	4,10	0,18		1		1	1				1	1	1	0,94	0,94
	02:00	4,01	3,88	0,13		1		1	1				1		1	1,02	1,06
	03:00	3,84	3,54	0,30		1		1	1				1		1	1,05	1,04
	04:00	3,72	3,48	0,23		1		1	1				1		1	0,93	0,93
	05:00	3,61	3,28	0,33		1		1	1				1		1	0,82	0,81
	06:00	3,43	3,09	0,35		1		1	1				1		1	0,63	0,64
	07:00	3,75	3,57	0,18		1		1	1				1		1	0,94	0,95
	08:00	4,08	3,89	0,19		1		1	1				1		1	1,17	1,17
	09:00	4,43	4,18	0,25		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	10:00	4,74	4,50	0,24		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,90	4,73	0,17		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,02	4,92	0,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,08	5,07	0,01		1		1	1				1	1	1	1,17	1,17
	14:00	5,08	5,04	0,04		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,01	5,01	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,99	4,99	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,04	5,04	0,00		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	18:00	5,29	5,29	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,43	5,42	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,83	5,83	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,79	5,73	0,06		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,46	5,39	0,07		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,06	5,02	0,04		1		1	1	1			1	1	1	1,13	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	4,63	4,59	0,03		1		1	1				1	1	1	1,13	1,15
	01:00	4,25	4,18	0,07		1		1	1				1	1	1	0,92	0,95
	02:00	3,94	3,87	0,07		1		1	1				1		1	1,13	1,13
	03:00	3,77	3,75	0,02		1		1	1				1		1	0,97	0,97
	04:00	3,66	3,66	0,00		1		1	1				1		1	0,85	0,85
	05:00	3,52	3,52	0,00		1		1	1				1		1	0,71	0,71
	06:00	3,53	3,53	0,00		1		1	1				1		1	0,71	0,72
	07:00	3,72	3,72	0,00		1		1	1				1		1	0,90	0,91
	08:00	4,23	4,23	0,00		1		1	1				1		1	1,20	1,19
	09:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1				1	1		1,19	1,19
	10:00	4,98	4,98	0,00		1		1	1	1			1	1		1,19	1,19
	11:00	5,22	5,22	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,36	5,36	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,41	5,41	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,51	5,51	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,33	5,33	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,22	5,22	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,20
	17:00	5,33	5,33	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,56	5,56	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,72	5,72	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,04	6,04	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,97	5,97	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,56	5,56	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,06	1,06
	23:00	5,14	5,14	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,03	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	4,76	4,76	0,00		1		1	1	1				1	1	0,95	0,98
	01:00	4,37	4,37	0,00		1		1	1	1				1	1	1,02	1,01
	02:00	4,03	4,03	0,00		1		1	1	1				1	1	0,80	0,85
	03:00	3,78	3,78	0,00		1		1	1					1	1	0,98	0,98
	04:00	3,64	3,64	0,00		1		1	1					1	1	0,84	0,84
	05:00	3,53	3,53	0,00		1		1	1					1	1	0,74	0,74
	06:00	3,55	3,54	0,00		1		1	1					1	1	0,75	0,75
	07:00	3,76	3,75	0,00		1		1	1					1	1	0,94	0,94
	08:00	4,28	4,28	0,00		1		1	1					1	1	1,15	1,15
	09:00	4,56	4,54	0,02		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	10:00	4,93	4,85	0,09		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	11:00	5,18	5,09	0,09		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	12:00	5,31	5,21	0,10		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	13:00	5,56	5,25	0,31		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,51	5,09	0,42		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,46	5,31	0,14		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,42	5,41	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,53	5,51	0,02		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,66	5,66	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,86	5,85	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,10	6,10	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,07	6,04	0,03		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,66	5,64	0,01		1	1	1	1	1			1	1	1	1,12	1,12
	23:00	5,25	5,17	0,08		1	1	1	1	1			1	1	1	0,80	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	4,83	4,76	0,07		1		1	1				1	1	1	1,17	1,20
	01:00	4,45	4,31	0,14		1		1	1				1	1	1	1,07	1,08
	02:00	4,12	3,89	0,23		1		1	1				1	1	1	0,81	0,86
	03:00	3,93	3,75	0,18		1		1	1				1		1	1,12	1,13
	04:00	3,82	3,49	0,33		1		1	1				1		1	1,03	1,03
	05:00	3,68	3,54	0,15		1		1	1				1		1	0,88	0,88
	06:00	3,52	3,35	0,17		1		1	1				1		1	0,71	0,71
	07:00	3,93	3,84	0,09		1		1	1				1		1	1,08	1,10
	08:00	4,35	4,21	0,14		1		1	1			1	1		1	1,20	1,20
	09:00	4,69	4,45	0,24		1		1	1			1	1		1	1,20	1,20
	10:00	5,01	4,65	0,36		1		1	1			1	1		1	1,20	1,20
	11:00	5,10	4,73	0,37		1		1	1			1	1		1	1,20	1,20
	12:00	5,31	5,00	0,31				1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	13:00	5,41	5,27	0,14				1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	14:00	5,47	5,39	0,08				1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	15:00	5,40	5,37	0,04		1		1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	16:00	5,27	5,26	0,01		1		1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	17:00	5,36	5,34	0,02		1		1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	18:00	5,63	5,63	0,00		1		1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	19:00	5,80	5,80	0,00		1		1	1		1	1	1		1	1,20	1,20
	20:00	6,07	6,07	0,00		1		1	1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,00	6,00	0,00		1		1	1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,65	5,65	0,00		1		1	1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,20	5,16	0,05		1		1	1		1		1	1	1	1,17	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	4,86	4,73	0,13		1		1	1		1		1	1	1	1,03	1,04
	01:00	4,50	4,48	0,02		1			1		1		1	1	1	1,12	1,11
	02:00	4,17	4,17	0,00		1			1		1		1	1	1	0,82	0,81
	03:00	3,94	3,94	0,00		1			1				1	1	1	0,98	1,02
	04:00	3,79	3,78	0,01		1			1				1	1	1	0,99	1,00
	05:00	3,68	3,68	0,00		1			1				1	1	1	0,89	0,88
	06:00	3,67	3,67	0,00		1			1				1	1	1	0,88	0,87
	07:00	3,92	3,92	0,00		1			1				1	1	1	1,08	1,09
	08:00	4,35	4,35	0,00		1			1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,68	4,68	0,00	1	1			1				1	1	1	1,18	1,18
	10:00	5,05	5,04	0,01	1	1			1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,26	5,26	0,00	1	1			1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,37	5,37	0,00	1	1			1				1	1	1	1,20	1,14
	13:00	5,70	5,70	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,62	5,62	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,52	5,52	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,45	5,45	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,49	5,49	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,68	5,68	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,85	5,85	0,00	1	1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,19	6,14	0,05	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,14	5,96	0,18	1	1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,76	5,59	0,17		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,35	5,14	0,21		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	4,90	4,67	0,22		1		1	1	1			1	1	1	1,02	1,05
	01:00	4,51	4,27	0,24		1		1	1				1	1	1	1,14	1,14
	02:00	4,22	4,02	0,20		1		1	1				1	1	1	0,87	0,87
	03:00	4,03	3,86	0,17		1		1	1				1	1	1	0,70	0,74
	04:00	3,89	3,63	0,26		1		1	1				1		1	1,08	1,09
	05:00	3,75	3,55	0,20		1		1	1				1		1	0,96	0,96
	06:00	3,75	3,68	0,07		1		1	1				1		1	0,94	0,95
	07:00	3,91	3,71	0,20		1		1	1				1		1	1,09	1,08
	08:00	4,47	4,42	0,06		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,96	4,91	0,05		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,46	5,43	0,04		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,66	5,52	0,15		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,85	5,42	0,43		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	6,06	5,55	0,51		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,19	5,90	0,29		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	6,12	5,88	0,24		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,99	5,84	0,15		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	6,16	5,93	0,23		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,27	5,53	0,75		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,26	5,10	1,17		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,55	5,37	1,18		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,57	5,42	1,15		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,28	5,16	1,12		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	6,00	5,14	0,85		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	5,62	5,24	0,38		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	5,15	5,02	0,13		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	02:00	4,76	4,66	0,10		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	03:00	4,53	4,49	0,04		1		1	1	1			1	1		1,15	1,14
	04:00	4,30	4,24	0,06		1		1	1	1			1	1		0,95	0,94
	05:00	4,19	4,12	0,06		1		1	1	1			1	1		0,96	0,97
	06:00	4,14	4,10	0,04		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	07:00	4,31	4,23	0,09		1		1	1				1	1		1,20	1,20
	08:00	4,83	4,80	0,03		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	5,22	5,21	0,01		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,53	5,51	0,02		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,63	5,63	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,81	5,81	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,91	5,91	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	6,04	6,04	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,85	5,85	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,84	5,84	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,93	5,93	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	6,06	6,06	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	6,15	6,15	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	6,37	6,37	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	6,41	6,41	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	6,11	6,11	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,74	5,74	0,00		1	1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	5,29	5,29	0,00			1	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	01:00	4,91	4,91	0,00			1	1	1	1			1	1	1	1,05	1,07
	02:00	4,59	4,59	0,00			1	1	1	1			1	1		1,19	1,19
	03:00	4,34	4,34	0,00			1	1	1	1			1	1		1,02	1,03
	04:00	4,18	4,17	0,01				1	1	1			1	1		1,20	1,20
	05:00	4,07	3,83	0,24				1	1	1			1	1		1,20	1,20
	06:00	3,90	3,51	0,39				1	1	1			1	1		1,09	1,09
	07:00	4,15	3,97	0,18				1	1	1			1	1		1,20	1,20
	08:00	4,54	4,16	0,38				1	1	1			1	1		1,20	1,20
	09:00	4,86	4,33	0,53		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	10:00	5,22	4,59	0,64		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	11:00	5,32	4,55	0,76		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	12:00	5,45	4,63	0,81		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	13:00	5,49	4,77	0,72		1		1	1	1			1	1		1,20	1,20
	14:00	5,51	5,11	0,40		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,42	4,98	0,45		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,35	4,93	0,42		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,36	4,55	0,82		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,48	4,90	0,58		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,71	5,27	0,45		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,86	5,74	0,12		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,67	5,52	0,15		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,34	4,95	0,39		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,95	4,49	0,46		1		1		1			1	1	1	1,16	1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	4,62	3,94	0,68		1		1		1			1	1	1	1,19	1,19
	01:00	4,25	3,60	0,65		1		1		1			1	1	1	0,90	0,89
	02:00	4,04	3,22	0,82		1		1		1			1	1	1	0,86	0,89
	03:00	3,84	2,90	0,93		1		1					1	1	1	1,03	1,04
	04:00	3,70	2,93	0,76		1		1					1	1	1	0,89	0,89
	05:00	3,66	2,82	0,85		1		1					1	1	1	0,87	0,86
	06:00	3,66	2,91	0,76		1		1					1	1	1	0,86	0,87
	07:00	3,83	3,09	0,74		1		1					1	1	1	1,02	1,03
	08:00	4,19	3,50	0,69		1		1					1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,52	3,90	0,62		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	4,74	4,02	0,72		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,77	3,99	0,78		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,95	4,27	0,68		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	5,04	4,31	0,73		1		1	1		1		1		1	1,20	1,20
	14:00	5,08	4,43	0,66		1		1	1		1		1		1	1,20	1,20
	15:00	4,93	4,41	0,52		1		1	1		1		1		1	1,20	1,20
	16:00	4,89	4,00	0,89		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	17:00	4,99	4,23	0,76		1		1	1		1		1		1	1,20	1,20
	18:00	5,24	4,44	0,80		1		1	1		1		1		1	1,20	1,20
	19:00	5,41	4,79	0,62		1		1	1		1		1		1	1,20	1,20
	20:00	5,72	5,02	0,69		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	21:00	5,52	4,72	0,80		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	22:00	5,14	4,88	0,26		1		1	1	1	1		1		1	1,17	1,16
	23:00	4,72	4,42	0,29		1		1	1	1			1		1	1,07	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	4,35	4,11	0,24		1		1	1	1			1		1	1,00	0,99
	01:00	4,03	3,91	0,12		1		1	1	1			1		1	0,68	0,67
	02:00	3,80	3,42	0,38		1		1	1				1		1	0,78	0,83
	03:00	3,62	2,86	0,76		1		1	1				1		1	0,82	0,83
	04:00	3,53	2,74	0,79		1		1	1				1		1	0,88	0,90
	05:00	3,49	2,65	0,83				1	1				1		1	1,20	1,20
	06:00	3,53	2,82	0,71				1	1				1		1	1,20	1,20
	07:00	3,69	3,28	0,41		1		1	1				1		1	1,10	1,10
	08:00	4,18	3,83	0,35		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	09:00	4,40	3,98	0,42		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,65	4,21	0,44		1		1	1				1	1	1	1,19	1,19
	11:00	4,79	4,43	0,36		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,91	4,54	0,37		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,09	4,56	0,53		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,07	4,57	0,51		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,96	4,43	0,53		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,91	4,60	0,31		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,88	4,39	0,48		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,12	4,69	0,43		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,25	4,72	0,53		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,43	4,89	0,54		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,32	4,34	0,98		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,94	4,33	0,60		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,53	4,17	0,37		1		1	1				1	1	1	1,15	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	4,17	3,65	0,52		1		1	1				1	1		1,13	1,13
	01:00	3,84	3,33	0,51		1		1	1				1	1		1,04	1,04
	02:00	3,63	2,97	0,65		1		1	1				1	1		0,95	0,98
	03:00	3,49	2,61	0,88		1		1	1				1			1,19	1,19
	04:00	3,41	2,36	1,05		1		1	1				1			1,16	1,17
	05:00	3,31	2,41	0,90		1		1	1				1			1,07	1,07
	06:00	3,18	2,25	0,93		1		1	1				1			0,95	0,94
	07:00	3,53	2,45	1,08		1		1	1				1			1,18	1,19
	08:00	3,97	2,98	0,99		1		1	1				1			1,20	1,20
	09:00	4,34	3,30	1,04		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,49	3,31	1,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,53	3,33	1,20		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	12:00	4,64	3,44	1,20		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	13:00	4,72	3,54	1,18		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	14:00	4,78	3,63	1,15		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	15:00	4,59	3,39	1,20		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	16:00	4,47	3,27	1,20		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	17:00	4,60	3,40	1,20		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	18:00	4,75	3,57	1,18		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	19:00	5,04	3,88	1,16		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	20:00	5,21	4,44	0,77		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	21:00	5,12	4,66	0,47		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	22:00	4,78	4,55	0,22		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	23:00	4,43	4,15	0,28		1		1	1	1				1	1	1,05	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	4,04	2,97	1,07		1		1	1					1	1	1,09	1,11
	01:00	3,73	2,78	0,95		1		1	1					1	1	0,96	0,95
	02:00	3,53	2,43	1,10		1		1	1						1	1,10	1,14
	03:00	3,40	2,24	1,16		1		1	1						1	1,16	1,16
	04:00	3,31	2,25	1,06		1		1	1						1	1,08	1,07
	05:00	3,26	2,25	1,01		1		1	1						1	1,03	1,03
	06:00	3,34	2,25	1,10		1		1	1						1	1,11	1,11
	07:00	3,53	2,34	1,19		1		1	1						1	1,19	1,19
	08:00	3,93	3,09	0,84		1		1	1						1	1,20	1,20
	09:00	4,29	3,58	0,70		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	10:00	4,45	3,39	1,06		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	11:00	4,63	3,76	0,87		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	12:00	4,79	3,92	0,87		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	13:00	4,94	4,09	0,85		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	14:00	4,95	4,41	0,54		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	15:00	4,64	3,84	0,80		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	16:00	4,55	3,61	0,94		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	17:00	4,61	3,73	0,87		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	18:00	4,94	4,02	0,92		1		1	1					1	1	1,20	1,20
	19:00	5,07	4,41	0,66		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	5,14	4,41	0,73		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	21:00	4,83	4,12	0,70		1		1	1	1				1	1	1,20	1,20
	22:00	4,49	3,70	0,79		1		1	1	1				1	1	1,19	1,19
	23:00	4,11	3,46	0,65		1		1	1	1					1	1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	3,85	3,33	0,52		1		1	1	1					1	1,05	1,05
	01:00	3,54	2,93	0,60		1		1	1	1					1	0,73	0,74
	02:00	3,35	2,80	0,55		1		1	1						1	0,76	0,82
	03:00	3,18	2,52	0,67		1		1	1						1	0,92	0,93
	04:00	3,21	2,40	0,80		1		1	1						1	0,95	0,96
	05:00	3,09	2,27	0,82		1		1	1						1	0,84	0,85
	06:00	3,15	2,48	0,67		1		1	1						1	0,89	0,90
	07:00	3,36	2,81	0,55		1		1	1						1	1,04	1,05
	08:00	3,88	3,73	0,15		1		1	1				1		1	1,15	1,14
	09:00	4,17	3,85	0,32		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,31	4,08	0,23		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,50	4,13	0,37		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,66	4,15	0,51		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,77	4,47	0,29		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,81	4,53	0,27		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,66	4,44	0,21		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,62	4,55	0,07		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,76	4,67	0,09		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,83	4,83	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,00	5,00	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,30	5,23	0,07		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,11	5,11	0,00		1		1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,69	4,62	0,07		1		1	1				1	1	1	1,18	1,18
	23:00	4,24	3,91	0,32		1		1	1				1	1	1	0,89	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	3,92	3,75	0,17		1		1	1				1		1	1,04	1,07
	01:00	3,62	3,60	0,02		1		1	1				1		1	0,97	0,83
	02:00	3,36	3,35	0,01		1		1	1				1		1	0,57	0,56
	03:00	3,27	3,24	0,02		1		1	1				1		1	0,46	0,46
	04:00	3,17	3,17	0,00		1		1	1				1		1	0,36	0,36
	05:00	3,11	3,11	0,00		1		1	1				1		1	0,30	0,29
	06:00	3,24	3,23	0,01		1		1	1				1		1	0,43	0,43
	07:00	3,50	3,48	0,02		1		1	1				1		1	0,68	0,69
	08:00	3,89	3,89	0,00		1		1	1				1		1	1,07	1,08
	09:00	4,14	4,13	0,01		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,46	4,46	0,00		1		1	1	1			1		1	1,17	1,18
	11:00	4,67	4,67	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	12:00	4,88	4,87	0,01		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	13:00	4,81	4,80	0,01		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	14:00	4,80	4,79	0,01		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	15:00	4,75	4,72	0,03		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	16:00	4,61	4,46	0,15		1		1	1	1			1		1	1,19	1,19
	17:00	4,81	4,56	0,25		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	18:00	4,95	4,67	0,28		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	5,06	4,70	0,36		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	5,30	4,86	0,43		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	5,07	4,42	0,65		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,76	4,00	0,76		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	23:00	4,45	3,69	0,76		1		1	1	1			1		1	1,09	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	4,16	3,06	1,09		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	01:00	3,85	2,83	1,01		1		1	1				1		1	1,17	1,17
	02:00	3,59	2,76	0,83				1	1				1		1	1,20	1,20
	03:00	3,42	2,78	0,64				1	1				1		1	1,18	1,17
	04:00	3,37	2,46	0,90				1	1				1		1	1,14	1,13
	05:00	3,33	2,53	0,80				1	1				1		1	1,09	1,09
	06:00	3,23	2,68	0,55				1	1				1		1	0,99	0,98
	07:00	3,56	2,90	0,66				1	1				1		1	1,19	1,20
	08:00	3,97	3,32	0,64		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	09:00	4,26	3,36	0,90		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,47	3,76	0,71		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,58	4,05	0,53		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,70	3,98	0,72		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,83	4,26	0,57		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,88	4,10	0,78		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	15:00	4,77	4,21	0,56		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	16:00	4,72	4,33	0,39		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	17:00	4,80	4,27	0,53		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	18:00	4,93	4,23	0,71		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	19:00	5,03	4,09	0,94		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	20:00	5,30	4,53	0,78		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	21:00	5,16	4,63	0,53		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	22:00	4,87	4,28	0,59		1		1	1	1	1		1		1	1,20	1,20
	23:00	4,53	4,25	0,28		1		1	1	1	1		1		1	1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,19	3,80	0,39		1		1	1	1			1		1	0,85	0,84
	01:00	3,88	3,50	0,39		1		1	1	1			1		1	0,72	0,77
	02:00	3,67	3,54	0,13		1		1	1				1		1	0,88	0,88
	03:00	3,50	3,50	0,00		1		1	1				1		1	0,70	0,70
	04:00	3,34	3,34	0,00		1		1	1				1		1	0,54	0,54
	05:00	3,24	3,21	0,03		1		1	1				1		1	0,44	0,44
	06:00	3,31	3,28	0,04		1		1	1				1		1	0,51	0,51
	07:00	3,51	3,51	0,00		1		1	1				1		1	0,69	0,71
	08:00	3,94	3,92	0,01		1		1	1				1		1	1,07	1,08
	09:00	4,20	4,19	0,02		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,43	4,43	0,00		1		1	1	1			1		1	1,15	1,15
	11:00	4,60	4,60	0,00		1		1	1	1			1		1	1,18	1,19
	12:00	4,67	4,67	0,00		1		1	1	1			1		1	1,19	1,20
	13:00	4,73	4,73	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	14:00	4,82	4,82	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	15:00	4,76	4,76	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	16:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1			1		1	1,18	1,18
	17:00	4,67	4,67	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	18:00	4,81	4,81	0,00		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	5,00	5,00	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,15	1,15
	20:00	5,33	5,33	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,19	5,19	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	22:00	4,83	4,83	0,00		1		1	1	1			1	1	1	1,05	1,06
	23:00	4,42	4,42	0,00		1		1	1	1			1		1	1,07	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,07	4,06	0,01		1		1	1	1			1		1	0,72	0,71
	01:00	3,75	3,73	0,01		1		1	1				1		1	0,80	0,85
	02:00	3,51	3,49	0,03		1		1	1				1		1	0,72	0,71
	03:00	3,41	3,41	0,00		1		1	1				1		1	0,62	0,61
	04:00	3,29	3,28	0,01		1		1	1				1		1	0,48	0,49
	05:00	3,27	3,15	0,12		1		1	1				1		1	0,61	0,67
	06:00	3,32	3,22	0,10				1	1	1			1			0,96	0,97
	07:00	3,53	3,41	0,12				1	1	1			1			1,18	1,17
	08:00	3,95	3,87	0,08				1	1	1			1		1	1,11	1,11
	09:00	4,16	4,08	0,08				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	10:00	4,23	4,18	0,06				1	1	1			1		1	1,19	1,18
	11:00	4,33	4,30	0,04		1		1	1	1			1		1	0,98	0,96
	12:00	4,43	4,24	0,19		1		1	1	1			1		1	1,07	1,08
	13:00	4,45	4,22	0,23		1		1	1	1			1		1	1,08	1,08
	14:00	4,45	4,22	0,23		1		1	1	1			1		1	1,09	1,09
	15:00	4,47	4,19	0,27		1		1	1	1			1		1	1,11	1,10
	16:00	4,48	4,00	0,48		1		1	1	1			1		1	1,11	1,11
	17:00	4,61	4,29	0,31		1		1	1	1			1		1	1,17	1,17
	18:00	4,67	4,49	0,19		1		1	1	1			1		1	1,19	1,19
	19:00	4,70	4,53	0,17		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,98	4,82	0,16		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,84	4,67	0,17		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,54	4,35	0,19		1		1	1	1			1		1	1,16	1,15
	23:00	4,33	3,98	0,36		1		1	1	1			1		1	1,05	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,14	3,53	0,61		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	01:00	3,81	2,98	0,83		1		1	1				1		1	1,03	1,01
	02:00	3,58	2,63	0,95				1	1				1		1	1,14	1,16
	03:00	3,46	2,47	0,99				1	1				1		1	1,19	1,19
	04:00	3,34	2,67	0,67				1	1				1		1	1,11	1,10
	05:00	3,30	2,88	0,41				1	1				1		1	1,06	1,05
	06:00	3,20	2,61	0,59				1	1				1		1	0,96	0,96
	07:00	3,56	2,52	1,04				1	1				1		1	1,19	1,19
	08:00	3,97	2,85	1,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,19	3,24	0,96		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,38	3,77	0,62		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,47	4,05	0,42		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,66	3,90	0,76		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,76	3,70	1,06		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,84	3,70	1,14		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,70	3,87	0,83		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,52	3,76	0,77		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,73	3,62	1,11		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,90	3,75	1,15		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,99	4,06	0,93		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	5,21	4,30	0,92		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	5,08	4,31	0,77		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,83	4,24	0,59		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	23:00	4,58	4,08	0,50		1		1	1	1			1		1	1,16	1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,23	3,56	0,67		1		1	1	1					1	1,19	1,19
	01:00	3,96	3,24	0,72		1		1	1	1					1	1,14	1,14
	02:00	3,76	3,14	0,62		1		1	1	1					1	0,97	0,97
	03:00	3,60	3,33	0,27		1		1	1	1					1	0,80	0,80
	04:00	3,45	2,88	0,57		1		1	1						1	0,84	0,90
	05:00	3,40	2,47	0,94		1		1	1						1	1,15	1,16
	06:00	3,38	2,66	0,72		1		1	1						1	1,13	1,14
	07:00	3,56	2,60	0,96		1		1	1						1	1,19	1,20
	08:00	3,94	3,11	0,84		1		1	1						1	1,20	1,20
	09:00	4,34	3,38	0,96		1		1	1	1					1	1,20	1,20
	10:00	4,39	3,33	1,05		1		1	1	1					1	1,18	1,19
	11:00	4,47	3,74	0,74		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,64	4,09	0,55		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,73	3,95	0,77		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,71	3,88	0,83		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,49	3,93	0,56		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,42	3,97	0,45		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,58	3,92	0,66		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,82	4,58	0,24		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,95	4,88	0,07		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	5,21	4,95	0,27		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,97	4,80	0,17		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,66	4,47	0,20		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	23:00	4,37	4,25	0,12		1		1	1	1			1		1	1,07	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η ρ ε μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,05	3,97	0,07		1		1	1				1		1	1,18	1,18
	01:00	3,81	3,71	0,10		1		1	1				1		1	1,02	1,01
	02:00	3,59	3,50	0,09		1		1	1				1		1	0,77	0,79
	03:00	3,49	3,37	0,12		1		1	1				1		1	0,67	0,69
	04:00	3,34	3,18	0,16		1		1	1				1		1	0,76	0,83
	05:00	3,21	3,03	0,17				1	1				1		1	1,00	0,98
	06:00	3,02	2,88	0,13				1	1				1		1	0,77	0,77
	07:00	3,20	2,96	0,25				1	1				1		1	0,96	0,96
	08:00	3,74	3,39	0,35				1	1				1		1	1,17	1,18
	09:00	4,25	4,08	0,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,46	4,31	0,15		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,48	4,07	0,41		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,61	4,35	0,26		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,75	4,19	0,56		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,66	4,00	0,66		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,55	4,16	0,39		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,45	4,28	0,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,53	4,41	0,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,73	4,68	0,05		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	4,95	4,86	0,09		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	5,15	5,07	0,08		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,97	4,94	0,03		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,70	4,64	0,06		1		1	1	1			1		1	1,19	1,19
	23:00	4,36	4,25	0,11		1		1	1	1			1		1	1,02	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,04	3,78	0,26		1		1	1				1		1	1,17	1,19
	01:00	3,77	3,65	0,12		1		1	1				1		1	0,99	0,98
	02:00	3,56	3,45	0,11		1		1	1				1		1	0,78	0,77
	03:00	3,47	3,42	0,04		1		1	1				1		1	0,68	0,67
	04:00	3,32	3,27	0,05		1		1	1				1		1	0,59	0,65
	05:00	3,26	3,03	0,24				1	1				1		1	1,02	1,02
	06:00	3,32	2,98	0,34				1	1				1		1	1,08	1,07
	07:00	3,57	2,90	0,67				1	1				1		1	1,19	1,20
	08:00	3,97	2,94	1,03				1	1				1		1	1,19	1,20
	09:00	4,15	3,50	0,64		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,33	3,43	0,90		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,46	3,83	0,63		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,57	4,40	0,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,68	4,11	0,57		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,70	4,12	0,58		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,50	4,31	0,19		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,34	4,21	0,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,38	4,02	0,36		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,65	4,44	0,21		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,76	4,65	0,11		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,96	4,74	0,23		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,76	4,53	0,23		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,46	4,16	0,31		1		1	1	1			1		1	1,10	1,10
	23:00	4,08	3,79	0,30		1		1	1				1		1	1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,80	3,29	0,50		1		1	1				1		1	1,04	1,04
	01:00	3,60	2,81	0,78				1	1				1		1	1,20	1,20
	02:00	3,46	2,51	0,95				1	1				1		1	1,19	1,18
	03:00	3,33	2,66	0,68				1	1				1		1	1,10	1,09
	04:00	3,24	2,31	0,93				1	1				1		1	1,00	1,00
	05:00	3,21	2,27	0,94				1	1				1		1	0,97	0,97
	06:00	3,11	2,23	0,88				1	1				1		1	0,89	0,88
	07:00	3,43	2,30	1,13				1	1				1		1	1,13	1,14
	08:00	3,74	2,73	1,02				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	3,91	2,93	0,98				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,05	3,31	0,74		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,11	2,99	1,12		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,21	3,37	0,84		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,27	3,51	0,76		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,25	3,64	0,61		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,21	3,63	0,58		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,09	3,24	0,85		1		1	1				1		1	1,19	1,19
	17:00	4,14	3,22	0,92		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,33	3,16	1,17		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,47	3,53	0,94		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	20:00	4,60	3,79	0,81		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	21:00	4,39	3,40	0,99		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	22:00	4,19	3,39	0,80		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	3,89	3,29	0,60		1		1	1				1		1	1,08	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,61	2,88	0,73		1		1	1				1		1	0,93	0,98
	01:00	3,36	2,64	0,72				1	1				1		1	1,11	1,12
	02:00	3,19	2,46	0,72				1	1				1		1	0,94	0,96
	03:00	3,13	2,29	0,84				1	1				1		1	0,88	0,89
	04:00	3,03	2,31	0,72				1	1				1		1	0,79	0,80
	05:00	3,02	2,25	0,77				1	1				1		1	0,78	0,78
	06:00	3,10	2,24	0,86				1	1				1		1	0,86	0,87
	07:00	3,32	2,27	1,06				1	1				1		1	1,06	1,06
	08:00	3,66	2,47	1,19				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	3,85	2,65	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,91	2,74	1,17				1	1				1		1	1,17	1,18
	11:00	3,95	2,76	1,19				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,07	2,87	1,19				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,13	2,99	1,14				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,14	3,02	1,11				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,98	2,88	1,10				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,90	2,77	1,14				1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,05	2,93	1,12				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,23	3,11	1,12				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	4,49	3,67	0,82				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,75	3,98	0,77				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,55	3,88	0,67				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,21	3,67	0,54				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	23:00	3,81	3,33	0,48				1	1	1			1		1	1,03	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,46	3,20	0,27				1	1				1		1	1,03	1,05
	01:00	3,21	2,90	0,31				1	1				1		1	0,98	0,98
	02:00	3,05	2,55	0,51				1	1				1		1	0,84	0,83
	03:00	2,97	2,33	0,63				1	1				1		1	0,74	0,73
	04:00	2,94	2,27	0,67				1	1				1		1	0,70	0,71
	05:00	2,92	2,56	0,36				1	1				1		1	0,69	0,68
	06:00	2,97	2,58	0,39				1	1				1		1	0,74	0,74
	07:00	3,27	2,70	0,57				1	1				1		1	1,01	1,01
	08:00	3,64	2,84	0,80				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	3,89	3,08	0,81				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,97	3,13	0,85				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,04	3,06	0,98				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,18	3,52	0,67				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	13:00	4,22	3,81	0,41				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	14:00	4,17	3,95	0,23				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	15:00	4,08	3,97	0,11				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	16:00	3,99	3,75	0,25				1	1	1			1		1	1,15	1,16
	17:00	4,08	3,92	0,16				1	1	1			1		1	1,19	1,19
	18:00	4,28	4,27	0,01				1	1	1			1	1	1	1,12	1,11
	19:00	4,53	4,49	0,05				1	1	1			1	1	1	1,12	1,13
	20:00	4,75	4,75	0,00				1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,54	4,54	0,00				1	1	1			1	1	1	1,17	1,15
	22:00	4,20	4,18	0,02				1	1	1			1	1	1	0,88	0,84
	23:00	3,82	3,77	0,05				1		1			1	1	1	0,85	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,51	3,50	0,01				1		1			1	1	1	0,75	0,75
	01:00	3,23	3,23	0,00				1		1			1		1	1,00	0,99
	02:00	3,04	3,04	0,00				1		1			1		1	0,81	0,81
	03:00	2,95	2,93	0,02				1		1			1		1	0,72	0,72
	04:00	2,88	2,88	0,00				1		1			1		1	0,64	0,64
	05:00	2,79	2,79	0,00				1		1			1		1	0,59	0,62
	06:00	2,72	2,69	0,03				1		1			1			0,95	0,95
	07:00	3,19	3,18	0,01				1		1			1		1	1,00	0,98
	08:00	3,62	3,62	0,00	1			1		1			1		1	1,15	1,13
	09:00	3,90	3,90	0,00	1			1		1			1		1	1,09	1,10
	10:00	4,02	4,02	0,00	1			1		1			1		1	1,17	1,17
	11:00	4,15	4,15	0,00	1			1		1			1		1	1,20	1,20
	12:00	4,28	4,28	0,00	1			1		1			1		1	1,20	1,20
	13:00	4,29	4,29	0,00	1			1		1			1		1	1,20	1,20
	14:00	4,27	4,27	0,00	1			1		1			1		1	1,20	1,20
	15:00	4,09	4,09	0,00	1			1		1			1		1	1,18	1,18
	16:00	3,87	3,87	0,00	1			1		1			1		1	1,07	1,06
	17:00	4,04	4,04	0,00	1			1		1			1		1	1,17	1,17
	18:00	4,32	4,32	0,00	1			1		1			1		1	1,20	1,19
	19:00	4,61	4,61	0,00	1			1	1	1			1		1	1,17	1,17
	20:00	4,79	4,79	0,00	1			1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,56	4,56	0,00	1			1	1	1			1		1	1,15	1,15
	22:00	4,31	4,30	0,01	1			1	1	1			1		1	1,00	1,02
	23:00	3,84	3,77	0,07	1				1	1			1		1	1,04	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,48	3,47	0,01	1				1	1			1		1	0,69	0,68
	01:00	3,21	3,21	0,00	1				1	1			1		1	0,67	0,71
	02:00	3,05	3,05	0,00					1	1			1		1	0,81	0,80
	03:00	2,96	2,96	0,00					1	1			1		1	0,72	0,72
	04:00	2,90	2,90	0,00					1	1			1		1	0,66	0,66
	05:00	2,85	2,84	0,00					1	1			1		1	0,61	0,60
	06:00	2,94	2,94	0,00					1	1			1		1	0,69	0,69
	07:00	3,18	3,17	0,01					1	1			1		1	0,93	0,94
	08:00	3,60	3,59	0,01			1		1	1			1		1	1,09	1,10
	09:00	3,79	3,79	0,00			1		1	1			1			1,20	1,20
	10:00	3,93	3,93	0,00			1	1	1	1			1			1,11	1,12
	11:00	4,04	4,04	0,00			1	1	1	1			1			1,19	1,18
	12:00	4,22	4,22	0,00			1	1	1	1			1			1,20	1,20
	13:00	4,23	4,23	0,00			1	1	1	1			1			1,20	1,20
	14:00	4,28	4,28	0,00			1	1	1	1			1			1,20	1,20
	15:00	4,11	4,11	0,00			1	1	1	1			1			1,20	1,20
	16:00	4,11	4,11	0,00			1	1	1	1			1			1,20	1,20
	17:00	4,23	4,23	0,00			1	1	1	1			1			1,20	1,20
	18:00	4,50	4,50	0,00			1	1	1	1			1		1	1,16	1,15
	19:00	4,74	4,74	0,00			1	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,93	4,93	0,00			1	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,78	4,78	0,00			1	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,47	4,47	0,00			1	1	1	1			1		1	1,09	1,09
	23:00	4,09	4,08	0,02				1	1	1			1		1	1,03	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,72	3,72	0,01				1	1	1			1		1	0,92	0,92
	01:00	3,42	3,42	0,00				1	1	1			1		1	0,75	0,80
	02:00	3,25	3,23	0,02				1	1				1		1	1,01	1,02
	03:00	3,17	3,17	0,00				1	1				1		1	0,92	0,92
	04:00	3,08	3,08	0,00				1	1				1		1	0,82	0,83
	05:00	3,01	3,00	0,01				1	1				1		1	0,75	0,77
	06:00	3,09	3,08	0,00				1	1				1		1	0,84	0,84
	07:00	3,30	3,30	0,00				1	1				1		1	1,05	1,06
	08:00	3,73	3,73	0,00				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	3,99	3,99	0,00				1	1	1			1		1	1,14	1,15
	10:00	4,20	4,20	0,00				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	4,34	4,34	0,00				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	12:00	4,49	4,49	0,00				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	13:00	4,61	4,61	0,00				1	1	1		1	1		1	1,19	1,19
	14:00	4,64	4,64	0,00				1	1	1		1	1		1	1,19	1,19
	15:00	4,47	4,47	0,00				1	1	1		1	1		1	1,10	1,10
	16:00	4,39	4,37	0,02				1	1	1		1	1		1	1,03	1,04
	17:00	4,51	4,50	0,01				1	1	1		1	1		1	1,11	1,12
	18:00	4,70	4,70	0,00				1	1	1		1	1		1	1,20	1,20
	19:00	4,85	4,85	0,00				1	1	1		1	1		1	1,20	1,20
	20:00	5,15	5,15	0,00				1	1	1		1	1	1	1	1,18	1,18
	21:00	4,89	4,89	0,00				1	1	1		1	1	1	1	1,08	1,09
	22:00	4,63	4,63	0,00				1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	23:00	4,27	4,27	0,00				1	1	1			1	1	1	0,99	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,89	3,88	0,00				1	1	1			1		1	1,08	1,08
	01:00	3,63	3,63	0,00				1	1	1			1		1	0,83	0,83
	02:00	3,46	3,45	0,01				1	1	1			1		1	0,67	0,67
	03:00	3,34	3,32	0,02				1	1				1		1	1,05	1,10
	04:00	3,25	3,25	0,00				1	1				1		1	1,02	1,01
	05:00	3,19	3,19	0,00				1	1				1		1	0,95	0,96
	06:00	3,27	3,24	0,03				1	1				1		1	1,03	1,03
	07:00	3,52	3,45	0,07				1	1				1		1	1,19	1,19
	08:00	3,89	3,80	0,09				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	4,15	3,95	0,20		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	4,24	3,92	0,32		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	4,32	4,17	0,14		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	4,45	4,27	0,18		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,50	4,27	0,23		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,45	4,13	0,32		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	4,37	3,94	0,43		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	4,29	3,81	0,48		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	4,39	3,98	0,41		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	4,52	4,29	0,23		1		1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,72	4,25	0,47		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,89	4,34	0,55		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,70	4,27	0,43		1		1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	4,43	3,96	0,47		1		1	1	1			1		1	1,07	1,07
	23:00	4,02	3,39	0,63				1	1	1			1		1	1,15	1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,69	2,91	0,77				1	1	1			1		1	0,98	0,99
	01:00	3,47	2,29	1,18				1	1				1		1	1,18	1,18
	02:00	3,29	2,23	1,05				1	1				1		1	1,06	1,05
	03:00	3,19	2,23	0,95				1	1				1		1	0,95	0,95
	04:00	3,09	2,25	0,85				1	1				1		1	0,86	0,86
	05:00	3,08	2,24	0,85				1	1				1		1	0,85	0,85
	06:00	3,02	2,23	0,79				1	1				1		1	0,79	0,79
	07:00	3,33	2,25	1,09				1	1				1		1	1,08	1,09
	08:00	3,64	2,44	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	09:00	3,75	2,54	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,63	2,43	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	3,71	2,52	1,19				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	3,77	2,59	1,19				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,80	2,60	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,78	2,75	1,03				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,66	2,80	0,87				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,55	2,69	0,86				1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	3,59	2,97	0,62				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	3,82	3,13	0,69				1	1	1			1		1	1,07	1,07
	19:00	4,14	3,66	0,47				1	1	1			1		1	1,18	1,18
	20:00	4,33	3,91	0,42				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,12	3,90	0,22				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	3,82	3,72	0,10				1	1	1			1		1	1,01	1,02
	23:00	3,41	3,30	0,11				1	1	1			1		1	0,62	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,06	2,79	0,27				1	1				1		1	0,66	0,70
	01:00	2,82	2,66	0,16				1	1				1		1	0,58	0,58
	02:00	2,67	2,53	0,14				1	1				1		1	0,42	0,42
	03:00	2,59	2,44	0,15				1	1				1			0,72	0,77
	04:00	2,50	2,14	0,35				1	1				1			0,81	0,82
	05:00	2,50	1,73	0,77				1	1				1			0,81	0,82
	06:00	2,69	1,75	0,94				1	1				1			0,93	0,94
	07:00	3,01	2,08	0,94				1	1				1			0,98	0,97
	08:00	3,41	2,37	1,04				1	1				1		1	1,12	1,13
	09:00	3,74	2,90	0,84				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,76	3,02	0,74				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	3,80	2,78	1,02				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	3,92	2,98	0,94				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,95	3,19	0,76				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,91	2,95	0,96				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,81	2,71	1,10				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,48	2,31	1,16				1	1				1		1	1,18	1,18
	17:00	3,50	2,42	1,08				1	1				1		1	1,19	1,19
	18:00	3,70	3,09	0,61				1	1				1		1	1,18	1,17
	19:00	4,02	3,49	0,53				1	1	1			1		1	1,16	1,16
	20:00	4,18	3,62	0,56				1	1	1			1		1	1,19	1,20
	21:00	3,98	3,41	0,57				1	1	1			1		1	1,16	1,16
	22:00	3,73	3,36	0,37				1	1	1			1		1	0,93	0,93
	23:00	3,39	3,07	0,33				1	1				1		1	0,95	1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,07	2,77	0,30				1	1				1		1	0,83	0,84
	01:00	2,82	2,35	0,47				1	1				1		1	0,59	0,59
	02:00	2,69	2,25	0,45				1	1				1		1	0,45	0,46
	03:00	2,64	1,84	0,81				1	1				1			0,80	0,85
	04:00	2,60	1,71	0,89				1	1				1			0,91	0,91
	05:00	2,58	1,69	0,89				1	1				1			0,89	0,90
	06:00	2,70	1,76	0,94				1	1				1			0,94	0,94
	07:00	2,99	1,95	1,05				1	1				1			1,04	1,05
	08:00	3,29	2,14	1,15				1	1				1			1,14	1,14
	09:00	3,47	2,28	1,19				1	1				1		1	1,19	1,18
	10:00	3,48	2,30	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	11:00	3,69	2,53	1,16				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	3,97	2,94	1,03				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,07	3,05	1,03				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	4,00	2,85	1,15				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,86	2,66	1,19				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,80	2,83	0,97				1	1				1		1	1,19	1,18
	17:00	3,83	3,01	0,82		1		1	1	1					1	1,00	1,00
	18:00	4,10	3,18	0,92		1		1	1	1					1	1,19	1,19
	19:00	4,38	3,40	0,99		1		1	1	1					1	1,20	1,20
	20:00	4,60	3,75	0,84		1		1	1	1					1	1,20	1,20
	21:00	4,38	3,92	0,47		1		1	1	1					1	1,20	1,20
	22:00	4,02	3,75	0,26		1		1	1	1					1	1,14	1,15
	23:00	3,61	3,53	0,08		1		1	1	1					1	0,81	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,23	3,22	0,01				1	1	1					1	0,90	0,94
	01:00	3,01	2,96	0,05				1	1	1					1	0,79	0,77
	02:00	2,88	2,84	0,04				1	1	1					1	0,66	0,65
	03:00	2,83	2,75	0,08				1	1	1					1	0,60	0,60
	04:00	2,74	2,68	0,06				1	1	1					1	0,50	0,50
	05:00	2,74	2,65	0,09				1	1	1					1	0,51	0,51
	06:00	2,72	2,53	0,19				1	1	1					1	0,48	0,49
	07:00	3,13	3,02	0,11				1	1	1					1	0,89	0,89
	08:00	3,43	3,42	0,01				1	1	1					1	1,13	1,13
	09:00	3,74	3,74	0,00		1		1	1	1					1	1,01	1,02
	10:00	3,77	3,77	0,00		1		1	1	1					1	0,94	0,92
	11:00	3,79	3,79	0,00				1	1	1			1		1	0,93	0,96
	12:00	3,93	3,93	0,00				1	1	1			1		1	1,11	1,12
	13:00	3,91	3,90	0,01				1	1	1			1		1	1,10	1,11
	14:00	3,94	3,94	0,00				1	1	1			1		1	1,14	1,13
	15:00	3,88	3,88	0,00				1	1	1			1		1	1,09	1,08
	16:00	3,73	3,73	0,00				1	1	1			1		1	0,94	0,93
	17:00	3,87	3,87	0,00				1	1	1			1		1	1,06	1,06
	18:00	4,11	4,07	0,04				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	4,49	4,42	0,07		1		1	1	1			1		1	1,19	1,18
	20:00	4,60	4,59	0,01		1		1	1	1			1		1	1,19	1,19
	21:00	4,35	4,31	0,04		1		1	1	1			1		1	1,00	0,99
	22:00	4,02	3,99	0,03				1	1	1			1		1	1,00	1,02
	23:00	3,59	3,59	0,00				1	1	1			1		1	0,81	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,29	3,27	0,03				1	1	1					1	1,01	1,05
	01:00	3,09	2,89	0,19				1	1	1					1	0,83	0,84
	02:00	2,97	2,35	0,61				1	1	1					1	0,71	0,72
	03:00	2,92	2,40	0,53				1	1	1					1	0,66	0,68
	04:00	2,92	2,29	0,63				1	1	1					1	0,65	0,67
	05:00	2,87	2,03	0,84				1	1						1	0,87	0,90
	06:00	2,97	1,95	1,02				1	1						1	1,03	1,04
	07:00	3,25	2,15	1,09				1	1						1	1,10	1,11
	08:00	3,57	2,45	1,13				1	1				1		1	1,18	1,18
	09:00	3,81	2,64	1,17				1	1				1		1	1,20	1,20
	10:00	3,82	2,66	1,16				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	3,81	2,61	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	3,92	2,72	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	4,02	2,82	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,89	2,69	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,69	2,49	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,68	2,48	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	3,71	2,51	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	3,98	2,78	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,26	3,06	1,20				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,35	3,15	1,20				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,08	2,89	1,20				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	22:00	3,75	2,80	0,95				1	1	1			1		1	0,96	0,96
	23:00	3,35	2,29	1,05				1	1				1		1	1,05	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,05	2,24	0,81				1	1				1		1	0,81	0,81
	01:00	2,81	2,04	0,77				1	1				1			0,77	0,79
	02:00	2,69	1,75	0,94				1	1				1			0,94	0,94
	03:00	2,53	1,70	0,83				1	1				1			0,84	0,83
	04:00	2,36	1,68	0,67				1	1				1			0,68	0,68
	05:00	2,32	1,68	0,64				1	1				1			0,64	0,65
	06:00	2,49	1,68	0,81				1	1				1			0,81	0,81
	07:00	2,76	1,79	0,97				1	1				1			0,97	0,97
	08:00	3,07	2,00	1,07				1	1				1			1,07	1,07
	09:00	3,42	2,23	1,19				1	1				1			1,19	1,19
	10:00	3,52	2,33	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	11:00	3,41	2,26	1,16				1	1				1		1	1,16	1,15
	12:00	3,60	2,40	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,63	2,43	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,58	2,38	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,48	2,29	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	16:00	3,45	2,27	1,18				1	1				1		1	1,18	1,17
	17:00	3,56	2,36	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	3,78	2,60	1,18				1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,19	2,98	1,20				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,13	2,94	1,19				1	1	1			1		1	1,19	1,20
	21:00	3,89	2,70	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	22:00	3,57	2,38	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	23:00	3,18	2,24	0,95				1	1				1		1	0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α ν τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,94	2,24	0,70				1	1				1		1	0,70	0,70
	01:00	2,77	2,15	0,62				1	1				1		1	0,62	0,64
	02:00	2,67	1,74	0,93				1	1				1			0,93	0,93
	03:00	2,56	1,69	0,87				1	1				1			0,87	0,87
	04:00	2,51	1,69	0,82				1	1				1			0,82	0,83
	05:00	2,49	1,71	0,78				1	1				1			0,79	0,80
	06:00	2,62	1,74	0,87				1	1				1			0,90	0,90
	07:00	2,90	1,99	0,91				1	1				1			1,01	1,01
	08:00	3,26	2,19	1,07				1	1				1			1,12	1,12
	09:00	3,49	2,30	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	10:00	3,55	2,35	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	3,55	2,39	1,17				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	3,60	2,71	0,89				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,63	2,87	0,76				1	1				1		1	0,95	1,20
	14:00	3,61	2,53	1,08				1	1				1		1	1,07	1,20
	15:00	3,59	2,39	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,57	2,37	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	17:00	3,64	2,44	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	3,87	2,67	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,13	2,93	1,20				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,20	3,00	1,20				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	3,92	2,76	1,16				1	1	1			1		1	1,20	1,19
	22:00	3,61	2,41	1,20				1	1				1		1	1,20	1,20
	23:00	3,23	2,32	0,90				1	1				1		1	1,01	1,00

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,99	2,53	0,46				1	1				1		1	0,76	0,76
	01:00	2,79	2,44	0,36				1	1				1		1	0,56	0,55
	02:00	2,68	2,27	0,41				1	1				1		1	0,45	0,45
	03:00	2,60	2,07	0,53				1	1				1			0,73	0,77
	04:00	2,59	1,99	0,59				1	1				1			0,90	0,90
	05:00	2,58	2,01	0,58				1	1				1			0,90	0,90
	06:00	2,52	1,98	0,54				1	1				1			0,82	0,83
	07:00	2,83	2,37	0,47				1	1				1			0,99	0,99
	08:00	3,18	2,64	0,55				1	1				1		1	1,06	1,05
	09:00	3,49	2,73	0,76				1	1				1		1	1,18	1,17
	10:00	3,63	3,21	0,41				1	1				1		1	1,20	1,20
	11:00	3,61	3,19	0,42				1	1				1		1	1,11	1,20
	12:00	3,72	3,21	0,51				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,69	3,17	0,52				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,56	3,01	0,55				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,52	2,94	0,58				1	1				1		1	1,20	1,20
	16:00	3,52	2,96	0,56				1	1				1		1	1,19	1,20
	17:00	3,54	3,11	0,42				1	1				1		1	1,20	1,20
	18:00	3,78	3,31	0,47				1	1				1		1	1,20	1,20
	19:00	4,09	3,58	0,51				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,15	3,56	0,59				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	3,86	3,25	0,61				1	1	1			1		1	1,19	1,19
	22:00	3,57	3,00	0,56				1	1				1		1	1,19	1,19
	23:00	3,24	2,79	0,45				1	1				1		1	1,02	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Υ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,01	2,61	0,40				1	1				1		1	0,77	0,77
	01:00	2,78	2,54	0,24				1	1				1		1	0,55	0,55
	02:00	2,62	2,41	0,21				1	1				1			0,73	0,76
	03:00	2,55	2,25	0,30				1	1				1			0,88	0,88
	04:00	2,51	2,26	0,24				1	1				1			0,83	0,82
	05:00	2,50	2,29	0,20				1	1				1			0,82	0,82
	06:00	2,62	2,48	0,14				1	1				1			0,91	0,91
	07:00	2,90	2,82	0,08				1	1				1			0,96	0,95
	08:00	3,32	3,24	0,08				1	1				1		1	1,05	1,07
	09:00	3,60	3,60	0,00				1	1	1			1		1	0,98	0,98
	10:00	3,69	3,69	0,00				1	1	1			1		1	0,88	0,88
	11:00	3,71	3,69	0,02				1	1	1			1		1	0,92	0,92
	12:00	3,72	3,65	0,07				1	1	1			1		1	0,93	0,92
	13:00	3,74	3,69	0,05				1	1	1			1		1	0,94	0,94
	14:00	3,63	3,61	0,02				1	1	1			1		1	0,84	0,83
	15:00	3,57	3,57	0,00				1	1	1			1		1	0,77	0,77
	16:00	3,55	3,55	0,00				1	1	1			1		1	0,74	0,74
	17:00	3,68	3,68	0,00				1	1	1			1		1	0,87	0,87
	18:00	3,88	3,88	0,00				1	1	1			1		1	1,07	1,07
	19:00	4,23	4,19	0,05				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	4,37	4,32	0,05				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,05	3,99	0,06				1	1	1			1		1	1,19	1,19
	22:00	3,77	3,74	0,03				1	1	1			1		1	0,98	0,99
	23:00	3,35	3,35	0,00				1	1	1			1		1	0,71	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,01	3,01	0,00					1	1			1		1	0,77	0,77
	01:00	2,81	2,81	0,00					1	1			1		1	0,57	0,57
	02:00	2,67	2,67	0,00					1	1			1		1	0,44	0,43
	03:00	2,61	2,61	0,00					1	1			1		1	0,37	0,37
	04:00	2,58	2,58	0,00					1	1			1		1	0,42	0,47
	05:00	2,55	2,55	0,00					1	1			1			0,85	0,86
	06:00	2,66	2,64	0,02					1	1			1			0,93	0,93
	07:00	3,04	2,97	0,07					1	1			1		1	0,83	0,82
	08:00	3,30	3,26	0,05					1	1			1		1	1,06	1,06
	09:00	3,38	3,34	0,04				1	1	1			1		1	0,91	0,89
	10:00	3,58	3,56	0,02				1	1	1			1		1	0,79	0,78
	11:00	3,55	3,55	0,00				1	1	1			1		1	0,73	0,73
	12:00	3,60	3,60	0,00				1	1	1			1		1	0,79	0,80
	13:00	3,67	3,67	0,00				1	1	1			1		1	0,87	0,86
	14:00	3,63	3,63	0,00				1	1	1			1		1	0,84	0,83
	15:00	3,40	3,40	0,00				1	1	1			1		1	0,61	0,60
	16:00	3,38	3,38	0,00				1	1	1			1		1	0,58	0,58
	17:00	3,49	3,49	0,00				1	1	1			1		1	0,67	0,68
	18:00	3,69	3,69	0,00				1	1	1			1		1	0,88	0,90
	19:00	3,96	3,96	0,00				1	1	1			1		1	1,09	1,11
	20:00	4,11	4,11	0,00				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	3,84	3,84	0,01				1	1	1			1		1	1,06	1,03
	22:00	3,55	3,54	0,02				1	1	1			1		1	0,97	0,94
	23:00	3,13	3,11	0,02				1	1				1		1	0,92	0,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,81	2,79	0,03				1	1				1		1	0,60	0,58
	01:00	2,63	2,56	0,08				1	1				1		1	0,42	0,40
	02:00	2,50	2,34	0,17				1	1				1			0,78	0,83
	03:00	2,49	2,41	0,08				1	1				1			0,82	0,81
	04:00	2,45	2,45	0,00				1	1				1			0,77	0,77
	05:00	2,41	2,41	0,00				1	1				1			0,73	0,73
	06:00	2,45	2,45	0,00				1	1				1			0,77	0,76
	07:00	2,80	2,80	0,00				1	1	1			1			0,98	0,97
	08:00	3,15	3,15	0,00				1	1	1			1			0,91	0,90
	09:00	3,30	3,30	0,00				1	1	1			1			1,06	1,06
	10:00	3,10	3,10	0,00				1	1	1			1			0,95	0,87
	11:00	3,26	3,25	0,01				1	1	1			1			1,00	1,00
	12:00	3,57	3,56	0,01				1	1	1			1			1,20	1,20
	13:00	3,69	3,66	0,02				1	1	1			1			1,20	1,20
	14:00	3,61	3,61	0,00		1		1	1	1			1			0,79	0,72
	15:00	3,49	3,47	0,02				1	1	1			1		1	0,66	0,68
	16:00	3,44	3,42	0,02				1	1	1			1		1	0,65	0,65
	17:00	3,61	3,59	0,03				1	1	1			1		1	0,80	0,81
	18:00	3,86	3,84	0,02				1	1	1			1		1	1,05	1,05
	19:00	4,16	4,11	0,04				1	1	1			1		1	1,18	1,19
	20:00	4,25	4,20	0,04				1	1	1			1		1	1,20	1,20
	21:00	4,01	3,96	0,05				1	1	1			1		1	1,17	1,17
	22:00	3,72	3,69	0,03				1	1	1			1		1	0,94	0,93
	23:00	3,24	3,20	0,05				1		1			1		1	0,93	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,91	2,88	0,03				1		1			1		1	0,68	0,67
	01:00	2,73	2,73	0,00				1		1			1		1	0,50	0,49
	02:00	2,61	2,61	0,00				1		1			1		1	0,41	0,44
	03:00	2,51	2,51	0,00				1					1		1	0,83	0,83
	04:00	2,48	2,48	0,00				1					1		1	0,80	0,80
	05:00	2,46	2,46	0,00				1					1		1	0,78	0,77
	06:00	2,59	2,59	0,00				1					1		1	0,89	0,88
	07:00	2,89	2,89	0,00				1		1			1		1	0,81	0,79
	08:00	3,25	3,25	0,00				1		1			1		1	0,99	0,99
	09:00	3,42	3,41	0,00				1		1			1		1	1,13	1,13
	10:00	3,57	3,56	0,01				1	1				1		1	1,10	1,11
	11:00	3,58	3,58	0,00				1	1				1		1	1,20	1,20
	12:00	3,59	3,59	0,00				1	1		1		1		1	1,19	1,20
	13:00	3,71	3,71	0,00				1	1		1		1		1	1,05	1,02
	14:00	3,66	3,62	0,04				1	1		1		1		1	0,86	0,86
	15:00	3,48	3,37	0,12				1	1		1		1		1	0,69	0,69
	16:00	3,53	3,38	0,16				1	1		1		1		1	0,73	0,74
	17:00	3,60	3,58	0,02				1	1		1		1		1	0,80	0,80
	18:00	3,79	3,78	0,02				1	1		1		1		1	0,98	1,00
	19:00	4,02	3,72	0,30				1	1		1		1		1	1,17	1,17
	20:00	4,03	3,71	0,32				1	1		1		1		1	1,19	1,19
	21:00	3,77	3,48	0,28				1	1		1		1		1	0,98	0,98
	22:00	3,50	3,45	0,05				1	1		1		1		1	0,94	0,95
	23:00	3,18	2,44	0,74				1	1				1		1	0,95	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,00	2,22	0,79				1	1				1		1	0,82	0,85
	01:00	2,81	1,83	0,98				1	1				1			0,98	0,98
	02:00	2,73	1,78	0,95				1	1				1			0,95	0,96
	03:00	2,72	1,77	0,96				1	1				1			0,96	0,95
	04:00	2,59	1,70	0,88				1	1				1			0,90	0,90
	05:00	2,57	1,71	0,87				1	1				1			0,89	0,88
	06:00	2,70	1,75	0,95				1	1				1			0,94	0,94
	07:00	2,94	1,91	1,02				1	1				1			1,02	1,02
	08:00	3,17	2,13	1,04				1	1				1			1,11	1,10
	09:00	3,39	2,37	1,02				1	1				1		1	1,14	1,15
	10:00	3,52	2,32	1,20				1	1				1		1	1,20	1,19
	11:00	3,52	2,32	1,19				1	1				1		1	1,19	1,19
	12:00	3,54	2,41	1,13				1	1				1		1	1,20	1,20
	13:00	3,58	2,48	1,10				1	1				1		1	1,20	1,20
	14:00	3,64	2,46	1,18				1	1				1		1	1,20	1,20
	15:00	3,53	2,33	1,19				1	1				1		1	1,19	1,20
	16:00	3,41	2,26	1,15				1	1				1			1,16	1,15
	17:00	3,56	2,36	1,20	1			1	1						1	1,20	1,20
	18:00	3,69	2,49	1,20	1			1	1						1	1,20	1,20
	19:00	3,86	2,66	1,20				1	1					1	1	1,20	1,19
	20:00	3,77	2,59	1,18				1	1					1	1	1,20	1,20
	21:00	3,58	2,38	1,20				1	1					1	1	1,20	1,20
	22:00	3,37	2,25	1,12				1	1					1	1	1,13	1,12
	23:00	3,02	2,02	1,00				1	1					1		1,00	1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α β ε τ τ ο ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,74	1,78	0,96				1	1					1		0,96	0,96
	01:00	2,55	1,68	0,87				1	1					1		0,87	0,86
	02:00	2,45	1,68	0,77				1	1					1		0,77	0,77
	03:00	2,38	1,66	0,72				1	1					1		0,72	0,70
	04:00	2,32	1,68	0,64				1	1					1		0,65	0,65
	05:00	2,30	1,67	0,62				1	1					1		0,62	0,62
	06:00	2,45	1,68	0,76				1	1					1		0,76	0,76
	07:00	2,71	1,77	0,94				1	1					1		0,94	0,94
	08:00	3,05	1,99	1,07				1	1					1		1,06	1,07
	09:00	3,29	2,20	1,09				1	1					1	1	1,09	1,09
	10:00	3,42	2,26	1,16				1	1					1	1	1,16	1,16
	11:00	3,36	2,25	1,11				1	1					1	1	1,12	1,12
	12:00	3,45	2,29	1,17				1	1					1	1	1,17	1,17
	13:00	3,50	2,36	1,14				1	1					1	1	1,19	1,19
	14:00	3,56	2,37	1,19				1	1					1	1	1,20	1,20
	15:00	3,42	2,27	1,15				1	1					1	1	1,15	1,15
	16:00	3,39	2,26	1,14				1	1					1	1	1,14	1,14
	17:00	3,44	2,26	1,17				1	1					1	1	1,17	1,18
	18:00	3,57	2,38	1,20				1	1					1	1	1,20	1,20
	19:00	3,83	2,65	1,18				1	1					1	1	1,20	1,20
	20:00	3,68	2,49	1,19				1	1					1	1	1,20	1,20
	21:00	3,53	2,36	1,17				1	1					1	1	1,20	1,20
	22:00	3,29	2,23	1,06				1	1					1	1	1,07	1,06
	23:00	3,01	2,11	0,90				1	1					1		0,90	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α ν τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,78	1,80	0,97				1	1					1		0,97	0,97
	01:00	2,63	1,71	0,92				1	1					1		0,92	0,91
	02:00	2,52	1,79	0,72				1	1					1		0,84	0,83
	03:00	2,46	1,67	0,79				1	1					1		0,79	0,77
	04:00	2,41	1,68	0,73				1	1					1		0,75	0,74
	05:00	2,38	1,68	0,70				1	1					1		0,70	0,69
	06:00	2,32	1,67	0,65				1	1					1		0,65	0,64
	07:00	2,67	1,83	0,84				1	1					1		0,93	0,93
	08:00	3,08	2,39	0,69				1	1					1		1,07	1,07
	09:00	3,24	3,09	0,15				1	1			1	1			1,02	1,02
	10:00	3,38	3,35	0,04				1	1			1	1			1,14	1,14
	11:00	3,37	3,34	0,03				1	1			1	1			1,12	1,12
	12:00	3,38	3,21	0,17				1	1			1	1			1,14	1,13
	13:00	3,39	3,36	0,04				1	1			1	1			1,13	1,15
	14:00	3,25	3,19	0,05				1	1			1	1			1,01	1,01
	15:00	3,15	3,13	0,02				1	1			1	1			0,92	0,91
	16:00	3,08	3,05	0,03				1	1			1	1			0,84	0,84
	17:00	3,22	3,19	0,04				1	1			1	1			0,98	0,98
	18:00	3,30	3,17	0,13				1	1			1	1			1,06	1,06
	19:00	3,64	3,54	0,10				1	1			1	1			1,12	1,11
	20:00	3,58	3,52	0,06				1	1			1	1			0,78	0,79
	21:00	3,31	3,30	0,01				1	1				1		1	0,82	0,85
	22:00	3,08	3,08	0,00				1	1				1		1	0,86	0,85
	23:00	2,74	2,71	0,02				1	1				1		1	0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α ν τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,46	2,46	0,00				1	1				1			0,56	0,60
	01:00	2,30	2,26	0,04				1	1				1			0,63	0,62
	02:00	2,21	2,21	0,00				1	1				1			0,54	0,53
	03:00	2,19	2,17	0,01				1	1				1			0,51	0,50
	04:00	2,15	2,15	0,00				1	1				1			0,46	0,46
	05:00	2,17	2,17	0,00				1	1				1			0,48	0,49
	06:00	2,32	2,27	0,04				1	1				1			0,63	0,63
	07:00	2,57	2,43	0,14				1	1				1			0,85	0,86
	08:00	3,02	2,95	0,06				1	1	1			1			0,86	0,86
	09:00	3,31	3,10	0,21		1		1	1	1						0,98	0,97
	10:00	3,45	3,30	0,15			1	1	1		1					1,01	0,99
	11:00	3,61	3,43	0,17			1	1	1		1					1,20	1,20
	12:00	3,68	3,18	0,50			1	1	1		1					1,20	1,20
	13:00	3,76	3,22	0,54			1	1	1		1					1,20	1,20
	14:00	3,72	3,09	0,63			1	1	1		1					1,20	1,20
	15:00	3,55	2,95	0,60			1	1	1		1					1,19	1,19
	16:00	3,26	2,95	0,31			1	1	1		1					1,04	1,02
	17:00	3,19	2,96	0,24			1	1	1		1					0,96	0,95
	18:00	3,33	3,20	0,13			1	1	1		1					1,07	1,08
	19:00	3,72	3,54	0,18			1	1	1		1					1,20	1,20
	20:00	3,77	3,62	0,16			1	1	1		1					1,20	1,20
	21:00	3,52	3,37	0,14			1	1	1		1					1,19	1,19
	22:00	3,17	3,08	0,10			1	1	1		1					0,94	0,93
	23:00	2,72	2,66	0,07			1	1	1		1					0,63	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,45	2,43	0,01			1	1	1							0,77	0,77
	01:00	2,28	2,28	0,00			1	1	1							0,59	0,60
	02:00	2,22	2,22	0,00			1	1	1							0,54	0,53
	03:00	2,18	2,18	0,00			1	1	1							0,49	0,49
	04:00	2,15	2,15	0,00			1	1	1							0,47	0,47
	05:00	2,15	2,15	0,00			1	1	1							0,47	0,47
	06:00	2,27	2,26	0,01			1	1	1							0,58	0,59
	07:00	2,52	2,50	0,02			1	1	1							0,81	0,82
	08:00	2,94	2,92	0,01			1	1	1							0,91	0,90
	09:00	3,25	3,25	0,00			1	1	1						1	1,02	1,01
	10:00	3,30	3,30	0,00			1	1	1						1	0,96	0,92
	11:00	3,29	3,29	0,00	1			1	1						1	1,04	1,04
	12:00	3,15	3,14	0,00	1			1	1						1	0,91	0,90
	13:00	3,19	3,16	0,02	1			1	1						1	0,94	0,94
	14:00	3,32	3,30	0,01	1			1	1						1	1,04	1,03
	15:00	2,97	2,96	0,01				1	1				1		1	0,74	0,73
	16:00	2,89	2,88	0,01				1	1				1		1	0,65	0,65
	17:00	3,00	2,99	0,01				1	1				1		1	0,75	0,77
	18:00	3,19	3,17	0,02				1	1				1		1	0,93	0,94
	19:00	3,49	3,46	0,03				1	1				1		1	1,16	1,17
	20:00	3,53	3,49	0,04				1	1				1		1	1,19	1,19
	21:00	3,31	3,27	0,04				1	1				1		1	1,08	1,06
	22:00	2,99	2,97	0,02				1	1				1		1	0,78	0,76
	23:00	2,60	2,60	0,00				1	1				1			0,68	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,34	2,34	0,00				1	1				1			0,65	0,65
	01:00	2,19	2,19	0,00				1	1				1			0,50	0,51
	02:00	2,09	2,08	0,01				1	1				1			0,41	0,43
	03:00	2,08	2,05	0,03				1	1				1			0,40	0,40
	04:00	2,09	2,00	0,09				1	1				1			0,42	0,41
	05:00	2,09	2,01	0,08				1	1				1			0,42	0,42
	06:00	2,09	1,99	0,09				1	1				1			0,41	0,41
	07:00	2,30	2,23	0,07				1	1				1			0,60	0,61
	08:00	2,63	2,57	0,06				1	1				1			0,89	0,89
	09:00	3,05	2,97	0,08				1	1	1			1			0,83	0,80
	10:00	3,06	2,99	0,08				1	1	1			1			0,82	0,83
	11:00	2,94	2,94	0,00				1	1	1			1			0,68	0,69
	12:00	3,00	3,00	0,00				1	1	1			1			0,75	0,75
	13:00	2,93	2,93	0,00				1	1	1			1		1	0,60	0,59
	14:00	2,78	2,78	0,00				1	1				1		1	0,56	0,54
	15:00	2,63	2,63	0,00				1	1				1		1	0,39	0,39
	16:00	2,65	2,65	0,00				1	1				1		1	0,40	0,40
	17:00	2,73	2,73	0,00				1	1				1		1	0,48	0,48
	18:00	2,95	2,95	0,00				1	1				1		1	0,70	0,70
	19:00	3,28	3,27	0,00				1	1				1		1	1,02	1,03
	20:00	3,40	3,39	0,01				1	1				1		1	1,15	1,15
	21:00	3,09	3,01	0,08				1	1				1		1	0,87	0,86
	22:00	2,84	2,81	0,03				1	1				1		1	0,60	0,60
	23:00	2,51	2,48	0,03				1	1				1			0,61	0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,30	2,28	0,02				1	1				1			0,62	0,62
	01:00	2,12	2,12	0,01				1	1				1			0,44	0,45
	02:00	2,06	2,05	0,00				1	1				1			0,37	0,37
	03:00	2,04	2,04	0,00				1	1				1			0,36	0,36
	04:00	2,02	2,02	0,00				1	1				1			0,34	0,33
	05:00	2,05	2,05	0,01				1	1				1			0,36	0,37
	06:00	2,09	2,08	0,01				1	1				1			0,40	0,41
	07:00	2,28	2,28	0,00				1	1				1			0,58	0,59
	08:00	2,54	2,54	0,00				1	1				1			0,82	0,83
	09:00	2,76	2,76	0,00	1			1	1				1			0,82	0,81
	10:00	2,90	2,77	0,13	1			1	1				1			0,66	0,65
	11:00	2,88	2,61	0,27	1			1	1				1			0,61	0,59
	12:00	3,21	2,89	0,32				1	1				1		1	0,95	0,96
	13:00	3,27	3,10	0,17				1	1				1		1	1,03	1,03
	14:00	3,19	3,09	0,10				1	1				1		1	0,97	0,96
	15:00	3,00	2,84	0,16				1	1				1		1	0,75	0,74
	16:00	2,92	2,79	0,13				1	1				1		1	0,69	0,68
	17:00	2,89	2,63	0,26				1	1				1		1	0,64	0,65
	18:00	3,07	2,59	0,48				1	1				1		1	0,82	0,82
	19:00	3,36	2,99	0,38				1	1				1		1	1,11	1,10
	20:00	3,45	3,00	0,45		1		1	1				1		1	1,04	0,94
	21:00	3,10	2,43	0,67		1		1	1	1						0,87	0,86
	22:00	2,81	2,34	0,47		1		1	1	1						0,58	0,56
	23:00	2,51	2,12	0,38				1	1	1						0,72	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,26	1,92	0,33				1	1	1						0,58	0,57
	01:00	2,13	1,85	0,27				1	1	1						0,46	0,44
	02:00	2,08	1,76	0,33				1	1	1						0,41	0,40
	03:00	2,04	1,72	0,32				1	1	1						0,37	0,35
	04:00	2,01	1,68	0,32				1	1	1						0,32	0,32
	05:00	2,01	1,70	0,31				1	1	1						0,33	0,32
	06:00	2,13	1,80	0,33				1	1	1						0,44	0,44
	07:00	2,32	2,08	0,24				1	1	1						0,64	0,64
	08:00	2,60	2,15	0,45				1	1	1						0,78	0,80
	09:00	2,90	2,55	0,35				1	1				1		1	0,79	0,78
	10:00	3,12	2,99	0,13				1	1				1		1	0,87	0,87
	11:00	2,84	2,64	0,20				1	1				1		1	0,61	0,59
	12:00	2,89	2,31	0,58				1	1				1		1	0,64	0,66
	13:00	2,83	2,31	0,52				1	1				1		1	0,58	0,58
	14:00	2,82	2,25	0,57				1	1				1		1	0,58	0,58
	15:00	2,76	2,24	0,53				1	1				1		1	0,53	0,52
	16:00	2,68	2,24	0,43				1	1				1		1	0,43	0,43
	17:00	2,73	2,23	0,50				1	1				1		1	0,51	0,49
	18:00	2,98	2,24	0,74				1	1				1		1	0,73	0,73
	19:00	3,31	2,25	1,05				1	1				1		1	1,05	1,05
	20:00	3,30	2,25	1,06				1	1				1		1	1,06	1,06
	21:00	3,07	2,24	0,82				1	1				1		1	0,82	0,83
	22:00	2,78	2,24	0,55				1	1				1		1	0,55	0,55
	23:00	2,41	1,89	0,52				1	1				1			0,52	0,57

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,25	1,68	0,57				1	1				1			0,57	0,57
	01:00	2,09	1,67	0,42				1	1				1			0,42	0,42
	02:00	2,03	1,69	0,35				1	1				1			0,36	0,36
	03:00	2,00	1,68	0,32				1	1				1			0,33	0,33
	04:00	1,97	1,73	0,23				1	1				1			0,30	0,29
	05:00	1,98	1,75	0,23				1	1				1			0,30	0,31
	06:00	2,04	1,97	0,07				1	1				1			0,36	0,36
	07:00	2,27	2,20	0,07				1	1				1			0,58	0,59
	08:00	2,51	2,35	0,16				1	1				1			0,81	0,81
	09:00	2,63	2,48	0,15				1	1				1			0,92	0,92
	10:00	2,72	2,65	0,07				1	1				1			0,88	0,84
	11:00	2,81	2,72	0,10				1	1				1		1	0,54	0,56
	12:00	2,83	2,48	0,35				1	1				1		1	0,61	0,60
	13:00	2,87	2,45	0,43				1	1				1		1	0,62	0,63
	14:00	2,85	2,45	0,41				1	1				1		1	0,62	0,62
	15:00	2,87	2,41	0,46				1	1				1		1	0,64	0,63
	16:00	2,75	2,26	0,49				1	1				1		1	0,51	0,53
	17:00	2,76	2,25	0,51				1	1				1		1	0,52	0,52
	18:00	2,88	2,26	0,62				1	1				1		1	0,65	0,64
	19:00	3,14	2,44	0,70				1	1				1		1	0,87	0,89
	20:00	3,15	2,44	0,71				1	1				1		1	0,92	0,93
	21:00	2,95	2,28	0,67				1	1				1		1	0,72	0,72
	22:00	2,69	2,16	0,53				1	1				1		1	0,60	0,62
	23:00	2,39	1,79	0,60					1				1		1	0,73	0,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,24	1,71	0,53					1				1		1	0,57	0,57
	01:00	2,06	1,75	0,32					1				1		1	0,39	0,39
	02:00	1,98	1,73	0,24					1				1		1	0,30	0,30
	03:00	1,96	1,77	0,19					1				1		1	0,29	0,29
	04:00	1,90	1,71	0,19					1				1		1	0,22	0,22
	05:00	1,91	1,69	0,23					1				1		1	0,23	0,23
	06:00	1,86	1,69	0,17					1				1		1	0,17	0,17
	07:00	2,13	1,73	0,40					1				1		1	0,44	0,44
	08:00	2,39	2,02	0,37					1				1		1	0,69	0,70
	09:00	2,55	2,34	0,20					1				1		1	0,85	0,85
	10:00	2,62	2,52	0,10					1	1			1		1	0,62	0,58
	11:00	2,72	2,66	0,06					1	1			1		1	0,46	0,47
	12:00	2,75	2,69	0,06					1	1			1		1	0,50	0,51
	13:00	2,70	2,65	0,05					1	1			1		1	0,45	0,46
	14:00	2,62	2,52	0,10					1	1			1		1	0,37	0,37
	15:00	2,58	2,43	0,16					1	1			1		1	0,34	0,34
	16:00	2,44	2,26	0,18					1	1			1		1	0,19	0,21
	17:00	2,57	2,26	0,30					1	1			1		1	0,32	0,33
	18:00	2,74	2,35	0,39					1	1			1		1	0,49	0,51
	19:00	3,05	2,73	0,31					1	1			1		1	0,78	0,81
	20:00	3,03	2,69	0,34					1	1			1		1	0,78	0,79
	21:00	2,82	2,30	0,51					1	1			1		1	0,57	0,58
	22:00	2,56	2,26	0,29					1	1			1		1	0,31	0,32
	23:00	2,29	1,96	0,33					1	1			1			0,57	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,13	2,00	0,13					1	1			1			0,46	0,46
	01:00	1,99	1,90	0,10					1	1			1			0,32	0,31
	02:00	1,88	1,75	0,13					1	1			1			0,21	0,21
	03:00	1,87	1,67	0,19					1	1			1			0,19	0,19
	04:00	1,81	1,69	0,12					1	1			1			0,13	0,13
	05:00	1,86	1,69	0,17					1	1			1			0,17	0,17
	06:00	1,98	1,69	0,29					1	1			1			0,29	0,29
	07:00	2,26	1,69	0,56					1	1			1			0,57	0,57
	08:00	2,48	1,68	0,80					1	1			1			0,81	0,80
	09:00	2,61	1,79	0,82						1			1		1	0,84	0,83
	10:00	2,77	1,93	0,84						1			1		1	0,97	0,97
	11:00	2,73	1,83	0,90						1			1		1	0,96	0,96
	12:00	2,83	1,87	0,97						1			1		1	0,99	0,99
	13:00	3,01	1,96	1,05						1			1		1	1,05	1,05
	14:00	3,00	2,22	0,78					1	1			1			0,99	0,99
	15:00	2,93	2,53	0,40			1		1	1						0,69	0,66
	16:00	2,76	2,27	0,49		1			1	1						0,75	0,77
	17:00	2,78	2,12	0,66		1			1	1						0,97	0,98
	18:00	2,86	2,20	0,66		1			1	1						1,00	1,00
	19:00	3,15	2,38	0,77		1	1		1	1						0,92	0,92
	20:00	3,09	2,34	0,74		1	1		1	1						0,87	0,85
	21:00	2,82	1,99	0,83		1			1	1						0,85	0,88
	22:00	2,61	1,85	0,76		1			1	1						0,81	0,90
	23:00	2,33	1,84	0,49		1			1	1						0,50	0,66

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,16	1,77	0,39		1			1	1						0,50	0,49
	01:00	2,04	1,82	0,22		1			1	1						0,25	0,36
	02:00	1,98	1,78	0,20		1			1	1						0,27	0,31
	03:00	1,93	1,69	0,24		1			1	1						0,24	0,25
	04:00	1,92	1,69	0,22		1			1	1						0,23	0,24
	05:00	1,94	1,71	0,24		1			1	1						0,26	0,26
	06:00	2,02	1,84	0,19		1			1	1						0,35	0,34
	07:00	2,27	1,69	0,58		1			1	1						0,57	0,58
	08:00	2,54	1,82	0,72		1			1	1						0,84	0,84
	09:00	2,71	2,25	0,46		1			1	1						0,95	0,94
	10:00	2,91	2,59	0,33		1			1	1						1,02	1,02
	11:00	2,78	2,65	0,13		1			1	1						0,97	0,97
	12:00	2,82	2,74	0,08		1			1	1						0,99	0,99
	13:00	2,89	2,89	0,00		1			1	1			1			0,75	0,72
	14:00	2,74	2,74	0,00		1			1	1			1			0,50	0,49
	15:00	2,58	2,58	0,00		1			1	1			1			0,33	0,35
	16:00	2,46	2,46	0,00					1	1			1			0,61	0,73
	17:00	2,45	2,45	0,00					1	1			1			0,77	0,76
	18:00	2,69	2,59	0,10					1	1			1			0,89	0,88
	19:00	3,07	2,69	0,37		1	1		1	1						0,78	0,79
	20:00	2,98	2,92	0,06		1	1		1	1						0,74	0,75
	21:00	2,74	2,68	0,06		1	1		1	1						0,51	0,51
	22:00	2,48	2,34	0,14		1	1			1						0,60	0,66
	23:00	2,24	2,11	0,13		1	1			1						0,56	0,58

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,06	1,95	0,11		1	1			1						0,38	0,39
	01:00	1,94	1,68	0,26		1	1			1						0,26	0,27
	02:00	1,88	1,71	0,17		1	1			1						0,21	0,21
	03:00	1,88	1,68	0,20		1	1			1						0,21	0,21
	04:00	1,83	1,67	0,16		1	1			1						0,16	0,16
	05:00	1,91	1,86	0,05		1	1			1						0,24	0,24
	06:00	1,86	1,85	0,02		1	1			1						0,19	0,19
	07:00	2,15	2,15	0,00		1	1			1						0,45	0,46
	08:00	2,40	2,31	0,09		1	1			1						0,70	0,72
	09:00	2,60	2,52	0,08		1	1			1						0,90	0,90
	10:00	2,73	2,65	0,08		1	1			1						0,96	0,95
	11:00	2,72	2,65	0,07		1	1			1						0,93	0,91
	12:00	2,76	2,70	0,06	1		1			1						0,78	0,81
	13:00	2,77	2,75	0,02	1		1			1						0,97	0,97
	14:00	2,61	2,60	0,01	1		1			1						0,90	0,90
	15:00	2,62	2,37	0,25	1		1			1						0,91	0,91
	16:00	2,60	2,59	0,00	1		1			1						0,89	0,89
	17:00	2,50	2,42	0,07	1		1			1						0,81	0,81
	18:00	2,77	2,71	0,06	1		1			1						0,96	0,96
	19:00	3,06	2,98	0,08	1		1			1			1			0,92	0,92
	20:00	3,06	3,01	0,05	1		1			1			1			0,83	0,82
	21:00	2,86	2,86	0,00	1		1			1			1			0,62	0,61
	22:00	2,58	2,58	0,00	1		1			1			1			0,34	0,33
	23:00	2,35	2,35	0,00	1		1			1						0,56	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,07	2,07	0,00	1		1			1						0,40	0,39
	01:00	1,96	1,96	0,00	1		1			1						0,29	0,28
	02:00	1,92	1,92	0,00	1		1			1						0,26	0,26
	03:00	1,85	1,85	0,00	1		1			1						0,18	0,18
	04:00	1,78	1,78	0,00	1		1			1						0,11	0,10
	05:00	1,86	1,82	0,03	1		1			1						0,19	0,18
	06:00	1,89	1,83	0,06	1		1			1						0,23	0,22
	07:00	2,03	1,98	0,05	1		1			1						0,35	0,35
	08:00	2,30	2,26	0,04	1		1			1						0,54	0,53
	09:00	2,57	2,51	0,05	1								1		1	0,44	0,50
	10:00	2,64	2,61	0,03	1								1		1	0,84	0,88
	11:00	2,65	2,63	0,02	1								1		1	0,77	0,78
	12:00	2,61	2,61	0,00	1					1			1			0,78	0,79
	13:00	2,59	2,59	0,00	1					1			1			0,88	0,88
	14:00	2,49	2,48	0,01	1					1			1			0,82	0,82
	15:00	2,27	2,26	0,01	1					1			1			0,58	0,58
	16:00	2,30	2,28	0,01	1					1			1			0,61	0,61
	17:00	2,42	2,42	0,00	1					1			1			0,73	0,74
	18:00	2,63	2,63	0,00	1					1			1			0,91	0,91
	19:00	2,99	2,98	0,02	1	1				1			1			0,89	0,86
	20:00	3,02	2,97	0,05	1	1				1			1			0,77	0,78
	21:00	2,84	2,73	0,11	1	1				1			1			0,60	0,60
	22:00	2,55	2,43	0,12		1				1			1			0,60	0,64
	23:00	2,33	2,22	0,10		1				1			1			0,63	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,06	1,94	0,12		1				1			1			0,37	0,38
	01:00	1,98	1,88	0,10		1				1			1			0,28	0,29
	02:00	1,89	1,87	0,02		1				1			1			0,20	0,20
	03:00	1,85	1,85	0,00		1				1			1			0,14	0,16
	04:00	1,73	1,73	0,00		1				1			1			0,03	0,04
	05:00	1,88	1,88	0,00		1				1			1			0,17	0,18
	06:00	2,01	2,01	0,00		1				1			1			0,30	0,31
	07:00	2,15	2,15	0,00		1				1			1			0,46	0,46
	08:00	2,37	2,37	0,00		1				1			1			0,67	0,68
	09:00	2,44	2,44	0,00		1				1			1			0,75	0,75
	10:00	2,44	2,44	0,00		1				1			1			0,76	0,75
	11:00	2,42	2,42	0,00		1				1			1			0,74	0,73
	12:00	2,37	2,37	0,00		1				1			1			0,69	0,68
	13:00	2,44	2,44	0,00		1				1			1			0,66	0,64
	14:00	2,42	2,42	0,00		1				1			1		1	0,18	0,17
	15:00	2,31	2,31	0,00		1				1			1		1	0,07	0,07
	16:00	2,35	2,35	0,00		1				1			1		1	0,11	0,11
	17:00	2,44	2,44	0,00		1				1			1		1	0,18	0,19
	18:00	2,72	2,72	0,00		1	1			1			1			0,42	0,41
	19:00	2,87	2,87	0,01		1	1			1			1			0,62	0,64
	20:00	2,87	2,86	0,01		1	1			1			1			0,63	0,63
	21:00	2,71	2,71	0,00		1	1			1			1			0,46	0,46
	22:00	2,50	2,50	0,00		1				1			1			0,50	0,53
	23:00	2,24	2,23	0,01		1				1			1			0,56	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,03	2,01	0,02		1				1			1			0,33	0,34
	01:00	1,93	1,87	0,06		1				1			1			0,24	0,24
	02:00	1,84	1,80	0,04		1				1			1			0,17	0,16
	03:00	1,77	1,73	0,04		1				1			1			0,10	0,09
	04:00	1,75	1,68	0,07		1				1			1			0,07	0,07
	05:00	1,76	1,68	0,08		1				1			1			0,08	0,07
	06:00	1,85	1,69	0,17		1				1			1			0,18	0,17
	07:00	2,01	1,80	0,21		1				1			1			0,32	0,32
	08:00	2,27	2,06	0,20		1				1			1			0,58	0,58
	09:00	2,46	2,22	0,24		1				1			1			0,77	0,78
	10:00	2,61	2,32	0,29		1				1			1			0,91	0,90
	11:00	2,60	2,37	0,23						1		1	1			0,76	0,80
	12:00	2,58	2,25	0,33						1		1	1			0,89	0,88
	13:00	2,63	2,31	0,32						1		1	1			0,91	0,91
	14:00	2,52	2,21	0,31						1		1	1			0,84	0,85
	15:00	2,26	2,08	0,18						1		1	1			0,58	0,58
	16:00	2,27	2,23	0,04						1		1	1			0,60	0,60
	17:00	2,37	2,32	0,05						1		1	1			0,68	0,69
	18:00	2,58	2,29	0,29						1		1	1			0,87	0,88
	19:00	2,86	2,26	0,60						1		1	1			1,00	1,00
	20:00	2,83	1,87	0,96						1		1	1			0,99	0,99
	21:00	2,66	1,73	0,93						1		1	1			0,93	0,93
	22:00	2,42	1,68	0,74						1		1	1			0,74	0,73
	23:00	2,21	1,67	0,53						1		1	1			0,53	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,05	1,67	0,38						1		1	1			0,38	0,36
	01:00	1,95	1,67	0,27						1		1	1			0,27	0,26
	02:00	1,89	1,67	0,22						1		1	1			0,22	0,21
	03:00	1,88	1,32	0,56						1			1			0,56	0,58
	04:00	1,79	1,17	0,62						1			1			0,63	0,62
	05:00	1,85	1,20	0,65						1			1			0,65	0,65
	06:00	1,74	1,15	0,59						1			1			0,59	0,59
	07:00	1,95	1,27	0,68						1			1			0,68	0,68
	08:00	2,17	1,41	0,76						1			1			0,76	0,76
	09:00	2,18	1,42	0,76						1			1			0,76	0,76
	10:00	2,25	1,46	0,79						1			1			0,79	0,79
	11:00	2,24	1,46	0,78						1			1			0,78	0,78
	12:00	2,37	1,56	0,81						1			1			0,81	0,80
	13:00	2,31	1,69	0,62		1				1			1			0,62	0,63
	14:00	2,25	1,67	0,58		1				1			1			0,58	0,57
	15:00	2,20	1,68	0,53		1				1			1			0,53	0,53
	16:00	2,13	1,68	0,44		1				1			1			0,44	0,44
	17:00	2,26	1,69	0,57		1				1			1			0,58	0,58
	18:00	2,45	1,70	0,75		1				1			1			0,75	0,78
	19:00	2,66	1,83	0,83		1				1			1			0,93	0,92
	20:00	2,64	1,88	0,76		1				1			1			0,92	0,91
	21:00	2,47	1,70	0,77		1				1			1			0,79	0,79
	22:00	2,25	1,68	0,57		1				1			1			0,57	0,57
	23:00	2,06	1,55	0,51		1				1			1			0,50	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,85	1,24	0,61		1							1			0,65	0,64
	01:00	1,83	1,34	0,48		1							1			0,64	0,64
	02:00	1,73	1,37	0,36		1							1			0,60	0,60
	03:00	1,69	1,33	0,36		1							1			0,57	0,57
	04:00	1,67	1,32	0,35		1							1			0,56	0,56
	05:00	1,66	1,36	0,29		1							1			0,53	0,53
	06:00	1,78	1,39	0,39		1							1			0,61	0,61
	07:00	1,91	1,48	0,44		1							1			0,67	0,67
	08:00	2,13	1,67	0,46		1							1			0,63	0,61
	09:00	2,27	1,79	0,48							1		1	1		0,58	0,58
	10:00	2,35	1,95	0,40							1		1	1		0,69	0,67
	11:00	2,31	2,08	0,23							1		1	1		0,62	0,62
	12:00	2,30	2,00	0,30							1		1	1		0,62	0,62
	13:00	2,31	1,86	0,45							1		1	1		0,64	0,64
	14:00	2,21	1,83	0,38							1		1	1		0,54	0,54
	15:00	2,04	1,77	0,27							1		1	1		0,37	0,37
	16:00	2,07	1,84	0,22							1		1	1		0,38	0,38
	17:00	2,17	2,00	0,17							1		1	1		0,48	0,48
	18:00	2,44	2,30	0,14							1		1	1		0,74	0,74
	19:00	2,68	2,51	0,17							1		1	1		0,93	0,93
	20:00	2,70	2,52	0,19							1		1	1		0,95	0,95
	21:00	2,53	2,36	0,16							1		1	1		0,84	0,84
	22:00	2,29	2,12	0,17							1		1	1		0,61	0,62
	23:00	2,03	1,87	0,15							1		1	1		0,34	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,89	1,75	0,14							1		1	1		0,21	0,21
	01:00	1,82	1,70	0,12							1		1	1		0,12	0,13
	02:00	1,77	1,69	0,08							1		1	1		0,08	0,08
	03:00	1,72	1,53	0,19							1		1			0,48	0,53
	04:00	1,73	1,45	0,28							1		1			0,60	0,60
	05:00	1,71	1,46	0,25							1		1			0,58	0,58
	06:00	1,83	1,62	0,21							1		1			0,64	0,64
	07:00	1,94	1,75	0,19							1		1			0,68	0,67
	08:00	2,05	1,90	0,16							1		1			0,67	0,66
	09:00	2,15	2,02	0,13	1						1		1			0,44	0,45
	10:00	2,18	2,07	0,11	1						1		1			0,49	0,50
	11:00	2,27	2,22	0,05	1						1		1			0,59	0,58
	12:00	2,20	2,17	0,03	1						1		1			0,51	0,52
	13:00	2,17	2,14	0,03	1						1		1			0,51	0,50
	14:00	2,16	2,15	0,01	1						1		1			0,48	0,48
	15:00	2,12	2,12	0,00	1						1		1			0,44	0,43
	16:00	2,17	2,17	0,00	1						1		1			0,48	0,48
	17:00	2,27	2,27	0,00	1						1		1			0,58	0,58
	18:00	2,47	2,47	0,00	1						1		1			0,78	0,78
	19:00	2,68	2,68	0,00	1						1		1			0,94	0,94
	20:00	2,61	2,61	0,00	1						1		1			0,90	0,90
	21:00	2,48	2,48	0,00	1						1		1			0,82	0,80
	22:00	2,27	2,27	0,00	1						1		1			0,61	0,60
	23:00	2,06	2,06	0,00	1						1		1			0,40	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,88	1,88	0,00	1						1		1			0,19	0,20
	01:00	1,85	1,85	0,00	1						1		1			0,16	0,17
	02:00	1,79	1,79	0,00	1						1		1			0,11	0,12
	03:00	1,72	1,72	0,00							1		1			0,35	0,40
	04:00	1,73	1,73	0,00							1		1			0,59	0,60
	05:00	1,67	1,67	0,00							1		1			0,55	0,55
	06:00	1,70	1,69	0,00							1		1			0,56	0,57
	07:00	1,91	1,87	0,04							1		1			0,63	0,61
	08:00	2,15	2,04	0,11		1					1		1			0,46	0,47
	09:00	2,19	2,07	0,12		1					1		1			0,50	0,51
	10:00	2,27	2,13	0,13		1					1		1			0,61	0,59
	11:00	2,27	2,23	0,04		1				1	1		1			0,33	0,16
	12:00	2,30	2,30	0,00		1				1			1			0,21	0,51
	13:00	2,23	2,21	0,02		1				1			1			0,31	0,59
	14:00	2,19	2,15	0,04		1				1			1			0,52	0,52
	15:00	2,01	1,96	0,05		1				1			1			0,33	0,33
	16:00	2,02	1,95	0,08		1				1			1			0,34	0,34
	17:00	2,15	2,07	0,09		1				1			1			0,48	0,48
	18:00	2,34	2,26	0,08		1				1			1			0,65	0,65
	19:00	2,61	2,45	0,17		1				1			1			0,90	0,90
	20:00	2,58	2,40	0,19		1				1			1			0,90	0,90
	21:00	2,39	2,07	0,32		1				1			1			0,71	0,72
	22:00	2,16	1,88	0,28		1				1			1			0,50	0,49
	23:00	1,97	1,83	0,14		1				1			1			0,29	0,29

Το ΑΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:25 με 13:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,82	1,71	0,11		1				1			1			0,15	0,14
	01:00	1,74	1,51	0,23						1			1			0,48	0,52
	02:00	1,67	1,49	0,18						1			1			0,55	0,55
	03:00	1,59	1,28	0,30						1			1			0,47	0,47
	04:00	1,59	1,14	0,45						1			1			0,47	0,47
	05:00	1,59	1,13	0,46						1			1			0,47	0,47
	06:00	1,70	1,18	0,52						1			1			0,57	0,57
	07:00	1,83	1,25	0,58						1			1			0,64	0,64
	08:00	2,05	1,63	0,42						1			1			0,72	0,71
	09:00	2,09	1,74	0,35						1			1			0,70	0,68
	10:00	2,24	1,95	0,28		1				1			1			0,56	0,56
	11:00	2,23	1,96	0,27		1				1			1			0,55	0,55
	12:00	2,21	1,82	0,39		1				1			1			0,54	0,54
	13:00	2,22	1,94	0,29		1				1			1			0,54	0,54
	14:00	2,13	1,92	0,22		1				1			1			0,46	0,46
	15:00	1,93	1,79	0,14		1				1			1			0,19	0,21
	16:00	1,99	1,79	0,20		1				1			1			0,31	0,31
	17:00	2,14	1,85	0,29		1				1			1			0,46	0,45
	18:00	2,36	2,15	0,21		1				1			1			0,67	0,68
	19:00	2,58	2,40	0,17		1				1			1			0,88	0,88
	20:00	2,54	2,38	0,16		1				1			1			0,86	0,86
	21:00	2,36	2,24	0,12		1				1			1			0,71	0,69
	22:00	2,18	2,12	0,06		1				1			1			0,52	0,51
	23:00	1,78	1,74	0,04		1				1			1			0,13	0,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,65	1,63	0,02						1			1			0,02	0,05
	01:00	1,69	1,65	0,03						1			1			0,56	0,56
	02:00	1,65	1,61	0,04						1			1			0,54	0,53
	03:00	1,63	1,59	0,04						1			1			0,51	0,51
	04:00	1,64	1,60	0,04						1			1			0,53	0,52
	05:00	1,62	1,61	0,01						1			1			0,52	0,51
	06:00	1,72	1,68	0,04						1			1			0,59	0,60
	07:00	1,78	1,74	0,04						1			1			0,62	0,62
	08:00	2,04	2,03	0,01						1		1	1			0,53	0,51
	09:00	2,07	2,07	0,00						1		1	1			0,38	0,38
	10:00	1,91	1,91	0,00						1		1	1			0,22	0,23
	11:00	2,03	2,03	0,00						1		1	1			0,33	0,33
	12:00	2,17	2,17	0,00						1		1	1			0,49	0,49
	13:00	2,14	2,14	0,00						1		1	1			0,46	0,46
	14:00	2,06	2,06	0,00						1		1	1			0,37	0,38
	15:00	1,92	1,92	0,00						1		1	1			0,25	0,24
	16:00	1,93	1,93	0,00						1		1	1			0,25	0,25
	17:00	2,07	2,04	0,03						1		1	1			0,39	0,38
	18:00	2,24	2,18	0,06						1		1	1			0,57	0,57
	19:00	2,40	2,25	0,15						1		1	1			0,71	0,71
	20:00	2,35	2,18	0,17						1		1	1			0,67	0,67
	21:00	2,32	2,19	0,12						1		1	1			0,65	0,64
	22:00	2,14	2,11	0,03						1		1	1			0,46	0,46
	23:00	1,97	1,97	0,00						1		1	1			0,29	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,83	1,83	0,00						1			1			0,14	0,14
	01:00	1,76	1,76	0,00						1			1			0,12	0,17
	02:00	1,70	1,66	0,04						1			1			0,57	0,58
	03:00	1,67	1,53	0,14						1			1			0,54	0,55
	04:00	1,63	1,21	0,41						1			1			0,50	0,51
	05:00	1,47	1,25	0,22						1			1			0,35	0,35
	06:00	1,55	1,30	0,25						1			1			0,42	0,43
	07:00	1,75	1,69	0,06						1			1			0,58	0,59
	08:00	2,01	1,99	0,02						1			1	1		0,50	0,47
	09:00	2,08	2,08	0,00						1			1	1		0,39	0,41
	10:00	2,13	2,13	0,00						1			1	1		0,44	0,45
	11:00	2,03	2,03	0,00						1			1	1		0,35	0,35
	12:00	1,97	1,97	0,00						1			1	1		0,28	0,28
	13:00	2,00	2,00	0,00						1			1	1		0,32	0,32
	14:00	1,98	1,98	0,00						1			1	1		0,30	0,30
	15:00	2,00	1,99	0,01						1			1	1		0,33	0,33
	16:00	2,02	1,99	0,03						1			1	1		0,34	0,34
	17:00	2,02	2,00	0,02						1			1	1		0,35	0,34
	18:00	2,08	2,06	0,02						1			1	1		0,39	0,40
	19:00	2,27	2,23	0,05						1			1	1		0,59	0,59
	20:00	2,23	2,22	0,01						1			1	1		0,55	0,55
	21:00	2,05	2,02	0,03						1			1	1		0,37	0,37
	22:00	1,83	1,75	0,08						1			1	1		0,15	0,15
	23:00	1,71	1,68	0,03						1			1	1		0,07	0,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,63	1,59	0,04						1			1			0,50	0,50
	01:00	1,50	1,50	0,00						1			1			0,39	0,38
	02:00	1,46	1,46	0,00						1			1			0,34	0,33
	03:00	1,44	1,44	0,00						1			1			0,32	0,31
	04:00	1,39	1,37	0,01						1			1			0,27	0,27
	05:00	1,39	1,39	0,00						1			1			0,27	0,27
	06:00	1,44	1,44	0,00						1			1			0,32	0,32
	07:00	1,50	1,50	0,00						1			1			0,38	0,37
	08:00	1,63	1,63	0,00						1			1			0,50	0,50
	09:00	1,81	1,81	0,00						1			1			0,62	0,62
	10:00	1,98	1,97	0,01			1			1			1			0,56	0,56
	11:00	2,07	2,02	0,05			1			1			1			0,39	0,39
	12:00	2,29	2,21	0,08			1			1			1			0,61	0,61
	13:00	2,33	2,30	0,03			1			1			1			0,66	0,65
	14:00	2,26	2,26	0,00			1			1			1			0,59	0,58
	15:00	2,19	2,15	0,04			1			1			1			0,51	0,51
	16:00	2,22	2,04	0,19			1			1			1			0,56	0,55
	17:00	2,21	1,92	0,29			1			1			1			0,55	0,54
	18:00	2,35	2,18	0,17			1			1			1			0,68	0,67
	19:00	2,50	2,37	0,13			1			1			1			0,84	0,83
	20:00	2,43	2,32	0,11			1			1			1			0,77	0,75
	21:00	2,31	2,19	0,12			1			1			1			0,65	0,64
	22:00	2,10	2,02	0,09			1			1			1			0,44	0,43
	23:00	1,94	1,75	0,19			1			1			1			0,28	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,77	1,60	0,16			1			1						0,38	0,41
	01:00	1,63	1,40	0,24			1			1						0,52	0,51
	02:00	1,57	1,23	0,34			1			1						0,46	0,46
	03:00	1,55	1,35	0,20			1			1						0,43	0,43
	04:00	1,54	1,14	0,40			1			1						0,42	0,42
	05:00	1,55	1,17	0,38			1			1						0,43	0,43
	06:00	1,65	1,35	0,30			1			1						0,52	0,52
	07:00	1,79	1,18	0,61			1			1						0,62	0,62
	08:00	1,99	1,67	0,33			1			1						0,62	0,60
	09:00	2,19	1,99	0,20			1			1	1					0,49	0,50
	10:00	2,37	2,33	0,05			1			1	1					0,69	0,69
	11:00	2,46	2,45	0,00			1			1	1					0,78	0,78
	12:00	2,44	2,25	0,20			1			1	1					0,76	0,77
	13:00	2,46	2,29	0,18			1			1	1					0,79	0,79
	14:00	2,39	2,26	0,13			1			1	1					0,72	0,71
	15:00	2,31	2,25	0,06			1			1	1					0,64	0,63
	16:00	2,25	2,23	0,03			1			1	1					0,58	0,58
	17:00	2,29	2,24	0,04			1			1	1					0,60	0,61
	18:00	2,43	2,43	0,00			1			1	1					0,75	0,75
	19:00	2,63	2,58	0,05		1	1			1	1					0,92	0,72
	20:00	2,65	2,62	0,03		1	1			1	1					0,61	0,41
	21:00	2,43	2,41	0,02			1			1	1					0,59	0,61
	22:00	2,17	2,17	0,01			1			1	1					0,50	0,49
	23:00	1,99	1,99	0,00			1			1	1					0,32	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,80	1,80	0,00			1			1	1					0,12	0,12
	01:00	1,72	1,72	0,00			1			1	1					0,03	0,04
	02:00	1,62	1,60	0,02			1				1					0,31	0,37
	03:00	1,53	1,46	0,06			1				1					0,40	0,41
	04:00	1,42	1,39	0,03			1				1					0,29	0,30
	05:00	1,42	1,41	0,01			1				1					0,30	0,30
	06:00	1,46	1,46	0,00			1				1					0,33	0,34
	07:00	1,62	1,62	0,00			1				1					0,49	0,50
	08:00	1,81	1,80	0,02			1				1					0,58	0,57
	09:00	2,00	1,87	0,13	1		1									0,66	0,66
	10:00	2,20	1,92	0,28	1		1									0,73	0,71
	11:00	2,23	2,22	0,02	1		1			1						0,56	0,56
	12:00	2,31	2,31	0,00	1		1			1						0,62	0,62
	13:00	2,20	2,20	0,00	1		1			1						0,50	0,51
	14:00	2,15	2,15	0,00	1		1			1						0,46	0,46
	15:00	2,00	2,00	0,00	1		1			1						0,34	0,33
	16:00	2,00	2,00	0,00	1		1			1						0,30	0,32
	17:00	2,11	2,11	0,00	1		1			1						0,42	0,42
	18:00	2,29	2,29	0,00	1		1			1						0,59	0,60
	19:00	2,60	2,60	0,00	1		1			1						0,89	0,90
	20:00	2,49	2,49	0,00	1		1			1						0,82	0,80
	21:00	2,32	2,32	0,00	1		1			1						0,65	0,64
	22:00	2,10	2,10	0,00	1		1			1						0,43	0,42
	23:00	1,90	1,90	0,00	1		1			1						0,21	0,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,77	1,77	0,00			1			1						0,10	0,11
	01:00	1,61	1,61	0,00			1			1						0,48	0,48
	02:00	1,57	1,57	0,00			1			1						0,45	0,45
	03:00	1,56	1,56	0,00			1			1						0,43	0,43
	04:00	1,52	1,52	0,00			1			1						0,39	0,40
	05:00	1,51	1,51	0,00			1			1						0,39	0,38
	06:00	1,52	1,52	0,00			1			1						0,40	0,39
	07:00	1,67	1,67	0,00			1			1						0,54	0,54
	08:00	1,72	1,72	0,00			1			1						0,56	0,57
	09:00	1,84	1,84	0,00			1			1						0,52	0,49
	10:00	1,98	1,98	0,00		1				1			1			0,27	0,26
	11:00	2,17	2,17	0,00		1				1			1			0,47	0,48
	12:00	2,15	2,15	0,00		1				1			1			0,45	0,45
	13:00	2,10	2,10	0,00		1				1			1			0,41	0,41
	14:00	2,07	2,01	0,06		1				1			1			0,39	0,38
	15:00	1,94	1,84	0,10		1				1			1			0,27	0,26
	16:00	2,02	1,91	0,11		1				1			1			0,33	0,33
	17:00	2,17	1,99	0,18		1				1			1			0,48	0,48
	18:00	2,32	2,08	0,24		1				1			1			0,63	0,64
	19:00	2,47	1,90	0,56		1				1			1			0,78	0,78
	20:00	2,38	1,90	0,48		1				1			1			0,71	0,71
	21:00	2,21	1,74	0,48		1				1			1			0,55	0,54
	22:00	2,01	1,70	0,30		1				1			1			0,34	0,33
	23:00	1,82	1,67	0,15		1				1			1			0,15	0,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,69	1,54	0,14		1				1			1			0,19	0,24
	01:00	1,59	1,25	0,34						1			1			0,48	0,47
	02:00	1,56	1,15	0,41						1			1			0,45	0,44
	03:00	1,54	1,28	0,26						1			1			0,42	0,42
	04:00	1,49	1,19	0,30						1			1			0,38	0,37
	05:00	1,54	1,33	0,21						1			1			0,41	0,41
	06:00	1,61	1,27	0,34						1			1			0,49	0,49
	07:00	1,70	1,40	0,30						1			1			0,58	0,58
	08:00	1,83	1,48	0,35						1			1			0,64	0,64
	09:00	1,96	1,76	0,20						1			1			0,68	0,69
	10:00	2,13	1,91	0,21		1				1			1			0,59	0,59
	11:00	2,26	1,75	0,52		1				1			1			0,57	0,55
	12:00	2,26	1,78	0,49		1	1			1						0,60	0,60
	13:00	2,24	1,69	0,54		1	1			1						0,56	0,55
	14:00	2,14	1,68	0,46		1	1			1						0,46	0,46
	15:00	1,99	1,67	0,32		1	1			1						0,32	0,32
	16:00	1,92	1,69	0,24		1	1			1						0,24	0,24
	17:00	2,10	1,70	0,40		1	1			1						0,40	0,40
	18:00	2,27	1,71	0,56		1	1			1						0,56	0,56
	19:00	2,45	1,72	0,73		1	1			1						0,77	0,77
	20:00	2,36	1,69	0,68		1	1			1						0,68	0,69
	21:00	2,22	1,69	0,54		1	1			1						0,56	0,55
	22:00	2,03	1,68	0,35		1	1			1						0,36	0,36
	23:00	1,84	1,36	0,49			1			1						0,49	0,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,70	1,18	0,53			1			1						0,58	0,58
	01:00	1,61	1,14	0,47			1			1						0,50	0,49
	02:00	1,60	1,13	0,46			1			1						0,47	0,48
	03:00	1,57	1,12	0,45			1			1						0,46	0,46
	04:00	1,54	1,13	0,42			1			1						0,43	0,43
	05:00	1,53	1,22	0,31			1			1						0,42	0,42
	06:00	1,65	1,15	0,50			1			1						0,52	0,53
	07:00	1,77	1,17	0,59			1			1						0,61	0,61
	08:00	1,90	1,24	0,66			1			1						0,66	0,67
	09:00	1,96	1,28	0,68			1			1						0,69	0,69
	10:00	2,16	1,51	0,65			1			1						0,68	0,67
	11:00	2,20	1,70	0,50		1	1			1						0,50	0,52
	12:00	2,21	1,71	0,50		1	1			1						0,50	0,52
	13:00	2,24	1,69	0,55		1	1			1						0,55	0,56
	14:00	2,21	1,68	0,52		1	1			1						0,52	0,52
	15:00	2,06	1,68	0,38		1	1			1						0,38	0,38
	16:00	2,11	1,68	0,42		1	1			1						0,42	0,43
	17:00	2,20	1,68	0,52		1	1			1						0,52	0,52
	18:00	2,36	1,69	0,67		1	1			1						0,67	0,68
	19:00	2,53	1,91	0,62		1	1			1						0,85	0,83
	20:00	2,47	1,76	0,70		1	1			1						0,78	0,78
	21:00	2,30	1,88	0,42		1	1			1						0,62	0,62
	22:00	2,08	1,78	0,29		1	1			1						0,39	0,39
	23:00	1,87	1,55	0,32		1	1			1						0,32	0,35

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,73	1,21	0,52			1			1						0,59	0,59
	01:00	1,63	1,26	0,37			1			1						0,51	0,51
	02:00	1,56	1,44	0,12			1			1						0,45	0,45
	03:00	1,52	1,48	0,03			1			1						0,41	0,39
	04:00	1,52	1,50	0,03			1			1						0,40	0,40
	05:00	1,51	1,50	0,01			1			1						0,39	0,39
	06:00	1,55	1,55	0,00			1			1						0,43	0,43
	07:00	1,65	1,60	0,04			1			1						0,52	0,52
	08:00	1,82	1,79	0,03			1			1						0,64	0,64
	09:00	1,90	1,89	0,01			1			1			1			0,45	0,43
	10:00	1,94	1,94	0,00			1			1			1			0,26	0,25
	11:00	1,92	1,92	0,00			1			1			1			0,23	0,23
	12:00	1,90	1,89	0,02			1			1			1			0,22	0,22
	13:00	1,95	1,95	0,00			1			1			1			0,28	0,27
	14:00	1,88	1,88	0,00			1			1			1			0,19	0,20
	15:00	1,87	1,87	0,00			1			1			1			0,19	0,18
	16:00	1,89	1,89	0,00			1			1			1			0,20	0,19
	17:00	1,98	1,98	0,00			1			1			1			0,29	0,29
	18:00	2,17	2,17	0,00			1			1			1			0,48	0,48
	19:00	2,33	2,33	0,00			1			1			1			0,66	0,65
	20:00	2,25	2,18	0,07			1			1			1			0,58	0,58
	21:00	2,08	2,02	0,07			1			1			1			0,41	0,41
	22:00	1,97	1,87	0,09			1			1			1			0,29	0,28
	23:00	1,77	1,74	0,03						1			1			0,44	0,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,64	1,61	0,03						1			1			0,52	0,52
	01:00	1,57	1,57	0,00						1			1			0,46	0,45
	02:00	1,53	1,53	0,00						1			1			0,41	0,41
	03:00	1,52	1,52	0,00						1			1			0,41	0,41
	04:00	1,43	1,40	0,03						1			1			0,31	0,31
	05:00	1,39	1,39	0,01						1			1			0,27	0,27
	06:00	1,54	1,53	0,02						1			1			0,42	0,42
	07:00	1,61	1,60	0,01						1			1			0,48	0,48
	08:00	1,82	1,75	0,07						1			1			0,56	0,55
	09:00	1,79	1,73	0,05			1			1			1			0,11	0,11
	10:00	1,81	1,74	0,07			1			1			1			0,13	0,13
	11:00	1,79	1,69	0,10			1			1			1			0,11	0,12
	12:00	1,90	1,68	0,22			1			1			1			0,22	0,22
	13:00	1,84	1,69	0,15			1			1			1			0,15	0,16
	14:00	1,87	1,68	0,19			1			1			1			0,19	0,19
	15:00	1,87	1,69	0,18			1			1			1			0,18	0,18
	16:00	2,01	1,70	0,31			1			1			1			0,31	0,31
	17:00	2,19	1,70	0,49			1			1			1			0,48	0,50
	18:00	2,35	1,70	0,66			1			1			1			0,66	0,68
	19:00	2,38	1,71	0,68			1			1			1			0,68	0,70
	20:00	2,23	1,69	0,53			1			1			1			0,53	0,55
	21:00	2,10	1,70	0,40			1			1			1			0,42	0,42
	22:00	1,90	1,68	0,23			1			1			1			0,23	0,23
	23:00	1,80	1,49	0,31			1			1			1			0,30	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,65	1,12	0,53						1			1			0,53	0,53
	01:00	1,56	1,12	0,44						1			1			0,45	0,45
	02:00	1,50	1,12	0,38						1			1			0,38	0,39
	03:00	1,45	1,12	0,33						1			1			0,33	0,33
	04:00	1,48	1,13	0,35						1			1			0,35	0,36
	05:00	1,51	1,12	0,39						1			1			0,39	0,39
	06:00	1,58	1,12	0,46						1			1			0,46	0,47
	07:00	1,75	1,14	0,60						1			1			0,60	0,60
	08:00	1,79	1,17	0,62						1			1			0,62	0,62
	09:00	1,76	1,15	0,62						1			1			0,62	0,62
	10:00	1,89	1,62	0,28			1			1			1			0,28	0,27
	11:00	1,94	1,68	0,27			1			1			1			0,27	0,28
	12:00	1,98	1,69	0,29			1			1			1			0,29	0,29
	13:00	1,89	1,69	0,20			1			1			1			0,20	0,21
	14:00	1,97	1,68	0,30			1			1			1			0,30	0,30
	15:00	1,95	1,67	0,28			1			1			1			0,28	0,27
	16:00	1,96	1,69	0,28			1			1			1			0,27	0,28
	17:00	2,19	1,68	0,51			1			1			1			0,50	0,50
	18:00	2,32	1,69	0,64			1			1			1			0,64	0,64
	19:00	2,35	1,67	0,68			1			1			1			0,68	0,68
	20:00	2,24	1,67	0,57			1			1			1			0,57	0,56
	21:00	2,06	1,67	0,40			1			1			1			0,40	0,39
	22:00	1,93	1,68	0,24			1			1			1			0,25	0,25
	23:00	1,79	1,43	0,36						1			1			0,35	0,39

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,57	1,12	0,44						1			1			0,45	0,45
	01:00	1,48	1,13	0,35						1			1			0,35	0,35
	02:00	1,49	1,26	0,23						1			1			0,36	0,37
	03:00	1,50	1,49	0,02						1			1			0,37	0,38
	04:00	1,45	1,45	0,00						1			1			0,32	0,33
	05:00	1,37	1,31	0,06						1			1			0,24	0,25
	06:00	1,41	1,35	0,06						1			1			0,28	0,29
	07:00	1,60	1,60	0,00						1			1			0,47	0,47
	08:00	1,77	1,77	0,00						1			1			0,61	0,62
	09:00	1,80	1,71	0,10						1			1			0,63	0,63
	10:00	1,82	1,59	0,23						1			1			0,63	0,63
	11:00	1,67	1,34	0,33						1			1			0,55	0,55
	12:00	1,68	1,40	0,28						1			1			0,55	0,55
	13:00	1,70	1,61	0,10						1			1			0,58	0,58
	14:00	1,71	1,67	0,04						1			1			0,59	0,59
	15:00	1,73	1,58	0,15						1			1			0,60	0,59
	16:00	1,76	1,62	0,14						1			1			0,60	0,61
	17:00	1,83	1,80	0,03						1			1			0,56	0,52
	18:00	2,12	2,11	0,01			1			1			1			0,44	0,44
	19:00	2,08	1,93	0,14			1			1			1			0,43	0,41
	20:00	2,04	1,82	0,21			1			1			1			0,38	0,36
	21:00	1,90	1,84	0,06			1			1			1			0,24	0,23
	22:00	1,82	1,61	0,21			1			1			1			0,25	0,28
	23:00	1,66	1,24	0,42						1			1			0,55	0,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,47	1,14	0,33						1			1			0,37	0,36
	01:00	1,43	1,29	0,14						1			1			0,31	0,31
	02:00	1,47	1,34	0,13						1			1			0,35	0,35
	03:00	1,50	1,22	0,27						1			1			0,38	0,38
	04:00	1,42	1,12	0,30						1			1			0,30	0,30
	05:00	1,35	1,13	0,22						1			1			0,22	0,22
	06:00	1,56	1,18	0,38						1			1			0,45	0,44
	07:00	1,60	1,16	0,44						1			1			0,48	0,48
	08:00	1,53	1,12	0,41						1			1			0,42	0,41
	09:00	1,65	1,26	0,38						1			1			0,52	0,53
	10:00	1,70	1,46	0,25						1			1			0,57	0,57
	11:00	1,70	1,45	0,25						1			1			0,57	0,58
	12:00	1,67	1,40	0,28						1			1			0,55	0,55
	13:00	1,71	1,51	0,20						1			1			0,57	0,57
	14:00	1,69	1,34	0,35						1			1			0,56	0,56
	15:00	1,61	1,24	0,37						1			1			0,50	0,49
	16:00	1,62	1,21	0,42						1			1			0,49	0,49
	17:00	1,84	1,53	0,31						1			1			0,64	0,64
	18:00	2,04	1,71	0,33			1			1			1			0,42	0,42
	19:00	2,00	1,68	0,32			1			1			1			0,33	0,34
	20:00	1,78	1,58	0,20			1			1			1			0,30	0,33
	21:00	1,66	1,46	0,21						1			1			0,55	0,55
	22:00	1,55	1,46	0,09						1			1			0,43	0,44
	23:00	1,37	1,30	0,07						1			1			0,25	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,29	1,26	0,03						1			1			0,18	0,18
	01:00	1,22	1,20	0,02						1			1			0,10	0,10
	02:00	1,22	1,14	0,08						1			1			0,10	0,10
	03:00	1,17	1,12	0,05						1			1			0,05	0,05
	04:00	1,19	1,13	0,06						1			1			0,06	0,07
	05:00	1,20	1,13	0,08						1			1			0,08	0,08
	06:00	1,29	1,18	0,11						1			1			0,17	0,16
	07:00	1,37	1,30	0,07						1			1			0,25	0,25
	08:00	1,43	1,39	0,03						1			1			0,29	0,30
	09:00	1,60	1,58	0,02						1			1			0,47	0,47
	10:00	1,58	1,57	0,02						1			1			0,46	0,46
	11:00	1,73	1,73	0,00						1			1			0,59	0,59
	12:00	1,83	1,83	0,00						1			1			0,64	0,63
	13:00	1,86	1,86	0,00			1			1			1			0,22	0,19
	14:00	1,79	1,79	0,00			1			1			1			0,11	0,11
	15:00	1,68	1,68	0,00						1			1			0,38	0,43
	16:00	1,74	1,74	0,00						1			1			0,59	0,59
	17:00	1,92	1,92	0,00						1			1			0,58	0,57
	18:00	2,12	2,12	0,00			1			1			1			0,43	0,43
	19:00	2,10	2,10	0,00			1			1			1			0,43	0,42
	20:00	2,07	2,07	0,00			1			1			1			0,39	0,39
	21:00	1,91	1,91	0,00			1			1			1			0,24	0,23
	22:00	1,79	1,79	0,00			1			1			1			0,25	0,29
	23:00	1,63	1,63	0,00						1			1			0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,54	1,54	0,00						1			1			0,42	0,42
	01:00	1,46	1,45	0,01						1			1			0,34	0,34
	02:00	1,40	1,36	0,03						1			1			0,27	0,28
	03:00	1,38	1,35	0,03						1			1			0,26	0,26
	04:00	1,40	1,36	0,04						1			1			0,28	0,28
	05:00	1,43	1,39	0,05						1			1			0,31	0,31
	06:00	1,49	1,46	0,02						1			1			0,36	0,36
	07:00	1,62	1,61	0,01						1			1			0,49	0,49
	08:00	1,69	1,69	0,00						1			1			0,56	0,56
	09:00	1,75	1,75	0,00						1			1			0,61	0,61
	10:00	1,72	1,70	0,02						1			1			0,59	0,59
	11:00	1,70	1,70	0,00						1			1			0,56	0,56
	12:00	1,69	1,68	0,01						1			1			0,57	0,57
	13:00	1,68	1,68	0,00						1			1			0,55	0,55
	14:00	1,77	1,77	0,00						1			1			0,62	0,62
	15:00	1,84	1,84	0,00						1			1			0,64	0,64
	16:00	1,86	1,86	0,00						1			1			0,59	0,56
	17:00	1,99	1,99	0,00			1			1			1			0,30	0,30
	18:00	2,07	2,07	0,00			1			1			1			0,39	0,39
	19:00	2,02	2,02	0,00			1			1			1			0,34	0,34
	20:00	1,95	1,95	0,00			1			1			1			0,27	0,27
	21:00	1,84	1,84	0,00			1			1			1			0,15	0,15
	22:00	1,73	1,73	0,00			1			1			1			0,23	0,27
	23:00	1,57	1,57	0,00						1			1			0,45	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,49	1,49	0,00						1			1			0,37	0,37
	01:00	1,43	1,43	0,00						1			1			0,30	0,31
	02:00	1,40	1,40	0,00						1			1			0,27	0,27
	03:00	1,37	1,37	0,00						1			1			0,24	0,24
	04:00	1,38	1,38	0,00						1			1			0,26	0,27
	05:00	1,40	1,40	0,00						1			1			0,27	0,27
	06:00	1,46	1,43	0,03						1			1			0,34	0,34
	07:00	1,56	1,51	0,04						1			1			0,37	0,37
	08:00	1,71	1,65	0,05						1		1				0,58	0,57
	09:00	1,80	1,73	0,07						1		1				0,63	0,63
	10:00	1,86	1,79	0,06						1		1				0,61	0,60
	11:00	1,93	1,89	0,04			1			1		1				0,25	0,25
	12:00	1,96	1,89	0,07			1			1		1				0,28	0,29
	13:00	1,98	1,90	0,08			1			1		1				0,29	0,30
	14:00	1,96	1,93	0,03			1			1		1				0,28	0,27
	15:00	1,98	1,91	0,07			1			1		1				0,29	0,30
	16:00	2,11	2,00	0,12			1			1		1				0,42	0,43
	17:00	2,18	2,03	0,15			1			1		1				0,49	0,50
	18:00	2,20	2,02	0,18			1			1		1				0,52	0,52
	19:00	2,15	2,04	0,11			1			1		1				0,48	0,48
	20:00	2,08	2,00	0,08			1			1		1				0,41	0,41
	21:00	1,93	1,90	0,03			1			1		1				0,26	0,25
	22:00	1,82	1,77	0,05			1			1		1				0,17	0,19
	23:00	1,66	1,62	0,04						1		1				0,31	0,35

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,54	1,47	0,07						1		1				0,43	0,43
	01:00	1,47	1,45	0,03						1		1				0,35	0,36
	02:00	1,44	1,35	0,08						1		1				0,32	0,32
	03:00	1,42	1,23	0,19						1		1				0,30	0,30
	04:00	1,39	1,14	0,25						1		1				0,27	0,28
	05:00	1,28	1,12	0,16						1		1				0,17	0,16
	06:00	1,43	1,32	0,12						1		1				0,31	0,31
	07:00	1,48	1,43	0,05						1		1				0,36	0,36
	08:00	1,56	1,45	0,11						1		1				0,44	0,44
	09:00	1,55	1,45	0,10						1		1				0,43	0,43
	10:00	1,59	1,58	0,01						1		1				0,47	0,47
	11:00	1,58	1,58	0,00						1		1				0,46	0,46
	12:00	1,60	1,59	0,01						1		1				0,48	0,48
	13:00	1,62	1,59	0,03						1		1				0,50	0,50
	14:00	1,59	1,46	0,12						1		1				0,47	0,47
	15:00	1,65	1,54	0,11						1		1				0,53	0,52
	16:00	1,75	1,64	0,10						1		1				0,60	0,60
	17:00	1,80	1,78	0,02			1			1		1				0,45	0,42
	18:00	1,99	1,98	0,01			1			1		1				0,30	0,30
	19:00	1,98	1,97	0,01			1			1		1				0,30	0,30
	20:00	1,85	1,85	0,00			1			1		1				0,21	0,25
	21:00	1,75	1,75	0,00						1		1				0,61	0,60
	22:00	1,65	1,65	0,00						1		1				0,53	0,53
	23:00	1,48	1,48	0,00						1		1				0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,41	1,41	0,00						1		1				0,29	0,29
	01:00	1,40	1,40	0,00						1		1				0,27	0,28
	02:00	1,29	1,29	0,00						1		1				0,17	0,17
	03:00	1,17	1,17	0,00						1		1				0,04	0,04
	04:00	1,18	1,17	0,01						1		1				0,06	0,06
	05:00	1,34	1,33	0,01						1		1				0,22	0,22
	06:00	1,39	1,38	0,00						1		1				0,26	0,27
	07:00	1,53	1,53	0,00						1		1				0,40	0,40
	08:00	1,53	1,53	0,00						1		1				0,41	0,41
	09:00	1,43	1,43	0,00						1		1				0,31	0,30
	10:00	1,37	1,37	0,00						1		1				0,24	0,24
	11:00	1,46	1,46	0,00						1		1				0,33	0,33
	12:00	1,51	1,51	0,00						1		1				0,38	0,39
	13:00	1,53	1,53	0,00						1		1				0,40	0,40
	14:00	1,56	1,56	0,00						1		1				0,43	0,43
	15:00	1,53	1,53	0,00						1		1				0,39	0,40
	16:00	1,56	1,56	0,00						1		1				0,43	0,43
	17:00	1,75	1,75	0,00						1		1				0,57	0,57
	18:00	1,95	1,95	0,00			1			1		1				0,30	0,30
	19:00	1,98	1,98	0,00			1			1		1				0,29	0,29
	20:00	1,88	1,88	0,00			1			1		1				0,20	0,20
	21:00	1,75	1,75	0,00			1					1				0,43	0,46
	22:00	1,52	1,52	0,01			1					1				0,41	0,41
	23:00	1,55	1,55	0,00			1					1				0,44	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,47	1,43	0,04			1					1				0,37	0,36
	01:00	1,35	1,28	0,08			1					1				0,25	0,24
	02:00	1,19	1,16	0,03			1					1				0,08	0,07
	03:00	1,22	1,22	0,00			1					1				0,11	0,10
	04:00	1,31	1,31	0,00			1					1				0,19	0,19
	05:00	1,38	1,38	0,00			1					1				0,26	0,25
	06:00	1,40	1,40	0,00			1					1				0,29	0,28
	07:00	1,38	1,34	0,05			1					1				0,27	0,26
	08:00	1,42	1,42	0,00			1					1				0,29	0,29
	09:00	1,58	1,58	0,00			1					1				0,45	0,46
	10:00	1,68	1,67	0,01			1					1				0,55	0,55
	11:00	1,73	1,70	0,03						1		1				0,49	0,50
	12:00	1,72	1,72	0,00						1		1				0,59	0,58
	13:00	1,50	1,48	0,02						1		1				0,38	0,38
	14:00	1,44	1,43	0,00						1		1				0,31	0,31
	15:00	1,59	1,59	0,00						1		1				0,46	0,46
	16:00	1,61	1,61	0,00						1		1				0,47	0,48
	17:00	1,77	1,77	0,00						1		1				0,60	0,60
	18:00	1,93	1,93	0,00			1			1		1				0,32	0,29
	19:00	1,92	1,92	0,00			1			1		1				0,24	0,25
	20:00	1,75	1,75	0,00			1			1		1				0,07	0,11
	21:00	1,62	1,62	0,00			1			1						0,48	0,50
	22:00	1,53	1,53	0,00			1			1						0,40	0,40
	23:00	1,37	1,37	0,00			1			1						0,24	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,29	1,29	0,00			1			1						0,15	0,17
	01:00	1,25	1,25	0,00			1			1						0,11	0,13
	02:00	1,21	1,18	0,03			1			1						0,09	0,09
	03:00	1,18	1,11	0,07			1			1						0,07	0,06
	04:00	1,20	1,11	0,09			1			1						0,09	0,08
	05:00	1,20	1,12	0,08			1			1						0,08	0,07
	06:00	1,24	1,14	0,10			1			1						0,10	0,12
	07:00	1,32	1,13	0,19			1			1						0,19	0,21
	08:00	1,40	1,16	0,24			1			1						0,27	0,28
	09:00	1,35	1,14	0,21			1			1						0,21	0,20
	10:00	1,33	1,18	0,15						1		1				0,15	0,16
	11:00	1,39	1,13	0,26						1		1				0,27	0,27
	12:00	1,60	1,29	0,31						1		1				0,46	0,47
	13:00	1,66	1,32	0,34						1		1				0,54	0,53
	14:00	1,71	1,42	0,29						1		1				0,58	0,58
	15:00	1,49	1,28	0,21						1		1				0,37	0,37
	16:00	1,59	1,34	0,25						1		1				0,46	0,47
	17:00	1,74	1,28	0,47						1		1				0,59	0,59
	18:00	1,93	1,46	0,48						1		1				0,67	0,68
	19:00	1,96	1,86	0,09			1			1		1				0,50	0,48
	20:00	1,85	1,80	0,06			1			1		1				0,18	0,17
	21:00	1,74	1,39	0,35			1			1						0,35	0,38
	22:00	1,61	1,12	0,50			1			1						0,50	0,50
	23:00	1,44	1,12	0,32			1			1						0,32	0,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,34	1,12	0,21			1			1						0,21	0,22
	01:00	1,29	1,13	0,16			1			1						0,16	0,17
	02:00	1,26	1,13	0,13			1			1						0,13	0,13
	03:00	1,24	1,13	0,11			1			1						0,11	0,11
	04:00	1,25	1,13	0,12			1			1						0,13	0,13
	05:00	1,26	1,13	0,13			1			1						0,13	0,14
	06:00	1,34	1,12	0,22			1			1						0,22	0,22
	07:00	1,45	1,15	0,30			1			1						0,33	0,33
	08:00	1,55	1,13	0,42			1			1						0,42	0,42
	09:00	1,77	1,25	0,52			1			1						0,52	0,52
	10:00	1,85	1,20	0,65			1					1				0,65	0,65
	11:00	1,76	1,15	0,61			1					1				0,61	0,61
	12:00	1,79	1,17	0,62			1					1				0,62	0,62
	13:00	1,82	1,18	0,64			1					1				0,64	0,64
	14:00	1,85	1,20	0,64			1					1				0,64	0,64
	15:00	1,90	1,24	0,66			1					1				0,66	0,66
	16:00	1,93	1,25	0,68			1					1				0,68	0,68
	17:00	2,06	1,34	0,72			1					1				0,72	0,72
	18:00	2,22	1,57	0,65			1			1		1				0,65	0,64
	19:00	2,18	1,68	0,50			1			1		1				0,50	0,50
	20:00	2,11	1,67	0,44			1			1		1				0,44	0,43
	21:00	1,93	1,64	0,28			1			1		1				0,29	0,31
	22:00	1,82	1,27	0,55						1		1				0,64	0,64
	23:00	1,68	1,12	0,56						1		1				0,57	0,56

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,45						1		1				0,45	0,46
	01:00	1,54	1,14	0,40						1		1				0,40	0,42
	02:00	1,49	1,12	0,38						1		1				0,38	0,37
	03:00	1,47	1,13	0,34						1		1				0,36	0,35
	04:00	1,47	1,12	0,34						1		1				0,35	0,34
	05:00	1,43	1,11	0,32						1		1				0,32	0,32
	06:00	1,29	1,15	0,15						1		1				0,16	0,17
	07:00	1,56	1,45	0,11						1		1				0,44	0,44
	08:00	1,56	1,44	0,12						1		1				0,44	0,44
	09:00	1,65	1,58	0,06						1		1				0,52	0,53
	10:00	1,70	1,67	0,03						1		1				0,57	0,57
	11:00	1,66	1,60	0,05						1		1				0,53	0,53
	12:00	1,78	1,74	0,03						1		1				0,62	0,62
	13:00	1,80	1,77	0,03						1		1				0,63	0,63
	14:00	1,58	1,57	0,01						1		1				0,46	0,46
	15:00	1,53	1,53	0,00						1		1				0,41	0,41
	16:00	1,72	1,72	0,00						1		1				0,57	0,58
	17:00	1,78	1,78	0,00						1		1				0,62	0,62
	18:00	1,92	1,92	0,00		1				1		1				0,50	0,49
	19:00	1,99	1,99	0,00		1				1		1				0,31	0,31
	20:00	1,83	1,83	0,00		1				1		1				0,21	0,24
	21:00	1,60	1,60	0,00						1		1				0,49	0,48
	22:00	1,56	1,54	0,01						1		1				0,43	0,43
	23:00	1,59	1,59	0,00						1		1				0,47	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,37	1,37	0,01						1		1				0,26	0,25
	01:00	1,32	1,30	0,02						1		1				0,19	0,19
	02:00	1,42	1,41	0,01						1		1				0,31	0,30
	03:00	1,22	1,22	0,00						1		1				0,12	0,10
	04:00	1,17	1,17	0,00						1		1				0,05	0,04
	05:00	1,37	1,35	0,02						1		1				0,25	0,25
	06:00	1,47	1,42	0,05						1		1				0,36	0,35
	07:00	1,34	1,32	0,02						1		1				0,21	0,22
	08:00	1,51	1,50	0,00						1		1				0,38	0,38
	09:00	1,48	1,36	0,12						1		1				0,37	0,36
	10:00	1,41	1,14	0,27						1		1				0,29	0,28
	11:00	1,57	1,17	0,40						1		1				0,45	0,45
	12:00	1,51	1,17	0,34						1		1				0,40	0,39
	13:00	1,66	1,26	0,39						1		1				0,52	0,52
	14:00	1,78	1,44	0,34						1		1				0,62	0,62
	15:00	1,73	1,62	0,11						1		1				0,59	0,58
	16:00	1,55	1,43	0,13						1		1				0,43	0,43
	17:00	1,79	1,64	0,15						1		1				0,60	0,60
	18:00	2,10	1,97	0,13			1			1		1				0,51	0,48
	19:00	1,95	1,78	0,17			1			1		1				0,28	0,28
	20:00	1,76	1,66	0,09			1			1		1				0,10	0,08
	21:00	1,79	1,52	0,27						1		1				0,57	0,61
	22:00	1,82	1,59	0,24						1		1				0,64	0,64
	23:00	1,62	1,40	0,22						1		1				0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,37	1,20	0,18						1		1				0,26	0,25
	01:00	1,33	1,24	0,09						1		1				0,21	0,21
	02:00	1,47	1,40	0,06						1		1				0,35	0,35
	03:00	1,29	1,17	0,11						1		1				0,18	0,17
	04:00	1,32	1,25	0,06						1		1				0,21	0,19
	05:00	1,33	1,27	0,06						1		1				0,21	0,20
	06:00	1,42	1,35	0,07						1		1				0,32	0,31
	07:00	1,20	1,12	0,09						1		1				0,09	0,08
	08:00	1,29	1,19	0,10						1		1				0,16	0,17
	09:00	1,52	1,39	0,13						1		1				0,40	0,40
	10:00	1,52	1,48	0,04						1		1				0,40	0,40
	11:00	1,59	1,55	0,04						1		1				0,46	0,47
	12:00	1,44	1,41	0,03						1		1				0,34	0,33
	13:00	1,35	1,33	0,02						1		1				0,23	0,22
	14:00	1,56	1,55	0,01						1		1				0,43	0,43
	15:00	1,65	1,65	0,00						1		1				0,52	0,53
	16:00	1,55	1,55	0,00						1		1				0,44	0,43
	17:00	1,64	1,64	0,00						1		1				0,51	0,51
	18:00	2,00	1,98	0,02			1			1		1				0,43	0,41
	19:00	1,95	1,92	0,03			1			1		1				0,27	0,27
	20:00	1,89	1,89	0,00			1			1		1				0,21	0,21
	21:00	1,76	1,76	0,00			1			1		1				0,15	0,21
	22:00	1,67	1,60	0,06						1		1				0,55	0,55
	23:00	1,55	1,55	0,01						1		1				0,44	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,46	0,02						1		1				0,36	0,36
	01:00	1,41	1,30	0,11						1		1				0,29	0,29
	02:00	1,38	1,38	0,00						1		1				0,26	0,26
	03:00	1,39	1,39	0,00						1		1				0,26	0,26
	04:00	1,38	1,37	0,01						1		1				0,26	0,25
	05:00	1,38	1,36	0,01						1		1				0,25	0,26
	06:00	1,46	1,39	0,06						1		1				0,33	0,33
	07:00	1,51	1,22	0,29						1		1				0,38	0,39
	08:00	1,61	1,30	0,31						1		1				0,49	0,49
	09:00	1,51	1,49	0,02						1		1				0,41	0,40
	10:00	1,45	1,25	0,20						1		1				0,33	0,33
	11:00	1,40	1,28	0,12						1		1				0,27	0,27
	12:00	1,61	1,45	0,16						1		1				0,49	0,49
	13:00	1,53	1,26	0,28						1		1				0,43	0,41
	14:00	1,50	1,44	0,07						1		1				0,39	0,39
	15:00	1,42	1,37	0,05						1		1				0,30	0,30
	16:00	1,59	1,58	0,00						1		1				0,47	0,46
	17:00	1,72	1,72	0,00						1		1				0,57	0,57
	18:00	1,83	1,82	0,01						1		1				0,64	0,64
	19:00	1,77	1,75	0,02						1		1				0,62	0,62
	20:00	1,75	1,72	0,04						1		1				0,61	0,61
	21:00	1,66	1,42	0,23						1		1				0,54	0,54
	22:00	1,53	1,22	0,31						1		1				0,41	0,41
	23:00	1,40	1,20	0,20						1		1				0,28	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,32	1,22	0,10						1		1				0,20	0,20
	01:00	1,27	1,13	0,14						1		1				0,15	0,15
	02:00	1,24	1,13	0,11						1		1				0,11	0,12
	03:00	1,23	1,12	0,11						1		1				0,11	0,11
	04:00	1,22	1,12	0,10						1		1				0,10	0,10
	05:00	1,24	1,12	0,11						1		1				0,11	0,12
	06:00	1,32	1,13	0,19						1		1				0,19	0,20
	07:00	1,36	1,16	0,20						1		1				0,24	0,24
	08:00	1,43	1,38	0,04						1		1				0,30	0,30
	09:00	1,51	1,46	0,04						1		1				0,40	0,39
	10:00	1,55	1,50	0,05						1		1				0,43	0,43
	11:00	1,49	1,41	0,08						1		1				0,37	0,37
	12:00	1,55	1,44	0,11						1		1				0,43	0,43
	13:00	1,49	1,26	0,23						1		1				0,38	0,37
	14:00	1,54	1,47	0,07						1		1				0,42	0,42
	15:00	1,52	1,47	0,06						1		1				0,40	0,40
	16:00	1,55	1,48	0,07						1		1				0,42	0,43
	17:00	1,67	1,61	0,05						1		1				0,53	0,54
	18:00	1,83	1,78	0,05						1		1				0,64	0,64
	19:00	1,84	1,82	0,02						1		1				0,64	0,64
	20:00	1,79	1,78	0,01						1		1				0,62	0,62
	21:00	1,68	1,66	0,02						1		1				0,55	0,55
	22:00	1,56	1,53	0,02						1		1				0,43	0,43
	23:00	1,42	1,40	0,02						1		1				0,30	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,34	1,34	0,00						1		1				0,21	0,21
	01:00	1,30	1,30	0,00						1		1				0,16	0,16
	02:00	1,24	1,24	0,00						1		1				0,11	0,11
	03:00	1,23	1,23	0,00						1		1				0,10	0,10
	04:00	1,21	1,21	0,01						1		1				0,09	0,08
	05:00	1,23	1,22	0,00						1		1				0,09	0,09
	06:00	1,33	1,27	0,05						1		1				0,19	0,20
	07:00	1,34	1,18	0,16						1		1				0,22	0,22
	08:00	1,37	1,27	0,10						1		1				0,24	0,24
	09:00	1,39	1,34	0,04						1		1				0,27	0,27
	10:00	1,40	1,14	0,27						1		1				0,28	0,28
	11:00	1,37	1,14	0,23						1		1				0,25	0,24
	12:00	1,37	1,14	0,23						1		1				0,25	0,25
	13:00	1,35	1,12	0,24						1		1				0,24	0,24
	14:00	1,40	1,12	0,28						1		1				0,28	0,28
	15:00	1,43	1,15	0,28						1		1				0,31	0,30
	16:00	1,55	1,26	0,29						1		1				0,43	0,43
	17:00	1,73	1,34	0,40						1		1				0,59	0,59
	18:00	1,85	1,23	0,62						1		1				0,65	0,65
	19:00	1,82	1,40	0,41						1		1				0,64	0,64
	20:00	1,78	1,23	0,54						1		1				0,62	0,62
	21:00	1,67	1,14	0,53						1		1				0,55	0,55
	22:00	1,56	1,12	0,44						1		1				0,44	0,44
	23:00	1,42	1,12	0,30						1		1				0,30	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,35	1,12	0,23						1		1				0,23	0,23
	01:00	1,28	1,13	0,16						1		1				0,16	0,16
	02:00	1,24	1,13	0,11						1		1				0,11	0,12
	03:00	1,24	1,13	0,11						1		1				0,11	0,12
	04:00	1,22	1,13	0,09						1		1				0,09	0,10
	05:00	1,26	1,13	0,13						1		1				0,12	0,13
	06:00	1,33	1,13	0,20						1		1				0,20	0,21
	07:00	1,35	1,12	0,23						1		1				0,23	0,23
	08:00	1,41	1,14	0,27						1		1				0,28	0,28
	09:00	1,61	1,15	0,45						1		1				0,49	0,48
	10:00	1,50	1,15	0,35						1		1				0,38	0,38
	11:00	1,48	1,12	0,37						1		1				0,37	0,37
	12:00	1,51	1,12	0,38						1		1				0,38	0,38
	13:00	1,64	1,14	0,50						1		1				0,51	0,52
	14:00	1,65	1,13	0,51						1		1				0,53	0,53
	15:00	1,64	1,15	0,50						1		1				0,52	0,52
	16:00	1,74	1,27	0,47						1		1				0,60	0,60
	17:00	1,91	1,39	0,52						1		1				0,67	0,67
	18:00	2,04	1,63	0,41						1		1				0,71	0,71
	19:00	2,04	1,65	0,39						1		1				0,71	0,72
	20:00	1,99	1,40	0,59						1		1				0,70	0,70
	21:00	1,86	1,51	0,35						1		1				0,65	0,65
	22:00	1,73	1,45	0,28						1		1				0,60	0,59
	23:00	1,63	1,16	0,46						1		1				0,51	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,51	1,17	0,34						1		1				0,41	0,40
	01:00	1,46	1,30	0,15						1		1				0,34	0,34
	02:00	1,44	1,27	0,18						1		1				0,33	0,32
	03:00	1,43	1,28	0,15						1		1				0,31	0,30
	04:00	1,42	1,14	0,28						1		1				0,30	0,30
	05:00	1,44	1,25	0,19						1		1				0,32	0,32
	06:00	1,50	1,30	0,20						1		1				0,37	0,37
	07:00	1,50	1,28	0,22						1		1				0,45	0,41
	08:00	1,56	1,41	0,15			1					1				0,27	0,29
	09:00	1,59	1,45	0,14			1					1				0,48	0,47
	10:00	1,63	1,59	0,04			1					1				0,08	0,04
	11:00	1,62	1,56	0,06						1		1				0,18	0,23
	12:00	1,61	1,50	0,11						1		1				0,49	0,49
	13:00	1,63	1,56	0,07						1		1				0,51	0,51
	14:00	1,52	1,45	0,07			1					1				0,45	0,39
	15:00	1,63	1,58	0,05			1					1				0,51	0,51
	16:00	1,76	1,75	0,01			1					1				0,61	0,61
	17:00	1,87	1,87	0,00			1					1				0,65	0,65
	18:00	2,04	2,04	0,00			1				1	1				0,48	0,45
	19:00	2,04	2,04	0,00			1			1		1				0,28	0,31
	20:00	1,86	1,86	0,00			1			1		1				0,18	0,18
	21:00	1,63	1,63	0,00			1			1		1				0,02	0,06
	22:00	1,73	1,73	0,00			1					1				0,58	0,58
	23:00	1,63	1,63	0,00			1					1				0,52	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,47	1,47	0,00			1					1				0,36	0,36
	01:00	1,18	1,16	0,02			1					1				0,06	0,06
	02:00	1,19	1,16	0,03			1					1				0,07	0,07
	03:00	1,30	1,25	0,05			1					1				0,18	0,18
	04:00	1,29	1,22	0,06			1					1				0,17	0,17
	05:00	1,18	1,13	0,06			1					1				0,06	0,06
	06:00	1,42	1,27	0,15			1					1				0,28	0,29
	07:00	1,40	1,29	0,12			1					1				0,29	0,28
	08:00	1,41	1,37	0,04			1					1				0,30	0,29
	09:00	1,64	1,62	0,02			1			1		1				0,12	0,09
	10:00	1,68	1,68	0,01			1			1		1				0,03	0,03
	11:00	1,69	1,67	0,02			1			1		1				0,03	0,04
	12:00	1,52	1,51	0,01			1			1		1				0,01	0,01
	13:00	1,56	1,56	0,01			1			1		1				0,01	0,01
	14:00	1,76	1,74	0,03			1					1				0,54	0,58
	15:00	1,69	1,68	0,01			1					1				0,37	0,36
	16:00	1,56	1,56	0,00			1					1				0,29	0,30
	17:00	1,92	1,92	0,00			1			1		1				0,50	0,50
	18:00	2,14	2,14	0,00			1			1		1				0,46	0,46
	19:00	1,95	1,95	0,00			1			1		1				0,27	0,27
	20:00	1,80	1,80	0,00		1	1			1						0,12	0,12
	21:00	1,88	1,88	0,00		1	1			1						0,19	0,20
	22:00	1,85	1,84	0,00		1	1			1						0,17	0,17
	23:00	1,57	1,57	0,00		1	1									0,27	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,32	1,32	0,00		1	1									0,20	0,20
	01:00	1,30	1,30	0,00		1	1									0,18	0,17
	02:00	1,41	1,41	0,00		1	1									0,28	0,28
	03:00	1,18	1,18	0,00		1	1									0,07	0,06
	04:00	1,13	1,13	0,00		1	1									0,01	0,01
	05:00	1,25	1,25	0,00		1	1									0,13	0,12
	06:00	1,43	1,43	0,00			1			1						0,26	0,26
	07:00	1,50	1,50	0,00			1			1						0,37	0,36
	08:00	1,41	1,41	0,00			1			1						0,29	0,28
	09:00	1,42	1,42	0,00			1			1						0,29	0,30
	10:00	1,53	1,53	0,00			1			1						0,41	0,41
	11:00	1,60	1,60	0,00			1			1						0,48	0,47
	12:00	1,38	1,38	0,00			1			1						0,25	0,25
	13:00	1,56	1,56	0,00			1			1						0,43	0,44
	14:00	1,64	1,64	0,00			1			1						0,51	0,52
	15:00	1,56	1,56	0,00			1			1						0,45	0,44
	16:00	1,50	1,50	0,00			1			1						0,37	0,37
	17:00	1,82	1,82	0,00		1	1			1						0,47	0,46
	18:00	2,04	2,04	0,00		1	1			1						0,35	0,37
	19:00	2,01	2,01	0,00		1	1			1						0,32	0,34
	20:00	1,75	1,75	0,00		1	1			1						0,07	0,09
	21:00	1,70	1,70	0,00		1	1			1						0,23	0,28
	22:00	1,74	1,74	0,00			1			1						0,59	0,60
	23:00	1,40	1,40	0,00			1			1						0,27	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,44	1,44	0,00			1			1						0,30	0,32
	01:00	1,30	1,30	0,00			1			1						0,18	0,19
	02:00	1,19	1,18	0,01			1			1						0,06	0,07
	03:00	1,35	1,21	0,14			1			1						0,22	0,23
	04:00	1,28	1,16	0,11			1			1						0,17	0,17
	05:00	1,16	1,16	0,00			1			1						0,05	0,05
	06:00	1,32	1,31	0,01			1			1						0,20	0,20
	07:00	1,62	1,26	0,35			1			1						0,50	0,51
	08:00	1,61	1,11	0,50			1			1						0,50	0,50
	09:00	1,48	1,16	0,32			1			1						0,32	0,31
	10:00	1,50	1,16	0,34						1		1				0,35	0,36
	11:00	1,59	1,13	0,46						1		1				0,47	0,47
	12:00	1,72	1,15	0,56						1		1				0,57	0,58
	13:00	1,66	1,13	0,53						1		1				0,54	0,54
	14:00	1,62	1,17	0,45						1		1				0,49	0,50
	15:00	1,59	1,21	0,38						1		1				0,48	0,47
	16:00	1,65	1,34	0,31						1		1				0,52	0,52
	17:00	1,85	1,58	0,27						1		1				0,64	0,64
	18:00	1,98	1,79	0,19						1		1				0,64	0,59
	19:00	1,96	1,82	0,15			1					1				0,30	0,32
	20:00	1,88	1,76	0,12			1					1				0,65	0,66
	21:00	1,75	1,56	0,18			1					1				0,60	0,60
	22:00	1,63	1,61	0,02			1					1				0,52	0,51
	23:00	1,46	1,27	0,19			1					1				0,34	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,34	1,19	0,16			1					1				0,22	0,22
	01:00	1,29	1,16	0,13			1					1				0,18	0,17
	02:00	1,27	1,23	0,04			1					1				0,16	0,15
	03:00	1,24	1,22	0,03			1					1				0,12	0,12
	04:00	1,25	1,19	0,06			1					1				0,13	0,13
	05:00	1,26	1,22	0,04			1					1				0,14	0,13
	06:00	1,38	1,30	0,08			1					1				0,26	0,26
	07:00	1,46	1,34	0,13			1					1				0,34	0,34
	08:00	1,52	1,46	0,06			1					1				0,39	0,39
	09:00	1,57	1,49	0,08			1					1				0,45	0,44
	10:00	1,58	1,42	0,16			1					1				0,46	0,46
	11:00	1,60	1,50	0,10			1					1				0,49	0,48
	12:00	1,68	1,60	0,08			1					1				0,43	0,42
	13:00	1,65	1,49	0,16						1		1				0,52	0,53
	14:00	1,58	1,37	0,21						1		1				0,46	0,46
	15:00	1,60	1,48	0,13						1		1				0,47	0,47
	16:00	1,61	1,59	0,02						1		1				0,49	0,49
	17:00	1,81	1,76	0,05						1		1				0,62	0,62
	18:00	1,95	1,93	0,02			1			1		1				0,37	0,34
	19:00	1,92	1,89	0,03			1			1		1				0,38	0,40
	20:00	1,84	1,79	0,05						1		1				0,65	0,65
	21:00	1,73	1,70	0,03						1		1				0,60	0,60
	22:00	1,61	1,61	0,00						1		1				0,51	0,49
	23:00	1,46	1,40	0,06						1		1				0,36	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,34	1,22	0,13						1		1				0,24	0,23
	01:00	1,28	1,19	0,09						1		1				0,17	0,16
	02:00	1,25	1,14	0,11						1		1				0,14	0,13
	03:00	1,23	1,14	0,09						1		1				0,11	0,11
	04:00	1,24	1,22	0,03						1		1				0,13	0,13
	05:00	1,20	1,18	0,02						1		1				0,09	0,08
	06:00	1,34	1,33	0,01						1		1				0,22	0,21
	07:00	1,48	1,48	0,00						1		1				0,37	0,35
	08:00	1,50	1,50	0,00						1		1				0,38	0,38
	09:00	1,52	1,52	0,00						1		1				0,40	0,41
	10:00	1,60	1,58	0,02						1		1				0,48	0,48
	11:00	1,73	1,61	0,12						1		1				0,57	0,57
	12:00	1,87	1,53	0,34						1		1				0,65	0,65
	13:00	1,85	1,55	0,31						1		1				0,65	0,65
	14:00	1,85	1,68	0,17						1		1				0,65	0,65
	15:00	1,78	1,66	0,12						1		1				0,63	0,62
	16:00	1,83	1,82	0,02						1		1				0,64	0,64
	17:00	2,11	2,08	0,03			1			1		1				0,61	0,61
	18:00	2,25	2,22	0,03			1			1		1				0,57	0,58
	19:00	2,20	2,09	0,11			1			1		1				0,51	0,52
	20:00	2,16	1,91	0,25			1			1		1				0,48	0,49
	21:00	2,04	1,83	0,21			1			1		1				0,40	0,43
	22:00	1,83	1,77	0,06						1		1				0,64	0,64
	23:00	1,64	1,59	0,06						1		1				0,52	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,49	0,03						1		1				0,41	0,40
	01:00	1,49	1,46	0,03						1		1				0,37	0,37
	02:00	1,45	1,41	0,04						1		1				0,34	0,33
	03:00	1,38	1,35	0,04						1		1				0,27	0,27
	04:00	1,41	1,35	0,06						1		1				0,30	0,29
	05:00	1,16	1,13	0,04						1		1				0,06	0,05
	06:00	1,29	1,21	0,08						1		1				0,17	0,17
	07:00	1,46	1,34	0,12						1		1				0,35	0,34
	08:00	1,41	1,29	0,12						1		1				0,29	0,29
	09:00	1,31	1,27	0,04						1		1				0,18	0,19
	10:00	1,41	1,39	0,02						1		1				0,28	0,29
	11:00	1,44	1,42	0,02						1	1	1				0,31	0,31
	12:00	1,42	1,39	0,03						1		1				0,30	0,30
	13:00	1,67	1,64	0,03						1		1				0,52	0,55
	14:00	1,59	1,57	0,02						1		1				0,47	0,48
	15:00	1,48	1,48	0,01						1		1				0,36	0,37
	16:00	1,58	1,55	0,03						1		1				0,45	0,45
	17:00	1,75	1,57	0,18						1		1				0,59	0,59
	18:00	1,81	1,49	0,33						1		1				0,63	0,63
	19:00	1,77	1,50	0,26						1		1				0,62	0,62
	20:00	1,74	1,60	0,13						1		1				0,60	0,60
	21:00	1,64	1,53	0,11						1		1				0,52	0,52
	22:00	1,54	1,37	0,17						1		1				0,43	0,42
	23:00	1,46	1,29	0,17						1		1				0,34	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,33	1,18	0,15						1		1				0,21	0,21
	01:00	1,26	1,15	0,12						1		1				0,14	0,15
	02:00	1,24	1,14	0,11						1		1				0,12	0,12
	03:00	1,21	1,15	0,06						1		1				0,09	0,09
	04:00	1,21	1,13	0,09						1		1				0,09	0,09
	05:00	1,25	1,19	0,06						1		1				0,13	0,12
	06:00	1,33	1,13	0,19						1		1				0,20	0,20
	07:00	1,38	1,12	0,26						1		1				0,25	0,26
	08:00	1,36	1,11	0,25						1		1				0,25	0,25
	09:00	1,41	1,16	0,25								1		1		0,25	0,25
	10:00	1,35	1,20	0,14								1		1		0,24	0,23
	11:00	1,42	1,26	0,16								1		1		0,30	0,30
	12:00	1,48	1,32	0,15								1		1		0,36	0,35
	13:00	1,49	1,33	0,16								1		1		0,38	0,37
	14:00	1,50	1,36	0,14								1		1		0,38	0,38
	15:00	1,62	1,37	0,25								1		1		0,49	0,50
	16:00	1,64	1,49	0,16								1		1		0,52	0,52
	17:00	1,84	1,73	0,11								1		1		0,64	0,64
	18:00	1,92	1,74	0,18								1		1		0,67	0,67
	19:00	1,83	1,77	0,06								1		1		0,64	0,64
	20:00	1,82	1,73	0,09								1		1		0,63	0,63
	21:00	1,71	1,68	0,03						1		1				0,56	0,56
	22:00	1,62	1,48	0,15						1		1				0,50	0,51
	23:00	1,50	1,45	0,05						1		1				0,38	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,41	1,38	0,03						1		1				0,28	0,28
	01:00	1,33	1,31	0,02						1		1				0,22	0,21
	02:00	1,31	1,30	0,01						1		1				0,20	0,19
	03:00	1,27	1,26	0,01						1		1				0,15	0,15
	04:00	1,25	1,24	0,01						1		1				0,13	0,12
	05:00	1,30	1,30	0,00						1		1				0,19	0,18
	06:00	1,32	1,24	0,09						1		1				0,20	0,20
	07:00	1,31	1,14	0,17						1		1				0,19	0,19
	08:00	1,36	1,12	0,24						1		1				0,25	0,24
	09:00	1,39	1,12	0,27						1		1				0,27	0,28
	10:00	1,38	1,15	0,23						1		1				0,25	0,25
	11:00	1,42	1,17	0,25						1	1	1				0,31	0,30
	12:00	1,44	1,21	0,23						1		1				0,33	0,33
	13:00	1,56	1,15	0,41						1		1				0,44	0,44
	14:00	1,58	1,29	0,29						1		1				0,47	0,46
	15:00	1,55	1,43	0,12						1		1				0,44	0,43
	16:00	1,59	1,43	0,16						1		1				0,46	0,47
	17:00	1,81	1,69	0,12						1		1				0,63	0,63
	18:00	1,89	1,62	0,26						1		1				0,66	0,66
	19:00	1,88	1,66	0,23						1		1				0,66	0,66
	20:00	1,82	1,73	0,09						1		1				0,64	0,64
	21:00	1,67	1,51	0,16						1		1				0,55	0,55
	22:00	1,55	1,47	0,08						1		1				0,44	0,43
	23:00	1,46	1,33	0,14						1		1				0,34	0,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,35	1,20	0,15						1		1				0,24	0,24
	01:00	1,28	1,12	0,16						1		1				0,17	0,16
	02:00	1,24	1,12	0,11						1		1				0,12	0,12
	03:00	1,22	1,14	0,08						1		1				0,10	0,10
	04:00	1,21	1,13	0,08						1		1				0,09	0,09
	05:00	1,24	1,12	0,11						1		1				0,12	0,12
	06:00	1,26	1,12	0,14						1		1				0,14	0,14
	07:00	1,28	1,12	0,16						1		1				0,16	0,16
	08:00	1,32	1,12	0,20						1		1				0,20	0,20
	09:00	1,43	1,12	0,30						1		1				0,30	0,30
	10:00	1,51	1,12	0,39						1		1				0,39	0,39
	11:00	1,60	1,13	0,47						1		1				0,47	0,48
	12:00	1,73	1,16	0,57						1		1				0,57	0,57
	13:00	1,64	1,13	0,51						1		1				0,51	0,51
	14:00	1,57	1,12	0,45						1		1				0,45	0,46
	15:00	1,58	1,12	0,46						1		1				0,46	0,46
	16:00	1,62	1,12	0,50						1		1				0,50	0,50
	17:00	1,79	1,37	0,42						1		1				0,63	0,63
	18:00	1,88	1,70	0,18						1		1				0,66	0,66
	19:00	1,87	1,55	0,32						1		1				0,66	0,65
	20:00	1,87	1,35	0,52						1		1				0,65	0,65
	21:00	1,66	1,18	0,48						1		1				0,54	0,54
	22:00	1,55	1,16	0,39						1		1				0,43	0,43
	23:00	1,42	1,13	0,28						1		1				0,30	0,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,29	1,12	0,17						1		1				0,17	0,17
	01:00	1,22	1,12	0,10						1		1				0,10	0,10
	02:00	1,20	1,12	0,08						1		1				0,08	0,08
	03:00	1,17	1,12	0,05						1		1				0,06	0,05
	04:00	1,16	1,12	0,04						1		1				0,04	0,04
	05:00	1,21	1,12	0,10						1		1				0,10	0,09
	06:00	1,27	1,12	0,14						1		1				0,15	0,14
	07:00	1,34	1,21	0,13						1		1				0,21	0,22
	08:00	1,45	1,35	0,10						1		1				0,33	0,33
	09:00	1,55	1,51	0,03						1		1				0,43	0,43
	10:00	1,62	1,60	0,01						1		1				0,48	0,49
	11:00	1,70	1,66	0,04						1		1				0,56	0,57
	12:00	1,69	1,63	0,06						1		1				0,57	0,57
	13:00	1,71	1,69	0,02						1		1				0,58	0,58
	14:00	1,74	1,74	0,00						1		1				0,60	0,60
	15:00	1,63	1,63	0,00						1		1				0,51	0,51
	16:00	1,72	1,72	0,00						1		1				0,58	0,58
	17:00	1,88	1,88	0,00						1		1				0,66	0,66
	18:00	2,07	2,07	0,00		1				1		1				0,48	0,46
	19:00	2,13	2,13	0,00		1				1		1				0,44	0,45
	20:00	2,13	2,13	0,00		1				1		1				0,45	0,44
	21:00	2,02	2,02	0,00		1				1		1				0,34	0,33
	22:00	1,84	1,84	0,00		1				1		1				0,16	0,16
	23:00	1,73	1,71	0,02		1				1		1				0,06	0,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,55	0,01						1		1				0,28	0,30
	01:00	1,48	1,48	0,00						1		1				0,36	0,35
	02:00	1,46	1,46	0,00						1		1				0,33	0,33
	03:00	1,41	1,41	0,00						1		1				0,28	0,28
	04:00	1,44	1,43	0,00						1		1				0,31	0,32
	05:00	1,46	1,46	0,00						1		1				0,33	0,34
	06:00	1,56	1,56	0,00						1		1				0,43	0,44
	07:00	1,60	1,58	0,02						1		1				0,48	0,48
	08:00	1,49	1,48	0,01						1		1				0,38	0,38
	09:00	1,42	1,40	0,02	1							1				0,24	0,24
	10:00	1,34	1,30	0,04	1							1				0,22	0,22
	11:00	1,36	1,23	0,13	1							1				0,24	0,24
	12:00	1,40	1,20	0,20	1							1				0,28	0,27
	13:00	1,42	1,17	0,25	1							1				0,30	0,30
	14:00	1,49	1,18	0,31						1		1				0,36	0,35
	15:00	1,61	1,16	0,45						1		1				0,50	0,49
	16:00	1,66	1,14	0,52						1		1				0,55	0,55
	17:00	1,85	1,22	0,63						1		1				0,65	0,65
	18:00	1,85	1,28	0,57						1		1				0,65	0,65
	19:00	1,90	1,41	0,49						1		1				0,67	0,67
	20:00	1,89	1,38	0,52						1		1				0,67	0,67
	21:00	1,78	1,35	0,43						1		1				0,63	0,62
	22:00	1,66	1,22	0,44						1		1				0,54	0,54
	23:00	1,55	1,15	0,40						1		1				0,44	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,41	1,11	0,29	1					1						0,30	0,30
	01:00	1,33	1,15	0,17	1					1						0,17	0,18
	02:00	1,27	1,13	0,14	1					1						0,15	0,15
	03:00	1,23	1,12	0,11	1					1						0,11	0,11
	04:00	1,24	1,13	0,10	1					1						0,11	0,11
	05:00	1,24	1,13	0,11	1					1						0,12	0,12
	06:00	1,35	1,16	0,19	1					1						0,22	0,23
	07:00	1,42	1,19	0,24	1					1						0,31	0,30
	08:00	1,53	1,34	0,19	1					1						0,38	0,38
	09:00	1,80	1,35	0,45						1	1					0,58	0,60
	10:00	1,81	1,47	0,34						1	1					0,63	0,63
	11:00	1,80	1,35	0,45						1	1					0,63	0,63
	12:00	1,92	1,50	0,42						1	1					0,67	0,67
	13:00	1,93	1,52	0,41						1	1					0,68	0,68
	14:00	1,91	1,47	0,44						1	1					0,66	0,67
	15:00	1,86	1,37	0,49						1	1					0,65	0,65
	16:00	1,96	1,59	0,38	1					1	1					0,56	0,52
	17:00	2,19	2,03	0,16	1					1	1					0,50	0,50
	18:00	2,33	2,16	0,17	1					1	1					0,50	0,65
	19:00	2,21	1,94	0,27	1					1	1					0,50	0,54
	20:00	2,15	1,85	0,30	1					1	1					0,50	0,48
	21:00	2,00	1,58	0,42	1					1	1					0,50	0,41
	22:00	1,87	1,52	0,35						1	1					0,50	0,65
	23:00	1,71	1,24	0,47						1	1					0,50	0,58

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,45						1	1					0,50	0,46
	01:00	1,49	1,19	0,29						1	1					0,50	0,37
	02:00	1,45	1,18	0,27						1	1					0,50	0,33
	03:00	1,41	0,94	0,47						1	1					0,50	0,30
	04:00	1,27	0,79	0,49						1	1					0,50	0,16
	05:00	1,18	0,92	0,27						1	1					0,29	0,06
	06:00	1,26	1,16	0,10						1	1					0,10	0,13
	07:00	1,47	1,37	0,10						1	1					0,10	0,34
	08:00	1,61	1,34	0,27						1		1				0,32	0,41
	09:00	1,58	1,12	0,46						1		1				0,47	0,46
	10:00	1,52	1,17	0,35						1		1				0,42	0,41
	11:00	1,35	1,12	0,23						1		1				0,23	0,23
	12:00	1,43	1,16	0,27						1		1				0,29	0,30
	13:00	1,67	1,16	0,50						1		1				0,51	0,54
	14:00	1,72	1,17	0,55						1		1				0,58	0,59
	15:00	1,58	1,13	0,46						1		1				0,46	0,46
	16:00	1,53	1,13	0,40						1		1				0,41	0,41
	17:00	1,81	1,21	0,61						1		1				0,61	0,61
	18:00	1,86	1,32	0,54						1		1				0,66	0,65
	19:00	1,85	1,35	0,50						1		1				0,66	0,65
	20:00	1,84	1,39	0,45						1		1				0,64	0,64
	21:00	1,71	1,18	0,53						1		1				0,59	0,59
	22:00	1,60	1,45	0,15						1		1				0,49	0,49
	23:00	1,41	1,27	0,14						1		1				0,29	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,33	1,33	0,00						1		1				0,21	0,21
	01:00	1,26	1,26	0,00						1		1				0,15	0,15
	02:00	1,28	1,19	0,08						1		1				0,16	0,17
	03:00	1,25	1,15	0,09						1		1				0,13	0,13
	04:00	1,23	1,13	0,10						1		1				0,11	0,11
	05:00	1,27	1,13	0,15						1		1				0,15	0,15
	06:00	1,31	1,13	0,18						1		1				0,19	0,19
	07:00	1,39	1,13	0,25						1		1				0,25	0,25
	08:00	1,38	1,12	0,26						1		1				0,27	0,27
	09:00	1,40	1,13	0,27						1		1				0,28	0,28
	10:00	1,37	1,21	0,16						1		1				0,17	0,18
	11:00	1,40	1,12	0,28						1		1				0,28	0,28
	12:00	1,53	1,36	0,17				1		1						0,18	0,16
	13:00	1,73	1,58	0,15		1		1		1						0,15	0,16
	14:00	1,86	1,65	0,21		1		1		1						0,34	0,34
	15:00	1,69	1,59	0,11		1		1		1						0,17	0,17
	16:00	1,68	1,64	0,05		1		1		1						0,16	0,16
	17:00	1,79	1,71	0,08		1		1		1						0,26	0,26
	18:00	1,89	1,78	0,11		1		1		1						0,36	0,36
	19:00	1,96	1,83	0,13		1		1		1						0,43	0,44
	20:00	1,99	1,78	0,21		1		1		1						0,47	0,47
	21:00	1,86	1,76	0,10		1		1		1						0,35	0,34
	22:00	1,75	1,66	0,09		1		1		1						0,23	0,23
	23:00	1,53	1,53	0,00		1		1		1						0,18	0,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,40	1,30	0,11		1				1						0,15	0,17
	01:00	1,34	1,25	0,10		1				1						0,23	0,22
	02:00	1,29	1,14	0,15		1				1						0,17	0,17
	03:00	1,17	1,01	0,16		1				1						0,17	0,13
	04:00	0,99	0,99	0,00		1				1						0,25	0,04
	05:00	1,19	1,09	0,10		1				1						0,25	0,21
	06:00	1,36	1,11	0,25		1				1						0,25	0,02
	07:00	1,40	1,14	0,25		1				1						0,25	0,01
	08:00	1,52	1,25	0,27				1		1						0,25	0,13
	09:00	1,47	1,20	0,27				1		1						0,25	0,08
	10:00	1,55	1,28	0,27				1		1						0,25	0,16
	11:00	1,49	1,22	0,27				1		1						0,25	0,10
	12:00	1,59	1,32	0,27				1		1						0,25	0,20
	13:00	1,66	1,39	0,27				1		1						0,25	0,27
	14:00	1,69	1,50	0,19		1		1		1						0,20	0,14
	15:00	1,75	1,59	0,16		1		1		1						0,21	0,21
	16:00	1,82	1,71	0,12		1		1		1						0,14	0,14
	17:00	2,01	1,86	0,15		1		1		1						0,32	0,33
	18:00	2,06	1,96	0,11		1		1		1						0,39	0,38
	19:00	2,10	2,08	0,02		1		1		1						0,41	0,42
	20:00	2,00	1,93	0,07		1		1		1						0,32	0,32
	21:00	1,92	1,79	0,13		1		1		1						0,27	0,25
	22:00	1,73	1,67	0,06		1		1		1						0,07	0,06
	23:00	1,61	1,60	0,00		1		1		1						0,00	0,00

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 03:45 και στις 03:55. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:52 με 14:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,44	1,25	0,20				1		1						0,24	0,25
	01:00	1,39	1,10	0,28				1		1						0,29	0,27
	02:00	1,37	1,09	0,28				1		1						0,28	0,26
	03:00	1,33	1,10	0,22				1		1						0,22	0,21
	04:00	1,29	1,11	0,18				1		1						0,18	0,17
	05:00	1,29	1,11	0,18				1		1						0,18	0,16
	06:00	1,34	1,20	0,14				1		1						0,23	0,22
	07:00	1,31	1,17	0,14				1		1						0,19	0,19
	08:00	1,40	1,26	0,15				1		1						0,28	0,29
	09:00	1,48	1,36	0,12				1		1						0,37	0,37
	10:00	1,48	1,44	0,04				1		1						0,36	0,37
	11:00	1,49	1,42	0,07				1		1						0,36	0,37
	12:00	1,48	1,32	0,16				1		1						0,35	0,35
	13:00	1,45	1,25	0,21				1		1						0,34	0,34
	14:00	1,44	1,17	0,27				1		1						0,31	0,31
	15:00	1,59	1,36	0,23				1		1						0,47	0,47
	16:00	1,67	1,56	0,10				1		1						0,47	0,46
	17:00	1,85	1,80	0,05		1		1		1						0,17	0,17
	18:00	1,93	1,85	0,08		1		1		1						0,25	0,25
	19:00	1,96	1,93	0,03		1		1		1						0,27	0,27
	20:00	1,93	1,93	0,00		1		1		1						0,24	0,24
	21:00	1,78	1,78	0,00		1		1		1						0,10	0,11
	22:00	1,61	1,61	0,00		1		1		1						0,00	0,00
	23:00	1,46	1,46	0,00				1		1						0,19	0,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,37	1,20	0,17				1		1						0,25	0,25
	01:00	1,29	1,13	0,15				1		1						0,17	0,17
	02:00	1,26	1,12	0,14				1		1						0,14	0,14
	03:00	1,21	1,12	0,09				1		1						0,09	0,09
	04:00	1,21	1,12	0,09				1		1						0,09	0,09
	05:00	1,22	1,12	0,10				1		1						0,10	0,11
	06:00	1,31	1,12	0,19				1		1						0,19	0,19
	07:00	1,36	1,15	0,22				1		1						0,24	0,25
	08:00	1,44	1,26	0,19				1		1						0,32	0,33
	09:00	1,54	1,44	0,10				1		1						0,41	0,42
	10:00	1,64	1,60	0,04				1		1						0,51	0,52
	11:00	1,70	1,70	0,00				1		1						0,57	0,57
	12:00	1,66	1,66	0,00				1		1						0,53	0,54
	13:00	1,71	1,70	0,00				1		1						0,57	0,57
	14:00	1,82	1,82	0,00		1		1		1						0,28	0,25
	15:00	1,82	1,82	0,00		1		1		1						0,13	0,13
	16:00	1,90	1,90	0,00		1		1		1						0,22	0,21
	17:00	2,18	2,18	0,00		1		1		1						0,48	0,49
	18:00	2,26	2,26	0,00		1		1		1						0,58	0,58
	19:00	2,23	2,23	0,00		1		1		1						0,54	0,54
	20:00	2,24	2,24	0,00		1		1		1						0,56	0,56
	21:00	2,18	2,18	0,00		1		1		1						0,49	0,50
	22:00	2,00	2,00	0,00		1		1		1						0,32	0,32
	23:00	1,81	1,81	0,00		1		1		1						0,12	0,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,63	1,63	0,00		1		1								0,18	0,21
	01:00	1,53	1,53	0,00		1		1								0,41	0,41
	02:00	1,49	1,49	0,00		1		1								0,36	0,36
	03:00	1,48	1,48	0,00		1		1								0,35	0,35
	04:00	1,47	1,47	0,00		1		1								0,34	0,34
	05:00	1,48	1,48	0,00		1		1								0,36	0,36
	06:00	1,58	1,58	0,00		1		1								0,46	0,46
	07:00	1,67	1,67	0,00		1		1								0,55	0,54
	08:00	1,75	1,74	0,01		1		1								0,53	0,51
	09:00	1,78	1,78	0,00		1	1	1								0,11	0,10
	10:00	1,77	1,77	0,00		1	1	1								0,07	0,06
	11:00	1,73	1,73	0,00				1		1						0,03	0,37
	12:00	1,60	1,60	0,00				1		1						0,25	0,48
	13:00	1,67	1,67	0,00				1		1						0,53	0,53
	14:00	1,70	1,70	0,00				1		1						0,58	0,57
	15:00	1,78	1,78	0,00				1		1						0,62	0,62
	16:00	1,91	1,91	0,00				1		1						0,56	0,54
	17:00	2,15	2,15	0,00		1		1		1						0,46	0,46
	18:00	2,32	2,32	0,00		1		1		1						0,62	0,63
	19:00	2,32	2,32	0,00		1		1		1						0,66	0,64
	20:00	2,12	2,12	0,00		1		1		1						0,47	0,45
	21:00	2,18	2,18	0,00		1		1		1						0,51	0,50
	22:00	2,00	2,00	0,00		1		1		1						0,36	0,33
	23:00	1,62	1,60	0,02				1		1						0,28	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,46	1,44	0,02				1		1						0,33	0,34
	01:00	1,33	1,32	0,01				1		1						0,21	0,22
	02:00	1,33	1,32	0,01				1		1						0,22	0,22
	03:00	1,23	1,21	0,02				1		1						0,11	0,11
	04:00	1,21	1,20	0,02				1		1						0,10	0,10
	05:00	1,26	1,23	0,03				1		1						0,14	0,14
	06:00	1,32	1,24	0,08				1		1						0,20	0,21
	07:00	1,43	1,38	0,04				1		1						0,29	0,30
	08:00	1,64	1,62	0,02				1		1						0,50	0,51
	09:00	1,79	1,79	0,00				1		1						0,59	0,57
	10:00	1,89	1,84	0,06		1		1		1						0,31	0,35
	11:00	1,99	1,88	0,12		1		1		1						0,43	0,41
	12:00	2,03	1,99	0,04		1		1		1						0,34	0,34
	13:00	2,06	2,02	0,04		1		1		1						0,39	0,38
	14:00	2,08	2,02	0,06		1		1		1						0,42	0,41
	15:00	1,84	1,77	0,08		1		1		1						0,16	0,16
	16:00	2,06	1,90	0,16		1		1		1						0,37	0,38
	17:00	2,42	2,20	0,21		1		1		1						0,73	0,73
	18:00	2,37	2,07	0,30		1		1		1						0,69	0,69
	19:00	2,45	2,20	0,25		1		1		1						0,76	0,77
	20:00	2,23	2,04	0,19		1		1		1						0,56	0,57
	21:00	2,02	1,87	0,16		1		1		1						0,34	0,35
	22:00	1,83	1,69	0,14		1		1		1						0,15	0,15
	23:00	1,60	1,51	0,09				1		1						0,23	0,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,46	1,29	0,18				1		1						0,35	0,35
	01:00	1,32	1,24	0,08				1		1						0,21	0,20
	02:00	1,25	1,17	0,08				1		1						0,14	0,13
	03:00	1,21	1,16	0,05				1		1						0,10	0,09
	04:00	1,19	1,19	0,00				1		1						0,07	0,07
	05:00	1,22	1,17	0,05				1		1						0,09	0,10
	06:00	1,33	1,17	0,17				1		1						0,21	0,21
	07:00	1,51	1,15	0,37				1		1						0,38	0,39
	08:00	1,83	1,33	0,50				1		1						0,64	0,64
	09:00	1,80	1,36	0,43				1		1						0,63	0,63
	10:00	1,82	1,50	0,32				1		1						0,64	0,64
	11:00	1,97	1,63	0,35				1		1						0,69	0,69
	12:00	1,84	1,44	0,40				1		1						0,65	0,65
	13:00	1,80	1,40	0,40				1		1						0,63	0,63
	14:00	1,83	1,43	0,40				1		1						0,64	0,64
	15:00	1,85	1,28	0,57				1		1						0,64	0,65
	16:00	1,97	1,50	0,47				1		1						0,68	0,65
	17:00	2,18	1,71	0,46		1		1		1						0,47	0,49
	18:00	2,37	1,75	0,62		1		1		1						0,70	0,68
	19:00	2,42	1,85	0,57		1		1		1						0,74	0,74
	20:00	2,28	1,66	0,62		1		1		1						0,63	0,61
	21:00	2,02	1,66	0,35		1		1		1						0,36	0,35
	22:00	1,76	1,25	0,52				1		1						0,51	0,55
	23:00	1,50	1,12	0,38				1		1						0,38	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,42	1,11	0,31				1		1						0,32	0,30
	01:00	1,29	1,11	0,18				1		1						0,18	0,17
	02:00	1,29	1,11	0,18				1		1						0,18	0,16
	03:00	1,24	1,12	0,11				1		1						0,12	0,11
	04:00	1,24	1,12	0,12				1		1						0,12	0,12
	05:00	1,23	1,12	0,12				1		1						0,12	0,12
	06:00	1,27	1,12	0,15				1		1						0,16	0,15
	07:00	1,34	1,25	0,09				1		1						0,20	0,21
	08:00	1,69	1,29	0,40				1		1						0,53	0,53
	09:00	1,94	1,47	0,48				1		1						0,60	0,58
	10:00	2,12	1,71	0,41			1	1		1						0,43	0,43
	11:00	2,22	1,71	0,51			1	1		1						0,54	0,54
	12:00	2,28	1,73	0,55			1	1		1						0,59	0,59
	13:00	2,04	1,61	0,42			1	1		1						0,43	0,38
	14:00	1,90	1,68	0,23			1	1		1						0,23	0,23
	15:00	1,95	1,67	0,29			1	1		1						0,29	0,28
	16:00	2,02	1,68	0,35			1	1		1						0,34	0,34
	17:00	2,24	1,68	0,56			1	1		1						0,56	0,57
	18:00	2,33	1,69	0,64			1	1		1						0,64	0,65
	19:00	2,26	1,68	0,57			1	1		1						0,57	0,58
	20:00	2,22	1,68	0,54			1	1		1						0,54	0,54
	21:00	2,04	1,68	0,37			1	1		1						0,37	0,37
	22:00	1,87	1,40	0,47				1		1						0,47	0,51
	23:00	1,68	1,09	0,59				1		1						0,60	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,54	1,13	0,41				1		1						0,41	0,42
	01:00	1,43	1,13	0,30				1		1						0,30	0,31
	02:00	1,37	1,12	0,25				1		1						0,26	0,25
	03:00	1,33	1,13	0,19				1		1						0,20	0,21
	04:00	1,33	1,19	0,15				1		1						0,21	0,21
	05:00	1,38	1,26	0,12				1		1						0,25	0,26
	06:00	1,44	1,24	0,20				1		1						0,32	0,32
	07:00	1,48	1,22	0,26				1		1						0,36	0,37
	08:00	1,58	1,15	0,43				1		1						0,46	0,46
	09:00	1,71	1,51	0,20				1		1						0,57	0,57
	10:00	1,62	1,50	0,12				1		1						0,50	0,50
	11:00	1,62	1,55	0,07				1		1						0,49	0,49
	12:00	1,68	1,66	0,02				1		1						0,55	0,55
	13:00	1,86	1,86	0,00				1		1						0,65	0,65
	14:00	1,88	1,84	0,04				1		1						0,53	0,52
	15:00	1,92	1,90	0,02			1	1		1						0,24	0,24
	16:00	2,05	1,88	0,17			1	1		1						0,36	0,37
	17:00	2,22	2,19	0,03			1	1		1						0,53	0,53
	18:00	2,31	2,31	0,00			1	1		1						0,62	0,63
	19:00	2,28	2,28	0,00			1	1		1						0,60	0,60
	20:00	2,19	2,19	0,00			1	1		1						0,52	0,51
	21:00	2,02	2,02	0,00			1	1		1						0,34	0,32
	22:00	1,94	1,94	0,00			1	1		1						0,27	0,25
	23:00	1,78	1,76	0,02				1		1						0,48	0,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,61	1,61	0,00				1		1						0,49	0,48
	01:00	1,50	1,49	0,01				1		1						0,37	0,38
	02:00	1,44	1,40	0,04				1		1						0,30	0,31
	03:00	1,40	1,34	0,05				1		1						0,26	0,27
	04:00	1,38	1,29	0,09				1		1						0,25	0,25
	05:00	1,40	1,31	0,09				1		1						0,28	0,27
	06:00	1,44	1,35	0,10				1		1						0,33	0,32
	07:00	1,48	1,39	0,08				1		1						0,36	0,36
	08:00	1,51	1,30	0,21				1		1						0,38	0,39
	09:00	1,69	1,49	0,19				1		1						0,56	0,56
	10:00	1,87	1,38	0,49				1		1						0,64	0,65
	11:00	2,03	1,70	0,33				1		1						0,71	0,71
	12:00	2,03	1,84	0,19			1	1		1						0,61	0,59
	13:00	2,06	1,84	0,22			1	1		1						0,38	0,38
	14:00	2,10	1,85	0,25			1	1		1						0,42	0,42
	15:00	1,97	1,67	0,29			1	1		1						0,29	0,29
	16:00	2,13	1,80	0,33			1	1		1						0,44	0,44
	17:00	2,21	1,74	0,48			1	1		1						0,52	0,52
	18:00	2,28	1,77	0,52			1	1		1						0,60	0,60
	19:00	2,27	1,76	0,51			1	1		1						0,59	0,59
	20:00	2,19	1,75	0,44			1	1		1						0,52	0,51
	21:00	1,99	1,68	0,32			1	1		1						0,32	0,32
	22:00	1,84	1,37	0,48				1		1						0,48	0,51
	23:00	1,65	1,13	0,52				1		1						0,53	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,49	1,12	0,37				1		1						0,37	0,37
	01:00	1,37	1,12	0,25				1		1						0,25	0,25
	02:00	1,33	1,12	0,20				1		1						0,20	0,21
	03:00	1,32	1,12	0,20				1		1						0,20	0,20
	04:00	1,31	1,13	0,18				1		1						0,18	0,19
	05:00	1,32	1,12	0,20				1		1						0,20	0,20
	06:00	1,43	1,12	0,31				1		1						0,31	0,31
	07:00	1,58	1,12	0,45				1		1						0,45	0,45
	08:00	1,58	1,12	0,46				1		1						0,46	0,45
	09:00	1,65	1,13	0,52				1		1						0,53	0,52
	10:00	1,61	1,13	0,48				1		1						0,48	0,48
	11:00	1,82	1,20	0,63				1		1						0,63	0,63
	12:00	1,85	1,20	0,64				1		1						0,65	0,65
	13:00	2,01	1,30	0,70				1		1						0,70	0,70
	14:00	1,97	1,29	0,69				1		1						0,68	0,69
	15:00	2,22	1,44	0,78				1		1						0,78	0,78
	16:00	2,35	1,53	0,82				1		1						0,82	0,82
	17:00	2,60	1,72	0,89			1	1		1						0,88	0,89
	18:00	2,65	1,72	0,93			1	1		1						0,93	0,93
	19:00	2,65	1,72	0,92			1	1		1						0,92	0,93
	20:00	2,63	1,72	0,91			1	1		1						0,91	0,91
	21:00	2,44	1,68	0,76			1	1		1						0,77	0,76
	22:00	2,22	1,68	0,54			1	1		1						0,54	0,54
	23:00	1,96	1,50	0,46			1	1		1						0,46	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,77	1,15	0,62				1		1						0,62	0,62	
	01:00	1,65	1,12	0,53				1		1						0,53	0,53	
	02:00	1,61	1,13	0,48				1		1						0,48	0,48	
	03:00	1,58	1,12	0,45				1		1						0,45	0,45	
	04:00	1,56	1,13	0,44				1		1						0,44	0,44	
	05:00	1,60	1,12	0,48				1		1						0,48	0,47	
	06:00	1,74	1,14	0,61				1		1						0,61	0,60	
	07:00	1,89	1,23	0,66				1		1						0,66	0,66	
	08:00	1,95	1,26	0,69				1		1						0,69	0,68	
	09:00	1,92	1,24	0,67				1		1						0,67	0,67	
	10:00	1,98	1,29	0,70				1		1						0,69	0,70	
	11:00	1,98	1,29	0,69				1		1						0,69	0,70	
	12:00	2,05	1,33	0,72				1		1						0,72	0,72	
	13:00	2,11	1,37	0,74				1		1						0,74	0,74	
	14:00	2,15	1,40	0,75				1		1						0,75	0,75	
	15:00	2,11	1,37	0,74				1		1						0,74	0,74	
	16:00	2,24	1,46	0,78				1		1						0,78	0,78	
	17:00	2,54	1,66	0,87			1	1		1						0,87	0,88	
	18:00	2,60	1,70	0,90			1	1		1						0,91	0,90	
	19:00	2,55	1,69	0,86			1	1		1						0,86	0,87	
	20:00	2,48	1,69	0,79			1	1		1						0,79	0,80	
	21:00	2,30	1,70	0,61			1	1		1						0,61	0,62	
	22:00	2,13	1,70	0,42			1	1		1						0,43	0,45	
	23:00	1,88	1,50	0,38			1	1		1						0,38	0,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,73	1,16	0,57			1			1						0,57	0,59
	01:00	1,58	1,15	0,43			1			1						0,43	0,46
	02:00	1,55	1,15	0,40			1			1						0,41	0,42
	03:00	1,52	1,14	0,38			1			1						0,38	0,40
	04:00	1,50	1,13	0,36			1			1						0,37	0,37
	05:00	1,39	1,15	0,24			1			1						0,24	0,26
	06:00	1,62	1,14	0,48			1			1						0,48	0,49
	07:00	1,71	1,15	0,56			1			1						0,56	0,57
	08:00	1,61	1,17	0,44			1			1						0,48	0,49
	09:00	1,60	1,21	0,39			1			1						0,47	0,49
	10:00	1,50	1,18	0,32			1			1						0,38	0,40
	11:00	1,51	1,16	0,35			1			1						0,38	0,40
	12:00	1,47	1,20	0,27			1			1						0,31	0,31
	13:00	1,55	1,18	0,37				1		1						0,37	0,40
	14:00	1,85	1,49	0,36				1		1						0,64	0,65
	15:00	1,95	1,56	0,39				1		1						0,68	0,68
	16:00	1,97	1,64	0,34				1		1						0,68	0,69
	17:00	2,08	1,78	0,31				1		1						0,72	0,72
	18:00	2,23	1,92	0,31			1	1		1						0,54	0,54
	19:00	2,31	1,95	0,36			1	1		1						0,61	0,62
	20:00	2,31	1,80	0,51			1	1		1						0,62	0,63
	21:00	2,16	1,69	0,47			1	1		1						0,47	0,47
	22:00	1,98	1,69	0,29			1	1		1						0,30	0,30
	23:00	1,76	1,41	0,35				1		1						0,39	0,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,12	0,43				1		1						0,44	0,43
	01:00	1,44	1,13	0,32				1		1						0,32	0,33
	02:00	1,43	1,13	0,29				1		1						0,31	0,31
	03:00	1,37	1,12	0,25				1		1						0,25	0,25
	04:00	1,35	1,12	0,23				1		1						0,23	0,23
	05:00	1,38	1,12	0,26				1		1						0,26	0,26
	06:00	1,47	1,13	0,34				1		1						0,34	0,34
	07:00	1,61	1,40	0,22				1		1						0,48	0,50
	08:00	1,57	1,57	0,00				1		1						0,48	0,45
	09:00	1,52	1,52	0,00				1		1						0,51	0,40
	10:00	1,51	1,51	0,00				1		1						0,51	0,38
	11:00	1,38	1,38	0,00				1		1						0,51	0,26
	12:00	1,34	1,34	0,00				1		1						0,51	0,21
	13:00	1,38	1,38	0,00				1		1						0,51	0,26
	14:00	1,43	1,43	0,00				1		1						0,51	0,30
	15:00	1,56	1,28	0,28				1		1						0,51	0,19
	16:00	1,90	1,38	0,51				1		1						0,51	0,26
	17:00	2,19	1,89	0,30			1	1		1						0,31	0,54
	18:00	2,23	2,22	0,00			1	1		1						0,00	0,55
	19:00	2,23	2,23	0,01			1	1		1						0,00	0,55
	20:00	2,17	2,16	0,01			1	1		1						0,00	0,48
	21:00	2,07	2,06	0,01			1	1		1						0,00	0,38
	22:00	1,88	1,88	0,00			1	1		1						0,00	0,21
	23:00	1,69	1,69	0,00			1	1		1						0,00	0,24

Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,48	0,01			1			1						0,00	0,36
	01:00	1,38	1,38	0,01			1			1						0,00	0,26
	02:00	1,34	1,34	0,00			1			1						0,05	0,23
	03:00	1,33	1,20	0,13			1			1						0,20	0,20
	04:00	1,32	1,24	0,08			1			1						0,20	0,21
	05:00	1,35	1,31	0,04			1			1						0,23	0,23
	06:00	1,41	1,37	0,04			1			1						0,29	0,28
	07:00	1,55	1,46	0,08			1			1						0,42	0,43
	08:00	1,60	1,43	0,16			1			1						0,48	0,48
	09:00	1,52	1,49	0,03			1			1						0,40	0,39
	10:00	1,52	1,49	0,02				1		1						0,33	0,34
	11:00	1,52	1,40	0,12				1		1						0,35	0,40
	12:00	1,70	1,54	0,16				1		1						0,53	0,56
	13:00	1,69	1,55	0,14				1		1						0,56	0,56
	14:00	1,58	1,39	0,18				1		1						0,46	0,46
	15:00	1,75	1,67	0,09				1		1						0,60	0,60
	16:00	1,82	1,80	0,02				1		1						0,64	0,64
	17:00	2,09	2,04	0,05			1	1		1						0,55	0,54
	18:00	2,21	1,99	0,22			1	1		1						0,53	0,53
	19:00	2,28	2,15	0,13			1	1		1						0,60	0,60
	20:00	2,22	2,14	0,08			1	1		1						0,55	0,55
	21:00	2,12	2,08	0,04			1	1		1						0,44	0,44
	22:00	1,92	1,85	0,07			1	1		1						0,24	0,25
	23:00	1,71	1,60	0,11				1		1						0,42	0,46

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 02:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,58	1,44	0,14				1		1						0,45	0,46
	01:00	1,48	1,19	0,29				1		1						0,36	0,36
	02:00	1,44	1,20	0,24				1		1						0,34	0,32
	03:00	1,39	1,11	0,27				1		1						0,28	0,27
	04:00	1,37	1,11	0,27				1		1						0,27	0,26
	05:00	1,38	1,11	0,26				1		1						0,26	0,25
	06:00	1,49	1,12	0,37				1		1						0,37	0,37
	07:00	1,48	1,12	0,36				1		1						0,36	0,36
	08:00	1,57	1,14	0,43				1		1						0,46	0,46
	09:00	1,65	1,13	0,52				1		1						0,52	0,52
	10:00	1,88	1,22	0,66				1		1						0,66	0,66
	11:00	1,74	1,15	0,59				1		1						0,59	0,59
	12:00	1,70	1,14	0,57				1		1						0,57	0,57
	13:00	1,69	1,14	0,55				1		1						0,55	0,55
	14:00	1,77	1,15	0,61				1		1						0,61	0,62
	15:00	1,82	1,19	0,64				1		1						0,64	0,64
	16:00	1,95	1,27	0,68				1		1						0,68	0,68
	17:00	2,21	1,44	0,77				1		1						0,77	0,77
	18:00	2,33	1,66	0,67			1	1		1						0,67	0,67
	19:00	2,24	1,69	0,55			1	1		1						0,55	0,56
	20:00	2,23	1,68	0,55			1	1		1						0,55	0,55
	21:00	2,09	1,67	0,42			1	1		1						0,42	0,42
	22:00	1,99	1,67	0,32			1	1		1						0,32	0,32
	23:00	1,79	1,61	0,18			1	1		1						0,17	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,64	1,12	0,53				1		1						0,53	0,53
	01:00	1,54	1,12	0,42				1		1						0,42	0,42
	02:00	1,49	1,12	0,37				1		1						0,37	0,37
	03:00	1,41	1,11	0,30				1		1						0,30	0,30
	04:00	1,41	1,12	0,29				1		1						0,29	0,30
	05:00	1,42	1,12	0,30				1		1						0,30	0,30
	06:00	1,46	1,11	0,35				1		1						0,35	0,35
	07:00	1,48	1,12	0,36				1		1						0,36	0,36
	08:00	1,50	1,12	0,38				1		1						0,38	0,38
	09:00	1,46	1,11	0,35				1		1						0,35	0,34
	10:00	1,56	1,12	0,44				1		1						0,44	0,43
	11:00	1,55	1,11	0,43				1		1						0,43	0,43
	12:00	1,64	1,14	0,50				1		1						0,50	0,51
	13:00	1,76	1,15	0,61				1		1						0,61	0,61
	14:00	1,69	1,14	0,55				1		1						0,56	0,57
	15:00	1,76	1,18	0,57				1		1						0,62	0,61
	16:00	1,84	1,34	0,49				1		1						0,65	0,64
	17:00	2,00	1,63	0,37			1	1		1						0,57	0,55
	18:00	2,10	1,81	0,29			1	1		1						0,42	0,41
	19:00	2,08	1,83	0,26			1	1		1						0,41	0,40
	20:00	2,07	1,86	0,21			1	1		1						0,34	0,33
	21:00	1,91	1,72	0,19	1		1	1								0,26	0,29
	22:00	1,84	1,73	0,11	1		1									0,64	0,64
	23:00	1,66	1,47	0,19	1		1									0,52	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,20	0,28	1		1									0,35	0,36
	01:00	1,32	1,12	0,20	1		1									0,20	0,20
	02:00	1,30	1,12	0,18	1		1									0,18	0,18
	03:00	1,29	1,12	0,17	1		1									0,17	0,17
	04:00	1,27	1,12	0,15	1		1									0,15	0,15
	05:00	1,29	1,12	0,17	1		1									0,17	0,17
	06:00	1,36	1,12	0,24	1		1									0,24	0,24
	07:00	1,50	1,12	0,38	1		1									0,38	0,38
	08:00	1,54	1,14	0,40	1		1									0,40	0,41
	09:00	1,69	1,16	0,53			1							1		0,53	0,53
	10:00	1,69	1,14	0,55			1							1		0,55	0,55
	11:00	1,63	1,13	0,51			1							1		0,51	0,51
	12:00	1,82	1,18	0,64			1							1		0,64	0,64
	13:00	1,86	1,21	0,65			1							1		0,65	0,65
	14:00	1,89	1,23	0,66			1							1		0,66	0,67
	15:00	1,91	1,25	0,67			1							1		0,67	0,67
	16:00	2,08	1,35	0,73			1							1		0,73	0,73
	17:00	2,36	1,62	0,75			1	1						1		0,75	0,75
	18:00	2,52	1,69	0,83			1	1						1		0,83	0,84
	19:00	2,54	1,67	0,87			1	1						1		0,87	0,86
	20:00	2,54	1,68	0,86			1	1						1		0,87	0,86
	21:00	2,32	1,67	0,65			1	1						1		0,65	0,64
	22:00	2,13	1,67	0,46			1	1						1		0,46	0,44
	23:00	1,90	1,67	0,23			1	1						1		0,23	0,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,75	1,22	0,53			1	1								0,52	0,57
	01:00	1,61	1,12	0,48			1	1								0,48	0,48
	02:00	1,55	1,13	0,43			1	1								0,43	0,43
	03:00	1,52	1,13	0,39			1	1								0,39	0,40
	04:00	1,55	1,14	0,41			1	1								0,42	0,43
	05:00	1,60	1,13	0,47			1	1								0,47	0,47
	06:00	1,68	1,12	0,56			1	1								0,56	0,56
	07:00	1,69	1,12	0,57			1	1								0,57	0,57
	08:00	1,63	1,12	0,52			1	1								0,52	0,52
	09:00	1,60	1,18	0,42			1	1								0,48	0,46
	10:00	1,58	1,24	0,34			1	1								0,45	0,45
	11:00	1,53	1,18	0,35			1	1								0,39	0,37
	12:00	1,47	1,14	0,33				1		1						0,33	0,33
	13:00	1,53	1,16	0,37				1		1						0,36	0,38
	14:00	1,81	1,21	0,60				1		1						0,59	0,63
	15:00	1,89	1,29	0,60				1		1						0,60	0,60
	16:00	2,04	1,34	0,70			1	1								0,71	0,71
	17:00	2,29	1,73	0,57			1	1								0,79	0,79
	18:00	2,40	1,78	0,63			1	1		1						0,66	0,62
	19:00	2,40	1,78	0,62			1	1		1						0,72	0,72
	20:00	2,34	2,07	0,27			1	1		1						0,65	0,66
	21:00	2,20	1,70	0,49			1	1		1						0,52	0,53
	22:00	2,04	1,68	0,36			1	1		1						0,37	0,36
	23:00	1,85	1,68	0,17			1	1		1						0,17	0,17

Το διάστημα 07:30 με 13:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,60	1,31	0,29				1		1						0,35	0,39
	01:00	1,48	1,15	0,33				1		1						0,36	0,36
	02:00	1,49	1,11	0,38				1		1						0,38	0,38
	03:00	1,45	1,12	0,33				1		1						0,33	0,32
	04:00	1,42	1,13	0,30				1		1						0,30	0,30
	05:00	1,35	1,11	0,24				1		1						0,24	0,23
	06:00	1,35	1,12	0,23				1		1						0,23	0,23
	07:00	1,46	1,12	0,33				1		1						0,33	0,33
	08:00	1,46	1,12	0,34				1		1						0,34	0,34
	09:00	1,57	1,12	0,45				1		1						0,45	0,45
	10:00	1,53	1,15	0,39				1		1						0,42	0,41
	11:00	1,53	1,28	0,25				1		1						0,41	0,41
	12:00	1,62	1,25	0,37				1		1						0,49	0,49
	13:00	1,68	1,34	0,34				1		1						0,56	0,56
	14:00	1,76	1,46	0,29				1		1						0,61	0,61
	15:00	1,67	1,25	0,42				1		1						0,55	0,55
	16:00	1,84	1,42	0,42				1		1						0,63	0,64
	17:00	2,13	1,78	0,35				1		1						0,72	0,72
	18:00	2,26	1,95	0,32			1	1		1						0,59	0,59
	19:00	2,25	2,17	0,08			1	1		1						0,57	0,58
	20:00	2,16	2,01	0,15			1	1		1						0,48	0,48
	21:00	2,08	2,00	0,08			1	1		1						0,41	0,41
	22:00	1,92	1,80	0,12			1	1		1						0,25	0,25
	23:00	1,70	1,67	0,03			1	1		1						0,04	0,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,49	0,03			1			1						0,30	0,32
	01:00	1,43	1,40	0,03			1			1						0,32	0,31
	02:00	1,41	1,40	0,01			1			1						0,30	0,29
	03:00	1,35	1,35	0,00			1			1						0,24	0,24
	04:00	1,35	1,33	0,02			1			1						0,24	0,23
	05:00	1,37	1,30	0,07			1			1						0,26	0,26
	06:00	1,45	1,41	0,04			1			1						0,34	0,34
	07:00	1,53	1,53	0,01			1			1						0,42	0,42
	08:00	1,53	1,52	0,02			1			1						0,41	0,41
	09:00	1,56	1,54	0,02			1			1						0,37	0,36
	10:00	1,50	1,50	0,00			1					1				0,21	0,23
	11:00	1,52	1,52	0,00			1					1				0,39	0,39
	12:00	1,61	1,61	0,00			1					1				0,49	0,49
	13:00	1,59	1,57	0,02			1					1				0,47	0,48
	14:00	1,60	1,57	0,03						1		1				0,42	0,40
	15:00	1,68	1,67	0,01						1	1					0,44	0,42
	16:00	1,80	1,77	0,03			1			1	1					0,26	0,22
	17:00	2,12	2,10	0,02			1			1	1					0,43	0,44
	18:00	2,30	2,29	0,00			1			1	1					0,61	0,61
	19:00	2,30	2,30	0,00			1			1	1					0,63	0,63
	20:00	2,21	2,21	0,00			1			1	1					0,53	0,53
	21:00	2,01	2,01	0,00			1			1	1					0,33	0,33
	22:00	1,82	1,82	0,00		1				1	1					0,12	0,12
	23:00	1,66	1,66	0,00		1				1	1					0,15	0,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,45	1,45	0,00		1					1					0,33	0,33
	01:00	1,35	1,34	0,01		1					1					0,23	0,23
	02:00	1,30	1,30	0,01		1					1					0,19	0,19
	03:00	1,28	1,25	0,03		1					1					0,16	0,16
	04:00	1,29	1,24	0,05		1					1					0,17	0,16
	05:00	1,34	1,31	0,02		1					1					0,22	0,22
	06:00	1,41	1,40	0,01		1					1					0,28	0,29
	07:00	1,53	1,49	0,04		1					1					0,40	0,41
	08:00	1,55	1,53	0,01		1					1					0,43	0,42
	09:00	1,74	1,74	0,00		1					1					0,58	0,57
	10:00	1,81	1,81	0,00		1								1		0,33	0,36
	11:00	1,80	1,80	0,00		1								1		0,58	0,55
	12:00	1,77	1,76	0,01						1				1		0,45	0,47
	13:00	1,78	1,77	0,01						1				1		0,61	0,61
	14:00	1,87	1,85	0,01						1				1		0,66	0,66
	15:00	1,81	1,75	0,05						1				1		0,63	0,63
	16:00	1,90	1,84	0,06						1				1		0,62	0,59
	17:00	2,18	2,16	0,02				1		1				1		0,49	0,50
	18:00	2,35	2,31	0,04				1		1				1		0,67	0,67
	19:00	2,34	2,25	0,09				1		1				1		0,67	0,67
	20:00	2,28	2,10	0,18				1		1				1		0,60	0,60
	21:00	2,19	2,09	0,10				1		1				1		0,51	0,51
	22:00	2,00	1,99	0,00				1		1				1		0,33	0,32
	23:00	1,85	1,85	0,00				1		1						0,45	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,64	1,63	0,01				1		1						0,53	0,52
	01:00	1,41	1,41	0,00				1		1						0,30	0,29
	02:00	1,27	1,22	0,04				1		1						0,15	0,15
	03:00	1,35	1,26	0,09				1		1						0,23	0,23
	04:00	1,44	1,37	0,06				1		1						0,32	0,32
	05:00	1,25	1,16	0,09				1		1						0,13	0,13
	06:00	1,28	1,24	0,04				1		1						0,15	0,15
	07:00	1,35	1,35	0,00				1		1						0,22	0,22
	08:00	1,55	1,55	0,00				1		1						0,41	0,41
	09:00	1,82	1,82	0,00				1		1						0,63	0,63
	10:00	1,84	1,84	0,00				1		1						0,31	0,29
	11:00	1,70	1,70	0,00				1		1						0,51	0,55
	12:00	1,83	1,83	0,00				1		1						0,64	0,64
	13:00	2,11	2,11	0,00			1	1		1						0,49	0,47
	14:00	1,95	1,76	0,19			1	1		1						0,28	0,28
	15:00	1,87	1,69	0,17			1	1		1						0,19	0,19
	16:00	1,99	1,94	0,05			1	1		1						0,30	0,31
	17:00	2,26	2,16	0,10			1	1		1						0,57	0,58
	18:00	2,27	2,10	0,17			1	1		1						0,59	0,59
	19:00	2,22	1,97	0,25			1	1		1						0,55	0,55
	20:00	2,17	1,94	0,23			1	1		1						0,50	0,50
	21:00	1,97	1,73	0,24			1	1		1						0,30	0,30
	22:00	1,83	1,61	0,22			1	1		1						0,28	0,32
	23:00	1,73	1,40	0,33				1		1						0,60	0,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,27	0,23				1		1						0,39	0,39
	01:00	1,39	1,17	0,22				1		1						0,28	0,27
	02:00	1,36	1,19	0,16				1		1						0,25	0,24
	03:00	1,29	1,11	0,18				1		1						0,18	0,18
	04:00	1,33	1,11	0,22				1		1						0,22	0,22
	05:00	1,34	1,11	0,23				1		1						0,23	0,23
	06:00	1,38	1,12	0,26				1		1						0,26	0,26
	07:00	1,42	1,11	0,31				1		1						0,31	0,30
	08:00	1,46	1,13	0,33				1		1						0,33	0,33
	09:00	1,60	1,14	0,46				1		1						0,48	0,48
	10:00	1,60	1,12	0,48				1		1						0,48	0,49
	11:00	1,72	1,16	0,56				1		1						0,59	0,59
	12:00	1,66	1,13	0,53				1		1						0,54	0,55
	13:00	1,66	1,17	0,49				1		1						0,54	0,54
	14:00	1,60	1,16	0,44				1		1						0,48	0,48
	15:00	1,69	1,13	0,56				1		1						0,56	0,56
	16:00	1,70	1,15	0,55				1		1						0,58	0,58
	17:00	1,91	1,29	0,62				1		1						0,66	0,67
	18:00	2,06	1,61	0,44				1		1						0,72	0,72
	19:00	2,01	1,55	0,47				1		1						0,70	0,70
	20:00	1,92	1,54	0,38				1		1						0,68	0,67
	21:00	1,80	1,58	0,21				1		1						0,63	0,63
	22:00	1,71	1,34	0,37				1		1						0,58	0,58
	23:00	1,53	1,14	0,38				1		1						0,41	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,39	1,12	0,27				1		1						0,28	0,28
	01:00	1,29	1,12	0,17				1		1						0,17	0,17
	02:00	1,29	1,12	0,16				1		1						0,16	0,17
	03:00	1,24	1,12	0,12				1		1						0,12	0,12
	04:00	1,23	1,12	0,11				1		1						0,11	0,12
	05:00	1,26	1,12	0,14				1		1						0,14	0,14
	06:00	1,33	1,12	0,21				1		1						0,21	0,21
	07:00	1,44	1,12	0,32				1		1						0,32	0,32
	08:00	1,51	1,12	0,39				1		1						0,39	0,39
	09:00	1,45	1,12	0,32				1		1						0,32	0,32
	10:00	1,47	1,12	0,35				1		1						0,35	0,35
	11:00	1,50	1,16	0,34				1		1						0,39	0,38
	12:00	1,52	1,12	0,40				1		1						0,40	0,40
	13:00	1,60	1,12	0,48				1		1						0,48	0,47
	14:00	1,65	1,13	0,51				1		1						0,51	0,52
	15:00	1,68	1,13	0,55				1		1						0,55	0,55
	16:00	1,74	1,14	0,60				1		1						0,60	0,60
	17:00	1,90	1,23	0,66				1		1						0,66	0,66
	18:00	2,05	1,33	0,72				1		1						0,72	0,72
	19:00	2,03	1,32	0,71				1		1						0,71	0,71
	20:00	1,97	1,29	0,69				1		1						0,69	0,69
	21:00	1,79	1,18	0,61				1		1						0,63	0,63
	22:00	1,72	1,14	0,58				1		1						0,59	0,59
	23:00	1,52	1,12	0,40				1		1						0,41	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ε υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,38	1,12	0,26				1		1						0,26	0,26
	01:00	1,30	1,12	0,18				1		1						0,18	0,18
	02:00	1,27	1,12	0,16				1		1						0,16	0,15
	03:00	1,25	1,11	0,14				1		1						0,14	0,14
	04:00	1,24	1,12	0,12				1		1						0,12	0,12
	05:00	1,25	1,12	0,13				1		1						0,13	0,13
	06:00	1,34	1,12	0,22				1		1						0,22	0,22
	07:00	1,41	1,13	0,27				1		1						0,29	0,28
	08:00	1,47	1,27	0,20				1		1						0,35	0,35
	09:00	1,44	1,22	0,21				1		1						0,32	0,31
	10:00	1,39	1,14	0,25				1		1						0,27	0,27
	11:00	1,45	1,31	0,13				1		1						0,33	0,33
	12:00	1,38	1,27	0,11				1		1						0,26	0,25
	13:00	1,38	1,26	0,12				1		1						0,26	0,26
	14:00	1,40	1,28	0,12				1		1						0,28	0,28
	15:00	1,46	1,33	0,13				1		1						0,34	0,34
	16:00	1,57	1,47	0,10				1		1						0,44	0,44
	17:00	1,79	1,66	0,13				1		1						0,62	0,62
	18:00	1,84	1,80	0,04				1		1						0,64	0,65
	19:00	1,86	1,84	0,02				1		1						0,65	0,65
	20:00	1,87	1,87	0,00				1		1						0,66	0,66
	21:00	1,78	1,78	0,00				1		1						0,62	0,62
	22:00	1,70	1,70	0,00				1		1						0,53	0,52
	23:00	1,54	1,54	0,00			1			1						0,43	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,46	1,46	0,00			1			1						0,34	0,34
	01:00	1,37	1,37	0,00			1			1						0,25	0,25
	02:00	1,35	1,35	0,00			1			1						0,23	0,22
	03:00	1,29	1,29	0,00			1			1						0,17	0,17
	04:00	1,24	1,24	0,00			1			1						0,13	0,12
	05:00	1,24	1,22	0,02			1			1						0,12	0,13
	06:00	1,33	1,22	0,12			1			1						0,21	0,21
	07:00	1,39	1,28	0,11			1			1						0,27	0,27
	08:00	1,49	1,38	0,10			1			1						0,36	0,36
	09:00	1,60	1,57	0,03			1			1						0,48	0,48
	10:00	1,69	1,62	0,07				1		1						0,41	0,42
	11:00	1,67	1,63	0,05				1		1						0,56	0,54
	12:00	1,72	1,57	0,15				1		1						0,58	0,58
	13:00	1,77	1,50	0,27				1		1						0,62	0,62
	14:00	1,80	1,60	0,19				1		1						0,63	0,63
	15:00	1,63	1,56	0,07				1		1						0,51	0,50
	16:00	1,72	1,72	0,00				1		1						0,58	0,58
	17:00	1,96	1,87	0,08				1		1						0,68	0,68
	18:00	2,02	1,85	0,17				1		1						0,71	0,71
	19:00	1,99	1,93	0,06				1		1						0,70	0,70
	20:00	1,90	1,83	0,07				1		1						0,67	0,67
	21:00	1,77	1,61	0,15				1		1						0,62	0,62
	22:00	1,63	1,61	0,02				1		1						0,51	0,51
	23:00	1,50	1,50	0,00				1		1						0,38	0,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,38	1,37	0,02				1		1						0,26	0,26
	01:00	1,31	1,27	0,05				1		1						0,20	0,20
	02:00	1,27	1,19	0,08				1		1						0,15	0,15
	03:00	1,21	1,18	0,04				1		1						0,09	0,09
	04:00	1,25	1,13	0,11				1		1						0,12	0,13
	05:00	1,27	1,12	0,14				1		1						0,15	0,14
	06:00	1,29	1,13	0,17				1		1						0,18	0,18
	07:00	1,34	1,12	0,22				1		1						0,22	0,21
	08:00	1,39	1,12	0,27				1		1						0,27	0,27
	09:00	1,44	1,12	0,32				1		1						0,32	0,32
	10:00	1,44	1,12	0,33				1		1						0,33	0,33
	11:00	1,39	1,12	0,27				1		1						0,27	0,27
	12:00	1,38	1,15	0,23				1		1						0,26	0,26
	13:00	1,28	1,22	0,07				1		1						0,17	0,16
	14:00	1,27	1,24	0,03				1		1						0,16	0,17
	15:00	1,28	1,28	0,01				1		1						0,16	0,16
	16:00	1,36	1,36	0,00				1		1						0,23	0,23
	17:00	1,53	1,53	0,00				1		1						0,41	0,41
	18:00	1,59	1,57	0,02				1		1						0,47	0,47
	19:00	1,62	1,59	0,03				1		1						0,50	0,50
	20:00	1,60	1,58	0,02				1		1						0,48	0,48
	21:00	1,59	1,54	0,04				1		1						0,48	0,47
	22:00	1,47	1,31	0,16				1		1						0,36	0,36
	23:00	1,36	1,19	0,17				1		1						0,25	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,31	1,19	0,11				1		1						0,19	0,19
	01:00	1,25	1,14	0,12				1		1						0,14	0,14
	02:00	1,23	1,13	0,11				1		1						0,11	0,11
	03:00	1,18	1,12	0,06				1		1						0,06	0,06
	04:00	1,18	1,12	0,06				1		1						0,06	0,06
	05:00	1,21	1,14	0,08				1		1						0,09	0,10
	06:00	1,24	1,13	0,11				1		1						0,12	0,12
	07:00	1,25	1,16	0,09				1		1						0,13	0,13
	08:00	1,27	1,18	0,09				1		1						0,16	0,15
	09:00	1,29	1,22	0,07				1		1						0,17	0,18
	10:00	1,24	1,18	0,06				1		1						0,13	0,12
	11:00	1,24	1,21	0,04				1		1						0,13	0,12
	12:00	1,26	1,19	0,07				1		1						0,14	0,14
	13:00	1,30	1,23	0,07				1		1						0,17	0,17
	14:00	1,30	1,16	0,14				1		1						0,18	0,18
	15:00	1,38	1,13	0,25				1		1						0,25	0,26
	16:00	1,63	1,12	0,51				1		1						0,50	0,51
	17:00	1,75	1,15	0,60				1		1						0,60	0,60
	18:00	1,80	1,17	0,63				1		1						0,63	0,63
	19:00	1,76	1,14	0,61				1		1						0,61	0,61
	20:00	1,69	1,14	0,55				1		1						0,57	0,57
	21:00	1,61	1,15	0,47				1		1						0,50	0,49
	22:00	1,50	1,12	0,38				1		1						0,39	0,38
	23:00	1,37	1,12	0,25				1		1						0,25	0,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,33	1,12	0,21				1		1						0,21	0,21
	01:00	1,25	1,12	0,13				1		1						0,13	0,13
	02:00	1,24	1,12	0,12				1		1						0,12	0,12
	03:00	1,19	1,12	0,08				1		1						0,08	0,08
	04:00	1,23	1,11	0,11				1		1						0,11	0,11
	05:00	1,24	1,12	0,12				1		1						0,12	0,11
	06:00	1,30	1,12	0,17				1		1						0,17	0,17
	07:00	1,32	1,12	0,20				1		1						0,20	0,20
	08:00	1,45	1,12	0,33				1		1						0,32	0,33
	09:00	1,54	1,11	0,42				1		1						0,42	0,42
	10:00	1,66	1,12	0,53				1		1						0,53	0,53
	11:00	1,77	1,15	0,62				1		1						0,62	0,62
	12:00	1,75	1,15	0,60				1		1						0,60	0,60
	13:00	1,70	1,16	0,54				1		1						0,57	0,58
	14:00	1,69	1,13	0,56				1		1						0,57	0,57
	15:00	1,71	1,13	0,59				1		1						0,59	0,59
	16:00	1,88	1,23	0,66				1		1						0,66	0,66
	17:00	2,02	1,31	0,70				1		1						0,70	0,71
	18:00	2,12	1,38	0,73				1		1						0,74	0,74
	19:00	2,05	1,34	0,72				1		1						0,72	0,72
	20:00	2,02	1,32	0,70				1		1						0,71	0,71
	21:00	1,84	1,21	0,63				1		1						0,65	0,64
	22:00	1,77	1,18	0,59				1		1						0,61	0,61
	23:00	1,59	1,21	0,38				1		1						0,48	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,53	1,27	0,26				1		1						0,41	0,41
	01:00	1,47	1,39	0,09				1		1						0,35	0,35
	02:00	1,45	1,42	0,02				1		1						0,33	0,33
	03:00	1,38	1,38	0,00				1		1						0,26	0,26
	04:00	1,38	1,36	0,02				1		1						0,26	0,26
	05:00	1,42	1,39	0,04				1		1						0,30	0,30
	06:00	1,39	1,38	0,02				1		1						0,28	0,28
	07:00	1,38	1,30	0,08				1		1						0,26	0,26
	08:00	1,37	1,25	0,12				1		1						0,28	0,25
	09:00	1,30	1,11	0,19				1		1						0,21	0,19
	10:00	1,33	1,12	0,21				1		1						0,20	0,21
	11:00	1,35	1,12	0,24				1		1						0,24	0,23
	12:00	1,36	1,12	0,24				1		1						0,24	0,24
	13:00	1,25	1,12	0,13				1		1						0,13	0,13
	14:00	1,23	1,14	0,09				1		1						0,10	0,11
	15:00	1,29	1,24	0,05				1		1						0,16	0,17
	16:00	1,42	1,35	0,07				1		1						0,29	0,30
	17:00	1,61	1,48	0,12				1		1						0,48	0,48
	18:00	1,74	1,64	0,10				1		1						0,61	0,61
	19:00	1,74	1,38	0,36				1		1						0,60	0,60
	20:00	1,70	1,14	0,55				1		1						0,58	0,57
	21:00	1,63	1,12	0,51				1		1						0,51	0,52
	22:00	1,48	1,12	0,36				1		1						0,36	0,37
	23:00	1,36	1,12	0,24				1		1						0,24	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,24	1,12	0,12				1		1						0,13	0,13
	01:00	1,18	1,12	0,06				1		1						0,06	0,06
	02:00	1,17	1,12	0,05				1		1						0,05	0,05
	03:00	1,12	1,11	0,01				1		1						0,01	0,01
	04:00	1,12	1,11	0,01				1		1						0,01	0,01
	05:00	1,13	1,12	0,02				1		1						0,01	0,02
	06:00	1,21	1,13	0,07				1		1						0,07	0,08
	07:00	1,36	1,12	0,24				1		1						0,23	0,24
	08:00	1,52	1,26	0,27				1		1						0,39	0,40
	09:00	1,68	1,22	0,46				1		1						0,55	0,56
	10:00	1,56	1,19	0,38				1		1						0,44	0,45
	11:00	1,61	1,45	0,16				1		1						0,49	0,49
	12:00	1,60	1,53	0,07				1		1						0,47	0,47
	13:00	1,64	1,63	0,01				1		1						0,51	0,52
	14:00	1,68	1,68	0,00				1		1						0,55	0,55
	15:00	1,62	1,62	0,00				1		1						0,49	0,50
	16:00	1,77	1,77	0,00				1		1						0,61	0,60
	17:00	2,01	2,01	0,00			1	1		1						0,34	0,33
	18:00	2,19	2,19	0,00			1	1		1						0,51	0,51
	19:00	2,12	2,12	0,00			1	1		1						0,44	0,44
	20:00	2,12	2,09	0,02			1	1		1						0,44	0,44
	21:00	2,02	1,97	0,05			1	1		1						0,35	0,35
	22:00	1,86	1,84	0,02			1	1		1						0,19	0,18
	23:00	1,70	1,63	0,07			1	1								0,45	0,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,57	1,37	0,20			1	1								0,45	0,45
	01:00	1,49	1,23	0,26			1	1								0,38	0,38
	02:00	1,46	1,31	0,15			1	1								0,34	0,34
	03:00	1,42	1,19	0,23			1	1								0,30	0,30
	04:00	1,43	1,25	0,18			1	1								0,31	0,31
	05:00	1,43	1,29	0,14			1	1								0,30	0,31
	06:00	1,53	1,31	0,21			1	1								0,40	0,40
	07:00	1,54	1,13	0,42			1	1								0,42	0,42
	08:00	1,59	1,20	0,39			1	1								0,46	0,46
	09:00	1,61	1,27	0,34			1	1								0,49	0,49
	10:00	1,53	1,13	0,40			1	1								0,40	0,40
	11:00	1,70	1,29	0,40				1		1						0,40	0,44
	12:00	1,69	1,12	0,56				1		1						0,56	0,56
	13:00	1,69	1,12	0,57				1		1						0,57	0,57
	14:00	1,77	1,16	0,61				1		1						0,61	0,61
	15:00	1,75	1,14	0,61				1		1						0,61	0,61
	16:00	1,84	1,19	0,64				1		1						0,64	0,64
	17:00	2,00	1,39	0,61				1		1						0,61	0,60
	18:00	2,09	1,68	0,41			1	1		1						0,41	0,41
	19:00	2,02	1,68	0,34			1	1		1						0,34	0,34
	20:00	1,97	1,68	0,29			1	1		1						0,29	0,29
	21:00	1,90	1,67	0,23			1	1		1						0,23	0,22
	22:00	1,75	1,68	0,08			1	1		1						0,08	0,09
	23:00	1,62	1,27	0,35			1	1								0,34	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ρ ε ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,11	0,36			1	1								0,36	0,36
	01:00	1,42	1,18	0,24			1	1								0,30	0,30
	02:00	1,40	1,26	0,13			1	1								0,27	0,28
	03:00	1,38	1,15	0,23			1	1								0,26	0,26
	04:00	1,37	1,12	0,25			1	1								0,25	0,25
	05:00	1,32	1,12	0,20			1	1								0,20	0,20
	06:00	1,37	1,12	0,24			1	1								0,24	0,25
	07:00	1,52	1,12	0,39			1	1								0,39	0,40
	08:00	1,57	1,12	0,45			1	1								0,45	0,45
	09:00	1,78	1,18	0,60			1	1								0,60	0,60
	10:00	1,92	1,25	0,67			1	1								0,67	0,67
	11:00	2,07	1,34	0,73			1	1								0,73	0,72
	12:00	2,16	1,40	0,76			1	1								0,76	0,76
	13:00	2,18	1,42	0,76			1	1								0,76	0,76
	14:00	2,22	1,52	0,70			1	1								0,76	0,75
	15:00	2,20	1,67	0,53		1	1	1								0,54	0,53
	16:00	2,23	1,68	0,55		1	1	1								0,55	0,54
	17:00	2,31	1,69	0,62		1	1	1								0,63	0,63
	18:00	2,29	1,70	0,60		1	1	1								0,61	0,61
	19:00	2,24	1,69	0,55		1	1	1								0,58	0,56
	20:00	2,09	1,68	0,41		1	1	1								0,42	0,42
	21:00	1,93	1,69	0,25		1	1	1								0,25	0,25
	22:00	1,83	1,68	0,15		1	1	1								0,15	0,15
	23:00	1,74	1,67	0,07		1	1	1								0,07	0,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης