

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	22,92	20,51	2,42		1	1							8,11	7,55
	01:00	21,56	19,99	1,56		1	1							7,59	7,54
	02:00	21,11	19,81	1,30		1	1							7,41	7,38
	03:00	19,20	17,62	1,58		1	1							5,90	5,85
	04:00	18,46	17,48	0,98		1	1							5,11	5,09
	05:00	18,35	17,42	0,92		1	1							4,95	4,94
	06:00	19,69	18,87	0,82		1	1							6,19	6,25
	07:00	21,64	20,90	0,74		1	1							6,01	5,64
	08:00	23,07	22,77	0,30	1	1	1							4,21	4,18
	09:00	22,93	22,89	0,04	1	1	1							4,03	4,05
	10:00	23,13	23,05	0,07	1	1	1							4,21	4,23
	11:00	23,77	23,51	0,26	1	1	1							4,86	4,92
	12:00	23,28	22,56	0,72	1	1	1							4,55	4,45
	13:00	21,11	20,38	0,73	1	1	1							2,53	2,30
	14:00	18,75	18,67	0,08	1	1	1							0,50	0,13
	15:00	20,44	19,94	0,50	1	1	1							1,42	1,54
	16:00	23,14	22,88	0,26	1	1	1							4,08	4,21
	17:00	25,83	25,67	0,15	1	1	1							6,79	6,88
	18:00	27,59	27,34	0,25	1	1	1							8,53	8,69
	19:00	28,52	28,24	0,27	1	1	1							8,63	9,47
	20:00	28,85	28,82	0,03	1	1	1							8,63	9,53
	21:00	28,02	27,98	0,04	1	1	1							8,59	9,09
	22:00	25,90	25,80	0,10	1	1	1							7,14	7,07
	23:00	23,12	22,91	0,21	1	1	1							4,38	4,30

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	21,23	20,86	0,37		1	1							5,62	6,37
	01:00	19,85	19,09	0,76		1	1							6,45	6,50
	02:00	18,46	17,70	0,76		1	1							5,13	5,12
	03:00	17,47	16,81	0,65		1	1							4,15	4,11
	04:00	16,99	16,29	0,70		1	1							3,62	3,63
	05:00	17,40	16,54	0,86		1	1							3,97	3,99
	06:00	19,20	18,14	1,06		1	1							5,73	5,79
	07:00	21,40	20,40	1,01	1	1	1							5,37	5,20
	08:00	23,36	21,89	1,47	1	1	1							4,41	4,45
	09:00	23,23	21,56	1,67	1	1	1							4,40	4,36
	10:00	22,28	20,26	2,02		1	1							6,71	7,08
	11:00	22,00	20,14	1,86		1	1						1	6,76	6,57
	12:00	22,67	20,88	1,79		1	1						1	6,88	6,92
	13:00	23,89	21,97	1,91		1	1						1	8,07	8,10
	14:00	24,88	22,28	2,60		1	1						1	7,81	7,22
	15:00	26,73	23,80	2,93	1	1	1							7,71	7,79
	16:00	27,57	24,32	3,25	1	1	1							8,66	8,70
	17:00	28,83	25,38	3,45	1	1	1							9,18	9,40
	18:00	30,25	26,93	3,32	1	1	1							8,83	8,77
	19:00	30,05	26,44	3,61	1		1	1						9,12	9,53
	20:00	29,41	25,44	3,97	1		1	1						9,12	9,30
	21:00	28,09	24,22	3,86	1		1	1						8,32	8,26
	22:00	25,59	21,74	3,86			1	1						8,94	8,98
	23:00	22,83	18,52	4,31			1	1						8,00	7,92

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,54	16,88	3,66	1		1							7,08	6,58
	01:00	19,06	15,34	3,71	1		1							6,36	6,30
	02:00	17,70	14,45	3,25	1		1							5,01	4,98
	03:00	16,83	13,70	3,12	1		1							4,09	4,09
	04:00	16,52	13,38	3,14	1		1							3,77	3,78
	05:00	17,11	13,78	3,33	1		1							4,30	4,35
	06:00	18,88	15,22	3,66	1		1							5,99	6,09
	07:00	21,56	17,12	4,44	1		1							7,48	7,53
	08:00	23,37	18,47	4,90	1		1							8,16	8,17
	09:00	23,35	17,73	5,62	1		1					1		8,11	8,12
	10:00	23,68	17,70	5,98	1		1					1		8,26	8,30
	11:00	23,87	17,45	6,41	1		1					1		8,34	8,33
	12:00	25,29	18,93	6,36	1		1					1		8,84	8,85
	13:00	25,14	18,42	6,72	1		1					1		8,79	8,80
	14:00	25,53	18,73	6,79	1		1					1		8,92	8,93
	15:00	27,16	20,08	7,09	1		1					1		9,19	9,42
	16:00	28,40	21,74	6,65	1		1					1		9,10	9,35
	17:00	29,83	23,02	6,81	1	1	1							9,23	9,52
	18:00	30,91	23,51	7,40	1	1	1							9,23	9,53
	19:00	30,56	23,34	7,22	1	1	1							9,23	9,53
	20:00	30,02	23,19	6,83	1	1	1							9,23	9,53
	21:00	27,82	21,51	6,30	1	1	1							8,81	8,89
	22:00	25,20	19,93	5,27	1	1	1							6,71	7,44
	23:00	22,36	16,43	5,94		1	1							7,20	7,84

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:40 με 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,72	14,98	5,75		1	1							7,19	7,20
	01:00	18,46	14,19	4,27		1	1							4,66	4,52
	02:00	16,94	11,90	5,04			1						1	5,68	5,94
	03:00	16,04	11,11	4,93			1						1	5,62	5,62
	04:00	15,90	10,91	4,99			1						1	5,53	5,56
	05:00	16,25	11,56	4,69			1						1	5,66	5,69
	06:00	17,72	13,37	4,35			1						1	6,18	6,18
	07:00	20,07	16,33	3,74		1	1							6,74	5,99
	08:00	21,70	17,87	3,83		1	1							7,59	7,59
	09:00	22,03	18,39	3,63		1	1							7,69	7,72
	10:00	21,36	18,26	3,11		1	1							7,49	7,48
	11:00	21,59	19,72	1,87		1	1							7,55	7,55
	12:00	21,95	20,03	1,92		1	1							7,67	7,68
	13:00	23,11	21,62	1,49		1	1							7,92	7,93
	14:00	23,06	22,16	0,90		1	1						1	7,34	7,31
	15:00	25,44	25,03	0,41		1	1						1	7,79	7,40
	16:00	26,12	26,05	0,08	1	1	1							7,29	7,25
	17:00	27,56	27,55	0,01	1	1	1							8,45	8,58
	18:00	29,01	29,01	0,00	1	1	1							8,61	8,49
	19:00	28,76	28,68	0,08		1	1	1						8,15	8,16
	20:00	28,28	28,01	0,27		1	1	1						7,73	7,68
	21:00	26,44	25,87	0,57		1	1	1						6,00	5,90
	22:00	24,39	23,95	0,44	1	1	1							4,04	4,07
	23:00	21,54	21,06	0,48	1	1	1							2,77	2,68

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,03	19,51	0,52	1		1							2,36	3,64
	01:00	17,76	16,80	0,97	1		1							4,94	5,06
	02:00	16,60	16,13	0,48	1		1							3,93	3,88
	03:00	16,17	15,83	0,34	1		1							3,42	3,44
	04:00	15,68	15,08	0,59	1		1							2,99	2,95
	05:00	15,88	14,53	1,35	1		1							3,07	3,13
	06:00	16,93	15,78	1,15	1		1							4,13	4,15
	07:00	18,60	16,47	2,13	1		1							5,77	5,83
	08:00	19,51	17,16	2,35	1		1							6,80	6,75
	09:00	19,43	18,40	1,03	1		1							6,71	5,53
	10:00	18,67	17,25	1,42		1	1							5,22	5,30
	11:00	18,62	17,16	1,46		1	1							5,26	5,24
	12:00	19,01	17,36	1,65		1	1							5,57	5,61
	13:00	19,78	18,26	1,52		1	1							6,35	6,40
	14:00	19,44	17,49	1,95		1	1							6,16	6,06
	15:00	21,09	18,81	2,28		1	1							7,19	7,30
	16:00	23,61	21,04	2,57		1	1							7,85	7,71
	17:00	26,15	23,94	2,21	1	1	1							7,09	7,22
	18:00	27,78	26,29	1,50	1	1	1							8,82	8,90
	19:00	27,94	26,80	1,14	1	1	1							9,04	9,06
	20:00	27,50	26,67	0,82	1	1	1							8,69	8,65
	21:00	26,35	25,83	0,52	1	1	1							7,59	7,51
	22:00	24,26	23,97	0,29	1	1	1							5,56	5,43
	23:00	22,04	22,00	0,04	1	1	1							3,21	3,18

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,41	20,29	0,12		1	1							2,28	3,45
	01:00	18,11	18,07	0,04		1	1							4,61	4,77
	02:00	16,89	16,80	0,10		1	1							3,63	3,54
	03:00	16,04	15,94	0,10		1	1							2,71	2,68
	04:00	15,97	15,97	0,00		1	1							2,61	2,58
	05:00	16,44	16,44	0,00		1	1							3,00	3,01
	06:00	17,89	17,89	0,00		1	1							4,42	4,46
	07:00	19,89	19,89	0,00		1	1							6,37	6,45
	08:00	20,54	20,54	0,00		1	1							5,10	4,87
	09:00	19,55	19,55	0,00		1	1						1	3,93	3,82
	10:00	18,07	17,99	0,08		1	1						1	2,40	2,35
	11:00	18,59	18,28	0,31		1	1							4,50	5,02
	12:00	19,95	19,75	0,20		1	1							6,53	6,55
	13:00	20,10	19,92	0,19		1	1							6,77	6,72
	14:00	19,34	19,20	0,15		1	1							6,03	5,98
	15:00	21,22	20,98	0,24		1	1							5,79	5,34
	16:00	22,92	22,68	0,24	1	1	1							3,95	3,99
	17:00	25,59	25,11	0,48	1	1	1							6,50	6,63
	18:00	27,41	26,52	0,90	1	1	1							8,44	8,54
	19:00	27,63	26,50	1,13	1	1	1							8,78	8,76
	20:00	27,90	26,35	1,55	1	1	1							9,02	9,03
	21:00	26,50	24,73	1,76	1	1	1							7,70	7,64
	22:00	24,00	21,17	2,83	1	1	1							5,27	5,18
	23:00	21,73	19,14	2,59		1	1							5,10	6,73

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,76	15,28	3,48		1	1							5,53	5,44
	01:00	16,74	13,83	2,91			1					1		4,79	4,61
	02:00	16,03	12,32	3,71			1					1		5,62	5,61
	03:00	15,74	11,41	4,33			1					1		5,53	5,51
	04:00	15,75	11,15	4,60			1					1		5,52	5,52
	05:00	16,39	11,57	4,81			1					1		5,72	5,73
	06:00	18,14	12,94	5,20			1					1		6,31	6,33
	07:00	21,18	15,32	5,86		1	1							7,24	7,22
	08:00	23,78	16,75	7,03		1	1							8,29	8,30
	09:00	25,26	18,20	7,06		1	1							8,82	8,84
	10:00	25,87	18,11	7,76		1	1							9,03	9,04
	11:00	26,07	18,27	7,81		1	1							9,13	9,14
	12:00	26,29	18,59	7,70		1	1							9,13	9,19
	13:00	26,80	19,21	7,59		1	1							9,22	9,38
	14:00	26,61	19,25	7,36		1	1							9,22	9,30
	15:00	27,52	20,16	7,35		1	1							9,20	9,48
	16:00	27,58	20,33	7,26		1	1					1		9,23	9,52
	17:00	28,83	21,83	7,01		1	1					1		9,23	9,53
	18:00	29,81	22,51	7,30		1	1					1		9,23	9,53
	19:00	29,59	23,68	5,92		1	1					1		9,22	9,53
	20:00	29,17	22,62	6,56		1	1					1		9,22	9,53
	21:00	27,21	20,51	6,71		1	1					1		9,21	9,45
	22:00	24,20	18,04	6,16		1	1					1		8,61	8,41
	23:00	21,02	15,93	5,10		1	1							7,49	7,29

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:10 με 21:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,20	14,67	4,52		1	1							5,81	5,87
	01:00	16,88	12,65	4,24			1						1	4,94	0,00
	02:00	15,65	10,96	4,69			1						1	5,48	0,00
	03:00	14,94	10,60	4,34			1						1	5,23	0,00
	04:00	14,83	10,71	4,12			1						1	5,13	0,00
	05:00	15,63	11,66	3,97			1						1	5,44	0,00
	06:00	18,22	14,66	3,56		1	1							5,86	0,00
	07:00	22,01	18,82	3,19		1	1							7,60	0,00
	08:00	23,53	19,96	3,57		1	1							8,22	0,00
	09:00	25,14	22,41	2,72		1	1							8,78	0,00
	10:00	25,66	23,28	2,38	1	1	1							9,10	6,26
	11:00	25,69	23,13	2,56	1	1	1							9,10	6,79
	12:00	26,31	23,69	2,62	1	1	1							9,10	7,38
	13:00	26,83	24,43	2,40	1	1	1							7,96	7,94
	14:00	25,24	22,35	2,89	1	1	1							6,46	6,41
	15:00	26,23	22,98	3,25	1	1	1							7,28	7,29
	16:00	26,99	24,26	2,73	1	1	1							8,09	8,11
	17:00	28,14	25,80	2,35	1	1	1							8,93	9,10
	18:00	29,15	26,22	2,93	1	1	1							9,23	9,53
	19:00	29,51	26,61	2,90	1	1	1							9,23	9,53
	20:00	29,23	27,21	2,03	1	1	1							9,23	9,53
	21:00	27,30	25,08	2,21	1	1	1							8,44	8,43
	22:00	24,06	22,24	1,82	1	1	1							5,29	5,22
	23:00	21,50	19,44	2,06	1	1	1							4,86	4,89

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,58	16,01	2,57		1	1							5,31	5,23
	01:00	16,71	14,05	2,66	1	1								4,56	4,10
	02:00	15,66	13,34	2,32	1	1								4,03	4,02
	03:00	15,32	13,48	1,84	1	1								3,68	3,69
	04:00	15,15	13,41	1,74	1	1								3,49	3,50
	05:00	15,92	13,37	2,55	1	1								4,22	4,25
	06:00	18,36	16,34	2,02	1	1								6,23	6,27
	07:00	22,74	21,25	1,49	1	1	1							6,06	6,01
	08:00	23,74	22,21	1,53	1	1	1							4,84	4,85
	09:00	23,86	22,24	1,61	1	1	1							5,00	4,98
	10:00	22,50	20,90	1,59	1	1	1							3,66	3,60
	11:00	21,15	19,50	1,65	1	1	1							2,28	2,28
	12:00	21,53	19,58	1,95	1	1	1							2,65	2,67
	13:00	21,96	20,10	1,87	1	1	1							3,08	3,12
	14:00	21,21	19,94	1,27	1	1	1							2,98	3,18
	15:00	22,49	21,40	1,09		1	1					1		6,70	6,75
	16:00	23,55	22,60	0,96		1	1					1		7,78	7,81
	17:00	25,55	24,40	1,15		1	1					1		8,84	8,89
	18:00	27,69	26,27	1,41	1	1	1							8,93	8,34
	19:00	28,39	26,61	1,79	1	1	1							9,21	9,42
	20:00	28,44	26,37	2,07	1	1	1							9,17	9,34
	21:00	26,83	24,97	1,85	1	1	1							8,00	7,96
	22:00	23,98	22,10	1,89	1	1	1							5,19	5,15
	23:00	21,57	19,97	1,60	1	1	1							2,81	3,01

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,37	16,11	2,26	1		1							5,51	5,67
	01:00	16,31	14,34	1,97	1		1							3,62	3,58
	02:00	15,57	13,97	1,61	1		1							2,84	2,84
	03:00	15,11	13,80	1,31	1		1							2,37	2,36
	04:00	15,28	13,97	1,31	1		1							2,54	2,53
	05:00	16,05	14,79	1,26	1		1							3,26	3,30
	06:00	18,20	16,92	1,28	1		1							5,38	5,43
	07:00	22,23	20,68	1,55	1	1	1							6,04	5,96
	08:00	23,48	21,30	2,18	1	1	1							4,57	4,57
	09:00	23,40	21,70	1,70	1	1	1							4,56	4,54
	10:00	22,53	20,77	1,76	1	1	1							3,65	3,65
	11:00	22,99	20,73	2,26		1	1					1		5,01	5,20
	12:00	23,56	20,65	2,91		1	1					1		7,76	7,77
	13:00	23,85	20,72	3,14		1	1					1		7,92	7,90
	14:00	23,64	20,14	3,50		1	1					1		7,78	7,77
	15:00	25,00	21,21	3,79		1	1					1		8,66	8,66
	16:00	24,88	21,79	3,09		1	1					1		8,72	8,73
	17:00	26,72	23,67	3,05		1	1					1		9,05	8,63
	18:00	28,16	25,01	3,15	1	1	1							9,10	9,28
	19:00	28,25	25,32	2,92	1	1	1							9,10	9,40
	20:00	28,03	25,42	2,61	1	1	1							9,04	9,23
	21:00	26,79	24,69	2,09	1	1	1							8,07	8,04
	22:00	24,07	22,29	1,78	1	1	1							5,37	5,31
	23:00	21,18	19,76	1,42		1	1							6,32	6,44

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε τ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,06	17,69	1,37		1	1							5,76	5,84
	01:00	17,34	15,79	1,54		1	1							3,81	4,06
	02:00	16,08	14,73	1,35		1	1							2,43	2,89
	03:00	15,33	14,25	1,08		1	1							1,65	2,16
	04:00	15,17	14,25	0,92		1	1							1,49	1,98
	05:00	15,74	14,44	1,30		1	1							2,02	2,54
	06:00	17,58	15,41	2,17		1	1							3,84	4,35
	07:00	19,81	16,52	3,29		1	1							6,03	6,57
	08:00	20,81	17,50	3,30		1	1							6,84	7,34
	09:00	20,78	16,95	3,83		1	1							6,85	7,34
	10:00	20,85	17,34	3,50		1	1							6,80	7,29
	11:00	20,26	17,54	2,72		1	1							6,54	7,01
	12:00	21,21	18,75	2,46		1	1							6,95	7,45
	13:00	22,95	21,27	1,68		1	1							7,59	8,09
	14:00	23,20	20,52	2,68		1	1							7,70	8,19
	15:00	24,53	21,86	2,67		1	1					1		8,10	8,61
	16:00	25,52	23,85	1,66		1	1					1		8,49	8,99
	17:00	27,18	25,97	1,21	1	1	1							8,46	8,57
	18:00	28,62	27,41	1,21	1	1	1							8,63	9,52
	19:00	28,81	27,65	1,16	1	1	1							8,63	9,53
	20:00	28,30	27,60	0,70	1	1	1							8,61	9,38
	21:00	26,47	25,86	0,61	1	1	1							7,37	7,81
	22:00	23,83	23,34	0,49	1	1	1							4,22	4,61
	23:00	21,69	21,26	0,42	1	1		1						4,74	5,39

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,63	18,74	0,89		1		1						5,90	6,42
	01:00	17,68	16,84	0,83		1		1						4,03	4,51
	02:00	16,45	15,51	0,93		1		1						2,76	3,25
	03:00	15,75	14,98	0,77		1		1						2,05	2,52
	04:00	15,26	14,18	1,08		1		1						1,60	2,10
	05:00	15,56	14,18	1,38		1		1						1,83	2,35
	06:00	16,56	14,40	2,16		1		1						2,84	3,36
	07:00	18,45	15,17	3,28		1		1						4,70	5,24
	08:00	19,70	15,71	3,98		1		1						5,98	6,50
	09:00	19,93	15,60	4,33		1		1						6,26	6,75
	10:00	20,56	15,47	5,08		1		1						6,71	7,22
	11:00	20,67	15,55	5,11		1		1						6,72	7,24
	12:00	22,38	16,93	5,46		1		1						7,40	7,89
	13:00	22,32	16,78	5,53		1		1						7,40	7,89
	14:00	21,43	16,86	4,58		1		1						7,09	7,58
	15:00	22,59	18,00	4,59		1		1						7,46	7,97
	16:00	23,17	18,37	4,80		1		1						7,68	8,11
	17:00	24,82	19,65	5,17		1		1						7,99	8,69
	18:00	26,83	21,73	5,11		1		1				1		8,09	9,39
	19:00	27,16	21,84	5,32		1		1				1		8,09	9,51
	20:00	26,74	21,02	5,72		1		1				1		8,09	9,36
	21:00	25,47	20,31	5,15		1		1				1		8,09	8,91
	22:00	23,20	18,88	4,32		1		1				1		7,23	7,73
	23:00	20,26	17,54	2,72		1		1						5,85	6,35

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 06:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,41	16,88	1,53		1		1						4,81	4,81
	01:00	16,48	15,45	1,03		1		1						2,95	2,95
	02:00	15,66	15,09	0,57		1		1						2,03	2,03
	03:00	15,05	14,35	0,69		1		1						1,41	1,41
	04:00	14,95	14,44	0,52		1		1						1,28	1,28
	05:00	15,92	15,48	0,43		1		1						2,12	2,12
	06:00	18,16	17,75	0,41		1		1						4,34	4,34
	07:00	22,30	21,99	0,32		1		1						7,15	7,15
	08:00	24,13	23,86	0,27	1	1		1						5,73	5,73
	09:00	25,42	25,08	0,34	1	1		1						6,22	6,22
	10:00	25,74	25,30	0,44	1	1		1						6,56	6,56
	11:00	26,05	25,53	0,52	1	1		1						6,94	6,94
	12:00	25,85	24,78	1,07	1	1	1	1						6,01	6,01
	13:00	27,05	25,72	1,33	1	1	1	1						7,63	7,63
	14:00	27,01	25,20	1,81	1	1		1						8,09	8,03
	15:00	28,55	26,91	1,63	1	1		1						9,24	9,24
	16:00	28,17	26,64	1,53	1	1		1						8,61	8,61
	17:00	28,21	27,53	0,68	1	1		1				1		6,99	6,99
	18:00	29,50	28,97	0,53	1	1		1				1		8,30	8,30
	19:00	30,01	29,63	0,37	1	1		1				1		8,80	8,80
	20:00	30,18	29,80	0,38	1	1		1				1		8,98	8,98
	21:00	28,11	27,76	0,35	1	1		1				1		6,93	6,93
	22:00	24,49	24,06	0,43	1	1		1				1		4,07	4,07
	23:00	21,22	20,18	1,04	1	1		1						5,05	5,05

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,97	16,71	2,26		1		1						5,92	5,56
	01:00	17,04	14,77	2,27		1		1						3,99	3,67
	02:00	15,97	14,21	1,77		1		1						2,90	2,53
	03:00	15,32	12,17	3,15				1				1		5,41	5,36
	04:00	15,49	11,94	3,55				1				1		5,71	5,41
	05:00	16,51	12,67	3,85				1				1		6,03	5,73
	06:00	19,30	15,01	4,29				1				1		7,00	6,71
	07:00	23,46	18,53	4,94		1		1						8,07	7,96
	08:00	25,41	20,43	4,99		1		1						8,40	8,81
	09:00	27,73	23,16	4,57		1	1	1						7,54	7,30
	10:00	28,21	23,61	4,60		1	1	1						7,86	7,58
	11:00	28,80	24,28	4,53		1	1	1						8,27	8,12
	12:00	30,71	26,19	4,52		1	1	1						8,93	9,45
	13:00	30,89	27,67	3,22		1	1	1						8,95	9,53
	14:00	30,42	26,94	3,48		1	1	1						9,22	9,51
	15:00	31,51	27,38	4,13		1	1	1						9,23	9,53
	16:00	31,43	26,81	4,62		1	1	1						9,23	9,53
	17:00	31,52	26,79	4,73		1	1	1						9,23	9,53
	18:00	32,70	29,35	3,35		1	1	1						9,23	9,53
	19:00	32,57	29,40	3,18		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	32,26	29,36	2,90		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	30,28	26,86	3,42		1	1	1						9,06	9,24
	22:00	26,82	23,51	3,31			1	1						8,13	8,55
	23:00	22,92	21,05	1,88			1	1						7,96	7,93

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,52	19,29	1,23		1	1							6,67	6,30
	01:00	18,39	18,19	0,20		1	1							5,07	5,04
	02:00	17,15	16,88	0,27		1	1							3,81	3,79
	03:00	16,35	15,97	0,38		1	1							2,97	2,97
	04:00	16,31	15,57	0,74		1	1							2,92	2,93
	05:00	17,13	15,44	1,69		1	1							3,71	3,75
	06:00	19,73	18,21	1,51		1	1							6,16	6,22
	07:00	24,29	22,23	2,07		1	1	1						6,45	6,37
	08:00	25,13	23,15	1,98		1	1	1						4,47	4,48
	09:00	25,46	24,23	1,23		1	1	1						4,88	4,85
	10:00	25,14	23,78	1,35		1	1	1						4,15	4,51
	11:00	23,10	21,47	1,63			1	1						6,44	7,06
	12:00	23,13	21,17	1,96			1	1						7,88	7,90
	13:00	23,86	22,16	1,70			1	1						8,36	8,36
	14:00	24,79	22,24	2,55			1	1						8,66	8,67
	15:00	27,53	24,63	2,91		1	1	1						8,53	8,64
	16:00	28,43	25,24	3,18		1	1	1						7,79	7,81
	17:00	29,93	26,27	3,66		1	1	1						8,88	9,06
	18:00	31,46	27,27	4,19		1	1	1						9,23	9,53
	19:00	31,92	28,70	3,22		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	31,84	29,83	2,01		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	29,95	28,60	1,35		1	1	1						9,00	9,12
	22:00	27,08	26,32	0,76		1	1	1						6,59	6,53
	23:00	23,42	22,41	1,01		1	1	1						2,91	2,85

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,38	19,94	0,43		1		1						5,58	6,36
	01:00	18,59	18,52	0,08		1		1						5,23	5,23
	02:00	17,34	17,07	0,27		1		1						3,98	3,96
	03:00	16,51	15,92	0,59		1		1						3,15	3,14
	04:00	16,58	16,34	0,24		1		1						3,20	3,20
	05:00	17,54	17,38	0,16		1		1						4,12	4,11
	06:00	20,15	19,88	0,27		1		1						6,46	6,51
	07:00	25,13	24,82	0,31		1	1	1						5,55	5,30
	08:00	26,97	26,64	0,34		1	1	1						6,33	6,36
	09:00	28,42	27,50	0,92		1	1	1						7,77	7,79
	10:00	27,51	26,28	1,23		1	1	1						6,99	6,92
	11:00	25,85	23,94	1,92		1	1	1						5,23	5,20
	12:00	26,22	23,96	2,27		1	1	1						5,57	5,34
	13:00	27,52	25,48	2,05		1	1	1						5,36	5,63
	14:00	27,81	25,43	2,37		1	1	1						7,25	7,23
	15:00	28,02	24,41	3,61		1	1	1						7,37	7,40
	16:00	28,79	25,20	3,59		1	1	1						8,17	8,18
	17:00	30,24	27,15	3,09		1	1	1						8,95	9,13
	18:00	32,40	29,50	2,90		1	1	1						9,23	9,53
	19:00	32,84	27,99	4,85		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	32,50	27,19	5,31		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	30,93	25,11	5,82		1	1	1						9,22	9,48
	22:00	27,38	21,91	5,47		1	1	1						6,91	6,90
	23:00	23,31	19,20	4,12		1		1						8,04	0,00

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11.30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	21,03	17,09	3,94		1		1						7,33	7,33
	01:00	18,91	15,02	3,89		1		1						5,69	5,69
	02:00	17,85	13,95	3,90		1		1						4,58	4,58
	03:00	16,99	13,70	3,29		1		1						3,66	3,66
	04:00	17,07	13,88	3,20		1		1						3,75	3,75
	05:00	18,15	14,25	3,91		1		1						4,68	4,68
	06:00	21,04	16,81	4,24		1		1						7,04	7,04
	07:00	26,08	21,28	4,80		1		1						8,59	8,59
	08:00	27,32	23,64	3,67	1	1		1						8,43	8,43
	09:00	26,52	23,71	2,81	1	1		1						7,80	7,80
	10:00	24,99	23,35	1,64	1	1		1						6,16	6,07
	11:00	24,41	21,08	3,33	1	1		1						5,78	6,28
	12:00	24,12	20,23	3,89	1	1		1						5,26	5,23
	13:00	24,20	19,57	4,63	1	1		1						5,32	5,32
	14:00	24,41	19,04	5,37		1		1						7,01	7,22
	15:00	26,28	21,30	4,98			1	1						9,05	9,16
	16:00	28,66	23,54	5,11			1	1						9,23	9,53
	17:00	30,66	27,31	3,35		1	1	1						9,11	9,33
	18:00	32,98	29,97	3,01		1	1	1						9,23	9,53
	19:00	32,66	28,09	4,57		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	31,96	25,54	6,42		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	29,66	24,36	5,30			1	1						9,23	9,53
	22:00	26,58	22,66	3,92			1	1						9,13	9,26
	23:00	23,60	18,92	4,68			1	1						8,29	8,26

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:15 με 06:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	21,39	17,39	4,00			1	1						6,43	6,47
	01:00	19,53	15,98	3,55				1				1		6,84	6,85
	02:00	17,84	15,94	1,90				1				1		6,26	6,26
	03:00	16,84	14,56	2,27				1				1		5,90	5,90
	04:00	16,83	14,05	2,79				1				1		5,89	5,89
	05:00	17,40	15,01	2,38				1				1		6,07	6,08
	06:00	19,28	16,60	2,68		1		1				1		6,27	6,25
	07:00	22,15	19,59	2,56		1		1						7,73	7,75
	08:00	22,94	19,96	2,98		1		1						8,03	8,03
	09:00	22,96	19,36	3,60		1		1						8,04	8,04
	10:00	22,27	18,81	3,46		1		1						7,81	7,81
	11:00	21,78	19,87	1,91		1		1						7,63	7,62
	12:00	21,76	19,68	2,08		1		1						7,62	7,61
	13:00	22,04	19,36	2,68		1		1						7,71	7,71
	14:00	22,10	19,03	3,07		1		1						7,73	7,73
	15:00	24,63	20,95	3,68			1	1						8,45	8,40
	16:00	26,63	22,78	3,86			1	1						8,93	9,27
	17:00	28,94	25,29	3,66		1	1	1						8,75	9,07
	18:00	30,72	27,41	3,31		1	1	1						8,93	9,53
	19:00	30,81	28,25	2,56		1	1	1						8,93	9,53
	20:00	29,70	27,23	2,46		1	1	1						8,84	9,07
	21:00	27,86	24,07	3,78		1	1	1						7,30	7,27
	22:00	25,74	22,76	2,98		1	1	1						5,17	5,13
	23:00	24,04	21,59	2,46		1	1	1						5,23	5,58

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:10. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:06.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,98	17,94	3,04		1		1						7,29	7,26
	01:00	18,86	16,02	2,84		1		1						5,55	5,52
	02:00	17,32	15,57	1,75		1		1						3,98	3,95
	03:00	16,61	14,78	1,83		1		1						3,27	3,26
	04:00	16,16	14,62	1,54		1		1						2,80	2,78
	05:00	16,51	14,89	1,62		1		1						3,12	3,12
	06:00	18,37	17,35	1,01		1		1						4,91	4,94
	07:00	20,34	18,92	1,42		1		1						6,90	6,91
	08:00	20,57	19,01	1,57		1		1						7,15	7,15
	09:00	20,07	18,53	1,54		1		1						6,71	6,71
	10:00	20,23	18,78	1,46		1		1						6,85	6,85
	11:00	20,05	18,37	1,67		1		1						6,66	6,66
	12:00	20,43	18,05	2,38		1		1						7,04	7,06
	13:00	20,36	17,47	2,89		1		1						7,00	6,97
	14:00	19,54	16,60	2,94		1		1						6,20	6,18
	15:00	21,32	17,88	3,44		1		1						7,37	7,39
	16:00	23,12	19,23	3,90		1		1						8,07	8,08
	17:00	25,62	20,60	5,02		1		1						8,76	8,95
	18:00	28,40	23,00	5,40		1		1				1		8,93	9,53
	19:00	29,32	24,56	4,76		1		1				1		8,93	9,53
	20:00	29,08	25,06	4,02		1		1				1		8,93	9,53
	21:00	27,42	22,78	4,65		1		1				1		8,93	9,45
	22:00	24,49	20,83	3,66		1		1				1		8,41	8,43
	23:00	22,39	19,76	2,63		1		1						7,86	7,85

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,80	17,87	0,93			1	1						4,41	4,34
	01:00	17,28	16,84	0,44		1		1						3,17	3,22
	02:00	16,83	16,65	0,18		1		1						3,54	3,47
	03:00	15,93	15,89	0,04		1		1						2,59	2,57
	04:00	15,63	15,62	0,01		1		1						2,28	2,28
	05:00	16,53	16,53	0,00		1		1						3,10	3,14
	06:00	19,22	19,21	0,00		1		1						5,69	5,75
	07:00	23,40	23,37	0,03		1	1	1						6,28	6,12
	08:00	25,13	25,13	0,00		1	1	1						4,52	4,52
	09:00	24,95	24,95	0,00		1	1	1						4,30	4,28
	10:00	23,76	23,70	0,06		1	1	1						4,33	3,12
	11:00	24,41	24,39	0,02		1	1	1						5,23	3,80
	12:00	24,80	24,74	0,07		1	1	1						5,64	4,18
	13:00	23,43	23,43	0,00		1	1	1						4,40	2,81
	14:00	22,72	22,70	0,02			1	1						7,17	6,09
	15:00	24,23	24,11	0,12			1	1						9,49	8,49
	16:00	26,11	26,02	0,09		1	1	1						8,05	6,82
	17:00	27,66	27,61	0,06		1	1	1						8,15	7,03
	18:00	30,11	30,10	0,01		1	1	1						10,17	9,36
	19:00	30,68	30,68	0,00		1	1	1						10,23	9,53
	20:00	30,63	30,63	0,00		1	1	1						10,22	9,52
	21:00	28,95	28,95	0,00		1	1	1						9,40	8,35
	22:00	25,80	25,80	0,00		1	1	1						7,13	6,01
	23:00	22,18	22,18	0,00			1	1						8,67	7,47

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:00 με 07:58.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,89	19,89	0,00			1	1						5,57	5,39
	01:00	17,89	17,89	0,00		1		1						4,49	3,69
	02:00	16,55	16,54	0,01		1		1						4,73	3,17
	03:00	15,93	15,87	0,06		1		1						4,16	2,56
	04:00	15,85	15,79	0,06		1		1						4,07	2,47
	05:00	16,84	16,84	0,00		1		1						4,73	3,43
	06:00	19,44	19,44	0,00		1		1						7,18	5,98
	07:00	23,95	23,95	0,00		1	1	1						6,59	5,13
	08:00	24,28	24,28	0,00		1	1	1						5,15	3,66
	09:00	23,40	23,34	0,07		1	1	1						4,39	2,78
	10:00	22,22	22,12	0,11		1	1	1						5,53	4,38
	11:00	21,34	21,15	0,19			1	1						8,06	6,85
	12:00	23,40	23,07	0,34			1	1						9,25	8,17
	13:00	24,02	23,49	0,53			1	1						9,48	8,41
	14:00	23,73	23,25	0,48			1	1				1		8,50	7,28
	15:00	23,90	23,65	0,25			1	1				1		8,26	7,09
	16:00	24,66	24,49	0,17			1	1				1		8,94	7,84
	17:00	26,98	26,77	0,21		1	1	1						8,67	7,35
	18:00	29,97	29,34	0,62		1	1	1						10,16	9,31
	19:00	30,62	29,77	0,85		1	1	1						10,22	9,53
	20:00	30,63	29,75	0,88		1	1	1						10,22	9,53
	21:00	28,93	28,04	0,89		1	1	1						9,43	8,33
	22:00	25,94	24,84	1,10		1	1	1						6,65	5,60
	23:00	22,20	21,01	1,19		1		1				1		7,73	6,53

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:15 με 09:30. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,61	18,71	0,90		1		1						3,14	3,92
	01:00	17,29	16,47	0,82		1		1						2,96	3,87
	02:00	16,41	15,19	1,22		1		1						3,54	3,06
	03:00	16,20	14,82	1,38		1		1						3,39	2,82
	04:00	16,11	14,64	1,48		1		1						3,31	2,73
	05:00	16,89	15,18	1,71		1		1						3,97	3,50
	06:00	19,30	17,29	2,02		1		1						6,11	5,88
	07:00	23,25	20,98	2,27		1		1						8,17	8,08
	08:00	23,46	21,18	2,28		1		1				1		7,87	7,73
	09:00	24,06	21,79	2,27		1		1				1		8,39	8,29
	10:00	23,77	21,18	2,60		1		1				1		7,91	7,78
	11:00	24,36	20,97	3,38		1		1				1		8,53	8,47
	12:00	24,71	20,58	4,13		1		1				1		8,69	8,65
	13:00	24,42	20,49	3,93		1		1				1		8,59	8,53
	14:00	24,95	21,18	3,77		1		1				1		8,74	8,68
	15:00	26,84	23,21	3,63		1		1				1		9,14	9,33
	16:00	27,75	25,43	2,32		1	1	1						9,23	8,29
	17:00	28,33	26,14	2,19		1	1	1						8,16	7,71
	18:00	29,78	26,75	3,03		1	1	1						9,09	9,16
	19:00	29,80	27,20	2,60		1	1	1						9,16	9,18
	20:00	29,25	25,81	3,44		1	1	1						8,68	8,63
	21:00	27,66	24,83	2,83		1	1	1						7,30	7,08
	22:00	24,91	23,46	1,45		1	1	1						5,80	5,89
	23:00	21,61	20,50	1,11			1	1						7,33	7,10

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,51	18,15	1,36			1	1						4,23	5,06
	01:00	17,58	16,24	1,34			1	1						2,29	3,13
	02:00	16,58	15,82	0,76			1	1						2,51	2,12
	03:00	16,11	15,57	0,54			1	1						2,33	1,64
	04:00	15,75	15,07	0,68			1	1						1,98	1,28
	05:00	16,19	15,39	0,79			1	1						2,34	1,69
	06:00	17,76	17,23	0,53			1	1						3,74	3,24
	07:00	19,93	19,47	0,46			1	1						5,72	5,45
	08:00	21,47	21,10	0,38			1	1						7,19	7,01
	09:00	20,99	20,78	0,20			1	1						6,75	6,50
	10:00	20,00	19,43	0,57			1	1						5,89	5,56
	11:00	20,37	19,54	0,84			1	1						6,12	5,90
	12:00	21,74	20,85	0,90			1	1						7,48	7,26
	13:00	20,70	19,38	1,33			1	1						6,48	6,24
	14:00	22,34	19,51	2,83			1	1						7,82	7,70
	15:00	23,76	20,97	2,79			1	1						8,37	8,30
	16:00	24,59	22,43	2,16			1	1						8,64	8,59
	17:00	26,13	23,81	2,32			1	1						9,05	9,13
	18:00	28,59	24,68	3,92			1	1				1		9,23	9,53
	19:00	29,08	25,20	3,88			1	1				1		9,23	9,53
	20:00	28,63	26,06	2,57			1	1				1		9,23	9,53
	21:00	26,70	24,39	2,31			1	1				1		9,14	9,27
	22:00	24,08	21,26	2,82			1	1				1		8,00	7,90
	23:00	21,60	18,16	3,45			1	1						7,32	7,10

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,88	16,72	3,16			1	1						4,57	5,40
	01:00	18,23	16,46	1,77			1	1						2,80	3,77
	02:00	17,20	13,95	3,25		1		1						3,89	3,55
	03:00	16,18	13,40	2,79		1		1						4,51	4,04
	04:00	15,55	14,17	1,37				1				1		5,78	5,45
	05:00	15,93	14,51	1,42				1				1		5,88	5,57
	06:00	17,60	15,71	1,88				1				1		5,80	5,45
	07:00	19,64	16,44	3,21		1		1						6,47	6,23
	08:00	19,92	16,52	3,40		1		1						6,81	6,56
	09:00	19,63	17,02	2,61		1		1						6,50	6,23
	10:00	19,84	18,32	1,52		1		1						6,68	6,45
	11:00	19,58	18,42	1,16		1		1						6,50	6,24
	12:00	19,29	18,55	0,74		1		1						6,21	5,90
	13:00	19,48	19,08	0,39		1		1						6,39	6,10
	14:00	19,00	17,92	1,08		1		1						5,98	5,65
	15:00	20,61	19,70	0,91		1		1						7,23	7,08
	16:00	22,81	22,16	0,64		1	1	1						5,36	4,86
	17:00	25,30	25,19	0,11		1	1	1						4,99	4,65
	18:00	28,40	28,23	0,17		1	1	1						7,85	7,74
	19:00	29,46	29,39	0,06		1	1	1						8,88	8,86
	20:00	29,15	28,97	0,18		1	1	1						8,63	8,54
	21:00	27,45	26,84	0,61		1	1	1						7,10	6,87
	22:00	25,01	24,62	0,40		1	1	1						4,88	4,41
	23:00	22,60	22,46	0,14			1	1						6,07	6,05

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,25	18,90	0,36			1	1						3,90	4,48
	01:00	17,26	16,64	0,62		1		1						3,14	3,90
	02:00	16,31	15,99	0,33		1		1						3,48	2,96
	03:00	15,75	15,36	0,38		1		1						2,99	2,38
	04:00	15,84	15,57	0,28		1		1						3,06	2,48
	05:00	16,94	16,85	0,09		1		1						3,98	3,53
	06:00	19,52	19,34	0,18		1		1						6,19	6,00
	07:00	23,81	23,48	0,33			1	1						8,05	8,01
	08:00	24,77	24,03	0,74			1	1						8,59	8,65
	09:00	25,49	24,88	0,61			1	1						8,61	8,89
	10:00	24,44	24,08	0,36			1	1				1		7,77	7,64
	11:00	23,32	23,09	0,23			1	1				1		6,71	6,52
	12:00	23,13	22,99	0,14			1	1				1		6,53	6,32
	13:00	23,57	23,46	0,11			1	1				1		6,94	6,76
	14:00	23,96	23,86	0,10			1	1				1		7,31	7,15
	15:00	25,24	25,07	0,16			1	1				1		8,34	8,40
	16:00	25,89	25,83	0,05			1	1				1		7,02	6,87
	17:00	27,49	27,38	0,10		1	1	1						7,00	6,84
	18:00	30,02	29,70	0,32		1	1	1						9,15	9,32
	19:00	30,62	30,09	0,54		1	1	1						9,23	9,52
	20:00	31,09	30,84	0,25		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	29,52	28,99	0,53		1	1	1						8,83	8,88
	22:00	26,29	25,72	0,58		1	1	1						6,00	5,73
	23:00	23,15	22,85	0,30		1	1	1						3,21	2,58

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ το ΑΠ Μακριά Σκάλα στο διάστημα 03:20 - 16:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,27	19,79	0,48		1		1						3,21	3,85
	01:00	17,56	16,92	0,64		1		1						3,35	4,20
	02:00	16,66	15,67	0,99		1		1						3,25	3,30
	03:00	15,94	14,81	1,14		1		1						3,17	2,58
	04:00	15,88	14,27	1,61		1		1						3,11	2,52
	05:00	17,02	15,05	1,97		1		1						4,08	3,61
	06:00	19,62	17,18	2,44		1		1						6,33	6,10
	07:00	24,23	21,14	3,09		1		1						8,47	8,43
	08:00	25,41	22,15	3,26			1	1						8,88	8,89
	09:00	25,11	21,24	3,87			1	1						8,84	8,79
	10:00	24,81	19,47	5,35			1	1						8,74	8,69
	11:00	23,86	18,00	5,87			1	1						8,43	8,35
	12:00	23,61	17,39	6,22			1	1						8,35	8,26
	13:00	22,94	16,61	6,33			1	1						8,13	8,03
	14:00	23,22	16,84	6,38			1	1						8,22	8,14
	15:00	25,06	18,44	6,63			1	1						8,78	8,75
	16:00	26,35	19,30	7,04			1	1						9,17	9,22
	17:00	27,63	20,35	7,28			1	1						9,22	9,45
	18:00	29,66	21,98	7,68			1	1						9,23	9,53
	19:00	30,37	22,61	7,76			1	1				1		9,23	9,53
	20:00	29,81	22,15	7,66			1	1				1		9,23	9,53
	21:00	28,19	20,65	7,54			1	1				1		9,23	9,52
	22:00	25,13	18,08	7,05			1	1				1		8,58	8,69
	23:00	22,15	15,51	6,64		1		1						7,92	7,57

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,31	14,88	4,43		1		1						5,12	5,96
	01:00	16,83	13,96	2,87		1		1						3,23	3,96
	02:00	16,04	10,94	5,10				1				1		5,88	5,62
	03:00	15,54	10,59	4,95				1				1		5,78	5,43
	04:00	15,49	10,61	4,87				1				1		5,76	5,42
	05:00	16,75	11,59	5,16				1				1		6,15	5,85
	06:00	18,95	13,39	5,55				1				1		6,83	6,62
	07:00	22,45	16,43	6,02				1				1		7,89	7,78
	08:00	22,77	16,64	6,14		1		1						8,07	7,96
	09:00	23,68	17,07	6,61		1		1						8,37	8,28
	10:00	23,08	16,76	6,33		1		1						8,19	8,08
	11:00	22,70	16,21	6,49		1		1						8,07	7,95
	12:00	21,11	14,80	6,31		1		1						7,55	7,40
	13:00	20,73	14,53	6,20		1		1						7,41	7,24
	14:00	21,47	15,39	6,08		1	1							7,35	7,23
	15:00	22,32	15,89	6,43		1	1							7,91	7,81
	16:00	23,40	17,04	6,36		1	1							8,27	8,18
	17:00	24,96	18,32	6,64		1	1							8,72	8,72
	18:00	27,36	20,82	6,54		1	1							9,23	9,49
	19:00	28,45	22,47	5,98		1	1					1		9,23	9,53
	20:00	28,27	23,20	5,07		1	1					1		9,21	9,53
	21:00	26,57	21,95	4,62		1	1					1		9,18	9,29
	22:00	23,76	19,93	3,83		1	1					1		8,24	8,16
	23:00	21,50	16,54	4,96		1	1							7,66	7,50

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	18,28	15,27	3,01		1	1							4,18	4,92
	01:00	16,24	13,45	2,79			1					1		4,05	4,86
	02:00	15,65	11,38	4,27			1					1		5,65	5,49
	03:00	15,46	10,88	4,58			1					1		5,75	5,40
	04:00	15,29	10,88	4,41			1					1		5,69	5,35
	05:00	16,23	11,78	4,45			1					1		5,98	5,67
	06:00	18,32	13,36	4,96			1					1		6,63	6,39
	07:00	21,87	15,67	6,20		1	1							7,75	7,44
	08:00	22,86	17,67	5,20		1	1							8,11	8,01
	09:00	24,35	18,82	5,52		1	1					1		8,57	8,51
	10:00	24,99	20,48	4,50		1	1					1		8,79	8,75
	11:00	25,80	22,89	2,91		1	1					1		9,00	9,02
	12:00	27,35	25,51	1,84		1	1					1		9,23	9,45
	13:00	28,47	27,21	1,26		1	1	1				1		8,19	8,21
	14:00	26,44	25,04	1,40		1	1	1						5,30	4,93
	15:00	27,40	26,67	0,73		1	1	1						6,91	6,74
	16:00	28,23	28,09	0,15		1	1	1						7,73	7,60
	17:00	29,01	28,85	0,15		1	1	1						8,40	8,37
	18:00	30,54	29,16	1,38		1	1	1						9,22	9,50
	19:00	31,19	29,52	1,66		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	30,54	30,10	0,44		1	1	1						9,21	9,46
	21:00	27,89	26,47	1,42		1	1	1						7,36	7,03
	22:00	24,86	23,47	1,38		1	1	1						6,04	6,05
	23:00	22,00	21,16	0,84			1	1						7,58	7,31

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ από τις 20:23 και μετά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,39	19,10	0,29			1	1						4,63	4,83
	01:00	17,30	16,93	0,37			1	1						4,03	3,04
	02:00	16,30	16,04	0,26		1	1							3,67	2,83
	03:00	15,58	15,41	0,17		1	1							3,43	2,07
	04:00	15,42	15,23	0,18		1	1							3,43	1,94
	05:00	16,44	16,29	0,15		1	1							3,43	2,91
	06:00	19,03	18,84	0,18		1	1							4,53	5,54
	07:00	23,04	22,92	0,12	1	1	1							4,72	5,61
	08:00	23,71	23,70	0,01	1	1	1							3,91	4,88
	09:00	22,91	22,91	0,00	1	1	1							3,51	4,07
	10:00	22,53	22,53	0,00	1	1	1							2,81	3,67
	11:00	22,85	22,85	0,00	1	1	1							4,34	4,05
	12:00	24,02	24,02	0,00	1	1	1							5,43	5,06
	13:00	24,30	24,22	0,08	1	1	1							5,81	5,38
	14:00	23,79	23,74	0,05	1	1	1							5,20	4,90
	15:00	25,41	25,22	0,19	1	1	1							6,74	6,40
	16:00	25,82	25,64	0,18	1	1	1							7,13	6,93
	17:00	26,94	26,87	0,07	1	1	1							8,09	8,24
	18:00	29,48	29,43	0,05	1	1	1							9,23	9,53
	19:00	29,89	29,76	0,12	1	1	1							9,23	9,53
	20:00	29,54	29,42	0,12	1	1	1							9,08	9,53
	21:00	27,79	27,65	0,14	1	1	1							8,72	8,89
	22:00	25,17	25,02	0,15	1	1	1							6,46	6,41
	23:00	22,55	22,35	0,20	1	1	1							5,51	5,67

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 09:40. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:00 με 10:50. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 20:20. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,01	19,78	0,23		1	1							5,61	6,60
	01:00	17,74	17,55	0,19		1	1							3,36	4,35
	02:00	16,76	16,46	0,30		1	1							3,68	3,38
	03:00	16,07	15,78	0,28		1	1							3,14	2,74
	04:00	15,87	15,41	0,46		1	1							2,94	2,48
	05:00	16,49	15,90	0,59		1	1							3,45	3,12
	06:00	18,24	17,75	0,49		1	1							5,04	4,91
	07:00	20,39	19,77	0,61		1	1							6,92	6,87
	08:00	21,23	20,67	0,57		1	1							7,45	7,44
	09:00	20,85	20,31	0,53		1	1							7,30	7,24
	10:00	19,99	19,43	0,56		1	1							6,72	6,69
	11:00	18,99	18,32	0,67		1	1							5,79	5,61
	12:00	19,28	18,42	0,86		1	1							6,03	5,84
	13:00	19,64	18,45	1,19		1	1							6,37	6,21
	14:00	19,94	18,62	1,32		1	1							6,62	6,56
	15:00	21,50	20,30	1,19		1	1							6,57	6,48
	16:00	22,51	21,53	0,98			1	1						7,72	7,76
	17:00	24,73	24,04	0,69			1	1						8,52	8,70
	18:00	28,11	27,44	0,67	1		1	1						8,40	8,60
	19:00	28,63	27,90	0,73	1		1	1						8,55	8,69
	20:00	28,30	27,41	0,89	1		1	1						8,26	8,27
	21:00	26,21	25,50	0,70	1		1	1						6,39	6,27
	22:00	23,75	23,45	0,29			1	1						6,82	6,98
	23:00	21,13	20,75	0,39			1	1						6,77	6,56

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	18,75	18,32	0,43			1	1						3,27	4,27
	01:00	17,35	16,64	0,71	1		1							2,95	3,95
	02:00	16,48	15,95	0,53	1		1							2,77	3,77
	03:00	15,64	14,50	1,14	1		1							1,93	2,93
	04:00	15,17	13,98	1,18	1		1							1,38	2,38
	05:00	15,36	14,60	0,76	1		1							1,63	2,63
	06:00	16,81	16,34	0,48	1		1							3,09	4,09
	07:00	18,59	17,97	0,61	1		1							4,78	5,78
	08:00	18,78	18,70	0,07	1		1							5,02	6,02
	09:00	18,18	17,96	0,22	1		1							4,46	5,46
	10:00	18,09	17,94	0,15	1		1							3,16	4,16
	11:00	18,02	17,80	0,22		1	1							3,62	4,62
	12:00	18,31	18,03	0,28		1	1							3,95	4,95
	13:00	18,07	17,98	0,10		1	1							3,73	4,73
	14:00	17,49	17,49	0,00		1	1							3,13	4,13
	15:00	18,99	18,97	0,02		1	1							4,58	5,58
	16:00	20,84	20,84	0,00			1	1						4,25	5,25
	17:00	22,81	22,81	0,00			1	1						6,85	7,85
	18:00	26,52	26,52	0,00		1	1	1						5,57	6,57
	19:00	27,55	27,53	0,01		1	1	1						5,93	6,93
	20:00	27,45	27,43	0,02		1	1	1						5,84	6,84
	21:00	26,01	26,01	0,00		1	1	1						5,64	6,64
	22:00	24,47	24,47	0,00		1	1	1						4,33	5,33
	23:00	21,58	21,58	0,00		1	1	1						3,81	4,81

Τα ΑΠ ΜΑΡΚΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	18,23	18,07	0,16		1	1							5,32	5,32
	01:00	16,33	16,20	0,12		1	1							3,15	3,15
	02:00	15,66	15,63	0,03		1	1							2,92	2,92
	03:00	15,45	15,45	0,00		1	1							3,42	3,42
	04:00	15,33	15,33	0,00		1	1							3,41	3,41
	05:00	16,35	16,35	0,00		1	1							4,23	4,23
	06:00	18,83	18,83	0,00		1	1							6,21	6,21
	07:00	22,81	22,81	0,00			1	1						7,92	7,92
	08:00	23,61	23,61	0,00			1	1						9,16	9,16
	09:00	24,83	24,83	0,00			1	1						9,54	8,64
	10:00	23,58	23,58	0,00			1	1						9,18	8,26
	11:00	22,41	22,41	0,00			1	1						7,79	7,83
	12:00	22,32	22,32	0,00			1	1						7,34	7,70
	13:00	22,10	22,10	0,00			1	1						8,51	7,52
	14:00	22,39	22,33	0,07			1	1						7,69	7,69
	15:00	24,19	24,19	0,00			1	1						8,29	8,33
	16:00	24,63	24,60	0,02			1	1						8,52	8,45
	17:00	26,17	26,15	0,02		1	1	1						5,53	5,52
	18:00	28,97	28,83	0,15		1	1	1						8,29	8,35
	19:00	29,71	29,48	0,23		1	1	1						9,01	9,09
	20:00	30,13	29,97	0,16		1	1	1						9,07	9,45
	21:00	28,49	28,28	0,20		1	1	1						7,98	7,95
	22:00	25,28	24,77	0,51		1	1	1						4,77	4,71
	23:00	21,85	21,31	0,54		1	1	1						4,27	4,72

Τα ΑΠ ΜΑΡΚΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	19,26	18,77	0,49		1		1						6,01	5,92
	01:00	17,00	15,89	1,11		1		1						3,73	3,65
	02:00	16,04	14,46	1,59		1		1						2,96	3,15
	03:00	15,21	12,33	2,88				1				1		5,33	5,33
	04:00	14,97	11,46	3,52				1				1		5,22	5,22
	05:00	15,94	12,29	3,65				1				1		5,57	5,56
	06:00	18,64	14,63	4,00		1		1						6,45	6,12
	07:00	23,04	18,45	4,60		1		1						8,05	8,06
	08:00	25,52	20,91	4,61		1		1				1		8,83	8,92
	09:00	28,06	23,28	4,79		1		1				1		9,02	9,39
	10:00	29,53	24,06	5,47	1	1		1						8,75	9,07
	11:00	30,52	24,40	6,11	1	1		1						9,08	9,53
	12:00	32,20	26,08	6,12	1	1		1						9,08	9,53
	13:00	32,56	25,81	6,75	1	1		1						9,08	9,53
	14:00	31,55	24,37	7,18	1	1		1						9,08	9,53
	15:00	32,57	24,90	7,66	1	1		1						9,08	9,53
	16:00	32,45	24,81	7,64	1	1		1						9,08	9,53
	17:00	32,32	24,70	7,62	1	1		1						9,08	9,53
	18:00	33,91	26,14	7,77	1	1		1						9,08	9,53
	19:00	34,39	26,01	8,38	1	1		1						9,08	9,53
	20:00	33,71	25,06	8,65	1	1		1						9,08	9,53
	21:00	31,62	23,04	8,57	1	1		1						9,08	9,53
	22:00	28,08	19,55	8,53		1		1						9,08	9,48
	23:00	24,49	16,28	8,21		1		1						8,60	8,59

Τα ΑΠ ΜΑΡΚΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	21,34	13,97	7,36				1				1		7,58	7,35	
	01:00	18,58	12,17	6,42				1				1		6,52	6,51	
	02:00	17,65	11,67	5,98				1				1		6,20	6,18	
	03:00	16,85	11,19	5,66				1				1		5,91	5,91	
	04:00	17,14	11,23	5,91				1				1		5,99	5,99	
	05:00	18,21	11,94	6,27				1				1		6,35	6,37	
	06:00	21,62	14,19	7,43				1				1		7,51	7,54	
	07:00	25,76	17,12	8,64		1		1						8,92	9,01	
	08:00	28,50	19,73	8,78		1		1						9,07	9,49	
	09:00	30,35	21,55	8,80		1		1				1		9,08	9,53	
	10:00	29,56	20,81	8,75		1		1				1		9,08	9,52	
	11:00	29,06	20,43	8,63	1	1		1						9,08	9,40	
	12:00	28,77	20,28	8,48	1	1		1						9,08	9,50	
	13:00	28,41	19,85	8,55	1	1		1						9,04	9,36	
	14:00	28,70	19,96	8,74		1		1						9,08	9,39	
	15:00	30,24	21,51	8,72			1	1						9,08	9,53	
	16:00	31,58	22,90	8,68			1	1						9,08	9,53	
	17:00	32,79	24,09	8,70			1	1				1		9,08	9,53	
	18:00	36,16	27,48	8,68			1	1				1		9,08	9,53	
	19:00	36,84	27,98	8,86		1	1	1						9,08	9,53	
	20:00	36,05	27,15	8,90		1	1	1						9,08	9,53	
	21:00	33,48	24,66	8,82		1	1	1						9,08	9,53	
	22:00	30,12	21,32	8,80		1	1	1						9,08	9,52	
	23:00	25,98	17,31	8,67		1	1							8,94	9,07	

Τα ΑΠ ΜΑΡΚΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 18:30 έως το τέλος της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	7,83	15,42	8,10		1	1							8,34	7,78
	01:00	8,58	13,79	7,13			1					1		7,34	6,87
	02:00	8,61	12,89	6,56			1					1		6,82	6,36
	03:00	8,77	12,43	5,99			1					1		6,46	6,00
	04:00	8,69	12,19	6,08			1					1		6,40	5,94
	05:00	8,72	12,74	6,62			1					1		6,75	6,32
	06:00	8,83	15,49	7,83		1	1					1		8,11	7,15
	07:00	8,90	20,02	8,58		1	1							9,07	9,56
	08:00	8,79	20,74	8,61		1	1							9,08	9,82
	09:00	8,63	20,71	8,77		1	1							9,08	9,87
	10:00	8,44	19,88	8,69		1	1							9,08	9,55
	11:00	8,60	19,51	8,72		1	1							9,08	9,43
	12:00	8,46	18,75	8,83		1	1							9,08	9,20
	13:00	8,47	18,31	8,90		1	1							9,08	9,07
	14:00	8,06	18,46	8,79		1	1							9,08	9,09
	15:00	7,88	20,28	8,63		1	1					1		9,08	9,07
	16:00	8,04	22,33	8,44		1	1					1		9,08	9,08
	17:00	8,20	24,57	8,60		1	1	1						9,08	9,07
	18:00	0,00	27,49	8,46		1	1	1						9,08	9,08
	19:00	0,00	28,21	8,47		1	1	1						9,08	9,08
	20:00	0,00	28,06	8,06		1	1	1						9,08	9,08
	21:00	0,00	25,76	7,88		1	1	1						9,08	9,08
	22:00	0,00	22,19	8,04		1	1	1						8,98	8,85
	23:00	0,00	17,77	8,20		1	1							8,90	8,61

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 00:00 με 10:40 και 13:50 έως το τέλος της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,85	22,85	0,00		1	1							7,87	8,00
	01:00	21,28	21,27	0,00			1					1		7,22	7,45
	02:00	20,12	20,02	0,09			1					1		6,74	7,04
	03:00	19,26	18,45	0,81			1					1		6,50	6,74
	04:00	18,88	17,37	1,51			1					1		6,35	6,61
	05:00	19,71	17,82	1,88		1	1							5,54	3,99
	06:00	22,28	20,14	2,14		1	1							7,73	7,80
	07:00	26,19	23,67	2,52			1	1						9,01	9,17
	08:00	28,26	25,27	2,99			1	1						9,08	9,89
	09:00	29,50	25,80	3,70		1	1	1						9,08	8,88
	10:00	30,31	25,49	4,82		1	1	1						9,08	9,70
	11:00	30,77	24,87	5,90		1	1	1						9,08	10,16
	12:00	30,67	24,14	6,53		1	1	1						9,08	10,05
	13:00	30,57	23,57	6,99		1	1	1						9,08	9,95
	14:00	30,41	23,74	6,68		1	1	1						9,08	9,80
	15:00	30,73	24,61	6,12		1	1	1						8,18	10,11
	16:00	31,12	25,52	5,61		1	1	1						8,18	10,43
	17:00	32,15	26,26	5,89		1	1	1						8,18	10,43
	18:00	33,75	26,92	6,84		1	1	1						8,18	10,43
	19:00	34,27	27,85	6,42		1	1	1						8,18	10,43
	20:00	34,04	27,95	6,09		1	1	1						8,18	10,43
	21:00	32,20	25,94	6,25		1	1	1						8,18	10,43
	22:00	28,83	22,74	6,08		1	1	1						8,09	8,21
	23:00	25,05	18,91	6,14		1	1	1						6,73	4,44

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Μερική διακοπή στις 04:50 λόγω διαταραχής στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 22:00. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 10:00. Τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,04	17,72	6,32		1	1							7,71	8,41
	01:00	21,79	15,94	5,86		1	1							7,00	7,63
	02:00	20,41	14,94	5,47		1	1							6,52	7,03
	03:00	19,48	14,70	4,79		1	1							5,62	6,11
	04:00	19,61	14,36	5,25		1	1							5,68	6,24
	05:00	20,32	14,31	6,01		1	1							6,29	6,94
	06:00	22,54	16,08	6,46		1	1							7,30	7,89
	07:00	26,15	18,95	7,20		1	1							8,24	9,15
	08:00	28,81	21,46	7,36		1	1							8,33	10,08
	09:00	32,20	24,79	7,42		1	1					1		8,33	10,43
	10:00	33,71	26,40	7,31			1	1				1		8,33	10,43
	11:00	34,24	26,76	7,48			1	1				1		8,33	10,43
	12:00	36,00	28,29	7,70			1	1				1		8,33	10,43
	13:00	37,80	30,11	7,69		1	1	1				1		8,33	10,43
	14:00	37,00	29,17	7,83		1	1	1				1		8,33	10,43
	15:00	38,19	30,29	7,90		1	1	1				1		8,33	10,43
	16:00	37,72	29,86	7,86		1	1	1				1		8,33	10,43
	17:00	36,93	29,04	7,89		1	1	1				1		8,33	10,43
	18:00	37,85	29,94	7,90		1	1	1				1		8,33	10,43
	19:00	37,43	29,47	7,96		1	1	1				1		8,33	10,43
	20:00	36,40	28,50	7,90		1	1	1				1		8,33	10,43
	21:00	33,72	25,79	7,93		1	1	1						8,33	10,43
	22:00	30,23	22,37	7,87		1	1	1						8,29	9,62
	23:00	27,22	19,75	7,48		1	1							7,81	9,53

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:40 Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,80	16,93	7,87		1	1							8,33	8,68
	01:00	22,62	14,94	7,68		1	1							8,07	7,92
	02:00	20,94	13,91	7,03		1	1							7,27	7,33
	03:00	19,54	13,36	6,18			1					1		6,35	6,84
	04:00	19,14	12,50	6,64			1					1		6,80	6,70
	05:00	19,47	12,76	6,71			1					1		6,89	6,81
	06:00	21,39	14,10	7,30			1					1		7,52	7,49
	07:00	24,24	16,31	7,93		1	1							8,24	8,48
	08:00	26,95	18,87	8,08		1	1							8,33	9,43
	09:00	30,08	21,97	8,11		1	1							8,33	10,43
	10:00	32,69	24,54	8,15		1	1	1						8,33	10,43
	11:00	35,07	26,90	8,17		1	1	1						8,33	10,43
	12:00	37,21	29,02	8,20		1	1	1						8,33	10,43
	13:00	37,08	28,88	8,20		1	1	1						8,33	10,43
	14:00	35,01	26,81	8,19		1	1	1						8,33	10,43
	15:00	34,91	26,79	8,11		1	1	1						8,33	10,43
	16:00	34,75	26,68	8,07		1	1	1						8,33	10,43
	17:00	34,35	26,30	8,05		1	1	1						8,33	10,43
	18:00	35,83	27,78	8,05		1	1	1						8,33	10,43
	19:00	36,50	28,53	7,96		1	1	1						8,33	10,43
	20:00	35,68	27,80	7,88		1	1	1						8,33	10,43
	21:00	33,41	25,50	7,91		1	1	1						8,33	10,43
	22:00	30,44	22,66	7,78		1	1	1						8,33	9,82
	23:00	27,80	20,43	7,37		1	1	1						8,18	7,19

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1.5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΨΑΡΩΝ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:40. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,63	16,88	6,74		1	1							8,27	8,27
	01:00	20,87	14,66	6,20		1	1							7,30	7,30
	02:00	19,56	14,27	5,29		1	1							6,18	6,18
	03:00	18,95	13,71	5,24			1					1		6,63	6,63
	04:00	19,11	13,40	5,70			1					1		6,69	6,69
	05:00	20,17	14,23	5,94			1					1		7,06	7,06
	06:00	23,57	17,20	6,37		1	1							8,25	8,25
	07:00	28,98	21,83	7,16		1	1	1						8,37	8,37
	08:00	30,63	23,08	7,55		1	1	1						8,65	8,65
	09:00	32,82	25,36	7,46		1	1	1						8,04	8,73
	10:00	32,28	24,82	7,46		1	1	1						8,27	9,37
	11:00	32,56	25,05	7,51		1	1	1						8,21	9,21
	12:00	32,29	25,19	7,10		1	1	1						8,21	9,21
	13:00	33,22	26,05	7,17		1	1	1						8,27	9,37
	14:00	33,81	26,79	7,02		1	1	1						8,33	9,53
	15:00	34,00	27,30	6,70		1	1	1						8,27	9,37
	16:00	34,72	27,64	7,08		1	1	1						8,27	9,37
	17:00	35,35	28,44	6,91		1	1	1						8,33	9,53
	18:00	37,22	30,24	6,98		1	1	1						8,33	9,53
	19:00	37,85	30,94	6,91		1	1	1						8,33	9,53
	20:00	37,29	30,94	6,34		1	1	1						8,33	9,53
	21:00	34,88	27,93	6,95		1	1	1						8,21	9,21
	22:00	31,06	24,52	6,54		1	1	1						8,32	9,33
	23:00	26,85	21,54	5,30		1	1	1						6,43	6,28

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από 11:15 έως 15:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,51	18,62	4,89		1	1							7,21	8,23
	01:00	20,95	16,09	4,86		1	1							7,38	7,33
	02:00	19,96	15,01	4,95		1	1							6,71	6,58
	03:00	19,34	14,29	5,05		1	1							6,07	5,96
	04:00	19,26	13,76	5,49		1	1							5,98	5,88
	05:00	20,37	13,86	6,51		1	1							6,84	6,99
	06:00	23,40	15,96	7,44		1	1							8,08	8,19
	07:00	28,49	20,86	7,63		1	1							8,32	9,97
	08:00	30,15	22,87	7,28		1	1	1						8,32	9,54
	09:00	31,25	23,87	7,37		1	1	1						8,33	10,43
	10:00	30,61	23,90	6,71		1	1	1						8,33	9,99
	11:00	29,75	23,52	6,24		1	1	1						8,33	9,14
	12:00	29,14	23,13	6,01		1	1	1						8,33	8,53
	13:00	28,67	21,91	6,76		1	1	1						8,17	8,05
	14:00	28,65	21,55	7,10		1	1	1						8,19	8,04
	15:00	30,62	23,71	6,90		1	1	1						8,32	10,00
	16:00	31,76	25,59	6,17		1	1	1						8,33	10,43
	17:00	33,94	28,03	5,91		1	1	1						8,33	10,43
	18:00	37,24	30,89	6,35		1	1	1						8,33	10,43
	19:00	38,21	30,96	7,25		1	1	1						8,33	10,43
	20:00	37,87	30,87	7,00		1	1	1						8,33	10,43
	21:00	35,39	28,29	7,10		1	1	1						8,33	10,43
	22:00	31,85	24,40	7,45		1	1	1						8,33	10,43
	23:00	27,41	20,04	7,37			1	1						8,33	9,59

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:45 με 15:50. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 10:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,41	17,17	7,24		1	1							8,08	8,54
	01:00	21,43	14,48	6,94		1	1							7,72	7,50
	02:00	20,03	13,70	6,32		1	1							6,92	6,65
	03:00	19,34	13,70	5,64		1	1							6,45	5,96
	04:00	19,26	13,95	5,31		1	1							6,61	5,89
	05:00	20,10	14,82	5,28		1	1							7,25	6,72
	06:00	23,22	17,26	5,96		1	1							8,13	8,13
	07:00	28,27	21,84	6,43		1	1							8,33	9,89
	08:00	29,45	22,21	7,24			1	1					1	8,33	10,31
	09:00	30,85	23,49	7,36			1	1					1	8,33	10,43
	10:00	31,24	24,75	6,49			1	1					1	8,33	10,43
	11:00	30,77	25,16	5,61			1	1					1	8,33	10,43
	12:00	29,19	24,72	4,47			1	1					1	8,18	10,22
	13:00	28,83	25,47	3,36			1	1					1	7,38	10,09
	14:00	28,41	24,84	3,57			1	1					1	7,53	9,95
	15:00	30,38	25,12	5,26			1	1					1	8,33	10,43
	16:00	31,70	27,05	4,66		1	1	1					1	8,33	8,75
	17:00	33,19	30,00	3,18		1	1	1					1	8,33	10,23
	18:00	35,98	32,52	3,45		1	1	1					1	8,33	10,43
	19:00	36,81	33,75	3,06		1	1	1					1	8,33	10,43
	20:00	36,59	33,85	2,74		1	1	1					1	8,33	10,43
	21:00	34,21	31,10	3,12		1	1	1					1	8,33	10,43
	22:00	30,36	27,25	3,10		1	1	1						8,28	9,74
	23:00	26,37	24,16	2,21		1	1	1						7,47	5,75

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 13:00. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,06	21,11	1,96			1	1						8,00	8,00
	01:00	20,63	19,38	1,25			1	1						6,21	6,15
	02:00	19,61	18,64	0,96			1	1						5,17	5,14
	03:00	18,95	18,34	0,61			1	1						4,49	4,49
	04:00	18,57	18,09	0,49			1	1						4,10	4,10
	05:00	19,54	18,96	0,57			1	1						4,97	5,00
	06:00	22,80	22,21	0,59			1	1						7,72	7,78
	07:00	27,66	27,19	0,46		1	1	1						7,71	7,80
	08:00	30,07	29,48	0,60		1	1	1						8,27	9,13
	09:00	30,85	30,35	0,50		1	1	1						8,33	9,45
	10:00	27,69	27,47	0,23		1	1	1						7,11	7,06
	11:00	25,97	25,84	0,12		1	1	1						5,36	5,33
	12:00	25,97	25,76	0,21		1	1	1						5,36	5,36
	13:00	26,01	25,61	0,40		1	1	1						5,06	5,35
	14:00	26,13	25,72	0,41		1	1	1						5,52	5,50
	15:00	27,61	27,09	0,52		1	1	1						6,92	6,97
	16:00	29,16	29,01	0,15		1	1	1						8,48	8,56
	17:00	31,22	31,22	0,00		1	1	1						9,21	9,48
	18:00	35,29	35,29	0,00		1	1	1					1	9,23	9,53
	19:00	36,13	36,10	0,03		1	1	1					1	9,23	9,53
	20:00	36,25	36,25	0,00		1	1	1					1	9,23	9,53
	21:00	34,14	34,14	0,00		1	1	1					1	9,23	9,53
	22:00	31,08	30,93	0,14		1	1	1					1	8,49	8,56
	23:00	26,75	26,32	0,43		1	1	1						7,31	7,35

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 14:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 13:30 με 16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,52	22,10	0,41			1	1						7,76	7,72
	01:00	20,42	20,13	0,29			1	1						6,01	5,97
	02:00	19,33	19,13	0,20			1	1						4,91	4,89
	03:00	18,32	17,88	0,44			1	1						3,86	3,84
	04:00	18,15	17,31	0,84			1	1						3,66	3,69
	05:00	19,22	18,02	1,20			1	1						4,69	4,71
	06:00	21,78	19,70	2,09			1	1						7,08	7,15
	07:00	27,02	25,09	1,93		1	1	1						7,98	8,05
	08:00	29,97	27,92	2,05		1	1	1						8,46	8,95
	09:00	32,38	30,66	1,71		1	1	1						8,72	9,53
	10:00	32,80	31,21	1,58		1	1	1						8,72	9,53
	11:00	33,14	31,46	1,68		1	1	1						9,03	9,53
	12:00	34,08	32,52	1,57		1	1	1						9,23	9,53
	13:00	34,57	32,62	1,95		1	1	1						9,23	9,53
	14:00	34,08	32,03	2,05		1	1	1						9,23	9,53
	15:00	35,01	31,47	3,53		1	1	1						9,23	9,53
	16:00	34,75	31,83	2,92		1	1	1						9,23	9,23
	17:00	34,31	30,89	3,41		1	1	1						9,23	9,23
	18:00	35,37	31,73	3,64		1	1	1						9,23	9,23
	19:00	35,07	31,47	3,60		1	1	1						9,23	9,23
	20:00	33,86	30,34	3,52		1	1	1						9,23	9,23
	21:00	31,67	27,21	4,46		1	1	1						9,23	9,23
	22:00	28,29	22,96	5,33		1	1	1						7,80	7,80
	23:00	25,29	21,03	4,26		1	1	1						5,97	5,97

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,12	17,52	4,60		1	1							7,81	7,44	
	01:00	19,57	15,51	4,06		1	1							6,39	5,89	
	02:00	18,34	14,89	3,46		1	1							5,09	4,66	
	03:00	17,39	13,98	3,40		1	1							4,07	3,71	
	04:00	17,05	14,16	2,89		1	1							3,67	3,37	
	05:00	17,49	14,97	2,52		1	1							4,03	3,81	
	06:00	19,31	15,61	3,70		1	1							5,72	5,63	
	07:00	22,12	17,86	4,26		1	1							7,65	7,44	
	08:00	24,75	21,18	3,57			1	1						8,19	8,36	
	09:00	25,29	22,15	3,14			1	1						8,67	8,55	
	10:00	25,35	21,69	3,66			1	1					1	8,35	8,35	
	11:00	25,82	21,64	4,18			1	1					1	9,05	9,05	
	12:00	26,39	22,34	4,05			1	1					1	9,04	9,04	
	13:00	26,94	24,08	2,86			1	1					1	9,22	9,22	
	14:00	26,08	23,47	2,61			1	1					1	9,06	9,06	
	15:00	25,45	22,69	2,76			1	1					1	8,58	8,58	
	16:00	26,44	24,50	1,94			1	1					1	9,17	9,17	
	17:00	27,20	25,65	1,54			1	1					1	9,13	9,13	
	18:00	30,88	29,42	1,46		1	1	1						8,82	8,82	
	19:00	31,50	29,16	2,34		1	1	1						9,23	9,23	
	20:00	31,17	28,96	2,20		1	1	1						9,23	9,23	
	21:00	29,27	27,15	2,12		1	1	1						8,64	8,64	
	22:00	26,78	24,72	2,06		1	1	1						6,75	6,75	
	23:00	23,35	21,36	2,00			1	1						8,22	8,22	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,18	17,35	2,83			1	1						5,86	5,86	
	01:00	18,80	16,10	2,69			1	1						4,48	4,48	
	02:00	17,96	15,77	2,19			1	1						3,57	3,57	
	03:00	17,05	15,57	1,48			1	1						2,58	2,58	
	04:00	16,65	15,48	1,18			1	1						2,19	2,19	
	05:00	16,98	16,02	0,96			1	1						2,59	2,59	
	06:00	18,19	17,32	0,87			1	1						3,61	3,61	
	07:00	20,21	19,27	0,94			1	1						5,17	5,17	
	08:00	20,96	19,81	1,15			1	1						5,50	5,50	
	09:00	20,99	19,25	1,74			1	1						6,21	6,21	
	10:00	21,26	19,18	2,08			1	1						6,75	6,75	
	11:00	23,35	20,62	2,72			1	1						8,10	8,10	
	12:00	24,68	21,19	3,48			1	1						8,66	8,66	
	13:00	22,73	19,37	3,36			1	1						7,88	7,88	
	14:00	22,30	18,42	3,88			1	1						7,71	7,71	
	15:00	23,89	20,65	3,24			1	1						8,33	8,33	
	16:00	24,38	21,90	2,48			1	1						8,50	8,50	
	17:00	25,07	22,21	2,86			1	1						8,74	8,74	
	18:00	27,94	24,83	3,11			1	1				1		9,22	9,22	
	19:00	29,27	26,55	2,72			1	1				1		9,23	9,23	
	20:00	29,01	25,80	3,21			1	1				1		9,23	9,23	
	21:00	27,39	24,70	2,68			1	1				1		9,22	9,22	
	22:00	24,92	22,27	2,66			1	1				1		8,22	8,22	
	23:00	22,50	19,56	2,94			1	1						7,83	7,83	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	19,25	16,63	2,62			1	1						5,04	5,04
	01:00	17,07	16,03	1,04			1	1						3,16	3,16
	02:00	16,11	15,11	1,00			1	1						1,82	1,82
	03:00	15,53	14,72	0,82			1	1						1,06	1,06
	04:00	15,72	14,97	0,76			1	1						1,22	1,22
	05:00	16,87	16,11	0,76			1	1						2,31	2,31
	06:00	19,13	18,37	0,76			1	1						4,21	4,21
	07:00	23,09	22,03	1,06			1	1						7,93	7,93
	08:00	24,97	23,82	1,15		1	1	1						8,59	8,59
	09:00	27,12	24,95	2,17		1	1	1						7,21	7,21
	10:00	26,87	25,15	1,73		1	1	1						6,76	6,20
	11:00	24,75	22,76	1,99		1	1	1						4,16	4,18
	12:00	25,51	23,90	1,61		1	1	1						4,82	4,85
	13:00	27,33	25,87	1,45		1	1	1						6,75	6,75
	14:00	25,44	24,69	0,75		1	1	1						4,81	4,80
	15:00	28,05	27,62	0,43		1	1	1						7,37	7,43
	16:00	29,11	28,48	0,62		1	1	1						8,51	8,49
	17:00	28,51	28,14	0,36		1	1	1						7,85	7,87
	18:00	30,81	30,69	0,12		1	1	1						9,11	9,51
	19:00	31,93	31,93	0,00		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	31,90	31,90	0,00		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	30,43	30,43	0,00		1	1	1						9,11	9,31
	22:00	26,88	26,88	0,00		1	1	1						6,36	6,35
	23:00	24,01	24,01	0,00		1	1	1						5,97	6,15

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το set-point του οποίου ορίζεται από το 20ήμερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:20 με 18:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,18	20,14	0,03			1	1						5,80	5,71	
	01:00	17,88	17,77	0,11			1	1						3,45	3,42	
	02:00	17,10	16,86	0,24			1	1						2,63	2,62	
	03:00	16,55	16,33	0,22			1	1						2,09	2,07	
	04:00	16,30	15,77	0,53			1	1						1,81	1,82	
	05:00	17,00	15,83	1,17			1	1						2,45	2,47	
	06:00	19,55	17,53	2,02			1	1						4,97	5,02	
	07:00	24,12	22,72	1,39			1	1						8,06	7,21	
	08:00	25,97	24,88	1,09		1	1	1						5,22	5,21	
	09:00	25,45	23,40	2,05		1	1	1						4,79	4,84	
	10:00	24,65	23,03	1,63		1	1	1						4,04	4,06	
	11:00	25,39	23,07	2,32		1	1	1						4,75	4,76	
	12:00	26,09	22,69	3,40		1	1	1						5,50	5,49	
	13:00	25,70	21,96	3,74		1	1	1						5,14	5,11	
	14:00	23,81	19,44	4,37			1	1						7,55	7,73	
	15:00	24,68	20,66	4,01			1	1						8,62	8,63	
	16:00	24,95	20,97	3,98			1	1						8,72	8,74	
	17:00	27,00	22,58	4,42			1	1				1		9,17	9,33	
	18:00	30,71	25,16	5,55			1	1				1		9,23	9,53	
	19:00	32,22	26,33	5,89			1	1				1		9,23	9,53	
	20:00	32,27	26,91	5,36			1	1				1		9,23	9,53	
	21:00	30,29	25,17	5,12			1	1				1		9,23	9,53	
	22:00	27,16	22,77	4,39			1	1				1		9,22	9,40	
	23:00	23,79	20,24	3,55			1	1						8,37	8,34	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ εμφάνιζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Στο ΑΠ ΑΜΑΝΗ το διάστημα 11:30 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	20,06	16,99	3,07			1	1						5,58	5,88
	01:00	17,93	15,41	2,52			1					1		3,25	3,55
	02:00	17,23	15,16	2,07			1					1		5,87	6,17
	03:00	13,86	10,72	3,14			1					1		3,89	4,19
	04:00	13,93	10,25	3,68			1							3,65	3,95
	05:00	14,29	11,37	2,92			1							3,90	4,20
	06:00	19,34	16,16	3,18			1	1						4,22	4,52
	07:00	24,33	20,50	3,83			1	1						5,44	5,74
	08:00	24,45	20,44	4,01			1	1						8,61	8,60
	09:00	25,00	19,53	5,47			1	1						8,78	8,78
	10:00	24,67	18,96	5,71			1	1						8,65	8,65
	11:00	26,29	21,13	5,16			1	1						9,16	9,21
	12:00	25,76	20,57	5,19			1	1						8,90	8,71
	13:00	26,70	21,36	5,34			1	1						8,97	8,72
	14:00	26,44	20,25	6,19			1	1						9,10	8,96
	15:00	27,50	20,42	7,08			1	1						9,17	9,34
	16:00	28,31	20,75	7,56			1	1						9,11	9,21
	17:00	30,03	22,76	7,27			1	1						9,23	9,53
	18:00	33,66	26,51	7,15		1	1	1						9,17	9,37
	19:00	34,65	27,02	7,62		1	1	1						9,17	9,37
	20:00	34,88	27,48	7,40		1	1	1						9,06	9,05
	21:00	33,16	25,90	7,26		1	1	1						9,23	9,53
	22:00	29,52	22,19	7,33		1	1	1						9,22	9,52
	23:00	26,54	19,28	7,26			1	1						9,00	9,12

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από 03:00 έως 04:30. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από 15:40 έως 18:20. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,48	15,88	6,59		1	1							7,92	3,40
	01:00	19,64	14,10	5,54		1	1							3,10	2,79
	02:00	18,53	13,99	4,55		1	1							2,49	2,39
	03:00	18,04	14,02	4,02		1	1							2,09	2,49
	04:00	18,21	14,00	4,20		1	1							2,19	2,86
	05:00	19,24	14,38	4,87		1	1							2,56	3,78
	06:00	22,68	16,33	6,35		1	1							3,48	4,35
	07:00	27,57	20,27	7,31		1	1							4,05	8,67
	08:00	29,50	22,19	7,31		1	1							8,37	7,10
	09:00	30,11	23,26	6,85		1	1						1	9,17	9,37
	10:00	30,05	23,32	6,73		1	1						1	9,23	9,53
	11:00	30,10	23,23	6,86		1	1						1	9,17	9,37
	12:00	31,03	23,96	7,07		1	1						1	9,11	9,21
	13:00	32,74	25,70	7,04		1	1						1	9,11	9,21
	14:00	33,32	26,82	6,50		1	1	1						9,00	8,89
	15:00	34,13	27,38	6,75		1	1	1						9,11	9,21
	16:00	33,93	27,26	6,68		1	1	1						9,23	9,53
	17:00	33,89	27,35	6,54		1	1	1						9,17	9,37
	18:00	36,36	29,74	6,62		1	1	1						9,11	9,21
	19:00	37,25	30,58	6,67		1	1	1						9,06	9,05
	20:00	36,52	29,59	6,94		1	1	1						8,94	8,73
	21:00	33,77	26,58	7,18		1	1	1						8,78	8,26
	22:00	30,43	23,42	7,01		1	1	1						8,56	7,98
	23:00	27,26	20,19	7,07			1	1						8,91	8,84

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου του set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,87	16,95	6,92		1	1							8,34	8,17
	01:00	21,29	14,97	6,32		1	1							7,47	7,46
	02:00	20,29	14,41	5,87		1	1							6,91	6,90
	03:00	19,64	14,22	5,42		1	1							6,29	6,28
	04:00	19,52	14,25	5,27		1	1							6,16	6,17
	05:00	20,38	15,14	5,24		1	1							6,85	6,84
	06:00	23,56	18,43	5,13		1	1							8,20	8,21
	07:00	28,86	23,33	5,53		1	1							9,21	9,48
	08:00	31,49	25,63	5,85		1	1					1	1	9,23	9,53
	09:00	33,27	27,21	6,07		1	1					1	1	9,23	9,53
	10:00	33,89	28,12	5,77		1	1					1	1	8,43	9,53
	11:00	34,32	28,32	6,00		1	1					1	1	8,43	9,53
	12:00	37,03	30,83	6,20		1	1	1						8,43	9,53
	13:00	38,83	32,52	6,32		1	1	1						8,43	9,53
	14:00	38,61	32,55	6,06		1	1	1						8,43	9,53
	15:00	38,99	32,60	6,39	1	1	1	1						8,43	9,53
	16:00	37,75	31,20	6,55	1	1	1	1						8,43	9,53
	17:00	37,30	31,08	6,22	1	1	1	1						8,43	9,53
	18:00	39,90	33,29	6,61	1	1	1	1						8,43	9,53
	19:00	40,59	33,94	6,65	1	1	1	1						8,43	9,53
	20:00	39,87	32,94	6,93	1	1	1	1						8,43	9,53
	21:00	36,72	29,45	7,27	1	1	1	1						8,42	9,49
	22:00	32,52	25,10	7,42		1	1	1						8,42	9,53
	23:00	28,67	21,36	7,31			1	1						8,43	9,50

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ εμφάνιζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Στο ΑΠ ΑΜΑΝΗ το διάστημα 11:30 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,61	18,54	7,07		1	1							8,18	8,78
	01:00	23,45	17,15	6,30		1	1							7,44	8,22
	02:00	21,81	16,23	5,58		1	1							6,84	7,62
	03:00	21,01	15,49	5,51		1	1							6,56	7,35
	04:00	21,00	15,28	5,72		1	1							6,54	7,35
	05:00	21,37	16,12	5,25		1	1							6,68	7,48
	06:00	23,83	18,65	5,19		1	1							7,50	8,31
	07:00	28,05	23,28	4,77		1	1							8,41	9,46
	08:00	30,20	25,40	4,80		1	1	1						8,41	9,42
	09:00	32,22	27,44	4,78		1	1	1						8,43	9,53
	10:00	33,20	27,90	5,31		1	1	1						8,43	9,53
	11:00	33,42	28,82	4,61		1	1	1						8,43	9,53
	12:00	34,41	29,86	4,55		1	1	1						8,43	9,53
	13:00	33,98	30,18	3,79		1	1	1						8,43	9,53
	14:00	32,54	29,27	3,26		1	1	1						8,43	9,53
	15:00	32,81	29,87	2,94		1	1	1						8,43	9,53
	16:00	34,53	31,38	3,15		1	1	1						8,43	9,53
	17:00	35,13	32,20	2,93		1	1	1						8,43	9,53
	18:00	37,90	35,10	2,80	1	1	1	1						8,43	9,53
	19:00	38,43	35,23	3,20	1	1	1	1						8,43	9,53
	20:00	37,35	33,63	3,73	1	1	1	1						8,43	9,53
	21:00	34,96	31,17	3,78	1	1	1	1						7,94	9,04
	22:00	31,27	28,24	3,03		1	1	1						8,14	9,24
	23:00	27,78	25,76	2,02		1	1	1						6,56	7,66

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,37	23,35	2,02			1	1						4,33	5,43
	01:00	23,40	21,72	1,68			1	1						7,25	8,35
	02:00	21,73	19,95	1,78			1	1						6,47	7,57
	03:00	20,67	18,94	1,72			1	1						5,42	6,52
	04:00	20,12	17,97	2,16			1	1						4,82	5,92
	05:00	20,54	18,02	2,52			1	1						5,18	6,28
	06:00	22,20	19,43	2,78			1	1						6,67	7,77
	07:00	25,06	22,80	2,26			1	1						7,93	9,03
	08:00	27,08	25,09	1,99	1		1	1						7,98	9,08
	09:00	28,32	26,02	2,30	1		1	1						7,11	8,21
	10:00	32,10	30,17	1,93	1		1	1						8,43	9,53
	11:00	29,27	27,22	2,05	1		1	1						8,04	9,14
	12:00	29,01	26,11	2,90	1		1	1						8,18	9,28
	13:00	28,27	25,08	3,19	1		1	1						7,56	8,66
	14:00	27,00	24,23	2,77	1		1	1						6,33	7,43
	15:00	27,64	25,18	2,46	1		1	1						6,67	7,77
	16:00	29,28	27,06	2,22	1		1	1						7,89	8,99
	17:00	30,92	28,51	2,41		1	1	1						8,43	9,53
	18:00	34,32	31,26	3,06		1	1	1						8,32	9,42
	19:00	35,95	32,50	3,45	1		1	1					1	8,43	9,53
	20:00	35,74	32,23	3,51	1		1	1					1	8,43	9,53
	21:00	34,04	31,12	2,92	1		1	1					1	8,43	9,53
	22:00	30,61	28,56	2,05	1		1	1					1	7,87	8,97
	23:00	26,63	24,37	2,26	1		1	1						6,55	7,65

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200					
		ΤΕ (MW)			5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340					
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,65	20,97	2,67			1	1						7,98	7,51	8,29	72%	2.419
	01:00	21,50	18,44	3,05			1	1						10,51	6,42	7,21	64%	2.154
	02:00	20,26	17,12	3,14		1		1						8,63	6,11	6,89	66%	2.482
	03:00	19,70	16,33	3,38		1		1						9,43	5,61	6,32	63%	1.888
	04:00	19,61	15,86	3,76		1		1						9,90	5,43	6,23	62%	1.839
	05:00	20,69	16,76	3,93		1		1						9,00	6,22	7,07	65%	1.933
	06:00	23,81	20,23	3,58		1		1						5,52	7,42	8,30	79%	2.312
	07:00	28,89	25,84	3,05	1	1		1						9,41	8,40	9,49	73%	3.467
	08:00	29,45	26,23	3,22	1	1		1						9,03	8,40	9,51	74%	2.998
	09:00	30,16	27,97	2,19	1	1		1						7,29	8,37	9,53	79%	3.191
	10:00	31,79	30,16	1,63		1	1	1						10,07	8,26	9,48	75%	4.113
	11:00	33,58	32,51	1,08		1	1	1						7,73	8,43	9,53	81%	3.720
	12:00	35,16	34,59	0,57	1	1	1	1						15,14	8,31	9,24	70%	4.491
	13:00	35,69	35,61	0,08	1	1	1	1						14,12	8,40	9,38	72%	4.090
	14:00	35,01	34,99	0,02	1	1	1	1						14,75	7,81	8,73	70%	4.023
	15:00	34,93	34,85	0,08	1	1	1	1						14,88	7,85	8,75	70%	4.008
	16:00	35,57	35,55	0,02	1	1	1	1						14,18	8,30	9,27	71%	4.083
	17:00	35,62	35,59	0,03	1	1	1	1						14,14	8,33	9,31	72%	4.087
	18:00	38,13	38,08	0,05	1	1	1	1						11,65	8,43	9,53	77%	4.357
	19:00	38,85	38,76	0,09	1	1	1	1						10,98	8,43	9,53	78%	4.432
	20:00	38,92	38,92	0,00	1	1	1	1						10,81	8,43	9,53	78%	4.450
	21:00	36,09	36,09	0,00	1	1	1	1						13,64	8,45	9,25	73%	4.141
	22:00	32,15	32,14	0,01	1	1	1	1						17,59	6,47	7,27	65%	3.723
	23:00	27,62	27,49	0,12		1	1	1						12,74	6,19	6,99	68%	3.170
		726,85 MWh													ΑΩΛ: 17,45		81.572 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. ΤΑ ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	23,61	23,59	0,02			1	1						2,63	3,73	
	01:00	21,73	21,70	0,03			1	1						3,76	4,86	
	02:00	20,49	20,43	0,06			1	1						5,69	6,79	
	03:00	19,59	19,45	0,14			1	1						4,63	5,73	
	04:00	19,39	19,13	0,26			1	1						4,12	5,22	
	05:00	20,10	19,30	0,80			1	1						4,60	5,70	
	06:00	22,76	21,42	1,34			1	1						6,80	7,90	
	07:00	27,97	25,96	2,01	1		1	1						7,47	8,57	
	08:00	29,89	27,51	2,38	1		1	1						8,37	9,47	
	09:00	32,50	30,05	2,45	1		1	1						8,43	0,00	
	10:00	33,69	31,25	2,44	1		1	1						8,43	9,53	
	11:00	35,37	32,59	2,78	1		1	1					1	8,43	9,53	
	12:00	37,56	34,35	3,21	1		1	1					1	8,43	9,53	
	13:00	37,78	35,10	2,67	1		1	1					1	8,43	9,53	
	14:00	37,46	36,04	1,42	1		1	1					1	8,43	9,53	
	15:00	37,88	36,99	0,89	1		1	1					1	8,43	9,53	
	16:00	37,63	37,27	0,36	1	1	1	1						8,43	9,53	
	17:00	36,85	36,55	0,30	1	1	1	1						8,43	9,53	
	18:00	38,41	38,36	0,05	1	1	1	1						8,43	9,53	
	19:00	38,93	38,90	0,04	1	1	1	1						8,43	9,53	
	20:00	38,29	38,19	0,10	1	1	1	1						8,43	9,53	
	21:00	35,74	35,52	0,22	1	1	1	1						8,14	9,08	
	22:00	31,46	31,21	0,25	1	1	1	1						5,95	6,91	
	23:00	26,77	26,52	0,25		1	1	1						5,52	6,22	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	22,88	22,59	0,28			1	1						6,21	6,25
	01:00	21,25	20,96	0,29			1	1						6,79	6,79
	02:00	20,13	19,97	0,16			1	1						5,68	5,66
	03:00	19,15	19,02	0,12			1	1						4,69	4,68
	04:00	18,79	18,54	0,24			1	1						4,29	4,30
	05:00	19,67	19,48	0,19			1	1						5,12	5,13
	06:00	22,46	21,94	0,53			1	1						7,54	7,57
	07:00	26,70	26,02	0,69			1	1						8,77	8,81
	08:00	29,57	28,86	0,72		1	1	1						8,32	8,37
	09:00	30,21	29,54	0,66		1	1	1						9,19	9,39
	10:00	28,57	27,91	0,66		1	1	1						8,44	8,44
	11:00	27,72	26,87	0,84		1	1	1						7,13	7,13
	12:00	28,53	27,43	1,10		1	1	1						7,87	7,89
	13:00	28,77	27,87	0,90		1	1	1						8,17	8,16
	14:00	27,63	26,81	0,83		1	1	1						7,03	7,02
	15:00	28,54	27,84	0,70		1	1	1						7,85	7,86
	16:00	28,60	28,07	0,53		1	1	1						7,91	7,96
	17:00	29,27	28,63	0,65		1	1	1						8,46	8,52
	18:00	32,68	31,84	0,85		1	1	1						9,23	9,53
	19:00	34,38	33,53	0,84		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	34,34	33,27	1,07		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	31,69	29,92	1,77		1	1	1						9,23	9,51
	22:00	28,57	26,80	1,77		1	1	1						7,79	7,72
	23:00	24,51	22,46	2,05		1	1	1						5,62	5,99

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	21,12	18,94	2,17			1	1						5,96	6,72
	01:00	18,76	16,62	2,14		1	1							4,33	4,68
	02:00	17,35	15,34	2,01		1	1							3,18	3,95
	03:00	16,84	15,06	1,79		1	1							2,68	3,42
	04:00	16,89	15,20	1,70		1	1							2,62	3,45
	05:00	17,85	16,08	1,77		1	1							3,42	4,38
	06:00	20,41	18,53	1,88		1	1							5,76	6,65
	07:00	24,39	22,69	1,69			1	1						6,64	7,99
	08:00	27,12	25,66	1,46			1	1						7,73	8,37
	09:00	30,27	29,08	1,20		1	1	1						8,32	9,31
	10:00	31,15	29,17	1,98		1	1	1						8,43	9,53
	11:00	31,65	28,95	2,71		1	1	1						8,43	9,53
	12:00	31,95	29,06	2,88		1	1	1						8,43	9,53
	13:00	33,04	30,39	2,65		1	1	1						8,43	0,00
	14:00	32,83	30,24	2,58		1	1	1						8,43	9,53
	15:00	33,52	30,31	3,21		1	1	1						8,43	9,53
	16:00	32,69	29,71	2,98		1	1	1						8,43	9,53
	17:00	32,19	29,85	2,35		1	1	1						8,43	9,53
	18:00	33,66	31,24	2,42		1	1	1						8,43	9,53
	19:00	34,32	32,70	1,63		1	1	1						8,43	9,53
	20:00	34,23	32,96	1,27		1	1	1						8,43	9,53
	21:00	31,77	29,86	1,91		1	1	1						8,43	9,52
	22:00	27,91	25,31	2,60		1	1	1						6,61	7,34
	23:00	24,20	22,84	1,35		1	1	1						4,74	5,98

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	21,65	20,11	1,54			1	1						6,36	7,10	
	01:00	19,28	17,61	1,67			1	1						4,09	4,84	
	02:00	18,17	17,32	0,86			1	1						2,91	3,70	
	03:00	17,38	16,93	0,44			1	1						2,12	2,90	
	04:00	17,25	16,75	0,50			1	1						1,96	2,76	
	05:00	17,89	17,64	0,25			1	1						2,60	3,42	
	06:00	19,80	19,71	0,09			1	1						4,46	5,29	
	07:00	23,06	22,97	0,09			1	1						7,10	7,95	
	08:00	26,57	26,49	0,08		1	1	1						6,06	6,84	
	09:00	28,65	28,60	0,05		1	1	1						7,21	8,04	
	10:00	27,92	27,92	0,00		1	1	1						6,47	6,93	
	11:00	25,00	25,00	0,00	1		1	1						4,17	4,91	
	12:00	24,24	24,19	0,05	1		1	1						3,44	4,25	
	13:00	25,66	25,57	0,10	1		1	1						4,80	5,59	
	14:00	27,47	27,29	0,18	1		1	1						6,68	7,49	
	15:00	28,41	28,28	0,13	1		1	1						7,59	8,38	
	16:00	27,66	27,28	0,38	1		1	1						6,90	7,71	
	17:00	27,78	27,33	0,45	1		1	1						7,05	7,70	
	18:00	30,31	29,84	0,48	1		1	1						8,33	9,40	
	19:00	32,05	31,37	0,68	1		1	1						8,43	9,53	
	20:00	31,83	31,53	0,31	1		1	1						8,43	9,53	
	21:00	30,06	29,80	0,25	1		1	1						8,39	9,43	
	22:00	27,17	26,72	0,46	1		1	1						6,47	7,19	
	23:00	23,94	23,64	0,29	1		1	1						5,99	6,99	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:40 17:30. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	21,48	21,23	0,25			1	1						7,22	7,00
	01:00	19,77	19,72	0,05			1	1						5,70	5,30
	02:00	18,20	18,12	0,08			1	1						4,23	3,72
	03:00	17,59	17,52	0,06			1	1						3,67	3,11
	04:00	17,28	17,22	0,06			1	1						3,37	2,80
	05:00	17,90	17,79	0,11			1	1						3,90	3,42
	06:00	19,65	19,48	0,18			1	1						5,47	5,18
	07:00	21,80	21,61	0,19			1	1						7,41	7,33
	08:00	22,41	22,33	0,08			1	1						7,88	7,84
	09:00	22,55	22,55	0,00			1	1						7,89	7,89
	10:00	21,65	21,65	0,00			1	1						7,21	7,18
	11:00	20,53	20,53	0,00			1	1						6,19	6,06
	12:00	21,15	21,12	0,04			1	1						6,60	6,68
	13:00	23,21	23,11	0,11			1	1						8,06	8,12
	14:00	23,24	23,05	0,19			1	1						8,15	8,13
	15:00	24,15	23,90	0,26			1	1						8,13	8,45
	16:00	24,49	24,28	0,21		1	1	1						4,21	3,87
	17:00	25,75	25,57	0,17		1	1	1						5,04	5,13
	18:00	29,06	28,96	0,11		1	1	1						8,07	8,45
	19:00	30,97	30,94	0,03		1	1	1						8,77	9,53
	20:00	31,03	31,03	0,00		1	1	1						8,77	9,53
	21:00	29,27	29,27	0,00		1	1	1						8,44	8,65
	22:00	26,38	26,38	0,00		1	1	1						5,94	5,76
	23:00	23,63	23,63	0,00		1	1	1						3,21	3,01

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	21,76	21,76	0,00			1	1						3,78	7,28
	01:00	19,57	19,57	0,00			1	1						5,27	5,09
	02:00	18,24	18,24	0,00			1	1						3,81	3,76
	03:00	17,43	17,43	0,00			1	1						2,94	2,96
	04:00	17,11	17,11	0,01			1	1						2,71	2,64
	05:00	17,24	17,21	0,03			1	1						2,72	2,76
	06:00	18,50	18,50	0,00			1	1						3,92	4,02
	07:00	20,49	20,49	0,00			1	1						5,90	6,01
	08:00	20,88	20,88	0,00			1	1						6,42	6,41
	09:00	21,15	21,15	0,00			1	1						6,60	6,68
	10:00	21,51	21,49	0,02			1	1						6,96	7,04
	11:00	21,91	21,83	0,07			1	1						7,31	7,43
	12:00	23,00	22,99	0,00			1	1						8,00	8,05
	13:00	23,46	23,46	0,00			1	1						8,18	8,21
	14:00	23,08	23,08	0,00			1	1						8,10	8,08
	15:00	23,70	23,69	0,00			1	1						8,27	8,29
	16:00	24,39	24,37	0,02	1		1	1						7,44	4,41
	17:00	25,25	25,25	0,00	1		1	1						5,22	5,28
	18:00	27,75	27,75	0,00	1		1	1						7,61	7,77
	19:00	29,19	29,18	0,01	1		1	1						9,09	9,22
	20:00	29,11	29,07	0,04	1		1	1						9,08	9,13
	21:00	27,57	27,45	0,13	1		1	1						7,68	7,59
	22:00	25,45	25,10	0,35	1		1	1						6,65	5,47
	23:00	23,12	22,02	1,11			1	1						8,13	8,09

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:30. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	20,55	19,30	1,25			1	1						6,09	6,08
	01:00	18,17	16,84	1,33			1	1						3,65	3,70
	02:00	17,06	15,63	1,43		1	1							3,15	3,68
	03:00	16,20	14,31	1,89		1	1							2,80	2,82
	04:00	16,13	14,40	1,73		1	1							2,77	2,75
	05:00	16,44	14,86	1,58		1	1							3,00	3,06
	06:00	17,49	15,65	1,83		1	1							4,10	4,11
	07:00	19,47	16,46	3,01		1	1							5,92	6,09
	08:00	21,91	17,58	4,33		1	1							7,62	7,67
	09:00	24,45	19,34	5,10		1	1							8,49	8,56
	10:00	24,65	18,50	6,15			1	1						8,73	8,63
	11:00	22,40	16,49	5,90			1	1						7,67	7,84
	12:00	20,74	14,84	5,90		1	1							6,73	7,26
	13:00	19,06	13,84	5,22		1	1							5,81	5,69
	14:00	17,91	13,49	4,43		1	1							4,58	4,53
	15:00	18,71	13,64	5,06		1	1							5,19	5,33
	16:00	19,66	13,81	5,85		1	1							6,12	6,28
	17:00	22,08	14,88	7,20		1	1							7,68	7,73
	18:00	26,75	18,31	8,44		1	1							9,00	9,36
	19:00	30,36	21,93	8,43		1	1	1						9,23	9,53
	20:00	30,96	22,42	8,54		1	1	1						9,23	9,53
	21:00	29,54	21,25	8,29		1	1	1						8,82	8,92
	22:00	26,27	17,94	8,33		1	1							8,83	9,19
	23:00	23,73	15,88	7,85		1	1							8,33	8,30

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 02:00. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	20,68	13,86	6,83			1						1	7,36	7,24
	01:00	18,12	12,15	5,97			1						1	6,48	6,34
	02:00	17,04	11,49	5,55			1						1	6,01	5,96
	03:00	16,41	11,17	5,24			1						1	5,76	5,74
	04:00	16,51	11,29	5,22			1						1	5,77	5,78
	05:00	17,42	11,97	5,45			1						1	6,05	6,10
	06:00	20,58	14,68	5,90			1						1	6,74	4,86
	07:00	24,58	18,23	6,35		1	1							7,95	8,60
	08:00	25,00	18,50	6,50		1	1							8,74	8,75
	09:00	25,14	18,51	6,63		1	1							8,90	8,80
	10:00	24,21	17,55	6,65		1	1							8,49	8,47
	11:00	23,02	16,77	6,25		1	1							8,06	8,06
	12:00	23,23	16,53	6,70		1	1							8,12	8,13
	13:00	23,49	17,64	5,85		1	1							7,61	8,22
	14:00	23,45	19,07	4,38		1	1						1	6,48	7,73
	15:00	24,75	20,52	4,23		1	1						1	7,09	8,66
	16:00	25,62	18,78	6,84		1	1						1	8,87	8,97
	17:00	27,42	19,80	7,63		1	1						1	9,22	9,33
	18:00	30,96	23,12	7,84		1	1	1						9,14	8,01
	19:00	32,60	25,90	6,71		1	1	1						9,22	9,22
	20:00	33,02	26,56	6,47		1	1	1						9,23	9,23
	21:00	30,94	24,57	6,36		1	1	1						9,12	9,12
	22:00	27,85	23,13	4,72		1	1	1						7,45	7,24
	23:00	24,16	20,11	4,05		1	1							6,88	8,46

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 14:30 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	20,98	16,90	4,07		1	1							4,69	4,69
	01:00	18,75	15,02	3,73		1	1							3,69	3,69
	02:00	17,53	13,97	3,57			1						1	3,24	3,24
	03:00	16,80	12,62	4,18			1						1	3,76	3,76
	04:00	16,59	12,57	4,02			1						1	3,72	3,72
	05:00	17,57	14,65	2,92			1						1	3,89	3,89
	06:00	20,65	16,77	3,87		1	1							3,90	3,90
	07:00	24,62	19,49	5,13		1	1							5,43	0,00
	08:00	24,56	19,27	5,28		1	1							7,80	6,43
	09:00	24,11	19,19	4,92		1	1							8,12	7,58
	10:00	22,67	17,79	4,88		1	1							7,73	7,38
	11:00	21,66	17,46	4,20		1	1							7,52	7,43
	12:00	21,54	18,56	2,99		1	1							7,50	7,42
	13:00	21,43	17,69	3,74		1	1							7,23	7,38
	14:00	21,40	18,05	3,35		1	1							7,23	7,37
	15:00	22,19	19,00	3,19		1	1							7,42	7,50
	16:00	22,95	20,07	2,88		1	1							7,74	7,90
	17:00	24,88	22,81	2,07		1	1	1						4,98	4,45
	18:00	28,46	26,42	2,04		1	1	1						7,35	7,23
	19:00	30,40	28,71	1,69		1	1	1						8,94	9,50
	20:00	30,93	29,52	1,41		1	1	1						8,50	8,26
	21:00	29,41	28,62	0,78		1	1	1						8,30	8,33
	22:00	26,32	25,41	0,91		1	1	1						5,45	5,22
	23:00	23,06	21,97	1,09		1	1	1						3,37	3,60

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	20,19	17,98	2,20		1	1							6,84	6,80	
	01:00	17,96	16,29	1,67		1	1							4,78	4,70	
	02:00	16,83	15,81	1,02		1	1							3,54	3,50	
	03:00	16,43	15,34	1,09		1	1							3,10	3,12	
	04:00	16,39	15,10	1,29		1	1							3,06	3,08	
	05:00	17,30	15,63	1,67		1	1							3,93	3,96	
	06:00	20,07	18,31	1,76		1	1							6,46	6,50	
	07:00	23,27	21,99	1,28		1	1							7,82	7,85	
	08:00	21,87	21,24	0,63			1	1						7,46	7,43	
	09:00	20,86	19,80	1,06			1	1						6,44	6,44	
	10:00	19,77	18,18	1,59			1	1						5,34	5,31	
	11:00	18,78	16,81	1,97			1	1						4,37	4,37	
	12:00	19,45	17,08	2,36			1	1						5,00	5,01	
	13:00	19,36	16,96	2,40			1	1						4,84	4,83	
	14:00	18,73	16,45	2,28			1	1						4,27	4,24	
	15:00	18,31	16,24	2,08			1	1						3,80	3,83	
	16:00	20,15	17,53	2,62			1	1						5,59	5,69	
	17:00	22,85	19,50	3,35			1	1						7,89	7,91	
	18:00	26,21	23,22	2,99		1	1	1						8,23	8,16	
	19:00	28,37	25,41	2,96		1	1	1						7,73	7,75	
	20:00	28,74	25,55	3,19		1	1	1						8,14	8,13	
	21:00	27,44	24,74	2,70		1	1	1						6,91	6,88	
	22:00	24,85	22,53	2,32		1	1	1						4,34	4,26	
	23:00	21,52	20,26	1,26		1	1							5,76	6,14	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	19,43	18,97	0,47		1	1							6,13	6,05
	01:00	17,27	16,68	0,59		1	1							3,95	3,93
	02:00	16,06	15,41	0,64		1	1							2,71	2,66
	03:00	15,62	15,29	0,33		1	1							2,27	2,26
	04:00	15,63	14,68	0,95		1	1							2,25	2,26
	05:00	16,56	15,58	0,98		1	1							3,12	3,18
	06:00	18,95	17,93	1,02		1	1							5,49	5,62
	07:00	21,67	21,00	0,67		1	1							7,31	7,29
	08:00	20,55	20,25	0,30			1	1						5,26	5,52
	09:00	19,77	19,61	0,15			1	1						5,33	5,27
	10:00	18,08	17,74	0,34			1	1						3,65	3,55
	11:00	16,94	16,00	0,94			1	1						2,46	2,48
	12:00	18,09	16,88	1,21		1	1							3,96	3,95
	13:00	17,60	16,15	1,45		1	1							4,23	4,23
	14:00	17,21	15,89	1,31		1	1							3,85	3,86
	15:00	17,14	16,00	1,13		1	1							3,75	3,75
	16:00	18,07	17,23	0,84		1	1							4,64	4,68
	17:00	20,67	19,48	1,19		1	1							7,00	6,97
	18:00	24,21	22,72	1,50		1	1	1						4,88	3,94
	19:00	26,19	24,21	1,98		1	1	1						5,61	5,58
	20:00	27,01	25,15	1,85		1	1	1						6,34	6,41
	21:00	26,13	25,00	1,13		1	1	1						5,57	5,57
	22:00	23,98	23,62	0,36			1	1						6,49	6,84
	23:00	21,73	21,59	0,14			1	1						7,26	7,21

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30 με 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	19,01	18,92	0,09		1	1							4,48	4,28	
	01:00	17,06	16,94	0,12		1	1							3,74	3,70	
	02:00	16,19	16,00	0,19		1	1							2,83	2,82	
	03:00	15,93	15,68	0,25		1	1							2,57	2,57	
	04:00	15,86	15,65	0,21		1	1							2,48	2,48	
	05:00	16,31	16,15	0,17		1	1							2,89	2,91	
	06:00	17,66	17,41	0,25		1	1							4,21	4,26	
	07:00	19,53	19,37	0,16		1	1							6,14	6,15	
	08:00	19,07	19,02	0,04		1	1							5,70	5,67	
	09:00	18,43	18,40	0,02		1	1							5,07	5,05	
	10:00	17,59	17,54	0,05		1	1							4,21	4,19	
	11:00	16,56	16,13	0,43		1	1							3,18	3,18	
	12:00	17,84	16,62	1,22		1	1							4,41	4,52	
	13:00	17,80	16,26	1,54		1	1							4,42	4,42	
	14:00	17,83	16,34	1,49		1	1							4,45	4,43	
	15:00	17,46	16,59	0,87		1	1							4,09	4,06	
	16:00	18,72	18,16	0,56		1	1							5,27	5,32	
	17:00	21,07	20,58	0,49		1	1	1						5,55	5,04	
	18:00	24,65	24,26	0,39		1	1	1						3,82	3,82	
	19:00	27,04	26,65	0,38		1	1	1						6,35	6,35	
	20:00	26,89	26,53	0,36		1	1	1						6,30	6,30	
	21:00	25,29	25,00	0,30		1	1	1						4,92	4,92	
	22:00	23,12	22,93	0,18			1	1						7,55	7,55	
	23:00	21,67	21,57	0,10			1	1						7,28	7,28	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	19,14	19,04	0,10			1	1						4,82	4,82	
	01:00	17,06	16,94	0,12			1	1						2,73	2,73	
	02:00	16,13	16,09	0,03			1	1						1,81	1,81	
	03:00	15,58	15,57	0,01			1	1						1,10	1,10	
	04:00	15,42	15,22	0,21			1	1						0,93	0,93	
	05:00	15,63	15,25	0,37			1	1						1,13	1,13	
	06:00	16,84	16,69	0,16			1	1						2,29	2,29	
	07:00	18,07	18,05	0,03			1	1						3,60	3,60	
	08:00	17,24	17,24	0,00			1	1						2,82	2,82	
	09:00	16,34	16,34	0,00			1	1						1,86	1,86	
	10:00	15,93	15,93	0,00			1	1						1,43	1,43	
	11:00	16,22	16,18	0,04			1	1						1,31	1,31	
	12:00	17,57	17,54	0,03	1		1							4,62	4,62	
	13:00	17,30	17,02	0,28	1		1							4,65	4,65	
	14:00	16,82	16,55	0,28	1		1							3,71	3,71	
	15:00	15,98	15,59	0,39		1	1							2,67	2,67	
	16:00	16,82	16,47	0,35		1	1							3,38	3,38	
	17:00	19,37	19,09	0,28		1	1							5,80	5,80	
	18:00	23,33	23,09	0,25	1	1	1							5,46	5,46	
	19:00	25,54	25,41	0,13	1	1	1							6,62	6,62	
	20:00	25,71	25,57	0,14	1	1	1							6,87	6,87	
	21:00	24,65	24,51	0,14	1	1	1							5,90	5,90	
	22:00	22,70	22,45	0,25	1	1	1							4,06	4,06	
	23:00	19,94	19,57	0,37		1	1							3,88	3,88	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	16,89	16,42	0,47		1	1							3,84	3,51
	01:00	15,22	15,01	0,21		1	1							2,06	1,84
	02:00	14,75	14,61	0,14		1	1							1,54	1,37
	03:00	14,54	14,45	0,09		1	1							1,20	1,16
	04:00	14,79	14,68	0,10		1	1							1,41	1,41
	05:00	15,56	15,50	0,07		1	1							2,13	2,19
	06:00	17,62	17,55	0,08		1	1							3,95	4,25
	07:00	19,80	19,64	0,15		1	1							6,30	6,42
	08:00	19,11	18,95	0,16		1	1							5,70	5,73
	09:00	18,12	18,00	0,12		1	1							4,83	4,74
	10:00	16,85	16,37	0,48		1	1							3,52	3,47
	11:00	16,15	15,51	0,64		1	1							2,78	2,77
	12:00	16,85	15,92	0,92		1	1							3,44	3,47
	13:00	16,67	15,33	1,35		1	1							3,31	3,29
	14:00	16,49	14,62	1,87		1	1							3,10	3,11
	15:00	16,21	14,31	1,90		1	1							2,85	2,83
	16:00	17,37	14,83	2,54		1	1							3,91	3,99
	17:00	19,60	16,50	3,10		1	1							6,12	6,22
	18:00	23,43	20,20	3,23		1	1							8,13	8,20
	19:00	25,80	22,32	3,48		1	1						1	8,95	9,03
	20:00	26,60	22,81	3,79		1	1						1	9,22	9,31
	21:00	25,23	20,85	4,38		1	1						1	8,86	8,83
	22:00	22,10	16,68	5,42		1	1							7,48	7,74
	23:00	19,86	14,74	5,12		1	1							6,49	6,48

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:30 με 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	16,92	13,68	3,25		1	1							4,03	3,82
	01:00	15,59	11,75	3,84			1						1	5,49	5,47
	02:00	14,87	10,91	3,95			1						1	5,19	5,19
	03:00	14,18	10,32	3,86			1						1	4,61	4,57
	04:00	14,16	10,36	3,80			1						1	4,57	4,57
	05:00	15,14	10,86	4,28			1						1	5,24	5,28
	06:00	17,32	12,57	4,76			1						1	6,04	6,04
	07:00	19,70	14,96	4,74			1						1	6,61	6,62
	08:00	19,30	14,67	4,63		1	1							5,93	5,94
	09:00	18,11	14,24	3,87		1	1							4,78	4,76
	10:00	16,96	13,78	3,18		1	1							3,62	3,60
	11:00	16,42	13,75	2,67		1	1							3,04	3,04
	12:00	17,23	13,82	3,41		1	1							3,83	3,89
	13:00	17,24	13,85	3,39		1	1							3,86	3,85
	14:00	16,69	12,72	3,97			1						1	4,13	4,07
	15:00	16,27	10,72	5,55			1						1	5,69	5,70
	16:00	17,81	11,87	5,95			1						1	6,21	6,22
	17:00	20,57	14,07	6,50			1						1	7,16	7,16
	18:00	23,62	16,51	7,11		1	1							8,23	8,24
	19:00	25,62	18,30	7,32		1	1							8,95	8,96
	20:00	25,88	19,00	6,88		1	1							9,06	9,06
	21:00	24,34	17,75	6,59		1	1							8,55	8,55
	22:00	21,88	15,35	6,53		1	1							7,68	7,67
	23:00	19,31	14,13	5,18		1	1							6,04	5,99

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	16,41	13,13	3,29			1						1	3,84	3,36
	01:00	14,84	10,69	4,15			1						1	5,17	5,19
	02:00	14,42	10,63	3,79			1						1	4,86	4,86
	03:00	14,08	11,57	2,51			1						1	4,50	4,72
	04:00	14,14	12,88	1,26			1						1	4,56	4,91
	05:00	14,49	11,30	3,19			1						1	4,82	4,84
	06:00	16,63	12,54	4,09			1						1	5,80	5,80
	07:00	19,17	14,63	4,54			1						1	6,61	6,57
	08:00	18,83	14,19	4,64	1		1							5,95	6,03
	09:00	18,01	13,66	4,34	1		1							5,30	5,30
	10:00	16,96	13,16	3,80	1		1							4,29	4,26
	11:00	16,05	13,53	2,52	1		1							2,68	2,74
	12:00	16,68	12,97	3,72		1							1	3,98	4,49
	13:00	17,43	12,41	5,02		1						1	1	5,49	6,08
	14:00	17,95	12,45	5,50		1						1	1	6,29	6,29
	15:00	17,67	12,67	5,00		1						1	1	6,18	6,19
	16:00	18,49	12,96	5,53		1						1	1	6,17	6,20
	17:00	19,54	13,94	5,60				1					1	6,82	6,83
	18:00	22,35	16,09	6,26				1					1	7,78	7,80
	19:00	24,19	17,86	6,33		1		1						8,46	8,46
	20:00	24,74	18,20	6,54		1		1						8,65	8,66
	21:00	23,45	17,69	5,76		1		1						8,26	8,23
	22:00	21,08	14,77	6,32		1		1						7,38	7,36
	23:00	18,76	13,90	4,87		1		1						5,54	5,44

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	16,09	13,49	2,61				1					1	3,11	3,48
	01:00	14,93	10,53	4,40				1					1	5,14	5,16
	02:00	14,07	10,22	3,84				1					1	4,48	4,48
	03:00	13,53	10,12	3,42				1					1	3,98	3,95
	04:00	13,38	10,07	3,31				1					1	3,81	3,79
	05:00	14,09	10,24	3,86				1					1	4,44	4,47
	06:00	16,18	11,38	4,80				1					1	5,61	5,64
	07:00	18,76	13,13	5,64				1					1	6,55	6,55
	08:00	19,66	13,77	5,88				1					1	6,85	6,80
	09:00	19,41	13,69	5,72				1						6,74	6,51
	10:00	18,12	13,07	5,05	1	1								5,95	5,44
	11:00	16,10	12,22	3,88	1	1								4,49	4,41
	12:00	17,55	12,57	4,97	1	1								5,71	5,88
	13:00	17,97	12,59	5,38	1	1								6,22	6,20
	14:00	17,11	12,37	4,74	1	1								5,57	4,80
	15:00	17,70	12,60	5,10				1					1	6,19	5,71
	16:00	17,78	12,80	4,98				1					1	6,21	6,22
	17:00	19,23	13,48	5,75				1					1	6,71	6,72
	18:00	22,00	15,58	6,42		1		1						7,50	7,39
	19:00	23,82	17,14	6,68		1		1						8,34	8,33
	20:00	23,69	17,47	6,21		1		1						8,32	8,32
	21:00	22,25	16,14	6,10		1		1						7,81	7,80
	22:00	20,30	14,68	5,62		1		1						6,86	6,82
	23:00	18,14	14,04	4,10		1		1						4,85	4,78

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ΑΜΑΝΗ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία του οποίου το set-point ορίζεται σύμφωνα με το 20ημερο πρόγραμμα. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	15,88	11,61	4,28				1					1	4,43	4,39
	01:00	14,20	10,41	3,80				1					1	4,07	4,22
	02:00	13,85	10,35	3,51				1					1	3,67	3,67
	03:00	13,72	10,26	3,45				1					1	3,69	3,66
	04:00	13,86	10,41	3,45				1					1	3,66	3,67
	05:00	14,39	10,52	3,86				1					1	4,18	4,20
	06:00	16,28	11,92	4,35				1					1	5,45	5,46
	07:00	17,82	13,25	4,57				1					1	6,02	6,03
	08:00	17,44	12,98	4,46				1					1	5,89	6,10
	09:00	16,79	11,83	4,96				1					1	5,64	5,88
	10:00	15,61	10,89	4,73				1					1	5,28	5,46
	11:00	14,93	10,54	4,39				1					1	4,76	5,23
	12:00	15,91	11,03	4,88				1					1	5,36	5,57
	13:00	15,83	10,65	5,17				1					1	5,34	5,54
	14:00	15,32	10,47	4,85				1					1	5,13	5,36
	15:00	14,74	10,46	4,28				1					1	4,62	5,16
	16:00	15,66	10,73	4,93				1					1	5,23	5,48
	17:00	17,70	12,83	4,86				1					1	5,99	6,19
	18:00	20,39	15,47	4,92		1		1						6,86	7,01
	19:00	21,82	17,06	4,75		1		1						7,39	7,64
	20:00	22,56	17,76	4,80		1		1						7,66	7,90
	21:00	21,65	15,74	5,91		1		1						7,36	7,58
	22:00	19,25	14,68	4,57		1		1						5,38	5,87
	23:00	17,08	13,88	3,20		1		1						3,19	3,70

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	15,75	13,55	2,19		1		1						2,44	2,37
	01:00	14,53	10,93	3,60				1					1	4,50	4,95
	02:00	13,82	10,38	3,43				1					1	4,25	4,24
	03:00	13,50	10,27	3,23				1					1	3,94	3,92
	04:00	13,35	10,33	3,02				1					1	3,75	3,77
	05:00	13,65	10,74	2,91				1					1	4,07	4,07
	06:00	14,75	11,74	3,01				1					1	5,03	5,16
	07:00	16,05	12,93	3,13				1					1	5,97	5,62
	08:00	15,90	12,92	2,99				1					1	5,94	5,57
	09:00	15,61	12,34	3,28				1					1	5,86	5,46
	10:00	14,66	10,67	3,99				1					1	5,15	5,08
	11:00	14,42	10,69	3,74				1					1	4,85	4,84
	12:00	15,04	10,65	4,39				1					1	5,38	5,26
	13:00	15,54	10,79	4,75				1					1	5,81	5,44
	14:00	15,11	10,04	5,08				1					1	5,57	5,29
	15:00	14,93	10,08	4,85				1					1	5,32	5,22
	16:00	15,70	10,90	4,80				1					1	5,83	5,50
	17:00	17,34	12,15	5,19				1					1	6,41	6,07
	18:00	19,54	13,57	5,98				1					1	7,18	6,84
	19:00	21,65	15,39	6,26				1					1	7,95	7,58
	20:00	21,56	14,95	6,61				1					1	7,95	7,54
	21:00	20,33	13,81	6,52				1					1	7,53	7,12
	22:00	18,38	12,48	5,91				1					1	6,87	6,43
	23:00	16,93	11,59	5,34				1					1	6,33	5,93

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	15,64	10,79	4,85				1					1	5,88	5,48
	01:00	14,14	9,61	4,53				1						5,16	4,95
	02:00	13,40	8,95	4,45				1						5,10	4,69
	03:00	13,05	8,67	4,38				1						4,95	4,57
	04:00	13,08	8,93	4,15				1						4,96	4,58
	05:00	13,28	9,13	4,14				1						5,04	4,65
	06:00	13,85	9,28	4,57				1						5,22	4,85
	07:00	14,34	9,86	4,47				1						5,40	5,02
	08:00	14,79	9,98	4,81				1						5,56	5,18
	09:00	15,22	10,40	4,82				1						5,70	5,33
	10:00	15,40	10,30	5,10				1					1	5,70	5,39
	11:00	14,27	10,13	4,15				1					1	4,73	4,70
	12:00	15,62	10,06	5,56				1					1	5,71	5,47
	13:00	15,07	10,41	4,66				1					1	5,45	5,27
	14:00	14,46	10,09	4,37				1						5,16	5,06
	15:00	14,36	9,86	4,50				1						5,41	5,03
	16:00	14,88	10,33	4,55				1						5,57	5,21
	17:00	16,51	11,55	4,96				1						6,12	5,78
	18:00	18,78	13,63	5,14				1					1	6,89	6,57
	19:00	20,62	15,54	5,08				1					1	7,62	7,22
	20:00	20,61	15,37	5,24				1					1	7,60	7,21
	21:00	19,40	14,21	5,19				1					1	7,22	6,79
	22:00	17,31	12,78	4,53				1					1	6,51	6,06
	23:00	15,85	11,80	4,05				1					1	5,99	5,55

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 01:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	15,02	11,98	3,05				1					1	4,31	5,26
	01:00	13,79	11,06	2,74				1					1	3,72	4,22
	02:00	12,95	10,73	2,22				1					1	2,96	3,37
	03:00	12,52	10,94	1,58				1					1	2,73	2,94
	04:00	12,63	11,76	0,87				1					1	3,03	3,06
	05:00	13,66	13,09	0,56				1					1	3,96	4,08
	06:00	15,22	15,05	0,16				1					1	3,81	5,33
	07:00	16,59	16,40	0,19		1		1						3,54	3,21
	08:00	17,43	17,25	0,18		1		1						4,23	4,05
	09:00	17,76	17,39	0,37		1		1						5,45	4,38
	10:00	16,77	16,22	0,55		1		1						4,70	5,11
	11:00	15,97	15,64	0,33		1		1						4,18	4,54
	12:00	17,12	16,84	0,27		1		1						5,47	5,68
	13:00	15,75	15,40	0,35		1		1						3,51	3,52
	14:00	8,04	7,72	0,32		1		1						2,65	2,66
	15:00	14,55	14,36	0,19	1	1								3,66	3,56
	16:00	14,94	14,77	0,18	1	1								4,01	3,94
	17:00	17,18	16,93	0,25	1	1								6,02	5,74
	18:00	19,93	19,54	0,39	1			1						7,41	7,24
	19:00	21,81	21,06	0,75	1			1						7,80	8,20
	20:00	22,20	20,83	1,37	1			1						8,43	8,37
	21:00	16,27	14,70	1,57	1			1						7,53	7,53
	22:00	18,32	17,11	1,21	1			1						6,90	6,90
	23:00	16,41	14,18	2,23	1			1						4,59	4,40

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:25. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2 και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:30 με 19:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:30 με 19:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	15,50	13,44	2,06	1			1						2,84	2,79
	01:00	14,39	12,60	1,79	1	1								2,65	2,44
	02:00	13,53	12,16	1,38	1	1								1,92	1,88
	03:00	13,22	12,19	1,03	1	1								1,67	1,67
	04:00	13,43	12,27	1,16	1	1								1,91	1,93
	05:00	14,01	12,33	1,68	1	1								2,39	2,41
	06:00	15,94	13,48	2,46	1	1								4,21	4,27
	07:00	17,33	14,81	2,52	1	1								5,84	5,85
	08:00	16,80	14,86	1,94	1	1								5,50	5,49
	09:00	16,59	14,41	2,18	1	1								5,23	5,22
	10:00	16,99	15,28	1,71	1	1								5,63	5,42
	11:00	17,12	15,39	1,73	1	1							1	3,43	3,24
	12:00	18,64	16,32	2,32	1	1							1	4,99	5,02
	13:00	18,38	16,46	1,92	1	1							1	4,79	4,76
	14:00	17,43	14,68	2,74	1	1							1	3,68	3,65
	15:00	17,89	14,54	3,34	1	1							1	3,89	3,93
	16:00	19,04	14,85	4,18	1	1							1	4,99	5,04
	17:00	21,22	15,36	5,86	1	1							1	7,12	7,19
	18:00	23,98	17,29	6,68	1	1							1	8,74	8,74
	19:00	25,98	18,73	7,25	1	1							1	9,47	9,47
	20:00	26,86	19,56	7,30	1	1							1	9,77	9,79
	21:00	25,36	17,95	7,40	1	1							1	9,30	9,26
	22:00	22,55	15,68	6,87	1	1							1	8,22	8,19
	23:00	20,07	14,63	5,44	1	1							1	6,07	6,08

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:10. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	17,90	12,24	5,67	1	1								6,06	6,26
	01:00	16,03	11,64	4,39	1	1								4,50	4,39
	02:00	15,19	11,65	3,54	1	1								3,72	3,55
	03:00	14,96	11,72	3,24	1	1								3,41	3,32
	04:00	15,24	11,74	3,50	1	1								3,71	3,60
	05:00	15,97	11,87	4,10	1	1								5,05	4,33
	06:00	18,73	12,58	6,15	1	1								7,08	6,55
	07:00	22,31	14,94	7,37	1	1								8,06	7,81
	08:00	23,30	16,65	6,65	1	1								8,14	8,15
	09:00	24,76	20,52	4,24		1		1					1	5,79	8,67
	10:00	25,22	19,97	5,25		1		1					1	6,81	8,83
	11:00	25,62	20,29	5,33		1		1					1	6,28	8,97
	12:00	23,92	19,00	4,92		1		1					1	5,28	8,21
	13:00	24,91	19,63	5,29		1		1					1	4,86	8,72
	14:00	23,47	18,19	5,28		1		1					1	6,55	7,75
	15:00	23,07	17,75	5,33		1		1					1	4,56	7,36
	16:00	24,94	18,87	6,07		1		1					1	6,80	8,73
	17:00	26,84	20,36	6,48		1		1					1	6,86	9,39
	18:00	29,76	22,68	7,08		1		1					1	7,71	10,13
	19:00	31,95	24,28	7,68	1	1		1						8,05	10,13
	20:00	32,33	24,65	7,68	1	1		1						5,98	10,13
	21:00	30,09	22,89	7,20	1	1		1						5,56	10,13
	22:00	26,82	20,35	6,47	1	1		1						7,22	7,95
	23:00	23,28	17,54	5,73		1		1						5,96	8,15

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:40 με 16:10. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:40 με 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	19,93	14,81	5,12		1		1						5,33	5,47
	01:00	18,56	13,80	4,77		1		1						4,95	4,76
	02:00	17,48	12,95	4,53	1	1								4,71	4,85
	03:00	16,60	12,24	4,36	1	1								4,49	4,63
	04:00	16,52	12,19	4,34	1	1								4,47	4,62
	05:00	17,47	12,95	4,52	1	1								4,69	4,85
	06:00	20,04	14,99	5,04	1	1								5,32	5,47
	07:00	23,17	17,34	5,83	1	1								6,03	6,22
	08:00	24,26	18,00	6,26		1		1						6,40	6,55
	09:00	23,81	17,54	6,27		1		1						6,41	6,40
	10:00	22,38	16,41	5,97		1		1						6,06	6,06
	11:00	21,18	15,48	5,70		1		1						5,75	5,75
	12:00	21,97	16,13	5,85		1		1						5,94	5,95
	13:00	22,75	16,75	6,00		1		1						6,12	6,13
	14:00	23,63	15,78	7,85		1		1						8,41	8,48
	15:00	24,51	16,39	8,13		1		1						8,96	8,96
	16:00	25,72	17,41	8,31		1		1						9,38	9,38
	17:00	27,24	18,45	8,79		1		1						9,76	9,90
	18:00	29,40	20,83	8,57		1		1						9,81	10,13
	19:00	31,22	23,52	7,70		1		1					1	9,83	10,13
	20:00	31,25	23,76	7,49		1		1					1	9,83	10,13
	21:00	29,54	21,96	7,59		1		1					1	9,83	10,13
	22:00	26,46	20,40	6,07		1		1					1	9,60	9,57
	23:00	22,72	18,35	4,37		1		1					1	8,09	8,06

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:50 με 18:40. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:20 με 22:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	19,91	15,52	4,39		1		1						6,58	6,54
	01:00	18,27	14,65	3,62		1		1						4,92	4,89
	02:00	17,05	13,67	3,38		1		1						3,70	3,67
	03:00	16,45	13,47	2,98		1		1						3,09	3,09
	04:00	16,40	13,46	2,94		1		1						3,02	3,03
	05:00	17,42	13,63	3,80		1		1						3,98	4,02
	06:00	20,19	14,15	6,04		1		1						6,71	6,76
	07:00	22,40	16,12	6,28		1		1						8,22	8,24
	08:00	22,19	16,37	5,82		1		1						8,17	8,16
	09:00	21,56	15,97	5,59		1		1						7,95	7,92
	10:00	20,66	15,15	5,51		1		1						7,20	7,18
	11:00	19,84	15,16	4,68	1	1								5,69	5,96
	12:00	20,04	13,98	6,07	1	1								7,39	7,40
	13:00	20,48	14,33	6,15	1	1								7,55	7,54
	14:00	20,63	14,43	6,21	1	1								7,62	7,63
	15:00	20,60	13,81	6,79	1	1								7,59	7,59
	16:00	21,61	14,33	7,28	1	1								7,93	7,95
	17:00	24,36	16,74	7,62	1	1								8,85	8,75
	18:00	27,39	19,73	7,66		1		1						9,75	9,90
	19:00	29,34	23,04	6,30		1		1					1	9,83	10,13
	20:00	29,33	24,41	4,92		1		1					1	9,83	10,13
	21:00	28,46	23,97	4,49		1		1					1	9,82	10,11
	22:00	25,79	21,82	3,97		1		1					1	9,43	9,39
	23:00	23,23	19,18	4,05		1		1					1	7,58	7,50

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:50 με 18:40. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:20 με 22:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	20,06	16,44	3,61		1		1					1	4,60	4,22
	01:00	17,87	15,23	2,64		1		1						3,40	3,03
	02:00	17,05	14,43	2,62		1		1						4,00	3,68
	03:00	16,62	14,42	2,21		1		1						3,67	3,37
	04:00	16,39	14,26	2,13		1		1						3,40	3,09
	05:00	16,97	14,84	2,13		1		1						3,92	3,65
	06:00	18,05	16,69	1,37		1		1						4,45	4,03
	07:00	18,76	17,74	1,02		1		1						5,79	5,75
	08:00	19,40	18,96	0,44		1		1						6,67	6,36
	09:00	19,04	18,90	0,13		1		1						6,86	6,63
	10:00	18,59	18,51	0,07		1		1						6,26	6,20
	11:00	18,13	18,06	0,08		1		1						3,89	5,36
	12:00	18,39	18,28	0,12		1		1						5,87	5,57
	13:00	18,67	18,58	0,09		1		1						6,06	5,61
	14:00	18,49	18,37	0,12		1		1						5,97	5,70
	15:00	18,31	18,26	0,06		1		1						4,00	5,54
	16:00	19,56	19,45	0,12		1		1						7,00	6,72
	17:00	22,31	22,19	0,13	1	1		1						6,53	6,04
	18:00	25,60	25,31	0,29	1	1		1						7,62	7,47
	19:00	28,62	28,22	0,40	1	1		1						10,07	10,00
	20:00	28,96	28,38	0,59	1	1		1						10,13	10,12
	21:00	25,90	25,31	0,58	1	1		1						9,84	9,98
	22:00	24,94	24,02	0,92	1	1		1						7,42	7,66
	23:00	22,25	20,70	1,55	1	1		1						3,01	3,97

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	19,78	18,24	1,53	1			1						6,34	6,92	
	01:00	18,05	16,58	1,47	1			1						4,27	5,32	
	02:00	17,01	15,24	1,77	1			1						4,69	4,27	
	03:00	16,22	14,35	1,87	1			1						3,91	3,48	
	04:00	15,70	13,36	2,34	1			1						3,18	2,96	
	05:00	15,96	13,13	2,84	1			1						3,13	3,22	
	06:00	16,61	13,42	3,19	1			1						3,96	3,87	
	07:00	18,18	13,81	4,38	1			1						5,21	5,44	
	08:00	18,45	13,66	4,79	1			1						5,64	5,71	
	09:00	18,20	13,74	4,46	1			1						5,25	5,46	
	10:00	17,59	13,67	3,92	1			1						4,61	4,85	
	11:00	17,73	13,62	4,11	1			1						4,86	4,99	
	12:00	18,94	14,79	4,14	1			1						4,96	6,20	
	13:00	19,11	13,58	5,53	1	1								5,38	6,69	
	14:00	18,79	13,37	5,42	1	1								6,72	6,58	
	15:00	18,77	13,28	5,49	1	1								6,39	6,57	
	16:00	21,06	15,26	5,79	1	1								7,72	7,37	
	17:00	21,94	16,03	5,92		1		1						7,68	7,68	
	18:00	24,56	18,11	6,45		1		1						8,55	8,59	
	19:00	26,33	19,23	7,10		1		1						9,40	9,21	
	20:00	26,43	19,96	6,47		1		1						7,95	9,25	
	21:00	25,79	19,27	6,52		1		1						6,20	9,03	
	22:00	23,52	17,04	6,48		1		1						7,72	8,23	
	23:00	20,49	15,10	5,39		1		1						6,35	7,11	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:10 με 09:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:15 με 21:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	17,61	13,43	4,17				1					1	5,34	6,16
	01:00	15,88	11,26	4,62				1					1	6,09	5,56
	02:00	15,28	10,74	4,54				1					1	5,82	5,35
	03:00	14,75	10,50	4,25				1					1	3,78	5,16
	04:00	14,61	10,59	4,01				1					1	5,14	5,03
	05:00	15,47	11,14	4,33				1					1	5,58	5,41
	06:00	17,39	13,88	3,52				1					1	6,48	6,09
	07:00	20,40	16,15	4,26		1		1						4,35	7,03
	08:00	22,17	16,95	5,23		1		1						8,39	8,36
	09:00	22,07	16,56	5,51		1		1						8,35	8,32
	10:00	21,32	15,52	5,81		1		1						8,01	8,06
	11:00	22,68	16,74	5,94		1		1						8,58	8,54
	12:00	24,34	19,79	4,55		1		1						9,17	9,12
	13:00	23,46	16,55	6,91		1		1						8,88	8,81
	14:00	21,40	15,46	5,95		1		1						8,07	8,09
	15:00	22,45	16,24	6,21		1		1						8,50	8,46
	16:00	23,25	16,73	6,52		1		1						8,78	8,74
	17:00	23,63	17,56	6,07		1		1						8,93	8,87
	18:00	25,11	18,49	6,62		1		1						9,34	9,39
	19:00	27,54	24,95	2,59	1	1		1						6,52	9,26
	20:00	27,82	24,82	3,00	1	1		1						9,58	9,54
	21:00	26,64	21,82	4,81	1	1		1						8,01	8,36
	22:00	23,71	20,50	3,22	1	1		1						5,69	5,44
	23:00	21,05	18,31	2,74		1		1						5,28	7,97

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:20. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	18,33	15,57	2,77		1		1						5,43	4,42
	01:00	16,29	13,64	2,64		1		1						3,98	2,69
	02:00	15,08	12,00	3,08				1					1	5,73	4,38
	03:00	14,68	10,87	3,81				1					1	5,33	4,27
	04:00	14,34	11,02	3,32				1					1	5,34	4,25
	05:00	14,51	11,08	3,44				1					1	5,38	4,06
	06:00	15,69	11,49	4,20				1					1	5,97	4,79
	07:00	17,43	12,83	4,60				1					1	6,47	5,10
	08:00	19,85	16,43	3,42	1			1					1	7,32	5,89
	09:00	21,61	17,94	3,66	1			1						7,33	4,87
	10:00	21,56	19,16	2,40	1			1						7,86	6,24
	11:00	19,50	17,60	1,89	1			1						6,92	5,27
	12:00	17,57	15,93	1,63	1			1						5,46	3,74
	13:00	19,34	17,16	2,18	1			1						6,66	4,18
	14:00	18,30	15,38	2,92	1			1						5,72	3,84
	15:00	17,42	14,49	2,93	1			1						4,88	2,96
	16:00	13,50	11,79	1,71				1						5,03	0,91
	17:00	12,77	11,00	1,77				1						5,34	0,00
	18:00	21,96	19,85	2,11	1	1		1						4,07	2,37
	19:00	24,57	22,40	2,18	1	1		1						5,77	3,74
	20:00	25,50	23,08	2,42	1	1		1						6,93	5,57
	21:00	24,05	22,27	1,77	1	1		1						5,75	4,32
	22:00	21,50	20,20	1,29	1	1		1						3,01	2,03
	23:00	19,35	17,78	1,57	1			1						5,94	5,50

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:45 με 21:30. ο ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	16,97	15,97	1,01	1			1						4,69	3,72
	01:00	15,19	14,33	0,86	1			1						3,05	2,13
	02:00	14,36	14,15	0,21				1					1	3,75	2,76
	03:00	13,91	13,53	0,39				1					1	5,14	4,10
	04:00	13,91	13,40	0,52				1					1	4,98	3,71
	05:00	14,66	13,84	0,82				1					1	4,01	0,00
	06:00	16,24	14,57	1,67	1			1					1	5,27	3,79
	07:00	13,09	10,19	2,89				1						2,45	0,00
	08:00	21,50	18,75	2,75	1			1						7,83	6,06
	09:00	22,80	21,71	1,10	1			1					1	7,80	5,55
	10:00	22,05	20,91	1,14	1			1					1	7,08	5,83
	11:00	22,36	21,74	0,62	1			1					1	7,31	6,00
	12:00	23,05	22,62	0,42	1			1					1	7,91	5,80
	13:00	20,71	20,35	0,36	1			1					1	5,81	3,71
	14:00	19,88	19,76	0,12	1			1					1	5,09	3,16
	15:00	17,62	17,51	0,11	1			1						4,70	2,30
	16:00	17,53	17,25	0,27	1			1						5,03	3,13
	17:00	19,17	18,75	0,42	1			1						6,61	4,81
	18:00	22,16	22,00	0,15	1	1		1						4,43	3,29
	19:00	25,38	24,96	0,43	1	1		1						6,74	4,91
	20:00	26,07	24,11	1,96	1	1		1						6,97	5,15
	21:00	24,71	22,49	2,22	1	1		1						5,75	4,10
	22:00	21,97	20,21	1,76		1		1						6,76	5,43
	23:00	19,11	17,26	1,85		1		1						5,53	3,65

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:45 με 21:30. ο ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	16,42	14,80	1,62		1		1						3,27	2,17
	01:00	14,86	13,19	1,67				1					1	3,83	2,73
	02:00	14,03	11,92	2,12				1					1	4,33	2,80
	03:00	13,63	10,92	2,71				1					1	4,00	2,63
	04:00	13,83	10,42	3,41				1					1	4,32	3,20
	05:00	15,01	10,56	4,45				1					1	5,26	3,82
	06:00	17,00	12,33	4,66				1					1	6,32	4,95
	07:00	19,01	16,99	2,01	1			1					1	6,10	4,72
	08:00	19,38	17,64	1,74	1			1						6,40	4,53
	09:00	18,65	16,46	2,19	1			1						5,64	3,71
	10:00	16,41	14,05	2,36	1			1						3,64	2,24
	11:00	15,65	13,18	2,47	1			1						2,93	1,63
	12:00	16,65	13,31	3,34	1			1						3,92	2,68
	13:00	17,72	13,51	4,21	1			1						4,65	2,80
	14:00	18,24	13,79	4,44	1			1						5,02	2,85
	15:00	17,39	13,50	3,88	1			1						4,47	2,76
	16:00	18,01	13,69	4,33	1			1						5,19	3,65
	17:00	19,49	14,38	5,11	1			1						6,88	5,33
	18:00	21,05	14,85	6,20	1			1						7,95	5,64
	19:00	23,25	16,35	6,90	1			1					1	8,09	5,24
	20:00	23,47	16,78	6,69	1			1					1	7,94	6,04
	21:00	22,16	16,86	5,29	1			1					1	6,78	4,82
	22:00	19,82	16,25	3,58	1			1					1	4,82	3,50
	23:00	17,31	14,76	2,55				1					1	5,02	3,89

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:45 με 21:30. ο ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	14,91	12,06	2,84				1					1	5,49	4,47
	01:00	13,84	11,39	2,45				1					1	4,40	3,21
	02:00	13,05	11,55	1,50				1					1	3,35	1,26
	03:00	13,01	11,62	1,39				1					1	2,85	0,00
	04:00	13,22	12,17	1,05				1					1	3,67	2,20
	05:00	13,96	11,94	2,03				1					1	4,24	2,51
	06:00	15,87	14,63	1,23				1					1	4,15	2,10
	07:00	18,12	17,11	1,00		1		1						4,92	3,13
	08:00	19,26	18,59	0,67		1		1						4,78	0,53
	09:00	19,61	18,56	1,05		1		1						4,86	0,00
	10:00	18,05	16,72	1,34		1		1						4,97	3,03
	11:00	17,91	16,49	1,42		1		1						3,80	0,00
	12:00	17,64	16,16	1,48		1		1						4,79	3,41
	13:00	17,77	16,81	0,96		1		1						5,08	3,93
	14:00	17,36	16,93	0,43		1		1						4,29	2,43
	15:00	16,29	16,02	0,27		1		1						2,80	0,00
	16:00	16,82	16,69	0,13		1		1						3,58	1,43
	17:00	18,05	17,51	0,54		1		1						3,77	0,00
	18:00	20,15	19,41	0,74		1		1						6,98	5,16
	19:00	22,00	20,73	1,27		1		1						7,69	5,67
	20:00	22,44	21,00	1,44		1		1					1	7,32	5,98
	21:00	21,68	20,22	1,46		1		1					1	6,52	5,23
	22:00	19,51	18,08	1,43		1		1					1	4,51	3,40
	23:00	17,21	15,51	1,70		1		1						3,49	2,31

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	15,36	13,90	1,46		1		1						3,33	2,47
	01:00	13,93	11,45	2,47				1					1	5,08	3,79
	02:00	13,04	10,72	2,32				1					1	4,04	2,54
	03:00	12,84	10,48	2,35				1					1	4,00	2,81
	04:00	12,41	10,11	2,30				1					1	3,55	2,32
	05:00	12,81	10,11	2,70				1					1	3,92	2,77
	06:00	14,25	11,04	3,21				1					1	5,21	3,88
	07:00	14,76	11,38	3,37				1					1	5,63	4,13
	08:00	16,55	12,90	3,65				1					1	6,12	4,34
	09:00	17,47	13,18	4,29				1					1	6,85	5,77
	10:00	17,00	12,11	4,89				1					1	6,15	4,12
	11:00	16,48	11,47	5,02				1					1	6,16	4,55
	12:00	17,81	12,38	5,43				1					1	6,74	5,32
	13:00	18,53	12,84	5,69				1					1	6,79	5,01
	14:00	18,00	12,61	5,39				1					1	6,79	5,29
	15:00	17,27	12,07	5,20				1					1	6,60	5,26
	16:00	17,98	12,64	5,34				1					1	6,64	4,97
	17:00	19,62	14,11	5,51				1					1	7,20	5,63
	18:00	21,70	15,72	5,98		1		1						8,15	6,87
	19:00	23,70	17,40	6,30		1		1						8,84	7,44
	20:00	23,34	17,54	5,80		1		1						8,21	5,96
	21:00	21,66	16,73	4,92		1		1						7,70	5,53
	22:00	19,34	15,40	3,94		1		1						6,51	5,04
	23:00	17,32	14,02	3,30		1		1						4,56	3,11

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:15. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στα διαστήματα 10:30 με 13:30 και 15:00 με 23:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	15,76	13,71	2,05		1		1						2,43	2,39
	01:00	14,49	11,54	2,94		1						1		3,76	3,73
	02:00	13,68	9,49	4,19		1						1		5,22	3,77
	03:00	13,52	9,37	4,16		1						1		4,82	3,33
	04:00	12,75	9,37	3,38		1						1		4,26	4,25
	05:00	12,76	9,57	3,19		1						1		4,26	4,28
	06:00	13,42	10,34	3,08		1						1		4,69	4,68
	07:00	15,14	11,91	3,23		1						1		5,27	4,21
	08:00	16,28	13,29	2,99				1				1		5,69	5,70
	09:00	17,65	14,36	3,28				1				1		6,16	6,17
	10:00	18,61	14,79	3,81				1				1		5,96	6,04
	11:00	20,73	15,57	5,16	1			1						7,11	7,17
	12:00	24,16	18,42	5,74	1			1						8,42	8,43
	13:00	22,50	17,39	5,11	1			1						7,90	7,87
	14:00	20,17	16,34	3,84	1			1						7,01	6,93
	15:00	18,59	15,72	2,87	1		1	1						4,01	3,96
	16:00	17,15	14,46	2,68	1		1	1						3,85	3,73
	17:00	17,80	14,70	3,10	1			1						5,04	5,08
	18:00	19,43	17,49	1,94	1			1						6,49	6,64
	19:00	22,20	20,59	1,61	1			1				1		7,34	7,40
	20:00	24,68	23,27	1,42	1			1				1		8,64	8,64
	21:00	24,11	22,51	1,60	1			1				1		8,46	8,43
	22:00	21,13	18,92	2,21	1			1				1		6,31	2,86
	23:00	19,69	17,86	1,83	1			1						6,46	5,04

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	13,33	11,96	1,36	1			1						4,37	0,59
	01:00	8,82	7,37	1,45				1						3,23	1,59
	02:00	10,90	9,63	1,27				1				1		4,53	1,32
	03:00	13,59	12,51	1,08				1				1		4,24	4,01
	04:00	8,56	7,49	1,07				1				1		3,87	3,87
	05:00	14,35	13,39	0,96				1				1		5,21	4,77
	06:00	16,53	15,65	0,88		1		1						4,92	3,15
	07:00	19,14	18,10	1,04		1		1						5,74	5,76
	08:00	20,12	18,90	1,23		1		1						6,50	6,75
	09:00	20,09	18,20	1,89		1		1						6,38	6,71
	10:00	18,56	17,79	0,76		1		1						5,42	5,18
	11:00	17,83	17,47	0,36		1		1						4,93	4,45
	12:00	20,69	20,41	0,28		1		1						7,38	7,24
	13:00	22,51	21,65	0,86		1		1				1		7,17	6,79
	14:00	24,07	22,67	1,40		1		1				1		8,37	8,35
	15:00	22,81	21,47	1,34		1		1				1		7,12	7,09
	16:00	21,62	21,05	0,56		1		1				1		6,24	5,90
	17:00	21,88	19,99	1,88		1		1				1		6,03	6,16
	18:00	23,79	20,81	2,98		1		1				1		7,35	8,07
	19:00	25,96	23,05	2,91	1	1		1						7,38	7,08
	20:00	27,87	23,58	4,29	1	1		1						8,37	8,99
	21:00	26,74	22,83	3,91	1	1		1						7,09	7,86
	22:00	23,53	21,87	1,66	1	1		1						4,63	4,65
	23:00	20,02	17,67	2,36		1		1						4,81	6,65

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 14:00 με 22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	17,19	15,42	1,78		1		1						4,11	3,81
	01:00	15,77	14,65	1,12		1		1						3,20	2,30
	02:00	15,08	13,14	1,94				1				1		5,37	4,93
	03:00	14,46	11,92	2,54				1				1		4,71	4,24
	04:00	14,16	12,16	2,00				1				1		4,62	4,16
	05:00	11,96	11,21	0,76				1				1		4,32	4,32
	06:00	16,84	16,11	0,73		1		1						4,62	4,62
	07:00	20,21	17,58	2,63		1		1						6,95	6,70
	08:00	22,25	21,11	1,13		1		1				1		6,78	6,39
	09:00	24,44	23,79	0,65		1		1				1		7,96	7,59
	10:00	26,39	25,28	1,10	1	1		1						7,77	7,35
	11:00	28,66	26,93	1,73	1	1		1						9,04	9,21
	12:00	29,93	28,43	1,49	1	1		1						9,20	9,53
	13:00	29,05	26,87	2,18	1	1		1						9,11	9,53
	14:00	28,67	26,27	2,41	1	1		1						8,16	8,16
	15:00	27,23	23,19	4,04	1	1		1						6,26	6,26
	16:00	26,66	22,56	4,10	1	1		1						7,18	7,78
	17:00	26,78	22,05	4,72	1	1		1						7,99	7,91
	18:00	27,26	24,54	2,72	1	1		1						7,74	8,44
	19:00	29,14	28,70	0,44	1	1		1				1		8,35	8,30
	20:00	31,29	30,73	0,56	1	1		1				1		8,91	9,52
	21:00	29,70	29,05	0,64	1	1		1				1		7,82	8,40
	22:00	25,67	25,18	0,49	1	1		1				1		5,38	5,23
	23:00	21,81	21,45	0,36	1	1		1						3,53	2,84

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία,

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	19,04	18,92	0,12	1	1		1						2,49	2,49
	01:00	16,81	16,61	0,20	1	1								5,77	5,17
	02:00	15,71	15,52	0,18	1	1								4,30	4,07
	03:00	14,94	14,84	0,10	1	1								3,72	3,30
	04:00	14,79	14,74	0,04	1	1								3,72	3,15
	05:00	15,47	15,42	0,05	1	1								4,37	3,83
	06:00	18,15	18,11	0,04		1		1						4,37	4,77
	07:00	20,77	20,68	0,09		1		1						7,29	7,27
	08:00	21,93	21,90	0,04	1	1		1						3,60	3,06
	09:00	23,26	23,20	0,06	1	1		1						3,88	4,38
	10:00	22,94	22,86	0,08	1	1		1						4,58	4,06
	11:00	22,80	22,58	0,21	1	1		1						4,53	3,92
	12:00	22,23	21,74	0,49	1	1		1						4,04	3,35
	13:00	25,04	23,51	1,53	1	1		1						4,84	6,16
	14:00	25,47	23,91	1,56	1	1		1						6,16	6,59
	15:00	22,69	20,69	2,00	1	1		1						3,74	3,81
	16:00	22,00	20,01	1,99	1	1		1						2,82	3,12
	17:00	22,01	19,80	2,21	1	1		1						3,19	3,13
	18:00	22,61	20,22	2,39	1	1		1						3,95	3,66
	19:00	25,55	22,35	3,19	1	1		1						6,23	6,23
	20:00	29,22	24,83	4,38	1	1		1						9,23	9,35
	21:00	28,37	23,98	4,39	1	1		1						8,52	8,74
	22:00	25,21	21,39	3,82	1	1		1						7,00	7,43
	23:00	21,41	18,28	3,13		1		1						7,45	7,10

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	18,45	16,53	1,93		1		1						4,83	5,08
	01:00	16,72	15,37	1,34		1		1						3,13	3,34
	02:00	15,53	13,99	1,54		1		1						2,71	2,15
	03:00	14,76	13,00	1,75	1	1								2,89	3,12
	04:00	14,66	13,11	1,54	1	1								2,74	3,02
	05:00	15,35	13,87	1,48	1	1								3,46	3,71
	06:00	17,53	15,57	1,96	1	1								4,90	5,89
	07:00	21,15	18,18	2,97		1		1						5,76	7,40
	08:00	21,66	17,76	3,90		1		1						7,37	7,58
	09:00	22,01	19,32	2,69		1		1						7,56	7,70
	10:00	22,31	19,71	2,60		1		1						7,67	7,81
	11:00	23,53	21,35	2,17		1		1						7,50	8,23
	12:00	23,02	21,16	1,86		1		1						7,93	8,06
	13:00	21,07	19,46	1,61		1		1						7,31	7,37
	14:00	19,23	17,08	2,16		1		1						5,59	5,85
	15:00	18,76	16,59	2,17		1		1						4,95	5,38
	16:00	20,01	17,35	2,65		1		1						6,16	6,63
	17:00	20,59	17,47	3,12		1		1						6,71	7,21
	18:00	21,94	18,61	3,33		1		1						7,46	7,68
	19:00	24,17	21,49	2,69		1		1					1	8,04	8,45
	20:00	27,67	25,69	1,98		1		1					1	9,12	9,68
	21:00	26,87	24,83	2,05	1	1		1						7,78	8,00
	22:00	24,09	22,14	1,95	1	1		1						5,04	5,21
	23:00	20,62	19,18	1,44	1	1		1						4,68	4,75

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	18,37	16,77	1,60	1			1						6,09	5,63
	01:00	16,27	14,39	1,87	1			1						4,08	3,53
	02:00	14,95	12,98	1,97	1	1								3,40	3,31
	03:00	14,58	13,01	1,57	1	1								3,12	2,94
	04:00	14,56	13,10	1,46	1	1								3,19	2,92
	05:00	15,48	14,00	1,49	1	1								3,92	3,84
	06:00	17,76	15,98	1,78	1	1								6,03	6,12
	07:00	19,79	17,99	1,80	1	1								6,19	6,93
	08:00	20,51	19,69	0,81	1		1							6,91	7,18
	09:00	19,60	18,94	0,66	1		1							6,52	6,86
	10:00	18,19	17,06	1,13	1		1							5,60	5,45
	11:00	17,15	15,77	1,38	1		1							4,80	4,41
	12:00	16,94	15,41	1,53	1		1							4,79	4,20
	13:00	16,54	14,62	1,91	1		1							4,30	3,80
	14:00	16,28	14,45	1,83	1		1							4,22	3,54
	15:00	15,55	14,41	1,13	1		1							3,67	2,81
	16:00	15,90	14,74	1,16	1		1							4,06	3,17
	17:00	16,88	15,83	1,05	1		1							4,91	4,14
	18:00	19,14	18,41	0,73	1		1							6,69	6,40
	19:00	21,30	20,73	0,57	1	1	1							2,98	2,42
	20:00	24,12	23,64	0,47	1	1	1							5,79	5,24
	21:00	24,55	24,11	0,45	1	1	1							6,35	5,68
	22:00	22,50	22,37	0,14	1	1	1							4,39	3,63
	23:00	20,10	19,92	0,18		1	1							6,49	6,72

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 04:20 έως 20:55. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 17:30 έως 20:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	17,80	17,65	0,14		1	1							5,38	4,44
	01:00	15,71	15,63	0,08		1	1							3,26	2,33
	02:00	14,95	14,93	0,02		1	1							2,50	1,58
	03:00	14,41	14,40	0,01	1		1							2,20	1,29
	04:00	14,52	14,52	0,00	1		1							2,68	1,79
	05:00	14,63	14,43	0,20	1		1							2,78	1,89
	06:00	14,93	13,34	1,59	1		1							3,69	2,51
	07:00	14,07	12,51	1,56	1		1							5,61	4,19
	08:00	20,69	18,27	2,42	1		1							8,07	7,19
	09:00	23,55	22,56	0,99	1		1						1	9,06	8,15
	10:00	25,39	25,21	0,18	1		1						1	8,56	7,71
	11:00	19,31	19,11	0,20	1	1	1							7,53	6,65
	12:00	23,40	23,06	0,34	1	1	1							6,00	5,21
	13:00	21,27	20,99	0,29	1	1	1							5,22	4,96
	14:00	19,97	19,86	0,11	1	1	1							2,86	2,06
	15:00	18,61	18,52	0,09		1	1							6,16	5,28
	16:00	18,49	18,40	0,10		1	1							6,01	5,15
	17:00	19,67	19,53	0,14		1	1							7,14	6,22
	18:00	10,59	10,40	0,19		1	1							8,25	7,36
	19:00	24,00	23,83	0,18	1	1	1							6,24	4,87
	20:00	26,84	26,79	0,05	1	1	1							8,85	8,00
	21:00	25,75	25,74	0,01	1	1	1							7,83	6,89
	22:00	23,49	23,49	0,00	1	1	1							5,54	4,59
	23:00	21,10	20,91	0,19	1	1	1							4,06	3,18

μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:00 με 18:00. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:10 με 23:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	18,39	17,78	0,61	1		1							6,78	5,66	
	01:00	16,46	15,42	1,04	1		1								4,37	3,73
	02:00	15,20	13,91	1,29	1		1								3,02	2,46
	03:00	14,73	13,56	1,18	1		1								2,34	2,34
	04:00	14,64	12,86	1,77			2							1	3,14	3,14
	05:00	14,46	11,86	2,59			1							1	4,96	4,88
	06:00	15,58	12,30	3,28			1							1	5,29	5,45
	07:00	16,99	13,24	3,75			1							1	6,05	5,95
	08:00	17,45	12,96	4,49			1							1	5,80	6,11
	09:00	14,32	9,07	5,25			1							1	5,61	4,74
	10:00	17,61	12,05	5,56			1							1	6,33	6,16
	11:00	17,75	12,24	5,51			1							1	6,28	6,21
	12:00	17,72	12,07	5,65			1							1	6,09	6,20
	13:00	18,25	12,30	5,95			1							1	6,54	6,39
	14:00	16,92	11,26	5,66			1							1	6,05	5,92
	15:00	17,21	11,87	5,34			1							1	4,65	6,02
	16:00	17,28	11,48	5,79			1							1	5,80	6,05
	17:00	18,23	12,54	5,69			1							1	6,20	6,38
	18:00	19,98	14,32	5,66			1							1	6,72	6,99
	19:00	21,91	16,21	5,70		1	1								7,48	7,67
	20:00	24,96	19,84	5,12		1	1								8,92	8,74
	21:00	24,86	19,66	5,20		1	1								8,91	8,70
	22:00	22,60	17,33	5,27		1	1								7,84	7,91
	23:00	20,10	15,13	4,97		1	1								6,54	6,72

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	17,33	13,56	3,76			1						1	4,34	4,34
	01:00	12,56	8,28	4,28			1						1	5,13	5,13
	02:00	14,60	10,39	4,21			1						1	4,47	5,02
	03:00	14,20	10,47	3,73			1						1	3,92	4,62
	04:00	14,00	11,09	2,91			1						1	3,87	4,42
	05:00	11,22	9,47	1,74			1						1	5,00	4,88
	06:00	16,85	16,13	0,72			1						1	4,75	5,90
	07:00	18,89	18,20	0,69		1	1							6,21	5,51
	08:00	19,64	19,21	0,44		1	1							6,13	6,26
	09:00	12,58	11,97	0,61		1	1							7,31	6,04
	10:00	22,59	20,99	1,60		1	1							7,43	7,91
	11:00	22,85	19,30	3,55		1	1						1	6,72	6,70
	12:00	22,10	18,32	3,77		1	1						1	5,85	5,89
	13:00	23,51	17,64	5,86		1	1						1	7,09	7,07
	14:00	23,67	17,06	6,61		1	1							7,90	7,90
	15:00	22,72	16,09	6,63		1	1							7,71	7,71
	16:00	22,80	16,71	6,08		1	1							7,73	7,73
	17:00	23,43	17,51	5,92		1	1							7,97	7,98
	18:00	23,86	18,47	5,38		1	1							8,11	8,11
	19:00	26,44	20,76	5,68		1	1						1	8,92	8,98
	20:00	29,56	23,04	6,52		1	1						1	9,23	9,53
	21:00	28,26	23,72	4,54		1	1						1	9,23	9,51
	22:00	24,83	21,82	3,01		1	1						1	8,44	8,46
	23:00	21,47	19,45	2,03		1	1						1	6,87	6,94

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίασε βλάβη στις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	18,74	16,53	2,21		1	1							5,32	5,24
	01:00	16,63	14,05	2,58		1	1							3,50	3,25
	02:00	14,03	10,09	3,94			1						1	5,41	4,45
	03:00	15,20	11,10	4,10			1						1	5,20	5,32
	04:00	15,37	11,67	3,69			1						1	5,12	5,38
	05:00	16,41	12,31	4,09			1						1	5,49	5,74
	06:00	13,21	8,33	4,87			1						1	6,21	6,21
	07:00	22,50	17,55	4,95		1	1							7,59	7,88
	08:00	23,46	18,63	4,83		1	1							8,07	8,21
	09:00	24,07	19,24	4,83		1	1							8,03	8,43
	10:00	24,18	19,12	5,06		1	1							8,23	8,46
	11:00	24,18	19,59	4,59		1	1							8,21	8,46
	12:00	23,98	19,86	4,12		1	1							8,29	8,39
	13:00	23,60	19,52	4,08		1	1							8,08	8,26
	14:00	21,74	17,30	4,44		1	1							7,27	7,24
	15:00	19,85	15,17	4,69		1	1							5,82	5,78
	16:00	19,71	14,79	4,92		1	1							5,69	5,71
	17:00	20,70	15,45	5,25		1	1							6,58	6,57
	18:00	22,99	17,31	5,68		1	1							7,79	8,05
	19:00	27,28	21,99	5,29		1	1							8,72	8,72
	20:00	29,29	25,63	3,65		1	1						1	9,23	9,23
	21:00	29,18	23,90	5,29		1	1						1	9,23	9,53
	22:00	26,90	20,56	6,34		1	1						1	9,07	9,15
	23:00	23,48	17,68	5,80		1	1							7,92	7,88

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:00 έως 12:20. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 14:30 με 18:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	19,97	14,86	5,11		1	1							6,58	6,58
	01:00	17,48	13,17	4,32			1						1	5,83	5,83
	02:00	16,49	11,54	4,94			1						1	5,75	5,75
	03:00	16,16	10,88	5,28			1						1	5,55	5,55
	04:00	16,21	10,86	5,35			1						1	4,37	4,37
	05:00	17,14	11,58	5,55			1						1	6,24	6,00
	06:00	19,43	13,29	6,14			1						1	6,49	6,49
	07:00	23,27	16,27	7,01			1						1	8,12	8,15
	08:00	24,32	17,22	7,10		1	1							7,54	7,54
	09:00	23,54	16,56	6,98		1	1							8,54	8,24
	10:00	21,93	15,59	6,34		1	1							7,70	7,68
	11:00	21,43	15,36	6,07		1	1							7,47	7,47
	12:00	20,58	15,00	5,58		1	1							6,93	6,93
	13:00	20,24	14,85	5,39		1	1							6,48	6,48
	14:00	19,56	14,50	5,06		1	1							5,86	5,86
	15:00	18,87	14,24	4,63		1	1							4,99	4,99
	16:00	19,62	14,42	5,20		1	1							5,76	5,76
	17:00	21,23	14,98	6,25		1	1							6,34	6,34
	18:00	24,04	17,17	6,87		1	1							7,85	7,85
	19:00	27,09	20,36	6,73		1	1							8,66	8,66
	20:00	30,79	25,31	5,48		1	1						1	7,54	7,54
	21:00	30,27	26,22	4,05		1	1						1	9,34	9,34
	22:00	27,16	24,89	2,27		1	1						1	7,02	7,02
	23:00	23,53	21,73	1,81		1	1						1	7,22	7,22

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:00 με 20:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	19,99	18,86	1,13		1	1							5,15	4,28	
	01:00	17,81	16,89	0,91		1	1							4,79	4,43	
	02:00	16,79	16,29	0,50		1	1							3,68	3,42	
	03:00	16,23	16,12	0,11		1	1							2,65	2,85	
	04:00	16,19	16,17	0,02		1	1							3,48	2,82	
	05:00	17,09	17,08	0,01		1	1							4,14	3,71	
	06:00	19,63	19,60	0,03		1	1							6,26	6,25	
	07:00	22,40	22,38	0,02			1	1						5,91	7,84	
	08:00	22,08	22,08	0,00			1	1						7,68	7,60	
	09:00	21,17	21,09	0,08			1	1						6,69	6,69	
	10:00	19,74	19,43	0,31			1	1						5,62	5,27	
	11:00	19,49	18,72	0,78			1	1						4,24	5,02	
	12:00	19,45	18,61	0,84			1	1						4,50	4,97	
	13:00	19,00	18,02	0,97		1	1							5,27	5,62	
	14:00	18,24	16,77	1,47		1	1							4,74	4,87	
	15:00	17,28	15,41	1,87		1	1							3,37	3,90	
	16:00	18,03	16,17	1,86		1	1							4,52	4,65	
	17:00	19,32	17,69	1,63		1	1							5,44	5,29	
	18:00	22,23	20,73	1,49		1	1							7,32	6,94	
	19:00	25,44	23,88	1,56	1	1	1							6,51	6,08	
	20:00	28,85	26,57	2,29	1	1	1							8,84	9,13	
	21:00	28,39	25,63	2,76	1	1	1							8,58	8,48	
	22:00	25,66	23,49	2,17	1	1	1							6,64	5,95	
	23:00	22,40	20,92	1,48	1	1	1							4,76	4,32	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:20 με 16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:10 με 16:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	19,21	17,76	1,45	1		1							6,07	6,02
	01:00	17,36	16,06	1,31	1		1							4,25	4,22
	02:00	16,09	14,99	1,10	1		1							3,21	3,21
	03:00	15,55	12,67	2,88			1							1	3,19
	04:00	15,57	10,76	4,80			1							1	4,74
	05:00	16,50	11,38	5,12			1							1	5,32
	06:00	18,65	13,07	5,58			1							1	6,06
	07:00	22,00	16,39	5,61		1	1								7,18
	08:00	23,33	18,72	4,61		1	1								7,78
	09:00	22,86	18,69	4,17		1	1								7,71
	10:00	20,88	17,20	3,68		1	1								6,50
	11:00	20,01	16,84	3,17		1	1								5,91
	12:00	19,50	16,37	3,13		1	1								5,51
	13:00	19,31	16,40	2,91		1	1								5,31
	14:00	18,70	15,17	3,53		1	1								4,68
	15:00	18,33	15,83	2,50		1	1								4,53
	16:00	18,98	17,27	1,70		1	1								5,33
	17:00	20,00	18,53	1,47		1	1								6,31
	18:00	22,64	21,06	1,59		1	1								7,60
	19:00	25,56	24,34	1,21	1	1	1								6,50
	20:00	29,53	29,15	0,38	1	1	1								8,92
	21:00	29,26	29,18	0,08	1	1	1								9,23
	22:00	27,05	26,99	0,06	1	1	1								8,20
	23:00	24,65	24,53	0,12	1	1	1								5,80

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:15 με 10:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	20,91	20,22	0,70	1		1							2,27	2,03	
	01:00	18,28	16,65	1,63	1		1							5,26	5,54	
	02:00	17,04	15,10	1,93	1		1							4,13	4,30	
	03:00	16,66	14,14	2,52	1		1							3,63	3,92	
	04:00	16,44	13,88	2,57	1		1							3,47	3,71	
	05:00	16,86	13,96	2,91	1		1							3,77	4,12	
	06:00	18,41	15,00	3,40	1		1							5,31	5,67	
	07:00	20,24	16,75	3,49	1		1							6,91	7,08	
	08:00	22,35	18,77	3,58	1		1							7,66	7,82	
	09:00	23,67	19,22	4,44		1	1							8,09	8,28	
	10:00	24,32	20,67	3,65		1	1					1	8,33	8,51		
	11:00	25,51	23,49	2,01		1	1					1	8,76	8,93		
	12:00	27,19	26,29	0,90	1	1	1					1	9,08	8,31		
	13:00	23,98	23,24	0,74	1	1	1						5,48	5,10		
	14:00	22,41	21,61	0,80	1	1	1						3,76	3,53		
	15:00	22,00	19,65	2,35	1	1	1						2,72	3,13		
	16:00	21,98	17,62	4,36		1	1						6,23	7,69		
	17:00	22,39	18,00	4,39		1	1						7,12	7,84		
	18:00	23,83	20,10	3,73		1	1						7,54	8,34		
	19:00	27,53	23,22	4,31	1	1	1						8,09	8,66		
	20:00	31,01	26,14	4,87	1	1	1						9,53	9,53		
	21:00	29,58	24,90	4,68	1	1	1						9,35	9,35		
	22:00	26,53	22,73	3,80	1	1	1						7,03	7,03		
	23:00	23,91	20,43	3,48	1	1	1							6,09	5,76	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:15 με 15:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	20,80	16,71	4,09	1		1							7,67	7,28
	01:00	18,72	15,11	3,62	1		1							6,07	5,99
	02:00	17,35	14,42	2,93	1		1							4,42	4,61
	03:00	16,52	13,55	2,97	1		1							3,64	3,79
	04:00	16,37	13,30	3,07	1		1							3,46	3,63
	05:00	16,77	13,42	3,35	1		1							4,04	4,03
	06:00	17,96	13,75	4,21	1		1							4,92	5,22
	07:00	19,78	14,49	5,29	1		1							6,90	6,92
	08:00	19,76	14,34	5,42	1		1							5,81	6,92
	09:00	18,52	13,64	4,88	1		1							4,52	5,78
	10:00	18,87	13,67	5,20	1		1							5,79	6,13
	11:00	19,94	14,57	5,37	1		1							6,93	6,98
	12:00	19,45	13,87	5,57	1		1							6,30	6,71
	13:00	19,10	14,07	5,03	1		1							5,00	6,36
	14:00	17,64	13,42	4,21	1		1							4,64	4,90
	15:00	16,23	13,19	3,03	1		1							3,42	3,49
	16:00	16,35	13,39	2,97	1		1							3,67	3,62
	17:00	18,07	14,60	3,46	1		1							5,39	5,33
	18:00	20,24	16,24	4,00	1		1							6,69	7,08
	19:00	22,67	18,92	3,75	1		1							7,05	7,94
	20:00	26,83	24,67	2,16	1	1	1							7,71	7,95
	21:00	27,64	25,77	1,88	1	1	1							7,74	8,77
	22:00	25,39	23,37	2,03	1	1	1							5,78	6,52
	23:00	22,54	20,43	2,11		1	1							7,25	7,89

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:50 με 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	19,62	17,77	1,84		1	1							5,18	5,18
	01:00	17,47	15,61	1,86		1	1							3,19	3,19
	02:00	16,24	14,94	1,30		1	1							2,13	2,13
	03:00	15,56	15,11	0,45		1	1							1,73	1,73
	04:00	15,53	15,20	0,33		1	1							1,63	1,63
	05:00	16,33	16,14	0,19		1	1							2,49	2,49
	06:00	18,30	17,86	0,45		1	1							4,20	4,20
	07:00	20,44	20,17	0,27		1	1							5,42	5,42
	08:00	21,43	21,13	0,30			1	1						6,28	6,28
	09:00	20,80	20,60	0,20			1	1						5,79	6,33
	10:00	19,69	19,65	0,05			1	1						5,29	5,16
	11:00	18,77	18,59	0,19			1	1						4,27	4,23
	12:00	18,43	17,81	0,61			1	1						3,82	3,81
	13:00	18,16	17,65	0,51			1	1						3,66	3,64
	14:00	18,30	17,69	0,61			1	1						3,61	3,59
	15:00	19,05	18,23	0,82			1	1						4,49	4,46
	16:00	19,07	18,00	1,08			1	1						4,47	4,44
	17:00	20,05	18,77	1,29			1	1						5,30	5,41
	18:00	21,97	20,31	1,66			1	1						7,12	7,17
	19:00	23,49	21,66	1,82	1		1	1						6,06	5,51
	20:00	26,94	24,65	2,28	1		1	1						6,43	6,48
	21:00	26,70	23,94	2,76			1	1						8,40	8,49
	22:00	24,28	22,18	2,10			1	1						8,45	8,38
	23:00	21,45	20,15	1,30			1	1						6,74	6,54

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	18,26	16,67	1,60	1		1							5,10	5,01
	01:00	16,27	15,22	1,06	1		1							4,18	4,18
	02:00	15,22	14,87	0,35	1		1							3,08	3,14
	03:00	14,92	14,77	0,15	1		1							2,74	2,79
	04:00	15,11	15,02	0,09	1		1							2,90	2,98
	05:00	15,79	15,75	0,05	1		1							3,54	3,67
	06:00	17,36	17,31	0,04	1		1							5,06	5,27
	07:00	19,47	19,36	0,11	1		1							6,18	6,29
	08:00	20,24	20,13	0,11		1	1							7,28	7,48
	09:00	19,79	19,72	0,07		1	1							6,87	7,04
	10:00	18,83	18,38	0,45		1	1							6,13	5,74
	11:00	18,48	18,27	0,21		1	1							5,72	5,70
	12:00	18,21	18,14	0,07		1	1							5,43	5,43
	13:00	18,27	17,95	0,32		1	1							5,54	5,54
	14:00	17,28	16,84	0,44		1	1							4,51	4,49
	15:00	17,20	16,59	0,60		1	1							4,42	4,38
	16:00	16,88	16,25	0,63		1	1							4,11	4,12
	17:00	18,19	16,89	1,31		1	1							5,35	5,36
	18:00	20,11	18,20	1,91		1	1							7,23	7,29
	19:00	22,36	21,00	1,36	1	1	1							6,15	5,67
	20:00	25,00	23,95	1,05	1	1	1							6,65	6,72
	21:00	25,30	24,99	0,31	1	1	1							7,06	7,07
	22:00	23,33	23,29	0,03	1	1	1							5,15	5,08
	23:00	21,04	20,83	0,21	1	1	1							5,19	5,31

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	17,99	17,53	0,46		1	1							5,57	5,57
	01:00	16,03	15,44	0,59	1	1								4,27	4,27
	02:00	14,65	13,67	0,98	1	1								4,22	4,22
	03:00	14,41	13,19	1,23	1	1								3,69	3,69
	04:00	14,61	13,57	1,04	1	1								3,86	3,86
	05:00	13,47	13,22	0,25	1	1								4,42	4,42
	06:00	16,87	16,61	0,27	1	1								6,09	6,09
	07:00	18,95	18,63	0,32		1		1						5,18	5,18
	08:00	19,73	19,61	0,12		1		1						7,23	7,23
	09:00	19,37	19,32	0,05		1		1						6,92	6,92
	10:00	18,20	17,74	0,46		1		1						5,75	5,75
	11:00	16,37	15,31	1,06		1		1						4,78	4,78
	12:00	16,92	16,04	0,88		1		1						4,45	4,45
	13:00	16,85	15,50	1,35		1		1						4,31	4,31
	14:00	16,33	14,96	1,37		1		1						4,17	4,17
	15:00	15,63	14,54	1,09		1		1						3,13	3,13
	16:00	15,68	14,55	1,13		1		1						3,14	3,14
	17:00	16,59	15,42	1,17		1		1						4,05	4,05
	18:00	18,16	16,94	1,21		1		1						5,59	5,59
	19:00	19,48	17,81	1,67		1		1						7,61	7,61
	20:00	23,63	21,80	1,83		1		1				1		8,89	8,89
	21:00	23,59	22,06	1,54		1		1				1		8,75	8,75
	22:00	21,92	20,94	0,97		1		1				1		7,11	7,11
	23:00	17,49	16,83	0,66		1		1				1		5,66	5,66

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	16,98	16,38	0,61		1		1						4,23	4,23
	01:00	15,09	14,31	0,78	1	1								4,23	4,23
	02:00	13,96	13,42	0,54	1	1								3,16	3,16
	03:00	13,56	13,01	0,55	1	1								2,64	2,64
	04:00	13,49	12,93	0,56	1	1								2,56	2,56
	05:00	14,28	13,94	0,34	1	1								3,38	3,38
	06:00	15,99	15,72	0,27	1	1								4,73	4,95
	07:00	17,86	17,54	0,32		1		1						5,07	5,09
	08:00	18,39	18,21	0,18		1		1						5,88	5,88
	09:00	18,46	18,39	0,07		1		1						5,92	5,92
	10:00	18,06	18,06	0,00		1		1						5,61	5,61
	11:00	16,92	16,89	0,03		1		1						4,40	4,40
	12:00	17,38	17,16	0,21		1		1						4,85	4,85
	13:00	17,25	16,47	0,78		1		1						4,73	4,73
	14:00	16,33	15,58	0,74		1		1						3,82	3,82
	15:00	16,09	15,72	0,37		1		1						3,62	3,62
	16:00	15,93	15,85	0,08		1		1						3,37	3,37
	17:00	17,13	17,12	0,01		1		1						4,60	4,60
	18:00	19,11	19,08	0,03		1		1						6,56	6,56
	19:00	20,57	20,30	0,26	1	1		1						3,39	3,39
	20:00	21,73	21,57	0,16	1	1		1						3,75	3,75
	21:00	21,68	21,44	0,24	1	1		1						3,71	3,71
	22:00	20,92	20,75	0,17	1	1		1						3,01	3,01
	23:00	19,38	19,33	0,04	1	1		1						3,99	3,99

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	17,18	17,08	0,10		1		1						4,51	4,51
	01:00	15,30	14,99	0,31	1	1								4,54	4,54
	02:00	14,19	13,83	0,36	1	1								3,42	3,42
	03:00	13,50	12,91	0,59	1	1								2,66	2,66
	04:00	13,30	12,04	1,25	1	1								2,11	2,26
	05:00	13,68	12,16	1,52	1	1								2,51	2,64
	06:00	14,54	12,74	1,80	1	1								3,37	3,50
	07:00	15,59	13,80	1,80	1	1								4,31	4,55
	08:00	16,12	12,99	3,13	1	1								4,78	5,08
	09:00	15,95	12,79	3,16	1	1								4,61	4,91
	10:00	15,26	12,17	3,08	1	1								3,85	4,22
	11:00	14,32	12,03	2,30	1	1								2,90	3,28
	12:00	14,19	11,99	2,20	1	1								2,78	3,15
	13:00	14,11	11,99	2,12	1	1								2,70	3,07
	14:00	14,10	11,96	2,14	1	1								2,78	3,06
	15:00	14,65	11,93	2,71	1	1								3,94	3,61
	16:00	15,65	12,29	3,35				1				1		6,17	6,17
	17:00	16,21	13,44	2,77				1				1		6,39	6,39
	18:00	18,18	14,71	3,47				1				1		7,01	7,01
	19:00	19,46	15,79	3,67		1		1						6,44	6,68
	20:00	19,74	15,44	4,30		1		1						6,58	6,96
	21:00	19,21	15,46	3,75		1		1						6,05	6,44
	22:00	19,60	16,32	3,27		1		1						6,63	6,82
	23:00	18,28	15,23	3,06		1		1						5,53	5,53

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 19 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	16,27	14,62	1,65				1				1		5,02	6,29
	01:00	14,91	14,23	0,69				1				1		6,07	6,07
	02:00	14,12	12,94	1,18				1				1		5,40	5,40
	03:00	13,77	12,78	0,99				1				1		5,02	5,02
	04:00	13,74	12,78	0,96				1				1		5,00	5,00
	05:00	14,09	13,70	0,39				1				1		5,37	5,37
	06:00	15,03	14,81	0,21				1				1		5,86	5,86
	07:00	16,34	15,93	0,40		1		1						3,78	3,78
	08:00	16,68	16,59	0,09		1		1						4,18	4,18
	09:00	16,73	16,58	0,15		1		1						4,23	4,23
	10:00	17,27	17,26	0,02		1		1						4,76	4,76
	11:00	17,27	17,22	0,05		1		1						4,74	4,74
	12:00	17,19	17,08	0,10		1		1						4,65	4,65
	13:00	17,13	16,98	0,15		1		1						4,61	4,61
	14:00	16,58	16,40	0,19		1		1						4,07	4,07
	15:00	16,09	15,85	0,24		1		1						3,56	3,56
	16:00	16,70	16,26	0,44		1		1						4,14	4,14
	17:00	18,15	17,90	0,25		1		1						5,65	5,65
	18:00	20,54	20,47	0,06		1		1						7,77	7,77
	19:00	22,79	22,62	0,17		1		1				1		7,93	7,93
	20:00	24,37	24,08	0,30		1		1				1		9,35	9,35
	21:00	23,19	22,75	0,44		1		1				1		8,32	8,32
	22:00	21,16	20,92	0,23		1		1				1		6,42	6,42
	23:00	19,00	18,86	0,14		1		1				1		5,17	5,17

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:10 με 07:00 και από τις 23:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	17,80	17,68	0,13		1		1						5,48	5,48
	01:00	17,10	16,98	0,12		1		1						4,58	4,58
	02:00	15,63	15,46	0,17		1		1						3,16	3,16
	03:00	14,55	14,36	0,19		1		1						2,06	2,06
	04:00	13,81	13,55	0,25				1				1		3,96	4,83
	05:00	13,64	13,24	0,40				1				1		4,85	4,85
	06:00	13,71	13,04	0,67				1				1		4,85	4,85
	07:00	14,17	13,26	0,92				1				1		5,25	5,25
	08:00	14,92	14,01	0,91				1				1		6,03	6,03
	09:00	15,92	15,06	0,86				1				1		6,43	6,43
	10:00	16,05	15,13	0,91				1				1		6,47	6,47
	11:00	15,42	14,65	0,77				1				1		6,26	6,26
	12:00	14,22	13,44	0,78				1				1		5,57	5,57
	13:00	12,58	11,75	0,83				1				1		4,01	4,01
	14:00	10,45	9,86	0,59				1				1		1,85	1,85
	15:00	9,57	9,43	0,14				1				1		1,12	1,12
	16:00	10,67	10,16	0,51				1				1		1,94	1,94
	17:00	11,92	11,33	0,59				1				1		3,43	3,43
	18:00	13,98	13,28	0,69				1				1		5,45	5,45
	19:00	16,59	15,85	0,74				1				1		5,09	6,40
	20:00	19,18	18,50	0,68		1		1						6,71	6,71
	21:00	19,27	18,23	1,04		1		1						6,70	6,70
	22:00	18,21	17,34	0,86		1		1						5,78	5,78
	23:00	16,67	16,30	0,37		1		1						4,40	4,40

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 03:40. Το ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	15,03	14,66	0,36		1		1						3,41	3,41
	01:00	13,65	13,45	0,20				1				1		5,27	5,27
	02:00	13,26	13,05	0,21				1				1		4,42	4,42
	03:00	11,47	11,19	0,28				1				1		4,09	4,09
	04:00	12,47	12,24	0,23				1				1		3,95	3,95
	05:00	12,75	12,47	0,29				1				1		3,82	3,82
	06:00	13,43	13,25	0,18				1				1		4,50	4,50
	07:00	14,02	13,88	0,14				1				1		5,10	5,10
	08:00	14,37	14,20	0,17				1				1		5,38	5,39
	09:00	14,38	14,14	0,24				1				1		5,44	5,44
	10:00	13,78	13,23	0,55				1				1		4,85	4,85
	11:00	14,19	13,77	0,41	1	1								2,13	3,15
	12:00	14,19	13,37	0,82	1	1								3,17	3,17
	13:00	14,67	13,82	0,85	1	1								3,71	3,71
	14:00	13,82	13,18	0,64	1	1								2,78	2,78
	15:00	12,29	12,17	0,11	1	1								1,92	1,92
	16:00	11,94	11,77	0,17	1	1								1,61	1,61
	17:00	14,21	14,07	0,14	1	1								3,22	3,22
	18:00	15,41	15,31	0,10	1	1								4,31	4,37
	19:00	17,06	16,95	0,10	1	1								4,67	5,42
	20:00	19,38	19,34	0,04		1		1						6,67	6,67
	21:00	19,69	19,68	0,01		1		1						7,07	7,07
	22:00	18,41	18,41	0,00		1		1						5,83	5,83
	23:00	16,60	16,54	0,06		1		1						3,96	3,96

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:05. Το ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	14,84	14,81	0,03		1		1						2,47	2,47
	01:00	13,45	13,45	0,01				1				1		3,70	4,47
	02:00	12,66	12,63	0,03				1				1		3,88	3,68
	03:00	12,39	12,34	0,05				1				1		3,61	3,41
	04:00	12,55	12,55	0,00				1				1		3,76	3,57
	05:00	12,87	12,85	0,02				1				1		4,10	3,89
	06:00	13,77	13,71	0,06				1				1		5,00	4,87
	07:00	15,49	15,46	0,04				1				1		4,83	4,74
	08:00	16,34	16,34	0,01	1			1						4,35	4,29
	09:00	16,78	16,61	0,17	1			1						4,77	4,64
	10:00	16,36	16,01	0,35	1			1						4,24	4,12
	11:00	16,22	15,93	0,29	1			1						4,65	4,40
	12:00	18,56	18,49	0,07	1			1						6,37	6,24
	13:00	17,56	17,54	0,02	1			1						6,64	7,20
	14:00	18,22	18,18	0,04	1			1						6,18	6,11
	15:00	16,57	16,40	0,18	1			1						4,55	4,39
	16:00	11,08	11,03	0,05	1			1						3,95	4,70
	17:00	16,12	15,95	0,17	1			1						4,01	3,92
	18:00	17,80	17,61	0,18	1			1						5,67	5,66
	19:00	19,61	19,47	0,14	1			1						6,72	7,46
	20:00	21,60	21,37	0,23	1			1				1		7,15	7,72
	21:00	21,06	20,86	0,20	1			1				1		6,73	7,18
	22:00	18,38	17,80	0,59	1			1				1		5,26	4,50
	23:00	16,83	16,01	0,82	1			1						4,96	5,29

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:20 με 14:20. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	14,96	14,76	0,20	1			1						3,07	3,12
	01:00	13,51	13,04	0,47				1				1		4,37	4,48
	02:00	12,87	12,21	0,67				1				1		3,97	3,86
	03:00	10,78	10,01	0,76				1				1		3,64	3,61
	04:00	12,80	12,09	0,71				1				1		3,69	3,58
	05:00	11,87	11,16	0,71				1				1		4,01	3,85
	06:00	13,50	12,73	0,77				1				1		4,99	4,78
	07:00	15,60	15,05	0,54				1				1		5,26	5,05
	08:00	16,79	16,17	0,62	1			1						4,49	4,36
	09:00	16,74	16,51	0,23	1			1						4,16	3,82
	10:00	17,43	17,00	0,43		1		1						3,13	3,12
	11:00	22,96	22,29	0,67		1		1						2,95	2,67
	12:00	17,73	16,82	0,90		1		1						3,35	2,78
	13:00	23,92	22,83	1,10		1		1						3,60	3,38
	14:00	23,50	22,25	1,25		1		1						3,34	3,06
	15:00	21,74	21,03	0,71		1		1						1,96	1,57
	16:00	21,57	20,78	0,79		1		1						2,08	1,74
	17:00	22,02	20,88	1,15		1		1						2,96	2,45
	18:00	25,59	24,91	0,68		1		1						4,65	4,39
	19:00	27,03	26,26	0,77		1		1						5,67	5,38
	20:00	30,49	29,96	0,53		1		1						7,93	7,54
	21:00	29,86	29,59	0,27		1		1						7,70	7,38
	22:00	26,90	26,43	0,47		1		1						5,77	5,43
	23:00	23,76	23,43	0,32		1		1						4,12	4,35

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:10 με 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	21,16	20,90	0,26				1				1		3,76	3,24
	01:00	19,53	19,11	0,41				1				1		4,74	3,94
	02:00	18,63	18,18	0,45				1				1		3,92	2,24
	03:00	18,17	17,71	0,46				1				1		3,57	2,70
	04:00	12,31	11,22	1,09				1				1		3,54	1,04
	05:00	19,22	17,71	1,52				1				1		4,32	2,93
	06:00	21,15	20,05	1,10				1				1		5,37	5,23
	07:00	17,92	16,95	0,97				1				1		4,73	4,32
	08:00	17,18	15,72	1,46		1		1						4,54	4,28
	09:00	18,24	16,00	2,24		1		1						5,39	5,04
	10:00	19,20	17,19	2,01		1		1						6,32	6,08
	11:00	17,72	15,86	1,86		1		1						4,92	4,34
	12:00	17,32	15,78	1,54		1		1						4,53	4,25
	13:00	17,62	16,07	1,55		1		1						5,09	4,76
	14:00	16,36	14,69	1,66		1		1						3,71	3,26
	15:00	15,13	14,08	1,05		1		1						2,33	2,06
	16:00	14,72	13,80	0,92		1		1						1,93	1,64
	17:00	15,47	14,16	1,31		1		1						2,73	2,47
	18:00	16,88	15,68	1,20		1		1						4,16	3,87
	19:00	18,78	17,66	1,13		1		1						6,07	5,78
	20:00	21,27	20,27	1,00		1		1						8,25	7,95
	21:00	20,83	19,75	1,07		1		1						7,93	7,55
	22:00	18,25	17,48	0,78		1		1						5,87	5,39
	23:00	16,22	14,68	1,54		1		1						3,54	3,19

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:10 με 16:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	11,98	9,26	2,72				1				1		4,03	4,03
	01:00	10,94	9,02	1,92				1				1		4,19	4,19
	02:00	12,97	11,71	1,26				1				1		3,77	3,45
	03:00	12,51	11,76	0,75				1				1		3,52	3,25
	04:00	12,32	11,98	0,35				1				1		3,53	3,23
	05:00	12,89	12,74	0,15				1				1		4,11	3,82
	06:00	13,98	13,92	0,05				1				1		5,22	4,94
	07:00	16,18	16,16	0,02	1	1								3,85	4,02
	08:00	17,24	17,23	0,01	1	1								6,42	6,08
	09:00	16,91	16,87	0,05	1	1								6,08	5,81
	10:00	16,10	16,03	0,07	1	1								5,11	4,98
	11:00	16,47	16,37	0,11	1	1								3,80	4,40
	12:00	17,75	17,42	0,33	1	1								6,92	6,61
	13:00	19,29	19,21	0,08	1	1						1		2,27	6,37
	14:00	17,69	17,54	0,15	1	1						1		4,55	4,05
	15:00	14,86	14,75	0,11	1	1						1		1,89	2,07
	16:00	15,26	14,99	0,26	1	1								3,79	3,72
	17:00	15,46	15,20	0,26	1	1								4,66	4,40
	18:00	17,29	17,14	0,15		1		1						4,80	5,58
	19:00	18,97	18,89	0,08		1		1						6,29	6,20
	20:00	21,19	21,14	0,05		1		1						8,04	8,02
	21:00	20,79	20,74	0,05		1		1				1		5,93	5,67
	22:00	18,64	18,57	0,06		1		1				1		4,05	3,52
	23:00	16,76	16,66	0,10		1		1						4,29	3,98

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 26 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	15,14	15,00	0,13		1		1						2,62	2,37
	01:00	13,80	13,68	0,12		1		1						2,41	2,52
	02:00	12,75	12,47	0,28				1				1		4,07	4,41
	03:00	10,04	9,99	0,05				1				1		3,75	4,28
	04:00	12,41	12,41	0,00				1				1		3,74	4,02
	05:00	12,82	12,80	0,02				1				1		4,14	4,45
	06:00	13,78	13,70	0,08				1				1		5,09	5,49
	07:00	14,88	14,84	0,03				1				1		4,63	5,19
	08:00	15,78	15,74	0,05		1		1						3,26	3,45
	09:00	15,73	15,43	0,30		1		1						3,24	2,95
	10:00	15,22	14,83	0,39		1		1						2,73	2,45
	11:00	14,91	14,51	0,40		1		1						2,32	2,02
	12:00	15,28	14,82	0,46		1		1						2,62	2,28
	13:00	15,39	14,70	0,70		1		1						2,81	2,62
	14:00	14,68	13,96	0,72		1		1						2,12	1,85
	15:00	13,64	13,00	0,64		1		1						2,84	2,60
	16:00	13,97	12,97	1,00				1				1		5,17	4,99
	17:00	15,16	14,51	0,65				1				1		6,14	5,91
	18:00	16,78	15,99	0,78				1				1		4,46	5,87
	19:00	18,50	17,86	0,64		1		1						5,84	5,72
	20:00	20,53	20,27	0,26		1		1						7,88	7,75
	21:00	20,09	20,04	0,06		1		1						7,59	7,32
	22:00	18,33	18,31	0,02		1		1						5,83	5,55
	23:00	16,47	16,45	0,02		1		1						4,05	3,69

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 01:30 και από τις 21:10. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:40 με 17:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	15,20	15,18	0,02		1		1						2,73	2,42
	01:00	13,94	13,93	0,01				1				1		3,34	4,96
	02:00	12,64	12,56	0,08				1				1		4,15	3,66
	03:00	12,31	12,28	0,04				1				1		3,62	3,34
	04:00	12,00	11,71	0,28				1				1		3,31	3,02
	05:00	12,31	12,17	0,14				1				1		3,60	3,33
	06:00	12,80	12,59	0,21				1				1		4,05	3,83
	07:00	12,53	12,28	0,25				1				1		4,67	3,55
	08:00	13,85	13,42	0,44				1				1		5,04	4,88
	09:00	13,61	12,83	0,78				1				1		4,81	4,63
	10:00	13,82	12,80	1,02				1				1		4,95	4,84
	11:00	12,52	10,90	1,62				1				1		5,36	3,54
	12:00	14,72	12,35	2,36				1				1		5,72	5,74
	13:00	14,27	11,57	2,69				1				1		5,63	5,29
	14:00	12,70	10,40	2,30				1				1		3,87	3,72
	15:00	11,84	9,94	1,91				1				1		3,02	2,87
	16:00	12,14	10,01	2,13				1				1		2,92	3,17
	17:00	13,63	10,51	3,13				1				1		4,13	4,65
	18:00	15,66	11,15	4,52				1				1		6,07	6,08
	19:00	17,90	14,13	3,77				1				1		6,33	6,86
	20:00	20,30	16,26	4,04		1		1						7,04	7,52
	21:00	20,00	15,06	4,94		1		1						6,97	7,22
	22:00	18,10	14,10	4,00		1		1						5,19	5,33
	23:00	15,95	12,52	3,43		1		1						4,36	3,17

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	13,98	9,64	4,33				1						5,63	5,49
	01:00	13,05	9,32	3,74				1						5,37	5,17
	02:00	12,54	8,88	3,66				1						5,14	4,99
	03:00	12,13	8,29	3,84				1						4,97	4,84
	04:00	12,22	8,18	4,04				1						4,95	4,88
	05:00	12,83	8,72	4,12				1						5,15	5,09
	06:00	14,47	9,92	4,55				1	1					5,72	5,49
	07:00	16,91	11,68	5,23				1	1					6,57	6,52
	08:00	17,71	12,34	5,37				1	1					6,67	6,80
	09:00	18,82	13,42	5,40	1	1								6,85	7,19
	10:00	19,26	14,17	5,09	1	1								7,43	7,34
	11:00	19,76	14,59	5,17	1	1								7,59	7,52
	12:00	19,53	13,94	5,59	1	1								7,51	7,43
	13:00	18,76	13,46	5,29	1	1								7,44	7,17
	14:00	18,73	13,99	4,75	1	1								7,28	7,16
	15:00	16,34	12,26	4,08	1	1								5,65	5,30
	16:00	15,01	11,93	3,08	1	1								4,31	3,97
	17:00	15,38	12,05	3,33	1	1								4,59	4,34
	18:00	17,37	12,44	4,94	1	1								6,53	6,33
	19:00	19,77	14,07	5,70	1	1								7,68	7,52
	20:00	22,59	16,39	6,21		1		1						8,78	8,51
	21:00	22,34	16,36	5,98		1		1						8,75	8,42
	22:00	19,39	14,90	4,49		1		1						6,99	6,61
	23:00	16,70	13,93	2,77		1		1						4,54	3,92

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	14,39	10,90	3,49				1						6,00	5,63
	01:00	12,72	8,98	3,74				1						5,37	5,05
	02:00	12,15	8,56	3,59				1						5,17	4,85
	03:00	11,95	8,63	3,32				1						5,11	4,78
	04:00	12,05	8,58	3,48				1						5,14	4,82
	05:00	12,67	9,29	3,39				1						5,35	5,04
	06:00	14,11	10,55	3,56				1	1					5,88	5,13
	07:00	16,69	12,21	4,49				1	1					6,82	6,44
	08:00	18,63	14,04	4,60	1			1						6,88	6,49
	09:00	19,61	14,97	4,64	1			1						7,71	7,46
	10:00	17,75	13,69	4,07	1			1						6,03	5,61
	11:00	18,36	14,22	4,14	1			1						3,67	6,22
	12:00	18,68	14,06	4,62	1	1								7,31	7,14
	13:00	18,04	13,77	4,27	1	1								7,04	6,91
	14:00	16,75	12,49	4,26	1	1								6,18	5,71
	15:00	15,61	12,01	3,60	1	1								5,03	4,57
	16:00	14,73	12,04	2,69	1	1								4,00	3,69
	17:00	15,76	12,55	3,21	1	1								4,76	4,72
	18:00	17,94	13,49	4,45	1	1								6,95	6,88
	19:00	20,01	15,43	4,58	1	1								7,87	7,60
	20:00	23,19	17,66	5,52	1	1								8,96	8,72
	21:00	23,19	17,47	5,72	1	1							1	9,03	8,72
	22:00	20,72	16,07	4,66	1	1							1	7,80	7,34
	23:00	17,55	14,81	2,74	1	1								6,74	6,51

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:10. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:45 με 13:15. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	15,42	12,99	2,43	1	1								4,77	4,38
	01:00	13,78	12,49	1,30	1	1								3,10	2,74
	02:00	13,20	10,72	2,48		1							1	5,16	5,22
	03:00	12,69	9,61	3,08		1							1	4,71	4,81
	04:00	12,72	9,70	3,02		1							1	4,74	4,84
	05:00	13,03	10,28	2,76		1							1	5,13	5,15
	06:00	15,17	14,27	0,90	1	1								4,70	4,13
	07:00	18,12	16,26	1,86	1	1								7,13	6,94
	08:00	19,55	15,52	4,03	1	1								7,57	7,44
	09:00	18,77	15,73	3,04	1	1								7,47	7,17
	10:00	17,53	14,60	2,93	1	1								6,71	6,49
	11:00	17,90	13,59	4,31	1	1								7,11	6,86
	12:00	18,30	14,16	4,14	1	1								7,50	7,01
	13:00	15,62	11,72	3,90	1	1								6,18	4,58
	14:00	15,71	12,65	3,06	1	1								4,94	4,67
	15:00	16,06	13,01	3,05	1	1								5,24	5,02
	16:00	16,28	12,42	3,86	1	1								5,42	5,24
	17:00	18,24	13,07	5,17	1	1								6,68	6,98
	18:00	18,72	13,03	5,69	1	1								7,34	7,15
	19:00	20,78	14,63	6,15	1	1								8,05	7,87
	20:00	23,59	16,57	7,02	1	1								9,04	8,86
	21:00	23,18	16,99	6,19	1	1								8,94	8,71
	22:00	20,74	15,42	5,32	1	1								8,08	7,86
	23:00	18,39	13,98	4,41	1	1								7,25	7,04

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	16,07	12,06	4,01		1							1	5,61	6,22
	01:00	14,25	9,76	4,49		1							1	5,76	5,59
	02:00	13,20	9,13	4,06		1							1	5,25	5,22
	03:00	12,84	9,01	3,82		1							1	4,98	4,96
	04:00	12,83	9,07	3,76		1							1	4,88	4,95
	05:00	13,00	9,15	3,85		1							1	5,04	5,12
	06:00	13,77	9,50	4,27		1							1	5,57	5,42
	07:00	15,28	10,70	4,58		1							1	6,10	5,95
	08:00	17,36	12,40	4,96		1							1	6,55	6,68
	09:00	20,04	14,41	5,63	1	1							1	7,57	6,66
	10:00	22,70	16,80	5,90	1	1							1	8,75	8,55
	11:00	22,37	16,60	5,77	1	1							1	8,73	8,43
	12:00	18,83	14,72	4,11	1	1							1	5,78	5,45
	13:00	17,92	13,91	4,01	1	1							1	5,61	4,54
	14:00	15,65	12,21	3,44	1	1								4,93	4,61
	15:00	14,85	12,05	2,80	1	1								4,10	3,81
	16:00	16,09	12,27	3,82	1	1								5,30	5,05
	17:00	17,27	12,89	4,39	1	1								6,51	6,23
	18:00	19,13	13,67	5,46	1	1								8,08	7,29
	19:00	21,42	15,19	6,23	1	1								9,53	8,10
	20:00	23,79	17,81	5,98	1	1							1	10,27	8,93
	21:00	23,47	20,03	3,44	1	1							1	10,23	8,81
	22:00	21,17	16,57	4,60	1	1							1	8,75	7,79
	23:00	18,12	15,00	3,12	1	1								5,62	6,94

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	15,71	13,01	2,70	1	1								5,27	4,67
	01:00	14,43	12,45	1,98		1							1	4,17	5,65
	02:00	13,60	10,57	3,03		1							1	5,68	5,36
	03:00	13,10	10,19	2,91		1							1	5,59	5,18
	04:00	12,80	9,96	2,84		1							1	5,47	4,92
	05:00	13,63	10,56	3,07		1							1	5,76	5,37
	06:00	15,44	11,86	3,58		1							1	6,30	6,00
	07:00	18,68	14,53	4,15	1	1								7,33	7,14
	08:00	19,55	14,67	4,88	1	1								7,77	7,44
	09:00	18,13	13,30	4,83	1	1								7,25	6,95
	10:00	17,20	13,16	4,04	1	1								6,41	6,16
	11:00	20,21	15,05	5,16	1	1								7,96	7,67
	12:00	17,92	12,81	5,10	1	1								7,02	6,87
	13:00	17,47	12,48	5,00	1	1								6,63	6,43
	14:00	16,00	12,12	3,88	1	1								5,36	4,96
	15:00	14,99	12,00	2,98	1	1								4,26	3,95
	16:00	15,28	12,10	3,18	1	1								4,54	4,24
	17:00	15,82	12,34	3,48	1	1								4,96	4,78
	18:00	17,80	12,91	4,89	1	1								6,91	6,76
	19:00	19,83	15,25	4,58	1	1								7,80	7,54
	20:00	22,43	18,95	3,48	1	1							1	8,57	8,45
	21:00	22,33	18,33	4,01	1	1							1	8,73	8,42
	22:00	20,21	16,14	4,07	1	1							1	7,13	6,83
	23:00	17,96	14,36	3,60	1	1								6,91	6,89

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 08:55. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 09:20. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	15,44	12,19	3,25	1	1								4,74	4,40
	01:00	13,99	10,95	3,03		1							1	4,72	5,50
	02:00	13,19	9,76	3,43		1							1	5,43	5,22
	03:00	12,78	9,56	3,22		1							1	5,09	4,90
	04:00	12,75	9,56	3,19		1							1	5,07	4,87
	05:00	13,20	9,95	3,25		1							1	5,41	5,22
	06:00	14,42	11,56	2,86		1							1	5,87	5,65
	07:00	15,61	12,26	3,34		1							1	6,30	6,06
	08:00	15,98	12,47	3,52		1							1	6,44	6,19
	09:00	16,16	12,88	3,28		1							1	5,77	6,26
	10:00	15,48	12,37	3,11	1	1								4,73	4,44
	11:00	15,07	12,51	2,57	1	1								4,33	4,03
	12:00	14,70	12,43	2,26	1	1								3,95	3,66
	13:00	14,94	12,52	2,42	1	1								4,21	3,90
	14:00	14,39	12,39	2,00	1	1								3,67	3,35
	15:00	13,82	12,18	1,64	1	1								3,10	2,78
	16:00	13,77	12,22	1,55	1	1								3,04	2,73
	17:00	14,85	12,88	1,97	1	1								4,02	3,81
	18:00	16,97	13,91	3,06	1	1								6,18	5,93
	19:00	17,20	13,70	3,50	1	1								7,41	6,16
	20:00	21,02	17,93	3,09	1	1							1	8,68	7,64
	21:00	21,08	18,66	2,42	1	1							1	9,18	7,70
	22:00	19,35	16,95	2,40	1	1							1	7,67	5,97
	23:00	17,53	16,02	1,51	1	1								7,92	6,49

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 04:00 έως 05:30 και από τις 23:40. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Σ Χ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	15,46	15,10	0,36	1	1								4,93	4,42
	01:00	14,13	14,01	0,11	1	1								3,50	3,09
	02:00	13,35	13,11	0,24	1	1								3,89	2,31
	03:00	13,02	12,77	0,24	1	1								3,98	1,98
	04:00	12,94	12,63	0,31	1	1								3,86	1,90
	05:00	12,99	12,73	0,26	1	1								3,90	1,95
	06:00	13,42	13,27	0,15	1	1								4,28	2,38
	07:00	14,24	14,13	0,11	1	1								5,05	3,20
	08:00	14,21	14,20	0,01	1	1								4,94	3,17
	09:00	14,08	14,08	0,00	1	1								4,80	3,04
	10:00	13,75	13,67	0,08	1	1								4,51	2,71
	11:00	14,09	13,79	0,30	1	1								4,81	3,05
	12:00	14,56	14,14	0,42	1	1								5,22	3,52
	13:00	14,18	13,83	0,35	1	1								5,00	3,14
	14:00	12,67	12,40	0,26	1	1								3,62	1,63
	15:00	11,70	11,61	0,09	1	1								2,92	0,66
	16:00	12,01	11,82	0,19	1	1								3,07	0,97
	17:00	13,47	12,98	0,49	1	1								4,28	2,43
	18:00	15,16	14,39	0,77	1	1								5,73	4,12
	19:00	17,11	15,69	1,41	1	1								7,42	6,07
	20:00	19,37	17,53	1,84	1	1							1	8,34	5,99
	21:00	19,74	17,99	1,75	1	1							1	7,83	6,36
	22:00	18,12	15,73	2,39	1	1							1	6,59	4,74
	23:00	16,04	13,58	2,46	1	1								6,64	5,00

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	14,05	13,17	0,87	1	1								3,51	3,01
	01:00	13,03	12,31	0,72	1	1								3,48	1,99
	02:00	12,29	10,88	1,42		1							1	5,96	4,41
	03:00	12,21	11,04	1,16		1							1	5,91	4,33
	04:00	12,39	11,66	0,72		1							1	6,04	4,51
	05:00	12,97	11,64	1,33		1							1	6,53	5,09
	06:00	14,28	12,82	1,46		1							1	6,56	5,60
	07:00	16,25	14,67	1,57	1	1								6,70	5,21
	08:00	16,52	14,70	1,81	1	1								7,07	5,48
	09:00	15,99	13,45	2,54	1	1								6,76	4,95
	10:00	15,10	12,39	2,71	1	1								5,86	4,06
	11:00	15,00	12,47	2,53	1	1								5,61	3,96
	12:00	14,88	12,52	2,37	1	1								5,66	3,84
	13:00	16,93	13,72	3,21	1	1								7,40	5,89
	14:00	17,55	13,86	3,69	1	1								8,01	6,51
	15:00	15,74	12,39	3,35	1	1								6,38	4,70
	16:00	16,20	12,02	4,18	1	1								6,49	5,16
	17:00	16,26	12,59	3,67	1	1								5,55	5,22
	18:00	16,59	13,09	3,50	1	1								5,81	5,55
	19:00	18,06	14,42	3,64	1	1								7,09	6,92
	20:00	20,42	16,87	3,55	1	1								8,01	7,75
	21:00	20,42	17,30	3,13	1	1								8,11	7,75
	22:00	18,36	15,22	3,14	1	1								7,28	7,03
	23:00	15,77	13,34	2,43	1	1								5,09	4,73

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 6 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	14,14	12,05	2,09	1	1								3,12	3,10	
	01:00	13,19	11,82	1,36	1	1								1,99	2,15	
	02:00	12,80	11,71	1,09	1	1								1,65	1,76	
	03:00	12,35	11,72	0,63	1	1								1,23	1,31	
	04:00	12,22	11,72	0,50	1	1								1,23	1,18	
	05:00	12,83	11,84	0,99	1	1								1,93	1,79	
	06:00	14,26	12,52	1,73	1	1								3,40	3,22	
	07:00	16,39	14,15	2,24	1	1								5,53	5,35	
	08:00	16,74	14,38	2,36	1	1								5,90	5,70	
	09:00	16,76	14,51	2,25	1	1								5,95	5,72	
	10:00	15,95	13,70	2,26	1	1								5,09	4,91	
	11:00	15,63	13,42	2,21	1	1								4,72	4,59	
	12:00	15,63	13,27	2,36	1	1								4,58	4,59	
	13:00	15,56	13,00	2,56	1	1								4,37	4,52	
	14:00	14,84	12,19	2,65	1	1								3,68	3,80	
	15:00	13,70	11,79	1,91	1	1								2,34	2,66	
	16:00	13,79	11,78	2,01	1	1								2,34	2,75	
	17:00	15,12	12,02	3,09	1	1								3,62	4,08	
	18:00	17,18	13,02	4,15	1	1								5,69	6,14	
	19:00	18,72	14,12	4,60	1	1								7,10	7,15	
	20:00	21,16	16,31	4,85	1	1								8,03	8,01	
	21:00	20,78	16,70	4,08	1	1								7,95	7,87	
	22:00	18,05	14,12	3,92	1	1								6,60	6,92	
	23:00	15,91	12,35	3,56	1	1								4,54	4,87	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:05 με 16:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	14,43	10,50	3,93		1						1		4,90	5,65
	01:00	13,11	9,28	3,83		1						1		4,88	5,19
	02:00	12,31	9,21	3,10		1						1		4,10	4,43
	03:00	11,23	8,20	3,04		1						1		3,90	3,35
	04:00	12,32	9,28	3,04		1						1		4,03	4,44
	05:00	12,20	9,35	2,85		1						1		4,58	4,32
	06:00	14,29	11,46	2,83		1						1		5,63	5,60
	07:00	16,70	13,86	2,83	1	1								5,83	5,66
	08:00	17,86	13,69	4,17	1	1								6,41	6,82
	09:00	17,87	13,56	4,30	1	1								7,06	6,83
	10:00	19,05	14,22	4,83	1	1								7,34	7,27
	11:00	19,36	13,60	5,76	1	1								7,44	7,38
	12:00	17,94	12,67	5,26	1	1								6,52	6,88
	13:00	18,18	13,18	4,99	1	1								6,69	6,96
	14:00	17,26	12,61	4,65	1	1								5,93	6,22
	15:00	16,82	12,46	4,36	1	1								5,44	5,78
	16:00	16,74	12,25	4,49	1	1								5,37	5,70
	17:00	16,41	12,15	4,27	1	1								4,93	5,37
	18:00	17,12	12,49	4,63	1	1								5,69	6,08
	19:00	18,79	14,18	4,61	1	1								7,12	7,18
	20:00	21,13	17,40	3,73	1	1								8,12	8,00
	21:00	21,00	16,77	4,23	1	1								8,17	7,95
	22:00	18,52	14,53	3,99	1	1								7,25	7,08
	23:00	16,24	12,35	3,89	1	1								5,14	5,20

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:05 με 16:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	14,49	11,66	2,83		1						1		5,22	5,67
	01:00	13,45	10,14	3,32		1						1		5,49	5,31
	02:00	12,62	9,76	2,86		1						1		4,98	4,74
	03:00	12,34	10,05	2,29		1						1		5,16	4,46
	04:00	12,33	9,93	2,40		1						1		5,26	4,45
	05:00	13,13	10,79	2,35		1						1		5,71	5,20
	06:00	14,76	12,37	2,39		1						1		6,27	5,77
	07:00	16,71	13,91	2,79	1	1								6,59	5,67
	08:00	16,56	14,21	2,35	1	1								5,82	5,52
	09:00	16,76	13,94	2,82	1	1								5,42	5,72
	10:00	16,06	13,53	2,53	1	1								4,71	5,02
	11:00	15,17	13,13	2,05	1	1								4,02	4,13
	12:00	15,49	13,41	2,08	1	1								4,28	4,45
	13:00	15,98	14,11	1,87	1	1								4,81	4,94
	14:00	15,16	13,36	1,80	1	1								4,03	4,12
	15:00	13,95	12,77	1,17	1	1								2,93	2,91
	16:00	13,82	12,57	1,25	1	1								2,73	2,78
	17:00	15,19	13,65	1,54	1	1								3,87	4,15
	18:00	17,51	16,27	1,24	1	1								5,64	6,47
	19:00	17,55	16,04	1,52		1	1							6,06	4,77
	20:00	20,70	19,31	1,39		1	1							7,82	7,85
	21:00	20,44	18,89	1,55		1	1							7,85	7,66
	22:00	18,33	15,81	2,53	1	1								6,06	7,02
	23:00	15,97	13,08	2,89	1	1								4,80	4,93

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:50. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:55 έως τις 11:45. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	14,36	12,46	1,89	1	1								3,09	3,32
	01:00	13,05	10,80	2,25		1						1		4,74	5,17
	02:00	12,49	11,04	1,45		1						1		4,43	4,61
	03:00	12,33	11,60	0,73		1						1		4,64	4,45
	04:00	12,57	10,33	2,24		1						1		4,37	4,69
	05:00	13,09	10,84	2,25		1						1		4,85	5,18
	06:00	14,15	12,58	1,56		1						1		5,30	5,55
	07:00	15,81	15,54	0,28	1	1								3,47	4,77
	08:00	16,91	16,73	0,18	1	1								5,37	5,87
	09:00	16,90	16,54	0,36	1	1								6,12	5,86
	10:00	16,29	16,12	0,17	1	1								5,46	5,25
	11:00	15,87	15,67	0,20	1	1								5,01	4,83
	12:00	15,76	15,61	0,16	1	1								5,02	4,72
	13:00	15,89	15,79	0,10	1	1								5,04	4,85
	14:00	15,32	15,26	0,06	1	1								4,49	4,28
	15:00	14,49	14,16	0,34	1	1								3,56	3,45
	16:00	14,67	14,47	0,21	1	1								3,67	3,63
	17:00	15,55	15,43	0,12	1	1								4,70	4,51
	18:00	17,59	17,30	0,28		1	1							4,63	4,81
	19:00	18,98	18,60	0,38		1	1							6,43	6,21
	20:00	20,43	19,73	0,70		1	1							7,77	7,65
	21:00	19,88	19,05	0,83		1	1							7,42	7,10
	22:00	17,97	17,18	0,80		1	1							5,56	5,20
	23:00	15,95	15,40	0,55		1	1					1		4,30	0,83

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:25. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:40 έως τις 07:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 10 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	13,84	12,77	1,07			1					1		4,98	4,86	
	01:00	12,92	12,00	0,93			1					1		3,92	3,95	
	02:00	12,91	11,96	0,95			1					1		3,77	3,93	
	03:00	12,47	11,84	0,63			1					1		3,66	3,49	
	04:00	11,60	11,07	0,53			1					1		3,57	2,63	
	05:00	12,51	11,92	0,59			1					1		3,78	3,53	
	06:00	12,07	11,11	0,96			1					1		4,35	3,09	
	07:00	11,31	10,19	1,11			1					1		5,52	2,33	
	08:00	13,47	12,86	0,60		1	1							5,34	5,60	
	09:00	16,79	15,80	0,99		1	1							4,51	4,01	
	10:00	14,73	13,64	1,09		1	1							4,40	1,95	
	11:00	16,27	14,89	1,38		1	1							3,67	3,49	
	12:00	16,23	14,45	1,79		1	1							3,67	3,45	
	13:00	16,29	14,25	2,04		1	1							3,63	3,51	
	14:00	15,57	13,71	1,86		1	1							3,00	2,79	
	15:00	14,39	11,66	2,74			1					1		5,31	5,41	
	16:00	14,45	11,48	2,97			1					1		5,59	5,47	
	17:00	15,38	12,33	3,04			1					1		6,17	5,98	
	18:00	17,23	13,71	3,52			1					1		6,76	6,63	
	19:00	18,75	14,43	4,32	1		1							6,75	6,61	
	20:00	19,21	14,72	4,49	1		1							7,73	7,07	
	21:00	19,83	15,69	4,14	1		1							7,51	7,54	
	22:00	18,18	14,64	3,54	1		1							5,90	6,04	
	23:00	15,51	12,82	2,69	1	1									4,78	4,47

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ προυσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από 21:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 11 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	14,90	12,55	2,35	1	1								3,83	3,86	
	01:00	12,44	10,98	1,46	1	1								2,45	1,40	
	02:00	12,41	9,34	3,07		1						1		4,38	4,53	
	03:00	11,96	9,06	2,90		1						1		3,72	4,08	
	04:00	12,24	9,22	3,02		1						1		3,89	4,36	
	05:00	12,34	9,14	3,20		1						1		3,92	4,46	
	06:00	12,80	9,06	3,74		1						1		4,10	4,92	
	07:00	13,12	8,88	4,24		1						1		4,86	5,19	
	08:00	13,63	10,02	3,60		1						1		5,39	5,37	
	09:00	13,42	10,43	2,99		1						1		5,39	5,30	
	10:00	13,61	10,28	3,34		1						1		5,66	5,36	
	11:00	13,53	10,12	3,41		1						1		5,56	5,33	
	12:00	13,86	9,81	4,05		1						1		5,64	5,45	
	13:00	13,37	9,43	3,95		1						1		5,37	5,28	
	14:00	12,21	9,02	3,19		1						1		4,20	4,33	
	15:00	12,62	9,76	2,86		1						1		3,45	4,74	
	16:00	12,15	9,18	2,97		1						1		4,12	4,27	
	17:00	13,24	10,34	2,90		1						1		5,29	5,24	
	18:00	15,09	12,76	2,33	1	1								5,72	4,05	
	19:00	16,33	15,13	1,19	1	1								5,96	5,29	
	20:00	18,56	17,64	0,92	1	1						1		6,67	6,18	
	21:00	19,19	18,57	0,62	1	1						1		6,02	5,81	
	22:00	17,63	17,05	0,58	1	1						1		4,52	4,25	
	23:00	15,63	14,45	1,18	1	1								4,84	4,59	

ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ προυσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως 08:46.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	13,63	12,49	1,14	1	1								2,97	2,59	
	01:00	12,84	12,10	0,74	1	1								2,01	1,80	
	02:00	11,33	11,00	0,34	1	1								1,37	0,60	
	03:00	11,83	11,73	0,10	1	1								1,09	0,79	
	04:00	12,18	12,08	0,10	1	1								1,39	1,14	
	05:00	12,57	12,50	0,08	1	1								1,81	1,53	
	06:00	13,94	13,86	0,08	1	1								3,14	2,90	
	07:00	15,37	14,73	0,65	1	1								4,60	4,33	
	08:00	15,72	14,97	0,75	1	1								4,95	4,68	
	09:00	15,19	14,54	0,65	1	1								5,02	4,15	
	10:00	15,41	14,79	0,62	1	1								4,63	4,37	
	11:00	14,99	14,70	0,29	1	1								4,23	3,95	
	12:00	15,44	14,95	0,49	1	1								4,69	4,40	
	13:00	14,99	13,72	1,27	1	1								4,46	3,95	
	14:00	14,57	13,23	1,34	1	1								3,83	3,53	
	15:00	13,40	12,32	1,08	1	1								2,65	2,36	
	16:00	13,96	12,75	1,21	1	1								3,16	2,92	
	17:00	15,65	14,52	1,13	1	1								4,84	4,61	
	18:00	17,26	16,21	1,04		1	1							4,53	4,48	
	19:00	18,51	17,60	0,91		1	1							6,29	5,73	
	20:00	20,40	19,46	0,94		1	1							7,83	7,62	
	21:00	20,14	19,12	1,03		1	1							8,03	7,36	
	22:00	18,26	17,01	1,25		1	1							6,19	5,48	
	23:00	15,85	15,02	0,83	1	1								4,05	4,81	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 13 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	14,25	13,33	0,92	1	1								3,55	3,21	
	01:00	13,30	13,02	0,28	1	1								2,56	2,26	
	02:00	12,73	12,34	0,38	1	1								2,64	1,69	
	03:00	12,13	12,03	0,10	1	1								2,14	1,09	
	04:00	12,25	12,04	0,22	1	1								2,24	1,21	
	05:00	12,90	12,46	0,44	1	1								2,80	1,86	
	06:00	13,90	13,35	0,55	1	1								3,70	2,86	
	07:00	15,92	14,59	1,33	1	1								5,51	4,88	
	08:00	16,62	15,16	1,46	1	1			1					4,57	3,24	
	09:00	16,21	14,60	1,61	1	1								4,88	5,17	
	10:00	15,30	13,04	2,26	1	1								5,00	4,26	
	11:00	15,15	12,64	2,51	1	1								4,81	4,11	
	12:00	15,19	13,23	1,96	1	1								4,91	4,15	
	13:00	15,28	13,09	2,19	1	1								4,81	4,24	
	14:00	14,70	12,27	2,42	1	1								4,17	3,66	
	15:00	13,47	11,66	1,82	1	1								2,93	2,43	
	16:00	13,50	11,87	1,64	1	1								2,60	2,46	
	17:00	14,90	12,61	2,28	1	1								3,83	3,86	
	18:00	17,21	14,55	2,65	1	1								5,99	6,17	
	19:00	18,87	15,87	3,00		1	1							6,37	6,09	
	20:00	20,77	16,58	4,19		1	1							7,45	7,87	
	21:00	20,87	15,69	5,18		1	1							7,52	7,91	
	22:00	18,41	14,10	4,31		1	1							5,31	5,63	
	23:00	15,83	13,19	2,64			1						1		4,21	6,14

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΨΑΡΩΝ, ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:40. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	14,10	11,08	3,02			1					1		5,13	5,12	
	01:00	12,79	10,15	2,64			1					1		3,66	3,81	
	02:00	12,37	9,29	3,08			1							5,00	4,93	
	03:00	12,11	9,95	2,16			1							5,03	4,84	
	04:00	12,27	9,28	3,00			1							5,03	4,90	
	05:00	13,10	9,82	3,28			1							5,30	5,19	
	06:00	14,51	10,53	3,97			1							5,72	5,68	
	07:00	16,01	11,77	4,23			1		1					6,15	6,20	
	08:00	15,71	11,36	4,35			1		1					6,37	6,10	
	09:00	15,75	12,17	3,58			1		1					6,26	6,11	
	10:00	14,95	11,24	3,72			1		1					5,74	5,83	
	11:00	14,52	10,37	4,16			1		1					5,21	5,54	
	12:00	14,81	10,11	4,71			1		1					5,67	5,78	
	13:00	15,06	9,80	5,27			1		1					5,71	5,87	
	14:00	13,90	9,20	4,69			1							5,30	5,46	
	15:00	12,62	8,49	4,14			1							5,22	5,02	
	16:00	13,15	9,04	4,11			1							5,31	5,20	
	17:00	14,31	10,30	4,01			1							5,76	5,61	
	18:00	16,47	13,19	3,28			1					1		6,46	6,36	
	19:00	18,21	15,55	2,66			1					1		7,08	6,98	
	20:00	20,34	18,14	2,20		1	1							7,63	7,56	
	21:00	19,72	17,07	2,65		1	1							7,59	6,94	
	22:00	17,47	15,54	1,93		1	1							5,34	4,69	
	23:00	15,91	14,58	1,33		1	1					1		4,69	3,13	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΨΑΡΩΝ, ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:15. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 02:10 έως τις 10:20. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:40 έως τις 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	13,85	12,97	0,88			1					1		5,01	4,87	
	01:00	12,75	12,36	0,39			1					1		3,73	3,77	
	02:00	12,27	11,93	0,34			1					1		3,26	3,29	
	03:00	12,09	11,74	0,36			1					1		3,10	3,11	
	04:00	12,07	11,78	0,29			1					1		3,09	3,09	
	05:00	12,84	12,42	0,42			1					1		3,79	3,86	
	06:00	14,15	13,46	0,69			1					1		4,98	5,18	
	07:00	15,70	15,04	0,65			1					1		3,88	6,09	
	08:00	15,42	14,56	0,87		1	1							2,42	2,65	
	09:00	15,51	14,86	0,65		1	1							2,61	2,73	
	10:00	14,77	14,33	0,44		1	1							2,00	2,00	
	11:00	14,51	14,37	0,13		1	1							1,78	1,73	
	12:00	14,82	14,74	0,08		1	1							2,07	2,04	
	13:00	15,01	14,84	0,17		1	1							2,26	2,23	
	14:00	14,22	14,09	0,13		1	1							1,58	1,44	
	15:00	13,38	13,27	0,10			1					1		3,25	4,40	
	16:00	13,65	13,61	0,04			1					1		4,52	4,67	
	17:00	15,54	15,47	0,08			1					1		4,61	6,04	
	18:00	17,38	17,38	0,00		1	1							4,37	4,60	
	19:00	18,66	18,65	0,01		1	1							5,61	5,88	
	20:00	20,58	20,26	0,32		1	1							7,20	7,80	
	21:00	20,61	19,68	0,94		1	1							7,35	7,81	
	22:00	18,02	17,09	0,93		1	1							5,00	5,24	
	23:00	15,76	14,83	0,93		1	1							2,75	2,98	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 15:10. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:40 έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	14,25	13,16	1,09	1	1								2,14	3,21
	01:00	13,18	12,32	0,86	1	1								1,84	2,14
	02:00	12,76	11,89	0,86	1	1								1,25	1,72
	03:00	12,31	11,89	0,42	1	1								1,03	1,27
	04:00	12,49	12,10	0,39	1	1								1,27	1,45
	05:00	13,10	12,67	0,43	1	1								1,77	2,06
	06:00	14,46	13,77	0,69	1	1								2,93	3,42
	07:00	16,61	15,29	1,31	1	1								4,96	5,57
	08:00	18,42	15,34	3,08	1	1								6,64	7,05
	09:00	17,60	14,98	2,62	1	1								5,59	6,56
	10:00	17,67	12,60	5,07	1	1								5,77	6,63
	11:00	16,50	11,81	4,69	1	1								4,78	5,46
	12:00	16,61	11,75	4,87	1	1								4,82	5,57
	13:00	16,68	11,70	4,98	1	1								4,96	5,64
	14:00	15,23	11,66	3,57	1	1								3,99	4,19
	15:00	14,75	11,66	3,09	1	1								3,71	3,71
	16:00	14,76	11,65	3,11	1	1								3,73	3,72
	17:00	16,39	11,72	4,66	1	1								5,28	5,35
	18:00	18,18	14,04	4,14	1	1								4,81	6,96
	19:00	19,38	15,10	4,28	1	1								4,87	7,38
	20:00	21,18	16,73	4,45	1	1						1		4,87	7,80
	21:00	20,54	16,30	4,23	1	1						1		4,87	7,16
	22:00	18,65	14,48	4,18	1	1								4,81	7,13
	23:00	16,48	12,43	4,05	1	1								4,68	5,44

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	14,80	11,75	3,05		1						1		3,71	5,78
	01:00	13,61	9,73	3,89		1						1		4,08	5,36
	02:00	13,03	8,66	4,37		1						1		4,39	5,15
	03:00	12,70	9,16	3,54		1						1		4,65	4,82
	04:00	12,53	9,03	3,50		1						1		4,52	4,65
	05:00	12,95	9,47	3,49		1						1		4,88	5,07
	06:00	13,96	11,08	2,88		1						1		5,31	5,49
	07:00	15,06	12,54	2,51	1	1								3,68	4,02
	08:00	16,25	13,76	2,49	1	1								3,65	5,21
	09:00	17,37	15,08	2,29	1	1								4,23	6,33
	10:00	17,92	15,54	2,39	1	1								6,70	6,87
	11:00	18,17	16,81	1,36	1	1								6,76	6,96
	12:00	19,32	18,55	0,77	1	1						1		6,09	5,94
	13:00	18,04	17,76	0,28	1	1						1		4,60	4,66
	14:00	16,32	16,23	0,09	1	1						1		3,09	2,94
	15:00	14,58	14,39	0,19	1	1								2,08	3,54
	16:00	14,71	14,53	0,17	1	1								3,57	3,67
	17:00	16,11	15,97	0,14	1	1								4,96	5,07
	18:00	17,78	17,63	0,15	1	1						1		4,92	4,40
	19:00	19,18	19,11	0,07	1	1						1		5,68	5,80
	20:00	20,84	20,63	0,21	1	1						1		6,50	7,46
	21:00	21,07	20,02	1,05	1	1						1		7,20	7,69
	22:00	18,92	17,19	1,72	1	1						1		5,41	5,54
	23:00	16,83	15,05	1,78	1	1								5,02	5,79

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το πρωί επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	15,60	13,85	1,74	1	1								4,42	4,56
	01:00	14,35	12,80	1,55	1	1								3,16	3,31
	02:00	13,62	12,31	1,32	1	1								2,54	2,58
	03:00	12,98	12,11	0,88		1						1		4,84	5,10
	04:00	12,59	12,15	0,45		1						1		4,49	4,71
	05:00	12,68	12,40	0,28		1						1		4,60	4,80
	06:00	13,41	13,33	0,09		1						1		2,80	5,29
	07:00	13,76	13,22	0,54	1	1								2,63	2,72
	08:00	14,21	13,27	0,95	1	1								3,12	3,17
	09:00	14,28	13,00	1,28	1	1								2,98	3,24
	10:00	14,58	13,47	1,11	1	1								3,25	3,54
	11:00	15,16	14,54	0,61	1	1								3,97	4,12
	12:00	14,87	14,17	0,70	1	1								3,71	3,83
	13:00	14,34	13,23	1,11	1	1								3,10	3,30
	14:00	12,93	12,17	0,76	1	1								1,65	1,89
	15:00	11,92	11,74	0,19	1	1								0,73	0,88
	16:00	12,11	11,85	0,26	1	1								0,89	1,07
	17:00	13,74	13,22	0,52	1	1								2,44	2,70
	18:00	15,76	15,60	0,16	1	1								4,54	4,72
	19:00	17,64	17,59	0,05	1	1						1		4,64	4,26
	20:00	19,43	19,29	0,14	1	1						1		5,70	6,05
	21:00	20,15	20,04	0,11	1	1						1		6,59	6,77
	22:00	18,25	18,14	0,11	1	1						1		4,76	4,87
	23:00	16,44	16,25	0,19	1	1								4,02	5,40

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 23:02.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	14,42	14,24	0,18	1	1								3,27	3,38
	01:00	13,44	13,29	0,15	1	1								2,32	2,40
	02:00	12,71	12,53	0,17	1	1								1,58	1,67
	03:00	12,36	12,21	0,15	1	1								1,23	1,32
	04:00	12,41	12,32	0,09	1	1								1,31	1,37
	05:00	12,87	12,80	0,06	1	1								1,71	1,83
	06:00	14,22	14,16	0,05	1	1								3,04	3,18
	07:00	16,06	16,06	0,00	1	1								3,84	5,02
	08:00	16,77	16,77	0,00	1	1								5,61	5,73
	09:00	16,88	16,82	0,06	1	1								2,76	5,84
	10:00	16,02	16,00	0,02		1	1							0,73	3,25
	11:00	15,50	15,45	0,05		1	1							1,90	2,72
	12:00	15,20	15,02	0,18		1	1							2,33	2,42
	13:00	15,37	15,31	0,06		1	1							2,50	2,59
	14:00	14,61	14,53	0,09		1	1							1,79	1,84
	15:00	13,98	13,87	0,11		1	1							1,16	1,20
	16:00	13,74	13,68	0,05			1					1		2,51	4,76
	17:00	14,77	14,70	0,08			1					1		5,55	5,77
	18:00	17,10	17,07	0,03		1	1							4,50	4,32
	19:00	18,93	18,82	0,11		1	1							6,05	6,15
	20:00	20,64	20,38	0,26		1	1							7,52	7,82
	21:00	20,92	20,57	0,35		1	1							7,71	7,92
	22:00	18,54	17,96	0,58		1	1							5,64	5,77
	23:00	16,17	15,40	0,78		1	1							3,26	3,40

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 20 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	14,22	13,60	0,62		1	1							1,56	1,44	
	01:00	12,95	12,28	0,67			1					1		3,28	3,28	
	02:00	12,45	12,20	0,25			1					1		3,47	3,48	
	03:00	12,36	12,08	0,27			1					1		3,33	3,38	
	04:00	12,23	12,10	0,13			1					1		3,18	3,26	
	05:00	12,89	12,82	0,07			1					1		3,83	3,91	
	06:00	14,11	14,05	0,06			1					1		4,74	5,13	
	07:00	16,08	16,03	0,05		1	1							3,18	3,30	
	08:00	16,67	16,61	0,06		1	1							3,80	3,90	
	09:00	16,57	16,48	0,09		1	1							3,71	3,79	
	10:00	16,03	16,03	0,01		1	1							3,17	3,25	
	11:00	15,75	15,67	0,07		1	1							2,77	2,97	
	12:00	15,90	15,76	0,14		1	1							3,06	3,12	
	13:00	15,65	15,45	0,21		1	1							2,83	2,87	
	14:00	15,05	14,73	0,32		1	1							2,24	2,27	
	15:00	14,10	13,80	0,30		1	1							1,27	1,32	
	16:00	14,11	13,80	0,31		1	1							1,24	1,33	
	17:00	15,40	14,95	0,45		1	1							2,47	2,62	
	18:00	17,39	17,01	0,38		1	1							4,44	4,62	
	19:00	19,20	18,93	0,26		1	1							6,29	6,42	
	20:00	20,97	20,83	0,14		1	1							7,66	7,94	
	21:00	21,00	20,92	0,07		1	1							7,55	7,95	
	22:00	18,69	18,66	0,03		1	1							5,92	5,92	
	23:00	16,39	16,34	0,05		1	1							3,58	3,61	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:25 με 10:25. Αποκατάσταση της βλάβης του ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ στις 13:20. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	14,78	14,70	0,08		1	1							2,06	2,00	
	01:00	13,19	13,09	0,09			1					1		4,18	4,21	
	02:00	12,69	12,56	0,13			1					1		3,70	3,72	
	03:00	12,51	12,25	0,26			1					1		3,52	3,53	
	04:00	12,55	12,43	0,12			1					1		3,54	3,57	
	05:00	13,31	13,19	0,12			1					1		4,22	4,33	
	06:00	14,54	14,43	0,11			1					1		5,41	5,56	
	07:00	16,54	16,43	0,11			1					1		4,94	4,94	
	08:00	16,96	16,89	0,07		1	1							4,05	4,19	
	09:00	16,89	16,84	0,05		1	1							4,03	4,11	
	10:00	16,06	16,03	0,03	1	1								3,12	3,12	
	11:00	15,66	15,65	0,01	1	1								4,54	4,62	
	12:00	16,14	16,00	0,14	1	1								5,00	5,10	
	13:00	16,29	16,26	0,03	1	1								5,14	5,25	
	14:00	15,15	15,09	0,06	1	1								4,09	4,11	
	15:00	13,90	13,85	0,04	1	1								2,85	2,86	
	16:00	14,18	14,16	0,02	1	1								3,11	3,14	
	17:00	15,63	15,61	0,02	1	1								4,42	4,59	
	18:00	17,46	17,44	0,02		1		1						3,74	3,74	
	19:00	18,73	18,64	0,09		1		1						5,84	5,95	
	20:00	20,43	20,37	0,06		1		1						7,23	7,65	
	21:00	20,87	20,83	0,04		1		1						7,01	7,01	
	22:00	18,59	18,52	0,07		1		1						5,86	5,82	
	23:00	16,46	16,41	0,05	1	1								4,18	5,42	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	14,62	14,52	0,10	1	1								3,60	3,58
	01:00	13,41	13,40	0,02	1	1								2,38	2,37
	02:00	13,00	12,97	0,04	1	1								1,90	1,96
	03:00	12,55	12,36	0,19	1	1								1,41	1,51
	04:00	12,43	12,31	0,12	1	1								1,24	1,39
	05:00	13,03	12,42	0,61	1	1								1,75	1,99
	06:00	14,23	13,78	0,45	1	1								2,96	3,19
	07:00	15,92	15,32	0,60	1	1								4,49	4,88
	08:00	16,54	15,42	1,12	1	1								5,26	5,50
	09:00	16,77	16,31	0,46	1	1								5,61	5,73
	10:00	16,32	15,41	0,91	1	1								5,08	5,28
	11:00	16,45	14,52	1,93	1	1								4,98	5,41
	12:00	16,69	13,07	3,62	1	1								5,02	5,02
	13:00	16,84	13,02	3,81	1	1								5,14	5,14
	14:00	15,66	12,40	3,25	1	1								4,03	4,03
	15:00	16,00	12,78	3,22	1	1								4,38	4,38
	16:00	15,52	12,66	2,86	1	1								3,99	4,48
	17:00	16,26	13,17	3,08	1	1								4,69	4,69
	18:00	17,86	14,92	2,94	1	1								6,25	6,25
	19:00	19,60	15,62	3,99	1	1								7,11	7,46
	20:00	21,18	16,35	4,83	1	1								7,59	8,01
	21:00	21,19	16,64	4,55	1	1								7,65	8,02
	22:00	18,93	14,44	4,49	1	1								6,72	6,72
	23:00	16,64	13,18	3,46	1	1								4,86	4,86

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:35. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	14,79	12,39	2,40	1	1								3,30	3,75
	01:00	13,82	11,47	2,35		1						1		4,13	4,13
	02:00	13,01	11,20	1,80		1						1		5,04	5,13
	03:00	12,67	11,41	1,27		1						1		5,03	4,79
	04:00	12,62	11,50	1,12		1						1		4,92	4,74
	05:00	13,39	12,85	0,54		1						1		5,32	5,29
	06:00	14,43	14,02	0,41	1	1								4,69	4,69
	07:00	16,24	15,28	0,96	1	1								5,70	5,20
	08:00	16,86	16,11	0,75	1	1								6,43	6,43
	09:00	17,32	16,33	0,99	1	1								6,23	6,28
	10:00	16,98	16,44	0,53		1		1						3,32	4,20
	11:00	16,60	16,05	0,55		1		1						5,38	5,38
	12:00	17,01	16,24	0,77	1			1						3,53	3,53
	13:00	16,92	16,05	0,87	1			1						3,58	3,58
	14:00	16,58	15,88	0,69	1			1						4,42	4,44
	15:00	15,90	15,44	0,45	1			1						3,81	3,76
	16:00	15,67	15,08	0,59	1			1						3,62	3,53
	17:00	16,90	16,08	0,81	1			1						4,91	4,76
	18:00	18,42	17,50	0,92	1			1						6,46	6,28
	19:00	19,47	18,60	0,88	1			1				1		5,97	5,97
	20:00	21,03	18,71	2,32	1			1				1		6,46	6,55
	21:00	20,63	17,89	2,73	1			1				1		6,01	6,15
	22:00	18,52	16,02	2,50	1			1				1		3,83	4,04
	23:00	16,71	15,49	1,22	1			1						4,53	4,57

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:15. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	15,01	14,70	0,31	1			1						2,90	2,87
	01:00	14,05	14,00	0,05				1				1		4,26	4,26
	02:00	13,32	13,05	0,27				1				1		4,32	4,34
	03:00	12,93	12,77	0,16				1				1		3,92	3,95
	04:00	12,54	12,25	0,29				1				1		3,94	3,56
	05:00	13,14	12,67	0,47				1				1		4,11	4,16
	06:00	13,42	12,97	0,45				1				1		4,36	4,44
	07:00	14,91	14,55	0,36				1				1		5,60	5,82
	08:00	16,31	15,97	0,34	1			1						4,31	4,18
	09:00	17,24	16,93	0,31	1			1						4,96	5,10
	10:00	18,02	17,75	0,27	1			1						5,68	5,88
	11:00	19,24	17,85	1,39	1			1						6,89	7,10
	12:00	17,99	15,70	2,29	1			1						5,36	5,85
	13:00	17,89	13,88	4,02	1			1						5,06	5,06
	14:00	17,39	13,09	4,30	1			1						4,60	4,60
	15:00	16,33	12,88	3,45	1			1						3,55	3,55
	16:00	16,39	12,95	3,45	1			1						3,54	3,54
	17:00	17,69	13,21	4,48	1			1						4,76	4,76
	18:00	18,77	13,85	4,93	1			1						5,88	5,88
	19:00	19,68	14,40	5,28	1			1						6,87	6,87
	20:00	20,59	14,83	5,76	1			1						7,40	7,81
	21:00	20,68	14,96	5,72	1			1						7,49	7,84
	22:00	18,93	14,10	4,83	1			1						6,24	6,24
	23:00	17,14	13,47	3,67	1			1				1		4,42	4,42

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:45 με 22:45. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	15,68	12,31	3,37				1				1		5,52	5,52
	01:00	14,41	10,69	3,71				1				1		4,94	5,43
	02:00	13,72	10,61	3,12				1				1		4,20	4,20
	03:00	13,32	10,45	2,88				1				1		3,73	3,73
	04:00	13,15	10,37	2,78				1				1		3,54	3,54
	05:00	13,10	11,12	1,97				1				1		3,52	3,52
	06:00	13,24	11,31	1,92				1				1		3,61	3,61
	07:00	14,34	12,45	1,89				1				1		4,71	4,71
	08:00	14,95	11,53	3,43				1				1		5,30	5,30
	09:00	15,15	11,04	4,11				1				1		5,50	5,90
	10:00	16,07	11,47	4,59				1				1		5,97	6,22
	11:00	17,86	12,97	4,89				1				1		6,58	6,85
	12:00	20,60	15,97	4,63	1			1						7,48	7,81
	13:00	20,35	16,38	3,97	1			1						7,45	7,72
	14:00	18,75	13,95	4,80				1				1		6,96	7,16
	15:00	17,92	13,60	4,32				1				1		6,66	6,87
	16:00	17,58	13,02	4,56				1				1		6,54	6,75
	17:00	17,62	12,72	4,90				1				1		6,54	6,77
	18:00	18,60	13,66	4,94				1				1		6,88	7,11
	19:00	19,67	14,33	5,35				1				1	1	7,25	7,49
	20:00	20,57	15,20	5,37				1				1	1	7,56	7,80
	21:00	20,14	14,71	5,43				1				1	1	7,45	7,65
	22:00	18,23	13,54	4,69				1				1	1	6,30	6,30
	23:00	16,48	12,19	4,29				1					1	6,08	6,37

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:45 με 10:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	14,67	11,29	3,38				1					1	5,31	5,69
	01:00	13,76	10,49	3,28				1					1	4,51	4,79
	02:00	12,84	10,05	2,80				1					1	3,43	3,86
	03:00	12,03	9,86	2,17				1					1	3,06	3,05
	04:00	12,54	10,29	2,25				1					1	3,53	3,56
	05:00	13,08	11,57	1,51				1					1	4,07	4,10
	06:00	14,23	11,76	2,47				1					1	5,20	5,26
	07:00	16,23	13,07	3,16				1					1	6,27	6,28
	08:00	17,05	13,49	3,56				1					1	6,57	6,57
	09:00	16,85	14,02	2,82				1					1	6,51	6,50
	10:00	15,81	13,13	2,69				1					1	6,04	6,13
	11:00	15,62	12,71	2,90				1					1	5,88	6,07
	12:00	15,14	12,26	2,88				1					1	5,63	5,90
	13:00	15,01	11,60	3,41				1					1	5,39	5,85
	14:00	14,30	10,65	3,65				1					1	4,73	4,73
	15:00	13,45	10,31	3,14				1					1	3,93	3,93
	16:00	13,57	10,71	2,86				1					1	4,16	4,59
	17:00	14,63	11,34	3,29				1					1	5,06	5,06
	18:00	16,44	12,73	3,71				1					1	6,12	6,35
	19:00	18,00	14,46	3,54				1				1	1	6,53	6,68
	20:00	19,60	16,39	3,22				1				1	1	7,24	7,46
	21:00	20,36	16,61	3,75				1				1	1	7,56	7,73
	22:00	18,05	14,90	3,14				1				1	1	6,26	6,73
	23:00	15,81	13,51	2,31				1				1	1	5,06	5,06

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 19:45 παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	14,06	11,78	2,28				1					1	4,73	5,08
	01:00	13,08	11,19	1,89				1					1	3,83	4,10
	02:00	12,54	11,05	1,49				1					1	3,36	3,56
	03:00	12,21	11,27	0,94				1					1	3,23	3,23
	04:00	12,20	11,73	0,47				1					1	3,53	3,23
	05:00	12,57	12,35	0,23				1					1	3,97	3,60
	06:00	13,64	13,49	0,15				1					1	5,03	4,66
	07:00	15,86	15,85	0,02				1					1	6,14	6,15
	08:00	16,47	16,46	0,01				1				1	1	5,57	5,15
	09:00	15,77	15,75	0,02				1				1	1	4,88	4,45
	10:00	15,32	15,26	0,07				1				1	1	4,38	4,01
	11:00	15,18	14,96	0,21				1				1	1	4,98	4,98
	12:00	15,28	15,08	0,20				1					1	6,12	5,95
	13:00	15,54	15,23	0,31				1					1	6,20	6,04
	14:00	14,76	14,27	0,49				1					1	5,92	5,76
	15:00	13,60	13,07	0,53				1					1	5,09	4,62
	16:00	13,57	13,26	0,31				1					1	4,99	4,59
	17:00	15,10	14,70	0,40				1					1	5,25	5,25
	18:00	17,28	16,70	0,58			1	1						3,27	3,40
	19:00	18,81	18,14	0,67			1	1						4,91	4,94
	20:00	20,35	19,74	0,61			1	1						6,42	6,47
	21:00	20,54	20,18	0,37			1	1						6,80	6,67
	22:00	18,44	18,26	0,18			1	1						4,84	4,56
	23:00	18,16	18,02	0,14			1	1						2,54	2,54

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	14,44	14,40	0,04				1					1	3,09	3,09
	01:00	13,39	13,36	0,04				1					1	4,34	4,42
	02:00	13,04	13,02	0,02				1					1	4,13	4,06
	03:00	12,65	12,62	0,04				1					1	3,70	3,68
	04:00	12,40	12,38	0,02				1					1	3,42	3,43
	05:00	12,76	12,74	0,03				1					1	3,73	3,79
	06:00	13,70	13,68	0,03				1					1	4,61	4,73
	07:00	15,83	15,83	0,00				1	1				1	5,16	5,16
	08:00	16,80	16,75	0,05				1	1				1	5,44	5,49
	09:00	17,21	17,12	0,09				1	1				1	5,89	5,89
	10:00	16,09	15,88	0,22				1	1				1	4,77	4,77
	11:00	16,05	15,86	0,19				1	1				1	4,74	4,74
	12:00	16,81	16,23	0,58				1	1				1	5,39	5,50
	13:00	16,32	15,69	0,63				1	1				1	4,95	5,00
	14:00	15,10	14,38	0,73				1	1				1	3,05	3,05
	15:00	14,13	13,83	0,30				1					1	1,00	1,00
	16:00	14,48	14,23	0,25				1					1	2,41	2,41
	17:00	15,99	15,74	0,24	1			1						3,81	3,85
	18:00	17,13	16,91	0,22	1			1						4,93	5,00
	19:00	18,99	18,68	0,31	1			1						6,66	6,85
	20:00	20,42	19,99	0,43	1			1						7,62	7,75
	21:00	20,91	20,49	0,41	1			1						7,74	7,92
	22:00	18,71	18,29	0,41	1			1						6,49	6,57
	23:00	16,46	16,06	0,40	1			1						4,24	4,32

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	14,80	14,49	0,32	1			1						2,70	2,66
	01:00	13,49	13,25	0,24				1	1					3,45	3,45
	02:00	12,85	12,67	0,19				1	1					3,45	3,87
	03:00	12,57	12,41	0,15				1	1					3,21	3,59
	04:00	12,49	12,22	0,26				1	1					3,07	3,51
	05:00	13,13	12,85	0,28				1	1					3,57	3,57
	06:00	13,95	13,78	0,18				1	1					3,37	3,37
	07:00	15,78	15,43	0,35	1			1						3,44	3,64
	08:00	16,66	16,13	0,53	1			1						4,52	4,52
	09:00	16,90	16,16	0,74	1			1						4,80	4,76
	10:00	16,20	15,35	0,85	1			1						4,13	4,06
	11:00	16,33	15,49	0,85	1			1						4,20	4,20
	12:00	16,86	15,82	1,04	1			1						4,71	4,72
	13:00	17,99	16,65	1,34	1			1						5,84	5,86
	14:00	17,25	15,86	1,40	1			1						5,15	5,11
	15:00	15,31	13,79	1,52	1			1						3,09	3,17
	16:00	14,88	13,26	1,61	1			1						2,50	2,74
	17:00	16,18	14,24	1,93	1			1						3,71	4,04
	18:00	17,95	16,43	1,52	1			1						5,68	5,81
	19:00	19,34	18,10	1,24	1			1						7,13	7,20
	20:00	20,70	19,57	1,13	1			1					1	7,16	7,16
	21:00	20,86	19,71	1,14	1			1					1	6,39	6,38
	22:00	18,51	17,52	0,99	1			1					1	4,43	4,03
	23:00	16,54	15,18	1,36	1			1						4,39	4,40

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	14,65	13,35	1,30				1					1	3,83	3,83
	01:00	13,46	12,57	0,89				1					1	4,40	4,49
	02:00	13,03	12,08	0,94				1					1	4,12	4,05
	03:00	12,71	11,92	0,79				1					1	3,87	3,73
	04:00	12,55	11,76	0,79				1					1	3,82	3,57
	05:00	12,99	12,01	0,98				1					1	4,14	4,01
	06:00	14,07	12,59	1,48				1					1	4,84	5,09
	07:00	15,92	14,06	1,86				1					1	5,65	5,65
	08:00	16,64	14,58	2,06				1					1	5,83	5,83
	09:00	17,07	15,02	2,05	1			1					1	4,73	4,73
	10:00	15,97	13,95	2,02	1			1						3,86	3,83
	11:00	15,73	13,54	2,19	1			1						3,67	3,59
	12:00	15,95	13,42	2,53	1			1						3,84	3,81
	13:00	16,19	13,63	2,57	1			1						4,29	4,05
	14:00	15,39	12,72	2,67	1			1						3,52	3,25
	15:00	14,77	10,83	3,94				1					1	4,81	4,81
	16:00	14,69	10,47	4,21				1					1	4,66	4,66
	17:00	15,97	11,53	4,44				1					1	5,38	5,38
	18:00	18,39	13,60	4,79				1					1	6,08	6,08
	19:00	19,81	14,74	5,08	1			1						6,36	6,36
	20:00	21,09	16,13	4,96	1			1						6,86	6,86
	21:00	21,03	16,43	4,60	1			1						6,88	6,88
	22:00	18,94	14,93	4,01	1			1						5,83	5,83
	23:00	16,30	12,85	3,45				1					1	5,78	5,78

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:10 με 17:10. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	15,01	12,52	2,49				1					1	5,47	5,85
	01:00	14,11	11,81	2,30				1					1	4,93	5,13
	02:00	13,49	11,05	2,44				1					1	4,33	4,51
	03:00	13,03	10,52	2,51				1					1	3,91	4,05
	04:00	13,02	9,84	3,18				1					1	3,44	3,44
	05:00	13,17	9,69	3,48				1					1	3,51	3,51
	06:00	13,85	9,95	3,90				1					1	4,02	4,02
	07:00	15,10	10,37	4,74				1					1	4,91	4,91
	08:00	16,01	11,02	4,99				1					1	5,48	5,48
	09:00	16,57	11,66	4,91				1					1	5,64	5,64
	10:00	17,14	11,64	5,50				1					1	6,25	6,60
	11:00	17,18	11,43	5,75				1					1	6,47	6,61
	12:00	16,80	10,97	5,84				1					1	6,30	6,48
	13:00	17,39	11,33	6,06				1					1	6,50	6,69
	14:00	17,47	11,88	5,59				1					1	6,52	6,71
	15:00	16,98	11,50	5,48				1					1	6,34	6,54
	16:00	16,22	10,59	5,63				1					1	6,07	6,28
	17:00	16,49	10,64	5,85				1					1	6,16	6,37
	18:00	17,46	12,03	5,44				1					1	6,49	6,71
	19:00	19,07	12,64	6,42				1				1		7,01	7,27
	20:00	20,49	13,85	6,64				1				1		7,55	7,77
	21:00	20,89	13,98	6,91				1				1		7,72	7,91
	22:00	19,02	12,80	6,23				1				1		7,07	7,26
	23:00	18,53	13,17	5,35				1				1		6,44	6,44

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:15. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:20 με 13:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	15,46	10,20	5,27				1				1		5,78	6,01
	01:00	14,16	10,13	4,03				1						5,36	5,56
	02:00	13,35	9,23	4,12				1						5,13	5,27
	03:00	12,92	8,63	4,29				1						4,98	5,12
	04:00	12,54	8,86	3,68				1						4,81	4,99
	05:00	12,66	9,22	3,44				1						4,85	5,03
	06:00	13,19	9,93	3,26				1						5,06	5,22
	07:00	13,77	10,05	3,72				1						5,23	5,42
	08:00	13,93	8,97	4,95				1						5,28	5,47
	09:00	14,16	8,93	5,23				1						5,35	5,56
	10:00	14,09	8,92	5,17				1						5,34	5,53
	11:00	14,63	9,43	5,20				1						5,51	5,72
	12:00	14,78	9,60	5,19				1						5,57	5,77
	13:00	14,50	9,39	5,10				1						5,48	5,67
	14:00	13,20	8,52	4,69				1						5,04	5,22
	15:00	12,34	7,91	4,43				1						4,73	4,92
	16:00	12,61	8,19	4,42				1						4,82	5,01
	17:00	14,18	10,39	3,79				1						5,26	5,56
	18:00	16,22	13,06	3,16				1					1	6,05	6,28
	19:00	17,87	15,22	2,65				1					1	6,34	6,34
	20:00	19,33	16,49	2,84	1			1						6,59	6,59
	21:00	20,29	17,87	2,42	1			1						7,56	7,70
	22:00	18,52	16,06	2,46	1			1						6,49	6,38
	23:00	16,89	14,36	2,53	1			1						4,27	4,75

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:20. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 20:50 με 22:50. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:40 με 03:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	14,80	12,74	2,06				1					1	4,10	4,10
	01:00	13,76	11,62	2,13				1					1	4,36	4,78
	02:00	12,96	10,88	2,08				1					1	3,55	3,98
	03:00	12,68	10,34	2,34				1					1	3,18	3,18
	04:00	12,61	9,88	2,73				1					1	3,06	3,06
	05:00	12,89	10,41	2,48				1					1	3,44	3,92
	06:00	13,90	12,07	1,83				1					1	4,45	4,92
	07:00	16,03	14,62	1,41				1					1	4,20	4,20
	08:00	17,05	15,65	1,40	1			1						4,74	4,91
	09:00	16,81	15,00	1,81	1			1						4,33	4,67
	10:00	16,39	13,90	2,49	1			1						3,79	4,25
	11:00	15,89	13,75	2,14	1			1						3,29	3,75
	12:00	16,34	13,95	2,39	1			1						3,74	4,20
	13:00	16,51	14,42	2,09	1			1						3,97	4,37
	14:00	15,90	14,36	1,54	1			1						3,59	3,76
	15:00	14,73	12,95	1,78				1					1	3,51	3,51
	16:00	14,65	12,13	2,52				1					1	5,15	5,15
	17:00	15,96	13,47	2,48				1					1	5,96	6,18
	18:00	18,11	16,68	1,43	1			1						6,04	5,98
	19:00	19,48	18,58	0,90	1			1						6,96	7,34
	20:00	21,04	20,02	1,02	1			1						7,63	7,96
	21:00	21,55	20,36	1,19	1			1						7,83	8,14
	22:00	18,93	17,61	1,32	1			1						6,43	6,79
	23:00	16,74	15,49	1,25	1			1						4,36	4,60

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	15,08	13,35	1,73	1			1						2,70	2,94
	01:00	13,91	12,35	1,56				1	1					4,56	4,94
	02:00	13,35	12,27	1,08				1	1					4,12	4,38
	03:00	13,03	12,15	0,88				1	1					3,70	4,05
	04:00	12,95	11,95	1,00				1	1					3,62	3,98
	05:00	13,19	11,97	1,23				1	1					3,78	4,22
	06:00	14,32	13,29	1,03				1	1					3,50	3,50
	07:00	16,54	15,40	1,14	1			1						3,83	3,83
	08:00	17,32	15,93	1,39	1			1						4,71	5,18
	09:00	17,59	15,73	1,86	1			1						4,90	4,90
	10:00	17,48	15,53	1,95	1			1						4,78	4,78
	11:00	17,11	15,37	1,74	1			1						4,63	4,97
	12:00	17,30	15,85	1,45	1			1						4,94	5,16
	13:00	17,46	16,38	1,09	1			1						5,16	5,33
	14:00	16,54	15,18	1,36	1			1						4,27	4,40
	15:00	15,53	14,06	1,47	1			1						3,06	3,39
	16:00	15,76	14,19	1,57	1			1						3,15	3,62
	17:00	16,85	14,88	1,98	1			1						4,13	4,13
	18:00	19,09	17,45	1,64	1			1						6,41	6,41
	19:00	20,49	18,85	1,64	1			1						7,29	7,77
	20:00	21,72	20,27	1,45	1			1	1					6,75	7,24
	21:00	21,78	20,64	1,15	1			1	1					7,01	7,31
	22:00	19,75	19,04	0,71	1			1	1					6,33	6,33
	23:00	17,68	16,82	0,86	1			1						5,48	5,54

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	15,61	14,77	0,83	1			1						3,49	3,47
	01:00	14,25	13,65	0,60				1					1	2,66	2,66
	02:00	13,62	13,16	0,46				1					1	4,08	4,08
	03:00	13,18	12,72	0,46				1					1	4,15	4,20
	04:00	13,08	12,41	0,67				1					1	3,83	4,10
	05:00	13,51	12,68	0,83				1					1	4,26	4,54
	06:00	14,55	13,72	0,83				1					1	5,30	5,57
	07:00	16,54	15,62	0,92	1			1						5,52	5,52
	08:00	17,27	15,69	1,58	1			1						5,68	5,68
	09:00	18,38	16,69	1,69	1			1						6,25	6,24
	10:00	18,26	16,86	1,40	1			1						6,14	6,12
	11:00	18,26	16,66	1,60	1			1						6,10	6,12
	12:00	18,75	17,07	1,68	1			1						6,59	6,61
	13:00	18,57	16,99	1,58	1			1						6,47	6,43
	14:00	17,84	16,18	1,66	1			1						5,80	5,70
	15:00	17,15	15,06	2,09	1			1						4,88	5,01
	16:00	17,08	14,96	2,13	1			1						4,49	4,94
	17:00	18,04	15,89	2,14	1			1						5,52	5,90
	18:00	20,26	17,67	2,59	1			1						7,44	7,69
	19:00	21,50	18,74	2,76	1			1	1					7,00	7,03
	20:00	22,34	19,30	3,04	1			1	1					7,44	7,87
	21:00	23,21	19,69	3,52	1			1	1					8,45	8,72
	22:00	21,00	17,78	3,22	1			1	1					7,14	7,14
	23:00	18,72	15,81	2,92	1			1						6,48	6,58

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:10 Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:00.Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	16,86	14,58	2,28	1			1						4,54	4,72
	01:00	15,63	12,64	3,00				1	1					5,18	5,18
	02:00	14,64	11,75	2,89				1	1					5,10	5,10
	03:00	14,46	11,97	2,48				1	1					5,04	5,48
	04:00	14,31	12,78	1,53				1	1					4,99	5,33
	05:00	14,24	12,73	1,51				1	1					4,92	5,26
	06:00	15,18	13,38	1,79				1	1					5,63	5,91
	07:00	17,74	15,92	1,82	1			1						5,95	5,60
	08:00	18,79	17,78	1,01	1			1						6,48	6,65
	09:00	19,60	19,18	0,43	1			1						7,43	7,46
	10:00	19,69	18,85	0,84	1			1						7,45	7,49
	11:00	19,69	18,05	1,64	1			1						7,43	7,49
	12:00	20,13	18,87	1,26	1			1						7,64	7,64
	13:00	20,41	19,03	1,39	1			1						7,72	7,75
	14:00	19,63	17,97	1,66	1			1						7,33	7,47
	15:00	18,67	17,22	1,46	1			1						6,72	6,54
	16:00	19,22	17,72	1,50	1			1						7,07	7,08
	17:00	20,33	19,25	1,08	1			1						7,66	7,72
	18:00	22,15	21,27	0,87			1	1						7,94	8,27
	19:00	23,21	22,28	0,93			1	1						8,63	8,72
	20:00	23,92	23,08	0,84			1	1						8,90	8,97
	21:00	24,15	23,56	0,60			1	1						9,04	9,05
	22:00	22,29	21,70	0,59			1	1						8,20	8,40
	23:00	20,16	19,60	0,56	1			1						6,11	6,11

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	18,09	17,67	0,42	1			1						6,10	5,95
	01:00	16,60	16,27	0,33	1			1						4,55	4,46
	02:00	15,78	15,46	0,32	1			1						3,59	3,64
	03:00	15,31	15,08	0,23	1			1						3,13	3,17
	04:00	14,86	14,74	0,12	1			1						2,69	2,73
	05:00	14,87	14,79	0,08	1			1						2,69	2,73
	06:00	15,88	15,65	0,22	1			1						3,66	3,74
	07:00	18,03	17,06	0,97	1			1						5,85	5,89
	08:00	19,27	18,34	0,93	1			1						7,08	7,13
	09:00	20,63	20,07	0,56	1			1						6,11	6,11
	10:00	20,58	19,78	0,80			1	1						6,69	6,71
	11:00	20,64	19,13	1,50			1	1						6,75	6,76
	12:00	20,87	18,76	2,10			1	1						7,00	6,99
	13:00	20,91	18,56	2,36			1	1						7,01	7,04
	14:00	20,35	18,16	2,18			1	1						6,50	6,47
	15:00	19,92	17,97	1,95			1	1						6,03	6,05
	16:00	20,02	18,31	1,70			1	1						6,12	6,14
	17:00	20,94	19,60	1,33			1	1						7,02	7,06
	18:00	22,99	20,73	2,26			1	1						8,62	8,65
	19:00	23,84	21,94	1,91			1	1						8,93	8,95
	20:00	24,45	22,41	2,03			1	1						9,14	9,16
	21:00	24,35	22,40	1,95			1	1						9,14	9,12
	22:00	22,28	20,33	1,95			1	1						8,25	8,40
	23:00	20,41	18,35	2,06			1	1						6,19	6,54

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	18,84	16,96	1,88	1		1							5,90	5,90
	01:00	17,64	16,35	1,29	1		1							4,83	4,83
	02:00	16,58	14,96	1,61	1		1							4,14	4,44
	03:00	15,95	13,84	2,11	1		1							3,45	3,81
	04:00	15,47	13,54	1,94	1		1							3,02	3,33
	05:00	15,56	13,59	1,98	1		1							3,23	3,42
	06:00	15,81	13,66	2,14	1		1							3,45	3,67
	07:00	17,11	14,54	2,57	1		1							4,69	4,97
	08:00	18,28	15,12	3,16	1		1							5,83	6,14
	09:00	19,42	15,70	3,72	1		1							6,98	7,28
	10:00	19,63	15,31	4,33	1		1							7,21	7,47
	11:00	19,84	15,74	4,10	1		1							7,39	7,55
	12:00	20,10	16,12	3,98	1		1							7,55	7,64
	13:00	20,30	16,20	4,10	1		1							7,61	7,71
	14:00	20,17	15,72	4,44	1		1							7,58	7,66
	15:00	19,68	14,74	4,94	1		1							7,20	7,49
	16:00	20,11	14,70	5,41	1		1							7,44	7,64
	17:00	20,57	15,06	5,51	1		1							7,56	7,80
	18:00	22,22	16,80	5,42	1		1							8,10	8,38
	19:00	23,49	19,06	4,43	1		1							8,50	8,82
	20:00	23,90	20,39	3,51	1		1		1					8,65	8,97
	21:00	24,04	21,12	2,92	1		1		1					8,81	9,01
	22:00	22,56	19,91	2,65	1		1		1					8,24	8,09
	23:00	20,64	17,93	2,71	1		1							7,77	7,82

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	19,10	16,45	2,65	1		1							7,04	6,96
	01:00	17,89	15,69	2,19	1		1							5,82	5,75
	02:00	16,85	13,91	2,95	1		1							4,71	4,71
	03:00	16,04	13,72	2,32	1		1							4,03	3,90
	04:00	15,70	13,69	2,01	1		1							3,73	3,57
	05:00	15,42	13,28	2,14	1		1							3,39	3,28
	06:00	15,31	13,32	1,99	1		1							3,30	3,17
	07:00	15,98	13,51	2,47	1		1							3,89	3,84
	08:00	16,67	13,69	2,98	1		1							4,53	4,53
	09:00	16,95	14,09	2,86	1		1							4,83	4,81
	10:00	16,98	14,29	2,69	1		1							4,90	4,84
	11:00	17,18	14,31	2,86	1		1							4,80	5,04
	12:00	17,57	14,54	3,03	1		1							5,26	5,43
	13:00	17,33	14,59	2,74	1		1							5,08	5,19
	14:00	16,65	14,75	1,91	1		1							4,45	4,52
	15:00	16,04	14,62	1,42	1		1							3,85	3,90
	16:00	16,53	14,40	2,13	1		1							4,31	4,40
	17:00	18,09	15,74	2,35	1		1							5,81	5,96
	18:00	20,20	17,46	2,74	1		1							7,20	7,67
	19:00	21,19	18,52	2,67	1		1							7,40	7,40
	20:00	22,14	18,71	3,42	1		1		1					7,26	7,66
	21:00	23,42	19,32	4,10	1		1		1					8,63	8,80
	22:00	22,03	18,74	3,29	1		1		1					7,66	7,55
	23:00	20,37	17,16	3,21	1		1							7,71	7,73

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας 04:10 έως 06:25. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	18,68	16,82	1,86	1		1							6,63	6,55
	01:00	17,10	15,51	1,58	1		1							4,95	4,96
	02:00	16,09	14,67	1,42	1		1							3,85	3,95
	03:00	15,59	14,43	1,15	1		1							3,31	3,45
	04:00	15,17	14,17	0,99	1		1							2,93	3,03
	05:00	14,86	13,18	1,68	1		1							2,45	2,72
	06:00	15,00	13,06	1,94	1		1							2,45	2,86
	07:00	16,77	13,88	2,88	1		1							4,16	4,63
	08:00	17,53	14,89	2,64	1		1							5,17	5,39
	09:00	18,04	15,42	2,63	1		1							5,74	5,90
	10:00	18,67	15,96	2,71	1		1							6,50	6,53
	11:00	18,76	16,12	2,64	1		1							6,57	6,62
	12:00	19,69	17,40	2,29	1		1							7,14	7,49
	13:00	20,34	17,74	2,61	1		1							7,29	7,72
	14:00	19,46	16,05	3,41	1		1							6,73	6,73
	15:00	19,38	15,13	4,25	1		1							6,59	6,59
	16:00	19,86	15,72	4,14	1		1							6,89	6,89
	17:00	20,68	16,69	3,99	1		1							7,32	7,32
	18:00	22,34	17,98	4,35	1		1							7,73	7,73
	19:00	23,60	19,32	4,28	1		1		1					7,99	7,99
	20:00	24,28	20,16	4,12	1		1		1					8,17	8,17
	21:00	25,37	21,35	4,02	1		1		1					9,02	9,48
	22:00	23,67	19,98	3,70	1		1		1					8,47	8,89
	23:00	21,60	17,72	3,88	1		1							7,87	8,16

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας 10:50 έως 21:15. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 20:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	19,49	15,31	4,18	1		1							6,50	6,50
	01:00	18,19	14,28	3,91	1		1							5,15	5,15
	02:00	17,25	13,98	3,28	1		1							4,52	4,52
	03:00	16,50	13,37	3,14	1		1							4,06	4,37
	04:00	16,22	13,33	2,89	1		1							3,81	4,08
	05:00	16,13	13,30	2,83	1		1							3,62	3,99
	06:00	16,44	13,13	3,31	1		1							3,46	3,46
	07:00	18,39	13,06	5,33	1		1							5,49	5,49
	08:00	19,47	13,08	6,40	1		1							6,72	6,72
	09:00	20,00	13,65	6,35	1		1							7,23	7,60
	10:00	20,28	13,41	6,87	1		1							7,43	7,70
	11:00	20,64	13,81	6,83	1		1							7,62	7,82
	12:00	21,63	14,18	7,45	1		1							7,95	8,17
	13:00	22,61	15,16	7,45	1		1							8,29	8,51
	14:00	22,31	15,51	6,79	1		1							8,23	8,41
	15:00	21,74	15,12	6,62	1		1							8,01	8,21
	16:00	22,16	15,42	6,74	1		1							8,14	8,36
	17:00	23,14	16,03	7,11	1		1							8,42	8,70
	18:00	24,83	17,85	6,98	1		1							9,10	9,29
	19:00	25,68	18,73	6,95	1		1		1					9,42	9,59
	20:00	25,82	18,99	6,84	1		1		1					9,43	9,64
	21:00	26,05	18,77	7,28	1		1		1					9,51	9,72
	22:00	24,05	16,92	7,13	1		1							8,84	9,02
	23:00	21,93	15,34	6,59	1		1							8,09	8,28

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 15:30 με 17:30. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:15. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	19,46	14,39	5,07	1		1							6,93	7,32
	01:00	17,76	13,06	4,70			1						1	5,91	5,91
	02:00	16,82	12,63	4,19			1						1	6,29	6,49
	03:00	16,21	11,98	4,24			1						1	6,06	6,28
	04:00	15,88	12,16	3,71			1						1	6,01	6,16
	05:00	15,84	12,64	3,20			1						1	5,99	6,15
	06:00	16,37	12,40	3,96			1						1	6,15	6,33
	07:00	18,03	14,17	3,86			1						1	6,69	6,91
	08:00	19,59	15,95	3,65			1		1				1	7,04	7,46
	09:00	20,22	15,47	4,75			1		1				1	7,33	7,68
	10:00	20,20	14,61	5,59			1		1				1	7,49	7,67
	11:00	20,34	15,19	5,14			1		1				1	7,56	7,72
	12:00	20,77	15,42	5,35			1		1				1	7,70	7,87
	13:00	21,82	16,40	5,42			1		1				1	8,06	8,24
	14:00	21,80	16,14	5,66	1		1							8,08	8,23
	15:00	20,85	15,47	5,38	1		1							7,75	7,90
	16:00	20,87	15,70	5,17	1		1							7,58	7,90
	17:00	22,16	17,04	5,12	1		1							8,17	8,36
	18:00	23,79	18,82	4,97	1		1							8,78	8,93
	19:00	24,69	19,09	5,60	1		1						1	9,06	9,24
	20:00	25,45	19,23	6,22	1		1						1	9,29	9,51
	21:00	26,21	20,12	6,08	1		1						1	9,55	9,77
	22:00	24,53	18,36	6,17	1		1						1	9,07	9,19
	23:00	22,52	17,81	4,71	1		1							8,37	8,48

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:30 με 07:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	20,24	15,66	4,58	1		1							6,65	6,65
	01:00	18,50	14,15	4,34	1		1							4,95	4,95
	02:00	17,69	12,26	5,42			1		1					6,20	6,20
	03:00	16,93	11,83	5,09			1		1					6,35	6,52
	04:00	16,37	11,76	4,60			1		1					6,12	6,33
	05:00	16,32	11,88	4,44			1		1					6,10	6,31
	06:00	16,91	12,70	4,21			1		1					6,24	6,52
	07:00	19,09	14,87	4,22			1		1					6,86	7,28
	08:00	20,34	15,49	4,85			1		1			1		7,46	7,72
	09:00	21,22	15,62	5,60			1		1			1		7,81	8,03
	10:00	21,48	16,11	5,37			1		1			1		7,90	8,12
	11:00	22,18	16,75	5,44			1		1			1		8,14	8,36
	12:00	22,78	17,66	5,12			1		1			1		8,36	8,57
	13:00	23,56	17,46	6,10			1		1			1		8,62	8,85
	14:00	23,71	17,37	6,34	1		1							8,64	8,90
	15:00	23,01	17,01	6,00	1		1							8,45	8,66
	16:00	23,68	16,78	6,90	1		1							8,67	8,89
	17:00	24,77	17,36	7,41	1		1							9,03	9,27
	18:00	25,98	19,04	6,94	1		1							9,35	9,69
	19:00	26,04	20,05	5,99	1		1						1	9,37	9,71
	20:00	26,28	20,99	5,29	1		1						1	9,47	9,80
	21:00	26,54	20,65	5,89	1		1						1	9,60	9,89
	22:00	25,04	19,65	5,39	1		1							9,17	9,36
	23:00	23,17	17,31	5,86	1		1							8,51	8,71

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:00 με 21:50. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 18:00 με 20:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	20,87	14,95	5,92	1		1							7,77	7,90
	01:00	19,19	13,82	5,37	1		1							6,77	7,05
	02:00	18,15	12,34	5,81			1						1	6,75	6,95
	03:00	17,37	12,26	5,11			1						1	6,52	6,68
	04:00	17,00	12,79	4,21			1						1	6,41	6,55
	05:00	16,99	12,09	4,90			1						1	6,38	6,55
	06:00	17,50	12,26	5,23			1						1	6,52	6,72
	07:00	19,13	13,48	5,65			1						1	7,05	7,29
	08:00	20,70	14,68	6,02			1						1	7,60	7,84
	09:00	21,59	14,47	7,12	1		1							7,94	8,16
	10:00	21,59	14,53	7,06	1		1							7,94	8,16
	11:00	22,11	15,05	7,06	1		1							8,05	8,34
	12:00	22,62	15,23	7,40	1		1							8,30	8,52
	13:00	23,62	15,53	8,09	1		1							8,65	8,87
	14:00	23,24	15,15	8,10	1		1							8,54	8,74
	15:00	23,26	15,55	7,71	1		1							8,53	8,74
	16:00	23,47	15,67	7,80	1		1							8,61	8,82
	17:00	24,04	16,66	7,38	1		1							8,79	9,01
	18:00	24,98	17,00	7,98	1		1							9,42	9,34
	19:00	22,69	15,62	7,08	1		1		1					9,57	9,57
	20:00	23,84	16,28	7,57	1		1		1					9,38	8,95
	21:00	25,12	16,75	8,37	1		1							9,27	9,39
	22:00	23,20	16,39	6,80	1		1							8,66	8,72
	23:00	21,43	14,69	6,74	1		1							8,23	8,10

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	19,65	13,47	6,18	1		1							7,40	7,48
	01:00	18,34	12,55	5,78			1		1					6,73	7,02
	02:00	17,09	11,62	5,47			1		1					6,57	6,58
	03:00	16,56	11,08	5,49			1		1					6,20	6,40
	04:00	16,35	10,77	5,57			1		1					6,12	6,32
	05:00	15,64	10,36	5,28			1		1					6,02	6,07
	06:00	16,26	10,91	5,35			1		1					6,09	6,29
	07:00	17,43	12,45	4,99			1		1					6,44	6,70
	08:00	18,56	13,15	5,40			1		1					6,72	7,09
	09:00	19,09	13,05	6,03			1		1					6,86	7,28
	10:00	18,91	12,99	5,93			1		1					6,92	7,22
	11:00	19,34	13,05	6,30			1		1					7,14	7,37
	12:00	20,00	13,76	6,24			1		1					7,36	7,60
	13:00	20,44	14,12	6,31			1		1					7,57	7,75
	14:00	20,03	13,48	6,55			1		1					7,40	7,61
	15:00	19,61	13,14	6,48			1		1					7,25	7,47
	16:00	19,67	13,62	6,05			1		1					7,26	7,48
	17:00	20,58	14,76	5,82			1		1					7,45	7,80
	18:00	22,11	16,24	5,87	1		1							8,04	8,34
	19:00	22,92	16,99	5,93	1		1							8,24	8,62
	20:00	23,34	18,26	5,08	1		1							8,21	8,21
	21:00	23,77	17,82	5,95	1		1							8,68	8,92
	22:00	22,41	15,77	6,64	1		1							8,24	8,44
	23:00	20,66	14,26	6,40	1		1							7,74	7,83

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:20 με 09:50. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	19,00	13,36	5,65	1		1							6,93	6,86
	01:00	17,49	11,73	5,76			1		1					6,91	6,72
	02:00	16,37	11,02	5,36			1		1					6,79	6,33
	03:00	16,15	10,90	5,25			1		1					6,70	6,25
	04:00	15,72	10,52	5,20	1				1					6,58	6,10
	05:00	15,06	9,75	5,32	1				1					6,37	5,87
	06:00	15,13	10,07	5,06	1				1					6,41	6,41
	07:00	15,89	11,53	4,36	1				1					5,79	6,16
	08:00	16,10	11,04	5,06				1	1					6,68	6,24
	09:00	16,41	11,38	5,03				1	1					6,74	6,35
	10:00	16,54	11,66	4,88				1	1					6,80	6,39
	11:00	16,59	11,86	4,73				1	1					6,88	6,41
	12:00	16,99	12,12	4,87				1	1					6,91	6,55
	13:00	17,05	11,56	5,49				1	1					6,90	6,57
	14:00	15,87	10,35	5,52				1	1					6,56	6,16
	15:00	15,37	9,88	5,49				1	1					6,38	5,98
	16:00	15,82	10,28	5,54				1	1					6,51	6,14
	17:00	17,04	11,50	5,54				1	1					6,82	6,57
	18:00	19,00	13,50	5,50				1	1					7,37	7,25
	19:00	20,82	15,08	5,75	1			1						7,87	7,89
	20:00	21,49	16,22	5,27	1			1						8,07	8,12
	21:00	22,33	17,61	4,72	1			1						8,46	8,42
	22:00	21,29	15,87	5,42	1			1						8,15	8,05
	23:00	19,48	14,03	5,45	1			1						7,46	7,34

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	17,78	12,90	4,88	1			1						6,50	6,50
	01:00	16,44	11,33	5,11				1	1					6,73	6,35
	02:00	15,52	11,71	3,81				1	1					6,70	6,70
	03:00	15,06	10,95	4,11				1	1					6,55	6,55
	04:00	14,92	11,17	3,75				1	1					6,47	6,47
	05:00	14,98	11,15	3,83				1	1					6,45	6,45
	06:00	15,65	10,90	4,75				1	1					6,54	6,08
	07:00	17,56	12,03	5,54				1	1					6,97	6,75
	08:00	18,43	12,81	5,62				1	1					6,88	7,05
	09:00	18,85	13,49	5,37				1	1					6,99	7,20
	10:00	18,13	12,89	5,24				1	1					6,02	6,02
	11:00	18,08	13,35	4,73				1						5,48	5,48
	12:00	18,30	13,70	4,61				1						5,48	5,48
	13:00	18,61	13,80	4,81				1						5,64	5,64
	14:00	18,31	13,25	5,06				1						5,78	5,78
	15:00	18,19	13,39	4,80	1			1						5,45	5,45
	16:00	18,37	13,60	4,77	1			1						5,64	5,64
	17:00	19,24	14,21	5,03	1			1						6,45	6,45
	18:00	20,77	16,05	4,73	1			1						7,62	7,87
	19:00	22,01	17,81	4,20	1			1						8,08	8,30
	20:00	22,39	18,10	4,29	1			1						8,21	8,44
	21:00	23,23	18,55	4,68	1			1						8,53	8,73
	22:00	21,57	16,44	5,13	1			1						7,95	8,15
	23:00	19,80	14,71	5,10	1			1						7,06	7,53

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	17,98	13,62	4,36	1			1						5,36	5,84
	01:00	16,49	13,28	3,21				1	1					4,91	4,91
	02:00	15,72	12,26	3,46				1	1					5,90	6,10
	03:00	15,21	11,32	3,90				1	1					5,63	5,92
	04:00	15,21	11,04	4,18				1	1					5,62	5,92
	05:00	15,25	11,15	4,10				1	1					5,64	5,94
	06:00	15,89	12,15	3,73				1	1					5,97	6,16
	07:00	17,27	13,72	3,55				1	1					6,45	6,65
	08:00	18,09	14,21	3,88				1	1					5,46	5,46
	09:00	18,94	15,19	3,75				1	1					5,86	5,86
	10:00	18,68	14,97	3,71				1	1					5,70	5,70
	11:00	19,08	15,39	3,70				1	1					5,60	5,60
	12:00	19,46	15,84	3,62				1						5,55	5,55
	13:00	20,22	16,60	3,62				1						5,65	5,65
	14:00	19,69	16,44	3,26	1			1						5,42	5,42
	15:00	19,38	17,65	1,73	1			1						6,48	6,48
	16:00	19,94	16,93	3,01	1			1						7,09	7,58
	17:00	21,13	17,27	3,86	1			1						7,73	8,00
	18:00	23,31	19,05	4,27	1			1						8,54	8,76
	19:00	24,25	19,21	5,03	1			1						8,87	9,09
	20:00	24,48	19,85	4,63	1			1						8,94	9,17
	21:00	24,51	19,79	4,72	1			1						8,99	9,18
	22:00	23,29	18,71	4,58	1			1						8,56	8,75
	23:00	21,37	16,87	4,50	1			1						7,89	8,08

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στις 09:00 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	19,16	15,56	3,59	1			1						6,42	6,42
	01:00	17,85	14,55	3,30	1			1						5,43	5,71
	02:00	17,10	13,22	3,89				1	1					5,86	5,86
	03:00	16,37	11,80	4,57				1	1					6,22	6,33
	04:00	16,11	11,24	4,87				1	1					6,03	6,24
	05:00	16,01	11,55	4,46				1	1					5,99	6,20
	06:00	16,69	11,96	4,73				1	1					6,22	6,44
	07:00	18,61	14,86	3,75				1	1					6,81	7,11
	08:00	20,27	15,44	4,83	1			1						7,36	7,69
	09:00	21,14	15,53	5,61	1			1						7,81	8,00
	10:00	20,99	15,51	5,48	1			1						7,76	7,95
	11:00	21,08	15,50	5,58	1			1						7,78	7,98
	12:00	21,82	16,07	5,75	1			1						8,02	8,24
	13:00	22,64	16,91	5,73	1			1						8,33	8,52
	14:00	21,96	16,72	5,24	1			1						8,13	8,28
	15:00	21,31	16,56	4,75	1			1						7,93	8,06
	16:00	21,94	18,21	3,73	1			1						8,18	8,28
	17:00	22,47	19,47	3,00	1			1						8,36	8,47
	18:00	24,06	21,65	2,42	1			1	1					8,92	9,02
	19:00	24,94	22,32	2,62	1			1	1					9,22	9,33
	20:00	25,13	21,94	3,19	1			1	1					9,28	9,40
	21:00	26,08	21,16	4,91	1			1	1					9,59	9,73
	22:00	24,76	19,62	5,14	1			1	1					9,18	9,27
	23:00	22,62	18,96	3,67	1			1						8,48	8,52

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	20,53	18,23	2,30	1			1						7,76	7,78	
	01:00	19,12	17,52	1,60	1			1						6,93	6,98	
	02:00	18,16	16,36	1,80	1			1						5,95	6,02	
	03:00	17,67	14,74	2,93	1			1						5,19	5,53	
	04:00	17,26	14,59	2,67	1			1						4,86	5,13	
	05:00	17,00	14,49	2,51	1			1						4,60	4,86	
	06:00	17,32	14,15	3,17	1			1						4,78	5,19	
	07:00	19,44	15,79	3,65	1			1						6,71	6,71	
	08:00	21,19	17,07	4,12	1			1						7,78	8,01	
	09:00	22,25	18,79	3,46	1			1						8,25	8,39	
	10:00	22,39	18,02	4,37	1			1						8,35	8,44	
	11:00	22,93	17,88	5,05	1			1						8,50	8,63	
	12:00	23,93	19,27	4,66	1			1						8,85	8,98	
	13:00	24,90	21,53	3,37	1			1	1					9,24	9,31	
	14:00	24,27	20,77	3,50	1			1	1					8,99	9,09	
	15:00	24,54	20,00	4,55	1			1	1					9,10	9,19	
	16:00	24,95	20,70	4,25	1			1	1					9,18	9,33	
	17:00	25,48	20,73	4,75	1			1	1					9,33	9,52	
	18:00	26,81	22,16	4,66	1			1	1					9,81	9,99	
	19:00	27,76	23,99	3,77	1			1	1					10,13	10,32	
	20:00	27,72	24,31	3,40			1	1	1					10,16	10,30	
	21:00	27,86	24,70	3,17			1	1	1					10,20	10,35	
	22:00	26,98	23,26	3,72			1	1	1					9,85	10,04	
	23:00	25,01	21,52	3,50			1	1						9,12	9,35	

Μερική διακοπή στις 06:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	22,63	20,23	2,40			1	1						8,18	8,52
	01:00	20,76	18,25	2,51	1			1						7,09	7,09
	02:00	19,66	16,54	3,12	1			1						6,98	6,98
	03:00	18,69	15,90	2,79	1			1						5,98	5,98
	04:00	18,23	15,27	2,96	1			1						5,51	5,51
	05:00	18,04	14,83	3,21	1			1						5,31	5,31
	06:00	18,20	15,22	2,98	1			1						5,42	5,42
	07:00	19,99	17,35	2,65	1			1						7,14	7,60
	08:00	22,00	19,65	2,34	1			1						7,02	7,02
	09:00	22,74	20,09	2,65			1	1						8,18	8,56
	10:00	23,20	20,37	2,83			1	1						8,50	8,72
	11:00	24,00	21,47	2,53			1	1						8,79	9,00
	12:00	24,98	23,03	1,95			1	1						9,22	9,34
	13:00	26,33	24,36	1,97			1	1	1					9,67	9,82
	14:00	25,11	24,50	0,61			1	1	1					7,74	7,74
	15:00	26,71	25,87	0,85	1		1	1						6,53	6,53
	16:00	27,37	25,88	1,49	1		1	1						8,30	7,99
	17:00	27,73	26,30	1,43	1		1	1						8,64	8,36
	18:00	29,30	28,01	1,29	1		1	1						9,83	9,92
	19:00	29,41	28,12	1,29	1		1	1						9,89	10,03
	20:00	28,78	26,79	1,99	1		1	1						9,01	9,41
	21:00	28,26	25,32	2,94	1		1	1						8,35	8,35
	22:00	27,15	23,29	3,86	1		1	1						8,53	8,53
	23:00	25,53	21,09	4,44			1	1						9,31	9,54

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 14:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:05 έως τις 19:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	23,67	18,58	5,10			1	1						8,72	8,89
	01:00	22,07	18,45	3,61			1	1						7,68	7,68
	02:00	21,10	18,01	3,10	1			1						7,25	7,25
	03:00	19,99	17,53	2,45	1			1						7,40	7,60
	04:00	19,30	17,33	1,97	1			1						6,90	7,17
	05:00	18,91	17,00	1,91	1			1						6,54	6,77
	06:00	18,78	16,78	2,00	1			1						5,54	5,54
	07:00	19,21	18,11	1,10	1			1						6,63	7,07
	08:00	21,24	19,49	1,75			1	1						6,69	6,69
	09:00	22,42	18,96	3,46			1	1						7,32	7,32
	10:00	22,33	17,96	4,38			1	1						7,23	7,23
	11:00	22,40	18,04	4,36			1	1						8,16	8,44
	12:00	23,23	19,47	3,76			1	1						8,60	8,73
	13:00	23,98	20,27	3,71			1	1						8,86	8,99
	14:00	23,99	19,95	4,04			1	1						8,88	9,00
	15:00	23,74	18,96	4,78			1	1						8,74	8,91
	16:00	23,86	18,47	5,39			1	1						8,73	8,95
	17:00	24,51	19,28	5,24			1	1						8,97	9,18
	18:00	25,69	19,72	5,97			1	1						9,37	9,59
	19:00	25,91	19,19	6,72			1	1						9,47	9,67
	20:00	25,45	18,75	6,70			1	1						9,31	9,51
	21:00	25,57	18,43	7,14			1	1						9,35	9,55
	22:00	24,56	17,29	7,27			1	1						8,99	9,19
	23:00	22,71	15,61	7,10	1			1						8,36	8,55

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:45 με 10:46. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 με 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	20,79	13,75	7,04	1			1						7,70	7,28	
	01:00	19,23	12,81	6,42	1			1						6,84	6,50	
	02:00	17,92	11,99	5,93				1	1					6,68	6,27	
	03:00	17,23	11,70	5,53				1	1					6,45	6,03	
	04:00	16,90	11,24	5,66				1	1					6,31	5,91	
	05:00	16,35	10,85	5,50				1	1					6,13	5,72	
	06:00	16,11	10,79	5,32				1	1					6,03	5,64	
	07:00	16,65	11,11	5,55				1	1					6,22	5,83	
	08:00	16,80	11,07	5,73				1	1					6,28	5,88	
	09:00	16,59	10,94	5,66				1	1					6,21	5,81	
	10:00	16,74	11,01	5,74				1	1					6,25	5,86	
	11:00	17,08	11,26	5,82				1	1					6,37	5,98	
	12:00	15,88	12,64	3,24				1	1					3,98	5,56	
	13:00	13,34	13,34	0,00	1			1						0,62	0,61	
	14:00	12,84	12,84	0,00	1			1						0,48	0,10	
	15:00	12,81	12,81	0,00	1			1						0,48	0,08	
	16:00	13,59	13,59	0,00	1			1						0,48	0,85	
	17:00	14,76	14,76	0,00	1			1						0,48	2,02	
	18:00	16,05	16,05	0,00	1			1						0,48	3,31	
	19:00	16,89	16,89	0,00			1	1						0,48	2,41	
	20:00	17,28	17,28	0,00			1	1						0,48	2,80	
	21:00	18,95	18,94	0,01			1	1						0,49	4,47	
	22:00	20,07	19,83	0,24			1	1						0,28	5,59	
	23:00	19,09	18,71	0,38			1	1						0,28	4,61	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά από τις 12:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	17,40	17,07	0,33			1	1							0,28	2,93
	01:00	13,67	13,67	0,00				1	1						0,28	4,09
	02:00	12,85	12,85	0,00				1	1						0,28	3,28
	03:00	12,29	12,29	0,00				1	1						0,28	2,71
	04:00	12,22	12,22	0,00				1	1						0,28	2,65
	05:00	12,55	12,55	0,00				1	1						0,28	2,98
	06:00	13,17	13,17	0,00				1	1						0,28	3,59
	07:00	14,02	14,02	0,00				1	1						0,28	4,44
	08:00	15,89	15,89	0,00	1			1							0,28	3,16
	09:00	16,71	16,71	0,00	1			1							0,28	3,98
	10:00	17,09	17,09	0,00	1			1							0,28	4,36
	11:00	17,06	17,06	0,00	1			1							0,28	4,32
	12:00	17,50	17,50	0,00	1			1							0,28	4,76
	13:00	17,91	17,91	0,00	1			1							0,28	5,17
	14:00	21,17	21,12	0,05	1		1	1							0,19	1,19
	15:00	21,35	21,19	0,16	1		1	1							0,13	1,37
	16:00	21,69	21,51	0,18	1		1	1							0,13	1,71
	17:00	22,30	22,19	0,11	1		1	1							0,13	2,32
	18:00	22,78	22,67	0,10	1		1	1							0,13	2,80
	19:00	22,66	22,57	0,09			1	1							0,13	7,93
	20:00	22,76	22,67	0,09			1	1	1						0,12	5,94
	21:00	24,43	24,39	0,04			1	1	1						0,04	7,61
	22:00	23,60	23,56	0,04			1	1	1						0,00	6,78
	23:00	22,48	22,17	0,31			1	1	1						0,10	5,67

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, πραγματοποιούνται εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	20,12	20,06	0,06			1	1							0,00	5,64	
	01:00	18,49	18,38	0,11			1	1							0,00	4,02	
	02:00	17,63	17,50	0,14			1	1							0,00	3,16	
	03:00	16,99	16,88	0,12			1	1							0,00	2,52	
	04:00	16,76	16,69	0,08			1	1							0,00	2,29	
	05:00	16,80	16,72	0,08			1	1							0,00	2,32	
	06:00	17,27	17,20	0,07			1	1							0,00	2,80	
	07:00	18,96	18,89	0,08			1	1							0,00	4,49	
	08:00	20,67	20,59	0,08			1	1							0,00	6,19	
	09:00	21,72	21,66	0,07			1	1							0,00	7,25	
	10:00	22,22	21,67	0,55			1	1							1,19	7,75	
	11:00	22,67	21,56	1,11			1	1							1,88	7,94	
	12:00	23,38	21,95	1,43			1	1							2,55	8,18	
	13:00	24,11	22,42	1,69			1	1							2,75	8,44	
	14:00	23,80	21,85	1,96			1	1							2,75	8,33	
	15:00	23,24	21,19	2,05			1	1							2,75	8,13	
	16:00	23,38	21,37	2,00			1	1							2,75	8,18	
	17:00	24,48	23,65	0,83			1	1	1							1,55	7,67
	18:00	26,15	24,30	1,84			1	1	1							2,68	9,15
	19:00	26,91	26,43	0,48	1		1	1								1,41	6,93
	20:00	26,58	24,38	2,20	1		1	1								2,75	6,60
	21:00	26,67	24,44	2,24	1		1	1								2,75	6,70
	22:00	26,12	24,29	1,84	1		1	1								2,75	6,15
	23:00	25,36	23,21	2,15	1		1	1								2,75	5,38

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, πραγματοποιούνται εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	22,53	21,17	1,36			1	1						2,75	7,88
	01:00	20,60	19,40	1,21			1	1						2,25	6,13
	02:00	19,24	17,97	1,28			1	1						2,15	4,77
	03:00	18,60	17,44	1,17			1	1						2,15	4,13
	04:00	18,24	17,12	1,13			1	1						2,15	3,77
	05:00	17,89	16,77	1,12			1	1						2,15	3,42
	06:00	18,47	17,30	1,18			1	1						2,15	4,00
	07:00	20,41	19,09	1,33			1	1						2,15	5,94
	08:00	22,27	21,04	1,23			1	1						2,15	7,80
	09:00	23,21	21,64	1,57			1	1						2,15	8,12
	10:00	23,71	22,28	1,43			1	1						2,15	8,30
	11:00	24,72	23,04	1,68			1	1						2,15	8,65
	12:00	26,07	24,36	1,72			1	1					1	2,15	9,13
	13:00	27,74	27,16	0,58			1	1					1	0,76	9,71
	14:00	28,64	26,64	2,00			1	1					1	3,59	10,02
	15:00	28,68	24,77	3,91	1		1	1						8,72	8,70
	16:00	28,94	23,42	5,52	1		1	1						8,98	8,96
	17:00	29,06	24,17	4,90	1		1	1						9,15	9,09
	18:00	29,34	25,24	4,11	1		1	1						9,37	9,37
	19:00	29,58	25,76	3,82	1		1	1						9,67	9,60
	20:00	29,60	26,27	3,33	1		1	1						10,24	9,62
	21:00	30,48	27,83	2,65	1		1	1						10,73	10,50
	22:00	29,95	27,09	2,86	1		1	1						10,57	9,98
	23:00	29,24	24,16	5,09	1		1	1						9,43	9,27

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, πραγματοποιούνται εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	26,13	22,00	4,13	1		1	1						7,01	6,15
	01:00	23,95	19,35	4,60	1			1	1					7,84	8,38
	02:00	22,63	17,99	4,64	1			1	1					8,20	7,55
	03:00	21,78	17,14	4,64	1			1	1					7,36	6,70
	04:00	21,42	15,60	5,82	1			1						8,10	7,50
	05:00	20,97	15,77	5,19	1			1						7,96	7,34
	06:00	21,05	16,10	4,96	1			1						7,97	7,37
	07:00	22,89	18,21	4,68	1			1						8,59	8,01
	08:00	24,93	20,19	4,74	1			1				1		9,32	8,72
	09:00	26,66	21,62	5,04	1			1				1		9,93	9,33
	10:00	27,23	21,69	5,54	1			1				1		10,14	10,14
	11:00	28,44	23,78	4,67	1			1				1		10,52	10,52
	12:00	29,63	25,30	4,33	1			1				1	1	10,72	10,72
	13:00	31,15	26,56	4,59	1			1				1	1	10,73	10,73
	14:00	32,36	27,20	5,16	1			1				1	1	10,73	10,73
	15:00	32,65	28,09	4,56	1		1	1				1	1	10,73	10,73
	16:00	32,54	28,72	3,82	1		1	1						10,73	10,73
	17:00	33,06	29,35	3,71	1		1	1						10,73	10,73
	18:00	34,03	30,30	3,73	1		1	1				1		10,13	10,13
	19:00	33,45	30,36	3,08	1		1	1				1		10,73	10,73
	20:00	32,13	28,50	3,63	1		1	1				1		10,42	10,42
	21:00	32,79	28,05	4,74	1		1	1						10,72	10,72
	22:00	32,42	26,60	5,83	1		1	1						10,73	10,73
	23:00	31,50	24,54	6,96	1		1	1						10,73	10,73

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	29,18	22,60	6,58			1	1						10,03	10,03
	01:00	26,76	19,58	7,18			1	1						9,99	9,97
	02:00	25,41	18,16	7,25			1	1						9,60	9,49
	03:00	24,86	17,87	6,99			1	1						9,44	9,30
	04:00	24,05	17,13	6,92			1	1						9,18	9,02
	05:00	23,33	17,05	6,28			1	1						8,94	8,76
	06:00	23,07	17,57	5,50			1	1						8,84	8,68
	07:00	24,63	20,15	4,48			1	1						9,34	9,22
	08:00	27,00	22,18	4,83	1		1	1						9,33	9,33
	09:00	28,83	23,33	5,50	1		1	1						9,72	9,45
	10:00	29,58	23,24	6,35			1	1	1					10,67	10,67
	11:00	30,23	24,81	5,42			1	1	1					10,73	10,73
	12:00	31,85	25,92	5,93			1	1	1					10,73	10,73
	13:00	34,53	28,50	6,04			1	1	1					10,73	10,73
	14:00	35,47	29,96	5,51	1		1	1						10,73	10,73
	15:00	35,82	31,01	4,81	1		1	1						10,73	10,73
	16:00	36,11	31,78	4,33	1		1	1						10,73	10,73
	17:00	36,20	31,60	4,60	1		1	1						10,73	10,73
	18:00	36,86	32,58	4,29	1		1	1	1					10,73	10,73
	19:00	36,00	32,55	3,45	1		1	1	1					10,73	10,73
	20:00	34,94	30,14	4,80	1		1	1	1					10,73	10,73
	21:00	35,12	28,27	6,86	1		1	1	1					10,73	10,73
	22:00	34,36	27,54	6,83	1		1	1	1					10,73	10,73
	23:00	32,82	25,64	7,18	1		1	1						10,73	10,73

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	30,69	23,02	7,67	1		1	1						10,51	10,51
	01:00	28,53	20,33	8,20			1	1						10,25	10,59
	02:00	26,62	18,72	7,90			1	1						9,82	9,92
	03:00	25,45	16,79	8,67			1	1						9,44	9,51
	04:00	24,89	16,75	8,14			1	1						9,25	9,31
	05:00	23,91	16,11	7,79			1	1						8,94	8,97
	06:00	23,29	16,11	7,17			1	1						8,72	8,75
	07:00	24,01	18,65	5,36			1	1						8,95	9,00
	08:00	24,98	19,61	5,37			1	1						9,27	9,34
	09:00	26,26	19,89	6,37			1	1						9,68	9,79
	10:00	27,16	20,37	6,79			1	1						10,02	10,11
	11:00	28,02	22,13	5,89			1	1						10,50	10,41
	12:00	29,37	22,95	6,42	1		1	1						10,43	10,43
	13:00	31,19	24,97	6,22	1		1	1						10,67	10,67
	14:00	31,95	25,16	6,78	1		1	1						10,73	10,73
	15:00	32,16	25,47	6,69	1		1	1						10,73	10,73
	16:00	32,20	25,18	7,02	1		1	1						10,73	10,73
	17:00	32,09	24,88	7,20	1		1	1						10,73	10,73
	18:00	31,50	24,64	6,86	1		1	1						10,73	10,73
	19:00	30,85	23,42	7,43	1		1	1						10,72	10,72
	20:00	29,41	21,74	7,67	1		1	1						10,16	10,16
	21:00	29,34	21,75	7,59	1		1	1						10,10	10,10
	22:00	28,31	20,38	7,93			1	1						10,43	10,51
	23:00	27,01	20,73	6,28			1	1						10,12	10,05

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	25,88	20,08	5,80			1	1						9,78	9,66
	01:00	24,24	18,04	6,19			1	1						9,24	9,08
	02:00	22,85	16,52	6,33			1	1						8,79	8,60
	03:00	22,16	15,33	6,83	1			1						8,54	8,36
	04:00	21,21	15,59	5,62	1			1						8,26	8,02
	05:00	20,38	14,57	5,81	1			1						7,99	7,73
	06:00	19,75	13,62	6,12	1			1						7,77	7,51
	07:00	20,44	14,16	6,28	1			1						8,00	7,75
	08:00	20,83	17,78	3,05	1	1		1						4,98	4,98
	09:00	20,99	16,99	4,00		1	1	1						4,96	4,96
	10:00	21,38	15,66	5,72		1	1	1						6,71	6,71
	11:00	21,76	17,27	4,48		1	1	1						5,41	5,41
	12:00	22,41	15,90	6,51			1	1						8,42	8,44
	13:00	22,11	15,20	6,91			1	1						8,18	8,23
	14:00	20,91	14,86	6,06			1	1						7,09	7,04
	15:00	20,31	14,74	5,57			1	1						6,46	6,43
	16:00	20,60	14,87	5,73			1	1						6,74	6,73
	17:00	21,49	14,93	6,56			1	1						7,63	7,62
	18:00	22,68	15,33	7,35			1	1						8,53	8,54
	19:00	23,44	15,80	7,64			1	1						8,81	8,80
	20:00	23,36	15,70	7,66			1	1						8,78	8,78
	21:00	24,32	16,42	7,90			1	1						9,13	9,11
	22:00	23,37	16,05	7,32			1	1						8,82	8,78
	23:00	21,71	14,63	7,08	1			1						8,22	8,20

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 08:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	20,35	15,69	4,65	1			1							7,80	7,80
	01:00	19,12	14,82	4,30	1			1							7,02	7,02
	02:00	18,08	14,64	3,44	1			1							5,99	5,99
	03:00	17,65	13,75	3,91	1			1							5,51	5,51
	04:00	17,39	13,25	4,15	1			1							5,24	5,24
	05:00	17,03	12,90	4,13	1			1							4,91	4,91
	06:00	17,71	13,14	4,56	1			1							5,52	5,52
	07:00	19,43	14,35	5,08	1			1							6,71	6,69
	08:00	20,96	15,81	5,15	1			1							6,98	7,34
	09:00	22,08	18,21	3,87		1		1							6,03	7,73
	10:00	22,57	17,52	5,05		1		1							7,53	7,90
	11:00	22,55	18,21	4,34	1			1							5,99	7,89
	12:00	23,37	18,69	4,69	1			1							7,59	8,18
	13:00	24,67	20,11	4,56	1	1		1							6,19	5,79
	14:00	24,66	19,81	4,85	1	1		1							5,49	5,78
	15:00	23,94	19,60	4,34	1	1		1							5,17	5,06
	16:00	24,39	19,17	5,23		1		1	1						8,66	8,54
	17:00	25,55	20,31	5,24		1		1	1						9,28	8,94
	18:00	27,04	20,17	6,87		1		1	1						9,76	9,47
	19:00	27,66	19,45	8,20		1		1	1						9,96	9,68
	20:00	27,62	19,61	8,00			1	1							10,00	9,67
	21:00	27,65	21,46	6,19			1	1							10,08	9,68
	22:00	26,56	21,76	4,81			1	1							9,75	9,30
	23:00	25,31	20,17	5,14			1	1							9,23	8,86

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 15:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:30 με 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	23,38	17,53	5,86			1	1							8,70	8,70
	01:00	21,72	16,51	5,21	1		1								8,12	8,12
	02:00	20,63	16,57	4,06	1		1								7,63	7,22
	03:00	20,00	16,03	3,97	1		1								7,26	7,00
	04:00	19,47	15,86	3,61	1		1								6,81	6,73
	05:00	19,03	16,09	2,94	1		1								6,39	6,29
	06:00	19,30	17,19	2,10	1		1								6,57	6,56
	07:00	21,28	19,10	2,18	1		1								7,81	7,45
	08:00	22,88	20,93	1,95	1		1							2	5,39	8,01
	09:00	24,64	23,23	1,41	1		1							4	3,63	8,62
	10:00	24,62	22,10	2,52		1	1							4	7,81	8,62
	11:00	24,79	21,96	2,83		1	1							4	7,85	8,68
	12:00	25,79	22,73	3,06		1	1							4	8,21	9,02
	13:00	27,64	24,43	3,21		1	1							4	8,87	9,67
	14:00	28,04	25,27	2,77		1	1							5	7,23	9,81
	15:00	28,38	25,67	2,71		1	1							7	6,69	9,93
	16:00	29,21	24,78	4,43		1	1							7	7,55	10,22
	17:00	29,62	25,06	4,55		1	1							7	7,67	10,37
	18:00	30,59	26,43	4,16		1	1							7	7,93	10,71
	19:00	30,84	27,90	2,94		1	1							8	7,69	10,79
	20:00	30,23	27,04	3,19		1	1							8	8,01	10,58
	21:00	30,44	27,20	3,24		1	1							8	8,10	10,65
	22:00	29,38	25,57	3,81		1	1							7	8,07	10,28
	23:00	28,27	22,77	5,50		1	1							3	8,45	9,89

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 09:30 και 14:50 με 15:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	26,28	20,76	5,53	1		1								8,06	9,20
	01:00	23,80	17,69	6,11	1		1								8,74	8,33
	02:00	22,48	16,84	5,64	1		1								8,27	7,87
	03:00	21,30	16,20	5,11	1		1								7,86	7,46
	04:00	20,21	15,29	4,92	1		1								7,40	7,07
	05:00	19,69	14,86	4,83	1		1								6,97	6,89
	06:00	19,95	14,71	5,24	1		1								7,18	6,98
	07:00	21,44	16,71	4,73	1		1								7,89	7,50
	08:00	22,81	17,08	5,72	1		1								8,36	7,98
	09:00	24,03	17,70	6,32	1		1								8,79	8,41
	10:00	24,24	16,65	7,59	1		1								8,87	8,48
	11:00	24,22	16,94	7,28	1		1								8,86	8,48
	12:00	25,55	16,93	8,62	1		1								9,32	8,94
	13:00	26,39	17,45	8,93	1		1								9,62	9,24
	14:00	25,84	16,86	8,98	1		1								9,47	9,04
	15:00	24,77	16,76	8,00	1		1							2	8,40	8,67
	16:00	25,27	17,05	8,22	1		1							2	8,59	8,84
	17:00	25,39	17,16	8,23	1		1							2	8,60	8,89
	18:00	26,18	17,99	8,19	1		1							2	8,89	9,16
	19:00	26,39	19,33	7,06	1		1							2	8,97	9,23
	20:00	26,01	19,27	6,75	1		1							2	8,85	9,10
	21:00	26,29	19,58	6,71	1		1							3	8,73	9,20
	22:00	24,79	18,52	6,27	1		1							2	8,57	8,68
	23:00	23,80	17,57	6,23	1		1								8,72	8,33

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:15 με 20:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	21,95	16,09	5,87	1		1								8,21	8,21
	01:00	20,37	14,50	5,86	1		1								7,70	7,70
	02:00	19,19	13,82	5,37	1		1								6,82	6,45
	03:00	18,67	13,26	5,41	1		1								6,33	5,93
	04:00	18,00	13,15	4,85	1		1								5,71	5,26
	05:00	17,87	13,24	4,63	1		1								5,59	5,13
	06:00	18,24	13,23	5,01	1		1								5,89	5,51
	07:00	20,42	13,71	6,71	1		1								7,64	7,15
	08:00	21,73	14,56	7,17	1		1								8,21	8,21
	09:00	22,94	15,46	7,48	1		1								8,59	8,59
	10:00	22,87	16,06	6,82	1		1								8,60	8,60
	11:00	23,07	15,83	7,25	1		1								8,64	8,64
	12:00	23,44	15,91	7,54	1		1								8,77	8,77
	13:00	24,37	16,60	7,77	1		1								9,05	9,05
	14:00	24,51	16,58	7,93	1		1								9,11	9,11
	15:00	24,13	16,39	7,74	1		1								8,98	8,98
	16:00	24,45	16,83	7,62	1		1								9,09	9,09
	17:00	24,72	17,01	7,71	1		1							1	8,99	8,65
	18:00	26,15	18,67	7,48	1		1							2	9,43	9,15
	19:00	26,62	20,07	6,55	1		1							4	9,60	9,32
	20:00	26,31	19,87	6,44	1		1							4	9,65	9,21
	21:00	26,66	19,56	7,10	1		1							3	9,78	9,33
	22:00	25,05	18,22	6,83	1		1							1	10,12	10,12
	23:00	23,51	17,38	6,13	1		1								8,87	8,87

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	21,49	15,31	6,18	1		1								7,41	7,52
	01:00	19,89	13,87	6,02	1		1								6,76	6,96
	02:00	18,45	13,23	5,21	1		1								5,59	5,71
	03:00	17,84	13,13	4,71	1		1								5,03	5,10
	04:00	17,62	13,52	4,10	1		1								4,80	4,88
	05:00	17,39	13,39	4,00	1		1								4,61	4,65
	06:00	17,97	13,88	4,09	1		1								5,11	5,23
	07:00	20,11	15,29	4,82	1		1								6,83	7,04
	08:00	21,59	15,84	5,75	1		1								7,46	7,56
	09:00	22,20	16,40	5,81	1		1								7,62	7,77
	10:00	22,29	16,58	5,71	1		1								7,67	7,80
	11:00	22,74	17,42	5,33	1		1								7,94	7,96
	12:00	23,19	17,78	5,41	1		1							1	7,82	8,12
	13:00	24,47	18,74	5,73		1	1								8,47	8,57
	14:00	24,56	17,82	6,74		1	1								8,51	8,60
	15:00	24,17	16,90	7,27		1	1								8,38	8,46
	16:00	24,74	17,19	7,54		1	1								8,42	8,66
	17:00	25,14	17,70	7,44		1	1								8,60	8,80
	18:00	26,75	19,89	6,86		1	1							2	9,09	9,36
	19:00	27,46	21,60	5,86		1	1							4	9,15	9,61
	20:00	26,90	22,03	4,88		1	1							6	7,28	9,42
	21:00	26,74	20,75	5,99		1	1							5	8,07	9,36
	22:00	25,21	17,86	7,35		1	1							2	8,73	8,82
	23:00	23,88	18,09	5,79		1	1								8,20	8,36

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	22,14	17,94	4,20		1	1								7,94	7,75
	01:00	20,64	17,58	3,06		1	1								7,72	7,22
	02:00	19,65	15,99	3,66		1	1								6,27	6,27
	03:00	18,93	14,97	3,96		1	1								5,30	5,55
	04:00	18,53	14,75	3,78		1	1								4,87	5,15
	05:00	18,00	15,31	2,69		1	1								4,27	4,62
	06:00	18,41	16,31	2,11		1	1								4,53	5,03
	07:00	19,84	18,07	1,77		1	1								6,04	6,46
	08:00	21,14	19,06	2,08		1	1								7,20	7,40
	09:00	22,38	19,52	2,86		1	1								7,67	7,83
	10:00	22,65	20,39	2,26		1	1							1	7,76	7,93
	11:00	23,08	21,41	1,67		1	1							2	7,35	8,08
	12:00	24,13	21,80	2,33		1	1							2	7,72	8,45
	13:00	25,30	21,88	3,42		1	1							2	8,08	8,85
	14:00	25,65	22,38	3,27		1	1							3	7,86	8,98
	15:00	25,23	22,46	2,77		1	1							4	7,46	8,83
	16:00	25,58	22,55	3,03		1	1							5	7,19	8,95
	17:00	26,62	23,70	2,92		1	1							5	7,62	9,32
	18:00	27,37	24,89	2,48		1	1							6	7,69	9,58
	19:00	27,91	26,12	1,79		1	1							6	7,73	9,77
	20:00	27,19	25,53	1,66		1	1							6	7,06	9,52
	21:00	27,34	26,17	1,17		1	1							6	7,15	9,57
	22:00	26,47	24,88	1,59		1	1	1						4	4,72	4,72
	23:00	26,02	24,52	1,50		1	1	1							5,81	5,41

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	24,44	23,01	1,43			1	1							8,57	8,55
	01:00	23,33	21,50	1,83			1	1							7,87	8,17
	02:00	22,24	21,72	0,52		1		1							7,73	7,79
	03:00	21,09	20,85	0,24		1		1							7,38	7,38
	04:00	19,93	19,50	0,43		1		1							6,60	6,55
	05:00	19,07	18,70	0,36		1		1							5,76	5,69
	06:00	18,97	18,73	0,24		1		1							5,62	5,59
	07:00	19,93	19,29	0,63		1		1							6,55	6,55
	08:00	20,36	19,57	0,79		1		1							6,98	6,98
	09:00	20,61	20,33	0,27		1		1							7,14	7,21
	10:00	21,04	21,01	0,03		1		1						2	5,70	6,64
	11:00	21,27	21,07	0,20		1		1						2	4,98	6,88
	12:00	21,99	21,11	0,88		1		1						2	5,93	7,60
	13:00	22,53	21,44	1,09		1		1						3	5,73	7,63
	14:00	22,17	20,38	1,79		1		1						3	5,96	7,27
	15:00	22,34	20,66	1,68		1		1						3	6,15	7,44
	16:00	22,91	21,59	1,33		1		1						3	6,69	8,01
	17:00	23,54	22,62	0,92		1		1						4	6,81	8,13
	18:00	24,72	23,92	0,80		1		1						5	6,84	8,65
	19:00	25,31	24,68	0,63		1		1						5	6,84	8,86
	20:00	25,19	24,87	0,32		1		1						6	6,13	8,77
	21:00	26,22	25,94	0,29		1		1						6	7,10	9,18
	22:00	25,55	25,26	0,30		1		1						6	6,52	8,94
	23:00	24,40	24,15	0,25		1		1						4	5,39	8,54

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	23,12	22,98	0,14	1	1		1							5,08	5,08
	01:00	21,53	21,45	0,08	1	1		1							3,41	3,41
	02:00	20,26	20,24	0,01	1	1		1							3,32	3,32
	03:00	19,56	19,56	0,00	1			1							7,42	7,42
	04:00	18,82	18,82	0,00	1			1							6,81	6,81
	05:00	18,25	18,25	0,00	1			1							6,19	6,19
	06:00	18,24	18,21	0,03	1			1							6,12	6,12
	07:00	20,56	20,55	0,01	1			1							7,17	7,20
	08:00	22,35	22,34	0,00	1			1						3	6,91	7,82
	09:00	24,16	24,12	0,04	1			1						5	6,88	8,46
	10:00	24,38	24,30	0,08	1			1						6	3,98	8,53
	11:00	25,42	25,19	0,23	1			1						6	5,32	8,90
	12:00	26,37	26,13	0,25	1			1						7	5,73	9,23
	13:00	27,67	27,39	0,28	1			1						7	5,84	9,68
	14:00	28,12	27,73	0,39	1			1						9	5,09	9,84
	15:00	27,42	26,73	0,69	1			1						10	4,66	9,60
	16:00	26,93	26,16	0,77	1			1						9	4,70	9,43
	17:00	26,61	26,00	0,61	1			1						9	4,92	9,30
	18:00	27,43	27,09	0,33	1			1						9	5,73	9,60
	19:00	27,53	27,33	0,20	1			1						9	5,87	9,64
	20:00	27,01	26,69	0,32	1			1						9	5,43	9,45
	21:00	27,91	27,49	0,42	1			1						9	6,05	9,77
	22:00	26,70	26,39	0,31	1			1						9	5,23	9,35
	23:00	24,89	24,71	0,18	1			1						5	6,16	8,71

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 10:00 με 14:56 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:30 με 04:30. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00 έως 17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	23,51	23,43	0,08	1	1		1							5,31	5,31
	01:00	21,52	21,37	0,15	1	1		1							3,81	3,81
	02:00	20,25	20,06	0,19	1	1		1							4,79	4,79
	03:00	19,49	19,35	0,14	1			1							6,86	6,75
	04:00	18,75	18,67	0,08	1			1							6,35	6,01
	05:00	18,59	18,47	0,12	1			1							6,22	5,85
	06:00	18,93	18,83	0,11	1			1							6,43	6,19
	07:00	21,33	21,11	0,22	1			1	1						6,79	6,79
	08:00	23,31	23,12	0,19	1			1	1					1	7,82	7,72
	09:00	25,45	25,35	0,10	1			1						6	6,84	8,91
	10:00	26,21	26,05	0,17	1			1						7	6,68	9,18
	11:00	26,90	26,69	0,21	1			1						7	7,20	9,41
	12:00	27,89	27,71	0,18	1			1						8	7,58	9,76
	13:00	28,99	28,80	0,19	1			1						9	7,61	10,15
	14:00	28,99	28,55	0,44	1			1						9	7,65	10,15
	15:00	28,76	28,24	0,52	1	1		1						6	6,80	6,83
	16:00	28,51	28,03	0,48	1	1		1						3	7,35	8,11
	17:00	28,47	28,18	0,29	1	1		1						3	7,22	8,07
	18:00	29,98	29,86	0,12	1	1		1						4	8,44	9,07
	19:00	30,32	30,31	0,02	1	1		1						6	6,90	8,40
	20:00	29,43	29,42	0,01	1	1		1						6	6,20	7,50
	21:00	29,49	29,49	0,00	1	1		1						5	6,63	8,07
	22:00	27,74	27,68	0,07	1	1		1						4	6,49	6,83
	23:00	26,45	26,21	0,24	1	1		1							8,10	8,10

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:50. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 05:00. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2 και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 19:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	24,30	23,76	0,54	1	1		1							6,30	6,30	
	01:00	22,38	21,41	0,97	1	1		1							4,99	4,99	
	02:00	21,08	20,28	0,79	1	1		1							4,32	4,32	
	03:00	20,13	19,68	0,45	1			1							6,54	7,05	
	04:00	19,53	19,30	0,24	1			1							7,38	7,38	
	05:00	18,81	18,75	0,06	1			1							6,89	6,89	
	06:00	19,18	19,11	0,07	1			1							6,79	6,44	
	07:00	21,91	21,67	0,24	1			1	1						7,21	6,83	
	08:00	24,04	23,66	0,37	1			1	1					3	7,35	7,44	
	09:00	26,07	25,71	0,36	1			1						6	7,54	9,13	
	10:00	27,29	27,13	0,15	1			1						7	7,56	9,55	
	11:00	28,45	28,37	0,08	1			1						9	6,99	9,96	
	12:00	29,70	29,44	0,26	1			1						9	7,40	10,39	
	13:00	31,25	30,99	0,26	1			1						11	7,42	10,94	
	14:00	31,63	31,47	0,16	1			1						12	6,65	11,03	
	15:00	30,99	30,83	0,16			1	1						9	7,53	10,84	
	16:00	30,73	30,56	0,17			1	1						9	7,65	10,76	
	17:00	30,61	30,32	0,29			1	1						9	7,57	10,71	
	18:00	30,95	30,63	0,32			1	1						9	7,79	10,83	
	19:00	30,88	30,62	0,25			1	1						9	7,83	10,81	
	20:00	29,81	29,32	0,49			1	1						9	6,73	10,43	
	21:00	30,35	29,37	0,98			1	1						9	7,20	10,62	
	22:00	29,63	29,08	0,55			1	1						9	6,65	10,37	
	23:00	29,21	27,80	1,41			1	1						5	8,39	10,22	

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 14:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	25,98	25,95	0,03			1	1						3	8,85	9,09
	01:00	24,35	24,34	0,01			1	1							9,20	9,20
	02:00	23,02	22,99	0,03			1	1							8,81	8,81
	03:00	21,81	20,41	1,41			1	1							7,94	7,94
	04:00	21,22	17,10	4,12			1	1							7,19	6,74
	05:00	20,67	17,10	3,56			1	1							6,73	6,73
	06:00	20,96	17,63	3,33			1	1							6,86	6,48
	07:00	23,15	19,93	3,21			1	1							8,54	8,10
	08:00	25,35	22,22	3,13			1	1						1	9,12	8,87
	09:00	27,33	23,74	3,59			1	1						2	9,41	9,57
	10:00	27,80	24,67	3,13			1	1						5	8,81	9,73
	11:00	28,03	24,75	3,28			1	1					1	5	8,42	8,68
	12:00	28,93	25,03	3,90			1	1					1	5	8,36	9,57
	13:00	29,94	24,89	5,05			1	1						6	8,75	10,48
	14:00	30,26	24,98	5,28			1	1						6	8,91	10,59
	15:00	29,89	24,24	5,65			1	1						5	9,30	10,46
	16:00	29,56	24,00	5,56			1	1						5	9,30	10,35
	17:00	29,58	24,00	5,58			1	1						5	9,28	10,35
	18:00	30,11	24,63	5,48			1	1						6	8,98	10,54
	19:00	29,93	25,02	4,91			1	1						8	8,42	10,48
	20:00	29,00	24,25	4,75			1	1						6	8,58	10,15
	21:00	28,36	23,85	4,51			1	1						6	8,58	9,93
	22:00	27,19	22,52	4,67			1	1						5	8,59	9,52
	23:00	25,55	20,29	5,26	1		1							3	8,55	8,94

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	23,18	18,48	4,70	1		1								8,58	8,11
	01:00	22,16	18,71	3,45	1		1								8,42	8,42
	02:00	20,91	18,13	2,78	1		1								8,12	8,12
	03:00	20,33	17,91	2,42	1		1								7,93	7,93
	04:00	20,32	17,67	2,65	1		1								7,93	7,93
	05:00	19,97	17,66	2,31	1		1								7,80	7,80
	06:00	19,96	18,10	1,85	1		1								7,77	7,77
	07:00	21,93	19,28	2,65	1		1							2	8,00	7,67
	08:00	24,16	21,40	2,75	1		1							3	8,08	8,45
	09:00	25,52	22,62	2,91	1		1	1						3	7,01	7,01
	10:00	26,02	22,13	3,89			1	1						3	8,55	9,11
	11:00	26,43	22,77	3,66			1	1						3	8,70	9,25
	12:00	26,58	22,99	3,59			1	1						3	8,74	9,30
	13:00	27,34	23,15	4,19			1	1						3	9,03	9,57
	14:00	27,50	22,99	4,51			1	1						3	9,12	9,63
	15:00	26,92	22,79	4,12			1	1						3	7,49	9,42
	16:00	27,34	22,65	4,69		1		1						3	8,45	9,57
	17:00	27,81	23,38	4,43		1		1						5	8,76	9,73
	18:00	28,97	24,75	4,22		1		1						5	8,79	10,14
	19:00	29,69	25,68	4,01		1		1						6	8,59	10,39
	20:00	28,71	24,82	3,89		1		1						6	8,26	10,05
	21:00	28,40	24,05	4,35		1		1						6	8,22	9,94
	22:00	27,23	23,24	3,98		1		1						5	8,30	9,53
	23:00	25,91	21,72	4,19		1		1						3	8,81	9,07

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:30 με 08:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	24,80	21,34	3,46		1		1							9,35	9,35
	01:00	23,26	20,86	2,41		1		1							8,92	8,92
	02:00	22,01	20,24	1,77		1		1							8,48	8,48
	03:00	20,98	19,27	1,71		1		1							8,10	8,10
	04:00	20,46	18,62	1,84		1		1							7,77	7,77
	05:00	19,73	17,34	2,39		1		1							7,14	7,14
	06:00	19,72	16,90	2,82		1		1							6,79	6,34
	07:00	21,67	18,64	3,03		1		1							8,24	8,24
	08:00	22,41	19,95	2,46		1		1						2	8,08	7,84
	09:00	24,07	21,27	2,81		1		1						3	7,97	8,43
	10:00	24,67	20,98	3,70	1			1						4	7,28	8,64
	11:00	24,85	20,24	4,61	1			1						4	8,26	8,70
	12:00	26,01	21,01	5,00	1			1						4	8,56	9,10
	13:00	26,93	21,98	4,96	1			1						4	8,86	9,43
	14:00	27,37	22,16	5,21	1			1						4	8,99	9,58
	15:00	26,99	21,56	5,43	1			1						4	8,86	9,45
	16:00	27,19	21,77	5,42	1			1						4	8,89	9,52
	17:00	27,52	23,11	4,41	1			1						5	8,25	9,63
	18:00	28,52	24,39	4,13		1		1						6	8,56	9,98
	19:00	28,63	23,99	4,64		1		1						6	8,61	10,02
	20:00	27,91	23,71	4,20		1		1						6	8,41	9,77
	21:00	28,33	23,91	4,42		1		1						5	8,93	9,92
	22:00	27,45	23,12	4,33		1		1						3	9,07	9,61
	23:00	27,48	22,30	5,18		1		1						1	9,38	9,62

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 07:30 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	25,19	21,84	3,35		1		1							9,42	9,42
	01:00	23,60	20,00	3,60		1		1							8,94	8,94
	02:00	22,27	18,64	3,63		1		1							8,42	8,42
	03:00	21,28	17,11	4,17		1		1							8,07	8,07
	04:00	20,54	15,47	5,07		1		1							7,57	7,16
	05:00	19,73	14,94	4,79		1		1							6,95	6,95
	06:00	19,70	15,03	4,68		1		1							6,92	6,92
	07:00	20,80	15,89	4,90		1		1							7,85	7,85
	08:00	21,55	16,27	5,28		1		1							8,21	8,21
	09:00	21,75	16,13	5,62		1		1							8,22	8,22
	10:00	21,73	15,63	6,10		1		1							8,24	8,24
	11:00	22,71	15,99	6,72		1		1							8,45	8,45
	12:00	23,06	16,50	6,56		1		1							8,55	8,07
	13:00	23,92	17,14	6,77		1		1							8,79	8,37
	14:00	24,39	17,40	7,00		1		1							8,94	8,54
	15:00	25,02	18,14	6,88		1		1							9,12	8,76
	16:00	25,92	19,26	6,66		1		1							9,39	9,07
	17:00	26,68	19,76	6,92		1		1						1	9,52	9,34
	18:00	27,53	20,88	6,65		1		1						1	9,78	9,64
	19:00	28,14	21,10	7,05		1		1						2	9,65	9,85
	20:00	27,66	20,04	7,62		1		1						2	10,57	10,57
	21:00	28,73	20,37	8,36		1		1						2	10,65	10,65
	22:00	28,71	20,62	8,09		1		1						2	10,65	10,65
	23:00	27,54	19,40	8,14		1		1							10,18	10,18

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:50 με 17:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	26,06	17,75	8,31		1		1							9,61	9,12
	01:00	24,21	16,40	7,81		1		1							9,08	9,08
	02:00	22,76	15,44	7,32		1		1							8,66	8,66
	03:00	21,73	14,49	7,24		1		1							8,41	8,41
	04:00	21,36	14,11	7,24		1		1							8,33	8,33
	05:00	21,03	13,83	7,19		1		1							8,18	8,18
	06:00	21,02	13,55	7,46		1		1							8,04	8,04
	07:00	23,54	15,21	8,33		1		1							8,86	8,86
	08:00	25,82	16,88	8,94		1		1							9,49	9,04
	09:00	27,38	18,09	9,29		1		1							9,98	9,58
	10:00	27,81	19,00	8,81		1		1							10,13	9,73
	11:00	27,93	19,76	8,17	1			1						1	9,93	9,78
	12:00	28,38	20,53	7,85	1			1						3	9,39	9,93
	13:00	29,72	21,66	8,05	1			1						3	9,71	10,40
	14:00	30,83	23,46	7,36			1	1						3	10,05	10,79
	15:00	30,21	23,55	6,66			1	1						4	9,83	10,57
	16:00	30,42	24,09	6,33			1	1						4	9,91	10,65
	17:00	31,05	25,22	5,83			1	1						4	10,10	10,87
	18:00	31,43	26,03	5,41			1	1						5	9,74	11,00
	19:00	31,41	26,03	5,38			1	1						6	9,49	11,00
	20:00	30,73	26,22	4,52			1	1						6	9,27	10,76
	21:00	31,08	24,84	6,23			1	1						4	9,75	10,88
	22:00	29,97	23,71	6,25			1	1						2	10,18	10,49
	23:00	29,14	22,47	6,67			1	1							10,30	10,20

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	27,18	20,48	6,70			1	1							9,99	9,51
	01:00	25,05	18,41	6,65			1	1							9,36	9,36
	02:00	23,68	17,67	6,02			1	1							8,84	8,84
	03:00	22,45	16,48	5,96			1	1							8,24	7,86
	04:00	21,83	15,29	6,53			1	1							7,67	7,35
	05:00	21,75	14,67	7,08			1	1							7,61	7,27
	06:00	21,86	14,69	7,17			1	1							7,67	7,39
	07:00	23,92	16,37	7,56			1	1							8,83	8,37
	08:00	26,29	19,09	7,21			1	1							9,64	9,20
	09:00	28,14	21,07	7,07			1	1							10,24	9,85
	10:00	28,81	21,54	7,27			1	1					1		10,45	10,08
	11:00	29,51	22,40	7,11			1	1					1		10,60	10,33
	12:00	30,72	23,63	7,08			1	1					1		10,65	10,75
	13:00	31,79	24,37	7,42			1	1	1					1	10,65	11,03
	14:00	33,09	25,78	7,31			1	1	1					2	10,65	11,03
	15:00	33,34	27,24	6,10			1	1						4	10,53	11,03
	16:00	33,55	27,91	5,64			1	1						6	10,10	11,03
	17:00	34,05	28,15	5,89			1	1						6	10,27	11,03
	18:00	34,85	29,14	5,71			1	1						6	10,38	11,03
	19:00	34,23	28,29	5,94			1	1						7	9,85	11,03
	20:00	33,20	25,88	7,33			1	1						7	9,51	11,03
	21:00	32,78	24,74	8,04			1	1						5	10,11	11,03
	22:00	31,34	22,45	8,89			1	1						4	10,17	10,97
	23:00	29,55	20,71	8,84			1	1						1	10,38	10,34

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:55 έως και 07:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	28,06	19,40	8,66			1	1							10,24	9,82
	01:00	25,90	17,20	8,70			1	1							9,60	9,60
	02:00	24,56	16,37	8,19	1			1							9,03	8,60
	03:00	23,29	15,52	7,77	1			1							8,55	8,15
	04:00	22,40	14,97	7,43	1			1							8,24	7,84
	05:00	21,85	15,05	6,81	1			1							8,06	7,65
	06:00	21,96	15,44	6,52	1			1							8,07	7,69
	07:00	24,07	16,90	7,17	1			1							8,78	8,43
	08:00	25,91	18,05	7,86	1			1						1	9,16	9,07
	09:00	27,69	19,72	7,97	1			1						2	9,35	9,69
	10:00	28,50	20,51	7,99	1			1						4	9,28	9,97
	11:00	29,28	21,04	8,25	1			1						4	10,61	10,25
	12:00	30,46	23,09	7,37	1			1						5	10,40	10,66
	13:00	31,96	24,78	7,18	1			1						7	10,33	11,03
	14:00	33,15	26,01	7,14	1			1						7	10,59	11,03
	15:00	33,68	26,66	7,02	1			1						7	10,64	11,03
	16:00	33,48	27,47	6,00	1			1						9	10,00	11,03
	17:00	32,99	27,61	5,38	1			1						9	9,83	11,03
	18:00	32,94	28,81	4,13	1			1						10	9,56	11,03
	19:00	32,34	28,89	3,46	1			1						11	8,31	11,03
	20:00	31,81	27,52	4,29	1			1						11	7,80	11,03
	21:00	32,35	27,73	4,62	1			1						9	9,58	11,03
	22:00	31,99	28,31	3,68	1			1						9	9,52	11,03
	23:00	34,42	31,83	2,59	1	1		1						7	8,98	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	30,39	27,66	2,74	1	1		1							10,65	10,64
	01:00	28,12	26,17	1,95	1	1		1							9,75	9,75
	02:00	26,68	25,20	1,48	1	1		1							8,27	7,80
	03:00	25,50	24,76	0,75	1	1		1							7,16	7,16
	04:00	24,32	23,71	0,61	1	1		1							6,05	6,05
	05:00	23,46	23,06	0,40	1	1		1							5,29	5,29
	06:00	23,09	22,89	0,20	1	1		1							4,91	4,91
	07:00	25,23	24,95	0,28	1	1		1							6,90	6,90
	08:00	27,18	27,14	0,04	1			1						8	5,99	9,51
	09:00	29,38	29,34	0,04	1			1						11	5,54	10,28
	10:00	30,43	30,41	0,02	1		1							12	6,13	10,65
	11:00	31,36	31,33	0,03	1	1	1							10	6,52	7,41
	12:00	32,65	32,56	0,09	1	1	1							6	8,09	10,72
	13:00	34,47	34,33	0,14	1	1	1							7	8,62	11,03
	14:00	34,87	34,78	0,10	1	1	1							8	8,44	11,03
	15:00	35,04	34,98	0,05	1	1	1							8	8,48	11,03
	16:00	34,61	34,59	0,02	1	1	1							8	8,13	11,03
	17:00	34,22	34,18	0,04	1	1	1							8	7,69	11,03
	18:00	34,65	34,63	0,01	1	1	1							8	8,13	11,03
	19:00	33,95	33,91	0,04	1	1	1							8	7,47	11,01
	20:00	32,70	32,31	0,38	1	1	1							8	6,42	9,75
	21:00	32,54	31,96	0,58	1	1	1							6	8,63	10,62
	22:00	31,21	30,46	0,75	1	1	1							4	8,72	10,30
	23:00	29,93	28,63	1,30	1	1	1							2	9,49	10,04

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	28,40	26,74	1,66	1	1	1								10,08	10,08
	01:00	26,02	24,50	1,53	1	1	1								7,89	7,89
	02:00	24,37	23,24	1,13	1	1	1								6,06	6,06
	03:00	23,51	22,82	0,69	1	1	1								5,26	5,26
	04:00	22,64	22,32	0,31	1	1	1								4,50	4,50
	05:00	22,06	21,97	0,09	1	1	1								3,92	3,92
	06:00	22,12	22,11	0,01	1	1	1								3,95	3,95
	07:00	24,11	24,00	0,11	1	1	1								5,82	5,82
	08:00	26,52	26,29	0,23	1	1	1							1	7,87	7,87
	09:00	28,87	28,46	0,41	1	1	1							3	8,05	8,47
	10:00	29,77	29,47	0,30	1	1	1							4	8,17	8,86
	11:00	30,48	30,09	0,39	1	1	1							5	6,97	9,06
	12:00	31,49	30,95	0,54	1	1	1							6	7,50	9,57
	13:00	33,09	32,93	0,16	1	1	1							6	8,20	11,03
	14:00	33,21	32,98	0,23	1	1	1							7	7,52	10,78
	15:00	32,16	31,78	0,38	1	1	1							7	6,49	9,73
	16:00	32,03	31,34	0,69	1	1	1							7	6,32	9,60
	17:00	31,71	31,01	0,71	1	1	1							7	6,10	9,28
	18:00	32,29	31,35	0,94	1	1	1							7	6,87	9,85
	19:00	32,09	31,37	0,73	1	1	1							7	6,79	9,66
	20:00	31,16	30,84	0,32	1	1	1							6	7,31	9,23
	21:00	30,83	30,54	0,29	1	1	1							6	6,98	8,90
	22:00	29,32	28,94	0,38	1	1	1							4	7,35	8,41
	23:00	28,70	27,66	1,04	1	1	1							2	8,15	8,81

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:45 έως 15:45

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	27,08	26,14	0,94	1	1	1								8,83	8,83
	01:00	25,42	24,86	0,56	1	1	1								7,25	7,25
	02:00	23,95	23,67	0,28	1	1	1								5,71	5,71
	03:00	22,60	21,94	0,66	1	1	1								4,38	4,38
	04:00	21,72	20,51	1,21	1	1	1								3,46	3,46
	05:00	21,21	20,34	0,87	1	1	1								3,02	3,02
	06:00	21,27	20,73	0,54	1	1	1								3,06	3,06
	07:00	22,66	22,41	0,25	1	1	1								4,36	4,36
	08:00	23,80	23,69	0,10	1	1	1							3	5,25	5,25
	09:00	25,96	25,73	0,23		1	1							7	6,31	9,03
	10:00	27,15	26,56	0,59		1	1							8	5,88	9,50
	11:00	28,28	27,37	0,91		1	1							8	6,75	9,90
	12:00	29,87	28,83	1,03		1	1							10	6,98	10,45
	13:00	31,41	30,13	1,28		1	1							11	6,82	10,99
	14:00	32,18	29,97	2,21		1	1							11	7,51	11,03
	15:00	32,29	29,45	2,84		1	1							11	7,51	11,03
	16:00	32,40	29,66	2,74		1	1							11	7,45	11,03
	17:00	32,16	29,49	2,66		1	1							11	7,22	11,03
	18:00	32,43	29,93	2,49		1	1							11	7,45	11,03
	19:00	31,87	28,84	3,02		1	1							9	7,97	11,03
	20:00	30,91	28,13	2,78		1	1							9	7,68	10,82
	21:00	31,18	28,86	2,32		1	1							7	8,44	10,91
	22:00	30,33	27,92	2,41		1	1							7	8,20	10,62
	23:00	29,84	27,12	2,72	1	1	1							3	8,87	9,43

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 06:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	28,47	25,48	2,99	1	1	1								9,29	9,59
	01:00	26,34	24,11	2,23	1	1	1								7,60	7,46
	02:00	24,83	22,87	1,97	1	1	1								6,31	5,96
	03:00	24,08	21,97	2,11	1	1	1								5,58	5,20
	04:00	23,51	21,65	1,86	1	1	1								5,19	5,19
	05:00	22,65	21,00	1,65	1	1	1								4,51	4,51
	06:00	22,36	20,55	1,81	1	1	1								4,24	4,24
	07:00	23,01	21,07	1,94	1	1	1								4,83	4,83
	08:00	23,75	21,97	1,78	1	1	1								5,44	5,44
	09:00	24,53	22,91	1,62	1	1	1								6,13	5,65
	10:00	24,32	22,45	1,86		1	1							5	6,09	8,40
	11:00	25,65	23,76	1,88		1	1							5	7,37	8,98
	12:00	26,83	24,22	2,61		1	1							6	6,89	9,39
	13:00	28,24	25,44	2,79		1	1							6	7,98	9,88
	14:00	28,76	26,35	2,41		1	1							6	8,15	10,07
	15:00	29,04	25,86	3,18		1	1							6	8,21	10,16
	16:00	29,51	25,75	3,75		1	1							6	8,30	10,33
	17:00	30,10	26,45	3,66		1	1							6	8,48	10,54
	18:00	30,60	27,46	3,14		1	1							7	8,61	10,71
	19:00	30,31	27,41	2,90		1	1							7	8,38	10,61
	20:00	29,50	26,67	2,84		1	1							7	8,14	10,33
	21:00	30,60	28,25	2,35		1	1							7	8,48	10,71
	22:00	30,61	28,11	2,50		1	1							9	8,04	10,71
	23:00	31,24	29,03	2,21	1	1	1							6	8,54	9,32

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ Αίπος και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	29,79	27,42	2,37	1	1	1								10,43	10,43
	01:00	28,32	25,77	2,55	1	1	1								9,51	9,44
	02:00	26,55	24,18	2,37	1	1	1								7,85	7,67
	03:00	25,24	22,79	2,45	1	1	1								6,64	6,36
	04:00	24,62	22,03	2,60	1	1	1								6,09	5,75
	05:00	23,88	20,99	2,89	1	1	1								5,44	5,00
	06:00	23,57	21,14	2,44	1	1	1								5,20	5,20
	07:00	25,38	23,34	2,04	1	1	1								6,91	6,50
	08:00	27,74	26,08	1,65	1	1	1								8,83	8,86
	09:00	29,77	27,56	2,20	1	1	1							3	8,67	9,36
	10:00	30,48	28,09	2,39	1	1	1							3	9,10	10,08
	11:00	31,58	29,45	2,13	1	1	1							4	9,16	10,67
	12:00	33,87	31,33	2,54	1	1	1							6	9,11	11,03
	13:00	36,18	33,87	2,31	1	1	1							8	8,91	11,03
	14:00	37,37	35,52	1,85	1	1	1							9	9,10	11,03
	15:00	37,54	36,09	1,45	1	1	1							9	9,46	11,03
	16:00	37,77	36,47	1,30	1	1	1							9	9,75	11,03
	17:00	37,26	35,96	1,30	1	1	1							9	9,13	11,03
	18:00	37,14	36,26	0,88	1	1	1							9	9,17	11,03
	19:00	35,56	35,02	0,54	1	1	1							9	7,84	11,03
	20:00	33,84	33,40	0,44	1	1	1							9	6,25	10,39
	21:00	33,92	33,22	0,70	1	1	1							8	6,98	10,97
	22:00	32,63	31,99	0,64	1	1	1							7	7,71	10,20
	23:00	34,19	33,76	0,42	1	1	1							3	8,92	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 11:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	30,73	30,38	0,35	1	1	1						1		9,84	9,52
	01:00	28,69	28,19	0,51	1	1	1						1		8,16	8,16
	02:00	26,47	25,81	0,66	1	1	1								7,36	7,59
	03:00	25,35	24,72	0,63	1	1	1								7,24	7,24
	04:00	24,54	24,02	0,52	1	1	1								6,59	6,59
	05:00	23,96	23,70	0,26	1	1	1								6,12	6,12
	06:00	23,65	23,36	0,30	1	1	1								4,87	4,78
	07:00	24,45	24,29	0,16	1	1	1								6,47	6,47
	08:00	25,22	25,17	0,05	1	1	1							3	5,07	4,82
	09:00	29,85	29,80	0,05	1	1	1							3	9,06	9,45
	10:00	27,91	27,51	0,40	1	1	1							3	6,93	7,51
	11:00	29,56	29,16	0,40	1	1	1							3	7,98	9,16
	12:00	31,79	31,47	0,32	1	1	1							6	7,92	9,86
	13:00	34,23	34,02	0,21	1	1	1							7	8,43	11,03
	14:00	34,60	34,35	0,26	1	1	1							8	8,13	11,03
	15:00	34,65	34,36	0,28	1	1	1							8	8,27	11,03
	16:00	35,36	35,26	0,10	1	1	1							8	9,23	11,03
	17:00	35,83	35,78	0,05	1	1	1							8	9,24	11,03
	18:00	36,15	36,15	0,00	1	1	1							8	9,41	11,03
	19:00	35,29	35,27	0,01	1	1	1							8	8,59	11,03
	20:00	34,42	34,38	0,05	1	1	1							8	7,77	11,03
	21:00	35,50	35,46	0,04	1	1	1							8	8,93	11,03
	22:00	35,63	35,57	0,06	1	1	1							8	9,06	11,03
	23:00	36,06	35,58	0,48	1	1	1	1						5	8,27	8,27

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	34,50	33,71	0,79	1	1	1	1							9,21	9,21
	01:00	31,42	30,88	0,54	1	1	1	1							6,42	6,42
	02:00	29,13	28,72	0,41	1		1	1							9,31	9,15
	03:00	27,48	27,25	0,23	1		1	1							8,27	8,27
	04:00	26,44	26,33	0,11	1		1	1							7,27	7,27
	05:00	25,64	25,60	0,04	1		1	1							6,48	6,48
	06:00	23,95	23,95	0,00	1		1	1							4,91	4,91
	07:00	26,55	26,55	0,00	1		1	1							7,12	7,12
	08:00	31,28	31,26	0,01	1		1	1						3	9,51	9,78
	09:00	34,62	34,62	0,00	1		1	1						5	9,82	11,03
	10:00	36,85	36,84	0,00	1		1	1						8	9,32	11,03
	11:00	35,49	35,49	0,00	1	1	1	1						6	7,54	7,54
	12:00	39,90	39,86	0,04	1		1	1						11	8,88	11,03
	13:00	42,93	42,92	0,02	1		1	1						13	9,98	11,03
	14:00	43,85	43,84	0,00	1		1	1						13	10,50	11,03
	15:00	42,99	42,97	0,02	1		1	1						13	9,70	11,03
	16:00	42,50	42,48	0,02	1		1	1						13	9,29	11,03
	17:00	41,52	41,47	0,06	1		1	1						13	8,35	11,03
	18:00	39,90	39,83	0,07	1		1	1						12	8,42	11,03
	19:00	38,61	38,37	0,25	1		1	1						11	8,52	11,03
	20:00	37,57	37,38	0,19	1		1	1						10	8,34	11,03
	21:00	37,84	37,57	0,27	1		1	1						9	9,74	11,03
	22:00	37,11	36,42	0,68	1		1	1						8	9,83	11,03
	23:00	37,47	35,37	2,10	1		1	1						7	9,71	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλα από τις 18:20 ως το τέλος της ημέρας και το ΑΠ Μακριά Σκάλα από τις 20:45 ως το τέλος της ημέρας. Στα διαστήματα 06:19 – 08:00, 07:20 – 07:34 και 11:13 – 11:33 σημειώθηκαν βλάβες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	35,05	34,46	0,59	1		1	1						6	8,95	11,03
	01:00	31,92	31,70	0,21	1		1	1						4	8,42	9,91
	02:00	29,98	29,89	0,09	1		1	1						2	8,14	8,99
	03:00	28,64	28,55	0,09	1		1	1						1	7,94	8,15
	04:00	28,02	27,66	0,36	1		1	1							8,19	8,04
	05:00	26,87	26,17	0,70	1		1	1							7,33	6,89
	06:00	26,07	25,43	0,64	1		1	1							6,66	6,66
	07:00	28,10	27,68	0,41	1		1	1							8,14	8,12
	08:00	31,36	30,87	0,49	1		1	1						1	8,81	10,88
	09:00	34,77	33,98	0,79	1		1	1						4	8,71	11,03
	10:00	36,57	34,45	2,12	1		1	1						7	8,54	11,03
	11:00	38,40	36,14	2,26	1		1	1						7	8,92	11,03
	12:00	40,64	38,58	2,06	1		1	1						9	9,55	11,03
	13:00	42,65	40,33	2,32	1		1	1						11	10,52	11,03
	14:00	43,38	41,50	1,88	1		1	1						11	10,52	11,03
	15:00	43,51	41,82	1,69	1		1	1						11	10,52	11,03
	16:00	43,12	41,13	1,99	1		1	1						11	10,52	11,03
	17:00	43,08	40,42	2,66	1		1	1						11	10,52	11,03
	18:00	43,47	41,03	2,44	1		1	1						10	10,52	11,03
	19:00	42,59	39,77	2,82	1		1	1						11	10,37	11,03
	20:00	40,95	38,13	2,82	1		1	1						9	10,31	11,03
	21:00	41,30	37,68	3,62	1		1	1						9	10,32	11,03
	22:00	41,89	37,63	4,26	1		1	1						9	10,32	11,03
	23:00	43,46	38,47	5,00	1		1	1						9	10,31	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλα στα διαστήματα 00:00 – 12:25 και 17:45 – 20:55, το ΑΠ Μακριά Σκάλα στο διάστημα 00:00 – 12:23 και το ΑΠ Κοφινάς από τις 04:50 ως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	39,13	34,45	4,68	1		1	1						8	10,20	11,03
	01:00	36,65	32,21	4,44	1	1	1							7	9,85	11,03
	02:00	34,52	29,60	4,93	1	1	1							5	10,14	11,03
	03:00	32,48	27,17	5,31	1	1	1							3	9,85	11,03
	04:00	30,81	25,05	5,75	1	1	1							1	10,27	10,78
	05:00	30,61	25,70	4,90	1	1	1								10,27	10,71
	06:00	30,27	25,91	4,36	1	1	1								10,26	10,60
	07:00	31,30	27,23	4,07	1	1	1							1	9,97	10,96
	08:00	34,04	30,12	3,92	1	1	1							3	10,18	11,03
	09:00	36,88	33,16	3,72	1	1	1							6	10,26	11,03
	10:00	38,12	35,45	2,67	1	1	1							7	10,44	11,03
	11:00	39,52	36,93	2,58	1	1	1							9	10,60	11,03
	12:00	42,08	39,07	3,01	1	1	1							11	10,60	11,03
	13:00	44,97	41,71	3,26	1	1	1							13	10,60	11,03
	14:00	46,73	43,68	3,05	1	1	1	1						13	10,61	11,03
	15:00	47,02	43,67	3,35		1	1	1						13	10,65	11,03
	16:00	47,31	43,45	3,86		1	1	1						12	10,65	11,03
	17:00	47,45	42,83	4,62		1	1	1						12	10,65	11,03
	18:00	47,88	43,08	4,80		1	1	1						12	10,65	11,03
	19:00	46,11	41,62	4,49		1	1	1						12	10,65	11,03
	20:00	43,72	38,76	4,95		1	1	1						10	10,64	11,03
	21:00	42,68	37,70	4,98		1	1	1						8	10,65	11,03
	22:00	41,30	35,12	6,18		1	1	1						8	10,65	11,03
	23:00	40,56	33,53	7,03		1	1	1						5	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλα στα διαστήματα 02:25 - 14:45, 19:05 - 21:20, το ΑΠ Κοφινάς ως τις 10:20 και το ΑΠ Καλόγερος στα διαστήματα 01:05 - 03:10 και από τις 17:35 ως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	39,23	32,13	7,10		1	1	1						5	10,65	11,03
	01:00	36,66	28,99	7,67		1	1	1						3	10,65	11,03
	02:00	35,03	26,59	8,44		1	1	1							10,65	11,03
	03:00	33,36	24,43	8,93	1		1	1							10,65	11,03
	04:00	31,88	23,72	8,16	1		1	1							10,65	11,03
	05:00	30,68	22,30	8,38	1		1	1							10,35	10,70
	06:00	28,87	21,98	6,89	1		1	1							8,97	8,89
	07:00	28,93	22,58	6,35	1		1	1						1	9,13	9,13
	08:00	29,75	23,85	5,90			1	1						4	9,69	10,41
	09:00	31,49	25,85	5,64			1	1						4	10,27	11,02
	10:00	32,35	27,01	5,34			1	1						5	9,92	11,03
	11:00	33,97	28,55	5,42			1	1						7	9,85	11,03
	12:00	36,59	30,17	6,42			1	1						7	10,53	11,03
	13:00	39,31	31,93	7,38			1	1						8	10,65	11,03
	14:00	41,30	33,02	8,28			1	1						11	10,65	11,03
	15:00	42,49	33,37	9,12			1	1						11	10,65	11,03
	16:00	42,88	33,85	9,03			1	1						11	10,65	11,03
	17:00	42,54	33,86	8,68			1	1						11	10,65	11,03
	18:00	41,94	34,57	7,36			1	1						10	10,65	11,03
	19:00	40,49	34,47	6,01	1		1	1						7	10,65	11,03
	20:00	38,82	32,51	6,31	1		1	1						7	10,65	11,03
	21:00	38,67	32,76	5,91	1		1	1						4	10,65	11,03
	22:00	38,03	32,80	5,24	1		1	1						5	10,65	11,03
	23:00	37,19	33,74	3,45	1		1	1						6	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Καλόγερος στα διαστήματα 00:00 -02:45 και 05:00 – 14:10 και το ΑΠ Ποταμιάς στο διάστημα 01:05 – 02:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	36,65	35,03	1,63	1		1	1						7	9,74	11,03
	01:00	35,47	33,73	1,74	1	1	1							8	8,72	11,03
	02:00	33,48	31,69	1,79	1	1	1							7	8,28	11,03
	03:00	31,76	29,86	1,90	1	1	1							5	8,71	10,34
	04:00	30,43	29,52	0,90	1	1	1							4	8,63	9,52
	05:00	28,94	28,40	0,54	1	1	1							2	8,95	9,05
	06:00	27,63	27,19	0,44	1	1	1							2	7,95	7,74
	07:00	28,07	27,50	0,57	1	1	1							2	8,29	8,18
	08:00	29,32	28,92	0,40	1	1	1							2	9,42	9,42
	09:00	30,04	29,73	0,31	1	1	1							2	10,09	10,14
	10:00	30,65	30,44	0,20	1	1	1							2	10,17	10,73
	11:00	31,98	31,61	0,37	1	1	1							3	10,08	11,03
	12:00	33,70	33,24	0,47	1		1	1						3	10,56	11,03
	13:00	34,96	34,32	0,64	1		1	1						1	10,30	11,03
	14:00	35,83	35,36	0,47	1	1	1	1							10,35	10,35
	15:00	35,81	35,25	0,56	1	1	1	1							10,35	10,35
	16:00	35,93	35,50	0,43	1	1	1	1							10,45	10,45
	17:00	36,11	35,80	0,31	1	1	1	1							10,58	10,58
	18:00	35,88	35,66	0,22	1	1	1	1							10,41	10,41
	19:00	34,86	34,80	0,05	1	1	1	1							9,62	9,62
	20:00	34,08	34,05	0,03	1	1	1	1							8,91	8,91
	21:00	35,34	35,00	0,33	1	1	1	1							9,94	9,94
	22:00	35,03	34,43	0,59	1	1	1	1							9,70	9,70
	23:00	34,55	33,91	0,63	1	1	1	1							9,31	9,31

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Κεφάλι από τις 11:00 ως το τέλος της ημέρας, το ΑΠ Μελανιούς στο διάστημα 11:36 - 13:40 και το ΑΠ Καλόγερος στο διάστημα 01:50 - 03:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	32,94	32,52	0,42	1	1	1	1							7,98	7,98
	01:00	30,53	30,13	0,39	1	1	1	1							6,31	6,31
	02:00	28,38	27,95	0,43	1		1	1							9,32	9,32
	03:00	27,11	26,55	0,56	1		1	1							8,31	8,31
	04:00	26,42	25,84	0,57	1		1	1							7,75	7,75
	05:00	25,84	25,46	0,38	1		1	1							7,31	7,31
	06:00	25,46	25,23	0,23	1		1	1							6,96	6,96
	07:00	27,04	26,77	0,28	1		1	1							8,33	8,33
	08:00	29,24	29,02	0,22	1		1	1							6,94	9,26
	09:00	30,74	30,40	0,34	1		1	1							10,62	10,76
	10:00	30,53	30,06	0,47	1		1	1							10,62	10,55
	11:00	31,05	30,49	0,56	1		1	1							10,62	10,87
	12:00	30,81	30,36	0,45	1		1	1							10,65	10,78
	13:00	30,18	30,02	0,16	1		1	1							10,56	10,21
	14:00	30,56	30,35	0,21	1		1	1							10,65	10,58
	15:00	30,10	29,91	0,19	1		1	1							10,59	10,12
	16:00	29,11	29,03	0,08	1		1	1							9,90	9,90
	17:00	28,29	28,23	0,06	1		1	1							9,18	9,18
	18:00	28,88	28,87	0,01	1		1	1							9,65	9,65
	19:00	28,60	28,57	0,04	1		1	1							9,46	9,46
	20:00	28,04	27,79	0,25	1		1	1							8,91	8,91
	21:00	28,57	28,05	0,53	1		1	1							9,38	9,38
	22:00	28,44	27,48	0,96	1		1	1							9,22	9,22
	23:00	29,65	28,04	1,61	1	1	1	1							8,83	8,83

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ Καλόγερος στο διάστημα 00:30 - 08:45. Στο διάστημα 08:20 - 08:45 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	32,32	30,42	1,89		1	1	1	1						9,98	9,98
	01:00	29,92	27,87	2,05		1	1	1							9,12	9,31
	02:00	27,74	25,26	2,48		1	1	1							7,87	7,87
	03:00	26,32	24,19	2,13		1	1	1							6,60	6,60
	04:00	25,43	23,79	1,64		1	1	1							5,83	5,83
	05:00	25,27	24,26	1,01		1	1	1							5,68	5,68
	06:00	25,14	23,58	1,56		1	1	1							5,38	5,38
	07:00	27,26	25,46	1,80		1	1	1							7,12	6,64
	08:00	30,25	28,55	1,70		1	1	1							9,73	9,63
	09:00	32,23	30,67	1,56		1	1	1						2	10,34	10,59
	10:00	33,50	32,12	1,37		1	1	1						2	10,65	11,03
	11:00	33,97	32,48	1,49		1	1	1						2	10,65	11,03
	12:00	35,33	34,04	1,29		1	1	1						2	10,65	11,03
	13:00	37,29	36,52	0,77		1	1	1						4	10,59	11,03
	14:00	37,93	37,43	0,49		1	1	1						5	8,02	11,03
	15:00	37,43	37,02	0,41	1		1	1						6	8,50	11,03
	16:00	37,05	36,65	0,39	1		1	1						7	10,34	11,03
	17:00	36,81	36,40	0,41	1		1	1						7	10,07	11,03
	18:00	37,10	36,63	0,47	1		1	1						7	10,35	11,03
	19:00	36,21	35,87	0,34	1		1	1						7	9,65	11,03
	20:00	34,66	34,32	0,34	1		1	1						7	8,20	11,03
	21:00	34,00	33,47	0,53	1		1	1						7	7,66	10,47
	22:00	32,39	31,87	0,52	1		1	1						5	8,32	9,88
	23:00	31,27	30,84	0,43	1	1	1	1						2	8,64	8,64

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Καλόγερος από τις 21:05 και το ΑΠ Μελανιούς από τις 23:00 . Στο διάστημα 09:05 - 09:25 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	30,13	29,85	0,28		1	1	1							9,70	9,51
	01:00	27,68	27,57	0,11		1	1	1							8,06	8,06
	02:00	26,14	26,12	0,02		1	1	1							6,58	6,58
	03:00	25,32	25,29	0,03		1	1	1							5,84	5,84
	04:00	24,74	24,71	0,03		1	1	1							5,33	5,33
	05:00	24,07	24,05	0,02		1	1	1							4,75	4,75
	06:00	23,60	23,57	0,03		1	1	1							4,25	4,25
	07:00	21,06	20,93	0,13		1	1	1							5,75	5,75
	08:00	29,04	28,72	0,31		1	1	1							6,27	8,42
	09:00	31,74	31,28	0,46		1	1	1							7,90	11,03
	10:00	32,88	32,54	0,33		1	1	1							9,96	11,03
	11:00	32,74	32,33	0,42	1		1	1						1	8,52	11,03
	12:00	33,93	33,51	0,42	1		1	1						3	10,65	11,03
	13:00	35,70	35,43	0,27	1		1	1						5	10,60	11,03
	14:00	36,18	35,41	0,77	1		1	1						7	9,67	11,03
	15:00	34,59	33,30	1,29	1		1	1						6	9,20	11,03
	16:00	36,09	34,68	1,41	1		1	1						5	10,64	11,03
	17:00	35,67	33,77	1,90	1		1	1						6	10,48	11,03
	18:00	35,27	33,00	2,27	1		1	1						5	10,09	11,03
	19:00	34,74	32,79	1,95	1		1	1						5	9,77	11,03
	20:00	33,98	32,38	1,60	1		1	1						5	9,48	11,03
	21:00	34,54	33,02	1,52	1		1	1						3	10,65	11,03
	22:00	33,38	31,81	1,58	1		1	1						3	10,48	11,03
	23:00	32,27	31,03	1,24		1	1	1						1	9,76	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ Αίπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Μελανιούς ως τις 01:10 και στο διάστημα 07:50 – 09:30, το ΑΠ Καλόγερος ως τις 11:50 και τα ΑΠ Ποταμιάς, Μύλος 1, Ροδόκλινα 1, Ροχιάδες, Καρδάμυλα, Ροδόκλινα 2, Ψαρρά στο διάστημα 07:50 – 09:30. Στο διάστημα 10:45 – 15:55 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	30,62	29,25	1,37		1	1	1							8,91	10,01
	01:00	28,28	27,22	1,06		1	1	1							8,17	8,17
	02:00	26,67	26,20	0,47		1	1	1							6,59	6,59
	03:00	25,65	25,25	0,40		1	1	1							5,91	5,91
	04:00	25,35	24,93	0,43		1	1	1							5,49	5,49
	05:00	25,30	24,68	0,61		1	1	1							5,50	5,50
	06:00	25,04	24,61	0,43		1	1	1							5,43	5,43
	07:00	26,87	25,92	0,94		1	1	1							6,34	6,25
	08:00	29,79	28,71	1,08		1	1	1							9,27	9,18
	09:00	31,58	30,90	0,67		1	1	1						2	9,85	9,94
	10:00	32,43	31,11	1,32		1	1	1						2	9,70	10,80
	11:00	33,21	31,21	2,00		1	1	1						2	10,40	11,03
	12:00	34,64	32,49	2,15		1	1	1						2	9,91	11,03
	13:00	36,28	34,05	2,22		1	1	1						3	10,40	11,03
	14:00	37,02	34,76	2,25		1	1	1						4	9,25	11,03
	15:00	36,73	33,57	3,16		1	1	1						6	10,39	11,03
	16:00	36,66	33,30	3,36		1	1	1						6	10,03	11,03
	17:00	36,60	33,74	2,87		1	1	1						6	9,87	11,03
	18:00	37,11	32,85	4,26		1	1	1						6	10,17	11,03
	19:00	36,73	32,64	4,09	1		1	1						6	9,70	11,03
	20:00	36,39	31,32	5,08	1		1	1						5	9,76	11,03
	21:00	35,86	30,62	5,24	1		1	1						4	10,11	11,03
	22:00	34,62	27,99	6,63	1		1	1						2	9,88	11,03
	23:00	33,93	29,61	4,32	1		1	1						1	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:25 με 18:00. Πρόβλημα επικοινωνίας του ΗΣ με το σύστημα εποπτείας το διάστημα 11:30 με 14:40. Πρόβλημα επικοινωνίας των ΑΠ το διάστημα 16:40 με 19:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	31,88	28,38	3,50	1		1	1							10,32	11,03
	01:00	29,58	25,87	3,71	1		1	1							9,34	9,61
	02:00	28,08	22,13	5,95	1		1	1							8,49	8,11
	03:00	26,49	19,10	7,39			1	1							9,27	9,27
	04:00	25,57	17,69	7,88			1	1							9,14	8,95
	05:00	25,19	17,58	7,61			1	1							9,31	8,82
	06:00	24,76	17,78	6,97			1	1							8,89	8,66
	07:00	25,98	18,23	7,75			1	1							9,52	9,09
	08:00	28,19	19,48	8,71			1	1							10,04	9,87
	09:00	30,27	21,02	9,25			1	1							10,14	10,59
	10:00	30,31	21,11	9,20			1	1						2	9,74	10,61
	11:00	30,83	21,49	9,34			1	1						2	10,47	10,79
	12:00	31,77	22,65	9,13			1	1						2	10,65	11,03
	13:00	33,24	23,97	9,27			1	1						4	10,12	11,03
	14:00	33,39	24,13	9,26			1	1						3	10,65	11,03
	15:00	33,07	24,30	8,77			1	1						3	10,15	11,03
	16:00	33,00	24,48	8,52			1	1						3	10,48	11,03
	17:00	33,51	25,26	8,25			1	1						5	10,18	11,03
	18:00	34,55	27,26	7,29			1	1						6	10,55	11,03
	19:00	34,26	27,55	6,71			1	1						7	10,15	11,03
	20:00	33,63	26,83	6,81			1	1						7	10,34	11,03
	21:00	32,87	25,21	7,66			1	1						6	10,63	11,03
	22:00	30,64	23,95	6,68			1	1						4	10,20	10,72
	23:00	28,76	22,44	6,32			1	1						1	10,65	10,65

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:05 με 13:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	27,96	20,68	7,28			1	1							9,90	9,79
	01:00	26,72	18,43	8,29			1	1							9,29	9,35
	02:00	25,13	17,12	8,00		1	1								9,36	9,36
	03:00	24,11	16,10	8,02		1	1								8,91	8,44
	04:00	23,91	15,75	8,16		1	1								9,09	9,09
	05:00	23,48	15,17	8,31		1	1								8,94	8,94
	06:00	22,88	14,62	8,27		1	1								8,38	8,01
	07:00	24,11	16,05	8,06		1	1								9,12	9,12
	08:00	26,22	17,89	8,33		1	1								9,25	9,18
	09:00	27,49	20,01	7,48		1	1							1	9,93	9,62
	10:00	28,75	21,69	7,06		1	1							3	9,80	10,06
	11:00	29,67	22,76	6,91		1	1							4	9,58	10,38
	12:00	30,54	23,79	6,75		1	1							4	10,33	10,69
	13:00	32,43	26,35	6,08		1	1							6	10,02	11,03
	14:00	33,10	27,08	6,01		1	1							7	10,21	11,03
	15:00	32,78	26,06	6,72		1	1							7	10,29	11,03
	16:00	32,51	25,78	6,73		1	1							7	9,71	11,03
	17:00	33,16	26,41	6,75		1	1							7	9,93	11,03
	18:00	33,33	29,49	3,84			1	1						9	8,22	11,03
	19:00	32,50	28,96	3,54			1	1						9	8,58	11,03
	20:00	32,08	28,43	3,65			1	1						8	9,23	11,03
	21:00	32,03	27,63	4,40			1	1						7	9,40	11,03
	22:00	30,77	28,00	2,78			1	1						7	9,11	10,77
	23:00	29,74	26,79	2,95			1	1						3	9,51	10,41

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:25 με 14:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	29,36	26,19	3,17	1		1	1							9,04	9,39
	01:00	27,71	25,93	1,78	1		1	1							8,52	8,52
	02:00	26,00	24,19	1,81	1		1	1							6,70	6,70
	03:00	24,65	23,04	1,61	1		1	1							5,55	5,55
	04:00	23,57	19,90	3,67			1	1							8,33	8,25
	05:00	23,22	18,78	4,44			1	1							8,57	8,13
	06:00	22,43	18,51	3,93			1	1							8,35	8,35
	07:00	23,40	18,34	5,06			1	1							8,42	8,19
	08:00	24,31	18,63	5,68			1	1							9,04	9,04
	09:00	24,78	19,93	4,85			1	1							9,22	9,22
	10:00	25,16	21,46	3,70			1	1							8,79	8,81
	11:00	25,34	22,01	3,34			1	1						2	9,33	8,87
	12:00	25,95	22,20	3,76			1	1						2	9,44	9,08
	13:00	26,81	22,99	3,81			1	1						2	9,25	9,38
	14:00	26,97	22,10	4,87			1	1						2	8,95	9,44
	15:00	27,22	21,71	5,50			1	1						2	9,34	9,53
	16:00	28,00	22,41	5,59			1	1						2	10,06	9,80
	17:00	29,53	25,05	4,48			1	1						4	9,86	10,33
	18:00	30,24	27,20	3,04			1	1						6	9,19	10,58
	19:00	30,39	28,01	2,37			1	1						7	9,05	10,63
	20:00	30,60	28,05	2,55			1	1						7	8,78	10,71
	21:00	31,46	28,70	2,76			1	1						7	9,46	11,01
	22:00	31,20	29,47	1,73			1	1						7	8,87	10,92
	23:00	30,30	28,31	1,99			1	1						4	8,66	10,60

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 14:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	29,33	27,55	1,77	1		1	1							9,84	9,35
	01:00	27,56	26,52	1,03	1		1	1							7,93	7,58
	02:00	26,10	25,61	0,49	1		1	1							6,94	6,94
	03:00	24,98	24,88	0,11	1		1	1							7,60	7,60
	04:00	24,02	23,92	0,10			1	1	1						7,83	7,83
	05:00	23,65	23,45	0,20			1	1	1						7,61	7,61
	06:00	23,13	22,48	0,64			1	1	1						6,90	6,90
	07:00	25,28	24,18	1,10			1	1	1						8,98	8,98
	08:00	27,64	26,45	1,19			1	1	1					2	9,49	9,67
	09:00	30,18	28,78	1,40			1	1						6	8,89	10,56
	10:00	31,20	29,56	1,63			1	1						7	9,53	10,92
	11:00	32,16	30,56	1,60			1	1						7	9,29	11,03
	12:00	33,44	31,86	1,58			1	1						9	9,39	11,03
	13:00	34,99	33,68	1,31			1	1						10	9,54	11,03
	14:00	35,54	34,54	1,01			1	1						12	7,79	11,03
	15:00	34,54	33,58	0,96	1		1	1						8	7,18	10,50
	16:00	34,23	33,27	0,96	1		1	1						7	7,78	10,70
	17:00	34,03	33,04	0,99	1		1	1						7	7,46	10,49
	18:00	34,44	33,53	0,91	1		1	1						7	8,05	10,91
	19:00	34,03	33,50	0,53	1		1	1						7	7,52	10,49
	20:00	33,61	33,25	0,36	1		1	1						7	7,27	10,07
	21:00	33,99	33,78	0,22	1		1	1						7	7,69	10,46
	22:00	32,34	32,17	0,17	1		1	1						6	6,48	9,31
	23:00	30,73	30,63	0,10	1		1	1						2	9,56	9,74

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	29,57	29,55	0,02	1		1	1							9,42	9,59
	01:00	27,48	27,35	0,13	1		1	1							7,90	7,50
	02:00	25,71	25,55	0,16	1		1	1							6,76	6,76
	03:00	24,15	24,09	0,07	1		1	1							4,87	4,87
	04:00	23,31	23,23	0,08			1	1							7,51	8,16
	05:00	23,12	23,06	0,07			1	1							9,07	9,07
	06:00	22,76	22,70	0,07			1	1							8,51	8,51
	07:00	24,66	24,64	0,02			1	1					1		8,47	8,47
	08:00	27,13	27,08	0,05			1	1					1	2	9,22	9,30
	09:00	29,68	29,55	0,13			1	1						6	9,09	10,39
	10:00	30,88	30,64	0,24			1	1						7	8,29	10,81
	11:00	31,82	31,31	0,51	1		1	1						4	8,71	9,81
	12:00	33,04	32,09	0,95	1		1	1						3	10,32	11,03
	13:00	34,85	33,64	1,21	1		1	1						5	9,80	11,03
	14:00	35,49	34,38	1,11	1		1	1						6	9,78	11,03
	15:00	35,22	33,91	1,31	1		1	1						7	9,08	11,03
	16:00	35,25	34,03	1,22	1		1	1						7	8,61	11,03
	17:00	35,89	35,01	0,88	1		1	1						7	9,50	11,03
	18:00	36,24	35,47	0,77	1		1	1						9	7,92	11,03
	19:00	35,88	35,32	0,56	1		1	1						9	7,38	11,03
	20:00	35,03	34,48	0,55	1		1	1						9	6,64	10,48
	21:00	33,98	33,23	0,74	1		1	1						8	6,45	9,94
	22:00	32,62	31,89	0,74	1		1	1						6	7,02	9,60
	23:00	31,45	30,51	0,94	1		1	1						2	9,85	10,46

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	30,39	30,01	0,37	1		1	1							10,04	10,41
	01:00	28,47	28,09	0,38	1		1	1							9,26	9,26
	02:00	26,71	26,22	0,48	1		1	1							7,19	6,73
	03:00	25,38	24,78	0,60	1		1	1							6,32	6,32
	04:00	24,41	23,99	0,42	1		1	1							5,59	5,59
	05:00	24,30	23,28	1,02	1		1	1							5,11	5,11
	06:00	24,26	22,80	1,46	1		1	1							5,32	5,32
	07:00	26,52	24,93	1,59	1		1	1							7,12	7,12
	08:00	29,08	27,79	1,28	1		1	1							9,26	9,10
	09:00	30,28	29,03	1,25	1		1	1						1	9,95	9,79
	10:00	31,76	30,44	1,32	1		1	1						2	9,69	10,77
	11:00	33,54	32,50	1,04	1		1	1						3	10,65	11,03
	12:00	35,07	33,03	2,03	1		1	1						3	10,65	11,03
	13:00	36,76	34,88	1,88	1		1	1						6	9,96	11,03
	14:00	37,18	35,05	2,13	1		1	1						7	10,60	11,03
	15:00	36,63	34,64	1,99	1		1	1						7	9,75	11,03
	16:00	36,52	34,48	2,03	1		1	1						7	9,90	11,03
	17:00	35,52	32,89	2,63	1		1	1						7	9,14	11,03
	18:00	34,62	30,85	3,78	1		1	1						6	8,82	11,03
	19:00	34,80	29,87	4,93	1		1	1						5	9,56	11,03
	20:00	34,84	28,85	5,99	1		1	1						3	10,65	11,03
	21:00	34,85	28,65	6,21	1		1	1						3	10,15	11,03
	22:00	33,25	29,34	3,91	1		1	1						3	10,23	11,03
	23:00	32,16	29,99	2,17	1		1	1						1	9,89	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	31,27	28,80	2,48	1		1	1							10,32	10,95
	01:00	28,98	25,75	3,23	1		1	1							9,44	9,00
	02:00	27,68	22,47	5,21	1		1	1							8,07	7,70
	03:00	26,13	20,55	5,57			1	1							9,72	9,72
	04:00	25,15	18,92	6,23			1	1							9,31	9,31
	05:00	24,52	18,96	5,56			1	1							8,60	8,58
	06:00	24,40	18,15	6,25			1	1							9,14	9,14
	07:00	26,62	19,12	7,51			1	1							9,34	9,32
	08:00	29,33	20,68	8,65			1	1							10,02	10,27
	09:00	30,89	22,35	8,54			1	1						2	10,23	10,81
	10:00	31,82	23,31	8,50			1	1						2	10,32	11,03
	11:00	32,53	24,60	7,93			1	1						3	10,45	11,03
	12:00	33,52	26,25	7,28			1	1						4	10,59	11,03
	13:00	34,85	27,93	6,92			1	1						5	10,47	11,03
	14:00	35,62	28,91	6,71			1	1						8	10,45	11,03
	15:00	35,43	28,78	6,65			1	1						7	10,43	11,03
	16:00	36,11	29,50	6,61	1		1	1						5	10,28	11,03
	17:00	36,39	31,09	5,30	1		1	1						3	10,65	11,03
	18:00	36,94	33,05	3,89	1		1	1						5	10,32	11,03
	19:00	36,75	32,43	4,32	1		1	1						6	10,65	11,03
	20:00	36,52	30,67	5,86	1		1	1						5	10,53	11,03
	21:00	36,31	28,19	8,12	1		1	1						3	10,15	11,03
	22:00	34,80	26,15	8,65	1		1	1						2	10,65	11,03
	23:00	33,93	26,01	7,92	1		1	1							10,32	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:15 με 05:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	31,85	24,03	7,82	1		1	1							10,31	11,03
	01:00	29,65	22,24	7,41	1		1	1							10,23	10,23
	02:00	27,79	20,75	7,04			1	1							9,67	9,73
	03:00	26,65	19,26	7,39			1	1							9,77	9,33
	04:00	25,62	17,69	7,93			1	1							9,33	8,97
	05:00	25,12	17,31	7,81			1	1							9,07	8,79
	06:00	24,76	17,19	7,57			1	1							9,25	9,25
	07:00	26,71	19,01	7,70			1	1							9,27	9,35
	08:00	29,37	21,08	8,29			1	1							10,54	10,28
	09:00	31,92	23,53	8,39			1	1						2	10,63	11,03
	10:00	33,08	23,97	9,11			1	1						3	10,15	11,03
	11:00	33,81	24,39	9,42			1	1						3	10,65	11,03
	12:00	35,42	26,18	9,24			1	1						3	10,65	11,03
	13:00	37,24	28,03	9,20			1	1						6	10,15	11,03
	14:00	38,28	29,40	8,88			1	1						7	10,64	11,03
	15:00	38,41	30,19	8,22			1	1						9	10,14	11,03
	16:00	38,70	30,71	7,99			1	1						9	10,49	11,03
	17:00	38,60	30,73	7,87			1	1						9	10,65	11,03
	18:00	39,23	31,45	7,78			1	1						9	10,32	11,03
	19:00	38,06	30,05	8,01			1	1						9	10,65	11,03
	20:00	37,31	29,02	8,29			1	1						9	10,31	11,03
	21:00	35,95	27,54	8,41			1	1						7	10,65	11,03
	22:00	33,55	25,58	7,97			1	1						6	10,64	11,03
	23:00	32,02	24,02	8,00			1	1						4	10,14	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	31,35	23,24	8,11	1		1	1							10,48	10,97
	01:00	29,38	21,56	7,82	1		1	1							10,12	10,12
	02:00	27,48	19,30	8,18			1	1							10,14	10,14
	03:00	26,10	17,95	8,15			1	1							10,34	10,34
	04:00	25,11	17,35	7,76			1	1							9,82	9,82
	05:00	24,77	17,03	7,74			1	1							9,83	9,83
	06:00	24,48	16,86	7,61			1	1							9,57	9,57
	07:00	25,50	18,14	7,36			1	1							9,38	8,92
	08:00	26,70	19,58	7,12			1	1							10,31	10,31
	09:00	27,49	21,33	6,16			1	1							10,03	9,62
	10:00	29,12	23,94	5,18			1	1						3	10,54	10,19
	11:00	30,13	24,53	5,60			1	1						3	10,62	10,54
	12:00	31,99	26,20	5,79			1	1						4	10,15	11,03
	13:00	33,67	28,38	5,29			1	1						6	10,61	11,03
	14:00	35,16	29,44	5,72			1	1						8	10,22	11,03
	15:00	35,64	29,47	6,18			1	1						8	10,48	11,03
	16:00	36,61	30,42	6,19			1	1						8	10,64	11,03
	17:00	37,40	32,19	5,21			1	1						10	10,31	11,03
	18:00	37,42	32,84	4,59			1	1						11	10,46	11,03
	19:00	36,77	32,24	4,53			1	1						12	9,88	11,03
	20:00	36,65	32,10	4,54			1	1						12	9,70	11,03
	21:00	36,10	30,36	5,73			1	1						11	10,43	11,03
	22:00	34,54	28,75	5,79			1	1						8	10,48	11,03
	23:00	34,12	29,25	4,87	1		1	1						4	10,28	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 09:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	33,22	28,23	4,98	1		1	1							10,65	11,03
	01:00	31,75	25,54	6,21	1		1	1							10,32	11,03
	02:00	30,04	24,24	5,79	1		1	1							10,30	10,06
	03:00	28,73	22,61	6,12			1	1							10,02	10,05
	04:00	27,55	22,32	5,23			1	1							10,32	10,32
	05:00	26,68	22,46	4,22			1	1							10,65	10,65
	06:00	25,59	21,53	4,05			1	1							10,32	10,32
	07:00	26,03	21,92	4,11			1	1							10,65	10,65
	08:00	26,74	23,05	3,68			1	1						2	10,62	10,62
	09:00	27,20	24,09	3,11			1	1						3	9,98	9,52
	10:00	28,22	24,85	3,37			1	1						3	10,56	10,56
	11:00	29,60	26,22	3,38			1	1						4	10,09	10,36
	12:00	31,20	26,77	4,43			1	1						5	10,65	10,92
	13:00	32,76	28,27	4,49			1	1						6	10,65	11,03
	14:00	33,88	30,48	3,40			1	1						9	9,93	11,03
	15:00	34,57	30,26	4,31			1	1						10	9,85	11,03
	16:00	35,38	31,57	3,81			1	1						10	10,33	11,03
	17:00	36,83	32,89	3,93			1	1						11	10,02	11,03
	18:00	37,66	33,87	3,80			1	1						12	10,63	11,03
	19:00	36,97	31,59	5,38			1	1						12	9,59	11,03
	20:00	36,69	30,77	5,92			1	1						10	10,43	11,03
	21:00	37,55	32,49	5,06			1	1						10	10,15	11,03
	22:00	36,98	30,44	6,53			1	1						10	10,65	11,03
	23:00	36,06	29,97	6,09			1	1						6	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	35,40	29,44	5,96		1	1	1							10,15	11,03
	01:00	33,46	28,45	5,02		1	1	1							10,65	11,03
	02:00	31,82	26,88	4,94		1	1	1							10,47	11,03
	03:00	30,77	25,06	5,72		1	1	1							10,28	10,16
	04:00	29,41	25,51	3,89		1	1	1							9,16	8,79
	05:00	28,52	24,08	4,44		1	1	1							8,07	7,90
	06:00	27,61	23,35	4,27		1	1	1							7,85	7,85
	07:00	28,33	24,35	3,98		1	1	1							7,62	7,71
	08:00	29,84	25,40	4,44			1	1						3	10,17	10,44
	09:00	31,87	27,81	4,06			1	1						6	10,59	11,03
	10:00	32,46	28,40	4,06			1	1						7	10,07	11,03
	11:00	33,41	28,61	4,80			1	1						7	10,64	11,03
	12:00	34,89	30,07	4,82			1	1						8	10,31	11,03
	13:00	37,70	33,39	4,31			1	1						11	10,31	11,03
	14:00	40,10	35,26	4,84			1	1						13	9,47	11,03
	15:00	41,14	35,98	5,16		1	1	1						11	9,36	11,03
	16:00	41,60	37,23	4,36		1	1	1						8	10,65	11,03
	17:00	41,51	37,48	4,03		1	1	1						10	10,12	11,03
	18:00	41,44	37,72	3,72		1	1	1						10	10,57	11,03
	19:00	40,83	36,60	4,23		1	1	1						10	10,32	11,03
	20:00	39,91	33,75	6,16		1	1	1						7	10,27	11,03
	21:00	39,59	33,09	6,51		1	1	1						6	10,65	11,03
	22:00	37,92	31,69	6,23		1	1	1						6	10,48	11,03
	23:00	23,40	19,51	3,89		1	1	1						2	7,13	7,13

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 06:00 με 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	8,87	8,87	0,00	1	1			1						0,60	0,60
	01:00	22,61	22,08	0,53	1		1		1				1		1,03	5,19
	02:00	32,68	31,84	0,84	1		1		1				1	12	2,34	9,17
	03:00	30,51	28,55	1,96	1		1		1				1	7	2,75	9,53
	04:00	28,87	26,56	2,32	1		1		1				1	5	2,70	8,91
	05:00	27,70	25,52	2,18	1		1						1	5	2,92	9,70
	06:00	26,45	24,69	1,76	1	1	1						1	4	2,53	3,20
	07:00	27,71	25,92	1,79	1	1	1							2	2,81	7,81
	08:00	29,83	27,16	2,67	1	1	1							2	5,86	9,93
	09:00	31,68	28,53	3,16	1	1	1							2	9,57	11,03
	10:00	32,60	28,50	4,10	1	1	1							3	9,90	11,03
	11:00	33,71	29,55	4,16	1	1	1							3	9,90	11,03
	12:00	34,80	30,05	4,75	1	1	1							4	9,75	11,03
	13:00	37,44	32,79	4,65	1	1	1							5	10,08	11,03
	14:00	39,68	34,67	5,01	1	1	1							7	10,11	11,03
	15:00	5,07	4,85	0,22	1	1	1							2	1,79	1,79
	16:00	27,72	27,72	0,00	1	1	1		1			1	1	4	1,06	1,06
	17:00	40,43	40,43	0,00	1	1	1		1				1	9	1,48	11,03
	18:00	37,88	37,88	0,00	1	1	1		1			1	1	3	0,70	10,46
	19:00	37,99	37,99	0,00	1	1	1		1				1	6	0,70	11,03
	20:00	38,62	38,62	0,00	1	1	1		1				1	6	0,70	11,03
	21:00	39,22	39,22	0,00	1	1	1		1				1	7	0,70	11,03
	22:00	36,96	36,96	0,00	1	1	1		1				1	7	0,70	9,85
	23:00	35,80	35,80	0,00	1	1	1		1					7	0,70	11,03

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Γενική διακοπή από 23:38 έως τη 01:30 λόγω σφάλματος στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:40 έως 09:00. Γενική διακοπή στις 15:10 λόγω σφάλματος κατά την ένταξη της μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 17:50 λόγω σφάλματος κατά την ένταξη της μισθωμένης ισχύος. Από τις 15:10 παραμένει εκτός η P-320 και τα ΑΠ έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	34,17	34,17	0,00	1	1	1		1					6	0,70	9,90
	01:00	32,27	32,27	0,00	1	1	1		1					5	0,70	8,51
	02:00	30,65	30,65	0,00	1	1	1		1					3	0,70	7,91
	03:00	29,10	29,10	0,00	1	1	1		1					2	0,70	6,87
	04:00	27,99	27,99	0,00	1	1	1		1					2	0,70	5,75
	05:00	19,81	19,81	0,00	1		1		1						0,70	4,73
	06:00	18,51	18,51	0,00	1		1		1						0,70	3,44
	07:00	19,51	19,51	0,00	1		1		1						0,70	4,43
	08:00	21,59	21,59	0,00	1		1		1						0,70	6,52
	09:00	31,11	31,11	0,00	1		1	1						5	0,70	8,60
	10:00	31,93	31,93	0,00	1		1	1						3	0,70	10,43
	11:00	32,69	32,69	0,00	1		1	1					1	2	0,70	9,36
	12:00	27,74	27,74	0,00	1		1	1					1	2	0,66	4,41
	13:00	35,81	35,81	0,00	1	1	1	1					1		0,60	7,35
	14:00	37,66	37,66	0,00	1	1	1	1						1	0,60	11,03
	15:00	37,72	37,72	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	16:00	38,15	38,15	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	17:00	38,75	38,75	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	18:00	38,78	38,78	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	19:00	38,74	38,74	0,00	1	1	1	1					1		0,60	10,28
	20:00	37,98	37,98	0,00	1	1	1	1					1		0,60	9,52
	21:00	37,48	37,48	0,00	1	1	1	1					1		0,60	9,02
	22:00	36,25	36,25	0,00	1	1	1	1					1		0,60	7,80
	23:00	35,88	35,88	0,00	1	1	1	1							0,60	9,76

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Το διάστημα 05:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη μονάδα G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	34,97	34,97	0,00	1	1	1	1							0,00	8,85
	01:00	33,43	33,43	0,00	1	1	1	1							0,00	7,31
	02:00	31,53	31,53	0,00	1	1	1	1							0,00	5,41
	03:00	29,99	29,99	0,00	1	1	1	1							0,00	3,87
	04:00	27,85	27,85	0,00	1		1	1							0,00	7,88
	05:00	26,99	26,99	0,00	1		1	1							0,00	7,02
	06:00	26,52	26,52	0,00	1		1	1							0,00	6,55
	07:00	27,21	27,21	0,00	1		1	1							0,00	7,24
	08:00	30,05	30,05	0,00	1		1	1							0,00	10,07
	09:00	32,36	32,36	0,00	1		1	1					1		0,00	10,04
	10:00	32,85	32,85	0,00	1		1	1					1		0,00	10,53
	11:00	33,84	33,84	0,00	1	1	1	1					1		0,00	5,39
	12:00	35,16	35,16	0,00	1	1	1	1							0,00	9,05
	13:00	36,43	36,43	0,00	1	1	1	1							0,00	10,32
	14:00	37,35	37,35	0,00	1	1	1	1							0,00	11,03
	15:00	37,09	37,09	0,00	1	1	1	1							0,00	10,98
	16:00	36,42	36,42	0,00	1	1	1	1							0,00	10,30
	17:00	36,54	36,54	0,00	1	1	1	1							0,00	10,42
	18:00	37,27	37,27	0,00	1	1	1	1							0,00	11,03
	19:00	36,61	36,61	0,00	1	1	1	1							0,00	10,49
	20:00	36,51	36,51	0,00	1	1	1	1							0,00	10,39
	21:00	36,06	36,06	0,00	1	1	1	1							0,00	9,95
	22:00	34,23	34,23	0,00	1	1	1	1							0,00	8,12
	23:00	32,33	32,33	0,00	1	1	1	1							0,00	6,21

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	30,45	30,45	0,00	1	1	1	1							0,00	4,33
	01:00	28,78	28,78	0,00	1	1	1	1							0,00	2,67
	02:00	27,00	27,00	0,00	1	1		1							0,00	8,12
	03:00	25,79	25,79	0,00	1	1		1							0,00	6,91
	04:00	24,62	24,62	0,00	1	1		1							0,00	5,74
	05:00	23,92	23,92	0,00	1	1		1							0,00	5,05
	06:00	23,53	23,53	0,00	1	1		1							0,00	4,65
	07:00	25,01	25,01	0,00	1	1		1							0,00	6,13
	08:00	25,97	25,97	0,00	1	1		1							0,00	7,09
	09:00	25,63	25,63	0,00	1	1		1							0,00	6,75
	10:00	24,99	24,99	0,00			1	1						2	0,00	8,75
	11:00	25,67	25,67	0,00			1	1						3	0,00	8,98
	12:00	26,92	26,92	0,00			1	1						4	0,00	9,42
	13:00	27,65	27,65	0,00			1	1						5	0,00	9,68
	14:00	26,58	26,58	0,00			1	1						5	0,00	9,30
	15:00	26,64	26,64	0,00			1	1						5	0,00	9,32
	16:00	28,07	28,07	0,00			1	1						5	0,00	9,83
	17:00	29,17	29,17	0,00			1	1						7	0,00	10,21
	18:00	30,23	30,23	0,00			1	1						7	0,00	10,58
	19:00	30,54	30,54	0,00			1	1						9	0,00	10,69
	20:00	30,86	30,86	0,00			1	1						9	0,00	10,80
	21:00	31,32	31,32	0,00	1		1	1						8	0,00	7,28
	22:00	29,48	29,48	0,00	1		1	1						6	0,00	6,45
	23:00	29,16	29,10	0,06	1		1	1						4	0,00	7,15

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	27,68	27,68	0,00	1		1	1							0,00	7,70
	01:00	26,05	26,05	0,00	1		1	1							0,00	6,07
	02:00	24,45	24,45	0,00	1		1	1							0,00	4,48
	03:00	23,11	23,11	0,00	1		1	1							0,00	3,13
	04:00	22,47	22,47	0,00	1		1	1							0,00	2,50
	05:00	22,21	22,21	0,00	1		1	1							0,00	2,24
	06:00	22,06	22,06	0,00	1		1	1							0,00	2,08
	07:00	23,12	23,12	0,00	1		1	1							0,00	3,15
	08:00	23,80	23,80	0,00			1	1						2	0,00	8,31
	09:00	25,23	25,23	0,00			1	1						3	0,00	8,83
	10:00	25,65	25,65	0,00			1	1						4	0,00	8,98
	11:00	26,06	26,06	0,00			1	1						4	0,00	9,12
	12:00	26,79	26,79	0,00			1	1						6	0,00	9,26
	13:00	28,59	28,59	0,00			1	1						6	0,00	10,01
	14:00	29,07	29,07	0,00			1	1						8	0,00	10,17
	15:00	29,03	29,03	0,00			1	1						8	0,00	10,16
	16:00	29,71	29,71	0,00			1	1						8	0,00	10,40
	17:00	30,44	30,43	0,00			1	1						9	0,04	10,65
	18:00	31,60	31,18	0,42			1	1						10	0,82	11,03
	19:00	31,85	31,53	0,32			1	1						10	0,90	11,03
	20:00	32,08	31,55	0,53			1	1						9	0,87	11,03
	21:00	31,80	31,20	0,60	1		1	1						5	0,90	9,28
	22:00	30,58	30,53	0,04	1		1	1						3	0,89	9,08
	23:00	28,81	28,59	0,22	1		1	1						3	0,90	7,31

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΣ και το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ εντάχθηκαν στις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	27,61	27,54	0,07	1		1	1							0,89	7,63
	01:00	26,25	26,25	0,00	1		1	1							0,89	6,27
	02:00	24,88	24,88	0,00	1		1	1							0,90	4,91
	03:00	23,74	23,74	0,00	1		1	1							0,86	3,76
	04:00	22,47	22,45	0,01	1		1	1							0,90	2,49
	05:00	21,85	21,29	0,56			1	1							0,90	7,37
	06:00	21,24	20,47	0,77			1	1							0,87	6,76
	07:00	22,13	21,68	0,45			1	1							0,90	7,65
	08:00	22,90	22,38	0,52			1	1						2	0,87	7,41
	09:00	23,44	22,87	0,57			1	1						2	0,90	7,95
	10:00	23,51	23,01	0,50			1	1						2	0,90	8,02
	11:00	24,18	23,83	0,35			1	1						2	0,87	8,46
	12:00	25,04	24,33	0,70			1	1						2	1,92	8,76
	13:00	25,27	24,35	0,92			1	1						2	1,39	8,85
	14:00	25,02	23,78	1,25			1	1						2	1,43	8,76
	15:00	24,36	23,32	1,03			1	1						2	1,43	8,52
	16:00	24,69	23,73	0,96			1	1						2	1,39	8,64
	17:00	26,13	25,31	0,82			1	1						3	1,43	9,15
	18:00	27,35	26,49	0,86			1	1						5	1,39	9,57
	19:00	27,68	27,01	0,67			1	1						6	1,43	9,69
	20:00	28,83	28,49	0,33			1	1						7	1,41	10,09
	21:00	28,89	28,70	0,18			1	1						6	1,43	10,11
	22:00	27,67	27,61	0,06			1	1						6	1,43	9,69
	23:00	26,30	26,25	0,05	1		1	1						2	1,41	5,31

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ εντάχθηκε στις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	25,43	25,43	0,01	1		1	1							1,41	5,46
	01:00	23,95	23,95	0,00	1		1	1							1,43	3,98
	02:00	22,75	22,75	0,00	1		1	1							1,36	2,77
	03:00	22,10	22,10	0,00	1		1	1							1,43	2,13
	04:00	21,23	21,22	0,01			1	1							1,39	6,75
	05:00	20,73	20,73	0,00			1	1							1,41	6,26
	06:00	20,85	20,84	0,01			1	1							1,43	6,37
	07:00	22,52	22,52	0,00			1	1							1,36	7,88
	08:00	24,63	24,63	0,00			1	1						2	1,43	8,62
	09:00	26,78	26,77	0,01			1	1						4	1,43	9,37
	10:00	27,39	27,37	0,02			1	1						6	1,39	9,59
	11:00	27,24	27,23	0,01			1	1						7	1,43	9,21
	12:00	28,19	28,19	0,00			1	1						7	1,36	9,87
	13:00	29,43	29,43	0,00			1	1						7	1,22	10,30
	14:00	29,41	29,41	0,00			1	1						7	1,64	10,29
	15:00	29,58	29,48	0,10		1	1	1						3	1,45	7,44
	16:00	29,25	29,00	0,24		1	1	1						2	0,91	7,61
	17:00	29,48	29,01	0,47		1	1	1						2	0,87	7,85
	18:00	30,53	29,97	0,57		1	1	1						2	1,47	8,90
	19:00	30,68	29,96	0,72		1	1	1						2	1,48	9,05
	20:00	31,13	30,29	0,83		1	1	1						2	1,48	9,50
	21:00	30,41	29,20	1,21		1	1	1						2	1,50	8,78
	22:00	28,67	27,42	1,24		1	1	1						2	1,42	7,03
	23:00	27,48	26,07	1,41		1	1	1							1,50	6,87

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΨΑΡΑ. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	25,78	24,38	1,40		1	1	1							0,90	5,16
	01:00	24,17	22,81	1,36		1	1	1							0,90	3,56
	02:00	22,76	21,88	0,88			1	1							0,95	7,97
	03:00	21,86	21,40	0,45			1	1							0,93	7,38
	04:00	21,41	20,98	0,43			1	1							0,90	6,93
	05:00	20,99	20,56	0,43			1	1							0,90	6,51
	06:00	21,08	20,35	0,73			1	1							0,90	6,61
	07:00	22,63	21,74	0,90			1	1							0,90	7,92
	08:00	24,75	23,86	0,89			1	1						2	0,90	8,66
	09:00	26,66	25,89	0,77			1	1						3	0,90	9,33
	10:00	27,22	26,71	0,51			1	1						4	0,91	9,53
	11:00	27,63	26,50	1,13			1	1						5	1,24	9,67
	12:00	28,34	27,00	1,34			1	1						5	1,54	9,92
	13:00	29,55	27,69	1,86			1	1						5	2,22	10,34
	14:00	29,39	27,39	2,00			1	1						6	2,39	10,29
	15:00	28,71	27,05	1,66			1	1						6	2,39	10,05
	16:00	29,12	27,55	1,56			1	1						6	2,39	10,19
	17:00	30,24	28,34	1,90			1	1						6	2,39	10,58
	18:00	31,85	29,99	1,86		1	1	1						5	2,39	8,69
	19:00	32,13	30,13	2,00		1	1	1						4	2,39	9,48
	20:00	32,57	30,40	2,17		1	1	1						4	2,39	9,92
	21:00	31,17	28,97	2,20		1	1	1						2	2,39	9,53
	22:00	29,26	27,28	1,99		1	1	1						1	2,39	8,14
	23:00	28,39	26,37	2,01		1	1	1							2,39	7,77

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	26,70	24,82	1,88		1	1	1							2,39	6,09
	01:00	25,00	23,59	1,41		1	1	1							2,39	4,39
	02:00	23,70	21,97	1,73		1	1	1							2,39	3,08
	03:00	22,40	21,45	0,94			1	1							2,39	7,84
	04:00	21,58	20,67	0,91			1	1							2,39	7,10
	05:00	21,43	19,99	1,44			1	1							2,39	6,96
	06:00	21,44	19,76	1,68			1	1							2,39	6,97
	07:00	23,06	21,59	1,47			1	1							2,39	8,07
	08:00	25,21	23,43	1,79			1	1						3	2,39	8,82
	09:00	26,66	24,78	1,88		1	1							5	2,39	9,33
	10:00	27,05	25,34	1,71		1	1						1	4	2,39	9,30
	11:00	27,46	26,07	1,39		1	1						1	4	2,39	9,61
	12:00	28,25	26,94	1,31		1	1						1	4	2,39	9,89
	13:00	28,87	27,53	1,35		1	1						1	5	2,39	10,11
	14:00	28,79	27,45	1,35		1	1						1	5	2,39	10,08
	15:00	28,21	26,73	1,48		1	1						1	5	2,39	9,87
	16:00	28,35	27,10	1,25		1	1						1	5	2,39	9,92
	17:00	28,11	28,00	0,11		1	1						1	5	2,39	9,84
	18:00	28,84	28,84	0,00	1	1	1							4	2,39	7,93
	19:00	29,81	29,71	0,10	1	1	1							3	2,39	9,41
	20:00	30,80	29,96	0,84	1	1	1							3	2,39	10,40
	21:00	30,31	29,42	0,89	1	1	1							3	2,39	9,91
	22:00	28,43	27,69	0,74	1	1	1							3	2,39	8,03
	23:00	26,87	25,96	0,92	1	1	1							1	2,39	7,49

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	26,13	25,47	0,66	1	1	1								2,39	7,25
	01:00	24,33	23,91	0,42	1	1	1								2,39	5,45
	02:00	22,65	22,06	0,59	1	1	1								2,39	3,77
	03:00	21,81	21,14	0,67	1	1	1								2,39	2,93
	04:00	21,12	20,61	0,52	1	1	1								2,39	2,24
	05:00	20,99	20,28	0,71	1	1	1								2,39	2,11
	06:00	21,23	20,79	0,44	1	1	1								2,39	2,35
	07:00	23,03	22,83	0,20	1	1	1								2,39	4,15
	08:00	25,09	24,65	0,44	1	1	1								2,39	6,21
	09:00	27,17	26,29	0,88	1	1	1								2,39	8,29
	10:00	27,77	26,56	1,21	1	1	1							2	2,39	7,87
	11:00	28,05	27,06	0,99	1	1	1							2	2,39	8,15
	12:00	28,87	28,14	0,73	1	1	1							2	1,91	8,98
	13:00	29,84	29,27	0,58	1	1	1							3	1,24	9,44
	14:00	29,79	29,10	0,69	1	1	1							3	1,24	9,39
	15:00	29,32	28,26	1,06	1	1	1							3	1,79	8,92
	16:00	29,59	28,40	1,20	1	1	1							3	2,14	9,19
	17:00	30,62	29,57	1,05	1	1	1							3	2,14	10,22
	18:00	31,99	31,07	0,92	1	1	1							3	2,14	11,03
	19:00	32,38	31,62	0,76	1	1	1							3	2,14	11,03
	20:00	32,84	32,23	0,61	1	1	1							4	2,14	11,03
	21:00	31,23	30,75	0,47	1	1	1							4	2,14	10,32
	22:00	29,13	28,70	0,43	1	1	1							3	2,14	8,73
	23:00	27,25	26,92	0,33	1	1	1							3	2,14	6,85

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	25,92	25,80	0,12	1	1	1								2,14	7,05
	01:00	24,04	24,02	0,03	1	1	1								2,14	5,17
	02:00	22,49	22,49	0,00	1	1	1						1		2,14	2,14
	03:00	21,45	21,45	0,00		1	1						1		2,14	5,74
	04:00	20,89	20,89	0,00		1	1						1		2,14	5,18
	05:00	20,72	20,72	0,00		1	1						1		2,14	5,00
	06:00	20,56	20,56	0,00		1	1						1		2,14	4,84
	07:00	22,34	22,34	0,00		1	1	1					1		2,14	2,14
	08:00	24,98	24,98	0,00		1	1	1						2	2,14	3,35
	09:00	27,01	26,86	0,14			1	1						5	2,14	9,45
	10:00	28,53	28,19	0,34			1	1						6	2,14	9,99
	11:00	29,47	29,24	0,23			1	1						7	2,14	10,31
	12:00	30,19	29,88	0,31			1	1						8	2,14	10,57
	13:00	31,83	31,30	0,52			1	1						9	2,14	11,03
	14:00	32,88	32,06	0,82			1	1						9	2,14	11,03
	15:00	32,21	31,54	0,67			1	1						9	2,31	11,03
	16:00	32,57	31,45	1,12			1	1						9	2,44	11,03
	17:00	32,93	31,89	1,04			1	1						9	2,44	11,03
	18:00	33,27	32,24	1,03		1	1	1						8	2,44	8,59
	19:00	33,14	32,38	0,76		1	1	1						5	2,44	9,98
	20:00	33,61	32,63	0,97		1	1	1						5	2,44	10,45
	21:00	32,15	31,43	0,72		1	1	1						4	2,44	9,50
	22:00	29,90	28,87	1,02		1	1	1						3	2,44	7,76
	23:00	28,70	28,12	0,58		1	1	1							2,44	8,08

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	27,12	26,67	0,45		1	1	1							2,44	6,51
	01:00	25,57	25,09	0,48		1	1	1							2,44	4,95
	02:00	24,12	23,76	0,36			1	1					1		2,44	7,31
	03:00	23,00	22,76	0,24			1	1					1		2,44	6,18
	04:00	22,50	22,32	0,19			1	1					1		2,44	5,69
	05:00	22,28	22,19	0,09			1	1					1		2,44	5,47
	06:00	22,01	21,94	0,07			1	1					1		2,44	5,20
	07:00	22,90	22,82	0,09			1	1					1		2,44	6,09
	08:00	24,90	24,37	0,53			1	1					1		2,87	8,08
	09:00	26,49	25,84	0,66			1	1					1		2,53	9,27
	10:00	27,97	27,34	0,63			1	1						5	2,44	9,79
	11:00	28,98	28,19	0,79			1	1						7	2,44	10,14
	12:00	29,97	29,34	0,63			1	1						7	2,44	10,49
	13:00	31,40	30,67	0,74			1	1						9	2,44	10,99
	14:00	31,87	31,31	0,56			1	1						9	2,44	11,03
	15:00	31,24	30,24	1,01			1	1						9	2,44	10,94
	16:00	31,20	29,94	1,26			1	1						9	2,44	10,92
	17:00	31,66	30,34	1,32			1	1						9	2,44	11,03
	18:00	31,55	30,30	1,25			1	1						9	2,44	11,03
	19:00	30,86	30,06	0,80			1	1						9	2,44	10,80
	20:00	31,62	30,99	0,63		1	1	1						5	2,44	8,46
	21:00	30,75	30,28	0,47		1	1	1						3	2,44	8,61
	22:00	29,16	28,82	0,35		1	1	1						3	2,44	7,02
	23:00	28,19	27,72	0,48		1	1	1							2,44	7,58

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	26,39	25,13	1,26		1	1	1							2,44	5,77
	01:00	24,73	23,12	1,61		1	1	1							2,44	4,11
	02:00	23,39	21,60	1,78			1	1							2,44	8,18
	03:00	22,56	20,73	1,82			1	1							2,44	7,89
	04:00	21,75	19,79	1,96			1	1							2,44	7,27
	05:00	21,28	19,48	1,80			1	1							2,44	6,80
	06:00	21,30	19,64	1,67			1	1							2,44	6,83
	07:00	21,88	20,06	1,82			1	1							2,44	7,40
	08:00	22,68	21,12	1,56			1	1							2,44	7,94
	09:00	23,20	21,32	1,88			1	1							2,44	8,12
	10:00	23,76	21,91	1,86			1	1							2,44	8,32
	11:00	24,14	21,83	2,31			1	1							2,44	8,45
	12:00	24,44	22,00	2,43			1	1							2,44	8,55
	13:00	24,51	22,10	2,41			1	1						2	2,44	8,58
	14:00	24,47	21,79	2,68			1	1						2	2,44	8,57
	15:00	24,48	21,74	2,75			1	1						2	2,44	8,57
	16:00	25,16	22,22	2,94			1	1						2	2,44	8,80
	17:00	25,85	22,95	2,91			1	1						2	2,44	9,05
	18:00	26,46	23,66	2,80			1	1						2	2,44	9,26
	19:00	26,48	23,92	2,56			1	1						3	2,44	9,27
	20:00	27,40	25,31	2,09			1	1						3	2,44	9,59
	21:00	27,11	25,20	1,91			1	1						3	2,44	9,49
	22:00	26,09	23,46	2,64			1	1						3	2,44	9,13
	23:00	24,91	22,10	2,81			1	1						1	2,44	8,72

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΨΑΡΑ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	24,08	21,52	2,56			1	1							2,44	8,43
	01:00	22,50	19,56	2,94			1	1							2,44	7,88
	02:00	21,18	18,22	2,96			1	1							2,44	6,71
	03:00	20,35	17,52	2,83			1	1							2,44	5,87
	04:00	19,90	16,79	3,11			1	1							2,44	5,42
	05:00	19,70	16,87	2,84			1	1							2,44	5,23
	06:00	19,71	16,97	2,75			1	1							2,44	5,24
	07:00	21,44	18,65	2,79			1	1							2,44	6,97
	08:00	22,74	19,91	2,84			1	1							2,44	7,96
	09:00	24,45	21,28	3,17			1	1							2,44	8,56
	10:00	23,92	20,85	3,08			1	1							2,94	8,37
	11:00	24,68	21,57	3,11			1	1						2	2,48	8,64
	12:00	25,69	22,54	3,15			1	1						2	2,44	8,99
	13:00	26,57	23,70	2,86			1	1						3	2,77	9,30
	14:00	26,95	23,70	3,25			1	1						4	3,77	9,43
	15:00	26,41	22,71	3,70			1	1						4	4,49	9,24
	16:00	26,55	22,69	3,87			1	1						2	4,49	9,29
	17:00	26,93	23,29	3,64			1	1						2	4,49	9,42
	18:00	27,81	24,56	3,25			1	1						3	4,49	9,73
	19:00	28,11	25,11	3,00			1	1						4	4,49	9,84
	20:00	29,06	26,45	2,61			1	1						4	4,49	10,17
	21:00	27,93	24,72	3,20			1	1						4	4,49	9,77
	22:00	25,94	22,49	3,45			1	1						2	4,49	9,08
	23:00	24,38	20,51	3,87			1	1						1	4,49	8,53

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ και τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ Κεφάλαια τα οποία επανεπεντάχθηκαν στις 16:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	23,37	19,38	3,99			1	1							4,49	8,18
	01:00	21,79	18,33	3,46			1	1							4,49	7,31
	02:00	21,01	17,71	3,29			1	1							4,49	6,53
	03:00	20,25	16,60	3,66			1	1							4,49	5,78
	04:00	19,11	15,42	3,69			1	1							4,47	4,64
	05:00	19,02	15,17	3,85			1	1							4,44	4,55
	06:00	19,41	15,59	3,82			1	1							4,49	4,94
	07:00	21,13	17,86	3,27			1	1							4,49	6,66
	08:00	23,44	19,86	3,58			1	1							4,49	8,20
	09:00	24,82	21,73	3,09			1	1							4,49	8,69
	10:00	24,83	21,34	3,49			1	1							4,49	8,69
	11:00	23,99	20,51	3,48			1	1							4,49	8,40
	12:00	24,72	21,21	3,51			1	1						2	4,49	8,65
	13:00	25,38	21,90	3,48			1	1						2	4,49	8,88
	14:00	25,62	22,37	3,25			1	1						2	4,49	8,97
	15:00	24,53	20,77	3,77			1	1						2	4,49	8,59
	16:00	24,57	20,86	3,71			1	1						2	4,49	8,60
	17:00	25,77	22,41	3,36			1	1						2	4,49	9,02
	18:00	27,44	24,28	3,16			1	1						2	4,49	9,60
	19:00	27,89	24,93	2,96			1	1						4	4,49	9,76
	20:00	28,36	25,46	2,90			1	1						4	4,49	9,93
	21:00	26,98	23,62	3,36			1	1						3	4,49	9,44
	22:00	24,75	21,26	3,49			1	1						2	4,49	8,66
	23:00	23,80	20,32	3,48			1	1							4,49	8,33

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:50 με 05:53.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	22,45	18,63	3,82			1	1							5,09	7,86
	01:00	20,76	17,18	3,58		1		1							5,09	7,27
	02:00	19,56	15,90	3,66		1		1							5,09	6,18
	03:00	18,91	15,33	3,58		1		1							5,09	5,53
	04:00	18,50	14,96	3,54		1		1							5,09	5,12
	05:00	18,69	15,14	3,55		1		1							5,09	5,31
	06:00	19,20	15,39	3,80		1		1							5,09	5,82
	07:00	20,62	17,13	3,48		1		1							5,09	7,22
	08:00	22,29	18,74	3,56		1		1							5,09	7,80
	09:00	23,43	19,60	3,84		1		1						2	5,09	8,20
	10:00	23,83	19,96	3,87		1		1						2	5,09	8,34
	11:00	24,10	20,34	3,76		1		1						2	5,09	8,44
	12:00	23,94	20,39	3,55		1		1						2	5,09	8,38
	13:00	24,49	22,19	2,30		1		1						4	3,38	8,57
	14:00	24,45	22,26	2,19		1		1						5	3,05	8,53
	15:00	23,53	20,12	3,41		1		1						4	4,65	8,12
	16:00	24,03	20,62	3,41		1		1						3	5,09	8,41
	17:00	24,88	21,36	3,53		1		1						3	5,09	8,71
	18:00	26,14	22,54	3,59		1		1						3	5,09	9,15
	19:00	26,91	23,61	3,30		1		1						4	5,09	9,42
	20:00	27,81	24,16	3,65		1		1						5	5,09	9,73
	21:00	26,61	23,24	3,37		1		1						5	5,09	9,31
	22:00	24,80	21,31	3,49		1		1						4	5,09	8,68
	23:00	23,32	19,77	3,55		1		1						2	5,09	8,16

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ τα οποία επανεντάχθηκαν. Πρόβλημα επικοινωνίας με όλα τα ΑΠ το διάστημα 13:35 με 14:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	22,04	18,94	3,10		1		1							4,49	7,71
	01:00	20,69	17,85	2,84		1		1							4,49	7,24
	02:00	19,73	16,92	2,81		1		1							4,49	6,35
	03:00	18,82	16,07	2,75		1		1							4,49	5,45
	04:00	18,17	15,51	2,66		1		1							4,49	4,80
	05:00	18,43	15,49	2,94		1		1							4,49	5,05
	06:00	18,90	16,22	2,67		1		1							4,49	5,52
	07:00	20,58	17,74	2,84		1		1							4,49	7,20
	08:00	22,13	19,23	2,90		1		1							4,49	7,74
	09:00	23,27	20,43	2,83		1		1						2	4,49	8,14
	10:00	23,69	20,54	3,16		1		1						2	4,49	8,29
	11:00	24,27	21,33	2,94		1		1						2	3,33	8,50
	12:00	24,07	21,57	2,51		1		1						3	1,72	8,43
	13:00	22,96	20,05	2,91		1		1						2	2,64	8,04
	14:00	22,22	19,12	3,10		1		1						1	4,49	7,78
	15:00	20,57	17,44	3,13		1		1							4,49	7,19
	16:00	20,73	18,06	2,67		1		1							4,49	7,26
	17:00	20,65	18,35	2,30		1		1							4,47	7,23
	18:00	21,06	18,86	2,20		1		1							4,48	7,37
	19:00	20,45	18,88	1,57			1	1							3,64	5,97
	20:00	21,15	19,43	1,72			1	1							4,44	6,68
	21:00	21,72	19,99	1,73			1	1							4,40	7,24
	22:00	22,66	20,49	2,16			1	1							4,49	7,93
	23:00	23,91	21,28	2,64			1	1							4,49	8,37

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	22,78	21,02	1,76			1	1							5,09	7,97
	01:00	20,87	19,36	1,52			1	1							5,00	6,40
	02:00	19,63	18,53	1,10			1	1							4,41	5,16
	03:00	18,83	17,20	1,63			1	1							3,98	4,36
	04:00	18,58	16,62	1,96			1	1							3,84	4,11
	05:00	18,56	16,60	1,97			1	1							3,84	4,09
	06:00	18,91	16,90	2,01			1	1							4,00	4,44
	07:00	20,79	18,98	1,81			1	1							4,85	6,31
	08:00	22,93	21,07	1,86			1	1							5,09	8,02
	09:00	23,08	21,32	1,75			1	1						1	5,09	8,08
	10:00	23,26	21,31	1,94			1	1						2	5,09	7,76
	11:00	23,48	21,22	2,26			1	1						2	5,09	7,99
	12:00	23,71	21,23	2,47			1	1						2	5,05	8,22
	13:00	24,11	21,59	2,51			1	1						2	5,05	8,44
	14:00	24,37	21,75	2,63			1	1						2	5,05	8,53
	15:00	23,50	20,89	2,60			1	1						2	5,05	8,01
	16:00	23,54	20,89	2,65			1	1						2	5,05	8,05
	17:00	24,85	22,84	2,01			1	1						2	5,05	8,70
	18:00	26,58	24,86	1,72			1	1						4	5,05	9,30
	19:00	27,14	25,72	1,42			1	1						5	5,05	9,50
	20:00	28,14	26,99	1,15			1	1						5	5,05	9,85
	21:00	26,27	25,57	0,70			1	1						5	5,03	9,20
	22:00	24,00	23,32	0,68			1	1						4	4,99	7,49
	23:00	22,88	22,23	0,65			1	1						1	4,96	7,90

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ τα οποία επανεντάχθηκαν.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	21,53	20,78	0,74			1	1							5,05	7,05
	01:00	20,19	19,77	0,42			1	1							4,92	5,71
	02:00	19,38	19,29	0,09			1	1							4,76	4,90
	03:00	18,62	18,33	0,30			1	1							4,62	4,15
	04:00	17,92	17,52	0,41			1	1							4,48	4,48
	05:00	18,09	17,99	0,10			1	1							4,50	4,50
	06:00	18,37	18,34	0,04			1	1							4,55	4,55
	07:00	19,63	19,60	0,02			1	1							4,77	5,15
	08:00	21,44	21,44	0,00			1	1						1	4,99	6,46
	09:00	22,66	22,66	0,00			1	1						2	5,03	7,17
	10:00	23,32	23,23	0,09			1	1						2	5,05	7,83
	11:00	23,61	23,45	0,16			1	1						2	5,05	8,12
	12:00	23,96	23,83	0,13			1	1						2	5,05	8,39
	13:00	25,07	24,99	0,08			1	1						4	5,03	8,57
	14:00	24,81	24,80	0,02			1	1						4	5,02	8,30
	15:00	24,31	24,26	0,05			1	1						4	5,02	7,81
	16:00	24,41	24,23	0,18			1	1						4	5,02	7,90
	17:00	25,10	24,79	0,31			1	1						4	5,02	8,59
	18:00	26,08	25,82	0,26			1	1						5	5,02	9,06
	19:00	26,21	25,93	0,28			1	1						5	5,02	9,17
	20:00	27,01	26,49	0,52			1	1						5	5,02	9,45
	21:00	25,83	24,78	1,05			1	1						5	5,02	8,81
	22:00	23,83	22,02	1,82			1	1						4	5,02	7,32
	23:00	22,24	20,30	1,94			1	1							5,02	7,76

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ τα οποία επανεντάχθηκαν. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	20,52	18,54	1,98			1	1							5,02	6,04
	01:00	19,00	17,11	1,89			1	1							5,02	4,52
	02:00	18,37	16,25	2,12			1	1							5,02	5,02
	03:00	17,61	15,55	2,06			1	1							5,02	5,02
	04:00	16,95	14,59	2,37			1	1							5,02	5,02
	05:00	16,69	14,23	2,46			1	1							5,02	5,02
	06:00	17,29	15,15	2,14			1	1							5,02	5,02
	07:00	18,15	15,78	2,36			1	1							5,02	5,02
	08:00	19,38	17,06	2,33			1	1							5,02	4,91
	09:00	20,06	17,39	2,67			1	1							5,02	5,58
	10:00	20,45	17,38	3,07			1	1							5,02	5,98
	11:00	21,22	17,99	3,23			1	1							5,02	6,74
	12:00	21,56	18,86	2,70			1	1							5,02	7,09
	13:00	21,82	19,59	2,23			1	1							5,02	7,34
	14:00	21,27	19,26	2,01			1	1							5,02	6,79
	15:00	20,89	18,85	2,04			1	1							5,02	6,42
	16:00	21,67	20,12	1,55			1	1							5,02	7,19
	17:00	22,90	21,42	1,48			1	1							5,02	8,02
	18:00	24,06	22,72	1,33			1	1						2	5,02	8,42
	19:00	24,62	23,67	0,95			1	1						3	5,02	8,62
	20:00	25,67	25,01	0,66			1	1						3	5,02	8,98
	21:00	24,99	24,43	0,56			1	1						3	5,02	8,75
	22:00	23,69	23,40	0,29			1	1						3	5,02	7,69
	23:00	22,37	22,17	0,19			1	1						1	5,02	7,38

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ τα οποία επανεντάχθηκαν. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 01:25. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,36	21,19	0,17			1	1							5,02	6,88
	01:00	19,83	19,69	0,14			1	1							5,02	5,35
	02:00	19,07	18,95	0,12			1	1							5,02	4,60
	03:00	18,44	18,30	0,14			1	1							5,02	5,02
	04:00	17,96	17,76	0,20			1	1							5,02	5,02
	05:00	17,83	17,75	0,08			1	1							5,02	5,02
	06:00	18,49	18,47	0,02			1	1							5,02	5,02
	07:00	20,41	20,39	0,02			1	1							5,02	5,93
	08:00	22,29	22,24	0,05			1	1						2	5,02	6,80
	09:00	23,76	23,76	0,00			1	1						2	5,02	8,27
	10:00	24,75	24,75	0,00			1	1						3	4,90	8,66
	11:00	25,36	25,28	0,07			1	1						3	4,87	8,87
	12:00	26,37	26,29	0,08			1	1						5	4,89	9,23
	13:00	27,04	26,73	0,31			1	1						5	5,02	9,46
	14:00	26,87	26,10	0,78			1	1						5	5,02	9,41
	15:00	25,33	24,40	0,94			1	1						4	5,02	8,83
	16:00	25,14	24,22	0,93			1	1						3	5,02	8,80
	17:00	25,40	24,25	1,15			1	1						3	5,02	8,89
	18:00	26,33	25,26	1,07			1	1						4	5,02	9,22
	19:00	26,76	25,81	0,95			1	1						4	5,02	9,37
	20:00	27,64	26,89	0,75			1	1						5	5,02	9,67
	21:00	26,27	25,63	0,64			1	1						5	5,02	9,20
	22:00	24,41	23,95	0,45			1	1						4	5,02	7,90
	23:00	22,93	22,12	0,81			1	1						1	5,00	7,95

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ τα οποία επανεντάχθηκαν. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας 05:15 με 08:00. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,28	19,96	1,33			1	1							5,02	6,81
	01:00	20,00	18,39	1,60		1	1	1							4,89	4,89
	02:00	18,95	17,26	1,69		1	1								5,02	5,57
	03:00	18,51	16,52	1,99		1	1								5,02	5,13
	04:00	18,24	16,43	1,81		1	1								5,01	4,86
	05:00	18,22	16,63	1,59		1	1								5,02	4,84
	06:00	18,68	16,94	1,75		1	1								5,02	5,30
	07:00	20,82	19,47	1,35		1	1								5,02	7,29
	08:00	23,15	21,99	1,17		1	1						1		5,02	7,44
	09:00	23,91	23,05	0,86		1	1						1	1	5,02	7,68
	10:00	24,44	23,63	0,81		1	1						1	2	5,02	7,70
	11:00	24,62	23,46	1,17		1	1						1	2	5,02	7,89
	12:00	25,31	24,12	1,18		1	1						1	2	5,02	8,57
	13:00	26,17	24,43	1,74		1	1						1	3	5,02	8,92
	14:00	25,94	23,44	2,50		1	1						1	4	5,02	8,19
	15:00	25,07	21,87	3,20		1	1						1	3	5,02	7,83
	16:00	25,04	22,46	2,58		1	1						1	2	5,02	8,30
	17:00	25,63	22,79	2,83		1	1						1	2	5,02	8,89
	18:00	27,13	25,33	1,80		1	1						1	4	5,02	9,38
	19:00	27,73	26,28	1,44		1	1						1	5	5,02	9,47
	20:00	28,64	27,30	1,34		1	1						1	5	5,02	10,02
	21:00	27,09	24,86	2,23		1	1						1	4	5,02	9,34
	22:00	25,42	22,45	2,97		1	1						1	2	5,02	8,69
	23:00	24,52	21,02	3,50		1	1						1		5,02	8,58

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΠ ΨΑΡΑ, τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ τα οποία επανεντάχθηκαν. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως 16:00 και 09:50 αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,61	19,40	3,20		1	1						1		4,42	6,89
	01:00	21,08	17,89	3,19		1	1								4,42	7,38
	02:00	20,16	16,60	3,56		1	1								4,42	6,79
	03:00	19,46	15,63	3,84		1	1								4,42	6,08
	04:00	19,12	15,34	3,79		1	1								4,42	5,75
	05:00	19,32	16,09	3,23		1	1								4,42	5,95
	06:00	19,74	16,57	3,17		1	1								4,42	6,36
	07:00	21,56	18,40	3,17		1	1								4,42	7,55
	08:00	23,69	20,57	3,12		1	1								4,42	8,29
	09:00	24,87	21,64	3,23		1	1						1		4,42	8,71
	10:00	25,25	21,77	3,48		1	1						1		4,42	8,84
	11:00	25,72	22,02	3,70		1	1						1		4,42	9,00
	12:00	26,22	22,79	3,42		1	1						1		4,49	9,18
	13:00	26,49	23,20	3,29		1	1						1		4,49	9,27
	14:00	27,37	24,18	3,20		1	1						1	3	4,49	9,58
	15:00	26,66	22,89	3,77		1	1						1	3	4,49	9,33
	16:00	26,64	23,68	2,96		1	1						1	3	4,49	9,32
	17:00	27,26	24,49	2,77		1	1						1	3	4,49	9,54
	18:00	27,83	25,13	2,70		1	1						1	4	4,49	9,74
	19:00	27,63	24,31	3,32		1	1						1	5	4,49	9,38
	20:00	28,65	25,06	3,58		1	1						1	4	4,49	10,03
	21:00	27,61	24,21	3,40		1	1						1	4	4,49	9,66
	22:00	25,65	21,84	3,81		1	1						1	2	4,49	8,91
	23:00	24,73	21,85	2,88		1	1						1		4,49	8,66

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παραμένουν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,13	20,72	2,41		1	1						1		4,49	7,41
	01:00	21,44	18,78	2,66		1	1								4,49	7,50
	02:00	20,47	17,65	2,82		1	1								4,49	7,09
	03:00	19,73	16,95	2,78		1	1								4,49	6,35
	04:00	19,48	16,95	2,53		1	1								4,49	6,10
	05:00	19,52	17,02	2,50		1	1								4,49	6,14
	06:00	19,72	17,19	2,53		1	1								4,49	6,34
	07:00	20,98	18,66	2,32		1	1								4,49	7,34
	08:00	23,13	21,31	1,83		1	1						1		4,49	7,42
	09:00	24,31	22,83	1,48		1	1						1	2	4,49	7,57
	10:00	24,78	23,05	1,73		1	1						1	2	4,49	8,05
	11:00	25,48	23,37	2,11		1	1						1	2	4,49	8,75
	12:00	26,16	23,55	2,62		1	1						1	2	4,49	9,16
	13:00	26,87	24,50	2,38		1	1						1	2	4,49	9,41
	14:00	26,81	24,59	2,23		1	1						1	3	4,49	9,39
	15:00	26,48	24,97	1,51		1	1						1	3	4,49	9,24
	16:00	26,78	25,62	1,17		1	1						1	4	4,49	9,03
	17:00	27,70	26,89	0,82		1	1						1	5	4,49	9,45
	18:00	28,88	28,30	0,58		1	1						1	6	4,49	10,11
	19:00	28,37	28,08	0,28		1	1						1	6	4,49	9,60
	20:00	29,38	29,29	0,09		1	1						1	6	4,49	10,28
	21:00	28,26	27,78	0,48		1	1						1	6	4,49	9,50
	22:00	26,26	24,83	1,43		1	1						1	4	4,49	8,51
	23:00	24,95	24,05	0,89		1	1						1	2	4,49	8,21

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παραμένουν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00. Μερική διακοπή στις 09:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	24,26	23,76	0,49		1	1						1		4,49	8,49
	01:00	22,42	22,13	0,30		1	1						1		4,49	6,70
	02:00	21,16	21,10	0,07		1	1						1		4,49	5,45
	03:00	20,64	20,63	0,01		1	1						1		4,49	4,92
	04:00	20,12	20,11	0,01		1	1						1		4,49	4,40
	05:00	20,05	19,91	0,14		1	1						1		4,49	4,33
	06:00	20,35	19,86	0,49		1	1						1		4,49	4,63
	07:00	21,82	21,58	0,24		1	1						1		4,49	6,10
	08:00	23,46	23,33	0,13		1	1						1	2	4,49	6,72
	09:00	25,01	24,87	0,14		1	1						1	3	4,40	7,77
	10:00	25,40	25,21	0,19		1	1						1	3	3,91	8,16
	11:00	25,48	25,23	0,24		1	1						1	4	3,80	7,73
	12:00	26,04	25,00	1,04		1	1						1	4	3,97	8,29
	13:00	27,16	25,90	1,26		1	1						1	4	4,38	9,41
	14:00	27,28	25,80	1,48		1	1						1	4	4,30	9,53
	15:00	26,53	25,41	1,11		1	1						1	4	4,22	8,78
	16:00	26,54	25,56	0,98		1	1						1	4	4,23	8,79
	17:00	26,89	25,65	1,24		1	1						1	4	4,25	9,14
	18:00	27,89	26,36	1,53		1	1						1	4	4,34	9,76
	19:00	28,63	27,05	1,58		1	1						1	6	4,25	9,87
	20:00	29,25	26,64	2,62		1	1						1	6	4,32	10,24
	21:00	27,84	24,62	3,22		1	1						1	4	4,34	9,74
	22:00	26,50	23,55	2,94		1	1						1	2	4,36	9,27
	23:00	24,83	22,32	2,51		1	1						1		4,37	8,69

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παραμένουν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:50 και από τις 13:15. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:40 με 12:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,36	21,18	2,18		1	1						1		4,30	7,64
	01:00	21,87	20,13	1,74		1	1						1		4,22	6,15
	02:00	20,64	19,26	1,38		1	1								4,31	7,23
	03:00	19,90	19,60	0,30		1	1								4,23	6,52
	04:00	19,21	18,05	1,16		1	1								4,16	5,83
	05:00	19,05	16,83	2,21		1	1								4,14	5,67
	06:00	19,39	17,22	2,17		1	1								4,18	6,01
	07:00	20,24	18,28	1,96		1	1								4,16	6,87
	08:00	21,75	19,10	2,66		1	1								3,89	7,61
	09:00	23,25	20,33	2,92		1	1						1		3,88	7,53
	10:00	23,71	20,74	2,97		1	1						1		3,93	7,99
	11:00	23,82	20,79	3,02		1	1						1		4,47	8,10
	12:00	24,37	21,20	3,17		1	1						1		4,49	8,53
	13:00	24,88	21,84	3,04		1	1						1		4,49	8,71
	14:00	25,10	22,05	3,05		1	1						1	1	4,49	8,78
	15:00	24,83	21,65	3,17		1	1						1	1	4,49	8,60
	16:00	25,34	22,05	3,29		1	1						1	1	4,49	8,87
	17:00	25,64	22,56	3,08		1	1						1	1	4,49	8,97
	18:00	24,90	21,90	3,00		1	1						1	1	4,45	8,67
	19:00	25,68	22,70	2,98		1	1						1	3	4,27	8,44
	20:00	26,12	22,98	3,14		1	1						1	3	4,44	8,87
	21:00	24,77	21,56	3,21		1	1						1	1	4,42	8,54
	22:00	23,81	19,92	3,90		1	1						1		4,43	8,10
	23:00	21,80	18,37	3,44		1	1						1		4,08	6,08

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παραμένουν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,60	17,66	2,94		1	1								3,98	7,21
	01:00	19,46	16,53	2,93		1	1								3,72	6,08
	02:00	18,50	15,68	2,82		1	1								3,59	5,12
	03:00	17,90	14,98	2,92		1	1								3,49	4,53
	04:00	17,69	14,55	3,14		1	1								3,47	4,31
	05:00	17,46	14,12	3,33		1	1								3,43	4,08
	06:00	17,38	14,03	3,35		1	1								3,42	4,00
	07:00	17,95	14,56	3,40		1	1								3,49	4,58
	08:00	18,60	15,06	3,55		1	1								3,59	5,23
	09:00	18,78	15,29	3,49		1	1								3,62	5,40
	10:00	19,01	15,39	3,62		1	1								3,65	5,63
	11:00	19,09	15,48	3,61		1	1								3,66	5,72
	12:00	19,16	15,55	3,61		1	1								3,67	5,79
	13:00	19,43	15,82	3,60		1	1								3,71	6,05
	14:00	18,72	15,27	3,45		1	1								3,62	5,34
	15:00	18,33	14,93	3,40		1	1								3,55	4,95
	16:00	19,05	15,52	3,53		1	1								3,64	5,67
	17:00	20,50	16,78	3,71		1	1								3,85	7,12
	18:00	21,82	18,15	3,67		1	1								3,91	7,64
	19:00	22,38	18,79	3,59		1	1								3,91	7,83
	20:00	23,44	19,66	3,78		1	1							1	3,91	8,20
	21:00	22,75	19,08	3,66		1	1								3,91	7,96
	22:00	22,22	18,48	3,73		1	1								3,91	7,78
	23:00	20,58	17,23	3,35		1	1								3,87	7,20

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παραμένουν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,10	16,55	2,55		1	1								4,36	5,72
	01:00	18,01	15,92	2,09		1	1								4,25	4,63
	02:00	17,49	15,17	2,32		1	1								4,18	4,11
	03:00	16,79	14,89	1,90		1	1								4,08	4,08
	04:00	16,50	15,02	1,49		1	1								4,03	4,03
	05:00	16,97	15,09	1,88		1	1								4,09	3,59
	06:00	17,47	15,16	2,31		1	1								4,19	4,09
	07:00	18,83	16,40	2,42		1	1								5,45	5,45
	08:00	20,43	17,77	2,67		1	1								7,06	7,06
	09:00	21,06	18,42	2,65		1	1								7,37	7,37
	10:00	21,14	18,41	2,73		1	1								7,40	7,40
	11:00	21,12	18,36	2,76		1	1								7,39	7,39
	12:00	21,45	18,69	2,77		1	1								7,51	7,51
	13:00	22,02	19,26	2,77		1	1								7,71	7,71
	14:00	21,02	18,10	2,92		1	1								7,36	7,36
	15:00	20,92	17,76	3,16		1	1								7,32	7,32
	16:00	21,22	16,80	4,42		1	1								7,43	7,43
	17:00	22,35	17,80	4,55		1	1								7,82	7,82
	18:00	22,90	18,75	4,16		1	1								8,02	8,02
	19:00	24,66	21,49	3,17		1	1							3	8,63	8,63
	20:00	24,81	21,52	3,29		1	1							3	8,68	8,68
	21:00	23,67	20,30	3,37		1	1							3	8,29	8,29
	22:00	22,05	18,70	3,35		1	1							1	7,72	7,72
	23:00	20,54	16,77	3,77		1	1								7,16	7,16

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:50 και από τις 23:50. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:20 και 11:20 αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,12	15,89	3,23		1	1								5,74	5,74
	01:00	18,07	15,94	2,13		1	1								4,69	4,69
	02:00	17,49	14,96	2,53		1	1								4,11	4,11
	03:00	16,97	13,37	3,59			1						1		5,94	5,94
	04:00	16,46	12,70	3,76			1						1		5,76	5,76
	05:00	16,64	12,86	3,78			1						1		5,82	5,82
	06:00	17,34	14,16	3,18		1	1								6,07	6,07
	07:00	19,21	15,70	3,51		1	1								5,84	5,84
	08:00	20,50	17,67	2,83		1	1						1	3	7,17	7,17
	09:00	21,28	18,30	2,99			1						1	5	7,45	7,45
	10:00	21,44	18,46	2,98			1						1	5	7,50	7,50
	11:00	21,46	18,85	2,61			1						1	5	7,51	7,51
	12:00	22,16	20,17	1,99			1						1	6	7,75	7,75
	13:00	22,55	20,75	1,80			1						1	7	7,89	7,89
	14:00	22,60	20,73	1,86			1						1	7	7,91	7,91
	15:00	20,38	18,48	1,90			1						1	7	7,13	7,13
	16:00	20,70	18,19	2,50			1						1	5	7,24	7,24
	17:00	21,90	20,10	1,80			1						1	6	7,66	7,66
	18:00	24,11	22,50	1,61		1	1							5	8,19	8,19
	19:00	24,95	23,17	1,79		1	1							4	8,73	8,73
	20:00	25,86	24,13	1,73		1	1							4	9,05	9,05
	21:00	24,16	22,25	1,91		1	1							4	8,46	8,46
	22:00	22,12	20,83	1,29		1	1							2	7,72	7,72
	23:00	21,10	19,77	1,33		1	1								7,39	7,39

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:20 και από τις 16:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,55	18,82	0,74		1	1								6,18	6,18
	01:00	18,35	17,14	1,21		1	1								4,97	4,97
	02:00	17,46	15,95	1,51		1	1								4,08	4,08
	03:00	16,69	15,60	1,09		1	1								3,31	3,31
	04:00	16,40	15,55	0,85		1	1								3,03	3,03
	05:00	16,59	15,50	1,08		1	1								3,21	3,21
	06:00	17,14	15,98	1,16		1	1								3,77	3,77
	07:00	19,09	17,68	1,41		1	1								5,71	5,71
	08:00	20,27	18,83	1,44		1	1								6,89	6,89
	09:00	21,60	20,11	1,49		1	1							2	7,20	7,20
	10:00	22,08	21,41	0,67		1	1		1					1	5,85	5,85
	11:00	22,60	21,90	0,70		1	1		1						6,88	6,88
	12:00	22,86	22,17	0,69		1	1		1						7,14	7,14
	13:00	22,84	22,13	0,71		1	1		1					1	6,62	6,62
	14:00	22,45	21,26	1,19		1	1		1					2	5,72	5,72
	15:00	21,64	20,48	1,16		1	1		1					1	5,41	5,41
	16:00	22,59	20,50	2,09		1	1		1						6,87	6,87
	17:00	23,58	21,11	2,47		1	1		1						7,86	7,86
	18:00	24,38	21,95	2,44		1	1		1						8,53	8,53
	19:00	24,92	23,09	1,83		1	1		1						8,72	8,72
	20:00	25,79	24,21	1,58		1	1		1					1	9,03	9,03
	21:00	24,87	23,13	1,73		1	1		1					1	8,64	8,64
	22:00	23,65	22,33	1,32		1	1		1						7,93	7,93
	23:00	22,56	21,21	1,35		1	1		1						6,84	6,84

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:15. Το διάστημα 10:00 με 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,56	19,26	1,30		1	1								7,18	7,18
	01:00	19,08	17,70	1,39		1	1								5,71	5,71
	02:00	18,14	17,17	0,97		1	1								4,76	4,76
	03:00	17,40	16,58	0,82		1	1								4,02	4,02
	04:00	16,85	16,21	0,64		1	1								3,47	3,47
	05:00	17,05	16,72	0,33		1	1								3,67	3,67
	06:00	17,90	17,59	0,31		1	1								4,53	4,53
	07:00	19,54	19,09	0,45		1	1								6,16	6,16
	08:00	20,93	20,39	0,53		1	1								6,53	6,53
	09:00	21,60	20,89	0,71		1	1							2	7,21	7,21
	10:00	21,98	21,50	0,48		1	1							2	7,59	7,59
	11:00	22,33	21,65	0,67		1	1							4	6,92	6,92
	12:00	23,11	22,11	1,01		1	1							4	7,70	7,70
	13:00	24,28	22,91	1,37		1	1							3	8,50	8,50
	14:00	23,87	22,07	1,79		1	1							4	8,35	8,35
	15:00	23,67	22,01	1,66		1	1							4	8,26	8,26
	16:00	24,16	22,40	1,77		1	1							3	8,46	8,46
	17:00	25,16	22,58	2,58		1	1							4	8,81	8,81
	18:00	26,57	23,83	2,74		1	1							4	9,30	9,30
	19:00	27,17	25,25	1,93		1	1		1					3	9,51	9,51
	20:00	28,13	25,69	2,44		1	1		1					3	9,85	9,85
	21:00	26,11	23,88	2,23		1	1		1					2	9,14	9,14
	22:00	24,49	22,66	1,83		1	1		1						8,57	8,57
	23:00	23,20	22,13	1,07		1	1		1						7,48	7,48

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,37	20,59	0,78		1	1		1						5,65	5,65
	01:00	19,96	18,20	1,76		1	1								6,58	6,58
	02:00	19,30	17,12	2,18		1	1								5,92	5,92
	03:00	18,26	16,66	1,60		1	1								4,88	4,88
	04:00	17,82	16,51	1,31		1	1								4,44	4,44
	05:00	17,98	16,76	1,22		1	1								4,61	4,61
	06:00	18,42	17,30	1,13		1	1								5,05	5,05
	07:00	20,19	19,35	0,84		1	1								6,81	6,81
	08:00	22,04	21,86	0,18		1	1							3	7,14	7,14
	09:00	24,25	23,43	0,83		1	1							5	8,33	8,33
	10:00	24,64	23,50	1,14		1	1							5	8,62	8,62
	11:00	24,59	24,14	0,44		1	1							6	8,16	8,16
	12:00	25,19	24,49	0,70		1	1							6	8,76	8,76
	13:00	26,01	25,35	0,66		1	1							6	9,10	9,10
	14:00	25,89	25,18	0,71		1	1							6	9,06	9,06
	15:00	25,14	24,27	0,87		1	1							6	8,71	8,71
	16:00	25,26	23,66	1,60		1	1							6	8,84	8,84
	17:00	26,26	24,14	2,12		1	1							4	9,19	9,19
	18:00	27,01	25,05	1,96		1	1							5	9,45	9,45
	19:00	27,26	25,01	2,26		1	1							6	9,54	9,54
	20:00	28,03	25,76	2,27		1	1							6	9,81	9,81
	21:00	26,73	24,91	1,82		1	1							6	9,36	9,36
	22:00	24,54	23,15	1,39		1	1							4	8,59	8,59
	23:00	23,05	21,65	1,40		1	1							2	8,07	8,07

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:45 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,84	20,14	1,69		1	1		1						6,12	6,12
	01:00	20,10	18,78	1,32		1	1								6,72	6,72
	02:00	19,34	18,10	1,24		1	1								5,96	5,96
	03:00	18,66	17,28	1,37		1	1								5,28	5,28
	04:00	18,32	16,51	1,81		1	1								4,94	4,94
	05:00	16,04	15,87	0,17		1	1								2,66	2,66
	06:00	18,51	18,03	0,48	1	1	1						1		0,60	0,60
	07:00	19,03	17,98	1,05		1	1								5,65	5,65
	08:00	20,36	18,86	1,51		1	1								6,98	6,98
	09:00	21,10	19,36	1,74		1	1							1	7,21	7,21
	10:00	21,16	19,43	1,73		1	1							2	6,76	6,76
	11:00	21,72	19,66	2,06		1	1							2	7,32	7,32
	12:00	22,41	20,45	1,96		1	1							2	7,84	7,84
	13:00	23,04	21,91	1,14		1	1							3	8,07	8,07
	14:00	22,98	21,56	1,42		1	1							3	8,04	8,04
	15:00	22,75	21,44	1,32		1	1							3	7,85	7,85
	16:00	23,29	21,58	1,70		1	1							3	8,15	8,15
	17:00	24,27	22,08	2,19		1	1							3	8,49	8,49
	18:00	25,23	23,45	1,78		1	1							4	8,83	8,83
	19:00	25,40	23,71	1,70		1	1							4	8,89	8,89
	20:00	25,95	23,46	2,50		1	1							4	9,08	9,08
	21:00	24,47	21,66	2,81		1	1							4	8,56	8,56
	22:00	22,70	19,94	2,76		1	1							2	7,95	7,95
	23:00	21,73	18,91	2,83		1	1								7,61	7,61

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 05:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 10:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,20	17,44	2,76		1	1								6,82	6,82
	01:00	19,12	17,03	2,09		1	1								5,75	5,75
	02:00	18,10	16,10	2,00		1	1								4,72	4,72
	03:00	17,16	15,34	1,82		1	1								3,78	3,78
	04:00	16,92	15,08	1,84		1	1								3,55	3,55
	05:00	16,84	15,18	1,66		1	1								3,46	3,46
	06:00	16,95	15,34	1,61		1	1								3,58	3,58
	07:00	17,40	15,71	1,69		1	1								4,02	4,02
	08:00	18,03	16,25	1,78		1	1								4,65	4,65
	09:00	17,98	16,63	1,35		1	1								4,60	4,60
	10:00	18,18	16,59	1,59		1	1								4,81	4,81
	11:00	18,70	17,27	1,43		1	1								5,32	5,32
	12:00	19,24	17,73	1,50		1	1								5,86	5,86
	13:00	19,45	17,82	1,64		1	1								6,08	6,08
	14:00	18,87	17,26	1,61		1	1								5,49	5,49
	15:00	18,59	16,84	1,75		1	1								5,22	5,22
	16:00	19,06	17,48	1,58		1	1								5,68	5,68
	17:00	20,75	19,35	1,39		1	1								7,26	7,26
	18:00	22,29	21,18	1,10		1	1								7,80	7,80
	19:00	23,49	22,53	0,97		1	1						1		7,78	7,78
	20:00	24,64	23,86	0,77		1	1						1		8,62	8,62
	21:00	23,86	23,07	0,79		1	1						1		8,14	8,14
	22:00	22,48	21,69	0,79		1	1						1		6,76	6,76
	23:00	20,90	20,13	0,77		1	1						1		5,19	5,19

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΚΟΦΙΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,21	18,96	0,24		1	1						1		3,49	3,49
	01:00	18,07	17,90	0,17		1	1								4,69	4,69
	02:00	17,39	16,43	0,96		1	1								4,02	4,02
	03:00	16,67	15,65	1,01		1	1								3,29	3,29
	04:00	16,31	15,20	1,10		1	1								2,93	2,93
	05:00	16,71	15,09	1,62		1	1								3,33	3,33
	06:00	17,38	15,33	2,06		1	1								4,00	4,00
	07:00	19,15	16,49	2,66		1	1								5,77	5,77
	08:00	21,26	18,11	3,14		1	1								7,44	7,44
	09:00	21,38	17,86	3,52		1	1								7,48	7,48
	10:00	21,30	18,85	2,45		1	1								7,45	7,45
	11:00	22,08	19,37	2,71		1	1							2	7,69	7,69
	12:00	20,98	18,19	2,79		1	1							2	6,58	6,58
	13:00	21,05	17,62	3,43		1	1							1	7,17	7,17
	14:00	20,71	17,38	3,33		1	1								7,25	7,25
	15:00	19,24	15,92	3,32		1	1								5,86	5,86
	16:00	19,64	15,93	3,71		1	1								6,26	6,26
	17:00	20,72	16,10	4,62		1	1								7,25	7,25
	18:00	22,14	17,21	4,93		1	1								7,75	7,75
	19:00	23,39	18,54	4,84		1	1								8,19	8,19
	20:00	24,84	19,40	5,44		1	1								8,69	8,69
	21:00	23,57	18,48	5,09		1	1								8,25	8,25
	22:00	21,66	16,91	4,75		1	1								7,58	7,58
	23:00	19,44	15,82	3,62		1	1								6,06	6,06

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:40. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:55. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:00 με 13:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,61	14,40	3,21		1	1								4,17	4,23
	01:00	16,08	12,30	3,79			1					1			5,37	5,63
	02:00	15,65	11,66	3,99			1					1			5,58	5,48
	03:00	15,48	11,59	3,89			1					1			5,35	5,42
	04:00	15,31	11,34	3,97			1					1			5,37	5,36
	05:00	15,67	11,68	3,99			1					1			5,56	5,48
	06:00	16,60	12,46	4,13			1					1			5,87	5,81
	07:00	18,52	14,18	4,34			1					1			6,47	6,48
	08:00	19,63	15,13	4,50			1					1		2	6,62	6,87
	09:00	20,46	15,83	4,63			1					1		3	6,61	7,16
	10:00	20,31	15,58	4,73			1					1		3	6,82	7,11
	11:00	20,75	13,48	4,26			1					1		3	7,10	7,26
	12:00	20,38	16,40	3,98			1					1		3	7,21	7,13
	13:00	20,66	16,53	4,13			1					1		3	7,32	7,23
	14:00	20,17	15,63	4,54			1					1		3	7,13	7,06
	15:00	19,24	15,01	4,23			1					1		3	6,66	6,73
	16:00	19,66	15,59	4,07			1					1		3	6,71	6,88
	17:00	20,89	16,43	4,46			1					1		3	7,38	7,31
	18:00	23,19	18,63	4,56		1	1					1		3	7,86	7,86
	19:00	24,00	19,65	4,35		1	1							2	8,20	8,40
	20:00	25,08	20,97	4,12		1	1							2	9,26	8,78
	21:00	23,51	19,25	4,26		1	1							2	8,00	8,23
	22:00	21,54	18,08	3,46		1	1								7,74	7,54
	23:00	19,56	16,38	3,17		1	1								5,99	6,18

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	18,04	15,47	2,57		1	1								4,61	4,66
	01:00	17,09	14,92	2,17		1	1								3,65	3,71
	02:00	16,25	14,50	1,75		1	1								2,92	2,87
	03:00	15,64	13,85	1,79		1	1								2,31	2,26
	04:00	15,61	14,12	1,50		1	1								2,27	2,24
	05:00	16,00	14,80	1,20		1	1								2,77	2,62
	06:00	16,80	15,65	1,15		1	1								3,61	3,42
	07:00	18,51	17,20	1,31		1	1								5,16	5,14
	08:00	19,44	18,25	1,20			1					1		4	5,33	6,81
	09:00	20,20	19,78	0,42			1					1		6	4,88	7,07
	10:00	19,99	19,44	0,56			1					1		6	4,52	7,00
	11:00	19,65	18,50	1,14			1					1		5	5,06	6,88
	12:00	20,15	19,15	1,00			1					1		5	5,27	7,05
	13:00	20,54	19,77	0,78			1					1		6	4,97	7,19
	14:00	20,10	19,01	1,08			1					1		6	4,92	7,03
	15:00	19,70	18,11	1,59			1					1		5	5,59	6,89
	16:00	19,88	17,13	2,75			1					1		5	5,49	6,96
	17:00	20,89	17,88	3,02			1					1		5	5,94	7,31
	18:00	22,17	17,77	4,40		1	1							3	6,77	7,27
	19:00	23,12	18,86	4,26		1	1							1	7,65	8,09
	20:00	24,17	19,95	4,22		1	1							1	8,15	8,46
	21:00	22,40	18,31	4,09		1	1								7,76	7,84
	22:00	21,00	16,92	4,08		1	1								7,14	7,35
	23:00	19,24	15,26	3,98		1	1								5,66	5,87

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,24	14,60	2,64		1	1								3,76	3,86
	01:00	16,07	12,70	3,37			1		1						4,70	5,62
	02:00	15,35	11,33	4,02			1		1						5,11	5,37
	03:00	14,83	10,76	4,07			1		1						4,92	5,19
	04:00	14,57	10,28	4,29			1		1						4,75	5,00
	05:00	14,91	10,05	4,86			1		1						4,93	5,22
	06:00	15,73	10,57	5,16			1		1						5,21	5,51
	07:00	17,87	12,12	5,75			1		1						5,89	6,26
	08:00	19,07	13,20	5,87			1		1						6,27	6,67
	09:00	19,52	13,63	5,89			1		1						6,45	6,83
	10:00	19,35	13,23	6,12			1		1						6,41	6,77
	11:00	19,35	13,66	5,69			1		1						6,41	6,77
	12:00	19,32	13,46	5,87			1		1						6,48	6,76
	13:00	19,04	12,84	6,20			1		1						6,47	6,66
	14:00	18,06	11,97	6,09			1		1						6,24	6,32
	15:00	16,68	10,98	5,70			1		1						5,78	5,84
	16:00	17,07	11,34	5,73			1		1						5,77	5,97
	17:00	18,76	12,62	6,14			1		1						6,25	6,57
	18:00	20,04	13,76	6,28			1		1					1	6,45	7,01
	19:00	22,08	15,26	6,82	1		1							1	6,97	7,73
	20:00	23,72	16,08	7,64	1		1								7,91	8,30
	21:00	21,37	14,92	6,45	1		1								7,15	7,48
	22:00	18,82	13,13	5,69	1		1								6,30	6,08
	23:00	16,76	11,62	5,14			1		1						5,63	5,87

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 9:30 με 15:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,18	10,66	5,51			1		1						5,94	5,66
	01:00	15,30	9,99	5,31			1		1						5,49	5,36
	02:00	14,57	9,93	4,63			1		1						4,84	4,99
	03:00	14,15	9,53	4,62			1		1						4,70	4,58
	04:00	14,08	8,99	5,09			1								5,24	4,93
	05:00	14,72	9,34	5,38			1								5,44	5,15
	06:00	15,76	10,21	5,54			1								5,77	5,51
	07:00	17,74	11,40	6,35			1								6,42	6,21
	08:00	18,69	12,09	6,60			1						1		6,75	6,54
	09:00	18,81	12,42	6,38			1						1		6,83	6,58
	10:00	18,58	11,88	6,70			1						1		6,89	6,50
	11:00	18,17	11,81	6,36			1						1		6,63	6,36
	12:00	18,16	11,67	6,49			1						1		6,58	6,36
	13:00	18,08	11,60	6,48			1						1		6,59	6,33
	14:00	17,45	11,15	6,29			1						1		6,52	6,11
	15:00	16,89	10,84	6,04			1						1		6,17	5,91
	16:00	17,24	11,12	6,12			1						1		6,27	6,03
	17:00	18,56	12,03	6,53			1						1		6,68	6,49
	18:00	20,59	13,52	7,07			1						1		7,35	7,21
	19:00	21,63	14,71	6,92			1						1	2	7,27	7,57
	20:00	22,57	15,83	6,74			1						1	2	7,46	7,90
	21:00	21,12	14,41	6,70			1						1	2	6,99	7,39
	22:00	18,92	12,71	6,22			1						1	1	6,64	6,62
	23:00	17,24	11,69	5,55			1						1		6,39	6,03

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το AMANHΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τι 22:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,07	10,58	5,50			1						1		6,04	5,63
	01:00	14,98	10,72	4,26			1						1		5,30	5,24
	02:00	14,37	10,33	4,04			1						1		4,71	4,79
	03:00	14,06	9,40	4,65			1								5,23	4,92
	04:00	13,95	8,95	5,00			1								5,19	4,88
	05:00	14,32	9,30	5,02			1								5,25	5,01
	06:00	14,97	9,78	5,19			1								5,39	5,24
	07:00	16,15	10,66	5,49			1								5,76	5,65
	08:00	17,42	11,49	5,93			1								6,17	6,10
	09:00	17,82	11,79	6,03			1						1		6,32	6,24
	10:00	17,59	11,49	6,10			1						1		6,24	6,16
	11:00	17,36	11,41	5,95			1						1		6,17	6,08
	12:00	17,84	11,75	6,09			1						1		6,32	6,24
	13:00	17,70	11,56	6,14			1						1		5,91	6,19
	14:00	16,96	11,12	5,84			1						1		6,06	5,94
	15:00	16,15	10,49	5,66			1						1		5,78	5,65
	16:00	16,93	11,15	5,78			1						1		6,01	5,93
	17:00	18,35	13,04	5,31			1						1		6,47	6,42
	18:00	19,52	14,92	4,60			1						1	1	6,54	6,83
	19:00	21,10	16,39	4,71			1						1	3	6,64	7,38
	20:00	21,75	15,96	5,79			1					1		2	6,86	7,61
	21:00	20,16	15,10	5,06			1					1		2	6,56	7,05
	22:00	18,73	13,61	5,12			1					1		2	6,25	6,56
	23:00	17,23	12,72	4,51			1					1			6,25	6,03

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το AMΑNHΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τη 01:24 και από τη 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,90	15,39	0,51	1		1								3,73	3,73
	01:00	14,91	14,61	0,30	1		1								2,83	2,83
	02:00	14,49	14,37	0,12	1		1								2,42	2,42
	03:00	14,23	14,15	0,08	1		1								2,17	2,17
	04:00	14,15	14,12	0,02	1		1								2,09	2,09
	05:00	14,48	14,42	0,06	1		1								2,36	2,36
	06:00	15,38	15,26	0,12	1		1								3,18	3,18
	07:00	17,46	17,46	0,00	1		1								4,81	4,72
	08:00	19,09	19,09	0,00	1		1								6,14	6,35
	09:00	19,68	19,68	0,00	1		1								6,65	6,89
	10:00	19,51	19,49	0,02	1		1								6,96	6,77
	11:00	19,73	19,36	0,37	1		1								7,07	6,91
	12:00	20,10	19,55	0,55	1		1								7,23	7,03
	13:00	19,84	18,87	0,97	1		1								7,15	6,94
	14:00	19,05	17,85	1,20	1		1								6,62	6,31
	15:00	17,92	16,54	1,38	1		1								5,57	5,18
	16:00	18,38	16,77	1,61	1		1								5,92	5,64
	17:00	19,37	18,06	1,30	1		1								6,77	6,63
	18:00	20,82	19,82	1,00	1		1							2	7,00	7,06
	19:00	22,27	21,29	0,98	1		1							3	6,65	7,79
	20:00	23,00	22,13	0,86	1		1							4	6,24	8,05
	21:00	21,37	20,81	0,56	1		1							4	5,34	6,60
	22:00	18,92	18,22	0,70	1		1							2	4,70	5,17
	23:00	17,16	16,25	0,91	1		1								4,80	4,43

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το AMANHS παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,98	15,17	0,82	1		1								3,61	3,25
	01:00	14,86	14,09	0,77	1		1								2,66	2,66
	02:00	14,29	13,78	0,51	1		1								2,15	2,15
	03:00	14,11	13,68	0,44	1		1								2,04	2,04
	04:00	13,95	13,58	0,37	1		1								1,87	1,87
	05:00	14,42	14,15	0,27	1		1								2,29	2,29
	06:00	15,52	15,15	0,37	1		1								3,27	2,78
	07:00	17,31	17,10	0,21	1		1								4,86	4,57
	08:00	18,74	18,24	0,49	1		1								6,11	6,00
	09:00	19,00	18,21	0,79	1		1		1					1	5,99	5,99
	10:00	18,90	18,12	0,78			1		1					4	5,49	6,61
	11:00	18,75	18,28	0,48			1		1					4	5,70	6,56
	12:00	19,11	18,57	0,54			1		1					5	4,59	6,69
	13:00	18,87	18,37	0,50			1		1					5	4,38	6,60
	14:00	18,02	17,48	0,54			1		1					5	3,65	5,90
	15:00	16,85	16,10	0,75			1		1					5	2,47	4,73
	16:00	17,07	16,38	0,69			1		1					5	2,69	4,95
	17:00	18,51	17,91	0,60			1		1					5	3,83	6,39
	18:00	19,75	19,29	0,46			1		1					6	4,81	6,91
	19:00	21,55	21,10	0,45			1		1					7	4,83	7,54
	20:00	22,37	21,68	0,69			1		1					8	4,72	7,83
	21:00	21,07	20,42	0,65			1		1					8	4,14	7,38
	22:00	18,85	18,44	0,41			1		1					7	2,62	5,72
	23:00	16,64	16,22	0,42			1		1					4	2,93	5,03

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το AMΑNHΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,68	11,67	4,01			1		1						5,59	5,49
	01:00	14,69	11,28	3,40			1		1						4,86	5,11
	02:00	14,12	10,72	3,40			1		1						4,36	4,54
	03:00	14,05	9,92	4,13			1								5,17	4,92
	04:00	13,91	10,06	3,85			1								5,13	4,87
	05:00	14,11	9,78	4,33			1								5,18	4,94
	06:00	15,45	11,27	4,19			1		1						5,49	5,41
	07:00	17,36	13,06	4,30			1		1						5,80	6,08
	08:00	18,64	13,42	5,22			1		1						6,31	6,52
	09:00	18,57	13,35	5,22			1		1					2	6,07	6,50
	10:00	16,82	12,78	4,05			1		1					2	5,10	5,89
	11:00	16,38	12,26	4,12			1		1					2	4,75	5,73
	12:00	17,10	12,12	4,98			1		1					2	5,49	5,98
	13:00	17,00	12,71	4,28			1		1					2	5,69	5,95
	14:00	16,71	12,21	4,50			1		1					2	5,72	5,85
	15:00	16,36	11,82	4,55			1		1					2	5,61	5,73
	16:00	16,88	11,54	5,34			1		1					1	6,23	5,91
	17:00	18,43	12,29	6,13			1		1					1	6,57	6,45
	18:00	20,48	13,71	6,77			1		1					2	7,08	7,17
	19:00	22,08	15,17	6,90			1		1					3	7,42	7,73
	20:00	22,48	15,47	7,01			1		1					4	7,39	7,87
	21:00	20,46	14,09	6,38			1		1					3	6,72	7,16
	22:00	18,03	13,08	4,95			1		1					2	5,08	6,31
	23:00	16,63	11,71	4,92			1		1						4,99	5,82

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Μερική Διακοπή στο δίαστημα 10:30 με 13:30. Από τις 22:00 υπήρξε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:40. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,42	10,45	4,97			1		1						4,99	5,40
	01:00	14,45	9,56	4,89			1								4,99	5,06
	02:00	13,90	9,12	4,78			1								4,99	4,86
	03:00	13,66	8,82	4,84			1								4,99	4,78
	04:00	13,36	8,49	4,87			1								4,99	4,68
	05:00	13,57	8,82	4,75			1								4,81	4,75
	06:00	14,71	9,92	4,79			1								4,89	5,15
	07:00	15,79	11,26	4,53			1								4,97	5,53
	08:00	16,68	12,58	4,10			1							2	4,97	5,84
	09:00	17,19	12,97	4,22			1							4	4,97	6,02
	10:00	16,93	12,68	4,25			1							4	4,97	5,93
	11:00	16,68	12,47	4,22			1							4	4,97	5,84
	12:00	16,97	12,78	4,19			1							4	4,67	5,94
	13:00	17,40	14,06	3,33			1							4	4,06	6,09
	14:00	16,95	12,68	4,27			1							3	4,97	5,93
	15:00	16,63	12,52	4,10			1							3	4,97	5,82
	16:00	16,71	13,32	3,39			1							3	4,97	5,85
	17:00	17,64	14,61	3,03			1							5	4,97	6,17
	18:00	18,70	15,44	3,26			1							5	4,97	6,54
	19:00	20,55	16,41	4,15			1							6	4,97	7,19
	20:00	21,17	16,46	4,71			1							7	4,97	7,41
	21:00	19,78	15,36	4,43			1							6	4,97	6,92
	22:00	18,05	14,00	4,04			1							5	4,97	6,32
	23:00	16,25	12,86	3,39			1							2	4,97	5,69

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Στο διάστημα 12:45 με 13:40 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,39	12,06	3,33			1					1			4,97	5,39
	01:00	14,25	10,78	3,47			1								4,97	4,99
	02:00	13,88	11,30	2,58			1								4,97	4,86
	03:00	13,47	10,73	2,74			1								4,97	4,71
	04:00	13,23	11,20	2,03			1								4,97	4,63
	05:00	13,21	10,76	2,46			1								4,97	4,62
	06:00	13,88	10,89	2,99			1								4,97	4,86
	07:00	14,60	11,98	2,62			1								5,00	5,11
	08:00	14,93	13,12	1,81			1							2	4,92	5,23
	09:00	15,29	14,37	0,92			1							4	4,97	5,35
	10:00	16,38	15,14	1,24			1							5	4,97	5,73
	11:00	18,04	16,75	1,29			1							6	4,97	6,32
	12:00	17,82	16,02	1,80			1						1	4	4,89	6,21
	13:00	16,42	15,25	1,17			1						1	2	4,96	5,75
	14:00	14,90	13,74	1,17			1						1	2	4,97	4,97
	15:00	14,69	13,45	1,24			1						1	2	4,97	4,97
	16:00	15,87	15,16	0,71			1						1	2	4,97	5,27
	17:00	16,95	16,45	0,50			1						1	3	4,97	5,85
	18:00	17,85	17,51	0,33			1						1	5	4,97	5,73
	19:00	19,78	19,66	0,12			1						1	6	4,97	6,92
	20:00	20,05	20,03	0,02			1						1	6	4,97	7,02
	21:00	19,03	18,99	0,04			1						1	6	4,97	6,40
	22:00	17,47	17,38	0,09			1						1	4	4,97	5,86
	23:00	15,72	15,57	0,15			1						1	3	4,97	4,61

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,77	14,34	0,43			1						1		4,97	5,17
	01:00	13,62	13,57	0,05			1						1		4,97	4,97
	02:00	13,35	13,34	0,00			1						1		4,97	4,97
	03:00	13,12	13,12	0,00			1						1		4,97	4,97
	04:00	13,09	13,09	0,00			1						1		4,97	4,97
	05:00	13,51	13,47	0,04			1						1		4,97	4,97
	06:00	14,51	14,44	0,06			1						1		4,97	4,93
	07:00	16,77	16,63	0,14	1		1								4,97	4,97
	08:00	18,50	18,25	0,25	1		1								4,97	5,76
	09:00	19,20	19,10	0,10	1		1							2	4,97	5,45
	10:00	19,34	19,33	0,01	1		1							2	4,97	5,59
	11:00	20,48	20,46	0,02	1		1							2	4,97	6,73
	12:00	19,09	19,04	0,05	1		1								4,97	6,35
	13:00	21,46	21,22	0,24	1		1							4	4,97	6,69
	14:00	20,94	19,80	1,14	1		1							4	4,97	6,17
	15:00	18,96	16,55	2,42	1		1							2	4,97	5,21
	16:00	17,96	15,26	2,70	1		1								4,90	5,23
	17:00	18,74	15,43	3,31	1		1								4,97	6,00
	18:00	19,70	16,16	3,55	1		1								5,65	6,90
	19:00	21,65	17,76	3,89	1		1							1	7,14	7,58
	20:00	22,29	19,32	2,98	1		1							2	7,10	7,80
	21:00	20,72	18,42	2,30	1		1							2	6,17	6,97
	22:00	18,28	16,21	2,07	1		1							1	5,08	5,04
	23:00	16,56	15,26	1,30	1		1								4,10	3,82

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Έως τις 17:00 υπήρξε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Στο διάστημα 08:35 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:20 με 15:25. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 βρίσκεται εκτός λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 14:00 με 16:20. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,10	14,15	0,95	1		1								2,79	2,37
	01:00	13,64	12,62	1,03			1						1		3,99	4,07
	02:00	13,04	12,07	0,97			1						1		3,69	3,46
	03:00	12,84	11,86	0,98			1						1		3,48	3,26
	04:00	12,99	11,97	1,02			1						1		3,56	3,41
	05:00	13,61	12,58	1,02			1						1		4,02	4,03
	06:00	15,06	14,15	0,91			1						1		4,84	5,27
	07:00	17,34	16,75	0,59		1	1						1		4,78	4,78
	08:00	17,63	17,30	0,33		1	1								4,42	4,25
	09:00	17,47	16,95	0,52		1	1								4,29	4,10
	10:00	16,46	15,66	0,80		1	1								3,65	3,65
	11:00	15,98	15,02	0,96		1	1								3,26	3,26
	12:00	16,17	15,12	1,04		1	1								3,28	2,79
	13:00	16,17	14,94	1,23		1	1								3,24	2,79
	14:00	16,01	14,56	1,45		1	1								3,07	2,63
	15:00	15,27	13,67	1,60		1	1								2,64	2,64
	16:00	15,47	13,82	1,65		1	1								2,74	2,74
	17:00	17,13	15,21	1,93		1	1								3,51	3,75
	18:00	19,22	17,31	1,92		1	1								4,77	5,85
	19:00	20,84	19,64	1,19		1	1							1	5,33	6,95
	20:00	21,37	20,03	1,34		1	1							2	5,19	6,97
	21:00	19,95	18,54	1,41		1	1							1	4,98	6,06
	22:00	18,29	17,29	0,99		1	1								4,49	4,91
	23:00	16,27	15,28	1,00		1	1						1		3,66	3,66

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:30. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:30 με 12:15. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 βρίσκεται εκτός λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,70	13,64	1,06			1						1		4,31	5,12
	01:00	13,65	13,11	0,54			1						1		4,07	4,07
	02:00	13,08	12,57	0,51			1						1		3,88	3,51
	03:00	12,91	12,09	0,82			1						1		3,61	3,33
	04:00	12,88	11,56	1,32			1						1		3,46	3,30
	05:00	13,58	12,33	1,25			1						1		3,71	4,00
	06:00	14,77	13,87	0,90			1						1		4,15	5,17
	07:00	17,07	16,47	0,61		1	1						1		4,08	4,08
	08:00	17,57	17,07	0,51		1	1								3,96	4,20
	09:00	17,17	16,21	0,96		1	1								3,59	3,79
	10:00	16,51	15,27	1,24		1	1								3,43	3,13
	11:00	16,23	14,97	1,25		1	1								3,29	2,85
	12:00	16,34	14,81	1,53		1	1								3,19	2,96
	13:00	16,52	14,77	1,76		1	1								3,24	3,15
	14:00	15,34	13,93	1,41		1	1								2,71	2,71
	15:00	14,65	13,55	1,09		1	1								2,36	2,36
	16:00	15,29	13,92	1,37		1	1								2,73	2,73
	17:00	16,74	15,18	1,56		1	1								3,50	3,37
	18:00	18,74	17,06	1,68		1	1								4,24	5,36
	19:00	21,16	18,69	2,47		1	1								5,88	7,41
	20:00	21,24	19,33	1,90		1	1							2	5,00	6,84
	21:00	19,71	18,13	1,58		1	1								5,17	6,33
	22:00	17,87	16,14	1,73		1	1								4,16	4,49
	23:00	15,96	14,72	1,24		1	1								3,02	2,58

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται εκτός λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,36	13,20	1,16			1						1		4,50	4,79
	01:00	13,68	13,22	0,45			1						1		4,33	4,10
	02:00	13,04	12,52	0,52			1						1		3,99	3,99
	03:00	12,79	12,09	0,70			1						1		3,80	3,80
	04:00	12,69	12,02	0,67			1						1		3,66	3,66
	05:00	13,02	12,45	0,57			1						1		3,92	3,44
	06:00	14,64	13,91	0,73			1						1		4,77	5,06
	07:00	17,03	16,03	1,00	1		1								4,45	4,29
	08:00	17,26	16,69	0,57	1		1								4,61	4,52
	09:00	17,07	16,56	0,51	1		1								4,45	4,33
	10:00	16,41	15,33	1,08	1		1								3,88	3,68
	11:00	16,41	15,66	0,74	1		1								3,95	3,67
	12:00	17,63	16,30	1,34	1		1								4,55	4,89
	13:00	18,49	17,20	1,29	1		1								5,06	5,75
	14:00	18,46	16,69	1,77	1		1								4,86	5,72
	15:00	18,33	17,32	1,01	1		1								5,29	5,59
	16:00	18,12	17,30	0,81	1		1								5,46	5,38
	17:00	18,65	17,50	1,16	1		1								5,96	5,91
	18:00	19,40	17,55	1,85	1		1							2	5,50	5,64
	19:00	21,29	18,66	2,63	1		1							2	6,60	7,45
	20:00	21,69	17,82	3,87	1		1							2	7,07	7,59
	21:00	20,30	16,04	4,26	1		1								7,21	7,11
	22:00	18,11	13,72	4,39	1		1								5,48	5,37
	23:00	16,02	12,70	3,32	1		1						1		3,96	3,96

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρέμεινε εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών έως τις 16:30. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,39	10,41	3,98			1						1		4,97	4,81
	01:00	13,36	10,49	2,87			1						1		3,40	3,78
	02:00	13,15	11,06	2,09			1						1		2,21	3,57
	03:00	12,91	10,89	2,02			1						1		2,21	3,33
	04:00	12,88	10,75	2,13			1						1		2,20	3,30
	05:00	13,32	11,45	1,87			1						1		2,20	3,75
	06:00	14,77	12,86	1,91			1						1		2,24	5,17
	07:00	17,51	15,47	2,04		1	1						1		4,69	4,69
	08:00	19,22	18,22	1,00		1	1								5,14	5,84
	09:00	18,77	17,61	1,16		1	1								4,94	5,39
	10:00	18,32	16,93	1,39		1	1								4,46	4,94
	11:00	19,00	18,14	0,86		1	1								5,04	5,62
	12:00	20,45	19,89	0,55		1	1							2	5,41	6,06
	13:00	17,74	17,34	0,40		1	1						1		3,76	3,85
	14:00	17,35	16,81	0,54		1	1								3,81	3,97
	15:00	17,42	16,71	0,71		1	1								3,77	4,04
	16:00	16,57	15,58	0,99		1	1								3,13	3,19
	17:00	17,79	16,23	1,56		1	1								3,89	4,41
	18:00	19,02	16,91	2,12		1	1								4,62	5,65
	19:00	21,19	18,14	3,05		1	1								5,95	7,42
	20:00	21,58	17,44	4,14		1	1								6,57	7,55
	21:00	19,96	16,29	3,67		1	1								5,52	6,58
	22:00	18,01	15,61	2,40		1	1								4,08	4,63
	23:00	16,29	14,67	1,62		1	1								2,83	2,92

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:55. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:50 με 17:30. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:10 με 15:15. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:30 με 19:15. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:00 με 20:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,92	14,00	0,93		1	1								1,90	1,55
	01:00	13,79	12,52	1,27			1						1		2,88	4,21
	02:00	12,67	10,90	1,77			1						1		2,93	3,10
	03:00	12,44	10,43	2,01			1						1		2,69	2,87
	04:00	12,49	10,76	1,73			1						1		2,76	2,91
	05:00	13,08	11,00	2,08			1						1		3,17	3,50
	06:00	13,98	11,96	2,02			1						1		3,96	4,41
	07:00	15,21	13,46	1,75			1						1		4,59	5,32
	08:00	16,70	15,48	1,22	1		1								3,69	3,97
	09:00	17,11	15,94	1,17	1		1								4,09	4,37
	10:00	16,91	16,05	0,86	1		1								3,98	4,17
	11:00	17,44	16,53	0,91	1		1								4,38	4,70
	12:00	16,73	15,81	0,92	1		1								3,89	3,99
	13:00	16,54	15,69	0,86	1		1								3,76	3,80
	14:00	15,78	14,97	0,81	1		1								3,15	3,04
	15:00	15,50	14,75	0,76	1		1								2,86	2,77
	16:00	16,18	15,49	0,69	1		1								3,41	3,44
	17:00	17,20	16,59	0,61	1		1								3,93	4,46
	18:00	18,21	17,59	0,62	1		1							1	4,30	4,96
	19:00	20,45	19,84	0,62	1		1							2	5,11	6,70
	20:00	20,56	19,51	1,05	1		1							3	4,91	6,30
	21:00	19,24	17,66	1,58	1		1							2	4,31	5,49
	22:00	17,77	16,26	1,51	1		1								4,62	5,03
	23:00	16,13	14,77	1,36	1		1								3,41	3,40

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,88	13,78	1,10	1		1								2,29	2,14
	01:00	13,71	12,45	1,26			1						1		3,98	4,13
	02:00	13,14	11,61	1,53			1						1		3,44	3,56
	03:00	12,82	12,10	0,71			1						1		3,37	3,24
	04:00	12,65	11,96	0,69			1						1		3,24	3,07
	05:00	12,92	12,45	0,47			1						1		3,52	3,35
	06:00	13,50	12,73	0,77			1						1		3,86	3,92
	07:00	14,27	12,98	1,28			1						1		4,31	4,69
	08:00	14,73	13,50	1,23			1						1		4,59	5,16
	09:00	14,91	13,40	1,51			1						1		4,68	5,22
	10:00	14,64	13,94	0,70			1						1		4,76	5,06
	11:00	15,21	14,62	0,59			1						1	1	4,73	5,13
	12:00	15,56	14,99	0,57			1						1	2	4,45	4,97
	13:00	14,97	14,34	0,63			1						1	2	3,91	4,38
	14:00	13,89	12,91	0,97			1						1	1	3,35	3,80
	15:00	13,62	12,74	0,88			1						1		3,84	4,04
	16:00	14,09	13,27	0,82			1						1		4,19	4,51
	17:00	14,97	13,89	1,08			1						1	1	4,89	4,88
	18:00	16,82	15,77	1,05			1						1	2	5,22	5,89
	19:00	19,40	18,47	0,93			1						1	5	5,25	6,79
	20:00	19,84	18,06	1,77			1						1	5	5,34	6,94
	21:00	18,75	16,59	2,16			1						1	4	5,45	6,56
	22:00	16,93	14,86	2,08			1						1	2	5,24	5,93
	23:00	15,29	13,22	2,07			1						1	1	5,40	5,20

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:20 με 13:25. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:12. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,54	12,65	1,89			1						1		5,08	4,97
	01:00	13,55	11,82	1,73			1						1		4,25	3,97
	02:00	13,02	11,38	1,64			1						1		3,83	3,44
	03:00	12,76	11,26	1,50			1						1		3,65	3,18
	04:00	12,78	11,15	1,63			1						1		3,49	3,20
	05:00	13,34	11,03	2,31			1						1		3,71	3,76
	06:00	14,73	11,57	3,16			1						1		4,84	5,15
	07:00	16,75	12,94	3,81			1						1		5,89	5,86
	08:00	17,34	13,40	3,94			1						1		6,11	6,07
	09:00	16,94	13,19	3,74			1						1	2	5,63	5,93
	10:00	16,83	12,93	3,90			1						1	3	5,85	5,73
	11:00	16,30	12,72	3,58			1							3	5,01	5,71
	12:00	18,06	14,21	3,85			1							4	4,95	6,32
	13:00	19,91	15,76	4,15			1							6	5,30	6,97
	14:00	20,11	15,84	4,27	1		1							1	6,04	6,86
	15:00	19,78	15,38	4,40	1		1								6,75	6,92
	16:00	18,63	14,94	3,69	1		1								5,66	5,89
	17:00	18,68	15,36	3,32	1		1								5,69	5,94
	18:00	20,11	16,12	4,00	1		1								6,73	7,04
	19:00	21,71	17,20	4,51	1		1								7,95	7,60
	20:00	22,13	16,63	5,50	1		1								8,11	7,74
	21:00	20,92	15,31	5,60	1		1								7,63	7,32
	22:00	18,32	14,18	4,14	1		1								5,48	5,58
	23:00	16,01	13,98	2,04	1		1								3,36	3,28

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:25. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:30. Δοκιμαστική λειτουργία της G10 στο διάστημα από τις 9:30 έως τις 11:30. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,66	13,97	0,69	1		1								2,26	1,92
	01:00	13,47	12,69	0,77			1						1		3,81	3,89
	02:00	13,07	12,42	0,65			1						1		3,94	3,49
	03:00	13,03	12,48	0,55			1						1		3,96	3,96
	04:00	12,97	11,40	1,57			1						1		3,72	3,39
	05:00	13,47	12,00	1,46			1						1		4,23	3,89
	06:00	14,91	13,37	1,54			1						1		5,14	5,22
	07:00	17,41	15,58	1,82		1	1								5,59	5,59
	08:00	18,85	16,56	2,29		1	1								5,59	5,48
	09:00	19,04	17,60	1,44		1	1								5,59	5,66
	10:00	18,46	15,12	3,34		1	1								5,59	5,59
	11:00	19,98	16,18	3,81		1	1								6,07	6,61
	12:00	20,19	15,78	4,41		1	1								6,35	6,81
	13:00	17,06	14,43	2,62		1	1								5,34	5,34
	14:00	16,07	14,29	1,78		1	1								4,85	4,85
	15:00	15,18	14,07	1,11		1	1								4,38	4,38
	16:00	15,93	14,83	1,10		1	1								4,54	4,54
	17:00	17,41	16,63	0,77		1	1								4,34	4,03
	18:00	19,19	18,67	0,52		1	1								5,81	5,81
	19:00	21,01	20,49	0,52		1	1							2	6,39	6,62
	20:00	21,32	20,92	0,40		1	1							2	6,46	6,93
	21:00	19,74	19,29	0,46		1	1								6,52	6,36
	22:00	18,15	17,95	0,21		1	1								5,29	5,29
	23:00	15,81	15,73	0,09		1	1								3,18	3,18

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΚΕΦΑΛΑ ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:20 με 11:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:15 με 11:25. Το διάστημα 07:20 με 11:20 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,42	14,30	0,11		1	1								1,87	1,87
	01:00	13,39	13,10	0,30			1						1		2,37	3,81
	02:00	12,86	12,63	0,23			1						1		3,34	3,28
	03:00	12,75	12,63	0,12			1						1		3,26	3,17
	04:00	12,62	12,50	0,12			1						1		3,15	3,04
	05:00	13,23	13,12	0,12			1						1		3,76	3,66
	06:00	14,95	14,84	0,11			1						1		3,26	5,23
	07:00	17,08	17,07	0,01		1	1								3,77	3,70
	08:00	18,16	18,13	0,03		1	1								4,58	4,78
	09:00	18,59	18,46	0,13		1	1								4,89	5,21
	10:00	17,97	17,72	0,25		1	1								4,54	4,59
	11:00	17,96	17,72	0,24		1	1								4,88	4,59
	12:00	18,13	17,56	0,57		1	1								4,90	4,75
	13:00	18,65	18,25	0,39		1	1								5,59	5,27
	14:00	16,78	16,42	0,37		1	1								3,73	3,41
	15:00	15,64	15,23	0,41		1	1								2,90	2,90
	16:00	15,69	15,06	0,62		1	1								2,87	2,87
	17:00	17,16	16,63	0,53		1	1								4,07	3,79
	18:00	18,87	18,39	0,48		1	1								5,43	5,49
	19:00	21,26	20,96	0,29		1	1							2	6,74	6,86
	20:00	21,69	21,25	0,44		1	1							2	6,62	7,30
	21:00	20,39	20,06	0,33		1	1							2	5,69	6,00
	22:00	17,91	17,65	0,27		1	1								4,90	4,53
	23:00	16,14	15,90	0,24		1	1								3,87	3,87

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:50 με 11:00.Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,74	14,58	0,16		1	1								2,88	2,88
	01:00	13,43	13,17	0,26		1	1								2,38	2,38
	02:00	13,09	12,82	0,28			1		1						3,95	3,52
	03:00	12,87	12,64	0,23			1		1						3,76	3,29
	04:00	12,94	12,78	0,16			1		1						3,79	3,36
	05:00	13,43	13,34	0,09			1		1						4,20	3,85
	06:00	14,92	14,74	0,18		1	1								3,85	3,85
	07:00	17,02	16,43	0,59		1	1								4,01	3,64
	08:00	18,77	18,39	0,39		1	1								5,56	5,39
	09:00	19,14	18,49	0,65		1	1								5,96	5,76
	10:00	17,64	17,52	0,11		1	1								4,69	4,26
	11:00	17,09	16,86	0,23		1	1								4,16	3,71
	12:00	18,18	17,79	0,39		1	1								4,92	4,80
	13:00	18,14	17,79	0,35		1	1								5,06	4,76
	14:00	18,08	17,62	0,46		1	1								5,17	4,70
	15:00	15,55	15,17	0,38		1	1								2,83	2,83
	16:00	15,37	15,21	0,16		1	1								2,59	2,59
	17:00	16,71	16,59	0,12		1	1								3,69	3,33
	18:00	18,74	18,72	0,02		1	1								5,47	5,37
	19:00	21,42	21,38	0,04		1	1							2	6,61	7,02
	20:00	21,72	21,67	0,05		1	1							2	6,85	7,33
	21:00	20,50	20,38	0,13		1	1							2	5,85	6,11
	22:00	17,96	17,78	0,18		1	1								4,95	4,58
	23:00	16,30	16,12	0,18		1	1								3,60	3,60

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:55. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,68	14,49	0,19		1	1								2,07	2,07
	01:00	13,49	13,37	0,12			1		1						2,80	3,92
	02:00	13,22	13,12	0,10			1		1						3,84	3,64
	03:00	13,07	12,99	0,09			1		1						3,80	3,49
	04:00	13,04	12,97	0,07			1		1						3,90	3,46
	05:00	13,52	13,45	0,07			1		1						4,30	3,95
	06:00	15,05	15,00	0,04		1	1		1						4,20	4,20
	07:00	17,26	17,19	0,07		1	1								3,99	3,88
	08:00	18,03	17,85	0,18		1	1								5,00	4,65
	09:00	17,68	17,55	0,13		1	1								4,74	4,30
	10:00	16,82	16,69	0,13		1	1								4,00	4,00
	11:00	16,83	16,59	0,24		1	1								3,63	3,45
	12:00	17,17	16,99	0,18		1		1							2,31	3,79
	13:00	16,67	16,37	0,30		1		1							3,79	3,79
	14:00	16,00	15,73	0,28		1		1							3,28	3,28
	15:00	15,24	14,80	0,44		1		1							2,50	2,50
	16:00	15,48	15,11	0,38		1		1							2,70	2,70
	17:00	17,22	16,86	0,36		1		1							3,65	3,84
	18:00	18,79	18,35	0,44	1			1							5,97	6,05
	19:00	20,93	20,46	0,46	1			1						3	6,05	6,66
	20:00	21,17	20,44	0,73	1			1						4	5,43	6,40
	21:00	19,77	18,92	0,86	1			1						3	4,97	5,51
	22:00	17,50	16,35	1,15	1			1							5,13	4,76
	23:00	17,41	15,56	1,85	1			1							4,42	4,67

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:10 με 03:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,90	13,95	0,95	1			1							3,59	3,59
	01:00	13,80	13,12	0,68				1	1						4,29	4,22
	02:00	13,08	12,33	0,74				1	1						4,45	4,45
	03:00	12,77	12,09	0,68				1	1						4,33	4,33
	04:00	12,68	11,53	1,15				1	1						4,09	4,09
	05:00	13,30	11,94	1,36				1	1						4,37	4,37
	06:00	14,27	12,45	1,82				1	1						4,79	4,69
	07:00	15,54	14,37	1,16				1	1						5,23	5,44
	08:00	16,74	15,78	0,95	1			1							4,76	4,76
	09:00	16,95	16,39	0,56	1			1							5,11	5,11
	10:00	16,37	15,64	0,73	1			1							4,72	4,72
	11:00	16,08	15,45	0,63	1			1							4,47	4,47
	12:00	16,80	16,22	0,58	1			1							4,91	4,91
	13:00	16,72	16,40	0,32	1			1						1	4,66	4,66
	14:00	17,07	16,47	0,60	1			1							5,28	5,28
	15:00	16,72	15,62	1,11	1			1							4,92	4,92
	16:00	16,88	15,21	1,67	1			1							4,85	4,85
	17:00	17,73	14,95	2,78	1			1							4,96	4,99
	18:00	19,53	16,28	3,25	1			1							5,87	6,79
	19:00	21,99	16,26	5,73	1			1							6,82	7,70
	20:00	21,92	16,76	5,16	1			1							7,00	7,67
	21:00	20,33	14,56	5,77	1			1							6,19	7,11
	22:00	18,52	13,74	4,78	1			1							5,01	5,79
	23:00	16,56	12,07	4,49				1	1						5,58	5,80

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	15,29	10,53	4,76				1	1						4,82	5,35
	01:00	14,09	9,92	4,17				1	1						4,04	4,51
	02:00	13,56	9,67	3,89				1	1						3,68	3,98
	03:00	13,26	9,53	3,74				1	1						3,51	3,69
	04:00	12,92	9,33	3,59				1	1						3,40	3,35
	05:00	13,11	9,41	3,70				1	1						3,42	3,54
	06:00	13,72	9,86	3,86				1	1						3,75	4,14
	07:00	14,64	10,63	4,01				1	1						4,54	5,06
	08:00	15,42	11,47	3,95				1	1						5,25	5,40
	09:00	15,50	11,39	4,11				1	1						5,24	5,42
	10:00	15,26	10,84	4,42				1	1						4,78	5,34
	11:00	15,71	10,80	4,91				1	1						5,00	5,50
	12:00	15,68	10,72	4,95				1	1						4,95	5,49
	13:00	15,22	10,48	4,74				1	1						4,68	5,33
	14:00	14,42	10,15	4,27				1	1						4,08	4,84
	15:00	13,28	9,70	3,58				1	1						3,37	3,70
	16:00	13,95	10,04	3,91				1	1						3,74	4,37
	17:00	16,04	11,21	4,83				1	1						5,09	5,62
	18:00	18,30	12,82	5,48				1	1						5,95	6,41
	19:00	20,47	15,07	5,39				1	1					2	6,13	7,16
	20:00	20,32	15,51	4,81				1	1					3	5,83	7,11
	21:00	19,15	14,66	4,49				1	1					2	5,94	6,70
	22:00	17,40	14,19	3,22				1	1					2	5,62	6,09
	23:00	15,07	12,39	2,68				1	1						5,48	5,28

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 06:45. Τις πρώτες πρωινές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,37	12,34	2,03				1	1						5,27	4,79
	01:00	13,45	12,15	1,30				1	1						4,71	4,71
	02:00	13,14	11,64	1,50				1	1						4,44	4,44
	03:00	12,76	11,42	1,34				1	1						4,23	4,23
	04:00	12,73	11,25	1,49				1	1						4,12	4,12
	05:00	13,43	12,02	1,41				1	1						4,66	4,66
	06:00	15,04	13,83	1,21	1			1	1						4,83	4,83
	07:00	17,22	15,86	1,35	1			1							5,16	5,16
	08:00	17,29	16,00	1,30	1			1							4,70	4,56
	09:00	16,74	15,13	1,61	1			1							4,15	4,00
	10:00	16,04	14,26	1,78	1			1							3,43	3,31
	11:00	15,45	13,77	1,68	1			1							2,94	2,71
	12:00	15,43	13,69	1,74	1			1							2,89	2,69
	13:00	15,76	13,83	1,93	1			1							3,11	3,02
	14:00	16,26	14,25	2,00	1			1							3,57	3,52
	15:00	14,53	13,43	1,10	1			1							2,14	1,79
	16:00	15,34	14,05	1,29	1			1							2,83	2,60
	17:00	16,95	14,84	2,11	1			1							4,13	4,21
	18:00	18,87	14,99	3,88	1			1							5,77	6,13
	19:00	21,49	17,13	4,36	1			1							7,50	7,52
	20:00	22,06	17,89	4,17	1			1							7,58	7,72
	21:00	20,95	17,39	3,55	1			1							7,37	7,33
	22:00	18,50	15,79	2,70	1			1							5,66	5,76
	23:00	16,21	13,87	2,34	1			1							3,62	3,48

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,72	13,13	1,59	1			1							2,33	1,98
	01:00	13,37	11,07	2,31				1	1						3,50	3,80
	02:00	12,85	10,59	2,26				1	1						3,29	3,27
	03:00	12,85	10,40	2,45				1	1						3,27	3,28
	04:00	12,88	10,22	2,66				1	1						3,24	3,30
	05:00	13,68	10,49	3,19				1	1						3,99	4,10
	06:00	15,06	11,37	3,69				1	1						5,15	5,27
	07:00	17,35	13,57	3,78				1	1						6,19	6,07
	08:00	17,59	14,75	2,84				1	1						5,95	6,16
	09:00	17,30	15,43	1,87	1			1							4,56	4,56
	10:00	16,33	15,03	1,30	1			1							3,93	3,59
	11:00	16,24	15,36	0,88	1			1							3,88	3,50
	12:00	15,95	15,01	0,94	1			1							3,63	3,21
	13:00	16,14	14,86	1,27	1			1							3,68	3,40
	14:00	15,30	13,93	1,37	1			1							3,28	3,28
	15:00	14,52	13,16	1,36	1			1							2,56	2,56
	16:00	15,01	13,59	1,43	1			1							2,94	2,94
	17:00	16,85	15,33	1,52	1			1							4,25	4,11
	18:00	18,94	17,37	1,57	1			1							5,74	6,21
	19:00	20,96	19,51	1,45	1			1						2	6,06	7,20
	20:00	21,24	19,72	1,52	1			1						2	6,20	7,43
	21:00	19,95	18,65	1,30	1			1						2	5,20	6,19
	22:00	17,96	16,84	1,11	1			1						1	4,55	4,71
	23:00	16,20	15,33	0,87	1			1							3,94	3,46

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:45. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:50 με 04:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,64	13,92	0,72	1			1							2,79	2,79
	01:00	13,45	12,87	0,57				1				1			3,88	3,87
	02:00	12,75	12,28	0,47				1				1			3,96	3,96
	03:00	12,63	12,20	0,43				1				1			3,67	3,67
	04:00	12,71	12,32	0,39				1				1			3,73	3,73
	05:00	13,25	12,63	0,62				1				1			4,06	3,67
	06:00	14,89	14,16	0,73				1				1			5,06	5,21
	07:00	17,04	16,27	0,76				1				1	1		5,25	5,12
	08:00	17,83	16,78	1,06				1				1	1		5,96	5,91
	09:00	17,19	15,70	1,49				1				1	1		5,65	5,27
	10:00	16,01	14,64	1,37				1				1	1		4,48	4,09
	11:00	15,43	14,13	1,29				1				1		1	5,03	5,34
	12:00	15,38	13,78	1,59				1				1		1	5,27	5,29
	13:00	15,40	13,53	1,86				1				1		1	5,23	5,31
	14:00	14,51	12,27	2,24				1				1			4,97	4,93
	15:00	14,50	12,72	1,78				1				1			5,21	4,92
	16:00	15,11	13,07	2,04				1				1			5,71	5,29
	17:00	16,39	13,85	2,55				1				1		1	6,16	5,74
	18:00	18,59	15,14	3,45				1				1		2	6,37	6,51
	19:00	21,09	17,18	3,91				1				1		4	6,67	7,38
	20:00	21,47	17,63	3,85				1				1		4	6,71	7,52
	21:00	20,12	17,77	2,35				1				1		4	6,47	7,04
	22:00	17,82	15,29	2,53				1				1		3	5,37	6,24
	23:00	15,62	13,13	2,49				1				1			5,90	5,47

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:25 και από τις 11:20 έως 15:30. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,55	11,98	2,57				1				1			5,34	4,97
	01:00	13,55	11,47	2,08				1				1			4,40	3,97
	02:00	13,19	10,86	2,33				1				1			3,96	3,61
	03:00	12,72	10,48	2,24				1				1			3,54	3,14
	04:00	12,74	10,63	2,11				1				1			3,61	3,16
	05:00	13,21	11,53	1,68				1				1			4,13	3,63
	06:00	15,04	13,33	1,71				1				1			5,61	5,26
	07:00	17,61	15,56	2,05	1			1							5,71	5,71
	08:00	18,09	15,60	2,49	1			1							5,73	5,36
	09:00	18,08	15,75	2,33	1			1							5,76	5,34
	10:00	17,71	14,95	2,76	1			1							5,46	4,97
	11:00	17,05	14,34	2,71	1			1							4,77	4,32
	12:00	16,97	14,16	2,81	1			1							4,63	4,23
	13:00	17,00	14,17	2,83	1			1							4,76	4,26
	14:00	17,25	14,10	3,15	1			1							4,93	4,51
	15:00	16,22	13,75	2,47	1			1							3,86	3,48
	16:00	16,13	13,30	2,83				1					1		5,20	5,65
	17:00	17,44	14,50	2,94				1					1		6,10	6,10
	18:00	19,30	17,66	1,65		1		1					1	2	2,84	2,57
	19:00	21,45	19,96	1,49	1			1					1	4	4,63	4,34
	20:00	21,50	20,18	1,32	1			1						4	5,98	6,73
	21:00	19,94	18,57	1,36	1			1						3	4,92	5,68
	22:00	18,54	17,42	1,12	1			1							6,56	6,56
	23:00	16,39	15,91	0,48	1			1							4,35	4,35

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,89	14,16	0,73	1			1							2,87	2,87
	01:00	13,49	12,72	0,77				1				1			3,24	3,92
	02:00	12,88	12,28	0,60				1				1			3,98	3,98
	03:00	12,53	12,43	0,10				1				1			3,72	3,72
	04:00	12,60	12,46	0,13				1				1			3,71	3,71
	05:00	13,15	13,12	0,04				1				1			4,22	4,22
	06:00	14,94	14,92	0,02				1				1			5,73	5,73
	07:00	17,60	17,56	0,04	1			1							4,95	4,86
	08:00	18,28	18,18	0,09	1			1							6,19	6,19
	09:00	17,73	17,56	0,17	1			1							5,76	5,76
	10:00	16,78	16,37	0,41	1			1							4,81	4,81
	11:00	16,81	16,39	0,41	1			1							4,91	4,91
	12:00	16,47	16,07	0,40	1			1							4,65	4,65
	13:00	16,61	16,25	0,36	1			1							4,76	4,76
	14:00	16,35	16,23	0,12	1			1							4,63	4,63
	15:00	15,42	15,28	0,14	1			1							3,90	3,90
	16:00	16,12	16,04	0,08	1			1							4,42	4,42
	17:00	17,88	17,82	0,06	1			1							5,72	5,72
	18:00	19,73	19,67	0,05	1			1						2	6,26	5,97
	19:00	21,22	21,18	0,03	1			1						3	6,43	6,95
	20:00	21,41	21,37	0,04	1			1						4	5,39	6,64
	21:00	19,91	19,82	0,08	1			1						5	3,96	4,63
	22:00	17,87	17,73	0,14	1			1						2	4,35	4,11
	23:00	16,49	16,12	0,37	1			1							4,63	4,63

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις πρωινές ώρες εκτελέστηκαν

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,95	14,38	0,58	1			1							2,99	2,99
	01:00	13,72	13,37	0,35				1					1		3,99	4,14
	02:00	13,31	12,83	0,48				1					1		4,12	3,73
	03:00	12,82	12,63	0,19				1					1		3,89	3,89
	04:00	12,71	12,69	0,03				1					1		3,91	3,91
	05:00	13,25	13,20	0,06				1					1		4,29	4,29
	06:00	14,21	14,15	0,06				1					1		5,03	4,63
	07:00	16,34	16,22	0,12	1			1					1		4,90	4,90
	08:00	18,56	18,39	0,17	1			1							5,98	5,82
	09:00	19,60	19,44	0,16	1			1							6,77	6,86
	10:00	19,99	19,93	0,06	1			1						1	6,29	6,75
	11:00	18,90	18,88	0,02	1			1						2	5,13	5,14
	12:00	18,57	18,54	0,03	1			1						2	4,74	4,82
	13:00	18,92	18,90	0,01	1			1						2	4,94	5,16
	14:00	18,18	18,16	0,02	1			1						1	4,82	4,94
	15:00	18,25	18,23	0,02	1			1							5,87	5,51
	16:00	18,27	18,25	0,01	1			1							5,88	5,53
	17:00	18,10	18,10	0,00	1			1							5,79	5,37
	18:00	19,73	19,72	0,00	1			1						3	4,84	5,46
	19:00	21,83	21,81	0,01	1			1						4	5,34	7,06
	20:00	21,35	21,33	0,02	1			1						6	3,86	5,56
	21:00	19,63	19,58	0,05	1			1						3	4,69	5,37
	22:00	17,79	17,73	0,06	1			1						2	3,93	4,03
	23:00	16,62	16,47	0,14	1			1							4,47	4,47

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια τ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	15,38	15,34	0,05	1			1							3,53	3,53
	01:00	14,18	13,93	0,25	1			1							2,49	2,49
	02:00	13,29	13,05	0,24				1					1		3,51	3,71
	03:00	12,91	12,65	0,26				1					1		4,07	4,07
	04:00	12,70	12,36	0,34				1					1		3,89	3,89
	05:00	12,94	12,91	0,03				1					1		4,15	4,15
	06:00	13,73	13,73	0,00				1					1		4,80	4,80
	07:00	15,01	14,90	0,11				1					1		5,63	5,25
	08:00	16,83	16,41	0,42	1			1					1		4,97	4,97
	09:00	18,19	17,07	1,12	1			1							5,83	5,46
	10:00	19,72	17,62	2,10	1			1							6,84	6,90
	11:00	21,35	19,96	1,39	1			1						2	7,34	7,47
	12:00	20,55	18,94	1,61	1			1						2	6,62	6,79
	13:00	19,30	18,01	1,29	1			1						2	5,67	5,54
	14:00	17,99	17,55	0,44	1			1						2	4,20	4,24
	15:00	17,74	17,58	0,16	1			1						2	4,11	3,98
	16:00	17,66	17,53	0,12	1			1						2	3,97	3,90
	17:00	18,72	18,63	0,08	1			1						2	4,83	4,96
	18:00	20,37	20,23	0,14	1			1						3	5,15	6,11
	19:00	22,13	21,92	0,20	1			1						4	5,33	7,36
	20:00	21,83	21,69	0,14	1			1						4	5,22	7,06
	21:00	20,13	19,99	0,14	1			1						3	5,21	5,87
	22:00	18,03	17,73	0,29	1			1						1	4,86	4,78
	23:00	16,51	15,99	0,51	1			1							4,43	4,43

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ,ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,86	14,15	0,71	1			1							3,05	3,05
	01:00	13,71	13,12	0,59				1					1		3,83	4,13
	02:00	12,96	12,41	0,55				1					1		4,02	4,02
	03:00	12,72	12,06	0,65				1					1		3,85	3,85
	04:00	12,89	12,70	0,19				1					1		4,02	4,02
	05:00	13,52	13,26	0,26				1					1		4,51	4,51
	06:00	14,99	14,50	0,49				1					1		5,56	5,25
	07:00	18,05	17,50	0,55	1			1					1		5,70	5,70
	08:00	19,25	18,83	0,42	1			1							6,61	6,51
	09:00	19,73	19,31	0,42	1			1						1	6,40	6,48
	10:00	19,78	19,54	0,24	1			1						2	5,84	6,02
	11:00	19,65	19,26	0,39	1			1						2	5,48	5,90
	12:00	19,96	19,74	0,21	1			1						2	6,03	6,20
	13:00	18,62	18,56	0,07	1			1						2	5,38	5,38
	14:00	18,58	18,51	0,07	1			1						2	5,00	4,82
	15:00	18,35	18,33	0,01	1			1						2	4,66	4,59
	16:00	18,70	18,70	0,00	1			1						2	4,91	4,95
	17:00	18,73	18,72	0,01	1			1						2	4,93	4,98
	18:00	20,10	20,10	0,00	1			1						3	5,39	5,84
	19:00	22,36	22,33	0,03	1			1						5	5,18	7,08
	20:00	22,87	22,84	0,03	1			1						6	5,16	7,08
	21:00	21,43	21,43	0,01	1			1						4	5,02	6,66
	22:00	18,89	18,89	0,00	1			1						3	4,26	4,63
	23:00	16,65	16,64	0,01	1			1							4,56	4,56

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 12:05 με 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	15,25	15,25	0,00	1			1							3,46	3,46
	01:00	14,01	13,99	0,02	1			1							2,36	2,36
	02:00	13,29	13,25	0,04				1							4,11	3,71
	03:00	12,75	12,75	0,01				1				1			3,96	3,96
	04:00	12,77	12,74	0,02				1				1			3,95	3,95
	05:00	13,38	13,26	0,12				1				1			4,43	4,43
	06:00	15,09	14,92	0,17				1				1			5,51	5,28
	07:00	18,51	18,41	0,09	1			1							5,64	5,77
	08:00	18,86	18,77	0,09	1			1							6,27	6,12
	09:00	18,84	18,79	0,05	1			1						2	4,96	5,08
	10:00	18,80	18,70	0,10	1			1						2	4,94	5,04
	11:00	18,82	18,55	0,27	1			1						2	4,85	5,07
	12:00	19,47	19,16	0,30	1			1						2	5,39	5,71
	13:00	19,79	19,54	0,25	1			1						2	5,46	6,04
	14:00	20,94	20,61	0,33	1			1						2	5,95	7,19
	15:00	20,74	19,66	1,08	1			1						3	5,17	6,47
	16:00	19,94	19,01	0,93	1			1						3	4,62	5,68
	17:00	19,77	19,05	0,71	1			1						3	4,58	5,50
	18:00	21,45	20,80	0,65	1			1						3	5,30	7,19
	19:00	23,54	22,82	0,72	1			1						5	5,82	8,24
	20:00	23,43	23,06	0,37	1			1						6	4,58	7,65
	21:00	21,64	21,13	0,51	1			1						5	4,33	6,37
	22:00	19,27	18,74	0,53	1			1						3	4,57	5,01
	23:00	17,03	16,63	0,41	1			1							4,73	4,30

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	15,52	15,18	0,34	1			1							3,93	3,93
	01:00	14,08	13,72	0,35				1				1			3,69	4,50
	02:00	13,27	12,91	0,37				1				1			4,39	4,39
	03:00	12,97	12,60	0,37				1				1			4,20	4,20
	04:00	13,00	12,76	0,24				1				1			4,26	4,26
	05:00	13,69	13,44	0,25				1				1			4,62	4,62
	06:00	15,53	15,44	0,08				1				1			4,91	5,43
	07:00	18,50	18,37	0,14	1			1							5,67	5,77
	08:00	18,57	18,14	0,43	1			1							5,41	5,83
	09:00	18,07	17,43	0,64	1			1							5,11	5,34
	10:00	17,20	16,60	0,61	1			1							5,07	5,07
	11:00	16,96	16,52	0,43	1			1							4,85	4,85
	12:00	17,00	16,49	0,51	1			1							4,96	4,96
	13:00	16,91	16,44	0,47	1			1							4,68	4,68
	14:00	16,61	16,09	0,52	1			1							4,59	4,59
	15:00	16,13	15,56	0,58	1			1							4,12	4,12
	16:00	16,79	16,03	0,76	1			1							4,49	4,05
	17:00	18,53	17,72	0,80	1			1							5,94	5,79
	18:00	19,94	19,01	0,93	1			1						2	6,07	6,19
	19:00	21,78	20,53	1,25	1			1						3	5,93	7,51
	20:00	21,80	20,09	1,72	1			1						3	6,27	7,54
	21:00	20,55	18,61	1,94	1			1						3	5,57	6,29
	22:00	18,85	15,87	2,97	1			1							5,64	6,11
	23:00	16,55	14,07	2,48	1			1							4,40	4,40

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,70	10,30	4,40				1				1			5,69	5,69
	01:00	13,72	9,85	3,87				1				1			4,83	4,83
	02:00	13,17	9,68	3,49				1				1			4,30	4,30
	03:00	12,84	9,62	3,21				1				1			4,00	4,00
	04:00	12,92	9,62	3,30				1				1			4,07	4,07
	05:00	13,70	9,87	3,83				1				1			4,73	4,73
	06:00	15,44	10,56	4,87				1				1			6,06	6,06
	07:00	17,42	11,96	5,45				1				1			6,84	6,84
	08:00	18,02	14,26	3,75				1				1		1	4,75	6,31
	09:00	16,74	13,69	3,05		1		1				1		1	3,94	3,94
	10:00	15,81	12,53	3,28				1				1		3	4,09	4,71
	11:00	15,76	11,52	4,24				1				1		2	5,27	5,16
	12:00	17,50	12,47	5,04				1				1		1	6,41	6,13
	13:00	19,31	13,97	5,34				1				1		1	6,89	6,76
	14:00	19,22	13,86	5,36				1				1		1	6,90	6,73
	15:00	18,55	13,28	5,27				1				1		1	6,66	6,49
	16:00	18,90	13,56	5,34				1				1		1	6,77	6,62
	17:00	20,13	14,78	5,35				1				1		2	7,00	7,05
	18:00	21,33	16,39	4,94				1				1		3	6,93	7,47
	19:00	21,48	16,46	5,02				1				1		3	6,99	7,52
	20:00	20,95	16,95	4,00				1				1		3	6,77	7,33
	21:00	19,76	17,07	2,69				1				1		4	6,30	6,91
	22:00	17,74	16,13	1,61				1				1		3	5,58	6,21
	23:00	15,97	14,97	1,01				1				1		1	5,87	5,59

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,58	13,88	0,69				1				1			5,76	5,76
	01:00	13,39	12,95	0,45				1				1			4,84	4,84
	02:00	12,77	12,16	0,61				1				1			4,12	4,12
	03:00	12,55	12,23	0,32				1				1			3,85	3,85
	04:00	12,45	12,24	0,21				1				1			3,74	3,74
	05:00	12,67	12,41	0,25				1				1			3,93	3,93
	06:00	13,48	13,36	0,12				1				1			4,90	4,90
	07:00	14,71	14,57	0,14				1				1			5,88	5,88
	08:00	15,26	15,20	0,06				1				1		2	4,59	4,67
	09:00	14,99	14,95	0,04				1				1		3	3,61	3,89
	10:00	13,63	13,53	0,10				1				1		2	3,24	3,04
	11:00	12,68	12,57	0,11				1				1		1	3,45	3,45
	12:00	13,21	13,12	0,10				1				1		1	4,21	4,21
	13:00	13,61	13,17	0,45				1				1		1	4,71	4,71
	14:00	13,25	12,79	0,46				1				1		1	4,69	4,69
	15:00	13,13	12,42	0,70				1				1			5,31	5,31
	16:00	14,24	13,11	1,13				1				1			5,81	5,81
	17:00	15,73	14,06	1,67				1				1		1	6,17	6,17
	18:00	17,31	15,48	1,83				1				1		2	6,69	6,69
	19:00	17,27	15,21	2,06				1				1		2	6,77	6,77
	20:00	17,21	15,30	1,92				1				1		2	6,70	6,70
	21:00	16,59	15,37	1,22				1				1		2	6,30	5,81
	22:00	15,01	13,82	1,19				1				1		2	5,69	5,69
	23:00	13,98	12,69	1,29				1				1			5,92	5,92

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	13,75	11,40	2,34				1				1			4,91	4,91
	01:00	12,77	11,63	1,14				1				1			4,06	4,06
	02:00	12,42	11,06	1,36				1				1			3,76	3,76
	03:00	12,33	11,18	1,15				1				1			3,58	3,58
	04:00	12,35	11,11	1,24				1				1			3,63	3,63
	05:00	13,13	11,89	1,24				1				1			4,30	4,30
	06:00	14,82	13,97	0,85				1				1			4,96	5,19
	07:00	16,40	15,30	1,10	1			1							4,47	4,47
	08:00	15,99	15,12	0,87	1			1							4,37	4,37
	09:00	15,53	14,57	0,96	1			1							2,86	2,79
	10:00	14,87	13,69	1,17	1			1							2,82	2,82
	11:00	14,71	13,46	1,25	1			1							2,38	1,97
	12:00	15,10	13,51	1,59	1			1							2,55	2,36
	13:00	15,88	13,96	1,92	1			1							2,94	3,14
	14:00	16,25	13,55	2,70	1			1							3,92	3,51
	15:00	16,11	12,60	3,51				1				1			5,53	5,64
	16:00	17,56	13,45	4,10				1				1			5,92	6,14
	17:00	19,15	14,32	4,83				1				1			6,68	6,70
	18:00	20,68	16,51	4,17				1				1		3	6,45	7,24
	19:00	20,78	17,17	3,60				1				1		4	6,17	7,27
	20:00	20,49	17,56	2,93				1				1		4	6,29	7,17
	21:00	19,39	16,78	2,61				1				1		3	6,28	6,79
	22:00	17,44	15,76	1,68				1				1		4	4,49	5,83
	23:00	15,43	14,50	0,94	1							1		5	2,96	5,05

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:20 με 20:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	13,73	13,41	0,32	1	1									1,75	2,09
	01:00	13,17	12,78	0,39	1	1									1,58	1,53
	02:00	12,78	12,00	0,78	1	1									1,81	1,81
	03:00	12,63	11,84	0,79	1	1									1,64	1,64
	04:00	12,71	11,91	0,80	1	1									1,73	1,73
	05:00	13,59	12,44	1,15	1	1									2,62	2,62
	06:00	15,19	14,25	0,94	1	1									4,15	4,15
	07:00	16,69	16,16	0,53	1	1									4,87	5,05
	08:00	16,49	16,18	0,31	1		1								4,48	4,48
	09:00	15,80	15,64	0,16	1		1								3,99	3,99
	10:00	15,20	15,04	0,16	1		1								3,48	3,48
	11:00	15,13	14,88	0,25	1		1								3,12	3,12
	12:00	15,79	15,53	0,26	1		1								3,58	3,58
	13:00	16,53	16,26	0,27	1			1							4,32	4,32
	14:00	16,19	15,85	0,33	1			1							4,14	4,14
	15:00	16,33	16,05	0,28	1			1							4,23	4,23
	16:00	17,67	17,52	0,15	1			1							5,54	5,54
	17:00	19,34	19,25	0,09	1			1						1	6,56	6,09
	18:00	21,07	21,03	0,04	1			1						3	6,07	6,81
	19:00	21,61	21,52	0,08	1			1						3	6,21	7,34
	20:00	21,71	21,52	0,18	1			1						3	6,36	7,44
	21:00	20,24	20,07	0,17	1			1						3	5,86	5,98
	22:00	17,81	17,73	0,08	1			1						2	4,62	4,62
	23:00	16,47	16,43	0,03	1			1							4,43	4,43

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 14:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,75	14,72	0,03	1			1							2,83	2,83
	01:00	13,61	13,61	0,00	1			1							1,70	1,70
	02:00	13,23	13,23	0,00	1			1							1,24	1,24
	03:00	12,95	12,94	0,01				1				1			3,95	3,95
	04:00	13,07	13,02	0,05				1				1			4,19	4,19
	05:00	13,51	13,48	0,03				1				1			4,58	4,58
	06:00	15,40	15,39	0,00				1				1			5,32	5,39
	07:00	17,26	17,26	0,00	1			1							5,10	5,10
	08:00	16,39	16,39	0,00	1			1							4,38	4,38
	09:00	16,18	16,18	0,00	1			1							4,16	4,16
	10:00	15,84	15,84	0,00	1			1							3,80	3,80
	11:00	15,83	15,82	0,01	1			1							3,61	3,61
	12:00	15,77	15,77	0,01	1			1							3,60	3,60
	13:00	17,91	17,89	0,02	1			1							5,63	5,17
	14:00	18,25	18,24	0,01	1			1							6,17	6,17
	15:00	17,62	17,60	0,01	1			1							5,42	5,42
	16:00	18,64	18,64	0,00	1			1							6,41	6,41
	17:00	20,74	20,74	0,00	1			1					1		6,18	6,18
	18:00	21,23	21,23	0,00	1			1					1		6,77	6,77
	19:00	21,53	21,53	0,00	1			1					1	1	6,33	5,94
	20:00	21,18	21,18	0,00	1			1					1		6,62	6,62
	21:00	20,78	20,77	0,00	1			1					1		6,33	6,33
	22:00	18,66	18,64	0,02	1			1					1		4,36	4,36
	23:00	17,18	17,00	0,18	1			1							4,20	4,45

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:40 – 11:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,17	14,94	0,23	1			1							3,28	3,28
	01:00	13,98	13,63	0,35	1			1							2,14	2,14
	02:00	13,42	13,13	0,29	1			1							1,55	1,55
	03:00	13,14	13,00	0,14	1			1							1,30	1,30
	04:00	13,08	12,89	0,19	1			1							1,21	1,21
	05:00	13,63	13,44	0,20	1			1							1,71	1,71
	06:00	14,93	14,81	0,11	1			1							2,89	2,89
	07:00	15,75	15,25	0,50	1			1							3,66	3,66
	08:00	16,17	15,87	0,30	1			1							4,09	4,09
	09:00	16,43	15,76	0,67	1			1							4,40	4,40
	10:00	17,45	16,55	0,90	1			1							5,30	5,30
	11:00	18,78	17,70	1,07	1			1							6,53	6,04
	12:00	19,33	18,25	1,08	1			1						2	6,18	6,18
	13:00	20,15	18,61	1,54	1			1						2	6,44	6,40
	14:00	20,44	18,95	1,48	1			1						2	6,76	6,68
	15:00	19,00	17,56	1,44	1			1							6,80	6,80
	16:00	19,95	18,48	1,47	1			1							7,44	6,98
	17:00	21,53	20,03	1,50	1			1					1		7,57	7,57
	18:00	22,60	21,26	1,34	1			1					1		7,83	7,52
	19:00	22,46	21,05	1,41	1			1					1		7,70	7,38
	20:00	21,95	20,26	1,69	1			1					1		7,47	7,47
	21:00	20,48	19,12	1,36	1			1					1		6,32	6,32
	22:00	18,56	17,57	0,99	1			1					1		4,89	4,89
	23:00	16,99	16,27	0,72	1			1					1		4,59	4,59

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 12:05 – 20:06. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 12:10 – 19:51 και από 20:57 και 20:36 αντίστοιχα, ως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,47	14,45	1,02	1			1							4,32	4,32
	01:00	13,98	13,29	0,69	1			1							3,17	3,17
	02:00	13,34	12,42	0,92				1				1			3,86	3,76
	03:00	12,84	11,81	1,03				1				1			4,67	4,67
	04:00	12,86	12,27	0,59				1				1			4,65	4,65
	05:00	13,04	12,55	0,50				1				1			4,80	4,80
	06:00	13,96	13,28	0,68				1				1			5,45	5,45
	07:00	15,39	14,21	1,18		1		1							3,61	3,61
	08:00	16,51	15,47	1,04		1		1							4,53	4,53
	09:00	16,89	16,18	0,72		1		1							4,68	4,68
	10:00	15,45	14,76	0,68		1		1							3,20	3,20
	11:00	15,63	15,00	0,63		1		1							3,18	3,18
	12:00	16,10	15,37	0,73		1		1							3,39	3,39
	13:00	16,25	15,49	0,76		1		1							3,67	3,67
	14:00	15,71	14,96	0,75		1		1							3,36	3,36
	15:00	15,77	14,91	0,87		1		1							3,37	3,37
	16:00	16,95	16,06	0,90		1		1							4,23	4,23
	17:00	19,26	18,68	0,58		1		1							5,93	5,88
	18:00	21,23	20,76	0,48		1		1					1		6,37	6,37
	19:00	21,13	20,49	0,65		1		1					1		5,67	5,42
	20:00	20,86	20,45	0,41		1		1					1		5,47	5,14
	21:00	19,61	19,38	0,23		1		1					1		4,57	4,57
	22:00	17,82	17,64	0,18		1		1							4,42	4,44
	23:00	16,14	16,08	0,06		1		1							3,90	3,90

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:30 έως 20:45. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:24.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,57	14,51	0,05		1		1							3,10	3,10
	01:00	13,53	13,52	0,01		1		1							2,55	2,55
	02:00	12,95	12,92	0,03				1					1		3,63	3,37
	03:00	12,78	12,76	0,02				1					1		3,77	3,77
	04:00	12,88	12,86	0,02				1					1		3,81	3,81
	05:00	13,37	13,33	0,04				1					1		3,94	3,79
	06:00	15,23	15,20	0,04				1					1		4,35	5,33
	07:00	17,32	17,32	0,00	1			1							4,88	4,59
	08:00	16,91	16,91	0,00	1			1							4,67	4,67
	09:00	16,46	16,45	0,00	1			1							4,38	4,38
	10:00	15,83	15,81	0,02	1			1							3,78	3,78
	11:00	15,72	15,72	0,00	1			1							3,59	3,59
	12:00	16,40	16,39	0,00	1			1							4,19	4,19
	13:00	16,64	16,62	0,02	1			1							4,49	4,49
	14:00	16,87	16,87	0,00	1			1							4,74	4,74
	15:00	16,97	16,96	0,01	1			1							4,68	4,23
	16:00	18,26	18,26	0,00	1			1							5,61	5,52
	17:00	20,33	20,33	0,00	1			1					1		5,73	5,25
	18:00	21,63	21,62	0,01	1			1					1		6,12	6,55
	19:00	22,10	22,07	0,03	1			1					1		6,57	7,02
	20:00	21,99	21,93	0,06	1			1					1		6,72	6,91
	21:00	20,82	20,61	0,21	1			1					1		5,81	5,74
	22:00	18,22	18,12	0,10	1			1					1		3,94	3,94
	23:00	16,55	16,45	0,10	1			1							4,32	4,32

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,80	14,34	0,46	1			1							2,97	2,97
	01:00	13,73	13,45	0,28	1			1							2,14	2,14
	02:00	12,93	12,57	0,36				1					1		3,85	3,85
	03:00	12,54	12,41	0,13				1					1		3,69	3,69
	04:00	12,65	12,49	0,16				1					1		3,74	3,74
	05:00	13,20	12,93	0,26				1					1		4,14	4,14
	06:00	14,94	14,45	0,49				1					1		5,27	5,23
	07:00	17,44	17,21	0,23	1			1							4,68	4,70
	08:00	16,43	15,99	0,44	1			1							4,22	4,22
	09:00	16,98	16,21	0,77	1			1							4,51	4,24
	10:00	17,79	17,10	0,68	1			1							5,08	5,05
	11:00	16,91	15,96	0,95	1			1							4,40	4,17
	12:00	18,22	17,25	0,97	1			1							5,34	5,49
	13:00	18,94	18,20	0,74	1			1							5,89	6,20
	14:00	18,94	18,38	0,57	1			1							6,03	6,20
	15:00	18,33	18,13	0,20	1			1							5,68	5,59
	16:00	18,95	18,93	0,03	1			1						1	5,93	5,71
	17:00	21,03	21,02	0,00	1			1						3	5,99	6,77
	18:00	22,20	22,19	0,01	1			1						4	6,15	7,43
	19:00	22,39	22,36	0,03	1			1						4	6,31	7,62
	20:00	22,07	21,72	0,35	1			1						4	6,08	7,30
	21:00	20,79	20,43	0,36	1			1						4	5,16	6,02
	22:00	18,31	18,30	0,01	1			1							5,70	5,57
	23:00	16,92	16,92	0,00	1			1							4,79	4,79

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:45 με 15:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,27	15,21	0,06	1			1							3,48	3,48
	01:00	14,00	13,89	0,11	1			1							2,49	2,49
	02:00	13,45	13,42	0,03				1					1		3,00	3,87
	03:00	13,01	12,89	0,12				1					1		4,10	4,10
	04:00	13,07	12,89	0,18				1					1		4,12	4,12
	05:00	13,55	13,14	0,41				1					1		4,44	3,97
	06:00	15,35	13,76	1,60				1					1		5,47	5,37
	07:00	17,74	16,26	1,49				1					1		6,07	6,21
	08:00	18,35	17,36	0,99				1					1	3	5,83	6,42
	09:00	19,18	18,21	0,96				1					1	5	5,42	6,71
	10:00	19,45	17,77	1,68				1					1	5	5,52	6,81
	11:00	18,97	17,28	1,69				1					1	5	5,26	6,64
	12:00	20,10	16,58	3,51				1					1	4	5,69	7,03
	13:00	20,77	17,38	3,39				1					1	3	6,30	7,27
	14:00	20,21	17,32	2,90				1					1	3	6,08	7,08
	15:00	19,18	16,90	2,28	1			1							6,37	6,44
	16:00	20,06	17,98	2,08	1			1							6,83	7,02
	17:00	21,14	18,34	2,80	1			1							6,98	7,40
	18:00	22,56	19,03	3,52	1			1						2	6,94	7,89
	19:00	22,80	20,51	2,29	1			1						2	7,05	7,98
	20:00	22,82	21,73	1,09	1			1						4	6,35	7,99
	21:00	21,42	19,29	2,12	1			1						4	5,31	6,65
	22:00	18,56	17,16	1,40	1			1						3	3,89	4,30
	23:00	16,98	15,98	1,00	1			1							4,63	4,24

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:45 με 17:40. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,99	13,80	1,19	1			1							2,69	2,25
	01:00	13,88	12,88	1,00				1					1		2,55	4,30
	02:00	13,23	11,69	1,54				1					1		3,84	3,66
	03:00	13,05	11,05	2,01				1					1		3,71	3,47
	04:00	13,10	10,65	2,44				1					1		3,80	3,52
	05:00	13,81	11,59	2,22				1					1		4,41	4,23
	06:00	15,62	14,00	1,61				1					1		5,76	5,47
	07:00	17,84	16,03	1,82				1					1		6,34	6,25
	08:00	17,34	15,62	1,73				1					1	2	5,86	6,07
	09:00	17,04	14,75	2,29				1					1	3	5,10	5,94
	10:00	16,65	14,04	2,61				1					1	2	5,57	5,83
	11:00	16,49	13,51	2,98				1					1	2	5,49	5,77
	12:00	16,74	14,23	2,52				1					1	2	5,66	5,86
	13:00	17,16	14,47	2,69				1					1	2	5,67	6,01
	14:00	17,26	13,85	3,41				1					1	2	5,95	6,04
	15:00	17,66	13,87	3,79				1					1		6,43	6,18
	16:00	14,31	11,69	2,61				1					1		5,32	5,32
	17:00	6,14	6,09	0,05	1										0,60	0,64
	18:00	18,81	17,94	0,87	1			1				1			1,11	3,73
	19:00	22,45	18,77	3,68	1			1				1		1	6,27	6,86
	20:00	22,38	19,40	2,99	1			1				1			7,22	7,30
	21:00	20,95	18,88	2,07	1			1				1			5,99	5,87
	22:00	18,41	16,15	2,26	1			1				1			4,36	4,36
	23:00	16,58	14,36	2,22	1			1							4,33	3,84

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή στις 16:45 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,93	13,04	1,89	1			1							2,62	2,19
	01:00	13,71	12,22	1,49				1				1			3,15	4,13
	02:00	13,09	11,35	1,74				1				1			3,89	3,51
	03:00	12,84	11,49	1,35				1				1			3,66	3,27
	04:00	12,85	11,63	1,22				1				1			3,63	3,27
	05:00	12,32	12,14	0,18				1				1			4,04	4,04
	06:00	14,82	14,73	0,09				1				1			5,40	5,19
	07:00	17,39	17,37	0,03				1				1	1		6,01	6,01
	08:00	17,21	17,21	0,00				1				1		3	5,03	6,02
	09:00	17,40	17,40	0,01				1				1		4	4,87	5,79
	10:00	17,75	17,64	0,11				1				1		4	5,23	6,14
	11:00	17,67	17,60	0,07				1				1		4	5,07	6,06
	12:00	19,29	19,26	0,03				1				1		4	5,37	6,75
	13:00	19,77	19,76	0,01		1		1						1	5,35	5,88
	14:00	19,44	19,42	0,03		1		1						1	5,81	5,56
	15:00	19,01	19,00	0,01		1		1						1	5,34	5,13
	16:00	19,49	19,47	0,02		1		1						1	5,80	5,61
	17:00	21,20	21,19	0,01		1		1						2	6,58	6,81
	18:00	22,27	22,27	0,00		1		1						3	6,49	7,37
	19:00	22,20	22,20	0,00		1		1						3	6,43	7,30
	20:00	21,72	21,72	0,00		1		1						3	5,96	6,81
	21:00	20,74	20,74	0,00		1		1						3	5,25	5,84
	22:00	18,52	18,52	0,00		1		1						2	4,57	4,13
	23:00	16,60	16,58	0,03		1		1							3,92	3,92

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:50. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 21:00 με 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,50	15,39	0,12		1		1							2,78	2,78
	01:00	14,37	14,30	0,07		1		1							1,69	1,69
	02:00	13,62	13,58	0,04				1							2,22	4,04
	03:00	13,17	13,11	0,06				1					1		3,84	3,59
	04:00	13,14	13,05	0,09				1					1		4,04	3,56
	05:00	13,63	13,43	0,19				1					1		4,46	4,05
	06:00	15,03	14,28	0,75				1					1		4,62	5,26
	07:00	16,43	14,80	1,63		1		1							3,48	3,05
	08:00	17,24	15,02	2,22		1		1							4,25	3,86
	09:00	18,76	15,51	3,25		1		1							5,48	5,38
	10:00	18,24	14,80	3,43		1		1							5,16	4,86
	11:00	17,36	14,27	3,10		1		1							4,44	3,99
	12:00	17,81	14,36	3,45		1		1							4,79	4,43
	13:00	17,79	14,39	3,40		1		1							4,82	4,41
	14:00	18,09	14,42	3,67		1		1							4,98	4,71
	15:00	18,45	14,35	4,10		1		1							5,44	5,07
	16:00	19,39	15,14	4,26		1		1							6,24	6,02
	17:00	21,22	17,13	4,09		1		1							7,35	7,43
	18:00	22,33	18,02	4,31		1		1							7,70	7,81
	19:00	22,21	17,53	4,67		1		1							7,64	7,77
	20:00	21,68	16,56	5,12		1		1							7,49	7,59
	21:00	20,32	15,24	5,08		1		1							6,63	6,94
	22:00	18,51	14,23	4,28		1		1							5,04	5,13
	23:00	17,02	13,88	3,14		1		1							3,42	3,64

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 με 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,44	11,88	3,56				1					1		3,97	5,40
	01:00	14,42	10,40	4,02				1					1		4,73	4,84
	02:00	13,68	10,28	3,41				1					1		4,03	4,11
	03:00	13,26	10,25	3,01				1					1		3,64	3,68
	04:00	13,14	10,16	2,98				1					1		3,52	3,56
	05:00	13,36	10,37	2,99				1					1		3,69	3,78
	06:00	14,13	11,16	2,98				1					1		4,39	4,56
	07:00	14,93	11,25	3,68				1					1		5,11	5,23
	08:00	16,08	11,84	4,24				1					1		5,69	5,63
	09:00	16,09	11,61	4,48				1					1		5,76	5,63
	10:00	16,29	12,27	4,02				1					1		5,80	5,70
	11:00	17,40	13,41	4,00				1					1		6,19	6,09
	12:00	17,05	12,85	4,21				1					1		6,07	5,97
	13:00	17,15	13,25	3,90				1					1		6,10	6,00
	14:00	16,37	12,74	3,63				1					1		5,86	5,73
	15:00	16,24	12,44	3,80				1					1		5,80	5,68
	16:00	17,32	13,79	3,53				1					1		6,13	6,06
	17:00	19,67	16,78	2,89	1			1							6,03	6,89
	18:00	21,08	18,01	3,07	1			1							7,36	7,38
	19:00	21,18	18,23	2,95	1			1							7,43	7,41
	20:00	21,07	18,01	3,06	1			1							7,39	7,37
	21:00	19,78	16,79	2,98	1			1							6,89	6,92
	22:00	17,96	15,07	2,89	1			1							5,51	5,22
	23:00	16,29	14,72	1,58	1			1							4,23	4,23

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,63	13,55	1,08	1			1							2,60	2,60
	01:00	13,50	12,02	1,47				1					1		3,62	3,92
	02:00	12,88	11,02	1,86				1					1		3,45	3,30
	03:00	12,77	10,52	2,25				1					1		3,67	3,19
	04:00	12,76	11,14	1,61				1					1		3,70	3,70
	05:00	13,50	10,21	3,29				1					1		3,94	3,92
	06:00	15,12	11,05	4,07				1					1		5,36	5,29
	07:00	17,31	12,30	5,02				1					1		6,26	6,06
	08:00	18,25	13,59	4,66	1			1							5,94	5,51
	09:00	17,42	13,53	3,89	1		1								4,53	4,68
	10:00	16,88	13,50	3,38	1		1								4,35	4,14
	11:00	17,31	13,59	3,72	1		1								5,05	4,57
	12:00	17,27	13,15	4,12			1						1	1	6,16	6,05
	13:00	18,34	13,66	4,68			1						1	1	6,36	6,42
	14:00	19,21	14,15	5,07			1						1		6,85	6,73
	15:00	19,32	14,96	4,35	1		1						1		6,69	6,69
	16:00	19,40	16,29	3,11	1		1								6,61	6,66
	17:00	21,00	17,24	3,77	1		1								7,31	7,35
	18:00	22,25	18,45	3,79	1		1								7,83	7,79
	19:00	22,31	17,71	4,60	1		1								7,81	7,81
	20:00	22,44	17,13	5,31	1		1								7,90	7,85
	21:00	21,09	16,83	4,26	1		1								7,48	7,38
	22:00	18,69	15,86	2,83	1		1								6,14	5,95
	23:00	17,07	13,65	3,42	1		1								4,63	4,33

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:30. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 17:44 με 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,02	12,22	2,81	1	1									3,89	3,89
	01:00	13,80	11,76	2,05	1	1									2,72	2,72
	02:00	13,22	11,63	1,59	1	1									2,10	2,10
	03:00	12,55	10,19	2,36		1							1		3,29	4,07
	04:00	12,47	9,72	2,75		1							1		3,78	3,99
	05:00	12,59	9,54	3,04		1							1		3,86	4,11
	06:00	12,03	10,49	1,54		1							1		4,08	4,08
	07:00	14,49	13,83	0,66	1	1									3,60	3,60
	08:00	16,19	15,88	0,31	1	1								1	4,27	4,04
	09:00	17,68	17,67	0,01	1	1								2	3,97	5,02
	10:00	15,92	15,91	0,01	1	1								2	3,40	3,27
	11:00	14,83	14,75	0,08	1	1								1	3,47	3,47
	12:00	15,15	15,11	0,04	1	1									4,18	4,18
	13:00	14,98	14,89	0,10	1	1									3,99	3,99
	14:00	14,94	14,76	0,18	1	1									3,89	3,89
	15:00	15,31	15,08	0,23	1	1									4,22	4,22
	16:00	16,00	15,90	0,11	1	1									4,92	4,92
	17:00	17,89	17,79	0,10	1	1								2	4,63	5,23
	18:00	19,80	19,69	0,10	1	1								4	5,14	6,12
	19:00	20,24	20,21	0,04	1	1								4	5,48	6,57
	20:00	20,24	20,22	0,02	1	1								4	5,11	6,57
	21:00	19,09	19,06	0,02	1	1								4	4,06	5,41
	22:00	17,29	17,23	0,05	1	1								3	3,95	4,12
	23:00	15,52	15,49	0,02	1	1								2	3,36	3,36

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,36	14,11	0,25	1	1									3,34	3,34
	01:00	13,55	13,27	0,29	1	1									2,59	2,59
	02:00	12,92	12,71	0,21	1	1									1,99	1,99
	03:00	12,82	12,64	0,18	1	1									1,88	1,88
	04:00	12,80	12,72	0,08	1	1									1,84	1,84
	05:00	13,51	13,46	0,05	1	1									2,46	2,46
	06:00	15,20	15,11	0,10	1	1									3,97	3,56
	07:00	17,31	17,02	0,30	1	1									4,66	5,67
	08:00	17,51	17,25	0,26	1	1								2	4,00	4,86
	09:00	16,94	16,70	0,24	1	1								3	3,18	3,78
	10:00	17,24	16,62	0,62	1	1								2	3,67	4,59
	11:00	17,53	16,55	0,98	1		1								4,96	4,79
	12:00	17,36	16,31	1,05	1		1								4,85	4,62
	13:00	17,22	15,73	1,50	1		1								4,89	4,48
	14:00	17,55	15,87	1,69	1		1								5,23	4,81
	15:00	17,86	16,00	1,86	1		1								5,45	5,12
	16:00	18,70	17,38	1,33	1		1								6,29	5,97
	17:00	20,09	17,63	2,46	1		1								7,49	7,03
	18:00	21,31	17,83	3,47	1		1							2	7,32	7,46
	19:00	21,81	18,11	3,71	1		1							2	7,51	7,63
	20:00	21,77	17,80	3,97	1		1							2	7,52	7,62
	21:00	20,47	16,34	4,14	1		1							1	7,31	7,17
	22:00	18,82	14,24	4,58	1		1								6,58	6,58
	23:00	16,55	12,12	4,43			1						1		5,64	5,79

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:45. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00 έως τις 10:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,77	10,61	4,17			1						1		5,65	5,17
	01:00	13,73	9,91	3,82			1						1		4,73	4,73
	02:00	13,44	9,73	3,71			1						1		4,42	4,42
	03:00	13,10	9,54	3,56			1						1		4,10	4,10
	04:00	13,18	9,49	3,69			1						1		4,15	4,15
	05:00	14,09	9,66	4,42			1						1		4,94	4,51
	06:00	15,96	10,69	5,28			1						1		6,08	5,59
	07:00	18,32	13,48	4,83			1						1		6,87	6,41
	08:00	17,90	13,45	4,45			1						1		6,76	6,27
	09:00	17,78	13,19	4,59			1						1		6,74	6,74
	10:00	16,68	12,24	4,44			1						1		6,38	6,38
	11:00	16,33	11,85	4,48			1						1		6,26	6,26
	12:00	16,82	11,98	4,84			1						1		6,41	6,41
	13:00	17,42	12,92	4,49			1						1		6,59	6,10
	14:00	17,83	12,72	5,11			1						1		6,74	6,24
	15:00	18,14	12,68	5,46			1						1		6,82	6,35
	16:00	19,18	13,60	5,58			1						1		7,14	6,71
	17:00	21,79	15,91	5,88	1		1								8,02	7,63
	18:00	23,22	17,27	5,95	1		1								8,60	8,13
	19:00	23,29	18,17	5,11	1		1								8,63	8,15
	20:00	23,31	18,50	4,81	1		1								8,65	8,16
	21:00	21,90	17,67	4,23	1		1								8,20	8,20
	22:00	19,31	15,56	3,75	1		1								6,95	6,57
	23:00	17,29	13,81	3,48	1		1								5,03	4,55

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:15 έως τις 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,23	11,86	3,37			1					1			4,78	5,33
	01:00	13,86	10,46	3,40			1					1			4,72	4,28
	02:00	13,52	10,16	3,36			1					1			4,40	3,94
	03:00	13,32	9,84	3,49			1					1			4,17	3,75
	04:00	13,41	9,93	3,48			1					1			4,25	3,83
	05:00	14,03	9,92	4,10			1					1			4,81	4,45
	06:00	15,93	11,25	4,68			1					1			6,08	6,08
	07:00	18,02	14,14	3,89			1					1			6,83	6,83
	08:00	17,36	14,05	3,31			1					1			6,62	6,62
	09:00	17,13	13,23	3,90			1					1			6,56	6,56
	10:00	16,35	12,88	3,47			1					1			6,29	6,29
	11:00	15,95	12,86	3,09			1					1			6,15	6,15
	12:00	16,31	13,13	3,19			1					1			6,27	6,27
	13:00	16,69	13,85	2,84			1					1			6,28	5,84
	14:00	17,11	14,76	2,35			1					1			6,35	5,99
	15:00	16,77	14,44	2,34			1					1			6,52	6,52
	16:00	19,36	16,34	3,03	1		1								7,16	7,16
	17:00	21,44	18,09	3,35	1		1								8,01	8,01
	18:00	22,52	19,36	3,16	1		1							2	7,83	7,88
	19:00	22,54	20,09	2,45	1		1							2	7,85	7,89
	20:00	22,73	20,15	2,58	1		1							2	7,93	7,96
	21:00	21,33	18,91	2,42	1		1								7,99	7,99
	22:00	19,74	17,59	2,15	1		1								7,32	6,91
	23:00	17,86	15,09	2,77	1		1								5,65	5,65

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 15:45 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,06	13,91	2,15	1		1								3,52	3,32
	01:00	14,72	12,69	2,03	1	1									3,68	3,68
	02:00	14,07	11,97	2,10	1	1									2,95	2,95
	03:00	13,74	11,80	1,94	1	1									2,65	2,65
	04:00	13,80	11,78	2,02	1	1									2,68	2,68
	05:00	14,24	11,99	2,25	1	1									3,09	2,60
	06:00	15,35	12,49	2,86	1	1									4,09	3,71
	07:00	17,13	13,87	3,27	1	1									5,84	5,49
	08:00	17,17	14,34	2,83	1	1									5,96	5,53
	09:00	16,93	14,44	2,50	1	1									5,74	5,29
	10:00	16,31	14,35	1,95	1	1									5,12	4,67
	11:00	16,42	14,58	1,84	1	1									5,26	4,78
	12:00	17,00	14,16	2,84	1	1									5,83	5,36
	13:00	17,62	14,90	2,72	1	1									6,66	6,66
	14:00	18,04	15,89	2,15	1	1									6,92	6,92
	15:00	18,16	17,00	1,16	1	1								3	4,51	4,99
	16:00	19,74	19,01	0,73		1	1							2	5,35	5,35
	17:00	22,35	21,67	0,68		1	1							2	7,64	7,82
	18:00	23,59	23,06	0,53		1	1							4	7,43	8,18
	19:00	23,53	23,11	0,42		1	1							4	7,37	8,12
	20:00	23,19	22,91	0,28		1	1							4	7,08	7,78
	21:00	21,76	21,61	0,15		1	1							4	5,74	6,35
	22:00	19,84	19,82	0,03		1	1							3	4,41	4,94
	23:00	18,41	18,38	0,03		1	1								5,68	5,68

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,58	16,57	0,01		1	1								4,01	4,01
	01:00	15,14	15,14	0,00		1	1								2,56	2,56
	02:00	14,32	14,32	0,00		1	1								1,75	1,75
	03:00	13,85	13,85	0,00		1	1								1,28	1,28
	04:00	13,78	13,78	0,00		1	1								1,20	1,20
	05:00	14,04	14,04	0,00		1	1								1,40	1,40
	06:00	14,91	14,90	0,00		1	1								2,26	2,26
	07:00	15,89	15,88	0,01		1	1								3,17	3,17
	08:00	16,22	16,20	0,02		1	1								3,53	3,53
	09:00	15,73	15,63	0,10		1	1								3,11	3,11
	10:00	15,62	15,33	0,29		1	1								2,99	2,99
	11:00	15,99	15,55	0,44		1	1								3,34	3,34
	12:00	16,60	16,32	0,28		1	1								3,89	3,89
	13:00	16,80	16,48	0,31		1	1								4,11	4,11
	14:00	16,50	16,28	0,22		1	1								3,76	3,76
	15:00	16,80	16,73	0,07		1	1								4,09	4,09
	16:00	18,43	18,33	0,09		1	1								5,62	5,62
	17:00	20,90	20,61	0,29		1	1							2	6,21	6,51
	18:00	22,67	22,59	0,08		1	1							3	7,18	7,77
	19:00	22,85	22,34	0,51		1	1							3	7,43	7,95
	20:00	22,61	21,88	0,73		1	1							3	7,22	7,71
	21:00	21,59	20,37	1,22		1	1							3	6,24	6,69
	22:00	19,81	17,54	2,27		1	1								7,06	7,06
	23:00	17,71	14,66	3,05		1	1								5,11	5,11

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,75	13,81	1,94		1	1								3,10	3,10
	01:00	14,40	11,52	2,89			1						1		4,43	4,83
	02:00	13,78	10,38	3,40			1						1		4,91	4,91
	03:00	13,64	10,25	3,39			1						1		4,76	4,76
	04:00	13,83	10,27	3,56			1						1		4,93	4,93
	05:00	14,66	10,49	4,16			1						1		5,62	5,62
	06:00	16,35	11,59	4,76			1						1		6,34	6,34
	07:00	18,90	13,14	5,76			1						1		7,18	7,18
	08:00	19,54	13,13	6,41			1						1		7,37	7,37
	09:00	18,97	12,63	6,33			1						1		7,18	7,18
	10:00	18,33	12,19	6,14			1						1		6,94	6,94
	11:00	18,74	12,43	6,31			1						1		6,93	6,56
	12:00	19,73	13,15	6,59			1						1		6,93	6,91
	13:00	20,50	13,99	6,51			1						1		6,83	7,17
	14:00	20,39	13,71	6,68			1						1		6,93	7,14
	15:00	20,03	13,49	6,54			1						1		6,93	7,01
	16:00	20,02	13,47	6,55			1						1	2	6,93	7,01
	17:00	22,31	16,14	6,17		1	1								6,93	7,81
	18:00	23,66	17,51	6,15		1	1								6,93	8,28
	19:00	24,20	17,32	6,87		1	1								7,42	8,47
	20:00	24,35	16,37	7,98		1	1								9,02	8,52
	21:00	23,05	15,46	7,58		1	1								8,60	8,60
	22:00	20,39	14,03	6,36		1	1								7,47	7,02
	23:00	18,02	13,37	4,64		1	1								5,64	5,64

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 10:36 με 19:20 επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του ΗΣ με το σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,90	11,60	4,30			1						1		4,93	5,57
	01:00	14,64	10,21	4,43			1						1		5,33	5,06
	02:00	14,00	9,69	4,32			1						1		4,69	4,43
	03:00	13,62	9,50	4,12			1						1		4,37	4,04
	04:00	13,49	9,46	4,03			1						1		4,28	3,91
	05:00	14,28	9,47	4,81			1						1		4,80	4,70
	06:00	16,08	10,79	5,29			1						1		5,70	5,63
	07:00	18,47	12,71	5,76			1						1		6,34	6,47
	08:00	18,03	12,60	5,44			1						1		6,22	6,31
	09:00	19,61	13,61	6,00			1						1		6,65	6,86
	10:00	19,53	12,81	6,72			1						1		7,38	7,38
	11:00	18,61	11,87	6,74			1						1		6,96	6,51
	12:00	18,38	12,18	6,19			1						1		7,05	7,05
	13:00	18,88	12,52	6,36			1						1		7,24	7,24
	14:00	18,42	11,72	6,69			1						1		7,03	7,03
	15:00	19,21	12,31	6,90			1						1		7,20	6,72
	16:00	20,19	12,94	7,24			1						1		7,59	7,59
	17:00	22,43	15,35	7,09			1						1	2	7,84	7,85
	18:00	23,92	16,09	7,84		1	1								8,85	8,37
	19:00	24,05	16,23	7,82		1	1								8,89	8,42
	20:00	24,07	16,24	7,83		1	1								8,92	8,43
	21:00	22,59	15,11	7,48		1	1								8,44	8,44
	22:00	20,10	13,83	6,28		1	1								7,16	6,73
	23:00	17,70	12,38	5,32			1						1		5,98	6,19

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:40 έως 09:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,56	10,22	5,34			1						1		6,04	6,04
	01:00	14,31	9,75	4,56			1						1		5,17	4,73
	02:00	13,65	9,56	4,09			1						1		4,52	4,07
	03:00	13,34	9,61	3,73			1						1		4,20	3,76
	04:00	13,28	9,60	3,67			1						1		4,12	3,70
	05:00	14,02	9,73	4,29			1						1		4,81	4,44
	06:00	15,86	10,51	5,35			1						1		6,03	5,55
	07:00	18,71	12,48	6,23			1						1		7,06	7,06
	08:00	19,01	12,70	6,31			1						1		7,16	7,16
	09:00	19,92	13,25	6,67			1						1		7,49	7,49
	10:00	19,79	12,69	7,10			1						1		7,47	7,47
	11:00	19,39	12,44	6,96			1						1		7,29	7,29
	12:00	20,04	13,14	6,90			1						1		7,55	7,55
	13:00	20,59	13,74	6,86			1						1		7,23	7,21
	14:00	20,85	14,08	6,77			1						1		7,37	7,30
	15:00	20,61	18,20	2,41		1	1						1		1,84	4,89
	16:00	20,96	18,92	2,04		1	1								0,75	7,34
	17:00	22,97	16,41	6,56		1	1								6,65	8,04
	18:00	23,72	17,00	6,73		1	1								7,07	8,30
	19:00	24,01	17,45	6,56		1	1								7,15	8,40
	20:00	24,02	18,04	5,98		1	1								7,20	8,41
	21:00	22,64	16,91	5,73		1	1								6,94	7,92
	22:00	20,14	14,48	5,66		1	1								5,90	6,77
	23:00	17,66	12,33	5,34		1	1					1			5,14	5,14

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 14:50 έως 16:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΨΑΡΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,50	10,37	5,14			1					1			5,34	5,43
	01:00	14,22	9,75	4,47			1					1			4,49	4,64
	02:00	13,65	9,42	4,22			1					1			4,59	4,59
	03:00	13,33	9,01	4,32			1					1			5,01	5,01
	04:00	13,43	9,78	3,65			1					1			4,48	4,48
	05:00	14,13	10,31	3,82			1					1			4,91	4,55
	06:00	16,12	11,38	4,75			1					1			6,13	5,64
	07:00	18,25	12,54	5,71			1					1			6,90	6,90
	08:00	18,21	12,35	5,86			1					1			6,91	6,91
	09:00	17,51	11,78	5,73			1					1			6,69	6,69
	10:00	17,07	11,42	5,65			1					1			6,52	6,52
	11:00	17,03	11,36	5,67			1					1			6,50	6,50
	12:00	18,52	12,53	6,00			1					1			7,01	7,01
	13:00	18,49	12,55	5,95			1					1			7,01	7,01
	14:00	18,33	12,62	5,72			1					1			6,96	6,96
	15:00	18,22	12,89	5,33			1					1			6,91	6,91
	16:00	19,25	13,60	5,65			1					1			7,17	6,74
	17:00	22,04	15,57	6,47		1	1								8,16	7,71
	18:00	22,90	16,22	6,68		1	1								8,50	8,01
	19:00	23,05	16,44	6,60		1	1								8,56	8,07
	20:00	23,20	16,30	6,90		1	1								8,62	8,62
	21:00	21,47	15,83	5,64		1	1								8,16	8,16
	22:00	18,64	17,05	1,59		1	1								6,67	6,67
	23:00	17,78	14,54	3,24		1	1								6,13	6,13

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΨΑΡΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 04:00. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 21:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,41	12,95	2,47		1	1					1			4,55	4,55
	01:00	14,27	11,10	3,17			1					1			4,55	4,69
	02:00	13,72	10,75	2,97			1					1			4,15	4,14
	03:00	13,39	10,62	2,76			1					1			3,90	3,81
	04:00	13,49	10,72	2,78			1					1			3,88	3,92
	05:00	14,10	11,22	2,88			1					1			4,19	4,52
	06:00	15,82	12,64	3,18			1					1			4,70	5,54
	07:00	18,68	15,18	3,49			1					1			5,01	6,54
	08:00	19,45	15,48	3,97		1	1								5,38	6,07
	09:00	18,74	14,17	4,58		1	1								6,00	6,00
	10:00	18,19	13,37	4,81			1							2	5,46	6,37
	11:00	18,40	13,16	5,24			1							4	5,98	6,44
	12:00	18,88	13,45	5,43			1							4	6,15	6,61
	13:00	19,00	13,54	5,46			1							4	6,18	6,65
	14:00	18,82	13,37	5,45			1							4	6,14	6,59
	15:00	19,00	13,42	5,58			1							4	6,28	6,65
	16:00	19,35	13,51	5,84	1		1							2	6,59	6,59
	17:00	22,04	14,85	7,19	1		1								8,22	8,22
	18:00	22,76	15,48	7,27	1		1								8,50	8,50
	19:00	22,95	15,77	7,18	1		1								8,55	8,55
	20:00	22,80	15,66	7,14	1		1								8,55	8,55
	21:00	21,54	15,18	6,36	1		1								8,31	8,31
	22:00	19,34	13,69	5,64	1		1								6,71	6,60
	23:00	17,41	12,41	5,00			1					1			5,73	6,09

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 09:00. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:45. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,54	10,37	5,16			1					1			5,89	5,44
	01:00	14,20	9,78	4,42			1					1			5,03	4,62
	02:00	13,50	9,58	3,92			1					1			4,41	3,92
	03:00	13,15	9,45	3,70			1					1			4,12	4,12
	04:00	12,81	9,34	3,47			1					1			3,83	3,83
	05:00	13,37	9,55	3,82			1					1			4,25	3,80
	06:00	14,60	10,05	4,55			1					1			5,22	5,02
	07:00	16,22	11,36	4,86			1					1			6,09	5,68
	08:00	17,00	11,81	5,19			1					1			6,33	5,95
	09:00	18,05	13,01	5,04			1							3	5,88	6,32
	10:00	16,80	12,03	4,77			1							3	5,58	5,88
	11:00	16,76	12,33	4,43			1							3	5,86	5,87
	12:00	17,51	12,93	4,58			1							3	6,10	6,13
	13:00	18,99	14,52	4,47			1							4	6,10	6,65
	14:00	19,00	14,87	4,12			1							4	6,13	6,65
	15:00	19,69	15,80	3,88		1	1								6,93	6,93
	16:00	19,95	15,89	4,06		1	1								6,93	6,58
	17:00	21,91	16,58	5,34		1	1								7,73	7,67
	18:00	22,51	16,88	5,63		1	1								7,90	7,88
	19:00	22,45	16,42	6,03		1	1								7,88	7,86
	20:00	22,11	15,81	6,30		1	1								7,81	7,74
	21:00	20,70	14,56	6,14		1	1								7,39	7,25
	22:00	18,93	13,30	5,64		1	1								6,51	6,51
	23:00	17,09	11,18	5,91			1					1			6,79	6,79

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ,ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,60	9,95	5,66			1					1			6,50	6,50
	01:00	14,49	9,45	5,04			1					1			6,07	6,07
	02:00	13,87	9,16	4,71			1					1			5,66	5,66
	03:00	13,44	9,15	4,29			1					1			5,20	5,20
	04:00	13,18	9,11	4,06			1					1			5,72	5,72
	05:00	13,25	8,71	4,54			1					1			5,45	5,45
	06:00	13,95	9,05	4,91			1					1			5,75	5,75
	07:00	15,08	9,56	5,52			1					1			6,29	6,29
	08:00	15,21	9,79	5,42			1							2	6,11	6,11
	09:00	15,87	10,37	5,51			1							2	6,18	6,18
	10:00	16,01	10,31	5,70			1							2	6,22	6,22
	11:00	17,84	12,06	5,77			1							2	6,72	6,24
	12:00	19,88	15,55	4,33			1							4	6,87	6,96
	13:00	20,51	17,44	3,07		1	1								7,71	7,71
	14:00	18,92	15,63	3,29		1	1								7,11	7,11
	15:00	18,34	14,95	3,39		1	1								6,63	6,63
	16:00	18,92	16,56	2,36		1	1								7,19	7,19
	17:00	20,48	19,04	1,44		1	1							1	7,75	7,75
	18:00	21,45	20,38	1,07		1	1							2	7,79	7,79
	19:00	21,68	20,58	1,09		1	1							2	7,87	7,87
	20:00	21,61	20,38	1,24		1	1							2	7,90	7,90
	21:00	20,53	18,55	1,98		1	1								8,20	8,20
	22:00	18,56	15,68	2,88		1	1								7,33	7,33
	23:00	16,72	14,34	2,38		1	1								6,43	6,43

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΜΑΝΗ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,92	13,58	1,34			1					1			6,27	6,27
	01:00	13,66	12,62	1,04			1					1			6,70	6,70
	02:00	13,03	11,91	1,12			1					1			6,53	6,53
	03:00	13,01	11,70	1,31			1					1			6,52	6,52
	04:00	13,04	11,62	1,43			1					1			6,52	6,52
	05:00	13,61	12,16	1,45			1					1			6,61	6,61
	06:00	15,61	14,52	1,09			1					1			7,02	7,02
	07:00	18,10	16,68	1,42	1		1								7,46	7,46
	08:00	17,49	15,95	1,54	1		1								6,99	6,99
	09:00	16,72	15,76	0,96	1		1								5,59	5,59
	10:00	16,26	15,81	0,45	1		1								1,82	3,52
	11:00	16,12	15,46	0,66	1		1								3,47	3,38
	12:00	16,25	15,59	0,66	1		1								3,60	3,51
	13:00	17,97	17,34	0,63	1		1								4,93	5,23
	14:00	17,58	17,16	0,41	1		1								4,82	4,84
	15:00	17,66	17,26	0,40	1		1								4,79	4,92
	16:00	18,67	18,31	0,36	1		1							1	4,96	5,42
	17:00	21,32	21,21	0,11	1		1							4	5,13	6,55
	18:00	22,48	22,43	0,04	1		1							5	4,24	7,20
	19:00	22,87	22,86	0,01	1		1							5	5,03	7,59
	20:00	23,58	23,58	0,00	1		1							5	5,44	8,25
	21:00	22,56	22,56	0,00	1		1							5	4,60	7,28
	22:00	19,94	19,94	0,00	1		1							4	4,08	5,17
	23:00	18,30	17,35	0,95	1		1								4,54	5,56

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,09	15,91	0,18	1		1								3,63	3,35
	01:00	14,77	14,46	0,30	1		1								2,50	2,03
	02:00	14,01	13,54	0,47	1		1								1,78	1,78
	03:00	13,77	13,24	0,53	1		1								1,54	1,54
	04:00	13,71	13,20	0,51	1		1								1,47	0,97
	05:00	14,40	13,91	0,49	1		1								1,99	1,66
	06:00	16,42	15,58	0,85	1		1								3,44	3,69
	07:00	18,90	17,56	1,34	1		1								5,47	6,16
	08:00	19,31	17,32	1,98	1		1								5,68	6,57
	09:00	18,11	15,99	2,12	1		1								4,99	5,37
	10:00	17,10	13,60	3,50	1		1								3,86	4,36
	11:00	16,82	13,36	3,46	1		1								4,07	4,09
	12:00	17,31	13,82	3,49	1		1								4,82	4,58
	13:00	18,93	16,11	2,82	1		1							4	3,66	4,16
	14:00	18,99	15,74	3,25	1		1							3	4,06	4,73
	15:00	20,04	15,46	4,58	1		1								6,79	7,01
	16:00	20,50	16,45	4,05	1		1								6,87	7,17
	17:00	23,22	18,63	4,59	1		1							2	7,55	8,13
	18:00	24,31	19,61	4,70	1		1							4	7,28	8,51
	19:00	24,64	19,63	5,01	1		1							4	7,37	8,63
	20:00	24,93	18,78	6,15	1		1							3	7,44	8,73
	21:00	23,67	17,37	6,30	1		1							2	7,26	8,28
	22:00	21,05	14,93	6,12	1		1							1	6,50	7,37
	23:00	19,03	13,10	5,94	1		1					1			5,82	5,82

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ στα 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,47	10,63	5,84			1					1			6,76	6,76
	01:00	15,02	9,88	5,14			1					1			5,78	5,78
	02:00	14,38	9,73	4,65			1					1			5,37	5,37
	03:00	13,87	9,52	4,35			1					1			4,93	4,93
	04:00	14,12	9,61	4,50			1					1			5,15	5,15
	05:00	14,35	9,87	4,48			1					1			5,50	5,50
	06:00	15,50	11,09	4,41			1					1			5,75	5,42
	07:00	19,14	13,49	5,66			1					1			6,63	6,70
	08:00	20,94	14,80	6,15	1		1								7,13	7,33
	09:00	21,71	16,94	4,77	1		1								5,42	7,60
	10:00	22,44	17,72	4,72	1		1								5,42	7,85
	11:00	22,79	18,10	4,69	1		1								5,42	7,98
	12:00	23,27	18,57	4,69	1		1								5,42	8,14
	13:00	23,70	19,01	4,69	1		1								5,41	8,30
	14:00	22,91	18,30	4,61	1		1							2	5,42	8,02
	15:00	22,41	17,74	4,68	1		1							2	5,42	7,85
	16:00	23,06	18,24	4,82	1		1							2	5,47	8,07
	17:00	24,70	19,75	4,95	1		1							2	5,70	8,64
	18:00	25,32	20,04	5,28	1		1							3	6,14	8,86
	19:00	25,69	20,66	5,04	1		1							3	5,78	8,99
	20:00	25,78	20,80	4,98	1		1							3	4,97	9,02
	21:00	24,38	19,50	4,87	1		1							3	4,97	8,53
	22:00	21,20	16,22	4,99	1		1							2	4,97	7,42
	23:00	19,27	14,20	5,07	1		1								5,78	6,53

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:30 με 06:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 05:50. Μερική διακοπή στις 05:45 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,99	12,20	4,79	1		1								5,78	5,78
	01:00	15,51	11,12	4,39			1								5,78	5,43
	02:00	14,86	10,45	4,42			1								5,78	5,78
	03:00	14,59	10,31	4,27			1								5,78	5,78
	04:00	14,49	9,98	4,50			1								5,78	5,78
	05:00	14,90	10,31	4,59			1								5,78	5,78
	06:00	17,01	12,40	4,61	1		1								5,78	5,78
	07:00	19,31	15,26	4,05	1		1								5,78	6,57
	08:00	19,21	14,43	4,78	1		1								5,78	6,47
	09:00	18,79	13,87	4,92	1		1								5,78	6,05
	10:00	17,73	12,87	4,86	1		1								5,78	5,78
	11:00	17,36	12,61	4,75	1		1								5,78	5,78
	12:00	17,72	12,89	4,83			1							3	5,78	6,20
	13:00	18,52	13,66	4,87			1							4	5,78	6,48
	14:00	20,28	15,73	4,55	1		1								5,46	7,10
	15:00	21,52	17,23	4,29	1		1								5,42	7,53
	16:00	21,97	17,37	4,60	1		1					1			5,42	6,89
	17:00	23,87	19,20	4,67	1		1					1			5,42	8,35
	18:00	24,49	19,56	4,93	1		1					1			5,71	8,57
	19:00	24,83	19,69	5,13	1		1					1			5,86	8,69
	20:00	24,92	19,80	5,12	1		1					1			5,86	8,72
	21:00	23,60	18,51	5,09	1		1					1			5,86	8,26
	22:00	21,03	16,21	4,82	1		1					1			5,86	5,95
	23:00	18,64	14,13	4,51	1		1								5,86	5,90

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ από τις 09:30. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,19	13,38	2,81	1		1								5,86	5,86
	01:00	14,74	12,65	2,09	1		1								5,86	5,86
	02:00	13,78	11,59	2,19			1					1			5,86	5,86
	03:00	13,54	11,79	1,75			1					1			5,86	5,86
	04:00	13,54	10,24	3,30			1					1			5,86	5,86
	05:00	14,15	10,31	3,84			1					1			5,86	5,86
	06:00	15,99	12,16	3,83			1					1			5,86	5,60
	07:00	19,08	18,02	1,06	1		1					1	1		5,86	5,86
	08:00	19,53	18,97	0,56	1		1							1	5,86	6,28
	09:00	19,79	19,31	0,48	1		1							4	3,18	5,02
	10:00	20,16	18,47	1,70	1		1								2,52	7,06
	11:00	20,59	18,48	2,11			1								2,52	7,20
	12:00	21,81	19,51	2,29			1								2,52	7,63
	13:00	21,96	19,88	2,08		1	1								2,92	7,68
	14:00	22,89	21,72	1,18		1	1							2	5,51	8,01
	15:00	22,78	22,20	0,58		1	1						1	2	3,58	6,04
	16:00	23,12	21,41	1,72		1	1						1	2	4,00	6,39
	17:00	24,28	22,46	1,82		1	1						1	2	3,91	7,55
	18:00	25,03	22,13	2,90		1	1						1	2	4,37	8,30
	19:00	25,38	22,82	2,57		1	1						1	2	4,38	8,65
	20:00	25,05	23,11	1,94		1	1							3	4,38	8,77
	21:00	23,76	22,27	1,49		1	1							4	4,38	8,32
	22:00	21,06	20,27	0,79		1	1							3	4,38	6,16
	23:00	18,56	16,88	1,68		1	1								3,58	5,18

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ από τις 09:15 έως 13:50. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:15 με 18:15. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	16,38	14,50	1,87		1	1								3,44	3,00
	01:00	14,79	13,34	1,45		1	1								3,42	3,42
	02:00	13,45	13,03	0,42		1	1								3,03	3,03
	03:00	13,30	12,86	0,44		1	1								2,93	2,93
	04:00	13,39	12,69	0,69		1	1								2,93	2,93
	05:00	13,73	13,34	0,39		1	1								2,93	2,93
	06:00	15,33	15,23	0,09		1	1								2,93	2,93
	07:00	18,10	18,06	0,04		1	1								2,93	4,72
	08:00	19,93	19,83	0,10		1	1							2	2,93	5,53
	09:00	21,43	20,87	0,56		1	1							2	3,03	7,03
	10:00	20,77	19,48	1,29		1	1							2	3,27	6,38
	11:00	20,72	18,23	2,49		1	1							2	3,74	6,33
	12:00	21,52	18,69	2,83		1	1							1	3,92	7,53
	13:00	23,29	20,02	3,27		1	1							1	4,52	8,15
	14:00	23,56	21,02	2,54		1	1							2	4,52	8,25
	15:00	22,33	21,25	1,08		1	1							2	4,52	7,82
	16:00	23,21	22,75	0,46		1	1							3	4,25	8,12
	17:00	25,98	25,82	0,16		1	1							5	6,32	9,09
	18:00	26,97	26,91	0,05		1	1						1	6	6,44	8,20
	19:00	26,51	26,48	0,03		1	1						1	6	5,75	7,74
	20:00	26,03	26,03	0,00		1	1						1	6	6,12	7,27
	21:00	24,54	24,53	0,01		1	1							6	5,94	8,11
	22:00	22,08	22,08	0,00		1	1							4	6,19	6,67
	23:00	19,80	19,73	0,08		1	1							2	6,15	6,15

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:50 έως 14:30. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:05 με 07:10 και από τις 19:00. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 02:00. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 02:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	17,83	17,78	0,05		1	1								5,71	5,71
	01:00	16,13	15,85	0,28		1	1								4,46	4,46
	02:00	15,13	14,64	0,49		1	1								3,66	3,66
	03:00	14,59	14,29	0,30		1	1								3,40	3,40
	04:00	14,37	14,14	0,23		1	1								3,30	3,30
	05:00	14,21	14,03	0,18		1	1								2,39	2,39
	06:00	14,71	14,48	0,24		1	1								2,60	2,60
	07:00	16,54	16,36	0,18		1	1								3,69	3,69
	08:00	18,10	17,72	0,39		1	1								4,74	4,72
	09:00	18,35	17,86	0,49		1	1								5,99	5,99
	10:00	19,54	19,19	0,36	1	1	1								3,30	3,30
	11:00	21,55	20,88	0,68	1	1	1							2	5,59	5,59
	12:00	21,26	20,59	0,67		1	1							3	6,17	6,36
	13:00	20,56	19,84	0,72		1	1							3	5,53	5,66
	14:00	19,82	19,35	0,48		1	1							3	5,31	4,92
	15:00	19,53	19,24	0,29		1	1							1	6,29	6,29
	16:00	20,88	20,68	0,21		1	1						1		7,34	7,34
	17:00	24,80	24,68	0,13		1	1						1		7,52	8,68
	18:00	26,49	26,43	0,05		1	1	1							6,63	6,63
	19:00	26,71	26,67	0,04		1	1	1							6,83	6,83
	20:00	26,88	26,77	0,11		1	1	1							6,98	6,98
	21:00	25,17	25,12	0,05		1	1	1							5,71	5,71
	22:00	23,11	22,89	0,22		1	1	1							4,06	4,06
	23:00	20,64	20,27	0,37		1	1	1							2,42	2,42

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:45. Μερική διακοπή στις 05:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	17,78	17,44	0,33		1	1	1							2,18	2,18
	01:00	15,76	14,83	0,93		1		1							3,82	3,82
	02:00	15,03	14,31	0,72		1		1							3,34	3,34
	03:00	14,56	13,67	0,89		1		1							2,88	2,88
	04:00	14,69	14,06	0,64		1		1							3,03	3,03
	05:00	15,33	14,60	0,73		1		1							3,49	3,49
	06:00	17,59	16,81	0,78		1		1							5,22	5,22
	07:00	20,91	20,12	0,79		1		1							7,60	7,32
	08:00	20,81	20,46	0,35	1	1		1							3,59	3,59
	09:00	20,54	19,99	0,55	1	1		1							3,22	3,22
	10:00	20,88	20,07	0,82	1	1		1							3,80	3,80
	11:00	19,27	18,58	0,69		1		1							6,67	6,67
	12:00	19,86	19,21	0,65		1		1							7,13	7,13
	13:00	20,99	20,34	0,65		1		1							7,86	7,86
	14:00	21,47	21,03	0,44		1		1							8,05	8,05
	15:00	22,33	22,06	0,26		1		1							8,26	7,82
	16:00	23,78	23,63	0,15		1		1					1		8,68	8,68
	17:00	27,31	27,14	0,17	1	1		1					1		9,14	9,14
	18:00	28,88	28,79	0,09	1	1		1							9,23	10,00
	19:00	29,12	29,08	0,04		1	1	1							8,85	8,50
	20:00	29,65	29,64	0,01		1	1	1							9,32	9,03
	21:00	28,57	28,57	0,00		1	1	1							8,52	8,52
	22:00	25,02	25,01	0,01		1	1	1							5,54	5,54
	23:00	21,77	21,77	0,00		1	1	1							2,83	2,83

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:30 με 10:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	18,87	18,87	0,00		1		1							2,80	5,50
	01:00	16,95	16,95	0,00		1		1							4,83	4,83
	02:00	16,06	16,04	0,02		1		1							4,07	4,07
	03:00	15,48	15,43	0,06		1		1							3,58	3,58
	04:00	15,46	15,45	0,02		1		1							3,58	3,58
	05:00	16,07	16,00	0,06		1		1							3,99	3,99
	06:00	18,67	18,52	0,15		1		1							4,80	5,29
	07:00	22,13	22,03	0,10			1	1							7,65	7,65
	08:00	22,48	22,39	0,09			1	1							7,90	7,87
	09:00	22,55	22,51	0,04			1	1							6,96	7,89
	10:00	22,32	22,31	0,01			1	1							4,30	7,81
	11:00	21,45	21,44	0,01			1	1							1,89	6,97
	12:00	20,66	20,64	0,02			1	1							5,89	6,19
	13:00	21,16	21,13	0,03			1	1							7,37	7,37
	14:00	21,51	21,48	0,02			1	1							7,63	7,63
	15:00	21,75	21,72	0,03			1	1						1	7,57	7,57
	16:00	23,42	23,37	0,05			1	1						1	5,20	8,20
	17:00	27,16	27,02	0,15		1	1	1						1	6,77	6,77
	18:00	28,68	28,62	0,06		1	1	1							8,42	8,06
	19:00	28,55	28,44	0,11		1	1	1							8,32	7,93
	20:00	28,49	28,48	0,01		1	1	1							8,28	7,88
	21:00	28,00	28,00	0,00		1	1	1							7,92	7,92
	22:00	25,46	25,46	0,00		1	1	1							6,07	6,07
	23:00	22,34	22,31	0,03		1	1	1							3,69	3,69

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,44	19,44	0,00		1	1	1							2,53	2,53
	01:00	17,20	17,20	0,00		1		1							5,26	5,26
	02:00	16,24	16,24	0,00		1		1							4,52	4,52
	03:00	15,75	15,75	0,00		1		1							4,16	4,16
	04:00	15,62	15,62	0,00		1		1							4,06	4,06
	05:00	16,23	16,18	0,04		1		1							4,47	4,47
	06:00	19,07	18,91	0,16		1	1	1							5,47	5,47
	07:00	22,56	22,51	0,05			1	1							8,19	7,90
	08:00	23,65	23,63	0,01			1	1							8,59	8,28
	09:00	23,32	23,30	0,03			1	1							8,52	8,16
	10:00	21,23	21,23	0,01			1	1							7,49	7,49
	11:00	20,59	20,58	0,00			1	1							6,97	6,97
	12:00	21,16	21,16	0,00			1	1							7,44	7,44
	13:00	23,39	23,38	0,01			1	1							8,47	8,19
	14:00	24,38	24,36	0,02		1	1	1							6,54	6,54
	15:00	23,26	23,24	0,02		1	1	1							4,31	4,31
	16:00	25,35	25,32	0,03		1	1	1							6,36	6,36
	17:00	27,86	27,83	0,03		1	1	1						1	4,16	6,74
	18:00	28,89	28,88	0,01		1	1	1						1	1,17	7,77
	19:00	17,65	17,65	0,00				1				1	1	1	0,96	5,23
	20:00	18,05	18,05	0,00	1	1		1				1	1		3,37	3,37
	21:00	30,98	30,84	0,14		1	1	1							8,75	10,36
	22:00	26,23	25,70	0,53		1	1	1							6,06	5,61
	23:00	22,68	22,15	0,53		1	1	1							3,78	3,78

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 20:45. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα τις 16:00 με 20:55. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Γενική διακοπή στις 19:40. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,31	19,19	0,12		1	1	1							3,62	3,62
	01:00	17,12	16,96	0,16		1		1							5,12	5,12
	02:00	16,50	16,46	0,04		1		1							4,70	4,70
	03:00	15,73	15,67	0,06		1		1							4,16	4,16
	04:00	15,58	15,46	0,12		1		1							4,03	4,03
	05:00	16,32	15,93	0,38		1		1							4,56	4,56
	06:00	18,55	17,43	1,12		1		1							6,00	6,00
	07:00	22,19	20,54	1,66		1		1							7,46	7,77
	08:00	23,84	21,76	2,08			1	1							8,11	8,34
	09:00	25,51	23,92	1,59			1	1							8,67	8,93
	10:00	26,37	24,98	1,40			1	1					1		8,89	9,23
	11:00	26,12	25,73	0,39			1	1					1	1	3,11	8,80
	12:00	26,99	26,82	0,17		1	1	1						1	2,50	5,87
	13:00	27,61	27,38	0,23		1	1	1						1	2,50	6,48
	14:00	27,71	27,35	0,35		1	1	1						1	2,81	6,58
	15:00	27,09	25,46	1,63		1	1	1							7,01	7,01
	16:00	27,35	25,79	1,56		1	1	1							7,19	6,73
	17:00	29,04	26,51	2,53		1	1	1							8,06	8,42
	18:00	29,61	26,34	3,26		1	1	1							8,51	8,99
	19:00	29,79	26,85	2,94		1	1	1							8,83	9,17
	20:00	29,91	26,20	3,70		1	1	1							8,57	9,29
	21:00	28,20	24,08	4,12		1	1	1							7,26	7,59
	22:00	24,65	21,85	2,80		1	1	1							5,16	5,16
	23:00	22,36	20,30	2,06		1	1	1							3,23	3,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	18,69	16,84	1,85		1		1							3,98	5,31
	01:00	16,65	14,25	2,40		1		1							4,87	4,87
	02:00	15,80	14,20	1,61		1		1							3,85	3,85
	03:00	15,25	13,80	1,45		1		1							3,54	3,54
	04:00	15,08	13,14	1,94		1		1							3,54	3,54
	05:00	15,75	13,94	1,81		1		1							3,54	3,54
	06:00	17,61	15,10	2,50		1		1							4,72	4,23
	07:00	21,00	18,38	2,62		1		1							7,35	7,35
	08:00	24,36	19,95	4,41		1	1						1		7,27	8,53
	09:00	26,79	21,07	5,72		1	1						1		8,97	9,38
	10:00	27,32	22,85	4,47		1	1						1		9,50	9,56
	11:00	26,73	23,34	3,40		1	1						1		9,56	9,36
	12:00	29,70	25,96	3,74		1	1	1							8,29	9,08
	13:00	29,65	25,97	3,68		1	1	1							6,40	9,03
	14:00	28,56	24,87	3,69		1	1	1							6,40	7,95
	15:00	27,22	23,76	3,46		1	1	1							6,40	6,60
	16:00	27,62	23,31	4,31		1	1	1							6,40	7,00
	17:00	29,48	24,73	4,75		1	1	1							7,00	8,87
	18:00	29,88	25,05	4,84		1	1	1							7,00	9,27
	19:00	29,84	25,02	4,82		1	1	1							7,00	9,23
	20:00	29,73	24,69	5,04		1	1	1							7,00	9,12
	21:00	28,09	22,98	5,12		1	1	1							7,00	7,48
	22:00	25,16	19,85	5,31		1	1	1							7,29	7,29
	23:00	21,95	15,54	6,42		1		1							8,80	8,80

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	18,57	13,39	5,18		1		1							7,36	7,36
	01:00	17,20	11,21	5,99				1					1		7,65	7,65
	02:00	16,38	10,53	5,85				1					1		7,46	7,46
	03:00	15,55	9,84	5,71				1					1		7,29	7,29
	04:00	15,21	9,93	5,28				1					1		7,28	7,28
	05:00	15,57	11,21	4,36				1					1		7,49	7,49
	06:00	17,12	13,12	4,00				1					1		7,82	7,82
	07:00	19,42	16,72	2,70		1		1							8,28	8,28
	08:00	22,35	19,83	2,52		1		1							9,08	9,08
	09:00	24,05	21,72	2,33		1		1					1		9,48	9,48
	10:00	25,48	22,22	3,26		1		1					1		9,87	9,87
	11:00	26,66	24,06	2,61		1		1					1		9,89	9,89
	12:00	28,27	26,01	2,26			1	1					1		10,55	10,55
	13:00	28,35	26,66	1,69			1	1					1		10,56	10,56
	14:00	26,91	26,05	0,86			1	1					1		10,35	10,35
	15:00	26,02	25,29	0,73			1	1					1		10,15	10,15
	16:00	27,05	26,73	0,32			1	1					1		10,40	10,40
	17:00	29,40	29,22	0,19		1	1	1							9,72	9,72
	18:00	30,07	29,93	0,14		1	1	1							10,43	10,43
	19:00	29,73	29,64	0,09		1	1	1							10,24	10,24
	20:00	28,93	28,85	0,08		1	1	1							9,72	9,72
	21:00	26,82	26,71	0,11		1	1	1							8,16	8,16
	22:00	24,20	23,94	0,26		1	1	1							6,07	6,07
	23:00	22,24	21,56	0,69		1	1	1							4,55	4,55

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,46	19,08	0,38		1		1							6,24	6,08
	01:00	17,96	17,46	0,50		1		1							6,62	6,62
	02:00	17,21	16,90	0,30		1		1							5,84	5,84
	03:00	16,37	16,22	0,15		1		1							5,20	5,20
	04:00	15,87	15,83	0,04		1		1							4,80	4,80
	05:00	15,87	15,80	0,07		1		1							4,77	4,77
	06:00	16,89	16,68	0,21		1		1							5,54	5,54
	07:00	18,17	17,65	0,53		1		1							6,55	6,55
	08:00	19,64	19,21	0,43		1		1							7,67	7,67
	09:00	20,15	19,65	0,50		1		1							8,10	8,10
	10:00	21,57	20,99	0,58			1	1							7,44	7,10
	11:00	23,32	22,56	0,76			1	1							7,54	8,16
	12:00	24,02	23,62	0,40			1	1							8,28	8,41
	13:00	22,87	22,26	0,60			1	1							8,34	8,00
	14:00	21,49	20,30	1,19			1	1							7,42	7,02
	15:00	22,66	21,17	1,49			1	1							8,30	7,93
	16:00	23,64	21,53	2,11			1	1							8,57	8,27
	17:00	26,52	23,47	3,05			1	1							9,19	9,28
	18:00	27,97	24,37	3,60		1	1	1							7,60	7,35
	19:00	28,53	26,02	2,51		1	1	1							8,07	7,92
	20:00	28,45	26,04	2,41		1	1	1							8,17	7,83
	21:00	27,03	24,97	2,06		1	1	1							7,90	7,90
	22:00	24,26	22,20	2,07		1	1	1							5,91	5,91
	23:00	22,04	20,07	1,97		1	1	1							5,65	5,65

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:50 με 12:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	18,54	16,98	1,56		1		1							7,11	7,11
	01:00	16,56	15,50	1,06		1		1							5,51	5,51
	02:00	15,75	14,82	0,93		1		1							5,06	5,06
	03:00	15,38	14,12	1,26		1		1							4,93	4,93
	04:00	15,51	14,11	1,41		1		1							5,06	5,06
	05:00	16,00	14,19	1,81		1		1							5,00	5,00
	06:00	18,17	15,63	2,54		1		1							6,37	6,37
	07:00	21,50	18,60	2,90		1		1							8,51	8,51
	08:00	22,45	19,97	2,48			1	1							7,27	7,86
	09:00	21,59	19,55	2,04			1	1							7,79	7,79
	10:00	21,76	19,39	2,37			1	1							7,85	7,85
	11:00	23,10	20,30	2,80			1	1							8,61	8,61
	12:00	23,90	21,02	2,88			1	1							8,97	8,97
	13:00	23,27	18,82	4,45			1	1							8,66	8,66
	14:00	23,70	18,53	5,16			1	1							8,95	8,95
	15:00	23,67	18,42	5,25			1	1							9,19	9,19
	16:00	26,08	18,79	7,29			1	1							9,85	9,85
	17:00	28,94	20,63	8,31			1	1							10,54	10,13
	18:00	30,04	21,91	8,12			1	1							10,68	10,51
	19:00	30,68	21,87	8,80			1	1							10,71	10,74
	20:00	31,06	22,85	8,22			1	1							10,77	10,87
	21:00	29,48	21,56	7,91			1	1							10,70	10,32
	22:00	26,27	19,03	7,24			1	1							9,96	9,96
	23:00	22,82	16,39	6,43			1	1							9,07	9,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:20 με 05:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,36	13,98	5,38		1		1							7,24	7,24
	01:00	17,51	12,27	5,24				1					1		6,96	6,96
	02:00	17,51	11,73	5,78				1					1		7,53	7,53
	03:00	16,67	11,00	5,68				1					1		7,31	7,31
	04:00	16,36	10,29	6,07				1					1		7,22	7,22
	05:00	16,92	10,45	6,46				1					1		7,36	7,36
	06:00	19,73	12,79	6,94				1					1		8,10	8,10
	07:00	23,68	16,07	7,61	1			1							9,18	9,18
	08:00	25,20	18,16	7,04	1			1							9,61	9,61
	09:00	25,59	21,34	4,25	1			1					1		9,79	9,79
	10:00	26,05	21,26	4,79			1	1					1		9,47	9,12
	11:00	25,20	20,46	4,74			1	1					1		9,18	9,18
	12:00	25,99	20,90	5,08			1	1							9,69	9,69
	13:00	26,38	20,58	5,80			1	1							9,90	9,90
	14:00	26,08	19,04	7,04			1	1							9,85	9,85
	15:00	26,06	19,45	6,61			1	1							9,83	9,83
	16:00	27,79	19,88	7,91			1	1							10,29	10,29
	17:00	31,30	23,37	7,94		1	1	1							10,77	10,69
	18:00	32,46	24,49	7,97		1	1	1							10,77	11,03
	19:00	32,76	24,77	8,00		1	1	1							10,77	11,03
	20:00	32,66	25,90	6,76		1	1	1							10,77	11,03
	21:00	31,09	24,01	7,08		1	1	1							10,49	10,48
	22:00	27,54	23,50	4,05		1	1	1							8,36	8,36
	23:00	23,52	21,17	2,35			1	1							7,71	8,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:45 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,04	16,73	3,31			1	1							7,30	7,30
	01:00	18,67	14,73	3,94			1	1							6,31	6,31
	02:00	17,89	13,35	4,54	1		1								6,78	6,78
	03:00	17,03	12,73	4,30	1		1								5,87	5,87
	04:00	16,90	11,46	5,43			1						1		6,69	6,69
	05:00	17,41	11,67	5,75			1						1		7,06	7,06
	06:00	19,85	15,35	4,51			1						1		7,43	6,95
	07:00	23,49	20,04	3,45			1	1							8,38	8,22
	08:00	24,15	20,77	3,38			1	1							8,52	8,45
	09:00	24,37	22,04	2,32			1	1							8,59	8,53
	10:00	23,65	20,97	2,68			1	1							8,37	8,28
	11:00	23,02	19,15	3,88		1	1	1							8,32	8,32
	12:00	23,16	18,61	4,56	1		1	1							8,30	8,30
	13:00	23,07	17,77	5,29			1	1							8,22	8,07
	14:00	24,02	18,44	5,58			1	1							8,41	8,41
	15:00	24,46	18,49	5,98			1	1							8,50	8,56
	16:00	26,88	21,21	5,67			1	1							9,00	9,41
	17:00	29,90	24,10	5,80		1	1	1							8,88	9,28
	18:00	31,02	25,74	5,28		1	1	1							9,47	10,40
	19:00	31,46	25,78	5,68		1	1	1							9,54	10,84
	20:00	31,64	27,85	3,79		1	1	1							9,55	11,02
	21:00	30,18	27,31	2,88		1	1	1							9,08	9,57
	22:00	26,52	23,02	3,51		1	1	1							6,99	6,99
	23:00	23,00	19,17	3,83		1		1							7,43	8,05

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 11:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,82	16,26	3,55		1		1							7,78	7,78
	01:00	18,28	14,84	3,44		1		1							6,67	6,67
	02:00	17,34	14,36	2,98		1		1							5,86	5,86
	03:00	16,64	12,99	3,65				1					1		7,39	7,39
	04:00	16,43	12,82	3,61				1					1		7,37	7,37
	05:00	17,18	13,56	3,62				1					1		7,56	7,56
	06:00	19,84	16,15	3,70				1					1		8,24	8,24
	07:00	23,63	19,84	3,79		1		1							9,23	9,23
	08:00	24,04	20,40	3,63		1		1							9,37	9,37
	09:00	23,31	19,92	3,39		1		1							9,21	9,21
	10:00	22,02	19,00	3,02		1		1							8,68	8,68
	11:00	21,39	18,24	3,15		1		1							8,41	8,41
	12:00	21,86	18,88	2,98		1		1							8,82	8,82
	13:00	22,28	19,01	3,26		1		1							8,94	8,94
	14:00	22,85	19,16	3,69		1		1							9,10	9,10
	15:00	23,96	19,60	4,36			1	1							9,38	9,38
	16:00	25,70	22,12	3,58			1	1							9,83	9,83
	17:00	29,09	25,24	3,85		1	1	1							9,39	9,39
	18:00	30,33	25,57	4,77		1	1	1							10,44	10,44
	19:00	30,72	25,66	5,06		1	1	1							10,69	10,69
	20:00	30,54	26,81	3,73		1	1	1							10,59	10,59
	21:00	29,01	26,79	2,22		1	1	1							9,46	9,46
	22:00	25,90	23,62	2,28		1	1	1							7,11	7,11
	23:00	22,76	20,40	2,36		1	1	1							7,11	7,11

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,77	17,43	2,34		1		1							7,93	7,93
	01:00	18,01	16,14	1,87		1		1							6,56	6,56
	02:00	16,94	14,70	2,24		1		1							5,73	5,73
	03:00	16,37	14,26	2,10		1		1							5,27	5,27
	04:00	16,27	15,12	1,16		1		1							5,19	5,19
	05:00	16,88	16,09	0,79		1		1							5,61	5,61
	06:00	19,54	18,47	1,07		1		1							7,59	7,59
	07:00	23,80	23,28	0,52		1	1	1							8,15	8,15
	08:00	23,90	23,57	0,32		1	1	1							5,50	5,50
	09:00	22,63	22,31	0,32			1	1							8,11	7,92
	10:00	21,04	20,38	0,65			1	1							8,03	8,03
	11:00	20,09	19,12	0,97			1	1							7,31	7,31
	12:00	19,68	18,34	1,34			1	1						1	6,70	6,70
	13:00	21,43	20,72	0,71			1							1	3,67	7,50
	14:00	21,35	20,31	1,03			1							1	3,60	7,47
	15:00	22,32	21,01	1,31			1	1						1	4,39	4,39
	16:00	25,03	23,57	1,46			1	1							8,89	8,76
	17:00	28,58	27,80	0,79		1	1	1							8,94	8,94
	18:00	29,70	28,61	1,10		1	1	1							9,91	9,91
	19:00	29,96	28,04	1,92		1	1	1							10,04	10,04
	20:00	30,03	27,53	2,50		1	1	1							10,17	10,17
	21:00	28,83	25,60	3,22		1	1	1							9,27	9,27
	22:00	25,63	22,35	3,28		1	1	1							6,14	6,14
	23:00	22,73	19,14	3,59		1		1							7,70	7,96

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,36	16,49	3,86		1		1							8,17	8,17
	01:00	18,41	15,16	3,24		1		1							6,79	6,79
	02:00	17,44	14,65	2,79		1		1							6,02	6,02
	03:00	16,83	14,46	2,37		1		1							5,27	5,27
	04:00	16,61	14,31	2,29		1		1							4,96	4,96
	05:00	16,89	14,27	2,62		1		1							5,34	5,34
	06:00	18,64	14,80	3,84		1		1							6,72	6,72
	07:00	21,20	17,08	4,12		1		1							8,54	8,54
	08:00	22,50	18,06	4,44		1		1							9,02	9,02
	09:00	22,07	18,28	3,79		1		1							8,92	8,92
	10:00	21,23	17,46	3,77		1		1							8,66	8,66
	11:00	21,04	16,12	4,91		1		1							8,62	8,62
	12:00	21,85	16,42	5,44		1		1							8,85	8,85
	13:00	22,18	17,22	4,96		1		1							8,94	8,94
	14:00	22,55	18,04	4,51		1		1							8,99	8,99
	15:00	23,78	20,09	3,69		1		1							9,26	9,26
	16:00	25,65	21,24	4,41		1	1	1							8,73	8,73
	17:00	28,71	23,10	5,61		1	1	1							9,00	9,00
	18:00	29,59	24,28	5,31		1	1	1							9,94	9,94
	19:00	29,38	24,79	4,59		1	1	1							9,62	9,62
	20:00	28,87	24,17	4,70		1	1	1							9,06	9,06
	21:00	27,27	22,72	4,55		1	1	1							7,78	7,78
	22:00	25,49	21,84	3,65		1	1	1							6,50	6,50
	23:00	22,85	18,46	4,39		1		1							8,87	8,87

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,24	16,28	3,95		1		1							8,12	8,12
	01:00	18,26	14,62	3,64		1		1							6,62	6,62
	02:00	17,40	14,05	3,34		1		1							5,88	5,88
	03:00	16,68	13,96	2,72		1		1							5,33	5,33
	04:00	16,29	13,97	2,32		1		1							5,04	5,04
	05:00	16,44	13,96	2,47		1		1							5,16	5,16
	06:00	17,64	14,28	3,36		1		1							6,05	6,05
	07:00	19,77	15,52	4,25		1		1							6,99	6,99
	08:00	20,58	16,98	3,60	1			1							8,43	8,43
	09:00	20,52	17,50	3,02	1			1							8,43	8,43
	10:00	22,06	19,61	2,44	1			1							8,80	8,80
	11:00	23,31	20,96	2,36			1	1							8,65	8,16
	12:00	23,45	20,83	2,63			1	1							9,16	9,16
	13:00	23,72	20,32	3,39			1	1							9,22	9,22
	14:00	22,18	17,38	4,79			1	1							8,49	8,49
	15:00	22,19	16,72	5,48			1	1							8,42	8,42
	16:00	24,41	17,65	6,76			1	1							9,37	9,37
	17:00	27,80	20,65	7,16			1	1							10,29	10,29
	18:00	29,04	22,59	6,45	1		1	1							10,06	10,06
	19:00	29,54	23,52	6,02	1		1	1							9,89	9,56
	20:00	29,59	24,34	5,25	1		1	1							9,93	9,61
	21:00	28,24	22,86	5,37	1		1	1							8,91	8,91
	22:00	25,47	20,00	5,47	1		1	1							7,71	7,71
	23:00	22,89	16,73	6,16	1			1							9,00	9,00

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,71	13,69	6,02	1			1							7,83	7,83
	01:00	17,64	11,58	6,06				1				1			7,60	7,60
	02:00	16,92	11,29	5,64				1				1			7,38	7,38
	03:00	16,46	11,11	5,35				1				1			7,29	7,29
	04:00	16,41	11,14	5,27				1				1			7,37	7,37
	05:00	17,00	11,49	5,51				1				1			7,51	7,51
	06:00	19,74	15,36	4,38				1				1			7,76	7,76
	07:00	23,90	19,21	4,69			1	1							9,29	9,29
	08:00	24,40	19,69	4,71			1	1							9,46	9,46
	09:00	23,46	18,12	5,34			1	1							9,26	9,26
	10:00	22,54	16,60	5,94			1	1							8,97	8,97
	11:00	21,43	16,06	5,37			1	1							8,14	8,14
	12:00	22,39	16,75	5,65			1	1							8,79	8,79
	13:00	22,94	17,74	5,21			1	1							9,06	9,06
	14:00	23,16	18,58	4,57			1	1							9,11	9,11
	15:00	24,27	19,65	4,62			1	1							9,34	9,34
	16:00	26,34	22,48	3,87			1	1							9,86	9,86
	17:00	29,70	25,86	3,84		1	1	1							9,81	9,81
	18:00	31,06	26,73	4,33		1	1	1							10,64	10,44
	19:00	31,63	26,78	4,84		1	1	1							10,76	11,01
	20:00	31,54	26,32	5,23		1	1	1							10,75	10,93
	21:00	30,02	25,44	4,58		1	1	1							10,10	10,10
	22:00	26,43	23,00	3,44		1	1	1							7,39	7,39
	23:00	23,71	21,36	2,34		1	1	1							5,31	5,31

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,37	17,83	2,54		1		1							6,81	7,00
	01:00	17,96	14,92	3,05		1		1							6,34	6,34
	02:00	17,00	14,04	2,96		1		1							5,37	5,37
	03:00	16,74	13,26	3,48		1		1							5,19	5,19
	04:00	16,67	12,91	3,76		1		1							5,17	5,17
	05:00	17,44	13,38	4,06		1		1							5,78	5,78
	06:00	20,11	15,54	4,57		1		1							7,86	7,86
	07:00	24,51	21,83	2,67			1	1							8,64	8,58
	08:00	24,80	21,84	2,96			1	1							9,57	9,57
	09:00	24,02	20,57	3,45			1	1							8,90	8,41
	10:00	22,40	19,05	3,34			1	1							8,48	8,48
	11:00	21,97	18,76	3,21			1	1							8,38	8,38
	12:00	22,33	17,61	4,73			1	1							8,36	8,36
	13:00	22,89	17,56	5,33			1	1							8,49	8,01
	14:00	23,43	17,23	6,20			1	1							8,70	8,70
	15:00	24,56	18,29	6,28			1	1							8,89	8,60
	16:00	26,76	21,39	5,37			1	1							9,49	9,37
	17:00	30,15	26,43	3,72	1		1	1							10,29	10,17
	18:00	31,40	27,57	3,84	1		1	1							10,69	10,99
	19:00	31,34	28,55	2,79	1		1	1							10,69	10,97
	20:00	31,07	29,00	2,07	1		1	1							10,63	10,87
	21:00	29,51	27,41	2,10	1		1	1							10,16	10,16
	22:00	26,48	24,17	2,31	1		1	1							8,05	8,05
	23:00	22,83	20,90	1,94	1		1	1							5,23	5,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 09:50 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,74	16,73	3,01	1			1							6,82	6,91
	01:00	17,48	14,39	3,09	1			1							6,64	6,64
	02:00	16,59	14,26	2,33	1			1							5,94	5,94
	03:00	16,22	14,36	1,87	1			1							5,65	5,65
	04:00	16,14	14,42	1,72	1			1							5,59	5,59
	05:00	16,79	15,59	1,21	1			1							6,05	6,05
	06:00	19,53	18,65	0,88	1			1							7,67	7,67
	07:00	23,89	22,57	1,32	1		1	1							8,45	8,45
	08:00	24,19	23,15	1,03			1	1							8,92	8,47
	09:00	23,15	21,69	1,46			1	1							8,69	8,69
	10:00	21,82	20,21	1,61			1	1							8,13	8,13
	11:00	20,48	19,16	1,31			1	1							7,68	7,68
	12:00	21,02	19,70	1,31			1	1							7,83	7,83
	13:00	21,60	19,23	2,37			1	1							8,28	8,28
	14:00	21,74	19,23	2,51			1	1							8,32	8,32
	15:00	22,99	20,36	2,63			1	1							8,62	8,62
	16:00	25,52	23,34	2,17	1		1	1							8,57	8,57
	17:00	29,06	27,28	1,78	1		1	1							9,72	9,72
	18:00	30,57	30,02	0,54	1		1	1							10,50	10,59
	19:00	31,25	30,87	0,38	1		1	1							10,66	10,94
	20:00	31,42	30,94	0,48	1		1	1							10,71	11,00
	21:00	30,02	29,53	0,49	1		1	1							10,35	10,04
	22:00	26,75	26,42	0,33	1		1	1							8,26	8,26
	23:00	23,49	23,34	0,15	1		1	1							5,58	5,58

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,16	20,08	0,09	1		1	1							4,97	4,97
	01:00	18,16	18,09	0,06	1			1							7,13	7,13
	02:00	17,26	17,07	0,19	1			1							6,44	6,44
	03:00	16,91	16,18	0,73	1			1							6,17	6,17
	04:00	16,64	16,00	0,64	1			1							5,95	5,95
	05:00	17,42	16,84	0,58	1			1							6,52	6,52
	06:00	20,30	19,94	0,36	1			1							7,35	7,11
	07:00	24,19	23,66	0,52			1	1							8,63	8,47
	08:00	24,49	23,99	0,50			1	1					1		8,89	8,89
	09:00	22,78	22,03	0,75			1	1					1		7,59	7,59
	10:00	21,47	20,85	0,62			1	1					1		6,57	6,57
	11:00	20,68	20,11	0,57			1	1					1		5,93	5,93
	12:00	20,90	20,20	0,70			1	1					1		6,11	6,11
	13:00	21,48	20,49	0,99			1	1					1		6,48	6,48
	14:00	22,17	21,18	0,99			1	1					1		7,01	7,01
	15:00	23,38	22,31	1,06			1	1					1		7,84	7,84
	16:00	25,66	23,93	1,73			1	1					1		9,12	8,84
	17:00	29,20	27,02	2,18		1	1	1							9,39	9,39
	18:00	30,35	28,49	1,86		1	1	1							10,28	10,28
	19:00	30,78	29,42	1,36		1	1	1							10,52	10,17
	20:00	30,99	30,01	0,98		1	1	1							10,59	10,38
	21:00	29,90	29,16	0,73		1	1	1							10,10	10,10
	22:00	27,40	26,67	0,73		1	1	1							8,27	8,27
	23:00	23,95	23,45	0,50		1	1	1							5,58	5,58

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,28	19,72	0,56			1	1							4,89	5,80
	01:00	17,84	17,43	0,41			1	1							4,97	4,97
	02:00	17,00	16,79	0,21			1	1							4,27	4,27
	03:00	16,68	15,91	0,78			1	1							4,02	4,02
	04:00	16,46	15,20	1,26			1	1							3,85	3,85
	05:00	17,20	15,23	1,97			1	1							4,31	4,31
	06:00	20,14	17,74	2,40			1	1							6,44	6,44
	07:00	24,25	23,02	1,23			1	1							8,26	8,49
	08:00	24,97	23,90	1,08			1	1					1		8,48	8,16
	09:00	23,80	22,96	0,85			1	1					1		7,74	7,74
	10:00	21,72	21,17	0,55			1	1							7,51	7,24
	11:00	20,64	19,87	0,77			1	1							7,02	7,02
	12:00	21,50	20,81	0,69			1	1							7,48	7,03
	13:00	22,45	21,20	1,26			1	1							7,83	7,86
	14:00	23,60	21,68	1,91			1	1							8,11	8,26
	15:00	23,97	21,39	2,58			1	1							8,16	8,39
	16:00	26,31	23,66	2,65		1	1	1							7,43	7,43
	17:00	29,48	27,36	2,13		1	1	1							8,88	8,87
	18:00	30,39	28,42	1,97		1	1	1							9,69	9,78
	19:00	30,62	29,82	0,80		1	1	1							9,87	10,01
	20:00	30,63	30,15	0,47		1	1	1							9,89	10,01
	21:00	29,20	28,84	0,36		1	1	1							9,02	8,58
	22:00	26,48	25,83	0,65		1	1	1							6,95	6,95
	23:00	23,95	23,14	0,81		1	1	1							5,82	5,82

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:20 με 16:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,73	20,46	0,27		1	1								5,98	7,26
	01:00	18,42	18,25	0,17		1	1								6,30	6,30
	02:00	17,25	16,54	0,71		1	1								5,37	5,37
	03:00	16,82	16,06	0,77		1	1								5,02	5,02
	04:00	16,80	16,60	0,20		1	1								4,97	4,97
	05:00	17,27	17,19	0,08		1	1								5,32	5,32
	06:00	19,33	19,25	0,08		1	1								6,74	6,74
	07:00	21,95	21,68	0,26			1	1							5,73	7,47
	08:00	24,00	23,66	0,33			1	1					1		7,99	7,99
	09:00	25,18	24,87	0,32			1	1					1		8,55	8,37
	10:00	25,49	25,08	0,41			1	1					1		8,64	8,67
	11:00	25,34	24,95	0,39			1	1					1		8,60	8,52
	12:00	25,92	25,69	0,23			1	1					1		8,71	9,07
	13:00	28,11	27,95	0,17			1	1					1		9,27	9,84
	14:00	28,65	28,44	0,21			1	1					1		9,42	10,03
	15:00	28,70	28,49	0,21			1	1					1		9,41	10,05
	16:00	29,23	29,10	0,14			1	1						1	6,09	8,76
	17:00	31,16	31,13	0,03		1	1	1						1	6,45	6,45
	18:00	31,40	31,23	0,16		1	1	1						1	5,54	5,54
	19:00	30,82	30,71	0,11		1	1	1						1	8,44	8,44
	20:00	30,51	30,50	0,01		1	1	1							9,85	9,89
	21:00	28,69	28,67	0,02		1	1	1							8,64	8,64
	22:00	26,13	26,12	0,02		1	1	1							6,68	6,68
	23:00	24,10	24,08	0,01		1	1	1							5,07	5,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	21,38	21,32	0,06		1	1	1							3,06	3,06
	01:00	18,97	18,75	0,22		1	1	1							4,12	4,12
	02:00	17,64	17,04	0,60		1		1							5,67	5,67
	03:00	16,99	16,32	0,67		1		1							5,15	5,15
	04:00	16,51	15,32	1,19		1		1							4,80	4,80
	05:00	16,67	15,73	0,94		1		1							4,88	4,88
	06:00	18,26	18,11	0,15		1		1							6,08	6,08
	07:00	20,47	20,39	0,08		1		1					1		6,58	6,58
	08:00	21,73	21,65	0,09		1		1					1		7,07	7,07
	09:00	22,45	22,44	0,01		1		1					1		7,49	7,49
	10:00	23,70	23,49	0,21		1		1					1		8,24	7,98
	11:00	22,07	21,62	0,45		1		1					1	1	7,15	7,15
	12:00	23,86	23,61	0,25				1					1	1	4,25	8,28
	13:00	22,65	22,17	0,48				1					1	1	4,03	7,07
	14:00	22,25	21,83	0,42				1					1	1	3,61	6,67
	15:00	22,39	21,71	0,68				1					1	1	4,01	6,81
	16:00	24,06	23,26	0,80				1					1	1	5,39	8,42
	17:00	27,03	26,12	0,90				1					1	1	5,86	9,46
	18:00	27,97	27,08	0,90		1		1						1	4,68	8,60
	19:00	28,45	27,69	0,76		1		1						1	5,10	9,07
	20:00	28,14	27,55	0,59		1		1						1	4,93	8,76
	21:00	26,91	26,38	0,54		1		1						1	4,56	7,54
	22:00	24,20	24,06	0,14		1		1						1	2,82	4,82
	23:00	22,79	22,19	0,61	1	1		1							5,47	5,47

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,19	19,74	0,44	1	1		1							5,49	5,49
	01:00	17,58	17,12	0,45		1		1							5,64	5,64
	02:00	16,68	15,34	1,34		1		1							4,91	4,91
	03:00	16,23	15,00	1,22		1		1							4,54	4,54
	04:00	16,12	14,42	1,70		1		1							4,45	4,45
	05:00	16,81	14,92	1,89		1		1							4,94	4,94
	06:00	19,30	17,64	1,66		1		1							6,74	6,74
	07:00	23,32	21,60	1,72		1		1				1			8,47	8,47
	08:00	25,23	23,02	2,21		1		1				1		1	8,96	8,96
	09:00	27,31	23,53	3,78		1		1				1		1	9,11	9,11
	10:00	25,46	22,80	2,65		1		1				1		1	4,48	4,48
	11:00	23,77	21,07	2,71		1		1				1		1	4,38	4,38
	12:00	12,99	12,12	0,87				1						1	4,54	4,54
	13:00	25,58	23,33	2,25	1	1		1						1	6,42	6,42
	14:00	24,61	22,13	2,48				1				1		1	4,64	8,61
	15:00	25,45	22,17	3,28				1				1		1	5,57	8,91
	16:00	27,71	23,64	4,08				1				1		1	6,45	9,70
	17:00	30,92	26,40	4,52				1				1		1	6,90	10,82
	18:00	31,62	27,36	4,26		1		1						1	6,61	11,03
	19:00	29,83	27,75	2,08		1		1						1	4,60	10,44
	20:00	30,78	27,57	3,21		1		1						1	5,69	10,77
	21:00	29,71	26,22	3,49		1		1						1	5,96	10,33
	22:00	26,29	23,79	2,50	1	1		1						1	5,01	5,01
	23:00	24,11	20,84	3,27	1	1		1						1	6,59	6,59

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ. Γενική διακοπή στις 12:20 κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:55 με 20:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,03	16,19	3,84		1		1						1	6,76	6,76
	01:00	17,57	14,55	3,02		1		1							5,19	5,19
	02:00	16,78	14,42	2,36		1		1							4,57	4,57
	03:00	16,48	14,40	2,08		1		1							4,31	4,31
	04:00	16,22	14,34	1,87		1		1							4,12	4,12
	05:00	16,91	14,52	2,39		1		1							4,59	4,59
	06:00	19,22	17,05	2,17		1		1							6,32	5,84
	07:00	22,99	20,94	2,05		1		1					1		7,97	7,97
	08:00	23,96	21,61	2,35		1		1					1		8,28	8,24
	09:00	22,95	20,55	2,40		1		1					1		7,90	7,90
	10:00	21,31	19,83	1,47		1		1					1		7,03	7,03
	11:00	20,29	19,71	0,58		1		1					1		6,43	6,43
	12:00	19,92	18,99	0,94		1		1						1	5,20	5,20
	13:00	20,85	19,96	0,89				1						1	5,21	7,30
	14:00	21,42	20,88	0,54				1						1	5,15	7,50
	15:00	22,01	21,60	0,41				1						1	5,09	7,70
	16:00	23,87	23,53	0,34				1						1	5,12	8,35
	17:00	26,71	26,32	0,40				1						1	4,97	9,35
	18:00	28,38	27,21	1,18		1		1						1	6,01	9,01
	19:00	28,05	27,42	0,63		1		1						1	6,11	8,67
	20:00	27,47	27,39	0,08		1		1						1	6,16	8,09
	21:00	27,53	27,51	0,02		1		1						1	5,99	8,15
	22:00	26,04	25,96	0,07	1	1		1						1	5,43	5,43
	23:00	23,76	23,70	0,06	1	1		1							6,19	6,19

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:30 με 12:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,49	20,37	0,12	1	1		1							4,37	4,37
	01:00	18,77	18,62	0,14		1		1						1	6,18	6,18
	02:00	17,80	17,62	0,18		1		1						1	5,29	5,29
	03:00	17,43	17,08	0,35		1		1						1	4,78	4,78
	04:00	17,80	16,91	0,89		1		1						1	4,55	4,55
	05:00	18,31	17,40	0,92		1		1						1	4,86	4,86
	06:00	20,57	19,13	1,44		1		1						1	5,86	5,86
	07:00	22,00	19,95	2,06		1		1							6,82	7,70
	08:00	24,42	22,14	2,28		1		1					1		7,61	8,55
	09:00	26,07	23,14	2,93		1		1					1	1	8,94	8,94
	10:00	25,92	22,56	3,36		1		1					1	1	8,62	8,62
	11:00	26,03	21,78	4,25		1		1					1	1	7,62	7,62
	12:00	27,80	23,68	4,12		1		1					1	1	9,01	9,01
	13:00	27,44	24,11	3,33		1		1					1	1	9,17	9,17
	14:00	26,60	24,01	2,59		1		1					1		9,31	9,31
	15:00	26,71	24,19	2,53		1		1						1	6,76	6,76
	16:00	27,48	24,72	2,76		1		1						1	6,33	6,33
	17:00	29,02	27,09	1,93		1		1						1	7,74	7,74
	18:00	30,40	28,18	2,22		1		1						1	7,87	7,87
	19:00	30,03	28,49	1,54		1		1						1	8,17	8,17
	20:00	28,54	27,55	0,98		1		1						1	7,78	7,78
	21:00	26,18	25,15	1,03		1		1						1	6,98	6,98
	22:00	24,20	23,25	0,94	1	1		1						1	6,64	6,64
	23:00	22,87	22,19	0,69	1	1		1							6,88	6,88

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:15 με 08:25. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:10. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:10. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:10. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:50 με 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,20	19,91	0,30	1	1		1							5,82	5,82
	01:00	17,88	17,68	0,20		1		1							7,23	7,23
	02:00	16,40	16,31	0,10		1		1							6,44	6,44
	03:00	15,80	15,01	0,79		1		1							5,96	5,96
	04:00	15,57	14,80	0,77		1		1							5,92	5,92
	05:00	16,17	15,45	0,72		1		1							6,35	6,35
	06:00	17,77	16,49	1,28		1		1							7,12	7,12
	07:00	19,65	17,59	2,06		1		1							7,72	7,72
	08:00	22,60	20,49	2,11		1		1					1		8,02	8,02
	09:00	28,38	25,73	2,65	1	1		1					1		9,26	9,26
	10:00	32,13	29,52	2,61	1	1		1							9,53	11,03
	11:00	32,04	30,90	1,14		1	1	1							9,56	11,03
	12:00	31,43	30,88	0,55	1		1	1							9,30	11,00
	13:00	26,21	26,05	0,16	1		1	1					1		7,59	7,59
	14:00	21,14	21,13	0,00			1	1					1		7,19	7,19
	15:00	19,47	19,44	0,03			1	1					1		6,28	6,28
	16:00	20,65	20,60	0,05			1	1					1		6,98	6,98
	17:00	23,89	23,76	0,13			1	1					1		8,51	8,51
	18:00	26,08	25,63	0,44			1	1					1		9,20	9,13
	19:00	26,45	25,93	0,51			1	1					1		9,27	9,26
	20:00	26,52	26,17	0,35			1	1					1		9,31	9,28
	21:00	25,28	25,00	0,28			1	1					1		9,04	9,04
	22:00	23,86	23,49	0,36	1		1	1					1		7,87	7,87
	23:00	22,82	21,24	1,58	1		1						1		8,08	7,74

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 21:00. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:05 με 12:20. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:05 με 13:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,11	18,66	0,45	1		1						1		6,82	6,82
	01:00	17,94	17,28	0,66	1		1							1	7,00	7,00
	02:00	17,37	16,78	0,59	1		1							1	6,71	6,71
	03:00	17,43	16,36	1,07	1		1							1	6,39	6,39
	04:00	16,29	15,09	1,20	1		1								6,22	6,22
	05:00	16,40	14,80	1,60	1		1								6,27	6,27
	06:00	17,46	16,15	1,32	1		1								6,68	6,68
	07:00	19,17	18,23	0,95	1		1	1							6,90	6,90
	08:00	20,15	18,87	1,28			1	1							6,99	6,99
	09:00	20,98	19,43	1,55			1	1							7,32	7,32
	10:00	21,06	19,00	2,07			1	1							7,20	7,20
	11:00	20,43	18,06	2,37			1	1							6,98	6,98
	12:00	21,32	18,27	3,05			1	1							7,18	6,84
	13:00	22,08	18,79	3,29			1	1							7,99	7,60
	14:00	21,71	18,56	3,15			1	1							7,78	7,78
	15:00	23,03	18,21	4,82			1	1						1	6,54	6,54
	16:00	24,56	19,47	5,09			1							1	6,26	6,26
	17:00	27,20	22,37	4,83			1							1	6,65	7,87
	18:00	28,76	22,73	6,03			1							1	6,58	8,92
	19:00	28,35	22,41	5,94			1							1	6,53	8,51
	20:00	29,21	22,63	6,59			1							1	6,51	9,37
	21:00	26,20	19,23	6,97			1							1	6,74	8,39
	22:00	24,62	17,89	6,73		1	1							1	6,46	6,46
	23:00	22,48	16,30	6,18		1	1							1	8,05	8,05

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 08:10 με 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	15,35	13,82	1,53		1	1								6,64	6,64
	01:00	14,19	13,11	1,07		1	1								5,65	5,65
	02:00	13,32	12,34	0,98		1	1								5,44	5,44
	03:00	12,43	10,92	1,52			1						1		6,91	6,91
	04:00	12,55	11,14	1,41			1						1		6,94	6,94
	05:00	13,49	12,12	1,37			1						1		7,10	7,10
	06:00	14,57	13,30	1,27			1						1		7,34	7,34
	07:00	17,50	16,66	0,84			1	1							7,49	7,49
	08:00	20,14	18,95	1,19			1	1							8,38	8,38
	09:00	22,44	20,84	1,60			1	1							8,96	8,96
	10:00	21,00	19,35	1,65			1	1							8,71	8,71
	11:00	21,43	19,56	1,87			1	1							8,82	8,82
	12:00	20,65	19,13	1,52			1	1							8,69	8,69
	13:00	22,50	21,07	1,42			1	1							8,90	8,90
	14:00	22,50	21,10	1,40			1	1							8,75	8,75
	15:00	22,17	20,76	1,41			1	1							8,22	8,22
	16:00	24,91	23,59	1,32		1	1	1							7,54	7,54
	17:00	28,46	27,16	1,30		1	1	1							7,72	7,85
	18:00	29,61	28,33	1,28		1	1	1							7,36	8,99
	19:00	30,38	29,43	0,95		1	1	1							7,17	9,76
	20:00	29,43	28,44	0,99		1	1	1							7,18	8,81
	21:00	27,61	26,93	0,68		1	1	1							6,64	6,99
	22:00	24,81	24,36	0,45		1	1	1							5,46	5,46
	23:00	22,91	22,46	0,45		1	1	1							4,59	4,59

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:15. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	21,16	20,70	0,46		1		1						1	6,04	6,77
	01:00	19,25	18,76	0,49		1		1						1	5,41	5,36
	02:00	18,47	18,38	0,09		1		1							5,33	5,09
	03:00	18,31	18,30	0,00		1		1							4,93	4,93
	04:00	17,91	17,89	0,02		1		1							4,44	4,53
	05:00	17,99	19,96	0,03		1		1							4,42	4,61
	06:00	19,81	19,79	0,02		1		1							4,62	6,43
	07:00	21,70	21,62	0,08		1	1	1							2,50	2,50
	08:00	22,53	22,10	0,43		1	1	1						1	2,79	2,79
	09:00	24,34	23,54	0,80		1	1	1						1	3,57	3,57
	10:00	24,49	23,41	1,09			1	1						1	6,05	8,49
	11:00	23,10	22,30	0,80			1	1						1	6,33	7,61
	12:00	22,72	22,30	0,42			1	1							6,53	7,95
	13:00	22,88	22,72	0,16			1	1							6,56	8,01
	14:00	21,85	21,60	0,25			1	1							6,37	7,37
	15:00	21,59	21,36	0,23			1							1	4,75	7,56
	16:00	23,89	23,28	0,61			1							1	4,35	8,36
	17:00	26,92	25,90	1,03			1							1	4,70	9,42
	18:00	27,65	26,99	0,66			1							1	4,59	9,68
	19:00	28,33	27,70	0,64			1							1	4,67	9,92
	20:00	27,69	27,06	0,63			1							1	4,62	9,69
	21:00	27,03	26,25	0,77			1							1	4,39	9,46
	22:00	24,98	24,43	0,54			1							1	3,63	8,74
	23:00	23,63	22,67	0,96		1	1							1	5,58	8,22

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 00:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης