

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,91	1,53	0,14	1,24	1									0,69	0,89
	01:00	2,64	1,20	0,22	1,21	1									0,69	0,80
	02:00	2,43	1,54	0,12	0,77	1									0,69	0,92
	03:00	2,28	1,49	0,25	0,54	1									0,69	0,88
	04:00	2,20	1,51	0,15	0,54	1									0,69	0,89
	05:00	2,23	1,39	0,25	0,59	1									0,69	0,82
	06:00	2,33	1,55	0,25	0,54	1									0,69	0,89
	07:00	2,47	1,73	0,15	0,59	1									0,69	0,97
	08:00	2,73	1,40	0,35	0,98	1									0,69	0,83
	09:00	3,00	1,56	0,38	1,05	1									0,69	0,94
	10:00	3,05	1,41	0,48	1,16	1									0,69	0,88
	11:00	3,21	1,47	0,56	1,18	1									0,69	0,90
	12:00	3,15	1,39	0,51	1,25	1									0,69	0,87
	13:00	3,20	1,32	0,52	1,35	1									0,69	0,85
	14:00	3,38	1,56	0,40	1,41	1									0,69	0,93
	15:00	3,43	1,41	0,38	1,64	1									0,40	0,90
	16:00	3,46	1,42	0,39	1,65	1									0,40	0,91
	17:00	3,77	1,57	0,40	1,81	1									0,40	0,95
	18:00	4,04	1,77	0,40	1,87	1									0,40	0,98
	19:00	4,05	1,51	0,40	2,14	1									0,40	0,95
	20:00	3,98	1,53	0,40	2,05	1									0,40	0,95
	21:00	3,70	1,35	0,40	1,95	1									0,40	0,89
	22:00	3,45	1,30	0,40	1,75	1									0,40	0,87
	23:00	3,12	1,40	0,38	1,35	1									0,40	0,90

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης