

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,85	1,59	0,40	0,86	1									0,40	0,96
	01:00	2,57	1,70	0,20	0,67	1									0,40	0,96
	02:00	2,40	1,64	0,10	0,67	1									0,40	0,97
	03:00	2,30	1,45	0,15	0,70	1									0,40	0,88
	04:00	2,19	1,38	0,12	0,69	1									0,40	0,83
	05:00	2,16	1,35	0,13	0,69	1									0,40	0,82
	06:00	2,25	1,57	0,13	0,55	1									0,40	0,93
	07:00	2,37	1,72	0,11	0,54	1									0,40	0,98
	08:00	2,71	1,70	0,13	0,88	1									0,40	0,96
	09:00	3,01	1,74	0,15	1,13	1									0,40	0,97
	10:00	3,32	1,67	0,33	1,33	1									0,40	0,97
	11:00	3,20	1,60	0,32	1,27	1									0,40	0,94
	12:00	3,27	1,85	0,24	1,18	1									0,40	0,98
	13:00	3,43	1,66	0,44	1,33	1									0,50	0,97
	14:00	3,38	1,68	0,37	1,33	1									0,50	0,97
	15:00	3,26	1,54	0,29	1,42	1									0,50	0,94
	16:00	3,37	1,55	0,33	1,49	1									0,50	0,95
	17:00	3,71	1,39	0,44	1,88	1									0,50	0,89
	18:00	4,00	1,49	0,47	2,05	1									0,50	0,93
	19:00	3,98	1,42	0,49	2,06	1									0,50	0,91
	20:00	3,92	1,41	0,49	2,02	1									0,50	0,91
	21:00	3,77	1,39	0,46	1,93	1									0,50	0,90
	22:00	3,46	1,24	0,47	1,75	1									0,50	0,85
	23:00	3,20	1,35	0,49	1,35	1									0,50	0,87

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης