

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,75	1,39	0,50	0,86	1									0,50	0,87
	01:00	2,52	1,60	0,50	0,42	1									0,50	0,94
	02:00	2,36	1,54	0,50	0,33	1									0,50	0,86
	03:00	2,19	1,35	0,50	0,34	1									0,50	0,70
	04:00	2,14	1,30	0,50	0,34	1									0,50	0,65
	05:00	2,19	1,35	0,50	0,34	1									0,50	0,71
	06:00	2,40	1,47	0,50	0,44	1									0,50	0,87
	07:00	2,82	1,88	0,40	0,54	1									0,50	0,98
	08:00	3,28	2,10	0,41	0,78	1									0,50	0,98
	09:00	3,70	1,99	0,49	1,22	1									0,50	0,99
	10:00	3,99	2,02	0,47	1,50	1									0,50	0,99
	11:00	4,27	2,29	0,46	1,52	1					1				0,50	0,99
	12:00	4,27	2,20	0,47	1,60	1					1				0,50	0,98
	13:00	4,29	2,20	0,49	1,61	1					1				0,50	0,98
	14:00	4,28	2,08	0,50	1,70	1					1				0,50	0,95
	15:00	4,29	2,07	0,50	1,73	1					1				0,50	0,95
	16:00	4,42	2,06	0,62	1,73	1					1				0,69	0,95
	17:00	4,57	1,84	0,68	2,05	1					1				0,69	0,95
	18:00	4,77	1,72	0,68	2,36	1									0,69	0,98
	19:00	4,79	1,57	0,68	2,54	1									0,69	0,97
	20:00	4,66	1,44	0,68	2,54	1									0,69	0,93
	21:00	4,47	1,38	0,68	2,41	1									0,69	0,91
	22:00	4,07	1,07	0,68	2,32	1									0,69	0,82
	23:00	3,60	1,29	0,66	1,64	1									0,69	0,86

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης