

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,12	1,43	0,65	1,04	1									0,69	0,87
	01:00	2,79	1,80	0,44	0,55	1									0,69	0,97
	02:00	2,58	1,55	0,39	0,64	1									0,69	0,93
	03:00	2,54	1,70	0,40	0,44	1									0,69	0,97
	04:00	2,46	1,34	0,68	0,44	1									0,69	0,78
	05:00	2,50	1,38	0,68	0,44	1									0,69	0,80
	06:00	2,75	1,63	0,68	0,44	1									0,69	0,94
	07:00	3,22	2,04	0,68	0,50	1									0,69	0,99
	08:00	3,52	1,99	0,68	0,86	1									0,69	0,99
	09:00	3,79	2,04	0,56	1,20	1					1				0,69	0,98
	10:00	3,91	2,00	0,67	1,24	1					1				0,69	0,97
	11:00	3,91	1,61	0,68	1,62	1									0,69	0,96
	12:00	3,74	1,44	0,68	1,63	1									0,69	0,90
	13:00	3,68	1,37	0,68	1,63	1									0,69	0,88
	14:00	3,70	1,40	0,68	1,61	1									0,69	0,89
	15:00	3,81	1,52	0,68	1,61	1									0,69	0,93
	16:00	4,11	1,65	0,66	1,80	1									0,69	0,97
	17:00	4,53	1,70	0,64	2,18	1									0,69	0,98
	18:00	4,93	1,78	0,46	2,70	1									0,69	0,98
	19:00	4,98	1,89	0,31	2,78	1									0,69	0,99
	20:00	4,91	1,95	0,18	2,78	1									0,69	0,99
	21:00	4,69	1,86	0,05	2,78	1									0,69	0,98
	22:00	4,29	1,59	0,00	2,70	1									0,69	0,96
	23:00	3,82	1,69	0,00	2,13	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης