

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,27	1,53	0,02	1,72	1									0,76	0,93
	01:00	2,87	1,79	0,05	1,03	1									0,76	0,98
	02:00	2,63	1,72	0,11	0,81	1									0,76	0,98
	03:00	2,55	1,75	0,20	0,60	1									0,76	0,98
	04:00	2,48	1,96	0,11	0,41	1									0,76	0,99
	05:00	2,54	1,92	0,05	0,57	1									0,76	0,99
	06:00	2,75	2,10	0,02	0,63	1									0,76	0,99
	07:00	3,24	2,96	0,00	0,28	1					1	1			0,76	0,91
	08:00	3,42	3,41	0,01	0,00	1					1	1			0,76	0,73
	09:00	3,52	3,52	0,00	0,00	1		1							0,76	0,74
	10:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1							0,76	0,64
	11:00	3,46	3,46	0,00	0,00	1		1							0,76	0,62
	12:00	3,34	3,33	0,01	0,00	1		1							0,76	0,88
	13:00	3,34	3,32	0,02	0,00	1		1							0,95	0,88
	14:00	3,45	3,44	0,01	0,00	1		1							0,99	0,90
	15:00	3,53	3,05	0,00	0,48	1		1							0,98	0,90
	16:00	3,85	1,55	0,00	2,30	1									0,99	0,94
	17:00	4,36	1,84	0,00	2,52	1									0,99	0,98
	18:00	4,81	1,85	0,02	2,95	1									0,99	0,99
	19:00	4,79	1,77	0,02	3,00	1									0,99	0,98
	20:00	4,69	1,67	0,01	3,00	1									0,99	0,98
	21:00	4,43	1,41	0,02	3,00	1									0,99	0,96
	22:00	4,10	1,75	0,00	2,34	1									0,99	0,98
	23:00	3,68	1,69	0,00	1,98	1									0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης