

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,15	1,53	0,00	1,62	1					1				0,99	0,92
	01:00	2,77	1,68	0,00	1,09	1									0,99	0,97
	02:00	2,57	1,96	0,00	0,61	1									0,99	0,99
	03:00	2,46	2,05	0,01	0,40	1									0,99	0,99
	04:00	2,40	1,98	0,01	0,41	1									0,99	0,99
	05:00	2,47	2,01	0,05	0,41	1									0,99	0,99
	06:00	2,69	2,01	0,10	0,58	1									0,99	0,99
	07:00	3,08	2,18	0,01	0,90	1					1				0,99	0,98
	08:00	3,42	2,22	0,00	1,20	1					1				0,99	0,98
	09:00	3,56	2,30	0,01	1,25	1					1				0,99	0,99
	10:00	3,62	2,31	0,00	1,30	1					1				0,99	0,99
	11:00	3,64	2,23	0,01	1,40	1					1				0,99	0,98
	12:00	3,73	2,22	0,01	1,50	1					1				0,99	0,98
	13:00	3,74	2,16	0,01	1,57	1					1				0,99	0,98
	14:00	3,84	1,79	0,00	2,05	1									0,99	0,98
	15:00	3,89	1,88	0,00	2,00	1									0,99	0,99
	16:00	3,99	1,89	0,00	2,10	1									0,99	0,99
	17:00	4,21	1,80	0,00	2,41	1									0,99	0,98
	18:00	4,70	1,90	0,01	2,79	1									0,99	0,98
	19:00	4,77	1,70	0,02	3,06	1									0,99	0,98
	20:00	4,73	1,66	0,00	3,07	1									0,99	0,98
	21:00	4,45	1,38	0,00	3,07	1									0,99	0,95
	22:00	4,12	1,49	0,00	2,63	1									0,99	0,96
	23:00	3,59	1,83	0,00	1,75	1									0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές έχει απώλεια επικοινωνίας. Πλύσιμο της μονάδας G1 από τις 00:20 - 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης