

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,08	1,77	0,00	1,31	1									0,99	0,98
	01:00	2,75	1,85	0,00	0,90	1									0,99	0,99
	02:00	2,51	1,94	0,00	0,57	1									0,99	0,99
	03:00	2,42	1,92	0,00	0,50	1									0,99	0,99
	04:00	2,37	1,97	0,00	0,40	1									0,99	0,99
	05:00	2,38	1,98	0,00	0,40	1									0,99	0,99
	06:00	2,62	2,00	0,00	0,61	1									0,99	0,99
	07:00	3,14	2,07	0,00	1,07	1									0,99	0,99
	08:00	3,34	2,00	0,00	1,35	1									0,99	0,99
	09:00	3,43	1,94	0,00	1,49	1									0,99	0,99
	10:00	3,41	1,88	0,00	1,53	1									0,99	0,98
	11:00	3,31	1,71	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	12:00	3,26	1,66	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	13:00	3,28	1,68	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	14:00	3,36	1,76	0,00	1,60	1									0,99	0,98
	15:00	3,47	1,75	0,00	1,72	1									0,99	0,98
	16:00	3,69	1,89	0,00	1,80	1									0,99	0,98
	17:00	4,16	1,70	0,09	2,38	1									0,99	0,97
	18:00	4,62	1,59	0,12	2,90	1									0,99	0,98
	19:00	4,57	1,42	0,09	3,06	1									0,99	0,96
	20:00	4,42	1,37	0,24	2,82	1									0,99	0,96
	21:00	4,22	1,43	0,20	2,60	1									0,99	0,97
	22:00	3,88	1,37	0,19	2,31	1									0,99	0,96
	23:00	3,57	1,61	0,16	1,80	1									0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης