

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,10	1,60	0,04	1,46	1									0,99	0,97
	01:00	2,76	1,78	0,06	0,91	1									0,99	0,98
	02:00	2,53	1,70	0,31	0,51	1									0,99	0,98
	03:00	2,37	1,39	0,48	0,50	1									0,99	0,97
	04:00	2,30	1,42	0,57	0,30	1									0,99	0,98
	05:00	2,30	1,43	0,57	0,31	1									0,99	0,98
	06:00	2,44	1,59	0,54	0,31	1									0,62	0,99
	07:00	2,65	1,64	0,45	0,57	1									0,45	0,99
	08:00	3,13	1,74	0,45	0,94	1									0,45	0,99
	09:00	3,42	1,69	0,45	1,28	1									0,45	0,99
	10:00	3,46	1,60	0,45	1,41	1									0,45	0,99
	11:00	3,48	1,52	0,45	1,51	1									0,45	0,99
	12:00	3,59	1,53	0,45	1,61	1									0,45	0,99
	13:00	3,57	1,53	0,45	1,60	1									0,45	0,99
	14:00	3,74	1,57	0,57	1,60	1									0,59	0,99
	15:00	3,82	1,37	0,79	1,66	1									0,99	0,99
	16:00	4,00	1,70	0,59	1,71	1									0,88	0,99
	17:00	4,40	1,41	0,78	2,21	1									0,79	0,99
	18:00	4,69	1,22	0,78	2,69	1									0,79	0,99
	19:00	4,68	1,31	0,78	2,59	1									0,79	0,99
	20:00	4,49	1,38	0,78	2,32	1									0,79	0,99
	21:00	4,21	1,87	0,78	1,56	1									0,79	0,99
	22:00	3,93	1,73	0,78	1,42	1									0,79	0,99
	23:00	3,60	1,49	0,77	1,34	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 06:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης