

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,21	1,56	0,65	0,99	1									0,76	0,99
	01:00	2,90	1,69	0,48	0,73	1									0,68	0,99
	02:00	2,67	1,61	0,42	0,64	1									0,68	0,99
	03:00	2,56	1,81	0,41	0,33	1									0,68	0,99
	04:00	2,50	1,75	0,41	0,33	1									0,68	0,99
	05:00	2,48	1,75	0,38	0,34	1									0,68	0,99
	06:00	2,61	1,55	0,45	0,60	1									0,68	0,99
	07:00	2,86	1,65	0,49	0,73	1									0,54	0,99
	08:00	3,25	1,85	0,48	0,92	1									0,54	0,99
	09:00	3,55	1,71	0,50	1,34	1									0,54	0,99
	10:00	3,69	1,65	0,45	1,58	1									0,54	0,99
	11:00	3,85	1,58	0,53	1,74	1									0,54	0,99
	12:00	3,98	1,72	0,53	1,73	1									0,54	0,99
	13:00	4,11	1,73	0,53	1,84	1									0,54	0,99
	14:00	4,03	1,56	0,54	1,94	1									0,54	0,99
	15:00	4,00	1,54	0,54	1,93	1									0,54	0,99
	16:00	4,05	1,49	0,53	2,02	1									0,54	0,99
	17:00	4,33	1,58	0,53	2,22	1									0,54	0,99
	18:00	4,69	1,44	0,53	2,71	1									0,54	0,99
	19:00	4,81	1,44	0,54	2,83	1									0,54	0,99
	20:00	4,68	1,41	0,53	2,74	1									0,54	0,99
	21:00	4,49	1,43	0,53	2,53	1									0,54	0,99
	22:00	4,20	1,53	0,54	2,14	1									0,54	0,99
	23:00	3,79	1,62	0,54	1,63	1									0,54	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης