

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,28	1,61	0,54	1,14	1									0,54	0,99
	01:00	2,91	1,64	0,54	0,74	1									0,54	0,99
	02:00	2,68	1,93	0,42	0,33	1									0,54	0,99
	03:00	2,57	1,83	0,42	0,32	1									0,54	0,99
	04:00	2,51	1,77	0,41	0,32	1									0,54	0,99
	05:00	2,55	1,82	0,41	0,32	1									0,54	0,99
	06:00	2,76	1,87	0,47	0,43	1									0,54	0,99
	07:00	3,37	1,90	0,54	0,94	1									0,54	0,99
	08:00	3,76	1,87	0,54	1,36	1									0,54	0,99
	09:00	3,93	1,84	0,53	1,56	1									0,54	0,99
	10:00	4,01	1,78	0,53	1,69	1									0,54	0,99
	11:00	4,03	1,72	0,53	1,78	1									0,54	0,99
	12:00	3,97	1,61	0,53	1,83	1									0,54	0,99
	13:00	4,03	1,66	0,53	1,83	1									0,54	0,99
	14:00	4,12	1,66	0,53	1,92	1									0,54	0,99
	15:00	4,09	1,63	0,53	1,92	1									0,54	0,99
	16:00	4,26	1,71	0,53	2,02	1									0,54	0,99
	17:00	4,62	1,78	0,53	2,31	1									0,54	0,99
	18:00	5,05	1,82	0,53	2,70	1									0,54	0,99
	19:00	5,11	1,77	0,53	2,81	1									0,54	0,99
	20:00	5,00	1,67	0,51	2,81	1									0,54	0,99
	21:00	4,75	1,70	0,51	2,54	1									0,54	0,99
	22:00	4,42	1,76	0,52	2,14	1									0,54	0,99
	23:00	4,00	1,74	0,52	1,74	1									0,54	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης