

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 2/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,32	1,44	0,38	1,50	1									0,40	0,90
	01:00	3,06	1,32	0,38	1,36	1									0,40	0,99
	02:00	2,82	1,88	0,36	0,58	1									0,40	0,99
	03:00	2,71	2,02	0,38	0,30	1									0,40	0,99
	04:00	2,69	2,00	0,39	0,30	1									0,40	0,99
	05:00	2,75	2,04	0,34	0,37	1									0,40	0,99
	06:00	2,79	1,82	0,23	0,75	1									0,40	0,98
	07:00	2,92	1,83	0,12	0,97	1									0,40	0,98
	08:00	3,12	1,84	0,04	1,23	1									0,40	0,98
	09:00	3,28	1,88	0,00	1,40	1									0,40	0,99
	10:00	3,32	1,82	0,00	1,50	1									0,40	0,99
	11:00	3,35	1,85	0,00	1,50	1									0,40	0,99
	12:00	3,48	1,75	0,00	1,73	1									0,40	0,98
	13:00	3,54	1,74	0,00	1,80	1									0,40	0,98
	14:00	3,74	1,94	0,00	1,80	1									0,40	0,99
	15:00	3,85	2,05	0,03	1,77	1									0,40	0,99
	16:00	3,95	1,98	0,05	1,92	1									0,40	0,99
	17:00	4,13	2,12	0,09	1,91	1					1				0,40	0,99
	18:00	4,37	2,24	0,21	1,92	1					1				0,40	0,98
	19:00	4,32	2,05	0,21	2,06	1					1				0,40	0,98
	20:00	4,38	1,85	0,30	2,23	1									0,40	0,99
	21:00	4,21	1,71	0,35	2,16	1									0,40	0,98
	22:00	4,00	1,79	0,34	1,86	1									0,40	0,98
	23:00	3,74	1,67	0,36	1,71	1									0,40	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης