

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,38	1,58	0,52	1,27	1									0,54	0,98
	01:00	2,97	1,57	0,48	0,92	1									0,50	0,98
	02:00	2,75	1,50	0,43	0,82	1									0,43	0,96
	03:00	2,62	1,62	0,37	0,62	1									0,43	0,98
	04:00	2,59	1,60	0,36	0,63	1									0,43	0,97
	05:00	2,62	1,60	0,39	0,63	1									0,43	0,98
	06:00	2,89	1,68	0,47	0,74	1									0,51	0,98
	07:00	3,48	1,81	0,53	1,13	1									0,54	0,99
	08:00	3,80	1,71	0,54	1,55	1									0,55	0,99
	09:00	3,88	1,61	0,54	1,73	1									0,56	0,99
	10:00	3,83	1,46	0,56	1,82	1									0,57	0,98
	11:00	3,79	1,40	0,57	1,82	1									0,58	0,98
	12:00	3,66	1,27	0,57	1,81	1									0,58	0,96
	13:00	3,68	1,29	0,56	1,82	1									0,58	0,96
	14:00	3,98	1,51	0,57	1,90	1									0,58	0,98
	15:00	4,13	1,38	0,52	2,23	1									0,58	0,97
	16:00	4,33	1,69	0,42	2,22	1									0,58	0,98
	17:00	4,67	1,48	0,38	2,80	1									0,58	0,96
	18:00	5,08	1,63	0,42	3,03	1									0,58	0,98
	19:00	5,15	1,87	0,34	2,94	1									0,58	0,99
	20:00	5,05	1,68	0,34	3,03	1									0,58	0,98
	21:00	4,69	1,52	0,47	2,71	1									0,58	0,98
	22:00	4,29	1,51	0,57	2,21	1									0,62	0,98
	23:00	3,83	1,53	0,46	1,84	1									0,50	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης