

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,24	1,52	0,49	1,22	1									0,50	0,98
	01:00	2,89	1,74	0,30	0,85	1									0,50	0,98
	02:00	2,67	1,52	0,46	0,69	1									0,50	0,98
	03:00	2,53	1,60	0,28	0,65	1									0,46	0,95
	04:00	2,44	1,58	0,22	0,64	1									0,40	0,90
	05:00	2,46	1,59	0,23	0,64	1									0,40	0,91
	06:00	2,69	1,55	0,39	0,75	1									0,49	0,96
	07:00	3,21	1,68	0,54	0,99	1									0,62	0,99
	08:00	3,60	1,88	0,62	1,10	1									0,63	0,99
	09:00	3,92	1,67	0,62	1,62	1									0,63	0,99
	10:00	4,18	1,81	0,62	1,74	1									0,63	0,99
	11:00	4,30	1,86	0,62	1,81	1									0,63	0,99
	12:00	4,46	1,71	0,62	2,13	1									0,63	0,99
	13:00	4,64	1,78	0,57	2,29	1									0,64	0,99
	14:00	4,50	1,62	0,48	2,39	1									0,54	0,98
	15:00	4,43	1,79	0,41	2,22	1									0,45	0,96
	16:00	4,47	2,78	0,45	1,25	1		1							0,45	0,99
	17:00	4,78	3,17	0,39	1,22	1		1							0,45	0,99
	18:00	4,90	2,79	0,27	1,84	1		1							0,45	0,93
	19:00	4,86	3,16	0,17	1,53	1		1							0,45	0,97
	20:00	4,72	2,97	0,24	1,52	1		1							0,45	0,99
	21:00	4,39	2,77	0,11	1,51	1		1							0,45	0,97
	22:00	4,05	2,75	0,06	1,24	1		1							0,41	0,95
	23:00	3,56	2,63	0,02	0,91	1		1							0,35	0,82

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης