

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,06	2,66	0,00	0,41	1		1							0,35	0,49
	01:00	2,67	2,58	0,00	0,09	1		1							0,35	0,37
	02:00	2,48	2,47	0,01	0,00	1		1							0,30	0,30
	03:00	2,39	2,39	0,00	0,00	1		1							0,20	0,39
	04:00	2,29	2,29	0,00	0,00	1		1							0,20	0,35
	05:00	2,29	2,29	0,00	0,00	1		1							0,20	0,33
	06:00	2,35	2,35	0,00	0,00	1		1							0,20	0,34
	07:00	2,65	2,65	0,00	0,00	1		1							0,25	0,33
	08:00	3,05	2,79	0,06	0,19	1		1							0,46	0,54
	09:00	3,31	1,97	0,02	1,32	1									0,80	0,96
	10:00	3,54	1,50	0,16	1,88	1									0,87	0,87
	11:00	3,61	1,81	0,19	1,61	1									0,97	0,97
	12:00	3,65	1,78	0,08	1,80	1									0,94	0,94
	13:00	3,61	1,63	0,17	1,81	1									0,92	0,92
	14:00	3,41	1,23	0,36	1,82	1									0,57	0,86
	15:00	3,58	1,40	0,46	1,72	1									0,49	0,94
	16:00	3,71	1,59	0,41	1,71	1									0,67	0,98
	17:00	4,06	1,50	0,54	2,02	1									0,57	0,98
	18:00	4,44	1,48	0,55	2,42	1									0,57	0,97
	19:00	4,59	1,60	0,56	2,43	1									0,57	0,99
	20:00	4,49	1,50	0,55	2,44	1									0,58	0,98
	21:00	4,31	1,27	0,60	2,43	1									0,61	0,96
	22:00	3,89	1,41	0,53	1,95	1									0,61	0,96
	23:00	3,44	1,43	0,51	1,49	1									0,61	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης