

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 28/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,74	2,35	0,39	0,00	1					1				0,42	0,63
	01:00	2,47	2,09	0,38	0,00	1					1				0,42	0,65
	02:00	2,33	2,09	0,24	0,00	1					1				0,42	0,64
	03:00	2,16	1,97	0,19	0,00	1					1				0,42	0,64
	04:00	2,09	2,00	0,09	0,00	1					1				0,42	0,66
	05:00	2,12	2,06	0,07	0,00	1					1				0,42	0,69
	06:00	2,33	2,07	0,26	0,00	1					1				0,42	0,83
	07:00	2,81	2,54	0,27	0,00	1					1				0,42	0,98
	08:00	2,78	2,72	0,06	0,00	1					1				0,58	0,67
	09:00	2,29	2,25	0,04	0,00	1					1				0,43	0,43
	10:00	2,27	2,26	0,01	0,00	1					1				0,37	0,37
	11:00	2,39	2,38	0,00	0,00	1					1				0,39	0,40
	12:00	2,70	2,69	0,00	0,00	1		1			1				0,43	0,43
	13:00	2,84	2,75	0,09	0,00	1		1							0,47	0,47
	14:00	2,92	2,60	0,31	0,00	1		1							0,54	0,55
	15:00	3,15	2,86	0,30	0,00	1		1							0,62	0,62
	16:00	3,26	2,75	0,52	0,00	1		1							0,61	0,61
	17:00	3,67	3,02	0,65	0,00	1		1							0,68	0,68
	18:00	4,16	3,67	0,49	0,00	1		1			1				0,65	0,65
	19:00	4,31	3,75	0,57	0,00	1		1			1				0,60	0,60
	20:00	4,30	3,70	0,60	0,00	1		1			1				0,62	0,62
	21:00	4,05	3,53	0,53	0,00	1		1			1				0,58	0,58
	22:00	3,68	3,17	0,51	0,00	1		1			1				0,52	0,52
	23:00	3,31	2,88	0,43	0,00	1		1			1				0,44	0,41

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο ΥΒΕ έμεινε εκτός λειτουργίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης