

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,35	1,55	0,38	1,42	1									0,40	0,94
	01:00	3,00	1,79	0,38	0,83	1									0,40	0,97
	02:00	2,67	1,85	0,38	0,44	1					1				0,40	0,96
	03:00	2,51	2,08	0,39	0,05	1					1				0,40	0,98
	04:00	2,44	2,01	0,39	0,04	1					1				0,40	0,95
	05:00	2,45	2,03	0,38	0,04	1					1				0,40	0,96
	06:00	2,51	2,08	0,38	0,05	1					1				0,40	0,98
	07:00	2,63	2,20	0,39	0,04	1					1				0,40	0,98
	08:00	3,04	2,60	0,38	0,05	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,48	2,70	0,38	0,40	1					1				0,40	0,99
	10:00	3,87	2,69	0,38	0,80	1					1				0,40	0,99
	11:00	4,14	2,79	0,39	0,97	1					1				0,40	0,99
	12:00	4,40	2,82	0,39	1,19	1					1				0,40	0,99
	13:00	4,49	2,57	0,38	1,54	1					1				0,40	0,99
	14:00	4,48	2,46	0,38	1,64	1					1				0,40	0,99
	15:00	4,36	2,33	0,39	1,64	1					1				0,40	0,99
	16:00	4,31	2,28	0,39	1,65	1					1				0,40	0,99
	17:00	4,41	2,38	0,38	1,65	1					1				0,40	0,99
	18:00	4,49	2,36	0,38	1,75	1					1				0,40	0,99
	19:00	4,51	2,27	0,39	1,85	1					1				0,40	0,99
	20:00	4,45	2,21	0,39	1,85	1					1				0,40	0,98
	21:00	4,20	2,16	0,38	1,65	1					1				0,40	0,97
	22:00	3,90	1,97	0,38	1,55	1					1				0,40	0,92
	23:00	3,60	1,96	0,39	1,25	1					1				0,40	0,91

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης