

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,17	1,83	0,39	0,95	1					1				0,40	0,83
	01:00	2,82	1,79	0,38	0,65	1					1				0,40	0,78
	02:00	2,60	1,77	0,38	0,45	1					1				0,40	0,82
	03:00	2,46	2,03	0,39	0,04	1					1				0,40	0,96
	04:00	2,35	1,93	0,38	0,04	1					1				0,40	0,92
	05:00	2,34	1,91	0,38	0,04	1					1				0,40	0,93
	06:00	2,37	1,94	0,38	0,04	1					1				0,40	0,94
	07:00	2,51	2,07	0,38	0,05	1					1				0,40	0,98
	08:00	2,83	2,40	0,39	0,05	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,10	2,33	0,38	0,39	1					1				0,40	0,98
	10:00	3,23	2,21	0,38	0,64	1					1				0,40	0,98
	11:00	3,51	2,08	0,39	1,04	1					1				0,40	0,96
	12:00	3,70	1,78	0,39	1,54	1									0,40	0,97
	13:00	3,77	1,76	0,38	1,63	1									0,40	0,99
	14:00	3,79	1,76	0,38	1,65	1									0,40	0,98
	15:00	3,63	2,18	0,39	1,06	1					1				0,40	0,98
	16:00	3,71	2,28	0,39	1,04	1					1				0,40	0,99
	17:00	3,91	2,45	0,38	1,08	1					1				0,40	0,99
	18:00	4,05	2,52	0,38	1,15	1					1				0,40	0,99
	19:00	4,12	2,42	0,39	1,31	1					1				0,40	0,99
	20:00	4,06	2,33	0,39	1,34	1					1				0,40	0,99
	21:00	3,90	2,27	0,38	1,25	1					1				0,40	0,98
	22:00	3,67	2,03	0,38	1,25	1					1				0,40	0,94
	23:00	3,37	2,12	0,39	0,86	1					1				0,40	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης