

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,96	1,82	0,39	0,75	1					1				0,40	0,81
	01:00	2,67	1,82	0,38	0,46	1					1				0,40	0,84
	02:00	2,38	1,96	0,38	0,03	1					1	1			0,40	0,51
	03:00	2,27	1,86	0,39	0,02	1					1				0,40	0,63
	04:00	2,20	1,78	0,39	0,04	1					1				0,40	0,63
	05:00	2,20	1,77	0,38	0,05	1					1				0,40	0,63
	06:00	2,35	1,90	0,38	0,06	1					1				0,40	0,80
	07:00	2,51	2,06	0,39	0,06	1					1				0,40	0,98
	08:00	2,92	2,48	0,39	0,06	1					1				0,40	0,99
	09:00	3,16	2,36	0,38	0,41	1					1				0,40	0,99
	10:00	3,31	2,56	0,38	0,36	1					1				0,40	0,99
	11:00	3,55	2,51	0,39	0,65	1					1				0,40	0,99
	12:00	3,66	2,23	0,39	1,04	1					1				0,40	0,98
	13:00	3,70	1,69	0,38	1,63	1									0,40	0,94
	14:00	3,58	1,93	0,38	1,26	1									0,40	0,98
	15:00	3,60	2,26	0,39	0,96	1					1				0,40	0,98
	16:00	3,49	2,35	0,39	0,75	1					1				0,40	0,99
	17:00	3,92	2,46	0,55	0,92	1					1				0,69	0,99
	18:00	4,07	2,37	0,55	1,15	1					1				0,69	0,99
	19:00	3,92	2,24	0,53	1,15	1					1				0,69	0,98
	20:00	3,99	2,11	0,63	1,26	1					1				0,69	0,94
	21:00	3,77	1,94	0,57	1,26	1					1				0,69	0,92
	22:00	3,57	1,71	0,60	1,26	1					1				0,69	0,82
	23:00	3,25	1,74	0,63	0,88	1						1				0,69

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης