

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,05	1,61	0,68	0,76	1									0,69	0,96
	01:00	2,61	1,41	0,55	0,65	1									0,69	0,86
	02:00	2,45	1,41	0,54	0,51	1									0,69	0,84
	03:00	2,29	1,32	0,52	0,44	1									0,69	0,76
	04:00	2,37	1,38	0,55	0,44	1									0,69	0,82
	05:00	2,20	1,32	0,44	0,44	1									0,69	0,76
	06:00	2,35	1,43	0,48	0,44	1									0,69	0,83
	07:00	2,42	1,47	0,44	0,51	1									0,69	0,87
	08:00	2,72	1,67	0,48	0,58	1									0,69	0,96
	09:00	2,93	1,73	0,49	0,71	1									0,69	0,97
	10:00	3,10	1,47	0,59	1,04	1									0,69	0,86
	11:00	3,10	1,89	0,56	0,65	1					1				0,69	0,96
	12:00	3,44	2,12	0,68	0,64	1					1				0,69	0,98
	13:00	3,48	2,20	0,63	0,65	1					1				0,69	0,98
	14:00	3,60	2,30	0,65	0,65	1					1				0,69	0,98
	15:00	3,43	2,07	0,62	0,74	1					1				0,69	0,94
	16:00	3,46	2,04	0,68	0,75	1					1				0,69	0,93
	17:00	3,72	1,94	0,68	1,10	1					1				0,69	0,89
	18:00	3,89	1,62	0,68	1,59	1					1				0,69	0,90
	19:00	3,83	1,41	0,68	1,75	1									0,69	0,90
	20:00	3,81	1,39	0,68	1,75	1									0,69	0,90
	21:00	3,64	1,41	0,68	1,55	1									0,69	0,90
	22:00	3,44	1,41	0,68	1,35	1									0,69	0,89
	23:00	3,13	1,49	0,68	0,96	1									0,69	0,92

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης