

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,78	1,46	0,57	0,75	1									0,69	0,88
	01:00	2,52	1,52	0,55	0,45	1									0,69	0,90
	02:00	2,34	1,36	0,63	0,34	1									0,69	0,72
	03:00	2,22	1,29	0,59	0,34	1									0,69	0,64
	04:00	2,16	1,37	0,45	0,34	1									0,69	0,74
	05:00	2,17	1,30	0,53	0,34	1									0,69	0,66
	06:00	2,31	1,57	0,40	0,34	1									0,69	0,89
	07:00	2,50	1,53	0,53	0,44	1									0,69	0,91
	08:00	2,72	1,66	0,44	0,63	1									0,69	0,95
	09:00	2,85	1,71	0,39	0,74	1									0,69	0,98
	10:00	2,87	1,64	0,68	0,55	1									0,69	0,97
	11:00	3,20	1,81	0,65	0,73	1									0,69	0,98
	12:00	3,60	1,80	0,68	1,12	1									0,69	0,98
	13:00	3,71	1,78	0,68	1,26	1									0,69	0,98
	14:00	3,65	1,73	0,68	1,25	1									0,69	0,98
	15:00	3,67	1,72	0,68	1,27	1									0,69	0,98
	16:00	3,75	1,71	0,68	1,36	1									0,69	0,98
	17:00	3,94	1,58	0,67	1,69	1									0,69	0,95
	18:00	4,03	1,60	0,68	1,75	1									0,69	0,97
	19:00	4,06	1,54	0,68	1,84	1									0,69	0,95
	20:00	3,90	1,60	0,58	1,72	1									0,69	0,95
	21:00	3,63	1,50	0,58	1,54	1									0,69	0,87
	22:00	3,32	1,36	0,62	1,35	1									0,69	0,86
	23:00	3,04	1,41	0,68	0,95	1									0,69	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης