

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,74	1,46	0,53	0,74	1									0,69	0,88
	01:00	2,44	1,77	0,23	0,45	1					1				0,69	0,80
	02:00	2,26	1,53	0,39	0,34	1									0,69	0,87
	03:00	2,17	1,41	0,41	0,34	1									0,69	0,77
	04:00	2,14	1,38	0,41	0,34	1									0,69	0,74
	05:00	2,17	1,41	0,42	0,34	1									0,69	0,76
	06:00	2,27	1,55	0,38	0,33	1									0,69	0,89
	07:00	2,58	1,65	0,49	0,44	1									0,69	0,96
	08:00	2,84	1,71	0,40	0,73	1									0,69	0,96
	09:00	3,28	1,86	0,38	1,05	1									0,69	0,99
	10:00	3,44	1,82	0,37	1,25	1									0,69	0,99
	11:00	3,39	1,77	0,38	1,25	1									0,69	0,98
	12:00	3,20	1,73	0,42	1,05	1									0,69	0,97
	13:00	3,15	1,52	0,58	1,05	1									0,69	0,92
	14:00	3,14	1,45	0,64	1,05	1									0,69	0,89
	15:00	3,07	1,40	0,53	1,14	1									0,69	0,88
	16:00	3,25	1,44	0,50	1,31	1									0,69	0,89
	17:00	3,56	1,36	0,63	1,56	1									0,69	0,86
	18:00	3,89	1,48	0,48	1,93	1									0,69	0,92
	19:00	3,98	1,42	0,61	1,94	1									0,69	0,91
	20:00	3,88	1,47	0,58	1,83	1									0,69	0,93
	21:00	3,79	1,44	0,52	1,83	1									0,69	0,92
	22:00	3,54	1,45	0,46	1,63	1									0,69	0,90
	23:00	3,14	1,48	0,43	1,24	1									0,69	0,90

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης