

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 9/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,74	1,51	0,48	0,75	1									0,69	0,91
	01:00	2,44	1,52	0,49	0,43	1					1				0,69	0,55
	02:00	2,25	1,36	0,52	0,37	1									0,69	0,66
	03:00	2,17	1,40	0,39	0,38	1									0,69	0,79
	04:00	2,10	1,34	0,38	0,38	1									0,69	0,73
	05:00	2,17	1,40	0,39	0,38	1									0,69	0,78
	06:00	2,33	1,47	0,47	0,38	1									0,69	0,84
	07:00	2,70	1,71	0,41	0,59	1									0,69	0,97
	08:00	3,10	1,62	0,50	0,97	1									0,69	0,94
	09:00	3,30	1,68	0,50	1,11	1									0,69	0,96
	10:00	3,43	1,52	0,68	1,24	1									0,69	0,93
	11:00	3,31	1,48	0,49	1,34	1									0,69	0,91
	12:00	3,26	1,29	0,47	1,49	1									0,69	0,82
	13:00	3,27	1,14	0,62	1,51	1									0,69	0,78
	14:00	3,24	1,23	0,51	1,50	1									0,69	0,81
	15:00	3,29	1,52	0,23	1,55	1									0,69	0,92
	16:00	3,57	1,64	0,14	1,79	1									0,69	0,97
	17:00	3,97	1,64	0,23	2,10	1									0,69	0,97
	18:00	4,09	1,33	0,34	2,42	1									0,69	0,90
	19:00	4,16	1,27	0,55	2,34	1									0,69	0,88
	20:00	4,17	1,44	0,41	2,32	1									0,69	0,93
	21:00	3,86	1,27	0,42	2,17	1									0,69	0,87
	22:00	3,62	1,27	0,32	2,03	1									0,69	0,86
	23:00	3,29	1,88	0,08	1,33	1					1				0,69	0,88

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Τα αιολικά πάρκα έχουν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης