

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,71	2,85	0,86	1					0,95	0,95
	01:00	3,47	2,59	0,88	1					0,95	0,95
	02:00	3,29	2,36	0,92	1					0,95	0,95
	03:00	3,17	2,27	0,90	1					0,95	0,95
	04:00	3,07	2,19	0,87	1					0,93	0,93
	05:00	3,18	2,25	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	3,36	2,42	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,62	2,69	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,95	3,02	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	4,25	3,32	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	4,12	3,80	0,32	1	1				0,34	0,27
	11:00	3,96	3,63	0,33	1	1				0,32	0,38
	12:00	4,02	3,09	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,92	2,98	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,78	2,84	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,88	2,95	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	4,26	3,33	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,71	3,78	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,88	3,94	0,93	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,85	3,91	0,93	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,84	3,91	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,63	3,70	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,40	3,47	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	4,06	3,13	0,93	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 10:35 με 11:33 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης