

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,31	2,37	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,17	2,23	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,06	2,15	0,90	1					0,91	0,92
	03:00	2,93	2,15	0,78	1					0,80	0,80
	04:00	2,92	2,14	0,79	1					0,80	0,79
	05:00	2,96	2,14	0,82	1					0,83	0,83
	06:00	3,19	2,25	0,93	1					0,94	0,94
	07:00	3,25	2,32	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,55	3,41	0,14	1	1				0,16	0,10
	09:00	3,47	2,87	0,60	1					0,59	0,67
	10:00	3,04	2,17	0,87	1					0,88	0,89
	11:00	3,27	2,41	0,87	1					0,88	0,95
	12:00	3,62	2,76	0,85	1					0,91	0,95
	13:00	3,69	2,96	0,73	1					0,95	0,95
	14:00	3,92	3,23	0,69	1					0,95	0,95
	15:00	4,23	3,67	0,56	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,28	3,52	0,76	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,63	3,72	0,91	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,59	3,66	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,48	3,56	0,92	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,35	3,42	0,93	1					0,95	0,95
	21:00	4,15	3,21	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,80	2,87	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,55	2,65	0,90	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 08:20 – 09:10 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης