

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,37	2,45	0,92	1					0,94	0,94	
	01:00	3,19	2,30	0,89	1					0,91	0,91	
	02:00	3,10	2,19	0,90	1					0,93	0,93	
	03:00	3,03	2,27	0,76	1					0,79	0,89	
	04:00	3,02	2,55	0,47	1					0,48	0,89	
	05:00	3,07	2,61	0,47	1					0,48	0,91	
	06:00	3,21	2,75	0,47	1					0,48	0,95	
	07:00	3,36	2,86	0,50	1					0,52	0,95	
	08:00	3,59	2,98	0,60	1					0,95	0,95	
	09:00	3,59	2,79	0,80	1					0,95	0,95	
	10:00	3,56	2,83	0,73	1					0,95	0,95	
	11:00	3,87	2,98	0,88	1					0,95	0,95	
	12:00	4,00	3,16	0,84	1					0,95	0,95	
	13:00	3,83	3,23	0,59	1					0,95	0,95	
	14:00	3,84	3,19	0,66	1					0,95	0,95	
	15:00	4,07	3,26	0,81	1					0,95	0,95	
	16:00	4,34	3,46	0,88	1					0,95	0,95	
	17:00	4,74	3,83	0,91	1					1	0,95	0,95
	18:00	5,03	4,10	0,94	1					1	0,95	0,95
	19:00	5,02	4,08	0,94	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,87	3,94	0,93	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,59	3,66	0,94	1						0,95	0,95
	22:00	4,14	3,20	0,93	1						0,95	0,95
	23:00	3,77	2,84	0,94	1						0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης