

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66		
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,13	26,59	6,54	0,01		1	1			1										1	9,88	9,86			
	01:00	31,67	25,39	6,27	0,01		1	1			1										1	8,37	8,39			
	02:00	30,57	24,60	5,96	0,01		1	1	1		1										1	7,14	7,29			
	03:00	28,47	22,75	5,71	0,01		1	1			1										1	7,21	7,21			
	04:00	27,48	20,20	7,27	0,01		1	1			1												8,18	8,33		
	05:00	26,72	19,83	6,88	0,01		1	1			1												7,31	7,56		
	06:00	28,08	20,78	7,30	0,01		1	1			1												8,63	8,93		
	07:00	29,48	21,11	8,36	0,01		1	1			1												9,95	10,32		
	08:00	32,17	23,27	8,90	0,00		1	1			1												11,17	11,26		
	09:00	34,12	24,97	8,94	0,21		1	1			1											1	10,54	10,84		
	10:00	41,28	29,72	11,36	0,21		1	1			1											1	14,39	14,45		
	11:00	41,66	29,90	11,55	0,21		1	1			1											1	14,59	14,58		
	12:00	41,39	32,42	8,76	0,21	1	1	1			1											1	13,83	13,83		
	13:00	39,67	31,88	7,58	0,21	1	1	1	1		1											1	10,76	11,03		
	14:00	37,08	30,75	6,16	0,18	1	1	1			1											1	8,28	8,44		
	15:00	36,46	29,64	6,44	0,38	1	1	1	1		1											1	7,41	7,82		
	16:00	40,12	30,40	9,31	0,41	1	1	1			1											1	10,90	11,48		
	17:00	45,48	32,74	12,33	0,41	1	1	1			1										1	1	14,61	14,61		
	18:00	48,20	35,51	12,28	0,41	1	1	1			1										1	1	15,97	16,10		
	19:00	48,67	36,34	11,84	0,49	1	1	1			1										1	1	16,08	16,10		
	20:00	48,06	35,37	12,15	0,54	1	1	1			1										1	1	15,91	16,10		
	21:00	46,21	34,85	10,94	0,41	1	1	1			1										1	1	14,37	14,67		
	22:00	42,89	32,47	10,06	0,36	1	1	1			1											1	13,21	14,25		
	23:00	38,68	29,55	8,71	0,42		1	1	1		1											1	12,53	13,54		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης