

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,55	19,33	8,22	0,00		1	1			1												8,88	8,40	
	01:00	24,92	17,93	6,82	0,17		1	1			1													6,87	6,87
	02:00	24,33	18,43	5,63	0,26		1	1			1													6,21	6,21
	03:00	23,31	17,60	5,40	0,30		1	1			1													5,51	5,51
	04:00	22,89	17,84	4,76	0,29		1	1			1													5,16	5,16
	05:00	22,98	18,09	4,60	0,30		1	1			1													5,16	5,16
	06:00	24,10	18,70	5,09	0,31		1	1			1													5,96	5,96
	07:00	25,00	18,98	5,63	0,38		1	1			1													6,61	6,61
	08:00	26,92	19,04	7,51	0,37		1	1			1													8,10	7,76
	09:00	27,98	19,57	8,08	0,33		1	1			1													8,86	8,82
	10:00	29,12	19,85	8,92	0,36		1	1			1													9,73	9,97
	11:00	31,41	21,36	9,68	0,37		1	1			1													10,85	10,99
	12:00	34,67	23,85	10,51	0,32		1	1			1													11,80	12,14
	13:00	33,69	22,49	10,79	0,40		1	1			1													11,55	11,79
	14:00	31,54	20,92	10,55	0,07		1	1			1													10,95	11,04
	15:00	31,16	20,52	10,63	0,01		1	1			1													10,80	10,91
	16:00	32,93	22,15	10,77	0,01		1	1			1													11,22	11,52
	17:00	36,14	25,67	10,46	0,01		1	1			1												1	11,67	12,65
	18:00	38,48	26,82	11,65	0,01		1	1			1												1	12,81	13,47
	19:00	37,94	25,75	12,07	0,11		1	1			1												1	12,65	13,28
	20:00	37,20	25,17	11,63	0,40		1	1			1												1	12,48	13,02
	21:00	35,73	24,50	10,82	0,41		1	1			1												1	11,86	12,45
	22:00	32,50	23,13	9,37	0,01		1	1			1												1	9,64	9,23
	23:00	28,49	21,86	6,63	0,01		1	1			1												1	7,50	7,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης