

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026			00:00	25,22	19,11	5,70	0,41		1	1		1												6,01	6,07	
			01:00	23,21	19,11	3,69	0,41		1	1		1												3,94	4,06	
			02:00	22,91	19,15	3,35	0,41		1	1		1												3,61	3,76	
			03:00	22,09	18,39	3,29	0,41		1	1		1												2,87	2,94	
			04:00	21,95	18,77	2,77	0,41		1	1		1												2,71	2,80	
			05:00	21,98	19,04	2,56	0,37		1	1		1												2,67	2,82	
			06:00	23,94	19,84	3,69	0,41		1	1		1												4,51	4,79	
			07:00	26,95	19,81	6,74	0,41		1	1		1												7,44	7,79	
			08:00	29,78	19,90	9,48	0,41		1	1		1												9,98	10,42	
			09:00	32,55	23,00	9,15	0,40		1	1		1								1				10,54	10,50	
			10:00	32,37	24,05	7,91	0,40		1	1		1												9,26	10,32	
			11:00	33,94	25,23	8,29	0,41		1	1		1								1				9,44	11,88	
			12:00	38,85	27,34	11,10	0,42		1	1		1								1		1		13,40	13,60	
			13:00	36,90	25,25	11,24	0,41		1	1		1								1		1		12,31	11,94	
			14:00	32,31	22,16	9,74	0,41		1	1		1								1				10,14	10,25	
			15:00	30,31	22,21	7,69	0,40		1	1		1								1				7,93	8,26	
			16:00	32,54	23,61	8,52	0,41		1	1		1								1				9,97	10,49	
			17:00	38,38	26,69	11,28	0,41		1	1		1								1				13,30	13,43	
			18:00	41,43	29,34	11,67	0,41		1	1		1								1				14,47	14,50	
			19:00	41,74	29,92	11,41	0,41		1	1		1								1				14,58	14,61	
			20:00	41,58	29,60	11,57	0,41		1	1		1								1				14,55	14,55	
			21:00	39,06	27,83	10,82	0,41		1	1		1								1				13,72	13,67	
			22:00	35,36	24,90	10,05	0,41		1	1		1								1				12,33	12,38	
			23:00	30,70	21,18	9,10	0,41		1	1		1								1				9,81	9,81	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης