

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,76	24,30	4,16	0,30		1	1			1											1	5,47	5,48	
	01:00	25,62	21,45	3,95	0,21		1	1			1												4,90	6,46	
	02:00	25,26	19,87	5,19	0,21		1	1			1												6,00	6,11	
	03:00	24,69	19,45	5,08	0,16		1	1			1												5,33	5,54	
	04:00	24,30	18,88	5,03	0,39		1	1			1												5,00	5,15	
	05:00	24,62	19,01	5,18	0,43		1	1			1												5,17	5,46	
	06:00	27,86	20,30	7,15	0,42		1	1			1												8,18	8,71	
	07:00	33,19	24,40	8,33	0,46		1	1			1											1	11,29	11,29	
	08:00	35,21	25,61	9,14	0,46		1	1			1											1	11,45	11,93	
	09:00	36,18	26,44	9,29	0,45		1	1			1											1	12,36	12,66	
	10:00	36,17	26,93	8,72	0,51		1	1			1											1	12,39	12,66	
	11:00	35,60	27,12	7,96	0,52		1	1			1											1	11,73	12,32	
	12:00	38,65	31,99	6,20	0,46	1	1	1			1											1	12,38	12,38	
	13:00	42,04	33,48	8,14	0,41	1	1	1			1											1	13,40	13,40	
	14:00	45,20	35,99	8,80	0,40	1	1	1			1											1	15,44	15,82	
	15:00	46,02	35,48	10,14	0,40	1	1	1			1										1	1	14,48	14,48	
	16:00	47,17	35,82	10,91	0,44	1	1	1			1										1	1	15,63	15,63	
	17:00	51,10	38,66	12,04	0,41	1	1	1			1										1	1	16,10	16,10	
	18:00	53,29	41,24	11,59	0,46	1	1	1			1										1	1	16,10	16,10	
	19:00	53,52	41,75	11,30	0,48	1	1	1			1										1	1	16,10	16,10	
	20:00	52,67	40,47	11,73	0,48	1	1	1			1										1	1	16,10	16,10	
	21:00	50,46	38,17	11,82	0,47	1	1	1			1										1	1	16,10	16,10	
	22:00	45,21	34,00	10,73	0,47	1	1	1			1										1	1	13,67	13,67	
	23:00	38,58	28,49	9,62	0,47	1	1	1			1										1	1	9,76	9,94	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω τις πρώτες πρωινές ώρες, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης