

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,79	23,60	7,79	0,40		1		1		1										1	8,47	8,51			
	01:00	28,41	22,91	5,09	0,40		1		1		1										1	5,11	5,13			
	02:00	28,26	23,28	4,61	0,38		1		1		1										1	4,80	4,98			
	03:00	26,79	22,71	3,73	0,34		1		1		1										1	3,47	3,51			
	04:00	26,20	23,38	2,49	0,33		1		1		1										1	2,81	2,92			
	05:00	26,61	23,50	2,84	0,27		1		1		1										1	3,13	3,33			
	06:00	29,37	24,35	4,73	0,29		1		1		1										1	5,80	6,09			
	07:00	33,14	24,57	8,28	0,29		1		1		1										1	9,35	9,86			
	08:00	36,18	26,05	9,81	0,32		1		1		1										1	11,86	12,66			
	09:00	37,52	30,00	7,11	0,41		1		1		1										1	11,60	13,13			
	10:00	35,72	30,47	4,84	0,41		1		1		1										1	10,34	12,44			
	11:00	34,14	28,77	4,96	0,41		1		1		1										1	10,48	10,86			
	12:00	34,01	28,28	5,30	0,43		1		1		1		1								1	10,46	10,46			
	13:00	32,90	28,44	4,06	0,41		1		1		1		1								1	9,22	9,22			
	14:00	33,53	30,32	2,81	0,40		1		1		1		1								1	9,94	9,94			
	15:00	33,23	30,49	2,34	0,40		1		1		1		1								1	9,65	9,65			
	16:00	35,36	32,24	2,71	0,40		1		1		1		1								1	11,62	11,62			
	17:00	40,30	37,61	2,29	0,40		1		1		1		1								1	13,64	13,64			
	18:00	44,55	41,88	2,27	0,40	1	1		1		1		1								1	15,38	15,38			
	19:00	44,99	43,41	1,18	0,40	1	1		1		1		1								1	15,71	15,71			
	20:00	44,88	42,39	2,09	0,40	1	1		1		1		1								1	15,70	15,70			
	21:00	42,43	37,66	4,37	0,41	1	1		1		1		1								1	13,67	13,67			
	22:00	38,07	33,94	3,72	0,41	1	1		1		1										1	9,26	9,43			
	23:00	33,22	28,13	4,68	0,41	1	1		1		1										1	6,92	6,92			

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 32. Το διάστημα 08:45 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης