

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,64	24,32	4,31	0,01		1		1		1											1	5,34	5,36			
	01:00	25,81	21,54	4,26	0,01		1		1		1												4,57	6,66			
	02:00	25,50	20,55	4,94	0,01		1		1		1												6,20	6,34			
	03:00	24,64	20,13	4,51	0,01		1		1		1												5,42	5,49			
	04:00	24,26	19,64	4,61	0,01		1		1		1												5,05	5,10			
	05:00	24,98	20,01	4,96	0,01		1		1		1												5,60	5,82			
	06:00	27,97	23,28	4,48	0,21		1		1		1												6,58	8,81			
	07:00	32,08	26,39	5,49	0,21	1	1		1												1	1	8,11	8,79			
	08:00	35,12	28,33	6,57	0,21	1	1	1		1											1	1	9,86	11,83			
	09:00	34,84	29,64	4,98	0,22	1	1		1		1											1	6,16	6,20			
	10:00	33,11	27,06	5,82	0,23		1		1		1											1	8,78	9,83			
	11:00	32,64	28,16	4,25	0,23			1	1		1											1	8,30	9,36			
	12:00	32,52	28,08	4,20	0,24				1	1		1		1								1	9,24	9,24			
	13:00	31,55	28,26	3,04	0,25				1	1		1		1								1	8,13	8,13			
	14:00	31,73	29,29	2,17	0,27				1	1		1		1								1	8,42	8,42			
	15:00	32,17	30,88	1,03	0,26				1	1		1		1								1	8,55	8,55			
	16:00	35,77	34,99	0,56	0,22			1	1	1		1		1								1	8,66	8,66			
	17:00	39,81	39,25	0,36	0,20			1	1	1		1		1								1	10,73	10,73			
	18:00	43,23	42,66	0,56	0,01			1	1	1		1		1								1	14,42	14,42			
	19:00	43,75	43,02	0,73	0,01			1	1	1		1		1								1	15,00	15,00			
	20:00	42,75	41,80	0,94	0,01			1	1	1		1		1								1	14,05	14,05			
	21:00	40,23	39,21	1,01	0,01			1	1	1		1		1								1	11,66	11,66			
	22:00	36,43	33,62	2,81	0,01			1	1	1		1										1	8,00	7,70			
	23:00	32,77	31,33	1,42	0,02			1	1	1		1										1	5,46	5,46			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης