

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α/Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,32	19,01	7,30	0,01		1		1		1											7,34	7,16			
	01:00	24,02	19,50	4,51	0,01		1		1		1											4,87	4,87			
	02:00	24,12	19,14	4,57	0,41		1		1		1											4,85	4,97			
	03:00	23,20	18,88	3,92	0,40		1		1		1											3,96	4,05			
	04:00	22,81	19,19	3,21	0,40		1		1		1											3,51	3,66			
	05:00	23,50	19,42	3,68	0,40		1		1		1											4,17	4,35			
	06:00	26,07	20,28	5,39	0,40		1		1		1											6,57	6,92			
	07:00	29,94	20,39	9,15	0,40		1		1		1											9,90	10,48			
	08:00	31,93	23,63	7,89	0,41		1		1		1										1	8,32	8,65			
	09:00	32,83	24,14	8,23	0,45		1		1		1										1	9,24	9,55			
	10:00	31,43	23,37	7,51	0,55		1		1		1										1	7,96	8,15			
	11:00	30,21	23,23	6,41	0,58		1		1		1										1	6,73	6,93			
	12:00	35,70	25,42	9,76	0,51		1		1		1										1	11,38	12,42			
	13:00	39,43	28,70	10,29	0,44		1		1		1										1	13,71	13,80			
	14:00	39,75	30,81	8,54	0,41		1		1		1										1	13,09	13,91			
	15:00	37,06	29,32	7,32	0,43	1	1		1		1										1	8,39	8,42			
	16:00	38,13	29,38	8,23	0,53	1	1		1		1										1	9,00	9,49			
	17:00	41,74	30,64	10,63	0,47	1	1		1		1										1	12,49	13,10			
	18:00	45,32	33,28	11,55	0,49	1	1		1		1										1	15,66	15,86			
	19:00	45,43	32,35	12,56	0,52	1	1		1		1										1	15,88	15,90			
	20:00	45,27	31,93	12,88	0,47	1	1		1		1										1	15,76	15,85			
	21:00	42,18	30,74	10,97	0,46	1	1		1		1										1	13,33	13,54			
	22:00	37,77	27,50	10,21	0,07		1		1		1										1	11,92	13,22			
	23:00	32,68	23,69	8,92	0,07		1		1		1										1	9,96	9,96			

Κατά τα διαστήματα 14:18-14:27, 15:36-15:48 και 19:48-20:01 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω κακοκαιρίας, που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης